

序号	基本信息				历史运行信息		已批复接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信息	实际可开放容量(KVA)
	所属变电站	所属调管范围	主变名称	主变额定容量(KVA)	历史最大负荷(kW)	历史最大负荷率(%)				
1	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/2#变压器	240000	54789	23	0	185211	不受限	185200
2	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/1#变压器	240000	54842.6	23	0	185157	不受限	185100
3	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/2#变压器	180000	18000	10	0	182000	不受限	182000
4	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/2#变压器	240000	66352.7	28	0	173647	不受限	173600
5	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/1#变压器	240000	68125.6	28	0	171874	不受限	171800
6	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/2#变压器	240000	86352.6	36	0	153647	不受限	153600
7	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/2#变压器	150000	1000	0	0	150000	不受限	150000
8	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/1#变压器	150000	1000	0	0	150000	不受限	150000
9	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调.欧城.220kV/2#变压器	240000	106096.3	44	0	133904	不受限	133900
10	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调.欧城.220kV/1#变压器	240000	106297	44	0	133703	不受限	133700
11	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/1#变压器	180000	50554.8	28	NULL	129445	不受限	129400
12	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/2#变压器	180000	52228.8	29	NULL	127771	不受限	127700
13	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/2#变压器	240000	112472	47	0	127528	不受限	127500
14	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/2#变压器	240000	117116.09	49	0	122884	不受限	122800
15	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/6#变压器	180000	58497.1	32	0	121503	不受限	121500
16	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/5#变压器	180000	58612.5	33	0	121388	不受限	121300
17	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/1#变压器	180000	64059	36	null	115941	不受限	115900
18	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/1#变压器	180000	72067.59	40	0	107932	不受限	107900
19	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/2#变压器	180000	73783.7	41	0	106216	不受限	106200
20	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/2#变压器	240000	134872.5	56	0	105128	不受限	105100
21	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/1#变压器	240000	135814	57	0	104186	不受限	104100
22	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/3#变压器	180000	76037.4	42	0	103963	不受限	103900
23	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/1#变压器	240000	137309	57	0	102691	不受限	102600
24	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/2#变压器	150000	47500	32	0	102500	不受限	102500
25	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/1#变压器	150000	47700	32	0	102300	不受限	102300
26	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/3#变压器	240000	139707.8	58	0	100292	不受限	100200
27	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/1#变压器	180000	82149.4	46	null	97851	不受限	97800
28	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/2#变压器	180000	82449.7	46	null	97550	不受限	97500
29	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/2#变压器	240000	144189.19	60	0	95811	不受限	95800
30	武棚	内江电力调度控制中心	内江地调.武棚.220kV/2#变压器	150000	54941	46	null	95049	不受限	95040
31	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/3#变压器	240000	145420	61	600	93980	不受限	93900
32	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/1#变压器	240000	144320	60	2000	93680	不受限	93600
33	红砂	天府电力调度控制中心	.红砂.220kV/2#变压器	240000	146499.3	61	0	93501	不受限	93500
34	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/2#变压器	240000	145631.61	61	830	93538	不受限	93500
35	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/2#变压器	180000	86887.8	48	0	93112	不受限	93100
36	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/1#变压器	240000	147026.2	61	0	92974	不受限	92900
37	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/2#变压器	150000	58970.9	39	3500	87529	不受限	87500
38	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/1#变压器	180000	92751.6	52	0	87248	不受限	87200
39	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/1#变压器	240000	153293	64	0	86707	不受限	86700
40	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/2#变压器	180000	93344.4	52	NULL	86656	不受限	86600
41	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/2#变压器	180000	93667.2	52	0	86333	不受限	86300
42	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/1#变压器	180000	93756.6	52	NULL	86243	不受限	86200
43	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/1#变压器	180000	93808	52	0	86192	不受限	86100

44	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/1#变压器	150000	64122.1	43	0	85878	不受限	85800
45	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/2#变压器	150000	64307.7	43	0	85692	不受限	85600
46	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/3#变压器	240000	155213.6	65	0	84786	不受限	84700
47	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/1#变压器	180000	95441.5	53	0	84559	不受限	84500
48	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/2#变压器	180000	95680.8	53	0	84319	不受限	84300
49	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/1#变压器	180000	95604.6	53	NULL	84395	不受限	84300
50	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/1#变压器	240000	157791	66	30	82179	不受限	82100
51	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调.保宁.220kV/1#变压器	180000	98535	55	0	81465	不受限	81400
52	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/1#变压器	90000	9000	10	0	81000	不受限	81000
53	众意站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.众意站.110kV/1#主变	120000	39345.7	33	0	80654	不受限	80600
54	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/3#变压器	180000	100644.5	56	NULL	79356	不受限	79300
55	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/2#变压器	180000	100968.8	56	NULL	79031	不受限	79000
56	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/2#变压器	90000	12927.2	14	0	77073	不受限	77000
57	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/2#变压器	240000	165790.69	69	null	74209	不受限	74200
58	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/1#变压器	240000	166467.8	69	null	73532	不受限	73500
59	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/2#变压器	150000	79387	53	0	70613	不受限	70600
60	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/2#变压器	180000	109999.7	61	0	70000	不受限	70000
61	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/3#变压器	180000	109909.5	61	null	70091	不受限	70000
62	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调.八德.220kV/3#变压器	180000	111979.1	62	0	68021	不受限	68000
63	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/1#变压器	150000	82072	55	0	67928	不受限	67900
64	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/1#变压器	150000	82519.4	55	0	67481	不受限	67400
65	八德	阆中电力调度控制中心	南充地调.八德.220kV/2#变压器	180000	112644.2	63	630	66726	不受限	66700
66	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/1#主变	70000	3420.1	5	0	66580	不受限	66500
67	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/2#变压器	150000	83666.5	56	NULL	66334	不受限	66300
68	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/1#变压器	180000	113836.8	63	0	66163	不受限	66100
69	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/1#变压器	120000	52269.7	44	3675	64055	不受限	64000
70	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/2#变压器	180000	116300.8	65	NULL	63699	不受限	63600
71	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/1#变压器	180000	116969.59	65	NULL	63030	不受限	63000
72	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/5#变压器	150000	87341.3	58	0	62659	不受限	62600
73	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/2#变压器	150000	87475.2	58	0	62525	不受限	62500
74	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/3#变压器	180000	117736.9	65	NULL	62263	不受限	62200
75	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#3主变	63000	55000	95	1000	62000	不受限	62000
76	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/2#变压器	180000	118085	66	0	61915	不受限	61900
77	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/1#变压器	180000	118307.5	66	0	61693	不受限	61600
78	仁达	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达.220kV/1#变压器	63000	1792.6	3	0	61207	不受限	61200
79	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站1#主变	63000	3462.3	5	0	59538	不受限	59500
80	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/1#变压器	240000	181231.8	76	0	58768	不受限	58700
81	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/2#变压器	150000	91379.2	61	0	58621	不受限	58600
82	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/1#变压器	150000	91872	61	0	58128	不受限	58100
83	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/1#变压器	240000	183306.8	76	null	56693	不受限	56600
84	武棚	内江电力调度控制中心	内江地调.武棚.220kV/1#变压器	150000	55376	46	null	94624	不受限	55370
85	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/1#变压器	150000	95215.7	63	0	54784	不受限	54700
86	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/2#变压器	150000	95645.1	64	0	54355	不受限	54300

87	美满	天府电力调度控制中心	天府地调.美满.110kV/1#变压器	63000	10119	16	0	52881	不受限	52800
88	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/2#主变	63000	10246.6	16	0	52753	不受限	52700
89	花园变电站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.花园变电站.110kV/1#变压器	63000	10489	17	null	52511	不受限	52500
90	花园变电站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.花园变电站.110kV/2#变压器	63000	10457	17	null	52543	不受限	52500
91	美满	天府电力调度控制中心	天府地调.美满.110kV/2#变压器	63000	10545	17	0	52455	不受限	52400
92	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/1#变压器	180000	128254.5	71	NULL	51746	不受限	51700
93	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/2#变压器	180000	128726.4	72	0	51274	不受限	51200
94	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#1主变	50000	49588	99	0	50000	不受限	50000
95	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#3主变	50000	1000	0	0	50000	不受限	50000
96	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/3#变压器	50000	0	0	0	50000	不受限	50000
97	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#1主变	63000	13582.8	22	0	49417	不受限	49400
98	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/3#变压器	120000	70960.6	59	0	49039	不受限	49000
99	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/2#变压器	63000	13915.2	22	0	49085	不受限	49000
100	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/1#变压器	120000	71359.2	59	NULL	48641	不受限	48600
101	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/3#变压器	180000	131440.31	73	0	48560	不受限	48500
102	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/2#变压器	180000	131637.4	73	0	48363	不受限	48300
103	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#1主变	63000	12595.8	20	2515	47889	不受限	47800
104	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#2主变	50000	3034.4	6	NULL	46966	不受限	46900
105	永利站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.永利站.110kV/#1主变	50000	3270.3	7	0	46730	不受限	46700
106	永利站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.永利站.110kV/#2主变	50000	3276.4	7	0	46724	不受限	46700
107	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/2#变压器	63000	16343	26	0	46657	不受限	46600
108	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#1主变	60000	13417.8	22	0	46582	不受限	46500
109	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/2#变压器	180000	133551	74	0	46449	不受限	46400
110	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#1主变	63000	16582.9	26	0	46417	不受限	46400
111	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/1#变压器	180000	133680.61	74	0	46319	不受限	46300
112	凌霄山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌霄山.220kV/1#变压器	180000	133702.19	74	0	46298	不受限	46200
113	严桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.严桥站.110kV/#1主变	50000	3996.1	8	0	46004	不受限	46000
114	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/2#变压器	240000	194033.4	81	null	45967	不受限	45900
115	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/2#变压器	180000	134800.8	75	0	45199	不受限	45100
116	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/1#主变	50000	5000	10	0	45000	不受限	45000
117	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#2主变	63000	18176.4	29	0	44824	不受限	44800
118	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/3#变压器	180000	136092.89	76	0	43907	不受限	43900
119	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/1#变压器	180000	136134.2	76	0	43866	不受限	43800
120	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#2主变	60000	16276.1	27	0	43724	不受限	43700
121	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#2主变	50000	6400	13	NULL	43600	不受限	43600
122	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#1主变	50000	6382.2	13	0	43618	不受限	43600
123	马踏洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马踏洞站.110kV/#1主变	50000	6623.9	13	NULL	43376	不受限	43300
124	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/2#变压器	120000	77325.6	64	NULL	42674	不受限	42600
125	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/2#变压器	180000	137330.2	76	0	42670	不受限	42600
126	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/1#变压器	120000	77310.8	64	0	42689	不受限	42600
127	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#1主变	50000	7500	15	NULL	42500	不受限	42500
128	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/2#变压器	120000	77509.1	65	0	42491	不受限	42400
129	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#1主变	63000	20517.5	33	0	42483	不受限	42400
130	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/1#变压器	240000	197774.7	82	0	42225	不受限	42200

131	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/1#变压器	120000	77924.9	65	0	42075	不受限	42000
132	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/1#变压器	150000	107965.3	72	0	42035	不受限	42000
133	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/1#变压器	180000	138009.8	77	NULL	41990	不受限	41900
134	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/2#变压器	150000	108099.3	72	0	41901	不受限	41900
135	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/2#变压器	50000	8049	16	0	41951	不受限	41900
136	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/1#变压器	50000	8135.8	16	0	41864	不受限	41800
137	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#2主变	63000	21217.4	34	0	41783	不受限	41700
138	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#3主变	63000	21460.4	34	0	41540	不受限	41500
139	迤资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迤资站.110kV/#2主变	63000	21476.4	34	0	41524	不受限	41500
140	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#2主变	50000	6666.1	13	1900	41434	不受限	41400
141	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#3主变	63000	21577	34	null	41423	不受限	41400
142	懒土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.懒土坡站.110kV/#1主变	50000	6967.6	14	1930	41102	不受限	41100
143	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/1#变压器	180000	138921.8	77	0	41078	不受限	41000
144	大兴站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.大兴站.110kV/2#变压器	50000	8908.3	18	0	41092	不受限	41000
145	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/2#变压器	120000	78987.6	66	0	41012	不受限	41000
146	大兴站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.大兴站.110kV/1#变压器	50000	9042.3	18	0	40958	不受限	40900
147	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#1主变	63000	22044	35	0	40956	不受限	40900
148	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#2主变	63000	22165.4	35	0	40835	不受限	40800
149	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#1主变	63000	22199.1	35	0	40801	不受限	40800
150	龙桥站旧	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站旧.110kV/1#变压器	63000	22200.1	35	0	40800	不受限	40800
151	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#1主变	50000	9200.4	18	NULL	40800	不受限	40800
152	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/1#变压器	180000	139285.2	77	0	40715	不受限	40700
153	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/2#变压器	180000	139264.2	77	0	40736	不受限	40700
154	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/1#变压器	240000	199488.5	83	0	40512	不受限	40500
155	联合站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.联合站.110kV/#1主变	63000	22542.4	36	0	40458	不受限	40400
156	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/1#主变	50000	9856.2	20	0	40143	不受限	40100
157	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#3主变	63000	22826.7	36	0	40173	不受限	40100
158	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/2#变压器	40000	29200	73	0	10800	不受限	40000
159	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#1主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
160	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#2主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
161	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#1临时主变	40000	19450	48	0	40000	不受限	40000
162	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#1主变	50000	10045.7	20	250	39704	不受限	39700
163	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#1主变	63000	23242	37	0	39758	不受限	39700
164	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#2主变	50000	10271.7	21	0	39728	不受限	39700
165	穿心店站	资中电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/2#变压器	50000	10377.4	21	0	39623	不受限	39600
166	三星堆站旧(退运)	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/3#变压器	40000	27200	68	500	39500	不受限	39500
167	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/2#主变	50000	10448.9	21	0	39551	不受限	39500
168	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#1主变	50000	10489.5	21	NULL	39511	不受限	39500
169	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/1#主变	50000	10584.7	21	0	39415	不受限	39400
170	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#2主变	50000	10691.1	21	0	39309	不受限	39300
171	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#1主变	50000	10897	22	NULL	39103	不受限	39100
172	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/2#变压器	180000	138646.3	77	2160	39194	不受限	39100
173	拉日马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.拉日马站.35kV/#1主变	40000	837.2	2	0	39163	不受限	39100
174	穿心店站	资中电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/1#变压器	50000	10995.2	22	0	39005	不受限	39000

175	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#1主变	50000	11167.6	22	NULL	38832	不受限	38800
176	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	24285	39	0	38715	不受限	38700
177	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#1主变	63000	24313.6	39	0	38686	不受限	38600
178	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/2#变压器	240000	201361.61	84	0	38638	不受限	38600
179	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#2主变	50000	11312.4	23	0	38688	不受限	38600
180	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/1#变压器	240000	201326.4	84	0	38674	不受限	38600
181	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#2主变	50000	11448.2	23	NULL	38552	不受限	38500
182	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#2主变	63000	23960	38	630	38410	不受限	38400
183	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/2#变压器	240000	201654.1	84	0	38346	不受限	38300
184	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#2主变	63000	23977.3	38	915	38108	不受限	38100
185	双墙站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.双墙站.110kV/#2主变	50000	11900	24	null	38100	不受限	38100
186	达通玛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.达通玛站.110kV/#1主变	40000	1931.4	5	0	38069	不受限	38000
187	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/3#变压器	180000	142113.3	79	0	37887	不受限	37800
188	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/1#主变	40000	2197.5	5	0	37803	不受限	37800
189	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#2主变	50000	12368.4	25	0	37632	不受限	37600
190	三星堆站旧(退运)	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/2#变压器	40000	33600	84	2330	37670	不受限	37600
191	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#1主变	50000	11959.2	24	500	37541	不受限	37500
192	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/2#变压器	63000	24647.1	39	800	37553	不受限	37500
193	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#1主变	50000	12421.2	25	0	37579	不受限	37500
194	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#3主变	63000	23950.4	38	1600	37450	不受限	37400
195	双墙站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.双墙站.110kV/#1主变	50000	12600	25	null	37400	不受限	37400
196	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#1主变	63000	25563.4	41	50	37387	不受限	37300
197	五里堆	德阳电力调度控制中心	德阳地调.五里堆.220kV/3#变压器	120000	82601.09	69	0	37399	不受限	37300
198	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/1#变压器	63000	26100	41	0	36900	不受限	36900
199	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/1#变压器	50000	13035	26	0	36965	不受限	36900
200	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/2#变压器	63000	26048.9	41	0	36951	不受限	36900
201	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#1主变	50000	13010.7	26	NULL	36989	不受限	36900
202	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#2主变	50000	13054.9	26	0	36945	不受限	36900
203	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/2#变压器	180000	143285.2	80	0	36715	不受限	36700
204	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#2主变	63000	25021.3	40	1280	36699	不受限	36600
205	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/3#变压器	63000	26420.8	42	0	36579	不受限	36500
206	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#2主变	50000	13525.9	27	0	36474	不受限	36400
207	翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.翁达站.110kV/#2主变	40000	3598.8	9	0	36401	不受限	36400
208	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#1主变	63000	26598	42	0	36402	不受限	36400
209	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#2主变	63000	26645.6	42	0	36354	不受限	36300
210	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#2主变	50000	9978.7	20	3700	36321	不受限	36300
211	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#1主变	63000	26680.5	42	0	36320	不受限	36300
212	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/1#变压器	150000	113953.7	76	0	36046	不受限	36000
213	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#1主变	40000	4000	10	0	36000	不受限	36000
214	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/2#变压器	50000	14000	28	0	36000	不受限	36000
215	中咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.中咱站.110kV/1#主变	40000	4000	10	0	36000	不受限	36000
216	机场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.机场站.110kV/#1主变	40000	4000	10	0	36000	不受限	36000
217	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/1#变压器	63000	27170.5	43	0	35830	不受限	35800
218	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/2#变压器	180000	144187.39	80	0	35813	不受限	35800

219	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#1主变	63000	27192	43	0	35808	不受限	35800
220	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/1#主变	63000	27128.5	43	0	35872	不受限	35800
221	郭家坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.郭家坝站.110kV/2#主变	40000	4218.5	11	0	35782	不受限	35700
222	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#3主变	63000	27394.7	43	0	35605	不受限	35600
223	拱桥站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.拱桥站.110kV/2#变压器	63000	27352.9	43	0	35647	不受限	35600
224	蔡沱站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/1#变压器	50000	14492.9	29	null	35507	不受限	35500
225	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#1主变	63000	27692.1	44	0	35308	不受限	35300
226	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#2主变	50000	14742.8	29	NULL	35257	不受限	35200
227	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#2主变	40000	4840	12	NULL	35160	不受限	35100
228	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/1#变压器	40000	4889.5	12	0	35111	不受限	35100
229	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/2#变压器	40000	4812.5	12	0	35188	不受限	35100
230	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/2#主变	50000	14995.2	30	0	35005	不受限	35000
231	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#2主变	63000	28202	45	0	34798	不受限	34700
232	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/1号主变	50000	15270	31	0	34730	不受限	34700
233	洛须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛须站.110kV/#1主变	40000	5224.4	13	0	34776	不受限	34700
234	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/1#变压器	150000	115229.3	77	NULL	34771	不受限	34700
235	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#1主变	50000	15491.2	31	NULL	34509	不受限	34500
236	丰禾站	邻水电力调度控制中心	广安地调.丰禾站.110kV/#2主变	50000	15580	31	0	34420	不受限	34420
237	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#2主变	63000	28676	46	0	34324	不受限	34300
238	茅溪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.茅溪.110kV/#1主变	63000	28750	46	0	34250	不受限	34200
239	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#3主变	50000	15875.7	32	0	34124	不受限	34100
240	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/2#变压器	50000	15110.7	30	800	34089	不受限	34000
241	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#2主变	63000	29163.8	46	0	33836	不受限	33800
242	燕子沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.燕子沟.110kV/1#主变	50000	16200	32	0	33800	不受限	33800
243	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/1#变压器(新)	63000	26596	42	2530	33874	不受限	33800
244	中里站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#1主变	40000	6230.4	16	0	33770	不受限	33700
245	观音桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.观音桥站.110kV/#1主变	40000	6248.8	16	0	33751	不受限	33700
246	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/2#变压器	150000	116226.6	77	NULL	33773	不受限	33700
247	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/1#主变	40000	6233.9	16	0	33766	不受限	33700
248	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/2#主变	40000	6232.2	16	0	33768	不受限	33700
249	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/1#变压器	63000	29294.2	46	0	33706	不受限	33700
250	三星堆站旧(退运)	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/1#变压器	40000	36000	90	6260	33740	不受限	33700
251	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/2#变压器	180000	146355.3	81	0	33645	不受限	33600
252	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#1主变	50000	16378	33	0	33622	不受限	33600
253	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/2#主变	40000	6487.8	16	0	33512	不受限	33500
254	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/2#变压器	120000	86437.3	72	NULL	33563	不受限	33500
255	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/2#变压器	40000	6497.1	16	0	33503	不受限	33500
256	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/1#变压器	63000	29600	47	0	33400	不受限	33400
257	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#1主变	40000	6561.7	16	0	33438	不受限	33400
258	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#2主变	50000	6718.8	13	0	33281	不受限	33200
259	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#2主变	50000	16944.9	34	0	33055	不受限	33000
260	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/2#变压器	120000	86926.8	72	0	33073	不受限	33000
261	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/2#主变	63000	9901.6	16	8035	33063	不受限	33000
262	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/2号主变	50000	17089	34	0	32911	不受限	32900
263	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/2#主变	50000	17030.5	34	0	32970	不受限	32900

264	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/#2主变	50000	17150	34	null	32850	不受限	32850
265	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/1#变压器	50000	17197.2	34	0	32803	不受限	32800
266	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#3主变	63000	30209.3	48	0	32791	不受限	32700
267	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#1主变	50000	17476.6	35	NULL	32523	不受限	32500
268	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#1主变	50000	17047.8	34	515	32437	不受限	32400
269	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#1主变	63000	30600	49	0	32400	不受限	32400
270	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/1#变压器	180000	147523.61	82	0	32476	不受限	32400
271	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站.110kV/2#变压器	63000	30607	49	0	32393	不受限	32300
272	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/2#变压器	180000	147605.11	82	0	32395	不受限	32300
273	胜天站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.胜天站.110kV/1#变压器	40000	7744	19	0	32256	不受限	32200
274	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#1主变	40000	7722.2	19	0	32278	不受限	32200
275	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#2主变	40000	7795.4	19	0	32205	不受限	32200
276	宏仁站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.宏仁站.110kV/1#变压器	50000	17784	36	0	32216	不受限	32200
277	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/1#变压器	50000	17849.1	36	0	32151	不受限	32100
278	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#1主变	63000	30820.3	49	0	32180	不受限	32100
279	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/1#变压器	40000	7903.6	20	0	32096	不受限	32000
280	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#1主变	40000	7953	20	0	32047	不受限	32000
281	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#1主变	63000	31061.4	49	0	31939	不受限	31900
282	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/#2主变	40000	8045.4	20	0	31955	不受限	31900
283	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#2主变	63000	31078.5	49	0	31922	不受限	31900
284	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#2主变	40000	8108.5	20	0	31892	不受限	31800
285	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/2#变压器	50000	18184	36	0	31816	不受限	31800
286	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#2主变	50000	17450.4	35	800	31750	不受限	31700
287	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#2主变	50000	16081.9	32	2185	31733	不受限	31700
288	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/1#变压器	40000	8309.8	21	0	31690	不受限	31600
289	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#3主变	50000	18352.9	37	0	31647	不受限	31600
290	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#1主变	50000	18361.2	37	0	31639	不受限	31600
291	保宁	阆中电力调度控制中心	南充地调.保宁.220kV/2#变压器	150000	118405.8	79	0	31594	不受限	31500
292	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/3#变压器	120000	88445.3	74	0	31555	不受限	31500
293	赛德	叙永电力调度控制中心	泸州地调.赛德.110kV/#1主变	31500	3150	10	0	31500	不受限	31500
294	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/1#变压器	63000	31478.6	50	0	31521	不受限	31500
295	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/1#变压器	180000	148409.5	82	0	31591	不受限	31500
296	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#2主变	35000	3500	10	0	31500	不受限	31500
297	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#1主变	35000	3500	10	0	31500	不受限	31500
298	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/1#变压器	120000	88513.7	74	0	31486	不受限	31400
299	宇宫碳素站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宇宫碳素站.110kV/宇宫碳素1#主变	31500	67.2	0	0	31433	不受限	31400
300	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/3#变压器	180000	148610.6	83	0	31389	不受限	31300
301	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/2#变压器	63000	31800	50	0	31200	不受限	31200
302	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#1主变	50000	18744	37	0	31256	不受限	31200
303	三江站	雅安配调	雅安地调.三江站.110kV/#2主变	50000	10171.7	20	8550	31278	不受限	31200
304	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/1#变压器	40000	8756	22	0	31244	不受限	31200
305	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#3主变	63000	31732.8	50	0	31267	不受限	31200
306	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/1#变压器	180000	148860.8	83	0	31139	不受限	31100
307	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/2#变压器	63000	31827	51	0	31173	不受限	31100
308	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/2#变压器	40000	8985.6	22	0	31014	不受限	31000
309	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#2主变	50000	18594.4	37	500	30906	不受限	30900

310	得荣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.得荣站.110kV/#1主变	40000	9017.9	23	0	30982	不受限	30900
311	马蹄站	达州电力调度控制中心	达州地调.马蹄站.110kV/#1主变	50000	19050.8	38	NULL	30949	不受限	30900
312	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#1主变	50000	19217.8	38	0	30782	不受限	30700
313	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/1#变压器	240000	209212.7	87	0	30787	不受限	30700
314	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#2主变	40000	9233.7	23	0	30766	不受限	30700
315	三堆站	广元电力调度控制中心	广元地调.三堆站.110kV/#1主变	40000	9348.2	23	0	30652	不受限	30600
316	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/2#主变	50000	19338	39	0	30662	不受限	30600
317	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#1主变	63000	32317.7	51	0	30682	不受限	30600
318	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#2主变	50000	18671.4	37	815	30514	不受限	30500
319	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/1#主变	50000	19430.4	39	0	30570	不受限	30500
320	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/2#变压器	120000	89410	75	0	30590	不受限	30500
321	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#1主变	40000	9421.2	24	NULL	30579	不受限	30500
322	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#1主变	50000	18664.8	37	800	30535	不受限	30500
323	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/2#主变	60000	29427.4	49	0	30573	不受限	30500
324	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/1#变压器	240000	209415	87	0	30585	不受限	30500
325	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#2主变	63000	31314.8	50	1250	30435	不受限	30400
326	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/1#变压器	120000	89502.41	75	0	30498	不受限	30400
327	唐家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.唐家沟站.110kV/#1主变	63000	32551.2	52	0	30449	不受限	30400
328	清平	泸川电力调度控制中心	泸州地调.清平.110kV/2#变压器	63000	32566.1	52	0	30434	不受限	30400
329	杂谷站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杂谷站.110kV/1#主变	50000	19562.8	39	0	30437	不受限	30400
330	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/1#变压器	40000	3019.1	8	6500	30481	不受限	30400
331	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#2主变	40000	9640.4	24	0	30360	不受限	30300
332	中里站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#2主变	40000	9637.7	24	0	30362	不受限	30300
333	五龙站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.五龙站.110kV/#1主变	40000	9745.5	24	0	30255	不受限	30200
334	清平	泸川电力调度控制中心	泸州地调.清平.110kV/1#变压器	63000	32797.7	52	0	30202	不受限	30200
335	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#1主变	63000	32784	52	0	30216	不受限	30200
336	竹根站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.竹根站.110kV/2#变压器	50000	19808.8	40	0	30191	不受限	30100
337	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#1主变	63000	32893.1	52	0	30107	不受限	30100
338	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#2主变	63000	32820.5	52	0	30180	不受限	30100
339	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#3主变	50000	19866.3	40	0	30134	不受限	30100
340	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#1主变	50000	20094.6	40	0	29905	不受限	29900
341	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#2主变	50000	20169.7	40	0	29830	不受限	29800
342	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#3主变	50000	20196	40	NULL	29804	不受限	29800
343	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#2主变	50000	20125	40	0	29875	不受限	29800
344	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/1#变压器	63000	33264	53	0	29736	不受限	29700
345	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#1主变	40000	10292	26	NULL	29708	不受限	29700
346	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#2主变	40000	10204.9	26	0	29795	不受限	29700
347	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/2号主变	63000	33274	53	0	29726	不受限	29700
348	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#2主变	50000	20371.6	41	0	29628	不受限	29600
349	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/1#主变	63000	33489.8	53	0	29510	不受限	29500
350	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/3#变压器	31500	1000	0	2000	29500	不受限	29500
351	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#1主变	50000	20545.5	41	0	29455	不受限	29400
352	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/2#变压器	180000	150614.11	84	0	29386	不受限	29300
353	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#2主变	50000	20800	42	0	29200	不受限	29200
354	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#1主变	40000	7961.5	20	2800	29239	不受限	29200

355	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/3#变压器	240000	210779.8	88	0	29220	不受限	29200
356	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#1主变	50000	20724	41	0	29276	不受限	29200
357	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/2#变压器	180000	150772	84	0	29228	不受限	29200
358	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#2主变	40000	10890	27	0	29110	不受限	29100
359	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#1主变	50000	21000	42	0	29000	不受限	29000
360	查尔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.查尔站.110kV/1#主变	40000	10986	27	0	29014	不受限	29000
361	三河	新都电力调度控制中心	成都地调.三河.110kV/#1主变	63000	33589.6	53	400	29010	不受限	29000
362	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#2主变	40000	10984.1	27	0	29016	不受限	29000
363	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#1主变	40000	11017.6	28	0	28982	不受限	28900
364	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/2#变压器	50000	20674.5	41	400	28926	不受限	28900
365	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/2#变压器	50000	19995.2	40	1200	28805	不受限	28800
366	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#2主变	63000	34118.6	54	NULL	28881	不受限	28800
367	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#1主变	63000	33660	53	500	28840	不受限	28800
368	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#2主变	50000	21287.6	43	0	28712	不受限	28700
369	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#1主变	50000	21299.5	43	0	28701	不受限	28700
370	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#1主变	63000	31878.4	51	2380	28742	不受限	28700
371	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/2#变压器	120000	91092.1	76	315	28593	不受限	28500
372	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#2主变	50000	19400	39	2045	28555	不受限	28500
373	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#2主变	40000	3449.1	9	0	28551	不受限	28500
374	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/2#变压器	150000	121427.5	81	0	28573	不受限	28500
375	马边站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.马边站.110kV/2#变压器	40000	11492.6	29	0	28507	不受限	28500
376	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/2#变压器	50000	21450	43	0	28550	不受限	28500
377	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/2#变压器	240000	211424.7	88	0	28575	不受限	28500
378	香格里拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.香格里拉站.110kV/#1主变	40000	11560.7	29	0	28439	不受限	28400
379	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#1主变	63000	22018.6	35	12490	28491	不受限	28400
380	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/1#变压器	180000	151617.2	84	0	28383	不受限	28300
381	方斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.方斗站.110kV/#1主变	50000	21648.3	43	NULL	28352	不受限	28300
382	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#2主变	63000	34700	55	0	28300	不受限	28300
383	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#3主变	63000	34622.7	55	0	28377	不受限	28300
384	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#1主变	40000	11708.4	29	0	28292	不受限	28200
385	菜坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.菜坝站.110kV/#2主变	40000	11774.4	29	0	28226	不受限	28200
386	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/2#主变	50000	21701.4	43	0	28299	不受限	28200
387	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/1#主变	50000	21701.4	43	0	28299	不受限	28200
388	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/2#变压器	240000	211847.8	88	0	28152	不受限	28100
389	蔡沱站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.蔡沱站.110kV/2#变压器	40000	11918.9	30	null	28081	不受限	28000
390	拉哇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉哇站.110kV/1#主变	40000	11958.5	30	0	28042	不受限	28000
391	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#2主变	50000	21910.7	44	0	28089	不受限	28000
392	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#2主变	63000	22700.8	36	12300	27999	不受限	27900
393	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/3#变压器	240000	212062.5	88	0	27938	不受限	27900
394	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/1#变压器	150000	122089.8	81	0	27910	不受限	27900
395	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/2#变压器	31500	1641	5	2000	27859	不受限	27800
396	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/1#变压器	50000	18344.5	37	3850	27806	不受限	27800
397	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/2#变压器	50000	22205.4	44	0	27795	不受限	27700
398	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/2#变压器	180000	152234.4	85	0	27766	不受限	27700
399	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#1主变	40000	12230	31	0	27770	不受限	27700

400	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/2#变压器	150000	122305.4	82	0	27695	不受限	27600
401	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/1#变压器	120000	92029.8	77	315	27655	不受限	27600
402	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.110kV/4#变压器	31500	1000	0	3890	27610	不受限	27600
403	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/1#主变	63000	35499.4	56	0	27501	不受限	27500
404	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#2主变	63000	35425.3	56	0	27575	不受限	27500
405	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#2主变	63000	30441.3	48	5000	27559	不受限	27500
406	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/2#主变	50000	22459.5	45	0	27541	不受限	27500
407	双桥沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双桥沟站.110kV/1#主变	50000	22534.1	45	0	27466	不受限	27400
408	龙苍沟站	荣经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#1主变	40000	10214.5	26	315	27471	不受限	27400
409	百花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.百花站.110kV/2#主变	63000	35568.1	56	0	27432	不受限	27400
410	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙埂.110kV/#1主变	50000	22540.5	45	0	27460	不受限	27400
411	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#2主变	63000	35626.8	57	0	27373	不受限	27300
412	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#2主变	63000	35679.6	57	0	27320	不受限	27300
413	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/1#主变	50000	22612.6	45	0	27387	不受限	27300
414	拉部站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.拉部站.110kV/1#主变	31500	4320	14	0	27180	不受限	27100
415	狐狸坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.狐狸坡.110kV/#1主变	40000	12997.2	32	0	27003	不受限	27000
416	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/2#变压器	150000	122954.4	82	0	27046	不受限	27000
417	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/2#变压器(新)	63000	31918.8	51	4065	27016	不受限	27000
418	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#2主变	63000	35943	57	0	27057	不受限	27000
419	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/2#变压器	50000	22908.6	46	0	27091	不受限	27000
420	孔玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔玉站.35kV/#1主变	30000	3000	10	0	27000	不受限	27000
421	新龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙站.110kV/#2主变	40000	12962.4	32	0	27038	不受限	27000
422	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	36043.9	57	0	26956	不受限	26900
423	芦花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.芦花站.110kV/1#主变	40000	13015.2	33	0	26985	不受限	26900
424	五里站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.五里站.110kV/#1主变	31500	4526.1	14	0	26974	不受限	26900
425	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/2#变压器	40000	13167	33	0	26833	不受限	26800
426	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/2#变压器	63000	34157.3	54	2000	26843	不受限	26800
427	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/1#变压器	50000	23249	46	0	26751	不受限	26700
428	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	36248.1	58	0	26752	不受限	26700
429	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#2主变	50000	23252	47	0	26748	不受限	26700
430	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#1主变新	50000	12892.1	26	400	26708	不受限	26700
431	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#1主变	40000	13225.3	33	0	26775	不受限	26700
432	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#2主变	63000	36269.5	58	0	26731	不受限	26700
433	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/2#变压器	40000	13281.5	33	0	26719	不受限	26700
434	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#1主变	63000	36328.1	58	0	26672	不受限	26600
435	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#1主变	63000	36352.8	58	0	26647	不受限	26600
436	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#1主变	63000	36458.4	58	0	26542	不受限	26500
437	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#2主变	40000	13467	34	0	26533	不受限	26500
438	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#3主变	50000	23424.3	47	0	26576	不受限	26500
439	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/2#变压器	63000	36577.2	58	0	26423	不受限	26400
440	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#1主变	50000	23578.4	47	0	26422	不受限	26400
441	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/1#变压器	150000	123622	82	0	26378	不受限	26300
442	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#2主变	63000	36696	58	0	26304	不受限	26300
443	唐克站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.唐克站.110kV/2#主变	40000	13734.6	34	0	26265	不受限	26200
444	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#2主变	63000	36761.9	58	0	26238	不受限	26200
445	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/1#变压器	50000	23791.9	48	0	26208	不受限	26200

446	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#2主变	31500	5387.7	17	0	26112	不受限	26100
447	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#1主变	40000	10016.8	25	3880	26103	不受限	26100
448	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/2#变压器	40000	13876.2	35	0	26124	不受限	26100
449	来马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.来马站.110kV/#1主变	40000	13855.1	35	0	26145	不受限	26100
450	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/2#变压器	150000	123929.5	83	0	26071	不受限	26000
451	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#3主变	63000	36955.8	59	0	26044	不受限	26000
452	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#2主变	40000	13950.6	35	0	26049	不受限	26000
453	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#2主变	50000	24007.3	48	0	25993	不受限	25900
454	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/1#变压器	40000	14185.9	35	0	25814	不受限	25800
455	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#1主变	63000	37146	59	0	25854	不受限	25800
456	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/1#变压器	180000	154156.4	86	0	25844	不受限	25800
457	蜂桶寨站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.蜂桶寨站.110kV/#1主变	50000	24263.3	49	0	25737	不受限	25700
458	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/1#变压器	40000	14223	36	0	25777	不受限	25700
459	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#3主变	50000	20134.4	40	4715	25781	不受限	25700
460	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#1主变	50000	22168.5	44	2060	25772	不受限	25700
461	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/1#变压器	63000	36686.5	58	560	25754	不受限	25700
462	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#2主变	63000	37386.4	59	0	25614	不受限	25600
463	马坪站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.马坪站.110kV/2#变压器	40000	14310	36	null	25690	不受限	25600
464	马坪站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.马坪站.110kV/2#变压器	40000	14310	36	null	25690	不受限	25600
465	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/4#变压器	40000	14376.1	36	0	25624	不受限	25600
466	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#2主变	40000	14360	36	0	25640	不受限	25600
467	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/2#主变	31500	5966.4	19	0	25534	不受限	25500
468	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/1#变压器	180000	140687.39	78	13735	25578	不受限	25500
469	杨柳坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杨柳坪站.110kV/1#主变	31500	6028.4	19	0	25472	不受限	25400
470	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#1主变	40000	14296.8	36	250	25453	不受限	25400
471	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/1#主变	31500	6027.4	19	0	25473	不受限	25400
472	大川站	雅安配调	雅安地调.大川站.110kV/#1主变	50000	7000	14	17635	25365	不受限	25300
473	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#2主变	63000	36894	59	800	25306	不受限	25300
474	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#1主变	40000	14646	37	0	25354	不受限	25300
475	康君站	达州电力调度控制中心	达州地调.康君站.110kV/#2主变	50000	24627.6	49	null	25372	不受限	25300
476	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/1#变压器	50000	24682.1	49	0	25318	不受限	25300
477	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#2主变	50000	20948.4	42	3830	25222	不受限	25200
478	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/1#变压器	63000	37765.2	60	0	25235	不受限	25200
479	峨山站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.峨山站.110kV/1#变压器	50000	24745.6	49	null	25254	不受限	25200
480	熊家站	广元电力调度控制中心	广元地调.熊家站.110kV/#1主变	40000	14718	37	0	25282	不受限	25200
481	周家站	达州电力调度控制中心	达州地调.周家站.110kV/#1主变	40000	14868.7	37	NULL	25131	不受限	25100
482	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/1#主变	50000	24808.9	50	0	25191	不受限	25100
483	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#2主变	40000	14895	37	NULL	25105	不受限	25100
484	秋月	德阳电力调度控制中心	德阳地调.秋月.220kV/2#变压器	150000	124879	83	0	25121	不受限	25100
485	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/1#变压器	63000	37831.2	60	0	25169	不受限	25100
486	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/2#变压器	31500	6494.4	21	0	25006	不受限	25000
487	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#2主变	50000	24744.2	49	250	25006	不受限	25000
488	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#1主变	40000	12101.7	30	2800	25098	不受限	25000
489	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/2#变压器	150000	125052.4	83	0	24948	不受限	24900

490	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/3#变压器	180000	155058.6	86	NULL	24941	不受限	24900
491	黄金坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.黄金坪站.110kV/1#主变	40000	15056.8	38	0	24943	不受限	24900
492	劳动站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.劳动站.110kV/2#变压器	50000	25059.9	50	0	24940	不受限	24900
493	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/1#变压器	50000	25022.1	50	0	24978	不受限	24900
494	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#1主变	63000	38268	61	0	24732	不受限	24700
495	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/2#变压器	180000	147123.8	82	8130	24746	不受限	24700
496	迳资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.迳资站.110kV/#1主变	40000	15272.4	38	0	24728	不受限	24700
497	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#2主变	50000	25250	50	0	24750	不受限	24700
498	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#2主变	40000	15444	39	NULL	24556	不受限	24500
499	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/1#变压器	180000	147315.8	82	8130	24554	不受限	24500
500	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/2#变压器	50000	25476	51	0	24524	不受限	24500
501	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#1主变	40000	15412.8	39	0	24587	不受限	24500
502	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/1#变压器	63000	38442	61	0	24558	不受限	24500
503	银杏站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.银杏站.110kV/1#变压器	40000	15412.8	39	0	24587	不受限	24500
504	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/1#变压器	40000	15435.5	39	0	24565	不受限	24500
505	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#1主变	50000	25517.9	51	0	24482	不受限	24400
506	曹山站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.曹山站.110kV/2#变压器	50000	15612.8	31	0	24387	不受限	24300
507	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/2#变压器	63000	38700	61	0	24300	不受限	24300
508	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/2#变压器	150000	121243.1	81	4515	24242	不受限	24200
509	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/1#变压器	150000	125729	84	0	24271	不受限	24200
510	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#1主变	40000	15786.6	39	0	24213	不受限	24200
511	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#1主变	50000	25799.4	52	0	24201	不受限	24200
512	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/2#变压器	180000	155761.7	87	NULL	24238	不受限	24200
513	龙台站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.龙台站.110kV/2#变压器	40000	15751.9	39	0	24248	不受限	24200
514	康君站	达州电力调度控制中心	达州地调.康君站.110kV/#1主变	50000	25705.4	51	null	24295	不受限	24200
515	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/1#主变	25000	838.3	3	0	24162	不受限	24100
516	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#1主变	63000	32803.2	52	6080	24117	不受限	24100
517	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/2#主变	25000	824.1	3	0	24176	不受限	24100
518	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#2主变	31500	7413.6	24	NULL	24086	不受限	24000
519	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/2#变压器	150000	125922.4	84	0	24078	不受限	24000
520	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#1主变	50000	25951.2	52	0	24049	不受限	24000
521	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/1#变压器	150000	125954.4	84	0	24046	不受限	24000
522	天元站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.天元站.110kV/1#变压器	63000	38937	62	0	24063	不受限	24000
523	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#1主变	63000	39042	62	0	23958	不受限	23900
524	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/8#主变	30000	6094.8	20	0	23905	不受限	23900
525	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#2主变	40000	16023	40	0	23977	不受限	23900
526	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#1主变	40000	16051.5	40	0	23949	不受限	23900
527	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/2#主变	63000	39010.6	62	0	23989	不受限	23900
528	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#2主变	63000	39059.9	62	0	23940	不受限	23900
529	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#2主变	63000	39177.6	62	0	23822	不受限	23800
530	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/2#变压器	40000	16168.1	40	0	23832	不受限	23800
531	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#2主变	40000	16291.5	41	0	23709	不受限	23700
532	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#1主变	40000	8210.4	21	0	23790	不受限	23700
533	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#2主变	40000	16229.4	41	0	23771	不受限	23700

534	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/2#变压器	150000	126213.3	84	0	23787	不受限	23700
535	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#2主变	40000	8245.6	21	0	23754	不受限	23700
536	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/2#变压器	31500	7893.6	25	0	23606	不受限	23600
537	板桥站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.板桥站.110kV/1#变压器	40000	16309.6	41	0	23690	不受限	23600
538	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/3#主变	31500	7900.5	25	0	23600	不受限	23600
539	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/2#变压器	150000	126465.8	84	0	23534	不受限	23500
540	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/2#变压器	150000	126496	84	0	23504	不受限	23500
541	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/2#变压器	40000	16493.4	41	0	23507	不受限	23500
542	寨坡站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.寨坡站.110kV/1#变压器	40000	16499.7	41	0	23500	不受限	23500
543	蒲西站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲西站.110kV/1#主变	31500	8018.6	25	0	23481	不受限	23400
544	樊吟站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊吟站.110kV/#2主变	50000	26525.3	53	NULL	23475	不受限	23400
545	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/1#变压器	31500	8012.4	25	0	23488	不受限	23400
546	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/2#变压器	63000	39563.5	63	0	23437	不受限	23400
547	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/2#变压器	240000	216700	90	0	23300	不受限	23300
548	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#2主变	40000	12940.3	32	3730	23330	不受限	23300
549	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/1#变压器	31500	8104.5	26	0	23396	不受限	23300
550	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/2#变压器	120000	96717.7	81	NULL	23282	不受限	23200
551	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/2#变压器	50000	26751.1	54	0	23249	不受限	23200
552	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#1主变	50000	26758.5	54	0	23242	不受限	23200
553	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#1主变	50000	26900	54	0	23100	不受限	23100
554	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/2#变压器	63000	39872	63	0	23128	不受限	23100
555	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#2主变	50000	26859	54	0	23141	不受限	23100
556	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#2主变	63000	39824.4	63	0	23176	不受限	23100
557	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#2主变	50000	26882	54	NULL	23118	不受限	23100
558	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/2#主变	50000	26900.2	54	0	23100	不受限	23100
559	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/1#主变	50000	26981.1	54	0	23019	不受限	23000
560	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#2主变	50000	27000	54	0	23000	不受限	23000
561	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/1#变压器	150000	127050.4	85	0	22950	不受限	22900
562	晓坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.晓坝站.110kV/1#变压器	40000	17046	43	0	22954	不受限	22900
563	魏坪站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.魏坪站.110kV/1#变压器	50000	14273.8	29	2860	22866	不受限	22800
564	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/2#主变	31500	8363.4	27	250	22887	不受限	22800
565	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#1主变	63000	37236	59	2930	22834	不受限	22800
566	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#3主变	63000	40219	64	0	22781	不受限	22700
567	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#1主变	63000	40229	64	0	22771	不受限	22700
568	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#2主变	50000	26763.4	54	600	22637	不受限	22600
569	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#1主变	63000	40352.4	64	0	22648	不受限	22600
570	金汤站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金汤站.110kV/#1主变	25000	2500	10	0	22500	不受限	22500
571	晋新站	西充电力调度控制中心	南充地调.晋新站.110kV/#1主变	50000	26627.4	53	800.5	22572	不受限	22500
572	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#1主变	50000	25988.2	52	1600	22412	不受限	22400
573	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#2主变	50000	27535.9	55	0	22464	不受限	22400
574	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#3主变	40000	17516.4	44	0	22484	不受限	22400
575	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#3主变	63000	40524	64	0	22476	不受限	22400
576	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/2#变压器	50000	27589.4	55	0	22411	不受限	22400
577	双江口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双江口站.110kV/1#主变	25000	2653.2	11	0	22347	不受限	22300

578	马鞍山	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍山.110kV/1#变压器	50000	27638.3	55	0	22362	不受限	22300
579	东柳站	达州电力调度控制中心	达州地调.东柳站.110kV/#2主变	40000	17605.1	44	NULL	22395	不受限	22300
580	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#1主变	50000	27614.4	55	0	22386	不受限	22300
581	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#1主变	50000	17542.8	35	200	22257	不受限	22200
582	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#2主变	50000	27753	56	0	22247	不受限	22200
583	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#2主变	40000	17727.6	44	0	22272	不受限	22200
584	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/1#变压器	50000	27733.2	55	0	22267	不受限	22200
585	色达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达站.110kV/#1主变	40000	17754	44	0	22246	不受限	22200
586	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/1#变压器	63000	40807.8	65	0	22192	不受限	22100
587	杨公庙站	广安电力调度控制中心	广安地调.杨公庙站.110kV/#1主变	40000	17816.7	45	0	22183	不受限	22100
588	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/2#主变	63000	40991.6	65	0	22008	不受限	22000
589	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#2主变	63000	40920.9	65	0	22079	不受限	22000
590	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/2#变压器	63000	41004	65	0	21996	不受限	21900
591	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/2#变压器	120000	98148.7	82	NULL	21851	不受限	21800
592	东岳庙站	阆中电力调度控制中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#3主变	50000	28215.7	56	0	21784	不受限	21700
593	东岳庙站	阆中电力调度控制中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#2主变	50000	28290.3	57	0	21710	不受限	21700
594	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#1主变	50000	19840.4	40	8440	21720	不受限	21700
595	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#1主变	50000	25642.5	51	2630	21728	不受限	21700
596	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/#1主变	50000	28369.2	57	NULL	21631	不受限	21600
597	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/1#变压器	120000	98325.9	82	NULL	21674	不受限	21600
598	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#2主变	50000	27732.2	55	630	21638	不受限	21600
599	炉霍站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.炉霍站.110kV/#1主变	40000	18310.1	46	0	21690	不受限	21600
600	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/2#变压器	63000	41395.2	66	0	21605	不受限	21600
601	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#1主变	50000	27819.3	56	630	21551	不受限	21500
602	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/1#变压器	50000	22497.8	45	6030	21472	不受限	21400
603	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#2变压器	50000	28507	57	0	21493	不受限	21400
604	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#1变压器	50000	28561	57	0	21439	不受限	21400
605	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#1主变	40000	18612	47	0	21388	不受限	21300
606	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/1#变压器	150000	128699.4	86	NULL	21301	不受限	21300
607	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/2#变压器	180000	158763	88	0	21237	不受限	21200
608	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/3#变压器	40000	18794.2	47	0	21206	不受限	21200
609	白玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉站.110kV/#1主变	40000	18800	47	0	21200	不受限	21200
610	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#1主变	31500	10374.3	33	0	21126	不受限	21100
611	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/1#变压器	63000	37000	59	4900	21100	不受限	21100
612	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/2#主变	63000	41850	66	0	21150	不受限	21100
613	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#1主变	50000	28960.8	58	0	21039	不受限	21000
614	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#1主变	63000	42028.8	67	0	20971	不受限	20900
615	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#1主变	63000	42064	67	0	20936	不受限	20900
616	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/1#变压器	63000	39848.3	63	2230	20922	不受限	20900
617	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/1#变压器	50000	29003.2	58	0	20997	不受限	20900
618	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#1主变	63000	42130.1	67	0	20870	不受限	20800
619	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/2#变压器	40000	19128.5	48	0	20872	不受限	20800
620	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#1主变	50000	28498.8	57	630	20871	不受限	20800
621	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/1#变压器	63000	38768.4	62	3410	20822	不受限	20800
622	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/2#变压器	180000	159262.69	88	0	20737	不受限	20700

623	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#2主变	40000	19285.2	48	0	20715	不受限	20700
624	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#2主变	40000	19364.4	48	NULL	20636	不受限	20600
625	幺滩站	邻水电力调度控制中心	广安地调.幺滩站.110kV/#1主变	50000	29392	59	0	20608	不受限	20600
626	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#3主变	63000	42487.5	67	0	20513	不受限	20500
627	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/1#变压器	63000	40418.4	64	2000	20582	不受限	20500
628	龙观站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#2主变	50000	26386.6	53	3050	20563	不受限	20500
629	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/1#主变	50000	29564.7	59	0	20435	不受限	20400
630	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#3主变	63000	42575.3	68	0	20425	不受限	20400
631	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#2主变	40000	19596.3	49	0	20404	不受限	20400
632	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#1主变	40000	19696.8	49	0	20303	不受限	20300
633	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#2主变	50000	29685	59	0	20315	不受限	20300
634	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#3主变	50000	29616.9	59	0	20383	不受限	20300
635	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#2主变	50000	19862	40	9820	20318	不受限	20300
636	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#1主变	50000	29735.2	59	NULL	20265	不受限	20200
637	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#2主变	50000	29713.2	59	0	20287	不受限	20200
638	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#2主变	50000	20084.7	40	9400	20265	不受限	20200
639	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/2#变压器	31500	11240.9	36	0	20259	不受限	20200
640	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#1主变	40000	19859.6	50	0	20140	不受限	20100
641	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#3主变	63000	42828.1	68	0	20172	不受限	20100
642	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/2#主变	40000	19958.4	50	0	20042	不受限	20000
643	昌台站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.昌台站.110kV/#1主变	40000	19928	50	0	20072	不受限	20000
644	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/2#变压器	40000	19992	50	0	20008	不受限	20000
645	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/2#主变	50000	30040.9	60	0	19959	不受限	19900
646	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/1#变压器	63000	43008	68	0	19992	不受限	19900
647	园艺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.园艺站.110kV/1#主变	40000	20089.7	50	0	19910	不受限	19900
648	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#2主变	50000	25334.4	51	4685	19981	不受限	19900
649	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/2#变压器	63000	43018.8	68	0	19981	不受限	19900
650	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/1#变压器	63000	43084.8	68	0	19915	不受限	19900
651	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#1主变	50000	18400	37	11780	19820	不受限	19800
652	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/3#变压器	50000	30189.7	60	null	19810	不受限	19800
653	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#1主变	40000	20168.5	50	NULL	19832	不受限	19800
654	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#1主变	50000	30187.3	60	0	19813	不受限	19800
655	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#2主变	63000	43202.3	69	0	19798	不受限	19700
656	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#1主变	63000	43204.7	69	0	19795	不受限	19700
657	龙观站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#1主变	50000	27681.4	55	2600	19719	不受限	19700
658	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/2#变压器	150000	130281.09	87	NULL	19719	不受限	19700
659	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#1主变	50000	29898.4	60	400	19702	不受限	19700
660	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/1#主变	31500	11855.7	38	0	19644	不受限	19600
661	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#1主变	63000	43352	69	0	19648	不受限	19600
662	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/2#变压器	50000	30393	61	0	19607	不受限	19600
663	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/2#变压器	50000	30415	61	0	19585	不受限	19500
664	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#2主变	63000	43495	69	0	19505	不受限	19500
665	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#2主变	63000	43428	69	0	19572	不受限	19500
666	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/1#变压器	50000	30419.9	61	0	19580	不受限	19500
667	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/3#变压器	40000	20446.8	51	0	19553	不受限	19500

668	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/2#变压器	180000	160460.4	89	0	19540	不受限	19500
669	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/1#主变	50000	30442.1	61	0	19558	不受限	19500
670	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/1#主变	63000	40211.8	64	3210	19578	不受限	19500
671	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/2#主变	40000	20519.4	51	0	19481	不受限	19400
672	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/1#变压器	150000	130570.41	87	0	19430	不受限	19400
673	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/1#主变	50000	30516.7	61	0	19483	不受限	19400
674	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/1#变压器	50000	30552	61	0	19448	不受限	19400
675	水磨沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.水磨沟站.110kV/1#主变	20000	500.7	3	0	19499	不受限	19400
676	建中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建中站.110kV/1#变压器	31500	12112.2	38	0	19388	不受限	19300
677	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/2#变压器	40000	20629.8	52	0	19370	不受限	19300
678	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/1#主变	31500	12206	39	NULL	19294	不受限	19200
679	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/1#主变	50000	30092.7	60	630	19277	不受限	19200
680	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/2#主变	63000	42530.4	68	1200	19270	不受限	19200
681	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/3#变压器	180000	160741.6	89	0	19258	不受限	19200
682	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/2#主变	63000	43784.3	69	0	19216	不受限	19200
683	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/2#主变	50000	30835.2	62	0	19165	不受限	19100
684	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/2#变压器	180000	160811.8	89	null	19188	不受限	19100
685	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/2#主变	50000	30465.6	61	400	19134	不受限	19100
686	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/2#变压器	180000	160887.2	89	0	19113	不受限	19100
687	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/2#主变	40000	20860.8	52	0	19139	不受限	19100
688	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/1#变压器	40000	20730.3	52	250	19020	不受限	19000
689	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/1#主变	40000	20908	52	0	19092	不受限	19000
690	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/1#变压器	40000	21050.4	53	0	18950	不受限	18900
691	下涧槽	成都配调	成都地调.下涧槽.110kV/2#主变	63000	44070.4	70	0	18930	不受限	18900
692	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/2#主变	50000	31045.2	62	0	18955	不受限	18900
693	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/1#主变	40000	21067.4	53	0	18933	不受限	18900
694	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/3#变压器	63000	44119.5	70	0	18881	不受限	18800
695	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/2#主变	63000	43956	70	200	18844	不受限	18800
696	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/2#主变	63000	43758.7	69	375	18866	不受限	18800
697	籍田	天府电力调度控制中心	天府地调.籍田.110kV/1#变压器	40000	21291.6	53	0	18708	不受限	18700
698	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/1#变压器	31500	11901.3	38	800	18799	不受限	18700
699	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/2#变压器	40000	20355.8	51	880	18764	不受限	18700
700	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/1#变压器	50000	31205.3	62	0	18795	不受限	18700
701	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/2#变压器	40000	21260.3	53	0	18740	不受限	18700
702	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/1#变压器	120000	101248.1	84	0	18752	不受限	18700
703	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/2#变压器	120000	101305.3	84	0	18695	不受限	18600
704	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/1#变压器	50000	31395.6	63	0	18604	不受限	18600
705	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/1#主变	50000	30052	60	1250	18698	不受限	18600
706	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/1#主变	40000	21400	54	0	18600	不受限	18600
707	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/1#主变	50000	31468.8	63	0	18531	不受限	18500
708	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/1#变压器	63000	44499.8	71	0	18500	不受限	18500
709	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/1#变压器	63000	44471.4	71	0	18529	不受限	18500
710	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/2#主变	63000	44484	71	0	18516	不受限	18500
711	岷江好站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江好站.110kV/2#主变	63000	44475.8	71	0	18524	不受限	18500
712	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/1#主变	50000	31451.1	63	0	18549	不受限	18500

713	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/2#变压器	50000	31405	63	0	18595	不受限	18500
714	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#1主变	40000	21510.8	54	0	18489	不受限	18400
715	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#2主变	40000	21612.6	54	0	18387	不受限	18300
716	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#1主变	50000	31681.5	63	0	18319	不受限	18300
717	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/2#变压器	120000	101660.6	85	0	18339	不受限	18300
718	元通站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.元通站.110kV/2#主变	50000	31700	63	null	18300	不受限	18300
719	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/2#变压器	50000	31647.4	63	0	18353	不受限	18300
720	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.嘉农站.110kV/2#变压器	40000	12150.6	30	1500	18349	不受限	18300
721	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#2主变	50000	31680	63	0	18320	不受限	18300
722	乔瓦站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.乔瓦站.110kV/#1主变	40000	20713.4	52	900	18387	不受限	18300
723	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#2主变	40000	18833	47	2880	18287	不受限	18200
724	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/1#主变	50000	31853.3	64	0	18147	不受限	18100
725	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#1主变	40000	21925.2	55	0	18075	不受限	18000
726	元通站	眉山电力调度控制中心	元通站.110kV/1#主变	50000	32000	64	null	18000	不受限	18000
727	俄真站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.俄真站.110kV/1#主变	31500	13500	43	0	18000	不受限	18000
728	莲池站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.莲池站.110kV/1#变压器	50000	31949	64	0	18051	不受限	18000
729	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/1#变压器	150000	131919.6	88	0	18080	不受限	18000
730	共科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.共科站.110kV/#2主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	18000
731	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	18000
732	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/2#变压器	63000	42967.4	68	2000	18033	不受限	18000
733	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#2主变	63000	45061	72	0	17939	不受限	17900
734	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/2#主变	50000	32080	64	0	17920	不受限	17900
735	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#2主变	50000	32033.6	64	0	17966	不受限	17900
736	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#2主变	40000	18979.5	47	3030	17991	不受限	17900
737	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#2主变	50000	32142	64	NULL	17858	不受限	17800
738	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/1#主变	63000	45144	72	0	17856	不受限	17800
739	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#1主变	50000	26492.4	53	5700	17808	不受限	17800
740	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/1#变压器	63000	45144.2	72	0	17856	不受限	17800
741	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/2#变压器	40000	22288.2	56	0	17712	不受限	17700
742	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/1#变压器	40000	22296	56	0	17704	不受限	17700
743	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/1#变压器	31500	13513.3	43	250	17737	不受限	17700
744	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#2主变	50000	31996.8	64	250	17753	不受限	17700
745	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#2主变	63000	45250	72	0	17750	不受限	17700
746	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/1#变压器	40000	22235.4	56	0	17765	不受限	17700
747	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#1主变	50000	32300	65	0	17700	不受限	17700
748	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/1#变压器	50000	31934.8	64	355	17710	不受限	17700
749	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#1主变	50000	32340.1	65	0	17660	不受限	17600
750	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/1号主变	63000	45320	72	0	17680	不受限	17600
751	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#2主变	63000	45445.6	72	0	17554	不受限	17500
752	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#1主变	31500	13999.2	44	0	17501	不受限	17500
753	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#1主变	40000	22431.2	56	0	17569	不受限	17500
754	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#2主变	50000	32407.7	65	0	17592	不受限	17500
755	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#2主变	40000	22437	56	0	17563	不受限	17500
756	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/1#变压器	63000	45680	73	0	17320	不受限	17300

757	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/1#变压器	50000	32604	65	0	17396	不受限	17300
758	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/1#变压器	40000	22672.4	57	0	17328	不受限	17300
759	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/2#变压器	63000	45091.2	72	650	17259	不受限	17200
760	朝阳站	荦华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/2#变压器	50000	30923.2	62	1825	17252	不受限	17200
761	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/2#变压器	63000	44417.6	71	1300	17282	不受限	17200
762	石广东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.石广东站.110kV/1#主变	40000	22701.4	57	0	17299	不受限	17200
763	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/1#主变	63000	35950.7	57	9808.75	17241	不受限	17200
764	新桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	22893.2	57	0	17107	不受限	17100
765	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/1#主变	50000	32868	66	0	17132	不受限	17100
766	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/2#变压器	50000	32830	66	0	17170	不受限	17100
767	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/2#变压器	50000	32868	66	0	17132	不受限	17100
768	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/2#主变	63000	45896.4	73	0	17104	不受限	17100
769	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/1#主变	63000	45817.2	73	0	17183	不受限	17100
770	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/1#主变	50000	32868	66	0	17132	不受限	17100
771	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/2#变压器	40000	22745.1	57	250	17005	不受限	17000
772	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/3#变压器	50000	33000	66	0	17000	不受限	17000
773	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/1#主变	50000	32458.8	65	500	17041	不受限	17000
774	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/1#主变	20000	3058	15	NULL	16942	不受限	16900
775	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/1#主变	50000	28734.4	57	4340	16926	不受限	16900
776	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/1#变压器	180000	163030.7	91	0	16969	不受限	16900
777	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/3#变压器	120000	103015.2	86	0	16985	不受限	16900
778	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/2#变压器	40000	23067	58	0	16933	不受限	16900
779	凤凰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.凤凰站.110kV/1#变压器	40000	23093.7	58	0	16906	不受限	16900
780	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高梁坪站.35kV/1#主变	25000	8068.1	32	0	16932	不受限	16900
781	壤口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤口站.35kV/1#主变	20000	3163.2	16	0	16837	不受限	16800
782	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/2#变压器	63000	45212.6	72	1000	16787	不受限	16700
783	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/2#变压器	40000	23225.2	58	0	16775	不受限	16700
784	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/2#主变	25000	8260.4	33	0	16740	不受限	16700
785	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/1#主变	40000	23207.2	58	0	16793	不受限	16700
786	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/2#变压器	31500	13513.3	43	1260	16727	不受限	16700
787	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/1#变压器	63000	46271	73	0	16729	不受限	16700
788	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/2#变压器	63000	46252.8	73	0	16747	不受限	16700
789	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/2#主变	50000	33359.1	67	0	16641	不受限	16600
790	邛溪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邛溪站.35kV/1#主变	20000	3393.9	17	0	16606	不受限	16600
791	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/1#主变	63000	41762	66	4655	16583	不受限	16500
792	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/2#变压器	50000	33500	67	0	16500	不受限	16500
793	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/1#主变	40000	23409.8	59	0	16590	不受限	16500
794	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.沙湾站.110kV/1#变压器	50000	23079.1	46	500	16421	不受限	16400
795	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/2#变压器	50000	33504.3	67	0	16496	不受限	16400
796	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/4#主变	16500	16.7	0	0	16483	不受限	16400
797	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/2#主变	50000	33581.7	67	0	16418	不受限	16400
798	夹壁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.夹壁站.110kV/1#主变	31500	15025.8	48	0	16474	不受限	16400
799	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/2#主变	16500	55.8	0	0	16444	不受限	16400
800	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/5#主变	16500	16.7	0	0	16483	不受限	16400

801	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高梁坪站.35kV/#2主变	25000	8686.3	35	0	16314	不受限	16300
802	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/1#主变	50000	33615.1	67	0	16385	不受限	16300
803	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#1主变	63000	46639.1	74	0	16361	不受限	16300
804	向阳站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站旧.110kV/2#变压器	50000	33053.7	66	630	16316	不受限	16300
805	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#3主变	63000	46635.6	74	0	16364	不受限	16300
806	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#2主变	40000	23687.4	59	0	16313	不受限	16300
807	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/2#变压器	31500	12866.2	41	2315	16319	不受限	16300
808	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/3#变压器	40000	22778.6	57	1000	16221	不受限	16200
809	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/2#变压器	50000	33724.9	67	0	16275	不受限	16200
810	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#2主变	40000	23764.8	59	0	16235	不受限	16200
811	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/3#变压器	63000	46866.6	74	0	16133	不受限	16100
812	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/1#变压器	63000	46986.5	75	0	16014	不受限	16000
813	卫桥站	广安电力调度控制中心	广安地调.卫桥站.110kV/#1主变	40000	23987.9	60	0	16012	不受限	16000
814	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/1#变压器	50000	33931.2	68	0	16069	不受限	16000
815	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/1#变压器	50000	33147.5	66	840	16013	不受限	16000
816	日隆站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.日隆站.110kV/1#主变	16000	2	0	0	15998	不受限	15900
817	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/2#变压器	31500	15559.6	49	0	15940	不受限	15900
818	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#1主变	50000	34025.8	68	0	15974	不受限	15900
819	九支	泸州电力调度控制中心	泸州地调.九支.110kV/#1主变	16000	1600	10	0	15960	不受限	15900
820	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#2主变	63000	47034	75	0	15966	不受限	15900
821	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/2#主变	40000	24100	60	0	15900	不受限	15900
822	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/2#变压器	40000	24001.5	60	0	15999	不受限	15900
823	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/2#变压器	40000	24085.6	60	0	15914	不受限	15900
824	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#1主变	40000	24045.5	60	0	15955	不受限	15900
825	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/2#变压器	50000	34029.6	68	0	15970	不受限	15900
826	下洞槽	成都配调	成都地调.下洞槽.110kV/#1主变	63000	47080	75	0	15920	不受限	15900
827	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#2主变	50000	32868	66	1250	15882	不受限	15800
828	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#2主变	63000	47149.7	75	0	15850	不受限	15800
829	雅尔珠站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.雅尔珠站.110kV/1#主变	16000	154	1	0	15846	不受限	15800
830	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/1#主变	20000	4177.2	21	0	15823	不受限	15800
831	查拉沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查拉沟站.110kV/1#主变	16000	112.9	1	0	15887	不受限	15800
832	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#2主变	40000	24190.8	60	0	15809	不受限	15800
833	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#1主变	40000	24152.8	60	0	15847	不受限	15800
834	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#1主变	63000	47235	75	0	15765	不受限	15700
835	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#2主变	40000	24224.1	61	NULL	15776	不受限	15700
836	吉龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.吉龙站.110kV/#1主变	16000	268	2	0	15732	不受限	15700
837	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.110kV/#1主变	40000	24367.2	61	0	15633	不受限	15600
838	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#1主变	50000	34335	69	0	15665	不受限	15600
839	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/#2主变	50000	31367.8	63	3000	15632	不受限	15600
840	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#2主变	40000	24393.6	61	0	15606	不受限	15600
841	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#2主变	50000	34452	69	0	15548	不受限	15500
842	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/4#变压器	31500	15970.9	51	0	15529	不受限	15500
843	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/2#变压器	150000	132169.9	88	2300	15530	不受限	15500
844	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#1主变	31500	15909.5	51	0	15591	不受限	15500

845	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#2主变	31500	16023.1	51	0	15477	不受限	15400
846	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#2主变	50000	34509.4	69	0	15491	不受限	15400
847	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/2#变压器	50000	30751	62	3830	15419	不受限	15400
848	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#3主变	63000	47070	75	0	15430	不受限	15400
849	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/1#变压器	63000	46477.2	74	1090	15433	不受限	15400
850	夏邛	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.夏邛站.110kV/#1主变	40000	24634.4	62	0	15366	不受限	15300
851	竹根站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.竹根站.110kV/1#变压器	40000	24728	62	0	15272	不受限	15200
852	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/2#主变	50000	34741.4	69	0	15259	不受限	15200
853	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#2主变	40000	16772.6	42	0	15227	不受限	15200
854	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#1主变	40000	24827.4	62	0	15173	不受限	15100
855	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#2主变	63000	37243.8	59	10640	15116	不受限	15100
856	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#1主变	63000	37576	60	10250	15174	不受限	15100
857	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#2主变	40000	24895.2	62	0	15105	不受限	15100
858	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/1#变压器	50000	29350.2	59	5540	15110	不受限	15100
859	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/1#变压器	63000	39335	62	8500	15165	不受限	15100
860	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#1主变	63000	47819.2	76	0	15181	不受限	15100
861	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#1主变	63000	47845	76	0	15155	不受限	15100
862	秀湖站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.秀湖站.110kV/1#变压器	50000	34806.5	70	null	15194	不受限	15100
863	河电	新都电力调度控制中心	新都县调.河电.35kV/#2主变	20000	4980	25	0	15020	不受限	15000
864	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#2主变	63000	47918	76	0	15082	不受限	15000
865	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/1#变压器	120000	104927.5	87	0	15073	不受限	15000
866	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站2#主变	63000	48056.4	76	0	14944	不受限	14900
867	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#1主变	40000	25025.4	63	0	14975	不受限	14900
868	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	35007.8	70	0	14992	不受限	14900
869	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	35007.8	70	0	14992	不受限	14900
870	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#2主变	50000	35100	70	0	14900	不受限	14900
871	许家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.许家站.35kV/1#主变	20000	5078.1	25	0	14922	不受限	14900
872	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/1#变压器	50000	35016.6	70	0	14983	不受限	14900
873	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#2主变	63000	48096.4	76	0	14904	不受限	14900
874	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#2主变	63000	48155.8	76	0	14844	不受限	14800
875	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#1主变	50000	35129.6	70	0	14870	不受限	14800
876	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#1主变	50000	31683.1	63	3492	14825	不受限	14800
877	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/2#变压器	20000	5135.2	26	0	14865	不受限	14800
878	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#2主变	40000	25251.5	63	0	14749	不受限	14700
879	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/2号主变	31500	10489.5	33	0	14711	不受限	14700
880	月亮湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.月亮湾站.110kV/1#主变	31500	16781.7	53	0	14718	不受限	14700
881	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#1主变	40000	25225.2	63	NULL	14775	不受限	14700
882	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/3#变压器	20000	5215.9	26	0	14784	不受限	14700
883	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/2#变压器	63000	48225.6	77	0	14774	不受限	14700
884	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#2主变	63000	48215.2	77	0	14785	不受限	14700
885	梅子坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.梅子坝站.110kV/2#变压器	40000	25354.9	63	0	14645	不受限	14600
886	牟子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.牟子站.110kV/3#变压器	50000	35301.2	71	0	14699	不受限	14600
887	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#1主变	40000	25096	63	230	14674	不受限	14600
888	永利	泸州电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#2主变	50000	35379	71	0	14621	不受限	14600
889	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/1#变压器	20000	5367.6	27	0	14632	不受限	14600

890	石板滩站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板滩站.110kV/2#变压器	50000	35302.8	71	0	14697	不受限	14600
891	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/1#主变	40000	25485.9	64	0	14514	不受限	14500
892	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#1主变	50000	35085.6	70	400	14514	不受限	14500
893	民主站	荥华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/2#变压器	50000	35583.4	71	0	14417	不受限	14400
894	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/2#变压器	50000	29739.9	59	5845	14415	不受限	14400
895	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	35516.6	71	0	14483	不受限	14400
896	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#2主变	40000	25502.4	64	NULL	14498	不受限	14400
897	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#1主变	40000	24538.6	61	1000	14461	不受限	14400
898	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#1主变	31500	14132.7	45	0	14467	不受限	14400
899	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#2主变	63000	48655.9	77	0	14344	不受限	14300
900	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#2主变	50000	31743.7	63	3883	14373	不受限	14300
901	马塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.马塘站.110kV/1#主变	16000	1685.6	11	0	14314	不受限	14300
902	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#2主变	40000	25603.2	64	0	14397	不受限	14300
903	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#1主变	50000	35613.6	71	0	14386	不受限	14300
904	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/1#变压器	50000	35610.5	71	0	14390	不受限	14300
905	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.平桥站.110kV/1#变压器	31500	17116.9	54	0	14383	不受限	14300
906	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#3主变	40000	25608	64	0	14392	不受限	14300
907	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/1#变压器	63000	27104	43	21680	14216	不受限	14200
908	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/3#变压器	63000	48787.2	77	0	14213	不受限	14200
909	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#1主变	40000	25728	64	0	14272	不受限	14200
910	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#2主变	50000	35740.5	71	0	14260	不受限	14200
911	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#2主变	40000	25792.8	64	0	14207	不受限	14200
912	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#1主变	40000	25855.8	65	NULL	14144	不受限	14100
913	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/2#主变	40000	25820.7	65	0	14179	不受限	14100
914	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#2主变	63000	48816	77	0	14184	不受限	14100
915	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/1号主变	63000	48667	77	250	14083	不受限	14000
916	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#2主变	40000	25936.2	65	NULL	14064	不受限	14000
917	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#2主变	40000	25911.6	65	NULL	14088	不受限	14000
918	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#2主变	40000	24982.7	62	1000	14017	不受限	14000
919	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#1主变	63000	48986.8	78	0	14013	不受限	14000
920	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/2#主变	63000	48944	78	0	14056	不受限	14000
921	平昌站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.平昌站.110kV/1#变压器	50000	35968	72	0	14032	不受限	14000
922	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#2主变	40000	22158.6	55	3845	13996	不受限	13900
923	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/2#变压器	50000	36039.1	72	0	13961	不受限	13900
924	佛殿站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.佛殿站.110kV/1#变压器	40000	26063.4	65	null	13937	不受限	13900
925	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/2#变压器	50000	36028.2	72	0	13972	不受限	13900
926	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/2#主变	63000	31870.1	51	17300	13830	不受限	13800
927	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/2#变压器	150000	136102.4	91	0	13898	不受限	13800
928	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#2主变	50000	36154.8	72	0	13845	不受限	13800
929	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#1主变	50000	36168	72	0	13832	不受限	13800
930	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#1主变	63000	49117.2	78	0	13883	不受限	13800
931	绰斯甲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绰斯甲站.110kV/1#主变	16000	2143.4	13	0	13857	不受限	13800
932	沙埂	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙埂.110kV/#2主变	50000	34997.5	70	1260	13743	不受限	13700
933	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#2主变	63000	49217	78	0	13783	不受限	13700
934	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/1#变压器	180000	166336.5	92	0	13664	不受限	13650

935	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#1主变	63000	49392.8	78	0	13607	不受限	13600
936	嘉农站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.嘉农站.110kV/1#变压器	40000	18334.8	46	0	13665	不受限	13600
937	高坝子站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.高坝子站.110kV/2#变压器	50000	36358.4	73	0	13642	不受限	13600
938	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/1#主变	40000	26390	66	0	13610	不受限	13600
939	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/1#变压器	50000	36379.4	73	0	13621	不受限	13600
940	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#1主变	40000	26499	66	0	13501	不受限	13500
941	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#2主变	63000	49440.6	78	0	13559	不受限	13500
942	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/1#主变	20000	6435	32	0	13565	不受限	13500
943	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#3主变	63000	49520	79	0	13480	不受限	13400
944	平桥站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.平桥站.110kV/2#变压器	31500	18029.1	57	0	13471	不受限	13400
945	大石盘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.大石盘站.35kV/#1主变	20000	6543	33	0	13457	不受限	13400
946	草科站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.草科站.110kV/#1主变	50000	36522.8	73	0	13477	不受限	13400
947	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#2主变	50000	36635.9	73	0	13364	不受限	13300
948	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#1主变	40000	22831.7	57	3845	13323	不受限	13300
949	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/2#主变	40000	26678.5	67	0	13322	不受限	13300
950	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/2#主变	50000	36627.5	73	0	13373	不受限	13300
951	大河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大河站.35kV/1#变压器	20000	6614.4	33	0	13386	不受限	13300
952	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/1#变压器	50000	32212.6	64	4400	13387	不受限	13300
953	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#1主变	50000	32727.3	65	3883	13390	不受限	13300
954	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/2#变压器	40000	26628.8	67	0	13371	不受限	13300
955	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#3主变	63000	49657.2	79	0	13343	不受限	13300
956	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#2主变	20000	6606.6	33	0	13393	不受限	13300
957	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#1主变	63000	49156.8	78	500	13343	不受限	13300
958	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#1主变	63000	49694.6	79	0	13305	不受限	13300
959	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#1主变	40000	26776.6	67	0	13223	不受限	13200
960	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#2主变	40000	26715.7	67	0	13284	不受限	13200
961	睢水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.睢水站.110kV/2#变压器	40000	26724.9	67	30	13245	不受限	13200
962	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#2主变	63000	39951.1	63	9808.75	13240	不受限	13200
963	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#2主变	63000	49844	79	0	13156	不受限	13100
964	诺日朗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.诺日朗站.35kV/#1主变	20000	6869	34	0	13131	不受限	13100
965	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#1主变	50000	36954.9	74	0	13045	不受限	13000
966	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/1#主变	50000	36949.5	74	0	13051	不受限	13000
967	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#2主变	50000	36948.3	74	50	13002	不受限	13000
968	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#1主变	63000	49975.2	79	0	13025	不受限	13000
969	前进站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.前进站.110kV/2#变压器	40000	26927.8	67	0	13072	不受限	13000
970	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#2主变	50000	36945	74	0	13055	不受限	13000
971	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#2主变	50000	36914.8	74	0	13085	不受限	13000
972	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/2号主变	63000	49918.4	79	0	13082	不受限	13000
973	塔公站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔公站.110kV/#1主变	50000	36972.2	74	0	13028	不受限	13000
974	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#1主变	63000	49927	79	0	13073	不受限	13000
975	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/1#变压器	50000	36981.8	74	0	13018	不受限	13000
976	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/2#主变	20000	7095	35	0	12905	不受限	12900
977	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/1#变压器	63000	50059.8	79	0	12940	不受限	12900
978	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/2#变压器	40000	27083.5	68	0	12917	不受限	12900
979	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#2主变	63000	50067.6	79	0	12932	不受限	12900

980	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/2#主变	50000	37023.9	74	0	12976	不受限	12900
981	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#1主变	31500	18519.9	59	0	12980	不受限	12900
982	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#2主变	50000	29260	59	7845	12895	不受限	12800
983	红岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红岩站.110kV/1#主变	20000	7200.3	36	0	12800	不受限	12800
984	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#2主变	50000	37177.3	74	0	12823	不受限	12800
985	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/1#主变	31500	18693	59	0	12807	不受限	12800
986	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#1主变	40000	27112.8	68	0	12887	不受限	12800
987	秀湖站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.秀湖站.110kV/2#变压器	50000	37118	74	null	12882	不受限	12800
988	民主站	荥华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/1#变压器	50000	37191.1	74	0	12809	不受限	12800
989	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/2号主变	63000	50212.1	80	0	12788	不受限	12700
990	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#1主变	40000	23680.8	59	3530	12789	不受限	12700
991	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/1号主变	50000	32216.8	64	0	12783	不受限	12700
992	35kV羊木站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV羊木站.35kV/#1主变	20000	7280.8	36	0	12719	不受限	12700
993	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/1#变压器	120000	107213.2	89	0	12787	不受限	12700
994	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#2主变	40000	22639.1	57	4659	12702	不受限	12700
995	特兴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.特兴.35kV/#1主变	20000	7295.7	36	0	12704	不受限	12700
996	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#2主变	31500	18825.9	60	0	12674	不受限	12600
997	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/1#变压器	50000	37377	75	0	12623	不受限	12600
998	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/2#变压器	50000	37352.7	75	0	12647	不受限	12600
999	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#1主变	50000	37474.8	75	0	12525	不受限	12500
1000	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/2号主变	50000	32498.1	65	0	12502	不受限	12500
1001	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/2#变压器	40000	27429.6	69	0	12570	不受限	12500
1002	姜冬站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜冬站.110kV/#1主变	16000	3416.6	21	0	12583	不受限	12500
1003	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#1主变	50000	37405.1	75	0	12595	不受限	12500
1004	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#1主变	40000	27500	69	0	12500	不受限	12500
1005	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#1主变	40000	27316.8	68	200	12483	不受限	12400
1006	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/1#主变	6300	165.7	1	0	12334	不受限	12300
1007	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#3主变	50000	37651.8	75	0	12348	不受限	12300
1008	水新站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.水新站.110kV/#1主变	40000	27643.3	69	0	12357	不受限	12300
1009	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/2#主变	63000	50672	80	0	12328	不受限	12300
1010	天池	叙永电力调度控制中心	泸州地调.天池.35kV/#1主变	20000	7652.4	38	0	12348	不受限	12300
1011	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#2主变	50000	37672.2	75	0	12328	不受限	12300
1012	五通庙	泸州电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#1主变	20000	7675.6	38	0	12324	不受限	12300
1013	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/1#变压器	40000	27560.2	69	125	12315	不受限	12300
1014	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/1#主变	12500	196	2	0	12304	不受限	12300
1015	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#2主变	63000	50635.2	80	0	12365	不受限	12300
1016	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/2#变压器	63000	39436	63	11250	12314	不受限	12300
1017	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/1#变压器	40000	27654.5	69	0	12346	不受限	12300
1018	双龙埂站	马边彝族自治县电力调度控制中心	乐山地调.双龙埂站.110kV/1#变压器	40000	27640.8	69	0	12359	不受限	12300
1019	洛平站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.洛平站.110kV/#1主变	31500	19281.6	61	0	12218	不受限	12200
1020	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/2#变压器	40000	27746.4	69	0	12254	不受限	12200
1021	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#2主变	50000	37752	76	NULL	12248	不受限	12200
1022	兆雅	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/#1主变	20000	7791	39	0	12209	不受限	12200
1023	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/2#变压器	50000	34561.9	69	3190	12248	不受限	12200

1024	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/1#变压器	50000	37843.7	76	0	12156	不受限	12100
1025	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/2#主变	63000	44389.1	70	6510	12101	不受限	12100
1026	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#3主变	63000	50820	81	0	12180	不受限	12100
1027	祥符站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.祥符站.35kV/1#主变	20000	7952.8	40	0	12047	不受限	12000
1028	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#2主变	63000	50503.1	80	400	12097	不受限	12000
1029	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#1主变	63000	45975.6	73	4975	12049	不受限	12000
1030	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#2主变	40000	24335.7	61	3650	12014	不受限	12000
1031	道生灝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灝站.110kV/#2主变	40000	27970.8	70	0	12029	不受限	12000
1032	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/2#变压器	20000	7940	40	0	12060	不受限	12000
1033	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#1主变	40000	19968.4	50	0	12032	不受限	12000
1034	麦尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦尔玛站.110kV/1#主变	31500	19558.1	62	0	11942	不受限	11900
1035	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#2主变	31500	19562.4	62	NULL	11938	不受限	11900
1036	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#3主变	63000	51066.1	81	0	11934	不受限	11900
1037	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#1主变	50000	38052.1	76	0	11948	不受限	11900
1038	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/5#变压器	31500	19553.8	62	0	11946	不受限	11900
1039	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/1号主变	63000	51029.7	81	0	11970	不受限	11900
1040	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/2#主变	20000	8074.2	40	0	11926	不受限	11900
1041	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.35kV/#2主变	16000	4105.5	26	0	11895	不受限	11800
1042	杨嘉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.杨嘉站.110kV/1#变压器	31500	16357	52	3290	11853	不受限	11800
1043	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#2主变	50000	26122	52	12000	11878	不受限	11800
1044	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#2主变	40000	28131.6	70	0	11868	不受限	11800
1045	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#2主变	63000	51150	81	0	11850	不受限	11800
1046	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#1主变	40000	28198.6	70	0	11801	不受限	11800
1047	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/1#变压器	63000	49291	78	1880	11829	不受限	11800
1048	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#2主变	20000	8101.2	41	NULL	11899	不受限	11800
1049	海子山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.海子山站.110kV/1#主变	31500	19664.5	62	0	11836	不受限	11800
1050	睢水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.睢水站.110kV/1#变压器	31500	19692	63	0	11808	不受限	11800
1051	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#2主变	20000	8194.4	41	0	11806	不受限	11800
1052	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/1#主变	50000	38187.8	76	0	11812	不受限	11800
1053	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/2#主变	40000	28155.6	70	0	11844	不受限	11800
1054	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	24824.3	62	3375	11801	不受限	11800
1055	道生灝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灝站.110kV/#1主变	40000	28208.4	71	0	11792	不受限	11700
1056	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/2#主变	31500	19737.4	63	0	11763	不受限	11700
1057	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#2主变	40000	28212.8	71	0	11787	不受限	11700
1058	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#1主变	40000	28213.6	71	0	11786	不受限	11700
1059	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#2主变	40000	28306.5	71	0	11694	不受限	11600
1060	沙堰子	新都电力调度控制中心	成都地调.沙堰子.110kV/1号主变	63000	51325.6	81	0	11674	不受限	11600
1061	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/1#变压器	50000	38374.9	77	0	11625	不受限	11600
1062	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/2#变压器	50000	38374.9	77	0	11625	不受限	11600
1063	沙湾站	沙湾电力调度控制中心	乐山地调.沙湾站.110kV/2#变压器	50000	22918.3	46	5460	11622	不受限	11600
1064	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#1主变	40000	28309.6	71	0	11690	不受限	11600
1065	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/2#变压器	50000	38340.8	77	0	11659	不受限	11600
1066	柿子树	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.柿子树.35kV/#1主变	20000	8397.1	42	0	11603	不受限	11600
1067	壤塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤塘站.110kV/1#主变	31500	19826.4	63	0	11674	不受限	11600

1068	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/1#变压器	20000	8408.4	42	0	11592	不受限	11500
1069	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/2#变压器	50000	38422.6	77	0	11577	不受限	11500
1070	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/1#变压器	40000	28488.7	71	0	11511	不受限	11500
1071	石家桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调.石家桥站.110kV/3#变压器	50000	38463.5	77	0	11537	不受限	11500
1072	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#1主变	63000	51423	82	0	11577	不受限	11500
1073	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#2主变	63000	51553.4	82	0	11447	不受限	11400
1074	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#2主变	20000	8540	43	0	11460	不受限	11400
1075	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#1主变	40000	28600.5	72	0	11400	不受限	11400
1076	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/1#变压器	50000	38556.2	77	0	11444	不受限	11400
1077	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/1#主变	50000	38514	77	0	11486	不受限	11400
1078	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#1主变	50000	35356.6	71	3150	11493	不受限	11400
1079	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	24813.4	62	3770	11417	不受限	11400
1080	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#1主变	20000	7664.4	38	870	11466	不受限	11400
1081	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#1主变	20000	8639	43	NULL	11361	不受限	11300
1082	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/1#主变	25000	13637.5	55	0	11363	不受限	11300
1083	马尼干戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马尼干戈站.110kV/#1主变	40000	28627.5	72	0	11373	不受限	11300
1084	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#3主变	63000	51675.5	82	0	11325	不受限	11300
1085	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#2主变	63000	51660	82	0	11340	不受限	11300
1086	王所临时站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.王所临时站.35kV/#1主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250
1087	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/2#主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250
1088	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/2#主变	12500	1250	10	0	11250	不受限	11250
1089	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/1#变压器	20000	8724	44	0	11276	不受限	11200
1090	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#2主变	50000	38104	76	600	11296	不受限	11200
1091	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#2主变	20000	8740.3	44	NULL	11260	不受限	11200
1092	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#2主变	20000	8559.6	43	210	11230	不受限	11200
1093	民主站	莹华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/3#变压器	40000	28815	72	0	11185	不受限	11100
1094	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#2主变	40000	28868.4	72	0	11132	不受限	11100
1095	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#2主变	50000	38847.6	78	0	11152	不受限	11100
1096	沐川站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.沐川站.110kV/2#变压器	50000	38934.8	78	0	11065	不受限	11000
1097	望乡站	武胜电力调度控制中心	广安地调.望乡站.110kV/#1主变	50000	38973.8	78	0	11026	不受限	11000
1098	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#1主变	63000	51969.1	82	0	11031	不受限	11000
1099	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/1#主变	50000	38966.8	78	0	11033	不受限	11000
1100	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#2主变	50000	34717.2	69	4200	11083	不受限	11000
1101	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/2#主变	50000	38992.6	78	0	11007	不受限	11000
1102	石板堰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板堰站.110kV/1#变压器	40000	28994.6	72	0	11005	不受限	11000
1103	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#1主变	20000	9036.3	45	0	10964	不受限	10900
1104	阆中站	阆中电力调度控制中心	南充地调.阆中站.110kV/#1主变	63000	51460.2	82	630	10910	不受限	10900
1105	鱼凫	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼凫.110kV/#1主变	50000	25221.3	50	13815	10964	不受限	10900
1106	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#1主变	50000	39072.7	78	NULL	10927	不受限	10900
1107	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#2主变	31500	20300.8	64	250	10949	不受限	10900
1108	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#1主变	50000	37039.2	74	2000	10961	不受限	10900
1109	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#2主变	50000	39068.7	78	0	10931	不受限	10900
1110	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#1主变	50000	39091.1	78	0	10909	不受限	10900
1111	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/1#变压器	63000	51452.9	82	630	10917	不受限	10900

1112	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#1主变	40000	29150.6	73	0	10849	不受限	10800
1113	理塘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.理塘站.110kV/#1主变	40000	29114.5	73	0	10886	不受限	10800
1114	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#2主变	50000	39174.1	78	NULL	10826	不受限	10800
1115	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#2主变	50000	23618.5	47	15535	10847	不受限	10800
1116	大田站	蒙经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#2主变	63000	47735.6	76	2200	10864	不受限	10800
1117	大渔溪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.大渔溪站.110kV/#1主变	12500	1684.3	13	0	10816	不受限	10800
1118	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#2主变	40000	25954.6	65	3210	10835	不受限	10800
1119	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/2#主变	50000	39123	78	0	10877	不受限	10800
1120	逸城站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.逸城站.35kV/1#变压器	16000	5167.6	32	0	10832	不受限	10800
1121	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#1主变	20000	9212	46	0	10788	不受限	10700
1122	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#1主变	40000	25557.4	64	3650	10793	不受限	10700
1123	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/1#变压器	20000	9292.2	46	0	10708	不受限	10700
1124	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/1#变压器	50000	39211.2	78	0	10789	不受限	10700
1125	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#2主变	50000	39258.9	79	0	10741	不受限	10700
1126	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#2主变	63000	51757.2	82	530	10713	不受限	10700
1127	黄丰站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.黄丰站.35kV/1#主变	20000	8968.4	45	400	10632	不受限	10600
1128	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#1主变	20000	9498.3	47	0	10502	不受限	10500
1129	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#1主变	50000	37776.7	76	1690	10533	不受限	10500
1130	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#1主变	31500	20994.6	67	0	10505	不受限	10500
1131	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/2#主变	20000	9479.4	47	0	10521	不受限	10500
1132	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#1主变	63000	52438	83	0	10562	不受限	10500
1133	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#1主变	50000	36590.4	73	2850	10560	不受限	10500
1134	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/2#主变	20000	9444	47	0	10556	不受限	10500
1135	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/1#变压器	31500	19964.8	63	1000	10535	不受限	10500
1136	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#2主变	50000	39534	79	0	10466	不受限	10400
1137	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州市调.濛阳.110kV/#2主变	50000	37092	74	2500	10408	不受限	10400
1138	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#2主变	40000	29512.3	74	0	10488	不受限	10400
1139	中山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.中山站.35kV/1#主变	20000	9548	48	0	10452	不受限	10400
1140	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/1#变压器	40000	29515.2	74	0	10485	不受限	10400
1141	咸安站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.咸安站.35kV/1#主变	20000	9582	48	0	10418	不受限	10400
1142	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/1#变压器	50000	39517	79	0	10483	不受限	10400
1143	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#1主变	20000	9508	48	0	10492	不受限	10400
1144	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/1#主变	31500	21098.9	67	0	10401	不受限	10400
1145	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#2主变	63000	41498.7	66	11035	10466	不受限	10400
1146	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/2#变压器	50000	39517	79	0	10483	不受限	10400
1147	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/2号主变	25000	14134.5	57	500	10366	不受限	10300
1148	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#1主变	63000	52695.1	84	0	10305	不受限	10300
1149	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/1#变压器	16000	5657.2	35	0	10343	不受限	10300
1150	锄头湾站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.锄头湾站.110kV/#1主变	12500	2107.6	17	0	10392	不受限	10300
1151	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/1#主变	40000	29672	74	0	10328	不受限	10300
1152	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#2主变	50000	37641.6	75	2000	10358	不受限	10300
1153	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/1#变压器	40000	29800	75	0	10200	不受限	10200
1154	西南阳光站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.西南阳光站.110kV/1#主变	50000	39785.9	80	0	10214	不受限	10200
1155	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#1主变	40000	29737.1	74	NULL	10263	不受限	10200

1156	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.紫山站.35kV/2#变压器	20000	9730.4	49	0	10270	不受限	10200
1157	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	29739.1	74	0	10261	不受限	10200
1158	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#3主变	10000	2251.8	80	0	10248	不受限	10200
1159	松坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.松坪站.110kV/#1主变	16000	5816.8	36	0	10183	不受限	10100
1160	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#1主变	50000	37536	75	2280	10184	不受限	10100
1161	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/2#主变	40000	29818.2	75	0	10182	不受限	10100
1162	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/2#变压器	63000	52899	84	0	10101	不受限	10100
1163	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/1#变压器	50000	39894.4	80	0	10106	不受限	10100
1164	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#2主变	50000	39850.8	80	0	10149	不受限	10100
1165	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#1主变	31500	21443.4	68	0	10057	不受限	10000
1166	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/3#临时主变	40000	29948.1	75	0	10052	不受限	10000
1167	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/2#变压器	40000	25742	64	4230	10028	不受限	10000
1168	悦来站	中江电力调度控制中心	中江县调.悦来站.35kV/1#变压器	10000	1700	17	0	8300	不受限	10000
1169	悦来站	中江电力调度控制中心	中江县调.悦来站.35kV/2#变压器	10000	0	0	0	10000	不受限	10000
1170	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#1主变	20000	9940	50	0	10060	不受限	10000
1171	清泉	青白江电力调度控制中心	成都地调.清泉.35kV/#1主变	10000	100	1	0	10000	不受限	10000
1172	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/1#变压器	40000	23920.3	60	6050	10030	不受限	10000
1173	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/2#变压器	63000	52967.4	84	0	10033	不受限	10000
1174	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#3主变	50000	39979.8	80	0	10020	不受限	10000
1175	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调.井研站.110kV/2#变压器	50000	39958.8	80	0	10041	不受限	10000
1176	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/2#变压器	63000	52990	84	0	10010	不受限	10000
1177	阆中站	阆中电力调度控制中心	南充地调.阆中站.110kV/#2主变	63000	52971.6	84	0	10028	不受限	10000
1178	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.塔水站.35kV/2#变压器	20000	9906.4	50	0	10094	不受限	10000
1179	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#2主变	10000	0	0	0	10000	不受限	10000
1180	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#1主变	50000	40082.1	80	0	9918	不受限	9900
1181	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#2主变	50000	30051	60	0	9949	不受限	9900
1182	35kV河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.35kV河清站.35kV/1#变压器	10000	0	0	80	9920	不受限	9900
1183	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/1#主变	50000	40053.9	80	0	9946	不受限	9900
1184	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#1主变	20000	10046.2	50	0	9954	不受限	9900
1185	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/2号主变	40000	30073.8	75	0	9926	不受限	9900
1186	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#1主变	40000	24868.8	62	5200	9931	不受限	9900
1187	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/1#变压器	20000	10029.6	50	0	9970	不受限	9900
1188	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#1主变	63000	52863.9	84	150	9986	不受限	9900
1189	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#2主变	16000	4485.6	28	0	9914	不受限	9900
1190	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#3临时主变	40000	30043.2	75	0	9957	不受限	9900
1191	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#2主变	10000	144.1	1	0	9856	不受限	9850
1192	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#2主变	31500	21601.8	69	0	9898	不受限	9800
1193	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/#1主变	40000	30140.9	75	0	9859	不受限	9800
1194	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#2主变	40000	26617	67	3492	9891	不受限	9800
1195	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#1主变	16000	4517.1	28	0	9883	不受限	9800
1196	米龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米龙站.35kV/#1主变	10000	200	1	0	9800	不受限	9800
1197	中木拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中木拉站.35kV/1#主变	10000	200	2	0	9800	不受限	9800
1198	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#1主变	40000	30184.4	75	0	9816	不受限	9800
1199	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#2主变	40000	30214.8	76	0	9785	不受限	9700

1200	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#1主变	63000	52932	84	315	9753	不受限	9700
1201	孝泉站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孝泉站.110kV/1#变压器	50000	40245	80	0	9755	不受限	9700
1202	河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.河清站.35kV/2#变压器	20000	10201.2	51	0	9799	不受限	9700
1203	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/1#变压器	16000	6248.2	39	0	9752	不受限	9700
1204	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/2#变压器	40000	30280.8	76	0	9719	不受限	9700
1205	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#1主变	50000	40268.4	81	0	9732	不受限	9700
1206	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#2主变	50000	40210	80	0	9790	不受限	9700
1207	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/2#变压器	20000	10296	51	0	9704	不受限	9700
1208	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#1主变	20000	10235.4	51	50	9715	不受限	9700
1209	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	8036.5	40	2230	9734	不受限	9700
1210	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#1主变	50000	40340.9	81	0	9659	不受限	9600
1211	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#1主变	20000	10400.5	52	0	9600	不受限	9600
1212	瑞祥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.瑞祥站.110kV/2#变压器	50000	40400	81	null	9600	不受限	9600
1213	同善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.同善桥.110kV/2号主变	63000	53359.5	85	0	9641	不受限	9600
1214	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/4#变压器	20000	10312.9	52	0	9687	不受限	9600
1215	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/2#变压器	50000	40396.2	81	0	9604	不受限	9600
1216	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#1主变	63000	53310.4	85	0	9690	不受限	9600
1217	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#2主变	63000	46200	73	7250	9550	不受限	9500
1218	朝阳站	荥华电力调度控制中心	什邡县调.朝阳站.110kV/1#变压器	50000	38658.4	77	1825	9517	不受限	9500
1219	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#2主变	50000	40442.3	81	0	9558	不受限	9500
1220	金鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金鑫站.35kV/#1主变	25000	15415.9	62	0	9584	不受限	9500
1221	小亭站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小亭站.110kV/1#变压器	20000	10494	52	0	9506	不受限	9500
1222	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/1#主变	40000	30429	76	0	9571	不受限	9500
1223	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#3主变	50000	39644.2	79	830	9526	不受限	9500
1224	龙兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙兴站.35kV/1#主变	20000	10446.2	52	0	9554	不受限	9500
1225	顺龙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.顺龙.35kV/#1主变	20000	10490.6	52	0	9509	不受限	9500
1226	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#1主变	20000	10318	52	210	9472	不受限	9400
1227	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#3主变	40000	30505.2	76	0	9495	不受限	9400
1228	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/2#变压器	50000	38096.4	76	2500	9404	不受限	9400
1229	河电	新都电力调度控制中心	新都县调.河电.35kV/#1主变	20000	10560	53	0	9440	不受限	9400
1230	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#2主变	40000	30550.2	76	null	9450	不受限	9400
1231	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#3主变	50000	40506.3	81	0	9494	不受限	9400
1232	尼波站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.尼波站.35kV/1#主变	10000	508.1	5	null	9492	不受限	9400
1233	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#1主变	50000	40629.6	81	0	9370	不受限	9300
1234	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#2主变	63000	50292	80	3400	9308	不受限	9300
1235	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#1主变	40000	30690	77	0	9310	不受限	9300
1236	瑶山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.瑶山站.110kV/#1主变	50000	31679.3	63	9000	9321	不受限	9300
1237	井研站	井研电力调度控制中心	乐山地调.井研站.110kV/1#变压器	50000	40602	81	0	9398	不受限	9300
1238	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#2主变	40000	30643.4	77	0	9357	不受限	9300
1239	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#2主变	20000	10643.9	53	0	9356	不受限	9300
1240	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/1#变压器	40000	30096	75	630	9274	不受限	9200
1241	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#1主变	40000	30721.1	77	NULL	9279	不受限	9200
1242	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/2#主变	50000	40723.6	81	0	9276	不受限	9200
1243	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#2主变	50000	29798.4	60	10938	9264	不受限	9200

1244	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#1主变	10000	156.3	2	630	9214	不受限	9200
1245	热打站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热打站.35kV/#1主变	10000	800	8	0	9200	不受限	9200
1246	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/1#主变	63000	49107	78	4775	9118	不受限	9100
1247	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/2#变压器	50000	40818.2	82	0	9182	不受限	9100
1248	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#2主变	40000	30863.2	77	NULL	9137	不受限	9100
1249	樊哏站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哏站.110kV/#1主变	40000	30945.1	77	NULL	9055	不受限	9000
1250	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#2主变	50000	40917.7	82	NULL	9082	不受限	9000
1251	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#1主变	40000	30948.3	77	0	9052	不受限	9000
1252	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/2#变压器	50000	41000.5	82	0	9000	不受限	9000
1253	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#2主变	10000	935	9	0	9065	不受限	9000
1254	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#2主变	31500	22496	71	0	9004	不受限	9000
1255	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#2主变	63000	53970.4	86	0	9030	不受限	9000
1256	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#1主变	63000	53976.4	86	0	9024	不受限	9000
1257	金源站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金源站.110kV/#1主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	9000
1258	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#1主变	50000	39758.4	80	1240	9002	不受限	9000
1259	北门店	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门店.35kV/1#主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	9000
1260	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/2#主变	10000	1000	10	0	9000	不受限	9000
1261	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#2主变	63000	40955	65	0	9445	不受限	9000
1262	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/#2主变	20000	11066.7	55	0	8933	不受限	8900
1263	夹关	邛崃电力调度控制中心	成都地调.夹关.35kV/#1主变	20000	11013.2	55	0	8987	不受限	8900
1264	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#2主变	12500	3545.5	28	0	8955	不受限	8900
1265	泰山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.泰山站.110kV/1#变压器	63000	54070	86	0	8930	不受限	8900
1266	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#2主变	20000	11075.1	55	0	8925	不受限	8900
1267	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/2#变压器	40000	31020	78	0	8980	不受限	8900
1268	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#2主变	40000	31078.8	78	0	8921	不受限	8900
1269	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/2#变压器	50000	41079.8	82	0	8920	不受限	8900
1270	卫和	泸川电力调度控制中心	泸州地调.卫和.110kV/#1主变	50000	41082.8	82	0	8917	不受限	8900
1271	朝天站	广元电力调度控制中心	广元地调.朝天站.110kV/#1主变	20000	11138.8	56	0	8861	不受限	8800
1272	嘉明	泸川电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#1主变	20000	11132	56	0	8868	不受限	8800
1273	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/1#主变	31500	22673.1	72	0	8827	不受限	8800
1274	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#1主变	40000	30888	77	280	8832	不受限	8800
1275	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#2主变	50000	39891.7	80	1260	8848	不受限	8800
1276	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#2主变	20000	9148.5	46	2050	8802	不受限	8800
1277	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#2主变	50000	41182.2	82	0	8818	不受限	8800
1278	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/2#变压器	63000	51459	82	2660	8881	不受限	8800
1279	南城站（邻水）	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站（邻水）.35kV/#2主变	20000	11159.4	56	0	8841	不受限	8800
1280	夏河站	峨眉电力调度控制中心	峨眉山市调.夏河站.35kV/2#变压器	16000	7176	45	null	8824	不受限	8800
1281	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#1主变	50000	41184	82	0	8816	不受限	8800
1282	里庄站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.里庄站.110kV/#1主变	40000	25252	63	6000	8748	不受限	8700
1283	义路站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.义路站(仪陇).35kV/2号主变	10000	1300	13	0	8700	不受限	8700
1284	杨柳埡站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳埡站.110kV/#2主变	40000	31245.1	78	NULL	8755	不受限	8700
1285	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#2主变	20000	11299.8	56	0	8700	不受限	8700
1286	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/2#主变	50000	41275	83	0	8725	不受限	8700
1287	锁江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.锁江站.110kV/#2主变	50000	41263.2	83	0	8737	不受限	8700

1288	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/1号主变	25000	16339.7	65	0	8660	不受限	8600
1289	龙苍沟站	蒙经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#2主变	40000	27361.3	68	2000	8639	不受限	8600
1290	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#1主变	31500	18491.4	59	4375	8634	不受限	8600
1291	岷江雪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江雪站.110kV/1#主变	63000	54336.6	86	0	8663	不受限	8600
1292	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.八角站.35kV/2#变压器	20000	11300.8	57	0	8699	不受限	8600
1293	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#2主变	50000	40288	81	1030	8682	不受限	8600
1294	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#1主变	40000	31323.6	78	NULL	8676	不受限	8600
1295	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#2主变	50000	41316	83	0	8684	不受限	8600
1296	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/3号主变	63000	54391.2	86	0	8609	不受限	8600
1297	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#1主变	63000	53537.6	85	800	8662	不受限	8600
1298	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#2主变	50000	41316	83	0	8684	不受限	8600
1299	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#2主变	63000	54370.8	86	0	8629	不受限	8600
1300	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/1#变压器	40000	30851.3	77	500	8649	不受限	8600
1301	八岩站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.八岩站.35kV/#1主变	10000	1454.5	15	0	8546	不受限	8500
1302	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#1主变	63000	43232.1	69	11205	8563	不受限	8500
1303	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#1主变	63000	41860	66	0	8540	不受限	8500
1304	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.罗家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	10395.6	52	1075	8529	不受限	8500
1305	瓦窑站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦窑站.35kV/1#主变	12500	3979.2	32	0	8521	不受限	8500
1306	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#1主变	10000	1449.2	14	0	8551	不受限	8500
1307	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.柳滩站(蓬安).35kV/#2主变	20000	11275	56	200	8525	不受限	8500
1308	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#1主变	40000	30677.2	77	800	8523	不受限	8500
1309	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/2#变压器	31500	21940.9	70	1000	8559	不受限	8500
1310	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#2主变	31500	23087.2	73	NULL	8413	不受限	8400
1311	花荷站	威远电力调度控制中心	内江地调.花荷站.35kV/1#主变	10000	1545	15	null	8455	不受限	8400
1312	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#1主变	63000	54199.2	86	400	8401	不受限	8400
1313	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#2主变	12500	4051.2	32	null	8449	不受限	8400
1314	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/1#主变	20000	10785.6	54	785	8429	不受限	8400
1315	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#2主变	63000	54516	87	0	8484	不受限	8400
1316	王家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.王家站.110kV/#1主变	40000	31680.7	79	0	8319	不受限	8300
1317	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#2主变	50000	35917.2	72	5700	8383	不受限	8300
1318	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#3主变	50000	41657.2	83	0	8343	不受限	8300
1319	江南站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#1主变	20000	11010.9	55	630	8359	不受限	8300
1320	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#2主变	40000	31160.8	78	500	8339	不受限	8300
1321	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#2主变	50000	41658.5	83	0	8342	不受限	8300
1322	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/1#主变	40000	31607.1	79	0	8393	不受限	8300
1323	花荷站	威远电力调度控制中心	内江地调.花荷站.35kV/2#主变	10000	1655	17	null	8345	不受限	8300
1324	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/1#变压器	40000	30409.5	76	1330	8261	不受限	8200
1325	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#2主变	40000	31791.5	79	0	8209	不受限	8200
1326	鱼凫	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼凫.110kV/#2主变	50000	27897.8	56	13815	8287	不受限	8200
1327	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#2主变	40000	31798.8	79	0	8201	不受限	8200
1328	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#2主变	50000	41800.4	84	0	8200	不受限	8200
1329	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#2主变	16000	7728.1	48	0	8272	不受限	8200
1330	丰禾站	邻水电力调度控制中心	广安地调.丰禾站.110kV/#1主变	40000	31781.7	79	0	8218	不受限	8200
1331	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/2#主变	10000	1548.4	15	232.5	8219	不受限	8200

1332	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/1#变压器	120000	111863.2	93	0	8137	不受限	8130
1333	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#2主变	16000	7724.1	48	125	8151	不受限	8100
1334	蒲志站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲志站.110kV/1#主变	16000	7900	49	0	8100	不受限	8100
1335	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#1主变	50000	40640	81	1250	8110	不受限	8100
1336	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#2主变	50000	31110.4	62	10750	8140	不受限	8100
1337	五通庙	泸电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#2主变	20000	11803.4	59	0	8197	不受限	8100
1338	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#2主变	63000	54809	87	0	8191	不受限	8100
1339	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/1号主变	63000	54806	87	0	8194	不受限	8100
1340	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/2#主变	31500	23375.9	74	0	8124	不受限	8100
1341	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#1主变	16000	7876.3	49	0	8124	不受限	8100
1342	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/1#主变	10000	1582.6	16	232.5	8185	不受限	8100
1343	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#2主变	40000	31974.6	80	0	8025	不受限	8000
1344	花桥	新津电力调度控制中心	新津县调.花桥.110kV/#3临时主变	40000	31918.5	80	0	8082	不受限	8000
1345	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#2主变	40000	31944	80	0	8056	不受限	8000
1346	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#1主变	40000	31904.4	80	0	8096	不受限	8000
1347	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#1主变	40000	31934.8	80	null	8065	不受限	8000
1348	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/1#主变	12500	4499	36	0	8001	不受限	8000
1349	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#2主变	31500	23430	74	NULL	8070	不受限	8000
1350	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#1主变	20000	11991.4	60	0	8009	不受限	8000
1351	西油房站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.西油房站.110kV/#1主变	31500	23496	75	0	8004	不受限	8000
1352	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#1主变	31500	23469.7	75	0	8030	不受限	8000
1353	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/2#变压器	10000	1911.9	19	0	8088	不受限	8000
1354	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#2主变	31500	17151	54	0	8049	不受限	8000
1355	王岗坪站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.王岗坪站.35kV/#1主变	10000	2065	21	0	7935	不受限	7900
1356	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/#1主变	10000	63.9	1	0	7936	不受限	7900
1357	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#2主变	40000	32016.4	80	NULL	7984	不受限	7900
1358	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#1主变	20000	12062	60	0	7938	不受限	7900
1359	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#1主变	50000	37893	76	4200	7907	不受限	7900
1360	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	53553.3	85	1530	7917	不受限	7900
1361	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#1主变	50000	31344.8	63	10750	7905	不受限	7900
1362	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#1主变	31500	23531.2	75	0	7969	不受限	7900
1363	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/1#变压器	40000	29207.8	73	2880	7912	不受限	7900
1364	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#2主变	63000	55003	87	0	7997	不受限	7900
1365	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#1主变	50000	42134.4	84	0	7866	不受限	7800
1366	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#2主变	50000	42174	84	0	7826	不受限	7800
1367	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#1主变	20000	12196.3	61	null	7804	不受限	7800
1368	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#2主变	40000	24343.8	61	7850	7806	不受限	7800
1369	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#2主变	10000	2165.8	22	0	7834	不受限	7800
1370	永利	泸电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#1主变	50000	42132	84	0	7868	不受限	7800
1371	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/1#变压器	40000	32111.8	80	0	7888	不受限	7800
1372	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#1主变	40000	32284.8	81	NULL	7715	不受限	7700
1373	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#1主变	10000	2251.8	23	0	7748	不受限	7700
1374	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.飞山站.35kV/2#变压器	20000	12248	61	null	7752	不受限	7700
1375	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/1#主变	20000	12216.7	61	0	7783	不受限	7700

1376	南戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.南戈站.110kV/1#主变	20000	12267.1	61	0	7733	不受限	7700
1377	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#3主变	50000	42240	84	0	7760	不受限	7700
1378	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#2主变	50000	42306	85	0	7694	不受限	7600
1379	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#1主变	63000	35772	57	19552	7676	不受限	7600
1380	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#2主变	50000	42347.9	85	0	7652	不受限	7600
1381	杨柳滩站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳滩站.110kV/#1主变	40000	32327.9	81	NULL	7672	不受限	7600
1382	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/#1主变	10000	2327.7	23	0	7672	不受限	7600
1383	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/1#主变	50000	42352.2	85	0	7648	不受限	7600
1384	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#1主变	50000	42387.7	85	0	7612	不受限	7600
1385	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.青岩铺站(营山).35kV/#2主变	16000	8360.7	52	0	7639	不受限	7600
1386	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/1#变压器	63000	55373.7	88	0	7626	不受限	7600
1387	紫东钛站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钛站.35kV/#2主变	12500	2492	20	0	7508	不受限	7500
1388	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#1主变	50000	35461.7	71	7024	7514	不受限	7500
1389	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/2#主变	40000	32458.8	81	0	7541	不受限	7500
1390	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/1#变压器	10000	2478	25	0	7522	不受限	7500
1391	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#2主变	63000	55426.8	88	0	7573	不受限	7500
1392	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#2主变	10000	2500	25	0	7500	不受限	7500
1393	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#1主变	10000	2542.1	25	0	7458	不受限	7450
1394	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#1主变	40000	32519.4	81	0	7481	不受限	7400
1395	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#2主变	50000	42532	85	0	7468	不受限	7400
1396	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/#1主变	50000	42599.8	85	0	7400	不受限	7400
1397	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/1#主变	40000	32552.1	81	0	7448	不受限	7400
1398	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/2#主变	40000	32545	81	0	7455	不受限	7400
1399	酒坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.酒坪站.35kV/#2主变	10000	2568.1	26	0	7432	不受限	7400
1400	酒坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.酒坪站.35kV/#1主变	10000	2578.7	26	0	7421	不受限	7400
1401	盐塘站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐塘站.35kV/#1主变	10000	2571.3	26	null	7429	不受限	7400
1402	天林站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.天林站.35kV/1#主变	20000	12574.1	63	0	7426	不受限	7400
1403	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#1主变	50000	42068.4	84	500	7432	不受限	7400
1404	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#1主变	20000	12564.7	63	0	7435	不受限	7400
1405	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#2主变	50000	42504	85	0	7496	不受限	7400
1406	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.青龙站.35kV/2#变压器	10000	2664.2	27	0	7336	不受限	7300
1407	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#1主变	63000	55611.6	88	0	7388	不受限	7300
1408	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/2#变压器	8000	675.2	8	0	7325	不受限	7300
1409	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#2主变	12500	5180	41	0	7320	不受限	7300
1410	氮肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氮肥厂.35kV/#1主变	12500	5180	41	0	7320	不受限	7300
1411	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#1主变	63000	55624.8	88	0	7375	不受限	7300
1412	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#1主变	40000	22381.3	56	10240	7379	不受限	7300
1413	紫东钛站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钛站.35kV/#1主变	12500	2632	21	0	7368	不受限	7300
1414	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/2#主变	50000	42665.6	85	0	7334	不受限	7300
1415	马岭	叙永电力调度控制中心	泸州地调.马岭.35kV/#1主变	20000	12066.3	60	560	7374	不受限	7300
1416	潮河	泸川电力调度控制中心	泸川县调.潮河.35kV/#1主变	20000	12697.8	63	0	7302	不受限	7300
1417	鸣鹿站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.鸣鹿站.35kV/#1主变	10000	2764.4	28	0	7236	不受限	7200
1418	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#1主变	10000	2716.1	27	0	7284	不受限	7200
1419	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#2主变	31500	24273.4	77	0	7227	不受限	7200

1420	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#2主变	40000	19668	49	13085	7247	不受限	7200
1421	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/#2主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1422	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/1#变压器	50000	42710	85	0	7290	不受限	7200
1423	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/2#变压器	50000	39864	80	2860	7276	不受限	7200
1424	新龙城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙城关站.35kV/#1主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1425	白依站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白依站.35kV/#1主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1426	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/1#主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1427	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#2主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1428	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/1#主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1429	呷村矿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.呷村矿站.35kV/#1主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1430	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#1主变	8000	800	10	0	7200	不受限	7200
1431	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/2#变压器	10000	2856	29	0	7144	不受限	7100
1432	木岗站	达州电力调度控制中心	达州地调.木岗站.110kV/#1主变	50000	42900	86	NULL	7100	不受限	7100
1433	丰乐站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.丰乐站.110kV/#1主变	25000	17841.7	71	0	7158	不受限	7100
1434	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/1号主变	31500	18063	57	0	7137	不受限	7100
1435	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#2主变	40000	31368	78	1502.5	7130	不受限	7100
1436	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#2主变	50000	35164.3	70	7665	7171	不受限	7100
1437	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#1主变	50000	42856.9	86	0	7143	不受限	7100
1438	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#2主变	31500	24446.4	78	0	7054	不受限	7000
1439	禾加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.禾加站.35kV/2#主变	20000	12957.5	65	0	7043	不受限	7000
1440	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#1主变	50000	42943.1	86	0	7057	不受限	7000
1441	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/1#主变	25000	17913	72	0	7087	不受限	7000
1442	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#1主变	16000	8919	56	0	7081	不受限	7000
1443	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/2#主变	40000	32947.2	82	0	7053	不受限	7000
1444	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#2主变	20000	10827.6	54	2160	7012	不受限	7000
1445	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/2#主变	40000	32977	82	0	7023	不受限	7000
1446	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#2主变	50000	42969.7	86	0	7030	不受限	7000
1447	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#2主变	50000	42969.7	86	0	7030	不受限	7000
1448	符溪站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山市调.符溪站.35kV/2#变压器	16000	8999.5	56	null	7001	不受限	7000
1449	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#1主变	63000	52311	83	3650	7039	不受限	7000
1450	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/2#变压器	63000	55993	89	0	7007	不受限	7000
1451	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#2主变	10000	2993.2	30	0	7007	不受限	7000
1452	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#2主变	10000	2903.6	29	0	7096	不受限	7000
1453	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#2主变	40000	32996.5	82	0	7004	不受限	7000
1454	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#2主变	63000	56034	89	0	6966	不受限	6900
1455	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#1主变	50000	38020.1	76	0	6980	不受限	6900
1456	宋家堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.宋家堰站.110kV/#2主变	50000	43088.7	86	0	6911	不受限	6900
1457	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#2主变	50000	43071.6	86	0	6928	不受限	6900
1458	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#1主变	10000	12.5	0	2990	6998	不受限	6900
1459	龙桥站旧	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站旧.110kV/2#变压器	40000	33020.2	83	0	6980	不受限	6900
1460	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/2#主变	10000	3090.3	31	0	6910	不受限	6900
1461	桑披站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑披站.35kV/2#主变	10000	3073	31	0	6927	不受限	6900
1462	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#2主变	63000	56047.2	89	0	6953	不受限	6900
1463	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#1主变	63000	56034	89	0	6966	不受限	6900
1464	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#1主变	40000	25030.8	63	0	6969	不受限	6900

1465	走马岭站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.走马岭站.110kV/1#主变	16000	9028.9	56	0	6971	不受限	6900
1466	雪山关	叙永电力调度控制中心	叙永县调.雪山关.35kV/#1主变	10000	3075	31	null	6925	不受限	6900
1467	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#2主变	20000	9132.5	46	3870	6998	不受限	6900
1468	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#1主变	40000	28131.6	70	0	6868	不受限	6800
1469	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#1主变	31500	24634.2	78	0	6866	不受限	6800
1470	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#1主变	16000	9087.9	57	100	6812	不受限	6800
1471	山峰坳	泸川电力调度控制中心	泸川县调.山峰坳.35kV/#1主变	20000	13175.4	66	0	6825	不受限	6800
1472	兆雅	泸川电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/#2主变	16000	9170.7	57	0	6829	不受限	6800
1473	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/2#主变	50000	43124.4	86	0	6876	不受限	6800
1474	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#1主变	63000	56144	89	0	6856	不受限	6800
1475	高坝子站	五通桥电力调度控制中心	乐山地调.高坝子站.110kV/1#变压器	31500	24602.4	78	0	6898	不受限	6800
1476	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/1#变压器	12500	5618.5	45	0	6882	不受限	6800
1477	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/1#主变	31500	24693.2	78	0	6807	不受限	6800
1478	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#1主变	50000	43124.4	86	0	6876	不受限	6800
1479	石佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石佛站.35kV/2#主变	12500	5665.8	45	0	6834	不受限	6800
1480	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#1主变	16000	9181.8	57	0	6818	不受限	6800
1481	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#1主变	20000	12120	61	1020	6860	不受限	6800
1482	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/1#变压器	10000	3169.6	32	0	6830	不受限	6800
1483	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#1主变	63000	56150.2	89	0	6850	不受限	6800
1484	岷齿	彭州电力调度控制中心	成都地调.岷齿.35kV/#1主变	10000	3196.6	32	null	6803	不受限	6800
1485	和爱站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.和爱站.35kV/#1主变	10000	3229	32	0	6771	不受限	6750
1486	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/2#主变	25000	18211.2	73	0	6789	不受限	6700
1487	广济站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.广济站.35kV/1#主变	20000	13243.2	66	0	6757	不受限	6700
1488	牛滩	泸川电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/#2主变	20000	13297.2	66	0	6703	不受限	6700
1489	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#2主变	50000	43240.8	86	0	6759	不受限	6700
1490	城南站（武胜）	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站（武胜）.35kV/#1主变	20000	13277.6	66	0	6722	不受限	6700
1491	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#1主变	40000	32985.8	82	250	6764	不受限	6700
1492	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/2#变压器	63000	56271	89	0	6729	不受限	6700
1493	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#2主变	10000	227.4	2	2990	6783	不受限	6700
1494	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#2主变	63000	36696	58	19552	6752	不受限	6700
1495	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/1#变压器	50000	38357.5	77	4950	6693	不受限	6600
1496	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#2主变	10000	3346	33	0	6654	不受限	6600
1497	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/2#主变	40000	33356	83	0	6644	不受限	6600
1498	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/2#变压器	63000	56364	89	0	6636	不受限	6600
1499	花秋	郫都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#2主变	63000	56330.6	89	0	6669	不受限	6600
1500	观测站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.观测站.35kV/1#主变	8000	1347	17	0	6653	不受限	6600
1501	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#2主变	10000	3353.2	34	0	6647	不受限	6600
1502	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#2主变	50000	43375.2	87	0	6625	不受限	6600
1503	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#2主变	20000	13377	67	0	6623	不受限	6600
1504	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#1主变	10000	1375.1	14	0	6625	不受限	6600
1505	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/1#主变	40000	33392.3	83	0	6608	不受限	6600
1506	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600
1507	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600

1508	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/1#主变	20000	13364.5	67	0	6636	不受限	6600
1509	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/1#变压器	10000	3389.4	34	0	6611	不受限	6600
1510	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#1主变	10000	3370.9	34	0	6629	不受限	6600
1511	马鞍站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍站.110kV/2#变压器	50000	43395.2	87	0	6605	不受限	6600
1512	玉龙湖	泸川电力调度控制中心	泸川县调.玉龙湖.35kV/#1主变	20000	13403.6	67	0	6596	不受限	6500
1513	晒经站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.晒经站.35kV/#1主变	10000	3462.1	35	0	6538	不受限	6500
1514	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#1主变	40000	31021	78	2387.5	6592	不受限	6500
1515	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.绿水站(营山).35kV/#1主变	10000	3493.5	35	0	6507	不受限	6500
1516	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#1主变	40000	33426	84	0	6574	不受限	6500
1517	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/2#变压器	10000	3470	35	0	6530	不受限	6500
1518	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#2主变	20000	13498.8	67	0	6501	不受限	6500
1519	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/2#变压器	50000	42416	85	1000	6584	不受限	6500
1520	李庄站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.李庄站.110kV/1#变压器	31500	24983.4	79	0	6517	不受限	6500
1521	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#1主变	20000	13444.2	67	0	6556	不受限	6500
1522	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#1主变	31500	23777.9	75	1150	6572	不受限	6500
1523	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#2主变	50000	43546.8	87	0	6453	不受限	6400
1524	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#1主变	50000	40642.8	81	2900	6457	不受限	6400
1525	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/1#主变	63000	38318.9	61	18260	6421	不受限	6400
1526	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#2主变	63000	56505.4	90	0	6495	不受限	6400
1527	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#1主变	10000	3528	35	0	6472	不受限	6400
1528	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#2主变	63000	56562	90	0	6438	不受限	6400
1529	白水河	彭州电力调度控制中心	成都地调.白水河.35kV/#1主变	8000	1580.1	20	0	6420	不受限	6400
1530	鱼塘	泸州电力调度控制中心	泸州地调.鱼塘.35kV/#1主变	20000	10188.6	51	3400	6411	不受限	6400
1531	七里站	阆中电力调度控制中心	南充地调.七里站.110kV/#1主变	50000	42913.7	86	630	6456	不受限	6400
1532	白岩滩	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.白岩滩.35kV/#1主变	10000	3503.2	35	0	6497	不受限	6400
1533	白湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.白湾站.35kV/#1主变	8000	1545.1	19	0	6455	不受限	6400
1534	平安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.平安站.110kV/1#主变	31500	25080	80	0	6420	不受限	6400
1535	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/2#主变	12500	6091.1	49	0	6409	不受限	6400
1536	林业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.林业站.35kV/1#主变	16000	9521.7	60	0	6478	不受限	6400
1537	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#2主变	50000	41566.4	83	1950	6484	不受限	6400
1538	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#2主变	50000	43567.9	87	0	6432	不受限	6400
1539	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/2#变压器	8000	1571.8	20	0	6428	不受限	6400
1540	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#2主变	20000	13521.9	68	0	6478	不受限	6400
1541	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/1#变压器	10000	3588.3	36	0	6412	不受限	6400
1542	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/1#变压器	50000	42966.3	86	630	6404	不受限	6400
1543	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/2#变压器	50000	43564.2	87	0	6436	不受限	6400
1544	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.紫山站.35kV/1#变压器	8000	1657.2	21	0	6343	不受限	6300
1545	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#1主变	10000	3681.3	37	0	6319	不受限	6300
1546	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#2主变	40000	33646.5	84	0	6354	不受限	6300
1547	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#2主变	6300	100	2.2	0	6300	不受限	6300
1548	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	33686.4	84	0	6314	不受限	6300
1549	邓家桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邓家桥站.110kV/1#主变	50000	43615.5	87	0	6385	不受限	6300
1550	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#1主变	10000	3662.4	37	0	6338	不受限	6300
1551	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#1主变	50000	43601.4	87	0	6399	不受限	6300

1552	佛楼站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.佛楼站.35kV/1#变压器	10000	3671	37	0	6329	不受限	6300
1553	胡市	泸州电力调度控制中心	泸州地调.胡市.35kV/#1主变	6300	630	10	0	6300	不受限	6300
1554	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/1#变压器	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1555	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/1#变压器	10000	3620.4	36	0	6380	不受限	6300
1556	黄土	天府电力调度控制中心	天府地调.黄土.35kV/1#变压器	6300	2856	29	0	6300	不受限	6300
1557	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/2#变压器	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
1558	三界	彭州电力调度控制中心	彭州市调.三界.35kV/#2主变	6300	100	0	null	6300	不受限	6300
1559	石家桥站	井研电力调度控制中心	乐山地调.石家桥站.110kV/2#变压器	50000	43651.7	87	0	6348	不受限	6300
1560	千佛站	井研电力调度控制中心	井研县调.千佛站.35kV/1#变压器	6300	7.1	0	0	6293	不受限	6200
1561	伍隍站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.伍隍站.35kV/2#主变	20000	13737	69	0	6263	不受限	6200
1562	蓥华站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.蓥华站.35kV/2#变压器	10000	3763	38	0	6237	不受限	6200
1563	唐昌	郫都电力调度控制中心	郫县县调.唐昌.35kV/#2主变	6300	5900	93	0	6297	不受限	6200
1564	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#2主变	50000	43743	87	0	6257	不受限	6200
1565	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#1主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200
1566	(会理县调)城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城北站.35kV/#2主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200
1567	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#2主变	10000	3376.8	34	400	6223	不受限	6200
1568	文胜站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.文胜站.35kV/1#变压器	6300	24.9	0	0	6275	不受限	6200
1569	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#2主变	10000	3654.3	37	100	6246	不受限	6200
1570	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/2号主变	10000	3725.6	37	0	6274	不受限	6200
1571	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/1#变压器	50000	43475.9	87	315	6209	不受限	6200
1572	思依站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#1主变	10000	3745.5	37	0	6255	不受限	6200
1573	水宁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.水宁站.35kV/1#变压器	10000	3791.7	38	0	6208	不受限	6200
1574	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#1主变	8000	1884	24	0	6116	不受限	6100
1575	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#2主变	12500	6359.7	51	0	6140	不受限	6100
1576	正源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.正源站(蓬安).35kV/#2主变	10000	3868.2	39	0	6132	不受限	6100
1577	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/1#变压器	50000	43834.8	88	0	6165	不受限	6100
1578	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.绿水站(营山).35kV/#2主变	10000	3445	34	400	6155	不受限	6100
1579	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#1主变	63000	55651.2	88	1200	6149	不受限	6100
1580	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#2主变	63000	56232	89	630	6138	不受限	6100
1581	子拖西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子拖西站.35kV/1#主变	6300	147	2	0	6153	不受限	6100
1582	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/1#变压器	63000	56943.6	90	0	6056	不受限	6000
1583	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#1主变	10000	3940.5	39	0	6060	不受限	6000
1584	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/2号主变	63000	55942	89	1000	6058	不受限	6000
1585	大丰	新都电力调度控制中心	成都地调.大丰.35kV/#2主变	10000	3658	37	315	6027	不受限	6000
1586	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#1主变	10000	3920	39	0	6080	不受限	6000
1587	大德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大德站.35kV/#1主变	6300	213.1	3	0	6087	不受限	6000
1588	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#2主变	50000	43282.8	87	630	6087	不受限	6000
1589	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/1#主变	10000	3950.1	40	0	6050	不受限	6000
1590	潘家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.潘家田站.35kV/#2主变	10000	2000	20	0	6000	不受限	6000
1591	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#1主变	10000	3901	39	0	6099	不受限	6000
1592	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#2主变	40000	25974	65	0	6026	不受限	6000
1593	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#2主变	10000	3980.8	40	0	6019	不受限	6000
1594	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#2主变	10000	3552.8	36	400	6047	不受限	6000
1595	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#2主变	50000	40052.2	80	3900	6048	不受限	6000

1596	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#2主变	16000	9988.2	62	0	6012	不受限	6000
1597	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#1主变	20000	14095.2	70	0	5905	不受限	5900
1598	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/2#主变	20000	14065.7	70	0	5934	不受限	5900
1599	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/1#主变	20000	14051.7	70	0	5948	不受限	5900
1600	枣儿包站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调.枣儿包站(阆中).35kV/#1主变	10000	3390	34	630	5980	不受限	5900
1601	福善站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.福善站.35kV/#1主变	10000	4064	41	0	5936	不受限	5900
1602	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#1主变	50000	42746	85	1265	5989	不受限	5900
1603	庄店站	眉山地调.庄店站.110kV/1#主变	眉山地调.庄店站.110kV/1#主变	50000	44062	88	0	5938	不受限	5900
1604	两河口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.两河口站.35kV/1#变压器	10000	4032	40	0	5968	不受限	5900
1605	云锦	泸川电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#1主变	20000	14023.2	70	0	5977	不受限	5900
1606	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#1主变	63000	55836	89	1200	5964	不受限	5900
1607	五宝站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.五宝站.35kV/#1主变	10000	4021.2	40	0	5979	不受限	5900
1608	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#1主变	63000	57090	91	0	5910	不受限	5900
1609	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/2#主变	10000	4014.3	40	0	5986	不受限	5900
1610	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/1#变压器	6300	337.6	5	0	5962	不受限	5900
1611	箴棚子站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.箴棚子站.35kV/1#变压器	6300	319.8	5	0	5980	不受限	5900
1612	金龙	金堂电力调度控制中心	成都地调.金龙.35kV/1号主变	20000	14009.7	70	0	5990	不受限	5900
1613	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#2主变	63000	57156	91	0	5844	不受限	5800
1614	天池站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.天池站.35kV/1#变压器	6300	457.5	7	0	5843	不受限	5800
1615	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#1主变	40000	34174.8	85	0	5825	不受限	5800
1616	伍隍站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.伍隍站.35kV/1#主变	20000	14105.7	71	0	5894	不受限	5800
1617	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#2主变	50000	44114.4	88	0	5886	不受限	5800
1618	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#2主变	40000	34161.6	85	0	5838	不受限	5800
1619	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/2#变压器	63000	57156	91	0	5844	不受限	5800
1620	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/2#变压器	63000	57157.3	91	0	5843	不受限	5800
1621	茶扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茶扎站.35kV/#1主变	6300	493.7	8	0	5806	不受限	5800
1622	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/1#主变	10000	4110.4	41	0	5890	不受限	5800
1623	年龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.年龙站.35kV/#1主变	6300	422.7	7	0	5877	不受限	5800
1624	亚日贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚日贡站.35kV/1#主变	6300	426.2	7	0	5874	不受限	5800
1625	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#1主变	31500	25670.6	81	0	5829	不受限	5800
1626	花牛口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花牛口站.35kV/1#主变	6300	480.6	8	0	5819	不受限	5800
1627	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/2#变压器	63000	57200	91	0	5800	不受限	5800
1628	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#2主变	40000	34159.6	85	0	5840	不受限	5800
1629	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#1主变	10000	3594	36	630	5776	不受限	5700
1630	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#2主变	50000	41248	82	3000	5752	不受限	5700
1631	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/1#主变	6300	515.2	8	0	5785	不受限	5700
1632	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/2#变压器	50000	44282.4	89	0	5718	不受限	5700
1633	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/2#变压器	40000	34258.8	86	0	5741	不受限	5700
1634	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/2#变压器	10000	4221	42	0	5779	不受限	5700
1635	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#1主变	10000	3665.2	37	600	5735	不受限	5700
1636	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/2#变压器	40000	34287.3	86	0	5713	不受限	5700
1637	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/1#变压器	31500	25704.7	82	0	5795	不受限	5700
1638	铁马站	越西电力调度控制中心	越西县调.铁马站.35kV/#1主变	12500	6745.2	54	0	5755	不受限	5700
1639	拉波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉波站.35kV/1#主变	6300	575	9	0	5725	不受限	5700

1640	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#1主变	10000	4277	43	0	5723	不受限	5700
1641	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#1主变	10000	4300.1	43	0	5700	不受限	5700
1642	繁江	新都电力调度控制中心	成都地调.繁江.110kV/#3主变	40000	3381.1	85	400	5789	不受限	5700
1643	马边养坝站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.马边养坝站.35kV/#1变压器	10000	4244.8	42	0	5755	不受限	5700
1644	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#2主变	50000	44237.6	88	0	5762	不受限	5700
1645	大庙配电站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.大庙配电站(营山).35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5670
1646	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/2#主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1647	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#2主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1648	盖玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.盖玉站.35kV/1#主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1649	子耳站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.子耳站.35kV/1#主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1650	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1651	阿加沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.阿加沟站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1652	祝桑站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.祝桑站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1653	牙衣河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.牙衣河站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1654	宜牛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宜牛站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1655	桑然站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.桑然站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1656	温波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.温波站.35kV/#1主变	6300	6300	10	0	5670	不受限	5650
1657	八角楼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八角楼站.35kV/1#主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1658	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#1主变	6300	630	10	0	5670	不受限	5650
1659	岳家山变电站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.岳家山变电站.35kV/2#变压器	6300	684	11	0	5616	不受限	5600
1660	舟坝站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.舟坝站.35kV/2#变压器	10000	4351	44	0	5649	不受限	5600
1661	青嘴山站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.青嘴山站.35kV/2#变压器	12500	6804	54	0	5696	不受限	5600
1662	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#1主变	50000	44307.3	89	0	5693	不受限	5600
1663	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#2主变	16000	10388	65	0	5612	不受限	5600
1664	灵杰站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.灵杰站.35kV/1#变压器	12500	6888	55	0	5612	不受限	5600
1665	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/1#主变	12500	6820.8	55	0	5679	不受限	5600
1666	棕树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#1主变	20000	11536.9	58	2800	5663	不受限	5600
1667	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#2主变	31500	25812.2	82	0	5688	不受限	5600
1668	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#1主变	10000	4362	44	0	5638	不受限	5600
1669	永富站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.永富站.35kV/#1主变	6300	671.3	11	0	5629	不受限	5600
1670	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/2#主变	6300	623.7	10	0	5676	不受限	5600
1671	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站.35kV/#1主变	10000	4347.7	43	0	5652	不受限	5600
1672	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#1主变	50000	35560.8	71	8760	5679	不受限	5600
1673	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#1主变	10000	4320.4	43	0	5680	不受限	5600
1674	柿子树	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.柿子树.35kV/#2主变	10000	4433	44	0	5567	不受限	5500
1675	大村	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.大村.35kV/#1主变	10000	4404.6	44	0	5595	不受限	5500
1676	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#2主变	20000	14452.5	72	0	5548	不受限	5500
1677	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#1主变	40000	34412.4	86	0	5588	不受限	5500
1678	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/3#主变	6300	784.4	12	0	5516	不受限	5500
1679	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#2主变	31500	25906.9	82	0	5593	不受限	5500
1680	洪川桥站	会理电力调度控制中心	会理县调.洪川桥站.35kV/#1主变	10000	2663.9	27	1830	5506	不受限	5500
1681	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#2主变	40000	26427.8	66	0	5572	不受限	5500
1682	北山站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.北山站.35kV/1#主变	6300	796.2	13	null	5504	不受限	5500

1683	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#1主变	12500	6952.2	56	null	5548	不受限	5500
1684	西俄洛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.西俄洛站.35kV/#1主变	6300	724.9	12	0	5575	不受限	5500
1685	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#2主变	10000	4594	46	0	5406	不受限	5400
1686	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#1主变	10000	4574.9	46	0	5425	不受限	5400
1687	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#2主变	10000	4525.2	45	0	5475	不受限	5400
1688	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/#2主变	10000	4560.8	46	null	5439	不受限	5400
1689	下坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.下坝站.35kV/#1主变	6300	840	13	0	5460	不受限	5400
1690	通宵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.通宵站.35kV/#1主变	6300	838	13	0	5462	不受限	5400
1691	波密站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.波密站.35kV/#1主变	6300	825.5	13	0	5475	不受限	5400
1692	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#1主变	20000	14577.1	73	0	5423	不受限	5400
1693	白玉沟站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.白玉沟站.35kV/#1主变	6300	814.8	13	0	5485	不受限	5400
1694	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#2主变	10000	4578.8	46	0	5421	不受限	5400
1695	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#1主变	7000	1526.1	22	0	5474	不受限	5400
1696	35kV双汇站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV双汇站.35kV/#1主变	10000	2545.2	25	0	5455	不受限	5400
1697	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/2#变压器	50000	44542.1	89	0	5458	不受限	5400
1698	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#1主变	40000	26525.8	66	0	5474	不受限	5400
1699	刘家站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.刘家站.35kV/1#变压器	6300	821.7	13	0	5478	不受限	5400
1700	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#1主变	8000	1868.3	23	830	5302	不受限	5300
1701	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#1主变	10000	4654	47	0	5346	不受限	5300
1702	香楠	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.香楠.35kV/#1主变	10000	4636.4	46	0	5364	不受限	5300
1703	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/1#主变	10000	4625.5	46	0	5375	不受限	5300
1704	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/2#主变	10000	4635.9	46	0	5364	不受限	5300
1705	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/2#主变	20000	14641.2	73	0	5359	不受限	5300
1706	35kV洛阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV洛阳站.35kV/#1主变	6300	1000	16	0	5300	不受限	5300
1707	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#2主变	10000	2632.1	26	0	5368	不受限	5300
1708	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#2主变	10000	4645.2	46	0	5355	不受限	5300
1709	白什站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.白什站.35kV/1#变压器	12500	7118.1	57	0	5382	不受限	5300
1710	正源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.正源站(蓬安).35kV/#1主变	10000	4603.2	46	0	5397	不受限	5300
1711	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#1主变	8000	2614.6	33	0	5385	不受限	5300
1712	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#1主变	50000	40411.4	81	4280	5309	不受限	5300
1713	乌拉溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乌拉溪站.35kV/#1主变	6300	973.2	15	0	5327	不受限	5300
1714	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#1主变	50000	44660	89	0	5340	不受限	5300
1715	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#2主变	16000	9175.6	57	0	5224	不受限	5200
1716	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#1主变	40000	34716	87	0	5284	不受限	5200
1717	峰城站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.峰城站.35kV/#1主变	10000	4799.6	48	0	5200	不受限	5200
1718	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/3#主变	10000	4774	48	null	5226	不受限	5200
1719	热柯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热柯站.35kV/1#主变	6300	1008	16	0	5292	不受限	5200
1720	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#1主变	20000	14783.9	74	0	5216	不受限	5200
1721	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#2主变	10000	4701.2	47	0	5299	不受限	5200
1722	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#2主变	10000	4737.7	47	0	5262	不受限	5200
1723	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#2主变	50000	44767	90	0	5233	不受限	5200
1724	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#2主变	12500	7231.8	58	0	5268	不受限	5200
1725	35kV道沟头站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV道沟头站.35kV/#1主变	6300	1072.7	17	0	5227	不受限	5200

1726	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#2主变	10000	2722.5	27	0	5278	不受限	5200
1727	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/2#变压器	40000	33915.2	85	800	5285	不受限	5200
1728	嘉明	泸州电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#2主变	20000	14705.3	74	0	5295	不受限	5200
1729	松林站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.松林站.35kV/#2主变	10000	4884.3	49	0	5116	不受限	5100
1730	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#2主变	50000	34392	69	10465	5143	不受限	5100
1731	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#1主变	50000	44896.1	90	0	5104	不受限	5100
1732	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/2号主变	25000	19822.8	79	0	5177	不受限	5100
1733	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#2主变	40000	34877.5	87	NULL	5123	不受限	5100
1734	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/1#主变	10000	4807.07	48	0	5129	不受限	5100
1735	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/1号主变	25000	19845.9	79	0	5154	不受限	5100
1736	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#2主变	12500	7395.2	59	0	5105	不受限	5100
1737	岳家山变电站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.岳家山变电站.35kV/1#变压器	6300	1162.8	18	0	5137	不受限	5100
1738	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州市调.濛阳.110kV/#1主变	50000	43560	87	1250	5190	不受限	5100
1739	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/2#变压器	40000	34861.2	87	0	5139	不受限	5100
1740	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#2主变	6300	1300	20	0	5000	不受限	5000
1741	绵竹清平站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.绵竹清平站.35kV/1#变压器	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
1742	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#1主变	40000	34976.6	87	0	5023	不受限	5000
1743	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#2主变	10000	4951.2	50	0	5049	不受限	5000
1744	青杠坪	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.青杠坪.35kV/#1主变	10000	4930.1	49	0	5070	不受限	5000
1745	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/3#变压器	20000	14937.6	75	0	5062	不受限	5000
1746	会东松坪站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东松坪站.35kV/#1主变	10000	4937.2	49	0	5063	不受限	5000
1747	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#2主变	6300	1236.8	20	0	5063	不受限	5000
1748	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#1主变	8000	2707.6	34	200	5092	不受限	5000
1749	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#1主变	50000	43360.2	87	1630	5010	不受限	5000
1750	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#1主变	16000	10970.4	69	0	5030	不受限	5000
1751	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#1主变	10000	4926.4	49	0	5074	不受限	5000
1752	松林站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.松林站.35kV/#1主变	10000	4917.3	49	0	5083	不受限	5000
1753	草格站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.草格站.35kV/2#主变	6300	1254.7	20	0	5045	不受限	5000
1754	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#2主变	10000	4927.4	49	0	5073	不受限	5000
1755	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#1主变	6300	1240	20	0	5060	不受限	5000
1756	大山铺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.大山铺站.35kV/#1主变	10000	4947	49	0	5053	不受限	5000
1757	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#2主变	10000	4910.3	49	0	5090	不受限	5000
1758	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/1#主变	50000	44925.3	90	0	5075	不受限	5000
1759	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#1主变	10000	4981.6	50	0	5018	不受限	5000
1760	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#1主变	20000	14711.2	74	200	5089	不受限	5000
1761	上团站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.上团站.35kV/#1主变	5000	85.2	2	0	4915	不受限	4910
1762	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#2主变	40000	35031.6	88	0	4968	不受限	4900
1763	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#2主变	40000	34074.9	85	1000	4925	不受限	4900
1764	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#2主变	40000	34429.6	86	630	4940	不受限	4900
1765	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#2主变	16000	11018	69	0	4982	不受限	4900
1766	道明	崇州电力调度控制中心	成都地调.道明.35kV/#1主变	10000	5048.4	50	0	4952	不受限	4900
1767	大梁子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大梁子站.110kV/#1主变	40000	35009	88	0	4991	不受限	4900
1768	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#1主变	50000	45034.7	90	0	4965	不受限	4900

1769	波巴寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.波巴寨站.35kV/1#主变	6300	1359.1	22	0	4941	不受限	4900
1770	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#2主变	10000	5033.1	50	0	4967	不受限	4900
1771	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#1主变	10000	5052.8	51	0	4947	不受限	4900
1772	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#2主变	10000	5092.7	51	0	4907	不受限	4900
1773	飞凤站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调.飞凤站(阆中).35kV/#1主变	10000	5097.4	51	0	4903	不受限	4900
1774	乌斯河站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.乌斯河站.35kV/#1主变	5000	60	1	0	4940	不受限	4900
1775	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/2#变压器	40000	35097.3	88	0	4903	不受限	4900
1776	35kV姚渡站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV姚渡站.35kV/#1主变	6300	1347.6	21	0	4952	不受限	4900
1777	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/#1主变	20000	15046.9	75	0	4953	不受限	4900
1778	依斗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.依斗站.35kV/#1主变	6300	1367.6	22	0	4932	不受限	4900
1779	果湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.果湾站.35kV/#1主变	10000	4101.7	41	936	4962	不受限	4900
1780	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#2主变	10000	5029.6	50	0	4970	不受限	4900
1781	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#1主变	10000	5058	51	0	4942	不受限	4900
1782	两河	叙永电力调度控制中心	泸州市调.两河.35kV/#1主变	10000	5088.8	51	0	4911	不受限	4900
1783	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#2主变	40000	35060	88	0	4940	不受限	4900
1784	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/1#变压器	50000	45005.1	90	0	4995	不受限	4900
1785	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#3主变	50000	45074	90	0	4926	不受限	4900
1786	热加站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.热加站.35kV/1#主变	5000	113.7	2	0	4886	不受限	4850
1787	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#1主变	40000	35155.7	88	0	4844	不受限	4800
1788	母猪坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.母猪坪站.35kV/#1主变	6300	1419	23	0	4881	不受限	4800
1789	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#2主变	10000	5153.6	52	0	4846	不受限	4800
1790	东子站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.东子站.35kV/#1主变	6300	1480.8	24	0	4819	不受限	4800
1791	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山州调.特克站.35kV/#2主变	10000	5126.2	51	0	4874	不受限	4800
1792	集风站	中江电力调度控制中心	中江县调.集风站.35kV/1#变压器	10000	4384.8	44	800	4815	不受限	4800
1793	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#2主变	10000	5116.8	51	0	4883	不受限	4800
1794	光辉	新都电力调度控制中心	成都地调.光辉.110kV/#2主变	50000	45104.4	90	0	4896	不受限	4800
1795	三郎	崇州电力调度控制中心	成都地调.三郎.35kV/#1主变	10000	5101.6	51	0	4898	不受限	4800
1796	国破	天府电力调度控制中心	天府地调.国破.110kV/2#变压器	50000	45199	90	0	4801	不受限	4800
1797	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山州调.(会东县调)城关站.35kV/#1主变	10000	5100.6	51	0	4899	不受限	4800
1798	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/1#主变	5000	150	3	0	4850	不受限	4800
1799	老观站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#2主变	10000	5143.2	51	0	4857	不受限	4800
1800	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#1主变	10000	3198	32	1915	4887	不受限	4800
1801	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#1主变	20000	15168.3	76	0	4832	不受限	4800
1802	虎让站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.虎让站.35kV/#1主变	10000	5157.4	52	0	4843	不受限	4800
1803	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/2#变压器	10000	5109.8	51	0	4890	不受限	4800
1804	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#2主变	12500	7635.6	61	0	4864	不受限	4800
1805	花果园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花果园站.35kV/1#主变	10000	5120.5	51	0	4880	不受限	4800
1806	龙潭站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.龙潭站.35kV/#1主变	6300	1467.1	23	0	4833	不受限	4800
1807	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/2#主变	10000	5199.7	52	0	4800	不受限	4800
1808	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/2#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800
1809	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#2主变	50000	36418.8	73	8770	4811	不受限	4800
1810	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#1主变	50000	37441.6	75	7705	4853	不受限	4800
1811	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#2主变	10000	4646	46	185	4809	不受限	4800

1812	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#1主变	20000	15116.5	76	0	4884	不受限	4800
1813	诸江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诸江站.35kV/1#变压器	20000	15156.2	76	0	4844	不受限	4800
1814	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/1#变压器	10000	5187.1	52	0	4813	不受限	4800
1815	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/2#变压器	10000	5122	51	0	4878	不受限	4800
1816	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#2主变	10000	5118.8	51	0	4881	不受限	4800
1817	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#2主变	8000	2046	26	1100	4854	不受限	4800
1818	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#1主变	10000	5289	53	0	4711	不受限	4700
1819	老观站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#1主变	10000	5236.4	52	0	4764	不受限	4700
1820	永吉	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.永吉.35kV/#2主变	10000	5235	52	0	4765	不受限	4700
1821	望京站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.望京站.35kV/1#变压器	10000	5249.3	52	0	4751	不受限	4700
1822	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#2主变	10000	5246	52	0	4754	不受限	4700
1823	龙池站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙池站.35kV/1#变压器	6300	1588.8	25	0	4711	不受限	4700
1824	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#2主变	10000	5227.6	52	0	4772	不受限	4700
1825	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南龛站.35kV/1#变压器	16000	11219	70	0	4781	不受限	4700
1826	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#2主变	50000	45276	91	0	4724	不受限	4700
1827	石湍站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石湍站.35kV/2#主变	10000	5237.7	52	0	4762	不受限	4700
1828	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/2#变压器	40000	35244	88	0	4756	不受限	4700
1829	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/1#变压器	10000	5245.8	52	0	4754	不受限	4700
1830	深沟站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.深沟站.35kV/1#主变	10000	5278.4	53	null	4722	不受限	4700
1831	杨柳坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.杨柳坪站.35kV/#1主变	5000	210	4	0	4790	不受限	4700
1832	邓坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.邓坡站.35kV/1#主变	5000	241.5	5	0	4759	不受限	4700
1833	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/2#变压器	50000	45363.2	91	0	4637	不受限	4600
1834	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#1主变	16000	11317.6	71	0	4682	不受限	4600
1835	木绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.木绒站.35kV/1#主变	5000	348.1	7	0	4652	不受限	4600
1836	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#1主变	50000	43623.9	87	1700	4676	不受限	4600
1837	毛坝站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.毛坝站.35kV/#1主变	10000	5334	53	0	4666	不受限	4600
1838	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#1主变	10000	5362.1	54	0	4638	不受限	4600
1839	公民站	资中电力调度控制中心	内江地调.公民站.35kV/#1主变	10000	4750.8	48	630	4619	不受限	4600
1840	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.柳滩站(蓬安).35kV/#1主变	10000	5398	54	0	4602	不受限	4600
1841	大坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大坝站.35kV/1#变压器	6300	1612.8	26	0	4687	不受限	4600
1842	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/2#变压器	6300	1615.6	26	0	4684	不受限	4600
1843	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.八角站.35kV/1#变压器	10000	5319.6	53	0	4680	不受限	4600
1844	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#1主变	10000	5344.9	53	0	4655	不受限	4600
1845	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#1主变	10000	5413.4	54	0	4587	不受限	4500
1846	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	杨柳站.35kV/2#主变	10000	5450.9	55	0	4549	不受限	4500
1847	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#1主变	10000	5490.6	55	0	4509	不受限	4500
1848	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/2#主变	5000	452.9	9	0	4547	不受限	4500
1849	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/2#主变	10000	5429.5	54	0	4571	不受限	4500
1850	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/1#变压器	10000	5429.2	54	0	4571	不受限	4500
1851	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/2#变压器	50000	42136.3	84	3310	4554	不受限	4500
1852	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.柏梓站.35kV/2#变压器	10000	5454.4	55	null	4546	不受限	4500
1853	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#2主变	10000	5417.9	54	0	4582	不受限	4500
1854	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/#1主变	10000	4405	44	0	4595	不受限	4500

1855	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#2主变	40000	35413	89	0	4587	不受限	4500
1856	克洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.克洼站.35kV/1#主变主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1857	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/1#变压器	50000	41391	83	4100	4509	不受限	4500
1858	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#1主变	40000	35433.5	89	0	4567	不受限	4500
1859	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#1主变	10000	5470.4	55	0	4530	不受限	4500
1860	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#1主变	10000	5430.3	54	0	4570	不受限	4500
1861	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/1#变压器	16000	11474.4	72	0	4526	不受限	4500
1862	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#1主变	16000	11412.8	71	0	4587	不受限	4500
1863	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/2#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1864	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#2主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1865	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/2#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1866	古学站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.古学站.35kV/#1主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1867	三泉站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.三泉站.35kV/1#变压器	8000	3458	43	0	4542	不受限	4500
1868	仁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达站.35kV/1#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1869	八美站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八美站.35kV/1#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1870	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#2主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1871	和平站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.和平站.35kV/#1主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1872	哈翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.哈翁达站.35kV/1#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1873	米西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米西站.35kV/1主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1874	下拥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下拥站.35kV/1#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1875	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/2#主变	5000	500	10	0	4500	不受限	4500
1876	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/2#主变	5000	5000	10	0	4500	不受限	4500
1877	荃华站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.荃华站.35kV/1#变压器	10000	5574.2	56	0	4426	不受限	4400
1878	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/1#变压器	31500	27000	86	80	4420	不受限	4400
1879	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/2号主变	50000	43546.8	87	2000	4453	不受限	4400
1880	阿兹觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.阿兹觉站.35kV/#1主变	10000	5505.3	55	0	4495	不受限	4400
1881	云甸站	会理电力调度控制中心	会理县调.云甸站.35kV/#1主变	10000	3839	38	1755	4406	不受限	4400
1882	磁峰	彭州电力调度控制中心	彭州市调.磁峰.35kV/#1主变	8000	3516	44	null	4484	不受限	4400
1883	会东大崇站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东大崇站.35kV/#1主变	12500	8049.6	64	0	4450	不受限	4400
1884	三河口站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.三河口站.35kV/1#变压器	6300	1833.9	29	0	4466	不受限	4400
1885	赠科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.赠科站.35kV/#1主变	6300	1869.6	30	0	4430	不受限	4400
1886	三岩龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.三岩龙站.35kV/1#主变	5000	513.4	10	0	4487	不受限	4400
1887	姜州站	会东电力调度控制中心	凉山地调.姜州站.35kV/#2主变	10000	5522.2	55	0	4478	不受限	4400
1888	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#1主变	10000	5519	55	80	4401	不受限	4400
1889	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#1主变	6300	1819.3	29	0	4481	不受限	4400
1890	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#2主变	6300	1876	30	0	4424	不受限	4400
1891	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#1主变	6300	1828.1	29	0	4472	不受限	4400
1892	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/2#变压器	10000	5579	56	0	4421	不受限	4400
1893	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/2#变压器	10000	5549.5	55	0	4451	不受限	4400
1894	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/1#变压器	6300	1883.3	30	0	4417	不受限	4400
1895	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/2#变压器	16000	11597.8	72	0	4402	不受限	4400
1896	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#2主变	10000	5628	56	0	4372	不受限	4300
1897	奢香	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.奢香.35kV/#1主变	10000	5665.4	57	0	4335	不受限	4300

1898	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#2主变	10000	5654.1	57	0	4346	不受限	4300
1899	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#2主变	6300	1934	31	0	4366	不受限	4300
1900	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/2#主变	6300	1993.8	32	0	4306	不受限	4300
1901	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	35650.1	89	0	4350	不受限	4300
1902	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/2#主变	10000	5667.5	57	0	4333	不受限	4300
1903	安宏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宏站.35kV/1#主变	6300	1926.3	31	0	4374	不受限	4300
1904	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#3主变	10000	5632.4	56	0	4368	不受限	4300
1905	墩上站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.墩上站.35kV/1#变压器	8000	3665.6	46	0	4334	不受限	4300
1906	西兴站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.西兴站.35kV/1#变压器	10000	5615.4	56	0	4385	不受限	4300
1907	静州站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.静州站.110kV/1#主变	20000	15607	78	0	4393	不受限	4300
1908	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/1#变压器	10000	5602.8	56	0	4397	不受限	4300
1909	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.柏梓站.35kV/1#变压器	10000	5604.2	56	null	4396	不受限	4300
1910	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#2主变	10000	5604.6	56	0	4395	不受限	4300
1911	龙池站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.龙池站.35kV/1#变压器	8000	3648	46	null	4352	不受限	4300
1912	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/2#变压器	31500	27123.2	86	0	4377	不受限	4300
1913	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/1#主变	12600	8279.8	66	0	4320	不受限	4300
1914	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/1#变压器	16000	11620	73	0	4380	不受限	4300
1915	洛阳站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.洛阳站.35kV/1#变压器	12500	8188.3	66	0	4312	不受限	4300
1916	八窝龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八窝龙站.35kV/#1主变	5000	660.7	13	0	4339	不受限	4300
1917	东林站	井研电力调度控制中心	井研县调.东林站.35kV/1#变压器	10000	5681.6	57	0	4318	不受限	4300
1918	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/2#主变	20000	15719	79	0	4281	不受限	4200
1919	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/1#主变	31500	27202.8	86	0	4297	不受限	4200
1920	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#2主变	40000	35772	89	0	4228	不受限	4200
1921	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#1主变	31500	20969.7	67	0	4230	不受限	4200
1922	下雄站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下雄站.35kV/#1主变	6300	2095.7	33	0	4204	不受限	4200
1923	郎达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.郎达站.35kV/#1主变	5000	774.3	15	0	4226	不受限	4200
1924	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#2主变	40000	35723	89	0	4277	不受限	4200
1925	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#1主变	10000	5709.3	57	0	4291	不受限	4200
1926	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#2主变	50000	45799.2	92	0	4201	不受限	4200
1927	皮窝站	万源电力调度控制中心	万源县调.皮窝站.35kV/#1主变	6300	2090	33	0	4210	不受限	4200
1928	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/1#主变	6300	2065.7	33	0	4234	不受限	4200
1929	35kV陈家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV陈家站.35kV/#1主变	6300	2053.9	33	0	4246	不受限	4200
1930	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/1#主变	10000	5766.6	58	0	4233	不受限	4200
1931	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/#1主变	10000	5790	58	0	4210	null	4200
1932	杨坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.杨坝站.35kV/1#变压器	6300	2018	32	0	4282	不受限	4200
1933	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/2#变压器	10000	5712	57	0	4288	不受限	4200
1934	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#2主变	8000	3761.4	47	0	4239	不受限	4200
1935	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#2主变	6300	2024.6	32	100	4175	不受限	4100
1936	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#2主变	8000	3869.3	48	0	4131	不受限	4100
1937	宝林站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.宝林站.35kV/1#变压器	10000	5884.2	59	0	4116	不受限	4100
1938	克藏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.克藏站.35kV/1#主变	6300	2196	35	0	4104	不受限	4100
1939	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/1#主变	10000	5878.6	59	0	4121	不受限	4100
1940	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#1主变	20000	15813.6	79	0	4186	不受限	4100

1941	桅杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.桅杆坝站.110kV/#2主变	40000	27833.1	70	0	4167	不受限	4100
1942	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#1主变	10000	4590.6	46	575	4159	不受限	4100
1943	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#1主变	10000	5863.2	59	0	4137	不受限	4100
1944	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#1主变	8000	3872.2	48	0	4128	不受限	4100
1945	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#1主变	40000	35800.6	90	0	4199	不受限	4100
1946	南龛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南龛站.35kV/2#变压器	16000	11879	74	0	4121	不受限	4100
1947	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#1主变	40000	35869.7	90	0	4130	不受限	4100
1948	克尔站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.克尔站.35kV/#1主变	6300	2145.4	34	0	4155	不受限	4100
1949	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/1#变压器	50000	36946.8	74	8915	4138	不受限	4100
1950	长须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.长须站.35kV/#1主变	5000	848.9	17	0	4151	不受限	4100
1951	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/#2主变	10000	5860.7	59	null	4139	不受限	4100
1952	子庚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子庚站.35kV/#1主变	6300	2169	34	0	4131	不受限	4100
1953	呷衣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷衣站.35kV/#1主变	5000	824.1	16	0	4176	不受限	4100
1954	西河	成都配调	成都地调.西河.110kV/#1主变	40000	35112	88	730	4158	不受限	4100
1955	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/2#变压器	10000	5919.8	59	0	4080	不受限	4000
1956	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#2主变	10000	5959.8	60	0	4040	不受限	4000
1957	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#1主变	6300	2250.7	36	0	4049	不受限	4000
1958	三溪	金堂电力调度控制中心	成都地调.三溪.35kV/#1主变	20000	9122.4	46	6780	4098	不受限	4000
1959	思依站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#2主变	10000	5984.5	60	0	4016	不受限	4000
1960	庙子沟站	米易电力调度控制中心	米易县调.庙子沟站.35kV/#1主变	20000	13995.1	70	0	4005	不受限	4000
1961	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#2主变	20000	15981	80	0	4019	不受限	4000
1962	35kV荷家堰站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV荷家堰站.35kV/#1主变	6300	2204.7	35	0	4095	不受限	4000
1963	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#1主变	10000	3996.1	40	0	4004	不受限	4000
1964	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/1#变压器	8000	3974	50	0	4026	不受限	4000
1965	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#2主变	8000	3954	49	0	4046	不受限	4000
1966	凤鸣站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.凤鸣站(仪陇).35kV/1号主变	10000	5683.1	57	250	4067	不受限	4000
1967	邱家站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.邱家站.35kV/1#变压器	10000	5950	60	0	4050	不受限	4000
1968	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#1主变	16000	11983.7	75	0	4016	不受限	4000
1969	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/2#变压器	10000	5911.1	59	0	4089	不受限	4000
1970	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/1#变压器	10000	5978	60	0	4022	不受限	4000
1971	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/2#变压器	10000	5903	59	0	4097	不受限	4000
1972	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/1#变压器	10000	5965.4	60	0	4035	不受限	4000
1973	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/1#变压器	10000	5910	59	0	4090	不受限	4000
1974	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.老林站(营山).35kV/#1主变	6300	2157.8	34	230	3912	不受限	3900
1975	双桥配电站	南充电力调度控制中心	南充地调.双桥配电站.35kV/#1主变	6300	2350.1	37	0	3950	不受限	3900
1976	毛坪厂	米易电力调度控制中心	米易县调.毛坪厂.35kV/#2主变	8000	3239.4	40	null	3961	不受限	3900
1977	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#1主变	5000	1080	22	0	3920	不受限	3900
1978	茶坪站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.茶坪站.35kV/1#变压器	6300	2373.8	38	0	3926	不受限	3900
1979	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#2主变	6300	2386.9	38	0	3913	不受限	3900
1980	杨坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨坡站.35kV/#1主变	10000	4449.3	44	1630	3921	不受限	3900
1981	贵民站	南江电力调度控制中心	巴中地调.贵民站.35kV/1#变压器	6300	2332.4	37	0	3968	不受限	3900
1982	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#1主变	31500	27528.6	87	0	3971	不受限	3900
1983	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/1#变压器	31500	22036.4	70	5550	3914	不受限	3900

1984	东山站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.东山站.110kV/1#主变	40000	36064	90	0	3936	不受限	3900
1985	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/1#主变	40000	36048	90	0	3952	不受限	3900
1986	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/2#主变	20000	16044	80	0	3956	不受限	3900
1987	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/2#主变	12500	8531.3	68	0	3969	不受限	3900
1988	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/1#主变	10000	6072	61	0	3928	不受限	3900
1989	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/2#主变	10000	6096	61	0	3904	不受限	3900
1990	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/1#主变	31500	15793.8	50	11745	3961	不受限	3900
1991	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/2#主变	6300	2440.8	39	0	3859	不受限	3800
1992	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/2#变压器	10000	4368	44	1800	3832	不受限	3800
1993	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/1#主变	6300	2500	40	0	3800	不受限	3800
1994	35kV书房站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV书房站.35kV/1#主变	10000	5193	52	0	3807	不受限	3800
1995	东岳站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.东岳站.35kV/1#主变	10000	6187.6	62	0	3812	不受限	3800
1996	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/2#主变	40000	36102	90	0	3898	不受限	3800
1997	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/1#主变	8000	4130	52	0	3870	不受限	3800
1998	万寿站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.万寿站.110kV/1#变压器	31500	27660.2	88	0	3840	不受限	3800
1999	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.杨柳站.35kV/1#主变	8000	4166.1	52	0	3834	不受限	3800
2000	永安站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调.永安站(阆中).35kV/1#主变	10000	6152.9	62	0	3847	不受限	3800
2001	古城站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/1#主变	20000	16118.2	81	0	3882	不受限	3800
2002	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/1#主变	10000	4183.7	42	0	3816	不受限	3800
2003	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/2#主变	10000	6167	62	0	3833	不受限	3800
2004	35kV井湾站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV井湾站.35kV/1#主变	6300	2448.6	39	0	3851	不受限	3800
2005	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/2#变压器	6300	2429.5	39	0	3871	不受限	3800
2006	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/2#变压器	8000	4109	51	0	3891	不受限	3800
2007	金李井站	资中电力调度控制中心	内江地调.金李井站.35kV/1#主变	10000	5372.9	54	800	3827	不受限	3800
2008	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/1#主变	16000	12119.1	76	0	3881	不受限	3800
2009	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/1#变压器	10000	6137.8	61	0	3862	不受限	3800
2010	大寨站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.大寨站.35kV/1#变压器	6300	2446.5	39	0	3854	不受限	3800
2011	沙滩站	南江电力调度控制中心	巴中地调.沙滩站.35kV/1#变压器	10000	6199.2	62	0	3801	不受限	3800
2012	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/2#变压器	10000	6192.2	62	0	3808	不受限	3800
2013	观音井站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.观音井站.35kV/1#变压器	10000	6146	61	0	3854	不受限	3800
2014	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/1#主变	10000	6236.4	62	0	3764	不受限	3760
2015	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/2#主变	20000	14779	74	1500	3721	不受限	3700
2016	沙溪站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.沙溪站(阆中).35kV/1#主变	10000	6230.7	62	0	3769	不受限	3700
2017	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/2#主变	12500	8717.1	70	0	3783	不受限	3700
2018	龙蟒站(盐边)	盐边电力调度控制中心	盐边县调.龙蟒站(盐边).35kV/1#主变	16000	12286.9	77	0	3713	不受限	3700
2019	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/1#主变	10000	6231.5	62	0	3769	不受限	3700
2020	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/2#主变	10000	6222.2	62	0	3778	不受限	3700
2021	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/1#变压器	6300	2514.8	40	0	3785	不受限	3700
2022	相东站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.相东站.35kV/1#主变	20000	16212.5	81	0	3788	不受限	3700
2023	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/2#主变	10000	6262.7	63	0	3737	不受限	3700
2024	西清站	南江电力调度控制中心	巴中地调.西清站.35kV/2#变压器	6300	2501.7	40	0	3798	不受限	3700
2025	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/2#主变	10000	6099.7	61	150	3750	不受限	3700
2026	中兴站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.中兴站.35kV/1#变压器	6300	2548	40	0	3752	不受限	3700

2027	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/1#变压器	40000	36260.4	91	0	3740	不受限	3700
2028	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/1#主变	12500	8766.3	70	0	3734	不受限	3700
2029	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/1#变压器	6300	1688.4	27	895	3717	不受限	3700
2030	城南站(武胜)	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站(武胜).35kV/2#主变	10000	6256.6	63	0	3743	不受限	3700
2031	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/2#变压器	10000	6250.1	63	0	3750	不受限	3700
2032	长裕站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.长裕站.35kV/1#主变	10000	4256.7	43	2000	3743	不受限	3700
2033	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/2#主变	40000	36248.8	91	0	3751	不受限	3700
2034	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/1#变压器	40000	36207.6	91	0	3792	不受限	3700
2035	四面山站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.四面山站.35kV/1#变压器	12500	8769.4	70	0	3731	不受限	3700
2036	太子	彭州电力调度控制中心	成都地调.太子.35kV/1号主变	6300	2541.2	40	null	3759	不受限	3700
2037	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/1#主变	5000	1273	25	0	3727	不受限	3700
2038	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/2#主变	5000	1226	25	0	3774	不受限	3700
2039	草坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.草坪站.35kV/1#主变	5000	1252.1	25	0	3748	不受限	3700
2040	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/1#主变	10000	6342.5	63	0	3658	不受限	3600
2041	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/1#主变	10000	6372.2	64	NULL	3628	不受限	3600
2042	洛阳站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.洛阳站.35kV/2#变压器	10000	6397.1	64	0	3603	不受限	3600
2043	青嘴山站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.青嘴山站.35kV/1#变压器	8000	4396	55	0	3604	不受限	3600
2044	沙湾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙湾站.35kV/1#主变	4000	400	10	0	3600	不受限	3600
2045	高埂	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高埂.35kV/1#主变	10000	6385.6	64	0	3614	不受限	3600
2046	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/1#变压器	10000	6381.9	64	0	3618	不受限	3600
2047	石牛	都江堰电力调度控制中心	成都地调.石牛.35kV/1#主变	5000	1360	27	0	3640	不受限	3600
2048	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/2#主变	10000	6316	63	0	3684	不受限	3600
2049	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/1#主变	10000	6329.6	63	null	3670	不受限	3600
2050	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/2#主变	10000	6327.5	63	0	3673	不受限	3600
2051	机场站(稻城)	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.机场站(稻城).35kV/1#主变	4000	400	10	0	3600	不受限	3600
2052	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/2#主变	12500	7505.4	60	1370	3625	不受限	3600
2053	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/2#主变	6300	2645.5	42	0	3655	不受限	3600
2054	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.九岭站.35kV/1#变压器	10000	6372.2	64	0	3628	不受限	3600
2055	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调.长条岭站(阆中).35kV/2#主变	10000	6332.7	63	0	3667	不受限	3600
2056	二郎	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.二郎.35kV/1#主变	16000	12300.6	77	0	3699	不受限	3600
2057	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/2#主变	7000	3365.1	48	0	3635	不受限	3600
2058	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/2#主变	6300	2683	43	0	3617	不受限	3600
2059	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/1#主变	6300	2693	43	0	3607	不受限	3600
2060	三河站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.三河站(仪陇).35kV/1#主变	10000	6344.9	63	0	3655	不受限	3600
2061	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/1#主变	10000	5172.5	52	1205	3623	不受限	3600
2062	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/2#主变	6300	2609.6	41	0	3690	不受限	3600
2063	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调.杨家桥站.110kV/2#主变	50000	43034.2	86	3347.75	3618	不受限	3600
2064	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/1#主变	10000	6078.7	61	300	3621	不受限	3600
2065	城东	泸州电力调度控制中心	泸州地调.城东.110kV/2#主变	50000	30993.6	62	15330	3676	不受限	3600
2066	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/2#变压器	10000	6370	64	0	3630	不受限	3600
2067	梁永站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.梁永站.35kV/1#变压器	6300	2688	43	0	3612	不受限	3600
2068	流沙坡站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.流沙坡站.35kV/1#主变	10000	6370.5	64	0	3630	不受限	3600
2069	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/2#主变	12500	8887.1	71	0	3613	不受限	3600

2070	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#2主变	10000	4456.5	45	0	3544	不受限	3500
2071	安宁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宁站.35kV/1#主变	6300	2703.4	43	0	3597	不受限	3500
2072	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/2#变压器	40000	33824.7	85	2600	3575	不受限	3500
2073	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	6434.2	64	0	3566	不受限	3500
2074	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#1主变	8000	4460.4	56	0	3540	不受限	3500
2075	天峨站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.天峨站.35kV/1#主变	10000	6416.6	64	0	3583	不受限	3500
2076	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.九岭站.35kV/2#变压器	10000	6457.5	65	0	3543	不受限	3500
2077	35kV大河站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV大河站.35kV/#1主变	6300	1447.6	23	0	3592	不受限	3500
2078	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#2主变	10000	6430.2	64	0	3570	不受限	3500
2079	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/1#主变	10000	6500	65	0	3500	不受限	3500
2080	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#1主变	8000	4148.1	52	160	3532	不受限	3500
2081	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#2主变	16000	11806.8	74	630	3563	不受限	3500
2082	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/1#变压器	10000	6440	64	0	3560	不受限	3500
2083	小观站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小观站.110kV/2#变压器	40000	32576.5	81	3915	3509	不受限	3500
2084	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/2#变压器	31500	27919.5	89	0	3581	不受限	3500
2085	大佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.大佛站.35kV/1#主变	10000	6410.5	64	0	3590	不受限	3500
2086	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/3#变压器	180000	176490.6	98	0	3509	不受限	3500
2087	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/1#变压器	10000	6478.8	65	0	3521	不受限	3500
2088	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/1#主变	10000	6435	64	0	3565	不受限	3500
2089	文安	天府电力调度控制中心	天府地调.文安.35kV/1#变压器	6300	2729.2	43	0	3571	不受限	3500
2090	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#1主变	10000	6469	65	0	3531	不受限	3500
2091	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#2主变	16000	11673.2	73	800	3527	不受限	3500
2092	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#1主变	16000	11678.8	73	800	3521	不受限	3500
2093	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#1主变	10000	4402.4	44	0	3598	不受限	3500
2094	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#2主变	10000	6462.3	65	0	3538	不受限	3500
2095	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/2#变压器	8000	4508.4	56	0	3492	不受限	3400
2096	遵道站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵道站.35kV/1#变压器	8000	4589.6	57	0	3410	不受限	3400
2097	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#1主变	10000	6596.8	66	0	3403	不受限	3400
2098	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/2#变压器	12500	9086.7	73	0	3413	不受限	3400
2099	八一站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.八一站.35kV/1#变压器	10000	6587.2	66	0	3413	不受限	3400
2100	朴头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.朴头站.35kV/1#主变	10000	6563.1	66	0	3437	不受限	3400
2101	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#2主变	10000	5344.6	53	1180	3475	不受限	3400
2102	永光站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永光站(仪陇).35kV/#1主变	10000	6502.6	65	0	3497	不受限	3400
2103	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/2#主变	20000	16548	83	0	3452	不受限	3400
2104	权义站	资中电力调度控制中心	内江地调.权义站.35kV/#1主变	10000	5700.4	57	815	3485	不受限	3400
2105	周坪站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.周坪站.35kV/#1主变	10000	6009.9	60	250	3490	不受限	3400
2106	红岩桥站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.红岩桥站.35kV/#1主变	10000	6164.2	62	200	3436	不受限	3400
2107	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#2主变	20000	15148	76	688	3476	不受限	3400
2108	35kV迎水站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV迎水站.35kV/#1主变	10000	4699.2	47	0	3301	不受限	3300
2109	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站.35kV/#1主变	10000	6495.3	65	200	3305	不受限	3300
2110	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#1主变	6300	2923.6	46	0	3376	不受限	3300
2111	麻院站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻院站.35kV/#2主变	6300	1722.3	27	0	3318	不受限	3300
2112	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.塔水站.35kV/1#变压器	20000	16550.8	83	80	3369	不受限	3300

2113	万家站	达县电力调度控制中心	达县县调.万家站.35kV/#1主变	10000	6614	66	0	3386	不受限	3300
2114	35kV柏林站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV柏林站.35kV/#1主变	6300	2952.6	47	0	3347	不受限	3300
2115	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站.35kV/#1主变	10000	6641.6	66	0	3358	不受限	3300
2116	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#1主变	6300	2916.2	46	0	3384	不受限	3300
2117	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#1主变	10000	5285.4	53	1370	3345	不受限	3300
2118	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#1主变	8000	3761.6	47	400	3338	不受限	3300
2119	赶场站	南江电力调度控制中心	巴中地调.赶场站.35kV/1#变压器	6300	2924.6	46	0	3375	不受限	3300
2120	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#1主变	10000	6680.1	67	0	3320	不受限	3300
2121	花丛站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.花丛站.35kV/1#变压器	10000	6650.9	67	0	3349	不受限	3300
2122	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#2主变	10000	4674.4	47	0	3326	不受限	3300
2123	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#1主变	10000	4688.6	47	0	3311	不受限	3300
2124	中山坪站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.中山坪站.35kV/#1主变	6300	2973	47	0	3327	不受限	3300
2125	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#2主变	10000	6623.4	66	0	3377	不受限	3300
2126	斯觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.斯觉站.35kV/#1主变	6300	2919	46	0	3381	不受限	3300
2127	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#2主变	10000	6685	67	0	3315	不受限	3300
2128	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/1#主变	6300	2910.2	46	null	3390	不受限	3300
2129	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#2主变	10000	6659.4	67	NULL	3341	不受限	3300
2130	灵杰站	荭华电力调度控制中心	荭华县调.灵杰站.35kV/2#变压器	10000	6646.5	66	0	3354	不受限	3300
2131	35kV石瓮站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV石瓮站.35kV/#1主变	10000	4665.9	47	0	3334	不受限	3300
2132	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/1#主变	40000	30098.8	75	6510	3391	不受限	3300
2133	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/2#变压器	180000	176746.1	98	0	3254	不受限	3250
2134	义路站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.义路站(仪陇).35kV/1号主变	10000	6709.6	67	0	3290	不受限	3200
2135	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#1主变	6300	3044.6	48	0	3255	不受限	3200
2136	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#2主变	20000	16709.9	84	0	3290	不受限	3200
2137	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关2#主变	6300	3066	49	0	3234	不受限	3200
2138	河坝简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.河坝简易站.35kV/1#主变	10000	6792.5	68	0	3208	不受限	3200
2139	嘉铭硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉铭硅业站.35kV/1#主变	4200	949.8	23	0	3250	不受限	3200
2140	宝塔站	内江电力调度控制中心	内江地调.宝塔站.35kV/#1主变	10000	6773	68	0	3227	不受限	3200
2141	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站.35kV/#2主变	10000	6717.9	67	0	3282	不受限	3200
2142	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/2#变压器	10000	6784.2	68	0	3216	不受限	3200
2143	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/1#变压器	6300	3006	48	0	3294	不受限	3200
2144	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/1#变压器	20000	16795.3	84	0	3205	不受限	3200
2145	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/2#变压器	10000	6760.6	68	0	3239	不受限	3200
2146	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#2主变	6300	2443	39	600	3257	不受限	3200
2147	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.指南站.35kV/1#变压器	10000	6745.2	67	0	3255	不受限	3200
2148	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/1号主变	10000	4763	48	0	3237	不受限	3200
2149	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#1主变	10000	6749.4	67	0	3251	不受限	3200
2150	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#2主变	6300	3000.9	48	0	3299	不受限	3200
2151	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#1主变	10000	6707.1	67	0	3293	不受限	3200
2152	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/1#主变	8000	4740	59	0	3260	不受限	3200
2153	石板滩	新都电力调度控制中心	成都地调.石板滩.35kV/#2主变	10000	6795.8	68	0	3204	不受限	3200
2154	文星站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.文星站.35kV/1#变压器	10000	6738.6	67	0	3261	不受限	3200
2155	国营牧场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.国营牧场站.35kV/1#主变	5000	1776	36	0	3224	不受限	3200

2156	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/2#主变	10000	5998	60	785	3217	不受限	3200
2157	玉科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.玉科站.35kV/1#主变	3500	350	10	0	3150	不受限	3150
2158	高场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高场站.35kV/1#变压器	3150	315	10	0	2835	不受限	3100
2159	瓦都站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.瓦都站.35kV/1#主变	3150	24.3	1	0	3126	不受限	3100
2160	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/2#主变	10000	6879.6	69	null	3120	不受限	3100
2161	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/1#主变	10000	6812.4	68	null	3188	不受限	3100
2162	曲依站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.曲依站.35kV/1#主变	6300	3150.6	50	0	3149	不受限	3100
2163	集益站	井研电力调度控制中心	井研县调.集益站.35kV/1#变压器	10000	6819.8	68	0	3180	不受限	3100
2164	成佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.成佳站.35kV/1#主变	20000	16880	84	0	3120	不受限	3100
2165	官渡站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.官渡站.35kV/1#变压器	10000	6802.8	68	0	3197	不受限	3100
2166	彭加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.彭加站.35kV/1#主变	10000	6859.8	69	0	3140	不受限	3100
2167	新康站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.新康站.35kV/2#主变	6300	3148.8	50	0	3151	不受限	3100
2168	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/2#主变	5000	1856.3	37	0	3144	不受限	3100
2169	江南站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/2#主变	12500	9332.7	75	0	3167	不受限	3100
2170	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/2#主变	10000	6870.4	69	0	3130	不受限	3100
2171	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/1#主变	6300	3149.6	50	0	3150	不受限	3100
2172	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/2#主变	6300	3124	50	0	3176	不受限	3100
2173	通化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.通化站.35kV/1#主变	6300	3112.1	49	0	3188	不受限	3100
2174	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/2#主变	3150	1.7	0	0	3148	不受限	3100
2175	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/2#主变	10000	5558.1	56	1265	3177	不受限	3100
2176	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/1#主变	8000	4803.5	60	0	3197	不受限	3100
2177	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/2#主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3100
2178	长胜站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.长胜站.35kV/1#主变	6300	3109.7	49	0	3190	不受限	3100
2179	小地站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.小地站.35kV/1#变压器	6300	3178.5	50	0	3122	不受限	3100
2180	镇龙站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.镇龙站.35kV/1#变压器	10000	6888.4	69	0	3112	不受限	3100
2181	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/2#变压器	8000	4803.4	60	0	3197	不受限	3100
2182	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/2#变压器	6300	3126.5	50	0	3174	不受限	3100
2183	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/2#变压器	10000	6900	69	0	3100	不受限	3100
2184	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.指南站.35kV/2#变压器	10000	6873	69	0	3127	不受限	3100
2185	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/1#变压器	10000	6885.9	69	0	3114	不受限	3100
2186	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.新桥站.35kV/2#变压器	12500	9135.7	73	250	3114	不受限	3100
2187	青花站	万源电力调度控制中心	万源县调.青花站.35kV/2#主变	6300	3248	52	0	3052	不受限	3000
2188	黄草坪	古藁电力调度控制中心	泸州地调.黄草坪.110kV/1#主变	63000	59018.2	94	950	3032	不受限	3000
2189	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/1#主变	10000	6996.4	70	0	3004	不受限	3000
2190	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/1#主变	6300	3253.6	52	0	3046	不受限	3000
2191	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/2#主变	10000	6964.3	70	0	3036	不受限	3000
2192	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/1#主变	10000	6928.4	69	0	3072	不受限	3000
2193	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/2#主变	20000	16926	85	0	3074	不受限	3000
2194	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/2#变压器	5000	1939.4	39	0	3061	不受限	3000
2195	沙溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.沙溪站.35kV/1#变压器	10000	6951	70	0	3049	不受限	3000
2196	索道站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.索道站.35kV/1#主变	3150	130	4	0	3020	不受限	3000
2197	35kV潼梓观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV潼梓观站.35kV/2#主变	6300	3235.3	51	0	3065	不受限	3000
2198	青龙站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.青龙站.35kV/1#变压器	6300	3262	52	0	3038	不受限	3000

2199	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#2主变	10000	6999.4	70	0	3001	不受限	3000
2200	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#1主变	5000	1941.6	39	0	3058	不受限	3000
2201	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#1主变	31500	28350	90	null	3150	不受限	3000
2202	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#1主变	10000	6000	60	1000	3000	不受限	3000
2203	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#1主变	6300	3299.8	52	0	3000	不受限	3000
2204	蔡金站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.蔡金站.35kV/1#变压器	10000	6938.4	69	0	3062	不受限	3000
2205	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/1#变压器	150000	130741.1	87	12100	7159	不受限	3000
2206	回澜站旧	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站旧.110kV/2#变压器	50000	37327.4	75	17550	-4877	不受限	3000
2207	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#1主变	10000	6958	70	0	3042	不受限	3000
2208	回澜站旧	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站旧.110kV/1#变压器	50000	38220.4	76	12100	-320	不受限	3000
2209	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#1主变	12500	9494.8	76	0	3005	不受限	3000
2210	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#1主变	6300	3281.8	52	NULL	3018	不受限	3000
2211	观山站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.观山站.35kV/2#变压器	6300	3346	42	0	3054	不受限	3000
2212	洛哈站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.洛哈站.35kV/1#主变	6300	3250.4	52	null	3050	不受限	3000
2213	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/2#变压器	10000	6933.9	69	0	3066	不受限	3000
2214	营盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.营盘站.35kV/1#主变	10000	6981.5	70	0	3019	不受限	3000
2215	堵格站	会东电力调度控制中心	凉山地调.堵格站.35kV/#1主变	6300	3350.7	53	0	2949	不受限	2900
2216	拉吉站	越西电力调度控制中心	越西县调.拉吉站.35kV/#1变压器	3150	152.4	5	0	2998	不受限	2900
2217	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#1主变	6300	3351.2	53	0	2949	不受限	2900
2218	申果站	越西电力调度控制中心	越西县调.申果站.35kV/#1主变	3150	212.1	7	0	2938	不受限	2900
2219	天台	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.天台.35kV/#1主变	10000	7050.3	71	0	2950	不受限	2900
2220	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#2主变	5000	2088.6	42	0	2911	不受限	2900
2221	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#2主变	10000	6032	60	1000	2968	不受限	2900
2222	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/1#变压器	10000	5868.6	59	1200	2931	不受限	2900
2223	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#2主变	10000	7046.8	70	null	2953	不受限	2900
2224	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#3主变	10000	7028	70	0	2972	不受限	2900
2225	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/2#主变	10000	7089.3	71	0	2911	不受限	2900
2226	禾尼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.禾尼站.35kV/1#主变	3150	179.4	6	0	2971	不受限	2900
2227	35kV滨圣站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV滨圣站.35kV/#1主变	10000	5006	50	0	2994	不受限	2900
2228	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/2#变压器	6300	3363.8	53	0	2936	不受限	2900
2229	金宝站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金宝站.35kV/主变	10000	7068.6	71	0	2931	不受限	2900
2230	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/1#变压器	6300	3301.9	52	0	2998	不受限	2900
2231	胜利站	米易电力调度控制中心	米易县调.胜利站.35kV/#1主变	6300	2761.9	44	0	2908	不受限	2900
2232	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#2主变	31500	28533	91	0	2967	不受限	2900
2233	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/2#主变	10000	7070	71	0	2930	不受限	2900
2234	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#1主变	10000	5554.4	56	1500	2946	不受限	2900
2235	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/II#主变	10000	7100	71	0	2900	不受限	2900
2236	权义站	资中电力调度控制中心	资中县调.权义站.35kV/#2主变	10000	5495.5	55	1550	2955	不受限	2900
2237	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#1主变	10000	7009.7	70	0	2990	不受限	2900
2238	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#2主变	10000	5074.7	51	1000	2925	不受限	2900
2239	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/1#变压器	31500	28516.6	91	0	2983	不受限	2900
2240	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/1#变压器	10000	7063	71	0	2937	不受限	2900
2241	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/1#变压器	6300	3329	53	0	2971	不受限	2900

2242	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.烟溪站.35kV/1#变压器	10000	7081.2	71	0	2919	不受限	2900
2243	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#2主变	6300	3348	53	0	2952	不受限	2900
2244	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.沉抗站.35kV/2#变压器	10000	7019.2	70	0	2981	不受限	2900
2245	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/2号主变	10000	5016.5	50	0	2984	不受限	2900
2246	桑拔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑拔站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2247	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/2#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2248	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2249	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/2#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2250	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#2主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2251	纳塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.纳塔站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2252	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#2主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2253	泥朵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.泥朵站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2254	巴底站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴底站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2255	江达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.江达站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2256	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2257	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2258	巴吾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴吾站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2259	马依西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马依西站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2260	石渠西区站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.石渠西区站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2261	亚丁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚丁站.35kV/1#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2262	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/2#主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2263	天文台	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.天文台.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2264	呷拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷拉站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2830
2265	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/#1主变	10000	6111.3	61	0	2889	不受限	2800
2266	白马站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.白马站.35kV/2#变压器	8000	5151.8	64	0	2848	不受限	2800
2267	五桂站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.五桂站.35kV/2#变压器	5000	2145.4	43	0	2855	不受限	2800
2268	三泉站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.三泉站.35kV/2#变压器	6300	3458	55	0	2842	不受限	2800
2269	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#2主变	20000	17200.4	86	0	2800	不受限	2800
2270	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#2主变	12500	9675.6	77	0	2824	不受限	2800
2271	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#2主变	10000	7107.6	71	0	2892	不受限	2800
2272	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#1主变	10000	7121.3	71	0	2879	不受限	2800
2273	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	2800
2274	茅桥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.茅桥站.35kV/1#变压器	10000	7139.5	71	0	2861	不受限	2800
2275	五桂站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.五桂站.35kV/1#变压器	5000	2166.7	43	0	2833	不受限	2800
2276	沙冲站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙冲站.35kV/#1主变	3150	255.7	8	0	2894	不受限	2800
2277	集益站	井研电力调度控制中心	井研县调.集益站.35kV/2#变压器	10000	7160.8	72	0	2839	不受限	2800
2278	甲洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲洼站.35kV/#1主变	5000	2180	44	0	2820	不受限	2800
2279	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.锦屏站(蓬安).35kV/#1主变	10000	7138.4	71	0	2862	不受限	2800
2280	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	阆中县调.石滩站(阆中).35kV/#2主变	5000	2109.9	42	0	2890	不受限	2800
2281	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#2主变	10000	7127.4	71	0	2873	不受限	2800
2282	阿拉伯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿拉伯站.35kV/1#主变	4000	1177.3	29	0	2823	不受限	2800
2283	城南站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城南站.35kV/1#主变	10000	7109.2	71	0	2891	不受限	2800
2284	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#2主变	6300	3472.7	55	0	2827	不受限	2800

2285	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#1主变	40000	23694	59	13500	2806	不受限	2800
2286	碑木站	内江电力调度控制中心	内江地调.碑木站.35kV/#2主变	10000	5629	56	1500	2871	不受限	2800
2287	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#2主变	5000	2222.7	44	0	2777	不受限	2700
2288	北斗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.北斗站.35kV/#1主变	20000	17293.3	86	0	2707	不受限	2700
2289	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/#1主变	10000	7296.2	73	0	2704	不受限	2700
2290	卷硐站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.卷硐站.35kV/#1主变	8000	5239.8	65	0	2760	不受限	2700
2291	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/#2主变	3150	403.9	13	0	2746	不受限	2700
2292	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/#1主变	5000	3365.5	56	0	2746	不受限	2700
2293	岷江锰站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江锰站.35kV/#1主变	16000	13296.8	83	0	2703	不受限	2700
2294	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/#1主变	6300	3516.5	56	0	2784	不受限	2700
2295	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/#2主变	3150	426	14	0	2724	不受限	2700
2296	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.水田坝站.35kV/#1变压器	6300	3531.7	56	0	2768	不受限	2700
2297	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/#2主变	5000	3354.5	56	0	2746	不受限	2700
2298	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/#1主变	10000	7210.6	72	0	2789	不受限	2700
2299	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/#2主变	10000	7239	72	0	2761	不受限	2700
2300	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/#1变压器	8000	3340	42	1880	2780	不受限	2700
2301	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#1主变	12500	9738.4	78	0	2762	不受限	2700
2302	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#1主变	10000	7295.7	73	0	2704	不受限	2700
2303	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#1主变	6300	3194.4	51	198	2710	不受限	2700
2304	黄甸站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黄甸站.35kV/#2变压器	6300	3525.2	56	null	2775	不受限	2700
2305	侯家站	南江电力调度控制中心	巴中地调.侯家站.35kV/#1变压器	10000	7267	73	0	2733	不受限	2700
2306	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/#1变压器	10000	7283	73	0	2717	不受限	2700
2307	五星站	峨眉电力调度控制中心	峨眉山县调.五星站.35kV/#1变压器	10000	7206.5	72	null	2794	不受限	2700
2308	康家坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.康家坝站.35kV/#1变压器	10000	7220.7	72	0	2779	不受限	2700
2309	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/#2主变	10000	6244.9	62	0	2755	不受限	2700
2310	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#2主变	10000	7280	73	0	2720	不受限	2700
2311	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#2主变	5000	2257.8	45	0	2742	不受限	2700
2312	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#2主变	4000	1207.7	30	0	2792	不受限	2700
2313	罗坝	金堂电力调度控制中心	成都地调.罗坝.35kV/#1主变	10000	6248.2	62	995	2757	不受限	2700
2314	大河边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大河边站.35kV/#1主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700
2315	发窝站	会东电力调度控制中心	凉山地调.发窝站.35kV/#1主变	6300	1990	32	1600	2710	不受限	2700
2316	卡娘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.卡娘站.35kV/#1主变	3150	435.3	14	0	2715	不受限	2700
2317	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#2主变	20000	17102.4	86	125	2773	不受限	2700
2318	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#1主变	5000	2340	47	0	2660	不受限	2600
2319	童家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.童家站.35kV/#2主变	10000	7364.2	74	0	2636	不受限	2600
2320	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#2主变	10000	7320	73	0	2680	不受限	2600
2321	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#2主变	12500	9815.4	79	null	2685	不受限	2600
2322	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#1主变	12500	9801.8	78	null	2698	不受限	2600
2323	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#1主变	6300	3700.2	59	0	2600	不受限	2600
2324	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#1主变	6300	3612	57	0	2688	不受限	2600
2325	交际河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.交际河站.35kV/#2主变	6300	3658.2	58	0	2642	不受限	2600
2326	龙灯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.龙灯站.35kV/#1主变	3150	543.5	17	0	2607	不受限	2600
2327	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#2主变	10000	7380.3	74	0	2620	不受限	2600

2328	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#1主变	10000	7380.4	74	0	2620	不受限	2600
2329	普威站	米易电力调度控制中心	米易县调.普威站.35kV/#1主变	6300	3045.7	48	null	2624	不受限	2600
2330	河口站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.河口站.35kV/1#变压器	6300	3614.4	57	0	2686	不受限	2600
2331	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.水田坝站.35kV/2#变压器	6300	3626.4	58	0	2674	不受限	2600
2332	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/1#主变	3150	464	15	0	2686	不受限	2600
2333	35kV棉花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV棉花站.35kV/2#主变	6300	3601.8	57	0	2698	不受限	2600
2334	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#2主变	10000	7387.3	74	0	2613	不受限	2600
2335	35kV水磨站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV水磨站.35kV/#1主变	6300	2430	39	0	2610	不受限	2600
2336	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站.35kV/#1主变	10000	7386	74	0	2614	不受限	2600
2337	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/2#主变	8000	5379.2	67	0	2621	不受限	2600
2338	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#2主变	10000	7366.8	74	0	2633	不受限	2600
2339	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#1主变	6300	2486.4	39	260	2694	不受限	2600
2340	乐坝站	南充电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/1#变压器	5000	2392.3	48	0	2608	不受限	2600
2341	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.富驿站.35kV/1#变压器	10000	7354.3	74	0	2646	不受限	2600
2342	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#2主变	6300	3641.3	58	0	2659	不受限	2600
2343	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#1主变	10000	7382.8	74	0	2617	不受限	2600
2344	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/1#变压器	6300	3696.9	59	0	2603	不受限	2600
2345	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#2主变	10000	6947.3	69	500	2553	不受限	2500
2346	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#1主变	10000	7402.5	74	0	2598	不受限	2500
2347	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#2主变	10000	7484.4	75	0	2516	不受限	2500
2348	贯山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.贯山站.35kV/1#变压器	10000	7473	75	0	2527	不受限	2500
2349	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸川县调.邹家嘴.35kV/35kV#1主变	6300	3774.1	60	0	2526	不受限	2500
2350	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/#2主变	10000	7431.1	74	0	2569	不受限	2500
2351	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#1主变	20000	17441.4	87	0	2559	不受限	2500
2352	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.新安站.35kV/2#变压器	8000	5468.2	68	0	2532	不受限	2500
2353	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#2主变	6300	2494.9	40	0	2545	不受限	2500
2354	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#1主变	4000	1456	36	0	2544	不受限	2500
2355	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#2主变	10000	7411.9	74	0	2588	不受限	2500
2356	洪家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.洪家站.35kV/#1主变	10000	7459	74	0	2540	不受限	2500
2357	关路站	南充电力调度控制中心	巴中地调.关路站.35kV/1#变压器	6300	3722.5	59	0	2578	不受限	2500
2358	正直站	南充电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/1#变压器	10000	7499.8	75	0	2500	不受限	2500
2359	桃园站	南充电力调度控制中心	巴中地调.桃园站.35kV/1#变压器	10000	7433.5	74	0	2567	不受限	2500
2360	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/1#变压器	6300	3784.2	60	0	2516	不受限	2500
2361	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.忠兴站.35kV/1#变压器	10000	7487.6	75	0	2512	不受限	2500
2362	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.利店站.35kV/2#变压器	10000	7491	75	0	2509	不受限	2500
2363	瀚氏站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.瀚氏站.35kV/2#变压器	10000	7470.1	75	0	2530	不受限	2500
2364	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#1主变	6300	3740.8	59	0	2559	不受限	2500
2365	巴洞站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洞站.35kV/#2主变	5000	2420	48	0	2580	不受限	2500
2366	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#2主变	10000	7442.4	74	0	2558	不受限	2500
2367	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.和平站.35kV/2#变压器	8000	5417.9	68	0	2582	不受限	2500
2368	35kV岫云站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV岫云站.35kV/#1主变	10000	6412	64	0	2588	不受限	2500
2369	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#2主变	6300	3716.9	59	0	2583	不受限	2500
2370	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#1主变	6300	3766.5	60	0	2534	不受限	2500

2371	和平站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.和平站.35kV/1#变压器	8000	5478	68	0	2522	不受限	2500
2372	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/#1主变	10000	6454.7	65	0	2545	不受限	2500
2373	瀚氏站	荦华电力调度控制中心	荦华县调.瀚氏站.35kV/1#变压器	10000	7429	74	0	2571	不受限	2500
2374	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#1主变	20000	14980	75	2500	2520	不受限	2500
2375	丹东站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.丹东站.35kV/#1主变	3150	600	19	0	2550	不受限	2500
2376	银多站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.银多站.35kV/1#主变	3150	623.7	20	0	2526	不受限	2500
2377	八耳站	邻水电力调度控制中心	广安地调.八耳站.35kV/1#主变	6300	3845.01	61	0	2455	不受限	2455
2378	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#2主变	5000	2515.8	50	0	2484	不受限	2400
2379	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#1主变	6300	3822	61	0	2478	不受限	2400
2380	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#2主变	10000	7532	75	0	2468	不受限	2400
2381	龚嘴站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.龚嘴站.35kV/1#变压器	10000	5122.7	51	400	2477	不受限	2400
2382	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#1主变	10000	6564.6	66	0	2435	不受限	2400
2383	降达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.降达站.35kV/#1主变	3150	724.5	23	0	2426	不受限	2400
2384	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#2主变	6300	3865.4	61	0	2435	不受限	2400
2385	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#2主变	6300	3803	60	0	2497	不受限	2400
2386	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#1主变	5000	2399.9	48	200	2400	不受限	2400
2387	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#1主变	6300	3873.4	61	0	2427	不受限	2400
2388	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#2主变	6300	3884.1	62	0	2416	不受限	2400
2389	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#1主变	6300	3878.7	62	0	2421	不受限	2400
2390	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#2主变	6300	3850.3	61	0	2450	不受限	2400
2391	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#2主变	16000	13157.9	82	400	2442	不受限	2400
2392	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/1#主变	3150	724.6	23	0	2425	不受限	2400
2393	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#1主变	5000	2517.4	50	0	2483	不受限	2400
2394	自强站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.自强站.35kV/1#变压器	10000	7203.5	72	300	2497	不受限	2400
2395	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.复生站.35kV/#1主变	10000	7597.7	76	312.5	2403	不受限	2400
2396	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#2主变	6300	2089.3	33	1745	2466	不受限	2400
2397	苏家湾站	资中电力调度控制中心	内江地调.苏家湾站.35kV/#1主变	6300	2304	37	1515	2481	不受限	2400
2398	城东	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城东.35kV/#1主变	16000	13558.3	85	0	2442	不受限	2400
2399	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/2#变压器	20000	17572.4	88	0	2428	不受限	2400
2400	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/2#变压器	6300	3843.2	61	0	2457	不受限	2400
2401	诺水河站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺水河站.35kV/1#变压器	4000	1527.4	38	0	2473	不受限	2400
2402	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.富驿站.35kV/2#变压器	10000	7573.9	76	0	2426	不受限	2400
2403	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/2#变压器	6300	3812.2	61	0	2488	不受限	2400
2404	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.龙凤.35kV/#1主变	20000	16556.6	83	1010	2433	不受限	2400
2405	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/2#变压器	10000	7578	76	0	2422	不受限	2400
2406	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#1主变	6300	3687.9	59	250	2362	不受限	2300
2407	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#2主变	8000	5649	71	0	2351	不受限	2300
2408	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#1主变	5000	2646.2	53	0	2354	不受限	2300
2409	永吉	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.永吉.35kV/#1主变	10000	7689	77	0	2311	不受限	2300
2410	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#2主变	10000	7685	77	0	2315	不受限	2300
2411	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/2#主变	3150	841.8	27	0	2308	不受限	2300
2412	各莫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.各莫站.35kV/2#主变	8000	5691.7	71	0	2308	不受限	2300
2413	凉台沟简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.凉台沟简易站.35kV/1#主变	3150	811.8	26	0	2338	不受限	2300

2414	苗溪站	雅安配调	雅安地调.苗溪站.110kV/#2主变	50000	21865.6	44	25790	2344	不受限	2300
2415	高梁站	内江电力调度控制中心	内江地调.高梁站.35kV/#2主变	10000	7203.4	72	450	2347	不受限	2300
2416	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#1主变	10000	7643.4	76	0	2357	不受限	2300
2417	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#2主变	12500	10192.1	82	0	2308	不受限	2300
2418	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#1主变	10000	3078.2	31	2300	2322	不受限	2300
2419	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#2主变	10000	3064.9	31	2300	2335	不受限	2300
2420	白衣站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.白衣站.35kV/1#变压器	10000	7680	77	0	2320	不受限	2300
2421	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/2#变压器	10000	7621.6	76	0	2378	不受限	2300
2422	舟坝站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.舟坝站.35kV/1#变压器	10000	7604.4	76	0	2396	不受限	2300
2423	桂兰站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.桂兰站.35kV/1#变压器	10000	7617.6	76	0	2382	不受限	2300
2424	后所站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.后所站.35kV/#1主变	6300	3724.4	59	250	2326	不受限	2300
2425	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/3号主变	6300	2716.6	43	0	2323	不受限	2300
2426	丹山站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.丹山站.35kV/1#主变	12600	10251.1	81	0	2349	不受限	2300
2427	田坝站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.田坝站.35kV/#1主变	10000	7638.3	76	0	2362	不受限	2300
2428	茶河站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.茶河站.35kV/#1主变	6300	3907.4	62	0	2393	不受限	2300
2429	乌依站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.乌依站.35kV/1#主变	3150	826.2	26	0	2324	不受限	2300
2430	衣某站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.衣某站.35kV/1#主变	5000	2642.7	53	0	2357	不受限	2300
2431	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#3主变	20000	17682.9	88	null	2317	不受限	2300
2432	奔达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.奔达站.35kV/1#主变	3150	820.5	26	0	2330	不受限	2300
2433	(会东县调)城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.(会东县调)城关站.35kV/#2主变	5000	2656.9	53	0	2343	不受限	2300
2434	曲雅贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.曲雅贡站.35kV/#1主变	5000	2615.2	52	0	2385	不受限	2300
2435	奔都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.奔都站.35kV/#1主变	3150	788.5	25	0	2362	不受限	2300
2436	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/1#主变	3150	792.4	25	0	2358	不受限	2300
2437	措拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.措拉站.35kV/#1主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
2438	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/1#主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
2439	水洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.水洼站.35kV/#1主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
2440	甲斯孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲斯孔站.35kV/1#主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
2441	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#1主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
2442	孔色站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔色站.35kV/#1主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
2443	瓦日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.瓦日站.35kV/1#主变	2500	250	10	0	2250	不受限	2250
2444	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/1#变压器	40000	37745.8	94	0	2254	不受限	2250
2445	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.石滩站(阆中).35kV/#1主变	4000	1761.2	44	0	2239	不受限	2200
2446	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/2#主变	8000	5775.5	72	0	2225	不受限	2200
2447	横山站	米易电力调度控制中心	米易县调.横山站.35kV/#1主变	6300	3407.9	54	0	2262	不受限	2200
2448	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#2主变	10000	7758.8	78	0	2241	不受限	2200
2449	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.飞山站.35kV/1#变压器	12500	10288	82	0	2212	不受限	2200
2450	义兴站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#2主变	10000	4422.7	44	3306.05	2271	不受限	2200
2451	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/2主变	6300	4075.4	65	0	2225	不受限	2200
2452	黄丹站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.黄丹站.35kV/1#变压器	6300	4076.4	65	0	2224	不受限	2200
2453	35kV亭子站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV亭子站.35kV/1号主变	10000	6734.5	67	0	2266	不受限	2200
2454	唐央站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.唐央站.35kV/#1主变	3150	944.8	30	0	2205	不受限	2200
2455	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/1#变压器	16000	13792.8	86	0	2207	不受限	2200
2456	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#1主变	4000	1701	43	0	2299	不受限	2200

2457	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#1主变	10000	7760.8	78	0	2239	不受限	2200
2458	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#2主变	6300	2738.9	55	NULL	2261	不受限	2200
2459	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#1主变	10000	7718.2	77	0	2282	不受限	2200
2460	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#1主变	10000	7753.2	78	0	2247	不受限	2200
2461	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#1主变	10000	7787.9	78	0	2212	不受限	2200
2462	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/2#变压器	10000	7734.1	77	0	2266	不受限	2200
2463	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/1#变压器	10000	7702.4	77	0	2298	不受限	2200
2464	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/1#主变	10000	7746.8	77	0	2253	不受限	2200
2465	工农兵站	荭华电力调度控制中心	荭华县调.工农兵站.35kV/1#变压器	10000	7781.2	78	0	2219	不受限	2200
2466	战旗	郫都电力调度控制中心	成都地调.战旗.35kV/#1主变	10000	7765.9	78	0	2234	不受限	2200
2467	百合站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.百合站.35kV/#1主变	3150	925.3	29	0	2225	不受限	2200
2468	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/2#变压器	8000	5741.9	72	0	2258	不受限	2200
2469	义兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.义兴站.35kV/1#变压器	6300	4070.9	65	0	2229	不受限	2200
2470	苏秀站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.苏秀站.35kV/1#变压器	6300	4041.8	64	0	2258	不受限	2200
2471	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/1#变压器	8000	5860.5	73	0	2140	不受限	2100
2472	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/2#变压器	8000	5824	73	0	2176	不受限	2100
2473	石湍站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石湍站.35kV/1#主变	10000	7818.8	78	0	2181	不受限	2100
2474	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#2主变	10000	7806.5	78	0	2194	不受限	2100
2475	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#2主变	10000	6820	68	1020	2160	不受限	2100
2476	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#2主变	8000	2219.4	28	3650	2131	不受限	2100
2477	墨林站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.墨林站.35kV/#1主变	6300	4104.8	65	0	2195	不受限	2100
2478	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#2主变	10000	7841.5	78	0	2159	不受限	2100
2479	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#2主变	10000	7874.7	79	0	2125	不受限	2100
2480	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#1主变	5000	2528.4	51	300	2172	不受限	2100
2481	宗科站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宗科站.35kV/1#主变	3150	1023.4	32	0	2127	不受限	2100
2482	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#1主变	10000	7875.3	79	0	2125	不受限	2100
2483	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#1主变	8000	5816.1	73	0	2184	不受限	2100
2484	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#2主变	10000	7879	79	0	2121	不受限	2100
2485	高尔达	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.高尔达.35kV/1#主变	8000	5832.4	73	0	2168	不受限	2100
2486	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#1主变	10000	7833.9	78	0	2166	不受限	2100
2487	红岩桥站	蒙经电力调度控制中心	蒙经县调.红岩桥站.35kV/#2主变	10000	6239.8	62	830	2100	不受限	2100
2488	铁溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/1#变压器	6300	4115	65	0	2185	不受限	2100
2489	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/2#变压器	6300	4146.8	66	null	2153	不受限	2100
2490	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.兴旺站(蓬安).35kV/#1主变	10000	7938.6	79	0	2061	不受限	2000
2491	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站.35kV/#2主变	8000	5903.5	74	0	2097	不受限	2000
2492	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站.35kV/#2主变	6300	4012.4	64	200	2088	不受限	2000
2493	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#1主变	10000	7949.3	79	0	2051	不受限	2000
2494	东新	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.东新.35kV/#1主变	10000	7999	80	0	2001	不受限	2000
2495	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/1#主变	12500	10497.9	84	0	2002	不受限	2000
2496	满井站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.满井站.35kV/2#主变	10000	7907.9	79	0	2092	不受限	2000
2497	前进渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.前进渠站.35kV/#1主变	8000	4369	55	0	2031	不受限	2000
2498	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#1主变	10000	7907.2	79	0	2093	不受限	2000
2499	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#2主变	10000	7919.1	79	0	2081	不受限	2000

2500	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/2#主变	2000	1054	33	0	2096	不受限	2000
2501	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#1主变	10000	7938	79	0	2062	不受限	2000
2502	35kV燕子站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV燕子站.35kV/#1主变	6300	3012.3	48	0	2028	不受限	2000
2503	南安站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.南安站.35kV/2#主变	20000	10740	60	18000	2000	不受限	2000
2504	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#2主变	5000	2556.1	51	198	2048	不受限	2000
2505	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#1主变	6300	4205.6	67	50	2024	不受限	2000
2506	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#2主变	6300	4148.8	66	50	2051	不受限	2000
2507	顺龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.顺龙.35kV/#2主变	20000	17908.8	90	null	2091	不受限	2000
2508	分水	叙永电力调度控制中心	泸州地调.分水.35kV/#1主变	10000	7988.4	80	0	2012	不受限	2000
2509	潮河	泸川电力调度控制中心	泸川县调.潮河.35kV/#2主变	10000	7901.5	79	0	2099	不受限	2000
2510	新民站	越西电力调度控制中心	越西县调.新民站.35kV/#1主变	12500	10425.6	83	0	2074	不受限	2000
2511	井湾站	通川电力调度控制中心	通川县调.井湾站.35kV/#1主变	6300	4250.3	67	NULL	2050	不受限	2000
2512	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#1主变	8000	5920	74	0	2080	不受限	2000
2513	冯店站	中江电力调度控制中心	中江县调.冯店站.35kV/1#变压器	12500	10288	82	200	2012	不受限	2000
2514	花岭站	武胜电力调度控制中心	广安地调.花岭站.35kV/#1主变	10000	7988.8	80	0	2011	不受限	2000
2515	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#2主变	10000	7926.1	79	null	2074	不受限	2000
2516	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#2主变	6300	4214	67	0	2086	不受限	2000
2517	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#2主变	10000	7971.8	80	0	2028	不受限	2000
2518	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#1主变	10000	8000.2	80	0	2000	不受限	2000
2519	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#1主变	3150	1056.2	34	0	2094	不受限	2000
2520	桑堆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑堆站.35kV/1#主变	3150	1113.5	35	0	2037	不受限	2000
2521	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#2主变	3150	1062.1	34	0	2088	不受限	2000
2522	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#1主变	5000	2966.6	59	0	2033	不受限	2000
2523	隐峰站	蓑华电力调度控制中心	蓑华县调.隐峰站.35kV/2#变压器	10000	8092	81	0	1908	不受限	1900
2524	隐峰站	蓑华电力调度控制中心	蓑华县调.隐峰站.35kV/1#变压器	10000	8092	81	0	1908	不受限	1900
2525	银厂站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.银厂站.35kV/#1主变	4000	46.2	1	2000	1954	不受限	1900
2526	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.牛华站.35kV/1#变压器	8000	6016.6	75	0	1983	不受限	1900
2527	青龙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青龙.35kV/#1主变	12500	8848	71	1730	1922	不受限	1900
2528	柳街	都江堰电力调度控制中心	成都地调.柳街.35kV/#1主变	10000	8096	81	0	1904	不受限	1900
2529	西溪河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.西溪河站.35kV/1#主变	6300	4400	70	0	1900	不受限	1900
2530	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/1#变压器	10000	8081	81	0	1919	不受限	1900
2531	谷堆站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.谷堆站.35kV/#2主变	3150	1172.1	37	0	1978	不受限	1900
2532	普沙绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.普沙绒站.35kV/#1主变	3150	1219.3	39	0	1931	不受限	1900
2533	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#1主变	4000	1954	49	100	1946	不受限	1900
2534	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#1主变	6300	4330	69	0	1970	不受限	1900
2535	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#1主变	5000	3015.6	60	0	1984	不受限	1900
2536	棕树坪站	雅安配调	芦山县调.棕树坪站.35kV/#2主变	5000	3057.1	61	0	1943	不受限	1900
2537	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.黑竹站.35kV/#2主变	6300	4378.5	69	0	1922	不受限	1900
2538	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#2主变	8000	5990.1	75	50	1960	不受限	1900
2539	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#1主变	10000	7229.1	72	800	1971	不受限	1900
2540	35kV曾家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV曾家站.35kV/#1主变	10000	8036	80	0	1964	不受限	1900
2541	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/1#主变	8000	6094	76	0	1906	不受限	1900
2542	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/1#主变	3150	1181.8	38	0	1968	不受限	1900

2543	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/2#变压器	10000	8063.2	81	0	1937	不受限	1900
2544	富溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.富溪站.35kV/#1主变	10000	7558.8	76	480	1961	不受限	1900
2545	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#1主变	6300	4106.1	65	200	1994	不受限	1900
2546	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#1主变	6300	4295.6	68	25	1954	不受限	1900
2547	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#2主变	6300	4334.4	69	25	1916	不受限	1900
2548	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#2主变	6300	4313.6	68	0	1986	不受限	1900
2549	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#1主变	63000	55727.1	88	5435	1838	不受限	1800
2550	雁门站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.雁门站.35kV/1#变压器	4000	2102.8	53	0	1897	不受限	1800
2551	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#2主变	10000	8192	82	0	1808	不受限	1800
2552	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#1主变	10000	8185.9	82	0	1814	不受限	1800
2553	清溪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.清溪站.35kV/#1主变	6300	4470.1	71	0	1830	不受限	1800
2554	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.邹家嘴.35kV/35kV#2主变	10000	8101.2	81	0	1899	不受限	1800
2555	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#1主变	10000	8140	81	0	1860	不受限	1800
2556	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/1#主变	10000	8189.8	82	0	1810	不受限	1800
2557	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#1主变	16000	14149.9	88	0	1850	不受限	1800
2558	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/1#主变	6300	4461	71	0	1839	不受限	1800
2559	下马厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下马厂站.35kV/1#主变	4000	2163.8	54	0	1836	不受限	1800
2560	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#2主变	6300	4465.5	71	0	1835	不受限	1800
2561	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/2#主变	8000	6153.5	77	0	1847	不受限	1800
2562	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/2#变压器	6300	4461.4	71	0	1839	不受限	1800
2563	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#2主变	10000	6755.9	68	1370	1874	不受限	1800
2564	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#1主变	10000	8148.9	81	630	1851.1	不受限	1800
2565	禹里站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.禹里站.35kV/1#变压器	6300	4419.7	70	0	1880	不受限	1800
2566	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/2#变压器	6300	4496.8	71	0	1803	不受限	1800
2567	俄亚站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.俄亚站.35kV/#1主变	3150	1257.4	40	0	1893	不受限	1800
2568	工农兵站	荃华电力调度控制中心	荃华县调.工农兵站.35kV/2#变压器	10000	8129.8	81	0	1870	不受限	1800
2569	唐家山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.唐家山站.110kV/#1变压器	50000	48149.2	96	0	1851	不受限	1800
2570	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#1主变	5000	3106.2	62	0	1894	不受限	1800
2571	甲店站	木里藏族自治县电力调度控制中心	甲店站.35kV/#1主变	3150	1339.1	43	0	1811	不受限	1800
2572	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#2主变	10000	8183	81	0	1817	不受限	1800
2573	冠英站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.冠英站.35kV/1#变压器	10000	8130.5	81	0	1870	不受限	1800
2574	棉竹站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.棉竹站.35kV/1#变压器	10000	8156.3	82	0	1844	不受限	1800
2575	白碉站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.白碉站.35kV/#1主变	3150	1321.6	42	0	1828	不受限	1800
2576	烟袋站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.烟袋站.35kV/1#主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
2577	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/1#主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
2578	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.110kV/#3主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
2579	阿日扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.阿日扎站.35kV/#1主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
2580	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/2#主变	6300	4458	71	0	1842	不受限	1800
2581	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/2#主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
2582	往子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.往子站.35kV/#1主变	3150	1346.2	43	0	1804	不受限	1800
2583	巨龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巨龙站.35kV/1#主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
2584	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#1主变	12500	10567.2	85	125	1808	不受限	1800
2585	太平站	会理电力调度控制中心	会理县调.太平站.35kV/#1主变	6300	3043.3	48	1400	1857	不受限	1800

2586	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#2主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
2587	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#1主变	2000	200	10	0	1800	不受限	1800
2588	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#1主变	6300	3010.6	48	1450	1839	不受限	1800
2589	尼斯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.尼斯站.110kV/#1主变	40000	38279	96	0	1721	不受限	1720
2590	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#1主变	10000	8260.4	83	0	1740	不受限	1700
2591	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/1#变压器	8000	6231.9	78	0	1768	不受限	1700
2592	35kV东溪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东溪站.35kV/#1主变	10000	7226.8	72	0	1773	不受限	1700
2593	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#1主变	3150	1379	44	0	1771	不受限	1700
2594	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#2主变	10000	8207	82	0	1793	不受限	1700
2595	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#2主变	3150	1386	44	0	1764	不受限	1700
2596	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/2#主变	8000	6294.1	79	0	1706	不受限	1700
2597	踏水站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.踏水站.35kV/1#变压器	8000	4025.6	50	630	1744	不受限	1700
2598	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/1#主变	6300	4583	73	0	1717	不受限	1700
2599	虾扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.虾扎站.35kV/#1主变	3150	1448	46	0	1702	不受限	1700
2600	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/1#主变	10000	6837.6	68	1370	1792	不受限	1700
2601	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.新桥站.35kV/1#变压器	10000	8254.8	83	0	1745	不受限	1700
2602	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#2主变	10000	8257.2	83	0	1743	不受限	1700
2603	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站.35kV/#2主变	6300	4579	73	0	1721	不受限	1700
2604	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#2主变	4000	2213.3	55	0	1787	不受限	1700
2605	满井站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.满井站.35kV/1#主变	8000	6288.8	79	0	1711	不受限	1700
2606	共和站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.共和站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700
2607	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#2主变	4000	2275.5	57	0	1725	不受限	1700
2608	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#2主变	10000	7448.5	74	805	1747	不受限	1700
2609	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/2#主变	10000	8220.8	82	0	1779	不受限	1700
2610	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#2主变	5000	3231.2	65	0	1769	不受限	1700
2611	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#1主变	6300	3314.8	53	0	1725	不受限	1700
2612	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#1主变	6300	4522.8	72	0	1777	不受限	1700
2613	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#2主变	5000	3225.2	65	0	1775	不受限	1700
2614	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/2#变压器	6300	4584.3	73	0	1716	不受限	1700
2615	永兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.永兴.35kV/#1主变	6300	2603	41	1915	1782	不受限	1700
2616	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#2主变	20000	17756	89	550	1694	不受限	1650
2617	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.新安站.35kV/1#变压器	6300	4676.1	74	0	1624	不受限	1600
2618	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站.35kV/#2主变	5000	3366.1	67	0	1634	不受限	1600
2619	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#1主变	16000	8630.1	54	5730	1640	不受限	1600
2620	大秦铝业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铝业站.110kV/1#主变	2000	312	16	0	1688	不受限	1600
2621	大秦铝业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铝业站.110kV/3#主变	12500	312	16	0	1688	不受限	1600
2622	下街站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下街站.35kV/1#主变	3150	1520.4	48	0	1630	不受限	1600
2623	35kV麻柳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV麻柳站.35kV/#1主变	6300	4651.2	74	0	1649	不受限	1600
2624	双溜索站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双溜索站.35kV/1#主变	3150	1478.1	47	0	1672	不受限	1600
2625	留佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.留佳站.35kV/#1主变	10000	8353.1	84	0	1647	不受限	1600
2626	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/1#变压器	6300	4674.5	74	0	1626	不受限	1600
2627	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/2#主变	6300	4641	74	0	1659	不受限	1600
2628	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#2主变	5000	3324.7	66	0	1675	不受限	1600

2629	三合站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.三合站.35kV/#1主变	6300	4631.9	74	0	1668	不受限	1600
2630	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#1主变	6300	4655.5	74	0	1645	不受限	1600
2631	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/1#变压器	6300	4646	74	0	1654	不受限	1600
2632	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/2#变压器	16000	14301.1	89	0	1699	不受限	1600
2633	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/2#变压器	8000	6112.4	76	240	1648	不受限	1600
2634	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#2主变	12500	10880.2	87	0	1620	不受限	1600
2635	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/2#变压器	6300	4680.1	74	0	1620	不受限	1600
2636	大腰站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.大腰站.35kV/1#主变	10000	8375.5	84	0	1625	不受限	1600
2637	长坪站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.长坪站.35kV/#1主变	6300	4639.3	74	null	1661	不受限	1600
2638	烟岗站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.烟岗站.35kV/#1主变	3150	1495.9	47	0	1654	不受限	1600
2639	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#1主变	6300	4627	73	0	1673	不受限	1600
2640	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#1主变	10000	7632	76	710	1658	不受限	1600
2641	观山站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.观山站.35kV/1#变压器	10000	3353.1	53	0	1687	不受限	1600
2642	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/1#主变	10000	8311.6	83	0	1688	不受限	1600
2643	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.新农站.35kV/2#变压器	10000	6347.4	63	0	1653	不受限	1600
2644	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/2#主变	6300	4091.1	65	0	1579	不受限	1500
2645	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/2#变压器	10000	8422.4	84	0	1578	不受限	1500
2646	35kV岱天山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV岱天山站.35kV/1号主变	10000	6446.8	64	0	1553	不受限	1500
2647	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#1主变	12600	11011.2	87	0	1589	不受限	1500
2648	天龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.天龙站.35kV/#1主变	5000	3462.3	69	0	1538	不受限	1500
2649	东门站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.东门站.35kV/1#变压器	6300	4726.6	75	0	1573	不受限	1500
2650	牛华站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.牛华站.35kV/2#变压器	10000	8425.8	84	0	1574	不受限	1500
2651	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/2#主变	10000	8411	84	0	1589	不受限	1500
2652	唐昌	郫都电力调度控制中心	成都地调.唐昌.35kV/#1主变	10000	8435.1	84	0	1565	不受限	1500
2653	宗塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宗塔站.35kV/1#主变	3150	1624	52	0	1526	不受限	1500
2654	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.(雷波县调)城郊站.35kV/#2主变	10000	8418.1	84	0	1582	不受限	1500
2655	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#2主变	6300	3523.5	56	0	1517	不受限	1500
2656	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#2主变	6300	3498.8	56	0	1541	不受限	1500
2657	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.含增站.35kV/1#变压器	10000	8445.6	84	0	1554	不受限	1500
2658	龙蟠站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站.35kV/#1主变	6300	4769.1	76	0	1531	不受限	1500
2659	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.长条岭站(阆中).35kV/1#主变	5000	3360.2	67	50	1590	不受限	1500
2660	金凤站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.金凤站.35kV/1#主变	6300	4795.1	76	0	1505	不受限	1500
2661	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/2#主变	6300	4725	75	0	1575	不受限	1500
2662	格萨拉站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.格萨拉站.35kV/#1主变	3150	1574.3	50	0	1576	不受限	1500
2663	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#1主变	5000	3435.2	69	0	1565	不受限	1500
2664	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#1主变	10000	8426.6	84	0	1573	不受限	1500
2665	陈家站	达县电力调度控制中心	达县县调.陈家站.35kV/#1主变	10000	8459.8	85	0	1540	不受限	1500
2666	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#2主变	8000	6404.4	80	0	1596	不受限	1500
2667	代寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.代寺站.35kV/#1主变	5000	3495.7	70	0	1504	不受限	1500
2668	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.黎雅站.35kV/1#变压器	6300	4773.3	76	0	1527	不受限	1500
2669	鸣凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.鸣凤.35kV/#1主变	6300	4737	75	0	1563	不受限	1500
2670	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.渔箭站.35kV/#1主变	10000	8274.3	83	130	1596	不受限	1500
2671	民胜站	通江电力调度控制中心	巴中地调.民胜站.35kV/1#变压器	10000	8492	85	0	1508	不受限	1500

2672	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#1主变	1600	160	10	0	1440	不受限	1440
2673	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/#1主变	1600	160	10	0	1440	不受限	1440
2674	德巫站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.德巫站.35kV/#1主变	1600	160	10	0	1440	不受限	1440
2675	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#1主变	10000	7567	76	0	1433	不受限	1400
2676	新添站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.新添站.35kV/#1#变压器	6300	4811.3	76	0	1489	不受限	1400
2677	丰裕站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.丰裕站.35kV/#1主变	6300	4844.9	77	0	1455	不受限	1400
2678	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#2主变	4000	2571.6	64	0	1428	不受限	1400
2679	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/#2#主变	10000	8522	85	0	1478	不受限	1400
2680	新云站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/#1#变压器	6300	4821.9	77	0	1478	不受限	1400
2681	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#2主变	10000	8453.2	85	100	1447	不受限	1400
2682	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#1主变	5000	3505.6	70	0	1494	不受限	1400
2683	汶水站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.汶水站.35kV/#1主变	6300	4814.3	76	0	1486	不受限	1400
2684	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/#2#变压器	6300	4830.8	77	0	1469	不受限	1400
2685	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/#1主变	10000	8506.4	85	0	1494	不受限	1400
2686	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#1主变	3150	1684.8	53	0	1465	不受限	1400
2687	红日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.红日站.35kV/#1主变	2500	1089.2	44	0	1411	不受限	1400
2688	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调.周坡站.35kV/#2#变压器	6300	4873.3	77	0	1427	不受限	1400
2689	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/#2#变压器	10000	8599.4	86	0	1401	不受限	1400
2690	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#1主变	6300	3594.6	57	0	1445	不受限	1400
2691	蓼叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.蓼叶站(营山).35kV/#1主变	3150	1667.7	53	0	1482	不受限	1400
2692	重华站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.重华站.35kV/#1#变压器	4000	2589.9	65	0	1410	不受限	1400
2693	李子坪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.李子坪站.35kV/#2主变	5000	3560	71	0	1440	不受限	1400
2694	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#1主变	10000	8527.2	85	0	1473	不受限	1400
2695	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/#2主变	10000	8519.6	85	0	1480	不受限	1400
2696	广川站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.广川站.35kV/#1主变	8000	6579.7	82	0	1420	不受限	1400
2697	寨子坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.寨子坪站.35kV/#1主变	5000	3532.3	71	0	1468	不受限	1400
2698	荷叶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.荷叶站.35kV/#2主变	1600	193	12	0	1407	不受限	1400
2699	吾克基站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾克基站.35kV/#1主变	3150	1714.8	54	0	1435	不受限	1400
2700	怀德站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.怀德站.35kV/#1主变	10000	8587.7	86	0	1412	不受限	1400
2701	吾依站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾依站.35kV/#1主变	3150	1725.6	55	0	1424	不受限	1400
2702	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/#1主变	3150	1652.4	52	0	1498	不受限	1400
2703	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#1主变	10000	8504.4	85	0	1496	不受限	1400
2704	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#1主变	10000	7278.2	73	1265	1457	不受限	1400
2705	度佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.度佳站.35kV/#1主变	10000	8587	86	0	1413	不受限	1400
2706	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#2主变	6300	3921.4	62	917	1462	不受限	1400
2707	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#2主变	10000	8595.8	86	0	1404	不受限	1400
2708	片口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.片口站.35kV/#1#变压器	6300	4817.4	76	0	1483	不受限	1400
2709	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/#1主变	6300	4832.8	77	0	1467	不受限	1400
2710	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#2主变	6300	4948	79	0	1352	不受限	1300
2711	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.含增站.35kV/#2#变压器	10000	8622.4	86	0	1378	不受限	1300
2712	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#1主变	5000	3626	73	0	1374	不受限	1300
2713	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/#1主变	10000	8620.8	86	0	1379	不受限	1300
2714	查尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查尔玛站.35kV/#2#主变	3150	1781.1	57	0	1369	不受限	1300

2715	茸安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茸安站.35kV/1#主变	3150	1755	56	0	1395	不受限	1300
2716	知尔站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知尔站.35kV/1#主变	3150	1816.8	58	0	1333	不受限	1300
2717	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/2#主变	10000	8660	87	0	1340	不受限	1300
2718	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/1#主变	10000	8601.9	86	0	1398	不受限	1300
2719	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#2主变	6300	4913.8	78	0	1386	不受限	1300
2720	高梁站	内江电力调度控制中心	内江地调.高梁站.35kV/#1主变	6300	4518.1	72	450	1332	不受限	1300
2721	普润站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.普润站.35kV/#2临时主变	6300	5000	80	630	1300	不受限	1300
2722	卫林站	威远电力调度控制中心	威远县调.卫林站.35kV/2#主变	10000	5682.6	57	1000	1317	不受限	1300
2723	百战	射洪电力调度控制中心	射洪县调.百战.35kV/#1主变	10000	7666.9	77	486	1361	不受限	1300
2724	云峰	泸州电力调度控制中心	泸州地调.云峰.35kV/#1主变	10000	8638	86	0	1362	不受限	1300
2725	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/2#变压器	5000	3659	73	0	1341	不受限	1300
2726	广纳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.广纳站.35kV/1#变压器	10000	8683	87	0	1317	不受限	1300
2727	宋家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宋家站.35kV/2#变压器	6300	4925.9	78	0	1374	不受限	1300
2728	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#1主变	10000	8671.1	87	0	1329	不受限	1300
2729	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#1主变	10000	8611.2	86	0	1389	不受限	1300
2730	大村站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大村站.35kV/#1主变	3150	1765.1	56	0	1385	不受限	1300
2731	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/2#变压器	10000	8630.3	86	0	1370	不受限	1300
2732	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#1主变	5000	3657.3	73	0	1343	不受限	1300
2733	金钟站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金钟站.35kV/1#变压器	10000	8612.5	86	0	1388	不受限	1300
2734	大章站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大章站.35kV/#1主变	6300	4951.4	79	0	1349	不受限	1300
2735	老厂站	会东电力调度控制中心	凉山地调.老厂站.35kV/#2主变	6300	4904.8	78	0	1395	不受限	1300
2736	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#1主变	10000	3263.4	33	5350	1387	不受限	1300
2737	马踏站	井研电力调度控制中心	井研县调.马踏站.35kV/1#变压器	10000	8684.6	87	0	1315	不受限	1300
2738	永福站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.永福站.35kV/1#变压器	4000	2792.1	70	0	1208	不受限	1200
2739	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.建和站.35kV/2#变压器	6300	5081.8	81	0	1218	不受限	1200
2740	古二站	越西电力调度控制中心	越西县调.古二站.35kV/#1主变	3150	1909.5	61	0	1241	不受限	1200
2741	黄河河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄河河站.35kV/1#变压器	10000	8780.1	88	0	1220	不受限	1200
2742	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/1#变压器	6300	5001.3	79	0	1299	不受限	1200
2743	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#1主变	10000	7732.7	77	0	1267	不受限	1200
2744	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#1主变	10000	8733.2	87	0	1267	不受限	1200
2745	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#1主变	5000	3796.7	76	0	1203	不受限	1200
2746	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#2主变	10000	8752.3	88	0	1248	不受限	1200
2747	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#1主变	2500	1300	52	0	1200	不受限	1200
2748	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/1#变压器	10000	8450.4	85	300	1250	不受限	1200
2749	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/2#变压器	10000	8752.1	88	0	1248	不受限	1200
2750	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#2主变	10000	8800.4	88	0	1200	不受限	1200
2751	红莫站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.红莫站.35kV/1#主变	6300	5016.1	80	null	1284	不受限	1200
2752	贡嘎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.贡嘎山站.35kV/#1主变	3150	1879.4	60	0	1271	不受限	1200
2753	沙德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙德站.35kV/1#主变	3150	1871.1	59	0	1279	不受限	1200
2754	符溪站	峨眉山市电力调度控制中心	峨眉山市调.符溪站.35kV/1#变压器	10000	8719.9	87	null	1280	不受限	1200
2755	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#1主变	6300	3790.6	60	0	1249	不受限	1200
2756	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#1主变	6300	4992	79	100	1208	不受限	1200
2757	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#1主变	6300	5096.7	81	0	1203	不受限	1200

2758	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#2主变	3150	1883.6	60	0	1266	不受限	1200
2759	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#2主变	6300	5043.1	80	0	1257	不受限	1200
2760	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#2主变	5000	3721.2	74	0	1279	不受限	1200
2761	青岗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.青岗站.35kV/1#主变	10000	8757.3	88	0	1243	不受限	1200
2762	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/1#主变	3150	1914.1	61	0	1236	不受限	1200
2763	辖曼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.辖曼站.35kV/1#主变	3150	1924.7	61	0	1225	不受限	1200
2764	黑牧站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑牧站.35kV/1#主变	3150	1940.4	62	0	1210	不受限	1200
2765	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/1#主变	1250	0.9	0	0	1249	不受限	1200
2766	二茶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.二茶站.35kV/1#主变	1600	394.8	25	0	1205	不受限	1200
2767	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/1#主变	3150	1944.2	62	0	1206	不受限	1200
2768	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/1#主变	2500	1268	51	0	1232	不受限	1200
2769	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/2#主变	3150	1936.1	61	0	1214	不受限	1200
2770	包座站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.包座站.35kV/1#主变	2000	734.8	37	0	1265	不受限	1200
2771	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/2#主变	1250	0.5	0	0	1250	不受限	1200
2772	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#2主变	10000	8013.2	80	765	1222	不受限	1200
2773	童寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.童寺站.35kV/#2主变	10000	8744.8	87	0	1255	不受限	1200
2774	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#1主变	6300	4166.5	66	917	1217	不受限	1200
2775	界市站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.界市站.35kV/2#主变	10000	6316.8	80	2430	1253	不受限	1200
2776	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/3#变压器	10000	8792	88	0	1208	不受限	1200
2777	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#2主变	6300	5099.4	81	0	1201	不受限	1200
2778	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	8723.4	87	0	1277	不受限	1200
2779	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/1#变压器	10000	8716.4	87	0	1284	不受限	1200
2780	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/2#变压器	10000	8789.2	88	0	1211	不受限	1200
2781	南城站(邻水)	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站(邻水).35kV/#1主变	16000	14855.4	93	0	1145	不受限	1145
2782	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/1#变压器	16000	14861.5	93	0	1139	不受限	1130
2783	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#1主变	1250	125	10	0	1125	不受限	1120
2784	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#2主变	1250	125	10	0	1125	不受限	1120
2785	河坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.河坡站.35kV/#1主变	1250	125	10	0	1125	不受限	1120
2786	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#2主变	1250	125	10	0	1125	不受限	1120
2787	旦都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.旦都站.35kV/1#主变	1250	125	10	0	1125	不受限	1120
2788	千拖站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.千拖站.35kV/#1主变	5000	3814.8	76	0	1185	不受限	1100
2789	大楠站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.大楠站.35kV/1#变压器	6300	5124.3	81	0	1176	不受限	1100
2790	建和站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.建和站.35kV/1#变压器	6300	5106.9	81	0	1193	不受限	1100
2791	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#2主变	3150	1980.3	63	0	1170	不受限	1100
2792	慧觉站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.慧觉站.35kV/1#变压器	6300	5174.4	82	0	1126	不受限	1100
2793	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#1主变	8000	6849.8	86	0	1150	不受限	1100
2794	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#2主变	6300	5129.6	81	0	1170	不受限	1100
2795	桑园	邛崃电力调度控制中心	成都地调.桑园.35kV/#1主变	8000	6900	86	0	1100	不受限	1100
2796	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#1主变	10000	8817.9	88	0	1182	不受限	1100
2797	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#2主变	10000	8809.5	88	0	1191	不受限	1100
2798	新云站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.新云站.35kV/2#变压器	6300	5121.7	81	0	1178	不受限	1100
2799	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#1主变	10000	8382	84	450	1168	不受限	1100
2800	明威站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.明威站.35kV/1#变压器	10000	8862	89	0	1138	不受限	1100

2801	两河口站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.两河口站.35kV/1#变压器	6300	5160.4	82	0	1140	不受限	1100
2802	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/1#主变	10000	8878.7	89	0	1121	不受限	1100
2803	洛佐站	会东电力调度控制中心	凉山地调.洛佐站.35kV/1#主变	6300	4503.9	71	650	1146	不受限	1100
2804	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/1#主变	12500	6489.4	52	4830	1181	不受限	1100
2805	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/2#主变	6300	5142	82	0	1158	不受限	1100
2806	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/2#主变	6300	5191.2	82	0	1109	不受限	1100
2807	柑塆站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑塆站.35kV/1#主变	6300	5123.3	71	0	1177	不受限	1100
2808	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/2#主变	10000	8821.8	88	0	1178	不受限	1100
2809	黑龙潭站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.黑龙潭站.35kV/1#主变	5000	3807.8	76	0	1192	不受限	1100
2810	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/1#主变	10000	8830.7	88	0	1169	不受限	1100
2811	保胜站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.保胜站.35kV/1#主变	6300	5180	82	0	1120	不受限	1100
2812	桃坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃坪站.35kV/1#主变	4000	849.5	42	0	1151	不受限	1100
2813	柯河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.柯河站.35kV/1#主变	3150	1979.9	63	0	1170	不受限	1100
2814	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/2#主变	2500	1303	52	0	1197	不受限	1100
2815	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/3#主变	8000	6813.2	85	0	1187	不受限	1100
2816	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/1#主变	1600	1966.4	62	0	1184	不受限	1100
2817	35kV英萃站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV英萃站.35kV/1#主变	6300	3922.7	62	0	1117	不受限	1100
2818	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/1#主变	1600	1354.5	54	0	1146	不受限	1100
2819	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/2#主变	1600	1954.5	62	0	1196	不受限	1100
2820	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/2#主变	10000	8887.1	89	0	1113	不受限	1100
2821	35kV张华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV张华站.35kV/1#主变	6300	3864	61	0	1176	不受限	1100
2822	顺河站	内江电力调度控制中心	内江地调.顺河站.35kV/1#主变	10000	7906.8	79	980	1113	不受限	1100
2823	龙蟠站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙蟠站.35kV/2#主变	10000	7614.6	76	1250	1135	不受限	1100
2824	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/1#主变	10000	8841	88	0	1159	不受限	1100
2825	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/2#主变	10000	8423.9	84	415	1161	不受限	1100
2826	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/2#变压器	10000	8823.3	88	0	1177	不受限	1100
2827	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/1#变压器	10000	8802	88	0	1198	不受限	1100
2828	务炉站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.务炉站.35kV/1#主变	6300	5137.7	82	0	1162	不受限	1100
2829	打古	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.打古.35kV/1#主变	10000	8894.1	89	0	1106	不受限	1100
2830	牛滩	泸川电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/1#主变	10000	8978.6	90	0	1021	不受限	1000
2831	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.忠兴站.35kV/2#变压器	10000	8989.4	90	0	1011	不受限	1000
2832	双古站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双古站.35kV/1#主变	10000	8904.8	89	0	1095	不受限	1000
2833	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/2#主变	10000	8746	87	200	1054	不受限	1000
2834	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/3#主变	5000	3918.6	78	0	1081	不受限	1000
2835	前进渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.前进渠站.35kV/3#主变	8000	5392.8	67	null	1007	不受限	1000
2836	永兴站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.永兴站.35kV/1号主变压器	6300	5146.5	82	80	1074	不受限	1000
2837	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/1#主变	10000	8944	89	0	1056	不受限	1000
2838	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/1#主变	16500	966.4	84	0	1034	不受限	1000
2839	35kV嘉川站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV嘉川站.35kV/1#主变	10000	6976.3	70	0	1024	不受限	1000
2840	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/2#主变	6300	5207	83	0	1093	不受限	1000
2841	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/1#变压器	6300	5285.5	84	0	1015	不受限	1000
2842	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/2#主变	10000	8914.1	89	0	1086	不受限	1000
2843	永年站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.永年站.35kV/1#主变	6300	5263.4	83	0	1037	不受限	1000

2844	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.渔箭站.35kV/#2主变	10000	8795.4	88	0	1075	不受限	1000
2845	黄家站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.黄家站.35kV/#1主变	10000	8000	80	1000	1000	不受限	1000
2846	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/2#主变	6300	5259	83	0	1041	不受限	1000
2847	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/1#变压器	150000	137374.61	92	25000	-12375	不受限	1000
2848	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#2主变	10000	8994.6	90	0	1005	不受限	1000
2849	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#1主变	10000	8998.9	90	0	1001	不受限	1000
2850	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#2主变	31500	30438.8	97	null	1061	不受限	1000
2851	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#2主变	6300	5266.8	84	0	1033	不受限	1000
2852	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/2#变压器	150000	147007.6	98	2150	842	不受限	1000
2853	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV2号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000
2854	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV3号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000
2855	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#2主变	10000	8977.7	90	0	1022	不受限	1000
2856	留耕站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.留耕站.35kV/1#变压器	6300	5358.3	85	0	942	不受限	900
2857	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#2主变	10000	8038.2	80	0	962	不受限	900
2858	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#2主变	10000	9040	90	null	960	不受限	900
2859	太平站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#1主变	6300	4266	68	1084.82	949	不受限	900
2860	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.宝兴站.35kV/#1主变	6300	5367.6	85	0	932	不受限	900
2861	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/2#主变	6300	5380	85	0	920	不受限	900
2862	回龙站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.回龙站.35kV/#1主变	6300	5395.2	86	0	905	不受限	900
2863	蔚山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蔚山简易站.35kV/2#主变	1600	1522.3	61	0	978	不受限	900
2864	佳山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.佳山简易站.35kV/1#主变	1600	1522.3	61	0	978	不受限	900
2865	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#1主变	10000	7944.5	79	1096	960	不受限	900
2866	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#1主变	10000	8268.9	83	765	966	不受限	900
2867	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#1主变	10000	6074	61	1500	926	不受限	900
2868	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#2主变	6300	3873.3	61	755	917	不受限	900
2869	双凤站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#1主变	8000	6793.1	85	250.78	956	不受限	900
2870	观音站	邻水电力调度控制中心	广安地调.观音站.35kV/1#主变	6300	5438	86	0	862	不受限	862
2871	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/1#变压器	10000	9157.4	92	0	843	不受限	840
2872	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#2主变	4000	3108	78	0	892	不受限	800
2873	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/1#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800
2874	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/2#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800
2875	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/2#主变	1600	769	48	0	831	不受限	800
2876	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/#1主变	3150	2251.8	71	0	898	不受限	800
2877	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/2#主变	2000	1135.4	57	0	865	不受限	800
2878	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/1#主变	1600	781.2	49	0	819	不受限	800
2879	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/1#主变	2000	1177.5	59	0	823	不受限	800
2880	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/2#主变	3150	2278.3	72	0	872	不受限	800
2881	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#1主变	6300	5473	87	0	827	不受限	800
2882	新权站	威远电力调度控制中心	内江地调.新权站.35kV/#1主变	4000	3104.6	78	0	895	不受限	800
2883	吴家站	绵阳电力调度控制中心	绵阳配调.吴家站.35kV/1#变压器	8000	6990.2	87	125	885	不受限	800
2884	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#1主变	6300	3915.6	62	755	874	不受限	800
2885	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#2主变	10000	6127.3	61	1500	873	不受限	800
2886	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/1#变压器	5000	4191.3	84	0	809	不受限	800

2887	沐川五星站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.沐川五星站.35kV/1#变压器	3150	2298.8	73	0	851	不受限	800
2888	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/1#主变	6300	5410.2	86	0	890	不受限	800
2889	青龙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.青龙站.35kV/青龙站 / 1#变压器	6300	5415.2	86	0	885	不受限	800
2890	大井站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大井站.35kV/1#主变压器	6300	5447.2	86	0	853	不受限	800
2891	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/2#变压器	6300	5498.4	87	0	802	不受限	800
2892	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#1主变	10000	9141	91	null	859	不受限	800
2893	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#1主变	5000	4153.4	83	0	847	不受限	800
2894	石麟站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.石麟站.35kV/1#变压器	5000	4197.3	84	0	803	不受限	800
2895	会东新街站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东新街站.35kV/#1主变	6300	5413.2	86	0	887	不受限	800
2896	麻郎措站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.麻郎措站.35kV/1#主变	1250	400	32	0	850	不受限	800
2897	朱倭站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.朱倭站.35kV/1#主变	1250	450	36	0	800	不受限	800
2898	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#1主变	10000	7104.5	71	0	896	不受限	800
2899	柯拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.柯拉站.35kV/1#主变	800	80	10	0	720	不受限	720
2900	新凡站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.新凡站.35kV/1#变压器	6300	5547.2	88	0	753	不受限	700
2901	黄丹站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.黄丹站.35kV/2#变压器	6300	5576.4	89	0	724	不受限	700
2902	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/3#变压器	5000	4205.6	84	0	794	不受限	700
2903	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#1主变	2000	1244.1	62	0	756	不受限	700
2904	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/1#变压器	6300	5519.7	88	0	780	不受限	700
2905	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/2#主变	10000	9198	92	null	802	不受限	700
2906	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#1主变	2500	1773.7	71	0	726	不受限	700
2907	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#1主变	6300	3594.6	57	1920	785	不受限	700
2908	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/1#主变	5000	4262.6	85	0	737	不受限	700
2909	苏洼龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.苏洼龙站.35kV/1#主变	2000	1243.2	62	0	757	不受限	700
2910	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#2主变	4000	3291.4	82	0	709	不受限	700
2911	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#2主变	10000	5261.2	53	4000	739	不受限	700
2912	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#1主变	6300	5137.7	82	400	762	不受限	700
2913	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#2主变	6300	5022	80	550	728	不受限	700
2914	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/1#主变	1600	852.3	53	0	747	不受限	700
2915	蒙岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒙岩站.35kV/1#主变	2000	1201.2	60	0	799	不受限	700
2916	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/2#主变	6300	5522.1	88	0	778	不受限	700
2917	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关1#主变	6300	5600	89	0	700	不受限	700
2918	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/2#主变	2000	1201.5	60	0	799	不受限	700
2919	铀矿站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.铀矿站.35kV/1#主变	800	100	12	0	700	不受限	700
2920	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#1主变	6300	4960.6	79	600	739	不受限	700
2921	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#1主变	5000	4303.9	86	0	696	不受限	600
2922	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.谢家沟.35kV/1#主变	10000	8255.7	83	1050	694	不受限	600
2923	撒瓦脚站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.撒瓦脚站.35kV/1#主变	3150	2461.5	78	0	689	不受限	600
2924	斯博果站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.斯博果站.35kV/1#主变	5000	4374.2	87	0	626	不受限	600
2925	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#1主变	5000	4335.3	87	0	665	不受限	600
2926	蒙河站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.蒙河站.35kV/#1主变	4000	2997.8	75	200	602	不受限	600
2927	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/2#变压器	6300	2683	43	3000	617	不受限	600
2928	大佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.大佛站.35kV/2#主变	6300	5670	90	0	630	不受限	600
2929	石佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石佛站.35kV/1#主变	6300	5653.2	90	0	647	不受限	600

2930	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#2主变	2000	1302.7	65	0	697	不受限	600
2931	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#2主变	5000	4368	87	0	632	不受限	600
2932	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#1主变	6300	4412	70	0	628	不受限	600
2933	红星	彭州电力调度控制中心	成都地调.红星.35kV/#1主变	6300	5695.2	90	null	605	不受限	600
2934	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8870	89	570	560	null	560
2935	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#2主变	10000	7473.9	75	0	526	不受限	500
2936	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#1主变	5000	4196.8	84	300	503	不受限	500
2937	仁义站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#2主变	5000	4334.5	87	100	566	不受限	500
2938	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/1#主变	2000	1446.8	72	0	553	不受限	500
2939	瓦切站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦切站.35kV/1#主变	3150	2606.1	83	0	544	不受限	500
2940	两河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.两河站.35kV/1#主变	1600	1045.8	65	0	554	不受限	500
2941	35kV高观站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV高观站.35kV/1#主变	10000	7416.5	74	0	584	不受限	500
2942	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#2主变	10000	9452.1	95	0	548	不受限	500
2943	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#1主变	6300	6830	108	0	530	不受限	500
2944	地洛站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.地洛站.35kV/#1主变	3150	2644	84	0	506	不受限	500
2945	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#2主变	10000	2232.5	22	7177.5	590	不受限	500
2946	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#2主变	2500	1966.6	79	0	533	不受限	500
2947	跑马山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.跑马山站.110kV/1#主变	20000	19524.3	98	0	476	不受限	450
2948	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/1#变压器	10000	9544.7	95	0	455	不受限	450
2949	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/2#变压器	6300	5881.4	93	0	419	不受限	410
2950	红土站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红土站.35kV/1#主变	3150	2719.4	86	0	431	不受限	400
2951	九零七站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九零七站.35kV/1#主变	2000	755.2	60	0	495	不受限	400
2952	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#2主变	10000	9513.2	95	0	487	不受限	400
2953	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#2主变	4000	3556.1	89	0	444	不受限	400
2954	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#2主变	3150	2737	87	0	413	不受限	400
2955	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/1#变压器	6300	5927.6	94	0	372	不受限	370
2956	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/2#变压器	40000	39648.5	99	0	352	不受限	350
2957	脚木足站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.脚木足站.35kV/1#主变	3150	331.8	11	0	337	不受限	300
2958	艳山红站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.艳山红站.35kV/1#主变	16000	463.2	58	0	337	不受限	300
2959	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#3主变	800	498.2	62	0	302	不受限	300
2960	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#1主变	6300	3986.8	63	940	333.2	不受限	300
2961	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#1主变	12500	4987.1	40	7177.5	335	不受限	300
2962	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#2主变	12500	6329.6	51	5790	380	不受限	300
2963	35kV柏垭站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏垭站.35kV/#2主变	6300	4674	74	0	366	不受限	300
2964	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/2#变压器	10000	9752.4	98	0	248	不受限	240
2965	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/2#变压器	4000	3783.8	95	0	216	不受限	210
2966	搬晋	南充电力调度控制中心	南充地调.搬晋.220kV/3#变压器	180000	157822.5	88	21960	218	不受限	200
2967	柑塆站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑塆站.35kV/#2主变	5000	4712.3	94	0	288	不受限	200
2968	然充站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.然充站.35kV/#1主变	200	20	10	0	180	不受限	180
2969	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/2#变压器	6300	6171.2	98	0	129	不受限	112
2970	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#4主变	200	89.5	45	0	111	不受限	100
2971	柑塆站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑塆站.35kV/#3主变	5000	4812.2	93	0	188	不受限	100
2972	三墩站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.三墩站.35kV/#1主变	10000	9876.5	99	0	124	不受限	100

2973	康勒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.康勒站.35kV/1#主变	3150	3074	98	0	76	不受限	50
2974	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#2主变	40000	41052	103	0	-1052	不受限	不可开放
2975	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/1#变压器	10000	9818.6	98	5900	-5719	不受限	不可开放
2976	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#2主变	50000	47269.2	95	2500	231	不受限	不可开放
2977	旌湖站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.旌湖站.110kV/2#变压器	50000	40133	80	7695	2172	不受限	不可开放
2978	分全站	井研电力调度控制中心	井研县调.分全站.35kV/1#变压器	0	0	0	0	0	不受限	不可开放
2979	双东站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.双东站.35kV/1#变压器	4000	3278.8	82	9075	-8354	不受限	不可开放
2980	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/2#变压器	10000	9184	92	0	816	不受限	不可开放
2981	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#2主变	10000	9651.6	97	1795	-1447	受限	不可开放
2982	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/1#变压器	150000	147846.4	99	0	2154	不受限	不可开放
2983	王村站	井研电力调度控制中心	井研县调.王村站.35kV/1#变压器	10000	9886.8	99	0	113	不受限	不可开放
2984	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#2主变	63000	60972.7	97	2000	27	不受限	不可开放
2985	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/2#变压器	180000	177070.5	98	0	2930	不受限	不可开放
2986	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#1主变	50000	45249.6	90	5800	-1050	不受限	不可开放
2987	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/1#变压器	50000	47205	94	19475	-16680	不受限	不可开放
2988	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.利店站.35kV/3#变压器	10000	3216	51	null	6700	不受限	不可开放
2989	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#2主变	5000	6769.8	135	300	-2070	受限	不可开放
2990	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#2主变	63000	61182	97	0	1818	不受限	不可开放
2991	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/1#变压器	180000	173122.89	96	0	6877	不受限	不可开放
2992	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/2#变压器	40000	38709	97	16005	-14714	不受限	不可开放
2993	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/1#变压器	63000	41844.6	66	19235	1920	不受限	不可开放
2994	白莲站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.白莲站.35kV/1#变压器	10000	7529	75	4150	-1679	不受限	不可开放
2995	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/2#变压器	240000	221905	92	0	18095	不受限	不可开放
2996	石亭江站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.石亭江站.110kV/2#变压器	50000	39060	78	8100	2840	不受限	不可开放
2997	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#3主变	63000	57437	91	0	5563	不受限	不可开放
2998	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/2#变压器	40000	27304.3	68	18275	-5579	不受限	不可开放
2999	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#2主变	63000	58581.6	93	0	4418	不受限	不可开放
3000	孟家	德阳电力调度控制中心	德阳地调.孟家.220kV/2#变压器	150000	143583.2	96	0	6417	不受限	不可开放
3001	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/1号主变	63000	60627.1	96	0	2373	不受限	不可开放
3002	城南站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.城南站.110kV/2#变压器	50000	41473.1	83	19735	-11208	不受限	不可开放
3003	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#1主变	63000	57895.2	92	0	5105	不受限	不可开放
3004	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/2#变压器	40000	34958.3	87	37380	-32338	不受限	不可开放
3005	沐川站	沐川电力调度控制中心	乐山地调.沐川站.110kV/1#变压器	40000	40179.6	100	0	-180	不受限	不可开放
3006	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/2#变压器	240000	236022.3	98	0	3978	不受限	不可开放
3007	清平站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.清平站.110kV/2#变压器	40000	27959.7	70	10455	1585	不受限	不可开放
3008	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#1主变	63000	58366.9	93	2000	2633	不受限	不可开放
3009	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#2主变	50000	52522.8	105	4050	-6573	不受限	不可开放
3010	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/2#变压器	240000	247346	103	0	-7346	不受限	不可开放
3011	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/2#变压器	240000	251090	105	0	-11090	不受限	不可开放
3012	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#1主变	50000	46596	93	10000	-6596	不受限	不可开放
3013	永福站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.永福站.35kV/2#变压器	2500	2831.6	113	0	-332	不受限	不可开放
3014	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#3主变	63000	58625.6	93	0	4374	不受限	不可开放
3015	柏隆站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.柏隆站.35kV/1#变压器	6300	5796	92	250	254	不受限	不可开放
3016	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/2#变压器	240000	219027.2	91	0	20973	不受限	不可开放
3017	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#2主变	63000	57024	91	1200	4776	不受限	不可开放
3018	黄河站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.黄河站.110kV/1#变压器	40000	32696.4	82	34535	-27231	不受限	不可开放
3019	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#1主变	63000	59004	94	1000	2996	不受限	不可开放
3020	风光站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.风光站.110kV/1#变压器	40000	38906.4	97	29995	-28901	不受限	不可开放
3021	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/2#变压器	50000	44893.2	90	8260	-3153	不受限	不可开放
3022	德新站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德新站.35kV/2#变压器	8000	7349.4	92	315	336	不受限	不可开放
3023	庐山站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.庐山站.110kV/1#变压器	50000	47612.4	95	18080	-15692	不受限	不可开放
3024	寿丰	德阳电力调度控制中心	德阳地调.寿丰.220kV/1#变压器	240000	225766.9	94	0	14233	不受限	不可开放

3025	八角站	德阳电力调度控制中心	德阳地调.八角站.110kV/1#变压器	40000	29980.1	75	12585	-2565	不受限	不可开放
3026	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#2主变	63000	57340.8	91	0	5659	不受限	不可开放
3027	德阳站新	德阳电力调度控制中心	德阳地调.德阳站新.110kV/1#变压器	63000	57890.5	92	2815	2295	不受限	不可开放
3028	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/1#变压器	240000	231876.3	97	0	8124	不受限	不可开放
3029	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/1#变压器	240000	239452.3	100	3030	-2482	不受限	不可开放
3030	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/1#变压器	240000	245478.81	102	0	-5479	不受限	不可开放
3031	豹子坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.豹子坪站.35kV/#1主变	1600	1636	102	0	-36	不受限	不可开放
3032	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#2主变	50000	47124	94	0	2876	不受限	不可开放
3033	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/1#变压器	40000	41900	105	0	-1900	不受限	不可开放
3034	利店站	沐川电力调度控制中心	沐川县调.利店站.35kV/1#变压器	6300	8635	137	0	-2335	不受限	不可开放
3035	寿鹤站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/2#变压器	10000	14988	150	null	-4988	不受限	不可开放
3036	张家湾站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.张家湾站.110kV/2#变压器	40000	36454.8	91	null	3545	不受限	不可开放
3037	寿鹤站	峨眉山电力调度控制中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/1#变压器	16000	16608.3	104	null	-608	不受限	不可开放
3038	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/2#变压器	180000	163927.5	91	0	16073	不受限	不可开放
3039	佛殿站	峨眉山电力调度控制中心	乐山地调.佛殿站.110kV/2#变压器	40000	36836.1	92	null	3164	不受限	不可开放
3040	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#2主变	63000	57842.4	92	0	5158	不受限	不可开放
3041	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/2#变压器	63000	57555.2	91	0	5445	不受限	不可开放
3042	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#1主变	40000	38596.8	96	4000	-2597	不受限	不可开放
3043	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/1#变压器	180000	176937.89	98	0	3062	不受限	不可开放
3044	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/2#变压器	180000	196453.9	109	0	-16454	不受限	不可开放
3045	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/2#变压器	150000	147345	98	0	2655	不受限	不可开放
3046	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/2#变压器	150000	138365	92	0	11635	不受限	不可开放
3047	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/1#变压器	10000	9648.8	96	0	351	不受限	不可开放
3048	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/2#变压器	240000	242137.2	101	0	-2137	不受限	不可开放
3049	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/1#变压器	120000	109483	91	0	10517	不受限	不可开放
3050	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/1#变压器	180000	185579	103	0	-5579	不受限	不可开放
3051	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/1#变压器	180000	184603.61	103	0	-4604	不受限	不可开放
3052	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/1#变压器	150000	145299	97	0	4701	不受限	不可开放
3053	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/1#变压器	150000	167861.89	112	20050	-37912	不受限	不可开放
3054	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/2#变压器	240000	232804.7	97	0	7195	不受限	不可开放
3055	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#2主变	40000	33531.5	84	0	2469	不受限	不可开放
3056	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/2#变压器	180000	177496.2	99	0	2504	不受限	不可开放
3057	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#2主变	63000	54719	87	3650	4631	不受限	不可开放
3058	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/2#变压器	40000	36930.2	92	315	2755	不受限	不可开放
3059	中和	成都配调	成都地调.中和.110kV/#1主变	50000	42556.8	85	4000	3443	不受限	不可开放
3060	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/1#变压器	180000	165067.31	92	0	14933	不受限	不可开放
3061	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/1#变压器	50000	45611	91	0	4389	不受限	不可开放
3062	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/1#变压器	50000	48356	97	2500	-856	不受限	不可开放
3063	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#1主变	4000	3607.1	90	0	393	不受限	不可开放
3064	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/2#变压器	40000	39741.1	99	0	259	不受限	不可开放
3065	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/2#变压器	40000	37200	93	0	2800	不受限	不可开放
3066	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#2主变	50000	48061.2	96	0	1939	不受限	不可开放
3067	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/2#变压器	40000	39369.8	98	0	630	不受限	不可开放
3068	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/2#变压器	40000	38038	95	0	1962	不受限	不可开放
3069	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#2主变	50000	47863.2	96	9085	-6948	不受限	不可开放
3070	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/1#变压器	40000	39195.2	98	0	805	不受限	不可开放
3071	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#1主变	6300	5788.8	92	0	511	不受限	不可开放
3072	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/1#变压器	40000	48615.6	122	0	-8616	不受限	不可开放

3073	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/1#变压器	50000	47592.6	95	0	2407	不受限	不可开放
3074	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/1#变压器	180000	165272.3	92	0	14728	不受限	不可开放
3075	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#1主变	63000	58291.2	93	400	4309	不受限	不可开放
3076	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#1主变	40000	38459	96	0	1541	不受限	不可开放
3077	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#1主变	63000	61776	98	0	1224	不受限	不可开放
3078	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#2主变	10000	8041.6	80	0	-42	受限	不可开放
3079	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#1主变	50000	47889.6	96	0	2110	不受限	不可开放
3080	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/1#变压器	50000	50460.3	101	0	-460	不受限	不可开放
3081	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/1#变压器	10000	9460.2	95	0	540	不受限	不可开放
3082	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#1主变	63000	58779.6	93	1430	2790	不受限	不可开放
3083	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#2主变	63000	61050	97	445	1505	不受限	不可开放
3084	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/2#变压器	10000	9579.7	96	0	410	不受限	不可开放
3085	横江站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.横江站.35kV/1#变压器	6300	6327.6	100	0	-28	不受限	不可开放
3086	豆坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.豆坝站.35kV/1#变压器	6300	6587.1	105	0	-287	不受限	不可开放
3087	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/1#变压器	10000	9282	93	0	718	不受限	不可开放
3088	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/2#变压器	10000	9130.8	91	0	869	不受限	不可开放
3089	邱场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.邱场站.35kV/1#变压器	10000	9710.4	97	0	290	不受限	不可开放
3090	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/1#变压器	240000	235518.1	98	0	4482	不受限	不可开放
3091	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#2主变	4000	4100.3	103	0	-500	不受限	不可开放
3092	汪家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.汪家站.35kV/1#变压器	6300	5701.5	90	0	599	不受限	不可开放
3093	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#1主变	50000	47427.6	95	0	2572	不受限	不可开放
3094	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/1#变压器	6300	5874.8	93	0	425	不受限	不可开放
3095	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/1#变压器	240000	227898.89	95	3200	8901	不受限	不可开放
3096	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/1#变压器	63000	58872	93	0	4128	不受限	不可开放
3097	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/2#变压器	240000	232737.11	97	0	7263	不受限	不可开放
3098	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/2#变压器	12500	11677.8	93	0	822	不受限	不可开放
3099	长兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.长兴站.35kV/1#变压器	10000	9050.4	91	0	950	不受限	不可开放
3100	安驰站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.安驰站.35kV/1#变压器	6300	9000	143	200	-2900	不受限	不可开放
3101	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#1主变	4000	4454.1	111	0	-854	不受限	不可开放
3102	北荆坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北荆坝.220kV/2#变压器	120000	117680.6	98	0	2319	不受限	不可开放
3103	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/2#变压器	150000	147303.8	98	0	2696	不受限	不可开放
3104	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/2号主变	63000	57636.2	91	0	5364	不受限	不可开放
3105	宗场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宗场站.35kV/1#变压器	6300	5987.5	95	160	153	不受限	不可开放
3106	雄镇站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.雄镇站.35kV/1#变压器	6300	7803.3	124	0	-1503	不受限	不可开放
3107	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#2主变	10000	8292.8	83	0	707	不受限	不可开放
3108	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#2主变	12500	11900	95	0	600	不受限	不可开放
3109	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/1#变压器	50000	49570.6	99	0	429	不受限	不可开放
3110	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/2#变压器	240000	242911.19	101	0	-2911	不受限	不可开放
3111	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/2#变压器	180000	165486	92	0	14514	不受限	不可开放
3112	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/2#变压器	10000	10332	103	0	-332	不受限	不可开放
3113	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#2主变	40000	33976.8	85	0	2023	不受限	不可开放
3114	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#2主变	50000	45540	91	2500	1960	不受限	不可开放
3115	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#1主变	50000	47124	94	0	2876	不受限	不可开放
3116	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/1#变压器	50000	53196	106	0	-3196	不受限	不可开放
3117	(雷波县调)城郊站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.(雷波县调)城郊站.35kV/#1主变	10000	9291.9	93	0	708	不受限	不可开放
3118	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#2主变	50000	48444	97	0	1556	不受限	不可开放
3119	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#1主变	63000	55176	88	3300	4524	不受限	不可开放
3120	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/1#变压器	8000	7530.1	94	0	470	不受限	不可开放
3121	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.真武寺站.35kV/2#变压器	8000	8062.9	101	0	-63	不受限	不可开放
3122	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/2#变压器	10000	9377.2	94	2750	-2127	不受限	不可开放

3123	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/2#主变	6300	6112.4	97	0	-442	不受限	不可开放
3124	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/1#变压器	180000	184323.5	102	0	-4323	不受限	不可开放
3125	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/2#变压器	40000	38714.5	97	4300	-3014	不受限	不可开放
3126	龙潭寺	成都配调	成都地调.龙潭寺.110kV/#2主变	40000	37857.6	95	4300	-2158	不受限	不可开放
3127	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/2#变压器	50000	44145.2	88	2850	3005	不受限	不可开放
3128	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/1#变压器	240000	219001.4	91	0	20999	不受限	不可开放
3129	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/2#变压器	63000	55606.7	88	33000	-25607	不受限	不可开放
3130	向阳站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站旧.110kV/1#变压器	31500	30641.2	97	0	859	不受限	不可开放
3131	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/2#变压器	180000	179054.5	99	0	946	不受限	不可开放
3132	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#1主变	40000	33851.4	85	0	2149	不受限	不可开放
3133	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.炳灵宫站.110kV/1#变压器	50000	43910.4	88	35090	-29000	不受限	不可开放
3134	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#1主变	63000	57376.2	91	0	5624	不受限	不可开放
3135	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/2#变压器	63000	53961.6	86	12080	-3042	不受限	不可开放
3136	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#2主变	8000	11940.6	149	0	-4741	不受限	不可开放
3137	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#1主变	63000	59439.6	94	0	3560	不受限	不可开放
3138	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/1#主变	63000	58528.8	93	0	4471	不受限	不可开放
3139	良安站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.良安站.35kV/1#主变	10000	9750.8	98	0	249	不受限	不可开放
3140	童家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.童家站.35kV/1#主变	10000	10644.2	106	0	-644	不受限	不可开放
3141	良安站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.良安站.35kV/2#主变	10000	18000.8	180	0	-8001	不受限	不可开放
3142	主桥	成都配调	成都地调.主桥.110kV/#1主变	50000	45936	92	0	4064	不受限	不可开放
3143	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#2主变	63000	63176.5	100	0	-176	不受限	不可开放
3144	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/2#变压器	180000	176720.9	98	0	3279	不受限	不可开放
3145	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#2主变	63000	57736.8	92	0	5263	不受限	不可开放
3146	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/1#变压器	180000	172726	96	0	7274	不受限	不可开放
3147	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/1#主变	40000	39645	99	0	355	不受限	不可开放
3148	东峰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.东峰站.110kV/1#主变	40000	37620.5	94	0	2380	不受限	不可开放
3149	保和站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.保和站.35kV/1#主变	10000	10684	107	0	-684	不受限	不可开放
3150	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#2主变	50000	46332	93	0	3668	不受限	不可开放
3151	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#1主变	63000	58832.4	93	0	4168	不受限	不可开放
3152	老君站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.老君站.35kV/1#主变	6300	6283.8	100	0	16	不受限	不可开放
3153	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/1#变压器	240000	236316.4	98	0	3684	不受限	不可开放
3154	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/1#变压器	150000	196961.9	131	0	-46962	不受限	不可开放
3155	南宝	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.南宝.35kV/#1主变	6300	6559.1	104	0	-259	不受限	不可开放
3156	城中队	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中队.110kV/2#主变	40000	37944	95	0	2056	不受限	不可开放
3157	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/1#主变	50000	55266.1	111	0	-5266	不受限	不可开放
3158	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/2#变压器	150000	144000	96	0	6000	不受限	不可开放
3159	丹山站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.丹山站.35kV/#2主变	6300	5714	91	0	586	不受限	不可开放
3160	迎接站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.迎接站.35kV/1#主变	12500	11949	96	0	551	不受限	不可开放
3161	大腰站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.大腰站.35kV/2#主变	6300	6044.1	96	0	256	不受限	不可开放
3162	固驿	邛崃电力调度控制中心	成都地调.固驿.35kV/#1主变	6300	5900	94	0	400	不受限	不可开放
3163	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#2主变	5000	4689.4	94	0	311	不受限	不可开放
3164	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#3主变	63000	57592	91	0	5408	不受限	不可开放
3165	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#2主变	63000	29634	94	0	1866	不受限	不可开放
3166	观音站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.观音站.35kV/#1主变	5000	5790.3	116	0	-790	不受限	不可开放
3167	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#1主变	50000	45689.4	91	0	4311	不受限	不可开放
3168	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/1#主变	50000	50800	102	0	-800	不受限	不可开放
3169	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#1主变	50000	46978	94	0	3022	不受限	不可开放
3170	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/1#变压器	120000	132925.1	111	0	-12925	不受限	不可开放

3171	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#2主变	40000	40260	101	0	-260	不受限	不可开放
3172	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/2#主变	63000	61100	97	0	1900	不受限	不可开放
3173	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/1#变压器	180000	164348.8	91	0	15651	不受限	不可开放
3174	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/2#变压器	180000	182596.5	101	0	-2596	不受限	不可开放
3175	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#2主变	50000	47124	94	800	2076	不受限	不可开放
3176	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/2#变压器	180000	181117.2	101	0	-1117	不受限	不可开放
3177	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/1#变压器	150000	144307.1	96	0	5693	不受限	不可开放
3178	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/2#主变	50000	55213.6	110	0	-5214	不受限	不可开放
3179	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#2主变	6300	8200	130	0	-1900	不受限	不可开放
3180	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#1主变	50000	47047.9	94	0	2952	不受限	不可开放
3181	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/2#变压器	150000	143583.2	96	0	6417	不受限	不可开放
3182	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#2主变	40000	38128.1	95	0	1872	不受限	不可开放
3183	来凤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.来凤站.35kV/1#主变	8000	8467.3	106	0	-467	不受限	不可开放
3184	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/2#变压器	150000	153638	102	0	-3638	不受限	不可开放
3185	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#2主变	50000	49588	99	0	412	不受限	不可开放
3186	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/1号主变	10000	9052.2	91	0	948	不受限	不可开放
3187	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/1#变压器	150000	136631.89	91	0	13368	不受限	不可开放
3188	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#1主变	6300	5990	95	0	310	不受限	不可开放
3189	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/2号主变	10000	9707.5	97	0	293	不受限	不可开放
3190	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#2主变	40000	38103.5	95	0	1897	不受限	不可开放
3191	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#1主变	40000	39012.9	98	0	987	不受限	不可开放
3192	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/2#主变	6300	6489	103	0	-189	不受限	不可开放
3193	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/1#变压器	180000	176484.4	98	0	3516	不受限	不可开放
3194	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#1主变	50000	47005.2	94	0	2995	不受限	不可开放
3195	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#1主变	20000	18614.4	93	0	1386	不受限	不可开放
3196	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#3临时主变	40000	40157.9	100	1000	-1158	不受限	不可开放
3197	双河	温江电力调度控制中心	成都地调.双河.110kV/1#变压器	63000	34357.1	55	33000	-4357	不受限	不可开放
3198	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/1#主变	10000	9638	96	0	362	不受限	不可开放
3199	双丰站	通川电力调度控制中心	达州地调.双丰站.35kV/#1主变	10000	9131.6	91	NULL	868	不受限	不可开放
3200	双河	温江电力调度控制中心	成都地调.双河.110kV/2#变压器	63000	46248.3	73	30000	-13248	不受限	不可开放
3201	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/1#变压器	240000	231146.81	96	1200	7653	不受限	不可开放
3202	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#1主变	50000	48351.6	97	2100	-452	不受限	不可开放
3203	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#2主变	50000	48136.6	96	16900	-15037	不受限	不可开放
3204	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#2主变	50000	46093.3	92	1200	2707	不受限	不可开放
3205	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/2#变压器	180000	167915.89	93	0	12084	不受限	不可开放
3206	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#1主变	40000	34603.8	87	4000	1396	不受限	不可开放
3207	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#1主变	40000	38895.6	97	2500	-1396	不受限	不可开放
3208	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/1#变压器	120000	120978	101	0	-978	不受限	不可开放
3209	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#1主变	50000	49966.4	100	630	-596	不受限	不可开放
3210	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#1主变	50000	48974.1	98	6800	-5774	不受限	不可开放
3211	富强站	中江电力调度控制中心	中江县调.富强站.35kV/1#变压器	10000	7500	75	0	2500	不受限	不可开放
3212	富强站	中江电力调度控制中心	中江县调.富强站.35kV/2#变压器	10000	7490	75	0	2510	不受限	不可开放
3213	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/2#变压器	63000	62832	100	6070	-5902	不受限	不可开放

3214	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/1#变压器	150000	137475.6	92	0	12524	不受限	不可开放
3215	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/2#变压器	240000	228022.1	95	1000	10978	不受限	不可开放
3216	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/1#变压器	10000	10458.3	105	2115	-2573	不受限	不可开放
3217	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/2#变压器	10000	10729.6	107	0	-730	不受限	不可开放
3218	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#2主变	10000	9324	93	1000	-324	不受限	不可开放
3219	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/1#变压器	12500	11944.8	96	0	555	不受限	不可开放
3220	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#1主变	63000	57948	92	3000	2052	不受限	不可开放
3221	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/2#变压器	10000	8366.4	84	1250	384	不受限	不可开放
3222	柳城	温江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#2主变	63000	57948	92	1000	4052	不受限	不可开放
3223	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/1#变压器	63000	63043.2	100	1000	-1043	不受限	不可开放
3224	团结桥	温江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#1主变	10000	9324	93	1000	-324	不受限	不可开放
3225	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/2#变压器	63000	55468	88	9080	-1548	不受限	不可开放
3226	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#2主变	50000	49275.6	99	5430	-4706	不受限	不可开放
3227	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/2#变压器	10000	10463.8	105	2200	-2664	不受限	不可开放
3228	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#2主变	63000	61800	98	33000	-31800	不受限	不可开放
3229	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#1主变	50000	44083.4	88	12000	-6083	不受限	不可开放
3230	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/2#主变	40000	37953.8	95	0	2046	不受限	不可开放
3231	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/1#变压器	50000	50688	101	2200	-2888	不受限	不可开放
3232	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#1主变	63000	58500	93	22000	-17500	不受限	不可开放
3233	永安站	中江电力调度控制中心	中江县调.永安站.35kV/1#变压器	10000	9718.3	97	400	-118	不受限	不可开放
3234	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/2#变压器	150000	137961	92	0	12039	不受限	不可开放
3235	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#2主变	40000	38623.2	97	945	432	不受限	不可开放
3236	会龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.会龙站.35kV/1#变压器	10000	10364.9	104	0	-365	不受限	不可开放
3237	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#1主变	63000	57898	92	0	5102	不受限	不可开放
3238	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/2#变压器	10000	9996	100	0	4	不受限	不可开放
3239	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/1#变压器	12500	12633.6	101	0	-134	不受限	不可开放
3240	繁江	新都电力调度控制中心	新都县调.繁江.110kV/#2主变	63000	56795	90	600	5605	不受限	不可开放
3241	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/2#变压器	50000	45171.9	90	8600	-3772	不受限	不可开放
3242	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#1主变	4000	2821.1	71	3000	-1821	不受限	不可开放
3243	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/3#主变	10000	9989.7	100	0	10	不受限	不可开放
3244	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#1主变	10000	8525	85	1000	475	不受限	不可开放
3245	巴汝站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.巴汝站.35kV/#1主变	10000	6218.8	62	6000	-2219	不受限	不可开放
3246	万和	新都电力调度控制中心	成都地调.万和.110kV/#2主变	40000	36680.5	92	15200	-11880	不受限	不可开放
3247	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#1主变	50000	43737.7	87	3000	3262	不受限	不可开放
3248	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#2主变	40000	27805.8	70	12000	194	不受限	不可开放
3249	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#1主变	50000	34742.4	69	15000	258	不受限	不可开放
3250	民胜站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.民胜站.35kV/#1主变	4000	2624.5	66	9000	-7624	不受限	不可开放
3251	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#2主变	10000	8108.4	81	6000	-4108	不受限	不可开放
3252	美泉	新都电力调度控制中心	成都地调.美泉.110kV/#2主变	63000	58402.5	93	630	3968	不受限	不可开放
3253	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#2主变	10000	9759.2	98	1000	-759	不受限	不可开放
3254	龙桥	新都电力调度控制中心	成都地调.龙桥.110kV/#1主变	40000	39904.2	100	640	-544	不受限	不可开放
3255	琅环站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.琅环站.35kV/#1主变	6300	4739.1	75	9000	-7439	不受限	不可开放
3256	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#2主变	4000	2370.5	59	2500	-870	不受限	不可开放

3257	桂湖	新都电力调度控制中心	成都地调.桂湖.110kV/#3主变	40000	36564	91	2000	1436	不受限	不可开放
3258	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#1主变	10000	9214.7	92	7000	-6215	不受限	不可开放
3259	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#1主变	50000	46305.6	93	0	3694	不受限	不可开放
3260	阿七站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.阿七站.35kV/#1主变	4000	3489	87	160	351	不受限	不可开放
3261	瑞云	新都电力调度控制中心	成都地调.瑞云.110kV/#2主变	63000	57468.5	91	100	5432	不受限	不可开放
3262	老木河站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.老木河站.35kV/#3主变	3150	3563.6	113	0	-414	不受限	不可开放
3263	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/1#主变	40000	39600	99	0	400	不受限	不可开放
3264	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#1主变	63000	56240	89	1130	5630	不受限	不可开放
3265	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/2#主变	50000	53996.5	108	0	-3996	不受限	不可开放
3266	金山站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.金山站.35kV/2#变压器	8000	8326.4	104	0	-326	不受限	不可开放
3267	老君站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.老君站.35kV/2#主变	6300	6207.2	99	0	93	不受限	不可开放
3268	保和站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.保和站.35kV/2#主变	12500	11776.3	94	0	724	不受限	不可开放
3269	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/2#主变	40000	37014.2	93	0	2986	不受限	不可开放
3270	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#2主变	50000	46516.8	93	19459	-15976	不受限	不可开放
3271	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#2主变	50000	47190	94	650	2160	不受限	不可开放
3272	东骏	新都电力调度控制中心	成都地调.东骏.110kV/#2主变	50000	45711.6	91	0	4288	不受限	不可开放
3273	翠月湖	都江堰电力调度控制中心	成都地调.翠月湖.35kV/#1主变	6300	5727.4	91	0	573	不受限	不可开放
3274	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.金江.110kV/#1主变	50000	46437.6	93	500	3062	不受限	不可开放
3275	普河	新都电力调度控制中心	成都地调.普河.110kV/#2主变	50000	47097.6	94	300	2602	不受限	不可开放
3276	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#2主变	50000	45685.2	91	0	4315	不受限	不可开放
3277	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#1主变	50000	45276	91	800	3924	不受限	不可开放
3278	三河	新都电力调度控制中心	新都县调.三河.110kV/#2主变	63000	58379.2	93	900	3721	不受限	不可开放
3279	胥家	都江堰电力调度控制中心	成都地调.胥家.110kV/#1主变	63000	59584.8	95	0	3415	不受限	不可开放
3280	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/2#变压器	150000	145765.11	97	0	4235	不受限	不可开放
3281	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#1主变	10000	9002	90	250	748	不受限	不可开放
3282	詹家湾	新都电力调度控制中心	成都地调.詹家湾.110kV/#2主变	63000	92922	147	1250	-31172	不受限	不可开放
3283	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调.河西.35kV/#2主变	10000	9422	94	0	578	不受限	不可开放
3284	汉城	新都电力调度控制中心	成都地调.汉城.110kV/1号主变	63000	46737.9	74	12730	3532	不受限	不可开放
3285	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#1主变	40000	37950	95	0	2050	不受限	不可开放
3286	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/1#主变	6300	6230.2	99	0	70	不受限	不可开放
3287	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#2主变	50000	46551.1	93	0	3449	不受限	不可开放
3288	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#2主变	40000	36630	92	0	3370	不受限	不可开放
3289	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/1#主变	10000	9088.6	91	0	911	不受限	不可开放
3290	巴姑站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.巴姑站.110kV/#1主变	31500	28660	91	0	2840	不受限	不可开放
3291	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#1主变	10000	9756.9	98	0	243	不受限	不可开放
3292	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#1主变	5000	4844	97	0	156	不受限	不可开放
3293	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/2#主变	6300	6353.7	101	0	-54	不受限	不可开放
3294	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#1主变	40000	36696	92	0	3304	不受限	不可开放
3295	冠英站	五通桥电力调度控制中心	五通县调.冠英站.35kV/2#变压器	10000	9682.8	97	0	317	不受限	不可开放
3296	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#3主变	40000	36468	91	0	3532	不受限	不可开放
3297	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/2#主变	50000	45988.8	92	0	4011	不受限	不可开放
3298	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#2主变	63000	57499.2	91	0	5501	不受限	不可开放
3299	元兴	大邑电力调度控制中心	成都地调.元兴.35kV/#1主变	12500	11872	95	0	628	不受限	不可开放

3300	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/2号主变	10000	9471	95	1650	-1121	不受限	不可开放
3301	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#1主变	50000	44220	88	3300	2480	不受限	不可开放
3302	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#2主变	8000	8064	101	6155	-6219	不受限	不可开放
3303	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/1#主变	40000	36709.2	92	0	3291	不受限	不可开放
3304	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#2主变	50000	46094.4	92	3625	281	不受限	不可开放
3305	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#1主变	8000	7770	97	100	130	不受限	不可开放
3306	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#1主变	31500	32340	103	8315	-9155	不受限	不可开放
3307	成佳	蒲江电力调度控制中心	成都地调.成佳.35kV/#1主变	10000	9416.4	94	2060	-1476	不受限	不可开放
3308	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#2主变	31500	32353.7	103	200	-1054	不受限	不可开放
3309	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#2主变	16000	14914.2	93	0	1086	不受限	不可开放
3310	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#1主变	10000	9170	92	0	830	不受限	不可开放
3311	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#2主变	10000	9429	94	1965	-1394	不受限	不可开放
3312	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/1号主变	8000	7245	91	250	505	不受限	不可开放
3313	唐公	崇州电力调度控制中心	成都地调.唐公.35kV/#1主变	5000	5152	103	0	-152	不受限	不可开放
3314	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/2#变压器	63000	61800	98	0	1200	不受限	不可开放
3315	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/1#变压器	63000	63200	100	0	-200	不受限	不可开放
3316	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/1#变压器	10000	10560	106	0	-560	不受限	不可开放
3317	红阳站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.红阳站.35kV/1#变压器	10000	7249.2	72	0	751	不受限	不可开放
3318	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/1#变压器	50000	50292	101	0	-292	不受限	不可开放
3319	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/2#变压器	63000	58375.7	93	0	4624	不受限	不可开放
3320	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/2#变压器	180000	186265.39	103	0	-6265	不受限	不可开放
3321	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/2#变压器	50000	49368	99	0	632	不受限	不可开放
3322	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/2#变压器	63000	69391.7	110	0	-6392	不受限	不可开放
3323	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/2#变压器	240000	265262.3	111	0	-25262	不受限	不可开放
3324	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/2#变压器	63000	63914.4	101	0	-914	不受限	不可开放
3325	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/2#变压器	180000	167265.39	93	0	12735	不受限	不可开放
3326	罗家店	天府电力调度控制中心	天府地调.罗家店.220kV/1#变压器	240000	234282.39	98	0	5718	不受限	不可开放
3327	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/2#变压器	10000	9898	99	0	102	不受限	不可开放
3328	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/2#变压器	50000	50160	100	0	-160	不受限	不可开放
3329	新农站	沙湾电力调度控制中心	沙湾县调.新农站.35kV/1#变压器	8000	6890.9	86	6000	-6491	不受限	不可开放
3330	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/1#变压器	240000	228107.4	95	0	11893	不受限	不可开放
3331	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/1#变压器	63000	60825.6	97	0	2174	不受限	不可开放
3332	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/2#变压器	63000	68296.9	108	0	-5297	不受限	不可开放
3333	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/1#主变	40000	36609.7	92	0	3390	不受限	不可开放
3334	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/1#变压器	50000	50754	102	0	-754	不受限	不可开放
3335	高板	金堂电力调度控制中心	金堂县调.高板.35kV/#2主变	6300	5790.4	92	0	510	不受限	不可开放
3336	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/1#变压器	50000	55836	112	0	-5836	不受限	不可开放
3337	高板	金堂电力调度控制中心	成都地调.高板.35kV/#1主变	10000	9460	95	4475	-3935	不受限	不可开放
3338	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/2#变压器	63000	57544.8	91	0	5455	不受限	不可开放
3339	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/3#变压器	50000	51836.4	104	0	-1836	不受限	不可开放
3340	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/2#变压器	0	26420.8	42	0	0	不受限	不可开放
3341	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/3#变压器	180000	170594	95	0	9406	不受限	不可开放
3342	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/1#变压器	63000	61906	98	0	1094	不受限	不可开放

3343	清江	金堂电力调度控制中心	成都地调.清江.35kV/#1主变	10000	9048	90	0	952	不受限	不可开放
3344	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/1#变压器	50000	48483.6	97	0	1516	不受限	不可开放
3345	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#2主变	63000	43025.9	68	16750	3224	不受限	不可开放
3346	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/3#变压器	63000	69313.2	110	0	-6313	不受限	不可开放
3347	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/1#变压器	180000	170727.2	95	0	9273	不受限	不可开放
3348	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#2主变	31500	26043.6	83	8682	-3226	不受限	不可开放
3349	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/1#变压器	12500	12017.6	96	0	482	不受限	不可开放
3350	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/2#变压器	40000	41813.1	105	0	-1813	不受限	不可开放
3351	红花	天府电力调度控制中心	天府地调.红花.35kV/1#变压器	10000	9699.2	97	0	301	不受限	不可开放
3352	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#1主变	63000	51792	82	25537	-14329	不受限	不可开放
3353	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#2主变	63000	55144	88	25537	-17681	不受限	不可开放
3354	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/2#变压器	10000	11620	116	0	-1620	不受限	不可开放
3355	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#1主变	50000	46384.8	93	0	3615	不受限	不可开放
3356	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#1主变	50000	42332.4	85	21740	-14072	不受限	不可开放
3357	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/1#变压器	40000	41329.2	103	0	-1329	不受限	不可开放
3358	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#1主变	63000	46955	75	16750	-705	不受限	不可开放
3359	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/2#变压器	50000	46695	93	0	3305	不受限	不可开放
3360	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#2主变	10000	9056	91	0	944	不受限	不可开放
3361	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/2#变压器	240000	227326	95	0	12674	不受限	不可开放
3362	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/2#变压器	240000	228552.8	95	0	11447	不受限	不可开放
3363	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#2主变	50000	41870.4	84	21740	-13610	不受限	不可开放
3364	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#1主变	31500	22862.4	73	8682	-44	不受限	不可开放
3365	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/1#变压器	50000	49434	99	0	566	不受限	不可开放
3366	董家河坝站	会东电力调度控制中心	会东县调.董家河坝站.35kV/#3主变	2000	2895.1	145	0	-895	不受限	不可开放
3367	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/1#变压器	63000	70164.1	111	0	-7164	不受限	不可开放
3368	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/3#变压器	40000	39996	100	0	4	不受限	不可开放
3369	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/2#变压器	150000	153179.5	102	0	-3179	不受限	不可开放
3370	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/2#变压器	180000	175694.5	98	0	4306	不受限	不可开放
3371	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/1#变压器	50000	51348	103	0	-1348	不受限	不可开放
3372	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/3#变压器	63000	57250.2	91	0	5750	不受限	不可开放
3373	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/2#变压器	50000	49845.1	100	0	155	不受限	不可开放
3374	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/2#变压器	50000	46642.1	93	0	3358	不受限	不可开放
3375	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调.滨西.110kV/2#变压器	50000	48853.2	98	0	1147	不受限	不可开放
3376	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/2#变压器	120000	130313.09	109	0	-10313	不受限	不可开放
3377	仙临站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.仙临站.35kV/1#变压器	6300	6769.6	107	0	-470	不受限	不可开放
3378	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调.骑龙.110kV/2#变压器	50000	53592	107	0	-3592	不受限	不可开放
3379	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#1主变	50000	49632	99	0	368	不受限	不可开放
3380	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/1#变压器	63000	63283	100	0	-283	不受限	不可开放
3381	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/3#变压器	180000	178499.69	99	0	300	不受限	不可开放
3382	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/1#变压器	40000	40829.3	102	0	-829	不受限	不可开放
3383	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/1#变压器	240000	228552.8	95	0	7847	不受限	不可开放
3384	郫筒	郫都电力调度控制中心	郫县县调.郫筒.110kV/#3主变	63000	57410.4	91	0	5590	不受限	不可开放
3385	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/2#变压器	50000	55704	111	0	-5704	不受限	不可开放

3386	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/1#变压器	40000	36907.2	92	0	1893	不受限	不可开放
3387	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/1#变压器	240000	242612.11	101	0	-2612	不受限	不可开放
3388	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/1#变压器	50000	43153.1	86	0	-3153	不受限	不可开放
3389	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#1主变	20000	19761	99	0	239	不受限	不可开放
3390	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#3主变	63000	61484	98	0	1516	不受限	不可开放
3391	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/2#变压器	50000	42889	86	0	-2889	不受限	不可开放
3392	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#1主变	50000	48655.2	97	0	1345	不受限	不可开放
3393	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/2#变压器	6300	6829.2	108	0	-529	不受限	不可开放
3394	青平站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.青平站.35kV/1#变压器	10000	9258.9	93	0	741	不受限	不可开放
3395	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#2主变	50000	48760.8	98	0	1239	不受限	不可开放
3396	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/2#变压器	6300	6070.6	96	0	229	不受限	不可开放
3397	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#1主变	10000	9300	93	0	700	不受限	不可开放
3398	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#1主变	8000	4745.5	59	4050	-795	受限	不可开放
3399	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#2主变	10000	9357.6	94	0	642	不受限	不可开放
3400	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#2主变	6300	6349.2	101	887.5	-937	受限	不可开放
3401	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#1主变	12500	10305.7	82	5660	-3466	受限	不可开放
3402	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#1主变	10000	8025.3	80	4415	-2440	受限	不可开放
3403	底蓬站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.底蓬站.110kV/1#变压器	50000	48156.9	96	0	1843	不受限	不可开放
3404	白鹿	彭州电力调度控制中心	成都地调.白鹿.35kV/1号主变	6300	6497.4	103	null	-197	不受限	不可开放
3405	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/1#变压器	5000	5081.9	102	0	-82	不受限	不可开放
3406	小鱼洞	彭州电力调度控制中心	彭州县调.小鱼洞.35kV/#1主变	6300	6342	101	null	-42	不受限	不可开放
3407	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/1#变压器	40000	39116.3	98	0	884	不受限	不可开放
3408	(会理县调)城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.(会理县调)城南站.35kV/#2主变	8000	6830.5	85	5895	-4725	受限	不可开放
3409	姜州站	会东电力调度控制中心	会东县调.姜州站.35kV/#1主变	10000	9445.9	94	0	554	不受限	不可开放
3410	元宝山站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.元宝山站.35kV/#1主变	5000	5585.4	112	0	-585	不受限	不可开放
3411	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/2#变压器	50000	43329.4	87	0	-3329	不受限	不可开放
3412	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/1#变压器	50000	42724	85	0	-2724	不受限	不可开放
3413	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#2主变	6300	4515	72	1800	-15	受限	不可开放
3414	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#1主变	63000	51030	81	8260	3710	不受限	不可开放
3415	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#2主变	40000	38458	96	200	1342	不受限	不可开放
3416	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#2主变	40000	35838	90	1850	2312	不受限	不可开放
3417	九尺	彭州电力调度控制中心	成都地调.九尺.35kV/#1主变	10000	8856	89	1300	-156	不受限	不可开放
3418	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#2主变	10000	9135	91	0	865	不受限	不可开放
3419	铁觉站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.铁觉站.35kV/1#变压器	6300	6136.2	97	0	164	不受限	不可开放
3420	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#1主变	40000	36206	91	1000	2794	不受限	不可开放
3421	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调.牡丹.110kV/#1主变	40000	35508	89	1650	2842	不受限	不可开放
3422	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.荣丁站.35kV/1#变压器	6300	7267.9	115	0	-968	不受限	不可开放
3423	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#1主变	6300	3801	60	2545	-46	受限	不可开放
3424	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/1#变压器	150000	137024.4	91	4515	8461	不受限	不可开放
3425	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#2主变	63000	61547	98	775	678	不受限	不可开放
3426	暴风坪站	马边彝族自治县电力调度控制中心	马边彝族自治县调.暴风坪站.35kV/1#变压器	5000	7295.9	146	0	-2296	不受限	不可开放
3427	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#1主变	31500	29128	92	0	2372	不受限	不可开放
3428	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#2主变	50000	45602.9	91	0	4397	不受限	不可开放

3429	城南站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.城南站.35kV/2#变压器	10000	14208.2	142	8000	-12208	不受限	不可开放
3430	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#3主变	63000	58792.8	93	0	4207	不受限	不可开放
3431	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#1主变	40000	36463.5	91	0	3537	不受限	不可开放
3432	甘江站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.甘江站.35kV/1#变压器	10000	8018.4	80	8000	-6018	不受限	不可开放
3433	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#2主变	50000	47976.7	96	0	2023	不受限	不可开放
3434	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#2主变	40000	38870.1	97	0	1130	不受限	不可开放
3435	木城站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.木城站.35kV/1#变压器	10000	2478	25	8000	-478	不受限	不可开放
3436	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#1主变	50000	47877.3	96	0	2123	不受限	不可开放
3437	黄土埂站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.黄土埂站.110kV/2#变压器	50000	34720	69	40000	-24720	不受限	不可开放
3438	五星	简阳电力调度控制中心	简阳县调.五星.35kV/2#主变	10000	9867.6	99	3422.5	-3290	不受限	不可开放
3439	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/2#主变	10000	8264.2	83	5565	-3829	不受限	不可开放
3440	星和站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.星和站.110kV/2#变压器	40000	25854.1	65	32000	-17854	不受限	不可开放
3441	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/2#主变	50000	26021.3	52	36275	-12296	不受限	不可开放
3442	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/2#主变	40000	37158	93	31355	-28513	不受限	不可开放
3443	黄土埂站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.黄土埂站.110kV/1#变压器	50000	32960	66	40000	-22960	不受限	不可开放
3444	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/1#主变	40000	29277.6	73	18702.5	-7980	不受限	不可开放
3445	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/1#变压器	40000	36749.4	92	0	3251	不受限	不可开放
3446	城南站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.城南站.35kV/1#变压器	8000	8261.4	103	6400	-6661	不受限	不可开放
3447	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调.石桥.35kV/1#主变	10000	8823	88	5565	-4388	不受限	不可开放
3448	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/2#主变	63000	59518	94	4775	-1293	不受限	不可开放
3449	永兴站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.永兴站.35kV/1#变压器	10000	9807.2	98	8000	-7807	不受限	不可开放
3450	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/1#主变	10000	10840.7	108	1300	-2141	不受限	不可开放
3451	马村站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.马村站.35kV/1#变压器	6300	4191	67	4800	-2691	不受限	不可开放
3452	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/2#主变	10000	10973.7	110	1300	-2274	不受限	不可开放
3453	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/1#变压器	40000	40421.9	101	2500	-2922	不受限	不可开放
3454	星和站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.星和站.110kV/1#变压器	40000	38559.8	96	32000	-30560	不受限	不可开放
3455	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调.牌坊沟.110kV/3#主变	50000	36239.4	72	36275	-22514	不受限	不可开放
3456	甘霖站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.甘霖站.110kV/2#变压器	40000	25864.5	65	32000	-17864	不受限	不可开放
3457	五星	简阳电力调度控制中心	简阳县调.五星.35kV/1#主变	10000	10189.3	102	3422.5	-3612	不受限	不可开放
3458	甘霖站	夹江电力调度控制中心	乐山地调.甘霖站.110kV/1#变压器	40000	24861.6	62	32000	-16862	不受限	不可开放
3459	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#2主变	10000	9955.5	100	0	45	不受限	不可开放
3460	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调.江南.110kV/1#主变	63000	60878.4	97	31355	-29233	不受限	不可开放
3461	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/1#变压器	180000	203590.3	113	0	-23590	不受限	不可开放
3462	木城站	夹江电力调度控制中心	夹江县调.木城站.35kV/2#变压器	10000	4565	46	8000	-2565	不受限	不可开放
3463	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调.简阳.110kV/2#主变	40000	34788.6	87	18702.5	-13491	不受限	不可开放
3464	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/1#主变	10000	9576	96	11337.5	-10914	不受限	不可开放
3465	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/2#变压器	180000	175194.7	97	0	4805	不受限	不可开放
3466	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/2#主变	40000	30351.8	76	26030	-29512	不受限	不可开放
3467	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/2#主变	20000	17236	86	11167.5	-8404	不受限	不可开放
3468	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#1主变	6300	5491.2	87	887.5	-79	受限	不可开放
3469	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/1#变压器	240000	239974.39	100	0	26	不受限	不可开放
3470	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/1#主变	40000	39890.4	100	16972.5	-23846	不受限	不可开放
3471	丹山	简阳电力调度控制中心	成都地调.丹山.110kV/1#主变	50000	23868.9	48	14530	-4399	不受限	不可开放

3472	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/1#主变	50000	44476.8	89	8035	-14512	不受限	不可开放
3473	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/1#变压器	150000	151701	101	0	-1701	不受限	不可开放
3474	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调.清风.35kV/1#主变	10000	8891.6	89	11167.5	-10059	不受限	不可开放
3475	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/1#主变	40000	27401	69	17197.5	-16598	不受限	不可开放
3476	杨家河站	井研电力调度控制中心	乐山地调.杨家河站.110kV/1#变压器	40000	36794	92	0	3206	不受限	不可开放
3477	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/2#主变	63000	26700	42	500	-54202	不受限	不可开放
3478	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调.绛溪河.110kV/1#主变	63000	31200	50	500	-58702	不受限	不可开放
3479	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/2#主变	10000	5971	60	5215	-1186	不受限	不可开放
3480	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调.长岭.110kV/2#主变	50000	34863	70	17197.5	-14060	不受限	不可开放
3481	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调.健康.35kV/2#主变	10000	9758	98	11337.5	-11096	不受限	不可开放
3482	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调.石盘.110kV/1#主变	31500	31553.7	100	26030	-39214	不受限	不可开放
3483	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.兴隆镇.35kV/1#主变	10000	6952	70	5215	-2167	不受限	不可开放
3484	竹园站	井研电力调度控制中心	井研县调.竹园站.35kV/1#变压器	10000	10439.7	104	0	-440	不受限	不可开放
3485	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/1#主变	50000	47836.8	96	2600	-437	不受限	不可开放
3486	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调.草池.110kV/2#主变	31500	30228	96	16972.5	-22683	不受限	不可开放
3487	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/2#主变	50000	45658.8	91	0	4341	不受限	不可开放
3488	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/3#变压器	180000	165564	92	0	14436	不受限	不可开放
3489	杨家河站	井研电力调度控制中心	乐山地调.杨家河站.110kV/2#变压器	40000	36972.7	92	0	3027	不受限	不可开放
3490	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/2#主变	6300	3701.2	59	3030	-431	受限	不可开放
3491	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/3#主变	63000	61880	98	0	1120	不受限	不可开放
3492	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/1号主变	50000	47097.6	94	1975	927	不受限	不可开放
3493	千佛站	井研电力调度控制中心	井研县调.千佛站.35kV/2#变压器	10000	10740	107	0	-740	不受限	不可开放
3494	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/2#主变	6300	3033	48	5600	-2333	受限	不可开放
3495	周坡站	井研电力调度控制中心	井研县调.周坡站.35kV/1#变压器	10000	9734.3	97	0	266	不受限	不可开放
3496	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/2#变压器	240000	231987.9	97	0	8012	不受限	不可开放
3497	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/3#变压器	240000	218301.7	91	0	21698	不受限	不可开放
3498	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/1#主变	10000	8084.3	81	0	-84	受限	不可开放
3499	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/1#变压器	31500	34644.7	110	2650	-5795	不受限	不可开放
3500	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/1#变压器	300000	273508.22	91	0	26492	不受限	不可开放
3501	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/2#主变	31500	24054.8	76	10240	-2795	不受限	不可开放
3502	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.沉抗站.35kV/1#变压器	6300	6353.6	101	415	-469	不受限	不可开放
3503	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/2#变压器	6300	3733	59	6000	-3433	不受限	不可开放
3504	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.老林站(营山).35kV/2#主变	3150	3237.3	103	0	-87	不受限	不可开放
3505	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/2#主变	10000	12883.6	129	3680	-6564	不受限	不可开放
3506	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.青岩铺站(营山).35kV/1#主变	10000	12680.8	127	150	-2831	不受限	不可开放
3507	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/2#主变	6300	5885.7	93	750	-336	不受限	不可开放
3508	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/2#主变	20000	1024	10	0	0	不受限	不可开放
3509	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/1#主变	16000	18667	117	300	-2967	不受限	不可开放
3510	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/3#主变	50000	45198.2	90	2000	2802	不受限	不可开放
3511	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调.济川站.110kV/2#主变	50000	46835	94	1050	2115	不受限	不可开放
3512	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/1#主变	20000	1024	10	0	0	不受限	不可开放
3513	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/2#变压器	40000	42351.8	106	2730	-5082	不受限	不可开放
3514	中岭站	西充电力调度控制中心	南充地调.中岭站.110kV/2#主变	50000	45245	90	5520.86	-766	不受限	不可开放
3515	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.城南站(西充).35kV/2#主变	20000	16976.7	85	9336.32	-6313	不受限	不可开放
3516	城南站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.城南站(西充).35kV/1#主变	20000	16652.3	83	20365	-17017	不受限	不可开放

3517	双凤站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#2主变	10000	9233.3	92	680.68	86	不受限	不可开放
3518	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#1主变	10000	6412.8	64	10250	-6663	不受限	不可开放
3519	棕树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#2主变	20000	15384.1	77	5454.39	-838	不受限	不可开放
3520	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#2主变	10000	9033.9	90	7930.1	-6964	不受限	不可开放
3521	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#1主变	6300	6436.2	102	0	-136	不受限	不可开放
3522	多扶站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.多扶站(西充).35kV/#1主变	12500	10239	82	5180	-2919	不受限	不可开放
3523	太平站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#2主变	10000	7108	71	5660	-2768	不受限	不可开放
3524	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#1主变	10000	7293.6	73	3936.82	-1230	不受限	不可开放
3525	凤凰站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.凤凰站(西充).35kV/#2主变	10000	7315.8	73	10690	-8006	不受限	不可开放
3526	义兴站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#1主变	10000	4721.8	47	21595	-16317	不受限	不可开放
3527	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/2#变压器	240000	227000	95	0	13000	不受限	不可开放
3528	杨家桥站	西充电力调度控制中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#1主变	50000	42783.2	86	8900	-1683	不受限	不可开放
3529	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.兴旺站(蓬安).35kV/#2主变	12500	9473.1	76	3150	-123	不受限	不可开放
3530	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/2#变压器	180000	173182.69	96	0	6817	不受限	不可开放
3531	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#2主变	50000	48707.9	97	21960	-20668	不受限	不可开放
3532	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#2主变	50000	45375	91	0	4625	不受限	不可开放
3533	桂花山	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.桂花山.35kV/#1主变	20000	1024	10	0	0	不受限	不可开放
3534	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/2#变压器	50000	47927.2	96	0	2073	不受限	不可开放
3535	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.锦屏站(蓬安).35kV/#2主变	6300	6200	98	0	100	不受限	不可开放
3536	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#2主变	63000	62224.1	99	900	-124	不受限	不可开放
3537	上马	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.上马.35kV/#1主变	20000	1024	10	0	0	不受限	不可开放
3538	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/2#变压器	120000	109244.4	91	0	10756	不受限	不可开放
3539	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.罗家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	9017.1	90	0	983	不受限	不可开放
3540	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/1#变压器	180000	177898	99	0	2102	不受限	不可开放
3541	沙合	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.沙合.35kV/#1主变	20000	1024	10	0	0	不受限	不可开放
3542	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#2主变	50000	57419	115	1200	-8619	不受限	不可开放
3543	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/2#变压器	240000	232761.1	97	0	7239	不受限	不可开放
3544	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#2主变	63000	47606.4	76	20490	-5096	不受限	不可开放
3545	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/2#变压器	180000	158873.7	88	28070	-6944	不受限	不可开放
3546	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#1主变	50000	37712.6	75	20370	-8083	不受限	不可开放
3547	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#2主变	40000	37627.2	94	3940	-1567	不受限	不可开放
3548	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#1主变	10000	6624.3	66	4275	-899	不受限	不可开放
3549	濞溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.濞溪站.35kV/#2主变	5000	4633	93	3505	-3138	不受限	不可开放
3550	濞溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.濞溪站.35kV/#1主变	8000	6847	86	3205	-2052	不受限	不可开放
3551	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#2主变	5000	4099.2	82	3150	-2249	不受限	不可开放
3552	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#2主变	50000	44560.7	89	30135	-24696	不受限	不可开放
3553	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#1主变	50000	45989.5	92	12920	-8909	不受限	不可开放
3554	多营站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#2主变	6300	7018.7	111	0	-719	不受限	不可开放
3555	多营站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#1主变	5000	5512.6	110	1400	-1913	不受限	不可开放
3556	安仁站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.安仁站.35kV/#1主变	6300	6945.6	110	0	-646	不受限	不可开放
3557	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#1主变	50000	46774.2	94	0	3226	不受限	不可开放
3558	八步站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.八步站.35kV/#1主变	5000	4898.8	98	0	101	不受限	不可开放
3559	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#2主变	40000	37475.1	94	0	2525	不受限	不可开放

3560	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#1主变	40000	37341.2	93	0	2659	不受限	不可开放
3561	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9900	99	0	100	null	不可开放
3562	柳埡站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳埡站(仪陇).35kV/#2主变	10000	9145.5	91	0	855	不受限	不可开放
3563	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#2主变	4000	3620.4	91	0	380	不受限	不可开放
3564	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#1主变	4000	3960	99	0	40	null	不可开放
3565	响水滩站	雅安配调	芦山县调.响水滩站.35kV/#1主变	10000	3736	37	13815	-7551	不受限	不可开放
3566	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站.35kV/#1主变	5000	6471.8	129	0	-1472	不受限	不可开放
3567	三江站	雅安配调	雅安地调.三江站.110kV/#1主变	50000	18457.1	37	30675	868	不受限	不可开放
3568	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/1#变压器	50000	50804.1	102	0	-804	不受限	不可开放
3569	棕树坪站	雅安配调	芦山县调.棕树坪站.35kV/#1主变	4000	2305.2	58	12960	-11265	不受限	不可开放
3570	新庄站	雅安配调	芦山县调.新庄站.35kV/#2主变	10000	5254.4	53	26785	-22039	不受限	不可开放
3571	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#2主变	50000	42781.2	86	9500	-2281	不受限	不可开放
3572	新庄站	雅安配调	芦山县调.新庄站.35kV/#1主变	10000	7118.1	71	19930	-17048	不受限	不可开放
3573	大岩腔站	雅安配调	芦山县调.大岩腔站.35kV/#1主变	6300	2172.8	34	16990	-12863	不受限	不可开放
3574	苗溪站	雅安配调	雅安地调.苗溪站.110kV/#1主变	50000	38388.6	77	46200	-34589	不受限	不可开放
3575	金花站	雅安配调	雅安地调.金花站.110kV/#2主变	63000	44219	70	82710	-63929	不受限	不可开放
3576	金花站	雅安配调	雅安地调.金花站.110kV/#1主变	50000	41795.3	84	41640	-33435	不受限	不可开放
3577	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#1主变	63000	21481.2	34	46790	-5271	不受限	不可开放
3578	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#1主变	10000	9439.5	94	11905	-11344	不受限	不可开放
3579	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#1主变	6300	6380	101	0	-80	不受限	不可开放
3580	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#1主变	40000	26986.1	67	77620	-64606	不受限	不可开放
3581	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/2号主变	63000	44629.4	71	103028	-84657	不受限	不可开放
3582	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#1主变	50000	53717.7	107	44605	-48323	不受限	不可开放
3583	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#2主变	50000	35901.3	72	70363	-56264	不受限	不可开放
3584	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#1主变	6300	3729.7	59	13650	-11080	不受限	不可开放
3585	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#2主变	10000	7362.7	74	3670	-1033	不受限	不可开放
3586	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#2主变	16000	7523.3	47	40605	-32128	不受限	不可开放
3587	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/1号主变	63000	41015.9	65	74660	-52676	不受限	不可开放
3588	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#1主变	5000	4648.7	93	0	351	不受限	不可开放
3589	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站.35kV/#1主变	10000	5824.4	58	8660	-4484	不受限	不可开放
3590	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站.35kV/#2主变	10000	5669.3	57	6715	-2384	不受限	不可开放
3591	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#2主变	50000	47150.4	94	39700	-36850	不受限	不可开放
3592	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#1主变	10000	7518.9	75	14240	-11759	不受限	不可开放
3593	石圭站	高坪电力调度控制中心	高坪县调.石圭站.35kV/#1主变	10000	8304.8	83	3595	-1900	不受限	不可开放
3594	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#2主变	63000	59631	95	4400	-1031	不受限	不可开放
3595	上里站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.上里站.35kV/#1主变	1250	1171.6	94	0	78	不受限	不可开放
3596	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/2#变压器	50000	46827.4	94	0	3173	不受限	不可开放
3597	枣埡站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣埡站.110kV/#1主变	50000	45029.6	90	0	4970	不受限	不可开放
3598	枣埡站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣埡站.110kV/#2主变	50000	44994.4	90	0	5006	不受限	不可开放
3599	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#2主变	50000	49692	99	2130	-1822	不受限	不可开放
3600	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#3主变	50000	50179.4	100	0	-179	不受限	不可开放
3601	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#2主变	40000	40174.2	100	0	-174	不受限	不可开放
3602	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/1#变压器	50000	48601.2	97	0	1399	不受限	不可开放
3603	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#1主变	20000	19191.2	96	0	809	不受限	不可开放
3604	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#2主变	20000	18690.4	93	0	1310	不受限	不可开放

3605	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	雅安配调.宝兴站.35kV/#2主变	6300	6980.4	111	0	-680	不受限	不可开放
3606	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#1主变	63000	59828	95	400	2772	不受限	不可开放
3607	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调.梧桐站.110kV/1#主变	50000	45689.6	91	0	4310	不受限	不可开放
3608	梧桐站	阆中电力调度控制中心	南充地调.梧桐站.110kV/2#主变	50000	45533.6	91	0	4466	不受限	不可开放
3609	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#1主变	10000	12003.2	120	0	-2003	不受限	不可开放
3610	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#2主变	10000	9428.2	94	0	572	不受限	不可开放
3611	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#2主变	3150	3131.1	99	0	19	不受限	不可开放
3612	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#1主变	5000	5018.9	100	0	-19	不受限	不可开放
3613	七里站	阆中电力调度控制中心	南充地调.七里站.110kV/#2主变	50000	53238.9	106	1260	-4499	不受限	不可开放
3614	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#1主变	50000	49649.6	99	0	350	不受限	不可开放
3615	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#1主变	50000	45760	92	NULL	4240	不受限	不可开放
3616	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/2#变压器	50000	46359.4	93	0	3641	不受限	不可开放
3617	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#1主变	40000	57200.7	143	NULL	-17201	不受限	不可开放
3618	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#2主变	5000	5066.9	101	0	-67	不受限	不可开放
3619	观文	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.观文.35kV/#1主变	16000	12454	78	3800	-254	不受限	不可开放
3620	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.万古站.35kV/#2主变	10000	9421.7	94	3750	-3172	不受限	不可开放
3621	油墙碛站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.油墙碛站.35kV/#2主变	10000	7866.9	79	9000	-6867	不受限	不可开放
3622	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#1主变	40000	36960	92	NULL	3040	不受限	不可开放
3623	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#1主变	50000	25136.5	50	23500	1364	不受限	不可开放
3624	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/1#变压器	50000	46480	93	0	3520	不受限	不可开放
3625	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#1主变	50000	31794.4	64	45385	-27179	不受限	不可开放
3626	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#2主变	63000	47616.5	76	13030	2354	不受限	不可开放
3627	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#2主变	50000	43022	86	35450	-28472	不受限	不可开放
3628	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.黑竹站.35kV/#1主变	12500	8770.4	70	7379	-3649	不受限	不可开放
3629	马岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.马岭站.35kV/#1主变	6300	5528.2	88	375	397	不受限	不可开放
3630	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.万古站.35kV/#1主变	8000	7802.4	98	3330	-3132	不受限	不可开放
3631	金山站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.金山站.35kV/#1主变	10000	9259.4	93	0	741	不受限	不可开放
3632	油墙碛站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.油墙碛站.35kV/#1主变	10000	7812	78	2030	158	不受限	不可开放
3633	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#1主变	50000	44561.6	89	33071	-27633	不受限	不可开放
3634	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#2主变	50000	37944	76	41110	-29054	不受限	不可开放
3635	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#1主变	50000	50818	102	NULL	-818	不受限	不可开放
3636	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/1#变压器	120000	112436.3	94	0	7564	不受限	不可开放
3637	禾加站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.禾加站.35kV/1#主变	10000	9320.6	93	0	679	不受限	不可开放
3638	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#1主变	50000	39596	79	27160	-16756	不受限	不可开放
3639	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#1主变	6300	8410.7	134	125	-2236	不受限	不可开放
3640	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#2主变	40000	48470.4	121	NULL	-8470	不受限	不可开放
3641	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#2主变	50000	44590.8	89	16225	-10816	不受限	不可开放
3642	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#1主变	50000	41096.7	82	20295	-11392	不受限	不可开放
3643	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#2主变	6300	7218.8	115	350	-1269	不受限	不可开放
3644	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#1主变	40000	31924.7	80	0	75	不受限	不可开放
3645	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#1主变	31500	24178.5	77	0	1022	不受限	不可开放
3646	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#1主变	6300	5664	90	0	-624	不受限	不可开放
3647	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#1主变	6300	5848.1	93	0	-808	不受限	不可开放

3648	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#2主变	6300	5152	82	0	-112	不受限	不可开放
3649	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#1主变	10000	13914.8	139	0	-5915	不受限	不可开放
3650	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#2主变	10000	6815.9	68	800	384	不受限	不可开放
3651	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#2主变	10000	7799.1	78	400	-199	不受限	不可开放
3652	江淩站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.江淩站.35kV/1#主变	6300	5051.5	80	1600	-351	不受限	不可开放
3653	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/3#主变	25500	25095.5	98	0	405	不受限	不可开放
3654	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#2主变	50000	49218.4	98	NULL	782	不受限	不可开放
3655	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#1主变	12500	12014.1	96	0	486	不受限	不可开放
3656	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#2主变	40000	37274.4	93	NULL	2726	不受限	不可开放
3657	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/1#主变	25000	39345.7	157	0	-14346	不受限	不可开放
3658	宏光盐化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.盐化站.110kV/1#主变	31500	33758.9	107	0	-2259	不受限	不可开放
3659	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/1#变压器	15000	13731.2	92	0	1269	不受限	不可开放
3660	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#1主变	50000	45697.4	91	NULL	4303	不受限	不可开放
3661	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/2#变压器	20000	18386.4	92	0	1614	不受限	不可开放
3662	求吉玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.求吉玛站.35kV/1#主变	3150	3016.7	96	0	133	不受限	不可开放
3663	乐兴站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.乐兴站.35kV/1#变压器	10000	9814.2	98	0	186	不受限	不可开放
3664	栖凤峡站	广元电力调度控制中心	广元地调.栖凤峡站.110kV/1#主变	50000	60921	122	0	-10921	不受限	不可开放
3665	栖凤峡站	广元电力调度控制中心	广元地调.栖凤峡站.110kV/2#主变	50000	53886	108	0	-3886	不受限	不可开放
3666	康多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.康多站.35kV/1#主变	3150	2937.9	93	0	212	不受限	不可开放
3667	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#2主变	50000	46414.4	93	8030	-4444	不受限	不可开放
3668	孟屯河简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.孟屯河简易站.35kV/1#主变	5000	6118	122	0	-1118	不受限	不可开放
3669	汇源硅厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.汇源硅厂站.35kV/1#主变	9000	13435.8	149	0	-4436	不受限	不可开放
3670	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/3#主变	16500	24140.6	146	0	-7641	不受限	不可开放
3671	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/1#变压器	31500	31824	101	0	-324	不受限	不可开放
3672	沙尔宗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙尔宗站.35kV/1#主变	5000	5548.2	111	0	-548	不受限	不可开放
3673	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#1主变	10000	9412.1	94	0	588	不受限	不可开放
3674	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#1主变	40000	38495.9	96	1300	204	不受限	不可开放
3675	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/1#主变	12500	11547.6	92	0	952	不受限	不可开放
3676	杂多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杂多站.35kV/1#主变	3150	3292.6	105	0	-143	不受限	不可开放
3677	35kV龙潭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV龙潭站.35kV/1#主变	6300	5588.6	89	160	551	不受限	不可开放
3678	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/2#变压器	31500	32510	103	0	-1010	不受限	不可开放
3679	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#1主变	50000	46113	92	8000	-4113	不受限	不可开放
3680	勒乌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.勒乌站.110kV/1#主变	40000	38794.8	97	0	1205	不受限	不可开放
3681	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#1主变	40000	36503.9	91	0	3496	不受限	不可开放
3682	大秦铝业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铝业站.110kV/2#主变	12500	18681.6	149	0	-6182	不受限	不可开放
3683	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#2主变	40000	37374.7	93	1275	1350	不受限	不可开放
3684	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/1#主变	25500	25791.6	101	0	-292	不受限	不可开放
3685	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/3#主变	30000	30060	100	0	-60	不受限	不可开放
3686	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/4#主变	25500	27271.4	107	0	-1771	不受限	不可开放
3687	贾洛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.贾洛站.35kV/1#主变	3150	2934.4	93	0	216	不受限	不可开放
3688	满天星简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.满天星简易站.35kV/1#主变	12500	3744.9	150	0	-1250	不受限	不可开放
3689	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/2#主变	4000	3607	90	0	393	不受限	不可开放
3690	35kV朝阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV朝阳站.35kV/#1主变	6300	6050.8	96	0	249	不受限	不可开放

3691	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/2#主变	33000	17196.8	104	0	-697	不受限	不可开放
3692	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/1#主变	8000	7500	94	0	500	不受限	不可开放
3693	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/1#主变	6300	8354.4	133	0	-2054	不受限	不可开放
3694	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/1#主变	6300	6840	109	0	-540	不受限	不可开放
3695	安曲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安曲站.110kV/1#主变	6300	7108.8	113	0	-809	不受限	不可开放
3696	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/3#主变	16500	17898.7	108	0	-1399	不受限	不可开放
3697	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/2#主变	50000	47354.9	95	4340	-1695	不受限	不可开放
3698	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/2#主变	8000	9720	122	0	-1720	不受限	不可开放
3699	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/2#主变	25000	37429.9	150	0	-12430	不受限	不可开放
3700	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/1#主变	6300	9076	144	0	-2776	不受限	不可开放
3701	鸛鹁山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鸛鹁山站.35kV/2#主变	1600	2379.8	149	0	-780	不受限	不可开放
3702	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/1#变压器	31500	31379.6	100	3250	-3130	不受限	不可开放
3703	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/2#主变	10000	9622.4	96	0	378	不受限	不可开放
3704	双板站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.双板站.35kV/1#变压器	0	0	0	null	0	不受限	不可开放
3705	35kV王家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV王家站.35kV/1#主变	6300	5916.1	94	0	384	不受限	不可开放
3706	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关3#主变	6300	7000	111	0	-700	不受限	不可开放
3707	罗格多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.罗格多站.35kV/1#主变	3150	3977.6	126	0	-828	不受限	不可开放
3708	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/2#主变	31500	32016	102	0	-516	不受限	不可开放
3709	沙石多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙石多站.35kV/1#主变	3150	3304.6	105	0	-155	不受限	不可开放
3710	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/2#主变	31500	28887.2	92	0	2613	不受限	不可开放
3711	侨源站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.侨源站.110kV/1#主变	40000	45078	113	0	-5078	不受限	不可开放
3712	麦洼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦洼站.35kV/1#主变	3150	3175.2	101	0	-25	不受限	不可开放
3713	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.黎雅站.35kV/2#变压器	10000	9623.6	96	0	376	不受限	不可开放
3714	木林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.木林站.110kV/1#主变	50000	45790.8	92	0	4209	不受限	不可开放
3715	35kV金溪站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV金溪站.35kV/1#主变	10000	8433.5	84	0	-433	不受限	不可开放
3716	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/1#主变	40000	38887.3	97	0	1113	不受限	不可开放
3717	安羌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安羌站.35kV/1#主变	3150	3245.9	103	0	-96	不受限	不可开放
3718	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/1#主变	10000	8760	88	0	-760	不受限	不可开放
3719	布多隧道简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.布多隧道简易站.35kV/1#主变	2000	2994.3	150	0	-994	不受限	不可开放
3720	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/2#主变	40000	35603.9	89	92250	-87854	不受限	不可开放
3721	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/2#主变	31500	28726	91	0	2774	不受限	不可开放
3722	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/1#主变	40000	35407.4	89	0	-3407	不受限	不可开放
3723	观义站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.观义站.35kV/1#变压器	10000	10378	104	0	-378	不受限	不可开放
3724	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/2#主变	10000	9681	97	8730	-8411	不受限	不可开放
3725	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/2#主变	25500	25647.2	101	0	-147	不受限	不可开放
3726	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/2#主变	50000	38233.9	76	206070	-194304	不受限	不可开放
3727	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/2#主变	20000	14654.4	73	18000	-12654	不受限	不可开放
3728	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/2#主变	20000	9306	47	18000	-7306	不受限	不可开放
3729	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/1#主变	6300	6141.5	97	5670	-5511	不受限	不可开放
3730	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.杨场站.35kV/1#主变	20000	10808.4	54	18000	-8808	不受限	不可开放
3731	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/2#变压器	150000	154321	103	0	-4321	不受限	不可开放
3732	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/1#变压器	240000	266562	111	0	-26562	不受限	不可开放
3733	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/1#主变	31500	34698.3	110	0	-3198	不受限	不可开放

3734	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#2主变	40000	35239.9	88	0	-3240	不受限	不可开放
3735	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#1主变	63000	48843	78	85622	-71465	不受限	不可开放
3736	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#1主变	50000	36470.6	73	48662	-35133	不受限	不可开放
3737	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#2主变	10000	8592.8	86	0	-593	不受限	不可开放
3738	梨园站	内江电力调度控制中心	内江地调.梨园站.35kV/#1主变	10000	7323.1	73	2000	677	不受限	不可开放
3739	35kV国华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV国华站.35kV/#1主变	6300	4611.6	73	0	428	不受限	不可开放
3740	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/2#变压器	150000	162307.2	108	13684	-25991	不受限	不可开放
3741	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/1#变压器	150000	109291.9	73	34500	6208	不受限	不可开放
3742	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/2#主变	63000	39092.6	62	64750	-40843	不受限	不可开放
3743	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#3主变	50000	49000	98	12430	-11430	不受限	不可开放
3744	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/1#变压器	150000	146418.2	98	0	3582	不受限	不可开放
3745	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/1#变压器	150000	151374	101	9000	-10374	不受限	不可开放
3746	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#1主变	40000	36174	90	1502.5	2324	不受限	不可开放
3747	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#2主变	40000	31971.9	80	5930	2098	不受限	不可开放
3748	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/2#主变	50000	49689.9	99	0	310	不受限	不可开放
3749	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/2#主变	50000	49227.8	98	0	772	不受限	不可开放
3750	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#1主变	40000	39379.8	98	5960	-5340	不受限	不可开放
3751	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/2#主变	50000	49760	100	0	240	不受限	不可开放
3752	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#1主变	31500	24154	77	5558	1788	不受限	不可开放
3753	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/2#变压器	150000	148694.8	99	30395	-29090	不受限	不可开放
3754	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/1#主变	40000	39654	99	0	346	不受限	不可开放
3755	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/1#变压器	150000	148262	99	0	1738	不受限	不可开放
3756	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#1主变	50000	36432.7	73	16790	-3223	不受限	不可开放
3757	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/2#变压器	180000	166058.9	92	0	13941	不受限	不可开放
3758	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/2#变压器	150000	170848	114	795	-21643	不受限	不可开放
3759	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/1#主变	10000	10183.5	102	0	-183	不受限	不可开放
3760	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#1主变	10000	9257.2	93	0	743	不受限	不可开放
3761	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/1#主变	50000	46980	94	0	3020	不受限	不可开放
3762	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调.中山站.35kV/#1主变	20000	16452.9	82	2286	1261	不受限	不可开放
3763	永东站	内江电力调度控制中心	内江地调.永东站.35kV/#1主变	10000	9226.6	92	310	463	不受限	不可开放
3764	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/2#主变	40000	48464.7	121	0	-8465	不受限	不可开放
3765	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#2主变	50000	43000	86	12430	-5430	不受限	不可开放
3766	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/2#主变	10000	10259.1	103	0	-259	不受限	不可开放
3767	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#1主变	50000	51172.4	102	5600	-6772	不受限	不可开放
3768	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/1#变压器	31500	28815	91	4460	-1775	不受限	不可开放
3769	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/1#变压器	180000	173507.6	96	0	6492	不受限	不可开放
3770	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/1#变压器	120000	123165.9	103	0	-3166	不受限	不可开放
3771	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/2#变压器	240000	232069.5	97	33750	-25819	不受限	不可开放
3772	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/2#变压器	150000	151465.11	101	0	-1465	不受限	不可开放
3773	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#1主变	12500	11598.9	93	980	-79	不受限	不可开放
3774	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/1#变压器	180000	169717	94	795	9488	不受限	不可开放
3775	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#2主变	40000	39153.2	98	5960	-5113	不受限	不可开放
3776	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#2主变	50000	37397.5	75	14733	-2130	不受限	不可开放

3777	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#1主变	5000	4502.2	90	0	498	不受限	不可开放
3778	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#2主变	50000	44852	90	7000	-1852	不受限	不可开放
3779	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#1主变	40000	40679.5	102	11235	-11914	不受限	不可开放
3780	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/3#变压器	150000	159843.2	107	13684	-23527	不受限	不可开放
3781	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#1主变	10000	10787.4	108	0	-787	不受限	不可开放
3782	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#2主变	40000	30061.8	75	7024	2914	不受限	不可开放
3783	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#1主变	40000	31268	78	9840	-1108	不受限	不可开放
3784	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#2主变	6300	5382.8	85	715	202	不受限	不可开放
3785	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/1#主变	40000	39303.7	98	0	696	不受限	不可开放
3786	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/2#变压器	180000	176149.9	98	34000	-30150	不受限	不可开放
3787	天桥	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天桥.35kV/#1主变	6300	8215.9	130	160	-2076	不受限	不可开放
3788	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#1主变	50000	43203.6	86	10640	-3844	不受限	不可开放
3789	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#1主变	6300	6379.3	101	5600	-5679	不受限	不可开放
3790	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#2主变	10000	9107.1	91	980	-87	不受限	不可开放
3791	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#2主变	6300	5344.5	85	1615	-659	不受限	不可开放
3792	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/2#变压器	150000	145837.5	97	0	4163	不受限	不可开放
3793	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#1主变	10000	9324	93	8350	-7674	不受限	不可开放
3794	云顶站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.云顶站.35kV/#1主变	10000	9430.3	94	965	-395	不受限	不可开放
3795	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/3#变压器	180000	178025.89	99	0	1974	不受限	不可开放
3796	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#1主变	10000	8126.7	81	1950	-77	不受限	不可开放
3797	东区站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.东区站.35kV/#2主变	10000	8407.6	84	8350	-6758	不受限	不可开放
3798	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.圣灯站.35kV/#2主变	10000	8924.8	89	2280	-1205	不受限	不可开放
3799	界市站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.界市站.35kV/#1主变	10000	9327.6	93	2430	-1758	不受限	不可开放
3800	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#1主变	50000	41688	83	11530	-3218	不受限	不可开放
3801	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#1主变	20000	16260.8	81	8540	-14341	不受限	不可开放
3802	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/1#主变	6300	4402	70	2830	-932	不受限	不可开放
3803	卫林站	威远电力调度控制中心	内江地调.卫林站.35kV/#1主变	10000	6876.5	69	1130	-136	不受限	不可开放
3804	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调.龙会站.35kV/#2主变	10000	9998.7	100	0	1	不受限	不可开放
3805	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#1主变	8000	3679.8	46	4780	-5310	不受限	不可开放
3806	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/1#主变	8000	8932	112	0	-932	不受限	不可开放
3807	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#2主变	6300	2403.8	38	2160	-524	不受限	不可开放
3808	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#2主变	6300	4622.1	73	4505	-2827	不受限	不可开放
3809	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#2主变	10000	9717	97	855	-1532	不受限	不可开放
3810	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调.镇西站.35kV/#1主变	10000	9637	96	7200	-14237	不受限	不可开放
3811	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/1#主变	50000	45889.6	92	0	4110	不受限	不可开放
3812	高楼站	资中电力调度控制中心	资中县调.高楼站.35kV/#1主变	10000	6702.5	67	3200	98	不受限	不可开放
3813	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#1主变	10000	6347.4	63	3850	-197	不受限	不可开放
3814	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#2主变	8000	7329	92	315	356	不受限	不可开放
3815	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#1主变	10000	8801	88	2000	-801	不受限	不可开放
3816	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#1主变	10000	8843.6	88	315	841	不受限	不可开放
3817	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/1#变压器	150000	145794.9	97	0	4205	不受限	不可开放
3818	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/1#变压器	90000	84106.1	93	0	5894	不受限	不可开放
3819	三合站	荣经电力调度控制中心	荣经县调.三合站.35kV/#2主变	6300	7516.1	119	0	-1216	不受限	不可开放

3820	大田站	蒙经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#1主变	63000	59712.4	95	2380	-1472	不受限	不可开放
3821	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/1#变压器	180000	198845.2	110	0	-18845	不受限	不可开放
3822	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/1#变压器	180000	155249.8	86	25210	-460	不受限	不可开放
3823	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/1#变压器	20000	18419	92	3600	-2019	不受限	不可开放
3824	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/1#变压器	180000	163819.2	91	0	16181	不受限	不可开放
3825	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/2#变压器	180000	165162.2	92	0	14838	不受限	不可开放
3826	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/3#变压器	50000	49032.2	98	630	338	不受限	不可开放
3827	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#3主变	40000	34888.2	87	11760	-6648	不受限	不可开放
3828	界牌站	蒙经电力调度控制中心	蒙经县调.界牌站.35kV/#1主变	3150	2038.8	65	500	111	不受限	不可开放
3829	瓦子坡	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瓦子坡.35kV/#2主变	10000	1670	17	0	-2300	不受限	不可开放
3830	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#2主变	63000	52644.5	84	15100	-4744	不受限	不可开放
3831	兴隆站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.兴隆站.35kV/1#变压器	8000	8190	102	0	-190	不受限	不可开放
3832	河口站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.河口站.35kV/#2主变	10000	9647.9	96	0	352	不受限	不可开放
3833	瓦子坡	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瓦子坡.35kV/#1主变	10000	1670	17	0	-2300	不受限	不可开放
3834	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#2主变	63000	59809.2	95	5050	-1859	不受限	不可开放
3835	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#1主变	63000	61248	97	5050	-3298	不受限	不可开放
3836	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#2主变	31500	17410.9	55	0	-961	不受限	不可开放
3837	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/3#变压器	180000	171886.7	95	0	8113	不受限	不可开放
3838	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/2#变压器	180000	170703.1	95	0	9297	不受限	不可开放
3839	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	9804.9	98	500	-305	不受限	不可开放
3840	碧庄	射洪电力调度控制中心	射洪县调.碧庄.35kV/#1主变	6300	5007.6	79	630	32	不受限	不可开放
3841	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#2主变	6300	5969.6	95	180	-30	不受限	不可开放
3842	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/2#变压器	240000	234435.11	98	630	4935	不受限	不可开放
3843	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#1主变	6300	6010.2	95	180	-70	不受限	不可开放
3844	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/3#变压器	180000	168353.19	94	0	11647	不受限	不可开放
3845	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#1主变	16000	13870.5	87	688	754	不受限	不可开放
3846	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/2#变压器	180000	168349	94	0	11651	不受限	不可开放
3847	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#1主变	6300	5938.8	94	100	161	不受限	不可开放
3848	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#1主变	63000	52531.1	83	15100	-4631	不受限	不可开放
3849	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#2主变	6300	5313	84	0	-1048	不受限	不可开放
3850	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#2主变	6300	6084.4	97	100	16	不受限	不可开放
3851	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#1主变	6300	5320.4	84	0	-1055	不受限	不可开放
3852	擂鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.擂鼓站.110kV/1#变压器	40000	41474.4	104	400	-1874	不受限	不可开放
3853	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#1主变	10000	10489.1	105	2050	-2539	不受限	不可开放
3854	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#2主变	20000	18795	94	0	1205	不受限	不可开放
3855	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#1主变	10000	9632	96	0	368	不受限	不可开放
3856	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#2主变	10000	9270.7	93	6050	-5321	不受限	不可开放
3857	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#1主变	10000	9142.8	91	6050	-5193	不受限	不可开放
3858	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#2主变	10000	9980.7	100	2300	-2281	不受限	不可开放
3859	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#1主变	10000	9006.8	90	2300	-1307	不受限	不可开放
3860	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/1#变压器	240000	235842.7	98	1800	2357	不受限	不可开放
3861	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/2#变压器	20000	20537	103	0	-537	不受限	不可开放
3862	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/2#变压器	150000	140336.11	94	0	9664	不受限	不可开放

3863	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/2#变压器	150000	155179.8	103	0	-5180	不受限	不可开放
3864	槐树站(西充)	西充电力调度控制中心	南充地调.槐树站(西充).35kV/#2主变	6300	3766	60	6520.78	-3987	不受限	不可开放
3865	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#2主变	5000	5193.6	104	1630	-1824	不受限	不可开放
3866	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#1主变	5000	4487.6	90	1630	-1118	不受限	不可开放
3867	黄叙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄叙.110kV/#2主变	50000	46584.6	93	15850	-12435	不受限	不可开放
3868	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/1#变压器	8000	7488.7	94	315	196	不受限	不可开放
3869	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/1#变压器	150000	139467.3	93	0	10533	不受限	不可开放
3870	黄叙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄叙.110kV/#1主变	50000	45814.3	92	15850	-11664	不受限	不可开放
3871	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/1#变压器	50000	48721.2	97	0	1279	不受限	不可开放
3872	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/3#变压器	0	0	0	null	0	不受限	不可开放
3873	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#2主变	50000	45456.8	91	11760	-7217	不受限	不可开放
3874	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#1主变	50000	44250.9	89	11760	-6011	不受限	不可开放
3875	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/2#变压器	180000	170197	95	0	9803	不受限	不可开放
3876	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#2主变	50000	44268.5	89	21680	-15948	不受限	不可开放
3877	茜草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.茜草坝.110kV/#1主变	40000	36229.9	91	21680	-17910	不受限	不可开放
3878	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#3主变	40000	33963.4	85	8665	-2628	不受限	不可开放
3879	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#2主变	40000	31069.7	78	8665	265	不受限	不可开放
3880	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#1主变	40000	33576.1	84	8665	-2241	不受限	不可开放
3881	金峰站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金峰站.35kV/#1变压器	6300	6138.2	97	0	162	不受限	不可开放
3882	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#2主变	40000	37198.9	93	31330	-28529	不受限	不可开放
3883	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#1主变	63000	48607.8	77	31330	-16938	不受限	不可开放
3884	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/1#变压器	150000	139959	93	0	10041	不受限	不可开放
3885	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#2主变	40000	36853.1	92	0	3147	不受限	不可开放
3886	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/2#变压器	50000	50490	101	1030	-1520	不受限	不可开放
3887	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/2#变压器	180000	179364.6	100	0	635	不受限	不可开放
3888	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#2主变	6300	5964	95	0	336	不受限	不可开放
3889	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/1#变压器	31500	27482	87	8340	-4322	不受限	不可开放
3890	雪山站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/2#变压器	5000	7463.4	149	0	-2463	受限	不可开放
3891	水潦	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水潦.35kV/#1主变	6300	3001.6	48	4100	-802	不受限	不可开放
3892	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/1#变压器	180000	165738.61	92	0	14261	不受限	不可开放
3893	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#1主变	10000	7143.9	71	3870	-1014	不受限	不可开放
3894	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/1#变压器	50000	50701	101	3630	-4331	不受限	不可开放
3895	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/1#变压器	180000	181632.8	101	0	-1633	受限	不可开放
3896	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/2#变压器	180000	245646.39	136	0	-65646	不受限	不可开放
3897	大树	叙永电力调度控制中心	泸州地调.大树.35kV/#1主变	10000	9398.7	94	4625	-4024	不受限	不可开放
3898	柏林站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.柏林站.35kV/2#变压器	10000	10887.2	109	80	-967	不受限	不可开放
3899	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/1#变压器	6300	4019.4	64	3000	-719	不受限	不可开放
3900	小槐站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小槐站.110kV/1#变压器	31500	27096.3	86	4865	-461	不受限	不可开放
3901	石板站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.石板站.35kV/1#变压器	8000	8159.3	102	160	-319	不受限	不可开放
3902	摩尼	叙永电力调度控制中心	泸州地调.摩尼.110kV/#1主变	31500	26114.4	83	6910	-1524	不受限	不可开放
3903	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/2#变压器	63000	57342.3	91	0	5658	不受限	不可开放
3904	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/2#变压器	50000	50259.8	101	2400	-2660	不受限	不可开放
3905	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/1#变压器	50000	46056.6	92	0	3943	不受限	不可开放

3906	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#1主变	50000	57389.1	115	250	-7639	不受限	不可开放
3907	高灯站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.高灯站.35kV/1#变压器	10000	6381.7	64	3000	618	不受限	不可开放
3908	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/2#变压器	63000	61393.2	97	500	1107	不受限	不可开放
3909	白节	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.白节.35kV/#1主变	20000	1024	10	0	0	不受限	不可开放
3910	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/1#变压器	40000	38281.2	96	880	839	不受限	不可开放
3911	顺河站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.顺河站.35kV/#1主变	6300	5803	92	0	497	不受限	不可开放
3912	城宁	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.城宁.35kV/#1主变	20000	1024	10	0	0	不受限	不可开放
3913	云锦	泸川电力调度控制中心	泸川县调.云锦.35kV/#2主变	10000	9242.2	92	0	758	不受限	不可开放
3914	丰乐	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.丰乐.35kV/#1主变	20000	1024	10	0	0	不受限	不可开放
3915	黄甸站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黄甸站.35kV/1#变压器	6300	4186	66	6000	-3886	不受限	不可开放
3916	总发站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.总发站.35kV/#1主变	6300	3796	60	3430	-926	不受限	不可开放
3917	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/1#变压器	240000	221000	92	0	19000	不受限	不可开放
3918	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#2主变	6300	5723	91	0	577	不受限	不可开放
3919	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#2主变	50000	46728	93	0	3272	不受限	不可开放
3920	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#2主变	40000	47094	118	0	-7094	不受限	不可开放
3921	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#1主变	40000	38382	96	0	1618	不受限	不可开放
3922	棉簇	岷江电力调度控制中心	岷江地调.棉簇.110kV/1#变压器	50000	3797.0636	8		41203	不受限	41203
3923	绵鹿	岷江电力调度控制中心	岷江地调.绵鹿.110kV/1#变压器	31500	11877.0168	38		16473	不受限	16473
3924	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新桥.110kV/1#变压器	40000	21997.4392	55	5350	8653	不受限	8653
3925	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新桥.110kV/2#变压器	50000	1082.1536	2		43918	不受限	43918
3926	油碾	岷江电力调度控制中心	岷江地调.油碾.110kV/1#变压器	50000	29462.0128	59		15538	不受限	
3927	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调.郭家坝.110kV/1#变压器	40000	7167.3624	18	6410	22423	不受限	22423
3928	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调.郭家坝.110kV/2#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3929	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/1#变压器	63000	39990.148	63		16710	受限	
3930	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/3#变压器	63000	46004.8644	73		10695	受限	
3931	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/2#变压器	63000	36381.6992	58		20318	受限	
3932	干河子	岷江电力调度控制中心	岷江地调.干河子.110kV/1#变压器	63000	14128.9632	22		42571	受限	
3933	杨柳坪	岷江电力调度控制中心	岷江地调.杨柳坪.110kV/1#变压器	31500	22504.2224	71		5846	不受限	5846
3934	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/1#变压器	40000	18314.6876	46		17685	不受限	17685
3935	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/2#变压器	40000	15851.264	40		20149	不受限	20149
3936	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/3#变压器	80000	29147.6548	36		42852	不受限	42852
3937	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/1#变压器	120000	101987.2612	85		6013	受限	
3938	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/2#变压器	100000	29917.3556	30		60083	不受限	60083
3939	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/3#变压器	80000	53726.64	67		18273	不受限	18273
3940	黄安	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄安.35kV/1#变压器	16000	203.6832	1		14196	不受限	14196
3941	古溪沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.古溪沟.35kV/1#变压器	20000	9540.3756	48		8460	受限	
3942	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.七盘沟.35kV/1#变压器	10000	3454.474	35	250	3296	不受限	3296
3943	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.七盘沟.35kV/2#变压器	10000	3547.8288	35	30	3422	不受限	3422
3944	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调.威州.35kV/1#变压器	10000	2650.3064	27	400	3950	不受限	3950
3945	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调.威州.35kV/2#变压器	10000	1490.6458	15	500	5009	不受限	5009
3946	龙溪	岷江电力调度控制中心	岷江地调.龙溪.35kV/1#变压器	6300	5786.7852	92		-117	受限	-117
3947	银杏	岷江电力调度控制中心	岷江地调.银杏.35kV/1#变压器	6300	4852.0248	77		818	不受限	818
3948	清水驿	岷江电力调度控制中心	岷江地调.清水驿.110kV/1#变压器	40000	11221.628	28		24778	不受限	24778

3949	清水驿	岷江电力调度控制中心	岷江地调.清水驿.110kV/2#变压器	40000	16327.564	41		19672	不受限	19672
------	-----	------------	----------------------	-------	-----------	----	--	-------	-----	-------