基本信息					历史运行信息					
序号	所属变电站	所属调管范围	主变名称	主变额定容量(KVA)	历史最大负荷(kW)	历史最大负荷率(%)	已批复待接入容量(KVA)	计算可开放容量(KVA)	上级电网允许可开放信息	实际可开放容量(KVA)
1	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/2#变压器	240000	54789	23	0	185211	不受限	185200
2	庄上	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.庄上.220kV/1#变压器	240000	54842.6	23	0	185157	不受限	185100
3	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/1#变压器	240000	59929.2	25	0	180071	不受限	180000
4	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/1#变压器	240000	61140.8	25	0	178859	不受限	178800
5	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/2#变压器	240000	65498.1	27	0	174502	不受限	174500
6	禹王宫	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.禹王宫.220kV/1#变压器	240000	68125.6	28	0	171874	不受限	171800
7	园湾	自贡电力调度控制中心	自贡地调.园湾.220kV/2#变压器	240000	76223.8	32	0	163776	不受限	163700
8	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/1#变压器	240000	77327	32	0	162673	不受限	162600
9	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/3#变压器	240000	85258.3	36	0	154742	不受限	154700
10	安宁	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.安宁.220kV/2#变压器	240000	86352.6	36	0	153647	不受限	153600
11	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/2#变压器	150000	1000	0	0	150000	不受限	150000
12	蓉东	成都配调	成都地调.蓉东.220kV/1#变压器	150000	1000	0	0	150000	不受限	150000
13	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/1#变压器	180000	36325.8	20	NULL	143674	不受限	143600
14	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/1#变压器	240000	97570.5	41	0	142430	不受限	142400
15	长田	达州电力调度控制中心	达州地调.长田.220kV/2#变压器	180000	37665	21	NULL	142335	不受限	142300
16	玉皇	中江电力调度控制中心	德阳地调.玉皇.220kV/2#变压器	240000	99423	41	0	140577	不受限	140500
17	红砂	天府电力调度控制中心	.红砂.220kV/2#变压器	240000	107435.5	45	0	132565	不受限	132500
18	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/3#变压器	240000	107195	45	600	132205	不受限	132200
19	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/1#变压器	180000	48631	27	0	131369	不受限	131300
20	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调.欧城.220kV/2#变压器	240000	106096.3	44	4100	129804	不受限	129800
21	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/2#变压器	240000	114510	48	0	125490	不受限	125400
22	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/2#变压器	240000	113738.41	47	830	125432	不受限	125400
23	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/2#变压器	240000	114401.8	48	400	125198	不受限	125190
24	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/2#变压器	180000	55158.4	31	0	124842	不受限	124800
25	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/3#变压器	180000	57181.7	32	0	122818	不受限	122800
26	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/2#变压器	240000	117116.09	49	0	122884	不受限	122800
27	大方	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大方.220kV/1#变压器	240000	117342.91	49	0	122657	不受限	122600
28	三圣	成都配调	成都地调.三圣.220kV/1#变压器	240000	115445	48	2000	122555	不受限	122500
29	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/1#变压器	240000	118163.59	49	0	121836	不受限	121800
30	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/6#变压器	180000	58494.1	32	0	121506	不受限	121500
31	甘眉	眉山电力调度控制中心	眉山地调.甘眉.220kV/5#变压器	180000	58594.6	33	0	121405	不受限	121400
32	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/2#变压器	240000	118903.7	50	0	121096	不受限	121000
33	铁佛	内江电力调度控制中心	内江地调.铁佛.220kV/2#变压器	180000	57123.6	32	2160	120716	不受限	120700
34	双桥子	成都配调	成都地调.双桥子.220kV/3#变压器	240000	119542.4	50	0	120458	不受限	120400
35	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/1#变压器	180000	64059	36	null	115941	不受限	115900
36	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/2#变压器	180000	65234.9	36	null	114765	不受限	114700
37	牯牛山	眉山电力调度控制中心	眉山地调.牯牛山.220kV/1#变压器	180000	65510.1	36	null	114490	不受限	114400
38	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/1#变压器	180000	66477.8	37	0	113522	不受限	113500
39	仪陇	南充电力调度控制中心	南充地调.仪陇.220kV/1#变压器	240000	127888	53	0	112112	不受限	112100
40	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/2#变压器	180000	69414.4	39	NULL	110586	不受限	110500
41	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/1#变压器	180000	69766.41	39	NULL	110234	不受限	110200
42	化工园	达州电力调度控制中心	达州地调.化工园.220kV/3#变压器	180000	70178.2	39	NULL	109822	不受限	109800
43	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/1#变压器	180000	70356	39	0	109644	不受限	109600
44	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/2#变压器	150000	38867.2	26	3500	107633	不受限	107600
45	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/2#变压器	240000	99428.1	41	33750	106822	不受限	106800
46	岩神山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.岩神山.220kV/2#变压器	180000	73783.7	41	0	106216	不受限	106200
47	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/3#变压器	180000	74026.2	41	0	105974	不受限	105900
48	武胜	武胜电力调度控制中心	广安地调.武胜.220kV/2#变压器	180000	74758	42	0	105242	不受限	105200
49	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/2#变压器	240000	134800.2	56	null	105200	不受限	105200
50	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/2#变压器	240000	134872.5	56	0	105128	不受限	105100
51	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/2#变压器	180000	75082	42	0	104918	不受限	104900
52	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/1#变压器	180000	75117.9	42	NULL	104882	不受限	104800
53	蒙阳	广汉电力调度控制中心	德阳地调.蒙阳.220kV/1#变压器	240000	135349	56	null	104651	不受限	104600
54	汉塘	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.汉塘.220kV/1#变压器	180000	75580.1	42	0	104420	不受限	104400
55	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/1#变压器	240000	135814	57	0	104186	不受限	104100
56	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/1#变压器	150000	47500	32	0	102500	不受限	102500
57	雅江	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江.220kV/1#变压器	150000	47700	32	0	102300	不受限	102300
58	古佛	自贡电力调度控制中心	自贡地调.古佛.220kV/1#变压器	180000	78214.4	43	0	101786	不受限	101700
59	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/3#变压器	180000	78534.7	44	null	101465	不受限	101400
60	紫竹	安岳电力调度控制中心	资阳地调.紫竹.220kV/2#变压器	180000	78886.8	44	null	101113	不受限	101100
61	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/3#变压器	240000	139707.8	58	0	100292	不受限	100200
62	欧城	青白江电力调度控制中心	成都地调.欧城.220kV/1#变压器	240000	106297	44	34500	99203	不受限	99200
63	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/2#变压器	180000	81564.91	45	0	98435	不受限	98400
64	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/3#变压器	180000	81591.8	45	NULL	98408	不受限	98400
65	团坝	达州电力调度控制中心	达州地调.团坝.220kV/2#变压器	180000	81843.8	45	NULL	98156	不受限	98100
66	黄水	天府电力调度控制中心	天府地调.黄水.220kV/3#变压器	180000	81989.6	46	0	98010	不受限	98000
67	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/2#变压器	240000	142012.4	59	630	97358	不受限	97300
68	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/3#变压器	240000	143150	60	0	96850	不受限	96800
69	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/2#变压器	240000	144189.19	60	0	95811	不受限	95800
70	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/1#变压器	180000	84259.6	47	0	95740	不受限	95700
71	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/2#变压器	180000	84673.4	47	0	95327	不受限	95300
72	永兴	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.永兴.220kV/1#变压器	240000	143741.81	60	1800	94458	不受限	94400
73	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/2#变压器	180000	86887.8	48	0	93112	不受限	93100
74	西佛寺	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.西佛寺.220kV/1#变压器	240000	147026.2	61	0	92974	不受限	92900
75	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/1#变压器	150000	57197.5	38	0	92803	不受限	92800
76	乐德	自贡电力调度控制中心	自贡地调.乐德.220kV/2#变压器	150000	57331.5	38	0	92669	不受限	92600
77	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/1#变压器	240000	147860.6	62	0	92139	不受限	92100
78	腾飞	成都配调	成都地调.腾飞.220kV/2#变压器	240000	148860	62	0	91140	不受限	91100
79	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/2#变压器	180000	90638.3	50	NULL	89362	不受限	89300
80	芭蕉	达州电力调度控制中心	达州地调.芭蕉.220kV/1#变压器	180000	90656.6	50	NULL	89343	不受限	89300
81	十陵	天府电力调度控制中心	天府地调.十陵.220kV/1#变压器	240000	151324.4	63	0	88676	不受限	88600
82	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/1#变压器	240000	151935	63	30	88035	不受限	88000
83	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/1#变压器	180000	92751.6	52	0	87248	不受限	87200
84	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/1#变压器	180000	93054.7	52	0	86945	不受限	86900
85	塘坎街	成都配调	成都地调.塘坎街.220kV/2#变压器	180000	93635.5	52	0	86365	不受限	86300
86	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/1#变压器	150000	64122.1	43	0	85878	不受限	85800
87	榆林	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.榆林.220kV/2#变压器	150000	64307.7	43	0	85692	不受限	85600
88	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/1#变压器	180000	94314.4	52	0	85686	不受限	85600
89	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/1#变压器	240000	155281.3	65	0	84719	不受限	84700
90	府河	成都配调	成都地调.府河.220kV/2#变压器	240000	155226.6	65	0	84773	不受限	84700
91	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/2#变压器	180000	95441.5	53	0	84559	不受限	84500
92	孜吉	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜.220kV/1#变压器	180000	95680.8	53	0	84319	不受限	84300
93	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/3#变压器	180000	96408.2	54	NULL	83592	不受限	83500
94	全胜	达州电力调度控制中心	达州地调.全胜.220kV/2#变压器	180000	97498.1	54	NULL	82502	不受限	82500
95	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/2#变压器	180000	97616.09	54	0	82384	不受限	82300
96	保宁	阆中电力调度控制分中心	南充地调.保宁.220kV/1#变压器	180000	97545	54	410	82045	不受限	82000
97	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/2#变压器	180000	99104.6	55	0	80895	不受限	80800
98	众意站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.众意站.110kV/1#主变	120000	39345.7	33	0	80654	不受限	80600
99	平春	眉山电力调度控制中心	眉山地调.平春.220kV/1#变压器	180000	99932.3	56	0	80068	不受限	80000
100	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/1#变压器	180000	100310.7	56	0	79689	不受限	79600
101	柏合	天府电力调度控制中心	天府地调.柏合.220kV/3#变压器	180000	101717.91	57	0	78282	不受限	78200
102	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/2#变压器	90000	12927.2	14	0	77073	不受限	77000
103	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/2#变压器	240000	163295.9	68	0	76704	不受限	76700
104	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/1#变压器	120000	44201.7	37	0	75798	不受限	75700
105	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/2#变压器	180000	104367.7	58	0	75632	不受限	75600
106	八德	阆中电力调度控制分中心	南充地调.八德.220kV/3#变压器	180000	104878.09	58	0	75122	不受限	75100
107	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/2#变压器	180000	104972.6	58	0	75027	不受限	75000
108	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/1#变压器	180000	105282.4	58	NULL	74718	不受限	74700
109	东郊	成都配调	成都地调.东郊.220kV/3#变压器	180000	105575.9	59	0	74424	不受限	74400
110	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/1#变压器	240000	165607.5	69	0	74393	不受限	74300
111	八德	阆中电力调度控制分中心	南充地调.八德.220kV/2#变压器	180000	105529.9	59	340	74130	不受限	74100
112	曹家寺	成都配调	成都地调.曹家寺.220kV/2#变压器	240000	166090	69	0	73910	不受限	73900
113	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/1#变压器	240000	162879.2	68	3200	73921	不受限	73900
114	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/2#变压器	180000	72284.4	40	34000	73716	不受限	73700
115	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/1#变压器	180000	105902	59	795	73303	不受限	73300
116	文峰	乐至电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/2#变压器	150000	76715	51	0	73285	不受限	73200
117	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/1#变压器	180000	106794.9	59	0	73205	不受限	73200
118	贺家堰	广安电力调度控制中心	广安地调.贺家堰.220kV/2#变压器	180000	106949.2	59	0	73051	不受限	73000
119	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/1#变压器	150000	77432.5	52	0	72568	不受限	72500
120	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/2#变压器	150000	77509.1	52	0	72491	不受限	72400
121	雷剑	成都配调	成都地调.雷剑.220kV/2#变压器	240000	167972.6	70	0	72027	不受限	72000
122	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/2#变压器	150000	79387	53	0	70613	不受限	70600
123	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/2#变压器	150000	79833.6	53	0	70166	不受限	70100
124	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/2#变压器	180000	110322.7	61	0	69677	不受限	69600
125	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/2#变压器	180000	110331.9	61	0	69668	不受限	69600
126	观井	巴中电力调度控制中心	巴中地调.观井.220kV/1#变压器	150000	80502.41	54	0	69498	不受限	69400
127	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/1#变压器	150000	80827.5	54	NULL	69173	不受限	69100
128	渠县	达州电力调度控制中心	达州地调.渠县.220kV/2#变压器	150000	80994.5	54	NULL	69006	不受限	69000
129	林庄	泸州电力调度控制中心	泸州地调.林庄.220kV/1#变压器	180000	111863.3	62	0	68137	不受限	68100
130	桐子林	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.桐子林.220kV/1#变压器	150000	82072	55	0	67928	不受限	67900
131	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/1#变压器	150000	82519.4	55	0	67481	不受限	67400
132	罗家坊	天府电力调度控制中心	天府地调.罗家坊.220kV/1#变压器	240000	172893.6	72	0	67106	不受限	67100
133	武侯	成都配调	成都地调.武侯.220kV/1#变压器	240000	172925.2	72	0	67075	不受限	67000
134	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调.大面铺.220kV/2#变压器	240000	172974.7	72	0	67025	不受限	67000
135	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/2#变压器	180000	112902.4	63	0	67098	不受限	67000
136	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/1#主变	70000	3420.1	5	0	66580	不受限	66500
137	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/1#变压器	180000	113845.8	63	0	66154	不受限	66100
138	茶山	内江电力调度控制中心	内江地调.茶山.220kV/1#变压器	120000	52269.7	44	3675	64055	不受限	64000
139	罗盘山	泸州电力调度控制中心	泸州地调.罗盘山.220kV/3#变压器	180000	116436.8	65	0	63563	不受限	63500
140	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/3#变压器	150000	87341.3	58	0	62659	不受限	62600
141	施家坪	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.施家坪.220kV/2#变压器	150000	87475.2	58	0	62525	不受限	62500
142	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/2#变压器	180000	117549.9	65	0	62450	不受限	62400
143	清波	成都配调	成都地调.清波.220kV/2#变压器	240000	177973.69	74	0	62026	不受限	62000
144	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#3主变	63000	30000	50	1000	62000	不受限	62000
145	银江	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.银江.220kV/2#变压器	180000	118085	66	0	61915	不受限	61900
146	古城	广汉电力调度控制中心	广汉县调.古城.220kV/1#变压器	180000	118307.5	66	0	61693	不受限	61600

147	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/2#变压器	180000	118771.5	66	0	61229	不受限	61200
148	仁达	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达.220kV/1#变压器	63000	1792.6	3	0	61207	不受限	61200
149	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/2#变压器	180000	119324.6	66	0	60675	不受限	60600
150	先锋	眉山电力调度控制中心	眉山地调.先锋.220kV/2#变压器	150000	89441.5	60	0	60559	不受限	60500
151	清泓	成都配调	成都地调.清泓.220kV/1#变压器	240000	179659.81	75	0	60340	不受限	60300
152	新二村	成都配调	成都地调.新二村.220kV/1#变压器	180000	119662	66	0	60338	不受限	60300
153	武棚	内江电力调度控制中心	内江地调.武棚.220kV/1#变压器	150000	89900	60	null	60100	不受限	60000
154	武棚	内江电力调度控制中心	内江地调.武棚.220kV/2#变压器	150000	89800	60	null	60200	不受限	60000
155	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/2#变压器	180000	120255.9	67	0	59744	不受限	59700
156	桄关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桄关站.110kV/桄关变电站1#主变	63000	3462.3	5	0	59538	不受限	59500
157	磨家梁	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.磨家梁.220kV/1#变压器	240000	181231.8	76	0	58768	不受限	58700
158	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/1#变压器	180000	121985	68	0	58015	不受限	58000
159	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/1#变压器	240000	181960.2	76	0	58040	不受限	58000
160	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/1#变压器	240000	181480.3	76	1200	57320	不受限	57300
161	凌青山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌青山.220kV/1#变压器	180000	123230.3	68	0	56770	不受限	56700
162	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/1#变压器	240000	183306.8	76	null	56693	不受限	56600
163	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/1#变压器	150000	93408.5	62	0	56592	不受限	56500
164	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/2#变压器	180000	123458.5	69	0	56542	不受限	56500
165	代市	广安电力调度控制中心	广安地调.代市.220kV/2#变压器	180000	123674.6	69	0	56325	不受限	56300
166	凌青山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.凌青山.220kV/2#变压器	180000	123783	69	0	56217	不受限	56200
167	凉水井	内江电力调度控制中心	内江地调.凉水井.220kV/1#变压器	150000	59290.4	40	34500	56210	不受限	56200
168	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/1#变压器	180000	123863.3	69	0	56137	不受限	56100
169	望龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.望龙.220kV/2#变压器	180000	123836.7	69	0	56163	不受限	56100
170	文庙	眉山电力调度控制中心	眉山地调.文庙.220kV/3#变压器	180000	123982.4	69	0	56018	不受限	56000
171	草池	巴中电力调度控制中心	巴中地调.草池.220kV/1#变压器	150000	95215.7	63	0	54784	不受限	54700
172	冯冲湾	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.冯冲湾.220kV/2#变压器	150000	95645.1	64	0	54355	不受限	54300
173	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#2主变	63000	8936.4	14	0	54064	不受限	54000
174	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/1#变压器	300000	246000	82	0	54000	不受限	54000
175	天成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/2#变压器	180000	125989.6	70	0	54010	不受限	54000
176	长土站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.长土站.110kV/#1主变	63000	9121.2	14	0	53879	不受限	53800
177	大成	自贡电力调度控制中心	自贡地调.天成.220kV/3#变压器	180000	126397.91	70	0	53602	不受限	53600
178	茅溪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.茅溪.110kV/#2主变	63000	9800	16	0	53200	不受限	53200
179	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/2#变压器	180000	126808.6	70	0	53191	不受限	53100
180	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/2#主变	63000	9978.7	16	0	53021	不受限	53000
181	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/2#变压器	63000	10359.5	16	0	52641	不受限	52600
182	花园变电站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.花园变电站.110kV/2#变压器	63000	10457	17	null	52543	不受限	52500
183	花园变电站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.花园变电站.110kV/1#变压器	63000	10489	17	null	52511	不受限	52500
184	芙满	天府电力调度控制中心	天府地调.芙满.110kV/2#变压器	63000	10545	17	0	52455	不受限	52400
185	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/2#变压器	180000	128128.01	71	0	51872	不受限	51800
186	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/1#变压器	240000	188783.2	79	0	51217	不受限	51200
187	郭家堰	温江电力调度控制中心	成都地调.郭家堰.220kV/2#变压器	240000	187894.2	78	1000	51106	不受限	51100
188	复兴	达州电力调度控制中心	达州地调.复兴.220kV/2#变压器	120000	69092.4	58	NULL	50908	不受限	50900
189	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/1#变压器	150000	99117.5	66	0	50883	不受限	50800
190	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/2#变压器	63000	12586.2	20	0	50414	不受限	50400
191	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/2#变压器	180000	129629	72	0	50371	不受限	50300
192	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/2#变压器	150000	99774.4	67	0	50226	不受限	50200
193	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#1主变	63000	10384.6	16	2515	50100	不受限	50100
194	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#3主变	50000	1000	0	0	50000	不受限	50000
195	革新	青白江电力调度控制中心	成都地调.革新.110kV/#1主变	50000	0	0	0	50000	不受限	50000
196	永口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.永口站.110kV/3#变压器	50000	0	0	0	50000	不受限	50000
197	玉观	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玉观.220kV/2#变压器	150000	99946	67	0	50054	不受限	50000
198	芙满	天府电力调度控制中心	天府地调.芙满.110kV/1#变压器	63000	10119	16	0	49881	不受限	49800
199	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/2#变压器	63000	13228.5	21	0	49772	不受限	49700
200	亭子	达州电力调度控制中心	达州地调.亭子.220kV/2#变压器	120000	70566.4	59	NULL	49434	不受限	49400
201	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/2#变压器	150000	100860.7	67	0	49139	不受限	49100
202	向义	自贡电力调度控制中心	自贡地调.向义.220kV/1#变压器	150000	100936.2	67	0	49064	不受限	49000
203	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#2主变	63000	13921.4	22	0	49079	不受限	49000
204	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/3#变压器	120000	70960.6	59	0	49039	不受限	49000
205	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/1#变压器	120000	71359.2	59	NULL	48641	不受限	48600
206	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/1#变压器	240000	192112.8	80	0	47887	不受限	47800
207	盖家坪	达州电力调度控制中心	达州地调.盖家坪.220kV/2#变压器	120000	72441.59	60	NULL	47558	不受限	47500
208	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#1主变	50000	2600	5	NULL	47400	不受限	47400
209	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/2#变压器	240000	192566.5	80	0	47434	不受限	47400
210	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#1主变	63000	15796	25	0	47204	不受限	47200
211	天井坎	眉山电力调度控制中心	眉山地调.天井坎.220kV/1#变压器	180000	132750.2	74	0	47250	不受限	47200
212	永利站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.永利站.110kV/#1主变	50000	2749.5	5	0	47251	不受限	47200
213	永利站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.永利站.110kV/#2主变	50000	2727.3	5	0	47273	不受限	47200
214	龙桥站旧	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站旧.110kV/3#变压器	63000	15927.9	25	0	47072	不受限	47000
215	马路洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马路洞站.110kV/#2主变	50000	3034.4	6	NULL	46966	不受限	46900
216	回门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.回门站.110kV/1#主变	63000	16100	26	0	46900	不受限	46900
217	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/2#变压器	180000	133206.61	74	0	46793	不受限	46700
218	佳桥	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.佳桥.220kV/1#变压器	180000	133367.9	74	0	46632	不受限	46600
219	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	16548.1	26	0	46452	不受限	46400
220	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#1主变	63000	16582.9	26	0	46417	不受限	46400
221	车城	天府电力调度控制中心	天府地调.车城.220kV/2#变压器	240000	193613.2	81	0	46387	不受限	46300
222	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/1#变压器	50000	3983.2	8	0	46017	不受限	46000
223	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#1主变	63000	16910.8	27	0	46089	不受限	46000
224	吴家站	达州电力调度控制中心	达州地调.吴家站.110kV/#2主变	50000	4000	8	NULL	46000	不受限	46000
225	严桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.严桥站.110kV/#1主变	50000	3996.1	8	0	46004	不受限	46000
226	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/2#变压器	180000	125899.4	70	8130	45971	不受限	45900
227	回龙	彭州电力调度控制中心	成都地调.回龙.220kV/2#变压器	240000	194033.4	81	null	45967	不受限	45900
228	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/1#变压器	63000	17172.1	27	0	45828	不受限	45800
229	杨桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.杨桥.220kV/1#变压器	180000	126012.3	70	8130	45858	不受限	45800
230	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/1#变压器	63000	17400	28	0	45600	不受限	45600
231	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/3#变压器	150000	90780.8	61	13684	45535	不受限	45500
232	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#1主变	50000	4502.5	9	NULL	45498	不受限	45400
233	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#1主变	63000	17568.6	28	0	45431	不受限	45400
234	马路洞站	达州电力调度控制中心	达州地调.马路洞站.110kV/#1主变	50000	4687.3	9	NULL	45313	不受限	45300
235	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/2#变压器	150000	104601	70	0	45399	不受限	45300
236	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#3主变	63000	17695	28	0	45305	不受限	45300
237	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#3主变	63000	17749.6	28	0	45250	不受限	45200
238	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/1#变压器	120000	74749.1	62	NULL	45251	不受限	45200
239	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/2#变压器	180000	134800.8	75	0	45199	不受限	45100
240	茨巫	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茨巫.220kV/1#变压器	90000	45000	50	0	45000	不受限	45000
241	永安	内江电力调度控制中心	内江地调.永安.220kV/2#变压器	150000	91520	61	13684	44796	不受限	44700
242	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/1#变压器	180000	135590.39	75	0	44410	不受限	44400
243	大堰站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.大堰站.110kV/2#变压器	50000	5682.4	11	0	44318	不受限	44300
244	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#2主变	63000	15438.8	25	3210	44351	不受限	44300
245	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#1主变	63000	18626.5	30	0	44374	不受限	44300
246	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#2主变	63000	18651.6	30	0	44348	不受限	44300
247	张公	巴中电力调度控制中心	巴中地调.张公.220kV/1#变压器	180000	135765.6	75	0	44234	不受限	44200
248	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#1主变	50000	5794.8	12	0	44205	不受限	44200
249	孜岩	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.孜岩.220kV/2#变压器	150000	105891.6	71	0	44108	不受限	44100
250	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#1主变	63000	19140	30	0	43860	不受限	43800
251	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/2#变压器	150000	106163.2	71	0	43837	不受限	43800
252	叶家林	崇州电力调度控制中心	成都地调.叶家林.110kV/#2主变	63000	19232.8	31	0	43767	不受限	43700
253	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#2主变	63000	18045.7	29	1280	43674	不受限	43600
254	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#3主变	63000	19693	31	0	43307	不受限	43300
255	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#1主变	63000	19828.3	31	0	43172	不受限	43100
256	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/1#变压器	63000	20192.4	32	0	42808	不受限	42800
257	迎晖	成都配调	成都地调.迎晖.110kV/#2主变	63000	20237.9	32	0	42762	不受限	42700
258	铜牌	成都配调	成都地调.铜牌.220kV/2#变压器	240000	197253.69	82	0	42746	不受限	42700
259	大兴站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.大兴站.110kV/1#变压器	50000	7367.8	15	0	42632	不受限	42600
260	大兴站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.大兴站.110kV/2#变压器	50000	7434.7	15	0	42565	不受限	42500
261	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/3#变压器	180000	137493	76	0	42507	不受限	42500
262	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/2#变压器	150000	107586.8	72	0	42413	不受限	42400
263	建丰	广安电力调度控制中心	广安地调.建丰.220kV/1#变压器	150000	107787.91	72	0	42212	不受限	42200
264	应龙	成都配调	成都地调.应龙.220kV/1#变压器	240000	194743.39	81	3030	42227	不受限	42200
265	余家	达州电力调度控制中心	达州地调.余家.220kV/2#变压器	120000	77703.91	65	NULL	42296	不受限	42200
266	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.220kV/1#变压器	120000	77924.9	65	0	42075	不受限	42000
267	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/2号主变	63000	20950	33	0	42050	不受限	42000
268	金星	广安电力调度控制中心	广安地调.金星.220kV/2#变压器	180000	137961.11	77	0	42039	不受限	42000
269	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#1主变	63000	20935.3	33	0	42065	不受限	42000
270	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/1#变压器	180000	138009.8	77	NULL	41990	不受限	41900
271	粮坊厘	成都配调	成都地调.粮坊厘.110kV/#3主变	63000	19521.1	31	1600	41879	不受限	41800
272	方水站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.方水站.110kV/2#变压器	63000	21207.6	34	0	41792	不受限	41700
273	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#1主变	63000	21252	34	0	41748	不受限	41700
274	镇江	眉山电力调度控制中心	眉山地调.镇江.220kV/1#变压器	150000	108249	72	0	41751	不受限	41700
275	安顺桥	成都配调	成都地调.安顺桥.220kV/2#变压器	150000	108340.3	72	0	41660	不受限	41600
276	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调.西溪站.110kV/#2主变	63000	21310	34	0	41690	不受限	41600
277	獭土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.獭土坡站.110kV/#2主变	50000	6565.6	13	1900	41534	不受限	41500
278	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#3主变	63000	21577	34	null	41423	不受限	41400
279	獭土坡站	广元电力调度控制中心	广元地调.獭土坡站.110kV/#1主变	50000	6967.6	14	1930	41102	不受限	41100
280	邪溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.邪溪站.110kV/1#主变	63000	21880	35	0	41120	不受限	41100
281	泡桐站	内江电力调度控制中心	内江地调.泡桐站.110kV/1#主变	50000	8800	17	null	41200	不受限	41000
282	东安湖	天府电力调度控制中心	天府地调.东安湖.110kV/2#变压器	63000	20800	33	0	41000	不受限	41000
283	泡桐站	内江电力调度控制中心	内江地调.泡桐站.110kV/2#主变	50000	8600	17	null	41400	不受限	41000
284	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#1主变	63000	22199.1	35	0	40801	不受限	40800
285	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#1主变	50000	9200.4	18	NULL	40800	不受限	40800
286	田坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.田坝站.110kV/#2主变	63000	22165.4	35	0	40835	不受限	40800
287	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#2主变	50000	9373	19	0	40627	不受限	40600
288	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/2#变压器	63000	22500	36	0	40500	不受限	40500
289	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#1主变	50000	9467	19	NULL	40533	不受限	40500
290	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/2#主变	60000	19470.7	32	0	40529	不受限	40500
291	联合站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.联合站.110kV/#1主变	63000	22542.4	36	0	40458	不受限	40400
292	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/2#变压器	63000	22519.2	36	0	40481	不受限	40400
293	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/1#变压器	180000	114477.6	64	25210	40312	不受限	40300
294	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/1#变压器	150000	109652.8	73	0	40347	不受限	40300

295	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#2主变	63000	22672.6	36	0	40327	不受限	40300
296	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/2#主变	50000	9640.5	19	0	40360	不受限	40300
297	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#2主变	63000	22706.1	36	0	40294	不受限	40200
298	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/1#主变	63000	22773.2	36	0	40227	不受限	40200
299	皂角站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.皂角站.110kV/2#主变	63000	22706.2	36	0	40294	不受限	40200
300	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/1#变压器	240000	199857.8	83	0	40142	不受限	40100
301	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#3主变	63000	22826.7	36	0	40173	不受限	40100
302	官家河坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官家河坝站.110kV/1#主变	50000	9808.9	20	0	40191	不受限	40100
303	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/1#主变	50000	9856.2	20	0	40143	不受限	40100
304	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#1主变	63000	22902	36	0	40098	不受限	40000
305	天涯石	成都配调	成都地调.天涯石.110kV/#1主变	63000	22907	36	0	40093	不受限	40000
306	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#1主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
307	桂溪	成都配调	成都地调.桂溪.110kV/#2主变	40000	1000	0	0	40000	不受限	40000
308	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/2#变压器	40000	27000	86	0	40000	不受限	40000
309	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#1临时主变	40000	19546	49	0	40000	不受限	40000
310	荆溪	南充电力调度控制中心	南充地调.荆溪.220kV/2#变压器	180000	112216.7	62	28070	39713	不受限	39700
311	正府街	成都配调	成都地调.正府街.110kV/#2主变	63000	23232	37	0	39768	不受限	39700
312	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#1主变	50000	10045.7	20	250	39704	不受限	39700
313	穿心店站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/2#变压器	50000	10377.4	21	0	39623	不受限	39600
314	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#1主变	63000	23422	37	50	39528	不受限	39500
315	三星堆站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/3#变压器	40000	27200	68	500	39500	不受限	39500
316	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#1主变	50000	10489.5	21	NULL	39511	不受限	39500
317	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#2主变	50000	10691.1	21	0	39309	不受限	39300
318	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#2主变	63000	23610.6	37	0	39389	不受限	39300
319	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/2#变压器	150000	110671.09	74	0	39329	不受限	39300
320	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#1主变	63000	23796	38	0	39204	不受限	39200
321	利州	天府电力调度控制中心	天府地调.利州.110kV/1#变压器	63000	22300	35	0	39200	不受限	39200
322	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#1主变	40000	795.2	2	0	39205	不受限	39200
323	拉日马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.拉日马站.35kV/#1主变	40000	795.2	2	0	39205	不受限	39200
324	竹根站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.竹根站.110kV/2#变压器	50000	10832.8	22	0	39167	不受限	39100
325	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#1主变	63000	23496	37	500	39004	不受限	39000
326	穿心店站	蓥华电力调度控制中心	什邡县调.穿心店站.110kV/1#变压器	50000	10995.2	22	0	39005	不受限	39000
327	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/2#变压器	63000	23449.3	37	800	38751	不受限	38700
328	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/2号主变	50000	11292	23	0	38708	不受限	38700
329	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#2主变	63000	24206	38	0	38794	不受限	38700
330	宋家桥站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.宋家桥站.110kV/#2主变	63000	24273.4	39	0	38727	不受限	38700
331	沈村站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沈村站.110kV/#2主变	50000	11312.4	23	0	38688	不受限	38600
332	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#1主变	63000	24313.6	39	0	38686	不受限	38600
333	广济	崇州电力调度控制中心	成都地调.广济.110kV/#2主变	50000	10460.9	21	915	38624	不受限	38600
334	马边站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.马边站.110kV/2#变压器	50000	11492.6	23	0	38507	不受限	38500
335	元渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.元渡站.110kV/#2主变	50000	11448.2	23	NULL	38552	不受限	38500
336	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#1主变	50000	11491.9	23	NULL	38508	不受限	38500
337	翁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.翁达站.110kV/#2主变	40000	1534.7	4	0	38465	不受限	38400
338	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/1#变压器	180000	141546.8	79	0	38453	不受限	38400
339	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#3主变	63000	24632.1	39	0	38368	不受限	38300
340	石羊	成都配调	成都地调.石羊.220kV/2#变压器	240000	201621.8	84	0	38378	不受限	38300
341	马场	成都配调	成都地调.马场.110kV/1号主变	50000	11601	23	0	38399	不受限	38300
342	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/2#变压器	40000	1641.4	4	0	38359	不受限	38300
343	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#2主变	63000	24816	39	0	38184	不受限	38100
344	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#2主变	63000	24842.4	39	0	38158	不受限	38100
345	毛家湾	天府电力调度控制中心	天府地调.毛家湾.220kV/2#变压器	240000	201814.61	84	0	38185	不受限	38100
346	宏仁站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.宏仁站.110kV/1#变压器	50000	11976	24	0	38024	不受限	38000
347	达通玛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.达通玛站.110kV/#1主变	40000	1931.4	5	0	38069	不受限	38000
348	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#2主变	63000	23960	38	630	38410	不受限	38000
349	石洞	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石洞.110kV/#1主变	63000	25140.7	40	0	37859	不受限	37800
350	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/1#主变	40000	2197.5	5	0	37803	不受限	37800
351	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#2主变	63000	25125	40	0	37875	不受限	37800
352	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#1主变	50000	12117.3	24	NULL	37883	不受限	37800
353	莲池站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.莲池站.110kV/1#变压器	50000	12123.2	24	0	37877	不受限	37800
354	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#2主变	50000	12153.8	24	0	37846	不受限	37800
355	桐梓林	成都配调	成都地调.桐梓林.110kV/#1主变	63000	25212	40	0	37788	不受限	37700
356	安富	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.安富.110kV/#1主变	63000	25259	40	0	37741	不受限	37700
357	大水井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大水井站.110kV/#2主变	50000	8505.3	17	3700	37795	不受限	37700
358	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#2主变	50000	12368.4	25	0	37632	不受限	37600
359	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/2#变压器	150000	112324.9	75	0	37675	不受限	37600
360	三星堆站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/2#变压器	40000	33600	84	2330	37670	不受限	37600
361	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#1主变	63000	25432.8	40	0	37567	不受限	37500
362	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/3#变压器	63000	25412.9	40	0	37587	不受限	37500
363	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/2#变压器	63000	25418.9	40	0	37581	不受限	37500
364	永盛站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.永盛站.110kV/#1主变	50000	12421.2	25	0	37579	不受限	37500
365	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/1#变压器	63000	25542	41	0	37458	不受限	37400
366	城南站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.城南站.110kV/2#变压器	63000	25502.4	40	0	37498	不受限	37400
367	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/2#主变	63000	25739.6	41	0	37260	不受限	37200
368	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/1#变压器	40000	2772	7	0	37228	不受限	37200
369	南溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.南溪站.110kV/1#变压器	63000	23819.4	38	2000	37181	不受限	37100
370	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/1#变压器	50000	13035	26	0	36965	不受限	36900
371	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#2主变	63000	26026.3	41	0	36974	不受限	36900
372	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#2主变	63000	26017.6	41	0	36982	不受限	36900
373	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#2主变	50000	13054.9	26	0	36945	不受限	36900
374	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#2主变	50000	11937.2	24	1250	36813	不受限	36800
375	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#2主变	63000	26102	41	0	36898	不受限	36800
376	虎湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.虎湾站.110kV/#1主变	50000	13289.7	27	0	36710	不受限	36700
377	会东大桥站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东大桥站.110kV/#1主变	50000	11959.2	24	1250	36791	不受限	36700
378	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#1主变	50000	13351.8	27	0	36648	不受限	36600
379	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#1主变	63000	26386.8	42	0	36613	不受限	36600
380	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/2#主变	50000	13457.4	27	0	36543	不受限	36500
381	保宁	阆中电力调度控制分中心	南充地调.保宁.220kV/2#变压器	150000	113434	76	0	36566	不受限	36500
382	东岳庙站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#2主变	50000	13535.9	27	0	36464	不受限	36400
383	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#1主变	63000	26598	42	0	36402	不受限	36400
384	吉祥街	成都配调	成都地调.吉祥街.110kV/#2主变	63000	26545.2	42	0	36455	不受限	36400
385	五块石	成都配调	成都地调.五块石.110kV/#1主变	63000	26607.7	42	0	36392	不受限	36300
386	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/1#变压器	40000	3677.2	9	0	36323	不受限	36300
387	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#1主变	63000	26680.5	42	0	36320	不受限	36300
388	高石	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高石.220kV/1#变压器	180000	143759.2	80	0	36241	不受限	36200
389	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/2#变压器	63000	26188.8	42	650	36161	不受限	36100
390	平安站	内江电力调度控制中心	内江地调.平安站.110kV/#1主变	63000	23633.9	38	3210	36156	不受限	36100
391	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/1#变压器	63000	26865.6	43	0	36134	不受限	36100
392	震东	叙永电力调度控制中心	泸州地调.震东.220kV/1#变压器	150000	113953.7	76	0	36046	不受限	36000
393	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/1#变压器	150000	113949	76	0	36051	不受限	36000
394	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/1#变压器	63000	26970.4	43	0	36030	不受限	36000
395	筠连站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.筠连站.110kV/2#变压器	40000	3992	10	0	36008	不受限	36000
396	新雅	成都配调	成都地调.新雅.110kV/#1主变	63000	26980.7	43	0	36019	不受限	36000
397	北斟坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北斟坝.220kV/1#变压器	120000	83923.9	70	0	36076	不受限	36000
398	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/1#变压器	50000	13910.8	28	0	36089	不受限	36000
399	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#2主变	50000	14065	28	0	35935	不受限	35900
400	万能站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#1主变	50000	13461.1	27	630	35909	不受限	35900
401	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/2#变压器	180000	144033.1	80	0	35967	不受限	35900
402	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#2主变	63000	27165.6	43	0	35834	不受限	35800
403	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#2主变	40000	4138.2	10	NULL	35862	不受限	35800
404	化二站	达州电力调度控制中心	达州地调.化二站.110kV/#2主变	50000	14184.4	28	NULL	35816	不受限	35800
405	水口站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.水口站.110kV/2#变压器	50000	14190	28	0	35810	不受限	35800
406	郭家坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.郭家坝站.110kV/2#主变	40000	4218.5	11	0	35782	不受限	35700
407	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#2主变	63000	14931.1	24	12300	35769	不受限	35700
408	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#2主变	63000	27244.8	43	0	35755	不受限	35700
409	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/2#变压器	180000	144399.2	80	0	35601	不受限	35600
410	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/2#变压器	50000	14315.4	29	0	35685	不受限	35600
411	搬罾	南充电力调度控制中心	南充地调.搬罾.220kV/3#变压器	180000	122523.5	68	21960	35517	不受限	35500
412	青龙山站	南充电力调度控制中心	南充地调.青龙山站.110kV/#1主变	63000	14931.3	24	12490	35579	不受限	35500
413	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#1主变	63000	27403.2	43	0	35597	不受限	35500
414	蓬安	蓬安电力调度控制中心	南充地调.蓬安.220kV/1#变压器	180000	144461.81	80	0	35538	不受限	35500
415	蔡花站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.蔡花站.110kV/1#变压器	50000	14492.9	29	null	35507	不受限	35500
416	万安	罗江电力调度控制中心	罗江县调.万安.220kV/1#变压器	120000	84675.7	71	0	35324	不受限	35300
417	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#1主变	50000	14678.4	29	0	35322	不受限	35300
418	前堂寺	成都配调	成都地调.前堂寺.220kV/1#变压器	180000	144715.7	80	0	35284	不受限	35200
419	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#1主变	63000	27702.8	44	0	35297	不受限	35200
420	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#2主变	40000	4840	12	NULL	35160	不受限	35100
421	杂谷站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杂谷站.110kV/1#主变	50000	14873.1	30	0	35127	不受限	35100
422	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/2#主变	50000	14995.2	30	0	35005	不受限	35000
423	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#1主变	63000	28200	45	0	34800	不受限	34800
424	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#1主变	50000	15171.4	30	0	34829	不受限	34800
425	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#3主变	63000	28168.8	45	0	34831	不受限	34800
426	白丝街	成都配调	成都地调.白丝街.110kV/#1主变	63000	28142.4	45	0	34858	不受限	34800
427	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#2主变	63000	27086.4	43	1200	34714	不受限	34700
428	狮贤坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.狮贤坝.110kV/#2主变	40000	5225.7	13	0	34774	不受限	34700
429	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/2#变压器	50000	14891.3	30	400	34709	不受限	34700
430	遛贤站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.遛贤站.110kV/#1主变	50000	15272.4	31	0	34728	不受限	34700
431	清平	泸川电力调度控制中心	泸州地调.清平.110kV/2#变压器	63000	28224.7	45	0	34775	不受限	34700
432	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/2#主变	63000	28220.8	45	0	34779	不受限	34700
433	洛须站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛须站.110kV/#1主变	40000	5224.4	13	0	34776	不受限	34700
434	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/2#主变	63000	28497	45	0	34503	不受限	34500
435	牟子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.牟子站.110kV/3#变压器	50000	15416.3	31	0	34584	不受限	34500
436	舒平	自贡电力调度控制中心	自贡地调.舒平.220kV/1#变压器	180000	145457.31	81	0	34543	不受限	34500
437	文庙街	成都配调	成都地调.文庙街.110kV/#2主变	63000	28498.8	45	0	34501	不受限	34500
438	经纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.经纬.110kV/#1主变	50000	14995.2	30	515	34490	不受限	34400
439	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/2#主变	63000	28581	45	0	34419	不受限	34400
440	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/1#变压器	63000	28512	45	0	34488	不受限	34400
441	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/2#变压器	120000	85197.9	71	315	34487	不受限	34400
442	清平	泸川电力调度控制中心	泸州地调.清平.110kV/1#变压器	63000	28567.5	45	0	34433	不受限	34400

443	元通站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.元通站.110kV/2#主变	50000	15600	31	null	34400	不受限	34400
444	西湖	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西湖.110kV/#2主变	63000	28676	46	0	34324	不受限	34300
445	红坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红坝站.110kV/1#变压器	40000	5611.8	14	0	34388	不受限	34300
446	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#1主变	63000	28661	45	0	34339	不受限	34300
447	指挥街	成都配调	成都地调.指挥街.110kV/#1主变	63000	28742	46	0	34258	不受限	34200
448	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/2#变压器	50000	14000	28	0	34200	不受限	34200
449	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/2#变压器	150000	115782.7	77	0	34217	不受限	34200
450	元通站	眉山电力调度控制中心	元通站.110kV/1#主变	50000	15800	32	null	34200	不受限	34200
451	游仙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/1#变压器	50000	15354.7	31	355	34290	不受限	34200
452	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#1主变	50000	15820.2	32	0	34180	不受限	34100
453	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#3主变	50000	15875.7	32	0	34124	不受限	34100
454	银山站	内江电力调度控制中心	内江地调.银山站.110kV/#2主变	50000	15814.8	32	0	34185	不受限	34100
455	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/2#变压器	150000	115990.3	77	0	34010	不受限	34000
456	丰禾站	叙永电力调度控制中心	广安地调.丰禾站.110kV/#1主变	50000	15580	31	0	34420	不受限	34000
457	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#2主变	50000	15848.8	32	250	33901	不受限	33900
458	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/1#变压器	63000	29137	46	0	33863	不受限	33800
459	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#2主变	63000	29156.6	46	0	33843	不受限	33800
460	沿江	都江堰电力调度控制中心	成都地调.沿江.110kV/#2主变	63000	29163.8	46	0	33836	不受限	33800
461	燕子沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.燕子沟.110kV/1#主变	50000	16200	32	0	33800	不受限	33800
462	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/1#变压器（新）	63000	26596	42	2530	33874	不受限	33800
463	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/2#主变	40000	6232.2	16	0	33768	不受限	33700
464	观音桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.观音桥站.110kV/#1主变	40000	6248.8	16	0	33751	不受限	33700
465	通川	达州电力调度控制中心	达州地调.通川.220kV/2#变压器	150000	116226.6	77	NULL	33773	不受限	33700
466	隆康站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.隆康站.110kV/1#主变	40000	6233.9	16	0	33766	不受限	33700
467	中里站	雅城电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#1主变	40000	6230.4	16	0	33770	不受限	33700
468	三星堆站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.三星堆站.110kV/1#变压器	40000	6260	90	6260	33740	不受限	33700
469	胜天站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.胜天站.110kV/1#变压器	40000	6248	16	0	33752	不受限	33700
470	翠微	成都配调	成都地调.翠微.110kV/#2主变	63000	29317.2	47	0	33683	不受限	33600
471	潮音	成都配调	成都地调.潮音.110kV/#2主变	63000	29304	47	0	33696	不受限	33600
472	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/2#变压器	40000	6497.1	16	0	33503	不受限	33500
473	铜堡	广安电力调度控制中心	广安地调.铜堡.220kV/1#变压器	150000	116468.1	78	0	33532	不受限	33500
474	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/1#变压器	50000	16443.6	33	0	33556	不受限	33500
475	中查沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.中查沟站.110kV/2#主变	40000	6487.8	16	0	33512	不受限	33500
476	中里站	雅城电力调度控制中心	雅安地调.中里站.110kV/#2主变	40000	6414.2	16	0	33586	不受限	33500
477	退孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.退孚站.110kV/#1主变	40000	6561.7	16	0	33438	不受限	33400
478	文昌	崇州电力调度控制中心	成都地调.文昌.110kV/#1主变	63000	26599	42	2930	33471	不受限	33400
479	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#2主变	63000	29634	47	0	33366	不受限	33300
480	桐子湾	天府电力调度控制中心	天府地调.桐子湾.110kV/1#变压器	63000	29690.1	47	0	33310	不受限	33300
481	长顺	天府电力调度控制中心	天府地调.长顺.220kV/1#变压器	180000	146605.61	81	0	33394	不受限	33300
482	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#2主变	63000	29668.1	47	0	33332	不受限	33300
483	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/2#变压器	180000	146666.5	81	0	33334	不受限	33300
484	七里湾	成都配调	成都地调.七里湾.110kV/#2主变	63000	29654	47	0	33346	不受限	33300
485	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#3主变	50000	16632	33	NULL	33368	不受限	33300
486	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/1#变压器	90000	56703.5	63	0	33297	不受限	33200
487	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#2主变	50000	6718.8	13	0	33281	不受限	33200
488	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/2#变压器	63000	29792.4	47	0	33208	不受限	33200
489	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/1#变压器	120000	86714.3	72	0	33286	不受限	33200
490	马井	什邡电力调度控制中心	什邡县调.马井.220kV/1#变压器	150000	104664.3	70	12100	33236	不受限	33200
491	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/1#主变	63000	25021	40	4775	33204	不受限	33200
492	狮子口	成都配调	成都地调.狮子口.110kV/#1主变	50000	16764	34	0	33236	不受限	33200
493	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#1主变	50000	16051.2	32	800	33149	不受限	33100
494	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/1#主变	50000	16878.9	34	0	33121	不受限	33100
495	双河站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.双河站.110kV/2#主变	50000	16878.9	34	0	33121	不受限	33100
496	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#2主变	50000	16944.9	34	0	33055	不受限	33000
497	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/2#变压器	120000	86926.8	72	0	33073	不受限	33000
498	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#1主变	63000	29988	48	0	33012	不受限	33000
499	石门	成都配调	成都地调.石门.110kV/#2主变	63000	29997.7	48	0	33002	不受限	33000
500	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调.贾家.110kV/2#主变	63000	9901.6	16	8035	33063	不受限	33000
501	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/2#主变	50000	17030.5	34	0	32970	不受限	32900
502	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/#2主变	50000	17150	34	null	32850	不受限	32850
503	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/2#变压器	50000	17292	35	0	32708	不受限	32700
504	阳光站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.阳光站.110kV/1#变压器	50000	17292	35	0	32708	不受限	32700
505	芷泉街	成都配调	成都地调.芷泉街.110kV/#2主变	63000	30204.2	48	0	32796	不受限	32700
506	怡居	天府电力调度控制中心	天府地调.怡居.110kV/2#变压器	63000	30211	48	0	32789	不受限	32700
507	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#2主变	63000	30249.4	48	0	32751	不受限	32700
508	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#1主变	50000	17265.6	35	0	32734	不受限	32700
509	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/1#变压器	50000	17380.3	35	0	32620	不受限	32600
510	白石岩	广元电力调度控制中心	广元地调.白石岩.220kV/1#变压器	120000	87073.41	73	315	32612	不受限	32600
511	木头站	达州电力调度控制中心	达州地调.木头站.110kV/#1主变	50000	17476.6	35	NULL	32523	不受限	32500
512	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#1主变	63000	24361.2	39	6080	32559	不受限	32500
513	海椒市	成都配调	成都地调.海椒市.110kV/#1主变	63000	30558	49	0	32442	不受限	32400
514	北斛坝	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.北斛坝.220kV/2#变压器	120000	87554.5	73	0	32446	不受限	32400
515	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/2#变压器	50000	17573.2	35	0	32427	不受限	32400
516	乐山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.乐山站.110kV/1#变压器	63000	30505.2	48	0	32495	不受限	32400
517	雅光站	中江电力调度控制中心	中江县调.雅光站.110kV/2#变压器	63000	28620.7	45	2000	32379	不受限	32300
518	邛西	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛西.110kV/#1主变	63000	30623.1	49	0	32377	不受限	32300
519	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#3主变	63000	30723	49	0	32277	不受限	32200
520	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/1#变压器	50000	13930.9	28	3850	32219	不受限	32200
521	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#1主变	40000	7722.2	19	0	32278	不受限	32200
522	稻城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.稻城站.110kV/#2主变	40000	7795.4	19	0	32205	不受限	32200
523	三维站	广元电力调度控制中心	广元地调.三维站.110kV/#2主变	40000	7806.9	20	0	32193	不受限	32100
524	邛崃	邛崃电力调度控制中心	成都地调.邛崃.110kV/#1主变	63000	30820.3	49	0	32180	不受限	32100
525	雏城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雏城站.110kV/2#变压器	63000	18876	30	12080	32044	不受限	32000
526	沐爱站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沐爱站.110kV/1#变压器	40000	7903.6	20	0	32096	不受限	32000
527	连云站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.连云站.110kV/2#变压器	50000	17916.1	36	0	32084	不受限	32000
528	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/1#主变	40000	7953	20	0	32047	不受限	32000
529	沐浴站	广元电力调度控制中心	广元地调.沐浴站.110kV/2#主变	40000	8045.4	20	0	31955	不受限	31900
530	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#2主变	40000	8035.2	20	0	31965	不受限	31900
531	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/1#变压器	63000	29166.6	46	1880	31953	不受限	31900
532	赤虎桥	成都配调	成都地调.赤虎桥.110kV/#1主变	63000	31080.3	49	0	31920	不受限	31900
533	猛追湾	成都配调	成都地调.猛追湾.110kV/#1主变	63000	30808.8	49	400	31791	不受限	31700
534	南山站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.南山站.110kV/#2主变	50000	17450.4	35	800	31750	不受限	31700
535	黎溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.黎溪站.110kV/#2主变	50000	16081.9	32	2185	31733	不受限	31700
536	城南站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.城南站.110kV/#1主变	50000	18361.2	37	0	31639	不受限	31600
537	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#2主变	63000	31314.8	50	0	31685	不受限	31600
538	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#2主变	40000	8385.3	21	0	31615	不受限	31600
539	昭觉寺	成都配调	成都地调.昭觉寺.220kV/2#变压器	180000	148329.19	82	0	31671	不受限	31600
540	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#3主变	50000	18352.9	37	0	31647	不受限	31600
541	赛德	叙永电力调度控制中心	泸州地调.赛德.110kV/#1主变	31500	1024	10	0	31500	不受限	31500
542	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#1主变	63000	31475	50	0	31525	不受限	31500
543	兴文	巴中电力调度控制中心	巴中地调.兴文.220kV/2#变压器	120000	88403.9	74	0	31596	不受限	31500
544	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/3#变压器	63000	31500	50	null	31500	不受限	31500
545	园门站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.园门站.110kV/2#主变	50000	18595.5	37	0	31405	不受限	31400
546	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/2#变压器	63000	31590	50	0	31410	不受限	31400
547	宇宫碳素站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宇宫碳素站.110kV/#1主变	31500	67.2	0	0	31433	不受限	31400
548	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#1主变	63000	21711.8	34	9808.75	31479	不受限	31400
549	康强	郫都电力调度控制中心	成都地调.康强.110kV/#2主变	63000	31600	50	0	31400	不受限	31400
550	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/2#主变	63000	31600	50	0	31400	不受限	31400
551	万源站	广元电力调度控制中心	广元地调.万源站.110kV/#2主变	50000	18043.7	36	630	31326	不受限	31300
552	古蔺	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.古蔺.110kV/#1主变	63000	31061.4	49	0	31309	不受限	31300
553	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#2主变	50000	18630.2	37	0	31370	不受限	31300
554	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/1#变压器	40000	8756	22	0	31244	不受限	31200
555	杨柳坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.杨柳坪站.110kV/1#主变	31500	234.4	1	0	31266	不受限	31200
556	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#3主变	63000	31732.8	50	0	31267	不受限	31200
557	三江站	雅安配调	雅安地调.三江站.110kV/#2主变	50000	10171.7	20	8550	31278	不受限	31200
558	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#2主变	50000	18754.4	38	0	31246	不受限	31200
559	永兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.永兴站.110kV/1#主变	50000	18737.4	37	0	31263	不受限	31200
560	双福	广汉电力调度控制中心	广汉县调.双福.220kV/1#变压器	180000	148860.8	83	0	31139	不受限	31100
561	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/3#变压器	120000	88882.5	74	0	31118	不受限	31100
562	唐家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.唐家沟站.110kV/#1主变	63000	31832.2	51	0	31168	不受限	31100
563	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#2主变	40000	8912.4	22	0	31088	不受限	31000
564	马蹄站	达州电力调度控制中心	达州地调.马蹄站.110kV/#1主变	50000	19050.8	38	NULL	30949	不受限	30900
565	三汇站	达州电力调度控制中心	达州地调.三汇站.110kV/#1主变	40000	9038.9	23	NULL	30961	不受限	30900
566	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/2#变压器	63000	32100	51	0	30900	不受限	30900
567	得实站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.得实站.110kV/#1主变	40000	9017.9	23	0	30982	不受限	30900
568	园区站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.园区站.110kV/#1主变	40000	9124.6	23	0	30875	不受限	30800
569	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/2#变压器	63000	31133.1	49	1000	30867	不受限	30800
570	纹坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.纹坪站.110kV/#2主变	50000	19199.1	38	0	30801	不受限	30800
571	合力	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.合力.220kV/1#变压器	240000	209212.7	87	0	30787	不受限	30700
572	穆坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.穆坪站.110kV/#1主变	50000	19217.8	38	0	30782	不受限	30700
573	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#2主变	63000	27246.5	43	5000	30754	不受限	30700
574	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#1主变	50000	19300	39	0	30700	不受限	30700
575	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调.天星.220kV/2#变压器	150000	119248.59	79	0	30751	不受限	30700
576	南华	中江电力调度控制中心	中江县调.南华.220kV/2#变压器	150000	119281.41	80	0	30719	不受限	30700
577	芙蓉站	营山电力调度控制中心	南充地调.芙蓉站.110kV/#2主变	50000	19100	38	150	30750	不受限	30700
578	桐子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.桐子梁站.110kV/#2主变	40000	9313	23	0	30687	不受限	30600
579	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#1主变	63000	30888	49	1430	30682	不受限	30600
580	三维站	广元电力调度控制中心	广元地调.三维站.110kV/#1主变	40000	9348.2	23	0	30652	不受限	30600
581	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/2#变压器	63000	32500	52	0	30500	不受限	30500
582	丝纬	彭州电力调度控制中心	成都地调.丝纬.110kV/#2主变	50000	18671.4	37	815	30514	不受限	30500
583	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/1#变压器	50000	19446.2	39	0	30554	不受限	30500
584	九里堤	成都配调	成都地调.九里堤.110kV/#1主变	63000	32089.2	51	500	30411	不受限	30400
585	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/1#变压器	40000	3019.1	8	6500	30481	不受限	30400
586	创新	天府电力调度控制中心	天府地调.创新.110kV/1#变压器	63000	32507.4	52	0	30493	不受限	30400
587	红星站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.红星站.110kV/1#主变	50000	19594.7	39	0	30405	不受限	30400
588	大康	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大康.220kV/1#变压器	120000	89502.41	75	0	30498	不受限	30400
589	香山	天府电力调度控制中心	天府地调.香山.110kV/1#变压器	63000	32686.2	52	0	30314	不受限	30300
590	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#2主变	63000	32614	52	0	30386	不受限	30300

591	江安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江安站.110kV/2#变压器	63000	32763	52	0	30237	不受限	30200
592	晋新站	西充电力调度控制分中心	南充地调.晋新站.110kV/#1主变	50000	18928.2	38	800.5	30271	不受限	30200
593	五龙站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.五.龙站.110kV/#1主变	40000	9745.5	24	0	30255	不受限	30200
594	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#2主变	50000	19800	40	0	30200	不受限	30200
595	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/1#变压器	40000	9840.6	25	0	30159	不受限	30100
596	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/2#变压器	180000	149813.9	83	0	30186	不受限	30100
597	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#3主变	50000	19866.3	40	0	30134	不受限	30100
598	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#2主变	63000	32820.5	52	0	30180	不受限	30100
599	东岳庙站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.东岳庙站.110kV/#3主变	50000	19919.5	40	0	30081	不受限	30000
600	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#2主变	50000	19939.4	40	0	30061	不受限	30000
601	卫干桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫干桥站.110kV/#1主变	63000	19734	31	13250	30016	不受限	30000
602	朱家沟站	内江电力调度控制中心	内江地调.朱家沟站.110kV/#1主变	40000	7243.8	18	2800	29956	不受限	29900
603	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/2#变压器	40000	10004.1	25	0	29996	不受限	29900
604	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/2#变压器	63000	33096	53	0	29904	不受限	29900
605	双林站	营山电力调度控制中心	南充地调.双林站.110kV/#2主变	50000	20125	40	0	29875	不受限	29800
606	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#1主变	63000	33176	53	0	29824	不受限	29800
607	棉花坡	泸州电力调度控制中心	泸州地调.棉花坡.110kV/#1主变	50000	20200	40	0	29800	不受限	29800
608	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#1主变	50000	20163	40	0	29837	不受限	29800
609	官渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.官渡站.110kV/#1主变	40000	10292	26	NULL	29708	不受限	29700
610	道孚站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.道孚站.110kV/#2主变	40000	10204.9	26	0	29795	不受限	29700
611	意志站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.意志站.110kV/#2主变	50000	20288.4	41	0	29712	不受限	29700
612	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/2#变压器	40000	10222	26	0	29778	不受限	29700
613	九里坡	成都配调	成都地调.九里提.110kV/#2主变	63000	32722.8	52	530	29747	不受限	29700
614	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#2变压器	50000	20221	40	0	29779	不受限	29700
615	官盛站	广安电力调度控制中心	广安地调.官盛站.110kV/#1变压器	50000	20301	41	0	29699	不受限	29600
616	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#2主变	63000	33352	53	0	29648	不受限	29600
617	南塔站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	33367	53	0	29633	不受限	29600
618	胜利站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.胜利站.110kV/#1主变	50000	20394.2	41	0	29606	不受限	29600
619	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/1#变压器	50000	20301	41	0	29699	不受限	29600
620	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#1主变	50000	20300.7	41	0	29699	不受限	29600
621	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#1主变	35000	7500	30	0	29500	不受限	29500
622	严湾	泸州电力调度控制中心	泸州地调.严湾.110kV/#2主变	50000	20485.9	41	0	29514	不受限	29500
623	雪东	成都配调	成都地调.雪东.110kV/3#变压器	31500	1000	0	2000	29500	不受限	29500
624	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/1#变压器	50000	17952	36	2500	29548	不受限	29500
625	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/1#变压器	50000	20584.3	41	0	29416	不受限	29400
626	袁家站	中江电力调度控制中心	中江县调.袁家站.110kV/2#变压器	50000	20584.3	41	0	29416	不受限	29400
627	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/2#主变	50000	20592	41	0	29408	不受限	29400
628	解林	大邑电力调度控制中心	成都地调.解林.110kV/#3主变	63000	33704.2	53	0	29296	不受限	29200
629	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#1主变	63000	33749	54	0	29251	不受限	29200
630	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#2主变	50000	20724	41	0	29276	不受限	29200
631	橛子梁站	广安电力调度控制中心	广安地调.橛子梁站.110kV/#1主变	40000	10788.9	27	0	29211	不受限	29200
632	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#2主变	40000	10890	27	0	29110	不受限	29100
633	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#2主变	40000	10984.1	27	0	29016	不受限	29000
634	查尔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.查尔站.110kV/1#主变	40000	10986	27	0	29014	不受限	29000
635	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/1#变压器	40000	10912.2	27	0	29088	不受限	29000
636	劳动站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.劳动站.110kV/2#变压器	50000	20905.6	42	0	29094	不受限	29000
637	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/1#变压器	150000	120912	81	0	29088	不受限	29000
638	浆洗街	成都配调	成都地调.浆洗街.110kV/#1主变	63000	32841.6	52	1200	28958	不受限	28900
639	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#1主变	63000	29106	46	4975	28919	不受限	28900
640	南塔站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.南塔站.110kV/1#变压器	63000	32547.2	52	1530	28923	不受限	28900
641	梁坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.梁坝站.110kV/#2主变	40000	11127.6	28	0	28872	不受限	28800
642	万斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.万斗站.110kV/#2主变	63000	34118.6	54	NULL	28881	不受限	28800
643	彭溪站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.彭溪站.110kV/2#主变	63000	34179.9	54	0	28820	不受限	28800
644	梁坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.梁坝站.110kV/#1主变	40000	10929.6	27	0	28870	不受限	28800
645	北川站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.北川站.110kV/2#变压器	50000	19995.2	40	1200	28805	不受限	28800
646	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/1#变压器	150000	121166	81	0	28834	不受限	28800
647	倒石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.倒石桥站.110kV/#2主变	50000	21102.1	42	0	28898	不受限	28800
648	五里墩	成都配调	成都地调.五里墩.110kV/#2主变	63000	34190.3	54	0	28810	不受限	28800
649	碧田	天府电力调度控制中心	天府地调.碧田.110kV/2#变压器	50000	21120	42	0	28880	不受限	28800
650	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/2#变压器	40000	11233.2	28	0	28767	不受限	28700
651	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#2主变	63000	34254	54	0	28746	不受限	28700
652	袁家坝	广元电力调度控制中心	广元地调.袁家坝.220kV/1#变压器	120000	91275.5	76	0	28725	不受限	28700
653	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#2主变	50000	21287.6	43	0	28712	不受限	28700
654	海田站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.海田站.110kV/#1主变	50000	21299.5	43	0	28701	不受限	28700
655	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#2主变	40000	11220	28	0	28780	不受限	28700
656	新华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.新华站.110kV/#1主变	63000	34327.1	54	0	28673	不受限	28600
657	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#2主变	50000	21079.1	42	250	28671	不受限	28600
658	沙坝	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙坝.110kV/#1主变	50000	21380.9	43	0	28619	不受限	28600
659	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#1主变	50000	20750.4	42	630	28620	不受限	28600
660	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#2主变	63000	33264	53	1200	28536	不受限	28500
661	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/1#变压器	40000	11474.4	29	0	28526	不受限	28500
662	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/1#变压器	63000	34402.7	55	0	28597	不受限	28500
663	龙苍沟站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.龙苍沟站.110kV/#1主变	40000	9176.3	23	315	28509	不受限	28500
664	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/1#变压器	63000	33392.3	53	1090	28518	不受限	28500
665	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#2主变	50000	19400	39	2045	28555	不受限	28500
666	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#2主变	40000	3449.1	9	0	28551	不受限	28500
667	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/1#变压器	63000	34573.8	55	0	28426	不受限	28400
668	香格里拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.香格里拉站.110kV/#1主变	40000	11560.7	29	0	28439	不受限	28400
669	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#1主变	63000	34551	55	0	28449	不受限	28400
670	拉哇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉哇站.110kV/1#主变	40000	11684	29	0	28316	不受限	28300
671	万斗站	达州电力调度控制中心	达州地调.万斗站.110kV/#1主变	50000	21648.3	43	NULL	28352	不受限	28300
672	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#1主变	31500	3141.3	10	0	28359	不受限	28300
673	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/1#主变	50000	21743.9	43	0	28256	不受限	28200
674	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/2#主变	50000	21760.4	44	0	28240	不受限	28200
675	正兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.正兴站.110kV/1#主变	50000	21748.5	43	0	28252	不受限	28200
676	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/2#变压器	50000	21812.5	44	0	28188	不受限	28100
677	茅溪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.茅溪.110kV/#1主变	63000	28750	46	0	28100	不受限	28100
678	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.220kV/#2主变	40000	11855.5	30	0	28145	不受限	28100
679	望王站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.望王站.110kV/1#变压器	50000	21812.5	44	0	28188	不受限	28100
680	高坝子站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.高坝子站.110kV/2#变压器	50000	21879.4	44	0	28121	不受限	28100
681	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/2#变压器	50000	21892.6	44	0	28107	不受限	28100
682	宝严	成都配调	成都地调.宝严.110kV/#1主变	50000	21819.6	44	0	28180	不受限	28100
683	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/2#变压器	180000	151835.1	84	0	28165	不受限	28100
684	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/3#变压器	240000	211810.89	88	0	28189	不受限	28100
685	林湾	蜀都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#2主变	63000	34980	56	0	28020	不受限	28000
686	金沙	成都配调	成都地调.金沙.110kV/#2主变	63000	34984	56	0	28016	不受限	28000
687	蔡坪站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.蔡坪站.110kV/2#变压器	40000	11918.9	30	null	28081	不受限	28000
688	张家湾站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.张家湾站.110kV/2#变压器	40000	12017.6	30	null	27982	不受限	27900
689	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#2主变	40000	12067.9	30	0	27932	不受限	27900
690	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#2主变	63000	22441	36	0	27959	不受限	27900
691	永宁站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.永宁站.110kV/2#变压器	31500	1641	5	2000	27859	不受限	27800
692	桂花堰	天府电力调度控制中心	天府地调.桂花堰.110kV/1#变压器	63000	35200	56	0	27800	不受限	27800
693	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/1#主变	50000	22144.8	44	0	27855	不受限	27800
694	卫和	泸州电力调度控制中心	泸州地调.卫和.110kV/#1主变	50000	22167.9	44	0	27832	不受限	27800
695	魏坪站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.魏坪站.110kV/1#变压器	50000	9314.8	19	2860	27825	不受限	27800
696	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/1#变压器	150000	122158	81	NULL	27842	不受限	27800
697	竹园站	广元电力调度控制中心	广元地调.竹园站.110kV/#1主变	40000	12107.1	30	0	27893	不受限	27800
698	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/2#变压器	50000	22147.6	44	0	27852	不受限	27800
699	马鞍站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍站.110kV/2#变压器	50000	22160.2	44	0	27840	不受限	27800
700	南坪站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南坪站.110kV/2#变压器	50000	22205.4	44	0	27795	不受限	27700
701	万工站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万工站.110kV/#1主变	40000	12230	31	0	27770	不受限	27700
702	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#1主变	40000	12232	31	NULL	27768	不受限	27700
703	马鞍站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.马鞍站.110kV/1#变压器	50000	22200.7	44	0	27799	不受限	27700
704	剑阁站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.剑阁站.110kV/#1主变	63000	22604	36	0	27796	不受限	27700
705	雪东	成都配调	成都地调.雪东.110kV/4#变压器	31500	1000	0	3890	27610	不受限	27600
706	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#2主变	40000	9449.2	24	2880	27671	不受限	27600
707	洛平站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.洛平站.110kV/#1主变	31500	3895.1	12	0	27605	不受限	27600
708	金山站	达州电力调度控制中心	达州地调.金山站.110kV/#2主变	50000	22308	45	NULL	27692	不受限	27600
709	秋日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.秋日站.35kV/#2主变	35000	7500	30	0	27500	不受限	27500
710	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#2主变	50000	22486	45	0	27514	不受限	27500
711	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#2主变	40000	12460	31	0	27540	不受限	27500
712	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#1主变	63000	35420.2	56	0	27580	不受限	27500
713	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/2#主变	50000	22410	45	0	27590	不受限	27500
714	华润	成都配调	成都地调.华润.110kV/#1主变	63000	35499.2	56	0	27501	不受限	27500
715	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#1主变	50000	18554.4	37	3883	27563	不受限	27500
716	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#3主变	63000	35565.7	56	0	27434	不受限	27400
717	奥体站	内江电力调度控制中心	内江地调.奥体站.110kV/#2主变	63000	25761.6	41	9808.75	27430	不受限	27400
718	碧田	天府电力调度控制中心	天府地调.碧田.110kV/1#变压器	40000	12513.6	31	0	27486	不受限	27400
719	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/1#变压器	63000	35587.2	56	0	27413	不受限	27400
720	大勇站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大勇站.110kV/1#主变	50000	22522.5	45	0	27478	不受限	27400
721	百花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.百花站.110kV/2#主变	63000	35568.1	56	0	27432	不受限	27400
722	双桥沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双桥沟站.110kV/1#主变	50000	22534.1	45	0	27466	不受限	27400
723	铝城站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.铝城站.110kV/1#主变	50000	22612.6	45	0	27387	不受限	27300
724	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/2#变压器	50000	22646	45	0	27354	不受限	27300
725	御营站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.御营站.110kV/1#变压器	50000	21851.2	44	840	27309	不受限	27300
726	拉咪站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.拉咪站.110kV/#1主变	40000	11017.6	28	0	27382	不受限	27300
727	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#2主变	40000	12678.5	32	0	27322	不受限	27300
728	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#1主变	50000	22616	45	NULL	27384	不受限	27300
729	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#3主变	63000	35640	57	0	27360	不受限	27300
730	叙南站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.叙南站.110kV/2#变压器	50000	21612.8	43	1000	27387	不受限	27300
731	平乐	邛崃电力调度控制中心	成都地调.平乐.110kV/#1主变	50000	22739.7	45	0	27260	不受限	27200
732	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#1主变	50000	22704	45	0	27296	不受限	27200
733	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.大塘站.110kV/1#变压器	63000	35105.9	56	630	27264	不受限	27200
734	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#2主变	50000	22707.6	45	0	27292	不受限	27200
735	阆中动力调度控制分中心	南部电力调度控制中心	南充地调.阆中站.110kV/#1主变	63000	35758.8	57	0	27241	不受限	27200
736	振兴站	南部电力调度控制中心	南充地调.振兴站.110kV/#1主变	50000	22761.5	46	0	27239	不受限	27200
737	中子站	广元电力调度控制中心	广元地调.中子站.110kV/#1主变	40000	12721	32	0	27279	不受限	27200
738	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/1#主变	63000	35745.6	57	0	27254	不受限	27200

739	永利	泸川电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#2主变	50000	22811	46	0	27189	不受限	27100
740	垭口站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.垭口站.110kV/#1主变新	50000	12892.1	26	0	27108	不受限	27100
741	中坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.中坝站.110kV/2#变压器	50000	22845.9	46	0	27154	不受限	27100
742	草田站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.草田站.110kV/#1主变	40000	12871.7	32	0	27128	不受限	27100
743	拉雀站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.拉雀站.110kV/1#主变	31500	4320	14	0	27180	不受限	27100
744	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/2#变压器	63000	35861.8	57	0	27138	不受限	27100
745	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/3#变压器	57300	30228	53	0	27072	不受限	27000
746	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/1#变压器	40000	12944.3	32	0	27056	不受限	27000
747	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#2主变	40000	12940.3	32	0	27060	不受限	27000
748	罗荣站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.罗荣站.110kV/2#变压器	50000	22908.6	46	0	27091	不受限	27000
749	高水站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.高水站.110kV/2#变压器（新）	63000	31918.8	51	4065	27016	不受限	27000
750	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/2#主变	50000	22930.7	46	0	27069	不受限	27000
751	新龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙站.110kV/#2主变	40000	12962.4	32	0	27038	不受限	27000
752	芦花站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.芦花站.110kV/1#主变	40000	13015.2	33	0	26985	不受限	26900
753	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/1#变压器	50000	23036.8	46	0	26963	不受限	26900
754	五里站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.五里站.110kV/#1主变	31500	4526.1	14	0	26974	不受限	26900
755	核桃村	成都配调	成都地调.核桃村.220kV/3#变压器	180000	153086	85	0	26914	不受限	26900
756	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#2主变	50000	23020.8	46	0	26979	不受限	26900
757	培风	成都配调	成都地调.培风.110kV/1号主变	63000	36122	57	0	26878	不受限	26800
758	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#1主变	50000	23148.3	46	0	26852	不受限	26800
759	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#1主变	63000	36168	57	0	26832	不受限	26800
760	回龙站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.回龙站.110kV/1#变压器	50000	17645.8	35	5540	26814	不受限	26800
761	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#3主变	50000	23168	46	0	26832	不受限	26800
762	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/2#变压器	50000	23109.9	46	0	26890	不受限	26800
763	凤凰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.凤凰站.110kV/#1主变	40000	13120.5	33	0	26880	不受限	26800
764	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/1#变压器	40000	12860.2	32	250	26890	不受限	26800
765	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#1主变	50000	23231.1	46	NULL	26769	不受限	26700
766	石鱼站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.石鱼站.110kV/#2主变	50000	23296.1	47	0	26704	不受限	26700
767	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	23232.4	46	0	26768	不受限	26700
768	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#2主变	50000	23235	46	0	26765	不受限	26700
769	龙华	泸川电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#3主变	50000	23232.4	46	0	26768	不受限	26700
770	龙华	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#2主变	50000	23216.8	46	0	26783	不受限	26700
771	龙华	泸川电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#2主变	50000	23216.8	46	0	26783	不受限	26700
772	谢家站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.谢家站.110kV/2#变压器	50000	23279.5	47	0	26721	不受限	26700
773	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/2#变压器	40000	13281.5	33	0	26719	不受限	26700
774	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/1#变压器	50000	23249	46	0	26751	不受限	26700
775	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#1主变	50000	22140.8	44	1250	26609	不受限	26600
776	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#1主变	63000	35956.8	57	400	26643	不受限	26600
777	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#1主变	63000	36328.1	58	0	26672	不受限	26600
778	三滩站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.三滩站.110kV/#2主变	31500	4820.7	15	0	26679	不受限	26600
779	小湾站	达州电力调度控制中心	达州地调.小湾站.110kV/#1主变	31500	4835	15	NULL	26665	不受限	26600
780	龙泛沟站	雅经电力调度控制中心	雅安地调.龙泛沟站.110kV/#2主变	40000	9477.7	24	2000	26522	不受限	26500
781	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/#1主变	50000	23498.5	47	0	26502	不受限	26500
782	城北站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.城北站.110kV/#3主变	50000	23422	47	0	26578	不受限	26500
783	龙华	泸川电力调度控制中心	泸州地调.龙华.110kV/#1主变	50000	23453	47	0	26547	不受限	26500
784	仁寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.仁寿站.110kV/2#主变	50000	23487	47	0	26513	不受限	26500
785	前进	青白江电力调度控制中心	成都地调.前进.110kV/#3主变	50000	23424.3	47	0	26576	不受限	26500
786	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#1主变	50000	23496	47	0	26504	不受限	26500
787	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#2主变	63000	35956.8	57	445	26598	不受限	26500
788	合作	成都配调	成都地调.合作.110kV/#2主变	63000	36440.8	58	0	26559	不受限	26500
789	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/1#变压器	63000	36550.8	58	0	26449	不受限	26400
790	雍店	郫都电力调度控制中心	成都地调.雍店.110kV/#2主变	63000	36501.9	58	0	26498	不受限	26400
791	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#1主变	50000	23574.4	47	0	26426	不受限	26400
792	栗子坪站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.栗子坪站.110kV/#1主变	50000	23578.4	47	0	26422	不受限	26400
793	泰安	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泰安.220kV/3#变压器	180000	153566.4	85	0	26434	不受限	26400
794	熊家站	广元电力调度控制中心	广元地调.熊家站.110kV/#1主变	40000	13563	34	0	26437	不受限	26400
795	永利	泸川电力调度控制中心	泸州地调.永利.110kV/#1主变	50000	23542	47	0	26458	不受限	26400
796	东馆站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东馆站.110kV/1#主变	50000	23510	47	0	26490	不受限	26400
797	武都站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.武都站.110kV/1#变压器	31500	5057	16	0	26443	不受限	26400
798	竹根站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.竹根站.110kV/1#变压器	40000	13560	34	0	26440	不受限	26400
799	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#2主变	40000	13681.8	34	0	26318	不受限	26300
800	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#2主变	50000	23654.4	47	0	26346	不受限	26300
801	骐马桥	成都配调	成都地调.骐马桥.110kV/#2主变	63000	36656.4	58	0	26344	不受限	26300
802	红桥站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.红桥站.110kV/2#变压器	40000	13675.2	34	0	26325	不受限	26300
803	黄田坝	成都配调	成都地调.黄田坝.110kV/#2主变	50000	23654.4	47	0	26346	不受限	26300
804	白庙站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.白庙站.110kV/2#变压器	40000	13792.5	34	0	26208	不受限	26200
805	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/1#变压器	50000	23791.9	48	0	26208	不受限	26200
806	邓关站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.邓关站.110kV/#2主变	50000	23742.4	47	0	26258	不受限	26200
807	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#2主变	50000	23148.8	46	600	26251	不受限	26200
808	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/2#主变	40000	13780.8	34	0	26219	不受限	26200
809	唐克站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.唐克站.110kV/2#主变	40000	13734.6	34	0	26265	不受限	26200
810	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/1#主变	50000	23708.3	47	0	26292	不受限	26200
811	七盘站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.七盘站.110kV/#1主变	40000	10016.8	25	3880	26103	不受限	26100
812	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/1#变压器	50000	23812.3	48	0	26188	不受限	26100
813	城厢站	天全电力调度控制中心	雅安地调.城厢站.110kV/#1主变	50000	23441.4	47	400	26159	不受限	26100
814	科工园站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.科工园站.110kV/2#主变	50000	23804.3	48	0	26196	不受限	26100
815	来马站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.来马站.110kV/#1主变	40000	13855.1	35	0	26145	不受限	26100
816	城北站	内江电力调度控制中心	内江地调.城北站.110kV/#1主变	40000	13854.8	35	0	26145	不受限	26100
817	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#1主变	40000	5808	15	0	26192	不受限	26100
818	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/1#主变	40000	13900	35	0	26100	不受限	26100
819	灯塔站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.灯塔站.110kV/#2主变	40000	5825.6	15	0	26174	不受限	26100
820	松林	天府电力调度控制中心	天府地调.松林.110kV/3#变压器	50000	24000	48	0	26000	不受限	26000
821	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/2#变压器	50000	23931.5	48	0	26069	不受限	26000
822	鸳鸯坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鸳鸯坝站.110kV/#2主变	50000	24007.3	48	0	25993	不受限	25900
823	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/2#主变	50000	24074	48	0	25926	不受限	25900
824	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/3#变压器	50000	24077.5	48	null	25923	不受限	25900
825	柳池	达州电力调度控制中心	达州地调.柳池.220kV/2#变压器	150000	124046.6	83	NULL	25953	不受限	25900
826	赵家湾站	南部电力调度控制中心	南充地调.赵家湾站.110kV/#3主变	63000	34978.7	56	2050	25971	不受限	25900
827	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#2主变	50000	24182.4	48	0	25818	不受限	25800
828	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/1#变压器	150000	124181.1	83	0	25819	不受限	25800
829	马坪站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.马坪站.110kV/2#变压器	40000	14148	35	null	25852	不受限	25800
830	马坪站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.马坪站.110kV/2#变压器	40000	14148	35	null	25852	不受限	25800
831	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/2#主变	63000	37143	59	0	25857	不受限	25800
832	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/4#变压器	40000	14263.3	36	0	25737	不受限	25700
833	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/1#变压器	31500	5768.4	18	0	25732	不受限	25700
834	蜂桶寨站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.蜂桶寨站.110kV/#1主变	50000	24263.3	49	0	25737	不受限	25700
835	紫溪站	会理电力调度控制中心	凉山地调.紫溪站.110kV/#1主变	50000	22168.5	44	2060	25772	不受限	25700
836	南椒市	成都配调	成都地调.南椒市.110kV/#2主变	63000	37210.8	59	0	25789	不受限	25700
837	城中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城中站.110kV/1#变压器	63000	36686.5	58	560	25754	不受限	25700
838	普安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.普安站.110kV/1#变压器	40000	14289.7	36	0	25710	不受限	25700
839	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#2主变	63000	30096	48	7250	25654	不受限	25600
840	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#1主变	50000	22400.4	45	2000	25600	不受限	25600
841	天明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.天明.220kV/2#变压器	120000	94307.8	79	0	25692	不受限	25600
842	游仙站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.游仙站.110kV/2#变压器	50000	21148.8	42	3190	25661	不受限	25600
843	桂林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.桂林站.110kV/1#主变	31500	5826.5	18	0	25674	不受限	25600
844	龙日坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.龙日坝站.110kV/2#主变	31500	5966.4	19	0	25534	不受限	25500
845	苏坡	成都配调	成都地调.苏坡.110kV/#3主变	63000	37427	59	0	25573	不受限	25500
846	董家湾	内江电力调度控制中心	内江地调.董家湾.220kV/1#变压器	180000	140687.39	78	13735	25578	不受限	25500
847	林湾	郫都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#3主变	63000	37488	60	0	25512	不受限	25500
848	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/2#变压器	63000	34785.6	55	2660	25554	不受限	25500
849	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#2主变	50000	24552	49	0	25448	不受限	25400
850	度门站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.度门站.110kV/#1主变	40000	14296.8	36	250	25453	不受限	25400
851	问善桥	郫都电力调度控制中心	郫县县调.问善桥.110kV/1号主变	63000	37537.2	60	0	25463	不受限	25400
852	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/1#变压器	50000	24508.7	49	0	25491	不受限	25400
853	瑞祥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.瑞祥站.110kV/2#变压器	50000	24600	49	null	25400	不受限	25400
854	杨家坝站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.杨家坝站.110kV/2#变压器	50000	24548.4	49	0	25452	不受限	25400
855	大川站	雅安配调	雅安地调.大川站.110kV/#1主变	50000	7000	14	17635	25365	不受限	25300
856	姑阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.姑阳站.110kV/#2主变	63000	36894	59	800	25306	不受限	25300
857	廉君站	达州电力调度控制中心	达州地调.廉君站.110kV/#2主变	50000	24627.6	49	null	25372	不受限	25300
858	桂溪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桂溪站.110kV/1#变压器	50000	24611.3	49	0	25389	不受限	25300
859	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#2主变	50000	20948.4	42	3830	25222	不受限	25200
860	幺滩站	邻水电力调度控制中心	广安地调.幺滩站.110kV/#1主变	50000	24728	49	0	25272	不受限	25200
861	红旗	成都配调	成都地调.红旗.110kV/#1主变	63000	37738.8	60	0	25261	不受限	25200
862	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调.界牌.110kV/3#变压器	63000	37744.1	60	0	25256	不受限	25200
863	乐寨站	会理电力调度控制中心	凉山地调.乐寨站.110kV/#1主变	40000	11220	28	3530	25250	不受限	25200
864	峨山站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.峨山站.110kV/1#变压器	50000	24745.6	49	null	25254	不受限	25200
865	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#1主变	40000	14780	37	0	25220	不受限	25200
866	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#3主变	50000	20134.4	40	4715	25151	不受限	25100
867	普宁站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.普宁站.110kV/2#主变	50000	24805.4	50	0	25195	不受限	25100
868	周家站	达州电力调度控制中心	达州地调.周家站.110kV/#1主变	40000	14868.7	37	NULL	25131	不受限	25100
869	宣渡站	达州电力调度控制中心	达州地调.宣渡站.110kV/#2主变	40000	14895	37	NULL	25105	不受限	25100
870	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/2#变压器	150000	124841	83	0	25159	不受限	25100
871	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/2#变压器	50000	24881	50	0	25119	不受限	25100
872	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/2#变压器	180000	154844.3	86	0	25156	不受限	25100
873	将军碑	成都配调	成都地调.将军碑.110kV/#1主变	63000	36999.6	59	1000	25000	不受限	25000
874	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/2#变压器	40000	14099.7	35	880	25020	不受限	25000
875	双楠	成都配调	成都地调.双楠.110kV/#2主变	63000	37950	60	0	25050	不受限	25000
876	草堂	成都配调	成都地调.草堂.110kV/#2主变	63000	37976.4	60	0	25024	不受限	25000
877	胜利	成都配调	成都地调.胜利.110kV/#2主变	63000	37936.8	60	0	25063	不受限	25000
878	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#1主变	40000	12101.7	30	2800	25098	不受限	25000
879	龙凤站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙凤站.110kV/2#变压器	31500	6494.4	21	0	25006	不受限	25000
880	黄金坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.黄金坪站.110kV/1#主变	40000	15056.8	38	0	24943	不受限	24900
881	杨公庙站	广安电力调度控制中心	广安地调.杨公庙站.110kV/#1主变	40000	15070.5	38	0	24930	不受限	24900
882	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/1#变压器	50000	25090	50	0	24910	不受限	24900
883	五里堰	成都配调	成都地调.五里堰.110kV/#1主变	63000	38031.4	60	0	24969	不受限	24900
884	望乡站	武胜电力调度控制中心	广安地调.望乡站.110kV/#1主变	50000	25178.7	50	0	24821	不受限	24800
885	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#1主变	50000	25137	50	0	24863	不受限	24800
886	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/2#主变	63000	20885	33	17300	24815	不受限	24800

887	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#1主变	50000	25267.1	51	0	24733	不受限	24700
888	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#3主变	50000	24440.5	49	830	24730	不受限	24700
889	仙鹤站	乐山电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/1#主变	63000	38359.2	61	0	24641	不受限	24600
890	上板桥站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.上板桥站.110kV/#1主变	50000	24764.8	50	630	24605	不受限	24600
891	南潮站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南潮站.110kV/#1主变	50000	25394.9	51	0	24605	不受限	24600
892	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/1#变压器	50000	25460	51	0	24540	不受限	24500
893	银杏站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.银杏站.110kV/1#变压器	40000	15412.8	39	0	24587	不受限	24500
894	九岭	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.九岭.220kV/2#变压器	150000	125528	84	0	24472	不受限	24400
895	樊哙站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哙站.110kV/#2主变	50000	25587.5	51	NULL	24413	不受限	24400
896	曹山站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.曹山站.110kV/2#变压器	50000	15612.8	31	0	24387	不受限	24300
897	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#1主变	40000	15681.1	39	0	24319	不受限	24300
898	镇子站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.镇子站.110kV/1#主变	40000	15606.3	39	0	24394	不受限	24300
899	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/1#变压器	63000	38696	61	0	24304	不受限	24300
900	连封	达州电力调度控制中心	成都地调.连封.220kV/2#变压器	150000	121243.1	81	4515	24242	不受限	24200
901	龙台站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.龙台站.110kV/2#变压器	40000	15751.9	39	0	24248	不受限	24200
902	康君站	达州电力调度控制中心	达州地调.康君站.110kV/#1主变	50000	25705.4	51	null	24295	不受限	24200
903	寨坡站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.寨坡站.110kV/1#变压器	40000	15852.2	40	0	24148	不受限	24100
904	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/1#变压器	50000	25852.2	52	0	24148	不受限	24100
905	底蓬站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.底蓬站.110kV/1#变压器	50000	25820.3	52	0	24180	不受限	24100
906	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调.威远站.110kV/#2主变	63000	28195.2	45	10640	24165	不受限	24100
907	银杏	成都配调	成都地调.银杏.110kV/#1主变	50000	23007.6	46	2850	24142	不受限	24100
908	鄂筒	鄂都电力调度控制中心	鄂县县调.鄂筒.110kV/#3主变	63000	38997.7	62	0	24002	不受限	24000
909	驷马桥	成都配调	成都地调.驷马桥.110kV/#1主变	63000	38913.6	62	0	24086	不受限	24000
910	朱山站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.朱山站.110kV/#2主变	50000	24672.8	49	1260	24067	不受限	24000
911	石梯站	达州电力调度控制中心	达州地调.石梯站.110kV/#2主变	40000	15972	40	NULL	24028	不受限	24000
912	清溪站	达州电力调度控制中心	达州地调.清溪站.110kV/#2主变	31500	7413.6	24	NULL	24086	不受限	24000
913	沙湾站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.沙湾站.110kV/1#变压器	50000	15600.5	31	500	23900	不受限	23900
914	罗庙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.罗庙站.110kV/1#主变	50000	26009.2	52	0	23991	不受限	23900
915	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/8#主变	30000	6094.8	20	0	23905	不受限	23900
916	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#2主变	63000	39059.9	62	0	23940	不受限	23900
917	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#2主变	50000	26144.8	52	0	23855	不受限	23800
918	望江楼	成都配调	成都地调.望江楼.110kV/#2主变	63000	39111.6	62	0	23888	不受限	23800
919	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#3主变	63000	39208	62	0	23792	不受限	23700
920	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#2主变	40000	15708	39	500	23792	不受限	23700
921	振堂站	南充电力调度控制中心	南充地调.振堂站.110kV/#2主变	40000	16291.5	41	0	23709	不受限	23700
922	文昌站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.文昌站.110kV/1#变压器	63000	34400	55	4900	23700	不受限	23700
923	板桥站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.板桥站.110kV/1#变压器	40000	16309.6	41	0	23690	不受限	23600
924	马角坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.马角坝站.110kV/2#变压器	31500	7893.6	25	0	23606	不受限	23600
925	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/3#主变	31500	7900.5	25	0	23600	不受限	23600
926	大洲站	内江电力调度控制中心	内江地调.大洲站.110kV/#1主变	40000	16350.4	41	0	23650	不受限	23600
927	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#2主变	50000	26262.4	53	100	23638	不受限	23600
928	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#1主变	50000	26400	53	0	23600	不受限	23600
929	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#3主变	50000	26352.9	53	0	23647	不受限	23600
930	沿口站	武胜电力调度控制中心	广安地调.沿口站.110kV/#1主变	50000	26332	53	0	23668	不受限	23600
931	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#2主变	40000	12563.7	31	3845	23591	不受限	23500
932	丰收	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.丰收.220kV/2#变压器	150000	126414.8	84	0	23585	不受限	23500
933	中环南	成都配调	成都地调.中环南.110kV/#2主变	50000	24037.2	48	2500	23463	不受限	23400
934	荔枝巷	成都配调	成都地调.荔枝巷.110kV/#2主变	50000	26532	53	0	23468	不受限	23400
935	牌楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌楼站.110kV/#1主变	50000	19479.6	39	7024	23496	不受限	23400
936	蒲西站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲西站.110kV/1#主变	31500	8018.6	25	0	23481	不受限	23400
937	金宝林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金宝林站.110kV/2#变压器	50000	26518.9	53	0	23481	不受限	23400
938	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#1主变	50000	25410	51	1240	23350	不受限	23300
939	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#1主变	50000	25048.2	50	1630	23322	不受限	23300
940	龙桥站旧	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.龙桥站旧.110kV/2#变压器	40000	16619	42	0	23381	不受限	23300
941	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#1主变	50000	26730	53	0	23270	不受限	23200
942	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#1主变	50000	26726.3	53	0	23274	不受限	23200
943	东风路	成都配调	成都地调.东风路.110kV/#1主变	63000	36432	58	3300	23268	不受限	23200
944	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#1主变	63000	39705.6	63	0	23294	不受限	23200
945	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/1#主变	30000	6790	23	0	23210	不受限	23200
946	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#1主变	63000	34834.8	55	5050	23115	不受限	23100
947	莲花湖站	达州电力调度控制中心	达州地调.莲花湖站.110kV/#2主变	50000	26882	54	NULL	23118	不受限	23100
948	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/2#变压器	50000	25858.8	52	1030	23111	不受限	23100
949	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#1主变	50000	26900	54	0	23100	不受限	23100
950	叙永	叙永电力调度控制中心	泸州地调.叙永.110kV/#2主变	50000	26818.7	54	0	23181	不受限	23100
951	金牛	成都配调	成都地调.金牛.220kV/2#变压器	240000	216843.31	90	0	23157	不受限	23100
952	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/1号主变	63000	39874.7	63	0	23125	不受限	23100
953	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/1#变压器	40000	16860.7	42	0	23139	不受限	23100
954	牌坊站	邻水电力调度控制中心	广安地调.牌坊站.110kV/#2主变	50000	27000	54	0	23000	不受限	23000
955	仁宝	天府电力调度控制中心	天府地调.仁宝.110kV/2#变压器	63000	39903.6	63	0	23096	不受限	23000
956	道生灘站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灘站.110kV/#2主变	40000	16962	42	0	23038	不受限	23000
957	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#2主变	50000	26955	54	NULL	23045	不受限	23000
958	大堰站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.大堰站.110kV/#1主变	50000	15300	31	11780	22920	不受限	22900
959	道生灘站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.道生灘站.110kV/#1主变	40000	17028	43	0	22972	不受限	22900
960	冯嘴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.冯嘴.110kV/#2主变	63000	34993.2	56	5050	22957	不受限	22900
961	晓坝站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.晓坝站.110kV/1#变压器	40000	17046	43	0	22954	不受限	22900
962	文峰	乐山电力调度控制中心	资阳地调.文峰.220kV/1#变压器	150000	127050.4	85	0	22950	不受限	22900
963	龙观站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#1主变	50000	24556.1	49	2600	22844	不受限	22800
964	四合站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.四合站.110kV/2#主变	31500	8363.4	27	250	22887	不受限	22800
965	平昌站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.平昌站.110kV/1#变压器	50000	27126.7	54	0	22873	不受限	22800
966	镇江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.镇江站.110kV/#1主变	50000	27296.4	55	0	22704	不受限	22700
967	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#1主变	63000	40229	64	0	22771	不受限	22700
968	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/2#变压器	40000	17265.6	43	0	22734	不受限	22700
969	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#3主变	63000	40219	64	0	22781	不受限	22700
970	花秋	鄂都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#2主变	63000	40248.6	64	0	22751	不受限	22700
971	东北站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.东北站.110kV/2#变压器	40000	17237	43	0	22763	不受限	22700
972	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/2#变压器	50000	27336	55	0	22664	不受限	22600
973	钓鱼台站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.钓鱼台站.110kV/2#变压器	40000	17353	43	0	22647	不受限	22600
974	东柳站	达州电力调度控制中心	达州地调.东柳站.110kV/#2主变	40000	17456.2	44	NULL	22544	不受限	22500
975	黄土站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.黄土站.110kV/2#变压器	40000	17414.8	44	0	22585	不受限	22500
976	中岭站	西充电力调度控制分中心	南充地调.中岭站.110kV/#2主变	50000	21902.5	44	5520.86	22577	不受限	22500
977	卫桥站	广安电力调度控制中心	广安地调.卫桥站.110kV/#1主变	40000	17408.1	44	0	22592	不受限	22500
978	洞子口	成都配调	成都地调.洞子口.110kV/#2主变	50000	27456	55	0	22544	不受限	22500
979	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#2主变	50000	25988.2	52	1600	22412	不受限	22400
980	雒城站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.雒城站.110kV/1#变压器	63000	18876	30	21680	22444	不受限	22400
981	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	14167.3	35	3375	22458	不受限	22400
982	三江站	达州电力调度控制中心	达州地调.三江站.110kV/#2主变	40000	17592.1	44	NULL	22408	不受限	22400
983	顺和站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.顺和站.110kV/#1主变	50000	17542.8	35	0	22457	不受限	22400
984	龙观站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.龙观站.110kV/#2主变	50000	24511.4	49	3050	22439	不受限	22400
985	丰谷	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.丰谷.220kV/2#变压器	150000	127558.8	85	0	22441	不受限	22400
986	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/＃3主变	40000	17516.4	44	0	22484	不受限	22400
987	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#1主变	40000	17555.3	44	NULL	22445	不受限	22400
988	双江口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双江口站.110kV/1#主变	25000	2653.2	11	0	22347	不受限	22300
989	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/2#变压器	180000	157609.4	88	0	22391	不受限	22300
990	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#2主变	63000	40681.9	65	0	22318	不受限	22300
991	青峯	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青峯.110kV/#2主变	63000	40497.6	64	200	22302	不受限	22300
992	大益站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大益站.110kV/1#变压器	40000	17727.3	44	0	22273	不受限	22200
993	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/2#变压器	40000	17767.2	44	0	22233	不受限	22200
994	色达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达站.110kV/#1主变	40000	17754	44	0	22246	不受限	22200
995	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/2#主变	50000	27754	56	0	22246	不受限	22200
996	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#2主变	40000	17727.6	44	0	22272	不受限	22200
997	城郊站	南充电力调度控制中心	南充地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	14078.9	35	3770	22151	不受限	22100
998	金沙	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.金沙.220kV/1#变压器	180000	157887.3	88	0	22113	不受限	22100
999	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#1主变	40000	17955.1	45	0	22045	不受限	22000
1000	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#3主变	63000	40960	65	0	22040	不受限	22000
1001	任家桥	温江电力调度控制中心	成都地调.任家桥.110kV/1#主变	63000	22717.2	36	18260	22023	不受限	22000
1002	代家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.代家坝站.110kV/#2主变	63000	40920.9	65	0	22079	不受限	22000
1003	镇江站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.镇江站.110kV/#2主变	50000	27984	56	0	22016	不受限	22000
1004	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/＃3临时主变	40000	18044.4	45	0	21956	不受限	21900
1005	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/1#变压器	120000	98082.5	82	0	21918	不受限	21900
1006	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/3#变压器	40000	18018	45	0	21982	不受限	21900
1007	温家河	成都配调	成都地调.温家河.110kV/#2主变	63000	41085	65	0	21915	不受限	21900
1008	光明站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.光明站.110kV/1#变压器	40000	18136.8	45	0	21863	不受限	21800
1009	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/1#主变	25000	3105.4	12	0	21895	不受限	21800
1010	苏稽站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.苏稽站.110kV/1#变压器	40000	18189.6	45	0	21810	不受限	21800
1011	南坝子站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#2主变	50000	25120	50	3000	21880	不受限	21800
1012	柏林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.柏林站.110kV/1#主变	40000	18115	45	0	21885	不受限	21800
1013	杨路坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.杨路坪站.110kV/#1主变	50000	25642.5	51	2630	21728	不受限	21700
1014	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/2#变压器	40000	18261.4	46	0	21739	不受限	21700
1015	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#1主变	50000	19840.4	40	8440	21720	不受限	21700
1016	龙台站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.龙台站.110kV/1#主变	50000	28300	57	0	21700	不受限	21700
1017	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/2#主变	50000	28332.9	57	0	21667	不受限	21600
1018	大源	成都配调	成都地调.大源.110kV/#1主变	40000	18333	46	0	21667	不受限	21600
1019	万源站	达州电力调度控制中心	达州地调.万源站.110kV/#1主变	50000	28369.2	57	NULL	21631	不受限	21600
1020	炉霍站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.炉霍站.110kV/#1主变	40000	18310.1	46	0	21690	不受限	21600
1021	堰坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.堰坝站.110kV/#2主变	40000	18426.4	46	NULL	21574	不受限	21500
1022	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/1#变压器	50000	27820.8	56	630	21549	不受限	21500
1023	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/2#变压器	50000	26045.7	52	2400	21554	不受限	21500
1024	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#2主变	31500	9931.8	32	0	21568	不受限	21500
1025	西一环	成都配调	成都地调.西一环.110kV/#1主变	50000	28446	57	0	21554	不受限	21500
1026	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#1主变	31500	9913	31	0	21587	不受限	21500
1027	青峯	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青峯.110kV/#1主变	63000	41527.2	66	0	21473	不受限	21400
1028	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#1主变	40000	18595.1	46	0	21405	不受限	21400
1029	农科站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.农科站.110kV/1#变压器	50000	22497.8	45	6030	21472	不受限	21400
1030	高峰站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高峰站.110kV/#1主变	40000	18612	47	0	21388	不受限	21300
1031	土塘站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.土塘站.110kV/2#变压器	63000	30436	48	11250	21314	不受限	21300
1032	棕树桥	成都配调	成都地调.棕树桥.110kV/#2主变	63000	41672.4	66	0	21328	不受限	21300
1033	王家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.王家站.110kV/#1主变	40000	18730.1	47	0	21270	不受限	21200
1034	胜邦	成都配调	成都地调.胜邦.110kV/#2主变	63000	41787	66	0	21213	不受限	21200

1035	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#1主变	63000	40468	64	1265	21267	不受限	21200
1036	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#2主变	50000	28776	58	0	21224	不受限	21200
1037	陵江站	资溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#1主变	50000	23798.6	48	0	21201	不受限	21200
1038	青龙山	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.青龙山.110kV/3#变压器	40000	18794.2	47	0	21206	不受限	21200
1039	白玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉站.110kV/#1主变	40000	18800	47	0	21200	不受限	21200
1040	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/1#变压器	50000	28863.9	58	0	21136	不受限	21100
1041	二郎庙站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.二郎庙站.110kV/2#变压器	31500	10372.4	33	0	21128	不受限	21100
1042	万春站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.万春站.110kV/2#变压器	40000	18557.9	46	250	21192	不受限	21100
1043	建中站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建中站.110kV/1#变压器	31500	10317	33	0	21183	不受限	21100
1044	解放	简阳电力调度控制中心	成都地调.解放.110kV/2#主变	63000	37118	59	4775	21107	不受限	21100
1045	云祥站	内江电力调度控制中心	内江地调.云祥站.110kV/#1主变	31500	10370.5	33	0	21130	不受限	21100
1046	伯居	天府电力调度控制中心	天府地调.伯居.110kV/1#变压器	63000	41875	66	0	21125	不受限	21100
1047	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.平家站.110kV/2#变压器	50000	28888.2	58	0	21112	不受限	21100
1048	桐梓坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐梓坝站.110kV/#2主变	40000	17357	43	1502.5	21141	不受限	21100
1049	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#1主变	50000	28908	58	0	21092	不受限	21000
1050	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/2号主变	40000	18955.2	47	0	21045	不受限	21000
1051	富加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.富加站.110kV/1#主变	40000	18988.7	47	0	21011	不受限	21000
1052	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#1主变	40000	18921.9	47	0	21078	不受限	21000
1053	南江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.南江站.110kV/2#变压器	40000	19022.2	48	0	20978	不受限	20900
1054	卫子站	广元电力调度控制中心	广元地调.卫子站.110kV/#1主变	40000	19022.2	48	0	20978	不受限	20900
1055	东乡站	达州电力调度控制中心	达州地调.东乡站.110kV/#2主变	40000	19027.8	48	NULL	20972	不受限	20900
1056	广汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.广汉站.110kV/1#变压器	63000	39848.3	63	2230	20922	不受限	20900
1057	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#1主变	63000	42068.4	67	0	20932	不受限	20900
1058	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#3主变	63000	42081.6	67	0	20918	不受限	20900
1059	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#2主变	40000	19097.4	48	0	20903	不受限	20900
1060	太清	彭州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#1主变	50000	29128	58	0	20872	不受限	20800
1061	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/1#变压器	40000	19183.8	48	0	20816	不受限	20800
1062	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/2#变压器	50000	29123.6	58	0	20876	不受限	20800
1063	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#2主变	50000	29161.2	58	0	20839	不受限	20800
1064	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/2#变压器	40000	19192.8	48	0	20807	不受限	20800
1065	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/1#主变	50000	29198.8	58	0	20801	不受限	20800
1066	柳坪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.柳坪站.110kV/#2主变	40000	19285.2	48	0	20715	不受限	20700
1067	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#1主变	50000	29236.8	58	0	20763	不受限	20700
1068	裴石站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.裴石站.110kV/2#变压器	40000	19201.6	48	0	20798	不受限	20700
1069	河口站	内江电力调度控制中心	内江地调.河口站.110kV/#2主变	40000	14735.5	37	4659	20606	不受限	20600
1070	万春站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.万春站.110kV/1#变压器	40000	18373.7	46	1000	20626	不受限	20600
1071	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/2#主变	63000	35858.6	57	6510	20631	不受限	20600
1072	曙光	青白江电力调度控制中心	成都地调.曙光.110kV/#2主变	40000	19322.6	48	0	20677	不受限	20600
1073	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/2#主变	31500	10893.6	35	0	20606	不受限	20600
1074	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#2主变	40000	19361.9	48	0	20638	不受限	20600
1075	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#1主变	50000	29455.8	59	0	20544	不受限	20500
1076	宁南站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.宁南站.110kV/#1主变	40000	19495.9	49	0	20504	不受限	20500
1077	佛殿站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.佛殿站.110kV/1#变压器	40000	19463.4	49	null	20537	不受限	20500
1078	船城站	会理电力调度控制中心	会理县调.船城站.110kV/#2主变	50000	20084.7	40	9400	20515	不受限	20500
1079	仙人桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.仙人桥站.110kV/2#变压器	63000	41936.4	67	500	20564	不受限	20500
1080	分水岭站	广安电力调度控制中心	广安地调.分水岭站.110kV/#1主变	40000	19470	49	0	20530	不受限	20500
1081	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/1#主变	40000	19491.1	49	0	20509	不受限	20500
1082	土桥	成都配调	成都地调.土桥.110kV/#2主变	50000	29436	59	0	20564	不受限	20500
1083	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调.凯江站.110kV/1#变压器	63000	41580	66	1000	20420	不受限	20400
1084	万安站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.万安站.110kV/#1主变	50000	29547.8	59	0	20452	不受限	20400
1085	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/2#主变	50000	29543.5	59	0	20457	不受限	20400
1086	板桥站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.板桥站.110kV/#2主变	50000	19862	40	9820	20318	不受限	20300
1087	木林站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.木林站.110kV/1#主变	50000	29673.6	59	0	20326	不受限	20300
1088	高明站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.高明站.110kV/1#变压器	50000	29744	59	0	20256	不受限	20200
1089	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/3#变压器	63000	42779.5	68	0	20221	不受限	20200
1090	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/1#变压器	63000	42721.7	68	0	20278	不受限	20200
1091	杨柳湾站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.杨柳湾站.35kV/2#变压器	31500	11240.9	36	0	20259	不受限	20200
1092	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#1主变	40000	19893.1	50	0	20107	不受限	20100
1093	乔瓦站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.乔瓦站.110kV/#1主变	40000	18931.4	47	900	20169	不受限	20100
1094	摆山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.摆山站.110kV/#2主变	50000	26803.3	54	3000	20197	不受限	20100
1095	禄加站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.禄加站.110kV/1#主变	31500	11309	36	0	20191	不受限	20100
1096	中咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.中咱站.110kV/1#主变	40000	20000	50	0	20000	不受限	20000
1097	上西站	广元电力调度控制中心	广元地调.上西站.110kV/#2主变	40000	19991.2	50	0	20009	不受限	20000
1098	机场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.机场站.110kV/#1主变	40000	20000	50	0	20000	不受限	20000
1099	昌台站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.昌台站.110kV/#1主变	40000	19928	50	0	20072	不受限	20000
1100	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#1主变	50000	27046.8	54	2900	20053	不受限	20000
1101	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#1主变	63000	32128.8	51	10850	20021	不受限	20000
1102	鄂筒	鄂都电力调度控制中心	鄂县县调.鄂筒.110kV/#2主变	63000	42973.1	68	0	20027	不受限	20000
1103	两路口站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.两路口站.110kV/1#变压器	31500	10775.5	34	800	19925	不受限	19900
1104	马井	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.马井.220kV/2#变压器	150000	127794	85	2300	19906	不受限	19900
1105	火花站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.火花站.110kV/#1主变	50000	30007	60	0	19993	不受限	19900
1106	园艺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.园艺站.110kV/1#主变	40000	20089.7	50	0	19910	不受限	19900
1107	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#2主变	50000	25334.4	51	4685	19981	不受限	19900
1108	兴隆站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.兴隆站.110kV/#1主变	40000	20108	50	0	19892	不受限	19800
1109	新市	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.新市.220kV/1#变压器	180000	160107.7	89	0	19892	不受限	19800
1110	唐家山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.唐家山站.110kV/#1变压器	50000	30240	60	0	19760	不受限	19700
1111	魏家桥	天府电力调度控制中心	天府地调.魏家桥.110kV/2#变压器	63000	43220.4	69	0	19780	不受限	19700
1112	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/2#主变	40000	20275.2	51	0	19725	不受限	19700
1113	新桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	20275.2	51	0	19725	不受限	19700
1114	栖凤峡站	广元电力调度控制中心	广元地调.栖凤峡站.110kV/1#主变	50000	30324	61	0	19676	不受限	19600
1115	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/2#主变	50000	30326	61	0	19674	不受限	19600
1116	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/1#主变	31500	11855.7	38	0	19644	不受限	19600
1117	文林站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.文林站.35kV/2#主变	25000	5317.8	21	0	19682	不受限	19600
1118	麻柳站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.麻柳站.110kV/2#变压器	50000	30415	61	0	19585	不受限	19500
1119	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濛阳.110kV/#1主变	50000	29172	58	1250	19578	不受限	19500
1120	龙孕站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙孕站.110kV/1#主变	40000	20462.4	51	0	19538	不受限	19500
1121	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#1主变	31500	11945.1	38	0	19555	不受限	19500
1122	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/1#主变	50000	30442.1	61	0	19558	不受限	19500
1123	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/1#变压器	50000	30419.9	61	0	19580	不受限	19500
1124	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#1主变	50000	30516.7	61	0	19483	不受限	19400
1125	吊黄楼站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.吊黄楼站.110kV/2#变压器	40000	20517.6	51	0	19482	不受限	19400
1126	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#1主变	40000	20562.9	51	0	19437	不受限	19400
1127	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#2主变	63000	43555.9	69	0	19444	不受限	19400
1128	土墙站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.土墙站.110kV/1#变压器	63000	35127	56	8500	19373	不受限	19300
1129	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#2主变	40000	20649.8	52	NULL	19350	不受限	19300
1130	小黑箐站	会理电力调度控制中心	凉山地调.小黑箐站.110kV/#2主变	50000	30751.2	62	0	19249	不受限	19200
1131	朝阳站	鲁华电力调度控制中心	仁寿县调.朝阳站.110kV/1#变压器	50000	30823	62	0	19200	不受限	19200
1132	发展	成都配调	成都地调.发展.220kV/3#变压器	180000	160741.6	89	0	19258	不受限	19200
1133	槐树店	成都配调	成都地调.槐树店.110kV/#1主变	50000	30808.8	62	0	19191	不受限	19100
1134	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#2主变	50000	30822	62	0	19178	不受限	19100
1135	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	30465.6	61	400	19134	不受限	19100
1136	河西	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.河西.110kV/#2主变	40000	20860.8	52	0	19139	不受限	19100
1137	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/2#变压器	50000	30950.3	62	0	19050	不受限	19000
1138	洪川站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.洪川站.110kV/1#主变	50000	30934.5	62	0	19066	不受限	19000
1139	白岩子站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.白岩子站.110kV/#2主变	63000	43067.9	68	900	19032	不受限	19000
1140	挪木站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.挪木站.110kV/2#变压器	40000	20964.6	52	30	19005	不受限	19000
1141	庄园	大邑电力调度控制中心	成都地调.庄园.110kV/#2主变	50000	30944.8	62	0	19055	不受限	19000
1142	城中站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.城中站.110kV/2#主变	40000	20964.6	52	0	19035	不受限	19000
1143	朝阳站	鲁华电力调度控制中心	仁寿县调.朝阳站.110kV/2#变压器	50000	30923.2	62	0	19077	不受限	19000
1144	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#2主变	63000	32922.1	52	11035	19043	不受限	19000
1145	林湾	鄂都电力调度控制中心	成都地调.林湾.110kV/#1主变	50000	31020	62	0	18980	不受限	18900
1146	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#2主变	40000	17570.5	44	3492	18938	不受限	18900
1147	下洞槽	成都配调	成都地调.下洞槽.110kV/2主变	63000	44070.4	70	0	18930	不受限	18900
1148	萝卜岗站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.萝卜岗站.110kV/#2主变	50000	31045.2	62	0	18955	不受限	18900
1149	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#2主变	63000	43758.7	69	375	18866	不受限	18800
1150	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/2#变压器	63000	44127.6	70	0	18872	不受限	18800
1151	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/1#变压器	40000	21142.7	53	0	18857	不受限	18800
1152	孙家坝	资阳电力调度控制中心	资阳地调.孙家坝.220kV/2#变压器	180000	161173	90	0	18827	不受限	18800
1153	宋家堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.宋家堰站.110kV/#2主变	50000	31294.6	63	0	18705	不受限	18700
1154	塔桥	天府电力调度控制中心	天府地调.塔桥.110kV/2#变压器	63000	44257.6	70	0	18742	不受限	18700
1155	平政站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.平政站.110kV/1#变压器	50000	31204.8	62	0	18795	不受限	18700
1156	恩蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.恩蒙站.110kV/2#主变	40000	21256.5	53	0	18744	不受限	18700
1157	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#1主变	40000	20288.1	51	1000	18712	不受限	18700
1158	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/2#变压器	40000	20477.6	51	800	18722	不受限	18700
1159	沙湾站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.沙湾站.110kV/2#变压器	50000	15761.3	32	5460	18779	不受限	18700
1160	始阳站	天全电力调度控制中心	雅安地调.始阳站.110kV/#1主变	40000	21027.6	53	280	18692	不受限	18600
1161	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/1#变压器	180000	161329.61	90	0	18670	不受限	18600
1162	阆中站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.阆中站.110kV/#2主变	63000	44338.8	70	0	18661	不受限	18600
1163	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#1主变	50000	31468.8	63	0	18531	不受限	18500
1164	继光站	中江电力调度控制中心	中江县调.继光站.110kV/1#变压器	63000	44471.4	71	0	18529	不受限	18500
1165	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/3#变压器	63000	44431.2	71	0	18569	不受限	18500
1166	万象	成都配调	成都地调.万象.110kV/#2主变	63000	44484	71	0	18516	不受限	18500
1167	岷江好站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江好站.110kV/2#主变	63000	44475.8	71	0	18524	不受限	18500
1168	逸资站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.逸资站.110kV/#2主变	40000	21476.4	54	0	18524	不受限	18500
1169	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#2主变	50000	30528	61	1030	18442	不受限	18400
1170	杨柳堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳堰站.110kV/#2主变	40000	21576.1	54	NULL	18424	不受限	18400
1171	利吉堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利吉堡站.110kV/#2主变	40000	21523.3	54	0	18477	不受限	18400
1172	福泉站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.福泉站.110kV/1#变压器	40000	21463.9	54	125	18411	不受限	18400
1173	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#2主变	40000	17877.4	45	3650	18473	不受限	18400
1174	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/1#变压器	40000	21567.4	54	0	18433	不受限	18400
1175	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/1#变压器	50000	31693.2	63	0	18307	不受限	18300
1176	三元站	内江电力调度控制中心	内江地调.三元站.110kV/#2主变	50000	27719.8	55	3883	18397	不受限	18300
1177	嘉农站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.嘉农站.110kV/2#变压器	40000	12150.6	30	1500	18349	不受限	18300
1178	宝轮站	广元电力调度控制中心	广元地调.宝轮站.110kV/#1主变	40000	17965	45	3650	18385	不受限	18300
1179	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/2#变压器	31500	12198.4	39	1000	18302	不受限	18300
1180	金龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.金龙站.110kV/1#主变	40000	21654.5	54	0	18346	不受限	18300
1181	柏杨坪	泸州电力调度控制中心	泸州地调.柏杨坪.110kV/#2主变	40000	20668.8	52	1000	18331	不受限	18300
1182	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#2主变	40000	21677.7	54	0	18322	不受限	18300

1183	杨柳堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.杨柳堰站.110kV/#1主变	40000	21620.5	54	NULL	18380	不受限	18300
1184	斑竹湾站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.斑竹湾站.110kV/2#变压器	40000	21780	54	0	18220	不受限	18200
1185	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#2主变	40000	21701.4	54	0	18299	不受限	18200
1186	黄家坝站	南部电力调度控制中心	南充地调.黄家坝站.110kV/#1主变	63000	43702.3	69	1000	18298	不受限	18200
1187	木闾站	达州电力调度控制中心	达州地调.木闾站.110kV/#1主变	50000	31746	63	NULL	18254	不受限	18200
1188	绵阳站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.绵阳站.110kV/3#变压器	50000	31107.3	62	630	18263	不受限	18200
1189	城西站	达州电力调度控制中心	达州地调.城西站.110kV/#1主变	40000	21776	54	NULL	18224	不受限	18200
1190	鹿店	郫都电力调度控制中心	成都地调.鹿店.110kV/#3主变	63000	44740	71	0	18260	不受限	18200
1191	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调.高楼.110kV/1号主变	63000	44571	71	200	18229	不受限	18200
1192	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/1#变压器	40000	21766.8	54	0	18233	不受限	18200
1193	万春站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.万春站.110kV/3#变压器	40000	20835.8	52	1000	18164	不受限	18100
1194	中江站	中江电力调度控制中心	中江县调.中江站.110kV/2#变压器	63000	35756	57	9080	18164	不受限	18100
1195	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#2主变	40000	21705.6	54	130	18164	不受限	18100
1196	桐枝坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.桐枝坝站.110kV/#1主变	40000	20434	51	1502.5	18064	不受限	18000
1197	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/3号主变	63000	44935.6	71	0	18064	不受限	18000
1198	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/2#变压器	63000	42967.4	68	2000	18033	不受限	18000
1199	饿真站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.饿真站.110kV/1#主变	31500	13500	43	0	18000	不受限	18000
1200	南河站	广元电力调度控制中心	广元地调.南河站.110kV/#1主变	40000	21969.3	55	0	18031	不受限	18000
1201	姜家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.姜家沟站.110kV/#1主变	40000	21925.2	55	0	18075	不受限	18000
1202	新城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新城站.110kV/#2主变	50000	32033.6	64	0	17966	不受限	17900
1203	格里坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.格里坪站.110kV/#2主变	40000	18979.5	47	3030	17991	不受限	17900
1204	汉碑站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.汉碑站.110kV/#1主变	50000	30808	62	1250	17942	不受限	17900
1205	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#1主变	31500	13665.2	43	0	17835	不受限	17800
1206	莲花寺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.莲花寺站.110kV/#2主变	31500	13615	43	0	17885	不受限	17800
1207	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#1主变	50000	26492.4	53	5700	17808	不受限	17800
1208	濛阳	彭州电力调度控制中心	彭州县调.濛阳.110kV/#2主变	50000	29700	59	2500	17800	不受限	17800
1209	德源	郫都电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#1主变	50000	32274	65	0	17726	不受限	17700
1210	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/1#变压器	31500	13513.3	43	250	17737	不受限	17700
1211	粉坊堰	成都配调	成都地调.粉坊堰.110kV/#2主变	63000	45233	72	0	17767	不受限	17700
1212	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青城山.110kV/#1主变	50000	32221.2	64	0	17779	不受限	17700
1213	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#2主变	50000	32208	64	0	17792	不受限	17700
1214	石板堰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板堰站.110kV/2#变压器	50000	32202.3	64	0	17798	不受限	17700
1215	夏邛	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.夏邛站.110kV/#1主变	40000	22209.4	56	0	17791	不受限	17700
1216	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/2#变压器	50000	28411.7	57	3830	17758	不受限	17700
1217	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/2#主变	25000	7353.1	29	0	17647	不受限	17600
1218	汇东站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇东站.110kV/#1主变	40000	22348.3	56	0	17652	不受限	17600
1219	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#3主变	63000	45315.6	72	0	17684	不受限	17600
1220	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#2主变	40000	22437	56	0	17563	不受限	17500
1221	福宝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福宝站.110kV/2#主变	40000	22453.2	56	0	17547	不受限	17500
1222	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#2主变	50000	21700.2	43	10750	17550	不受限	17500
1223	铁牛站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.铁牛站.110kV/1#变压器	40000	21868	55	630	17502	不受限	17500
1224	飞水岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.飞水岩站.110kV/1#主变	25000	7498.9	30	0	17501	不受限	17500
1225	壤口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.壤口站.35kV/1#主变	20000	2581.4	13	0	17419	不受限	17400
1226	南城	泸州电力调度控制中心	泸州地调.南城.110kV/#1主变	50000	21800.7	44	10750	17449	不受限	17400
1227	元石站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.元石站.110kV/1#变压器	40000	16612.6	42	6050	17337	不受限	17300
1228	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/1#主变	31500	14155	45	0	17345	不受限	17300
1229	梓桐	成都配调	成都地调.梓桐.220kV/2#变压器	180000	162622.61	90	0	17377	不受限	17300
1230	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/1号主变	50000	30690	61	1975	17335	不受限	17300
1231	范家湾	广安电力调度控制中心	广安地调.范家湾.220kV/1#变压器	150000	132724	88	0	17276	不受限	17200
1232	天顺站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天顺站.110kV/1#变压器	50000	32705.2	65	0	17295	不受限	17200
1233	仙鹤站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.仙鹤站.110kV/2#主变	50000	32736	65	0	17264	不受限	17200
1234	龙亭站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙亭站.110kV/2#主变	40000	22785	57	0	17215	不受限	17200
1235	石厂东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.石厂东站.110kV/1#主变	40000	22701.4	57	0	17299	不受限	17200
1236	新桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新桥站.110kV/1#主变	40000	22893.2	57	0	17107	不受限	17100
1237	城南站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城南站(蓬安).110kV/#1主变	63000	42733.1	68	3150	17117	不受限	17100
1238	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#1主变	50000	24050.4	48	8760	17190	不受限	17100
1239	两路口站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.两路口站.110kV/2#变压器	31500	12021.9	38	2315	17163	不受限	17100
1240	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/2#变压器	40000	22880	57	0	17120	不受限	17100
1241	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/1#变压器	63000	45878	73	0	17122	不受限	17100
1242	石燕桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.石燕桥站.110kV/#2主变	50000	24195.6	48	8770	17034	不受限	17000
1243	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#1主变	31500	14454	46	0	17046	不受限	17000
1244	宝林站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.宝林站.110kV/2#主变	31500	14400.6	46	0	17099	不受限	17000
1245	九都站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.九都站.110kV/2#变压器	40000	22651.3	57	315	17034	不受限	17000
1246	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#3主变	50000	32934	66	0	17066	不受限	17000
1247	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#1主变	50000	28600.5	57	4340	17060	不受限	17000
1248	沙坪站	天全电力调度控制中心	雅安地调.沙坪站.110kV/#1主变	50000	32458.8	65	500	17041	不受限	17000
1249	海棠站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.海棠站.110kV/#2主变	50000	32927.4	66	0	17073	不受限	17000
1250	凤凰站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.凤凰站.110kV/1#变压器	40000	23093.7	58	0	16906	不受限	16900
1251	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高梁坪站.35kV/#1主变	25000	8068.1	32	0	16932	不受限	16900
1252	猫鼻站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.猫鼻站.110kV/2#变压器	40000	23067	58	0	16933	不受限	16900
1253	石岭站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.石岭站.110kV/2#变压器	63000	46084.4	73	0	16916	不受限	16900
1254	大竹河站	达州电力调度控制中心	达州地调.大竹河站.110kV/#1主变	20000	3058	15	NULL	16942	不受限	16900
1255	星空	天府电力调度控制中心	天府地调.星空.110kV/2#变压器	50000	33096	66	0	16904	不受限	16900
1256	方坪站	武胜电力调度控制中心	广安地调.方坪站.110kV/#2主变	40000	23041.1	58	0	16959	不受限	16900
1257	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#1主变	50000	33000.9	66	0	16999	不受限	16900
1258	北湖站	南充电力调度控制中心	南充地调.北湖站.110kV/#1主变	63000	34836.6	55	11205	16958	不受限	16900
1259	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#1主变	63000	46068	73	0	16932	不受限	16900
1260	塔子山	成都配调	成都地调.塔子山.110kV/#1主变	50000	27244.8	54	5800	16955	不受限	16900
1261	徐家桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.徐家桥站.110kV/#1主变	63000	41544.7	66	4655	16800	不受限	16800
1262	动力	天府电力调度控制中心	天府地调.动力.110kV/2#变压器	50000	33198	66	0	16802	不受限	16800
1263	邹港	天府电力调度控制中心	天府地调.邹港.110kV/3#变压器	63000	46200	73	0	16800	不受限	16800
1264	星辰	成都配调	成都地调.星辰.110kV/#1主变	50000	33198	66	0	16802	不受限	16800
1265	民主站	蒙华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/2#变压器	50000	33271.5	67	0	16729	不受限	16700
1266	双盛站	什邡电力调度控制中心	什邡县调.双盛站.110kV/2#变压器	31500	13513.3	43	1260	16727	不受限	16700
1267	后山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.后山.110kV/#1主变	40000	23207.2	58	0	16793	不受限	16700
1268	复兴站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.复兴站.110kV/#1主变	40000	23200.8	58	0	16799	不受限	16700
1269	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#1主变	20000	3232.6	16	0	16767	不受限	16700
1270	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#2主变	40000	23376.7	58	0	16623	不受限	16600
1271	花桥	新津电力调度控制中心	新津县调.花桥.110kV/#3临时主变	40000	23312.5	58	0	16688	不受限	16600
1272	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/1#变压器	40000	23400	58	0	16600	不受限	16600
1273	李庄站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.李庄站.110kV/1#变压器	31500	14869.5	47	0	16631	不受限	16600
1274	琅溪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.琅溪站.35kV/1#主变	20000	3393.9	17	0	16606	不受限	16600
1275	塔沱站	达州电力调度控制中心	达州地调.塔沱站.110kV/#2主变	31500	14869.8	47	NULL	16630	不受限	16600
1276	青龙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青龙站.110kV/2#主变	50000	33359.1	67	0	16641	不受限	16600
1277	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#1主变	40000	23390.4	58	NULL	16610	不受限	16600
1278	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/2号主变	31500	8626.5	27	0	16574	不受限	16500
1279	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调.广惠.220kV/1#变压器	120000	103440.7	86	0	16559	不受限	16500
1280	天鼓岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天鼓岭站.110kV/#3主变	50000	33456.1	67	0	16544	不受限	16500
1281	高坡站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.高坡站.110kV/#3主变	50000	31722.6	63	1680	16597	不受限	16500
1282	建新站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.建新站.110kV/2#变压器	40000	23482.3	59	0	16518	不受限	16500
1283	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/2#变压器	50000	33429	67	0	16571	不受限	16500
1284	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/1#主变	20000	3546.4	18	0	16454	不受限	16400
1285	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/4#主变	16500	16.7	0	0	16483	不受限	16400
1286	夹壁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.夹壁站.110kV/1#主变	31500	15025.8	48	0	16474	不受限	16400
1287	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/2#主变	16500	27.9	0	0	16472	不受限	16400
1288	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/2#变压器	50000	33598.5	67	0	16402	不受限	16400
1289	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/5#主变	16500	16.7	0	0	16483	不受限	16400
1290	水新站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.水新站.110kV/#1主变	40000	23572.9	59	0	16427	不受限	16400
1291	太和站	达州电力调度控制中心	达州地调.太和站.110kV/#2主变	40000	23601.6	59	NULL	16398	不受限	16300
1292	荣县站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.荣县站.110kV/#1主变	63000	46639.1	74	0	16361	不受限	16300
1293	高坝子站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.高坝子站.110kV/1#变压器	31500	15115.2	48	0	16385	不受限	16300
1294	大佛寺站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.大佛寺站.110kV/1#变压器	50000	33673.9	67	0	16326	不受限	16300
1295	高梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.高梁坪站.35kV/#2主变	25000	8686.3	35	0	16314	不受限	16300
1296	广福站	中江电力调度控制中心	中江县调.广福站.110kV/1#变压器	50000	31468.8	63	2200	16331	不受限	16300
1297	天印山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.天印山站.110kV/#1主变	40000	23644.6	59	0	16355	不受限	16300
1298	向阳站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调.向阳站旧.110kV/2#变压器	50000	33053.7	66	630	16316	不受限	16300
1299	勤俭	成都配调	成都地调.勤俭.110kV/#1主变	50000	33607.2	67	0	16393	不受限	16300
1300	南市站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.南市站.110kV/2#主变	40000	23800	60	0	16200	不受限	16200
1301	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#2主变	40000	23783	59	0	16217	不受限	16200
1302	沈家桥	成都配调	成都地调.沈家桥.110kV/#2主变	50000	33792	68	0	16208	不受限	16200
1303	大田站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#2主变	63000	42301.9	67	2200	16298	不受限	16200
1304	尚又站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚又站.110kV/1#主变	50000	33891.7	68	0	16108	不受限	16100
1305	高桐	天府电力调度控制中心	天府地调.高桐.110kV/3#变压器	63000	46866.6	74	0	16133	不受限	16100
1306	和平街	成都配调	成都地调.和平街.110kV/#2主变	50000	33803.3	68	0	16197	不受限	16100
1307	龙女站	武胜电力调度控制中心	广安地调.龙女站.110kV/#1主变	40000	23982	60	0	16018	不受限	16000
1308	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/2#主变	50000	33927.1	68	0	16073	不受限	16000
1309	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#2主变	50000	33911	68	0	16089	不受限	16000
1310	邻水站	广安电力调度控制中心	广安地调.邻水站.110kV/#1主变	50000	33932	68	0	16068	不受限	16000
1311	丰禾站	邻水电力调度控制中心	广安地调.丰禾站.110kV/#1主变	40000	23914.5	60	0	16086	不受限	16000
1312	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#1主变	20000	4000	20	0	16000	不受限	16000
1313	凝祥站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.凝祥站.110kV/2#变压器	50000	28132.3	56	5845	16023	不受限	16000
1314	水磨沟	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.水磨沟站.110kV/1#主变	20000	4000	20	0	16000	不受限	16000
1315	木闾站	达州电力调度控制中心	达州地调.木闾站.110kV/#2主变	50000	33990	68	NULL	16010	不受限	16000
1316	涪沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.涪沙站.110kV/#1主变	50000	34025.8	68	0	15974	不受限	15900
1317	日隆站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.日隆站.110kV/1#主变	16000	2	0	0	15998	不受限	15900
1318	汇西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.汇西站.110kV/#1主变	50000	34090.8	68	0	15909	不受限	15900
1319	九支	泸州电力调度控制中心	泸州地调.九支.110kV/#1主变	16000	1024	160000	0	15960	不受限	15900
1320	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#1主变	50000	31455.6	63	2600	15944	不受限	15900
1321	香山站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.香山站.110kV/2#变压器	40000	24100	60	0	15900	不受限	15900
1322	下洞槽	成都配调	成都地调.下洞槽.110kV/#1主变	63000	47080	75	0	15920	不受限	15900
1323	玉林	成都配调	成都地调.玉林.110kV/#1主变	63000	45870	73	1200	15930	不受限	15900
1324	马鞍山站	内江电力调度控制中心	内江地调.马鞍山站.110kV/#1主变	40000	20244.6	51	3845	15910	不受限	15900
1325	集贤	彭州电力调度控制中心	成都地调.集贤.110kV/#2主变	50000	32868	66	1250	15882	不受限	15800
1326	祥符站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.祥符站.35kV/1#主变	20000	4162.9	21	0	15837	不受限	15800
1327	新园	成都配调	成都地调.新园.110kV/#2主变	63000	47149.7	75	0	15850	不受限	15800
1328	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#1主变	40000	24152.8	60	0	15847	不受限	15800
1329	雅尔珠站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.雅尔珠站.110kV/1#主变	16000	154	1	0	15846	不受限	15800
1330	查拉沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查拉沟站.110kV/1#主变	16000	112.9	1	0	15887	不受限	15800

1331	临巴站	达州电力调度控制中心	达州地调.临巴站.110kV/#2主变	20000	4295.1	21	NULL	15705	不受限	15700
1332	尚义站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.尚义站.110kV/2#主变	50000	34226.6	68	0	15773	不受限	15700
1333	石桥铺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.石桥铺站.110kV/1#变压器	40000	24288	61	0	15712	不受限	15700
1334	吉龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.吉龙站.110kV/#1主变	16000	250.8	2	0	15749	不受限	15700
1335	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#1主变	63000	47273.6	75	0	15726	不受限	15700
1336	回澜站旧	什邡电力调度控制中心	什邡县调.回澜站旧.110kV/1#变压器	50000	22191.1	44	12100	15709	不受限	15700
1337	鄂筒	鄂都电力调度控制中心	鄂县县调.鄂筒.110kV/#1主变	63000	47274.6	75	0	15725	不受限	15700
1338	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#1主变	40000	24201.9	61	0	15798	不受限	15700
1339	滨江站	南充电力调度控制中心	南充地调.滨江站.110kV/#1主变	63000	26864.7	43	20370	15765	不受限	15700
1340	金兴站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.金兴站.110kV/2#变压器	31500	15742.3	50	0	15758	不受限	15700
1341	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.110kV/#1主变	40000	24367.2	61	0	15633	不受限	15600
1342	清水	天府电力调度控制中心	天府地调.清水.110kV/1#变压器	50000	34371	69	0	15629	不受限	15600
1343	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/2#主变	20000	3849.1	19	500	15651	不受限	15600
1344	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/1#变压器	50000	34320	69	0	15680	不受限	15600
1345	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/1#变压器	50000	34352.9	69	0	15647	不受限	15600
1346	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#2主变	40000	24393.6	61	0	15606	不受限	15600
1347	平桥站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.平桥站.110kV/1#变压器	31500	15990.1	51	0	15510	不受限	15500
1348	栖凤峡站	广元电力调度控制中心	广元地调.栖凤峡站.110kV/2#主变	50000	34485	69	0	15515	不受限	15500
1349	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#1主变	31500	15909.5	51	0	15591	不受限	15500
1350	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#1主变	63000	27852	44	19552	15596	不受限	15500
1351	九江	天府电力调度控制中心	天府地调.九江.110kV/2#变压器	40000	24430.8	61	0	15569	不受限	15500
1352	永康	崇州电力调度控制中心	成都地调.永康.110kV/#1主变	63000	47124	75	315	15561	不受限	15500
1353	黄丰站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.黄丰站.35kV/1#主变	20000	4004	20	400	15596	不受限	15500
1354	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/2#变压器	50000	31574.4	63	2860	15566	不受限	15500
1355	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/4#变压器	31500	15970.9	51	0	15529	不受限	15500
1356	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#2主变	50000	34509.4	69	0	15491	不受限	15400
1357	罗坝站	青神电力调度控制中心	眉山地调.罗坝站.35kV/2#主变	20000	4542.9	23	0	15457	不受限	15400
1358	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.柳滩站(蓬安).35kV/#2主变	20000	4497	22	100	15403	不受限	15400
1359	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/2#主变	20000	4530	23	0	15470	不受限	15400
1360	青龙站	越西电力调度控制中心	凉山地调.青龙站.110kV/#2主变	31500	16023.1	51	0	15477	不受限	15400
1361	会昌站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.会昌站.110kV/1#变压器	50000	34633.4	69	0	15367	不受限	15300
1362	共群	温江电力调度控制中心	成都地调.共群.110kV/#2主变	50000	33498	67	1200	15302	不受限	15300
1363	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#2主变	40000	16772.6	42	0	15227	不受限	15200
1364	长河站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.长河站.35kV/1#主变	20000	4740	24	0	15260	不受限	15200
1365	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/2#主变	50000	34800.5	70	0	15200	不受限	15200
1366	民主站	蒙华电力调度控制中心	什邡县调.民主站.110kV/1#变压器	50000	34778.7	70	0	15221	不受限	15200
1367	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/2#变压器	20000	4765.6	24	0	15234	不受限	15200
1368	燕子山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.燕子山站.110kV/#2主变	40000	24895.2	62	0	15105	不受限	15100
1369	大田站	荥经电力调度控制中心	雅安地调.大田站.110kV/#1主变	63000	43098.1	68	2380	15142	不受限	15100
1370	秀湖站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.秀湖站.110kV/1#变压器	50000	34806.5	70	null	15194	不受限	15100
1371	特兴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.特兴.35kV/#1主变	20000	4837.8	24	0	15162	不受限	15100
1372	顺龙	泸州电力调度控制中心	泸州县调.顺龙.35kV/#1主变	20000	4839	24	0	15161	不受限	15100
1373	月亮湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.月亮湾站.110kV/1#主变	31500	16452.1	52	0	15048	不受限	15000
1374	梁坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.梁坪站.110kV/#3主变	63000	47070	75	500	15430	不受限	15000
1375	孔玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔玉站.35kV/#1主变	30000	15000	50	0	15000	不受限	15000
1376	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#1主变	40000	24939.2	62	0	15061	不受限	15000
1377	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#2主变	63000	48008.4	76	0	14992	不受限	14900
1378	许家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.许家站.35kV/1#主变	20000	5078.1	25	0	14922	不受限	14900
1379	鱼兔	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼兔.110kV/#1主变	50000	21223.4	42	13815	14962	不受限	14900
1380	菜坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.菜坝站.35kV/1#变压器	20000	5037.6	25	0	14962	不受限	14900
1381	天池站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.天池站.110kV/2#变压器	40000	25050.3	63	0	14950	不受限	14900
1382	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#2主变	20000	4867.8	24	210	14922	不受限	14900
1383	鱼兔	叙永电力调度控制中心	泸州地调.鱼兔.110kV/#2主变	50000	21230	42	13815	14955	不受限	14900
1384	金堂站	通江电力调度控制中心	巴中地调.金堂站.35kV/1#变压器	20000	5014.8	25	0	14985	不受限	14900
1385	桃关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃关站.110kV/桃关变电站2#主变	63000	48056.4	76	0	14944	不受限	14900
1386	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/1#变压器	50000	34707.6	69	315	14977	不受限	14900
1387	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#1主变	40000	25096	63	0	14904	不受限	14900
1388	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/3#变压器	20000	5182	26	0	14818	不受限	14800
1389	八角井站	内江电力调度控制中心	内江地调.八角井站.110kV/#1主变	50000	31683.1	63	3492	14825	不受限	14800
1390	白合站	内江电力调度控制中心	内江地调.白合站.110kV/#1主变	31500	11057.9	35	5558	14884	不受限	14800
1391	民和	崇州电力调度控制中心	成都地调.民和.110kV/#1主变	50000	35129.6	70	0	14870	不受限	14800
1392	长安桥	温江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#1主变	50000	33092.4	66	2100	14808	不受限	14800
1393	麓湖	天府电力调度控制中心	天府地调.麓湖.110kV/2#变压器	63000	48155	76	0	14845	不受限	14800
1394	苏码头	天府电力调度控制中心	天府地调.苏码头.110kV/2#变压器	50000	35237.4	70	0	14763	不受限	14700
1395	梅子坝站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.梅子坝站.110kV/2#变压器	40000	25291.2	63	0	14709	不受限	14700
1396	龙山	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.龙山.110kV/#2主变	40000	25251.5	63	0	14749	不受限	14700
1397	何场站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.何场站.110kV/1#主变	31500	16795.8	53	0	14704	不受限	14700
1398	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#1主变	20000	5354	27	0	14646	不受限	14600
1399	石柳站	达州电力调度控制中心	达州地调.石柳站.110kV/#1主变	40000	25330.8	63	NULL	14669	不受限	14600
1400	平桥站	五通桥电力调度控制分中心	乐山地调.平桥站.110kV/2#变压器	31500	16848.6	53	0	14651	不受限	14600
1401	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#1主变	31500	13938.1	44	0	14662	不受限	14600
1402	邻港	天府电力调度控制中心	天府地调.邻港.110kV/1#变压器	50000	35323.2	71	0	14677	不受限	14600
1403	兆雅	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/#1主变	20000	5404	27	0	14596	不受限	14500
1404	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#2主变	50000	35446.6	71	0	14553	不受限	14500
1405	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#1主变	50000	35512.7	71	NULL	14487	不受限	14400
1406	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#2主变	50000	35516.6	71	0	14483	不受限	14400
1407	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#1主变	20000	4667.5	23	870	14463	不受限	14400
1408	大渡	成都配调	成都地调.大渡.110kV/#2主变	40000	25523.7	64	0	14476	不受限	14400
1409	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#1主变	40000	25635.8	64	0	14364	不受限	14300
1410	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#3主变	40000	25608	64	0	14392	不受限	14300
1411	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#1主变	50000	33908.5	68	1700	14392	不受限	14300
1412	佛殿站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.佛殿站.110kV/2#变压器	40000	25661.4	64	null	14339	不受限	14300
1413	马塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.马塘站.110kV/1#主变	16000	1685.6	11	0	14314	不受限	14300
1414	凉沙站	广元电力调度控制中心	广元地调.凉沙站.110kV/#2主变	50000	35740.5	71	0	14260	不受限	14200
1415	向阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.向阳站.110kV/#2主变	40000	25792.8	64	0	14207	不受限	14200
1416	双碑站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.双碑站.110kV/2#变压器	50000	32475	65	3310	14215	不受限	14200
1417	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#1主变	50000	35780.8	72	NULL	14219	不受限	14200
1418	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/2#主变	20000	5724.7	29	0	14275	不受限	14200
1419	西调	叙永电力调度控制中心	泸州地调.西调.110kV/#1主变	40000	25728	64	0	14272	不受限	14200
1420	东山站	乐至电力调度控制中心	资阳地调.东山站.110kV/1#主变	40000	25872	65	0	14128	不受限	14100
1421	天保	天府电力调度控制中心	天府地调.天保.110kV/2#变压器	63000	48803.7	77	0	14196	不受限	14100
1422	城南站（武胜）	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站（武胜）.35kV/#1主变	20000	5891.2	29	0	14109	不受限	14100
1423	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#1主变	40000	25855.8	65	NULL	14144	不受限	14100
1424	三家寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三家寨站.110kV/2#主变	40000	25820.7	65	0	14179	不受限	14100
1425	梁原站	达州电力调度控制中心	达州地调.梁原站.110kV/#2主变	50000	35877.6	72	NULL	14122	不受限	14100
1426	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.塔水站.35kV/2#变压器	20000	5989.2	30	0	14011	不受限	14000
1427	盘农站	沙湾电力调度控制分中心	乐山地调.盘农站.110kV/1#变压器	40000	17938.8	45	0	14061	不受限	14000
1428	胡家站	达州电力调度控制中心	达州地调.胡家站.110kV/#2主变	40000	25911.6	65	NULL	14088	不受限	14000
1429	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#2主变	40000	25936.2	65	NULL	14064	不受限	14000
1430	金龙	金堂电力调度控制中心	成都地调.金龙.35kV/1号主变	20000	5913.3	30	0	14087	不受限	14000
1431	河堰站	广安电力调度控制中心	广安地调.河堰站.110kV/#2主变	40000	25921.3	65	0	14079	不受限	14000
1432	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#2主变	40000	25954.6	65	0	14045	不受限	14000
1433	桂兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.桂兴站.110kV/#2主变	40000	25942.4	65	0	14058	不受限	14000
1434	大观站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大观站.110kV/1#变压器	40000	26074.4	65	0	13926	不受限	13900
1435	青白江	青白江电力调度控制中心	成都地调.青白江.35kV/5#变压器	31500	15791.5	50	1745	13964	不受限	13900
1436	密地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.密地站.110kV/#1主变	40000	26004	65	0	13996	不受限	13900
1437	那山站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.那山站.110kV/#1主变	50000	27040.9	54	9000	13959	不受限	13900
1438	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/2#变压器	20000	6018.6	30	0	13981	不受限	13900
1439	塔水站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.塔水站.35kV/1#变压器	20000	6036.8	30	80	13883	不受限	13800
1440	绰斯甲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绰斯甲站.110kV/1#主变	16000	2143.4	13	0	13857	不受限	13800
1441	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/2#变压器	50000	36168	72	0	13832	不受限	13800
1442	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/1#变压器	40000	23226.5	58	2880	13894	不受限	13800
1443	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#2主变	63000	49121.6	78	0	13878	不受限	13800
1444	崇州	崇州电力调度控制中心	成都地调.崇州.110kV/#1主变	63000	49275.6	78	0	13724	不受限	13700
1445	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/2#变压器	50000	33777	68	2500	13723	不受限	13700
1446	沙堤	彭州电力调度控制中心	成都地调.沙堤.110kV/#2主变	50000	34997.5	70	1260	13743	不受限	13700
1447	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#1主变	20000	4216.8	21	0	13783	不受限	13700
1448	河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.河清站.35kV/2#变压器	20000	6223	31	0	13777	不受限	13700
1449	灵石站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.灵石站.110kV/1#主变	31500	17732	56	0	13768	不受限	13700
1450	龙兴站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.龙兴站.35kV/1#主变	20000	6258.4	31	0	13742	不受限	13700
1451	潮河	泸州电力调度控制中心	泸州县调.潮河.35kV/#1主变	20000	6373.8	32	0	13626	不受限	13600
1452	枣堰站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣堰站.110kV/#1主变	50000	36300	73	97	13603	不受限	13600
1453	伍隍站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.伍隍站.35kV/1#主变	20000	6356.4	32	0	13644	不受限	13600
1454	灌县	都江堰电力调度控制中心	成都地调.灌县.110kV/#2主变	40000	26387.2	66	0	13613	不受限	13600
1455	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#1主变	63000	49392.8	78	0	13607	不受限	13600
1456	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	6366.7	32	0	13633	不受限	13600
1457	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/2#主变	20000	6367.6	32	0	13632	不受限	13600
1458	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/1#主变	20000	6435	32	0	13565	不受限	13500
1459	永清站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.永清站.35kV/1#主变	20000	6487.2	32	0	13513	不受限	13500
1460	铁佛	成都配调	成都地调.铁佛.110kV/#2主变	63000	49460.4	79	0	13540	不受限	13500
1461	石板垭站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.石板垭站.110kV/1#变压器	40000	26495.4	66	0	13505	不受限	13500
1462	草科站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.草科站.110kV/#1主变	50000	36483.7	73	0	13516	不受限	13500
1463	瓢卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.瓢卢.35kV/#2主变	20000	4520.9	23	2050	13429	不受限	13400
1464	双服站	达州电力调度控制中心	达州地调.双服站.110kV/#1主变	40000	26524.5	66	NULL	13476	不受限	13400
1465	大石盘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.大石盘站.35kV/#1主变	20000	6543	33	0	13457	不受限	13400
1466	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/2#主变	40000	26582.9	66	0	13417	不受限	13400
1467	成山站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.成山站.35kV/1#主变	20000	6586	33	0	13414	不受限	13400
1468	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调.蒲阳.110kV/#2主变	50000	36564	73	0	13436	不受限	13400
1469	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#1主变	50000	28801.3	58	7705	13494	不受限	13400
1470	香树	彭州电力调度控制中心	成都地调.香树.110kV/#2主变	50000	30980.4	62	5700	13320	不受限	13300
1471	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/1#主变	40000	26603.4	67	0	13397	不受限	13300
1472	七里站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.七里站.110kV/#1主变	50000	36616.9	73	0	13383	不受限	13300
1473	春晖站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.春晖站.110kV/#1主变	40000	25820.7	65	815	13364	不受限	13300
1474	梧桐站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.梧桐站.110kV/2#主变	50000	36687.1	73	0	13313	不受限	13300
1475	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#2主变	20000	6606.6	33	0	13393	不受限	13300
1476	大河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大河站.35kV/1#变压器	20000	6614.4	33	0	13386	不受限	13300
1477	金家林站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金家林站.110kV/1#变压器	50000	32212.6	64	4400	13387	不受限	13300
1478	广济站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.广济站.35kV/1#主变	20000	6621.6	33	0	13378	不受限	13300

1479	秀湖站	峨眉山电力调度控制分中心	乐山地调.秀湖站.110kV/2#变压器	50000	36783	74	null	13217	不受限	13200
1480	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#1主变	20000	6706.2	34	0	13294	不受限	13200
1481	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#2主变	16000	2599.6	16	125	13275	不受限	13200
1482	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#2主变	40000	26716.8	67	0	13283	不受限	13200
1483	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#2主变	40000	26715.7	67	0	13284	不受限	13200
1484	陵江站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.陵江站.110kV/#2主变	40000	22767.2	57	0	13233	不受限	13200
1485	咸安站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.咸安站.35kV/1#主变	20000	6803.7	34	0	13196	不受限	13100
1486	马岭	叙永电力调度控制中心	泸州地调.马岭.35kV/#1主变	20000	6312	32	560	13128	不受限	13100
1487	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调.桃园.110kV/1#变压器	50000	36856	74	0	13144	不受限	13100
1488	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#1主变	50000	36894	74	0	13106	不受限	13100
1489	丰南站	仪陇电力调度控制中心	南充地调.丰南站.110kV/#1主变	50000	35356.6	71	1530	13113	不受限	13100
1490	诺日朗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.诺日朗站.35kV/#1主变	20000	6869	34	0	13131	不受限	13100
1491	玄滩	泸州电力调度控制中心	泸州地调.玄滩.110kV/#2主变	63000	49844	79	0	13156	不受限	13100
1492	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/2#主变	50000	36869	74	0	13131	不受限	13100
1493	前进站	沐川电力调度控制分中心	乐山地调.前进站.110kV/2#变压器	40000	26927.8	67	0	13072	不受限	13000
1494	牛滩	泸川电力调度控制中心	泸川县调.牛滩.35kV/#2主变	20000	6946.8	35	0	13053	不受限	13000
1495	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#2主变	31500	18435.1	59	0	13065	不受限	13000
1496	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#1主变	40000	16685.5	42	10240	13075	不受限	13000
1497	视高站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.视高站.110kV/1#主变	50000	36949.5	74	0	13051	不受限	13000
1498	塔公站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔公站.110kV/#1主变	50000	36972.2	74	0	13028	不受限	13000
1499	大众	天府电力调度控制中心	天府地调.大众.110kV/1#变压器	50000	36981.8	74	0	13018	不受限	13000
1500	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#1主变	40000	26228.4	66	730	13042	不受限	13000
1501	穆家坡站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家坡站.35kV/1#主变	20000	6796.4	34	200	13004	不受限	13000
1502	小山站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.小山站.110kV/2#主变	40000	27057.9	68	0	12942	不受限	12900
1503	天池	叙永电力调度控制中心	泸州地调.天池.35kV/#1主变	20000	7075.6	35	0	12924	不受限	12900
1504	车子站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.车子站.110kV/1#变压器	40000	27059.9	68	0	12940	不受限	12900
1505	五通庙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#1主变	20000	7095.7	35	0	12904	不受限	12900
1506	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.紫山站.35kV/2#变压器	20000	7058.3	35	0	12942	不受限	12900
1507	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/1#变压器	20000	7182.3	36	0	12818	不受限	12800
1508	西油房站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.西油房站.110kV/#1主变	31500	18612	59	0	12888	不受限	12800
1509	红岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红岩站.110kV/1#主变	20000	7200.3	36	0	12800	不受限	12800
1510	尚阳站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.尚阳站.110kV/#1主变	40000	27112.8	68	0	12887	不受限	12800
1511	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/2#主变	20000	7134.4	36	0	12866	不受限	12800
1512	夹关	邛崃电力调度控制中心	成都地调.夹关.35kV/#1主变	20000	7122.3	36	0	12878	不受限	12800
1513	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#2主变	40000	21249.1	53	5930	12821	不受限	12800
1514	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#2主变	20000	5061	25	2160	12779	不受限	12700
1515	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#2主变	50000	37263.6	75	0	12736	不受限	12700
1516	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/1号主变	50000	32216.8	64	0	12783	不受限	12700
1517	35kV羊木站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV羊木站.35kV/#1主变	20000	7280.8	36	0	12719	不受限	12700
1518	玉龙湖	泸川电力调度控制中心	泸川县调.玉龙湖.35kV/#1主变	20000	7221.2	36	0	12779	不受限	12700
1519	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#1主变	20000	7276.5	36	0	12724	不受限	12700
1520	云狮	泸川电力调度控制中心	泸川县调.云狮.35kV/#1主变	20000	7331.3	37	0	12669	不受限	12600
1521	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/2#变压器	20000	7334	37	0	12666	不受限	12600
1522	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/2#变压器	50000	37352.7	75	0	12647	不受限	12600
1523	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#1主变	40000	27378.1	68	0	12622	不受限	12600
1524	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#1主变	20000	7370.9	37	NULL	12629	不受限	12600
1525	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#1主变	40000	27315	68	0	12685	不受限	12600
1526	石板站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石板站.110kV/1#主变	40000	27400	69	0	12600	不受限	12600
1527	东升	天府电力调度控制中心	天府地调.东升.110kV/3#变压器	50000	37382.4	75	0	12618	不受限	12600
1528	巡场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.巡场站.110kV/2#变压器	40000	27429.6	69	0	12570	不受限	12500
1529	马鞍山站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.马鞍山站.110kV/2号主变	50000	32498.1	65	0	12502	不受限	12500
1530	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#1主变	50000	37489	75	0	12511	不受限	12500
1531	南坝子站	雅城电力调度控制中心	雅安地调.南坝子站.110kV/#1主变	50000	35216	70	2280	12504	不受限	12500
1532	金汤站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金汤站.110kV/#1主变	25000	12500	50	0	12500	不受限	12500
1533	姜冬站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜冬站.110kV/#1主变	16000	3416.6	21	0	12583	不受限	12500
1534	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#2主变	40000	19687.5	49	7850	12463	不受限	12400
1535	营山站	营山电力调度控制中心	南充地调.营山站.110kV/#2主变	50000	33690	67	3900	12410	不受限	12400
1536	江南站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#1主变	20000	7550.7	38	0	12449	不受限	12400
1537	双龙坝站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	乐山地调.双龙坝站.110kV/1#变压器	40000	27640.8	69	0	12359	不受限	12300
1538	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/1#变压器	40000	27660.6	69	0	12339	不受限	12300
1539	富城站	达州电力调度控制中心	达州地调.富城站.110kV/#1主变	50000	37621.4	75	NULL	12379	不受限	12300
1540	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/1#主变	6300	165.7	1	0	12334	不受限	12300
1541	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#2主变	50000	37641.6	75	0	12358	不受限	12300
1542	大石桥站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.大石桥站.110kV/1#主变	40000	27629.3	69	0	12371	不受限	12300
1543	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/1#主变	12500	196	2	0	12304	不受限	12300
1544	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#2主变	20000	7640	38	0	12360	不受限	12300
1545	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/2#变压器	50000	37746.6	75	0	12253	不受限	12200
1546	挖源	金堂电力调度控制中心	成都地调.挖源.110kV/#2主变	63000	33962.5	54	16750	12288	不受限	12200
1547	观紫坝(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#1主变	20000	7739.2	39	0	12261	不受限	12200
1548	侧石桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.侧石桥站.110kV/#1主变	50000	21104.2	42	16790	12106	不受限	12100
1549	绿洲	成都配调	成都地调.绿洲.110kV/#2主变	50000	37884	76	0	12116	不受限	12100
1550	土主站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.土主站.110kV/1#变压器	50000	37843.7	76	0	12156	不受限	12100
1551	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#2主变	20000	7864.1	39	0	12136	不受限	12100
1552	嘉明	泸川电力调度控制中心	泸川县调.嘉明.35kV/#1主变	20000	7821.5	39	0	12179	不受限	12100
1553	东新	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.东新.35kV/#1主变	20000	7999	40	0	12001	不受限	12000
1554	共科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.共科站.110kV/#2主变	20000	8000	40	0	12000	不受限	12000
1555	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#2主变	63000	50503.1	80	400	12097	不受限	12000
1556	开封站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.开封站.110kV/#1主变	40000	19968.4	50	0	12032	不受限	12000
1557	涪江站	南充电力调度控制中心	南充地调.涪江站.110kV/#2主变	63000	30486.4	48	20490	12024	不受限	12000
1558	保光站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.保光站.110kV/#2主变	50000	36046	72	1950	12004	不受限	12000
1559	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/#3主变	63000	51066.1	81	0	11934	不受限	11900
1560	高庆	崇州电力调度控制中心	成都地调.高庆.110kV/1号主变	63000	51029.7	81	0	11970	不受限	11900
1561	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#1主变	40000	28076.8	70	0	11923	不受限	11900
1562	栗子坪	大邑电力调度控制中心	成都地调.栗子坪.35kV/#2主变	16000	4074	25	0	11926	不受限	11900
1563	石家桥站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.石家桥站.110kV/2#变压器	50000	38046	76	0	11954	不受限	11900
1564	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/2#主变	20000	8074.2	40	0	11926	不受限	11900
1565	天致岭站	南部电力调度控制中心	南充地调.天致岭站.110kV/#2主变	50000	37722.7	75	350	11927	不受限	11900
1566	麦尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦尔玛站.110kV/1#主变	31500	19558.1	62	0	11942	不受限	11900
1567	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#2主变	20000	8066.1	40	0	11934	不受限	11900
1568	走马	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.走马.110kV/#1主变	40000	28131.6	70	0	11868	不受限	11800
1569	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#2主变	50000	26122	52	12000	11878	不受限	11800
1570	魏城站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.魏城站.110kV/1#变压器	31500	16974.2	54	2650	11876	不受限	11800
1571	雕水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.雕水站.110kV/1#变压器	31500	19692	63	0	11808	不受限	11800
1572	官渡	大邑电力调度控制中心	成都地调.官渡.110kV/#3主变	40000	28182	70	0	11818	不受限	11800
1573	养马河	简阳电力调度控制中心	资阳地调.养马河.35kV/1#主变	20000	7361.6	37	785	11853	不受限	11800
1574	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#2主变	50000	38128.1	76	0	11872	不受限	11800
1575	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.罗家站(蓬安).35kV/#1主变	20000	8157.3	41	0	11843	不受限	11800
1576	中屯站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.中屯站.110kV/#1主变	40000	28213.6	71	0	11786	不受限	11700
1577	两河	成都配调	成都地调.两河.110kV/#2主变	40000	28234.8	71	0	11765	不受限	11700
1578	高新站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.高新站.110kV/2#变压器	40000	23981.1	60	4230	11789	不受限	11700
1579	桐梓林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.桐梓林站.110kV/1#变压器	50000	38273.4	77	0	11727	不受限	11700
1580	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#2主变	20000	8194.4	41	100	11706	不受限	11700
1581	柿子树	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.柿子树.35kV/#1主变	20000	8397.1	42	0	11603	不受限	11600
1582	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#2主变	63000	51352.4	82	0	11648	不受限	11600
1583	堰塘站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.堰塘站.110kV/1#主变	31500	19826.4	63	0	11674	不受限	11600
1584	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#2主变	50000	22859.5	46	15535	11606	不受限	11600
1585	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/2号主变	25000	12831.3	51	500	11669	不受限	11600
1586	升钟站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.升钟站(南部).35kV/#1主变	20000	8297.4	41	100	11603	不受限	11600
1587	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/1#变压器	40000	28330.5	71	0	11670	不受限	11600
1588	禾加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.禾加站.35kV/2#主变	20000	8311.5	42	0	11689	不受限	11600
1589	南郊	成都配调	成都地调.南郊.110kV/#2主变	50000	38359.2	77	0	11641	不受限	11600
1590	绵竹站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.绵竹站.110kV/2#变压器	50000	38340.8	77	0	11659	不受限	11600
1591	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/2#主变	50000	34204.8	68	4200	11595	不受限	11500
1592	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#2主变	20000	8447.6	42	0	11552	不受限	11500
1593	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/1#变压器	20000	8408.4	42	0	11592	不受限	11500
1594	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#2主变	50000	28471.5	57	0	11529	不受限	11500
1595	城南站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.城南站.110kV/#2主变	31500	19986.8	63	0	11513	不受限	11500
1596	顺龙	泸川电力调度控制中心	泸州地调.顺龙.35kV/#2主变	20000	8477.6	42	null	11522	不受限	11500
1597	范坝	乐山电力调度控制中心	乐山地调.范坝.220kV/2#变压器	120000	108563.4	90	0	11437	不受限	11400
1598	盘石站	达州电力调度控制中心	达州地调.盘石站.110kV/#2主变	20000	8501.3	43	NULL	11499	不受限	11400
1599	万寿站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.万寿站.110kV/1#变压器	31500	20057.3	64	0	11443	不受限	11400
1600	松坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.松坪站.110kV/#1主变	16000	4523.2	28	0	11477	不受限	11400
1601	松涛站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.松涛站.110kV/1#主变	50000	38514	77	0	11486	不受限	11400
1602	北斗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.北斗站.35kV/1#主变	20000	8524.9	43	0	11475	不受限	11400
1603	纳灵古站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.纳灵古站.110kV/2#变压器	50000	35725.4	71	2850	11425	不受限	11400
1604	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#1主变	20000	8681.4	43	0	11319	不受限	11300
1605	福田	大邑电力调度控制中心	成都地调.福田.110kV/#3主变	63000	51675.5	82	0	11325	不受限	11300
1606	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#1主变	20000	8674.9	43	0	11325	不受限	11300
1607	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#2主变	12500	1115.2	9	0	11385	不受限	11300
1608	马尼干戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马尼干戈站.110kV/#1主变	40000	28627.5	72	0	11373	不受限	11300
1609	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#1主变	20000	7979.4	40	750	11271	不受限	11270
1610	淮口	金堂电力调度控制中心	成都地调.淮口.110kV/#2主变	63000	32208	51	19552	11240	不受限	11200
1611	太清	蒲州电力调度控制中心	成都地调.太清.110kV/#2主变	50000	38104	76	600	11296	不受限	11200
1612	晋阳	成都配调	成都地调.晋阳.110kV/#2主变	50000	38161.2	76	630	11209	不受限	11200
1613	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/3#变压器	20000	8758	44	0	11242	不受限	11200
1614	乃托站	越西电力调度控制中心	凉山地调.乃托站.110kV/#2主变	50000	38722.5	77	0	11278	不受限	11200
1615	炳草岗站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.炳草岗站.35kV/#1主变	20000	8766.3	44	0	11234	不受限	11200
1616	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#2主变	20000	8753.9	44	0	11246	不受限	11200
1617	何店	新津电力调度控制中心	成都地调.何店.110kV/#2主变	50000	38847.6	78	0	11152	不受限	11100
1618	骆市站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(营山).35kV/#1主变	20000	8631.3	43	200	11169	不受限	11100
1619	七里站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.七里站.110kV/#2主变	50000	38873.9	78	0	11126	不受限	11100
1620	民主站	蒙华电力调度控制中心	忻郎县调.民主站.110kV/3#变压器	40000	28815	72	0	11185	不受限	11100
1621	天健	成都配调	成都地调.天健.110kV/#1主变	63000	51999.2	83	0	11001	不受限	11000
1622	红牌楼	成都配调	成都地调.红牌楼.110kV/#2主变	50000	36432	73	2500	11068	不受限	11000
1623	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#2主变	40000	27907.4	70	1000	11093	不受限	11000
1624	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#2主变	20000	8919	45	0	11081	不受限	11000
1625	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/2#变压器	40000	28977.5	72	0	11023	不受限	11000
1626	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/1#变压器	31500	20402.7	65	0	11097	不受限	11000

1627	沐川站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.沐川站.110kV/2#变压器	50000	38934.8	78	0	11065	不受限	11000
1628	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/1#变压器	16000	5074.4	32	0	10926	不受限	10900
1629	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#2主变	31500	20300.8	64	250	10949	不受限	10900
1630	牛背山站	广安电力调度控制中心	广安地调.牛背山站.110kV/#1主变	50000	39012.9	78	0	10987	不受限	10900
1631	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.丹山.35kV/#1主变	20000	8834	44	210	10956	不受限	10900
1632	府青路	成都配调	成都地调.府青路.110kV/2号主变	50000	37052.4	74	2000	10948	不受限	10900
1633	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#2主变	63000	52012.8	83	0	10987	不受限	10900
1634	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#1主变	50000	39151.2	78	0	10849	不受限	10800
1635	团结站	内江电力调度控制中心	内江地调.团结站.110kV/#1主变	50000	34932.4	70	4200	10868	不受限	10800
1636	石马河站	广安电力调度控制中心	广安地调.石马河站.110kV/#1主变	40000	29150.6	73	0	10849	不受限	10800
1637	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#2主变	20000	9135	46	0	10865	不受限	10800
1638	枣堤站	南部电力调度控制中心	南充地调.枣瑾站.110kV/#2主变	50000	36282.4	73	2900	10818	不受限	10800
1639	大渔溪站	宝兴电力调度控制中心	雅安地调.大渔溪站.110kV/#1主变	12500	1684.3	13	0	10816	不受限	10800
1640	理塘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.理塘站.110kV/#1主变	40000	29114.5	73	0	10886	不受限	10800
1641	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#1主变	40000	23997.6	60	5200	10802	不受限	10800
1642	山峰坳	泸州电力调度控制中心	泸州县调.山峰坳.35kV/#1主变	20000	9206.4	46	0	10794	不受限	10700
1643	兆雅	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兆雅.35kV/#2主变	16000	5226.9	33	0	10773	不受限	10700
1644	秀水站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.秀水站.110kV/1#变压器	40000	27893.3	70	1330	10777	不受限	10700
1645	天林站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.天林站.35kV/1#主变	20000	9249.4	46	0	10751	不受限	10700
1646	大湾	青白江电力调度控制中心	成都地调.大湾.110kV/#2主变	40000	29211.6	73	0	10788	不受限	10700
1647	杨家桥站	西充电力调度控制分中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#2主变	50000	35954.5	72	3347.75	10698	不受限	10600
1648	新川	成都配调	成都地调.新川.110kV/2号主变	63000	52387.9	83	0	10612	不受限	10600
1649	沱源	金堂电力调度控制中心	成都地调.沱源.110kV/#1主变	63000	35656.8	57	16750	10593	不受限	10500
1650	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/2#主变	20000	9483.7	47	0	10516	不受限	10500
1651	井研站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.井研站.110kV/2#变压器	50000	39476	79	0	10524	不受限	10500
1652	文宫站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.文宫站.35kV/1#主变	20000	9424.6	47	0	10575	不受限	10500
1653	柏树林站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.柏树林站.110kV/1#变压器	50000	39452.4	79	0	10548	不受限	10500
1654	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/＃2主变	20000	9443.8	47	0	10556	不受限	10500
1655	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#1主变	31500	20994.6	67	0	10505	不受限	10500
1656	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/2#主变	20000	9479.4	47	0	10521	不受限	10500
1657	中山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.中山站.35kV/1#主变	20000	9548	48	0	10452	不受限	10400
1658	石家桥站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.石家桥站.110kV/3#变压器	50000	39597	79	0	10403	不受限	10400
1659	城北站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城北站(南部).35kV/＃1主变	20000	9577.8	48	0	10422	不受限	10400
1660	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#1主变	20000	9580	48	0	10420	不受限	10400
1661	梧桐站	阆中电力调度控制分中心	南充地调.梧桐站.110kV/1＃主变	50000	38071.8	76	1500	10428	不受限	10400
1662	犀浦	成都配调	成都地调.犀浦.110kV/#2主变	63000	52668	84	0	10332	不受限	10300
1663	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#1主变	16000	4046.7	25	0	10353	不受限	10300
1664	35kV芙蓉站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV芙蓉站.35kV/#2主变	16000	4013.1	25	0	10387	不受限	10300
1665	伏虎站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.伏虎站(南部).35kV/#1主变	20000	9290.3	46	315	10395	不受限	10300
1666	新九站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新九站.110kV/#2主变	31500	21172.8	67	0	10327	不受限	10300
1667	锄头湾站	木里藏族自治县电力调度控制中心	凉山地调.锄头湾站.110kV/#1主变	12500	2107.6	17	0	10392	不受限	10300
1668	西南阳.光站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.西南阳.光站.110kV/1#主变	50000	39785.9	80	0	10214	不受限	10200
1669	城郊站	广元电力调度控制中心	广元地调.城郊站.110kV/#2主变	40000	29739.1	74	0	10261	不受限	10200
1670	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#2主变	16000	5734.1	36	0	10266	不受限	10200
1671	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/2#主变	20000	9765	49	0	10235	不受限	10200
1672	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#3主变	10000	2251.8	80	0	10248	不受限	10200
1673	新津	新津电力调度控制中心	成都地调.新津.110kV/#2主变	50000	39772.5	80	0	10228	不受限	10200
1674	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#1主变	40000	27336	68	2387.5	10277	不受限	10200
1675	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/1#主变	40000	29733.4	74	0	10267	不受限	10200
1676	玉带站	南充电力调度控制中心	南充地调.玉带站.110kV/#2主变	50000	38592	77	1200	10208	不受限	10200
1677	凌新	青白江电力调度控制中心	成都地调.凌新.110kV/#2主变	50000	39752	80	0	10248	不受限	10200
1678	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/2#变压器	63000	52899	84	0	10101	不受限	10100
1679	国玻	天府电力调度控制中心	天府地调.国玻.110kV/1#变压器	50000	39894.4	80	0	10106	不受限	10100
1680	信义站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.信义站.110kV/1#变压器	40000	29816.3	75	0	10184	不受限	10100
1681	三元站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.三元站.110kV/2#变压器	40000	27114.8	68	2730	10155	不受限	10100
1682	嘉明	泸州电力调度控制中心	泸州县调.嘉明.35kV/#2主变	20000	9984.7	50	0	10015	不受限	10000
1683	安全站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#2主变	10000	0	0	0	10000	不受限	10000
1684	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#2主变	20000	9941.4	50	0	10059	不受限	10000
1685	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#2主变	40000	21327.2	53	8665	10008	不受限	10000
1686	桃子坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桃子坪站.110kV/1#主变	50000	40000	80	0	10000	不受限	10000
1687	鹭鸶坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.鹭鸶坝站.110kV/#1主变	20000	10000	50	0	10000	不受限	10000
1688	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#1主变	20000	8910	45	1020	10070	不受限	10000
1689	玉带	邛崃电力调度控制中心	成都地调.玉带.110kV/#2主变	50000	39930	80	0	10070	不受限	10000
1690	悦来站	中江电力调度控制中心	中江县调.悦来站.35kV/1#变压器	10000	6118	61	0	10000	不受限	10000
1691	悦来站	中江电力调度控制中心	中江县调.悦来站.35kV/2#变压器	10000	6105	61	0	10000	不受限	10000
1692	回澜站旧	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.回澜站旧.110kV/2#变压器	50000	22369.7	45	17550	10080	不受限	10000
1693	35kV苍溪元坝站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV苍溪元坝站.35kV/#2主变	20000	7971.6	40	0	10028	不受限	10000
1694	洪家站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调.洪家站.35kV/2#主变	20000	8894	44.5	100	11000	不受限	10000
1695	清泉	青白江电力调度控制中心	成都地调.清泉.35kV/#1主变	10000	0	0	0	10000	不受限	10000
1696	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#1主变	20000	10088.4	50	0	9912	不受限	9900
1697	子龙站	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙站.110kV/#2主变	40000	30030	75	0	9970	不受限	9900
1698	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#2主变	40000	30062.9	75	0	9937	不受限	9900
1699	伍隍站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.伍隍站.35kV/2#主变	20000	10076.7	50	0	9923	不受限	9900
1700	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/1#变压器	20000	10029.6	50	0	9970	不受限	9900
1701	园林站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.园林站.110kV/#2主变	40000	30016.8	75	0	9983	不受限	9900
1702	朝天站	广元电力调度控制中心	广元地调.朝天站.110kV/#1主变	20000	10066.8	50	0	9933	不受限	9900
1703	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#2主变	16000	5370.6	34	630	9999	不受限	9900
1704	35kV河清站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.35kV河清站.35kV/1#变压器	10000	5000	50	80	9920	不受限	9900
1705	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/1#主变	40000	30006.9	75	0	9993	不受限	9900
1706	南昆站	达州电力调度控制中心	达州地调.南昆站.110kV/#2主变	50000	40024.3	80	NULL	9976	不受限	9900
1707	中木拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中木拉站.35kV/1#主变	10000	200	2	0	9800	不受限	9800
1708	下西站	广元电力调度控制中心	广元地调.下西站.110kV/#2主变	50000	35834.3	72	4340	9826	不受限	9800
1709	青竹站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.青竹站.110kV/2#主变	40000	30122.4	75	0	9878	不受限	9800
1710	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/1#变压器	20000	10168.3	51	0	9832	不受限	9800
1711	丰乐站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.丰乐站.110kV/#1主变	25000	15146.2	61	0	9854	不受限	9800
1712	拖觉站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.拖觉站.110kV/#1主变	40000	30184.4	75	0	9816	不受限	9800
1713	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#2主变	10000	110.8	1	0	9889	不受限	9800
1714	米龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米龙站.35kV/#1主变	10000	200	2	0	9800	不受限	9800
1715	井研站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.井研站.110kV/1#变压器	50000	40200	80	0	9800	不受限	9800
1716	九陇	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陇.35kV/#1主变	12500	2625.1	21	null	9875	不受限	9800
1717	王场	崇州电力调度控制中心	成都地调.王场.110kV/#2主变	40000	30214.8	76	0	9785	不受限	9700
1718	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#2主变	63000	49564	79	3650	9786	不受限	9700
1719	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/1#变压器	16000	6248.2	39	0	9752	不受限	9700
1720	小平站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小平站.110kV/2#变压器	20000	10296	51	0	9704	不受限	9700
1721	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#1主变	63000	38151.6	61	15100	9748	不受限	9700
1722	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#1主变	20000	9508	48	0	9692	不受限	9600
1723	南棠站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南棠站.35kV/2#变压器	16000	6305	39	0	9695	不受限	9600
1724	尖子山站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.尖子山站.110kV/#变压器	20000	10312.9	52	0	9687	不受限	9600
1725	同善桥	鄂都电力调度控制中心	鄂县县调.同善桥.110kV/2号主变	63000	53359.5	85	0	9641	不受限	9600
1726	安岳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.安岳站.110kV/2#主变	40000	30359.6	76	0	9640	不受限	9600
1727	文峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.文峰站.110kV/#1主变	40000	30478.8	76	0	9521	不受限	9500
1728	南棠站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.南棠站.35kV/1#变压器	16000	6402	40	0	9598	不受限	9500
1729	金鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金鑫站.35kV/#1主变	25000	15415.9	62	0	9584	不受限	9500
1730	三台站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三台站.110kV/2#变压器	40000	30408.7	76	0	9591	不受限	9500
1731	小平站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.小平站.110kV/1#变压器	20000	10494	52	0	9506	不受限	9500
1732	尼波站	普格电力调度控制中心	普德县调.尼波站.35kV/1#主变	10000	508.1	5	null	9492	不受限	9400
1733	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#2主变	20000	9145.5	46	688	9479	不受限	9400
1734	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#3主变	50000	40506.3	81	0	9494	不受限	9400
1735	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#2主变	40000	30550.2	76	null	9450	不受限	9400
1736	西山站	南充电力调度控制中心	南充地调.西山站.110kV/#2主变	40000	26612.4	67	3940	9448	不受限	9400
1737	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/2#变压器	63000	53552.4	85	0	9448	不受限	9400
1738	唐家寺	青白江电力调度控制中心	成都地调.唐家寺.35kV/#2主变	20000	8540	43	2000	9460	不受限	9400
1739	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#1主变	20000	10567.2	53	125	9308	不受限	9300
1740	鸡石湾站	资阳电力调度控制中心	资阳地调.鸡石湾站.110kV/1#主变	31500	22140	70	0	9360	不受限	9300
1741	山王庙	成都配调	成都地调.山王庙.110kV/#2主变	50000	40656	81	0	9344	不受限	9300
1742	海科	温江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#2主变	63000	50292	80	3400	9308	不受限	9300
1743	成佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.成佳站.35kV/#1主变	20000	10604.8	53	0	9395	不受限	9300
1744	平乐站	广元电力调度控制中心	广元地调.平乐站.110kV/#2主变	40000	30643.4	77	0	9357	不受限	9300
1745	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.八角站.35kV/2#变压器	20000	10690.4	53	0	9310	不受限	9300
1746	热打站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热打站.35kV/#1主变	10000	800	8	0	9200	不受限	9200
1747	天星站	达州电力调度控制中心	达州地调.天星站.110kV/#1主变	40000	30721.1	77	NULL	9279	不受限	9200
1748	石龙	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石龙.35kV/#1主变	10000	1024	100000	630	9299	不受限	9200
1749	东兴站	内江电力调度控制中心	内江地调.东兴站.110kV/#2主变	50000	29798.4	60	10938	9264	不受限	9200
1750	石佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石佛站.35kV/2#主变	12500	3217.2	26	0	9283	不受限	9200
1751	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#2主变	31500	15911.6	51	0	9288	不受限	9200
1752	高店子	成都配调	成都地调.高店子.110kV/#1主变	63000	53766	85	0	9234	不受限	9200
1753	金堂	金堂电力调度控制中心	成都地调.金堂.110kV/#1主变	50000	40834.2	82	0	9166	不受限	9100
1754	鲁家	崇州电力调度控制中心	成都地调.鲁家.110kV/#2主变	50000	40831.4	82	0	9169	不受限	9100
1755	舞凤站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞凤站.110kV/#2主变	50000	30427	61	10465	9108	不受限	9100
1756	乔镇站	广元电力调度控制中心	广元地调.乔镇站.110kV/#1主变	20000	10804.2	54	0	9196	不受限	9100
1757	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#2主变	40000	30810.7	77	0	9189	不受限	9100
1758	棕树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#1主变	20000	8617.2	43	2300	9083	不受限	9080
1759	马河	成都配调	成都地调.马河.110kV/#2主变	63000	53970.4	86	0	9030	不受限	9000
1760	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#1主变	10000	0	0	0	9000	不受限	9000
1761	35kV五龙站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV五龙站.35kV/#2主变	10000	0	0	0	9000	不受限	9000
1762	金华街	成都配调	成都地调.金华街.110kV/#2主变	50000	40999.2	82	0	9001	不受限	9000
1763	樊哙站	达州电力调度控制中心	达州地调.樊哙站.110kV/#1主变	40000	30945.1	77	NULL	9055	不受限	9000
1764	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#2主变	12500	3409.9	27	0	9090	不受限	9000
1765	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#2主变	10000	920.8	9	0	9079	不受限	9000
1766	红格站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红格站.110kV/#1主变	40000	30948.3	77	0	9052	不受限	9000
1767	里庄站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.里庄站.110kV/#1主变	40000	24917.1	62	6000	9083	不受限	9000
1768	多悦站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.多悦站.35kV/1#主变	20000	10983.1	55	0	9017	不受限	9000
1769	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#1主变	16000	6979.6	44	0	9020	不受限	9000
1770	大洲驿	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大洲驿.110kV/#2主变	40000	31078.8	78	0	8921	不受限	8900
1771	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/1#变压器	20000	11086.1	55	0	8914	不受限	8900
1772	诺水河站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺水河站.35kV/1#变压器	10000	1030.1	10	0	8970	不受限	8900
1773	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/2#变压器	50000	41079.8	82	0	8920	不受限	8900
1774	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/2#变压器	40000	31020	78	0	8980	不受限	8900

1775	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#1主变	50000	29277.3	59	11760	8963	不受限	8900
1776	高坝	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高坝.35kV/#2主变	20000	11066.7	55	0	8933	不受限	8900
1777	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/1#主变	50000	41066.4	82	0	8934	不受限	8900
1778	五星站	南充电力调度控制中心	南充地调.五星站.110kV/#2主变	50000	33422.9	67	7665	8912	不受限	8900
1779	南门	崇州电力调度控制中心	成都地调.南门.35kV/#2主变	20000	11100.6	56	0	8899	不受限	8800
1780	白塔站	雁江电力调度控制中心	资阳地调.白塔站.110kV/2#主变	50000	41184.9	82	0	8815	不受限	8800
1781	氯肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氯肥厂.35kV/#2主变	12500	3675	29	0	8825	不受限	8800
1782	氯肥厂	大邑电力调度控制中心	成都地调.氯肥厂.35kV/#1主变	12500	3675	29	0	8825	不受限	8800
1783	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/1#主变	25000	16132.2	65	0	8868	不受限	8800
1784	南城站（邻水）	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站（邻水）.35kV/#2主变	20000	11159.4	56	0	8841	不受限	8800
1785	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.六陵站.35kV/1#变压器	16000	7184.8	45	0	8815	不受限	8800
1786	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/1#主变	31500	22673.1	72	0	8827	不受限	8800
1787	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/2#变压器	50000	41110.1	82	0	8890	不受限	8800
1788	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#1主变	20000	11135.4	56	0	8865	不受限	8800
1789	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/2#主变	12500	3750	30	0	8750	不受限	8750
1790	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/2#变压器	10000	1258	13	0	8742	不受限	8700
1791	坪河站	南江电力调度控制中心	巴中地调.坪河站.35kV/1#变压器	10000	1236.6	12	0	8763	不受限	8700
1792	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/2#主变	50000	41275	83	0	8725	不受限	8700
1793	花桥	新津电力调度控制中心	成都地调.花桥.110kV/#2主变	40000	31206.5	78	0	8794	不受限	8700
1794	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调.红梁子.35kV/#2主变	20000	7400.2	37	3870	8730	不受限	8700
1795	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/1#变压器	50000	41218.6	82	0	8781	不受限	8700
1796	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#2主变	50000	40154.4	80	1115	8731	不受限	8700
1797	连界场站	内江电力调度控制中心	内江地调.连界场站.110kV/#1主变	31500	18491.4	59	4375	8634	不受限	8600
1798	沙坪站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.沙坪站.110kV/1#变压器	40000	30851.3	77	500	8649	不受限	8600
1799	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#2主变	16000	7321.3	46	0	8679	不受限	8600
1800	新城站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.新城站.110kV/1号主变	25000	16339.7	65	0	8660	不受限	8600
1801	岷江雪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江雪站.110kV/1#主变	63000	54336.6	86	0	8663	不受限	8600
1802	八岩站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.八岩站.35kV/#1主变	10000	1454.5	15	0	8546	不受限	8500
1803	回隆站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.回隆站.35kV/#1主变	10000	1420.8	14	0	8579	不受限	8500
1804	瓦窑站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦窑站.35kV/1#主变	12500	3979.2	32	0	8521	不受限	8500
1805	河石坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.河石坝站.110kV/#1主变	40000	30677.2	77	800	8523	不受限	8500
1806	相东站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.相东站.35kV/1#主变	20000	11418.4	57	0	8582	不受限	8500
1807	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.35kV/#2主变	40000	31449.5	79	0	8551	不受限	8500
1808	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#2主变	40000	31416	79	0	8584	不受限	8500
1809	岷齿	彭州电力调度控制中心	成都地调.岷齿.35kV/#1主变	10000	1469.5	15	null	8531	不受限	8500
1810	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#2主变	12500	3921.4	31	0	8579	不受限	8500
1811	三星镇	简阳电力调度控制中心	简阳县调.三星镇.35kV/3#主变	10000	176.9	2	1300	8523	不受限	8500
1812	圣灯	成都配调	成都地调.圣灯.110kV/#1主变	50000	31455.6	63	10000	8544	不受限	8500
1813	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#1主变	40000	23482.1	59	0	8518	不受限	8500
1814	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#2主变	50000	34556	69	7000	8444	不受限	8400
1815	九陵	彭州电力调度控制中心	成都地调.九陵.35kV/#2主变	12500	4051.2	32	null	8449	不受限	8400
1816	禾头站	达州电力调度控制中心	达州地调.禾头站.110kV/#2主变	31500	23087.2	73	NULL	8413	不受限	8400
1817	米易站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.米易站.110kV/1号主变	31500	16767	53	0	8433	不受限	8400
1818	小梘站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小梘站.110kV/2#变压器	40000	27613.9	69	3915	8471	不受限	8400
1819	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#1主变	10000	1576	16	0	8424	不受限	8400
1820	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#1主变	50000	33521.5	67	8000	8479	不受限	8400
1821	沙坪站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沙坪站.110kV/#3主变	50000	41657.2	83	0	8343	不受限	8300
1822	太伏	泸川电力调度控制中心	泸川县调.太伏.35kV/#2主变	10000	1612.2	16	0	8388	不受限	8300
1823	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#2主变	50000	41658.5	83	0	8342	不受限	8300
1824	文畴站	蓬陵电力调度控制中心	南充地调.文畴站.110kV/#2主变	50000	32115.6	64	9500	8384	不受限	8300
1825	双河	温江电力调度控制中心	成都地调.双河.110kV/2#变压器	63000	24605.7	39	30000	8394	不受限	8300
1826	公平	温江电力调度控制中心	成都地调.公平.110kV/#1主变	40000	29153.4	73	2500	8347	不受限	8300
1827	杨家湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨家湾站.110kV/#2主变	40000	31791.5	79	0	8209	不受限	8200
1828	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/2#主变	10000	1548.4	15	232.5	8219	不受限	8200
1829	保和站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.保和站.35kV/2#主变	12500	4299	34	0	8201	不受限	8200
1830	景峰	青白江电力调度控制中心	成都地调.景峰.110kV/#1主变	50000	40959.6	82	800	8240	不受限	8200
1831	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#2主变	50000	33722.4	67	8030	8248	不受限	8200
1832	蒲志站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒲志站.110kV/1#主变	16000	7900	49	0	8100	不受限	8100
1833	紫东钛站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钛站.35kV/#1主变	12500	1848	15	0	8152	不受限	8100
1834	五通庙	泸川电力调度控制中心	泸川县调.五通庙.35kV/#2主变	20000	11803.4	59	0	8197	不受限	8100
1835	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#1主变	16000	7876.3	49	0	8124	不受限	8100
1836	城南	泸川电力调度控制中心	泸川县调.城南.35kV/#1主变	20000	11900	60	0	8100	不受限	8100
1837	禾丰	简阳电力调度控制中心	资阳地调.禾丰.35kV/1#主变	10000	1582.6	16	232.5	8185	不受限	8100
1838	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#2主变	40000	23827.5	60	0	8173	不受限	8100
1839	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#1主变	16000	7037.1	44	800	8163	不受限	8100
1840	双河	温江电力调度控制中心	成都地调.双河.110kV/1#变压器	63000	21857.7	35	33000	8142	不受限	8100
1841	资中站	内江电力调度控制中心	内江地调.资中站.110kV/#1主变	40000	18493.2	46	13500	8007	不受限	8000
1842	官仓	彭州电力调度控制中心	成都地调.官仓.110kV/#1主变	40000	31934.8	80	null	8065	不受限	8000
1843	彩虹	都江堰电力调度控制中心	成都地调.彩虹.110kV/#2主变	50000	41949.6	84	0	8050	不受限	8000
1844	35kV融云站	蒲溪电力调度控制中心	蓬溪县调.35kV融云站.35kV/#2主变	16000	6370	40	0	8030	不受限	8000
1845	共耕	温江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#3临时主变	40000	30970.8	77	1000	8029	不受限	8000
1846	油房坝站	达州电力调度控制中心	达州地调.油房坝站.110kV/#2主变	31500	23430	74	NULL	8070	不受限	8000
1847	川主寺站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川主寺站.110kV/1#主变	12500	4499	36	0	8001	不受限	8000
1848	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/1#主变	10000	1933	19	0	8067	不受限	8000
1849	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#1主变	40000	30619.9	77	1300	8080	不受限	8000
1850	双堰站	达州电力调度控制中心	达州地调.双堰站.110kV/#2主变	40000	32016.4	80	NULL	7984	不受限	7900
1851	王岗坪站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.王岗坪站.35kV/#1主变	10000	2065	21	0	7935	不受限	7900
1852	濛家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.濛家田站.35kV/#1主变	10000	63.9	1	0	7936	不受限	7900
1853	东坝站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.东坝站.110kV/2#主变	31500	23565	75	0	7935	不受限	7900
1854	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#1主变	40000	23429.5	59	8665	7906	不受限	7900
1855	清溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.清溪站.110kV/#1主变	40000	22194	55	9840	7966	不受限	7900
1856	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#3主变	20000	12079.6	60	null	7920	不受限	7900
1857	三溪	金堂电力调度控制中心	成都地调.三溪.35kV/#1主变	20000	5409.6	27	6780	7810	不受限	7800
1858	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#1主变	20000	12196.3	61	null	7804	不受限	7800
1859	春风站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.春风站.110kV/#1主变	40000	24125.6	60	0	7874	不受限	7800
1860	德源	蓬溪电力调度控制中心	成都地调.德源.110kV/#2主变	50000	42174	84	0	7826	不受限	7800
1861	麻石桥	成都配调	成都地调.麻石桥.110kV/#1主变	40000	32189	80	0	7811	不受限	7800
1862	体育城	温江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#1主变	50000	30181.7	60	12000	7818	不受限	7800
1863	凌云站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.凌云站(南部).35kV/#2主变	20000	12137	61	0	7863	不受限	7800
1864	通江站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.通江站.110kV/1#变压器	50000	42176.5	84	0	7824	不受限	7800
1865	松林站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.松林站.35kV/#2主变	10000	2156.8	22	0	7843	不受限	7800
1866	松林站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.松林站.35kV/#1主变	10000	2151.6	22	0	7848	不受限	7800
1867	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#2主变	10000	2165.8	22	0	7834	不受限	7800
1868	三江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.三江站.35kV/2#主变	10000	2135	21	0	7865	不受限	7800
1869	南戈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.南戈站.110kV/1#主变	20000	12267.1	61	0	7733	不受限	7700
1870	黄草坪	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.黄草坪.110kV/#1主变	63000	54328.2	86	0	7757	不受限	7700
1871	泗坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.泗坪站.35kV/#1主变	10000	2269.7	23	0	7730	不受限	7700
1872	35kV灌释观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV灌释观站.35kV/#1主变	10000	2202.6	22	0	7797	不受限	7700
1873	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.飞山站.35kV/2#变压器	20000	12248	61	null	7752	不受限	7700
1874	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#1主变	10000	2251.8	23	0	7748	不受限	7700
1875	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#2主变	50000	30466.4	61	11760	7774	不受限	7700
1876	红房站	会东电力调度控制中心	会东县调.红房站.110kV/#1主变	31500	23777.9	75	0	7722	不受限	7700
1877	泸北	泸州电力调度控制中心	泸州地调.泸北.110kV/#3主变	40000	23550.7	59	8665	7784	不受限	7700
1878	十里坝	简阳电力调度控制中心	成都地调.十里坝.110kV/1#主变	40000	25744.1	64	6510	7746	不受限	7700
1879	李家站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.李家站.35kV/1#主变	20000	12216.7	61	0	7783	不受限	7700
1880	通顺	崇州电力调度控制中心	成都地调.通顺.110kV/#2主变	50000	42306	85	0	7694	不受限	7600
1881	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.青岩铺站(营山).35kV/#2主变	16000	8360.7	52	0	7639	不受限	7600
1882	雪山关	叙永电力调度控制中心	叙永县调.雪山关.35kV/#1主变	10000	2369.6	24	null	7630	不受限	7600
1883	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/2#主变	20000	12382.1	62	0	7618	不受限	7600
1884	玉堂站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.玉堂站.110kV/2#变压器	31500	23821	76	0	7679	不受限	7600
1885	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#1主变	12500	4882.4	39	0	7618	不受限	7600
1886	南湖站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.南湖站.110kV/#2主变	50000	42347.9	85	0	7652	不受限	7600
1887	丹棱站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.丹棱站.110kV/1#主变	50000	42352.2	85	0	7648	不受限	7600
1888	盐塘站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐塘站.35kV/#1主变	10000	2374.1	24	null	7626	不受限	7600
1889	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#1主变	10000	2410	24	0	7590	不受限	7500
1890	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/1#变压器	10000	2478	25	0	7522	不受限	7500
1891	紫东钛站	米易电力调度控制中心	米易县调.紫东钛站.35kV/#2主变	12500	2492	20	0	7508	不受限	7500
1892	泗坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.泗坪站.35kV/#2主变	10000	2482.8	25	0	7517	不受限	7500
1893	大山铺站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.大山铺站.35kV/#1主变	10000	2446.9	24	0	7553	不受限	7500
1894	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#2主变	20000	12425.9	62	0	7574	不受限	7500
1895	普湾站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.普湾站.35kV/#2主变	10000	2500	25	0	7500	不受限	7500
1896	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#2主变	40000	32404	81	0	7596	不受限	7500
1897	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#2主变	50000	42532	85	0	7468	不受限	7400
1898	保胜站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.保胜站.35kV/1#主变	10000	2576	26	0	7424	不受限	7400
1899	城梁站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城梁站.35kV/#1主变	20000	12564.7	63	0	7435	不受限	7400
1900	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.老林站(营山).35kV/#2主变	10000	2583.1	26	0	7417	不受限	7400
1901	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#1主变	50000	42530.4	85	0	7470	不受限	7400
1902	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#1主变	10000	2548	25	0	7452	不受限	7400
1903	阳光	天府电力调度控制中心	天府地调.阳光.110kV/1#变压器	40000	32538	81	0	7462	不受限	7400
1904	城北站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城北站.35kV/2#变压器	20000	12563.8	63	0	7436	不受限	7400
1905	鸣鹿站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.鸣鹿站.35kV/#1主变	10000	2537.1	25	0	7463	不受限	7400
1906	利古堡站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.利古堡站.110kV/#1主变	40000	32519.4	81	0	7481	不受限	7400
1907	35kV三锅石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV三锅石站.35kV/#1主变	10000	2551.8	26	0	7448	不受限	7400
1908	庄店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.庄店站.110kV/1#主变	50000	42557	85	0	7443	不受限	7400
1909	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/2#主变	40000	32545	81	0	7455	不受限	7400
1910	五宝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.五宝站.35kV/#2主变	10000	2700	27	0	7300	不受限	7300
1911	青龙站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.青龙站.35kV/2#变压器	10000	2664.2	27	0	7336	不受限	7300
1912	九华站	广元电力调度控制中心	广元地调.九华站.110kV/#2主变	40000	31346.5	78	1275	7379	不受限	7300
1913	江西站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.江西站.110kV/#2主变	50000	42630.2	85	0	7370	不受限	7300
1914	建兴站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.建兴站(南部).35kV/#2主变	12500	5185.9	41	0	7314	不受限	7300
1915	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#1主变	10000	2648	26	0	7352	不受限	7300
1916	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/1#变压器	12500	5140.4	41	0	7360	不受限	7300
1917	又路站(仪陇)	仪陇县电力调度控制中心	仪陇县调.又路站(仪陇).35kV/2号主变	10000	2620	26	0	7380	不受限	7300
1918	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/2#变压器	8000	675.2	8	0	7325	不受限	7300
1919	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调.天彭.110kV/#1主变	40000	31773	79	1000	7227	不受限	7200
1920	三道堰	郫都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#2主变	20000	12726	64	0	7274	不受限	7200
1921	迎接站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.迎接站.35kV/1#主变	12500	5292	42	0	7208	不受限	7200
1922	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/1#变压器	50000	42710	85	0	7290	不受限	7200

1923	张家寺	成都配调	成都地调.张家寺.110kV/#2主变	63000	53784.6	85	2000	7215	不受限	7200
1924	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#2主变	10000	2710.4	27	0	7290	不受限	7200
1925	齐家	泸州电力调度控制中心	泸州地调.齐家.110kV/#2主变	63000	40673.3	65	15100	7227	不受限	7200
1926	35kV元坝站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV元坝站.35kV/#1主变	16000	8761.4	55	0	7239	不受限	7200
1927	鱼塘	泸州电力调度控制中心	泸州地调.鱼塘.35kV/#1主变	20000	9328.3	47	3400	7272	不受限	7200
1928	麻陇站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陇站.35kV/#1主变	10000	896.1	9	0	7104	不受限	7100
1929	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/1#主变	10000	2864.6	29	0	7135	不受限	7100
1930	奇峰	泸川电力调度控制中心	泸川县调.奇峰.35kV/#2主变	16000	8858.7	55	0	7141	不受限	7100
1931	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.绿水站(营山).35kV/#1主变	10000	2808.1	28	0	7192	不受限	7100
1932	归德站	资中电力调度控制中心	内江地调.归德站.35kV/#1主变	10000	2818.2	28	0	7182	不受限	7100
1933	青山站	资中电力调度控制中心	内江地调.青山站.35kV/#2主变	10000	2807.8	28	0	7192	不受限	7100
1934	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/2#变压器	10000	2856	29	0	7144	不受限	7100
1935	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#2主变	10000	2903.6	29	0	7096	不受限	7000
1936	南城站（邻水）	邻水电力调度控制中心	广安地调.南城站（邻水）.35kV/#1主变	16000	8912.4	56	0	7088	不受限	7000
1937	牧马山	天府电力调度控制中心	天府地调.牧马山.110kV/2#变压器	50000	42901.8	86	0	7098	不受限	7000
1938	丹山站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.丹山站.35kV/#2主变	12500	5451.1	44	0	7049	不受限	7000
1939	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#2主变	10000	2906	29	null	7094	不受限	7000
1940	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#1主变	10000	2973	30	0	7027	不受限	7000
1941	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#1主变	40000	28921.2	72	0	7079	不受限	7000
1942	范家坡	成都配调	成都地调.范家坡.110kV/#1主变	63000	52311	83	3650	7039	不受限	7000
1943	康乡站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.康乡站.35kV/1#主变	10000	2937.9	29	0	7062	不受限	7000
1944	万里站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.万里站.110kV/#1主变	50000	42943.1	86	0	7057	不受限	7000
1945	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#2主变	31500	24446.4	78	0	7054	不受限	7000
1946	宝林站	宝兴电力调度控制中心	绵阳配调.宝林站.35kV/1#变压器	10000	2904.3	29	0	7096	不受限	7000
1947	桑掖站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑掖站.35kV/2#主变	10000	3073	31	0	6927	不受限	6900
1948	走马岭站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.走马岭站.110kV/1#主变	16000	9028.9	56	0	6971	不受限	6900
1949	方家沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.方家沟站.35kV/#1主变	10000	3059.3	31	0	6941	不受限	6900
1950	普明站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.普明站.110kV/1#变压器	31500	16196.9	51	8340	6963	不受限	6900
1951	八一站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.八一站.35kV/1#变压器	10000	3068.8	31	0	6931	不受限	6900
1952	普查站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.普查站.35kV/2#主变	10000	3090.3	31	0	6910	不受限	6900
1953	双河站	广安电力调度控制中心	广安地调.双河站.110kV/#1主变	40000	33043.3	83	0	6957	不受限	6900
1954	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#1主变	10000	12.5	0	2990	6998	不受限	6900
1955	检杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.检杆坝站.110kV/#1主变	40000	25030.8	63	0	6969	不受限	6900
1956	金凤站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.金凤站.35kV/1#主变	10000	3005	30	0	6995	不受限	6900
1957	益州	成都配调	成都地调.益州.110kV/#2主变	50000	43005.6	86	0	6994	不受限	6900
1958	岳东站	苍溪电力调度控制中心	广元地调.岳东站.110kV/#2主变	40000	29026.8	73	0	6973	不受限	6900
1959	帽顶山站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.帽顶山站.35kV/2#主变	25000	18060	72	0	6940	不受限	6900
1960	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/2#主变	10000	3090.8	31	0	6909	不受限	6900
1961	大坪站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.大坪站(南部).35kV/#2主变	12500	4842.2	39	750	6908	不受限	6900
1962	杨坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.杨坡站.35kV/#1主变	10000	1478.4	15	1630	6892	不受限	6800
1963	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#1主变	16000	9181.8	57	0	6818	不受限	6800
1964	绿水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.绿水站(营山).35kV/#2主变	10000	2726	27	400	6874	不受限	6800
1965	城南站（武胜）	武胜电力调度控制中心	广安地调.城南站（武胜）.35kV/#2主变	10000	3179.4	32	0	6821	不受限	6800
1966	石滥站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石滥站.35kV/2#主变	10000	3192.6	32	0	6807	不受限	6800
1967	烈面站	武胜电力调度控制中心	广安地调.烈面站.35kV/#1主变	10000	3176.8	32	0	6823	不受限	6800
1968	杨家河站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.杨家河站.110kV/2#变压器	40000	33175	83	0	6825	不受限	6800
1969	茶店	天府电力调度控制中心	天府地调.茶店.35kV/1#变压器	10000	3169.6	32	0	6830	不受限	6800
1970	三道堰	蜀都电力调度控制中心	成都地调.三道堰.35kV/#1主变	20000	13125	66	0	6875	不受限	6800
1971	花秋	蜀都电力调度控制中心	成都地调.花秋.110kV/#1主变	63000	56150.2	89	0	6850	不受限	6800
1972	龙泉	天府电力调度控制中心	天府地调.龙泉.110kV/1#变压器	63000	56152.8	89	0	6847	不受限	6800
1973	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#2主变	20000	13112	66	0	6888	不受限	6800
1974	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#2主变	10000	3131.2	31	0	6869	不受限	6800
1975	和爱站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.和爱站.35kV/#1主变	10000	3199	32	0	6801	不受限	6800
1976	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.新桥站.35kV/2#变压器	12500	5434.6	43	250	6815	不受限	6800
1977	金江站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.金江站.35kV/#1主变	16000	9087.9	57	100	6812	不受限	6800
1978	花该站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花该站.110kV/2#变压器	31500	24603	78	0	6897	不受限	6800
1979	飞山站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.飞山站.35kV/1#变压器	12500	5667	45	0	6833	不受限	6800
1980	舟坝站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.舟坝站.35kV/1#变压器	10000	3271.2	33	0	6729	不受限	6700
1981	舟坝站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.舟坝站.35kV/2#变压器	10000	3274.7	33	0	6725	不受限	6700
1982	沿滩站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.沿滩站.110kV/#1主变	31500	24715.5	78	0	6785	不受限	6700
1983	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/1#主变	8000	1273	16	0	6727	不受限	6700
1984	赵镇	金堂电力调度控制中心	成都地调.赵镇.35kV/#2主变	10000	227.4	2	2990	6783	不受限	6700
1985	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/1#变压器	16000	9296	58	0	6704	不受限	6700
1986	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调.光明.110kV/#2主变	63000	55484	88	775	6741	不受限	6700
1987	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	杨柳站.35kV/2#主变	10000	3259.1	33	0	6741	不受限	6700
1988	古城站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#1主变	20000	13218.6	66	0	6781	不受限	6700
1989	大腰站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.大腰站.35kV/1#主变	10000	3252.5	33	0	6748	不受限	6700
1990	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#1主变	12600	5837.5	46	0	6763	不受限	6700
1991	岳阳站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.岳阳站.110kV/1#主变	40000	33277.2	83	0	6723	不受限	6700
1992	吉安站	蓬溪电力调度控制中心	南充地调.吉安站.35kV/#1主变	10000	3253.7	33	0	6746	不受限	6700
1993	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#1主变	10000	3338	33	0	6662	不受限	6600
1994	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#2主变	40000	27366.4	68	5960	6674	不受限	6600
1995	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#1主变	10000	3370.9	34	0	6629	不受限	6600
1996	杨家河站	井研电力调度控制分中心	乐山地调.杨家河站.110kV/1#变压器	40000	33376	83	0	6624	不受限	6600
1997	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/2#主变	10000	3320.3	33	0	6680	不受限	6600
1998	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.斑竹站.110kV/2#变压器	63000	56364	89	0	6636	不受限	6600
1999	石滥站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石滥站.35kV/1#主变	10000	3314.1	33	0	6686	不受限	6600
2000	白沙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.白沙.35kV/#2主变	10000	3346	33	0	6654	不受限	6600
2001	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/1#变压器	10000	3357.4	34	0	6643	不受限	6600
2002	顺鑫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺鑫站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600
2003	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#2主变	10000	3353.2	34	0	6647	不受限	6600
2004	平梁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.平梁站.35kV/2#变压器	10000	3326	33	0	6674	不受限	6600
2005	千溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.千溪坝站.110kV/#2主变	50000	43375.2	87	0	6625	不受限	6600
2006	城郊	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.城郊.35kV/#2主变	20000	13377	67	0	6623	不受限	6600
2007	诺江站	通江电力调度控制中心	巴中地调.诺江站.35kV/2#变压器	16000	9334.8	58	0	6665	不受限	6600
2008	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#2主变	10000	3365.1	34	0	6635	不受限	6600
2009	松江站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.松江站.110kV/1#主变	40000	33392.3	83	0	6608	不受限	6600
2010	观测站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.观测站.35kV/1#主变	8000	1347	17	0	6653	不受限	6600
2011	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/2#变压器	10000	3470	35	0	6530	不受限	6500
2012	桥头站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.桥头站.35kV/#1主变	10000	3441.3	34	0	6559	不受限	6500
2013	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/1#变压器	10000	3414.3	34	0	6586	不受限	6500
2014	晒经站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.晒经站.35kV/#1主变	10000	3462.1	35	0	6538	不受限	6500
2015	留佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.留佳站.35kV/#1主变	10000	3410.7	34	0	6589	不受限	6500
2016	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#2主变	10000	3062.5	31	400	6538	不受限	6500
2017	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#1主变	16000	9489.4	59	0	6511	不受限	6500
2018	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#1主变	10000	3453	35	0	6547	不受限	6500
2019	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#1主变	10000	3468	35	0	6532	不受限	6500
2020	三星	金堂电力调度控制中心	成都地调.三星.35kV/#2主变	10000	3499	35	0	6501	不受限	6500
2021	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/2#主变	10000	3404.5	34	0	6596	不受限	6500
2022	文武	新津电力调度控制中心	成都地调.文武.110kV/#2主变	50000	43428	87	0	6572	不受限	6500
2023	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/2#变压器	10000	3445.7	34	0	6554	不受限	6500
2024	穆家埂站	青神电力调度控制中心	青神县调.穆家埂站.35kV/2#主变	10000	3450.7	35	0	6549	不受限	6500
2025	黄甲	天府电力调度控制中心	天府地调.黄甲.110kV/2#变压器	63000	56434	90	0	6566	不受限	6500
2026	赵塔	邛崃电力调度控制中心	成都地调.赵塔.110kV/#2主变	63000	56505.4	90	0	6495	不受限	6400
2027	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#1主变	10000	3599.7	36	0	6400	不受限	6400
2028	果湾站	内江电力调度控制中心	内江地调.果湾站.35kV/#1主变	10000	2609.6	26	936	6454	不受限	6400
2029	白水河	彭州电力调度控制中心	成都地调.白水河.35kV/#1主变	8000	1543.7	19	0	6456	不受限	6400
2030	谢家站	彭山电力调度控制中心	彭山县调.谢家站.35kV/1#主变	10000	3519.7	35	0	6480	不受限	6400
2031	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#2主变	10000	3507.8	35	0	6492	不受限	6400
2032	渡口站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.渡口站.35kV/#1主变	10000	3518.2	35	0	6482	不受限	6400
2033	高家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.高家站.35kV/1#主变	10000	3538.7	35	0	6461	不受限	6400
2034	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.兴旺站(蓬安).35kV/#2主变	12500	4848.4	39	1250	6402	不受限	6400
2035	宝塔站	内江电力调度控制中心	内江地调.宝塔站.35kV/#1主变	10000	3550	35	0	6450	不受限	6400
2036	姜维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.姜维站.35kV/2#主变	12500	6091.1	49	0	6409	不受限	6400
2037	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/2#变压器	8000	1571.8	20	0	6428	不受限	6400
2038	林业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.林业站.35kV/1#主变	16000	9521.7	60	0	6478	不受限	6400
2039	白岩滩	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.白岩滩.35kV/#1主变	10000	3503.2	35	0	6497	不受限	6400
2040	白湾站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.白湾站.35kV/#1主变	8000	1545.1	19	0	6455	不受限	6400
2041	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/1#变压器	50000	43504.6	87	0	6495	不受限	6400
2042	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#1主变	10000	3593.1	36	0	6407	不受限	6400
2043	平安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.平安站.110kV/1#主变	31500	25080	80	0	6420	不受限	6400
2044	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/#2主变	8000	1600	20	0	6400	不受限	6400
2045	福德站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.福德站(蓬安).35kV/1号主变	10000	3667.6	36.7	0	6332.4	不受限	6330
2046	福德站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.福德站(蓬安).35kV/2号主变	10000	3667.6	36.7	0	6332.4	不受限	6330
2047	三界	彭州电力调度控制中心	彭州县调.三界.35kV/#2主变	6300	100	0	null	6300	不受限	6300
2048	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#1主变	10000	3684.9	37	0	6315	不受限	6300
2049	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/2#变压器	10000	3616.7	36	0	6383	不受限	6300
2050	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/2号主变	10000	3634.4	36	0	6366	不受限	6300
2051	老观站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#1主变	10000	3617	36	0	6383	不受限	6300
2052	桂兰站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.桂兰站.35kV/1#变压器	10000	3612.8	36	0	6387	不受限	6300
2053	荥丁站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.荥丁站.35kV/2#变压器	6300	0	0	0	6300	不受限	6300
2054	黄土	天府电力调度控制中心	天府地调.黄土.35kV/1#变压器	6300	126808.6	70	0	6300	不受限	6300
2055	雪山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.雪山站.35kV/1#变压器	10000	3620.4	36	0	6380	不受限	6300
2056	佛楼站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.佛楼站.35kV/1#变压器	10000	3671	37	0	6329	不受限	6300
2057	邓家桥站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.邓家桥站.110kV/1#主变	50000	43615.5	87	0	6385	不受限	6300
2058	城关	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城关.35kV/#1主变	16000	8270.5	52	688	6354	不受限	6300
2059	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#2主变	10000	3294.9	33	400	6305	不受限	6300
2060	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#1主变	10000	3662.4	37	0	6338	不受限	6300
2061	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/2#主变	10000	3631.4	36	0	6369	不受限	6300
2062	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#2主变	10000	3668	37	0	6332	不受限	6300
2063	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#2主变	6300	10	0.11	0	6300	不受限	6300
2064	紫山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.紫山站.35kV/1#变压器	8000	1657.2	21	0	6343	不受限	6300
2065	胡市	泸州电力调度控制中心	泸州地调.胡市.35kV/#1主变	6300	1024	63000	0	6300	不受限	6300
2066	金山站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.金山站.35kV/#1主变	10000	3714.3	37	0	6286	不受限	6200
2067	瓦市站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.瓦市站.35kV/#2主变	10000	3772.1	38	0	6228	不受限	6200
2068	冠英站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.冠英站.35kV/1#变压器	10000	3723.6	37	0	6276	不受限	6200
2069	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#2主变	10000	3789.8	38	0	6210	不受限	6200
2070	柳江站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.柳江站.35kV/1#主变	10000	3726.2	37	0	6274	不受限	6200

2071	（会理县调）城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.（会理县调）城北站.35kV/#2主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200
2072	文胜站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.文胜站.35kV/1#变压器	6300	2765	44	0	6275	不受限	6200
2073	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/2#变压器	10000	3722.6	37	0	6277	不受限	6200
2074	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#1主变	10000	3778.2	38	0	6222	不受限	6200
2075	（会理县调）城北站	会理电力调度控制中心	会理县调.（会理县调）城北站.35kV/#1主变	12500	6250	50	0	6250	不受限	6200
2076	子拖西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子拖西站.35kV/1#主变	6300	74	1	0	6226	不受限	6200
2077	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/2#主变	10000	3739.2	37	0	6261	不受限	6200
2078	楠新	彭州电力调度控制中心	成都地调.楠新.35kV/#2主变	10000	3708.2	37	null	6292	不受限	6200
2079	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#2主变	16000	9704.8	61	0	6295	不受限	6200
2080	唐昌	郫都电力调度控制中心	郫县县调.唐昌.35kV/#2主变	6300	6297	100	0	6297	不受限	6200
2081	枣几包站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.枣几包站(阆中).35kV/#1主变	10000	3730	37	0	6270	不受限	6200
2082	江南站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.江南站(阆中).35kV/#2主变	12500	6228.3	50	0	6272	不受限	6200
2083	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#2主变	10000	3740.9	37	0	6259	不受限	6200
2084	鉴华站	鉴华电力调度控制中心	鉴华县调.鉴华站.35kV/2#变压器	10000	3734.6	37	0	6265	不受限	6200
2085	思依站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#1主变	10000	3745.5	37	0	6255	不受限	6200
2086	富溪站	内江电力调度控制中心	内江地调.富溪站.35kV/#1主变	10000	3410	34	480	6110	不受限	6100
2087	金垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.金垭站(阆中).35kV/#2主变	10000	3654.3	37	200	6146	不受限	6100
2088	正源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.正源站(蓬安).35kV/#2主变	10000	3868.2	39	0	6132	不受限	6100
2089	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.长条岭站(阆中).35kV/2＃主变	10000	3837.6	38	0	6162	不受限	6100
2090	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/1#变压器	12500	6358	51	0	6142	不受限	6100
2091	何市站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.何市站.35kV/#1主变	10000	3818.6	38	0	6181	不受限	6100
2092	蔡金站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.蔡金站.35kV/1#变压器	10000	3816.4	38	0	6184	不受限	6100
2093	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#1主变	8000	1884	24	0	6116	不受限	6100
2094	35kV营棠站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV营棠站.35kV/#1主变	10000	3892	39	0	6108	不受限	6100
2095	王家站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.王家站(南部).35kV/#2主变	10000	3959.9	40	0	6040	不受限	6000
2096	大德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大德站.35kV/#1主变	6300	213.1	3	0	6087	不受限	6000
2097	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#2主变	40000	25974	65	0	6026	不受限	6000
2098	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#1主变	10000	3901	39	0	6099	不受限	6000
2099	浦家田站	米易电力调度控制中心	米易县调.浦家田站.35kV/#2主变	10000	2000	20	0	6000	不受限	6000
2100	云锦	泸州电力调度控制中心	泸州县调.云锦.35kV/#2主变	10000	3978.2	40	0	6022	不受限	6000
2101	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.忠兴站.35kV/1#变压器	10000	3949.8	39	0	6050	不受限	6000
2102	罗格多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.罗格多站.35kV/1#主变	10000	3977.6	40	0	6022	不受限	6000
2103	青杠坪	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.青杠坪.35kV/#1主变	10000	3928.5	39	0	6072	不受限	6000
2104	金竹站	武胜电力调度控制中心	广安地调.金竹站.35kV/#1主变	10000	3913.8	39	0	6086	不受限	6000
2105	冯店站	中江电力调度控制中心	中江县调.冯店站.35kV/1#变压器	12500	6208	50	200	6092	不受限	6000
2106	保和站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.保和站.35kV/1#主变	10000	3971.1	40	0	6029	不受限	6000
2107	观紫站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.观紫站(仪陇).35kV/#2主变	10000	3928.4	39	0	6072	不受限	6000
2108	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#1主变	10000	3357.2	34	600	6043	不受限	6000
2109	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/1#变压器	63000	56943.6	90	0	6056	不受限	6000
2110	安龙	郫都电力调度控制中心	成都地调.安龙.110kV/#1主变	50000	44074.8	88	0	5925	不受限	5900
2111	徐家坝站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.徐家坝站.35kV/1#变压器	6300	337.6	5	0	5962	不受限	5900
2112	隆棚子站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.隆棚子站.35kV/1#变压器	6300	319.8	5	0	5980	不受限	5900
2113	五宝站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.五宝站.35kV/#1主变	10000	4021.2	40	0	5979	不受限	5900
2114	罗坝站	青神电力调度控制中心	青神县调.罗坝站.35kV/1#主变	8000	2016	25	0	5984	不受限	5900
2115	怀德站	宣顺电力调度控制中心	自贡地调.怀德站.35kV/#1主变	10000	4099.5	41	0	5901	不受限	5900
2116	两河口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.两河口站.35kV/1#变压器	10000	4032	40	0	5968	不受限	5900
2117	福善站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.福善站.35kV/#1主变	10000	4012.8	40	0	5987	不受限	5900
2118	玉山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.玉山站.35kV/2#变压器	10000	4028	40	0	5972	不受限	5900
2119	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#1主变	20000	14095.2	70	0	5905	不受限	5900
2120	铁马站	越西电力调度控制中心	越西县调.铁马站.35kV/#1主变	12500	6598.2	53	0	5902	不受限	5900
2121	石桥站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.石桥站.35kV/#2主变	10000	4186.3	42	0	5814	不受限	5800
2122	桑园站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.桑园站.110kV/#1主变	31500	25670.6	81	0	5829	不受限	5800
2123	城东	射洪电力调度控制中心	射洪县调.城东.35kV/#1主变	16000	10194.2	64	0	5806	不受限	5800
2124	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#2主变	10000	4187	42	0	5813	不受限	5800
2125	亚日贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚日贡站.35kV/1#主变	6300	426.2	7	0	5874	不受限	5800
2126	茶扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.茶扎站.35kV/#1主变	6300	493.7	8	0	5806	不受限	5800
2127	年龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.年龙站.35kV/#1主变	6300	422.7	7	0	5877	不受限	5800
2128	八角站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.八角站.35kV/1#变压器	10000	4170	42	0	5830	不受限	5800
2129	花牛口站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花牛口站.35kV/1#主变	6300	480.6	8	0	5819	不受限	5800
2130	阿加沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.阿加沟站.35kV/#1主变	6300	422.7	7	0	5877	不受限	5800
2131	高酬	天府电力调度控制中心	天府地调.高酬.110kV/2#变压器	63000	57157.3	91	0	5843	不受限	5800
2132	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#2主变	50000	31700	63	12430	5870	不受限	5800
2133	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#2主变	6300	2104.6	21	0	5895	不受限	5800
2134	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/2#变压器	10000	4103.2	41	0	5897	不受限	5800
2135	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/2#变压器	10000	4148.7	41	0	5851	不受限	5800
2136	花岭站	武胜电力调度控制中心	广安地调.花岭站.35kV/#1主变	10000	4179.2	42	0	5821	不受限	5800
2137	彰加站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.彰加站.35kV/1#主变	10000	4193.6	42	0	5806	不受限	5800
2138	四面山站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.四面山站.35kV/1#变压器	12500	6623.3	53	0	5877	不受限	5800
2139	天池站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.天池站.35kV/1#变压器	6300	457.5	7	0	5843	不受限	5800
2140	大佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.大佛站.35kV/1#主变	10000	4200.5	42	0	5800	不受限	5800
2141	青嘴山站	鉴华电力调度控制中心	鉴华县调.青嘴山站.35kV/2#变压器	12500	6657	53	0	5843	不受限	5800
2142	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#1主变	10000	2249.2	22	1915	5836	不受限	5800
2143	正源站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.正源站(蓬安).35kV/#1主变	10000	4183.2	42	0	5817	不受限	5800
2144	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/#1主变	10000	3158	32	0	5842	不受限	5800
2145	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/1#主变	10000	4273.2	43	0	5727	不受限	5700
2146	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#1主变	10000	4281.3	43	0	5719	不受限	5700
2147	中和站	广安电力调度控制中心	广安地调.中和站.35kV/#2主变	10000	4228	42	0	5772	不受限	5700
2148	永兴站	中江电力调度控制中心	中江县调.永兴站.35kV/1#变压器	10000	4205.6	42	0	5794	不受限	5700
2149	龙马站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.龙马站.35kV/2#主变	10000	4282.1	43	0	5718	不受限	5700
2150	东林站	井研电力调度控制分中心	井研县调.东林站.35kV/1#变压器	10000	4272	43	0	5728	不受限	5700
2151	兴仁站	笃水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#1主变	10000	4277	43	0	5723	不受限	5700
2152	童家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.童家站.35kV/2#主变	10000	4240.1	42	0	5760	不受限	5700
2153	良安站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.良安站.35kV/2#主变	10000	4257.2	43	0	5743	不受限	5700
2154	金溪站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.金溪站(蓬安).35kV/#2主变	10000	4283.7	43	0	5716	不受限	5700
2155	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站.35kV/#2主变	10000	4248.3	42	0	5752	不受限	5700
2156	马边养坝站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.马边养坝站.35kV/1#变压器	10000	4244.8	42	0	5755	不受限	5700
2157	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#2主变	10000	4258.2	43	0	5742	不受限	5700
2158	二凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.二凤.35kV/#1主变	10000	4223.5	42	0	5777	不受限	5700
2159	洪川桥站	会理电力调度控制中心	会理县调.洪川桥站.35kV/#1主变	10000	2372.7	24	1830	5797	不受限	5700
2160	得胜站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.得胜站.35kV/2#变压器	10000	4221	42	0	5779	不受限	5700
2161	波巴寨站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.波巴寨站.35kV/1#主变	6300	538.3	9	0	5762	不受限	5700
2162	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#2主变	40000	19668	49	14630	5702	不受限	5700
2163	永安站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.永安站.35kV/#1主变	10000	4286.7	43	0	5713	不受限	5700
2164	群文	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.群文.220kV/2#变压器	40000	34258.8	86	0	5741	不受限	5700
2165	打古	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.打古.35kV/#1主变	10000	4226.8	42	0	5773	不受限	5700
2166	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#1主变	10000	3594	36	630	5776	不受限	5700
2167	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/1#主变	6300	515.2	8	0	5785	不受限	5700
2168	贾山站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.贾山站.35kV/1#变压器	10000	4204	42	0	5796	不受限	5700
2169	深沟站	嘉陵电力调度控制中心	嘉陵县调.深沟站.35kV/3#主变	10000	4212.7	42	null	5787	不受限	5700
2170	盖玉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.盖玉站.35kV/1#主变	6300	575.5	9	0	5725	不受限	5700
2171	拉波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉波站.35kV/1#主变	6300	575	9	0	5725	不受限	5700
2172	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#1主变	10000	4373.3	44	0	5627	不受限	5600
2173	盘龙站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.盘龙站(南部).35kV/#2主变	10000	4313.7	43	0	5686	不受限	5600
2174	北山站	嘉陵电力调度控制中心	嘉陵县调.北山站.35kV/1#主变	6300	681.6	11	null	5618	不受限	5600
2175	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/1#主变	12500	6820.8	55	0	5679	不受限	5600
2176	望京站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.望京站.35kV/1#变压器	10000	4396.6	44	0	5603	不受限	5600
2177	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#1主变	8000	2388.8	30	0	5611	不受限	5600
2178	永富站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.永富站.35kV/#1主变	6300	671.3	11	0	5629	不受限	5600
2179	二郎	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.二郎.35kV/#1主变	16000	10354.1	65	0	5646	不受限	5600
2180	35kV洛阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV洛阳站.35kV/#1主变	6300	700	11	0	5600	不受限	5600
2181	牟尼沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.牟尼沟站.35kV/2#主变	6300	623.7	10	0	5676	不受限	5600
2182	太平站	中江电力调度控制中心	中江县调.太平站.35kV/1#变压器	10000	4321.8	43	0	5678	不受限	5600
2183	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#1主变	10000	4071.8	41	300	5628	不受限	5600
2184	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#2主变	16000	9534	60	800	5666	不受限	5600
2185	彭县	彭州电力调度控制中心	成都地调.彭县.35kV/#1主变	16000	9528.4	60	800	5672	不受限	5600
2186	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调.新场站.35kV/#2主变	10000	3836.1	38	185	5619	不受限	5600
2187	朝阳站	内江电力调度控制中心	内江地调.朝阳站.35kV/#1主变	10000	3169	32	1205	5626	不受限	5600
2188	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/2#主变	12500	5502	44	1370	5628	不受限	5600
2189	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#1主变	10000	4320.4	43	0	5680	不受限	5600
2190	满井站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.满井站.35kV/2#主变	10000	4344.2	43	0	5656	不受限	5600
2191	古城站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.古城站(阆中).35kV/#2主变	20000	14343.2	72	0	5657	不受限	5600
2192	思依站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.思依站(阆中).35kV/#2主变	10000	4071.4	41	320	5609	不受限	5600
2193	岳家山变电站	鉴华电力调度控制中心	鉴华县调.岳家山变电站.35kV/2#变压器	6300	684	11	0	5616	不受限	5600
2194	灵杰站	鉴华电力调度控制中心	鉴华县调.灵杰站.35kV/1#变压器	12500	6888	55	0	5612	不受限	5600
2195	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/1#主变	10000	4384.9	44	0	5615	不受限	5600
2196	龙门站	内江电力调度控制中心	内江地调.龙门站.35kV/#1主变	10000	3398.7	34	1096	5505	不受限	5500
2197	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#1主变	10000	4491.2	45	0	5509	不受限	5500
2198	长兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.长兴站.35kV/1#变压器	10000	4485.6	45	0	5514	不受限	5500
2199	金李井站	资中电力调度控制中心	内江地调.金李井站.35kV/#1主变	10000	3653	37	800	5547	不受限	5500
2200	禾加站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.禾加站.35kV/1#主变	10000	4440.1	44	0	5560	不受限	5500
2201	老观站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.老观站(阆中).35kV/#2主变	10000	4443.5	44	0	5557	不受限	5500
2202	东胜站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.东胜站.35kV/#2主变	10000	4459.3	45	null	5541	不受限	5500
2203	金宝站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金宝站.35kV/主变	10000	4420.5	44	0	5580	不受限	5500
2204	楠木站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.楠木站(南部).35kV/#1主变	10000	4418.1	44	0	5582	不受限	5500
2205	柿子树	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.柿子树.35kV/#2主变	10000	4433	44	0	5567	不受限	5500
2206	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/Ⅰ#主变	10000	4488.1	45	0	5512	不受限	5500
2207	特克站	甘洛电力调度控制中心	凉山地调.特克站.35kV/#2主变	10000	4490.1	45	0	5510	不受限	5500
2208	小枧站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.小枧站.110kV/1#变压器	31500	21098.6	67	4865	5536	不受限	5500
2209	西俄洛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.西俄洛站.35kV/#1主变	6300	724.9	12	0	5575	不受限	5500
2210	桑然站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.桑然站.35kV/#1主变	6300	729.9	12	0	5575	不受限	5500
2211	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/2#主变	10000	4446.4	44	0	5554	不受限	5500
2212	河口站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.河口站.35kV/#2主变	10000	4490.7	45	0	5509	不受限	5500
2213	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#2主变	6300	729.9	12	0	5575	不受限	5500
2214	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.黎雅站.35kV/2#变压器	10000	4428.2	44	0	5572	不受限	5500
2215	隆盛	大英电力调度控制中心	大英县调.隆盛.35kV/Ⅱ#主变	10000	4477.9	45	0	5522	不受限	5500
2216	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/3#主变	6300	784.4	12	0	5516	不受限	5500
2217	王所临时站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.王所临时站.35kV/#1主变	12500	6130	49	0	6370	不受限	5414
2218	三河站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.三河站(仪陇).35kV/#1主变	10000	4554.8	46	0	5445	不受限	5400

2219	永东站	内江电力调度控制中心	内江地调.永东站.35kV/#1主变	10000	4192.5	42	310	5498	不受限	5400
2220	三江	崇州电力调度控制中心	成都地调.三江.35kV/#3主变	10000	4564	46	0	5436	不受限	5400
2221	元通	崇州电力调度控制中心	成都地调.元通.35kV/#1主变	16000	10553.2	66	0	5447	不受限	5400
2222	万福站	中江电力调度控制中心	中江县调.万福站.35kV/1#变压器	10000	3377.9	34	1200	5422	不受限	5400
2223	35kV双江站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV双江站.35kV/#1主变	10000	2545.2	25	0	5455	不受限	5400
2224	兴仁站	邻水电力调度控制中心	广安地调.兴仁站.35kV/#2主变	10000	4538.1	45	0	5462	不受限	5400
2225	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#2主变	10000	4594	46	0	5406	不受限	5400
2226	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#1主变	10000	4419.7	44	100	5480	不受限	5400
2227	金凤站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.金凤站.35kV/#1主变	10000	4311.3	43	200	5489	不受限	5400
2228	定水站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.定水站(南部).35kV/#2主变	10000	4511.5	45	0	5489	不受限	5400
2229	甘洛站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.甘洛站.110kV/#1主变	50000	44502.1	89	0	5498	不受限	5400
2230	双石站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双石站.35kV/#1主变	10000	4562	46	0	5438	不受限	5400
2231	清江站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.清江站.35kV/1#变压器	10000	4545	45	0	5455	不受限	5400
2232	白玉沟站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.白玉沟站.35kV/#1主变	6300	814.8	13	0	5485	不受限	5400
2233	双沙	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.双沙.35kV/#2主变	10000	4578.8	46	0	5421	不受限	5400
2234	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#1主变	10000	4574.9	46	0	5425	不受限	5400
2235	武星站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.武星站.35kV/#2主变	10000	4525.2	45	0	5475	不受限	5400
2236	平地站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.平地站.110kV/#1主变	20000	14577.1	73	0	5423	不受限	5400
2237	刘家站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.刘家站.35kV/1#变压器	6300	821.7	13	0	5478	不受限	5400
2238	毗卢	泸州电力调度控制中心	泸州地调.毗卢.35kV/#1主变	10000	2549.1	25	2050	5401	不受限	5400
2239	深沟站	嘉德电力调度控制中心	嘉德县调.深沟站.35kV/2#主变	10000	4560.8	46	null	5439	不受限	5400
2240	波密站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.波密站.35kV/#1主变	6300	825.5	13	0	5475	不受限	5400
2241	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#1主变	7000	1526.1	22	0	5474	不受限	5400
2242	下坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.下坝站.35kV/1#主变	6300	840	13	0	5460	不受限	5400
2243	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/2#主变	6300	840	13	0	5460	不受限	5400
2244	通青站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.通青站.35kV/1#主变	6300	838	13	0	5462	不受限	5400
2245	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#1主变	10000	4602.7	46	0	5397	不受限	5300
2246	深沟站	嘉德电力调度控制中心	嘉德县调.深沟站.35kV/1#主变	10000	4610.6	46	null	5389	不受限	5300
2247	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/1号主变	25000	19611.6	78	0	5388	不受限	5300
2248	杏楠	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.杏楠.35kV/#1主变	10000	4636.4	46	0	5364	不受限	5300
2249	老熊井站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.老熊井站.110kV/#1主变	50000	40411.4	81	4280	5309	不受限	5300
2250	红坭站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红坭站.35kV/#1主变	8000	1811.5	23	830	5359	不受限	5300
2251	白仟站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.白仟站.35kV/1#变压器	12500	7118.1	57	0	5382	不受限	5300
2252	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.富驿站.35kV/2#变压器	10000	4607.6	46	0	5392	不受限	5300
2253	乌拉溪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乌拉溪站.35kV/#1主变	6300	973.2	15	0	5327	不受限	5300
2254	拉玛隆站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.拉玛隆站.35kV/#1主变	6300	973	15	0	5327	不受限	5300
2255	三郎	崇州电力调度控制中心	成都地调.三郎.35kV/#1主变	10000	4690	47	0	5310	不受限	5300
2256	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#2主变	50000	29950.2	60	14733	5317	不受限	5300
2257	青岩铺站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.青岩铺站(营山).35kV/#1主变	10000	4649.7	46	50	5300	不受限	5300
2258	黄沙河站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.黄沙河站.35kV/1#变压器	10000	4628.3	46	0	5372	不受限	5300
2259	回龙站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.回龙站(营山).35kV/#2主变	10000	4499.2	45	150	5351	不受限	5300
2260	立山站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.立山站(仪陇).35kV/#2主变	10000	4645.2	46	0	5355	不受限	5300
2261	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.千佛站(阆中).35kV/#1主变	10000	4635.4	46	0	5365	不受限	5300
2262	文星站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.文星站.35kV/1#变压器	10000	4607.4	46	0	5393	不受限	5300
2263	城北站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.城北站(蓬安).110kV/#2主变	31500	25812.2	82	315	5373	不受限	5300
2264	共襄站(南部)	南部电力调度控制中心	南部县调.共襄站(南部).35kV/#2主变	10000	4624	46	0	5376	不受限	5300
2265	城南站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.城南站(南部).35kV/#1主变	20000	14696.4	73	0	5304	不受限	5300
2266	顺河站	内江电力调度控制中心	内江地调.顺河站.35kV/#1主变	10000	3761.6	38	980	5258	不受限	5200
2267	羊安	邛崃电力调度控制中心	成都地调.羊安.110kV/#1主变	40000	34716	87	0	5284	不受限	5200
2268	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#2主变	10000	4746	47	0	5254	不受限	5200
2269	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#2主变	10000	4027.9	40	765	5207	不受限	5200
2270	高梁站	内江电力调度控制中心	内江地调.高梁站.35kV/#2主变	10000	4262.3	43	450	5288	不受限	5200
2271	梁坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.梁坝站.35kV/2#变压器	12500	7215.6	58	0	5284	不受限	5200
2272	迎安站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.迎安站.35kV/2#变压器	12500	7282.4	58	0	5218	不受限	5200
2273	千佛站	井研电力调度控制分中心	井研县调.千佛站.35kV/1#变压器	10000	4751	48	0	5249	不受限	5200
2274	峰城站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.峰城站.35kV/#1主变	10000	4799.6	48	0	5200	不受限	5200
2275	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#2主变	10000	4779.5	48	0	5220.5	不受限	5200
2276	江门	叙永电力调度控制中心	泸州地调.江门.35kV/#2主变	6300	1091.6	17	0	5208	不受限	5200
2277	杨家桥站	西充电力调度控制分中心	南充地调.杨家桥站.110kV/#1主变	50000	35895.8	72	8900	5204	不受限	5200
2278	御营站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.御营站.110kV/2#变压器	50000	44776.8	90	0	5223	不受限	5200
2279	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/1#变压器	10000	4736.5	47	0	5264	不受限	5200
2280	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#1主变	10000	4791.1	48	0	5209	不受限	5200
2281	岳家山变电站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.岳家山变电站.35kV/1#变压器	6300	1094.4	17	0	5206	不受限	5200
2282	驯龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.驯龙站.35kV/1#主变	10000	4783	48	0	5217	不受限	5200
2283	徐家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.徐家站(蓬安).35kV/#2主变	10000	4767.9	48	0	5232	不受限	5200
2284	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#2主变	10000	2722.5	27	0	5278	不受限	5200
2285	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#1主变	50000	41487.6	83	3300	5212	不受限	5200
2286	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#1主变	10000	4790.1	48	0	5210	不受限	5200
2287	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#1主变	20000	14783.9	74	0	5216	不受限	5200
2288	椒园	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.椒园.35kV/#2主变	10000	4737.7	47	0	5262	不受限	5200
2289	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#2主变	10000	4735.5	47	0	5265	不受限	5200
2290	35kV道沟头站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV道沟头站.35kV/#1主变	6300	1072.7	17	0	5227	不受限	5200
2291	两河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.两河站.35kV/1#主变	6300	1045.8	17	0	5254	不受限	5200
2292	富驿站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.富驿站.35kV/1#变压器	10000	4718.7	47	0	5281	不受限	5200
2293	热柯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.热柯站.35kV/1#主变	6300	1008	16	0	5292	不受限	5200
2294	母猪坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.母猪坪站.35kV/#1主变	6300	1129.5	18	0	5171	不受限	5100
2295	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#1主变	8000	2566.5	32	160	5114	不受限	5100
2296	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#2主变	40000	34877.5	87	NULL	5123	不受限	5100
2297	茅桥站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.茅桥站.35kV/1#变压器	10000	4816.5	48	0	5184	不受限	5100
2298	箐河站	盐边电力调度控制中心	攀枝花地调.箐河站.110kV/2号主变	25000	19807.5	79	0	5193	不受限	5100
2299	百战	射洪电力调度控制中心	射洪县调.百战.35kV/#1主变	10000	3878.7	39	486	5149	不受限	5100
2300	兜山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.兜山站.35kV/#2主变	10000	4868.8	49	0	5131	不受限	5100
2301	毛坝站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.毛坝站.35kV/#1主变	10000	4872	49	0	5128	不受限	5100
2302	兴业站	天全电力调度控制中心	雅安配调.兴业站.35kV/#1主变	8000	2626.4	33	200	5174	不受限	5100
2303	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.沉抗站.35kV/1#变压器	10000	4417.6	44	415	5167	不受限	5100
2304	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/1#主变	10000	4807.07	48	0	5129	不受限	5100
2305	新桥站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.新桥站.35kV/1#变压器	10000	4859.1	49	0	5141	不受限	5100
2306	重浮站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.重浮站.35kV/#2主变	10000	4838.8	48	0	5161	不受限	5100
2307	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#2主变	10000	2511	25	2330	5159	不受限	5100
2308	走马站	高坪电力调度控制中心	南充地调.走马站.35kV/#1主变	16000	5169.2	32	5730	5101	不受限	5100
2309	牌木站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌木站.35kV/#1主变	10000	3368.9	34	1500	5131	不受限	5100
2310	鹭州站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭州站.35kV/1#变压器	10000	4810.4	48	0	5190	不受限	5100
2311	磁峰	彭州电力调度控制中心	彭州县调.磁峰.35kV/#1主变	8000	2832	35	null	5168	不受限	5100
2312	千佛站	井研电力调度控制分中心	井研县调.千佛站.35kV/2#变压器	10000	4856	49	0	5144	不受限	5100
2313	天峨站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.天峨站.35kV/1#主变	10000	4868.2	49	0	5132	不受限	5100
2314	兴旺站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.兴旺站(蓬安).35kV/#1主变	10000	4837.8	48	0	5162	不受限	5100
2315	龙峰站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙峰站.35kV/#2主变	10000	3564.4	36	1250	5186	不受限	5100
2316	唐公	崇州电力调度控制中心	成都地调.唐公.35kV/#1主变	5000	1000	0	0	5000	不受限	5000
2317	牌木站	内江电力调度控制中心	内江地调.牌木站.35kV/#2主变	10000	3422.2	34	1500	5078	不受限	5000
2318	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#1主变	10000	4991.4	50	0	5009	不受限	5000
2319	35kV迎水站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV迎水站.35kV/#1主变	10000	2978.3	30	0	5022	不受限	5000
2320	金堰站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.金堰站(阆中).35kV/#1主变	10000	4926.4	49	0	5074	不受限	5000
2321	绵竹清平站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.绵竹清平站.35kV/1#变压器	5000	0	0	0	5000	不受限	5000
2322	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站.35kV/#1主变	10000	4960.5	50	0	5040	不受限	5000
2323	会东松坪站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东松坪站.35kV/#1主变	10000	4908.8	49	0	5091	不受限	5000
2324	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/1#变压器	10000	4943.4	49	0	5057	不受限	5000
2325	新皂站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.新皂站.110kV/1#变压器	31500	26464.3	84	0	5036	不受限	5000
2326	草格站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.草格站.35kV/2#主变	6300	1254.7	20	0	5045	不受限	5000
2327	35kV观音店站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV观音店站.35kV/#1主变	6300	1240	20	0	5060	不受限	5000
2328	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/2#变压器	20000	14903.4	75	0	5097	不受限	5000
2329	双板站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.双板站.35kV/1#变压器	10000	3170	50	null	5000	不受限	5000
2330	金源站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.金源站.110kV/#1主变	10000	5000	50	0	5000	不受限	5000
2331	东关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东关站.110kV/#3主变	10000	5000	50	0	5000	不受限	5000
2332	古学站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.古学站.35kV/#1主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	5000
2333	甲根坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲根坝站.35kV/1#主变	10000	5000	50	0	5000	不受限	5000
2334	就宜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.就宜站.35kV/2#主变	10000	5000	50	0	5000	不受限	5000
2335	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/1#主变	10000	5000	50	0	5000	不受限	5000
2336	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#2主变	6300	1236.8	20	0	5063	不受限	5000
2337	上团站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.上团站.35kV/#1主变	5000	85.2	2	0	4915	不受限	4900
2338	依斗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.依斗站.35kV/#1主变	6300	1367.6	22	0	4932	不受限	4900
2339	牛华站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.牛华站.35kV/2#变压器	10000	5049.5	50	0	4951	不受限	4900
2340	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#1主变	50000	44896.1	90	0	4904	不受限	4900
2341	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#2主变	10000	5063.8	51	0	4936	不受限	4900
2342	乌斯河站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.乌斯河站.35kV/#1主变	5000	60	1	0	4940	不受限	4900
2343	新房子	泸州电力调度控制中心	泸州地调.新房子.110kV/#3主变	40000	23264.4	58	11760	4976	不受限	4900
2344	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#2主变	5000	9.1	0	0	4991	不受限	4900
2345	35kV姚渡站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV姚渡站.35kV/#1主变	6300	1347.6	21	0	4952	不受限	4900
2346	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.柏梓站.35kV/1#变压器	10000	5087.6	51	null	4912	不受限	4900
2347	土地坡站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.土地坡站.110kV/#2主变	40000	35060	88	0	4940	不受限	4900
2348	大梁子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大梁子站.110kV/#1主变	40000	35009	88	0	4991	不受限	4900
2349	天台	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.天台.35kV/#1主变	10000	5087.2	51	0	4913	不受限	4900
2350	中山站	内江电力调度控制中心	内江地调.中山站.35kV/#1主变	20000	12758.8	64	2286	4955	不受限	4900
2351	遥明	崇州电力调度控制中心	成都地调.遥明.35kV/#1主变	10000	5048.4	50	0	4952	不受限	4900
2352	沙渠	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙渠.35kV/#2主变	16000	11018	69	0	4982	不受限	4900
2353	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#1主变	10000	5091.8	51	0	4908	不受限	4900
2354	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#2主变	10000	5060	51	0	4940	不受限	4900
2355	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调.清凉.110kV/#1主变	50000	45034.7	90	0	4965	不受限	4900
2356	清水站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.清水站.35kV/2#主变	8000	3079.7	38	0	4920	不受限	4900
2357	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#1主变	10000	5040.2	50	0	4960	不受限	4900
2358	良安站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.良安站.35kV/1#主变	10000	5081.5	51	0	4919	不受限	4900
2359	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/1#变压器	8000	3099.9	39	0	4900	不受限	4900
2360	两河	叙永电力调度控制中心	泸州地调.两河.35kV/#2主变	10000	5045	50	0	4955	不受限	4900
2361	田家站	内江电力调度控制中心	内江地调.田家站.35kV/#1主变	10000	4336.9	43	765	4898	不受限	4800
2362	平山站	武胜电力调度控制中心	广安地调.平山站.35kV/#2主变	10000	5177	52	0	4823	不受限	4800
2363	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#2主变	10000	5170.2	52	0	4830	不受限	4800
2364	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/1#变压器	10000	4351.2	44	800	4849	不受限	4800
2365	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#1主变	10000	5184.2	52	0	4816	不受限	4800
2366	权义站	资中电力调度控制中心	内江地调.权义站.35kV/#1主变	10000	4312.3	43	815	4873	不受限	4800

2367	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#2主变	10000	5153.6	52	0	4846	不受限	4800
2368	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#2主变	10000	5180.7	52	0	4819	不受限	4800
2369	国坡	天府电力调度控制中心	天府地调.国坡.110kV/2#变压器	50000	45199	90	0	4801	不受限	4800
2370	黄金站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.黄金站(南部).35kV/#2主变	8000	3108.1	39	0	4892	不受限	4800
2371	东子站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.东子站.35kV/#1主变	6300	1480.8	24	0	4819	不受限	4800
2372	城中站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.城中站.35kV/#1主变	10000	5105.5	51	0	4895	不受限	4800
2373	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/2#变压器	10000	5109.8	51	0	4890	不受限	4800
2374	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#2主变	12500	7635.6	61	0	4864	不受限	4800
2375	虎让站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.虎让站.35kV/＃1主变	10000	5157.4	52	0	4843	不受限	4800
2376	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/2#变压器	10000	5130	51	0	4870	不受限	4800
2377	新凡站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.新凡站.35kV/1#变压器	10000	5136.7	51	0	4863	不受限	4800
2378	复兴	射洪电力调度控制中心	射洪县调.复兴.35kV/#2主变	10000	3181.4	32	1000	4819	不受限	4800
2379	花果园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.花果园站.35kV/1#主变	10000	5120.5	51	0	4880	不受限	4800
2380	（会东县调）城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.（会东县调）城关站.35kV/#1主变	10000	5100.6	51	0	4899	不受限	4800
2381	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#2主变	12500	7649.3	61	0	4851	不受限	4800
2382	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/2#主变	30000	25137.4	84	0	4863	不受限	4800
2383	红妮站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.红妮站.35kV/#2主变	8000	2046	26	1100	4854	不受限	4800
2384	龙潭站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.龙潭站.35kV/#1主变	6300	1467.1	20	0	4833	不受限	4800
2385	白依站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白依站.35kV/#1主变	8000	3200	40	0	4800	不受限	4800
2386	柏梓站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.柏梓站.35kV/2#变压器	10000	5129.6	51	null	4870	不受限	4800
2387	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/1#变压器	10000	5117.7	51	0	4882	不受限	4800
2388	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/1#变压器	10000	5187.1	52	0	4813	不受限	4800
2389	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/1#主变	5000	150	3	0	4850	不受限	4800
2390	热加站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.热加站.35kV/1#主变	5000	113.7	2	0	4886	不受限	4800
2391	巴吾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴吾站.35kV/#1主变	8000	3200	40	0	4800	不受限	4800
2392	姜州站	会东电力调度控制中心	凉山地调.姜州站.35kV/#2主变	10000	5248.9	52	0	4751	不受限	4700
2393	邓坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.邓坡站.35kV/1#主变	5000	241.5	5	0	4759	不受限	4700
2394	永吉	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.永吉.35kV/#1主变	10000	5238	52	0	4762	不受限	4700
2395	永吉	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.永吉.35kV/#2主变	10000	5235	52	0	4765	不受限	4700
2396	观山站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.观山站.35kV/1#变压器	10000	3203.9	32	0	4796	不受限	4700
2397	杨柳坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.杨柳坪站.35kV/#1主变	5000	210	4	0	4790	不受限	4700
2398	天桥	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天桥.35kV/#1主变	10000	5058.2	51	160	4782	不受限	4700
2399	龙池站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.龙池站.35kV/1#变压器	6300	1588.8	25	0	4711	不受限	4700
2400	金山站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.金山站.35kV/2#变压器	10000	5287.1	53	0	4713	不受限	4700
2401	自强站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.自强站.35kV/1#变压器	10000	4944.4	49	300	4756	不受限	4700
2402	象耳站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.象耳站.35kV/2#主变	8000	3290.6	41	0	4709	不受限	4700
2403	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/1#变压器	6300	1518.5	24	0	4782	不受限	4700
2404	日兴站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.日兴站(仪陇).35kV/#2主变	10000	5261.2	53	0	4739	不受限	4700
2405	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#1主变	10000	5178.2	52	80	4742	不受限	4700
2406	石永站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石永站.35kV/#1主变	10000	5216.4	52	0	4784	不受限	4700
2407	太子	彭州电力调度控制中心	成都地调.太子.35kV/1号主变	6300	1525.7	24	null	4774	不受限	4700
2408	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/1#变压器	10000	5245.8	52	0	4754	不受限	4700
2409	遵退站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵退站.35kV/2#变压器	8000	3234	40	0	4766	不受限	4700
2410	城厢	青白江电力调度控制中心	成都地调.城厢.35kV/#1主变	20000	15251.6	76	0	4748	不受限	4700
2411	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#2主变	6300	1598.8	25	0	4701	不受限	4700
2412	桂花站	蓬安电力调度控制中心	南充地调.桂花站.110kV/#2主变	50000	23389.4	47	21960	4651	不受限	4650
2413	蔡场	大邑电力调度控制中心	成都地调.蔡场.35kV/#1主变	6300	1603.2	25	0	4697	不受限	4600
2414	双河场站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.双河场站(营山).35kV/#2主变	10000	5347.1	53	0	4653	不受限	4600
2415	黍叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.黍叶站(营山).35kV/#2主变	6300	1591.3	25	100	4609	不受限	4600
2416	飞龙站	武胜电力调度控制中心	广安地调.飞龙站.35kV/#2主变	10000	5349.3	53	0	4651	不受限	4600
2417	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#2主变	10000	4405.2	44	980	4615	不受限	4600
2418	公民站	资中电力调度控制中心	内江地调.公民站.35kV/#1主变	10000	4750.8	48	630	4619	不受限	4600
2419	飞风站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调. 飞风站(阆中).35kV/#1主变	10000	4526.5	45	800	4674	不受限	4600
2420	付家庙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.付家庙站.35kV/2#变压器	6300	1641	26	0	4659	不受限	4600
2421	沙溪站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.沙溪站(阆中).35kV/#1主变	10000	5360.6	54	0	4639	不受限	4600
2422	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#1主变	10000	5382.3	54	0	4618	不受限	4600
2423	舞风站	南充电力调度控制中心	南充地调.舞风站.110kV/#1主变	50000	33796	68	11530	4674	不受限	4600
2424	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/1#变压器	8000	3344.5	42	0	4656	不受限	4600
2425	富新站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.富新站.35kV/2#变压器	8000	3368.9	42	0	4631	不受限	4600
2426	柳滩站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.柳滩站(蓬安).35kV/#1主变	10000	5398	54	0	4602	不受限	4600
2427	沙里	大邑电力调度控制中心	成都地调.沙里.35kV/#1主变	16000	11317.6	71	0	4682	不受限	4600
2428	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#2主变	31500	26699.3	85	200	4601	不受限	4600
2429	大坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.大坝站.35kV/1#变压器	6300	1612.8	26	0	4687	不受限	4600
2430	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/2#变压器	10000	5374.6	54	0	4625	不受限	4600
2431	麻石站	通江电力调度控制中心	巴中地调.麻石站.35kV/2#变压器	6300	1615.6	26	0	4684	不受限	4600
2432	牛佛站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#2主变	10000	5340.3	53	0	4660	不受限	4600
2433	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#1主变	10000	3720.9	37	1630	4649	不受限	4600
2434	观音站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.观音站.35kV/1#主变	8000	3340.3	42	0	4660	不受限	4600
2435	木坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.木坝站.35kV/1#主变	5000	348.1	7	0	4652	不受限	4600
2436	花从站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.花从站.35kV/1#变压器	10000	5446.5	54	0	4554	不受限	4500
2437	西兴站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.西兴站.35kV/1#变压器	10000	5492.2	55	0	4508	不受限	4500
2438	邵达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.邵达站.35kV/#1主变	5000	436.9	9	0	4563	不受限	4500
2439	冠英站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.冠英站.35kV/2#变压器	10000	5470.1	55	0	4530	不受限	4500
2440	棉竹站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.棉竹站.35kV/1#变压器	10000	5481	55	0	4519	不受限	4500
2441	云峰	泸州电力调度控制中心	泸州地调.云峰.35kV/#1主变	10000	5403.9	54	0	4596	不受限	4500
2442	35kV檐花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV檐花站.35kV/1#主变	6300	1768.9	28	0	4531	不受限	4500
2443	35kV檐花站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV檐花站.35kV/2#主变	6300	1758.3	28	0	4542	不受限	4500
2444	克尔站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.克尔站.35kV/#1主变	6300	1747.6	28	0	4552	不受限	4500
2445	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/1#主变	5000	452.9	9	0	4547	不受限	4500
2446	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#1主变	10000	4102.6	41	1370	4527	不受限	4500
2447	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调.松山站.110kV/1#变压器	50000	41391	83	4100	4509	不受限	4500
2448	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#2主变	10000	3438.3	34	0	4562	不受限	4500
2449	三泉站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.三泉站.35kV/1#变压器	8000	3458	43	0	4542	不受限	4500
2450	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV单鼓站.35kV/#1主变	10000	4405	44	0	4595	不受限	4500
2451	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	南充地调.锦屏站(蓬安).35kV/#1主变	10000	5483.2	55	0	4517	不受限	4500
2452	罗坝	金堂电力调度控制中心	成都地调.罗坝.35kV/#1主变	10000	4555.6	46	995	4449	不受限	4400
2453	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#2主变	6300	1858	29	0	4442	不受限	4400
2454	义兴站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.义兴站.35kV/1#变压器	6300	1856.4	29	0	4444	不受限	4400
2455	柳堤站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳堤站(仪陇).35kV/#2主变	10000	5598.6	56	0	4401	不受限	4400
2456	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#3主变	40000	35514	89	0	4486	不受限	4400
2457	花荷站	威远电力调度控制中心	内江地调.花荷站.35kV/1#主变	10000	5578	56	null	4422	不受限	4400
2458	花荷站	威远电力调度控制中心	内江地调.花荷站.35kV/2#主变	10000	5507	55	null	4493	不受限	4400
2459	丹山	简阳电力调度控制中心	成都地调.丹山.110kV/1#主变	50000	15003.3	30	14530	4467	不受限	4400
2460	凤鸣站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.凤鸣站(仪陇).35kV/1号主变	10000	5590.8	56	0	4409	不受限	4400
2461	蓥华站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.蓥华站.35kV/1#变压器	10000	5574.2	56	0	4426	不受限	4400
2462	连山站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.连山站.110kV/1#变压器	31500	27000	86	80	4420	不受限	4400
2463	黑龙站	青神电力调度控制中心	青神县调.黑龙站.35kV/1#主变	8000	3530	44	0	4470	不受限	4400
2464	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/2#变压器	10000	5555.2	56	0	4445	不受限	4400
2465	巨龙站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.巨龙站(蓬安).35kV/#2主变	8000	3531.5	44	0	4469	不受限	4400
2466	三河口站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.三河口站.35kV/1#变压器	6300	1833.9	29	0	4466	不受限	4400
2467	会东大崇站	会东电力调度控制中心	凉山地调.会东大崇站.35kV/#1主变	12500	8049.6	64	0	4450	不受限	4400
2468	赠科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.赠科站.35kV/#1主变	6300	1869.6	30	0	4430	不受限	4400
2469	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/2#变压器	10000	5549.5	55	0	4451	不受限	4400
2470	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/1#主变	10000	5580.2	56	0	4420	不受限	4400
2471	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	5576.2	56	0	4424	不受限	4400
2472	阿基觉站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.阿基觉站.35kV/#1主变	10000	5505.3	55	0	4495	不受限	4400
2473	天福	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.天福.35kV/2#主变	10000	5548.2	55	0	4452	不受限	4400
2474	茶坝站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.茶坝站.35kV/1#变压器	10000	5542.5	55	0	4458	不受限	4400
2475	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/2#变压器	10000	5579	56	0	4421	不受限	4400
2476	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#2主变	6300	1876	30	0	4424	不受限	4400
2477	皮窝站	万源电力调度控制中心	万源县调.皮窝站.35kV/#1主变	6300	1819	29	0	4481	不受限	4400
2478	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#1主变	6300	1828.1	29	0	4472	不受限	4400
2479	堡子站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.堡子站.35kV/#1主变	6300	1819.3	29	0	4481	不受限	4400
2480	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/2#主变	6300	1874.3	30	0	4426	不受限	4400
2481	三岔龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.三岔龙站.35kV/1#主变	5000	513.4	10	0	4487	不受限	4400
2482	观音井站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.观音井站.35kV/1#变压器	10000	5541.2	55	0	4459	不受限	4400
2483	沙滩站	万源电力调度控制中心	万源县调.沙滩站.35kV/#2主变	6300	1820.4	29	0	4480	不受限	4400
2484	沙尔宗站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙尔宗站.35kV/1#主变	10000	5548.2	55	0	4452	不受限	4400
2485	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.指南站.35kV/2#变压器	10000	5594.3	56	0	4406	不受限	4400
2486	指南站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.指南站.35kV/1#变压器	10000	5551.7	56	0	4448	不受限	4400
2487	茅坪子站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茅坪子站.35kV/2#主变	10000	5522.1	55	0	4478	不受限	4400
2488	安宏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宏站.35kV/1#主变	6300	1926.3	31	0	4374	不受限	4300
2489	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/2#变压器	10000	5625.2	56	0	4375	不受限	4300
2490	兰草站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.兰草站.35kV/1#变压器	10000	5602.8	56	0	4397	不受限	4300
2491	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/2#变压器	6300	1939.4	31	0	4361	不受限	4300
2492	寨香	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.寨香.35kV/#1主变	10000	5665.4	57	0	4335	不受限	4300
2493	牛华站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.牛华站.35kV/1#变压器	8000	3631.4	45	0	4369	不受限	4300
2494	和平站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.和平站.35kV/2#变压器	8000	3699.5	46	0	4301	不受限	4300
2495	静州站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.静州站.110kV/1#主变	20000	15607	78	0	4393	不受限	4300
2496	龙池站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.龙池站.35kV/1#变压器	8000	3648	46	null	4352	不受限	4300
2497	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#2主变	10000	5654.1	57	0	4346	不受限	4300
2498	隘口站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.隘口站.35kV/#2主变	10000	5628	56	0	4372	不受限	4300
2499	大村	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.大村.35kV/#1主变	10000	4404.6	44	0	4395	不受限	4300
2500	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/2#变压器	10000	5690.4	57	0	4310	不受限	4300
2501	35kV陈家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV陈家站.35kV/#1主变	6300	1950	31	0	4350	不受限	4300
2502	交泰站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.交泰站.35kV/2#变压器	6300	1974.9	31	0	4325	不受限	4300
2503	塘上站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.塘上站.35kV/1#变压器	8000	3665.6	46	0	4334	不受限	4300
2504	双鼎站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双鼎站.110kV/#3主变	10000	5632.4	56	0	4368	不受限	4300
2505	高堤	邛崃电力调度控制中心	成都地调.高堤.35kV/#1主变	10000	5674.8	57	0	4325	不受限	4300
2506	35kV卢家坝站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV卢家坝站.35kV/#1主变	10000	3644.5	36	0	4356	不受限	4300
2507	明威站	宣宾电力调度控制中心	宜宾地调.明威站.35kV/1#变压器	10000	5656	57	0	4344	不受限	4300
2508	金钟站	宣宾电力调度控制中心	宜宾地调.金钟站.35kV/1#变压器	10000	5628.6	56	0	4371	不受限	4300
2509	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#2主变	6300	1992	32	0	4308	不受限	4300
2510	老林站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.老林站(营山).35kV/#1主变	6300	1721.8	27	230	4348	不受限	4300
2511	会龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.会龙站.35kV/1#变压器	10000	5653.6	57	0	4346	不受限	4300
2512	满井站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.满井站.35kV/1#主变	8000	3635.4	45	0	4365	不受限	4300
2513	杨柳站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.杨柳站.35kV/1#主变	8000	3677.1	46	0	4323	不受限	4300
2514	永安站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.永安站(阆中).35kV/#1主变	10000	5690.1	57	0	4310	不受限	4300

2515	五桂站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.五桂站.35kV/2#变压器	5000	603.8	12	0	4396	不受限	4300
2516	洛阳站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.洛阳站.35kV/1#变压器	12500	8188.3	66	0	4312	不受限	4300
2517	五桂站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.五桂站.35kV/1#变压器	5000	603.8	12	0	4396	不受限	4300
2518	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/2#主变	10000	4697.2	47	0	4303	不受限	4300
2519	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#2主变	6300	1921.5	31	NULL	4379	不受限	4300
2520	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调.回龙站.35kV/2#变压器	10000	5756.8	58	0	4243	不受限	4200
2521	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#1主变	12500	8206.8	66	0	4293	不受限	4200
2522	兴隆(崇州)	崇州电力调度控制中心	成都地调.兴隆(崇州).35kV/#2主变	16000	11787.3	74	0	4213	不受限	4200
2523	子龙庙	大邑电力调度控制中心	成都地调.子龙庙.110kV/#1主变	40000	35772	89	0	4228	不受限	4200
2524	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#2主变	40000	35772	89	0	4228	不受限	4200
2525	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#2主变	6300	2036.1	32	0	4264	不受限	4200
2526	沙溪坝站	剑阁电力调度控制中心	广元地调.沙溪坝站.110kV/#1主变	31500	20969.7	67	0	4230	不受限	4200
2527	皇家站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.皇家站.35kV/1#主变	10000	5720.9	57	0	4279	不受限	4200
2528	权义站	资中电力调度控制中心	资中县调.权义站.35kV/#2主变	10000	4198.7	42	1550	4251	不受限	4200
2529	观音站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.观音站.35kV/#1主变	10000	5790.3	58	0	4210	不受限	4200
2530	周礼站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.周礼站.35kV/2#主变	20000	15719	79	0	4281	不受限	4200
2531	张公站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.张公站(仪陇).35kV/#1主变	10000	5790	58	0	4210	null	4200
2532	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/1#主变	10000	5766.6	58	0	4233	不受限	4200
2533	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/1#变压器	10000	5775.5	58	0	4225	不受限	4200
2534	邱家站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.邱家站.35kV/1#变压器	10000	5769.4	58	0	4231	不受限	4200
2535	杨坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.杨坝站.35kV/1#变压器	6300	2018	32	0	4282	不受限	4200
2536	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/1#变压器	10000	5776.4	58	0	4224	不受限	4200
2537	和平站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.和平站.35kV/1#变压器	8000	3725	47	0	4275	不受限	4200
2538	绿园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.绿园站.35kV/1#主变	6300	2065.7	33	0	4234	不受限	4200
2539	丹桂	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.丹桂.35kV/#1主变	10000	5709.3	57	0	4291	不受限	4200
2540	沙田	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.沙田.110kV/#2主变	50000	45799.2	92	0	4201	不受限	4200
2541	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#2主变	8000	3761.4	47	0	4239	不受限	4200
2542	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/1#变压器	6300	2086.9	33	0	4213	不受限	4200
2543	东岳站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.东岳站.35kV/1#主变	10000	5775.6	58	0	4224	不受限	4200
2544	下雄站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下雄站.35kV/#1主变	6300	2095.7	33	0	4204	不受限	4200
2545	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/2#主变	10000	5768.4	58	0	4232	不受限	4200
2546	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#1主变	10000	5760.5	58	0	4240	不受限	4200
2547	子坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.子坡站.35kV/#1主变	6300	2098	33	0	4202	不受限	4200
2548	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#1主变	6300	2119.6	34	0	4180	不受限	4100
2549	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/1#主变	10000	5878.6	59	0	4121	不受限	4100
2550	千佛崖站	通江电力调度控制中心	巴中地调.千佛崖站.35kV/2#变压器	10000	5801.6	58	0	4198	不受限	4100
2551	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/2#变压器	10000	5815.6	58	0	4184	不受限	4100
2552	南桥站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.南桥站.110kV/#1主变	20000	15813.6	79	0	4186	不受限	4100
2553	流沙坡站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.流沙坡站.35kV/#1主变	10000	5851	59	0	4149	不受限	4100
2554	柏林站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.柏林站.35kV/2#变压器	10000	5772.4	58	80	4148	不受限	4100
2555	沉抗站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.沉抗站.35kV/2#变压器	10000	5808	58	0	4192	不受限	4100
2556	福田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.福田站.35kV/#1主变	8000	3872.2	48	0	4128	不受限	4100
2557	小溪坝站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.小溪坝站.35kV/2#变压器	6300	2120.6	34	0	4179	不受限	4100
2558	观义站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.观义站.35kV/1#变压器	10000	5858	59	0	4142	不受限	4100
2559	长颈站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.长颈站.35kV/#1主变	5000	848.9	17	0	4151	不受限	4100
2560	呷衣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.呷衣站.35kV/#1主变	5000	824.1	16	0	4176	不受限	4100
2561	克藏站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.克藏站.35kV/1#主变	6300	2196	35	0	4104	不受限	4100
2562	梳杆坝站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.梳杆坝站.110kV/#2主变	40000	27833.1	70	0	4167	不受限	4100
2563	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调.两河站.35kV/#1主变	10000	4590.6	46	575	4159	不受限	4100
2564	厂溪站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.厂溪站.35kV/#2主变	10000	5846.4	58	0	4154	不受限	4100
2565	义路坝(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.义路站(仪陇).35kV/1号主变	10000	5830.4	58	0	4170	不受限	4100
2566	青岗站	仁寿电力调度控制中心	仁寿县调.青岗站.35kV/1#主变	10000	5868.7	59	0	4131	不受限	4100
2567	新丰站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.新丰站.110kV/1#变压器	50000	36913.8	74	8915	4171	不受限	4100
2568	35kV龙山站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV龙山站.35kV/#1主变	10000	4801.9	48	0	4198	不受限	4100
2569	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/1号主变	10000	3842.5	38	0	4158	不受限	4100
2570	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/1#主变	10000	5858.4	59	0	4142	不受限	4100
2571	川溪口	大邑电力调度控制中心	成都地调.川溪口.35kV/#2主变	4000	0.01	1	0	4000	不受限	4000
2572	消水站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.消水站(营山).35kV/#1主变	6300	2021.6	32	250	4028	不受限	4000
2573	万寿站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万寿站.35kV/#2主变	10000	5993.4	60	0	4007	不受限	4000
2574	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#2主变	20000	15445.6	77	550	4004	不受限	4000
2575	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#1主变	6300	2250.7	36	0	4049	不受限	4000
2576	罗江站	通川电力调度控制中心	达州地调.罗江站.35kV/#1主变	6300	2263.1	36	NULL	4037	不受限	4000
2577	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站.35kV/#1主变	10000	5922	59	0	4078	不受限	4000
2578	湾桥站	内江电力调度控制中心	内江地调.湾桥站.35kV/2#主变	10000	5951.9	60	0	4048	不受限	4000
2579	城关站	南江电力调度控制中心	巴中地调.城关站.35kV/1#变压器	10000	5910.8	59	0	4089	不受限	4000
2580	西清站	南江电力调度控制中心	巴中地调.西清站.35kV/2#变压器	6300	2281.3	36	0	4019	不受限	4000
2581	白衣站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白衣站.35kV/#1主变	8000	4000	50	0	4000	不受限	4000
2582	渔溪站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.渔溪站.35kV/1#变压器	10000	5930.4	59	0	4070	不受限	4000
2583	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/1#变压器	10000	5978	60	0	4022	不受限	4000
2584	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/2#变压器	10000	5911.1	59	0	4089	不受限	4000
2585	庙子沟站	米易电力调度控制中心	米易县调.庙子沟站.35kV/#1主变	20000	13995.1	70	0	4005	不受限	4000
2586	麻柳站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.麻柳站.35kV/#2主变	6300	2271	36	0	4029	不受限	4000
2587	陈家站	达县电力调度控制中心	达县县调.陈家站.35kV/#1主变	10000	5951.4	60	0	4049	不受限	4000
2588	棉纺厂站	射洪电力调度控制中心	射洪县调.棉纺厂站.35kV/#2主变	8000	3954	49	0	4046	不受限	4000
2589	忠兴站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.忠兴站.35kV/2#变压器	10000	5912	59	0	4088	不受限	4000
2590	35kV苟家堰站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV苟家堰站.35kV/#1主变	6300	2204.7	35	0	4095	不受限	4000
2591	五里山站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.五里山站.35kV/1#主变	8000	3976	50	0	4024	不受限	4000
2592	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/1#变压器	8000	3974	50	0	4026	不受限	4000
2593	五明站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.五明站.35kV/1#主变	8000	4000	50	0	4000	不受限	4000
2594	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/1#主变	8000	4000	50	0	4000	不受限	4000
2595	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#2主变	5000	1000	20	0	4000	不受限	4000
2596	贵民站	南江电力调度控制中心	巴中地调.贵民站.35kV/1#变压器	6300	2332.4	37	0	3968	不受限	3900
2597	毛坪厂	米易电力调度控制中心	米易县调.毛坪厂.35kV/#2主变	8000	3239.4	40	null	3961	不受限	3900
2598	八台站	万源电力调度控制中心	万源县调.八台站.35kV/#1主变	5000	1080	22	0	3920	不受限	3900
2599	白塔站	会理电力调度控制中心	会理县调.白塔站.110kV/#1主变	31500	15793.8	50	11745	3961	不受限	3900
2600	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#2主变	6300	2386.9	38	0	3913	不受限	3900
2601	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/2#主变	10000	6096	61	0	3904	不受限	3900
2602	茶坪站	资州电力调度控制中心	绵阳地调.茶坪站.35kV/1#变压器	6300	2373.8	38	0	3926	不受限	3900
2603	姑咱站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.姑咱站.35kV/2#主变	12500	8531.3	68	0	3969	不受限	3900
2604	公主桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.公主桥站.35kV/2#主变	12500	8531.3	68	0	3969	不受限	3900
2605	洛若站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.洛若站.35kV/1#主变	10000	6072	61	0	3928	不受限	3900
2606	福兴	金堂电力调度控制中心	成都地调.福兴.35kV/#2主变	10000	5040	50	1020	3940	不受限	3900
2607	白鹿	彭州电力调度控制中心	成都地调.白鹿.35kV/1号主变	6300	2320.5	37	null	3980	不受限	3900
2608	云龙	简阳电力调度控制中心	资阳地调.云龙.35kV/1#主变	10000	4712.4	47	1370	3918	不受限	3900
2609	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#1主变	10000	4087.5	41	0	3913	不受限	3900
2610	35kV公兴站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV公兴站.35kV/#2主变	10000	4094.4	41	0	3906	不受限	3900
2611	城郊站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.城郊站(阆中).35kV/#1主变	20000	16032.8	80	0	3967	不受限	3900
2612	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调.小汉站.110kV/1#变压器	31500	22036.4	70	5550	3914	不受限	3900
2613	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/2#变压器	6300	2343.2	37	0	3957	不受限	3900
2614	红锋	青白江电力调度控制中心	成都地调.红锋.110kV/#1主变	40000	36048	90	0	3952	不受限	3900
2615	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#1主变	6300	2304	37	0	3996	不受限	3900
2616	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/2号主变	10000	4098.1	41	0	3902	不受限	3900
2617	凌家站	内江电力调度控制中心	内江地调.凌家站.35kV/#1主变	12500	7647.2	61	980	3873	不受限	3800
2618	梭罗站	广安电力调度控制中心	广安地调.梭罗站.35kV/#1主变	8000	4170	52	0	3830	不受限	3800
2619	集凤站	中江电力调度控制中心	中江县调.集凤站.35kV/2#变压器	10000	4351.2	44	1800	3849	不受限	3800
2620	蒲清站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.蒲清站.35kV/#1主变	6300	2500	40	0	3800	不受限	3800
2621	沙子湾站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.沙子湾站.35kV/1#主变	10000	6127.3	61	0	3873	不受限	3800
2622	35kV书房站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV书房站.35kV/#1主变	10000	5193	52	0	3807	不受限	3800
2623	大寨站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.大寨站.35kV/1#变压器	6300	2446.5	39	0	3854	不受限	3800
2624	沙滩站	南江电力调度控制中心	巴中地调.沙滩站.35kV/1#变压器	10000	6199.2	62	0	3801	不受限	3800
2625	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#1主变	10000	4183.7	42	0	3816	不受限	3800
2626	全福站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.全福站.35kV/2#变压器	8000	4104	51	0	3896	不受限	3800
2627	发网站	会东电力调度控制中心	凉山地调.发网站.35kV/#1主变	6300	1990	32	500	3810	不受限	3800
2628	联盟	射洪电力调度控制中心	射洪县调.联盟.35kV/#1主变	16000	12119.1	76	0	3881	不受限	3800
2629	隆口站	宜汉电力调度控制中心	宜汉县调.隆口站.35kV/#1主变	8000	4130	52	0	3870	不受限	3800
2630	35kV井湾站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV井湾站.35kV/#1主变	6300	2448.6	39	0	3851	不受限	3800
2631	通口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.通口站.35kV/2#变压器	8000	4109	51	0	3891	不受限	3800
2632	黄甸站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黄甸站.35kV/2#变压器	6300	2466.8	39	null	3833	不受限	3800
2633	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/1#变压器	6300	2465	39	0	3843	不受限	3800
2634	柯拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.柯拉站.35kV/1#主变	6300	2477	39	0	3823	不受限	3800
2635	子耳站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.子耳站.35kV/1#主变	6300	2477	39	0	2823	不受限	3800
2636	沙湾站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙湾站.35kV/1#主变	4000	1200	30	0	3800	不受限	3800
2637	长裕站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.长裕站.35kV/#1主变	10000	4256.7	43	2000	3743	不受限	3700
2638	中兴站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.中兴站.35kV/1#变压器	6300	2548	40	0	3752	不受限	3700
2639	龙砰坝(盐边)	盐边电力调度控制中心	盐边县调.龙砰坝(盐边).35kV/#1主变	16000	12286.9	77	0	3713	不受限	3700
2640	双河站	宜汉电力调度控制中心	宜汉县调.双河站.35kV/#2主变	10000	6249.6	62	0	3750	不受限	3700
2641	松新站	宁南电力调度控制中心	凉山地调.松新站.110kV/#2主变	40000	36248.8	91	0	3751	不受限	3700
2642	草坪站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.草坪站.35kV/1#主变	5000	1252.1	25	0	3748	不受限	3700
2643	玉河站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.玉河站.35kV/1#变压器	6300	1688.4	27	895	3717	不受限	3700
2644	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#2主变	6300	2598.5	41	0	3702	不受限	3700
2645	35kV虎跳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV虎跳站.35kV/#1主变	10000	6231.5	62	0	3769	不受限	3700
2646	华晨站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.华晨站.110kV/1#变压器	15000	11286.4	75	0	3714	不受限	3700
2647	乐兴站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.乐兴站.35kV/1#变压器	10000	6225.4	62	0	3775	不受限	3700
2648	嘉陵硅业站	蓥华电力调度控制中心	阿坝地调.嘉陵硅业站.35kV/1#主变	4200	473.8	11	0	3726	不受限	3700
2649	高城站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.高城站.35kV/2#主变	5000	1226	25	0	3774	不受限	3700
2650	城北站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.城北站(营山).35kV/#1主变	20000	15924.5	80	300	3776	不受限	3700
2651	卫林站	威远电力调度控制中心	威远县调.卫林站.35kV/2#主变	10000	3254.7	33	1000	3745	不受限	3700
2652	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#2主变	6300	2503.2	40	0	3797	不受限	3700
2653	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/2#主变	12500	8717.1	70	0	3783	不受限	3700
2654	白马站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.白马站.35kV/2#变压器	8000	4214.2	53	0	3786	不受限	3700
2655	柏垭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.柏垭站(阆中).35kV/#2主变	8000	3877	48	415	3708	不受限	3700
2656	隐峰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.隐峰站.35kV/2#变压器	10000	6216	62	0	3784	不受限	3700
2657	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#1主变	40000	32293.8	81	4000	3706	不受限	3700
2658	大田	温江电力调度控制中心	成都地调.大田.110kV/#2主变	40000	35442	89	945	3613	不受限	3600
2659	榆新	彭州电力调度控制中心	成都地调.榆新.35kV/#1主变	10000	6329.6	63	null	3670	不受限	3600
2660	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/2#主变	10000	6347	63	0	3653	不受限	3600
2661	洛阳站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.洛阳站.35kV/2#变压器	10000	6397.1	64	0	3603	不受限	3600
2662	青嘴山站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.青嘴山站.35kV/1#变压器	8000	4396	55	0	3604	不受限	3600

2663	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#1主变	10000	6372.2	64	NULL	3628	不受限	3600
2664	吉安站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.吉安站.35kV/#2主变	8000	4376.1	55	0	3624	不受限	3600
2665	梁永站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.梁永站.35kV/1#变压器	6300	2688	43	0	3612	不受限	3600
2666	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/2#变压器	10000	6370	64	0	3630	不受限	3600
2667	陈山站	洪雅电力调度控制中心	洪雅县调.陈山站.35kV/1#主变	10000	6342.5	63	0	3658	不受限	3600
2668	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#2主变	6300	2683	43	0	3617	不受限	3600
2669	河口站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.河口站.35kV/#1主变	6300	2693	43	0	3607	不受限	3600
2670	白衣站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.白衣站.35kV/1#变压器	10000	6340.2	63	0	3660	不受限	3600
2671	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#1主变	6300	2585.9	41	50	3644	不受限	3600
2672	双河站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.双河站.35kV/#1主变	10000	6357.6	64	0	3642	不受限	3600
2673	仁和	射洪电力调度控制中心	射洪县调.仁和.35kV/#2主变	6300	2529.1	40	50	3671	不受限	3600
2674	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.九岭站.35kV/1#变压器	10000	6308.3	63	0	3692	不受限	3600
2675	九岭站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.九岭站.35kV/2#变压器	10000	6343.8	63	0	3656	不受限	3600
2676	北门站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.北门站.35kV/2#主变	10000	6316	63	0	3684	不受限	3600
2677	城东	泸州电力调度控制中心	泸州地调.城东.110kV/#2主变	50000	30993.6	62	15330	3676	不受限	3600
2678	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/2#变压器	6300	2612.4	41	null	3688	不受限	3600
2679	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#2主变	7000	3365.1	48	0	3635	不受限	3600
2680	赶场站	南江电力调度控制中心	巴中地调.赶场站.35kV/1#变压器	6300	2780.4	44	0	3520	不受限	3500
2681	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/1#变压器	10000	6415	64	0	3585	不受限	3500
2682	铁佛站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁佛站.35kV/1#变压器	10000	6440	64	0	3560	不受限	3500
2683	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#2主变	6300	2788	44	0	3512	不受限	3500
2684	董寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.董寺站.35kV/#1主变	10000	6410.4	64	0	3590	不受限	3500
2685	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#2主变	10000	6462.3	65	0	3538	不受限	3500
2686	土主站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.土主站.35kV/#2主变	10000	6430.2	64	0	3570	不受限	3500
2687	观文	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.观文.35kV/#1主变	16000	12454	78	0	3546	不受限	3500
2688	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#2主变	50000	29260	59	17205	3535	不受限	3500
2689	安宁站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安宁站.35kV/1#主变	6300	2703.4	43	0	3597	不受限	3500
2690	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/2#变压器	40000	33824.7	85	2600	3575	不受限	3500
2691	河口站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.河口站.35kV/1#变压器	6300	2766.4	44	0	3534	不受限	3500
2692	米西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.米西站.35kV/1主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
2693	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/2#主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
2694	克洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.克洼站.35kV/1#主变主变	5000	1500	30	0	3500	不受限	3500
2695	文安	天府电力调度控制中心	天府地调.文安.35kV/1#变压器	6300	2729.2	43	0	3571	不受限	3500
2696	柳垭站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.柳垭站(仪陇).35kV/#1主变	8000	4460.4	56	0	3540	不受限	3500
2697	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#2主变	10000	6430.2	64	0	3570	不受限	3500
2698	椿木站	邻水电力调度控制中心	广安地调.椿木站.35kV/#2主变	6300	2738.4	43	0	3562	不受限	3500
2699	遵退站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.遵退站.35kV/1#变压器	8000	4417	55	0	3583	不受限	3500
2700	35kV城郊站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV城郊站.35kV/2#主变	6300	2104.8	33	0	3565	不受限	3500
2701	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV歧坪站.35kV/#2主变	8000	3610.2	45	0	3590	不受限	3500
2702	龙罐站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.龙罐站.35kV/#1主变	6300	2761.5	44	0	3539	不受限	3500
2703	35kV大河站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV大河站.35kV/#1主变	6300	1447.6	23	0	3592	不受限	3500
2704	付家庙站	宣汉电力调度控制中心	宣汉地调.付家庙站.35kV/1#变压器	6300	2820.3	45	0	3480	不受限	3400
2705	青龙站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.青龙站.35kV/青龙站 / 1#变压器	6300	2867.5	46	0	3433	不受限	3400
2706	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	阆中县调.石滩站(阆中).35kV/#2主变	5000	1502.5	30	0	3498	不受限	3400
2707	丹山	叙永电力调度控制中心	泸州地调.龙风.35kV/#1主变	20000	15490.8	77	1010	3499	不受限	3400
2708	梨园站	内江电力调度控制中心	内江地调.梨园站.35kV/#1主变	10000	4544.3	45	2000	3456	不受限	3400
2709	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#2主变	6300	2814	45	25	3436	不受限	3400
2710	柳林站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.柳林站.35kV/2#变压器	10000	6585.5	66	0	3415	不受限	3400
2711	坝坪站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.坝坪站.35kV/#1主变	10000	6009.9	60	250	3490	不受限	3400
2712	红岩桥站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.红岩桥站.35kV/#1主变	10000	6164.2	62	200	3436	不受限	3400
2713	35kV柏林站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV柏林站.35kV/#1主变	6300	2887.5	46	0	3413	不受限	3400
2714	朴头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.朴头站.35kV/1#主变	10000	6563.1	66	0	3437	不受限	3400
2715	玉科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.玉科站.35kV/1#主变	3500	5.3	10	0	3495	不受限	3400
2716	八美站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八美站.35kV/1#主变	5000	1620	32	0	3380	不受限	3380
2717	斯鲁站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.斯鲁站.35kV/#1主变	6300	2919	46	0	3381	不受限	3300
2718	交际河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.交际河站.35kV/2#主变	6300	2976.4	47	0	3324	不受限	3300
2719	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#1主变	10000	6684.3	67	0	3316	不受限	3300
2720	广纳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.广纳站.35kV/1#变压器	10000	6661.5	67	0	3339	不受限	3300
2721	麻陵站	米易电力调度控制中心	米易县调.麻陵站.35kV/#2主变	6300	1722.3	27	0	3318	不受限	3300
2722	万家站	达县电力调度控制中心	达县县调.万家站.35kV/#1主变	10000	6614	66	0	3386	不受限	3300
2723	观山站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.观山站.35kV/2#变压器	8000	3090.2	39	0	3310	不受限	3300
2724	椒园	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.椒园.35kV/#1主变	6300	2923.6	46	0	3376	不受限	3300
2725	中山坪站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.中山坪站.35kV/#1主变	6300	2973	47	0	3327	不受限	3300
2726	新康站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.新康站.35kV/#2主变	6300	2903.7	46	0	3396	不受限	3300
2727	苗溪站	雅安配调	雅安地调.苗溪站.110kV/#2主变	50000	20893.2	42	25790	3317	不受限	3300
2728	35kV谦祥观站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV谦祥观站.35kV/#2主变	6300	2907.1	46	0	3393	不受限	3300
2729	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#1主变	10000	4386.7	44	2300	3313	不受限	3300
2730	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/1#变压器	6300	2955.3	47	0	3345	不受限	3300
2731	金宝站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.金宝站.35kV/2#变压器	6300	2912.7	46	0	3387	不受限	3300
2732	稚雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.稚雨站.35kV/1#主变	6300	2910.2	46	null	3390	不受限	3300
2733	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#1主变	6300	2982	47	0	3318	不受限	3300
2734	宋家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宋家站.35kV/2#变压器	6300	2901.7	46	0	3398	不受限	3300
2735	天池站	广安电力调度控制中心	广安地调.天池站.35kV/#1主变	5000	1622.4	32	0	3378	不受限	3300
2736	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#1主变	8000	3761.6	47	400	3338	不受限	3300
2737	35kV石瓮站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV石瓮站.35kV/#1主变	10000	4665.9	47	0	3334	不受限	3300
2738	35kV汉阳站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV汉阳站.35kV/#1主变	10000	4688.6	47	0	3311	不受限	3300
2739	观兴	叙永电力调度控制中心	泸州地调.观兴.35kV/#2主变	6300	2361.8	37	600	3338	不受限	3300
2740	东门站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.东门站.35kV/1#变压器	6300	2973.3	47	0	3327	不受限	3300
2741	灵杰站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.灵杰站.35kV/2#变压器	10000	6646.5	66	0	3354	不受限	3300
2742	�presence站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.瀔氐站.35kV/1#变压器	10000	6630	66	0	3370	不受限	3300
2743	瀔氐站	蓥华电力调度控制中心	蓥华县调.瀔氐站.35kV/2#变压器	10000	6634.4	66	0	3366	不受限	3300
2744	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#1主变	10000	5661.9	57	0	3338	不受限	3300
2745	碑庙站	通川电力调度控制中心	达州地调.碑庙站.35kV/#2主变	10000	6659.4	67	NULL	3341	不受限	3300
2746	永光站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永光站(仪陇).35kV/#1主变	10000	6054.8	61	630	3315	不受限	3300
2747	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#2主变	10000	6721.3	67	0	3279	不受限	3200
2748	新场	大邑电力调度控制中心	成都地调.新场.35kV/#1主变	10000	6778.2	68	0	3222	不受限	3200
2749	骆市站(晋山)	晋山电力调度控制中心	南充地调.骆市站(晋山).35kV/#2主变	10000	6242.4	62	500	3258	不受限	3200
2750	养马河	简阳电力调度控制中心	简阳地调.养马河.35kV/2#主变	10000	5998	60	785	3217	不受限	3200
2751	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#1主变	10000	6717.9	67	0	3282	不受限	3200
2752	九龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.九龙站.35kV/#2主变	10000	6713.7	67	0	3286	不受限	3200
2753	老君站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.老君站.35kV/2#主变	6300	3085	49	0	3215	不受限	3200
2754	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#2主变	6300	3089.8	49	0	3210	不受限	3200
2755	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#1主变	10000	4796	48	0	3204	不受限	3200
2756	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/2#变压器	10000	6760.6	68	0	3239	不受限	3200
2757	机场站(稻城)	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.机场站(稻城).35kV/#1主变	4000	800	20	0	3200	不受限	3200
2758	城东站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.城东站.35kV/2#变压器	10000	6784.2	68	0	3216	不受限	3200
2759	云台站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.云台站.35kV/1#变压器	6300	3006	48	0	3294	不受限	3200
2760	新云站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.新云站.35kV/1#变压器	6300	3036.8	48	0	3263	不受限	3200
2761	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#1主变	6300	3044.6	48	0	3255	不受限	3200
2762	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#1主变	6300	2704.5	43	198	3200	不受限	3200
2763	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关2#主变	6300	3066	49	0	3234	不受限	3200
2764	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#1主变	10000	6762.9	68	0	3237	不受限	3200
2765	长胜站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.长胜站.35kV/#1主变	6300	3040.3	48	0	3260	不受限	3200
2766	红旗桥	大英电力调度控制中心	大英县调.红旗桥.35kV/#2主变	10000	6741.6	67	0	3258	不受限	3200
2767	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#2主变	10000	6745.2	67	0	3255	不受限	3200
2768	向阳站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.向阳站.35kV/#1主变	10000	6787.8	68	0	3212	不受限	3200
2769	河坝简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.河坝简易站.35kV/1#主变	10000	6792.5	68	0	3208	不受限	3200
2770	石渠西区站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.石渠西区站.35kV/#1主变	8000	4716.8	59	0	3283	不受限	3200
2771	况场	泸州电力调度控制中心	泸州地调.况场.35kV/#2主变	10000	4454.2	45	2300	3246	不受限	3200
2772	国营牧场站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.国营牧场站.35kV/1#主变	5000	1776	36	0	3224	不受限	3200
2773	白孜站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白孜站.35kV/#2主变	8000	4800	60	0	3200	不受限	3200
2774	八角楼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八角楼站.35kV/1#主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3150
2775	温波站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.温波站.35kV/#1主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3150
2776	铁佛塘站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.铁佛塘站(南部).35kV/#2主变	5000	1825.6	37	0	3174	不受限	3100
2777	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/1#主变	10000	6812.4	68	null	3188	不受限	3100
2778	竹寿站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.竹寿站.35kV/#1主变	3150	315	10	0	2835	不受限	3100
2779	瓦都站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.瓦都站.35kV/1#主变	3150	0.8	0	0	3149	不受限	3100
2780	镇龙站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.镇龙站.35kV/1#变压器	10000	6888.4	69	0	3112	不受限	3100
2781	普盘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.普盘站.35kV/1#主变	10000	6894.7	69	0	3105	不受限	3100
2782	元山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.元山站.35kV/2#变压器	8000	4803.4	60	0	3197	不受限	3100
2783	文井	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.文井.35kV/#2主变	6300	3150	50	0	3150	不受限	3100
2784	洪口站	通江电力调度控制中心	巴中地调.洪口站.35kV/2#变压器	6300	3126.5	50	0	3174	不受限	3100
2785	曲依站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.曲依站.35kV/#1主变	6300	3150.6	50	0	3149	不受限	3100
2786	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#2主变	6300	3189.1	51	0	3111	不受限	3100
2787	官渡站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.官渡站.35kV/1#变压器	10000	6802.8	68	0	3197	不受限	3100
2788	通化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.通化站.35kV/1#主变	6300	3112.1	49	0	3188	不受限	3100
2789	光明变电站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.光明变电站.35kV/2#主变	10000	6879.6	69	null	3120	不受限	3100
2790	黎雅站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.黎雅站.35kV/1#变压器	6300	3173.1	50	0	3127	不受限	3100
2791	小地站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.小地站.35kV/1#变压器	6300	3178.5	50	0	3122	不受限	3100
2792	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/2#主变	3150	1.7	0	0	3148	不受限	3100
2793	35kV林庆站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV林庆站.35kV/#2主变	10000	4873	49	0	3127	不受限	3100
2794	高场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.高场站.35kV/1#变压器	3150	315	10	0	2835	不受限	3100
2795	象鼻站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.象鼻站.35kV/2#变压器	10000	6829.2	68	0	3171	不受限	3100
2796	康家坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.康家坝站.35kV/1#变压器	10000	6837.3	68	0	3163	不受限	3100
2797	高梁站	内江电力调度控制中心	内江地调.高梁站.35kV/#1主变	6300	2699.5	43	450	3151	不受限	3100
2798	永安站	中江电力调度控制中心	中江县调.永安站.35kV/1#变压器	10000	6478.8	65	400	3121	不受限	3100
2799	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/2#变压器	10000	6804	68	0	3196	不受限	3100
2800	天生站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.天生站.35kV/#1主变	6300	3133.2	50	0	3167	不受限	3100
2801	茶河站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.茶河站.35kV/#1主变	6300	3168.2	50	0	3132	不受限	3100
2802	35kV东青站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东青站.35kV/#2主变	10000	5843	58	0	3157	不受限	3100
2803	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#2主变	10000	6221.6	62	650	3128	不受限	3100
2804	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#2主变	10000	5558.1	56	1265	3177	不受限	3100
2805	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#2主变	6300	2291	36	917	3092	不受限	3000
2806	石竹站	邻水电力调度控制中心	广安地调.石竹站.35kV/#1主变	10000	6917.4	69	0	3083	不受限	3000
2807	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#1主变	5000	1990.5	40	0	3010	不受限	3000
2808	大佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.大佛站.35kV/2#主变	6300	3276	52	0	3024	不受限	3000
2809	天马	都江堰电力调度控制中心	成都地调.天马.35kV/#1主变	10000	6473	65	450	3077	不受限	3000
2810	辉景站	南充电力调度控制中心	南充地调.辉景站.35kV/#2主变	6300	1460.4	23	1745	3095	不受限	3000

2811	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#1主变	10000	6000	60	1000	3000	不受限	3000
2812	后所站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.后所站.35kV/#1主变	6300	3029.8	48	250	3020	不受限	3000
2813	洛哈站	喜德电力调度控制中心	喜德县调.洛哈站.35kV/1#主变	6300	3244.1	51	null	3056	不受限	3000
2814	双古站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.双古站.35kV/#1主变	10000	6917.8	69	0	3082	不受限	3000
2815	沙溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.沙溪站.35kV/1#变压器	10000	6951	70	0	3049	不受限	3000
2816	丙谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.丙谷站.35kV/#2主变	10000	4986.3	50	0	3014	不受限	3000
2817	青花站	万源电力调度控制中心	万源县调.青花站.35kV/#2主变	6300	3248	52	0	3052	不受限	3000
2818	新云站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.新云站.35kV/2#变压器	6300	3220.5	51	0	3080	不受限	3000
2819	安仁站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.安仁站.35kV/＃1主变	10000	6945.6	69	0	3054	不受限	3000
2820	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#1主变	5000	1935.2	39	0	3065	不受限	3000
2821	青龙站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.青龙站.35kV/1#变压器	6300	3262	52	0	3038	不受限	3000
2822	利店站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.利店站.35kV/2#变压器	10000	6979	70	0	3021	不受限	3000
2823	荥道站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.荥道站.35kV/1#主变	3150	130	4	0	3020	不受限	3000
2824	堵格站	会东电力调度控制中心	凉山地调.堵格站.35kV/#1主变	6300	3215	51	0	3085	不受限	3000
2825	拉吉站	越西电力调度控制中心	越西县调.拉吉站.35kV/#1变压器	3150	137.7	4	0	3012	不受限	3000
2826	古尔沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.古尔沟站.35kV/1#主变	10000	6928.4	69	0	3072	不受限	3000
2827	攀超站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.攀超站.35kV/#1主变	6300	3253.6	52	0	3046	不受限	3000
2828	魏兴站	达州电力调度控制中心	达州地调.魏兴站.110kV/#1主变	40000	36960	92	NULL	3040	不受限	3000
2829	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/1#变压器	6300	3389.4	54	0	2911	不受限	2900
2830	响滩站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.响滩站.35kV/1#变压器	10000	7063	71	0	2937	不受限	2900
2831	笔山站	平昌电力调度控制中心	巴中地调.笔山站.35kV/1#变压器	6300	3329	53	0	2971	不受限	2900
2832	毕注站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.毕注站.35kV/#1主变	5000	2010	40	0	2990	不受限	2900
2833	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.烟溪站.35kV/1#变压器	10000	7081.2	71	0	2919	不受限	2900
2834	胜利站	米易电力调度控制中心	米易县调.胜利站.35kV/#1主变	6300	2761.9	44	0	2908	不受限	2900
2835	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/1#变压器	8000	5081.9	64	0	2918	不受限	2900
2836	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#2主变	6300	3333.9	53	0	2966	不受限	2900
2837	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#2主变	10000	2404.1	24	2300	2996	不受限	2900
2838	洋溪	射洪电力调度控制中心	射洪县调.洋溪.35kV/#1主变	6300	3282.3	52	25	2968	不受限	2900
2839	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#2主变	10000	6769.8	68	300	2930	不受限	2900
2840	申渠站	越西电力调度控制中心	越西县调.申渠站.35kV/#1主变	3150	212.1	7	0	2938	不受限	2900
2841	阿底站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿底站.35kV/2#主变	10000	7070	71	0	2930	不受限	2900
2842	喻寺	泸州电力调度控制中心	泸州地调.喻寺.35kV/#1主变	10000	7011.2	70	0	2989	不受限	2900
2843	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/1#变压器	8000	3185	40	1880	2935	不受限	2900
2844	禾尼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.禾尼站.35kV/1#主变	3150	179.4	6	0	2971	不受限	2900
2845	金孔站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.金孔站.35kV/2#变压器	6300	3353.7	53	0	2946	不受限	2900
2846	水口	邛崃电力调度控制中心	成都地调.水口.35kV/#1主变	6300	3381	54	0	2919	不受限	2900
2847	邱场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.邱场站.35kV/1#变压器	10000	7071.4	71	0	2929	不受限	2900
2848	合流站	广安电力调度控制中心	广安地调.合流站.35kV/#2主变	5000	2088.6	42	0	2911	不受限	2900
2849	溪口站	广安电力调度控制中心	广安地调.溪口站.35kV/#2主变	5000	2034.2	41	0	2966	不受限	2900
2850	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#1主变	6300	3351.2	53	0	2949	不受限	2900
2851	35kV鹤龄站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV鹤龄站.35kV/3号主变	6300	2128.9	34	0	2911	不受限	2900
2852	35kV圆圣站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV圆圣站.35kV/#1主变	10000	5006	50	0	2994	不受限	2900
2853	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#1主变	5000	2014.2	40	0	2986	不受限	2900
2854	姚市站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.姚市站.35kV/#1主变	5000	2064.2	41	0	2936	不受限	2900
2855	玉石	温江电力调度控制中心	成都地调.玉石.35kV/#2主变	10000	6032	60	1000	2968	不受限	2900
2856	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.李渡站.35kV/#2主变	5000	2095.1	42	0	2905	不受限	2900
2857	卷硐站	渠县电力调度控制中心	大竹县调.卷硐站.35kV/#1主变	8000	5110	60	0	2890	不受限	2850
2858	化成站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.化成站.35kV/2#变压器	6300	3418.8	54	0	2881	不受限	2800
2859	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/2#变压器	16000	13185.9	82	0	2814	不受限	2800
2860	蓬南	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.蓬南.35kV/#2主变	10000	7139.3	71	0	2861	不受限	2800
2861	鸣凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.鸣凤.35kV/#1主变	6300	3401.7	54	0	2898	不受限	2800
2862	侯家站	南江电力调度控制中心	巴中地调.侯家站.35kV/1#变压器	10000	7138.3	71	0	2862	不受限	2800
2863	大石	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.大石.35kV/#1主变	6300	2847	45	600	2853	不受限	2800
2864	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#2主变	6300	2739.3	43	715	2846	不受限	2800
2865	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#2主变	8000	5168.4	65	0	2832	不受限	2800
2866	宣汉站	宣汉电力调度控制中心	宣汉县调.宣汉站.35kV/#2主变	10000	7127.4	71	0	2873	不受限	2800
2867	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/2#主变	6300	3470	55	0	2830	不受限	2800
2868	前进站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.前进站.110kV/#1主变	50000	23618.5	47	23500	2882	不受限	2800
2869	阿拉伯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿拉伯站.35kV/1#主变	4000	1177.3	29	0	2823	不受限	2800
2870	城南站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城南站.35kV/1#主变	10000	7109.2	71	0	2891	不受限	2800
2871	许州站	梓潼电力调度控制中心	绵阳配调.许州站.35kV/1#变压器	6300	3459.7	55	0	2840	不受限	2800
2872	沙冲站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙冲站.35kV/#1主变	3150	255.7	8	0	2894	不受限	2800
2873	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/1#变压器	6300	3456.9	55	0	2843	不受限	2800
2874	然充站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.然充站.35kV/#1主变	3150	298.4	9	0	2852	不受限	2800
2875	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/1#变压器	10000	6804	68	300	2896	不受限	2800
2876	中心站	武胜电力调度控制中心	广安地调.中心站.35kV/#2主变	6300	3417.4	54	0	2883	不受限	2800
2877	集益站	井研电力调度控制分中心	井研县调.集益站.35kV/2#变压器	10000	7171	72	0	2839	不受限	2800
2878	雄镇站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.雄镇站.35kV/1#变压器	6300	3457.8	55	0	2842	不受限	2800
2879	黑龙滩站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.黑龙滩站.35kV/1#主变	5000	2135.3	43	0	2865	不受限	2800
2880	桃花山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.桃花山站(阆中).35kV/#2主变	10000	7127.4	71	0	2873	不受限	2800
2881	三泉站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.三泉站.35kV/2#变压器	6300	3458	55	0	2842	不受限	2800
2882	双桥配电站	南充电力调度控制中心	南充地调.双桥配电站.35kV/#1主变	6300	3500	56	0	2800	不受限	2800
2883	玉泉站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.玉泉站.35kV/3#变压器	5000	2156.4	43	0	2844	不受限	2800
2884	城郊站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.城郊站.35kV/#2主变	12500	9772	78	0	2728	不受限	2700
2885	玲珑站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.玲珑站(营山).35kV/#2主变	5000	2222.7	44	0	2777	不受限	2700
2886	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#1主变	10000	7266	73	0	2734	不受限	2700
2887	燕兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.燕兴站.35kV/#2主变	6300	3593.1	57	0	2707	不受限	2700
2888	庆兴	彭州电力调度控制中心	成都地调.庆兴.35kV/#2主变	20000	17102.4	86	125	2773	不受限	2700
2889	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#2主变	5000	2230.7	45	0	2769	不受限	2700
2890	山王站	威远电力调度控制中心	内江地调.山王站.35kV/#1主变	6300	2409.4	38	260	2771	不受限	2700
2891	凉风站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.凉风站.35kV/#1主变	6300	3553.6	56	0	2746	不受限	2700
2892	石滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.石滩站(阆中).35kV/#1主变	4000	1278.2	32	0	2722	不受限	2700
2893	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/2#变压器	10000	7232.3	72	0	2768	不受限	2700
2894	慧觉站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.慧觉站.35kV/1#变压器	6300	3549.6	56	0	2750	不受限	2700
2895	隐峰站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.隐峰站.35kV/1#变压器	10000	7252	73	0	2748	不受限	2700
2896	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/2#主变	5000	3354.5	56	0	2746	不受限	2700
2897	正直站	南江电力调度控制中心	巴中地调.正直站.35kV/1#变压器	10000	7218.4	72	0	2782	不受限	2700
2898	雷威站	米易电力调度控制中心	米易县调.雷威站.35kV/#1主变	6300	2968.9	47	0	2701	不受限	2700
2899	五星站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.五星站.35kV/1#变压器	10000	7206.5	72	null	2794	不受限	2700
2900	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#2主变	10000	5459.2	55	1795	2746	不受限	2700
2901	牛佛站	宣顺电力调度控制中心	自贡地调.牛佛站.35kV/#1主变	10000	7234	72	0	2766	不受限	2700
2902	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/2#主变	3150	403.9	13	0	2746	不受限	2700
2903	水田坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.水田坪站.35kV/1#主变	5000	3365.5	56	0	2746	不受限	2700
2904	岷江锰站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江锰站.35kV/1#主变	16000	13296.8	83	0	2703	不受限	2700
2905	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/2#主变	3150	426	14	0	2724	不受限	2700
2906	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.水田坝站.35kV/2#变压器	6300	3568.5	57	0	2732	不受限	2700
2907	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/1#主变	10000	7277	73	0	2723	不受限	2700
2908	水田坝站	安州电力调度控制中心	绵阳配调.水田坝站.35kV/1#变压器	6300	3531.7	56	0	2768	不受限	2700
2909	大河边站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大河边站.35kV/1#主变	3150	400	13	0	2750	不受限	2700
2910	江达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.江达站.35kV/#1主变	3150	435.3	14	0	2715	不受限	2700
2911	卡娘站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.卡娘站.35kV/1#主变	3150	435.3	14	0	2715	不受限	2700
2912	甲店站	木里藏族自治县电力调度控制中心	甲店站.35kV/#1主变	3150	490.2	16	0	2660	不受限	2600
2913	乐坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.乐坝站.35kV/1#变压器	5000	2392.3	48	0	2608	不受限	2600
2914	明月	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.明月.35kV/#1主变	5000	2321.7	46	0	2678	不受限	2600
2915	郝家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.郝家坝站.35kV/#2主变	10000	7347	73	0	2653	不受限	2600
2916	石麟站	五通桥电力调度控制分中心	五通县调.石麟站.35kV/1#主变	5000	2329.5	47	0	2671	不受限	2600
2917	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#2主变	10000	7387.3	74	0	2613	不受限	2600
2918	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#1主变	6300	3404.8	54	100	2695	不受限	2600
2919	太平站	会理电力调度控制中心	会理县调.太平站.35kV/#1主变	6300	2243.3	36	1400	2657	不受限	2600
2920	太乙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.太乙.35kV/#2主变	6300	3497.2	56	100	2603	不受限	2600
2921	金峰站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.金峰站.35kV/#1变压器	6300	3648.8	58	0	2651	不受限	2600
2922	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#2主变	6300	3641.3	58	0	2659	不受限	2600
2923	宅垄站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宅垄站.35kV/1#主变	3150	464	15	0	2686	不受限	2600
2924	宋家坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.宋家坪站.35kV/#1主变	10000	7382.8	74	0	2617	不受限	2600
2925	奔鄂站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.奔鄂站.35kV/#1主变	3150	545.2	17	0	2605	不受限	2600
2926	永寿站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.永寿站.35kV/2#主变	10000	7315.6	73	0	2684	不受限	2600
2927	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#1主变	12500	9801.8	78	null	2698	不受限	2600
2928	平川站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.平川站.110kV/#2主变	12500	9815.4	79	null	2685	不受限	2600
2929	巴底站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巴底站.35kV/1#主变	3150	543.4	17	0	2607	不受限	2600
2930	龙灯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.龙灯站.35kV/1#主变	3150	543.5	17	0	2607	不受限	2600
2931	巴洲站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洲站.35kV/#1主变	5000	2340	47	0	2660	不受限	2600
2932	星火站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#2主变	6300	3679	58	0	2621	不受限	2600
2933	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调.板栗站.35kV/#2主变	8000	5070	63	315	2615	不受限	2600
2934	五同站	广安电力调度控制中心	广安地调.五同站.35kV/#2主变	6300	3700	59	0	2600	不受限	2600
2935	椎木站	资中电力调度控制中心	广安地调.椎木站.35kV/#1主变	6300	3700.2	59	0	2600	不受限	2600
2936	鄢家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.鄢家站.35kV/2#变压器	10000	7356.1	74	0	2634	不受限	2600
2937	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/2#变压器	10000	7392	74	0	2608	不受限	2600
2938	35kV水磨站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV水磨电站.35kV/#1主变	6300	2430	39	0	2610	不受限	2600
2939	大庙配电站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.大庙配电站(营山).35kV/#1主变	6300	3780	60	0	2520	不受限	2500
2940	巴洲站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.巴洲站.35kV/#2主变	5000	2420	48	0	2580	不受限	2500
2941	新店场站(营山)	营山电力调度控制中心	营山县调.新店场站(营山).35kV/#1主变	4000	1361.4	34	100	2539	不受限	2500
2942	鹤鸣山	大邑电力调度控制中心	成都地调.鹤鸣山.35kV/#2主变	6300	3761.8	60	0	2538	不受限	2500
2943	悦来	大邑电力调度控制中心	成都地调.悦来.35kV/#2主变	6300	3766	60	0	2534	不受限	2500
2944	横江站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.横江站.35kV/1#变压器	6300	3723.4	59	0	2577	不受限	2500
2945	乐善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.乐善站.35kV/#2主变	10000	7458	75	0	2542	不受限	2500
2946	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调.宋家站.35kV/#2主变	10000	7075.6	71	415	2509	不受限	2500
2947	军乐	彭州电力调度控制中心	成都地调.军乐.35kV/#1主变	20000	14980	75	2500	2520	不受限	2500
2948	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#2主变	10000	7447.5	74	0	2553	不受限	2500
2949	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#1主变	10000	5470.5	55	0	2530	不受限	2500
2950	陈家滩站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.陈家滩站(阆中).35kV/#2主变	4000	1495.2	37	0	2505	不受限	2500
2951	工农兵站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.工农兵站.35kV/1#变压器	10000	7478.8	75	0	2521	不受限	2500
2952	工农兵站	荥华电力调度控制中心	荥华县调.工农兵站.35kV/2#变压器	10000	7474.6	75	0	2525	不受限	2500
2953	35kV幽云站	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.35kV幽云站.35kV/#1主变	10000	6412	64	0	2588	不受限	2500
2954	下洞站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.下洞站.35kV/1#主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500
2955	亚工站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.亚工站.35kV/1#主变	3150	600	19	0	2550	不受限	2500
2956	丹东站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.丹东站.35kV/#1主变	3150	600	19	0	2550	不受限	2500
2957	水宁站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.水宁站.35kV/1#变压器	6300	3791.7	60	0	2508	不受限	2500
2958	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/2#主变	3150	600	19	0	2550	不受限	2500

2959	天文台	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.天文台.35kV/#1主变	3150	623.7	20	0	2526	不受限	2500
2960	关路站	南江电力调度控制中心	巴中地调.关路站.35kV/1#变压器	6300	3722.5	59	0	2578	不受限	2500
2961	银多站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.银多站.35kV/1#主变	3150	623.7	20	0	2526	不受限	2500
2962	甲拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲拉站.35kV/#1主变	3150	623.7	20	0	2526	不受限	2500
2963	桃园站	南江电力调度控制中心	巴中地调.桃园站.35kV/1#变压器	10000	7433.5	74	0	2567	不受限	2500
2964	前进渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.前进渠站.35kV/#3主变	8000	3894.8	49	null	2505	不受限	2500
2965	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#2主变	6300	2494.9	40	0	2545	不受限	2500
2966	长石站	万源电力调度控制中心	万源县调.长石站.35kV/#1主变	4000	1456	36	0	2544	不受限	2500
2967	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#2主变	6300	3770	60	0	2530	不受限	2500
2968	龚嘴站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.龚嘴站.35kV/1#变压器	10000	5090	51	400	2510	不受限	2500
2969	董家河坝站	会东电力调度控制中心	会东县调.董家河坝站.35kV/#3主变	5000	2478.4	50	0	2522	不受限	2500
2970	姜州站	会东电力调度控制中心	会东县调.姜州站.35kV/#1主变	10000	7407.6	74	0	2592	不受限	2500
2971	觉山站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.觉山站.35kV/#1主变	5000	2434.4	49	0	2566	不受限	2500
2972	葡家嘴	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.葡家嘴.35kV/#1主变	6300	3774.1	60	0	2526	不受限	2500
2973	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.谢家沟.35kV/#2主变	10000	7431.1	74	0	2569	不受限	2500
2974	三合站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.三合站.35kV/#1主变	6300	3736.8	59	0	2563	不受限	2500
2975	蛇皮河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.蛇皮河站.35kV/2#主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500
2976	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.新安站.35kV/2#变压器	8000	5468.2	68	0	2532	不受限	2500
2977	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#2主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500
2978	新都桥站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新都桥站.35kV/2#主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500
2979	和平站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.和平站.35kV/#1主变	5000	2500	50	0	2500	不受限	2500
2980	降达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.降达站.35kV/#1主变	3150	724.5	23	0	2426	不受限	2400
2981	至诚站	通江电力调度控制中心	巴中地调.至诚站.35kV/2#变压器	6300	3806.6	60	0	2493	不受限	2400
2982	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#2主变	16000	13157.9	82	400	2442	不受限	2400
2983	那家坝站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.那家坝站.35kV/#1主变	10000	7516	75	0	2484	不受限	2400
2984	平滩站	达县电力调度控制中心	达县县调.平滩站.35kV/#2主变	4000	1590.8	40	0	2409	不受限	2400
2985	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#2主变	10000	4582.2	46	1500	2418	不受限	2400
2986	瞿河	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瞿河.35kV/#1主变	10000	4560.8	46	1500	2439	不受限	2400
2987	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#2主变	6300	2345.8	37	755	2444	不受限	2400
2988	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#1主变	6300	2597.1	41	1250	2453	不受限	2400
2989	箭竹	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.箭竹.35kV/#1主变	6300	3878.7	62	0	2421	不受限	2400
2990	箭竹	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.箭竹.35kV/#2主变	6300	3850.3	61	0	2450	不受限	2400
2991	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#1主变	6300	3873.4	61	0	2427	不受限	2400
2992	九襄站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.九襄站.35kV/#2主变	6300	3884.1	62	0	2416	不受限	2400
2993	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/1#主变	3150	724.6	23	0	2425	不受限	2400
2994	石板站	游仙电力调度控制中心	绵阳配调.石板站.35kV/1#变压器	8000	5388.8	67	160	2451	不受限	2400
2995	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#1主变	6300	3819.3	61	0	2481	不受限	2400
2996	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/1#主变	3150	600	21	0	2489	不受限	2400
2997	黑坪站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黑坪站.35kV/2#变压器	6300	3843.2	61	0	2457	不受限	2400
2998	八窝龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.八窝龙站.35kV/#1主变	3150	660.7	21	0	2489	不受限	2400
2999	白玉城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.白玉城关站.35kV/2#主变	3150	660	21	0	2489	不受限	2400
3000	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#2主变	3150	660	21	0	2489	不受限	2400
3001	煌尤站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌尤站.35kV/#1主变	3150	735	23	0	2415	不受限	2400
3002	星火笘(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.星火站(营山).35kV/#1主变	6300	3701	59	100	2499	不受限	2400
3003	宗场站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.宗场站.35kV/1#变压器	6300	3687.4	59	160	2453	不受限	2400
3004	苏家湾站	资中电力调度控制中心	内江地调.苏家湾站.35kV/#1主变	6300	2304	37	1515	2481	不受限	2400
3005	集益站	井研电力调度控制分中心	井研县调.集益站.35kV/1#变压器	10000	7587	76	0	2413	不受限	2400
3006	观音站	大竹电力调度控制中心	大竹县调.观音站.35kV/#2主变	5000	2515.8	50	0	2484	不受限	2400
3007	八耳站	邻水电力调度控制中心	广安地调.八耳站.35kV/1#主变	6300	3845.01	61	0	2455	不受限	2400
3008	老君站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.老君站.35kV/1#主变	6300	3822.3	61	0	2478	不受限	2400
3009	35kV东溪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调.35kV东溪站.35kV/#1主变	10000	6505.8	65	0	2494	不受限	2400
3010	桑园	邛崃电力调度控制中心	成都地调.桑园.35kV/#1主变	8000	5664	71	0	2336	不受限	2300
3011	留耕站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.留耕站.35kV/1#变压器	6300	3990.9	63	0	2309	不受限	2300
3012	太平站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.太平站(西充).35kV/#1主变	6300	2855	45	1084.76	2360	不受限	2300
3013	义兴站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.义兴站(西充).35kV/#2主变	10000	4369.9	44	3306.05	2324	不受限	2300
3014	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/2#变压器	6300	3985.3	63	0	2315	不受限	2300
3015	太平	天府电力调度控制中心	天府地调.太平.35kV/2#变压器	10000	7700	77	0	2300	不受限	2300
3016	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#1主变	10000	7643.4	76	0	2357	不受限	2300
3017	复生站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调.复生站.35kV/#1主变	10000	7321	73	312.5	2367	不受限	2300
3018	田坝站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.田坝站.35kV/#1主变	10000	7638.3	76	0	2362	不受限	2300
3019	乌依站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.乌依站.35kV/1#主变	3150	786.7	25	0	2363	不受限	2300
3020	竹巴笼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.竹巴笼站.35kV/1#主变	3150	792.4	25	0	2358	不受限	2300
3021	城西站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.城西站.35kV/1#变压器	16000	13689.3	86	0	2311	不受限	2300
3022	踏水站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.踏水站.35kV/1#变压器	8000	3465.3	43	630	2305	不受限	2300
3023	大树站	达县电力调度控制中心	达县县调.大树站.35kV/#1主变	8000	5692.4	71	0	2308	不受限	2300
3024	玉太	射洪电力调度控制中心	射洪县调.玉太.35kV/#1主变	10000	3004	30	2300	2396	不受限	2300
3025	香山	射洪电力调度控制中心	射洪县调.香山.35kV/#1主变	6300	2448.9	39	755	2341	不受限	2300
3026	（会东县调）城关站	会东电力调度控制中心	凉山地调.（会东县调）城关站.35kV/#2主变	5000	2656.9	53	0	2343	不受限	2300
3027	洛佐站	会东电力调度控制中心	凉山地调.洛佐站.35kV/#1主变	6300	3935.6	62	0	2364	不受限	2300
3028	衣某站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.衣某站.35kV/1#主变	5000	2642.7	53	0	2357	不受限	2300
3029	牛滩	泸州电力调度控制中心	泸州县调.牛滩.35kV/#1主变	10000	7628.6	76	0	2371	不受限	2300
3030	桃园站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃园站.35kV/2#主变	3150	841.8	27	0	2308	不受限	2300
3031	下街站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下街站.35kV/1#主变	3150	774.9	25	0	2375	不受限	2300
3032	各莫站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.各莫站.35kV/2#主变	8000	5691.7	71	0	2308	不受限	2300
3033	凉台沟简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.凉台沟简易站.35kV/1#主变	3150	811.8	26	0	2338	不受限	2300
3034	奔达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.奔达站.35kV/1#主变	3150	820.5	26	0	2330	不受限	2300
3035	曲雅贡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.曲雅贡站.35kV/#1主变	5000	2615.2	52	0	2385	不受限	2300
3036	永安站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.永安站.110kV/1#变压器	40000	37745.8	94	0	2254	不受限	2250
3037	长坪站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.长坪站.35kV/#1主变	6300	4050	64	null	2250	不受限	2200
3038	唐央站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.唐央站.35kV/#1主变	3150	944.8	30	0	2205	不受限	2200
3039	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#1主变	4000	1701	43	0	2299	不受限	2200
3040	三凤	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.三凤.35kV/#2主变	4000	1775.8	44	0	2224	不受限	2200
3041	横山站	米易电力调度控制中心	米易县调.横山站.35kV/#1主变	6300	3407.9	54	0	2262	不受限	2200
3042	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#2主变	10000	7714	77	0	2286	不受限	2200
3043	黄丹站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.黄丹站.35kV/1#变压器	6300	4076.4	65	0	2224	不受限	2200
3044	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#1主变	5000	2763.6	55	0	2236	不受限	2200
3045	兴隆站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.兴隆站.35kV/1#变压器	8000	5784.8	72	0	2215	不受限	2200
3046	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/2#主变	6300	4075.4	65	0	2225	不受限	2200
3047	35kV铜阳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV铜阳站.35kV/#1主变	6300	4037.6	64	0	2262	不受限	2200
3048	百合站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.百合站.35kV/#1主变	3150	925.3	29	0	2225	不受限	2200
3049	苏秀站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.苏秀站.35kV/1#变压器	6300	4041.8	64	0	2258	不受限	2200
3050	战旗	郫都电力调度控制中心	成都地调.战旗.35kV/#1主变	10000	7765.9	78	0	2234	不受限	2200
3051	坛同站	广安电力调度控制中心	广安地调.坛同站.35kV/#1主变	5000	2757.3	55	0	2243	不受限	2200
3052	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/2#变压器	10000	5558.2	56	2200	2242	不受限	2200
3053	陈家站	邻水电力调度控制中心	广安地调.陈家站.35kV/#1主变	10000	7772.5	78	0	2228	不受限	2200
3054	35kV元山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV元山站.35kV/#2主变	10000	5754.6	58	0	2245	不受限	2200
3055	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#2主变	6300	4279.5	44	0	2261	不受限	2200
3056	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/2#变压器	10000	7734.1	77	0	2266	不受限	2200
3057	拱星站	绵东电力调度控制中心	绵东县调.拱星站.35kV/1#变压器	10000	7702.4	77	0	2298	不受限	2200
3058	大塘站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.大塘站.35kV/2#主变	6300	4094.1	65	0	2206	不受限	2200
3059	石羊站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.石羊站.35kV/1#主变	10000	7800	78	0	2200	不受限	2200
3060	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/1#主变	10000	7746.8	77	0	2253	不受限	2200
3061	月形站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调.月形站.35kV/1#变压器	6300	4070.5	65	0	2230	不受限	2200
3062	35kV亭子站	蓬溪电力调度控制中心	蓬溪县调.35kV亭子站.35kV/1号主变	10000	6734.5	67	0	2266	不受限	2200
3063	洪家站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调.洪家站.35kV/#1主变	10000	7771.7	78	0	2228	不受限	2200
3064	鹭洲站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鹭洲站.35kV/2#变压器	10000	7800.8	78	0	2199	不受限	2100
3065	石子站	内江电力调度控制中心	内江地调.石子站.35kV/#1主变	6300	3196.8	51	917	2186	不受限	2100
3066	新店站	威远电力调度控制中心	内江地调.新店站.35kV/1#主变	10000	7900.2	79	0	2100	不受限	2100
3067	新权站	威远电力调度控制中心	内江地调.新权站.35kV/#1主变	4000	1850.8	46	0	2149	不受限	2100
3068	略坪站	罗江电力调度控制中心	罗江县调.略坪站.35kV/1#变压器	10000	7861.8	79	0	2138	不受限	2100
3069	安平站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.安平站.35kV/#2主变	6300	3941.2	63	200	2159	不受限	2100
3070	铁溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/1#变压器	6300	4115	65	0	2185	不受限	2100
3071	高尔达	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.高尔达.35kV/1#主变	8000	5832.4	73	0	2168	不受限	2100
3072	青岗	射洪电力调度控制中心	射洪县调.青岗.35kV/#2主变	5000	2458.3	49	198	2146	不受限	2100
3073	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#1主变	6300	3784.2	60	180	2156	不受限	2100
3074	红岩桥站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.红岩桥站.35kV/#2主变	10000	6239.8	62	830	2100	不受限	2100
3075	仁义站	天全电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#1主变	5000	2528.4	51	300	2172	不受限	2100
3076	宗科站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宗科站.35kV/1#主变	3150	1023.4	32	0	2127	不受限	2100
3077	安河站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安河站.35kV/#2主变	6300	4182.3	66	0	2118	不受限	2100
3078	斯力沟站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.斯力沟站.35kV/#2主变	8000	2219.4	28	3650	2131	不受限	2100
3079	墨林站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.墨林站.35kV/#1主变	6300	4104.8	65	0	2195	不受限	2100
3080	度佳站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.度佳站.35kV/#1主变	10000	7846.6	78	0	2153	不受限	2100
3081	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.含增站.35kV/1#变压器	10000	7888.8	79	0	2111	不受限	2100
3082	桑埂站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑埂站.35kV/1#主变	3150	1113.5	35	0	2037	不受限	2000
3083	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#2主变	3150	1062.1	34	0	2088	不受限	2000
3084	前进渠站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.前进渠站.35kV/#1主变	8000	4369	55	0	2031	不受限	2000
3085	城区站	万源电力调度控制中心	万源县调.城区站.35kV/#1主变	10000	7907.2	79	0	2093	不受限	2000
3086	管村站	达县电力调度控制中心	达县县调.管村站.35kV/#1主变	10000	7938	79	0	2062	不受限	2000
3087	新民站	越西电力调度控制中心	越西县调.新民站.35kV/#1主变	12500	10425.6	83	0	2074	不受限	2000
3088	中新站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.中新站.35kV/#1主变	5000	2966.6	59	0	2033	不受限	2000
3089	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#2主变	5000	2956.8	59	0	2043	不受限	2000
3090	潮河	泸州电力调度控制中心	泸州县调.潮河.35kV/#2主变	10000	7901.5	79	0	2099	不受限	2000
3091	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/2#主变	2000	1054	53	0	2096	不受限	2000
3092	含增站	江油电力调度控制中心	绵阳配调.含增站.35kV/2#变压器	10000	7966.4	80	0	2034	不受限	2000
3093	仁达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.仁达站.35kV/1#主变	5000	3000	60	0	2000	不受限	2000
3094	哈嘉达站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.哈嘉达站.35kV/1#主变	5000	2000	40	0	2000	不受限	2000
3095	格宗站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.格宗站.35kV/#1主变	3150	1056.2	34	0	2094	不受限	2000
3096	色达城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.色达城关站.35kV/1#主变	3150	1113.5	35	0	2037	不受限	2000
3097	然乌沟站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.然乌沟站.35kV/#1主变	3150	1113.5	35	0	2037	不受限	2000
3098	南安站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.南安站.35kV/2#主变	20000	10740	60	18000	2000	不受限	2000
3099	万善站	武胜电力调度控制中心	广安地调.万善站.35kV/#1主变	10000	7966	80	0	2034	不受限	2000
3100	兴家站	仁寿电力调度控制中心	眉山地调.兴家站.35kV/1#主变	12500	10497.9	84	0	2002	不受限	2000
3101	永兴	泸州电力调度控制中心	泸州地调.永兴.35kV/#1主变	6300	2307	37	1915	2078	不受限	2000
3102	分水	叙永电力调度控制中心	泸州地调.分水.35kV/#1主变	10000	7988.4	80	0	2012	不受限	2000
3103	石佛站	乐至电力调度控制中心	乐至县调.石佛站.35kV/1#主变	6300	4225.2	67	0	2075	不受限	2000
3104	35kV陈子站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV陈子站.35kV/#1主变	6300	3012.3	48	0	2028	不受限	2000
3105	井湾站	通川电力调度控制中心	通川县调.井湾站.35kV/#1主变	6300	4250.3	67	NULL	2050	不受限	2000
3106	35kV木门站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV木门站.35kV/#1主变	6300	3100.6	49	0	1939	不受限	1900

3107	新添站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.新添站.35kV/1#变压器	6300	4391	70	0	1909	不受限	1900
3108	攀叶站(营山)	营山电力调度控制中心	南充地调.攀叶站(营山).35kV/#1主变	3150	1214.8	39	0	1935	不受限	1900
3109	王村站	井研电力调度控制分中心	井研县调.王村站.35kV/1#变压器	10000	8004	80	0	1996	不受限	1900
3110	长条岭站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.长条岭站(阆中).35kV/1#主变	5000	2938.7	59	160	1901	不受限	1900
3111	青龙	都江堰电力调度控制中心	成都地调.青龙.35kV/#1主变	12500	8848	71	1730	1922	不受限	1900
3112	柳街	都江堰电力调度控制中心	成都地调.柳街.35kV/#1主变	10000	8096	81	0	1904	不受限	1900
3113	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/1号主变	8000	5817	73	250	1933	不受限	1900
3114	大通站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调.大通站.35kV/#2主变	6300	4393	70	0	1907	不受限	1900
3115	河东站(南部)	南部电力调度控制中心	南充地调.河东站(南部).35kV/#2主变	6300	4339.9	69	0	1960	不受限	1900
3116	普沙绒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.普沙绒站.35kV/#1主变	3150	1219.3	39	0	1931	不受限	1900
3117	银厂站	凉山电力调度控制中心	凉山地调.银厂站.35kV/#1主变	4000	46.2	1	2000	1954	不受限	1900
3118	西溪河站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.西溪河站.35kV/1#主变	6300	4400	70	0	1900	不受限	1900
3119	魏家洞站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.魏家洞站.35kV/#1主变	6300	4330	69	0	1970	不受限	1900
3120	谷雨站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.谷雨站.35kV/#2主变	3150	1172.1	37	0	1978	不受限	1900
3121	玉峰	大英电力调度控制中心	大英县调.玉峰.35kV/#1主变	6300	4106.1	65	200	1994	不受限	1900
3122	棕树坪站	雅安配调	芦山县调.棕树坪站.35kV/#2主变	5000	3057.1	61	0	1943	不受限	1900
3123	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/1#主变	8000	6094	76	0	1906	不受限	1900
3124	重华站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.重华站.35kV/1#变压器	4000	2022.4	51	0	1978	不受限	1900
3125	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#1主变	10000	7229.1	72	800	1971	不受限	1900
3126	雁门站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.雁门站.35kV/1#变压器	4000	2003.4	50	0	1997	不受限	1900
3127	35kV龙潭站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV龙潭站.35kV/1#主变	6300	4173.7	66	160	1966	不受限	1900
3128	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/#1主变	6300	4305	68	0	1995	不受限	1900
3129	高灯站	盐亭电力调度控制中心	绵阳配调.高灯站.35kV/1#变压器	10000	5059.9	51	3000	1940	不受限	1900
3130	幸福	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.幸福.220kV/2#变压器	180000	178065.31	99	0	1935	不受限	1900
3131	结斯站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.结斯站.35kV/1#主变	3150	1181.8	38	0	1968	不受限	1900
3132	俄亚站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.俄亚站.35kV/#1主变	3150	1257.4	40	0	1893	不受限	1800
3133	白碉站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.白碉站.35kV/#1主变	3150	1321.6	42	0	1828	不受限	1800
3134	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#1主变	5000	3106.2	62	0	1894	不受限	1800
3135	顶山站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.顶山站.35kV/2#变压器	6300	4496.8	71	0	1803	不受限	1800
3136	蚂蝗沟站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.蚂蝗沟站.35kV/#1主变	16000	14149.9	88	0	1850	不受限	1800
3137	青平站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.青平站.35kV/1#变压器	10000	8152.2	82	0	1848	不受限	1800
3138	永福站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.永福站.35kV/1#变压器	4000	2149.3	54	0	1851	不受限	1800
3139	邹家嘴	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.邹家嘴.35kV/#2主变	10000	8101.2	81	0	1899	不受限	1800
3140	清溪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.清溪站.35kV/#1主变	6300	4470.1	71	0	1830	不受限	1800
3141	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/1#主变	6300	4461	71	0	1839	不受限	1800
3142	吾依站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾依站.35kV/1#主变	3150	1258.2	40	0	1892	不受限	1800
3143	下马厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.下马厂站.35kV/1#主变	4000	2163.8	54	0	1836	不受限	1800
3144	知尔站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知尔站.35kV/1#主变	3150	1260.9	40	0	1889	不受限	1800
3145	禹里站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.禹里站.35kV/1#变压器	6300	4419.7	70	0	1880	不受限	1800
3146	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/2#主变	6300	4458	71	0	1842	不受限	1800
3147	桑坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.桑坡站.35kV/1#主变	3150	1346	43	0	1804	不受限	1800
3148	往子站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.往子站.35kV/#1主变	3150	1346.2	43	0	1804	不受限	1800
3149	顺江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.顺江站.35kV/2#主变	8000	6153.5	77	0	1847	不受限	1800
3150	石主站	高坪电力调度控制中心	高坪县调.石主站.35kV/＃1主变	10000	4532.5	45	3595	1873	不受限	1800
3151	万里坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.万里坡站.35kV/#2主变	10000	6755.9	68	1370	1874	不受限	1800
3152	元兴	大邑电力调度控制中心	成都地调.元兴.35kV/#1主变	12500	10672	85	0	1828	不受限	1800
3153	安驰站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.安驰站.35kV/1#变压器	6300	4300	68	200	1800	不受限	1800
3154	大井站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.大井站.35kV/1#主变压器	6300	4445.2	71	0	1855	不受限	1800
3155	黄鹿站	中江电力调度控制中心	中江县调.黄鹿站.35kV/2#变压器	10000	6854.4	69	1250	1896	不受限	1800
3156	马蹄站	井研电力调度控制分中心	井研县调.马蹄站.35kV/2#变压器	10000	8173	82	0	1827	不受限	1800
3157	丹山站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.丹山站.35kV/1#主变	10000	8183.8	82	0	1816	不受限	1800
3158	永安	大府电力调度控制中心	大府地调.永安.35kV/1#变压器	10000	8140	81	0	1860	不受限	1800
3159	普润站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调.普润站.35kV/#1主变	10000	8148.9	81	630	1851.1	不受限	1800
3160	水洼站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.水洼站.35kV/#1主变	2500	750	30	0	1750	不受限	1750
3161	孔色站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.孔色站.35kV/#1主变	2500	750	30	0	1750	不受限	1750
3162	尼斯站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.尼斯站.110kV/#1主变	40000	38279	96	0	1721	不受限	1700
3163	虾扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.虾扎站.35kV/#1主变	3150	1448	46	0	1702	不受限	1700
3164	城东站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城东站.35kV/2#主变	10000	8220.8	82	0	1779	不受限	1700
3165	玉田站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.玉田站.35kV/#2主变	3150	1386	44	0	1764	不受限	1700
3166	共和站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.共和站.35kV/#1主变	3150	1400	44	0	1750	不受限	1700
3167	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#1主变	5000	3246.8	65	0	1753	不受限	1700
3168	新云站	会东电力调度控制中心	凉山地调.新云站.35kV/#1主变	10000	8260.4	83	0	1740	不受限	1700
3169	谢家沟	古蔺电力调度控制中心	泸州地调.谢家沟.35kV/1#主变	10000	8255.7	83	0	1744	不受限	1700
3170	35kV大石站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV大石站.35kV/#2主变	10000	7448.5	74	805	1747	不受限	1700
3171	甘孜城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甘孜城南站.35kV/1#主变	6300	4583	73	0	1717	不受限	1700
3172	高楼站	资中电力调度控制中心	资中县调.高楼站.35kV/#1主变	10000	5029.6	50	3200	1770	不受限	1700
3173	高兴站	广安电力调度控制中心	广安地调.高兴站.35kV/#1主变	5000	3288.6	66	0	1711	不受限	1700
3174	双凤站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#2主变	10000	7587	76	680.68	1732	不受限	1700
3175	马蹄站	井研电力调度控制分中心	井研县调.马蹄站.35kV/1#变压器	10000	8248	82	0	1752	不受限	1700
3176	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调.三星镇.35kV/2#主变	10000	6905.7	69	1300	1794	不受限	1700
3177	天龙站	邻水电力调度控制中心	广安地调.天龙站.35kV/#1主变	5000	3222.8	64	0	1777	不受限	1700
3178	北坝站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.北坝站.35kV/2#主变	8000	6294.1	79	0	1706	不受限	1700
3179	越溪站	威远电力调度控制中心	内江地调.越溪站.35kV/#2主变	5000	3324.7	66	0	1675	不受限	1600
3180	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#2主变	6300	3417	54	0	1623	不受限	1600
3181	龙安站	邻水电力调度控制中心	广安地调.龙安站.35kV/#1主变	6300	4627	73	0	1673	不受限	1600
3182	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#1主变	10000	7632	76	710	1658	不受限	1600
3183	烟闾站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.烟闾站.35kV/#1主变	3150	1495.9	47	0	1654	不受限	1600
3184	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/1#主变	10000	8311.6	83	0	1688	不受限	1600
3185	双源索站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.双源索站.35kV/1#主变	3150	1478.1	47	0	1672	不受限	1600
3186	涪阳站	通江电力调度控制中心	巴中地调.涪阳站.35kV/1#变压器	6300	4646	74	0	1654	不受限	1600
3187	民胜站	通江电力调度控制中心	巴中地调.民胜站.35kV/1#变压器	10000	8321	83	0	1679	不受限	1600
3188	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/1#主变	2000	312	16	0	1688	不受限	1600
3189	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/3#主变	12500	312	16	0	1688	不受限	1600
3190	金刚站	达县电力调度控制中心	达县县调.金刚站.35kV/#1主变	6300	4641.6	74	0	1658	不受限	1600
3191	新农站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.新农站.35kV/2#变压器	10000	6347.4	63	0	1653	不受限	1600
3192	符溪站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.符溪站.35kV/1#变压器	10000	8368.1	84	null	1632	不受限	1600
3193	遵安站	会理电力调度控制中心	会理县调.遵安站.35kV/#1主变	12500	4987.1	40	5892.5	1620	不受限	1600
3194	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#2主变	12500	10880.2	87	0	1620	不受限	1600
3195	回龙站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.回龙站.35kV/#1主变	6300	4657.6	74	0	1642	不受限	1600
3196	宜东站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.宜东站.35kV/#1主变	5000	3301.2	66	0	1699	不受限	1600
3197	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#1主变	6300	4521.3	72	125	1654	不受限	1600
3198	清香坪站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.清香坪站.35kV/#2主变	10000	4641.1	46	3680	1679	不受限	1600
3199	裕民站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.裕民站.35kV/#1主变	6300	4633.3	74	0	1667	不受限	1600
3200	新安站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.新安站.35kV/1#变压器	6300	4676.1	74	0	1624	不受限	1600
3201	35kV麻柳站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV麻柳站.35kV/#1主变	6300	4651.2	74	0	1649	不受限	1600
3202	坪村矿站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.坪村矿站.35kV/#1主变	8000	6400	80	0	1600	不受限	1600
3203	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/2#主变	10000	8411	84	0	1589	不受限	1500
3204	格萨拉站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.格萨拉站.35kV/#1主变	3150	1574.3	50	0	1576	不受限	1500
3205	坪头站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.坪头站.35kV/2#主变	6300	4725	75	0	1575	不受限	1500
3206	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#1主变	12500	6137.8	49	4830	1532	不受限	1500
3207	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#1主变	10000	8426.6	84	0	1573	不受限	1500
3208	代寺站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.代寺站.35kV/#1主变	5000	3495.7	70	0	1504	不受限	1500
3209	宗塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宗塔站.35kV/1#主变	3150	1624	52	0	1526	不受限	1500
3210	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/2#变压器	10000	7986	80	500	1514	不受限	1500
3211	城关站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.城关站.35kV/1#变压器	8000	6110.3	76	315	1575	不受限	1500
3212	唐昌	彭都电力调度控制中心	成都地调.唐昌.35kV/#1主变	10000	8435.1	84	0	1565	不受限	1500
3213	仓山站	中江电力调度控制中心	中江县调.仓山站.35kV/1#变压器	12500	10953.6	88	0	1546	不受限	1500
3214	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/2#变压器	150000	140138.8	93	2150	7711	不受限	1500
3215	35kV岔天山站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV岔天山站.35kV/1号主变	10000	6446.8	64	0	1553	不受限	1500
3216	35kV柳沟站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柳沟站.35kV/#1主变	6300	3488	55	0	1552	不受限	1500
3217	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调.红树.35kV/1号主变	10000	8492.8	85	0	1507	不受限	1500
3218	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调.渔箭站.35kV/#1主变	10000	8274.3	83	130	1596	不受限	1500
3219	德巫站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.德巫站.35kV/1#主变	1600	160	10	0	1440	不受限	1440
3220	塔子坝站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.塔子坝站.35kV/#1主变	3150	1684.8	53	0	1465	不受限	1400
3221	马依西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.马依西站.35kV/#1主变	3150	1684.8	53	0	1465	不受限	1400
3222	普昌站	甘洛电力调度控制中心	甘洛县调.普昌站.35kV/#2主变	4000	2571.6	64	0	1428	不受限	1400
3223	红日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.红日站.35kV/1#主变	2500	1089.2	44	0	1411	不受限	1400
3224	冰川站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.冰川站.35kV/1#主变	3150	1652.4	52	0	1498	不受限	1400
3225	广川站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.广川站.35kV/#1主变	8000	6579.7	82	0	1420	不受限	1400
3226	渡市站	达县电力调度控制中心	达县县调.渡市站.35kV/#1主变	5000	3518	70	0	1482	不受限	1400
3227	寨子坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.寨子坪站.35kV/1#主变	5000	3532.3	71	0	1468	不受限	1400
3228	天台站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.天台站.35kV/#2主变	10000	8519.6	85	0	1480	不受限	1400
3229	金家	射洪电力调度控制中心	射洪县调.金家.35kV/#2主变	6300	4459	71	180	1481	不受限	1400
3230	汉水站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.汉水站.35kV/#1主变	6300	4814.3	76	0	1486	不受限	1400
3231	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/2#主变	6300	4893	78	0	1407	不受限	1400
3232	荷叶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.荷叶站.35kV/#2主变	1600	193	12	0	1407	不受限	1400
3233	吾克基站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.吾克基站.35kV/1#主变	3150	1714.8	54	0	1435	不受限	1400
3234	李子坪站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.李子坪站.35kV/#2主变	5000	3560	71	0	1440	不受限	1400
3235	大田站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.大田站.35kV/1主变	6300	4832.8	77	0	1467	不受限	1400
3236	片口站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.片口站.35kV/1#变压器	6300	4817.4	76	0	1483	不受限	1400
3237	阿日扎站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.阿日扎站.35kV/#1主变	2000	600	30	0	1400	不受限	1400
3238	绒岔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绒岔站.35kV/#1主变	10000	8506.4	85	0	1494	不受限	1400
3239	史家站	内江电力调度控制中心	内江地调.史家站.35kV/#1主变	10000	7278.2	73	1265	1457	不受限	1400
3240	五星	简阳电力调度控制中心	简阳县调.五星.35kV/1#主变	10000	5078.6	51	3422.5	1499	不受限	1400
3241	丰裕站	雁江电力调度控制中心	雁江县调.丰裕站.35kV/1#主变	6300	4844.9	77	0	1455	不受限	1400
3242	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/1#主变	6300	4866.2	77	0	1434	不受限	1400
3243	塘边站	隆昌电力调度控制中心	内江地调.塘边站.35kV/#2主变	10000	8274.3	86	0	1404	不受限	1400
3244	西来	蒲江电力调度控制中心	成都地调.西来.35kV/#2主变	10000	8453.2	85	100	1447	不受限	1400
3245	大村站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大村站.35kV/#1主变	3150	1765.1	56	0	1385	不受限	1300
3246	仙临站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.仙临站.35kV/1#变压器	6300	4959.2	79	0	1341	不受限	1300
3247	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.金城站(仪陇).35kV/#2主变	4000	2662.8	67	0	1337	不受限	1300
3248	君塘站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.君塘站.35kV/#1主变	6300	5000	79	0	1300	不受限	1300
3249	双丰站	通川电力调度控制中心	达州地调.双丰站.35kV/#1主变	10000	8658.4	87	NULL	1342	不受限	1300
3250	普润站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调.普润站.35kV/#2临时主变	6300	5000	80	630	1300	不受限	1300
3251	大章站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.大章站.35kV/#1主变	6300	4951.4	79	0	1349	不受限	1300
3252	宜牛站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.宜牛站.35kV/#1主变	6300	4951.4	79	0	1349	不受限	1300
3253	烟溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.铁溪站.35kV/2#变压器	5000	3659	73	0	1341	不受限	1300
3254	桥湾站	新桥电力调度控制中心	新桥县调.桥湾站.35kV/#2主变	3150	1826.8	58	0	1323	不受限	1300

3255	老厂站	会东电力调度控制中心	凉山地调.老厂站.35kV/#2主变	6300	4904.8	78	0	1395	不受限	1300
3256	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#1主变	6300	3058.3	49	1920	1322	不受限	1300
3257	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/1#主变	3150	1766.3	56	0	1384	不受限	1300
3258	河口站	会理电力调度控制中心	会理县调.河口站.35kV/#1主变	10000	3263.4	33	5350	1387	不受限	1300
3259	查尔玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.查尔玛站.35kV/2#主变	3150	1781.1	57	0	1369	不受限	1300
3260	黄琅站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.黄琅站.35kV/1#主变	6300	4940.8	78	0	1359	不受限	1300
3261	镇江关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.镇江关站.35kV/2#主变	3150	1758.7	56	0	1391	不受限	1300
3262	茸安站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.茸安站.35kV/1#主变	3150	1755	56	0	1395	不受限	1300
3263	祝桑站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.祝桑站.35kV/#1主变	6300	4951.4	79	0	1349	不受限	1300
3264	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#1主变	6300	4951.4	79	0	1349	不受限	1300
3265	牙衣河站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.牙衣河站.35kV/#1主变	6300	4951.4	79	0	1349	不受限	1300
3266	甲斯孔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.甲斯孔站.35kV/1#主变	2500	1250	50	0	1250	不受限	1250
3267	瓦日站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.瓦日站.35kV/1#主变	2500	1250	50	0	1250	不受限	1250
3268	措拉站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.措拉站.35kV/#1主变	2500	1250	50	0	1250	不受限	1250
3269	沙德站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.沙德站.35kV/1#主变	3150	1871.1	59	0	1279	不受限	1200
3270	红莫站		喜德县调.红莫站.35kV/1#主变	6300	5016.1	80	null	1284	不受限	1200
3271	包座站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.包座站.35kV/1#主变	2000	734.8	37	0	1265	不受限	1200
3272	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/2#主变	1250	0.5	0	0	1250	不受限	1200
3273	建和站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.建和站.35kV/2#变压器	6300	5081.8	81	0	1218	不受限	1200
3274	猫曼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.猫曼站.35kV/1#主变	3150	1924.7	61	0	1225	不受限	1200
3275	黑牧站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑牧站.35kV/1#主变	3150	1940.4	62	0	1210	不受限	1200
3276	古二站	越西电力调度控制中心	越西县调.古二站.35kV/#1主变	3150	1909.5	61	0	1241	不受限	1200
3277	知木林站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.知木林站.35kV/1#主变	1250	0.9	0	0	1249	不受限	1200
3278	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#1主变	6300	5018.9	80	0	1281	不受限	1200
3279	大田站	汉源电力调度控制中心	汉源县调.大田站.35kV/#2主变	6300	5066.9	80	0	1233	不受限	1200
3280	二茶站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.二茶站.35kV/1#主变	1600	394.8	25	0	1205	不受限	1200
3281	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/1#主变	3150	1944.2	62	0	1206	不受限	1200
3282	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/1#主变	2500	1268	51	0	1232	不受限	1200
3283	兰田	泸州电力调度控制中心	泸州地调.兰田.35kV/#2主变	6300	5099.4	81	0	1201	不受限	1200
3284	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/3#变压器	10000	8792	88	0	1208	不受限	1200
3285	贡嘎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.贡嘎山站.35kV/#1主变	3150	1879.4	60	0	1271	不受限	1200
3286	固轩	邛崃电力调度控制中心	成都地调.固轩.35kV/#1主变	6300	5020	80	0	1280	不受限	1200
3287	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#2主变	10000	8800.4	88	0	1200	不受限	1200
3288	卫林站	威远电力调度控制中心	内江地调.卫林站.35kV/#1主变	10000	5512.5	55	1130	1228	不受限	1200
3289	水尾	叙永电力调度控制中心	泸州地调.水尾.35kV/#2主变	6300	5054.7	80	0	1245	不受限	1200
3290	35kV武连站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV武连站.35kV/#1主变	6300	3790.6	60	0	1249	不受限	1200
3291	通贤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调.通贤站.35kV/2#主变	6300	5074.4	81	0	1226	不受限	1200
3292	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#1主变	10000	8722	87	0	1278	不受限	1200
3293	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#2主变	3150	1980.3	63	0	1170	不受限	1100
3294	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#1主变	8000	6849.8	86	0	1150	不受限	1100
3295	35kV张华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV张华站.35kV/#1主变	6300	3864	61	0	1176	不受限	1100
3296	小鱼洲	郫州电力调度控制中心	郫州县调.小鱼洲.35kV/#1主变	6300	5194	82	null	1106	不受限	1100
3297	永太站	中江电力调度控制中心	中江县调.永太站.35kV/1#变压器	10000	6752.1	68	2115	1133	不受限	1100
3298	周坡站	井研电力调度控制分中心	井研县调.周坡站.35kV/2#变压器	6300	5140	82	0	1160	不受限	1100
3299	棕树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.棕树站(西充).35kV/#2主变	20000	13418.1	67	5454.39	1128	不受限	1100
3300	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#2主变	10000	6862.4	69	0	1138	不受限	1100
3301	35kV姚家站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV姚家站.35kV/#1主变	10000	6876.6	69	0	1123	不受限	1100
3302	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.二龙站(阆中).35kV/#1主变	5000	2077.9	42	1800	1122	不受限	1100
3303	永乐站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.永乐站(仪陇).35kV/#1主变	10000	8870	89	0	1130	null	1100
3304	锦屏站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调.锦屏站(蓬安).35kV/#2主变	6300	5191.8	82	0	1108	不受限	1100
3305	35kV荣茶站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV荣茶站.35kV/#1主变	6300	3922.7	62	0	1117	不受限	1100
3306	两河口站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调.两河口站.35kV/1#变压器	6300	5154.8	82	0	1145	不受限	1100
3307	蘑山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蘑山简易站.35kV/1#主变	1600	1354.5	54	0	1146	不受限	1100
3308	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/2#主变	3150	1954.5	62	0	1196	不受限	1100
3309	大坪子站	米易电力调度控制中心	米易县调.大坪子站.35kV/#2主变	10000	6815.9	68	0	1184	不受限	1100
3310	桃坪站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.桃坪站.35kV/1#主变	4000	849.5	42	0	1151	不受限	1100
3311	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#1主变	6300	5123.3	71	0	1177	不受限	1100
3312	沐川五星站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.沐川五星站.35kV/1#变压器	3150	1983.1	63	0	1167	不受限	1100
3313	大楠站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.大楠站.35kV/1#变压器	6300	5124.3	81	0	1176	不受限	1100
3314	建和站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.建和站.35kV/1#变压器	6300	5106.9	81	0	1193	不受限	1100
3315	柯河站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.柯河站.35kV/1#主变	3150	1979.9	63	0	1170	不受限	1100
3316	孟屯河简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.孟屯河简易站.35kV/1#主变	5000	3868	77	0	1132	不受限	1100
3317	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#3主变	8000	6813.2	85	0	1187	不受限	1100
3318	蒙岩站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蒙岩站.35kV/1#主变	2000	865.2	43	0	1135	不受限	1100
3319	吴家站	绵阳电力调度控制中心	绵阳配调.吴家站.35kV/1#变压器	8000	6691.9	84	125	1183	不受限	1100
3320	先锋站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.先锋站.35kV/#2主变	6300	5191.2	82	0	1109	不受限	1100
3321	务护站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.务护站.35kV/#1主变	6300	5137.7	82	0	1162	不受限	1100
3322	建山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.建山站.35kV/2#主变	2500	1303	52	0	1197	不受限	1100
3323	官田村简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.官田村简易站.35kV/1#主变	3150	1966.4	62	0	1184	不受限	1100
3324	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/1#主变	5000	3855.9	77	0	1144	不受限	1100
3325	磨西站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.磨西站.35kV/1#主变	10000	8878.7	89	0	1121	不受限	1100
3326	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#1主变	2000	1000	50	0	1000	不受限	1000
3327	永兴站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.永兴站.35kV/1号主变压器	6300	5146.5	82	80	1074	不受限	1000
3328	白马站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.白马站.35kV/2#变压器	6300	5289	84	0	1011	不受限	1000
3329	符溪站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.符溪站.35kV/2#变压器	10000	8999.5	90	null	1001	不受限	1000
3330	天保	大英电力调度控制中心	大英县调.天保.35kV/#2主变	6300	3609.8	57	1615	1075	不受限	1000
3331	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#3主变	5000	3918.6	78	0	1081	不受限	1000
3332	永平站	富顺电力调度控制中心	富顺县调.永平站.35kV/#1主变	6300	5263.4	83	0	1037	不受限	1000
3333	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/1#主变	16500	966.4	84	0	1034	不受限	1000
3334	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/1#主变	2000	1000	50	0	1000	不受限	1000
3335	绕鲁站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.绕鲁站.35kV/2#主变	2000	1000	50	0	1000	不受限	1000
3336	巨龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.巨龙站.35kV/1#主变	2000	1000	50	0	1000	不受限	1000
3337	二郎山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.二郎山站.35kV/#2主变	2000	1000	50	0	1000	不受限	1000
3338	顺河站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.顺河站.35kV/#1主变	6300	5248.3	83	0	1052	不受限	1000
3339	南宝	邛崃电力调度控制中心	邛崃县调.南宝.35kV/#1主变	6300	5240.8	83	0	1059	不受限	1000
3340	豆坝站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.豆坝站.35kV/1#变压器	6300	5265.4	84	0	1035	不受限	1000
3341	红星	彭州电力调度控制中心	成都地调.红星.35kV/#1主变	6300	5284.7	84	null	1015	不受限	1000
3342	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV2号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000
3343	永定桥	彭州电力调度控制中心	永定桥.10kV/10kV3号站用变	1000	100	0	null	1000	不受限	1000
3344	云西	什邡电力调度控制中心	什邡县调.云西.220kV/1#变压器	150000	135811	91	25000	-10811	不受限	1000
3345	洪山站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调.洪山站(阆中).35kV/#2主变	4000	2978.4	74	0	1022	不受限	1000
3346	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调.芦溪站.35kV/#1主变	10000	4675.3	47	4275	1050	不受限	1000
3347	35kV雪川站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV雪川站.35kV/#1主变	10000	6976.3	70	0	1024	不受限	1000
3348	渔箭站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调.渔箭站.35kV/#2主变	10000	8795.4	88	0	1075	不受限	1000
3349	黄家站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调.黄家站.35kV/#1主变	10000	8000	80	1000	1000	不受限	1000
3350	高板	金堂电力调度控制中心	成都地调.高板.35kV/#1主变	10000	4540	45	4475	985	不受限	900
3351	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#1主变	2000	1054.9	53	0	945	不受限	900
3352	大陆槽站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.大陆槽站.35kV/#2主变	2000	1084.2	54	0	916	不受限	900
3353	双凤站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调.双凤站(西充).35kV/#1主变	8000	6793.1	85	250.78	956	不受限	900
3354	竹园站	井研电力调度控制分中心	井研县调.竹园站.35kV/1#变压器	10000	9007	90	0	993	不受限	900
3355	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/2#主变	6300	5380	85	0	920	不受限	900
3356	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	宝兴县调.宝兴站.35kV/#1主变	6300	5367.6	85	0	932	不受限	900
3357	车岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.车岭站.35kV/#2主变	6300	4159.5	66	1200	941	不受限	900
3358	蘑山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.蘑山简易站.35kV/2#主变	1600	1522.3	61	0	978	不受限	900
3359	佳山简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.佳山简易站.35kV/1#主变	1600	1522.3	61	0	978	不受限	900
3360	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#2主变	1250	375	30	0	875	不受限	850
3361	旦都站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.旦都站.35kV/1#主变	1250	375	30	0	875	不受限	850
3362	河坡站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.河坡站.35kV/#1主变	1250	425	34	0	825	不受限	825
3363	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/1#主变	2000	1177.5	59	0	823	不受限	800
3364	麻郎措站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.麻郎措站.35kV/1#主变	1250	400	32	0	850	不受限	800
3365	朱倭站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.朱倭站.35kV/1#主变	1250	450	36	0	800	不受限	800
3366	长赤站	南江电力调度控制中心	巴中地调.长赤站.35kV/1#变压器	5000	4191.3	84	0	809	不受限	800
3367	黑思站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黑思站.35kV/2#主变	3150	2278.3	72	0	872	不受限	800
3368	夏河站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.夏河站.35kV/2#变压器	8000	7176	90	null	824	不受限	800
3369	会东新街站	会东电力调度控制中心	会东县调.会东新街站.35kV/#1主变	6300	5413.2	86	0	887	不受限	800
3370	铁柳站	会东电力调度控制中心	凉山地调.铁柳站.35kV/#2主变	2500	1642.5	66	0	858	不受限	800
3371	云甸站	会理电力调度控制中心	会理县调.云甸站.35kV/#1主变	10000	3578	36	5555	867	不受限	800
3372	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/1#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800
3373	川西铁厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.川西铁厂站.35kV/2#主变	1600	772.1	48	0	828	不受限	800
3374	安溪站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.安溪站.35kV/#1主变	6300	5453.8	87	0	846	不受限	800
3375	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/2#主变	1600	769	48	0	831	不受限	800
3376	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#1主变	1600	800	50	0	800	不受限	800
3377	宏昌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.宏昌站.35kV/#1主变	3150	2251.8	71	0	898	不受限	800
3378	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/2#主变	2000	1135.4	57	0	865	不受限	800
3379	新龙城关站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.新龙城关站.35kV/#1主变	8000	7200	90	0	800	不受限	800
3380	木龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.木龙站.35kV/1#主变	1600	781.2	49	0	819	不受限	800
3381	苏洼龙站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.苏洼龙站.35kV/1#主变	2000	1108.2	55	0	892	不受限	800
3382	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调.清泉站.110kV/#1主变	50000	36255.8	73	12920	824	不受限	800
3383	东谷站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.东谷站.35kV/#2主变	1250	750	50	0	750	不受限	750
3384	达维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.达维站.35kV/2#主变	2000	1201.5	60	0	799	不受限	700
3385	铀矿站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.铀矿站.35kV/1#主变	800	100	12	0	700	不受限	700
3386	鹏鸽山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹏鸽山站.35kV/1#主变	1600	852.3	53	0	747	不受限	700
3387	黄丹站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.黄丹站.35kV/2#变压器	6300	5576.4	89	0	724	不受限	700
3388	碧庄	郫州电力调度控制中心	郫州县调.碧庄.35kV/#1主变	6300	4254.1	68	630	786	不受限	700
3389	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#2主变	4000	3291.4	82	0	709	不受限	700
3390	桂溪站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.桂溪站.35kV/2#变压器	6300	2529	40	3000	771	不受限	700
3391	玉龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.玉龙站.35kV/1#变压器	6300	2521.4	40	3000	779	不受限	700
3392	纳塔站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.纳塔站.35kV/#1主变	3150	2413	77	0	737	不受限	700
3393	雅江城南站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.雅江城南站.35kV/#2主变	3150	2413	77	0	737	不受限	700
3394	泥朵站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.泥朵站.35kV/1#主变	3150	2413	77	0	737	不受限	700
3395	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关1#主变	6300	5600	89	0	700	不受限	700
3396	茨达站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.茨达站.35kV/#1主变	2500	1773.7	71	0	726	不受限	700
3397	汪家站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.汪家站.35kV/1#变压器	6300	5544	88	0	756	不受限	700
3398	扎科站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.扎科站.35kV/#1主变	1250	650	50	0	650	不受限	650
3399	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#2主变	6300	3593.1	57	0	672	不受限	600
3400	天仙	射洪电力调度控制中心	射洪县调.天仙.35kV/#1主变	6300	3592.1	57	0	673	不受限	600
3401	撒瓦脚站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.撒瓦脚站.35kV/1#主变	3150	2461.5	78	0	689	不受限	600
3402	荥河站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.荥河站.35kV/#1主变	4000	2997.8	75	200	602	不受限	600

3403	斯博果站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.斯博果站.35kV/1#主变	5000	4374.2	87	0	626	不受限	600
3404	35kV国华站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调.35kV国华站.35kV/#1主变	6300	4424	70	0	616	不受限	600
3405	煌龙站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.煌龙站.35kV/#2主变	3150	2534	80	0	616	不受限	600
3406	35kV柏堰站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏堰站.35kV/#2主变	6300	4404.4	70	0	636	不受限	600
3407	翠月湖	都江堰电力调度控制中心	成都地调.翠月湖.35kV/#1主变	6300	5604.2	89	0	696	不受限	600
3408	牟池	青白江电力调度控制中心	成都地调.牟池.35kV/#2主变	5000	4368	87	0	632	不受限	600
3409	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#2主变	6300	5584	88	0	716	不受限	570
3410	35kV高观站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV高观站.35kV/1#主变	10000	7416.5	74	0	584	不受限	500
3411	35kV柏堰站	剑阁电力调度控制中心	剑阁县调.35kV柏堰站.35kV/#1主变	6300	4475.5	71	0	565	不受限	500
3412	地洛站	布拖电力调度控制中心	布拖县调.地洛站.35kV/#1主变	3150	2644	84	0	506	不受限	500
3413	氯酸盐厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.氯酸盐厂站.35kV/1#主变	2000	1446.8	72	0	553	不受限	500
3414	新坝站	会理电力调度控制中心	会理县调.新坝站.35kV/#1主变	12500	6304.5	50	5660	536	不受限	500
3415	瓦切站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.瓦切站.35kV/1#主变	3150	2606.1	83	0	544	不受限	500
3416	思经站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#1主变	5000	4196.8	84	300	503	不受限	500
3417	仁义站	天全电力调度控制中心	雅安配调.思经站.35kV/#2主变	5000	4334.5	87	100	566	不受限	500
3418	跑马山站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜地调.跑马山站.110kV/1#主变	20000	19524.3	98	0	476	不受限	476
3419	高桥站	南江电力调度控制中心	巴中地调.高桥站.35kV/1#变压器	10000	9544.7	95	0	455	不受限	450
3420	豹子坪站	木里藏族自治县电力调度控制中心	木里县调.豹子坪站.35kV/#1主变	1600	1132	71	0	468	不受限	400
3421	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#1主变	6300	2821.1	45	3000	479	不受限	400
3422	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/3#主变	25500	25095.5	98	0	405	不受限	400
3423	红土站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.红土站.35kV/1#主变	3150	2719.4	86	0	431	不受限	400
3424	高峰站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.高峰站.35kV/#2主变	10000	9513.2	95	0	487	不受限	400
3425	九零七站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九零七站.35kV/1#主变	2000	755.2	60	0	495	不受限	400
3426	烟袋站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.烟袋站.35kV/1#主变	2000	1600	80	0	400	不受限	400
3427	曾口站	巴州电力调度控制中心	巴中地调.曾口站.35kV/1#变压器	6300	5927.6	94	0	372	不受限	370
3428	恩阳站	巴中电力调度控制中心	巴中地调.恩阳站.110kV/2#变压器	40000	39648.5	99	0	352	不受限	350
3429	章谷	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.章谷站.35kV/2#主变	5000	4662.6	93	0	337	不受限	337
3430	乃渠站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.乃渠站.35kV/1#主变	1600	1280	80	0	320	不受限	320
3431	桥楼站	绵竹电力调度控制中心	绵竹县调.桥楼站.35kV/1#变压器	10000	9648.8	96	0	351	不受限	301
3432	小河站	威远电力调度控制中心	内江地调.小河站.35kV/#1主变	6300	3986.8	63	940	333.2	不受限	300
3433	永福站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.永福站.35kV/2#变压器	2500	2179.2	87	0	321	不受限	300
3434	求吉玛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.求吉玛站.35kV/1#主变	3150	2786.4	88	0	364	不受限	300
3435	脚木足站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.脚木足站.35kV/1#主变	3150	331.8	11	0	337	不受限	300
3436	艳山红站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.艳山红站.35kV/1#主变	16000	463.2	58	0	337	不受限	300
3437	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#3主变	800	498.2	62	0	302	不受限	300
3438	林家坝站	南江电力调度控制中心	巴中地调.林家坝站.35kV/2#变压器	10000	9752.4	98	0	248	不受限	240
3439	小高站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.小高站.35kV/#1主变	2500	2215	88.6	0	285	不受限	228
3440	平溪站	通江电力调度控制中心	巴中地调.平溪站.35kV/2#变压器	4000	3783.8	95	0	216	不受限	210
3441	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#2主变	5000	4712.3	94	0	288	不受限	200
3442	洛坪站	南江电力调度控制中心	巴中地调.洛坪站.35kV/2#变压器	6300	6171.2	98	0	129	不受限	120
3443	柑坳站	富顺电力调度控制中心	自贡地调.柑坳站.35kV/#3主变	5000	4812.2	93	0	188	不受限	100
3444	九州硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.九州硅业站.35kV/#4主变	200	89.5	45	0	111	不受限	100
3445	三增站	蒲城电力调度控制中心	蒲城县调.三增站.35kV/#1主变	10000	9876.5	99	0	124	不受限	100
3446	康勒站	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	四川省调.康勒站.35kV/1#主变	3150	3074	98	0	76	不受限	70
3447	白节	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.白节.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3448	梅雨站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.梅雨站.35kV/2#主变	10000	9198	92	null	802	不受限	不可开放
3449	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#2主变	10000	9040	90	null	960	不受限	不可开放
3450	盐源盐井站	盐源电力调度控制中心	凉山地调.盐源盐井站.35kV/#1主变	10000	9141	91	null	859	不受限	不可开放
3451	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#2主变	31500	30438.8	97	null	1061	不受限	不可开放
3452	城东站	盐源电力调度控制中心	盐源县调.城东站.110kV/#1主变	31500	33540.4	106	null	-2040	不受限	不可开放
3453	城宁	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.城宁.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3454	丰乐	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.丰乐.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3455	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#1主变	10000	8525	85	1000	475	不受限	不可开放
3456	巴汝站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.巴汝站.35kV/#1主变	10000	6218.8	62	6000	-2219	不受限	不可开放
3457	经久站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.经久站.110kV/#1主变	50000	43737.7	87	3000	3262	不受限	不可开放
3458	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#2主变	40000	27805.8	70	12000	194	不受限	不可开放
3459	马道站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.马道站.110kV/#1主变	50000	34742.4	69	15000	258	不受限	不可开放
3460	民胜站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.民胜站.35kV/#1主变	4000	2624.5	66	9000	-7624	不受限	不可开放
3461	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#2主变	10000	8108.4	81	6000	-4108	不受限	不可开放
3462	佑君站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.佑君站.35kV/#2主变	10000	9759.2	98	1000	-759	不受限	不可开放
3463	琅环站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.琅环站.35kV/#1主变	6300	4739.1	75	9000	-7439	不受限	不可开放
3464	大营站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.大营站.35kV/#2主变	4000	2370.5	59	2500	-870	不受限	不可开放
3465	太和站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.太和站.35kV/#1主变	10000	9214.7	92	7000	-6215	不受限	不可开放
3466	阿七站	凉山彝族自治州电力调度控制中心	凉山地调.阿七站.35kV/#1主变	4000	3489	87	160	351	不受限	不可开放
3467	老村站	宁南电力调度控制中心	宁南县调.老村站.35kV/#2主变	10000	3210	32	0	6790	不受限	不可开放
3468	城北站布拖	布拖电力调度控制中心	布拖县调.城北站布拖.35kV/3#主变	10000	9989.7	100	0	10	不受限	不可开放
3469	大渡	纳溪电力调度控制中心	泸州地调.大渡.110kV/#2主变	31500	24054.8	76	10240	-2795	不受限	不可开放
3470	安龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安龙站.35kV/1#主变	3150	3245.9	103	0	-96	不受限	不可开放
3471	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#2主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3472	布多隧道简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.布多隧道简易站.35kV/1#主变	2000	2994.3	150	0	-994	不受限	不可开放
3473	江北	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.江北.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3474	盘兴	巴中电力调度控制中心	巴中地调.盘兴.220kV/1#变压器	180000	181632.8	101	0	-1633	受限	不可开放
3475	宁华站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.宁华站.110kV/#1主变	40000	31924.7	80	0	75	不受限	不可开放
3476	城北站	米易电力调度控制中心	攀枝花地调.城北站.110kV/#1主变	31500	24178.5	77	0	1022	不受限	不可开放
3477	桂花山	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.桂花山.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3478	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#1主变	6300	5008	79	0	32	不受限	不可开放
3479	南坝站	米易电力调度控制中心	米易县调.南坝站.35kV/#1主变	6300	5816.1	92	0	-776	不受限	不可开放
3480	中禾站	米易电力调度控制中心	米易县调.中禾站.35kV/#2主变	6300	5152	82	0	-112	不受限	不可开放
3481	西谷站	米易电力调度控制中心	米易县调.西谷站.35kV/#1主变	10000	8758	88	0	-758	不受限	不可开放
3482	上马	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.上马.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3483	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/2#主变	25500	25647.4	101	0	-147	不受限	不可开放
3484	沙合	纳溪电力调度控制中心	纳溪县调.沙合.35kV/#1主变	20000	2000	10	0	18000	不受限	不可开放
3485	安顺站	盐边电力调度控制中心	盐边县调.安顺站.35kV/#1主变	12500	12014.1	96	0	486	不受限	不可开放
3486	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/1#主变	25000	39345.7	157	0	-14346	不受限	不可开放
3487	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/1#变压器	50000	25166.4	50	0	0	不受限	不可开放
3488	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/2#变压器	50000	26209.4	52	0	0	不受限	不可开放
3489	通悦站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.通悦站.110kV/2#变压器	50000	25214.4	50	0	0	不受限	不可开放
3490	海子山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.海子山站.110kV/1#主变	20000	19664.5	98	0	336	不受限	不可开放
3491	凤凰站	乐山电力调度控制中心	乐山地调.凤凰站.110kV/1#变压器	50000	26074.6	52	0	0	不受限	不可开放
3492	宏光盐化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.盐化站.110kV/1#主变	31500	33758.9	107	0	-2259	不受限	不可开放
3493	陈家站	达县电力调度控制中心	达县县调.陈家站.35kV/#2主变	0	0	0	0	0	不受限	不可开放
3494	红阳站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.红阳站.35kV/1#变压器	10000	7249.2	72	0	751	不受限	不可开放
3495	新农站	沙湾电力调度控制分中心	沙湾县调.新农站.35kV/1#变压器	8000	5498.5	69	6000	-5098	不受限	不可开放
3496	寿鹤站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/2#变压器	16000	14988	94	null	1012	不受限	不可开放
3497	寿鹤站	峨眉山电力调度控制分中心	峨眉山县调.寿鹤站.35kV/1#变压器	16000	16608.3	104	null	-608	不受限	不可开放
3498	瓦子坡	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瓦子坡.35kV/#2主变	10000	4160	42	0	-2300	不受限	不可开放
3499	瓦子坡	射洪电力调度控制中心	射洪县调.瓦子坡.35kV/#1主变	10000	4160	42	0	-2300	不受限	不可开放
3500	利店站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.利店站.35kV/3#变压器	0	0	0	null	0	不受限	不可开放
3501	沐川站	沐川电力调度控制分中心	乐山地调.沐川站.110kV/1#变压器	40000	40179.6	100	0	-180	不受限	不可开放
3502	张家口	射洪电力调度控制中心	遂宁地调.张家口.110kV/#2主变	31500	17410.9	55	0	-961	不受限	不可开放
3503	利店站	沐川电力调度控制分中心	沐川县调.利店站.35kV/1#变压器	6300	6937	110	0	-637	不受限	不可开放
3504	（会理县调）城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.（会理县调）城南站.35kV/#1主变	8000	4745.5	59	4050	-795	受限	不可开放
3505	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#2主变	6300	6349.2	101	887.5	-937	受限	不可开放
3506	绿水站	会理电力调度控制中心	会理县调.绿水站.35kV/#1主变	10000	7836.3	78	4415	-2251	受限	不可开放
3507	（会理县调）城南站	会理电力调度控制中心	会理县调.（会理县调）城南站.35kV/#2主变	8000	4834.3	60	5895	-2729	受限	不可开放
3508	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#2主变	6300	4515	72	1800	-15	受限	不可开放
3509	外北站	会理电力调度控制中心	会理县调.外北站.35kV/#1主变	6300	3801	60	5245	-2746	受限	不可开放
3510	通安站	会理电力调度控制中心	会理县调.通安站.35kV/#2主变	6300	2232.5	35	5892.5	-1825	受限	不可开放
3511	鹿厂站	会理电力调度控制中心	会理县调.鹿厂站.35kV/#2主变	12500	5322.6	43	8290	-1113	受限	不可开放
3512	木古站	会理电力调度控制中心	会理县调.木古站.35kV/#1主变	6300	5491.2	87	887.5	-79	受限	不可开放
3513	益门站	会理电力调度控制中心	会理县调.益门站.35kV/#2主变	6300	3068.9	49	5280	-2049	受限	不可开放
3514	力马河站	会理电力调度控制中心	会理县调.力马河站.35kV/#2主变	6300	2638	42	7300	-3638	受限	不可开放
3515	普雄站	越西电力调度控制中心	越西县调.普雄站.35kV/#1主变	4000	3607.1	90	0	393	不受限	不可开放
3516	大瑞站	越西电力调度控制中心	越西县调.大瑞站.35kV/#1主变	6300	5788.8	92	0	511	不受限	不可开放
3517	巴姑站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.巴姑站.110kV/#1主变	31500	28660	91	0	2840	不受限	不可开放
3518	元宝山站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.元宝山站.35kV/#1主变	5000	5585.4	112	0	-585	不受限	不可开放
3519	海湾站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.海湾站.35kV/#2主变	10000	8977.7	90	0	-608	不受限	不可开放
3520	双沙	古蔺电力调度控制中心	古蔺县调.双沙.35kV/#1主变	6300	5137.7	82	0	-38	不受限	不可开放
3521	上田坝站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.上田坝站.35kV/#2主变	10000	9955.5	100	0	45	不受限	不可开放
3522	（雷波县调）城邻站	雷波电力调度控制中心	凉山地调.（雷波县调）城邻站.35kV/#2主变	10000	8418.1	84	0	682	不受限	不可开放
3523	千拖站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.千拖站.35kV/#1主变	5000	3814.8	76	0	385	不受限	不可开放
3524	（雷波县调）城邻站	雷波电力调度控制中心	雷波县调.（雷波县调）城邻站.35kV/#1主变	10000	9291.9	93	0	508	不受限	不可开放
3525	河边	大英电力调度控制中心	大英县调.河边.35kV/#1主变	6300	6379.3	101	5600	-5679	不受限	不可开放
3526	孔坪站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.孔坪站.35kV/#2主变	5000	4099.2	82	3150	-2249	不受限	不可开放
3527	多营站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#2主变	6300	7018.7	111	0	-719	不受限	不可开放
3528	多营站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.多营站.35kV/#1主变	5000	5512.6	110	1400	-1913	不受限	不可开放
3529	八步站	雨城电力调度控制中心	雅安地调.八步站.35kV/#1主变	5000	4898.8	98	0	101	不受限	不可开放
3530	宝兴站	宝兴电力调度控制中心	雅安配调.宝兴站.35kV/#2主变	6300	6980.4	111	0	-680	不受限	不可开放
3531	富庄站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.富庄站.110kV/#1主变	0	2454.2	5	0	46523	不受限	不可开放
3532	富庄站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.富庄站.110kV/#2主变	0	2542.5	5	0	47122	不受限	不可开放
3533	干溪坝站	汉源电力调度控制中心	雅安地调.干溪坝站.110kV/#1主变	50000	49649.6	99	0	350	不受限	不可开放
3534	三台站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.三台站.35kV/#2主变	6300	7516.1	119	0	-1216	不受限	不可开放
3535	永乐	大英电力调度控制中心	大英县调.永乐.35kV/1#主变	6300	3113	49	2830	357	不受限	不可开放
3536	界牌站	荥经电力调度控制中心	荥经县调.界牌站.35kV/#1主变	3150	2038.8	65	500	111	不受限	不可开放
3537	双塘站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.双塘站.110kV/#1主变	0	24536	49	null	3250	不受限	不可开放
3538	双塘站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.双塘站.110kV/#2主变	0	23223	41	null	6522	不受限	不可开放
3539	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.万古站.35kV/#2主变	0	6985	77	3750	-3750	不受限	不可开放
3540	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.黑竹站.35kV/#2主变	0	7566	76	0	6532	不受限	不可开放
3541	油墙碥站	雅安电力调度控制中心	雅安配调.油墙碥站.35kV/#2主变	10000	7866.9	79	9000	-6867	不受限	不可开放
3542	蒙阳站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.蒙阳站.110kV/#1主变	50000	22448.8	45	46260	-18709	不受限	不可开放
3543	卫千桥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.卫千桥站.110kV/#2主变	63000	45820.2	73	16230	950	不受限	不可开放
3544	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#2主变	50000	43022	86	37300	-30322	不受限	不可开放
3545	黑竹站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.黑竹站.35kV/#1主变	12500	8770.4	70	7379	-3649	不受限	不可开放
3546	马岭站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.马岭站.35kV/#1主变	6300	5528.2	88	375	397	不受限	不可开放
3547	万古站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.万古站.35kV/#1主变	8000	7575.6	95	3530	-3106	不受限	不可开放
3548	油墙碥站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.油墙碥站.35kV/#1主变	10000	7812	78	2030	158	不受限	不可开放
3549	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#1主变	50000	44561.6	89	33321	-27883	不受限	不可开放
3550	城西站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.城西站.110kV/#2主变	50000	28834.8	58	45060	-23895	不受限	不可开放

3551	红星站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.红星站.110kV/#1主变	50000	38842	78	26910	-15752	不受限	不可开放
3552	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#2主变	50000	35673.8	71	16540	-2214	不受限	不可开放
3553	永兴站	雅安电力调度控制中心	雅安地调.永兴站.110kV/#1主变	50000	39624	79	22145	-11769	不受限	不可开放
3554	仁义站	雅安电力调度控制中心	天全县调.仁义站.35kV/#2主变	6300	7218.8	115	350	-1269	不受限	不可开放
3555	安全站	雅安电力调度控制中心	石棉县调.安全站.35kV/#1主变	6300	6380	101	0	-80	不受限	不可开放
3556	汇源硅厂站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.汇源硅厂站.35kV/1#主变	9000	13435.8	149	0	-4436	不受限	不可开放
3557	董家坡站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.董家坡站.35kV/#1主变	5000	4648.7	93	0	351	不受限	不可开放
3558	协鑫硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.协鑫硅业站.110kV/3#主变	16500	23945.2	145	0	-7445	不受限	不可开放
3559	上里站	石棉电力调度控制中心	石棉县调.上里站.35kV/#1主变	1250	1171.6	94	0	78	不受限	不可开放
3560	荞家沟站	石棉电力调度控制中心	雅安地调.荞家沟站.110kV/#2主变	40000	40174.2	100	0	-174	不受限	不可开放
3561	响水滩站	雅安配调	芦山县调.响水滩站.35kV/#1主变	10000	3316	33	13815	-7131	不受限	不可开放
3562	三江站	雅安配调	雅安地调.三江站.110kV/#1主变	50000	18457.1	37	30675	868	不受限	不可开放
3563	标树坪站	雅安配调	芦山县调.标树坪站.35kV/#1主变	4000	2305.2	58	12960	-11265	不受限	不可开放
3564	新庄站	雅安配调	芦山县调.新庄站.35kV/#2主变	10000	5254.4	53	26785	-22039	不受限	不可开放
3565	新庄站	雅安配调	芦山县调.新庄站.35kV/#1主变	10000	7118.1	71	19930	-17048	不受限	不可开放
3566	大岩腔站	雅安配调	芦山县调.大岩腔站.35kV/#1主变	6300	2172.8	34	16990	-12863	不受限	不可开放
3567	苗溪站	雅安配调	雅安地调.苗溪站.110kV/#1主变	50000	20862.9	42	46200	-17063	不受限	不可开放
3568	金花站	雅安配调	雅安地调.金花站.110kV/#2主变	63000	27327.7	43	82710	-47038	不受限	不可开放
3569	金花站	雅安配调	雅安地调.金花站.110kV/#1主变	50000	40522.7	81	41640	-32163	不受限	不可开放
3570	彭家坝站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.彭家坝站.110kV/#1主变	50000	57389.1	115	250	-7639	不受限	不可开放
3571	园艺站	绵阳电力调度控制中心	绵阳地调.园艺站.110kV/1#变压器	50000	42288.9	85	3630	4081	不受限	不可开放
3572	总发站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.总发站.35kV/#1主变	6300	3796	60	3430	-926	不受限	不可开放
3573	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/1#变压器	240000	221000	92	0	19000	不受限	不可开放
3574	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#2主变	6300	5857.2	93	750	-307	不受限	不可开放
3575	塘汛站	游仙电力调度控制中心	绵阳地调.塘汛站.110kV/1#变压器	40000	38281.2	96	880	839	不受限	不可开放
3576	荞维站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.荞维站.35kV/1#主变	12500	11547.6	92	0	952	不受限	不可开放
3577	同德站	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.同德站.35kV/#1主变	6300	6436.2	102	0	-136	不受限	不可开放
3578	新钒	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.新钒.220kV/2#变压器	240000	227000	95	0	13000	不受限	不可开放
3579	京多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.京多站.35kV/1#主变	3150	3292.6	105	0	-143	不受限	不可开放
3580	马店河	攀枝花电力调度控制中心	攀枝花地调.马店河.220kV/2#变压器	240000	220481.1	92	0	19519	不受限	不可开放
3581	云盘梁站	广元电力调度控制中心	广元地调.云盘梁站.110kV/#3主变	0	29261	58	null	0	不受限	不可开放
3582	三合站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.三合站.110kV/1#变压器	50000	50804.1	102	0	-804	不受限	不可开放
3583	勤乌站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.勤乌站.110kV/1#主变	40000	38794.8	97	0	1205	不受限	不可开放
3584	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#2主变	10000	7714.9	77	6050	-3765	不受限	不可开放
3585	弥陀	泸州电力调度控制中心	泸州地调.弥陀.35kV/#1主变	10000	6393.6	64	6050	-2444	不受限	不可开放
3586	大秦铬业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.大秦铬业站.110kV/2#主变	12500	16699.2	134	0	-4199	不受限	不可开放
3587	太白站	江油电力调度控制中心	绵阳地调.太白站.110kV/2#变压器	50000	45595.4	91	0	4405	不受限	不可开放
3588	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/1#主变	25500	25791.6	101	0	-292	不受限	不可开放
3589	35kV王家站	广元电力调度控制中心	广元地调.35kV王家站.35kV/#1主变	6300	5916.1	94	0	384	不受限	不可开放
3590	大明	江油电力调度控制中心	绵阳地调.大明.220kV/1#变压器	120000	112436.3	94	0	7564	不受限	不可开放
3591	思蒙站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.思蒙站.110kV/1#主变	40000	38887.3	97	0	1113	不受限	不可开放
3592	岷江电化站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.岷江电化站.110kV/3#主变	30000	30060	100	0	-60	不受限	不可开放
3593	石桥	泸州电力调度控制中心	泸州地调.石桥.35kV/#2主变	5000	3722	74	1630	-352	不受限	不可开放
3594	新纪元站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.新纪元站.110kV/4#主变	23000	27271.4	119	0	-4271	不受限	不可开放
3595	贾洛站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.贾洛站.35kV/1#主变	3150	2934.4	93	0	216	不受限	不可开放
3596	安平站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.安平站.110kV/2#主变	63000	38931.8	62	64750	-40682	不受限	不可开放
3597	福盛	眉山电力调度控制中心	眉山地调.福盛.220kV/1#变压器	150000	136840.11	91	0	13160	不受限	不可开放
3598	满天星简易站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.满天星简易站.35kV/1#主变	12500	3744.9	150	0	-1250	不受限	不可开放
3599	界牌站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.界牌站.110kV/1#变压器	31500	31824	101	0	-324	不受限	不可开放
3600	黄龙站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.黄龙站.35kV/2#主变	4000	3607	90	0	393	不受限	不可开放
3601	花谈站	安州电力调度控制中心	绵阳地调.花谈站.110kV/1#变压器	31500	26584.9	84	3250	1665	不受限	不可开放
3602	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/2#主变	33000	17196.8	104	0	-697	不受限	不可开放
3603	黄蚁	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄蚁.110kV/#2主变	50000	43704.5	87	15850	-9554	不受限	不可开放
3604	枣树	眉山电力调度控制中心	眉山地调.枣树.220kV/1#变压器	180000	173507.6	96	0	6492	不受限	不可开放
3605	黄蚁	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄蚁.110kV/#1主变	50000	44173.3	88	15850	-10023	不受限	不可开放
3606	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/1#主变	8000	7500	94	0	500	不受限	不可开放
3607	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/2#变压器	150000	145837.5	97	0	4163	不受限	不可开放
3608	宝飞	眉山电力调度控制中心	眉山地调.宝飞.220kV/3#变压器	180000	178025.89	99	0	1974	不受限	不可开放
3609	长卿站	梓潼电力调度控制中心	绵阳地调.长卿站.110kV/1#变压器	31500	28815	91	4460	-1775	不受限	不可开放
3610	安曲站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.安曲站.110kV/1#主变	6300	7108.8	113	0	-809	不受限	不可开放
3611	嘉信硅业站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.嘉信硅业站.110kV/3#主变	16500	17898.7	108	0	-1399	不受限	不可开放
3612	兰店站	眉山电力调度控制中心	眉山地调.兰店站.110kV/1#主变	50000	45889.6	92	0	4110	不受限	不可开放
3613	王渡	自贡电力调度控制中心	自贡地调.王渡.220kV/2#变压器	180000	170197	95	0	9803	不受限	不可开放
3614	爱国	眉山电力调度控制中心	眉山地调.爱国.220kV/1#变压器	150000	145794.9	97	0	4205	不受限	不可开放
3615	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/1#变压器	20000	18419	92	3600	-2019	不受限	不可开放
3616	射江站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.射江站.35kV/2#主变	8000	9720	122	0	-1720	不受限	不可开放
3617	火地坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.火地坝站.110kV/2#主变	25000	37429.9	150	0	-12430	不受限	不可开放
3618	摇鼓站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.摇鼓站.110kV/1#变压器	40000	41474.4	104	400	-1874	不受限	不可开放
3619	黄江站	北川电力调度控制中心	绵阳地调.黄江站.35kV/2#变压器	20000	20537	103	0	-537	不受限	不可开放
3620	黄草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄草坝.110kV/#2主变	50000	32707.6	65	21680	-4388	不受限	不可开放
3621	业隆沟站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.业隆沟站.35kV/1#主变	6300	9076	144	0	-2776	不受限	不可开放
3622	黄草坝	泸州电力调度控制中心	泸州地调.黄草坝.110kV/#1主变	40000	26019	65	21680	-7699	不受限	不可开放
3623	鹧鸪山站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.鹧鸪山站.35kV/2#主变	1600	2379.8	149	0	-780	不受限	不可开放
3624	望江站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.望江站.110kV/1#变压器	50000	46056.6	92	0	3943	不受限	不可开放
3625	城北站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.城北站.35kV/2#主变	10000	9622.4	96	0	378	不受限	不可开放
3626	黄甸站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.黄甸站.35kV/1#变压器	6300	2942.8	47	6000	-2643	不受限	不可开放
3627	五龙站	盐亭电力调度控制中心	绵阳地调.五龙站.35kV/2#变压器	6300	3477.5	55	6000	-3177	不受限	不可开放
3628	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#2主变	40000	30227.1	76	31330	-21557	不受限	不可开放
3629	金川城关站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.金川城关站.35kV/金川城关1#主变	6300	7000	111	0	-700	不受限	不可开放
3630	龙马潭	泸州电力调度控制中心	泸州地调.龙马潭.110kV/#1主变	63000	32324.3	51	31330	-654	不受限	不可开放
3631	若尔盖站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.若尔盖站.110kV/2#主变	31500	32016	102	0	-516	不受限	不可开放
3632	沙石多站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.沙石多站.35kV/1#主变	3150	3304.6	105	0	-155	不受限	不可开放
3633	阿坝站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.阿坝站.110kV/2#主变	31500	28887.2	92	0	2613	不受限	不可开放
3634	侨源站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.侨源站.110kV/1#主变	40000	45078	113	0	-5078	不受限	不可开放
3635	麦洼站	阿坝电力调度控制中心	阿坝地调.麦洼站.35kV/1#主变	3150	3175.2	101	0	-25	不受限	不可开放
3636	保华站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.保华站.35kV/2#主变	6300	5723	91	0	577	不受限	不可开放
3637	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#2主变	40000	47094	118	0	-7094	不受限	不可开放
3638	板仓站	自贡电力调度控制中心	自贡地调.板仓站.110kV/#1主变	40000	38382	96	0	1618	不受限	不可开放
3639	涌泉	温江电力调度控制中心	成都地调.涌泉.110kV/#1主变	63000	54300	86	22000	-13300	不受限	不可开放
3640	高板	金堂电力调度控制中心	金堂县调.高板.35kV/#2主变	6300	5790.4	92	0	510	不受限	不可开放
3641	沙坝站	内江电力调度控制中心	内江地调.沙坝站.110kV/#3主变	50000	49000	98	12430	-11430	不受限	不可开放
3642	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#1主变	50000	29102.8	58	51712	-30815	不受限	不可开放
3643	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#1主变	63000	30847.8	49	96202	-64050	不受限	不可开放
3644	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/1#变压器	150000	133289.5	89	9000	7711	不受限	不可开放
3645	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#1主变	40000	19315.3	48	88820	-68135	不受限	不可开放
3646	清江	金堂电力调度控制中心	成都地调.清江.35kV/#1主变	10000	9048	90	0	952	不受限	不可开放
3647	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#2主变	31500	21476.4	68	8682	1342	不受限	不可开放
3648	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/2号主变	63000	33883.8	54	103828	-74712	不受限	不可开放
3649	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#1主变	63000	51792	82	25537	-14329	不受限	不可开放
3650	东岳	金堂电力调度控制中心	成都地调.东岳.110kV/#2主变	63000	55144	88	25537	-17681	不受限	不可开放
3651	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#1主变	50000	42332.4	85	21740	-14072	不受限	不可开放
3652	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#1主变	50000	53717.7	107	48165	-51883	不受限	不可开放
3653	杨柳	金堂电力调度控制中心	成都地调.杨柳.110kV/#2主变	50000	37118.4	74	21740	-8858	不受限	不可开放
3654	白塔站	高坪电力调度控制中心	南充地调.白塔站.110kV/#2主变	50000	32217.4	64	70363	-52580	不受限	不可开放
3655	红卫	金堂电力调度控制中心	成都地调.红卫.110kV/#1主变	31500	22704	72	8682	114	不受限	不可开放
3656	都足坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都足坝站.35kV/#1主变	6300	3729.7	59	13650	-11080	不受限	不可开放
3657	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#2主变	10000	6570.1	66	3720	-290	不受限	不可开放
3658	双苏站	内江电力调度控制中心	内江地调.双苏站.110kV/#1主变	40000	32548.3	81	5960	1492	不受限	不可开放
3659	都京坝站	高坪电力调度控制中心	南充地调.都京坝站.35kV/#2主变	16000	5242.8	33	40605	-29848	不受限	不可开放
3660	寿溪桥	内江电力调度控制中心	内江地调.寿溪桥.220kV/2#变压器	150000	128768.4	86	30395	-9163	不受限	不可开放
3661	红花	天府电力调度控制中心	天府地调.红花.35kV/1#变压器	10000	9006.4	90	0	994	不受限	不可开放
3662	望城站	高坪电力调度控制中心	南充地调.望城站.110kV/#2主变	50000	29655.5	59	206070	-185725	不受限	不可开放
3663	河东站	高坪电力调度控制中心	南充地调.河东站.110kV/1号主变	63000	25250.2	40	75110	-37360	不受限	不可开放
3664	松柏	内江电力调度控制中心	内江地调.松柏.220kV/2#变压器	150000	145697	97	795	3508	不受限	不可开放
3665	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#2主变	10000	6762	68	13810	-10572	不受限	不可开放
3666	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站.35kV/#1主变	10000	4303.7	43	8660	-2964	不受限	不可开放
3667	烟山站	高坪电力调度控制中心	南充地调.烟山站.35kV/#2主变	10000	4220.9	42	6715	-936	不受限	不可开放
3668	航空港站	高坪电力调度控制中心	南充地调.航空港站.110kV/#2主变	50000	47150.4	94	41000	-38150	不受限	不可开放
3669	松林坡站	旺苍电力调度控制中心	广元地调.松林坡站.110kV/#2主变	40000	29511.7	74	0	2488	不受限	不可开放
3670	龙门站	高坪电力调度控制中心	南充地调.龙门站.110kV/#2主变	40000	20973	52	97150	-78123	不受限	不可开放
3671	长乐站	高坪电力调度控制中心	南充地调.长乐站.35kV/#1主变	10000	6714.5	67	14290	-11004	不受限	不可开放
3672	永安	天府电力调度控制中心	天府地调.永安.35kV/2#变压器	10000	9780	98	0	220	不受限	不可开放
3673	洪河	天府电力调度控制中心	天府地调.洪河.110kV/2#变压器	57300	57156	100	0	144	不受限	不可开放
3674	威南站	内江电力调度控制中心	内江地调.威南站.110kV/#1主变	50000	45814	92	5600	-1414	不受限	不可开放
3675	永春站	德昌电力调度控制中心	凉山地调.永春站.35kV/#2主变	5000	4689.4	94	0	311	受限	不可开放
3676	金鹅	内江电力调度控制中心	内江地调.金鹅.220kV/2#变压器	150000	151465.11	101	0	-1465	不受限	不可开放
3677	港东站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.港东站.110kV/2#变压器	63000	57555.2	91	0	5445	不受限	不可开放
3678	江南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.江南.220kV/2#变压器	150000	140811	94	0	9189	不受限	不可开放
3679	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/1#变压器	240000	225448.6	94	0	14551	不受限	不可开放
3680	屏山	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.屏山.220kV/2#变压器	240000	231349.8	96	0	8650	不受限	不可开放
3681	龙头	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.龙头.220kV/2#变压器	180000	172179.8	96	0	7820	不受限	不可开放
3682	青霞	大邑电力调度控制中心	成都地调.青霞.35kV/#1主变	10000	9756.9	98	0	243	不受限	不可开放
3683	城南	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.城南.220kV/1#变压器	150000	123484.59	82	20050	6465	不受限	不可开放
3684	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/1#变压器	180000	203590.3	113	0	-23590	不受限	不可开放
3685	云台	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.云台.220kV/2#变压器	180000	177496.2	99	0	2504	不受限	不可开放
3686	鲁西站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.鲁西站.110kV/1#变压器	40000	34822.9	87	2500	2677	不受限	不可开放
3687	大树	大邑电力调度控制中心	成都地调.大树.110kV/#1主变	40000	36696	92	0	3304	不受限	不可开放
3688	望城坡站	内江电力调度控制中心	内江地调.望城坡站.110kV/#1主变	40000	38556	96	11235	-9791	不受限	不可开放
3689	竹海站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.竹海站.110kV/2#变压器	40000	38038	95	0	1962	不受限	不可开放
3690	东风站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.东风站.110kV/1#变压器	40000	48615.6	122	0	-8616	不受限	不可开放
3691	国宁	郫都电力调度控制中心	成都地调.国宁.110kV/1#变压器	63000	25467	40	0	0	不受限	不可开放
3692	国宁	郫都电力调度控制中心	成都地调.国宁.110kV/2#变压器	63000	17949	28	0	0	不受限	不可开放
3693	狮楼站	内江电力调度控制中心	内江地调.狮楼站.110kV/#2主变	40000	30061.8	75	7024	2914	不受限	不可开放
3694	水清站	宜宾电力调度控制中心	宜宾地调.水清站.35kV/1#变压器	6300	5874.8	93	0	425	不受限	不可开放
3695	兴隆站	资中电力调度控制中心	内江地调.兴隆站.35kV/#1主变	10000	6347.4	63	3850	-197	不受限	不可开放
3696	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#1主变	10000	9200	92	0	800	不受限	不可开放
3697	安德	郫都电力调度控制中心	成都地调.安德.35kV/#2主变	10000	9300	93	0	700	不受限	不可开放
3698	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调.中隆站.35kV/2#主变	20000	8072.7	40	18000	-6073	不受限	不可开放

3699	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调,杨场站,35kV/2#主变	20000	7406.6	37	18000	-5407	不受限	不可开放
3700	中隆站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调,中隆站,35kV/1#主变	6300	2350.1	37	5670	-1720	不受限	不可开放
3701	杨场站	丹棱电力调度控制中心	丹棱县调,杨场站,35kV/1#主变	20000	8003	40	18000	-6003	不受限	不可开放
3702	板栗站	资中电力调度控制中心	内江地调,板栗站,35kV/#1主变	10000	7645	76	2000	355	不受限	不可开放
3703	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调,滨西,110kV/1#变压器	50000	48034.8	96	0	1965	不受限	不可开放
3704	威远站	内江电力调度控制中心	内江地调,威远站,110kV/#1主变	50000	41692.2	83	10640	-2332	不受限	不可开放
3705	光明	彭州电力调度控制中心	成都地调,光明,110kV/#1主变	63000	51030	81	8260	3710	不受限	不可开放
3706	西溪站	广安电力调度控制中心	广安地调,西溪站,110kV/#1主变	50000	45689.4	91	0	4311	不受限	不可开放
3707	天彭	彭州电力调度控制中心	成都地调,天彭,110kV/#2主变	40000	36408	91	200	3392	不受限	不可开放
3708	宋家站	资中电力调度控制中心	内江地调,宋家站,35kV/#1主变	10000	8843.6	88	315	841	不受限	不可开放
3709	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调,牡丹,110kV/#2主变	40000	35838	90	1850	2312	不受限	不可开放
3710	九尺	彭州电力调度控制中心	成都地调,九尺,35kV/#1主变	10000	8450	85	1300	250	不受限	不可开放
3711	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调,济川站,110kV/#3主变	50000	45198.2	90	2000	2802	不受限	不可开放
3712	牡丹	彭州电力调度控制中心	成都地调,牡丹,110kV/#1主变	40000	35508	89	1650	2842	不受限	不可开放
3713	济川站	营山电力调度控制中心	南充地调,济川站,110kV/#2主变	50000	46835	94	1050	2115	不受限	不可开放
3714	连封	彭州电力调度控制中心	成都地调,连封,220kV/1#变压器	150000	137024.4	91	4515	8461	不受限	不可开放
3715	富强站	中江电力调度控制中心	中江县调,富强站,35kV/1#变压器	10000	5751	57	0	0	不受限	不可开放
3716	富强站	中江电力调度控制中心	中江县调,富强站,35kV/2#变压器	10000	5775	57	0	0	不受限	不可开放
3717	西创	新津电力调度控制中心	成都地调,西创,110kV/1#变压器	0	10000	15	0	0	不受限	不可开放
3718	西创	新津电力调度控制中心	成都地调,西创,110kV/2#变压器	0	10000	15	0	0	不受限	不可开放
3719	凯江站	中江电力调度控制中心	中江县调,凯江站,110kV/2#变压器	63000	57050.4	91	6070	-120	不受限	不可开放
3720	清凉	新津电力调度控制中心	成都地调,清凉,110kV/#2主变	50000	45602.9	91	0	4397	不受限	不可开放
3721	城南站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调,城南站(西充),35kV/#2主变	20000	13835.1	69	9586.32	-3421	不受限	不可开放
3722	城南站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调,城南站(西充),35kV/#1主变	20000	13251.1	66	20995	-14246	不受限	不可开放
3723	回龙站	中江电力调度控制中心	中江县调,回龙站,35kV/1#变压器	12500	11692.8	94	0	807	不受限	不可开放
3724	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调,健康,35kV/1#主变	10000	7455	75	11337.5	-8793	不受限	不可开放
3725	松山站	中江电力调度控制中心	中江县调,松山站,110kV/2#变压器	50000	45171.9	90	8600	-3772	不受限	不可开放
3726	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调,石盘,110kV/2#主变	40000	21389.2	53	26030	-20549	不受限	不可开放
3727	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调,清风,35kV/2#主变	20000	10896.3	54	11167.5	-2064	不受限	不可开放
3728	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调,草池,110kV/1#主变	40000	32260.8	81	16972.5	-16216	不受限	不可开放
3729	江淡站	彭山电力调度控制中心	彭山县调,江淡站,35kV/1#主变	6300	5051.5	80	1600	-351	不受限	不可开放
3730	贾家	简阳电力调度控制中心	成都地调,贾家,110kV/1#主变	50000	32315.3	65	8035	-2350	不受限	不可开放
3731	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调,龙会站,35kV/#1主变	20000	13959.2	70	8540	-12039	不受限	不可开放
3732	清风	简阳电力调度控制中心	资阳地调,清风,35kV/1#主变	10000	7715.9	77	11167.5	-8883	不受限	不可开放
3733	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调,长岭,110kV/1#主变	40000	18265	46	17197.5	-7462	不受限	不可开放
3734	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调,绛溪河,110kV/#2主变	63000	16900	27	500	-44402	不受限	不可开放
3735	绛溪河	简阳电力调度控制中心	成都地调,绛溪河,110kV/#1主变	63000	21200	34	500	-48702	不受限	不可开放
3736	槐树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调,槐树站(西充),35kV/#1主变	10000	4767.9	48	10250	-5018	不受限	不可开放
3737	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调,兴隆镇,35kV/2#主变	10000	4711	47	5215	74	不受限	不可开放
3738	长岭	简阳电力调度控制中心	成都地调,长岭,110kV/2#主变	50000	23279	47	17197.5	-2476	不受限	不可开放
3739	龙会站	威远电力调度控制中心	内江地调,龙会站,35kV/#2主变	10000	9760.8	98	0	239	不受限	不可开放
3740	健康	简阳电力调度控制中心	资阳地调,健康,35kV/2#主变	10000	5824	58	11337.5	-7162	不受限	不可开放
3741	石盘	简阳电力调度控制中心	成都地调,石盘,110kV/1#主变	31500	31553.7	100	26030	-39214	不受限	不可开放
3742	新场站	威远电力调度控制中心	内江地调,新场站,35kV/#1主变	8000	3054.7	38	4780	-4685	不受限	不可开放
3743	槐树站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调,槐树站(西充),35kV/#2主变	6300	2888.4	46	6520.78	-3109	不受限	不可开放
3744	兴隆镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调,兴隆镇,35kV/1#主变	10000	6952	70	5215	-2167	不受限	不可开放
3745	草池	简阳电力调度控制中心	成都地调,草池,110kV/2#主变	31500	20816.4	66	16972.5	-13272	不受限	不可开放
3746	两河站	威远电力调度控制中心	内江地调,两河站,35kV/#2主变	6300	2403.8	38	2160	-524	不受限	不可开放
3747	五星	简阳电力调度控制中心	简阳县调,五星,35kV/2#主变	10000	6084.6	61	3422.5	493	不受限	不可开放
3748	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调,石桥,35kV/2#主变	10000	5477.4	55	5565	-1042	不受限	不可开放
3749	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调,镇西站,35kV/#2主变	10000	9132	91	855	-947	不受限	不可开放
3750	周坡站	井研电力调度控制分中心	井研县调,周坡站,35kV/1#变压器	10000	10356	104	0	-356	不受限	不可开放
3751	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调,牌坊沟,110kV/2#主变	50000	23378.1	47	36275	-9653	不受限	不可开放
3752	分全站	井研电力调度控制分中心	井研县调,分全站,35kV/1#变压器	6300	6460	103	0	-160	不受限	不可开放
3753	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调,江南,110kV/2#主变	40000	19100.4	48	31355	-10455	不受限	不可开放
3754	镇西站	威远电力调度控制中心	内江地调,镇西站,35kV/#1主变	10000	8010	80	7200	-12610	不受限	不可开放
3755	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调,简阳,110kV/1#主变	40000	20776.8	52	18702.5	521	不受限	不可开放
3756	石桥	简阳电力调度控制中心	资阳地调,石桥,35kV/1#主变	10000	6350.7	64	5565	-1916	不受限	不可开放
3757	多扶站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调,多扶站(西充),35kV/#2主变	10000	9033.9	90	7930.1	-6964	不受限	不可开放
3758	金城站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调,金城站(仪陇),35kV/#1主变	4000	3960	99	0	40	null	不可开放
3759	三星镇	简阳电力调度控制中心	资阳地调,三星镇,35kV/1#主变	10000	8446.4	84	1300	254	不受限	不可开放
3760	多扶站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调,多扶站(西充),35kV/#1主变	12500	10239	82	5180	-2919	不受限	不可开放
3761	牌坊沟	简阳电力调度控制中心	成都地调,牌坊沟,110kV/3#主变	50000	25100.5	50	36275	-11375	不受限	不可开放
3762	太平站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调,太平站(西充),35kV/#2主变	10000	4758	48	5860	-618	不受限	不可开放
3763	江南	简阳电力调度控制中心	成都地调,江南,110kV/1#主变	63000	31310.4	50	31355	335	不受限	不可开放
3764	简阳	简阳电力调度控制中心	成都地调,简阳,110kV/2#主变	40000	22803	57	18702.5	-1505	不受限	不可开放
3765	凤凰站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调,凤凰站(西充),35kV/#1主变	10000	6794.8	68	3936.82	-732	不受限	不可开放
3766	凤凰站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调,凤凰站(西充),35kV/#2主变	10000	6828.1	68	10440.1	-7268	不受限	不可开放
3767	观音站	苍溪电力调度控制中心	广安地调,观音站,35kV/1#主变	6300	5438	86	0	862	不受限	不可开放
3768	滨西	天府电力调度控制中心	天府地调,滨西,110kV/2#变压器	50000	48760.8	98	0	1239	不受限	不可开放
3769	又兴站(西充)	西充电力调度控制分中心	南充地调,又兴站(西充),35kV/#1主变	10000	4637.8	46	22095	-16733	不受限	不可开放
3770	千佛站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调,千佛站(阆中),35kV/#2主变	10000	9428.2	94	0	572	不受限	不可开放
3771	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调,骑龙,110kV/2#变压器	50000	45540	91	0	4460	不受限	不可开放
3772	水源	叙永电力调度控制中心	泸州地调,水源,35kV/#1主变	6300	3001.6	48	4100	-802	不受限	不可开放
3773	红梁子	叙永电力调度控制中心	泸州地调,红梁子,35kV/#1主变	10000	7143.9	71	3870	-1014	不受限	不可开放
3774	大树	叙永电力调度控制中心	泸州地调,大树,35kV/#1主变	10000	9398.7	94	4625	-4024	不受限	不可开放
3775	白云山站	绵东电力调度控制中心	绵东县调,白云山站,35kV/1#变压器	10000	0	0	0	10000	不受限	不可开放
3776	白云山站	绵东电力调度控制中心	绵东县调,白云山站,35kV/2#变压器	10000	0	0	0	10000	不受限	不可开放
3777	东峰站	雁江电力调度控制中心	资阳地调,东峰站,110kV/1#主变	40000	37620.5	94	0	2380	不受限	不可开放
3778	天星	雁江电力调度控制中心	资阳地调,天星,220kV/1#变压器	150000	196961.9	131	0	-46962	不受限	不可开放
3779	二龙站(阆中)	阆中电力调度控制分中心	南充地调,二龙站(阆中),35kV/#2主变	3150	3131.1	99	0	19	不受限	不可开放
3780	科创	资阳电力调度控制中心	资阳地调,科创,220kV/2#变压器	0	0	0	0	0	不受限	不可开放
3781	科创	资阳电力调度控制中心	资阳地调,科创,220kV/1#变压器	0	0	0	0	0	不受限	不可开放
3782	斑竹站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,斑竹站,110kV/1#变压器	63000	58872	93	0	4128	不受限	不可开放
3783	平家站	罗江电力调度控制中心	罗江县调,平家站,110kV/1#变压器	50000	53196	106	0	-3196	不受限	不可开放
3784	通高站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,通高站,110kV/1#主变	63000	1331.1	2	null	0	不受限	不可开放
3785	通高站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,通高站,110kV/2#主变	63000	2596.9	4	null	0	不受限	不可开放
3786	九龙石站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,九龙石站,110kV/3#主变	63000	2723.8	4	null	0	不受限	不可开放
3787	九龙石站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,九龙石站,110kV/2#主变	63000	3443.8	5	null	0	不受限	不可开放
3788	来凤站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,来凤站,35kV/1#主变	8000	7569.7	95	0	430	不受限	不可开放
3789	骐龙站	安岳电力调度控制中心	资阳地调,骐龙站,35kV/2#主变	6300	5766	92	0	534	不受限	不可开放
3790	界牌	天府电力调度控制中心	天府地调,界牌,110kV/2#变压器	63000	58375.7	93	0	2524	不受限	不可开放
3791	大面铺	天府电力调度控制中心	天府地调,大面铺,220kV/1#变压器	240000	227045	95	0	12955	不受限	不可开放
3792	广惠	安岳电力调度控制中心	资阳地调,广惠,220kV/2#变压器	150000	145765.11	97	0	4235	不受限	不可开放
3793	青城山	都江堰电力调度控制中心	成都地调,青城山,110kV/#2主变	50000	46516.8	93	19459	-15976	不受限	不可开放
3794	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调,金江,110kV/#2主变	50000	47190	94	650	2160	不受限	不可开放
3795	金江	都江堰电力调度控制中心	成都地调,金江,110kV/#1主变	50000	46437.6	93	500	3062	不受限	不可开放
3796	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调,真武寺站,35kV/1#变压器	8000	7231.8	90	0	768	不受限	不可开放
3797	蒲阳	都江堰电力调度控制中心	成都地调,蒲阳,110kV/#1主变	50000	45276	91	800	3924	不受限	不可开放
3798	真武寺站	孝泉电力调度控制中心	德阳地调,真武寺站,35kV/2#变压器	8000	8062.9	101	0	-63	不受限	不可开放
3799	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调,河西,35kV/#1主变	10000	9002	90	250	748	不受限	不可开放
3800	河西	都江堰电力调度控制中心	成都地调,河西,35kV/#2主变	10000	9422	94	0	578	不受限	不可开放
3801	六陵站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,六陵站,35kV/2#变压器	10000	9377.2	94	2750	-2127	不受限	不可开放
3802	小汉站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,小汉站,110kV/2#变压器	40000	38714.5	97	4300	-3014	不受限	不可开放
3803	芦溪站	南充电力调度控制中心	南充地调,芦溪站,35kV/#2主变	6300	2481.4	39	4505	-686	不受限	不可开放
3804	大塘站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,大塘站,110kV/2#变压器	63000	37115.8	59	33000	-7116	不受限	不可开放
3805	濛溪站	南充电力调度控制中心	南充地调,濛溪站,35kV/#2主变	5000	4633	93	3505	-3138	不受限	不可开放
3806	向阳站旧	广汉电力调度控制中心	广汉县调,向阳站旧,110kV/1#变压器	31500	30641.2	97	0	859	不受限	不可开放
3807	濛溪站	南充电力调度控制中心	南充地调,濛溪站,35kV/#1主变	8000	6847	86	3205	-2052	不受限	不可开放
3808	炳灵宫站	广汉电力调度控制中心	广汉县调,炳灵宫站,110kV/1#变压器	50000	35591.2	71	35090	-20681	不受限	不可开放
3809	张家寺	成都配调	成都地调,张家寺,110kV/#1主变	63000	58366.9	93	2000	2633	不受限	不可开放
3810	中和	成都配调	成都地调,中和,110kV/#2主变	50000	43810.8	88	4050	2139	不受限	不可开放
3811	桃园	天府电力调度控制中心	天府地调,桃园,110kV/2#变压器	50000	50160	100	0	-160	不受限	不可开放
3812	马河	成都配调	成都地调,马河,110kV/#3主变	63000	58625.6	93	0	4374	不受限	不可开放
3813	清泉站	南充电力调度控制中心	南充地调,清泉站,110kV/#2主变	50000	36345.1	73	30135	-16480	不受限	不可开放
3814	龙源寺	成都配调	成都地调,龙源寺,110kV/#1主变	40000	38596.8	96	4000	-2597	不受限	不可开放
3815	中和	成都配调	成都地调,中和,110kV/#1主变	50000	42556.8	85	4000	3443	不受限	不可开放
3816	圣灯	成都配调	成都地调,圣灯,110kV/#2主变	50000	46305.6	93	9085	-5391	不受限	不可开放
3817	35kV歧坪站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,35kV歧坪站,35kV/#1主变	4000	3740.1	94	0	-140	不受限	不可开放
3818	35kV单鼓站	苍溪电力调度控制中心	苍溪县调,35kV单鼓站,35kV/2号主变	6300	6112.4	97	0	-442	不受限	不可开放
3819	骑龙	天府电力调度控制中心	天府地调,骑龙,110kV/1#变压器	50000	50556	101	0	-556	不受限	不可开放
3820	罗家站(蓬安)	蓬安电力调度控制中心	蓬安县调,罗家站(蓬安),35kV/#2主变	10000	9017.1	90	0	983	不受限	不可开放
3821	城南站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调,城南站,35kV/2#变压器	10000	14208.2	142	8000	-12208	不受限	不可开放
3822	甘江站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调,甘江站,35kV/1#变压器	10000	6552.5	66	8000	-4552	不受限	不可开放
3823	木城站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调,木城站,35kV/1#变压器	10000	2478	25	8000	-478	不受限	不可开放
3824	黄土坡站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调,黄土坡站,110kV/2#变压器	40000	34720	87	40000	-34720	不受限	不可开放
3825	星和站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调,星和站,110kV/2#变压器	40000	25854.1	65	32000	-17854	不受限	不可开放
3826	黄土坡站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调,黄土坡站,110kV/1#变压器	50000	29840	60	40000	-19840	不受限	不可开放
3827	城南站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调,城南站,35kV/1#变压器	8000	7859.7	98	6400	-6260	不受限	不可开放
3828	永兴站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调,永兴站,35kV/1#变压器	10000	6823.3	68	8000	-4823	不受限	不可开放
3829	李渡站	嘉陵电力调度控制中心	南充地调,李渡站,35kV/#1主变	5000	6471.8	129	0	-1472	不受限	不可开放
3830	马村站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调,马村站,35kV/1#变压器	6300	4191	67	4800	-2691	不受限	不可开放
3831	星和站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调,星和站,110kV/1#变压器	40000	24626.2	62	32000	-16626	不受限	不可开放
3832	甘霖站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调,甘霖站,110kV/2#变压器	40000	21645.7	54	32000	-13646	不受限	不可开放
3833	龙源寺	成都配调	成都地调,龙源寺,110kV/#2主变	40000	33778.8	84	4300	1921	不受限	不可开放
3834	甘霖站	夹江电力调度控制分中心	乐山地调,甘霖站,110kV/1#变压器	40000	20675.3	52	32000	-12675	不受限	不可开放
3835	木城站	夹江电力调度控制分中心	夹江县调,木城站,35kV/2#变压器	10000	4031.1	40	8000	-2031	不受限	不可开放
3836	铁笼站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调,铁笼站,35kV/1#变压器	6300	6136.2	97	0	164	不受限	不可开放
3837	荣丁站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调,荣丁站,35kV/1#变压器	6300	7267.9	115	0	-968	不受限	不可开放
3838	晏风坪站	马边彝族自治县电力调度控制分中心	马边彝族自治县调,晏风坪站,35kV/1#变压器	5000	7120.5	142	0	-2120	不受限	不可开放
3839	复生站	隆昌电力调度控制中心	内江地调,复生站,35kV/#2主变	10000	7597.7	76	100	2403	不受限	不可开放
3840	界市站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调,界市站,35kV/2#主变	10000	8000	80	2430	-400	不受限	不可开放
3841	35kV金溪站	旺苍电力调度控制中心	旺苍县调,35kV金溪站,35kV/#1主变	10000	8433.5	84	0	-433	不受限	不可开放
3842	红树	青白江电力调度控制中心	成都地调,红树,35kV/2号主变	10000	9707.5	97	0	293	不受限	不可开放
3843	东区站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调,东区站,35kV/#1主变	10000	8061.3	81	8350	-6411	不受限	不可开放
3844	云顶站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调,云顶站,35kV/#1主变	10000	9430.3	94	965	-395	不受限	不可开放
3845	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调,圣灯站,35kV/#1主变	10000	8126.7	81	1950	-77	不受限	不可开放
3846	高楼	青白江电力调度控制中心	成都地调,高楼,110kV/2号主变	63000	55942	89	1830	5228	不受限	不可开放

3847	霖雨	蒲江电力调度控制中心	蒲江县调.霖雨.35kV/2号主变	10000	7602	76	1650	748	不受限	不可开放
3848	东区站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调.东区站.35kV/#2主变	10000	8407.6	84	8350	-6758	不受限	不可开放
3849	板桥	天府电力调度控制中心	天府地调.板桥.110kV/2#变压器	0	101717.91	57	0	0	不受限	不可开放
3850	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#2主变	8000	7371	92	6155	-5526	不受限	不可开放
3851	圣灯站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调.圣灯站.35kV/#2主变	10000	8924.8	89	2280	-1205	不受限	不可开放
3852	寿安	蒲江电力调度控制中心	成都地调.寿安.110kV/#2主变	50000	46094.4	92	3625	281	不受限	不可开放
3853	城北	蒲江电力调度控制中心	成都地调.城北.35kV/#1主变	8000	7161	90	100	739	不受限	不可开放
3854	界市站	隆昌电力调度控制中心	隆昌县调.界市站.35kV/#1主变	10000	9327.6	93	2430	-1758	不受限	不可开放
3855	金马	蒲江电力调度控制中心	成都地调.金马.110kV/#1主变	31500	28776	91	8315	-5591	不受限	不可开放
3856	成佳	蒲江电力调度控制中心	成都地调.成佳.35kV/#1主变	10000	8261.4	83	2060	-321	不受限	不可开放
3857	大塘	蒲江电力调度控制中心	成都地调.大塘.35kV/#2主变	10000	8769.5	88	1965	-734	不受限	不可开放
3858	长安桥	蒲江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#3主变	0	30000	50	1000	-1000	不受限	不可开放
3859	浦泉	蒲江电力调度控制中心	成都地调.浦泉.110kV/#3弧时主变	0	30000	50	1000	-1000	不受限	不可开放
3860	体育城	蒲江电力调度控制中心	成都地调.体育城.110kV/#2主变	50000	37015.3	74	16900	-3915	不受限	不可开放
3861	柳城	蒲江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#1主变	50000	48998.4	98	630	372	不受限	不可开放
3862	共耕	蒲江电力调度控制中心	成都地调.共耕.110kV/#1主变	50000	41068.6	82	6800	2131	不受限	不可开放
3863	林海站	高坪电力调度控制中心	南充地调.林海站.110kV/#1主变	63000	18028.4	29	46790	-1818	不受限	不可开放
3864	团结桥	蒲江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#2主变	10000	8972.2	90	1000	28	不受限	不可开放
3865	海科	蒲江电力调度控制中心	成都地调.海科.110kV/#1主变	63000	54648	87	3000	5352	不受限	不可开放
3866	柳城	蒲江电力调度控制中心	成都地调.柳城.110kV/#2主变	63000	57948	92	1000	4052	不受限	不可开放
3867	团结桥	蒲江电力调度控制中心	成都地调.团结桥.35kV/#1主变	10000	9249.3	92	1000	-249	不受限	不可开放
3868	长安桥	蒲江电力调度控制中心	成都地调.长安桥.110kV/#2主变	50000	47322	95	5430	-2752	不受限	不可开放
3869	浦泉	蒲江电力调度控制中心	成都地调.浦泉.110kV/#2主变	63000	53900	86	33000	-23900	不受限	不可开放
3870	东观站	高坪电力调度控制中心	南充地调.东观站.35kV/#1主变	10000	6489	65	11905	-8394	不受限	不可开放
3871	土门站(仪陇)	仪陇电力调度控制中心	仪陇县调.土门站(仪陇).35kV/#1主变	10000	9900	99	0	100	null	不可开放
3872	檐簇	岷江电力调度控制中心	岷江地调.檐簇.110kV/1#变压器	50000	0	0		45000	不受限	45000
3873	绵威	岷江电力调度控制中心	岷江地调.绵威.110kV/1#变压器	31500	0	0	6500	21850	不受限	21850
3874	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新桥.110kV/1#变压器	40000	0	0	5350	30650	不受限	30650
3875	新桥	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新桥.110kV/2#变压器	50000	0	0	6500	38500	不受限	38500
3876	油墩	岷江电力调度控制中心	岷江地调.油墩.110kV/1#变压器	50000	0	0		45000	不受限	
3877	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调.郭家坝.110kV/1#变压器	40000	0	0	6410	29590	不受限	29590
3878	郭家坝	岷江电力调度控制中心	岷江地调.郭家坝.110kV/2#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3879	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/1#变压器	63000	0	0		56700	受限	
3880	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/3#变压器	63000	0	0		56700	受限	
3881	百花	岷江电力调度控制中心	岷江地调.百花.110kV/2#变压器	63000	0	0		56700	受限	
3882	干河子	岷江电力调度控制中心	岷江地调.干河子.110kV/1#变压器	63000	0	0		56700	受限	
3883	杨柳坪	岷江电力调度控制中心	岷江地调.杨柳坪.110kV/1#变压器	31500	0	0		28350	不受限	28350
3884	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/1#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3885	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/2#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3886	新中亚	岷江电力调度控制中心	岷江地调.新中亚.110kV/3#变压器	80000	0	0		72000	不受限	72000
3887	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/1#变压器	120000	0	0		108000	受限	
3888	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/2#变压器	100000	0	0		90000	不受限	90000
3889	黄磷厂	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄磷厂.110kV/3#变压器	80000	0	0		72000	不受限	72000
3890	黄安	岷江电力调度控制中心	岷江地调.黄安.35kV/1#变压器	16000	0	0		14400	不受限	14400
3891	古溪沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.古溪沟.35kV/1#变压器	20000	0	0	12000	6000	受限	
3892	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.七盘沟.35kV/1#变压器	10000	0	0		7000	不受限	7000
3893	七盘沟	岷江电力调度控制中心	岷江地调.七盘沟.35kV/2#变压器	10000	0	0	30	6970	不受限	6970
3894	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调.威州.35kV/1#变压器	10000	0	0	400	6600	不受限	6600
3895	威州	岷江电力调度控制中心	岷江地调.威州.35kV/2#变压器	10000	0	0	500	6500	不受限	6500
3896	龙溪	岷江电力调度控制中心	岷江地调.龙溪.35kV/1#变压器	6300	0	0		5670	受限	5670
3897	银杏	岷江电力调度控制中心	岷江地调.银杏.35kV/1#变压器	6300	0	0		5670	不受限	5670
3898	清水驿	岷江电力调度控制中心	岷江地调.清水驿.110kV/1#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000
3899	清水驿	岷江电力调度控制中心	岷江地调.清水驿.110kV/2#变压器	40000	0	0		36000	不受限	36000