序号	基础信息				历史运行数据								已投入使用总容量 (kVA)	计算可开放容量 (kVA)	上级电网允许可开放容量	实际可开放容量 (kVA)
	供电单位	所属调管范围	供电单位简称	所属变电站	主变额定电容量 (kVA)	是否工商	最大负荷电流 (A)	允许载流容量 (kVA)	供电性质	历史最大负荷电流 (A)	历史最大负荷率 (%)	年度历史最大负荷 (kW)				
1	10kV洪能一线	洪都电力调度控制中心	洪能一线	洪川站	103000	否	1200	20784.61	公线	426	36	7846	0	18706.15	不受限	18700
2	10kV新羊二线主线	南昌电力调度控制中心	新羊二线	新羊站	63000	否	1200	20784.61	公线	100	8	1732	0	18706.15	不受限	18700
3	10kV罗鼎路	南昌电力调度控制中心	罗鼎路	罗堂站	100000	否	1104	19121.84	专线	670.18	79	15607.5	0	17209.66	不受限	17200
4	10kV新荣一回大馈线	南昌电力调度控制中心	新荣一回	新兴站	31500	否	1000	17320.51	公用	100	10	1732	0	15588.46	不受限	15550
5	10kV宁洋二线大馈线	赣中电力调度控制分中心	宁洋二线	梨宁	115000	否	1500	25980.76	公线	453	30	7846	0	15536.68	不受限	15500
6	10kV古星线	南昌电力调度控制中心	古星线	古城	164000	否	914	15830.94	专线	630.05	69	10912.4	0	14247.85	不受限	14200
7	10kV医院路 927 大馈线	德阳电力调度控制中心	南洲路	旭南站	92000	是	1200	20784.61	专线	139.91	12	2423.3	2500	14127.69	不受限	14100
8	10kV 杨兰一线	南昌电力调度控制中心	杨兰一线	杨塘	150000	否	900	15588.46	专线	83.36	9	1443.8	0	14029.61	不受限	14000
9	10kV 杨关线	南昌电力调度控制中心	杨关线	杨塘	150000	否	900	15588.46	专线	299.81	33	5192.2	0	14029.61	不受限	14000
10	10kV 金鼎一线	南昌电力调度控制中心	金鼎一线	金龙站	105000	否	900	15588.46	专线	606.24	67	10500.1	0	14029.61	不受限	14000
11	10kV 大石路	广汉电力调度控制中心	大石路	大塘站	126000	否	914	15830.94	专线	358.26	39	6205	800	13447.85	不受限	13400
12	10kV 罗华线	南昌电力调度控制中心	罗华线	罗庙站	102000	否	1200	20784.61	专线	314.35	26	5444.5	0	13261.65	不受限	13250
13	10kV 镇阳线	南昌电力调度控制中心	镇阳线	镇江	150000	否	800	13856.41	专线	112.93	14	1956	0	12470.77	不受限	12450
14	10kV 金能一线	眉山电力调度控制中心	金能一线	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	646.58	72	11199.09	0	12470.77	不受限	12450
15	10kV 银中线	眉山电力调度控制中心	银中线	银塘	150000	否	800	13856.41	公线	268.97	34	4658.6	0	12470.77	不受限	12450
16	10kV 大医线	眉山电力调度控制中心	大医线	大石桥站	103000	否	800	13856.41	专线	256.64	32	4445	0	12470.77	不受限	12450
17	10kV 齐昭一线 665 大馈线	泸州电力调度控制中心	齐昭一线	齐家	63000	否	800	13856.41	公线	80	10	1024	0	12470.77	不受限	12450
18	10kV 齐昭二线 666 大馈线	泸州电力调度控制中心	齐昭二线	齐家	123000	否	800	13856.41	公线	80	10	1024	0	12470.77	不受限	12450
19	10kV 南际路 917 大馈线	德阳电力调度控制中心	南际路	旭南站	90000	否	800	13856.41	专线	282.5	35	4892.9	0	12470.77	不受限	12450
20	10kV 净建线	德阳电力调度控制中心	净建线	净居	2*2400000	否	800	13856.41	专线	598.3	74	10166.2	0	12470.77	不受限	12450
21	10kV 阜月二线 用户	青白江电力调度控制中心	阜月二线	阜新	2*500000	否	800	13856.41	专线	0	0	0	0	12470.77	不受限	12450
22	10kV 净建二线	德阳电力调度控制中心	净建二线	净居	2*2400000	否	800	13856.41	专线	675.8	84	1147.3	0	12470.77	不受限	12450
23	10kV 阜万一线	青白江电力调度控制中心	阜万一线	阜新	2*500000	否	800	13856.41	专线	0	0	0	0	12470.77	不受限	12450
24	10kV 文红一线	眉山电力调度控制中心	文红一线	红石开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	756.32	94	12760	0	12470.77	不受限	12450
25	10kV 文宝二线	眉山电力调度控制中心	文宝二线	汉安开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	686.89	86	11870	0	12470.77	不受限	12450
26	10kV 文红二线	眉山电力调度控制中心	文红二线	红石开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	685.76	82	11220	0	12470.77	不受限	12450
27	10kV 文宝一线	眉山电力调度控制中心	文宝一线	汉安开闭所	1800000	否	800	13856.41	公线	682.92	82	11220	0	12470.77	不受限	12450
28	10kV 银阳线	眉山电力调度控制中心	银阳线	银塘	20000	否	800	13856.41	专线	20.72	3	358.8	0	12211.97	不受限	12100
29	10kV 净居一线	德阳电力调度控制中心	净居一线	净居	2*2400000	否	800	13856.41	专线	19.94	2	345.3	0	12125.47	不受限	12100
30	10kV 德邢路 927 大馈线	德阳电力调度控制中心	德邢路	德阳旭南	105000	是	1000	17320.51	专线	490.18	49	8489.9	1800	12056.41	不受限	12050
31	10kV 南东线	德阳电力调度控制中心	南东线	南黄站	20000	否	875	15155.44	专线	307.02	12	18533.5	0	11766.4	不受限	11750
32	10kV 德邢路 966 大馈线	德阳电力调度控制中心	德邢路	德阳旭南	103000	是	1000	17320.51	公线	348.46	15	2571.3	0	11285.11	不受限	11250
33	10kV新县新国线 961 大馈线	泸州电力调度控制中心	新县新国线	新房子	50000	是	812	14064.25	公线	81.2	10	1024	0	11251.4	不受限	11250
34	10kV 宁洋一线 大馈线	赣中电力调度控制分中心	宁洋一线	梨宁	115000	否	1500	25980.76	公线	707.51	47	12254	0	11128.68	不受限	11100
35	10kV 龙天一线	泸州电力调度控制中心	龙天一线	龙马潭	104000	是	800	13856.41	公线	80	10	1024	0	11085.13	不受限	11050
36	10kV 大青线	眉山电力调度控制中心	大青线	大石桥站	103000	否	800	13856.41	专线	161.84	20	2803	0	11085.13	不受限	11050
37	10kV 和医线	眉山电力调度控制中心	和医线	和东站	20000	否	800	13856.41	专线	82.56	10	1430	0	11040.77	不受限	11000
38	10kV叶双一线	宜宾电力调度控制中心	叶双一线	叶代站	63000	否	800	13856.41	专线	83.83	10	1451.9355	0	11018.833	不受限	11000
39	10kV 南岸线	广汉电力调度控制中心	南岸线	南洲站	80000	否	906	15692.3	专线	181.65	20	3141.1	0	10977.04	不受限	10950
40	10kV新益新学线 971 大馈线	泸州电力调度控制中心	新益新学线	新房子	140000	是	812	14064.25	公线	15	2	259.8	0	10991.6	不受限	10950
41	10kV华西线	眉江隆电力调度控制中心	华西线	旧江	126000	否	800	13856.41	专线	90.2	11	1562.3	0	10968.47	不受限	10900
42	10kV 东海线	南昌电力调度控制中心	东海线	东塔站	80000	否	800	13856.41	专线	89.52	11	1550.4	0	10920.37	不受限	10900
43	10kV时艺二线	宜宾电力调度控制中心	时艺二线	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	100	13	1732	0	10738.769	不受限	10700
44	10kV时达六线	宜宾电力调度控制中心	时达六线	时代站	63000	否	800	13856.41	专线	107.78	12	1853.5	0	10655.97	不受限	10600
45	10kV德平路 957 大馈线	德阳电力调度控制中心	德平路	德阳旭南	103000	是	1000	17320.51	公线	570.79	103	9886.1	3230	10626.41	不受限	10600
46	10kV 邢红线	乐坪电力调度控制中心	邢红线	白莎站	100000	否	680	11777.95	专线	20.71	3	358.7	0	10600.16	不受限	10600
47	10kV 群兴一线 大馈线	赣中电力调度控制分中心	群兴一线	群义	115000	否	763	13215.51	公线	100	13	1730	0	10572.44	不受限	10550
48	10kV 大旭二线	泸州电力调度控制中心	大旭二线	大石桥站	103000	是	760	13163.59	公线	60.6	8	1049.62	0	10540.87	不受限	10500
49	10kV 柳禄线	德阳电力调度控制中心	柳禄线	林泉站	31500	否	700	12124.36	专线	25.2	4	436.5	0	10475.42	不受限	10450
50	10kV 岳乐线	眉江隆电力调度控制中心	岳乐线	旧江	126000	否	800	13856.41	专线	121.39	15	2102.4	0	10368.37	不受限	10350
51	10kV 青民一线	南充电力调度控制中心	青民一线	青龙山站	126000	否	646	11189.05	专线	3.33	1	57.6	0	10012.54	不受限	10000
52	10kV 宁宇一线 大馈线	赣中电力调度控制分中心	宁宇一线	梨宁	115000	否	1500	25980.76	公线	746.88	50	12936	410	10358.68	不受限	10350
53	10kV 和五一线 大馈线	眉山电力调度控制中心	和五一线	东科站	50000	否	807	13977.65	公线	149.89	19	2596.1	0	9983.79	不受限	9950
54	10kV 新一进一回 914 大馈线	青白江电力调度控制中心	新一进一回	黄河站	80000	是	800	13856.41	公线	553.2	69	9581.4	1250	9833.13	不受限	9800
55	10kV 银阳线	青白江电力调度控制中心	银阳线	白鹤	2*63000	否	630	10911.92	专线	0	0	0	0	9810.73	不受限	9800
56	10kV 青医一线	南充电力调度控制中心	青医一线	青龙山站	126000	否	646	11189.05	专线	18.88	3	327	0	9743.14	不受限	9700
57	10kV兴医二线 666	泸州电力调度控制中心	兴医二线	兴隆	63000	否	800	13856.41	专线	21	21	364.05	0	9615.57	不受限	9600
58	10kV 斯台线大馈线	南充电力调度控制中心	斯台线	斯藏	3600000	否	646	11189.05	专线	29	4	502.3	0	9567.84	不受限	9550
59	10kV 三桥二路	广汉电力调度控制中心	三桥二路	三星南站	1200000	否	615	10652.11	专线	159.37	26	1600	0	9586.9	不受限	9550
60	10kV 白红一路	眉山电力调度控制中心	白红一路	null	80000	否	615	10652.11	专线	0.39	5	6.8	0	9586.9	不受限	9550
61	10kV 三桥五路	广汉电力调度控制中心	三桥五路	三星南站	122000	否	615	10652.11	专线	523.47	85	15829	0	9586.9	不受限	9550
62	10kV 白红一路	南昌电力调度控制中心	白红一路	null	82000	否	615	10652.11	专线	0.49	8	9	0	9586.9	不受限	9550
63	10kV 和一 和 线	仁寿电力调度控制中心	和一和	杜林站	80000	否	875	15155.44	专线	238.28	27	4137	0	9512.9	不受限	9500
64	10kV 科庄线	眉山电力调度控制中心	科庄线	科工园站	100000	否	800	13856.41	专线	173.43	22	3003.8	0	9466.97	不受限	9450
65	10kV 平柔一线	南充电力调度控制中心	平柔一线	平安	160000	否	600	10392.3	专线	210.86	25	3652.2	0	9353.07	不受限	9350
66	10kV塔杀线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔杀线	珠宝站	50000	否	600	10392.3	公线	0	15	1032.2	0	9353.07	不受限	9350
67	10kV 龙华线	眉山电力调度控制中心	龙华线	龙寺站	40000	否	600	10392.3	专线	134.35	22	2327.01	0	9353.07	不受限	9350
68	10kV江巴线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	江巴线	机场站	40000	否	600	10392.3	公线	0	22	1032.6	0	9353.07	不受限	9350
69	10kV甲西线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲西线	甲秋站	24150	否	600	10392.3	公线	0	11	1032	0	9353.07	不受限	9350
70	10kV 石南一线	眉山电力调度控制中心	石南一线	化平站	113000	否	600	10392.3	专线	166.66	28	2892.1	0	9353.07	不受限	9350
71	10kV道孚线 913 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道孚线	道孚站	6300	否	600	10392.3	专线	0	20	1032.2	0	9353.07	不受限	9350
72	10kV 川河线大馈线	天府电力调度控制中心	川河线	迎龙	2400000	否	600	10392.3	公线	122.98	22	2130	0	9353.07	不受限	9350
73	10kV 天桥线大馈线	天府电力调度控制中心	天桥线	天府	63000	否	600	10392.3	公线	737.81	210	12778.8	0	9353.07	不受限	9350
74	10kV 川雅路大馈线	天府电力调度控制中心	川雅路	迎龙	2400000	否	600	10392.3	公线	11.5	2	199.3	0	9353.07	不受限	9350
75	10kV 川贡路大馈线	天府电力调度控制中心	川贡路	迎龙	2400000	否	600	10392.3	公线	122.98	22	2130	0	9353.07	不受限	9350
76	10kV 白文线	眉江隆电力调度控制中心	白江	白江	128000	否	600	10392.3	专线	133.45	84	1744.2	0	9353.07	不受限	9350
77	10kV 邵学路	眉江隆电力调度控制中心	邵学路	白江	2*63000	否	600	10392.3	专线	0.05	22	0.9	0	9352.17	不受限	9350
78	10kV 武定大桥 0kV 用户	雷波电力调度控制中心	武定大桥	武定站	103000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
79	10kV 铜白路 902 大馈线	广汉电力调度控制中心	铜白路	鹤灵田站	100000	否	600	10392.3	专线	218.56	36	3650	0	9353.07	不受限	9350
80	10kV 石南一进 914 大馈线	德阳电力调度控制中心	石南一进	石中江站	500000	否	600	10392.3	专线	522.7	87	9053.3	0	9353.07	不受限	9350
81	10kV 银湖路 936 大馈线	眉中电力调度控制中心	银湖路	眉新站	100000	否	600	10392.3	专线	392.28	65	6637	0	9353.07	不受限	9350
82	10kV 德高路大馈线	甄高电力调度控制中心	德高路	德圆	100000	否	600	10392.3	专线	426	71	7530	0	9353.07	不受限	9350
83	10kV 白一进一回	眉山电力调度控制中心	白一进一回	null	80000	否	600	10392.3	公线	534.8	45	8053.5	0	9353.07	不受限	9350
84	10kV 石一进 922 大馈线	德阳电力调度控制中心	石中江站	石中江站	50000	否	600	10392.3	专线	260.1	43	4504.9	0	9353.07	不受限	9350
85	10kV 龙双二路	广汉电力调度控制中心	龙双二路	龙山站	71500	否	600	10392.3	公线	558.02	93	9220	0	9353.07	不受限	9350
86	10kV 龙天一路	广汉电力调度控制中心	龙天一路	龙山站	71500	否	600	10392.3	公线	546.66	91	8800	0	9353.07	不受限	9350
87	10kV 东海线 918 大馈线	德阳电力调度控制中心	东海线	东龙站	103000	否	600	10392.3	专线	4.4	10	76.2	0	9353.07	不受限	9350
88	10kV 南湖路	甄高电力调度控制中心	南湖路	凯旋子	126000	否	600	10392.3	公线	378	63	6710	0	9353.07	不受限	9350
89	10kV 皇成大线	眉山电力调度控制中心	皇成线	皇场	40000	否	600	10392.3	专线	0.01	1	0.01	0.01	9353.06	不受限	9350
90	10kV 白鹤二路	德阳电力调度控制中心	白鹤二路	白鹤	80000	否	600	10392.3	专线	139	24	2359	0	9353.07	不受限	9350
91	10kV 景福线	青白江电力调度控制中心	景福线	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
92	10kV 前振一线	青白江电力调度控制中心	前振一线	前进	2*50000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
93	10kV 景阳线	青白江电力调度控制中心	景阳线	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
94	10kV 景顺线	青白江电力调度控制中心	景顺线	景新	2*50000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
95	10kV 川南线（主线）	青白江电力调度控制中心	红南线	红德	2*40000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
96	10kV 景民线	青白江电力调度控制中心	景民线	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
97	10kV 楼德线	青白江电力调度控制中心	楼德线	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
98	10kV 景北线	青白江电力调度控制中心	景北线	景新	2*50000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
99	10kV 楼锦一线	青白江电力调度控制中心	楼锦一线	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
100	10kV 塔开线	花蜂电力调度控制中心	塔开线	赵堡	189000	否	600	10392.3	公线	174.61	29	3024.2	0	9353.07	不受限	9350
101	10kV 汗和路	天府电力调度控制中心	汗和路	汗国	100000	否	600	10392.3	公线	291.05	49	5041	0	9353.07	不受限	9350
102	10kV 新通二路	天府电力调度控制中心	新通二路	川蜀口	20000	否	600	10392.3	公线	0.01	1	0.01	0	9353.07	不受限	9350
103	10kV 景河线	青白江电力调度控制中心	景河线	景峰	2*50000	否	600	10392.3	公用	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
104	10kV 锦佳线	青白江电力调度控制中心	锦佳线	锦龙	2*40000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
105	10kV 景建二路	眉中电力调度控制中心	景建二线	景发	102000	否	600	10392.3	专线	487.5	82	8279.6	0	9353.07	不受限	9350
106	10kV 景恒线	青白江电力调度控制中心	景恒线	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
107	10kV 汗星路	天府电力调度控制中心	汗星路	汗国	100000	否	600	10392.3	公线	630.66	105	10923.1	0	9353.07	不受限	9350
108	10kV 楼攀线	青白江电力调度控制中心	楼攀线	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
109	10kV 红期路大馈线 用户	青白江电力调度控制中心	红期线	红德	2*40000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
110	10kV 红东线	青白江电力调度控制中心	红东线	红德	2*40000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
111	10kV 新工二线	天府电力调度控制中心	新工二线	解放	126000	否	600	10392.3	公线	541.57	90	9380	0	9353.07	不受限	9350
112	10kV 景福双 a2 景阳 景河回	青白江电力调度控制中心	景福双 a2	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
113	10kV 大东线	青白江电力调度控制中心	大东线	大西	2*40000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
114	10kV 堰平线	青白江电力调度控制中心	堰平线	堰龙	2*40000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
115	10kV 堰顺一线	青白江电力调度控制中心	景堰双 912 平	堰顺	2*50000	否	600	10392.3	专线	0	0	0	0	9353.07	不受限	9350
116	10kV 前南一线	眉南电力调度控制中心	前南一线	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	0	0	0	0	9306.31	不受限	9300
117	10kV 前东线大馈线 用户	青白江电力调度控制中心	前东线	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	0	0	0	0	9306.31	不受限	9300
118	10kV 邓文线	花蜂电力调度控制中心	邓文线	花蜂	126000	否	600	10392.3	公线	2.95	0	51.1	0	9301.97	不受限	9300
119	10kV 景顾线 大馈线	青白江电力调度控制中心	景顾线	景峰	2*50000	否	597	10340.34	专线	0	0	0	0	9306.31	不受限	9300
120	10kV 前海一线	青白江电力调度控制中心	前海一线	前进	2*50000	否	597	10340.34	专线	0	0	0	0	9306.31	不受限	9300
121	10kV 景进二线	青白江电力调度控制中心	景进二线	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	3.05	1	52.8	0	9300.27	不受限	9300
122	10kV 前南二线	青白江电力调度控制中心	前南二线	前进	2*50000	否	597	10340.34	公线	0	0	0	0	9306.31	不受限	9300
123	10kV 景关线	仁寿电力调度控制中心	景关线	景宁站	100000	否	875	15155.44	专线	248.67	28	4307	0	9302.9	不受限	9300
124	10kV 桂通一线	眉山电力调度控制中心	桂通一线	桂林站	94500	否	599	10374.98	专线	18	3	310	0	9337.48	不受限	9300
125	10kV 前南线大馈线	南昌电力调度控制中心	前南线	川蜀口	40000	否	599	10374.98	公线	77.76	13	1368.74	0	9337.48	不受限	9300
126	10kV 龙葛线	南昌电力调度控制中心	龙葛线	龙关(葛田)	40000	否	599	10374.98	专线	205	34	3527.49	0	9337.48	不受限	9300
127	10kV 龙广线	南昌电力调度控制中心	龙广线	龙关站(葛田)	40000	否	599	10374.98	公线	381	64	6639.98	0	9337.48	不受限	9300
128	10kV 五新调线	南昌电力调度控制中心	10kV五新调线	龙关站(葛田)	40000	否	599	10374.98	专线	207	35	3831.24	0	9337.48	不受限	9300
129	10kV 路名线	南昌电力调度控制中心	路名线	天御町站	100000	否	599	10374.98	专线	250	42	4357.49	0	9337.48	不受限	9300
130	10kV 环庄线大馈线	南昌电力调度控制中心	10kV 环庄	城南站(葛田)	40000	否	599	10374.98	公线	311	52	5394.08	0	9337.48	不受限	9300
131	10kV 葛葛线大馈线	南昌电力调度控制中心	10kV葛葛线	城南站(葛田)	40000	否	599	10374.98	公线	251	42	4357.496	0	6017.49	不受限	9300
132	10kV 望园线大馈线	眉南电力调度控制中心	望园线	新望园	2400000	否	600	10392.3	公线	100	16	1732	0	9334.77	不受限	9300
133	10kV 兰花线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	兰花线	兰新站	7250	否	600	10392.3	公线	0	14	1038.2	0	9353.07	不受限	9300
134	10kV田金线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	田金线	田简站	126000	否	600	10392.3	公线	0	14	1032.2	0	9353.07	不受限	9300
135	10kV 东飞线	南昌电力调度控制中心	东飞线	东洋变站	18000	否	600	10392.3	专线	0	15	1028	0	9353.07	不受限	9300
136	10kV 楼洋二线	青白江电力调度控制中心	楼洋二线	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	4.16	1	72.1	0	9300.97	不受限	9300
137	10kV 大茂线	青白江电力调度控制中心	大茂线	大西	2*40000	否	600	10392.3	专线	5.13	1	88.8	0	9264.27	不受限	9250
138	10kV 楼洋一线	青白江电力调度控制中心	楼洋一线	高楼	2*63000	否	600	10392.3	专线	3.74	1	64.7	0	9259.57	不受限	9250
139	10kV 景福线	青白江电力调度控制中心	景福线	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	3.6	1	62.4	0	9290.67	不受限	9250
140	10kV 景洋一线	青白江电力调度控制中心	景洋一线	景峰	2*50000	否	600	10392.3	专线	3.12	1	54	0	9299.07	不受限	9250
141	10kV 园电一线 大馈线	眉南电力调度控制中心	园艺站	园艺站	50000	否	600	10392.3	专线	8.29	1	143.5	0	9299.57	不受限	9250
142	10kV 城环线	青白江电力调度控制中心	城环线	城北站各线	36000	否	600	10392.3	专线	8.56	1	148.3	0	9290	不受限	9250
143	10kV 永霞二线	青白江电力调度控制中心	永霞二线	永花站	100000	是	665	11518.14	专线	0.36	1	6.3	0	9228.21	不受限	9200
144	10kV 桃花线大馈线	赣中电力调度控制分中心	桃花线

214	10kV 客1线一线	客充电力调度控制中心	基础 T 段K101开关	路基开挖断	100000	宕	553	9578.24	专线	5.99	1	103.7	0	8516.72	不变量	8500
215	10kV牧 飞路 1线	天都电力调度控制中心	牧飞路 946 开关	牧号山	50000	宕	600	10392.3	公线	46.76	8	809.9	0	8543.17	不变量	8500
216	10kV 世贸二线 天线线	简阳电力调度控制中心	世贸二线 924 开关	世贸	50000	宕	550	9526.28	公线	0.01	1	0.01	50	8523.65	不变量	8500
217	10kV 飞开路	青白江电力调度控制中心	飞开线 938 开关	太洪	2*40000	宕	600	10392.3	公线	48.57	8	841.2	0	8511.87	不变量	8500
218	10kV 太尔路	彭州电力调度控制中心	太尔线 920 开关	太洪	84500	宕	553	9578.24	公线	337.2	61	5840.5	170	8450.42	不变量	8450
219	10kV 发华线 926 天线线	天都电力调度控制中心	发华段 926 开关	发展	63000	宕	600	10392.3	公线	49.68	8	860.4	0	8492.67	不变量	8450
220	10kV 发兴线九线线	蒲东电力调度控制中心	发兴线 K205 开关	路基开挖断	100000	宕	553	9578.24	公线	9.86	2	170.8	0	8449.62	不变量	8450
221	10kV 客1三一线	平昌电力调度控制中心	10kV客1三一线 941	面坪站	110000	宕	545	9439.68	公线	200	36	1732	0	8495.41	不变量	8450
222	10kV西部线飞德线（七线）	开江电力调度控制中心	西部线 915 开关	王西站	100000	宕	563	9751.45	专线	16.45	3	285	0	8491.3	不变量	8450
223	10kV锦双线	彭州电力调度控制中心	锦双线 912 开关	山峰	21700	宕	540	9353.07	公线	54	10	1024	0	8417.76	不变量	8400
224	10kV 林南线 9线线	简阳电力调度控制中心	林南线 947 开关	金泉林场	50000	宕	600	10392.3	公用	52.82	9	914.9	0	8438.17	不变量	8400
225	10kV 北兴一线 天线线	天都电力调度控制中心	北一线 928 开关	北川站	50000	宕	600	10392.3	公线	52.87	9	915.7	0	8437.37	不变量	8400
226	10kV牧乡线 928 天线线	天都电力调度控制中心	牧乡线 928 开关	牧台	180000	宕	553	9578.24	专线	11.5	2	199.1	0	8421.32	不变量	8400
227	10kV 中玄一线 天线线	简中电力调度控制中心	中玄一线 922 开关	简中站	157900	宕	600	10392.3	公线	54.32	9	940.8	0	8412.27	不变量	8400
228	10kV 两简线线 天线线	简阳电力调度控制中心	两简线线 914 开关	贾家	115000	宕	553	9578.24	公线	0.01	1	0.01	200	8420.42	不变量	8400
229	10kV红都路	青白江电力调度控制中心	红都线 914 开关	红蓬	2*40000	宕	600	10392.3	专线	53.7	9	930	0	8423.07	不变量	8400
230	10kV红蓬路支线线	金堂电力调度控制中心	红蓬路 924 开关	红蓬	126000	宕	540	9353.07	专线	1	10	1	0	8417.76	不变量	8400
231	10kV 白龙港 919单线路	青白江电力调度控制中心	白龙港 919 开关	柏合站	100000	宕	599	10374.98	专线	55.43	9	960	0	8377.5	变量	8350
232	10kV 星陵线 天线线	蒲东电力调度控制中心	星陵线 920 开关	五星站	100000	宕	553	9578.24	专线	14.06	3	243.6	0	8376.82	不变量	8350
233	10kV 龙 天线九线线	蒲东电力调度控制中心	龙天线 925 开关	蒲龙动(建安)	84500	宕	676	11708.62	专线	129.06	19	2233.4	0	8322.39	不变量	8300
234	10kV 华万线 天线线	青白江电力调度控制中心	华万线 928 开关	新华站	103900	宕	746	12921.1	专线	191.69	26	3320	0	8308.99	不变量	8300
235	10kV 将泰线 天线线	开江电力调度控制中心	将泰线 966 开关	将泰站	163500	宕	696	12055.07	专线	145.23	21	2525.5	0	8324.06	不变量	8300
236	10kV 客开二线	青白江电力调度控制中心	客开二线 924 开关	客开站	40000	宕	600	10392.3	专线	273.53	46	4737.6	0	8313.84	不变量	8300
237	10kV 马镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	马镇线 916 开关	良日马站	21000	宕	600	10392.3	公线	0	12	1032.2	0	8313.84	不变量	8300
238	10kV 香西路	蒲江隆电力调度控制中心	香西路 905	开展台	2*50000	宕	600	10392.3	公线	109.35	26	1779.1	0	8313.84	不变量	8300
239	10kV 青都北路 天线线	蒲江隆电力调度控制中心	青都北路 909	青安	2*40000	宕	600	10392.3	公线	117.85	15	1866.4	0	8313.84	不变量	8300
240	10kV 旧康路	蒲江隆电力调度控制中心	旧康路 952	旧红	2*63000	宕	600	10392.3	公线	164.31	53	1058.6	0	8313.84	不变量	8300
241	10kV 伸阳路	蒲江隆电力调度控制中心	伸阳线 918 开关	伸百堰	167000	宕	600	10392.3	公线	100	10	1000	0	8313.84	不变量	8300
242	10kV 红江线	青白江电力调度控制中心	红江线 919 开关	红蓬	2*40000	宕	600	10392.3	公线	0	0	0	0	8313.84	不变量	8300
243	10kV 客国线	青白江电力调度控制中心	客国线 949 开关	骆峰	2*50000	宕	600	10392.3	公线	0	0	0	0	8313.84	不变量	8300
244	10kV 东隆一线	青白江电力调度控制中心	东隆一线 918 开关	东新	2*50000	宕	600	10392.3	公线	0	0	0	0	8313.84	不变量	8300
245	10kV 庄原路	大邑电力调度控制中心	庄原线 909 开关	庄园	103000	宕	600	10392.3	公线	524.35	87	9081.7	0	8313.84	不变量	8300
246	10kV 东隆二线	青白江电力调度控制中心	东隆二线 924 开关	东新	2*50000	宕	600	10392.3	公线	0	0	0	0	8313.84	不变量	8300
247	10kV 花隆线	花峨电力调度控制中心	花隆线 928 开关	花峨	126000	宕	600	10392.3	公线	453.43	76	453.43	0	8313.84	不变量	8300
248	10kV 曙花 线	青白江电力调度控制中心	曙花 线 934 开关	曙名	2*40000	宕	600	10392.3	公线	0	0	0	0	8313.84	不变量	8300
249	10kV 东勤东线	青白江电力调度控制中心	东勤东线 934 开关	青新	2*50000	宕	600	10392.3	公线	0	0	0	0	8313.84	不变量	8300
250	10kV 红佳线	青白江电力调度控制中心	红佳线 924 开关	红蓬	2*40000	宕	600	10392.3	公线	0	0	0	0	8313.84	不变量	8300
251	10kV 青勤线	青白江电力调度控制中心	青勤线 908 开关	青新	2*50000	宕	600	10392.3	公线	0	0	0	0	8313.84	不变量	8300
252	10kV 桥都路 A 线线	蒲都电力调度控制中心	桥都线 909 开关	阿蒋桥	128000	宕	600	10392.3	公线	572	95	9500	0	8313.84	不变量	8300
253	10kV 新二路 928 A 线线	蒲阳电力调度控制中心	新二路 928 开关	新兴站	68000	宕	600	10392.3	公线	399.49	67	6919.2	0	8313.84	不变量	8300
254	10kV 一二开线	彭州电力调度控制中心	一二开线 908 开关	二东	56300	宕	600	10392.3	公线	366.94	61	6355.6	0	8313.84	不变量	8300
255	10kV 幼厂线 天线线	蒲都电力调度控制中心	幼厂线 947 开关	蒲双	126000	宕	600	10392.3	公线	323	53	6940	0	8313.84	不变量	8300
256	10kV 双隆路 902 天线线	蒲阳电力调度控制中心	双隆路 902 开关	双峰站	20000	宕	600	10392.3	公线	415	69	7201	0	8313.84	不变量	8300
257	10kV 红双线 天线线	蒲都电力调度控制中心	红双线 911 开关	双都	126000	宕	600	10392.3	公线	244	40	4100	0	8313.84	不变量	8300
258	10kV 五双路	简阳电力调度控制中心	五双路 928 开关	五星	22000	宕	600	10392.3	公线	0.1	10	0.1	0.0001	8313.84	不变量	8300
259	10kV 兴明线 天线线	青白江电力调度控制中心	兴明线 904 开关	兴隆路	20000	宕	553	9578.24	公线	0.01	1	0.01	315	8305.42	不变量	8300
260	10kV 简北线	蒲都电力调度控制中心	简北线 921 开关	简北	285500	宕	600	10392.3	公线	457	76	8750	0	8313.54	不变量	8300
261	10kV 康陈一路 天线线	蒲中电力调度控制中心	康陈一路 913 开关	康乐路	20000	宕	600	10392.3	公线	485.04	81	8204	0	8313.84	不变量	8300
262	10kV 简简线	蒲都电力调度控制中心	简简线 947 开关	鲍简	189000	宕	600	10392.3	公线	613	102	10500	0	8313.84	不变量	8300
263	10kV 通安路 A 线线	蒲都电力调度控制中心	通安路 990 开关	琴湖	176000	宕	600	10392.3	公线	394	66	7320	0	8313.84	不变量	8300
264	10kV 红都路 A 线线	蒲都电力调度控制中心	红都路 943 开关	赵士路	103000	宕	600	10392.3	公线	502.28	84	8712	0	8313.84	不变量	8300
265	10kV 西沙路 A 线线	蒲都电力调度控制中心	西沙线 943 开关	林澄	176000	宕	600	10392.3	公线	213	35	3820	0	8313.84	不变量	8300
266	10kV 工聪路 A 线线	蒲中电力调度控制中心	工聪路 922 开关	工农兵站	14300	宕	600	10392.3	公线	586.08	97	9861	0	8313.84	不变量	8300
267	10kV 工光路 A 线线	蒲中电力调度控制中心	工光线 904 开关	工农兵站	14300	宕	600	10392.3	公线	344.09	58	5253	0	8313.84	不变量	8300
268	10kV 阳三路	蒲中电力调度控制中心	阳高二路 911	洛阳站	24500	宕	600	10392.3	公线	358.7	59	6150	0	8313.84	不变量	8300
269	10kV 太石路 天线线	蒲都电力调度控制中心	太石路 922 开关	太都	480300	宕	600	10392.3	公线	386	64	6810	0	8313.84	不变量	8300
270	10kV 降将线 天线线	蒲都电力调度控制中心	降将线 962	蒋渡路	526000	宕	600	10392.3	公线	0.01	1	0.01	0.01	8313.83	不变量	8300
271	10kV 简机线 天线线	蒲都电力调度控制中心	简机线 961 开关	鲍简	189000	宕	600	10392.3	专线	645	107	12100	0	8313.84	不变量	8300
272	10kV 龙太路 天线线 01	蒲都电力调度控制中心	龙太线 918 开关	安龙	50000	宕	600	10392.3	公线	385	64	7010	0	8313.84	不变量	8300
273	10kV 跃简路 A 线线	蒲都电力调度控制中心	跃简线 985 开关	蒲双	126000	宕	600	10392.3	公线	489	81	8200	0	8313.84	不变量	8300
274	10kV 将蒂路 915 天线线	德阳电力调度控制中心	将蒂路 915 开关	将源站	100000	宕	600	10392.3	公线	534	89	9248.8	0	8313.84	不变量	8300
275	10kV 双简线 A 线线	蒲都电力调度控制中心	双简线 986 开关	蒲双	126000	宕	600	10392.3	公线	555	92	9150	0	8313.84	不变量	8300
276	10kV 朝阳路 A 线线	蒲中电力调度控制中心	朝阳路 935 开关	朝阳站	202000	宕	600	10392.3	公线	576.96	96	9664	0	8313.84	不变量	8300
277	10kV 行园二线	彭州电力调度控制中心	行园二线 922 开关	行西	153000	宕	552	9560.92	专线	17.81	3	308.4	0	8296.43	不变量	8250
278	10kV 广太线	大邑电力调度控制中心	广太线 932 开关	太洪	102000	宕	532	9214.51	公线	17.06	3	295.4	0	8276.25	不变量	8250
279	10kV 树王二路	天都电力调度控制中心	树王二线 952 开关	大邮	120000	宕	532	9214.51	公线	376.35	71	6518.4	0	8293.06	不变量	8250
280	10kV 工程线 A 线线 -用户	青白江电力调度控制中心	工程线 927 开关	太洪	2*40000	宕	532	10342.34	公线	0	0	0	0	8272.27	不变量	8250
281	10kV 树王一路	天都电力调度控制中心	树王一线 948 开关	大邮	120000	宕	532	9214.51	公线	490.12	92	8488.8	0	8293.06	不变量	8250
282	10kV 东德一线 一在线	蒲江电力调度控制中心	东德一线 905 开关	东安	100000	宕	550	9526.28	公线	1	0	17	315	8258.65	不变量	8250
283	10kV 圣玉路 B 线线	中江电力调度控制中心	圣玉路 918 开关	圣果站	100000	宕	600	10392.3	公线	61.22	10	1060.4	0	8277.08	不变量	8250
284	10kV 叶云线	蒲高电力调度控制中心	时云线 947 开关	时代站	63000	宕	800	13856.41	专线	242.08	30	4192.8	0	8277.87	不变量	8250
285	10kV 银花线	蒲高电力调度控制中心	银花线 974 开关	银盆站	113000	宕	595	10305.7	公用	61.9	10	1072.1	0	8258.64	不变量	8250
286	10kV 龙开龙平线 923 天线线	彭州电力调度控制中心	龙开龙平线 923	龙马潭	40000	宕	851	14739.75	公线	189.54	22	3282.9	250	8258.9	不变量	8250
287	10kV 车 2 线 天线线	天都电力调度控制中心	车2线 929 开关	毛城	240000	宕	600	10392.3	专线	60.97	10	1056	0	8297.07	不变量	8250
288	10kV 银花线	蒲高电力调度控制中心	银花线 974 开关	银城站	113000	宕	595	10305.7	专线	61.9	10	1072.1	0	8203.03	不变量	8200
289	10kV 桐浙二线 A 线线	蒲中电力调度控制中心	桐浙二线 917	桐桐站	100000	宕	600	10392.3	专线	65.56	11	1135.5	0	8217.57	不变量	8200
290	10kV 东琴线	蒲都电力调度控制中心	东琴线 949 开关	集运站	100000	宕	553	9578.24	专线	21.65	4	375	0	8245.42	不变量	8200
291	10kV 仙羽线 A 线线	蒲都电力调度控制中心	仙羽线 913 开关	仙人桥站	120000	宕	595	10305.7	公用	60.83	10	1053.6	0	8213.53	不变量	8200
292	10kV 下科线	广元电力调度控制中心	下科线 975 开关	下西站	100000	宕	1000	17320.51	专线	323.98	32	5611.3	0	8245.11	不变量	8200
293	10kV 沙蒲二线	大邑电力调度控制中心	沙蒲二线 934 开关	沙蒲	21000	宕	600	10392.3	专线	64.43	11	1116	0	8247.07	不变量	8200
294	10kV 顺阳线	蒲都电力调度控制中心	顺阳线 932 开关	孙厘子	126000	宕	600	10392.3	专线	68.71	11	1190	0	8163.07	不变量	8150
295	10kV 龙蒲路 905 天线线	蒲阳电力调度控制中心	龙蒲路 905 开关	龙蒲运输	71500	宕	525	9093.27	专线	1.76	10	1304	0	8183.94	不变量	8150
296	10kV 蒲通路	蒲江隆电力调度控制中心	蒲通路 922	蒲红	2*63000	宕	600	10392.3	公线	66.7	11	1155.2	0	8197.87	不变量	8150
297	10kV 热万大线 3 线线	蒲阳电力调度控制中心	10kV热万大线 966 开关	孙家用	364000	宕	645	11171.73	公线	109.68	17	1899.2	0	8154.86	不变量	8150
298	10kV 伸东线 942 天线线	彭州电力调度控制中心	伸东线 942	杨桥	180000	宕	600	10392.3	公线	8.66	1	150	0	8163.84	不变量	8150
299	10kV 东蒲线 9线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东蒲线 913 开关	东蒲站	3150	宕	600	10392.3	公线	71.02	12	1230	0	8127.07	不变量	8100
300	10kV 普存线	蒲东电力调度控制中心	普存线 916 开关	普龙山站	126000	宕	646	11189.05	专线	113.65	18	1968.4	0	8101.74	不变量	8100
301	10kV 桐洪一线 A 线线	蒲都电力调度控制中心	桐桐站	桐桐站	100000	宕	600	10392.3	专线	70.43	12	1219.9	0	8133.17	不变量	8100
302	10kV 仙望二线	东琴电力调度控制中心	10kV仙望二线 975 开关	仙鹅站	115000	宕	520	9006.66	公线	261.86	50	4535.4	0	8105.99	不变量	8100
303	10kV 田甲路	蒲江隆电力调度控制中心	田甲路 913	蒲红	2*63000	宕	600	10392.3	公线	72.34	12	1252.9	0	8100.17	不变量	8100
304	10kV 东二一线	东琴电力调度控制中心	10kV 东二一线 925 开关	仙鹅站	50000	宕	520	9006.66	公线	479.23	82	8300.2	0	8105.99	不变量	8100
305	10kV 东普二线	东琴电力调度控制中心	10kV东普二线 974 开关	仙鹅站	50000	宕	520	9006.66	公线	180.16	34	3120.3	0	8105.99	不变量	8100
306	10kV 东二一线	东琴电力调度控制中心	10kV 东二一线 918 开关	仙鹅站	80000	宕	520	9006.66	公线	336.13	64	5821.7	0	8105.99	不变量	8100
307	10kV 行石一路	彭州电力调度控制中心	行石二线 920 开关	行西	153000	宕	553	9578.24	公线	574.68	104	9953.7	500	8120.42	不变量	8100
308	10kV 民川路 A 线线	彭州电力调度控制中心	民川路 954	民和	2*50000	宕	586	10149.82	公线	398.4	67	6900.3	0	8119.86	不变量	8100
309	10kV 民永线 A 线线	彭州电力调度控制中心	民永线 909	民和	165000	宕	586	10149.82	公线	420.3	71	7140.9	0	8119.86	不变量	8100
310	10kV 两简线	蒲江电力调度控制中心	两简线 913 开关	燕麦	14300	宕	550	9526.28	公线	29.1	5	504	0	8069.65	不变量	8050
311	10kV 琴明线 A 线线	蒲都电力调度控制中心	琴明线 927	路盛站	526000	宕	600	10392.3	公线	0.01	1	0.01	1260	8193.87	不变量	8100
312	10kV 柏泰线	仁寿电力调度控制中心	柏泰线 943 开关	柏林站	80000	宕	560	9699.48	专线	37.88	7	656	0	8073.53	不变量	8050
313	10kV 两侍线	蒲东电力调度控制中心	两侍线 973 开关	两山站	80000	宕	553	9578.24	专线	32.92	6	570.2	0	8050.22	不变量	8050
314	10kV 南飞线	蒲开电力调度控制中心	南飞线 918 开关	林南站	120000	宕	635	10998.52	专线	105.94	17	1834.8	0	8053.87	不变量	8050
315	10kV 凤天线 A 线线	蒲东电力调度控制中心	凤天线 914 开关	舞凤站	100000	宕	553	9578.24	专线	31.35	6	542.9	0	8077.52	不变量	8050
316	10kV 南飞线	蒲中电力调度控制中心	南飞线 974 开关	八都	180000	宕	550	9526.28	专线	29.71	5	514.6	0	8059.05	不变量	8050
317	10kV 普蒲线	蒲东电力调度控制中心	普蒲线 938 开关	蒲普	350000	宕	646	11189.05	专线	113.91	18	1973	0	8077.14	不变量	8050
318	10kV 客绿二线	蒲东电力调度控制中心	客绿甘K203 开关	路基开挖断	100000	宕	553	9578.24	专线	33.46	6	579.5	0	8040.92	不变量	8040
319	10kV 甘绿一环 917	天都电力调度控制中心	甘绿线	甘都站	50000	宕	600	10392.3	公线	17.32	3	300	0	8010.84	不变量	8000
320	10kV 九锦线	仁寿电力调度控制中心	九锦线 975 开关	九华站	80000	宕	516	8937.38	专线	2.3	0.21	39.2	0	8043.64	不变量	8000
321	10kV 下汉一路	青白江电力调度控制中心	下汉一路 967 开关	平龙站	100000	宕	600	10392.3	专线	142.32	23	2390	0	8002	不变量	8000
322	10kV 普齐线	青白江电力调度控制中心	普齐线 922 开关	普成	2*50000	宕	600	10392.3	专线	17.07	3	295.6	0	8018.24	不变量	8000
323	10kV 赵二路 A 线线	金堂电力调度控制中心	赵二路 999	赵提	2*8000	宕	580	10045.89	公线	1	10	1	0	8036.71	不变量	8000
324	10kV 东信路	蒲都电力调度控制中心	东信线 913 开关	东都	100000	宕	600	10392.3	专线	78.29	13	1356	0	7997.07	不变量	7950
325	10kV 湘阳线	青白江电力调度控制中心	湘阳线 924 开关	湘都	2*50000	宕	600	10392.3	专线	79.35	13	1357	0	7996.07	不变量	7950
326	10kV 甘双一线	甘孜电力调度控制中心	甘双一线 909 开关	时代站	63000	宕	800	13856.41	公线	260.35	33	4509.2	0	7961.57	不变量	7950
327	10kV 桐通二线	蒲江电力调度控制中心	桐通二线 924 开关	林桐站	10000	宕	600	10392.3	专线	79.45	13	1376	0	7961.48	不变量	7950
328	10kV 南部一线 A 线线	蒲都电力调度控制中心	南部一线 917 开关	南都站	163500	宕	583	9751.45	公线	45.92	8	795.4	0	7980.9	不变量	7950
329	10kV 塔吉古线 A 线线	金堂电力调度控制中心	塔吉古线 921 小车开关	乐寨站	80000	宕	515	8920.06	专线	3.53	1	61.2	0	7966.85	不变量	7950
330	10kV 洪元线 A 线线	洪河电力调度控制中心	洪元线 925 开关	长马站	90000	宕	600	10392.3	公线	82.85	14	1434.9	0	8019.7	不变量	7900
331	10kV 彭环线	蒲都电力调度控制中心	彭环线 925 开关	彭龙站(新)	40000	宕	507	8781.5	公线	310	61	5356.75	0	7903.35	不变量	7900
332	10kV 罗和线 3 线线	大邑电力调度控制中心	罗和线 914 开关	罗安站	240000	宕	591	10235.42	公线	73.85	12	1229	0	7913.78	不变量	7900
333	10kV 熙雨线 A 线线	蒲东电力调度控制中心	熙雨线 926 开关	熙蒲	360000	宕	646	11189.05	专线	124.8	19	2161.8	0	7908.54	不变量	7900
334	10kV 玉塘线	蒲东电力调度控制中心	玉塘线 914 开关	蒲龙动(建安)	84500	宕	676	11708.66	专线	149.65	22	2592	0	7945.79	不变量	7900
335	10kV 蒲天线	蒲东电力调度控制中心	蒲天线 K105 开关	路基开挖断	100000	宕	553	9578.24	专线	40.85	7	707.6	0	7917.82	不变量	7900
336	10kV 双燕线 A 线线	简阳电力调度控制中心	双燕线 954 开关	双源站	50000	宕	600	10392.3	公用	63.29	11	1096.1	315	7941.97	不变量	7900
337	10kV 客科二线 A 线线	蒲都电力调度控制中心	客科二线 944 开关	客都站	31500	宕	600	10392.3	专线	81.06	14	1404	0	7949.07	不变量	7900
338	10kV 客凤线	蒲都电力调度控制中心	客凤线 921 开关	客凤站	80000	宕	540	9353.07	专线	28.83	5	499.3	0	7918.46	不变量	7900
339	10kV 东和路	蒲都电力调度控制中心	东和线 924 开关	东都	100000	宕	600	10392.3	专线	83.49	14	1446	0	7907.07	不变量	7900
340	10kV 平汉二路	青白江电力调度控制中心	平汉二线 924 开关	平安站	100000	宕	600	10392.3	专线	81.1	14	1422	0	7911.07	不变量	7900
341	10kV 洛塔一线 A 线线	蒲都电力调度控制中心	洛塔一线 976 开关	洛运	163000	宕	507	8781.5	公线	1	20	1600	0	7903.35	不变量	7900
342	10kV 大强线	青白江电力调度控制中心	大强线 924 开关	大洪	2*40000	宕	597	10340.34	专线	82.45	14	1428	0	7878.31	不变量	7850
343	10kV 甘双一线 1	甘孜电力调度控制中心	甘双一线 909 开关	时代站	63000	宕	800	13856.41	公线	265.27	33	4594.4	0	7876.57	不变量	7850
344	10kV 磨新线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	磨新线 921 断路器	磨西站	13150	宕	600	10392.3	公线	85.03	14	1472.2	0	7880.37	不变量	7850
345	10kV 白 1 线 天线线	彭州电力调度控制中心	白1线 918 开关	白龙站	71800	宕	696	12055.07	公线	102.66	15	1778	0	7840.06	不变量	7850
346	10kV 安华二线 921 天线线	天都电力调度控制中心	安华二线 921 开关	东安镇	63000	宕	600	10392.3	专线	85.51	14	1481	0	7872.07	不变量	7850
347	10kV 桐都线 4 线线	大邑电力调度控制中心	桐都线 932 开关	桐子沟	63000	宕	600	10392.3	公线	88.05	15	1525	0	7828.07	不变量	7800
348	10kV 柏泰一路	天都电力调度控制中心	柏泰一线 943 开关	柏合	180000	宕	553	9578.24	专线	44.85	8	776.8	0	7843.62	不变量	7800
349	10kV 城阳线	天全电力调度控制中心	城阳线 927 开关	城阳站	50000	宕	515	8920.06	公线	27.23	5	471.6	200	7828.05	不变量	7800
350	10kV 二龙二线 A 线线	蒲都电力调度控制中心	二龙二线 930 开关	二元站	40000	宕	600	10392.3	公线	87.99	15	1524	0

429	10kV新邢一线	大田电力调度控制中心	解邢一线946开关	解展	126000	是	550	9526.28	公线	385.62	70	6679	0	7621.02	不受限	7600
430	10kV金檀线大塘线	蓬江电力调度控制中心	金檀线918开关	金马	103000	是	550	9526.28	公线	1	0	17	0	7621.02	不受限	7600
431	10kV金蓬线大塘线	蓬江电力调度控制中心	金蓬线904开关	金马	106000	是	550	9526.28	公线	1	0	17	0	7621.02	不受限	7600
432	10kV田博线大塘线	蓬江电力调度控制中心	田博线912开关	大田	83000	是	552	9560.52	公线	100	10	1000	0	7648.74	不受限	7600
433	10kV光联路	鹤市电力调度控制中心	光联路923开关	光明边	80000	否	800	13856.41	专线	283.33	35	4907.2	0	7563.57	不受限	7550
434	10kV大安路	广汉电力调度控制中心	大安路951开关	大驱动	126000	否	486	8417.77	专线	187.99	39	3256	0	7575.99	不受限	7550
435	10kV任化主路	新州电力调度控制中心	任化主线926开关	任姓	153000	否	500	8660.25	专线	4.64	1	80.4	150	7563.82	不受限	7550
436	10kV新达二路	广汉电力调度控制中心	新达二路918开关	新丰达	100000	否	486	8417.77	专线	106.84	22	1850.4	0	7575.99	不受限	7550
437	10kV文昌二线926	乐平电力调度控制中心	10kV文昌二线926头千开关	文畅	102000	否	520	9006.66	公线	30.58	6	529.7	0	7576.29	不受限	7550
438	10kV林化线大塘线	蓬江电力调度控制中心	林化线915开关	金星林站	50000	否	600	10392.3	公线	43.46	7	752.7	0	7563.14	不受限	7550
439	10kV新永线919大塘线	南充电力调度控制中心	新永线919开关	新展	360000	否	553	9578.24	专线	55.02	10	952.9	80	7587.52	不受限	7550
440	10kV竹第二路	五通桥电力调度控制中心	竹第二路923开关	竹都边	80000	是	548	9491.64	专线	0	0	0	0	7583.31	不受限	7550
441	10kV木石线	南部电力调度控制中心	10kV木石线931	楠木站(南部)	30000	否	599	10374.98	专线	103.38	17	1790.5	0	7546.98	不受限	7500
442	10kV特网线944大塘线	泸州电力调度控制中心	特网线938开关	特桥	180000	否	525	9093.27	专线	38.52	7	667.2	0	7516.74	不受限	7500
443	10kV护基线大塘线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	护基线913开关	护星站	60000	否	487	8435.09	专线	0	12	825.6	0	7551.58	不受限	7500
444	10kV细学线	眉山电力调度控制中心	细学线917开关	细盛	150000	否	482	8348.48	公线	64.6	13	1118.9	0	7513.63	不受限	7500
445	10kV大万线	眉山电力调度控制中心	大万线915开关	大白桥站	103000	否	482	8348.48	专线	268.69	56	4653.85	0	7513.63	不受限	7500
446	10kV南金线	广元电力调度控制中心	南金线935开关	南环站	80000	否	905	15682.38	专线	380.87	42	6595.7	0	7526.44	不受限	7500
447	10kV金珊一线	眉山电力调度控制中心	金珊二线914开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	公线	80.92	17	1401.6	0	7513.63	不受限	7500
448	10kV金二路	达县电力调度控制中心	金二路912开关	金二站	100000	否	540	9353.67	专线	50.23	9	870	0	7547.76	不受限	7500
449	10kV门中线大塘线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	门中线38开关	丰福门居易站	1500	否	600	10392.3	公线	325.56	18	1828.3	0	7524.77	不受限	7500
450	10kV爱邦一线	眉山电力调度控制中心	爱邦一线914开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	79.8	17	1382.2	0	7513.63	不受限	7500
451	10kV南爱一线	眉山电力调度控制中心	南爱一线963开关	西义站	100000	否	482	8348.48	公线	116.02	24	2009.4	0	7513.63	不受限	7500
452	10kV宝商线	眉山电力调度控制中心	宝商线912开关	宝华站	113000	否	482	8348.48	专线	317.51	66	5499.3	0	7513.63	不受限	7500
453	10kV爱商线	眉山电力调度控制中心	爱商线928开关	爱国	150000	否	482	8348.48	专线	252.32	52	4370.1	0	7513.63	不受限	7500
454	10kV卡福线大塘线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	卡福线913开关	卡福站	17000	是	558	9664.84	公线	9.88	2	171.1	0	7560.77	不受限	7500
455	10kV坪旭线	宜宾电力调度控制中心	坪旭线992开关	孙坪站	40000	否	490	8487.05	公线	7.56	2	130.9	0	7507.44	不受限	7500
456	10kV桥化线	雅中电力调度控制中心	桥化线976开关	桥石桥站	150000	否	800	13856.41	公线	285.63	98	4947.1	0	7523.67	不受限	7500
457	10kV贵川二线	自贡电力调度控制中心	贵川二线934开关	贵团站	100000	否	482	8348.48	专线	0	0	0	0	7513.63	不受限	7500
458	10kV净建七线	雅中电力调度控制中心	净建七线936	净坡	2*240000	否	800	13856.41	公线	286.79	36	4967.2	0	7520.57	不受限	7500
459	10kV县甲线	南充电力调度控制中心	县甲线935开关	县神站	240000	否	600	10392.3	公线	0	0	0	800	7513.84	不受限	7500
460	10kV玉狮线	邛崃电力调度控制中心	玉狮线945开关	玉堡	163000	否	600	10392.3	公线	104.9	17	1816.8	0	7536.27	不受限	7500
461	10kV秋谷路大塘线-用户	金堂电力调度控制中心	秋谷路912	杨柳	2*500000	否	480	8313.84	公线	10	1	0	0	7482.46	不受限	7450
462	10kV欧阳线	青白江电力调度控制中心	欧阳线919开关	欧城	2*240000	否	480	8313.84	公线	0	0	0	0	7482.46	不受限	7450
463	10kV两花线	邛崃电力调度控制中心	两花线927	花苑	126000	否	503	8712.22	公线	20.09	4	363.5	0	7477.5	不受限	7450
464	10kV金安路大塘线-用户	金堂电力调度控制中心	金安路918	金堂	2*150000	否	500	8660.25	专线	17.9	4	310	0	7484.22	不受限	7450
465	10kV彭排一线	新州电力调度控制中心	经排一线962开关	经营	153000	否	552	9560.92	公线	64.99	12	1125.6	0	7479.23	不受限	7450
466	10kV经卫路912大塘线	眉山电力调度控制中心	经卫路912开关	眉湖边	103000	否	481	8331.16	公线	67.9	14	1175	0	7468.04	不受限	7450
467	10kV文甲线	仁寿电力调度控制中心	文甲线912开关	文林站	50000	否	560	9699.48	专线	72.19	13	1250.3	0	7479.23	不受限	7450
468	10kV新广丁回	仁寿电力调度控制中心	新广丁回935开关	新林站	82000	否	875	15155.44	公线	355.95	41	6165	0	7474.9	不受限	7450
469	10kV卫联线	仁寿电力调度控制中心	卫联线922开关	卫子站	80000	否	494	8556.13	专线	13.37	3	231.5	0	7469.2	不受限	7450
470	10kV金圆二线	眉山电力调度控制中心	金圆二线923开关	金龙站	103000	是	900	15588.46	公线	287.94	32	4987.1	0	7483.67	不受限	7450
471	10kV金悦线	眉山电力调度控制中心	金悦线961开关	金龙站	103000	否	482	8348.48	专线	2.42	1	41.9	0	7471.73	不受限	7450
472	10kV龙江龙南线	龙泉驿电力调度控制中心	龙江龙南线960开关	龙为塘	104000	否	800	13856.41	公线	80	10	1034	3600	7455.13	不受限	7450
473	10kV南浦线	南部电力调度控制中心	10kV南浦线913	城南站(南部)	40000	否	599	10374.98	公线	106.22	18	1839.8	0	7497.68	不受限	7450
474	10kV天禾线	眉山电力调度控制中心	天禾线914开关	天禾站	103000	是	610	10565.51	专线	59.86	10	1036.8	0	7515.61	不受限	7400
475	10kV华一一线921大塘线	天府电力调度控制中心	华一一线921开关	红华	240000	否	600	10392.3	专线	112.53	19	1949	0	7604.07	不受限	7400
476	10kV罗晋一线	眉山电力调度控制中心	罗晋一线913开关	罗晶边	100000	是	600	10392.3	公线	51.2	9	886.8	0	7427.04	不受限	7400
477	10kV文和一线	眉山电力调度控制中心	文和一线928	文和	1800000	否	964	16696.97	公线	46	46	7604	0	7423.27	不受限	7400
478	10kV临冉一线	乐平电力调度控制中心	10kV临冉一线962开关	程鹤站	63000	否	520	9006.66	公线	37.93	7	657	0	7448.89	不受限	7400
479	10kV三一二一路	广汉电力调度控制中心	三一二一路927开关	三星集站	120000	否	486	8417.77	公线	337.57	111	9330.7	150	7425.99	不受限	7400
480	10kV城龙线	青白江电力调度控制中心	城龙线922开关	城龙	2*200000	否	597	10340.34	专线	108.43	18	1878	0	7428.31	不受限	7400
481	10kV杨福线	金堂电力调度控制中心	杨福线912开关	杨福	100000	否	580	10045.89	专线	1	10	1	1600	7441.3	不受限	7400
482	10kV双阳路	成都配网	双阳路909	双阳路	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
483	10kV洞一线_用户专线	成都配网	洞熙一线916	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
484	10kV天士一路_专线	成都配网	天士一路908	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
485	10kV下中线	成都配网	下中线916开关	下丽桥	32000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
486	10kV三石一线	成都配网	三石一路924	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
487	10kV科邦线	成都配网	科邦线926开关	科诚	133000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
488	10kV桂峰路	成都配网	桂峰线924	桂诚	2*400000-50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
489	10kV浪航线	成都配网	浪航线开关923	浪波	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
490	10kV紫顺线	成都配网	紫顺线905	万客	3*53000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
491	10kV指蓉线	成都配网	指蓉线906开关	指挥部	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
492	10kV征阳路	成都配网	征阳路907	星征	2*500004-63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
493	10kV石指路_专	成都配网	石指路935	成指	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
494	10kV征南路专线	成都配网	征南线942	航展桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
495	10kV南邦路	成都配网	南邦线938	南染子	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
496	10kV洞金一路_专线	成都配网	洞金一路924	洞子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
497	10kV三联路大塘线专线	成都配网	三联路950	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
498	10kV桃园线专线	成都配网	桃园线907	桃展村	3*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
499	10kV南中线	成都配网	南中路912	海棠查	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
500	10kV雷蓉线	成都配网	雷蓉线906开关	雷蓉	480000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
501	10kV邢万路_用户专线	成都配网	邢万路950	普贡	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
502	10kV玉中路	成都配网	玉中路948	指军路	2*400000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
503	10kV鲁阳一路专线	成都配网	鲁阳一路932	万鲁	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
504	10kV琳科路	成都配网	琳科路931	琳石桥	3*400000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
505	10kV桂东路_专线	成都配网	桂东路952	桂诚	2*400000-50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
506	10kV龙城线	成都配网	龙城线914开关914	百龙街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
507	10kV高院线	成都配网	高院线933	高伍子	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
508	10kV金和路_专线	成都配网	金和路919	金华金	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
509	10kV白展路专线	成都配网	白展路922	白双街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
510	10kV中醒路_专线	成都配网	中醒路990	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
511	10kV柏油线专线	成都配网	柏油线923	柏树桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
512	10kV塘仁路_专线	成都配网	塘仁路919	塘铁路	2*180200	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
513	10kV邢环路1专线	成都配网	邢环路907	邢子山	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
514	10kV钢钢线	成都配网	钢钢线916开关	钢马桥	128000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
515	10kV军东二路_专线	成都配网	军东二线942	指军路	2*400000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
516	10kV七七路	成都配网	七七路950	七桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
517	10kV钢力路	成都配网	钢力路953	钢马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
518	10kV红森路_专	成都配网	杜森路954	杜诚	2*400000-50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
519	10kV祥群路_用户专线	成都配网	祥群路926	白祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
520	10kV平代路专线	成都配网	平代路919	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
521	10kV环西路_专线	成都配网	环西线916	杜桥	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
522	10kV延阳路_专线	成都配网	延阳路919	延阳路	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
523	10kV桐叶路专线	成都配网	桐叶路911	桐杜桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
524	10kV胜南一路_用户专线	成都配网	胜南一路943	胜协路	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
525	10kV铁环路	成都配网	铁环路921	铁路	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
526	10kV星顺路_用户专线	成都配网	星顺路914	星展	2*180000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
527	10kV雷鼎路_用户专线	成都配网	雷鼎路922	雷贡	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
528	10kV海代路_专线	成都配网	海代路917	海横街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
529	10kV建展路专线	成都配网	建展线972	建通	2*630000-50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
530	10kV延花路_专线	成都配网	延花路915	延花路	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
531	10kV文振路_专线	成都配网	文振路922	文振街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
532	10kV南展路	成都配网	南展路947	雷贡	3*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
533	10kV三宇线_专线	成都配网	三宇线943	三圣	3*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
534	10kV胜协路_专	成都配网	胜协路935	红胜路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
535	10kV思龙路_专线	成都配网	思龙路909	思龙展	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
536	10kV长铁路_专线	成都配网	长铁路913	山王站	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
537	10kV胜水一胜泉线_用户专线	成都配网	胜水一胜泉线908	胜利	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
538	10kV天奇线	成都配网	天奇路910	天健	129000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
539	10kV下东线	成都配网	开东线开关920	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
540	10kV川广路大塘线_一用户	成都配网	川广线934开关	白祥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
541	10kV中排路_特	成都配网	中排路931	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
542	10kV和邻线_专线	成都配网	和邻路946	和展	2*400000-50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
543	10kV胜邻一线大塘线_一用户	成都配网	胜邻一线945	胜协展	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
544	10kV胜大路专线	成都配网	胜大路912	胜胜街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
545	10kV星联路_用户专线	成都配网	星联路930	天府石	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
546	10kV玉王路专线	成都配网	玉王路907	玉路	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
547	10kV兵环路	成都配网	兵环路929	兵站小门	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
548	10kV平围路专线	成都配网	平围线912开关	和平街	100000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
549	10kV复和六路	成都配网	复和六路943	万复	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
550	10kV军四路_专线	成都配网	军四路943	指军路	2*400000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
551	10kV邱园路_专	成都配网	邱园路932	邱青路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
552	10kV东平路专线	成都配网	东平路902	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
553	10kV马桥一线	成都配网	马桥一线915	马环	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
554	10kV蔡苑路专线	成都配网	蔡苑路918	蔡协展	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
555	10kV视联路_用户专线	成都配网	视联路912	视展站	50000+40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
556	10kV珠金路专线	成都配网	珠金路921	珠石桥	3*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
557	10kV中强路_特	成都配网	中强路928	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
558	10kV胜强专线	成都配网	胜强路923	胜协街	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
559	10kV两天路	成都配网	两天路928	两河	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
560	10kV师金二路_专线	成都配网	师金二路934	双师子	2*240000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
561	10kV文熙路_专线	成都配网	文熙线913	文振街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
562	10kV白棵路专线	成都配网	白棵路925	白环街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
563	10kV玉特路_专	成都配网	玉特线922	玉旅社	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
564	10kV下学路_专线	成都配网	下学路913	下洞桥	2*40000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
565	10kV正棚路_特	成都配网	正棚路944	正棚街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
566	10kV昌兵二路专线	成都配网	昌兵二路955	昌家洞	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
567	10kV川棚线	成都配网	川棚线965965	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
568	10kV天鼎_用户专线	成都配网	天鼎路920	中环街	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
569	10kV益工路专线	成都配网	益工线944	益家洞	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
570	10kV林源线_用户专线	成都配网	林源线914	林桐	2*180200	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
571	10kV双阳路	成都配网	双阳路911	星征	2*50004-63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
572	10kV桂万路	成都配网	桂万线957开关	桂展	130000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
573	10kV产万回路_用户专线	成都配网	产万回线932	三产	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
574	10kV川大一线	成都配网	川大一线912	新川	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
575	10kV星合路	成都配网	星合线922	九里星	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
576	10kV张陈路_用户专线	成都配网	张陈线905	马陈	3*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
577	10kV钢旗路_专线	成都配网	钢旗路950	钢马桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
578	10kV张幕路_用户专线	成都配网	张幕路906	张军习	2*63000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
579	10kV河安路_用户专线	成都配网	河安路932	七里路	2*63000	否	473

644	10kV 天华路	成都配调	天华路907	天键	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
645	10kV 鹏富路 专	成都配调	鹏富路952	鹏马桥	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
646	10kV 观交路 专线	成都配调	观交线920	九里堤	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
647	10kV 晋熙线	成都配调	晋熙线917	晋阳	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
648	10kV 军水一路_专线	成都配调	军水一路935	指军建	2*400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
649	10kV 中东路_联	成都配调	中东路906	中和	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
650	10kV 联锦路 专线	成都配调	联锦路919	协锦	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
651	10kV 新翔路 专线	成都配调	新翔路925	新园	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
652	10kV 蓝天路_联	成都配调	蓝天路906	蓝浩南	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
653	10kV 益顺线	成都配调	益顺线947	益发兴	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
654	10kV 资医路	成都配调	资医路907	资浩南	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
655	10kV 第大线	成都配调	第大线905 开关	协锦	128000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
656	10kV 作栋一线_专线	成都配调	作栋一线905	合作	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
657	10kV 新园四路	成都配调	新园四路948	万发	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
658	10kV 树厦路	天府电力调度控制中心	树厦线953 开关	无锡	320000	兆	532	9214.51	专线	228.98	43	3966	0	7373.61	不受限	7350
659	10kV 指财路_专线	成都配调	指财路908	指挥部	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
660	10kV 益中路_用户专线	成都配调	益中路922	益发兴	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
661	10kV 万能线	新都地方调度控制中心	万能线944 开关	万都	143000	兆	600	10352.3	专线	112.99	19	1957	0	7356.07	不受限	7350
662	10kV 资观一路_专线	成都配调	资观一路905	资丽丽	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
663	10kV 四观线_用户专线	成都配调	观交线923	观桥边	5000+40000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
664	10kV 新翔路 专线	成都配调	新翔路907	新园	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
665	10kV 海九路	成都配调	海九路开关 905	海板非	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
666	10kV 紫联线	成都配调	紫联线开关 907	万发	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
667	10kV 观兴线	成都配调	观兴路929	观树边	5000+40000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
668	10kV 玉环路_专线	成都配调	玉环线915	指军建	2*400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
669	10kV 双福线	成都配调	双福路924	双福	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
670	10kV 东府路	成都配调	东府路923	东风路	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
671	10kV 正启线 专线	成都配调	正启线922	正府街	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
672	10kV 景金路	成都配调	景金路958	管东	2*31500	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
673	10kV 益创路	成都配调	益创路913	益发兴	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
674	10kV 松宇路	成都配调	松宇线917 开关	松树桥	128000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
675	10kV 邢观线	成都配调	邢观线开关 932	邢思远	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
676	10kV 邢思线	成都配调	邢思线933	思思	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
677	10kV 玉紫路	成都配调	玉紫路954	玉林	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
678	10kV 资后路_专	成都配调	资后路910	资浩南	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
679	10kV 天医路_专	成都配调	天医路953	天键	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
680	10kV 白雪一路_联	成都配调	白雪一路929	白林路	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
681	10kV 征鹭路 专	成都配调	征鹭路928	征鹭	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
682	10kV 晋航路 专线	成都配调	晋航路920	晋阳	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
683	10kV 正东路_联	成都配调	正东路915	正府街	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
684	10kV 阳仁路	成都配调	阳仁路904	阳辉街	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
685	10kV 梓辉路_用户专线	成都配调	梓辉线915	梓解	2*1800000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
686	10kV 龙鹏路_专	成都配调	龙鹏路912	龙鹏飞	2*400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
687	10kV 鲁商一线	成都配调	鲁商一路920	万鲁	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
688	10kV 晶新路	成都配调	晶新路916	晶鉴润	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
689	10kV 双星线	成都配调	星星线886开关	丝星润	152000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
690	10kV 马德二线	成都配调	马德二线931	马河	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
691	10kV 秋天路 专线	成都配调	秋天路925	秋桃村	3*1830000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
692	10kV 土天路_专	成都配调	土天路933	土桥	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
693	10kV 东政线	成都配调	东政路908	东风路	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
694	10kV 双明路_专	成都配调	双明路951	一双龙	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
695	10kV 邢立路 专线	成都配调	邢立路917	邢晋路	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
696	10kV 邢区路	成都配调	邢区路917	邢江楼	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
697	10kV 邢晋路 专线	成都配调	邢晋路913	邢晋路	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
698	10kV 园城七路_专线	成都配调	园城七路920	华园	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
699	10kV 土国路_专线	成都配调	土国路917	土桥	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
700	10kV 晋晖路 专线	成都配调	晋晖路932	晋发展	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
701	10kV 军丽线	成都配调	军丽路925	指军建	82000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
702	10kV 复头路_联	成都配调	复头路994	万复	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
703	10kV 塔联路	成都配调	塔联路910	塔兴	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
704	10kV 海动线	成都配调	海动线925 开关	海板非	128000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
705	10kV 邢联路_用户专线	成都配调	邢联线916	塔兴	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
706	10kV 作栋二线	成都配调	作栋二线924	合作	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
707	10kV 秋阳路_专	成都配调	秋阳路912	秋属	2*4000000+500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
708	10kV 玉晋路_专线	成都配调	玉晋路956	玉林	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
709	10kV 下田路 专线	成都配调	下田路911	下厨师	2*400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
710	10kV 二东路 专线	成都配调	二东路940	二水	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
711	10kV 大跃路 专线	成都配调	大跃线991	大跃	2*4000000+630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
712	10kV 高园路 X 专线	成都配调	高园线924 开关	高远才	128000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
713	10kV 益发一路_专线	成都配调	益发路_专线918	益发兴	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
714	10kV. 桥恒线_用户专线	成都配调	桥恒线913	双桥子	2*2400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
715	10kV 星宇路	成都配调	星浩路913	星浩路	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
716	10kV 复石路 专线	成都配调	复石路921	复祖贤	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
717	10kV 秋阳路 专线	成都配调	秋阳线922	秋属	2*4000000+500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
718	10kV 秋广 线	成都配调	秋阳925 开关	红卿楼	143000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
719	10kV 秋创路	成都配调	秋创线940	秋属	2*4000000+500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
720	10kV 百科二线	成都配调	作科二线944 开关944	合作	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
721	10kV 土联路_专线	成都配调	土联路944	土桥	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
722	10kV 土新路_专线	成都配调	土新路909	土桥	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
723	10kV 双环路	成都配调	双环路915	星星	2*500000+63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
724	10kV 双裕路_联	成都配调	双裕路954	星星	2*500000+63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
725	10kV 两卡路 专线	成都配调	两卡线开关 950	七里路	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
726	10kV 平邻线	成都配调	平邻线928	和平街	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
727	10kV 东园路	成都配调	东园路920	东风路	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
728	10kV 马通路	成都配调	马通路905	马河	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
729	10kV 龙水路 专线_城东	成都配调	龙水线941	龙蒂宝	2*400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
730	10kV 桥恒线	成都配调	桥恒线965	桥属	2*4000000+500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
731	10kV 马邦二线	成都配调	马邦二线开关 927	马河	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
732	10kV 正顺路 专线	成都配调	正顺线953	正府街	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
733	10kV 晨德二路	成都配调	晨德二路943	晨鉴润	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
734	10kV 子天线	天府电力调度控制中心	子天线913 开关	子龙起	80000	兆	600	10352.3	专线	114.39	19	1981.2	0	7373.87	不受限	7350
735	10kV 南观线	成都配调	南观路931	南观	3*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
736	10kV 玉园路 专线	成都配调	玉园线949	指军建	2*400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
737	10kV 沈阳路 专线	成都配调	沈阳路917	沈家桥	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
738	10kV 中利路	成都配调	中利路924	中和	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
739	10kV 联胜线 627 断路间隔	成都配调	联胜线927	协锦	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
740	10kV 桂鼎路_专	成都配调	桂鼎线938	桂属	2*4000000+500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
741	10kV 北九二路	成都配调	北九二路946	进宝楼	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
742	10kV 土邓路_专	成都配调	土邓路915	土桥	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
743	10kV 作天路 专线	成都配调	作天线916	合作	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
744	10kV 桥红 线	成都配调	桥红线开关 908	双桥子	2*2400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
745	10kV 天中路	成都配调	天中路939	天键	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
746	10kV 洲方路_专线	成都配调	洲方路949	洲子口	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
747	10kV 太阳路_专线	成都配调	太阳线924	太桥	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
748	10kV 邢成线	成都配调	邢成线912	湖邢	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
749	10kV 亚益路_专线	成都配调	亚益路930	亚洲	2*2400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
750	10kV 沈阳线	成都配调	沈阳线930 开关	沈家桥	153000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
751	10kV 产贸二线_用户专线	成都配调	产贸二线930	生产	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
752	10kV 复鹰二路_用户专线	成都配调	复鹰二路935	万复	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
753	10kV 海上线	成都配调	海上路915	海板非	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
754	10kV 桥四路 专线	成都配调	桥四路914	桥属	2*4000000+500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
755	10kV 产贸一路_用户专线	成都配调	产贸一路905	生产	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
756	10kV 邢邵线	成都配调	邢邵线918	邢思远	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
757	10kV 乐九线	成都配调	乐九线开关 929	乐发兴	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
758	10kV 星晨线	成都配调	星晨路929	星江楼	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
759	10kV 大旭线	成都配调	大旭线913	大旭	146000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
760	10kV 金华线	成都配调	金华线916 开关	金华街	102000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
761	10kV 静阳线	成都配调	静阳路930	静协属	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
762	10kV 保顺路	成都配调	保顺路942	益才福	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
763	10kV 晨曦四路 A 馈线_专线	成都配调	晨曦四路922	晨丽雅	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
764	10kV 邢两路_用户专线	成都配调	邢两路905	邢思	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
765	10kV 新新路 专线	成都配调	新新路909	新园	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
766	10kV. 新政路_用户专线	成都配调	新政路912	新园	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
767	10kV 梓天线	成都配调	梓天线925 开关	梓解	352000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
768	10kV 红卫路_专	成都配调	红卫路914	红卿楼	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
769	10kV 红万路_专	成都配调	红万路909	红械楼	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
770	10kV 益华路	成都配调	益华路908	益州	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
771	10kV 怪物路_专	成都配调	怪物路926	红卿楼	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
772	10kV 两河路	成都配调	两河路934	两板店	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
773	10kV 双田路 专线	成都配调	双田路937	山王福	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
774	10kV 两宝二线_专线	成都配调	两宝二路921	湖两	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
775	10kV 望北路_专线	成都配调	望北路908	望江楼	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
776	10kV 林鸣路 专线	成都配调	林鸣路910	林红桥	3*400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
777	10kV. 星联路_用户专线	成都配调	星联路947	星星	2*500000+63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
778	10kV 青川路_专线	成都配调	青川路946	青东	2*315000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
779	10kV 作栋二线_专线	成都配调	作栋二线917	合作	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
780	10kV 桥恒路_用户专线	成都配调	桥恒线908	桥解	2*1800000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
781	10kV 秋_专线	成都配调	秋龙线925 开关	秋红桥	153000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
782	10kV 桥福路_专线	成都配调	桥福路924	双桥子	2*2400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
783	10kV 马邦二路专线	成都配调	马邦二线913	马河	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
784	10kV 两线路_专	成都配调	两线、线万线956	梅树边	5000+40000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
785	10kV 洲锦二线_用户专线	成都配调	洲锦二线915	洲子口	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
786	10kV 林鹏路_专	成都配调	林鹏路936	林红桥	3*400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
787	10kV 望台线	成都配调	望台线908 开关	望堂	138000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
788	10kV 万兴线	成都配调	万兴线912 开关	东旺	102000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
789	10kV 浦星路_专线	成都配调	浦星线958	星浦	2*63000+500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
790	10kV 星城路 专线	成都配调	星城路923	星星	2*1800000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
791	10kV 新晖路 专线	成都配调	新晖路908	新园	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
792	10kV 洲华二路_专线	成都配调	洲华二路943	洲子口	2*500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
793	10kV 星晨路	成都配调	星晨路935	星星	2*1800000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
794	10kV 第三路_专线	成都配调	第三路956	第马桥	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
795	10kV 马寺五路	成都配调	马寺五路950	马河	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
796	10kV 杜鹃路_专	成都配调	杜鹃线942	杜属	2*4000000+500000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
797	10kV 作产一路_专	成都配调	作产一

859	10kV祥惠路专线	成都配调	祥惠线918	吉祥街	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
860	10kV集西一路_专用	成都配调	集西一路944	万集	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
861	10kV苗钢路专线	成都配调	苗钢路923	苗某某	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
862	10kV二院线专线无线线	成都配调	二院线945	二水	3*315000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
863	10kV南神路(主)	成都配调	南神路909	南宏	3*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
864	10kV雷悦线	成都配调	雷悦线913	雷洪	2*240000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
865	10kV马一路	成都配调	马东二路934	马河	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
866	10kV桂泉路	成都配调	桂泉线945	桂援	2*400000+50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
867	10kV星园路_专	成都配调	星园路911	星浩彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
868	10kV幸礼路_专	成都配调	幸礼路915	七幸村	2*315000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
869	10kV圣平路	成都配调	圣平路903	圣浩彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
870	10kV土大路_专线	成都配调	土大路942	土桥	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
871	10kV楼戏路专线	成都配调	楼戏路938	红楼楼	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
872	10kV作前路专线	成都配调	作前路935	合作	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
873	10kV用子线	成都配调	用子线925开关	胜用	138000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
874	10kV南部路_专线	成都配调	南部路953	南宏	3*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
875	10kV狮望线	成都配调	狮望路992	狮马桥	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
876	10kV五福线	成都配调	五福线912	五旗云	128000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
877	10kV狮环路_专线	成都配调	狮环路923	狮马桥	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
878	10kV桐桥路	成都配调	桐桥路927	桐桥林	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
879	10kV白仁路专线	成都配调	白仁路911	白崇彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
880	10kV应港路	成都配调	应港路916	应龙	2*240000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
881	10kV军民路专线	成都配调	军民路934	红树楼	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
882	10kV新城路专线	成都配调	新城路926	新园	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
883	10kV白厦二路	成都配调	白厦二路936	白祥彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
884	10kV青商路	成都配调	青商路926	青街	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
885	10kV天宝路_专	成都配调	天宝路922	天建	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
886	10kV书院路_专	成都配调	书院路922	杨雅村	3*180000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
887	10kV海天线	成都配调	海天线933开关	海银存	128000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
888	10kV标马路大线线一用户	成都配调	标马路918	蔚青路	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
889	10kV望北路	成都配调	望北路928	望江楼	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
890	10kV林泰线	成都配调	林泰路959	林援	2*400000+50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
891	10kV下祥路专线	成都配调	下祥路915	下祥楼	2*40000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
892	10kV产管二路_用户专线	成都配调	产管二路909	生产	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
893	10kV正北路_特	成都配调	正北路912	正祥彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
894	10kV视频路_专线	成都配调	视频线986	视频运	50000+40000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
895	10kV紫薇八路专线	成都配调	紫薇八路946	万集	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
896	10kV红武路	成都配调	红武路936	红援	130000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
897	10kV望环路_专线	成都配调	望环路993	望江楼	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
898	10kV桂泉线	成都配调	桂泉线961	桂援	2*400000+50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
899	10kV军园线专线	成都配调	军军路933	军军援	2*400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
900	10kV金轮路专线	成都配调	金轮路928	金华街	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
901	10kV集和二线	成都配调	集和二线924开关	万集	169000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
902	10kV金海路_专线	成都配调	金海路925	金华街	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
903	10kV双阿线	成都配调	双阿路922	双援	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
904	10kV三二路	成都配调	三二线开关920	三某林	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
905	10kV葡电路	成都配调	葡电路936	发展	2*180000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
906	10kV某河路专线	成都配调	某河路921	某浩彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
907	10kV桐王路_专	成都配调	桐王路909	桐桥林	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
908	10kV三行_路_专线	成都配调	三行_路925	三李	3*240000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
909	10kV麻湾路_专线	成都配调	麻湾路935	麻云桥	2*40000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
910	10kV邢双路	成都配调	邢双路923	胜双	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
911	10kV桐银路_专	成都配调	桐银路910	桐桥林	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
912	10kV五十线	成都配调	五旗云路917	七旗云	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
913	10kV川顺线	成都配调	川顺线开关966	新川	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
914	10kV东流路专线	成都配调	东流路924	东风路	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
915	10kV土河线	成都配调	土河路914	土桥	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
916	10kV狐兴路专线	成都配调	狐兴路914	狐运彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
917	10kV望北路_专	成都配调	望北线923	人望彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
918	10kV洞柏线	成都配调	洞柏线923开关	洞子江	153000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
919	10kV南翔路专线	成都配调	南翔路932	南宏	3*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
920	10kV白鹤路_特	成都配调	白鹤路938	白崇彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
921	10kV爱幸路_专	成都配调	爱幸路918	爱浩彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
922	10kV玉阳路专线	成都配调	玉阳路905	玉桥	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
923	10kV西马线	成都配调	西马线907	西援	462000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
924	10kV新联路_特	成都配调	新联路906	新园	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
925	10kV望环路_专线	成都配调	望环路950	望环	2*500004+50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
926	10kV三德路_专	成都配调	三德路924	土桥	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
927	10kV西川路专线	成都配调	西川路910	西银彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
928	10kV集西线	成都配调	集西线936	万集	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
929	10kV红百路_专线	成都配调	红百路938	红援	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
930	10kV土西路大馈线_一线	成都配调	土西路932	土桥	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
931	10kV黄龙路_专线	成都配调	黄龙线930	晨田田	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
932	10kV楼博路	成都配调	楼博线942开关	红楼楼	103000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
933	10kV文凤路_特	成都配调	文振彪	文振彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
934	10kV_集业路_用户专线	成都配调	集业路918	万集	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
935	10kV玻璃线	成都配调	玻璃线905	进援	2*240000	万	473	8192.6	专线	0.03	0	0.5	0	7372.84	不受限	7350
936	10kV金石路_专线	成都配调	金石路921	金华街	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
937	10kV阳王路专线	成都配调	阳王路928	杨树桥	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
938	10kV洞银八路	成都配调	洞银八路913	杨洞	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
939	10kV浦邓线	成都配调	浦邓线923	星浦	180000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
940	10kV双福路专线	成都配调	双福路913	双福	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
941	10kV铁府路_特	成都配调	铁府路913	铁福	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
942	10kV腰复路	成都配调	腰复线928	侧腰	2*240000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
943	10kV汪月线	成都配调	汪月线935开关	汪金林	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
944	10kV新平路_专线	成都配调	新平路950	新园	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
945	10kV产后二路_专线	成都配调	产后二路907	生产	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
946	10kV通龙路	成都配调	通龙线开关914	星浦	2*63000+50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
947	10kV阳东路	成都配调	阳东线924	胜军	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
948	10kV庄潭二路	成都配调	庄潭二路926	庄某林	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
949	10kV县二线	成都配调	县二线905开关	县某河	150000	万	473	8192.6	专线	0.21	0	3.6	0	7369.74	不受限	7350
950	10kV梅花路大馈线	成都配调	梅花路915	梅树店	5000+40000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
951	10kV桐桃路_专	成都配调	桐桃路920	桐桃林	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
952	10kV大盲路	成都配调	大盲路916	大建	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
953	10kV东北路专线	成都配调	东北路919	东风路	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
954	10kV玉马线专线	成都配调	玉马线908	玉桥	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
955	10kV星阳路_专	成都配调	星阳路930	星浩彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
956	10kV马鞍二线	成都配调	马鞍二线941	马河	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
957	10kV景天线	成都配调	景大路开关922	景堂	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
958	10kV用交线	成都配调	用交线914开关	胜用	128000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
959	10kV新民路专线	成都配调	新民路935	新园	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
960	10kV下罗线	成都配调	下罗路914	下厨楼	92000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
961	10kV松平路专线	成都配调	松平路919	松树桥	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
962	10kV某红路专线	成都配调	某红路938	某堂立	2*40000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
963	10kV马河二线_专线	成都配调	马河二线922	马河	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
964	10kV前红路	成都配调	前红路933	前胜彪	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
965	10kV红大路_用户专线	成都配调	红大路920	松树桥	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
966	10kV洞联路_专线	成都配调	洞联路925	洞子江	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
967	10kV某金路专线	成都配调	某金路931	发展	2*180000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
968	10kV沈杰路	成都配调	沈杰路933	沈某林	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
969	10kV新意路_专线	成都配调	新意路924	新园	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
970	10kV_天河路	成都配调	天河路919	天振彪	140000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
971	10kV平财线	成都配调	平财路907	财平彪	112000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
972	10kV桂川路	成都配调	桂川线923	桂援	2*400000+50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
973	10kV作前二线	成都配调	作前_线940开关940	合作	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
974	10kV正万线	成都配调	正万路927	正祥彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
975	10kV前民路	成都配调	前民路930	前胜彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
976	10kV西蜀阿路	成都配调	洞蜀阿线922开关	华厨	129000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
977	10kV后场路大馈线专线	成都配调	后场路907	后场楼	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
978	10kV树皇路_专	成都配调	树皇路915	树桥林	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
979	10kV驸四路_专线	成都配调	驸马路909	驸马桥	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
980	10kV熊桃路专线	成都配调	熊桃路911	熊桃桥	2*150000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
981	10kV马中路_专线	成都配调	马中线908	马河	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
982	10kV中园路_特	成都配调	中园路933	中彪	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
983	10kV大代线	成都配调	大代线923开关	大援	2*40000+63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
984	10kV文宏路	成都配调	文宏线921	文振彪	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
985	10kV前锋路_专线	成都配调	前锋路915	前宏	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
986	10kV楼强线	成都配调	楼强路917	红楼楼	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
987	10kV青安线_用户专线	成都配调	青安线925	青街	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
988	10kV祥环路_专线	成都配调	祥环路927	祥树	2*180000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
989	10kV铁收线	成都配调	铁收路915	铁福	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
990	10kV视频_特	成都配调	视频路911	梅树店	5000+40000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
991	10kV医电路_用户专线	成都配调	医电线908	进援	2*240000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
992	10kV_铁中线_用户专线	成都配调	铁中线931	铁福	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
993	10kV林书路_专线	成都配调	林书路909	林正彬	3*40000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
994	10kV温泉路	成都配调	温泉线946	温某河	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
995	10kV书时两路_专	成都配调	书时两路937	合作	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
996	10kV用成线	成都配调	用成路918	七里路	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
997	10kV中红线	成都配调	中红路923	中彪	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
998	10kV马环一线	成都配调	马环一线开关914	马河	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
999	10kV海钢路	成都配调	海钢路924	海银存	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1000	10kV大概线	成都配调	大概线992开关	大建	129000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1001	10kV土干路_专线	成都配调	土干路925	土桥	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1002	10kV林福路_专线	成都配调	林福路920	林援	2*400000+50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1003	10kV新园二路	成都配调	新园二路939开关	万集	156000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1004	10kV林五路专线	成都配调	林五路910	林援	2*40000+50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1005	10kV医院大馈线	成都配调	医院线905开关	医某宝	128000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1006	10kV红双路_专	成都配调	红双路922	红援	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1007	10kV大鲜路	成都配调	大鲜线922	大援	146000	万	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1008	10kV蒋寨线	成都配调	蒋寨路909	郑子山	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1009	10kV杜东路_专	成都配调	杜东路931	杜援	2*400000+50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1010	10kV视光路专线	成都配调	视光路952	梅树店	5000+40000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1011	10kV前四路大馈线一用户	成都配调	前四路907开关	前胜彪	153000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1012	10kV富民路专线	成都配调	富民路938	富某河	3*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1013	10kV中安路专线	成都配调	中安路927	中彪	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1014	10kV望城路	成都配调	望城路909	望江楼	2*63000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1015	10kV白万_路专线	成都配调	白万_路920	白崇彪	2*63000

1074	10kV铁匠线_主	成都配调	铁匠路932	铁塔	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1075	10kV严管一路_用户专线	成都配调	严管一路908	立严	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1076	10kV士元路_专	成都配调	士元路943	士桥	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1077	10kV慧玉路_专线	成都配调	慧玉路937	赵静楠	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1078	10kV两路一回路	成都配调	两南二路921	两河	2*400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1079	10kV_复盟二路_用户专线	成都配调	复盟二路947	万复	3*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1080	10kV白锦路_专线	成都配调	白锦路918	白长标	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1081	10kV府涵路	成都配调	府涵路933	府青路	118000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1082	10kV星天路_独	成都配调	星天路935	星星	2*500004630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1083	10kV士兵线	成都配调	士兵路918	士桥	103000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1084	10kV嘉秋线	成都配调	嘉秋路926	嘉秋雪	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1085	10kV原江路大塘线_专线	成都配调	原江路910	原田街	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1086	10kV两鑫路_专	成都配调	两鑫路926	两河	2*400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1087	10kV玉山路专线	成都配调	玉山路909	玉秋	2*630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1088	10kV_V辉线专线_用户	成都配调	大辉线927	大强	3*400004630000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1089	10kV下铁路_专线	成都配调	下铁路924	下副槽	2*400000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1090	10kV_V城路	成都配调	大城路935	大桥	2*50000	万	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	不受限	7350
1091	10kV凤南线	仁寿电力调度控制中心	凤南线925 开关	凤翼路	25000	万	495	8573.65	专线	21.02	8	364	0	7352.29	不受限	7350
1092	10kV时兴一线	宜宾电力调度控制中心	时兴一线964 开关	时代园	63000	万	800	13856.41	专线	294.65	37	5103.3	0	7367.47	不受限	7350
1093	10kV金星线	重庆电力调度控制中心	金星线916 开关	金桥	81500	万	540	9353.67	专线	60.34	11	1045.1	0	7372.66	不受限	7350
1094	10kV大旭一线	眉山电力调度控制中心	大旭一线934 开关	大石桥站	103000	万	600	10392.3	专线	54.5	9	944	0	7369.84	不受限	7350
1095	10kV两河线大塘线	南充电力调度控制中心	两河线956 开关	两和站	50000	万	600	10392.3	公用	55.27	9	957.3	0	7356.54	不受限	7350
1096	10kV互联线917和两路间隔	眉山电力调度控制中心	10kV互联线917开关开关	中电站	60000	万	495	8573.65	专线	73.46	15	1260	0	7313.65	不受限	7313.65
1097	10kV翡翠二线	成都配调	翡翠二线开关 921	翡悦	2*630000	万	473	8192.6	专线	1.86	0	32.2	0	7341.14	不受限	7300
1098	10kV解邮二线	大邑电力调度控制中心	解邮二线 949 开关	解林	126000	万	600	10392.3	专线	56.81	9	984	0	7329.84	不受限	7300
1099	10kV千通线	简阳电力调度控制中心	千通线934 开关	十里坝	106000	万	600	10392.3	公线	0.1	10	0.1	1000	7313.84	不受限	7300
1100	10kV十科线	简阳电力调度控制中心	十科线924 开关	十里坝	106000	万	600	10392.3	公线	0.1	10	0.1	1000	7313.84	不受限	7300
1101	10kV思兵一线	新津电力调度控制中心	思兵一线 949 开关	思远	163000	万	507	8781.5	公线	6	6	568.4	0	7334.95	不受限	7300
1102	10kV江桥一线	简阳电力调度控制中心	江桥一线939开关	江南	105000	万	600	10392.3	公线	0.1	10	0.1	1000	7313.84	不受限	7300
1103	10kV川江二线	成都配调	川江二线 942 开关 942	新川	2*630000	万	473	8192.6	专线	2.32	0	40.2	0	7333.14	不受限	7300
1104	10kV豆园线大塘线	南充电力调度控制中心	豆园线933 开关	丰百	150000	万	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1105	10kV石桥线大塘线	简阳电力调度控制中心	石桥线916 开关	石桥铺站	40000	万	527	9127.91	公用	100	19	1732	0	7302.33	不受限	7300
1106	10kV紫龙线	简阳电力调度控制中心	紫龙线953 开关	紫才学站	100000	万	600	10392.3	公线	90.13	15	1561	450	7342.07	不受限	7300
1107	10kV增阳线	简阳电力调度控制中心	增阳线914 开关	赵镇	160000	万	553	9578.24	专线	76.43	14	1323.8	0	7296.62	不受限	7250
1108	10kV胜石线大塘线	自贡电力调度控制中心	10kV胜石线927开关	胜利站	100000	万	569	9855.37	公线	76.31	13	1321.7	250	7298.13	不受限	7250
1109	10kV思都线 962大塘线	眉江配调	思都线914 开关	思江	2*630000	万	600	10392.3	专线	119.5	20	2069.7	0	7283.37	不受限	7250
1110	10kV新一线	眉山电力调度控制中心	新一线924开关	新丰站	10000	万	482	8348.48	公线	14.62	3	253.2	0	7260.43	不受限	7250
1111	10kV新荣一线	自贡电力调度控制中心	新荣一线947开关	新林	126000	万	600	10392.3	公线	121.42	20	2103	0	7250.07	不受限	7250
1112	10kV寺工线大塘线	眉江电力调度控制中心	寺工线920开关	寺安	100000	万	465	8054.04	公线	1	0	17	0	7248.64	不受限	7200
1113	10kV草石线大塘线	简阳电力调度控制中心	草石线916	草庙	73500	万	553	9578.24	公线	0.01	1	0.01	1390	7230.42	不受限	7200
1114	10kV团三线	大邑电力调度控制中心	团三线914开关	团结站站	12500	万	482	8348.48	公线	15.38	3	266.4	0	7247.23	不受限	7200
1115	10kV帽圣一线	仁寿电力调度控制中心	帽圣一线913开关	帽理论站	50000	万	560	9699.48	专线	85.68	15	1484	0	7245.53	不受限	7200
1116	10kV新南二线	乐至电力调度控制中心	10kV新南二线973开关	新鹤站	96500	万	520	9006.66	公线	64.42	12	1115.7	0	7205.33	不受限	7200
1117	10kV文开一线 918	乐至电力调度控制中心	文峰一线 918开关	文峰	302000	万	520	9006.66	公线	419.3	80	7262.1	0	7205.33	不受限	7200
1118	10kV临滨一线	乐至电力调度控制中心	10kV临滨一线 919开关	杨鹤站	96500	万	520	9006.66	公线	254.98	49	4416.2	0	7205.33	不受限	7200
1119	10kV天之一线	乐至电力调度控制中心	10kV天之一线914小牛开关	长鱼站	40000	万	520	9006.66	公线	578.91	111	10026.7	0	7205.33	不受限	7200
1120	10kV南天线大塘线	自贡电力调度控制中心	南天线936开关	南顺站	163500	万	720	12470.77	专线	230.74	32	3996.4	0	7227.29	不受限	7200
1121	10kV宜园一线	宜宾电力调度控制中心	10kV_宜园一线913开关	武鹿	160000	万	523	9058.63	公线	358.16	68	6203.4	0	7246.9	不受限	7200
1122	10kV罗泉线 962大塘线	泸州电力调度控制中心	罗泉线962开关	泉航	101600	万	463	8019.4	公线	46.1	10	1024	0	7217.46	不受限	7200
1123	10kV思瑞线 936大塘线	泸州电力调度控制中心	思瑞线936	胥思明	40000	万	463	8019.4	公线	46.3	10	1024	0	7217.46	不受限	7200
1124	10kV胥园二线大塘线	泸州电力调度控制中心	胥园二线 937开关	胥泉路	91500	万	463	8019.4	公线	46.3	10	1024	0	7217.46	不受限	7200
1125	10kV安城四线	宜宾电力调度控制中心	10kV_翠城四线923开关	翠安站	100000	万	523	9058.63	公线	441.13	84	7640.4	0	7246.9	不受限	7200
1126	10kV贾东二线 924大塘线	泸州电力调度控制中心	贾东二线 924	贾厨	50000	万	463	8019.4	公线	46.3	10	1024	0	7217.46	不受限	7200
1127	10kV繁安线大塘线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	繁矿线915开关	繁荣商站	50000	万	465	8054.04	公线	0	13	805.3	0	7248.64	不受限	7200
1128	10kV甲泉线大塘线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲泉线913开关	甲醛商站	56000	万	465	8054.04	公线	0	15	8054.2	0	7248.64	不受限	7200
1129	10kV甲华线大塘线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲华线911开关	甲醛商站	56000	万	487	8435.09	公线	17.84	4	309	0	7282.58	不受限	7200
1130	10kV柏邑线	眉山电力调度控制中心	柏邑线916开关	柏东站	20000	万	560	9526.28	公线	77.94	14	1350	0	7233.65	不受限	7200
1131	10kV中乐线	南充电力调度控制中心	10kV中乐线925开关	中果站	80000	万	465	8054.04	专线	45.32	10	785	0	7248.64	不受限	7200
1132	10kV中果线	南充电力调度控制中心	10kV果河线956	城果站	40000	万	465	8054.04	公线	200	43	1732	0	7248.64	不受限	7200
1133	10kV玉珠二线	乐至电力调度控制中心	10kV玉珠 II 线923开关	城玉站	40000	万	599	10374.98	公线	121.03	20	2096.3	0	7241.18	不受限	7200
1134	10kV南中线	巴州电力调度控制中心	10kV市中线936	城南站	80000	万	465	8054.04	公线	200	43	1732	0	7248.64	不受限	7200
1135	10kV竹南一线926	乐至电力调度控制中心	竹南一线926开关	竹柳站	50000	万	600	10392.3	公线	125.54	21	2174.4	0	7178.67	不受限	7150
1136	10kV云雁二线大塘线	自贡电力调度控制中心	云雁二线939开关	练云站	50000	万	590	10219.1	公用	117.4	20	2033.4	0	7163.79	不受限	7150
1137	10kV古开一路	广汉电力调度控制中心	古开一路909开关	古属	300000	万	486	8417.77	专线	24.49	5	424.2	0	7151.79	不受限	7150
1138	10kV新寓线952开关	广汉电力调度控制中心	新寓线952开关	新丰站	102000	万	486	8417.77	专线	23.14	4	400.8	0	7175.19	不受限	7150
1139	10kV解和一线	眉山电力调度控制中心	解和一线962开关	解神湖站	80000	万	964	16696.97	公线	280.2	29	4853.1	1330	7174.48	不受限	7150
1140	10kV新金二线	成都配调	新金二路 909	对子口	2*50000	万	473	8192.6	专线	12.47	3	216	0	7157.54	不受限	7150
1141	10kV玉珠路_专线	成都配调	玉珠路913	土桥	2*50000	万	473	8192.6	专线	10.16	2	176	0	7197.34	不受限	7150
1142	10kV胖王线	宜白江电力调度控制中心	胖王线917开关	胖宝宝	2*10000	万	469	8123.32	专线	8.67	2	150.1	0	7160.89	不受限	7150
1143	10kV行南一线	自贡电力调度控制中心	行南一线944开关	行代站	63000	万	800	13856.41	专线	308.04	39	5335.2	0	7355.57	不受限	7100
1144	10kV双线	古蔺电力调度控制中心	双线线913开关	聂草坪	63000	万	489	8469.73	公线	28.44	6	492.5	0	7130.26	不受限	7100
1145	10kV云金一线	广汉电力调度控制中心	云金一线912开关	云鹏渠站	106000	万	516	8937.38	专线	51.74	10	896.1	0	7147.54	不受限	7100
1146	10kV解卓线大塘线	大邑电力调度控制中心	解卓线938开关	解才路	63000	万	600	10392.3	专线	128.29	21	2222	0	7131.07	不受限	7100
1147	10kV中浦线大塘线	阆中电力调度控制中心	中浦线915开关	阆中站	126000	万	552	9560.32	公线	84.32	15	1460.4	0	7144.43	不受限	7100
1148	10kV雪桃线大塘线	南充电力调度控制中心	雪桃线923开关	七里站	150000	万	553	9578.24	专线	87.92	16	1522.8	0	7097.62	不受限	7050
1149	10kV城调线大塘线	南充电力调度控制中心	城调线921开关	城英站	80000	万	553	9578.24	专线	34.39	6	595.6	0	7066.99	不受限	7050
1150	10kV沃北二线	资阳电力调度控制中心	北城二线924开关	沃坦站	102000	万	510	8833.46	公线	396	79	6725	0	7066.77	不受限	7050
1151	10kV南外二线	乐至电力调度控制中心	南外二线923开关	杨柳湖站	80000	万	600	10392.3	专线	132.66	22	2297.7	0	7053.37	不受限	7050
1152	10kV黑高线922大塘线专线	古蔺电力调度控制中心	10kV黑高线922开关	黑文	16000	万	489	8469.73	专线	31.86	7	551.8	0	7070.96	不受限	7050
1153	10kV回阳一线大塘线	南充电力调度控制中心	回阳一线927开关	回龙站	50000	万	552	9560.32	公用	88.59	16	1534.4	0	7025.92	不受限	7050
1154	10kV板盛线大塘线	自贡电力调度控制中心	板盛线934开关	板仓站	80000	万	583	9751.45	公线	20.9	4	362	1330	7084.3	不受限	7050
1155	10kV万科线	自贡电力调度控制中心	万科线921开关	万果果站	20000	万	482	8348.48	公线	26.72	6	462.8	0	7050.83	不受限	7050
1156	10kV思书路 955大塘线	眉山电力调度控制中心	思书路955开关	思新站新	103000	万	510	8833.46	公线	14.23	30	264.2	0	7050.77	不受限	7050
1157	10kV遵峰路	眉山电力调度控制中心	遵峰路905开关	遵退站	16000	万	450	7794.23	专线	15.24	10	555	0	7014.81	不受限	7000
1158	10kV丹柏二路	自贡电力调度控制中心	丹柏二路 931 开关	白月	80000	万	553	9578.24	公线	589.2	107	10205.2	1600	7020.42	不受限	6950
1159	10kV子人一路	大邑电力调度控制中心	子人一线922开关	子龙站	80000	万	500	8660.25	公线	44.46	9	770.4	0	7024.22	不受限	7000
1160	10kV阳统二线	宜白江电力调度控制中心	阳统二线959开关	崩塌	2*50000	万	597	10340.34	专线	130.68	22	2263.4	0	7042.91	不受限	7000
1161	10kV三同线大塘线	眉山电力调度控制中心	三同线927开关	三元站	103300	万	646	11189.05	公线	112	17	1939.8	0	7011.64	不受限	7000
1162	10kV中桐线大塘线	自贡电力调度控制中心	中桐线912开关	中简站	40000	万	480	8313.84	公线	26.7	6	462.4	0	7020.06	不受限	7000
1163	10kV_三虹一线大塘线	简阳电力调度控制中心	三虹一线917开关	三元站	40000	万	569	9855.37	公线	106	19	1836	0	7031.83	不受限	7000
1164	10kV通花线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	通花线915开关	通草站	6300	万	487	8435.09	公线	33.68	7	583.3	0	7068.28	不受限	7000
1165	10kV桐金二线大塘线	阆中电力调度控制中心	桐金二线926开关	桐桐站	100000	万	600	10392.3	公线	133.11	22	2305.4	0	7047.67	不受限	7000
1166	10kV龙梅线	嘉陵电力调度控制中心	龙梅线932开关	嘉龙站	100000	万	553	9578.24	专线	92	16	1593.5	0	7006.92	不受限	7000
1167	10kV下回 I 回	巴州电力调度控制中心	10kV下回 I 回912	平果站	26000	万	555	9612.88	公线	94.26	17	1632.5	0	7019.09	不受限	7000
1168	10kV雨沃一线 966	自贡电力调度控制中心	雨沃站 一线 966	雨沃站	110000	万	545	9439.68	公线	87.14	16	1509.2	0	6981.56	不受限	6950
1169	10kV春新二线	井研电力调度控制中心	春新二线939开关	春农站	80200	万	568	8712.22	公线	0.014	0	0.242	0	6969.78	不受限	6950
1170	10kV富顺线大塘线	富顺电力调度控制中心	富顺线 K202 开关	遗留井团所	100000	万	553	9578.24	专线	95.09	17	1647	0	6973.42	不受限	6950
1171	10kV龙川线	富顺电力调度控制中心	龙川线 K103 开关	大石古井团所	100000	万	553	9578.24	专线	94.04	17	1628.8	0	6991.62	不受限	6950
1172	10kV思业一线	眉山电力调度控制中心	思业一线916开关	思文站	100000	万	900	15588.46	公线	314.61	35	5449	1630	6950.61	不受限	6950
1173	10kV西印线大塘线	自贡电力调度控制中心	西印线965开关	王西站	163500	万	480	8313.84	专线	30.64	6	530.8	0	6951.86	不受限	6950
1174	10kV思顺二线	泸州电力调度控制中心	思顺二线开关	思航	40000	万	463	8019.4	公线	46.3	10	1024	250	6997.46	不受限	6950
1175	10kV平福线	邛崃电力调度控制中心	平福线914开关	平乐	100000	万	503	8712.22	公线	293.63	47	5085.67	0	6969.78	不受限	6950
1176	10kV清福二线大塘线	新津电力调度控制中心	清福二线920	清远	163000	万	505	8746.86	公线	1	20	1600	0	6997.49	不受限	6950
1177	10kV岳开线	新津电力调度控制中心	岳开线912开关	岳桥	120000	万	505	8746.86	公线	1	20	1600	0	6997.49	不受限	6950
1178	10kV武木线大塘线	新津电力调度控制中心	武木线913	文武	163000	万	505	8746.86	公线	1	20	1600	0	6997.49	不受限	6950
1179	10kV孙万二线大塘线	资阳电力调度控制中心	10kV孙万二线972开关	孙某某	300000	万	645	11171.73	公用	112.91	18	1955.6	0	6952.78	不受限	6950
1180	10kV油理路	成都配调	油理路910	山王站	2*50000	万	473	8192.6	专线	25.87	5	448	0	6925.34	不受限	6900
1181	10kV 小凤二线	乐至电力调度控制中心	10kV小凤二线929开关	小山站	82000	万	500	8660.25	公线	173.01	35	2996.5	0	6928.2	不受限	6900
1182	10kV金安线	乐至电力调度控制中心	金安线921开关	乐林站	65000	万	500	8660.25	公线	189.56	38	3283.2	0	6928.2	不受限	6900
1183	10kV潘城二路大塘线	眉江配电力调度控制中心	潘城二路905	潘县	2*40000	万	500	8660.25	公线	154.36	37	2331.8	0	6928.2	不受限	6900
1184	10kV_金府路_眉江服	眉江电力调度控制中心	金府路913	金江	70000	万	500	8660.25	公线	138.65	29	2115.4	0	6928.2	不受限	6900
1185	10kV_子龙线	大邑电力调度控制中心	子龙线 开关	子龙站	80000	万	500	8660.25	公线	508.66	102	8810	0	6928.2	不受限	6900
1186	10kV龙梅一路	彭州电力调度控制中心	龙梅一线909开关	龙财	304000	万	553	9578.24	公线	98.35	18	1703.4	0	6917.02	不受限	6900
1187	10kV百高线	金堂电力调度控制中心	百高线951开关	百度	120000	万	500	8660.25	公线	37.97	67	3468	0	6928.2	不受限	6900
1188	10kV属峰路大塘线	金堂电力调度控制中心	属峰路911	三属	10000	万	500	8660.25	公线	1	10	1	0	6928.2	不受限	6900
1189	10kV南镇线	金堂电力调度控制中心	南镇线917开关	南板	68300	万	537	9301.11	公线	1	10	1	500	6940.89	不受限	6900
1190	10kV江嘉线	宜白江电力调度控制中心	江嘉线915开关	白塔	2*40000	万	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900
1191	10kV_天顺一线	宜白江电力调度控制中心	天顺一线924开关	大西	2*40000	万	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900
1192	10kV联清线	宜白江电力调度控制中心	联清线948开关	联盟	2*50000	万	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900
1193	10kV现红线_专线	新津电力调度控制中心	现红线922开关	现云	126000	万	600	10392.3	专线	140.06	23	2425.9	0	6927.17	不受限	6900
1194	10kV甘良线	大邑电力调度控制中心	甘良线971开关	甘蔗	120000	万	500	8660.25	公线	347.11	69	6011.9	0	6928.2	不受限	6900
1195	10kV晖龙路	新津电力调度控制中心	晖龙线913开关	七桥	120000	万	500	8660.25	公线	389.72	78	6750	0	6928.2	不受限	6900
1196	10kV唐唐线	宜白江电力调度控制中心	唐唐线912开关	唐圣子	2*10000	万	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900
1197	10kV城镇线	宜白江电力调度控制中心	城镇线926开关	城镇	2*10000	万	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900
1198	10kV思书线	宜白江电力调度控制中心	思书一线开关	思林	2*10000	万	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900
1199	10kV城关线	宜白江电力调度控制中心	城关线924开关	城厢	2*10000	万	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900
1200	10kV青隆线	宜白江电力调度控制中心	青隆线944开关	青台江	2*10000	万	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900
1201	10kV青苑线	宜白江电力调度控制中心	青苑线946开关	青江江	2*50000	万	500	8660.25	公线	0	0	0	0	6928.2	不受限	6900
1202	10kV丹星二线 921新路新间隔	泸州电力调度控制中心	10kV丹星二线 921开关	兴隆	127000	万	600	10392.3	公线	79.45	13	1376.1	0	6937.74	不受限	6900
1203	10kV张清线大塘线	自贡电力调度控制中心	张清线936开关	张盛站	80000	万	553	9751.45	公线	108.4	23	1842.8	0	6933.5	不受限	6900
1204	10kV紫蓝线	攀枝花电力调度控制中心	紫蓝线 881 开关	紫坪站	40000	万	450	7794.23	公线	4.5	1	33.6	0	6986.2	不受限	6900
1205	10kV_思二线	攀枝花电力调度控制中心	思二线线 888 开关	坡芽站	63000	万	450	7794.23	公线	5.6	1	37	5460	6917.5	不受限	6900
1206	10kV罗鹰线	资阳电力调度控制中心	罗鹰线924开关	罗某站	100000	万	500	8660.25	公线	287	53	4873	0	6928.2	不受限	6900
1207	10kV东塔一线	乐至电力调度控制中心	东塔一线926开关	东塔站	126000	万	550	9526.28	公线	39.36	7	681.7	0	6939.32	不受限	6900
1208	10kV振书线大塘线	嘉州电力调度控制中心	振书线939开关	振业开团所	100000	万	553	9578.24	专线	97.91	18	1655.8	0	6924.62	不受限	6900
1209	10kV朱南线大塘线	嘉陵电力调度控制中心	朱南线977开关	朱山站	100000	万	553	9578.24	专线	98.73	18	1710	0	6910.42	不受限	6900
1210	10kV伊思线	天全电力调度控制中心	伊思线926开关	伊坪站	50000	万	515	8920.06	公线	141.36	27	2448.4	200	6936.05	不受限	6850
1211	10kV川思线924和新间隔	眉山电力调度控制中心	10kV川思线924开关	思思站	12400	万	460	7967.43	公线	16.78	4	290.6	0	6900.09	不受限	6850
1212	10kV思三线	南充电力调度控制中心	10kV_思三线927开关	龙思站	100400	万	440	7621.02	专线	10.89	2	188.7	0	6858.92	不受限	6850
1213	10kV东三一线	南充电力调度控制中心	东三一线922开关	东顺站	100000	万	440	7621.02	公线	187.1	49	3468	0	6858.92	不受限	6850
1214	10kV圣圣线	南充电力调度控制中心	圣圣线914开关	城北站(新田)	40000	万	440	7621.02	公线	238	54	4115.35	0	6858.92	不受限	6850
1215	10kV柳思线大塘线	乐山电力调度控制中心	柳思线911开关	柳竹站	10600	万	440	7621.02	专线	266.05	60	4608	0	6858.92	不受限	6850
1216	10kV龙川线	南充电力调度控制中心

1289	10kV昂马一线大馈线	塔前电力调度控制中心	10kV昂马一线934开关	林某照	300000	座	480	8313.84	公司	300.32	63	5090	0	6651.07	不受限	6650
1290	10kV帽商线	仁寺电力调度控制中心	帽商线922开关	帽商山站	50000	宗	560	9699.48	公线	119.28	21	2066	0	6653.51	不受限	6650
1291	10kV照帽线	通川电力调度控制中心	照帽线959开关	木民站	102000	宗	595	10305.7	公线	152.77	26	2646	0	6629.13	不受限	6600
1292	10kV双照线	百花电力调度控制中心	双照线960开关	百岩	150000	座	490	8487.25	公线	10.78	2	186.7096	0	6602.93	不受限	6600
1293	10kV·宝雀路917线路	中江电力调度控制中心	宝雀路917开关	宝雀路	100000	宗	599	10374.98	公线	155.87	26	2699.6	0	6637.88	不受限	6600
1294	10kV·文园二线	仁寺电力调度控制中心	10kV·文园二线921开关	文林站	50000	宗	482	8348.48	公线	4.22	1	73.1	0	6605.68	不受限	6600
1295	10kV·万龙线	宣汉电力调度控制中心	万龙线952开关	大水站	40000	宗	430	7447.82	公线	5.61	1	97.1	0	6605.94	不受限	6600
1296	10kV贾后线大馈线	渠县电力调度控制中心	贾后线916	贾家	50000	宗	515	8920.06	公线	0.01	1	0.01	1395	6633.05	不受限	6600
1297	10kV·巴北二路	郭州电力调度控制中心	巴北二线902开关	巴西	153000	宗	500	8660.25	公线	66.51	13	1152	0	6642.22	不受限	6600
1298	10kV·昂昌线	通川区电力调度控制中心	昂昌线955开关	昂峰	47500000	宗	500	10392.3	公线	156.79	26	2715.6	0	6617.47	不受限	6600
1299	10kV·合月线大馈线	江油电力调度控制中心	合月线944开关	合兵站	50000	宗	670	11604.74	公线	219.8	33	3807	0	6637.27	不受限	6600
1300	10kV·智园线大馈线	渠县电力调度控制中心	智园线913开关	新山站	8000	宗	424	7343.9	公线	100	24	1730	0	6620.31	不受限	6600
1301	10kV·新区一线	南充电力调度控制中心	新型 目书线201开关	蹈息开团闭	100000	宗	553	9578.24	专线	114.82	21	1988.6	0	6631.82	不受限	6600
1302	10kV·龙东路大馈线	天府电力调度控制中心	龙东路927开关	龙泉	63000	宗	600	10392.3	公线	157.48	26	2727.6	0	6625.47	不受限	6600
1303	10kV·巴北二线	雅安电调	巴北二线924开关	二江站	100000	宗	600	10392.3	公线	87.37	15	1509.7	1230	6613.37	不受限	6600
1304	10kV·陈电线大馈线	简阳电力调度控制中心	陈电线939开关	陈阳站	50000	座	527	9127.91	公用	42.19	8	730.7	0	6571.63	不受限	6550
1305	10kV·下龙一线	仁元电力调度控制中心	下龙一线935开关	下两站	100000	宗	453	7846.19	公线	27.77	5	481	0	6580.57	不受限	6550
1306	10kV·平光一线·924大馈线	泸川电力调度控制中心	特用五939开关	龙华	151500	宗	423	7326.57	公线	42.3	10	1224	0	6593.91	不受限	6550
1307	10kV·思马线	眉山电力调度控制中心	思马线922开关	思义站	100000	宗	423	7326.57	专线	399	94	6910.7	0	6593.91	不受限	6550
1308	10kV·照磁路	成都配调	照磁路926	安照桥	2*315000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1309	10kV·巨城路_纺	成都配调	经成线940	经树桥	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1310	10kV·照桥路	成都配调	望桥路921	望江楼	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1311	10kV·照磁线	成都配调	照磁线932	照阳	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1312	10kV·照双线	成都配调	照双路903	经树桥	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1313	10kV·玉蜀线	成都配调	玉蜀线921	大蜀	2*40000+63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1314	10kV·马时一路_纺	成都配调	马时一线912	马河	3*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1315	10kV·田平路	成都配调	田平路925	新前路	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1316	10kV·青马路	成都配调	青马线925	前田桥	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1317	10kV·际中路_纺	成都配调	际中路927	望星	2*500000+63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1318	10kV·际前路	成都配调	际前路915	云王庙	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1319	10kV·红东路	成都配调	红东路925	红星	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1320	10kV·祥东线	成都配调	祥东路905	吉祥街	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1321	10kV·可迁线	成都配调	可迁线938	新川	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1322	10kV·东照一线_新	成都配调	东照一线925	新东	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1323	10kV·双时路_花间堤开关站	成都配调	双时路909	双桥	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1324	10kV·前锦路	成都配调	前锦线913	前野街	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1325	10kV·望雀线	成都配调	望雀线923	雪贤	2*240000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1326	10kV·五大路大馈线_一用户	成都配调	五大线921	昌来住	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1327	10kV·鲨庆线	成都配调	鲨庆路924	鲨处西	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1328	10kV·晋村路	成都配调	晋村路953	前东	2*315500	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1329	10kV·书千线	成都配调	书千线905开关	书成	153000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1330	10kV·东投线	成都配调	东投路922	东风路	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1331	10kV·林创路大馈线_一用户	成都配调	林创路934	林石桥	3*400000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1332	10kV·雷兵线	成都配调	雷兵路908	雷前	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1333	10kV·雷前路	成都配调	雷前路927	雷洪街	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1334	10kV·医双路大馈线	成都配调	双成路946	双成小区	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1335	10kV·土红线	成都配调	土桥路937	土桥	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1336	10kV·锦平路	天府电力调度控制中心	锦平线939开关	锦田	126000	宗	600	10392.3	公线	161.33	27	2794.3	0	6558.77	不受限	6550
1337	10kV·鲨龙一线	成都配调	鲨龙一线919	鲨龙河	3*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1338	10kV·通香线	成都配调	通香线905开关	翔通	180000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1339	10kV·锦大路	成都配调	锦大路951	杭城	2*400000+63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1340	10kV·大通路大馈线	成都配调	大通线924	大建	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1341	10kV·医科线	成都配调	联科路926	铁佛	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1342	10kV·通通线	成都配调	通通线918	望通	2*315000+63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1343	10kV·产太线	成都配调	产太线923	立产	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1344	10kV·复和七线	成都配调	复和七线937	万复	3*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1345	10kV·玉珠路	成都配调	玉珠路916	玉林	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1346	10kV·东玉线	成都配调	东玉线919	高虎桥	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1347	10kV·绿杭线	成都配调	绿杭线922	绿洲	2*500000+63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1348	10kV·望杭路	成都配调	望杭路924	望江楼	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1349	10kV·医平线	成都配调	医平线939	医校西	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1350	10kV·南河线	成都配调	南河路941	前发	3*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1351	10kV·甲宁线	成都配调	甲宁路907	吉祥街	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1352	10kV·玉照路	成都配调	玉照路923	玉林	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1353	10kV·新双路	成都配调	新双路930	新园	3*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1354	10kV·应广路	成都配调	应广路907	应发	2*240000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1355	10kV·望九路	成都配调	望九路915	望江楼	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1356	10kV·程查线	成都配调	程查路905	程树桥	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1357	10kV·洞双线	成都配调	洞双线951开关	洞子口	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1358	10kV·浦双路大馈线	成都配调	浦双线980	浦通	2*63000+50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1359	10kV·南青线	成都配调	南青路934	南安	3*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1360	10kV·正九线	成都配调	正好线918	正好街	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1361	10kV·浦禅路	成都配调	浦禅线959	浦通	2*63000+50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1362	10kV·浦双路大馈线	成都配调	浦双线928	浦通	2*63000+50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1363	10kV·南照二线	成都配调	南照二线907开关	南安	158000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1364	10kV·程科线	成都配调	程科线933开关	程树桥	128000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1365	10kV·明双线	成都配调	明双路906	双前路	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1366	10kV·甘田线七线	成都配调	甘田线914	铁佛	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1367	10kV·程医线	成都配调	程医路904	程树桥	2*63000	座	473	8192.6	公线	0.14	0	2.4	0	6551.68	不受限	6550
1368	10kV·林天路	成都配调	林天路908	林石桥	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1369	10kV·昌上路	成都配调	昌上路940	昌发展	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1370	10kV·树祥路_专	成都配调	树祥路928	树祥路	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1371	10kV·两祥路_特	成都配调	两祥线923	两河	2*40000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1372	10kV·平医线	成都配调	平医路904	和平街	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1373	10kV·两两线	成都配调	两两线933	二原石	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1374	10kV·平两路	成都配调	平两路913	和平街	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1375	10kV·望花路	成都配调	望花路908	望江楼	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1376	10kV·医中线	成都配调	医中线922	医发展	128000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1377	10kV·双星线	成都配调	双星路916	双桥	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1378	10kV·玉双线	成都配调	玉双路924	玉林	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1379	10kV·双星路	成都配调	双星路926	双成	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1380	10kV·铁武线	成都配调	铁武线917	铁佛	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1381	10kV·玉城线	成都配调	玉城线928	玉珠立	2*40000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1382	10kV·江花路	成都配调	江花路925	江东桥	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1383	10kV·两立一线_新	成都配调	两立一线911	丽两	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1384	10kV·铁文线	成都配调	铁文路924	铁佛	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1385	10kV·通禅一线	成都配调	通禅一线975	浦通	2*630000+50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1386	10kV·万时二路_专线	成都配调	万时二路910	合作	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1387	10kV·东军路_纺	成都配调	东军线926	东风路	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1388	10kV·张新路	成都配调	张新路916	张家亭	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1389	10kV·好耀线	成都配调	好耀路908	双前路	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1390	10kV·高交路大馈线	成都配调	高交线994开关	高店子	128000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1391	10kV·望段路	成都配调	望段路915	九里堤	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1392	10kV·九军线	成都配调	九军路913	九龙石	2*40000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1393	10kV·沈振线	成都配调	沈振线949	张发桥	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1394	10kV·浦祥线	成都配调	浦祥线973开关	浦通	180000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1395	10kV·泉昆线	成都配调	泉昆线936	正泉街	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1396	10kV·东大路	成都配调	东大路904	东风路	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1397	10kV·祥城线	成都配调	祥城路910	白祥街	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1398	10kV·照祥路	成都配调	照祥线943	天照石	3*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1399	10kV·青青线	成都配调	青青线908	青田街	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1400	10kV·两两线	成都配调	两两线908	两子口	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1401	10kV·望禅路	成都配调	望禅路914	望江楼	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1402	10kV·假花线	成都配调	假花路918	假界街	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1403	10kV·鹏祥路	成都配调	鹏祥路924	鹏马桥	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1404	10kV·高团路大馈线	成都配调	高团线944	高店子	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1405	10kV·正祥线	成都配调	正祥路954	正祥街	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1406	10kV·鲨双路	成都配调	鲨双路933	鲨花西	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1407	10kV·文都路_距配电局开关站	成都配调	文都路920	文骗街	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1408	10kV·玉双线	成都配调	玉双路914	玉东石	2*40000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1409	10kV·南科线	成都配调	南科路905	南安	3*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1410	10kV·下程线	成都配调	下程线905开关	下丽桥	138000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1411	10kV·环大线_新	成都配调	环大线907	中环街	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1412	10kV·照红线	雷台红电力调度控制中心	照红线939开关	统城	2*240000	宗	480	8313.84	专线	53.17	11	930.9	0	6561.56	不受限	6550
1413	10kV·红东路	成都配调	红东路912	红星	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1414	10kV·土蜀路	成都配调	土蜀路936	土桥	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1415	10kV·两引线	成都配调	两引路924	两河	2*40000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1416	10kV·龙东路大馈线_一用户	成都配调	龙东线918	龙蓉立	2*40000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1417	10kV·照平线	成都配调	棋科线920开关	红蹄桥	103000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1418	10kV·复后路_公线	成都配调	复后路926	万复	3*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1419	10kV·玉桥路	成都配调	玉桥路928	玉林	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1420	10kV·望九线	成都配调	望九线968	望江楼	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1421	10kV·浦南线	成都配调	浦南线965	浦通	2*630000+50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1422	10kV·照浦二线	成都配调	照浦二路935	双桥子	2*240000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1423	10kV·马时二线	成都配调	马河线926	马河	3*63000	座	473	8192.6	公线	0.21	0	3.6	0	6550.48	不受限	6550
1424	10kV·双城线	成都配调	双城线910	双桥	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1425	10kV·张军路	成都配调	张军路942	望花	2*500000+63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1426	10kV·昌石线	成都配调	昌石路908	昌桂香	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1427	10kV·桥振二路大馈线_一用户	成都配调	桥振二路940	双桥子	2*240000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1428	10kV·双星线	成都配调	双星路922	望花	160000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1429	10kV·大双线	成都配调	大双线905	大蜀	2*400000+63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1430	10kV·望红路	成都配调	望红路928	望江楼	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1431	10kV·南建路	成都配调	南建线937	高店子	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1432	10kV·军土路	成都配调	军土线946	将军碑	80000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1433	10kV·正医一线_01	成都配调	正医一线913	正发局	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1434	10kV·雅双线	成都配调	雅双线912	新雅	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1435	10kV·玉桥线	成都配调	玉桥线952	玉林	2*63000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1436	10kV·区北路大馈线	雷华电力调度控制中心	区北路907开关	区北站	103000	宗	600	10392.3	公线	158.98	2用	2753.8	0	6556.47	不受限	6550
1437	10kV·昂明线大馈线	简阳电力调度控制中心	昂明线913	昂马河	20000	宗	500	8660.25	公线	0.01	1	0.01	1230	6564.22	不受限	6550
1438	10kV·金议线	宜宾电力调度控制中心	金城线929开关	金沙	556000	宗	600	10392.3	公线	159.94	27	2770.1	0	6582.97	不受限	6550
1439	10kV·紫顺线	成都配调	紫顺线926	紫顺	2*126000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1440	10kV·塔河线	成都配调	塔河线925	塔子山	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不受限	6550
1441	10kV·塔洞线	成都配调	塔洞线906

1504	10kV|羽珠线	成都配|调	羽珠线961	振荷路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1505	10kV|凯水线	成都配|调	凯水线920	凯海	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1506	10kV|嘉春线	成都配|调	嘉春路969	嘉枝香	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1507	10kV|羽十二路	成都配|调	羽十二路935	山下温	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1508	10kV|鸡马路	成都配|调	鸡马路910	七里路	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1509	10kV|温雅线	成都配|调	温雅路912 开关	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1510	10kV|鸡东线	成都配|调	鸡东线927 开关	梭树山	50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1511	10kV|鸡按线	成都配|调	鸡按路929	鸡河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1512	10kV|作业线	成都配|调	作业路907	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1513	10kV|益华线	成都配|调	益华路925	益龙河	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1514	10kV|红燕路	成都配|调	红燕路903	红星	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1515	10kV|羽竹线	成都配|调	羽竹路912	鸡海	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1516	10kV|张场线	成都配|调	张场线914 开关	张家湾	128000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1517	10kV|正锣线	成都配|调	正锣线923	正祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1518	10kV|新荣线	成都配|调	新荣路905	山下温	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1519	10kV|延西线	成都配|调	延西线922	正晨街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1520	10kV|双井线_公线	成都配|调	双井线913	清波	2*3400000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1521	10kV|村桥线	成都配|调	村桥线928	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1522	10kV|场大路	成都配|调	场大路944	山下温	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1523	10kV|青马路	成都配|调	青马路954	青东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1524	10kV|双大线	成都配|调	双大路921	双福	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1525	10kV|松九线	成都配|调	松九线912	松树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1526	10kV|玉双路	成都配|调	玉双路918	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1527	10kV|张双路_专线	成都配|调	张双路915	张家立	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1528	10kV|树花路	成都配|调	树花路925	树村桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1529	10kV|桂岸路	成都配|调	桂岸线962	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1530	10kV|龙下线	成都配|调	龙下线928	龙源立	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1531	10kV|工三线	成都配|调	工三线916	正祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1532	10kV|井双线	成都配|调	井双线929 开关	古祥街	126000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1533	10kV|玉天路	成都配|调	玉天路929	玉帆	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1534	10kV|鼎一线	成都配|调	鼎一线917	金桥桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1535	10kV|军北线	成都配|调	军北线938	胜军路	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1536	10kV|井双路	成都配|调	井双路926	古祥街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1537	10kV|梅红线	成都配|调	梅红线961	梅树边	50000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1538	10kV|松双线	成都配|调	松双路908	松树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1539	10kV|后二线	成都配|调	后石二线940	后华子	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1540	10kV|玉青线	成都配|调	玉青线919	玉帆	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1541	10kV|邵路_联	成都配|调	邵路路996	邵江桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1542	10kV|军路高升桥罗浮开关站 _专	成都配|调	双罗路920	双桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1543	10kV|梵天路专线	成都配|调	梵天路924	梅树边	50000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1544	10kV|界河线	成都配|调	界河线922	思逸	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1545	10kV|横杉路	成都配|调	横杉路933	横石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1546	10kV|紫菊线	成都配|调	紫菊路904	紫西街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1547	10kV|下保线专线	成都配|调	下胡椒918	下胡椒	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1548	10kV|龙王线	成都配|调	龙王路936	龙源立	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1549	10kV|石王线	成都配|调	石王线906开关	石祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1550	10kV|玉双线	成都配|调	玉双线992	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1551	10kV|大牌线	成都配|调	大牌线995	大厦	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1552	10kV|文城路	成都配|调	文城线912开关	文扇街	140000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1553	10kV|怀东路	成都配|调	怀东线914	古祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1554	10kV|南石线	成都配|调	南石路923	古龙	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1555	10kV|苏碧路	成都配|调	苏碧线912	苏城	2*63000+40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1556	10kV|青秧路	成都配|调	青秧路944	青东	2*31500	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1557	10kV|书河路	成都配|调	书河线915	桂溪	2*40000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1558	10kV|红跃路	成都配|调	红跃路918	红旗	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1559	10kV|龙仓线	成都配|调	龙仓路944开关	龙源立	82000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1560	10kV|鸡白线	成都配|调	鸡白路912	鸡石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1561	10kV|钢箱线	成都配|调	钢箱线920 开关	鹏马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1562	10kV|中福路	成都配|调	中福路910	中和	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1563	10kV|羽花路_新	成都配|调	羽花路916	七里路	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1564	10kV|车龙路大馈线	成都配|调	车龙线934	杨军湖	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1565	10kV|通羽线	成都配|调	通羽线908	新通	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1566	10kV|玉五线	成都配|调	玉五路991开关	星辰	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1567	10kV|洪二线	成都配|调	洪二线905开关	洪子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1568	10kV|红三线	成都配|调	红三路933	成都	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1569	10kV|云祥线	成都配|调	青云路907	青阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1570	10kV|石新线	成都配|调	新石路927	山下温	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1571	10kV|陶展路	成都配|调	陶展线909	商河	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1572	10kV|青花路	成都配|调	青花路926	七里路	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1573	10kV|思平线	成都配|调	思平路925	思龙路	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1574	10kV|白忠线	成都配|调	白忠线969	白林街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1575	10kV|邛临路_专线	成都配|调	邛临路963	邛龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1576	10kV|玉双路	成都配|调	玉双线953	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1577	10kV|沈湘路	成都配|调	沈湘路907	沈某湘	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1578	10kV|桥川线	成都配|调	桥川线963开关	桥溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1579	10kV|丽晖路	成都配|调	丽晖路920	培成	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1580	10kV|雅苑线	成都配|调	雅苑线955开关	雅东	371000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1581	10kV|平红线	成都配|调	平三路924	白平	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1582	10kV|楼园线	成都配|调	楼园路922	红旗楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1583	10kV|二三路	成都配|调	二三路920开关	二水	3*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1584	10kV|土金路	成都配|调	土金路922	土桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1585	10kV|环双线	成都配|调	环双路913	古祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1586	10kV|书电路	成都配|调	书电线913开关	桥溪	133000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1587	10kV|沈江路	成都配|调	沈江路908	沈某桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1588	10kV|羽洪线	成都配|调	羽洪线913	洪子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1589	10kV|日导路_联	成都配|调	日导线942	塑日	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1590	10kV|塑楼路	成都配|调	塑楼线918	塑江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1591	10kV|崔东路_联	成都配|调	崔东线922	崔成	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1592	10kV|鳌玉线	成都配|调	鳌玉路910	鳌花湾	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1593	10kV|铁架线	成都配|调	铁架路904	铁楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1594	10kV|作业线	成都配|调	作业路906	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1595	10kV|文辰线	成都配|调	文辰路914	文辰街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1596	10kV|羽洪一路	成都配|调	洪子山一路942	洪子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1597	10kV|桂府路	成都配|调	桂府线964	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1598	10kV|雅府线	成都配|调	雅府路916	红跃楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1599	10kV|象石线	成都配|调	象石线906开关	万象	166000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1600	10kV|桂龙路	成都配|调	桂龙路939	桂溪	2*40000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1601	10kV|双川路_公线	成都配|调	双川路918	双源	3*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1602	10kV|金玉路	成都配|调	金玉路906	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1603	10kV|新中线	成都配|调	新中路942	新园	192000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1604	10kV|天桥线	成都配|调	天桥线945	天加	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1605	10kV|塔成线	成都配|调	塔成路927	塔子山	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1606	10kV|嘉双路	成都配|调	嘉双路911	嘉枝香	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1607	10kV|团旭_专用_新	成都配|调	团旭路924	团结	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1608	10kV|双双线	成都配|调	双双路922	双春路	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1609	10kV|正锣路_联	成都配|调	正锣路942	正祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1610	10kV|下胜线	成都配|调	下胜线925	下胡椒	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1611	10kV|下秧路	成都配|调	下秧路903	下胡椒	2*40000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1612	10kV|金南线大馈线	成都配|调	金南线904开关	金马	105000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1613	10kV|雅燕线	成都配|调	雅燕线936开关	雅东	371000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1614	10kV|沈湘路	成都配|调	沈湘路905	沈某湘	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1615	10kV|双成线	成都配|调	双龙路917	成都	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1616	10kV|期川路	成都配|调	期川路922	安期桥	302000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1617	10kV|申协路	成都配|调	申协路940	板石桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1618	10kV|金圆线	成都配|调	金圆路911	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1619	10kV|富泛线_新	成都配|调	富泛线917	富源	2*240000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1620	10kV|新红线	成都配|调	天府红914	天府红	3*63000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1621	10kV|雅联线	成都配|调	雅联路924开关	七里路	126000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	0	6554.08	不变|低	6550
1622	10kV|外川线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV外川线966开关	外龙路	300000	是	552	8560.82	公线	119.53	22	2070.3	0	6564.53	不变|低	6500
1623	10kV|乔万五线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV|乔万五线976开关	乔家湾	364000	是	645	11171.73	公线	140.28	22	2429.6	0	6507.78	不变|低	6500
1624	10kV|广迪线	安岳电力调度控制中心	10kV|广迪线943开关	广鹿	272000	是	525	9093.27	专线	96.55	18	1672.2	0	6511.74	不变|低	6500
1625	10kV|同一路	雁江调度控制中心	同一路924开关	四江	126000	是	600	10392.3	专线	162.91	27	2821.8	0	6562.67	不变|低	6500
1626	10kV|宫西线	仁寿电力调度控制中心	宫西线925开关	宫盛幼	100020	是	603	10464.27	公线	105.66	18	1830	0	6525.42	不变|低	6500
1627	10kV|和天线	宜宾电力调度控制中心	和天线948开关	和斌精油	50000	是	430	7447.82	公线	9.27	2	160.5	0	6542.54	不变|低	6500
1628	10kV|二江路	宜宾电力调度控制中心	二江路936	二里场油	244000	是	486	8417.77	公用	516.87	106	8730	1050	6525.99	不变|低	6500
1629	10kV|江园二线_简阳	简阳电力调度控制中心	江园二线923开关	江渡	105000	是	600	10392.3	公线	44.62	7	772.8	1000	6541.04	不变|低	6500
1630	10kV|沱二路	自贡电力调度控制中心	沱沱二路924	沱西	153800	是	423	7326.57	专线	2.91	1	50.4	0	6544.51	不变|低	6500
1631	10kV|平穗线	邛崃电力调度控制中心	平穗线935开关	平安	120000	是	423	7326.57	专线	3.46	1	60	0	6543.91	不变|低	6500
1632	10kV|城铁线	资白江电力调度控制中心	城铁线912开关	城船	2*20000	是	500	8660.25	公线	72.75	15	1260	0	6534.22	不变|低	6500
1633	10kV|平鹿开二线_铁路大馈线	资阳电力调度控制中心	华鹿开二线983	龙华	153800	是	423	7326.57	专线	3.51	1	60.8	0	6533.11	不变|低	6500
1634	10kV|插机线	资阳电力调度控制中心	插机路915开关	插子街油	20000	是	495	8573.65	公线	69.41	14	1202.2	0	6514.08	不变|低	6500
1635	10kV|土桥线	资阳电力调度控制中心	10kV_土桥线923开关	土龙山	52000	是	523	9058.63	公线	41.04	8	711.2	0	6523.7	不变|低	6500
1636	10kV|雷逸二线	巴州电力调度控制中心	10kV|雷逸二线976	望王场	100020	是	525	9093.27	专线	96.89	18	1678.1	0	6505.84	不变|低	6500
1637	10kV|新川II回	巴州电力调度控制中心	10kV|新川II回958	新龙场	100000	是	553	9578.24	公线	119.97	22	2077.9	0	6542.52	不变|低	6500
1638	10kV|长宝线	巴州电力调度控制中心	长宝线999开关	长龙油	126000	是	595	10305.7	公线	157.93	27	2735.4	0	6530.73	不变|低	6500
1639	10kV|唐西线大馈线	巴州电力调度控制中心	唐西线911开关	唐农场(昆山)	12600	是	515	8920.06	公线	87.38	17	1513.5	0	6516.55	不变|低	6500
1640	10kV|青龙线大馈线	巴州电力调度控制中心	青龙线914开关	青山	63000	是	600	10392.3	专线	166.63	28	2886.1	0	6460.97	不变|低	6450
1641	10kV|红旭线	巴州电力调度控制中心	红旭线932开关	红桥	50000	是	553	9578.24	公线	119.97	22	2077.9	0	6500.42	不变|低	6450
1642	10kV|仁园线大馈线	巴州电力调度控制中心	仁园路913开关	王宝	63000	是	600	10392.3	专线	166.77	28	2888.4	0	6464.67	不变|低	6450
1643	10kV|青龙线大馈线	巴州电力调度控制中心	10kV|青龙线951	杨采油	82000	是	415	7188.01	公线	200	4	1732	0	6460.21	不变|低	6450
1644	10kV|南龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	南龙线921开关	南胡油	163900	是	696	12055.07	公线	181.93	26	3151	0	6493.06	不变|低	6450
1645	10kV|龙元线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙元线991开关	旭龙油	100020	是	553	9578.24	公线	69.36	13	1201.3	0	6461.29	不变|低	6450
1646	10kV|宁城西线992用大馈线专线	宜宾电力调度控制中心	小雅西线924开关	小洪山	71500	是	466	8071.36	公线	582.96	125	10096.8	0	6457.09	不变|低	6450
1647	10kV|宁城北线992用大馈线专线	宜宾电力调度控制中心	小城北线935开关	小洪山	71500	是	466	8071.36	公线	229.68	49	3978.6	0	6457.09	不变|低	6450
1648	10kV|五海线	资阳电力调度控制中心	五海线914开关	金龙油	10000	是	495	8573.65	公线	72.77	15	1260.4	0	6455.89	不变|低	6450
1649	10kV|东南一线	资阳电力调度控制中心	东南一线943开关	东辉	100000	是	600	10392.3	公线	165.36	28	2864	0	6489.07	不变|低	6450
1650	10kV|田联线	资阳电力调度控制中心	田联线922开关	太田	83000	是	481	8331.16	专线	10.74	2	186	0	6478.93	不变|低	6450
1651	10kV|资龙线	资白江电力调度控制中心	资龙线943开关	资椅	2*50000	是	600	10392.3	公线	165.73	28	2870.4	0	6462.67	不变|低	6450
1652	10kV	鲤鲵一线	天府电力调度控制中心	鲤鲵一线966开关

1719	10kV苏堑路专线	成都配调	苏堑路931	苏堑	2*630/00+40000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1720	10kV攀田路_指	成都配调	攀田路911	攀块如	2*180000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1721	10kV大牛路_专线	成都配调	大牛路914	大圈	2*400000+63000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1722	10kV攀祥路	成都配调	攀祥线954	御攀	2*240000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1723	10kV_攀川路_用户专线	成都配调	攀川路908	御攀	2*240000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1724	10kV你园路专线	成都配调	你园路932	翻你	2*50000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1725	10kV平田路	成都配调	平田路929	云丰	2*240000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1726	10kV攀中路_专线	成都配调	攀中路934	雅块如	2*180000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1727	10kV章渡路_用户专线	成都配调	章渡路924	章堂	2*63000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1728	10kV东雄路专线	成都配调	东雄路935	东雄	2*63000+40000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1729	10kV苏义路专线	成都配调	苏义路906	苏郑	2*63000+40000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1730	10kV平东路_专线	成都配调	平东路926	云丰	2*240000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1731	10kV岳川线	成都配调	岳川路922	翻你	2*50000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1732	10kV你隆路专线	成都配调	你隆路923	翻你	2*50000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1733	10kV东园专线	成都配调	东园路914	东雄	2*63000+40000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1734	10kV攀堑线	成都配调	攀堑路925	雅块如	2*180000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1735	10kV攀江线	成都配调	攀江线开关916	御攀	2*240000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1736	10kV东雄路专线	成都配调	东雄路938	东雄	2*63000+40000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1737	10kV打元一路	成都配调	打元一路919	长打	2*50000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1738	10kV章渡路_专线	成都配调	章渡路917	章堂	2*63000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1739	10kV东园路	成都配调	东园路950	东雄	2*63000+40000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1740	10kV你村线	成都配调	你村路905	翻你	166000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1741	10kV打私路_专线	成都配调	打私路921	长打	2*50000	芳	409	7084.09	专线	1	0	17.2	0	6375.68	不受限	6350		
1742	10kV新龙线	百花电力调度控制中心	新龙线940开关	建新站	82000	芳	490	8487.05	公线	75.16	15	1301.7	0	6336.64	不受限	6300		
1743	10kV朝阳路	百花电力调度控制中心	朝阳路915开关	朝阳站	100000	芳	552	9560.52	公线	132.29	24	2291.2	0	6313.63	不受限	6300		
1744	10kV双武二线	新山电力调度控制中心	双武二线926开关	双河站	100000	芳	600	10392.3	公线	174.6	29	3024	0	6329.07	不受限	6300		
1745	10kV东安一线	青白江电力调度控制中心	东安一线913开关	城城	2*2400000	芳	480	8313.84	公线	65.67	14	1137.4	0	6345.06	不受限	6300		
1746	10kV兴蜀一线	大邑电力调度控制中心	兴蜀一线924开关	沙渠	32000	芳	600	10392.3	公线	174.32	29	1980	0	6313.64	不受限	6300		
1747	10kV攀基二路大线线	温华电力调度控制中心	攀基二路952开关	朝阳站	100000	芳	600	10392.3	公线	175.33	29	3036.8	0	6316.27	不受限	6300		
1748	10kV非华线951大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	非华线951开关	非华	3150	芳	600	10392.3	公线	173.44	29	3004	8.75	6340.32	不受限	6300		
1749	10kV安远一线	眉山电力调度控制中心	安远一线_线路开关	安平站	113000	芳	482	8348.48	公线	69.45	14	1202.8	0	6310.71	不受限	6300		
1750	10kV攀园线	宜宾电力调度控制中心	南园七线912开关	雁群站	100000	芳	553	9578.24	公线	78.67	14	1362.6	0	6299.99	不受限	6300		
1751	10kV川福路915大线线	江油电力调度控制中心	川福路915开关	新江镇	6300	芳	464	8035.7	公线	51.13	11	885.6	0	6347.45	不受限	6300		
1752	10kV航嘉线926大线线	自贡电力调度控制中心	10kV航嘉线915开关	航嘉站	80000	芳	720	12470.77	公线	210.85	29	3652	0	6324.62	不受限	6300		
1753	10kV望福线929大线线	泸州电力调度控制中心	10kV望福线929卡车开关	望龙	180000	芳	406	7032.13	公线	40.6	10	1024	0	6328.92	不受限	6300		
1754	10kV攀安一线	巴州电力调度控制中心	10kV攀安一线 963	望王站	100000	芳	525	9093.27	公线	156.69	20	1847.9	0	6336.04	不受限	6300		
1755	10kV914_特新线	甘孜电力调度控制中心	特新线914卡车开关	特克站	16000	芳	570	9872.69	公线	149.21	28	2584.3	0	6301.12	不受限	6300		
1756	10kV东正二线_线路	温华电力调度控制中心	东部线918开关	东山站	10000	芳	553	9578.24	公线	77.31	14	1339	0	6303.59	不受限	6300		
1757	10kV中圣线大线线	阿中电力调度控制中心	中圣线923开关	阿中站	126000	芳	552	9560.52	公线	132.68	24	2298	0	6306.83	不受限	6300		
1758	10kV塔星线大线线	天府电力调度控制中心	塔星线919开关	塔桥	63000	芳	600	10392.3	公线	177.71	30	3078	0	6275.07	不受限	6250		
1759	10kV中塔线	南城电力调度控制中心	10kV中塔线962开关	中里站	80200	芳	483	8360.14	公线	154.99	38	2684.4	0	6282.14	不受限	6250		
1760	10kV中里线	南城电力调度控制中心	10kV中里线918开关	中里站	80200	芳	496	8590.97	公线	85.29	17	1477.2	0	6254.67	不受限	6250		
1761	10kV石泥线921大线线专线	泸州电力调度控制中心	石泥线921开关	石龙	26200	芳	406	7032.13	公线	4.56	1	79	0	6249.92	不受限	6250		
1762	10kV科五一线_大线线	自贡电力调度控制中心	科五一线_线路开关	长科站	50400	芳	807	13977.65	公线	362.98	45	6288.4	0	6293.08	不受限	6250		
1763	10kV汪威二线	眉山电力调度控制中心	汪威二线922开关	汪店站	50000	芳	482	8348.48	公线	380.24	79	6585.7	1250	6263.63	不受限	6250		
1764	10kV城东线	温华电力调度控制中心	城东线926开关	成城	32000	芳	540	9353.07	公线	79.03	13	1233	0	6265.46	不受限	6250		
1765	10kV长园线大线线_用户	阿中电力调度控制中心	长园线924开关	长园	141000	芳	595	10305.7	公线	0.01	1	3020	3020	6255.13	不受限	6250		
1766	10kV苏苑线	新州电力调度控制中心	苏苑线935开关	成龙	240000+150000	芳	553	9578.24	公线	135.49	25	2346.7	0	6273.72	不受限	6250		
1767	10kV楼九线	成都配调	楼九路924	红狮楼	2*50000	芳	473	8192.6	公线	1	1	17.2	300	6254.08	不受限	6250		
1768	10kV祥新线	成都配调	祥新路929	红鹰	2*63000	芳	473	8192.6	公线	16.77	4	290.4	0	6263.68	不受限	6250		
1769	10kV伊牌三线	雷州电力调度控制中心	伊牌三线973	伊龙	2*240000	芳	800	13856.41	公线	358.33	45	6206.5	0	6264.47	不受限	6250		
1770	10kV灵川线	新山电力调度控制中心	灵川线918开关	灵石站	81500	芳	600	10392.3	公线	177.15	30	3068.3	0	6284.77	不受限	6250		
1771	10kV山永时914线路	中江电力调度控制中心	山永时914开关	松山站	100000	芳	553	9578.24	公线	135.03	24	2338.8	0	6281.62	不受限	6250		
1772	10kV伴河线大线线	眉江电力调度控制中心	10kV伴力线 966开关	高某某	354000	芳	920	15934.87	公线	359.68	121	18957.7	6180	6257.68	不受限	6250		
1773	10kV测距线	成都配调	测距线开关921	其子口	2*50000	芳	473	8192.6	公线	15.24	3	264	0	6290.08	不受限	6250		
1774	10kV三西路大线线_用户	眉江电力调度控制中心	白西线911	白沙	2*10000	芳	400	6928.2	公线	153.29	89	2441.3	0	6235.38	不受限	6200		
1775	10kV普桥路_用户	眉江电力调度控制中心	普桥路906	普富	2*40000	芳	400	6928.2	公线	177.85	58	2833.4	0	6235.38	不受限	6200		
1776	10kV普美路大线线_用户	眉江电力调度控制中心	普美路915开关	普阳	2*50000	芳	400	6928.2	公线	147.28	13	1668.1	0	6235.38	不受限	6200		
1777	10kV虹大路_大线线	眉江电力调度控制中心	虹大路909开关	虹虹	2*50000	芳	400	6928.2	公线	158.47	26	1077.6	0	6235.38	不受限	6200		
1778	10kV崇桥路	眉江电力调度控制中心	崇桥路905开关	普义	2*10000	芳	400	6928.2	公线	157.47	46	1125.6	0	6235.38	不受限	6200		
1779	10kV寺大路大线线	眉江电力调度控制中心	寺大路905	寺家	2*40000	芳	400	6928.2	公线	141.23	61	1778.3	0	6235.38	不受限	6200		
1780	10kV普阳一路大线线	眉江电力调度控制中心	普阳二路921	普阳	2*50000	芳	400	6928.2	公线	144.18	42	2005.6	0	6235.38	不受限	6200		
1781	10kV普宁路大线线_用户	眉江电力调度控制中心	普宁路913	普县	2*40000	芳	400	6928.2	公线	177.88	33	1766.2	0	6235.38	不受限	6200		
1782	10kV普新路大线线	眉江电力调度控制中心	普新路903	普家	2*40000	芳	400	6928.2	公线	104.33	25	1844.5	0	6235.38	不受限	6200		
1783	10kV普阳路大线线	眉江电力调度控制中心	普阳路925	普阳	2*50000	芳	400	6928.2	公线	120.36	41	1677.4	0	6235.38	不受限	6200		
1784	10kV普联路	眉江电力调度控制中心	普联路915开关	普家	2*40000	芳	400	6928.2	公线	108.39	62	1568.3	0	6235.38	不受限	6200		
1785	10kV普鑫路	眉江电力调度控制中心	普鑫路903	普龙	1*12500	芳	400	6928.2	公线	126.38	11	2441.3	0	6235.38	不受限	6200		
1786	10kV普悦路	眉江电力调度控制中心	普悦路907	普家	2*40000	芳	400	6928.2	公线	169.56	59	1665.2	0	6235.38	不受限	6200		
1787	10kV普电路	眉江电力调度控制中心	普电路918	普阳	2*50000	芳	400	6928.2	公线	135.41	41	1556.3	0	6235.38	不受限	6200		
1788	10kV普路路入电_I型	眉江电力调度控制中心	普福线906	普义	2*50000	芳	400	6928.2	公线	154.26	42	2115.4	0	6235.38	不受限	6200		
1789	10kV普苑路	眉江电力调度控制中心	普苑路925	普阳	2*50000	芳	400	6928.2	公线	165.28	28	2001.6	0	6235.38	不受限	6200		
1790	10kV平云线	眉江电力调度控制中心	平云线953开关	白平站	40000	芳	400	8487.05	公线	80.78	16	1398.2407	0	6240.1016	不受限	6200		
1791	10kV寺博路	眉江电力调度控制中心	寺博线925开关	寺安	100000	芳	400	6928.2	公线	1	0	17	0	6235.38	不受限	6200		
1792	10kV寺五路大线线	眉江电力调度控制中心	寺五路907	寺安	100000	芳	400	6928.2	公线	1	0	17	0	6235.38	不受限	6200		
1793	10kV官东线	大邑电力调度控制中心	官东线932开关	官渡	120000	芳	400	6928.2	公线	238.33	60	4127.8	0	6235.38	不受限	6200		
1794	10kV测萍线	成都配调	测萍路935	其子口	2*50000	是	473	8192.6	公线	19.4	4	336	0	6218.08	不受限	6200		
1795	10kV官龙线	大邑电力调度控制中心	官龙路976开关	官渡	120000	芳	400	6928.2	公线	446.41	112	7731.9	0	6235.38	不受限	6200		
1796	10kV官东路	大邑电力调度控制中心	官东路916开关	东肥广	25000	芳	400	6928.2	公线	108.55	27	1880	0	6235.38	不受限	6200		
1797	10kV金新线	成都配调	金新线开关927	金成都	2*63000	芳	473	8192.6	公线	67.25	14	1164.8	0	6208.54	不受限	6200		
1798	10kV官顺一线	大邑电力调度控制中心	官顺一线919开关	官渡	120000	芳	400	6928.2	公线	503.64	126	8723	0	6235.38	不受限	6200		
1799	10kV通电路	大邑电力调度控制中心	通电路922开关	川通口	20000	芳	400	6928.2	公线	234.53	59	4062	0	6235.38	不受限	6200		
1800	10kV宝莲线	成都配调	宝莲线911开关	普玉塘	80000	是	473	8192.6	公线	1	0	17.2	315	6239.08	不受限	6200		
1801	10kV官顺路	大邑电力调度控制中心	官顺路908开关	官观	20000	芳	400	6928.2	公线	223.96	56	3879	0	6235.38	不受限	6200		
1802	10kV通顺线	青白江电力调度控制中心	通顺线904开关	唐某飞	2*10000	芳	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200		
1803	10kV和沙一路	大邑电力调度控制中心	和沙一线913开关	指挥	12600	是	400	6928.2	公线	87.16	22	1509.6	0	6235.38	不受限	6200		
1804	10kV新晓二线（主）#3*212	青白江电力调度控制中心	新晓二线923开关	晓峰	2*50000	芳	400	6928.2	公线	0	0	0	0	6235.38	不受限	6200		
1805	10kV广汇东路_官住	彭州电力调度控制中心	10kV广汇东路 906	三东	6300*2+200000	芳	400	6928.2	公线	79.94	20	1384.6	0	6235.38	不受限	6200		
1806	10kV太平路_主_1702092	彭州电力调度控制中心	太平线909开关	太德	66000	芳	400	6928.2	公线	250.81	63	4344	0	6235.38	不受限	6200		
1807	10kV大丽路	彭州电力调度控制中心	大丽路942开关	大彭	128000	芳	400	6928.2	公线	386.44	97	6693.3	0	6235.38	不受限	6200		
1808	10kV大民线	彭州电力调度控制中心	大民线943开关	大彭	152000	芳	400	6928.2	公线	213.48	53	3697.8	0	6235.38	不受限	6200		
1809	10kV德民线	彭州电力调度控制中心	德民线931开关	德盛	103000	芳	400	6928.2	公线	223	55	4120	0	6235.38	不受限	6200		
1810	10kV雷特线	彭州电力调度控制中心	雷特线922开关	雷阳	104000	芳	400	6928.2	公线	4	1	69.3	0	6235.38	不受限	6200		
1811	10kV龙泉路_一主_1GM912Z	彭州电力调度控制中心	龙泉路912	龙虎	50000+60000	芳	400	6928.2	公线	169.4	42	2934	0	6235.38	不受限	6200		
1812	10kV官力路	大邑电力调度控制中心	官力线914开关	官渡	120000	芳	400	6928.2	公线	262.49	66	4546.4	0	6235.38	不受限	6200		
1813	10kV新晓一路	彭州电力调度控制中心	新晓一路 902开关	指挥	71500	芳	400	6928.2	公线	145.72	36	2523.6	0	6235.38	不受限	6200		
1814	10kV川福线913大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯德线913开关	柯柯站	46000	芳	400	6928.2	公线	0	16	692.2	0	6235.38	不受限	6200		
1815	10kV安顺线大通线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安顺路912开关	安良站	3150	芳	400	6928.2	公线	0	16	692.5	0	6235.38	不受限	6200		
1816	10kV东黑西线	达县电力调度控制中心	10kV东黑西线962开关	东二站	100000	芳	400	6928.2	公线	87.16	55	3825.68	0	6235.38	不受限	6200		
1817	10kV孔飞线	达县电力调度控制中心	孔飞线965开关	东二站	100000	芳	500	8660.25	公线	91.62	18	1586.9	0	6207.32	不受限	6200		
1818	10kV科草线 955大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	科草线955断路器	草谷	10000	芳	400	6928.2	公线	0	14	692.2	0	6235.38	不受限	6200		
1819	10kV东雪线大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东雪线934开关	东龙站	16150	芳	400	6928.2	公线	0	14	692.2	0	6235.38	不受限	6200		
1820	10kV柳概线	眉山电力调度控制中心	柳概线911开关	概东站	20000	是	900	15588.46	公线	361.84	40	6267	0	6203.77	不受限	6200		
1821	10kV官镇线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	官镇线955开关	官车场	1600	芳	400	6928.2	公线	0	13	695.2	0	6235.38	不受限	6200		
1822	10kV雪川线大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雪川线	雪里站	20000	芳	400	6928.2	公线	0	16	692.2	0	6235.38	不受限	6200		
1823	10kV_I_线二段	二次电力调度控制中心	上西站	上西站	92000	是	453	7846.19	公线	2.28	1	39.5	0	6237.45	不受限	6200		
1824	10kV化光路923大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	化光路923开关	甘孜城南站	10000	芳	400	6928.2	公线	0	12	695.5	2.15	6233.23	不受限	6200		
1825	10kV孔雀线大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	孔雀线912开关	孔色站	2500	芳	400	6928.2	公线	0	11	692.6	0	6235.38	不受限	6200		
1826	10kV八华线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八华线#6断路器	八角楼站	5000	芳	400	6928.2	公线	0	12	692.2	0	6235.38	不受限	6200		
1827	10kV御川线大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	御川线912开关	御安站	2000	芳	400	6928.2	公线	0	15	692.1	0	6235.38	不受限	6200		
1828	10kV甘孜线大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜线957开关	甘车站	1600	芳	400	6928.2	公线	0	13	692.2	0	6235.38	不受限	6200		
1829	10kV广联线	阿坝电力调度控制中心	广联线955开关	广花园	40000	芳	451	7811.55	公线	45.59	10	789.6	0	6240.79	不受限	6200		
1830	10kV_线_T一线_T线	自贡电力调度控制中心	线_T一线913开关	城坝站	20100	芳	503	8712.22	公线	98.57	19	1638	5203	6235.38	不受限	6200		
1831	10kV东江线	平昌电力调度控制中心	10kV东江线923	施东站	20000	芳	400	6928.2	公线	200	50	1732	0	6235.38	不受限	6200		
1832	10kV万化线	汉源电力调度控制中心	万化线957开关	万化站	50000	芳	400	6928.2	公线	96	24	664	0	6235.38	不受限	6200		
1833	10kV一五线	雷达电力调度控制中心	一五线995开关	一合站	12600	芳	400	6928.2	公线	180	60	3118	0	6235.38	不受限	6200		
1834	10kV施龙线	雷达电力调度控制中心	10kV施龙线954	施关站	20000	芳	400	6928.2	公线	200	50	1732	0	6235.38	不受限	6200		
1835	10kV新跨一线	雷达电力调度控制中心	新跨一线912开关	跨坪站	20000	芳	400	6928.2	公线	310	103	5369	0	6235.38	不受限	6200		
1836	10kV甘龙一线	雷达电力调度控制中心	甘龙一线916开关	龙龙站	80000	芳	400	6928.2	公线	139.6	35	2417.9	0	6235.38	不受限	6200		
1837	10kV东月线	温华电力调度控制中心	东月线914开关	保光站	100000	芳	553	9578.24	公线	138.94	25	2406.4	0	6314.62	不受限	6200		
1838	10kV星庄线大线线	天府电力调度控制中心	星庄线912开关	星空	50000	芳	400	6928.2	公线	12.36	3	214	0	6235.38	不受限	6200		
1839	10kV华由线大线线	天府电力调度控制中心	华由线961开关	华由	50000	芳	600	10392.3	公线	180.97	30	3134.4	0	6218.67	不受限	6200		
1840	10kV雪峨线大线线	眉东电力调度控制中心	雪峨线929开关	雪塔	360000	是	480	8313.84	公线	24.71	5	428	0	6223.07	不受限	6200		
1841	10kV东艺线大线线	温华电力调度控制中心	东艺线924开关	报先站	100000	芳	553	9578.24	公线	139.01	25	2407.6	0	6212.82	不受限	6200		
1842	10kV蒋东路大线线	天府电力调度控制中心	蒋路941	蒋路	40000	芳	400	6928.2	公线	0.01	19	0.1	0	6215.28	不受限	6200		
1843	10kV新田路大线线	天府电力调度控制中心	新田路915开关	新白	180000	芳	600	10392.3	公线	181.83	30	3145.9	0	6207.17	不受限	6200		
1844	10kV红杉线	温华电力调度控制中心	红杉线K104开关	大花站开崩所	100000	芳	553	9578.24	公线	138.19	25	2393.4	0	6227.02	不受限	6200		
1845	10kV江东二线_线路	温华电力调度控制中心	江新线开关926	新江站	100000	芳	553	9578.24	公线	86.4	16	1496.4	0	6314.62	不受限	6200		
1846	10kV田华一线 916大线线	天府电力调度控制中心	田华一线916开关	田光	40000	芳	400	6928.2	公线	3.74	1	64.8	0	6170.58	不受限	6150		
1847	10kV花鼎线大线线	眉东电力调度控制中心	花鼎线914开关	久花站	100000	芳	553	9578.24	公线	139.82	25	2421.7	0	6198.72	不受限	6150		
1848	10kV井坪线大线线	东里藏族自治州电力调度控制中心	井坪线918卡开关	井东站	85200	芳	430	7447.82	公线	29.27	7	507	0	6196.04	不受限	6150		
1849	10kV飞安II回	乐山电力调度控制中心	飞安二线929开关	车子站	110000	芳	440	7621.02	公线	38.61	9	668.8	0	6190.12	不受限	6150		
1850	10kV龙西一回	雷达电力调度控制中心	龙西一线916开关	龙龙站	80000	芳	400	6928.2	公线	3.57	1	61.9	0	6170.48	不受限	6150		
1851	10kV鸿运线	金堂电力调度控制中心	鸿运线922小车开关	车乘站	80200	芳	400	6928.2	公线	3.53	1	61.2	0	6174.18	不受限	6150		
1852	10kV杨栈线 934大线线	泸州电力调度控制中心	杨栈线934	杨桥	182000	芳	600	10392.3	公线	183.26	31	3174	0	6179.07	不受限	6150		
1853	10kV城北线 965大线线	泸州电力调度控制中心	城北线928	城东	50000	是	445	7707.63	公线	44.5	0	0	0	6166.1	不受限	6150		
1854	10kV交苑线大线线	仲通电力调度控制中心	交苑线912开关	交泰站	12600	芳	401	6945.52	公用	100	25	1730	0	6154.97	不受限	6150		
1855	10kV雨花线 913大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雨花线913开关	土理站	11000	芳	400	6928.2	公线	3.23	1	56	0	6179.38	不受限	6150		
1856	10kV龙二一线	眉山电力调度控制中心	龙二一线926开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	191.99	40	3325.2	500	6178.78	不受限	6150		
1857	10kV江一线一线	眉山电力调度控制中心	江一线919开关	江店站	50000	是	445	7707.63	公线	351.91	79	6095.26	0	6166.1	不受限	6150		
1858	10kV万江一线	眉山电力调度控制中心	万江一线924开关	大石桥站	150000	是	445	7707.63	公线	372.47	84

1934	10kV沙库线	仁海电力调度控制中心	沙子西站924开关	沙子西站	20000	否	482	8348.48	专线	86.14	18	1491.9	0	6021.73	不受限	6000
1935	10kV蛇二线	仁海电力调度控制中心	蛇飞二段927开关	蛇湖山站	50000	否	560	9699.48	公线	156.58	28	2712	0	6017.53	不受限	6000
1936	10kV龙洁路 905 大馈线	龙港电力调度控制中心	董甲电力调度控制中心	龙洁路905开关	龙杰站	14300	是	434	7517.1	公线	194.11	48	3432	0	6013.68	不受限	6000
1937	10kV西洋线	龙港电力调度控制中心	董甲电力调度控制中心	西洋线915开关	西洋站	120000	否	430	7447.32	公线	38.85	10	6723	0	6030.14	不受限	6000
1938	10kV虎邻线	舟山电力调度控制中心	岱西电力调度控制中心	虎邻线917开关	虎邻站	100000	否	482	8348.48	专线	89.52	19	1550.4	0	5963.23	不受限	5950
1939	10kV玉民线	舟山电力调度控制中心	岱西电力调度控制中心	玉民线923开关	玉泥	84500	否	553	9578.24	专线	153.81	28	2664	0	5956.42	不受限	5950
1940	10kV三罗线	舟山电力调度控制中心	岱西电力调度控制中心	三罗线904开关	三罗	56300	否	400	6928.2	公线	541.9	135	9396	250	5985.38	不受限	5950
1941	10kV三眼线	舟山电力调度控制中心	岱西电力调度控制中心	三眼路901	三景	6300*2+20000	否	400	6928.2	公线	195.64	49	3388.4	250	5985.38	不受限	5950
1942	10kV利东线	温江电力调度控制中心	温江电力调度控制中心	利东线928开关	西利	104000	是	555	9612.88	公线	99.77	18	1728	0	5962.3	不受限	5950
1943	10kV古一线	马峰电力调度控制中心	马峰电力调度控制中心	古一路943	古堡	163000	否	400	6928.2	公线	195.38	33	3384	0	5969.07	不受限	5950
1944	10kV甘神路	大岳电力调度控制中心	甘神电力调度控制中心	甘观924开关	甘观	120000	否	400	6928.2	公线	13.68	3	237	0	5998.38	不受限	5950
1945	10kV甘田线	百台山电力调度控制中心	红雨电力调度控制中心	红雨线923开关	红雨	2*40000	否	597	10340.34	公线	193.19	32	1346	0	5960.31	不受限	5950
1946	10kV鹏电一线	成都配调	成都配调	鹏电一线957	鹏马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	33.26	7	576	0	5978.08	不受限	5950
1947	10kV洲保线	成都配调	成都配调	洲保线913开关	洲子口	2*50000	否	473	8192.6	专线	79.45	17	1376	0	5997.34	不受限	5950
1948	10kV龙陆二线大馈线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	龙陆卫星线220开关	卫星变电所	100000	否	553	9578.24	专线	153.2	28	2015.5	0	5958.92	不受限	5950
1949	10kV凤扇线大馈线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	凤扇线924开关	舞凤站	100000	否	553	9578.24	专线	153.63	28	2660.8	0	5959.52	不受限	5950
1950	10kV景凤线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	10kV景凤线926	华南	450000	否	545	9439.68	公线	146.88	27	2549	0	5951.71	不受限	5950
1951	10kV景阳 I 回线	红雨电力调度控制中心	红雨电力调度控制中心	10kV景阳 I 回857	景阳站	90000	否	567	9820.73	公线	166.56	29	2884.8	0	5953.86	不受限	5950
1952	10kV巡迎线大馈线	迎山鲁振自动并电力调度控制中心	迎山鲁振自动并电力调度控制中心	巡迎线929小车开关	迎山站	100000	是	515	8920.06	公线	67.78	13	1174	0	5962.05	不受限	5950
1953	10kV抗大一段大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	抗大一段924开关	抗罗站	50000	否	400	6928.2	公线	13.07	3	242	0	5993.38	不受限	5950
1954	10kV前营一线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	前营一线924开关	柳宝站	103000	否	1200	20784.61	专线	735.87	61	12745.2	0	5960.95	不受限	5950
1955	10kV广煤一线	广元电力调度控制中心	广元电力调度控制中心	广煤一线912开关	狮王加站	50000	否	384	6651.08	专线	2.1	0.21	34.3	0	5985.97	不受限	5950
1956	10kV广煤二线	广元电力调度控制中心	广元电力调度控制中心	广煤二线925	狮王加站	50000	否	384	6651.08	专线	1.23	0.11	21.3	0	5964.67	不受限	5950
1957	10kV园苑线大馈线	古藏电力调度控制中心	古藏电力调度控制中心	10kV园苑线922开关	橄榄园	16300	否	406	7032.13	专线	19.75	5	342.1	0	5986.82	不受限	5950
1958	10kV思界线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	思界线906开关	思界站	80000	否	380	6581.79	专线	370.32	97	6414	0	5923.61	不受限	5900
1959	10kV宏观一线	龙泉电力调度控制中心	龙泉电力调度控制中心	化宏一线919开关	化二站	100000	否	540	9353.07	专线	142.52	26	2468.4	0	5949.36	不受限	5900
1960	10kV岗民线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岗民线926开关	岗城站	80000	否	380	6581.79	公线	0	16	652.2	0	5923.61	不受限	5900
1961	10kV园何线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	园何线912开关	园山站	6300	否	380	6581.79	专线	156.48	41	2752.91	0	5923.61	不受限	5900
1962	10kV龙河线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	10kV龙河线913开关	平川站	25000	否	380	6581.79	公线	157.01	46	2798.5	0	5923.61	不受限	5900
1963	10kV王隆一线	平昌电力调度控制中心	平昌电力调度控制中心	10kV王隆一线925	城北站	20000	否	380	6581.79	公线	200	52	1732	0	5923.61	不受限	5900
1964	10kV雷龙线	石棉电力调度控制中心	石棉电力调度控制中心	雷龙变952开关	雷龙变站	15000	否	380	6581.79	公线	88.55	23	1533.6	0	5923.61	不受限	5900
1965	10kV水犁线971	乐山电力调度控制中心	乐山电力调度控制中心	东犁线973开关	水口站	102000	否	380	6581.79	公线	253.65	72	4266	0	5923.61	不受限	5900
1966	10kV雷观线大馈线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	雷观线929开关	七里站	113000	是	440	7627.27	公线	175.38	27	3037.5	0	5913.74	不受限	5900
1967	10kV解城四线大馈线	龙泉电力调度控制中心	龙泉电力调度控制中心	解城四线922开关	解乡西	63000	否	600	10392.3	专线	199.02	33	3447	0	5806.07	不受限	5900
1968	10kV彩部二线	西充电力调度控制中心	西充电力调度控制中心	彩部二线922开关	程树站(西充)	40000	否	423	7326.57	专线	37.45	9	648.6	0.46	5944.85	不受限	5900
1969	10kV富仁线大馈线	南充电力调度控制中心	南充电力调度控制中心	富仁线919开关	西富开闭所	100000	否	553	9578.24	专线	156.17	28	2708.4	0	5912.02	不受限	5900
1970	10kV飞牛一线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	10kV飞牛线962开关	马路国站	102400	是	600	10392.3	公线	139.28	23	2412.3	0	5901.54	不受限	5900
1971	10kV问府一线	都江堰电力调度控制中心	都江堰电力调度控制中心	问府一线905开关	问江站	2*630000	否	600	10392.3	公线	198.33	33	3435	0	5918.07	不受限	5900
1972	10kV东发路	成都配调	成都配调	东发路917	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	83.6	18	1448	0	5925.34	不受限	5900
1973	10kV红新一线	仁海电力调度控制中心	仁海电力调度控制中心	红新一线918开关	红星站	100000	否	560	9699.48	公线	162.01	29	2806	0	5923.53	不受限	5900
1974	10kV江镇线	仁海电力调度控制中心	仁海电力调度控制中心	江镇线966开关	江镇	180000	否	490	8487.05	公线	51.34	10	889.2	0	5950.44	不受限	5900
1975	10kV解兴二线	大岳电力调度控制中心	大岳电力调度控制中心	解兴二线923开关	解林	128000	否	600	10392.3	公线	198.04	33	3430	0	5923.07	不受限	5900
1976	10kV经东路大馈线	金堂电力调度控制中心	金堂电力调度控制中心	经东路904	赵镇	2*8000	否	380	6581.79	公线	1	10	1	0	5923.51	不受限	5900
1977	10kV景思线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	景思线946开关	思峰	2*630	否	600	10392.3	专线	199.33	33	3452.4	0	5920.67	不受限	5900
1978	10kV致成线	简阳电力调度控制中心	简阳电力调度控制中心	致成线916开关	解放	131300	是	500	8660.25	公线	0.1	10	0.1	1000	5928.2	不受限	5900
1979	10kV大船路大馈线	广元电力调度控制中心	广元电力调度控制中心	大船路929开关	大塘站	2*80	否	486	8417.77	公线	411.72	85	7131	1630	5945.99	不受限	5900
1980	10kV临春路	简阳电力调度控制中心	简阳电力调度控制中心	临春路901开关	临春站	100000	否	380	6581.79	专线	359.86	78	6388.7	0	5923.61	不受限	5900
1981	10kV天铁线	彭州电力调度控制中心	彭州电力调度控制中心	天铁线931开关	天彭	152000	否	400	6928.2	专线	18.94	5	328	0	5907.38	不受限	5900
1982	10kV明苑路	彭州电力调度控制中心	彭州电力调度控制中心	明苑线924开关	明站	100000	否	507	8783.5	公线	113.9	22	1972.8	0	5930.55	不受限	5900
1983	10kV太马路大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	太马路907开关	太智	480000	是	600	10392.3	公线	138.63	23	2401	0	5912.84	不受限	5900
1984	10kV甘秀线979开关	石棉电力调度控制中心	石棉电力调度控制中心	甘秀线979开关	甘和站	63000	否	600	10392.3	公线	199.72	33	3459	0	5893.97	不受限	5893.97
1985	10kV宇江路913大馈线	富中电力调度控制中心	富中电力调度控制中心	宇江路913开关	宇心总站	100000	否	377	6529.83	公线	170.64	45	2980	0	5876.85	不受限	5850
1986	10kV凤达路919大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	凤达路919开关	凤龙站	80000	是	600	10392.3	公线	79.8	24	8244.3	2450	5863.84	不受限	5850
1987	10kV大一线	舟山电力调度控制中心	岱西电力调度控制中心	大洲站924开关	大洲站	80000	是	423	7326.57	公线	111	74	5400	0	401.256	不受限	5850
1988	10kV程白线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	程白线916开关	35kV段开站	8000	否	377	6529.83	公线	0	0	0	0	5876.85	不受限	5850
1989	10kV隐江路大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	隐江路907开关	隐峰站	20000	否	377	6529.83	公线	104.4	35	1740	0	5876.85	不受限	5850
1990	10kV一里路 903 大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	一里路903开关	里站	12000	否	377	6529.83	公线	110.4	29	1691	0	5876.85	不受限	5850
1991	10kV新苑线大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	新苑线923开关	新淮	100000	是	424	7343.9	公线	1	20	1600	0	5875.12	不受限	5850
1992	10kV银绿线大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	银绿线921开关	银绿	10200	否	460	7957.43	公线	0.01	1	0.01	500	5873.94	不受限	5850
1993	10kV顺月线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	顺月线922开关	35kV顺云站	26000	否	377	6529.83	公线	0	0	0	0	5876.85	不受限	5850
1994	10kV工电路大馈线	富中电力调度控制中心	富中电力调度控制中心	工电路923开关	工农石站	14300	否	600	10392.3	专线	371	61	5570	0	5876.85	不受限	5850
1995	10kV双锦路_川产V线	成都配调	成都配调	双锦路948	双加镇	3*63000	否	473	8192.6	专线	85.87	18	1487.2	0	5886.14	不受限	5850
1996	10kV白新路专线	成都配调	成都配调	白新路940	白林新	2*63000	否	473	8192.6	专线	85.5	18	1480.8	0	5892.54	不受限	5850
1997	10kV秋岛路大馈线（用户）	金堂电力调度控制中心	金堂电力调度控制中心	秋岛路915开关	秋桥	104000	否	600	10392.3	专线	200.23	33	3468	0	5885.07	不受限	5850
1998	10kV南苑路大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	南苑路933开关	南苑	97*63000	是	586	10149.82	公线	130.84	22	2266.1	0	5853.76	不受限	5850
1999	10kV英北路	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	英北线926开关	英皇	126000	否	600	10392.3	公线	199.77	33	3460.1	0	5892.97	不受限	5850
2000	马锦路	成都配调	成都配调	马锦925	马河	3*63000	否	473	8192.6	专线	86.61	18	1500	0	5874.34	不受限	5850
2001	10kV红文一线	仁海电力调度控制中心	仁海电力调度控制中心	红文一线915开关	红星站	100000	否	560	9699.48	专线	165.3	30	2893	0	5866.53	不受限	5850
2002	10kV金雨线	宜宾电力调度控制中心	宜宾电力调度控制中心	金雨线964开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	52.42	11	907.9144	0	5881.7256	不受限	5850
2003	10kV山白路3#站线路	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	山白路932开关	柏后站	100000	否	553	9578.24	公线	2766	480	47916	0	5554.42	不受限	5850
2004	10kV羊元线大馈线专线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	羊元线916开关	猪城站	113000	否	530	9179.87	专线	137.97	26	2389.2	0	5872.18	不受限	5850
2005	10kV供子线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	供子线901开关	红虎站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	83	22	1460	0	5876.85	不受限	5850
2006	10kV隆两线	温江电力调度控制中心	温江电力调度控制中心	10kV隆两线852	隆关站	20000	否	377	6529.83	公线	200	53	1732	0	5876.85	不受限	5850
2007	10kV玉镇线	巴州电力调度控制中心	巴州电力调度控制中心	10kV玉镇线924	玉山站	12600	否	377	6529.83	公线	200	72	1732	0	5876.85	不受限	5850
2008	10kV王镇线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	10kV王镇线917	王家站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	264	70	4570.88	0	5876.85	不受限	5850
2009	10kV大镇线	温江电力调度控制中心	温江电力调度控制中心	10kV大镇线953	大武站	10000	否	377	6529.83	公线	200	53	1732	0	5876.85	不受限	5850
2010	10kV齐东线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	齐东线932开关	齐林站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	158	42	2742.52	0	5876.85	不受限	5850
2011	10kV白鹤线	温江电力调度控制中心	温江电力调度控制中心	10kV白鹤线926	石板滩站	71360	否	377	6529.83	公线	200	53	1732	0	5876.85	不受限	5850
2012	10kV新林线大馈线专线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	新林线914开关	共富站(南部)	20000	否	440	7621.02	公线	55.77	13	966	0	5892.92	不受限	5850
2013	10kV华祥一线971大馈线	庐江电力调度控制中心	庐江电力调度控制中心	华祥一线971	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1024	0	5861.26	不受限	5850
2014	10kV古秀线	古蔺电力调度控制中心	古蔺电力调度控制中心	古秀线911开关	古蔺	126000	否	463	8019.4	公线	77.42	17	1330	0	5887.46	不受限	5850
2015	10kV华幽二线936大馈线	庐江电力调度控制中心	庐江电力调度控制中心	华幽二线936开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1024	0	5861.26	不受限	5850
2016	10kV华龙二线933大馈线	庐江电力调度控制中心	庐江电力调度控制中心	华龙二线933开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1024	0	5861.26	不受限	5850
2017	10kV苗竹线915大馈线	庐江电力调度控制中心	庐江电力调度控制中心	苗竹线915开关	罗盘山	542000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1024	0	5861.26	不受限	5850
2018	10kV华幽一线 972大馈线	庐江电力调度控制中心	庐江电力调度控制中心	华幽一线972开关	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1024	0	5861.26	不受限	5850
2019	10kV华香一线 973大馈线	庐江电力调度控制中心	庐江电力调度控制中心	华香一线973开关	龙华	151500	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1024	0	5861.26	不受限	5850
2020	10kV下桥二线 935大馈线	庐江电力调度控制中心	庐江电力调度控制中心	华桥二线935	龙华	150000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1024	0	5861.26	不受限	5850
2021	10kV双都线大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	双都线917开关	双都站	50000	否	600	10392.3	公线	201.8	34	3495.2	0	5857.87	不受限	5850
2022	10kV五马线	庐江电力调度控制中心	庐江电力调度控制中心	五马线923开关	五通站	41000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1024	0	5861.26	不受限	5850
2023	10kV回铜线大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	回铜线915开关	回龙站	50000	否	800	13856.41	公线	380.77	48	6595	0	5875.77	不受限	5850
2024	10kV官双线921大馈线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	官双线921开关	大渡	63000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	1024	0	5861.26	不受限	5850
2025	10kV陈代线660大馈线	庐江电力调度控制中心	庐江电力调度控制中心	城代线660	南城	50000	是	463	8019.4	公线	30.65	7	530.8	0	5884.72	不受限	5850
2026	10kV林荫二线大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	林荫二线922开关	金泉林站	50000	否	600	10392.3	公用	199.67	33	3458.2	0	5864.87	不受限	5850
2027	10kV永平一线大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	永平一线945开关	永兴	120000	否	527	9127.91	公用	86.44	16	1497.1	0	5805.23	不受限	5850
2028	10kV三环二线大馈线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	三环二线910开关	三元站	40000	是	569	9855.37	公用	72.06	13	1248	830	5806.3	不受限	5850
2029	10kV安大二线924大馈线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	安大二线924开关	安盛	126000	是	423	7326.57	公线	42.3	10	21.6	0	5839.66	不受限	5850
2030	10kV西马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西马线912开关	马信洪站	15000	否	373	6460.55	公线	0	16	645.6	0	5814.49	不受限	5850
2031	10kV月新线	大岳电力调度控制中心	大岳电力调度控制中心	月新线924开关	月老站	63000	否	380	6581.79	公线	167	102	6703	100	5823.61	不受限	5850
2032	10kV西邻线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	西邻线926开关	林南站	126000	是	680	11777.95	公线	207.09	30	3588.8	0	5835.56	不受限	5800
2033	10kV桥李线大馈线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	桥李线912开关	双桥配电站	6300	是	420	7274.61	公线	62.58	15	1083.9	0	5819.69	不受限	5800
2034	10kV至博线大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	至博线929开关	红星站	100000	否	553	9578.24	公线	162.07	29	2807.1	0	5813.32	不受限	5800
2035	10kV沥锦线大馈线	温江电力调度控制中心	温江电力调度控制中心	沥锦线913开关	沥水站(西山)	12600	是	445	7707.63	公线	64.42	14	1115.7	0	5821.17	不受限	5800
2036	10kV叶锦线大馈线	温江电力调度控制中心	温江电力调度控制中心	叶锦线915开关	罗叶站(西山)	6300	是	445	7707.63	公线	20.39	5	353.2	0	5812.9	不受限	5800
2037	10kV叶柯线大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	叶柯线922开关	柯树	63000	否	600	10392.3	公线	203.45	34	3523.8	0	5829.37	不受限	5800
2038	10kV石镇十一线	甘孜电力调度控制中心	甘孜电力调度控制中心	石镇十一线938开关	石室解站	100000	是	553	9578.24	公线	107.45	19	1861.1	0	5801.49	不受限	5800
2039	10kV柏场线	百台山电力调度控制中心	百台山电力调度控制中心	柏场线924开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	50	12	866	2500	5800.018	不受限	5800
2040	10kV孙环一线	温江电力调度控制中心	温江电力调度控制中心	10kV孙环一线932开关	孙泉站	164000	是	420	7274.61	公线	488.49	78	8460.9	0	5819.69	不受限	5800
2041	10kV孙环二线	温江电力调度控制中心	温江电力调度控制中心	10kV孙环二线943开关	孙泉站	164000	是	420	7274.61	公线	286.82	46	5050	0	5819.69	不受限	5800
2042	10kV小川二线	温江电力调度控制中心	温江电力调度控制中心	10kV小川二线924开关	小山站	82000	是	420	7274.61	公线	436.57	87	7561.4	0	5819.69	不受限	5800
2043	10kV丰博线	百台山电力调度控制中心	百台山电力调度控制中心	丰博线995开关	丰新	2*50000	否	600	10392.3	公线	203.55	34	3525.5	0	5827.57	不受限	5800
2044	10kV高枣线大馈线	邛崃电力调度控制中心	邛崃电力调度控制中心	高枣线985	高堰	30000	否	400	6928.2	公线	22.96	6	397.6	0	5837.78	不受限	5800
2045	10kV永东线	百台山电力调度控制中心	百台山电力调度控制中心	永东线905开关	东新	2*50000	否	400	6928.2	公线	23.05	6	398.6	0	5836.78	不受限	5800
2046	10kV广厚路	广元电力调度控制中心	广元电力调度控制中心	广厚路934开关	广汉站	82000	否	555	9612.88	公线	162.08	29	2807.3	0	5844.29	不受限	5800
2047	10kV雷灵路	成都配调	成都配调	雷灵线932开关	雷藏	40000	否	600	10392.3	公线	23.09	4	400	0	5835.38	不受限	5800
2048	10kV彬二路 925 大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	彬二路925开关	滕南站	90000	否	552	9560.92	公线	163.27	30	2827.9	0	5776.93	不受限	5750
2049	10kV绍江线	邛崃电力调度控制中心	邛崃电力调度控制中心	绍江线914开关	35kV双永站	10000	是	423	7326.57	公线	46.53	11	805.9	0	5788.01	不受限	5750
2050	10kV碧峰路 965 大馈线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	碧峰路965开关	碧阳站新	105000	是	575	9959.23	公线	115.5	20	2000.4	200	5767.01	不受限	5750
2051	10kV怀泰线大馈线	温江电力调度控制中心	温江电力调度控制中心	怀泰线914开关	怀百线	167000	否	553	9578.24	专线	87.03	16	1507.3	400	5755.29	不受限	5750
2052	10kV华思线	温江电力调度控制中心	温江电力调度控制中心	华思线905开关	万春	126000	否	553	9578.24	公线	87.03	16	1000	1860	5772.59	不受限	5750
2053	10kV大东线	百台山电力调度控制中心	百台山电力调度控制中心	大东线914开关	大西	2*40000	否	469	8123.32	专线	89.72	19	1554	0	5756.99	不受限	5750
2054	10kV冉元线大馈线	温江电力调度控制中心	温江电力调度控制中心	10kV冉元线927开关	西石滩站	73500	否	525	9093.27	公线	139.21	27	2411.2	0	5772.74	不受限	5750
2055	10kV云石路	成都配调	成都配调	玉林线917	玉林	2*63000	否	473	8192.6	专线	46.42	10	804	0	5750.08	不受限	5750
2056	10kV景眼线	仁海电力调度控制中心	仁海电力调度控制中心	景眼线924开关	景龙南站	5000	否	380	6581.79	公线	9.85	3	170.6	0	5753.01	不受限	5750
2057	10kV江望线	蓬安电力调度控制中心	蓬安电力调度控制中心	江望线921开关	江龙站(蓬安)	18000	否	507	8781.5	公线	121.93	24	2111.8	0	5791.55	不受限	5750
2058	10kV礼岳线	温南电力调度控制中心	温南电力调度控制中心	礼岳线	礼元站	100000	是	553	9578.24	公线	109.38	20	1891	0	5771.59	不受限	5750
2059	10kV青军一线大馈线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	青军一线924开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	153.53	24	2659.2	500	5792.04	不受限	5750
2060	10kV天一三环线大馈线	温北电力调度控制中心	温北电力调度控制中心	天一三环线926开关	永柳站	126000	是	423	7326.57	公线	63.74	14	1104	0	5754.92	不受限	5750

2149	10kV东魔路	成都配调	东魔线932	东魔	2*630/00+40000	类	473	8192.6	公线	52.42	11	908	0	5646.08	不变更	5600
2150	10kV洞里线	成都配调	洞里路944	洞子口	153000	类	473	8192.6	公线	54.32	11	940.8	0	5613.28	不变更	5600
2151	10kV白坪路	那江隆电力调度控制中心	白坪路912	白坪	2*10000	类	400	6928.2	公线	36.03	9	624	0	5611.38	不变更	5600
2152	10kV天宁二路3线	成都配调	天宁二路930	天都	2*63000	类	473	8192.6	公线	101.29	21	1754.4	0	5618.94	不变更	5600
2153	10kV前场四线	青白江电力调度控制中心	前场四线940开关	前进	2*50000	类	597	10340.34	专线	212.6	36	3682.2	0	5624.31	不变更	5600
2154	10kV兴来线	蓝江电力调度控制中心	兴来线946开关	兴新	150000	类	552	9560.92	专线	118.24	21	2048	0	5600.74	不变更	5600
2155	10kV平华线	蓝江电力调度控制中心	平华线923开关	平乐	23000	类	400	6928.2	公线	93.76	23	1624	630	5605.38	不变更	5600
2156	10kV团济一线	青江电力调度控制中心	团济一线93开关	团结沿	100000	类	482	8348.48	专线	108.05	22	1871.4	0	5642.23	不变更	5600
2157	10kV双院线	蓝溪电力调度控制中心	双院线915开关	35kV施采站	16300	类	516	8937.38	公线	92.39	18	1600.2	0	5549.7	不变更	5550
2158	10kV龙舟路大线-用户	那南电力调度控制中心	龙舟线990开关	业务	102000	类	550	9526.28	公线	171.73	31	2974.4	0	5599.25	不变更	5550
2159	10kV科园一线	新蓉电力调度控制中心	科园一线960开关	科园	189000	类	500	8660.25	公线	120.55	24	2088	150	5556.22	不变更	5550
2160	10kV马九路	成都配调	马华九线954	马河	3*63000	类	473	8192.6	公线	102.56	22	1776	0	5597.34	不变更	5550
2161	10kV中镇二线	成都配调	中镇二路914	中和	2*50000	类	473	8192.6	公线	1	0	17.2	1000	5554.08	不变更	5550
2162	10kV嘉河路	成都配调	嘉河路927	嘉秋巷	2*50000	类	473	8192.6	公线	102.89	22	1782	0	5591.34	不变更	5550
2163	10kV金荣线	蓝溪电力调度控制中心	金荣线916开关	金沙	180000	类	482	8348.48	公线	118.29	24	2048.8	0	5599.54	不变更	5550
2164	10kV南大线	蓝江电力调度控制中心	10kV南大线951	蓝江站	90000	类	600	10392.3	专线	219.55	37	3802.6	0	5550.47	不变更	5550
2165	10kV沉环北线大馈线	蓉城配调	沉环北线925开关	沉机站	6300	类	500	8660.25	公线	128.46	26	2225	0	5569.22	不变更	5550
2166	10kV沪陶线 982大馈线	沪陶电力调度控制中心	沪陶线982	沪龙	40000	类	463	8019.4	公线	49.67	11	860.3	0	5553.22	不变更	5550
2167	10kV临厂线	蓉蓝电力调度控制中心	10kV临厂线956开关	临忙站	70000	类	413	7153.37	公线	51.17	12	886.3	0	5551.73	不变更	5550
2168	10kV沪三线 942大馈线	沪州电力调度控制中心	沪三线942开关	沪里线	664	类	664	11500.82	公线	208.13	31	3225.8	0	5595.86	不变更	5550
2169	10kV东财线 924大馈线	沪州电力调度控制中心	东财线924	东澜	40000	类	379	6564.47	公线	19.75	5	342.1	0	5565.92	不变更	5550
2170	10kV沐塔线	广元电力调度控制中心	沐塔线924开关	沐塔站	80000	类	400	6928.2	公线	37.04	9	641.6	0	5593.78	不变更	5550
2171	10kV天元线	广元电力调度控制中心	天元线952开关	大学子站	10000	类	400	6928.2	公线	37.03	9	641.3	0	5594.08	不变更	5550
2172	10kV第天线	射洪电力调度控制中心	第天线925开关	都都	26000	类	400	6928.2	公线	1	1	2	0	5542.56	不变更	5500
2173	10kV经问线 912大馈线	沪州电力调度控制中心	经问线912开关	经河	20000	类	400	6928.2	公线	40	10	1024	0	5542.56	不变更	5500
2174	10kV都蓉线	蓝山电力调度控制中心	都蓉线925开关	都施站	100000	类	482	8348.48	专线	113.45	24	1965	0	5548.63	不变更	5500
2175	10kV甲东经线 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沔艾线914开关	沙资站	4000	类	400	6928.2	公线	0	14	692.2	1.16	5541.4	不变更	5500
2176	10kV金书线大馈线	蓉城配调	金环线913开关	金桥站	6300	类	400	6928.2	公线	40.08	10	694.2	0	5541.18	不变更	5500
2177	10kV新飞线大馈线	德阳电力调度控制中心	新飞线927开关	新悦站	31500	类	600	10392.3	专线	162.34	27	2811.8	0	5502.04	不变更	5500
2178	10kV 杏岛二线	蓝山电力调度控制中心	杏岛二线942开关	杏岛站	126000	类	550	9526.28	公线	122.35	22	2119.6	0	5501.92	不变更	5500
2179	10kV 广龙线	广元电力调度控制中心	龙平线917开关	华蓥站	80000	类	404	6997.49	公线	43.65	13	756	0	5543.74	不变更	5500
2180	10kV沪菊线 914大馈线	沪州电力调度控制中心	沪菊线934	沪龙	40000	类	400	6928.2	公线	40	10	1024	0	5534.46	不变更	5500
2181	10kV环开一线	蓉城配调	环开一线948开关	环西	81000	类	400	6928.2	公线	40	10	1024	0	5542.56	不变更	5500
2182	10kV孤德线大馈线	蓝溪电力调度控制中心	孤德线922开关	孤德站	6300	类	464	8036.72	公线	97.95	21	1696.5	0	5536.55	不变更	5500
2183	10kV海燕线大馈线	蓝溪电力调度控制中心	海燕线924开关	海景站	163300	类	550	9526.28	公线	121	22	2095.8	0	5525.22	不变更	5500
2184	10kV宝民线 971大馈线	韧成电力调度控制中心	宝民线971	安富	126000	类	400	6928.2	公线	40	10	1024	0	5542.56	不变更	5500
2185	10kV新程线941	沪州电力调度控制中心	新程线941	杨桥	180000	类	406	7032.13	公线	6.05	1	104.8	0	5520.9	不变更	5500
2186	10kV珠港线	大英电力调度控制中心	珠港线931开关	珠港	20000	类	400	6928.2	公线	144.28	36	2540	0	5542.56	不变更	5500
2187	10kV昆工四线大馈线	安州电力调度控制中心	昆工四线914开关	华昌站	35000	类	400	6928.2	公用	100	25	1730	0	5542.56	不变更	5500
2188	10kV千诺线	蓬江电力调度控制中心	10kV千诺线957开关	千德现场	20000	类	378	6547.15	公线	20.09	5	348	0	5544.43	不变更	5500
2189	10kV龙鳌线	蓝溪电力调度控制中心	龙鳌线951开关	龙泉站	16300	类	400	6928.2	公线	63.51	16	1100	0	5542.56	不变更	5500
2190	10kV联铁大馈线专线	蓝溪电力调度控制中心	10kV联铁线924	苹果站	100000	类	377	6529.83	专线	20.18	5	349.6	0	5527.25	不变更	5500
2191	10kV南城二线	平昌电力调度控制中心	10kV南城二线912	蓝坪站	100000	类	545	9439.68	公线	172.13	32	2981.3	0	5514.41	不变更	5500
2192	10kV东飞线	石棉电力调度控制中心	东飞线936开关	东塔站	16300	类	400	6928.2	公线	94.69	24	1640	0	5542.56	不变更	5500
2193	10kV罗福线	青神电力调度控制中心	罗福线911开关	罗福站	18000	类	380	6581.79	公线	110	40	1870	400	5523.61	不变更	5500
2194	10kV沐源线大馈线	大邑电力调度控制中心	沐源线932开关	沐水	81000	类	400	6928.2	公线	122.98	23	1520	0	5542.56	不变更	5500
2195	10kV青岗一线	简中电力调度控制中心	青岗一线939开关	七里站	100000	类	552	9560.92	公线	121.77	22	2109	0	5539.74	不变更	5500
2196	10kV双鹿线大馈线	广安电力调度控制中心	双鹿线943开关	双兴站	80000	类	500	8660.25	公线	79.92	16	1384.2	0	5546	不变更	5500
2197	10kV叶山一线	青白江电力调度控制中心	叶山一线944开关	叶代站	63000	类	400	6928.2	公线	40.26	50	694.9	0	5530.87	不变更	5500
2198	10kV柏河线	江苏电力调度控制中心	10kV柏河线949开关	柏树林站	50000	类	490	8487.05	公线	122.5	25	2121.7	0	5516.645	不变更	5500
2199	10kV白铜线大馈线	蓝江电力调度控制中心	10kV白铜线953开关	白铜站	102000	类	485	8400.45	公线	58.63	12	1015.5	1000	5444.9	不变更	5500
2200	10kV柳X线	成都配调	柳X线913	柳树林	2*63000	类	473	8192.6	公线	107.32	23	1858.8	0	5514.54	不变更	5500
2201	10kV白铜线大馈线	蓝江电力调度控制中心	10kV白铜线957开关	白塔站	102000	类	500	8660.25	公线	131.93	26	2285.1	0	5509.12	不变更	5500
2202	10kV宏塔	那江隆电力调度控制中心	虹塔线929	虹桥	2*50000	类	400	6928.2	公线	175.24	21	1453.8	0	5542.56	不变更	5500
2203	10kV中镇线	蓝江电力调度控制中心	10kV中镇线915小车寺开关	中和站	64000	类	600	10392.3	公线	161.26	27	2793	0	5520.84	不变更	5500
2204	10kV东五一线	乐平电力调度控制中心	10kV东五一线963开关	东两站	63000	类	520	9006.66	公线	97.17	19	1683	0	5522.33	不变更	5500
2205	10kV通苑路	那江隆电力调度控制中心	通苑路907	通县	2*40000	类	400	6928.2	公线	201.45	63	1774.5	0	5542.56	不变更	5500
2206	10kV虹塔路大馈线	那江隆电力调度控制中心	虹塔路924	虹都	2*50000	类	400	6928.2	公线	121.48	31	2116.9	0	5542.56	不变更	5500
2207	10kV开乐线 915大馈线	那东电力调度控制中心	开乐线913开关	开白	30200	类	400	6928.2	公线	40	10	1024	0	5542.56	不变更	5500
2208	10kV圆园一路3线	那江隆电力调度控制中心	圆园一路911	圆园	2*50000	类	400	6928.2	公线	114.22	54	1055.8	0	5542.56	不变更	5500
2209	10kV虹苑线大馈线	那江隆电力调度控制中心	虹苑线928	都虹	2*50000	类	400	6928.2	公线	191.25	95	1599.6	0	5542.56	不变更	5500
2210	10kV青都路3线	那江隆电力调度控制中心	青都线913	青家	2*40000	类	400	6928.2	公线	179.66	91	2117.6	0	5542.56	不变更	5500
2211	10kV虹天线 3线	那江隆电力调度控制中心	虹天线926开关	都虹	100000	类	400	6928.2	公线	146.25	21	2334.6	0	5542.56	不变更	5500
2212	10kV青联路	那江隆电力调度控制中心	青联路906	青龙	1*125000	类	400	6928.2	公线	133.49	11	1887.3	0	5542.56	不变更	5500
2213	10kV虹都路大馈线	那江隆电力调度控制中心	虹都路925	都虹	2*50000	类	400	6928.2	公线	112.47	18	1445.2	0	5542.56	不变更	5500
2214	10kV虹苑路大馈线	那江隆电力调度控制中心	虹苑路906	都虹	2*50000	类	400	6928.2	公线	168.68	46	1845.3	0	5542.56	不变更	5500
2215	10kV虹苑路3线	那江隆电力调度控制中心	虹苑路907	都虹	2*50000	类	400	6928.2	公线	154.24	63	1085.6	0	5542.56	不变更	5500
2216	10kV鸿通线	通川电力调度控制中心	鸿通线973开关	鳞高站	112000	类	595	10305.7	公线	245	41	4243.4	0	5500	不变更	5500
2217	10kV 新振线	青白江电力调度控制中心	新振线917开关	清泉	10000	类	400	6928.2	公线	0	0	0	0	5542.56	不变更	5500
2218	10kV佳福路大馈线	那江隆电力调度控制中心	佳福路981	通佳	10000	类	400	6928.2	公线	1	0	17	0	5542.56	不变更	5500
2219	10kV青龙路	大邑电力调度控制中心	青龙线909开关	青霞	20000	类	400	6928.2	公线	282.45	71	4892	0	5542.56	不变更	5500
2220	10kV子龙一线	大邑电力调度控制中心	子龙一线930开关	子龙站	80200	类	400	6928.2	公线	151.69	38	2627.2	0	5542.56	不变更	5500
2221	10kV雨绵线	双峰电力调度控制中心	雨绵线912开关	雨宝	6300	类	503	8712.22	公线	134.22	27	2324.7	0	5516.3	不变更	5500
2222	10kV阳珠线	蓝江电力调度控制中心	阳珠线904开关	大田	63000	类	400	6928.2	专线	100	10	1000	0	5542.56	不变更	5500
2223	10kV川二一线	成都配调	川二一线941开关941	新川	2*63000	类	473	8192.6	公线	105.79	22	1832.2	0	5541.04	不变更	5500
2224	10kV平通线	蓝江电力调度控制中心	平通线929开关	公平	84000	类	400	6928.2	公线	100	10	1000	0	5542.56	不变更	5500
2225	10kV东塔路大馈线	蓝江电力调度控制中心	东塔线917开关	东发楼	106000	类	400	6928.2	公线	100	10	1000	0	5542.56	不变更	5500
2226	10kV官路线	大邑电力调度控制中心	官路线908开关	官渡	120000	类	400	6928.2	公线	305.88	76	5297.8	0	5542.56	不变更	5500
2227	10kV新致路	大邑电力调度控制中心	新致线911开关	新振	20000	类	400	6928.2	公线	335.91	84	5818	0	5542.56	不变更	5500
2228	10kV佳福线大馈线	蓝江电力调度控制中心	佳福线983	成佳	10000	类	400	6928.2	公线	1	0	17	0	5542.56	不变更	5500
2229	10kV三古路大馈线	蓉蓝电力调度控制中心	三古路922开关	三星	20000	类	400	6928.2	公线	428	107	7530	0	5542.56	不变更	5500
2230	10kV九龙路	蓝江电力调度控制中心	九龙线914开关	九仪	10000	类	400	6928.2	公线	305.77	76	5296	700	5535.38	不变更	5500
2231	10kV沙洁一线	彭州电力调度控制中心	沙洁二线924	沙坡	2*50000	类	400	6928.2	公线	53.39	13	924.8	0	5542.56	不变更	5500
2232	10kV龙新线	蓉中电力调度控制中心	龙新线922开关	宋龙站	20000	类	590	10219.1	公线	205.25	35	3554.9	130	5512.29	不变更	5500
2233	10kV白河二路	蓝江电力调度控制中心	白河二路938开关	null	50000	类	400	6928.2	公用	8.78	13	30	0	5542.56	不变更	5500
2234	10kV东园八路	德阳电力调度控制中心	东园八路951开关	东明站	80000	类	400	6928.2	公用	518.04	130	8972.4	0	5542.56	不变更	5500
2235	10kV环东线大馈线	新津电力调度控制中心	环东线929	新运	100000	类	400	6928.2	公线	1	20	1600	0	5542.56	不变更	5500
2236	10kV青科工路大馈线	新津电力调度控制中心	青科工路960开关	青鹰山站	28500	类	800	13856.41	公线	405.31	51	7020	0	5450.77	不变更	5450
2237	10kV雅源路927大馈线	德阳电力调度控制中心	雅源路927开关	雅源站	102000	类	575	9959.29	公线	434.24	76	7521.1	2485	5482.43	不变更	5450
2238	10kV清锅路线大馈线	新津电力调度控制中心	清锅路线923	清蓝	163000	类	505	8746.86	公线	139.34	28	2413.3	0	5458.87	不变更	5450
2239	10kV雪锅线	新蓉电力调度控制中心	雪锅线913开关	鱼堂路	166000	类	600	10392.3	公线	224.91	37	3855.4	0	5457.67	不变更	5450
2240	10kV牛岭一路	蓉蓝电力调度控制中心	牛岭一线963开关	科源	189000	类	385	6668.4	专线	29.1	8	504	0	5497.56	不变更	5450
2241	10kV鸡王二线大馈线	蓉城电力调度控制中心	10kV鸡王二线941开关	鸡公西站	73500	类	553	9578.24	公线	180.85	33	3132.4	0	5468.02	不变更	5450
2242	10kV新苗线	蓝江电力调度控制中心	新苗线955开关	建新站	40000	类	430	7447.82	公线	29.33	7	508	0	5450.26	不变更	5450
2243	10kV晋龙线大馈线	蓝江电力调度控制中心	晋龙线925开关	晋云站	100000	类	580	10045.89	公线	205.51	35	3559.6	0	5481.9	不变更	5450
2244	10kV城南线大馈线	蓉中电力调度控制中心	城南线925开关	城邓站(规中)	40000	类	500	8660.25	公线	133.62	27	2314.3	0	5479.92	不变更	5450
2245	10kV江西二线大馈线	蓝龙电力调度控制中心	江西县线924开关	蓝江站	126000	类	553	9578.24	公线	126.85	23	2197	0	5465.59	不变更	5450
2246	10kV环开线 913大馈线	蓝山电力调度控制中心	新开线913开关	新兴海环(营山)	10300	类	445	7707.43	公线	38.39	9	665	50	5453.1	不变更	5450
2247	10kV巴蒂线	凉山佛教自治州电力调度控制中心	巴蒂线991开关	巴久站	100000	类	352	6096.82	公线	226.59	64	3924.5	0	5487.14	不变更	5450
2248	10kV马袁线大馈线	凉山佛教自治州电力调度控制中心	马袁线923开关	马堤站	140000	类	352	6096.82	公线	179.79	51	3114	0	5487.14	不变更	5450
2249	10kV联铁大馈线专线	蓝溪电力调度控制中心	10kV联铁线925	蓉蓝渠站	126000	类	377	6529.83	专线	22.31	5	388.4	0	5490.45	不变更	5450
2250	10kV东联线	巴州电力调度控制中心	10kV东联线914	东宇站	10000	类	352	6096.82	公线	200	56	1732	0	5487.14	不变更	5450
2251	10kV南川线	南城电力调度控制中心	10kV南川线921开关	南坪子站	100300	类	440	7621.02	公线	36.37	8	630	0	5460.82	不变更	5450
2252	10kV马龙一线大馈线	凉山佛教自治州电力调度控制中心	10kV马龙一线924开关	马里站	80100	类	352	6096.82	公线	1965	54	3269.16	0	5487.14	不变更	5450
2253	10kV河王线	阿坝州电力调度控制中心	河王线911开关	农牧田园基站	4000	类	600	10392.3	公线	223.33	37	3868	0	5485.07	不变更	5450
2254	10kV板船线	自贡电力调度控制中心	板船线948开关	船空站	80200	类	550	9526.28	公线	180.43	33	3125	0	5468.65	不变更	5450
2255	10kV新石桥大馈线	眉山电力调度控制中心	新石桥907开关	新临站	31500	类	595	10305.7	公用	162.39	27	2812.6	0	5431.96	不变更	5400
2256	10kV塔厂线大馈线	自贡电力调度控制中心	塔厂线911开关	塔头撒站	80000	类	481	8331.16	公线	118.41	25	2050.8	0	5447.14	不变更	5400
2257	10kV 燕石线	自贡电力调度控制中心	燕石线915开关	燕子沟站	90300	类	360	6235.38	公线	11.95	3	207	0	5404.84	不变更	5400
2258	10kV安至线大馈线	蓝溪电力调度控制中心	安至线922开关	安河站	19000	类	460	7967.43	公线	53.57	12	927.8	0	5446.14	不变更	5400
2259	10kV界蓝线	蓝溪电力调度控制中心	界蓝线977开关	鹤鹤沟站	16000	类	400	6928.2	公线	47.11	12	816	0	5419.38	不变更	5400
2260	10kV蓝成线	蓝山电力调度控制中心	蓝成线941开关	蓝梁站	80000	类	400	6928.2	公线	36.61	32	6401.7	0	5415.38	不变更	5400
2261	10kV下乐二线	眉山电力调度控制中心	下乐二线924开关	中泰	1800000	类	390	6755	公线	198.88	51	3444.6	0	5404	不变更	5400
2262	10kV蓝开线	南城电力调度控制中心	蓝开线926开关	七里站	80300	类	371	6420.51	公线	21.78	6	372.2	0	5426.53	不变更	5400
2263	10kV蓝祠线大馈线	蓝溪电力调度控制中心	蓝祠线925开关	永蓝站	100000	类	380	6581.79	公线	29.41	8	509.4	0	5414.21	不变更	5400
2264	10kV南市线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV南市线911	城南站(南部)	40000	类	599	10374.98	公线	226.07	38	3915.9	0	5421.98	不变更	5400
2265	10kV恒城线大馈线	大邑电力调度控制中心	恒城线926开关	朝新	63000	类	352	6096.82	公线	1.58	1	62	0	5425.14	不变更	5400
2266	10kV青金线大馈线	大邑电力调度控制中心	青金线922开关	青山	63000	类	600	10392.3	专线	226	38	3914.3	0	5438.77	不变更	5400
2267	10kV罗成线大馈线	大邑电力调度控制中心	罗成线911开关	罗星站	140300	类	600	10392.3	公线	167.44	28	2900	0	5413.84	不变更	5400
2268	10kV双珠一线	西充电力调度控制中心	双珠线915开关	双都站(西充)	40250	类	400	6928.2	公线	5.58	1	103.5	0.14	5438.92	不变更	5400
2269	10kV 柏宁线	蓝江电力调度控制中心	柏宁线973开关	柏树林站	50000	类	600	10392.3	公线	167.67	28	2904	0	5409.84	不变更	5400
2270	10kV团同一线	眉山电力调度控制中心	团同一线914开关	团川站	113000	类	520	8831.46	公线	145.05	28	2512.2	0	5437.91	不变更	5400
2271	10kV前龙路	仁寿电力调度控制中心	前龙路916开关	回澜前期	100000	类	553	9578.24	公线	184.92	33	3202.9	0	5457.52	不变更	5400
2272	10kV金钢路大馈线-用户	那江隆电力调度控制中心	金钢线986	金义	22000	类	400	6928.2	公线	46.65	12	808	0	5427.38	不变更	5400
2273	10kV 白河线	那江隆电力调度控制中心	白河路914	白沙	2*63000	类	400	6928.2	公线	47.11	12	816	0	5419.38	不变更	5400
2274	10kV 马寺二路	成都配调	马寺二线948	马说	2*63000	类	473	8192.6	公线	112.31	24	1945.2	0	5428.14	不变更	5400
2275	10kV非电大线-用户	青白江电力调度控制中心	非电大线924开关	马里站	2*50000	类	600	10392.3	公线	225.94	38	3913.2	0	5410.87	不变更	5400
2276	10kV民九路大线	蓉中电力调度控制中心	民九路946开关	民主站	103000	类	434	7517.1	公线	33.06	8	572.8	0	5441.08	不变更	5400
2277	10kV 二临二线	青江电力调度控制中心	二临二线925开关	二元站	100000	类	400	0	公线	48.98	12	848.4	0	5386.98	不变更	5350
2278	10kV红都线大馈线	蓉蓝电力调度控制中心	红都线954开关	红都	2*63000	类	600	10392.3	公线	228.58	38	3959	0	5394.07	不变更	5350
2279	10kV红万线	蓝江电力调度控制中心	红万线905开关	任家桥	130020	类	553	9578.24	公线	133.08	24	2305	0	5357.59	不变更	5350
2280	10kV中环路_用户专线	成都配调	中环线954	白杨	2*63000	类	473	8192.6	公线	116.67	25	2020.8	0	5352.54	不变更	5350
2281	10kV汪圣路	大邑电力调度控制中心	汪圣线930开关	汪圣	100000	类	400	6928.2	公线	50.94	13	882.3	0	5353.08	不变更	5350
2282	10kV青卫线	青白江电力调度控制中心	青卫线941开关	青白江	2*20000	类	500	8660.25	公线	89.16	18	1544.3	0	5383.9	不变更	5350
2283	10kV马陵二线	通川电力调度控制中心	马陵二线927开关	马鹿湖站	102400	类	600	10392.3	公线	168.57	28	2919.6	0	5394.24	不变更	5350
2284	10kV正羽路专线	成都配调	正羽路911	正前街	2*63000	类	473	8192.6	专线	116.4	25	2016	0	5357.34	不变更	5350
2285	10kV金鳌线	通川电力调度控制中心	金鳌线927开关	金山站	153000	类	640	11089.05	公线	206.12	32	3570	0	5381.24	不变更	5350
2286	10kV 牛北线	自贡电力调度控制中心	10kV 牛北线959开关	牛电	150000	类	430	7447.82	公线	34.49	8	597.4	0	5380.86	不变更	5350
2287	10kV朱福线大馈线	蓉蓉电力调度控制中心	朱福线922开关	朱山站	100000	类	553	9578.24	公线	187.41	34	3246	0	5374.42	不变更	5350
2288	10kV七城线大馈线	蓉蓉电力调度控制中心	七城线920开关	七星西	160000	类	600	10392.3	公线	230.02	38	3984	0	5380.07	不变更	5350
2289	10kV凤生线	天府电力调度控制中心	凤生线932开关	凤凰	63000	类	600	10392.3	专线	229.28	38	3971.2	0	5381.87	不变更	5350
2290	10kV城市线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城开线926开关	城南站(蓬安)	113

2364	10kV|京长路	成都配|调	京长路 926	益州	2*50000	京	337.7	5849.14	专线	0.09	0	1.6	0	5262.63	不变量	5250
2365	10kV|华阳线	成都配|调	华阳线 948 开关	金沙	193000	京	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不变量	5250
2366	10kV|晋行二|路	成都配|调	晋行二线 929 开关	晋舆	128000	京	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不变量	5250
2367	10kV|京龙线	成都配|调	京龙线 931 开关	晋京	193000	京	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不变量	5250
2368	10kV|锦府路	成都配|调	锦府路 953 开关	锦洲	166000	京	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不变量	5250
2369	10kV|琼蓉路_专线	成都配|调	琼蓉路 942	琼洲	2*50000+63000	京	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不变量	5250
2370	10kV|沙下线	成都配|调	沙下线 916	金沙	2*53000	京	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不变量	5250
2371	10kV|总大路_专线	成都配|调	总大路 940	益州	2*50000	京	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不变量	5250
2372	10kV|首直线	成都配|调	首直线 908 开关	蜀京	192000	京	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不变量	5250
2373	10kV|华川线	成都配|调	华川路 948	琼洲	2*50000+63000	京	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不变量	5250
2374	10kV|晋蓉线	成都配|调	晋蓉线 914 开关	晋舆	128000	京	337.7	5849.14	专线	1	0	17.2	0	5264.23	不变量	5250
2375	10kV|琼蓉路_专线	成都配|调	琼蓉路 915	琼洲	2*50000+63000	京	338	5854.33	专线	1	0	17.2	0	5268.9	不变量	5250
2376	10kV|鹭鸟线	石棉电力调度控制中心	鹭鸟线 911 开关	鹭鸟油站	40000	龙	380	6581.79	公线	20.39	5	353.1	0	5265.43	不变量	5250
2377	10kV|鹭新线	石棉电力调度控制中心	鹭新线 912 开关	鹭鸟油站	40000	龙	380	6581.79	公线	69.94	17	1124.8	0	5265.43	不变量	5250
2378	10kV|甘巴线	康定电力调度控制中心	康定甘巴 947 开关	甘巴站	100000	龙	553	9578.24	公线	117.46	25	2383.8	15	5261.79	不变量	5250
2379	10kV|柳新线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳新线 913 开关	柳南站(蓬安)	80000	龙	507	8781.5	公线	151.96	30	2632	0	5271.35	不变量	5250
2380	10kV|凤翔线大馈线	天府电力调度控制中心	凤翔线 913 开关	凤凰	63000	龙	636	11015.84	公线	203.27	32	3520.6	0	5292.07	不变量	5250
2381	10kV|龙日线大馈线	蓬安电力调度控制中心	龙日线 915 开关	蜀龙站(蓬安)	94500	龙	507	8781.5	公线	152.45	30	2640.5	0	5262.85	不变量	5250
2382	10kV|花灵线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	花灵线 917 开关	火花站	100000	龙	553	9578.24	公线	138.41	25	2397.3	0	5265.29	不变量	5250
2383	10kV|柳金一线大馈线	丽中电力调度控制中心	柳金一线 914 开关	柳柳站	100000	龙	600	10392.3	公线	178.67	30	3094.8	1000	5216.47	不变量	5250
2384	10kV|大鸭线大馈线	石棉电力调度控制中心	大鸭线 919 开关	大俊	63000	龙	600	10392.3	公线	235.16	39	4072.9	0	5280.17	不变量	5250
2385	10kV|洪竹线	洪雅电力调度控制中心	洪竹线 925 开关	洪川站	100000	龙	380	6581.79	公线	120	36	1871	0	5265.43	不变量	5250
2386	10kV|安瑞线	眉山电力调度控制中心	安瑞线 915 开关	安平站	113000	龙	455	8573.61	公线	48.98	14	848.4	1580	5287.89	不变量	5250
2387	10kV|书华一线	石棉电力调度控制中心	10kV.书华一线 973 开关	梅柳坡站	80000	龙	400	6928.2	公线	54.71	14	947.6	0	5287.78	不变量	5250
2388	10kV|荷花线	蓬溪电力调度控制中心	荷花线 972 开关	八渡	80000	龙	540	9353.07	公线	127.48	24	2208	0	5276.46	不变量	5250
2389	10kV|沫陵线	仁寿电力调度控制中心	沫陵线 913 开关	沫崇站	80000	龙	400	6928.2	公线	56.63	14	980.8	0	5254.58	不变量	5250
2390	10kV|河里线大馈线	江油电力调度控制中心	河里线 914 开关	河江站	6300	龙	464	8036.72	公用	111.78	24	1936	0	5297.05	不变量	5250
2391	10kV|明圆线 645 大馈线	泸州电力调度控制中心	明天线 925 开关	石洞	127700	龙	379	6564.47	公线	37.9	10	1024	0	5251.58	不变量	5250
2392	10kV|杨回线 933 大馈线	泸州电力调度控制中心	杨胖线 933	杨胖	180200	龙	525	9093.27	公线	82.08	16	1421.7	600	5252.92	不变量	5250
2393	10kV|石东线 912 大馈线	泸州电力调度控制中心	石东线 912 开关	石桥	5000	龙	379	6564.47	公线	37.9	10	1024	0	5251.58	不变量	5250
2394	10kV|荔园线 924#线	泸州电力调度控制中心	荔园线 924	荔园	22800	龙	379	6564.47	公线	37.9	10	1024	0	5251.58	不变量	5250
2395	10kV|景安线 917 大馈线	泸州电力调度控制中心	景安线 917 开关	景蔡	101600	龙	379	6564.47	公线	37.9	10	1024	0	5251.58	不变量	5250
2396	10kV|界福二线	泸州电力调度控制中心	界福二线 922 开关	界桥	31500	龙	379	6564.47	公线	172.52	29	2988	0	5264.27	不变量	5250
2397	10kV|联兴线 927 大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV望兴线 927 开关	望龙	162000	龙	379	6564.47	公线	37.9	10	1024	0	5251.58	不变量	5250
2398	10kV|旭苑线 661 大馈线	泸州电力调度控制中心	旭苑线 924	旭玉	50000	龙	379	6564.47	公线	37.9	10	1024	0	5251.58	不变量	5250
2399	10kV|兴江线 919 大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV兴江线 919 开关	兴隆	63000	龙	379	6564.47	公线	37.9	10	1024	0	5251.58	不变量	5250
2400	10kV|东成二线大馈线	泸州电力调度控制中心	东成二线 922 开关	长土站	56700	龙	423	7326.57	公线	33.57	8	581.4	0	5279.86	不变量	5250
2401	10kV|胥川线	泸州电力调度控制中心	胥川开闭所 929 开关	胥里站	91300	龙	842	14583.87	公线	191.73	25	2353.8	0	5212.4	不变量	5200
2402	10kV|福何线	眉山电力调度控制中心	福何线 972 开关	福盛	150000	龙	482	8348.48	公线	83.36	17	1443.8	0	5234.98	不变量	5200
2403	10kV|石东线	仁寿电力调度控制中心	石东线 944 开关	石石街	240000	龙	453	7846.19	公线	106.88	24	1851.1	0	5210.47	不变量	5200
2404	10kV|阜王线 633 大馈线	泸州电力调度控制中心	阜王线 914 开关	赖龙	41000	龙	377	6529.83	公线	37.7	10	1024	0	5223.86	不变量	5200
2405	10kV|云王线 912 大馈线	泸州电力调度控制中心	云王线 912 开关	云骑	30000	龙	377	6529.83	公线	37.7	10	1024	0	5223.86	不变量	5200
2406	10kV|车兴线	泸州电力调度控制中心	车兴线 914 开关	车属	240000	龙	600	10392.3	公线	237.24	40	4108	0	5244.07	不变量	5200
2407	10kV|门五二线大馈线	泸州电力调度控制中心	门五二线 928 开关	长门站	80000	龙	380	6755	公线	50.12	13	868.1	0	5211.4	不变量	5250
2408	10kV|阜化线 927 大馈线	仪陇电力调度控制中心	阜化线 927 开关	丰源站	163000	龙	507	8781.5	公线	155.01	31	2684.8	0	5218.55	不变量	5200
2409	10kV|韦天线	泸州电力调度控制中心	10kV.韦天线 927	韩家滩站	103000	龙	600	10392.3	公线	239.14	40	4143.9	0	5211.17	不变量	5200
2410	10kV|玉柳线	巴州电力调度控制中心	巴州电力 915 开关	玉动站	12600	龙	377	6529.83	公线	37.62	10	651.5	0	5225.35	不变量	5200
2411	10kV|莫双线	南部电力调度控制中心	10kV.莫双线 913	其莫站(莫部)	20000	龙	440	7621.02	公线	93.27	21	1615.4	0	5243.52	不变量	5200
2412	10kV|升电线大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV升.汇线 919 开关	兴隆	63000	龙	335	5802.37	公线	104.77	31	1814.6105	0	5407.3655	不变量	5200
2413	10kV|平远线大馈线	仪陇电力调度控制中心	10kV望兴线 927 开关	长土站	56700	龙	379	6529.83	公线	36.69	10	635.48	0	5241.36	不变量	5200
2414	10kV|竹河二线	古蔺电力调度控制中心	竹河二开 921 开关	竹和站	91300	龙	548	9451.64	公线	135.78	25	2353.8	0	5242.51	不变量	5200
2415	10kV|兰陵路	眉山电力调度控制中心	白陵路 913	白沙	2*10000	龙	400	6928.2	公线	57.74	14	1000	0	5235.38	不变量	5200
2416	10kV|华丽路	江油电力调度控制中心	华丽路 925 开关	华晋属	167000	龙	553	9578.24	公线	139.59	25	2417.7	0	5244.89	不变量	5200
2417	10kV|柳斯路	成都配|调	柳斯路 939	柳斯站	2*63000	龙	473	8192.6	公线	125.21	26	2168.8	0	5264.74	不变量	5200
2418	10kV|平花路 912 大馈线	蓬中电力调度控制中心	平花路 912 开关	平石店站	100000	龙	377	6529.83	公线	124.68	33	2281	0	5223.86	不变量	5200
2419	10kV|贺阳路	新都电力调度控制中心	贺阳路 925 开关	贺都	2*50000	龙	335	5802.37	公线	213.53	64	3698.4	0	5222.13	不变量	5200
2420	10kV|三九路 901#线路	青龙电力调度控制中心	三九路 901 开关	三里站	12600	龙	376	6512.51	公线	231.18	61	4004	0	5210.01	不变量	5200
2421	10kV|青金路	蓬中电力调度控制中心	青金路 902 开关	青槐站站	28500	龙	377	6529.83	公线	308	82	4856	0	5223.86	不变量	5200
2422	10kV|双田线	石棉电力调度控制中心	双田线 911 开关	35kV城双站	16300	龙	516	8937.38	公线	162.86	30	2820.7	0	5222.94	不变量	5200
2423	10kV|春丰线	新津电力调度控制中心	春丰线 906 开关	春耕	2*50000	龙	600	10392.3	公线	382.49	30	3160.8	0	5153.04	不变量	5150
2424	10kV|何化线大馈线	新津电力调度控制中心	何化线 926	何站	100000	龙	400	6928.2	公线	20.65	5	357.6	0	5184.96	不变量	5150
2425	10kV|龙明线大馈线	蜀都电力调度控制中心	龙龙	龙龙	100000	龙	600	10392.3	公线	5.43	90	9100	3100	5183.84	不变量	5150
2426	10kV|沈厂路专线	成都配|调	沈厂路 944	沈家桥	2*50000	龙	473	8192.6	公线	127.87	27	2216.4	0	5156.94	不变量	5150
2427	10kV|平龙路	成都配|调	平龙线开关 915	和平站	2*50000	龙	473	8192.6	公线	126.84	27	2196.8	0	5176.54	不变量	5150
2428	10kV|平开	邛崃电力调度控制中心	邛开.五线 913 开关	邛崃	120000	龙	600	10392.3	公线	185.14	30	3120.1	0	5153.74	不变量	5150
2429	10kV|平置路_特	成都配|调	平置线 903	和平街	2*50000	龙	473	8192.6	公线	79.19	17	1371.5	0	5182.58	不变量	5150
2430	10kV|江五线	蓬中电力调度控制中心	红五电线 917 开关	红果站	80000	龙	430	7467.82	公线	86.84	25	1504	0	5190.04	不变量	5150
2431	10kV|南湖线	南部电力调度控制中心	南湖线 963 开关	南溪站	40000	龙	430	7467.82	公线	45.23	11	783.3836	0	5174.8705	不变量	5150
2432	10kV|阳江线	蓬中电力调度控制中心	阳江线 987 开关	新光站	120000	龙	440	7621.02	公线	51.96	12	900	0	5196.82	不变量	5150
2433	10kV|锦阳线大馈线	南充电力调度控制中心	锦阳线 916 开关	锦阳站(锦中)	26000	龙	366.37	6345.71	公线	31.55	9	546.4	0	5164.74	不变量	5150
2434	10kV|罗福线	蓬安电力调度控制中心	罗福线 915 开关	罗家站(蓬安)	30000	龙	507	8781.5	公线	157.54	31	2728.6	0	5174.75	不变量	5150
2435	10kV|保兴线	南充电力调度控制中心	保护线 K106 开关	团泉开闭所	63000	龙	553	9578.24	公线	197.58	34	3422.2	0	5198.32	不变量	5150
2436	10kV|城五一线大馈线	南充电力调度控制中心	城五十线 913 开关	城双站	80000	龙	553	9578.24	公线	33.92	6	587.4	2500	5162.59	不变量	5150
2437	10kV|永兴大馈线蓬安	蓬安电力调度控制中心	永兴线 923 开关	金满站(蓬安)	20000	龙	507	8781.5	公线	157.5	31	2727.9	0	5175.45	不变量	5150
2438	10kV|柳城二线大馈线	南充电力调度控制中心	柳城二线 921 开关	柳子湾	63000	龙	600	10392.3	公线	239.95	40	4156	0	5197.07	不变量	5150
2439	10kV|清都路大馈线	石棉电力调度控制中心	清都线 944 开关	清水	63000	龙	600	10392.3	公线	242.49	40	4200	0	5153.07	不变量	5150
2440	10kV|柳河二线	洪雅电力调度控制中心	柳河二线 922 开关	柳江站	22000	龙	500	8660.25	公线	102.46	20	1774.8	0	5153.6	不变量	5150
2441	10kV|永乐线二线 926 大馈线	泸州电力调度控制中心	永乐线二线 926 开关	永胜	100000	龙	423	7326.57	公线	39.76	9	688.2	0	5172.56	不变量	5150
2442	10kV|龙龙线 654 大馈线	泸州电力调度控制中心	龙龙线 914	龙龙	63000	龙	463	8019.4	公线	70.7	15	1224.5	0	5191.02	不变量	5150
2443	10kV|永兴线	泸州电力调度控制中心	永兴线 912 开关	长台站	20800	龙	380	6581.79	公线	4.01	1	70	0	5165.43	不变量	5150
2444	10kV|京城二线	阿坝电力调度控制中心	京城二线 925 开关	杂谷站	50000	龙	400	6928.2	公线	62.34	16	1079.8	0	5155.58	不变量	5150
2445	10kV|柏小柏线一线 923 大馈线	泸州电力调度控制中心	柏小柏线一线 923 开关	柏杨坪	81000	龙	768	13302.15	公线	316.06	41	5474.2	0	5167.52	不变量	5150
2446	10kV|双阳一线	东江电力调度控制中心	双阳一线 944 开关	双和站	80000	龙	423	7326.57	公线	85.23	20	1476.2	0	5117.71	不变量	5117.71
2447	10kV|金城一线	蓬中电力调度控制中心	金城一线 925 开关	迎龙寺	330200	龙	505	8746.86	公线	151.35	30	2621.3	125	5125.87	不变量	5100
2448	10kV|万百线大馈线泸州	泸州电力调度控制中心	万百线 924	白银镇	20000	龙	330	5715.77	公线	0.01	1	0.01	0.01	5144.18	不变量	5100
2449	10kV|南环一线	南江电力调度控制中心	南环一线 962 开关	南坪路	100000	龙	482	8348.48	公线	138.94	29	2406.5	0	5107.13	不变量	5100
2450	10kV|阳塘一线	南江电力调度控制中心	阳塘一线 914 开关	阳场站	100000	龙	964	16696.37	公线	571.24	59	9893.9	0	5133.37	不变量	5100
2451	10kV|金石线大馈线	蓬江电力调度控制中心	金石线 918 开关	金马	153000	龙	550	9526.24	公线	198.85	36	3444	0	5129.65	不变量	5100
2452	10kV|江桥线	新都电力调度控制中心	江桥线 935 开关	蜀江	166000	龙	500	8660.25	公线	102.89	21	1782	0	5146.2	不变量	5100
2453	10kV|龙凤线	新都电力调度控制中心	龙凤线 905 开关	龙腰	100000	龙	505	8746.86	公线	158.59	31	2746.8	0	5125.37	不变量	5100
2454	10kV|西上线大馈线	石棉电力调度控制中心	西上线 931	花香	120000	龙	423	7326.57	公线	83.82	20	1453.1	0	5140.41	不变量	5100
2455	10kV|新晨一路	大邑电力调度控制中心	新晨一线 912 开关	新场	20000	龙	400	6928.2	公线	63.76	16	1104.3	0	5131.08	不变量	5100
2456	10kV|寨甲线	江安电力调度控制中心	寨甲线 605 开关	寨家场站	6300	龙	360	6235.38	公用	26.85	8	465.1	0	5164.74	不变量	5100
2457	10kV|香名线	仁寿电力调度控制中心	香名线 916 开关	香宇站	100000	龙	600	10392.3	公线	243.53	41	4218	0	5135.07	不变量	5100
2458	10kV|西属线大馈线	仁安电力调度控制中心	西属线 956 开关	西溪站	80000	龙	480	8313.84	公线	88.13	18	1526.1	0	5124.97	不变量	5100
2459	10kV|仁附 1 回	仁寿电力调度控制中心	仁附 1 回线	仁寿站	100000	龙	495	8573.65	公线	148.89	30	2578.7	0	5137.58	不变量	5100
2460	10kV|中中线	旨苗电力调度控制中心	中中线 957 开关	江源	302000	龙	490	8487.05	公线	96.12	20	1664.8	0	5124.84	不变量	5100
2461	10kV|竹鹤线	蜀江电力调度控制中心	竹鹤路 924	竹伊	2*10000	龙	400	6928.2	公线	64.2	16	1112	0	5123.38	不变量	5100
2462	10kV|板书线大馈线	石棉电力调度控制中心	板书线 947 开关	板仓站	80200	龙	576	9976.61	公线	165.65	29	2869	0	5112.29	不变量	5100
2463	10kV|万厦线	宜宾电力调度控制中心	10kV.万厦线 917 开关	万斗站	113000	龙	330	5715.77	公线	21.21	6	367.4	0	5144.19	不变量	5100
2464	10kV|贾天一线	自贡电力调度控制中心	贾天一线 934 开关	贾和站	102000	龙	569	9853.37	公线	208.29	37	3607.6	160	5102.23	不变量	5100
2465	10kV|龙树线	自贡电力调度控制中心	龙树线 935 开关	城龙站	100200	龙	415	7188.01	公线	76.93	19	1332.4	0	5136.81	不变量	5100
2466	10kV|大公线	宜宾电力调度控制中心	大桥线 956 开关	大坪子站	10000	龙	400	6928.2	公线	64.91	16	1124.9	0	5111.08	不变量	5100
2467	10kV|叶南线大馈线	眉山电力调度控制中心	叶南线 912 开关	梨叶镇(眉山)	6300	龙	445	7707.63	公线	59.42	13	1029.2	0	5113.9	不变量	5100
2468	10kV|下黑线 931 大馈线	乐山电力调度控制中心	黑塘	黑塘	40000	龙	400	6928.2	公线	25.54	6	442.4	0	5100.16	不变量	5100
2469	10kV|龙桐线大馈线	乐山电力调度控制中心	龙桐线 924 开关	城龙站(蓬安)	94500	龙	599	10374.98	公线	243.09	41	4210.3	0	5127.18	不变量	5100
2470	10kV|桐达线大馈线	天府电力调度控制中心	桐达线 918 开关	桐子坝	63000	龙	600	10392.3	公线	115.01	19	1992	1200	5121.84	不变量	5100
2471	10kV|非工一线	南充电力调度控制中心	10kV.非工 1 线 915 开关	年陵站	100000	龙	599	10374.98	公线	238.89	40	4137.6	97	5102.88	不变量	5100
2472	10kV|924 联络二	甘洛电力调度控制中心	甘安站 二线 924	甘安站	122000	龙	570	9872.69	公线	216.44	38	3748.7	0	5102.7	不变量	5100
2473	10kV|阳水线	石棉电力调度控制中心	阳水线 953 开关	回区站	80000	龙	380	6581.79	公线	45.53	12	788.5	0	5135.11	不变量	5100
2474	10kV|铁干线大馈线	南充电力调度控制中心	10kV.铁干线 956	铁佛站	13000	龙	328	5681.13	公线	200	80	1732	0	5113.02	不变量	5100
2475	10kV|孔庐线	南充电力调度控制中心	10kV.孔庐线 913 开关	孔庐站	6300	龙	350	6062.13	公线	292.33	89	6795.2	315	5140.96	不变量	5100
2476	10kV|郭武线	乐山电力调度控制中心	郭武线 982 开关	郭龙站	120000	龙	440	7621.02	公线	103.46	24	1792	0	5066.92	不变量	5050
2477	10kV|双阳线	东江电力调度控制中心	10kV.非川线 938 开关	城乘站	80000	龙	600	10392.3	公线	241.56	41	4268.6	0	5183.47	不变量	5050
2478	10kV|铁洛线大馈线	绵竹电力调度控制中心	铁洛线 912 开关	铁马站	20050	龙	335	5802.37	公线	9.5	3	164.6	0	5057.53	不变量	5050
2479	10kV|平二线	平昌电力调度控制中心	10kV.平二线 961	平昌站	100000	龙	600	10392.3	公线	246.51	41	4269.5	0	5083.57	不变量	5050
2480	10kV|东南一线	眉山电力调度控制中心	东南一线 919 开关	东坪站	28000	龙	335	5802.37	公线	8.77	3	151.9	0	5070.23	不变量	5050
2481	10kV|新丽东线	蓬安电力调度控制中心	新龙站	新龙站	50000	龙	495	8573.65	公线	104.41	21	1808.45	0	5090	不变量	5050
2482	10kV|宝凤线	眉山电力调度控制中心	宝凤线 922 开关	宝龙站	113000	龙	420	7274.61	公线	84.83	20	1469.3	0	5027.85	不变量	5050
2483	10kV|苏化线	仁寿电力调度控制中心	苏化线 916 开关	白银镇	120000	龙	400	6928.2	公线	66.97	17	1160	0	5075.38	不变量	5050
2484	10kV|福路线	眉山电力调度控制中心	福路线 929 开关	福盛	150000	龙	423	7326.57	公线	87.5	21	1515.5	0	5078.41	不变量	5050
2485	10kV|非江二线 913 大馈线	仁寿电力调度控制中心	非川一线 939 开关	江山	100000	龙	325	5629.17	公线	32.5	10	1024	0	5086.25	不变量	5050
2486	10kV|仙花线大馈线	眉山电力调度控制中心	仙花线 925 开关	仙人桥站	126200	龙	394	6824.28	公用	21.44	5	371.4	0	5088.02	不变量	5050
2487	10kV|锦润线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	锦润线 911 开关	锦江站	100200	龙	460	7967.43	公线	75.57	16	1308.8	0	5065.14	不变量	5050
2488	10kV	龙凤线大馈线	南充电力调度控制中心	10kV.龙凤线 921 开关	城龙站	553	9578.24	公线	76.09	14	1317.8	1260	5084.69	不变量	5050
2489	10kV|华龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV.华龙线 918 开关	新华站	80000	龙	503	8712.22	公线	109.57	22	1897.8	0	5071.98	不变量	5050
2490	10kV|界新	成都配|调	界新路 907	小界石	3*32000	龙	473	8192.6	公线	59.42	13	1029.2	0	5061.04	不变量	5050
2491	10kV|金九线	成都配|调	金九路 909	金华街	2*50000	龙	473	8192.6	公线	84.57	18	1464.8	0	5089.28	不变量	5050
2492	10kV|思祥二线	通川电力调度控制中心	思祥二线 973 开关	复花湖站	102400	龙	552	9560.92	公线	148.82	27	2577.5	0	5071.24	不变量	5050
2493	10kV|村城线	成都配|调	新一村	3#变	3*32000	龙	473	8192.6	公线	133.41	23	2310.6	0	5062.74	不变量	5050
2494	10kV|宝中线 923	乐山电力调度控制中心	10kV.宝中线 923 开关	宝林站	63000	龙	500	8660.25	公线	158.31	32	2742	0	5052.22	不变量	5050
2495	10kV|车府线	成都配|调	车府线 914	车风路	2*50000	龙	473	8192.6	公线	133.49	28	2312	0	5062.34	不变量	5050
2496	10kV|御环线	成都配|调	御环路 926	御御	2*240000	龙	409	7084.09	公线	35.37	9	612.6	0	5054.67	不变量	5050
2497	10kV|现双线	通川电力调度控制中心	现双线 952 开关	木双站	102200	龙	552	9560.92	公线	149.65	27	2592	0	5056.74	不变量	5050
2498	10kV|木工线	通川电力调度控制中心	木工线 912 开关	木关站	150000	龙	500	8660.25	公线	157.68	32	2731	0	5053.12	不变量	5050
2499	10kV|土鲁线	仁寿电力调度控制中心	土鲁线 914 开关	土鲁站	80000	龙	500	8660.25	公线	156.06	31	2703	0	5091.22	不变量	5050
2500	10kV	卧福线	眉山电力调度控制中心	卧福线 928 开关	卧福站	106000	龙	800	13856.41	公线

2579	10kV 羊木线	琨蜮电力调度控制中心	羊木线921	羊安	120000	否	320	5542.56	专线	320.79	100	5556	0	4988.3	不变量	4950
2580	10kV 前北一路	广汉电力调度控制中心	前北一路951 羊杰	前羊杰	102000	否	486	8417.77	公用	149.45	31	2588.4	0	4987.59	不变量	4950
2581	10kV 罗广二路	德竹电力调度控制中心	罗广二路921 罗宋	罗梁站	100000	否	552	9560.92	公用	210.21	38	3640.8	0	4964.03	不变量	4950
2582	10kV 光雕路	蜀州电力调度控制中心	光雕线939 羊杰	光雕	138000	否	400	6928.2	公用	326	82	5645.5	1250	4985.38	不变量	4950
2583	10kV 旌阳路 919 大线	德阳电力调度控制中心	旌阳路919 羊宋	旌阳站	100000	是	800	13856.41	公线	733.83	92	12710	6100	4985.13	不变量	4950
2584	10kV 龙昌路	德竹电力调度控制中心	龙昌路909 羊关	龙桥站旧	71500	否	320	5542.56	专线	52.05	16	901.5	0	4988.3	不变量	4950
2585	10kV 光时线	蜀州电力调度控制中心	光时线941 羊关	光明	128000	否	423	7326.57	专线	95.5	23	1654	0	4939.91	不变量	4900
2586	10kV 宁金二线	琨蜮电力调度控制中心	宁金二线964 羊宋	宁梁站	100000	否	400	6928.2	公线	74.41	19	1288.8	0	4946.58	不变量	4900
2587	10kV青丹二线	雪藏电力调度控制中心	青丹二线924羊关	青宁站	90000	否	599	10374.98	公线	255.32	43	4422.1	0	4913.38	不变量	4900
2588	10kV 向气二路	成都配调	向气二路924羊关	向阳站旧	63000	否	555	9612.88	公线	214.91	39	3722.2	0	4929.39	不变量	4900
2589	10kV 甘双路	琨蜮电力调度控制中心	甘双路991 羊关	甘渡	125000	否	500	8660.25	专线	166.23	33	2879.1	0	4915.12	不变量	4900
2590	10kV 孟北路大路线	德竹电力调度控制中心	孟北路925	孟南	18000	否	352	6095.62	公线	31.41	9	544	0	4943.14	不变量	4900
2591	10kV 金辉线	金堂电力调度控制中心	金辉线913	金堂	241000	否	500	8660.25	专线	165.52	33	2866.8	0	4927.42	不变量	4900
2592	10kV 文昌路大线线	琨蜮电力调度控制中心	文昌路924	文兵	2*63000	是	586	10149.82	公线	183.22	31	3173.3	0	4946.56	不变量	4900
2593	10kV竹平线大线线	蜀州电力调度控制中心	竹平线983羊关	竹关桥	100000	否	552	9560.92	公线	158.47	28	2742	0	4938.74	不变量	4900
2594	10kV 金宇线	雪藏电力调度控制中心	金宇线918羊关	金沙	180000	是	600	10392.3	公线	304.06	17	1802.4	1600	4911.44	不变量	4900
2595	10kV 开资四线	雪藏电力调度控制中心	开资四线999羊关	沙开站	40000	是	430	7447.82	公线	69	14	1039.2	2500	4919.056	不变量	4900
2596	10kV 羊新线	雪藏电力调度控制中心	羊新线954羊关	鲁西站	40000	是	430	7447.82	公线	14	14	1053.7	0	4904.56	不变量	4900
2597	10kV 青外线	德竹电力调度控制中心	青外线912羊关	青宁站	100000	否	875	15155.44	专线	503.81	58	8726	0	4913.9	不变量	4900
2598	10kV 天广线	成都配调	天广线	天鹏	2*40000+63000	是	1200	20784.6	公线	82.88	20	1435.4	0	4940.28	不变量	4900
2599	10kV 仙泉线	蜀州电力调度控制中心	10kV仙泉线915 羊关	仙鹤站	63000	是	520	9006.66	公线	132.54	25	2295.6	0	4909.73	不变量	4900
2600	10kV 引龙一线	东平电力调度控制中心	10kV引龙一线918羊关	引鱼站	80000	是	520	9006.66	公用	130.99	25	2268.8	0	4936.53	不变量	4900
2601	10kV 东方线大线线	东东电力调度控制中心	东方线968羊关	东澳站	180000	是	400	6928.2	公线	87	22	1506.88	630	4912.56	不变量	4900
2602	10kV 佛顺线	蜀州电力调度控制中心	佛顺线916羊关	古佛	360625	否	550	9526.28	公线	155.54	28	2694	0	4927.02	不变量	4900
2603	10kV 亚灵线	蜀州电力调度控制中心	10kV 亚灵线923羊关	亚城站	50000	否	552	9560.92	公线	213.76	39	3702.8	0	4902.53	不变量	4900
2604	10kV 鹏凤线大线线	自贡电力调度控制中心	鹏凤线912羊关	鹏河站	6400	是	403	6980.16	公线	38.04	9	658.8	0	4925.33	不变量	4900
2605	10kV 胜寺线大线线	自贡电力调度控制中心	胜寺线926羊关	胜利站	102000	是	569	9855.37	公线	157.94	28	2715.6	200	4948.7	不变量	4900
2606	10kV 蛇光线	广元电力调度控制中心	蛇光线924羊关	宝梁站	80000	是	400	6928.2	公线	75.24	19	1303.1	0	4912.28	不变量	4900
2607	10kV 永关线	眉山电力调度控制中心	永关线924羊关	永东站	20000	否	482	8348.48	公线	103.22	21	1787.8	800	4925.83	不变量	4900
2608	10kV 供东线	雪藏电力调度控制中心	10kV供东线911	铁佛寺站（南用）	15000	否	440	7621.02	公线	110.66	25	1916.6	0	4942.32	不变量	4900
2609	10kV 龙启线 922 大线线	自贡电力调度控制中心	10kV 龙启线922 开	龙广场	5000	否	380	6581.79	公线	57.57	15	1014.5	0	4900.31	不变量	4900
2610	10kV 主振线	雪藏电力调度控制中心	10kV 主振线925	城北站（南部）	40000	否	605	10478.91	公线	261.03	43	4521	0	4910.02	不变量	4900
2611	10kV 卡红线	石棉电力调度控制中心	卡红线952羊关	卡安站	25000	否	380	6581.79	公线	58.51	15	1013.4	0	4910.21	不变量	4900
2612	10kV 联九一线线	峨眉山电力调度控制中心	联九一线线	联安站	40000	是	400	6928.2	公线	3.41	1	59.1	1250	4926.28	不变量	4900
2613	10kV 工力线	汉源电力调度控制中心	工力线914羊关	干浦渠站	40000	否	335	5802.37	公线	17.32	5	300	0	4922.13	不变量	4900
2614	10kV 荣定线	荣经电力调度控制中心	荣金线913 于羊	荥坪站	10000	否	400	6928.2	公线	62.93	16	1089.9	250	4895.48	不变量	4850
2615	10kV 甘隆二线	甘孜电力调度控制中心	10kV 甘隆二线913于羊关	甘洛站	50000	否	570	9872.69	公线	232.32	41	4023.8	0	4861.62	不变量	4850
2616	10kV 华阳线 913 大线	眉山电力调度控制中心	华阳线913羊关	华阳站	16300	否	400	6928.2	公线	78.83	20	1365.3	0	4870.08	不变量	4850
2617	10kV 雪泰一线	巴州电力调度控制中心	10kV 雪泰一线 973	登王站	100000	否	525	9093.27	公线	190.31	36	3296.2	0	4887.74	不变量	4850
2618	10kV 熊雨线大线线	阆中电力调度控制中心	熊雨线915羊关	熊龙站南（南用）	26000	否	377	6529.83	公线	58.38	15	1011.2	0	4865.65	不变量	4850
2619	10kV 兴柳线	太和电力调度控制中心	兴柳线963羊关	团洲	40000	否	600	10392.3	公线	259.49	43	4494.4	0	4858.67	不变量	4850
2620	10kV 石主线	蜀州电力调度控制中心	石主线912羊关	石主站	10000	是	553	9578.24	公线	160.36	29	2777.5	0	4885.09	不变量	4850
2621	10kV 仁朝线	雪藏电力调度控制中心	仁朝线920羊关	仁宝	63000	否	600	10392.3	公线	259.68	43	4497.8	0	4855.47	不变量	4850
2622	10kV 平金集二线 934 大线线	广元电力调度控制中心	平金集二线934开关	金坪站	150000	是	423	7326.57	公线	56.97	13	986.7	0	4854.56	不变量	4850
2623	10kV 罗高二线	雪藏电力调度控制中心	罗高二线923羊关	罗高站	100000	否	495	8573.65	公线	164.93	33	2856.6	0	4859.69	不变量	4850
2624	10kV 广杜线	广元电力调度控制中心	广杜线916羊关	林土岩站	50000	否	404	6997.46	公线	82.29	20	1425.2	0	4872.54	不变量	4850
2625	10kV 仪盘线 912	泸州电力调度控制中心	仪盘线911羊关	盘安站	21000	否	423	7326.57	公线	97.85	23	1694.7	0	4899.21	不变量	4850
2626	10kV 金仁线 913 大线	祥雍电力调度控制中心	金仁线921羊关	金安站	12600	否	400	6928.2	公用	78.75	20	1364	0	4871.38	不变量	4850
2627	10kV 汉平线 962 大线线	雪藏电力调度控制中心	汉平线962	安星	126000	是	423	7326.57	公线	56.95	13	986.4	0	4874.86	不变量	4850
2628	10kV 九龙线 906	仁寿电力调度控制中心	九龙站	九岭站	31500	是	353	6114.14	公用	80.11	28	1730	0	4891.31	不变量	4850
2629	10kV 汤马线	蜀州电力调度控制中心	汤马线924羊关	蒲龙井	50000	否	565	9786.09	公线	53.76	10	931.2	3000	4870.28	不变量	4850
2630	10kV 金五线	蜀州电力调度控制中心	金五线911羊关	金山站	15100	是	569	9855.37	公线	174.53	31	3022.8	0	4861.5	不变量	4850
2631	10kV 太水线	蜀州电力调度控制中心	太水线917羊关	太吉	101600	是	565	9786.09	公线	169.28	30	2931.9	0	4896.97	不变量	4850
2632	10kV 梁凤线	蜀州电力调度控制中心	梁凤线912羊关	凤门站	30000	否	380	6581.79	公线	102.89	27	1782.1	-750	4871.51	不变量	4850
2633	10kV 和沙一线	自贡电力调度控制中心	和沙一线943羊关	柏树林站	50000	是	600	10392.3	公线	175.29	29	3036	400	4877.84	不变量	4850
2634	10kV 开资一线	自贡电力调度控制中心	开资一线951羊关	沙开站	60000	是	430	7447.82	公线	63.2	15	1094.624	0	4863.832	不变量	4850
2635	10kV 凡龙二线	眉山电力调度控制中心	凡龙二线948羊关	龙眉	156000	是	553	9578.24	公线	161.41	29	2795.6	0	4856.59	不变量	4850
2636	10kV 元兴线	大邑电力调度控制中心	元兴线912羊关	元兴	12500	是	350	6062.18	公线	345.5	99	5984	0	4849.74	不变量	4850
2637	10kV 羊龙线	大邑电力调度控制中心	羊龙线939羊关	羊安	120000	否	320	5542.56	公线	6.24	2	108	0	4880.3	不变量	4850
2638	10kV 通万一路 大线线	蜀都电力调度控制中心	通万一路915羊关	星城	176000	是	600	10392.3	公线	258.78	43	4482	0	4871.07	不变量	4850
2639	10kV 羊马线	洞阁电力调度控制中心	羊马线924羊关	羊封站	80000	否	482	8348.48	公线	152.23	32	2636.6	0	4877.03	不变量	4850
2640	10kV 牧洞线 914 线路	洞阁电力调度控制中心	牧洞线916羊关	牧兰站	15000	否	376	6513.51	公线	18.81	5	322.4	0	4887.61	不变量	4850
2641	10kV 蜀一线	彭州电力调度控制中心	蜀一线927	蜀新	2*50000	是	510	8833.46	公线	179.52	35	3109.2	0	4840.91	不变量	4800
2642	10kV 德蜀路 962 大线线	德阳电力调度控制中心	德蜀路962羊关	德阳站新	105000	是	552	9560.92	公线	563.8	102	9765	2830	4818.74	不变量	4800
2643	10kV 十一路 二路	广元电力调度控制中心	十一路二路926开关	小石站	73500	否	914	15830.58	公用	543.53	59	9414	0	4813.85	不变量	4800
2644	10kV 商燕线	琨蜮电力调度控制中心	商燕线911羊关	培商	126000	是	503	8712.22	公线	124.61	25	2158.2	0	4811.58	不变量	4800
2645	10kV 平红线	蜀州电力调度控制中心	平红线开市909	新平站	2*50000	否	473	8192.6	公线	348.28	31	2568.2	0	4805.14	不变量	4800
2646	10kV 堰新线	蜀都电力调度控制中心	堰新线909羊关	孙蜀子	126000	否	600	10392.3	公线	240.94	40	4173	375	4805.07	不变量	4800
2647	10kV 叶百线	自贡电力调度控制中心	叶百线936羊关	叶代站	63000	否	800	13856.41	公线	641.3	55	7643.316	0	4827.453	不变量	4800
2648	10kV 甲年线	自贡电力调度控制中心	甲年线906羊关	沙甲站	93000	否	400	6928.2	公线	40.8	10	1600.56	1600	4801.904	不变量	4800
2649	10kV 山虹路	中江电力调度控制中心	山虹路937羊关	松山站	100000	否	553	9578.24	公线	220.05	40	3811.2	0	4809.22	不变量	4800
2650	10kV 天建线	成都配调	天建路925	建设	2*63000	是	473	8192.6	公线	148.2	31	2568.8	0	4809.54	不变量	4800
2651	10kV 甲天线	蜀江电力调度控制中心	10kV 甲天线961小车开关	甲和站	64000	是	540	9353.07	公线	151.67	28	2627	50	4805.46	不变量	4800
2652	10kV 灯屯线	成都配调	灯屯路904	长灯	2*50000	是	409	7084.09	公线	1	0	17.2	865	4802.27	不变量	4800
2653	10kV 蜀阳线	成都配调	蜀阳路925	阳晋街	2*63000	是	473	8192.6	公线	99.91	21	1730.5	0	4823.58	不变量	4800
2654	10kV 翠八线	成都配调	翠八线919	翠盛	128000	是	473	8192.6	公线	148.27	31	2568	0	4805.34	不变量	4800
2655	10kV 祥春路	成都配调	祥春路927	古祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	145.91	31	2527.2	0	4840.14	不变量	4800
2656	10kV 红旗线 11 大线线	泸州电力调度控制中心	红旗线911开关	红星	26200	否	308	5334.72	公线	30.8	10	1024	0	4801.25	不变量	4800
2657	10kV 蜀金二线	蜀州电力调度控制中心	蜀金二线937羊关	蜀新站	50000	是	527	9127.91	公用	143.73	27	2489.4	0	4812.93	不变量	4800
2658	10kV 新一线	蜀州电力调度控制中心	新一线939羊关	新华站	50000	否	400	6928.2	公线	80.15	20	1388.2	0	4807.18	不变量	4800
2659	10kV 晨土六线大线线	蜀州电力调度控制中心	晨土六线943羊关	华晨站	35000	否	600	10392.3	公线	261.25	44	4524.8	0	4828.27	不变量	4800
2660	10kV 荷金线 928 大线线	自贡电力调度控制中心	荷金线928羊关	荷金站	100000	否	523	9058.63	公线	191.57	37	3318	0	4834.77	不变量	4800
2661	10kV 安大一线 915 大线线	眉山电力调度控制中心	安大一线915羊关	安星	126000	是	423	7326.57	公线	59.53	14	1031.1	0	4830.16	不变量	4800
2662	10kV川药线 915 大线线	绵阳电力调度控制中心	川药线915开关	川药	81000	是	347	6010.22	公线	34.7	10	1024	0	4808.18	不变量	4800
2663	10kV 明用线	眉山电力调度控制中心	明用线973羊关	明星	15000	是	482	8348.48	公线	103.22	22	1577.4	0	4801.38	不变量	4800
2664	10kV 洪武线	蜀都电力调度控制中心	洪武线912羊关	洪川站	100000	否	600	10392.3	公线	261.97	44	4517.3	0	4815.77	不变量	4800
2665	10kV 星辰线大线线	天府电力调度控制中心	星辰线934羊关	星安	50000	是	400	6928.2	公线	42.55	11	737	0	4805.56	不变量	4800
2666	10kV 花景线	蜀都电力调度控制中心	花景线920羊关	火花运开团用	100000	否	553	9578.24	公线	219.09	40	3794.7	0	4825.72	不变量	4800
2667	10kV 柏沃路大线线	天府电力调度控制中心	柏沃线952羊关	柏业	180000	否	600	10392.3	公线	260.77	43	4516.5	0	4836.57	不变量	4800
2668	10kV 桐城二线大线线	天府电力调度控制中心	桐城二线942羊关	桐子路	63000	否	600	10392.3	公线	261.37	44	4527	0	4826.07	不变量	4800
2669	10kV 桐通二线	蜀州电力调度控制中心	桐通二线924羊关	静竹路站	100000	否	440	7621.02	公线	117.08	27	2026.8	0	4812.02	不变量	4800
2670	10kV 开黄线	南江电力调度控制中心	10kV 开黄线957	开河站	10300	否	335	5802.37	公线	21.8	7	377.6	0	4844.53	不变量	4800
2671	10kV 东冲线	南江电力调度控制中心	10kV 东冲线959	战坪站	18000	否	377	6529.83	公线	60.83	16	1053.6	0	4843.25	不变量	4800
2672	10kV 佛柏线	平昌电力调度控制中心	10kV 佛柏线914	佛柏站	20000	否	377	6529.83	公线	59.76	16	1035.1	0	4841.75	不变量	4800
2673	10kV 汉段线	南城电力调度控制中心	10kV汉段线925开关	汉桥站	100400	否	440	7621.02	公线	117.02	27	2026.8	0	4832.12	不变量	4800
2674	10kV 汉联线	南城电力调度控制中心	10kV汉联线916开关	汉桥站	100400	否	330	5715.77	公线	17.55	5	304	0	4830.19	不变量	4800
2675	10kV 联镇线	通江电力调度控制中心	10kV 联镇线952	铁佛站	13000	否	307	5317.4	公线	200	65	1732	0	4785.66	不变量	4750
2676	10kV 城马线	南城电力调度控制中心	城马线906开关	城皇站各线	36000	否	400	6928.2	公线	83.14	21	1440	0	4870.38	不变量	4750
2677	10kV 甘平一线	巴州电力调度控制中心	10kV甘平一线918	甘王站	100000	否	525	9093.27	公线	197.52	38	3421.1	0	4762.84	不变量	4750
2678	10kV 永南一线	南城电力调度控制中心	10kV 永南一线915开关	永兴站	100200	是	440	7621.02	公线	76.18	17	1319.4	0	4777.42	不变量	4750
2679	10kV 甘思线	巴州电力调度控制中心	甘思线923羊关	甘兴经线(线圈)	30000	否	377	6529.83	公线	62.88	17	1089	0	4787.85	不变量	4750
2680	10kV 联联线大线线	琨蜮电力调度控制中心	联联线911羊关	双蜮	160000	否	553	9578.24	公线	221.62	40	3838.4	0	4782.02	不变量	4750
2681	10kV 桐城一线大线线	天府电力调度控制中心	桐城一线911羊关	桐子路	63000	否	600	10392.3	公线	264.26	44	4577	0	4776.07	不变量	4750
2682	10kV 二城一线大线线	南江电力调度控制中心	二城一线913羊关	二元站	100000	否	423	7326.57	公线	61.54	15	1065.8	0	4795.46	不变量	4750
2683	10kV 太石线	眉山电力调度控制中心	太石桥站	太石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	423.02	85	7326.92	2100	4758.92	不变量	4750
2684	10kV 青白线 912 大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	青白线912羊关	青白	40000	是	452	7828.87	公线	85.28	19	1477.2	0	4786	不变量	4750
2685	10kV 小五线大线线	眉山电力调度控制中心	小五线918羊关	小熊站	40000	否	600	10392.3	公用	101.96	17	1765.9	2800	4787.17	不变量	4750
2686	10kV 首燕线	蜀州电力调度控制中心	首燕线925羊关	首城站	50000	是	552	9560.92	公线	165.24	30	2861.9	0	4786.84	不变量	4750
2687	10kV 胜十线大线线	自贡电力调度控制中心	胜十线904羊关	胜利站	102000	是	510	8833.46	公线	111.36	26	2275.1	0	4791.67	不变量	4750
2688	10kV 宝三线 927 大线线	蜀都电力调度控制中心	宝三线927	宝星	126000	是	400	6928.2	公线	45.75	11	792.4	0	4750.16	不变量	4750
2689	10kV 东东线	东东电力调度控制中心	10kV 东东线913开关	大佛站	9450	否	305	5282.75	公用	77.19	25	1336.9	0	4754.48	不变量	4750
2690	10kV 铁力线线	蜀都电力调度控制中心	10kV铁力线线962开关	铁星路	300500	是	645	11171.73	公线	239.95	37	4155.9	0	4751.48	不变量	4750
2691	10kV 联用线 923 大线线	蜀都电力调度控制中心	10kV联用线923开关	石板站	90000	是	505	8746.88	公线	129.45	26	2242	0	4755.49	不变量	4750
2692	10kV 新蒲二线 945 大线线	蜀都电力调度控制中心	新蒲二线945	鲁东	50000	是	441	7638.14	公线	78.52	18	1359.6	0	4760.77	不变量	4750
2693	10kV 星蜀一线	成都配调	星蜀路927	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	149.93	32	2596.8	0	4776.54	不变量	4750
2694	10kV 柏洞线	仁寿电力调度控制中心	柏洞线962羊关	柏洞站	80000	否	495	8573.65	公线	169.17	34	2930	0	4786.29	不变量	4750
2695	10kV 开城线	井研电力调度控制中心	井城线921羊关	井研站	100000	是	553	9578.24	公线	167.75	30	2905.4	0	4757.19	不变量	4750
2696	10kV 团正线	仁寿电力调度控制中心	团正线915羊关	团结总站	12500	否	482	8348.48	公线	159.28	33	2758.8	0	4754.83	不变量	4750
2697	10kV 仁用 II 回	仁寿电力调度控制中心	仁用 II 回914羊关	仁用站	100000	否	495	8573.65	公线	169.34	34	2933	0	4783.29	不变量	4750
2698	10kV 蜀蓝线	成都配调	蜀蓝路开关 949	蓝州	2*50000	是	473	8192.6	公线	150.97	32	2614.8	0	4758.54	不变量	4750
2699	10kV 玉钱线	琨蜮电力调度控制中心	玉钱路942	玉亚	163000	否	600	10392.3	公线	263.9	44	4570.8	0	4782.27	不变量	4750
2700	10kV 龙邻线	蜀都电力调度控制中心	龙邻线963羊关	龙都	100000	否	600	10392.3	公线	182.56	30	3162	1425	4797.07	不变量	4750
2701	10kV 扬科路 专线	成都配调	扬科路948	山王路	2*50000	是	473	8192.6	专线	152.42	32	2640	0	4733.34	不变量	4700
2702	10kV 红东线 I 首付以上	南江红色力调度控制中心	红东线918羊关	红新	2*40000	否	600	10392.3	专线	266.97	44	4624	0	4729.07	不变量	4700
2703	10kV 月二东路	蜀都电力调度控制中心	月二东线918羊关	月新	143000	否	400	6928.2	专线	86.96	22	1506.2	0	4729.18	不变量	4700
2704	10kV 权金线	雪中电力调度控制中心	权金线915羊关	权义站	20000	是	371	6425.91	专线	61.2	16	1060	0	4723.32	不变量	4700
2705	10kV 二城一线大线线	南江电力调度控制中心	二城一线913羊关	二元站	100000	否	423	7326.57	专线	61.54	15	1065.8	0	4795.46	不变量	4700
2706	10kV 东五线	眉山电力调度控制中心	东五桥站	五桥站	103000	是	495	8573.65	专线	423.02	85	7326.92	2100	4758.92	不变量	4750
2707	10kV 双大线 922 线路	蜀东电力调度控制中心	双大线922羊关	双石站	40000	是	452	7828.87	专线	85.28	19	1477.2	0	4786	不变量	4750
2708	10kV 小五线大线线	眉山电力调度控制中心	小五线918羊关	小熊站	40000	否	600	10392.3	公用	101.96	17	1765.9	2800	4787.17	不变量	4750
2709	10kV 首燕线	蜀州电力调度控制中心	首燕线925羊关	首城站	50000	是	552	9560.92	公线	165.24	30	2861.9	0	4786.84	不变量	4750
2710	10kV 胜十线大线线	自贡电力调度控制中心	胜十线904羊关	胜利站	102000	是	510	8833.46	公线	111.36	26	2275.1	0	4791.67	不变量	4750
2711	10kV 宝三线 927 大线线	蜀都电力调度控制中心	宝三线927	宝星	126000	是	400	6928.2	公线	45.75	11	792.4	0	4750.16	不变量	4750
2712	10kV 东东线	东东电力调度控制中心	10kV 东东线913开关	大佛站	9450	否	305	5282.75	公用	77.19	25	1336.9	0	4754.48	不变量	4750
2713	10kV 铁力线线	蜀都电力调度控制中心	10kV铁力线线962开关	铁星路	300500	是	645	11171.73	公线	239.95	37	4155.9	0	4751.48	不变量	4750
2714	10kV 联用线	成都配调	联用线911	联胜街	130000	否	473	8192.6	专线	151.7	32	2627.5	0	4745.84	不变量	4700
2715	10kV 天悦线	成都配调	天悦路927	天蜀	2*40000+63000	否	409	7084.09	专线	95.59	23	1655.7	0	4719.98	不变量	4700
2716	10kV 高佛线大线线	蜀都电力调度控制中心	高佛线914羊关	高佛站	28100	是	460	7967.43	专线	95.12	21	1647.6	0	4743.64	不变量	4700
2717	10kV 苟蓝 II 线大线线	自贡电力调度控制中心	苟蓝 II 线914羊关	苟天站	100300	是	480	8313.84

2794	10kV车大路	郑州电力调度控制中心	车大线914开关	车龙	33000	否	300	5196.15	公线	408	136	7066.8	0	4676.53	不受限	4650
2795	10kV干丽线	面前电力调度控制中心	干丽线921	南丰	270000	否	300	5196.15	公线	0.01	1	0.01	0	4676.52	不受限	4650
2796	10kV双二路大线线	雷甲电力调度控制中心	双二路906开关	双峰站	32000	否	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4676.53	不受限	4650
2797	10kV郭西线	雷甲电力调度控制中心	郭西线927开关	郭庙站	115000	否	340	5888.37	公线	37.57	11	649.8	0	4650.27	不受限	4650
2798	10kV郭庙5线	向红电力调度控制中心	郭庙5线925开关	郭庙站	100000	否	964	16696.97	专线	598.55	62	10366.9	0	4660.37	不受限	4650
2799	10kV二三8线大馈线	马饶集供百岩县电力调度控制中心	三乡线913开关	三河口站	6300	否	300	5196.15	公线	48	18	864	0	4676.53	不受限	4650
2800	10kV名甲线	厂区电力调度控制中心	名甲线919开关	机动站	147000	否	304	5265.43	公线	3.23	1	56	0	4682.89	不受限	4650
2801	10kV小白路	厂区电力调度控制中心	小白路918开关	小区站	73500	是	430	7447.82	公线	329.06	76	5310	1260	4698.26	不受限	4650
2802	10kV黑头路	大供电力调度控制中心	黑头路922开关	集才坪	16000	否	300	5196.15	公线	212.36	71	1678	0	4676.53	不受限	4650
2803	10kV杨寨路	大供电力调度控制中心	杨寨线932开关	杨田	120000	否	300	5196.15	公线	274.66	92	6757.2	0	4676.53	不受限	4650
2804	10kV杨兴一路	大供电力调度控制中心	杨兴一线924开关	杨田	126000	否	300	5196.15	公线	0.01	1	0.01	0	4676.53	不受限	4650
2805	10kV开龙路	成都配调	开龙路949	金沙	2*63000	是	338	5854.43	公线	1	1	17.2	0	4683.46	不受限	4650
2806	10kV赵龙路大馈线	金堂电力调度控制中心	赵龙路913	赵镇	2*8000	否	300	5196.15	公线	1	10	1	0	4676.43	不受限	4650
2807	10kV百川线	成都配调	百川路925	顺百	2*63000	是	317.7	5849.14	公线	1	0	17.2	0	4679.31	不受限	4650
2808	10kV东大线大馈线分析	德昌电力调度控制中心	10kV东大线914开关	东大站	5450	否	380	6581.79	公线	72.75	19	1260	0	4683.61	不受限	4650
2809	10kV石大线	新都电力调度控制中心	石大线911开关	石船澳	20000	否	300	5196.15	公线	1	3	16.5	0	4676.53	不受限	4650
2810	10kV庆祝线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV庆祝线911开关	庆化站	5850	否	380	6581.79	公线	65.87	17	1140.8	100	4682.83	受限	4650
2811	10kV金陵路	成都配调	金陵路912	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	159.08	34	2755.2	0	4618.14	不受限	4600
2812	10kV赵雪路大馈线（用户）	金堂电力调度控制中心	赵雪路902	赵镇	2*8000	是	335	5802.37	公线	1	10	1	0	4641.9	不受限	4600
2813	10kV平顺线大馈线	温江电力调度控制中心	平顺线906开关	公平	64000	否	473	8192.6	公线	52.19	13	904	0	4618.56	不受限	4600
2814	10kV树海线	大供电力调度控制中心	树海线916开关	大树	120000	否	500	8660.25	公线	183.03	37	3170	0	4624.22	不受限	4600
2815	10kV雪天路	新都电力调度控制中心	雪天线926开关	雪莲路	166000	否	600	10392.3	专线	271.72	45	4706.2	0	4646.87	不受限	4600
2816	10kV文星2路	成都配调	文星2路948	文振东	2*63000	是	473	8192.6	公线	158.71	34	2748.3	0	4624.54	不受限	4600
2817	10kV任选二线	温江电力调度控制中心	任选二线930开关	任某柳	130000	否	552	9560.92	公线	175.92	32	3047	0	4601.74	不受限	4600
2818	10kV任氏线为德线分析	邛崃电力调度控制中心	任氏线911	任长坪	10000	是	400	6928.2	公线	51.81	13	897.4	0	4645.16	不受限	4600
2819	10kV码马线为用一用一	剑阁电力调度控制中心	41号线（九院一用）923开关	开封站	80000	否	330	5715.77	专线	30.94	10	535.8	0	4608.39	不受限	4600
2820	10kV二三线	向红电力调度控制中心	二三线921开关	二元站	100000	否	400	6928.2	公线	93.75	23	1623.8	0	4611.58	不受限	4600
2821	10kV韩观线	德昌电力调度控制中心	韩观线912开关	大柳河站	81500	否	300	5196.15	公线	13.55	1	52	0	4676.53	不受限	4600
2822	10kV南万路至24#线路	广汉电力调度控制中心	南万路924开关	南新路	82000	否	433	7499.78	专线	122.33	28	2118.7	0	4633.1	不受限	4600
2823	10kV码马九院二用	剑阁电力调度控制中心	44号线（九院二用）922开关	开封站	80000	否	330	5715.77	专线	30.94	10	535.8	0	4608.39	不受限	4600
2824	10kV新建路	新都电力调度控制中心	新建路932开关	新达路	20000	否	321	5559.88	公线	21.77	7	377.1	0	4616.74	不受限	4600
2825	10kV城庄 甘灵	宜宾电力调度控制中心	城庄线669开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	36.19	10	626.8308	0	4638.621	不受限	4600
2826	10kV仁一变二线	仁寿电力调度控制中心	仁一变二线928开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	129.34	26	2240.1	0	4618.82	不受限	4600
2827	10kV新委二线	彭山电力调度控制中心	新委二线934开关	新丰站	10000	是	482	8348.48	公线	167.88	35	2907.6	0	4606.03	不受限	4600
2828	10kV青莲线	彭山电力调度控制中心	青莲线916开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	132.2	26	2289.7	0	4638.5	不受限	4600
2829	10kV大花路	成都配调	大花路936	大望	2*63000	是	473	8192.6	公线	157.97	33	2736	0	4637.34	不受限	4600
2830	10kV三顺线飞燕路	自贡电力调度控制中心	三顺线923开关	三东站	80200	是	481	8331.16	公线	116.97	24	2026	0	4638.93	不受限	4600
2831	10kV万康二线4#T_1馈线	泸州电力调度控制中心	万康二线947	万龙	63000	是	408	7012.13	公线	56.64	16	981	0	4644.7	不受限	4600
2832	10kV凯江线	新都电力调度控制中心	10kV凯江线916开关	惊子站	6300	是	400	6928.2	公线	52.62	13	911.4	0	4631.16	不受限	4600
2833	10kV潮龙线大馈线	安岳电力调度控制中心	潮龙线915开关	潮龙站	31500	否	355	6148.78	公用	53.7	15	930.1	0	4603.8	不受限	4600
2834	10kV隆兵线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	隆兵线915开关	合隆	360625	是	550	9526.28	公线	173.42	32	3004.8	0	4617.42	不受限	4600
2835	10kV安阳线	南成电力调度控制中心	安阳线928开关	安富	127500	否	400	6928.2	公线	93.53	23	1619.9	0	4615.48	不受限	4600
2836	10kV桥都线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥都线919开关	许都	120000	否	316	5471.28	公线	18.03	6	312.3	0	4613.65	不受限	4600
2837	10kV南山二线大馈线	南部电力调度控制中心	南山二线913开关	南部站	126000	否	400	6928.2	公线	93.81	23	1621.1	0	4614.08	不受限	4600
2838	10kV郭阳一线大馈线	自贡电力调度控制中心	郭阳一线963开关	郭平	360200	否	550	9526.28	公线	228.09	41	3950.5	0	4623.15	不受限	4600
2839	10kV龙门线大馈线	仁寿电力调度控制中心	龙门线921开关	仁东站	80000	是	481	8331.16	公线	365.82	34	2872	0	4626.04	不受限	4600
2840	10kV新三四线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	新三四线922开关	新音站	50000	是	580	10045.89	公用	196.39	34	3401.4	0	4606.03	不受限	4600
2841	10kV南变线	仁寿电力调度控制中心	南变线914开关	35kV南龙站	6300	否	300	5196.15	专线	4.31	1	74.6	0	4601.93	不受限	4600
2842	10kV容顺线	泸州电力调度控制中心	容顺线913开关	容峰	46500	是	337	5837.01	专线	33.7	10	1024	50	4619.61	不受限	4600
2843	10kV虎陈线	仁寿电力调度控制中心	虎陈线924开关	35kV虎陈站	10300	否	384	6651.08	公线	78.98	21	1368	0	4617.97	不受限	4600
2844	10kV博文线	仁寿电力调度控制中心	博文线913开关	35kV博州变站	12600	否	400	6928.2	公线	92.57	23	1603.8	0	4612.08	不受限	4600
2845	10kV南府线	攀枝花电力调度控制中心	南府线971开关	昌达站	50000	否	400	6928.2	公线	92.99	23	1610.6	0	4624.78	不受限	4600
2846	6kV博兴线	自贡电力调度控制中心	博兴线678开关	三博站	31500	否	300	5196.15	专线	1.83	1	31.7	0	4644.83	不受限	4600
2847	10kV青菁线	仁寿电力调度控制中心	青菁线976开关	新益站	50000	是	450	7794.23	公线	94.29	21	1633.3	0	4622.08	不受限	4600
2848	10kV科白一线/用	眉山电力调度控制中心	科白一线974开关	科王园站	100000	是	495	8573.65	公线	278.65	56	4826.1	2230	4628.92	不受限	4600
2849	10kV新三二线	广元电力调度控制中心	新三二线928开关	新河站	80000	否	453	7846.19	公线	139.57	31	2417.4	0	4644.17	不受限	4600
2850	10kV大杨路1用1备	大杨电力调度控制中心	大杨线926开关	大杨站	50000	否	553	9578.24	公线	231.03	42	4001.5	0	4618.92	不受限	4600
2851	10kV桐双线	眉中电力调度控制中心	桐双线972	杨桐站	100020	是	552	9560.92	公线	174.97	32	3030.4	0	4618.34	不受限	4600
2852	10kV思源线 913 大供线	会东电力调度控制中心	10kV思源线913开关	会东大思站	15700	否	300	5755	公线	84.34	22	1460.2	0	4618.8	不受限	4600
2853	10kV沐东线大馈线	沐东电力调度控制中心	沐东线913开关	沐川站	90000	否	600	10392.3	公线	272.45	45	4718.8	0	4634.27	不受限	4600
2854	10kV乃保线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV乃保线开关	乃托站	50000	否	335	5802.37	公线	28.24	8	489.2	100	4632.93	不受限	4600
2855	10kV叶一线	宝兴电力调度控制中心	叶一线914开关	叶东沟站	6300	否	300	5196.15	公线	1.77	1	30.6	0	4645.93	不受限	4600
2856	10kV大洪 I 回	巴州电力调度控制中心	10kV大洪 I 回线7	大塘变站	90000	否	500	8660.25	公线	182.51	37	3161	0	4633.22	不受限	4600
2857	10kV阿所线大馈线	凉山雅砻自治州电力调度控制中心	阿所线913开关	阿七站	6630	否	335	5802.37	公线	24	7	415.7	0	4641.9	不受限	4600
2858	10kV飞龙线	南充电力调度控制中心	10kV飞龙线924开关	七星站	85350	否	352	6094.51	公线	50.45	17	874.1	0	4613.04	不受限	4600
2859	10kV周阳线大馈线	面前电力调度控制中心	10kV周阳线926	黄家湖站	126000	否	599	10374.38	公线	271.35	45	4699.8	0	4637.68	不受限	4600
2860	10kV经南线大馈线	凉山雅砻自治州电力调度控制中心	经南线933开关	经天站	100365	是	315	5802.37	公线	785.42	224	13603.4	0	4641.9	不受限	4600
2861	10kV东格胡II	乐山电力调度控制中心	东格二回922开关	东幅站	100000	是	440	7621.02	公线	85.54	19	1481.6	0	4615.22	不受限	4600
2862	10kV东环一线	乐山电力调度控制中心	东环一线913开关	东王站	110000	否	440	7621.02	公线	130.17	30	2254.6	0	4604.32	不受限	4600
2863	10kV万福线大馈线	凉山雅砻自治州电力调度控制中心	万福线911开关	万里站	6300	否	335	5802.37	公线	168	50	2909.84	0	4641.9	不受限	4600
2864	10kV柳寺线	宝龙电力调度控制中心	柳寺线916开关	赫螺寨站	50000	否	363	6287.34	公线	60.14	17	1041.6	0	4617.01	不受限	4600
2865	10kV大洪线	南江电力调度控制中心	10kV大洪线952	大黑站	6300	否	335	5802.37	公线	38.08	12	660.2	0	4652.53	不受限	4600
2866	10kV黄民线 913 大馈线	沐川电力调度控制中心	黄民线913开关	黄丹站	12600	否	335	5802.37	公线	38.61	12	668.8	0	4653.33	不受限	4600
2867	10kV红桂二线	雷甲电力调度控制中心	红桂二线936开关	红岩桥站	20000	否	400	6928.2	公线	94.97	24	1644.8	0	4590.58	不受限	4550
2868	10kV大宝线	凉山雅砻自治州电力调度控制中心	大宝线912小车开关	大营站	10300	否	292	5057.34	公线	83.58	29	1447.65	0	4553.83	不受限	4550
2869	10kV柳大线	宝龙电力调度控制中心	柳大线917开关	赫螺寨站	50000	否	363	6287.34	公线	63.45	17	1098.9	0	4559.71	不受限	4550
2870	10kV永仁线	天全电力调度控制中心	永仁线914开关	仁义站	15000	否	300	5196.15	公线	163.09	54	2823.7	100	4576.53	不受限	4550
2871	10kV华萍线 912大馈线	洪川电力调度控制中心	华萍线912开关	华洪站	16300	否	400	6928.2	公线	96.57	24	1672.8	0	4562.78	不受限	4550
2872	10kV辉科一线	向红电力调度控制中心	辉科一线932开关	辉横站	80000	否	482	8348.48	公线	127.06	26	2200.7	720	4592.93	不受限	4550
2873	10kV松裕线大馈线	名山电力调度控制中心	松裕线944开关	松林	50000	否	552	9560.92	公线	242.45	42	4026	0	4576.83	不受限	4550
2874	10kV三东线	青神电力调度控制中心	三东线918开关	东兴开团所	100000	否	550	9526.28	公线	230.51	42	3992.4	1530	4581.25	不受限	4550
2875	10kV积达二线	向红电力调度控制中心	积达二线921开关	松柏	285000	是	964	16696.97	专线	505.89	52	8762	0	4595.58	不受限	4550
2876	10kV大福线	眉山电力调度控制中心	大福线919开关	大石桥站	103000	是	492	8521.69	公线	175.32	36	3036.6	80	4552.92	不受限	4550
2877	10kV白回龙一线	广元电力调度控制中心	白回龙一线932开关	白石岩	240200	否	453	7846.19	公线	143.58	32	2486.8	0	4574.77	不受限	4550
2878	10kV荷花线	夹江电力调度控制中心	荷花线972开关	荷塘站	6300	否	340	5888.37	公线	42.21	12	731	0	4589.07	不受限	4550
2879	10kV优气线	达县电力调度控制中心	10kV优气线971开关	优气站	100000	否	300	5196.15	专线	4.78	2	82.8	0	4593.73	不受限	4550
2880	10kV化工一线	射洪电力调度控制中心	化工一线918开关	桃花山	150000	否	379	6564.47	公线	78.15	21	1353.5	0	4554.52	不受限	4550
2881	10kV龙凯二线	眉山电力调度控制中心	龙凯二线934开关	龙华站	40000	否	482	8348.48	公线	451.04	94	7812	2920	4593.63	不受限	4550
2882	10kV彭陈线	仁寿电力调度控制中心	彭陈线958开关	彭家坝站	50000	是	400	6928.2	公线	56.69	14	981.8	0	4560.76	不受限	4550
2883	10kV思城一线大馈线	安岳电力调度控制中心	思城一线936开关	华思站	35000	否	600	10392.3	公线	275.31	46	4768.4	0	4584.67	不受限	4550
2884	10kV指白线大馈线	自贡电力调度控制中心	指白线931开关	指南站	50000	否	500	8660.25	公线	185.98	37	3221.2	0	4573.02	不受限	4550
2885	10kV迎仲线大馈线	仁寿电力调度控制中心	迎仲线942开关	迎生廊站	80000	是	563	9751.45	公线	185.45	33	3212	0	4589.16	不受限	4550
2886	10kV玛二线	成都配调	玛二线927	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	162.78	34	2819.4	0	4553.94	不受限	4550
2887	10kV铜银线	乐至电力调度控制中心	10kV铜银线914开关	铜龙站	13600	否	500	8660.25	公线	99.65	20	1726	630	4572.2	不受限	4550
2888	10kV双鼎线	自贡电力调度控制中心	双鼎线922开关	双鼎站	50000	否	430	7447.82	公线	80	19	1385.5	1240	4572.658	不受限	4550
2889	10kV龙明线	仁寿电力调度控制中心	龙明线976开关	龙马站	20000	否	380	6581.79	公线	79.04	21	1368.8	0	4574.71	不受限	4550
2890	10kV大石线	自贡电力调度控制中心	大石线953开关	大盘站	40000	否	310	5369.36	公线	14.3	5	247.676	3965	4584.748	不受限	4550
2891	10kV洪二线	洪雅电力调度控制中心	洪二线918开关	洪溪站	126000	是	525	9093.27	公线	155.63	30	2695.5	0	4579.12	不受限	4550
2892	10kV柑金一路914线路	老金电力调度控制中心	柑金一路914开关	柑兰站	10000	否	292	5057.59	公线	0	0	0	0	4551.83	不受限	4550
2893	10kV雪永路	蜀都电力调度控制中心	雪永路941开关	蜀园	189000	是	600	10392.3	公线	216.07	36	3742.4	0	4571.44	不受限	4550
2894	10kV雷珠路	雷甲电力调度控制中心	雷珠路922开关	雷鼎	2*53000	否	400	6928.2	公线	96.44	24	1670.3	0	4565.08	不受限	4550
2895	10kV西区线	成都配调	西区线开关965	西一环	2*50000	否	473	8192.6	公线	161.43	34	2796	0	4577.34	不受限	4550
2896	10kV华工八线	邛崃电力调度控制中心	华工八线924开关	经济	189000	是	503	8712.22	公线	138.36	28	2396.4	0	4573.38	不受限	4550
2897	10kV沙二线	大供电力调度控制中心	沙二线951开关	沙坝	32000	否	531	9197.19	公线	213.39	40	3696	0	4583.47	不受限	4550
2898	10kV狐峡5线专线	成都配调	狐峡5线911	狐狼洞	2*63000	是	473	8192.6	公线	160.6	34	2781.6	0	4591.74	不受限	4550
2899	10kV师顶线	成都配调	师顶线922	蒲牌	2*63000	是	473	8192.6	公线	116.53	25	2018.3	0	4576.78	不受限	4550
2900	10kV贾观线	成都配调	贾观线909	贾观侧	2*50000	是	473	8192.6	公线	116.61	25	2019.6	0	4534.48	不受限	4500
2901	10kV段井线	蒲江电力调度控制中心	段井线972开关	段江站	90000	否	377	6529.83	公线	78.65	21	1362.1	0	4514.55	不受限	4500
2902	10kV证银线	洪雅电力调度控制中心	证银线904开关	35kV证银站	20000	否	319	5525.24	公线	27.07	10	468.9	0	4503.82	不受限	4500
2903	10kV长明线大馈线	简阳电力调度控制中心	长明线914开关	长岭	90000	否	300	5196.15	公线	0.01	1	0.01	160	4516.53	不受限	4500
2904	10kV界五一线	向红电力调度控制中心	界五一线934开关	界伟站	126000	否	482	8348.48	公线	172.88	36	2994.2	0	4519.43	不受限	4500
2905	10kV属白路3线路	蒲江电力调度控制中心	属白路3线933开关	属酸子站	6300	否	335	5802.37	公线	7.62	2	132	0	4509.9	不受限	4500
2906	10kV金四线	宜宾电力调度控制中心	金四线961开关	金沙	180000	是	590	10219.1	公线	210.79	36	3650.88228	0	4524.397	不受限	4500
2907	10kV甲顶线	宜宾电力调度控制中心	甲顶线981开关	白甲站	40000	否	320	5542.56	公线	27.43	9	475.1	0	4520.2	不受限	4500
2908	10kV南观线	成都配调	南观路937	南观	3*50000	是	473	8192.6	公线	164.69	35	2852.4	0	4520.94	不受限	4500
2909	10kV草通线	成都配调	草通线921	草堂	2*63000	是	473	8192.6	公线	164.34	35	2846.4	0	4526.94	不受限	4500
2910	10kV龙河线大馈线	乐东电力调度控制中心	龙河线915开关	龙安站	30300	否	295	5109.55	公线	2.86	1	49.6	0	4548.99	不受限	4500
2911	10kV大铁路_专线	成都配调	大铁线912	大圆	2*400000+63000	是	473	8192.6	公线	164.89	35	2855.9	0	4517.44	不受限	4500
2912	10kV青川线	成都配调	青川路909	圆青	2*50000	是	473	8192.6	公线	1	1	17.2	2850	4533.94	不受限	4500
2913	10kV荒天线大馈线	自贡电力调度控制中心	荒天线921开关	荒盐变站	63700	是	510	8831.46	公线	345.78	29	2524.9	0	4541.87	不受限	4500
2914	10kV双城二线	宜宾电力调度控制中心	双城二线924开关	双兴站	20000	是	325	5629.17	公线	131.15	40	2271.6	0	4503.34	不受限	4500
2915	10kV城平线	泸州电力调度控制中心	城东线974开关	城东	103000	是	326	5646.49	公线	32.6	10	1024	0	4517.19	不受限	4500
2916	10kV双福线	宜宾电力调度控制中心	双福线925开关	双兴站	20000	是	553	9578.24	公线	180.05	33	3118.4	0	4546.19	不受限	4500
2917	10kV胜观线大馈线	自贡电力调度控制中心	胜观线911开关	胜 鹤站	102000	是	569	9855.37	公线	123.05	22	2131.3	1250	4503	不受限	4500
2918	10kV七石线	大供电力调度控制中心	七石线931开关	大通	362000	否	550	9526.28	公线	234.24	43	4057	0	4516.65	不受限	4500
2919	10kV石雨一线	攀枝花西区电力调度控制中心	石雨一线975开关	河石渡站	40000	是	400	6928.2	公线	58.03	15	1005	0	4537.56	不受限	4500
2920	10kV严寺线线 220kV用线	泸州电力调度控制中心	严寺线924开关	严寺	100000	是	325	5629.17	公线	32.5	10	1024	0	4503.34	不受限	4500
2921	10kV九福线	仁寿电力调度控制中心	九福线973开关	九华站	80000	否	341	5906.29	公线	46.03	13	797.3	0	4518.36	不受限	4500
2922	10kV源安线 912 大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV源安线912开关	源河	31000	是	325	5629.17	公线	32.5	10	1024	0	4503.34	不受限	4500
2923	10kV严寺线线	泸州电力调度控制中心	严寺线915开关	严寺	100000	是	325	5629.17	公线	32.5	10	1024	0	4503.34	不受限	4500
2924	10kV至二二线	射洪电力调度控制中心	至二二线934开关	桃花山	150020	否	379	6564.47	公线	80.68	21	1397.4	0	4510.62	不受限	4500
2925	10kV柳河一线	洪雅电力调度控制中心	柳河一线931开关	柳江站	22000	是	300	8660.25	公线	139.28	28	2412.4	0	4513.8	不受限	4500
2926	10kV灰二线	攀枝花电力调度控制中心	灰二线922开关	灰黑站	40000	否	300	5196.15	公线	5.8	2	100.5	0	4575.9	不受限	4500
2927	10kV景天线	眉山电力调度控制中心	景天线943开关	景梁站	80000	是	600	10392.3	公线	220.03	37	3811	0	4502.84	不受限	4500
2928	10kV通开二线大馈线	南充电力调度控制中心	通开二线919开关	通通站	13000	是	553	9578.24	公线	151.21	27	2619	530	4513.59	不受限	4500
2929	10kV新春线大馈线	南充电力调度控制中心	新春线927开关	新展	160000	是	646	11189.05	专线	321.35	50	5562.4	0	4507.74	不受限	4500
2930	10kV清建线大馈线	天府电力调度控制中心	清建线945开关	清龙	63000	是	600	10392.3	公线	279.56	47	4842	0	4511.07	不受限	4500
2931	10kV一临一线	向红电力调度控制中心	一临一线964开关	一元站	100000	否	400	0	公线	97.51	24	1688.8	0	4546.58	不受限	4500
2932	10kV新现线 922 大馈线	雷山电力调度控制中心	新现线922开关	新现场站（雷山）	10800	是	445	7707.63	公线	95.61	21	1656	0	4510.1	不受限	4500
2933	10kV龙隆二线	南越电力调度控制中心	10kV龙隆二线924开关	江都站	63000	是	496	8590.97	公线	184.09	38	3188.4	0	4543.47	不受限	4500
2934	10kV城观线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV城观线925开关	越西县县 / 城关站	50000	否	352	6096.82	公线	55.35	16	958.7	0	4528.44	不受限	4500
2935	10kV发高线 912 大馈线	会东电力调度控制中心	10kV发高线912开关	发发站	6300	否	380	6581.79	公线	79.99

3009		10kV塑模线	新洪电力调度控制中心	塑模线924开关	塑模	26000	架	380	6581.79	公线	85.64	23	1483.2	0	4440.41	不受限	4400
3010		10kV护石线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	护石线914开关	护星站	60000	架	285	4936.34	公线	0	15	492.2	0	4442.71	不受限	4400
3011		10kV南中线	泸州电力调度控制中心	南中线913开关	城南	41000	架	319	5525.24	公线	31.9	10	1024	0	4420.19	不受限	4400
3012		10kV共一线	广元电力调度控制中心	共一线913开关	麻湾站	30000	架	302	5230.79	公线	17.38	6	1043.5	0	4403.21	不受限	4400
3013		10kV北苑 924大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	北东线924开关	城北站	30000	架	285	4936.34	公线	0	14	492.2	0	4442.71	不受限	4400
3014		10kV大燕线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	大燕线916开关	大方	480200	架	553	9578.24	专线	241.3	44	4179.4	0	4441.02	不受限	4400
3015		10kV恒祥线大馈线	达州电力调度控制中心	恒祥线911开关	胡椒	61000	架	600	10392.3	公线	116.57	23	2365.4	1500	4448.44	不受限	4400
3016		10kV帕西线大馈线	阿坝电力调度控制中心	帕西线912开关	长多村站（甜中）	15000	架	300	5196.15	公线	14.36	5	248.7	0	4427.83	不受限	4400
3017		10kV大军线	天府电力调度控制中心	大军线924开关	大军	63000	架	600	10392.3	公线	285.02	48	4936.8	0	4416.47	不受限	4400
3018		10kV大平线	天府电力调度控制中心	10kV 大平线915	邻 北 站	36000	架	430	7447.82	公线	132.19	31	2289.6	0	4413.44	不受限	4400
3019		10kV924甘城一线	甘孜电力调度控制中心	10kV 甘城一线924开关开关	甘洛站	113200	架	570	9872.69	公线	309.45	54	5450	0	4422.69	不受限	4400
3020		10kV龙元线911大馈线	仑东电力调度控制中心	10kV龙元线911开关	龙州站	18300	架	335	5802.37	公线	47.25	14	818.3	0	4402.83	不受限	4400
3021		10kV官匠一线	巴州电力调度控制中心	10kV官匠一线 919	坝王站	100000	架	525	9093.27	公线	216.44	41	3748.7	0	4435.24	不受限	4400
3022		10kV川河田回	巴州电力调度控制中心	10kV川河田回913	城南站	80000	架	600	10392.3	公线	283.86	47	4916.4	0	4436.87	不受限	4400
3023		10kV塘川线	巴州电力调度控制中心	10kV塘川线912	铁龙站	10000	架	330	5715.77	公线	42.52	13	736.4	0	4407.79	不受限	4400
3024		10kV三文线	仑藏电力调度控制中心	三文线911开关	三河站(仪隆)	10000	架	377	6529.83	公线	87.4	23	1513.8	0	4393.65	不受限	4400
3025		10kV宝林线	乐山电力调度控制中心	宝林线972开关	东子山站	140200	架	440	7621.02	公线	139.57	32	2417.4	0	4441.52	不受限	4400
3026		10kV阿平线大馈线	凉山佛教自治州电力调度控制中心	阿平线915开关	阿工站	6650	架	280	4849.74	公线	120.478	43	2085.74	0	4364.77	不受限	4350
3027		10kV新拓线 913大馈线	洪川电力调度控制中心	新拓线913开关	新兆站	10000	架	400	6928.2	公线	107.71	27	1865.6	0	4369.78	不受限	4350
3028		10kV柳林线	巴州电力调度控制中心	10kV柳林线956	柳林站	15000	架	507	8783.5	公线	204.85	40	3548	0	4353.35	不受限	4350
3029		10kV龙山线大馈线	藏西电力调度控制中心	10kV龙山线922开关	青龙站	31500	架	610	10565.51	公线	236.01	39	4087.7	0	4364.71	不受限	4350
3030		10kV唐干线	巴州电力调度控制中心	10kV唐干线953	唐江站	16300	架	380	6581.79	公线	89.2	23	1545	0	4378.61	不受限	4350
3031		10kV铧屋线	宝石电力调度控制中心	铧屋线915开关	铧屋修渠站	50000	架	363	6287.34	公线	37.77	10	654.1	0	4375.57	不受限	4350
3032		10kV金唯线	巴州电力调度控制中心	10kV 金唯线813	最曼站	32000	架	515	8920.06	公线	211.55	41	3664	0	4364.05	不受限	4350
3033		10kV南二线	乐西电力调度控制中心	南二线974开关	最农站	80200	架	503	8712.22	公线	150	30	2598	0	4371.568	不受限	4350
3034		10kV南苟线	南江电力调度控制中心	10kV南苟线958	高桥站	18000	架	377	6529.83	公线	87.4	23	1513.8	0	4363.05	不受限	4350
3035		10kV官厂线	青神电力调度控制中心	官厂线913开关	官竹站	80000	架	423	7326.57	公线	223	65	3791	1500	4361.26	不受限	4350
3036		10kV七一线	大邻电力调度控制中心	七一线911开关	长安镇	63000	架	420	6928.2	公线	108.82	27	1884.4	0	4350.58	不受限	4350
3037		10kV江多一线大馈线	眉东电力调度控制中心	江多1线939开关	江江站	126000	架	553	9578.24	专线	190.2	34	3294.3	0	4368.29	不受限	4350
3038		10kV安宝线大馈线	南中电力调度控制中心	安宝线912开关	东安站(南中)	10300	架	359	6216.06	公线	69.62	19	1205.9	0	4390.35	不受限	4350
3039		10kV板厘	仁和电力调度控制中心	板厘一线939开关	上板桥站	50000	架	450	7794.23	公线	153.04	34	2650.2	0	4354.11	不受限	4350
3040		10kV军东线	古蔺电力调度控制中心	10kV军东线922开关	军家嘴	16300	架	423	7326.57	公线	87.1	21	1508.5	0	4352.76	不受限	4350
3041		10kV开花线	眉山电力调度控制中心	开花一线964	开花	180000	架	553	9578.24	专线	132.07	27	2287.5	0	4351.28	不受限	4350
3042		10kV古川线 922大馈线	古蔺电力调度控制中心	古川线922开关	古蔺	126000	架	300	5196.15	公线	20.26	7	310	0	4366.85	不受限	4350
3043		10kV官渡线	古蔺电力调度控制中心	10kV官渡线913开关	官渡	10000	架	308	5334.72	公线	23.88	8	413.6	0	4387.65	不受限	4350
3044		10kV龙西线	攀枝花西区电力调度控制中心	龙川线976开关	双坪站	50000	架	420	7274.61	公线	83.22	20	1441.1	0	4378.39	不受限	4350
3045		10kV福土线大馈线	乐州电力调度控制中心	福土线939开关	甲层站	35000	架	600	10392.3	公线	286.04	48	4954.2	0	4398.87	不受限	4350
3046		10kV邓石 I 线大馈线	仁和电力调度控制中心	邓石一线927开关	老石站	63000	架	480	8313.84	公线	196.03	28	2356.1	775	4351.36	不受限	4350
3047		10kV金雨线大馈线	江油电力调度控制中心	金雨线925开关	小合站	31500	架	600	10392.3	公线	287.59	48	4981	0	4372.07	不受限	4350
3048		10kV官顺一线 961大馈线	泸州电力调度控制中心	官顺一线961	官观	50000	架	395	6841.6	公线	101.58	26	1759.4	0	4398.04	不受限	4350
3049		10kV东阳一线	成都配调	东阳二线922	万象	3*50000	架	473	8192.6	公线	173.35	37	3002.4	0	4380.64	不受限	4350
3050		10kV鱼苑线 915大馈线	眉东电力调度控制中心	鱼苑线915	鱼岛	50000	架	441	7638.34	公线	99.68	23	1726.4	0	4384.27	不受限	4350
3051		10kV山双线 925大馈线	眉东电力调度控制中心	山双线925	后山	31500	架	280	4849.74	公线	28	10	1024	0	4384.77	不受限	4350
3052		10kV运际线	成都配调	运际线951	运际	2*50000+63000	架	473	8192.6	公线	127.02	27	2200	0	4354.08	不受限	4350
3053		10kV五西线 913大馈线	眉东电力调度控制中心	五西线914	永兴	6300	架	280	4849.74	公线	28	10	1024	0	4364.77	不受限	4350
3054		10kV马任线 914大馈线	眉东电力调度控制中心	马任线914	马岭	20200	架	280	4849.74	公线	28	10	1024	0	4364.77	不受限	4350
3055		10kV马众线	眉山电力调度控制中心	10kV马众线	仁寿站	48300	架	300	5196.15	公线	146.58	49	3591.53	285	4391.53	不受限	4350
3056		10kV东医线 941大馈线	眉东电力调度控制中心	东医线943开关	鱼岛	101000	架	280	4849.74	公线	28	10	1024	0	4364.77	不受限	4350
3057		10kV 云华路	成都配调	云华线925	云华	2*40000	架	473	8192.6	公线	127.19	27	2203	0	4351.08	不受限	4350
3058		10kV红顾线	仁寿电力调度控制中心	红顾线922开关	红星站	100000	架	560	9699.48	专线	250.17	45	4333	0	4396.53	不受限	4350
3059		10kV旭东 I 线	旭东电力调度控制中心	旭东1线915开关	旭宁站	63000	架	380	6581.79	公线	133	866	4000	0	4369.432	不受限	4350
3060		10kV江西线	江安电力调度控制中心	江西线605开关	江西站	2*40000	架	430	7447.82	公用	91.41	21	1583.2	0	4375.06	不受限	4350
3061		10kV 安国路 912#视频	中江电力调度控制中心	安国路912开关	永安站	10000	架	377	6529.83	公线	86.22	23	1493.3	0	4383.55	不受限	4350
3062		10kV 初万马	仁和电力调度控制中心	初万线964开关	杜林站	82000	架	560	9699.48	专线	251.21	45	4351	0	4378.53	不受限	4350
3063		10kV沪天北二路 922 大馈线	嘉阳电力调度控制中心	沪天北二路922开关	沪山站	100000	架	552	9560.92	公线	445.08	81	7708.8	3255	4393.74	不受限	4350
3064		10kV铁桂线	马边彝族自治县电力调度控制中心	铁桂线915开关	铁梁站	6300	架	300	5196.15	公线	46.1	15	655.5	315	4361.53	不受限	4350
3065		10kV 石汗路	嘉阳电力调度控制中心	石汗路911开关	七里站	103000	架	552	9560.92	公线	189.76	34	3286.4	0	4362.04	不受限	4350
3066		10kV 集鑫路	乐山电力调度控制中心	集鑫路909	集鑫	2*50000	架	280	13856.41	专线	467.53	58	8097.6	0	4373.17	不受限	4350
3067		10kV 一二西线	马边彝族自治县电力调度控制中心	二西线912开关	沙坪站	6300	架	300	5196.15	公线	17.32	6	300	0	4370.53	不受限	4350
3068		10kV 沙梁一路	大邑电力调度控制中心	沙梁一路913开关	沙梁	32000	架	531	9197.19	公线	171.82	32	2976	0	4381.75	不受限	4350
3069		10kV 兴雅线	眉山电力调度控制中心	兴雅线935开关	兴新	156000	架	600	10392.3	专线	226.11	38	3916.2	0	4397.64	不受限	4350
3070		10kV 官城路	大邑电力调度控制中心	官城线912开关	官渡	120000	架	500	8660.25	公线	147.65	30	2557.3	0	4370.9	不受限	4350
3071		10kV 五铁二线	成都配调	五铁二线975	五铁右	2*40000	架	473	8192.6	公线	128.44	27	2224.6	0	4329.48	不受限	4300
3072		10kV环文路大馈线	蒲州电力调度控制中心	环文路913	大同四	10000	架	400	6928.2	公线	70.25	18	1216.8	0	4325.76	不受限	4300
3073		10kV 金平路	成都配调	金平线924	金坡桥	2*63000	架	473	8192.6	公线	175.23	37	3035	0	4336.34	不受限	4300
3074		10kV 蓉开一线	成都配调	蓉开一路915	蓉秋贵	2*50000	架	473	8192.6	公线	129.56	27	2244	0	4310.08	不受限	4300
3075		10kV 大运一路	成都配调	大运一路951	大建	2*63000	架	473	8192.6	公线	176.07	37	3060	0	4313.34	不受限	4300
3076		10kV 双双线	蒲城电力调度控制中心	双双线926开关	双东站	80000	架	516	8937.38	公线	161.85	31	2803.2	0	4346.7	不受限	4300
3077		10kV 何万线	蒲城电力调度控制中心	何万线917	何双	100000	架	507	8783.5	公线	157.14	31	2721.6	0	4303.6	不受限	4300
3078		10kV 凤幅线	蒲城电力调度控制中心	凤幅线912开关	35kV百大山站	10000	架	482	8348.48	公线	137.07	28	2374	0	4304.78	不受限	4300
3079		10kV 石前一线	广汉电力调度控制中心	石前一线927开关	花园变电站	128000	架	555	9612.88	公线	551.15	99	9546	3380	4310.1	不受限	4300
3080		10kV 五双二线大馈线	大邑电力调度控制中心	大邑双二线923开关	大洲线	80000	架	423	0	公线	89.24	21	1545.6	0	4315.66	不受限	4300
3081		10kV 蒲银线	蒲州电力调度控制中心	蒲银线931开关	蒲银	104000	架	400	6928.2	专线	109.47	27	1896	0	4339.38	不受限	4300
3082		10kV 雅耀路	中江电力调度控制中心	雅耀路979开关	雅光站	126000	架	687	11899.19	专线	368.03	54	6374.2	0	4335.07	不受限	4300
3083		10kV 彭隆一线	眉山电力调度控制中心	彭隆一线964开关	彭辛站	20000	架	482	8348.48	公线	184.92	38	3202.8	0	4310.83	不受限	4300
3084		10kV 明金线	宜宾电力调度控制中心	10kV明金线954开关	明感站	10000	架	430	7447.82	公线	138.38	32	2395.7	0	4306.34	不受限	4300
3085		10kV 白东线	雅江电力调度控制中心	10kV白东线958开关	白雅站	102000	架	480	8313.84	专线	182.52	38	3161.2	0	4321.26	不受限	4300
3086		10kV 南南线	通川电力调度控制中心	南南线972开关	城南站	80100	架	552	9560.92	公线	190.89	35	3306.2	0	4342.54	不受限	4300
3087		10kV 何金线	通川电力调度控制中心	10kV 何金线953开关	木坝站	50000	架	552	9560.92	公线	191.22	35	3312	0	4336.74	不受限	4300
3088		10kV 宣展线	通川电力调度控制中心	10kV 宣展至回家开关	徐家站	31500	架	600	6928.2	公线	69.7	17	1207.2	0	4331.08	不受限	4300
3089		10kV 海茂线	成都配调	海茂线914开关	海猴存	128000	架	473	8192.6	公线	176.22	37	3052.2	0	4321.14	不受限	4300
3090		10kV 燕望线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕望线927开关	燕子山站	80300	架	510	8833.46	公线	158.55	31	2746	0	4320.77	不受限	4300
3091		10kV双白线大馈线	自贡电力调度控制中心	双白线943开关	进生廖站	80300	架	481	8331.16	公线	134	28	2320.8	0	4344.13	不受限	4300
3092		10kV温隆线大馈线	井研电力调度控制中心	温隆线912开关	温武站	6300	架	400	6928.2	公线	108.9	27	1886.1	0	4349.28	不受限	4300
3093		10kV燕白线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV燕白线934开关	燕子山站	30000	架	482	7707.63	公线	104.97	24	1818	0	4348.1	不受限	4300
3094		10kV沪灰线 922大馈线	泸州电力调度控制中心	沪灰线922	沪龙	40000	架	406	7032.13	公线	73.88	18	1279.6	0	4346.1	不受限	4300
3095		10kV 邓双 I 线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓双 I 线928开关	邓关站	100300	架	408	7066.77	公线	117.47	29	2034.6	0	4325.49	不受限	4300
3096		10kV 石马线	攀枝花西区电力调度控制中心	石马线974开关	川石寿站	40000	架	400	6928.2	公线	70.21	18	1216.1	0	4326.46	不受限	4300
3097		10kV 凤三一线	攀枝花电力调度控制中心	凤三一线925开关	黄望坪站	25000	架	300	5196.15	公线	20.92	7	362.4	0	4314.13	不受限	4300
3098		10kV 万白线	广元电力调度控制中心	万白线922开关	万圆站	100000	架	516	8937.38	公线	162.06	31	2806.8	0	4343.1	不受限	4300
3099		10kV 诗柏线	广元电力调度控制中心	诗柏线932开关	柏朗站	80300	架	283	4901.7	公线	5.36	2	92.8	0	4318.73	不受限	4300
3100		10kV 苍秀线	西充电力调度控制中心	苍秀线912开关	柏树站(西充)	40000	架	423	7326.57	专线	131.99	31	2286	0.87	4307.04	不受限	4300
3101		10kV 武武线（老林大馈线	眉山电力调度控制中心	武林线913开关	老林林(眉山)	7150	架	445	7707.63	公线	105.32	24	1824.2	0	4341.9	不受限	4300
3102		10kV 大铁线	内江电力调度控制中心	大铁线913开关	大胜站	80000	架	319	5525.24	专线	38.73	12	670.8	0	4301.92	不受限	4300
3103		10kV 东石线	乐山电力调度控制中心	东石线981开关	关子山站	160000	架	440	7621.02	公线	147.17	33	2548.9	0	4310.02	不受限	4300
3104		10kV 城明线	雅安电力调度控制中心	城明线921开关	城南站	100000	架	400	6928.2	公线	109.37	27	1894.3	0	4341.08	不受限	4300
3105		10kV新商线 913大馈线	仑东电力调度控制中心	10kV新商线913开关	仑东新街站	6300	架	380	6581.79	公线	90.94	24	1575	0	4348.61	不受限	4300
3106		10kV官清一线	巴州电力调度控制中心	10kV官清一线 937	官王站	100000	架	525	9093.27	公线	223.35	43	3868.4	0	4315.54	不受限	4300
3107		10kV 春环二线	仑藏电力调度控制中心	春环二线925开关	春辉站	80000	架	377	6529.83	公线	52.38	14	907.3	0	4316.56	不受限	4300
3108		10kV 迎润线	雷波电力调度控制中心	迎润线924开关	润坪站	20000	架	280	4849.74	公线	3.64	1	63	0	4301.77	不受限	4300
3109		10kV 翠田线	石棉电力调度控制中心	翠田线911开关	翠科站	50000	架	380	6581.79	公线	53.9	14	933.5	0	4311.93	不受限	4300
3110		10kV 东桐二线	乐山电力调度控制中心	东山站	10000	架	440	7621.02	公线	146.54	33	2538	0	4320.92	不受限	4300
3111		10kV 大河线	南江电力调度控制中心	10kV 大河线912	大河站	10000	架	275	4763.14	公线	200	72	1732	0	4286.83	不受限	4250
3112		10kV 长大线	南江电力调度控制中心	10kV 长大线912	长龙站	30000	架	275	4763.14	公线	200	72	1732	0	4286.83	不受限	4250
3113		10kV 双平线	通江电力调度控制中心	10kV 双平线958	毅桥站	40000	架	275	4763.14	公线	200	72	1732	0	4286.83	不受限	4250
3114		10kV 大石线	通江电力调度控制中心	10kV 大石线954	大河站	10000	架	275	4763.14	公线	200	72	1732	0	4286.83	不受限	4250
3115		10kV 官元线 912大馈线	仑东电力调度控制中心	10kV官元线912开关	仑东大官站	15700	架	390	6755	公线	104.84	27	1815.4	0	4264.1	不受限	4250
3116		10kV 四梅线大馈线	东坡电力调度控制中心	四梅线914开关	四浦河站	7430	架	400	6928.2	公线	114.02	29	1974.8	0	4260.58	不受限	4250
3117		10kV 城团线 923大馈线	仑藏电力调度控制中心	10kV 城团线923小车开关	（仑东总调：城北站	15000	架	380	6581.79	公线	56.76	15	983	0	4272.43	不受限	4250
3118		10kV 柏树线	雅安配调	柏树线923开关	柏树牌坊站	9000	架	275	4763.14	专线	306.61	10	1846.34	0	4286.83	不受限	4250
3119		10kV 新工西线	洪雅电力调度控制中心	新工西线944开关	大西町站	100000	架	599	10374.58	公线	290.95	49	5039.2	0	4298.28	不受限	4250
3120		10kV 干东线大馈线	自贡电力调度控制中心	干东线911开关	土平站	6300	架	275	4763.14	公线	169	50	2467.48	0	4316.83	不受限	4250
3121		10kV 大龙线	雷江电力调度控制中心	10kV 大龙线951	大河站	10000	架	275	4763.14	公线	200	72	1732	0	4286.83	不受限	4250
3122		10kV 雷洪线	雷江电力调度控制中心	雷洪线958开关	新雷站	12600	架	275	4763.14	公线	1.5	1	25.3	0	4287.33	不受限	4250
3123		10kV 幅隆线	蒲江电力调度控制中心	幅隆线914开关	横村观站	80000	架	354	6131.46	公线	71.44	20	1237.3	0	4281.01	不受限	4250
3124		10kV 南铁一线	威远电力调度控制中心	南铁一线936开关	威南站	150000	架	340	5888.97	公线	25.34	7	438.9	0	4272.28	不受限	4250
3125		10kV 资汉线	内江电力调度控制中心	资汉线938开关	资贾站	100000	架	482	8348.48	公线	139.73	29	2420.1	0	4258.68	不受限	4250
3126		10kV 斯格线	仁和电力调度控制中心	斯格线951开关	35kV 斯育场站	15600	架	300	5196.15	公线	22.15	7	383.7	0	4292.83	不受限	4250
3127		10kV 南一线	仁和电力调度控制中心	南一线939开关	上板桥站	50000	架	450	7794.23	公线	112.83	25	1954.2	0	4283.18	不受限	4250
3128		10kV江安线	眉山电力调度控制中心	江安线912开关	江安书院所	0	架	390	6755	公线	370.11	95	6410.49	1115	4289	不受限	4250
3129		10kV井正一线	洪雅电力调度控制中心	井正一线922开关	井川站	100000	架	495	8573.65	公线	149.88	30	2595.9	0	4263.02	不受限	4250
3130		10kV新南线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新南线913开关	新城站	40000	架	275	4763.14	公线	0	11	476.2	0	4286.83	不受限	4250
3131		10kV锦泽二线大馈线	乐州电力调度控制中心	锦泽二线917开关	锦简站	40000	架	401	6945.52	公用	113.63	28	1968	0	4282.97	不受限	4250
3132		10kV长洪二线 943大馈线	泸州电力调度控制中心	长洪二线943开关	杨桥	361130	架	463	8019.4	公线	124.87	27	2162.7	0	4252.82	不受限	4250
3133		10kV板书线大馈线	自贡电力调度控制中心	板书线935开关	板仓站	80300	架	550	9526.28	公线	192.96	35	3342	0	4279.02	不受限	4250
3134		10kV河渡线	隆昌电力调度控制中心	河渡线912开关	河渡	81000	架	308	5334.72	公线	30.8	10	1024	0	4267.78	不受限	4250
3135		10kV 四凤线	自贡电力调度控制中心	四凤线927开关	长二街站	162300	架	486	8417.7	公线	191.82	39	3322.8	0	4253.69	不受限	4250
3136		10kV 特和线 931大馈线	泸州电力调度控制中心	特和线931开关	特桥	361130	架	525	9093.27	公线	224.82	43	3893.9	0	4250.04	不受限	4250
3137		10kV叶镇线 911大馈线	蒲溪电力调度控制中心	10kV叶镇线911开关	叶古	10000	架	308	5334.72	公线	30.8	10	1024	0	4267.78	不受限	4250
3138		10kV 通川线	通川电力调度控制中心	10kV 通川线958	城南站	83000	架	552	9560.92	公线	250.76	45	4343.2	0	4261.63	不受限	4250
3139		10kV 小陆一线	雷江电力调度控制中心	10kV小陆一线912开关	小山站	82000	架	600	10392.3	公线	578.55	116	10020.8	5100	4253.07	不受限	4250
3140		10kV 两冶路	成都配调	两冶路908	两冶	2*4000	架	473	8192.6	公线	179.45	39	3108	0	4260.34	不受限	4250
3141		10kV 新八路大馈线 -用户	高江电力调度控制中心	灌八路903开关	灌县	82000	架	400	6928.2	公线	113.11	28	1959.3	0	4276.28	不受限	4250
3142		10kV 平祥线	成都配调	平祥线开关917	和平街	2*50000	架	473	8192.6	公线	179.41	38	3107.3	0	4266.04	不受限	4250
3143		10kV 楚塔线	成都配调	楚塔线981	楚塔	2*63000+63000	架	473	8192.6	公线	177.83	38	3080	0	4263.34	不受限	4250
3144		10kV 回塔路 966开线	中江电力调度控制中心	回塔路966开关	回龙站	22500	架	400	6928.2	公线	112.61	28	1950.4	0	4284.98	不受限	4250
3145		10kV 粮科一线	仁寿电力调度控制中心	粮科一线912开关	粮国运站	50000	架	560	9699.48	专线	258.2	46	4472	0	4257.53	不受限	4250
3146		10kV 石城十一线	仁寿电力调度控制中心	石城十一线 928开关	石老桥站	150000	架	553	9578.24	专线	190.2	35	3294.3	0	4278.69	不受限	4250
3147		10kV 西蒲一线大馈线	广安电力调度控制中心	西蒲一回921开关	西蒲站	80000	架	400	6928.2	专线	113.65	28	1968.5	0	4266.88	不受限	4250
3148		10kV 龙王线	广元电力调度控制中心	龙王线924开关

3224	10kV威凰线支1线	威设电力调度控制中心	威凰线917开关	威设站	113000	类	400	6928.2	公线	79.21	20	1372	0	4170.56	不变量	4150		
3225	10kV带码线支1线	嘉禾电力调度控制中心	带码线948开关	玉带站	100000	类	375	6495.19	公线	97.76	26	1692.9	0	4152.77	不变量	4150		
3226	10kV香香线支1线	大桥电力调度控制中心	香香线923开关	香山	63000	类	553	9578.24	专线	256	46	4433.9	0	4186.52	不变量	4150		
3227	10kV一路分配变	一路分配变	龙溪线936开关	龙溪站	113000	变	600	10392.3	公线	304.42	17	1826.4	3365	4179.67	不变量	4150		
3228	10kV振经一线	东易电力调度控制中心	振经一线916开关	振子街站	20000	类	400	6928.2	公线	79.97	20	1385	0	4157.56	不变量	4150		
3229	10kV中工线	广元电力调度控制中心	中工线961开关	中子站	80000	类	403	6980.16	公线	111.41	28	1929.6	200	4152.54	不变量	4150		
3230	10kV玉湖线911大馈线	庐州电力调度控制中心	玉湖线911开关	玉虎	21000	类	300	5196.15	公线	30	10	1024	0	4156.92	不变量	4150		
3231	10kV顺月线634大馈线	庐州电力调度控制中心	顺月线634	顺发	40000	类	300	5196.15	公线	30	10	1024	0	4156.92	不变量	4150		
3232	10kV圆清线911大馈线	庐州电力调度控制中心	圆清线911开关	圆河	33000	类	423	7326.57	公线	97.85	23	1694.7	0	4166.56	不变量	4150		
3233	10kV乐平变线	广元电力调度控制中心	乐平变914开关	乐塘站	126000	变	384	6651.84	公线	104.39	27	1808	0	4177.97	不变量	4150		
3234	10kV古龙线	古蔺电力调度控制中心	10kV古龙线911开关	永古	20000	类	414	7170.69	公线	88.09	21	1560	0	4176.55	变更	4150		
3235	10kV雨燕二线	吕县电力调度控制中心	雨燕二线917开关	横黑站	80000	类	300	5196.15	公线	29.18	10	505.4	0	4172.13	不变量	4150		
3236	10kV振经二线	东易电力调度控制中心	振经二线917开关	振子街站	20000	类	400	6928.2	公线	79.97	20	1385	0	4157.56	不变量	4150		
3237	10kV大岩线	眉山电力调度控制中心	大岩线911开关	大石桥站	103000	类	300	5196.15	专线	29.79	10	516	0	4160.53	不变量	4150		
3238	10kV铁城二线支线	铁城电力调度控制中心	铁城二线916开关	铁人桥站	126000	变	569	9855.37	公线	215.4	38	3728.8	0	4153.5	不变量	4150		
3239	10kV宝湾线	新都电力调度控制中心	10kV宝湾线912开关	宝仁站	10000	类	300	5196.15	公线	164	54	2982	0	4156.92	不变量	4150		
3240	10kV秀万二线947大馈线	庐州电力调度控制中心	秀万二线947	秀桥	160000	类	600	10392.3	公线	239.45	40	4147.3	0	4166.54	不变量	4150		
3241	10kV星光线支线	自贡电力调度控制中心	10kV星光线938开关	星飞路站	80000	类	563	9751.45	公线	209.71	37	3632.2	0	4168.96	不变量	4150		
3242	10kV七铺线	宜宾电力调度控制中心	七铺线914开关	七铺站	10000	类	300	5196.15	公线	270	90	4680.3	0	4156.92	不变量	4150		
3243	10kV长龙二线支线	井研电力调度控制中心	长龙二线916开关	长攀站	13000	类	300	5196.15	公用	150	33	1730	0	4156.92	不变量	4150		
3244	10kV白塔线911大馈线	纳溪电力调度控制中心	白塔线911	白亚	10000	类	300	5196.15	公线	30	10	1024	0	4156.92	不变量	4150		
3245	10kV莲香线支线	自贡电力调度控制中心	10kV莲香线412开关	莲花寺站	63000	变	380	6581.79	公线	102.42	27	1773.9	0	4149.71	不变量	4150		
3246	5kV田畴线支线	江油电力调度控制中心	田畴线634开关	永田坝站	6300	变	400	6928.2	公线	117.66	29	2037.8	0	4167.58	不变量	4150		
3247	10kV林东线	新都电力调度控制中心	10kV_林东线914开关	林潮站	6300	类	300	5196.15	公线	140	47	2422	0	4156.92	不变量	4150		
3248	10kV锦望线	新都电力调度控制中心	10kV_锦望线914开关	锦界站	10000	类	285	4953.34	公线	14.27	5	247.2	0	4160.51	不变量	4150		
3249	10kV河南线927	绵诚电力调度控制中心	河南线927开关	河南	81000	类	302	5230.79	公线	30.2	10	1024	0	4184.63	不变量	4150		
3250	10kV河新一线914大馈线	绵诚电力调度控制中心	河新一线914开关	河南	100000	类	302	5230.79	公线	30.2	10	1024	0	4184.63	不变量	4150		
3251	10kV双背线	宜宾电力调度控制中心	双背线643开关	双屏站	50000	类	382	6581.79	公线	64.42	17	1115.7	0	4149.73	不变量	4150		
3252	10kV普通线	宜宾电力调度控制中心	普通线951开关	鲁西站	40000	类	550	9526.28	公线	197.97	36	3428.9	0	4192.12	不变量	4150		
3253	10kV双夕线	江安电力调度控制中心	双夕线912开关	煤横站	6300	变	370	6408.59	公用	54.32	15	940.8	0	4186.07	不变量	4150		
3254	10kV店星线	成都配调	店星线305	店星站	2*63000	变	473	8192.6	专线	1	1	17.2	3200	4173.34	不变量	4150		
3255	10kV照宏线	通川电力调度控制中心	10kV_照宏线970开关	木佛站	50000	类	552	9560.92	公线	200.37	36	3470.4	0	4178.34	不变量	4150		
3256	10kV江城线914大馈线	眉山电力调度控制中心	10kV江城线914开关	红堡子	31000	类	300	5196.15	公线	30	10	1024	0	4156.92	不变量	4150		
3257	10kV洞九线	成都配调	洞九线306开关	洞子口	153000	变	473	8192.6	专线	184.76	39	3200	0	4173.34	不变量	4150		
3258	10kV北店线	成都配调	北店线945	沈家桥	2*50000	变	473	8192.6	专线	185.68	39	3216	0	4157.34	不变量	4150		
3259	10kV檀花线	成都配调	檀花线936	红磨棚	2*50000	变	473	8192.6	专线	185.27	39	3208.8	0	4164.54	不变量	4150		
3260	10kV客联一路	新都电力调度控制中心	客联一路914开关	幅面	8000/2/1	类	300	5196.15	公线	105.25	35	1823.8	0	4156.92	不变量	4150		
3261	10kV石上线	眉山电力调度控制中心	石上线901开关	石龙站	13000	类	300	5196.15	公用	0.2	41	3.4	0	4153.52	不变量	4150		
3262	10kV客新一线	新都电力调度控制中心	客新一线953开关	客货	104000	变	553	9578.24	公线	258.08	47	4470	0	4150.42	不变量	4150		
3263	10kV罗电环9066线路	罗盘电力调度控制中心	罗电环906开关	罗景站	100000	类	300	5196.15	公线	135.18	45	2349.9	0	4156.92	不变量	4150		
3264	10kV建明线	新都电力调度控制中心	建明线939开关	建明	21000	类	400	6928.2	公线	118.24	30	2048	0	4187.38	不变量	4150		
3265	10kV太龙线	新都电力调度控制中心	太龙线906开关	太源	84500	变	400	6928.2	专线	118.24	30	2048	0	4187.38	不变量	4150		
3266	10kV团晓2线	内江电力调度控制中心	团晓2线928开关	团结站	100000	类	964	16696.97	专线	625.95	65	10841.5	0	4185.77	不变量	4150		
3267	10kV罗牧线	眉山电力调度控制中心	罗牧线933开关	罗家站	102000	类	600	10392.3	公线	298.41	50	5168.4	0	4164.67	不变量	4150		
3268	10kV二锦线	金堂电力调度控制中心	二锦线913	三星	2*10000	类	540	9353.07	公线	1	10	1	3300	4182.46	不变量	4150		
3269	10kV东眉线	双流电力调度控制中心	东眉线928开关	东关	20000	类	300	5196.15	公线	0.95	3	10.22	0	4156.92	不变量	4150		
3270	10kV东村线	成都配调	东村路923开关	油机站	2*63000+40000	变	409	7084.09	专线	128.41	31	2224	0	4151.68	不变量	4150		
3271	10kV双联线	吉江江电力调度控制中心	双联线919开关	清泉	10000	类	300	5196.15	公线	0	0	0	0	4156.92	不变量	4150		
3272	10kV书开2线	邛崃电力调度控制中心	书开二线912开关	邛崃	126000	变	600	10392.3	公线	242.73	40	4204	0	4169.84	不变量	4100		
3273	10kV李教线	成都配调	大雷线949	大雷	2*400000+63000	变	473	8192.6	公线	139.83	30	2421.8	0	4133.28	不变量	4100		
3274	10kV江飞线路	新都电力调度控制中心	江飞线904开关	江城	10000	类	600	10392.3	公线	302.08	50	5232	0	4121.07	不变量	4100		
3275	10kV包剑线	金堂电力调度控制中心	包剑线918开关	杨柳	100000	变	600	10392.3	专线	301.94	50	5229.6	0	4123.47	不变量	4100		
3276	10kV眼镇一路9318线路	眉东电力调度控制中心	眼镇一路9318开关	眼乔站	40000	类	352	6096.82	公线	42.56	12	737.1	0	4140.36	不变量	4100		
3277	10kV东眉线	彭州电力调度控制中心	东眉线922开关	花关	31500	类	400	6928.2	公线	122.86	31	2128	0	4107.38	不变量	4100		
3278	10kV二新二线支线	内江电力调度控制中心	二新二线924开关	二元站	100000	类	400	6928.2	公线	83.2	21	1441.1	0	4101.46	不变量	4100		
3279	10kV五禾线922大馈线	简阳电力调度控制中心	五禾线922开关	五星	22000	类	600	10392.3	公线	242.33	40	4207.5	0.0001	4106.34	不变量	4100		
3280	10kV双富线	新都电力调度控制中心	双富线908开关	双运	105000	类	400	6928.2	公线	82.31	21	1425.5	0	4116.96	不变量	4100		
3281	10kV厂百路	广元电力调度控制中心	厂百路914开关	厂区站	80000	类	555	9612.88	公线	262.22	47	4541.2	0	4109.89	不变量	4100		
3282	10kV丹石线支线	井研电力调度控制中心	丹石线911开关	丹山	80000	类	552	9560.92	公线	0.01	1	0.02	4465	4160.83	不变量	4100		
3283	10kV复梅线	简阳电力调度控制中心	复梅线915开关	复生站	10000	类	400	6928.2	公线	82.1	21	1422	0	4120.56	不变量	4100		
3284	10kV张珠线	成都配调	张珠线开关907	张泉寺	2*63000	变	473	8192.6	专线	188.8	40	3270	0	4103.34	不变量	4100		
3285	10kV邓祥路	成都配调	邓祥路930	百龙湾	2*63000	变	473	8192.6	专线	140.06	30	2425.8	0	4128.18	不变量	4100		
3286	10kV斯里路专线	成都配调	斯里线926	街亚	3*50000	变	473	8192.6	专线	188.08	40	3257.6	0	4115.74	不变量	4100		
3287	10kV沈河路	成都配调	沈河路910	沈泉桥	2*50000	变	473	8192.6	专线	139.49	29	2416	0	4138.08	不变量	4100		
3288	10kV白元路	眉江眉电力调度控制中心	白元路915	白沙	2*50000	变	400	6928.2	公线	121.02	30	2096	0	4139.38	不变量	4100		
3289	10kV西中线大馈线	广安电力调度控制中心	西中线978开关	西威站	80000	类	400	6928.2	公线	122.32	31	2118.8	0	4116.78	不变量	4100		
3290	10kV紫星线	成都配调	紫星线688开关	紫华站	63000	变	380	6581.79	公线	33.4	9	578.5	560	4122.95	不变量	4100		
3291	10kV广二线	庐州电力调度控制中心	广二线923开关	鱼塘	31800	类	266	4607.26	专线	26.6	10	1024	0	4146.53	不变量	4100		
3292	10kV宜隆二线	宜宾电力调度控制中心	10kV_宜隆2回924开关	宜汉站	20000	类	523	9058.63	公线	179.53	34	3109.4	0	4137.5	不变量	4100		
3293	10kV邵胡线大馈线	自贡电力调度控制中心	邵胡线917开关	邵平	160200	变	550	9526.28	公线	256.97	47	4450.2	0	4122.95	不变量	4100		
3294	10kV沪存线 963大馈线	庐州电力调度控制中心	沪存线963	沪玄	40000	类	406	7032.13	公线	86.26	21	1494.1	0	4131.6	不变量	4100		
3295	10kV官存线	庐州电力调度控制中心	官存线922开关	官龙河用站	100000	类	380	6581.79	公线	65.85	17	1140.5	0	4124.93	不变量	4100		
3296	10kV官庄线	宜宾电力调度控制中心	官庄线921开关	永田坪站	10000	类	300	5196.15	公线	32.1	11	556	0	4120.53	不变量	4100		
3297	10kV广四线	庐州电力调度控制中心	鱼泰线916开关	鱼塘	31800	类	266	4607.26	专线	26.6	10	1024	0	4146.53	不变量	4100		
3298	10kV广元线	广元电力调度控制中心	上西站	上西站	80000	类	581	10063.22	公线	226.02	39	3914.6	0	4115.98	不变量	4100		
3299	10kV下锦线 925大馈线	庐州电力调度控制中心	下锦线925开关	生潘	30000	类	264	4572.61	专线	26.4	10	1024	0	4115.35	不变量	4100		
3300	10kV振安线	蓬溪电力调度控制中心	振安线923开关	天福	20000	类	540	9353.07	公线	192.8	36	3339.3	0	4143.16	不变量	4100		
3301	10kV宝同线	蓬溪电力调度控制中心	宝同线916开关	武宝	100000	类	490	8487.05	公线	154.02	31	2667.7	0	4123.94	不变量	4100		
3302	10kV江北支线	蓬溪电力调度控制中心	江北支1线	巨鹤站	40000	类	300	5196.15	公线	1.8	1	31.2	0	4125.72	不变量	4100		
3303	10kV东下线支线	甘孜电力调度控制中心	东下线913开关	东坡站	5000	变	300	5196.15	公线	31.47	13	545	0	4161.53	不变量	4100		
3304	10kV玉七线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	玉七线912开关	玉科站	23500	类	285	4936.34	公线	19.26	7	333.6	0	4100.11	不变量	4100		
3305	10kV新永线	蓬溪电力调度控制中心	新永线972开关	新城站	25000	类	300	5196.15	公线	32.22	11	558.1	0	4118.43	不变量	4100		
3306	10kV蓉南一线大馈线	嘉禾电力调度控制中心	蓉南一线924开关	玉带站	100000	类	646	11189.05	公线	277.79	43	4811.4	0	4139.84	不变量	4100		
3307	10kV晋禹线大馈线	嘉禾电力调度控制中心	晋禹线927开关	晋禹站	360000	变	553	9578.24	公线	258.43	47	4476	0	4144.42	不变量	4100		
3308	10kV城北线大馈线	蓉中电力调度控制中心	城北线927开关	城发电厂(南中)	40000	类	400	6928.2	公线	121.58	30	2105.8	0	4129.58	不变量	4100		
3309	10kV蜀南线大馈线	蓉中电力调度控制中心	蜀南线913开关	蜀南站(蓉中)	26000	类	400	6928.2	公线	122.8	31	2126.9	0	4108.48	不变量	4100		
3310	10kV叶绿线（马东921）大馈线	晋山电力调度控制中心	叶绿线921开关	绿东站(晋山)	6300	类	445	7707.63	公线	117.73	26	2039	0	4127.1	不变量	4100		
3311	10kV苏荷线	乐山电力调度控制中心	苏荷线919开关	龙鳌站	100000	类	380	6581.79	公线	66.04	17	1143.8	0	4121.63	不变量	4100		
3312	10kV蟠雅线	雨城电力调度控制中心	10kV蟠雅线929开关	蟠桥站	100200	变	380	6581.79	专线	105.02	28	1819	0	4104.61	不变量	4100		
3313	10kV节西线 995大馈线	乐山电力调度控制中心	节西线946开关	牟子站	60000	类	300	5196.15	公线	65.39	22	1132.8	0	4144.72	不变量	4100		
3314	10kV东中线	东中电力调度控制中心	东中线961开关	东中站	45360	类	275	4763.14	公线	312	93	6114	180	4106.83	不变量	4100		
3315	10kV东牛线	乐山电力调度控制中心	东牛线991开关	尖子山站	160000	类	380	6581.79	公线	64.76	17	1121.3	0	4144.13	不变量	4100		
3316	10kV海棠线	雨城电力调度控制中心	海棠线924开关	牛溪站	163200	变	507	8781.5	公线	168.68	33	2921.6	0	4103.6	不变量	4100		
3317	10kV和桥一线	巴州电力调度控制中心	10kV和桥一线918	杨家坝站	100000	类	600	10392.3	公线	301.34	50	5219.2	0	4133.87	不变量	4100		
3318	10kV溢玉一线大馈线	蓉山雅燕自贡州电力调度控制中心	溢玉一线963小车开关	乐山站	100000	类	380	6581.79	公线	64.61	17	1119	0	4146.43	不变量	4100		
3319	10kV龙鸣一线	嘉禾电力调度控制中心	龙鸣一线936开关	龙安河站	80000	类	400	6928.2	公线	82.86	16	1088.7	1000	4146.68	不变量	4100		
3320	10kV城塔线	宝兴电力调度控制中心	城塔线912开关	城南站	100000	类	317	5490.6	公线	48.33	15	837	0	4104.54	不变量	4100		
3321	10kV大东线	乐山电力调度控制中心	大东线964开关	大王站	100000	类	300	5196.15	公线	3.65	1	52.8	0	4104.12	不变量	4100		
3322	10kV东塔二线	乐山电力调度控制中心	东塔二线961开关	永江站	80000	类	380	6581.79	公线	103.58	27	1794	0	4129.61	不变量	4100		
3323	10kV城建线	天全电力调度控制中心	城建线928开关	城南站	100320	类	515	8920.06	公线	162.18	31	2809	200	4127.05	不变量	4100		
3324	10kV南门线	仪陇电力调度控制中心	南城线(仪陇)	南城站	50000	类	507	8781.5	公线	168.78	33	2923.2	0	4102	不变量	4100		
3325	10kV凤阳线	天全电力调度控制中心	凤阳线921开关	兴泰站	10000	类	275	4763.14	公线	60	21	1039	200	4086.83	不变量	4050		
3326	10kV双大线	天全电力调度控制中心	双大线914开关	双经站	5000	类	275	4763.14	公线	258.98	94	4485.8	200	4086.83	不变量	4050		
3327	10kV竹平线 975大馈线	乐山电力调度控制中心	竹平线975开关	竹街子站	110000	类	350	6062.18	公线	44.5	13	770.7	0	4079.04	不变量	4050		
3328	10kV华丰甘线	巴州电力调度控制中心	10kV华丰甘916	杨家坝站	100000	类	600	10392.3	公线	304.76	51	5278.4	0	4074.67	不变量	4050		
3329	10kV城经线	宝兴电力调度控制中心	城经线904开关	城南站	100320	类	480	8313.84	公线	148.22	28	2567.2	0	4103.87	不变量	4050		
3330	10kV中晋线	雨城电力调度控制中心	10kV中晋线919开关	中里站	80200	类	403	6980.16	公线	71.71	18	1242	250	4092.13	不变量	4050		
3331	10kV林东线	通江电力调度控制中心	10kV_林东线914	麻石站	36300	类	328	5681.13	公线	58.66	18	1016	0	4097.02	不变量	4050		
3332	10kV杨民线	巴州电力调度控制中心	10kV杨民线926	杨家坝站	100000	类	600	10392.3	公线	303.93	51	5264.1	0	4088.97	不变量	4050		
3333	10kV东阳线 914大馈线	洪雅电力调度控制中心	东阳线914开关	木榴站	12600	类	300	5196.15	公线	35.94	12	622.5	0	4054.03	不变量	4050		
3334	10kV广东线	通江电力调度控制中心	10kV_广东线952	千佛院站	20000	类	328	5681.13	公线	59.63	18	1032.8	0	4080.22	不变量	4050		
3335	10kV望东线大馈线	东坪电力调度控制中心	望东线917开关	望城站	113000	类	530	9179.87	公线	251.02	28	2615.7	630	4098.2	不变量	4050		
3336	10kV林乡线大馈线	晋山电力调度控制中心	林乡线911开关	双林站	50000	类	275	4763.14	公线	12.56	5	217.5	0	4069.33	不变量	4050		
3337	10kV雷鹰线大馈线	晋山电力调度控制中心	雷鹰线937开关	雷通	63000	类	600	10392.3	公线	304.52	51	5276.1	0	4074.97	不变量	4050		
3338	10kV雨石线	内江电力调度控制中心	雨石线944开关	雨楼站	80000	类	482	0	公线	199.56	41	3456.4	0	4057.23	不变量	4050		
3339	10kV松软线 922大馈线	天骄电力调度控制中心	松软线922开关	松林	50000	类	335	5802.37	公线	32.56	10	564	0	4077.9	不变量	4050		
3340	10kV三云线大馈线	天骄电力调度控制中心	三云线914开关	东华站(蓬安)	18000	类	377	6529.83	公线	103.59	27	1794.2	0	4082.65	不变量	4050		
3341	10kV东平二线	晋山电力调度控制中心	东平二线914开关	东骨站	126000	变	550	9526.28	公线	205.36	37	3555.9	0	4064.12	不变量	4050		
3342	10kV双石线	广元电力调度控制中心	双石线962开关	双河站	80000	类	453	7846.19	公线	173.16	38	3222	0	4053.57	不变量	4050		
3343	10kV玉铁线大馈线	自贡电力调度控制中心	玉铁线953开关	城北站	100200	变	304	5265.43	公线	38.75	12	657.8	0	4081.09	不变量	4050		
3344	10kV西平线大馈线	自贡电力调度控制中心	西平线934开关	王西站	100000	类	563	9751.45	公线	270.65	48	4687.6	0	4088.7	不变量	4050		
3345	10kV新广线	大英电力调度控制中心	新广线963开关	新龙站	80000	类	565	9786.09	公线	216.17	38	3744	0	4084.87	不变量	4050		
3346	10kV沿团线大馈线	自贡电力调度控制中心	沿团线915开关	沿滩站	71800	类	516	8937.38	公线	159.69	31	2765.9	315	4069	不变量	4050		
3347	10kV燕东线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕东线952开关	燕子山站	80300	类	375	6495.19	公线	101.85	27	1764	0	4081.67	不变量	4050		
3348	10kV临山线	自贡电力调度控制中心	临巴线624开关	临巴站	70000	类	428	7413.18	公线	108.44	25	1878.1	0	4052.44	不变量	4050		
3349	10kV迎柏线922	江安电力调度控制中心	迎柏线922开关	迎安站	6300	类	380	6581.79	公用	69.63	18	1206	0	4059.43	不变量	4050		
3350	10kV东桥线	仁寿电力调度控制中心	东桥线975开关	奶街台站	31500	类	495	8573.83	公线	209.09	42	3624.9	0	4064.79	不变量	4050		
3351	10kV万新一线	宜宾电力调度控制中心	万新一线964开关	万东站	40000	类	430	7447.82	公线	108.17	25	1873.5	0	4084.76	不变量	4050		
3352	10kV雨禾线	雨城电力调度控制中心	雨禾线946开关	雨溪站	40000	类	430	7447.82	公线	108.18	25	1873.7	0	4084.56	不变量	4050		
3353	10kV眉二线	眉江眉电力调度控制中心	眉二线924开关	土堡站	2*50000	变	600	10392.3	公线	305.06	51	5283.6	0	4069.47	不变量	4050		
3354	10kV振邦线大馈线	雅安电力调度控制中心	振邦线922开关	柿木站	16300	类	295	5109.55	公线	31.22	11	540.8	0	4057.79	不变量	4050		
3355	10kV_两用二_5线	成都配调	两用二线914	两河	2*40000	变	473	8192.6	专线	189.35	40	3278.4	0	4103.74	不变量	4050		
3356	10kV平和一路	罗江电力调度控制中心	平和一路954开关	平富站	100000	变	518	8972.02	专线	230.09	44	3985.2	0	4089.62	不变量	4050		
3357	10kV滑伟线	内江电力调度控制中心	滑伟线933开关	滑楼站	80000	类	482	8348.48	专线	199.56	41	3456.4	0	4057.23	不变量	4050		
3358	10kV香银路	眉峨电力调度控制中心	香银线930开关	香峨	2*50000	变	510	8883.46	公线	223.86	44	3877.2	0	4072.91	不变量	4050		
3359	10kV天柏路大线路	蓬溪电力调度控制中心	天柏线935开关	天健	189000	变	600	10392.3	公线	244.8	41	4240	0	4073.84	不变量	4050		
3360	10kV双百线	蓬溪电力调度控制中心	双百线924开关	马鞍山站	100000	类	453	7846.19	公线	173.06	38	2997.4	0	4064.17	不变量	4050		
3361	10kV东西一线	雅中电力调度控制中心	东西一线913开关	东里站	27000	类	328	5681.13	公线	59.1	18	1023.6	0	4089.42	不变量	4050		
3362	10kV青咸线	雅中电力调度控制中心	青咸线925开关	青山站	27000	类	295	5109.55	公线	29.75	10	515.2	0	4083.39	不变量	4050		
3363	10kV景眼线	罗江电力调度控制中心	景眼线913开关	景堂站	6300	类	380	6581.

3439	10kV香交线支线线	无极电力调度控制中心	香交线915开关	香点	63000	万	591	10236.42	公线	302.29	51	5235.7	0	3977.08	不受限	3950
3440	10kV旭石线支线线	扁中电力调度控制分中心	旭点线917开关	旭双线(扁中)	40000	处	300	5196.15	公线	11.29	4	195.6	0	3951.32	不受限	3950
3441	10kV建营路支线线	无极电力调度控制中心	建营线918开关	建湖	63000	万	600	10392.3	公线	311.08	52	5387.9	0	3965.17	不受限	3950
3442	10kV青洪线	兴化电力调度控制中心	青洪线912开关	唐场站	120000	处	482	8348.48	公线	157.26	30	2723.8	0	3954.98	不受限	3950
3443	10kV永阳线 916大线线	萨日格力调度控制中心	永阳线916开关	永利	101600	万	416	7205.33	公线	144.94	35	2510.4	0	3974.4	不受限	3950
3444	10kV富五线	广元电力调度控制中心	富五线911开关	富家湾	246000	处	482	8348.48	公线	154.75	32	2680.3	0	3998.48	不受限	3950
3445	10kV兴隆一线	广元电力调度控制中心	兴隆一线924开关	冰游站	80000	万	283	4901.7	公线	25.4	9	440	0	3971.53	不受限	3950
3446	10kV华北区线 923大馈线	萨日格力调度控制中心	华北区线923	泰华	150000	处	325	5629.17	公线	29.9	9	517.8	0	3985.54	不受限	3950
3447	10kV德阿线 913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德阿线913开关	达通河站	50000	万	285	4936.34	公线	27.06	9	468.7	0	3974.01	不受限	3950
3448	10kV双天线	兴化电力调度控制中心	双天线923开关	赵罗站	50000	处	400	6928.2	公线	89.72	22	1553.8	0	3988.66	不受限	3950
3449	10kV杨茶干线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨茶干线912开关	杨柳坪站	2500	万	255	4416.73	公线	0	11	446.2	0	3975.06	不受限	3950
3450	10kV茶联线	新津电力调度控制中心	茶联线926开关	龙泉站	28000	万	255	4416.73	公线	2.55	1	44.17	0	3975.06	不受限	3950
3451	10kV虎气线	仁寿电力调度控制中心	虎气线922开关	35kV虎眼站	10300	万	264	4572.61	专线	7.62	3	131.9	0	3983.45	不受限	3950
3452	10kV南民线	广元电力调度控制中心	南民线923开关	南河站	80000	万	453	7846.19	公线	176.84	39	3062.9	0	3998.67	不受限	3950
3453	10kV大广一线	攀枝花调度控制中心	大广一线906开	大水井站	50000	处	400	6928.2	公线	89.75	22	1554.5	0	3988.06	不受限	3950
3454	10kV茶晓线支线线	乐山电力调度控制中心	茶晓线914开关	茶坪站	6300	处	353	6114.14	公用	51.96	15	900	0	3991.31	不受限	3950
3455	10kV泉江线 938大馈线	萨州电力调度控制中心	泉江线938开关	新市子	160000	万	254	4399.41	公线	25.4	10	1024	0	3953.47	不受限	3950
3456	10kV官和线支线线	眉山电力调度控制中心	官和线921开关	官河站	18000	处	400	6928.2	公线	91.5	23	1584.7	0	3957.86	不受限	3950
3457	10kV土苑线支线线	自贡电力调度控制中心	10kV土苑线922开关	土地架站	80200	万	445	7707.63	公线	171.61	39	2972.3	0	3964.57	不受限	3950
3458	10kV红石线	自贡电力调度控制中心	红石线931开关	红鱼站	100200	万	481	8333.15	公线	204.79	43	3546.6	0	3951.14	不受限	3950
3459	10kV红集线	蚌埠电力调度控制中心	红集线953开关	红土站	3150	万	256	4434.05	公线	1.4	1	24.2	0	3966.44	不受限	3950
3460	10kV青仓线	乐山电力调度控制中心	青仓线944开关	青龙场	100000	处	500	8660.25	公线	170.73	34	2957.3	0	3971.1	不受限	3950
3461	10kV金平线	甘孜电力调度控制中心	金平线971开关	金沙	180000	万	460	7967.05	公线	163.48	43	2831.5	0	3958.14	不受限	3950
3462	10kV金鹰线	仁寿电力调度控制中心	金鹰线911开关	金凤站	6300	处	380	6581.79	公线	113.48	30	1965.5	0	3958.11	不受限	3950
3463	10kV桐井线	仁寿电力调度控制中心	桐井线941开关	桐桥移动	2*50200	处	320	5542.56	公用	26.88	8	465.6	0	3968.45	不受限	3950
3464	10kV万隆线	甘孜电力调度控制中心	万隆线667开关	万东站	63000	处	430	7447.82	公线	75.4	20	1305.928	0	3959.504	不受限	3950
3465	10kV金新线	成都配调	金新线903开关	金华街	102200	处	473	8192.6	公线	150.21	32	2601.6	0	3952.48	不受限	3950
3466	10kV盛卓路	成都配调	盛卓路932	盛家坪	3*50200	万	473	8192.6	公线	195.31	41	3382.8	0	3950.54	不受限	3950
3467	10kV二胜线	成都配调	二胜路926	二多	3*2400000	处	473	8192.6	公线	1	0	17.2	2600	3954.08	不受限	3950
3468	10kV东庆二线	资中电力调度控制中心	东庆二线924开关	宋龙站	27000	万	328	5681.13	公线	64.88	20	1123.8	0	3969.22	不受限	3950
3469	10kV龙华路	都江堰电力调度控制中心	龙华线912开关	安龙	100000	处	600	10392.3	公线	311.27	52	5391.2	0	3951.87	不受限	3950
3470	10kV新和二路	彭州电力调度控制中心	新和二线925	集镇	2*50200	万	553	9578.24	公线	269.38	49	4665.6	0	3954.82	不受限	3950
3471	10kV科联路901大线	都江堰电力调度控制中心	科联路901开关	长桥站	10000	万	377	6528.83	公线	71.13	19	1232	0	3951.86	不受限	3950
3472	10kV养殖线支线线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	养殖线912开关	马边养殖站	10000	万	300	5196.15	公线	39.15	13	678	0	3998.53	不受限	3950
3473	10kV天龙线922线路	眉东电力调度控制中心	天龙线932开关	天添站	6300	处	352	6096.82	公线	52.96	15	917.3	0	3960.16	不受限	3950
3474	10kV百井线	蚌埠电力调度控制中心	百井线915开关	百东站	80000	万	365	6321.99	公线	99.15	27	1717.2	0	3972.59	不受限	3950
3475	10kV宇红路 911大馈线	蚌埠电力调度控制中心	宇红路911开关	宇心医站	30000	万	377	6529.83	公线	74.97	20	1298.4	0	3925.46	不受限	3950
3476	10kV二白一线支线线	乐山电力调度控制中心	二白一线914开关	二白站	100200	处	423	0	公线	112.17	0	1942.8	0	3916.66	不受限	3950
3477	10kV德望路 953大馈线	眉州电力调度控制中心	德望路953开关	德阳油新	105000	处	575	9959.29	公线	416.22	72	9	4025	3942.43	不受限	3950
3478	10kV厂英一路	广元电力调度控制中心	厂英一路904开关	广汉站	80000	万	252	4364.77	专线	0	0	0	0	3928.29	不受限	3950
3479	10kV铜强二路924线路	眉东电力调度控制中心	铜强二路924开关	联升站	40000	处	352	6096.82	公线	56.28	16	974.7	0	3952.76	不受限	3950
3480	10kV三岔路	广元电力调度控制中心	三岔路910开关	三星寒站	120000	万	252	4364.77	专线	10.2	4	30	0	3928.29	不受限	3950
3481	10kV胜天线	眉东电力调度控制中心	胜天线919开关	胜星站	20000	万	400	6928.2	公线	40.85	10	707.5	1600	3927.88	不受限	3950
3482	10kV曙阿线	眉南电力调度控制中心	曙阿线911开关	曙龙输油	12400	万	300	5196.15	公线	44.18	15	765.2	0	3951.33	不受限	3950
3483	10kV消鹤线	邛崃电力调度控制中心	鹤鹤线937	邛西	126000	万	503	8712.22	公线	224.91	45	3895.5	0	3945.5	不受限	3950
3484	10kV龙湖_工商1868Z	眉东电力调度控制中心	龙工线922	孟湖	1800	处	265	4589.83	公线	11.55	4	200	0	3930.94	不受限	3950
3485	10kV曙汽线	青白江电力调度控制中心	曙汽线908开关	曙光	2*400000	处	600	10392.3	专线	314.84	52	5453	0	3950.07	不受限	3950
3486	10kV龙山一线大馈线_专线	新津电力调度控制中心	龙山一线924开关	龙泉	126000	万	600	10392.3	专线	312.48	52	5412.2	0	3940.87	不受限	3950
3487	10kV二.邓路	三星路945	上桥	2*50200	万	473	8192.6	公线	198.61	42	3440	0	3933.34	不受限	3950	
3488	10kV开开二线	花桥电力调度控制中心	花桥线929开关	花桥	126000	处	600	10392.3	公线	254.66	42	4410.4	0	3923.46	不受限	3950
3489	10kV官和路支线	成都配调	官和路926	鲁和	2*50200	处	409	7084.09	公线	140.55	34	2434.4	0	3941.28	不受限	3950
3490	10kV鸡九线大馈线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡九线931开关	西石南站	71500	万	552	9560.92	公线	270.35	49	4682.5	0	3922.33	不受限	3950
3491	10kV石联线	安岳电力调度控制中心	10kV石联线923开关	九龙石站	126400	万	525	9093.27	公用	233.82	45	4049.8	200	3934.14	不受限	3950
3492	10kV新国 I 线	甘孜电力调度控制中心	新国线949开关	康盛站	40000	处	400	6928.2	公线	94.15	24	1630.7	0	3911.86	不受限	3950
3493	10kV新和线	仁寿电力调度控制中心	新和线931开关	新桥站	80000	万	380	6581.79	公线	116.4	31	2016	0	3907.61	不受限	3950
3494	10kV凤贸线	中江电力调度控制中心	凤贸线926开关	集凤站	20000	万	377	6529.83	公线	112.54	30	1949.2	0	3927.65	不受限	3950
3495	10kV峨铜线	乐山电力调度控制中心	峨铜线915开关	山峨	21700	处	285	4936.34	公线	28.5	10	1024	0	3949.07	不受限	3950
3496	10kV齐安线 651大馈线	萨州电力调度控制中心	齐安线911开关	齐家	127000	处	285	4936.34	公线	28.5	10	1024	0	3949.07	不受限	3950
3497	10kV环北线	萨州电力调度控制中心	环北线904开关	环马	20000	处	285	4936.34	公线	28.5	10	1024	0	3949.07	不受限	3950
3498	10kV圈阿线	阿坝电力调度控制中心	圈阿线913开关	曹瓦铜站	3150	万	275	4763.14	公线	21.21	8	367.4	0	3919.43	不受限	3950
3499	10kV旭天市线 914大馈线	萨州电力调度控制中心	旭天市线914开关	旭寺	10000	处	285	4936.34	公线	28.5	10	1024	0	3949.07	不受限	3950
3500	10kV中林一线大馈线	江油电力调度控制中心	中林线924开关	中架站	40000	处	569	9853.37	公用	228.23	40	3953	0	3933.1	不受限	3950
3501	10kV洞强二线	萨州电力调度控制中心	洞强二线914开关	石洞	127700	处	285	4936.34	公线	28.5	10	1024	0	3949.07	不受限	3950
3502	10kV洞隔线 914大馈线	萨州电力调度控制中心	洞隔线914开关	石洞	50000	处	379	6564.47	公线	77.55	20	1343.2	0	3908.38	不受限	3950
3503	10kV八千线大馈线	萨州电力调度控制中心	八千线913开关	八角站	10000	万	316	5472.34	公线	58.43	18	1012	0	3913.95	不受限	3950
3504	10kV眼龙线	萨州电力调度控制中心	眼龙线921开关	眼户	31700	处	285	4936.34	公线	28.5	10	1024	0	3949.07	不受限	3950
3505	10kV二眼 II 线	萨州电力调度控制中心	二眼二线934开关	二田	24000	处	285	4936.34	公线	28.5	10	1024	0	3949.07	不受限	3950
3506	6kV田东线大馈线	宝州电力调度控制中心	田东线625开关	永田阳站	6300	万	353	6114.14	公用	90.51	26	1567.7	0	3935.03	不受限	3950
3507	10kV河市线	大英电力调度控制中心	河市线911开关	河业	18800	处	553	9578.24	公线	202.47	37	3506.7	250	3905.89	不受限	3950
3508	10kV会白线支线线	仁寿电力调度控制中心	会白线920开关	会昌站	50000	处	520	9006.66	公线	240.21	46	4160.5	0	3925.45	不受限	3950
3509	10kV田东一线大馈线	揭阳电力调度控制中心	田东一线912开关	回龙站	50000	万	400	6928.2	公用	134.41	34	2328	0	3907.38	不受限	3950
3510	10kV鲁昌线	仁和电力调度控制中心	鲁昌线915开关	鲁昌站	80000	处	265	4589.83	公线	10.32	4	178.7	0	3952.2	不受限	3950
3511	10kV晖牧线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	晖牧线914开关	岸柳站	81000	万	400	6928.2	公线	133.09	33	2305.2	0	3930.18	不受限	3950
3512	10kV雨田线	仁和电力调度控制中心	雨田线993开关	渔山站	50000	处	400	6928.2	公线	92.68	23	1605.3	0	3937.26	不受限	3950
3513	10kV南合线	广元电力调度控制中心	南合线915开关	南河站	80000	万	453	7846.19	公线	182.47	40	3160.3	0	3951.27	不受限	3950
3514	10kV科苏线	眉山电力调度控制中心	科苏线976开关	科工园站	100000	万	495	8573.65	公线	219.12	44	3795.2	0	3921.09	不受限	3950
3515	10kV塘前线大馈线	眉南电力调度控制中心	塘前线913开关	双塘	360000	处	553	9578.24	公线	216.5	39	3749.7	0	3912.89	不受限	3950
3516	10kV柳雨线	自贡电力调度控制分中心	柳雨线915开关	柳家坪站	100000	万	304	5265.43	公线	66.08	12	624.9	200	3913.99	不受限	3950
3517	10kV紫金线	内江电力调度控制中心	紫金线915开关	紫塘站	10000	万	335	5802.37	公线	53.05	16	918.9	400	3903.23	不受限	3950
3518	10kV安居线支线线	眉中电力调度控制分中心	安居线913开关	永安寺(眉中)	10000	万	369	6218.06	公线	96.06	27	1663.8	0	3952.45	不受限	3950
3519	10kV旭圣二线	万源电力调度控制中心	10kV.旭圣二线924开关	旭区站	10000	处	400	6928.2	公线	92.85	23	1608.2	0	3934.36	不受限	3950
3520	10kV柳民线	宝光电力调度控制中心	柳民线914开关	赫精寨站	50000	处	363	6287.34	公线	62.72	17	1086.3	0	3943.57	不受限	3950
3521	10kV江南一线	委控电力调度控制中心	江南一线919开关	红岩桥站	20000	处	400	6928.2	公线	132.96	33	2302.8	0	3932.58	不受限	3950
3522	10kV思天线	通江电力调度控制中心	10kV.思天线927	草溪	3300200	万	545	9439.68	公线	264.67	49	4584	0	3911.71	不受限	3950
3523	10kV江南二线	江油电力调度控制中心	10kV江南二线919开关	江源路站	10040	万	440	7621.02	公线	169.4	39	2934	0	3917.62	不受限	3950
3524	10kV车新线912和珠源间隔	乐山电力调度控制中心	车嘎线912开关	车子站	110000	万	440	7621.02	公线	170.16	39	2947.3	0	3917.62	不受限	3950
3525	10kV严大线	眉城电力调度控制中心	10kV严大线916开关	严桥站	50100	处	440	7621.02	公线	110.48	25	1913.5	250	3933.32	不受限	3950
3526	10kV车塔线 #972	乐山电力调度控制中心	车塔线972开关	车子站	110000	万	440	7621.02	公线	170.24	39	2948.6	0	3910.32	不受限	3950
3527	10kV化塘线	巴州电力调度控制中心	10kV化塘线916	化成站	12600	万	335	5802.37	公线	75.87	23	1314	0	3908.13	不受限	3950
3528	10kV城里线大馈线	揭西电力调度控制中心	城里线916开关	揭西县城（城西县城）	50100	处	352	6096.82	公线	55.35	16	958.7	0	3918.76	不受限	3950
3529	10kV爱六线	巴州电力调度控制中心	10kV爱六线953	爱永站	6300	万	335	5802.37	公线	75.8	23	1312.8	0	3909.33	不受限	3950
3530	10kV兴峰线	仪陇电力调度控制中心	兴峰线915开关	复兴站	80000	万	377	6529.83	公线	73.89	20	1279.8	0	3944.06	不受限	3950
3531	10kV凤鸣二线	都江堰电力调度控制分中心	凤鸣二线929开关	峨眉站	80000	处	328	5681.13	公线	39.15	12	678	0	3966.9	不受限	3950
3532	10kV凌冬线	南部电力调度控制中心	10kV凌冬线917	凌云站(南部)	40000	万	599	10374.98	专线	315.18	53	5459	0	3878.48	不受限	3950
3533	10kV南乐线	巴州电力调度控制中心	10kV.南乐线913	南音开站	10000	万	377	6529.83	公线	115.89	31	2007.2	0	3869.65	不受限	3950
3534	10kV青平线	巴州电力调度控制中心	10kV.青平线924	珠山站	16300	万	350	6062.18	公线	90.85	26	1573.6	0	3932.36	不受限	3950
3535	10kV民得线大馈线	眉山电力调度控制分中心	民得线913开关	民胜站	6600	万	249	4312.81	公线	18.16	7	314.54	0	3881.53	不受限	3950
3536	10kV民胜线支线线	眉山电力调度控制分中心	民胜线913开关	民胜站	6600	万	249	4312.81	公线	15.15	6	262.4	0	3881.53	不受限	3950
3537	10kV凰梅线	巴州电力调度控制中心	10kV.凰梅线914	凤凰站	32000	万	515	8920.06	公线	340.53	47	4166	0	3852.05	不受限	3950
3538	10kV张护线	仪陇电力调度控制中心	张护线912开关	张公站(仪陇)	20000	处	377	6529.83	公线	76.47	20	1324.4	0	3899.46	不受限	3950
3539	10kV寨环线	眉江电力调度控制中心	10kV.寨环线953	寨架站	60000	万	316	5196.15	公线	47.6	16	824.4	0	3952.13	不受限	3950
3540	10kV韦杨线 924大馈线	洪雅电力调度控制分中心	韦杨线924开关	井雨站	16300	万	400	6928.2	公线	137.28	34	2377.7	0	3857.68	不受限	3950
3541	10kV铜凤线	通江电力调度控制中心	10kV.铜凤线954	铜底站	4000	万	292	5057.59	公线	38.29	13	663.2	0	3888.63	不受限	3950
3542	10kV新井一线	眉城电力调度控制中心	10kV.新井一线963开关	前坝子站	100200	万	440	7621.02	公线	171.32	39	2967.2	0	3911.72	不受限	3950
3543	10kV东隆一线	威远电力调度控制中心	东隆一线913开关	东家沟站	80000	处	278	4815.1	专线	0	0	0	0	3852.08	不受限	3950
3544	10kV板后路支线	威远电力调度控制中心	板后路922开关	板桥	31500	处	300	5196.15	公线	16.41	5	284.2	0	3972.72	不受限	3950
3545	10kV非南线大馈线	南充电力调度控制中心	非南线917开关	玉带站	100000	万	553	9578.24	专线	274.99	50	4762.8	0	3857.62	不受限	3950
3546	10kV牧元路大馈线	无极电力调度控制中心	牧元线945开关	牧马山	50000	万	600	10392.3	公线	315.01	53	5456	0	3897.07	不受限	3950
3547	10kV南江二线大馈线	南坪电力调度控制中心	南南线924开关	南南站	126000	万	595	10305.7	公线	252.82	45	4378.8	0	3915.76	不受限	3950
3548	10kV坪西线	西充电力调度控制分中心	坪西线928开关	中岭站	100400	处	377	6529.83	公线	59.5	16	1030.5	315	3878.36	不受限	3950
3549	10kV白联线	内江电力调度控制中心	白联线911开关	白台站	56500	万	335	5802.37	公线	152.44	45	2640.2607	1370	1211.8722	不受限	3950
3550	10kV东路二线	威远电力调度控制中心	东威二线926开关	东家沟站	80000	处	278	4815.1	专线	0	0	0	0	3852.08	不受限	3950
3551	10kV荣建线	广元电力调度控制中心	荣建线971开关	施营站	80000	万	400	6928.2	公线	136.64	34	2366.6	0	3868.78	不受限	3950
3552	10kV下龙二线	广元电力调度控制中心	下龙二线922开关	下西站	100000	万	453	7846.19	公线	183.52	41	3178.5	0	3872.07	不受限	3950
3553	10kV新隆线 914大馈线	古蔺电力调度控制中心	新隆线914开关	普竹	12600	万	254	4399.41	专线	5.62	2	97.4	0	3862.07	不受限	3950
3554	10kV新关线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新关线926开关	新龙站	60000	万	248	4295.49	公线	0	15	422.6	0.7	3865.24	不受限	3950
3555	10kV非环线 911大馈线	萨州电力调度控制中心	非环线911	城南	40000	处	482	8348.48	公线	161.55	34	2798	0	3880.78	不受限	3950
3556	10kV大安线	眉山电力调度控制中心	大安线932开关	大石桥站	103000	万	600	13856.41	公线	495.76	62	8586.6	0	3884.17	不受限	3950
3557	10kV新两线	成都配调	新两线978开关	新城站	25200	万	300	5196.15	公线	45.55	15	788.3	0	3947.63	不受限	3950
3558	10kV至河西线 921大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	至河西线921开关	西坚路站	40000	万	248	4295.49	公线	0	10	429.2	0	3865.94	不受限	3950
3559	10kV大乐线	大英电力调度控制中心	大乐线923开关	大云	101600	万	355	6148.78	公线	61.62	17	1067.3	0	3851.72	不受限	3950
3560	10kV公和线大线线	江油电力调度控制中心	公和线925开关	公和站	50000	处	653	11310.29	公线	363.58	56	6297.2	0	3852.06	不受限	3950
3561	10kV沪圆线 984大馈线	萨州电力调度控制中心	沪圆线984	护龙	60000	处	400	6928.2	公线	135.69	34	2350.2	0	3885.18	不受限	3950
3562	10kV丰仁线大线线	蚌埠电力调度控制中心	丰仁线912开关	丰德站	10000	处	305	5282.75	公线	21.56	7	373.5	0	3852.7	不受限	3950
3563	10kV南伟线大线线	乐山电力调度控制中心	南伟线913开关	车鹰站	6300	处	353	6114.14	公线	91.62	27	1621.1	0	3881.23	不受限	3950
3564	10kV城花线 638大馈线	萨州电力调度控制中心	城花线961开关	城东	101500	处	326	5646.49	公线	32.6	10	1024	630	3887.19	不受限	3950
3565	10kV新旭线	眉南电力调度控制中心	新旭线914开关	长龙站	8000	处	400	6928.2	公线	136.41	34	2359.2	0	3872.78	不受限	3950
3566	10kV秀云路	仁寿电力调度控制中心	秀云路914开关	秀联口站	65000	处	552	9560.92	公线	309.46	36	3479.4	315	3854.34	不受限	3950
3567	10kV五江线	仁寿电力调度控制中心	五江线916开关	五斗场	10000	处	283	4901.7	公线	32.34	11	560.2	0	3851.33	不受限	3950
3568	10kV新田线	仁寿电力调度控制中心	新田线957开关	建新站	40000	处	430	7447.82	公线	120.94	28	2094.6	0	3863.66	不受限	3950
3569	10kV雨天线	江安电力调度控制中心	雨天线934开关	天池站	6300	处	350	6062.18	公线	56.47	16	978.0904	0	3871.6836	不受限	3950
3570	10kV可兴线	仁寿电力调度控制中心	可兴线944开关	白家站	25000	处	480	8304.48	公线	210.39	43	3644	0	3849.63	不受限	3950
3571	10kV和珠线	仁寿电力调度控制中心	和珠线952开关	和桥总	80000	万	380	6581.79	公线	117.38	31	2033	0	3890.61	不受限	3950
3572	10kV江屏北线	江安电力调度控制中心	江屏北线924开关	江安站	2*400000	处	430	7447.82	公用	121.48	28	2104	0	3854.26	不受限	3950
3573	10kV万马线 914大馈线	眉东电力调度控制中心	万马线914	永兴	6300	处	280	4849.74	公线	28	10	1024	0	3879.79	不受限	3950
3574	10kV龙城一线	通川电力调度控制中心	龙城一线929开关	龙泉站	153000	处	552	9560.92	公线	218.01	39	3776	0	3872.74	不受限	3950
3575	10kV广鹏线	成都配调	广鹏线928	正骨街	2*63000	处	473	8192.6	公线	153.81	33	2664	0	3890.08	不受限	3950
3576	10kV华阳线 914大馈线	眉东电力调度控制中心	10kV华阳线914开关	华东	10000	处	280	4849.74	公线	28	10	1024	0	3879.79	不受限	3950
3577	10kV永龙线	眉东电力调度控制中心	10kV.永龙线913开关	永城	17300	处	280	4849.74	公线	28	10	1024	0	3879.79	不受限	3950
3578	10kV南民线	成都配调	南民路929	新航谷	2*63000	处	473	8192.6	公线	201.36	43	3481.4	0	3883.94	不受限	3950
3579	10kV温村路	成都配调	温村线907	温家河	3*63000	处	473	8192.6	公线	201.27	43	3480	0	3887.34	不受限	3950
3580	10kV东站线	新津电

3654	10kV滨院线	塔中电力调度控制中心	滨院线924 开关	居水京	355000	否	600	10392.3	专线	83.86	14	1452.4	4130	3770.67	不受限		3750
3655	10kV杨八线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	杨八线922 开关	杨顺劲油	81500	否	275	4763.14	公线	176	64	3053.8	515	3771.83	不受限		3750
3656	10kV群红一线	简阳电力调度控制中心	群红一线 945 开关	群坊南	102000	否	539	9335.75	公线	159.75	30	2766.8	1880	3755.38	不受限		3750
3657	10kV潮开一线	仁寿电力调度控制中心	潮开一线 907 开关	潮城油	71500	是	486	8417.77	公线	139.02	29	2419.2	565	3750.02	不受限		3750
3658	10kV二南线大馈线	马边彝族自治县电力调度控制中心	二南线914 开关	二河口油	6300	是	300	5196.15	公线	51.96	17	900	0	3776.53	不受限		3750
3659	10kV遵下路	塔中电力调度控制中心	遵下路903 开关	遵渡油	16000	是	560	9699.48	公用	228.89	41	3964.4	0	3795.18	不受限		3750
3660	10kV大邑路飞线	蜀都电力调度控制中心	大邑线946 开关	头缘	189000	是	550	9526.24	公线	277.78	51	4811.2	0	3762.45	不受限		3750
3661	10kV西高路大馈线	蜀江电力调度控制中心	西高路922	西来	11300	是	550	9526.28	公线	221.64	40	3838.8	0	3782.22	不受限		3750
3662	10kV市民线专线	成都配调	市民线923	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	207.85	44	1600	0	3773.94	不受限		3750
3663	10kV城东线914断路器间隔	青白江供电所综合班	城东线916 开关	城南	2*20000	否	539	9335.75	专线	267.38	50	4631	0	3773.17	不受限		3750
3664	10kV新乡线	成都配调	新乡线914	安顺桥	2*150000	否	473	8192.6	专线	209.53	44	3629	0	3744.34	不受限		3700
3665	10kV复仁二路专线	成都配调	复仁二路 993	分发	2*63000	否	473	8192.6	专线	211.25	45	3658.8	0	3714.54	不受限		3700
3666	10kV共兵线	温江电力调度控制中心	共兵线914 开关	兵新	156000	是	553	9578.24	公线	226.46	41	3922.3	0	3740.29	不受限		3700
3667	10kV江白线	新都电力调度控制中心	江白线912 开关	望江	166000	否	245	4243.52	专线	5.02	2	87	0	3732.17	不受限		3700
3668	10kV柏隆线	新都电力调度控制中心	柏隆一线928开关	柏浦	189000	是	500	8660.25	公线	192.61	39	3336	750	3708.22	不受限		3700
3669	10kV西彩线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西彩线911	花岗	126000	是	423	7326.57	公线	124.61	29	2158.2	0	3703.06	不受限		3700
3670	10kV青桥北线	内江电力调度控制中心	青桥北线927开关	青伟北	126000	否	482	8348.48	公线	218.36	45	3782	0	3731.83	不受限		3700
3671	10kV幸飞线大馈二用	简阳电力调度控制中心	43号线（九拓二用）917开关	开财油	80000	否	330	5715.77	专线	81.92	25	1418.8	0	3725.39	不受限		3700
3672	10kV三二路	广汉电力调度控制中心	三二路 935 开关	三星油	120000	否	250	4330.13	公用	322.63	129	5500	150	3747.12	不受限		3700
3673	10kV新白线一路	蜀都电力调度控制中心	新白线一路 914 开关	新市	160000	是	595	10305.7	公线	261.24	44	4534.6	0	3710.96	不受限		3700
3674	10kV东南线	内江电力调度控制中心	东南线963开关	东庆油	100000	是	964	16699.97	公线	244.68	25	4237.8	5400	3719.78	不受限		3700
3675	10kV军隆路	彭州电力调度控制中心	军隆路912开关	军乐	33000	否	400	6928.2	公线	324	81	5611.8	2500	3735.38	不受限		3700
3676	10kV白东线大馈线	简阳电力调度控制中心	白东线931	白盾	71500	是	380	6581.79	公线	0.01	1	0.01	1520	3736.43	不受限		3700
3677	10kV联东路913线路	蜀东电力调度控制中心	联东路913开关	联聚南油	14300	否	285	4936.34	公线	42.02	15	727.8	0	3714.91	不受限		3700
3678	10kV幸飞线大馈二用	简阳电力调度控制中心	42号线（九拓二用）921开关	开财油	80000	否	330	5715.77	专线	81.92	25	1418.8	0	3725.39	不受限		3700
3679	10kV东环线914大馈线	蜀东电力调度控制中心	东环线914	东环	6300	是	280	4849.74	公线	7.57	3	131.1	0	3748.69	不受限		3700
3680	10kV雪中一线	通川电力调度控制中心	10kV 雪中一线 918 开关	雪花湖油	102400	是	400	6928.2	公线	104.81	26	1815.3	0	3727.26	不受限		3700
3681	10kV开金线路	成都配调	开金线路 940	东晋石	3*63000	否	473	8192.6	公线	209.67	44	3631.5	0	3741.84	不受限		3700
3682	10kV广木线大馈线	乐山电力调度控制中心	10kV广木线944开关	广唐	270000	否	521	9023.98	公用	232.97	45	4035	350	3736.58	不受限		3700
3683	10kV西龙线	通川电力调度控制中心	10kV 西北线951 开关	木西油	100000	否	595	10305.7	公线	319.4	54	5532	0	3743.13	不受限		3700
3684	10kV江龙线大馈线	蜀东电力调度控制中心	江龙线911	石开油	20800	是	505	8746.86	公线	188.13	37	3258.1	0	3729.39	不受限		3700
3685	10kV东湖线943	蜀东电力调度控制中心	东湖线943开关	东风油	63000	是	400	6928.2	公线	103.55	26	1793.4	0	3749.16	不受限		3700
3686	10kV骨桥线	江安电力调度控制中心	骨桥线951开关	骨龙油	63000	否	273	4727.8	公线	87.8	23	1520.696	0	3744.738	不受限		3700
3687	10kV仁园线	仁寿电力调度控制中心	仁园线927开关	东寿油	100000	是	560	9699.48	公线	288.85	52	5002.9	0	3726.63	不受限		3700
3688	10kV新工二线	仁寿电力调度控制中心	新工二线924开关	新加油	71500	否	600	10392.3	公线	325.17	54	5632	0	3721.07	不受限		3700
3689	10kV马柏线	蒲城电力调度控制中心	马柏线919开关	马柳油	51000	是	373	6460.51	公线	78.8	21	1364.8	63	3740.64	不受限		3700
3690	10kV滨湖线大馈线	江油电力调度控制中心	滨湖线923开关	小通黑油	6300	是	400	6928.2	公线	144.98	36	2511	0	3724.38	不受限		3700
3691	10kV红九线	江油电力调度控制中心	红九线913开关	花梁油	31200	是	400	6928.2	公线	104.67	26	1812.8	0	3723.76	不受限		3700
3692	10kV青中线	大英电力调度控制中心	青中线928开关	青龙湖	80000	是	565	9786.09	公线	235.91	42	4086	0	3742.87	不受限		3700
3693	10kV河边线	大英电力调度控制中心	河边线913开关	河边	18800	是	553	9578.24	公线	228.11	41	3950.9	0	3711.69	不受限		3700
3694	10kV西片线大馈线	蜀东电力调度控制中心	西片线922开关	前石油	10000	是	316	5473.28	公线	68.88	22	1193.5	0	3736.45	不受限		3700
3695	10kV城医线	阿坝电力调度控制中心	城医线911开关	金马城变油	12600	否	275	4763.14	公线	32.84	12	5568.8	0	3718.03	受限		3700
3696	10kV沪彭线 973 大馈线	彭州电力调度控制中心	沪彭线973	沪龙	40000	是	300	5196.15	公线	25.32	8	438.5	0	3718.42	不受限		3700
3697	10kV龙元龙线 947 大馈线	沪州电力调度控制中心	龙元龙线913	龙马潭	40000	是	550	9526.28	公线	224.88	41	3895	0	3742.41	不受限		3700
3698	10kV望龙线大馈线	蜀东电力调度控制中心	望龙路927开关	望江油	100000	是	358	6200.74	公线	72.81	20	1261	0	3699.59	不受限		3700
3699	10kV果禾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	果禾线911开关	果龙油	15000	是	240	4156.52	公线	0	16	415.2	0	3744.738	不受限		3700
3700	10kV九唐线	仁寿电力调度控制中心	九唐线928开关	九华油	80000	否	302	5230.79	专线	56.26	19	974.5	0	3733.21	不受限		3700
3701	10kV马绿线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	妊日马绿线912开关	妊日马油	21000	否	240	4156.92	公线	0	13	415.2	0	3741.23	不受限		3700
3702	10kV汉新线 914 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	汉新线914开关	城北油	30000	否	240	4156.52	公线	0	14	415.6	0	3741.23	不受限		3700
3703	10kV仁丰线	仁寿电力调度控制中心	仁丰线954开关	白梁子油	63000	是	450	7794.23	公线	145.98	32	2528.4	0	3706.98	不受限		3700
3704	10kV元翔线	广汉电力调度控制中心	元翔线933开关	兴发油	16300	否	453	7846.19	公线	193.19	43	3346	0	3715.57	不受限		3700
3705	10kV下石二线	广汉电力调度控制中心	下石二线928开关	下西油	100000	否	403	6980.16	公线	348.01	37	2563.5	0	3718.64	不受限		3700
3706	10kV彩纯线 915 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	彩纯线915开关	彩马油	40000	否	240	4156.92	公线	0	14	412.2	0	3741.23	不受限		3700
3707	10kV飞龙线	广汉电力调度控制中心	飞龙线930	飞华油	80000	否	302	5230.79	公线	57	19	987.2	0	3720.51	不受限		3700
3708	10kV轮建线	广汉电力调度控制中心	轮建线974开关	宝柴油	80000	是	453	7846.19	公线	134.91	30	2336.7	1000	3724.87	不受限		3700
3709	10kV双山线	蜀都电力调度控制中心	双山线954开关	双坪油	50000	是	400	6928.2	公线	105.51	26	1827.4	0	3713.16	不受限		3700
3710	10kV南马线 912 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南马线912开关	甘孜加油站	10000	是	240	4156.92	公线	0	11	415.4	0	3741.23	不受限		3700
3711	10kV南扬线 914 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	南扬线914开关	甘孜加城油站	10000	是	240	4156.92	公线	0	15	415.6	0	3741.23	不受限		3700
3712	10kV龙柏二线	蜀东电力调度控制中心	龙柏二线914开关	龙平油	28000	是	255	4416.73	公线	13.31	5	227.8	0	3747.26	不受限		3700
3713	10kV西银线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西银线973开关	石银西区油	16000	是	240	4156.92	公线	0	16	415.6	0	3741.23	不受限		3700
3714	10kV红楼线	丘北电力调度控制中心	红楼线913	红塔油	80000	否	277	4797.78	公线	33.6	12	582	0	3736	不受限		3700
3715	10kV红梅线大馈线	蒲中电力调度控制中心	红梅线912开关	红梅坪(蒲中)	3*60	否	377	6529.83	公线	123.49	33	2138.8	0	3738.05	不受限		3700
3716	10kV城校线	万源电力调度控制中心	10kV 城校线923开关	城区油	10000	是	550	9526.28	公线	223.55	41	3871.9	0	3749.12	不受限		3700
3717	10kV中陈线	通川电力调度控制中心	10kV中陈线953	庐溪油	10000	否	240	4156.92	公线	200	83	1732	0	3741.23	不受限		3700
3718	10kV仁二线	仁寿电力调度控制中心	仁二线913开关	仁义油	10000	是	300	5196.15	公线	47.97	16	830.9	100	3745.63	不受限		3700
3719	10kV永石线	宝兴电力调度控制中心	永石线912开关	永晨油	6300	否	270	4676.54	公线	98.67	10	1540	0	3741.23	不受限		3700
3720	10kV吉星二线大馈线	蜀东电力调度控制中心	10kV吉星二线968开关	吉星油	10000	是	480	8313.84	公线	169.05	35	2928	0	3712.07	不受限		3700
3721	10kV海双线	平昌电力调度控制中心	10kV海双线913	海前油	15000	否	377	6529.83	公线	123.97	33	2147.2	0	3729.65	不受限		3700
3722	10kV秋田 II 回	巴州电力调度控制中心	10kV秋田 II 回923	杨家坝油	100000	否	525	9093.27	公线	256.81	49	4447.9	0	3736.04	不受限		3700
3723	10kV红旗二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红旗二线914开关	红新油	10600	是	503	8712.22	公线	187.69	37	3250.8	0	3728.56	不受限		3700
3724	10kV银明线大馈线	遂山集团自营供电办调度控制中心	银明线912开关	银广场	6600	否	245	4243.52	公线	4.73	2	82	0	3737.17	不受限		3700
3725	10kV小梅线 914	会东电力调度控制中心	10kV小梅线914开关	新云油	22500	否	320	5542.16	公线	73.56	25	1274	0	3714.3	不受限		3700
3726	10kV南菜线	巴州电力调度控制中心	10kV南菜线939	城西油	80000	否	600	10392.3	公线	324.73	54	5624.4	0	3728.67	不受限		3700
3727	10kV古洪线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV古洪线914开关	古二油	3150	否	275	4763.14	公线	34.74	13	601.7	0	3685.13	不受限		3650
3728	10kV王前线913	蒲中电力调度控制中心	10kV 王前线913	王前坪(前期)	20000	否	377	6529.83	公线	127.06	34	2200.7	0	3676.15	不受限		3650
3729	10kV东塔一线	乐山电力调度控制中心	东塔一线927开关	东江油	102000	否	380	6581.79	公线	129.91	34	2250	0	3673.61	不受限		3650
3730	10kV航海线	通川电力调度控制中心	10kV航海线959	航都油	40000	否	275	4763.14	公线	34.99	13	606.1	0	3680.73	不受限		3650
3731	10kV南坪线	南坪电力调度控制中心	普惠线917开关	普惠坪(南坪)	20380	否	377	6529.83	公线	127.83	34	2214	0	3662.85	不受限		3650
3732	10kV简石线	仪陇电力调度控制中心	简石线931开关	高旭油	100000	否	377	6529.83	公线	111.81	30	1936.6	250	3690.25	不受限		3650
3733	10kV简龙线大馈线	南坪电力调度控制中心	简龙线913开关	触空建油	100000	否	595	10305.7	公线	324.38	55	5618.2	0	3656.93	不受限		3650
3734	10kV天合线大馈线	天府电力调度控制中心	天合线932开关	天保	63000	否	600	10392.3	公线	328.78	55	5694.5	0	3658.57	不受限		3650
3735	10kV安石线大馈线	蒲中电力调度控制中心	安石线917开关	安平油	16300	是	407	7049.45	公线	114.39	28	1981.2	0	3658.36	不受限		3650
3736	10kV柳龙线大馈线	蒲中电力调度控制中心	柳龙线923开关	柳高镇(蒲安)	30000	否	270	4676.54	公线	30.89	11	535	0	3673.89	不受限		3650
3737	10kV下刀四线	广汉电力调度控制中心	下刀四线934开关	下西油	106000	否	482	8348.48	公线	222.52	46	3854	0	3659.63	不受限		3650
3738	10kV百禾二线	广汉电力调度控制中心	百禾二线929开关	城望油	80000	否	302	5230.79	公线	60.94	20	1055.4	0	3722.31	不受限		3650
3739	10kV新桥线 923 大馈线	泸州电力调度控制中心	高桥线923开关	高桥	41000	是	264	4572.61	公线	26.4	10	1024	0	3658.09	不受限		3650
3740	10kV白环线	仁寿电力调度控制中心	白环线975开关	白驴子油	63000	否	450	7794.23	公线	193.09	43	3344.4	0	3670.41	不受限		3650
3741	10kV城龙线	蒲龙电力调度控制中心	城龙线915开关	金城	80000	是	455	7880.83	公线	151.96	33	2632	0	3672.66	不受限		3650
3742	10kV锐鸣线	攀枝花西区电力调度控制中心	锐鸣线973开关	锐坪油	50000	是	400	6928.2	公线	106.47	27	1844	0	3698.56	不受限		3650
3743	10kV米禾线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	米禾线	米西油	18500	否	248	4295.49	公线	10.39	4	180	0	3685.94	不受限		3650
3744	10kV八一线	南充电力调度控制中心	10kV八一线912	白雾	120000	是	482	8469.71	公线	172.78	35	3120	0	3655.78	不受限		3650
3745	10kV二铃线	广汉电力调度控制中心	二铃线923开关	35kV二铃石油	25600	否	283	4901.7	公线	42.45	15	735.2	0	3676.33	不受限		3650
3746	10kV新桥线	仁寿电力调度控制中心	板桥线976开关	土板桥油	50000	是	450	7794.23	公线	149.2	33	2584.2	0	3653.18	不受限		3650
3747	10kV双梅线大馈线	蒲阳电力调度控制中心	双梅线943开关	双梅油	50000	否	600	10392.3	公用	328.02	55	5681.3	0	3671.77	不受限		3650
3748	10kV安江一线 919 大馈线	纳溪电力调度控制中心	安江一线919开关	安富	126000	是	406	7032.13	公线	112.55	28	1949.3	0	3676.4	不受限		3650
3749	10kV蓉兴线大馈线	蒲阳电力调度控制中心	蓉兴线922开关	蓉顺油	31500	是	527	9127.51	公线	209.75	40	3632.8	0	3659.43	不受限		3650
3750	10kV思兆线大馈线	蓝鲸电力调度控制中心	思兆线915开关	思走油	100220	否	550	9526.28	公线	228.94	42	3965.3	0	3655.72	不受限		3650
3751	10kV新东线大馈线	蒲中电力调度控制中心	新东线913开关	新南油	16300	否	552	9560.92	公线	285.76	52	4949.4	0	3655.43	不受限		3650
3752	10kV小枣二线大馈线	蒲阳电力调度控制中心	小枣二线912开关	小枫油	40000	否	704	12193.64	公线	420.48	60	7282.7	0	3691.58	不受限		3650
3753	10kV望工线大馈线	蒲阳电力调度控制中心	望工线951开关	望江油	100000	否	553	9578.24	公用	141.51	26	2451	2500	3669.42	不受限		3650
3754	10kV西属线大馈线	广汉电力调度控制中心	西属线	北苏油	63000	否	420	7274.64	公线	118.14	28	2046.2	850	3650.95	不受限		3650
3755	10kV新渠二线	蒲阳电力调度控制中心	新渠二线927开关	新溪油	63000	是	482	8348.48	公线	173.33	36	3002	0	3676.78	不受限		3650
3756	10kV金宝一线大馈线	广安电力调度控制中心	金宝一线913开关	金宝	160000	是	432	7482.46	公线	133.78	31	2317	0	3668.97	不受限		3650
3757	10kV江新线	蒲阳电力调度控制中心	江新线954开关	江南	150000	是	330	5715.77	公线	51.34	17	889.2	0	3683.42	不受限		3650
3758	10kV天金线	宜宾电力调度控制中心	天金线667开关	天渔油	40000	否	300	5196.15	公线	56.47	19	978.0904	0	3698.4746	不受限		3650
3759	10kV红星线	宜宾电力调度控制中心	红星线935开关	红黑油	40000	否	400	6928.2	公线	97.29	24	1685	160	3697.56	不受限		3650
3760	10kV殷月线	宜宾电力调度控制中心	殷月线621开关	殷南油	50000	否	430	7447.82	公线	132.88	31	2301.4	0	3656.86	不受限		3650
3761	10kV杨场线	广安电力调度控制中心	杨场线974开关	杨兴油	80020	否	260	4503.33	公线	22.86	9	396	0	3657	不受限		3650
3762	10kV潭城线	蒲阳电力调度控制中心	茶坪线914开关	茶坪油	6300	是	380	6581.79	公线	90.67	24	1570.4	0	3685.03	不受限		3650
3763	10kV邵宝路	那江隆电力调度控制中心	邵宝路914开关	邵江	2*63000	否	600	10392.3	公线	327.62	55	5674.3	0	3678.77	不受限		3650
3764	10kV滑晶路	城西配调	滑晶路940开关	仁里西	2*63000	否	473	8192.6	专线	214.89	45	3723.9	0	3651.44	不受限		3650
3765	10kV森林线	广汉电力调度控制中心	森林线906开关	双泉井变油	20780	否	600	10392.3	公线	552.36	92	6790	5880	3653.07	不受限		3650
3766	10kV香林路	彭州电力调度控制中心	香林线924开关	香林	104000	否	510	8833.46	公线	247.97	49	4294.8	0	3655.31	不受限		3650
3767	10kV银都线	蒲阳电力调度控制中心	银都线936开关	都江油	50000	否	599	10374.8	公线	328.08	55	5682.4	0	3655.78	不受限		3650
3768	10kV龙阳二路大馈线	广汉电力调度控制中心	龙阳二路923开关	龙明油	80000	是	600	10392.3	公线	327.08	55	5672.7	0	3665.96	不受限		3650
3769	10kV新工二路	广汉电力调度控制中心	新工二路961开关	新半油	102300	否	486	8417.77	公线	225.31	46	3902.4	0	3673.59	不受限		3650
3770	10kV柳胥二路	蒲阳电力调度控制中心	柳胥二路924开关	柳节油	126000	是	277	4797.78	公线	8.96	3	155.2	0	3683.02	不受限		3650
3771	10kV黑狮路专线	成都配调	黑狮路 908	泰安	3*50000	否	473	8192.6	专线	214.73	45	3719.2	0	3654.14	不受限		3650
3772	10kV益晖线	成都配调	益晖线 948	益龙油	3*63000	否	473	8192.6	公线	212.01	45	3687.6	0	3665.74	不受限		3650
3773	10kV澎溪线	天府电力调度控制中心	澎溪线921开关	量子坪	16000	是	330	5196.15	公线	56.81	19	984	0	3692.53	不受限		3650
3774	10kV晶商一路	成都配调	晶商一路 927	晶富润	3*63000	否	473	8192.6	专线	212.06	45	3688.8	0	3684.54	不受限		3650
3775	10kV蓉思路	新都电力调度控制中心	蓉思线904开关	蓉富路	166000	是	500	8660.25	公线	236.61	47	4098.1	0	3666.12	不受限		3650
3776	10kV德阳路	成都配调	德阳线927	星源	2*63000+50000	否	473	8192.6	专线	213.39	45	3696	0	3677.34	不受限		3650
3777	10kV平河线	邛崃电力调度控制中心	平河线932开关	平乐	100000	否	503	8712.22	公线	241.8	48	4188	0	3653	不受限		3650
3778	10kV大邛线	蒲阳电力调度控制中心	大邛线910开关	大邛	107500	否	480	8313.84	公线	219.4	46	3800	0	3682.46	不受限		3650
3779	10kV平天线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平天线930开关	平乐	100000	是	503	8712.22	公线	190.29	38	3295.9	0	3673.88	不受限		3650
3780	10kV中天路	成都配调	中天路	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	215.38	46	3730.4	0	3642.94	不受限		3650
3781	10kV华锦线	成都配调	华锦线920	新信	2*50000	否	409	7084.09	专线	159.86	39	2768.8	0	3650.68	不受限		3650
3782	10kV西江路	成都配调	西江路907	长景路	2*63000	否	473	8192.6	公线	169.62	36	2937.9	0	3616.18	不受限		3650
3783	10kV临航线大馈线	德昌电力调度控制中心	10kV大临线954开关	大临桥油	4480	否	300	5196.15	公线	60.05	20	1040	0	3636.51	不受限		3650
3784	10kV龙飞路	天府电力调度控制中心	龙飞线961开关	环城	126000	是	550	9526.28	专线	230.21	42	3987.3	0	3633.72	不受限		3650
3785	10kV新正二线	大英电力调度控制中心	新正二线 999 开关	新林	63000	否	550	9526.28	公线	286.09	52	4955	0	3618.65	不受限		3600
3786	10kV桂花线	新都电力调度控制中心	桂花线924开关	桂湖	189000	是	500	8660.25	公线	241.11	48	4176	0	3618.22	不受限		3600
3787	10kV长城北线	青白江电力调度控制中心	长城北线957开关	幸福	2*50000	是	600	10392.3	公线	271.22	45	4697.5	0	3616.34	不受限		3600
3788	10kV卡二八线大馈线	天府电力调度控制中心	卡二八线938	华安	120000	否	503	8712.22	公线	243.19	48	4212	0	3629	不受限		3600
3789	10kV龙悦线	蒲中电力调度控制中心	龙悦线917开关	城龙油	90000	是	400	6928.2	公线	153.1	38	2617	0	3618.38	不受限		3600
3790	10kV龙城路	蒲中电力调度控制中心	龙城路914开关	龙星油	10000	是	518	8972.02	公线	204.91	40	3540.1	0	3628.52	不受限		3600
3791	10kV龙兵线	蒲中电力调度控制中心	龙兵线936开关	城龙油	105000	是	248	4295.49	公线	14.27	6	247.2	0	3618.74	不受限		3600
3792	10kV天泉路	彭州电力调度控制中心	天泉线912开关	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	574.4	96	6651	2600	3635.38	不受限		3600
3793	10kV青园线	蒲阳电力调度控制中心	青园线938开关	青体油	120000

3869	10kV 杨坪二线 X 馈线	避险地力调度控制中心	杨坪二线 982 开关	仙人桥站	126000	类	569	9855.37	公司	249.08	44	4314	0	3570.3	不受限	3550
3870	10kV 新 4 线 X 馈线	江油电力调度控制中心	新双线 902 开关	新安站	5000	室	353	6154.14	公司	112.82	32	1950.6	0	3552.13	不受限	3550
3871	10kV 太老线 X 馈线	江油电力调度控制中心	太永线 913 开关	太白站	100000	室	600	10392.3	公司	334.47	56	5793.1	0	3559.97	不受限	3550
3872	10kV 安重线 X 馈线	江油电力调度控制中心	安重线 914 开关	金山站	15100	室	306	5300.08	公司	69.44	23	1202.7	0	3567.37	不受限	3550
3873	10kV 干丽线	盐亭电力调度控制中心	干丽线 913 开关	牛佛站	20100	室	345	5975.58	公线	69.36	20	1201.3	0	3579.16	不受限	3550
3874	10kV 雨灵线	江安电力调度控制中心	雨灵线 911 开关	雨新站	6300	室	260	4503.33	公用	27.48	11	476	0	3577	不受限	3550
3875	10kV 灵龙线	涪城电力调度控制中心	灵龙线 969 开关	涪城站	129000	室	430	7447.82	公线	138.91	32	2405.9	0	3552.36	不受限	3550
3876	10kV 雪团线	盐亭电力调度控制中心	雪团线 953 开关	界安站	40000	室	430	7447.82	公线	136.55	32	2365	0	3593.26	不受限	3550
3877	10kV 城源 II 线	盐亭电力调度控制中心	城源 II 线	城中站	63000	室	380	6581.79	公线	98.33	26	1703	0	3562.43	不受限	3550
3878	10kV 大成线	三台电力调度控制中心	大成线 939 开关	大青站	100000	室	465	8573.61	公线	237.73	48	4117.5	0	3568.79	不受限	3550
3879	10kV 元东二线	仁寿电力调度控制中心	元东二线 925 开关	元通站	100000	室	482	8348.48	公线	228.39	47	3955.8	0	3557.83	不受限	3550
3880	10kV 新 II 回	仁寿电力调度控制中心	新新 II 回 966 开关	杜寿站	8000	室	495	8573.61	公线	188.45	38	3264	0	3594.92	不受限	3550
3881	10kV 阳江 I 线	江油电力调度控制中心	阳江 I 线 647 开关	赵南站	50000	室	430	7447.82	公线	136.49	32	2364	0	3594.26	不受限	3550
3882	10kV 顺城线	江油电力调度控制中心	顺城线 955 开关	大顺站	50000	室	430	7447.82	公线	179.2	42	3103.7	0	3599.34	不受限	3550
3883	10kV 望龙线	盐亭电力调度控制中心	望龙线 953 开关	望龙站	30160	室	428	7413.18	公线	178.56	42	3092.7	0	3579.16	不受限	3550
3884	10kV 赤达线	成都配调	赤达线 912	赤虎桥	2*63000	室	473	8192.6	公线	170.68	36	2956.1	0	3597.98	不受限	3550
3885	10kV 宝隆线	成都配调	宝隆路 925 开关	宝龙	160000	室	473	8192.6	公线	218.01	46	3776	0	3597.34	不受限	3550
3886	10kV 花南线	盐亭电力调度控制中心	花南线 916 开关	35kV 花开站	8000	室	281	4867.06	公线	47.11	17	816	0	3564.35	不受限	3550
3887	10kV 太昌线	彭州电力调度控制中心	太昌线 904	太通	2*31500	室	553	9578.24	公线	292.24	53	5061.6	0	3558.82	不受限	3550
3888	10kV 德景线	彭州电力调度控制中心	德景线 912 开关	德源	100000	室	400	6928.2	公线	152.38	38	2639.2	0	3596.18	不受限	3550
3889	10kV 界华一线	青白江电力调度控制中心	界华一线 942 开关	界场站	126000	室	482	8348.48	公线	226.91	47	3930.1	0	3583.53	不受限	3550
3890	10kV 官南线	彭州电力调度控制中心	官南线 912 开关	官全	2*40000	室	390	6755	公线	106.73	27	1848.5	0	3555.5	不受限	3550
3891	10kV 双星线	龙泉电力调度控制中心	双东线 913 开关	前江站	90000	室	516	8937.18	公线	259.08	50	4487.2	0	3556.44	不受限	3550
3892	10kV 洪优线	成都配调	洪滨线 950 开关	洪家桥	153000	室	473	8192.6	公线	218.48	46	3784	0	3589.34	不受限	3550
3893	10kV 江竹线	新都电力调度控制中心	江竹线 916 开关	繁江	160000	室	500	8660.25	公线	193.82	39	3357	0	3571.2	不受限	3550
3894	10kV 羊工八线 X 馈线	双流电力调度控制中心	羊工八线 914 开关	羊安	120000	室	503	8712.22	公线	245.96	49	4260	0	3581	不受限	3550
3895	10kV 正北线	成都配调	正北路 929	正积街	2*63000	室	473	8192.6	公线	170.9	36	2960	0	3594.08	不受限	3550
3896	10kV 归红一线	温江电力调度控制中心	归红一线 922 开关	万春	126000	室	553	9578.24	公线	160	100	4320	4320	3552.59	不受限	3550
3897	10kV 平元线 X 馈线	双流电力调度控制中心	平元线 907 开关	平头	100000	室	503	8712.22	公线	196.08	39	3396.1	0	3573.68	不受限	3550
3898	10kV 临沿路 X 馈线	双流电力调度控制中心	临沿路 922	临沿	300000	室	600	10392.3	公线	332.49	55	5758.8	0	3594.27	不受限	3550
3899	10kV 玉蜀线	双流电力调度控制中心	玉蜀线 944	玉蜀	163500	室	600	10392.3	公线	334.08	56	5786.4	0	3585.67	不受限	3550
3900	10kV 寿花路 X 馈线	温江电力调度控制中心	寿花路 924	寿安	100000	室	550	9526.28	公线	290.65	53	5034	0	3539.65	不受限	3500
3901	10kV 河星线	成都配调	河星线 917	新川	2*63000	室	473	8192.6	公线	173.04	37	3007.5	0	3594.08	不受限	3500
3902	10kV 东隆线	新都电力调度控制中心	东隆线 924 开关	龙桥	80000	室	505	8746.86	公线	250.02	50	4330.3	0	3541.87	不受限	3500
3903	10kV 广羚线	崇州电力调度控制中心	广羚线 915 开关	广源	117000	室	586	10149.82	公线	265.68	45	4601.8	0	3518.26	不受限	3500
3904	10kV 长博路	温江电力调度控制中心	长博线 907 开关	长安桥	106000	室	400	6928.2	公线	97.09	29	2030	0	3522.56	不受限	3500
3905	10kV 两好线	成都配调	两好线 958	两一环	2*50000	室	473	8192.6	公线	175.29	37	3036	0	3518.08	不受限	3500
3906	10kV 三环线	新都电力调度控制中心	三环线 975 开关	三环	120000	室	505	8746.86	公线	205.46	41	3558.8	769	3524.57	不受限	3500
3907	10kV 前捷线	青白江电力调度控制中心	前捷线 993 开关	前进	2*50000	室	520	8660.25	公线	196.02	39	3395	0	3533.2	不受限	3500
3908	10kV 大军线	青白江电力调度控制中心	大军线 933 开关	大源	2*40000	室	600	10392.3	公线	335.27	56	5806.8	0	3546.27	不受限	3500
3909	10kV 观兴线	龙泉电力调度控制中心	观兴线 926 开关	前江站	80000	室	629	10894.6	公线	363.38	58	6293.7	0	3511.44	不受限	3500
3910	10kV 龙友路 X 馈线	彭州电力调度控制中心	龙友线 910 开关	安龙	100000	室	600	10392.3	公线	276.3	46	4785.6	0	3528.24	不受限	3500
3911	10kV 金罗路	龙泉电力调度控制中心	金罗路 926 开关	金苑站	49500	室	486	8417.77	公线	213.46	44	3697.2	370	3508.79	不受限	3500
3912	10kV 观雪线	龙泉电力调度控制中心	观雪线 914 开关	观音站	11360	室	300	5196.15	公线	96.24	12	827.6	0	3529.32	不受限	3500
3913	10kV 里龙路	龙泉电力调度控制中心	里龙路 912 开关	里安站	6300	室	380	6581.79	公线	99.75	26	1727.8	0	3537.83	不受限	3500
3914	10kV 云玉线 X 馈线	龙泉电力调度控制中心	云玉线 923 开关	云龙	24500	室	600	10392.3	公线	217.37	46	3764.8	1000	3540.04	不受限	3500
3915	10kV 大东路	仁寿电力调度控制中心	大东路 925	大塘站	126000	室	555	9612.88	公线	241.23	43	4178.1	0	3512.2	不受限	3500
3916	10kV 前照线	温江电力调度控制中心	前照线 913 开关	柏家桥站	80000	室	505	8746.86	公线	200.05	40	3464.9	0	3532.59	不受限	3500
3917	10kV 第八一路 915 X 馈线	温江电力调度控制中心	第八一路 915 开关	安华站	22000	室	377	6529.83	公线	97.09	26	1680.6	0	3543.26	不受限	3500
3918	10kV 崇巴线	崇州电力调度控制中心	崇巴线 917 开关	春风站	80000	室	300	5196.15	公线	66.56	22	1152.8	0	3523.73	不受限	3500
3919	10kV 车下线	青白江电力调度控制中心	车下线 938 开关	五都站	63000	室	352	6096.82	公线	180.47	5100	3125.8	1375	3522.46	不受限	3500
3920	10kV 蛋水线	成都配调	蛋水线 912 开关	蛋石路	41600	室	290	5022.95	公线	56.35	19	976	0	3544.66	不受限	3500
3921	10kV 印中线	都江堰电力调度控制中心	印中线 906	幼江	2*63000	室	600	10392.3	公线	337.39	56	5843.8	0	3509.47	不受限	3500
3922	10kV 工南线 X 馈线	蛋水电力调度控制中心	工南线 919 开关	工业北路	40000	室	321	5559.38	公线	52.42	16	908	0	3535.9	不受限	3500
3923	10kV 黄民路_专线	成都配调	黄民路 926	黄田坝	2*50000	室	473	8192.6	公线	222.54	47	3854.4	0	3518.94	不受限	3500
3924	10kV 金双线	成都配调	金双路 916	金华街	2*50000	室	473	8192.6	公线	176.21	37	3052	0	3502.08	不受限	3500
3925	10kV 碧雪线	彭山电力调度控制中心	碧雪线 936 开关	碧某站	20000	室	275	4763.14	公线	45.27	16	784	0	3522.83	不受限	3500
3926	10kV 山镇线 914 线路	中江电力调度控制中心	山镇路 914 开关	松山站	100000	室	553	9578.24	公线	294.8	53	5106	0	3514.42	不受限	3500
3927	10kV 天成线	中江电力调度控制中心	天成线 977 开关	天池站	40200	室	380	6581.79	公线	100.18	26	1735.1176	1500	3530.31645	不受限	3500
3928	10kV 凡蜀路 924 线路	中江电力调度控制中心	凡蜀路 924 开关	凡蜀路	16300	室	400	6928.2	公线	156.28	39	2706.7	0	3528.68	不受限	3500
3929	10kV 长春线 X 馈线	仲裁电力调度控制中心	长春线 904 开关	长卿站	63000	室	600	10392.3	公用	336.78	56	5833	0	3520.07	不受限	3500
3930	10kV 凯开二线 921 和路 921 和路	蒲开二线 921 和路	凯开线	凯屏站	81000	室	225	3897.11	公线	22.5	10	1024	0	3507.4	不受限	3500
3931	10kV 高凤线 X 馈线	盐亭电力调度控制中心	高凤线 914 开关	高灯站	10000	室	316	5473.28	公线	79.96	25	1384.9	0	3541.05	不受限	3500
3932	10kV 某东线	大英电力调度控制中心	某东线 911 开关	蓬某	100000	室	553	9578.24	公线	239.14	43	4141.9	0	3520.69	不受限	3500
3933	10kV 长蓬二线	安岳电力调度控制中心	长蓬二线 924 开关	长盛站	31500	室	597	10340.34	公线	274.65	46	4757	0	3515.27	不受限	3500
3934	10kV 大松线	大英电力调度控制中心	大松线 913 开关	大座	18800	室	400	6928.2	公线	115.47	29	2000	0	3542.56	不受限	3500
3935	10kV 辛蓬一线 666 X 馈线	大英电力调度控制中心	辛蓬一线 967	齐家	63000	室	400	7053.3	公线	121.78	30	2109.2	0	3516.5	不受限	3500
3936	10kV 悦迁线	蒲开电力调度控制中心	悦迁线 952 开关	包座站	2000	室	275	4763.14	公线	45.03	16	780	0	3500.83	不受限	3500
3937	10kV 前明线	蒲开电力调度控制中心	前明线 923 开关	永坪河站	10000	室	230	3983.72	公线	3.87	2	67	0	3518.35	不受限	3500
3938	10kV 柏明线 X 馈线	蒲开电力调度控制中心	柏明线 914 开关	柏坪站	10000	室	316	5473.28	公线	81.53	26	1412	0	3513.95	不受限	3500
3939	10kV 蒂明二线 X 馈线	蒲开电力调度控制中心	蒂明二线 916 开关	蒂明站	31500	室	527	9127.91	公线	219.03	42	3793.6	0	3508.73	不受限	3500
3940	10kV 小团二线	蒲开电力调度控制中心	小团二线 915 开关	小桥站	22000	室	400	6928.2	公线	117.93	29	2042.3	0	3500.06	不受限	3500
3941	10kV 燕思线 X 馈线	自贡电力调度控制中心	燕思线 929 开关	燕子山站	80300	室	380	6581.79	公线	100.32	26	1737.8	0	3527.83	不受限	3500
3942	6kV 东北线	攀枝花西区电力调度控制中心	东北线 621 开关	红星站	8000	室	300	5196.15	公线	36.7	12	635.7	0	3521.22	不受限	3500
3943	10kV 广元线	广元电力调度控制中心	广元线 934 开关	云雷荣站	156000	室	585	10132.5	公线	322.58	55	5587	0	3512.25	不受限	3500
3944	10kV 航东北线	仁寿电力调度控制中心	航东北线 997 开关	上蚁桥站	50000	室	400	6928.2	公线	117.83	29	2040.8	0	3501.7	不受限	3500
3945	10kV 王镇线	广元电力调度控制中心	王镇线 912 开关	35kV 王东站	6300	室	283	4901.7	公线	51.79	18	897	0	3514.53	不受限	3500
3946	10kV 歌南线	蒲开电力调度控制中心	歌南	南堂	360000	室	380	6581.79	公线	101.58	27	1759.4	0	3506.03	不受限	3500
3947	10kV 东环一线	眉山电力调度控制中心	东环一线 913 开关	东环站	81500	类	255	4416.73	公线	148.9	58	2579	0	3533.38	不受限	3500
3948	10kV 白王线	蒲开电力调度控制中心	白好线	白好路	10000	室	423	7326.57	公线	129.89	31	2320	0	3541.26	不受限	3500
3949	10kV 旭飞线	蒲溪电力调度控制中心	旭飞线 911 开关	幸福	91500	室	540	9353.07	公线	227.31	42	3937	0	3545.46	不受限	3500
3950	10kV 飞飞线	仁寿电力调度控制中心	飞飞线 923 开关	齐龙站	40000	室	280	4849.74	公线	20.59	7	356.6	0	3523.19	不受限	3500
3951	10kV 中明线 X 馈线	蒲开电力调度控制中心	中明线 971 开关	中明站	126000	室	428	7413.18	公线	182.49	43	3160.8	0	3511.06	不受限	3500
3952	10kV 红机线 X 馈线	威远电力调度控制中心	红机线 914 开关	新场站	18000	室	278	4815.1	公线	17.67	6	305	0	3546.08	不受限	3500
3953	10kV 城南线 X 馈线	眉山电力调度控制中心	横眉线 924 开关	横龙山站 (揭中)	10000	室	377	6529.83	公线	136.72	36	2368	0	3508.83	不受限	3500
3954	10kV 东北线 X 馈线	新都电力调度控制中心	东北线 927 开关	东北站	50000	室	553	9578.24	公线	293.3	53	5080	0	3540.42	不受限	3500
3955	10kV 东华路 X 馈线	天府电力调度控制中心	东华路 907 开关	东升	50000	室	400	6928.2	公线	157.45	39	2727	0	3508.38	不受限	3500
3956	10kV 晋合线 X 馈线	晋山电力调度控制中心	晋合线 927 开关	晋山站	102400	室	580	10045.89	公线	259.51	45	4494.7	0	3542.01	不受限	3500
3957	10kV 集桂线	蒲溪电力调度控制中心	集桂线 935 开关	集山站	100000	室	553	9578.24	公线	294.17	53	5095	0	3525.42	不受限	3500
3958	10kV 李坪线	蒲溪电力调度控制中心	李坪线 925 开关	李渡站	10000	室	345.1	5977.31	公线	73.06	21	1275.3	0	3506.05	不受限	3500
3959	10kV 龙马线	青白江电力调度控制中心	龙马线 966	龙台站	63000	室	225	3897.11	公线	200	90	1732	0	3507.4	不受限	3500
3960	10kV 城北线 X 馈线	宁南电力调度控制中心	城北线 912 开关	城中站	26000	室	275	4763.14	公线	43.47	16	752.9	0	3533.93	不受限	3500
3961	10kV 新五线	温江电力调度控制中心	新五线 957	杜柳站	40000	室	275	4763.14	公线	44.73	16	774.8	0	3512.03	不受限	3500
3962	10kV 平世线	通江电力调度控制中心	10kV 平世线 955	平溪站	8000	室	240	4156.92	公线	13.8	6	239	0	3502.23	不受限	3500
3963	10kV 观前线 X 馈线	仪陇电力调度控制中心	观前线 922 开关	观堂站 (仪陇)	30000	室	377	6529.83	公线	96.8	26	1676.5	0	3547.36	不受限	3500
3964	10kV 天兴线 922 X 馈线	合东北电力调度控制中心	10kV 第天兴线 922 开关	鲁柳站	7500	室	335	5802.37	公线	99.32	30	1720.1	0	3513.83	不受限	3500
3965	10kV 重天线	南部电力调度控制中心	10kV 重天线 915	共重站 (南部)	20000	室	377	6529.83	公线	135.92	36	2354.1	0	3522.75	不受限	3500
3966	10kV 甘干线	蒲溪电力调度控制中心	甘中线 904 开关	开展站	20000	室	271	4693.86	公线	8.47	1	81	250	3496.99	不受限	3500
3967	10kV 上海线	石柱电力调度控制中心	上海线 951 开关	上黎站	2500	室	250	4330.13	公线	128.09	51	2218.5	0	3464.1	不受限	3450
3968	10kV 彭匠一线	南城电力调度控制中心	10kV 龙匠一线 917 开关	龙观站	100400	室	440	7621.02	公线	151.5	34	2624	0	3472.82	不受限	3450
3969	10kV 彭匠二线	南城电力调度控制中心	10kV 彭匠二线 922	彭王站	100000	室	525	9093.27	公线	272.66	52	4723.5	0	3462.44	不受限	3450
3970	10kV 敬双线	石柱电力调度控制中心	敬双线 913 开关	敬金站	10000	室	345	5975.58	公线	110.16	32	1908	0	3470.02	不受限	3450
3971	10kV 环荆线 南江站	南江电力调度控制中心	10kV 环荆线 854	南江站	90000	室	600	10392.3	公线	338.73	56	5866.8	0	3488.27	不受限	3450
3972	10kV 长黑线	通江电力调度控制中心	10kV 长黑线 958	洪洋站	11300	室	300	5196.15	公线	70.59	29	1222.7	0	3453.83	不受限	3450
3973	10kV 南兴线	南城电力调度控制中心	10kV 南兴线 915 开关	高厚子站	100000	类	335	5802.37	公线	68.66	20	1189.2	0	3452.7	不受限	3450
3974	10kV 永文线	石柱电力调度控制中心	永文线 915 开关	永乐镇(仪陇)	16300	室	377	6529.83	公线	102.33	27	1772.4	0	3461.46	不受限	3450
3975	10kV 韩庙 II 回	巴州电力调度控制中心	10kV 韩庙 II 回 919	韩家坝站	100000	室	525	9093.27	公线	273.06	52	4729.4	0	3454.54	不受限	3450
3976	10kV 和体线	五通桥电力调度控制中心	和体线 912 开关	和平站	16000	室	380	6581.79	公线	103.46	27	1792	0	3473.43	不受限	3450
3977	10kV 巴州二线	巴州电力调度控制中心	10kV 巴州二线 929	平天站	100000	室	525	9093.27	公线	271.15	52	4696.4	0	3467.54	不受限	3450
3978	10kV 车环一线 X 馈线	高坪电力调度控制中心	车环一线 913 开关	河东站	130000	室	595	10305.7	公线	333.65	56	5778.8	0	3496.33	不受限	3450
3979	10kV 容园二线 X 馈线	南充电力调度控制中心	容园 II 回 947 开关	五容站	100000	室	553	9578.24	公线	242.25	44	4195.8	0	3466.79	不受限	3450
3980	10kV 白兴线	威远电力调度控制中心	白兴线 912 开关	白王站	1260	室	300	5196.15	公线	77.99	13	616	0	3468.52	不受限	3450
3981	10kV 荣周线 X 馈线	蒲东电力调度控制中心	荣周线 925 开关	五容站	100000	室	553	9578.24	公线	296.03	54	5127.3	0	3493.12	不受限	3450
3982	10kV 江中二线 X 馈线	蒲东电力调度控制中心	江中 II 线 922	顾江站	126000	室	553	9578.24	公线	397.21	53	6875.7	750	3464.89	不受限	3450
3983	10kV 红屋线	蒲溪电力调度控制中心	红屋线 916 开关	红桥站	136000	室	300	5196.15	公线	69.69	23	1207	0	3460.53	不受限	3450
3984	10kV 大强线	蒲溪电力调度控制中心	大强线 916 开关	大石	16300	室	377	6529.83	公线	100.37	27	1741.9	0	3481.96	不受限	3450
3985	10kV 白团一线	攀枝花西区电力调度控制中心	白团一线 972 开关	河石周边	40000	室	400	6928.2	公线	118	29	2043.3	0	3498.76	不受限	3450
3986	10kV 兰城西线	洪雅电力调度控制中心	洪城西线 918 开关	洪川站	100000	室	600	10392.3	公线	279.74	47	4845.1	0	3468.74	不受限	3450
3987	10kV 甘环线	仁寿电力调度控制中心	甘环线 902 开关	通安站	40000	室	350	6052.18	公线	115.65	33	2003	0	3462.86	不受限	3450
3988	10kV 王新二线	眉山电力调度控制中心	王新二线 913 开关	王新站	50000	室	423	7326.57	公线	365.48	86	6330.3	2450	3461.26	不受限	3450
3989	10kV 恒丁线 913 X 馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	恒丁线 913 开关	那达站	3150	室	240	4156.92	公线	16.61	7	287.7	0	3453.53	不受限	3450
3990	10kV 都沙线	乐山电力调度控制中心	10kV 都沙线 913 开关	都文	16000	室	308	5334.72	公线	96.08	31	780	0	3457.78	不受限	3450
3991	10kV 望龙线 X 馈线	蒲东电力调度控制中心	望龙线 916 开关	望北站	100000	室	553	9578.24	公用	286.19	54	5130	0	3490.42	不受限	3450
3992	10kV 合城一线 X 馈线	江油电力调度控制中心	合城一线 914 开关	会昌站	50000	室	653	11310.29	公线	322.4	49	5583.9	0	3464.33	不受限	3450
3993	10kV 元永线 X 馈线	蒲溪电力调度控制中心	元永线 923 开关	元凤站	1770000	室	465	7054.81	公线	117.32	29	2032	100	3479.85	不受限	3450
3994	10kV 高天线 X 馈线	蒲溪电力调度控制中心	高天线 924 开关	高峰站	28300	室	460	7967.43	公线	164.32	36	2876.2	0	3497.74	不受限	3450
3995	10kV 月桃线 X 馈线	江油电力调度控制中心	10kV 月桃线 914 开关	九里站	40000	室	480	8313.84	公线	164.22	32	2868.8	0	3454.67	不受限	3450
3996	10kV 谷甘线	蒲溪电力调度控制中心	谷甘线 921 开关	谷谷站	50000	室	500	8660.25	公线	162.22	32	2809.6	630	3488.6	不受限	3450
3997	10kV 乡城六线	蒲溪电力调度控制中心	乡城六线 962 开关	乡龙站	90000	室	553	9578.24	公线	240.95	44	4173.3	0	3489.29	不受限	3450
3998	10kV 大码线 X 馈线	自贡电力调度控制中心	大码线 934 开关	大成	362000	室	600	10392.3	公线	338.16	56	5857	0	3498.07	不受限	3450
3999	10kV 云江线 X 馈线	蒲溪电力调度控制中心	云江线 921 开关	青云河站	3150	类	265	4589.93	公线	11.7	4	202.7	0	3469.24	受限	3450
4000	10kV 甲顺线 X 馈线	江油电力调度控制中心	甲顺线 901 开关	甲华站	4000	室	400	6928.2	公用	119.2	30	2064.8	0	3477.96	不受限	3450
4001	10kV 马塔线	蒲溪电力调度控制中心	马塔线 914 开关	马塔站	51000	室	373	6460.55	公线	95.3	26	1650.6	63	3454.84	不受限	3450
4002	10kV 羊川线	蒲溪电力调度控制中心	羊川线 917 开关	东羊站	92000	室	503	8712.22	公线	201.09	40	3482.8	0	3486.98	不受限	3450
4003	10kV 碧明线	蒲溪电力调度控制中心	碧明线 973 开关	碧某站	22000	室	350	6052.18	公线	115.6	33	2002.2	0	3483.76	不受限	3450
4004	10kV 东乐线 X 馈线	广安电力调度控制中心	东乐线 922 开关	饶东站	100000	室	420	7274.61	公线	136.06	32	2356.5	0	3463.19	不受限	3450
4005	10kV 前江 I 线	蒲溪电力调度控制中心	前江线 954 开关	碧新站	82000	室	300	5196.15	公线	37.98	13	657.8336	0	3499.1064	不受限	3450
4006	10kV 明千线	江油电力调度控制中心	明千线 912 开关	明威站	10000	室	300	5196.15	公线	68.59	23	1188

4299	10kV景西线	巴州电力调度控制中心	10kV景西线924	景王街	100000	否	400	6928.2	公线	173.42	43	3003.6	0	3231.78	不受限	3200
4300	10kV油南线	万能电力调度控制中心	10kV.油南线914千米	油前南油	40000	是	300	5196.15	公线	52.66	18	912	0	3244.92	不受限	3200
4301	10kV普柳线	万能电力调度控制中心	10kV.普柳线924开关	普花油	6300	是	300	5196.15	公线	52.66	18	912	0	3244.92	不受限	3200
4302	10kV宝展线	通川电力调度控制中心	10kV.宝展！#915引开关	原宝油	81500	是	552	9560.92	公线	256.21	46	4437.8	0	3213.94	不受限	3200
4303	10kV.宝城二线	通川电力调度控制中心	10kV.宝城二线969开关	宝莱油	50000	是	552	9560.92	公线	254.9	46	4414.8	0	3233.94	不受限	3200
4304	10kV前进线	成都配调	前进路915	前前路	2*50000	否	473	8192.6	专线	240.83	51	4171.2	0	3202.14	不受限	3200
4305	10kV西一线	成都配调	10kV.西侧一线960开关	火烧油	100000	否	595	10305.7	公线	350.65	59	6073.2	0	3201.93	不受限	3200
4306	10kV前王线	万能电力调度控制中心	10kV.前王线921开关	前塘油	16300	否	400	6928.2	公线	169.5	42	2935.7	0	3299.68	受限	3200
4307	10kV五白线	仁寿电力调度控制中心	五白线943开关	大螺站	100000	否	255	4416.73	公线	42.21	17	731	0	3244.06	不受限	3200
4308	10kV铜平线	仁寿电力调度控制中心	铜平线953开关	大螺站	50000	是	430	7467.82	公线	158.78	37	2750	0	3208.26	不受限	3200
4309	10kV岳百线大馈线	岳池电力调度控制中心	岳百线924开关	岳口站	100000	否	260	4503.33	专线	47.86	18	829	0	3224	不受限	3200
4310	10kV郭双二线	郭双二线947开关	柏树二线947开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	132.6	33	2295.7	0	3245.86	不受限	3200
4311	10kV成大线	仁寿电力调度控制中心	成大线931开关	成安站	8000	否	300	5196.15	公线	84.28	28	1459.8	0	3216.73	不受限	3200
4312	10kV中松线917#线路	中江电力调度控制中心	中松线915开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	255	46	4416.6	0	3245.99	不受限	3200
4313	10kV南平路大馈线（红股）	营州电力调度控制中心	南平线944开关	南风	315000	是	586	10149.82	公线	345.64	42	4254.4	630	3235.46	不受限	3200
4314	10kV前进路	成都配调	前进路936	前前路	2*50000	否	473	8192.6	专线	240.83	51	4171.2	0	3202.14	不受限	3200
4315	10kV文马线	成都配调	文马线930	文杨街	2*63000	是	473	8192.6	公线	191.64	41	3319.2	0	3234.88	不受限	3200
4316	10kV龙复线	蓬溪电力调度控制中心	龙复线914开关	龙蓬	126000	否	500	8660.25	公线	264.12	53	4574.5	0	3219.72	不受限	3200
4317	10kV环亚线	成都配调	环亚路906	中环亚	2*50000	否	473	8192.6	专线	240.88	51	4172	0	3201.34	不受限	3200
4318	10kV桥梁二线	成都配调	桥梁二路926	金桥子	2*100000	否	473	8192.6	公线	238.61	50	4132.8	0	3240.54	不受限	3200
4319	10kV章红线	蓬山红电力调度控制中心	章红线910开关	章寨	2*50000	否	600	10392.3	专线	354.26	59	6135.8	0	3217.27	不受限	3200
4320	10kV红华线	蓬山红电力调度控制中心	红华线916开关	双塘	2*40000	否	600	10392.3	专线	353	59	6114	0	3239.07	不受限	3200
4321	10kV华界线	蓬溪电力调度控制中心	华界线951开关	35kV华界路站	22300	否	341	5908.23	公线	119.71	35	2073.1	0	3242.36	不受限	3200
4322	10kV曹电一线	舟江电力调度控制中心	曹电一线914开关	曹楼站	80000	是	423	0	公线	150.86	36	2612.9	0	3248.36	不受限	3200
4323	10kV前南线	剑南电力调度控制中心	前南线923开关	35kV前老站	63000	是	330	5715.77	公线	78.81	24	1365	0	3207.62	不受限	3200
4324	10kV李家线	蓬溪电力调度控制中心	李家线913千米开关	35kV李子坝	10000	是	423	7326.57	公线	151.44	36	2623	0	3238.26	不受限	3200
4325	10kV岳存线	剑南电力调度控制中心	岳存线914开关	35kV岳天山站	10000	是	423	7326.57	公线	153.35	36	2656	0	3205.26	不受限	3200
4326	10kV南河线	剑南电力调度控制中心	南河线924开关	35kV南河站	10000	是	423	7326.57	公线	194.11	46	3362	0	3211.91	不受限	3200
4327	10kV五谷二线	蓬中电力调度控制中心	五谷二线938开关	城北站	90000	是	600	10392.3	公线	355.1	59	6150.4	0	3202.67	不受限	3200
4328	10kV东观线	蓬溪电力调度控制中心	东观线923开关	35kV东观站	32000	是	453	7846.19	公线	175.98	39	3048	0	3228.95	不受限	3200
4329	10kV鹤凤线	船舶电力调度控制中心	鹤凤线941开关	鹤鹤桥	128000	否	600	10392.3	公线	355.25	59	6153	0	3203.07	不受限	3200
4330	10kV阳福路大馈线	蓬中电力调度控制中心	阳福路913开关	高阳站	22500	是	600	10392.3	公线	293.37	49	5081.1	0	3232.74	不受限	3200
4331	10kV双东线	蓬溪电力调度控制中心	双东线928开关	新红站	80000	否	425	7361.29	公线	198.2	47	3432.3	0	3192.2	不受限	3200
4332	10kV单石线	蓬溪电力调度控制中心	单石线914开关	35kV单路站	22300	否	473	8192.6	公线	356.15	41	2704.6	0	3172.25	不受限	3150
4333	10kV.父河线	剑南电力调度控制中心	父河线913开关	35kV.元山站	20000	是	423	7326.57	公线	154.71	37	2679.9	0	3181.66	不受限	3150
4334	10kV.东圈一路	蓬中电力调度控制中心	东圈一路926开关	龙坝	50000+60000	否	553	9578.24	公线	313.22	57	5425	0	3195.42	不受限	3150
4335	10kV博望一线大馈线	蓬阳电力调度控制中心	博望一线936开关	塘坊街	102000	是	600	10392.3	公线	238.66	40	4123.2	1000	3190.64	不受限	3150
4336	10kV平灵线	新蓬电力调度控制中心	平灵线910开关	兴盛	100000	否	360	6235.38	公线	141.66	39	2453.6	0	3158.24	不受限	3150
4337	10kV蓬水路	船舶电力调度控制中心	蓬水路915开关	蓬新站	36000	否	373	6460.55	公用	151.14	41	2617.8	0	3196.69	不受限	3150
4338	10kV柳义线	剑南电力调度控制中心	柳义线922开关	35kV柳沟站	12600	否	319	5525.24	公线	71.25	22	1234.1	0	3186.09	不受限	3150
4339	10kV柳坪线	船舶电力调度控制中心	柳坪线932开关	柳场	12600	否	398	6893.56	公线	174.72	44	3026.1	0	3178.1	不受限	3150
4340	10kV雨柏路	船舶电力调度控制中心	雨柏线916开关	林河	176000	否	600	10392.3	专线	357.51	60	6192	0	3161.07	不受限	3150
4341	10kV灵石路大馈线	蓬中电力调度控制中心	灵石路904开关	老杰路	14300	否	377	6529.83	公线	155.64	41	2695.8	0	3181.25	不受限	3150
4342	10kV柳西线	剑南电力调度控制中心	柳西线913开关	35kV柳西站	12600	否	281	4867.06	公线	68.44	24	1185.1	0	3155.05	不受限	3150
4343	10kV金艾线	金堂电力调度控制中心	金艾线922开关	阶梁	130000	是	540	9353.07	公线	248.73	46	4308	0	3174.46	不受限	3150
4344	10kV保肝线	成都配调	保肝路922	金子路	2*50000	是	473	8192.6	公线	194.52	41	3376	0	3174.08	不受限	3150
4345	10kV.金柳路大馈线（用户	金堂电力调度控制中心	金柳路917	金堂	2*50000	否	540	9353.07	公线	302.15	56	5233.2	0	3188.56	不受限	3150
4346	10kV民理路大馈线	崇州电力调度控制中心	民理路912	大同站	10000	否	400	6928.2	公线	175.38	44	3037.6	0	3197.78	不受限	3150
4347	10kV.金藏线	成都配调	金藏线925	金凌桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	195.62	41	3388.2	0	3165.88	不受限	3150
4348	10kV.狮华路专线	成都配调	狮华路922	狮坎街	2*180000	否	409	7084.09	专线	184.47	45	3195	0	3180.68	不受限	3150
4349	10kV平灵线	新蓬电力调度控制中心	柏灵线913开关	兴盛	100000	否	360	6235.38	公线	141.66	39	2453.6	0	3158.24	不受限	3150
4350	10kV东城线	高坪电力调度控制中心	东城线948开关	东风站	63000	是	380	6581.79	公线	119.37	31	2067.5	0	3197.93	不受限	3150
4351	10kV鲁竹线	江南电力调度控制中心	鲁竹线952开关	鲁高站	40000	是	400	6928.2	公线	136.27	34	2360.2	0	3182.36	不受限	3150
4352	10kV龙龙路914马路	中江电力调度控制中心	龙龙路914开关	龙龙站	100000	否	273	4728.5	公线	62.83	23	1084.7	0	3170.95	不受限	3150
4353	10kV皇华线	成都配调	皇华路908	皇闸	2*50000	是	377.7	5849.14	公线	87.67	26	1518.4	0	3160.91	不受限	3150
4354	10kV平霞路专线	成都配调	平霞路910	和平街	2*50000	否	473	8192.6	专线	243.88	52	4220.5	0	3152.84	不受限	3150
4355	10kV东观线	高坪电力调度控制中心	10kV.东观线952	东黑站	5000	否	275	4763.14	公线	65.83	24	1140.3	0	3150.13	不受限	3150
4356	10kV.白付线	蓬江电力调度控制中心	10kV.白付线917	石板坡站	71500	否	335	5802.37	公线	117.94	35	2042.7	0	3179.43	不受限	3150
4357	10kV.铁龙线	蓬江电力调度控制中心	10kV.铁龙线918	铁龙站	10000	否	330	5715.77	公线	113.38	34	1963.8	0	3180.28	不受限	3150
4358	10kV均平线	石柱电力调度控制中心	均平线954开关	向阳站	20000	否	300	5196.15	公线	85.87	29	1487.3	0	3189.23	不受限	3150
4359	10kV凤达大馈线	乐山电力调度控制中心	凤达线976开关	凤凰站	120200	是	440	7621.02	公线	167.75	38	2905.4	0	3191.42	不受限	3150
4360	10kV甲下线大馈线	东营城区电力调度控制中心	10kV甲下线922开关	甲庄站	3100	否	230	3983.72	公线	23.19	10	401.7	0	3183.65	不受限	3150
4361	10kV景锦线大馈线	高坪电力调度控制中心	10kV.景锦线913	景龙站(新增)	20000	否	275	4763.14	公线	62.97	23	1090.7	0	3196.13	不受限	3150
4362	10kV.光风线	蓬江电力调度控制中心	10kV.光风线952	高桥站	18000	否	377	6529.83	公线	157.13	42	2721.5	0	3155.35	不受限	3150
4363	10kV.东阳二线.949	东山电力调度控制中心	东阳二线949开关	东江镇	102000	是	440	7621.02	公线	213.39	48	3696	0	3152.32	不受限	3150
4364	10kV阳伟线 925 大馈线	蓬溪电力调度控制中心	阳伟线925开关	阳来	40000	是	400	6928.2	公线	177.23	44	3069.6	0	3165.78	不受限	3150
4365	10kV阳福线大馈线	蓬中电力调度控制中心	阳福线931开关	柳荷镇(经营山)	22000	否	275	4763.14	公线	64.09	24	1110	0	3163.83	不受限	3150
4366	10kV.龙阳线 913 大馈线	蓬山电力调度控制中心	龙阳线913开关	龙阳站(经营山)	36000	是	580	10045.89	公线	280.8	48	4863.4	0	3173.31	不受限	3150
4367	10kV中和线大馈线	蓬中电力调度控制中心	中和线925开关	厨中站	126000	否	552	9560.92	公线	257.87	47	4462.8	0	3185.94	不受限	3150
4368	10kV临马线大馈线	蓬安电力调度控制中心	临马线930开关	张家场(蓬安)	30000	否	270	4675.54	公线	59.53	22	1031.1	0	3177.79	不受限	3150
4369	10kV北双线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北双线917开关	城北站(蓬安)	94500	否	270	4676.54	公线	59.32	22	1027.5	0	3181.39	不受限	3150
4370	10kV石元线大馈线	蓬中电力调度控制中心	石元线904开关	石滩站(蓬中)	9000	否	220	3807.31	公线	6.72	3	116.4	0	3157.18	不受限	3150
4371	10kV洪高线大馈线	蓬中电力调度控制中心	洪高线923开关	洪高站(蓬中)	9000	否	300	5196.15	公线	86.42	29	1496.8	0	3179.73	不受限	3150
4372	10kV城西线 917 大馈线	蓬东电力调度控制中心	城西线917开关	城郊站	80000	否	553	9578.24	公线	314.66	57	5449.9	0	3170.52	不受限	3150
4373	10kV辉智线大馈线	蓬东电力调度控制中心	辉智站	辉智站	16300	否	220	3810.51	公线	13.36	6	231.4	0	3198.06	不受限	3150
4374	10kV张渠线大馈线	蓬安电力调度控制中心	张渠线924开关	张家场(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	59.88	22	1037.1	0	3171.79	不受限	3150
4375	10kV桃源线大馈线	蓬中电力调度控制中心	桃源线917开关	桃花山站(蓬中)	20500	否	400	6928.2	公线	176.12	44	3050.4	0	3184.98	不受限	3150
4376	10kV洪元线大馈线	蓬中电力调度控制中心	洪元线916开关	洪应站(蓬中)	9000	否	300	5196.15	公线	87.28	29	1511.7	0	3164.83	不受限	3150
4377	10kV.车东一线	天府电力调度控制中心	车东一线924开关	车城	2400000	否	600	10392.3	公线	356	59	6166	0	3187.07	不受限	3150
4378	10kV官河线	蓬溪电力调度控制中心	官河线913开关	官渡	80000	是	377	6529.83	公线	118.48	31	2052	0	3171.86	不受限	3150
4379	10kV.袁飞线	仁寿电力调度控制中心	袁飞线912开关	袁家坝	240000	否	251	4347.45	专线	42.42	17	734.8	0	3177.91	不受限	3150
4380	10kV.平农线	乐山电力调度控制中心	平农线923开关	平洲站	9000	否	205	3550.7	公线	159.18	78	2757	0	3195.63	不受限	3150
4381	10kV.中马线	仁寿电力调度控制中心	中马线919开关	中子站	80000	否	259	4486.01	公线	50.37	19	872.4	0	3165.01	不受限	3150
4382	10kV.袁石一线	仁寿电力调度控制中心	袁石一线918开关	袁家坝	246000	否	453	7846.19	公线	224.75	50	3892.9	0	3168.67	不受限	3150
4383	10kV.井上线	仁寿电力调度控制中心	井上线914开关	井贺站	50000	否	300	5196.15	公线	87.58	29	1516.8	0	3159.73	不受限	3150
4384	10kV.南寺线	射洪电力调度控制中心	南寺线911开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	209.03	43	3620.4	0	3167.24	不受限	3150
4385	10kV.新矿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新矿线937#跨路	新都桥站	5000	否	195	3377.5	公线	188.31	13	332.8	0	3158.2	不受限	3150
4386	10kV.林栋线	东坡电力调度控制中心	林栋线954开关	林堰站	6300	是	295	5109.55	公线	53.95	18	934.4	0	3153.24	不受限	3150
4387	10kV.节古一线 921大馈线	泸州电力调度控制中心	节古一线921开关	牛滩	30000	是	325	5629.17	公线	76.29	23	1321.4	0	3181.94	不受限	3150
4388	10kV.新开线	蓬边电力调度控制中心	新开线957开关	新城站	25000	否	300	5196.15	公线	85.33	28	1478	0	3198.53	不受限	3150
4389	10kV.宝青线	盐亭电力调度控制中心	宝青线914开关	长期站	12500	否	350	6052.18	公线	131.52	28	2278	0	3177.96	不受限	3150
4390	10kV.明福线大馈线	自贡市电力调度控制中心	明福线911开关	普仲站	10100	否	380	6581.79	公线	120.86	32	2093.3	0	3172.13	不受限	3150
4391	10kV.布斗一线 937大馈	泸州电力调度控制中心	布斗一线937开关	杨桥	160000	是	600	10392.3	公线	138.9	40	2405.8	0	3178.04	不受限	3150
4392	10kV.三方线大馈线	自贡市电力调度控制中心	10kV.三方线922开关	三东站	80000	是	481	8331.16	公线	201.85	42	3496	0	3168.93	不受限	3150
4393	10kV.泸滨线 971 大馈线	泸州电力调度控制中心	泸滨线971	泸东	40000	是	406	7032.13	公线	140.29	35	2429.9	0	3195.8	不受限	3150
4394	10kV.雍河线	蓬溪电力调度控制中心	雍河线924开关	古楠	360625	是	550	9526.28	公线	355.73	46	6429.2	0	3151.82	不受限	3150
4395	10kV.桥金线	东坡电力调度控制中心	桥金线923开关	红鹿桥	20000	是	355	6148.78	公线	104.67	29	1730	0	3189.02	不受限	3150
4396	10kV.钢厂线	蓬溪电力调度控制中心	10kV.钢厂线912开关	钢厂路站	50000	否	330	5196.15	公线	56.4	19	976.8	0	3180.12	不受限	3150
4397	10kV.富海一线大馈线	射洪电力调度控制中心	富海一线914开关	富鲸站	6300	否	300	5196.15	公用	86.97	29	1506.3	0	3170.23	不受限	3150
4398	10kV泸阳线 924 大馈线	泸州电力调度控制中心	泸阳线924开关	泸龙	121500	是	406	7032.13	公线	70.27	17	1217	1250	3158.7	不受限	3150
4399	10kV.高三线大馈线	自贡市电力调度控制中心	高三线913开关	高庄站	10000	否	316	5473.24	公用	100.16	32	1734.7	0	3191.25	不受限	3150
4400	10kV.艺东线	阆南电力调度控制中心	艺东线911开关	回艺站	103000	是	380	6581.79	公线	159.82	42	2768.1	0	3155.51	不受限	3150
4401	10kV.顺飞线	自贡市电力调度控制中心	顺飞线913开关	顺河站	6400	是	403	6980.16	公线	139.88	35	2422.8	0	3161.33	不受限	3150
4402	10kV.三方线 912 大馈线	阆南电力调度控制中心	三方线912开关	上马	8000	是	406	7032.13	公线	140.27	35	2429.5	0	3190.2	不受限	3150
4403	10kV.康飞线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	康飞线912开关	康勤站	2000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.38	0	3117.69	不受限	3110
4404	10kV幼边线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	幼边线912开关	幼边活动	11000	否	200	3464.1	公线	0	0	342.6	0	3117.69	不受限	3110
4405	10kV.雅色线 912 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雅色线912开关	下雅站	6300	否	200	3464.1	公线	0	15	342.6	0	3117.69	不受限	3110
4406	10kV.城色线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	城色线958开关	新龙城关站	14000	否	200	3464.1	公线	0	12	342.2	0	3117.69	不受限	3110
4407	10kV阿托线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	阿托线913开关	阿日扎站	12000	否	200	3464.1	公线	0	12	342.6	0	3117.69	不受限	3110
4408	10kV护寺线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	护寺线912开关	护雷站	60000	否	200	3464.1	公线	0	15	342.6	0	3117.69	不受限	3110
4409	10kV.大城二线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大城一线914#跨路	大雷子站	43000	否	200	3464.1	公线	257.45	12	342.6	0	3117.65	不受限	3110
4410	10kV.色兴线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色兴线911开关	色兴站	2500	否	200	3464.1	公线	0	15	342.6	0	3117.69	不受限	3110
4411	10kV国瓦线 913 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	国瓦线913开关	国营牧场站	15000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.2	0	3117.69	不受限	3110
4412	10kV雅两线 913 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雅两线913开关	下雅站	6300	否	200	3464.1	公线	0	13	342.2	0	3117.69	不受限	3110
4413	10kV.塔城二线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔城二线914开关	塔城站	80000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.6	0	3117.69	不受限	3100
4414	10kV.大乐线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大乐线913开关	大麦站	31500	否	200	3464.1	公线	0	20	342.6	0	3117.69	不受限	3100
4415	10kV.宏元线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	宏元线911开关	红龙站	3150	否	200	3464.1	公线	0	14	342.26	1.1	3116.59	不受限	3100
4416	10kV.平古线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	平古线912开关	和平站	5000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.26	0	3117.69	不受限	3100
4417	10kV.生四线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	生四线914开关	生堡站	51250	否	200	3464.1	公线	0	16	342.2	0	3117.69	不受限	3100
4418	10kV.东医线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东医线913开关	东关站	50000	否	200	3464.1	公线	254.99	15	342.2	0	3117.69	不受限	3100
4419	10kV.八马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	八马线#4开关	八角楼站	5000	否	200	3464.1	公线	0	18	342.2	0	3117.69	不受限	3100
4420	10kV.竹坪线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	竹坪线962开关	竹园站	86000	否	300	5196.15	公线	89.5	30	1530.4	0	3116.43	不受限	3100
4421	10kV.石路线 916 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石路线916开关	石渠站	40000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.2	0	3117.69	不受限	3100
4422	10kV.康好线	乡城电力调度控制中心	康好线915开关	35kV康呷观站	12600	否	251	4347.45	公线	45.1	18	781.2	0	3131.51	不受限	3100
4423	10kV.中木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中木线913开关	中木站	10000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3100
4424	10kV.乃洛线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	乃洛线914开关	乃里站	7900	否	200	3464.1	公线	0	14	342.6	0	3117.69	不受限	3100
4425	10kV.热苏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热苏线912开关	热树站	6300	否	200	3464.1	公线	0	15	342.6	0	3117.69	不受限	3100
4426	10kV.虎存线	仁寿电力调度控制中心	虎存线912开关	35kV虎棚站	10300	否	259	4486.01	公线	52.39	20	907.4	0	3130.01	不受限	3100
4427	10kV.阿村线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	阿村线913开关	沙洪站	4000	否	200	3464.1	公线	0	13	342.6	0	3117.69	不受限	3100
4428	10kV.朱阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱阿线912开关	朱堡站	51250	否	200	3464.1	公线	0	16	342.6	0	3117.69	不受限	3100
4429	10kV.养圣线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	养圣线915开关	养达站	12300	否	200	3464.1	公线	0	14	342.38	1.25	3116.44	不受限	3100
4430	10kV年日线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	年日线912开关	年龙站	16300	否	200	3464.1	公线	0	14	342.6	0	3117.69	不受限	3100
4431	10kV.苏呷线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	苏呷线912开关	苏沙龙站	18000	否	200	3464.1	公线	0	12	342.6	0	3117.69	不受限	3100
4432	10kV.西渡线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西渡线971开关	石勒西区站	16000	否	200	3464.1	公线	0	16	342.2	0	3117.69	不受限	3100
4433	10kV鲁卡线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鲁卡线913开关	鲁加站	105000	否	200	3464.1	公线	0	14	342.2	0	3117.69	不受限	3100
4434	10kV.仁阿线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁阿线914开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线	0	15	342.2	0	3117.69	不受限	3100
4435	10kV.雅两线 913 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雅两线913开关	甘孜城南站	10000	否	200	3464.1	公线	0	11	342.2	2.16	3115.53	不受限	3100
4436	10kV.仁石线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	仁石线911开关	仁新站	7000	否	200	3464.1	公线

4514	10kV天金线天猫线	茶友电力调度控制中心	天金线912开关	天龙站	5000	否	200	3464.1	公线	26.96	13	466.9	0	3117.69	变频	3100
4515	10kV天上二路_专线	成都配调	天上二路 909	天健	2*63000	是	473	8192.6	公线	244.8	52	4240	0	3133.34	不变频	3100
4516	10kV晋怀二线	仁寿电力调度控制中心	晋怀二线922开关	晋宁站	100000	否	482	8348.48	公线	254.1	53	4401	0	3112.63	不变频	3100
4517	10kV明阳线	成都配调	明阳线923	银江镇	2*4000	是	473	8192.6	公线	197.13	42	3414	0	3140.08	不变频	3100
4518	10kV景镇一线	新山电力调度控制中心	景镇一线913开关	景丰站	63000	是	482	8348.48	公线	206.26	43	3572.4	0	3106.38	不变频	3100
4519	10kV付陡线	江安电力调度控制中心	付陡线627开关	付渠场站	13600	否	260	4503.33	公用	54.32	21	940.8	0	3112.2	不变频	3100
4520	10kV仁星线	仁寿电力调度控制中心	仁星线925开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	214.73	43	3719.1	0	3139.82	不变频	3100
4521	10kV坦胜路	温江电力调度控制中心	坦胜线915开关	太阳	83000	否	400	6928.2	公线	140.51	35	2433.6	0	3108.96	不变频	3100
4522	10kV恒复路	天府电力调度控制中心	恒复线911开关	恒来	12600	否	200	3464.1	公线	297.46	149	5121	0	3117.69	不变频	3100
4523	10kV中中路	成都配调	中中路922	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	244.2	52	4229.6	0	3143.74	不变频	3100
4524	10kV罗箱路	金堂电力调度控制中心	罗箱线917开关	罗围	11000	否	200	3464.1	专线	1	10	1	0	3117.69	不变频	3100
4525	10kV怀川路	成都配调	怀川线909	合怀台	2*63000	是	473	8192.6	公线	198.43	42	3436.8	0	3117.28	不变频	3100
4526	10kV新祥路	天府电力调度控制中心	新祥线922开关	新场	20000	否	200	3464.1	专线	119.9	60	2076.7	0	3117.69	不变频	3100
4527	10kV杨筱路	金堂电力调度控制中心	杨筱线922开关	杨柳	158000	否	430	7447.82	专线	206.56	48	3577.6	0	3125.44	不变频	3100
4528	10kV渭琴线	青白江电力调度控制中心	渭琴线920开关	新安寺	12600	否	200	3464.1	专线	0	0	0	0	3117.69	不变频	3100
4529	10kV悦凤路	天府电力调度控制中心	悦凤线913开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	83.83	42	1452	0	3117.69	不变频	3100
4530	10kV开消路大猫线-用户	青白江电力调度控制中心	开来变2	开来变	2*10000	否	200	3464.1	专线	0	0	0	0	3117.69	不变频	3100
4531	10kV新云线	青白江电力调度控制中心	新云线915开关	进港	10000	否	200	3464.1	专线	0	0	0	0	3117.69	不变频	3100
4532	10kV联铁线	龙泉电力调度控制中心	联铁线973开关	顾江站	90000	否	200	3464.1	专线	0	0	0	0	3117.69	不变频	3100
4533	10kV一中一线	新都电力调度控制中心	一中一线914开关	一中	100000	否	539	9315.75	公线	303.9	66	5263.6	0.0001	3116.57	不变频	3100
4534	10kV玉花路	温江电力调度控制中心	玉花路904开关	玉花站	19300	是	320	5542.56	公线	75.03	23	1299.5	0	3134.55	不变频	3100
4535	10kV小新路	广汉电力调度控制中心	小新路915开关	小汉站	71500	否	555	9612.88	公用	191.92	35	3324	2200	3127.59	不变频	3100
4536	10kV东智线大猫线	龙泉电力调度控制中心	东智线913开关	蒋家	126000	否	600	10392.3	公线	298.79	50	5175	0	3118.84	不变频	3100
4537	10kV铁路二路	蒲江电力调度控制中心	铁路二914开关	铜新	8000/2/1	是	600	10392.3	公线	303	50	5248	0	3065.84	不变频	3050
4538	10kV小纪线	广汉电力调度控制中心	小纪线914开关	小汉站	71500	否	600	10392.3	公线	363.51	61	6296	0	3057.07	不变频	3050
4539	10kV江星一线	简阳电力调度控制中心	江星一线915开关	江淮	105000	是	500	8660.25	公线	164.34	33	2846.4	1000	3081.8	不变频	3050
4540	10kV铁竹线	简阳电力调度控制中心	铁竹线917开关	35kV姚家站	20000	是	319	5525.24	公线	78.05	24	1351.8	0	3068.39	不变频	3050
4541	10kV稻坊线	简阳电力调度控制中心	稻坊线924开关	35kV射洪站	12600	否	319	5525.24	公线	108.28	34	1875.4	0	3097.32	不变频	3050
4542	10kV古线线	广汉电力调度控制中心	古属线927开关	古属	3640200	是	486	8417.77	公线	259.82	53	4500	0	3075.99	不变频	3050
4543	10kV莫龙五一路 914 大猫线	德阳电力调度控制中心	莫龙五一路 914 开关	莫河站	92000	否	552	9560.92	公线	530.65	96	9190.8	5550	3054.83	不变频	3050
4544	10kV花园路大猫线	成都配调	花园路923	成精	2*63000	是	473	8192.6	公线	248.36	53	4301.6	0	3071.74	不变频	3050
4545	10kV桐同一路	天府电力调度控制中心	桐同一线936开关	桐田	126000	否	600	10392.3	专线	362.39	60	6276.6	0	3076.47	不变频	3050
4546	10kV田芭二线	天府电力调度控制中心	田芭二线926开关	大田	83000	否	552	9560.92	公线	263.21	48	4558.8	0	3076.47	不变频	3050
4547	10kV彪广线	新都电力调度控制中心	彪广线933开关	奚泉	126000	否	600	10392.3	公线	362.33	60	6275.6	0	3077.47	不变频	3050
4548	10kV东山线（双热重过）	新都电力调度控制中心	东山线922开关	东坡	100000	否	600	10392.3	公线	362.15	60	6272.4	0	3080.67	不变频	3050
4549	10kV玉双路	成都配调	玉双路935	玉林	2*63000	是	473	8192.6	公线	249.42	53	4320	0	3053.34	不变频	3050
4550	10kV龙沿路	新都电力调度控制中心	龙沿线928开关	龙桥	80000	否	338	5854.33	公线	126.86	38	2197.3	0	3071.6	不变频	3050
4551	10kV广林路	天府电力调度控制中心	广林线911开关	广龙站	63000	否	320	5655.66	公线	291.09	58	5052	0	3053.99	不变频	3050
4552	10kV合甘二回大猫线	广安电力调度控制中心	合甘二回922开关	合观台	11300	否	330	5715.77	公线	89.19	27	1544.8	500	3099.39	不变频	3050
4553	10kV樊贤线	蒲江电力调度控制中心	樊贤线915开关	樊哈站	90000	否	380	6581.79	公线	163.6	43	2833.5	0	3090.11	不变频	3050
4554	10kV樊场线	蒲江电力调度控制中心	樊场线960开关	大樊站	50000	是	310	5369.36	公线	70.67	23	1224	0	3071.49	不变频	3050
4555	10kV复盛线632	宜宾电力调度控制中心	复盛线632开关	集房站	6300	是	430	7447.82	公线	167.17	39	2895.4	0	3062.86	不变频	3050
4556	10kV松雪一线大猫线	资阳电力调度控制中心	10kV松雪一线 916开关	松源站	100000	是	552	9560.92	公线	264.28	48	4577.3	0	3071.44	不变频	3050
4557	10kV平新线	成都配调	平新线905	红丰	2*240000	是	409	7084.09	公线	150.28	37	2602.3	0	3064.37	不变频	3050
4558	10kV白群路	成都配调	白群路933	白州新	2*63000	否	473	8192.6	公线	249.35	53	4318.8	0	3054.54	不变频	3050
4559	10kV鹏洪线	成都配调	鹏洪线937开关	鹏马林	2*63000	是	552	9560.92	公线	263.21	48	4556	0	3056.08	不变频	3050
4560	10kV新蓉线	仁寿电力调度控制中心	新蓉线942开关	新桥站	82000	否	380	6581.79	公线	164.06	43	2841.6	0	3082.01	不变频	3050
4561	10kV新乡线	资阳电力调度控制中心	新乡线922开关	新农站	16700	否	550	9526.28	公线	262.22	48	4541.6	0	3079.42	不变频	3050
4562	10kV爱蜀线	石棉电力调度控制中心	爱蜀线955开关	爱家沟站	80000	否	250	4330.13	公线	32.22	13	558	250	3089.12	不变频	3050
4563	10kV白甲线大猫线	东里藏族自治县电力调度控制中心	10kV白甲线913开关	白甲站	3250	否	230	3983.72	公线	28.81	13	499	0	3086.35	不变频	3050
4564	10kV锦大线	平昌电力调度控制中心	10kV锦大线913	锦境站	12000	否	377	6529.83	公线	160.72	43	2783.6	0	3083.25	不变频	3050
4565	10kV顶阳线	平昌电力调度控制中心	10kV顶阳线914	镇龙站	10000	否	320	5542.56	公线	109.9	34	1903.4	0	3084.9	不变频	3050
4566	10kV南永线	南充电力调度控制中心	10kV南永线924开关	高坪子站	100000	是	440	7621.02	公线	513.12	117	8887.2	3000	3096.82	不变频	3050
4567	10kV理顺线	南充电力调度控制中心	理顺线935开关	获梁酒店	113000	否	335	5803.37	公线	123.61	37	2141	0	3082.13	不变频	3050
4568	10kV旭江线922大猫线	会东电力调度控制中心	10kV旭江线922小车寻天	（会东县调）城关站	15030	否	380	6581.79	公线	163.85	43	2837.8	0	3085.81	不变频	3050
4569	10kV田霞二线	天府电力调度控制中心	10kV 田霞二线928开关	甘露站	40000	是	576	9976.61	公线	167.35	29	2898.5	2000	3082.79	不变频	3050
4570	10kV开府线大猫线	天府电力调度控制中心	开府线914开关	胜景	40000	否	400	6928.2	公线	181.41	45	3142	0	3053.38	不变频	3050
4571	10kV双江线913大猫线	西充电力调度控制中心	双江线913开关	双凤站(西充)	18250	否	304	5265.43	公线	94.69	31	1640	0.19	3098.7	不变频	3050
4572	10kV安冯线931大猫线	资阳电力调度控制中心	安冯线931开关	东安镇	63000	否	450	6928.2	公线	181.47	45	3143.1	0	3092.28	不变频	3050
4573	10kV罗旺线大猫线	蓬安电力调度控制中心	罗旺站(蓬安)	罗旺站(蓬安)	30000	否	270	4676.54	公线	64.53	24	1117.6	0	3091.29	不变频	3050
4574	10kV新青线大猫线	南充电力调度控制中心	新青线925开关	测试动开闭所	3600000	是	410	7101.41	公线	150.12	37	2600	0	3081.13	不变频	3050
4575	10kV罗天线	青白江电力调度控制中心	罗天线912开关	罗加站	18000	否	300	5196.15	公线	45.94	15	795.7	800	3080.83	不变频	3050
4576	10kV城蓉线大猫线	蓬安电力调度控制中心	城蓉线914开关	城蓉站(蓬安)	113000	否	433	7499.78	公线	210.94	49	3653.5	0	3096.3	不变频	3050
4577	10kV石梦线大猫线	简中电力调度控制中心	石梦线913开关	石滩站(简中)	9000	否	255	4416.73	公线	53.11	21	919.8	0	3055.26	不变频	3050
4578	10kV晋龙线大猫线	盐亭电力调度控制中心	晋龙线912开关	晋龙站	163300	否	550	9526.28	公线	263.83	48	4569.6	0	3051.42	不变频	3050
4579	10kV南泰二线大猫线	自贡电力调度控制中心	南泰二线923开关	南棚站	163500	是	563	9751.45	公线	273.56	49	4738	0	3063.16	不变频	3050
4580	10kV东吴线	天府电力调度控制中心	东吴线912开关	东华	12600	否	200	3464.1	公线	141.86	35	2457	0	3085.56	不变频	3050
4581	10kV龙坪一线大猫线	龙泉电力调度控制中心	龙坪一线913开关	龙坪站	50000	是	600	10392.3	公用	302.18	50	5233.7	0	3080.14	不变频	3050
4582	10kV开宁线 678大猫线	泸州电力调度控制中心	开宁线928	开发	63000	否	406	7032.13	公线	187.25	46	3243.2	0	3085.72	不变频	3050
4583	10kV玉福线大猫线	眉山电力调度控制中心	玉福线932开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	100	50	1730	0	3086.09	不变频	3050
4584	10kV平高一线大猫线	绵阳电力调度控制中心	平高一线916开关	平高站	50000	是	600	10392.3	公用	303.46	51	5256	0	3057.84	不变频	3050
4585	10kV东艺线	船艺路915开关	船艺路915开关	船艺路915开关	50000	是	450	7794.23	公线	227.92	51	3947.7	0	3057.11	不变频	3050
4586	10kV锦莲线	射洪电力调度控制中心	锦莲线912开关	大良	12600	否	335	5802.37	公线	89.98	27	1558.4	0	3083.5	不变频	3050
4587	10kV华阳东一线 lt05 大猫线	泸州电力调度控制中心	华阳东一线925开关	龙华	150000	是	319	5525.24	公线	78.52	25	1359.9	0	3060.29	不变频	3050
4588	10kV南桥线	射洪电力调度控制中心	南桥线913开关	陵南	126000	是	460	8487.05	公线	215.61	44	3734.4	0	3055.24	不变频	3050
4589	10kV大江线	攀枝花西区电力调度控制中心	大江开关959	大龙开站	50000	是	400	6928.2	公线	143.19	36	2480	0	3062.56	不变频	3050
4590	10kV金花路 913 大猫线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金花路913开关	金汤站	5000	否	248	4295.49	公线	46.19	19	800	0	3065.94	不变频	3050
4591	10kV红金线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红金线938开关	红格站	50000	否	300	5196.15	公线	92.9	31	1609	0	3067.53	不变频	3050
4592	10kV卧江线	仁寿电力调度控制中心	卧江线974开关	新发期站	50000	否	350	6062.18	公线	91.43	26	1583.5	800	3072.46	不变频	3050
4593	10kV华花线大猫线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	华花站	华龙站	16300	否	200	3464.1	公线	4.49	2	76.1	0	3041.59	不变频	3050
4594	10kV塔杜线	广元电力调度控制中心	塔杜线913开关	35kV塔沟头站	9300	否	196	3394.82	专线	1.15	1	20	0	3035.34	不变频	3000
4595	10kV金林线	蒲溪电力调度控制中心	金林线925开关	金桥	81500	是	540	9353.07	公线	258.19	48	4471.8	0	3010.66	不变频	3000
4596	10kV郭天线	广元电力调度控制中心	郭天线914开关	35kV郭邦站	6300	否	300	5196.15	公线	96.41	32	1669.8	0	3030.73	不变频	3000
4597	10kV林铁线	广元电力调度控制中心	林铁线917开关	35kV射林站	6300	否	200	3464.1	专线	5.8	3	100.4	0	3017.29	不变频	3000
4598	10kV永宝线 915 大猫线	泸州电力调度控制中心	永宝线915开关	永胜	101200	是	423	7325.57	公线	164.69	39	2852.4	0	3008.86	不变频	3000
4599	10kV景镇线	古蔺电力调度控制中心	10kV景镇线915开关	景香	10000	是	308	5334.72	公线	71.56	23	1239.4	0	3028.38	不变频	3000
4600	10kV万隆二线	广元电力调度控制中心	万隆二线910开关	万振站	120000	否	453	7846.19	公线	232.79	51	4032	0	3029.57	不变频	3000
4601	10kV金星线	射洪电力调度控制中心	金星线921开关	金龙	12600	否	220	3810.51	公线	109.9	50	1903.5	0	3048.41	不变频	3000
4602	10kV塘冯线 911 大猫线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塘冯线911开关	达通冯站	50000	否	200	3464.1	公线	5.04	3	87.3	1.62	3028.77	不变频	3000
4603	10kV河凤线 913 大猫线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	河凤线913开关	河坝站	9150	否	195	3377.5	公线	0	15	332.2	0	3039.75	不变频	3000
4604	10kV大坪线	攀枝花西区电力调度控制中心	大坪线941开关	大龙开站	50000	是	400	6928.2	公线	144.12	36	2496.2	0	3046.36	不变频	3000
4605	10kV金鹏线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金鹏线923开关	金强开闭所站	5000	是	220.1	3812.24	公线	0	15	382.2	0	3049.79	不变频	3000
4606	10kV锦阳线	攀枝花西区电力调度控制中心	锦阳线904开关	福田站	8000	是	400	6928.2	公线	144.64	36	2505.3	0	3047.46	不变频	3000
4607	10kV桥石线	新都电力调度控制中心	10kV桥石线922开关	桥西站	3150	否	300	5196.15	公线	94.75	32	1641.1	0	3035.43	不变频	3000
4608	10kV界福线大猫线	宝兴电力调度控制中心	界福线947开关	界福站	40000	否	600	10392.3	公线	366.51	61	6348	0	3005.07	不变频	3000
4609	10kV天柯线 926 大猫线	泸州电力调度控制中心	天柯线926开关	天柯牌	64000	是	406	7032.13	公线	149.21	37	2584.3	0	3041.4	不变频	3000
4610	10kV鲁稀线 655 大猫线	泸州电力调度控制中心	鲁稀线655	鲁塘	16000	否	200	3464.1	专线	4.86	2	84.2	0	3033.49	不变频	3000
4611	10kV石川线大猫线	泸州电力调度控制中心	石川线904	石鲁站	100200	是	416	7205.33	公线	166.69	48	3441	0	3043.8	不变频	3000
4612	10kV凯峰线	新都电力调度控制中心	10kV凯峰线913开关	铁子站	6300	否	220	3810.51	公线	24.73	11	428.3	0	3001.16	不变频	3000
4613	10kV晋环二线大猫线	简阳电力调度控制中心	晋环二线906开关	晋明站	31500	是	527	9127.91	公用	246.1	47	4262.5	0	3039.83	不变频	3000
4614	10kV攀明线	新都电力调度控制中心	攀明线952开关	银江站	12600	否	200	3464.1	公线	5.67	3	98.2	0	3016.49	不变频	3000
4615	10kV牧勤路大猫线	天府电力调度控制中心	牧勤线906开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	185.4	46	3211.1	0	3024.28	不变频	3000
4616	10kV大桂线大猫线	内江电力调度控制中心	大桂线917开关	大洲站	80000	否	419	0	公线	160.25	38	2775.8	0	3030.23	不变频	3000
4617	10kV杨场一线大猫线	简阳电力调度控制中心	杨场一线915开关	东方仙站	100000	否	507	8781.5	公线	285.35	55	4855.6	0	3047.75	不变频	3000
4618	10kV茶调路大猫线	天府电力调度控制中心	茶调线916开关	茶店	6300	否	200	3464.1	公线	4.85	2	84	0	3033.69	不变频	3000
4619	10kV新街线大猫线	简阳电力调度控制中心	新街线921开关	测试	160200	否	553	9578.24	公线	324.14	59	5614.3	0	3030.32	不变频	3000
4620	10kV江永线大猫线	简中电力调度控制中心	江永线929开关	江南站(简中)	32500	否	255	4416.73	公线	55.01	22	952.8	0	3022.26	不变频	3000
4621	10kV时间线大猫线	简中电力调度控制中心	时间线911开关	长寿时站(简中)	15000	否	366	6339.31	公线	156.2	43	2705.3	0	3000.08	不变频	3000
4622	10kV晨梅线	简阳电力调度控制中心	晨梅线913开关	三一湖	3150	否	220	3810.51	公线	22.19	10	384.3	0	3045.16	不变频	3000
4623	10kV竹园线	天府电力调度控制中心	竹园线963开关	竹都站	90000	是	500	8660.25	公线	226.56	45	3924	0	3004.2	不变频	3000
4624	10kV林联线	蒲江电力调度控制中心	10kV林联线953	林家沟站	16300	否	400	6928.2	公线	185.94	46	3220.5	0	3014.88	不变频	3000
4625	10kV东石线	平昌电力调度控制中心	10kV东石线926	城东站	20000	否	335	5802.37	公线	184.67	38	2185.4	0	3013.5	不变频	3000
4626	10kV东卡线大猫线	东里藏族自治县电力调度控制中心	东卡线913开关	东子站	6350	否	230	3983.72	公线	31.02	13	537.3	0	3048.05	不变频	3000
4627	10kV华阴线 921 大猫线	南充电力调度控制中心	华阴线921开关	华阴站	12600	否	400	6928.2	公线	185.08	46	3218	0	3010.38	不变频	3000
4628	10kV城隍线	蒲江电力调度控制中心	10kV城隍线953	城关站	20000	否	400	6928.2	公线	184.67	46	3198.4	0	3036.98	不变频	3000
4629	10kV汉晨线	南充电力调度控制中心	10kV汉晨线936开关	汉桥站	100400	否	440	7621.02	公线	220.95	50	3826.8	0	3032.12	不变频	3000
4630	10kV明亮一线	南充电力调度控制中心	10kV明亮一线 919	黄家寨站	126000	否	599	10374.98	公线	306.85	51	5314.7	1000	3022.78	不变频	3000
4631	10kV张隆一线	平昌电力调度控制中心	10kV张隆一线919开关	张坪站	100000	否	545	9439.68	公线	315.91	58	5471.6	0	3024.11	不变频	3000
4632	10kV银河线	平昌电力调度控制中心	10kV银河线911	镇龙站	10000	否	330	5715.77	公线	121.28	37	2100.8	0	3041.33	不变频	3000
4633	10kV河中线	会理电力调度控制中心	河中线923小车开关	河口镇	9100	否	275	4763.14	公线	73.89	27	1279.8	0	3027.03	不变频	3000
4634	10kV荷前线大猫线	蒲江电力调度控制中心	10kV荷前线916	城南站(荷前)	40000	否	599	10374.98	公线	365.23	61	6325.8	0	3011.68	不变频	3000
4635	10kV宝陀线 913 大猫线	会东电力调度控制中心	10kV宝陀线913开关	宝里站	6300	否	380	6581.79	公线	137.86	36	2387.2	500	3015.91	不变频	3000
4636	10kV城隍线	简城电力调度控制中心	10kV城隍线983开关	汪牌站	100400	否	385	6668.4	专线	171.89	45	2977.2	0	3026.36	不变频	3000
4637	10kV柳彰线	龙隆电力调度控制中心	柳彰线925开关	柳湖站(龙隆)	18000	否	377	6529.83	公线	164.9	44	2856	0	3020.85	不变频	3000
4638	10kV书风线 931 大猫线	东兴电力调度控制中心	书风线931开关	书田站	20000	否	275	4763.14	公线	44.76	16	775.3	0	3035.21	不变频	3000
4639	10kV老连线	会东电力调度控制中心	老连线927开关	老厂站	6350	否	242	4191.56	专线	42.28	17	732.2	0	3040.1	不变频	3000
4640	10kV东保线	仪陇电力调度控制中心	东保线954开关	东华站(仪陇)	16300	是	377	6529.83	公线	125.96	33	2181.6	400	3043.29	不变频	3000
4641	10kV万顺线	万顺电力调度控制中心	10kV万顺线924开关	大竹河站	40000	是	335	5802.37	公线	92.84	28	1608	0	3033.9	不变频	3000
4642	10kV龙凯二线 925 大猫线	宝应电力调度控制中心	10kV龙凯二线925开关	龙石站	113300	是	525	9093.27	公线	222.08	42	3846.4	400	3028.22	不变频	3000
4643	10kV大兴线大猫线	简永电力调度控制中心	大龙站	大龙站	5000	是	295	5109.51	公线	62.1	22	1075.4	0	3012.04	不变频	3000
4644	10kV五通线	乐至电力调度控制中心	10kV五通线913开关	五灵站	11300	是	220	3810.51	公用	21.69	9	374.6	0	3048.41	不变频	3000
4645	10kV江大线 914 大猫线	乐至电力调度控制中心	江大线914开关	江门	12600	否	196	3390.18	公线	19.4	10	334.4	0	3047.6	不变频	3000
4646	10kV鸡宏线大猫线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡宏线913开关	西石南站	71500	否	210	3637.31	公用	13.57	6	235	0	3038.58	不变频	3000
4647	10kV上科线	成都配调	上科线905	上桥	103000	否	473	8192.6	公线	251.27	53	4352	0	3021.34	不变频	3000
4648	10kV青羊线	蓉江配电主调度控制中心	青羊线907	青城山	2*50000	是	600	10392.3	公线	305.06	51	5283.6	0	3030.24	不变频	3000
4649	10kV阳菊线	成都配调	阳菊线916开关	普照	128000	否	473	8192.6	公线	251.8	53	4361.2	0	3012.14	不变频	3000
4650	10kV思万线 914 线路	江安电力调度控制中心	思万线914开关	底蓬场	52000	是	260	4503.33	公线	34.49	13	597.4	0	3005.26	不变频	3000
4651	10kV白凤线	宜宾电力调度控制中心	白凤线953开关	四维动站	18300	是	320	5542.56	公线	81.2	25	1406.4	0	3027.75	不变频	3000
4652	10kV城英线	宜宾电力调度控制中心	城英线958开关	城中站	63000	是	380	6581.79	公线	130.01	34	2251.8	0	3013.63	不变频	3000
4653	10kV双城线	宜宾电力调度控制中心	双城线957开关	白菜楼站	63000	是	380	6581.79	公线	130.08	34	2253	0	3012.43	不变频	3000
4654	10kV鲁柏线

4729	10kV河预线972大馈线	无极电力调度控制中心	河坪路972开关	洪河	40000	万	400	6928.2	公线	187.29	47	3243.9	0	2991.48	不受限	2950
4730	10kV郭大线	宜汉电力调度控制中心	郭大线927开关	郭里站	80000	处	213	3689.27	公线	4.3	2	74.4	0	2951.42	不受限	2950
4731	10kV开巴二线672大馈线	泸州电力调度控制中心	开巴二线922	开发	63000	处	463	8019.4	专线	199.21	43	3450.4	0	2965.12	不受限	2950
4732	10kV下屋线	宜汉电力调度控制中心	10kV_土屋线923开关	土_土站	30000	处	523	9058.63	公线	246	47	4260.8	0	2980.1	不受限	2950
4733	10kV华新线大馈线	自贡电力调度控制中心	华新线926开关	新华站	81200	万	503	8712.22	公线	380.31	56	4855	0	2986	不受限	2950
4734	10kV青马线	大英电力调度控制中心	青马线972开关	青龙线	80000	万	553	9578.24	公线	269.86	49	4676	0	2988.59	不受限	2950
4735	10kV川石线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	川石线914开关	赶龙站	15000	万	345	5975.58	公线	105.47	31	1826.7	0	2993.76	不受限	2950
4736	10kV黄定线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	黄定线911开关	黄旭站	6300	万	300	5196.15	公用	99.46	33	1722.6	0	2953.93	不受限	2950
4737	10kV大新线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV_大新线912开关	大山储站	10000	处	445	7707.63	公线	185.53	42	3213.3	0	2952.8	不受限	2950
4738	10kV许少线	自贡电力调度控制中心	许少线912开关	许长公站	3150	万	200	3464.1	公线	9.12	5	158	0	2958.69	不受限	2950
4739	10kV柑竹一线913大馈线	纳溪电力调度控制中心	柑竹一线913开关	柑花线	101000	处	423	7326.57	公线	167.6	40	2902.8	0	2958.46	不受限	2950
4740	10kV翠屏线	宜汉电力调度控制中心	翠屏线923开关	翠口站	18000	处	582	6896.82	公线	109.82	31	1902	0	2975.46	不受限	2950
4741	10kV翠虹大馈线	绵阳电力调度控制中心	翠虹线944开关	磨翠梁	240000	万	400	6928.2	公线	189.49	47	3282	0	2953.38	不受限	2950
4742	10kV罗东线	阿坝电力调度控制中心	罗东线911开关	罗坪子站	12600	万	200	3464.1	公线	8.08	4	139.9	0	2977.79	不受限	2950
4743	10kV芒马线	阿坝电力调度控制中心	芒马线953开关	安龙站	6300	万	200	3464.1	公线	7.56	4	131	0	2986.69	不受限	2950
4744	10kV华创线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV华创线917开关	新华站	81200	处	486	8417.77	公线	216.49	45	3749.6	0	2984.62	不受限	2950
4745	10kV青六线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	青六线918开关	青果站	163300	万	550	9526.28	公线	268.09	49	4643.3	0	2977.72	不受限	2950
4746	10kV罗通线	阿坝电力调度控制中心	罗通线924开关	罗坪子站	20000	万	200	3464.1	公线	8.48	4	146.8	0	2970.89	不受限	2950
4747	10kV河龙线961大馈线	纳溪电力调度控制中心	河龙线961开关	河房	81000	处	308	5334.72	公线	74.11	24	1283.6	0	2984.18	不受限	2950
4748	10kV大新线968开关	自贡电力调度控制中心	大新线968开关	城龙站	100300	处	553	9578.24	公线	270.09	49	4693.6	0	2968.99	不受限	2950
4749	10kV安斗线大馈线	蓬溪藕鼻自贡州电力调度控制中心	10kV安斗线925开关	安龙用站	1732.05	处	220	3810.51	公线	218.42	16	1822.2	0	2950.3	不受限	2950
4750	10kV九龙线	广元电力调度控制中心	九龙线976开关	九华站	80000	万	453	7846.19	专线	236.76	52	4100.8	0	2960.97	不受限	2950
4751	10kV大新线	东坡电力调度控制中心	大新线972开关	大学子站	30000	处	400	6928.2	公线	147.41	37	2553.1	0	2980.46	不受限	2950
4752	10kV安龙线	射洪电力调度控制中心	安龙线918开关	武安	100000	处	490	8487.05	公线	220.49	45	3818.8	0	2970.84	不受限	2950
4753	10kV梁山线	攀枝花电力调度控制中心	梁山线916开关	梁开站	40000	处	600	10392.3	公线	367.51	61	6365.3	0	2987.77	不受限	2950
4754	10kV科齐线	眉山电力调度控制中心	科齐线918开关	科上国站	100000	处	800	13856.41	公线	759.96	95	13162.5	8130	2955.13	不受限	2950
4755	10kV吊孔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	吊孔线913开关	吊城站	10000	万	600	10392.3	公线	368.71	61	6386.1	0	2966.97	不受限	2950
4756	10kV东坡线	射洪电力调度控制中心	东坡线924开关	城东	16000	处	495	8573.65	公线	223.67	45	3879.6	0	2979.32	不受限	2950
4757	10kV前龙线	广元电力调度控制中心	前龙线911开关	前关站	20000	万	320	5542.56	公线	83.92	26	1453.5	0	2980.55	不受限	2950
4758	10kV禾下线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	禾下线912开关	禾西站	5000	万	200	3464.1	公线	7.55	4	130.8	0	2980.89	不受限	2950
4759	10kV龙点线	蓬溪电力调度控制中心	10kV_龙点线913开关	龙潭站	6300	处	246	4260.84	公线	20.88	8	370	0	3023.87	不受限	2950
4760	10kV杜邦线912大馈线	纳溪电力调度控制中心	杜邦线912	杜花站	10000	处	300	5196.15	公线	71.44	24	1237.3	0	2919.62	不受限	2900
4761	10kV合杜一线大馈线	自贡电力调度控制中心	合杜一线939开关	二合站	40000	处	530	9179.87	公线	286.18	50	4956.6	0	2927.7	不受限	2900
4762	10kV合鹏一线大馈线	自贡电力调度控制中心	合鹏一线933开关	合兵站	50000	万	720	12470.77	公线	407.58	57	7059.2	0	2917.42	不受限	2900
4763	10kV迎工线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV迎工线927开关	迎牛圈站	80000	万	481	8331.16	公线	265.26	55	4594.3	0	2903.74	不受限	2900
4764	10kV云河二线大馈线	江油电力调度控制中心	云河二线924开关	龙云站	50000	万	509	9855.37	公用	344.07	60	5959.3	0	2910.51	不受限	2900
4765	10kV九梅线大馈线	广元电力调度控制中心	九梅线908开关	九梅站	6300	处	327	5663.81	公线	91.77	28	1589.4	0	2941.65	不受限	2900
4766	10kV金九线大馈线	射洪电力调度控制中心	金九线912开关	金宝站	12600	处	300	5196.15	公线	101.61	34	1759.8	0	2916.73	不受限	2900
4767	10kV江东线大馈线	自贡电力调度控制中心	江东线927开关	江东站	80000	处	563	9751.45	公线	281.41	50	4874	0	2927.16	不受限	2900
4768	10kV南陈线	自贡电力调度控制中心	南陈线951开关	高子云站	80300	处	510	8833.46	公线	196.97	39	3411.6	715	2940.17	不受限	2900
4769	10kV唐下线	阿坝电力调度控制中心	唐下线914开关	唐尼康站	6300	万	200	3464.1	公线	12.31	6	213.2	0	2956.49	不受限	2900
4770	10kV晋聚一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	晋聚一线934开关	晋坝站	31500	处	527	9127.91	公线	251.73	48	4359.9	0	2942.43	不受限	2900
4771	10kV东巴线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东巴线913开关	四喇站站	3150	万	248	4295.49	公线	29.35	12	508.4	0.65	2927.34	不受限	2900
4772	10kV谢明线	广元电力调度控制中心	谢明线914开关	35kV谢甲双站	12600	处	251	4347.45	公线	57.92	23	1003.2	0	2933.51	不受限	2900
4773	10kV蓬惠线	蓬溪电力调度控制中心	蓬惠线911开关	蓬惠	20000	处	377	6529.83	公线	132.38	35	2292.8	0	2931.06	不受限	2900
4774	10kV荷甲线	射洪电力调度控制中心	荷甲线915开关	城南	12600	处	490	8487.05	公线	221.93	46	3874.4	0	2911.24	不受限	2900
4775	10kV青丹线	广元电力调度控制中心	青丹线925开关	35kV虎跳站	10300	万	300	5196.15	公线	100.21	33	1735.6	0	2940.72	不受限	2900
4776	10kV龙龙线	射洪电力调度控制中心	龙龙线925开关	螺龙	100000	处	610	10565.51	公线	319.33	52	5530.8	0	2921.61	不受限	2900
4777	10kV凡一线	攀枝花电力调度控制中心	凡一线932开关	凡鱼站	40000	处	300	5196.15	公线	70.89	24	1227.9	0	2939.02	不受限	2900
4778	10kV建誉线	广元电力调度控制中心	建誉营912开关	九岭站	12600	万	251	4347.45	公线	56.81	23	984	0	2928.71	不受限	2900
4779	10kV罗通二线	广元电力调度控制中心	罗通二线944开关	35kV罗通站	13300	处	300	5196.15	公线	101.66	34	1760.8	0	2915.73	不受限	2900
4780	10kV印象线	眉山电力调度控制中心	印象线926开关	印城站	100000	处	482	8348.48	公线	160.33	33	2777	1000	2901.78	不受限	2900
4781	10kV热都线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	热都线952开关	热打站	10000	万	200	3464.1	公线	11.55	6	311.6	0	2917.69	不受限	2900
4782	10kV罗天线	广元电力调度控制中心	罗天线913开关	35kV罗西站	6300	处	251	4347.45	公线	52.46	23	562.2	0	2915.76	不受限	2900
4783	10kV金泉线	射洪电力调度控制中心	金泉线913开关	金泉	12600	处	300	5196.15	公线	70.39	23	1219.1	0	2937.82	不受限	2900
4784	10kV兴集线	蓬溪电力调度控制中心	兴集线952开关	兵和站	3150	万	200	3464.1	公线	10.24	5	177.4	0	2940.29	不受限	2900
4785	10kV团结线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	团结线912开关	上团站	11000	万	200	3464.1	公线	12.01	6	208	0	2939.69	不受限	2900
4786	10kV马马线	古蔺电力调度控制中心	10kV古马线914开关	永古	20000	处	414	7170.69	公线	161.72	39	2801	0	2935.55	受限	2900
4787	10kV双金线	眉山电力调度控制中心	双金线912开关	双河场站(营山)	22500	万	270	4670.54	公线	73.65	27	1275.7	0	2933.19	不受限	2900
4788	10kV毛稳线大馈线	无极电力调度控制中心	毛稳线922开关	毛泉洞	240000	万	550	9526.28	公线	327.1	59	5665.3	0	2908.35	不受限	2900
4789	10kV金力线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金力线915开关	金溪站(蓬安)	20000	万	237	4104.96	公线	44	19	762.1	0	2932.36	不受限	2900
4790	10kV开明线大馈线	蓬安电力调度控制中心	开明线913开关	开安站	18000	处	300	5196.15	公线	72.07	24	1248.1	0	2908.62	不受限	2900
4791	10kV杜鸿线大馈线	蓬安电力调度控制中心	杜鸿线928开关	杜花站	100000	万	507	8781.5	公线	286.26	56	4958	0	2945.35	不受限	2900
4792	10kV城柯线大馈线	阆中电力调度控制分中心	城柯线912开关	城英站(阆中)	40000	万	400	6928.2	公线	192.45	48	3333.3	0	2902.08	不受限	2900
4793	10kV石老线大馈线	南充电力调度控制中心	石老线915开关	石南站(阆中)	9000	万	210	3637.31	公线	19.68	9	340.8	0	2932.78	不受限	2900
4794	10kV团结一线	内江电力调度控制中心	团结一线924开关	团结站	100000	处	423	7326.57	公线	140.81	33	2438.9	500	2922.36	不受限	2900
4795	10kV金南线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	金南线961开关	金南站(蓬溪)	10000	万	377	6529.83	公线	169.09	45	2928.5	0	2908.15	不受限	2900
4796	10kV顶上一线	南充电力调度控制中心	顶上一线934开关	天御岭站	100000	万	605	10479.91	公线	376.81	62	6526.4	0	2904.62	不受限	2900
4797	10kV雷南线914大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV雷南线914开关	自贡大雪路	15700	万	335	5802.37	公线	132.29	39	2291.2	0	2930.93	不受限	2900
4798	10kV雨东线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	雨东线925开关	雕巷场(蓬溪)	40450	万	539	10374.98	公线	370.62	62	6419.1	0	2918.38	不受限	2900
4799	10kV新中线923大馈线	蓬溪电力调度控制中心	10kV黄中线923开关	晨景站	12600	万	255	4416.73	公线	59.77	23	1035.3	0	2939.76	不受限	2900
4800	10kV双兴线	自贡电力调度控制中心	双兴线922今开关	双龙站	16000	万	335	5802.37	公线	132.12	39	2288.4	0	2933.73	不受限	2900
4801	10kV洪雨线	蓬安电力调度控制中心	10kV洪雨线924开关	洪口站	16300	万	292	5057.59	公线	94.27	32	1632.8	0	2919.03	不受限	2900
4802	10kV天锦线	南江电力调度控制中心	10kV天锦线953	光极站	6300	万	300	5196.15	公线	101.91	34	1765	0	2911.53	不受限	2900
4803	10kV诺锦线	巴州电力调度控制中心	10kV诺锦线951	诺水站	6300	万	335	5802.37	公线	133.07	40	2304.4	0	2917.31	不受限	2900
4804	10kV月甘线	五华电力调度控制中心	月甘线912开关	兴业站	8000	万	200	3464.1	公线	8.31	4	144	200	2917.69	不受限	2900
4805	10kV江马线	仪陵电力调度控制中心	江马线914开关	江民镇(仪陵)	90000	处	377	6529.83	公线	171.27	45	2966.4	0	2910.45	不受限	2900
4806	10kV东龙线	万源电力调度控制中心	10kV_东龙线929开关	九和站	40000	处	400	6928.2	公线	151.76	38	2628.4	0	2916.16	不受限	2900
4807	10kV腾万线-专线	成都配调	腾万线945开关	腾飞	2*2400000	万	473	8192.6	专线	255.92	54	4432.8	0	2940.74	不受限	2900
4808	10kV雷南线大馈线	蓬安电力调度控制中心	10kV雷南线923开关	雄坪站	12600	万	392	6789.64	公线	341.41	37	2483.6	0	2967.81	不受限	2900
4809	10kV荣亚线	成都配调	荣亚线921开关	荣都	128000	万	473	8192.6	公线	258.01	55	4468.8	0	2904.54	不受限	2900
4810	10kV马天二路	成都配调	马天二路921	马河	3*63000	万	473	8192.6	公线	257.6	54	4461.8	0	2911.74	不受限	2900
4811	10kV洞河线	成都配调	洞河线944开关	洞子口	2*50000	处	473	0	公线	209.7	44	3632	0	2922.08	不受限	2900
4812	10kV洞河线	仁寿电力调度控制中心	洞河线951开关	团圆站	16000	处	380	6581.79	公线	134.16	35	2323.7	0	2941.73	不受限	2900
4813	10kV广西路线	成都配调	广西路933	供维	2*63000	万	473	8192.6	公线	257.11	54	4453.2	0	2932.14	不受限	2900
4814	10kV广汇西902#线路	中江电力调度控制中心	广汇西902开关	广丽站	113000	万	377	6529.83	公线	171.27	45	2966.4	0	2910.45	不受限	2900
4815	10kV万胜线大馈线	武胜电力调度控制中心	万胜线955开关	万胜站	20000	万	225.6	3907.51	公线	33.98	15	588.6	0	2928.16	不受限	2900
4816	10kV永和路981线路	中江电力调度控制中心	永太站	永太站	20000	处	377	6529.83	公线	132.56	35	2296	0	2927.86	不受限	2900
4817	10kV家太线929线路	中江电力调度控制中心	家太线929开关	良家站	100000	万	377	6529.83	公线	169.24	45	2931.2	0	2945.65	不受限	2900
4818	10kV陈都路下线线	雷南电力调度控制中心	陈都路930	三星	5000	处	210	3637.31	公线	158.5	75	2703.2	0	2909.85	不受限	2900
4819	10kV油卡一线大馈线	南部电力调度控制中心	油卡一线934	油卡站	160000	处	500	8660.25	公线	206.72	46	3596	0	2932.2	不受限	2900
4820	10kV黄南路	成都配调	黄南线913	黄田照	2*50000	处	473	8192.6	公线	209.33	44	3625.6	0	2928.48	不受限	2900
4821	10kV三瑞路	成都配调	三瑞路952	三星路	2*63000	处	473	8192.6	公线	210.16	44	3640	0	2924.28	不受限	2900
4822	10kV南城线	成都配调	南城路942	南花	3*50000	处	473	8192.6	公线	208.59	44	3612.8	0	2941.28	不受限	2900
4823	10kV玉园路	邛崃电力调度控制中心	玉园线946	玉亚	163000	万	600	10392.3	公线	370.18	62	6411.6	0	2941.47	不受限	2900
4824	10kV晋龙一线	新都电力调度控制中心	晋龙一线909开关	晋河	100000	处	500	8660.25	公线	282.33	56	4890	0	2934.22	不受限	2900
4825	10kV晋双线	蓬溪电力调度控制中心	晋双线912开关	晋品站	20000	万	321	5559.88	公线	120.02	37	2078.7	0	2925.19	不受限	2900
4826	10kV博锦路线	成都配调	博锦路939开关	博通	176000	处	600	10392.3	公线	311.09	52	5388	0	2953.84	不受限	2900
4827	10kV荷月一线	安岳电力调度控制中心	荷月一线913开关	顺江站	90000	万	488	8452.41	公线	269.68	55	4670.8	0	2936.37	不受限	2900
4828	10kV长铁线	大竹电力调度控制中心	长铁线925开关	长头站	81500	万	200	3464.1	专线	10.16	5	176	0	2941.69	不受限	2900
4829	10kV河龙线	内江电力调度控制中心	河龙线924开关	河泉站	30000	处	335	5802.37	公线	97	28	1680	0	2951.89	不受限	2900
4830	10kV银钢线	蓬中电力调度控制中心	银钢线#921开关	银山站	100000	万	200	3464.1	专线	10.32	5	178.7	0	2938.99	不受限	2900
4831	10kV罗振线	南充电力调度控制中心	罗振线914开关	罗龙站	100000	处	428	7413.18	公用	174.87	41	3025.2	0	2905.34	不受限	2900
4832	10kV晋惠一路913大馈线	新都电力调度控制中心	晋惠一路913开关	都都站新	105000	处	600	10392.3	公线	214.43	61	3714	1750	3949.84	不受限	2850
4833	10kV吉东路大馈线	南充电力调度控制中心	吉东路911开	吉星出零电站	12600	处	310	5369.36	公线	82.68	27	1432.1	0	2863.39	不受限	2850
4834	10kV星都路	成都配调	星都路913开关	天星	160000	处	600	10392.3	公线	373.07	62	6461.8	0	2917.47	不受限	2850
4835	10kV武胜线大馈线	新津电力调度控制中心	武胜线905	文武	163000	处	424	7343.9	公线	173.28	41	3001.2	0	2873.92	不受限	2850
4836	10kV公寺线	剑南电力调度控制中心	公寺线922开关	35kV公共站	20000	处	319	5525.24	公线	89.97	28	1558.2	0	2861.99	不受限	2850
4837	10kV五城一路大馈线	剑南电力调度控制中心	五城一路909开关	五五站	103300	处	586	10149.82	公用	503.89	52	5283.1	0	2856.56	不受限	2850
4838	10kV飞广路	剑南电力调度控制中心	飞广路908开关	飞鱼站	19300	处	300	5196.15	公线	75.03	25	1299.5	0	2857.42	不受限	2850
4839	10kV柳秀线	剑南电力调度控制中心	柳秀线923开关	35kV柳河站	12600	处	341	5906.29	公线	140.86	41	2439.7	0	2875.96	不受限	2850
4840	10kV剑新线	剑南电力调度控制中心	剑新线915开关	35kV红柏站	10000	处	300	5196.15	公线	85.53	29	1481.4	315	2850.03	不受限	2850
4841	10kV双北一线大馈线	蓝江电力调度控制中心	双北一线915开关	双龙腰	482000	万	553	9578.24	公线	277.14	50	4800	0	2862.59	不受限	2850
4842	10kV双开线	蓬安电力调度控制中心	双开线939开关	城开	5280	处	580	10055.8	公线	299.32	52	5184	0	2852.71	不受限	2850
4843	10kV梅铜线	金堂电力调度控制中心	梅铜线917开关	杨梅	158000	处	380	6581.79	公线	175.87	46	3046	0	2877.61	不受限	2850
4844	10kV共资线大馈线	蓝江电力调度控制中心	共资线916开关	达能	156000	万	600	10392.3	公线	97.76	16	1693.2	3750	2870.64	不受限	2850
4845	10kV陈千线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	陈千里马线953开关	大陈槽站	4000	万	220	3810.51	公线	31.18	14	540	0	2880.46	不受限	2850
4846	10kV新工一线	大英电力调度控制中心	新工一线922开关	解株	126000	处	600	10392.3	公线	373.96	62	6477	0	2876.07	不受限	2850
4847	10kV黑马路	成都配调	黑马路909	黑银路	2*63000	处	473	8192.6	公线	259.61	55	4496.5	0	2870.84	不受限	2850
4848	10kV鹏新一路	大邑电力调度控制中心	鹏新一线919开关	鹏新站	11300	万	200	3464.1	专线	14.85	7	257.2	0	2880.49	不受限	2850
4849	10kV市江线	宜宾电力调度控制中心	市江线955开关	市西站	40000	处	430	7447.82	公线	179.2	42	3103.7	0	2854.56	不受限	2850
4850	10kV仓滨线	中江电力调度控制中心	仓滨线926开关	仓山站	22500	处	400	6928.2	公线	154.23	39	2671.2	0	2871.36	不受限	2850
4851	10kV五华线	蓬溪电力调度控制中心	10kV_五华线914开关	五实站	10000	万	335	5802.37	公线	136.15	41	2358.1	0	2864.03	不受限	2850
4852	10kV龙马线	仁寿电力调度控制中心	龙马线975开关	龙马站	20000	万	380	6581.79	公线	175.05	46	3031.9	0	2891.71	不受限	2850
4853	10kV五新线	蓬溪电力调度控制中心	五新线913开关	五玉站	10000	万	260	4503.13	公线	67.27	26	1165.2	0	2887.8	不受限	2850
4854	10kV元东一线	仁寿电力调度控制中心	元东一线916开关	元盛站	100000	处	482	8348.48	公线	268.2	56	4645.2	0	2868.43	不受限	2850
4855	10kV鲁桐线	蓬安电力调度控制中心	鲁桐线921开关	鲁西站	40000	处	400	6928.2	公线	155.43	39	2692	0	2880.56	不受限	2850
4856	10kV桥北线	广元电力调度控制中心	桥北线957开关	三桥站	40030	万	400	6928.2	公线	195.06	49	3378.4	0	2856.98	不受限	2850
4857	10kV小智二线	蓬江电力调度控制中心	10kV小智二线943开关	小山站	82000	万	500	8660.25	公线	225.11	45	3898.9	1000	2895.32	不受限	2850
4858	10kV鹏龙线	绵竹电力调度控制中心	鹏龙线923	红鹏楼	40000	处	473	8192.6	公线	213.44	45	3696.8	0	2857.38	不受限	2850
4859	10kV金花一回	通川电力调度控制中心	10kV_金花一回955开关	金山站	150200	处	410	7101.41	公线	162.82	40	2820	0	2861.13	不受限	2850
4860	10kV星都线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV星都线913开关	星星站	5000	处	283	4898.34	公用	62.71	22	1086.2	0	2862.87	不受限	2850
4861	10kV罗平线	成都配调	罗平线913开关	罗都	128000	万	473	8192.6	公线	258.5	55	4477.2	0	2896.14	不受限	2850
4862	10kV狮园线狮园段	成都配调	狮园线，狮园段926	狮东新	2*180000	处	473	8192.6	公线	211.23	45	3658.5	0	2895.58	不受限	2850
4863	10kV锦湖路	成都配调	锦湖路906	锦江楼	2*63000	处	473	8192.6	公线	213.33	45	3694.8	0	2893.28	不受限	2850
4864	10kV光明线	南江电力调度控制中心	10kV光明线952	光扬站	6300	万	300	5196.15	公线	104.83	35	1815.6	0	2860.93	不受限	2850
4865	10kV九铜线953大馈线	蓬溪电力调度控制中心	九铜线913开关	元宝山站	5000	万	255	4416.73	公线	63.46	25	1099.1	0	2875.96	不受限	2850
4866	10kV云东线	平昌电力调度控制中心	云东线914	云谷站	275	万	275	4763.14	公线	82.09	30	1421.4	0	2855.03	不受限	2850
4867	10kV王城二线	平昌电力调度控制中心	10kV王城二线912	城北站	40000	万	400	6928.2	公线	193.83	48	3357.1	0	2878.28	不受限	2850
4868	10kV双用线	蓬溪电力调度控制中心	双用线919开关	双宝山站	5000	万	255	4416.73	公线	63.46	25	1099.1	0	2875.96	不受限	2850
4869	10kV东风线	平昌电力调度控制中心	东

4944	10kV油沙线	万眉电力调度控制中心	10kV.油沙线911开关	油房洞站	40000	关	300	5196.15	公线	75.87	25	1314	0	2842.92	不受限	2800
4945	10kV金湾线大坡段	南溪电力调度控制中心	10kV.金湾线913	黄金场(南溪)	18000	开	377	6529.83	公线	176.41	47	3055.4	0	2821.45	不受限	2800
4946	10kV沙文线	通江电力调度控制中心	10kV沙文线852	沙溪站	10000	开	300	5196.15	公线	106.35	35	1842	0	2834.53	不受限	2800
4947	10kV干氏线	通江电力调度控制中心	10kV.干氏线953	干佛顶站	20000	开	240	4156.92	公线	52.06	22	912	0	2823.23	不受限	2800
4948	10kV沐照线大坡线	渠县电力调度控制中心	沐照线925 开关	沐坝场	90000	开	200	3464.1	公线	16.15	8	279.8	0	2837.89	不受限	2800
4949	10kV玉天线	巴州电力调度控制中心	10kV.玉天线914	玉山站	12600	开	220	3810.51	公线	33.75	15	584.6	0	2844.86	不受限	2800
4950	10kV古陈大坡线	南溪电力调度控制中心	10kV.古陈线911 开关	古二站	3150	开	220	3810.51	公线	33.74	15	584.3	0	2845.16	不受限	2800
4951	10kV银珠线	五通桥电力调度控制中心	银珠线914 开关	极会站	10000	开	345	5975.58	公线	146.79	43	2542.4	0	2835.62	不受限	2800
4952	10kV前观线	仁寿电力调度控制中心	前观线939 开关	机林站	80000	开	560	9699.48	专线	339.78	61	5885	0	2844.53	不受限	2800
4953	10kV小杭一线大坡线	南溪电力调度控制中心	10kV小杭一线.942开关	小山站	82000	关	625	10825.1	公线	336.09	54	5821	0	2839.26	不受限	2800
4954	10kV台弘线大坡线	屏江电力调度控制中心	10kV台弘线964开关	台滑站	102000	开	500	8660.25	公线	286.06	57	4954.5	0	2839.72	不受限	2800
4955	10kV前锋线	屏江电力调度控制中心	10kV前锋线936开关	前锋站	34500	开	380	6581.79	公线	63.74	17	1104	2000	2819.61	不受限	2800
4956	10kV侧云线	成都配调	侧云线924	侧科林	2*63000	关	473	8192.6	公线	216.65	46	3752.4	0	2801.68	不受限	2800
4957	10kV书华线	成都配调	环华线908	华环站	2*50000	关	473	8192.6	公线	215.7	46	3736	0	2818.08	不受限	2800
4958	10kV渭湖线	阆江服电力调度控制中心	渭湖线927	渭阳	2*50000	关	420	6928.2	公线	196.77	49	3408	0	2827.38	不受限	2800
4959	10kV杏悦线	成都配调	杏悦线913	悦杏	2*50000	关	473	8192.6	公线	214.64	45	3717.6	0	2836.48	不受限	2800
4960	10kV永西二线大坝线	仁寿电力调度控制中心	永西二线.921开关	永风站	100000	开	500	8660.25	公线	235.68	47	4082	0	2846.2	不受限	2800
4961	10kV渡坪线	蓬溪电力调度控制中心	渡坪线.911 开关	渡口站	30000	关	390	6755	公线	149.27	38	2585.3	0	2818.7	不受限	2800
4962	10kV东天线	宜宾电力调度控制中心	东天线.956 开关	东风站	105000	开	430	7447.82	公线	223.44	52	1870	0	2813.04	不受限	2800
4963	10kV九江.县线	宜宾电力调度控制中心	九江县线914开关	九都站	45000	关	380	6581.79	公线	139.6	47	2403.68	0	2842.364	不受限	2800
4964	10kV千银路914线路	中江电力调度控制中心	千银路911 开关	东平站	10000	开	400	6928.2	公线	197.04	49	3412.8	0	2822.58	不受限	2800
4965	10kV大界路乡8路路备间路	蓬江电力调度控制中心	大界路976	大塘	20000	开	265	4589.93	专线	75.01	28	1299.2	0	2831.74	不受限	2800
4966	10kV解尾线	大英电力调度控制中心	解尾线945开关	解林	130000	开	600	10392.3	专线	378.23	53	6551	0	2822.07	不受限	2800
4967	10kV文白路大坡线	蓬溪电力调度控制中心	文白路908	文昌	2*63000	关	586	10149.82	公线	306.46	52	5307.9	0	2811.96	不受限	2800
4968	10kV大达二路	成都配调	大达二路990	大建	2*63000	关	473	8192.6	公线	263.19	56	4558.4	0	2814.94	不受限	2800
4969	10kV祥实路	成都配调	祥实线926	吉祥街	2*63000	关	473	8192.6	公线	214.27	45	3711.2	0	2842.88	不受限	2800
4970	10kV马进一线	成都配调	马进一线开关 906	马场	3*40000	关	473	8192.6	公线	263.14	56	4557.6	0	2815.74	不受限	2800
4971	10kV广银线	雷州电力调度控制中心	广银线938	广洋	130000	关	586	10149.82	公线	305.12	52	5284.7	0	2815.16	不受限	2800
4972	10kV子茂路	大邑电力调度控制中心	子茂线906 开关	子龙站	80000	关	600	10392.3	公线	317.46	53	5498.4	0	2815.44	不受限	2800
4973	10kV东晒路	蓬溪电力调度控制中心	东晒线935开关	东坡	100000	开	600	10392.3	公线	376.42	63	6519.6	0	2813.47	不受限	2800
4974	10kV思越.线	青白江电力调度控制中心	思越.线914开关	思想	2*63000	关	600	10392.3	公线	304.89	51	5280.7	0	2813.14	不受限	2800
4975	10kV幸海线	青白江电力调度控制中心	幸海线906 开关	幸福	2*50000	开	600	10392.3	专线	377.04	63	6530.3	0	2822.77	不受限	2800
4976	10kV城南线	青白江电力调度控制中心	城南线923开关	城南	2*20000	关	600	10392.3	公线	53	9	5477	0	2816.84	不受限	2800
4977	10kV河新.二线大坝线	蓬溪电力调度控制中心	河新二线913开关	河安	40000	关	500	8660.25	公线	383.03	37	3170	1794	2830.22	不受限	2800
4978	10kV玉飞线	蓬溪电力调度控制中心	玉飞线912开关	35kV玉龙站	20000	开	434	7517.1	公线	228	53	3949	0	2816.39	不受限	2800
4979	10kV玉江路_主_1JTQ9ZJ	蓬溪电力调度控制中心	玉江路925	玉团	2*31500	关	400	6928.2	公线	196.3	49	3400	0	2835.38	不受限	2800
4980	10kV城关 I 环大坝线	五江电力调度控制中心	城关一线开关 906	城酒站	18000	关	506	8764.18	公线	241.47	48	4182.2	0	2829.14	不受限	2800
4981	10kV铜神线	阆州电力调度控制中心	铜神线921 开关	铜寨	12000	开	180	3117.69	公线	11.2	8	312.2	0	2805.92	不受限	2800
4982	10kV营咸线	营中电力调度控制中心	营咸线919 开关	营东井	3550000	开	600	10392.3	专线	60.59	10	1040.5	5500	2803.57	不受限	2800
4983	10kV沪营二路	蓬溪电力调度控制中心	沪营二路928开关	沪庆站	100000	关	800	13856.41	公线	132.89	17	2301.8	8250	2835.13	不受限	2800
4984	10kV甲玉线大坝线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲玉线.951 开关	甲玉站	2500	关	200	3464.1	公线	16	8	342.2	0.72	2770.56	不受限	2750
4985	10kV安东线	盐边电力调度控制中心	安东线.952 开关	安顺站	12500	开	400	6928.2	公线	200.17	50	3467	0	2768.38	不受限	2750
4986	10kV河宜线	盐边电力调度控制中心	河宜线.913 开关	河口站	6300	开	300	5196.15	公线	109.9	37	1903.4	0	2773.13	不受限	2750
4987	10kV铁塔线	东坡电力调度控制中心	铁塔线913 开关	胜利站	6300	开	300	5196.15	公线	110.67	37	1916.8	0	2779.35	不受限	2750
4988	10kV天龙线	仁寿电力调度控制中心	天龙线915 开关	35kV天龙站	6300	开	259	4486.01	公线	73.3	28	1269.6	0	2767.81	不受限	2750
4989	10kV城坪线	合川电力调度控制中心	城坪线922开关	城发	42000	关	489	8463.57	公线	232.2	48	4023.5	0	2752.28	不受限	2750
4990	10kV甲苍二线.971开关	泸州电力调度控制中心	甲苍二线937开关	泸河	151500	关	423	7326.57	公线	177.88	42	2780.36	0	2752.98	不受限	2750
4991	10kV北塘一线	射洪电力调度控制中心	北塘一线.912开关	姚石站	150000	关	490	8487.05	公线	295	60	4880	4000	2789.64	不受限	2750
4992	10kV安天线大坝线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	安天线912开关	安坡寨站	32000	关	170	2944.49	公线	272.52	14	292.2	0	2765.5	不受限	2750
4993	10kV甲苍线.913大坝线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲苍线913 开关	蜂农站	11000	开	200	3464.1	公线	20.62	10	357.2	0	2760.49	不受限	2750
4994	10kV白伊线	攀枝花西区电力调度控制中心	白伊线972开关	河光渡站	40000	关	350	6062.18	公线	119.46	34	2069.1	0	2760.64	不受限	2750
4995	10kV郑华一线大坝线	自贡电力调度控制中心	郑华一线.916开关	郑华一	360200	关	550	9526.28	公线	279.98	51	4849.2	0	2771.82	不受限	2750
4996	10kV紫银线大坝线	江油电力调度控制中心	紫银线911 开关	紫山站	8000	开	401	6945.52	公用	199.56	50	3456.4	0	2794.57	不受限	2750
4997	10kV宝简线.965大坝线	南溪电力调度控制中心	宝简线.965	宝星	125000	关	400	6928.2	公线	160.24	40	2775.4	0	2767.16	不受限	2750
4998	10kV塔坪线	自贡电力调度控制中心	塔坪线.918开关	莲生廊站	80300	关	416	7205.33	公线	172.99	42	2996.2	0	2768.06	不受限	2750
4999	10kV宝福线.大坝线	宜南电力调度控制中心	宝河站	宝河站	15000	关	460	7967.43	公线	206.73	45	3580.6	0	2753.34	不受限	2750
5000	10kV鄂七线	自贡电力调度控制中心	鄂江站	鄂江站	16000	开	258	4468.69	公线	72.9	28	1262.6	0	2759.22	不受限	2750
5001	10kV迎桃线	阆南电力调度控制中心	迎桃线914开关	水田学苑	10000	开	230	3983.72	公线	46.65	20	808	0	2777.35	不受限	2750
5002	10kV河新.二线.971开关	阆南电力调度控制中心	河新二线971开关	河西	10000	开	400	6928.2	公线	196.07	40	2740.7	0	2792.86	不受限	2750
5003	10kV河东线大坝线	自贡电力调度控制中心	河东线924开关	河口站	10100	开	465	8054.04	公线	173.21	37	3000	1465	2783.64	不受限	2750
5004	10kV沙坪线	阆南电力调度控制中心	沙坪线913 开关	沙尔宗站	3150	开	200	3464.1	公线	19.7	10	341.2	0	2776.49	不受限	2750
5005	10kV半果线	白帽电力调度控制中心	半果线951开关	半安站	25000	开	200	3464.1	公线	53.12	27	945	0	2771.28	不受限	2750
5006	10kV王营线	南溪电力调度控制中心	10kV.王营线914	王家站(南溪)	20000	开	377	6529.83	公线	177.81	47	3079.6	0	2797.25	不受限	2750
5007	10kV黄阳线	石柱电力调度控制中心	黄阳线959开关	黄家场站	15000	开	200	3464.1	公线	78	35	1880	0	2771.28	不受限	2750
5008	10kV东二线	盐源电力调度控制中心	东二线912 开关	东坪站	6300	开	200	3464.1	公线	127.87	64	2214.7	0	2771.28	不受限	2750
5009	10kV邵阿线大坝线	凉山鲁能自治州电力调度控制中心	邵阿线911 开关	邵坝站	8900	开	220	3810.51	公线	17.01	8	294.8	0	2753.81	不受限	2750
5010	10kV宇一线	平昌电力调度控制中心	宇一线951	平昌站	100000	开	545	9433.68	公线	329.07	60	5699.5	0	2750.24	不受限	2750
5011	10kV螺坝线	蜡县山电力调度控制中心	螺坝线914开关	蜡山站	50000	关	343	5940.93	公线	55.64	16	963.7	1000	2789.04	不受限	2750
5012	10kV雷中线	南溪电力调度控制中心	10kV.雷中线931	雷龙站(南溪)	20000	开	220	3810.51	公线	38.78	18	671.6	0	2757.86	不受限	2750
5013	10kV龙天线.912大坝线	渠县电力调度控制中心	龙天线912开关	龙安站	12600	关	200	3464.1	公线	155	5166	2436	0	2771.28	不受限	2750
5014	10kV华中环	巴州电力调度控制中心	10kV华中 I 环915	杨家湾站	100000	开	600	10392.3	公线	379.6	63	6574.7	0	2778.37	不受限	2750
5015	10kV阳环一线	巴州电力调度控制中心	阳环一线914开关	黄家湾站	110000	开	610	10565.51	公线	387.08	64	6719.8	0	2789.15	不受限	2750
5016	10kV龙凤线	仪陇电力调度控制中心	龙凤线911开关	立石坊(仪陇)	20000	开	377	6529.83	公线	180.46	48	3125.8	0	2751.25	不受限	2750
5017	10kV攀晓一线	宝光电力调度控制中心	攀晓线912开关	攀晓站	12600	关	300	5196.15	公线	81.06	27	1404	0	2752.92	不受限	2750
5018	10kV石观线	万源电力调度控制中心	石观线922开关	石石站	10400	关	300	5196.15	公线	78.91	26	1368.4	0	2760.12	不受限	2750
5019	10kV大江线	内江电力调度控制中心	大江线918开关	大渊站	80000	开	482	0	公线	273.9	57	4744	0	2769.63	不受限	2750
5020	10kV金和线大坝线	天府电力调度控制中心	金和线913开关	金峨	63000	开	553	9578.24	公线	336.84	61	5834	0	2768.42	不受限	2750
5021	10kV青年线	青神电力调度控制中心	青神线931 开关	青龙寨站	30000	关	400	6928.2	公线	160.5	40	2779.8	0	2762.66	不受限	2750
5022	10kV江群线大坝线	蓬安电力调度控制中心	江群线922开关	巨龙站(蓬安)	18000	开	270	4676.54	公线	81.07	30	1414.5	0	2794.39	不受限	2750
5023	10kV华瑞路大塘线路	大邑电力调度控制中心	华瑞路915开关	华阳	50000	关	553	9578.24	公线	282.61	51	4884.8	0	2767.79	不受限	2750
5024	10kV楠总线大坝线	阆中电力调度控制中心	楠总线914开关	楠总站路(阆中)	26000	开	377	6529.83	公线	178.11	47	3084.8	0	2792.05	不受限	2750
5025	10kV铁水线大坝线	宜山电力调度控制中心	铁水线911开关	铁母站(开东)	20000	开	200	3464.1	公线	20.76	10	359.5	0	2758.19	不受限	2750
5026	10kV九石路	自贡电力调度控制中心	九石线921开关	九厦	37000	开	180	3117.69	公线	1.55	1	26.9	0	2779.02	不受限	2750
5027	10kV二十路线	简阳电力调度控制中心	十路线961开关	十里堡	109200	关	250	4330.13	专线	39.92	16	691.5	0.0001	2772.5	不受限	2750
5028	10kV平孔线	自贡电力调度控制中心	平孔线906开关	百合	2*40000	关	200	3464.1	公线	174.94	87	3030	0	2760.78	不受限	2750
5029	10kV青铁线	青铁电力调度控制中心	青铁线911开关	35kV东寺站	20000	开	200	3464.1	专线	18.69	9	323.7	0	2779.08	不受限	2750
5030	10kV雪川一路	大邑电力调度控制中心	雪川一线913开关	雪子坪	57000	开	300	5196.15	专线	108.78	36	1884	0	2792.53	不受限	2750
5031	10kV南汽二路	大邑电力调度控制中心	南汽二线925开关	榆坪	126000	开	300	5196.15	公线	109.42	36	1895.2	0	2761.33	不受限	2750
5032	10kV秦机路	邛崃电力调度控制中心	秦机路913	秦阳	8000	关	200	3464.1	专线	4.8	56	83.14	0	2771.28	不受限	2750
5033	10kV恒观线大坝线	蓬溪电力调度控制中心	10kV.联华线953开关	恒龙站	6300	开	275	4763.14	公线	63.6	23	1101.8	400	2785.23	不受限	2750
5034	10kV侧前线	成都配调	侧前线895	侧马村	2*63000	关	473	8192.6	公线	264.67	56	4584	0	2793.34	不受限	2750
5035	10kV安和线914线路	中江电力调度控制中心	安和线914 开关	永安站	10000	开	377	6529.83	公线	178.77	47	3096.3	0	2780.55	不受限	2750
5036	10kV天下线	蓬溪电力调度控制中心	天下线914开关	大石老站	10000	开	380	6581.79	公线	166.49	43	2883.6	250	2790.01	不受限	2750
5037	10kV安金一线	彭山电力调度控制中心	安金一线912开关	保胜站	6300	关	300	5196.15	公线	66.17	22	1146	250	2760.92	不受限	2750
5038	10kV太玻线	仁寿电力调度控制中心	太玻线941开关	太横站	10000	开	255	4416.73	公线	69.61	27	1205.7	0	2769.36	不受限	2750
5039	10kV东禾线	自贡电力调度控制中心	东禾线.914开关	东林站	10000	关	275	4763.14	公线	59.17	22	1024.8	0	2765.71	不受限	2750
5040	10kV红寨线	宜宾电力调度控制中心	红寨线.930开关	红潮站	82000	开	430	7447.82	公线	227.48	53	3940	0	2763.04	不受限	2750
5041	10kV东润线大坝线	蓬溪电力调度控制中心	10kV.东润线911开关	东润站	20000	关	430	7447.82	公线	173.31	40	3001.8	200	2756.46	不受限	2750
5042	10kV雷营二线大坝线	蓬溪电力调度控制中心	10kV雷营二线.915开关	雷单场	82000	关	645	11171.73	公线	356.12	55	6168	0	2769.38	不受限	2750
5043	10kV新金二路	成都配调	新金二路930	天府石	2*63000	开	473	8192.6	专线	266.08	56	4608.5	0	2764.84	不受限	2750
5044	10kV容科线	成都配调	容科一至大路910	蔚吉	2*63000	开	473	8192.6	专线	265.91	56	4605.6	0	2767.74	不受限	2750
5045	10kV玉彭线	成都配调	玉彭线927	玉陈石	2*40000	开	473	8192.6	公线	217.96	46	3775	0	2779.08	不受限	2750
5046	10kV柳沐路	阆江服电力调度控制中心	柳沐路903	柳彭	176300	关	200	3464.1	公线	138.29	77	1678.9	0	2771.28	不受限	2750
5047	10kV大元线	成都配调	大元路931	大盛	2*40000+63000	开	409	7084.69	专线	208.96	51	3619.2	0	2750.48	不受限	2750
5048	10kV雨安线	成都配调	雨安线.905 开关	雨舞	2*40000	关	337.7	5849.14	公线	0	0	17.2	1880	2799.31	不受限	2750
5049	10kV龙泉线	成都配调	龙泉路914	龙泉驿	2*50000	关	473	8192.6	公线	265.13	56	4582	0	2781.34	不受限	2750
5050	10kV雨泰一线	通川电力调度控制中心	10kV.雨泰一线.972开关	木院站	50000	开	552	9560.92	公线	335.82	61	5816.4	0	2788.43	不受限	2750
5051	10kV竹城线.914大坝线	蜡太电力调度控制中心	竹城一.922 开关	竹山	41700	关	441	7638.34	公线	196.86	45	3409.6	0	2701.07	不受限	2700
5052	10kV双明线	成都配调	双阳线用于925	阳龙	2*24000	开	476	8244.56	公线	271.41	57	4700.8	0	2719.3	不受限	2700
5053	10kV鸡临线大坝线	蓬船电力调度控制中心	10kV.鸡临线916开关	鸡石路站	71500	关	380	6581.79	公用	148.05	39	2564.3	0	2701.13	不受限	2700
5054	10kV小城二线	屏江电力调度控制中心	10kV小城二线.922开关	小山站	82000	开	600	10392.3	公线	250.78	52	4499.5	6615	2718.07	不受限	2700
5055	10kV石川线大坝线	蓬东电力调度控制中心	石川线.933	石桌站	26400	开	295	5109.55	公线	92.79	31	1607.2	250	2711.39	不受限	2700
5056	10kV作江线	成都配调	作江路925	合作	2*63000	关	473	8192.6	公线	222.49	47	3853.8	0	2700.48	不受限	2700
5057	10kV武青线	蓬城电力调度控制中心	武青线922 开关	青龙场	143000	开	490	8487.05	公线	334.22	49	5200.6	0	2723.01	不受限	2700
5058	10kV牡凤线	南溪电力调度控制中心	牡凤线.950开关	林溪站	50000	关	430	7447.82	公线	114.27	27	1979.1	1250	2729.16	不受限	2700
5059	10kV银顶线	蓬城电力调度控制中心	银顶线925开关	银发站	102300	关	552	9560.92	公线	390.69	71	6766.8	7400	2794.12	不受限	2700
5060	10kV新利线	彭山电力调度控制中心	新利线913开关	新发站	22000	开	220	3810.51	公线	39.93	18	691.6	0	2773.86	不受限	2700
5061	10kV金北.二线	宜宾电力调度控制中心	金北二线962开关	金沙	180000	关	490	8487.05	公线	235.26	48	4074.7	0	2714.94	不受限	2700
5062	10kV得凤线	宜宾电力调度控制中心	得凤.线.939开关	得凤站	120000	关	553	9578.24	公线	285.51	52	4945.2	0	2717.49	不受限	2700
5063	10kV顺燕线	宜宾电力调度控制中心	顺燕线959开关	大顺站	50000	开	430	7447.82	公线	230.2	54	3987.084	0	2715.974	不受限	2700
5064	10kV坪研线	宜宾电力调度控制中心	坪研线995开关	沙坪站	40000	开	490	8487.05	公线	283.42	58	4908.8	0	2729.54	不受限	2700
5065	10kV马楼线	井研电力调度控制中心	马楼线912开关	马鹿站	20000	开	274	4745.82	公线	61.13	22	1058.8	0	2737.86	不受限	2700
5066	10kV杨盘线	宜宾电力调度控制中心	杨盘线.954开关	杨溪站	100000	开	430	7447.82	公线	230.83	54	3998	0	2705.04	不受限	2700
5067	10kV新金一路	成都配调	新金一路.905	大新石	3*63000	开	473	8192.6	公线	268.87	57	4656.8	0	2716.54	不受限	2700
5068	10kV兵石线	蓝江电力调度控制中心	兵石线.936开关	兵群	154000	关	553	9578.24	公线	286.07	52	4954.7	0	2767.89	不受限	2700
5069	10kV华金二线	蓝江电力调度控制中心	华金二线923开关	华育城	167000	关	553	9578.24	公线	284.11	51	4920.7	0	2741.89	不受限	2700
5070	10kV马井路	成都配调	马井路949	马财	3*63000	关	409	7084.69	专线	208.96	51	3619.2	0	2750.48	不受限	2700
5071	10kV千龙线	大邑电力调度控制中心	千龙线920开关	千龙站	80000	开	500	8660.25	公线	292.15	58	5060	0	2734.22	不受限	2700
5072	10kV马万一路专线	成都配调	马万一线922	马应	3*63000	开	473	8192.6	专线	267.51	57	4633.2	0	2740.14	不受限	2700
5073	10kV马场线	邛崃电力调度控制中心	马场线984	高埂	30000	开	420	6928.2	公线	202.21	51	3502.3	0	2743.08	不受限	2700
5074	10kV蓝国路	成都配调	蓝国路935	蓝桃营	2*50000	开	473	8192.6	专线	268.13	57	4646	0	2729.34	不受限	2700
5075	10kV千思线	邛崃电力调度控制中心	千思线.913开关	千礼	100000	开	503	8712.22	公线	344.74	49	4238.9	0	2703.86	不受限	2700
5076	10kV晋蓝.二线	蓬船电力调度控制中心	晋蓝二线916开关	晋河	100000	开	400	6928.2	公线	203.46	51	3524	0	2711.38	不受限	2700
5077	10kV永马线	大竹电力调度控制中心	永马线922开关	永乐场	81500	开	200	3464.1	公线	23.21	12	402	0	2715.69	不受限	2700
5078	10kV李得路	彭州电力调度控制中心	李得路909	李树	2*50000	开	510	8831.46	公线	302.63	54	5241.6	0	2708.51	不受限	2700
5079	10kV李锦四路	蓬东电力调度控制中心	李锦四路921开关	李山站	80000	关	552	9560.92	公用	283.18	51	4904.6	0	2744.14	不受限	2700
5080	10kV雷蜀线	蓬溪电力调度控制中心	雷蜀线916开关	雷东站	80000	开	339	5871.65	公线	147.61	44	2556.6	0	2727.88	不受限	2700
5081	10kV雷南线	蓬溪电力调度控制中心	雷南线914开关	35kV雷南站	8000	开	300	5196.15	公线	112.46	37	1946.1	0	2728.43	不受限	2700
5082	10kV武九四6号线	洪雅电力调度控制中心	武九四6#线913开关	35kV武迅站	12600	开	200	3464.1	专线	20	10	346.4	0	2771.29	不受限	2700
5083	10kV城北线	威远电力调度控制中心	小城线921开关	小河站	11300	关	275	4815.1	公线	66.28	24	1148	0	2704.15	不受限	2700
5084	10kV船塞线	南充电力调度控制中心	船塞线.925开关	船桥站(南充)	40000	关	400	6928.2	公线	162.61	41	2816.4	0.35	2725

5159	10kV 蓝逸线	新桥电力调度控制中心	10kV.蓝逸线922开关	蓝城站	50000	座	552	9560.92	公线	341.73	62	5918.7	0	2686.13	不受限	2650
5160	10kV 开升二线 6X5 大馈线	庐州电力调度控制中心	开利二线 685	东家	127000	座	463	8019.4	公线	216.37	47	3747.6	0	2667.92	不受限	2650
5161	10kV 一龙线大馈线	江淮电力调度控制中心	一龙线 913 开关	一龙陈站	31500	座	375	6495.19	公用	182.82	49	3166.4	0	2679.27	不受限	2650
5162	10kV 环元线大馈线	宏伟电力调度控制中心	环元线 912 开关	环元站	10000	座	401	6945.12	公线	165.45	41	2865.9	0	2690.82	不受限	2650
5163	10kV 蒲塘线大馈线	蜂蜜电力调度控制中心	蒲塘线 913 开关	蒲武站	6300	座	305	5282.75	公线	89.91	29	1557.2	0	2669	不受限	2650
5164	10kV 望九二线大馈线	眉阳电力调度控制中心	望九二线 932 开关	磨某望	2400200	座	361	6252.7	公用	133.59	37	2313.8	0	2688.36	不受限	2650
5165	10kV 狮寺线大馈线	新桥电力调度控制中心	狮寺线 914 开关	狮洪站	31500	座	394	6824.28	公线	161.32	41	2794	0	2665.42	不受限	2650
5166	10kV 鹤贾鹤酒线 917 大馈线	鹤贾鹤酒电力调度控制中心	鹤贾鹤酒线 917 开关	鹤杨坪	81000	座	869	15051.52	公线	542.2	62	9390.9	0	2650.32	不受限	2650
5167	10kV 花阳线	阿黑电力调度控制中心	花阳线 911 开关	花牛江站	6300	台	200	3464.1	公线	24.6	12	426.1	0	2691.59	不受限	2650
5168	10kV 铁龙线	新黑电力调度控制中心	铁龙线 951 开关	东坡站	3150	座	194	3360.18	公线	21.45	11	370.8	0	2653.36	不受限	2650
5169	10kV 桐寨一线 961 大馈线	纳黑电力调度控制中心	桐寨一线 961	桐花陵	100000	座	406	7032.13	公线	169.48	42	2935.4	0	2690.1	不受限	2650
5170	10kV 产才线 954 开关	新桥电力调度控制中心	产才线 954 开关	产北站	6300	座	300	5195.15	公线	114.67	38	1986	0	2690.53	不受限	2650
5171	10kV 云硼线	平昌电力调度控制中心	10kV.云硼线 916	云台站	15000	台	300	5196.15	公线	115.49	38	2000.3	0	2676.23	不受限	2650
5172	10kV 扫门湾2号大馈线	雷政电力调度控制中心	扫门线 925 小车 开关	扫林站	80000	台	255	4416.73	公线	74.44	29	1289.3	0	2685.76	不受限	2650
5173	10kV 鄂州线大馈线	雷政电力调度控制中心	10kV鄂州线 912	雷家湖站	126000	座	599	10374.98	公线	385.46	64	6676.1	0	2661.38	不受限	2650
5174	10kV 上桥线大馈线	雷政电力调度控制中心	上桥线 912 开关	上田湖站	20000	台	255	4416.73	公线	74.3	29	1286.8	0	2688.26	不受限	2650
5175	10kV 云南一线	华山电力调度控制中心	云南 1 线921 开关	关子山站	160000	座	440	7621.02	公线	197.07	45	3413.2	0	2683.62	不受限	2650
5176	10kV 观星线	华山电力调度控制中心	观星线 939 开关	观赞站	120000	座	335	5802.37	公线	146.16	44	2531.5	0	2690.63	不受限	2650
5177	10kV 周宏线	南蛋电力调度控制中心	周宏线 938 开关	赵家洪站	113000	座	377	6529.83	公线	184.58	49	3197	0	2679.85	不受限	2650
5178	10kV 陈明线大馈线	南蛋电力调度控制中心	陈明线 913 开关	陈马站	20050	台	170	2944.49	公线	112	55	2192.2	0	2650.04	不受限	2650
5179	10kV 化龙线	巴州电力调度控制中心	10kV 化龙线911	化成站	12600	台	335	5802.37	公线	147.23	44	2550	0	2672.13	不受限	2650
5180	10kV 锦时线大馈线	通用电力调度控制中心	10kV 锦时 914 小车 开关	大锦站	12600	台	170	2944.49	公线	175.79	103	3045	0	2650.04	不受限	2650
5181	10kV 城风二线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城风 线	城南城(蓬安)	113000	座	599	10374.98	公线	321.3	54	5532.4	0	2667.58	不受限	2650
5182	10kV 区神线 913 大馈线	天神电力调度控制中心	区神线913 开关	老新区	63000	座	600	10392.3	公线	384.63	64	6661.8	0	2691.27	不受限	2650
5183	10kV 两水线大馈线	两水电力调度控制中心	两水线 972 开关	两山站	100800	座	553	9578.24	公线	288.68	52	5000	0	2662.59	不受限	2650
5184	10kV 太天线 912 大馈线	西安电力调度控制中心	太天线 912 开关	太平站(两名)	16300	座	352	6096.82	公线	40.53	12	702	1524.2	2651.26	不受限	2650
5185	10kV 金渠线大馈线	蓬安电力调度控制中心	金渠线 921 开关	金渠站(蓬安)	20000	台	237	4104.96	公线	58.65	25	1015.9	0	2678.56	不受限	2650
5186	10kV 车湖线大馈线	大桥电力调度控制中心	车湖	车湖	240000	座	646	11189.05	公线	362.76	56	6283	0	2668.24	不受限	2650
5187	10kV 北金线大馈线	蓬安电力调度控制中心	北金线 919 开关	城北站(蓬安)	94500	座	270	4676.54	公线	88.16	33	1527	0	2681.89	不受限	2650
5188	10kV 九头线	新州电力调度控制中心	九头线 923 开关	九陵	97000	座	300	5196.15	公线	84.94	28	1471.1	0	2685.82	不受限	2650
5189	10kV 石陵1线	新州电力调度控制中心	石陵1线 939 开关	石陵站	80000	座	400	6928.2	公线	165.59	41	2868	0	2690.63	不受限	2650
5190	10kV 石上线	晨西电力调度控制中心	石上线 912 开关	石燕桥站	100000	座	317	5490.6	公线	129.49	41	2242.8	0	2698.74	不受限	2650
5191	10kV 东吴线	晨西电力调度控制中心	东吴线 905 开关	东吴站	32000	座	373	4763.14	公线	64.2	23	1112	0	2698.51	不受限	2650
5192	10kV 龙二一线	晨西电力调度控制中心	龙二一线 906 开关	龙桥站(蓬)	71500	座	552	9560.92	公线	288.07	52	4989.3	0	2650.44	不受限	2650
5193	10kV 双坪线	双城电力调度控制中心	双坪线 911 开关	35kV双坪站	8000	座	300	5196.15	公线	116.4	39	2016	0	2660.53	不受限	2650
5194	10kV 罗城二路	罗城电力调度控制中心	罗城二路 924 开关	南罗站	126000	座	518	8972.02	公线	259.45	50	4493.7	0	2683.92	不受限	2650
5195	10kV 飞龙线 921	马边集团自动县电力调度控制中心	马龙线 921 开关	马边站	50000	台	170	2944.49	公线	109	64	2650	0	2650.04	不受限	2650
5196	10kV 牛边线	新州电力调度控制中心	牛边线	上牛站	12600	台	377	6529.83	公线	146.44	39	2571	0	2652.86	不受限	2650
5197	10kV 武九四 61 号线	荆南电力调度控制中心	武九四 61#线 914 开关	35kV武成站	12600	台	330	5715.77	专线	141.33	43	2447.9	0	2696.29	不受限	2650
5198	10kV 西桥线	城厢配调	西桥线 999	西一环	2*50000	台	473	8192.6	专线	270.9	57	4692	0	2681.34	不受限	2650
5199	10kV 天海线 911 集团用线	花城电力调度控制中心	天海线 911 开关	天台	10000	座	400	6928.2	专线	166.35	42	2881.2	0	2690.63	不受限	2650
5200	10kV 江台线	新惠电力调度控制中心	江台线 937 开关	新江	166000	座	500	8660.25	专线	295.38	59	5116	0	2678.22	不受限	2650
5201	10kV 江工线	新惠电力调度控制中心	江工线 907 开关	新江	166000	座	505	8746.86	专线	300.4	59	5203	0	2669.17	不受限	2650
5202	10kV 双台线	新山电力调度控制中心	双台线 932 开关	双坪站	100800	座	462	8348.48	专线	281.66	58	4861	0	2672.63	不受限	2650
5203	10kV 清煤线	仁寿电力调度控制中心	清煤线 963 开关	清农站	16000	座	380	6581.79	专线	149.23	39	2584.7	0	2680.73	不受限	2650
5204	10kV 幸团线	蓬城电力调度控制中心	幸团线 916 开关	七里站	82000	座	373	6465.54	专线	143.05	48	2477.6	0	2690.84	不受限	2650
5205	10kV 双旦一线	新山电力调度控制中心	双旦一线 910 开关	双坪站	100000	座	500	8660.25	专线	245.44	49	4251	0	2677.2	不受限	2650
5206	10kV 观观线	新山电力调度控制中心	观观线 922 开关	新观站	20000	座	460	7967.43	专线	213.9	46	3704.7	0	2669.24	不受限	2650
5207	10kV 蛇石线大馈线	广安电力调度控制中心	蛇石线 934 开关	冷水岭站	71500	座	180	3117.68	专线	8.8	5	152.4	0	2653.52	不受限	2650
5208	10kV 甘眉线大馈线	广安电力调度控制中心	甘眉线 923 开关	甘盛站	175680	座	531	9197.19	专线	269.34	51	4665	0	2692.75	不受限	2650
5209	10kV 新惠线	蓬溪电力调度控制中心	新惠线 953 开关	蓬溪站	6300	座	490	8487.25	专线	238.34	49	4128	0	2661.04	不受限	2650
5210	10kV 天黄线	云南电力调度控制中心	天黄线 973 开关	天佛站	40000	座	430	7447.82	专线	188.71	44	3268.4	0	2689.86	不受限	2650
5211	10kV 天回线	仁寿电力调度控制中心	天回线 927 开关	天秀站	100000	座	335	5802.37	专线	146.77	44	2542	0	2680.13	不受限	2650
5212	10kV 甲龙线 914 大馈线	晨东电力调度控制中心	甲龙线 914	磨豆	31500	座	194	3360.18	专线	19.4	10	1024	0	2688.14	不受限	2650
5213	10kV 杏华线	成都配调	杏华线922	磨东	2*50000	台	473	8192.6	专线	270.99	57	4693.6	0	2679.74	不受限	2650
5214	10kV 蓬龙二线	通用电力调度控制中心	蓬龙二线922开关	蓬花观站	1024400	座	600	10392.3	专线	325.86	54	5643.9	0	2660.94	不受限	2650
5215	10kV 明飞线	通用电力调度控制中心	10kV.明飞线923开关	柳新站	20000	台	315	5455.96	专线	128.83	41	2231.3	0	2679.06	不受限	2650
5216	10kV 邢泰路	成都配调	邢泰线开关 908	邢泥	2*63000	台	473	8192.6	专线	270.74	57	4689.2	0	2684.14	不受限	2650
5217	10kV 马成线	成都配调	马成线 909	马河	2*63000	台	473	8192.6	专线	270.74	57	4689.2	0	2687.28	不受限	2650
5218	10kV 骑云线	安岳电力调度控制中心	10kV骑云线912开关	骑依站	15000	座	330	5715.77	公用	110.83	34	1919.6	0	2653.02	不受限	2650
5219	10kV 德政线 912 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德政线 912 开关	达通坪站	50000	台	200	3464.1	公线	27.41	14	474.7	2.86	2640.13	不受限	2620
5220	10kV 铜南线	蓬溪电力调度控制中心	铜南线 912 开关	大峰	20000	座	520	9008.68	公线	263.11	51	4557	0	2648.31	不受限	2600
5221	10kV 云凤二线	仁寿电力调度控制中心	云凤二线 935 开关	云普堰站	106000	座	516	8937.38	公线	262.21	51	4543.5	0	2668.4	不受限	2600
5222	10kV 等陈线	古蔺电力调度控制中心	10kV 等陈线 916 开关	等龙嘴	16300	座	308	5334.72	公线	89.28	29	1620	900	2647.78	不受限	2600
5223	10kV 陵星线	古蔺电力调度控制中心	陵星线 913 开关	椒园	16300	座	300	5196.15	公线	89.19	30	1544.4	0	2612.12	变电	2600
5224	10kV 大黄线	大英电力调度控制中心	大黄线 913 开关	大树站	18000	座	300	5196.15	公线	117.51	39	2035.2	0	2641.33	不受限	2600
5225	10kV 罗玉线 912	古蔺电力调度控制中心	10kV罗玉线912开关	罗舍	10000	座	200	3464.1	公线	23.88	12	413.8	0	2642.74	不受限	2600
5226	10kV 陀平线	蔺鹿电力调度控制中心	陀平线 923 开关	陈马场	20000	座	400	6928.2	公线	168.75	42	2922.8	0	2619.76	不受限	2600
5227	10kV 金武线	射洪电力调度控制中心	金武线 915 开关	金龙	12600	座	335	5802.37	公线	103.6	31	1794.8	200	2647.6	不受限	2600
5228	10kV 白蒲线	射洪电力调度控制中心	白蒲线 976 开关	白梁子站	63000	座	450	7794.23	公线	253.79	58	4395.6	0	2619.21	不受限	2600
5229	10kV 古蔺线	古蔺电力调度控制中心	10kV 古蔺线 924 开关	永吉	20000	台	489	8469.73	公线	288.16	59	4991	0	2631.76	变电	2600
5230	10kV 幸团线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	幸团线	桥灯站	16000	台	200	3464.1	公线	25.98	13	450	0	2667.68	不受限	2600
5231	10kV 铜锦线	新桥电力调度控制中心	铜锦线 911 开关	锦泰站	11000	座	285	4936.34	公线	77.6	27	1344	0	2605.07	不受限	2600
5232	10kV 午场线	蓝幽电力调度控制中心	午场线 921 开关	午施站	20100	台	275	4763.14	公线	69.36	25	1201.3	0	2609.21	不受限	2600
5233	10kV 蓉东线	白鹤电力调度控制中心	蓉东线 951 开关	蓉丽站	80000	座	372	6443.23	公线	109.04	29	1888.6	650	2615.98	不受限	2600
5234	10kV 龙苍线大馈线	蓉城电力调度控制中心	龙苍线 912 开关	龙仁站	50000	座	400	6928.2	公用	169.88	42	2942.4	0	2600.16	不受限	2600
5235	10kV 天双线	蓬溪电力调度控制中心	10kV.天双线907开关	天星站	80000	座	428	7413.18	公线	190.97	45	3307.6	0	2622.94	不受限	2600
5236	10kV 金石线大馈线	盐亭电力调度控制中心	金石线 913 开关	金龙站	12600	台	200	3464.1	公用	28.41	14	492	0	2625.69	不受限	2600
5237	10kV 时甘线	大英电力调度控制中心	时甘线 922 开关	回马	80000	座	310	5369.16	公线	97.87	32	1695.1	0	2600.39	不受限	2600
5238	10kV 云二线大馈线	仁寿电力调度控制中心	云二线 910 开关	云仁站	50000	座	400	6928.2	公用	168.55	42	2919.2	0	2623.36	不受限	2600
5239	10kV 思蓝一线	蓝幽电力调度控制中心	10kV.思蓝一线 923 开关	思蓝	160000	座	523	9058.63	公线	266.56	51	4616.9	0	2630	不受限	2600
5240	10kV 三界线大馈线	三界电力调度控制中心	三界线 911 开关	王东站	80200	座	481	8331.16	公线	234.7	49	4065	0	2599.93	不受限	2600
5241	10kV 南凤线	新桥电力调度控制中心	10kV.南凤线923开关	南凤站	6300	座	265	4589.93	公线	86.95	33	1506	0	2624.94	不受限	2600
5242	10kV 洗龙线	阿黑电力调度控制中心	洗龙线 954 开关	达鹿站	4000	台	285	4936.34	公线	106.02	37	1836.3	0	2626.41	不受限	2600
5243	10kV 印阳线	新惠电力调度控制中心	印阳线 952 开关	金龙站	3150	座	200	3464.1	公线	27.42	14	474.3	0	2642.79	不受限	2600
5244	10kV 西马线大馈线	白鹤电力调度控制中心	西马线 973 开关	新兴站	163500	座	553	9578.24	公线	346.23	63	5997.2	0	2623.32	不受限	2600
5245	10kV 甲家线	西充电力调度控制中心	甲家线 927 开关	中桥站	100400	座	377	6529.83	公线	148.77	39	2576.7	0.14	2647.02	不受限	2600
5246	10kV 东回线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	东回线 925 开关	东龙站	100000	座	553	9578.24	公线	345.76	63	5988.5	0	2611.92	不受限	2600
5247	10kV 三东线	青神电力调度控制中心	三东线 918 开关	三店站	102000	座	423	7326.57	公线	230.51	54	3992.4	0	2601.51	不受限	2600
5248	10kV 千场线大馈线	阆中电力调度控制中心	千场线 925 开关	千场站(阆中)	20000	台	255	4416.73	公线	78.9	31	1366.5	0	2608.56	不受限	2600
5249	10kV 施乔线大馈线	蓬东电力调度控制中心	施乔线 911 开关	施荣站	80000	座	553	9578.24	公线	346.57	63	6002.4	0	2617.82	不受限	2600
5250	10kV 锦江线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦江线 911 开关	陈家场(蓬安)	16300	座	377	6529.83	公线	187.61	50	3249.4	0	2627.45	不受限	2600
5251	10kV 柳平线大馈线	蓬安电力调度控制中心	柳平线 926 开关	柳寿站(蓬安)	2*63000	台	270	4676.54	公线	90.59	33	1569	0	2630.89	不受限	2600
5252	10kV 珍二线大馈线	营山电力调度控制中心	珍二线 916 开关	珍坡站(营山)	8150	台	275	4763.14	公线	97.04	35	1680.7	0	2606.13	不受限	2600
5253	10kV 双级线	营山电力调度控制中心	双级线 922 开关	双龙站(营山)	6300	台	200	3464.1	公线	28.29	14	490	0	2627.69	不受限	2600
5254	10kV 苏蓬线大馈线	大桥电力调度控制中心	苏蓬线 926 开关	苏蓬头	50000	座	400	6928.2	公线	168.92	42	3586.4	0	2648.98	不受限	2600
5255	10kV 伊船线	方圆电力调度控制中心	伊船线 923 开关	孙滩站	6300	座	300	5196.15	公线	87.29	29	1513.8	0	2645.02	不受限	2600
5256	10kV 武云线	蓬溪电力调度控制中心	武云线 923 开关	武云站(两用)	6300	座	320	5542.56	公线	136.95	43	2372	0	2616.3	不受限	2600
5257	10kV 台低线大馈线	蓬西电力调度控制中心	10kV台低线911开关	台台站	3200	台	170	2944.49	公线	0.77	3	13.4	0	2636.64	不受限	2600
5258	10kV 隆柳线	南蛋电力调度控制中心	隆柳线 913 开关	枣坝站	100000	座	610	10565.51	公线	397.07	65	6877.2	0	2631.76	不受限	2600
5259	10kV 蓉二线	西南电力调度控制中心	蓉二线 924 开关	蓉山站	24000	座	345	5973.58	公线	124.8	36	2161.6	0	2618.86	不受限	2600
5260	10kV 春沙线	仁寿电力调度控制中心	春沙线 921 开关	春辉站	80000	座	600	10392.3	公线	389.88	65	6752.8	0	2600.27	不受限	2600
5261	10kV 东城二线	乐山电力调度控制中心	东城二线 971 开关	乐山站	100000	座	440	7621.02	公线	201.34	46	3487.2	0	2609.62	不受限	2600
5262	10kV 伊隆2线	蓉西电力调度控制中心	伊隆2线 922 开关	伊隆站	100700	座	503	8717.22	公线	250.04	50	4330.7	0	2619.08	不受限	2600
5263	10kV 大杨线	蓉西电力调度控制中心	大杨线 913 开关	大田站	126000	座	500	8660.25	公线	283.29	57	4906.6	250	2637.62	不受限	2600
5264	10kV 星蓬线 912 大馈线	蓬溪电力调度控制中心	10kV.星蓬线 912 开关	星蓬站	12600	座	218	3837.31	公线	38.71	18	670.4	0	2629.18	不受限	2600
5265	10kV 汉城线	南城电力调度控制中心	10kV汉城线931开关	汉桥站	100400	座	440	7621.02	公线	200.23	46	3468	0	2628.82	不受限	2600
5266	10kV 路青线	涪西电力调度控制中心	路青线 915 开关	路东站	8100	台	235	4070.32	公线	16.86	16	638.4	0	2617.86	不受限	2600
5267	10kV 木耳线	雷政电力调度控制中心	木耳线 932 开关	华景站	3150	座	200	3464.1	公线	75	37	1299	500	2617.69	不受限	2600
5268	10kV 化石线	巴州电力调度控制中心	10kV 化石线 915	化成站	12600	台	335	5802.37	公线	150.97	45	2614.8	0	2607.33	不受限	2600
5269	10kV 大汽线	平昌电力调度控制中心	10kV 大汽线 912	大佛站	6300	台	275	4763.14	公线	95.88	35	1660.7	0	2626.13	不受限	2600
5270	10kV 东城线	通江电力调度控制中心	10kV.东城线852	东城站	9000	台	275	4763.14	公线	95.16	35	1648.2	0	2624.65	不受限	2600
5271	10kV 晋白线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV.晋白线 914 开关	晋越站	8100	台	335	5802.37	公线	148.82	44	2577.5	0	2644.63	不受限	2600
5272	10kV 南团线	巴州电力调度控制中心	10kV.南团线 957	南渠站	12600	台	377	6529.83	公线	126.41	41	2189.5	0	2642.85	不受限	2600
5273	10kV 化级线	巴州电力调度控制中心	10kV.化级线 904	东马站	10000	台	308	5334.72	公线	126.41	41	2189.5	0	2611.75	不受限	2600
5274	10kV 南农线聚农站	南江电力调度控制中心	10kV.南农线 952	杨关站	20000	台	330	5715.77	公线	146.61	44	2539.2	0	2604.99	不受限	2600
5275	10kV 巴桥线	巴州电力调度控制中心	10kV 营巴线 912	营川站	12600	台	300	5196.15	公线	119.34	40	2067	0	2609.53	不受限	2600
5276	10kV 中柳线	巴州电力调度控制中心	10kV 中柳线 952	中兴站	6300	台	335	5802.37	公线	151.09	45	2615.8	0	2605.33	不受限	2600
5277	10kV 门石线大馈线	仪陇电力调度控制中心	门石线 916 开关	龙门站	80200	台	565	9785.09	公线	300.33	53	5201.8	0	2647.07	不受限	2600
5278	10kV 温郎线	成都配调	温郎线 914	温家洞	3*63000	台	473	8192.6	专线	274.02	58	4746	0	2627.34	不受限	2600
5279	10kV 杨长线	仁寿电力调度控制中心	杨长线 916 开关	杨柳站	8000	台	300	5196.15	公线	118.04	39	2044.4	0	2632.13	不受限	2600
5280	10kV 仁苏线	仁寿电力调度控制中心	仁苏线 926 开关	仁苏站	100000	座	495	8573.65	公线	244.34	49	4232	0	2626.92	不受限	2600
5281	10kV 芳古线 914 大馈线	蓝木电力调度控制中心	芳古线 914 开关	芳古站	23450	座	295	5109.55	公线	83.42	28	1444.8	0	2642.84	不受限	2600
5282	10kV 龙华线	通江电力调度控制中心	10kV.龙华线956开关	胜龙站	31500	座	552	9560.92	公线	290.92	53	5038.8	0	2609.94	不受限	2600
5283	10kV 东华线	仁寿电力调度控制中心	10kV.东华线914开关	东山站	40000	座	300	5196.15	公线	119.52	40	2070	0	2606.53	不受限	2600
5284	10kV 双飞一线	成都配调	双飞一线 914	双洞	2*50000+63000	台	338	5854.33	专线	153.81	46	2664	0	2664.9	不受限	2600
5285	10kV 安南线	安岳电力调度控制中心	10kV.安南线922开关	安华站	80000	座	520	9008.68	公线	264.82	51	4583.2	0	2622.13	不受限	2600
5286	10kV 板模线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV.板模线 921 开关	石板站	90000	座	435	7534.42	公线	196.48	45	3403	0	2624.83	不受限	2600
5287	10kV 两郎线	成都配调	两郎线 925	两河	2*40000	台	473	8192.6	专线	273.03	58	4728.8	0	2644.54	不受限	2600
5288	10kV 晋锦路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	10kV.晋锦路 920	晋城山	2*50000	台	600	10392.3	公线	389.86	65	6752.4	0	2600.67	不受限	2600
5289	10kV 红星线	仁寿电力调度控制中心	红星线 912 开关	红星站	100000	座	380	6581.79	公线	191.11	50	3310	0	2613.61	不受限	2600
5290	10kV 新场线	成都配调	新场线 913	新治路	3*63000	台	473	8192.6	专线	273.2	58	4706.4	0	2650.94	不受限	2600
5291	10kV 大三线	蓬城电力调度控制中心	大三线 923 开关	大龙站	20000	台	205	3550.7	公线	32.38	16	560.9	0	2634.73	不受限	2600
5292	10kV 横石线	宜宾电力调度控制中心	横石线 884 开关	横江站	6300	台	200	3464.1	公线	28.16	14	487.2	0	2629.99	不受限	2600
5293	10kV 青坪线	宜宾电力调度控制中心	青坪线 952 开关	青龙站	40000	座	310	5369.16	公线	95.61	31	1656	0	2630.49	不受限	2600
5294	10kV 中金线	广安电力调度控制中心	中金线 921 开关	中和站	20060	台	260	4503.33	公线	70.3	27	1217.6	228	2607.4	不受限	2600
5295	10kV 双化 4#8	开发电力调度控制中心	双化 4#8 914 开关	双德站	63000	座	380	6581.79	公线	136.63	36	2366.4

5374	10kV清满线支线线	感设电力调度控制中心	清满线928开关	源感站	90000	页	423	7326.57	公线	131.25	31	2273.2	1000	2588.06	不变量	2550
5375	10kV感雨线支线线	感设电力调度控制中心	感雨线972开关	感运站	113000	页	500	8660.25	公线	228.81	46	3963	1260	2571.22	不变量	2550
5376	10kV龙商线支线线	基商电力调度控制中心	龙商线913开关	龙螺站	16300	页	311	5386.68	公线	101.12	33	1751.4	0	2557.94	不变量	2550
5377	10kV开老线（专用）支线线	营山电力调度控制中心	开老线919开关	开建镇(营山)	8150	页	275	4763.14	公线	72.03	26	1247.5	0	2563.01	不变量	2550
5378	10kV双六线	营山电力调度控制中心	双六线923开关	双河场站(营山)	20000	页	275	4763.14	公线	99.92	36	1730.7	0	2556.13	不变量	2550
5379	10kV义尚线924开	西充电力调度控制中心	义尚线924开关	义灵站(西充)	12600	页	423	7326.57	专线	8.46	2	146.53	4000	2593.91	不变量	2550
5380	10kV老场线	基响电力调度控制中心	10kV_老场线914开关	老运站	6300	页	300	5196.15	公线	90.81	30	1572.8	0	2584.12	不变量	2550
5381	10kV石鞠线支线线	基营电力调度控制中心	石鞠线914开关	石岭站	90000	页	553	9578.24	公用	293.55	53	5084.1	0	2578.29	不变量	2550
5382	10kV会太一线支线线	江蓬电力调度控制中心	会太一线932开关	太白站	50000	页	653	11310.29	公用	374.68	57	6488.5	0	2558.73	不变量	2550
5383	10kV会蓬线支线线	江蓬电力调度控制中心	会蓬线912开关	会县站	50000	页	653	11310.29	公用	439.43	67	7610.3	0	2568.36	不变量	2550
5384	10kV高玄线支线线	基顺电力调度控制中心	高玄线915开关	高峰站	28100	页	460	7967.43	公线	213.57	48	3816.4	0	2557.54	不变量	2550
5385	10kV_文龙一线支线线	基响电力调度控制中心	文龙一线914开关	文县站	63000	页	600	10392.3	公用	299.45	50	5186.4	1600	2568.67	不变量	2550
5386	10kV网格线	阿坝电力调度控制中心	网格线912开关	阿坝变站	4000	页	200	3464.1	公线	30.01	15	519.7	0	2597.99	不变量	2550
5387	10kV华水线支线线专线	自贡电力调度控制中心	10kV华水线911开关	新华站	80000	页	300	5196.15	专线	121.71	41	2108	0	2568.53	不变量	2550
5388	10kV_紫定线	广元电力调度控制中心	紫定线924开关	紫垭站	25000	页	200	3464.1	公线	31.82	16	547.6	0	2570.09	不变量	2550
5389	10kV_观老线	阿坝电力调度控制中心	观老线917开关	观音桥站	40100	页	200	3464.1	公线	31.66	16	548.3	0	2569.39	不变量	2550
5390	10kV双坝线支线线	自贡电力调度控制中心	双坝线913开关	双石站	20200	页	465	8054.09	公线	262.7	56	4550	113	2585.64	不变量	2550
5391	10kV_上开线	广元电力调度控制中心	上开线918开关	上西站	80000	页	253	4367.45	公线	76.67	31	1328	0	2584.71	不变量	2550
5392	10kV东场线	射洪电力调度控制中心	东场线913开关	城东	16000	页	300	5196.15	公线	90.58	30	1568.9	0	2588.02	不变量	2550
5393	10kV新沱二线支线线	蓬溪电力调度控制中心	新沱二线914开关	新营站	50000	页	600	10392.3	公线	330.6	55	5726	0	2587.84	不变量	2550
5394	10kV现石线	古蔺电力调度控制中心	现石线912开关	椒园	16300	页	300	5196.15	公线	90.89	30	1574.3	0	2582.62	变量	2550
5395	10kV现塔线	广元电力调度控制中心	矩塔线912开关	宝轮站	80000	页	166	2875.2	专线	1.81	1	31.4	0	2556.28	不变量	2550
5396	10kV现水线	蓬溪电力调度控制中心	蓬水线914开关	蓬步加站	10000	页	200	3464.1	公线	11.14	6	193	0	2578.28	不变量	2550
5397	10kV双源二线支线线	感阳电力调度控制中心	双源二线914开关	棉泉站	40000	页	300	5196.15	公线	121.96	41	2112.4	0	2564.13	不变量	2550
5398	10kV柳明线	射洪电力调度控制中心	柳明线917开关	柳树	80000	页	335	5802.37	公线	119.17	36	2064	0	2577.9	不变量	2550
5399	10kV柯万线	眉山电力调度控制中心	柯万线918开关	科上园站	100000	页	600	10392.3	专线	392.64	65	6800.8	0	2552.47	不变量	2550
5400	10kV甲坪线 912 大坝线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲坪线912开关	甲都搬站	56000	页	195	3377.5	公线	28.87	15	500	0	2539.75	不变量	2550
5401	10kV_紫关线	广元电力调度控制中心	紫关线924开关	紫垭站	40000	页	283	4901.7	公线	109.68	39	1899.6	0	2511.93	不变量	2550
5402	10kV_同城二线	仁寿电力调度控制中心	同城二线939开关	同晨站	40000	页	350	6062.18	公线	133.86	38	2318.4	0	2533.34	不变量	2550
5403	10kV_前场线	射洪电力调度控制中心	前场线922开关	城南	126000	页	490	8487.05	公线	245.33	50	4249.2	0	2540.44	不变量	2550
5404	10kV_马场一线	蓬溪电力调度控制中心	马场一线912开关	凤凰站	40000	页	200	3464.1	公线	33	17	571.6	0	2586.1	不变量	2550
5405	10kV铁场线	仁寿电力调度控制中心	铁场线955开关	大田站	6300	页	200	3464.1	公线	34.69	17	600.8	0	2516.89	不变量	2500
5406	10kV_青苑线	攀枝花国际电力调度控制中心	青苑线914开关	新力沟站	8000	页	200	3464.1	公线	173.21	43	3000	0	2542.56	不变量	2500
5407	10kV_和联线	蓬溪电力调度控制中心	和联线911开关	和发站	6300	页	220	3810.51	公线	53.23	24	922	0	2507.46	不变量	2500
5408	10kV_区间线 914	射洪电力调度控制中心	区间线914开关	大渡	72500	单	300	5196.15	公线	94.09	31	1629.6	0	2527.32	不变量	2500
5409	10kV_北二二线支线线	龙马电力调度控制中心	北二二线926开关	北川站	50000	单	600	10392.3	公用	313.14	56	5769.9	0	2543.94	不变量	2500
5410	10kV_华雨线	自贡电力调度控制中心	华雨线957开关	华郑沟站	12600	页	180	3117.69	公线	23.11	9	270.3	0	2535.62	不变量	2500
5411	10kV_三间线支线线	自贡电力调度控制中心	三间线919开关	三元站	81200	页	481	8333.16	公线	238.22	50	4128	0	2518.93	不变量	2500
5412	10kV_黑水线支线线	基华电力调度控制中心	黑水线916开关	黑坪站	6300	页	198	3429.46	公用	31.24	16	541	0	2545.51	不变量	2500
5413	10kV_柳晋线	基响电力调度控制中心	10kV_柳晋线921开关	柳晋站	3150	页	220	3810.51	公线	31.47	14	545	0	2503.41	不变量	2500
5414	10kV_兰同线支线线	江蓬电力调度控制中心	兰同线903开关	兰雅站	18000	页	480	8313.84	公线	287.36	60	4977	0	2505.46	不变量	2500
5415	10kV铜东二线 924大馒线	纳溪电力调度控制中心	铜东二线924开关	棉花坡	100000	页	423	7326.57	公线	192.49	46	3334	0	2527.26	不变量	2500
5416	10kV_金阳线	自贡电力调度控制中心	金阳线913开关	金山站	15100	页	380	6581.79	公线	195.87	52	3392.5	0	2511.11	不变量	2500
5417	10kV_柳晋线	基响电力调度控制中心	10kV_柳晋线958开关	七棚站	40400	页	285	4936.34	公线	112.12	39	1942	0	2500.71	不变量	2500
5418	10kV_成白线支线线	自贡电力调度控制中心	成白线913开关	成华站	20100	页	267	4624.58	公线	94.25	35	1638.4	0	2523.72	不变量	2500
5419	10kV_中洲线 914大馒线	自贡电力调度控制中心	中洲线914开关	长东	8000	页	200	3464.1	公线	35.39	18	613	0	2504.68	不变量	2500
5420	10kV_七自 I 线支线线	自贡电力调度控制中心	10kV_七自I线915开关	土地坡站	80000	页	481	8331.16	公线	238.16	50	4125	0	2539.93	不变量	2500
5421	10kV_沙云线 914大馒线	自贡电力调度控制中心	沙云线972开关	沙坪站	100100	页	420	7274.61	专线	233.37	56	4042	0	2505.15	不变量	2500
5422	10kV_七自 I 线支线线	自贡电力调度控制中心	七自I线912开关	土地坡站	80300	页	481	8331.16	公线	238.68	50	4134	0	2530.93	不变量	2500
5423	10kV_祥得线支线线	简阳电力调度控制中心	祥得线914开关	凝祥站	50000	页	400	6928.2	公线	175.23	44	3034.9	0	2507.66	不变量	2500
5424	10kV_昨工线	内江电力调度控制中心	昨工线939开关	胜龙站	20000	页	264	4572.61	公线	66.56	25	1153.8	0	2525.29	不变量	2500
5425	10kV_仁西线 922 大馒线	大邻电力调度控制中心	仁西线922开关	五星沟	63000	页	600	10392.3	专线	395.09	66	6842	0	2511.07	不变量	2500
5426	10kV_东晨线 922大馒线	西充电力调度控制中心	东晨线922开关	太平站(西充)	16800	页	196	3394.82	公线	19.96	10	347	200	2508.34	不变量	2500
5427	10kV_江元一线支线线	基华电力调度控制中心	江元一线924开关	江口站	126000	页	553	9578.24	公线	295.76	53	5122.5	0	2540.09	不变量	2500
5428	10kV_军中二线支线线	基华电力调度控制中心	军中二线916开关	五星站	100000	页	553	9578.24	公线	297.42	54	5151.3	0	2511.29	不变量	2500
5429	10kV_金云线支线线	阆中电力调度控制中心	金云线923开关	金城站(阆中)	18000	页	300	5196.15	公线	123	41	2130.36	0	2546.17	不变量	2500
5430	10kV_航小线	龙马电力调度控制中心	航小线913开关	航桥	31500	页	300	5196.15	公线	124.57	42	2157.6	0	2518.93	不变量	2500
5431	10kV_宝蓉线支线线	基响电力调度控制中心	宝蓉线913开关	金宝站	10000	页	300	5196.15	公线	124.54	42	2157	0	2519.53	不变量	2500
5432	10kV_阆凤线支线线	阆中电力调度控制中心	阆凤线911开关	飞凤站(阆中)	8150	页	255	4416.73	公线	82.65	32	1431.1	0	2543.56	不变量	2500
5433	10kV_凤双线支线线专线	西充电力调度控制中心	凤双线911开关	双凤站	20500	页	423	7326.57	专线	234.05	55	4053.8	1.12	2538.99	不变量	2500
5434	10kV_南马线	南城电力调度控制中心	10kV_南马线935开关	南坝子站	100100	页	433	7499.78	公线	199.82	46	3460.8	0	2539.02	不变量	2500
5435	10kV_狮平线	石棉电力调度控制中心	狮平线956开关	新康站	12600	页	205	3553.7	公线	39.29	19	680.5	0	2515.13	不变量	2500
5436	10kV_龙文线	仪陇电力调度控制中心	龙文线914开关	永龙站(仪陇)	10000	页	377	6529.83	公线	154.67	41	2678.8	0	2545.06	不变量	2500
5437	10kV_苏平一线	乐山电力调度控制中心	苏平一线934开关	苏柳站	100000	页	440	7621.02	公线	206.47	47	3576	0	2520.82	不变量	2500
5438	10kV_鲁场线	鲁能电力调度控制中心	10kV_鲁场线922开关	光荣变电站	32000	页	320	5542.54	公线	142.12	44	2461.6	0	2526.7	不变量	2500
5439	10kV_双城二线	南城电力调度控制中心	10kV_双城二线934开关	南坝子站	100100	单	440	7621.02	公线	206.74	47	3580.8	0	2516.02	不变量	2500
5440	10kV_彩丽 II 回	巴州电力调度控制中心	10kV_彩丽 II 回944	彩里站	100000	页	440	6818.2	公线	211.38	53	3655.8	0	2516.58	不变量	2500
5441	10kV_临河线	盐亭电力调度控制中心	临河线925开关	盐亭县开动	20000	页	335	5802.37	公线	156.59	47	2712.1	0	2510.03	不变量	2500
5442	10kV_饮花线	南部电力调度控制中心	10kV_饮花线931	饮花站(南部)	40000	页	330	5715.77	公线	150.26	46	2602.5	0	2541.69	不变量	2500
5443	10kV_紫岩线	南部电力调度控制中心	10kV_紫岩线911	紫岩站	11300	页	335	5802.37	公线	154.61	46	2677.8	0	2546.33	不变量	2500
5444	10kV_旗牌线	南部电力调度控制中心	旗牌线921开关	天御岭站	100400	页	377	6529.83	公线	193.07	51	3343.9	0	2532.95	不变量	2500
5445	10kV_学永线	南部电力调度控制中心	学永线916开关	升学站(南部)	8200	页	377	6529.83	公线	194.92	52	3376.1	0	2530.75	不变量	2500
5446	10kV_新寨线支线线	蓬溪电力调度控制中心	新寨线918开关	新民站	12600	页	249	4312.81	公线	79.32	32	1373.8	0	2507.73	不变量	2500
5447	10kV_官场线	巴州电力调度控制中心	10kV_官场线954	梁永站	6300	页	220	3810.51	公线	51.13	23	885.6	0	2543.86	不变量	2500
5448	10kV_鸭五线	宝兴电力调度控制中心	鸭坪站	鸭坪站	50000	页	342	5923.61	公线	127.14	37	2202	0	2516.89	不变量	2500
5449	10kV_拉瓦线支线线	越西电力调度控制中心	10kV_拉瓦线912开关	拉瓦站	3200	页	170	2944.49	公线	7.39	4	128	0	2522.04	不变量	2500
5450	10kV_观乐线	仪陇电力调度控制中心	观乐线936开关	高观站	100000	页	377	6529.83	公线	193.22	51	3346.5	0	2530.35	不变量	2500
5451	10kV_土永线支线专线	仪陇电力调度控制中心	土永线912开关	土门镇(仪陇)	20000	页	218	3775.87	专线	49.68	23	860.4	0	2537.88	不变量	2500
5452	10kV_江九线	成都配调	江九线924	汉龙桥	2*50000	单	473	8192.6	公线	231.41	49	4008	0	2546.08	不变量	2500
5453	10kV_两月线 911大馒线	蔡永电力调度控制中心	两月线911开关	两河	20200	页	280	4850.74	公线	78.1	28	1352.2	0	2527.09	不变量	2500
5454	10kV_陈建二线	成都配调	陈建二线开关 920	马场	3*40200	页	473	8192.6	专线	381.22	59	4870.8	0	2502.54	不变量	2500
5455	10kV_东马线 914 大馒线	蔡永电力调度控制中心	蔡马线914开关	蔡坝	18000	单	280	4849.74	公线	77.55	28	1343.2	0	2536.59	不变量	2500
5456	10kV_安源线支线线	安岳电力调度控制中心	10kV_安源线932开关	安岳站	80000	单	285	4936.34	公线	81.03	28	1403.5	0	2545.57	不变量	2500
5457	10kV_板梦线支线线	安岳电力调度控制中心	10kV_板梦线915开关	石板沿	90000	单	330	5715.77	公线	117.93	36	2042.5	0	2530.12	不变量	2500
5458	10kV_竹开线	成都配调	竹开线934	合沙	2*50000	单	338	5854.33	公线	158.66	47	2748	0	2537.88	不变量	2500
5459	10kV_竹书线支线线	蓉东电力调度控制中心	竹书线913开关	石竹站	20000	单	505	8746.86	公线	224.68	44	3891.5	600	2505.99	不变量	2500
5460	10kV_金天线	通川电力调度控制中心	10kV_金天线931开关	金山站	50000	单	552	9560.92	公线	352.19	64	6100	0	2504.83	不变量	2500
5461	10kV_村花线	成都配调	村花线927	新二村	2*63000	单	473	8192.6	公线	233.48	49	4043.8	0	2510.28	不变量	2500
5462	10kV_渡镇两线	蓬溪电力调度控制中心	10kV_渡镇两线921开关	渡口站	20000	单	380	6581.79	公线	158.2	42	2740.1	0	2525.33	不变量	2500
5463	10kV_南背线	南溪电力调度控制中心	南背线964开关	南溪站	40000	单	430	7447.82	公线	199.23	46	3452.7	0	2507.56	不变量	2500
5464	10kV_设正线	蓬溪电力调度控制中心	设正线912开关	设风站	80000	单	380	6581.79	公线	234.69	62	4064.8	-1600	2537	不变量	2500
5465	10kV_仁满线	自贡电力调度控制中心	仁满线924开关	仁寿站	100000	单	495	8573.65	公线	248.89	50	4310.2	0	2548.22	不变量	2500
5466	10kV_金安一线	自贡电力调度控制中心	金安一线927开关	金沙	180000	单	490	8487.05	公线	245.26	50	4247.3	0	2511.74	不变量	2500
5467	10kV_秘加线	仁寿电力调度控制中心	秘加线971开关	秘加站	63000	单	380	6581.79	公线	195.38	51	3384	0	2539.61	不变量	2500
5468	10kV_广南路 9054线路	中江电力调度控制中心	广南路905开关	广福站	113000	单	377	6529.83	公线	177.92	47	3081.6	250	2545.25	不变量	2500
5469	10kV_石鞠 I 线	古蔺电力调度控制中心	石鞠 I 线927开关	石家寨站	100000	单	553	9578.24	公线	291.71	54	5139	0	2523.59	不变量	2500
5470	10kV_方安线	江蓬电力调度控制中心	方安线953开关	方永站	40000	单	430	7447.82	公线	198.4	46	3436.288	0	2521.968	不变量	2500
5471	10kV_青川线	大邻电力调度控制中心	青川线905开关	青霞	20300	单	400	6928.2	公线	173.95	43	3012.8	0	2529.76	不变量	2500
5472	10kV_雷雷二线 01	成都配调	雷雷二线933	雷家坝	2*63000	单	473	8192.6	公线	232.59	49	4028.4	0	2525.68	不变量	2500
5473	10kV_溪金路大线线	金堂电力调度控制中心	溪金路913	三溪	10000	单	500	8660.25	公线	253.3	51	4387.2	0	2541	不变量	2500
5474	10kV_理工九线	双流电力调度控制中心	理工九线	赵镇	16000	单	503	8712.22	公线	257.88	51	4466.4	0	2553.18	不变量	2500
5475	10kV_黄蒿二线	成都配调	黄蒿二路906	黄田坝	2*50000	单	473	8192.6	公线	279.17	59	4835.2	0	2538.14	不变量	2500
5476	10kV_元旭二路大线线	崇州电力调度控制中心	元旭二路922	元通	2*16000	单	210	3637.31	公线	21.71	10	376	0	2533.85	不变量	2500
5477	10kV_智科线支线线	双流电力调度控制中心	智科线905	赵镇	189000	单	503	8712.22	公线	305.1	61	5301.6	0	2539.4	不变量	2500
5478	10kV_乐品线	邛崃电力调度控制中心	乐品线905开关	乐雪	163000	单	503	8712.22	公线	257.25	51	4455.6	0	2514.18	不变量	2500
5479	10kV_东石线	崇州电力调度控制中心	崇东线928开关	双城	2*240000	单	480	8313.84	公线	239.17	51	4142.4	0	2518.67	不变量	2500
5480	10kV_武云路大线线	蓉华电力调度控制中心	武云路906开关	武杰站	14300	单	377	6529.83	公线	155.64	41	2695.6	0	2528.26	不变量	2500
5481	10kV_石板线	邛崃电力调度控制中心	石板线913开关	35kV石竖站	10000	单	200	3464.1	公线	34.23	17	592.8	0	2524.89	不变量	2500
5482	10kV_金丽线	邛崃电力调度控制中心	金丽线914开关	35kV唐承站	10000	单	319	5525.24	公线	109.14	34	1890.1	0	2520.74	不变量	2500
5483	10kV环一路	广汉电力调度控制中心	钢环二路936开关	新武西站	100000	单	486	8417.77	公线	267.33	55	4630.1	400	2545.89	不变量	2500
5484	10kV_清羊线支线线	新津电力调度控制中心	清羊线913	清运	163000	单	505	8746.86	公线	257.82	51	4465.5	0	2531.99	不变量	2500
5485	10kV_东晨线	彭州电力调度控制中心	东晨线907开关	东建	84500	单	161	2788.6	公线	51	24	883.1	0	2520.74	不变量	2500
5486	10kV_德邵线	蜀都电力调度控制中心	德邵线909开关	德源	100000	单	600	10392.3	公线	394	66	6824	0	2529.07	不变量	2500
5487	10kV_甘武线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金鑫线914开关	金谷	5000	单	160	2772.2	公线	12	12	207.8	0	2494.15	不变量	2500
5488	10kV_凤桥线	蒲溪电力调度控制中心	凤桥线912开关	三凤	14000	单	330	5715.77	公线	119.88	36	2076.4	0	2496.22	不变量	2500
5489	10kV_上彭南线	广元电力调度控制中心	上彭南线915开关	上西站	80000	单	400	6928.2	公线	217.04	54	3759.1	0	2476.28	不变量	2450
5490	10kV_二东线	广元电力调度控制中心	二东线912开关	35kV_二铜石站	25600	单	283	4901.7	公线	113.27	40	1961.8	0	2493.73	不变量	2450
5491	10kV_三南一线	广元电力调度控制中心	三南一线914开关	三溪站	80000	单	453	7846.19	公线	265.25	59	4594.1	0	2467.47	不变量	2450
5492	10kV_鹿白线	鹿白电力调度控制中心	鹿白线911开关	白杨站	40200	单	300	5196.15	公线	97.24	32	1684.2	0	2472.72	不变量	2450
5493	10kV_鹏梁线	东坡电力调度控制中心	鹏梁线953开关	鹏山站	6300	单	352	6096.82	公线	137.72	39	2385.3	0	2492.16	不变量	2450
5494	10kV_东止线	蒲溪电力调度控制中心	东止线912开关	东总站	10000	单	380	6581.79	公线	161.71	43	2800.9	0	2464.53	不变量	2450
5495	10kV_兰南线	江蓬电力调度控制中心	兰南线924开关	兰雅站	40000	单	330	6062.18	公线	136.63	39	2366.4	0	2493.34	不变量	2450
5496	10kV_报瓦线支线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	报瓦线911开关	报桑站	12300	单	200	3464.1	公线	36.37	18	630	0	2487.69	不变量	2450
5497	10kV_兴隆线	蓬溪电力调度控制中心	兴隆线915开关	兴和站	3150	单	200	3464.1	公线	36.09	18	625	0	2492.69	不变量	2450
5498	10kV_双百二线支线线	南部电力调度控制中心	双百二线914开关	双桥站	50000	单	527	9127.91	公用	279.5	53	4840.8	0	2461.43	不变量	2450
5499	10kV_雁石线支线线	江油电力调度控制中心	雁石线901开关	雁门镇	3150	单	240	4156.92	公用	72.42	30	1254.4	0	2488.83	不变量	2450
5500	10kV_双通线支线线	双流电力调度控制中心	双通线915开关	金鹏站	16400	单	563	9751.43	公线	307.98	55	5334.2	0	2466.96	不变量	2450
5501	10kV_川棉线支线线	龙马电力调度控制中心	川棉线912开关	川石镇	6300	单	274	4745.82	公线	75.69	28	1310.9	0	2485.76	不变量	2450
5502	10kV_柳荷线	大英电力调度控制中心	柳荷线913开关	红旗桥	20000	单	553	9578.24	公线	298.83	54	5175.7	0	2486.89	不变量	2450
5503	10kV_土东线	宜汉电力调度控制中心	土东线912开关	土主站	20000	单	264	4572.61	公线	66.97	25	1160	0	2498.09	不变量	2450
5504	10kV_八永线	江油电力调度控制中心	八永线913开关	八一站	10000	单	240	4156.92	公用	71.09	30	1206	0	2475.23	不变量	2450
5505	10kV_巴天专线	巴州电力调度控制中心	巴天专线912开关	双城	6300	单	394	6814.28	公用	149.19	38	2584	400	2473.42	不变量	2450
5506	10kV_梁红线	宜汉电力调度控制中心	梁红线914开关	梁泉站	100000	单	523	9058.63	公线	327.64	63	5674.8	0	2477.97	不变量	2450
5507	10kV_艾安线	阿坝电力调度控制中心	艾安线912开关	阿艾站	40000	单	380	6581.79	公线	152.95	40	2649.1	800	2474.51	不变量	2450
5508	10kV_依坪线	阿坝电力调度控制中心	依坪线951开关	依坪站	3150	单	200	3464.1	公线	36.21	18	627.1	0	2480.59	不变量	2450
5509	10kV_莲西线支线线	自贡电力调度控制中心	莲西线915开关	莲花寺站	63700	单	380	6581.79	公线	161.95	43	2805	0	2460.43	不变量	2450
5510	10kV_城石线	阿坝电力调度控制中心	金川城关镇线931开关	金川城关镇	12600	单	275	4763.14	公线	105.31	38	1824	0	2462.83	不变量	2450
5511	10kV_明通线	蒲溪电力调度控制中心	10kV_明通线911开关	柏坪站	6300	单	220	3810.51	公线	53.79	24	931.7	0	2476.76	不变量	2450
5512	10kV_沙藏线	阿坝电力调度控制中心	沙藏线911开关	沙尔宗站	3150	单	200	3464.1	公线	38.15	19	660.8	0	2456.89	不变量	2450
5513	10kV_河通线	阿坝电力调度控制中心	河开线939开关	河西	81000	单

5589	10kV	莎莱线	仁寿电力调度控制中心	莎莱线915开关	沙子西站	20000	否	380	6581.79	公线	200.05	53	3464.8	0	2458.81	不受限	2450
5590	10kV	郑中线	成都配调	郑中线922	雅郑	2*63000	是	473	8192.6	公线	216.54	50	6096.8	0	2457.28	不受限	2450
5591	10kV	三一二线	青神电力调度控制中心	三一二线924开关	三店站	100000	是	495	8573.65	公线	352	71	5984	0	2431	不受限	2430
5592	10kV	双青线	天府电力调度控制中心	双青线908开关	双龙	50000	否	400	6928.2	公线	216.34	55	3792	0	2443.38	不受限	2400
5593	10kV	双岳线	西充电力调度控制中心	双岳线912开关	双凤站(西充)	18000	否	220	3810.51	公线	53.91	25	933.7	50	2445.76	不受限	2400
5594	10kV	江某一线	蒲江电力调度控制中心	蒲东电力调度控制中心	蒲江站	126000	是	553	9578.24	公线	303.1	55	5249.7	0	2412.89	不受限	2400
5595	10kV	蒲一线	蒲东电力调度控制中心	蒲东电力调度控制中心	大堡站	100000	是	646	11189.05	公线	377.41	58	6536.7	0	2414.54	不受限	2400
5596	10kV	华山二线	天府电力调度控制中心	天府电力调度控制中心	华阳	50000	否	400	6928.2	专线	219.95	55	3809.6	0	2425.78	不受限	2400
5597	10kV	旭东线	蒲东电力调度控制中心	蒲东电力调度控制中心	旭东站(蒲安)	113000	是	599	10374.98	公线	339.96	57	5888.1	0	2411.88	不受限	2400
5598	10kV	蜀晋线	蒲东电力调度控制中心	蒲东电力调度控制中心	杨村镇站	100000	是	300	5195.15	公线	131.29	44	2273.9	0	2422.63	不受限	2400
5599	10kV	界霜路	天府电力调度控制中心	天府电力调度控制中心	界霜	40000	否	400	6928.2	公线	220.67	55	3822	0	2413.38	不受限	2400
5600	10kV	开老线	蒲东电力调度控制中心	蒲东电力调度控制中心	开老站(开运)	12600	否	200	3464.1	公线	19.29	10	334.1	0	2417.18	不受限	2400
5601	10kV	东九一	崭新山电力调度控制中心	崭新山电力调度控制中心	极光站	90000	否	400	6928.2	公线	346.66	37	2540.2	1250	2445.18	不受限	2400
5602	10kV	千坪线	蒲东电力调度控制中心	蒲东电力调度控制中心	千坪站	5000	否	255	4416.73	公线	89.86	35	1556.3	0	2418.76	不受限	2400
5603	10kV	科白线	东营藏商电力调度控制中心	东营藏商电力调度控制中心	四合站	65000	否	230	3983.72	公线	53.78	23	931.5	250	2403.85	不受限	2400
5604	10kV	交彭线	东营藏商电力调度控制中心	东营藏商电力调度控制中心	交彭河站	8100	否	200	3464.1	公线	40.23	20	696.8	0	2420.89	不受限	2400
5605	10kV	龙东线	平昌电力调度控制中心	10kV	龙东线907开关	龙台站	63000	否	225	3897.11	公线	61.37	27	1062.9	0	2444.5	不受限	2400
5606	10kV	石双线	高庙电力调度控制中心	石双线914开关	区政府(铁路)	40000	否	377	6529.83	公线	199.16	53	3445.4	0	2427.45	不受限	2400
5607	10kV	西柳线	蒲江电力调度控制中心	10kV	西柳线955	西成站	6300	否	200	3464.1	公线	40.91	20	708.5	0	2409.19	不受限	2400
5608	10kV	石蔺线	蒲江电力调度控制中心	10kV	石蔺线911	石蔺变站	71500	否	377	6529.83	公线	199.68	53	3455.4	0	2416.45	不受限	2400
5609	10kV	东马线	高庙电力调度控制中心	10kV	东马线933	升钟站(高庙)	30000	否	270	4676.54	公线	102.43	38	1774.1	0	2434.79	不受限	2400
5610	10kV	泰临线	通江电力调度控制中心	10kV	泰临线913	泰堂站	20000	否	300	5196.15	公线	129.86	43	2249.2	0	2427.33	不受限	2400
5611	10kV	南河线	高庙电力调度控制中心	南河线912开关	共青团(高庙)	20000	否	240	4265.84	公线	80.5	33	1394.2	0	2440.56	不受限	2400
5612	10kV	春陈线	仪陇电力调度控制中心	春陈线917开关	春辉站	80000	否	507	8781.5	公线	316.76	62	5486.2	0	2417.15	不受限	2400
5613	10kV	城南线	天府电力调度控制中心	城南线914开关	城南站	50000	否	515	8920.08	公线	313.11	61	5423	200	2405.05	不受限	2400
5614	10kV	巴蔺线	仪陇电力调度控制中心	10kV	巴蔺线923开关	红原站	81500	否	420	7274.61	公线	238.65	57	4133.5	0	2413.65	不受限	2400
5615	10kV	巴马线	仪陇电力调度控制中心	10kV	巴马线911开关	铁椰站	7500	否	275	4763.14	公线	106.2	39	1839.3	0	2447.53	不受限	2400
5616	10kV	卫新一线	青化电力调度控制中心	卫新一线线路	卫十桥站	126000	是	400	6928.2	公线	46.77	12	810	3000	2425.38	不受限	2400
5617	10kV	诺都线	通江电力调度控制中心	10kV	诺都线855	诺水河站	4000	否	192	3325.54	公线	31.52	16	546	0	2446.59	不受限	2400
5618	10kV	下坝 I 回	巴州电力调度控制中心	10kV	下坝 I 回955	大塘寺站	90000	否	500	8660.25	公线	308.75	62	5347.5	0	2446.72	不受限	2400
5619	10kV	春龙线	仪陇电力调度控制中心	春龙线909开关	春辉站	80000	否	499	8642.53	公线	308.32	62	5340.1	0	2448.54	不受限	2400
5620	10kV	中天线	巴州电力调度控制中心	10kV	中天线953	中兴站	6300	否	275	4763.14	公线	108.22	39	1874.4	0	2412.43	不受限	2400
5621	10kV	南河线	高庙电力调度控制中心	10kV	南河线939	赵家酒场	113000	否	370	6125.83	公线	199.05	53	3458	0	2418.85	不受限	2400
5622	10kV	魂飞二线	自贡电力调度控制中心	魂飞二线924开关	魂飞站	20100	否	503	8712.22	公线	311.43	62	5394	0	2447	不受限	2400
5623	10kV	长魂一线	自贡电力调度控制中心	长魂一线912开关	长王站	56700	否	503	8712.22	公线	312.93	62	5420	0	2421	不受限	2400
5624	10kV	九新线	江油电力调度控制中心	九新线925开关	元明	120000	否	355	6148.78	公用	179.09	50	3103.8	0	2432.1	不受限	2400
5625	10kV	富安线	天府电力调度控制中心	富安线916开关	富驿站	6300	否	300	5196.15	公线	128.95	43	2233.4	0	2443.13	不受限	2400
5626	10kV	蒋用线	大英电力调度控制中心	蒋用线918开关	卓龙站	92000	否	553	9578.24	公线	302.77	55	5244	0	2418.59	不受限	2400
5627	10kV	蒋彤线	阿坝电力调度控制中心	蒋彤线915开关	蒋大坪站	0	否	200	3464.1	公线	58.2	29	1008	0	2109.69	受限	2400
5628	10kV	市工线	安岳电力调度控制中心	市工线915开关	胜东站	10000	否	400	6928.2	公用	214	53	3706.4	80	2448.98	不受限	2400
5629	10kV	新南二线	蒲东电力调度控制中心	蒲东电力调度控制中心	蒲塘站	100000	是	552	9560.92	公线	301.65	55	5224.6	0	2424.14	不受限	2400
5630	10kV	爱安线	阿坝电力调度控制中心	爱安线958开关	各莫站	3150	否	275	4763.14	公线	108.12	39	1872.6	0	2414.23	不受限	2400
5631	10kV	云西线	江油电力调度控制中心	云西线956开关	龙云站	50000	否	569	9855.37	公线	372.06	65	6444.1	0	2425.73	不受限	2400
5632	10kV	合一线	江油电力调度控制中心	合一线924开关	合昌站	50000	否	442	7655.66	公线	214	48	3706.4	0	2418.13	不受限	2400
5633	10kV	泸纳线	泸州电力调度控制中心	泸纳线938	泸玄	4000	否	406	7032.13	公线	224.88	55	3895	0	2433.92	不受限	2400
5634	10kV	蒋用线	阿坝电力调度控制中心	蒋用线951开关	春化坪站	0	否	200	3464.1	公线	40.05	20	704	0	2409.04	受限	2400
5635	10kV	刚沙线	阿坝电力调度控制中心	刚沙线912开关	树河站	3150	否	200	3464.1	公线	39.7	20	687.8	0	2430.09	不受限	2400
5636	10kV	黑海线	蒲东电力调度控制中心	黑海线913开关	黑坪站	6300	否	200	3464.1	公用	38.8	19	672	0	2445.69	不受限	2400
5637	10kV	爱线	阿坝电力调度控制中心	爱安线951开关	爱安站	3150	否	200	3464.1	公线	40.81	20	706.9	0	2410.79	不受限	2400
5638	10kV	板长线	自贡电力调度控制中心	板长线922开关	板仓站	80300	是	480	8313.84	公线	245.44	51	4251	0	2407.46	不受限	2400
5639	10kV	龙鲤线	蒲东电力调度控制中心	龙鲤线904开关	建龙	100000	是	490	8487.25	公线	251.71	53	4359.6	0	2410.04	不受限	2400
5640	10kV	东大二线	自贡电力调度控制中心	东大二线964开关	新龙坪	63000	是	423	7326.57	公线	199.35	47	3452.8	0	2408.46	受限	2400
5641	10kV	珍神线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	珍神线922开关	珍善站	4000	否	160	2771.28	公线	0	14	272.2	0	2494.15	不受限	2400
5642	10kV	平坪线	广元电力调度控制中心	平坪线954开关	35kV平木站	6300	否	300	5195.15	公线	129.9	43	2249.8	0	2426.73	不受限	2400
5643	10kV	产临一线	泸州电力调度控制中心	产临一线924开关	产园	101000	是	600	10392.3	公线	338.64	56	5865.2	0	2448.64	不受限	2400
5644	10kV	双复二线	自贡电力调度控制中心	10kV	双复二线925开关	一园	16000	是	400	6928.2	公线	179.27	45	3104.9	0	2437.66	不受限	2400
5645	10kV	寿鸣线	广元电力调度控制中心	寿鸣线912开关	35kV井西站	6300	否	251	4347.45	公线	60	24	1039.2	0	2418.76	不受限	2400
5646	10kV	寿沔线	广元电力调度控制中心	寿沔线913开关	35kV陈家站	6300	否	200	3464.1	公线	18.87	9	326.9	0	2444.38	不受限	2400
5647	10kV	竹城线	广元电力调度控制中心	竹城线904开关	竹园站	30000	否	460	6928.2	公线	218.73	55	3788.4	0	2440.98	不受限	2400
5648	10kV	云新一线	广元电力调度控制中心	云新一线913开关	云皇堤站	100000	否	453	7846.19	公线	287.32	59	4629.9	0	2431.67	不受限	2400
5649	10kV	羊马线	广元电力调度控制中心	羊马线914开关	35kV井西站	6300	是	259	4486.01	公线	68.63	26	1188.6	0	2400.21	不受限	2400
5650	10kV	二西二线	广元电力调度控制中心	二西二线947开关	二集站	80000	否	453	7846.19	公线	269	59	4655.2	0	2402.47	不受限	2400
5651	10kV	化坎线	达县电力调度控制中心	10kV	化坎线975开关	化二站	100000	否	300	5196.15	专线	129.24	43	2238.5	0	2438.03	不受限	2400
5652	10kV	营虎二线	眉山电力调度控制中心	营虎二线924开关	四龙站	100000	否	900	15588.46	公线	369.68	41	6402.8	5200	2426.81	不受限	2400
5653	10kV	龙岳线	仁寿电力调度控制中心	龙岳线979开关	贝殿站	4000	否	330	5715.77	公线	124.94	38	2166	0	2453.62	不受限	2400
5654	10kV	龙中线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV	龙中线921开关	龙门站	120000	是	175.2	3034.55	公线	0	11	300.04	0	2427.64	不受限	2400
5655	10kV	双园线	泸州电力调度控制中心	双园线923开关	建南	63000	是	490	8487.25	公线	147.12	46	2548.1	0	2442.04	不受限	2400
5656	10kV	巴两线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴两线913开关	巴西站	3150	否	200	3464.1	公线	40.42	20	700	0	2417.69	不受限	2400
5657	10kV	巴南线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	巴南线912开关	巴西站	3150	否	195	3377.5	公线	34.64	18	600	0	2439.75	不受限	2400
5658	10kV	凯晶线	成都配调	凯晶线908	桂雅村	3*160000	是	473	8192.6	公线	286.26	61	4958	0	2415.34	不受限	2400
5659	10kV	西广	通川电力调度控制中心	10kV	西广线957开关	城西站	80000	否	300	5196.15	公线	129.21	43	2238	0	2438.53	不受限	2400
5660	10kV	中福线	通川电力调度控制中心	10kV	中福线979开关	城中站	31500	否	300	17320.51	公线	342.38	34	5930	5500	2416.41	不受限	2400
5661	10kV	东暖线	通川电力调度控制中心	10kV	东暖线916开关	五峰站	83000	否	240	4156.92	公线	220.84	92	1825	1335	2406.23	不受限	2400
5662	10kV	南高线	成都配调	南高线922	南观	3*50000	是	473	8192.6	公线	237.09	50	4106.4	0	2447.68	不受限	2400
5663	10kV	龙南线	成都配调	红龙桥	红龙桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	286	60	4953.6	0	2419.74	不受限	2400
5664	10kV	青顺线	成都配调	青顺路929	青阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	165.96	35	2874.4	1260	2419.68	不受限	2400
5665	10kV	鉴冬线	成都配调	鉴冬路928开关	鉴观路	126000	是	473	0	公线	214.5	45	3715.2	400	2438.88	不受限	2400
5666	10kV	青南线	蒲东电力调度控制中心	青南线913开关	东河站	6300	否	200	3464.1	公线	61.11	31	1058.4	0	2405.7	不受限	2400
5667	10kV	城阳线	武胜电力调度控制中心	城阳线924开关	城阳站（武胜）	30000	否	500	8660.25	公线	153.41	31	2656	1830	2442.2	不受限	2400
5668	10kV	双一线	眉山电力调度控制中心	双一线917开关	双联站	6300	否	300	5196.15	公线	129.56	43	2244	0	2432.53	不受限	2400
5669	10kV	龙双线	眉山电力调度控制中心	龙双线928开关	龙石站	81500	否	380	6581.79	公线	201.1	53	3483.1	0	2440.51	不受限	2400
5670	10kV	邹文线	仁寿电力调度控制中心	邹文线972开关	脑加站	63000	否	380	6581.79	公线	165.33	44	2863.5	0	2401.93	不受限	2400
5671	10kV	西园线	广元电力调度控制中心	西园线959开关	西观站	80000	否	400	6928.2	公线	177.16	44	3068.4	0	2474.16	不受限	2400
5672	10kV	金龙线	井研电力调度控制中心	金龙线912开关	分金站	6300	否	352	6096.82	公线	141.07	40	2443.3	0	2434.16	不受限	2400
5673	10kV	井同一线	井研电力调度控制中心	井同一线933开关	新建	132300	是	482	8348.43	公线	294.63	61	5103	0	2410.83	不受限	2400
5674	10kV	李文线	仁寿电力调度控制中心	李文线924开关	李正站	31500	否	470	8140.64	公线	218.37	46	3782.2	315	2415.31	不受限	2400
5675	10kV	李陵线	宜宾电力调度控制中心	李陵线622开关	李正站	31500	否	400	6928.2	公线	178.75	45	3096	0	2446.56	不受限	2400
5676	10kV	永花路989线路	中江电力调度控制中心	永龙站989开关	永龙站	20000	否	377	6529.83	公线	160.28	43	2776	0	2447.86	不受限	2400
5677	10kV	红城线	金堂电力调度控制中心	红城线905	红卫	2*31500	是	400	6928.2	公线	181.34	45	3140.8	0	2401.76	不受限	2400
5678	10kV	环北线 S线	成都配调	环北线932	环北口	2*50000	是	473	8192.6	公线	286.37	61	4960	0	2413.34	不受限	2400
5679	10kV	江下线	蒲惠电力调度控制中心	江下线961开关	蒲江	160000	是	505	8746.86	公线	293.94	58	5091	375	2436.17	不受限	2400
5680	10kV	东沙线	成都配调	东沙路915	东风路	2*50000	是	473	8192.6	公线	238.34	50	4128	0	2426.08	不受限	2400
5681	10kV	九都路 S线路	蒲惠电力调度控制中心	九都路906开关	九都	160000	是	600	10392.3	公线	399.24	61	6914.8	0	2418.27	不受限	2400
5682	10kV	新区二路	罗江电力调度控制中心	新区二路916开关	新百站	100000	是	518	8972.02	公线	274.8	53	4759.6	0	2418.02	不受限	2400
5683	10kV	抓化线 924线路	蒲东电力调度控制中心	抓化线924开关	抓化站	20000	否	595	10305.7	公线	335.34	56	5808.1	0	2436.46	不受限	2400
5684	10kV	凯得线 924线路	蒲东电力调度控制中心	凯得线971开关	凯里站	20000	是	435	7534.42	公线	207.64	48	3596.4	0	2411.14	不受限	2400
5685	10kV	白石线	蒲东电力调度控制中心	白石线912开关	白鹿	6300	否	180	3117.69	公线	4.02	2	69.6	0	2424.55	不受限	2400
5686	10kV	非第二线	蒲东电力调度控制中心	非第二线928开关	解放	131300	是	539	9335.75	公线	303.51	80	2832	2205	2433.6	不受限	2400
5687	10kV	隆城二路	蒲东电力调度控制中心	隆城二路906开关	隆竹站	100000	是	552	9560.92	公线	300.55	54	5205.6	0	2443.14	不受限	2400
5688	10kV	杨龙线	内江电力调度控制中心	杨龙线914开关	杨坝站	100000	是	380	6581.79	公线	158.65	42	2747.9	80	2437.53	不受限	2400
5689	10kV	行陈线	内江电力调度控制中心	行陈线913开关	行会站	51500	否	255	4416.73	公线	125.82	49	2179.2024	1320	254.1816	不受限	2400
5690	10kV	青矿线	蒲中电力调度控制中心	青矿线924开关	青由站	27000	否	295	5109.55	专线	126.63	43	2193.2	0	2405.39	不受限	2400
5691	10kV	木矿线	天竹电力调度控制中心	木矿线921开关	木头站	81500	否	200	3464.1	公线	39.38	20	682	0	2435.69	不受限	2400
5692	10kV	联凯线	蒲惠电力调度控制中心	联凯线909开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	266.69	59	4619.1	0	2442.47	不受限	2400
5693	10kV	苏月线	蒲东电力调度控制中心	苏月线916开关	35kV书房站	8000	否	200	3464.1	公线	38.67	19	669.8	0	2447.89	不受限	2400
5694	10kV	汽一线	广元电力调度控制中心	10kV	汽一线951开关	问津站	63000	否	555	9612.88	公线	362.46	65	6277.8	0	2419.78	不受限	2350
5695	10kV	武东线	阆南电力调度控制中心	武东线921开关	35kV武连站	12600	否	300	5196.15	公线	133.24	44	2307.8	0	2368.73	不受限	2350
5696	10kV	导光线	马边雷鸣谷景区电力调度控制中心	导光线925开关	芬尔站	50000	是	445	7707.63	公线	109.91	25	1903.6	1880	2382.5	不受限	2350
5697	10kV	唐成线	蒲南电力调度控制中心	唐成线904开关	唐家站	27000	否	371	6425.91	公线	158.69	43	2748.5	0	2382.53	不受限	2350
5698	10kV	玉城四线	天竹电力调度控制中心	玉城四线922开关	玉柳站	40000	否	400	6928.2	公线	183.24	46	3173.8	0	2368.76	不受限	2350
5699	10kV	金复线	阆南电力调度控制中心	金复线913开关	35kV陈老站	10000	否	319	5525.24	公线	149.35	47	2586.8	0	2385.92	不受限	2350
5700	10kV	新向线	蒲南电力调度控制中心	新向线933开关	新联站	100000	是	600	10392.3	公线	343.56	57	5950.4	0	2353.44	不受限	2350
5701	10kV	恩惠路	成都配调	恩惠路918开关	恩莱路	129000	是	473	8192.6	公线	241	51	4174.1	0	2379.98	不受限	2350
5702	10kV	鲤龙线	成都配调	鲤鹭线	鲤一村	2*63000	是	473	8192.6	公线	240.58	51	4167.2	0	2387.28	不受限	2350
5703	10kV	五红线	蒲江电力调度控制中心	五红线924开关	五安桥	100000	否	400	6928.2	专线	181.57	45	3144.8	0	2397.76	不受限	2350
5704	10kV	渠幕路	大邑电力调度控制中心	渠幕线912开关	川藏口	20000	否	215	3723.91	公线	57.68	27	999	0	2352.52	不受限	2350
5705	10kV	中坝	大邑电力调度控制中心	中坝线906开关	开国	103000	否	600	10392.3	公线	403.91	67	6995.8	0	2357.27	不受限	2350
5706	10kV	官蜀线	大邑电力调度控制中心	官蜀线978开关	官蜀	120000	否	500	8660.25	公线	313.63	63	5432	0	2362.22	不受限	2350
5707	10kV	石月线	高庙电力调度控制中心	石月线933开关	月龙站	40000	是	200	3464.1	公线	24.02	12	416	0	2353.28	不受限	2350
5708	10kV	东中线	仁寿电力调度控制中心	东中线922开关	天加站	20000	否	380	6581.79	公线	204.27	54	3537.8	0	2385.71	不受限	2350
5709	10kV	天柏线	蒲城电力调度控制中心	天柏线922开关	天生站	16300	否	260	4503.33	公线	50.64	19	877.1	800	2375.9	不受限	2350
5710	10kV	元尚路914线路	中江电力调度控制中心	元尚线911开关	永安站	10000	否	377	6529.83	公线	202.2	54	3502.1	0	2374.15	不受限	2350
5711	10kV	成阆线	仁寿电力调度控制中心	成阆线932开关	成实站	8000	否	300	5196.15	公线	133.8	45	2317.5	0	2359.03	不受限	2350
5712	10kV	云川二路	仁寿电力调度控制中心	云川二路924开关	云石站	164000	否	552	9560.92	公线	360.15	65	6237.8	0	2367.03	不受限	2350
5713	10kV	正寺线	成都配调	正寺路926	正府街	2*50000	是	473	8192.6	公线	289.61	61	5016	0	2357.34	不受限	2350
5714	10kV	金龙路	成都配调	金龙路910	金华街	2*50000	是	473	8192.6	公线	241.15	51	4176.8	0	2377.28	不受限	2350
5715	10kV	中护线	蒲惠电力调度控制中心	中护线924开关	马鞍山站	18300	是	380	6581.79	公线	266.69	61	4619.1	1215	2383.53	不受限	2350
5716	10kV	玉川路（四川大学	成都配调	玉川路990	玉雅	2*63000	是	473	8192.6	公线	287.53	61	4980	0	2393.34	不受限	2350
5717	10kV	槐陵线	成都配调	槐陵路958	槐树店	102000	是	473	8192.6	公线	288.31	61	4993.6	0	2379.74	不受限	2350
5718	10kV	西柳线	成都配调	西成路935	唐郑	2*63000	是	473	8192.6	公线	290.05	61	5023.6	0	2383.74	不受限	2350
5719	10kV	普平线	广元电力调度控制中心	普平线914开关	35kV普家站	19300	否	264	4572.61	公线	74.27	28	1286.4	0	2371.69	不受限	2350
5720	10kV	荷田线	蒲惠电力调度控制中心	荷田线971开关	荷观站	80000	是	340	5888.37	公线	134.35	40	2327	0	2384.18	不受限	2350
5721	10kV	市城二线	广元电力调度控制中心	市城二线923开关	市观站	60000	是	423	7326.57	公线	202.53	48	3507.8	0	2353.46	不受限	2350
5722	10kV	国坪线	东辰电力调度控制中心	国坪线951开关	国观站	6300	否	340	5888.37	公线	169.45	50	2934.8	0	2365.27	不受限	2350
5723	10kV	龙苑线	古蔺电力调度控制中心	龙苑线926开关	龙台	80000	否	406	7032.13	公线	217.42	58	3760	0	2368.92	不受限	2350
5724	10kV	月三一线	攀枝花电力调度控制中心	月三一线924开关	高望坪站	25000	否	450	7794.23	公线	266.9	59	4622.7	0	2392.11	不受限	2350
5725	10kV	双红线	古蔺电力调度控制中心	双红线922开关	花沙	16300	否	308	5334.72	公线	109.49	36	1896.3	0	2371.48	受限	2350
5726	10kV	看点一线	眉山电力调度控制中心	看点一线965开关	看百站	18000	是	423	7326.57	公线	144.75	34	2507.2	1000	2354.16	不受限	2350
5727	10kV	下南二线	眉山电力调度控制中心	平南二线964开关	平春	180000	否	482	8348.48	公线	267.82	56	4638.6	500	2375.03	不受限	2350
5728	10kV	南西线	眉山电力调度控制中心	南西线921开关	城南	120000	是	490	8487.25	公线	251.71	53	4359.6	240	2372.04	不受限	2350
5729	10kV	一三线	仁寿电力调度控制中心	一三线911开关	283	4901.7	公线	117.04	41	2027.1	0	2384.43	不受限	2350
5730	10kV	阳河线 923	古蔺电

5804	10kV主东线支线线	基单电力调度控制中心	五东线922开关	五龙站	12600	万	300	5196.15	公用	135.21	45	2341.9	0	2334.63	不受限	2300
5805	10kV熊东线大馈线	盾临电力调度控制中心	熊东线921开关	熊旭站	63000	万	600	10392.3	公用	268.07	45	4641	2400	2310.07	不受限	2300
5806	10kV沿桐线支馈线	目单电力调度控制中心	沿临线913开关	沿溥站	71900	万	360	6235.38	公线	73.67	20	1276	1400	2312.3	不受限	2300
5807	10kV 开城二线	宫汉电力调度控制中心	开城二线916开关	东开站	90000	万	523	9058.63	公线	282.87	54	4899.3	0	2347.6	不受限	2300
5808	10kV 乡城五线	宫汉电力调度控制中心	乡城五线961开关	东乡站	90000	万	553	9578.24	公线	309.25	56	5356.2	0	2306.39	不受限	2300
5809	10kV 景阳线 765 大馈线	护州电力调度控制中心	龙阳线927	龙马原	40000	万	445	7707.63	公线	223.15	50	1865	0	2301.1	不受限	2300
5810	10kV 公园线	阿洲电力调度控制中心	公园线958开关	贵石沟站	3150	万	265	4589.93	公线	105.69	40	1830.5	0	2300.44	不受限	2300
5811	10kV 上后线大馈线	目单电力调度控制中心	上后线923开关	土场简站	80200	万	503	8712.22	公线	268.82	53	4656	0	2313.78	不受限	2300
5812	10kV 旭辰线	新桥电力调度控制中心	10kV 旭辰线923开关	笔子场	10000	万	180	3117.69	公线	27.78	15	481.1	0	2324.82	不受限	2300
5813	10kV 白中线	旭盛电力调度控制中心	10kV白中线913开关(原_DD	白平	21000	万	300	5196.15	公线	205.48	35	1827	0	2329.52	不受限	2300
5814	10kV 严林线	阿洲电力调度控制中心	严林线953开关	严花站	40000	万	300	5196.15	公线	135.45	45	2346	0	2330.53	不受限	2300
5815	10kV 塘四线	阿洲电力调度控制中心	塘四线916开关	塘塘站	31500	万	150	2598.08	公线	0.85	0	0.8	0	2337.47	不受限	2300
5816	10kV 新向线	威设电力调度控制中心	新向线911开关	新店站	30000	万	321	5559.88	公线	122.68	38	2124.8	0	2323.1	不受限	2300
5817	10kV 龙马线大馈线	幕苑电力调度控制中心	龙马线922开关	龙鳞站	16300	万	311	5386.68	公线	146.22	47	2532.6	0	2315.41	不受限	2300
5818	10kV 甲蜂线	目单电力调度控制中心	甲蜂线913开关	35kV军中站	6300	万	150	2598.08	公线	68	45	1177.7	0	1402	不受限	2300
5819	10kV 东疆路大馈线	天前电力调度控制中心	东疆路943开关	东升	50000	万	400	6928.2	专线	224.94	56	3896	0	2339.38	不受限	2300
5820	10kV 金平线大馈线备实	蓬安电力调度控制中心	金平线911开关	金浦站(蓬安)	20000	万	270	4676.54	公线	107.99	40	1870.4	0	2318.49	不受限	2300
5821	10kV 老坪线支线	南中电力调度控制中心	老坪线924开关	老坪站(南中)	20000	万	317	5490.6	公线	150.63	48	2608.9	0	2312.64	不受限	2300
5822	10kV 老龙线大馈线	雷山电力调度控制中心	老龙线924开关	老林站(雷山)	9750	万	275	4763.14	公线	101.18	37	1752.4	230	2304.43	不受限	2300
5823	10kV 龙涵路大馈线	大研电力调度控制中心	龙涵路924开关	龙溪	63000	万	553	9578.24	公线	309.56	56	5361.6	0	2300.99	不受限	2300
5824	10kV 金桥线支线	蓬安电力调度控制中心	金桥线922开关	金渠站(蓬安)	20000	万	237	4104.96	公线	78.52	33	1359.9	0	2334.56	不受限	2300
5825	10kV 马冬线	汉雅电力调度控制中心	马冬线911开关	马郭河站	5000	万	200	3464.1	公线	176.1	88	3050	800	2317.69	不受限	2300
5826	10kV 锦泉线	面山电力调度控制中心	10kV锦泉线914	锦泉站	10000	万	220	3810.51	公线	65.1	33	1127.6	0	2321.86	不受限	2300
5827	10kV 新屯线大馈线	藕苑电力调度控制中心	10kV新屯线914开关	新民站	12500	万	220	3810.51	公线	63.53	29	1100.3	0	2329.16	不受限	2300
5828	10kV明水线大馈线	普惠电力调度控制中心	10kV明水线925开关	光明变电站	20200	万	320	5542.56	公线	121.48	38	2104	0	2310.05	不受限	2300
5829	10kV第二二线	南屋电力调度控制中心	10kV第二至线916开关	单坡站	100000	万	599	10374.98	公线	238.89	40	4137.6	2900	2299.88	不受限	2300
5830	10kV车双一线/双2	乐山电力调度控制中心	10kV车双一线/双2开关	车子站	110000	万	440	7621.02	公线	262.48	60	4546.1	0	2312.82	不受限	2300
5831	10kV 车一线	乐山电力调度控制中心	车子站	车子站	110000	万	440	7621.02	公线	262.22	60	4541.6	0	2317.32	不受限	2300
5832	10kV 沙城八线	沙湾电力调度控制分中心	沙城八线944开关	沙湾站	120000	万	580	10045.89	公线	328.76	57	5694.2	0	2342.51	不受限	2300
5833	10kV 天同二线	平昌电力调度控制中心	10kV 天同二线928	佳天站	90000	万	545	9439.68	公线	357.53	66	6192.5	0	2303.21	不受限	2300
5834	10kV 龙花线	平昌电力调度控制中心	10kV 龙花线951	龙花站	63000	万	200	3464.1	公线	45.69	23	779.9	0	2317.79	不受限	2300
5835	10kV 铁双线	通江电力调度控制中心	10kV铁双线959	铁佛站	13000	万	148	2563.44	公线	200	135	1732	0	2307.1	不受限	2300
5836	10kV 东乐线	巴州电力调度控制中心	10kV 东乐线917	小山站	12500	万	220	3810.51	公线	63.04	29	1032.2	0	2317.26	不受限	2300
5837	10kV许胜线	通江电力调度控制中心	10kV许胜线851	许盛站	10000	万	148	2563.44	公线	200	135	1732	0	2307.1	不受限	2300
5838	10kV 城民线	天华电力调度控制中心	城民线926开关	城厢站	50000	万	515	8920.06	公线	318.82	62	5522	200	2306.05	不受限	2300
5839	10kV 彩阳 I 回	巴州电力调度控制中心	10kV彩阳 I 回959	彩莱站	100000	万	553	9578.24	公线	363.91	66	6302.8	0	2317.52	不受限	2300
5840	10kV 老营线925	会东电力调度控制中心	老营线925开关	老厂场	6350	万	220	3810.51	公线	64.91	29	1123.3	0	2305.16	不受限	2300
5841	10kV 官汇线	巴州电力调度控制中心	10kV 官汇线953	胜利站	50000	万	441	7638.14	公线	261.5	53	4528.3	0	2345.41	不受限	2300
5842	10kV 东阳线	巴州电力调度控制中心	10kV 东阳线915	东宇站	10000	万	275	4763.14	公线	112.15	41	1942.4	0	2344.43	不受限	2300
5843	10kV恒湖线 935 大馈线	双湖电力调度控制中心	双湖线935开关	高坝站	100000	万	377	6529.83	公线	159.81	42	2767.9	800	2308.95	不受限	2300
5844	10kV 城湖线	万幕电力调度控制中心	10kV 城湖线925开关	城关站	63000	万	350	6062.14	公线	133.7	38	2315.7	200	2314.04	不受限	2300
5845	10kV 粮丰线	成都配调	粮丰路989	粮势路	3*63000	万	473	8192.6	公线	243.74	52	4221.6	0	2332.48	不受限	2300
5846	10kV 东南一线	乐平电力调度控制中心	10kV 仙南一线913开关	仙鹤站	63000	万	520	9006.66	公用	281.19	54	4870.2	0	2315.13	不受限	2300
5847	10kV 正龙路大馈线	成都配调	正龙线971	正财街	2*63000	万	473	8192.6	公线	244.02	52	4226.4	0	2327.68	不受限	2300
5848	10kV 潭街线916	联水电力调度控制中心	潭街线916开关	潭层	12500	万	150	2598.08	公线	15	10	1024	0	2338.27	不受限	2300
5849	10kV 华居线	成都配调	华居线935	迎晖	2*63000	万	473	8192.6	公线	241.17	51	4211.7	0	2331.48	不受限	2300
5850	10kV 天柏线	成都配调	天柏线935	天健	2*63000	万	473	8192.6	公线	244.8	52	4240	0	2314.08	不受限	2300
5851	10kV 温节线	成都配调	温节线991开关	温泉洞	192000	万	473	8192.6	公线	243.81	52	4222.8	0	2311.28	不受限	2300
5852	10kV 金玉线	江安电力调度控制中心	金玉线916开关	金狮站	6300	万	210	3637.31	公用	55.93	27	968.7	0	2304.88	不受限	2300
5853	10kV 资德路 963#线路	中江电力调度控制中心	资德路963开关	资德站	20000	万	420	6928.2	公线	152.98	38	2649.6	1250	2315.78	不受限	2300
5854	10kV 华阿线	华阿电力调度控制分中心	华阿线954开关	小安站	6300	万	352	6096.82	公线	147.82	42	2560.2	0	2317.26	不受限	2300
5855	10kV 彭梁一线	彭山电力调度控制中心	彭梁一线917开关	彭梁站	40000	万	600	10392.3	公线	345.95	58	5991.8	0	2322.04	不受限	2300
5856	10kV 金醒线 614	江安电力调度控制中心	金醒线915开关	金钟站	6300	万	260	4503.33	公用	99	38	1714.68	0	2338.317	不受限	2300
5857	10kV 江军线	江安电力调度控制中心	江军变站	江军站	2*40000	万	460	7967.43	公用	231.2	51	4019	0	2316.54	不受限	2300
5858	10kV 西屯线大馈线	广汉电力调度控制中心	西屯线958开关	西屯站	80000	万	400	6928.2	公线	182.78	46	3165.8	0	2376.76	不受限	2300
5859	10kV 双东线支线	广汉电力调度控制中心	双东线951开关	双河站	50000	万	500	8660.25	公线	266.52	53	4616.2	0	2312	不受限	2300
5860	10kV 马马线	目单电力调度控制中心	马马线953开关	马房楼站	45000	万	380	6581.79	公线	170.73	45	2957	0	2308.43	不受限	2300
5861	10kV 方灯线	宣汉电力调度控制中心	方灯线662开关	方关站	63000	万	430	7447.82	公线	211.11	49	3656.5	0	2301.76	不受限	2300
5862	10kV 白川线	中江电力调度控制中心	白川线951开关	松山站	63000	万	553	9578.24	公线	307.87	56	5328	0	2316.53	不受限	2300
5863	10kV 兰城线	井研电力调度控制分中心	井城二线924开关	井研站	100000	万	553	9578.24	公线	308.91	56	5350.4	0	2312.19	不受限	2300
5864	10kV 城华线 928#铁路南问路	蓬江电力调度控制中心	城华线928	城北	18000	万	150	2598.08	专线	1	0	17	0	2338.27	不受限	2300
5865	10kV 金晋路大馈线一用2*	金晋电力调度控制中心	金晋954	金龙	2*63000	万	500	8660.25	公线	315.52	63	5464.8	0	2329.42	不受限	2300
5866	10kV 共义线大馈线	蓝江电力调度控制中心	共义线953开关	共麓	156000	万	600	10392.3	专线	346.48	58	6001	0	2312.84	不受限	2300
5867	10kV 华金一线	蓝江电力调度控制中心	华金一线906开关	华月城	167000	万	553	9578.24	公线	309.6	56	5362.2	0	2300.39	不受限	2300
5868	10kV 金海路大馈线一用2*	蓝江电力调度控制中心	10kV金海线941开关	金龙	2*63000	万	540	9353.67	公线	297.23	55	5148	0	2334.46	不受限	2300
5869	10kV 团阿线 912 线路	蓬阳电力调度控制中心	团阿线912开关	团平站	71500	万	428	7413.18	公线	203.52	48	3525	800	2346.86	不受限	2300
5870	10kV 仁德路 2 线路	蓬阳电力调度控制中心	仁德2线902开关	仁化石站	14300	万	275	4763.14	公线	112.89	41	1955.2	0	2341.63	不受限	2300
5871	10kV 思航二路	蓉双电力调度控制中心	思航二线926开关	成好	240000+150000	万	553	9578.24	公线	364.16	66	6307.3	0	2313.12	不受限	2300
5872	10kV 云金线支线	蓉双电力调度控制中心	云金线913开关	云金	24500	万	300	5196.15	公线	117.02	39	2026.8	350	2299.73	不受限	2300
5873	10kV 双马线支线	蓉双电力调度控制中心	双马线927开关	双东站	50000	万	423	7326.57	公线	131.87	44	2284	1260	2317.26	不受限	2300
5874	10kV 梨团线	典江电力调度控制中心	梨团线914开关	梨园站	10000	万	484	8383.13	公线	113.93	24	1973.3	2425	2308.2	不受限	2300
5875	10kV 铁桃线	蓉双电力调度控制中心	铁桃线908开关	桃竹站	8000	万	552	9560.52	公线	306.71	56	5312.2	0	2316.54	不受限	2300
5876	10kV 双联线	广汉电力调度控制中心	双联线908开关	双联开关站	80000	万	150	2598.08	专线	49.7	33	800	0	2338.27	不受限	2300
5877	10kV 明白线	彭州电力调度控制中心	明白线914开关	献祖	6300	万	180	3117.69	公线	8.42	5	145.8	0	2348.35	不受限	2300
5878	10kV 南下线	蓉城电力调度控制中心	南下线917开关	35kV南坪站	8000	万	280	4850.74	公线	119.17	43	2064	0	2320.77	不受限	2300
5879	10kV 青锋线	蓉城电力调度控制中心	青锋路922开关	35kV东桥站	20000	万	434	7517.1	公线	256.38	59	4440.5	0	2324.89	不受限	2300
5880	10kV 新铁路 924 大馈线	德阳电力调度控制中心	新铁路924开关	德新站	18000	万	300	5196.15	公线	148.39	49	2570.2	1810	2346.92	不受限	2300
5881	10kV 临东路 904 大馈线	德阳电力调度控制中心	临东路904开关	临桥站	12500	万	600	10392.3	公线	349.19	58	6048	0	2303.84	不受限	2300
5882	10kV 武花线	剑南电力调度控制中心	武花线912开关	35kV武花站	12600	万	330	5715.77	公线	166.18	50	2878.2	0	2265.99	不受限	2250
5883	10kV 雪凡线	蓉城电力调度控制中心	雪凡线923开关	35kV东郊站	20000	万	453	7846.19	公线	211.93	51	4017	0	2259.95	不受限	2250
5884	10kV 博冬线	典江电力调度控制中心	博冬线913开关	西桥站	10000	万	482	8348.48	公线	217.45	45	3766.3	615	2297.48	不受限	2250
5885	10kV 双玉一线大馈线	简阳电力调度控制中心	双玉一线922开关	简鸣	162000	万	550	9526.28	公线	0.01	1	0.01	5370	2251.02	不受限	2250
5886	10kV 复东线	典江电力调度控制中心	复东线912开关	复华站	10000	万	400	6928.2	公线	171.13	43	2964	300	2278.56	不受限	2250
5887	10kV 杨福线	典江电力调度控制中心	杨福线912开关	杨简站	10000	万	200	3464.1	公线	28.19	14	488.2	0	2283.08	不受限	2250
5888	10kV 新德路双打	蓉城电力调度控制中心	新德路923开关	新龙	50000	万	595	10305.7	公用	344.05	58	5959	0	2255.56	不受限	2250
5889	10kV 开平线	广汉电力调度控制中心	大城二路916开关	大城二路	126000	万	486	8417.77	公线	205.31	42	3556	880	2298.22	不受限	2250
5890	10kV 晋平线	宝成电力调度控制中心	晋平路914开关	35kV东晋站	20000	万	453	7846.19	公线	276.21	61	4783.9	0	2277.67	不受限	2250
5891	10kV 长隆二路	罗江电力调度控制中心	前隆二路912开关	前原站	126000	万	518	8972.02	公线	283.66	55	4913	0	2264.62	不受限	2250
5892	10kV 简隆线	简阳电力调度控制中心	简隆线992开关	简简	189000	万	600	10392.3	专线	347.82	58	6024.2	0	2289.64	不受限	2250
5893	10kV 龙展线大馈线	金堂电力调度控制中心	龙展线913	金龙	10000	万	500	8660.25	公线	318.06	64	5508.8	0	2285.42	不受限	2250
5894	10kV 红光线大馈线	蓉城电力调度控制中心	红光线924开关	成都	2*63000	万	586	10149.82	公线	336.3	57	5824.8	0	2255.06	不受限	2250
5895	10kV 体育线	温江电力调度控制中心	体育线930开关	体育城	167000	万	600	10392.3	公线	336.67	56	5831.2	200	2282.64	不受限	2250
5896	10kV 军甲线	成都配调	军甲路935	前军立	2*63000	万	473	8192.6	公线	293.42	52	5082	0	2250.34	不受限	2250
5897	10kV 前进一路	成都配调	前进一路908	天府右	3*63000	万	473	8192.6	公线	294.83	62	5106.5	0	2266.84	不受限	2250
5898	10kV 浦电线	成都配调	浦电线933	星浦	179000	万	473	8192.6	公线	295.61	62	5120	0	2253.34	不受限	2250
5899	10kV 万龙线	新都电力调度控制中心	万龙线935开关	万都	143000	万	400	6928.2	公线	229.64	57	3977.4	0	2277.98	不受限	2250
5900	10kV 升城线	成都配调	升城线915	合升	2*63000	万	473	8192.6	公线	247.16	52	4280.8	0	2273.28	不受限	2250
5901	10kV 开十一线	青白江电力调度控制中心	开十一线906开关	前城	2*40000	万	480	8313.84	公线	254.05	53	4400.2	0	2250.87	不受限	2250
5902	10kV 蓉云路大馈线	蓝江电力调度控制中心	蓉云路906开关	蓉湖	18000	万	352	6096.82	公线	186.14	53	3224	0	2263.14	不受限	2250
5903	10kV 西唐线	邛崃电力调度控制中心	西唐线961	邓南	126000	万	503	8712.22	公线	270.69	54	4688.4	0	2281.38	不受限	2250
5904	10kV 开元线大馈线	武侯电力调度控制中心	开元线904开关	康定山站	50000	万	531	9197.19	公线	293.57	55	5084.2	0	2273.15	不受限	2250
5905	10kV 中石线	丹棱电力调度控制中心	中石线911开关	中眉站	26300	万	380	6581.79	公线	210.26	55	3823.79	3671.95	2251.66	不受限	2250
5906	10kV 木二线	丹棱电力调度控制中心	木二线911开关	木林站	50000	万	380	6581.79	公线	285.24	75	5187.37	3671.95	2251.66	不受限	2250
5907	10kV 江龙线	丹棱电力调度控制中心	智用线914开关	江龙站	7300	万	300	5196.15	公线	168.19	36	1873.3	0	2283.02	不受限	2250
5908	10kV 红眉线	宣汉电力调度控制中心	红眉线643开关	红洲站	82000	万	430	7447.82	公线	254.97	59	4416	0	2287.04	不受限	2250
5909	10kV 柏峰线	宣汉电力调度控制中心	柏峰线948开关	柏界站	80000	万	490	8573.65	公线	263.34	53	4561	0	2287.92	不受限	2250
5910	10kV 付眉线	江安电力调度控制中心	付眉线622开关	付家场站	4000+6300	万	300	5196.15	公线	138.07	46	2391.3	0	2285.23	不受限	2250
5911	10kV 鲁何线	宣汉电力调度控制中心	鲁何线923开关	鲁西站	40000	万	400	6928.2	公线	187.88	47	3254	0	2288.56	不受限	2250
5912	10kV 平胡线	成都配调	平胡路913	红丰	2*240000	万	473	8192.6	公线	246.02	52	4261.2	0	2292.08	不受限	2250
5913	10kV 双城线 926 大馈线	新农电力调度控制中心	双城线926	双永	50000	万	379	6564.47	公线	170.51	45	2953.2	0	2298.38	不受限	2250
5914	10kV 崇金线	成都配调	崇金路931	崇德	2*63000	万	473	8192.6	公线	247.27	52	4282.8	0	2271.28	不受限	2250
5915	10kV 齐南二线大馈线	简阳电力调度控制中心	10kV齐南二线924开关	西石南站	71500	万	480	8313.84	公线	253.36	53	4388.2	0	2252.87	不受限	2250
5916	10kV 天安线 923#图 新间隔	乐东电力调度控制中心	10kV 天安线923开关	大渔站	9450	万	220	3810.51	公用	43.64	20	755.8	0	2292.61	不受限	2250
5917	10kV 白邛一线	邛崃电力调度控制中心	10kV白邛一线924开关	白邛原站	102000	万	400	6928.2	公线	97.71	44	1692.4	2260	2298.08	不受限	2250
5918	10kV 洲回线大馈线	成都配调	洲回线开关914	洲子口	2*50000	万	473	8192.6	专线	295.15	62	5112	0	2261.34	不受限	2250
5919	10kV 老龙线	雅江电力调度控制中心	10kV 老龙线913开关	老君站	14600	万	380	6581.79	公线	168.51	44	2918.8	730	2275.01	不受限	2250
5920	10kV 小陆一线	雅江电力调度控制中心	10kV 小陆一线 933 开关	小山站	82000	万	500	8660.25	公线	255.68	51	4418.1	250	2249.9	不受限	2250
5921	10kV 望仁线	成都配调	望仁路905	望江楼	2*63000	万	473	8192.6	公线	245.68	52	4255.2	0	2298.88	不受限	2250
5922	10kV 后江一线	成都配调	后江一路924	蓝县	2*63000	万	317	5490.14	公线	172.75	51	2992	0	2272.23	不受限	2250
5923	10kV 回龙线	石棉电力调度控制中心	回龙线912开关	回隆站	20000	万	300	5196.15	公线	110.1	37	1907	0	2249.92	不受限	2250
5924	10kV 新元线大馈线	越西电力调度控制中心	10kV新元线915开关	新民站	12500	万	352	6096.82	公线	174.71	50	3025.9	200	2261.24	不受限	2250
5925	10kV 临岗线	乐山电力调度控制中心	临岗线924开关	临岗站	120000	万	380	6581.79	公线	173	46	2996.4	0	2269.03	不受限	2250
5926	10kV012 羽尔线	甘洛电力调度控制中心	羽尔线912小牛开关	羽尔站	16000	万	335	5802.37	公线	171.52	51	2970.7	0	2251.43	不受限	2250
5927	10kV 东慧线	乐山电力调度控制中心	东慧线975开关	东子山站	140200	万	440	7621.02	公线	220.3	50	3815.6	0	2281.22	不受限	2250
5928	10kV 天二线	平昌电力调度控制中心	10kV 天二线915	红天站	50000	万	480	8313.84	公线	305.87	63	5211	0	2271.46	不受限	2250
5929	10kV 张城支线	平昌电力调度控制中心	10kV张城支线972	南坪站	100000	万	545	9439.68	公线	359.02	66	6218.3	0	2277.41	不受限	2250
5930	10kV 东元线	平昌电力调度控制中心	10kV 东元线914	城东站	20000	万	300	5196.15	公线	137.32	46	2378.3	0	2283.02	不受限	2250
5931	10kV 云云线	平昌电力调度控制中心	10kV 云云线915	云谷站	15000	万	300	5196.15	公线	138.87	46	2405.2	0	2271.33	不受限	2250
5932	10kV 长沙线	南屋电力调度控制中心	10kV 长沙线911	板木站(南屋)	30000	万	335	5802.37	公线	169.12	50	2929.2	0	2292.93	不受限	2250
5933	10kV 金福线大馈线	南屋电力调度控制中心	10kV金福线914	黄金场(南屋)	18000	万	377	6529.83	公线	209.22	55	3623.7	0	2253.15	不受限	2250
5934	10kV 西园线	雷江电力调度控制中心	10kV 西园线954	西源站	6300	万	200	3464.1	公线	49.11	25	850.8	0	2267.09	不受限	2250
5935	10kV 土雷一线	雷江电力调度控制中心	土雷一线916开关	土河站	100000	万	665	11518.14	公线	365.35	68	6325.8	2350	2268.71	不受限	2250
5936	10kV 团环线	面江电力调度控制中心	10kV团环线927	团江站	26000	万	300	5196.15	公线	137.97	46	2389.7	0	2286.83	不受限	2250
5937	10kV 振春线	通江电力调度控制中心	10kV振春线913	振石站	16300	万	192	3325.54	公线	40.88	21	708	0	2284.99	不受限	2250
5938	10kV 椰万线	巴州电力调度控制中心	10kV椰万线957	椰林站	15000	万	335	5802.37	公线	170.87	51	2959.4	0	2292.73	不受限	2250
5939	10kV 寿隆线	南屋电力调度控制中心	10kV 寿隆线919	升坪站(南屋)	40000	万	335	5802.37	公线	170.47	51	2952.5	0	2269.63	不受限	2250
5940	10kV 茶州线 912 大馈线	会东电力调度控制中心	茶州线912开关	茶州站	16800	万	270	4676.54	公线	110.94	41	1921.4	0	2287.49	不受限	2250
5941	10kV 官西一线	巴州电力调度控制中心	10kV官西一线961	官子站	100000	万	525	9093.27	公线	341.28	65	5911	0	2272.94	不受限	2250
5942	10kV 茶堰线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV茶堰线915开关	小茶育站	100000	万	220	3810.51	公线	67.68	31	1172.3	0	2257.16	不受限	2250
5943	10kV 茶州线 912 大馈线	会东电力调度控制中心	茶州线912开关	茶州站	63000	万	600	10392.3	公线	409.46	58	7090.3	0	2262.17	不受限	2250
5944	10kV 门新一线大馈线	高坪电力调度控制中心	门新一线

6019	10kV小中线天猫线	梓庵电力调度控制中心	小中线904 开关	小开站	40000	类	200	3464.1	公用	32.33	16	560	0	2211.28	不受限	2200
6020	10kV北尚线天猫线	北河电力调度控制中心	北尚线941 开关	北尚站	50000	类	400	6928.2	公用	232.47	58	4216.4	0	2208.98	不受限	2200
6021	10kV桂前线天猫线	北河电力调度控制中心	桂前线915 开关	桂属站	8000	类	200	3464.1	公用	51.04	26	884	0	2233.69	不受限	2200
6022	10kV城伊线天猫线	龙河电力调度控制中心	城伊线939 开关	城关站	13000	类	276	4765.82	公用	60.92	22	1055.1	500	2241.56	不受限	2200
6023	10kV思二线	阿里地力调度控制中心	思二线923 开关	三江站	12600	类	200	3464.1	公线	51.52	26	892.3	0	2225.39	不受限	2200
6024	10kV纽向线	阿里地力调度控制中心	纽向线952 开关	纽斯站	3150	类	200	3464.1	公线	52.66	26	912.1	0	2205.59	不受限	2200
6025	10kV根九根石线	跳藏地力调度控制中心	根九根石线 939 开关	根龙站	101000	类	423	7326.57	公线	211.39	50	3661.2	0	2200.06	不受限	2200
6026	10kV双木线	阿里地力调度控制中心	双木线912 开关	景腾站	25100	类	200	3464.1	公线	31.62	16	547.6	0	2223.68	不受限	2200
6027	10kV怀百线天猫线	日喜电力调度控制中心	怀百线923 开关	怀喜站	26500	类	510	8833.46	公线	249.89	49	4324.8	500	2242.17	不受限	2200
6028	10kV安河线	日喜电力调度控制中心	安河线929 开关	安星站	127500	类	400	6928.2	公线	190.81	48	3304.8	0	2257.76	不受限	2200
6029	10kV狼资线	雷山电力调度控制中心	狼资线914 开关	狼资站(开点)	30500	类	315	5455.96	公线	144.45	46	2501.9	200	2208.46	不受限	2200
6030	10kV龙羊二线天猫线	昌顺地力调度控制中心	龙羊县母线5开关	小龙站	100000	类	553	9578.24	公线	276.82	58	4794.6	1600	2225.82	不受限	2200
6031	10kV里都线天猫线	揭中电力调度控制中心	里都线926 开关	七里站	100000	类	481	8331.16	公线	305.02	63	5283	0	2215.04	不受限	2200
6032	10kV老为线天猫线	揭中电力调度控制中心	老为线914 开关	老尾站(揭中)	20000	类	278	4815.1	公线	123.16	44	2133.2	0	2200.39	不受限	2200
6033	10kV星汉二线	嘉禾电力调度控制中心	星汉1线914开关	星星站	100000	类	553	9578.24	公线	313.24	57	5424.4	0	2237.19	不受限	2200
6034	10kV张诺线天猫线	蓬安电力调度控制中心	张诺线915 开关	张家站(蓬安)	30000	类	270	4676.54	公线	115.34	43	1997.7	0	2211.19	不受限	2200
6035	10kV玉杨线	西充电力调度控制中心	玉杨线921 开关	太平站(西充)	16800	类	304	5265.43	公线	104.85	34	1816	710	2212.89	不受限	2200
6036	10kV龙阳二路入线线	大邻电力调度控制中心	龙阳二路924开关	龙龙	63000	类	553	9578.24	公线	315.1	57	5457.6	0	2204.99	不受限	2200
6037	10kV天冠二线	五盛桥电力调度控制中心	天冠二线924开关	大光站	100000	类	500	8660.25	公线	261.21	52	4707	0	2221.2	不受限	2200
6038	10kV节圣线	五盛桥电力调度控制中心	节圣线915 开关	竹蒙站	50000	类	505	8745.88	公线	304.85	60	5280	385	2207.17	不受限	2200
6039	10kV凌资线	嘉陵电力调度控制中心	10kV凌资线913	凌云站(嘉陵)	40000	类	330	5715.77	公线	167.78	51	2906	0	2238.19	不受限	2200
6040	10kV白两线天猫线	东芝藏族自治县电力调度控制中心	10kV白两线912 开关	白喇站	3250	类	230	3983.72	公线	67.68	29	1172.2	200	2213.15	不受限	2200
6041	10kV学英线	游梁电力调度控制中心	学英线912 开关	学英站	100700	类	425	7363.21	公线	211.67	50	3666.2	0	2222.78	不受限	2200
6042	10kV梅里线	平昌电力调度控制中心	10kV梅里线915	晚清站	10300	类	200	3464.1	公线	50.23	25	869.9	0	2247.79	不受限	2200
6043	10kV思梅二线	峨眉山电力调度控制中心	备用线956 开关	铁家湾站	30000	类	423	7326.57	公线	112	37	1940	0	2217	不受限	2200
6044	10kV雅开线	南江电力调度控制中心	10kV雅开线853	杨坝站	6300	类	200	3464.1	公线	53	27	918	0	2199.69	不受限	2200
6045	10kV阳东线	乐山电力调度控制中心	阳东线979 开关	阳光站	120000	类	440	7621.02	公线	223.79	51	3876	0	2220.82	不受限	2200
6046	10kV万元线	雅安电力调度控制中心	万元线911 开关	万元站	18000	类	330	5196.15	公线	127.9	43	2215.2	250	2211.33	不受限	2200
6047	10kV中兴线	巴州电力调度控制中心	10kV中兴线951	中兴站	6300	类	275	4763.14	公线	118.34	43	2049.8	0	2237.23	不受限	2200
6048	10kV汽市线 914 大猫线	叙永电力调度控制中心	汽市线914开关	西城	91500	类	162	2805.92	公线	16.2	10	1024	0	2244.74	不受限	2200
6049	10kV龙凤线	叙永电力调度控制中心	龙凤线916开关	大塘	22850	类	379	6564.47	公线	174.32	46	3019.2	0	2212.38	不受限	2200
6050	10kV思二线	成都配调	思二路913	嘉秋寨	2*50000	类	473	8192.6	公线	250.81	53	4344	0	2210.08	不受限	2200
6051	10kV雅思线	雅江电力调度控制中心	10kV思雅线913开关	柴寨站	24500	类	350	6062.18	公线	79.25	23	1374.4	1870	2211.56	不受限	2200
6052	10kV江和线 922 大猫线	叙永电力调度控制中心	10kV江和线922	江碧子	20000	类	162	2805.92	公线	16.2	10	1024	0	2244.74	不受限	2200
6053	10kV顶城线	通川电力调度控制中心	10kV.顶城线966开关	顶坊站	31500	类	552	9560.92	公线	312.82	57	5418	0	2230.74	不受限	2200
6054	10kV蓝平线	成都配调	蓝平线912开关	蓝花湾	2*63000	类	473	0	公线	249.42	53	4320	0	2234.08	不受限	2200
6055	10kV石柳线	雷东电力调度控制中心	石柳线916 开关	石老站	26600	类	295	5109.55	公线	84.34	29	1459	420	2208.64	不受限	2200
6056	10kV思成线	成都配调	思成线928	思子站	2*50000	类	473	0	公线	251.18	53	4350.4	0	2203.68	不受限	2200
6057	10kV晋工一线	仁寿电力调度控制中心	晋工一线921开关	晋加站	71500	类	495	8573.65	专线	315.82	64	5470	0	2246.29	不受限	2200
6058	10kV晋李线	仁寿电力调度控制中心	晋李线922 开关	晋加站	71500	类	495	8573.65	公线	253.6	52	4427	200	2231.92	不受限	2200
6059	10kV城上线天猫线	仁寿电力调度控制中心	城上线924开关	城岗站（武胜）	30000	类	500	8660.25	公线	259.83	54	4548.8	200	2231.4	不受限	2200
6060	10kV顺华线	蓝宾电力调度控制中心	顺华线939 开关	大顺站	50000	类	430	7447.82	公线	215.8	50	3737.656	0	2220.6	不受限	2200
6061	10kV龙广一线	武胜电力调度控制中心	龙广一线916开关	龙石站	81500	类	510	8833.46	公线	243.72	48	4221.2	630	2215.57	不受限	2200
6062	10kV竹前线天猫线	武胜电力调度控制中心	竹前线973开关	金竹站	20065	类	307.8	5331.25	公线	116.71	38	2021.4	0	2243.6	不受限	2200
6063	10kV龙广线	思山电力调度控制中心	龙广路929开关	龙石站	81500	类	500	8660.25	公线	256.05	51	4434.7	250	2243.5	不受限	2200
6064	10kV禾程线	仁寿电力调度控制中心	禾程线923开关	禾禾站	20000	类	380	6581.79	公线	213.05	50	3690.1	0	2233.51	不受限	2200
6065	10kV双坪线	宜宾电力调度控制中心	双坪线937开关	双庙站	50000	类	290	5020.57	公线	85.7	35	1776	0	2242.36	不受限	2200
6066	10kV普桂线	宜宾电力调度控制中心	普桂线967开关	普西站	40000	类	480	8311.84	公线	256.24	53	4438	0	2213.07	不受限	2200
6067	10kV开禹线	井研电力调度控制中心	开禹线915开关	井研站	100000	类	346	4260.84	公线	92.51	38	1602.2	0	2232.46	不受限	2200
6068	10kV石园线	井研电力调度控制中心	石园线933开关	石老桥站	100000	类	553	9578.24	公线	365.38	66	6328.38	0	2291.78	不受限	2200
6069	10kV环马线	马湖电力调度控制中心	环马线928开关	马城	2*50000	类	600	10392.3	公线	351.28	53	6083.6	0	2202.54	不受限	2200
6070	10kV晋江线	成都配调	晋江路928	晋阳	2*50000	类	473	8192.6	公线	251.27	53	4352	0	2202.08	不受限	2200
6071	10kV晋勤一线	邓崃电力调度控制中心	晋勤一线939开关	赵塔	189000	类	600	10392.3	公线	410.69	68	7113.2	0	2239.87	不受限	2200
6072	10kV江蒲二线	蒲江电力调度控制中心	江蒲二线924开关	蒙江	166000	类	600	8955.25	公线	301.27	60	5218	319	2237.22	不受限	2200
6073	10kV广广线	丹江电力调度控制中心	广广线915开关	八角井站	90000	类	400	6928.2	公线	174.27	44	3018.4	1000	2216.98	不受限	2200
6074	10kV菊回线	罗江电力调度控制中心	菊回线933开关	菊龙站	19999	类	399	6910.88	公线	190.2	48	3294.3	0	2234.4	不受限	2200
6075	10kV兴凤线	青牛电力调度控制中心	兴凤线934开关	兴隆站	20065	类	371	6425.51	公线	167.63	46	2903.4	0	2237.33	不受限	2200
6076	10kV开工路913线路	孝泉电力调度控制中心	开工路903开关	月形站	12600	类	376	6512.51	公线	171.59	46	2972	0	2238.01	不受限	2200
6077	10kV长临一	仁寿电力调度控制中心	长临线933开关	武河	31500	类	553	9578.24	公线	369.38	67	6408	0	2212.42	不受限	2200
6078	10kV新唯一路	仁寿电力调度控制中心	新唯一路942开关	新丰站	102000	类	486	8417.77	公线	245.47	51	4251.8	250	2232.62	不受限	2200
6079	10kV邯印线	简阳电力调度控制中心	邯印线928 开关	望城湾站	95000	类	340	5888.97	公线	178.79	53	3096.6	0	2203.47	不受限	2200
6080	10kV武九两省专线	简阳电力调度控制中心	武九两省专线922开关	35kV武老站	12600	类	319	5525.24	公线	157.97	50	2736.1	0	2236.62	不受限	2200
6081	10kV荷资一线	资雁电力调度控制中心	荷资一线944开关	双江站	90000	类	488	8452.41	公线	310.61	64	5379.8	0	2227.37	不受限	2200
6082	10kV荷花线	资雁电力调度控制中心	荷花线917开关	资江站	90000	类	300	5196.15	公线	140.19	47	2428.3	0	2248.43	不受限	2200
6083	10kV幸福线	孝泉电力调度控制中心	幸福线922开关	35kV幸福站	22300	类	341	5906.29	公线	179.75	53	3113.2	0	2202.46	不受限	2200
6084	10kV洋滨路 线天猫线	简阳电力调度控制中心	洋东线949开关	林滨	176000	类	600	10392.3	公线	412.66	69	7147.2	0	2205.87	不受限	2200
6085	10kV蜀步线	蜀都电力调度控制中心	蜀步线907开关	望通	163000	类	553	9578.24	公线	367.55	67	6366	0	2207.65	不受限	2200
6086	10kV思区路 951 大猫线	蜀都电力调度控制中心	思区路951开关	蜀都站新	105000	类	575	9959.29	公线	298.06	52	5162.4	630	2175.03	不受限	2150
6087	10kV新区一路	罗江电力调度控制中心	新区一路917开关	新营站	100000	类	300	5196.15	公线	115.85	39	2006.6	0	2150.32	不受限	2150
6088	10kV新园一线	简阳电力调度控制中心	新园一线913开关	鹏程	113300	类	539	9335.75	公线	305.72	57	5295	0.0001	2173.6	不受限	2150
6089	10kV清农线	大竹电力调度控制中心	清农线911开关	团圆站	81500	类	250	4330.13	公线	100.4	40	1738.9	0	2158.22	不受限	2150
6090	10kV长开线	大竹电力调度控制中心	长开线924开关	长头站	81500	类	200	3464.1	公线	34.69	17	600.9	0	2170.38	不受限	2150
6091	10kV九塔线	彭州电力调度控制中心	九塔线922开关	九座	37000	类	205	3550.7	公线	38.08	19	659.8	0	2180.96	不受限	2150
6092	10kV下同一路	罗江电力调度控制中心	下同一路951开关	平家站	100000	类	518	8972.02	公线	288.5	56	4996.8	0	2180.82	不受限	2150
6093	10kV渠南线	内江电力调度控制中心	渠南线924开关	渠用站	10000	类	255	4416.73	公线	77.59	30	1343.8	0	2189.58	不受限	2150
6094	10kV隆土线	成都配调	隆土线906	隆腾	2*500000+63000	类	338	5854.33	公线	145.03	43	2512	0	2171.46	不受限	2150
6095	10kV七七路	蓬江电力调度控制中心	七七路915开关	长安桥	106000	类	400	6928.2	专线	195.75	49	3390.4	0	2152.16	不受限	2150
6096	10kV鼎圣线天猫线	邓崃电力调度控制中心	鼎圣线924开关	鼎圣	8000	类	300	5196.15	公线	114.32	38	1980	0	2176.92	不受限	2150
6097	10kV余院线	成都配调	东昂一线917开关	东虎桥	132000	类	473	8192.6	公线	300.08	63	5197.4	0	2175.94	不受限	2150
6098	10kV七巴线	邓崃电力调度控制中心	七巴线925开关	七里	163000	类	400	6928.2	公线	231.63	58	4046.4	0	2188.98	不受限	2150
6099	10kV南荣线	青白江电力调度控制中心	南荣线919开关	唐家寺	2*10000	类	300	5196.15	公线	0	0	0	2000	2156.92	不受限	2150
6100	10kV青凤线	青白江电力调度控制中心	青凤线943开关	青白江	2*20000	类	300	5196.15	专线	144.33	48	2499.8	0	2176.73	不受限	2150
6101	10kV思福线	蓬溪电力调度控制中心	10kV.思蓬线953开关	蜂蛉站	90000	类	230	3983.72	公线	103.19	45	1787.2	400	2198.15	不受限	2150
6102	10kV顺思线	蓝宾电力调度控制中心	顺思线937开关	天鹏站	50000	类	240	4156.92	公线	90.36	38	1565.2352	0	2176.1929	不受限	2150
6103	10kV环思二线天猫线	仁寿电力调度控制中心	环思线904开关	环龙站	60000	类	656	11362.25	公线	400	61	6928	0	2163.8	不受限	2150
6104	10kV顺街线天猫线	仁寿电力调度控制中心	顺街线926 开关	椰子坡站	60000	类	260	4503.33	公线	83.2	32	1441.6	0	2161.66	不受限	2150
6105	10kV凤丽线911线路	中江电力调度控制中心	凤丽线911开关	集凤站	20000	类	377	6529.83	公线	213.58	57	3699.2	0	2177.65	不受限	2150
6106	10kV古川线	古川电力调度控制中心	古川线664开关	古龙站	63000	类	430	7447.82	公线	218.9	51	3793.4	0	2166.96	不受限	2150
6107	10kV石城一线天猫线	井研电力调度控制中心	石城二线923开关	石家桥站	100000	类	553	9578.24	公线	318.19	58	5511	0	2151.59	不受限	2150
6108	10kV江顺线	江安电力调度控制中心	江顺线681开关	江安站	92000	类	430	7447.82	公线	218.37	51	3782.2	0	2176.06	不受限	2150
6109	10kV玉飞一线	仁寿电力调度控制中心	玉飞一线922开关	玉飞	163000	类	482	8348.48	公线	260.21	54	4506.2	0	2171.88	不受限	2150
6110	10kV龙桦一线	通川电力调度控制中心	龙桦一线963开关	莲花湖站	102400	类	600	10392.3	公线	353.07	59	6115.2	0	2198.64	不受限	2150
6111	10kV思飞线	成都配调	思飞线917	思桂巷	2*50000	类	473	8192.6	公线	252.54	53	4374	0	2180.08	不受限	2150
6112	10kV严陈二线	成都配调	严陈二线918	宝严	2*50000	类	473	8192.6	公线	253.23	54	4386	0	2168.08	不受限	2150
6113	10kV玉马线	乐山电力调度控制中心	10kV玉马线914开关	玉马站	42000	类	330	5715.77	公线	170.67	52	2956	0	2188.19	不受限	2150
6114	10kV南观线	通川电力调度控制中心	10kV.南观线971开关	南观站	82000	类	502	9560.92	公线	314.86	57	5453.4	0	2195.34	不受限	2150
6115	10kV们旺路	都江堰电力调度控制中心	们旺路923	们沙	2*10000	类	400	6928.2	公线	194	48	3360	0	2182.56	不受限	2150
6116	10kV双九两	成都配调	双九两952	双明	2*50000	类	337.7	5849.14	公线	177.44	53	3073.2	0	2193.03	不受限	2150
6117	10kV思苟线	南江电力调度控制中心	10kV.思苟线852	赵场站	6300	类	275	4763.14	公线	123.33	45	2136	0	2150.83	不受限	2150
6118	10kV简南线	仪陵电力调度控制中心	简南线933开关	高坝站	100000	类	415	7188.01	公线	207.28	50	3590.1	0	2160.31	不受限	2150
6119	10kV东简线	蓬溪电力调度控制中心	东简线919开关	甄东站(蓬溪)	23000	类	165	2857.38	公线	22.59	14	391.2	0	2180.89	不受限	2150
6120	10kV建中线	蓬溪电力调度控制中心	10kV.建中线915	建河站(蓬溪)	28500	类	377	6529.83	公线	213.05	57	3690	0	2186.85	不受限	2150
6121	10kV东明线天猫线	蓬溪电力调度控制中心	10kV.东明线912开关	淘门桥站	10000	类	220	3810.51	公线	72.41	33	1254.3	0	2175.36	不受限	2150
6122	10kV荆凤线	蓬溪电力调度控制中心	荆凤线914开关	时云场站	80000	类	300	5196.15	公线	113.91	37	1972.8	0	2184.02	不受限	2150
6123	10kV盘南线	蓬溪电力调度控制中心	盘南线926 开关	盘龙盘龙站	20000	类	380	6581.79	公线	216.81	57	3755.1	0	2168.51	不受限	2150
6124	10kV大土线	平昌电力调度控制中心	10kV.大土线914	大寨站	6300	类	200	3464.1	公线	54.21	27	939	0	2168.68	不受限	2150
6125	10kV镇万线	平昌电力调度控制中心	10kV镇万线913	镇龙站	10000	类	220	3810.51	公线	73.03	33	1264.9	0	2164.56	不受限	2150
6126	10kV川马二线	南坡电力调度控制中心	10kV.川马二线938开关	南坡子站	100200	类	440	7621.02	公线	227.88	52	3946.8	0	2150.02	不受限	2150
6127	10kV普南线	南部电力调度控制中心	10kV.普南线916	普龙站(南部)	20000	类	218	3775.87	公线	71.59	33	1239.9	0	2158.38	不受限	2150
6128	10kV曲熙线天猫线	雷波电力调度控制中心	10kV.曲熙线912开关	曲东站	6300	类	255	4416.73	公线	104.36	41	1807.5	0	2167.56	不受限	2150
6129	10kV诺牛线	通江电力调度控制中心	10kV.诺牛线853	诺水河站	4000	类	192	3325.54	公线	46.65	24	808	0	2184.99	不受限	2150
6130	10kV双旺线	通江电力调度控制中心	10kV.双旺线954	双藏站	6300	类	270	4676.54	公线	115.58	47	2365.6	0	2156.23	不受限	2150
6131	10kV斯龙线	南部电力调度控制中心	斯龙线914开关	斯龙站	100000	类	218	3775.87	公线	50	23	949.6	0	2171.1	不受限	2150
6132	10kV巴南线	巴州电力调度控制中心	10kV.巴南二线944	南龙站	80000	类	600	10392.3	公线	414.6	69	7183.4	0	2172.27	不受限	2150
6133	10kV双马线	巴州电力调度控制中心	10kV.双马线952	双龙站	6300	类	170	2944.49	公线	26.65	16	461.6	0	2188.44	不受限	2150
6134	10kV江禾线	仪陵电力调度控制中心	江禾线922开关	江凤站(仪陵)	30000	类	377	6529.83	公线	213.6	57	3699.8	0	2177.25	不受限	2150
6135	10kV八南线	万源电力调度控制中心	八南线913开关	八石坝	6300	类	300	5196.15	公线	113.21	38	1960.8	0	2196.12	不受限	2150
6136	10kV华城二路天猫线	天府电力调度控制中心	华城二路924开关	华阳	50000	类	553	9578.24	公线	316.77	57	5488.4	0	2176.19	不受限	2150
6137	10kV金花线天猫线	蓬溪电力调度控制中心	金花线915开关	金平站	16300	类	407	7049.45	公线	241.45	59	4181.8	0	2162.8	不受限	2150
6138	10kV中群线天猫线	揭中电力调度控制中心	中群线926 开关	揭中站	126000	类	170	2944.49	公线	27.78	16	481.2	0	2188.84	不受限	2150
6139	10kV雅国二线天猫线	天府电力调度控制中心	雅国二线904开关	雅星桥	63000	类	483	8365.31	公线	309.15	64	5354.4	0	2174.83	不受限	2150
6140	10kV松下线天猫线	天府电力调度控制中心	松下线930开关	松林	50000	类	553	9578.24	公线	372.4	67	6450	0	2170.42	不受限	2150
6141	10kV椰潮线天猫线	蓬安电力调度控制中心	椰潮线924开关	椰潮站(蓬安)	30000	类	270	4676.54	公线	111.03	41	1923	100	2185.89	不受限	2150
6142	10kV罗凤线天猫线	蓬安电力调度控制中心	罗凤线912开关	罗龙站(蓬安)	30000	类	270	4676.54	公线	118.04	44	2044.4	0	2164.49	不受限	2150
6143	10kV东简线天猫线	蓬安电力调度控制中心	东简线919开关	甄东站(蓬安)	30000	类	270	4676.54	公线	117.35	43	2029	0	2179.89	不受限	2150
6144	10kV岭英线天猫线	揭中电力调度控制中心	岭英线916 开关	长寨岭站(揭中)	15000	类	305	5282.75	公线	149.96	49	2597.3	0	2157.18	不受限	2150
6145	10kV罗平线	南江电力调度控制中心	罗平线915开关	罗坝站	15000	类	380	6581.79	公线	201.75	54	3528.5	200	2194.71	不受限	2150
6146	10kV龙无线	南江电力调度控制中心	龙无线913开关	龙门站	10000	类	366	6339.31	公线	148.18	40	2566.5	315	2189.95	不受限	2150
6147	10kV尖茂线 964 大猫线	蓬溪电力调度控制中心	尖茂线964	尖富	126000	类	423	7326.57	公线	211.92	50	3670.4	0	2190.86	不受限	2150
6148	10kV许南线天猫线	南部电力调度控制中心	许南线924开关	许岸站	20000	类	480	8313.84	公线	306.31	64	5305.1	0	2177.16	不受限	2150
6149	10kV雷百线	自贡电力调度控制中心	雷百线916开关	雷总站	127400	类	360	6235.38	专线	199.79	55	3460.4	0	2151.44	不受限	2150
6150	10kV白东一线天猫线	江油电力调度控制中心	白东一线939开关	白东站	50000	类	553	11310.29	公线	396.13	61	6861	0	2187.23	不受限	2150
6151	10kV川警线 925 大猫线	泸州电力调度控制中心	10kV.川警线925开关	川警	63000	类	463	8019.4	公线	244.63	53	4237	0	2178.52	不受限	2150
6152	10kV南阳线 941 大猫线	自贡电力调度控制中心	南阳线941开关	南源站	163300	类	720	12470.77	公线	309.64	43	5363	3890	2170.69	不受限	2150
6153	10kV八两线天猫线	江油电力调度控制中心	八两线911开关	一沟	10000	类	240	4156.92	公用	90.79	38	1572.4	0	2168.83	不受限	2150
6154	10kV下磊线天猫线	蓬溪电力调度控制中心	下磊线922开关	牛角站	25100	类	275	4763.14	公线	96.57	36	1648.3	0	2162.21	不受限	2150
6155	10kV七元线 953 线	宜宾电力调度控制中心	七元线911开关	七周站	10050	类	200	3464.1	专线	54.87	17	604	0	2167.28	不受限	2150
6156	10kV永邓线天猫线	自贡电力调度控制中心	永邓线917开关	永安站	28300	类	384	6651.08	公线	207.1	54	3587	200	2168.97	不受限	2150
6157	10kV八合线天猫线	自贡电力调度控制中心	八合线915开关	八角站	10000	类	316	5473.28	公用	159.21	50	2757.8	0	2168.35	不受限	2150
6158	10kV沪两线 926大猫线	泸州电力调度控制中心	沪两线926开关	护龙	31500	类	360	6235.38	公线	161.55	45	2798	0	2180.3	不受限	2150
6159	10kV师民二线	阿坝电力调度控制中心	师民二线912开关

6234	10kV河螺线	通红变电调度控制中心	10kV河螺线854	两河口站	4000	万	192	3325.54	公线	50.81	26	880	0	2112.99	不受限	2100
6235	10kV前哥线	通红变电调度控制中心	10kV前哥线956	杨桥站	40000	万	275	4763.14	公线	123.93	45	2146.4	0	2140.41	不受限	2100
6236	10kV胆墨线	乐山电力调度控制中心	胆墨线988 开关	胆光站	120000	是	440	7621.02	公线	228.29	52	3954	0	2142.82	不受限	2100
6237	10kV两川线	乐山电力调度控制中心	10kV两川线955	两溪站	16300	万	200	3464.1	公线	58.66	29	1016	0	2101.69	不受限	2100
6238	10kV官渡一线	巴州电力调度控制中心	10kV官渡一线955	官渡站	100000	万	300	5196.15	公线	147.21	49	2549.7	0	2126.83	不受限	2100
6239	10kV平民线	巴州电力调度控制中心	10kV平民线911	平坝站	26000	万	200	3464.1	公线	58.02	29	1004.9	0	2112.79	不受限	2100
6240	10kV升尾线	渠溪电力调度控制中心	10kV升尾线915	升坪站(南部)	40000	万	165	2857.88	公线	24.73	15	428.4	0	2143.69	不受限	2100
6241	10kV七电线	巴州电力调度控制中心	10kV七电线855	玉堂站	63000	万	220	3810.51	公线	75.13	34	1303.1	0	2128.16	不受限	2100
6242	10kV河振线	仪陇电力调度控制中心	河振线925 开关	复兴站	80000	万	377	6529.83	公线	208.7	55	3614.6	130	2132.25	不受限	2100
6243	10kV开尾线	万源电力调度控制中心	10kV开源线923 开关	开龙站	6300	万	150	2598.08	公线	12.12	8	210	0	2128.27	不受限	2100
6244	10kV张二线	仪陇电力调度控制中心	张二线913 开关	张公站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	177.99	47	3082.8	0	2141.06	不受限	2100
6245	10kV东莲线	万源电力调度控制中心	10kV东莲线919 开关	红石站	4000	是	272	4711.18	公线	96.07	35	1664	0	2104.94	不受限	2100
6246	10kV江回一线	雅安配调	江回二线927 开关	江回站	100000	是	600	10392.3	公线	89.08	15	1542.9	5865	2145.17	不受限	2100
6247	10kV羽铁线	南部配调	羽铁线933	羽风	2*63000	是	473	8192.6	公线	255.22	54	4420.4	0	2133.68	不受限	2100
6248	10kV广博线	宝台电力调度控制中心	10kV广博线914 开关	广博	27200	是	525	9093.27	公线	298.35	57	5375.5	0	2107.12	不受限	2100
6249	10kV金船线	通川电力调度控制中心	金船线928 开关	金山站	151500	是	420	7274.61	专线	212.47	51	3680	0	2139.69	不受限	2100
6250	10kV铁成线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV铁成线929开关	铁子站	90000	是	285	4936.34	公用	106.12	37	1838	0	2111.07	不受限	2100
6251	10kV前雨线	仁寿电力调度控制中心	前雨线961	前来站	16000	是	495	8573.65	公线	272.12	55	4713.2	0	2145.72	不受限	2100
6252	10kV山合线917线路	中江电力调度控制中心	山合线917开关	杜山站	100000	万	507	8781.5	公线	247.69	49	4290	1500	2113.35	不受限	2100
6253	10kV回阳一线	启山电力调度控制中心	回阳一线912开关	回门站	113800	万	510	8831.46	公线	247.26	66	5841.4	0	2108.71	不受限	2100
6254	10kV双蓉线954	武胜电力调度控制中心	双蓉线954开关	双庙站	22500	是	200	3464.1	公线	39.75	20	639.7	0	2131.58	不受限	2100
6255	10kV花石线大馈线	武胜电力调度控制中心	花石线912开关	花坪站	10000	是	300	5196.15	公线	118.53	40	2053	0	2103.92	不受限	2100
6256	10kV仁麓Ⅰ主线	仁寿电力调度控制中心	仁麓Ⅰ主线962开关	仁龙站	100000	是	495	8573.65	公线	273.25	55	4732.7	0	2125.22	不受限	2100
6257	10kV城陕线	蓬南电力调度控制中心	城陕线935 开关	城中站	63000	是	430	7447.82	公线	263.34	61	4561	0	2142.04	不受限	2100
6258	10kV河塘线大馈线	安岳电力调度控制中心	河塘线911	塘河	8000+10000	是	540	9353.07	公线	310.39	57	5376	0	2106.46	不受限	2100
6259	10kV两新线	通江电力调度控制中心	两新线930开关	贵新	156000	是	553	9578.24	专线	318.42	58	5515	0	2147.59	不受限	2100
6260	10kV长光线	通江电力调度控制中心	长光线909开关	长安镇	106000	是	552	9560.92	专线	317.6	58	5500.8	0	2147.94	不受限	2100
6261	10kV总场	成都配调	总场一路930	金州	2*50000	是	317.7	5893.14	专线	179.95	53	3116.8	0	2147.43	不受限	2100
6262	10kV铁游线	成都配调	铁游线910	铁塘	2*63000	是	473	8192.6	公线	254.83	54	4413.6	0	2140.48	不受限	2100
6263	10kV延堤线	成都配调	延堤线925开关	复成路	126000	是	473	8192.6	公线	254.41	54	4406.4	0	2147.68	不受限	2100
6264	10kV东土五线大馈线	邛崃电力调度控制中心	东土五线937	东军	120000	是	503	8712.22	公线	328.1	65	5700	240	2141	不受限	2100
6265	10kV庄杰线	大英电力调度控制中心	庄杰线933开关	庄园	100000	万	400	6928.2	公线	236.81	59	4101.5	0	2133.88	不受限	2100
6266	10kV东天线	大英电力调度控制中心	东天线935开关	东塘	100000	万	600	10392.3	公线	354.87	54	6144.6	240	2133.87	不受限	2100
6267	10kV蓉盛一路	成都配调	蓉盛一路920	双桥子	2*2400000	万	473	8192.6	专线	302.63	64	5241.6	0	2131.74	不受限	2100
6268	10kV江开路	大英电力调度控制中心	江开线923开关	江开站	100000	万	400	6928.2	公线	237.04	59	4105.5	0	2129.88	不受限	2100
6269	10kV杨顺线	蓬南电力调度控制中心	杨顺线913	35kV柳云站	26000	万	341	5906.29	公线	183.74	54	3182.4	0	2133.26	不受限	2100
6270	10kV特摆一路914线路	蓬南电力调度控制中心	特摆一路914开关	柏兰站	10000	万	376	6512.31	公线	179.08	48	3101.4	0	2108.41	不受限	2100
6271	10kV仲礼线	蓬南电力调度控制中心	仲礼线928开关	沙溪站	32200	是	480	8317.84	公线	244.17	63	4220	275	2147.07	不受限	2100
6272	10kV二解路	广元电力调度控制中心	二解路922开关	龙潭站	120000	万	534	9249.15	公用	351.17	66	6082.2	100	2142.04	不受限	2100
6273	10kV下联路（主）LL9112	蓬南电力调度控制中心	下联路911	军安	20000+10000	是	300	5196.15	专线	146.54	49	2538	0	2138.53	不受限	2100
6274	10kV北郭一线	广元电力调度控制中心	北郭一线932开关	唐承站	80000	是	555	9612.88	公线	307.51	55	5326	250	2114.3	不受限	2100
6275	10kV官顺线	蓬南电力调度控制中心	官顺线905开关	官新站	36000	万	552	9560.92	公用	374.13	68	6480	0	2126.83	不受限	2100
6276	10kV江灯线	蓬南电力调度控制中心	江灯线916开关	江蓬	105000	是	539	9335.75	公线	250.88	47	4345.2	1000	2123.4	不受限	2100
6277	10kV小印线	乐山电力调度控制中心	小印线911开关	小鱼巷	6300	是	200	3464.1	公线	36.03	18	624	0	2147.28	不受限	2100
6278	10kV石滨线	邛崃电力调度控制中心	石滨线914开关	35kV石盘站	10000	万	300	5196.15	公线	146.62	49	2539.5	0	2137.03	不受限	2100
6279	10kV金银线	邛崃电力调度控制中心	金银线912开关	35kV银承站	10000	是	281	4867.26	公线	103.39	37	1790.6	0	2152.85	不受限	2100
6280	10kV河线	邛崃电力调度控制中心	河线914开关	35kV汉阳站	20000	是	319	5525.24	公线	131.13	41	2271.2	0	2141.9	不受限	2100
6281	10kV云白线	邛崃电力调度控制中心	云白线911开关	35kV兴兴站	20000	是	319	5525.24	公线	132.44	42	2293.8	0	2126.39	不受限	2100
6282	10kV双电路	蒲江电力调度控制中心	双电线942开关	蒲江	126000	是	600	10392.3	公线	418.46	70	7247.8	0	2105.27	不受限	2100
6283	10kV彩雨线	蒲江电力调度控制中心	彩雨线923开关	彩溪站	20000	万	520	9006.66	公线	346.17	67	5995.8	0	2110.87	不受限	2100
6284	10kV塔顺线	蒲江电力调度控制中心	塔顺线928开关	塔顺	104000	是	505	8746.86	公线	280.83	56	4864	0	2113.49	不受限	2100
6285	10kV汉阿线	邛崃电力调度控制中心	汉阿线924开关	35kV汉阳站	20000	万	319	5525.24	公线	166.29	52	2880.1	0	2092.62	不受限	2050
6286	10kV迎咽一线	雅安电力调度控制中心	迎咽一线917开关	迎水乡	3550000	万	423	7326.57	专线	262.07	62	4539.1	0	2054.81	不受限	2050
6287	10kV官联线	宝鼎电力调度控制中心	官联线912开关	35kV东寺站	20000	万	188	3255.26	公线	50.1	27	857.7	0	2122.93	不受限	2050
6288	10kV雅桥一线	内江电力调度控制中心	雅桥一线936开关	雅场站	126000	是	482	8348.48	公线	266.63	55	4618.1	0	2060.68	不受限	2050
6289	10kV集发二路	蒲江电力调度控制中心	集发二路906	集发	2*50000	是	400	6928.2	公线	238.94	60	4136.4	0	2096.98	不受限	2050
6290	10kV东西一线	乐山电力调度控制中心	东西一路914	龙岩	2400000+10000	万	553	9578.24	公线	378.61	68	6557.6	0	2052.82	不受限	2050
6291	10kV东回线	大竹电力调度控制中心	东回线926开关	东柳站	40000	万	220	3810.51	公线	77.86	35	1348.6	0	2080.86	不受限	2050
6292	10kV东双线	大竹电力调度控制中心	东双线932开关	东明站	36000	万	400	6928.2	公线	201.38	50	3488	0	2054.56	不受限	2050
6293	10kV雪文线	蓬溪电力调度控制中心	雪文线925开关	雪乐站	80000	是	377	6529.83	公线	180.76	48	3130.8	0	2093.06	不受限	2050
6294	10kV中电路	德阳电力调度控制中心	护电路929开关	护山站	100000	万	600	10392.3	专线	330.1	55	5717.3	7300	2053.07	不受限	2050
6295	10kV护龙一路931大馈线	德阳电力调度控制中心	护龙一路931开关	护云站	102000	是	552	9560.92	公线	509.6	92	8826.2	5575	2073.74	不受限	2050
6296	10kV金江路大馈线	金堂电力调度控制中心	金江路925	金堂	2*50000	是	540	9353.07	公线	311.99	58	5403.6	0	2078.86	不受限	2050
6297	10kV特海线	新都电力调度控制中心	特海线996开关	特湖	189000	是	505	8746.86	公线	297.92	59	5160	615	2097.17	不受限	2050
6298	10kV资广一路大馈线	成都配调	资广一线955	资通	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	258.78	55	4482	0	2072.08	不受限	2050
6299	10kV集丽五线	成都配调	集丽五线939开关	集望	169000	是	473	8192.6	公线	304.78	64	5278.8	0	2094.54	不受限	2050
6300	10kV官联线	大竹电力调度控制中心	官联线975开关	官渡	120000	是	553	9578.24	公线	357.56	218	6192.8	0	2092.46	不受限	2050
6301	10kV东顺线大馈线	邛崃电力调度控制中心	东顺线913	东口	16300	万	200	3464.1	公线	59.69	30	1033.9	0	2083.79	不受限	2050
6302	10kV干桥路	新都电力调度控制中心	干桥线908开关	天主	20000	万	400	6928.2	公线	240.65	60	4168	0	2067.38	不受限	2050
6303	10kV永龙线	蓬溪电力调度控制中心	永龙线931开关	永荣桥	2*63000	万	473	8192.6	公线	305.32	65	5288.2	0	2085.14	不受限	2050
6304	10kV天回路大馈线	邛崃电力调度控制中心	天回路910	天台	10000	是	400	6928.2	公线	198.88	50	3444.6	0	2097.96	不受限	2050
6305	10kV汉光线	新都电力调度控制中心	汉光线904开关	汉城	126000	是	600	10392.3	公线	420.78	70	7288	0	2083.07	不受限	2050
6306	10kV万花二线	蓬溪电力调度控制中心	万花二线942开关	万前	143000	是	505	8746.86	公线	274.68	54	4757.5	189	2050.99	不受限	2050
6307	10kV屯顺线大馈线	蒲江电力调度控制中心	屯顺线923开关	中华站	60130	万	275	4763.14	公线	70.74	26	1225.3	1000	2061.53	不受限	2050
6308	10kV启福线	蒲江电力调度控制中心	启福线915开关	启着	144000	是	465	8054.04	公线	251.02	54	4347.2	0	2055.53	不受限	2050
6309	10kV官沙线	广元电力调度控制中心	官沙线932开关	官盛站	175680	是	480	8313.84	公线	265.47	55	4598	0	2053.07	不受限	2050
6310	10kV黑顺线	仁寿电力调度控制中心	黑顺线923开关	黑龙潭站	5000	万	255	4416.73	公线	109.39	43	1894.6	0	2080.46	不受限	2050
6311	10kV七电线	仁寿电力调度控制中心	七电线911	七星站	100000	是	255	4416.73	公线	84.68	33	1466.7	0	2066.68	不受限	2050
6312	10kV干梅线	井研电力调度控制中心	干梅线913开关	干幽站	20000	万	275	4763.14	公线	99.51	36	1723.5	0	2087.01	不受限	2050
6313	10kV沅顺线	成都配调	沅顺路932	金紫桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	307.16	65	5320	0	2053.34	不受限	2050
6314	10kV启隆线	乐山电力调度控制中心	10kV启隆线914开关	启安站	11300	万	250	4330.13	公用	104.71	42	1813.6	0	2083.52	不受限	2050
6315	10kV安堡二线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV安堡二线961开关	安后站	80000	万	330	5715.77	公线	178.63	54	3093.8	0	2050.39	不受限	2050
6316	10kV碧清线	成都配调	碧清线922开关	碧麻站	21100	是	265	4589.93	公线	117.42	44	2033.7	0	2057.24	不受限	2050
6317	10kV阳沉线	成都配调	阳沉线935开关	雅阳	128200	是	473	8192.6	专线	307.02	65	5317.6	0	2055.74	不受限	2050
6318	10kV江喻线1大馈线	东坡电调生产运行调度控制中心	10kV江喻线913开关	江岸站	6350	万	200	3583.72	公线	40.47	18	701	800	2084.31	不受限	2050
6319	10kV文龙线	平昌电力调度控制中心	10kV文龙线961	巨义站	90000	万	300	5196.15	公线	151.21	50	2619	0	2057.53	不受限	2050
6320	10kV华中线929大馈线	乐山电力调度控制中心	华中线963开关	乐山站	100000	是	275	4763.14	公线	127.65	46	2210.9	0	2075.93	不受限	2050
6321	10kV粤关线	威远山城卫星控制中心	粤关线911开关	粤麻站	80000	是	300	5196.15	公线	118.83	40	2058.1	0	2098.82	不受限	2050
6322	10kV坪联线	南部电力调度控制中心	10kV坪联线919	大坪站(南部)	32500	万	270	4676.54	公线	121.9	45	2111.3	0	2097.59	不受限	2050
6323	10kV东顺线	通江电力调度控制中心	10kV东顺线916	水安镇	71500	是	148	2563.44	公线	200	135	1732	0	2050.75	不受限	2050
6324	10kV工都线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV工都线911	工东站(南部)	20000	万	178	3083.65	公线	40.28	23	656.7	0	2078.04	不受限	2050
6325	10kV沅大线913	合东电力调度控制中心	10kV沅大线913开关	塔杨站	6300	万	198	3429.46	公线	57.76	30	1000	0	2086.51	不受限	2050
6326	10kV西坪主排	仁寿电力调度控制中心	10kV西坪主排927	新场站	30000	是	400	6928.2	公线	238.07	60	4138.5	0	2086.48	不受限	2050
6327	10kV大龙线	巴州电力调度控制中心	10kV大龙线957	大塘立站	90000	万	500	8660.25	公线	330.08	66	5717	0	2077.22	不受限	2050
6328	10kV恩阳线	巴州电力调度控制中心	10kV恩阳线951	恩阳站	90000	万	220	3810.51	公线	77.89	35	1349.1	0	2080.36	不受限	2050
6329	10kV白天线	巴州电力调度控制中心	白天线912开关	白民站(仪陇)	30000	万	377	6529.83	公线	220.12	58	3812.4	0	2094.45	不受限	2050
6330	10kV普联二线	万源电力调度控制中心	10kV普联二线922开关	普岳站	6300	是	300	5196.15	公线	120.9	40	2094	0	2062.82	不受限	2050
6331	10kV龙凤二线大馈线	东坡电调生产运行调度控制中心	龙凤线933开关	龙坚站	100000	是	553	9578.24	公线	323.79	59	5608	0	2054.59	不受限	2050
6332	10kV茶水线	旺苍电力调度控制中心	茶东916	35kV茶坪站	10000	万	150	2598.08	公线	15.27	10	264.5	0	2073.77	不受限	2050
6333	10kV锦屏线大馈线	蓬安电力调度控制中心	锦屏线923开关	锦屏站(蓬安)	16300	万	377	6529.83	公线	220.94	59	3826.7	0	2050.15	不受限	2050
6334	10kV罗英线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗英线922开关	罗英站(蓬安)	16300	万	310	5369.36	公线	160.41	52	2778.1	0	2054.12	不受限	2050
6335	10kV罗南线大馈线	蓬安电力调度控制中心	罗南线916开关	罗家站(蓬安)	30000	万	310	5369.36	公线	160.41	52	2778.3	0	2054.12	不受限	2050
6336	10kV洪东线大馈线	阆中电力调度控制中心	洪东线914开关	洪店站(阆中)	9000	万	255	4416.73	公线	108.75	43	1883.8	0	2091.46	不受限	2050
6337	10kV开龙一线	旺苍电力调度控制中心	开龙一线926开关	开开站	82000	万	423	7326.57	公线	205.12	58	4246.1	250	2097.61	不受限	2050
6338	10kV杨福线大馈线	威远电力调度控制中心	杨福线922开关	杨家商站	80000	万	260	4503.33	公线	51.35	20	889.4	630	2083.26	不受限	2050
6339	10kV红农线大馈线	仪陇电力调度控制中心	红农线942开关	红桥	50000	万	600	10392.3	公线	420.55	70	7284	0	2090.07	不受限	2050
6340	10kV东土线	内江电力调度控制中心	东土线919开关	东兴站	100000	万	400	6928.2	公线	175.74	44	3043.8	1100	2091.58	不受限	2050
6341	10kV二立线	内江电力调度控制中心	二立线922开关	二元站	100000	万	335	5802.37	公线	106.41	32	1843	1315	2064.13	不受限	2050
6342	10kV小升线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	小升线932开关	小乘站	6300	是	200	3464.1	公线	39.9	20	691	0	2080.28	不受限	2050
6343	10kV石园线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	石园线912开关	石板站	4000	万	200	3464.1	公线	59.67	30	1033.5	0	2084.19	不受限	2050
6344	10kV蓬小线	自贡电力调度控制中心	蓬小线928开关	蓬生圈站	80300	是	380	6581.79	公线	183.66	48	3181	0	2084.43	不受限	2050
6345	10kV大魔二线大馈线	自贡电力调度控制中心	大魔二线925开关	大石站	100000	是	569	9855.37	公线	311.68	58	5812.1	0	2072.2	不受限	2050
6346	10kV大坚线	大英电力调度控制中心	大坚线919开关	大龙	101600	是	565	9786.09	公线	333.08	59	5799	0	2059.87	不受限	2050
6347	10kV白天线大馈线	仪陇电力调度控制中心	白天线934开关	白叶站	8000	万	200	3464.1	公用	61.61	30	1067	0	2084.63	不受限	2050
6348	10kV望商线大馈线	蓬安电力调度控制中心	望商线915开关	望江站	100000	是	553	9578.24	公线	321.88	58	5575	0	2087.59	不受限	2050
6349	10kV龙工一线大馈线	龙泉电力调度控制中心	龙工一线912开关	龙泓站	50000	是	600	10392.3	公用	313.87	52	5432.8	800	2081.04	不受限	2050
6350	10kV乡中线999线	宜宾电力调度控制中心	乡中线927开关	乡茅站	30000	万	200	3464.1	公线	58.84	29	1019.1	0	2098.59	不受限	2050
6351	10kV南中线	阆南电力调度控制中心	南中线913开关	双杆乘站	6300	万	200	3464.1	公线	59.67	30	1033.5	0	2084.19	不受限	2050
6352	10kV开思线	阆南电力调度控制中心	开思线932开关	盛思站	31500	万	308	5334.72	公线	76.96	35	1333	0	2090.46	不受限	2050
6353	10kV城龙二线926大馈线专线	泸州电力调度控制中心	城龙二线929开关	城东	103000	万	225	3897.11	专线	83.9	37	1453.2	0	2054.2	不受限	2050
6354	10kV铁正线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁正线916开关	铁东站	40000	是	527	9127.91	公线	301.52	57	5222.4	0	2079.93	不受限	2050
6355	10kV铁洪一线大馈线	绵阳电力调度控制中心	铁洪一线904开关	铁牛站	40000	是	527	9127.91	公线	301.11	57	5215.2	0	2077.13	不受限	2050
6356	10kV连上线	绵阳电力调度控制中心	10kV沙上线911开关巴蜀_DG	沙沙	20500	是	400	6928.2	公线	199.58	50	3458.8	0	2085.76	不受限	2050
6357	10kV铝镇线	广元电力调度控制中心	铝镇线911开关	35kV荷塞坡站	9300	万	200	3464.1	公线	61.69	31	1067.5	0	2050.19	不受限	2050
6358	10kV铁寺线	广元电力调度控制中心	铁寺线912开关	35kV柏果站	6300	万	200	3464.1	公线	59.19	30	1025.1	0	2052.49	不受限	2050
6359	10kV官镇线	广元电力调度控制中心	官镇线912开关	35kV官家站	6300	万	283	4901.7	公线	134.55	48	2330.4	0	2081.13	不受限	2050
6360	10kV官昭线	广元电力调度控制中心	官昭线925开关	兴盛站	80000	万	516	8937.38	公线	344.41	67	5965.2	0	2076.44	不受限	2050
6361	10kV粮金线	广元电力调度控制中心	粮金线922开关	粮金站	12600	万	260	4503.33	公线	115.67	44	2003.4	0	2069.6	不受限	2050
6362	10kV三河线	广元电力调度控制中心	三河线916开关	上西站	92000	万	403	6980.16	公线	243.21	60	4212.4	0	2069.74	不受限	2050
6363	10kV高坪线	蒲江电力调度控制中心	高坪线909开关	高坪站	40000	是	300	5196.15	公线	119.31	40	2066.4	0	2090.52	不受限	2050
6364	10kV大王线	东馈电力调度控制中心	大王线954开关	大坪子站	10000	是	340	5888.97	公线	153.5	45	2658.8	0	2052.58	不受限	2050
6365	10kV莱顺线	蓬溪电力调度控制中心	莱顺线932开关	莱王站	28000	是	495	8573.65	公线	230.18	49	3982.7	800	2072.22	不受限	2050
6366	10kV五开线	射洪电力调度控制中心	五开线921开关	五广	12600	是	400	6928.2	公线	200.32	50	3469.6	0	2072.96	不受限	2050
6367	10kV下棚线914大馈线	泸州电力调度控制中心	下棚线914开关	牛滩	30000	是	337	5837.01	公线	150.32	45	2602.8	0	2066.01	不受限	2050
6368	10kV大沙线	甘孜藏族自治州调度控制中心	大沙线912开关	大里站	31500	万	200	3464.1	公线	59.9	30	1037.5	0	2080.19	不受限	2050
6369	10kV高大线	盐边电力调度控制中心	高大线954开关	共和站	3150	万	200	3464.1	公线	63.75	32	1104.2	0	2013.49	不受限	2000
6370	10kV东解线	射洪电力调度控制中心	东解线912开关	城东	16000	是	495	8573.65	公线	279.93	57	4848.4	0	2010.52	不受限	2000
6371	10kV东凤线	射洪电力调度控制中心	东凤线912开关	城中	36000	是	380	6581.79	公线	186.86	49	3234.4	0	2019.03	不受限	2000
6372	10kV中石线	广元电力调度控制中心	中石线918开关	中子站	80000	万	400	6928.2	专线	184.16	46	3189.6	1000	2045.78	不受限	2000
6373	10kV东石线	广元电力调度控制中心	东石线931开关	东坪	100000	是	308	5334.72	公线	128.3	46	2225.7	0	2032.38	不受限	2000
6374	10kV前石线	古蔺电力调度控制中心	前石线919开关	沙田	100000	是	308	5334.72	公线	132.11	43	2290	0	2007.78	不受限	2000
6375	10kV铜问线	攀枝花电力调度控制中心	铜问线971

6449	10kV 青煤线	圣威电力调度控制中心	青煤第913开关	35kV东青站	20000	否	302	5230.79	公线	153.63	51	2660.8	0	2046.91	不受限	2000
6450	10kV 柯坞线	圳南电力调度控制中心	柯坞线924开关	35kV柯厝站	12600	是	330	5715.77	公线	146.48	44	2537.2	0	2035.52	不受限	2000
6451	10kV 元黄线	圣威电力调度控制中心	元黄线923开关	35kV圣威元洲站	30000	是	300	5196.15	公线	152.04	51	2633.4	0	2043.13	不受限	2000
6452	10kV元洲线1线路	马边静医百货县电力调度控制中心	元洲线924开关	抗卫站	6300	否	300	5196.15	公线	153.35	51	2656	0	2020.53	不受限	2000
6453	10kV凡文路 916大线路	鹿田电力调度控制中心	凡文路916开关	凡关站	62000	是	552	9560.92	公线	430.31	78	7452.9	5610	2038.74	不受限	2000
6454	10kV燕玉路 917大线路	塘面电力调度控制中心	燕玉路917开关	燕源站	102000	是	575	9959.29	公线	818.94	142	14184	5980	1987.43	不受限	1950
6455	10kV 积江线	加施电力调度控制中心	积江线912开关	35kV积坪站	12600	是	319	5525.24	公线	141.56	44	2453.9	0	1968.29	不受限	1950
6456	10kV 双龙二线	厂区电力调度控制中心	双龙二段904开关	双泉开关站	20785	否	486	8417.77	公用	496.81	102	7660	5610	1965.99	不受限	1950
6457	10kV 禾锅线	隆昌电力调度控制中心	禾锅线925开关	李甘站	16300	否	260	4503.33	公线	120.99	47	2095.8	0	1957.4	不受限	1950
6458	10kV 石开一线	加施电力调度控制中心	石开一线911	赵桥	120000	是	460	8028.2	公线	206.97	52	3584.7	0	1957.86	不受限	1950
6459	10kV 向凤路	厂区电力调度控制中心	向凤路915开关	向阳站出	63000	否	486	8417.77	公线	252.02	52	4364.9	1260	1951.09	不受限	1950
6460	10kV 东产线	向江电力调度控制中心	东产线915开关	长关站	100000	否	400	0	公线	245.32	61	4249	0	1980.38	不受限	1950
6461	10kV 龙工二路大馈线	塔竹电力调度控制中心	龙工二路914开关	龙桥出站	71500	是	552	9560.92	公用	328.87	60	5696	0	1952.74	不受限	1950
6462	10kV洪孔坡926开	圣威电力调度控制中心	洪孔坡926开关	洪溪站	81500	否	200	3464.1	公线	65.31	33	1131.2	0	1986.49	不受限	1950
6463	10kV 三河线	圣威电力调度控制中心	三河线913开关	35kV芳苑站	20000	是	228	3949.08	公线	67.77	30	1165.46	0	1985.46	不受限	1950
6464	10kV 岳远线	圣威电力调度控制中心	岳远线927	岳东站	80000	是	365	6321.99	公线	179.13	49	3102.6	0	1954.99	不受限	1950
6465	10kV 塘万二路 3线路	塘万电力调度控制中心	塘万二路904开关	塘塘	176000	否	600	10392.3	公线	425.06	71	7362	0	1991.07	不受限	1950
6466	10kV凡森路 924大线路	鹿田电力调度控制中心	凡森线924开关	凡关站	80000	是	552	9560.92	公线	477	86	8261.8	5895	1953.74	不受限	1950
6467	10kV 万福二路大馈线	塘华电力调度控制中心	万福二路922开关	万泰站	111500	否	377	6529.83	公线	226.62	60	3925	0	1951.85	不受限	1950
6468	10kV 天川路	天池电力调度控制中心	天川线909开关	仁爱站	80000	是	400	6928.2	公线	205.08	51	3553.2	0	1951.36	不受限	1950
6469	10kV 悦丹路	天池电力调度控制中心	悦丹线912开关	悦来	12600	否	200	3464.1	公线	67.21	34	1164	0	1953.69	不受限	1950
6470	10kV长龙线大馈线	蓝江电力调度控制中心	长龙线948开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	公线	326.26	59	5650.8	0	1997.94	不受限	1950
6471	10kV 望联路	成都配调	望联路907开关	望龙路	126000	是	473	8192.6	公线	364.39	58	6379.2	0	1974.88	不受限	1950
6472	10kV 泥田线	成都配调	泥田线945	无泥站	3*63000	是	473	8192.6	公线	264.85	56	4587.2	0	1966.88	不受限	1950
6473	10kV 容红线	成都配调	容红线917	容州	3*63000	是	337.7	5849.14	公线	189.88	56	3288.8	0	1970.43	不受限	1950
6474	10kV高幽路大馈线	邵州电力调度控制中心	高幽路935	高庆	3*63000	是	586	10149.82	公线	354.11	60	6133.1	0	1986.76	不受限	1950
6475	10kV江苑线大馈线	新都电力调度控制中心	江苑线953开关	繁江	166000	是	400	6928.2	公线	167.21	42	2896	660	1986.56	不受限	1950
6476	10kV空关路大馈线	金堂电力调度控制中心	空关路923开关	沱源	126000	是	540	9353.07	公线	372.75	69	6456	0	1985.46	不受限	1950
6477	10kV 树塔路	天池电力调度控制中心	树塔线942开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	311.71	59	5398.8	0	1972.81	不受限	1950
6478	10kV 金四路3线路-用户	金堂电力调度控制中心	金四路944	金堂	2*50000	是	509	8660.25	公线	336.51	67	5826.4	0	1965.82	不受限	1950
6479	10kV 凯龙线	成都配调	凯龙线924	凯悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	265.73	56	4602.4	0	1953.74	不受限	1950
6480	10kV 晋峨线	邵山电力调度控制中心	晋峨线915开关	晋龙站	100000	否	380	6581.79	公线	226.96	60	3931	0	1992.61	不受限	1950
6481	10kV柳北北线大馈线	广安电力调度控制中心	柳北北线924开关	柳广建站	80000	是	200	3464.1	公线	83.55	32	1447	200	1955.66	不受限	1950
6482	10kV 梓幢线	蓬溪电力调度控制中心	梓幢线911开关	梓幢站	10000	否	330	5715.77	公线	183.83	56	3184	0	1960.19	不受限	1950
6483	10kV 牧王线	邛崃电力调度控制中心	牧王线913开关	杨家河站	80000	是	610	10565.51	公线	373.2	61	6463.8	0	1988.61	不受限	1950
6484	10kV东东线大馈线	广安电力调度控制中心	东东线924开关	东兴站	100000	否	450	7794.2	公线	290.01	64	5020	0	1991.81	不受限	1950
6485	10kV 金九线	蓬溪电力调度控制中心	金九线973开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	131.91	27	2284.6	2510	1995.04	不受限	1950
6486	10kV 邵广线	邵山电力调度控制中心	邵广一线944开关	柏树林站	50000	否	420	7447.82	公线	229.6	53	3978.7	0	1983.56	不受限	1950
6487	10kV石布线大馈线	邻水电力调度控制中心	石布线922开关	石永站	26600	否	140	2424.87	公线	11.78	8	204	0	1978.38	不受限	1950
6488	10kV 沈文路	成都配调	沈文路909	沈某桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	264.87	56	4584	0	1970.08	不受限	1950
6489	10kV 沈同路	成都配调	沈同路906	沈某桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	264.87	56	4584	0	1970.08	不受限	1950
6490	10kV 锦金路	成都配调	锦金线开关922	锦悦	2*63000	是	473	8192.6	公线	312.17	66	5406.8	0	1966.54	不受限	1950
6491	10kV 万尊路	成都配调	万尊路907	万城	2*630000+40000	否	409	7084.09	公线	254.73	62	4412	0	1963.68	不受限	1950
6492	10kV 邛思一路	成都配调	邛思一路909开关	七里路	2*63000	是	473	0	公线	262.98	56	4554.4	0	1959.18	不受限	1950
6493	10kV中马线	蓝溪电力调度控制中心	中马线914小车开关	中山开站	6300	否	255	4416.73	公线	114.54	45	1983.8	0	1991.26	不受限	1950
6494	10kV 华元线	平昌电力调度控制中心	10kV华元线914	响滩站	80000	是	200	3464.1	公线	66.25	33	1143.1	0	1968.58	不受限	1950
6495	10kV 黄桷线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	黄桷线911开关	黄观站	12600	否	255	4416.73	公线	104.19	41	1804.5	0	1970.56	不受限	1950
6496	10kV915 晋中线	甘洛电力调度控制中心	晋中线915开关	晋昌站	9000	否	161	2788.6	公线	31.29	19	542	0	1967.74	不受限	1950
6497	10kV雅邵线大馈线	太里藏族自治县电力调度控制中心	10kV雅邵线912开关	雅求站	3250	否	230	3983.72	公线	52.36	23	906.9	700	1978.45	不受限	1950
6498	10kV 三得线	蓬溪电力调度控制中心	三得线913开关	土田湾站	20000	否	255	4416.73	公线	116.45	46	2017	0	1958.06	不受限	1950
6499	10kV 邛河线	甘洛电力调度控制中心	邛河线971开关	自有台站	50000	否	440	7621.02	公线	238.34	54	4128	0	1968.82	不受限	1950
6500	10kV 母亭线大馈线	太里藏族自治县电力调度控制中心	10kV母亭线913开关	母望甲站	6350	否	165	2857.88	公线	34.2	21	592.4	0	1979.69	不受限	1950
6501	10kV 龙街线	平昌电力调度控制中心	10kV龙街线955	龙台站	63000	否	300	5196.15	公线	156.59	52	2712.1	0	1964.43	不受限	1950
6502	10kV 柳西线	蓝江电力调度控制中心	10kV柳西线852	柳某某站	31500	否	377	6529.83	公线	226.58	60	3924.3	0	1952.55	不受限	1950
6503	10kV黑宁线大馈线	蓝溪电力调度控制中心	黑宁线917小车开关	某黑站	80000	否	255	4416.73	公线	115.47	45	2000	200	1975.06	不受限	1950
6504	10kV坪五线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV坪五线917	大坪站(南部)	32500	否	220	3810.51	公线	83.82	38	1451.8	0	1977.66	不受限	1950
6505	10kV 铁关线	蓬山电力调度控制中心	10kV铁关线954	铁集站	13000	否	328	5681.13	公线	180.83	55	3132	0	1981.02	不受限	1950
6506	10kV 通建线	通江电力调度控制中心	10kV通建线952	通江站	90000	否	522	9041.31	公线	355.84	68	6163.1	0	1974.08	不受限	1950
6507	10kV河广线	通江电力调度控制中心	10kV河广线853	两河口站	4000	否	240	4156.92	公线	103	43	1784	0	1972.23	不受限	1950
6508	10kV 集中线	巴州电力调度控制中心	10kV集中线915	南集站	32000	否	515	8920.06	公线	349.36	68	6051	0	1977.05	不受限	1950
6509	10kV南新调板	南部电力调度控制中心	南新调线922开关	黄家坝站	126000	是	599	10374.38	公线	364.24	61	6308.7	0	1991.28	不受限	1950
6510	10kV 虹广线 双大馈线	仁东电力调度控制中心	10kV虹广线926开关	虹广站	63000	否	198	3429.46	公线	63.97	32	1107.9	0	1978.61	不受限	1950
6511	10kV松中线大馈线	会理电力调度控制中心	10kV松中线922开关	松城站	100000	否	335	5802.37	公线	186.25	56	3225.8	0	1996.33	不受限	1950
6512	10kV 洪平线	巴州电力调度控制中心	10kV洪平线954	城西站	32000	否	335	5802.37	公线	187.85	56	3253.5	0	1968.63	不受限	1950
6513	10kV 洪水线	石棉电力调度控制中心	洪水线914开关	新安沟站	63000	是	275	4763.14	公线	204.85	38	1816	0	1994.51	不受限	1950
6514	10kV 攀级线	宝兴电力调度控制中心	攀级线913开关	攀级站	12600	否	270	4676.54	公线	128.75	48	2230	0	1978.89	不受限	1950
6515	10kV 文天线	巴州电力调度控制中心	10kV文天线956	七里站	63000	否	380	6581.79	公线	228.39	60	3954.3	0	1967.81	不受限	1950
6516	10kV 太顺线	万源电力调度控制中心	10kV太顺线939开关	太和站	40000	否	335	5802.37	公线	153.35	46	2656.1	0	1985.8	不受限	1950
6517	10kV 太兴线	万源电力调度控制中心	10kV太兴线971开关	太和站	40000	否	550	9526.28	公线	232.87	42	4033.3	1800	1987.72	不受限	1950
6518	10kV 蓉百线	蓉城电力调度控制中心	蓉百线929开关	蓉界站	80000	否	565	9786.09	公线	339.26	60	5875.3	0	1952.97	不受限	1950
6519	10kV 官司线	万源电力调度控制中心	10kV官司线911开关	官源站	40000	否	272	4711.18	公线	105.01	39	1818.2	0	1950.24	不受限	1950
6520	10kV 天桥线	西充电力调度控制中心	天桥线904开关	太平镇(西充)	16800	否	275	4763.14	公线	105.08	38	1820	460	1980.83	不受限	1950
6521	10kV 安旭线大馈线	旗中电力调度控制中心	安旭线914开关	东安镇(旗中)	10000	否	305	5282.75	公线	160.21	53	2774.8	0	1979.68	不受限	1950
6522	10kV塔柏线大馈线	天柏电力调度控制中心	塔柏线966开关	塔桥	63000	是	600	10392.3	公线	365.88	61	6337	0	1976.84	不受限	1950
6523	10kV青柏线大馈线	南充电力调度控制中心	青柏线924开关	柳里站	16300	否	220	3810.51	公线	85.43	39	1479.7	0	1940.76	不受限	1950
6524	10kV 南城线	威远电力调度控制中心	南城线933开关	威高站	150000	是	469	8123.32	公线	257.34	55	4538.8	0	1959.85	不受限	1950
6525	10kV 永民线	旺苍电力调度控制中心	永民线933	35kV东桥站	6300	否	150	2598.08	公线	21.24	14	367.8	0	1970.47	不受限	1950
6526	10kV 金花线大馈线	蓝山电力调度控制中心	金花线(昆山)	金桥站(昆山)	7150	否	200	3464.1	公线	46.89	23	812.9	0	1958.38	不受限	1950
6527	10kV 正新线923	蓝山电力调度控制中心	正新线923开关	新坊场站(昆山)	10300	否	335	5802.37	公线	154.56	46	2677	0	1964.9	不受限	1950
6528	10kV 常工线大馈线	金峰电力调度控制中心	常工线926开关	林寨站	31500	否	300	5196.15	公用	155.54	52	2694	0	1982.53	不受限	1950
6529	10kV怀德线大馈线	蓝概电力调度控制中心	怀德线913开关	怀德站	15100	否	275	4763.14	公线	105.33	38	1824.3	0	1986.21	不受限	1950
6530	10kV 元湖线	蓝概电力调度控制中心	10kV_元湖线972开关	元源站	100000	否	550	9526.28	公线	325.91	59	5644.7	0	1976.32	不受限	1950
6531	10kV黄柏线大馈线	蓝概电力调度控制中心	10kV黄柏线921开关	金华站	15000	否	275	4763.14	公线	102.57	39	1847.4	0	1983.01	不受限	1950
6532	10kV温嘉线大馈线	自贡电力调度控制中心	温嘉线924开关	莫生廊站	80000	否	481	8331.16	公线	317.74	66	5503.3	0	1994.74	不受限	1950
6533	10kV 自同线大馈线	自贡电力调度控制中心	自同线911开关	自源站	31500	否	600	10431.54	公线	415.01	63	7188	0	1957.23	不受限	1950
6534	10kV 塔南线大馈线	安州电力调度控制中心	塔南线924开关	塔永站	10000	否	400	6928.2	公线	247.07	62	4279.2	0	1956.18	不受限	1950
6535	10kV 晖湖线大馈线	安州电力调度控制中心	晖湖线913开关	晖永站	31500	否	600	10392.3	公用	425.96	71	7377.7	0	1975.37	不受限	1950
6536	10kV雄关线大馈线	龙川电力调度控制中心	雄关线924开关	雄新站	80000	否	310	5369.36	公线	165.36	53	2864	0	1968.42	不受限	1950
6537	10kV 银龙线	宜汉电力调度控制中心	银龙线962开关	银泉站	100000	否	435	7534.42	公线	277.9	64	4813.2	0	1967.78	不受限	1950
6538	10kV 观礼一线	阿坝电力调度控制中心	观礼一线918开关	阿观站	12600	是	200	3464.1	公线	45.5	23	788	0	1983.28	不受限	1950
6539	10kV 双河线	宜汉电力调度控制中心	双河线922开关	双河站	20000	否	200	3464.1	公线	46.65	23	807.9	0	1963.38	不受限	1950
6540	10kV 旗钟线	阿坝电力调度控制中心	旗钟线915开关	旗东站	10000	否	150	2598.08	公线	21.79	15	377.4	0	1960.87	不受限	1950
6541	10kV黑色线大馈线	自贡电力调度控制中心	黑色线917开关	黑学站	6300	否	200	3464.1	公线	66.48	33	1153.5	0	1966.19	不受限	1950
6542	10kV 阿独线	阿坝电力调度控制中心	阿独线944开关	阿坝站	63000	否	400	6928.2	公线	175.54	44	3040.3	1198	1997.08	不受限	1950
6543	10kV 阿汶线	阿坝电力调度控制中心	阿汶线913开关	阿汶站出站	4000	否	200	3464.1	公线	65.09	33	1127.3	0	1990.39	不受限	1950
6544	10kV雅南线	雅南电力调度控制中心	雅南线922开关	雅南站	80160	是	552	9560.92	公线	327.3	59	5668.3	0	1979.84	不受限	1950
6545	10kV 老九线	古蔺电力调度控制中心	老九线916开关	老马	90000	是	377	6529.83	公线	386.71	50	3233.8	0	1990.06	受限	1950
6546	10kV甘柯线 3线路	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘柯线913铁路路	甘子德站	3150	否	195	3377.5	公线	60.7	31	1051.4	0	1988.15	不受限	1950
6547	10kV 田镇线	古蔺电力调度控制中心	田镇线914开关	田坝	100000	是	308	5334.72	公线	131.8	43	2282.7	0	1985.08	不受限	1950
6548	10kV 智和线	达县电力调度控制中心	智和线922开关	智村站	18000	否	320	5542.56	公线	174	54	3013.6	0	1974.7	不受限	1950
6549	10kV 祥双一线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	祥双一线932开关	蓬祥站	50000	否	600	10392.3	公线	426.53	71	7387.5	0	1955.57	不受限	1950
6550	10kV 厂开一线	厂区电力调度控制中心	厂开一线935开关	獭土坡站	50000	否	150	2598.08	公线	21.97	15	380.5	0	1957.67	不受限	1950
6551	10kV 邻都线	厂区电力调度控制中心	邻都线919开关	城郊站	80000	是	453	7846.19	公线	247.89	55	4293.5	0	1983.45	不受限	1950
6552	10kV 蓬双线	达县电力调度控制中心	10kV蓬双线933开关	蓬界站	50000	否	300	5196.15	公线	126.51	42	2191.2	0	1965.72	不受限	1950
6553	10kV 下三一线	达县电力调度控制中心	下三一线912开关	平渡站	9000	否	175	3031.09	公线	44.52	25	771	0	1956.98	不受限	1950
6554	10kV 幸成线	蓬溪电力调度控制中心	幸成线931开关	35kV幸木站	6300	否	259	4486.01	公线	119.19	46	2064.4	0	1973.01	不受限	1950
6555	10kV 明槐线	蓬溪电力调度控制中心	明槐线912开关	明村	11300	否	275	4763.14	公线	101.05	37	1750.1	100	1960.41	不受限	1950
6556	10kV 一限二线	厂区电力调度控制中心	一限二段922开关	二限站	80000	否	150	2598.08	公线	20.3	14	351.6	0	1986.67	不受限	1950
6557	10kV 中团线	市郊电力调度控制中心	中团线993开关	中山站	8000	否	400	6928.2	公线	206.28	52	3572.8	0	1969.76	不受限	1950
6558	10kV 大文二线	眉山电力调度控制中心	大文二线928开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	352.99	83	6113.7	3900	1961.26	不受限	1950
6559	10kV 青龙线	仁和电力调度控制中心	青龙线963开关	青龙站	40000	否	400	6928.2	公线	100.5	25	1740.8	2500	1994.78	不受限	1950
6560	10kV 东幕线	古蔺电力调度控制中心	10kV东幕线912开关	东幕	20000	是	308	5334.72	公线	132.16	43	2290	0	1971.78	受限	1950
6561	10kV 彭场线	仁和电力调度控制中心	彭场线975开关	彭某某站	50000	是	400	6928.2	公线	204.8	51	3547.1	0	1995.46	不受限	1950
6562	10kV 荣保线	新津电力调度控制中心	荣保线921开关	荣分	12600	是	335	5802.37	公线	165.9	46	2653	0	1983.7	不受限	1950
6563	10kV 祥建线线	新津电力调度控制中心	祥建线923开关	祥建	12600	否	170	2944.49	公线	40.18	24	696	0	1954.04	不受限	1950
6564	10kV 双栋线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	双栋线912开关	双泰站	6300	否	200	3464.1	公线	66.4	33	1150	0	1967.69	不受限	1950
6565	10kV 和顺线	盐边电力调度控制中心	和顺线913开关	红坪站	6300	是	220	3810.51	公线	61.84	28	1071	0	1977.41	不受限	1950
6566	10kV下无线 913大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	下无线913开关	和平站	46000	否	150	2598.08	公线	23.67	16	410	0	1928.27	不受限	1950
6567	10kV 下二线	厂区电力调度控制中心	下二线928开关	三仙站	80000	是	403	6980.16	公线	252.81	63	4378.7	0	1983.44	不受限	1950
6568	10kV 任高线	蓬溪电力调度控制中心	任高线923开关	任镇	90000	是	377	6529.83	公线	191.92	51	3324	0	1899.86	不受限	1950
6569	10kV 和晋线线	达县电力调度控制中心	10kV_和晋线978开关	杨柳坡站	80000	否	200	3464.1	公线	68.11	34	1179.6	0	1938.09	不受限	1950
6570	10kV 蛟宝线	广元电力调度控制中心	蛟宝线972开关	宝龙站	80000	否	403	6980.16	公线	250.77	62	4343.4	0	1958.74	不受限	1950
6571	10kV 阳红线	广元电力调度控制中心	阳红线914工作开关	35kV银阳站	6300	否	302	5230.79	公线	159.54	53	2763.2	0	1946.51	不受限	1950
6572	10kV 广天线	广元电力调度控制中心	广天线932开关	獭土坡站	50000	否	283	4901.7	公线	143.71	51	2489	0	1922.53	不受限	1950
6573	10kV 云三线 914大馈线	广元电力调度控制中心	云三线916	七里湖	30000	是	423	7326.57	公线	227.72	54	3944.1	0	1917.16	不受限	1950
6574	10kV 上杨线	广元电力调度控制中心	上杨开关站工杨线 945开关	上西站	80000	否	300	5196.15	公线	160.19	53	2774.5	0	1922.03	不受限	1950
6575	10kV 东天大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV东天线942开关	东天站	3150	否	125	2165.06	公线	0	16	216.2	0	1968.53	不受限	1950
6576	10kV 梢母线	洪雅电力调度控制中心	梢母线911开关	柳江站	10000	否	300	5196.15	公线	157.62	53	2730	0	1946.53	不受限	1950
6577	10kV 东二一线	眉山电力调度控制中心	东二一线922开关	东部站	81500	否	423	7326.57	公线	215.18	51	3727	945	1921.91	不受限	1950
6578	10kV 甘联线	眉山电力调度控制中心	甘联线941开关	甘云站	50000	否	200	3464.1	公线	68.48	34	1186	0	1931.69	不受限	1950
6579	10kV 子鹿线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子鹿线914开关	子鹿站	6300	是	112.4	1946.83	公线	11.68	15	192.2	0	1955.16	不受限	1900
6580	10kV 龙凡线	蓬溪电力调度控制中心	龙凡线915开关	建龙	100000	是	400	6928.2	公线	208.87	52	3617.6	0	1924.95	不受限	1900
6581	10kV 道雅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道雅线924开关	塔罗站	100000	是	125	2165.06	公线	191.57	15	216.2	0	1947.3	不受限	1900
6582	10kV 丽阿线 912 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	丽阿线912开关	大雪站	26300	否	125	2165.06	公线	0	12	212.2	1.25	1947.3	不受限	1900
6583	10kV甲足线 911大馈线	泸州电力调度控制中心	甲足线911开关	胜邦	20000	是	400	6928.2	公线	207.66	52	3596.6	0	1945.96	不受限	1900
6584	10kV 雅盛一线	雅安配调	雅盛一线934开关	雅盛站	100000	是	600	10392.3	公线	107.57	18	1863.1	5550	1939.97	不受限	1900
6585	10kV 晋和线大馈线	自贡电力调度控制中心	晋和线914开关	晋恒站	10100	否	275	4763.14	公线	110.27	40	1909.9	0	1960.61	不受限	1900
6586	10kV 土龙线	宜宾电力调度控制中心	土龙线914开关	土龙	30000	是	380	6581.79	公线	192.42	51	3332.8	0	1972.63	不受限	1900
6587	10kV 金彩线大馈线	自贡电力调度控制中心	金彩线914开关	金孔站	12600	否	316	5473.28	公用	173.86	55	3011.2	0	1914.75	不受限	1900
6588	10kV 东洪线	蓬溪电力调度控制中心	10k

6694	10kV张科线	温庄电力调度控制中心	张科线907开关	张苏城	167000	类	553	9578.24	公线	334.56	60	5794.6	0	1867.99	不受限	1850
6695	10kV北鹰二路	成都配调	北鹰二路922	赵州	2750000	市	317.7	5849.14	公线	194.87	58	3375.2	0	1869.03	不受限	1850
6666	10kV塔前一线	邓崃电力调度控制中心	塔前一线904开关	赵慧	189000	市	600	10392.3	专线	430.98	72	7464.5	0	1868.57	不受限	1850
6667	10kV牌前线大线	武胜电力调度控制中心	牌前线915开关	唐家山站	50000	类	531	9197.33	公线	315.8	59	5469.7	0	1868.05	不受限	1850
6668	10kV鹭白线	蒲城电力调度控制中心	10kV_鹭白线951开关	蜀蜀站	90000	市	380	6581.79	公线	189.15	50	3276	750	1897.61	不受限	1850
6669	10kV报金二线	蒲江电力调度控制中心	报金二线914开关	报前站	6300	市	300	5196.15	公线	151.39	50	2622	200	1854.53	不受限	1850
6670	10kV红马线	仁寿电力调度控制中心	红马线917开关	红星站	100000	市	482	8348.48	公线	324.65	67	5623	0	1850.63	不受限	1850
6671	10kV塔公线	蒲江电力调度控制中心	塔公线924开关	源发站	20000	市	220	3810.51	公线	89.6	41	1553.8	0	1877.66	不受限	1850
6672	10kV青龙线	蒲江电力调度控制中心	青龙线924开关	青龙站	100000	市	500	8660.25	公线	341.02	68	5906.4	0	1887.82	不受限	1850
6673	10kV公平线	蒲江电力调度控制中心	公平线913开关	公兴站	20000	市	200	3464.1	公线	69.49	35	1203.6	63	1851.09	不受限	1850
6674	10kV东苑线	宜宾电力调度控制中心	东苑线958开关	东风站	103000	市	430	7447.82	公线	279.95	65	4848.8	0	1854.24	不受限	1850
6675	10kV飞翔线	宜宾电力调度控制中心	飞翔线928开关	七里站	40000	市	380	6581.79	公线	79.95	21	1384.8	2000	1880.63	不受限	1850
6676	10kV凯城二路	中江电力调度控制中心	凯城二路902开关	凯江站	126000	类	553	9578.24	公线	335.16	61	5805	0	1857.59	不受限	1850
6677	10kV和谐一线	宜宾电力调度控制中心	和谐一线944开关	柏树林站	50000	市	430	7447.82	公线	278.06	65	4816	0	1887.04	不受限	1850
6678	10kV三才线	井研电力调度控制中心	三才线914开关	千秋站	50000	类	275	4763.14	公线	111.82	41	1938.4	0	1873.71	不受限	1850
6679	10kV柏护线	仁寿电力调度控制中心	柏护线955开关	柏光站	80820	市	260	4503.33	公线	125.06	48	2166	0	1887	不受限	1850
6680	10kV万中一线	仁寿电力调度控制中心	万中一线914开关	片采站	25000	市	495	8573.65	公线	338.24	68	5858.6	0	1857.89	不受限	1850
6681	10kV龙泽线	成都配调	龙泽线904开关	九里站	128000	类	473	8192.6	公线	319.45	65	3449.2	1030	1874.88	不受限	1850
6682	10kV东马线911	乐至电力调度控制中心	10kV东马线911开关	东山站	40000	市	250	4330.13	公线	115.7	46	2004	0	1893.12	不受限	1850
6683	10kV公平线	乐至电力调度控制中心	10kV东苑线915开关	东林站	10000	市	330	5715.77	公用	157.12	48	2723.1	0	1851.32	不受限	1850
6684	10kV东福线大线	乐至电力调度控制中心	10kV东福线912开关	东原站	22600	类	380	6581.79	公线	185.36	49	3210.5	200	1854.93	不受限	1850
6685	10kV柳金线	通川电力调度控制中心	10kV_柳金线912开关	柳场站	20000	市	210	3637.31	公线	80.77	38	1399	0	1874.58	不受限	1850
6686	10kV柳树线	成都配调	柳树线907开关	曹屋	138000	市	473	8192.6	公线	317.79	67	5503	0	1870.34	不受限	1850
6687	10kV雀高线大线	蒲江电力调度控制中心	雀高线916开关	陈家站	70000	类	400	6928.2	公线	217	54	3689	9900	1854.4	不受限	1850
6688	10kV竹马线	乐至电力调度控制中心	竹马线916开关	竹都站	50000	类	548	9491.64	公线	330.48	60	5724	0	1869.31	不受限	1850
6689	10kV龙东线	仁寿电力调度控制中心	龙东线925开关	九寨站	6300	市	275	4763.14	公线	139.22	51	2411.3	0	1875.53	不受限	1850
6690	10kV三阳线	中江电力调度控制中心	10kV_三阳线924	三阳站	12600	市	275	4763.14	公线	140.28	51	2429.6	0	1857.23	不受限	1850
6691	10kV西宝线	蒲江电力调度控制中心	10kV西宝线911	西关站	10000	市	200	3464.1	公线	72.18	36	1250.2	0	1867.49	不受限	1850
6692	10kV雅邦二线大线	蒲江电力调度控制中心	10kV雅邦二线923开关	雅源站	30000	市	553	9578.24	公线	295.74	53	5122.2	1630	1868.22	不受限	1850
6693	10kV美金线	蒲江电力调度控制中心	美金线912开关	龚嘴站	10000	市	300	5196.15	公线	132.74	44	2299	0	1857.92	不受限	1850
6694	10kV交合线大线	东海电力调度控制中心	交合线924开关	交响花站	8100	市	200	3464.1	公线	72.17	36	1250	0	1880.74	不受限	1850
6695	10kV坪矿线	蒲江电力调度控制中心	10kV坪矿线959	坪间站	10300	市	200	3464.1	公线	73.15	37	1267	0	1850.69	不受限	1850
6696	10kV南河线	蒲江电力调度控制中心	10kV南河线951	南梁站	5205	市	200	3464.1	公线	91.13	41	1578.4	0	1851.06	不受限	1850
6697	10kV前关线	蒲江电力调度控制中心	10kV前关线854	前场站	6300	市	275	4763.14	公线	139.12	51	2409.6	0	1877.23	不受限	1850
6698	10kV川滨二线	蒲江电力调度控制中心	10kV川滨二线917	河东动(南部)	14300	市	330	5715.77	公线	189.99	58	3290.7	0	1853.49	不受限	1850
6699	10kV沿金线	巴州电力调度控制中心	10kV沿金线958	洛坪站	11300	市	200	3464.1	公线	70.59	35	1222.2	0	1894.99	不受限	1850
6700	10kV南天线	仪陵电力调度控制中心	南天线911开关	南繁场(民族)	30000	市	377	6529.83	公线	231.27	61	4005.6	0	1871.25	不受限	1850
6701	10kV城关线	仪陵电力调度控制中心	城关线904开关	城皇站	100000	类	363	6287.34	公线	217.49	60	3767	0	1881.81	不受限	1850
6702	10kV八蜜线	万源电力调度控制中心	八蜜线912开关	八谷站	5000	类	200	3464.1	公线	40.42	20	700	200	1871.28	不受限	1850
6703	10kV龙石线911大线	南江电力调度控制中心	龙石线911开关	龙门站	22500	类	380	6581.79	公线	186.23	49	3225.5	180	1859.93	不受限	1850
6704	10kV东龙线大线	东龙电力调度控制中心	东龙线904开关	东寺	50000	市	400	6928.2	公线	251.27	63	4352	0	1883.38	不受限	1850
6705	10kV双高线	西充电力调度控制中心	双高线923	双凤站(西充)	18250	市	275	4763.14	公线	140.39	51	2431.6	0.43	1854.8	不受限	1850
6706	10kV凤马线大线	南充电力调度控制中心	凤马线916开关	蟹凤站	100000	类	553	9578.24	公线	333.98	60	5784.6	0	1877.99	不受限	1850
6707	10kV青南一线大线	南充电力调度控制中心	青南一线945开关	青龙动站	126000	类	646	11189.05	公线	407.85	63	7060.1	0	1850.74	不受限	1850
6708	10kV里施线大线	阆中电力调度控制中心	里施线925开关	七里站	100000	市	305	5282.75	公线	166.63	55	2886	0	1868.48	不受限	1850
6709	10kV新水线	威远电力调度控制中心	新水线921开关	新场站	5205	市	505	8751.84	公线	295.84	59	5124	0	1870.49	不受限	1850
6710	10kV九甲线919大线	天府电力调度控制中心	九甲线919开关	天众	50000	市	600	10392.3	公线	432.88	72	7497.5	0	1855.57	不受限	1850
6711	10kV旺顺线	旺苍电力调度控制中心	10kV旺顺二线 917	柏林坝站	80000	市	400	6928.2	公线	210.52	53	3646.2	0	1896.36	不受限	1850
6712	10kV营丽线大线	营山电力调度控制中心	营丽线912开关	营丰站	10000	市	275	4763.14	公线	111.92	41	1938.4	0	1872.11	不受限	1850
6713	10kV蓝溪二线	蓬安电力调度控制中心	蓝溪二线944开关	蓝城站	102000	市	552	9560.92	公线	387.43	70	6710.3	0	1884.53	不受限	1850
6714	10kV南方线	宜宾电力调度控制中心	南方线911开关	南兴站	20000	类	275	4763.14	公线	111.13	40	1924.7	0	1883.81	不受限	1850
6715	10kV五五线	宜宾电力调度控制中心	五五线912开关	红星站	10000	市	200	3464.1	公线	72.06	36	1248	0	1869.69	不受限	1850
6716	10kV青船线	大英电力调度控制中心	青船线971开关	青龙站	80000	类	553	9578.24	公线	321.59	58	5800	1630	1862.59	不受限	1850
6717	10kV新卢线大线	蓬溪电力调度控制中心	新卢线902开关	新都站	12600	类	300	5196.15	公用	131.79	44	2282.6	0	1874.32	不受限	1850
6718	10kV营镇线大线	安岳电力调度控制中心	营镇线923开关	营龙站	10000	市	400	6928.2	公用	250.85	63	4344.8	0	1890.58	不受限	1850
6719	10kV隆龙线	大英电力调度控制中心	隆龙线913开关	隆盛	20000	类	400	6928.2	公线	212.29	53	3676.8	0	1865.76	不受限	1850
6720	10kV昆卢线大线	自贡电力调度控制中心	10kV昆卢线971开关	昆龙寺站	63000	市	569	9855.37	公线	380.39	67	6584.4	400	1861.43	不受限	1850
6721	10kV万都线	宜宾电力调度控制中心	10kV_万都线924开关	万斗站	113000	类	501	8677.57	公线	293.05	58	5075.7	0	1866.36	不受限	1850
6722	10kV和顺线大线	自贡电力调度控制中心	和顺线915开关	柏树站	20000	市	316	5473.28	公线	177.18	56	3068.4	0	1857.15	不受限	1850
6723	10kV燕邵线大线	自贡电力调度控制中心	燕邵线961开关	燕子山站	80300	市	510	8833.46	公线	170.44	33	2952	3105	1893.11	不受限	1850
6724	10kV泸外线 931 大线	泸州电力调度控制中心	泸外线931	泸龙	40000	类	400	6928.2	公线	213.22	53	3693	0	1849.56	不受限	1850
6725	10kV洞双线	泸州电力调度控制中心	洞双线911开关	雷雨站	31500	市	220	3810.51	公线	89.09	40	1543	0	1886.46	不受限	1850
6726	10kV华开一线大线	自贡电力调度控制中心	华开一线934开关	新华站	81300	类	503	8712.22	公线	293.56	58	5084.4	0	1885.38	不受限	1850
6727	10kV双塔线	阿坝电力调度控制中心	双塔线952开关	双安站	3150	市	200	3464.1	公线	71.93	36	1245.8	0	1871.89	不受限	1850
6728	10kV航书线大线	自贡电力调度控制中心	航书线925开关	航安站	80200	类	660	11431.54	公线	420.2	64	7277.8	0	1857.43	不受限	1850
6729	10kV翔洋线914大线	泸州电力调度控制中心	10kV翔洋线914开关	云峰寺	20000	类	400	6928.2	公线	211.92	53	3670.4	0	1872.16	不受限	1850
6730	10kV立都线	仁寿电力调度控制中心	立都线950开关	白记子站	63000	类	450	7754.23	公线	228.75	51	3962	400	1872.38	不受限	1850
6731	10kV视经线	蓝县电力调度控制中心	视经线917开关	化二站	100000	市	400	6928.2	公线	252.14	63	4367	0	1868.38	不受限	1850
6732	10kV城马线	古蔺电力调度控制中心	城马线914开关	城安	40000	类	414	7170.69	公线	222.26	54	3849.5	0	1887.05	不受限	1850
6733	10kV旧南线大线线	仪陵电力调度控制中心	旧南线912开关	旧子站	63150	类	150	2598.08	公线	13.18	9	228.3	0	1870.16	不受限	1850
6734	10kV林镇线	仁寿电力调度控制中心	林镇线915开关	35kV前林站	6300	市	150	2598.08	公线	25.48	17	441.3	0	1896.97	不受限	1850
6735	10kV长新线961大线线	泸州电力调度控制中心	长新线926开关	长秀	100000	类	325	5629.17	公线	152.01	47	2632.8	0	1870.54	不受限	1850
6736	10kV王李线	仁寿电力调度控制中心	王李线914开关	35kV王家站	6300	市	200	3464.1	公线	70.93	35	1228.5	0	1889.19	不受限	1850
6737	10kV五陵线	眉山电力调度控制中心	五陵线924开关	五里山站	28000	市	423	7326.57	专线	272.77	64	4724.4	0	1869.51	不受限	1850
6738	10kV宇正一线	洪雅电力调度控制中心	宇正一线935开关	宇富站	100000	类	495	8573.65	公线	288.54	58	4997.6	0	1861.42	不受限	1850
6739	10kV熊罐线	蓝县电力调度控制中心	熊罐线924开关	熊富站	20000	市	380	6581.79	公线	233.59	61	4045.7	0	1877.51	不受限	1850
6740	10kV张东线	蓝县电力调度控制中心	张东线924开关	火箭	12600	类	275	4763.14	公线	110.88	40	1920.4	0	1890.11	不受限	1850
6741	10kV机昆线	仁寿电力调度控制中心	机昆线西线开关	上机桥站	50000	类	400	6928.2	公线	211.07	53	3655.7	0	1886.86	不受限	1850
6742	10kV雨西线 914 大线线	泸州电力调度控制中心	雨西线914开关	城前	40000	类	482	8348.48	公线	278.33	58	4820.6	0	1858.18	不受限	1850
6743	10kV江南二线	蓬溪电力调度控制中心	红军二线936开关	红桥站	50000	类	300	5196.15	公线	17.9	6	310	2500	1886.53	不受限	1850
6744	10kV仁寿线	射洪电力调度控制中心	仁寿线912开关	仁和	12600	类	300	5196.15	公线	127.27	42	2204.3	100	1852.62	不受限	1850
6745	10kV二棉线大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	二棉线913开关	二棉总站	2500	市	120	2078.46	公线	0	14	207.8	0	1870.61	不受限	1850
6746	10kV开大一线	蒲江电力调度控制中心	开大一线944开关	新星村	63000	类	423	7326.57	公线	214.41	55	4060	0	1853.26	变更	1850
6747	10kV金香线	蓬溪电力调度控制中心	金香线926开关	金桥	81500	类	540	9353.07	公线	326.94	61	5662.8	0	1819.86	不受限	1800
6748	10kV得九线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	得噶线913开关	得噶站	240	市	260	4503.33	公线	110.21	46	1908.8	0	1812.43	不受限	1800
6749	10kV固金线	仁寿电力调度控制中心	固金线914开关	固金站	23000	市	400	6928.2	公线	255.39	64	4423.4	0	1811.98	不受限	1800
6750	10kV二金线	仁寿电力调度控制中心	二金线916开关	三星站	80000	市	200	3464.1	公线	74.68	37	1293.4	0	1824.29	不受限	1800
6751	10kV宝马912大线线	仁寿电力调度控制中心	宝马线912开关	宝峰	10000	类	285	4936.34	公线	121.76	43	2109.2	0	1839.87	不受限	1800
6752	10kV平富一线	眉山电力调度控制中心	平富一线936开关	平安	180000	类	482	8348.48	公线	327.28	68	5668.5	0	1845.13	不受限	1800
6753	10kV五城线	眉山电力调度控制中心	五城线911开关	五里山站	28000	市	482	8348.48	公线	291.1	60	5041.8	640	1831.83	不受限	1800
6754	10kV保同线	蒲江电力调度控制中心	保同线912开关	春光甲站	0	市	200	3464.1	公线	1.98	0	34.3	0	1817.69	变更	1800
6755	10kV公共五线大线	江油电力调度控制中心	公共五线921开关	公共站	50000	类	569	9855.37	公用	349.15	61	6047.2	0	1837.1	不受限	1800
6756	10kV嘉禄线	大英电力调度控制中心	嘉禄线916开关	嘉禄站	50000	类	520	9006.66	公线	362.7	70	6282	0	1823.99	不受限	1800
6757	10kV海桐线大线线	蓬溪电力调度控制中心	海桐线913开关	海荣站	163300	类	550	9526.28	公线	334.53	61	5794	0	1827.02	不受限	1800
6758	10kV黄兵线大线线	蓬溪电力调度控制中心	黄兵线916-931开关	黄宗站	15000	类	275	4763.14	公线	112.56	41	1974.3	0	1836.21	不受限	1800
6759	10kV河镇线大线线	乐山电力调度控制中心	河镇线912开关	35kV河镇站	30000	市	553	6114.14	公线	307.51	59	3594	80	1818.73	不受限	1800
6760	10kV官下线大线线	江油电力调度控制中心	官下线914开关	官渡站	10000	类	464	8036.72	公线	265.95	57	4606.3	0	1823.08	不受限	1800
6761	10kV青九线	自贡电力调度控制中心	青九线914开关	青树站	12800	类	330	5715.77	公线	157.68	48	2731	0	1841.62	不受限	1800
6762	10kV汇金线大线线	自贡电力调度控制中心	汇金线924开关	汇东站	80200	类	481	8331.16	公线	279.68	58	4844	0	1820.93	不受限	1800
6763	10kV圣苑746大线线	泸州电力调度控制中心	圣苑线914	圣马渡	40000	市	463	8019.4	公线	310.65	67	5380.5	0	1836.96	不受限	1800
6764	10kV云卡线	泸州电力调度控制中心	云卡线913开关	建设站	5000	类	200	3464.1	公线	40.94	20	709	250	1812.28	不受限	1800
6765	10kV华兴线大线线	自贡电力调度控制中心	华兴线919开关	新华站	81200	类	503	8712.22	公线	296.48	59	5135	0	1834.78	不受限	1800
6766	10kV城郊线	阿坝电力调度控制中心	城郊线914开关	阿成站	12600	市	200	3464.1	公线	74.64	37	1292.8	0	1824.89	不受限	1800
6767	10kV阿贡线	阿坝电力调度控制中心	阿贡线913开关	建设站	5000	市	200	3464.1	公线	72.11	36	1249	50	1818.69	不受限	1800
6768	10kV东古线	阿坝电力调度控制中心	东古线952开关	县集站	3150	市	194	3360.18	公线	65.66	34	1137.3	50	1836.86	不受限	1800
6769	10kV柳石线大线线	阿坝电力调度控制中心	柳石线913开关	柳河站	6400	市	300	5196.15	公线	117.25	34	2030.7	315	1812.22	不受限	1800
6770	10kV茶目线大线线	天府电力调度控制中心	茶目线911开关	茶园	50000	市	400	6928.2	专线	255.54	64	4425.9	0	1809.48	不受限	1800
6771	10kV国得线大线线	天府电力调度控制中心	国得线919开关	国展	50000	类	553	9578.24	专线	391.4	71	6779.1	0	1841.32	不受限	1800
6772	10kV天林线	青神电力调度控制中心	天林线951开关	五平店(南充)	16800	市	275	4763.14	公线	141.51	45	2451.6	0.37	1815.46	不受限	1800
6773	10kV柳营线	青神电力调度控制中心	柳营线951开关	柳家寨站	30000	市	380	6581.79	公线	235.67	62	4081.8	0	1841.81	不受限	1800
6774	10kV金柳线大线线	阆中电力调度控制中心	金柳线925开关	金柳场(阆中)	18000	市	200	3464.1	公线	75.97	38	1315.8	0	1801.89	不受限	1800
6775	10kV龙大二线大线线	南充电力调度控制中心	龙大线916开关	龙都站	100000	类	553	9578.24	公线	335.16	61	5803.4	0	1852.19	不受限	1800
6776	10kV椒花线	巴州电力调度控制中心	椒花线924开关	椒村测站	80000	市	300	5196.15	专线	164.53	55	2849.7	0	1826.83	不受限	1800
6777	10kV花开线	蓬溪电力调度控制中心	花开线927开关	水龙站	10000	市	553	9578.24	公线	393.05	71	6807.4	0	1812.82	不受限	1800
6778	10kV龙天线大线线	蓬溪电力调度控制中心	龙天线924开关	龙螺站	16300	类	345.1	5977.31	公线	98.7	29	1709.4	1250	1822.45	不受限	1800
6779	10kV塔营线大线线	东坡电力调度控制中心	塔营线K105开关	航空港开闭所	100000	类	530	9179.87	公线	296.77	56	5140	400	1803.9	不受限	1800
6780	10kV永武线	东坡电力调度控制中心	永武线911开关	永乐镇(民族)	16300	类	377	6529.83	公线	235.01	62	4070.4	0	1806.45	不受限	1800
6781	10kV木德线	仁寿电力调度控制中心	木德线914开关	椒木场(南部)	30300	市	270	4676.54	公线	137.42	51	2380.1	0	1828.79	不受限	1800
6782	10kV联邦线	东坡电力调度控制中心	联邦线913开关	盘龙站	8100	类	220	4073.12	公线	82.85	35	1434.3	0	1821.36	不受限	1800
6783	10kV高楼线	南江电力调度控制中心	10kV高楼线956	高桥站	18000	市	377	6529.83	公线	232.96	62	4034.8	0	1842.05	不受限	1800
6784	10kV双石线	南江电力调度控制中心	10kV双石线953	双龙站	20000	市	300	5196.15	公线	163.29	54	2828.2	0	1848.33	不受限	1800
6785	10kV木玉线	蓬溪电力调度控制中心	木玉线913开关	椒木场(南部)	30300	市	335	5802.37	公线	195.29	58	3382.5	0	1839.63	不受限	1800
6786	10kV平牛线	通江电力调度控制中心	10kV平牛线953	平溪站	8800	市	192	3325.54	公线	67.28	35	1165.3	0	1827.69	不受限	1800
6787	10kV南双线	通江电力调度控制中心	10kV南双线912	南石站	16300	市	192	3325.54	公线	68.36	36	1184	0	1808.99	不受限	1800
6788	10kV老木线 923 大线线	乐山电力调度控制中心	10kV_老木线923开关	铜厂站	5000	市	380	6581.79	公线	236.85	62	4102.1	0	1821.31	不受限	1800
6789	10kV平大线	金牌电力调度控制中心	平大线914开关	大平站	9550	市	275	4763.14	公线	83.43	30	1445.0076	1000	1841.6924	不受限	1800
6790	10kV铜阳线	蒲江电力调度控制中心	10kV铜阳线935开关	三横两纵(蒲上城北站	50000	类	304	5265.43	公线	167.14	55	2894.8	0	1844.09	不受限	1800
6791	10kV阳江线	成都配调	阳江线913	普阳	2*63000	类	473	8192.6	公线	272.93	58	4727.1	0	1826.98	不受限	1800
6792	10kV和顺线	仁寿电力调度控制中心	和顺线911开关	杨林站	80000	市	560	9699.48	专线	397.4	71	6883	0	1846.53	不受限	1800
6793	10kV大西线 913 大线线	眉山电力调度控制中心	10kV大西线913开关	大树	10000	市	194	3360.18	公线	70.27	36	1217	0	1807.16	不受限	1800
6794	10kV甘建二线	蒲江电力调度控制中心	10kV甘建二线972开关	城中站	82820	市	377	6529.83	公线	229.04	61	3967	85	1824.85	不受限	1800
6795	10kV槐北路大线线	成都配调	槐北路917	槐北站	5000+4000	类	473	8192.6	公线	320.92	65	5558.4	0	1814.94	不受限	1800
6796	10kV卡护二线	蒲江电力调度控制中心	10kV卡护二线923开关	卡前站	18300	类	275	4763.14	公线	90.91	33	1574.6	400	1835.91	不受限	1800
6797	10kV百医线	东坡电力调度控制中心	10kV百医线929开关	百阳站	92000	类	525	9093.27	公用	315.36	60	5462	0	1812.62	不受限	1800
6798	10kV石环线	成都配调	石环线906	石雕	2*63000	类	473	8192.6	公线	272.22	58	4714.8	0	1819.28	不受限	1800
6799	10kV晖青线	通川电力调度控制中心	10kV_晖青线921开关	晖场站	20000	市	265	4589.93	公线	132.64	50	2297.4	0	1833.54	不受限	1800
6800	10kV市石路(都江堰)	都江堰电力调度控制中心	市石线905	市龙	14500	类	400	6928.2	公线	213.39	53	3696	0	1840.56	不受限	1800
6801	10kV船金线	仁寿电力调度控制中心	船金二线921开关	船场站	50000	市	300	5196.15	公线	165.94	55	2874	0	1822.53	不受限	1800
6802	10kV仓关线 925 线路	中江电力调度控制中心	仓关线925开关	仓山站	22500	市	273	4728.5	公线	141.2	52	2445.6	0	1810.05	不受限	1800
6803	10kV三工线	中江电力调度控制中心	三工线944开关	三河站	100000	市	380	6581.79	公线	233.63	61	4045.4	0	1819.21	不受限	1800
6804	10kV宋阳线大线线	仁寿电力调度控制中心	宋阳线977开关	宋家坝站	100000	类	220	3810.51	公线	69.27	31	1199.7	0	1848.71	不受限	1800
6805	10kV柳白线

6879	10kV民光线大馈线	马边叠嘉自动基站力调度控制分中心	民龙线912开关	民主站	6300	万	300	5196.15	公线	161.07	54	2789.8	100	1786.73	不受限	1750
6880	10kV都广场	罗江电力调度控制中心	都广场913开关	都坪站	20000	座	463	8019.4	公线	173.32	58	6659.8	0	1753.72	不受限	1750
6881	10kV马江线大馈线	内江电力调度控制中心	马江线927开关	马前出站	80000	座	377	6529.83	公线	199.18	53	3449.8	0	1774.06	不受限	1750
6882	10kV青川线	成都配调	青川开关	石碧线	2*50000	座	473	8192.6	公线	1	17.2	1	4800	1754.08	不受限	1750
6883	10kV子城路	大邑电力调度控制中心	子城线925开关	子龙站	80000	座	500	8660.25	公线	297.23	59	5148	0	1780.2	不受限	1750
6884	10kV固矿线	成都配调	固矿线917开关	九里路	128000	座	473	8192.6	专线	322.86	68	5592	0	1781.34	不受限	1750
6885	10kV荣大线	成都配调	荣大线916开关	胜利	128000	座	3377	5849.14	公线	201.07	60	3482.4	0	1781.63	不受限	1750
6886	10kV詹红线大馈线	新都电力调度控制中心	詹红线943开关	詹家路	166000	座	600	10392.3	公线	437.75	73	7583.8	0	1771.27	不受限	1750
6887	10kV欧德二线	青白江电力调度控制中心	欧德二线903开关	欧城	2*240000	座	480	8313.84	公线	282.81	59	4894.8	0	1756.27	不受限	1750
6888	10kV石一线	石棉电力调度控制中心	石一线977开关	石棉	120000	座	600	10392.3	公线	376.26	63	6516.8	0	1756.94	不受限	1750
6889	10kV杜作路	新都电力调度控制中心	杜作线928开关	杜湖	189000	座	505	8746.86	公线	351.27	70	6084	0	1788.17	不受限	1750
6890	10kV新二一线	大邑电力调度控制中心	新二一线927开关	福田	120000	座	300	5196.15	公线	166.94	58	2891.4	0	1785.13	不受限	1750
6891	10kV西邦线大馈线	邛崃电力调度控制中心	西邦线963	邓南	126000	座	276	4780.46	公线	145.23	53	2515.4	0	1787.01	不受限	1750
6892	10kV方喜线大馈线	武胜电力调度控制中心	方喜线974开关	方开站	80000	座	405	7014.81	公线	190.16	47	3293.6	1250	1769.73	不受限	1750
6893	10kV新坪线	仁寿电力调度控制中心	新坪线917开关	新坪站	80000	座	380	6581.79	公线	218.34	63	4138	0	1775.61	不受限	1750
6894	10kV王二二线	仁寿电力调度控制中心	王二二线945开关	王二站	100000	座	495	8573.65	公线	344.49	70	5966.8	0	1749.69	不受限	1750
6895	10kV河南线	仁寿电力调度控制中心	河南线912开关	共荣站	25000	座	495	8573.65	专线	341.92	69	5922	0	1794.29	不受限	1750
6896	10kV坪打线	宜宾电力调度控制中心	坪打线961	汐坪站	40000	座	430	7447.82	公线	283.42	66	4908.8	0	1794.24	不受限	1750
6897	10kV江屏南线	江安电力调度控制中心	江屏南线604开关	江安站	2*400000	座	430	7447.82	公用	240.42	56	4164	0	1794.26	不受限	1750
6898	10kV南昌线	成都配调	南昌线925	团结	2*630000	座	473	8192.6	公线	276.57	58	4788.2	0	1763.88	不受限	1750
6899	10kV凯白线大馈线	宜宾电力调度控制中心	10kV凯白线911开关	姚庙站	15000	座	330	5715.77	公线	183.38	56	3176.2	200	1767.99	不受限	1750
6900	10kV塔通线	成都配调	塔通线910	塔子山	2*50000	座	473	8192.6	公线	275.81	58	4773.8	0	1780.48	不受限	1750
6901	10kV塘东线	成都配调	塘东线951	塘马桥	2*50000	座	473	8192.6	公线	323.56	68	5604	0	1783.34	不受限	1750
6902	10kV振东线	乐至电力调度控制中心	10kV振东线924开关	杨鹅站	96500	座	520	9006.66	公线	315.21	61	5459.4	0	1745.93	不受限	1700
6903	10kV龙眼二线大馈线	乐至电力调度控制中心	10kV龙眼二线919开关	龙中站	113000	座	220	3810.51	公线	97.21	44	1683.7	0	1745.76	不受限	1700
6904	10kV天大线916大馈线	乐至电力调度控制中心	10kV天大线916开关	天林站	10000	座	330	5715.77	公线	163.25	49	2827.5	0	1745.12	不受限	1700
6905	10kV龙段线	成都配调	龙段线907	九里路	2*630000	座	473	8192.6	公线	278.59	59	4825.2	0	1728.88	不受限	1700
6906	10kV龙号线	成都配调	九里线925	九里路	128000	座	473	8192.6	公线	324.94	69	5628	0	1745.34	不受限	1700
6907	10kV双厚线	成都配调	双厚路925	双福	2*630000	座	473	8192.6	专线	325.87	69	5644	0	1729.34	不受限	1700
6908	10kV王白线大馈线	乐至电力调度控制中心	王白线917开关	王家站	40000	座	300	5196.15	公线	126.15	42	2185	250	1721.92	不受限	1700
6909	10kV鹿高线	广通川电力调度控制中心	10kV鹿高线953开关	鹿死站	80000	座	365	6321.99	公线	192.01	53	3325.6	0	1720.13	不受限	1700
6910	10kV胥科线	成都配调	胥科线905开关	胥前	102000	座	473	8192.6	公线	277.41	59	4804.8	0	1749.28	不受限	1700
6911	10kV洪胜线	成都配调	洪胜路947	洪龙桥	25000	座	473	8192.6	公线	325.08	69	5630.4	0	1742.94	不受限	1700
6912	10kV太松线	仁寿电力调度控制中心	太松线920开关	龙百站	20000	座	380	6581.79	公线	242	64	4191.4	0	1732.21	不受限	1700
6913	10kV豆花线	仁寿电力调度控制中心	豆花线964开关	豆加站	71500	座	335	5802.37	公线	202.08	60	3500	0	1722.13	不受限	1700
6914	10kV双华线	蒲瑞电力调度控制中心	双花线919开关	双华站	93000	座	550	9526.28	公线	340.68	62	5900.5	0	1720.52	不受限	1700
6915	10kV红飞一线	仁寿电力调度控制中心	红飞一线927开关	醒理出站	50000	座	560	9699.48	公线	404.97	72	7014	0	1715.53	不受限	1700
6916	10kV井工线大馈线	武胜电力调度控制中心	井工线914开关	井店出站	50000	座	531	9197.19	公线	326.43	63	5653.7	0	1704.05	不受限	1700
6917	10kV新石线	仁寿电力调度控制中心	新石线919开关	新桥站	80000	座	380	6581.79	公线	243.33	64	4214.4	0	1709.21	不受限	1700
6918	10kV两农线	仁寿电力调度控制中心	两农线905开关	两段口站	63000	座	552	9560.92	公线	341.22	62	5909.9	0	1738.84	不受限	1700
6919	10kV双兴线	宜宾电力调度控制中心	双兴线944开关	赵渠站	50000	座	380	6581.79	公线	197.38	52	3415.2	150	1750.23	不受限	1700
6920	10kV旭日1线	宜宾电力调度控制中心	旭江线859开关	旭中站	63000	座	380	6581.79	公线	205.2	54	3554.064	800	1711.368	不受限	1700
6921	10kV竹贸路	成都配调	竹环路	红环路	2*630000	座	473	8192.6	公线	278.18	59	4818	0	1736.08	不受限	1700
6922	10kV凯凤线	大邑电力调度控制中心	凯凤线912开关	集贤广	25000	座	400	6928.2	公线	219.4	55	3800	0	1742.56	不受限	1700
6923	10kV作明线	成都配调	作明路936	合作	2*630000	座	473	8192.6	专线	324.9	69	5627.2	0	1746.14	不受限	1700
6924	10kV沈胜线	成都配调	沈胜路949开关	沈树	15000	座	338	5853.13	公线	204.39	60	3538.6	0	1728.9	不受限	1700
6925	10kV塔高二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	塔高二线927开关	赵坝站	189000	座	503	8712.22	公线	353.07	70	6115.2	0	1722.21	不受限	1700
6926	10kV井湖线	新都电力调度控制中心	杜湖线956开关	杜湖	189000	座	400	6928.2	公线	260.97	65	4520	0	1715.38	不受限	1700
6927	10kV大锦线	成都配调	大锦路927	大峰	2*630000	座	473	8192.6	公线	277.78	59	4811.2	0	1742.88	不受限	1700
6928	10kV东马线	新都电力调度控制中心	东马线909开关	东雅	100000	座	500	8660.25	公线	274.31	55	4751	459	1718.2	不受限	1700
6929	10kV曙月线	青白江电力调度控制中心	曙月线932开关	曙光	2*400000	座	600	10392.3	公线	439.32	73	7609	0	1744.07	不受限	1700
6930	10kV三安路	大邑电力调度控制中心	三安线913开关	三安路	100000	座	600	10392.3	公线	439.21	73	7607.2	0	1745.97	不受限	1700
6931	10kV青罗线	仁寿电力调度控制中心	青罗线911开关	青山站	20000	座	321	5559.88	公线	187.69	58	3250.79	0	1753.102	不受限	1700
6932	10kV贸易线	大邑电力调度控制中心	贸易线913开关	贸置	12000	座	600	10392.3	公线	440.59	73	7632	0	1722.07	不受限	1700
6933	10kV幅万线	蒲瑞电力调度控制中心	幅万线924开关	35kV幅云站	26000	座	377	6529.83	公线	239.23	63	4143.4	0	1733.45	不受限	1700
6934	10kV新德二线	乐至电力调度控制中心	新德二线928开关	铜石桥站	100000	座	328	5681.13	公线	196.25	60	3399.1	0	1713.92	不受限	1700
6935	10kV拜马线大馈线	新都电力调度控制中心	拜马线904	拜马站	100000	座	400	6928.2	公线	221.15	55	3830.4	0	1712.16	不受限	1700
6936	10kV石冠线	剑南电力调度控制中心	石冠线911开关	35kV石君站	10000	座	200	3464.1	公线	61.12	31	1058.6	0	1712.68	不受限	1700
6937	10kV新建线	青白江电力调度控制中心	新建线924开关	新贤站	63000	座	377	6529.83	公线	132.68	46	2298	0	1734.22	不受限	1700
6938	10kV五在线	乐至电力调度控制中心	五在线914开关	35kV五龙站	20000	座	377	6529.83	公线	239.2	63	4143	0	1733.85	不受限	1700
6939	10kV桐菊线大馈线	大邑电力调度控制中心	桐菊线914开关	桐子沟	63000	座	600	10392.3	公线	381.64	64	6610	0	1703.84	不受限	1700
6940	10kV紫城线大馈线	威远电力调度控制中心	城紫线924开关	威远站	113000	座	500	8660.25	公线	300	60	5196	0	1732.2	不受限	1700
6941	10kV沙石线大馈线	简中电力调度控制分中心	沙石线915开关	沙溪站(简中)	10000	座	400	6928.2	公线	261.39	65	4527.3	0	1708.08	不受限	1700
6942	10kV江简线大馈线	简中电力调度控制分中心	江简线914开关	江简站(简中)	32500	座	210	3637.31	公线	89.46	43	1549.5	0	1724.08	不受限	1700
6943	10kV简中线大馈线	简中电力调度控制分中心	简中线914开关	简中站(简中)	40000	座	400	6928.2	公线	259.34	65	4491.7	0	1743.68	不受限	1700
6944	10kV国仁路大馈线	大邑电力调度控制中心	国仁线911开关	国展	50000	座	500	8660.25	公线	301.24	60	5217.4	0	1710.8	不受限	1700
6945	10kV金兴线大馈线	蒲瑞电力调度控制中心	金兴线912开关	金星站(蒲安)	20000	座	179	3081.65	公线	61.41	34	1063.4	0	1711.14	不受限	1700
6946	10kV江简线大馈线	简中电力调度控制分中心	江简线917开关	江简站(简中)	32500	座	320	5542.56	公线	188	59	3256.2	0	1732.1	不受限	1700
6947	10kV大锦线大馈线	蒲瑞电力调度控制中心	大锦线914开关	大通站	16300	万	211	3654.63	公线	90.65	43	1570	0	1719.17	不受限	1700
6948	10kV建龙线	蒲瑞电力调度控制中心	建龙线921开关	建兴站(蒲瑞)	28800	座	220	3810.51	公线	98.08	45	1698.8	0	1720.66	不受限	1700
6949	10kV新二一线	蒲瑞电力调度控制中心	新工业园922开关	天御岭站	100000	座	599	10374.98	公线	439.13	73	7605.8	0	1731.68	不受限	1700
6950	10kV凯二线	蒲瑞电力调度控制中心	10kV红苗主线913开关	红虎站(蒲瑞)	32000	座	377	6529.83	公线	241.33	64	4176.4	0	1720.65	不受限	1700
6951	10kV北两线911大馈线	蒲瑞电力调度控制中心	10kV北两线911开关	北后站	6300	座	120	2078.46	公线	8.66	7	150	0	1720.61	不受限	1700
6952	10kV深孙线	蒲瑞电力调度控制中心	深孙线916小车开关	深孙站	30100	万	240	4156.92	公线	117.42	49	2033.7	0	1707.53	不受限	1700
6953	10kV宝泗线大馈线	东里藕类自动化电力调度控制中心	10kV宝泗线914开关	宝泗站	6350	座	230	3983.72	公线	106.24	46	1840.1	0	1745.25	不受限	1700
6954	10kV新正一线	沿滩电力调度控制分中心	新正一线942开关	新店站	80200	座	345	5975.58	公线	177.37	51	3072	0	1708.46	不受限	1700
6955	10kV西客线大馈线	宜宾电力调度控制中心	10kV西客线915开关	南部站	50000	座	377	6529.83	公线	132.19	35	1560	0	1722.65	不受限	1700
6956	10kV西一线	南部电力调度控制中心	10kV巴南1号线913开关	巴虎站(南部)	40000	座	377	6529.83	公线	238.52	63	4138.1	0	1734.7	不受限	1700
6957	10kV铁轩线	蒲瑞电力调度控制中心	10kV铁轩线956	铁威站	11300	座	200	3464.1	公线	79.97	40	1385	0	1732.69	不受限	1700
6958	10kV东二线	庄南电力调度控制中心	10kV东二线916	水沙站	10000	座	315	5802.37	公线	202.85	61	3513.3	0	1706.83	不受限	1700
6959	10kV茶高线大馈线	自贡电力调度控制中心	茶高线929开关	茶高站	91400	万	380	6581.79	公线	243.13	64	4211	0	1712.61	不受限	1700
6960	10kV双凤线	新都电力调度控制中心	10kV双凤线915开关	双凤站	40000	座	300	5196.15	公线	171.21	57	2965.3	0	1711.23	不受限	1700
6961	10kV新宝二线大馈线	蒲瑞电力调度控制中心	新宝二线944开关	新贾站	50000	座	300	5196.15	公线	180.7	63	6393.7	0	1720.14	不受限	1700
6962	10kV望甲线	宜宾电力调度控制中心	10kV望甲线935开关	望屋站	100000	座	300	5196.15	公线	171.27	57	2966.4	0	1710.13	不受限	1700
6963	10kV马马线	大邑电力调度控制中心	马马线922开关	双龙	80000	座	553	9578.24	公线	341.36	62	5947	0	1713.59	不受限	1700
6964	10kV新鱼线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV新鱼线922开关	新潮站	100000	座	563	9751.45	公线	352.1	63	6098.4	0	1702.76	不受限	1700
6965	10kV南云线大馈线	自贡电力调度控制中心	南云线926开关	南潮站	100400	座	563	9751.45	公线	303.61	54	5258.6	800	1742.56	不受限	1700
6966	10kV沉和线大馈线	荣州电力调度控制中心	沉和线958开关	沉滨站	31500	座	600	10392.3	公线	439.15	73	7605	0	1747.07	不受限	1700
6967	10kV双三一线大馈线	荣州电力调度控制中心	双三一线923开关	甲层站	35000	座	600	10392.3	公线	381.67	64	6610.6	0	1703.24	不受限	1700
6968	10kV石百线大馈线	宜宾电力调度控制中心	石百线925开关	石泡站	100200	万	357	6183.42	公线	184.86	52	3201.7	0	1745.04	不受限	1700
6969	10kV贡福线大馈线	自贡电力调度控制中心	贡福线913开关	贡坪站	6300	座	230	4059.22	公线	142.64	53	2470.1	0	1723.8	不受限	1700
6970	10kV保兴线	自贡电力调度控制中心	保兴线922开关	保华站	12800	万	210	3637.31	公线	90.82	43	1573	0	1700.58	不受限	1700
6971	10kV东开线	自贡电力调度控制中心	东开线912开关	永安站	2700	座	304	5265.43	公线	117.9	42	2042	660	1710.34	不受限	1700
6972	10kV金安线大馈线	自贡电力调度控制中心	金安线923开关	金礼站	12600	万	200	3464.1	公线	80.46	40	1393.6	0	1724.09	不受限	1700
6973	10kV秦川线大馈线	自贡电力调度控制中心	秦川线922开关	秦安站	20200	万	210	3637.31	公线	67.25	32	1169.2	0	1740.65	不受限	1700
6974	10kV富强二线大馈线	自贡电力调度控制中心	富强二线924开关	富柳站	6300	万	320	5196.15	公线	169.86	57	2942	0	1734.53	不受限	1700
6975	10kV回隆二线大馈线	荣州电力调度控制中心	回隆二线944开关	回艺站	50000	万	552	9560.92	公用	396.9	72	6874.3	0	1730.53	不受限	1700
6976	10kV洪西线6447大馈线专线	沙湾电力调度控制中心	洪西线6447开关	石脚	12700	座	150	2598.08	专线	35.75	24	619.2	0	1719.87	不受限	1700
6977	10kV川棉线 918大馈线	峨眉电力调度控制中心	川棉闭开一线_918开关	川西	81000	座	406	7032.13	公线	224.82	55	3893.9	0	1731.8	不受限	1700
6978	10kV大南线	达县电力调度控制中心	10kV大南线926开关	大树站	18000	万	353	6114.14	公线	219.47	62	3801.3	0	1701.43	不受限	1700
6979	10kV钢发线	攀枝花调度控制中心	钢发线954开关	钢雷铁站	12500	座	350	6062.18	公线	143.58	45	2486.8	630	1712.94	不受限	1700
6980	10kV鸣顺线	蓬溪电力调度控制中心	鸣顺线912开关	鸣凤	6300	座	275	4763.14	公线	120.39	44	2085.1	0	1725.41	不受限	1700
6981	10kV明常线	蓬溪电力调度控制中心	明常线923开关	明月	11300	座	300	5196.15	公线	140.51	47	2433.8	0	1723.32	不受限	1700
6982	10kV新华线	新都电力调度控制中心	新华线907开关	城都	126000	座	490	8487.05	公线	260.55	60	5084.4	0	1725.24	不受限	1700
6983	10kV铁安线	攀枝花西区电力调度控制中心	铁安线971开关	格里坪站	40000	座	300	5196.15	公线	141.58	47	2452.2	0	1704.78	不受限	1700
6984	10kV石二线	眉山电力调度控制中心	石二线918开关	老鹰站	40000	座	482	8348.48	公线	286.53	59	4962.2	0	1716.08	不受限	1700
6985	10kV东梅线	东梅电力调度控制中心	东梅线973开关	东梅站	31500	座	380	6581.79	公线	203.24	53	3520.1	0	1745.33	不受限	1700
6986	10kV南花二线	眉山电力调度控制中心	南花二线963开关	杨通	150000	座	482	8348.48	公线	284.97	59	4935.6	0	1743.18	不受限	1700
6987	10kV城园线	蓬溪电力调度控制中心	城园线971开关	城龙站	50000	座	495	8573.65	公线	344.88	70	5973.3	0	1741	不受限	1700
6988	10kV城柳线	东梅电力调度控制中心	城柳线976开关	城龙站	50000	座	300	5196.15	公线	140.04	47	2425.5	0	1731.42	不受限	1700
6989	10kV宏思线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV宏思线914开关	王门	1905.26	座	125.1	2166.8	公线	8	16	216.2	0	1713.44	不受限	1700
6990	10kV东环线	射洪电力调度控制中心	东环线911开关	城市	30000	座	490	8487.05	公线	284.13	58	4917.2	125	1743.44	不受限	1700
6991	10kV柳狮线	射洪电力调度控制中心	柳狮线918开关	柳树	80000	座	490	8487.05	公线	292.38	60	5064	0	1725.64	不受限	1700
6992	10kV仁和线	射洪电力调度控制中心	仁和线919开关	仁和	12600	座	300	5196.15	公线	141.8	47	2456	0	1732.92	不受限	1700
6993	10kV卫斗线914大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV卫斗线914开关	卫前	50000	座	423	7326.57	公线	237.7	56	4117	0	1744.26	不受限	1700
6994	10kV县三一线911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	县三一线911开关	县府站	20000	座	255	4416.73	公线	128.87	51	2232	0	1743.06	不受限	1700
6995	10kV老街线	攀枝花调度控制中心	老街开闭站	老鹰开站	31500	座	350	6062.18	公线	182.79	52	3165.9	0	1683.84	不受限	1650
6996	10kV潭螺线	仁寿电力调度控制中心	潭螺线915开关	35kV龙潭站	7000	座	283	4901.7	公线	157.55	56	2728.8	0	1682.73	不受限	1650
6997	10kV城潭线	蓬溪电力调度控制中心	城潭线923开关	合城	50200	座	453	7880.83	公线	267.03	59	4623	0	1673.66	不受限	1650
6998	10kV下高一线	蓬溪电力调度控制中心	下高一线952开关	下西站	109200	座	453	7846.19	公线	311.13	69	5388.8	0	1672.77	不受限	1650
6999	10kV谭塔线	蓬溪电力调度控制中心	谭塔线929开关	土源	80000	座	455	7880.83	公线	266.74	59	4620	0	1684.66	不受限	1650
7000	10kV梁诺线	广元电力调度控制中心	梁诺线924开关	35kV龙潭站	7000	座	221	3827.83	公线	92.89	42	1608.8	160	1676.15	不受限	1650
7001	10kV五白线912大馈线	泸州电力调度控制中心	五白线912开关	五区	20000	座	285	4936.34	公线	131.93	46	2285	0	1664.07	不受限	1650
7002	10kV科二线	眉山电力调度控制中心	科二线929开关	科王陡站	40000	座	495	8573.65	公线	153.26	31	2654.4	2515	1689.52	不受限	1650
7003	10kV五码线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV五码线944断路器	车东黑站	1712.05	座	106	1835.97	公线	210.45	14	182.2	0	1668.6	不受限	1650
7004	10kV鸭河线	蓬溪电力调度控制中心	鸭河线954开关	鹤鹅岗站	16000	座	400	6928.2	公线	263.85	66	4569.8	0	1665.58	不受限	1650
7005	10kV鼎鸡线	自贡电力调度控制中心	鼎鸡线926开关	鼎强站	31500	座	400	6928.2	公线	264.5	66	4581.2	0	1654.18	不受限	1650
7006	10kV鼎南线	蓬溪电力调度控制中心	鼎南线919开关	鼎园站	31500	座	300	5196.15	公线	172	57	2979	0	1697.53	不受限	1650
7007	10kV坪水二线大馈线	绵阳电力调度控制中心	坪水二线953开关	麻坪站	50000	座	553	9578.24	公线	344.68	62	5969.9	0	1692.69	不受限	1650
7008	10kV龙凤线大馈线	自贡电力调度控制中心	龙凤线955开关	城龙站	100300	座	415	7188.01	公线	216.11	57	4089.5	0	1660.91	不受限	1650
7009	10kV豆塘一线	宜宾电力调度控制中心	10kV_豆塘1开914开关	豆店站	20000	座	523	9058.83	公线	323	62	5594.3	0	1652.6	不受限	1650
7010	10kV青凤线	大英电力调度控制中心	大英线924开关	永乐	12600	座	355	6148.78	公线	188.53	53	3265.4	0	1653.62	不受限	1650
7011	10kV邓双线大馈线	自贡电力调度控制中心	邓双线924开关	邓关站	100300	座	336	5819.69	公线	143.91	43	2492.5	500	1663.25	不受限	1650
7012	10kV天投线	大英电力调度控制中心	天投线923开关	天投	18800	座	355	6148.78	公线	187.39	53	3245.6	0	1673.42	不受限	1650
7013	10kV联义线大馈线	安岳电力调度控制中心	联义线931开关	联策站	40000	座	405	7014.81	公线	266.51	68	4616	0	1697.33	不受限	1650
7014	10kV度鹿线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	度鹿线912开关	度坊站	10100	座	345	5975.58	公线	180.64	52	3128.6	0	1651.86	不受限	1650
7015	10kV狮武线大馈线	江油电力调度控制中心	狮武线903开关	大堡	120000	座	764	13232.87	公线	513.41	67	8892.3	0	1694	不受限	1650
7016	10kV东东线大馈线	自贡电力调度控制中心	东东线915开关	东华站	20160	座	380	6581.79	公线	206.48	54	3576.2	0	1699.23	不受限	1650
7017	10kV镇中线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	镇中线923开关	镇江站	100200	万	486	8417.27	公线	292.55	60	5067	0	1667.22	不受限	1650
7018	10kV道南线大馈线	江油电力调度控制中心	道南线912开关	道江站	16200	座	310	5369.38	公线	151.27	49	2620	0	1674.37	不受限	1650
7019	10kV泸沱线 918大馈线	泸州电力调度控制中心	泸沱线918开关	护龙	121500	座	406	7032.13	公线	154.27	38	2

7094	10kV桥镇一回大馈线	广安电力调度控制中心	桥镇二回912开关	王桥站	40000	架	350	6062.18	公线	187.46	54	3246.8	0	1602.94	不受限	1600
7095	10kV商花线1号馈线	广安电力调度控制中心	商花线15开关	商关站	11300	开	320	5562.56	公线	145.38	45	2517.9	824	1646.4	不受限	1600
7096	10kV鲁隋线	江苏电力调度控制中心	江苏电力调度控制中心	鲁隋站 963 开关	鲁商站	40000	架	是	400	6928.2	公线	81.06	20	1404	2500	1638.56	不受限	1600
7097	10kV卢马线941馈线	中江电力调度控制中心	卢马开关941开关	卢马站	开店站	12500	架	是	300	3464.1	公线	65.36	33	1132	0	1639.28	不受限	1600
7098	10kV新大线	成都配调	新大线922开关	新望	192000	架	是	473	8192.6	公线	284.16	60	4921.7	0	1632.38	不受限	1600
7099	10kV孤石路大馈线	金堂电力调度控制中心	孤石路912	三溪	10000	架	是	500	8660.25	公线	290.51	58	5031.6	250	1646.6	不受限	1600
7100	10kV土洞路大馈线	成都配调	土洞线916开关	土桥	153000	开	是	473	8192.6	公线	311.64	70	5744	0	1629.34	不受限	1600
7101	10kV郭三一线	大邑电力调度控制中心	郭三一线933开关	大树	120000	架	是	500	8660.25	公线	356.12	71	6168	0	1626.22	不受限	1600
7102	10kV沉伍线	新都电力调度控制中心	沉伍线925开关	沉城	126000	架	是	505	8746.86	公线	281.99	56	4884	486	1627.49	不受限	1600
7103	10kV石东线	新都电力调度控制中心	石东线926开关	石城	126000	架	是	500	8660.25	公线	386.54	64	6694.8	0	1619.04	不受限	1600
7104	10kV郫东一路	新都电力调度控制中心	郫东一路931开关	友好	10000	架	是	180	3117.69	公线	50.87	28	881.1	0	1613.05	不受限	1600
7105	10kV铜厢线	广汉电力调度控制中心	铜厢线917开关	韩式开站	100000	架	是	433	7499.78	公线	297.07	69	5145.2	0	1604.6	不受限	1600
7106	10kV石互线	内江电力调度控制中心	石互线912开关	石子站	12600	开	是	366	6339.31	公线	191.43	52	3315.6	760	1629.78	不受限	1600
7107	10kV清开六线大馈线	新津电力调度控制中心	清开八线949开关	清蓝	163000	架	是	507	8781.5	公线	310.73	61	5381.8	0	1643.4	不受限	1600
7108	10kV芹蒲线	彭州电力调度控制中心	芹蒲线910开关	杜丹	80000	架	是	600	10392.3	公线	446.19	74	7728	0	1625.07	不受限	1600
7109	10kV旅移线	简阳电力调度控制中心	旅移线925开关	解放	131300	架	是	200	3464.1	专线	65.36	33	1132	0.0001	1639.28	不受限	1600
7110	10kV阳滨二线	仁寿电力调度控制中心	阳滨二线927开关	马鞍山站	100000	架	是	453	7846.19	公线	267.77	59	4637.7	0	1639.25	不受限	1600
7111	10kV卫财线	温江电力调度控制中心	卫财线923开关	35kV太平变	20000	开	是	200	3464.1	公线	87.07	44	1508	0	1609.69	不受限	1600
7112	10kV汉鱼线	简阳电力调度控制中心	汉鱼线923开关	35kV汉阳站	20000	架	是	283	4901.7	公线	133.59	47	2313.8	0	1607.56	不受限	1600
7113	10kV邵中路大馈线	蒲华电力调度控制中心	邵华路916开关	邵新站	100000	架	是	600	10392.3	公线	385.08	64	6659.4	0	1644.24	不受限	1600
7114	10kV南开一线	威远电力调度控制中心	威开一线962开关	威远站	113000	架	是	600	10392.3	公线	385.29	64	6673.2	0	1640.64	不受限	1600
7115	10kV燕关线	旺苍电力调度控制中心	燕关线913开关	35kV燕子站	6300	开	200	3464.1	公线	85.87	43	1483.8	0	1633.89	不受限	1600
7116	10kV大屏线大馈线	大邑电力调度控制中心	大屏线906开关	大程	63000	架	是	600	10392.3	公线	445.01	74	7702.6	0	1645.47	不受限	1600
7117	10kV中和线大馈线	揭中电力调度控制中心	中和线919开关	揭中站	126000	开	是	552	9560.92	公线	401.71	73	6957.6	0	1647.23	不受限	1600
7118	10kV梅阳线	简阳电力调度控制中心	梅阳线919开关	梅洲站	126000	架	是	680	11777.95	公线	449.43	66	7784.1	0	1648.26	不受限	1600
7119	10kV墨玉一路大馈线	大邑电力调度控制中心	墨玉一路918开关	墨湖	63000	架	是	600	10392.3	专线	444.92	74	7706.1	0	1646.97	不受限	1600
7120	10kV城阳线	仪陇电力调度控制中心	城阳线922开关	金城站(在建)	8000	架	是	323	5594.52	公线	164.55	51	2850	0	1625.62	不受限	1600
7121	10kV望坝线	仁寿电力调度控制中心	10kV望坝线911	望京站	10000	架	是	200	3464.1	公线	87.15	44	1509.4	0	1625.07	不受限	1600
7122	10kV坪下线大馈线	东坡蔬菜自动县电力调度控制中心	10kV坪下线914开关	得望坪站	6350	开	165	2857.88	公线	43.46	26	752.7	200	1619.39	不受限	1600
7123	10kV旺月线911大馈线	彭州电力调度控制中心	10kV旺月线911开关	旺虎线	4000	开	120	2078.46	公线	13.91	12	240.9	0	1629.71	不受限	1600
7124	10kV巨鼎线大馈线	蒲华电力调度控制中心	10kV巨鼎线914开关	巨城站	4000	开	120	2078.46	公线	15.29	13	264.9	0	1625.71	不受限	1600
7125	10kV新园一线	荣经电力调度控制中心	新园二线923开关	新坪站	20000	开	400	6928.2	公线	267.26	67	4629	0	1606.38	不受限	1600
7126	10kV青关线380馈线	洪雅电力调度控制中心	青关线382开关	青山站	100700	开	200	3464.1	公线	67.11	34	1162.4	0	1626.32	不受限	1600
7127	10kV沁凤线	平昌电力调度控制中心	10kV沁凤线922	沁动站	13000	开	200	3464.1	公线	87.07	44	1508	0	1609.69	不受限	1600
7128	10kV石凯线（石板堰站）	蒲江电力调度控制中心	10kV石凯线916	石板堰站	71500	开	377	6529.83	公线	245.27	65	4248	0	1626.85	不受限	1600
7129	10kV云七线至1#断路器	蒲华电力调度控制中心	云七线961开关	天宝动站	5000	开	255	4416.73	公线	116.14	53	2358	0	1617.06	不受限	1600
7130	10kV龙两线	蒲华电力调度控制中心	10kV龙两线914开关	龙凤站	100400	架	335	5802.37	公线	128.65	38	2228.3	800	1613.6	不受限	1600
7131	10kV城白线大馈线	蒲华电力调度控制中心	10kV城白线913开关	（越西县境内）城关镇	50000	开	220	3810.51	公线	104.29	47	1806.1	0	1623.16	不受限	1600
7132	10kV团结线	巴州电力调度控制中心	10kV团结线956	团江站	16300	开	380	6581.79	公线	247	65	4278	0	1645.61	不受限	1600
7133	10kV简四线	简阳电力调度控制中心	简四线917开关	黄家坝站	126700	架	是	599	10374.38	公线	385.46	64	6676.1	0	1623.88	不受限	1600
7134	10kV船闸线大馈线	金牛电力调度控制中心	10kV船闸线936开关	船城站	100000	架	是	500	8660.25	公线	303.15	61	5518.6	2630	1645.62	不受限	1600
7135	10kV船安线大馈线	金牛电力调度控制中心	10kV船安线933开关	船城站	100000	架	是	380	6581.79	公线	249.12	66	4314.8	0	1608.81	不受限	1600
7136	10kV雨南一线	新都电力调度控制中心	雨南一线934开关	蟠溪站	80160	架	是	552	9560.92	公线	348.04	63	6028.1	0	1620.64	不受限	1600
7137	10kV锦川线	大邑电力调度控制中心	锦川线912开关	锦盛	20065	架	是	403	6928.2	公线	220.76	55	3824.6	100	1636.58	不受限	1600
7138	10kV金龙线	大英电力调度控制中心	金龙线914开关	龙庙	12600	架	是	310	5369.36	公线	153.75	50	2663	0	1632.49	不受限	1600
7139	10kV九永线大馈线	仁寿电力调度控制中心	九永线904开关	大成	120000	架	是	424	7343.6	公线	245.31	58	4248.8	0	1626.32	不受限	1600
7140	10kV万前线大馈线	江油电力调度控制中心	170	万寺站	40000	架	是	480	8313.84	公线	290.86	61	5037.7	0	1613.37	不受限	1600
7141	10kV玉工线大馈线	安州电力调度控制中心	玉工线914开关	玉林站	5000	开	300	5196.15	公线	177.31	59	3071	0	1605.53	不受限	1600
7142	10kV云凤线大馈线	云凤电力调度控制中心	云凤线937开关	北云站	50000	开	569	9855.37	公用	417.76	73	7235.6	0	1634.23	不受限	1600
7143	10kV柱都线大馈线	北川电力调度控制中心	柱都线913开关	柱都站	8000	开	200	3464.1	公用	86.26	43	1494	0	1623.69	不受限	1600
7144	10kV龙兴线大馈线	蒲华电力调度控制中心	龙兴线916开关	龙兴站	12600	架	是	200	3464.1	公用	87.41	44	1514	0	1603.69	不受限	1600
7145	10kV保金线	自贡电力调度控制中心	保金线924开关	自华站	12800	开	300	5196.15	专线	176.62	59	3059	0	1617.53	不受限	1600
7146	10kV双银线	新都电力调度控制中心	双银线924开关	双搬站	80160	开	300	5196.15	公线	177.22	59	3069.4	0	1607.13	不受限	1600
7147	10kV四开二线大馈线	自贡电力调度控制中心	四开二线936开关	王家站	163500	架	是	360	6225.38	公线	194.6	54	3343.5	0	1617.8	不受限	1600
7148	10kV椒雅线	新都电力调度控制中心	10kV.椒雅线912开关	椒雅站	5000	架	是	265	4589.93	公线	118.96	45	2060.4	0	1611.54	不受限	1600
7149	10kV前井线	古蔺电力调度控制中心	前井线914开关	许坪	100000	架	是	423	7326.57	公线	245.52	58	4250	200	1611.26	受限	1600
7150	10kV卡托一线	广元电力调度控制中心	卡托一线936开关	卡西站	163500	架	是	403	6980.16	公线	268.94	67	4658.1	0	1634.04	不受限	1600
7151	10kV林滩线	广元电力调度控制中心	林滩线913开关	35kV柏林站	6300	开	150	2598.08	公线	40.46	27	700.8	0	1637.47	不受限	1600
7152	10kV牛工线	古蔺电力调度控制中心	10kV牛工线913开关	文井	20000	架	是	308	5334.72	公线	153.5	50	2658.7	0	1619.08	不受限	1600
7153	10kV韩城线	达县电力调度控制中心	10kV.韩城七线961开关	韩柳堰站	80000	架	是	500	8660.25	公线	306.22	61	5303.7	0	1624.5	不受限	1600
7154	10kV明研南线	攀枝花电力调度控制中心	明研南线924开关	明研岸站	12500	架	是	350	6062.18	公线	221.87	63	3842.8	0	1613.16	不受限	1600
7155	10kV文星线	蓬溪电力调度控制中心	文星线911开关	文井	12600	架	是	200	3464.1	公线	66.58	33	1153.2	0	1618.08	不受限	1600
7156	10kV下高二线	广元电力调度控制中心	下高二线925开关	下西站	100000	架	是	453	7846.19	公线	314.65	69	5449.7	0	1611.87	不受限	1600
7157	10kV仲分线	蓬溪电力调度控制中心	仲分线914开关	大桥	10000	架	是	275	4763.14	公线	127.27	46	2204.4	0	1606.11	不受限	1600
7158	10kV仲中线	蓬溪电力调度控制中心	仲中线915开关	大桥	10000	架	是	300	5196.15	公线	147.31	49	2551.4	0	1605.52	不受限	1600
7159	10kV团楠线 924大馈线	泸州电力调度控制中心	团楠线924开关	团平	126000	架	是	482	8348.48	公线	292.63	61	5068.3	0	1610.48	不受限	1600
7160	10kV白六一线	泸州电力调度控制中心	白六一线936开关	红三国站	100000	架	是	495	8573.65	公线	302.72	61	5243.1	0	1611.82	不受限	1600
7161	10kV龙老线	龙马电力调度控制中心	龙老线974开关	龙易站	31500	架	是	495	8573.65	公线	301.45	61	5221.1	0	1637.82	不受限	1600
7162	10kV城花线	龙马电力调度控制中心	城花线954开关	城龙站	31500	架	是	300	5196.15	公线	176.15	59	3051	0	1625.53	不受限	1600
7163	10kV龙凤线 913大馈线	泸州电力调度控制中心	龙凤线913	龙鹰	36000	架	是	423	7326.57	公线	238.45	58	4130	100	1611.26	不受限	1600
7164	10kV铜开线	洪雅电力调度控制中心	铜开线923开关	铜花站	82000	架	是	495	8573.65	专线	351.13	71	6081.6	0	1634.69	不受限	1600
7165	10kV铜南线	仁和电力调度控制中心	铜南线909开关	上棋桥站	50000	架	是	400	6928.2	公线	264.82	66	4585.7	0	1647.68	不受限	1600
7166	10kV三双线912大馈线	古蔺电力调度控制中心	10kV三双线912开关	永古	20000	架	是	308	5334.72	公线	151.21	49	2619	0	1648.78	受限	1600
7167	10kV温沙线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	温沙线991开关	温就站	1600	开	100	1732.05	公线	0	12	172.2	0	1558.84	不受限	1558.84
7168	10kV温就线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孙线912开关	甘孙河站	6300	开	100	1732.05	公线	0	12	172.2	0	1558.84	不受限	1558.84
7169	10kV茶院线 923大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	茶院线923开关	姚茶站	80000	开	100	1732.05	公线	0	15	172.2	0	1558.84	不受限	1558
7170	10kV茶河东线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	茶河东线916开关	雅茶站	108000	开	100	1732.05	公线	204.56	13	172.2	0	1558.64	不受限	1558
7171	10kV子甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子甲线913开关	子甲站	6300	开	100	1732.05	公线	374.47	12	172.2	0	172.2	不受限	1556.6
7172	10kV白马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	其塔线917开关	其谷站	50000	开	100	1732.05	公线	224.99	16	172.2	1.25	1554.6	不受限	1554.6
7173	10kV瓦木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	瓦木线911开关	瓦日站	2500	开	100	1732.05	公线	592.55	45	172.2	0	1554.64	不受限	1554
7174	10kV雅党线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雅党线912开关	雅雅站	13000	开	100	1732.05	公线	0	16	173.2	0	1558.84	不受限	1550
7175	10kV北木线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	北木线924和珠路	北门站	120000	架	114.2	1978	公线	0	15	192.2	0	1582.4	不受限	1550
7176	10kV甘前线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘前线951开关	甘孜电站	1600	开	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7177	10kV甘孜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘孜线953开关	甘孜站	1600	开	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7178	10kV东广线	自贡电力调度控制中心	东广线903开关	东望站	31500	架	255	4416.73	公线	112.84	44	1953	0	1610.53	不受限	1550
7179	10kV大古线	蒲溪电力调度控制中心	大古线912开关	大石	163500	架	是	377	6529.83	公线	212.11	56	3673.7	0	1550.16	不受限	1550
7180	10kV石铜线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	石铜线914开关	石塞站	40000	开	100	1732.05	公线	0	15	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7181	10kV定新线 922大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	定新线922开关	城定站	30000	开	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7182	10kV城阳线	古蔺电力调度控制中心	城阳线921开关	城安	40000	架	489	8469.73	公线	299.11	61	5180.5	0	1599.28	不受限	1550
7183	10kV甲王线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲王线914开关	甲洛站	9150	开	100	1732.05	公线	0	15	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7184	10kV平二线	广元电力调度控制中心	平二线936开关	南坪站	80000	开	453	7846.19	公线	318.18	70	5510.8	0	1550.77	不受限	1550
7185	10kV三平线	广元电力调度控制中心	三平线917开关	35kV王家站	6300	开	200	3464.1	公线	89.45	45	1549.2	0	1568.49	不受限	1550
7186	10kV沙陈线 914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙陈线914开关	沙堡站	1250	开	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7187	10kV三得线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	三得线911开关	扬松站	2500	开	100	1732.05	公线	0	11	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7188	10kV东公线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东公线953开关	东易站	31500	架	495	8573.65	公线	306	62	5299.8	0	1559.02	不受限	1550
7189	10kV渡明线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV.渡明线922开关	渡净站	11300	开	220	3810.51	公线	107.62	49	1864	0	1615.46	不受限	1550
7190	10kV新安线 915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新安线915开关	安乐溪站	2500	架	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7191	10kV韩两线	广元电力调度控制中心	韩两线955开关	韩两坪站	50000	架	300	5196.15	公线	149.33	50	2588.4	0	1570.52	不受限	1550
7192	10kV岸新线 917大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岸新线917开关	岸侧站	81000	架	100	1732.05	公线	187.55	14	3248.4	0	1558.84	不受限	1550
7193	10kV新甲线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新甲线951开关	新区临时站	315	开	100	1732.05	公线	477.54	12	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7194	10kV谷扬线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	谷扬线952开关	拉波站	6300	开	100	1732.05	公线	0	15	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7195	10kV邓海线	仁和电力调度控制中心	邓海线970开关	邓隆站	40000	开	300	5196.15	公线	180.32	60	3123.3	0	1553.33	不受限	1550
7196	10kV拉祖线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	拉祖线915开关	拉祝站	6300	开	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7197	10kV川甲线 911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	川甲线911开关	甲龙站	6300	开	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7198	10kV柯自线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	柯自线913开关	柯拉站	11000	开	100	1732.05	公线	0	15	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7199	10kV沙马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙马线915开关	沙德站	6300	开	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7200	10kV牙江线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	牙江线913开关	牙农河站	6300	开	100	1732.05	公线	0	13	373.6	0	1558.84	不受限	1550
7201	10kV道柏线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	道柏线914开关	道亭站	100000	开	100	1732.05	公线	0	22	373.6	0	1558.84	不受限	1550
7202	10kV雪德线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雪德线922开关	雪德站	20000	开	100	1732.05	公线	404.16	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7203	10kV燕禹线 914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	燕禹线924开关	鹿鹭道站	13000	开	100	1732.05	公线	0	13	172.9	0	1558.84	不受限	1550
7204	10kV燕龙线 912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	燕龙线912开关	鹏鹭双站	13000	开	100	1732.05	公线	0	12	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7205	10kV洪梅线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洪梅线912开关	洪塔站	80000	开	100	1732.05	公线	0	16	0.13	0	1558.84	不受限	1550
7206	10kV洛雨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洛雨线917开关	洛塔站	80000	开	100	1732.05	公线	0	14	0.16	0	1558.84	不受限	1550
7207	10kV雅雨线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雅雨线911开关	雅塔站	80000	开	100	1732.05	公线	0	15	0.16	0	1558.84	不受限	1550
7208	10kV岩平线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	岩平线912开关	岩嘎山站	17150	开	100	1732.05	公线	96.8	22	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7209	10kV邪口线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邪口线911开关	新城站	40000	开	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7210	10kV西北线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西北线913开关	东旭西站	15000	开	100	1732.05	公线	0	16	172.9	0	1558.84	不受限	1550
7211	10kV大邪线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大邪线912开关	大河流站	9150	开	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7212	10kV大邪线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大邪线914开关	大河流站	9150	开	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7213	10kV查摆线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查摆线918开关	查格里拉站	40200	开	100	1732.05	公线	227.71	13	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7214	10kV东同线 914大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东同线914开关	东马站	40000	开	100	1732.05	公线	0	12	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7215	10kV巴色线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV巴色线914开关	色龙站	25000	开	100	1732.05	公线	171.13	10	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7216	10kV格恩线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	格恩线911开关	格子坪站	100000	开	100	1732.05	公线	0	10	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7217	10kV子孤线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子孤线912开关	子孤站	6300	开	100	1732.05	公线	112.56	11	172.2	0	1554.6	不受限	1550
7218	10kV河东线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	河东线917开关	河口站	6300	开	250	4330.13	公线	109.01	44	1888.1	0	1576	不受限	1550
7219	10kV新拉线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新拉线925开关	新龙站	60000	开	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7220	10kV桃河线912大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	桃河线912开关	桃子岸站	10000	开	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7221	10kV东同线 911大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东同线911开关	东谷站	43850	开	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7222	10kV茶炼线 919大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	茶炼线919开关	茶马站	40000	开	100	1732.05	公线	0	15	172.6	0	1558.84	不受限	1550
7223	10kV饶洛线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	饶洛线916开关	饶鲁站	4000	开	100	1732.05	公线	0	11	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7224	10kV东区线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东区线913开关	东德站	51250	开	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7225	10kV古道线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	古道线961开关	古通	126000	架	489	8469.73	公线	299.02	61	5180	0	1565.78	不受限	1550
7226	10kV朱马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	朱马线911开关	朱德站	51250	开	100	1732.05	公线	0	15	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7227	10kV色双线 915大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	色双线915开关	色达站	50000	开	100	1732.05	公线	0	16	172.2	0	1558.84	不受限	1550
7228	10kV郭马线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	郭马线911开关	郭龙站	14000	开	100	1732.05	公线	0	12	172.

7309	10kV 东旁线	基建电力调度控制中心	东旁线952 开关	东风站	40000	座	400	6928.2	公线	228.01	57	3049.2	0	1593.36	不变电	1550
7310	10kV北二线1线无锡线	武胜电力调度控制中心	北二线951 开关	在岸站	10000	座	380	6581.79	公线	202.6	53	3539	200	1536.41	不变电	1550
7311	10kV官胜线	广安电力调度控制中心	官胜线918 开关	官盛站	175680	座	437	7569.06	公线	259.24	59	4490	0	1565.25	不变电	1550
7312	10kV官天线	广安电力调度控制中心	官天线915 开关	官盛站	175680	座	486	8417.77	公线	298.78	61	5174	0	1560.22	不变电	1550
7313	10kV蒲金线	江安电力调度控制中心	蒲金线606 开关	蒲溪周边	12000	台	200	3464.1	公用	88.14	44	1526.5	0	1591.19	不变电	1550
7314	10kV西蓝二回大1线线	广安电力调度控制中心	西蓝二回927开关	西蓝站	160200	台	400	6928.2	专线	269.49	67	4667.8	0	1567.78	不变电	1550
7315	10kV双明线大1线线	广安电力调度控制中心	双明线997开关	赵坝站	80000	座	500	8660.25	公线	309.3	62	5357	0	1571.2	不变电	1550
7316	10kV兴锦线大1线线	蓬东电力调度控制中心	兴锦线911开关	兴仁站	9450	座	291	5040.27	公线	152.15	52	2635.2	315	1586.04	不变电	1550
7317	10kV兴护线大1线线	蓬东电力调度控制中心	兴护线924开关	兴仁站	9450	座	295	5109.55	公线	131.73	45	2281.6	250	1556.04	不变电	1550
7318	10kV大峰线	蓬东电力调度控制中心	10kV大峰线3于东开关	大磨站	17500	台	170	2944.43	公线	51.84	30	897.9	200	1552.14	不变电	1550
7319	10kV石河线914	乐至电力调度控制中心	10kV石河线914开关	石佛站	12600	台	180	3117.69	公线	70.74	39	1225.2	0	1580.72	不变电	1550
7320	10kV月龙一二线	乐至电力调度控制中心	10kV月龙二线922开关	自安站	11300	座	285	4938.34	公线	136.69	48	2367.4	0	1581.87	不变电	1550
7321	10kV村医线	成都配调	村医线925	新一村	2*150000	座	473	8192.6	公线	287.84	61	4985.4	0	1568.68	不变电	1550
7322	10kV南协线	安岳电力调度控制中心	10kV南协线912开关	成山站	16300	座	220	3810.51	公线	86.51	39	1498.4	0	1550.01	不变电	1550
7323	10kV 官天线	成都配调	官天线914	新市	2*50000	座	473	8192.6	公线	288.7	61	4965.4	0	1568.48	不变电	1550
7324	10kV西兴线	通川电力调度控制中心	西兴线912开关	城西站	82000	座	300	5196.15	公线	149.68	50	2592.5	0	1564.42	不变电	1550
7325	10kV望蓉路专线	成都配调	望蓉路909	陈花园	2*63000	座	473	8192.6	公线	288.29	61	4993.2	0	1560.88	不变电	1550
7326	10kV 陈齐线	成都配调	陈齐线947	山王庙	2*50000	座	473	8192.6	专线	317.41	73	5846	0	1529.34	不变电	1500
7327	10kV 视居线	仁寿电力调度控制中心	视居线978开关	视居站	100000	台	495	8573.65	专线	357.38	72	6189.8	0	1526.49	不变电	1500
7328	10kV 丰视线	仁寿电力调度控制中心	丰视线955开关	丰盛站	100000	台	167	2892.52	专线	61.17	37	1059.5	0	1543.77	不变电	1500
7329	10kV 宁南二线	蓬江电力调度控制中心	10kV宁南二线916开关	城中站	82000	座	480	8313.84	公线	262.47	55	4546	585	1520.07	不变电	1500
7330	10kV 水顺线914大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV 水顺线914 开关	水滔站	20000	座	330	5715.77	公用	166.88	51	2890.3	160	1522.32	不变电	1500
7331	10kV兴竹线 914大馈线	蓬东电力调度控制中心	兴竹线914开关	乔山	30200	座	252	4364.57	公线	113.57	45	1967.1	0	1524.72	不变电	1500
7332	10kV岳东线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV岳东线921 开关	岳阳站	90000	座	521.26	9028.49	公线	328.35	63	5687.1	0	1535.69	不变电	1500
7333	10kV 柳代线	成都配调	柳代线928	柳黄站	2*160000	座	409	7084.09	公线	279.01	68	4848	0	1527.68	不变电	1500
7334	10kV 芭蕉线	蓬溪电力调度控制中心	10kV 芭蕉线912 开关	铁索	540000	座	335	5802.37	公线	214.93	64	3722.8	0	1499.53	不变电	1500
7335	10kV 柜工东线	仁寿电力调度控制中心	柜工东线956开关	柳龙站	100000	座	535	9266.47	公线	339.46	63	5879.5	0	1533.68	不变电	1500
7336	10kV 青上线	仁寿电力调度控制中心	青上线923开关	青龙站	100000	座	335	5802.37	公线	207.75	62	3598.2	75	1548.93	不变电	1500
7337	10kV乐永线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐永线955开关	乐善站	20000	台	222.75	3858.14	公线	113.12	51	1959.3	0	1513.03	不变电	1500
7338	10kV宋铁线大馈线	广安电力调度控制中心	宋铁线959开关	宋家隆站	180000	台	100	1732.05	专线	1.2	1	20.7	0	1538.15	不变电	1500
7339	10kV 隆文线	仁寿电力调度控制中心	隆文线953开关	牛桥	360000	台	875	15155.44	专线	4.63	80	1429.1	0	1510.8	不变电	1500
7340	10kV 简视线	宜宾电力调度控制中心	简视线661开关	简视站	40000	台	300	5196.15	公线	182.82	61	3166.4	0	1510.13	不变电	1500
7341	10kV 新天线	宜宾电力调度控制中心	新天线965开关	新泉站	60000	台	430	7447.82	公线	256.81	60	4448	0	1525.76	不变电	1500
7342	10kV宋尚线大馈线	宜宾电力调度控制中心	宋尚线974开关	宋家隆站	100000	座	220	3810.51	公线	88.29	40	1529.1	0	1519.31	不变电	1500
7343	10kV 红旭线线大馈线	并研电力调度控制中心	石旭线线922开关	石家铺站	100000	座	553	9578.24	公线	354.79	64	6145	0	1517.59	不变电	1500
7344	10kV 龙电线	仁寿电力调度控制中心	龙龙线913	龙卡站	10000	座	380	6581.79	公线	253.24	67	4388.2	0	1517.41	不变电	1500
7345	10kV 柏龙线	仁寿电力调度控制中心	柏龙线975开关	柏盛站	100000	台	430	7447.82	公线	298.13	69	5163.6	0	1539.44	不变电	1500
7346	10kV 田茅二线	成都配调	茅二线开关 915	田凤	2*63000	座	473	8192.6	公线	317.07	73	5838.1	0	1535.34	不变电	1500
7347	10kV简锦线大馈线	邛崃电力调度控制中心	简锦线922	简锦	6300	座	300	5196.15	公线	151.04	50	2616	0	1540.92	不变电	1500
7348	10kV华场线	成都配调	华场线934	金沙	2*63000	座	338	5854.33	公线	181.58	54	3145	0	1538.46	不变电	1500
7349	10kV樱明线	青白江电力调度控制中心	樱明线925开关	幼稚	2*63000	座	600	10392.3	公线	407.12	68	7053.1	800	1501.77	不变电	1500
7350	10kV照明一线	蓬溪电力调度控制中心	照明一线934开关	舒坝	189000	台	505	8746.86	公线	365.82	72	6336	0	1536.17	不变电	1500
7351	10kV 普晋线	蓬溪电力调度控制中心	普晋线909开关	普河	100000	台	407	6928.2	公线	256.81	62	4691.2	0	1544.18	不变电	1500
7352	10kV 普西一线	蓬溪电力调度控制中心	普西一线944开关	团结	163800	台	507	8781.5	公线	366.91	72	6354.8	0	1548.45	不变电	1500
7353	10kV 川南一路	眉山电力调度控制中心	白南一路959开关	null	80000	座	400	6928.2	公用	231.72	58	4013.4	0	1529.16	不变电	1500
7354	10kV 新天线	眉山电力调度控制中心	新天线965开关	柳竹站	100000	座	380	6581.79	公线	380.72	65	6594.1	0	1525.76	不变电	1500
7355	10kV江虾一线	简阳电力调度控制中心	江虾一线925开关	江南	105000	座	600	10392.3	公线	335.54	56	5811.6	1000	1502.24	不变电	1500
7356	10kV 青安一线	眉山电力调度控制中心	青安一回 913 开关	青山路	80000	座	481	8331.16	公线	297.81	62	5158.1	0	1506.83	不变电	1500
7357	10kV 天星路	眉山电力调度控制中心	天星线913开关	天彭	153000	座	400	6928.2	公线	254.85	64	4414	315	1506.38	不变电	1500
7358	10kV 六青路	仁寿电力调度控制中心	六青路903开关	六院站	26000	座	484	8383.13	公线	309.52	64	5360.9	660	1523.92	不变电	1500
7359	10kV明胜线	简阳电力调度控制中心	明胜线941开关	35kV明胜站	6300	座	264	4572.61	公线	150.31	57	2603.3	0	1512.05	不变电	1500
7360	10kV姚柳线	简阳电力调度控制中心	姚柳线915开关	35kV姚家站	20000	座	228	3949.08	公线	94.92	42	1644	0	1515.26	不变电	1500
7361	10kV 较长线915线路	眉东电力调度控制中心	较长线915开关	较架周边	14300	座	100	1732.05	专线	0.93	1	16.1	0	1542.74	不变电	1500
7362	10kV 草环线	东坡电力调度控制中心	草环线912开关	35kV草易站	22300	座	200	3464.1	公线	91.18	46	1579.3	0	1538.39	不变电	1500
7363	10kV团眼网线	青江电力调度控制中心	团眼网线924开关	团结站	100000	座	482	8348.48	专线	346.46	72	6000.7	0	1512.93	不变电	1500
7364	10kV 团石路大馈线	蓬中电力调度控制中心	团石路924开关	新阳站	100000	台	600	10392.3	公线	451.8	75	7825.2	0	1527.87	不变电	1500
7365	10kV 八斤一线	青白江电力调度控制中心	八斤一线935开关	八斤站	80000	座	300	5196.15	公线	115.29	38	1996.8	630	1530.12	不变电	1500
7366	10kV 林明线	蓬山电力调度控制中心	林明线912开关	花林站	50000	座	200	3464.1	公线	69.56	35	1204.8	50	1516.48	不变电	1500
7367	10kV 团石线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	团石线929开关	团溪站	20000	台	205	3550.7	公线	76.31	37	1230	0	1550.56	不变电	1500
7368	10kV 东平二线大馈线	蓬东电力调度控制中心	东平Ⅱ回915开关	龙源站	126000	座	553	9578.24	公线	308.52	56	5343.6	800	1518.99	不变电	1500
7369	10kV 城清一线大馈线	蓬安电力调度控制中心	城清Ⅰ线961开关	城南动(蓬安)	113000	台	552	9560.92	公线	408.88	74	7081.8	0	1523.03	不变电	1500
7370	10kV 特岗线大馈线	蓬安电力调度控制中心	特岗线934开关	柱子站	100000	台	433	7499.78	公线	320.8	69	5209.9	0	1539.9	不变电	1500
7371	10kV 荆邻线大馈线	南充电力调度控制中心	荆邻线914开关	荆邻变	160000	座	553	9578.24	公线	354.21	64	6135	0	1527.59	不变电	1500
7372	10kV 梅西二线	西充电力调度控制中心	梅西二线974开关	梅桥周动	80000	座	964	16696.97	公线	618.13	64	10706	1125	1526.58	不变电	1500
7373	10kV川江线961大馈线	蓬中电力调度控制中心	川江线961开关	白马站	31300	座	150	2598.08	公线	45.73	30	792	0	1542.27	不变电	1500
7374	10kV 旺东线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	10kV旺东线913开关	旺坡站	4000	座	120	2078.46	公线	20.2	17	349.9	0	1520.71	不变电	1500
7375	10kV 大田线	遂山镇蓬溪电力调度控制中心	大田线961开关	大田站	10300	座	292	5057.59	公线	145.52	50	2520.4	0	1525.67	不变电	1500
7376	10kV 用新线	平昌电力调度控制中心	10kV用新线914	用新站	15000	台	200	3464.1	公线	92.22	46	1597.2	0	1520.49	不变电	1500
7377	10kV 河大线	南部电力调度控制中心	10kV河大线911	河东站(南部)	14300	台	218	3775.87	公线	106.86	49	1850.9	0	1547.18	不变电	1500
7378	10kV 遂南线	遂山镇蓬溪电力调度控制中心	遂南线853	遂山站	50000	台	522	9041.31	公线	381.85	73	6613.7	0	1513.46	不变电	1500
7379	10kV印南线 911大馈线	会东电力调度控制中心	10kV松南线911 开关	会东松坪站	5000	台	320	5542.56	公线	199.48	62	3455	0	1533.1	不变电	1500
7380	10kV 东营一线	巴州电力调度控制中心	10kV东营一线 967	新龙站	120000	座	200	3464.1	公线	91.7	46	1588.3	0	1529.38	不变电	1500
7381	10kV 营隆一线	巴州电力调度控制中心	10kV营隆一线 965	营天站	100000	座	525	9093.27	公线	384.96	73	6667.5	0	1516.44	不变电	1500
7382	10kV 红龙一线 912 大馈线	会东电力调度控制中心	10kV红龙一线 912 开关	红龙站	81500	座	420	7274.61	公线	291.25	69	5044.5	0	1502.65	不变电	1500
7383	10kV 立白线大馈线	会东电力调度控制中心	10kV 立白线911 开关	大立站	12600	座	335	5802.37	公线	184.1	55	3188.612	525	1536.368	不变电	1500
7384	10kV 三田 II 回	巴州电力调度控制中心	10kV 三田 II 回915	玉堂站	63000	座	380	6581.79	公线	254.67	67	4410.9	0	1512.71	不变电	1500
7385	10kV 江福线	仪陵电力调度控制中心	江福线913开关	江河站(仪陵)	30000	座	377	6529.83	公线	213.88	57	3704.4	0	1519.46	不变电	1500
7386	10kV 江河线	仪陵电力调度控制中心	江河线915开关	江河站(仪陵)	30000	座	377	6529.83	公线	251.71	67	4359.6	0	1517.25	不变电	1500
7387	10kV 黎渠线大馈线	仪陵电力调度控制中心	黎渠线923开关	新渠站	100000	台	220	3810.51	公线	109.17	50	1890.8	0	1538.66	不变电	1500
7388	10kV铁明线大馈线	南部电力调度控制中心	铁明线915开关	新华站	40000	座	327	5027.91	公线	312.84	63	5764.8	0	1537.53	不变电	1500
7389	10kV 柴福线	南部电力调度控制中心	10kV 柴福线922开关	柴业站	6300	座	375	6495.19	公线	210.87	56	3652.3	0	1543.85	不变电	1500
7390	10kV 官东线	宜宾电力调度控制中心	官东线925开关	官庆站	20000	台	275	4763.14	公线	133.07	48	2304.8	0	1505.71	不变电	1500
7391	10kV官福线大馈线	江油电力调度控制中心	官福线913开关	官渡站	10000	座	180	3117.69	公线	44.08	24	763.4	200	1530.75	不变电	1500
7392	10kV官福线大馈线	江油电力调度控制中心	官福线915开关	官渡站	10000	座	180	3117.69	公线	57	32	987.3	0	1526.85	不变电	1500
7393	10kV 都胡线	大竹电力调度控制中心	都胡线955开关	清某	100000	台	240	4156.92	公线	127.81	53	2213.8	0	1527.63	不变电	1500
7394	10kV 二鹰线	大竹电力调度控制中心	二鹰线922开关	二鹰站	31500	台	180	3117.69	公用	74.62	41	1292.4	0	1513.52	不变电	1500
7395	10kV 玉田线	大竹电力调度控制中心	玉田线913开关	玉峰	18800	座	240	4156.92	公线	102.9	43	1782.2	0	1543.34	不变电	1500
7396	10kV 祥顺线 691 大馈线	泸州电力调度控制中心	祥顺线982开关	新房子	141000	座	406	7032.13	公线	236.76	58	4100.4	0	1525.1	不变电	1500
7397	10kV燕涵线大馈线	自贡电力调度控制中心	燕涵线913开关	燕子山站	80300	座	380	6581.79	公线	216.58	57	3751.2	0	1514.23	不变电	1500
7398	10kV 安隆线	阿坝电力调度控制中心	安隆线914开关	安罗站	6400	台	220	3810.51	公线	110.57	50	1915	0	1514.46	不变电	1500
7399	10kV泸古线 967大馈线	泸州电力调度控制中心	泸古线967	泸龙	40000	座	406	7032.13	公线	178.62	44	3093.7	1000	1532	不变电	1500
7400	10kV 下乡线	自贡电力调度控制中心	下乡线951开关	下新站	3150	台	150	2598.08	公线	45.55	30	789	0	1549.27	不变电	1500
7401	10kV泸叶线 929大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV泸叶线929开关	兴隆	146000	座	463	8019.4	公线	329.74	71	5711.3	0	1530.36	不变电	1500
7402	10kV 东印线	阿坝电力调度控制中心	东印线959开关	查尔玛站	3150	台	175	3031.09	公线	45.17	26	782.3	400	1545.68	不变电	1500
7403	10kV三二线616大馈线专线	泸州电力调度控制中心	三二线616	鱼屋	10000	座	266	4607.26	专线	149.97	56	2597.4	0	1549.13	不变电	1500
7404	10kV 月新线	泸州电力调度控制中心	月新线956开关	月光闸站	31500	台	345	5975.58	公线	183.47	47	2831.3	1000	1536.72	不变电	1500
7405	10kV 阿热线	阿坝电力调度控制中心	阿热线951开关	阿木树站	4000	台	175	3031.09	公线	70.18	40	1215.5	0	1512.48	不变电	1500
7406	10kV 石花线大馈线	南部电力调度控制中心	石花线905开关	石桥铺站	40000	座	527	9127.91	公线	332.77	63	5763.6	0	1538.73	不变电	1500
7407	10kV 鸣横线	蓬溪电力调度控制中心	鸣横线911开关	鸣河	6300	座	275	4763.14	公线	132.33	48	2291.9	0	1518.61	不变电	1500
7408	10kV 城广线	蓬溪电力调度控制中心	城广线924开关	赤城	90000	座	480	8313.84	公线	297.4	62	5151	0	1500.07	不变电	1500
7409	10kV 柳隆线	广元电力调度控制中心	柳隆线913开关	35kV柳潮站	6300	台	200	3464.1	公线	91.76	46	1588.3	0	1526.39	不变电	1500
7410	10kV 雨塘线	广元电力调度控制中心	雨塘线911开关	35kV陈家站	6300	座	200	3464.1	公线	72.68	36	1258.8	0	1512.48	不变电	1500
7411	10kV 羊龙线	广元电力调度控制中心	羊龙路912开关	35kV羊木站	6300	台	259	4486.01	公线	145.83	56	2525.8	0	1511.61	不变电	1500
7412	10kV艺武二回大1线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	艺武二回大馈线	色武站	50000	座	100	1732.05	公线	36.05	18	172.2	0	1534.84	不变电	1500
7413	10kV 雪河线	广元电力调度控制中心	雪河线913开关	雪河变	6300	台	283	4901.7	公线	162.51	57	2814.6	50	1546.93	不变电	1500
7414	10kV 保林线	巴州电力调度控制中心	保林线908开关	城南	126000	座	480	8467.05	公线	304.71	63	5277.6	0	1512.04	不变电	1500
7415	10kV 冬方线	眉山电力调度控制中心	冬方线932开关	冬华站	126000	座	550	9526.28	公线	353.04	64	6114.7	0	1506.32	不变电	1500
7416	10kV 东青线	东坡电力调度控制中心	东青线954开关	东易站	31500	座	440	7621.02	公线	264.62	60	4583.3	0	1513.52	不变电	1500
7417	10kV红三二线927	眉山电力调度控制中心	红龙二线927开关	红龙站	40000	座	495	8573.65	公线	307.73	62	5329.2	0	1529.12	不变电	1500
7418	10kV白纯线914kM串联间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	白纯线916开关	白玉站	50000	台	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不变电	1500
7419	10kV 泸石一线	泸州电力调度控制中心	泸石一线924开关	新明	41000	座	285	4936.34	公线	167.89	59	2907.8	0	1534.84	不变电	1500
7420	10kV 新福线	自贡电力调度控制中心	新福线911开关	二都	16000	座	308	5334.72	公线	182.62	62	3291.3	0	1510.15	不变电	1500
7421	10kV铝园二线 924	眉山电力调度控制中心	铝园二线924开关	铝城站	100000	座	423	7326.57	公线	196.2	46	3398.2	935	1528.06	不变电	1500
7422	10kV 德和线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	德和线911开关	德和站	7000	座	100	1732.05	公线	6.23	15	172	0	1554.84	不变电	1500
7423	10kV 丰东线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	丰东线913开关	洛宗	60000	台	400	6928.2	公线	271.76	68	4706.9	0	1528.48	不变电	1500
7424	10kV 彭攀线	仁寿电力调度控制中心	彭攀线957开关	彭家周边	50000	台	350	6062.18	公线	226.76	65	3927.1	0	1524.86	不变电	1500
7425	10kV雅泊线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	雅泊线913开关	雅科站	6300	座	100	1732.05	公线	90.09	17	172.2	0	1534.84	不变电	1500
7426	10kV 甲洞线 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甲洞线913开关	甲斯乐站	2500	台	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1558.84	不变电	1500
7427	10kV 新洞线 913 大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新洞线915开关	新洞站	13200	台	100	1732.05	公线	0	13	172.2	0	1558.84	不变电	1500
7428	10kV 新红线	眉东电力调度控制中心	新红线973开关	新城市	25000	座	300	5196.15	公线	151.07	50	2616.5	0	1540.42	不变电	1500
7429	10kV 甘平线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘平线923开关	甘平站	100000	台	100	1732.05	公线	0	11	172.2	0	1558.84	不变电	1500
7430	10kV 乐林线	乐至电力调度控制中心	乐林线914开关	乐新站	3150	台	200	3464.1	公线	73.38	37	1271	0	1520.28	不变电	1500
7431	10kV 查爱线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	查爱线913开关	查爱线里拉站	40200	台	200	3464.1	公线	94.55	47	1637.6	0	1480.09	不变电	1480
7432	10kV 安阳线	射洪电力调度控制中心	安阳线915开关	城关	36000	座	490	8487.05	公线	306.17	62	5302.8	0	1486.84	不变电	1450
7433	10kV 乐陈线	乐至电力调度控制中心	乐陈线954开关	韩柳潭站	80000	座	175	3031.09	公线	53.86	31	935	0	1459.87	不变电	1450
7434	10kV桥梯线大馈线	绵阳电力调度控制中心	桥梯线919开关	临桥	180200	台	400	6928.2	公线	274.77	69	4759.3	0	1478.28	不变电	1450
7435	10kV 鲁塘线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鲁塘线913开关	鲁塘站	3150	台	200	3464.1	公线	94.57	47	1638	2.43	1477.26	不变电	1450
7436	10kV 梅报线	广元电力调度控制中心	梅报线914开关	35kV梅音站	15600	座	196	3394.82	公线	70.44	36	1220	0	1495.86	不变电	1450
7437	10kV 柳汪线	广元电力调度控制中心	柳汪线912开关	35kV柳潮站	6300	台	200	3464.1	公线	95.27	48	1650.1	0	1467.59	不变电	1450
7438	10kV 虎阳线	广元电力调度控制中心	虎阳线914开关	35kV虎阳站	10300	台	300	5196.15	公线	156.05	52	2702.2	0	1454.22	不变电	1450
7439	10kV 柏清线	广元电力调度控制中心	柏清线914开关	35kV柏林站	6300	台	200	3464.1	公线	96.1	48	1664.4	0	1453.29	不变电	1450
7440	10kV邵明线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邵明线914开关	邵龙站	5000	台	135	2338.27	公线	35.65	26	617.4	0	1447.04	不变电	1450
7441	10kV 婴头线	东坡电力调度控制中心	婴头线974开关	婴头站	25000	座	300	5196.15	公线	153.81	51	2664	0	1492.92	不变电	1450
7442	10kV 鲁启线	射洪电力调度控制中心	鲁启线924开关	鲁山	12600	座	200	3464.1	公线	74.67	37	1293.2	0	1478.08	不变电	1450
7443	10kV 依光线	射洪电力调度控制中心	依光线912开关	光仙	12600	座	335	5802.37	公线	81.59	24	1413.2	1740	1485.97	不变电	1450
7444	10kV 铝铁线	眉山电力调度控制中心	铝铁线923开关	铝城站	100000	座	423	7326.57	公线	252.81	60	4378.7	0	1482.56	不变电	1450
7445	10kV 九洪一线	广元电力调度控制中心	九洪一线934开关	九华站	80000	座	453	7846.19	公线	277.81	61	4811.8	0	1465.35	不变电	1450
7446	10kV 柏航线	眉山电力调度控制中心	柏航线914开关	柏东站	20000	座	423	7326.57	公线	252.48	60	4373	0	1482.56	不变电	1450
7447	10kV 龙护线	古蔺电力调度控制中心	龙护线918开关	龙山

7524	10kV南华路	成都配调	南华路924	麻石桥	3*400000	是	473	8192.6	公线	294.75	62	5105	0	1449.08	不受限	1400
7525	10kV苏鞍路	成都配调	苏鞍线，苏鞍线922	高坡	2*630/3*400000	是	473	8192.6	公线	294.58	62	5109	0	1445.08	不受限	1400
7526	10kV军东线	成都配调	军东线924	得军硬	2*400000	是	473	8192.6	公线	294.73	62	5104.8	0	1449.28	不受限	1400
7527	10kV天门线	江安电力调度控制中心	天门线907开关	永源站	630	是	370	6408.59	公线	262.1	61	4539.572	0	1418.684	不受限	1400
7528	10kV回长街923线路	中江电力调度控制中心	回长街923开关	回军站	22500	是	200	3464.1	公线	98.61	49	1708	0	1409.69	不受限	1400
7529	10kV员魔线	宜宾电力调度控制中心	员魔线954开关	员翼模动	400000	是	400	6928.2	公线	236.63	59	4098.4316	0	1444.1284	不受限	1400
7530	10kV金际线	宜宾电力调度控制中心	金际线974开关	金沙	180000	是	490	8487.05	公线	310.27	63	5373.8	0	1415.84	不受限	1400
7531	10kV江宜线	江安电力调度控制中心	江宜线992开关	江安站	92000	是	430	7447.82	公线	260.51	61	4512	0	1446.26	不受限	1400
7532	10kV江珠线	江安电力调度控制中心	江珠线883开关	江安站	2*400000	是	430	7447.82	公用	262.1	61	4539.572	0	1418.684	不受限	1400
7533	10kV江军线	江安电力调度控制中心	江军线938开关	江军站	100000	是	485	8573.85	公线	314.92	64	5454.4	0	1404.52	不受限	1400
7534	10kV寿福路3号线	遂宁电力调度控制中心	寿福路910开关	寿安	100000	是	550	9526.28	公线	413.42	75	7160.4	0	1413.25	不受限	1400
7535	10kV蓝鸿路	成都配调	蓝鸿路907	蓝宏路	2*630000	是	473	8192.6	公线	297.44	63	5153.8	0	1402.48	不受限	1400
7536	10kV长福线	温江电力调度控制中心	长福线916开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	238.43	60	4129.6	0	1412.96	不受限	1400
7537	10kV麻新麻将线	成都配调	麻新将路923	麻石桥	3*400000	是	473	8192.6	公线	294.75	62	5105	0	1449.08	不受限	1400
7538	10kV柳楚一线	大邑电力调度控制中心	柳楚一线922开关	七树	120000	是	500	8660.25	公线	367.21	73	6360	0	1434.22	不受限	1400
7539	10kV军华线	成都配调	军华线928	得军硬	2*400000	是	473	8192.6	专线	343.93	73	5956.8	0	1416.54	不受限	1400
7540	10kV游福线	成都配调	游福线921	南宫	2*500000	是	473	8192.6	公线	295.1	62	5111.2	0	1442.88	不受限	1400
7541	10kV嘉荷路	成都配调	嘉荷路930	嘉树巷	2*500000	是	473	8192.6	公线	344	73	5958	0	1415.34	不受限	1400
7542	10kV开马一线	新都电力调度控制中心	开马一线904开关	河坐	40000	是	321	5559.88	公线	180.6	56	3128	429	1446.89	不受限	1400
7543	10kV新鼎路	成都配调	新鼎路948	新园	3*630000	是	473	8192.6	公线	341.24	73	5954.8	0	1416.64	不受限	1400
7544	10kV永霞线大明镇	金堂电力调度控制中心	永霞线914开关	永霞站	13000	是	380	6581.79	公线	260.44	69	4510.8	0	1412.81	不受限	1400
7545	10kV羊工一线大明镇	邛崃电力调度控制中心	羊工一线936开关	羊安	120000	是	503	8712.22	公线	321.48	64	5568	0	1401.78	不受限	1400
7546	10kV马桶线大明镇	邛崃电力调度控制中心	马桶线912开关	马鞍山站	80000	是	310	5367.3	公线	214.5	51	3715.1	704	1442.16	不受限	1400
7547	10kV高芹路大明镇	都江堰电力调度控制中心	高芹路913开关	疏乐子	126000	是	600	10392.3	公线	398.04	66	6894	0	1419.84	不受限	1400
7548	10kV柳泰线	温江电力调度控制中心	柳泰线925开关	马鞍山站	100000	是	453	7846.19	公线	324.96	72	5618.3	0	1433.27	不受限	1400
7549	10kV姚芙线	简阳电力调度控制中心	姚芙线913开关	35kV姚龙站	20000	是	232	4018.36	公线	126.92	55	2198.2	0	1418.32	不受限	1400
7550	10kV引调线	龙泉电力调度控制中心	引调线913开关	龙东站	80000	是	377	6529.83	公线	219.08	58	3794.4	0	1429.46	不受限	1400
7551	10kV大石线大明镇	青白江电力调度控制中心	大石线924开关	大两站	80000	是	423	7326.57	公线	256.84	61	4448.4	0	1412.86	不受限	1400
7552	10kV光中线	龙泉电力调度控制中心	光中线913开关	35kV龙泉光周站	30000	是	377	6529.83	公线	256.17	68	4436.8	0	1440.05	不受限	1400
7553	10kV沙东一回914大明镇	都江堰电力调度控制中心	沙东一回914开关	沙山站	102000	是	800	13856.41	公线	198.8	24	3443.2	9550	1435.13	不受限	1400
7554	10kV民都路大明镇	都江堰电力调度控制中心	民都路945开关	民王路	60000	是	600	10392.3	公线	458.31	76	7937.8	0	1402.13	不受限	1400
7555	10kV芙月线	青白江电力调度控制中心	芙月线917开关	芙蓉站	100400	是	610	10565.51	公线	405.37	66	7019.2	0	1433.21	不受限	1400
7556	10kV川元线（备用）	青白江电力调度控制中心	川元线902开关	星光街(团山)	13100	是	275	4763.14	公线	138.74	50	2403	0	1407.51	不受限	1400
7557	10kV大中线	青白江电力调度控制中心	大中线925开关	大两站	80000	是	423	7326.57	公线	238.89	56	4137.6	315	1408.66	不受限	1400
7558	10kV长双线	旺苍电力调度控制中心	长双线914	35kV英茅站	6300	是	200	3464.1	公线	97.59	49	1690.3	0	1427.39	不受限	1400
7559	10kV四元一路大明镇	大邑电力调度控制中心	四元一路928开关	四名	50000	是	400	6928.2	专线	276.56	69	4790	0	1445.38	不受限	1400
7560	10kV东邢线下线	蓬溪电力调度控制中心	东邢线973开关	探龙站	80000	是	553	9578.24	公线	415.92	75	7203.7	0	1416.72	不受限	1400
7561	10kV花子一线	蓬溪电力调度控制中心	花子一线939开关	大石站	100000	是	553	9578.24	公线	359.94	65	6234.2	0	1418.39	不受限	1400
7562	10kV双正线	旺苍电力调度控制中心	双正线911开关	35kV双正站	6300	是	200	3464.1	公线	97.69	49	1692	0	1425.69	不受限	1400
7563	10kV甲龙线	南充电力调度控制中心	10kV甲龙线933	大坪坊(南部)	32500	是	220	3810.51	公线	101.54	46	1758.7	250	1420.76	不受限	1400
7564	10kV江凤线	南充电力调度控制中心	江凤线926开关	三江站	100000	是	600	10392.3	公线	98.15	16	1699.2	6305	1448.17	不受限	1400
7565	10kV宁西线923线路	南充电力调度控制中心	宁西线925开关	宁南站	80000	是	275	4763.14	公线	138.67	50	2401.7	0	1408.81	不受限	1400
7566	10kV马西线下线	南充电力调度控制中心	马西线913开关	马集站	3200	是	100	1732.05	公线	8.78	9	152	0	1406.84	不受限	1400
7567	10kV李子线	南充电力调度控制中心	10kV李子线922开关	长营站	11400	是	200	3464.1	公线	98.67	49	1709	0	1408.64	不受限	1400
7568	10kV二印线	南充电力调度控制中心	10kV二印线913开关	二印站	12600	是	200	3464.1	公线	98.18	49	1700.4	0	1417.29	不受限	1400
7569	10kV东二线	南充电力调度控制中心	10kV东二线915开关	东兴站(团山)	20000	是	218	3775.87	公线	113.75	52	1970.1	0	1407.51	不受限	1400
7570	10kV东阳一线973大明镇	乐山电力调度控制中心	东阳一线973开关	东川站	102000	是	440	7621.02	公线	313.44	71	5428.7	0	1408.66	不受限	1400
7571	10kV沃旺一线大明镇	沃川电力调度控制中心	沃旺一线914开关	沃川站	90000	是	400	6928.2	公线	238.63	60	4133	0	1409.56	不受限	1400
7572	10kV王大线	沃川电力调度控制中心	10kV王大线916	王家坝(南部)	20000	是	218	3775.87	公线	114.26	52	1979	0	1419.28	不受限	1400
7573	10kV陈沱线911大明镇	合东电力调度控制中心	10kV陈沱线911开关	（合东新调？城关站	15000	是	380	6581.79	公线	259.23	68	4489.9	0	1433.71	不受限	1400
7574	10kV红大线911大明镇	合东电力调度控制中心	10kV红大线911开关	石龙站	81500	是	420	7274.61	公线	297.16	71	5146.8	0	1430.35	不受限	1400
7575	10kV永富线	合东电力调度控制中心	永富线914开关	永富站	6300	是	135	2338.27	公线	38.67	29	669.8	0	1434.64	不受限	1400
7576	10kV红晋线913大明镇	合东电力调度控制中心	红晋线913小车开关	红坝站	81820	是	320	5542.56	公线	206.41	65	3575	0	1413.3	不受限	1400
7577	10kV宏宇线	巴州电力调度控制中心	10kV宏宇线953	北龙站	50000	是	200	3464.1	公线	96.35	48	1668.8	0	1448.89	不受限	1400
7578	10kV思司线	巴州电力调度控制中心	10kV思司线853	思阳站	90000	是	377	6529.83	公线	258.08	68	4469.9	0	1406.95	不受限	1400
7579	10kV千里线	巴州电力调度控制中心	千里线937开关	千浦周站	50000	是	380	6581.79	公线	260.3	68	4508.4	0	1415.21	不受限	1400
7580	10kV周浦线	巴州电力调度控制中心	10kV周浦线953	城西站	31000	是	515	8920.06	公线	380.72	74	6594	0	1404.05	不受限	1400
7581	10kV晋甘线	巴州电力调度控制中心	10kV晋甘线916	晋白站	12600	是	220	3810.51	公线	117.02	53	2026.8	0	1402.66	不受限	1400
7582	10kV晋十三线914大明镇	巴州电力调度控制中心	10kV晋十三线914开关	晋塘站	4000	是	170	2944.49	公线	71.04	42	1230.4	0	1418.64	不受限	1400
7583	10kV园南一线大明镇	南江电力调度控制中心	园南一线914开关	园艺站	50000	是	600	10392.3	公线	458.49	76	7941	0	1412.07	不受限	1400
7584	10kV三南线大明镇	南江电力调度控制中心	三南线909开关	三元站	40000	是	600	10392.3	公用	398.4	66	6900.3	0	1413.54	不受限	1400
7585	10kV大城六线大明镇	大英电力调度控制中心	大城六线927开关	大石站	100000	是	653	11310.29	公线	441.58	68	7648.1	0	1400.13	不受限	1400
7586	10kV青船线	大英电力调度控制中心	青船线924开关	青龙坡	80000	是	553	9578.24	公线	322.52	58	5586	650	1426.59	不受限	1400
7587	10kV白杉一线大明镇	江油电力调度控制中心	白杉一线939开关	三台站	31500	是	569	9855.37	公用	373.84	66	6474.9	0	1409.4	不受限	1400
7588	10kV南川线大明镇	南川电力调度控制中心	南川线912开关	南麓站	100400	是	563	9751.45	公线	369.35	66	6397.2	0	1403.96	不受限	1400
7589	10kV白定线大明镇	南川电力调度控制中心	白定线915开关	白领站	10000	是	305	5282.75	公用	156.82	51	2716.1	100	1410.1	不受限	1400
7590	10kV斗石线	蓬溪电力调度控制中心	斗石线911开关	双斗站	12500	是	175	3031.09	公线	56.99	33	987	0	1417.87	不受限	1400
7591	10kV望南线大明镇	蓬溪电力调度控制中心	望南线925开关	望江站	100000	是	300	5196.15	公用	187.82	63	3253	0	1423.53	不受限	1400
7592	10kV黑双线大明镇	蓬溪电力调度控制中心	黑双线931开关	黑坪站	6300	是	198	3429.46	公用	97.23	49	1684	0	1402.51	不受限	1400
7593	10kV鹅白线	蓬溪电力调度控制中心	鹅白线913开关	鹅马站	60000	是	275	4763.14	公线	164.88	59	2855.2	0	1413.13	受限	1400
7594	10kV城新线	阿坝电力调度控制中心	金川城关城新线 921 开关	金川城关站	12600	是	275	4763.14	公线	164.39	60	2847.2	0	1439.63	不受限	1400
7595	10kV新安一线大明镇	阿坝电力调度控制中心	新安一线935开关	新营站	50000	是	600	10392.3	公线	397.52	66	6885.1	0	1428.74	不受限	1400
7596	10kV柳河线620大明镇	泸州电力调度控制中心	柳河线620开关	柳杨坪	40000	是	406	7032.13	公线	243.97	60	4225.5	0	1400.2	不受限	1400
7597	10kV城西线 912 大明镇	阿坝电力调度控制中心	城西线912开关	城北站	12000	是	300	5196.15	公线	157.34	52	2725.2	0	1431.72	不受限	1400
7598	10kV桥东一线 915大大明镇	阿坝电力调度控制中心	桥东线915开关	桥北站	101000	是	423	7326.57	公线	256.97	61	4450.8	0	1410.46	不受限	1400
7599	10kV铜场线	攀枝花电力调度控制中心	铜场线951开关	铜型煤场	12500	是	300	5196.15	公线	88.02	29	1524.5	1200	1432.42	不受限	1400
7600	10kV二河线	广元电力调度控制中心	二河线923开关	二维站	80000	是	444	7690.31	公线	317.23	71	5494.4	0	1426.88	不受限	1400
7601	10kV云井一线	广元电力调度控制中心	云井一线913开关	云盘菜站	106000	是	516	8937.38	公线	311.2	64	5736.1	0	1413.6	不受限	1400
7602	10kV云城线	广元电力调度控制中心	云城线963开关	云盘菜站	106000	是	453	7846.19	公线	325.92	72	5644.8	0	1416.67	不受限	1400
7603	10kV前贾线	蓬溪电力调度控制中心	前贾线927开关	上游	80000	是	275	4763.14	公线	137.74	50	2385.6	0	1424.91	不受限	1400
7604	10kV太土一线	前山电力调度控制中心	太土一线913开关	大石桥站	103000	是	445	7707.63	公线	273.2	61	4731.9	0	1434.2	不受限	1400
7605	10kV星龙线	龙泉电力调度控制中心	星龙线952开关	龙泉站	6300	是	340	5888.97	公线	189.17	58	3276.4	0	1434.78	不受限	1400
7606	10kV罗开一线	成都配调	罗新站，线921	罗新站	100000	是	600	10392.3	公线	398.25	66	6897.7	0	1416.14	不受限	1400
7607	10kV红广线	射洪电力调度控制中心	红广线922开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	272.53	61	4720.2	0	1445.3	不受限	1400
7608	10kV东南线大明镇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东南线912开关	炸龙站	1600	是	100	1732.05	公线	8.91	9	154.3	0	1404.54	不受限	1400
7609	10kV龙锦线	眉山电力调度控制中心	龙锦线913开关	龙兴站	20000	是	380	6581.79	公线	208.03	55	3603.1	250	1412.33	不受限	1400
7610	10kV安宇线	射洪电力调度控制中心	安宇线914开关	武安	100000	是	490	8487.05	公线	309.62	63	5362.7	0	1426.94	不受限	1400
7611	10kV板灵线	仁寿电力调度控制中心	板灵线907开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	201.09	50	3482.8	630	1429.66	不受限	1400
7612	10kV沙马线大明镇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	沙马线912	沙神站	23150	是	100	1732.05	公线	8.85	9	153.2	0	1405.65	不受限	1400
7613	10kV铁马线大明镇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	铁马线912开关	铁马站	14300	是	100	1732.05	公线	8.03	8	139	0	1419.84	不受限	1400
7614	10kV龙锦线	眉山电力调度控制中心	龙锦线913开关	九里站	20000	是	240	4260.84	公线	112.87	46	1960	0	1387.9	不受限	1400
7615	10kV下步911 断路器间隔	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	炉霉线911开关	炉霉站	60000	是	100	1732.05	公线	0	14	172.2	0	1385.64	不受限	1380
7616	10kV金二线大明镇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	金二线922开关	金得龙供销站	1752	是	99.5	1723.39	公线	0	14	172.2	0	1378.71	不受限	1370
7617	10kV平权线	仁寿电力调度控制中心	平权线971开关	平乐站	80000	是	403	6980.16	公线	284.75	71	4931.8	0	1350.34	不受限	1350
7618	10kV任珠线	仁寿电力调度控制中心	任珠线915开关	任珠	90000	是	300	5196.15	公线	160.05	53	2772	0	1384.92	不受限	1350
7619	10kV机民线线	东坡电力调度控制中心	机民线线952开关	机易站	31500	是	495	8573.65	公线	315.7	64	5467.98	0	1391	不受限	1350
7620	10kV东天线	洪雅电力调度控制中心	东天线913开关	东岳站	10000	是	275	4763.14	公线	139.92	51	2423.4	0	1387.11	不受限	1350
7621	10kV罗开二线	洪雅电力调度控制中心	罗新二线922	罗新站	100000	是	495	8573.65	公线	316.7	64	5485.3	0	1373.62	不受限	1350
7622	10kV李仁线大明镇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	李仁线915开关	李模里站	40200	是	255	4416.73	公线	150.58	59	2608	0	1367.06	不受限	1350
7623	10kV向盘线	眉山电力调度控制中心	向盘线913开关	万家沟站	10000	是	220	3810.51	公线	97.46	44	1688	0	1360.41	不受限	1350
7624	10kV将国线 921 大明镇	眉山电力调度控制中心	将国线921开关	城基	63000	是	264	4572.61	公线	158.76	60	2749.7	0	1355.65	不受限	1350
7625	10kV永集线	眉山电力调度控制中心	永集线951开关	永兴站	6300	是	200	3464.1	公线	80.25	40	1390	0	1381.28	不受限	1350
7626	10kV思高线 913大明镇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	思高线913开关	大思站	26300	是	100	1732.05	公线	10.58	11	183.2	0	1375.65	不受限	1350
7627	10kV国强线 922 大明镇	洪雅电力调度控制中心	国强线922开关	太建	63000	是	400	7032.13	公线	244.56	60	4235.8	0	1389.9	不受限	1350
7628	10kV雅平线	新都电力调度控制中心	雅平线912开关	魏家洞站	6300	是	265	4589.93	公线	100.77	38	1745.4	1000	1385.54	不受限	1350
7629	10kV某光线	大邑电力调度控制中心	某光线928开关	隆某	100000	是	553	9578.24	公线	364.33	65	6310.2	0	1412.38	不受限	1350
7630	10kV崇城二线	宜宾电力调度控制中心	10kV.崇城二线919开关	崇崇站	100000	是	523	9058.63	公线	338.38	65	5860.8	0	1386.1	不受限	1350
7631	10kV金洪线大明镇	眉山电力调度控制中心	金洪线921开关	金名站	12600	是	200	3464.1	公线	100.48	50	1740.4	0	1377.29	不受限	1350
7632	10kV天斗线	阿坝电力调度控制中心	天斗线912开关	牛棚站	41500	是	175	3031.09	公线	60.68	35	1051	0	1373.87	不受限	1350
7633	10kV王白线大明镇	自贡电力调度控制中心	王白线914开关	王东站	80200	是	416	7205.33	公线	253.64	61	4393	0	1371.26	不受限	1350
7634	10kV铁运一线大明镇	绵阳电力调度控制中心	铁运一线926开关	铁东站	40000	是	527	9127.91	公线	306.09	58	5300.4	630	1371.93	不受限	1350
7635	10kV南环线	阿坝电力调度控制中心	南环线911开关	南塘站	31500	是	150	2598.08	公线	51.86	38	984.8	0	1374.47	不受限	1350
7636	10kV环下线	阿坝电力调度控制中心	环下线915开关	环城站	5000	是	100	1732.05	公线	11.54	12	199.8	0	1359.04	不受限	1350
7637	10kV南充线大明镇	南充电力调度控制中心	南充线903开关	新荣站	126000	是	527	9127.91	公线	341.78	65	5919.7	0	1382.63	不受限	1350
7638	10kV柳翔线	仪陇电力调度控制中心	柳翔线947开关	柳翔站	80000	是	565	9786.09	公线	373.71	66	6472.7	0	1356.17	不受限	1350
7639	10kV苏鞍线 913和苏鞍间隔	乐山电力调度控制中心	苏鞍线913开关	苏鞍站	100000	是	440	7621.02	公线	272.51	62	4719.9	0	1376.92	不受限	1350
7640	10kV汉川线大明镇	资阳电力调度控制中心	汉川线913小车开关	汉东站	6300	是	210	3637.31	公线	109.61	52	1898.4	0	1375.18	不受限	1350
7641	10kV雨棚线大明镇	温江电力调度控制中心	10kV雨棚线921开关	下两站	25000	是	220	3810.51	公线	119.62	54	2071.8	0	1357.66	不受限	1350
7642	10kV城月线	温江电力调度控制中心	城月线915开关	城西站	100000	是	400	6928.2	公线	280.76	70	4862.7	0	1372.68	不受限	1350
7643	10kV龙日线大明镇	东莞藏族自治州电力调度控制中心	10kV龙日线912开关	10kV龙日线912开关	6350	是	230	3983.72	公线	98.27	43	1702.1	500	1383.25	不受限	1350
7644	10kV晋桥线大明镇	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV晋桥线911开关	晋昌站	9000	是	161	2788.6	公线	66.63	41	1154	0	1355.74	不受限	1350
7645	10kV元青 I 回977	乐山电力调度控制中心	元青 I 回977开关	东乡站站	160000	是	380	6581.79	公线	224.17	59	3882.7	0	1352.73	不受限	1350
7646	10kV龙龙线	平昌电力调度控制中心	10kV.龙龙线924	城龙站	20000	是	480	8313.84	公线	353.8	74	6127.9	0	1356.56	不受限	1350
7647	10kV南城线	温江电力调度控制中心	10kV南城线953	南桥站	18000	是	377	6529.83	公线	260.5	69	4511.9	0	1364.95	不受限	1350
7648	10kV红和线	青白江电力调度控制中心	红和线954开关	红星站	12600	是	400	6928.2	公线	280.34	70	4852	0	1353.38	不受限	1350
7649	10kV军镇线	温江电力调度控制中心	10kV军镇线955	军诚站	9450	是	240	4156.92	公线	136.58	57	2365.8	0	1375.63	不受限	1350
7650	10kV南阳线	温江电力调度控制中心	南阳线927开关	南阳站	100000	是	440	7621.02	公线	284.77	68	4852.8	630	1366.02	不受限	1350
7651	10kV迎寺线	五盾楼电力调度控制中心	迎寺线922开关	迎寺站	20000	是	345	5975.58	公线	45.23	13	783.4	3200	1394.62	不受限	1350
7652	10kV思客线	仪陇电力调度控制中心	思客线917开关	复兴站	80000	是	323	5594.52	公线	211.85	66	3669.3	0	1365.77	不受限	1350
7653	10kV隆阳线大明镇	青山电力调度控制中心	隆阳线913开关	麻坪站(团山)	6300	是	200	3464.1	公线	101.27	51	1754	0	1363.69	不受限	1350
7654	10kV长和线大明镇	青山电力调度控制中心	九和线913开关	星光站(团山)	12600	是	220	3810.51	公线	113.22	51	1961	100	1368.46	不受限	1350
7655	10kV城阳一线	西充电力调度控制中心	城阳线924开关	城南站(西充)	40000	是	423	7326.57	公线	257.87	61	4466.3	0.7	1394.26	不受限	1350
7656	10kV中雨线大明镇	简中电力调度控制中心	中雨线914开关	简中站	126000	是	552	9560.92	公线	416.12	75	7207.2	0	1397.63	不受限	1350
7657	10kV千二线大明镇	简中电力调度控制中心	千二线914开关	千概站(简中)	20000	是	210	3637.31	公线	111.07	53	1923.8	0	1349.78	不受限	1350
7658	10kV老土线大明镇	简中电力调度控制中心	老土线912开关	老观寺(简中)	20500	是	210	3637.31	公线	108.46	52	1878.5	0	1355.08	不受限	1350
7659	10kV朱峰一线大明镇	蓬溪电力调度控制中心	朱峰 II 线934开关	朱山站	100000	是	553	9578.24	公线	361.95	65	6269	0	1393.59	不受限	1350
7660	10kV星南一线大明镇	蓬溪电力调度控制中心	星南 I 线924开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	363.16	66	6290	0	1372.59	不受限	1350
7661	10kV凯永路3线	大邑电力调度控制中心	凯永线916开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	281.5	70	4875.5	0	1359.88	不受限	1350
7662	10kV里伏一线大明镇	阆中电力调度控制中心	里伏一线914开关	七里站	100000	是	919	15917.55	公线	746.88	81	12938	0	1389.79	不受限	1350
7663	10kV威威线大明镇	威远电力调度控制中心	威威线971开关	威远站	113000	是	400	6928.2	公线	214.84	61	4222.7	2000	1378.56	不受限	1350
7

7739	10kV太团煤X线	蜀鹿电力调度控制中心	太团煤925开关	太蜀	480000	类	600	10392.3	公线	403.95	67	6996.4	0	1317.44	不受限	1300
7746	10kV桐团二线	内江电力调度控制中心	桐团二线924开关	桐桥湖站	80000	类	400	6928.2	公线	282.22	71	4888	0	1347.38	不受限	1300
7741	10kV杨岳线	威远电力调度控制中心	杨岳线916开关	杨渠湾站	80000	类	260	4503.33	公线	130.67	50	2263.2	0	1339.46	不受限	1300
7742	10kV天一7线	西充电力调度控制中心	天平线924开关	凤凰镇(西充)	32500	类	300	5196.15	公线	128	43	2216.9	1115	1344.63	不受限	1300
7743	10kV小发线	威远电力调度控制中心	小发线917开关	小河站	11300	类	348	6027.54	公线	235.31	68	4075.5	0	1349.29	不受限	1300
7744	10kV清丰路X线	天府电力调度控制中心	清丰路940开关	清水	63000	类	400	6928.2	专线	282.51	71	4893	0	1342.38	不受限	1300
7745	10kV江双线X线	眉中电力调度控制分中心	江双线917开关	江双场(眉中)	32500	类	240	4152.81	公线	147.92	59	2561.9	0	1313.63	不受限	1300
7746	10kV龙平一线X线	眉东电力调度控制中心	龙平1 回921开关	龙腾站	126000	类	553	9578.24	公线	365.75	66	6334.8	0	1327.79	不受限	1300
7747	10kV柏府线X线	眉中电力调度控制分中心	柏府线925开关	柏屋站(眉中)	18000	类	150	2598.08	公线	58.58	39	1014.6	0	1321.67	不受限	1300
7748	10kV白博线1线	眉东电力调度控制中心	白博线917（开关	白山站	103000	类	553	9578.24	公线	421.21	76	7295.4	0	1325.02	不受限	1300
7749	10kV锦鑫线X线	眉东电力调度控制中心	锦鑫线926开关	汉塘	360000	类	553	9578.24	公线	420.93	76	7290.5	0	1329.92	不受限	1300
7750	10kV白博线914大线	内江电力调度控制中心	大团线914开关	石子场	32500	类	398	6893.16	公线	133.67	34	2315.2	1862	1339.65	不受限	1300
7751	10kV八号线	内江电力调度控制中心	八号线924开关	八角井站	90000	类	500	8660.25	公线	339.52	68	5880.4	570	1343.82	不受限	1300
7752	10kV北东线912大线线	眉德电力调度控制中心	北东线912开关	龙山站	6330	类	120	2078.46	公线	19.98	17	346.1	0	1316.67	不受限	1300
7753	10kV来凤线	眉德电力调度控制中心	10kV来凤线916开关	高寨子站	100200	类	440	7621.02	公线	276.79	63	4794	0	1322.82	不受限	1300
7754	10kV洪禾线 911 大线线	眉德电力调度控制中心	10kV洪禾线911开关	洪柏站	6300	类	120	2078.46	公线	30.73	26	532.2	0	1338.41	不受限	1300
7755	10kV龙坪线	宁南电力调度控制中心	龙坪线923开关	老村站	10000	类	245	4243.52	公线	143.71	59	2489	0	1310.17	不受限	1300
7756	10kV911智海线	宁南电力调度控制中心	10kV智海线933开关	智龙站	16000	类	335	5802.37	公线	37.79	11	720	0	1306.6	不受限	1300
7757	10kV甘双线914	甘洪电力调度控制中心	甘双线923小车开关	甘洪站	63000	类	335	5802.37	公线	224.88	67	3894.9	0	1327.23	不受限	1300
7758	10kV龙花线	甘洪电力调度控制中心	10kV龙花线916	旗龙站	20000	类	300	5196.15	公线	392.61	64	3395	0	1340.53	不受限	1300
7759	10kV元兴线	平昌电力调度控制中心	10kV元兴线914	元山站	13000	类	200	3464.1	公线	104.39	52	1808	0	1309.69	不受限	1300
7760	10kV雨和线	巴州电力调度控制中心	10kV雨和线953	雨溪站	16300	类	200	3464.1	公线	103.51	52	1792.8	0	1324.89	不受限	1300
7761	万雨龙X线	万雨龙电力调度控制中心	10kV龙雨线938开关	龙里站	6300	类	200	3464.1	公线	83.33	42	1443.2	0	1318.08	不受限	1300
7762	10kV卡兵线 917大线线	蜀德电力调度控制中心	卡兵线664	卡乐	8000	类	265	4589.93	公线	134.47	51	2329	0	1342.94	不受限	1300
7763	10kV永福线X线	蜀德电力调度控制中心	永福线911开关	永平站	6400	类	275	4763.14	公线	142.26	52	2486.5	0	1323.61	不受限	1300
7764	10kV紫英线X线	自贡电力调度控制中心	紫英线917开关	紫后站	91400	类	553	9578.24	公线	367.28	66	6361.3	0	1301.29	不受限	1300
7765	10kV中空4线X线	江油电力调度控制中心	中空线905开关	中坝站	40000	类	401	6945.52	公用	244.28	61	4231	0	1325.42	不受限	1300
7766	10kV雪福线X线	江油电力调度控制中心	雪福线905开关	雪山站	5000	类	120	2078.46	公用	32.74	27	567	0	1303.61	不受限	1300
7767	10kV临建线	蜀昌电力调度控制中心	10kV临建线953开关	临巴站	70000	类	255	4416.73	公线	153.63	60	2660.9	0	1314.16	不受限	1300
7768	10kV章新线X线	自贡电力调度控制中心	10kV章新线913开关	章新站	80000	类	240	4156.92	公线	115.54	48	2001.2	0	1324.34	不受限	1300
7769	10kV晨龙线X线	蜀都电力调度控制中心	10kV晨龙线924开关	集龙站	15000	类	210	3637.31	公线	86.25	44	1583.2	0	1316.65	不受限	1300
7770	10kV玛丽线X线	蜀德电力调度控制中心	玛丽线924开关	交泰站	12600	类	200	3464.1	公用	104.18	52	1804.4	0	1313.29	不受限	1300
7771	10kV高斗4线高平侧X线	蜀德电力调度控制中心	高斗线913开关	盛龙站	6300	类	208	3602.87	公用	90.57	44	1568.6	0	1313.54	不受限	1300
7772	10kV顺海线	蜀德电力调度控制中心	顺海线913开关	顺户	40000	类	161	2788.8	公线	51.71	32	895.8	0	1338.28	不受限	1300
7773	10kV福镇线	宜双电力调度控制中心	10kV.福镇线915开关	福江站	18000	类	200	3464.1	公线	84.3	42	1460	0	1311.28	不受限	1300
7774	10kV山蹬线	阿坪电力调度控制中心	山蹬线912开关	蹬山站	5000	类	200	3464.1	公线	74.13	37	1284	500	1313.69	不受限	1300
7775	10kV二寨线	阿坪电力调度控制中心	二寨线925开关	二江站	12600	类	210	3598.08	公线	58.99	39	1021.7	0	1316.57	不受限	1300
7776	10kV 草香线	阿坪电力调度控制中心	草香线913开关	草香站	21000	类	305	5282.75	公线	82.14	71	1422.6	2000	1311.88	不受限	1300
7777	10kV共德二线 924大馈线	泸州电力调度控制中心	10kV共德二线924开关	共唯	146000	类	406	7032.13	公线	290.36	72	5029	0	1299.92	不受限	1300
7778	10kV华丹线	阿坝电力调度控制中心	华丹线922开关	草格站	6300	类	100	1732.05	公线	12.74	13	220.7	0	1338.15	不受限	1300
7779	10kV玉平线X线	自贡电力调度控制中心	玉平线911开关	玉平站	30100	类	215	3723.91	公线	117.9	55	2042	0	1309.52	不受限	1300
7780	10kV城东线 915 大馈线	泸州电力调度控制中心	城东线915开关	南城	101000	类	406	7032.13	公线	247.78	61	4291.6	0	1334.1	不受限	1300
7781	10kV龙文线	泸州电力调度控制中心	龙华线951开关	普艺重站	3150	类	194	3360.18	公线	98.31	51	1702.8	0	1321.36	不受限	1300
7782	10kV书法线 636 大馈线	泸州电力调度控制中心	书法线636	杜杨坪	40000	类	406	7032.13	公线	247.78	61	4291.6	0	1334.1	不受限	1300
7783	10kV福泉线	阿坝电力调度控制中心	福泉线914开关	陈阳站	12600	类	200	3464.1	公线	83.11	42	1439.4	0	1311.88	不受限	1300
7784	10kV双凤线	泸州电力调度控制中心	双凤线929开关	林架站	6300	类	516	8937.38	公线	317.55	65	5866.6	0	1303.5	不受限	1300
7785	10kV 若西二线	泸州电力调度控制中心	若西二线975开关	若井站	31500	类	350	6062.18	公线	204.19	58	3536.5	0	1313.24	不受限	1300
7786	10kV 国资线	达县电力调度控制中心	10kV.国资线923开关	国资站	11300	类	200	3464.1	公线	104.16	52	1804	0	1313.69	不受限	1300
7787	10kV 蓬开线	蓬溪电力调度控制中心	蓬开线912开关	蓬南	20000	类	275	4763.14	公线	114.39	42	1981.2	480	1313.91	不受限	1300
7788	10kV 金陈线	射洪电力调度控制中心	金陈线914开关	金家	12600	类	300	5196.15	公线	164.11	55	2842.3	0	1314.62	不受限	1300
7789	10kV 博翔线	射洪电力调度控制中心	博翔线951开关	康山站	50000	类	400	6982.16	公线	285.44	71	4943.5	0	1318.24	不受限	1300
7790	10kV松虹二线 926	眉山电力调度控制中心	松虹二线926开关	松江站	80000	类	482	8348.48	公线	309.64	64	5363	0	1315.78	不受限	1300
7791	10kV邪甲线X线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	邪甲线913开关	宗措站	13000	类	100	1732.05	公线	12.47	12	216	0	1342.84	不受限	1300
7792	10kV新明线X线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	新明线914开关	新集站	13000	类	100	1732.05	公线	395.67	15	172.8	0	1342.84	不受限	1300
7793	10kV度塔线	达县电力调度控制中心	10kV.度塔线913开关	度塔站	11300	类	220	3810.51	公线	100.29	46	1737	0	1311.41	不受限	1300
7794	10kV同开线	攀枝花西区电力调度控制中心	同开线972开关	同德站	8000	类	400	6928.2	公线	244.14	61	4228.5	0	1314.06	不受限	1300
7795	10kV裕明线	攀枝花西区电力调度控制中心	裕明线934开关	长发坪站	10000	类	320	5542.56	公线	131.99	41	2286	800	1348.05	不受限	1300
7796	10kV航运线	仁和电力调度控制中心	航运线974开关	上船桥站	50000	类	400	6928.2	公线	166.65	42	2886.4	2000	1348.98	不受限	1300
7797	攀枝花花大线	攀枝花西区电力调度控制中心	花大线914开关	洪登坪站	8000	类	350	6062.18	公线	203.91	58	3531.7	0	1318.04	不受限	1300
7798	10kV沙川线X线	攀枝花西区电力调度控制中心	沙川线913	沙井站	23150	类	125	2165.06	公线	35.15	28	608.8	0	1339.75	不受限	1300
7799	10kV格炼线	眉北电力调度控制中心	格炼线951开关	格萨拉站	3150	类	100	1732.05	公线	12.3	12	213	0	1345.84	不受限	1300
7800	10kV水落线	眉北电力调度控制中心	水落线952开关	水平站	6300	类	200	3464.1	公线	106.07	53	1837.3	0	1280.59	不受限	1250
7801	10kV自金西线	攀枝花电力调度控制中心	高金西线979开关	高峰站	40000	类	336	5819.69	公线	193.93	58	3358.8	0	1296.95	不受限	1250
7802	10kV自金东线	攀枝花电力调度控制中心	高金东线956开关	高峰站	40000	类	336	5819.69	公线	193.93	58	3358.8	0	1296.95	不受限	1250
7803	10kV雷官一线	攀枝花电力调度控制中心	雷官一线915开关	雷坪站	40000	类	350	6062.18	公线	205.99	58	3545	0	1293.74	不受限	1250
7804	10kV银乡线	广元电力调度控制中心	银乡线916开关	35kV银星站	12600	类	100	1732.05	公线	17.58	18	304.5	0	1254.34	不受限	1250
7805	10kV 龙团线	广元电力调度控制中心	龙团线928开关	大平站	80000	类	510	8837.38	公线	340.52	66	5897.8	0	1292.51	不受限	1250
7806	10kV鸣星线	蓬溪电力调度控制中心	鸣星线914开关	鸣岚	6300	类	220	3810.51	公线	101.37	46	1755.8	0	1292.01	不受限	1250
7807	10kV苟百线	广元电力调度控制中心	苟百线914开关	35kV苟家坡站	9300	类	200	3464.1	公线	87.58	44	1516.8	0	1254.48	不受限	1250
7808	10kV金星线	达县电力调度控制中心	金陈线922开关	金陈站	12600	类	200	3464.1	公线	87.83	44	1521.2	0	1250.08	不受限	1250
7809	10kV铜城二线	通惠电力调度控制中心	铜城二线926开关	铜安站	103000	类	495	8573.65	公线	322.79	65	5590.7	0	1268.22	不受限	1250
7810	10kV金一线	眉山电力调度控制中心	金一线962开关	金龙站	160000	类	482	8348.48	公线	239.07	50	4140.7	6230	1283.63	不受限	1250
7811	10kV龙阳线	射洪电力调度控制中心	龙阳线918开关	罐龙	100000	类	490	8487.05	公线	317.88	65	5505.8	0	1284.04	不受限	1250
7812	10kV降旭线X线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降旭线912开关	降达站	6300	类	100	1732.05	公线	17.67	18	306	0	1252.84	不受限	1250
7813	10kV红兴线X线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红兴线913开关	红日站	10500	类	100	1732.05	公线	15.01	15	260	0	1298.84	不受限	1250
7814	10kV红干线X线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	红干线912开关	红日站	10500	类	100	1732.05	公线	16.17	16	280	0	1278.84	不受限	1250
7815	10kV新银线	眉北电力调度控制中心	新银线922开关	新九站	31500	类	400	6928.2	公线	286.42	72	4960.8	0	1274.58	不受限	1250
7816	10kV东石线X线	眉南电力调度控制中心	东石线913开关	东果站	8000	类	316	5473.28	公用	212.39	67	3675.1	0	1250.85	不受限	1250
7817	10kV郊园线X线	眉南电力调度控制中心	郊园线912开关	郊果站	6300	类	394	6824.28	公用	240.92	61	4172.7	0	1288.72	不受限	1250
7818	10kV紫花线	眉南电力调度控制中心	紫花线922开关	紫果站	100000	类	523	9058.83	公线	397.14	71	6874.4	0	1274.37	不受限	1250
7819	10kV秦芝线X线	眉南电力调度控制中心	秦芝线923开关	秦芝站	20200	类	345	5975.58	公线	201.94	59	3497.6	0	1282.86	不受限	1250
7820	10kV中旭二线X线	江油电力调度控制中心	中旭二线924开关	中坝站	40000	类	480	8313.84	公线	311.41	65	5393.6	0	1257.47	不受限	1250
7821	10kV雪福线X线	江油电力调度控制中心	雪福线903开关	雪山站	5000	类	240	4156.92	公用	143.36	60	2483	0	1258.23	不受限	1250
7822	10kV曹金线X线	自贡电力调度控制中心	曹金线913开关	曹林站	6300	类	267	4624.58	公线	139.3	52	2412.6	0	1287.06	不受限	1250
7823	10kV 土井线	江油电力调度控制中心	10kV.土井线918开关	土上站	26000	类	264	4572.61	公线	137.94	52	2388.2	0	1286.83	不受限	1250
7824	10kV代盘线X线	自贡电力调度控制中心	代盘线923开关	代家坪站	126200	类	420	7274.61	公线	261.48	62	4528.8	0	1290.89	不受限	1250
7825	10kV永和线X线	宜南电力调度控制中心	永和线912开关	永军站	6400	类	275	4763.14	公线	135.52	56	2516.8	0	1293.71	不受限	1250
7826	10kV望伟线X线	眉南电力调度控制中心	望伟线943开关	新某某	240000	类	553	9578.24	公线	377.58	68	6539.7	830	1250.72	不受限	1250
7827	10kV西金线X线	自贡电力调度控制中心	10kV西金线924开关	王西站	100000	类	563	9751.45	公线	377.22	67	6533.4	0	1267.76	不受限	1250
7828	10kV瓦新线	阿坝电力调度控制中心	瓦新线954开关	瓦切站	3150	类	175	3031.09	公线	83.42	48	1444.8	0	1283.18	不受限	1250
7829	10kV鸡沟线	阿坝电力调度控制中心	鸡沟线952开关	鸡河站	1600	类	100	1732.05	公线	15.47	15	268	0	1250.84	不受限	1250
7830	10kV土岭线X线	自贡电力调度控制中心	土岭线926开关	土地坡站	80200	类	503	8712.22	公线	286.26	57	4958	1680	1283	不受限	1250
7831	10kV柏行线 963 大馈线	泸州电力调度控制中心	柏行线963开关	柏杨坪	81000	类	406	7032.13	公线	249.79	64	4326.4	0	1299.3	不受限	1250
7832	10kV 弓中线	阿坝电力调度控制中心	弓中线951开关	月亮湾站	31500	类	345	5975.58	公线	202.97	59	3515.4	0	1265.06	不受限	1250
7833	10kV汉良线	南城电力调度控制中心	10kV汉良线927开关	汉耕站	100400	类	440	7621.02	公线	205.57	47	3560.4	1250	1286.42	不受限	1250
7834	10kV龙城线	南城电力调度控制中心	10kV龙城线928开关	龙城站	100400	类	440	7621.02	公线	233.05	53	4036.5	800	1283.32	不受限	1250
7835	10kV汉都线	南城电力调度控制中心	10kV汉都线966开关	汉耕站	100400	类	440	7621.02	公线	265.37	82	6256.8	4810	1286.82	不受限	1250
7836	10kV南晋线	巴州电力调度控制中心	10kV南晋线952	南溪站	16300	类	377	6529.83	公线	264.8	70	4586.4	0	1290.45	不受限	1250
7837	10kV龙环线	巴州电力调度控制中心	10kV龙环线925	龙龙站	32000	类	515	8920.06	公线	390.99	76	6772	0	1256.05	不受限	1250
7838	10kV油城线	万雨龙电力调度控制中心	10kV.油城线912开关	油坝坝站	40000	类	335	5802.37	公线	193.3	58	3348	0	1293.9	不受限	1250
7839	10kV江东二线X线	眉东电力调度控制中心	江东二线924开关	江江站	113300	类	553	9578.24	公线	382.7	66	6598.8	0	1293.99	不受限	1250
7840	10kV雪东一线X线	眉东电力调度控制中心	雪东一线926开关	雪雪	160000	类	553	9578.24	公线	423.56	77	7336	0	1284.42	不受限	1250
7841	10kV幸华线	旺苍电力调度控制中心	幸华线913	35kV幸河站	10000	类	207	3585.35	公线	91.2	44	1579.6	0	1288.68	不受限	1250
7842	10kV幸河线X线	旺苍电力调度控制中心	幸河线925开关	幸里站	16300	类	170	2944.49	公线	61.37	36	1059.5	0	1296.09	不受限	1250
7843	10kV日照4线X线	蓬安电力调度控制中心	日荣线(蓬安)	日荣站(蓬安)	18000	类	310	5369.36	公线	199.52	64	3455.7	100	1276.72	不受限	1250
7844	10kV龙岗线X线	南中电力调度控制分中心	龙岗线911开关	龙福站(南中)	20000	类	255	4416.73	公线	156.22	60	2705.7	0	1269.65	不受限	1250
7845	10kV振胜线X线	南中电力调度控制分中心	振胜线971开关	东昂振动	100000	类	210	3637.31	公线	115.29	55	1996.8	0	1276.78	不受限	1250
7846	10kV沙文线X线	南中电力调度控制分中心	沙文线913开关	沙溪站(南中)	10200	类	246	4260.84	公线	147.39	60	2552.8	0	1281.96	不受限	1250
7847	10kV雷马线X线	南中电力调度控制分中心	雷马线924开关	雷铁站(南中)	14000	类	150	2598.08	公线	61.04	41	1057.2	0	1311.07	不受限	1250
7848	10kV智禾线X线	天府电力调度控制中心	智禾线924开关	科智	240000	类	600	10392.3	专线	466.28	78	8075.9	0	1277.17	不受限	1250
7849	10kV智福线	内江电力调度控制中心	智福线913开关	智福站	10000	类	255	4416.73	公线	156.17	61	2704.9	0	1270.16	不受限	1250
7850	10kV群名线X线	江油电力调度控制中心	群名线空开	群东村(群山)	12600	类	200	3464.1	公线	95.18	48	1655.9	200	1251.79	不受限	1250
7851	10kV德简线X线	蜀都电力调度控制中心	德简线914开关	德源	100000	类	600	10392.3	专线	406.63	68	7042.8	0	1271.04	不受限	1250
7852	10kV金鼎线	蜀都电力调度控制中心	金鼎线912开关	金华井站	6300	类	255	4416.73	公线	157.27	61	2724	0	1251.06	不受限	1250
7853	10kV柳福线	眉中电力调度控制分中心	柳福线922开关	柳楼站	20000	类	240	6928.2	公线	245.68	61	4255.2	0	1287.36	不受限	1250
7854	10kV胖兰二线	眉南电力调度控制中心	胖兰二线935开关	胖扬沟	102000	类	600	10392.3	公线	349.43	58	6052.2	1000	1261.64	不受限	1250
10kV大型路（主）LGM2312	10kV大型路（主）LGM2312	乐山电力调度控制中心	大型路923开关	光明	50000+60000	类	125	2165.06	专线	40.01	32	693	0	1255.55	不受限	1250
7855	10kV石天线	眉北电力调度控制中心	石天线922开关	石燕桥站	125000	类	100	1732.05	专线	17.39	17	299.4	0	1259.44	受限	1250
7856	10kV三二路	眉北电力调度控制中心	三二路906开关	三星站	13300	类	400	6928.2	公线	246.73	62	4273.4	0	1269.16	不受限	1250
7858	10kV碳镁线	彭州电力调度控制中心	碳镁线907开关	磁坡	8000	类	200	3464.1	公线	107.62	54	1864	0	1253.69	不受限	1250
7859	10kV东五线	眉东电力调度控制中心	东五线903开关	东北站	105000	类	552	9560.92	公线	369.23	67	6395.1	0	1253.64	不受限	1250
7860	10kV锦新线	眉东电力调度控制中心	锦新线924开关	新光站	102000	类	400	6928.2	公线	285.96	71	4952.8	0	1252.07	不受限	1250
7861	10kV九月线	彭州电力调度控制中心	九月线924开关	九隆	##########	类	335	5802.37	公线	193.7	58	3354.9	0	1287	不受限	1250
7862	10kV荷武线	蓬溪电力调度控制中心	荷武线926开关	双江站	90000	类	500	8660.25	公线	375.51	75	6503.9	0	1290.32	不受限	1250
10kV彭包线（电调通过）	10kV彭包线（电调通过）	彭州电力调度控制中心	彭包线924开关	新建	189000	类	600	10392.3	公线	467.87	78	8100	0	1253.07	不受限	1250
7864	10kV玉丰线	金堂电力调度控制中心	玉丰线920开关	玉贡	131000	类	540	9353.07	公线	358.81	66	6214.6	0	1267.86	不受限	1250
7865	10kV科南一线	眉山电力调度控制中心	科南一线964开关	南科	104800	类	553	9578.24	公线	311.38	60	5736	630	1296.59	不受限	1250
7866	10kV红西线	蓬溪电力调度控制中心	红西线919开关	红新	2*63000	类	473	8192.6	公线	304.92	64	5281.2	0	1272.88	不受限	1250
7867	10kV泥迁线	成都配调	泥迁线924开关	泥巢坝	129000	类	473	8192.6	公线	304.27	64	5269.9	0	1284.18	不受限	1250
7868	10kV沙桥线	成都配调	沙桥线	金沙	2*63000	类	338	5854.13	公线	197.23	54	3416	0	1287.46	不受限	1250
7869	10kV二源线	新都电力调度控制中心	二源线916开关	二河	126200	类	505	8746.86	公线	365.77	72	6335.2	340	1296.97	不受限	1250
7870	10kV明月线	眉山电力调度控制中心	明月线928开关	双门站	113300	类	600	10392.3	公线	231.78	69	4013.7	4055	1266.37	不受限	1250
7871	10kV中西线X线	武胜电力调度控制中心	中西线971开关	中心场	16300	类	178.2	3086.51	公线	69.91	39	1210.8	315	1252.06	不受限	1250
7872	10kV茶仪线	蓬溪电力调度控制中心	茶仪线912开关	茶河站	6300	类	200	3464.1	公线	86.65	43	1500.8	0	1270.48	不受限	1250
7873	10kV合平一转大线线	广元电力调度控制中心	合平一转线	合盛站	11300	类	147	2546.1	公线	57.47	39	995.4	0	1269.5	不受限	1250
7874	10kV广施普线	仁寿电力调度控制中心	仁施普线916开关	仁寿站	100000	类	495	8573.65	公线	321.5	65	5568.3	0	1290.62	不受限	1250
7875	10kV坪鸭线	宜宾电力调度控制中心	坪鸭线987开关	坪洋站	40000	类	430	7447.82	公线	198.04	46	3430.1	1250	1278.16	不受限	1250
10kV河天一线	10kV河天一线	广元电力调度控制中心	河天一线924开关	河黑站	80000	类	403	6928.2	公线	247.3	62	4283.1	0	1278.26	不受限	1250
7877	10kV幸福线 934 线路	中江电力调度控制中心	幸福线934开关	袁某站	100000	类	377	6529.83	公线	264.59	70	4582.2	0	1294.15	不受限	1250
7878	10kV龙桂线X线	蓬安电力调度控制中心	龙桂线924开关	龙安站	63000	类	341	5906.24	公线	44.06	13	662.2	1920	1252.46

7954	10kV竹下线	广元电力调度控制中心	竹下线919开关	竹园站	80000	台	300	5196.15	公线	200.25	67	3468.3	0	1208.23	不受限	1200
7955	10kV九圆二线	广元电力调度控制中心	九圆二线964开关	九华站	80000	台	453	7846.19	公线	291.32	64	5045.6	0	1231.35	不受限	1200
7956	10kV芦书线	射洪电力调度控制中心	芦书线925开关	解子坝	100000	台	382	6616.43	公线	217.59	57	3768.7	300	1224.44	不受限	1200
7957	10kV南邑线	射洪电力调度控制中心	南邑线903开关	城东	120000	台	490	8487.25	公线	319.05	65	5541.8	0	1248.04	不受限	1200
7958	10kV松园二线	广元电力调度控制中心	松园二线928开关	宝轮站	80000	台	400	6928.2	公线	288.06	72	4989.2	0	1246.18	不受限	1200
7959	10kV高西二线	广元电力调度控制中心	高西二线928开关	高坝站	86000	台	453	7846.19	公线	336.45	74	5827.4	0	1234.17	不受限	1200
7960	10kV平新线	广元电力调度控制中心	平新线915开关	35kV平木站	20000	台	283	4901.7	公线	183.09	65	3171.2	0	1240.33	不受限	1200
7961	10kV退格线自启闸电力调度控制中心	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV退格线917断路器	退开站	2771.28	台	89.2	1544.99	公线	0	11	152.2	0	1235.99	不受限	1200
7962	10kV龙凤线	射洪电力调度控制中心	龙凤线911开关	东龙口	63000	台	490	8487.25	公线	321.15	65	5562.4	0	1227.24	不受限	1200
7963	10kV杨石线_1线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	杨石线911开关	杨质部站	2500	台	89.2	1544.99	公线	0	11	154.6	0	1235.99	不受限	1200
7964	10kV南泰线	仁寿电力调度控制中心	南泰线975开关	南山站	50000	台	300	5196.15	公线	117.56	39	2036.2	1420	1220.33	不受限	1200
7965	10kV宝珠线	仁寿电力调度控制中心	宝珠线951开关	宝顺站	12500	台	300	5196.15	公线	198.26	66	3433.8	0	1242.73	不受限	1200
7966	10kV洞双线	洞南电力调度控制中心	洞双线924开关	洞南站	126000	台	330	5715.77	公线	214.86	65	3391.1	0	1181.52	不受限	1180
7967	10kV平金一路	罗江电力调度控制中心	平金一路953开关	平家沿	100000	台	475	8227.24	公线	407.11	86	7051.2	0	1176.04	不受限	1170
7968	10kV罗上线	罗江电力调度控制中心	罗上线944开关	解桥	126000	台	600	10392.3	公线	470.56	78	8157	0	1186.07	不受限	1150
7969	10kV停保路	蓬溪电力调度控制中心	停保线905开关	停坡	104000	台	400	6928.2	公线	292.81	73	5071.4	0	1163.98	不受限	1150
7970	10kV停开二线	蓬溪电力调度控制中心	停开二线906	停底	100000	台	505	8746.86	公线	385.46	76	6676.1	0	1196.07	不受限	1150
7971	10kV通东单	蓬溪电力调度控制中心	通东单线902开关	通渡站	16000	台	560	9699.43	公线	380.7	68	6593.7	0	1183.88	不受限	1150
7972	10kV东城二路	蓬溪电力调度控制中心	东城二路901开关	东龙站	105000	台	586	10149.82	公用	400.26	68	6932.5	0	1187.36	不受限	1150
7973	10kV蓉花线	蓬溪电力调度控制中心	蓉花线912	东马河	20000	台	380	6583.79	公线	271.94	72	4710	50	1163.61	不受限	1150
7974	10kV东西二路	蓬溪电力调度控制中心	东西二路922	东坝	5000D+60000	台	423	7326.57	公线	313.22	74	5425	0	1168.91	不受限	1150
7975	10kV灵隐线	仓溪电力调度控制中心	灵隐线914开关	35kV玉溪站	30000	台	400	6928.2	公线	291.55	73	5049.8	0	1185.78	不受限	1150
7976	10kV新院9路	罗江电力调度控制中心	新院9路914开关	新晋站	100000	台	300	5196.15	公线	171.07	57	2962.8	0	1194.02	不受限	1150
7977	10kV明镜路	罗江电力调度控制中心	明镜路912开关	晓坪站	20000	台	255	4416.73	公线	161.48	63	2796.9	0	1178.16	不受限	1150
7978	10kV东社线	蓬溪电力调度控制中心	东社线911开关	35kV东通站	10000	台	200	3464.1	公线	111.13	56	1924.8	0	1192.89	不受限	1150
7979	10kV黄马线（软段）	关庄电力调度控制中心	黄马线（软段）914开关	马村站	6300	台	335	5802.37	公线	200.42	60	3471.3	0	1170.6	不受限	1150
7980	10kV新苏一线	大英电力调度控制中心	新苏一线991开关	解桥	126000	台	600	10392.3	公线	411.61	69	7129	0	1184.84	不受限	1150
7981	10kV隆都路下线	蓬溪电力调度控制中心	隆都线924	河坝（营河）	2*10000	台	400	6928.2	公线	253.03	63	4382.4	0	1160.16	不受限	1150
7982	10kV郑乐线	金堂电力调度控制中心	郑乐线915开关	福灵	20000	台	500	8660.25	公线	331.87	66	5748	0	1180.2	不受限	1150
7983	10kV青龙线	蓬溪电力调度控制中心	青龙线933开关	蔡渠路	166000	台	600	10392.3	公线	473.29	79	8197.3	0	1155.77	不受限	1150
7984	10kV昆二一线_1线线	邛崃电力调度控制中心	昆二一线909	成昆	185000	台	503	8712.22	公线	333.26	66	5772	0	1157.78	不受限	1150
7985	10kV南凯线	蓬溪电力调度控制中心	南凯线924开关	蔡渠路	166000	台	600	10392.3	公线	473.22	79	8196.2	0	1156.87	不受限	1150
7986	10kV蔡南线	蓬溪电力调度控制中心	蔡南线926开关	蔡子坝	60000	台	75	1299.04	公线	19.24	22	345	0	1160.14	不受限	1150
7987	10kV市华路一专线	成都配调	市华路938开关	合作	2*630000	台	473	8192.6	专线	356.91	75	6181.6	0	1191.74	不受限	1150
7988	10kV欧观线	青白江电力调度控制中心	欧观线916开关	欧城	2*240000	台	480	8313.84	公线	363.47	76	6295.3	0	1187.16	不受限	1150
7989	10kV青马机场线路	江安电力调度控制中心	青马线952开关	青龙站	6300	台	370	6408.53	公用	264.92	72	4588.4	0	1179.31	不受限	1150
7990	10kV园南线	蓬溪电力调度控制中心	园南线923开关	园门站	113000	台	500	8660.25	公线	381.06	76	6599.9	0	1194.32	不受限	1150
7991	10kV万石线上网线	武胜电力调度控制中心	万石线954开关	万井站	2200	台	227.5	3940.42	公线	137.18	60	2376	0	1170.38	不受限	1150
7992	10kV成水线	仁寿电力调度控制中心	成水线993开关	成安站	8000	台	300	5196.15	公线	201.44	67	3488.9	0	1187.63	不受限	1150
7993	10kV铜剑线	蓬溪电力调度控制中心	10kV铜剑线951	铜杯林站	50000	台	380	6581.79	公线	273.77	72	4741.7	0	1181.91	不受限	1150
7994	10kV石桐线下线	蓬溪电力调度控制中心	石桐线913开关	石龙站	26600	台	321	5559.88	公线	179.97	56	3117	715	1171.89	不受限	1150
7995	10kV赤北线上线	蓬溪电力调度控制中心	赤东线955开关	赤高站	11300	台	295	5109.55	公线	157.99	54	2736.4	200	1151.24	不受限	1150
7996	10kV博毒路_1线线	成都配调	博毒线939	博通	2*630000+500000	台	473	8192.6	公线	321.09	66	5388	0	1166.08	不受限	1150
7997	10kV双石线	成都配调	双石路919	双楠	2*630000	台	473	8192.6	公线	310.46	66	5377.2	0	1166.88	不受限	1150
7998	10kV沙营线	乐至电力调度控制中心	10kV沙营线912开关	许家场	6300	台	150	2598.08	公用	67.34	45	1166.4	0	1171.87	不受限	1150
7999	10kV金四线	通川电力调度控制中心	10kV金四线983开关	金山站	16000	台	552	9563.02	公线	429.56	78	7446.8	0	1164.83	不受限	1150
8000	10kV高王路	成都配调	高王路911	高庙子	2*630000	台	473	8192.6	专线	358.72	76	6213	0	1160.34	不受限	1150
8001	10kV平场	成都配调	平场路972	永仁	2*500000	台	473	8192.6	公线	309.21	65	5355.6	0	1198.48	不受限	1150
8002	10kV东伟线上线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	东伟线952开关	东洋站	2500	台	100	1732.05	公线	23.09	23	400	0	1158.64	不受限	1150
8003	10kV格坪线	甘孜电力调度控制中心	格坪线953开关	格萨拉站	3150	台	100	1732.05	公线	22.27	22	385.8	0	1173.04	不受限	1150
8004	10kV九二一线	广元电力调度控制中心	九二一线935开关	九华站	80000	台	516	8937.38	公线	387.58	77	6712.8	160	1170.74	不受限	1150
8005	10kV九万二线	广元电力调度控制中心	九万二线971开关	九华站	80000	台	516	8937.38	公线	397.52	77	6885	0	1158.64	不受限	1150
8006	10kV柳曲线	广元电力调度控制中心	柳曲线911开关	35kV柳潮站	6300	台	251	4347.45	公线	115.84	46	2006.4	315	1156.56	不受限	1150
8007	10kV明前线	蓬溪电力调度控制中心	明前线913开关	杭坪	5300	台	275	4763.14	公线	151.58	55	2625.5	0	1185.21	不受限	1150
8008	10kV太昭线	射洪电力调度控制中心	太昭线923开关	太乙	12600	台	335	5802.37	公线	199.4	60	3453.6	0	1188.3	不受限	1150
8009	10kV营月线	射洪电力调度控制中心	营月线927开关	营渠	360300	台	220	3810.51	公线	108.52	49	1879.6	0	1168.81	不受限	1150
8010	10kV锦南线	东海电力调度控制中心	锦南线932开关	锦虎寨站	8000	台	300	5196.15	公线	170.96	57	2961	0	1195.32	不受限	1150
8011	10kV草柳线	古蔺电力调度控制中心	10kV草柳线962开关	蔡草坪	63000	座	489	8469.73	公线	306.88	63	5610	0	1165.78	不受限	1150
8012	10kV营文线	射洪电力调度控制中心	营文线933开关	营河	11300	台	275	4763.14	公线	134.88	49	2336.1	315	1159.21	不受限	1150
8013	10kV均坪线	蓬溪电力调度控制中心	均坪线973开关	四合站	10000	台	200	3464.1	公线	92.01	46	1593.6	0	1177.68	不受限	1150
8014	10kV田龙线	仁寿电力调度控制中心	田龙线956开关	大田站	6300	台	200	3464.1	公线	92.82	46	1607.6	0	1163.68	不受限	1150
8015	10kV仁广线	仁寿电力调度控制中心	仁广线974开关	仁都	12600	台	200	3464.1	公线	93.16	47	1613.6	0	1157.68	不受限	1150
8016	10kV降商线大线路	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	降商线913开关	猴达站	6300	台	100	1732.05	公线	21.57	22	373.6	0	1185.24	不受限	1150
8017	10kV甘东线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘东线913开关	甘日寺站	6300	台	100	1732.05	公线	21.84	22	378.3	0	1180.54	不受限	1150
8018	10kV新礼线_1线大线线	射洪电力调度控制中心	新礼线916开关	新河	31500	台	423	7326.57	公线	271.17	64	4696.7	0	1164.56	不受限	1150
8019	10kV日尼线	射洪电力调度控制中心	日尼线911开关	百尼	10000	座	234	4053	公线	119.09	51	2062.7	0	1179.7	不受限	1150
8020	10kV甘马线专线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	甘马线915开关	甘默站	7260	台	75	1299.04	公线	0	14	125.2	0	1180.14	不受限	1150
8021	10kV安龙线	蓬溪电力调度控制中心	安龙线911开关	安盛站	12800	台	275	4763.14	公线	152.94	56	2649	0	1161.51	不受限	1150
8022	10kV小王上线	蓬溪电力调度控制中心	小王线914开关	小施站	6300	台	100	1732.05	公用	22	22	381	0	1177.84	不受限	1150
8023	10kV八场线_1线线	蓬溪电力调度控制中心	八场线911开关	八里站	10000	台	200	3464.1	公用	111.25	56	1926.8	0	1176.84	不受限	1150
8024	10kV望双线上线线	蓬溪电力调度控制中心	望双线941开关	望江站	100000	台	358	6200.74	公用	253.35	71	4388	0	1192.67	不受限	1150
8025	10kV永场线_1线线	蓬溪电力调度控制中心	永场线913开关	七里站	6300	台	200	3464.1	公线	112	56	1930.8	0	1177.79	不受限	1150
8026	10kV柳两线	阿坝电力调度控制中心	柳两线932开关	柳龙站	5000	台	175	3031.09	公线	89.28	51	1546.3	0	1181.68	不受限	1150
8027	10kV斗桥线	阿坝电力调度控制中心	斗桥线912开关	格尔站	12500	台	175	3031.09	公线	71.29	41	1234.8	0	1190.07	不受限	1150
8028	10kV锦川线	自贡电力调度控制中心	锦川线914开关	锦川站	18000	台	200	3464.1	公线	92.67	46	1605	0	1166.28	不受限	1150
8029	10kV沿岩线大线路	自贡电力调度控制中心	沿岩线924开关	沿通站	71900	台	312	5404	公线	213.05	68	3690	0	1173.6	不受限	1150
8030	10kV阿东线	阿坝电力调度控制中心	阿东线911开关	树阿站	3150	台	200	3464.1	公线	113.57	57	1967.1	0	1150.59	不受限	1150
8031	10kV西洋二线_1线线	自贡电力调度控制中心	10kV西洋二线933开关	王西站	100000	台	503	8712.22	公线	218.72	43	3788.1	2900	1152.7	不受限	1150
8032	10kV石石线	阿坝电力调度控制中心	石石线914开关	古尔沟站	16300	台	150	2598.08	公线	66.55	44	1152.2	0	1185.57	不受限	1150
8033	10kV东阳线	阿坝电力调度控制中心	东阳线952开关	水罗站	3200	台	100	1732.05	公线	21.94	22	380	0	1176.84	不受限	1150
8034	10kV及练II线	乐山电力调度控制中心	及练二回线934开关	及幡站	100000	台	380	6581.79	公线	274.52	72	4754.7	0	1168.91	不受限	1150
8035	10kV金四大线线	南充电力调度控制中心	10kV金四线914	黄金场(农联)	18000	台	218	3775.87	公线	128.26	59	2221.8	0	1176.88	不受限	1150
8036	10kV南通一线	乐山电力调度控制中心	南通一线932开关	塘坪站	101000	台	440	7621.02	公线	348.64	75	5892.1	0	1168.82	不受限	1150
8037	10kV南坪线	南充电力调度控制中心	10kV南坪线981开关	高坪子站	100220	座	440	7621.02	公线	283.09	64	4903.2	0	1193.62	不受限	1150
8038	10kV荷团线	自贡电力调度控制中心	荷团线912开关	井山站	13200	台	400	6928.2	公线	194.06	54	2122	2050	1170.56	不受限	1150
8039	10kV梅花线大线线	盐源电力调度控制中心	10kV梅花线915开关	梅雨站	16300	台	200	3464.1	公线	111.14	56	1925	0	1192.69	不受限	1150
8040	10kV马鬼线大线线	布拖电力调度控制中心	马鬼线911开关	马鬼站	3200	台	100	1732.05	公线	22.98	23	398	0	1160.84	不受限	1150
8041	10kV团结线	平昌电力调度控制中心	10kV团结线911	团某站	10000	台	220	3810.51	公线	130.25	59	2256	0	1173.46	不受限	1150
8042	10kV乐雄线9kB	乐山电力调度控制中心	乐雄线926开关	乐山站	12600	台	275	4763.14	公线	152.89	56	2648.1	0	1162.41	不受限	1150
8043	10kV三宁线	平昌电力调度控制中心	10kV三宁线922	三堂站	12600	台	170	2944.49	公线	85.98	51	1489.2	0	1160.84	不受限	1150
8044	10kV平白线	平昌电力调度控制中心	10kV平白线912	白河站	12600	台	200	3464.1	公线	112.33	56	1945.6	0	1172.09	不受限	1150
8045	10kV青马线	雷波电力调度控制中心	10kV青马线913小东干开关	黄眉站	12600	台	275	4763.14	公线	150.98	59	2614.9	0	1160.16	不受限	1150
8046	10kV铜隆一线	峨眉山市城乡电网	铜隆一回220开关	峨眉站	80000	座	420	7274.61	公线	267.78	64	4638	0	1161.69	不受限	1150
8047	10kV玉双线	巴州电力调度控制中心	10kV玉双线925	玉双站	12600	台	220	3810.51	公线	130.26	59	2256.1	0	1173.36	不受限	1150
8048	10kV浙二一线	万源电力调度控制中心	10kV浙二一线913开关	旗岗简站	40000	台	300	5196.15	公线	203.35	68	3522	0	1154.53	不受限	1150
8049	10kV官鸡	万源电力调度控制中心	10kV官鸡线914开关	大竹河站	20000	台	200	3464.1	公线	76.91	38	1332	0	1187.28	不受限	1150
8050	10kV林河线大线线	雷山电力调度控制中心	林河线913开关	双林站	50000	座	200	3464.1	公线	92.63	46	1604.3	0	1166.98	不受限	1150
8051	10kV田园线 926大线线	南充电力调度控制中心	田园线926开关	大龙镇	240000	台	553	9578.24	公线	430.06	78	7448.7	0	1171.72	不受限	1150
8052	10kV又凤线	西充电力调度控制中心	又凤线925开关	又河站(西充)	16380	台	275	4763.14	公线	151.35	55	2621.4	0.79	1188.32	不受限	1150
8053	10kV柏杨线大线线	阆中电力调度控制中心	柏杨线926开关	柏坪站(阆中)	18000	台	150	2598.08	公线	67.28	45	1165.3	0	1172.97	不受限	1150
8054	10kV柏坪线	阆中电力调度控制中心	柏坪线934开关	柏坪站(阆中)	18300	台	255	4416.73	公线	162.35	64	2811.9	0	1163.16	不受限	1150
8055	10kV陈高线大线线	阆中电力调度控制中心	陈高线913开关	陈家滩站(阆中)	9000	台	200	3464.1	公线	111.74	56	1935.4	0	1182.29	不受限	1150
8056	10kV金玉线大线线	阆中电力调度控制中心	金玉线926开关	金屏站(阆中)	18000	台	150	2598.08	公线	67.02	45	1160.7	0	1177.57	不受限	1150
8057	10kV九龙线大线线	盐源电力调度控制中心	九龙线913开关	九盛站	18300	台	174	3013.77	公线	89.35	51	1551	0	1161.39	不受限	1150
8058	10kV黑东线	喜神电力调度控制中心	黑东线921开关	黑龙站	8000	台	300	5196.15	公线	142.48	47	2467.7	500	1189.22	不受限	1150
8059	10kV得胜线 919大线线	喜神电力调度控制中心	得胜线919开关	得胜站	101000	座	553	9578.24	公线	375.63	68	6505.8	0	1166.69	不受限	1150
8060	10kV海坪一线大线线	喜神电力调度控制中心	海坪一线919开关	林海站	126000	台	595	10305.7	公线	411.61	69	7129.1	0	1115.46	不受限	1100
8061	10kV严界线大线线	蓬安电力调度控制中心	严界线924开关	严家站	16300	台	553	9578.24	公线	44.73	8	774.7	5755	1132.89	不受限	1100
8062	10kV柳枝线大线线	蓬安电力调度控制中心	柳枝线921开关	柳枝站(蓬安)	30000	台	295	5109.55	公线	201.33	68	3487	0	1111.59	不受限	1100
8063	10kV柏田线大线线	阆中电力调度控制中心	柏田线916开关	柏屏站(阆中)	18000	台	150	2598.08	公线	70.36	47	1218.6	0	1119.67	不受限	1100
8064	10kV冬云线大线线	南充电力调度控制中心	冬云线923开关	一探充站	100000	台	399	6910.88	公线	293.62	74	5085.5	0	1134.29	不受限	1100
8065	10kV千梯线大线线	阆中电力调度控制中心	千梯线913开关	千佛庙(阆中)	12030	台	255	4416.73	公线	161.48	64	2814.4	0	1141.66	不受限	1100
8066	10kV古双线大线线	喜神电力调度控制中心	古双线912开关	古安站	18000	台	174	3013.77	公线	72.95	42	1263.5	0	1147.52	不受限	1100
8067	10kV双仁线	西充电力调度控制中心	双凤镇线(西充)	双凤镇(西充)	30000	台	304	5265.4	公线	172.26	57	2983.6	630	1152.29	不受限	1100
8068	10kV南产线	蓬安电力调度控制中心	南产线914开关	35kV燕子站	6300	座	200	3464.1	公线	93.05	47	1622	0	1168.04	不受限	1100
8069	10kV回铜线大线线	营山电力调度控制中心	回铜线921开关	回龙站(营山)	20500	台	220	3810.51	公线	123.16	56	2133.2	150	1146.26	不受限	1100
8070	10kV东展线	乐至电力调度控制中心	东展线916开关	许东场	126000	台	455	7880.83	公线	125.8	28	2178.9	5160	1144.66	不受限	1100
8071	10kV万都线	巴州电力调度控制中心	万都线912	万团站	80000	台	277	4797.78	公线	183.26	66	3174	0	1146	不受限	1100
8072	10kV云平线上线线	盐源电力调度控制中心	云平线911开关	新云站	12600	台	200	3464.1	公线	114.59	57	1984.7	0	1132.89	不受限	1100
8073	10kV泰联线	仪陇电力调度控制中心	泰联线910开关	泰坪站	80000	台	565	9786.09	公线	386.72	68	6698	0	1130.87	不受限	1100
8074	10kV车宝二线966	乐山电力调度控制中心	车宝二线966开关	车子站	110000	台	440	7621.02	公线	330.03	75	5716.2	0	1142.72	不受限	1100
8075	10kV宁里二线大线线	宁南电力调度控制中心	宁里二线924开关	宁里站	80620	台	507	8781.5	公线	442.2	87	7524.6	0	1122.6	不受限	1100
8076	10kV车宝一线965	乐山电力调度控制中心	车宝一线965开关	车子站	110000	台	440	7621.02	公线	332.35	76	5756.3	0	1102.82	不受限	1100
8077	10kV团隆线	平昌电力调度控制中心	10kV团隆线914	团某站	10000	台	200	3464.1	公线	115.01	58	1992	0	1125.69	不受限	1100
8078	10kV铁月线	营山电力调度控制中心	10kV铁月线911	铁院站	31063	台	200	3810.51	公线	113.85	61	2318.1	0	1111.16	不受限	1100
8079	10kV石限线	蓬江电力调度控制中心	10kV石限线915	石板堰站	71500	台	377	6529.83	公线	274.52	73	4754.7	0	1122.15	不受限	1100
8080	10kV双岳线	南充电力调度控制中心	10kV双岳线962开关	过碑站	100400	台	440	7621.02	公线	330.21	75	5719.2	0	1102.72	不受限	1100
8081	10kV官观一线	巴州电力调度控制中心	10kV官观一线962	登王站	100000	台	525	9093.27	公线	407.47	78	7057.4	0	1126.54	不受限	1100
8082	10kV思登线	巴州电力调度控制中心	10kV思登线858	思阳站	90000	台	377	6529.83	公线	273.04	72	4729.1	0	1147.75	不受限	1100
8083	10kV云石线	巴州电力调度控制中心	10kV云石线957	七里站	100400	台	377	6529.83	公线	275.47	73	4771.1	0	1105.75	不受限	1100
8084	10kV浙一线_1线	万源电力调度控制中心	浙一线926开关	旗岗简站	31500	台	300	5196.15	公线	204.39	68	3540	0	1136.53	不受限	1100
8085	10kV得双线 924大线线	仪陇电力调度控制中心	得双线924开关	金城站(仪陇)	8000	台	178	3083.65	公线	77.11	43	1335.6	0	1150.84	不受限	1100
8086	10kV石联线	新都电力调度控制中心	10kV石联线924开关	石桥站	20000	台	305	5282.75	公线	208.23	68	3606.5	0	1147.98	不受限	1100
8087	10kV沙福线	自贡电力调度控制中心	沙福线927开关	沙坪站	100300	台	624	10808	公线	219.8	35	1807	4800	1120.2	不受限	1100
8088	10kV东司线下线线	自贡电力调度控制中心	东司线913开关	东上站	56700	台	267	4624.58	公线	149.11	56	2554.8	0	1117.16	不受限	1100
8089	10kV九方线大线线	江油电力调度控制中心	九方线905开关	九鳌站	6300	台	464	8036.72	公用	352.62	76	6107.4	0	1125.65	不受限	1100
8090	10kV黄临线大线线	盐源电力调度控制中心	10kV黄临线912开关	集雪站	15000	台	275	4763.14	公线	148.24	56	2681.5	0	1129.83	不受限	1100
8091	10kV玉东线	大英电力调度控制中心	玉东线911开关	玉峰	18800	台	240	4156.92	公线	116.43	49	2014.6	200	1148.94	不受限	1100
8092	10kV东上线	阆中电力调度控制中心	东上线954开关	加乐场	3150	台	200	3464.1	公线	114.61	57	1985	0	1132.69	不受限	1100
8093	10kV代禹线大线线	自贡电力调度控制中心	代禹线952开关	代家沟站	12120	台	481	8331.16	公线	318.9	63	5523.3	0	1140.63	不受限	1100
8094	10kV阿坪线	阿坝电力调度控制中心	阿坪线945开关

8169	10kV.天金线	古戴电力调度控制中心	天金线911开关	大村	10000	是	308	5334.72	公线	114.05	37	1975.4	1200	1092.38	受限	1050
8170	10kV.青商线	新成电力调度控制中心	青商线924开关	青街	11300	是	220	3810.51	公线	109.9	50	1903.5	80	1064.91	不受限	1050
8171	10kV.中镇线	广元电力调度控制中心	中镇线921开关	中子场	80000	否	278	4815.1	公线	189.01	68	3273.6	0	1059.99	不受限	1050
8172	10kV.大新线	高坪电力调度控制中心	大新线914开关	大坪子场	10000	是	300	5196.15	公线	179.34	59	3088.9	0	1068.02	不受限	1050
8173	10kV.云铜线 911.大线线	泸州电力调度控制中心	云铜线911开关	云铜	31000	否	325	5629.17	公线	231.86	71	4015.8	0	1050.45	不受限	1050
8174	10kV.永硫线	眉山电力调度控制中心	永硫线912开关	永乐场	20000	是	482	8348.48	公线	277.81	58	4811.8	800	1067.18	不受限	1050
8175	10kV.明王线 913.大线线	泸州电力调度控制中心	明王线913开关	鲍龙	40000	是	285	4936.34	公线	167.28	59	2897.3	0	1051.77	不受限	1050
8176	10kV.明平线	洪雅电力调度控制中心	明平线913开关	陈山动	22000	是	400	6928.2	公线	257.18	64	4454.3	0	1088.26	不受限	1050
8177	10kV.陈观线大馈线	绵阳电力调度控制中心	陈观线927开关	陈阳场	50000	是	400	6928.2	公线	258.76	65	4481.8	0	1060.76	不受限	1050
8178	10kV.白石线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	白石线915开关	白石台	50000	是	180	1732.05	公线	27.25	27	472	0	1086.84	不受限	1050
8179	10kV.蓝帽线	新都电力调度控制中心	10kV.蓝帽线927开关	蓝城站	50000	是	552	9560.92	公线	380.75	69	6594.6	0	1054.14	不受限	1050
8180	10kV.分田线大馈线	江油电力调度控制中心	分田线931开关	二分站	31500	是	569	9855.37	公用	392.88	69	6804.7	0	1079.6	不受限	1050
8181	10kV.鲁云线	渠县电力调度控制中心	10kV.鲁云线913开关	鲁枫站	8000	是	246	4260.84	公线	133.49	54	2312	0	1096.67	不受限	1050
8182	10kV.保井线	自贡电力调度控制中心	保井线912开关	保平站	12800	是	304	5265.43	公线	181.93	60	3151	0	1061.34	不受限	1050
8183	10kV.青龙线大馈线	新都电力调度控制中心	10kV.青龙线913开关	青宁站	15000	是	220	3837.21	公线	103.24	50	1812.4	0	1097.25	不受限	1050
8184	10kV.宝东线	蓬溪电力调度控制中心	宝东线914开关	宝河站	19000	否	320	5542.56	公线	193.09	60	3344.4	0	1089.65	不受限	1050
8185	10kV.白雪线大馈线	资阳电力调度控制中心	白雪线915开关	白付站	8000	否	150	2598.08	公用	71.54	48	1238	0	1099.27	不受限	1050
8186	10kV.开芳线 659.大馈线专线	泸州电力调度控制中心	开芳线659	开芳	63500	是	463	8019.4	专线	309.38	67	5358.4	0	1057.12	不受限	1050
8187	10kV.邻西一线大馈线	渠县电力调度控制中心	邻西一线939开关	邻江站	100000	是	553	9578.24	公线	295.21	53	5113	1500	1049.59	不受限	1050
8188	10kV.城昆线	新都电力调度控制中心	城昆线923开关	城关站	10000	是	265	4589.33	公线	176.22	66	3052.2	0	1078.74	不受限	1050
8189	10kV.优小线	蓬溪电力调度控制中心	10kV.优小线917	优资站(高限)	40000	否	220	3810.51	公线	135.61	62	2348.8	0	1080.66	不受限	1050
8190	10kV.扎坚线	南城电力调度控制中心	10kV.扎坚线914开关	扎坪站	10815	是	440	7621.02	公线	256.4	58	4440.8	600	1056.02	不受限	1050
8191	10kV.南环线	资阳电力调度控制中心	南环线931开关	东山站	18700	是	363	6272.7	公线	226.09	63	3915.9	0	1080.26	不受限	1050
8192	10kV.宝礼线	石棉电力调度控制中心	宝礼线952开关	安全站	16300	否	300	5196.15	公线	207.79	69	3599	0	1077.53	不受限	1050
8193	10kV.阳南线	眉山电力调度控制中心	10kV.阳南线953	师资站	63000	否	200	3604.1	公线	116.86	58	2024	0	1083.69	不受限	1050
8194	10kV.宝辉一线	南城电力调度控制中心	10kV.区桥一线961开关	区桥站	100400	否	440	7621.02	公线	333.19	76	5770.8	0	1088.12	不受限	1050
8195	10kV.沐云线 915.大馈线	沐云电力调度控制中心	沐云线915开关	沐川站	90700	否	75	1299.04	公线	5.81	8	100.6	0	1068.54	不受限	1050
8196	10kV.凉中线	巴州电力调度控制中心	10kV.凉中线955	凉坪站	11300	否	200	3604.1	公线	118.33	59	2049.5	0	1087.25	不受限	1050
8197	10kV.长足线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	10kV.长足线911开关	长坪站	6300	否	170	2944.49	公线	92.12	54	1595.6	0	1054.44	不受限	1050
8198	10kV.燕二线	巴州电力调度控制中心	10kV.燕二线954	燕观站	16300	否	200	3464.1	公线	118.82	59	2058	0	1059.69	不受限	1050
8199	10kV.宝白线	宝兴电力调度控制中心	宝白线926开关	宝兴站	12600	是	342	5923.61	公线	212.28	62	3676.7	0	1062.19	不受限	1050
8200	10kV.平稚线大馈线	金堂电力调度控制中心	10kV.平稚线912开关	五平站	6300	否	220	3810.51	公线	114.23	52	1978.4636	400	1050.8964	不受限	1050
8201	10kV.隆阳线 24.大馈线	南城电力调度控制中心	10kV.隆阳线914开关	（越西台建：城北站	50000	是	465	8054.04	公线	309.28	67	5356.7	0	1086.53	不受限	1050
8202	10kV.最观线大馈线	东坡电力调度控制中心	最观线908开关	最观	63000	否	600	10392.3	公线	477.4	80	8268.6	0	1084.47	不受限	1050
8203	10kV.柏南线大馈线	丽中电力调度控制中心	柏南线925开关	柏洞站(南中)	18300	否	170	2944.49	公线	90	53	1558.8	0	1091.24	不受限	1050
8204	10kV.城隆线大馈线	丽中电力调度控制中心	城隆线924开关	城双站(南中)	40000	否	173	2995.41	公线	93.67	54	1622.3	0	1074.5	不受限	1050
8205	10kV.城前线大馈线	丽中电力调度控制中心	城前线915开关	城双站(南中)	40000	否	481	8331.16	公线	369.57	77	6401	0	1097.04	不受限	1050
8206	10kV.飞力线	红花电力调度控制中心	飞力线912	35kV.大河站	6300	否	100	1732.05	公线	28.39	28	491.7	0	1082.15	不受限	1050
8207	10kV.星南一线大馈线	南充电力调度控制中心	星南甘线924开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	379.34	69	6570.1	0	1092.49	不受限	1050
8208	10kV.长江路大馈线	东部电力调度控制中心	长江路925开关	长升	50000	是	400	6928.2	公线	258.6	65	4479	0	1063.56	不受限	1050
8209	10kV.牧苑线大馈线	东部电力调度控制中心	牧苑线943开关	牧马山	50000	是	600	10392.3	公线	477.08	80	8263.1	0	1089.97	不受限	1050
8210	10kV.龙龙线 912.大馈线	蓬溪电力调度控制中心	龙龙线912开关	龙螺场	16300	是	211	3654.63	公线	305.97	50	1835.4	0	1088.3	不受限	1050
8211	10kV.大圆线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	大圆线911 于东开关	大圆站	16300	否	200	3464.1	公线	118.07	59	2045	0	1072.69	不受限	1050
8212	10kV.际石线大馈线	南中电力调度控制中心	际石线939开关	际石场站	100000	是	210	3637.31	公线	132.19	61	2205.8	0	1077.78	不受限	1050
8213	10kV.花园一线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	花园上线966开关	永花站	100000	是	553	9578.24	公线	378.96	69	6563.8	0	1098.99	不受限	1050
8214	10kV.分田线大馈线	江油电力调度控制中心	分田线912开关	分小田(昆山)	12600	否	170	2944.49	公线	89.84	53	1556	0	1094.04	不受限	1050
8215	10kV.龙天线大馈线	天府电力调度控制中心	龙天线952开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	公线	477.4	80	8268.6	0	1084.47	不受限	1050
8216	10kV.营口线大馈线	营山电力调度控制中心	营口线911开关	营山站	100000	是	515	8920.06	公线	349.97	68	6061.5	0	1074.55	不受限	1050
8217	10kV.星元一线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	星元线913开关	五星站	100000	是	553	9578.24	公线	383.91	69	6649.3	0	1013.29	不受限	1050
8218	10kV.光圣一线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	光圣甘线973开关	保光站	80000	是	553	9578.24	公线	382.01	69	6616.4	0	1046.19	不受限	1050
8219	10kV.光龙二线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	光龙甘线972开关	保龙站	80000	是	553	9578.24	公线	382.01	69	6616.4	0	1046.19	不受限	1050
8220	10kV.李陵一线	蓬溪电力调度控制中心	李陵线913开关	李陵站	10000	是	345.1	5977.31	公线	215.56	62	3733.5	0	1048.35	不受限	1000
8221	10kV.金仁线 922.大馈线	蓬溪电力调度控制中心	金仁线922开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	30.21	30	523.2	0	1035.65	不受限	1000
8222	10kV.营高线大馈线	丽中电力调度控制中心	营高线916开关	营银双(南中)	24000	否	182	3152.3	公线	105.25	58	1822.9	0	1014.2	不受限	1000
8223	10kV.中双线大馈线	丽中电力调度控制中心	中双线913开关	丽中站	126000	是	552	9560.92	公线	381.27	69	6603.6	0	1045.14	不受限	1000
8224	10kV.安通线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	安通线923开关	安平站	16300	是	211	3654.63	公线	98.82	47	1711.5	200	1012.2	不受限	1000
8225	10kV.塔南线大馈线	东坡电力调度控制中心	塔南线926开关	航空港开城所	100000	是	530	9179.87	公线	214.38	40	3713	2610	1020.9	不受限	1000
8226	10kV.海阳一线大馈线	高坪电力调度控制中心	海阳一线935开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	416.07	70	7206.3	0	1038.26	不受限	1000
8227	10kV.新红线	高坪电力调度控制中心	新红线931开关	新凤站	4000	否	150	2598.08	公线	74.22	49	1050.08	0	1019.38	不受限	1000
8228	10kV.二新一线大馈线	高坪电力调度控制中心	二新一线912开关	二元站	100000	是	423	7326.57	公线	279.54	66	4841.7	0	1019.56	不受限	1000
8229	10kV.石场线 913.大馈线	高坪电力调度控制中心	石场线911开关	石子场	10000	是	398	6893.56	公线	160.28	40	2776	1735	1003.85	不受限	1000
8230	10kV.青城线	营山电力调度控制中心	青城线924开关	青河镇白(营山)	26400	否	275	4763.14	公线	189.24	69	3277.7	0	1009.11	不受限	1000
8231	10kV.东八一线	高坪电力调度控制中心	东八一线943开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	280.49	66	4858.1	0	1003.16	不受限	1000
8232	10kV.凌香线大馈线	南部电力调度控制中心	10kV.凌香线914	凌云站(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	280.43	74	4857	0	1019.85	不受限	1000
8233	10kV.下九线 911.大馈线	南充电力调度控制中心	下九线911 于东开关	下集站	5000	否	255	4416.73	公线	124.98	49	2164.4	800	1010.36	不受限	1000
8234	10kV.顺延线	涪源电力调度控制中心	顺延线916开关	顺坪站	90700	否	289	5005.63	公线	144.21	50	2497.7	500	1006.8	不受限	1000
8235	10kV.龙阳线	平昌电力调度控制中心	10kV.龙阳线956	龙平站	63000	否	225	3897.11	公线	143.22	64	2480.6	0	1016.8	不受限	1000
8236	10kV.右白线	平昌电力调度控制中心	10kV.右白线911	白农站	16300	否	275	4763.14	公线	189.54	69	3282.8	0	1004.03	不受限	1000
8237	10kV.邻城二线	南城电力调度控制中心	10kV.邻城二线925开关	板桥站	100100	否	440	7621.02	公线	222.79	51	3858.7	2000	1000.22	不受限	1000
8238	10kV.洪高线	巴州电力调度控制中心	10kV.洪高线957	洪坪站	11300	否	200	3464.1	公线	121.58	61	2105.8	0	1011.89	不受限	1000
8239	10kV.思凤线	巴州电力调度控制中心	10kV.思凤线958	思阳站	90000	否	567	9820.73	公线	450.74	79	7806.8	0	1031.86	不受限	1000
8240	10kV.银大线	巴州电力调度控制中心	银大线931开关	柳坪站(化隆)	18000	否	218	3775.87	公线	136.07	62	2358.8	0	1041.48	不受限	1000
8241	10kV.隆凤线	巍西电力调度控制中心	隆凤线916小车开关	大隆站	25100	否	170	2944.49	公线	94.44	56	1635.7	0	1014.34	不受限	1000
8242	10kV.百井一线	新都电力调度控制中心	10kV.百井一线912开关	百城站	50000	是	552	9560.92	公线	381.45	69	6606.8	0	1041.94	不受限	1000
8243	10kV.老龙线	新都电力调度控制中心	老龙线914开关	老龙站	100300	否	550	9526.28	公线	322.84	59	5591.6	1000	1029.42	不受限	1000
8244	10kV.大柏线	太英电力调度控制中心	大柏线914开关	大报	18800	是	240	4156.92	公线	133.91	56	2319.4	0	1006.14	不受限	1000
8245	10kV.南重线大馈线	自贡电力调度控制中心	南重线924开关	南圆站	163500	是	481	8331.16	公线	281.21	58	4844.7	800	1022.23	不受限	1000
8246	10kV.作石线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	作石线914开关	作塑站	15100	否	275	4763.14	公线	162.3	59	2811	0	999.51	不受限	1000
8247	10kV.新新线	太英电力调度控制中心	新新线972开关	重重	100000	是	553	9578.24	公线	384.2	69	6654.4	0	1008.19	不受限	1000
8248	10kV.中书线大馈线	江油电力调度控制中心	中书线915开关	中原站	40000	否	372	6443.23	公线	276.77	74	4793.6	0	1005.31	不受限	1000
8249	10kV.黄团线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	黄团线918开关	黄锦站	6300	否	171	2961.81	公用	93.85	55	1625.4	0	1040.23	不受限	1000
8250	10kV.早双线	阿坝电力调度控制中心	早双线923开关	早格站	6300	否	100	1732.05	公线	31.24	31	541.1	0	1017.74	不受限	1000
8251	10kV.鹰双线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	鹰双线953开关	鹰城站	63000	是	225	3897.11	公用	119.65	53	2072.4	0	1045.29	不受限	1000
8252	10kV.五桥线 914.大馈线	自贡电力调度控制中心	五桥线914开关	城北站	100220	是	553	9578.24	公线	282.85	51	4899	1760	1023.59	不受限	1000
8253	10kV.高西二线	高坪电力调度控制中心	高西二线931开关	白鹤站	20000	否	200	3464.1	公线	74.21	37	1285.3	800	1012.39	不受限	1000
8254	10kV.阳西一线大馈线	阳西电力调度控制中心	阳西一线926开关	阳艺站	50000	否	600	10392.3	公用	433.91	72	7515.4	800	1037.67	不受限	1000
8255	10kV.新金线	蓝边电力调度控制中心	新金线951开关	新城站	25000	否	265	4589.33	公线	167.8	63	2906.1	200	1024.64	不受限	1000
8256	10kV.平煤线	蓝边电力调度控制中心	10kV.平煤线915于开	平溪站	5000	否	200	3464.1	公线	121.89	61	2111.2	0	1006.49	不受限	1000
8257	10kV.大石线	蓬溪电力调度控制中心	大石线911开关	大石	16300	否	275	4763.14	公线	187.61	68	3249.4	0	1037.43	不受限	1000
8258	10kV.龙鳌线	新都电力调度控制中心	龙鳌线928开关	鳌龙	100000	是	445	7707.63	公线	298.2	67	5164.8	0	1001.3	不受限	1000
8259	10kV.金马线	蓬溪电力调度控制中心	金马线918开关	金桥	81350	是	540	9353.07	公线	371.56	69	6435.4	0	1047.06	不受限	1000
8260	10kV.长凯线	眉山电力调度控制中心	长凯线923开关	李号站	126000	是	550	9526.28	公线	380.88	69	6596.8	0	1024.22	不受限	1000
8261	10kV.彭一线	眉山电力调度控制中心	彭一线912开关	彭城站	100000	是	423	7326.57	公线	380.04	66	6582.49	4825	1030.26	不受限	1000
8262	10kV.塔孔线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	塔孔线925开关	塔子站	100000	是	74.1	1283.45	公线	0	13	1250	0	1026.76	不受限	1000
8263	10kV.复临线	新成电力调度控制中心	复临线917开关	复兴	18000	是	200	3464.1	公线	93.04	47	1611.4	160	999.88	不受限	1000
8264	10kV.大村线 91.大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	大村线91开关	大河边站	9150	否	100	1732.05	公线	28.87	29	500	0	1018.84	不受限	1000
8265	10kV.子雨线 913.大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	子雨线913开关	子座站	6300	否	100	1732.05	公线	29.95	30	518.8	0	1040.04	不受限	1000
8266	10kV.平原线	成都配调	平原路3#0	云东	2*240000	是	409	7084.09	专线	287.83	65	4638.8	0	1018.37	不受限	1000
8267	10kV.高板线	仁寿电力调度控制中心	高板线924开关	高富站	20000	是	380	6581.79	专线	245.08	64	4244.7	0	1020.73	不受限	1000
8268	10kV.中黄线	雁江电力调度控制中心	10kV.中黄线929开关	城中站	82000	是	500	8660.25	公线	269.28	54	4664	1250	1014.2	不受限	1000
8269	10kV.天翼线	成都配调	天翼路3#0	上桥	3*54000	是	473	8192.6	专线	319.63	68	5538	0	1018.08	不受限	1000
8270	10kV.严陈一线	成都配调	严陈一线916	金严	2*50000	是	473	8192.6	专线	318.71	67	5520	0	1034.08	不受限	1000
8271	10kV.天创线	成都配调	天创线934开关	天源	146000	是	409	7084.09	专线	309.77	76	5365.2	0	1010.48	不受限	1000
8272	10kV.新天线	成都配调	新天路905	新园	3*54000	是	473	8192.6	专线	365.58	77	6333.3	0	1041.44	不受限	1000
8273	10kV.资菊线	成都配调	资菊线920	资资	482000	是	473	8192.6	专线	367.58	78	6366.4	0	1006.94	不受限	1000
8274	10kV.资成线	成都配调	资成线935开关	资换	126000	是	473	8192.6	专线	318.78	67	5521.2	0	1042.88	不受限	1000
8275	10kV.新仁一线	成都配调	新仁一线922开关	万复	169000	是	473	8192.6	专线	367.69	78	6368.4	0	1004.94	不受限	1000
8276	10kV.青桂线	眉山电力调度控制中心	青桂线931开关	青龙站	100000	否	423	7326.57	公线	322.06	76	5578	0	1015.91	不受限	1000
8277	10kV.资思线	蓬溪电力调度控制中心	资思线918开关	思思站	100000	是	503	8712.22	公线	442.48	88	7663.7	630	1048.52	不受限	1000
8278	10kV.桐桥线	江安电力调度控制中心	桐桥线947开关	桐桥林站	2*50000	否	370	6408.59	公用	273.05	74	4729.3	0	1038.43	不受限	1000
8279	10kV.双东二线大馈线	广元电力调度控制中心	双东二线924开关	双同站	80000	是	500	8660.25	公线	300.1	60	5197.8	640	1030	不受限	1000
8280	10kV.输马线	仁寿电力调度控制中心	输马线973开关	输加站	63000	否	255	4416.73	公线	169.87	67	2942.2	0	1002.86	不受限	1000
8281	10kV.万城二线	新都电力调度控制中心	万城二线923开关	万都	143000	是	500	8660.25	公线	340.57	68	5898.8	0	1029.6	不受限	1000
8282	10kV.航二一线	太英电力调度控制中心	航二一线926开关	航田	126000	是	300	5196.15	公线	211.78	71	3668	0	1036.53	不受限	1000
8283	10kV.晨晋线	眉山电力调度控制中心	晨晋线908开关	晨晋	83000	是	553	9578.24	公线	278.52	50	4824	1800	1038.59	不受限	1000
8284	10kV.严陈二线	成都配调	严陈二线917	金严	2*50000	是	473	8192.6	专线	318.71	67	5520	0	1034.08	不受限	1000
8285	10kV.资武线	成都配调	资武路925	资资和	2*63000	是	473	8192.6	专线	319.26	67	5529.6	0	1024.48	不受限	1000
8286	10kV.川邓线	成都配调	川邓线931	新川	3*63000	是	473	8192.6	专线	319.56	68	5534.8	0	1019.28	不受限	1000
8287	10kV.马邓线大馈线	眉山电力调度控制中心	高邓线964	马屋	3000	否	503	8712.22	公线	394.65	78	6833.3	0	1005.7	不受限	1000
8288	10kV.资汇二线	青白江电力调度控制中心	楼汇二线936开关	成楼	2*63000	是	600	10392.3	公线	481.09	80	8332.5	0	1020.57	不受限	1000
8289	10kV.资安线	青白江电力调度控制中心	资安线916开关	资峨	2*40000	是	600	10392.3	公线	481.04	80	8331.6	0	1021.47	不受限	1000
8290	10kV.新芳线	太英电力调度控制中心	新芳线934开关	新林	128000	是	600	10392.3	公线	481.35	80	8337	0	1016.07	不受限	1000
8291	10kV.燕旭线	最高电力调度控制中心	燕旭线913开关	燕最站	10000	是	371	6425.91	公线	237.26	64	4109.3	0	1031.43	不受限	1000
8292	10kV.邻二线	雁江电力调度控制中心	邻二线936开关	邻石桥站	100000	是	742	12851.82	公线	507.6	68	8791.8	1760	1015.04	不受限	1000
8293	10kV.邻小线	雁江电力调度控制中心	邻小线933开关	邻红桥站	100000	是	100	1732.05	公线	30.47	30	527.8	0	1011.04	不受限	1000
8294	10kV.沙边一线	彭州电力调度控制中心	沙边一线907开关	沙坡	104000	否	400	6928.2	公线	299.88	75	5193.9	0	1041.48	不受限	1000
8295	10kV.资泰一线	成都配调	资泰一线911	资阳	2*50000	是	473	8192.6	专线	365.58	65	4504	715	1018.38	不受限	1000
8296	10kV.资北线	青白江电力调度控制中心	资北线927开关	资城	371	是	371	6425.91	公线	236.76	64	4100.6	0	1040.13	不受限	1000
8297	10kV.春隔线	涪源电力调度控制中心	春隔线928小车开关	春风站	80000	否	300	5196.15	公线	181.76	61	3148	0	1048.92	不受限	1000
8298	10kV.开好线	涪源电力调度控制中心	开好线939开关	开好站	80000	是	423	7326.57	公线	280.2	66	4853	0	1008.26	不受限	1000
8299	10kV.资文线	罗江电力调度控制中心	资文路912开关	资坪站	20000	是	345	5975.58	公线	217.46	63	3766.4	0	1014.06	不受限	1000
8300	10kV.资龙线	彭州电力调度控制中心	资龙线908开关	资龙站	63000	是	376	6512.51	公线	241.97	64	4190	0	1019.01	不受限	1000
8301	10kV.云桥线	蓬溪电力调度控制中心	云桥线912开关	云桥站	10000	是	260	4503.33	公线	175.22	67	3034.8	0	1018.2	不受限	1000
8302	10kV.拓良线	蓬溪电力调度控制中心	拓良线924开关	拓义站	20000	否	295	5109.55	公线	207.36	70	3594.9	0	1003.69	不受限	1000
8303	10kV.资天线	蓬溪电力调度控制中心	资天线916开关	望城坡站	80000	是	371.1	6427.64	公线	240.68	65	4168.5	0	974.61	不受限	1000
8304	10kV.新色线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	新色线937开关	新津	100000	是	424	7343.9	公线	284.01	67	4919	0	956.12	不受限	950
8305	10kV.长和线大馈线	简阳电力调度控制中心	长和线936	长岭	90000	否	400	6928.2	公线	0.01	1	0.01	5285	950.98	不受限	950
8306	10kV.仁平线大馈线	仁寿电力调度控制中心	仁平线954开关	白桥	22000	否	500	8660.25	公线	341.39	69	5947.6	0.0001	980.6	不受限	950
8307	10kV.曾雷一线	简阳电力调度控制中心	曾雷一线944开关	曾扬沟	102000	否	553	9578.24	公线	171.37	31	2968.2	4680	972.22	不受限	950
8308	10kV.龙新一线	简阳电力调度控制中心	龙新一线943开关	龙好	104000	否	553

8384	10kV唐石线	巴州电力调度控制中心	10kV唐石线956	唐溪站	16300	否	200	3464.1	公线	122.36	61	2119.2	0	998.49	不受限	950
8385	10kV红甘线912大线	会东电力调度控制中心	10kV红甘线912开关	会东柏果站	5000	否	220	3810.51	公线	142.38	65	2466	0	963.46	不受限	950
8386	10kV化柳线	巴州电力调度控制中心	10kV化柳线912	化成站	12600	否	220	3810.51	公线	141.62	64	2452.8	0	976.66	不受限	950
8387	10kV干武线	武威电力调度控制中心	干武线961开关	干武变站	50000	是	380	6581.79	公线	247.05	63	4278.3	0	986.53	不受限	950
8388	10kV玉城线	万盛电力调度控制中心	10kV玉城线973开关	玉和站	40000	是	550	9526.28	公线	384.47	70	6659.1	0	961.92	不受限	950
8389	10kV屋要线	万盛电力调度控制中心	10kV.双要线913开关	双要站	6300	是	200	3464.1	公线	80.83	40	1400	400	971.28	不受限	950
8390	10kV干柯线大线	南中电力调度控制中心	干柯线926开关	干柯站(南中)	20000	是	255	4416.73	公线	172.99	68	2996.1	0	978.96	不受限	950
8391	10kV牧鸭路大线	天府电力调度控制中心	牧鸭路917开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	专线	302.82	76	5244.9	0	990.48	不受限	950
8392	10kV翠屏一线大线线	南充电力调度控制中心	翠屏.1线926开关	玉带站	100000	是	646	11189.05	公线	388.63	60	6731.1	1250	970.14	不受限	950
8393	10kV凤月二线大线线	南充电力调度控制中心	凤月.2线926开关	集凤站	150000	是	553	9578.24	公线	422.91	76	7325.1	315	980.52	不受限	950
8394	10kV朱卓线大线线	南充电力调度控制中心	朱卓线937开关	朱山站	100000	否	553	9578.24	专线	441.86	80	7653	0	967.42	不受限	950
8395	10kV雪白线大线线	南中电力调度控制中心	雪白线911开关	七里站	100000	否	373	6460.55	专线	280.08	75	4851	0	963.49	不受限	950
8396	10kV和丰一路大线线	天府电力调度控制中心	和丰一路915开关	和合	180000	否	400	6928.2	专线	302.56	76	5240.4	0	994.08	不受限	950
8397	10kV国保线	旺苍电力调度控制中心	国保线914开关	35kV国华站	6300	是	150	2598.08	公线	78.69	52	1362.9	0	975.37	不受限	950
8398	10kV龙新线（龙一大线线	雷山电力调度控制中心	龙新线911开关	龙新变(雷山)	50000	是	275	4763.14	公线	164.13	60	2842.8	0	967.71	不受限	950
8399	10kV青洞线大线线	雷山电力调度控制中心	青洞线923开关	青洞铺站（雷山）	26400	否	220	3810.51	公线	138.35	63	2396.2	50	983.26	不受限	950
8400	10kV甘露线大线线	天府电力调度控制中心	甘露线925开关	甘露站	100000	是	552	9560.92	公线	466	90	8581	0	942	不受限	942
8401	10kV平昌线	巴州电力调度控制中心	平昌线924开关	平安站	71500	是	265	3550.7	公线	302.89	50	1782	150	908.56	不受限	900
8402	10kV天城路	彭州电力调度控制中心	天城路922	天府	2*400000+63000	否	553	9578.24	公线	443.24	80	7677	0	943.42	不受限	900
8403	10kV广汉大道	彭州电力调度控制中心	广汉大道907开关	八角路站	60000	否	600	10392.3	公线	330.28	55	5716.6	2725	908.67	不受限	900
8404	10kV华陵线	旌阳电力调度控制中心	华陵线921开关	孙简站	110000	否	423	7326.57	公线	326.54	77	5655.6	0	938.31	不受限	900
8405	10kV整永线	内江电力调度控制中心	整永线912开关	整园站	10000	是	255	4416.73	公线	149.42	59	2587.9	0	945.48	不受限	900
8406	10kV华二线	旌阳电力调度控制中心	华二线907开关	临龙解动	136000	否	553	2857.88	公线	94.68	57	1639.6	0	912.29	受限	900
8407	10kV桥星路	绵阳电力调度控制中心	桥星路925开关	桥楼站	20000	是	400	6928.2	公用	265.87	66	4604.8	0	937.76	不受限	900
8408	10kV界都一线	内江电力调度控制中心	界都一线913开关	界华站	126000	是	964	16696.97	公线	718.13	74	12438	0	919.58	不受限	900
8409	10kV沙下一线	剑阁电力调度控制中心	沙下一线904开关	沙溪阁站	63000	是	400	6928.2	公线	267.23	67	4628.4	0	914.16	不受限	900
8410	10kV龙双线	苍溪电力调度控制中心	龙双线913开关	35kV龙山站	20000	否	377	6529.83	公线	285.24	76	4940.4	0	936.45	不受限	900
8411	10kV德兴一路大线线	旌阳电力调度控制中心	德兴一路927开关	德厢	150000	是	600	10392.3	公线	426.1	71	7380	0	933.84	不受限	900
8412	10kV朝江一路大线线	雷山电力调度控制中心	朝江一路939开关	朝阳站	100000	是	600	10392.3	公线	426.72	71	7390.8	0	923.04	不受限	900
8413	10kV雷雪线	雷山电力调度控制中心	雷雪线912开关	雷坪站	20000	是	434	7517.1	公线	294.96	68	5108.7	0	904.98	不受限	900
8414	10kV昊北二线大线线	昊北电力调度控制中心	昊北二线926开关	昊北变	462000	否	553	9578.24	公线	390.07	71	6756	0	908.59	不受限	900
8415	10kV齐红线	成都配调	齐红路906	韶齐	2*500000	是	473	8192.6	公线	324.48	69	5620	0	934.08	不受限	900
8416	10kV文华路大线线	雷州电力调度控制中心	文化路929	文昌	2*630000	是	400	10149.82	公线	475.42	81	8234.2	0	900.64	不受限	900
8417	10kV长云路大线线-用户	梓潼电力调度控制中心	梓云路927	梓潼	2*500000	是	500	8660.25	公线	347.67	70	6021.6	0	906.6	不受限	900
8418	10kV海龙线	成都配调	海龙路923	海猴洼	2*630000	是	473	8192.6	公线	324.31	69	5617	0	937.08	不受限	900
8419	10kV树开线	青白江电力调度控制中心	树开线926开关	红树	2*500000	是	400	6928.2	公线	305.57	76	5292.5	0	942.88	不受限	900
8420	10kV赤建线	成都配调	赤建线962	赤桥楼	2*630000	是	473	8192.6	公线	326.21	69	5649.9	0	904.18	不受限	900
8421	10kV师开一线	成都配调	师开一线934	师盛	2*500000+63000	是	473	8192.6	公线	323.79	69	5608	0	940.08	不受限	900
8422	10kV王红线	成都配调	王红线910	王桥	2*500000	是	473	8192.6	公线	326.1	69	5648	0	906.08	不受限	900
8423	10kV雍胜线	东辛电力调度控制中心	10kV雍胜线914开关	雍家站	22000	否	450	7794.23	公用	352.15	78	6099.3	0	915.51	不受限	900
8424	10kV雍惠线917	东辛电力调度控制中心	10kV雍惠线917开关	雍家站	17000	否	450	7794.23	公线	352.29	78	6101.4	0	913.21	不受限	900
8425	10kV东畅线	东辛电力调度控制中心	10kV东畅线913开关	东营站	22600	否	430	7447.82	公线	274.88	64	4760.9	280	917.36	不受限	900
8426	10kV新医线	成都配调	新医路932	新园	192000	否	473	8192.6	专线	372.14	79	6445.4	0	927.94	不受限	900
8427	10kV白集线	成都配调	白集路923	白林街	2*630000	是	473	8192.6	公线	371.78	79	6439.2	0	934.14	不受限	900
8428	10kV樊乐线	蒲城电力调度控制中心	10kV.樊乐线955开关	樊姑站	90000	是	290	5022.95	公线	233.46	81	4043.6	0	979	不受限	900
8429	10kV广石线	蒲城电力调度控制中心	10kV.广石线921开关	广溪站	25000	是	350	6052.13	公线	307.62	88	5328	800	927.06	不受限	900
8430	10kV龙水二线	彭山电力调度控制中心	龙水二线923开关	龙石站	81500	是	423	7326.57	公线	257.81	61	4465.2	0	921.06	不受限	900
8431	10kV江汉线	彭山电力调度控制中心	江汉线912开关	江滨站	6300	是	150	2598.08	公线	80.59	54	1395.9	0	942.47	不受限	900
8432	10kV双三线	彭山电力调度控制中心	双三一线922开关	双河站	10000	是	500	8660.25	公线	310.25	66	5730	300	908.2	不受限	900
8433	10kV石城一线大线线	井研电力调度控制中心	石城一线.913开关	石室桥站	100000	是	553	9578.24	公线	390.16	71	6761	0	921.06	不受限	900
8434	10kV天川线	江北电力调度控制中心	天川线662开关	天池站	40000	否	430	7447.82	公线	277.62	64	4773.8	250	944.46	不受限	900
8435	10kV广琪路911线路	南中电力调度控制中心	广琪路911开关	广福站	113000	否	273	4728.5	公线	193.44	71	3350.4	0	905.25	不受限	900
8436	10kV思龙线大线线	南中电力调度控制中心	思龙线926开关	思龙站(南中)	14000	否	150	2598.08	公线	71.94	48	1246	160	932.27	不受限	900
8437	10kV凤腾线大线线	天府电力调度控制中心	凤腾线924开关	凤凰	63000	是	600	10392.3	公线	427.32	71	7401.6	0	912.74	不受限	900
8438	10kV临凤线大线线	南中电力调度控制中心	临凤线923开关	临溪湾站（南中）	9000	否	100	1732.05	公线	35.94	36	622.4	0	936.44	不受限	900
8439	10kV施团二线	蓬安电力调度控制中心	施团.II线926开关	施高坊(蓬安)	113000	是	552	9560.92	公线	444.76	81	7702.9	0	901.92	不受限	900
8440	10kV杜柯线大线线	蓬安电力调度控制中心	杜柯线926开关	杜双站	100000	否	310	5363.36	公线	225.7	73	3909.2	0	913.22	不受限	900
8441	10kV杜回二线大线线	蓬安电力调度控制中心	杜回.II线923开关	杜双站	100000	否	433	7499.78	公线	337.08	78	5838.3	0	911.5	不受限	900
8442	10kV开礼线	威远电力调度控制中心	开礼线924开关	开林站	20000	是	280	4850.74	公线	170.04	61	2940.7	0	919.09	不受限	900
8443	10kV团结线大线线	威远电力调度控制中心	团结线924开关	团结站	90000	否	400	6928.2	公线	268.01	67	4642	0	900.56	不受限	900
8444	10kV回铜线大线线	营山电力调度控制中心	回铜线911开关	回龙站(营山)	20000	否	220	3810.51	公线	144.23	66	2498.1	0	931.36	不受限	900
8445	10kV开苹二线大线线	东山电力调度控制中心	开苹二线944开关	牛子站	60000	是	440	7621.02	公线	299.69	68	5190.6	0	900.52	不受限	900
8446	10kV东广线	东辛电力调度控制中心	东广线974开关	东山站	100000	否	440	7621.02	公线	341.86	78	5921.1	0	937.82	不受限	900
8447	10kV.恭盛二线	乔湾电力调度控制中心	恭盛二线924开关	恭凯站	86200	否	345	5975.58	公线	223.79	65	3876	0	904.46	不受限	900
8448	10kV.龙石线	蓬江电力调度控制中心	10kV.龙石线912	龙江站	25000	否	400	6928.2	公线	307.76	77	5330.4	0	904.38	不受限	900
8449	10kV洛沙线	巴州电力调度控制中心	10kV洛沙线951	洛坪站	11300	否	200	3464.1	公线	125.62	63	2175.8	0	941.89	不受限	900
8450	10kV银某线	巴州电力调度控制中心	银某线911开关	仪隆	48000	是	565	9785.09	公线	397.63	70	6887	0	941.87	不受限	900
8451	10kV新卫一线	蓬安电力调度控制中心	新卫一线917开关	新房站	100000	否	300	5196.15	公线	137.81	46	2386.9	1350	939.63	不受限	900
8452	10kV长东线	万盛电力调度控制中心	10kV.长东线912开关	长石站	4000	否	100	1732.05	公线	35.33	35	612	0	946.84	不受限	900
8453	10kV柳财线	新都电力调度控制中心	10kV.柳财线982开关	杨柳湾站	40000	是	423	7326.57	公线	285.48	67	4944.5	0	940.55	不受限	900
8454	10kV群团二线大线线	揭阳电力调度控制中心	群团二线.945开关	群安	40000	否	600	10392.3	公用	486.37	81	8423.9	0	929.17	不受限	900
8455	10kV双桥线大线线	揭阳电力调度控制中心	双桥线942开关	双桥站	50000	否	465	8054.04	公线	259.81	56	4499.9	1000	943.33	不受限	900
8456	10kV双隆二线线	宜宾电力调度控制中心	双隆二线923开关	双河站	20000	是	288	4988.31	公线	176.25	61	3052.7	0	937.95	不受限	900
8457	10kV联来线大线线	蓝田电力调度控制中心	联来线922开关	联江站	100200	否	460	7967.43	公线	315.01	68	5456	0	917.94	不受限	900
8458	10kV桥星线	大英电力调度控制中心	桥星线924开关	石屏桥	20000	否	465	8054.04	公线	319.39	69	5531.9	0	911.31	不受限	900
8459	10kV永玉线	大英电力调度控制中心	永玉线915开关	永玉	12600	否	355	6148.78	公线	124.36	35	2154	1830	935.02	不受限	900
8460	10kV开花四线大线线	安岳电力调度控制中心	开花四线927开关	双滕站	40000	否	600	10392.3	公线	486.37	81	8424	0	929.07	不受限	900
8461	10kV新.天线大线线	旌阳电力调度控制中心	天明	天明	5000	否	240	4156.92	公用	163.01	68	2823.1	0	917.93	不受限	900
8462	10kV东罗线 613大线线	泸州电力调度控制中心	东罗线613	鱼塘	16000	是	326	5646.49	公线	206.45	63	3575.9	0	941.39	不受限	900
8463	10kV东平线大线线	泸州电力调度控制中心	东平线909开关	长卿站	63000	是	400	6928.2	公用	267.84	67	4639	0	933.56	不受限	900
8464	10kV长安线大线线	蜀都电力调度控制中心	长安线910开关	长卿站	63000	是	394	6824.28	公用	260.97	66	4520	0	939.42	不受限	900
8465	10kV东玛线 668大线线	泸州电力调度控制中心	东玛线928开关	新房子	50000	否	525	9093.27	公线	418.42	80	7247.1	0	936.84	不受限	900
8466	10kV新滩线 972大线线	泸州电力调度控制中心	新滩线972开关	新房子	141000	是	406	7032.13	公线	270.28	67	4681.2	0	944.5	不受限	900
8467	10kV新春线 939大线线	泸州电力调度控制中心	新春线939开关	新房子	141000	否	525	9093.27	公线	418.42	80	7247.1	0	936.84	不受限	900
8468	10kV.雷雨二线	自贡电力调度控制中心	雷雨线911开关	双坟站	12600	否	275	4763.14	公线	166.74	61	2888	0	922.53	不受限	900
8469	10kV隆青线大线线	龙马电力调度控制中心	隆青线913开关	隆上站	8000	否	100	1732.05	公用	37.32	37	646.3	0	902.91	不受限	900
8470	10kV青英线 919大线线	泸州电力调度控制中心	青英线919开关	新草路	91500	是	379	6564.47	公线	68.39	18	1184.5	3130	937.08	不受限	900
8471	10kV.蚌安二线大线线	蚌埠电力调度控制中心	蚌安二线924开关	蚌桥站	10000	否	400	6928.2	公线	307.21	77	5320.8	0	914.58	不受限	900
8472	10kV.齐罕二线 688大线线专线	泸州电力调度控制中心	齐罕二线688开关	齐安	127000	是	463	8019.4	专线	260.14	56	4505.6	1000	909.92	不受限	900
8473	10kV第二线大线线	蓝寺电力调度控制中心	第二线915开关	黄菊站	6300	否	198	3429.46	公线	123.88	63	2145.8	0	940.91	不受限	900
8474	10kV玉花线大线线	蓝寺电力调度控制中心	玉花线914开关	玉龙站	6300	否	200	3464.1	公线	125.62	63	2175.7	0	941.99	不受限	900
8475	10kV金金线大线线	蓝寺电力调度控制中心	金金线915开关	金瓦站	12600	否	316	5473.28	公用	230.9	73	3999.2	0	926.75	不受限	900
8476	10kV.新线大线线	自贡电力调度控制中心	王新线914开关	王龙站	8000	否	481	8333.16	公线	331.47	69	5741	0	923.93	不受限	900
8477	10kV予雨线 912大线线	泸州电力调度控制中心	10kV予雨线912开关	予雨路段站	5100	否	196	3394.82	公线	124.34	63	2153.6	0	901.74	不受限	900
8478	10kV.瓦线线	阿坝电力调度控制中心	瓦双线953开关	瓦双站	3150	否	175	3031.09	公线	86.47	49	1497.6	315	915.38	不受限	900
8479	10kV.两木线	阿坝电力调度控制中心	两木线951开关	两河站	6300	否	100	1732.05	公线	35.91	36	622	0	918.84	不受限	900
8480	10kV.干盘线	阿坝电力调度控制中心	干盘线913开关	春卡站	6300	否	200	3464.1	公线	125.27	63	2169.7	0	947.99	不受限	900
8481	10kV.雅雨二线	蒲桃电力调度控制中心	10kV.雅雨二线913开关	蒲雨站	5000	否	552	9560.92	公线	443.31	80	7678.2	0	920.63	不受限	900
8482	10kV.白雨线线大线线	自贡电力调度控制中心	白雨线922开关	王凯站	100000	是	563	9751.45	公线	398.38	71	6899.3	0	901.26	不受限	900
8483	10kV.张阳线	阿坝电力调度控制中心	张阳线912开关	水田坪站	10000	否	150	2598.08	公线	80.83	54	1400	0	938.27	不受限	900
8484	10kV.张阳线	阿坝电力调度控制中心	张阳线951开关	张龙站	31500	否	270	4676.54	公线	190.53	71	3300	0	908.89	不受限	900
8485	10kV.弓三线	自贡电力调度控制中心	弓三线913开关	何庙站	26500	是	380	6581.79	公线	119.41	31	2068.1	2250	947.33	不受限	900
8486	10kV江云线	绵阳电力调度控制中心	10kV江云线922开关住宅_DD	江龙	41700	是	305	5282.75	公线	190.34	62	3296.7	0	929.5	不受限	900
8487	10kV.雨阳线	阿坝电力调度控制中心	雨阳线953开关	雨龙站	31500	否	270	4676.54	公线	190.53	71	3300	0	908.89	不受限	900
8488	10kV.新清线	自贡电力调度控制中心	新清线955开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	187.66	63	3250.2	0	906.72	不受限	900
8489	10kV.新双线	自贡电力调度控制中心	新双线926开关	新山站	50000	是	450	7794.23	公线	259.17	58	4488.3	1600	916.01	不受限	900
8490	10kV.新唐二线	仁和电力调度控制中心	新唐二线.966开关	上板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	266.93	67	4623.2	0	919.36	不受限	900
8491	10kV.红珠线	广元电力调度控制中心	红珠线911开关	宝轮站	80000	否	453	7846.19	公线	355.7	79	6160.7	0	900.87	不受限	900
8492	10kV.荣丽线	广元电力调度控制中心	荣丽线914开关	荣家站	40000	否	403	6980.14	公线	290.79	72	5016.4	315	910.74	不受限	900
8493	10kV.柳中线	广元电力调度控制中心	柳中线921开关	35kV柳苍站	12600	否	100	1732.05	公线	37.88	38	656.3	0	902.74	不受限	900
8494	10kV.桥农线大线线	绵阳电力调度控制中心	桥农线916开关	向桥	160000	是	400	6928.2	公线	267.45	67	4632.3	0	910.26	不受限	900
8495	10kV.矿线	攀枝花电力调度控制中心	矿线957开关	矿坪站	40000	是	372	6443.23	公线	244.88	66	4241.1	0	913.28	不受限	900
8496	10kV.中雪线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中雪线.932开关	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	36.06	36	624.5	0	934.34	不受限	900
8497	10kV.中咱线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中咱线.933开关	中咱站	97500	否	100	1732.05	公线	37.45	37	648.7	0	932.14	不受限	900
8498	10kV纳晴线大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	纳晴线914开关	纳普站	14300	否	300	5196.15	公线	217.5	72	3767.1	0	909.43	不受限	900
8499	10kV.茶德线 913大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	10kV.茶德线913开关	茶扎路	1732.05	是	89.2	1544.99	公线	19.72	22	341.5	0	894.49	不受限	850
8500	10kV.特邦线	凉山电力调度控制中心	10kV.特邦线912开关	开邦	20000	是	308	5334.72	公线	195.35	63	3383.5	0	894.28	受限	850
8501	10kV.哪龙线大线线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	哪龙线912开关	鹏科站	6300	否	200	3464.1	公线	128.22	64	2220.8	0	896.89	不受限	850
8502	10kV.学龙线	凉山电力调度控制中心	学龙线915开关	贵德	11300	否	275	4763.14	公线	168.72	61	2922.2	0	898.31	不受限	850
8503	10kV.洋瓦线	攀枝花电力调度控制中心	洋瓦线913开关	洋成	12600	否	170	2944.49	公线	84.53	50	1464	0	891.59	不受限	850
8504	10kV.喜草线 922大线线	泸州电力调度控制中心	喜草线922开关	喜坪	40000	是	325	5629.17	公线	208.13	64	3604.8	0	898.54	不受限	850
8505	10kV.中里线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	中里线.911开关	中坝站	97500	否	100	1732.05	公线	38.5	38	666.8	0	912.04	不受限	850
8506	10kV.九广线	攀枝花市区电力调度控制中心	九广线.958开关	大龙井站	50000	是	400	6928.2	公线	269.73	67	4671.7	0	870.86	不受限	850
8507	10kV.板管线	仁和电力调度控制中心	板管线990开关	上板桥站	50000	是	450	7794.23	公线	310.87	69	5384.2	0	851.18	不受限	850
8508	10kV.红鼎线	自贡电力调度控制中心	红鼎线912开关	红鼎站	40000	否	350	6052.13	公线	219.57	63	3803	360	886.74	不受限	850
8509	10kV.永旭线大线线	绵阳电力调度控制中心	永旭线943开关	永兴	120000	否	553	9578.24	公用	410.13	74	7103.5	630	886.92	不受限	850
8510	10kV.八二线大线线	自贡电力调度控制中心	八二线912开关	八一冶	12600	否	240	4156.92	公线	142.68	59	2471.2	0	854.34	不受限	850
8511	10kV.何福线	天府电力调度控制中心	何福线923开关	何坛	18800	是	400	6928.2	公线	268.24	67	4646	0	896.56	不受限	850
8512	10kV.龙天线	天府电力调度控制中心	龙天线914开关	蒲龙	100000	是	200	3464.1	公线	110.41	55	1912.3	0	858.98	不受限	850
8513	10kV.普铜线大线线	仁和电力调度控制中心	普铜线912开关	普华站	6300	否	240	4156.92	公线	140.7	59	2437	0	888.54	不受限	850
8514	10kV.普雅线	天府电力调度控制中心	普雅线961开关	普发站	80000	是	553	9578.24	公线	391.8	71	6786	0	876.59	不受限	850
8515	10kV.三.八线线	天府电力调度控制中心	三.八线915开关	三龙站	80000	是	553	9578.24	公线	390.55	71	6764.8	0	880.72	不受限	850
8516	10kV.雪白线大线线	自贡电力调度控制中心	10kV.雪白线421开关	雪益学站	63000	是	510	8833.46	公线	247.5	49	4286.7	1890	890.07	不受限	850
8517	10kV.兴石线 961大线线	泸州电力调度控制中心	10kV.兴石线961开关	兴隆	63000	是	379	6564.47	公线	253.89	67	4393.9	0	857.68	不受限	850
8518	10kV.龙城线	泸州电力调度控制中心	龙城线911开关	龙安站	12500	否	270	4676.54	公线	191.01	71	3343	0	901.89	不受限	850
8519	10kV.锦新线	阿坝电力调度控制中心	锦新线922开关	锦江无站	3200	否	132	2286.31	公线	67.29	51	1165.5	0	892.18	受限	850
8520	10kV.城东线 672大线线	泸州电力调度控制中心	城东线672	滨城	50000	否	406	7032.13	公线	315.7	78	5468	0	860.92	不受限	850
8521	10kV.华川二线大线线	自贡电力调度控制中心	华川二线913开关	新华站	103300	否	503	8712.22	公线	353.41	55	4814.4	1260	851.38	不受限	850
8522	10kV.玉乡线	阿坝电力调度控制中心	玉乡线953开关	安乐沟站	31500	否	200	3464.1	公线	129.62	65	2245	0	872.69	不受限	850
8523	10kV.双拱线	阿坝电力调度控制中心	双拱线912开关	双成站	12600	否	200	3464.1	公线	128.31	64	2222.4	0	895.29	不受限	850
8524	10kV.若梅线	阿坝电力调度控制中心	若梅线916开关	若尔盖站	38500	否	135	2338.27	公线	70.15	52	1215	0	889.44	不受限	850
8525	10kV.石程线	五通桥电力调度控制中心	石程线912开关	石幡站	5000	是	150	2598.08	公线	69.07	46	1196.3	0	882.16	不受限	850

8599	10kV白杉商线	仁和电力调度控制中心	白杉商线955开关	白杉子站	63000	开	450	7794.23	公线	263.35	59	4561.2	1650	803.61	不受限	800
8600	10kV铜格线	攀枝花西区电力调度控制中心	铜格线915开关	铜田站	8000	关	300	5196.15	公线	193.46	64	3350.7	0	806.22	不受限	800
8601	10kV高花线大馈线	南阳电力调度控制中心	高花线917开关	燕水站	31500	开	400	6928.2	公用	312.3	78	5409.1	0	826.28	不受限	800
8602	10kV开棚线	大龙电力调度控制中心	开棚线939开关	开龙站	63000	开	510	8833.46	公线	360.39	71	6250	0	816.77	不受限	800
8603	10kV公园二线大馈线	公园二线944开关	公园站	50000	关	515	8920.06	公线	363.58	71	6297.2	0	838.85	不受限	800
8604	10kV景苑路926大馈线	泸州电力调度控制中心	景苑路926开关	景苑	50000	关	285	4936.34	公线	180.25	63	3122	0	827.07	不受限	800
8605	10kV铁峰线大馈线	宝坻电力调度控制中心	铁峰线904开关	铁潮站	40000	开	400	6928.2	公线	313.16	78	5424	0	811.38	不受限	800
8606	10kV金农线大馈线	梓潼电力调度控制中心	金农线912开关	金宝站	12600	开	100	1732.05	公用	43.54	44	754.1	0	804.74	不受限	800
8607	10kV万无线	宣汉电力调度控制中心	万无线923开关	万安站	100200	关	380	6581.79	公线	255.35	67	4422.8	0	842.82	不受限	800
8608	10kV新街北线大馈线	泸州电力调度控制中心	新街北线938开关	新街子	141000	关	406	7852.13	公线	276.61	68	4790.4	0	834.9	不受限	800
8609	10kV乡田线	宣汉电力调度控制中心	10kV乡田线913开关	东乡站	90000	关	252	4364.77	公线	154.19	61	2670.5	0	821.32	不受限	800
8610	10kV指引线大馈线	县乡电力调度控制中心	指引线922开关	指南站	16300	关	300	5196.15	公线	223.61	75	3873	0	803.53	不受限	800
8611	10kV黑盾线大馈线	县乡电力调度控制中心	黑盾线912开关	黑坪站	6300	开	200	3464.1	公线	118.53	59	2053	250	814.69	不受限	800
8612	10kV沉箱线大馈线	蓉城电力调度控制中心	沉箱线922开关	沉箱站	10000	关	225	3897.11	公线	113.22	50	1961	315	841.69	不受限	800
8613	10kV开发线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV开发线911开关	开发站	150000	关	481	8331.16	公线	315.91	70	5317.8	0	847.03	不受限	800
8614	10kV宝牧线	阿坝电力调度控制中心	宝牧线911开关	宝宁站	6300	开	275	4763.14	公线	201	73	3481.4	0	805.43	不受限	800
8615	10kV马二线	阿坝电力调度控制中心	马二线912开关	马塘站	8000	开	180	3117.69	公线	113.44	63	1964.7	0	841.22	不受限	800
8616	10kV马一线	阿坝电力调度控制中心	马一线911开关	马螺站	16000	开	180	3117.69	公线	113.4	63	1964.7	0	841.22	不受限	800
8617	10kV谷新线	阿坝电力调度控制中心	谷新线924开关	金谷站	50000	开	300	5196.15	公线	208.98	70	3619.5	250	807.03	不受限	800
8618	10kV民兵线	营山电力调度控制中心	民兵线933开关	联发镇(营山)	20000	关	275	4763.14	公线	355.06	56	2655.6	300	824.91	不受限	800
8619	10kV恒和一线大馈线	天府电力调度控制中心	恒和一线914开关	恒诺	63000	开	600	10392.3	公线	492.79	82	8535.5	0	817.97	不受限	800
8620	10kV恒东二线大馈线	天府电力调度控制中心	恒东二线928开关	恒诺	63000	关	552	9560.92	公线	394.29	71	6829.1	0	819.64	不受限	800
8621	10kV思东线大馈线	简阳电力调度控制中心	思东线915开关	思东站(简中)	14000	关	182	3152.33	公线	117.6	65	2036.8	0	800.3	不受限	800
8622	10kV清梓线大馈线	天府电力调度控制中心	清梓线936开关	清东	63000	关	400	6928.2	公线	273.09	68	4730	0	812.56	不受限	800
8623	10kV安书线914大馈线	天府电力调度控制中心	安书线914开关	东安镇	63000	关	400	6928.2	公线	312.59	78	5414.1	0	821.28	不受限	800
8624	10kV里庆二线大馈线	简中电力调度控制中心	里庆二线915开关	七里站	100000	开	919	15917.55	公线	778.52	85	13484	0	841.79	不受限	800
8625	10kV十四线大馈线	天府电力调度控制中心	十四线913开关	十段	240000	关	553	9578.24	公线	395.42	72	6848.6	0	813.99	不受限	800
8626	10kV清易线大馈线	天府电力调度控制中心	清易线900开关	清水	63000	关	400	6928.2	公线	311.32	78	5392	0	843.38	不受限	800
8627	10kV新东线	威远电力调度控制中心	新东线913开关	新双场	4000	开	200	3464.1	公线	112.38	56	1946.5	0	824.78	不受限	800
8628	10kV镇雨线大馈线	藏西电力调度控制中心	10kV镇雨线924开关开关	《藏西总调》城关镇	50000	开	198	3429.46	公线	130.59	66	2261.6	0	824.61	不受限	800
8629	10kV蓉溪线	石棉电力调度控制中心	蓉溪线957开关	新蓉场	20000	开	205	3550.7	公线	137.98	67	2390	0	825.69	不受限	800
8630	10kV曲贾线大馈线	雷波电力调度控制中心	10kV曲贾线911开关	曲贾站	6300	开	255	4416.73	公线	182.64	72	3163.4	0	811.66	不受限	800
8631	10kV青提线大馈线	洪雅电力调度控制中心	青提线888开关	青山站	100700	关	200	3464.1	公线	111.86	56	1937.4	0	831.68	不受限	800
8632	10kV跳镇线	仪陇电力调度控制中心	跳镇线914开关	跳东站	8320	开	235	4070.32	公线	141.24	60	2446.28	0	809	不受限	800
8633	10kV912 斯洪线	甘洛电力调度控制中心	10kV斯洪线912开关	斯觉站	6300	开	161	2788.6	公线	98.38	61	1704	0	805.74	不受限	800
8634	10kV西书线西书站	天府电力调度控制中心	10kV西书线916	西书站	10000	开	200	3464.1	公线	111.56	67	2313.2	0	804.49	不受限	800
8635	10kV盘二线大馈线	盘雁电力调度控制中心	盘二线914开关	盘雁盘营站	20000	关	300	5196.15	公线	192.48	64	3333.7	0	823.22	不受限	800
8636	10kV 东湖线	南城电力调度控制中心	10kV 龙湖线961开关	龙湖站	10400	关	330	5715.77	公线	215.13	73	3726	0	846.02	不受限	800
8637	10kV瑞雨线大馈线	藏西电力调度控制中心	10kV瑞雨线925今冬开关	大瑞站	12600	开	220	3810.51	公线	150.64	68	2609.1	0	820.36	不受限	800
8638	10kV城中线	宝光电力调度控制中心	城中线916开关	城崇站	100200	开	300	5196.15	公线	222.94	74	3861.4	0	815.13	不受限	800
8639	10kV芳坪线	巴州电力调度控制中心	10kV芳坪线915	芳山站	10000	开	200	3464.1	公线	112.33	66	2292	0	825.69	不受限	800
8640	10kV南坪线	巴州电力调度控制中心	10kV南坪线955	城西站	32000	开	515	8920.06	公线	414.59	81	7180.7	0	847.35	不受限	800
8641	10kV空玉线大馈线	乐山电力调度控制中心	空玉线922开关	空福站	21200	关	440	7621.02	公线	305.16	69	5285.3	0	811.52	不受限	800
8642	10kV东金线大馈线	金堂电力调度控制中心	东金线912开关	隆老站	20000	关	380	6581.79	公线	194.31	51	3365.1	1750	808.11	不受限	800
8643	10kV开东一线 917大馈线	简阳电力调度控制中心	沪东一线917开关	沪山站	100000	开	600	10392.3	专线	110.1	18	1906.9	8550	803.07	不受限	800
8644	10kV车石线	乐山电力调度控制中心	车石线924开关	车东	63000	关	200	3464.1	公线	112.34	67	1938.4	0	827.38	不受限	800
8645	10kV塘农路	蓉城电力调度控制中心	塘农线907开关	路东站	8320	开	235	4070.32	公线	141.24	60	2446.28	0	809	不受限	800
8646	10kV云锦线大馈线	简阳电力调度控制中心	云锦线912开关	云龙	24500	开	300	5196.15	公线	142.79	48	2473.2	1400	803.33	不受限	800
8647	10kV雷锦线	简阳电力调度控制中心	雷锦线919开关	简阳	82000	关	180	1732.05	公线	33.71	34	583.8	0.0001	801.84	不受限	800
8648	10kV洞雨线	洪雅电力调度控制中心	洞雨线928开关	洞雨站	126000	关	232	4018.36	公线	137.09	59	2374.4	0	840.29	不受限	800
8649	10kV博雨二线	洪雅电力调度控制中心	雅雨一线936开关	35kV洪雅变站	20000	关	423	7326.57	公线	352.97	62	6154.6	500	806.66	不受限	800
8650	10kV民元线	蓉城电力调度控制中心	民元线961开关	柳江站	90000	关	500	8660.25	公线	351.26	70	6083.8	0	844.4	不受限	800
8651	10kV公锦线	洪雅电力调度控制中心	公锦线921开关	35kV公共站	6300	开	228	3949.08	公线	157.87	69	2734.3	0	819.87	不受限	800
8652	10kV汉双线	洪雅电力调度控制中心	汉双线926开关	汉双变站	63000	开	373	6460.14	公线	314.35	78	5444.5	0	817.64	不受限	800
8653	10kV 月牙线912线路	孝泉电力调度控制中心	月牙线912开关	月形站	12600	关	376	6512.51	公线	253.58	67	4392	0	818.01	不受限	800
8654	10kV东院线	西江电力调度控制中心	东院线926开关	东兴站	100300	关	423	7326.57	公线	233.61	55	4046.2	970	845.06	不受限	800
8655	10kV元兴线	大良电力调度控制中心	元兴线913开关	元兴	12500	关	400	6928.2	公线	272.06	68	4712	0	840.56	不受限	800
8656	10kV田马路大馈线	温江电力调度控制中心	田马线938开关	太田	81000	关	553	9578.24	公线	395.47	72	6849.6	0	812.99	不受限	800
8657	10kV林城线	成都配调	林石桥	1238000	关	473	8192.6	公线	379.1	80	6566	0	807.24	不受限	800
8658	10kV天和线大馈线	邛崃电力调度控制中心	天和线911开关	天兴	20000	关	200	3464.1	公线	131.84	66	2283.5	0	834.19	不受限	800
8659	10kV甘槐二路	天府电力调度控制中心	甘槐二线916开关	甘渡	120000	开	400	6928.2	公线	313.63	78	5432	0	803.38	不受限	800
8660	10kV联城线	成都配调	防当楼	3*630000	关	473	8192.6	公线	311.87	70	5748	0	806.08	不受限	800
8661	10kV绿苏线	成都配调	绿苏线907	福洞	2*500000+630000	关	338	5854.33	公线	221.71	66	3840	0	843.46	不受限	800
8662	10kV市新二线 961大馈线	双水电力调度控制中心	市新二线961	市局	50000	关	552	9560.92	公线	392.93	71	6805.8	0	843.14	不受限	800
8663	10kV马书线 911大馈线	双水电力调度控制中心	马书线911	马桥	10000	关	222	3865.15	公线	131.15	59	2271.6	0	804.52	不受限	800
8664	10kV圣燕线	蓉城电力调度控制中心	10kV圣燕线912开关	圣前站	14400	开	340	5888.97	公线	192.25	57	3329.7	1125	845.37	不受限	800
8665	10kV东杜线	成都配调	东杜路930	2*500000	关	473	8192.6	公线	331.64	70	5748	0	810.08	不受限	800
8666	10kV云龙线925	东坡电力调度控制中心	10kV云龙线925开关	石鱼站	12600	开	180	3117.69	公用	114.98	64	1991.4	0	814.52	不受限	800
8667	10kV大场线 912大馈线	东坡电力调度控制中心	10kV大场线912开关	大栋站	10000	关	330	5715.77	公线	216.74	68	3753.9	0	818.72	不受限	800
8668	10kV 双龙线	东坡电力调度控制中心	10kV双龙线913开关	双龙站	63000	关	330	5715.77	公线	217.67	66	3769.5	200	801.75	不受限	800
8669	10kV 镇水线	东坡电力调度控制中心	10kV镇水线921开关	镇子站	90000	开	330	5715.77	公线	232.39	70	4025	315	804.19	不受限	800
8670	10kV 洪水线	成都配调	洪水路907	洪子口	2*630000	关	473	0	公线	331.18	70	5736	0	810.08	不受限	800
8671	10kV马甲路	成都配调	马甲路947	马河	3*630000	关	473	8192.6	公线	377.04	80	6530.4	0	842.94	不受限	800
8672	10kV 花圣线	蓬城电力调度控制中心	花圣线929开关	南花站	100000	关	390	6755	公线	341.34	88	5912	630	843	不受限	800
8673	10kV 文金一线	新山电力调度控制中心	文金一线939开关	文丽	180000	关	964	16696.97	公线	585.57	61	10142	2415	800.58	不受限	800
8674	10kV 新天线	新山电力调度控制中心	新天线925开关	新盛站	63000	关	482	8348.48	公线	338.56	70	5863.9	0	814.88	不受限	800
8675	10kV 竹东线	井研电力调度控制中心	竹东线914开关	竹园站	10000	开	275	4763.14	公线	197.18	72	3415.16	0	855.95	不受限	800
8676	10kV 永陆一线	东坡电力调度控制中心	永陆一线923开关	永兴站	114000	关	400	6928.2	公线	273.82	68	4738	0	834.56	不受限	800
8677	10kV 北城2路	仁寿电力调度控制中心	北城2线912开关	北石站	80000	关	552	9560.92	公线	393.9	71	6822.4	0	826.34	不受限	800
8678	10kV田园线 641	蓉城电力调度控制中心	田园线641开关	前集站	6300	开	370	6408.59	公线	286.3	77	4958.7	0	840.03	不受限	800
8679	10kV 九广 县线	宜宾电力调度控制中心	九广县637开关	九都站	40000	开	300	5196.15	公线	156.8	52	2715.7	630	811.22	不受限	800
8680	10kV 环国线 921线路	中江电力调度控制中心	环国线921开关	环龙站	22500	开	200	3464.1	公线	133.49	67	2312	0	805.69	不受限	800
8681	10kV 坪新线	井研电力调度控制中心	坪新线蜂开关	白坪站	40000	开	490	8487.05	公线	394.82	81	6838.2	0	800.14	不受限	800
8682	10kV思马线母联大馈线	西江电力调度控制中心	思马线916开关	思七变站	90000	关	335	5802.37	公线	222.52	66	3854	0	787.9	不受限	787.9
8683	10kV百白线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	百白线913开关	甘子台站	61150	关	112.4	1946.23	公线	45.53	16	788.5	0	768.66	不受限	768
8684	10kV日石线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	日石线933开关	日石站	3150	开	100	1732.05	公线	46.5	46	805.3	0	753.54	不受限	750
8685	10kV秀城二线	达县电力调度控制中心	10kV 秀城二线916开关	杨柳坝站	80000	关	500	8660.25	公线	355.09	71	6150.1	0	778.1	不受限	750
8686	10kV甲金第一线 938大馈线	泸州电力调度控制中心	甲金第一线938开关	龙华	15300	关	423	7326.57	公线	293.46	69	5082.7	0	778.56	不受限	750
8687	10kV 上桥线	仁寿电力调度控制中心	上桥线926开关	上西站	92000	开	403	6980.16	公线	318.72	79	5520.3	0	761.84	不受限	750
8688	10kV 竹凤线	仁寿电力调度控制中心	竹凤线913开关	35kV 邢家建站	9300	关	200	3464.1	公线	115.42	58	1999.3	0	772.18	不受限	750
8689	10kV金龙线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	金龙线914开关	金蟾站	6300	关	316	5473.28	公线	208.7	66	3614.7	0	763.52	不受限	750
8690	10kV 七星线	东坡电力调度控制中心	七星线951开关	毛坪厂	8000	开	210	3637.31	公线	142.96	68	2476	0	797.58	不受限	750
8691	10kV甲斗线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	甲斗线914开关	赤岸站	160000	关	400	6928.2	公线	275.2	68	4766.4	0	776.16	不受限	750
8692	10kV 双南线	仁寿电力调度控制中心	双南线912开关	城双站	80000	关	400	6928.2	公线	274.45	69	4753.5	0	789.06	不受限	750
8693	10kV 长沉东线	长沉电力调度控制中心	长沉东线923开关	东易站	31500	关	495	8573.65	公线	350.55	71	6071.6	0	787.32	不受限	750
8694	10kV 新三线	新北电力调度控制中心	新三线924开关	城南	126000	关	490	8487.05	公线	338.8	69	5868	0	791.64	不受限	750
8695	10kV井北二线	遂南电力调度控制中心	井北回线924开关	洪川站	100000	关	495	8573.65	公线	350.43	71	6068.4	0	789.52	不受限	750
8696	10kV复兴线	射洪电力调度控制中心	复兴线934开关	复兴	18000	关	170	2944.49	公线	91.82	54	1590.3	0	765.29	不受限	750
8697	10kV行期线 912大馈线	纳溪电力调度控制中心	行期线912	红石	10000	关	200	3464.1	公线	116.22	58	2013	0	758.28	不受限	750
8698	10kV 邮思线	宣汉电力调度控制中心	10kV 邮思线917开关	邮渠站	80000	关	322	5577.2	公线	212.97	66	3688.8	0	773.16	不受限	750
8699	10kV双马线	宣汉电力调度控制中心	10kV 双马线913开关	双口站	20000	关	200	3464.1	公线	114.32	59	1981	0	791.28	不受限	750
8700	10kV 古商线大馈线	江油电力调度控制中心	古商线901开关	古塘站	18000	关	240	4156.92	公线	146.65	61	2539.9	0	785.64	不受限	750
8701	10kV 紫商线大馈线	江油电力调度控制中心	紫商线915开关	紫山站	8000	开	401	6945.52	公线	315.31	79	5461.1	0	789.87	不受限	750
8702	10kV 樊沉线	大英电力调度控制中心	樊沉线904开关	隆盛	20000	关	400	6928.2	公线	274.44	69	4753.3	0	789.26	不受限	750
8703	10kV 中国二线大馈线	江油电力调度控制中心	中国二线928开关	中国站	40000	关	569	9855.37	公线	409.58	72	7094	0	790.3	不受限	750
8704	10kV 新王线 918大馈线	江油电力调度控制中心	新王新线一线918开关	新星岩	50000	关	406	7032.13	公线	279.76	69	4845.4	0	790.3	不受限	750
8705	10kV河横线大馈线	乐州电力调度控制中心	河横线923开关	35kV河清站	30200	关	400	6928.2	公线	275.75	69	4776	0	766.56	不受限	750
8706	10kV 长陵二线大馈线	仁寿电力调度控制中心	长陵二线936开关	长柳站	63000	关	600	10392.3	公线	436.2	73	7555	0	754.84	不受限	750
8707	10kV许河线大馈线	仁寿电力调度控制中心	许河线921开关	许柏站	16300	关	269	4659.22	公线	170.51	63	2953.1	0	774.08	不受限	750
8708	10kV柏镇线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	柏镇线923开关	柏林站	8000	开	200	3464.1	公线	135.32	68	2343.8	0	773.89	不受限	750
8709	10kV 黑石线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	黑石线925开关	黑坪站	6300	开	198	3429.46	公线	132.07	67	2287.4	0	799.11	不受限	750
8710	10kV 瓦兴线大馈线	自贡电力调度控制中心	瓦兴线935开关	瓦厂站	100000	关	465	8054.04	公线	328.12	71	5683.1	0	760.3	不受限	750
8711	10kV 塔两线	阿坝电力调度控制中心	塔两线916开关	塔藏站	5000	开	50	866.03	公线	0.01	0	0.1	0	779.33	不受限	750
8712	10kV 何两线	阿坝电力调度控制中心	何两线915开关	何藏站	25000	开	325	5632.85	公线	275.5	75	4771.8	0	762.58	不受限	750
8713	10kV 蓉南一线	蓉城电力调度控制中心	10kV 蓉南一线916开关	蓉城站	50000	关	552	9560.92	公线	398.33	72	6899.1	0	749.64	不受限	750
8714	10kV 阳古线	阿坝电力调度控制中心	阳古线951开关	格阳站	6300	开	50	866.03	公线	1.22	2	21.1	0	758.33	不受限	750
8715	10kV 观光线	威远电力调度控制中心	观光线911开关	观望站	12600	开	200	3464.1	公线	134.41	67	2328	0	789.69	不受限	750
8716	10kV阿客线	阿坝电力调度控制中心	阿客线924开关	阿却拉站	4000	开	200	3464.1	公线	135.96	68	2354.8	0	762.89	不受限	750
8717	10kV 军河线	自贡电力调度控制中心	军河线913开关	旭盛桥站	126200	开	304	5265.43	公线	218.09	75	3910.5	0	748.39	不受限	750
8718	10kV 凌团线	南溪电力调度控制中心	凌团线922开关	凌云站(南溪)	40600	开	377	6529.83	公线	294.28	78	5097	0	779.85	不受限	750
8719	10kV 氏玉线	南溪电力调度控制中心	10kV 氏玉线915	优虎站(南溪)	40000	开	218	3775.87	公线	134.41	62	2327.9	315	755.38	不受限	750
8720	10kV 云辰线	平昌电力调度控制中心	云辰线912	云石站	15000	开	220	3810.51	公线	152.75	69	2645.7	0	783.76	不受限	750
8721	10kV 正岳线	南江电力调度控制中心	10kV 正岳线955	正岳站	12600	开	400	6928.2	公线	315.15	79	5458.4	0	776.98	不受限	750
8722	10kV 秦关线	南江电力调度控制中心	10kV 秦关线954	秦坝站	60000	开	300	5196.15	公线	224.12	75	3881.8	0	794.73	不受限	750
8723	10kV 铁虎线	南江电力调度控制中心	10kV铁虎线949	铁集站	18400	开	192	3325.54	公线	128.13	67	2219.2	0	773.79	不受限	750
8724	10kV 浒新线	蓬溪电力调度控制中心	10kV浒新线956	回新站	16300	开	300	5196.15	公线	225.64	75	3908	0	768.53	不受限	750
8725	10kV 板石线	大英电力调度控制中心	10kV板石线913	板桥站	10000	开	200	3464.1	公线	135.59	68	2348.4	0	765.26	不受限	750
8726	10kV 新泰 Ⅱ 回	巴州电力调度控制中心	10kV 新泰 Ⅱ 回915	新泰站	12000	开	200	3464.1	公线	134.17	67	2323.9	0	779.79	不受限	750
8727	10kV 云新线 912大馈线	云东电力调度控制中心	10kV 云新线912开关	新云站	20250	开	380	6581.79	公线	264	69	4572.48	0	758.77	不受限	750
8728	巴州10kV新南线	巴州电力调度控制中心	新南线915开关	新龙站	10000	开	200	3464.1	公线	134.17	67	2323.9	0	779.79	不受限	750
8729	10kV 孔罐线	万源电力调度控制中心	孔罐线915开关	长石站	10400	开	200	3464.1	公线	101.15	51	1752	250	769.28	不受限	750
8730	10kV 思川线	蓬溪电力调度控制中心	思川线913开关	思坝站(简中)	14000	关	150	2598.08	公线	82	53	1420.3	160	757.97	不受限	750
8731	10kV 嘉攀线	旺苍电力调度控制中心	嘉攀线917	35kV嘉邦站	10000	开	150	2598.08	公线	91.56	61	1585.8	0	752.47	不受限	750
8732	10kV 双岳线	旺苍电力调度控制中心	双岳线912开关	35kV双江站	6300	关	207	3585.35	公线	121.81	59	2109.8	0	758.48	不受限	750
8733	10kV 桥下一线	嘉来电力调度控制中心	桥下一线936开关	桥新站	16300	关	220	3810.51	公线	62.58	28	1083.9	1200	741.52	不受限	750
8734	10kV城凯线大馈线	南充电力调度控制中心	城凯线916开关	城凯站	80000	开	553	9578.24	公线	452.5	82	7837.3	0	783.12	不受限	750
8735	10kV 锦二线	旺苍电力调度控制中心	锦二线912开关	锦虾湖站	80000	开	293	5074.91	公线	220.43	75	3817.9	0	749.52	不受限	750
8736	10kV 东木线大馈线	蓬溪电力调度控制中心	10kV 东木线928开关	东光站	150000	关	380	6581.79	公线	203.16	53	3518.7	1630	774.91	不受限	750
8737	10kV 旺新二线	旺苍电力调度控制中心	旺新二线924	杜林驾站	80000	关	552	9560.92	公线	326.69	59	5623.7	1250	775.04	不受限	750
8738	10kV 威邓线	威远电力调度控制中心	威邓线932开关	邓坝站	12600	开	260	4503.33	公线	163.88	63	2833.2	0	765.06	不受限	750
8739	10kV 界玉二线	西江电力调度控制中心	界玉二线925开关	界伟站	126000	关	482	8348.48	公线	237.63	49	4115.7	1766	797.08	不受限	750
8740	10kV 东天线	隆兴电力调度控制中心	东天线913开关	东灯站	16300	关	481	8331.16	公线	224.05	47	3880.6	1995	789.33	不受限	750
8741	10kV 光龙线

8814	10kV城南线	西充华力调度控制分中心	城南线914开关	城南站(西充)	40000	否	423	7326.57	公线	89.87	21	1556.6	4330	707.31	不受限	700
8815	10kV南北二线	威远电力调度控制中心	南北二线929开关	威南站	150000	否	505	8746.86	公线	362.47	72	6278	0	719.49	不受限	700
8816	10kV东塞路大塘线	天顺电力调度控制中心	东塞路947开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	316.86	79	5488	0	747.38	不受限	700
8817	10kV南照线1线路	盐亭电力调度控制中心	10kV南照线914开关	南门桥站	10000	否	220	3810.51	公线	155.79	71	2698.3	0	731.16	不受限	700
8818	10kV南城一线	乐山电力调度控制中心	南城一线915开关	南竹湾站	100000	是	380	6581.79	公线	262.06	69	4538.9	0	726.53	不受限	700
8819	10kV南前线大塘线	甘洛电力调度控制中心	南前线914小车开关	南前站	50000	否	225	3897.11	公线	160.28	71	2776	0	731.4	不受限	700
8820	10kV叶照线914	甘洛电力调度控制中心	10kV叶照线911开关	叶盆变站	10000	否	225	3897.11	公线	146.05	65	2470	0	729.08	不受限	700
8821	10kV南龙线	甘洛电力调度控制中心	10kV南龙线915	西兴站	10000	否	200	3464.1	公线	137.14	69	2375.2	0	742.49	不受限	700
8822	10kV三蛋线	平昌电力调度控制中心	10kV三蛋线914	三蛋站	12600	否	200	3464.1	公线	139.21	70	2411.2	0	706.49	不受限	700
8823	10kV双二线	平昌电力调度控制中心	双二线914开关	柏柳站	103000	否	380	6581.79	公线	278.18	73	4818	400	705.61	不受限	700
8824	10kV永泥线	通江电力调度控制中心	10kV永泥线918	永安站	71500	否	292	5057.59	公线	220.52	76	3819.4	0	732.41	不受限	700
8825	10kV望关线	巴州电力调度控制分中心	10kV望关线914	望关站	100000	否	525	9093.27	公线	411.36	82	7471.2	0	712.74	不受限	700
8826	10kV至中线915	会东电力调度控制中心	至中线915开关	姜州站	20500	否	380	6581.79	公线	301.3	79	5218.6	0	705.01	不受限	700
8827	10kV城大线	宝兴电力调度控制中心	城大线922开关	城南站	100000	否	270	4676.54	公线	201.67	75	3492.3	0	715.99	不受限	700
8828	10kV二甲线	仁寿电力调度控制中心	仁甲站	仁甲站	100000	是	495	8573.65	公线	355.1	72	6150.1	0	708.62	不受限	700
8829	10kV报板线	叙永电力调度控制中心	报板线913开关	报永	101000	是	441	7638.34	公线	311.68	71	5398.3	0	712.37	不受限	700
8830	10kV雨塔路	城南配调	雨塔路943	雨东	2*315000	是	473	8192.6	公线	185.46	39	3212.2	2630	711.88	不受限	700
8831	10kV蓝龙二线	通川电力调度控制中心	蓝龙二线936开关	蓝龙调站	102400	是	600	10392.3	公线	418.46	73	7244.2	0	715.64	不受限	700
8832	10kV鸡老线大塘线	资阳电力调度控制中心	10kV鸡老线928小车开关	鸡石调站	71500	是	265	4589.93	公用	171.17	65	2964.7	0	707.24	不受限	700
8833	10kV南源线	通川电力调度控制中心	10kV南源线953开关	横共站	80000	否	365	6323.99	公线	287.34	79	4974.2	0	713.09	不受限	700
8834	10kV思华线	安岳电力调度控制中心	10kV思华线912开关	思前站	92000	是	521.26	9028.49	公用	375.52	72	6504	0	718.79	不受限	700
8835	10kV南冬线	安岳电力调度控制中心	10kV双永线912开关	双礼场	42000	否	220	3810.51	公用	119.86	54	2076	250	722.41	不受限	700
8836	10kV双新线	城西配调	双新线924开	三新站	2*63000	是	473	8192.6	公线	317.36	54	5843	0	711.08	不受限	700
8837	10kV罗蜀线	通川电力调度控制中心	罗蜀线511开关	罗江站	11300	否	300	5196.15	公线	228.29	76	3954	0	722.53	不受限	700
8838	10kV南城八线	蒲江电力调度控制中心	10kV望城八线973开关	望望站	100000	是	552	9560.32	公线	511.45	93	8858.4	5550	702.52	不受限	700
8839	10kV思南线	南城电力调度控制中心	思南线915开关	南思站	100000	否	380	6581.79	公线	338.8	89	5868	100	713	不受限	700
8840	10kV青棉线	岳池电力调度控制中心	青棉线921开关	青龙站	100000	是	423	7326.57	公线	259.28	61	4490.7	630	740.56	不受限	700
8841	10kV青星线	岳池电力调度控制中心	青星线927开关	青龙站	100000	否	300	5196.15	公线	227.38	76	3938.2	0	738.33	不受限	700
8842	10kV河明线大塘线	仁寿电力调度控制中心	河明线973开关	河溯站	80000	是	400	6928.2	公线	279.58	70	4842.4	0	700.16	不受限	700
8843	10kV河西线大塘线	仁寿电力调度控制中心	河西线958开关	武溯站	80000	是	300	5196.15	公线	199.54	67	3456.1	0	700.82	不受限	700
8844	10kV回越线	甘孜电力调度控制中心	回越线914开关	回溯出站	100000	是	552	9560.32	公线	389.38	72	6917.2	0	731.54	不受限	700
8845	10kV龙马峨	仁寿电力调度控制中心	龙马二回922开关	元石站	80000	是	400	6928.2	公线	262.52	66	4546.9	250	745.66	不受限	700
8846	10kV永清线大塘线	仁寿电力调度控制中心	永清线921开关	永兴站	114000	是	300	5196.15	公线	205.81	81	3561.8	0	748.22	不受限	700
8847	10kV金院线	宜宾电力调度控制中心	金院线927开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	301.61	70	5223.8	0	734.46	不受限	700
8848	10kV川中线642	宜宾电力调度控制中心	川中线642开关	川东站	6300	是	270	4676.54	公线	173.22	64	3000.2	0	741.03	不受限	700
8849	10kV金得路大塘线-用户	宜宾电力调度控制中心	金得路927	金堂	2*50000	是	530	8660.25	专线	408.08	82	7068	0	726.22	不受限	700
8850	10kV珠景线	城南配调	珠景路924	珠两	2*500004+63000	是	338	5854.33	公线	228.18	68	3952	0	731.46	不受限	700
8851	10kV下城线	蓝江电力调度控制分中心	下城线934开关	白开	84000	是	400	6928.2	公线	242.1	61	4193.1	630	710.45	不受限	700
8852	10kV天一一路	城南配调	天宁一路918	天建	2*63000	否	473	8192.6	公线	384.46	81	6658.8	0	714.54	不受限	700
8853	10kV官八线	天府电力调度控制中心	官八线935开关	官渡	125000	是	500	8660.25	公线	357.56	72	6192.3	0	735.3	不受限	700
8854	10kV思士五线	川南电力调度控制中心	思士五线913	赵场	160000	是	505	8752.22	公线	410.79	82	7114.8	0	726.2	不受限	700
8855	10kV詹雨线大塘线	新都电力调度控制中心	詹雨线936开关	詹雨两	166000	否	500	8660.25	专线	408.68	82	7078.3	0	715.92	不受限	700
8856	10kV檀彦线	龙泉驿电力调度控制中心	檀彦线913开关	高檀	2*63000	是	600	10392.3	公线	438.03	73	7586.7	0	727.14	不受限	700
8857	10kV铁马线	马边彝族自治县电力调度控制分中心	铁马线962开关	铁螺湾站	81300	是	445	7707.63	公线	314.32	71	5444	0	722.1	不受限	700
8858	10kV福石路	彭州电力调度控制中心	福石线911开关	福新	8000/2/1	是	180	3117.69	公线	103.12	57	1786	0	708.15	不受限	700
8859	10kV大隆路	彭州电力调度控制中心	大隆路905	大新	2*400004+2000	是	553	9578.24	公线	454.62	82	7874	0	746.42	不受限	700
8860	10kV构盛一路	仁寿电力调度控制中心	构盛一路913开关	问际街后	63000	是	486	8417.77	公用	365.27	75	6326.5	500	749.49	不受限	700
8861	10kV雅陵一路	仁寿电力调度控制中心	雅陵一路911开关	雅陵站	73500	是	514	9249.15	公用	306.93	57	5316	1340	743.32	不受限	700
8862	10kV新足一线	资阳电力调度控制中心	新足一线974开关	解放	113300	是	500	8660.25	公线	299.48	60	5187	1000	741.2	不受限	700
8863	10kV军兴路	彭州电力调度控制中心	军兴路922开关	军东	33000	否	553	9578.24	公线	456.58	83	7908	0	712.42	不受限	700
8864	10kV雷通一路	城南配调	雷通一路921	雷前	2*50000	是	400	6928.2	公线	318.24	80	5512	0	713.38	不受限	700
8865	10kV东二八线	内江电力调度控制中心	东二八线925开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	296.97	70	5143.5	0	717.76	不受限	700
8866	10kV晋五路	彭州电力调度控制中心	晋五路901开关	晋新站	36000	是	317	5490.6	公用	211.89	67	3670	0	722.48	不受限	700
8867	10kV飞隆一路	青白江电力调度控制中心	飞隆一路933开关	新前运回	73500	是	552	9560.32	公用	400.62	73	6918.8	0	709.54	不受限	700
8868	10kV东二一线	大竹电力调度控制中心	东二一线924开关	东澜站	40000	是	480	8313.84	公线	342.38	71	5930	0	721.07	不受限	700
8869	10kV小官路	彭州电力调度控制中心	小官线913开关	小东新	63000	是	200	3464.1	公线	118.24	59	2048	0	723.28	不受限	700
8870	10kV双书线	龙泉驿电力调度控制中心	双书线912开关	大原石	16300	否	200	3464.1	公线	137.97	69	2388.4	0	728.09	不受限	700
8871	10kV孙镇线	剑阁电力调度控制中心	孙镇线923开关	孙镇两站	63000	否	423	7326.57	公线	339.13	80	5873.8	0	720.11	不受限	700
8872	10kV思蒲路964大线线	蒲江电力调度控制中心	思蒲路964开关	思和站	103300	是	600	10392.3	公线	433.13	72	7501.8	0	712.04	不受限	650
8873	10kV德旺线	蜀都电力调度控制中心	德旺线907开关	德新	100000	是	400	6928.2	专线	319.63	80	5536	0	699.38	不受限	650
8874	10kV北开间线	新津电力调度控制中心	北开间线914开关	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	365.69	72	6333.8	0	663.69	不受限	650
8875	10kV消气一线大塘线	新津电力调度控制中心	消气一线991	消运	163000	是	507	8781.5	公线	416.81	82	7219.2	0	684.15	不受限	650
8876	10kV天顺一路	彭州电力调度控制中心	天顺一线917开关	天顺	50000+60000	否	553	9578.24	专线	401.33	73	6951	1000	669.42	不受限	650
8877	10kV蓉远路	蜀都电力调度控制中心	蓉远路917开关	蓉新路	36000	否	552	9560.92	公用	458.36	83	7938.8	0	666.03	不受限	650
8878	10kV东南线	蓉城电力调度控制中心	东南线912开关	35kV东南站	50000	是	281	4867.06	公线	185.33	66	3210	0	683.65	不受限	650
8879	10kV华绿线	剑阁电力调度控制中心	华绿线916小车开关	春风站	80000	是	247	4278.17	公线	157.44	64	2726.8	0	695.74	不受限	650
8880	10kV华北二路915间隔	蓉城电力调度控制中心	华北二路915开关	华兰站	10000	否	292	5057.59	公线	222.68	76	3856.8	0	676.03	不受限	650
8881	10kV两路线912断路器间隔	马边彝族自治县电力调度控制分中心	两路线912开关	两河口站	6300	否	300	5196.15	公线	146.54	49	2538	1460	678.53	不受限	650
8882	10kV东东线	东坡电力调度控制中心	东中线	103000	是	408	7066.77	公线	308.93	76	5350.7	315	694.39	不受限	650
8883	10kV蓉双线	城西配调	蓉双线923	东原石	2*63000	是	473	8192.6	公线	340.09	72	5890.1	0	663.78	不受限	650
8884	10kV江一线	蓉都电力调度控制中心	江一线909开关	繁江	166000	是	500	8660.25	公线	359.87	72	6233	0	695.2	不受限	650
8885	10kV双都线	蓉都电力调度控制中心	双都线906开关	双都	126000	是	505	8746.86	公线	357.46	71	6191.2	120	686.29	不受限	650
8886	10kV汉蜀线	蓉都电力调度控制中心	汉蜀线906开关	汉城	126000	是	505	8746.86	公线	365.94	72	6338	0	659.49	不受限	650
8887	10kV川南线9114线路	中江电力调度控制中心	川南线911开关	永兴站	16300	否	200	3464.1	公线	141.66	71	2453.5	0	664.19	不受限	650
8888	10kV仁隆开线	仁寿电力调度控制中心	仁隆线915开关	仁东站	100000	是	495	8573.65	公线	357.11	72	6185.2	0	673.72	不受限	650
8889	10kV龙王线	蓬溪电力调度控制中心	龙王线919开关	南龙站	100000	否	275	4763.14	公线	237.46	86	4112.8	500	654.03	不受限	650
8890	10kV天园一线	仁寿电力调度控制中心	天园一线924开关	大鲁站	100000	否	495	8573.65	公线	407.85	82	7063.9	0	652.39	不受限	650
8891	10kV医南线大塘线	仁寿电力调度控制中心	医南线水汗关	南门站	20000	是	320	5542.56	公线	217.62	68	3769.1	0	664.95	不受限	650
8892	10kV彭鹏线	仁寿电力调度控制中心	彭鹏线912开关	彭加站	10000	否	210	3637.31	公线	150.3	72	2603.2	0	670.38	不受限	650
8893	10kV新明线	仁寿电力调度控制中心	新明线933开关	新桥站	80000	否	495	8573.65	公线	406.28	82	7036.8	0	676.49	不受限	650
8894	10kV彭双线	仁寿电力调度控制中心	彭双线932开关	彭加站	10000	否	210	3637.31	公线	150.3	72	2603.2	0	670.38	不受限	650
8895	10kV马王线	屏峨电力调度控制分中心	马王线921开关	马鹏站	20000	是	275	4763.14	公线	180.85	66	3132.3	0	678.21	不受限	650
8896	10kV屏南线	甘洛电力调度控制中心	屏南线989开关	白坪站	93000	是	430	7447.82	公线	231.68	54	4012.7	2000	690.34	不受限	650
8897	10kV雨澜线	城西配调	雨澜路915	御园	2*2400000	是	409	7084.09	专线	328.2	80	5684.5	0	691.18	不受限	650
8898	10kV南芹线	城西配调	南芹路955	一西一站	2*50000	是	409	7084.09	公线	288.91	71	5004	0	683.27	不受限	650
8899	10kV双容路	城西配调	双容路910	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	340.74	72	5901.6	0	652.48	不受限	650
8900	10kV钢前线大塘线	安岳电力调度控制中心	10kV钢前线922开关	钢龙站	12600	否	220	3810.51	公用	140.94	64	2441	315	673.46	不受限	650
8901	10kV东塘线大塘线	安岳电力调度控制中心	10kV东塘线914开关	东塘站	22600	是	325	5629.17	公线	221.94	68	3844	0	659.34	不受限	650
8902	10kV瑞平线	城西配调	瑞平线913开关	瑞两	160000	否	338	5854.33	专线	265.59	79	4600	0	668.9	不受限	650
8903	10kV柳杨线	乐雅精电力调度控制分中心	柳杨线913开关	柳平站	16000	是	265	4589.93	公线	153.35	58	2656	350	665.94	不受限	650
8904	10kV思一线-线大塘线	盐亭电力调度控制中心	思一线-926小车开关	思思站	80420	是	480	8313.84	公线	346	72	5992.8	0	658.27	不受限	650
8905	10kV望立线	平昌电力调度控制中心	10kV望立线914	望立站	10000	否	330	5715.77	公线	257.99	78	4468.4	0	675.79	不受限	650
8906	10kV凤照线	平昌电力调度控制中心	10kV凤照线961	凤凰站	40000	否	220	3810.51	公线	159.17	72	2756.5	0	672.56	不受限	650
8907	10kV雨珙线	南溪电力调度控制中心	10kV雨珙线932	河东站(南溪)	14300	否	165	2857.88	公线	110.64	67	1916.3	0	655.79	不受限	650
8908	10kV南区线	南溪电力调度控制中心	10kV南区线952	南江站	90000	否	600	10392.3	公线	501.5	84	8686	0	667.07	不受限	650
8909	10kV钢明线	通江电力调度控制中心	10kV钢明线953	钢城站	4000	否	292	5057.59	公线	221.65	77	3873.8	0	678.23	不受限	650
8910	10kV千摆线	通江电力调度控制中心	10kV千摆线955	千摆坝站	20000	否	400	6928.2	公线	319.68	80	5536.8	0	698.58	不受限	650
8911	10kV南凤线	巴州电力调度控制中心	南凤线912	南东站	33500	否	200	3464.1	公线	140.62	70	2435.6	0	682.69	不受限	650
8912	10kV五际线	巴州电力调度控制中心	10kV五际线951	五关站	10000	否	200	3464.1	公线	139.95	70	2424	0	693.69	不受限	650
8913	10kV万雨线	万雨电力调度控制中心	10kV官雨线918开关	官雨站	40000	是	308	5334.72	公线	150.47	49	2606.2	1000	681.58	不受限	650
8914	10kV凤照线大塘线	南充电力调度控制中心	凤照线913开关	飞凤站(南中)	50000	否	317	5490.6	公线	245.4	77	4252.4	0	691.14	不受限	650
8915	10kV双隆线923大塘线	西充电力调度控制分中心	双隆线926开关	双凤站(西充)	18300	否	248	4295.49	公线	183.75	74	3182.5	0.54	682.9	不受限	650
8916	10kV千利线大塘线	南中电力调度控制分中心	千利线923开关	千佛站(南中)	120300	否	150	2598.08	公线	94	63	1638.9	0	699.37	不受限	650
8917	10kV龙利线大塘线	南充电力调度控制分中心	龙利线921开关	龙凤站(南中)	20000	否	150	2598.08	公线	95.45	64	1653.2	0	685.07	不受限	650
8918	10kV东塘路大塘线	东坡电力调度控制中心	东塘路948开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	321.48	80	5568	0	667.38	不受限	650
8919	10kV西桥二线大塘线	东坡电力调度控制中心	西桥线952开关	西山站	80000	否	553	9578.24	公线	404.33	73	7003	0	659.59	不受限	650
8920	10kV吉汉线大塘线	眉坡电力调度控制中心	吉汉线921开关	吉安站	18000	是	211	3654.63	公线	129.2	61	2237.8	0	685.9	不受限	650
8921	10kV龙村线大塘线	丽中电力调度控制分中心	龙村线916开关	二龙站(丽中)	8150	否	100	1732.05	公线	49.82	50	862.8	0	696.04	不受限	650
8922	10kV思小线大塘线	丽中电力调度控制分中心	思小线914开关	思双镇(丽中)	14000	否	150	2598.08	公线	95.45	64	1653.2	0	685.07	不受限	650
8923	10kV威南线大塘线	威远电力调度控制中心	威南线913开关	威远站	113000	是	500	8660.25	公线	359.76	72	6231	0	697.2	不受限	650
8924	10kV万福线	威远电力调度控制中心	万福线915开关	万林站	20000	否	295	5109.55	公线	168.45	57	2917.5	500	670.14	不受限	650
8925	10kV青得路大塘线	大邑电力调度控制中心	青得路952开关	青得	40000	否	400	6928.2	公线	312.4	81	5346	0	651.38	不受限	650
8926	10kV至滨线924大塘线	雷山电力调度控制中心	至滨线924开关	城北站(雷山)	36000	是	515	8920.06	公线	373.44	73	6468	0	668.05	不受限	650
8927	10kV威建线	雷山电力调度控制中心	威建线928开关	三林站	113000	是	400	6928.2	公线	231.32	58	4006.4	1560	668.98	不受限	650
8928	10kV牧明线大塘线	大邑电力调度控制中心	牧明线923开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	320.64	80	5553.4	0	681.98	不受限	650
8929	10kV斯五线	新都电力调度控制中心	斯五线913开关	石板站	40000	是	285	4936.34	公线	190.47	67	3299	0	650.07	不受限	650
8930	10kV斯斗线	新都电力调度控制中心	10kV.斯斗线965开关	杨柳湾站	40000	是	552	9560.92	公线	402.55	73	6972.2	0	676.54	不受限	650
8931	10kV桥龙线大塘线	自贡电力调度控制中心	10kV桥龙线918开关	桥头站	16300	是	423	7326.57	公线	255.95	61	4433	750	678.26	不受限	650
8932	10kV平川线	蓬溪电力调度控制中心	平川线914开关	马鞍站	22100	是	275	4763.14	公线	180.01	63	3117.8	0	692.73	不受限	650
8933	10kV会乐南线大塘线	江油电力调度控制中心	会乐南线933开关	会乐站	50000	否	569	9855.37	公线	415.32	73	7193.3	0	691	不受限	650
8934	10kV中隆一线大塘线	江油电力调度控制中心	中隆线914开关	中坝站	40000	否	569	9855.37	公线	417.44	73	7230	0	654.3	不受限	650
8935	10kV黄花线大塘线	安岳电力调度控制中心	黄花线917开关	黄土站	40000	否	300	5196.15	公线	231.83	77	4015.3	0	654.23	不受限	650
8936	10kV岳越线大塘线	乐州电力调度控制中心	岳越线964开关	岳远站	31500	否	600	10392.3	公用	442.49	74	7664	0	649.84	不受限	650
8937	10kV许龙线大塘线	蜀都电力调度控制中心	许龙线913开关	许两站	16300	否	269	4659.22	公线	201.8	75	3495.2	0	696.1	不受限	650
8938	10kV新马线973大塘线	广州开发电力调度控制中心	新马线开关	新市子	50000	是	463	8019.4	公线	218.63	52	4133.1	1600	682.42	不受限	650
8939	10kV福城一线大塘线	龙泉电力调度控制中心	福城一线922开关	福新站	4000	否	300	5196.15	公用	200.23	67	3468	0	688.92	不受限	650
8940	10kV桥环线大塘线	南充电力调度控制分中心	桥环线913开关	桥城站	20000	否	274	4745.82	公线	99.02	36	1715	1880	676.24	不受限	650
8941	10kV仁顺线大塘线	自贡电力调度控制中心	仁顺线932开关	仁东站	80000	否	416	7205.33	公线	299.36	71	5081	0	683.26	不受限	650
8942	10kV西山线大塘线	自贡电力调度控制中心	西山线942开关	王西站	163500	是	503	8712.22	公线	363.47	72	6295.3	0	674.48	不受限	650
8943	10kV桥环一线	泸州电力调度控制中心	桥环一线914开关	老城桥站	50000	是	232	4018.36	公线	147.88	64	2561.1	0	653.39	不受限	650
8944	10kV洞矿线 6185大塘线	泸州电力调度控制中心	洞矿线916	石洞	50000	是	285	4936.34	公线	188.66	66	3267.2	0	681.87	不受限	650
8945	10kV蜀开线	泸州电力调度控制中心	蜀开线912开关	蜀江站	15000	是	258	4468.47	公线	192.36	74	3330	0	661.82	不受限	650
8946	10kV和顺线 971大塘线	泸州电力调度控制中心	和顺线971开关	和顺坪	81000	是	406	7032.13	公线	285.08	70	4937.6	0	688.1	不受限	650
8947	10kV阿万线	阿坝电力调度控制中心	阿万线952开关	阿木树站	4000	否	175	3031.09	公线	118.03	67	2044.3	0	683.68	不受限	650
8948	10kV天铁线	达县电力调度控制中心	天铁线925开关	大铁站	18000	否	353	6114.14	公线	277.53	79	4806.9	0	695.83	不受限	650
8949	10kV老天线	攀枝花电力调度控制中心	老天线973开关	老楷井站	31500	是	300	5196.15	公线	178.51	60	3093.8	400	665.12	不受限	650
8950	10kV下力二线	广元电力调度控制中心	下力二线974开关	下两站	106000	否	482	8348.48	公线	394.77	82	6837.4	0	676.23	不受限	650
8951	10kV河光线	蓬溪电力调度控制中心	河光线914开关	二光	14000	是	275	4763.14	公线	177.78	65	3079.2	70	661.31	不受限	650
8952	10kV九后线	广元电力调度控制中心	九后线962开关	九华站	80000	否	300	5196.15	专线	231.79	77	4014.6	0	661.91	不受限	650
8953	10kV竹隆二线	广元电力调度控制中心	竹隆二线922开关	竹园站	80000	否	341	5905.23	公线	267.89	78	4639.8	0	675.86	不受限	650
8954	10kV蓉青线	蓉都电力调度控制中心	蓉青线911开关	蓉建蓉站	8000	是	235	4070.32	公线	149.13	63	2583	0	673.26	不受限	650
8955	10kV青棉线	蓉都电力调度控制中心	青棉线954开关	青棉站	6300	是	210	3637.31	公线	128.55	61	2226.5	0	683.35	不受限	650
8956	10kV竹隆二线	广元电力调度控制中心	竹隆二线922开关	竹园站	80000	否	341	5905.23	公线	267.89	78	4639.8	0	675.86	不受限	650
8957	10kV书江一线	蓉都电力调度控制中心	书江一线922开关	书龙站	126000	是	553	9526.28	公线	401.56	73

9029	10kV 胜基一线	叙友电力调度控制中心	胜基一线 919 开关	胜基	101600	类	441	7638.34	公线	316.2	72	5476.5	0	634.17	不受限	600
9030	10kV 南环线	成都配调	南环线 939	南石桥	163000	类	473	8192.6	公线	350.82	83	6769	0	604.34	不受限	600
9031	10kV 镇玉线大塘线	安岳电力调度控制中心	10kV镇玉线 911 开关	镇子场	90000	类	330	5715.77	公用	227.03	69	3932.2	0	640.42	不受限	600
9032	10kV 红花线	安岳电力调度控制中心	10kV红花线 929 开关	红花站	14300	类	380	6581.79	公线	266.74	70	4618	0	645.43	不受限	600
9033	10kV 荆白线	江安电力调度控制中心	荆白线 955 开关	荆桥神站	2*50000	类	380	6581.79	公线	266.63	70	4618	0	647.43	不受限	600
9034	10kV 圆场线	渠蓬电力调度控制中心	圆场线 952 开关	新石场	40000	类	380	6581.79	公线	175.82	46	3041.8	1600	621.63	不受限	600
9035	10kV 资简线	仁寿电力调度控制中心	资简线 928 开关	新桥站	80000	类	210	3637.31	公线	153.53	73	2659.2	0	614.38	不受限	600
9036	10kV 九盘线	宜宾电力调度控制中心	九盘线 934 开关	九盘站	40000	类	400	6928.2	公线	284.24	71	4923	0	619.56	不受限	600
9037	10kV 马合线	井研电力调度控制中心	马合线 925 开关	马踏站	20000	类	274	4745.82	公线	183.83	67	3184	0	612.66	不受限	600
9038	10kV 鱼头线	渠蓬电力调度控制中心	鱼头线 932 开关	仙柳站	8000	类	135	5802.37	公线	241.63	73	4034.2	0	575.2	不受限	570
9039	10kV 宝资线	资阳电力调度控制中心	10kV 宝资线 936 开关	宝石 站	10000	类	300	5196.15	公线	237.28	79	4109.7	0	566.83	不受限	550
9040	10kV 胖船线大塘线	安岳电力调度控制中心	胖船线 921 开关	胖大	163000	类	762	13198.23	公线	577.1	83	9995.1	0	563.29	不受限	550
9041	10kV 云钢_二线_大塘线	江油电力调度控制中心	云钢_二线 936 开关	连云站	50000	类	645	11171.73	公线	547.11	85	9476	0	578.56	不受限	550
9042	10kV_二南线大塘线	江油电力调度控制中心	二南线 923 开关	二郎庙站	31500	类	240	4156.92	公线	159.38	66	2760.5	0	565.04	不受限	550
9043	10kV 市大线大塘线	泸州电力调度控制中心	市大线 622	市塘	16000	类	326	5646.49	公线	228.05	70	3949.8	0	567.39	不受限	550
9044	10kV 宝资线大塘线	乐山电力调度控制中心	宝资线 913 开关	宝林站	5000	类	300	5196.15	公用	237.59	79	4115	0	561.53	不受限	550
9045	10kV 观石线大塘线	仁寿电力调度控制中心	观石线 912 开关	观文站	10000	类	400	6928.2	公线	288.11	72	4990	0	552.56	不受限	550
9046	10kV 龙平线大塘线	自贡电力调度控制中心	10kV龙平线 909 开关	城龙站	100000	类	553	9578.24	公线	464.25	84	8040.8	0	579.62	不受限	550
9047	10kV泸山线 961 大塘线	泸州电力调度控制中心	泸山线 961 开关	泸龙	121500	类	406	7032.13	公线	290.36	72	5029	0	596.7	不受限	550
9048	10kV泸龙线 927 大塘线	泸州电力调度控制中心	泸龙线 927	泸龙	60000	类	406	7032.13	公线	290.36	72	5029	0	596.7	不受限	550
9049	10kV泸大线 919 大塘线	泸州电力调度控制中心	泸大线 919 开关	泸龙	121500	类	406	7032.13	公线	290.36	72	5029	0	596.7	不受限	550
9050	10kV代大线大塘线	自贡电力调度控制中心	代大线 945 开关	代家坝站	126300	类	330	5715.77	公线	240.64	73	4167.8	400	576.39	不受限	550
9051	10kV三东线 958 大塘线	泸州电力调度控制中心	三东线 958 开关	三田	22300	类	379	6564.47	公线	269.3	73	4664.1	0	587.28	不受限	550
9052	10kV 城宝线	阿坝电力调度控制中心	城宝线 932 开关	金坛城变站	25350	类	275	4763.14	公线	187.99	68	3256	0	554.51	不受限	550
9053	10kV 铝瓦线	阿坝电力调度控制中心	铝瓦线 952 开关	杨田站	3150	类	50	866.03	公线	11.02	22	190.8	0	586.63	不受限	550
9054	10kV 大群线大塘线	自贡电力调度控制中心	大群线 914 开关	大山铺站	10100	类	265	4589.93	公线	157.56	59	2729	365	577.94	不受限	550
9055	10kV 隆平线	阿坝电力调度控制中心	隆平线 913 开关	隆驿站	31500	类	150	2598.08	公线	66.61	44	1153.6	630	554.67	不受限	550
9056	10kV 土梯线大塘线	阿坝电力调度控制中心	10kV 土梯线 918 开关	土梯变站	80000	类	553	9572.22	公线	368.01	73	6374	0	595.78	不受限	550
9057	10kV 邓中线	阿坝电力调度控制中心	邓中线 914 开关	邓成站	5000	类	50	866.03	公线	11.24	22	194.6	0	584.83	不受限	550
9058	10kV 行得线	仁寿电力调度控制中心	行得线 934 开关	白碧子站	63000	类	450	7794.23	公线	373.23	83	6464.4	0	550.41	不受限	550
9059	10kV西斗线_大塘线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西斗线 934 开关	西路洛站	6300	类	100	1732.05	公线	57.24	58	1000	0	558.64	不受限	550
9060	10kV 隆中线	东基电力调度控制中心	隆中线 976 开关	隆门站	40000	类	300	5196.15	公线	206.15	69	3570.8	0	586.32	不受限	550
9061	10kV西昌线大塘线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	西昌线 934 开关	新集场站	20000	类	200	3464.1	公线	147.86	74	2561	0	556.69	不受限	550
9062	10kV 南雅线	东基电力调度控制中心	南雅线 953 开关	南雅站	6300	类	100	1732.05	公线	45.66	46	790.9	0	594.74	不受限	550
9063	10kV 旧司二线	眉山电力调度控制中心	旧司二线 922 开关	明星开闭所	0	类	445	7707.63	公线	322.03	72	5577.5	0	588.6	不受限	550
9064	10kV 平团一线	眉山电力调度控制中心	平团一线 939 开关	平安	160000	类	462	8348.48	公线	352.6	73	6107	0	571.78	不受限	550
9065	10kV 东苏线	眉山电力调度控制中心	东苏线 923 开关	东寿站	20000	类	482	8348.48	公线	177.07	37	3066.9	3025	586.88	不受限	550
9066	10kV 白群线	仁寿电力调度控制中心	白群线 954 开关	白龙站	6300	类	300	5196.15	公线	236.03	79	4088.1	0	568.43	不受限	550
9067	10kV 永富线	盐边电力调度控制中心	永富线 954 开关	永兴站	6300	类	200	3464.1	公线	121.36	61	2102	80	589.28	不受限	550
9068	10kV 阳顺线	乐山电力调度控制中心	阳顺线 996 开关	阳龙站	120000	类	440	7621.02	公线	363.97	83	6304	0	554.92	不受限	550
9069	10kV 南井一线 大塘线	渠蓬电力调度控制中心	南井一线 912 开关	南渭站	30000	类	553	9578.24	公线	463.82	84	8033.4	0	587.02	不受限	550
9070	10kV 乐商线	乐山电力调度控制中心	乐商线 973 开关	乐山站	100000	类	440	7621.02	公线	362.19	82	6273.2	0	585.72	不受限	550
9071	10kV 竹团线	乐山电力调度控制中心	竹团线 918 开关	竹市石站	110000	类	300	5196.15	公线	206	69	3568	0	588.92	不受限	550
9072	10kV 七红线	珠海电力调度控制中心	10kV 七红线 913 开关	七星站	80360	类	496	8590.97	公线	79.65	16	1378.4	4930	563.18	不受限	550
9073	10kV车基线至24基铁塔间隔	乐山电力调度控制中心	车基线 964 开关	车子站	110000	类	440	7621.02	公线	363.05	83	6288	0	570.92	不受限	550
9074	10kV 三苏线	渠蓬电力调度控制中心	三苏线 914 开关	三星站	6300	类	255	4416.71	公线	196.07	77	3429.6	0	565.46	不受限	550
9075	10kV 屯马线	平昌电力调度控制中心	屯马线 914 开关	龙山站	11300	类	200	3464.1	公线	147.81	74	2560.1	0	557.59	不受限	550
9076	10kV 元东线	平昌电力调度控制中心	10kV 元东线 925	元山站	13000	类	170	2944.49	公线	119.17	70	2064	0	584.04	不受限	550
9077	10kV 鹏大线	江油电力调度控制中心	鹏大线 912 开关	鹏坊站	10000	类	380	6581.79	公线	271.65	71	4704.8	0	560.53	不受限	550
9078	10kV双平线大塘线	天府电力调度控制中心	双平线 927 开关	和美	40000	类	482	8348.48	公线	287.44	72	4978.4	0	564.16	不受限	550
9079	10kV 官界线	内江电力调度控制中心	官界线 933 开关	史家站	18000	类	377	6529.83	公线	155.37	41	2691	2590	585.85	不受限	550
9080	10kV 大西线	内江电力调度控制中心	大西线 912 开关	大洲站	95000	类	423	7326.57	公线	196.59	46	3405	2600	588.91	不受限	550
9081	10kV 城两线大塘线	简中电力调度控制中心	城两线 934 开关	城发站(简中)	40000	类	481	8331.16	公线	350.8	73	6075.8	0	589.13	不受限	550
9082	10kV 宝马线 916 大塘线	渠蓬电力调度控制中心	宝马线 916 开关	空调双口(宝马)	20000	类	237	4104.96	公线	180.53	76	3126.7	0	587.76	不受限	550
9083	10kV 大河线大塘线	渠蓬电力调度控制中心	大河线 913 开关	大通站	16300	类	174	3013.77	公线	122.92	71	2129	0	583.39	不受限	550
9084	10kV 蛙青线大塘线	简中电力调度控制中心	蛙青线 914 开关	长寿蛇站(简中)	15000	类	210	3637.31	公线	147.49	70	2554.5	160	559.08	不受限	550
9085	10kV 临石线大塘线	简中电力调度控制中心	临石线 913 开关	东山临站	100000	类	210	3637.31	公线	155.89	74	2700	0	573.58	不受限	550
9086	10kV 大化线	眉龙电力调度控制中心	大化线 914 开关	35kV 木门站	16300	类	150	2598.08	公线	100.58	67	1742	0	596.27	不受限	550
9087	10kV 新荣一线	眉龙电力调度控制中心	新荣一线 916 开关	新荣西	110000	类	481	8348.48	公线	371.05	74	6442.2	0	555.39	不受限	550
9088	10kV 竹石线	武胜电力调度控制中心	竹石线 975 开关	金竹站	20020	类	200	3464.1	公线	125.65	63	2176.2	0	595.08	不受限	550
9089	10kV 杜上二线	彭山电力调度控制中心	杜上二线 922 开关	杜林站	99500	类	482	8348.48	公线	327.62	68	5674.3	1250	589.33	不受限	550
9090	10kV 万邦线大塘线	武胜电力调度控制中心	万邦线 974 开关	万里站	20000	类	205	3550.7	公线	130.77	64	2265	0	575.56	不受限	550
9091	10kV 正南一线	仁寿电力调度控制中心	正南一线 937 开关	正兴站	100000	类	495	8573.65	公线	362.29	73	6274.9	0	584.02	不受限	550
9092	10kV 邻红线	蒲城电力调度控制中心	邻红线 915 开关	邻家站	82000	类	352	6096.82	公线	247.06	70	4279.1	0	598.36	不受限	550
9093	10kV 中红线	广安电力调度控制中心	中红线 914 开关	中和站	20060	类	260	4503.31	公线	171.88	66	2977	488	588	不受限	550
9094	10kV 岭明线大塘线	广安电力调度控制中心	岭明线 918 开关	分火岭站	71500	类	380	6581.79	公线	239.54	63	4148.8	520	596.63	不受限	550
9095	10kV 中坡七线	华蓥电力调度控制中心	华江站	128000	类	553	9578.24	公线	408.71	74	7078.3	0	583.69	不受限	550
9096	10kV 溉观线	仁寿电力调度控制中心	溉观线 915 开关	满井站	18000	类	380	6581.79	公线	309.76	82	5365.1	0	558.51	不受限	550
9097	10kV 下彩路专线大塘线	成都配调	下彩路 921	大御桥	2*40000	类	473	8192.6	公线	393.39	83	6813.6	0	559.74	不受限	550
9098	10kV南兴线大塘线 914	安岳电力调度控制中心	10kV南兴线 911 开关	南龙站	5000	类	285	4936.34	公线	194.1	68	3361.8	0	587.27	不受限	550
9099	10kV 龙观线大塘线	渠东电力调度控制中心	龙观线 923 开关	龙安站	30300	类	295	5109.55	公线	53.12	18	920	2595	572.64	不受限	550
9100	10kV 红眼一线	眉江配电力调度控制中心	红眼线 935 开关	石碑	2*50000	类	400	6928.2	公线	285.52	71	4945.2	0	597.56	不受限	550
9101	10kV 青坝路	眉江配电力调度控制中心	青坝路 910	青城台	2*50000	类	600	10392.3	公线	445.98	74	7724.4	0	589.44	不受限	550
9102	10kV 桐苏线	成都配调	桐苏路 916	桐府林	2*63000	类	473	8192.6	公线	346.07	73	5994	0	560.08	不受限	550
9103	10kV 和陶一线	大邑电力调度控制中心	和陶一线 924 开关	大树	120000	类	500	8660.25	公线	416.86	83	7220	0	574.22	不受限	550
9104	10kV 思仁路	成都配调	思仁路 907	思龙路	2*63000	类	473	8192.6	公线	345.96	73	5992	0	562.08	不受限	550
9105	10kV 翠双线	成都配调	翠双线 909	翠堂	2*63000	类	409	7084.09	专线	335.61	82	5812.8	0	562.88	不受限	550
9106	10kV 鼎新路	成都配调	鼎新路 908 开关	群洋	100000	类	500	8660.25	公线	416.97	83	7222	0	572.22	不受限	550
9107	10kV 环开一线 大塘线	新津电力调度控制中心	环开一线 915 开关	环店	100000	类	400	6928.2	公线	287.88	72	4988	0	556.56	不受限	550
9108	10kV 光两路	彭州电力调度控制中心	光两路 925	光明	50000+60000	类	560	9695.48	公线	471.59	84	8168	0	563.53	不受限	550
9109	10kV 十江二线	简阳电力调度控制中心	十江二线 922 开关	十里坝	106000	类	420	7274.81	公线	224.5	53	3888.3	2090	568.85	不受限	550
9110	10kV 平东线	眉龙电力调度控制中心	平东线 923 开关	平安站	81500	类	205	3550.7	公线	140.3	68	2430	200	565.63	不受限	550
9111	10kV 云云路	彭州电力调度控制中心	云云路 921	九龙	2*31500	类	553	9578.24	公线	429.56	78	7440	600	580.42	不受限	550
9112	10kV 龙桥线	简阳电力调度控制中心	龙桥线 915 开关	35kV 云山站	20000	类	300	5196.15	公线	236.99	79	4104.7	0	571.83	不受限	550
9113	10kV 马团路 T接线	眉龙电力调度控制中心	马团路 942 开关	龙双子	12600	类	600	10392.3	公线	447.4	74	7748	0	584.84	不受限	550
9114	10kV 云二线	资中电力调度控制中心	云二线 915 开关	白民站	15000	类	150	2598.08	公线	102.85	69	1781.4	0	556.87	不受限	550
9115	10kV 板业线	资中电力调度控制中心	板业线 912 开关	板紫站	18000	类	360	6235.38	公线	147.25	41	2550.4	2500	561.44	不受限	550
9116	10kV 明水线	罗江电力调度控制中心	明水线 922 开关	欧洋站	20000	类	277	4797.78	公线	187.86	68	3253.7	0	584.52	不受限	550
9117	10kV 观眉线	罗江电力调度控制中心	观眉线 927 开关	黄竹站	126000	类	510	8833.46	专线	373.58	73	6470.4	0	596.37	不受限	550
9118	10kV 东湖线	资中电力调度控制中心	东湖线 912 开关	东发站	27000	类	192	3325.54	专线	104.75	55	1814.2	600	578.79	不受限	550
9119	10kV 大熊一线	内江电力调度控制中心	大熊一线 934 开关	大熊站	80000	类	423	7326.57	公线	306.86	73	5314.8	0	546.46	不受限	500
9120	10kV 桐两一线	内江电力调度控制中心	桐两一线 914 开关	桐种两站	80000	类	964	0	公线	742.15	77	12854	0	503.57	不受限	500
9121	10kV 顾隆二线	广元电力调度控制中心	顾隆乃站 926 开关	铁式子站	100000	类	555	9617.88	公线	373.53	67	6469.6	700	580.7	不受限	500
9122	10kV 沙鸭线	眉龙电力调度控制中心	沙鸭线 933 开关	沙鸭站	100000	类	371.1	6427.64	公线	190.12	51	3292.8	1965	527.08	不受限	500
9123	10kV 岳眉线大塘线	新津电力调度控制中心	岳眉线 921	花桥	120000	类	424	7343.9	公线	310.01	73	5369.3	0	505.82	不受限	500
9124	10kV 东顺线	眉竹电力调度控制中心	东顺两路 912 开关	东龙站	105000	类	552	9560.92	公线	412.31	75	7141.2	0	507.54	不受限	500
9125	10kV 十振线	简阳电力调度控制中心	十振线 931 开关	十里坝	106000	类	600	10392.3	公线	391.02	65	6772.5	1000	541.34	不受限	500
9126	10kV 马城线大塘线	内江电力调度控制中心	马城线 923 开关	马鞍山站	30000	类	423	7326.57	公线	119.52	28	2070	3360	531.26	不受限	500
9127	10kV 东石线	大竹电力调度控制中心	东石线 952 开关	金家	240000	类	350	6062.18	公线	250.31	72	4335.4	0	514.34	不受限	500
9128	10kV 通科路	蜀都电力调度控制中心	通科路 907 开关	蜀通	176000	类	600	10392.3	公线	451.04	75	7812	0	501.84	不受限	500
9129	10kV 资星线	资中电力调度控制中心	资星线 923 开关	资山站	20000	类	321	5559.38	公线	258.74	74	4481.1	0	522.59	不受限	500
9130	10kV 道东路大塘线	蒲城电力调度控制中心	道东路 913	道坦	10000	类	264	4572.61	公线	179.72	68	3112.8	0	545.29	不受限	500
9131	10kV 铁博线	蒲江电力调度控制中心	铁博线 941 开关	铁百堰	167000	类	553	9578.24	专线	411.92	74	7134.4	0	538.19	不受限	500
9132	10kV 二川路_大塘	成都配调	二川路 948	冬	3*240000	类	473	8192.6	公线	394.36	83	6830.4	0	542.94	不受限	500
9133	10kV 胜研一路	成都配调	胜研一路 909	胜利	2*40000	类	337.7	5849.14	专线	273.82	81	4742.5	0	521.73	不受限	500
9134	10kV 石月线	邛崃电力调度控制中心	石月线 920	东塔	163000	类	503	8712.22	公线	422.08	84	7310.4	0	530.5	不受限	500
9135	10kV 南应线	邛崃电力调度控制中心	南应线 968 开关	南坡	30000	类	200	6928.2	公线	330.02	83	5716	0	519.38	不受限	500
9136	10kV蓉铁大塘线专线	蓉东电力调度控制中心	南蓉线 914 开关	南城站（蓉东）	20000	类	74	1281.72	专线	37.62	51	651.6	0	501.95	不受限	500
9137	10kV九马线大塘线	蓉东电力调度控制中心	九马线 923 开关	九龙站	34000	类	295	5109.55	公线	207.64	70	3604.6	2050	501.76	受限	500
9138	10kV 行思线	眉江配电力调度控制中心	10kV 行思线 962 开关	行思站	102000	类	377	6529.83	公线	310.35	82	5375.3	0	501.55	不受限	500
9139	10kV 望沙路	成都配调	望沙路开关 927	望江楼	2*63000	类	473	8192.6	公线	396.58	84	6868.8	0	504.54	不受限	500
9140	10kV 雅沙线	成都配调	雅沙路 949	雅东	2*31500	类	473	8192.6	公线	394.21	83	6831	0	504.62	不受限	500
9141	10kV 通科路	眉江配电力调度控制中心	通科路 913	通园	2*50000	类	400	6928.2	公线	289.15	72	5008	0	534.56	不受限	500
9142	10kV 南通线	成都配调	南通路 932	南通	2*63000	类	473	8192.6	公线	394.71	83	6834.4	0	503.47	不受限	500
9143	10kV 南观线	眉龙电力调度控制中心	南观线 942 开关	南观站	40000	类	430	7447.82	公线	162.26	38	2810.4	2830	517.86	不受限	500
9144	10kV 天镇线	蒲城电力调度控制中心	天镇线 911 开关	天东站	20000	类	210	3637.31	公线	130.01	62	2251.8	500	521.78	不受限	500
9145	10kV 乐观线大塘线	武胜电力调度控制中心	乐观线 972 开关	乐善站	20000	类	222.75	3858.14	公线	145.05	65	2512.2	50	524.31	不受限	500
9146	10kV 宇龙线	仁寿电力调度控制中心	宇龙线 923 开关	中和站	20060	类	368	6373.95	公线	255.2	69	4420	164	535.16	不受限	500
9147	10kV 宇兴线	广元电力调度控制中心	宇兴线 985 开关	兴盛站	175000	类	364	6651.08	公线	277.83	72	4812	0	548.85	不受限	500
9148	10kV 青工线	彭山电力调度控制中心	青工线 919 开关	青龙站	100000	类	600	10392.3	公线	366.1	61	6340.8	2500	512.27	不受限	500
9149	10kV 河实一回大塘线	广元电力调度控制中心	河实一回 955 开关	河厢站	80000	类	400	6928.2	公线	301.97	25	1766.1	3240	536.46	不受限	500
9150	10kV 延顺线	蓬溪电力调度控制中心	延顺线 925 开关	延顺站	100000	类	375	6495.19	公线	330.05	84	5716.5	400	529.17	不受限	500
9151	10kV 大元线	宜宾电力调度控制中心	大元线 958 开关	大盛场	60000	类	310	5369.36	公线	218.34	70	3781.6	0	513.89	不受限	500
9152	10kV 方最线	宜宾电力调度控制中心	方最线 965 开关	方龙站	63000	类	430	7447.82	公线	357.16	83	6186	0	517.04	不受限	500
9153	10kV 华花线	自贡电力调度控制中心	华花线 956 开关	华坪站	40000	类	430	7447.82	公线	99.08	23	1716	3700	542.26	不受限	500
9154	10kV 兴隆线	仁寿电力调度控制中心	兴隆线 914 开关	兴富站	25000	类	875	15155.44	公线	669.75	77	11600	0	524.35	不受限	500
9155	10kV 新田 主线	自贡电力调度控制中心	新田站5#线开关	建新站	40000	类	430	7447.82	公线	311.68	73	5402.8	0	525.36	不受限	500
9156	10kV 城双 II 线	宜宾电力调度控制中心	城双II线 965 开关	城中站	63000	类	380	6581.79	公线	273.93	72	4744.4	0	521.03	不受限	500
9157	10kV 大元线	内江电力调度控制中心	大元线 927 开关	大洲站	80000	类	377	6529.83	公线	270.42	72	4683.6	0	540.26	不受限	500
9158	10kV 五回线大塘线	宜宾电力调度控制中心	五回线 964 开关	川龙站(昆山)	20500	类	275	4763.14	公线	190.69	69	3302.7	0	507.81	不受限	500
9159	10kV红新四线	眉龙电力调度控制中心	红新四线 922	杭椒简站	80000	类	485	8400.45	公线	358.68	74	6212.4	0	507.96	不受限	500
9160	10kV兴顺九塘线	蓬中电力调度控制中心	兴顺线 912 开关	飞凤山(简中)	50000	类	317	5490.6	公线	177.17	55	3068.6	800	512.68	不受限	500
9161	10kV简金线大塘线	简中电力调度控制中心	简金线 922 开关	简家滩站(简中)	9000	类	100	1732.05	公线	58	58	1013.2	0	545.64	不受限	500
9162	10kV金平线大塘线简中	简中电力调度控制中心	金平线 913 开关	金坪站(简中)	18000	类	75	1299.04	公线	37.89	51	656.3	0	512.84	不受限	500
9163	10kV 青武一线大塘线	简中电力调度控制中心	青武一线 926 开关	七里站	100000	类	919	15917.55	公线	798.04	87	13822	0	503.79	不受限	500
9164	10kV 塘月线大塘线	蓬南电力调度控制中心	塘月线 925 开关	汉塘	160000	类	553	9578.24	公线	411.78	74	7132.1	0	530.49	不受限	500
9165	10kV 大一线大塘线	蓬南电力调度控制中心	大一线 926 开关	大通站	16300	类	174	3013.77	公线	127.71	73	2212	0	500.39	不受限	500
9166	10kV 南井二线大塘线	渠蓬电力调度控制中心	南井线II用1开关	林南站	126000	类	595	10305.7	公线	427.46	62	6453.1	1280	551.26	不受限	500
9167	10kV团西线 946 大塘线	天府电力调度控制中心	团西线 946 开关	团东	63000	类	400	6928.2	公线	289.26	72	5010	0	532.56	不受限	500
9168	10kV 两一线	蒲城电力调度控制中心	两一线 926 开关	大通站	16300	类	200	3464.1	公线	127.71	73	2212	0	500.39	不受限	500
9169	10kV 陈两二线大塘线	自贡电力调度控制中心	陈两线II用1开关	林陈站	126000	类	595	10305.7	公线	427.46

9244	10kV南东线	南城电力调度控制中心	10kV南东线925 杆共	南塔子站	100000	基	440	7621.02	公线	325.36	74	5635.2	0	461.62	不变更	450
9245	10kV城关线	宝光电力调度控制中心	城关线921 杆共	城南站	100000	基	363	6287.34	公线	299.95	83	5195.2	0	463.41	不变更	450
9246	10kV九排线	汉藏电力调度控制中心	九排线915 杆共	九寨站	6300	基	220	3810.51	公线	148.53	68	2572.6	0	475.81	不变更	450
9247	10kV东龙线	内江电力调度控制中心	东龙线917 杆共	东兴站	100000	基	423	7326.57	公线	292.04	69	5058.2	1050	485.71	不变更	450
9248	10kV东塔线大馈线	高坪电力调度控制中心	东塔线961 杆共	阿东站	126000	基	280	4849.74	专线	123.04	44	2131.1	1250	498.69	不变更	450
9249	10kV界足线大馈线	天府电力调度控制中心	界足线951 杆共	界脚	40000	架	400	6928.2	公线	333.2	83	1771	0	464.38	不变更	450
9250	10kV金易大馈线	超中电力调度控制中心	金金线927 杆共	金塔站(超中)	18000	架	100	1732.05	公线	57	57	987.24	100	471.6	不变更	450
9251	10kV户西线	超圣电力调度控制中心	户西线914 杆共	35kV户家变电站	16300	架	216	3741.23	公线	167.45	78	2900.2	0	466.91	不变更	450
9252	10kV吉同线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉同线922 杆共	吉安站	18000	架	174	3013.77	公线	111.1	64	1924.2	0	486.82	不变更	450
9253	10kV南阳二线大馈线	南阳二线大馈线	南阳二线913 杆共	林南站	126000	架	595	10305.7	公线	449.59	85	7786.6	0	457.66	不变更	450
9254	10kV三青线	青神电力调度控制中心	三青线916 杆共	三店站	100000	架	495	8573.65	公线	368.58	74	6383.8	0	475.12	不变更	450
9255	10kV川上线	内江电力调度控制中心	川上线924 杆共	排河站	100000	架	445	7707.63	公线	329.73	74	5710.6	0	455.2	不变更	450
9256	10kV胖二一线	内江电力调度控制中心	胖二一线943 杆共	胖横站	80000	架	482	8348.48	公线	127.06	26	2200.7	4830	482.93	不变更	450
9257	10kV桐金线	江安电力调度控制中心	桐金线957 杆共	桐梓林站	2*50000	架	380	6581.79	公线	275.68	73	4774.8	0	490.63	不变更	450
9258	10kV中二线线大馈线	武胜电力调度控制中心	中二线977 杆共	中心站	16300	架	295	5109.55	公线	208.89	71	3618	0	469.64	不变更	450
9259	10kV乡北二线	蓬溪电力调度控制中心	乡北二线926 杆共	东乡站	90000	架	550	9526.28	公线	364.73	66	6317.2	1800	458.45	不变更	450
9260	10kV东江线	江安电力调度控制中心	东江线906 杆共	赤滩站	6300	架	260	4503.33	公线	180.16	69	3120.3	0	482.36	不变更	450
9261	10kV军平线	宜宾电力调度控制中心	军平线952 杆共	蜀州站	10500	架	360	6235.38	公线	262	73	4537.84	0	452.464	不变更	450
9262	10kV双东线	仁寿电力调度控制中心	双东线914 杆共	双盛站	100000	架	380	6581.79	公线	239.06	63	4140.5	630	494.93	不变更	450
9263	10kV东安一线大馈线	蓬东电力调度控制中心	东安一线921杆共	东关站	160000	架	531	9197.13	公线	449.25	85	7781	0	496.67	不变更	450
9264	10kV文巨二线971	乐至电力调度控制中心	10kV 文巨二线 971小车开关	文峰	50000	架	520	9006.66	公线	440.46	85	7628.8	0	477.19	不变更	450
9265	10kV来福线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV来福线913 杆共	来风站	8000	架	285	4936.34	公线	199.5	70	3455.4	0	493.67	不变更	450
9266	10kV龙大线	安岳电力调度控制中心	10kV龙东线923 杆共	龙台站	113000	架	330	5715.77	公线	237.36	72	4111.1	0	481.52	不变更	450
9267	10kV渠南线	渠南配调	渠南路919	渠路街	2*63000	架	473	8192.6	公线	350.72	74	6074.4	0	479.68	不变更	450
9268	10kV广福线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV广福线933杆共	广福	20000	架	465	8054.04	公线	345.96	74	5992	0	452.23	不变更	450
9269	10kV红梅路	渠南配调	红梅路920	红星	2*63000	架	473	8192.6	公线	398.52	84	6902.4	0	470.94	不变更	450
9270	10kV早村线	渠南配调	早村路928	联安	2*63000	架	409	7084.09	公线	299.52	73	5187.6	0	479.67	不变更	450
9271	10kV桥塔线	渠南配调	桥塔线924	桥塔村	3*180000	架	473	8192.6	公线	399.31	84	6916	0	457.34	不变更	450
9272	10kV拱桥线大馈线	邓城电力调度控制中心	拱桥路924	团联	6300	架	400	6928.2	公线	292.38	73	5064	0	478.56	不变更	450
9273	10kV塔双路大馈线	崇州电力调度控制中心	塔双路923	塔圆	2*50000	架	586	10149.82	公线	442.45	76	7663.2	0	456.66	不变更	450
9274	10kV洞龙线	渠南配调	洞龙路920	洞子口	2*50000	架	473	8192.6	公线	397.69	84	6888	0	485.34	不变更	450
9275	10kV南渠线	渠南配调	南渠线943	南渠	3*50000	架	473	8192.6	公线	350.9	74	6077.6	0	476.48	不变更	450
9276	10kV金贾路大馈线-用户	金贾路电力调度控制中心	金贾路911	金贾	2*50000	架	408	6928.2	公线	293.9	73	5090.4	0	452.16	不变更	450
9277	10kV江安线	嘉陵电力调度控制中心	江安线933 杆共	霍江	166000	架	550	8660.25	公线	361.32	72	6258.2	210	460.2	不变更	450
9278	10kV城北线大馈线	眉山电力调度控制中心	10kV城北线921 杆共	城北站	31500	架	220	3810.51	公线	171.98	78	2978.7	0	450.76	不变更	450
9279	10kV晋城二线	晋百江电力调度控制中心	晋城二线939杆共	晋峰	2*50000	架	600	10392.1	公线	453.05	76	7846.8	0	467.04	不变更	450
9280	10kV铁水线	马边雅西自治县电力调度控制中心	铁水线912 杆共	铁梁站	6300	架	300	5196.15	公线	187.45	62	3246.7	970	459.83	不变更	450
9281	10kV官江线	马边雅西自治县电力调度控制中心	官江线913 杆共	江边站	50000	架	481	8333.16	公线	356.27	74	6170.6	0	464.33	不变更	450
9282	10kV天河二线	内江电力调度控制中心	天河二线922杆共	天洲站	80000	架	300	5196.15	公线	154.09	51	2668.8	1000	488.12	不变更	450
9283	10kV柳安线	宏盛电力调度控制中心	柳安线928 杆共	马鞍山站	100000	架	453	7846.19	公线	380.64	84	6592.6	0	468.97	不变更	450
9284	10kV东关线	嘉东电力调度控制中心	东关线906 杆共	东门站	6300	架	200	3464.1	公线	153.37	77	2656.4	0	461.29	不变更	450
9285	10kV南关一路大馈线	罗江电力调度控制中心	南关一路916杆共	南塔站	126000	架	518	8972.02	公线	502.78	95	8520	0	452.02	不变更	450
9286	10kV熊二线线大馈线	马边雅西自治县电力调度控制中心	熊二线951 杆共	熊子坝站	40000	架	380	6581.79	公线	279.86	74	4847.3	0	418.33	不变更	450
9287	10kV月集_线	彭州电力调度控制中心	月集二线939杆共	杜月	80000	架	553	9579.24	公线	455.35	83	7956	250	414.42	不变更	450
9288	10kV沙川线	隆昌电力调度控制中心	沙川线938 杆共	沙湖站	110000	架	279	4832.42	专线	227.94	82	3948	0	401.18	不变更	400
9289	10kV苍河线	江南电力调度控制中心	苍河线910 杆共	金山站	16300	架	255	4417.01	专线	187.01	73	3239.4	650	412.59	不变更	400
9290	10kV新凉路	嘉陵电力调度控制中心	新凉路923 杆共	新印	162000	架	335	5802.31	专线	277.6	83	4808	0	414.13	不变更	400
9291	10kV十铁二线	简阳电力调度控制中心	十铁二线915杆共	十里铺	106000	架	500	8660.25	专线	318.16	64	5510.8	1000	417.6	不变更	400
9292	10kV东南一线	大竹电力调度控制中心	东南一线936杆共	东搬站	40000	架	480	8313.84	专线	358.59	75	6210.8	0	440.27	不变更	400
9293	10kV龙桥线	苍溪电力调度控制中心	龙桥线914 杆共	35kV龙山站	20000	架	300	5196.15	专线	216.73	72	3753.7	0	403.22	不变更	400
9294	10kV四环一路大馈线	蒲江电力调度控制中心	四环一路936杆共	四龙站	20000	架	481	8333.16	专线	334.39	84	5791.7	0	443.68	不变更	400
9295	10kV西龙路（蒲江）大馈线	蒲江电力调度控制中心	西龙线913 杆共	西龙	16300	架	550	9526.28	公线	470.02	85	8140.8	0	432.85	不变更	400
9296	10kV金卓路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金卓路935	金马	63000	架	550	9526.28	公线	469.35	85	8124.3	0	449.35	不变更	400
9297	10kV宇西线	渠南配调	宇西路924	金沙	2*63000	架	338	5854.33	公线	246.07	73	4262	0	417.46	不变更	400
9298	10kV瑞阳线	渠南配调	瑞阳线开关 926	瑞洲	2*50000+63000	架	473	8192.6	公线	401.85	85	6960	0	413.34	不变更	400
9299	10kV东王线	渠南配调	东王线916 杆共	东风路	139300	架	473	8192.6	公线	400.92	85	6944	0	429.34	不变更	400
9300	10kV张丰一路	渠南配调	张丰一路925	瑞洲	2*50000+63000	架	338	5854.33	公线	278.52	82	4824	0	444.9	不变更	400
9301	10kV三绿一线	渠南配调	三绿一线946	三条	3*240000	架	473	8192.6	公线	401.36	85	6951.6	0	421.74	不变更	400
9302	10kV半南线大馈线	邓城电力调度控制中心	半南线913	半安	63000	架	423	7326.57	公线	358.12	85	6198	0	423.91	不变更	400
9303	10kV青石线大馈线	邓城电力调度控制中心	青石线913	青杠坪	10000	架	400	6928.2	公线	296.37	74	5133.2	0	409.36	不变更	400
9304	10kV半寺线	营百江电力调度控制中心	半寺线917 开关	半新	2*50000	架	600	10392.3	专线	514.47	86	8910.7	0	442.37	不变更	400
9305	10kV半晴线大馈线	邓城电力调度控制中心	半晴线933	半安	132000	架	423	7326.57	公线	356.12	84	6168	0	425.91	不变更	400
9306	10kV曙金线	营百江电力调度控制中心	曙金线964 杆共	曙龙	2*40000	架	600	10392.3	专线	454.21	76	7867	0	446.84	不变更	400
9307	10kV半祥线	营百江电力调度控制中心	半祥线924 杆共	半场	6300+50000	架	300	5196.15	公线	214.43	71	3714	0	442.92	不变更	400
9308	10kV玄邓线大馈线	蓬东电力调度控制中心	玄邓线935 杆共	东佛岩	160000	架	295	5105.51	公线	211.09	72	3656	0	431.64	不变更	400
9309	10kV狮竹路	渠南配调	狮竹路918	狮马桥	2*63000	架	473	8192.6	公线	353.35	75	6130	0	434.08	不变更	400
9310	10kV华阳线	蓬东电力调度控制中心	10kV华阳线912 杆共	华关	32000	架	280	4849.74	公线	199.75	71	3459.7	0	434.09	不变更	400
9311	10kV东文一线	乐至电力调度控制中心	10kV 东文一线 914小车开关	马鬼站	40000	架	520	9006.66	公线	392.52	75	6798.5	0	406.83	不变更	400
9312	10kV前阳线	乐至电力调度控制中心	10kV前阳线912 杆共	石前站	6300	架	180	3117.69	公线	118.88	66	2055.5	0	438.65	不变更	400
9313	10kV前后路	渠南配调	前后路923	前园	3*63000	架	473	8192.6	公线	353.99	75	6131.1	0	422.98	不变更	400
9314	10kV塔九路	渠南配调	塔九路905	塔子山	2*50000	架	473	8192.6	公线	353.3	75	6119.2	0	434.88	不变更	400
9315	10kV星阳线912大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV星阳线912杆共	星龙站	50000	架	473	8192.6	公线	280.28	74	4853.5	0	413.93	不变更	400
9316	10kV水棚线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV水棚线924杆共	永原站	20000	架	330	5715.77	公线	227.18	69	3934.8	200	437.82	不变更	400
9317	10kV安塔线	安岳电力调度控制中心	10kV安塔线922 杆共	安岳站	80000	架	521.26	9028.49	公用	391.13	75	6774.4	0	448.39	不变更	400
9318	10kV渠塔线	渠南配调	渠塔线920 开关	渠洲	452000	架	473	8192.6	公线	399.77	85	6924	0	449.34	不变更	400
9319	10kV金文线	渠南配调	金文路920	金华街	2*50000	架	473	8192.6	专线	400.79	85	6941.6	0	431.74	不变更	400
9320	10kV塘红线	高蓬电力调度控制中心	塔现线954 杆共	横现站	14000	架	346	5992.9	公线	240.51	70	4165.6	200	428.72	不变更	400
9321	10kV东风线	高蓬电力调度控制中心	东风线917 杆共	东风站	40000	架	300	5196.15	公线	214.33	71	3712.4	0	444.72	不变更	400
9322	10kV三李线	仁寿电力调度控制中心	三李线911 杆共	红星站	100000	架	380	6581.79	公线	318.88	84	5523	0	400.61	不变更	400
9323	10kV兴隆路大馈线	仁寿电力调度控制中心	兴隆路942 杆共	兴业站	12500	架	200	3464.1	公线	156.81	78	2716	0	401.69	不变更	400
9324	10kV和晟双回	仁寿电力调度控制中心	10kV和晟Ⅰ回942杆共	和林站	80000	架	495	8573.65	公线	372.36	75	6449	0	409.92	不变更	400
9325	10kV天马线	宜宾电力调度控制中心	天马线929 杆共	天洲站	40000	架	490	8487.05	公线	415.91	85	7203.8	0	434.74	不变更	400
9326	10kV仁旭Ⅰ回线	仁寿电力调度控制中心	仁旭Ⅰ回924杆共	仁寿站	100000	架	495	8573.65	公线	370.45	75	6416.2	0	442.72	不变更	400
9327	10kV贾二线	仁寿电力调度控制中心	贾二线926杆共	贾宁站	100000	架	423	7326.57	专线	313.34	74	5427	0	434.26	不变更	400
9328	10kV东关线	崇州电力调度控制中心	东关线913杆共	35kV东门站	16300	架	200	3535.31	公线	162.57	81	2815.7	0	413.11	不变更	400
9329	10kV龙线大馈线	蓬安电力调度控制中心	龙线923杆共	城北站(蓬安)	94500	架	433	7499.78	公线	346.39	80	5999.4	315	435.4	不变更	400
9330	10kV东都路大馈线	天府电力调度控制中心	东都路942杆共	东升	50000	架	400	6928.2	公线	335.33	84	5808	0	427.38	不变更	400
9331	10kV团南线大馈线	天府电力调度控制中心	团南线960杆共	团东	63000	架	400	6928.2	公线	336.49	84	5828	0	407.38	不变更	400
9332	10kV吉临线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	吉临线923杆共	吉安站	18000	架	174	3013.77	公线	131.14	75	2271.3	0	441.09	不变更	400
9333	10kV龙三线大馈线	天府电力调度控制中心	龙三路929杆共	龙龙	63000	架	600	10392.3	公线	454.78	76	7876.8	0	437.04	不变更	400
9334	10kV马峨线大馈线	高蓬电力调度控制中心	马峨线914杆共	金马站	24000	架	338	6853.56	公线	245.02	62	4243.8	840	431.05	不变更	400
9335	10kV清化线	南蓬电力调度控制中心	10kV清化段925	牟驿站	100000	架	610	10565.51	公线	523.16	86	9061.2	0	447.76	不变更	400
9336	10kV和畔线	乐山电力调度控制中心	和畔线993杆共	和龙站	110000	架	380	6581.79	公线	279.97	74	4849.1	0	416.33	不变更	400
9337	10kV红岩线大馈线	涪西电力调度控制中心	红岩线912杆共	红前站	10600	架	235	4070.32	公线	145.12	62	2513.4	315	427.86	不变更	400
9338	10kV大染线	仁寿电力调度控制中心	大染线913杆共	大渔站	6300	架	200	3464.1	公线	156.6	78	2712.2	0	405.39	不变更	400
9339	10kV清凡线	嘉陵电力调度控制中心	10kV清凡线922	凉川站	16300	架	192	3325.54	公线	149.15	78	2583.3	0	409.69	不变更	400
9340	10kV雪王线	巴州电力调度控制中心	10kV雪王线916	雪山站	15000	架	200	3464.1	公线	156.24	78	2706	0	411.69	不变更	400
9341	10kV华阳线	仁寿电力调度控制中心	华阳线926杆共	新华站	80000	架	565	9785.09	公线	427.15	76	7398.2	0	430.67	不变更	400
9342	10kV大洲线922大馈线	纳溪电力调度控制中心	大洲线922杆共	大洲路	63000	架	400	6928.2	公线	296	74	5126.7	0	415.86	不变更	400
9343	10kV柳眼线	新都电力调度控制中心	10kV 柳眼线954杆共	石柳站	40000	架	285	4936.34	公线	189.15	66	3276	750	416.71	不变更	400
9344	10kV开阳线926大馈线	洪雅电力调度控制中心	开阳线926杆共	双西	80000	架	265	4589.93	公线	187.53	71	3248.1	0	417.84	不变更	400
9345	10kV祥百线大馈线	嘉陵电力调度控制中心	祥百线946杆共	颜祥站	50000	架	479	8296.52	公线	407.55	85	7058.7	0	408.17	不变更	400
9346	10kV双元一线大馈线	南充电力调度控制中心	双元一线955开关	双元站	50000	架	527	9127.91	公线	360.7	68	6247.8	630	424.91	不变更	400
9347	10kV新隆九线	宜宾电力调度控制中心	10kV 新隆九线 912开关	新龙站	100000	架	523	9058.63	公线	393.46	75	6814.8	0	432.1	不变更	400
9348	10kV东花线大馈线	江油电力调度控制中心	东花线924杆共	东塘站	10000	架	441	7638.34	公线	372.88	85	6458.2	0	416.31	不变更	400
9349	10kV中城二线大馈线	江油电力调度控制中心	中城二线913开关	中坝站	40000	架	569	9853.17	公线	480.53	85	8322.5	0	427.5	不变更	400
9350	10kV资东线大馈线	安岳电力调度控制中心	资东线933杆共	资土站	40000	架	405	7014.81	公线	326.29	81	5651.4	250	411.93	不变更	400
9351	10kV柳南线大馈线	安岳电力调度控制中心	柳南线936杆共	柳永站	31500	架	200	3464.1	公线	153.71	77	2662.3	30	425.39	不变更	400
9352	10kV东石线大馈线	安岳电力调度控制中心	东石线913杆共	8000	架	200	3464.1	公线	155.39	78	2691.4	0	426.29	不变更	400
9353	10kV会阳一线大馈线	江油电力调度控制中心	会阳一线914开关	会昌站	50000	架	515	8920.06	公线	388.74	75	6733	0	403.05	不变更	400
9354	10kV自二线大馈线	仁寿电力调度控制中心	自二线913杆共	自强站	6300	架	300	5196.15	公线	215.88	72	3739.1	0	417.82	不变更	400
9355	10kV东城线大馈线	东城电力调度控制中心	东城线924杆共	东塘站	63000	架	653	11310.28	公线	498.61	76	8635	0	412.23	不变更	400
9356	10kV重渡线	大英电力调度控制中心	重渡线926杆共	重渡	103430	架	240	4156.92	公线	168.55	70	2919.3	0	406.24	不变更	400
9357	10kV长河线大馈线	自贡电力调度控制中心	长河线943杆共	长滩滩站	126200	架	563	9752.44	公线	378.5	67	6555.7	450	445.46	不变更	400
9358	10kV天古二线914大馈线	蓬溪电力调度控制中心	天古二线914开关	太洲路	64000	架	196	3394.82	公线	131.93	67	2285	0	430.86	不变更	400
9359	10kV河湾线	蓬溪电力调度控制中心	河湾线915开关	河口站	6300	架	115	1991.86	公线	78.48	68	1359.2	0	433.47	不变更	400
9360	10kV爱观线	攀枝花电力调度控制中心	爱观线952杆共	老鹰井站	31500	架	350	6062.18	公线	256.15	73	4436.6	0	413.14	不变更	400
9361	10kV严柳一回_925大馈线	泸州电力调度控制中心	严柳一线925	严西	100000	架	400	6928.2	公线	296.21	74	5130.3	0	412.26	不变更	400
9362	10kV名大线924大馈线	泸州电力调度控制中心	名大线924	名桥	100000	架	377	6528.83	公线	276.82	73	4794.3	0	429.36	不变更	400
9363	10kV龙王一线	仁寿电力调度控制中心	龙王一线922开关	面河站	80000	架	453	7846.19	公线	384.27	85	6655.5	0	406.07	不变更	400
9364	10kV双东线	古蔺电力调度控制中心	10kV双东线961杆共	新双坪	63000	架	489	8469.73	公线	360.02	74	6230	0	445.78	不变更	400
9365	10kV开明线	广元电力调度控制中心	开明线929开关	开明站	80000	架	251	4347.45	公线	200.14	80	3466.1	0	445.2	不变更	400
9366	10kV东陆一线	眉山电力调度控制中心	东陆一线936开关	东角站	126000	架	550	9526.28	公线	323.94	59	5610.7	1650	410.32	不变更	400
9367	10kV青青线	射洪电力调度控制中心	青青线926杆共	解子镇	100000	架	335	5802.37	公线	242.47	72	4199.5	0	442.4	不变更	400
9368	10kV凤东线大馈线	南部电力调度控制中心	凤东线913开关	凤楼站	8000	架	300	5196.15	公线	214.64	72	3717.5	0	443.42	不变更	400
9369	10kV中区线	蒲溪电力调度控制中心	中区线991开关	中山站	20000	架	380	6581.79	公线	278.65	73	4826.2	0	439.23	不变更	400
9370	10kV花园线	射洪电力调度控制中心	花园线922开关	桃花山	100000	架	490	8487.05	公线	365.45	75	6477.1	880	412.54	不变更	400
9371	10kV双段线912大馈线	泸州电力调度控制中心	双段线912杆共	城南	40000	架	264	4572.61	公线	187.47	71	3247	0	411.09	不变更	400
9372	10kV龙双线	射洪电力调度控制中心	龙双线972开关	健发	100000	架	445	7707.63	公线	331.11	74	5734.8	0	431.3	不变更	400
9373	10kV红兵一线	蒲溪电力调度控制中心	红兵一线924开关	红桥站	40000	架	300	5196.15	公线	244.42	82	4248	0	408.53	不变更	400
9374	10kV青青线	蒲溪电力调度控制中心	双青路912开关	青河站	31500	架	140	2424.87	公线	100.27	72	1735.7	0	445.68	不变更	400
9375	10kV合羊线924大馈线	泸州电力调度控制中心	合羊线924	合峰	16000	架	325	5624.17	公线	236.49	73	4096	0	407.34	不变更	400
9376	10kV铁排线	蒲溪电力调度控制中心	铁排线954开关	铁萨站前	3150	架	100	1732.05	公线	64.71	65	1120.8	0	438.04	不变更	400
9377	10kV川八线913扎大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	川八线913杆共	界都站	44300	架	28.2	488.44	公线	0	14	422.2	0	390.75	不变更	390
9378	10kV临朱线	蒲溪电力调度控制中心	临朱线953开关	临邛站	70000	架	335	5802.37	公线	244.4	73	4190	0	393.9	不变更	390
9379	10kV凤石线	蒲溪电力调度控制中心	凤石线913开关	三凤	14000	架	330	5715.77	公线	231.32	71	4206.6	500	366	不变更	360
9380	10kV渡眼线	达县电力调度控制中心	10kV 渡眼线911杆共	渡市站	11300	架	220	3810.51	公线	153.64	70	2601	0	387.41	不变更	350
9381	10kV青大一线	广元电力调度控制中心	青大一线943开关	前河站	80000	架	453	7846.19	公线	386.38	85	6892.1	0	389.67	不变更	350
9382	10kV官岭一线	达县电力调度控制中心	10kV 官岭 Ⅰ 回952 开关	官坛场	81500	架	375	6495.19	公线	278.31	74	4820.4	0	375.75	不变更	350
9383	10kV天月线	蒲溪电力调度控制中心	天月线914开关	天石	81500	架	220	3810.51	公线	153.59	70	2660.2	0	387.21	不变更	350
9384	10kV金坪线	蒲溪电力调度控制中心	金坪线927开关	金桥	81500	架	377	6529.83	公线	280.5	74	4858.2	0	365.66	不变更	350
9385	10kV经蓝线	眉山电力调度控制中心	经蓝线923开关	松江站	80000	架	380	6581.79	专线	321.54	85	5569	0	354.61	不变更	350
9386	10kV太月线	达县电力调度控制中心	太月线914开关	金柳站	12600

9459	10kV厂江路933#线路	厂区电力调度控制中心	厂江路933开关	厂双路	82000	万	150	2598.08	专线	99.06	66	1715.7	250	372.57	不受限	350		
9460	10kV群东二线	群东二线927开关	群东二线分断点	银石桥站	100000	处	600	10392.3	公线	264.88	47	4934.2	4050	368.87	不受限	350		
9461	10kV银变线	银变线912开关	银中线分断点	银山站	100000	处	232	4018.36	公线	180.92	78	3133.5	100	383.02	不受限	350		
9462	10kV五干线1线路	五干线1线开关	五干线1线分断点	三里	22000	处	380	6581.79	公线	180.1	47	3119.3	1780	360.13	不受限	350		
9463	10kV秋光线	马边集换总后总电力调度控制室分中心	秋光线964开关	杨柳河站	81500	处	380	6581.79	公线	283.14	75	4904	0	361.43	不受限	350		
9464	10kV德陈路929开关线	德阳电力调度控制中心	德陈路929开关	德阳运新	103000	处	600	10392.3	公线	434.26	72	7521.4	400	392.44	不受限	350		
9465	10kV马永线1线	东江电力调度控制分中心	马永线915开关	马村站	6300	万	150	2598.08	公线	113.28	76	1962	0	376.27	不受限	350		
9466	10kV罗杉路天明线	重甲电力调度控制中心	罗杉线917开关	罗心运站	100000	万	377	6529.83	专线	320.02	85	5542.8	0	334.05	不受限	300		
9467	10kV东汉线	西江电力调度控制中心	东汉线923开关	东兴站	100000	万	400	6928.2	公线	266.09	67	4608.6	630	303.96	不受限	300		
9468	10kV银红路	彭州电力调度控制中心	银红线922开关	磁窑	80000万	万	180	3117.69	公线	124.08	69	2149	0	345.15	不受限	300		
9469	10kV九乐线	彭州电力调度控制中心	九乐线912开关	九陵	################	万	300	5196.15	公线	222.6	74	3855.4	0	301.52	不受限	300		
9470	10kV帽九线	彭州电力调度控制中心	帽九线911开关	帽西	10000	万	180	3117.69	公线	126.14	70	2184.8	0	300.35	不受限	300		
9471	10kV天开一线	广汉电力调度控制中心	天开一段918开关	太雒站	126000	万	486	8417.77	公用	419.86	86	7272	0	303.99	不受限	300		
9472	10kV丹和一路	彭州电力调度控制中心	丹和一段906开关	针方	86000	万	553	9578.24	公线	480.14	87	8316	0	304.42	不受限	300		
9473	10kV丹一线	彭州电力调度控制中心	丹一段909开关	针方	86000	万	553	9578.24	公线	478.06	86	8280	0	340.42	不受限	300		
9474	10kV清代二线天清线	新津电力调度控制中心	清代二线992	清远	163000	万	507	8781.5	公线	437.22	86	7572.6	0	330.75	不受限	300		
9475	10kV连荷路	彭州电力调度控制中心	连荷线924开关	连荷	304000	万	553	9578.24	公线	357.78	65	6196.7	2100	323.72	不受限	300		
9476	10kV燕斯线	燕斯电力调度控制中心	燕斯线915开关	燕晏站	10000	万	371	6425.51	公线	242.17	65	4194.3	1250	330.02	不受限	300		
9477	10kV二银线	简阳电力调度控制中心	二银线914开关	二星镇	26000	万	300	5196.15	公线	199.49	66	3455.2	900	321.33	不受限	300		
9478	10kV彭建二路线	彭州电力调度控制中心	彭建二路922开关	彭山站	82000	万	552	9560.57	公线	424.05	77	7343.5	0	324.24	不受限	300		
9479	10kV东二二线	东兴电力调度控制中心	东二二线925开关	东搬站	40000	万	480	8313.84	公线	366.34	76	6345	0	306.07	不受限	300		
9480	10kV洪陵二线	洪陵电力调度控制中心	洪陵二线926开关	洪雨站	126000	万	430	7447.82	公线	324.52	75	5620.6	0	337.66	不受限	300		
9481	10kV军华路	彭州电力调度控制中心	军华线915开关	军华	20000+10000	万	200	3464.1	公线	160.28	80	2776	0	341.69	不受限	300		
9482	10kV沙军一线	洪陵电力调度控制中心	沙军一段915开关	沙溪周站	63000	处	400	6928.2	公线	301.57	75	5223.2	0	319.36	不受限	300		
9483	10kV蒋东线	蒋中电力调度控制中心	蒋东线928开关	蒋中站	103000	处	328	5681.13	公线	276.32	84	4785.8	0	327.22	不受限	300		
9484	10kV陈调路天陈线	金堂电力调度控制中心	陈调路905	澳口	2*63000	万	540	9353.07	公线	412.93	76	7152	0	330.46	不受限	300		
9485	10kV光华路	温江电力调度控制中心	光华线951开关	兆新	156000	处	553	9578.24	公线	423.96	77	7343	0	319.59	不受限	300		
9486	10kV鸿均线	天峰电力调度控制中心	鸿均线924开关	范西	126000	万	503	8712.22	公线	384.23	76	6654.8	0	314.88	不受限	300		
9487	10kV柳中线	成都配调	柳中路924	柳解	362000	万	473	8192.6	专线	406.89	86	7047.4	0	325.94	不受限	300		
9488	10kV兵新线天明线	邛崃电力调度控制中心	兵新线969	兵聚	90000	处	400	6928.2	公线	302.19	76	5233.9	0	308.66	不受限	300		
9489	10kV华新线	双流电力调度控制中心	华新线951开关	华安	120000	万	320	5542.56	公线	269.52	84	4668	0	320.3	不受限	300		
9490	10kV九化线天明线	邛崃电力调度控制中心	九化线925开关	九龙站	34000	处	321	5559.88	公线	222.96	69	3863.8	250	336.3	不受限	300		
9491	10kV柳平路	成都配调	柳平路914	柳石桥	374000	万	473	8192.6	专线	406.89	86	7072	0	301.34	不受限	300		
9492	10kV马电线	成都配调	马电线931	马河	3*63000	万	473	8192.6	公线	358.82	76	6214.8	0	339.28	不受限	300		
9493	10kV东二路	成都配调	东二路946	东坡	2*63000+40000	处	409	7084.09	公线	307.33	75	5323	0	344.27	不受限	300		
9494	10kV蜀都线天明线	双流电力调度控制中心	10kV蜀都线936开关	仁船站	30000	处	330	5715.77	公用	244.65	74	4237.3	0	315.32	不受限	300		
9495	10kV羊互线	双流电力调度控制中心	10kV羊互线916开关	羊菜站	43000	处	330	5715.77	公线	246.27	75	4265.4	0	307.22	不受限	300		
9496	10kV东河线	成都配调	东河线906	东头路	2*63000	万	473	8192.6	公线	360.28	75	6240	0	314.08	不受限	300		
9497	10kV蹄陵线	成都配调	蹄陵线开关 905	蹄陵	2*240000	万	409	7084.09	专线	350.73	86	6074.7	0	300.98	不受限	300		
9498	10kV益环路	成都配调	益环路933	益州	2*50000	万	337.7	5849.14	专线	286.14	85	4956	0	308.23	不受限	300		
9499	10kV邓峭线	邛崃电力调度控制中心	邓峭线开关906	鹿原	2*63000	万	473	8192.6	公线	405.74	86	7027.5	0	345.84	不受限	300		
9500	10kV峭南线	蒲江电力调度控制中心	峭南线914开关	峭城站	10000	万	380	6581.79	公线	358.41	94	6207.6	-2920	374	不受限	300		
9501	10kV崔联线	蒲江电力调度控制中心	崔联线924开关	崔联站	100000	万	335	5802.37	公线	283.6	85	4912	0	310.13	不受限	300		
9502	10kV万福线天明线	武侯电力调度控制中心	万福线974开关	万里站	20000	处	307.8	5331.25	公线	181.83	59	3145.4	810	309.2	不受限	300		
9503	10kV东东线天明线	武侯电力调度控制中心	东东线975开关	方坪站	80000	处	500	8660.25	公线	381.73	76	6611.8	0	316.6	不受限	300		
9504	10kV延团线	蒲江电力调度控制中心	延团线926开关	延星站	100000	处	380	6581.79	公线	357.01	94	6183.4	2700	398.39	不受限	300		
9505	10kV花武二线	彭山电力调度控制中心	花武二线929开关	双河站	100000	处	500	8660.25	公线	366.63	73	6350	250	328.2	不受限	300		
9506	10kV双阳线天清线	广汉电力调度控制中心	双阳线952开关	双河站	80000	处	500	8660.25	公线	356.84	71	6180.4	400	347.8	不受限	300		
9507	10kV广汇电力线	广汉电力调度控制中心	广汇电力线973开关	杜关站	80000	处	260	4503.33	公线	159	61	2753.88	480	386	不受限	300		
9508	10kV雨锦线	井研电力调度控制分中心	雨锦线911开关	雨坡站	16300	万	273	4763.14	公线	228.18	83	3952	0	334.83	不受限	300		
9509	10kV双马线	仁寿电力调度控制中心	双马线923开关	赵渡站	50000	处	430	7447.82	公线	367.9	85	6372	0	311.04	不受限	300		
9510	10kV拆十线	仁寿电力调度控制中心	拆十线914开关	拆中站	8000	处	210	3637.31	公线	349.49	71	2589.1	0	320.75	不受限	300		
9511	10kV王楼线	井研电力调度控制分中心	王楼线911开关	王村站	10000	处	400	6928.2	公线	302.15	76	5233.9	0	309.26	不受限	300		
9512	10kV龙岗线	青山电力调度控制中心	龙岗线920开关	龙堰站	100000	处	610	10565.51	公线	469.84	77	8137.8	0	314.81	不受限	300		
9513	10kV榴观线	眉北电力调度控制中心	榴观线915开关	榴村观站	80000	万	254	4399.41	公线	210.94	83	3653.4	0	306.07	不受限	300		
9514	10kV团花线天明线	天府电力调度控制中心	团花线911开关	团桥	63000	万	600	10392.3	公线	522.52	87	9050	0	301.07	不受限	300		
9515	10kV蛇天线	眉东电力调度控制分中心	蛇天线915开关	思柑站(供电)	45250	处	400	6928.2	公线	299.95	75	5197.2	0.42	346.94	不受限	300		
9516	10kV千函线天明线	揭中电力调度控制分中心	千函线924开关	千揭站(揭中)	20000	万	210	3637.31	公线	169.97	81	2943.8	0	329.78	不受限	300		
9517	10kV银团线天明线	彭州电力调度控制中心	银团线928开关	团结站	100000	万	553	9578.24	公线	423.27	77	7331	0	331.59	不受限	300		
9518	10kV西丰一线天明线	眉东电力调度控制中心	西丰线961开关	西山站	80000	处	553	9578.24	公线	330.47	60	5723.7	1600	338.89	不受限	300		
9519	10kV西大线天明线	眉东电力调度控制中心	西大线929开关	西山站	80000	处	553	9578.24	公线	422.48	76	7317.3	0	345.29	不受限	300		
9520	10kV牧天线天明线	眉东电力调度控制中心	牧天线932开关	牧马山	50800	处	400	6928.2	公线	300.71	75	5208.1	0	334.26	不受限	300		
9521	10kV金大线 912大馈线	眉东电力调度控制中心	金大线912开关	金凤站	16300	万	174	3013.77	公线	137	79	2372.8	0	339.59	不受限	300		
9522	10kV雅金线天明线	天府电力调度控制中心	雅金线930开关	雅湖	63000	处	553	9578.24	公线	425.05	77	7361.9	0	300.69	不受限	300		
9523	10kV大桥线天明线	天府电力调度控制中心	大桥线913开关	大合	50000	处	553	9578.24	公线	424.26	77	7348.2	0	314.39	不受限	300		
9524	10kV海潮线天明线	眉蒲电力调度控制中心	10kV海潮线915开关	海门桥站	10000	万	220	3810.51	公线	179.44	82	3107.9	0	321.56	不受限	300		
9525	10kV二宇线	眉东电力调度控制中心	10kV二宇线929开关	二里站	20000	万	200	3464.1	公线	160.28	80	2776	0	341.69	不受限	300		
9526	10kV利百线	石棉电力调度控制中心	利百线971开关	利百里站	80000	处	400	6928.2	公线	300.73	75	5208.6	0	333.96	不受限	300		
9527	10kV百谷线天达线	眉江电力调度控制中心	10kV百谷线951	城关站	20000	万	400	6928.2	公线	319.86	85	5886.4	0	348.98	不受限	300		
9528	10kV八四 县 线	眉东电力调度控制中心	10kV八四 县 旧线路	大隆变站	50000	万	500	8660.25	公线	431.53	86	7474	0	320.22	不受限	300		
9529	10kV 东镇线	巴州电力调度控制中心	10kV 东镇线912	茶洞站	10000	万	275	4763.14	公线	227.65	83	3942.9	0	343.91	不受限	300		
9530	10kV 茶群线	巴州电力调度控制中心	10kV 茶群线915	茶洞站	20000	万	200	3464.1	公线	161.43	81	2795	0	321.69	不受限	300		
9531	10kV新建线天明线	金堂电力调度控制中心	新建线914开关	新民站	22500	万	380	6581.79	公线	258.87	68	4483.6	1130	310.01	不受限	300		
9532	10kV兰城六线	万源电力调度控制中心	10kV 东城六线 972开关	东都站	40000	处	550	9526.28	公线	420.48	76	7282.8	0	338.22	不受限	300		
9533	10kV运维线	五通桥电力调度控制分中心	运维线913开关	竹芙站	20000	处	380	6581.79	公线	226.39	60	3921	1025	319.43	不受限	300		
9534	10kV寨水一线	石棉电力调度控制中心	寨水一线973开关	寨玺变站	15000	处	200	3464.1	公线	141.29	71	2447.2	0	324.08	不受限	300		
9535	10kV商农线天明线	眉蒲电力调度控制中心	商农线901开关	商务站	31500	处	527	9127.91	公线	456.78	87	7911.5	0	303.62	不受限	300		
9536	10kV九花线天明线	眉蒲电力调度控制中心	九花线913开关	九村站	6300	万	360	6235.38	公用	305.01	85	5282.7	0	320.14	不受限	300		
9537	10kV寿福线天明线	武侯电力调度控制中心	寿福线929开关	寿东站	40000	万	353	6114.14	公线	298.65	85	5172.7	0	330.03	不受限	300		
9538	10kV柳阳线 912大馈线	彭州电力调度控制中心	柳阳线912开关	柳文	50000	处	285	4932.34	公线	209.86	74	3634.8	0	314.27	不受限	300		
9539	10kV寿农线天明线	双流电力调度控制中心	寿农线927开关	寿农站	40000	万	401	6945.52	公用	342	85	5923.5	0	327.47	不受限	300		
9540	10kV飞水线天明线	彭州电力调度控制中心	飞水线925开关	飞动站	12500	处	200	3464.1	公线	340.94	85	5905	0	330.38	不受限	300		
9541	10kV前观线	双流电力调度控制中心	前观线913开关	观音桥站	40000	处	200	3464.1	公线	141.44	71	2449.2	0	321.58	不受限	300		
9542	10kV双藤线	阿坝电力调度控制中心	双藤线951开关	双腰变站	3150	万	200	3464.1	公线	9.98	5	172.9	2800	344.79	不受限	300		
9543	10kV前大线	阿坝电力调度控制中心	前大线951开关	成大学站	3150	万	200	3464.1	公线	160.88	80	2784.4	0	331.29	不受限	300		
9544	10kV罗建线	阿坝电力调度控制中心	罗建线951开关	罗楼变站	3150	万	194	3360.18	公线	63.83	33	1105.5	1600	318.66	不受限	300		
9545	10kV士官 I 线天锦线	自贡市电力调度控制中心	士官 I 线913开关	士族变站	80200	处	503	8712.22	公线	366.51	73	6348	315	306.78	不受限	300		
9546	10kV东沙线天锦线	自贡市电力调度控制中心	10kV东沙线922开关	东梁桥站	63000	处	276	4780.46	公线	187.19	68	3242.2	250	312.17	不受限	300		
9547	10kV万墨二线	古蔺电力调度控制中心	10kV古墨二线914开关	古蔺	126000	处	423	7326.57	公线	316.01	75	5530	0	331.26	不受限	300		
9548	10kV幼元线天锦线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	幼元线921开关	幼元站	17500	处	200	3464.1	公线	159.95	80	2770.3	0	347.39	不受限	300		
9549	10kV广一线	仁和电力调度控制中心	广一线938开关	兴隆站	40000	处	400	7784.23	公线	341.29	76	5911.2	0	324.18	不受限	300		
9550	10kV回岭二线	攀枝花电力调度控制中心	回岭二线953开关	回林站	40000	处	300	5196.15	公线	222.75	74	3858	0	298.8	不受限	300		
9551	10kV海陵线	达县电力调度控制中心	10kV 海陵线923开关	海螺保站	80000	处	500	8660.25	公线	381.28	76	6603.8	0	324.6	不受限	300		
9552	10kV场河线	米易电力调度控制中心	场河线918开关	益子段站	20000	处	495	8573.65	公线	378.12	76	6549.1	0	309.82	不受限	300		
9553	10kV永汇线	眉山电力调度控制中心	永汇线913开关	永易站	20000	万	482	8348.48	公线	367.67	76	6368	800	345.61	不受限	300		
9554	10kV前观线	新津电力调度控制中心	前观线918开关	柳才路	100000	处	265	4589.93	公线	192.36	73	3331.7	0	340.24	不受限	300		
9555	10kV铜矿线 953大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	铜矿线953开关	铁宗站	11300	万	100	1732.05	公线	72.11	72	1248.9	0	309.94	不受限	300		
9556	10kV双民线	眉蒲电力调度控制中心	双民线977开关	双鹏站	12500	处	300	5196.15	公线	208.78	70	3616.2	250	290.72	不受限	300		
9557	10kV板阳线	仁和电力调度控制中心	板阳线959开关	王板桥站	50000	处	400	6928.2	公线	303.07	76	5249.1	0	293.46	不受限	250		
9558	10kV回前48#	攀枝花电力调度控制中心	回前48#973开关	回林站	40000	处	300	5196.15	公线	225.12	75	3899.1	0	257.7	不受限	250		
9559	10kV严南一线 931天馈线	泸州电力调度控制中心	严南一线931开关	严清	100000	处	400	6928.2	公线	305.28	76	5287.5	0	255.08	不受限	250		
9560	10kV城屏线	古蔺电力调度控制中心	城屏线923开关	城安	40000	万	308	5334.72	公线	224.2	73	3990	0	277.78	不受限	250		
9561	10kV九东线	广汉电力调度控制中心	九东线912开关	九华站	80000	处	453	7846.19	公线	344.94	76	5974.3	815	272.27	不受限	250		
9562	10kV前明线	蓬溪电力调度控制中心	前明线915开关	上蒲	80000	处	455	7880.83	公线	346.98	76	6044.4	0	260.26	不受限	250		
9563	10kV永长屏一线 939大馈线	泸州电力调度控制中心	永长屏一线939开关	永胜	100000	处	423	7326.57	公线	321.74	76	5572.5	0	288.76	不受限	250		
9564	10kV横沙线	米易电力调度控制中心	横沙线951开关	横山站	6300	处	198	3429.46	公线	142.17	72	2462.4	0	282.17	不受限	250		
9565	10kV大东线	眉山电力调度控制中心	大东线941开关	大石桥站	103000	处	600	10392.3	公线	288.08	48	4989.5	3050	274.34	不受限	250		
9566	10kV四北二线	眉山电力调度控制中心	四北二线924开关	四北站	100000	万	600	10392.3	公线	494.31	82	8561.4	500	291.67	不受限	250		
9567	10kV四南一线	洪雅电力调度控制中心	洪雅一段924开关	洪河站	100000	万	495	8573.65	公线	379.13	77	6566.4	0	292.32	不受限	250		
9568	10kV东罗线	洪雅电力调度控制中心	东罗线915开关	东岳站	10000	处	600	10392.3	公线	463.71	77	8031.4	0	282.44	不受限	250		
9569	10kV白广线	攀枝花西区电力调度控制中心	白广线978开关	河石湾站	40000	处	400	6928.2	公线	304.51	76	5274.1	0	268.46	不受限	250		
9570	10kV九龙线	射洪电力调度控制中心	九龙线915开关	九乙	12600	处	380	6581.79	公线	276.4	73	4787.2	200	278.23	不受限	250		
9571	10kV秦桥线	盐边电力调度控制中心	秦桥线955开关	秦园站	31500	处	180	3117.69	公线	128	71	2216.9	0	277.25	不受限	250		
9572	10kV洪新线天锦线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	洪新线922开关	洪新站	2200	处	100	1732.05	公线	73.44	73	1272	0	286.84	不受限	250		
9573	10kV仁龙线	射洪电力调度控制中心	仁龙线911开关	仁船	12600	处	200	3464.1	公线	144.61	72	2504.7	0	266.58	不受限	250		
9574	10kV延灵线	大英电力调度控制中心	延灵线925开关	延灵坪	80000	处	520	9006.66	公线	399.01	77	6910.8	0	294.53	不受限	250		
9575	10kV公四线天锦线	自贡市电力调度控制中心	公四线926开关	公兵站	50000	万	269	4659.22	公线	226.66	84	3925.8	0	267.5	不受限	250		
9576	10kV天二一线	米易电力调度控制中心	天星站	80000	处	500	8660.25	公线	383.64	77	6644.7	0	283.5	不受限	250			
9577	10kV兵马线天锦线	自贡市电力调度控制中心	兵马线914开关	兵里站	6300	处	181	3135.01	公线	127.9	71	2215.3	0	282.71	不受限	250		
9578	10kV石东线天锦线	盐亭电力调度控制中心	石东线915开关	石桥站	90000	处	527	9127.91	公线	405.43	77	7022.3	0	280.23	不受限	250		
9579	10kV代龙线天锦线	自贡市电力调度控制中心	代龙线921开关	黄团站	100400	万	510	8833.46	公线	442.87	87	7670.5	0	279.61	不受限	250		
9580	10kV银龙线	自贡市电力调度控制中心	银龙线931开关	银北站	3200	万	132	2286.31	公线	102.77	78	1779.9	0	277.78	不受限	250		
9581	10kV回花线天锦线	自贡市电力调度控制中心	回花线923开关	河口站	10320	万	215	3723.91	公线	135.42	63	2345.4	750	258.12	不受限	250		
9582	10kV新花线天锦线	自贡市电力调度控制中心	10kV新花线911开关	新花站	12500	万	170	2944.49	公线	137.49	81	2381.2	0	268.74	不受限	250		
9583	10kV龙回线天锦线	自贡市电力调度控制中心	10kV龙回线916开关	李龙站	45000	万	610	10565.51	公线	471.78	77	8171.3	0	281.11	不受限	250		
9584	10kV叶中线	石棉电力调度控制中心	叶中线957开关	新能源	20000	处	300	5196.15	公线	224.3	75	3884.8	0	272.12	不受限	250		
9585	10kV团石线天锦线	自贡市电力调度控制中心	10kV团石线915	成云环(供团)	40000	万	220	3810.51	公线	165.31	82	3142	0	287.66	不受限	250		
9586	10kV新正二线	沙湾电力调度控制分中心	新正二线925开关	新农站	80200	万	345	5975.58	公线	259.12	75	4488	0	292.46	不受限	250		
9587	10kV广二线	眉江电力调度控制中心	10kV 广二线956	广钢站	10000	万	192	3325.54	公线	157.3	82	2724.5	0	268.49	不受限	250		
9588	10kV城河线	五通桥电力调度控制分中心	城河线935开关	城廉站	100000	处	436	7551.74	公线	333.19	76	5770.9	0	270.59	不受限	250		
9589	10kV雅龙线	巴州电力调度控制中心	10kV 雅龙线952	柳林站	15000	万	200	3464.1	公线	165.47	83	2866	0	251.69	不受限	250		
9590	10kV柳江线 931天馈线	合江电力调度控制中心	10kV 柳江线922 开关	合江大桥站	100000	处	198	3429.46	公线	163.68	83	2835	0	253.57	不受限	250		
9591	10kV华镇线	前龙电力调度控制中心	华镇线913开关	35kV医学站	6300	处	150	2598.08	公线	104.48	70	1809.6	0	268.86	不受限	250		
9592	10kV禾段一线天锦线	蓬溪电力调度控制中心	禾段1 线922开关	禾坪站	80000	处	553	9578.24	公线	374.86	68	6492.5	900	270.09	不受限	250		
9593	10kV天华线925#馈路间隔	头寨电力调度控制中心	天华线925开关	石板	63000	处	600	10392.3	公线	463.35	77	8025.2	0	288.64	不受限	250		
9594	10kV花园一线天锦线	蓬溪电力调度控制中心	花园#1线924开关	大花站	100000	处	553	9578.24	公线	427.92	77	7411.5	0	251.09	不受限	250		
9595	10kV澳工线	西充电力调度控制分中心	澳工线912开关	澳南环(西充)	40500	处	380	6581.79	公线	194.63	51	3371	1600	294.43	不受限	250		
9596	10kV锦屏线	眉山电力调度控制中心	锦屏线913开关	陈永桥(供电)	20400	处	200	3464.1	公线	121.54	61	2105	400	265.28	不受限	250		
9597	10kV马乡线天锦线	高坪电力调度控制中心	马乡线911开关	老马站	26000	处	398	6893.56	公线	125.8	32	2178.9	3050	285.95	不受限	250		
9598	10kV金平线	仁寿电力调度控制中心	金平线954开关	金华站	6300	处	260	4503.33	公用	190.74	82	3303.6	-10	295.26	不受限	250		
9599	10kV前城东线	高坪电力调度控制中心	前城东线965开关	前成站	40000	处	430	7447.82	公线	327.71	76	5675.9	0	282.36

9674	10kV戒撒一线天馈线	戒设电力调度控制中心	戒撒一线	911 开关	戒设站	113000	否	300	5196.15	公线	169.99	57	2944.2	1000	212.72	不受限	200
9675	10kV 双和线	晋山电力调度控制中心	双和线	913 开关	双河场站(晋山)	20000	否	200	3464.1	公线	166.37	83	2881.5	0	236.19	不受限	200
9676	10kV主水线晋山大馈线	晋山电力调度控制中心	主水线	923 开关	城北站(晋山)	36000	是	580	10045.89	公线	440.37	76	7627.2	200	209.51	不受限	200
9677	10kV 存珠线	存珠电力调度控制中心	存珠线	927 开关	存珠站	80000	是	323	5594.52	公线	345.74	76	4235.1	0	219.32	不受限	200
9678	10kV 普瓦线大馈线	越西电力调度控制中心	普瓦线	912 开关	普柳站	8100	否	170	2944.49	公线	139.33	82	2413.2	0	236.84	不受限	200
9679	10kV红桐线大馈线	普雄电力调度控制中心	10kV红桐线	913 开关	红 双站	6300	否	120	2078.46	公线	96.28	80	1667.5	0	203.11	不受限	200
9680	10kV江园一线	雅安配调	江园一线	917 开关	江北站	100000	否	600	10392.3	公线	304.26	17	1805.7	7315	232.37	不受限	200
9681	10kV瓦屋线	雨城电力调度控制中心	10kV瓦屋线	921 开关	瓦坪站	10815	否	400	6928.2	公线	364.34	41	2846.4	3150	238.98	不受限	200
9682	10kV 荥经一线	荥经电力调度控制分中心	荥经一线	913 开关	荥经站	80200	否	390	6755	公线	300	77	5196	0	208	不受限	200
9683	10kV 荥经线	荥经电力调度控制分中心	荥经线	912 开关	东岸站	12600	是	135	5802.37	公线	255.99	76	6433.7	0	208.2	不受限	200
9684	10kV江华线 925 大馈线	会东电力调度控制中心	10kV江华线	925 开关	红 街站	81500	是	420	7274.61	公线	322.4	77	5583.9	0	235.79	不受限	200
9685	10kV 荥经线	会东电力调度控制中心	荥经线	918 开关	崇州站	11800	否	220	3810.51	公线	183.75	84	3182.1	0	246.96	不受限	200
9686	10kV 万青线	万雅电力调度控制中心	万青线	911 开关	万雅站	50000	是	280	4849.74	公线	210.68	75	3648.9	0	230.89	不受限	200
9687	10kV 共同线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	共同线	916 和将路	共石站	3810.51	是	12.2	211.31	公线	32.01	16	21.2	0	198.64	不受限	190
9688	10kV军干线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	军干线	914 开关	军柳站	1150	是	125	2165.06	公线	0	13	216.2	0	1732.05	不受限	172.2
9689	10kV 团广线大馈线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	团广线	926 开关	团平站	100000	是	12.5	216.51	公线	0	11	21	0	173.21	不受限	170
9690	10kV 张瓦线	仁和电力调度控制中心	张瓦线	958 开关	海带站	40000	是	300	5196.15	公线	228.98	76	3966	0	190.92	不受限	150
9691	10kV 古都一线	古藏电力调度控制中心	古都一线	966 开关	古藏	120000	是	489	8469.73	公线	375.86	77	6520	0	155.78	不受限	150
9692	10kV 鲁牧线	甘孜藏族自治州电力调度控制中心	鲁牧线	916 开关	鲁安	40000	是	112	1939.9	公线	80.4	72	1392.6	0	159.32	不受限	150
9693	10kV 护花线	护花电力调度控制中心	护花线	912 开关	新护站	6300	是	220	3810.51	公线	367.28	76	3392	0	151.61	不受限	150
9694	10kV 宝万线	宝万电力调度控制中心	宝万线	914 开关	宝仁站	10000	是	300	5196.15	公线	228.86	76	3963.9	0	193.02	不受限	150
9695	10kV 金带一线	达县电力调度控制中心	金带一线	963 开关	金山站	150000	是	400	6928.2	公线	311.32	78	5392	0	150.56	不受限	150
9696	10kV 和白一线	晋山电力调度控制中心	和白一线	963 开关	金龙站	126000	是	550	9526.28	公线	430.08	78	7448.8	0	172.12	不受限	150
9697	10kV 树镇线	古藏电力调度控制中心	10kV树镇线	913 开关	柿子树	30000	是	308	5334.72	公线	236.49	77	4096	0	171.78	不受限	150
9698	10kV 罗才一线	洪雅电力调度控制中心	罗才一线	913 开关	罗扁站	100000	是	495	8573.65	公线	385.46	78	6676.1	0	182.82	不受限	150
9699	10kV 树开线	古藏电力调度控制中心	10kV树开线	915 开关	柿子树	30000	是	308	5334.72	公线	236.49	77	4096	0	171.78	不受限	150
9700	10kV 为广线	射洪电力调度控制中心	为广线	916 开关	城关	36000	是	380	6581.79	公线	244.78	64	4239.6	850	175.83	不受限	150
9701	10kV 梅河线	攀枝花阿丽电力调度控制中心	梅河线	973 开关	梅桥坪站	50000	是	400	6928.2	公线	310.88	78	5384.4	0	158.16	不受限	150
9702	10kV熊河线 911 大馈线	泸川电力调度控制中心	10kV熊河线	911 开关	山峰路	20000	是	400	6928.2	公线	310.43	78	5376.6	0	165.96	不受限	150
9703	10kV 南振线	射洪电力调度控制中心	南振线	972 开关	城南	126000	是	490	8487.05	公线	392.36	78	6627.6	0	162.04	不受限	150
9704	10kV 九代线	攀枝花阿丽电力调度控制中心	九九界站	5005	九九界站	5005	否	400	6928.2	公线	311.21	78	5390.2	0	152.36	不受限	150
9705	10kV 白屯线 914 大馈线	纳溪电力调度控制中心	白屯线	914	白屯	10000	是	300	5196.15	公线	231.33	77	4006.6	0	150.32	不受限	150
9706	10kV 安永一线 963 大馈线	纳溪电力调度控制中心	安永	963	安溪	10000	是	400	6928.2	公线	310.43	78	5376.6	0	156.26	不受限	150
9707	10kV福禄线大馈线	雨城电力调度控制中心	福禄线	929 开关	陈前站	50000	是	600	10392.3	公线	434.98	72	7533.9	630	149.94	不受限	150
9708	10kV 乡东线	宜汉电力调度控制中心	10kV 乡东线	928 开关	东乡站	80000	是	275	4763.14	公线	209.73	76	3632.5	0	178.01	不受限	150
9709	10kV 荥城二线大馈线	荥经电力调度控制中心	荥经站	127400	荥经站	127400	是	318.83	5518.83	公线	245.81	77	4257.5	0	157.56	不受限	150
9710	10kV 太隆一线大馈线	古藏电力调度控制中心	太古站	10000	太古站	10000	是	481	8331.16	公线	375.05	78	6495.8	0	169.13	不受限	150
9711	10kV 甘四线大馈线	江油电力调度控制中心	甘四站	9219 开关	甘四站	31500	是	653	11310.29	公线	512.01	78	8868	0	180.23	不受限	150
9712	10kV 雪文线大馈线	江油电力调度控制中心	雪文线	907 开关	雪花站	5000	是	240	4156.92	公用	182.45	76	3160	0	165.54	不受限	150
9713	10kV 环东线大馈线	富顺电力调度控制中心	环东线	912 开关	环东站	16500	是	345	5975.58	公线	266.5	77	4615.8	0	164.66	不受限	150
9714	10kV 普北线大馈线	自贡电力调度控制中心	普北线	919 开关	普顺站	80200	是	240	4156.92	公线	206.73	86	3580.6	0	160.63	不受限	150
9715	10kV振福线大馈线	龙马电力调度控制中心	福振线	912 开关	振贺站	80000	是	208	3602.67	公用	132.33	64	2292	400	190.14	不受限	150
9716	10kV江宁线大馈线	江宁电力调度控制中心	10kV江宁线	917 开关	王东站	80000	是	481	8331.16	公线	373.38	78	6467	0	197.93	不受限	150
9717	10kV泸汗线 912 大馈线	泸州电力调度控制中心	泸汗线	912 开关	泸龙	121500	是	406	7032.13	公线	315.7	78	5468	0	157.7	不受限	150
9718	10kV会段线	阿雨电力调度控制中心	会段线	951 开关	会段站	50000	否	300	5196.15	公线	260.73	87	4515.9	0	160.63	不受限	150
9719	10kV 新东一线大馈线	阿雨电力调度控制中心	新东一线	963	新东站	31500	是	487	8434.51	公线	463.37	88	8025.6	0	189.52	不受限	150
9720	10kV 木岛线	阿雨电力调度控制中心	木岛线	956 开关	木龙站	3200	否	100	1732.05	公线	78.91	79	1366.8	0	192.04	不受限	150
9721	10kV 团工一线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV团工一线	912 开关	团江站	100000	否	672	11639.38	公线	437.18	65	7572	2715	188.44	不受限	150
9722	10kV 新建线	自贡电力调度控制中心	新建线	925 开关	鱼子站	10000	否	180	3117.69	公线	244.1	84	2622.4	0	183.52	不受限	150
9723	10kV 铁团线	自贡电力调度控制中心	铁团线	954 开关	铁良站	31500	否	481	8331.16	公线	375.05	78	6495.8	1700	169.13	不受限	150
9724	10kV 东周线	乐山电力调度控制中心	东周线	938 开关	东川站	31500	否	380	6581.79	公线	332.22	87	5754	0	168.61	不受限	150
9725	10kV 莎城二线	沙湾电力调度控制分中心	莎城	开关	莎湾站	100700	是	503	8712.22	公线	392.47	78	6797.6	0	172.18	不受限	150
9726	10kV 玉隆线	峨眉山电力调度控制中心	玉隆线	913 开关	玉星站	10000	是	400	6928.2	公线	36.51	9	632.4	4755	155.16	不受限	150
9727	10kV 荷塘线	越西电力调度控制中心	230°荷塘线	938 开关	荷塘 0 站	100200	否	210	3637.31	公线	179.89	85	3038.4	0	175.18	不受限	150
9728	10kV 铁东线	通江电力调度控制中心	10kV铁东线	955	铁溪站	11300	否	328	5681.13	公线	284.41	87	4926	0	187.02	不受限	150
9729	10kV 民大线	通江电力调度控制中心	10kV民大线	951	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	122.94	83	2129.3	0	177.8	不受限	150
9730	10kV 民石线	通江电力调度控制中心	10kV民石线	955	民胜站	10000	否	148	2563.44	公线	122.94	83	2129.3	0	177.8	不受限	150
9731	10kV 洪团线	巴州电力调度控制中心	10kV洪团线	956	洪坪站	11300	否	200	3464.1	公线	168.94	84	2926	0	191.69	不受限	150
9732	10kV 铁诺线	巴州电力调度控制中心	10kV铁诺线	914	铁诺站	20000	否	200	3464.1	公线	170.55	85	2954	0	163.69	不受限	150
9733	10kV 荷政一线	南部电力调度控制中心	荷政一线	924 开关	新某荷站	126000	否	599	10374.98	公线	529.54	88	9171.7	0	165.78	不受限	150
9734	10kV 华河线大馈线	乐山电力调度控制中心	华河线	921 开关	牛犁站	40500	是	300	5196.15	公线	228.64	76	3960	0	196.92	不受限	150
9735	10kV 青银线	万雅电力调度控制中心	10kV 青银线	925 开关	青龙站	6300	是	300	5196.15	公线	228.64	76	3960	0	196.92	不受限	150
9736	10kV回龙线 916 大馈线	天前电力调度控制中心	回龙线	916 开关	桃园	50000	是	400	6928.2	公线	308.55	77	5344	0	198.56	不受限	150
9737	10kV 龙福路大馈线	天前电力调度控制中心	龙福路	925 开关	龙福	63000	是	553	9578.24	公线	433.44	78	7507.2	0	155.39	不受限	150
9738	10kV 凤石一线大馈线	天前电力调度控制中心	凤石一线	963	凤凤站	100000	是	553	9578.24	公线	433.44	88	8483.2	0	156.72	不受限	150
9739	10kV 仁凤路大馈线	天前电力调度控制中心	仁凤	917 开关	仁安	63000	是	553	9578.24	公线	433.03	78	7500	0	162.59	不受限	150
9740	10kV 红五二线大馈线	天前电力调度控制中心	红五二线	917 开关	新乘场	18000	是	321	5559.88	公线	91.34	28	1582	2700	165.9	不受限	150
9741	10kV 凤民线 929 大馈线	天前电力调度控制中心	10kV凤民线	929 开关	扁桥	63000	是	483	8365.81	公线	375.75	78	6508	0	184.65	不受限	150
9742	10kV 界民线 934 大馈线	天前电力调度控制中心	界民线	934 开关	界源	40000	是	400	6928.2	公线	349.08	87	6046	0	189.38	不受限	150
9743	10kV 团强线	眉山电力调度控制中心	团强线	915 开关	团江站	113000	是	423	7326.57	公线	371.77	88	6439	0	154.91	不受限	150
9744	10kV 延展线	蒲江电力调度控制中心	延展线	927 开关	南延站	100000	否	290	5022.95	公线	227.75	79	3944.6	400	176.06	不受限	150
9745	10kV 证上线	蒲江电力调度控制中心	证上线	913 开关	成凤站	11300	否	200	3464.1	公线	185.03	95	3274	1000	190	不受限	150
9746	10kV 振右线	雨城电力调度控制中心	振右线	943 开关	东家场	6300	是	270	4676.54	公线	124.22	46	2151.5	1430	159.73	不受限	150
9747	10kV 缸子线大馈线	仁安电力调度控制中心	缸子线	952 开关	缸间站	11300	是	150	2598.08	公线	72.89	49	1262.4	630	186.06	不受限	150
9748	10kV 沙峰线	仁安电力调度控制中心	沙子坪站	20000	沙子坪站	20000	是	402	6962.84	公线	311.5	77	5395.1	0	175.17	不受限	150
9749	10kV缸尚线大馈线	仁安电力调度控制中心	缸尚线	954 开关	缸间站	11300	是	200	3464.1	公线	118.1	59	2045.5	555	170.78	不受限	150
9750	10kV 大广线	仁和电力调度控制中心	大广线	922 开关	大青站	102000	否	495	8573.65	公线	436.13	88	7553.8	0	162.49	不受限	150
9751	10kV 青场线	宜宾电力调度控制中心	青场线	954 开关	青州站	10000	是	400	6928.2	公线	311.15	78	5389.1	0	153.46	不受限	150
9752	10kV 田金线 643	蒲江电力调度控制中心	田金线	643	田场站	6300	否	270	4676.54	公线	204.64	76	3544.3	0	196.93	不受限	150
9753	10kV马防线 912 大馈线	荥经电力调度控制中心	马防线	912 开关	马岭	42200	否	194	3360.18	公线	164.85	85	2855.2	0	168.56	不受限	150
9754	10kV汪大一路	成都配调	汪大一路	948	汪家桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	415.24	88	7192	0	181.34	不受限	150
9755	10kV 老镇线	雅江电力调度控制中心	10kV老镇线	915 开关	老君站	14600	否	220	3810.51	公线	123.66	58	2141.8	1130	157.66	不受限	150
9756	10kV汪二线	成都配调	汪二线	936	城洲	2*50000+63000	否	338	5854.33	专线	292.84	87	5072	0	196.9	不受限	150
9757	10kV东晶线 916	乐平电力调度控制中心	10kV东晶线	916 开关	东山站	40000	否	250	4330.13	公线	215.47	86	3732	0	165.12	不受限	150
9758	10kV 广晋线	安岳电力调度控制分中心	10kV广晋线	939 开关	广晋	172000	否	525	9093.27	公线	410.03	78	7101.7	0	170.94	不受限	150
9759	10kV 两马路	成都配调	两马路	906	两河	2*63000	否	473	8192.6	公线	333.31	70	5773	630	151.08	不受限	150
9760	10kV 苏瓜线	成都配调	苏瓜路	951	苏城	2*63000+40000	否	409	7084.09	专线	356.87	87	6181	0	194.68	不受限	150
9761	10kV 熊塘线	熊塘电力调度控制中心	熊塘线	917 开关	熊塘	189000	是	600	10392.3	公线	469.61	78	8133.6	0	180.24	不受限	150
9762	10kV 军月线	彭州电力调度控制中心	军月线	913 开关	军乐	20000+10000	是	600	10392.3	公线	469.05	78	8124	0	189.84	不受限	150
9763	10kV 樊安线	西江电力调度控制中心	樊安线	941 开关	樊楼站	80000	否	255	4416.73	公线	166.96	65	2891.8	900	183.26	不受限	150
9764	10kV 东红线	西江电力调度控制中心	东红线	926 开关	东关站	80000	是	400	6928.2	公线	310.76	78	5383.2	0	160.26	不受限	150
9765	10kV 天丰线	彭州电力调度控制中心	天丰	914	天彭	2*40000+63000	否	400	6928.2	公线	350.92	88	6078	0	157.38	不受限	150
9766	10kV 乌界线	昌昌电力调度控制中心	乌界线	924 开关	石鼓桥站	100000	是	295	5109.55	公线	192.1	65	3327.2	595	165.44	不受限	150
9767	10kV 三田线	西江电力调度控制中心	三田线	975 开关	三元站	100000	是	482	8348.48	公线	303.1	63	5249.7	1250	179.08	不受限	150
9768	10kV强强二路大馈线	雅江电力调度控制中心	强强二路	932 开关	强力站	100000	是	586	10149.82	公线	459.79	78	7963.5	0	156.36	不受限	150
9769	10kV 东湖线大馈线	东湖电力调度控制中心	东湖	开关	东丰站	22000	否	600	10392.3	公线	451.28	75	7816.2	1380	150.87	不受限	150
9770	10kV浦合路大馈线	成都配调	浦合线	957	塔浦	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	367.55	78	6396	0	188.08	不受限	150
9771	10kV 两邦线	成都配调	两邦路	914	双流	2*50000	是	473	8192.6	公线	415.84	88	7203.4	0	180.94	不受限	150
9772	10kV 叶一路、转	成都配调	叶转一线	990	合作	2*63000	是	473	8192.6	公线	367.25	78	6360.8	0	193.28	不受限	150
9773	10kV 聚路线	天前电力调度控制中心	天前电力调度控制中心	911 开关	聚肥厂	25000	是	400	6928.2	公线	311.32	78	5392	0	150.56	不受限	150
9774	10kV天福线大馈线	天前电力调度控制中心	天福线	914 开关	农水	20000	是	400	6928.2	公线	310.54	78	5378.5	0	164.06	不受限	150
9775	10kV 红屯线	蒲惠电力调度控制中心	红屯线	992 开关	红场	80000	是	505	8746.86	公线	438.91	87	7602	75	195.17	不受限	150
9776	10kV 屯城8线大馈线	雅高电力调度控制中心	10kV 屯城8线	915 开关	中屯场	60000	是	390	6755	公线	302.89	78	5242.8	0	161.4	不受限	150
9777	10kV 新广二线	新都电力调度控制中心	新广	新广	新河	100000	是	505	8746.86	公线	446.76	88	7697.28	0	174.94	不受限	150
9778	10kV 宫国线	成都配调	宫国路	942	蔡家堰	129000	是	473	8192.6	公线	369.36	78	6397.4	0	156.68	不受限	150
9779	10kV江南一线	新都电力调度控制中心	江南一线	911 开关	繁江	160000	是	430	7447.82	公线	378.06	88	6548	0	153.04	不受限	150
9780	10kV 唐大线	青白江电力调度控制中心	唐大线	906 开关	唐龙寺	2*10000	否	400	6928.2	公线	351.04	88	6080	0	155.38	不受限	150
9781	10kV 平双一二线大馈线	邛崃电力调度控制中心	平双一二线	909	平双	10000	是	503	8712.22	公线	391.14	78	6774.6	0	195.18	不受限	150
9782	10kV 城飞线	大邑电力调度控制中心	城飞线	933 开关	城田	126000	是	300	5196.15	公线	230.25	77	3987.6	0	192.02	不受限	150
9783	10kV 罗沙线	成都配调	罗沙路	917	古都街	2*63000	是	473	8192.6	公线	372.56	79	6452.8	0	101.28	不受限	100
9784	10kV 回财线	蒲江电力调度控制中心	回财线	909 开关	大回	63000	是	400	6928.2	公线	313.58	78	5431.2	0	111.36	不受限	100
9785	10kV 田金一线	蒲江电力调度控制中心	田金一线	919开关	大回	63000	是	553	9578.24	公线	433.44	78	7518	0	144.59	不受限	100
9786	10kV 新丰线	大邑电力调度控制中心	新丰线	914 开关	新场	20000	否	200	3464.1	公线	171.82	86	2976	0	141.69	不受限	100
9787	10kV 红旺线	大邑电力调度控制中心	红旺线	923 开关	大邑	20000	否	475	8227.24	公线	412.59	87	7152	0	162.52	不受限	100
9788	10kV 屯团线	新津电力调度控制中心	屯团线	928	花桥	120000	是	505	8746.86	公线	397.25	79	6880.3	0	117.19	不受限	100
9789	10kV 雨陵回路	雨陵电力调度控制中心	雨陵回路	929 开关	雨竹站	100000	是	552	9560.92	公用	434.21	79	7520.8	0	128.14	不受限	100
9790	10kV 云金线	青白江电力调度控制中心	云金线	开关	云顶站	10000	否	150	2598.08	公线	100.44	67	1739.6	650	148.07	不受限	100
9791	10kV 玉隆7路	雅江电力调度控制中心	玉隆7路	916 开关	玉龙站	103000	是	552	9560.92	公线	435.29	79	7539.3	0	109.44	不受限	100
9792	10kV 双回路	雅高电力调度控制中心	双回路	912 开关	龙桥站站	71200	是	483	8331.16	公线	377.76	79	6542.8	0	122.13	不受限	100
9793	10kV 公园线	雅中电力调度控制中心	公园线	914 开关	公园站	10000	是	165	2857.88	公线	93.36	57	1617	830	125.09	不受限	100
9794	10kV 环陈线	成都配调	环陈路	905	中环路	2*50000	否	473	8192.6	专线	418.71	89	7252	0	121.34	不受限	100
9795	10kV 两洪线	成都配调	两洪线	911	两河	2*40000	否	473	8192.6	公线	371.36	79	6432	0	122.08	不受限	100
9796	10kV 巴温一线	雅江电力调度控制中心	10kV巴温一线	923 开关	城中站	82000	是	500	8660.25	公线	364.15	73	6307	505	116.2	不受限	100
9797	10kV 丹回线	雅江电力调度控制中心	10kV丹回线	914 开关	丹山站	23700	否	335	5802.37	公线	198.84	59	3443.9	1660	118.21	不受限	100
9798	10kV中临线	雅江电力调度控制中心	10kV中临线	919 开关	城中站	82000	是	300	5196.15	公线	139.67	47	2419	1600	117.52	不受限	100
9799	10kV 两都一线	通江电力调度控制中心	10kV 两都一线	969 开关	木假站	100000	否	595	10305.7	公线	529.19	89	9165.6	0	109.53	不受限	100
9800	10kV 双桥线	安岳电力调度控制中心	10kV双桥线	927 开关	双桥站	100000	否	505	8746.86	公线	446.76	88	7697.28	0	174.94	不受限	100
9801	10kV通锦线大馈线	安岳电力调度控制中心	10kV通锦线	975 开关	通管站	12600	否	305	5282.75	公线	268.37	88	6488	0	106.27	不受限	100
9802	10kV 新天线	成都配调	新天线	924	新天街	3*63000	否	473	8192.6	专线	417.85	88	7237.2	0	136.14	不受限	100
9803	10kV 灯红线	成都配调	灯红线	907 开关	来灯	2*50000	否	409	0	专线	360.28	88	6240	0	135.68	不受限	100
9804	10kV 团团线	成都配调	团团路	951	团二站	2*50000	否	473	8192.6	专线	315.24	67	5460	1800	113.94	不受限	100
9805	10kV 沙界线	成都配调	沙界线	911 开关	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	297.17	88	5147	0	121.9	不受限	100
9806	10kV 井华线 953 线路	江安电力调度控制中心	井华线	953 开关	大井站	6300	是	210	3637.31	公用	159.49	76	2762.4	0	147.45	不受限	100
9807	10kV 乐龙线大馈线	武胜电力调度控制中心	乐龙线	956 开关	乐龙站	20000	否	368	6373.95	公线	202.26	55	3502.2	2100	133.36	不受限	100
9808	10kV 新一线	蒲惠电力调度控制中心	新一线	964 开关	长乐站	50000	是	495	8573.65	公线	423.57	86	7336.3	610	132.62	不受限	100
9809	10kV 龙双线	彭山电力调度控制中心	龙双线	924 开关	龙石站	63000	否	220	3810.51	公线	191.59	87	3318.4	0	111.06	不受限	100
9810	10kV 牛双线	广安电力调度控制中心	牛双线	978 开关	牛营站	80000	是	420	7274.61	公线	291.92	70	5056	630	133.69	不受限	100
9811	10kV 叶王一线大馈线	广安电力调度控制中心	叶王一线	976 开关	叶黑站	80000	是	480	8313.84	公线	364.72	55	4585	1938	118.07	不受限	100
9812	10kV 胜天线	宜宾电力调度控制中心	胜天线	953 开关	胜天站	31500	否	200	3464.

9889	10kV滑株线	面前电力调度控制中心	南林线933开关	滑鸣	362000	类	600	10392.3	公线	546	91	9456.7	0.01	-1142.87	不受限	0.01
9890	10kV开启线大线线	面前电力调度控制中心	开启线922	开接镇	20000	类	275	4763.14	公线	0.01	1	0.01	0.01	4288.82	受限	0.01
9891	10kV长滑 I 线大线线	面前电力调度控制中心	长滑 I 线918	长岭	90000	类	400	6928.2	公线	401.16	100	6948.1	1710	-2422.72	受限	0.01
9892	10kV营浦二线大线线	面前电力调度控制中心	营浦二线911	营浦	50000	类	595	10305.7	公线	0.01	1	0.01	0.01	3275.12	受限	0.01
9893	10kV营邓线大线线	面前电力调度控制中心	营邓线933	营家	50000	类	550	9526.28	公线	464.08	84	8037.9	0.01	-416.89	不受限	0.01
9894	10kV棉船1线大线线	面前电力调度控制中心	棉船一线913开关	棉丰	120200	类	553	9578.24	公线	164.2	66	6308	17496	-15183.58	不受限	0.01
9895	10kV石凡一线大线线	面前电力调度控制中心	石凡一线913开关	石鹿	71500	类	550	9526.28	公线	0.01	1	0.01	14810	-7188.98	不受限	0.01
9896	10kV长滑 I 线大线线	面前电力调度控制中心	长滑 I 线931	长岭	90000	类	550	9526.28	公线	0.01	1	0.01	19480	-30906.35	不受限	0.01
9897	10kV草湖线大线线	面前电力调度控制中心	草湖线914	草湖	40000	类	480	8313.84	公线	307.76	64	5330.4	0.01	-1320.66	受限	0.01
9898	10kV康湖线大线线	面前电力调度控制中心	康湖线922	健康	30000	类	515	8920.06	公线	324.25	63	5616	18010	-15597.95	受限	0.01
9899	10kV清雷线	面前电力调度控制中心	清雷线922开关	清风	20000	类	330	5715.77	公线	298.61	90	5172	4785	-5384.38	受限	0.01
9900	10kV华桥线大线线	面前电力调度控制中心	华桥线914	华马岗	20000	类	275	4763.14	公线	297.12	108	5146.1	0.01	-859.28	不受限	0.01
9901	10kV石凤南线大线线	面前电力调度控制中心	石凤 II 段922开关	石鹿	71500	类	595	10305.7	公线	0.01	1	0.01	14830	-5554.87	不受限	0.01
9902	10kV长滨线	面前电力调度控制中心	长滨线963开关	长岭	142000	类	200	3464.1	专线	232.52	116	4027.2	0.01	-909.52	不受限	0.01
9903	10kV莱里三路线大线线	面前电力调度控制中心	莱里二路913开关	莱河站	82000	类	552	9560.62	公线	347.75	93	8023	14315	-6686.26	不受限	0.01
9904	10kV莱松 I 回大线线	五江电力调度控制中心	莱松一线915开关	莱土变站	90000	类	335	5802.37	公线	116.24	35	2013.3	0	3208.83	受限	不可开放
9905	10kV风光二路线大线线	面前电力调度控制中心	风光二路914开关	风光站	82000	类	552	9560.62	公线	272.81	49	4725.1	9590	-1941.26	不受限	不可开放
9906	10kV沪龙路916大线线	面前电力调度控制中心	沪龙路916开关	护山站	100000	类	552	9560.62	公线	381.4	69	6655.8	25040	-17391.26	不受限	不可开放
9907	10kV莱顺东路925大线线	面前电力调度控制中心	莱顺东路925开关	莱湖站	100000	类	373	6460.55	公线	347.75	93	6023	5250	-81.56	不受限	不可开放
9908	10kV星湖一线大线线	五江电力调度控制中心	星湖一线914开关	星湖站	100000	类	320	5542.58	公线	0	0	0	0	-9988.3	受限	不可开放
9909	10kV青莱一线	内江电力调度控制中心	青莱一线919开关	寻溪桥	310000	类	964	16696.97	公线	341.37	35	5912.5	18200	-30754.92	受限	不可开放
9910	10kV首双线	内江电力调度控制中心	首双线912开关	首溪站	10000	类	260	4503.33	公线	217.22	84	3762.3	3010	-3169.64	不受限	不可开放
9911	10kV热荷联络914大线线	面前电力调度控制中心	热荷线921开关	热荷站	83500	类	600	10392.3	公线	383.9	63	6597.3	16965	-8143.16	不受限	不可开放
9912	10kV石开一路 954大线线	面前电力调度控制中心	石开一路954开关	石华站	102000	类	600	10392.3	公线	296.71	49	5139.1	10530	-7355.26	受限	不可开放
9913	10kV星双回线914大线线	五江电力调度控制中心	星双回线914开关	星湖站	82000	类	320	5542.58	公线	363.97	114	6304	0	-1315.7	受限	不可开放
9914	10kV塘联路 961大线线	面前电力调度控制中心	塘联路961开关	塘联站新	105000	类	575	9959.29	公线	318.76	55	5521	4390	-1943.57	不受限	不可开放
9915	10kV 龙叶 I 回大线线	五江电力调度控制中心	龙叶 II 回944开关	龙和站	80000	类	428	7413.18	公线	509.68	119	8827.6	0	-2155.74	受限	不可开放
9916	10kV 华莱一线	内江电力调度控制中心	华莱一线928开关	华莱桥	310000	类	964	16696.97	公线	146.95	15	2545.2	22880	-12067.62	受限	不可开放
9917	10kV 狮永线	内江电力调度控制中心	狮永线923开关	狮永站	20000	类	255	4416.73	公线	282.6	111	4894.7	8025	-9386.32	不受限	不可开放
9918	10kV资铁路917大线线	面前电力调度控制中心	资铁路917开关	资兴站	82000	类	600	13856.41	公线	319.8	39	5538.9	54380	-41909.23	不受限	不可开放
9919	10kV 新盾路	面前电力调度控制中心	新盾路912开关	银新站	23000	类	518	8972.02	公线	354.04	68	6132	15350	-14304.18	不受限	不可开放
9920	10kV 荷蜀二路 923大线线	面前电力调度控制中心	荷蜀二路923开关	施蜀站	90000	类	552	9560.92	公线	420.35	76	7280.4	11030	-10661.66	不受限	不可开放
9921	10kV静河线大线线	马边集自前县电力调度控制中心	静河线911开关	静安站	6300	类	300	5196.15	公线	317.42	106	5497.8	0	-9212.27	不受限	不可开放
9922	10kV 青浪路	雷华电力调度控制中心	青浪路905开关	青曙站南	23500	类	600	10392.3	公线	530.02	88	9180	0	-866.16	不受限	不可开放
9923	10kV 源九路大线线	雷华电力调度控制中心	源九路912开关	源乐站	32000	类	600	10392.3	公线	498.53	83	8634.5	0	-320.66	不受限	不可开放
9924	10kV 希印一线	内江电力调度控制中心	希印一线906开关	希界站	100000	类	482	8348.48	专线	95.35	20	1653.1	0	5862.13	受限	不可开放
9925	10kV 宁井一线	内江电力调度控制中心	宁井一线914开关	中山站	20000	类	300	5196.15	专线	216.77	72	3754.5	4322	-3399.97	不受限	不可开放
9926	10kV 沪高	面前电力调度控制中心	沪高 915开关	沪高	13000	类	400	6928.2	公线	315.47	79	5464	0	76.56	受限	不可开放
9927	10kV民东线大线线	马边集自前县电力调度控制中心	民东线913开关	民主站	6300	类	300	5196.15	公线	305.16	102	5285.3	0	-608.77	不受限	不可开放
9928	10kV 祥塔线	雷华电力调度控制中心	祥塔线907开关	祥桥	360000	类	550	9526.28	公线	538	97	9350	0	7621.02	受限	不可开放
9929	10kV 一天一线	雷华电力调度控制中心	一天一线913开关	一里桥	44000	类	505	8746.86	公线	481.52	95	8340	0	1142.51	受限	不可开放
9930	10kV 莺飞线	雷华电力调度控制中心	莺飞线915开关	莺莺	189000	类	550	8660.25	专线	277.95	56	4814.1	0	2980.12	受限	不可开放
9931	10kV 界河线大线线	马边集自前县电力调度控制中心	界河线912开关	马边界南站	10000	类	300	5196.15	公线	612.17	204	10602.7	0	-5926.17	不受限	不可开放
9932	10kV 沃得路大线线	雷华电力调度控制中心	沃得路907开关	卓杰站	14360	类	600	10392.3	公线	475.98	79	8244	0	69.84	不受限	不可开放
9933	10kV 二座路 905大线线	雷华电力调度控制中心	二座路905开关	二座站	10000	类	434	7517.1	公线	433.03	100	7500	0	-1486.32	不受限	不可开放
9934	10kV 双棉线大线线	马边集自前县电力调度控制中心	双棉线913开关	双龙变站	6300	类	170	2945.49	公线	420.54	247	7283.8	0	-6815.76	不受限	不可开放
9935	10kV 塘埂路	雷华电力调度控制中心	塘埂路959开关	塘埂	182000	类	550	9526.28	公线	550.25	100	9530.4	0	-1909.38	受限	不可开放
9936	10kV 高双线	雷华电力调度控制中心	高双线946开关	高乐子	129000	类	550	9526.28	公线	583.55	106	10107	0	-2485.98	受限	不可开放
9937	10kV 景大线大线线	马边集自前县电力调度控制中心	景大线914开关	景风坪站	8000	类	300	5196.15	公线	341.86	114	5921.1	0	-1244.57	不受限	不可开放
9938	10kV 沃阳线	面前电力调度控制中心	沃阳线933开关	建设	126000	类	550	9526.28	公线	535.66	97	9277.7	0	-704.05	不受限	不可开放
9939	10kV 沃阳线	面前电力调度控制中心	沃阳线917开关	建设	126000	类	550	9526.28	公线	23.58	4	408.4	0	8165.25	受限	不可开放
9940	10kV 莹冬线大线线	马边集自前县电力调度控制中心	莹冬线923开关	莹冶站	50000	类	200	3464.1	公线	69.07	35	1196.3	2440	-518.61	不受限	不可开放
9941	10kV 湾靖线	内江电力调度控制中心	湾靖线923开关	湾桥站	30000	类	335	5802.37	公线	273.01	81	4728.5	1330	-1416.6	受限	不可开放
9942	10kV 荣石线	雷华电力调度控制中心	荣石线913开关	荣华站	103000	类	408	7066.77	公线	202.64	50	3505.7	5800	-4940.61	不受限	不可开放
9943	10kV 塘源线	面前电力调度控制中心	塘源线917开关	塘强	126000	类	550	9526.28	公线	229.01	42	3966.4	0	3654.62	受限	不可开放
9944	10kV 雅园线	面前电力调度控制中心	雅园线914开关	玉雅	2480000	类	550	9526.28	公线	586.25	103	9807.5	0	-2186.48	不受限	不可开放
9945	10kV民沟线大线线	马边集自前县电力调度控制中心	民沟线911开关	民主站	6300	类	300	5196.15	公线	265.78	89	4603.5	0	73.23	不受限	不可开放
9946	10kV 龙安线	面前电力调度控制中心	龙安线924开关	龙安	100000	类	550	9526.28	公线	564	102	9300	0	7621.02	受限	不可开放
9947	10kV 营金线(林井)	面前电力调度控制中心	营金线905开关	林井	2480000	类	550	9526.28	公线	415.7	76	7200	0	-421.02	不受限	不可开放
9948	10kV 杨寿线	面前电力调度控制中心	杨寿线923开关	林井	182000	类	550	9526.28	公线	552.46	106	10096	0	-2474.98	受限	不可开放
9949	10kV 松禅线	雷华电力调度控制中心	松禅线912开关	松文站	20000	类	371	6425.91	公线	274.95	74	4762.2	4265	-3243.88	不受限	不可开放
9950	10kV 洪双线	面前电力调度控制中心	洪双线907开关	林井	176000	类	600	10392.3	公线	216.17	36	3744	0	4569.84	受限	不可开放
9951	10kV 禅寓线	面前电力调度控制中心	禅寓线913开关	玉禅	482000	类	600	10392.3	公线	424.24	71	7347.8	0	966.04	受限	不可开放
9952	10kV 荣丁线大线线	马边集自前县电力调度控制中心	荣丁线912开关	荣丁场	6300	类	300	5196.15	公线	389.18	130	6740.8	1250	-3314.07	不受限	不可开放
9953	10kV 禅双线	面前电力调度控制中心	禅双线932开关	玉禅	2480000	类	600	10392.3	公线	452	78	7810	0	8313.84	受限	不可开放
9954	10kV 禅光线	面前电力调度控制中心	禅光线964开关	玉禅	480000	类	600	10392.3	公线	444.53	74	7699.3	0	614.54	受限	不可开放
9955	10kV 玉圆线	面前电力调度控制中心	玉圆线913开关	玉和	450000	类	600	10392.3	公线	434	72	7760	0	8313.84	受限	不可开放
9956	10kV 松院线	内江电力调度控制中心	松院线927开关	松柏	325000	类	482	8348.48	专线	155.38	32	2691.1	0	4822.53	受限	不可开放
9957	10kV 龙甘线	内江电力调度控制中心	龙甘线915开关	龙门站	15000	类	380	6581.79	公线	136.08	36	2356.9	1421	1487.53	受限	不可开放
9958	10kV隐福路大线线	雷华电力调度控制中心	隐福路901开关	隐福站	20000	类	434	7517.1	公线	352.66	81	6108	0	-64.32	不受限	不可开放
9959	10kV 禅桥线	面前电力调度控制中心	禅桥线925开关	玉禅	482000	类	600	10392.3	公线	540.84	90	9367.3	0	-1053.46	受限	不可开放
9960	10kV 禅月线	面前电力调度控制中心	禅月线922开关	玉禅	2480000	类	600	10392.3	公线	558.63	93	9675.4	0	-1361.56	受限	不可开放
9961	10kV 禅福线	面前电力调度控制中心	禅福线921开关	玉禅	480000	类	600	10392.3	公线	393.23	66	6815.7	0	1503.14	受限	不可开放
9962	10kV 高红线	雷华电力调度控制中心	高红线917开关	高乐子	129000	类	600	10392.3	公线	588.8	98	10198	0	-1884.16	不受限	不可开放
9963	10kV 龙牙线	内江电力调度控制中心	龙牙线914开关	东龙河站	6300	类	205	3550.7	公线	183.19	89	3172.8	1830	-1807.17	不受限	不可开放
9964	10kV 龙陆线	面前电力调度控制中心	龙陆线916开关	安龙	102000	类	600	10392.3	专线	23.51	4	407.2	0	8945.87	受限	不可开放
9965	10kV 前梅线	面前电力调度控制中心	前梅线993开关	阿善桥	130000	类	600	10392.3	公线	245.72	41	4255.9	0	4057.94	受限	不可开放
9966	10kV 前乐一线	面前电力调度控制中心	前乐一线944开关	阿善桥	120000	类	600	10392.3	公线	521.23	87	9027.7	0	-713.86	不受限	不可开放
9967	10kV 前春线	面前电力调度控制中心	前春线946开关	阿善桥	130000	类	600	10392.3	公线	200.33	33	3469.7	0	4844.14	受限	不可开放
9968	10kV 前周线	面前电力调度控制中心	前周线943开关	船圆	285500	类	600	10392.3	公线	197.03	33	3412.5	0	4901.34	受限	不可开放
9969	10kV 前里线	面前电力调度控制中心	前里线945开关	船圆	285500	类	600	10392.3	专线	369.3	62	6396.2	0	2956.87	受限	不可开放
9970	10kV 红文二线	内江电力调度控制中心	红文二线924开关	红柏	295000	类	482	8348.48	专线	94.52	20	1637.1	0	5876.53	受限	不可开放
9971	10kV 花陵二线	雷华电力调度控制中心	花陵二线928开关	花朵寺	330000	类	505	8746.86	公线	275.5	55	4771.6	4790	-1689.43	不受限	不可开放
9972	10kV 前圆线大线线	面前电力调度控制中心	前圆线946开关	船圆	189000	类	600	10392.3	专线	329.72	18	1900.4	0	6413.44	受限	不可开放
9973	10kV 前里线	面前电力调度控制中心	前里线948开关	船里	189000	类	600	10392.3	公线	625.28	104	10829.9	0	-2116.06	不受限	不可开放
9974	10kV 前江线大线线	面前电力调度控制中心	前江线949开关	船圆	189000	类	600	10392.3	公线	534	89	9248.8	0	-934.96	不受限	不可开放
9975	10kV 前周线	面前电力调度控制中心	前周线918开关	船圆	285500	类	600	10392.3	公线	528.61	88	9155.6	0	-841.76	受限	不可开放
9976	10kV 前东线	面前电力调度控制中心	前东线923开关	船圆	189000	类	600	10392.3	公线	472	78	8850	0	8313.84	受限	不可开放
9977	10kV 龙龙线	雷华电力调度控制中心	龙龙线913开关	东龙河站	6300	类	255	4416.73	公线	150.9	59	2613.6	2750	-1388.54	不受限	不可开放
9978	10kV 柳前路大线线	雷华电力调度控制中心	柳前线908开关	阿善桥	128000	类	600	10392.3	公线	582.79	97	10094	0	-1780.16	不受限	不可开放
9979	10kV 双四线 大线线	马边集自前县电力调度控制中心	双四线915开关	双龙变站	40000	类	300	5196.15	公线	441.21	147	7641.7	0	-2965.17	不受限	不可开放
9980	10kV 怀斗线大线线 - 用户	面前电力调度控制中心	怀斗线913开关	阿善桥	128000	类	600	10392.3	公线	543.13	91	9407	0	-1093.16	不受限	不可开放
9981	10kV 大禹路大线线	面前电力调度控制中心	大禹线925开关	大禹	189000	类	600	10392.3	公线	484.99	81	8402	0	-58.16	不受限	不可开放
9982	10kV 怀井线	面前电力调度控制中心	怀井线915开关	怀树	362000	类	600	10392.3	专线	600.83	100	10406.3	0	-2092.46	受限	不可开放
9983	10kV 旧龙路大线线	面前电力调度控制中心	旧龙路921开关	旧前站	22500	类	377	6529.83	公线	297.21	79	5147.3	0	76.16	不受限	不可开放
9984	10kV 东河线	雷华电力调度控制中心	东河线912开关	东家湾站	11300	类	50	866.03	公线	39.92	80	691.4	0	88.03	不受限	不可开放
9985	10kV 团步线	内江电力调度控制中心	团步线928开关	团结站	100000	类	264	4572.61	公线	187.89	64	2907.9	9155	-8404.81	不受限	不可开放
9986	10kV 狮耳线	内江电力调度控制中心	狮耳线913开关	狮耳站	10000	类	255	4416.73	公线	44.79	18	775.7	5614	-2816.32	不受限	不可开放
9987	10kV 街云二线	内江电力调度控制中心	街云二线926开关	街理站	110000	类	482	8348.48	专线	320.41	66	5549.5	0	1964.13	受限	不可开放
9988	10kV 万隔一路大线线	雷华电力调度控制中心	万隔一路913开关	万泰站	111500	类	434	7517.1	公线	427.32	110	8267.2	0	-2253.52	不受限	不可开放
9989	10kV 怀祥线	面前电力调度控制中心	怀祥线908开关	祥桥	362000	类	600	10392.3	公线	293.36	49	5081	0	4272.07	受限	不可开放
9990	10kV 梅红线	马边集自前县电力调度控制中心	梅红线974开关	梅椰河站	81500	类	380	6581.79	公线	271.97	72	4710.6	830	-275.17	不受限	不可开放
9991	10kV 怀逸线	雷华电力调度控制中心	怀逸线916开关	怀树	360000	类	600	10392.3	专线	328	54	6200	0	9353.07	受限	不可开放
9992	10kV 怀星线	面前电力调度控制中心	怀星线906开关	阿善桥	130000	类	600	10392.3	公线	389	64	7010	0	8313.84	受限	不可开放
9993	10kV 双阳线 大线线	马边集自前县电力调度控制中心	双阳线916开关	双龙变站	40000	类	300	5196.15	公线	272.45	91	4718.8	4640	-4682.27	不受限	不可开放
9994	10kV民福路大线线	雷华电力调度控制中心	民主路916开关	民主站	103000	类	600	10392.3	公线	488.56	81	8461.8	0	-1467.96	不受限	不可开放
9995	10kV 沿子线	面前电力调度控制中心	沿子线936开关	崔坛	170000	类	600	10392.3	专线	461.58	77	7994.5	0	319.34	受限	不可开放
9996	10kV 前里一路大线线	面前电力调度控制中心	前里一路953开关	前街站	100000	类	600	10392.3	公线	490.6	82	8497.2	0	-183.36	不受限	不可开放
9997	10kV 一院一路	内江电力调度控制中心	一院一路926开关	一元站	110000	类	482	8348.48	专线	317.52	66	5499.4	660	1954.21	受限	不可开放
9998	10kV 洪农线	面前电力调度控制中心	洪农线952开关	崔坛	170000	类	600	10392.3	专线	376.76	63	6525.4	0	2827.67	受限	不可开放
9999	10kV 洪铁路大线线	面前电力调度控制中心	洪铁路950开关	崔坛	126000	类	600	10392.3	公线	631.52	105	10938	0	-1584.93	不受限	不可开放
10000	10kV 熟寿线大线线	面前电力调度控制中心	熟寿线914开关	熟椰河站	81500	类	300	5196.15	公线	373.2	124	6463.8	5580	-7347.27	不受限	不可开放
10001	10kV 眉文路大线线 - 用户 1	面前电力调度控制中心	眉文线910开关	德圆	100000	类	400	6928.2	公线	345.5	86	5984	0	-441.44	不受限	不可开放
10002	10kV眉湖路大线线	面前电力调度控制中心	眉湖路922开关	眉湖站	22500	类	600	10392.3	公线	555.5	93	9621.9	0	-1307.66	不受限	不可开放
10003	10kV 德眉线	面前电力调度控制中心	德眉线905开关	德圆	104000	类	600	10392.3	公线	320.79	53	5556	0	2757.84	受限	不可开放
10004	10kV 牙石线大线线	马边集自前县电力调度控制中心	牙石线926开关	牙冶站	50000	类	200	3464.1	公线	280.4	140	4856.5	1745	-3830.22	不受限	不可开放
10005	10kV 龙新线 - 用户1	面前电力调度控制中心	龙新线907开关	双龙变站	100000	类	400	6928.2	公线	455.57	114	7890.4	0	-1655.02	不受限	不可开放
10006	10kV 龙陆线	面前电力调度控制中心	龙陆线917开关	安龙	102000	类	400	6928.2	公线	501	125	8680	0	6235.38	受限	不可开放
10007	10kV 龙开线	面前电力调度控制中心	龙开线931开关	立龙	102000	类	400	10392.3	公线	510.76	85	8846.4	0	-512.56	受限	不可开放
10008	10kV 殷桥线	雷华电力调度控制中心	殷桥线914开关	殷寨站	18000	类	280	4503.33	公线	302.37	116	5237	2130	-1314	不受限	不可开放
10009	10kV 花田线	面前电力调度控制中心	花田线911开关	花权	128000	类	600	10392.3	公线	446.07	74	7726	0	587.84	受限	不可开放
10010	10kV 罗龙线大线线	马边集自前县电力调度控制中心	罗龙线922开关	罗泊站	50000	类	200	3464.1	公线	259.12	130	4488	3840	-5210.31	不受限	不可开放
10011	10kV 龙鹰线	面前电力调度控制中心	龙鹰线928开关	花权	128000	类	400	6928.2	专线	448	110	7892	0	6235.38	受限	不可开放
10012	10kV 花星线	面前电力调度控制中心	花星线923开关	花权	128000	类	600	10392.3	公线	515.36	86	8926	0	-612.16	受限	不可开放
10013	10kV 五星路 924大线线	雷华电力调度控制中心	五星路924开关	五武平站	16000	类	376	6512.51	公线	276.5	72	4685	0	525.01	受限	不可开放
10014	10kV 雨天线	面前电力调度控制中心	雨天线913开关	林井	182000	类	600	10392.3	公线	293.76	49	5088	0	3225.84	受限	不可开放
10015	10kV 双石线	面前电力调度控制中心	双石线915开关	双龙	128000	类	600	10392.3	公线	551.44	92	9551	0	-1237.16	受限	不可开放
10016	10kV 军磷线大线线	马边集自前县电力调度控制中心	军丁场	军丁场	6300	类	300	5196.15	公线	317.32	106	5496	200	-1539.08	不受限	不可开放
10017	10kV 罗龙线 907大线线	雷华电力调度控制中心	罗龙线907开关	罗泉站	100000	类	300	5196.15	公线	277.32	92	4803.2	0	-646.28	不受限	不可开放
10018	10kV 洪陆一路	面前电力调度控制中心	洪陆一路943开关	林井	128000	类	600	10392.3	公线	531.41	89	9204	0	-890.16	不受限	不可开放
10019	10kV 五水二路 934大线线	雷华电力调度控制中心	五水二路934开关	五武平站	16000	类	515	8920.06	公线	340.99	66	5908	0	1230.05	受限	不可开放
10020	10kV 军磷线 大线线	马边集自前县电力调度控制中心	军磷线913开关	军丁场	6300	类	300	5196.15	公线	411.22	137	7122.4	315	-2760.87	不受限	不可开放
10021	10kV 龙元路大线线	面前电力调度控制中心	龙元路925开关	安龙	100000	类	400	6928.2	公线	467.21	117	8092	0	-1856.62	不受限	不可开放
10022	10kV 五沙线	面前电力调度控制中心	五沙线924开关	五和	485000	类	600	10392.3	公线	397.27	66	6880.8	0	1433.04	受限	不可开放
10023	10kV 龙里线	面前电力调度控制中心	龙里线909开关	立龙	102000	类	400	10392.3	公线	413.35	69	7159.2	0	2193.87	受限	不可开放
10024	10kV 德龙线	面前电力调度控制中心	德龙线911开关	德圆	104000	类	400	6928.2	公线	63	15	1020	0	6235.38	受限	不可开放
10025	10kV 洪团线	面前电力调度控制中心	洪团线926开关	林井	182000	类	600	10392.3	公线	482.49	80	8356.8	0	-42.96	受限	不可开放
10026	10kV 月莫路 902大线线	雷华电力调度控制中心	月莫路902开关	月彩站	12460	类	376	6512.51	公线	360.74	96	6248	0	-1537.99	不受限	不可开放
10027	10kV 月黎路 911大线线	雷华电力调度控制中心	月黎路911开关	月彩站	12600	类	376	6512.51	公线	360.33	96	6241	0	-1030.99

10104	10kV 高二路	广汉电力调度控制中心	高二路 925 开关	燕新站	80000	关	555	9612.88	公线	600.03	108	10392.8	6050	-8752.29	不受限	不可用		
10105	10kV 石第一线	昌吉电力调度控制中心	石第一线 971 开关	石燕桥站	125000	关	423	7326.57	公线	169.05	40	2938	2250	1415.91	受限	不可用		
10106	10kV 铁城二路	广汉电力调度控制中心	铁城二路 904 开关	铁武营站	106000	关	576	9976.61	公用	608.37	106	10537	5385	-7940.71	不受限	不可用		
10107	10kV 钢花线	昌吉电力调度控制中心	钢花线 912 开关	塘北站	63000	关	300	5196.15	公线	341.15	80	4176.8	0	-19.88	不受限	不可用		
10108	10kV 太中路	新州电力调度控制中心	10kV 太中路 913	太子	6300	关	180	3117.69	公线	148.8	83	2577.2	0	-83.05	不受限	不可用		
10109	10kV 燕新路	广汉电力调度控制中心	燕新路 915 开关	燕新站	80000	关	486	8417.77	公用	422.69	87	7321	1380	-925.01	不受限	不可用		
10110	10kV 凤城线	广汉电力调度控制中心	凤城线 924 开关	北光	35500	关	300	5196.15	公线	399.08	133	6912	0	-2235.47	不受限	不可用		
10111	10kV 行大线	昌吉电力调度控制中心	行大线 912 开关	行盛站	40000	关	30	519.62	公线	29.73	99	515	0	-47.34	不受限	不可用		
10112	10kV 胜联线	昌吉电力调度控制中心	胜联线 917 开关	胜模站	80000	关	335	5802.37	公线	281.52	84	4875.9	770	-1004	不受限	不可用		
10113	10kV 新高线	昌吉电力调度控制中心	新高线 915 开关	新丰站	100000	关	486	8417.77	公线	522.61	108	9051.6	1300	-3617.38	不受限	不可用		
10114	10kV 小工二路	广汉电力调度控制中心	小工二路 910 开关	小汉站	80000	关	486	8417.77	公用	612.06	126	10600.9	0	-3024.91	不受限	不可用		
10115	10kV 小陵二路	广汉电力调度控制中心	小陵二路 907 开关	小汉站	80000	关	400	6928.2	公线	186.14	47	3224	11860	-8578.62	不受限	不可用		
10116	10kV 沙塔线	昌吉电力调度控制中心	沙塔线 926 开关	沙塔站	110000	关	423	7326.57	公线	492.19	116	8524.8	0	-2663.54	不受限	不可用		
10117	10kV 塘城一路	昌吉电力调度控制中心	塘城一路 902 开关	塘城站	73500	关	555	9612.88	公线	442.52	80	7664.4	330	-304.1	不受限	不可用		
10118	10kV 广塘线	广汉电力调度控制中心	广塘线 908 开关	广汉站	80000	关	486	8417.77	公线	539.73	111	9348.1	1260	-3373.88	不受限	不可用		
10119	10kV 洪提线	昌吉电力调度控制中心	洪提线 915 开关	洪家站	25000	关	400	6928.2	专线	0	0	0	0	6235.38	受限	不可用		
10120	10kV 下龙线	新州电力调度控制中心	下龙线 914 开关	牛乃	2*40000	关	600	10392.3	公线	209.93	35	3636	0	4677.84	受限	不可用		
10121	10kV 广二路	广汉电力调度控制中心	广二路 917 开关	广汉站	80000	关	486	8417.77	公线	538.41	111	9325.3	920	-2660.31	不受限	不可用		
10122	10kV 复镇线	昌吉电力调度控制中心	复镇线 913 开关	复生站	10000	关	400	6928.2	公线	284.3	71	4924	600	18.56	不受限	不可用		
10123	10kV 北东线	昌吉电力调度控制中心	北东线 913 开关	柔新	80000	关	600	10392.3	公线	502.28	84	8699.5	0	-385.66	不受限	不可用		
10124	10kV 大中二路	新州电力调度控制中心	大中二路 917 开关	大塘站	126000	关	486	8417.77	公用	560	115	9699.2	2290	-4413.21	不受限	不可用		
10125	10kV 李子线	昌吉电力调度控制中心	李子线 925 开关	李灯站	16300	关	200	3464.1	公线	3.05	2	52.8	0	2718.48	不受限	不可用		
10126	10kV 小华线	广汉电力调度控制中心	小华线 917 开关	小汉站	80000	关	433	7499.78	公线	479.56	111	8306	3340	-4876.2	不受限	不可用		
10127	10kV 云光线	昌吉电力调度控制中心	云光线 914 开关	云顶站	15000	关	205	3550.7	公线	246.3	120	4266	430	-1855.44	受限	不可用		
10128	10kV 华一线	新州电力调度控制中心	华一线 961 开关	柴城桥	300000	关	482	8348.48	公线	104.76	22	1814.5	1250	4440.13	受限	不可用		
10129	10kV 万顺二线	新州电力调度控制中心	万顺二线 927 开关	牛乃	2*40000	关	553	9578.24	专线	573.6	104	9961.4	0	8620.42	受限	不可用		
10130	10kV 河三路	新州电力调度控制中心	河三路 917 开关	向阳庙前	63000	关	576	9976.61	公线	596.89	104	10338.1	0	-1359.15	不受限	不可用		
10131	10kV 龙号线	昌吉电力调度控制中心	龙号线 911 开关	北小站	80000	关	555	9612.88	公线	350.87	63	6077	3530	-1916.7	不受限	不可用		
10132	10kV 经练二线	新州电力调度控制中心	经练二线 936 开关	经师	2*50000	关	278	4815.1	专线	433.09	156	7501.2	0	-3167.61	不受限	不可用		
10133	10kV 普陈线	昌吉电力调度控制中心	普陈线 911 开关	普源站	21300	关	165	2857.88	专线	5.23	3	90.6	0	2481.49	受限	不可用		
10134	10kV 金昆线	新州电力调度控制中心	金昆线 914 开关	金东养站	10000	关	205	3550.7	公线	140.42	68	2432	800	-16.37	不受限	不可用		
10135	10kV 万城线大塘线	昌吉电力调度控制中心	万城线 913 开关	万里架站	20500	关	400	6928.2	公线	135.46	34	2346.1	3280	-83.54	不受限	不可用		
10136	10kV 铁田线	广汉电力调度控制中心	铁田线 920 开关	铁武营站	80000	关	486	8417.77	公线	494.64	103	8553.7	0	-1077.71	不受限	不可用		
10137	10kV 向三一路	新州电力调度控制中心	向三一路 911 开关	向阳庙前	63000	关	486	8417.77	公线	571.77	118	9903	0	-3168.78	不受限	不可用		
10138	10kV 胡陵线	昌吉电力调度控制中心	胡陵线 925 开关	胡家桥站	90000	关	371	6425.91	公线	365.58	99	6331.9	50	-598.58	不受限	不可用		
10139	10kV 龙号线	昌吉电力调度控制中心	龙号线 909 开关	龙小站	73500	关	380	6581.79	公线	122.4	32	2120	5385	-2139.57	不受限	不可用		
10140	10kV 新塘二路	新州电力调度控制中心	新塘二路 913 开关	新丰站	100000	关	486	8417.77	公线	548.87	113	9506.4	800	-3572.18	不受限	不可用		
10141	10kV 八环一路	新州电力调度控制中心	八环一路 913 开关	八塘站	126000	关	486	8417.77	公线	400.29	83	6933	11295	-11532.01	不受限	不可用		
10142	10kV 灌瓶路	新州电力调度控制中心	灌瓶路 927	灌阳	2*50000	关	553	9578.24	公线	453.12	82	7848	1260	-487.58	不受限	不可用		
10143	10kV 大屯路	新州电力调度控制中心	大屯线 921 开关	大彭	3*40000+63000	关	553	9578.24	公线	578.46	105	10019	600	-1998.58	不受限	不可用		
10144	10kV 云向线	昌吉电力调度控制中心	云向线 911 开关	云源站	10000	关	200	3464.1	公线	198.55	99	3438.8	0	-1432.52	不受限	不可用		
10145	10kV 塘屯二线	昌吉电力调度控制中心	塘屯二线 922 开关	塘模站	145000	关	423	7326.57	公线	299	71	5190	0	671.256	受限	不可用		
10146	10kV 八联路	广汉电力调度控制中心	八联路 905 开关	八联站	26000	关	600	10392.3	公线	481	80	8331	1970	-947.93	不受限	不可用		
10147	10kV 八开一路	新州电力调度控制中心	八开一路 913 开关	大塘站	126000	关	486	8417.77	公线	441.08	91	7574.1	3530	-3628.11	不受限	不可用		
10148	10kV 洪石线	昌吉电力调度控制中心	洪石线 912 开关	洪家站	10000	关	400	6928.2	公线	309.06	77	5352.9	500	-310.34	不受限	不可用		
10149	10kV 新塘二线	新州电力调度控制中心	新塘二线 924 开关	新丰站	102000	关	486	8417.77	公线	407.67	84	7060.8	250	-576.58	不受限	不可用		
10150	10kV 霍龙一路	昌吉电力调度控制中心	霍龙一路 902 开关	柴新站	104000	关	400	6928.2	公线	490.53	123	8496	400	-2660.62	不受限	不可用		
10151	10kV 新城一路	新州电力调度控制中心	新城一路 917 开关	新丰站	102000	关	486	8417.77	公线	518.96	111	9334.8	600	-2358.81	不受限	不可用		
10152	10kV 小开一路	新州电力调度控制中心	小开一路 910 开关	小汉站	73500	关	914	15830.94	公线	160.51	18	2780	12620	-1152.15	不受限	不可用		
10153	10kV 乔召一线	昌吉电力调度控制中心	乔召一线 909 开关	牛乃	2*40000	关	553	9578.24	公线	180.83	33	2132	65	5423.42	受限	不可用		
10154	10kV 广第一线	广汉电力调度控制中心	广第一线 906 开关	广汉站	82000	关	486	8417.77	公线	408.7	84	7078.7	1600	-1944.48	不受限	不可用		
10155	10kV 沙都二线	昌吉电力调度控制中心	沙都二线 936 开关	沙塔站	100000	关	371.1	6427.64	公线	192.82	52	3339.6	0	-2772.32	不受限	不可用		
10156	10kV 铁城四路	广汉电力调度控制中心	铁城四路 909 开关	铁武营站	100000	关	486	8417.77	公用	348.04	72	6028	1850	-1143.78	不受限	不可用		
10157	10kV 广塘四路	广汉电力调度控制中心	广塘四路 912 开关	广汉站	80000	关	486	8417.77	公线	414.15	85	7173	1660	-2058.78	不受限	不可用		
10158	10kV 丹顺线	新州电力调度控制中心	丹顺线 990	牛乃	2*40000	关	552	9560.92	公线	247.34	45	4284	0	4320.83	受限	不可用		
10159	10kV 二复路	昌吉电力调度控制中心	二复路 921 开关	二塑厢站	244000	关	371	6427.64	公线	392.6	117	6799.8	7050	-8652.08	不受限	不可用		
10160	10kV 红里线	昌吉电力调度控制中心	红里线 915 开关	石燕桥站	125000	关	295	5105.55	公线	308.87	105	5349.6	2895	-4108.66	不受限	不可用		
10161	10kV 寺详二线	昌吉电力调度控制中心	寺详二线 971 开关	寺源桥	310000	关	482	8348.48	公线	145.55	30	2520.9	12010	-7017.27	受限	不可用		
10162	10kV 二厂路	广汉电力调度控制中心	二厂路 920 开关	二塑厢站	140000	关	336	5819.69	公线	412.56	120	8093.5	275	-2520.28	不受限	不可用		
10163	10kV 丹发一线	新州电力调度控制中心	丹发一线 969 开关	牛乃	86000	关	553	9578.24	公线	805.08	146	13944	400	-5723.58	不受限	不可用		
10164	10kV 开天线	昌吉电力调度控制中心	开天线 915 开关	开示站	10000	关	205	3550.7	公线	230.28	112	3988.4	0	-1147.84	不受限	不可用		
10165	10kV 普龙线	昌吉电力调度控制中心	普龙线 913 开关	普源站	15000	关	295	5105.55	公线	360.91	122	6253.9	0	-2163.26	不受限	不可用		
10166	10kV 八经线大塘线	昌吉电力调度控制中心	八经线 913 开关	八角井站	90000	关	283	4901.7	公线	176.25	62	3052.7	1900	-1031.34	不受限	不可用		
10167	10kV 小铁一路	广汉电力调度控制中心	小铁一路 911 开关	小汉站	73500	关	486	8417.77	公用	383.14	79	6636	670	-571.78	不受限	不可用		
10168	10kV 柴新线	昌吉电力调度控制中心	柴新线 919 开关	柴龙桥站	80000	关	400	6928.2	公线	472.08	118	8176.4	0	-1961.02	不受限	不可用		
10169	10kV 灌新路	新州电力调度控制中心	灌新线 909 开关	灌阳	104000	关	400	6928.2	公线	437.88	109	7584	400	-1748.62	不受限	不可用		
10170	10kV 北果路	昌吉电力调度控制中心	北果线 915 开关	北好	104000	关	553	9578.24	公线	513.31	93	8890.5	160	-482.08	不受限	不可用		
10171	10kV 塔经路	新州电力调度控制中心	塔经路 914 开关	高山站	73500	关	486	8417.77	公线	438.74	90	7599	9250	-9273.01	不受限	不可用		
10172	10kV 三兴路	昌吉电力调度控制中心	三兴路 920 开关	三塑厢站	120000	关	486	8417.77	公线	532.73	110	9226.8	2500	-4992.58	不受限	不可用		
10173	10kV 普花线大塘线	昌吉电力调度控制中心	普花线 926 开关	普桥	2*50000	关	335	5803.37	公线	250.05	75	4330.8	5700	-4808.67	不受限	不可用		
10174	10kV 新环一路	新州电力调度控制中心	新环一路 929 开关	新丰站	100000	关	486	8417.77	公线	490.53	101	8496	2660	-3580.01	不受限	不可用		
10175	10kV 后城路	新州电力调度控制中心	后城路 907	后城	2*10000	关	400	6928.2	公线	478.75	120	8292	600	-2650.62	不受限	不可用		
10176	10kV 广复二路	广汉电力调度控制中心	广复二路 922 开关	广汉站	80000	关	486	8417.77	公用	516.19	106	8940.4	1050	-3256.18	不受限	不可用		
10177	10kV 塔永线	新州电力调度控制中心	塔永线 923 开关	柴新站	2*50000	关	553	9578.24	公线	644.34	117	11160	0	-2539.58	不受限	不可用		
10178	10kV 柳飞线	新州电力调度控制中心	柳飞线 971 开关	铜石桥站	150000	关	600	10392.3	公线	257.26	43	4455.7	6050	-1152.63	不受限	不可用		
10179	10kV 柳塘线	昌吉电力调度控制中心	柳塘线 915 开关	柳木站	20000	关	300	5196.15	公线	180.79	60	3131.3	1190	-164.38	不受限	不可用		
10180	10kV 凌阳线	昌吉电力调度控制中心	凌阳线 913 开关	凌家站	22500	关	264	4572.61	公线	282.44	107	4891.9	2920	-4153.81	不受限	不可用		
10181	10kV 塘飞线	昌吉电力调度控制中心	塘飞线 923 开关	胜模站	80000	关	380	6581.79	公线	267.21	78	4638	6625	-5329.39	不受限	不可用		
10182	10kV 东工路	昌吉电力调度控制中心	东工路 908 开关	高山站	80000	关	486	8417.77	公线	385.97	79	6685	2790	-1899.01	不受限	不可用		
10183	10kV 金苑一路	昌吉电力调度控制中心	金苑一路 927 开关	金苑站	47500	关	486	8417.77	公线	504.32	104	8734.8	1050	-3268.81	不受限	不可用		
10184	10kV 石顺线	昌吉电力调度控制中心	石顺线 918 开关	石燕桥站	100000	关	505	8746.86	公线	280.18	55	4852.8	0	-5802.51	不受限	不可用		
10185	10kV 铜观路	新州电力调度控制中心	铜观路 910 开关	铜石桥站	100000	关	814	14098.89	公线	209.46	26	3627.8	11300	-2238.8	不受限	不可用		
10186	10kV 东城号线	昌吉电力调度控制中心	东城号线 923 开关	东区站	16000	关	371.1	6427.64	公线	198.55	54	3438.8	0	-1703.31	不受限	不可用		
10187	10kV 雅屏线	昌吉电力调度控制中心	雅屏线 917 开关	雅场站	136000	关	482	8348.48	公线	305.73	63	5295.2	5475	-4091.42	受限	不可用		
10188	10kV 平延线	广汉电力调度控制中心	10kV 平延线	向阳庙前	63000	关	316	5473.28	公线	365.27	116	6324.5	0	-1400.53	不受限	不可用		
10189	10kV 龙城二线	昌吉电力调度控制中心	龙城二线 925	龙岩	2*40000+150000	关	553	9578.24	公线	544.91	99	9437.9	0	-817.48	不受限	不可用		
10190	10kV 齐郊线	昌吉电力调度控制中心	齐郊线 911 开关	齐行站	16300	关	260	4503.33	公线	209.28	80	3624.7	0	-22.04	不受限	不可用		
10191	10kV 平延线	昌吉电力调度控制中心	平延线 927 开关	平安站	71500	关	300	5196.15	公线	361.76	87	4533.6	0	-376.68	不受限	不可用		
10192	10kV 大新二路	新州电力调度控制中心	大新二路 924 开关	大塘站	128000	关	486	8417.77	公用	542.94	112	9403.8	350	-2177.81	不受限	不可用		
10193	10kV 金苑二路	昌吉电力调度控制中心	金苑二路 926 开关	金苑站	47500	关	486	8417.77	公线	444.18	91	7693.2	1000	-1117.21	不受限	不可用		
10194	10kV 塔经一线	新州电力调度控制中心	塔经一线 914 开关	塘城南站	80000	关	371.1	6427.64	公线	365.85	99	6333	1050	-2160.89	不受限	不可用		
10195	10kV 光东路	新州电力调度控制中心	光东路 913	光明	50000+60000	关	553	9578.24	公线	486.2	88	8421	100	99.42	不受限	不可用		
10196	10kV 二环路	广汉电力调度控制中心	二环路 924 开关	三星南站	110000	关	600	10392.3	公线	488.63	81	8463.1	2100	-1210.83	不受限	不可用		
10197	10kV 沙西线	昌吉电力调度控制中心	沙西线 925 开关	沙塔站	100000	关	371.1	6427.64	公线	414.6	112	7180.8	170	-2208.69	不受限	不可用		
10198	10kV 天琪路	广汉电力调度控制中心	天琪线 907 开关	天彭	152000	关	400	6928.2	公线	394	98	6824	0	-588.62	不受限	不可用		
10199	10kV 南尾线	昌吉电力调度控制中心	南尾线 928 开关	燕新站	80000	关	380	6581.79	公线	576.59	152	9986.5	1735	-5797.89	不受限	不可用		
10200	10kV 平市线	昌吉电力调度控制中心	平市线 913 开关	平安站	113000	关	295	5109.55	公线	235.1	80	4072	2000	-1984.36	受限	不可用		
10201	10kV 广凤路	广汉电力调度控制中心	广凤路 906 开关	广汉站	82000	关	486	8417.77	公线	404.31	83	7002.7	250	-518.48	不受限	不可用		
10202	10kV 先开路	新州电力调度控制中心	先开路 929 开关	东塔	128000	关	400	6928.2	公线	384.24	96	6655	7690	-8109.62	不受限	不可用		
10203	10kV 塘兴路	新州电力调度控制中心	塘兴路 915 开关	塘城站	71500	关	366	6339.31	公用	443.21	121	7676.4	10000	-12604.95	不受限	不可用		
10204	10kV 平联线	昌吉电力调度控制中心	平联线 915 开关	平安站	113000	关	300	5196.15	公线	14.2	5	246	0	-6010.53	受限	不可用		
10205	10kV 柳万线	昌吉电力调度控制中心	柳万线 928 开关	铜石桥站	100000	关	736	12747.89	公线	594.24	81	10292.3	3930	-2449.2	不受限	不可用		
10206	10kV 塘塘二路	新州电力调度控制中心	塘塘二路 904 开关	塘城站	71500	关	555	9612.88	公线	506.54	91	8773.2	0	-1082.9	不受限	不可用		
10207	10kV 普陈线	昌吉电力调度控制中心	普陈线 912 开关	普源站	10000	关	260	4503.33	公线	208.35	80	3606.7	500	-500.04	不受限	不可用		
10208	10kV 燕新二路	新州电力调度控制中心	燕新二路 911 开关	燕新站	80000	关	486	8417.77	公用	591.24	122	10240.3	2855	-6361.08	不受限	不可用		
10209	10kV 小陵二路	广汉电力调度控制中心	小陵二路 913 开关	小汉站	73500	关	486	8417.77	公用	311.87	68	5768	6765	-6427.01	不受限	不可用		
10210	10kV 平双线	昌吉电力调度控制中心	平双线 918 开关	平安站	81500	关	205	3550.7	公线	208.55	102	3612	2930	-3346.37	不受限	不可用		
10211	10kV 西兴线	昌吉电力调度控制中心	西兴线 912 开关	西桥站	30000	关	482	8348.48	公线	284.78	59	4932.4	4710	-2963.62	受限	不可用		
10212	10kV 大城二路大塘线	广汉电力调度控制中心	大城二路 942 开关	大塘站	126000	关	486	8417.77	公线	472.44	97	8182.4	0	-1448.38	不受限	不可用		
10213	10kV 燕塘一路	广汉电力调度控制中心	燕塘一路 913 开关	燕新站	80000	关	486	8417.77	公用	513.86	106	8900	2030	-3354.01	不受限	不可用		
10214	10kV 客福线	昌吉电力调度控制中心	客福线 927	客望	2*50000	关	400	6928.2	公线	418.96	105	7256.8	800	-1821.02	不受限	不可用		
10215	10kV 白平线	昌吉电力调度控制中心	白平线 935 开关	白属	160000	关	486	8417.77	公线	465.42	137	11535	765	-4714.01	不受限	不可用		
10216	10kV 东宝线	昌吉电力调度控制中心	东宝线 901 开关	东区站	16000	关	371.1	6427.64	公线	347.86	94	6025	0	-882.89	受限	不可用		
10217	10kV 铜厂线	新州电力调度控制中心	铜厂线 934 开关	铜模站	80000	关	210	3637.3	公线	61.15	29	1059.2	0	-2214.38	不受限	不可用		
10218	10kV 铜塘线	新州电力调度控制中心	铜塘线 908 开关	塘城站	71500	关	486	8417.77	公用	283.72	58	4914	3430	-768.01	不受限	不可用		
10219	10kV 光清路	新州电力调度控制中心	光清线 915 开关	光明	5000+60000	关	553	9578.24	公线	511.95	93	8867	2300	-2546.58	不受限	不可用		
10220	10kV 金东线	昌吉电力调度控制中心	金东线 911 开关	金阁	280000	关	660	11431.54	公线	542.15	82	9390.1	6635	-6879.87	受限	不可用		
10221	10kV 铜飞路	新州电力调度控制中心	铜飞路 915 开关	铜灵营站	100000	关	486	8417.77	公线	197.58	41	3422	6630	-3317.78	不受限	不可用		
10222	10kV 石顺路	昌吉电力调度控制中心	石顺线 910 开关	石源	152000	关	553	9578.24	公线	643.59	118	11147	0	-2526.58	不受限	不可用		
10223	10kV 金隆线	昌吉电力调度控制中心	金隆线 912 开关	金阁	280000	关	660	11431.54	公线	698.74	106	12102.2	1000	-3956.97	不受限	不可用		
10224	10kV 冬华线	昌吉电力调度控制中心	冬华线 962 开关	天新	3000000	关	482	8348.48	公线	425.04	88	7361.7	50	101.93	受限	不可用		
10225	10kV 大万路	广汉电力调度控制中心	大万路 922 开关	大塘站	126000	关	486	8417.77	公线	555.43	114	9620	6010	-8054.01	不受限	不可用		
10226	10kV 东发二路	新州电力调度控制中心	东发二路 944	东阳	50000+60000	关	553	9578.24	公线	615.53	111	10661	200	-2240.58	不受限	不可用		
10227	10kV 金蛟路	新州电力调度控制中心	金蛟路 911 开关	金苑站	49500	关	486	8417.77	公线	467.58	96	8098.5	1580	-2102.51	不受限	不可用		
10228	10kV 九七路	新州电力调度控制中心	九七路 924	九源	2*11500	关	400	6928.2	公线	470.67	118	8152	3630	-5546.62	不受限	不可用		
10229	10kV 金苑二路	昌吉电力调度控制中心	金苑二路 907 开关	金苑站	49500	关	486	8417.77	公线	484.23	120	8388.8	2720	-3530.81	不受限	不可用		
10230	10kV 洪石线	昌吉电力调度控制中心	洪石线 914 开关	洪家站	25000	关	400	6928.2	公线	208.35	80	3606.7	500	-305.04	受限	不可用		
10231	10kV 团杰线	昌吉电力调度控制中心	团杰线 915 开关	团结站	100000	关	255	4416.73	公线	149.31	59	2586.1	2490	-1542.72	不受限	不可用		
10232	10kV 大新一路	新州电力调度控制中心	大新一路 915 开关	大塘站	128000	关	486	8417.77	公线	319.32	70	5877	4750	-3892.78	不受限	不可用		
10233	10kV 望成线	新州电力调度控制中心	望成线 915 开关	望城南站	80000	关	371	6425.91	公线	312.02	84	5404.2	1240	-860.88	不受限	不可用		
10234	10kV 大塘一路	新州电力调度控制中心	大塘一路 912 开关	大塘站	128000	关	486	8417.77	公用	462.18	95	8005	3560	-3989.01	不受限	不可用		
10235	10kV 新三一路	新州电力调度控制中心	新三一路 913 开关	新城站	71500	关	555	9612.88	公线	611.71	100	10594.8	250	-1134.5	不受限	不可用		
10236	10kV 西阳线	昌吉电力调度控制中心	西阳线 914 开关	西桥站	10000	关	482	8348.48	公线	166.94	35	2891.4	8150	-3527.77	不受限	不可用		
10237	10kV 向国路	新州电力调度控制中心	向国路 919 开关	向阳庙前	63000	关	380	6581.79	公线	186.07	49	3222.7	2680	-20.91	不受限	不可用		
10238	10kV 二大路	新州电力调度控制中心	二大路 909 开关	二塑厢站	132000	关	486	8417.77	公线	429.28	88	7435.2	50	-79	不受限	不可用		
10239	10kV 望南线	新州电力调度控制中心	望南线 917 开关	望城南

10319	10kV 邦禾线	新进电力调度控制中心	邦禾线913开关	邦店	152000	类	400	6928.2	公线	404.34	101	7003.2	0	-1460.64	受端	不可开段
10320	10kV 望大一线	昌兵电力调度控制中心	望大一线919开关	望城南站	105000	类	423	7326.57	公线	100.42	24	1739.3	0	4854.61	受端	不可开段
10321	10kV 侨河一线	昌中电力调度控制中心	侨河一线914开关	侧石侨站	100000	类	600	10392.3	公线	317.8	53	5504.3	5945	-2096.23	不受端	不可开段
10322	10kV 侨石二线	西江电力调度控制中心	侨石二线913开关	侧侨湖站	80000	类	423	7326.57	公线	143	34	2490	4930	-5558.744	不受端	不可开段
10323	10kV武河线X馈线	新进电力调度控制中心	武河线910	文武	163000	类	505	8746.86	公线	538.19	107	9320.4	0	-2322.91	不受端	不可开段
10324	10kV武盘线X馈线	新进电力调度控制中心	武盘线908	文武	163000	类	507	8781.5	公线	554.06	109	9596.4	0	-2571.2	不受端	不可开段
10325	10kV 清月线	新进电力调度控制中心	清月线909	清波	163000	类	505	8746.86	公线	540.51	107	9361.7	0	-2364.21	不受端	不可开段
10326	10kV 新铁线X馈线	新进电力调度控制中心	新铁线925	新进	100000	类	424	7343.9	公线	420.9	99	7290	0	-1414.88	不受端	不可开段
10327	10kV 新园线X馈线	新进电力调度控制中心	新园线927	新进	100000	类	424	7343.9	公线	494.17	117	8559	0	-2681.88	不受端	不可开段
10328	10kV 新杭线X馈线	新进电力调度控制中心	新杭线928	新卡站	102000	类	486	8417.77	公线	482.36	98	8354.4	50	-1670.18	不受端	不可开段
10329	10kV 平盛线	昌兵电力调度控制中心	平盛线914开关	平安站	81500	类	200	3464.1	专线	45.73	23	792	0	2325.69	受端	不可开段
10330	10kV 清开一线X馈线	新进电力调度控制中心	清开一线922	清波	163000	类	505	8746.86	公线	486.02	99	8417.9	0	-1420.41	不受端	不可开段
10331	10kV 新南线	新进电力调度控制中心	新南线914	新进	100000	类	507	8781.5	公线	1	20	1600	0	7025.2	受端	不可开段
10332	10kV 钢和二路	广汉电力调度控制中心	钢和二路909开关	钢武村站	106000	类	486	8417.77	公用	459.13	94	7952.2	5765	-6982.98	不受端	不可开段
10333	10kV 花开一线X馈线	新进电力调度控制中心	花开一线924	花村	120000	类	507	8781.5	公线	572.14	113	9909.4	0	-2884.2	不受端	不可开段
10334	10kV武福线X馈线	新进电力调度控制中心	武福线925开关	文武	163000	类	505	8746.86	公线	446.95	89	7741.2	0	-743.71	不受端	不可开段
10335	10kV 复螺线	昌兵电力调度控制中心	复螺线914开关	复东站	100000	类	400	6928.2	公线	338.8	85	5868	1370	-1695.44	不受端	不可开段
10336	10kV武吉线X馈线	新进电力调度控制中心	武吉线930	文武	163000	类	505	8746.86	公线	595.92	117	10234.8	0	-3237.31	不受端	不可开段
10337	10kV 钢新路	广汉电力调度控制中心	钢新路918开关	钢武供站	100000	类	555	9612.88	公用	626.09	113	10843.8	2150	-4342.21	不受端	不可开段
10338	10kV 广英二路	广汉电力调度控制中心	广汉站	广汉站	82000	类	486	8417.77	公线	458.23	94	7936.8	8250	-5452.38	不受端	不可开段
10339	10kV 新莲线	新进电力调度控制中心	新莲线917	新进	100000	类	505	8746.86	公线	1	20	1600	0	6997.49	受端	不可开段
10340	10kV武钢线X馈线	新进电力调度控制中心	武钢线924	文武	163000	类	505	8746.86	公线	539.93	107	9351.8	0	-2354.11	不受端	不可开段
10341	10kV 望石线	昌兵电力调度控制中心	望石线973开关	望城南站	80000	类	371	6425.91	公线	291.78	79	5053.6	2300	-2212.87	不受端	不可开段
10342	10kV 侨东一线	昌中电力调度控制中心	侨东一线913开关	侧石侨站	100000	类	794	13752.48	公线	465.06	59	8054.8	4475	-152.57	不受端	不可开段
10343	10kV 侨中二线	昌中电力调度控制中心	侨中二线917开关	侧侨湖站	80000	类	423	7326.57	公线	425.06	100	7162	10000	-12130.74	不受端	不可开段
10344	10kV清英线X馈线	新进电力调度控制中心	清英线907	清波	163000	类	505	8746.86	公线	459.32	91	7955.5	0	-958.01	不受端	不可开段
10345	10kV 钢新二路	广汉电力调度控制中心	钢新二路911开关	钢武供站	100000	类	555	9612.88	公用	684.93	123	11863	3560	-6771.41	不受端	不可开段
10346	10kV 花河线	新进电力调度控制中心	花河线905	花桥	120000	类	464	8035.72	公线	536.83	116	9297.9	0	-3237.31	受端	不可开段
10347	10kV新九线X馈线	新进电力调度控制中心	新九线916	新进	100000	类	424	7343.9	公线	530.66	125	9191	0	-3315.88	不受端	不可开段
10348	10kV 武成线	新进电力调度控制中心	武成线948开关	文武	163000	类	505	8746.86	公线	472.73	94	8187.6	0	-1190.11	不受端	不可开段
10349	10kV武前线X馈线	新进电力调度控制中心	武前线945开关	文武	163000	类	505	8746.86	公线	405.17	80	7017.4	0	-20.11	不受端	不可开段
10350	10kV 新前线X馈线	新进电力调度控制中心	新前线926	新进	100000	类	424	7343.9	公线	473.56	112	8202	0	-2326.88	不受端	不可开段
10351	10kV 武石线	新进电力调度控制中心	武石线906开关	文武	163000	类	505	8746.86	公线	532.31	105	9219.6	0	-1447.43	不受端	不可开段
10352	10kV武屯线X馈线	新进电力调度控制中心	武屯线916	文武	163000	类	505	8746.86	公线	533.76	106	9244.8	0	-2247.31	不受端	不可开段
10353	10kV 花发线	新进电力调度控制中心	花发线904	花桥	120000	类	505	8746.86	公线	523.59	104	9068.8	0	-2071.11	受端	不可开段
10354	10kV 沙新线	昌兵电力调度控制中心	沙新线911开关	沙黑站	100000	类	423	7326.57	公线	428.38	101	7419.6	630	-2188.34	不受端	不可开段
10355	10kV武泰线X馈线	新进电力调度控制中心	武泰线923	文武	163000	类	505	8746.86	公线	422.63	84	7330	0	-322.51	不受端	不可开段
10356	10kV 石杰线	昌兵电力调度控制中心	石杰线913开关	石燕桥站	100000	类	205	3550.7	公线	116	55	1933.1	5100	-1817.37	受端	不可开段
10357	10kV 邦园一线	新进电力调度控制中心	邦园一线918开关	邦店	152000	类	424	7343.9	公线	356.74	84	6178.8	0	-303.68	受端	不可开段
10358	10kV武开线X馈线	新进电力调度控制中心	武开线906	文武	163000	类	424	7343.9	公线	346.84	82	6007.2	0	-132.08	不受端	不可开段
10359	10kV 清开七线X馈线	新进电力调度控制中心	清开七线908开关	清波	163000	类	507	8781.5	公线	495.53	98	8572.4	0	-1557.4	不受端	不可开段
10360	10kV 清梦线	新进电力调度控制中心	清梦线994开关	清波	163000	类	251	4347.45	公线	398.94	159	6909.7	0	-2997	不受端	不可开段
10361	10kV清开六线	新进电力调度控制中心	清开六线944开关	清波	163000	类	505	8746.86	公线	416.84	83	7219.6	0	-222.11	受端	不可开段
10362	10kV 邦禾线	新进电力调度控制中心	邦禾线927开关	邦店	100000	类	251	4347.45	公线	113.9	45	1972.8	0	-1425.16	受端	不可开段
10363	10kV 新枫线	新进电力调度控制中心	新枫线918	新进	100000	类	505	8746.86	公线	1	20	1600	0	6997.49	受端	不可开段
10364	10kV 李梅一线	新进电力调度控制中心	李梅一线912开关	李会站	82000	类	586	10149.82	公线	535.91	91	9282	0	-147.16	受端	不可开段
10365	10kV 新西线	昌兵电力调度控制中心	新西线928	新进	100000	类	424	7343.9	公线	508.78	120	8812	0	-2936.88	受端	不可开段
10366	10kV 东坊线	昌兵电力调度控制中心	东坊线922开关	东区站	16000	类	300	5196.15	公线	290.42	97	5030	50	-923.08	受端	不可开段
10367	10kV武东线	新进电力调度控制中心	武东线964开关	文武	163000	类	507	8781.5	公线	579.42	114	10035.6	0	-3010.4	不受端	不可开段
10368	10kV 双望二线X馈线	西江电力调度控制中心	双望二线923开关	花苏站	80000	类	423	7326.57	专线	135	31	2340	0	4253.913	不受端	不可开段
10369	10kV 邦红线	西江电力调度控制中心	邦红线921	邦店	100000	类	505	8746.86	公线	186.65	37	3233.8	0	-1837.37	受端	不可开段
10370	10kV 高新线	西江电力调度控制中心	高新线915开关	高紫站	12600	类	255	4416.73	公线	235.36	92	4076.5	250	-793.12	不受端	不可开段
10371	10kV 邦代二线	新进电力调度控制中心	邦代二线926开关	清波	163000	类	505	8746.86	公线	503.03	100	8712.5	0	-840.33	受端	不可开段
10372	10kV 新平一线	新进电力调度控制中心	新平一线917开关	新进	100000	类	507	8781.5	公线	409.01	81	7084	0	-58.8	不受端	不可开段
10373	10kV新科线X馈线	新进电力调度控制中心	新科线912开关	新进	100000	类	507	8781.5	专线	1	20	1600	0	7025.2	受端	不可开段
10374	10kV武桂线X馈线	新进电力调度控制中心	武桂线935	文武	163000	类	505	8746.86	公线	554.55	110	9604.8	0	-2607.31	不受端	不可开段
10375	10kV 联营一线X馈线	新进电力调度控制中心	联营一线917开关	联营南	350000	类	505	8746.86	公线	633.28	125	10868.4	0	-3970.91	不受端	不可开段
10376	10kV 龙城二路X馈线	昌兵电力调度控制中心	龙城二路918开关	龙都站北	71500	类	552	9560.92	公用	522.67	95	9052.7	0	-1401.96	受端	不可开段
10377	10kV 邦武一线	新进电力调度控制中心	邦武一线925开关	邦店	163000	类	505	8746.86	公线	0.9	20	1600	0	-222.11	受端	不可开段
10378	10kV 邦伟线	新进电力调度控制中心	邦伟线928开关	邦店	100000	类	505	8746.86	公线	429.91	85	7446	0	-448.51	受端	不可开段
10379	10kV 清机路	新进电力调度控制中心	清机路935开关	清波	163000	类	400	6928.2	专线	140.8	35	2438.6	0	3796.78	受端	不可开段
10380	10kV 李东线	新进电力调度控制中心	李东线928开关	李盛桥	152000	类	482	8348.48	专线	246.44	51	4268.4	0	3245.21	受端	不可开段
10381	10kV 清园线	新进电力调度控制中心	清园线929开关	清波	163000	类	505	8746.86	公线	1	20	1600	0	6997.49	受端	不可开段
10382	10kV 八区一线X馈线	西江电力调度控制中心	八区一线928开关	八角井站	90000	类	400	6928.2	公线	343	86	5945	19713	-19713	不受端	不可开段
10383	10kV 李东二线	新进电力调度控制中心	李东二线925开关	清波	163000	类	0	0	公线	121.2	0	2105.5	0	-2105.5	受端	不可开段
10384	10kV 清科线	新进电力调度控制中心	清科线927开关	清波	163000	类	0	0	公线	24.69	0	427.2	0	-427.7	受端	不可开段
10385	10kV 武希线	新进电力调度控制中心	武希线942开关	文武	163000	类	505	8746.86	公线	541.84	107	9402	0	-2460.51	不受端	不可开段
10386	10kV 武闻线	新进电力调度控制中心	武闻线941开关	文武	163000	类	505	8746.86	公线	653.35	129	11316	0	-4318.51	不受端	不可开段
10387	10kV 武马线	新进电力调度控制中心	武马线932开关	文武	163000	类	505	8746.86	公线	513.81	102	8899.2	0	-1901.71	不受端	不可开段
10388	10kV 春安二路	昌兵电力调度控制中心	春安二路924开关	春安站	80000	类	481	8331.16	公线	488.99	102	8859.2	0	-1816.37	受端	不可开段
10389	10kV 沙开一线	昌兵电力调度控制中心	沙开一线922开关	沙黑站	100000	类	423	7326.57	公线	377.11	89	6531.6	0	62.31	不受端	不可开段
10390	10kV 邦延线	新进电力调度控制中心	邦延线922开关	西侯	100000	类	505	8746.86	公线	559.88	111	9687.2	0	-2690.61	受端	不可开段
10391	10kV 邦庄线	新进电力调度控制中心	邦庄线918开关	西侯	100000	类	505	8746.86	公线	621.02	123	10756	0	-3758.51	受端	不可开段
10392	10kV 邻杨线	新进电力调度控制中心	邻杨线923开关	西侯	100000	类	505	8746.86	公线	433.12	86	7501.6	0	-504.11	受端	不可开段
10393	10kV 李油线	新进电力调度控制中心	李油线924开关	李灯站	30000	类	100	1732.05	专线	0	0	0	0	1518.84	受端	不可开段
10394	10kV 银东线	昌中电力调度控制中心	银东线922开关	银山站	115000	类	340	5888.97	公线	396.72	117	6871.2	5240	-6811.13	不受端	不可开段
10395	10kV 石东线	昌兵电力调度控制中心	石东线914开关	石燕桥站	100000	类	165	2857.88	公线	170.51	103	2953.2	0	-381.11	不受端	不可开段
10396	10kV 东环线	昌兵电力调度控制中心	东环线914开关	东区站	16000	类	423	7326.57	公线	140.7	33	2437	0	3424.26	受端	不可开段
10397	10kV 邢阳线（专线）	西江电力调度控制中心	邢阳线945开关	鲁体站	136000	类	482	8348.48	专线	60.2	12	1042.2	0	6470.93	受端	不可开段
10398	10kV 望开线	昌兵电力调度控制中心	望开线906开关	望阳	104800	类	400	6928.2	公线	363.05	91	6288	400	-452.62	受端	不可开段
10399	10kV 富凤线	西江电力调度控制中心	富凤线911开关	富溪站	20000	类	316	5471.28	公线	128.83	41	2231.3	5015	-2330.35	受端	不可开段
10400	10kV 东大线	昌兵电力调度控制中心	东大线913开关	东区站	16000	类	371.1	6427.64	公线	261.14	70	4523	1905	-1285.89	受端	不可开段
10401	10kV 平银线	昌中电力调度控制中心	平银线916开关	平安站	113000	类	300	5196.15	公线	198.15	66	3432	0	724.92	受端	不可开段
10402	10kV银山路高双支	昌中电力调度控制中心	银竹站	银竹站	100000	类	552	9560.92	公线	509.49	92	8824.3	0	-1175.56	受端	不可开段
10403	10kV 龙城四路八馈线	昌兵电力调度控制中心	龙城四路918开关	龙都站北	71500	类	586	10149.82	公线	548.44	94	9493.6	0	-1379.94	受端	不可开段
10404	10kV 青银线	昌兵电力调度控制中心	青银线912开关	青洞站	10000	类	205	3550.7	公线	196.22	96	3398.8	0	-558.04	不受端	不可开段
10405	10kV 张西二线	昌兵电力调度控制中心	张西二线928开关	张家桥站	80000	类	481	8331.16	公线	459.18	95	7953	3995	-5283.07	不受端	不可开段
10406	10kV 母树线	西江电力调度控制中心	母树线918开关	龙腾桥	150000	类	846	14653.15	公线	55.2	7	956	0	12231.83	受端	不可开段
10407	10kV江北一线	昌中电力调度控制中心	江北一线918开关	江南	105000	类	500	8660.25	公线	513.74	103	8898	1000	-2969.8	不受端	不可开段
10408	10kV东安一路	昌兵电力调度控制中心	东安一路905开关	东龙站	103000	类	552	9560.92	公线	453.05	82	7846.9	0	-198.16	受端	不可开段
10409	10kV 望阳线	昌兵电力调度控制中心	望阳线904开关	望城南站	80000	类	371.1	6427.64	公线	318.07	86	5508.4	0	-360.79	不受端	不可开段
10410	10kV 集致线	新进电力调度控制中心	集致908开关	集致	104000	类	400	6928.2	公线	458.45	115	7940.4	1600	-3305.02	不受端	不可开段
10411	10kV 新林线	新进电力调度控制中心	新林线906开关	新林	104000	类	553	9578.24	公线	602.77	109	10440	0	-3150.58	不受端	不可开段
10412	10kV 银银线	昌中电力调度控制中心	银银线915开关	银山站	100000	类	205	3550.7	公线	167.08	81	2893.8	315	-13.17	不受端	不可开段
10413	10kV 八四线	西江电力调度控制中心	八四线916开关	八角井站	90000	类	400	6928.2	公线	222.02	56	3845.3	16350	-15559.92	不受端	不可开段
10414	10kV双石线X馈线	西江电力调度控制中心	双石线928开关	双龙站	80000	类	423	7326.57	公线	281	66	4870	1350	-358.744	不受端	不可开段
10415	10kV 沙杭一路	新进电力调度控制中心	沙杭一线906开关	沙黑	104000	类	400	6928.2	公线	459.82	115	7964	0	-1728.62	不受端	不可开段
10416	10kV 二塑线X馈线	新进电力调度控制中心	二塑线914开关	文武	110000	类	482	8348.48	公线	382.67	71	5778.3	3530	-2205.33	受端	不可开段
10417	10kV 塑印线	新进电力调度控制中心	塑印线914开关	塑印	104000	类	400	6928.2	公线	397.69	99	6888	0	-652.62	不受端	不可开段
10418	10kV 开发二路	新进电力调度控制中心	开发二线909开关	针开	86000	类	553	9578.24	公线	598.61	108	10368	0	-1747.58	不受端	不可开段
10419	10kV 集羽线	新进电力调度控制中心	集羽线928	集羽	2*50000	类	400	6928.2	公线	488.04	122	8452.8	0	-2217.42	不受端	不可开段
10420	10kV 八联线	西江电力调度控制中心	八联线928开关	八角井站	98000	类	235	4070.32	专线	8.02	3	138.9	0	3524.39	受端	不可开段
10421	10kV 联悦线	昌兵电力调度控制中心	联悦线962开关	解放	131300	类	600	10392.3	公线	464.72	77	8049	1000	-735.16	不受端	不可开段
10422	10kV 联胜一线	昌兵电力调度控制中心	联胜一线961开关	解放	131300	类	600	10392.3	公线	431.81	72	7479	1000	-165.16	不受端	不可开段
10423	10kV 东湖二路	新进电力调度控制中心	东湖二线943开关	东湖	50000+60000	类	553	9578.24	公线	329.27	60	5703	3500	-582.58	不受端	不可开段
10424	10kV 沙城线	新进电力调度控制中心	沙城线935开关	沙黑站	100000	类	371.1	6427.64	公线	232.59	63	4028.4	1615	-561.28	不受端	不可开段
10425	10kV 联龙一线	昌兵电力调度控制中心	联龙一线913开关	解放	131300	类	500	8660.25	公线	421.48	84	7300	1000	-1371.8	不受端	不可开段
10426	10kV 联凯二线	昌兵电力调度控制中心	联凯二线912开关	解放	131300	类	600	10392.3	公线	475.35	79	8233	1000	-919.16	不受端	不可开段
10427	10kV 沙开线	昌兵电力调度控制中心	沙开线923开关	沙黑站	100000	类	371	6425.91	公线	311.15	84	5389.2	3820	-4068.47	不受端	不可开段
10428	10kV 太升线	新进电力调度控制中心	太升线926	太源	2*31500	类	553	9578.24	公线	457.27	83	7920	5800	-5099.58	不受端	不可开段
10429	10kV 邢东一线	昌兵电力调度控制中心	邢东一线924开关	邢坊站	102000	类	600	10392.3	公线	423.46	73	7334.4	1000	-20.56	不受端	不可开段
10430	10kV 望钢线	新进电力调度控制中心	望钢线905	望钢	2*50000	类	553	9578.24	公线	553.12	101	9584	500	-1563.58	不受端	不可开段
10431	10kV 望幼线	昌兵电力调度控制中心	望幼线971开关	望城南站	105000	类	371	6425.91	公线	151.99	41	2632.5	0	3150.82	受端	不可开段
10432	10kV 望阳线	昌兵电力调度控制中心	望石线925开关	望阳	82000	类	500	8660.25	公线	397.89	80	6888	1000	-950.8	不受端	不可开段
10433	10kV 周周线	昌兵电力调度控制中心	周周线918开关	周阳	82000	类	500	8660.25	公线	522.4	104	9048	1000	-3119.8	不受端	不可开段
10434	10kV 阳广线	昌兵电力调度控制中心	阳广线911开关	周阳	82000	类	500	8660.25	公线	508.89	102	8814	1000	-2885.8	不受端	不可开段
10435	10kV 十甲一线	昌兵电力调度控制中心	十甲一线906开关	十里坝	106000	类	500	8660.25	公线	592.96	119	10270.1	1000	-4341.9	不受端	不可开段
10436	10kV 沙穆线	昌兵电力调度控制中心	沙穆线934开关	沙黑站	100000	类	505	8746.86	公线	359.65	71	6229.2	3230	-2461.71	不受端	不可开段
10437	10kV 牛前线X馈线	西江电力调度控制中心	牛前线914开关	永盛站	102000	类	482	8348.48	公线	317.81	65	5504.3	4915	-3442.72	受端	不可开段
10438	10kV 八风线X馈线	西江电力调度控制中心	八风线912开关	八角井站	90000	类	321	5559.88	公线	246.58	77	4277.7	5660	-5489.8	不受端	不可开段
10439	10kV 十供线	昌兵电力调度控制中心	十供线915开关	十里坝	106000	类	600	10392.3	公线	617.85	103	10701.2	1000	-3187.36	不受端	不可开段
10440	10kV 东阳一线	昌兵电力调度控制中心	东阳一线913开关	东湖站	80000	类	400	6928.2	公线	475.77	101	8375.2	0	-4832.64	不受端	不可开段
10441	10kV 毛东线	昌兵电力调度控制中心	毛东线928开关	石燕桥站	100000	类	260	4503.33	公线	382.75	74	3338.4	1815	-1550.74	不受端	不可开段
10442	10kV 十东二线	昌兵电力调度控制中心	十东二线914开关	十里坝	106000	类	500	8660.25	公线	546.36	109	9468	1000	-3534.8	不受端	不可开段
10443	10kV 龙河路	昌兵电力调度控制中心	龙都南站	龙都站北	105000	类	481	8331.16	公线	456.56	95	7907.2	0	-409.66	不受端	不可开段
10444	10kV 望民线	昌兵电力调度控制中心	望民线919开关	望城南站	80000	类	371.1	6427.64	公线	256.37	69	4440.3	0	2144.69	不受端	不可开段
10445	10kV 联伟线	昌兵电力调度控制中心	联伟线928开关	联合站	100000	类	255	4416.73	公线	284.45	98	4926.7	3965	-4804.06	不受端	不可开段
10446	10kV 邵镇二线	昌兵电力调度控制中心	邵镇二线924开关	清风	42000	类	255	4416.73	公线	177.53	70	3074.8	1360	-901.42	不受端	不可开段
10447	10kV 木桥二线	昌兵电力调度控制中心	木桥二线922开关	木丰	22000	类	350	6062.18	公线	234.78	67	4066.4	1000	-216.66	不受端	不可开段
10448	10kV 木镇一线	昌兵电力调度控制中心	木镇一线913开关	木丰	22000	类	500	8660.25	公线	344.49	69	5968.8	1000	-38.4	不受端	不可开段
10449	10kV 太盛路	新进电力调度控制中心	太盛路905	太源	2*31500	类	553	9578.24	公线	397	72	6876	5050	-3305.58	不受端	不可开段
10450	10kV 光隆线	昌兵电力调度控制中心	光隆线911开关	光盛	128000	类	553	9578.24	公线	601.73	109	10422	4200	-5301.58	不受端	不可开段
10451	10kV 沙开二线	昌兵电力调度控制中心	沙开二线923开关	沙黑站	100000	类	423	7326.57	公线	507.09	120	8782.8	0	-2188.89	不受端	不可开段
10452	10kV 石屏线	昌兵电力调度控制中心	石屏线913开关	石桥	22000	类	469	8123.32	公线	415.81	89	7201.8	0.0001	-703.14	不受端	不可开段
10453	10kV 石石一线	昌兵电力调度控制中心	石石一线935开关	石桥	84000	类	539	9335.75	公线	521.26	97	9028.8	0.0001	-626.13	不受端	不可开段
10454	10kV 富仔线	昌兵电力调度控制中心	富仔线902开关	富新站	36000	类	317	5490.6	公用	267.32	84	4630	0	-237.52	受端	不可开段
10455	10kV 十江一线	昌兵电力调度控制中心	十江一线932开关	十里坝	106000	类	460	7967.43	公线	417.93	91	7238.5	1495	-1562.81	不受端	不可开段
10456	10kV 龙城五路	昌兵电力调度控制中心	龙城五路913开关	龙都站北	71500	类	400	6928.2	公线	409.15	102	7084.4	0	-1543.84	不受端	不可开段
10457	10kV 界铁线	昌兵电力调度控制中心	界铁线914开关	界谷站	30000	类	300	5196.15	专线	20.43	7	353.9	0	4322.63	受端	不可开段
10458	10kV 二江线_国和	昌兵电力调度控制中心	二江线923开关	二星镇	22000	类	400	6928.2	公线	347.42	87	6017.3	0	-715	不受端	不可开段
10459	10kV 二昌线	昌兵电力调度控制中心	二昌线912开关	二星镇	26000	类	330	5715.77	公线	293.66	89	5086.2	6400	-6913.58	不受

10534	10kV前虎一线	昌昌电力调度控制中心	前虎一线912开关	骏采桥站	80000	是	481	8331.16	公线	347.27	72	6014.8	610	40.13	不受限	不可开放
10535	10kV龙平线	昌中电力调度控制中心	龙平线907开关	城龙站	90000	是	600	10392.3	公线	315.52	53	5464.8	10590	-6701.73	不受限	不可开放
10536	10kV前视线	昌江电力调度控制中心	前视线912开关	前龙站	16300	是	255	4416.73	公线	137.28	54	2377.7	1230	-74.32	不受限	不可开放
10537	10kV八马线	昌中电力调度控制中心	八马线939开关	八马开站	90000	是	482	8348.48	公线	1005.5	62	5204.7	6870	-5395.92	不受限	不可开放
10538	10kV龙城二路	昌竹电力调度控制中心	龙城二路902开关	龙桥综合	71500	是	552	9560.92	公用	469.39	85	8129.8	0	-481.06	受限	不可开放
10539	10kV桐区线	昌江电力调度控制中心	桐区线913开关	桐桥变站	80000	是	423	7326.57	公线	412.47	98	7144	2445	-3727.74	不受限	不可开放
10540	10kV视频线	昌竹电力调度控制中心	视频线922开关	星京站	11300	是	200	3464.1	公线	212.68	106	3683.6	0	-912.32	不受限	不可开放
10541	10kV清东线	昌竹电力调度控制中心	清东线928开关	清溪站	81500	是	340	5888.97	公线	285.03	84	4936.6	0	-225.62	不受限	不可开放
10542	10kV清五线	昌竹电力调度控制中心	清五线929开关	清溪站	81500	是	300	5196.15	公线	236.59	79	4097.8	0	59.12	不受限	不可开放
10543	10kV视频线	昌江电力调度控制中心	视频线912开关	前龙站	12400	是	200	3464.1	公线	87.48	44	1513.2	3050	-1447.51	不受限	不可开放
10544	10kV大升线	彭州电力调度控制中心	大升线941开关	天彭	128000	是	553	9578.24	公线	514.49	93	8911	0	-1248.41	不受限	不可开放
10545	10kV东城主路大馈线	昌竹电力调度控制中心	东城主路914开关	东龙站	103000	是	552	9560.92	公用	447.78	81	7755.6	0	-1081.86	受限	不可开放
10546	10kV柏寒线	昌江电力调度控制中心	柏寒线916开关	柏寒	355000	否	482	8348.48	专线	39	8	675.5	0	6838.13	受限	不可开放
10547	10kV香桂二线	彭州电力调度控制中心	香桂二线902开关	香桂	2750000	是	600	10392.3	公线	475.98	79	8244	0	69.84	不受限	不可开放
10548	10kV前用线	昌竹电力调度控制中心	前用线923开关	星京站	11300	是	200	3464.1	公线	200.21	100	3467.4	0	-936.32	不受限	不可开放
10549	10kV迎浩线	昌中电力调度控制中心	迎浩线912开关	迎龙龙	355000	否	600	10392.3	专线	26.52	4	459.4	12500	-3606.33	不受限	不可开放
10550	10kV渭汉线	昌江电力调度控制中心	渭汉线915开关	渭楼站	80000	是	423	7326.57	公线	341.76	81	5919.2	2275	-2312.94	不受限	不可开放
10551	10kV西水线	昌江电力调度控制中心	西水线924开关	西桥站	90000	是	482	8348.48	公线	115.47	24	2000	0	5513.63	受限	不可开放
10552	10kV龙楼线	昌中电力调度控制中心	龙楼线923开关	城龙站	105000	是	423	7326.57	公线	416.95	99	7221.6	315	-942.69	不受限	不可开放
10553	10kV口拼线	昌江电力调度控制中心	口拼线912开关	前龙站	71500	是	283	4903.1	公线	286.88	101	4968.7	8061	-8618.17	不受限	不可开放
10554	10kV中牛线	昌江电力调度控制中心	中牛线913开关	中山站	20000	是	300	5196.15	公线	230.48	77	3992	900	-215.47	不受限	不可开放
10555	10kV双汇二线大馈线	昌江电力调度控制中心	双汇二线922开关	双东站	80000	是	964	16696.97	公线	704.33	73	12199	6895	-5730.42	不受限	不可开放
10556	10kV大熊二线	昌江电力调度控制中心	大熊二线924开关	大洲站	95000	是	371	6425.51	公线	371.71	88	6438	0	-576.74	受限	不可开放
10557	10kV马园线大馈线	昌江电力调度控制中心	马园线915开关	马船站	80000	是	377	6529.83	公线	344.25	91	5962.4	3250	-3988.54	不受限	不可开放
10558	10kV华川线	昌盛电力调度控制中心	华川线914千马 开关	35kV华子站	80000	是	453	7846.19	公线	362.76	80	6283	0	-6.05	不受限	不可开放
10559	10kV前新线	昌江电力调度控制中心	前新线924开关	前街站	20000	是	335	5802.37	公线	222.3	66	3850.2	1250	-458.3	受限	不可开放
10560	10kV海燕线	昌江电力调度控制中心	海燕线912开关	燕楼站	15000	是	371	6425.91	公线	278.75	75	4828	1565	-609.68	不受限	不可开放
10561	10kV川马线	昌江电力调度控制中心	川马线923开关	万里海站	20500	是	400	6928.2	公线	291.54	73	5052.4	7250	-6756.84	不受限	不可开放
10562	10kV川拼线	彭州电力调度控制中心	川拼线914开关	白龙河	8000	是	200	3464.1	专线	182.27	91	3157	0	-385.72	不受限	不可开放
10563	10kV拜胜线	昌江电力调度控制中心	拜胜线916开关	云桥站	93000	是	210	3637.31	公线	124.64	59	2158.8	0	751.05	受限	不可开放
10564	10kV五园一线	昌中电力调度控制中心	五园一线918开关	城龙站	90000	是	505	8746.86	公线	484.86	96	8397.2	0	-525.53	不受限	不可开放
10565	10kV惠春线	昌江电力调度控制中心	惠春线962开关	惠体站	136000	是	482	8348.48	公线	273.22	57	4732.2	0	1946.58	受限	不可开放
10566	10kV视频线	昌江电力调度控制中心	视频线924开关	云桥站	10000	是	371	6425.51	公线	214.15	58	3709	3050	-2218.27	不受限	不可开放
10567	10kV龙文线	昌中电力调度控制中心	龙文线918开关	城龙站	90000	是	260	4503.33	公线	254.05	98	4400.2	0	-347.2	不受限	不可开放
10568	10kV水库线	昌江电力调度控制中心	水库线912开关	永东站	20000	是	255	4416.73	公线	130.23	51	2255.5	0	1277.88	受限	不可开放
10569	10kV视虹线	昌江电力调度控制中心	视虹线919开关	燕界站	100000	是	482	8348.48	公线	103.34	21	1789.8	14915	-9191.17	不受限	不可开放
10570	10kV双桥二线大馈线	昌江电力调度控制中心	双桥二线924开关	双东站	80000	是	423	7326.57	公线	289	68	5030	10570	-9728.744	不受限	不可开放
10571	10kV河内线	昌中电力调度控制中心	河内线928开关	川口站	81500	是	100	1732.05	公线	17.61	5	305	0	1253.84	不受限	不可开放
10572	10kV龙元线	昌中电力调度控制中心	龙元线915开关	城龙站	90000	是	371	6425.91	公线	381.37	76	4873.3	2750	-1839.98	不受限	不可开放
10573	10kV洪隆一线	昌江电力调度控制中心	洪隆线914开关	洪溪站	126000	是	430	7447.82	公线	358.31	83	6206	0	-247.74	受限	不可开放
10574	10kV前光线	昌江电力调度控制中心	前光线913开关	前新站	30000	是	482	8348.48	公线	84.72	18	1467.4	0	6246.33	受限	不可开放
10575	10kV板东线	昌中电力调度控制中心	板东线923开关	板果站	28000	否	295	5109.55	专线	103.41	35	1791	5150	-2342.41	不受限	不可开放
10576	10kV中联线	昌江电力调度控制中心	中联线917开关	中山站	20000	是	335	5802.37	公线	272.15	81	4713.7	1500	-1571.8	不受限	不可开放
10577	10kV燕水线	昌江电力调度控制中心	燕水线913开关	燕果站	12400	是	200	3464.1	公线	207.36	104	3593.4	0	-820.12	不受限	不可开放
10578	10kV沙城二线	洪隆电力调度控制中心	沙城二线924开关	沙溪黑站	63000	是	403	6980.16	公线	346.63	86	6003.7	0	-419.57	受限	不可开放
10579	10kV平国线	昌江电力调度控制中心	平国线961开关	叶村站	80000	是	130	2253.39	公线	288.28	87	4993	0	-420.38	受限	不可开放
10580	10kV龙安线	昌江电力调度控制中心	龙安线924开关	龙安站	32500	否	576	9976.61	公线	131.63	23	2279.9	4800	1899.05	受限	不可开放
10581	10kV沙下二线	洪隆电力调度控制中心	沙下二线925开关	沙溪黑站	63000	是	403	6980.16	公线	325.36	81	5635.3	0	-51.17	受限	不可开放
10582	10kV龙毛线	昌江电力调度控制中心	龙毛线914开关	城龙站	90000	是	371	6425.51	公线	229.68	62	3978	7940	-6134.68	不受限	不可开放
10583	10kV密排线	昌江电力调度控制中心	密排线923开关	密溪站	110000	是	482	8348.48	公线	18.64	4	322.9	500	6690.73	受限	不可开放
10584	10kV胖万二线	昌中电力调度控制中心	胖万二线925开关	胖楼站	145000	是	482	8348.48	公线	350.26	73	6066.5	0	1447.13	不受限	不可开放
10585	10kV朝桥二线	昌江电力调度控制中心	朝桥二线925开关	朝桥变站	80000	是	423	7326.57	公线	236.66	56	4099	1890	-127.74	不受限	不可开放
10586	10kV桐石线	昌江电力调度控制中心	桐石线911开关	潮河站	20000	是	321	5559.88	公线	174.83	54	3028	375	1044.9	受限	不可开放
10587	10kV河一线	彭州电力调度控制中心	河一线925开关	灯会	2740000	否	180	3117.69	公线	183.56	102	3178.3	0	-173.38	受限	不可开放
10588	10kV团工一线	昌江电力调度控制中心	团工一线917开关	团结站	104000	否	964	16696.97	公线	222.48	23	3853.3	0	11173.97	受限	不可开放
10589	10kV沙隆一线	洪隆电力调度控制中心	沙隆一线913开关	沙溪黑站	63000	是	453	7846.19	公线	426.51	94	7387.2	0	-1110.25	受限	不可开放
10590	10kV团工二线	昌江电力调度控制中心	团工二线922开关	团结站	104000	否	964	16696.97	公线	619.9	64	10728.6	0	4260.87	受限	不可开放
10591	10kV龙城线	昌中电力调度控制中心	龙城线913开关	城龙站	90000	是	371	6425.91	公线	287.51	77	4979.6	1745	-941.28	不受限	不可开放
10592	10kV天二线	昌江电力调度控制中心	天二线913开关	兴隆站	20000	是	371	6425.51	公线	111	30	1922.6	4600	-1361.87	不受限	不可开放
10593	10kV何伟线（专线）	昌江电力调度控制中心	何伟线911开关	川口站	71500	否	510	8833.46	专线	428.56	84	7422.6	750	-222.49	不受限	不可开放
10594	10kV沙天线	洪隆电力调度控制中心	沙天线912开关	沙溪黑站	63000	是	516	8937.18	公线	427.56	83	7405.4	0	-255.5	受限	不可开放
10595	10kV何国线	昌江电力调度控制中心	何国线924开关	田家站	20000	是	482	8348.48	公线	34.13	7	591.1	0	6972.53	受限	不可开放
10596	10kV塘城二线	洪隆电力调度控制中心	塘城二线927开关	35kV姚家站	20000	是	319	5525.24	公线	285.47	89	4944.3	0	-524.11	受限	不可开放
10597	10kV龙桥线	昌江电力调度控制中心	龙桥线924开关	龙口站	25500	是	576	9976.61	公线	143.05	25	2477.8	400	5103.69	受限	不可开放
10598	10kV双口线	昌江电力调度控制中心	双口线916开关	双东站	80000	是	423	7326.57	公线	465.17	110	8056.8	16005	-20200.54	不受限	不可开放
10599	10kV桐联一线	昌江电力调度控制中心	桐联一线914开关	桐桥变站	100000	是	423	7326.57	公线	144.17	34	2497	0	4096.91	受限	不可开放
10600	10kV马园线	昌江电力调度控制中心	马园线924开关	马船站	80000	是	482	8348.48	公线	219.42	52	3800.1	2820	-750.04	受限	不可开放
10601	10kV专营一线	昌江电力调度控制中心	专营一线963开关	专溪桥	310000	是	482	8348.48	公线	458.09	95	7934.1	0	-1255.32	受限	不可开放
10602	10kV桐园一线	昌江电力调度控制中心	桐园一线966开关	麻潮站	100000	是	595	10305.7	公线	354.21	60	6135	3050	-940.44	不受限	不可开放
10603	10kV双山线	昌中电力调度控制中心	双山线928开关	双中站	103000	是	408	7066.77	公线	323.06	79	5595.4	2460	-1495.31	不受限	不可开放
10604	10kV浦开线	彭州电力调度控制中心	浦开线919开关	那浦	182000	是	600	10392.3	专线	475.29	79	8232	0	81.84	受限	不可开放
10605	10kV前锋线	昌江电力调度控制中心	前锋线908开关	前源	80000	是	600	10392.3	公线	250	41	4510	0	8313.84	受限	不可开放
10606	10kV青贺二线	彭州电力调度控制中心	青贺二线979开关	青贺桥	310000	是	482	8348.48	公线	334.34	69	5790.7	0	888.08	受限	不可开放
10607	10kV桥元线	昌中电力调度控制中心	桥元线975开关	桐石桥站	100000	否	742	12851.82	公线	796.77	107	13800.1	5830	-7863.46	不受限	不可开放
10608	10kV双鸡大馈线	昌江电力调度控制中心	双东站	双东站	80000	是	423	7326.57	公线	446.89	106	7742.2	11454	-13132.94	不受限	不可开放
10609	10kV南城四路	罗江电力调度控制中心	南城四路926开关	南营站	126000	是	463	8019.4	公线	549.13	119	9513	0	-3095.48	不受限	不可开放
10610	10kV柳河线	昌江电力调度控制中心	柳河线925开关	云桥站	83000	是	423	7326.57	公线	207.99	49	3602.4	1025	1233.86	受限	不可开放
10611	10kV德宝线	彭州电力调度控制中心	德宝线931开关	德厚	104000	否	600	10392.3	专线	386.14	88	10132	0	-768.93	不受限	不可开放
10612	10kV下金四路	罗江电力调度控制中心	下金四路966开关	平金站	100000	是	400	6928.2	公线	385.84	96	6682.8	0	-1140.24	不受限	不可开放
10613	10kV文翔线	罗江电力调度控制中心	文翔线912开关	文星站	10000	是	200	3464.1	公线	171.21	86	2965.4	0	-184.12	受限	不可开放
10614	10kV白福线	昌江电力调度控制中心	白福线922开关	白杏站	81500	是	335	5802.37	公线	305.87	92	5833.7	0	2808.2	受限	不可开放
10615	10kV平开二路	罗江电力调度控制中心	平开二路962开关	平金站	100000	是	518	8972.02	公线	630.69	122	10923.6	0	-3745.98	不受限	不可开放
10616	10kV龙元线	昌中电力调度控制中心	龙元线914开关	城龙站	90000	是	300	5196.15	公线	145.53	49	2520.6	12980	-10824.07	不受限	不可开放
10617	10kV景城一路	罗江电力调度控制中心	景城一路918开关	新竹站	126000	是	400	6928.2	公线	372.89	93	6458.4	0	-915.84	不受限	不可开放
10618	10kV 环八路 926线路	罗江电力调度控制中心	环八路 926开关	新竹站	126000	是	340	5888.97	公线	381.29	112	6604	0	-1802.82	不受限	不可开放
10619	10kV德顺路大馈线	昌江电力调度控制中心	德顺路915开关	德厚	100000	是	600	10392.3	公线	537.64	90	9312	0	-998.16	不受限	不可开放
10620	10kV德师线	昌江电力调度控制中心	德师线922开关	德厚	104000	否	400	6928.2	专线	197	50	3650	0	6235.38	受限	不可开放
10621	10kV青坪线	昌江电力调度控制中心	青坪线906开关	林泽	182000	是	600	10392.3	专线	24	4	310	0	9353.07	受限	不可开放
10622	10kV腰福线	昌江电力调度控制中心	腰福线924开关	腰楼站	80000	是	423	7326.57	公线	350.26	83	6066.5	800	-1005.24	不受限	不可开放
10623	10kV普三线	昌江电力调度控制中心	普三线913开关	普溪站	20000	是	321	5559.88	公线	125.69	39	2176.9	2355	16	不受限	不可开放
10624	10kV前水线	昌江电力调度控制中心	前水线915开关	前新站	32000	是	380	6581.79	公线	220.62	58	3821.1	4550	-2205.67	不受限	不可开放
10625	10kV高团线	昌江电力调度控制中心	高团线944开关	高云子	129000	是	600	10392.3	公线	369.34	62	6397	0	1916.84	受限	不可开放
10626	10kV东下二线	罗江电力调度控制中心	东下二线934开关	东河站	100000	是	423	7326.57	公线	246	58	4270	600	-1351.256	受限	不可开放
10627	10kV青方线	昌江电力调度控制中心	青方线910开关	林泽	182000	是	600	10392.3	公线	327.71	55	5676	0	2637.84	受限	不可开放
10628	10kV旗城二路	罗江电力调度控制中心	旗城二路912开关	新竹站	126000	是	518	8972.02	公线	430.18	83	7450.8	0	-273.18	不受限	不可开放
10629	10kV翠都路	昌中电力调度控制中心	翠都路914开关	星龙站	19999	是	345	5975.58	公线	315.2	91	5459.3	0	-678.84	不受限	不可开放
10630	10kV太桥线	彭州电力调度控制中心	太桥线905开关	太阳	485000	是	600	10392.3	公线	380.09	63	6583.2	0	1730.64	受限	不可开放
10631	10kV河浦线	罗江电力调度控制中心	河浦线915开关	林泽	133200	是	400	6928.2	公线	471.78	118	8171.2	0	-2618.64	受限	不可开放
10632	10kV前新路	罗江电力调度控制中心	前新路915开关	新竹站	126000	是	340	5888.97	公线	291.92	86	5056	0	-344.82	不受限	不可开放
10633	10kV崇桥线	昌竹电力调度控制中心	崇桥线922开关	崇河站	110000	否	482	8348.48	公线	101.59	21	1759.8	0	5754.03	受限	不可开放
10634	10kV竹龙线	罗江电力调度控制中心	竹龙线913开关	竹马站	8000	是	345	5975.58	公线	122.58	36	2123	3150	-492.54	受限	不可开放
10635	10kV塘区线	昌江电力调度控制中心	塘区线913开关	塘浦	182000	是	600	10392.3	公线	428.18	71	7416	0	897.84	受限	不可开放
10636	10kV平园四路	罗江电力调度控制中心	平园四路958开关	平龙站	100000	是	400	6928.2	公线	337.04	84	5837.6	0	-295.04	不受限	不可开放
10637	10kV龙平线	昌江电力调度控制中心	龙平线913开关	龙景站	17400	是	335	5802.37	公线	101.67	30	1761	0	2880.9	受限	不可开放
10638	10kV沃场线	昌中电力调度控制中心	沃场线948开关	都运	126000	是	600	10392.3	公线	330.84	55	5730.2	0	3622.87	受限	不可开放
10639	10kV龙团线	昌江电力调度控制中心	龙团线924开关	龙龙	102000	是	600	10392.3	公线	446	74	7840	0	8313.84	受限	不可开放
10640	10kV张东线	昌中电力调度控制中心	张东线924开关	张中站	103000	是	408	7066.77	公线	372.8	91	6456.9	3140	-3236.81	不受限	不可开放
10641	10kV德层一路大馈线	昌中电力调度控制中心	德层一路929开关	德厚	100000	是	600	10392.3	公线	471.13	79	8160	200	-46.16	不受限	不可开放
10642	10kV平环一路955开	昌江电力调度控制中心	平环一路955开关	平龙站	100000	是	518	8972.02	公线	518.31	100	8977.2	0	8795.58	受限	不可开放
10643	10kV龙昌路大馈线	昌江电力调度控制中心	龙昌路908开关	安龙	100000	是	400	6928.2	公线	340.74	85	5901.8	0	-359.04	不受限	不可开放
10644	10kV前城一路	罗江电力调度控制中心	前城一路919开关	南营站	126000	是	518	8972.02	公线	539.56	104	9345.1	0	-2167.68	不受限	不可开放
10645	10kV翠峰路	罗江电力调度控制中心	翠峰路914开关	翠龙站	19999	是	400	6928.2	公线	323.38	81	5597.4	3150	-2512.02	不受限	不可开放
10646	10kV平一路	罗江电力调度控制中心	平一路952开关	平龙站	100000	是	518	8972.02	公线	491.57	95	8514	0	-1336.38	不受限	不可开放
10647	10kV前城路	罗江电力调度控制中心	前城路926开关	云桥站	80000	是	400	6928.2	公线	380.14	98	6582.4	0	3473.66	受限	不可开放
10648	10kV旭鹏线	罗江电力调度控制中心	旭鹏线915开关	旭东站	90000	是	600	10392.3	专线	580.14	97	10048	6250	-6944.93	受限	不可开放
10649	10kV龙安线（检修）	罗江电力调度控制中心	龙安线906开关	安龙	102000	否	600	10392.3	专线	629.86	105	10909.2	0	-1556.13	受限	不可开放
10650	10kV前城路	罗江电力调度控制中心	前城路951开关	前营站	100000	是	300	5196.15	公线	366.39	122	6345.8	0	-1147.65	不受限	不可开放
10651	10kV大德路大馈线	罗江电力调度控制中心	大德路918开关	大建	189000	是	400	6928.2	公线	552.61	138	9571.2	0	-6228.64	不受限	不可开放
10652	10kV下开二路	罗江电力调度控制中心	下开二路934开关	平龙站	100000	是	518	8972.02	公线	537.58	109	9310.8	0	-2133.18	不受限	不可开放
10653	10kV下园二路	罗江电力调度控制中心	下园二路957开关	平龙站	100000	是	518	8972.02	公线	462.74	89	7980	0	-802.38	不受限	不可开放
10654	10kV德益路	罗江电力调度控制中心	德益路916开关	德厚	104000	否	400	6928.2	专线	214.32	54	3712	0	2523.38	受限	不可开放
10655	10kV德洪路	罗江电力调度控制中心	德洪路915开关	新新站	126000	是	518	8972.02	公线	575.06	111	9960	0	-2782.38	不受限	不可开放
10656	10kV龙园路大馈线	昌江电力调度控制中心	龙园路907开关	安龙	102000	是	400	6928.2	公线	375.01	94	6495.2	0	-952.64	不受限	不可开放
10657	10kV宝福线	昌江电力调度控制中心	宝福线914开关	宝雨站	10000	是	380	6581.79	公线	209.24	55	3624	0	1641.43	受限	不可开放
10658	10kV前广场	昌中电力调度控制中心	前广场931开关	张中站	103000	是	408	7066.77	公线	343.6	85	5953.4	2500	-2125.71	不受限	不可开放
10659	10kV前园一路	罗江电力调度控制中心	前园一路915开关	前营站	100000	是	518	8972.02	公线	660.92	128	11447.1	0	-4269.48	不受限	不可开放
10660	10kV前旭一路	罗江电力调度控制中心	前旭一路921开关	旭节站	126000	是	518	8972.02	公线	494.55	95	8565.6	0	-1867.68	不受限	不可开放
10661	10kV青月线	昌江电力调度控制中心	青月线929开关	青体站	136000	是	482	8348.48	公线	41.68	9	721.9	0	6791.73	受限	不可开放
10662	10kV前下一线	昌江电力调度控制中心	前下一线913开关	桐桥变站	80000	是	423	7326.57	公线	406.76	96	7045	1115	-2258.74	不受限	不可开放
10663	10kV锦城路	罗江电力调度控制中心	锦城路913开关	锦坪站	20000	是	339	5871.45	公线	395.35	117	6847.5	0	-2150.18	不受限	不可开放
10664	10kV沪德路	昌江电力调度控制中心	沪德路953开关	沪山站	100000	是	800	13856.41	公线	275.82	34	4777.2	900	6793.57	受限	不可开放
10665	10kV前进二路 924大馈线	昌江电力调度控制中心	前进二路924开关	都运运输	126000	是	552	9560.92	公线	556.39	101	9645.4	1680	-3476.66	不受限	不可开放
10666	10kV湾程线	昌江电力调度控制中心	湾程线908开关	林泽	176000	否	600	10392.3	专线	445.5	74	7716	0	1637.07	受限	不可开放
10667	10kV沪天园一路924大馈线	昌江电力调度控制中心	沪天园一路911开关	沪山站	102000	是	552	9560.92	公线	416.05	75	7206	9105	-8662.26	不受限	不可开放
10668	10kV团点线	昌江电力调度控制中心	团点线921开关	团结站	110000	是	482	8348.48	公线	472.34	98	8180.8	0	-667.27	受限	不可开放
10669	10kV八校路942大馈线	昌江电力调度控制中心	八校路942开关	八角站	82000	是	552	9560.92	公线	248.64	45	4306.5	24455	-21112.76	受限	不可开放
10670	10kV前龙南一路 912大馈线	昌江电力调度控制中心	前龙南一路912开关	前河站	82000	是	552	9560.92	公线	147.92	27	2562	8045	-2958.26	受限	不可开放
10671	10kV海燕线	昌中电力调度控制中心	海燕线924开关	张家站	20000	是	192	3325.54	公线	201.45	105	3489.2	0	-496.21	不受限	不可开放
10672	10kV沪水一路952大馈线	昌江电力调度控制中心	沪水一路952开关	沪山站	100000	是	552	9560.92	公线	129.91	24	2250	10900	-5501.26	受限	不可开放
10673	10kV前光路	昌江电力调度控制中心	前光路924开关	云桥站	80000	是	552	9560.92	公线	395.3	71	6846.8	19192	-16481.35	不受限	不可开放
10674	10kV川厂线	昌江电力调度控制中心	川厂线923开关	川口站	86500	是	235	4070.32	专线	7.74	3	134	0	3529.29

10749	10kV 八印一线	吉江电力调度控制中心	八印一线 914 开关	八角龙站	98000	万	200	3464.1	公线	专线	77.11	19	1335.5	5500	-3717.81	受服	不可开放
10750	10kV 甘天二线 天线线	吉江电力调度控制中心	甘天二线 924 开关	甘盖站	80000	座	506	8764.18	公线	专线	568.91	112	9853.6	0	-2842.26	受服	不可开放
10751	10kV 樟番线	葡萄电力调度控制中心	樟番线 923 开关	玉樟	480000	座	600	10392.3	公线	专线	487.07	81	8436	0	-122.16	不受服	不可开放
10752	10kV 许望路 912 天线线	德阳电力调度控制中心	许望路 912 开关	旌湖站	32000	座	532	9560.92	公线	专线	421.32	76	7295.6	5925	-5171.86	不受服	不可开放
10753	10kV 秧区线 912 天线线	德阳电力调度控制中心	秧区线 912 开关	秧泉站	81500	座	552	9560.92	公线	专线	13.54	2	234.5	9930	-1325.17	不受服	不可开放
10754	10kV 樟龙线	葡萄电力调度控制中心	樟龙线 913 开关	玉樟	480000	座	600	10392.3	公线	专线	503.8	84	8723.9	0	-412.06	受服	不可开放
10755	10kV 太明线	葡萄电力调度控制中心	太明线 914 开关	太明	485000	座	600	10392.3	公线	专线	517.22	86	8958.2	0	-644.36	受服	不可开放
10756	10kV 甘东线 914 天馈线	吉江电力调度控制中心	甘东线 914 开关	甘盖站	80000	座	335	5802.37	专线	专线	547.17	183	9476.9	0	-4254.77	受服	不可开放
10757	10kV 双新路 X 线线	德阳电力调度控制中心	双新路 914 开关	双东站	12000	座	558	9664.84	公线	专线	291	52	5040.1	9030	-1288.13	不受服	不可开放
10758	10kV 永界线	葡萄电力调度控制中心	永界线 912 开关	永界站	33200	座	270	4675.54	公线	专线	283.94	105	4917.8	0	-769.01	不受服	不可开放
10759	10kV 樟团线	葡萄电力调度控制中心	樟团线 912 开关	玉樟	482000	座	600	10392.3	公线	专线	456	76	7820	0	8311.84	受服	不可开放
10760	10kV 界洪二路 924 天馈线	德阳电力调度控制中心	界洪二路 924 开关	旌湖站	102000	座	600	10392.3	公线	专线	544.17	91	9425	9355	-1041.16	不受服	不可开放
10761	10kV 樟雨线	葡萄电力调度控制中心	樟雨线 991 开关	问喜桥	130000	座	600	10392.3	专线	专线	485.97	81	8417	0	936.07	受服	不可开放
10762	10kV 庐天龙一路 912 天馈线	德阳电力调度控制中心	庐天龙一路 912 开关	庐山站	100000	座	552	9560.92	公线	专线	445.08	81	7708.8	11270	-3621.26	不受服	不可开放
10763	10kV 天河线	葡萄电力调度控制中心	天河线 909 开关	玉樟	480000	座	600	10392.3	公线	专线	316.61	56	5330	0	2483.84	受服	不可开放
10764	10kV 望粤 II 线 999 天馈线	吉江电力调度控制中心	望粤 II 线 999 开关	望粤站	80000	座	600	10392.3	专线	专线	375.29	63	6500	0	2853.07	受服	不可开放
10765	10kV 祥成二线	吉江电力调度控制中心	祥成二线 924 开关	云祥站	93000	座	335	5802.37	公线	专线	219.8	66	3807	1080	-165.1	受服	不可开放
10766	10kV 马南线 X 线线	吉江电力调度控制中心	马南线 939 开关	马南出站	80000	座	423	7326.57	公线	专线	215.16	51	3725.3	5130	-2594.64	不受服	不可开放
10767	10kV 禅乐线	葡萄电力调度控制中心	禅乐线 933 开关	玉樟	2480000	座	550	9526.28	公线	专线	498.3	91	8630.5	0	-1009.48	受服	不可开放
10768	10kV 扎罗路 915A 天馈线	德阳电力调度控制中心	扎罗路 915A 开关	扎罗站	32000	座	552	9560.92	公线	专线	540.6	97	9363.1	41295	-31646.27	不受服	不可开放
10769	10kV 康荣一线	葡萄电力调度控制中心	康荣一线 911 开关	康荣	126000	座	550	9526.28	专线	专线	97.64	18	1691.2	0	6882.45	受服	不可开放
10770	10kV 庐天龙二路 904 天馈线	德阳电力调度控制中心	庐天龙二路 924 开关	庐山站	100000	座	552	9560.92	公线	专线	428.87	75	7428	15955	-8006.26	不受服	不可开放
10771	10kV 宝铜线	葡萄电力调度控制中心	宝铜线 975 开关	安塘	22000	座	550	9526.28	公线	专线	168	67	7110	0	7621.02	受服	不可开放
10772	10kV 至新二线 995 天馈线	吉江电力调度控制中心	至新 II 线 995 开关	至勤站	100000	座	320	5542.56	专线	专线	337.74	106	5849.2	0	-861.4	受服	不可开放
10773	10kV 界庐东路 924 天馈线	德阳电力调度控制中心	界庐东路 924 开关	旌湖站	102000	座	300	5196.15	公线	专线	428.87	75	7428	6610	-2453.08	不受服	不可开放
10774	10kV 黄天二线	吉江电力调度控制中心	黄天二线 922 开关	黄土坡站	90000	座	481.17	8334.11	公线	专线	204.8	43	3547.2	0	3120.09	受服	不可开放
10775	10kV 界二路 927 天馈线	德阳电力调度控制中心	界二路 927 开关	界河站	80000	座	800	13856.41	公线	专线	453.81	57	7860	1250	1975.13	受服	不可开放
10776	10kV 何界路 915 天馈线	德阳电力调度控制中心	何界路 915 开关	旌湖站	90000	座	552	9560.92	公线	专线	349.32	63	6050.2	29450	-2687.57	不受服	不可开放
10777	10kV 黄南线 X 线线	吉江电力调度控制中心	黄南线 917 开关	黄土坡站	90000	座	400	6928.2	公线	专线	519.01	130	8989.2	0	-2753.82	受服	不可开放
10778	10kV 祥二线	吉江电力调度控制中心	祥二线 924 开关	云祥站	93000	座	335	5802.37	公线	专线	185.14	55	3206.6	630	805.3	受服	不可开放
10779	10kV 白延线	葡萄电力调度控制中心	白延线 934 开关	延庄	170000	座	550	9526.28	公线	专线	307.44	109	10847.6	0	-2756.58	不受服	不可开放
10780	10kV 双寿路 X 线线	德阳电力调度控制中心	双寿路 913 开关	双东站	12000	座	231	4001.04	公线	专线	127.85	55	2214.4	2000	-1013.57	不受服	不可开放
10781	10kV 白新路 X 线线	德阳电力调度控制中心	白新路 912 开关	白堡站	6300	座	200	3464.1	公线	专线	239.55	120	4149	4740	-5107.72	不受服	不可开放
10782	10kV 甘庄线	吉江电力调度控制中心	甘庄线 923 开关	甘盖站	100000	座	520	9006.66	公线	专线	389.95	75	6754	0	451.33	受服	不可开放
10783	10kV 问新一线	葡萄电力调度控制中心	问新二线 935 开关	问河	240000	座	550	9526.28	公线	专线	380.94	69	6597.8	0	1022.22	受服	不可开放
10784	10kV 问河一线	葡萄电力调度控制中心	问河一线 927 开关	问河	961500	座	550	9526.28	公线	专线	378	68	6850	0	7621.02	受服	不可开放
10785	10kV 问禅线	葡萄电力调度控制中心	问禅线 936 开关	问河	240000	座	550	9526.28	公线	专线	479.34	87	8302.1	0	-681.08	受服	不可开放
10786	10kV 问英线	葡萄电力调度控制中心	问英线 914 开关	问河	240000	座	550	9526.28	公线	专线	466.25	81	8075.4	0	-454.38	受服	不可开放
10787	10kV 围府线	葡萄电力调度控制中心	围府线 942 开关	葡萄	317600	座	500	8660.25	公线	专线	60	12	760	0	6928.2	受服	不可开放
10788	10kV 扩东二路 925 天馈线	德阳电力调度控制中心	扩东二路 925 开关	庐山站	100000	座	552	9560.92	公线	专线	211.8	38	3668.4	17280	-9631.26	受服	不可开放
10789	10kV 凡东一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	凡东一线 944 开关	凡东站	82000	座	552	9560.92	公线	专线	582.89	106	10095.6	2510	-4956.86	受服	不可开放
10790	10kV 甘鑫线 X 线线	吉江电力调度控制中心	甘鑫线 922 开关	甘盖站	80000	座	412.8	7149.91	公线	专线	271.53	66	4702.9	0	1017.09	受服	不可开放
10791	10kV 扩存路 921 天馈线	德阳电力调度控制中心	扩存路 921 开关	庐山站	102000	座	552	9560.92	公线	专线	198.71	36	3441.8	18470	-14262.86	受服	不可开放
10792	10kV 甘问线 X 线线	吉江电力调度控制中心	甘问线 978 开关	甘盖站	80000	座	300	5196.15	公线	专线	290.67	97	5034.4	0	-357.87	受服	不可开放
10793	10kV 莲开一路 918 天馈线	德阳电力调度控制中心	莲开一路 918 开关	旌南站	90000	座	552	9560.92	公线	专线	185.29	34	3209.2	19990	-12341.26	不受服	不可开放
10794	10kV 何新路 916 天馈线	德阳电力调度控制中心	何新路 916 开关	旌湖站	62000	座	552	9560.92	公线	专线	411.26	75	7123	10450	-2801.26	不受服	不可开放
10795	10kV 府信一线	吉江电力调度控制中心	府信一线 937 开关	府河站	110000	座	482	8348.48	专线	专线	142.29	30	2464.5	0	5049.13	受服	不可开放
10796	10kV 石军线	吉江电力调度控制中心	石军线 922 开关	石子站	12600	座	210	3637.31	公线	专线	151.32	72	2620.9	750	-97.32	不受服	不可开放
10797	10kV 樊川线	吉江电力调度控制中心	樊川线 932 开关	樊永站	30000	座	335	5802.37	公线	专线	65.11	19	1127.7	640	3454.41	受服	不可开放
10798	10kV 双杉线	吉江电力调度控制中心	双杉线 918 开关	双东站	80000	座	423	7326.57	公线	专线	275	65	4770	7058	-5966.74	不受服	不可开放
10799	10kV 东属线	吉江电力调度控制中心	东属线 931 开关	东武站	123000	座	400	6928.2	公线	专线	276.82	69	4794.5	0	-540.88	不受服	不可开放
10800	10kV 二丹一线	吉江电力调度控制中心	二丹一线 963 开关	二元站	110000	座	400	6928.2	公线	专线	329.31	82	5703.7	1250	-1411.14	受服	不可开放
10801	10kV 石南线	吉江电力调度控制中心	石南线 923 开关	石子站	12600	座	210	3637.31	公线	专线	183	87	3169.5	1865	-2124.65	不受服	不可开放
10802	10kV 界河线	吉江电力调度控制中心	界河线 934 开关	界堂站	60200	座	170	2944.49	公线	专线	194.06	114	3361.2	200	-913.16	不受服	不可开放
10803	10kV 若麻线	阿坝电力调度控制中心	若麻线 922 开关	若安基站	38500	座	135	2338.27	公线	专线	136.1	101	2357.2	0	-252.76	不受服	不可开放
10804	10kV 秋强线 913 天馈线	阿坝电力调度控制中心	秋强线 913 开关	秋花台	300	座	300	5196.15	公线	专线	554.6	185	9605.7	0	-5448.78	不受服	不可开放
10805	10kV 若麻二线	阿坝电力调度控制中心	若麻二线 915 开关	若红基站	38500	座	135	2338.27	公线	专线	253.82	188	4359.2	200	-2491.76	不受服	不可开放
10806	10kV 龙民线	阿坝电力调度控制中心	龙民线 912 开关	城龙站	6300	座	132	2286.31	公线	专线	154.95	117	2683.8	0	-626.12	不受服	不可开放
10807	10kV 龙兰线	阿坝电力调度控制中心	龙兰线 932 开关	城龙站	6300	座	132	2286.31	公线	专线	115.05	87	1992.7	1180	-1065.02	不受服	不可开放
10808	10kV 龙元线	阿坝电力调度控制中心	龙元线 922 开关	城龙站	6300	座	132	2286.31	公线	专线	168.07	127	2911	0	-853.32	不受服	不可开放
10809	10kV 茶寨线	阿坝电力调度控制中心	茶寨线 914 开关	茶寨站	25000	座	200	3464.1	公线	专线	219.11	110	3795	1070	-1747.31	不受服	不可开放
10810	10kV 半阿线 915 天馈线	阿坝电力调度控制中心	半阿线 915 开关	半年	8000	座	308	5334.72	公线	专线	305.55	99	5292.2	0	-1024.42	不受服	不可开放
10811	10kV 邵金线 X 线线	自贡电力调度控制中心	邵金线 923 开关	邵某测站	20100	座	423	7326.57	公线	专线	322.46	76	5585	630	-353.74	不受服	不可开放
10812	10kV 都上线 X 线线	自贡电力调度控制中心	都上线 914 开关	都某测站	20100	座	503	8712.22	公线	专线	376.44	75	6520	6960	-6450.22	不受服	不可开放
10813	10kV 白书线 X 线线	自贡电力调度控制中心	白书线 913 开关	白桥铺站	40000	座	527	9127.91	公线	专线	647.39	123	11212.8	0	-3910.67	不受服	不可开放
10814	10kV 祥工二线 X 线线	德阳电力调度控制中心	祥工二线 925 开关	凝祥站	50000	座	500	8660.25	公线	专线	544.94	109	9438.3	0	-2510.1	不受服	不可开放
10815	10kV 仁南二线	德阳电力调度控制中心	10kV 仁南二线 921 开关	仁孝站	20000	座	300	5196.15	公线	专线	284.12	95	4928.8	1200	-1963.98	不受服	不可开放
10816	10kV 阳凯二线 X 线线	德阳电力调度控制中心	阳凯二线 922 开关	阳关站	50000	座	600	10392.3	公线	专线	508.62	85	8809.3	2230	-2725.46	不受服	不可开放
10817	10kV 双旭线 X 线线	德阳电力调度控制中心	双旭线 912 开关	旌双站	126000	座	527	9127.91	公线	专线	419.59	80	7267.3	0	35.03	不受服	不可开放
10818	10kV 陈弘线 X 线线	德阳电力调度控制中心	陈弘线 915 开关	德阳站	50000	座	527	9127.91	公线	专线	431.05	82	7465.2	0	-243.37	不受服	不可开放
10819	10kV 北高线 X 线线	自贡电力调度控制中心	北高线 964 开关	城龙站	100000	座	380	6581.79	公线	专线	304.83	80	5279.6	0	-14.17	不受服	不可开放
10820	10kV 永州线 X 线线	自贡电力调度控制中心	永州线 964 开关	永州	100000	座	527	9127.91	公线	专线	491.19	93	8507.4	1800	-3005.07	不受服	不可开放
10821	10kV 白星一线 915 天馈线	阿坝电力调度控制中心	白星一线 916	白星	10000	座	300	5196.15	公线	专线	299.11	100	5180.5	0	-1023.58	不受服	不可开放
10822	10kV 河玉线 X 线线	德阳电力调度控制中心	河玉线 912 开关	河堤站	8000	座	300	5196.15	公线	专线	337.16	112	5839.6	0	-1682.68	不受服	不可开放
10823	10kV 青河一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	青河一线 913 开关	青河站	31500	座	527	9127.91	公线	专线	524.54	100	9085.1	8340	-10122.77	不受服	不可开放
10824	10kV 阳通一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	阳通一线 918 开关	阳武站	50000	座	527	9127.91	公线	专线	508.7	97	8810.8	3000	-3595.48	不受服	不可开放
10825	10kV 祥东四线 X 线线	德阳电力调度控制中心	祥东四线 916 开关	凝祥站	50000	座	361	6252.7	公线	专线	593.8	164	10284.7	0	-4657.27	不受服	不可开放
10826	10kV 新东四线 X 线线	德阳电力调度控制中心	新东四线 913 开关	新型站	31500	座	352	6095.82	公线	专线	370.83	105	6422.8	0	-1545.34	不受服	不可开放
10827	10kV 阳洋线 X 线线	德阳电力调度控制中心	阳洋线 923 开关	阳龙站	50000	座	527	9127.91	公线	专线	724.52	137	13548.7	0	-5246.37	不受服	不可开放
10828	10kV 南下线 X 线线	自贡电力调度控制中心	南下线 928 开关	新龙站	163300	座	400	6928.2	公线	专线	364.01	91	6304.6	1080	-1242.04	不受服	不可开放
10829	10kV 新土二线 X 线线	德阳电力调度控制中心	新土二线 932 开关	新营站	50000	座	580	10045.89	公线	专线	601.59	104	10410.5	810	-3192.79	不受服	不可开放
10830	10kV 新林线 X 线线	德阳电力调度控制中心	新林线 918 开关	新军站	31500	座	358	6200.74	公线	专线	370.23	103	6412.3	1000	-1811.63	不受服	不可开放
10831	10kV 新工一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	新工一线 919 开关	新基站	40000	座	406	7032.13	公线	专线	679.48	167	11768.8	125	-5564.68	不受服	不可开放
10832	10kV 紫嘉线 X 线线	德阳电力调度控制中心	紫嘉线 925 开关	蔡紫站	240000	座	553	9578.24	公线	专线	585.7	106	10144.4	0	-2481.81	不受服	不可开放
10833	10kV 樟团线	葡萄电力调度控制中心	10kV 樟团线 957 开关	白樟站	285	座	285	4934.14	公线	专线	228.57	80	3958.8	0	-9.73	不受服	不可开放
10834	10kV 铁南一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	铁南一线 922 开关	铁车站	40000	座	527	9127.91	公线	专线	464.19	88	8038.8	0	-736.47	不受服	不可开放
10835	10kV 富梅线 X 线线	德阳电力调度控制中心	富梅线 926 开关	梅泉站	40000	座	304	5265.43	公线	专线	318.16	105	5510.6	0	-1298.26	不受服	不可开放
10836	10kV 荷虹二线 X 线线	德阳电力调度控制中心	荷虹二线 924 开关	梅新站	50000	座	553	9578.24	公线	专线	522.74	95	9053.8	0	-1391.21	不受服	不可开放
10837	10kV 古梅线 X 线线	自贡电力调度控制中心	古梅线 911 开关	双古站	256	座	256	4434.05	公线	专线	234.88	92	4068.1	0	-520.86	不受服	不可开放
10838	10kV 荷虹二线 X 线线	德阳电力调度控制中心	荷虹二线 926 开关	梅泉站	50000	座	552	9560.92	公线	专线	538.68	98	9330	0	-1681.26	不受服	不可开放
10839	10kV 新东一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	新东一线 918 开关	新军站	31500	座	527	9127.91	公线	专线	545.32	103	9445	0	-2142.67	不受服	不可开放
10840	10kV 富文线	葡萄电力调度控制中心	10kV 富文线 926 开关	富施站	50000	座	552	9560.92	公线	专线	465.13	84	8056.1	0	-407.36	不受服	不可开放
10841	10kV 环梅线 X 线线	德阳电力调度控制中心	环梅线 914 开关	环龙站	50000	座	400	6928.2	公线	专线	501.79	125	8691	1940	-5088.44	不受服	不可开放
10842	10kV 吴农线 X 线线	德阳电力调度控制中心	吴农线 912 开关	吴某站	8000	座	200	3464.1	公线	专线	252.52	126	4373.6	0	-1255.91	不受服	不可开放
10843	10kV 许关一线 X 线线	自贡电力调度控制中心	许关一线 924 开关	许井站	100200	座	432	7482.46	公线	专线	449.71	104	7789	1000	-2801.03	不受服	不可开放
10844	10kV 铁南一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	铁南一线 939 开关	铁车站	40000	座	553	9578.24	公线	专线	586.07	106	10150.8	0	-2488.21	不受服	不可开放
10845	10kV 南虹一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	南虹一线 934 开关	富营站	126000	座	527	9127.91	公线	专线	457.21	87	7918.8	1530	-2146.47	不受服	不可开放
10846	10kV 祥东一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	祥东一线 926 开关	凝祥站	50000	座	500	8660.25	公线	专线	409.94	82	7100.1	0	-173.9	不受服	不可开放
10847	10kV 石鹿线 X 线线	德阳电力调度控制中心	石鹿线 909 开关	石桥铺站	40000	座	527	9127.91	公线	专线	527.37	100	9134	0	-1831.67	不受服	不可开放
10848	10kV 回青线 X 线线	德阳电力调度控制中心	回青线 911 开关	回龙站	50000	座	394	6824.28	公线	专线	351.56	89	6089	0	-629.58	不受服	不可开放
10849	10kV 江红线 X 线线	德阳电力调度控制中心	江红线 912 开关	江龙	40200	座	527	9127.91	公线	专线	596.11	99	10324.6	0	-972.53	不受服	不可开放
10850	10kV 锦园线 X 线线	德阳电力调度控制中心	锦园线 925 开关	锦园站	50000	座	553	9578.24	公线	专线	448.9	81	7775	0	-112.41	不受服	不可开放
10851	10kV 金吴线 X 线线	德阳电力调度控制中心	金吴线 923 开关	吴某站	8000	座	200	3464.1	公线	专线	208.7	104	3614.7	0	-843.42	不受服	不可开放
10852	10kV 双普二线 X 线线	德阳电力调度控制中心	双普二线 922 开关	双普站	50000	座	552	9560.92	公线	专线	592.05	107	10254.3	2310	-4915.56	不受服	不可开放
10853	10kV 回环四线 X 线线	德阳电力调度控制中心	回环四线 942 开关	回龙站	50000	座	800	13856.41	公线	专线	861.3	108	14917.7	0	-2446.93	不受服	不可开放
10854	10kV 沙坝线 X 线线	自贡电力调度控制中心	沙坝线 994 开关	沙坝站	160200	座	372	6443.23	公线	专线	270.55	73	4686	1115	-646.42	不受服	不可开放
10855	10kV 古观线	自贡电力调度控制中心	古观线 914 开关	双古站	10100	座	200	3464.1	公线	专线	275.32	138	4768.5	0	-1997.22	不受服	不可开放
10856	10kV 长乐线 X 线线	自贡电力调度控制中心	长乐线 914 开关	长土站	56700	座	367	6356.63	公线	专线	263.67	72	4566.8	550	-31.5	不受服	不可开放
10857	10kV 富通线 X 线线	自贡电力调度控制中心	富通线 917 开关	富城站	40000	座	304	5265.43	公线	专线	290.92	98	5038.2	0	-826.36	不受服	不可开放
10858	10kV 富南线	葡萄电力调度控制中心	10kV 富南线 974 开关	富城站	50000	座	552	9560.92	公线	专线	490.09	89	8488.4	0	-839.66	不受服	不可开放
10859	10kV 双楼线	自贡电力调度控制中心	双楼线 925 开关	双施站	80160	座	200	3464.1	公线	专线	405.29	203	7019.7	630	-4878.62	不受服	不可开放
10860	10kV 开水二线 X 线线	自贡电力调度控制中心	开水二线 947 开关	凝祥站	50000	座	500	8660.25	公线	专线	459.5	92	7958.6	5845	-6875.4	不受服	不可开放
10861	10kV 沙虹线 X 线线	自贡电力调度控制中心	沙虹线 926 开关	沙坝站	100200	座	696	12055.07	公线	专线	480.31	69	8319	1250	75.06	不受服	不可开放
10862	10kV 长梅线 X 线线	自贡电力调度控制中心	长梅线 924 开关	长土站	50000	座	200	3464.1	公线	专线	252.52	103	4374.4	0	-1255.91	不受服	不可开放
10863	10kV 长平线 X 线线	自贡电力调度控制中心	长平线 917 开关	长业	150000	座	358	6200.74	公线	专线	341.77	235	14579.5	30	-9648.91	不受服	不可开放
10864	10kV 灵民线 X 线线	德阳电力调度控制中心	灵民线 917	大灵	63000	座	423	7326.57	公线	专线	384.9	91	6666.4	0	-805.14	不受服	不可开放
10865	10kV 新虹一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	新虹一线 938 开关	新营站	50000	座	553	9578.24	公线	专线	512.36	93	8874	0	-1211.41	不受服	不可开放
10866	10kV 永圣线 X 线线	德阳电力调度控制中心	永圣线 942 开关	永兴	120000	座	527	9127.91	公线	专线	544.84	103	9436.7	0	-2134.37	不受服	不可开放
10867	10kV 环四线 X 线线	德阳电力调度控制中心	环四线 945 开关	环龙站	50000	座	465	8054.04	公线	专线	656.13	164	11364.1	0	-4923.87	不受服	不可开放
10868	10kV 大护古线	德阳电力调度控制中心	大护古线 923 开关	大洞坪	104000	座	600	10392.3	公线	专线	680.21	113	11781.3	0	-3467.46	不受服	不可开放
10869	10kV 古发线	自贡电力调度控制中心	古发线 913 开关	双古站	10100	座	200	3464.1	公线	专线	177.57	89	3075.5	0	-304.22	不受服	不可开放
10870	10kV 环梅一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	环梅一线 943 开关	凝祥站	50000	座	400	6928.2	公线	专线	325.58	81	5639	0	-96.44	不受服	不可开放
10871	10kV 打场线 914 天馈线	德阳电力调度控制中心	打场线 914	打古	10000	座	302	5230.79	公线	专线	334.24	111	5789	0	-1604.37	不受服	不可开放
10872	10kV 新三一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	新三一线 914 开关	金某林站	50000	座	527	9127.91	公线	专线	340.79	65	5902.5	4400	-2087.38	不受服	不可开放
10873	10kV 新四一线 X 线线	德阳电力调度控制中心	新四一线 918 开关	新营站	50000	座	600	10392.3	公线	专线	497.73	83	8620.6	0	-306.76	不受服	不可开放
10874	10kV 双干线 X 线线	德阳电力调度控制中心	双干线 955 开关	双棚站	50000	座	465	8054.04	公线	专线	431.73	93	7477.8	0	-228.95	不受服	不可开放
10875	10kV 界二线 X 线线	德阳电力调度控制中心	界二线 944 开关	新棚站	31500	座	527	9127.91	公线	专线	471.11	89	8159.6	0	-857.27	不受服	不可开放
10876	10kV 高虹一线 X 线线	德阳电力调度控

10964	10kV 公鹏二线大馈线	江油电力调度控制中心	公鹏二线927开关	公昌站	50000	类	764	13232.87	公用	663.55	87	11492.6	0	-906.3	不受限	不可投
10965	10kV 长新一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长新一线917开关	长士站	56700	类	150	2598.08	公用	153.26	96	2487.6	0	-149.33	不受限	不可投
10966	10kV 太鸿线大馈线	江油电力调度控制中心	太鸿线931开关	太白站	100000	类	506	8764.18	公用	486.91	96	8433.2	0	-545.44	不受限	不可投
10967	10kV 平用线	遂南电力调度控制中心	平用线913开关	平用站	20000	类	345	5975.53	公用	382.33	114	6755.1	0	-2014.64	不受限	不可投
10968	10kV 中城四线大馈线	江油电力调度控制中心	中城四线917开关	中洲站	40000	类	569	9855.37	公用	513.67	90	8896.8	0	-1012.5	不受限	不可投
10969	10kV 桥白线大馈线	自贡电力调度控制中心	桥白线912开关	桥头站	16300	类	320	5542.56	公线	260.72	81	4515.8	1400	-1481.55	不受限	不可投
10970	10kV 远同线	太龙电力调度控制中心	远同线914开关	龙龙坪	80000	类	553	9578.24	公线	210.55	38	3646.8	6760	-1805.38	不受限	不可投
10971	10kV 龙双线	太龙电力调度控制中心	龙双线925开关	蓬龙	100000	类	400	6928.2	公线	263.07	66	4556.4	12000	-11013.84	不受限	不可投
10972	10kV 回幽线大馈线	遂南电力调度控制中心	回幽线913开关	回澜站	15000	类	310	5369.36	公线	359.07	116	6219.1	0	-1523.61	不受限	不可投
10973	10kV 中书线	江油电力调度控制中心	中书线941开关	小谷站	40000	类	480	8313.84	公线	489.04	102	8470.1	0	-987.64	不受限	不可投
10974	10kV 圣林线	太龙电力调度控制中心	圣林线916开关	蓬龙	100000	类	400	6928.2	公线	314.57	79	5448.4	0	94.16	不受限	不可投
10975	10kV 西凤线大馈线	遂南电力调度控制中心	西凤线968开关	王凤站	163500	类	310	5369.36	公线	456.68	147	7909.7	0	-3624.21	不受限	不可投
10976	10kV 九铝线大馈线	江油电力调度控制中心	九铝线914开关	九岭站	6300	类	269	4659.22	公线	258.07	96	4469.7	0	-276.4	不受限	不可投
10977	10kV 长文线大馈线	自贡电力调度控制中心	长文线918开关	长士站	126200	类	267	4624.58	公线	359.58	135	6228	0	-2065.88	不受限	不可投
10978	10kV 分鹏线大馈线	江油电力调度控制中心	分鹏线927开关	小谷站	40000	类	569	9855.37	公线	502.04	88	8695.4	0	-811.1	不受限	不可投
10979	10kV 新石线大馈线	江油电力调度控制中心	新石线903开关	新安站	6300	类	269	4659.22	公线	262.94	98	4554.2	0	-360.9	不受限	不可投
10980	10kV 武同线大馈线	太龙电力调度控制中心	武同线923开关	武都站	31500	类	300	5196.15	公线	264.62	88	4583.2	0	-428.28	不受限	不可投
10981	10kV 西同线大馈线	遂南电力调度控制中心	西同线974开关	王凤站	163500	类	275	4763.14	公线	359.07	131	6219.1	0	-2408.59	不受限	不可投
10982	10kV 届乐线	太龙电力调度控制中心	届乐线979开关	届龙坪	80000	类	553	9578.24	公线	499.75	90	8655.6	1250	-2243.01	不受限	不可投
10983	10kV 届星线	太龙电力调度控制中心	届星线917开关	届龙坪	80000	类	553	9578.24	公线	427.68	77	7570	0	92.59	不受限	不可投
10984	10kV 贾燕线大馈线	江油电力调度控制中心	贾燕线909开关	贾总站	5000	类	240	4156.92	公线	323.15	135	5597	0	-1855.77	不受限	不可投
10985	10kV 中芳二线大馈线	江油电力调度控制中心	中芳二线934开关	中洲站	40000	类	464	8036.72	公线	471.82	102	8172	0	-1742.62	不受限	不可投
10986	10kV 谷阳二线大馈线	江油电力调度控制中心	谷阳二线936开关	小谷站	40000	类	553	11310.29	公线	531.58	81	5206.8	2500	-1527.64	不受限	不可投
10987	10kV 马青线大馈线	江油电力调度控制中心	马青线913开关	马角湖站	31500	类	269	4659.22	公线	323.9	120	5610	0	-1882.62	不受限	不可投
10988	10kV 五东线大馈线	江油电力调度控制中心	五东线981开关	五白站	100000	类	563	9751.45	公线	528.57	94	9154.9	0	-1353.74	不受限	不可投
10989	10kV 回金线	太龙电力调度控制中心	回金线923开关	回马	80000	类	400	6928.2	公线	343.25	86	5910	0	-367.44	不受限	不可投
10990	10kV 南荣二线大馈线	江油电力调度控制中心	南荣二线927开关	南都站	163500	类	563	9751.45	公线	421.58	75	7301.8	4000	-2525.5	不受限	不可投
10991	10kV 望石线大馈线	江油电力调度控制中心	望石线904开关	大康	120000	类	764	13232.87	公线	622.57	83	10954.1	0	-369.8	不受限	不可投
10992	10kV 隆石线	太龙电力调度控制中心	隆石线923开关	隆盛	20000	类	400	6928.2	公线	245.3	61	4248.8	3000	-1706.04	不受限	不可投
10993	10kV 分书线大馈线	江油电力调度控制中心	分书线919开关	二分站	40000	类	330	5715.77	公线	319.93	97	5541.2	0	-397.01	不受限	不可投
10994	10kV 重龙线	太龙电力调度控制中心	重龙线922开关	蓬龙	300000	类	553	9578.24	公线	474.83	86	8224	900	-1451.41	不受限	不可投
10995	10kV 武同线大馈线	江油电力调度控制中心	武同线919开关	武都站	31500	类	240	4156.92	公线	322.04	134	5577.7	0	-2252.16	不受限	不可投
10996	10kV 永东线	江油电力调度控制中心	永东线913开关	永安	12600	类	240	4156.92	公线	351.73	63	2628	1000	-1012.46	不受限	不可投
10997	10kV 新高线大馈线	自贡电力调度控制中心	新高线909开关	新安站	6300	类	240	4156.92	公线	261.68	101	4203.3	0	-462.07	不受限	不可投
10998	10kV 青新线	太龙电力调度控制中心	青新线919开关	青龙坡	80000	类	553	9578.24	公线	438.22	79	7590	0	72.59	不受限	不可投
10999	10kV 龙双线	太龙电力调度控制中心	龙双线919开关	蓬龙	100000	类	553	9578.24	公线	464.76	84	8040.7	0	-387.11	不受限	不可投
11000	10kV 海红一线大馈线	遂南电力调度控制中心	海红一线917开关	海荣站	163300	类	550	9526.28	公线	457.74	83	7928	0	-306.98	不受限	不可投
11001	10kV 分四线大馈线	江油电力调度控制中心	分四线917开关	小谷站	31500	类	269	4659.22	公线	172.1	64	2980.7	2000	-767.4	不受限	不可投
11002	10kV 海红二线大馈线	遂南电力调度控制中心	海红二线926开关	海荣站	163300	类	550	9526.28	公线	543.94	99	9421	0	-1799.98	不受限	不可投
11003	10kV 天工二线	遂北电力调度控制中心	10kV 天工二线916开关	天星站	80000	类	550	9526.28	公线	480	87	8680	0	-1350.02	不受限	不可投
11004	10kV 海天一线大馈线	遂南电力调度控制中心	海天一线927开关	海荣站	163300	类	550	9526.28	公线	543.94	99	9421	0	-1799.98	不受限	不可投
11005	10kV 青舞线	太龙电力调度控制中心	青舞线962开关	青龙坡	80000	类	553	9578.24	公线	518.59	94	8982	2815	-3934.41	不受限	不可投
11006	10kV 天天线	遂北电力调度控制中心	10kV 天天线959开关	天星站	80000	类	428	7413.18	公线	376.86	88	6527.2	0	-596.66	不受限	不可投
11007	10kV 西石线大馈线	自贡电力调度控制中心	西石线913开关	赵舞站	28160	类	460	7967.43	公线	367.25	82	6594	0	-1310.66	不受限	不可投
11008	10kV 届华线大馈线	自贡电力调度控制中心	届华线924开关	届届站	163500	类	563	9751.45	公线	509.74	91	8828.7	0	-52.4	不受限	不可投
11009	10kV 东云线	遂北电力调度控制中心	10kV 东云线960开关	小星站	80000	类	428	7413.18	公线	346.39	81	6008.1	0	-77.56	不受限	不可投
11010	10kV 大成线	遂北电力调度控制中心	大成线927开关	大成站	82000	类	428	7413.18	公线	359.09	84	6219.5	0	-288.96	不受限	不可投
11011	10kV 青苗线	太龙电力调度控制中心	青苗线925开关	青龙坡	80000	类	240	4156.92	公线	233.83	97	4050	2460	-3184.46	不受限	不可投
11012	10kV 届伴一线大馈线	自贡电力调度控制中心	届伴一线934开关	华届站	40000	类	597	10340.34	公线	665.6	111	11518.2	0	-3255.93	不受限	不可投
11013	10kV 届伴二线大馈线	安州电力调度控制中心	届伴二线942开关	华届站	40000	类	597	10340.34	公线	562.05	94	9734.7	0	-1462.43	不受限	不可投
11014	10kV 银苍线	江油电力调度控制中心	银苍线931开关	小谷站	31500	类	285	4939.34	公线	314.03	103	5439	0	-1493.93	不受限	不可投
11015	10kV 银铜线 915 大馈线	泸州电力调度控制中心	银铜线915开关	银宁	10000	类	252	4364.77	公线	260.37	103	4509.6	0	-1017.78	不受限	不可投
11016	10kV 届农二线大馈线	安州电力调度控制中心	届农二线932开关	华届站	35000	类	600	10392.3	公线	719.92	120	13469.1	0	-4155.26	不受限	不可投
11017	10kV 开红二线大馈线	安州电力调度控制中心	开红二线946开关	开厚站	40000	类	600	10392.3	公线	577.14	96	9996	0	-1682.16	不受限	不可投
11018	10kV 太柳线 915 大馈线	泸州电力调度控制中心	太柳线915开关	太南	40000	类	308	5334.72	公线	187.24	61	3243	0	1024.78	受限	不可投
11019	10kV 秀春线大馈线	安州电力调度控制中心	秀春线917开关	秀东站	40000	类	401	6945.52	公线	295.71	74	5121.7	1250	-815.28	不受限	不可投
11020	10kV 新国线 927 大馈线	泸州电力调度控制中心	新国线927开关	新安子	50000	类	406	7032.13	公线	526.35	154	10848.3	1410	-4632.6	不受限	不可投
11021	10kV 干书线 914 大馈线	泸州电力调度控制中心	干书线914开关	石桥	5000	类	250	4330.13	公线	262.89	105	4553.3	0	-1089.2	不受限	不可投
11022	10kV 花滨二线大馈线	安州电力调度控制中心	花滨二线948开关	花滨站	40000	类	600	10392.3	公线	515.36	86	8926	0	-612.16	不受限	不可投
11023	10kV 棉隆线	遂南电力调度控制中心	棉隆线913开关	棉隆站	16500	类	345	5975.58	公线	297.84	87	5169.4	0	-388.94	不受限	不可投
11024	10kV 花东线大馈线	安州电力调度控制中心	花东线963开关	花滨站	31500	类	500	8660.25	公线	668.36	134	11576	0	-3781.78	不受限	不可投
11025	10kV 甲调线大馈线	自贡电力调度控制中心	甲调线914开关	甲部站	80200	类	180	3117.69	公线	251.95	140	4363.7	100	-1657.78	不受限	不可投
11026	10kV 黄龙线大馈线	安州电力调度控制中心	黄龙线919开关	黄土站	40000	类	300	5196.15	公线	356	119	6166	0	-1489.47	不受限	不可投
11027	10kV 滑坝线大馈线	安州电力调度控制中心	滑坝线916开关	滑东站	10000	类	400	6928.2	公线	334.04	84	5785.8	0	-243.04	不受限	不可投
11028	10kV 新镇线 972 大馈线	泸州电力调度控制中心	新镇线972开关	新星	10160	类	379	6564.47	公线	345.31	90	5894.2	0	-542.62	不受限	不可投
11029	10kV 晓潮线大馈线	安州电力调度控制中心	晓潮线918开关	晓潮站	40000	类	353	6114.14	公线	377.83	107	6544	0	-1041.27	不受限	不可投
11030	10kV 华城线大馈线	安州电力调度控制中心	华城线922开关	华东站	40000	类	401	6945.52	公线	487.81	122	8448.6	0	-1682.38	不受限	不可投
11031	10kV 高滩线大馈线	自贡电力调度控制中心	南滩线929开关	高盛站	163500	类	696	12055.07	公线	348.93	21	2579.5	15300	-7029.94	不受限	不可投
11032	10kV 花润线大馈线	安州电力调度控制中心	花润线965开关	花滨站	31500	类	600	10392.3	公线	532.68	89	9226	0	-912.16	不受限	不可投
11033	10kV 万天线大馈线	安州电力调度控制中心	万天线934开关	万安站	100200	类	275	4763.14	公线	328.7	120	5693	0	-1482.49	不受限	不可投
11034	10kV 团花线大馈线	安州电力调度控制中心	团花线912开关	华届站	35000	类	405	7014.81	公线	412.09	102	7137.4	0	-1525.55	不受限	不可投
11035	10kV 万石线	安州电力调度控制中心	万石线925开关	万安站	100200	类	275	4763.14	公线	258.77	94	4481.3	0	-671.39	不受限	不可投
11036	10kV 新圈线 927 大馈线	泸州电力调度控制中心	新圈线927开关	新伟驿	40000	类	306	5300.08	公线	339.82	111	5885.7	0	-1645.64	不受限	不可投
11037	10kV 秀白线大馈线	安州电力调度控制中心	秀白线916开关	秀东站	40000	类	401	6945.52	公线	499.39	125	8649.5	80	-2478.53	不受限	不可投
11038	10kV 万福线	安州电力调度控制中心	万福线918开关	万安站	100200	类	275	4763.14	公线	266.05	97	4607.8	0	-797.39	不受限	不可投
11039	10kV 银马线 911 大馈线	泸州电力调度控制中心	银马线911开关	银宁	50000	类	252	4364.77	公线	235.08	93	4071.5	0	-579.68	不受限	不可投
11040	10kV 石百线大馈线	遂南电力调度控制中心	石百线924开关	石鱼站	100200	类	275	4763.14	公线	271.17	99	4696.7	0	-886.19	不受限	不可投
11041	10kV 黄花线大馈线	安州电力调度控制中心	黄花线962开关	黄土站	40000	类	401	6945.52	公线	511.07	127	8851.7	0	-2630.73	不受限	不可投
11042	10kV 东苑 612 大馈线	泸州电力调度控制中心	东苑线612开关	东建	16000	类	214	4399.41	公线	278.33	110	4820.8	0	-861.13	不受限	不可投
11043	10kV 石高线大馈线	遂南电力调度控制中心	石高线933开关	石鱼站	100200	类	275	4763.14	公线	247.56	90	4287.8	0	-477.29	不受限	不可投
11044	10kV 届土二线大馈线	安州电力调度控制中心	届土二线922开关	华届站	35000	类	400	6928.2	公线	719.92	180	13469.1	0	-6926.54	不受限	不可投
11045	10kV 晓奥线大馈线	安州电力调度控制中心	晓奥线933开关	晓潮站	40000	类	401	6945.52	公线	333.95	83	5784	0	-227.58	不受限	不可投
11046	10kV 田旭线 938 大馈线	泸州电力调度控制中心	田旭线938开关	旭都站	163500	类	696	12055.07	公线	288.51	41	4097	7950	-3303.94	不受限	不可投
11047	10kV 届棚线	自贡电力调度控制中心	届棚线941开关	届车圈站	80300	类	416	7205.33	公线	224.57	54	3889.6	1880	-5.34	不受限	不可投
11048	10kV 甲龙线大馈线	自贡电力调度控制中心	10kV 甲龙线927开关	甲部站	80200	类	180	3117.69	公线	198.03	110	3429.9	0	-623.98	不受限	不可投
11049	10kV 保泰线大馈线	安州电力调度控制中心	保华站	保华站	12800	类	265	4589.93	公线	214.29	81	3708	1200	-777.06	不受限	不可投
11050	10kV 新文线大馈线	江油电力调度控制中心	新文线905开关	新安站	6300	类	240	4156.92	公线	198.95	83	3445.9	0	-120.36	不受限	不可投
11051	10kV 航兵一线大馈线	自贡电力调度控制中心	航兵一线934开关	航空站	80000	类	720	12470.77	公线	199.08	28	3448	630	5898.62	受限	不可投
11052	10kV 铁炜线 620 大馈线	泸州电力调度控制中心	铁炜线924开关	铁建	31800	类	285	4936.34	公线	322.61	113	5587.6	0	-1638.53	不受限	不可投
11053	10kV 东铁 666 大馈线	泸州电力调度控制中心	东铁线912开关	铁建	31800	类	285	4936.34	公线	231.19	81	4004.2	0	-55.13	不受限	不可投
11054	10kV 石鱼线大馈线	遂南电力调度控制中心	石鱼线932开关	石鱼站	100200	类	275	4763.14	公线	367.28	134	6361.1	0	-2550.79	不受限	不可投
11055	10kV 花东线大馈线	安州电力调度控制中心	花东线956开关	花滨站	31500	类	597	10340.34	公线	512.24	86	8872	0	-599.73	不受限	不可投
11056	10kV 花二二线大馈线	安州电力调度控制中心	花二二线944开关	花滨站	31500	类	600	10392.3	公线	507.74	85	8794	0	-580.16	不受限	不可投
11057	10kV 秀汉线大馈线	安州电力调度控制中心	秀汉线919开关	秀东站	40000	类	401	6945.52	公线	328.86	82	5695.9	0	-139.48	不受限	不可投
11058	10kV 界农线大馈线	安州电力调度控制中心	界农线913开关	界原站	31500	类	353	6114.14	公线	402.89	114	6978	0	-1475.27	不受限	不可投
11059	10kV 铁炜线 912 大馈线	泸州电力调度控制中心	铁炜线912开关	杨桥	180000	类	525	9093.27	公线	52.5	10	1024	0	7274.62	受限	不可投
11060	10kV 晓潮线大馈线	安州电力调度控制中心	晓潮线919开关	晓潮站	31500	类	400	6928.2	公线	324.25	81	5616	0	-73.44	不受限	不可投
11061	10kV 河川线大馈线	安州电力调度控制中心	河川线934开关	河清站	40000	类	410	7101.41	公线	409.01	100	7084	0	-1402.87	不受限	不可投
11062	10kV 安镇线	遂南电力调度控制中心	安镇线913开关	安威站	12800	类	275	4763.14	公线	217.3	79	3763.6	0	46.91	不受限	不可投
11063	10kV 花林线大馈线	安州电力调度控制中心	花林线953开关	花滨站	31500	类	401	6945.52	公线	462.88	115	8017	250	-2016.03	不受限	不可投
11064	10kV 双新线大馈线	安州电力调度控制中心	双新线912开关	双概站	10000	类	352	6096.82	公线	99.24	28	1718.8	0	3158.66	受限	不可投
11065	10kV 双锦线大馈线	安州电力调度控制中心	双锦线912开关	双概站	10000	类	352	6096.82	公线	304.41	30	1808.3	0	3069.16	受限	不可投
11066	10kV 双胜线	安州电力调度控制中心	双胜线913开关	双概站	10000	类	352	6096.82	公线	153.4	44	2656.8	0	2220.56	受限	不可投
11067	10kV 星河线大馈线	安州电力调度控制中心	星河线915开关	星龙站	1000	类	400	6928.2	公线	116.72	29	2368	0	3170.56	受限	不可投
11068	10kV 义柏线大馈线	安州电力调度控制中心	义柏线925开关	义昌站	63000	类	600	10392.3	公线	315.03	53	5456.4	0	2857.44	受限	不可投
11069	10kV 义龙一线	安州电力调度控制中心	义龙一线914开关	义昌站	63000	类	553	9578.24	公线	116.4	21	2016	0	5266.59	受限	不可投
11070	10kV 义青二线大馈线	安州电力调度控制中心	义青二线927开关	义昌站	63000	类	553	9578.24	公线	104.48	19	1809.6	0	5852.99	受限	不可投
11071	10kV 云绵线	安州电力调度控制中心	云绵线908开关	云仁站	50000	类	553	9578.24	公线	252.56	46	4374.4	0	3288.19	受限	不可投
11072	10kV 柏仁一线	自贡电力调度控制中心	柏义站	柏义站	10000	类	400	6928.2	公线	134.99	34	2338	0	3204.56	受限	不可投
11073	10kV 墨樊线大馈线	自贡电力调度控制中心	墨樊线912开关	慕林站	6400	类	215	3723.91	公线	34.21	16	592.6	3690	-1303.47	不受限	不可投
11074	10kV 普吉线	遂北电力调度控制中心	普吉线926开关	普顺站	80200	类	240	4156.92	公线	351.24	146	6083.4	80	-2422.17	不受限	不可投
11075	10kV 五福线 914 大馈线	泸州电力调度控制中心	五福线914开关	五通	40000	类	326	5646.49	公线	313.57	135	5445.6	0	-2515.59	受限	不可投
11076	10kV 五东线 916 大馈线	泸州电力调度控制中心	五东线916开关	五通	40000	类	308	5334.72	公线	270.62	88	4687.1	0	-419.32	不受限	不可投
11077	10kV 安书线大馈线	遂南电力调度控制中心	安书线932开关	安威站	12800	类	275	4763.14	公线	279.68	102	4844	0	-1015.49	不受限	不可投
11078	10kV 彭龙线大馈线	安州电力调度控制中心	彭龙线904开关	彭仁站	50000	类	351	6079.5	公线	342.96	41	2476	0	2995.55	受限	不可投
11079	10kV 玄钢线 912 大馈线	泸州电力调度控制中心	玄钢线912开关	玄通	40000	类	285	4936.34	公线	334.93	118	5801	0	-1851.93	不受限	不可投
11080	10kV 文城四线大馈线	泸州电力调度控制中心	文城四线912开关	文昌站	63000	类	600	10392.3	公线	497.11	83	8610	1200	-1490.16	不受限	不可投
11081	10kV 新西线 919 大馈线	泸州电力调度控制中心	新西线919开关	新府子	141000	类	406	7032.13	公线	340.89	84	5904.3	1410	-1688.6	不受限	不可投
11082	10kV 白高线大馈线	自贡电力调度控制中心	白高线913开关	白神站	16300	类	234	4053	公线	240.3	103	4162	0	-314.3	不受限	不可投
11083	10kV 许聚线大馈线	自贡电力调度控制中心	许聚线925开关	许神站	16300	类	264	4572.61	公线	251.9	95	4362.9	0	-704.81	不受限	不可投
11084	10kV 宏陈一线大馈线	自贡电力调度控制中心	宏陈一线904开关	宏仁站	50000	类	400	6928.2	公线	419.49	105	7265.6	0	-1723.04	不受限	不可投
11085	10kV 团天线大馈线	自贡电力调度控制中心	团天线915开关	团飞康站	80000	类	481	8331.16	公线	361.24	75	6256.6	1260	-851.67	不受限	不可投
11086	10kV 金花线大馈线	自贡电力调度控制中心	金花线911开关	金龙站	12600	类	200	3464.1	公线	169.23	85	2931	0	-159.72	不受限	不可投
11087	10kV 白马线大馈线	自贡电力调度控制中心	白马线934开关	白旗站	10000	类	200	3464.1	公线	259.02	130	4486.3	200	-1915.02	不受限	不可投
11088	10kV 长龙一线大馈线	自贡电力调度控制中心	长龙一线913开关	长攀站	63000	类	400	6928.2	公线	441.22	110	7642	3200	-2265.44	不受限	不可投
11089	10kV 万双线	遂南电力调度控制中心	万双线934开关	万安站	100200	类	380	6581.79	公线	422.19	114	7483.5	0	-2220.07	不受限	不可投
11090	10kV 乐得线大馈线	自贡电力调度控制中心	乐得线913开关	乐塘站	16000	类	310	5369.36	公线	499.71	83	8655	630	-971.16	不受限	不可投
11091	10kV 新泰线 664 大馈线	泸州电力调度控制中心	新泰线924开关	新府子	50000	类	463	8019.4	公线	703.46	152	12183.5	0	-5767.98	不受限	不可投
11092	10kV 文塔线大馈线	泸州电力调度控制中心	文塔线941开关	文昌站	63000	类	600	10392.3	公线	510.42	85	8840.8	0	-526.56	不受限	不可投
11093	10kV 新高线 917 大馈线	泸州电力调度控制中心	新高线917开关	新府子	141000	类	406	7032.13	公线	408.78	153	10751.9	0	-4422.98	不受限	不可投
11094	10kV 长变线大馈线	泸州电力调度控制中心	玉蜀黍 962 开关	彭仁站	50000	类	269	4659.22	公线	314.27	117	5443.2	0	-1715.82	不受限	不可投
11095	10kV 金屏线	泸州电力调度控制中心	金屏线912开关	金山站	15100	类	380	6581.79	公线	312.57	83	5413.7	0	-148.27	不受限	不可投
11096	10kV 长城二环大馈线	泸州电力调度控制中心	长城二环912开关	长攀站	63000	类	400	6928.2	公线	334.53	84	5794	0	-251.44	不受限	不可投
11097	10kV 新龙线 931 大馈线	泸州电力调度控制中心	新龙线931开关	新府子	160200	类	406	7032.13	公线	373	92	6460.4	600	-1434.7	受限	不可投
11098	10kV 繁码线大馈线	泸州电力调度控制中心	繁码线924开关	繁雅站	16300	类	200	3464.1	公线	243.49	122	4217.2	0	-1095.51	不受限	不可投
11099	10kV 新林二线 935 大馈线	泸州电力调度控制中心	新林二线935开关	新府子	141000	类	463	8019.4	公线	392.93	85	6805.6	0	-390.08	不受限	不可投
11100	10kV 繁码线大馈线	泸州电力调度控制中心	繁码线931开关	繁雅站	16300	类	200	3464.1	公线	212.77	106	3685.2	0	-913.92	不受限	不可投
11101	10kV 云绵一线大馈线	泸州电力调度控制中心	云绵一线909开关	彭仁站	50000	类	406	7032.13	公线	640.53	107	11094	0	-2760.16

11394	10kV羽高线	茶水电力调度控制中心	羽高线918开关	解放站	100020	是	553	9578.24	公线	91.73	17	1588.8	2750	3323.79	受端	不可开放
11395	10kV八坪线	茶水电力调度控制中心	八坪线912开关	八坪站	6300	是	390	6755	公线	128.19	33	2220.3	1300	1883.7	受端	不可开放
11396	10kV八堰线	茶水电力调度控制中心	八堰线913开关	八坪站	6300	是	390	6755	公线	128.19	33	2220.3	0	3183.7	受端	不可开放
11397	10kV羽羽线	茶水电力调度控制中心	羽羽线941	五龙	2*630/0.4/0000	是	409	7084.09	公线	369.63	139	5900	0	3400.52	不受理	不可开放
11398	10kV观平线	茶水电力调度控制中心	观平线912开关	观音站	6300	是	390	6755	公线	95.31	24	1650.8	0	3753.2	受端	不可开放
11399	10kV观桥线	茶水电力调度控制中心	观桥线911开关	观音站	6300	是	390	6755	公线	95.31	24	1650.8	0	3753.2	受端	不可开放
11400	10kV羽工线	茶水电力调度控制中心	羽工线923开关	解放站	120000	是	465	8054.04	公线	475.36	102	8233.2	0	-1785.97	不受理	不可开放
11401	10kV石斑线	茶水电力调度控制中心	石斑线924开关	石余站	26600	是	295	5109.55	公线	290.02	98	5023.2	2000	-2935.56	不受理	不可开放
11402	10kV高高线	城西配调	高高线913	高板桥	2*630/0	否	473	8192.6	专线	442.11	93	7657.3	0	-281.96	不受理	不可开放
11403	10kV十羊线	茶水电力调度控制中心	十羊线951开关	十羊站	40000	是	295	5109.55	公线	198.75	67	3442.4	2400	-1846.76	受端	不可开放
11404	10kV竹东线支线	茶水电力调度控制中心	竹东线924开关	石竹站	20000	是	200	3464.1	公线	179.44	90	3107.9	2700	-3036.62	不受理	不可开放
11405	10kV坪羊线	城西配调	坪羊线906	坪羊	2*1800/0	否	473	8192.6	专线	564.57	119	9778.4	0	-3224.32	不受理	不可开放
11406	10kV牛工线支线	茶水电力调度控制中心	牛工线957开关	牛营站	200000	是	465	8054.04	公线	472.24	102	8179.2	7465	-9200.97	不受理	不可开放
11407	10kV水用线支线	茶水电力调度控制中心	水用线944开关	张水站	50000	否	600	10392.3	公线	429.26	72	7434.7	34100	-32181.63	不受理	不可开放
11408	10kV宽龙线支线	茶水电力调度控制中心	宽龙线914开关	张水站	30300	否	101	1749.37	公线	86.65	86	1500.8	0	713.63	不受理	不可开放
11409	10kV雨衣线 916大塘线	茶水电力调度控制中心	雨衣线916开关	南城站（茶水）	20000	是	424	7343.9	公线	308.87	73	5349.6	2140	-1614.48	不受理	不可开放
11410	10kV野心线	城西配调	野心线907	铜狮	2*2400/0	是	409	7084.09	公线	421.41	104	7333.5	0	-1666.23	不受理	不可开放
11411	10kV云界线支线	茶水电力调度控制中心	云界线935开关	云溪站	50000	是	295	5109.55	公线	141.8	48	2456	2660	-1028.76	不受理	不可开放
11412	10kV雨杏线 925大塘线	茶水电力调度控制中心	雨杏线925开关	南城站（茶水）	34000	是	300	5196.15	公线	328.96	110	5697.6	315	-1855.68	不受理	不可开放
11413	10kV水一线支线	茶水电力调度控制中心	水一线开关	张水站	100000	是	300	5196.15	公线	231.86	77	4015.5	1350	-3208.58	不受理	不可开放
11414	10kV锯凤线	城西配调	锯凤线916开关	星辰	166000	是	473	8192.6	公线	419.86	89	7272	0	-717.92	不受理	不可开放
11415	10kV雨厂线 912大塘线	茶水电力调度控制中心	雨厂线912开关	南城站（茶水）	34000	是	295	5109.55	公线	286.56	97	4963.2	33565	-34460.56	不受理	不可开放
11416	10kV寨洞线支线	茶水电力调度控制中心	寨洞线912开关	前寨站	70000	是	295	5109.55	公线	318.25	86	5858.5	0	-385.22	不受理	不可开放
11417	10kV雨洛线支线	茶水电力调度控制中心	雨洛线911开关	南城站（茶水）	20000	是	295	5109.55	公线	282.26	96	4888.8	41665	-42466.16	不受理	不可开放
11418	10kV水金二线支线	茶水电力调度控制中心	水金二线914开关	张水站	100020	否	600	10392.3	公线	401.14	67	6947.8	8580	-6174.73	不受理	不可开放
11419	10kV大花路线	城西配调	大花线925	大建	2*630/0	否	473	8192.6	公线	484.99	103	8400	0	-1845.92	不受理	不可开放
11420	10kV景蜂线	城西配调	景蜂线916	景路新	2*630/0	是	473	8192.6	公线	409.95	87	7100.4	0	-546.32	不受理	不可开放
11421	10kV十福二线支线	茶水电力调度控制中心	十福二线904开关	十羊站	40000	是	400	6928.2	公线	306.79	77	5313.6	29050	-28621.04	不受理	不可开放
11422	10kV环水线	城西配调	环水线910	中环路	2*500/0	是	473	8192.6	公线	385.87	82	6683.2	0	-129.12	不受理	不可开放
11423	10kV雨洞二线	茶水电力调度控制中心	雨洞线907	翻倒	2*500/0	是	409	7084.09	公线	671.22	164	11625.6	0	-5249.92	不受理	不可开放
11424	10kV竹东线支线	茶水电力调度控制中心	竹东线924开关	石竹站	20000	是	505	8746.86	公线	467.84	93	8103	8980	-10365.51	不受理	不可开放
11425	10kV兴柳线支线	茶水电力调度控制中心	兴柳线925开关	对七站	23450	是	295	5109.55	公线	265.03	90	4590.4	2710	-3212.76	不受理	不可开放
11426	10kV水洞线支线	茶水电力调度控制中心	水洞线923开关	张水站	50000	是	553	9578.24	公线	321.09	58	5596	10730	-28663.41	不受理	不可开放
11427	10kV水洞线支线	茶水电力调度控制中心	水洞线953开关	张水站	50000	否	600	10392.3	公线	543.07	91	9406	73300	-73352.93	不受理	不可开放
11428	10kV牛沉线支线	茶水电力调度控制中心	牛沉线954开关	牛营站	80000	是	465	8054.04	公线	326.65	70	5657.6	3150	-2364.37	不受理	不可开放
11429	10kV东洞线支线	茶水电力调度控制中心	东洞线971开关	张水站	180000	是	465	8054.04	公线	418.46	92	7420.3	3510	-4487.67	不受理	不可开放
11430	10kV十开线	茶水电力调度控制中心	十开线906开关	十桥	103000	是	473	8192.6	公线	477.6	101	8272	0	-1717.92	不受理	不可开放
11431	10kV十名线支线	茶水电力调度控制中心	十名线971开关	十名站	120000	是	368	6371.95	公线	213.99	58	3706.1	5360	-3967.14	不受理	不可开放
11432	10kV寨塔线支线	茶水电力调度控制中心	寨塔线915开关	寨塔站	70000	是	400	6928.2	公线	332.9	83	5765.9	9075	-9298.94	不受理	不可开放
11433	10kV竹林线支线	茶水电力调度控制中心	竹林线951开关	云竹站	20000	是	414	7170.69	公线	213.78	52	3702.7	8450	-6416.15	不受理	不可开放
11434	10kV竹干线支线	茶水电力调度控制中心	竹干线922开关	云竹站	20000	是	200	3464.1	公线	41.37	21	716.1	2450	-395.12	不受理	不可开放
11435	10kV牛东线支线	茶水电力调度控制中心	牛东线955开关	牛营站	80000	是	465	8054.04	公线	375.43	81	6502.4	0	-59.17	不受理	不可开放
11436	10kV寨洞线支线	茶水电力调度控制中心	寨洞线914开关	寨塔站	70000	是	400	6928.2	公线	248.24	62	4299.5	1150	93.06	不受理	不可开放
11437	10kV雨月线	茶水电力调度控制中心	雨月线907开关	雨月	138000	是	317.7	5849.14	公线	392.92	116	6805.1	0	-1541.07	不受理	不可开放
11438	10kV雨王线支线	茶水电力调度控制中心	雨王线929开关	南城站（茶水）	20000	是	400	6928.2	公线	302.73	76	5243.2	1060	-760.64	不受理	不可开放
11439	10kV水洞线支线	茶水电力调度控制中心	水洞线973开关	张水站	50000	是	504	8728.24	公线	394.76	78	6830.3	730	-576.67	不受理	不可开放
11440	10kV中水路	城西配调	中水路926	中和	2*500/0	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	0	7373.34	受端	不可开放
11441	10kV卡刀线支线	茶水电力调度控制中心	卡刀线959开关	卡禾站	40000	是	400	6928.2	公线	304.69	76	5277.3	3560	-3294.74	不受理	不可开放
11442	10kV寨塔线	城西配调	寨塔线905	中环路	103000	是	473	8192.6	公线	510.14	108	8835.6	4500	-6781.52	不受理	不可开放
11443	10kV箱路线	城西配调	箱路线909	箱风	2*630/0	是	473	8192.6	公线	388.94	82	6736.4	0	-182.32	不受理	不可开放
11444	10kV下湖线支线	茶水电力调度控制中心	下湖线958开关	牛营站	80000	是	400	6928.2	公线	284.84	71	4933.5	4500	-4410.94	不受理	不可开放
11445	10kV九塘线支线	茶水电力调度控制中心	九塘线912开关	九龙站	34000	是	321	5559.88	公线	258.57	81	4478.4	1425	-1455.5	不受理	不可开放
11446	10kV雷园线支线	茶水电力调度控制中心	雷园线913开关	雨龙站	70000	是	400	6928.2	公线	311.24	78	5390.6	6230	-6078.04	不受理	不可开放
11447	10kV下湖线支线	茶水电力调度控制中心	下湖线957开关	水龙站	40000	是	368	6371.95	公线	251.63	68	4353.1	5065	-4924.14	不受理	不可开放
11448	10kV九龙线支线	茶水电力调度控制中心	九龙线913开关	九龙站	34000	是	295	5109.55	公线	176.85	60	3063	2595	-1570.36	不受理	不可开放
11449	10kV东石线支线	茶水电力调度控制中心	东石线925开关	张水站	100000	是	260	4503.33	公线	183.17	70	3172.5	24905	-24064.84	不受理	不可开放
11450	10kV龙四线支线	茶水电力调度控制中心	龙四线916开关	长安站	30300	是	100	1732.05	公线	178.85	179	3097.6	1300	-2838.76	不受理	不可开放
11451	10kV草河线	城西配调	草河线909	草堂	2*630/0	是	409	7084.09	公线	348.78	85	6040.8	0	-373.53	不受理	不可开放
11452	10kV雨南线支线	茶水电力调度控制中心	雨南线972开关	南城站（茶水）	20000	是	272	4713.18	公线	212.22	78	3676.8	600	-537.86	不受理	不可开放
11453	10kV东万线	茶水电力调度控制中心	东万线942开关	张水站	180000	是	300	5196.15	公线	272.12	91	4713.1	2750	-3306.18	不受理	不可开放
11454	10kV指双线	城西配调	指双线922	指挥部	2*630/0	是	473	8192.6	公线	473.84	100	8206.9	0	-1652.82	不受理	不可开放
11455	10kV行坪线	城西配调	行坪线921	行坪	2*630/0	是	473	8192.6	公线	447.16	95	7744.8	0	-1160.72	不受理	不可开放
11456	10kV梯合线支线	茶水电力调度控制中心	梯合线923开关	梯木站	23450	是	295	5109.55	公线	240.49	82	4165.2	3400	-3477.56	不受理	不可开放
11457	10kV寨洞线支线	茶水电力调度控制中心	寨洞线917开关	前寨站	70000	是	400	6928.2	公线	183.2	46	3173	7345	-4975.44	不受理	不可开放
11458	10kV雨洞线	城西配调	雨洞线920	团进	2*2400/0	是	473	8192.6	专线	498.07	105	8626.6	0	-1253.26	不受理	不可开放
11459	10kV百花路	城西配调	百花路917	墨西	2*630/0	是	337.7	5849.14	公线	261.89	78	4536	500	-356.69	不受理	不可开放
11460	10kV双泉线	城西配调	双泉路935	双州	2*630/0	是	337.7	5849.14	公线	309.05	92	5352.8	0	-572.69	不受理	不可开放
11461	10kV形墟一线 962大塘线	茶水电力调度控制中心	形墟一线962开关	鱼岛	101000	是	552	9560.92	公线	42.01	8	727.6	0	6921.14	受端	不可开放
11462	10kV形南二线	茶水电力调度控制中心	形南二线944开关	鱼岛	101000	是	552	9560.92	公线	366.02	66	6339.5	0	1309.24	受端	不可开放
11463	10kV双塘线	茶水电力调度控制中心	双塘线935开关	双水	101000	是	252	4364.77	公线	25.2	10	1024	0	3311.82	受端	不可开放
11464	10kV双环线 921大塘线	茶水电力调度控制中心	双环线921开关	双水	120000	是	400	6928.2	公线	383.44	96	6641.1	0	-1098.54	不受理	不可开放
11465	10kV香中线	城西配调	香中线952	香田	2*500/0	是	473	8192.6	公线	586.56	124	10153.2	0	-2785.86	不受理	不可开放
11466	10kV祁沙线	城西配调	祁沙线932	新川	2*630/0	是	473	8192.6	公线	404.92	86	7013.3	0	-459.22	不受理	不可开放
11467	10kV期金线	城西配调	期金路916	安期桥	302000	否	473	8192.6	专线	1022.29	216	17706	0	-10332.66	不受理	不可开放
11468	10kV大东线 912大塘线	茶水电力调度控制中心	水东线911	东河	6300	否	134	2320.95	公线	186.14	139	3224	0	-1135.15	不受理	不可开放
11469	10kV屋保路93#断断器间路	城西配调	屋保线918	九里期	2*630/0	是	473	8192.6	公线	383	81	6633.6	0	-79.52	不受理	不可开放
11470	10kV水双线 922大塘线	茶水电力调度控制中心	水双线923	水双	6300	否	280	4849.74	公线	389.8	139	6751.3	0	-2380.53	不受理	不可开放
11471	10kV水高线	茶水电力调度控制中心	10kV水高线911开关	水源	6450	否	194	3360.18	公线	327.58	55	1893.2	0	824.94	受端	不可开放
11472	10kV水双线	茶水电力调度控制中心	10kV水双线912开关	水源	6800	否	280	4849.74	公线	71.3	26	1269.8	0	2610.19	受端	不可开放
11473	10kV水用线 913大塘线	茶水电力调度控制中心	10kV水用线913开关	水源	6800	否	252	4364.77	公线	29.84	12	516.8	0	2575.02	受端	不可开放
11474	10kV中际线	城西配调	中际路925	中和	2*500/0	是	473	8192.6	公线	406.7	86	7044	0	-489.92	不受理	不可开放
11475	10kV百花线	城西配调	百花线940开关	墨西	192000	否	337.7	5849.14	公线	419.38	124	7263.8	0	-1999.37	不受理	不可开放
11476	10kV山坪线 917大塘线	茶水电力调度控制中心	山坪线917开关	后山	100000	是	162	2805.52	公线	174.82	108	3027.8	0	-793.06	不受理	不可开放
11477	10kV摩天线 918大塘线	茶水电力调度控制中心	摩天线918开关	摩阳	31500	是	280	4849.74	公线	438.56	157	7595.8	0	-3716.01	不受理	不可开放
11478	10kV甲羊线	茶水电力调度控制中心	甲羊线915开关	曾坛	31200	是	280	4849.74	公线	28	10	1024	0	3879.79	受端	不可开放
11479	10kV马龙线 915大塘线	茶水电力调度控制中心	马龙线915开关	马岭	10000	是	196	3394.82	公线	368.36	86	2916	0	-202.14	不受理	不可开放
11480	10kV前雨路二期户专线	城西配调	前雨路908	前台	2*500/0	否	409	7084.09	专线	473.35	116	8198.4	0	-1822.72	不受理	不可开放
11481	10kV雨雨线 924大塘线	茶水电力调度控制中心	雨雨线924开关	雨河	20000	是	200	3464.1	公线	291.84	146	5054.7	0	-2283.42	不受理	不可开放
11482	10kV东雨线 925大塘线	茶水电力调度控制中心	东雨线925开关	雨河	10000	是	194	3360.18	公线	253.4	131	4388.9	0	-1700.76	不受理	不可开放
11483	10kV江底线 918大塘线 专线	茶水电力调度控制中心	江底线专线	江口	12600	否	252	4364.77	专线	260.42	103	4510.5	0	-582.21	不受理	不可开放
11484	10kV塔仁线	茶水电力调度控制中心	塔仁线929	塔子山	2*500/0	是	473	8192.6	公线	316.58	67	5483.2	4000	-2929.12	不受理	不可开放
11485	10kV后将线各杰大塘线专线	茶水电力调度控制中心	10kV后将线924开关	后梁子	20000	否	194	3360.18	专线	231.86	120	4015.8	0	-991.64	不受理	不可开放
11486	10kV后将线 914大塘线	茶水电力调度控制中心	后将线914开关	后梁子	10000	是	252	4364.77	公线	362.75	144	6282.8	0	-2781.08	不受理	不可开放
11487	10kV江石线 912大塘线	茶水电力调度控制中心	10kV后将线914开关	后梁子	31000	是	252	4364.77	公线	726.11	288	12576.2	0	-9084.38	不受理	不可开放
11488	10kV后龙线 925大塘线	茶水电力调度控制中心	后龙线925开关	后梁子	20000	是	252	4364.77	公线	206.72	82	3580.4	0	-88.58	不受理	不可开放
11489	10kV龙风线	茶水电力调度控制中心	龙风路925	龙风路	2*500/0	是	473	8192.6	公线	446.19	94	7728	0	-344.66	不受理	不可开放
11490	10kV雨九路	城西配调	雨九路911	雨医	3*500/0	是	473	8192.6	公线	392.56	83	6799.2	0	-245.12	不受理	不可开放
11491	10kV风医线 911大塘线	茶水电力调度控制中心	10kV风医线911开关	龙风	21000	是	300	5196.15	公线	340.35	113	5894.8	0	-1737.88	不受理	不可开放
11492	10kV风环线	茶水电力调度控制中心	10kV风环线912开关	龙风	41000	是	300	5196.15	公线	30	10	1024	0	4156.92	受端	不可开放
11493	10kV大光线 914大塘线	茶水电力调度控制中心	10kV大光线914开关	大树	11700	是	280	4849.74	公线	231.33	83	4006.6	0	-126.81	不受理	不可开放
11494	10kV大无线 912大塘线	茶水电力调度控制中心	10kV大无线912开关	大树	3000	是	194	3360.18	公线	235.56	121	4079.9	0	-1301.76	不受理	不可开放
11495	10kV大元线	茶水电力调度控制中心	10kV大元线913开关	东路	22000	是	280	4849.74	公线	167.5	60	2901.1	0	978.69	受端	不可开放
11496	10kV诸团路支线	城西配调	诸团线966	邹诸	2*630/0.4/0000	是	473	8192.6	公线	558.89	118	9680	0	-3125.92	不受理	不可开放
11497	10kV大元线	茶水电力调度控制中心	10kV大元线922开关	大临	22000	是	280	4849.74	公线	285.14	102	4938.7	0	-1058.91	不受理	不可开放
11498	10kV正场线	城西配调	正场线919	正前街	2*630/0	是	473	8192.6	公线	421.71	89	7304	0	-749.92	不受理	不可开放
11499	10kV东风线 922大塘线	茶水电力调度控制中心	10kV东风线922开关	西河	10000	是	280	4849.74	公线	390.59	139	6765	0	-1485.21	不受理	不可开放
11500	10kV中莲线	重庆电力调度控制中心	10kV中莲线918开关	城中站	82000	是	300	5196.15	公线	368.01	123	6374	905	-3122.08	不受理	不可开放
11501	10kV小坪一线	重庆电力调度控制中心	10kV小坪一线914开关	小山站	82000	是	420	7274.61	公线	229.86	46	3981.2	8680	-2860.31	不受理	不可开放
11502	10kV鸡调线支线	重庆电力调度控制中心	10kV鸡调线949开关	鸡石调站	73500	否	425	10825.32	公线	141.02	23	2442.4	8550	-1495.61	不受理	不可开放
11503	10kV中丹线	重庆电力调度控制中心	10kV中丹线971开关	城中站	82000	否	340	5888.97	公线	110.51	33	1914	8430	-5043.93	不受理	不可开放
11504	10kV东小线	重庆电力调度控制中心	10kV东小线914开关	东梯站	83000	否	335	5802.37	公线	177.33	53	3071.3	8180	-2907.87	不受理	不可开放
11505	10kV仲东线	重庆电力调度控制中心	10kV仲东线975开关	仲家坪	364000	否	400	6928.2	公线	94.72	24	1640.6	6000	-3167.44	不受理	不可开放
11506	10kV中园一线	重庆电力调度控制中心	10kV中园一线913小车开关	中和站	64000	否	600	10392.3	公线	326.85	54	5661	7575	-4922.16	不受理	不可开放
11507	10kV大通一线	重庆电力调度控制中心	10kV大通一线913下开关	大星	40000	否	600	10392.3	公线	113.32	28	1962.7	6000	-1357.44	不受理	不可开放
11508	10kV大随线	重庆电力调度控制中心	10kV大随线915手车开关	大鹏站	17500	否	300	5196.15	公线	397.08	132	6877.4	6755	-8955.87	不受理	不可开放
11509	10kV复和线	城西配调	复和线940	复和路	3*630/0	否	473	8192.6	专线	420	89	7274.4	0	98.94	不受理	不可开放
11510	10kV保园二线	重庆电力调度控制中心	10kV保园二线915开关	保和站	24500	否	590	9526.28	公线	95.84	17	1660	6695	-733.98	不受理	不可开放
11511	10kV保安线	重庆电力调度控制中心	10kV保安线914开关	保和站	24500	否	245	4243.52	公线	299.45	122	5185.5	6610	-7977.33	不受理	不可开放
11512	10kV明田线	重庆电力调度控制中心	10kV明田线913开关	新龙站	17500	否	265	4589.9	公线	186.68	73	3268	6715	-6311.05	不受理	不可开放
11513	10kV湖南线	重庆电力调度控制中心	10kV湖南线913开关	保和站	34500	否	264	4572.61	公线	57.04	22	988	9440	-6312.65	不受理	不可开放
11514	10kV丰喜线	重庆电力调度控制中心	10kV丰喜线922开关	丰裕站	18300	否	230	3983.72	公线	230.85	100	3998.1	600	-1012.95	不受理	不可开放
11515	10kV白莲一线	重庆电力调度控制中心	10kV白莲一线915下开关	白莲站	102000	否	320	5542.56	公线	40.27	13	697.4	5800	-1505.1	不受理	不可开放
11516	10kV新广一线	重庆电力调度控制中心	10kV新广一线931开关	孙某用	364000	否	625	10825.32	公线	257.14	41	4453.7	5710	-1503.44	不受理	不可开放
11517	10kV梓红线	重庆电力调度控制中心	梓红线920开关	梓树	362000	否	473	8192.6	公线	443.67	94	7684.4	0	-1130.32	不受理	不可开放
11518	10kV大通二线	重庆电力调度控制中心	大通二线923开关	大星	302000	否	400	6928.2	公线	121.85	30	2110.4	4540	-2957.44	不受理	不可开放
11519	10kV白龙一线	重庆电力调度控制中心	10kV白龙一线918开关	白团站	102000	否	377	6529.83	公线	255.34	68	4422.5	5600	-4758.64	不受理	不可开放
11520	10kV白林线	重庆电力调度控制中心	10kV白林线962开关	白团站	102000	否	552	9560.92	公线	447.77	84	8448.1	5400	-5053.88	不受理	不可开放
11521	10kV聚聚线	重庆电力调度控制中心	10kV聚聚线924开关	保和站	24500	否	275	4763.14	公线	269.9	98	4674.6	5745	-6609.09	不受理	不可开放
11522	10kV丹联线	重庆电力调度控制中心	10kV丹联线912开关	丹山站	23700	否	300	5196.15	公线	288.91	96	5004	8595	-8922.46	不受理	不可开放
11523	10kV双斗线	重庆电力调度控制中心	10kV双斗线911开关	双保站	34500	否	230	3983.72	公线	345.73	107	4256	5030	-6099.02	不受理	不可开放
11524	10kV中福线	重庆电力调度控制中心	10kV中福线976开关	城中站	82000	是	646	11189.05	公线	509.35	79	8202	4900	-4770.76	不受理	不可开放
11525	10kV丰福线	重庆电力调度控制中心	10kV丰福线917开关	东梯站	83000	否	180	3117.69	公线	114.42	64	1993.8	4010	-1765.88	不受理	不可开放
11526	10kV丹成线	重庆电力调度控制中心	10kV丹成线924开关	丹山站	23700	否	200	3464.1	公线	111.99	56	1939.6	3750	-2571.91	不受理	不可开放
11527	10kV丹新线	重庆电力调度控制中心	10kV丹新线913开关	丹山站	23700	否	200	3464.1	公线	83.83	42	1452	3695	-2029.31	不受理	不可开放
11528	10kV保阳线	重庆电力调度控制中心	10kV保阳线925开关	保和站	24500	否	400	6928.2	公线	148.91	37	2579.2	15495	-12531.64	不受理	不可开放
11529	10kV东阳线	重庆电力调度控制中心	10kV东阳线915开关	东梯站	83000	否	200	3464.1	公线	262.36	131	4544	4200	-5626.31	不受理	不可开放
11530	10kV东保线	重庆电力调度控制中心	10kV东保线925开关	保和站	48300	否	200	3464.1	公线	186.19	93	3224.8	3315	-3422.11	不受理	不可开放
11531	10kV金印线	城西配调	金印路914	金华街	2*500/0	是	473	8192.6	公线	462.4	98	8008.8	0	-615.46	不受理	不可开放
11532	10kV照延路	城西配调	照延路922	照月	2*400/0	是	337.7	5849.14	公线	359.33	106	6223.6	0	-1544.29	不受理	不可开放
11533	10kV广福一线	重庆电力调度控制中心	10kV广福一线919开关	白团站	102000	否	700	12124.36	公线	240.46

11609	10kV 马龙一线	通用电力调度控制中心	10kV 马龙一线 961 开关	马路湖站	102400	类	600	10392.3	公线	514.31	86	8907.8	0	-591.96	不受限	不可开放
11610	10kV 登花线	成都配调	登花线 930	鹏程	2*5000	架	473	8192.6	公线	422.08	89	7310.4	0	-756.32	不受限	不可开放
11611	10kV 轮椅二线 大线线	景苑电力调度控制中心	10kV轮椅二线 928 开关	杜涛站	102600	架	1000	17320.51	公用	459.49	46	5880	0	15588.46	受限	不可开放
11612	10kV 师范一线 大线线	景苑电力调度控制中心	10kV师范一线 912 开关	南市站	82000	架	1000	17320.51	公用	230.78	23	4150	0	13830.43	受限	不可开放
11613	10kV 鸡苑线 大线线	景苑电力调度控制中心	10kV鸡苑线 927 开关	西山湾站	73500	架	380	6581.79	公线	139.21	37	2411.2	0	3512.41	受限	不可开放
11614	10kV 景平线	成都配调	景平线 905	景堂	2*63000	架	409	7084.09	公线	484.02	118	8383.2	0	-2715.93	不受限	不可开放
11615	10kV 牡马线 大线线	景苑电力调度控制中心	10kV牡马线 922 开关	杜涛站	102000	架	552	9560.92	公线	220.67	40	3822	0	4762.83	受限	不可开放
11616	10kV 牡粤一线 大线线	景苑电力调度控制中心	10kV牡粤一线 921 开关	杜涛站	102000	架	552	9560.92	公线	273.73	50	4741	0	2907.74	受限	不可开放
11617	10kV 官苗线	成都配调	官苗线 909	书灯	2*50000	架	409	7084.09	公线	444.06	109	7691.2	750	-2813.93	不受限	不可开放
11618	10kV 恒顺线 大线线	景苑电力调度控制中心	10kV恒顺线 924 开关	鹿单站	82000	架	480	8313.84	公线	498.59	104	8580	0	6651.07	受限	不可开放
11619	10kV 师桥线	成都配调	师桥线 925	七里西	2*63000	架	473	8192.6	公线	416.5	88	7213.8	0	-659.72	不受限	不可开放
11620	10kV 医龙一线	通用电力调度控制中心	医龙一线 962 开关	医龙调站	102400	架	552	9560.92	公线	534.19	97	9252.2	0	-1603.46	不受限	不可开放
11621	10kV 王五一线	乐常电力调度控制中心	10kV 王五一线 924 小车开关	文峰	30000	架	469	8123.32	公线	620.2	132	10741.8	0	-4243.14	不受限	不可开放
11622	10kV 东龙线 912	乐常电力调度控制中心	10kV 东龙线 912 开关	东山站	40000	架	220	3810.51	公线	198.5	90	3438	0	-8.54	不受限	不可开放
11623	10kV 中环线	眉江电力调度控制中心	10kV 中环线 939 开关	小中站	82000	架	520	8065.25	公线	348.19	70	6030.7	1460	-592.5	不受限	不可开放
11624	10kV 引环一线	乐常电力调度控制中心	10kV 引环一线 913 开关	引角站	80000	架	520	9006.66	公线	447.21	86	7745.7	0	-540.37	不受限	不可开放
11625	10kV 首眉线	眉江电力调度控制中心	10kV 首眉线 911 开关	石佛站	15000	架	150	2598.08	公线	215.31	144	3729.1	0	-1393.83	不受限	不可开放
11626	10kV 眉通二线	通用电力调度控制中心	眉通二线 926 开关	概况站	80200	架	552	9560.92	公线	600.88	109	10408.1	0	-2753.96	不受限	不可开放
11627	10kV 石龙线 913	乐常电力调度控制中心	10kV 石龙线 913 开关	石佛站	12600	架	180	3117.69	公线	184.57	103	3196.8	0	-702.65	不受限	不可开放
11628	10kV 东乐线 931	乐常电力调度控制中心	10kV 东乐线 931 开关	东山站	40000	架	250	4333.13	公线	257.74	103	4466	0	-999.9	不受限	不可开放
11629	10kV 东土线	乐常电力调度控制中心	10kV 东土线 913 开关	东山站	40000	架	150	2598.08	公线	329.1	219	5700	0	-3361.79	不受限	不可开放
11630	10kV 音布线	成都配调	音布线 950	音州	2*50000	架	473	8192.6	公线	411.89	87	7130.4	0	-576.32	不受限	不可开放
11631	10kV 常平线	眉江电力调度控制中心	10kV 常平线 923 开关	常和站	24500	架	380	6581.79	公线	302.17	53	3501.6	1850	-80.17	不受限	不可开放
11632	10kV 员金线	乐常电力调度控制中心	10kV 员金线 912 开关	员安站	11300	架	220	3810.51	公线	194.87	89	3375.2	0	-326.79	不受限	不可开放
11633	10kV 中环线	成都配调	中环线 931	金沙	2*63000	架	338	5854.13	公线	398.09	118	6895	0	-1626.1	不受限	不可开放
11634	10kV 引苑一线	乐常电力调度控制中心	10kV 引苑一线 928 开关	引角站	80000	架	450	7794.23	公线	278.19	62	4818.2	2230	-812.82	不受限	不可开放
11635	10kV 引义线	眉江电力调度控制中心	10kV 引义线 922 开关	引前站	48300	架	275	4763.14	公线	225.48	82	3905.4	22080	-21698.47	不受限	不可开放
11636	10kV 干一线	乐常电力调度控制中心	干一线一线 915 开关	双平站	10000	架	300	5196.15	公线	275.02	92	4763.4	0	-606.48	不受限	不可开放
11637	10kV东前线915	乐常电力调度控制中心	10kV东前线915开关	东山站	40000	架	180	3117.69	公线	266.4	148	4614	0	-1808.08	不受限	不可开放
11638	10kV 东土二线	乐常电力调度控制中心	10kV 东土二线 929 开关	杨鹏站	63000	架	520	9006.66	公线	510.94	98	8849.6	0	-1644.07	不受限	不可开放
11639	10kV 金通线	乐常电力调度控制中心	10kV 金通线 913 开关	马林站	63000	架	150	2598.08	公线	161.49	108	2797	0	-718.54	不受限	不可开放
11640	10kV 大中线	成都配调	大中线 932	大圆	146000	架	409	7084.09	专线	382.81	94	6630.3	0	-254.62	不受限	不可开放
11641	10kV 音平线	成都配调	音平线 944	音州	2*50000	架	473	8192.6	公线	411.89	87	7130.4	0	-1060.97	不受限	不可开放
11642	10kV 草眉线	成都配调	草眉线 907	草堂	2*63000	架	409	7084.09	公线	407.04	100	7052	0	-1382.73	不受限	不可开放
11643	10kV 福兴线	乐常电力调度控制中心	10kV 福兴线 914 小车开关	石福站	18300	架	180	3117.69	公线	273.6	152	4738.8	0	-2244.65	不受限	不可开放
11644	10kV 宝眉线	乐常电力调度控制中心	10kV 宝眉线 911 开关	宝林站	63000	架	220	3810.51	公线	211.84	96	3669	0	-520.59	不受限	不可开放
11645	10kV 顶胜线	乐常电力调度控制中心	10kV 顶胜线 915 开关	良安站	11300	架	220	3810.51	公线	240.27	109	4161.5	0	-1113.09	不受限	不可开放
11646	10kV 引城线	乐常电力调度控制中心	10kV 引城线 926 开关	引角站	80200	架	520	9006.66	公线	496.16	85	8593.5	0	-1369.17	不受限	不可开放
11647	10kV 秋园线	成都配调	秋园线 926	秋桐村	3*1800000	架	473	8192.6	公线	440.63	93	7631.7	0	-1077.62	不受限	不可开放
11648	10kV 引声二线	乐常电力调度控制中心	10kV 引声二线 922 开关	杨鹏站	96500	架	450	7794.23	公线	583.41	130	10104.6	0	-3869.22	不受限	不可开放
11649	10kV 引声一线	乐常电力调度控制中心	10kV 引声一线 912 开关	杨鹏站	63900	架	520	9006.66	公线	622.07	120	10774.2	0	-3568.87	不受限	不可开放
11650	10kV 鹏通二线	通用电力调度控制中心	10kV 鹏通二线 960 开关	鹏兴站	40000	架	552	9560.92	公线	550.15	100	9528.6	0	-1879.86	不受限	不可开放
11651	10kV 升普线	眉江电力调度控制中心	10kV 升普线 922 开关	升云站	21700	架	200	3464.1	公线	184.34	92	3192.7	3100	-3175.01	不受限	不可开放
11652	10kV 引兴一线	乐常电力调度控制中心	10kV 引兴一线 929 开关	引角站	80000	架	520	9006.66	公线	514.12	99	8904.5	0	-1699.17	不受限	不可开放
11653	10kV 引东线	乐常电力调度控制中心	10kV 引东线 915 开关	引角站	80000	架	520	9006.66	公线	447.92	86	7757.9	0	-552.57	不受限	不可开放
11654	10kV 新荣一线	乐常电力调度控制中心	10kV 新荣一线 911 开关	新桥站	16500	架	220	3810.51	公线	636.79	122	11025.2	200	-4013.87	不受限	不可开放
11655	10kV 丰眉线	眉江电力调度控制中心	10kV 丰眉线 914 开关	丰裕站	18300	架	380	6581.79	公线	219.94	63	4155.8	3695	-2585.37	不受限	不可开放
11656	10kV 振苑线	乐常电力调度控制中心	10kV 振苑线 914 开关	振都站	63000	架	520	9006.66	公线	526	101	9110.4	0	-1905.07	不受限	不可开放
11657	10kV 宝永线	乐常电力调度控制中心	10kV 宝永线 932 开关	宝林站	63900	架	220	3810.51	公线	294	134	5092	0	-2043.59	不受限	不可开放
11658	10kV 许眉线 914	乐常电力调度控制中心	10kV 许眉线 914 开关	许菜站	8300	架	230	3983.72	公线	222.18	97	3848.2	0	-262.85	不受限	不可开放
11659	10kV 许许线	乐常电力调度控制中心	10kV 许许线 911 开关	许菜站	8300	架	220	3810.51	公线	278.8	127	4818.5	0	-1369.44	不受限	不可开放
11660	10kV 引兵一线	乐常电力调度控制中心	10kV 引兵一线 923 开关	引常站	80000	架	520	9006.66	公线	583.25	112	10101.9	0	-2896.57	不受限	不可开放
11661	10kV 福眉线	眉江电力调度控制中心	10kV 福眉线 915 小车开关	石福站	22000	架	180	3117.69	公线	199.09	111	3448.2	0	-642.28	不受限	不可开放
11662	10kV 福海线	眉江电力调度控制中心	10kV 福海线 915 开关	石福站	6300	架	150	2598.08	公线	164.2	109	2844	0	-655.73	不受限	不可开放
11663	10kV 迎晨线	眉江电力调度控制中心	10kV 迎晨线 914 开关	顾保站	34500	架	275	4763.14	公线	278.06	101	4816	4245	-4774.17	不受限	不可开放
11664	10kV 许眉线	乐常电力调度控制中心	10kV 许眉线 913 开关	许菜站	8300	架	220	3810.51	公线	207.76	94	3598.4	0	-548.99	不受限	不可开放
11665	10kV 引寺一线	乐常电力调度控制中心	10kV 引寺一线 914 开关	引角站	80000	架	520	9006.66	公线	594.05	114	9859.6	0	-3533.67	不受限	不可开放
11666	10kV 石顶线	安岳电力调度控制中心	10kV 石顶线 922 开关	九龙石站	126400	架	330	5715.77	公线	262.8	80	4551.7	0	-4572.62	受限	不可开放
11667	10kV 石福线	安岳电力调度控制中心	10kV 石福线 935 开关	九龙石站	126400	架	330	5715.77	公线	276	82	4764.2	0	-4624.42	受限	不可开放
11668	10kV 石镇二线	安岳电力调度控制中心	10kV 石镇二线 938 开关	九龙石站	126400	架	480	8313.84	公线	415.92	87	7203.7	0	-552.63	受限	不可开放
11669	10kV 港出线	安岳电力调度控制中心	10kV 港出线 916 小车开关	港高站	126000	架	385	6668.4	公线	137.32	36	2378.4	0	3623.16	受限	不可开放
11670	10kV 港隆线	安岳电力调度控制中心	10kV 港隆线 917 小车开关	港高站	126000	架	385	6668.4	公线	176.51	46	3057.2	0	2277.62	受限	不可开放
11671	10kV 港开一线	安岳电力调度控制中心	10kV 港开一线 915 小车开关	港高站	126000	架	410	7101.41	公线	305.2	74	5286	0	1105.27	受限	不可开放
11672	10kV 港书线	安岳电力调度控制中心	10kV 港书线 927 小车开关	港高站	126000	架	325	5629.17	公线	183.79	57	3182.2	1250	71.14	受限	不可开放
11673	10kV 港开二线	安岳电力调度控制中心	10kV 港开二线 926 小车开关	港高站	126000	架	410	7101.41	公线	394.43	47	3367.4	0	3733.67	受限	不可开放
11674	10kV 东藕线	安岳电力调度控制中心	10kV 东藕线 923 开关	东鹏站	30950	架	230	3983.72	专线	19.8	9	342.9	0	3585.35	受限	不可开放
11675	10kV 双眉线	安岳电力调度控制中心	10kV 双眉线 923 开关	双眉站	42000	架	325	5715.77	公线	139.05	42	2429	0	2548.62	受限	不可开放
11676	10kV 长陈线	安岳电力调度控制中心	10kV 长陈线 915 开关	长河站	41200	架	280	4849.74	专线	18	6	311.8	0	4364.77	受限	不可开放
11677	10kV 行眉一线	眉江电力调度控制中心	10kV 行眉一线 951 开关	白雨站	102300	架	500	8660.25	公线	189.97	18	3290.3	5720	-2082.1	不受限	不可开放
11678	10kV 板银线	乐常电力调度控制中心	10kV 板银线 925 开关	红板站	32000	架	330	5715.77	公线	77.6	24	1344	0	4238.62	受限	不可开放
11679	10kV 河农线	通用电力调度控制中心	10kV 河农线 965 开关	本房站	100000	架	300	5196.15	公线	275.75	92	4776	0	-619.08	不受限	不可开放
11680	10kV 双人线	安岳电力调度控制中心	10kV 双人线 924 开关	双息站	82000	架	280	4863.74	专线	5.37	2	93	0	4760.78	受限	不可开放
11681	10kV 广柠一线	安岳电力调度控制中心	10kV 广柠一线 915 开关	广通	272000	架	525	9093.27	公线	90.83	17	1573.1	0	6610.84	受限	不可开放
11682	10kV 广龙一线	安岳电力调度控制中心	10kV 广龙一线 916 开关	广通	272000	架	525	9093.27	公线	189.2	36	3276.9	0	8183.94	受限	不可开放
11683	10kV 广龙一线	安岳电力调度控制中心	10kV 广龙一线 918 开关	广通	272000	架	525	9093.27	公线	567.91	108	9838.2	1300	-3861.58	受限	不可开放
11684	10kV 广园线	安岳电力调度控制中心	10kV 广园线 924 开关	广通	272000	架	525	9093.27	公线	387.91	74	6718.6	0	556.02	受限	不可开放
11685	10kV 柳福线	成都配调	柳福线 917	柳桥桥	2*63000	架	473	8192.6	公线	394.71	83	6836.4	0	-282.32	不受限	不可开放
11686	10kV 广柠一线	安岳电力调度控制中心	10kV 广柠一线 971 开关	广通	272000	架	600	10392.3	公线	360.01	60	6235.4	0	2078.44	受限	不可开放
11687	10kV 东护二线	安岳电力调度控制中心	10kV 东护二线 911 开关	东鹏站	30950	架	330	5715.77	公线	212.03	64	3672.4	0	900.22	受限	不可开放
11688	10kV 双周线	安岳电力调度控制中心	10kV 双周线 911 开关	双都站	80000	架	525	9093.27	公线	453.02	86	7846.1	0	5721.68	受限	不可开放
11689	10kV 景望四线	安岳电力调度控制中心	10kV 景望四线 938 开关	景竹	3600000	架	525	9093.27	公线	250.63	48	4340.9	0	2933.72	受限	不可开放
11690	10kV 景望二线	安岳电力调度控制中心	10kV 景望二线 972 开关	景竹	3600000	架	525	9093.27	公线	234.87	45	4067.9	0	3206.72	受限	不可开放
11691	10kV 宝望一线	安岳电力调度控制中心	10kV 宝望一线 942 开关	安息站	80000	架	525	9093.27	公线	222.83	42	3859.4	0	3215.22	受限	不可开放
11692	10kV 景望一线	安岳电力调度控制中心	10kV 景望一线 973 开关	景竹	3600000	架	525	9093.27	公线	245.73	47	4256.1	0	3018.52	受限	不可开放
11693	10kV 景望二线	安岳电力调度控制中心	10kV 景望二线 937 开关	景竹	3600000	架	525	9093.27	公线	350.04	67	6073	0	1201.82	受限	不可开放
11694	10kV 五通线	安岳电力调度控制中心	10kV 五通线 923 开关	五明站	20000	架	525	9093.27	公线	89.91	17	1557.2	0	6626.74	受限	不可开放
11695	10kV 升五线	眉江电力调度控制中心	10kV 升五线 915 开关	升云站	23700	架	300	5196.15	公线	239	80	4139.5	8960	-8422.96	不受限	不可开放
11696	10kV 景望一线	安岳电力调度控制中心	10kV 景望一线 973 开关	景竹	542000	架	525	9093.27	公线	225.31	43	3902.4	4400	-1027.78	受限	不可开放
11697	10kV 景望二线	安岳电力调度控制中心	10kV 景望二线 936 开关	景竹	20000	架	525	9093.27	公线	36.55	7	633	0	7550.94	受限	不可开放
11698	10kV 龙亭线	安岳电力调度控制中心	10kV 龙亭线 925 开关	龙潮站	20000	架	525	9093.27	公线	129.3	25	2239.4	0	5035.22	受限	不可开放
11699	10kV 龙土线	安岳电力调度控制中心	10kV 龙土线 924 开关	龙潮站	52000	架	465	8054.04	公线	207.6	45	3595.4	1600	4815.03	受限	不可开放
11700	10kV 景眉线	安岳电力调度控制中心	10kV 景眉线 974 开关	景竹	542000	架	430	7447.82	公线	222.65	52	3856.3	0	2101.96	受限	不可开放
11701	10kV 狮大线	安岳电力调度控制中心	10kV 狮大线 938 开关	狮子场	32000	架	370	6403.59	公线	227.31	61	3937	3400	-2210.13	受限	不可开放
11702	10kV 岳中线	安岳电力调度控制中心	10kV 岳中线 971 开关	岳阳站	90000	架	525	9093.27	公线	494.66	94	8567.5	0	-383.56	不受限	不可开放
11703	10kV 龙元线	安岳电力调度控制中心	10kV 龙元线 913 开关	龙潮站	20000	架	525	9093.27	公线	498.61	95	8636	250	-1611.38	受限	不可开放
11704	10kV 安望二线	安岳电力调度控制中心	10kV 安望二线 962 开关	安息站	82000	架	330	5715.77	公线	171.41	52	2968.8	0	3175.39	受限	不可开放
11705	10kV 新机线	成都配调	新机线 921	新园	3*63000	架	473	8192.6	公线	549.68	116	9520.4	0	-2966.32	不受限	不可开放
11706	10kV 龙川线	安岳电力调度控制中心	10kV 龙川线 929 开关	龙台站	113000	架	430	7447.82	公线	404.16	94	7030	0	-1041.74	不受限	不可开放
11707	10kV 龙头线	安岳电力调度控制中心	10kV 龙头线 926 开关	龙台站	113000	架	430	7447.82	公线	367	85	6356.5	0	-398.24	不受限	不可开放
11708	10kV 成天线	安岳电力调度控制中心	10kV 成天线 922 开关	成山站	16300	架	220	3810.51	公线	218.02	99	3776.1	250	-977.69	不受限	不可开放
11709	10kV 狮大线	安岳电力调度控制中心	10kV 狮大线 921 开关	狮子场	92000	架	330	5715.77	公线	233.4	71	4042.5	0	-7552.38	受限	不可开放
11710	10kV 龙眉一线 大线线	安岳电力调度控制中心	10kV 龙眉一线 929 开关	龙台站	113000	架	525	9093.27	公线	471.89	90	8173.2	1600	-2498.58	不受限	不可开放
11711	10kV 安书线 大线线	安岳电力调度控制中心	10kV 安书线 933 开关	安息站	80000	架	330	5715.77	公线	334.36	101	5791.2	0	-1218.58	不受限	不可开放
11712	10kV 双环线	成都配调	双环线 926 开关	双堂	2*63000	架	409	7084.09	公线	552.89	135	9576	0	-3938.73	不受限	不可开放
11713	10kV 下商线	成都配调	下商线 927	下荆槽	2*40000	架	473	8192.6	公线	404.2	85	7200.8	0	-446.72	不受限	不可开放
11714	10kV 成员线	安岳电力调度控制中心	10kV成员线 924 开关	成山站	16300	架	180	3117.69	公线	170.54	95	2953.8	0	-459.65	不受限	不可开放
11715	10kV 岳青线	安岳电力调度控制中心	10kV 岳青线 923 开关	岳阳站	90000	架	521.26	9028.49	公线	519.98	100	9006.1	0	-1783.31	不受限	不可开放
11716	10kV 来苑线 大线线	安岳电力调度控制中心	10kV 来苑线 915 开关	来风站	8000	架	150	2598.08	公线	163.59	109	2833.4	0	-754.94	不受限	不可开放
11717	10kV 长团线 大线线	安岳电力调度控制中心	10kV 长团线 913 开关	长河站	14300	架	285	4936.34	公线	198	69	3429.4	0	-1140.93	不受限	不可开放
11718	10kV 门金线	成都配调	门金线 911	石门	2*63000	架	473	8192.6	公线	421.82	89	7306	0	-751.92	不受限	不可开放
11719	10kV 银苑线 911 大线线	安岳电力调度控制中心	银苑线 911	银苑	12600	架	280	4849.74	公线	316.41	113	5480.3	0	-1600.51	不受限	不可开放
11720	10kV 岳龙线	安岳电力调度控制中心	10kV 岳龙线 933 开关	岳阳站	90000	架	521.26	9028.49	公线	453.72	83	7512	0	-289.21	不受限	不可开放
11721	10kV 长贡线	安岳电力调度控制中心	10kV 长贡线 914 开关	长河站	14300	架	380	6581.79	公线	256	67	4433.92	0	-7016.57	不受限	不可开放
11722	10kV 天花线	安岳电力调度控制中心	10kV 天花线 914 开关	长寿站	20200	架	330	5715.77	公线	180.11	55	3119.5	450	-1574.68	不受限	不可开放
11723	10kV 港天线	安岳电力调度控制中心	10kV 港天线 962 小车开关	港高站	126000	架	330	5715.77	公线	273.66	83	4739.8	0	-167.18	不受限	不可开放
11724	10kV 广南线 大线线	安岳电力调度控制中心	10kV 广南线 932 开关	广通	270000	架	521.26	9028.49	公线	548.93	105	0	0	-2284.61	不受限	不可开放
11725	10kV 长陈线 912 大线线	安岳电力调度控制中心	10kV 长陈线 912 开关	长河站	14300	架	465	8054.04	公线	207.6	45	3595.4	1600	-4813.03	不受限	不可开放
11726	10kV 来八线 大线线	安岳电力调度控制中心	10kV 来八线 912 开关	来风站	8000	架	180	3117.69	公线	225.48	125	3905.4	0	-1411.25	不受限	不可开放
11727	10kV 许开线	成都配调	许开线 936	金沙	2*63000	架	338	5854.13	公线	482.96	142	8138	0	-1269.1	不受限	不可开放
11728	10kV 安盛线 大线线	安岳电力调度控制中心	10kV 安盛线 923 开关	安息站	80000	架	521.26	9028.49	公线	413.14	79	7155.5	0	-87.29	不受限	不可开放
11729	10kV 岳顺线	安岳电力调度控制中心	10kV 岳顺线 928 开关	岳阳站	92000	架	521	9023.98	公线	480.1	92	8315.4	0	-1096.22	不受限	不可开放
11730	10kV 广天线	安岳电力调度控制中心	10kV 广天线 941 开关	广通	272000	架	521	9023.98	公线	630.84	121	10926.2	0	-3707.02	不受限	不可开放
11731	10kV 板协线	安岳电力调度控制中心	10kV 板协线 914 开关	石板站	92000	架	220	3810.51	公线	351.31	69	2617.3	315	-118.11	受限	不可开放
11732	10kV 孕智线	安岳电力调度控制中心	10kV 孕智线 914 开关	李家站	43000	架	330	5715.77	公线	271.22	82	4697.5	0	4572.62	受限	不可开放
11733	10kV 安书线 大线线	安岳电力调度控制中心	10kV 安书线 934 开关	安息站	80000	架	435	7534.42	公线	510.03	117	8833.6	0	-2826.76	不受限	不可开放
11734	10kV 龙前线 913 大线线	安岳电力调度控制中心	10kV 龙前线 913 开关	龙台站	113000	架	330	5715.77	公线	283.48	86	4909.8	0	-337.18	不受限	不可开放
11735	10kV 龙丹线 913 大线线	安岳电力调度控制中心	龙丹线 913 开关	丹山	20000	架	200	3464.1	公线	211.49	107	3697.2	0	-1783.31	不受限	不可开放
11736	10kV 板岳线 大线线	安岳电力调度控制中心	10kV 板岳线 911 开关	石板站	90000	架	150	2598.08	公线	311.39	141	3661.2	0	-1582.74	不受限	不可开放
11737	10kV 岳王线	安岳电力调度控制中心	10kV 岳王线 916 开关	岳阳站	92000	架	521.26	9028.49	公线	544.57	104	9432	0	-2209.21	受限	不可开放
11738	10kV 岳人线 大线线	安岳电力调度控制中心	10kV 岳人线 922 开关	岳阳站	90000	架	521.26	9028.49	公线	558	107	9664.5	0	-2441.71	不受限	不可开放
11739	10kV 排环线	通用电力调度控制中心	10kV 排环线 967 开关	本房站	50000	架	495	8573.65	公线	459.35	93	7956	0	-239.71	不受限	不可开放
11740	10kV 环周线	成都配调	环周线 922	中环路	2*50000	架	473	8192.6	公线	394.36	83	6830.4	0	-270.32	不受限	不可开放
11741	10kV广柠线	安岳电力调度控制中心	10kV广柠线 925 开关	广通	270000	架	525	9093.27	公线	488.12	93	8454.3	0	-1179.68	不受限	不可开放
11742	10kV 马板二线	成都配调	马板二线 944	马河	3*63000	架	473	8192.6	公线	499.12	106	8644.8	0	-1271.46	不受限	不可开放
11743	10kV 成南线	安岳电力调度控制中心	10kV成南线 929 开关	成山站	16300	架	330	5715.77	公线	313.79	101

11824	10kV 金湖二路	眉江眼电力调度控制中心	金湖二路 908 开关	金江	63000	否	600	10392.3	专线	58.11	10	1006.4	0	8346.67	受限	不可开放
11825	10kV 雪江路大馈线	眉江眼电力调度控制中心	雪江路 908	雪紫	2*40000	是	600	10392.3	公线	501.82	84	8691.6	0	-377.76	不受限	不可开放
11826	10kV 西街路	眉江眼电力调度控制中心	西街路 908	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	342.26	86	5928	0	-385.44	受限	不可开放
11827	10kV 环西线	成都配调	环西路 907	府西路	2*40000	是	473	8192.6	公线	465.38	98	8060.4	0	-1509.32	不受限	不可开放
11828	10kV 普农线	通川电力调度控制中心	10kV_普农线 922 开关	普石油	20000	否	290	5022.95	公线	402.54	139	6972	0	-2451.34	不受限	不可开放
11829	10kV 育都庙路大馈线	眉江眼电力调度控制中心	育都庙路 918	育军	2*40000	是	400	6928.2	公线	422.98	106	7326	0	-1783.44	不受限	不可开放
11830	10kV 西大路	眉江眼电力调度控制中心	西大路 910	河西	1*8000	是	400	6928.2	公线	122.86	31	2128	0	3414.56	受限	不可开放
11831	10kV 华阿线	成都配调	沙河路 921	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	493.65	146	8550	0	-3866.54	不受限	不可开放
11832	10kV 河新路	成都配调	河新路 905	河龙	2*240300	否	473	8192.6	专线	543.52	115	9413.2	0	-2040.96	不受限	不可开放
11833	10kV 青八路	眉江眼电力调度控制中心	青八路 920	青龙	1*125000	是	400	6928.2	公线	368.52	92	6400	0	-857.44	不受限	不可开放
11834	10kV 虹玉路大馈线	眉江眼电力调度控制中心	虹玉路 908	彩虹	2*50000	是	400	6928.2	公线	334.36	84	5791.2	0	-248.64	不受限	不可开放
11835	10kV 广都线	成都配调	红都线 913 开关	天红	102000	否	473	8192.6	专线	453.95	98	7862.4	0	-480.06	不受限	不可开放
11836	10kV 北都线	通川电力调度控制中心	北都线 963 开关	郑悦达	82500	是	400	6928.2	公线	371.02	93	6426	0	-883.44	不受限	不可开放
11837	10kV 甘香线	成都配调	甘香线 907 开关	天红	102000	否	473	8192.6	专线	503.65	106	8723.2	0	-1349.86	不受限	不可开放
11838	10kV 甘华线	成都配调	甘华线 927 开关	白华街	130000	否	473	8192.6	专线	420.42	89	7284	0	93.74	不受限	不可开放
11839	10kV 三华线	成都配调	三华路 951	正华街	2*63000	是	473	8192.6	公线	484.53	102	8392	0	-1837.92	不受限	不可开放
11840	10kV 华福线	成都配调	华福线 907	福青	103000	否	473	8192.6	专线	578.52	122	10020	0	-2646.66	不受限	不可开放
11841	10kV 望锦路	成都配调	望锦路 907	望江楼	2*63000	是	473	8192.6	公线	356.26	75	6170.4	400	-31.32	不受限	不可开放
11842	10kV 吴城线	通川电力调度控制中心	吴城线 970 开关	吴家场	150150	是	552	9560.92	公线	743.21	135	13872.4	0	-5223.66	不受限	不可开放
11843	10kV 新二路	成都配调	新二路 920	新月	2*40000	是	317.7	5869.14	公线	467.21	144	8083.2	315	-6076.19	不受限	不可开放
11844	10kV 永文线大馈线	邻水电力调度控制中心	永文线 958 开关	邻永站	100000	是	465	8054.04	公线	468.76	101	8118.9	6050	-7725.67	不受限	不可开放
11845	10kV 牛滨线大馈线	邻水电力调度控制中心	牛滨线 953 开关	牛滨运动	80000	是	465	8054.04	公线	366.56	79	6348.8	3250	-3155.57	不受限	不可开放
11846	10kV 滨坪线	成都配调	滨坪线 925	滨坪	462000	是	473	8192.6	公线	558.17	118	9667.5	0	-2294.16	不受限	不可开放
11847	10kV 振兴线	成都配调	振兴线 913	红都线	2*50000	是	473	8192.6	公线	375.29	79	6500	0	54.08	不受限	不可开放
11848	10kV 普金二线	成都配调	普金二路 923	普阳	2*50000	是	473	8192.6	公线	425.03	90	7363.6	0	-13.24	不受限	不可开放
11849	10kV 邓凯线	成都配调	邓凯线 910 开关	普双	128000	否	473	8192.6	公线	467.55	99	8097.8	0	-724.56	不受限	不可开放
11850	10kV 兵洪路大馈线	成都配调	兵洪线开关 936	兵店子	2*63000	是	473	8192.6	公线	461.3	98	7989.8	0	-616.46	不受限	不可开放
11851	10kV 普白线	成都配调	普白路 924	普龙虎	2*138000	是	400	0	0	627.02	153	10880	0	-5192.73	不受限	不可开放
11852	10kV 东侧路专线	成都配调	东侧路 927	东风路	2*50000	否	473	8192.6	专线	1	0	17.2	10550	-3176.66	不受限	不可开放
11853	10kV 供说路	成都配调	供说线 922 开关	供销	128000	否	473	8192.6	专线	422.63	89	7320	0	-765.92	不受限	不可开放
11854	10kV 思新路	成都配调	思新路 906	思月	2*40000	是	317.7	0	0	404.35	120	7003.1	1580	-3503.99	不受限	不可开放
11855	10kV 天投路	成都配调	天投路 952	天健	2*63000	否	473	8192.6	专线	429.84	91	7444.8	0	-71.46	不受限	不可开放
11856	10kV 金平线	成都配调	金平线 907 开关	金华街	102000	否	473	8192.6	专线	387.16	82	6705.6	0	-151.52	不受限	不可开放
11857	10kV 三段路	成都配调	三段路 922 开关	三圣	3*240300	是	473	8192.6	公线	396.3	84	6864	0	-309.92	不受限	不可开放
11858	10kV 甘芝线	成都配调	甘芝路 906	金华街	2*50000	是	409	7084.09	公线	386.84	95	9700	0	-1032.73	不受限	不可开放
11859	10kV 双甘线	成都配调	双甘线 916 开关	九里堤	2*630000	是	409	0	0	463.99	98	8035.2	0	-1481.12	不受限	不可开放
11860	10kV 两邦路	成都配调	两邦线 911	两河	2*40000	是	473	8192.6	公线	393.67	83	6818.4	0	-264.32	不受限	不可开放
11861	10kV 雪川线	成都配调	雪川路 913	西街	2*40000	是	317.7	5869.14	公线	340.6	101	5899.2	0	-1043.97	不受限	不可开放
11862	10kV 田城一线	成都配调	田城一路 908	华阳	134000	否	473	8192.6	专线	447.99	95	7759.2	0	-385.86	不受限	不可开放
11863	10kV 齐安线	成都配调	齐安线 910	锦春	2*50000	是	473	0	0	407.25	86	7053.6	0	-499.52	不受限	不可开放
11864	10kV 思佳线	成都配调	思佳路 926 开关	思某某	2*63000	是	473	8192.6	公线	618.78	131	10717.2	0	-3143.66	不受限	不可开放
11865	10kV 村防线	成都配调	村防线 926	新二村	2*63000	是	473	8192.6	公线	377.09	80	6531.2	0	22.88	不受限	不可开放
11866	10kV 雅商线	成都配调	雅商线 947	雅彩	2*31500	是	473	8192.6	公线	388.74	82	6733	0	-176.92	不受限	不可开放
11867	10kV 沙思路	成都配调	沙思路 945	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	817.9	242	14166	0	-5482.54	不受限	不可开放
11868	10kV 双优线	成都配调	双优路 916	双安	2*63000	否	409	7084.09	专线	457.23	112	7919.2	0	-1543.52	不受限	不可开放
11869	10kV 金平线	成都配调	金平线 959 开关	前东	2*31500	是	473	8192.6	公线	444.44	94	7697.6	0	-324.26	不受限	不可开放
11870	10kV 中新线	成都配调	中新路 913	中新	2*50000	是	473	8192.6	公线	511.18	108	8853.6	0	-309.92	不受限	不可开放
11871	10kV 金旭路	成都配调	金旭路 904	金华街	2*50000	是	409	7084.09	公线	532.98	113	9231.2	0	-2677.12	不受限	不可开放
11872	10kV 双平线	成都配调	双平线 933 开关	九里堤	2*630000	是	409	0	0	496.71	121	8693	0	-1481.12	不受限	不可开放
11873	10kV 红岭线	成都配调	红岭路 923	天红	2*50000	否	409	7084.09	专线	1	0	17.2	10500	-4124.32	不受限	不可开放
11874	10kV 新梅线	成都配调	新梅路 947 开关	新园	2*63000	是	473	0	0	632.35	134	10952.3	0	-3578.86	不受限	不可开放
11875	10kV 西一线	成都配调	西一路 909	七里路	2*63000	是	473	8192.6	公线	433.49	92	7508	0	-951.92	不受限	不可开放
11876	10kV 锦北线	通川电力调度控制中心	锦南线 911 开关	锦福动	21100	否	265	4589.93	公线	240.77	91	4170.2	0	-39.26	不受限	不可开放
11877	10kV 双坪线	邻水电力调度控制中心	双坪线 961 开关	双协动	127000	是	465	8054.04	公线	414.53	89	7179.2	0	-736.37	不受限	不可开放
11878	10kV 南惠线	成都配调	南惠路 949	南安	3*50000	否	473	8192.6	专线	537.41	114	9308	0	-1934.66	不受限	不可开放
11879	10kV 龙金线	邻水电力调度控制中心	龙金线 916 开关	龙安场	34000	是	366	6339.31	公线	184.87	50	3198.4	0	1873.05	受限	不可开放
11880	10kV 鸡龙线	通川电力调度控制中心	10kV_鸡龙线 966 开关	东部动	50000	是	552	9560.92	公线	445.5	81	7716	0	-67.26	不受限	不可开放
11881	10kV 新东线	成都配调	新东路 920	新青路	2*50000	是	473	0	0	437.04	92	7569.6	2775	-3790.52	不受限	不可开放
11882	10kV 红园线	成都配调	红园路 908	红都	2*63000	是	473	8192.6	公线	489.56	103	8479.2	0	-1925.12	不受限	不可开放
11883	10kV 祥里线	成都配调	祥里路 919	吉祥街	2*63000	是	473	8192.6	公线	560.05	118	9700	0	-2326.66	不受限	不可开放
11884	10kV 益城线	成都配调	益城路 923	益州	2*50000	是	317.7	5869.14	公线	272.06	81	4712	2900	-2932.69	不受限	不可开放
11885	10kV 福坪线	成都配调	福坪线 905 开关	福龙湖	128000	是	473	8192.6	公线	386.05	82	6688.4	0	-132.32	不受限	不可开放
11886	10kV 延悠线	成都配调	延悠线 911	正益街	2*63000	是	473	8192.6	公线	411.03	87	7119	0	-564.92	不受限	不可开放
11887	10kV 丰太线	邻水电力调度控制中心	10kV 丰太线 923 开关	丰禾站	92000	是	553	9578.24	公线	225.17	41	3900	0	3762.59	受限	不可开放
11888	10kV 乌河线	成都配调	乌河线 945	乌河	3*63000	否	473	8192.6	专线	489.35	103	8475.6	0	-1102.26	不受限	不可开放
11889	10kV 华阳线	成都配调	华阳线 952 开关	金沙	2*63000	否	338	0	0	492.96	146	8538	0	-3269.1	不受限	不可开放
11890	10kV 梅下线	成都配调	梅下线 951 开关	梅树站	102000	否	473	8192.6	专线	653.95	138	11326.4	0	-4772.32	不受限	不可开放
11891	10kV 施简线	邻水电力调度控制中心	施简线 927 开关	静放动	100020	是	600	10392.3	公线	62.91	10	1089.6	0	7224.24	受限	不可开放
11892	10kV 胜博线	成都配调	胜博路 950	胜利	2*40000	否	317.7	5869.14	专线	319.41	95	5532.1	0	-267.87	不受限	不可开放
11893	10kV 通川线	通川电力调度控制中心	10kV_西昌线 983 开关	城西动	80000	是	400	6928.2	公线	405.02	101	7015	0	-779.62	不受限	不可开放
11894	10kV 彭攀线	成都配调	彭攀线 906 开关	彭树桥	2*63000	是	473	0	0	435.17	92	7537.2	0	-983.12	不受限	不可开放
11895	10kV 宏运线	成都配调	宏运线 926 开关	宏通路	2*63000	是	473	8192.6	公线	378.43	80	6554.4	0	-0.32	不受限	不可开放
11896	10kV 开水线	成都配调	开水线 932	合作	2*63000	否	473	8192.6	专线	608.59	129	10540.8	0	-3167.46	不受限	不可开放
11897	10kV 沙江路	成都配调	沙江路 933	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	303.35	90	5254	0	14.9	不受限	不可开放
11898	10kV 东华线	成都配调	东华线 943 开关	东裕	168000	否	409	7084.09	专线	509.14	124	8801	0	-2425.32	不受限	不可开放
11899	10kV 车桥线	成都配调	车桥路 929	指车桥	82000	否	473	8192.6	专线	473.83	100	8206.8	0	-833.46	不受限	不可开放
11900	10kV 望阳线	成都配调	望阳路 925 开关	望江楼	135000	否	473	8192.6	专线	454.5	96	7872	0	-498.66	不受限	不可开放
11901	10kV 蓉珠线	成都配调	蓉珠线 916	蓉珠	462000	是	473	8192.6	公线	475.06	100	8238	0	-1673.92	不受限	不可开放
11902	10kV 土东路	成都配调	土东路 920	土桥	2*50000	否	473	8192.6	专线	537.18	114	9304	0	-1930.66	不受限	不可开放
11903	10kV 阳阳线	成都配调	阳阳路 923 开关	阳阳塘	102000	否	473	8192.6	专线	513.95	109	8901.6	0	-1528.26	不受限	不可开放
11904	10kV 中排路	成都配调	中排路 935	中和	2*50000	否	473	8192.6	专线	462.86	94	7670.4	0	-297.06	受限	不可开放
11905	10kV 粉大线	成都配调	粉大路 908	粉放随	3*63000	否	473	8192.6	专线	424.57	90	7353.8	0	19.74	不受限	不可开放
11906	10kV 红土路	成都配调	红土路开发 915	红都	2*63000	否	473	8192.6	专线	544.94	115	9438.4	0	-2065.06	不受限	不可开放
11907	10kV 蓝府二路	成都配调	蓝府二路 914	蓝秋雪	2*50000	是	473	8192.6	公线	586.14	124	10152	0	-3597.92	不受限	不可开放
11908	10kV 产原路	成都配调	产原路 910	立产	2*50000	否	473	8192.6	专线	569.72	120	9867.6	0	-2494.26	不受限	不可开放
11909	10kV 狮平线	成都配调	狮平路 914	狮马桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	526.56	111	9120	0	-2565.92	不受限	不可开放
11910	10kV 柏新线	成都配调	柏新路 924	柏树桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	451.66	95	7822.8	0	-1268.72	不受限	不可开放
11911	10kV 军科线	成都配调	军科路 947	航军路	2*40000	是	473	8192.6	公线	640.46	135	11092.8	0	-3716.46	不受限	不可开放
11912	10kV 龙桂线	成都配调	龙桂路 919	龙潭寺	82000	否	473	8192.6	专线	569.96	120	9871.7	0	-2498.36	受限	不可开放
11913	10kV 洲智线	通川电力调度控制中心	10kV_洲智线 960 开关	城西动	80000	是	552	9560.92	公线	444.82	81	7704.3	0	-55.56	不受限	不可开放
11914	10kV 新二线	成都配调	新福路 900	御膳	2*40000	是	473	8192.6	公线	477.62	117	8273.1	0	-1856.62	不受限	不可开放
11915	10kV 张白线	成都配调	张白路 913	张宝寺	2*63000	否	473	8192.6	专线	411.96	87	7135.2	0	-581.12	不受限	不可开放
11916	10kV 西福线	成都配调	西福路 968	西一环	2*50000	否	409	7084.09	专线	417.09	102	7224	0	-948.32	不受限	不可开放
11917	10kV 王桥线	成都配调	王桥路 941	王桥街	2*63000	否	473	8192.6	专线	424.02	90	7344	0	-789.92	不受限	不可开放
11918	10kV 双晚线	成都配调	双晚线 919 开关	前双	128000	否	473	8192.6	专线	470.71	100	8152.7	0	-779.36	不受限	不可开放
11919	10kV 龙九线	成都配调	龙九路 911	九里堤	2*63000	是	473	8192.6	公线	548.18	116	9494.4	0	-2940.32	不受限	不可开放
11920	10kV 下石线	成都配调	下石路 917	下前槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	521.66	110	9035.2	0	-1661.86	不受限	不可开放
11921	10kV 广原路	邻水电力调度控制中心	井原一路 908	井原	2*40000	否	473	8192.6	专线	748.5	158	12964.1	0	-5590.76	不受限	不可开放
11922	10kV 双中线	成都配调	双中路 914	双桥	2*63000	否	473	8192.6	专线	553.3	117	9583.2	0	-2209.86	不受限	不可开放
11923	10kV 龙新线	成都配调	龙新路 934	龙潭寺	2*40000	是	473	8192.6	公线	196.63	42	3405.7	0	3148.38	受限	不可开放
11924	10kV 甘鲤线	成都配调	甘鲤路 927	甘泉	152000	否	317.7	5869.14	专线	317.78	94	5536	0	-230.77	不受限	不可开放
11925	10kV 绿医线	成都配调	绿医路 930	绿医	160000	否	338	5854.33	专线	300.69	89	5208	0	60.9	不受限	不可开放
11926	10kV 玉邓路大馈线	邓崃电力调度控制中心	玉邓路 923	玉堂	163000	否	503	8712.22	公线	499.68	99	8654.4	0	-813.4	不受限	不可开放
11927	10kV 八二一线	蒲白红电力调度控制中心	八二一线 923 开关	太师	2*40000	是	500	8660.25	公线	594.39	119	10294.8	0	-3366.6	不受限	不可开放
11928	10kV 桂田线	新都电力调度控制中心	桂田线 955 开关	桂园	189000	是	400	6928.2	公线	565.82	141	9800	0	-3564.62	不受限	不可开放
11929	10kV 江晨线	新都电力调度控制中心	江晨线 946 开关	蜀江	160020	是	505	8745.86	公线	528.81	105	9159	0	-2161.51	不受限	不可开放
11930	10kV 产雨路	新都电力调度控制中心	产雨线 910 开关	立产	100000	否	600	10392.3	专线	569.72	95	9867.6	0	-514.53	不受限	不可开放
11931	蒲江 10kV 旭兴路大馈线	蒲江电力调度控制中心	旭兴线 904 开关	城北	18000	是	465	8054.04	公线	253.58	55	4392	0	2051.23	受限	不可开放
11932	10kV 水新线	新都电力调度控制中心	水新线 935 开关	光辉	100000	是	505	8745.86	公线	178.2	35	3084.4	5580	-794.23	受限	不可开放
11933	10kV 金天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金天路 936	金产	103000	否	550	9526.28	公线	554.65	101	9606.6	0	-1032.95	不受限	不可开放
11934	10kV 富老路大馈线	蒲江电力调度控制中心	富老路 920 开关	富南	18000	是	400	6928.2	公线	327.02	82	5664	0	-121.44	不受限	不可开放
11935	10kV 第七一线	新都电力调度控制中心	第七一线 935 开关	沙渠子	31000	是	505	8745.86	公线	422.4	84	7316	0	-1126.24	不受限	不可开放
11936	10kV 三利线（线路重注）	新都电力调度控制中心	三利线 974 开关	三河	126000	否	600	10392.3	专线	342.96	57	5940	0	3413.07	受限	不可开放
11937	10kV 龙城线（线路重注）	新都电力调度控制中心	龙城线 936 开关	龙龙	126000	否	505	8745.86	专线	362.33	72	6255.6	0	1595.57	受限	不可开放
11938	10kV 城南路	蒲江电力调度控制中心	城南路 906	城北	16000	是	465	8054.04	公线	312.12	67	5406	0	1037.23	受限	不可开放
11939	10kV 展桥线	新都电力调度控制中心	展桥线 918 开关	沙渠子	126000	是	600	10392.3	公线	618.94	103	10720	0	-2406.16	受限	不可开放
11940	10kV 世兴线大馈线	蒲江电力调度控制中心	世兴路 995	城世	12000	是	400	6928.2	公线	342.91	86	5939.2	0	-1356.62	不受限	不可开放
11941	10kV 平原线	新都电力调度控制中心	平原路 923 开关	新平	2*50000	否	473	8192.6	专线	507.14	107	8783.6	0	-1410.26	不受限	不可开放
11942	10kV 第三线	新都电力调度控制中心	第三线 929 开关	沙渠子	126000	是	505	8745.86	公线	369.75	72	6404	600	-4.51	不受限	不可开放
11943	10kV 世花线大馈线	新都电力调度控制中心	世花线 944 开关	世家湾	166020	是	525	8746.85	公线	451.65	89	7822.5	180	-1005.01	不受限	不可开放
11944	10kV 新二路	蒲江电力调度控制中心	新二路 928 开关	新田	126000	是	600	10392.3	公线	510.81	85	8847.2	0	-533.36	不受限	不可开放
11945	10kV 世新二路	新都电力调度控制中心	世新二路 924	世兴	100000	是	400	6928.2	公线	368.27	92	6378.4	0	-815.84	不受限	不可开放
11946	10kV 金思路大馈线	蒲江电力调度控制中心	金思路 908	金安	100000	否	550	9526.28	公线	485.45	90	8583.2	0	-7.55	不受限	不可开放
11947	10kV 产金路	成都配调	产金线 937	立产	2*50000	是	473	8192.6	公线	468.71	99	8118	0	-1563.92	不受限	不可开放
11948	10kV 虹桥线	成都配调	虹桥线 927	虹桥桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	470.58	99	8134.4	0	-1274.56	不受限	不可开放
11949	10kV 宽菊线	新都电力调度控制中心	宽菊线 917 开关	宽盘	126000	是	505	8746.85	公线	502.99	100	8711.7	1314	-3028.21	受限	不可开放
10950	蒲江 10kV 天院大馈线	蒲江电力调度控制中心	天师路 973	太师	20000	是	300	5196.15	公线	354.12	118	6133.4	0	-1456.87	不受限	不可开放
11951	10kV 大院线	蒲江电力调度控制中心	大院线 975	大城	20000	是	300	5196.15	公线	354.12	118	6133.4	0	-1456.87	不受限	不可开放
11952	10kV 大西线（蒲江一大馈线	蒲江电力调度控制中心	大西线 975	大城	20000	是	300	5196.15	公线	354.12	118	6133.4	0	-1456.87	不受限	不可开放
11953	10kV 柳印线	新都电力调度控制中心	柳印线 907 开关	白桥	20000	是	300	5196.15	公线	555.32	93	9618.1	0	-293.01	不受限	不可开放
11954	10kV 东澜路	新都电力调度控制中心	东澜路 925 开关	东龙	126020	是	600	10392.3	专线	374.9	82	6493.3	0	2859.77	受限	不可开放
11955	10kV 钟师线	成都配调	钟师线 905 开关	钟树	162000	否	473	8192.6	专线	372.93	79	6459.2	0	84.58	不受限	不可开放
11956	10kV 桥紫线	成都配调	桥紫路 922	双桥子	733000	是	473	8192.6	公线	482.49	102	8356.8	0	-1802.72	不受限	不可开放
11957	10kV 泓和线	新都电力调度控制中心	泓和线 913 开关	泓城	126000	是	525	8746.85	公线	463.31	92	8021	1410	-2433.51	不受限	不可开放
11958	10kV 响明线	新都电力调度控制中心	响明线 908 开关	响云	126000	是	505	8745.86	公线	573.06	113	9925.4	1125	-3198.53	不受限	不可开放
11959	10kV 沙园路	成都配调	沙园路 906	金沙	2*63000	是	338	5854.33	公线	351.85	104	6094	0	-1410.54	不受限	不可开放
11960	10kV 羊祁线	邓崃电力调度控制中心	羊祁线 935	羊安	102000	是	370	6408.59	公线	406	110	7032	0	-1905.13	不受限	不可开放
11961	10kV 天府线	新都电力调度控制中心	天府线 913 开关	府蜀	20000	是	400	6928.2	公线	388.58	88	6071	0	-528.44	不受限	不可开放
11962	10kV 城天路大馈线	蒲江电力调度控制中心	城天路 925	城北	18000	否	400	6928.2	公线	269.28	67	4664	0	1571.38	受限	不可开放
10963	10kV 红广线	红广线 922 开关	天红	102000	否	473	8192.6	专线	565.64	138	9795.8	0	-3421.12	不受限	不可开放
11964	10kV 川晖线	成都配调	川晖线 913	新川	2*63000	是	473	8192.6	公线	441.49	93	7646.6	0	-1092.52	不受限	不可开放
11965	10kV 汉润线大馈线	新都电力调度控制中心	汉润线 935 开关	汉城	126000	否	600	10392.3	公线	374.71	62	6490	2280	583.07	受限	不可开放
11966	10kV 城国线	蒲江电力调度控制中心	城国线 911	大塘	16000	是	400	6928.2	公线	18.57	5	321.6	0	5913.78	受限	不可开放
11967	10kV 鑫成路大馈线	蒲江电力调度控制中心	鑫成路 908	鑫成	18000	是	400	6928.2	公线	357.51	89	6192	0	-649.44	不受限	不可开放
11968	10kV 大卫线大馈线	蒲江电力调度控制中心	大卫线 974	大塘	20000	是	300	5196.15	公线

12039	10kV至医线	成都配调	至医路928	至医路	133000	是	473	8192.6	公线	676.21	143	11712	0	-5157.92	不受限		
12040	10kV港龙二线	温江电力调度控制中心	港龙二线912开关	港龙	128000	是	553	9578.24	公线	100	10	1000	4860	2852.59	受限		
12041	10kV港龙一线	温江电力调度控制中心	港龙一线911开关	港龙	128000	是	553	9578.24	公线	171.39	31	2968.5	0	4694.09	受限		
12042	10kV双置线	成都配调	双置线909	双流	2*240000	是	473	8192.6	公线	404.57	86	7007.1	0	-453.02	不可用		
12043	10kV任天线	温江电力调度控制中心	任天线937开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	648.67	117	11235	2500	-6072.41	不受限		
12044	10kV义旭路大馈线	崇州电力调度控制中心	义旭线930开关	义昌	2*630000	是	586	10149.82	公线	525.52	90	9102	0	-982.14	不受限		
12045	10kV任千线	温江电力调度控制中心	任千线936开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	100	10	1000	0	7662.59	受限		
12046	10kV任新线	温江电力调度控制中心	任新线935开关	任家桥	130000	是	553	9578.24	公线	523.15	95	9061	0	-1398.41	不受限		
12047	10kV浦龙线	成都配调	浦龙线910	浦浦	2*630000+500000	是	473	8192.6	公线	448.27	95	7764	0	-1200.92	不受限		
12048	10kV任科线	温江电力调度控制中心	任科线932开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	专线	78.23	14	1355	0	6293.74	受限		
12049	10kV任园线	金堂电力调度控制中心	任园线911开关	红眉	130000	是	400	6928.2	公线	489.56	122	8479.2	0	-2936.64	不受限		
12050	10kV元邑路大馈线	崇州电力调度控制中心	元邑线924	元通	2*160000	是	380	6581.79	公线	398.3	104	6864	0	-940.39	不受限		
12051	10kV任远一线	温江电力调度控制中心	任远一线926开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	172.86	31	2994	0	4654.74	受限		
12052	10kV任华线	温江电力调度控制中心	任华线925开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	141.11	26	2444	0	5204.74	受限		
12053	10kV任园线3线	崇州电力调度控制中心	任园线918开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	专线	481.81	87	8345	0	-696.26	不受限		
12054	10kV义详路大馈线	崇州电力调度控制中心	义详路925	义昌	2*630000	是	586	10149.82	公线	543.8	93	9418.7	1000	-2298.84	不受限		
12055	10kV任泰线	温江电力调度控制中心	任泰线916开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	203.64	37	3527	0	4123.74	受限		
12056	10kV任鹿线	温江电力调度控制中心	任鹿线915开关	任家桥	130000	否	600	10392.3	专线	350.52	58	8071	19860	-17617.16	不受限		
12057	10kV双河线	成都配调	双河路918	双福	2*630000	是	473	8192.6	公线	425.13	90	7363.2	0	-809.12	不受限		
12058	10kV兵马线	温江电力调度控制中心	兵马线943	兵乐子	2*630000	是	473	8192.6	公线	512.18	108	8871	0	-1407.68	不受限		
12059	10kV任场线	温江电力调度控制中心	任场线909开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	公线	477.08	86	8263	0	-614.26	受限		
12060	10kV任医线	温江电力调度控制中心	任医线908开关	任家桥	130000	否	552	9560.92	专线	183.14	33	3172	0	4476.74	受限		
12061	10kV唐龙线	金堂电力调度控制中心	唐龙路907	唐公	5000	否	200	3464.1	公线	20.8	100	3464	0	-3463.31	不受限		
12062	10kV子通一线	大邑电力调度控制中心	子通一线917开关	子龙站	80000	是	600	10392.3	公线	496.77	83	8604	0	-298.16	不受限		
12063	10kV任孟二线2线	温江电力调度控制中心	任孟二线907开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	专线	518.53	94	8981	0	-1312.26	不受限		
12064	10kV任北线	温江电力调度控制中心	任北线906开关	任家桥	130000	是	552	9560.92	公线	482.74	87	8361	7030	-7742.26	不受限		
12065	10kV杨雨线大馈线	崇州电力调度控制中心	杨雨线933	杨柳	2*500000	是	600	10392.3	公线	301.94	50	5229.6	5200	-1076.53	不受限		
12066	10kV沙场线	成都配调	沙场路910	金沙	2*630000	是	338	5854.33	公线	444.28	131	7695	0	-3011.54	不受限		
12067	10kV兴泰线	温江电力调度控制中心	兴泰线954开关	兴群	156000	否	600	10392.3	专线	100	10	1000	0	8313.84	受限		
12068	10kV至锦线大馈线	金堂电力调度控制中心	至锦线931	金龙	10000	是	500	8660.25	公线	407.77	82	7062.5	0	-134.3	不受限		
12069	10kV兴隆线	温江电力调度控制中心	兴隆线952开关	兴群	156000	是	600	10392.3	专线	417.98	73	7585	0	-728.84	不受限		
12070	10kV东古线	金堂电力调度控制中心	东古线922开关	东店	131000	是	540	9353.07	公线	481.13	89	8333.1	2000	-2850.64	不受限		
12071	10kV兴园线	温江电力调度控制中心	兴园线950开关	兴群	156000	否	600	10392.3	专线	125.79	88	9124	0	-810.16	受限		
12072	10kV至鑫路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	东鑫路909	东店	2*630000	是	540	9353.07	公线	627.85	116	10874.4	0	-2456.64	不受限		
12073	10kV元邢路大馈线	崇州电力调度控制中心	元邢路915	元通	1600D+10000	是	210	3637.31	公线	384.53	183	6660	0	-3750.15	不受限		
12074	10kV鸭水线	大邑电力调度控制中心	鸭水线914开关	鸭鸣山	113D	否	300	5196.15	公线	302.29	101	5235.6	0	-559.07	不受限		
12075	10kV兴隆线	温江电力调度控制中心	兴隆线949开关	兴群	156000	是	553	9578.24	公线	388.8	70	6734	1630	-701.41	不受限		
12076	10kV兴龙二路九馈线	温江电力调度控制中心	兴龙二线944开关	兴群	156000	是	600	10392.3	公线	561.99	94	8732.7	0	-1418.86	不受限		
12077	10kV苏南线	成都配调	苏南路915	苏坡	2*630000+400000	是	409	7084.09	公线	390.99	96	6772	0	-1104.73	不受限		
12078	10kV浦龙线	成都配调	浦龙线926	浦浦	2*630000+500000	是	473	8192.6	公线	448.27	95	7764	0	-1200.92	不受限		
12079	10kV兴鸣大馈线	温江电力调度控制中心	兴鸣线940开关	兴群	156000	是	553	9578.24	公线	460.16	83	7970	0	-307.41	不受限		
12080	10kV养好一路	成都配调	养好一路907	养菌	2*400000	是	473	8192.6	专线	1028.75	217	17818	0	-3044.66	不受限		
12081	10kV红福路	金堂电力调度控制中心	红福路909	红正	2*31500	是	540	9353.07	公线	470.51	87	8149.2	0	-668.74	受限		
12082	10kV青五线	温江电力调度控制中心	青五线916	迎晖	2*630000	是	473	8192.6	公线	452.02	96	7826.4	0	-1174.82	不受限		
12083	10kV沉江路大馈线	崇州电力调度控制中心	沉江路905	沉前	2*500000	否	586	10149.82	公线	551.66	94	9554.4	0	-419.56	不受限		
12084	10kV龙泉线	温江电力调度控制中心	龙泉路937	龙塘立	2*500000	是	473	8192.6	公线	406.3	86	7037.1	0	336.24	受限		
12085	10kV兴用线	温江电力调度控制中心	兴用线932开关	兴群	156000	是	553	9578.24	公线	343.56	62	5950.5	0	1712.09	受限		
12086	10kV兴千线	金堂电力调度控制中心	兴千线915开关	兴权	68300	否	400	6928.2	公线	357.04	89	6184	0	51.38	不受限		
12087	10kV兴顺线	温江电力调度控制中心	兴顺线936开关	兴群	156000	否	500	8660.25	专线	97.76	20	1693.2	0	5295	受限		
12088	10kV罗疆路大馈线	金堂电力调度控制中心	罗疆路915	罗斯	10000	是	250	4330.13	公线	338.11	135	5856	0	-2391.9	不受限		
12089	10kV兴用线	温江电力调度控制中心	兴用线933开关	兴群	156000	是	500	8660.25	专线	100	10	1000	0	6918.2	受限		
12090	10kV兴主路大馈线	温江电力调度控制中心	兴主线922开关	兴群	156000	否	552	9560.92	专线	444.83	81	7704.5	0	-55.76	不受限		
12091	10kV兴华线	温江电力调度控制中心	兴华线920开关	兴群	156000	否	600	10392.3	专线	486.68	81	8429.3	0	-115.46	受限		
12092	10kV至飞路大馈线	金堂电力调度控制中心	至飞路926	永福	2*240000	是	600	10392.3	公线	394.56	65	6813.8	3150	-160.73	不受限		
12093	10kV兴顺线	温江电力调度控制中心	兴顺线918开关	兴群	156000	否	600	10392.3	专线	521.32	87	9029.2	0	-715.36	受限		
12094	10kV至飞线	成都配调	至飞线912	迎晖	2*630000	是	473	8192.6	公线	422.49	89	7317.6	0	-763.52	不受限		
12095	10kV至中线	成都配调	至中路905	万象	3*630000	是	473	8192.6	公线	512.56	108	8877.6	0	-1506.26	不受限		
12096	10kV崇东路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇东路918	崇州	2*630000	是	540	9353.07	公线	579.63	107	10039.2	0	-2556.74	不受限		
12097	10kV兴二线2线	温江电力调度控制中心	兴二线913开关	兴群	156000	是	600	10392.3	专线	345.05	24	2112.3	6250	-448.46	受限		
12098	10kV杨荷线	温江电力调度控制中心	杨荷线916	杨柳	2*500000	是	580	10045.89	公线	497.81	86	8622	0	-585.29	不受限		
12099	10kV兴越线	温江电力调度控制中心	兴越线910开关	兴群	156000	否	500	8660.25	专线	561.93	112	9732.7	0	-2804.5	不受限		
12100	10kV兴荷线	温江电力调度控制中心	兴荷线909开关	兴群	156000	否	600	10392.3	专线	395.78	66	6854.9	1250	-208.94	受限		
12101	10kV清卫线大馈线	金堂电力调度控制中心	清卫线905开关	清流	1465000	是	380	6581.79	公线	407.76	107	7062.4	0	-1138.79	不受限		
12102	10kV康顺路大馈线	崇州电力调度控制中心	康顺路917	永康	2*400000	是	586	10149.82	公线	415.7	71	7200	3750	-2830.14	不受限		
12103	10kV兴龙一线	温江电力调度控制中心	兴龙一线907开关	兴群	156000	是	553	9578.24	公线	352.11	207	3587	7380	-2523.11	受限		
12104	10kV杨荷东路大馈线-用户	金堂电力调度控制中心	杨荷东路931	杨柳	2*500000	是	600	10392.3	公线	236.95	39	4104	8060	-2810.93	不受限		
12105	10kV青苑路	温江电力调度控制中心	青苑路905开关	青苑	167000	是	553	9578.24	公线	425.46	77	7368.8	0	-2161.69	不受限		
12106	10kV伟东线	温江电力调度控制中心	伟东线994开关	伟百城	167000	是	553	9578.24	公线	100	10	1000	0	7662.59	受限		
12107	10kV红二路	金堂电力调度控制中心	红二路914	红正	2*31500	是	540	9353.07	公线	1	10	1	0	8417.76	受限		
12108	10kV国白路大馈线	崇州电力调度控制中心	国白路923	兴国(国白)	2*160000	是	305	5282.75	公线	248.87	82	4310.4	0	-94.2	不受限		
12109	10kV沙盛路	成都配调	沙盛路946	金沙	2*630000	是	338	5854.33	公线	418.24	124	7244	0	-2560.54	不受限		
12110	10kV红二线	温江电力调度控制中心	红二线934B34	新川	2*630000	是	473	8192.6	公线	434.78	92	7529.5	0	-150.16	不受限		
12111	10kV龙院路	金堂电力调度控制中心	龙院路929	龙源立	2*400000	是	473	8192.6	公线	581.44	123	10070.6	0	-3516.52	受限		
12112	10kV伟花线	温江电力调度控制中心	伟花线942开关	伟百城	167000	否	553	9578.24	专线	498.77	90	8638.7	0	-976.11	受限		
12113	10kV伟万线	温江电力调度控制中心	伟万线933开关	伟百城	167000	否	600	10392.3	专线	207.1	35	3587	0	4724.84	受限		
12114	10kV伟华线	温江电力调度控制中心	伟华线932开关	伟百城	167000	否	553	9578.24	公线	585.09	106	10133.8	0	-2471.21	受限		
12115	10kV南疆路大馈线	崇州电力调度控制中心	南疆路922	崇江	2*160000	否	300	5196.15	专线	453.26	151	7850.4	0	-3173.87	不受限		
12116	10kV伟兴线	温江电力调度控制中心	伟兴线924开关	伟百城	167000	否	553	9578.24	专线	475.39	86	8233.1	0	-571.11	不受限		
12117	10kV伟盛线	温江电力调度控制中心	伟盛线922开关	伟百城	167000	否	553	9578.24	公线	484.35	88	8389	0	-726.41	不受限		
12118	10kV北龙路	金堂电力调度控制中心	北龙线924开关	北源	128000	是	600	10392.3	公线	442.17	74	7658.4	8230	-6535.33	不受限		
12119	10kV树人路	大邑电力调度控制中心	树人路954开关	大树	120000	是	532	9214.51	公线	424.78	80	7357.2	0	14.41	不受限		
12120	10kV伟玛线	温江电力调度控制中心	伟玛线920开关	伟百城	167000	否	553	9578.24	公线	550.46	100	9533.9	0	-1871.31	不受限		
12121	10kV伟瑞线	温江电力调度控制中心	伟瑞线916开关	伟百城	167000	否	600	10392.3	公线	550.46	92	9533.9	0	-1220.06	不受限		
12122	10kV麻耀线	成都配调	麻耀线915开关	麻石桥	163200	否	473	8192.6	专线	898.85	148	12156	0	-4730.66	不受限		
12123	10kV伟万二线	温江电力调度控制中心	伟万线909	合作	133000	否	473	8192.6	公线	514.97	109	8918.2	0	-1545.86	不受限		
12124	10kV杨杏路大馈线	金堂电力调度控制中心	杨杏路921开关	杨柳	100000	否	310	5369.36	专线	504.18	163	8732.4	315	-4214.98	不受限		
12125	10kV伟鸿线大馈线	温江电力调度控制中心	伟鸿线913开关	伟百城	167000	是	553	9578.24	公线	485.76	88	8413.3	1000	-1750.71	不受限		
12126	10kV伟瑞线	温江电力调度控制中心	伟瑞线910开关	伟百城	167000	是	553	9578.24	公线	498.77	90	8638.7	0	-976.11	不受限		
12127	10kV伟尊路大馈线	温江电力调度控制中心	伟尊线909开关	伟百城	167000	否	600	10392.3	专线	100	10	1000	10000	-1686.16	不受限		
12128	10kV邢燕路_用户专线	成都配调	邢燕路938	燕双	2*630000	是	473	8192.6	专线	505.74	107	8755.5	0	-1386.16	不受限		
12129	10kV伟悦线	温江电力调度控制中心	伟悦线905开关	伟百城	167000	是	553	9578.24	公线	513.89	93	8900.1	0	-1237.01	受限		
12130	10kV竹一线	成都配调	竹一线918	新川	2*630000	否	473	8192.6	专线	530.47	112	9187.2	0	-1814.36	不受限		
12131	10kV长园线大馈线	崇州电力调度控制中心	长园线951开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	公线	530.72	96	9192	0	-1543.26	不受限		
12132	10kV长福路大馈线	崇州电力调度控制中心	长福线950开关	长安桥	106000	否	552	9560.92	专线	504.73	91	8742	0	-1093.26	不受限		
12133	10kV东安路大馈线	崇州电力调度控制中心	东安路907	东后	2*630000	是	580	10045.89	公线	528.47	91	9153.1	0	-1116.39	受限		
12134	10kV蜀辛路	成都配调	蜀辛路940	蜀成西	2*630000	是	473	8192.6	公线	489.49	103	8478	0	-1104.66	不受限		
12135	10kV长千线	温江电力调度控制中心	长千线949开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	专线	509.31	92	8821.2	0	-1172.46	不受限		
12136	10kV伟万二线	温江电力调度控制中心	伟万二线944开关	大树	133000	否	600	10392.3	公线	582.06	97	10081.2	0	-728.13	不受限		
12137	10kV长城二线	崇州电力调度控制中心	长城二线937开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	506.47	127	8772	0	-3229.44	不受限		
12138	10kV羽交线	成都配调	羽交路914	羽兴	2*630000	是	473	8192.6	公线	543.43	115	9412.2	0	-2858.12	不受限		
12139	10kV长禾线	温江电力调度控制中心	长禾线936开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	366.72	92	6353.8	0	-809.04	不受限		
12140	10kV长同线	温江电力调度控制中心	长同线935开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	专线	269.84	67	4673.6	6125	-5256.04	受限		
12141	10kV长福线	温江电力调度控制中心	长福线933开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	323.19	81	5597.8	0	-55.04	不受限		
12142	10kV长南线	温江电力调度控制中心	长南线930开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	386.33	97	6691.2	0	-1148.64	不受限		
12143	10kV长平线	温江电力调度控制中心	长平线926开关	长安桥	146000	否	400	6928.2	公线	406.56	102	7041.6	0	-1499.04	受限		
12144	10kV长福线	温江电力调度控制中心	长福线925开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	公线	295.75	128	8872.6	0	-3129.04	不受限		
12145	10kV东城二线	温江电力调度控制中心	东城二线923开关	长安桥	106000	是	400	6928.2	公线	554.6	139	9605.6	0	-4063.04	不受限		
12146	10kV东城一线	温江电力调度控制中心	东城一线918开关	长安桥	106000	是	552	9560.92	公线	530.51	96	9188.4	2400	-3939.66	不受限		
12147	10kV蜀锦路	成都配调	蜀锦路926	蜀利	2*400000	是	317.7	5893.14	公线	386.99	115	6702.4	0	-1438.37	不受限		
12148	10kV集悦线	成都配调	集悦路909	星辰	1660D	否	473	8192.6	专线	525.17	111	9096	0	-1722.66	不受限		
12149	10kV五圈线	温江电力调度控制中心	五圈线973	五街右	2*400000	是	473	8192.6	公线	457.5	97	7923.9	0	-1369.82	不受限		
12150	10kV长子线	温江电力调度控制中心	长子线910开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	公线	400	10	1000	0	5542.56	受限		
12151	10kV骡节线	成都配调	骡节线916	骡院	2*630000	是	473	8192.6	公线	460.77	97	7980.5	0	-1426.42	不受限		
12152	10kV长石线	温江电力调度控制中心	长石线908开关	长安桥	146000	否	400	6928.2	公线	400	7	4872	0	5051.36	受限		
12153	10kV金泉路大馈线	崇州电力调度控制中心	金泉路932	金堂	2*500000	是	400	6928.2	公线	476.49	119	8252.8	0	-2710.24	不受限		
12154	10kV长明线	温江电力调度控制中心	长明线906开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	专线	386.24	97	6689.6	0	-1147.04	受限		
12155	10kV长珠线	温江电力调度控制中心	长珠线905开关	长安桥	106000	否	400	6928.2	公线	428.22	107	7416.8	0	-1874.24	不受限		
12156	10kV崇师路大馈线	崇州电力调度控制中心	崇师路904	崇州	2*630000	是	586	10149.82	公线	556.21	95	9633.6	815	-1828.74	不受限		
12157	10kV科园二线	温江电力调度控制中心	科园二线937开关	科月	130000	是	553	9578.24	公线	460.05	83	7968	0	-303.41	受限		
12158	10kV科蓝二线	温江电力调度控制中心	科蓝二线936开关	科月	104000	是	553	9578.24	公线	576.44	104	9984	0	-2321.41	不受限		
12159	10kV永天线	温江电力调度控制中心	永天线926	永老桥	2*630000	是	473	8192.6	公线	538.46	114	9326.1	0	-2772.02	不受限		
12160	10kV科计线	金堂电力调度控制中心	科计线929	康计	130000	是	220	3810.51	公线	242.03	110	4192	0	-762.54	不受限		
12161	10kV科园线	温江电力调度控制中心	科园线924开关	科月	104000	是	552	9560.92	专线	471.13	85	8160	3000	-3511.26	不受限		
12162	10kV马工线	温江电力调度控制中心	马工线935	马街	3*630000	是	473	8192.6	公线	426.03	90	7378.8	0	-824.72	不受限		
12163	10kV科月线	温江电力调度控制中心	科月线913开关	科月	130000	是	400	6928.2	公线	157.27	39	2724	0	-2818.56	不受限		
12164	10kV沉兰路大馈线	金堂电力调度控制中心	沉兰路930	沉源	2*630000	是	552	9560.92	公线	463.58	84	8029.2	0	-380.46	不受限		
12165	10kV科园线大馈线	温江电力调度控制中心	科园线922开关	科月	104000	是	400	6928.2	公线	510.39	128	8840	8200	-11407.44	不受限		
12166	10kV科园线大馈线	温江电力调度控制中心	科园线921开关	科月	104000	是	553	9578.24	公线	627.02	113	10860	0	-3197.41	不受限		
12167	10kV沣二路大馈线	金堂电力调度控制中心	沣二路924	康计	2*630000	是	370	6408.59	公线	295.15	80	5112	1115	-1100.13	不受限		
12168	10kV鲁邦路大馈线	温江电力调度控制中心	鲁邦路947	鲁家	104000	是	586	10149.82	公线	521.29	89	9018.8	0	-908.94	不受限		
12169	10kV科北线大馈线	温江电力调度控制中心	科北线911开关	科月	104000	是	553	9578.24	公线	439.95	80	7620	200	-157.41	不受限		
12170	10kV南山线	温江电力调度控制中心	南山路913	迎晖	2*630000	是	473	8192.6	公线	483.51	102	8374.4	0	-1001.06	不受限		
12171	10kV科西线大馈线	温江电力调度控制中心	科西线912开关	科月	104000	否	552	9560.92	专线	617.32	112	10692	0	-3043.26	不受限		
12172	10kV市院线	温江电力调度控制中心	市院线919	合作	2*630000	否	473	8192.6	专线	420.37	89	7280.8	0	92.54	不受限		
12173	10kV科传线	温江电力调度控制中心	科传线913开关	科月	104000	是	400	6928.2	公线	603.46	151	10452	715	-5624.44	不受限		
12174	10kV康金路大馈线	金堂电力调度控制中心	康金路908	康口	2*630000	是	400	6928.2	公线	377.37	94	6536	0	-993.44	不受限		
12175	10kV科研一线	温江电力调度控制中心	科研一线915开关	科月	104000	是	553	9578.24	公线	678.98	123	11760	2730	-6827.41	不受限		
12176	10kV伟园路大馈线	崇州电力调度控制中心	伟园路911	杨柳	2*500000	是	500	8660.25	公线	516.58	103	8947.2	0	-1152.98	不受限		
12177	10kV洞吴线	成都配调	洞吴路933	洞子口	2*500000	否	473	8192.6	专线	436.03	92	7552	0	-178.66	不受限		
12178	10kV平展线	温江电力调度控制中心	平展线933开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	467.07	117	8089.8	0	-2547.04	不受限		
12179	10kV雪怡路	温江电力调度控制中心	雪怡路917	雪友芝	2*630000	是	473	8192.6	公线	498.98	105	8642.4	0	-2088.32	不受限		
12180	10kV平月线	温江电力调度控制中心	平月线925开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	361.63	65	6263.4	6400	-5000.81	不受限		
12181	10kV平展线	温江电力调度控制中心	平展线923开关	康口	2*630000	是	400	6928.2	公线	381.52	95	6608	0	-372.62	不受限		
12182	10kV平戏线	温江电力调度控制中心	平戏线923开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	291.84	73	5054.7	0	487.86	受限		
12183	10kV平共线	温江电力调度控制中心	平共线919开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	239.48	60	4147.8	0	-1004.76	受限		
12184	10kV平蓬线	温江电力调度控制中心	平蓬线917开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	345.86	44	4258.3	0	3404.29	受限		
12185	10kV平龙线	温江电力调度控制中心	平龙线915开关	公平	84000	是	553	9578.24	公线	259.29	47	4490.9	0	3171.69	受限		
12186	10kV平新线	温江电力调度控制中心	平新线913开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	457.76	114	7926.6	0	-2385.84	受限		
12187	10kV东双线	成都配调	东双路913	东风路	2*500000	是	473	8192.6	公线	473.9	100	8208	0	-1653.92	不受限		
12188	10kV平充一线	温江电力调度控制中心	平充一线903开关	公平	84000	是	400	6928.2	公线	550.86	138	9537.6	0

12254	10kV巷战二线	新基电力调度控制中心	格光二线906开关	昌模	126000	是	505	8746.86	公线	464.92	92	8052.5	0	-1055.11	不受限	不可投	
12255	10kV甘书线	咸商配调	甘书线917	新一村	2*63000	是	473	8192.6	公线	398.52	84	6902.4	0	-348.32	不受限	不可投	
12256	10kV塔元线	环峨电力调度控制中心	塔元线939开关	赵塔	189920	否	503	8712.22	公线	456.81	91	7912	0	-71	不受限	不可投	
12257	10kV营中一路三线线	营州电力调度控制中心	营中一路912	营州	2*63000	是	540	9353.27	公线	512.06	95	8869.2	0	-1380.74	不受限	不可投	
12258	10kV汪裕路	大庆电力调度控制中心	汪裕线922开关	汪固	100000	否	400	6928.2	公线	370.07	93	6409.6	0	-174.22	不受限	不可投	
12259	10kV塔王六线	环峨电力调度控制中心	塔王六线938开关	赵塔	189920	否	503	8712.22	公线	602.7	120	10438.8	0	-2597.8	不受限	不可投	
12260	10kV龙光线	咸商配调	龙光线922开关	龙堡东	2*40000	否	473	8192.6	公线	520.16	110	9059.1	800	-2435.76	受限	不可投	
12261	10kV敬华路	新基电力调度控制中心	敬华线905开关	敬堂路	166000	是	505	8746.86	公线	472.12	93	8177.2	0	-1179.71	不受限	不可投	
12262	10kV沙查线	咸商配调	沙查线947	金沙	2*63000	否	338	5854.33	专线	327.54	97	5673	0	-404.1	不受限	不可投	
12263	10kV香盛二线	新基电力调度控制中心	香盛二线934开关	香河	100000	否	505	8860.25	公线	554.06	111	9596.4	615	-2417.18	不受限	不可投	
12264	10kV塔王七线	环峨电力调度控制中心	塔王七线934开关	赵塔	189920	否	503	8712.22	公线	506.25	101	8768.2	0	-927.2	不受限	不可投	
12265	10kV华路线	咸商配调	华路线913开关	金沙	193000	否	338	5854.33	专线	319.52	95	5541	0	-272.1	不受限	不可投	
12266	10kV二木线	新基电力调度控制中心	二木线972开关	二河	126000	否	505	8746.86	公线	526.17	104	9113.3	630	-1871.13	不受限	不可投	
12267	10kV嘉裕线	咸商配调	嘉裕线922	嘉裕投资	2*50000	是	473	8192.6	公线	805.95	170	13930	0	-7404.92	不受限	不可投	
12268	10kV营书线七线线	新基电力调度控制中心	营书线923开关	营堂路	166000	是	500	8660.25	公线	445.43	89	7714.8	0	-79.42	受限	不可投	
12269	10kV塔二三线	环峨电力调度控制中心	塔三二线938开关	赵塔	189920	否	503	8712.22	公线	546.93	109	9472.8	0	-1631.8	不受限	不可投	
12270	10kV龙锦一线	新基电力调度控制中心	龙锦一线923开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	432.84	86	7496.8	189	186.37	受限	不可投	
12271	10kV万保线(专线)	新基电力调度控制中心	万保线924开关	万和	143000	否	500	8660.25	专线	366.49	73	6347.6	0	-1466.62	不受限	不可投	
12272	10kV官陈一路	大庆电力调度控制中心	官陈一线934开关	官渡	120000	否	400	6928.2	公线	514.82	129	8916.7	0	-2681.32	不受限	不可投	
12273	10kV西上线	咸商配调	西上线905开关	西河	82000	否	473	8192.6	公线	445.29	94	7712.4	100	-1258.32	不受限	不可投	
12274	10kV瑞东二线	新基电力调度控制中心	瑞东二线936开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	437.02	87	7569.2	0	-571.71	不受限	不可投	
12275	10kV江段一线	新基电力调度控制中心	江段一线944开关	蔷江	166000	否	500	8660.25	公线	453.35	91	7852	0	-57.78	不受限	不可投	
12276	10kV塔塔线	环峨电力调度控制中心	塔塔一线938开关	赵塔	189920	否	503	8712.22	公线	563.54	94	9760.1	0	-407.43	不受限	不可投	
12277	10kV王二二线	咸商配调	蜀二二线906开关	沙集子	126920	是	505	8746.86	公线	558.72	111	9677	600	-3279.51	不受限	不可投	
12278	10kV双星线	咸商配调	双星线936	双桃	2*63000	是	473	8192.6	公线	451.25	95	7815.6	0	-1261.52	不受限	不可投	
12279	10kV龙解线	新基电力调度控制中心	龙解线915开关	龙金	126000	否	600	10392.3	专线	128.03	21	2217.5	0	7135.57	受限	不可投	
12280	10kV降集路大馈线	营州电力调度控制中心	降集路922	兴国(营州)	2*10000	是	400	6928.2	公线	561.13	140	9718.8	200	-4376.24	不受限	不可投	
12281	10kV东西线（专线）	新基电力调度控制中心	东西线921开关	东钢	100000	否	600	10392.3	专线	495.17	83	8574.4	0	779.67	受限	不可投	
12282	10kV西回一线	环峨电力调度控制中心	西回一线922	西回	126000	是	600	10392.3	公线	508.09	85	8800.2	0	-486.36	不受限	不可投	
12283	10kV西回一线	环峨电力调度控制中心	西回一线921	西回	126000	是	600	10392.3	公线	476.82	79	8258.5	0	55.34	不受限	不可投	
12284	10kV温泉路	咸商配调	温泉路905	温泉	2*50000+63000	是	473	8192.6	公线	398.61	84	6904	0	-349.32	不受限	不可投	
12285	10kV汉春路	新基电力调度控制中心	汉春线908开关	汉城	126000	否	430	7447.82	专线	539.95	126	9352	0	-2648.96	不受限	不可投	
12286	10kV敬东线	新基电力调度控制中心	敬元线932开关	敬堂路	166000	是	505	8746.86	公线	571.96	114	9906.4	0	-2112.18	不受限	不可投	
12287	10kV东兵线	咸商配调	东兵线936	东兵台	2*40000	是	473	8192.6	公线	484.58	105	8566.2	0	-2012.12	不受限	不可投	
12288	10kV麻百路	咸商配调	麻百路932	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	390.07	82	6756	0	-201.92	不受限	不可投	
12289	10kV科进二线	新基电力调度控制中心	科进二线926开关	科浦	189920	是	385	6668.4	专线	277.14	72	4800	0	1201.56	受限	不可投	
12290	10kV大新线	咸商配调	大新线944	大疆	2*63000	是	473	8192.6	公线	373.07	79	6461.6	0	92.48	不受限	不可投	
12291	10kV兴城北路1馈线	营州电力调度控制中心	兴城北路913	兴城	2*40000	是	600	10392.3	公线	490.12	82	8488.5	0	-174.96	不受限	不可投	
12292	10kV瑞行线	新基电力调度控制中心	瑞行线926开关	瑞云	126920	是	500	8660.25	公线	429.71	86	7442.5	0	-514.3	受限	不可投	
12293	10kV东宇路	咸商配调	东宇路910	东城	2*63000+40000	是	409	7084.09	公线	647.92	158	11222	0	-5554.73	不受限	不可投	
12294	10kV万配二线	新基电力调度控制中心	万配二线941开关	万和	143000	否	400	6928.2	公线	372.68	93	6454.9	564	-349.32	不受限	不可投	
12295	10kV麻家路	咸商配调	麻家路907	麻石桥	3*40000	是	473	8192.6	公线	488.2	103	8421	0	-1866.92	不受限	不可投	
12296	10kV旺龙路1大馈线	营州电力调度控制中心	旺龙路913	三圈	5000	是	373	6460.55	公线	384.48	103	6659.2	0	-1490.76	不受限	不可投	
12297	10kV龙晖线	新基电力调度控制中心	龙晖线911开关	龙桥	80000	否	430	7447.82	公线	481.22	112	8334.4	0	-1631.76	不受限	不可投	
12298	10kV塑锦线	咸商配调	塑锦线935	锦塑	2*240000	否	409	7084.09	专线	380.14	93	6584.1	0	-208.42	不受限	不可投	
12299	10kV常毛线	新基电力调度控制中心	常毛线931开关	常盛	166000	是	505	8746.86	公线	562.06	111	9734.8	609	-2112.18	受限	不可投	
12300	10kV塑网线1馈线	营州电力调度控制中心	10kV塑网线916开关	联盛站	80000	是	505	8920.06	公线	308.7	60	5346.6	2095	-305.55	受限	不可投	
12301	10kV龙银线	新基电力调度控制中心	龙银线933开关	龙府	100000	否	400	6928.2	公线	238.89	60	4137.6	2595	-497.22	受限	不可投	
12302	10kV西新线大馈线	环峨电力调度控制中心	西新线926	花岗	126000	是	503	8712.22	公线	404.23	80	7001.1	0	-31.52	不受限	不可投	
12303	10kV赤平线	咸商配调	赤平线938	赤虎桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	452.33	96	7834.3	0	-1280.22	不受限	不可投	
12304	10kV龙昆线	咸商配调	龙昆线917	龙堡东	2*40000	是	473	8192.6	公线	674.75	143	11686.7	0	-3132.62	不受限	不可投	
12305	10kV子府路	大庆电力调度控制中心	子府线908开关	子龙站	80000	是	600	10392.3	公线	579.7	97	10040.4	0	-1726.56	不受限	不可投	
12306	10kV振万路（用户专线）	咸商配调	振万路949	山王振	2*50000	否	473	8192.6	专线	550.81	116	9540	0	-2166.66	不受限	不可投	
12307	10kV光山二线(大馈线）	新基电力调度控制中心	光山二线939开关	龙盛	126000	是	505	8746.86	公线	203.77	34	3529.2	0	5823.77	受限	不可投	
12308	10kV宽中线	新基电力调度控制中心	宽中线950开关	龙金	126000	否	600	10392.3	公线	571.05	95	9890.1	0	-537.43	不受限	不可投	
12309	10kV万复二线	新基电力调度控制中心	万复二线941开关	万和	143000	是	400	6928.2	公线	372.52	93	6452.1	1860	-2760.54	不受限	不可投	
12310	10kV塔城线	环峨电力调度控制中心	塔城线951开关	塔城	126000	是	600	10392.3	公线	575.83	96	9972.4	0	-1655.56	不受限	不可投	
12311	10kV下班路大馈线专线	咸商配调	下班路904	下班槽	2*40000	否	473	8192.6	专线	441.99	93	7655.2	0	-281.86	不受限	不可投	
12312	10kV联福线1大馈线	营州电力调度控制中心	10kV联福线924开关	联盟站	166000	是	335	5802.37	公线	388.7	60	5346.6	0	-305.55	受限	不可投	
12313	10kV东新二线(专线)	新基电力调度控制中心	东新二线930开关	东坡	100000	否	600	10392.3	专线	439.54	73	7612.8	0	1740.27	受限	不可投	
12314	10kV草石线	咸商配调	草石线917开关	草堂	2*63000	否	473	8192.6	专线	743.63	157	12879.6	0	-5506.26	不受限	不可投	
12315	10kV十木线	新基电力调度控制中心	十木线917开关	大十	2*200	否	420	6928.2	公线	156.58	39	2712	0	3523.38	受限	不可投	
12316	10kV唐晖线	咸商配调	唐晖线915	唐晖	2*240000	是	473	8192.6	公线	401.77	85	6958.6	0	-404.52	不受限	不可投	
12317	10kV兴隆线（马峨	环峨电力调度控制中心	兴隆线924开关	马西	126000	是	503	8712.22	公线	443.58	88	7682.8	0	-713.82	不受限	不可投	
12318	10kV红梅线大馈线	营州电力调度控制中心	10kV红梅线916开关	中屯站	80000	是	400	6928.2	公线	492.75	123	8534.4	600	-1351.84	受限	不可投	
12319	10kV铜钢路	新基电力调度控制中心	铜钢线925开关	山王振	140000	是	500	8660.25	公线	462.82	93	8016	1665	-2752.8	不受限	不可投	
12320	10kV钢阿线	咸商配调	钢阿线910	钢狮	2*240000	否	409	7084.09	专线	411.8	101	7132.1	0	-756.62	不受限	不可投	
12321	10kV旭龙线	新基电力调度控制中心	旭龙线925开关	旭云	126000	否	500	8660.25	公线	446.16	89	7727.5	0	66.72	不受限	不可投	
12322	10kV世兴路	新基电力调度控制中心	世兴线909开关	敬堂路	166000	否	600	10392.3	专线	419.1	70	7258.8	0	2094.27	受限	不可投	
12323	10kV北隆（用）	营州电力调度控制中心	10kV北隆一线926开关	中屯站	60130	是	390	6755	公线	349.68	90	6056.4	1200	-1852.4	受限	不可投	
12324	10kV瑞北线（线路重述）	新基电力调度控制中心	瑞北线916开关	瑞云	126000	否	505	8746.86	专线	398.25	79	6897.7	0	974.47	受限	不可投	
12325	10kV龙民线	新基电力调度控制中心	龙民线929开关	龙盛	126000	否	600	10392.3	公线	266.39	44	4613.8	0	4739.27	受限	不可投	
12326	10kV瑞新线（线路重述）	新基电力调度控制中心	瑞新线935开关	瑞云	126000	是	505	8746.86	公线	509.79	101	8829.6	0	-957.43	受限	不可投	
12327	10kV子玉路	大庆电力调度控制中心	子玉线929开关	子龙站	80000	是	600	10392.3	公线	503.7	84	8724	0	-410.16	不受限	不可投	
12328	10kV龙阿线	新基电力调度控制中心	龙阿线919开关	龙桥	120000	否	385	6668.4	专线	61.84	16	1071.1	0	4930.46	受限	不可投	
12329	10kV崇新线	咸商配调	崇新路916	崇州	2*50000	否	337.7	5849.14	专线	388.68	115	6732	0	-1467.77	不受限	不可投	
12330	10kV西百线	咸商配调	西百路953	西一环	2*50000	是	409	7084.09	公线	469.05	115	8124	0	-2456.73	不受限	不可投	
12331	10kV世书线大馈线	新基电力调度控制中心	世书线908开关	向世	126000	否	600	10392.3	专线	446.59	74	7735	300	-1318.07	受限	不可投	
12332	10kV城区二线	新基电力调度控制中心	城区二线925开关	城架站	32600	是	400	6928.2	公线	520.5	130	9015	1500	-4042.56	受限	不可投	
12333	10kV敬平路	新基电力调度控制中心	敬平线906开关	敬堂路	166000	是	505	8746.86	公线	509.79	101	8829.6	0	-1822.11	不受限	不可投	
12334	10kV苑梁路	咸商配调	苑梁路907	苑梁	2*63000	是	473	8192.6	公线	456.78	97	7911.4	0	-1357.32	不受限	不可投	
12335	10kV秦龙线	环峨电力调度控制中心	秦龙线912开关	秦园	8000	是	417	5490.6	公线	358.89	113	6216	0	-1823.52	不受限	不可投	
12336	10kV营明路	新基电力调度控制中心	营明线931开关	营河	100000	否	424	7343.9	公线	324.53	77	5620.8	0	998.71	受限	不可投	
12337	10kV临开线	环峨电力调度控制中心	临开线913开关	临雪	300000	否	552	9560.92	公线	534.06	97	9250	0	-645.17	不受限	不可投	
12338	10kV中隔线	咸商配调	中隔线917开关	中和	100000	否	473	8192.6	专线	1	2	17.2	0	7373.34	受限	不可投	
12339	10kV香新一线	新基电力调度控制中心	香新一线927开关	香河	100000	否	500	8660.25	公线	448.68	90	7771.2	30	-9.98	不受限	不可投	
12340	10kV玉武线	咸商配调	玉武路913	玉峨	2*63000	是	473	8192.6	公线	422.83	89	7320	0	-765.92	不受限	不可投	
12341	10kV万升一线	新基电力调度控制中心	万升一线943开关	万和	143000	否	600	10392.3	公线	291.78	49	5053.8	0	4297.47	受限	不可投	
12342	10kV燕开路大馈线	咸商配调	燕开线913	燕开子	2*63000	是	473	8192.6	公线	398.04	84	6894	0	-339.92	不受限	不可投	
12343	10kV雪印路	咸商配调	雪印路937	雪乳	2*31500	是	473	8192.6	公线	446.51	94	7733.5	630	-1809.42	不受限	不可投	
12344	10kV锦南路	新基电力调度控制中心	锦南线907开关	锦云	126000	否	600	10392.3	公线	91.43	15	1583.5	0	7783.57	受限	不可投	
12345	10kV应石线	咸商配调	应石路908	应龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	394.98	84	6841.1	3030	-3317.02	不受限	不可投	
12346	10kV三叶林线	咸商配调	三叶林913	白林台	2*63000	是	473	8192.6	公线	453.33	96	7853.8	0	-478.26	不受限	不可投	
12347	10kV燕府路	咸商配调	燕府路915	燕乐子	2*63000	否	473	8192.6	专线	491.17	104	8507	0	-1133.66	不受限	不可投	
12348	10kV振丰二路	新基电力调度控制中心	振丰二线935开关	山王振	140000	否	500	8660.25	公线	452.42	90	7836	960	-1091.78	受限	不可投	
12349	10kV通用线	咸商配调	通用线925	新通	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	481.52	102	8340	0	-1795.92	不受限	不可投	
12350	10kV塔南线	咸商配调	塔南线917	塔坑	2*63000	是	473	8192.6	公线	476.44	101	8252	0	-1697.92	不受限	不可投	
12351	10kV营阳线	新基电力调度控制中心	营阳线924开关	营河	100000	否	600	10392.3	公线	191.37	32	3312	0	6041.07	受限	不可投	
12352	10kV香小四914大馈线	新基电力调度控制中心	香小四914开关	香河	100000	否	600	10392.3	专线	344.19	57	5960.4	0	3392.67	受限	不可投	
12353	10kV世统一线	新基电力调度控制中心	格光一线906开关	昌模	126000	是	505	8746.86	公线	691.89	137	11983.5	150	-5136.01	不受限	不可投	
12354	10kV平同大馈线	环峨电力调度控制中心	平同线920	平安	120000	否	276	4783.46	公线	286.84	104	4968	0	-1143.63	不受限	不可投	
12355	10kV桂展线	新基电力调度控制中心	桂展线954开关	桂展	189900	否	400	6928.2	公线	262.36	66	4544	0	1691.38	受限	不可投	
12356	10kV江金线(其前专线）	新基电力调度控制中心	江金线906开关	蔷江	166000	否	600	10392.3	专线	524.25	87	9080	0	273.07	受限	不可投	
12357	10kV旋展线	咸商配调	旋展线913开关	旋花路	138000	否	473	8192.6	专线	598.75	127	10370.4	0	-2957.06	不受限	不可投	
12358	10kV玉泉线	咸商配调	玉泉线923	玉族公	128000	否	473	8192.6	专线	570.46	121	9880.3	0	-2506.96	不受限	不可投	
12359	10kV环路线	新基电力调度控制中心	环庄线941开关	环建	160000	否	600	10392.3	公线	260.07	43	4520	0	4810.07	受限	不可投	
12360	10kV振开二线	新基电力调度控制中心	10kV城间二线921开关	城架站	32500	否	400	6928.2	公线	531.82	133	9211.1	630	-3605.72	受限	不可投	
12361	10kV雷锋线	新基电力调度控制中心	雷锋线933	雷安	3*50000	是	473	8192.6	公线	410.44	87	7108.8	0	-554.72	不受限	不可投	
12362	10kV东一线	新基电力调度控制中心	柏东一线928开关	柏建	189900	是	505	8746.86	公线	509.93	101	8832	0	-1934.51	不受限	不可投	
12363	10kV旋展线	新基电力调度控制中心	旋展线920开关	旋城	126000	否	505	8746.86	公线	445.96	88	7724	1845	-1696.83	不受限	不可投	
12364	10kV龙雅线	新基电力调度控制中心	龙雅线911开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	440.24	110	7625	0	-1369.62	受限	不可投	
12365	10kV东联线	环峨电力调度控制中心	东联线947	东堂	163000	否	359	6218.05	专线	459.28	128	7954.8	0	-2153.55	不受限	不可投	
12366	10kV振开一线	营州电力调度控制中心	10kV城间一线911开关	城架站	32600	否	400	6928.2	公线	520.79	130	9020	1500	-4284.62	受限	不可投	
12367	10kV华红路	咸商配调	华红路936	华龙	2*240000	是	473	8192.6	公线	402.89	85	6978.1	0	-424.02	不受限	不可投	
12368	10kV雅龙路	新基电力调度控制中心	雅龙路942	雅东	2*31500	是	473	8192.6	公线	365.44	77	6329.4	1000	-775.32	不受限	不可投	
12369	10kV龙上路	大庆电力调度控制中心	龙上线914开关	龙元	12500	否	350	6062.18	公线	317.78	91	5504	0	-48.04	不受限	不可投	
12370	10kV玉松线	环峨电力调度控制中心	玉松线909	玉带	163000	否	503	8712.22	专线	523.79	104	9072	0	-1201	不受限	不可投	
12371	10kV杜工线	新基电力调度控制中心	杜工线990开关	杜建	189920	否	505	8746.86	公线	541.8	107	9384	744	-2255.83	不受限	不可投	
12372	10kV双展线	新基电力调度控制中心	双展线915开关	双盛	126000	否	600	10392.3	公线	502.05	84	8695.5	0	657.37	受限	不可投	
12373	10kV龙城二线	新基电力调度控制中心	龙城二线912开关	龙桥	80000	否	400	6928.2	公线	598.19	150	10360.7	0	-4125.32	不受限	不可投	
12374	10kV世二线	新基电力调度控制中心	世二线930开关	敬堂路	166000	是	500	8660.25	公线	413.61	83	7163.8	0	-235.6	不受限	不可投	
12375	10kV城区4线大馈线	营州电力调度控制中心	城区一线914开关	城架站	32500	否	344	5958.25	公线	520.84	151	9021	500	-4754.4	受限	不可投	
12376	10kV东中路	新基电力调度控制中心	东中线930开关	东辉	100000	否	385	6668.4	专线	462.12	120	8004	0	-2052.44	不受限	不可投	
12377	10kV博港线大馈线	新基电力调度控制中心	博港线914开关	沙集子	126000	是	505	8746.86	公线	458.08	91	7934	840	-1776.51	不受限	不可投	
12378	10kV玉环路	环峨电力调度控制中心	玉环路923	玉桥	2*50000	是	473	8192.6	公线	411.87	91	7480	0	-923.52	不受限	不可投	
12379	10kV振雅线	新基电力调度控制中心	振雅线918开关	山王振	140000	否	600	10392.3	公线	294.69	49	5104	2115	2134.07	受限	不可投	
12380	10kV万香线（线路重述）	新基电力调度控制中心	万香线934开关	万和	143000	否	600	10392.3	公线	538.93	90	9334.8	0	18.77	受限	不可投	
12381	10kV玉马路大馈线	环峨电力调度控制中心	玉马路922	玉容	163000	是	503	8712.22	专线	466.19	97	8704.2	0	-1785.78	不受限	不可投	
12382	10kV汉桃线大馈线	新基电力调度控制中心	汉桃线907开关	汉城	126000	否	600	10392.3	专线	244.34	41	4232	0	5121.07	受限	不可投	
12383	10kV东联线（专）	新基电力调度控制中心	东联线905开关	东城	100000	否	600	10392.3	专线	550.67	92	9537.6	0	-184.53	受限	不可投	
12384	10kV德江线	咸商配调	德江路918	石拥楼	2*50000	是	473	8192.6	公线	383.6	81	6644	0	-89.92	不受限	不可投	
12385	10kV南阳线	咸商配调	南阳线936	麻石桥	2*63000	是	473	8192.6	公线	435.1	92	7536	0	-1162.66	不受限	不可投	
12386	10kV桃路线	新基电力调度控制中心	桃桃线919开关	桃建	189920	否	600	10392.3	专线	340.18	57	5892	0	3461.07	受限	不可投	
12387	10kV胜工线	新基电力调度控制中心	胜工线925开关	胜利	128000	是	337.7	5849.14	公线	451.44	134	7819	0	-3139.69	不受限	不可投	
12388	10kV东铜线大馈线	营州电力调度控制中心	东泰站	东泰站	13000	否	200	3464.1	公线	203.18	102	3519	2250	-2651.33	受限	不可投	
12389	10kV桂财线	新基电力调度控制中心	桂财线993开关	桂建	189900	否	600	10392.3	专线	333.95	56	5784	0	3569.07	受限	不可投	
12390	10kV平北路	新基电力调度控制中心	平北线916开关	大丰	20000	否	205	3550.7	专线	181.87	89	3150	0	45.63	不受限	不可投	
12391	10kV平大线	咸商配调	平大线935	红平站	2*50000	是	473	8192.6	公线	553.72	118	9156.8	0	-1642.72	不受限	不可投	
12392	10kV万统大馈线（专线）	新基电力调度控制中心	万统线927开关	万和	143000	否	600	10392.3	专线	384.11	64	6652.7	0	2700.37	受限	不可投	
12393	10kV龙邦线	新基电力调度控制中心	龙邦线914开关	龙桥	80000	否	505	8746.86	公线	490.57	97	8496.6	0	-1264.83	不受限	不可投	
12394	10kV通能二线	咸商配调	通能二线963	新通	2*63000+50000	是	473	8192.6	公线	400.92	85	6944	0	-389.92	不受限	不可投	
12395	10kV恒福线	新基电力调度控制中心	恒福线907开关	桂展	189920	否	505	8746.86	公线	245.27	49	4248	720	2904.17	受限	不可投	
12396	10kV龙邦线	咸商配调	龙邦线914	龙桥	2*50000+63000	是	338	5854.33	公线	415.57	129	7544	0	-2660.54	不受限	不可投	
12397	10kV汉水线	新基电力调度控制中心	汉水线910开关	汉城	126000	否	600	10392.3	公线	458.14	76	7935	600	-221.16	不受限

12469	10kV 石甲线	新基电力调度控制中心	石甲线925开关	石板滩	20000	页	200	3464.1	公线	专线	78.16	39	1353.7	0	1763.99	受限	不可开放
12470	10kV 子浦线	大业电力调度控制中心	子浦线994开关	子龙站	80000	页	500	8660.25	公线	专线	454.39	91	7870	0	-941.8	不受理	不可开放
12471	10kV 大工湖线	青白江电力调度控制中心	大工湖线929开关	大湾	2*40000	页	597	10340.34	公线	专线	584.9	98	10130.4	9800	-10424.09	不受理	不可开放
12472	10kV 龙屏线	新基电力调度控制中心	龙屏线922开关	龙桥	20000	页	400	6928.2	公线	专线	6.92	2	119.9	0	6115.48	受限	不可开放
12473	10kV 新三线	新基电力调度控制中心	河新三线917开关	河北	40000	页	400	6928.2	公线	专线	117.32	29	2032	0	4203.38	受限	不可开放
12474	10kV 楼级线	青白江电力调度控制中心	楼级线922开关	高楼	2*63000	页	600	10392.3	公线	专线	526.8	88	9124.1	400	-1210.26	不受理	不可开放
12475	10kV 景一线	青白江电力调度控制中心	景一线994开关	景峰	2*50000	页	500	8660.25	公线	专线	679.4	136	11767.2	0	-4839	不受理	不可开放
12476	10kV 红城一线	青白江电力调度控制中心	红城一线913开关	红珠	2*40000	页	500	8660.25	公线	专线	569.17	114	9858	0	-2929.8	不受理	不可开放
12477	10kV 杯祖线天馈线	新基电力调度控制中心	杯祖线932开关	杯湖	189000	页	400	6928.2	公线	专线	354.5	89	6140	0	95.38	受限	不可开放
12478	10kV 广福	新基电力调度控制中心	广福913	东塔	163000	页	500	8712.22	公线	专线	566.88	113	9818.4	0	-2848.62	不受理	不可开放
12479	10kV 东辽线（戏路重过）	新基电力调度控制中心	东辽线914开关	东坡	100000	页	600	10392.3	公线	专线	440.99	73	7638	0	1715.07	受限	不可开放
12480	10kV 柳达一线	青白江电力调度控制中心	柳达一线929开关	红树	2*100000	页	400	6928.2	公线	专线	344.35	88	5964.2	0	-621.64	不受理	不可开放
12481	10kV 大湖二线	青白江电力调度控制中心	大湖二线912开关	大湾	2*40000	页	500	8660.25	公线	专线	587.11	117	10168.8	0	-3240.6	不受理	不可开放
12482	10kV 英镇线	新基电力调度控制中心	英镇线905开关	英英	126000	页	505	8746.86	公线	专线	409.72	81	7096.4	2268	-2366.91	不受理	不可开放
12483	10kV 德国线	青白江电力调度控制中心	德国线947开关	前锋	2*50000	页	500	8660.25	公线	专线	452.02	90	7828.9	0	-900.7	不受理	不可开放
12484	10kV 非甲线大馈线 -用户	青白江电力调度控制中心	非甲线925开关	非新	2*50000	页	600	10392.3	公线	专线	607.15	101	10515.8	0	-1162.73	不受理	不可开放
12485	10kV 限九线天馈线	新基电力调度控制中心	限九线913开关	沙限子	126000	页	505	8746.86	公线	专线	413.57	82	7163	0	-165.51	不受理	不可开放
12486	10kV 红城二线	青白江电力调度控制中心	红城二线927开关	红珠	2*40000	页	500	8660.25	公线	专线	484.06	97	8384	0	-1455.8	不受理	不可开放
12487	10kV 东苏线	新基电力调度控制中心	东苏线923开关	东坡	100000	页	400	6928.2	公线	专线	371.32	93	6431.2	2629.5	-3518.14	不受理	不可开放
12488	10kV 大湖线	青白江电力调度控制中心	大湖线928开关	三国	100000	页	400	6928.2	公线	专线	465.53	116	8063	0	-2520.64	不受理	不可开放
12489	10kV 假致四线	新基电力调度控制中心	假致四线949开关	假建	2*50000	页	597	10340.34	公线	专线	545.64	91	9450.4	0	-144.09	不受理	不可开放
12490	10kV 限镇线天馈线	新基电力调度控制中心	限镇线908开关	沙限子	126000	页	600	10392.3	公线	专线	682.88	114	11824	0	-2470.93	不受理	不可开放
12491	10kV 楼八线	青白江电力调度控制中心	楼八线922开关	高楼	2*63000	页	600	10392.3	公线	专线	485.01	81	8400.1	0	-81.46	不受理	不可开放
12492	10kV 景舟线	青峰电力调度控制中心	景舟线926	赵塔	189000	页	503	8712.22	公线	专线	556.42	111	9637.2	0	-2667.42	不受理	不可开放
12493	10kV 二代线	新基电力调度控制中心	二代线973开关	二河	126000	页	424	7343.9	公线	专线	205.46	48	3558.8	0	3050.81	受限	不可开放
12494	10kV 围红屏	新基电力调度控制中心	围红屏916开关	围龙湾	166000	页	600	10392.3	公线	专线	555.14	93	9615	0	-261.93	受限	不可开放
12495	10kV 大城线	青白江电力调度控制中心	大城线920开关	大湾	2*40000	页	400	6928.2	公线	专线	314.41	79	5445.6	0	96.96	不受理	不可开放
12496	10kV 大城线	青白江电力调度控制中心	大城线922开关	大湾	2*40000	页	500	8660.25	公线	专线	539.95	108	9352	0	-2423.8	不受理	不可开放
12497	10kV 江一线二线	新基电力调度控制中心	江红二线922开关	新江	166000	页	400	6928.2	公线	专线	428.46	107	7422	429	-2307.44	不受理	不可开放
12498	10kV 楼强线	青白江电力调度控制中心	楼强线933开关	高楼	2*63000	页	600	10392.3	公线	专线	576.3	96	9981.6	0	-628.53	不受理	不可开放
12499	10kV 红二线	青峰电力调度控制中心	红二线926开关	赵塔	189000	页	503	8712.22	公线	专线	424.02	84	7344	0	-1455.8	不受理	不可开放
12500	10kV 严海线	新基电力调度控制中心	严海线926开关	宝严	100000	页	505	8746.86	公线	专线	456.3	90	7903.2	999	-1844.71	不受理	不可开放
12501	10kV 景四线	新基电力调度控制中心	景四线931开关	景河	100000	页	505	8746.86	公线	专线	371.02	73	6426	0	-1466.17	受限	不可开放
12502	10kV 大城支线	青白江电力调度控制中心	大城支线917开关	大湾	2*40000	页	600	10392.3	公线	专线	503.14	84	8714.4	0	-400.56	不受理	不可开放
12503	10kV 祭文线大馈线	新基电力调度控制中心	祭文线917开关	祭英湾	166000	页	505	8746.86	公线	专线	555.14	110	9615	1098	-3715.51	不受理	不可开放
12504	10kV 石城线	青峰电力调度控制中心	五塔线914	五塔	163000	页	503	8712.22	公线	专线	475.7	95	8239.2	0	-1269.42	不受理	不可开放
12505	10kV 王二一线	青白江电力调度控制中心	大二一线929开关	大湾	2*40000	页	500	8660.25	公线	专线	462.26	92	8006.4	0	-1078.2	不受理	不可开放
12506	10kV 界两二线	青白江电力调度控制中心	界两二线924开关	界峰	2*50000	页	500	8660.25	公线	专线	451.8	90	7815.2	0	-897	不受理	不可开放
12507	10kV 东石线	新基电力调度控制中心	东石线925开关	东塘	100000	页	600	10392.3	公线	专线	553.99	92	9594	0	-240.93	不受理	不可开放
12508	10kV 界万一线	新基电力调度控制中心	界万一线919开关	界河	100000	页	505	8746.86	公线	专线	422.15	84	7311.6	0	-314.11	不受理	不可开放
12509	10kV 界贡线	新基电力调度控制中心	界贡线912开关	界河	100000	页	500	8660.25	公线	专线	312.99	63	5421	1512.2	780	受限	不可开放
12510	10kV 羊城线	郑峰电力调度控制中心	羊城线918	羊安	120000	页	423	7326.57	公线	专线	403.23	95	6984	0	-390.09	不受理	不可开放
12511	10kV 界隆二线	青白江电力调度控制中心	界隆二线914开关	界隆	2*50000	页	600	10392.3	公线	专线	482.26	80	8352.7	0	-38.86	不受理	不可开放
12512	10kV 红石线	青白江电力调度控制中心	红石线916开关	红珠	2*40000	页	600	10392.3	公线	专线	642.09	107	11121	0	-2807.16	不受理	不可开放
12513	10kV 届保线（戏路试接）	新基电力调度控制中心	届保线908开关	山王届	140000	页	600	10392.3	公线	专线	545.03	91	9440	0	-86.93	受限	不可开放
12514	10kV 青峰线天馈线	青峰电力调度控制中心	青峰线907	赵塔	189000	页	255	4416.73	公线	专线	629.38	126	10900.8	0	-1446.17	受限	不可开放
12515	10kV 杜田线	新基电力调度控制中心	杜田线920开关	杜湖	189000	页	600	10392.3	公线	专线	568.82	95	9852	0	-498.93	受限	不可开放
12516	10kV 红联线	青白江电力调度控制中心	红联线922开关	红珠	2*40000	页	309	5352.04	公线	专线	297.4	96	5151	0	-334.16	不受理	不可开放
12517	10kV 东双线	新基电力调度控制中心	东双线948开关	东坡	100000	页	600	10392.3	公线	专线	352.1	59	6098.4	0	-3254.67	受限	不可开放
12518	10kV 万菊一线	新基电力调度控制中心	万菊一线923开关	万都	143000	页	500	8660.25	公线	专线	429.11	86	7432.1	0	-519.9	不受理	不可开放
12519	10kV 甘通线	新基电力调度控制中心	甘通线934开关	甘渡	130000	页	500	8660.25	公线	专线	446.41	89	7713.5	0	-803.7	不受理	不可开放
12520	10kV 柳家线	大业电力调度控制中心	柳家线911开关	大柳	120000	页	500	8660.25	公线	专线	407.04	81	7050	0	-321.8	不受理	不可开放
12521	10kV 隆工路	中江电力调度控制中心	隆工路981开关	隆龙站	126000	页	553	9578.24	公线	专线	619.55	112	10710.6	2000	-5068.01	不受理	不可开放
12522	10kV 万隆二线	新基电力调度控制中心	万隆二线924开关	新基站	100000	页	553	9578.24	公线	专线	499.4	90	8664.6	0	-5972.01	不受理	不可开放
12523	10kV 万联路 9584线路	中江电力调度控制中心	万联路958开关	万福路	20000	页	273	4728.5	公线	专线	216.51	79	3749.9	1200	-694.25	不受理	不可开放
12524	10kV 白川线	青白江电力调度控制中心	白川线954开关	西部白城	10000	页	370	6408.59	公线	专线	346.36	94	5999	0	-231.27	不受理	不可开放
12525	10kV 民中线	中江电力调度控制中心	民中线981开关	新江站	126000	页	553	9578.24	公线	专线	397.14	72	6874.4	200	-584.19	不受理	不可开放
12526	10kV 节石线	界峰电力调度控制中心	节石线912开关	竹园站	10000	页	275	4763.14	公线	专线	285.16	104	4939	0	-1128.49	不受理	不可开放
12527	10kV 桐石线	中江电力调度控制中心	桐石线956开关	桐桥林站	20000	页	430	7447.82	公线	专线	404.16	94	7000	0	-1041.74	不受理	不可开放
12528	10kV 回前线	中江电力调度控制中心	回前线964开关	回前站	22500	页	377	6529.83	公线	专线	662.17	176	11468.8	0	-2807.16	不受理	不可开放
12529	10kV 东玉路 931线路	中江电力调度控制中心	东玉路933开关	东东站	100000	页	507	8781.5	公线	专线	471.48	93	8166	0	-262.65	不受理	不可开放
12530	10kV 建南线	江安电力调度控制中心	建南线604开关	建龙湖站	6300	页	300	5196.15	公用	专用	242.96	81	4208	0	-51.08	不受理	不可开放
12531	10kV 周坡线	界峰电力调度控制中心	周坡线912开关	周坡站	16300	页	352	6096.82	公线	专线	321.6	91	5570.31	0	-83.14	不受理	不可开放
12532	10kV 界城主路	中江电力调度控制中心	界城主路936开关	界光站	126000	页	599	10374.98	公线	专线	449.36	75	7783	0	516.98	受限	不可开放
12533	10kV 永乐路	中江电力调度控制中心	永乐路982开关	永龙站	20000	页	377	6529.83	公线	专线	84.53	22	1464	0	-4412.85	受限	不可开放
12534	10kV 杨西线	界峰电力调度控制中心	杨西线916开关	杨家河站	80000	页	300	5196.15	公线	专线	290.7	97	5035	0	-878.08	受限	不可开放
12535	10kV 迎建线	江安电力调度控制中心	迎建线915开关	迎建站	50000	页	370	6408.59	公线	专线	622.73	168	10785.6	0	-2658.73	不受理	不可开放
12536	10kV 现白线	江安电力调度控制中心	现白线916开关	现龙站	50000	页	370	6408.59	公用	专用	378.36	102	6553.2	0	-785.47	不受理	不可开放
12537	10kV 文现线	仁寿电力调度控制中心	文现线913开关	文贝站	20000	页	380	6581.79	公线	专线	351.04	92	6080	0	-814.57	不受理	不可开放
12538	10kV 永子线	中江电力调度控制中心	永子线987开关	永龙站	20000	页	225	3897.11	公线	专线	342.26	63	2464	2200	-1156.6	受限	不可开放
12539	10kV 仓潭路	中江电力调度控制中心	仓潭路924开关	仓山站	22500	页	273	4728.5	公线	专线	195.38	72	3384	0	871.65	受限	不可开放
12540	10kV 前同线	中江电力调度控制中心	前同线966开关	前塘站	20000	页	377	6529.83	公线	专线	260.51	69	4512	0	-1364.85	受限	不可开放
12541	10kV 下城二路	中江电力调度控制中心	中江路	中江站	126000	页	553	9578.24	公线	专线	415.62	75	7198.5	3680	-3215.91	受限	不可开放
12542	10kV 仁伟线	仁寿电力调度控制中心	仁伟线921开关	仁龙站	100000	页	495	8573.65	公线	专线	406.1	82	7033.7	0	-174.78	不受理	不可开放
12543	10kV 红光线	仁寿电力调度控制中心	红光线886开关	红柳站	2*40000	页	380	6581.79	公用	专用	490.12	129	8488.8	0	-1223.37	不受理	不可开放
12544	10kV 界万线 951线路	江安电力调度控制中心	界万线951开关	大贵站	6300	页	370	6408.59	公用	专用	538.87	146	9333.2	0	-3565.47	不受理	不可开放
12545	10kV 青新线	江安电力调度控制中心	青新线953开关	青龙站	22300	页	370	6408.59	公用	专用	428.92	116	7428.9	0	-1661.17	不受理	不可开放
12546	10kV 仙现线	界峰电力调度控制中心	仙现线962开关	长果站	6300	页	280	3464.1	公线	专线	258.02	129	4468.8	500	-2197.62	不受理	不可开放
12547	10kV 永金路 9634视频	中江电力调度控制中心	永金路963	永龙站	20000	页	553	9578.24	公线	专线	11.78	2	204	0	8416.42	不受理	不可开放
12548	10kV 长限线	南坪电力调度控制中心	长限线951开关	长果站	6300	页	210	3637.31	公线	专线	289.41	118	5012.8	0	-1375.62	不受理	不可开放
12549	10kV 长限线	南坪电力调度控制中心	长限线952开关	长果站	6300	页	150	2598.08	公用	专用	266.21	177	4610.7573	0	-2532.2932	不受理	不可开放
12550	10kV 长天线	南坪电力调度控制中心	长天线953开关	长果站	6300	页	200	3464.1	公线	专线	280.66	140	4861	0	-1743.31	不受理	不可开放
12551	10kV 永杰路	中江电力调度控制中心	永杰路	永龙站	20000	页	400	6928.2	公线	专线	417.41	109	7576	800	-2833.44	受限	不可开放
12552	10kV 甜果线	蓬溪电力调度控制中心	甜果线914开关	甜果站	11300	页	330	5715.77	公线	专线	399.2	121	6914.2	500	-2270.01	不受理	不可开放
12553	10kV 羊甜线	蓬溪电力调度控制中心	羊甜线962开关	羊龙站	11300	页	200	3464.1	公线	专线	307	153	5317.3	0	-2295.61	不受理	不可开放
12554	10kV 东镇线	南坪电力调度控制中心	东镇线964开关	东果站	6300	页	200	3464.1	公线	专线	385.25	193	6672.6	0	-3554.91	不受理	不可开放
12555	10kV 丹积路 941线路	中江电力调度控制中心	丹积路943开关	兴双站	12500	页	288	4988.31	公线	专线	345.27	120	5980	0	-1490.52	不受理	不可开放
12556	10kV 东红线	南坪电力调度控制中心	东红线965开关	东果站	6300	页	270	4675.54	公线	专线	384.47	105	6927.1	0	-718.21	不受理	不可开放
12557	10kV 安云线	南坪电力调度控制中心	安云线952开关	安鹅站	6300	页	200	3464.1	公线	专线	359.21	80	2757.6	0	13.68	不受理	不可开放
12558	10kV 新新线	南坪电力调度控制中心	新新线934开关	新源站	6300	页	200	3464.1	公线	专线	256.71	128	4446.2	0	-1674.92	不受理	不可开放
12559	10kV 新年线	南坪电力调度控制中心	新年线932开关	新源站	6300	页	200	3464.1	公线	专线	360.68	180	6240.6	0	-3475.62	不受理	不可开放
12560	10kV 新兵线	南坪电力调度控制中心	新兵线933开关	新源站	6300	页	200	3464.1	公用	专用	260.51	130	4512	0	-1394.31	不受理	不可开放
12561	10kV 中外线	南坪电力调度控制中心	中兴站 924开关	中江站	126000	页	553	9578.24	公线	专线	422.94	76	7325.4	3150	-3212.81	受限	不可开放
12562	10kV 仙龙线	南坪电力调度控制中心	仙龙线941开关	仙鱼站	6300	页	270	4676.54	公线	专线	184.47	68	3195	1200	-653.77	不受理	不可开放
12563	10kV 富双线	南坪电力调度控制中心	富双线945开关	新展站	40000	页	430	7447.82	公线	专线	392.54	91	6798.8	0	-840.54	不受理	不可开放
12564	10kV 富川路 922线路	南坪电力调度控制中心	富川路922开关	新展站	100000	页	273	4728.5	公线	专线	248.05	91	6296.3	0	-40.65	不受理	不可开放
12565	10kV 雨圆线	南坪电力调度控制中心	雨圆线949开关	雨展站	40000	页	430	7447.82	公线	专线	375.37	87	6501.4	2000	-2543.14	不受理	不可开放
12566	10kV 中雨路	中江电力调度控制中心	中雨路931开关	新会站	100000	页	553	9578.24	公线	专线	396.72	72	6871.2	0	-1749.32	受限	不可开放
12567	10kV 雨城线	南坪电力调度控制中心	雨城线936开关	雨展站	40000	页	430	7447.82	公线	专线	360.53	84	6244.3	0	-786.04	不受理	不可开放
12568	10kV 雨爱线	南坪电力调度控制中心	雨爱线967开关	雨展站	40000	页	430	7447.82	公线	专线	373.01	87	6460.5	0	-502.24	不受理	不可开放
12569	10kV 环星路 924千线路	中江电力调度控制中心	环星路929开关	环龙站	22500	页	377	6529.83	公线	专线	408.62	108	7083.6	0	-1203.95	不受理	不可开放
12570	10kV 桐塔线	南坪电力调度控制中心	桐塔线949开关	桐展站	50000	页	430	7447.82	公线	专线	524.24	122	9079.8	0	-3121.54	不受理	不可开放
12571	10kV 桐桥线	南坪电力调度控制中心	桐桥线973开关	桐展站	50000	页	430	7447.82	公线	专线	309.34	72	5357.8	800	-199.54	不受理	不可开放
12572	10kV 雨城二路 974线路	南坪电力调度控制中心	雨城二路974开关	雨展站	50000	页	553	9578.24	公线	专线	646.62	117	11199.5	0	-3536.91	不受理	不可开放
12573	10kV 大凯线	仁寿电力调度控制中心	大凯线926开关	大鲁站	100000	页	495	8573.65	公线	专线	529.76	107	9175.4	0	-1459.12	不受理	不可开放
12574	10kV 大江线	仁寿电力调度控制中心	大江线931开关	大贵站	100000	页	440	7621.02	公线	专线	365.2	83	6325.3	0	-216.48	不受理	不可开放
12575	10kV 富视线	南坪电力调度控制中心	富视线955开关	富石站	40000	页	420	7274.61	公线	专线	190.58	45	3300.8	2600	-81.11	不受理	不可开放
12576	10kV 东五线 955	南坪电力调度控制中心	东五线955开关	东风站	40000	页	430	7447.82	公线	专线	373.02	87	6460.7	0	-502.44	不受理	不可开放
12577	10kV 云阳线	中江电力调度控制中心	云阳线932开关	云阳站	100000	页	553	9578.24	公线	专线	462.96	84	8018.4	1800	-1197.98	受限	不可开放
12578	10kV 东惠线	南坪电力调度控制中心	东惠线944开关	东风站	63000	页	400	6928.2	公线	专线	387.37	97	6709.2	0	-1166.64	不受理	不可开放
12579	10kV 卧松线	南坪电力调度控制中心	卧松线924开关	云松-环保所	63000	页	500	8660.25	公线	专线	429.97	86	7447.2	0	-518.9	不受理	不可开放
12580	10kV 柳向线	蓬溪电力调度控制中心	柳向线935开关	柳曲	302000	页	500	8660.25	公线	专线	525.51	105	9101.8	-1260	-441.55	不受理	不可开放
12581	10kV 东场线	南坪电力调度控制中心	东场线947开关	东风站	63000	页	400	6928.2	公线	专线	245.77	61	4256.8	1250	35.76	不受理	不可开放
12582	10kV 大田线	南坪电力调度控制中心	大田线932开关	大果站	40000	页	200	3464.1	公线	专线	178.39	89	3089.2	0	27.99	不受理	不可开放
12583	10kV 大石线	南坪电力调度控制中心	大石线934开关	大果站	81000	页	240	4156.92	公线	专线	444.74	185	7702.9	0	-4377.36	不受理	不可开放
12584	10kV 大义线	南坪电力调度控制中心	大义线935开关	大果站	40000	页	270	4676.54	公线	专线	264.02	98	4572.8	0	-831.57	不受理	不可开放
12585	10kV 富大线	南坪电力调度控制中心	富大线923开关	富阳河站	10000	页	210	3637.31	公线	专线	237.3	113	4110.1	0	-1200.25	不受理	不可开放
12586	10kV 富隆线	南坪电力调度控制中心	富隆线924开关	富阳河站	10000	页	210	3637.31	公线	专线	195.3	93	3382.6	1345	-1454.02	不受理	不可开放
12587	10kV 富龙线	南坪电力调度控制中心	富龙线628开关	富阳河站	10000	页	210	3637.31	公线	专线	378.44	182	6554.5	0	-3944.05	不受理	不可开放
12588	10kV 富龙线	南坪电力调度控制中心	富龙线630开关	富阳河站	10000	页	260	4503.33	公线	专线	324.62	125	5622.4	0	-2019.74	不受理	不可开放
12589	10kV 江镇线	南坪电力调度控制中心	江镇线951开关	江龙站	6300	页	200	3464.1	公线	专线	294.46	147	5100	0	-2328.72	不受理	不可开放
12590	10kV 清里线	仁寿电力调度控制中心	清里线926开关	清龙站	16000	页	255	4416.73	公线	专线	272.86	107	4725.8	0	-750.84	不受理	不可开放
12591	10kV 江珠线	南坪电力调度控制中心	江珠线953开关	江龙站	6300	页	260	4503.33	公线	专线	353.48	136	6122.3	1250	-3769.64	不受理	不可开放
12592	10kV 江马线	南坪电力调度控制中心	江马线954开关	江龙站	6300	页	210	3637.31	公线	专线	239.84	114	4154	0	-1244.15	不受理	不可开放
12593	10kV 静大线	南坪电力调度控制中心	静大线931开关	静展站	6300	页	200	3464.1	公线	专线	313.94	187	5783.8	0	-3512.52	不受理	不可开放
12594	10kV 文金一线	新山电力调度控制中心	文金一线929开关	文庙	6020000	页	964	16696.97	公线	专线	916.71	95	15877.5	2500	-5019.92	不受理	不可开放
12595	10kV 永天线	南坪电力调度控制中心	永天线966开关	永果站	180000	页	430	7447.82	公线	专线	601.86	94	6994.8	0	-3536.91	受限	不可开放
12596	10kV 青李线	南坪电力调度控制中心	青李线923开关	青沙河站	10000	页	210	3637.31	公线	专线	201.05	96	3482.1	0	-572.25	不受理	不可开放
12597	10kV 文四线	仁寿电力调度控制中心	文四线912开关	文四站	20000	页	380	6581.79	公线	专线	360.18	95	6238.4	0	-972.97	不受理	不可开放
12598	10kV 文一线	新山电力调度控制中心	双同线912开关	双川站	113000	页	423	7326.57	公线	专线	424.8	101	7426.8	6450	-8015.54	不受理	不可开放
12599	10kV 花彭二线	新山电力调度控制中心	花彭二线925开关	双同站	100000	页	550	9526.28	公线	专线	403.23	73	6998	13380	-12742.98	不受理	不可开放
12600	10kV 万同线	新山电力调度控制中心	万同线961开关	万川站	113000	页	400	6928.2	公线	专线	415.44	109	7135.4	250	-167.2	不受理	不可开放
12601	10kV 双彭一线	新山电力调度控制中心	双彭一线915开关	双同站	100000	页	550	9526.28	公线	专线	344.17	63	5961	17050	-15389.98	不受理	不可开放
12602	10kV 双清二线	丹枫电力调度控制中心	双清二线912开关	丹枫站	100000	页	55	9526.28	公线	专线	303.3	55	5253.1	9560.92	-6209.19	不受理	不可开放
12603	10kV 双同线	丹枫电力调度控制中心	双同线913开关	丹楼站	150000	页	552	9560.92	公线	专线

12684	10kV万佛线大塘段 972	武胜电力调度控制中心	万佛线972开关	万佛站	80000	是	307.8	5331.25	公线	224.98	73	3896.6	2900	-2531.6	不受限	不可开放	
12685	10kV 黄双线	南咸电力调度控制中心	黄双线626开关	黄双坪站	10000	是	210	3637.31	公线	288.84	138	5004.5	0	-2094.65	不可开放	不可开放	
12686	10kV花武一线	彭山电力调度控制中心	花武一线914开关	花河站	1000000	否	377	6529.83	公线	215.01	57	3724	3515	-1362.15	不受限	不可开放	
12687	10kV飞鸣线	武胜电力调度控制中心	飞鸣线955开关	飞龙站	20000	是	2273	3940.42	公线	231.87	93	3012.2	750	-1240.86	不受限	不可开放	
12688	10kV 女观线	武胜电力调度控制中心	女观线952开关	女观站	90000	是	205	3550.7	公线	138.06	67	2470	600	-229.44	不受限	不可开放	
12689	10kV 大河线	南蓬电力调度控制中心	大河线643开关	大观站	40000	是	430	7447.82	公线	472.45	110	8182.8	0	-2224.54	不受限	不可开放	
12690	10kV 万人线	武胜电力调度控制中心	万人线954开关	万坪站	30000	是	500	8660.25	公线	296.59	59	5136.9	1750	-61.3	不受限	不可开放	
12691	10kV武姚线大塔段	武胜电力调度控制中心	武姚线978开关	武胜	160000	是	500	8660.25	公线	244.1	49	4221	5930	-3222.8	不受限	不可开放	
12692	10kV江乐线	彭山电力调度控制中心	江乐线915开关	江滨站	6300	否	150	2598.08	专线	233.53	156	4044.7	0	-1705.43	不受限	不可开放	
12693	10kV山组线大塔段	武胜电力调度控制中心	山组线959开关	长山站	80000	否	417.35	7225.25	公线	363.85	87	6353.3	6390	-4189.18	不受限	不可开放	
12694	10kV武工线大塔段	武胜电力调度控制中心	武工线977开关	武胜	3600000	是	500	8660.25	公线	238.55	48	4131.6	15825	-13028.4	不受限	不可开放	
12695	10kV白中线大塔段	武胜电力调度控制中心	白中线913开关	白门站	10000	是	365	6321.99	公线	309.93	85	5368	7310	-7620.41	不受限	不可开放	
12696	10kV中华线大塔段	武胜电力调度控制中心	中华线954开关	中心站	16300	否	307.8	5331.25	公线	173.04	56	2997	6715	-4913.88	不受限	不可开放	
12697	10kV竹马线大塔段	武胜电力调度控制中心	竹马线953开关	金竹站	20000	否	270	4676.54	公线	63.29	23	1096.2	4000	-887.31	不受限	不可开放	
12698	10kV 青龙线	彭山电力调度控制中心	青龙线943开关	青龙站	100000	是	420	6928.2	公线	369.12	92	6393.1	0	-157.72	不受限	不可开放	
12699	10kV 平中线大塔段	武胜电力调度控制中心	平中线954开关	平山站	20000	是	227.3	3936.95	公线	301.59	133	5223.5	1330	-3403.94	不受限	不可开放	
12700	10kV 龙中线	仁寿电力调度控制中心	龙中线973开关	龙马站	20000	否	255	4416.73	公线	255	100	4416.78	0	0	不受限	不可开放	
12701	10kV 万南线大塔段	武胜电力调度控制中心	万南线957开关	万坪站	80000	否	500	8660.25	公线	312.87	23	1354.9	10300	-4260.68	不受限	不可开放	
12702	10kV中团线大塔段	武胜电力调度控制中心	中团线952开关	中心站	16300	否	307.8	5331.25	公线	337.27	110	5841.6	5640	-6683.48	不受限	不可开放	
12703	10kV团佛线大塔段	武胜电力调度控制中心	团佛线912开关	白门站	100000	是	335	5802.37	公线	314.95	94	5450	7450	-7682.87	不受限	不可开放	
12704	10kV 覆叉线	彭山电力调度控制中心	覆叉线915开关	覆盆站	22000	是	482	8348.48	公线	438.26	91	7590.6	1730	-2641.82	不受限	不可开放	
12705	10kV 新民线953	南蓬电力调度控制中心	新民线953开关	新石站	40000	是	380	6581.79	公线	370.91	98	6424.161	0	-1158.7292	不受限	不可开放	
12706	10kV万环线大塔段	武胜电力调度控制中心	万环线979开关	万坪站	80000	否	500	8660.25	公线	197.58	60	3422	16300	-11927.78	不受限	不可开放	
12707	10kV江牧线	彭山电力调度控制中心	江牧线913开关	江滨站	6300	是	255	4416.73	公线	231.51	91	4009.7	0	-476.32	不受限	不可开放	
12708	10kV界礼线大塔段	武胜电力调度控制中心	界礼线972开关	界崇站	22500	否	400	6928.2	公线	263.45	66	4690	2515	-1169.62	不受限	不可开放	
12709	10kV防新线大塔段	武胜电力调度控制中心	防新线911开关	防口站	100000	是	365	6321.99	公线	372.17	102	6446	800	-2188.41	不受限	不可开放	
12710	10kV 视频线	仁寿电力调度控制中心	视频线975开关	柳底站	100000	是	495	8573.65	公线	517.97	105	8971.2	0	-2112.28	不受限	不可开放	
12711	10kV 任寺线	仁寿电力调度控制中心	任寺线926开关	任里站	100000	是	560	9699.48	公线	542.44	97	9395	0	-665.47	不受限	不可开放	
12712	10kV 南叉线	南蓬电力调度控制中心	南叉线970开关	南盛站	40000	是	430	7447.82	公线	399.82	93	6924.8	0	-968.54	不受限	不可开放	
12713	10kV 飞乐线大塔段	武胜电力调度控制中心	飞乐线954开关	飞龙站	20000	否	307.8	5331.25	公线	188.91	61	3271.9	1480	-46.23	不受限	不可开放	
12714	10kV 飞二线大塔段	武胜电力调度控制中心	飞二线951开关	飞龙站	20000	是	227.5	3940.42	公线	207.56	71	3594.9	3400	-1562.56	不受限	不可开放	
12715	10kV 方等一线大塔段	武胜电力调度控制中心	方等一线927开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	275.93	68	4779.1	2100	-565.77	不受限	不可开放	
12716	10kV白南线大塔段	武胜电力调度控制中心	白南线953开关	白门站	100000	是	335	5802.37	公线	280.66	77	4861	965	-748.41	不受限	不可开放	
12717	10kV中南线大塔段	武胜电力调度控制中心	中南线955开关	中心站	16300	否	178.2	3086.51	公线	248.56	139	4305	3235	-4762.14	不受限	不可开放	
12718	10kV山工线大塔段	武胜电力调度控制中心	山工线952开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	373.23	89	6466.3	950	-1634.1	不受限	不可开放	
12719	10kV山临线大塔段	武胜电力调度控制中心	山临线972开关	天印山站	80000	是	417.5	7231.31	公线	245.24	56	4074.4	6380	-4669.35	不受限	不可开放	
12720	10kV城邻线大塔段	武胜电力调度控制中心	城邻线915开关	城南站（武胜）	30000	是	340	5888.97	公线	361.73	106	6265.2	150	-1704.02	不受限	不可开放	
12721	10kV 女观线大塔段	武胜电力调度控制中心	女观线955开关	女观站	90000	是	222.75	3858.14	公线	171.07	77	2962.8	805	-741.39	不受限	不可开放	
12722	10kV 杜十一线	彭山电力调度控制中心	杜十一线912开关	杜林站	94500	否	482	8348.48	公线	555.75	115	9625.8	700	-2811.97	不受限	不可开放	
12723	10kV城石线大塔段	武胜电力调度控制中心	城石线923开关	城南站（武胜）	30000	是	500	8660.25	公线	329.45	66	5706	3760	-2537.8	不受限	不可开放	
12724	10kV武姚线大塔段	武胜电力调度控制中心	武姚线976开关	武胜	160000	是	500	8660.25	公线	234.6	47	4063.2	3770	-3495.5	不受限	不可开放	
12725	10kV 方等一线大塔段	武胜电力调度控制中心	方等二线928开关	方坪站	80000	否	405	7014.81	公线	370.51	91	6417.3	4750	-4853.97	不受限	不可开放	
12726	10kV 龙水一线	武胜电力调度控制中心	龙水一线919开关	龙石站	81500	否	423	7326.57	公线	164.12	39	2842.8	11500	-9748.69	不受限	不可开放	
12727	10kV 裴河线	仁寿电力调度控制中心	裴开站	裴开站	18400	否	200	3464.1	专线	200	100	3464.1	0	0	不受限	不可开放	
12728	10kV 高鼎线	仁寿电力调度控制中心	高鼎线913开关	高鼎站	20000	否	300	5196.15	专线	300	100	5196.15	0	0	不受限	不可开放	
12729	10kV 白南线大塔段	武胜电力调度控制中心	白南线953开关	白门站	100000	是	500	8660.25	公线	486.4	97	8413.1	0	-1503.1	不受限	不可开放	
12730	10kV竹高线大塔段	武胜电力调度控制中心	竹高线955开关	金竹站	20000	否	178.2	3086.51	公线	351.25	85	2619.6	300	-141.74	不受限	不可开放	
12731	10kV山回线大塔段	武胜电力调度控制中心	山回线958开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	385.66	126	6679.8	6720	-9165.08	不受限	不可开放	
12732	10kV防中线大塔段	武胜电力调度控制中心	防中线916开关	防口站	100000	是	275	4760.46	公线	354.39	128	6138	260	-2573.63	不受限	不可开放	
12733	10kV界新线大塔段	武胜电力调度控制中心	界新线952开关	界崇站	22500	否	360.45	6243.18	公线	275.36	76	4769.3	2770	-1920.44	不受限	不可开放	
12734	10kV 甘界线大塔段	武胜电力调度控制中心	甘界线957开关	甘界站	20000	否	222.75	3858.14	公线	231.49	99	3835.2	250	-612.87	不受限	不可开放	
12735	10kV 东万线	南蓬电力调度控制中心	东万线963开关	东蓬站	6300	是	200	3464.1	公用	292.4	146	5064.3	2500	-4793.02	不受限	不可开放	
12736	10kV 万宝线大塔段	武胜电力调度控制中心	万宝线972开关	万善站	20000	否	422	7309.25	公线	473.21	112	8196	13050	-14667.68	不受限	不可开放	
12737	10kV 东马线	南蓬电力调度控制中心	东蓬站	东蓬站	6300	是	200	3464.1	公用	170.47	85	2952.8	0	-182.32	不受限	不可开放	
12738	10kV防新线大塔段	武胜电力调度控制中心	防新线926开关	防口站	100000	否	178.2	3086.51	公线	153.81	86	2664	4650	-4536.14	不受限	不可开放	
12739	10kV山在线大塔段	武胜电力调度控制中心	山在线955开关	天印山站	80000	是	222.75	3858.14	公线	193.36	87	3349	2435	-2697.49	不受限	不可开放	
12740	10kV万石线大塔段	武胜电力调度控制中心	万石线954开关	万坪站	80000	否	500	8660.25	公线	421.95	84	7308.2	0	-380	不受限	不可开放	
12741	10kV仁柳 II 回	仁寿电力调度控制中心	仁柳 II 回96开关	仁寿站	100000	是	495	8573.65	公线	424.32	86	7349.2	0	-498.28	不受限	不可开放	
12742	10kV飞福线大塔段	武胜电力调度控制中心	飞福线953开关	飞龙站	20000	否	271.35	4699.92	公线	221.1	81	3829.5	750	-1403.57	不受限	不可开放	
12743	10kV 平隆线大塔段	武胜电力调度控制中心	平隆线953开关	平山站	20000	否	368	6373.95	公线	340.72	93	5901.2	4300	-5302.04	不受限	不可开放	
12744	10kV 平南线大塔段	武胜电力调度控制中心	平南线955开关	平山站	20000	否	227.3	3936.95	公线	120.68	53	2090.2	7075	-5621.95	不受限	不可开放	
12745	10kV 青南线	彭山电力调度控制中心	青南线911开关	青龙站	100000	是	500	8660.25	公线	184.34	37	3192.7	4800	-198.48	不受限	不可开放	
12746	10kV界八线大塔段	武胜电力调度控制中心	界八线953开关	界崇站	22500	否	400	6928.2	公线	281.69	70	4878.9	5585	-4228.52	不受限	不可开放	
12747	10kV山御线大塔段	武胜电力调度控制中心	山御线971开关	天印山站	80000	是	417.15	7225.25	公线	326.6	78	5656.7	1760	-1636.5	不受限	不可开放	
12748	10kV 青河线	彭山电力调度控制中心	青河线917开关	青龙站	102060	否	335	5802.37	专线	395.95	117	6771.2	0	-1549.07	不受限	不可开放	
12749	10kV防中线大塔段	武胜电力调度控制中心	防中线921开关	防口站	100000	是	271.35	4699.92	公线	354.39	131	6138	2830	-5208.06	不受限	不可开放	
12750	10kV万四线大塔段	武胜电力调度控制中心	万四线923开关	万善站	20000	否	227.2	3940.42	公线	196.35	60	2361.6	1075	-284.26	不受限	不可开放	
12751	10kV 青顺线	彭山电力调度控制中心	青顺线925开关	青龙站	102060	否	423	7326.57	公线	342.01	81	5923.6	6230	-5559.69	不受限	不可开放	
12752	10kV 万新线大塔段	武胜电力调度控制中心	万新线958开关	万坪站	80000	否	500	8660.25	公线	199.34	40	3452.5	3430	-917	不受限	不可开放	
12753	10kV 彭公东环	彭山电力调度控制中心	彭公东环923开关	彭蓬站	63000	否	500	8660.25	公线	453.18	91	7840	0	-54.78	不受限	不可开放	
12754	10kV 山直线大塔段	武胜电力调度控制中心	山直线954开关	天印山站	80000	是	295	5109.55	公线	184.56	63	3196.6	2800	-1908.96	不受限	不可开放	
12755	10kV 彭蓬线	彭山电力调度控制中心	彭蓬线921开关	彭蓬站	63000	是	482	8348.48	公线	465.13	96	8056.1	0	-1377.32	不受限	不可开放	
12756	10kV 晋西线	仁寿电力调度控制中心	晋西线917开关	晋安站	175680	是	270	4676.54	公线	175.17	65	3034	4800	-4092.77	不受限	不可开放	
12757	10kV 龙建二线	仁寿电力调度控制中心	龙建二线925开关	龙石站	81500	是	510	8833.46	公线	353.6	69	6124.4	1005	-62.83	不受限	不可开放	
12758	10kV马新线大塔段	武胜电力调度控制中心	马新线913开关	石马河站	127000	是	291	5040.27	公线	187.07	64	3240.1	7495	-6702.88	不受限	不可开放	
12759	10kV蚧经二线	仁寿电力调度控制中心	蚧经二线913开关	分水蚧站	71500	是	400	6928.2	公线	287.81	72	4984.8	2880	-2332.24	不受限	不可开放	
12760	10kV蚧经一线大塔段	仁寿电力调度控制中心	蚧经一线926开关	分水蚧站	71500	是	400	6928.2	公线	300.79	75	5209.8	2277	-1944.04	不受限	不可开放	
12761	10kV 铭鑫线	仁寿电力调度控制中心	铭鑫线919开关	铭鑫站	50000	否	370	6408.59	公用	440.86	119	7635.7	0	-2508.83	不受限	不可开放	
12762	10kV 东园网线	仁寿电力调度控制中心	东园网925开关	东光站	114000	是	400	6928.2	公线	394.23	99	6828	0	-1285.44	不受限	不可开放	
12763	10kV 新建一线	彭山电力调度控制中心	新建一线916开关	新蓬站	40000	是	510	8833.46	公线	422.59	83	7219.3	1680	-1452.53	不受限	不可开放	
12764	10kV 马子线	仁寿电力调度控制中心	马子线927开关	石马河站	127000	是	320	5542.56	公线	417.23	130	7226.5	0	-2792.45	不受限	不可开放	
12765	10kV 兴中二线	仁寿电力调度控制中心	兴中二线922开关	兴富站	25000	否	495	8573.65	公线	495	100	8573.65	0	0	不受限	不可开放	
12766	10kV 马子二线大塔段	仁寿电力调度控制中心	马子二线911	石马河站	80000	是	480	8313.84	公线	446.08	93	7726.1	4830	-5905.03	不受限	不可开放	
12767	10kV 昌观线大塔段	仁寿电力调度控制中心	昌观线13开关	昌观站	11300	是	224	3879.79	公线	252.7	113	4375.7	320	-1592.87	不受限	不可开放	
12768	10kV 行八线	江安电力调度控制中心	行八线623开关	行东油站	4000+4000	是	210	3637.31	公线	342.06	163	5924.4	0	-3014.55	不受限	不可开放	
12769	10kV 双阳五线大塔段	仁寿电力调度控制中心	双阳五线953开关	双河站	80000	是	500	8660.25	公线	367.91	74	6372.2	1600	-1064	不受限	不可开放	
12770	10kV 新二一线	彭山电力调度控制中心	新二一线915开关	新蓬站	40000	是	500	8660.25	公线	403.6	81	6990.4	160	-222.2	不受限	不可开放	
12771	10kV 东临线	仁寿电力调度控制中心	东临线954开关	东蓬站	113930	是	220	3810.51	公线	253.08	115	6383.4	0	-1334.99	不受限	不可开放	
12772	10kV回城 II 路	仁寿电力调度控制中心	回城 II 路963开关	回澜站II	100000	是	553	9578.24	公线	333.31	60	5772.9	0	-1889.69	不受限	不可开放	
12773	10kV河东东线大塔段	仁寿电力调度控制中心	河东东线959开关	河溪站	80000	是	400	6928.2	公线	285.44	71	4943.9	740	-141.34	不受限	不可开放	
12774	10kV 牛干线	仁寿电力调度控制中心	牛干线971开关	石马河站	127000	是	360	6235.38	公线	462.57	113	8011.7	4330	-7153.4	不受限	不可开放	
12775	10kV 永园一线大塔段	仁寿电力调度控制中心	永园一线911开关	永兴站	100000	是	500	8660.25	公线	469	94	8123	0	-1194.8	不受限	不可开放	
12776	10kV回新二线	彭山电力调度控制中心	回新二线927开关	回澜站II	100000	是	552	9560.92	公线	558	98	4752	9500	-5845.17	不受限	不可开放	
12777	10kV西金线大塔段	仁寿电力调度控制中心	西金线971开关	西蓝站	80000	是	400	6928.2	公线	327.6	82	5674	7498	-7629.44	不受限	不可开放	
12778	10kV回新二段	彭山电力调度控制中心	回新二段912开关	回澜站II	100000	否	553	9578.24	公线	276.84	50	4794.8	9500	-5674.38	受限	不可开放	
12779	10kV 五农线	南蓬电力调度控制中心	五农线964开关	五安站	10000	是	200	3464.1	公线	170.51	85	2953.2	4100	-3705.51	不受限	不可开放	
12780	10kV 白天线	江安电力调度控制中心	白天线952开关	四佛山站	10000	是	370	6408.59	公用	343.83	93	5955.1	0	-828.23	不受限	不可开放	
12781	10kV 白佛线	江安电力调度控制中心	白佛线951开关	四佛山站	10000	是	370	6408.59	公用	390.35	105	6760.8	0	-1633.93	不受限	不可开放	
12782	10kV 双回二线大塔段	仁寿电力调度控制中心	双回二线913开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	376.72	99	6524.8	0	-1259.97	不受限	不可开放	
12783	10kV回安路	仁寿电力调度控制中心	回安路953开关	回澜站II	100000	否	600	10392.3	公线	122.55	20	2122.5	0	7230.57	受限	不可开放	
12784	10kV 永开线	江安电力调度控制中心	永开线903开关	永蓬站	6300	是	200	3464.1	公线	321.44	161	5567.4	0	-2796.12	不受限	不可开放	
12785	10kV西万线 953 大塔段	仁寿电力调度控制中心	西万线953开关	西蓝站	80000	是	350	6062.18	公线	294.56	84	5101.7	0	-251.96	不受限	不可开放	
12786	10kV 甘银线	蒲城电力调度控制中心	10 kV_甘银线923开关	甘银站	16300	否	200	3464.1	公线	199.81	100	3460.7	0	-343.01	受限	不可开放	
12787	10kV 五元线	仁寿电力调度控制中心	五元线911	五一站	10000	是	235	4070.32	公线	235	100	4070.32	0	-1622.44	不受限	不可开放	
12788	10kV 官加二线大塔段	仁寿电力调度控制中心	官加二线922开关	官盛站	100000	是	500	8660.25	公线	357.39	71	6190	6920	-6181.8	不受限	不可开放	
12789	10kV 双盛线	仁寿电力调度控制中心	双盛线905开关	双盛站	63000	是	500	8660.25	公线	412.48	82	7144.2	0	-216	不受限	不可开放	
12790	10kV 河图一线大塔段	仁寿电力调度控制中心	河图一线964开关	河图站	80000	是	400	6928.2	公线	235.23	59	4074.2	1500	-31.64	不受限	不可开放	
12791	10kV 双冬线	仁寿电力调度控制中心	双冬线941开关	双河站	120020	否	260	4503.33	公线	247.37	95	4284.4	1800	-1831.4	不受限	不可开放	
12792	10kV东城线大塔段	仁寿电力调度控制中心	东城线957开关	甘蓉站	100000	是	450	7794.23	公线	429.61	95	7440.8	9100	-10265.52	不受限	不可开放	
12793	10kV牛前线大塔段	仁寿电力调度控制中心	牛前线979开关	牛普山站	80000	是	420	7274.61	公线	324.43	77	5619.2	1130	-929.51	不受限	不可开放	
12794	10kV 大陈线	仁寿电力调度控制中心	大陈线915开关	大秀站	100000	是	335	5802.37	公线	315	100	5802.37	0	0	不受限	不可开放	
12795	10kV河图二线大塔段	仁寿电力调度控制中心	河图二线977开关	河溪站	80000	是	400	6928.2	公线	404.28	101	7002.1	5250	-6709.54	不受限	不可开放	
12796	10kV 上城一路	仁寿电力调度控制中心	上城二路904开关	上塑站	126000	是	552	9560.92	公线	406.52	74	7041	1250	-642.26	不受限	不可开放	
12797	10kV 回城九路	仁寿电力调度控制中心	回城九路924开关	回澜站II	80000	是	350	6062.18	公线	357.16	88	6183.9	850	-2181.18	不受限	不可开放	
12798	10kV 柳城二回大塔段	仁寿电力调度控制中心	柳城二回952开关	兰桥站	40000	是	350	6062.18	公线	451.76	129	7824.5	480	-3454.76	不受限	不可开放	
12799	10kV 官加一线大塔段	仁寿电力调度控制中心	官加一线912开关	官盛站	100000	是	420	7274.61	公线	357.56	85	6193	5280	-5653.31	不受限	不可开放	
12800	10kV 大石线	蒲城电力调度控制中心	大石星站	大石星站	10000	否	200	3464.1	公线	211.2	106	3658	0	-240.31	不受限	不可开放	
12801	10kV 永新线	仁寿电力调度控制中心	永新线913开关	龙加站	20000	否	210	3637.31	公线	208.13	99	3604.8	0	-331.22	不受限	不可开放	
12802	10kV马鹿线大塔段	仁寿电力调度控制中心	马鹿线929开关	石马河站	127000	是	180	3117.69	公线	187.07	109	3240.1	4425	-4853.18	不受限	不可开放	
12803	10kV 高金线大塔段	仁寿电力调度控制中心	高金线14开关	高兴站	20000	否	150	2598.08	公线	175.34	117	3036.9	2200	-2898.63	不受限	不可开放	
12804	10kV 柏华线	仁寿电力调度控制中心	柏华线972开关	柏天站	80020	否	260	4503.33	公线	400	154	6928	252	-3127	不受限	不可开放	
12805	10kV 回新路	仁寿电力调度控制中心	回新路926开关	回澜站II	100000	是	320	9006.46	公线	2972.6	51	4634.8	0	3471.09	不受限	不可开放	
12806	10kV 罗龙线	仁寿电力调度控制中心	罗龙线912开关	椎罗站	18060	否	200	3464.1	专线	218.89	109	3791.2	0	-673.51	不受限	不可开放	
12807	10kV 河大一线大塔段	仁寿电力调度控制中心	河大一线957开关	河溪站	160000	是	480	8313.84	公线	310.48	65	5377.5	9950	-9376.43	不受限	不可开放	
12808	10kV 柳新线	仁寿电力调度控制中心	柳新线951开关	兰桥站	160020	是	295	5105.55	公线	173.38	59	3003	3600	-2515.36	不受限	不可开放	
12809	10kV蚧龙线大塔段	仁寿电力调度控制中心	蚧龙线922开关	分水蚧站	71500	是	260	4503.33	公线	302.68	116	5242.4	200	-1839.74	不受限	不可开放	
12810	10kV 罗仁一线大塔段	仁寿电力调度控制中心	罗仁一线935开关	椎罗站	18060	是	400	6928.2	公线	400.32	62	6781.6	2000	-2263.08	不受限	不可开放	
12811	10kV 正宝二线	仁寿电力调度控制中心	正宝二线907开关	正邦站	100000	否	560	9699.48	公线	560	100	9699.48	0	-10688.47	不受限	不可开放	
12812	10kV 元龙线	仁寿电力调度控制中心	元龙线916开关	元石站	80000	否	400	6928.2	公线	17.2	4	297.9	6000	-52.52	不受限	不可开放	
12813	10kV团石线大塔段	仁寿电力调度控制中心	团石线大塔段	建石站	20000	否	50	866.03	公线	52.74	105	913.5	0	-134.07	不受限	不可开放	
12814	10kV 双化线B	仁寿电力调度控制中心	双化 II 回914开关	双盛站	63000	是	380	6581.79	公线	345.81	91	5989.4	630	-1353.97	不受限	不可开放	
12815	10kV 双回二线大塔段	仁寿电力调度控制中心	双回二线913开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	376.72	99	6524.8	200	-1403.37	不受限	不可开放	
12816	10kV 双坪线大塔段	仁寿电力调度控制中心	双坪线923开关	双河站	80000	是	380	6581.79	公线	374.3	98	6482.8	1768	-2985.37	不受限	不可开放	
12817	10kV 双盛B	仁寿电力调度控制中心	双盛路906开关	双盛站	100000	是	380	6581.79	公线	298.29	78	5166.3	0	-99.13	不受限	不可开放	
12818	10kV 双平线大塔段	仁寿电力调度控制中心	双平线912开关	双坪站	80000	是	380	6581.79	公线	625.52	165	10834.1	3412	-8980.57	不受限	不可开放	
12819	10kV 仁柳 II 回	仁寿电力调度控制中心	仁

12899	10kV 土城一路	甘屋电力调度控制中心	土城一路 907 开关	土塘站	80000	是	553	9578.24	公线	323.85	59	5609	8000	-5946.41	不受限	不可开放	
12900	10kV 富五线	甘肃电力调度控制中心	富五线 662 开关	富洲站	6300	是	350	6062.18	公线	310.2	89	5372.7	0	-522.96	不可开放	不可开放	
12901	10kV 甘朋线	甘肃电力调度控制中心	甘朋线 682 开关	甘朋站	6300	是	290	5022.95	公线	251.4	87	4354.3	1000	-1335.94	不受限	不可开放	
12902	10kV 甘实线	甘肃电力调度控制中心	甘实线 663 开关	甘洲站	6300	是	210	3637.33	公线	300.99	143	5212.1	0	-2302.25	不受限	不可开放	
12903	10kV 环东一路	甘肃电力调度控制中心	环东一路 914 开关	回澜南环	100000	是	553	9578.24	公线	459.17	83	7952.9	250	417.52	受限	不可开放	
12904	10kV 银级线	甘肃电力调度控制中心	银级线 692 开关	横江站	6300	是	200	3464.1	公线	258.23	129	4472.5	1200	-2154.81	不受限	不可开放	
12905	10kV 中荣线	甘肃电力调度控制中心	中荣线 932 开关	中荣站	20060	是	180	3117.69	公线	114.06	63	1975.6	1008	-177.68	不受限	不可开放	
12906	10kV 土塘4路	甘肃电力调度控制中心	土塘二路 927 开关	土塘站	126000	是	553	9578.24	公线	357.33	65	6189	6000	-4526.41	不受限	不可开放	
12907	10kV回澜南路	甘肃电力调度控制中心	回澜南路 922 开关	回澜南环	100000	是	552	9560.92	公线	479.31	87	8298.1	0	-648.36	受限	不可开放	
12908	10kV 机八线	甘肃电力调度控制中心	机八线 947 开关	机林站	80000	是	380	6581.79	公线	380	100	6581.79	0	-4534.57	不受限	不可开放	
12909	10kV 预安线	甘肃电力调度控制中心	预安线 912 开关	预安站	20000	是	553	9578.24	公线	234.08	42	4054.2	0	3608.39	受限	不可开放	
12910	10kV 双兴线	甘肃电力调度控制中心	双兴线 945 开关	双湖站	50000	是	430	7447.82	公线	296.65	69	5137.9	3185	-2364.64	不受限	不可开放	
12911	10kV 元城4路	甘肃电力调度控制中心	元城一路 918 开关	元石站	80000	是	553	9578.24	公线	562.67	102	9745.4	15000	-17082.81	不受限	不可开放	
12912	10kV 富阳路	甘肃电力调度控制中心	富阳路 921 开关	富强站	20000	是	553	9578.24	公线	258.2	47	4472	0	3190.59	受限	不可开放	
12913	10kV 金宝路	甘肃电力调度控制中心	金宝路 954 开关	金龙站	10000	是	300	5196.15	公线	188.42	63	3263.4	0	893.52	受限	不可开放	
12914	10kV 马井一路	甘肃电力调度控制中心	马井一路 913 开关	马井	300000	是	552	9560.92	公线	354.94	64	6147.8	6000	-4498.86	不受限	不可开放	
12915	10kV 元盛二线	甘肃电力调度控制中心	元盛二线 924 开关	元东站	25000	是	560	9699.48	公线	465.24	83	8058	0	-298.42	不受限	不可开放	
12916	10kV 白杨路	甘肃电力调度控制中心	白杨路 916 开关	杜山站	100000	是	553	9578.24	公线	393.55	60	6825.2	0	1937.39	受限	不可开放	
12917	10kV 九江 1 线	甘肃电力调度控制中心	九江线 623 开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	350	92	6062	0	-796.568	不受限	不可开放	
12918	10kV 金合路	甘肃电力调度控制中心	金合路 913 开关	金强站	20000	是	273	4728.5	公线	110.39	40	1912	0	-1870.8	受限	不可开放	
12919	10kV 东阳路	甘肃电力调度控制中心	东阳路 921 开关	东皇	482000	是	553	9578.24	公线	504.97	91	8746	0	-1083.41	受限	不可开放	
12920	10kV 九双线	甘肃电力调度控制中心	九双线 626 开关	九都站	105000	是	430	7447.82	公线	428.92	100	7428.9	1800	-3270.64	不受限	不可开放	
12921	10kV 九凤线	甘肃电力调度控制中心	九凤线 627 开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	370.8	86	6422.268	0	-464	不受限	不可开放	
12922	10kV 东阳路	甘肃电力调度控制中心	东阳路 911 开关	东皇	482000	是	553	9578.24	公线	541.86	98	9385	0	-764.58	受限	不可开放	
12923	10kV 东林路	甘肃电力调度控制中心	东林路 912 开关	东皇	482000	是	553	9578.24	公线	37.36	7	647	0	7015.59	受限	不可开放	
12924	10kV 九段线	甘肃电力调度控制中心	九段线 632 开关	九都站	40000	是	400	6928.2	公线	455.93	114	7896.7075	0	-2354.1477	不受限	不可开放	
12925	10kV 东虹路	甘肃电力调度控制中心	东虹路 922 开关	东皇	482000	是	553	9578.24	公线	204.04	37	3534	0	4128.59	受限	不可开放	
12926	10kV 白杨路	甘肃电力调度控制中心	白杨路 924 开关	杜山站	100000	是	599	10374.98	公线	389.03	65	6738	0	1561.98	受限	不可开放	
12927	10kV 石城九线	甘肃电力调度控制中心	石城九线 934 开关	石玉桥站	100000	是	553	9578.24	公线	494.28	89	8581	0	-898.41	不受限	不可开放	
12928	10kV 中降路	甘肃电力调度控制中心	中降路 917 开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	568.05	98	10155.4	0	-2160.26	不受限	不可开放	
12929	10kV 石二线	甘肃电力调度控制中心	石二一线 924 开关	石龙桥站	6300	是	465	8054.04	公线	404.85	87	7012	0	-568.77	不受限	不可开放	
12930	10kV 凯城二路	甘肃电力调度控制中心	凯城二路 923 开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	481.39	87	8337.6	0	-675.01	受限	不可开放	
12931	10kV 惠凡线	甘肃电力调度控制中心	惠凡线 887 开关	康泰站	18000	是	200	3464.1	公线	185.25	88	3063.3	0	-54.59	不受限	不可开放	
12932	10kV 中城五线	甘肃电力调度控制中心	中城五段 923 开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	457.53	83	7924.4	0	-261.81	不受限	不可开放	
12933	10kV 中南路	甘肃电力调度控制中心	中南路 928 开关	中江站	126000	是	577	9993.93	公线	483.03	84	8366.1	0	-370.96	不受限	不可开放	
12934	10kV 石城八线	甘肃电力调度控制中心	石城八线 926 开关	石玉桥站	100000	是	553	9578.24	公线	559.58	101	9692	0	-2029.41	不受限	不可开放	
12935	10kV 惠顾线	甘肃电力调度控制中心	惠顾线 971 开关	惠燕站	40000	是	430	7447.82	公线	187.88	44	3254	4750	-2045.74	不受限	不可开放	
12936	10kV 华亭路	甘肃电力调度控制中心	华亭线 968 开关	惠燕站	40000	是	480	8313.84	公线	345.94	72	5991.6	2500	-1940.53	不受限	不可开放	
12937	10kV 鲁铁线	甘肃电力调度控制中心	鲁铁线 969 开关	鲁燕站	105000	是	490	8487.05	公线	432.47	88	7490.4	2500	-2352.06	不受限	不可开放	
12938	10kV 城砼线	甘肃电力调度控制中心	城砼线 950 开关	城南	150000	是	480	8313.84	公线	234.18	49	4056	8000	-5404.93	不受限	不可开放	
12939	10kV 千托线	甘肃电力调度控制中心	千托线 924 开关	千澜站	20000	是	304	5265.43	公线	349.71	115	6057	0	-1844.66	不受限	不可开放	
12940	10kV 照郑线	甘肃电力调度控制中心	照郑线 955 开关	胜天站	31500	是	310	5369.36	公线	438.09	141	7587.2	200	-3492.21	不受限	不可开放	
12941	10kV 大亚线	甘肃电力调度控制中心	大亚线 954 开关	大亚站	40000	是	310	5369.36	公线	253.5	81	4356	0	-80.51	不受限	不可开放	
12942	10kV 惠苏一路	甘肃电力调度控制中心	惠苏一路 947 开关	惠燕站	126000	是	553	9578.24	公线	606.04	110	10456.6	0	-3144.01	不受限	不可开放	
12943	10kV 鲁赵线	甘肃电力调度控制中心	鲁赵线 966 开关	鲁燕站	40000	是	430	7447.82	公线	291.45	68	5048	5910	-4999.74	不受限	不可开放	
12944	10kV 惠凡线	甘肃电力调度控制中心	惠凡线 917 开关	惠燕站	100000	是	335	5802.37	公线	335	100	5802.37	0	0	不受限	不可开放	
12945	10kV 石玉线	甘肃电力调度控制中心	石玉线 687 开关	石桥站	40000	是	300	5196.15	公线	424.92	142	7359.6	0	-2683.07	不受限	不可开放	
12946	10kV 红梅线	甘肃电力调度控制中心	红梅线 691 开关	红桥站	40000	是	380	6581.79	公线	188.66	50	3267.8	3500	-1502.17	不受限	不可开放	
12947	10kV 凤林路	甘肃电力调度控制中心	凤林路 924 开关	集凤站	20000	是	434	7517.1	公线	181.27	42	3139.6	1800	1825.79	受限	不可开放	
12948	10kV 金市线	甘肃电力调度控制中心	金市线 926 开关	金沙	120000	是	430	7447.82	公线	372.9	87	6458.7	0	-500.44	不受限	不可开放	
12949	10kV 安滨路	甘肃电力调度控制中心	安滨路 913 开关	永安站	10000	是	377	6529.83	公线	144.79	36	2507.4	400	2316.06	受限	不可开放	
12950	10kV 凤石路	甘肃电力调度控制中心	凤石路 912 开关	集凤站	20000	是	400	6928.2	公线	291.02	73	5040.4	800	394.98	受限	不可开放	
12951	10kV 开三线	甘肃电力调度控制中心	开三线 927 开关	开研站	100000	是	373	6460.55	公线	374.6	100	6488	0	-1319.56	不受限	不可开放	
12952	10kV 开九二线	甘肃电力调度控制中心	开九二线 925 开关	开宇站	100000	是	560	9699.48	公线	409.52	84	8139	0	-379.42	不受限	不可开放	
12953	10kV 塔悬线	甘肃电力调度控制中心	塔悬线 976 开关	塔悬楼站	6300	是	360	6235.38	公线	315.17	88	5458.8	0	-470.5	不受限	不可开放	
12954	10kV 培沙线	甘肃电力调度控制中心	培沙线 975 开关	培悬楼站	40000	是	300	5196.15	公线	249.19	83	4316	0	-150.08	不受限	不可开放	
12955	10kV 仓元线	甘肃电力调度控制中心	仓元线 932 开关	仓山站	22500	是	377	6529.83	公线	257.23	68	6453.2	0	1421.65	受限	不可开放	
12956	10kV 石城六线	甘肃电力调度控制中心	石城六线 936 开关	石玉桥站	100000	是	553	9578.24	公线	458.78	83	7946	0	-283.41	不受限	不可开放	
12957	10kV 环北线	甘肃电力调度控制中心	环北线 955 开关	环城楼站	40000	是	270	4675.54	公线	402.66	100	6974	1250	-4015.11	不受限	不可开放	
12958	10kV 惠鲁线	甘肃电力调度控制中心	惠鲁线 911 开关	惠燕站	20000	是	274	4745.82	公线	304.42	111	5272.6	0	-1475.94	不受限	不可开放	
12959	10kV 润南线	甘肃电力调度控制中心	润南线 986 开关	润开站	18000	是	200	3464.1	公线	219.54	110	3802.5	0	-684.81	不受限	不可开放	
12960	10kV 九隆 II 线	甘肃电力调度控制中心	九隆线 617 开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	319.49	84	5533.6	0	-268.17	不受限	不可开放	
12961	10kV 凯东路	甘肃电力调度控制中心	凯东路 922 开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	197.25	36	3416.4	800	4404.02	受限	不可开放	
12962	10kV 万建线	甘肃电力调度控制中心	万建线 666 开关	万东站	63000	是	430	7447.82	公线	475.01	110	8227.2	0	-2268.94	不受限	不可开放	
12963	10kV 惠降路	甘肃电力调度控制中心	惠降路 978 开关	惠燕站	126000	是	553	9578.24	公线	537.87	93	9317.7	0	-1653.11	不受限	不可开放	
12964	10kV 九城 I 线	甘肃电力调度控制中心	九城线 625 开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	272.12	63	4713.1	2400	-1154.84	不受限	不可开放	
12965	10kV 九三 I 线	甘肃电力调度控制中心	九三线 624 开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	338.79	89	5857.8	0	-502.47	不受限	不可开放	
12966	10kV 中玉路	甘肃电力调度控制中心	中玉路 922 开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	525.53	95	9102.2	2250	-3689.61	受限	不可开放	
12967	10kV 九厂 I 线	甘肃电力调度控制中心	九厂线 622 开关	九都站	40000	是	380	6581.79	公线	352.06	93	6097.6	0	-832.17	不受限	不可开放	
12968	10kV 九星 I 线	甘肃电力调度控制中心	九星线 621 开关	九都站	40000	是	430	7447.82	公线	305.52	25	1827.6	7140	-3009.34	不受限	不可开放	
12969	10kV 双万线	甘肃电力调度控制中心	双万线 624 开关	双南站	50000	是	430	7447.82	公线	439.1	102	7605.2	0	-902.16	不受限	不可开放	
12970	10kV 凤金线	甘肃电力调度控制中心	凤金线 915 开关	集凤站	20000	是	377	6529.83	公线	117.88	31	2041.6	0	3182.26	不受限	不可开放	
12971	10kV 万信线	甘肃电力调度控制中心	万信线 655 开关	万东站	40000	是	430	7447.82	公线	417.32	97	7228	0	-1269.74	不受限	不可开放	
12972	10kV凯林路 9244线路	甘肃电力调度控制中心	凯林路 924 开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	581.43	105	10070.4	0	-2407.81	不受限	不可开放	
12973	10kV 千元线	甘肃电力调度控制中心	千元线 912 开关	千澜站	20000	是	323	5594.52	公线	336.26	104	5824	0	-1448.38	不受限	不可开放	
12974	10kV 坪天线	甘肃电力调度控制中心	坪天线 952 开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	800.09	186	13857.6	2800	-10699.34	不受限	不可开放	
12975	10kV 假双线	甘肃电力调度控制中心	假双线 644 开关	假南站	50000	是	430	7447.82	公线	458.15	107	7935.1	0	-1976.84	不受限	不可开放	
12976	10kV 黄金路	甘肃电力调度控制中心	黄金路 951 开关	黄果站	20000	是	400	6928.2	公线	180.92	45	3133.6	0	3101.78	受限	不可开放	
12977	10kV 仓预路 913 线路	甘肃电力调度控制中心	仓预路 913 开关	仓山站	22500	是	273	4728.5	公线	216.07	79	3742.4	0	40.4	不受限	不可开放	
12978	10kV 坪环线	甘肃电力调度控制中心	坪环线 982 开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	644.27	150	11158.7	0	-3260.44	不受限	不可开放	
12979	10kV 永盛路 983 线路	甘肃电力调度控制中心	永盛路 983 开关	永东站	20000	是	273	4728.5	公线	202.77	74	3512	1315	-571.35	不受限	不可开放	
12980	10kV 坪港二线	甘肃电力调度控制中心	坪港二线 983 开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	519.26	121	8093.5	0	-3035.24	不受限	不可开放	
12981	10kV 坪西一线	甘肃电力调度控制中心	坪西一线 986 开关	沙坪站	40000	是	400	6928.2	公线	500.29	125	8665	0	-3122.44	不受限	不可开放	
12982	10kV 金圆路 972 线路	甘肃电力调度控制中心	金圆路 972 开关	金龙站	10000	是	288	4988.31	公线	490.58	170	8496.8	0	-4007.32	不受限	不可开放	
12983	10kV 坪月线	甘肃电力调度控制中心	坪月线 983 开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	732.75	170	12691.3	0	-5986.26	不受限	不可开放	
12984	10kV 中城一路	甘肃电力调度控制中心	中城一路 913 开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	441.11	80	7640.1	0	22.49	不受限	不可开放	
12985	10kV 凯百路	甘肃电力调度控制中心	凯百路 906 开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	456.99	83	7915	0	-252.41	受限	不可开放	
12986	10kV 坪环线	甘肃电力调度控制中心	坪环线 997 开关	沙坪站	40000	是	430	7447.82	公线	317.32	74	5496	1600	-1137.74	不受限	不可开放	
12987	10kV 永青路	甘肃电力调度控制中心	永青路 985 开关	永东站	20000	是	225	3897.11	公线	275.75	123	4776	0	-1268.6	受限	不可开放	
12988	10kV 千石花园	甘肃电力调度控制中心	千石花园 923 开关	千澜站	20000	是	323	5594.52	公线	302.74	94	5243.4	0	-767.78	不受限	不可开放	
12989	10kV 机林团线	甘肃电力调度控制中心	机林团线 965 开关	机林站	50000	是	465	8573.61	公线	460.01	89	7621	0	-762.08	不受限	不可开放	
12990	10kV 富马线	甘肃电力调度控制中心	富马线 653 开关	富洲站	6300	是	210	3637.31	公线	304.74	145	5278.1	0	-2004.52	不受限	不可开放	
12991	10kV 富成线	甘肃电力调度控制中心	富成线 657 开关	富洲站	6300	是	310	5369.36	公线	362.12	117	6273.3	0	-1376.41	不受限	不可开放	
12992	10kV 凯照路	甘肃电力调度控制中心	凯照路 923 开关	凯江站	126000	是	553	9578.24	公线	513.33	93	8890.8	0	-1228.21	不受限	不可开放	
12993	10kV 照园一线	甘肃电力调度控制中心	照园一线 944 开关	照园站	50000	是	430	7447.82	公线	400.65	93	6939.2	0	-592.94	不受限	不可开放	
12994	10kV 广通路 904 线路	甘肃电力调度控制中心	广通路 904 开关	广福站	113000	是	273	4728.5	公线	271.59	99	4704	2200	-2648.85	不受限	不可开放	
12995	10kV 普新一线	甘肃电力调度控制中心	普新一线 914 开关	普沙站	100000	是	482	8348.48	公线	468.59	97	8136	0	-1437.22	不受限	不可开放	
12996	10kV 照园二线	甘肃电力调度控制中心	照园二线 969 开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	518.91	130	8983.5	1250	-4002.12	不受限	不可开放	
12997	10kV 白林路	甘肃电力调度控制中心	白林路 915 开关	杜山站	102000	是	553	9578.24	公线	254.76	46	4412.4	0	4208.02	受限	不可开放	
12998	10kV 照坪二线	甘肃电力调度控制中心	照坪二线 971 开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	274.83	69	4760	2450	-1667.44	不受限	不可开放	
12999	10kV 中厦路	甘肃电力调度控制中心	中厦路 914 开关	中江站	126000	是	553	9578.24	公线	441.11	80	7640.1	0	22.49	不受限	不可开放	
13000	10kV 马二线	甘肃电力调度控制中心	马二线 913 开关	马鹏站	20000	是	400	6928.2	公线	425.35	106	7367.1	0	-1824.54	不受限	不可开放	
13001	10kV 柏正线	甘肃电力调度控制中心	柏正线 972 开关	柏树林站	50000	是	430	7447.82	公线	800.09	186	13857.6	1800	-9469.34	不受限	不可开放	
13002	10kV 白鹏路 931线路	甘肃电力调度控制中心	白鹏路 931 开关	杜山站	100000	是	553	9578.24	公线	431.09	78	7464.4	1600	-445.98	不受限	不可开放	
13003	10kV 天龙线	甘肃电力调度控制中心	天龙线 664 开关	天燕站	40000	是	430	7447.82	公线	279.57	65	4842.1	2050	-933.84	不受限	不可开放	
13004	10kV 柏杭线	甘肃电力调度控制中心	柏杭线 970 开关	柏树林站	50000	是	400	6928.2	公线	414.19	109	7120.2	1600	-2884.82	不受限	不可开放	
13005	10kV 鹭油线	甘肃电力调度控制中心	鹭油线 661 开关	鹭洲站	10000	是	380	6581.79	公线	378.56	100	6556.7	0	-1291.27	不受限	不可开放	
13006	10kV 白正 路	甘肃电力调度控制中心	白正 路 911 开关	杜山站	100000	是	553	9578.24	公线	473.9	86	8208	800	-387.58	受限	不可开放	
13007	10kV 鹭金线	甘肃电力调度控制中心	鹭金线 664 开关	鹭洲站	10000	是	400	6928.2	公线	320.46	80	5550.4	0	-7.84	不受限	不可开放	
13008	10kV 鹭鑫线	甘肃电力调度控制中心	鹭鑫线 652 开关	鹭洲站	10000	是	400	6928.2	公线	399.4	100	6917.6	0	-1375.04	不受限	不可开放	
13009	10kV 金胜路 975 线路	甘肃电力调度控制中心	金胜路 975 开关	金龙站	10000	是	225	3897.11	公线	289.61	129	5016	0	-1508.6	不受限	不可开放	
13010	10kV 甘新线	甘肃电力调度控制中心	甘新线 913 开关	甘梁站	10000	是	275	4763.14	公线	298.2	109	5162.34	0	-911.03	不受限	不可开放	
13011	10kV 鹭场线	甘肃电力调度控制中心	鹭场线 655 开关	鹭洲站	10000	是	310	5369.36	公线	340.94	110	5905	0	-1609.51	不受限	不可开放	
13012	10kV 公兴路 973线路	甘肃电力调度控制中心	公兴路 973 开关	公兴站	20000	是	273	4728.5	公线	1147.02	42	19866.4	0	-15138.6	不受限	不可开放	
13013	10kV 广白线	甘肃电力调度控制中心	广白路 908 开关	广福站	115000	是	273	4728.5	公线	44.34	16	768	0	3487.65	受限	不可开放	
13014	10kV 石城 I 线	甘肃电力调度控制中心	石城七线 923 开关	石玉桥站	100000	是	553	9578.24	公线	561.09	101	9718	0	-2055.41	不受限	不可开放	
13015	10kV 明中线	甘肃电力调度控制中心	明中线 915 开关	明威站	10000	是	270	4675.54	公线	356.52	132	6175	0	-2433.77	不受限	不可开放	
13016	10kV 狮钢线	甘肃电力调度控制中心	狮钢线 982 开关	狮燕站	126000	是	553	9578.24	公线	484.53	88	8392	0	-729.41	不受限	不可开放	
13017	10kV 仁塘九路线 925	甘肃电力调度控制中心	仁塘九路 925 开关	石玉桥站	100000	是	553	9578.24	公线	677.48	123	11734	0	-4571.41	不受限	不可开放	
13018	10kV 鲨玉线	甘肃电力调度控制中心	鲨玉线 637 开关	鲨燕站	6300	是	430	7447.82	公线	369.56	86	6400.8	0	-442.54	不受限	不可开放	
13019	10kV 山带线	甘肃电力调度控制中心	山带线 922 开关	杜山站	100000	是	553	9578.24	公线	415.43	75	7195.2	2500	-1074.78	受限	不可开放	
13020	10kV 新城 I 线	甘肃电力调度控制中心	新城线 959 开关	新燕站	40000	是	430	7447.82	公线	420.13	98	7276.6	0	-1318.34	不受限	不可开放	
13021	10kV 新江 II 线	甘肃电力调度控制中心	新江 II 线 964 开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	345.8	80	5989.2	0	-30.94	不受限	不可开放	
13022	10kV 定双线 632	甘肃电力调度控制中心	定双线 632 开关	定强站	6300	是	210	3637.31	公线	224.7	107	3891.8	160	-1141.95	不受限	不可开放	
13023	10kV 西 II 线	甘肃电力调度控制中心	新西线 947 开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	347.34	81	6015.6	0	-57.64	不受限	不可开放	
13024	10kV 新西 I 线	甘肃电力调度控制中心	新西线 953 开关	建新站	40000	是	430	7447.82	公线	800.09	186	13857.6	0	-7899.34	不受限	不可开放	
13025	10kV 中元线 950	甘肃电力调度控制中心	中元线 950 开关	中东	150000	是	553	9578.24	公线	431.09	78	7464.4	1600	-445.98	不受限	不可开放	
13026	10kV 环西路 913线路	甘肃电力调度控制中心	环西路 913 开关	东兴站	16300	是	225	3897.11	公线	223.67	99	3874	0	-366.6	不受限	不可开放	
13027	10kV 三东线	甘肃电力调度控制中心	三东线 915 开关	王村站	10000	是	275	4763.14	公线	258.89	94	4484	0	-673.49	不受限	不可开放	
13028	10kV 鹭天线	甘肃电力调度控制中心	鹭天线 940 开关	天鹭站	50000	是	430	7447.82	公线	374.08	87	6479	0	-520.74	不受限	不可开放	
13029	10kV 广鹏路	甘肃电力调度控制中心	广鹏路 910 开关	广福站	113000	是	377	6529.83	公线	145.77	39	2524.8	400	2952.05	受限	不可开放	
13030	10kV 鹏林线	甘肃电力调度控制中心	鹏林线 954 开关	天鹏站	50000	是	430	7447.82	公线	410.54	95	7110.5	0	-1152.24	不受限	不可开放	
13031	10kV 鹏国线 X 线线	甘肃电力调度控制中心	鹏国线 933 开关	天鹏站	103200	是	430	7447.82	公线	538.87	125	9333.2	630	-4004.94	不受限	不可开放	
13032	10kV 隆李路	甘肃电力调度控制中心	隆李路 983 开关	隆李站	126000	是	600	10392.3	公线	343.65	57	5952	0	3401.07	受限	不可开放	
13033	10kV 中城二路	甘肃电力调度控制中心	中城二路 921 开关	中江站

13114	10kV东产一线	内江电力调度控制中心	东产一线914开关	东兴站	100000	是	423	7326.57	公线	335.05	79	5803	1607.5	-1540.24	不受限	
13115	10kV解释线	内江电力调度控制中心	解释线921开关	解释变站	100000	是	300	5196.15	公线	211.84	71	3669	0	1007.53	受限	不可开放
13116	10kV龙称线	内江电力调度控制中心	龙称线912开关	龙门站	10000	否	380	6581.79	公线	54	14	940	0	4983.613	受限	不可开放
13117	10kV八码线1线路	内江电力调度控制中心	八码变915开关	八码变站	80000	是	400	6928.2	公线	238.07	60	4123.4	3080	-918.02	不受限	不可开放
13118	10kV石苏线	内江电力调度控制中心	石苏线911开关	石子场	12600	是	210	3637.31	公线	388.76	90	3269.3	250	-609.45	不受限	不可开放
13119	10kV伯那二线入调线	天府电力调度控制中心	伯那二线925开关	伯那	63000	否	600	10392.3	公线	122.98	22	2130	0	9353.07	受限	不可开放
13120	10kV双感线入调线	内江电力调度控制中心	双感线912开关	双泉站	80000	是	423	7326.57	公线	371.88	88	6475.6	21140	-21754.34	不受限	不可开放
13121	10kV牧学路入调线	天府电力调度控制中心	牧学路917开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	专线	11.5	2	199.1	0	6235.38	受限	不可开放
13122	10kV河东线	内江电力调度控制中心	河东线925开关	河口站	71500	是	380	6581.79	公线	278.09	73	4816.8	1370	-921.17	不受限	不可开放
13123	10kV椒和线入调线	天府电力调度控制中心	椒和线927开关	椒子湾	63000	否	591	10235.42	专线	108.82	27	1884.6	0	6942.06	受限	不可开放
13124	10kV胖王一线	内江电力调度控制中心	胖王一线935开关	胖楼站	80000	否	482	8348.48	公线	458.45	95	7940.6	0	-426.77	不受限	不可开放
13125	10kV双上线入调线	内江电力调度控制中心	双上线926开关	双龙站	80000	是	505	8746.86	公线	510.44	101	8840.3	16752	-20535.41	不受限	不可开放
13126	10kV晋诚线入调线	晋山电力调度控制中心	晋诚线915开关	晋山站	101300	是	275	4763.14	公线	309.57	113	5361.8	500	-1574.97	不受限	不可开放
13127	10kV田甄线	内江电力调度控制中心	田甄线914开关	田家站	80000	是	321	5559.88	公线	211.49	66	3663	1600	-815.1	受限	不可开放
13128	10kV资阳线	内江电力调度控制中心	资阳线914开关	凌家站	32500	是	295	5197.56	公线	240.34	81	4162.7	21385	-5160.06	受限	不可开放
13129	10kV东院线	内江电力调度控制中心	东院线971开关	东兴站	110000	否	482	8348.48	专线	92.63	19	1604.4	0	5909.23	受限	不可开放
13130	10kV双晋线	晋山电力调度控制中心	双晋线926开关	双河场站（晋山）	20000	否	100	1732.05	公线	109.71	110	1900.2	0	-341.35	不受限	不可开放
13131	10kV甲胜二线	天府电力调度控制中心	甲胜二线915开关	甲山站	40000	否	300	5196.15	专线	183.46	63	3264.2	0	-1412.33	受限	不可开放
13132	10kV永西线	内江电力调度控制中心	永西线915开关	永东站	10000	是	259	4486.01	公线	197.43	76	3419.5	640	-470.69	不受限	不可开放
13133	10kV双资二路入调线	天府电力调度控制中心	双资二路928开关	双马山	10000	否	400	6928.2	公线	415.01	109	7534.6	0	-1265.62	不受限	不可开放
13134	10kV梅河线	内江电力调度控制中心	梅河线911开关	梅寨站	10000	否	100	1732.05	公线	51.2	51	886.7	870	-197.86	不受限	不可开放
13135	10kV三陈线1线路	内江电力调度控制中心	三陈线917开关	三元站	100000	是	423	7326.57	公线	240.16	57	4159.8	3800	-1898.34	不受限	不可开放
13136	10kV龙顺线	晋山电力调度控制中心	龙顺线926开关	龙寨站	100000	是	610	10565.51	公线	498.75	82	8638.4	0	-185.99	不受限	不可开放
13137	10kV金开线入调线	天府电力调度控制中心	金开线932开关	金桥	63000	是	553	9578.24	公线	12.36	3	214	0	7662.59	受限	不可开放
13138	10kV双花路入调线	天府电力调度控制中心	双花路940开关	花园	63000	否	400	6928.2	公线	112.53	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放
13139	10kV龙顺线	晋山电力调度控制中心	龙顺线924开关	龙寨站	100000	是	610	10565.51	公线	613.67	101	10628.8	0	-2176.39	不受限	不可开放
13140	10kV东珠线	晋山电力调度控制中心	东珠线914开关	龙寨站	100400	是	610	10565.51	公线	601.39	99	10416	0	-1963.59	不受限	不可开放
13141	10kV龙河线	晋山电力调度控制中心	龙河线915开关	龙寨站	100000	是	610	10565.51	公线	605.82	99	10602.8	0	-2040.39	不受限	不可开放
13142	10kV黑塔线	内江电力调度控制中心	黑塔线919开关	黑场站	136000	否	482	8348.48	专线	160.91	33	2786.9	0	4726.73	受限	不可开放
13143	10kV双凤线	晋山电力调度控制中心	双凤线925开关	双河场站（晋山）	20000	否	100	1732.05	公线	236.21	236	4091.1	0	-2532.26	不受限	不可开放
13144	10kV资凤线	晋山电力调度控制中心	资凤线914开关	双口场	71500	是	255	4416.73	公线	202.87	80	3515.4	0	-642.02	不受限	不可开放
13145	10kV万商线	内江电力调度控制中心	万商线922开关	万里架站	30000	否	300	5196.15	专线	66.98	22	1160.1	1360	2256.43	受限	不可开放
13146	10kV太新线1线路	天府电力调度控制中心	太新线911开关	太平	10000	否	553	9578.24	公线	103	26	1784	0	8020.62	受限	不可开放
13147	10kV三红线	内江电力调度控制中心	三红线911开关	三元站	100000	是	482	8348.48	公线	355.43	74	6156	2200	-842.37	不受限	不可开放
13148	10kV马号线	内江电力调度控制中心	马号线917开关	马鞍山站	95000	否	319	5525.24	专线	50.2	16	869.5	0	4103.22	受限	不可开放
13149	10kV营宏线	内江电力调度控制中心	营宏线926开关	营山站	101300	是	646	11189.05	公线	551.2	85	9540.7	0	-595.46	不受限	不可开放
13150	10kV二陵一线	内江电力调度控制中心	二陵一线934开关	二元站	110000	否	482	8348.48	专线	138.19	29	2393.4	4500	620.23	受限	不可开放
13151	10kV川川线	内江电力调度控制中心	川川线911开关	川川站	110000	是	646	11189.05	公线	519.71	80	8001.4	1000	-1050.16	不受限	不可开放
13152	10kV玉新线	晋山电力调度控制中心	玉新线927开关	玉寨站	100400	是	599	10374.98	公线	629.65	105	10805.6	150	-2755.62	不受限	不可开放
13153	10kV朝阳线入调线	天府电力调度控制中心	朝阳932开关	朝寨	63000	否	600	10392.3	专线	115.01	19	1992	0	9353.07	受限	不可开放
13154	10kV临环二线入调线	晋山电力调度控制中心	临环线934开关	鱼穴寨站	100800	是	530	9179.87	公线	413.91	78	7168.9	4000	-2927.02	不受限	不可开放
13155	10kV胖万一线	内江电力调度控制中心	胖万一线933开关	胖楼站	145000	否	482	8348.48	专线	80.24	17	1389.7	0	6123.93	受限	不可开放
13156	10kV青花线入调线	天府电力调度控制中心	青花线911开关	青好镇站（晋山）	16000	否	275	4763.14	公线	415.08	151	7189.2	0	-2902.37	不受限	不可开放
13157	10kV伯那线入调线	晋山电力调度控制中心	伯那线907开关	伯那	63000	否	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0	9353.07	受限	不可开放
13158	10kV西十二路入调线	天府电力调度控制中心	西十二路933开关	西河	10000	是	400	6928.2	公线	11.5	2	199.1	0	5542.56	受限	不可开放
13159	10kV青铜线入调线	天府电力调度控制中心	青铜线914开关	青好镇站（晋山）	20000	否	300	5196.15	公线	308.26	103	5339.1	0	-1182.18	不受限	不可开放
13160	10kV龙大线	内江电力调度控制中心	龙大线914开关	龙泗站	10000	是	255	4416.73	公线	96.37	57	1669.2	1416	-749.61	不受限	不可开放
13161	10kV青铜线入调线(新非)	天府电力调度控制中心	青铜线913开关	狮非站（晋山）	20000	否	220	3810.51	公线	337.18	153	5840	0	-2791.59	不受限	不可开放
13162	10kV二万一线	内江电力调度控制中心	二万一线934开关	二元站	100000	是	482	8348.48	公线	451.13	94	7813.6	800	-1934.82	不受限	不可开放
13163	10kV椰联线	内江电力调度控制中心	椰联线921开关	椰木站	20000	是	255	4416.73	公线	217.94	85	3774.7	2855	-3096.32	不受限	不可开放
13164	10kV椰千线	内江电力调度控制中心	椰千线913开关	凌家站	22500	是	264	4572.61	公线	289.47	110	5013.7	1230	-1345.61	不受限	不可开放
13165	10kV黄椰换大线线	天府电力调度控制中心	黄椰线917开关	椰树站	63000	否	400	6928.2	专线	12.36	3	214	0	6235.38	受限	不可开放
13166	10kV专寺线	内江电力调度控制中心	专寺线913开关	宅至站	18000	否	210	3637.31	公线	124.37	59	2154.1	2978	-1858.52	不受限	不可开放
13167	10kV智园路入调线	天府电力调度控制中心	智园路907开关	智寨	50000	否	400	6928.2	专线	150.58	38	2608	0	6027.38	受限	不可开放
13168	10kV椰农一线	内江电力调度控制中心	椰农一线943开关	椰树变站	100000	否	400	6928.2	专线	110.22	28	1909	0	4326.38	受限	不可开放
13169	10kV河东线	内江电力调度控制中心	河东线916开关	河口站	71500	是	283	4901.7	公线	202.03	71	3499.2	560	-137.84	不受限	不可开放
13170	10kV东七一线	内江电力调度控制中心	东七一线939开关	东兴站	123000	是	376	6477.87	公线	244.24	65	4230.2	1620	-20.12	受限	不可开放
13171	10kV西十路入调线	天府电力调度控制中心	西十路916开关	西河	10000	是	350	6062.18	公线	112.53	19	1992	0	4849.74	受限	不可开放
13172	10kV八元二线入调线	天府电力调度控制中心	八元二线934开关	八角井站	30000	否	400	6928.2	公线	426.76	107	7391.8	10100	-11256.52	不受限	不可开放
13173	10kV资晴线 935大馈线	天府电力调度控制中心	资晴线935开关	资水	63000	否	400	6928.2	公线	115.01	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放
13174	10kV胖安二线	内江电力调度控制中心	胖安二线972开关	椰树变站	80000	是	423	7326.57	公线	425.12	100	7363	1140	-2641.74	不受限	不可开放
13175	10kV二牛一线	内江电力调度控制中心	二牛一线974开关	二元站	110000	是	423	7326.57	公线	66.45	16	1151	800	3910.26	受限	不可开放
13176	10kV资椰线入调线	天府电力调度控制中心	资椰路906开关	资水	63000	否	400	6928.2	公线	357.51	89	6192	0	43.38	不受限	不可开放
13177	10kV天椰线入调线	天府电力调度控制中心	天椰线915开关	天椰	63000	否	600	10392.3	专线	873	112	13550.4	0	-2303.33	不受限	不可开放
13178	10kV椰南线	内江电力调度控制中心	椰南线911开关	椰木站	20000	是	255	4416.73	公线	224.53	88	3888.9	2080	-2553.84	不受限	不可开放
13179	10kV大市线	内江电力调度控制中心	大市线911开关	大洲站	95000	是	377	6529.83	公线	189.49	50	3282	0	1941.86	受限	不可开放
13180	10kV资晴一线入调线	天府电力调度控制中心	资晴一路914开关	资水	63000	否	400	6928.2	公线	472.86	118	8190	0	-2647.44	不受限	不可开放
13181	10kV椰联线	内江电力调度控制中心	椰联线945开关	狮楼站	145000	是	377	6529.83	专线	44	11	770	0	5106.847	受限	不可开放
13182	10kV大建线入调线	天府电力调度控制中心	大建线922开关	大众	50000	否	552	9560.92	公线	447.47	81	7750.2	0	-101.46	不受限	不可开放
13183	10kV龙东线	内江电力调度控制中心	龙东线926开关	龙东站	110000	是	377	6529.83	公线	41.38	11	716.7	0	5630.15	受限	不可开放
13184	10kV面花路入调线	天府电力调度控制中心	面花路924开关	大面铺	240000	否	553	9578.24	公线	498.18	90	8628.4	0	-2.98	不受限	不可开放
13185	10kV椰环二线	内江电力调度控制中心	椰环二线934开关	椰树变站	80000	否	423	7326.57	公线	424.31	100	7349	0	-1467.74	不受限	不可开放
13186	10kV十东线 923大馈线	天府电力调度控制中心	十东线923开关	十院	240000	是	553	9578.24	公线	11.5	2	199.1	0	7662.59	受限	不可开放
13187	10kV二陵二线	内江电力调度控制中心	二陵二线927开关	三元站	110000	是	423	7326.57	公线	289.7	68	5017.6	0	843.66	受限	不可开放
13188	10kV二三线	内江电力调度控制中心	二三线972开关	二元站	110000	是	482	8348.48	公线	154.72	32	2679.7	2740	2093.93	受限	不可开放
13189	10kV大七线入调线	天府电力调度控制中心	大七线921开关	圣天站（晋山）	13100	否	225	3897.11	公线	200.46	89	3472	0	35.4	不受限	不可开放
13190	10kV资椰路入调线	天府电力调度控制中心	资椰路905开关	资水	50000	否	400	6928.2	公线	424.71	106	7356	0	-1120.62	不受限	不可开放
13191	10kV椰南路入调线	天府电力调度控制中心	椰南路915开关	椰寨	31500	否	300	5196.15	公线	112.53	19	1992	0	4976.53	受限	不可开放
13192	10kV椰联线	天府电力调度控制中心	椰联线916开关	椰树变站	100000	否	423	7326.57	公线	83.32	20	1443.1	0	5150.81	受限	不可开放
13193	10kV二椰线	内江电力调度控制中心	二椰线919开关	二元站	100000	是	482	8348.48	公线	197.96	41	3428.7	8300	-4215.07	受限	不可开放
13194	10kV大医线	内江电力调度控制中心	大医线971开关	大洲站	95000	是	423	7326.57	专线	137.7	33	2385	0	4208.91	受限	不可开放
13195	10kV大号线入调线	天府电力调度控制中心	大号线928开关	大洲站	80000	是	377	6529.83	公线	201.41	53	3488.4	4150	-2414.54	不受限	不可开放
13196	10kV二元入调线	天府电力调度控制中心	二元线951开关	二元站	100000	是	482	8348.48	公线	155.77	32	2697.9	5830	-814.27	不受限	不可开放
13197	10kV马悦线	内江电力调度控制中心	马悦线916开关	马鞍山站	95000	否	400	6928.2	专线	31.32	8	542.5	0	5692.88	受限	不可开放
13198	10kV力环七路入调线	天府电力调度控制中心	力环七路937开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0	8313.84	受限	不可开放
13199	10kV金东线入调线	天府电力调度控制中心	金东线916开关	金桥	63000	否	600	10392.3	专线	381.55	95	6608.4	0	9353.07	受限	不可开放
13200	10kV河污线	内江电力调度控制中心	河污线924开关	河口站	88500	是	255	4416.73	公线	113.91	45	1972.3	2565	-562.84	受限	不可开放
13201	10kV南仓线	内江电力调度控制中心	南仓线938开关	威泉站	150000	是	480	8313.84	公线	14.53	3	251.7	0	7230.76	受限	不可开放
13202	10kV回产线入调线	晋山电力调度控制中心	回产线912开关	回龙站（晋山）	20500	否	170	2944.49	公线	207.37	122	3593.6	0	-941.56	不受限	不可开放
13203	10kV侧陡线	晋山电力调度控制中心	侧陡线916开关	陡水站（晋山）	6300	否	200	3464.1	公线	205.02	103	3551	0	-433.31	不受限	不可开放
13204	10kV川双线	晋山电力调度控制中心	川双线934开关	川川站	105600	是	100	1732.05	公线	288	288	4984.8	0	-3775.76	不受限	不可开放
13205	10kV龙空线	晋山电力调度控制中心	龙空线980开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	12.36	3	214	0	9353.07	受限	不可开放
13206	10kV智福线入调线	天府电力调度控制中心	智福线911开关	科智	240000	否	600	10392.3	专线	11.5	2	199.1	0	9353.07	受限	不可开放
13207	10kV川双线	晋山电力调度控制中心	川双线921开关	徐川站	105600	是	200	3464.1	公线	519.05	260	8989.9	950	-7168.62	不受限	不可开放
13208	10kV南万线	威远电力调度控制中心	南万线911开关	陈桐站	100000	是	505	8746.86	公线	220.88	44	3825.7	0	3171.79	受限	不可开放
13209	10kV川双线	晋山电力调度控制中心	川双线926开关	徐川站	105600	是	200	3464.1	公线	546.98	208	9473.7	0	-6511.66	不受限	不可开放
13210	10kV川资线	晋山电力调度控制中心	川资线929开关	徐川站	105600	是	200	3464.1	公线	496.56	248	8600.4	800	-6629.12	不受限	不可开放
13211	10kV新大二线	威远电力调度控制中心	新大二线921开关	贡山	135000	是	505	8746.86	公线	0	0	0	0	6897.49	不受限	不可开放
13212	10kV川卓线	天府电力调度控制中心	川卓线925开关	徐川站	105600	是	200	3464.1	公线	409.22	205	7087.7	0	-4316.42	不受限	不可开放
13213	10kV椒和线入调线	天府电力调度控制中心	椒和线934开关	椒子湾	63000	否	591	10235.42	专线	115.01	19	1992	0	8189.14	受限	不可开放
13214	10kV贡一线入调线	威远电力调度控制中心	贡一线904开关	贡山	63000	否	591	10235.42	专线	112.53	19	1992	0	9212.78	受限	不可开放
13215	10kV川文线	晋山电力调度控制中心	川文线933开关	徐川站	105600	是	200	3464.1	公线	298	149	5161.4	0	-2390.12	不受限	不可开放
13216	10kV南法二线	威远电力调度控制中心	南法二线922开关	威南站	150000	是	646	11189.05	公线	25.79	4	446.6	0	8504.64	受限	不可开放
13217	10kV川陈线	晋山电力调度控制中心	川陈线935开关	徐川站	105600	是	200	3464.1	公线	545.74	275	9521.5	800	-7550.22	不受限	不可开放
13218	10kV川牧线	晋山电力调度控制中心	川牧线924开关	徐川站	105600	是	150	2598.08	公线	414.47	276	7178.6	0	-5100.14	不受限	不可开放
13219	10kV暴石线	晋山电力调度控制中心	暴石线939开关	暴龙寨	210000	是	505	8746.86	公线	161.4	32	2795.5	0	-4202.99	不受限	不可开放
13220	10kV川鹿线	晋山电力调度控制中心	川鹿线932开关	徐川站	105600	是	275	4763.14	公线	517.71	188	8966.7	0	-5156.19	不受限	不可开放
13221	10kV东峨换大线线	天府电力调度控制中心	东峨线916开关	东高	50000	否	553	9578.24	公线	122.98	22	2130	0	7662.59	受限	不可开放
13222	10kV川铜线入调线	晋山电力调度控制中心	川铜线927开关	徐川站	105600	是	275	4763.14	公线	248.65	90	4306.7	0	-696.19	不受限	不可开放
13223	10kV川铜线入调线 (新非)	晋山电力调度控制中心	川铜线919开关	狮非站（晋山）	20000	否	150	2598.08	公线	239.9	160	4155.3	500	-2576.64	不受限	不可开放
13224	10kV川龙线	晋山电力调度控制中心	川龙线926开关	徐川站	105600	是	150	2598.08	公线	299.52	200	5187.3	0	-2849.43	不受限	不可开放
13225	10kV临化一线	威远电力调度控制中心	临化一线912开关	临界场站	71500	是	232	4018.36	公线	57.95	25	1003.8	0	2210.89	受限	不可开放
13226	10kV川资线	晋山电力调度控制中心	川资线923开关	徐川站	105600	是	200	3464.1	公线	531.51	266	9205.8	0	-6434.52	不受限	不可开放
13227	10kV碧峰线1线路	天府电力调度控制中心	碧峰1 回914开关	碧峰	40000	否	553	9578.24	公线	12.36	3	214	0	7662.59	受限	不可开放
13228	10kV星甲线入调线	天府电力调度控制中心	星甲线931开关	星甲	50000	否	400	6928.2	公线	11.5	2	199.1	0	5542.56	受限	不可开放
13229	10kV张龙路入调线	天府电力调度控制中心	张龙路943开关	张龙	63000	否	400	6928.2	专线	737.81	210	12778.8	0	5542.56	受限	不可开放
13230	10kV川大线入调线	天府电力调度控制中心	川大线931开关	徐川站	105600	是	275	4763.14	公线	384.02	140	6653.1	0	-2164.47	不受限	不可开放
13231	10kV创交线入调线	天府电力调度控制中心	创交线922开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	115.01	19	1992	0	9353.07	受限	不可开放
13232	10kV新吉线	威远电力调度控制中心	新吉线935开关	新运站	30000	否	200	3464.1	公线	154.73	77	2680	0	91.28	不受限	不可开放
13233	10kV洪戈线 918大馈线	天府电力调度控制中心	洪戈线918开关	洪高	50000	否	400	6928.2	公线	108.82	27	1884.8	0	6235.38	受限	不可开放
13234	10kV北前线入调线	天府电力调度控制中心	北前线915开关	城北站（晋山）	36000	否	380	6581.79	公线	422.63	114	7493.1	300	-2527.67	不受限	不可开放
13235	10kV龙川线入调线	天府电力调度控制中心	龙川线914开关	城北站（晋山）	36000	否	275	4763.14	公线	330.41	120	5722.7	0	-1410.33	不受限	不可开放
13236	10kV罗邦线入调线	天府电力调度控制中心	罗邦线939开关	罗龙站	240000	是	600	10392.3	公线	486.32	81	8423	0	-109.16	不受限	不可开放
13237	10kV龙邦线二入调线	天府电力调度控制中心	龙邦线925开关	城北站（晋山）	36000	是	340	6581.79	公线	567.45	149	9838.2	950	-4912.27	不受限	不可开放
13238	10kV青花一线	威远电力调度控制中心	青花一线935开关	青龙寨	210000	是	505	8746.86	公线	416.83	82	7216	0	-2218.51	不受限	不可开放
13239	10kV两龙线	威远电力调度控制中心	两龙线925开关	两河站	16300	是	260	4503.33	公线	94.64	36	1639.2	1350	613.46	受限	不可开放
13240	10kV龙城线	威远电力调度控制中心	龙城线912开关	城北站（晋山）	36000	是	445	7707.63	公线	403.69	97	6991.8	0	-625.8	不受限	不可开放
13241	10kV力铁四路入调线	天府电力调度控制中心	力铁四路929开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	273.96	68	4745	0	1490.38	受限	不可开放
13242	10kV龙龙线 921大馈线	晋山电力调度控制中心	龙龙线921开关	城北站（晋山）	36000	是	445	7707.63	公线	491.92	111	8520.1	0	-2354	不受限	不可开放
13243	10kV椒南线	天府电力调度控制中心	椒南线914开关	椒梁河站	80000	是	295	5109.55	公线	0	0	0	800	3287.64	受限	不可开放
13244	10kV粉金二路入调线	天府电力调度控制中心	粉金二路935开关	粉合	180000	否	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0	9353.07	受限	不可开放
13245	10kV龙两线入调线	晋山电力调度控制中心	龙两线922开关	城北站（晋山）	36000	是	275	4763.14	公线	361.6	131	6262.8	0	-2492.99	不受限	不可开放
13246	10kV山观线入调线	威远电力调度控制中心	山观线915开关	山下站	12600	否	200	3464.1	公线	182.1	91	3154	100	-482.72	不受限	不可开放
13247	10kV太金线入调线	天府电力调度控制中心	太金线922开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	374.13	80	6480	0	-36.77	不受限	不可开放
13248	10kV南光线	威远电力调度控制中心	南光线922开关	威泉站	150000	是	500	8660.25	公线	413.38	83	7246.19	315	692.99	受限	不可开放
13249	10kV威永线	威远电力调度控制中心	威永线927开关	威远站	113000	是	400	6928.2	公线	331.87	83	5748	4680	-4885.44	不受限	不可开放
13250	10kV资晴甲一线	威远电力调度控制中心	资晴甲一线937开关	资威站	90000	是	500	8660.25	公线	325.06	65	5630	0	1298.2	受限	不可开放
13251	10kV两一线	威远电力调度控制中心	两一线914开关	两高站	20500	是	232	4018.36	公线	12.81	56	1674.4	0.1	-416.16	受限	不可开放
13252	10kV两甲线	威远电力调度控制中心	两甲线924开关	两河站	16300	否	300	5196.15	公线	220.01	73	3810.6	2160	-1813.68	受限	不可开放
13253	10kV新发线	威远电力调度控制中心	新发线914开关	新威两站	63000	否	475	8227.24	公线	98.1	21	1699.1	0	5705.42	受限	不可开放
13254	10kV河资路入调线	天府电力调度控制中心	河资路956开关	资河	40000	否	400	6928.2	专线	484.57	121	8392.7	0	-2157.32	不受限	不可开

13329	10kV.万熙一路大馈线	天前电力调度控制中心	万熙一回 915 开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0	9353.07	受限	不可开放	
13330	10kV.霸宁线	威远电力调度控制中心	霸宁线 914 开关	越溪站	13000	否	205	3550.7	专线	52.47	26	9008.4	0	1931.76	受限	不可开放	
13331	10kV.小伴线	威远电力调度控制中心	小伴线 922 开关	小河站	11300	否	276	4780.46	专线	39.15	14	678	0	3146.37	受限	不可开放	
13332	10kV.环立线	天前电力调度控制中心	环立线 938 开关	白砂	240000	否	600	10392.3	专线	12.36	3	214	0	9353.07	受限	不可开放	
13333	10kV.塔东线	天前电力调度控制中心	塔东线 968 开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	428.64	78	7424	900	-661.41	不受限	不可开放	
13334	10kV.车丰一线	天前电力调度控制中心	车丰一线 963 开关	车城	2402000	否	462	8002.07	专线	115.01	19	1992	0	7201.86	受限	不可开放	
13335	10kV.龙甸线	天前电力调度控制中心	龙甸线 951 开关	龙泉	63000	否	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0	9353.07	受限	不可开放	
13336	10kV.塔平线	天前电力调度控制中心	塔平线 925 开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	448.38	81	7766	0	-103.41	不受限	不可开放	
13337	10kV.园西线 917 大馈线	天前电力调度控制中心	园西线 917 开关	杨园	50000	否	400	6928.2	专线	737.81	210	12778.8	0	6235.38	受限	不可开放	
13338	10kV.牧马线	天前电力调度控制中心	牧马线 913 开关	牧马山	50000	否	358	6200.74	专线	426.58	119	7388.1	0	-1807.63	不受限	不可开放	
13339	10kV.塔马线大馈线	揭中电力调度控制中心	塔马线 927 开关	八都	180000	是	317	5490.6	专线	75.64	24	1310	940	2742.48	受限	不可开放	
13340	10kV.积动四路大馈线	天前电力调度控制中心	积动四路 944 开关	积办	180000	否	600	10392.3	专线	12.36	3	214	0	9353.07	受限	不可开放	
13341	10kV.力丽线大馈线	天前电力调度控制中心	力丽线 944 开关	动力	50000	否	600	10392.3	公线	507.58	85	8791.2	0	561.87	受限	不可开放	
13342	10kV.黄前路大馈线	天前电力调度控制中心	黄前路 928 开关	黄甲	63000	否	400	6928.2	专线	108.82	27	1884.8	0	6235.38	受限	不可开放	
13343	10kV.塔南线大馈线	天前电力调度控制中心	塔南线 964 开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	381.55	95	6608.4	0	9353.07	受限	不可开放	
13344	10kV.树南一线大馈线	揭中电力调度控制中心	树南一线 932 开关	杨美桥站	180000	是	402	6958.2	公线	484.44	84	8736.6	500	-922.76	不受限	不可开放	
13345	10kV.望前线大馈线	天前电力调度控制中心	望前线 924 开关	望空	50000	是	400	6928.2	专线	460	120	8313.6	0	-2771.04	不受限	不可开放	
13346	10kV.市桥二线	西充电力调度控制中心	市桥二线 917 开关	杨龙桥站	100500	是	423	7326.57	公线	366.74	87	6352	0.85	-491.59	不受限	不可开放	
13347	10kV.沥塑路大馈线	天前电力调度控制中心	沥塑路 909 开关	沥水	50000	否	400	6928.2	专线	115.01	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放	
13348	10kV.杨前一线	西充电力调度控制中心	杨前一线 916 开关	杨龙桥站	63000	是	352	6059.82	公线	366.74	104	6352	1.16	-1475.7	不受限	不可开放	
13349	10kV.塔总线 977 大馈线 1	天前电力调度控制中心	塔总线 977 开关	塔桥	63000	否	412	7136.05	专线	122.98	22	2130	0	6422.44	受限	不可开放	
13350	10kV.邪卫线 961 大馈线	天前电力调度控制中心	邪卫线 961 开关	邪龙	40000	否	400	6928.2	专线	543.44	136	9412.8	0	6235.38	受限	不可开放	
13351	10kV.文笔线 916 大馈线	西充电力调度控制中心	文笔线 916 开关	文兴站(西充)	20500	是	220	3810.51	专线	157.38	71	2722.3	3760	-3433.89	不受限	不可开放	
13352	10kV.黄总线大馈线	天前电力调度控制中心	黄总线 933 开关	黄甲	63000	否	600	10392.3	专线	12.36	3	214	0	9353.07	受限	不可开放	
13353	10kV.乙城线 926 大馈线	西充电力调度控制中心	乙城线 926 开关	文兴站(西充)	20500	是	275	4763.14	公线	113.93	41	1973.2	3460	-1562.69	不受限	不可开放	
13354	10kV.文腾线	西充电力调度控制中心	文腾线 915 开关	文兴站(西充)	20500	是	275	4763.14	公线	179.52	65	3109.2	1365	-187.37	不受限	不可开放	
13355	10kV.塔城二线大馈线	天前电力调度控制中心	塔城二线 923 开关	塔桥	63000	是	553	9578.24	公线	480.25	87	8318	0	-655.41	不受限	不可开放	
13356	10kV.望北线大馈线	天前电力调度控制中心	望北线 935 开关	望空	50000	是	400	6928.2	公线	103	26	1784	0	-1523.08	不受限	不可开放	
13357	10kV.文镇线	西充电力调度控制中心	文镇线 917 开关	文兴站(西充)	20500	是	423	7326.57	公线	343.85	81	5955.5	12875	-12969.24	不受限	不可开放	
13358	10kV.恒平一线	西充电力调度控制中心	恒平一线 939 开关	柏树站(西充)	40250	是	423	7326.57	公线	449.76	106	7789.8	0.73	-1929.27	不受限	不可开放	
13359	10kV.恒二线	西充电力调度控制中心	恒二线 912 开关	柏树站(西充)	40250	是	423	7326.57	公线	449.41	106	7783.7	0.64	-1923.08	不受限	不可开放	
13360	10kV.晚灵一线大馈线	揭中电力调度控制中心	晚灵一线 929 开关	晚灵山站(揭中)	26000	否	200	3464.1	公线	188.71	94	3268.4	0	-150.71	不受限	不可开放	
13361	10kV.牧东路大馈线	天前电力调度控制中心	牧东线 950 开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	专线	737.81	210	12778.8	0	9353.07	受限	不可开放	
13362	10kV.柏总线	西充电力调度控制中心	柏总线 923 开关	柏树站(西充)	40250	是	423	7326.57	公线	356.05	84	6166.7	2850	-2955.64	不受限	不可开放	
13363	10kV.创前线大馈线	天前电力调度控制中心	创前线 933 开关	创新	63000	是	465	8054.04	公线	115.01	19	1992	0	6443.23	受限	不可开放	
13364	10kV.滨城线 905 大馈线	天前电力调度控制中心	滨城线 905 开关	滨西	50000	否	600	10392.3	专线	317.18	53	5493.6	0	3859.47	受限	不可开放	
13365	10kV.力程路大馈线	天前电力调度控制中心	力程路 936 开关	动力	50000	否	400	6928.2	专线	415.42	104	7195	0	-959.62	受限	不可开放	
13366	10kV.九园路大馈线	天前电力调度控制中心	九园路 944 开关	九合	63000	否	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0	9353.07	受限	不可开放	
13367	10kV.恒东一线	西充电力调度控制中心	恒东线 929 开关	柏树站(西充)	40250	是	400	6928.2	公线	212.16	53	3674.8	3850	-1982.04	不受限	不可开放	
13368	10kV.太祖线大馈线	天前电力调度控制中心	太祖线 921 开关	太平	10000	是	465	8054.04	公线	386.61	83	6696	0	-252.77	不受限	不可开放	
13369	10kV.望港一线大馈线	天前电力调度控制中心	望港一线 921 开关	望空	50000	是	400	6928.2	公线	108.82	27	1884.8	0	5542.56	受限	不可开放	
13370	10kV.苍剑路大馈线路	天前电力调度控制中心	苍剑路 913 开关	苏码头	50000	是	400	6928.2	公线	381.55	95	6608.4	0	-1065.84	不受限	不可开放	
13371	10kV.林五线	天前电力调度控制中心	林五线 939	35kV林间站	20000	否	444	7690.31	专线	397.14	89	6878.4	0	42.88	不受限	不可开放	
13372	10kV.石前一线	西充电力调度控制中心	柏前一线 918 开关	柏树站(西充)	40250	否	423	7326.57	公线	449.41	106	7783.7	0.2	-1929.09	不受限	不可开放	
13373	10kV.莲蕖线大馈线	天前电力调度控制中心	莲蕖线 916 开关	红莲	63000	是	600	10392.3	公线	24.01	4	415.8	0	7898.04	受限	不可开放	
13374	10kV.柏鹤线大馈线	天前电力调度控制中心	柏鹤线 912 开关	柏办	63000	否	400	6928.2	专线	12.36	3	214	0	6235.38	受限	不可开放	
13375	10kV.力正路大馈线	天前电力调度控制中心	力正路 942 开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	503.7	84	8724	0	629.07	受限	不可开放	
13376	10kV.云谷线	天前电力调度控制中心	云谷线 965 开关	凌云	63000	否	600	10392.3	专线	115.01	19	1992	0	8313.84	受限	不可开放	
13377	10kV.龙石线大馈线	揭中电力调度控制中心	龙石线 906 开关	龙田(揭中)	8550	是	150	2598.08	公线	92.26	62	1598	0	480.46	受限	不可开放	
13378	10kV.环能路 110kV 配电	天前电力调度控制中心	东化线 913 开关	东南	63000	是	600	10392.3	公线	112.53	19	1949	0	8313.84	受限	不可开放	
13379	10kV.气龙二线大馈线	天前电力调度控制中心	气龙二线 931 开关	气龙	63000	否	600	10392.3	专线	115.01	19	1992	0	9353.07	受限	不可开放	
13380	10kV.气北一线大馈线	天前电力调度控制中心	气北一线 911 开关	气龙	63000	否	600	10392.3	专线	112.53	19	1949	0	9353.07	受限	不可开放	
13381	10kV.邪都路大馈线	天前电力调度控制中心	邪都路 921 开关	邪源	63000	否	400	6928.2	专线	115.01	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放	
13382	10kV.邪金路大馈线	天前电力调度控制中心	邪金线 908 开关	牧马山	50000	否	400	6928.2	公线	103	26	1784	0	5542.56	受限	不可开放	
13383	10kV.邪思一路大馈线	天前电力调度控制中心	邪思二路 935 开关	邪源	63000	否	400	6928.2	公线	543.44	136	9412.8	0	-3176.92	不受限	不可开放	
13384	10kV.阳市线 917 大馈线	天前电力调度控制中心	阳开线 917 开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	122.98	22	2130	0	5542.56	受限	不可开放	
13385	10kV.智云线大馈线	天前电力调度控制中心	智云线 931 开关	科智	2402000	否	600	10392.3	专线	115.01	19	1992	0	9353.07	受限	不可开放	
13386	10kV.东语路大馈线	天前电力调度控制中心	东语线 944 开关	东升	50000	否	400	6928.2	专线	12.36	3	214	0	6235.38	受限	不可开放	
13387	10kV.牧都线大馈线	天前电力调度控制中心	牧都线 947 开关	牧马山	50000	否	550	9526.28	专线	568.55	103	9852.4	0	-1278.75	不受限	不可开放	
13388	10kV.锦阳线 936 大馈线	天前电力调度控制中心	锦阳线 939 开关	红砂	2402000	否	600	10392.3	专线	112.53	19	1949	0	9353.07	受限	不可开放	
13389	10kV.智南线大馈线	天前电力调度控制中心	智南线 919 开关	科智	2402000	否	400	6928.2	专线	115.01	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放	
13390	10kV.望都线大馈线	天前电力调度控制中心	望都线 924 开关	望空	50000	否	400	6928.2	专线	115.01	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放	
13391	10kV.石金线大馈线	天前电力调度控制中心	石金线 924 开关	石龙泗	2402000	否	400	6928.2	专线	112.53	19	1949	0	6235.38	受限	不可开放	
13392	10kV.九香路大馈线	天前电力调度控制中心	九香路 919 开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	108.82	27	1884.8	0	5542.56	受限	不可开放	
13393	10kV.仁金路大馈线	天前电力调度控制中心	仁金路 935 开关	仁龙	63000	否	352	6059.82	专线	737.81	210	12778.8	0	-7751.66	不受限	不可开放	
13394	10kV.河池线 939 大馈线	天前电力调度控制中心	河池线 939 开关	凯河	40000	否	400	6928.2	专线	115.01	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放	
13395	10kV.南东线大馈线	天前电力调度控制中心	南东线 932 开关	南桥	63000	否	400	6928.2	专线	112.53	19	1949	0	6235.38	受限	不可开放	
13396	10kV.苏苑路大馈线	天前电力调度控制中心	东苑路 907 开关	苏码头	50000	否	400	6928.2	公线	556.21	139	9633.6	0	-3398.22	不受限	不可开放	
13397	10kV.仁塔线 964 大馈线	天前电力调度控制中心	仁塔线 964 开关	东新区	63000	否	400	6928.2	专线	115.01	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放	
13398	10kV.宝马线 912 大馈线	天前电力调度控制中心	宝马线 912 开关	东宝塔	63000	否	400	6928.2	专线	112.53	19	1949	0	6235.38	受限	不可开放	
13399	10kV.华尚路大馈线	天前电力调度控制中心	华尚线 925 开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	391.27	98	6776.8	0	-541.42	不受限	不可开放	
13400	10kV.力合路大馈线	天前电力调度控制中心	力合路 945 开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	704.41	117	12202.4	0	-2447.33	不受限	不可开放	
13401	10kV.牧民一路大馈线	天前电力调度控制中心	牧民二路 944 开关	牧马山	50000	否	553	9578.24	专线	122.98	22	2130	0	8620.42	受限	不可开放	
13402	10kV.天色线大馈线	天前电力调度控制中心	天铁线 962 开关	天化	63000	否	220	3810.51	专线	12.36	3	214	0	3429.46	受限	不可开放	
13403	10kV.金都路大馈线	天前电力调度控制中心	金都路 923 开关	金桥	63000	否	553	9578.24	专线	103	26	1784	0	7662.59	受限	不可开放	
13404	10kV.塔南一线大馈线	天前电力调度控制中心	塔南一线 933 开关	杨瓦厢	63000	否	400	6928.2	专线	607.59	152	10523.4	0	-4288.02	不受限	不可开放	
13405	10kV.塔东线大馈线	天前电力调度控制中心	塔东线 921 开关	杨瓦厢	63000	否	400	6928.2	专线	626.1	157	10844.1	0	-4608.72	不受限	不可开放	
13406	10kV.碧城内环大馈线	天前电力调度控制中心	碧城内环 934 开关	碧川	40000	是	465	8054.04	公线	115.01	19	1992	0	6443.23	受限	不可开放	
13407	10kV.塔天线	天前电力调度控制中心	塔天线 961 开关	杨瓦厢	63000	否	400	6928.2	专线	115.01	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放	
13408	10kV.塔西一线大馈线	天前电力调度控制中心	塔西一线 926 开关	杨瓦厢	63000	否	400	6928.2	专线	500.48	125	8668.8	0	-2432.92	不受限	不可开放	
13409	10kV.江义线 924 大馈线	天前电力调度控制中心	江义 924 开关	东新区	63000	否	600	10392.3	公线	308.82	27	1884.8	0	9353.07	受限	不可开放	
13410	10kV.塔柳线大馈线	天前电力调度控制中心	塔柳线 918 开关	杨瓦厢	63000	否	400	6928.2	专线	654.09	164	11328.8	0	-5093.42	不受限	不可开放	
13411	10kV.塔北线大馈线	天前电力调度控制中心	塔北线 917 开关	杨瓦厢	63000	否	400	6928.2	公线	112.53	19	1949	0	6235.38	受限	不可开放	
13412	10kV.望福线大馈线	天前电力调度控制中心	望福线 913 开关	望空	50000	是	400	6928.2	公线	398.18	100	6895.5	0	-1353.94	不受限	不可开放	
13413	10kV.金柳线大馈线	天前电力调度控制中心	金柳线 912 开关	金桥	63000	否	553	9578.24	公线	115.01	19	1992	0	7662.59	受限	不可开放	
13414	10kV.力智路大馈线	天前电力调度控制中心	力智路 947 开关	动力	50000	否	600	10392.3	专线	112.53	19	1949	0	9353.07	受限	不可开放	
13415	10kV.望草线大馈线	天前电力调度控制中心	望草线 932 开关	望空	50000	否	400	6928.2	公线	460.31	115	7972.5	0	-1737.12	不受限	不可开放	
13416	10kV.沥平线大馈线	天前电力调度控制中心	沥平线 907 开关	沥水	63000	否	400	6928.2	公线	414.32	104	7176	0	-940.62	不受限	不可开放	
13417	10kV.塔马线大馈线	天前电力调度控制中心	塔马线 975 开关	塔桥	63000	否	600	10392.3	专线	103	26	1784	0	9353.07	受限	不可开放	
13418	10kV.资职二路大馈线	天前电力调度控制中心	资职二路 922 开关	资甲	63000	否	400	6928.2	专线	115.01	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放	
13419	10kV.航天十五路大馈线	天前电力调度控制中心	航天十五路 937 开关	航桥	31365	是	400	6928.2	公线	112.53	19	1949	0	5542.56	受限	不可开放	
13420	10kV.环思线 991 大馈线	天前电力调度控制中心	环思线 991 开关	环西	50000	否	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0	9353.07	受限	不可开放	
13421	10kV.柏鹤线大馈线	揭中电力调度控制中心	柏鹤线 927 开关	柏溪站(揭中)	18300	否	150	2598.08	公线	150.77	101	2611.4	335	-108.13	受限	不可开放	
13422	10kV.龙山线大馈线	天前电力调度控制中心	龙山线 920 开关	龙泉	63000	否	553	9578.24	公线	115.01	19	1992	0	7662.59	受限	不可开放	
13423	10kV.红龙路大馈线	天前电力调度控制中心	红龙路 912 开关	红龙	63000	否	300	5196.15	公线	186.44	62	3229.2	0	927.72	受限	不可开放	
13424	10kV.罗一线大馈线	天前电力调度控制中心	罗一线 934 开关	罗家店	2402000	是	600	10392.3	公线	308.82	27	1884.8	0	8313.84	受限	不可开放	
13425	10kV.创院线大馈线	天前电力调度控制中心	创院线 962 开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	112.53	19	1949	0	8313.84	受限	不可开放	
13426	10kV.力博八路大馈线	天前电力调度控制中心	力博八路 936 开关	动力	50000	否	400	6928.2	公线	115.01	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放	
13427	10kV.华船路大馈线	天前电力调度控制中心	华船线 945 开关	华阳	50000	否	358	6200.74	专线	12.36	3	214	0	5580.67	受限	不可开放	
13428	10kV.滨龙一线大馈线	天前电力调度控制中心	滨龙一回 944 开关	滨西	50000	是	400	6928.2	公线	306.24	77	5304	0	238.56	受限	不可开放	
13429	10kV.望西线大馈线	天前电力调度控制中心	望西线 908 开关	望塘	50000	否	400	6928.2	公线	115.01	19	1992	0	5542.56	受限	不可开放	
13430	10kV.九义路大馈线	天前电力调度控制中心	九义线 925 开关	九江	40000	否	400	6928.2	专线	103	26	1784	0	6235.38	受限	不可开放	
13431	10kV.阳顺路 915 大馈线	天前电力调度控制中心	阳顺线 915 开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	396.17	99	6861.8	0	-1319.04	不受限	不可开放	
13432	10kV.阳宇线 924 大馈线	天前电力调度控制中心	阳宇线 924 开关	阳光	40000	否	400	6928.2	公线	508.13	127	8800.8	0	-3258.24	不受限	不可开放	
13433	10kV.沥东线大馈线	天前电力调度控制中心	沥东线 915 开关	沥水	50000	否	400	6928.2	公线	364.32	91	6310	0	-74.62	不受限	不可开放	
13434	10kV.环思线 994 大馈线	天前电力调度控制中心	环思线 994 开关	红砂	2402000	否	600	10392.3	专线	112.53	19	1949	0	9353.07	受限	不可开放	
13435	10kV.塔城线大馈线	天前电力调度控制中心	塔城线 929 开关	杨瓦厢	63000	否	553	9578.24	公线	115.01	19	1992	0	7662.59	受限	不可开放	
13436	10kV.东祥路大馈线	天前电力调度控制中心	东祥线 912 开关	东云	63000	否	200	3464.1	专线	108.82	27	1884.8	0	3117.69	受限	不可开放	
13437	10kV.锦苑线	天前电力调度控制中心	锦苑线 928 开关	牧平山	352000	否	482	8348.48	公线	440.37	91	7627.2	0	-113.57	不受限	不可开放	
13438	10kV.苑楼线	天前电力调度控制中心	苑楼路 913 开关	35kV.东景站	6300	否	100	1732.05	公线	71	71	1229.7	0	569	不受限	不可开放	
13439	10kV.力雅路大馈线	天前电力调度控制中心	力雅路 924 开关	动力	50000	否	403	6980.16	公线	112.53	19	1949	0	5584.13	受限	不可开放	
13440	10kV.国强路大馈线	天前电力调度控制中心	国强路 923 开关	国威	50000	否	553	9578.24	专线	122.98	22	2130	0	8620.42	受限	不可开放	
13441	10kV.国南五路大馈线	天前电力调度控制中心	国南五路 918 开关	国威	50000	否	553	9578.24	公线	115.01	19	1992	0	8620.42	受限	不可开放	
13442	10kV.塔川线大馈线	天前电力调度控制中心	塔川线 909 开关	教育	16000	否	553	9578.24	专线	526.52	96	8154	0	-510.58	不受限	不可开放	
13443	10kV.石前线大馈线	天前电力调度控制中心	石前线 930 开关	石龙泗	2402000	否	553	9578.24	公线	112.53	19	1949	0	8620.42	受限	不可开放	
13444	10kV.创新线大馈线	天前电力调度控制中心	创新线 934 开关	创新	63000	是	553	9578.24	公线	103	26	1784	0	7662.59	受限	不可开放	
13445	10kV.滨网线 923 大馈线	天前电力调度控制中心	滨网线 923 开关	滨西	50000	否	400	6928.2	公线	115.01	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放	
13446	10kV.仁和路大馈线	天前电力调度控制中心	仁和路 907 开关	仁龙	63000	否	600	10392.3	专线	12.36	3	214	0	9353.07	受限	不可开放	
13447	10kV.东晶路大馈线	天前电力调度控制中心	东晶路 924 开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	320.27	80	5547	0	-4.44	不受限	不可开放	
13448	10kV.青福二线大馈线	揭东电力调度控制中心	青福二线 973 开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	524.81	81	9089.7	0	-138.46	不受限	不可开放	
13449	10kV.创启路大馈线	天前电力调度控制中心	创启线 913 开关	创新	63000	否	600	10392.3	专线	115.01	19	1992	0	9353.07	受限	不可开放	
13450	10kV.望文路大馈线	天前电力调度控制中心	望文线 907 开关	望塘	50000	否	553	9578.24	公线	568.82	27	1884.8	0	8620.42	受限	不可开放	
13451	10kV.锐晟线	天前电力调度控制中心	锐晟线 929 开关	牧平山	352000	是	482	8348.48	公线	303.64	40	3353.8	3430	-105.02	不受限	不可开放	
13452	10kV.塔南一路大馈线	天前电力调度控制中心	塔南一路 906 开关	塔桥	63000	否	400	6928.2	公线	112.53	19	1949	0	5542.56	受限	不可开放	
13453	10kV.晨晖线大馈线	天前电力调度控制中心	晨晖线 914 开关	晨曦	63000	否	600	10392.3	公线	618.04	103	10704.5	0	-1511.43	不受限	不可开放	
13454	10kV.曹学线大馈线	揭东电力调度控制中心	曹学线 937 开关	曹厝	3600000	否	553	9578.24	公线	357.1	65	6185	21960	-1954.58	不受限	不可开放	
13455	10kV.仁前路大馈线	天前电力调度控制中心	仁前线 905 开关	仁龙	63000	否	600	10392.3	专线	115.01	19	1992	0	9353.07	受限	不可开放	
13456	10kV.仁锦路大馈线	天前电力调度控制中心	仁锦路 918 开关	仁龙	63000	否	553	9578.24	专线	103	26	1784	0	7662.59	受限	不可开放	
13457	10kV.曹灯线大馈线	揭东电力调度控制中心	曹灯线 918 开关	曹厝	3600000	否	335	5802.37	公线	351.44	105	6087	0	-1445.1	不受限	不可开放	
13458	10kV.国城线 909 大馈线	天前电力调度控制中心	国城路 909 开关	城园	50000	否	400	6928.2	公线	112.53	19	1949	0	6235.38	受限	不可开放	
13459	10kV.田赤线大馈线	揭东电力调度控制中心	田赤线 912 开关	赤后	40000	否	200	3464.1	公线	212.47	106	3680	0	-562.31	不受限	不可开放	
13460	10kV.青前线大馈线	揭东电力调度控制中心	青前线 964 开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	489.92	76	8485.4	5350	-4894.16	不受限	不可开放	
13461	10kV.邹楼路大馈线	天前电力调度控制中心	邹楼路 944 开关	邹塘	63000	否	400	6928.2	专线	115.01	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放	
13462	10kV.青福二线大馈线	揭东电力调度控制中心	青福二线 925 开关	青龙山站	126000	是	646	11189.05	公线	587.21	91	10170.5	0	-1219.26	不受限	不可开放	
13463	10kV.青新一线大馈线	揭东电力调度控制中心

13544	10kV青辉二线	青辉电力调度控制中心	青辉二线928开关	青竹站	80000	架	423	7326.57	公线	20	10	340	5500		-11144.24	不受限	不可开放	
13545	10kV江国二线大线线	南充电力调度控制中心	江国二线932开关	浙江站	126000	架	553	9578.24	公线	302.94	37	3514.8	7960		-2854.48	不受限	不可开放	
13546	10kV龙湖一线大线线	南充电力调度控制中心	龙湖前913开关	龙湖站	126000	架	646	11189.05	公线	444.04	69	7690.8	1600		-339.56	不受限	不可开放	
13547	10kV万桥六路914开关	南充电力调度控制中心	万桥六路914开关	动力	50000	架	400	6928.2	公线	122.98	22	2130	0		6235.38	受限	不可开放	
13548	10kV毛尺二线932开关	大桥电力调度控制中心	毛尺二线932开关	毛家湾	240000	架	556	9630.2	公线	124.57	42	2157.6	0		7704.16	受限	不可开放	
13549	10kV龙土一线大线线	南充电力调度控制中心	龙土1回923开关	龙湖站	126000	架	553	9578.24	公线	487.9	88	8450.4	500		-1287.81	不受限	不可开放	
13550	10kV仁德路1线	南充电力调度控制中心	仁德路932开关	仁宝	63000	架	600	10392.3	公线	122.98	22	2130	0		9353.07	受限	不可开放	
13551	10kV九双线大线线	大桥电力调度控制中心	九双线928开关	九江	40000	架	400	6928.2	公线	526.64	132	9121.4	600		-4178.84	不受限	不可开放	
13552	10kV柏实二线大线线	大桥电力调度控制中心	柏实二线943开关	柏台	180000	架	600	10392.3	专线	124.36	41	2154	0		9353.07	受限	不可开放	
13553	10kV北乐一线大线线	南充电力调度控制中心	北乐一线928开关	北潮站	126000	架	553	9578.24	公线	421.45	76	7299.6	1410		-1647.01	不受限	不可开放	
13554	10kV龙华一线大线线	南充电力调度控制中心	龙华目前914开关	龙潮站	126000	架	646	11189.05	公线	481.39	75	8337.6	3800		-3186.36	不受限	不可开放	
13555	10kV万桥二路914开关	南充电力调度控制中心	万桥二路914开关	动力	50000	架	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0		9353.07	受限	不可开放	
13556	10kV界天路922大线线	大桥电力调度控制中心	界天路922开关	界牌	40000	架	400	6928.2	公线	497.58	124	8618	0		-3075.44	不受限	不可开放	
13557	10kV龙松二线大线线	南充电力调度控制中心	龙松目前922开关	龙潮站	126000	架	553	9578.24	公线	329.03	59	5698.8	1945		18.79	不受限	不可开放	
13558	10kV界河一线大线线	大桥电力调度控制中心	界河一线964开关	侧溪	360000	架	646	11189.05	公线	210.41	33	3644.2	37090		-11783.06	不受限	不可开放	
13559	10kV创石线大线线	大桥电力调度控制中心	创石线915开关	创新	63000	架	600	10392.3	公线	12.36	3	214	0		8313.84	受限	不可开放	
13560	10kV九前线大线线	大桥电力调度控制中心	九前线913开关	九江	40000	架	400	6928.2	公线	103	26	1784	0		5542.56	受限	不可开放	
13561	10kV青前二线	青辉电力调度控制中心	青前二线924开关	青竹站	80000	架	423	7326.57	公线	382.9	91	6631.8	5760		-5737.89	不受限	不可开放	
13562	10kV荆开二线大线线	南充电力调度控制中心	荆开目前929开关	荆溪	360000	架	646	11189.05	公线	263.32	41	4560.7	11510		-7119.46	不受限	不可开放	
13563	10kV石溪线大线线	南充电力调度控制中心	石溪线928开关	石溪湾	240000	架	553	9578.24	公线	124.57	42	2157.6	0		8573.65	受限	不可开放	
13564	10kV龙土二线大线线	南充电力调度控制中心	龙土目前925开关	龙潮站	126000	架	553	9578.24	公线	485.27	88	8404.8	3425		-4167.21	不受限	不可开放	
13565	10kV江双一线大线线	南充电力调度控制中心	江双一线944开关	浙江站	113000	架	553	9578.24	公线	517.25	94	8958.7	0		-1266.11	不受限	不可开放	
13566	10kV龙龙二线大线线	南充电力调度控制中心	龙龙目前922开关	龙潮站	126000	架	646	11189.05	公线	438.01	68	7586.4	1880		-515.16	不受限	不可开放	
13567	10kV张天路大线线	大桥电力调度控制中心	张天路915开关	张流	50000	架	400	6928.2	公线	124.36	41	2154	0		6235.38	受限	不可开放	
13568	10kV双前路大线线	大桥电力调度控制中心	双前路913开关	双流	63000	架	400	6928.2	公线	115.01	19	1992	0		6235.38	受限	不可开放	
13569	10kV东属一线大线线	大桥电力调度控制中心	东属一路915开关	东升	50000	架	400	6928.2	公线	122.98	22	2130	0		6235.38	受限	不可开放	
13570	10kV荆前线大线线	南充电力调度控制中心	荆前线925开关	荆溪	360000	架	553	9578.24	公线	376	68	6512.3	4800		-2491.88	不受限	不可开放	
13571	10kV李碑线大线线	南充电力调度控制中心	李碑线921开关	李台	63000	架	600	10392.3	专线	124.57	42	2157.6	0		9353.07	受限	不可开放	
13572	10kV东东路大线线	大桥电力调度控制中心	东东路932开关	东升	50000	架	400	6928.2	公线	517.9	129	8970	0		-3427.64	不受限	不可开放	
13573	10kV浦镇一大线线	南充电力调度控制中心	浦镇1号914开关	浦溪站	13000	架	423	7326.57	公线	325.49	77	5636.4	2090		-1865.14	受限	不可开放	
13574	10kV浦溪二线大线线	南充电力调度控制中心	浦溪目前914开关	浦溪站	13000	架	423	7326.57	公线	368.59	87	6386	4300		-1152.76	不受限	不可开放	
13575	10kV天双线952大线线	大桥电力调度控制中心	大双线952开关	大众	50000	架	553	9578.24	公线	124.36	41	2154	0		8620.42	受限	不可开放	
13576	10kV向百线923大线线	大桥电力调度控制中心	向百线923开关	向阳	63000	架	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0		9353.07	受限	不可开放	
13577	10kV江三一线大线线	南充电力调度控制中心	江三目前923开关	浙江站	126000	架	553	9578.24	公线	404.11	73	6999.1	1250		-586.51	不受限	不可开放	
13578	10kV江三一大线线	南充电力调度控制中心	江三1号917开关	浙江站	126000	架	553	9578.24	公线	488.46	88	8460.2	11150		-11947.61	不受限	不可开放	
13579	10kV车众二线大线线	南充电力调度控制中心	车众二线974开关	车城	240000	架	646	11189.05	公线	122.98	22	2130	0		10870.14	受限	不可开放	
13580	10kV开任线大线线	南充电力调度控制中心	开任线913开关	开盛站	16300	架	335	5802.37	公线	227.49	68	3940.2	800		-98.3	不受限	不可开放	
13581	10kV开都线大线线	南充电力调度控制中心	开都线911开关	开盛站	16300	架	423	7326.57	公线	289.38	68	5012.3	1965		-1115.84	不受限	不可开放	
13582	10kV大众八路大线线	大桥电力调度控制中心	大众八路944开关	大众	50000	架	600	10392.3	专线	124.57	42	2157.6	0		9353.07	受限	不可开放	
13583	10kV东兰路大线线	大桥电力调度控制中心	东兰路927开关	东安	10000	架	200	3464.1	公线	12.36	3	214	0		2771.28	受限	不可开放	
13584	10kV毛河一线大线线	大桥电力调度控制中心	毛河一线943开关	毛家湾	240000	架	555	9612.88	公线	475.5	86	8215.6	300		-845.3	不受限	不可开放	
13585	10kV青城二线	青辉电力调度控制中心	青城二线915开关	青竹站	80000	架	423	7326.57	公线	338.94	80	5870.4	1030		-1039.14	不受限	不可开放	
13586	10kV畔水线大线线	大桥电力调度控制中心	畔水线922开关	畔景站	16300	架	220	3810.51	公线	80.86	37	1400.5	2360		-231.04	不受限	不可开放	
13587	10kV仁东路大线线	大桥电力调度控制中心	仁东线924开关	仁宝	63000	架	600	10392.3	专线	124.36	41	2154	0		9353.07	受限	不可开放	
13588	10kV力宏路大线线	大桥电力调度控制中心	力宏路951开关	动力	50000	架	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0		8313.84	受限	不可开放	
13589	10kV桥合线大线线	大桥电力调度控制中心	桥合线933开关	桥子湾	63000	架	536	9283.79	公线	115.01	19	1992	0		8353.41	受限	不可开放	
13590	10kV至信一线大线线	大桥电力调度控制中心	至信1号949开关	至信站	100000	架	553	9578.24	公线	531.92	96	9212.8	630		-2180.21	不受限	不可开放	
13591	10kV界川路大线线	大桥电力调度控制中心	界川路948开关	界牌	40000	架	400	6928.2	公线	124.57	42	2157.6	0		6235.38	受限	不可开放	
13592	10kV至前一线大线线	南充电力调度控制中心	至前1号929开关	五星站	100000	架	553	9578.24	公线	430.66	78	7459.1	800		-596.51	不受限	不可开放	
13593	10kV张箱路大线线	大桥电力调度控制中心	张箱路913开关	张流	50000	架	400	6928.2	公线	622.17	156	10775.9	0		-4540.52	不受限	不可开放	
13594	10kV至通二线大线线	南充电力调度控制中心	至通二线922开关	至宁	240000	架	400	6928.2	公线	122.98	22	2130	0		9542.56	受限	不可开放	
13595	10kV板胜路大线线	大桥电力调度控制中心	板胜路928开关	板桥	31500	架	300	5196.15	公线	425.68	142	7372.8	0		-3215.88	不受限	不可开放	
13596	10kV板石路大线线	大桥电力调度控制中心	板石路942开关	板桥	31500	架	300	5196.15	专线	12.36	3	214	0		4676.53	受限	不可开放	
13597	10kV至顺线大线线	南充电力调度控制中心	至顺线926开关	五星站	100000	架	553	9578.24	公线	502.27	91	8659.4	315		-3910.98	不受限	不可开放	
13598	10kV柏都一大线线	大桥电力调度控制中心	柏都一线936开关	柏河	63000	架	600	10392.3	专线	124.36	41	2154	0		9353.07	受限	不可开放	
13599	10kV暨文路大线线	大桥电力调度控制中心	暨文路917开关	暨龙	50000	架	400	6928.2	公线	240.65	60	4168	0		2067.38	受限	不可开放	
13600	10kV笕川路大线线	大桥电力调度控制中心	笕川路947开关	笕桥	63000	架	400	6928.2	公线	308.82	27	1884.8	0		6235.38	受限	不可开放	
13601	10kV青辉一线	青辉电力调度控制中心	青辉一线914开关	青竹站	80000	架	423	7326.57	公线	248.18	59	4298.5	4580		-3017.24	不受限	不可开放	
13602	10kV永嘉路大线线	大桥电力调度控制中心	永嘉路922开关	永安	10000	架	200	3464.1	公线	12.36	3	214	0		2771.28	受限	不可开放	
13603	10kV九龙线918大线线	大桥电力调度控制中心	九龙路918开关	大众	50000	架	600	10392.3	专线	115.01	19	1992	0		9353.07	受限	不可开放	
13604	10kV九通一路大线线	大桥电力调度控制中心	九通一路933开关	九江	40000	架	400	6928.2	公线	328.34	82	5686.9	0		-144.34	不受限	不可开放	
13605	10kV城马线	蓬安电力调度控制中心	城马线917开关	城南站(蓬安)	113000	架	507	8781.5	公线	283.37	56	4907.8	0		2995.45	受限	不可开放	
13606	10kV柱玉线	蓬安电力调度控制中心	柱玉线973开关	柱花站	100000	架	507	8781.5	公线	119.18	24	2064.2	0		5839.15	受限	不可开放	
13607	10kV苏二线大线线	蓬安电力调度控制中心	苏二线927开关	苏码头	50000	架	400	6928.2	公线	103	26	1784	0		5542.56	受限	不可开放	
13608	10kV铜前线	蓬安电力调度控制中心	铜前线912开关	铜都站(蓬安)	20000	架	599	10374.98	公线	423.51	74	7335.2	0		2052.28	受限	不可开放	
13609	10kV兴天线	蓬安电力调度控制中心	兴天线924开关	兴旺站(蓬安)	22500	架	377	6529.83	公线	51.96	14	900	0		4976.85	受限	不可开放	
13610	10kV江中一线大线线	南充电力调度控制中心	江中1号924开关	浙江站	126000	架	553	9578.24	公线	299.08	54	5180	9190		-5647.41	不受限	不可开放	
13611	10kV张箱路大线线	大桥电力调度控制中心	张箱路945开关	张流	63000	架	400	6928.2	专线	124.57	42	2157.6	0		5542.56	受限	不可开放	
13612	10kV城大线923大线线	南充电力调度控制中心	城大线923开关	城北站	80000	架	646	11189.05	公线	551.7	85	9555.4	2730		-3334.16	不受限	不可开放	
13613	10kV城环线926大线线	南充电力调度控制中心	城环线926开关	城北站	80000	架	553	9578.24	公线	429.08	78	7431.2	1915		-1684.11	不受限	不可开放	
13614	10kV兴详线	蓬安电力调度控制中心	兴详线923开关	兴旺站(蓬安)	22500	架	377	6529.83	公线	74.13	20	1284	1250		3342.85	受限	不可开放	
13615	10kV兴南线	蓬安电力调度控制中心	兴南线923开关	兴旺站(蓬安)	22500	架	377	6529.83	公线	75.98	20	1316	0		4560.85	受限	不可开放	
13616	10kV金晋线大线线	蓬安电力调度控制中心	金晋线911开关	金桥	63000	架	553	9578.24	公线	124.36	41	2154	0		7662.59	受限	不可开放	
13617	10kV兴凤线	蓬安电力调度控制中心	兴凤线912开关	兴旺站(蓬安)	22500	架	377	6529.83	公线	117.15	31	2029	0		3847.85	受限	不可开放	
13618	10kV兴旭线	蓬安电力调度控制中心	兴旭线922开关	兴旺站(蓬安)	22500	架	377	6529.83	公线	153.46	41	2658	0		3218.85	受限	不可开放	
13619	10kV国英二路大线线	蓬安电力调度控制中心	国英二路924开关	国建	50000	架	400	6928.2	专线	122.98	22	2130	0		6235.38	受限	不可开放	
13620	10kV柱龙线	蓬安电力调度控制中心	柱龙线918开关	柱花站	100000	架	507	8781.5	公线	294.51	58	5100.9	0		2802.45	受限	不可开放	
13621	10kV铁新线	蓬安电力调度控制中心	铁新线939开关	柱花站	100000	架	377	6529.83	公线	171.74	46	2974.6	0		2952.25	受限	不可开放	
13622	10kV柏宝路大线线	大桥电力调度控制中心	柏宝路932开关	柏台	180000	架	600	10392.3	公线	124.57	42	2157.6	0		9353.07	受限	不可开放	
13623	10kV东平路大线线	大桥电力调度控制中心	东平路938开关	东升	50000	架	400	6928.2	公线	327.14	82	5666	0		-122.44	不受限	不可开放	
13624	10kV城鸿线大线线	蓬安电力调度控制中心	城鸿线913开关	城南站(蓬安)	113000	架	270	4676.54	公线	332.23	123	5754.3	0		-1565.41	受限	不可开放	
13625	10kV粮大线大线线	蓬安电力调度控制中心	粮大线945开关	粮菜湖	63000	架	483	8365.81	公线	124.36	41	2154	0		6692.65	受限	不可开放	
13626	10kV仁敬路大线线	大桥电力调度控制中心	仁敬路915开关	仁宝	63000	架	600	10392.3	专线	12.36	3	214	0		9353.07	受限	不可开放	
13627	10kV孟嘉线大线线	蓬安电力调度控制中心	孟嘉线922开关	城北站(蓬安)	94500	架	676	11708.66	公线	293.19	43	5078	0		4288.93	受限	不可开放	
13628	10kV仁气线大线线	大桥电力调度控制中心	仁气线932开关	仁宝	63000	架	553	9578.24	公线	122.98	22	2130	0		8620.42	受限	不可开放	
13629	10kV国二路大线线	蓬安电力调度控制中心	国二路934开关	国建	50000	架	553	9578.24	公线	124.57	42	2157.6	0		8620.42	受限	不可开放	
13630	10kV仁桥路大线线	大桥电力调度控制中心	仁桥路937开关	仁宝	63000	架	550	9526.28	公线	737.53	134	12774	0		-5152.98	不受限	不可开放	
13631	10kV青软一路大线线	南充电力调度控制中心	青软一路942开关	青华	63000	架	400	6928.2	公线	108.82	27	1884.8	0		6235.38	受限	不可开放	
13632	10kV凤德线大线线	南充电力调度控制中心	凤德线972开关	舞凤站	100000	架	553	9578.24	公线	470.74	85	8153.2	1000		-1490.61	不受限	不可开放	
13633	10kV凤任线大线线	南充电力调度控制中心	凤任线919开关	舞凤站	100000	架	646	11189.05	公线	503.93	78	8728	2650		-2426.76	不受限	不可开放	
13634	10kV凤一二线大线线	南充电力调度控制中心	凤一二线944开关	舞凤站	100000	架	553	9578.24	公线	343.12	62	5943.8	1880		-160.31	不受限	不可开放	
13635	10kV牧乐线大线线	南充电力调度控制中心	牧乐线952开关	牧马山	50000	架	553	9578.24	公线	124.36	41	2154	0		7662.59	受限	不可开放	
13636	10kV龙秀线大线线	蓬安电力调度控制中心	龙秀线911开关	城北站(蓬安)	94500	架	599	10374.98	公线	248	41	4295.1	0		4064.68	受限	不可开放	
13637	10kV双凡线914大线线	大桥电力调度控制中心	双凡路914开关	锦园	50000	架	400	6928.2	专线	122.98	22	2130	0		5542.56	受限	不可开放	
13638	10kV至双线大线线	南充电力调度控制中心	至双线962开关	至宁	50000	架	429	7430.5	公线	115.01	19	1992	0		6687.45	受限	不可开放	
13639	10kV锦和线大线线	大桥电力调度控制中心	锦和路906开关	锦龙	50000	架	400	6928.2	公线	541.34	135	9376	0		-1433.44	不受限	不可开放	
13640	10kV界东线路大线线	南充电力调度控制中心	界东路924	界牌	40000	架	400	6928.2	公线	103	26	1784	0		6235.38	受限	不可开放	
13641	10kV龙华一大线线	南充电力调度控制中心	龙华1开关1开关	龙潮站	126000	架	646	11189.05	公线	633.74	98	10976.4	1250		-3175.16	不受限	不可开放	
13642	10kV三三四线	青辉电力调度控制中心	三三四线919开关	三四站	100000	架	482	8348.48	公线	276.67	57	4792	6250		-3528.37	不受限	不可开放	
13643	10kV渠道线大线线	南充电力调度控制中心	渠道线916开关	渠县站	100000	架	553	9578.24	公线	204.76	37	3546.5	20050		-14976.08	受限	不可开放	
13644	10kV渠和线大线线	南充电力调度控制中心	渠和线911开关	渠县站	100000	架	553	9578.24	公线	370.56	67	6425.1	4300		-3222.51	不受限	不可开放	
13645	10kV金双线大线线	南充电力调度控制中心	金双线961开关	金桥	63000	架	600	10392.3	专线	124.57	42	2157.6	0		9353.07	受限	不可开放	
13646	10kV渠华一大线线	南充电力调度控制中心	渠华1号913开关	渠县站	100000	架	553	9578.24	公线	268.98	49	4658.8	1250		1753.79	受限	不可开放	
13647	10kV渠城线大线线	南充电力调度控制中心	渠城线906开关	渠县站	100000	架	553	9578.24	公线	465.25	84	8058.1	500		62.32	不受限	不可开放	
13648	10kV渠君二线大线线	南充电力调度控制中心	渠君目前924开关	渠县站	100000	架	553	9578.24	公线	408.9	74	7082.1	0		580.49	受限	不可开放	
13649	10kV渠君一大线线	南充电力调度控制中心	渠君1号919开关	渠县站	100000	架	553	9578.24	公线	343.04	62	5941.4	0		1722.18	受限	不可开放	
13650	10kV渠岭线大线线	南充电力调度控制中心	渠岭线925（基站支线）开关	渠县站	100000	架	553	9578.24	专线	339.16	61	5874.3	2100		646.12	受限	不可开放	
13651	10kV渠井二线923大线线	南充电力调度控制中心	渠井目前923开关	渠县站	100000	架	553	9578.24	公线	395.51	72	6850.3	1250		-437.71	受限	不可开放	
13652	10kV渠井一大线线	南充电力调度控制中心	渠井1号944开关	渠县站	100000	架	553	9578.24	公线	276.47	50	4788.5	500		2374.09	受限	不可开放	
13653	10kV柏和二线大线线	大桥电力调度控制中心	柏和二线926开关	柏坝	63000	架	600	10392.3	公线	124.36	41	2154	0		9353.07	受限	不可开放	
13654	10kV渠城一大线线	南充电力调度控制中心	渠城1号919开关	渠县站	100000	架	553	9578.24	公线	468.07	85	8108.9	0		-444.31	不受限	不可开放	
13655	10kV西天线大线线	南充电力调度控制中心	西天线916开关	西山站	80000	架	553	9578.24	公线	439.78	80	7617	800		-754.41	不受限	不可开放	
13656	10kV牧逸路大线线	南充电力调度控制中心	牧逸路918开关	牧马山	50000	架	400	6928.2	公线	479.78	120	8309.8	0		-2074.42	不受限	不可开放	
13657	10kV西平一线大线线	南充电力调度控制中心	西平一线924开关	西山站	80000	架	553	9578.24	公线	321.12	59	5656.8	5870		-1913.24	不受限	不可开放	
13658	10kV城飞线大线线	蓬安电力调度控制中心	城飞线922开关	城南站(蓬安)	113000	架	433	7499.78	公线	324.84	75	5626.3	3150		-2026.5	不受限	不可开放	
13659	10kV西丰二线大线线	南充电力调度控制中心	西丰目前924开关	西山站	80000	架	553	9578.24	公线	460.46	83	7975.2	0		-312.61	不受限	不可开放	
13660	10kV牧和线大线线	南充电力调度控制中心	牧和线910开关	牧马山	50000	架	400	6928.2	公线	122.98	22	2130	0		5542.56	受限	不可开放	
13661	10kV西界线大线线	南充电力调度控制中心	西界线971开关	西山站	80000	架	553	9578.24	公线	502.67	91	8706.2	1750		-2793.61	不受限	不可开放	
13662	10kV西桥二线大线线	南充电力调度控制中心	西桥二线928开关	西山站	80000	架	553	9578.24	公线	482.83	87	8362.2	0		-700.01	不受限	不可开放	
13663	10kV城理一线大线线	蓬安电力调度控制中心	城理一线919开关	城南站(蓬安)	113000	架	599	10374.98	公线	423.64	71	7337.5	0		962.48	受限	不可开放	
13664	10kV和洛线914大线线	大桥电力调度控制中心	和洛线914开关	和永	40000	架	400	6928.2	公线	124.57	42	2157.6	0		5542.56	受限	不可开放	
13665	10kV龙双路大线线	大桥电力调度控制中心	龙双路914开关	龙鑫	63000	架	400	6928.2	公线	9560.92	122.98	22	2130	0	8604.83	受限	不可开放	
13666	10kV九贾路大线线	大桥电力调度控制中心	九贾路915开关	九江	40000	架	300	5196.15	公线	328.82	27	1884.8	0		4156.92	受限	不可开放	
13667	10kV城理二线大线线	蓬安电力调度控制中心	城理目前939开关	城南站(蓬安)	113000	架	599	10374.98	公线	505.21	84	8750.2	0		-450.22	不受限	不可开放	
13668	10kV牧启线大线线	南充电力调度控制中心	牧启线952开关	牧马山	50000	架	377	6529.83	公线	366.2	97	6342.1	0		-465.65	不受限	不可开放	
13669	10kV柱河线大线线	蓬安电力调度控制中心	柱河线927开关	柱花站	100000	架	433	7499.78	公线	101.95	24	1799.95	0		4088.44	受限	不可开放	
13670	10kV和二大线线	大桥电力调度控制中心	和二大线960开关	柏树	63000	架	552	9560.92	公线	124.36	41	2154	0		8604.83	受限	不可开放	
13671	10kV松万线大线线	蓬安电力调度控制中心	松万路940开关	锦园	50000	架	553	9578.24	公线	511.66	93	8862	0		-241.58	不受限	不可开放	
13672	10kV至双线大线线	南充电力调度控制中心	至双线961开关	至宁	50000	架	429	7430.5	公线	122.98	22	2130	0		6687.45	受限	不可开放	
13673	10kV柱河一大线线	蓬安电力调度控制中心	柱河1号915开关	柱花站	100000	架	433	7499.78	公线	388.55	90	6729.7	0		-20.1	不受限	不可开放	
13674	10kV柱花二线	蓬安电力调度控制中心	柱花目前922开关	柱花站	100000	架	433	7499.78	公线	395.12	45	3371	0		3378.77	受限	不可开放	
13675	10kV至代线大线线	南充电力调度控制中心	至代线911开关	至宁	50000	架	429	7430.5	公线	451.03	113	7812.3	0		-1160.52	不受限	不可开放	
13676	10kV牧西线大线线	南充电力调度控制中心	牧西线951开关	牧马山	50000	架	600	10392.3	专线	103	26	1784	0		9353.07	受限	不可开放	
13677	10kV恒工一线	青辉电力调度控制中心	恒工一线914	轨牛山	360000	架	482	8348.48	公线	264.17	55	4575.4	8460		-6156.62	不受限	不可开放	
13678	10kV巨新一线	大桥电力调度控制中心	巨新一线911	长林坡站	80000	架	478	8279.2	公线	384.18	80	6654	0		1625	不受限	不可开放	
13679	10kV景双路大线线	大桥电力调度控制中心	景双路961开关	景甲	63000	架	400	6928.2	公线	621.04	155	10756.4

13759	10kV灵机路大馈线	无锡电力调度控制中心	灵机路921开关	首甲	63000	否	400	6928.2	公线	463.21	116	8022.8	0	-1787.42	不受限	不可开放
13760	10kV充礼线大馈线	盛泽电力调度控制中心	充礼线914开关	保光站	100000	是	380	6581.79	公线	329.19	87	5701.5	2200	-438.07	不可受限	不可开放
13761	10kV灵峰路大馈线	无锡电力调度控制中心	灵峰路914开关	首甲	63000	否	400	6928.2	公线	473.7	118	8204.5	0	-1969.12	不受限	不可开放
13762	10kV东川二线大馈线	无锡电力调度控制中心	东川井筒912开关	东山站	122500	是	553	9578.24	公线	487.58	88	8446	0	-781.41	不受限	不可开放
13763	10kV区公馆 923大馈线	无锡电力调度控制中心	区公馆923开关	玉振区	63000	否	600	10392.3	公线	124.36	41	2154	0	9353.07	受限	不可开放
13764	10kV居龙线 934大馈线	无锡电力调度控制中心	居龙线934开关	丽雨	50000	否	400	6928.2	公线	112.53	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放
13765	10kV东开一线大馈线	盛泽电力调度控制中心	东开井筒936开关	保光站	100000	是	553	9578.24	公线	568.18	103	9840.8	0	-1220.48	不受限	不可开放
13766	10kV苏嘉路大馈线	无锡电力调度控制中心	苏嘉路922开关	苏鸿头	50000	否	400	6928.2	公线	386.88	97	6700.8	0	-465.42	不受限	不可开放
13767	10kV环十线大馈线	无锡电力调度控制中心	环十线927开关	团环	40000	否	400	6928.2	公线	479.84	120	8310.8	0	-2675.42	不受限	不可开放
13768	10kV粉空线大馈线	无锡电力调度控制中心	粉空线913开关	粉台	180000	是	400	6928.2	公线	11.5	3	199.1	0	6235.38	受限	不可开放
13769	10kV华闸路大馈线	无锡电力调度控制中心	华闸路929开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	589.05	147	10202.4	0	-3967.02	不受限	不可开放
13770	10kV光开一线大馈线	盛泽电力调度控制中心	光开1号线942开关	保光站	100000	是	553	9578.24	公线	560.1	101	9701	0	-1080.58	不受限	不可开放
13771	10kV蚌坊一线大馈线	盛泽电力调度控制中心	蚌坊一线921开关	文峰站	90000	否	553	9578.24	公线	522.58	94	9051	0	-430.58	不受限	不可开放
13772	10kV里工线大馈线	洞中电力调度控制分中心	里工线917开关	七里站	100000	否	373	6460.55	公线	332.33	89	5756	0	58.49	不受限	不可开放
13773	10kV七期线大馈线	无锡电力调度控制中心	七期线905开关	七里湾	240000	否	550	9526.28	公线	122.98	22	2130	0	9353.07	受限	不可开放
13774	10kV蚌坤线大馈线	盛泽电力调度控制中心	蚌坤线914开关	文峰站	90000	是	345	5975.58	公线	522.23	151	9045	0	-4264.54	不受限	不可开放
13775	10kV骅井线大馈线	无锡电力调度控制中心	骅井线907开关	骅桥	63000	是	553	9578.24	公线	676.21	122	11712	0	-4049.41	不受限	不可开放
13776	10kV东华二线大馈线	盛泽电力调度控制中心	东华井筒913开关	东山站	100000	是	553	9578.24	公线	468.68	85	8108	0	-445.41	不受限	不可开放
13777	10kV罗正线大馈线	无锡电力调度控制中心	罗正线936开关	罗星区	240000	否	600	10392.3	公线	112.53	19	1992	0	9353.07	受限	不可开放
13778	10kV龙远线大馈线	无锡电力调度控制中心	龙远线917开关	龙基	63000	否	600	10392.3	公线	108.62	27	1884.8	0	9353.07	受限	不可开放
13779	10kV蚌同一线大馈线	盛泽电力调度控制中心	蚌同一线922开关	文峰站	90000	否	553	9578.24	公线	521.59	94	9034	0	-413.58	不受限	不可开放
13780	10kV龙海线大馈线	洞中电力调度控制分中心	龙海线924开关	二龙站(洞中)	8150	否	100	1732.05	公线	27.81	28	481.7	0	1077.15	受限	不可开放
13781	10kV龙锦线大馈线	洞中电力调度控制分中心	龙锦线915开关	龙信(洞中)	8150	否	100	1732.05	公线	47.02	47	814.4	0	571.24	受限	不可开放
13782	10kV蚌塘线大馈线	盛泽电力调度控制中心	蚌塘线923开关	文峰站	90000	是	553	9578.24	公线	520.9	94	9022	9500	-10859.41	不受限	不可开放
13783	10kV长神线 984大馈线	无锡电力调度控制中心	长神线984开关	长桥	63000	否	600	10392.3	公线	124.57	42	2157.6	0	9353.07	受限	不可开放
13784	10kV龙元线大馈线	洞中电力调度控制分中心	龙元线914开关	龙站(洞中)	8150	否	200	3464.1	公线	90.68	45	1570.5	1800	-252.81	不受限	不可开放
13785	10kV蚌南线大馈线	盛泽电力调度控制中心	蚌南线913开关	文峰站	90000	是	467	8088.68	公线	521.07	112	9025	0	-2554.06	不受限	不可开放
13786	10kV蚌南线大馈线	盛泽电力调度控制中心	蚌南线912开关	文峰站	90000	是	345	5975.58	公线	521.48	102	9032	0	-1479.65	不受限	不可开放
13787	10kV莫雨线大馈线	无锡电力调度控制中心	莫雨线911开关	首甲	63000	否	400	6928.2	公线	124.36	41	2154	0	6235.38	受限	不可开放
13788	10kV充城二线大馈线	无锡电力调度控制中心	充城Ⅱ号930开关	保光站	100000	是	553	9578.24	公线	608.76	110	10543.7	0	-2881.11	不受限	不可开放
13789	10kV仁德线大馈线	无锡电力调度控制中心	仁德线910开关	东山站	63000	否	600	10392.3	公线	11.5	3	199.1	0	9353.07	受限	不可开放
13790	10kV蚌石线大馈线	盛泽电力调度控制中心	蚌石线915开关	文峰站	80000	否	553	9578.24	公线	519.11	94	8991	0	-370.58	不受限	不可开放
13791	10kV大东线大馈线	盛泽电力调度控制中心	大东线914开关	七里站	16300	是	211	3654.63	公线	128.26	128	4564	0	-1760.3	不受限	不可开放
13792	10kV东吴路大馈线	盛泽电力调度控制中心	东吴路922开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	389.09	97	6739	0	-503.62	不受限	不可开放
13793	10kV充城一线大馈线	盛泽电力调度控制中心	充城Ⅰ号961开关	保光站	100000	是	553	9578.24	公线	509.97	92	8832.7	0	-1170.11	不受限	不可开放
13794	10kV蚌南线大馈线	盛泽电力调度控制中心	蚌东线915开关	文峰站	90000	否	553	9578.24	公线	521.88	94	9039	0	-418.58	不受限	不可开放
13795	10kV恒都二线大馈线	无锡电力调度控制中心	恒都二线923开关	恒联	63000	否	600	10392.3	公线	122.98	22	2130	0	9353.07	受限	不可开放
13796	10kV东华一线大馈线	无锡电力调度控制中心	东华1号线939开关	东山站	50000	否	400	6928.2	公线	479.76	120	8309.8	0	-2674.42	不受限	不可开放
13797	10kV洪河线 907大馈线	无锡电力调度控制中心	洪河线907开关	洪南	50000	是	400	6928.2	公线	419.45	105	7264.8	0	-1722.24	受限	不可开放
13798	10kV龙陀线 906大馈线	无锡电力调度控制中心	龙陀线906开关	龙座	63000	否	275	4763.14	公线	124.57	42	2157.6	0	4286.83	受限	不可开放
13799	10kV大南线大馈线	无锡电力调度控制中心	大南线901开关	大南	63000	否	600	10392.3	公线	103	26	1784	0	9353.07	受限	不可开放
13800	10kV毛村线大馈线	无锡电力调度控制中心	毛村线925开关	毛泉西	240000	否	550	9526.28	公线	124.36	41	2154	0	8573.65	受限	不可开放
13801	10kV金龙线大馈线	无锡电力调度控制中心	金龙线924开关	金凤站	16300	是	174	3013.77	公线	223.51	128	3871.2	0	-1460.18	不受限	不可开放
13802	10kV金华线大馈线	无锡电力调度控制中心	金华线913开关	金凤站	16300	是	174	3013.77	公线	195.24	112	3381.6	0	-970.58	不受限	不可开放
13803	10kV阳和二线 922大馈线	无锡电力调度控制中心	阳和二线922开关	阳东	40000	否	400	6928.2	公线	122.98	22	2130	0	5542.56	受限	不可开放
13804	10kV环卫线大馈线	无锡电力调度控制中心	环卫线926开关	团西	16300	是	600	10392.3	公线	526.07	88	9113.6	2100	-1858.53	不受限	不可开放
13805	10kV顶级线	盛泽电力调度控制中心	顶级路913开关	35kV甲站	6300	否	150	2598.08	公线	127	85	2199	0	398	不受限	不可开放
13806	10kV金口线大馈线	盛泽电力调度控制中心	金口线913开关	金凤站	16300	否	100	1732.05	公线	118.96	119	2060.4	200	-701.55	不受限	不可开放
13807	10kV莫雨线大馈线	无锡电力调度控制中心	莫雨线907开关	首甲	63000	是	400	6928.2	公线	112.53	19	1992	0	5542.56	受限	不可开放
13808	10kV金实线 921大馈线	盛泽电力调度控制中心	金实线921开关	金凤站	16300	否	174	3013.77	公线	192.1	110	3327.2	0	-614.81	不受限	不可开放
13809	10kV东华一线大馈线	无锡电力调度控制中心	东华1号线936开关	东山站	100000	是	553	9578.24	公线	500.58	91	8670	0	-3977.41	不受限	不可开放
13810	10kV园中一路大馈线	无锡电力调度控制中心	园中一路919开关	锡园	50000	否	400	6928.2	公线	124.57	42	2157.6	0	6235.38	受限	不可开放
13811	10kV东开二线大馈线	盛泽电力调度控制中心	东开井筒933开关	东山站	100000	是	553	9578.24	公线	463.45	84	8027	830	-1194.41	不受限	不可开放
13812	10kV学苑线	无锡电力调度控制中心	学苑线911开关	查台	63000	否	600	10392.3	公线	124.36	41	2154	0	9353.07	受限	不可开放
13813	10kV九科路大馈线	无锡电力调度控制中心	九科路904开关	九江	40000	否	400	6928.2	公线	108.82	27	1884.8	0	6235.38	受限	不可开放
13814	10kV界某路大馈线	无锡电力调度控制中心	界某路909开关	界联	40000	否	400	6928.2	公线	124.57	42	2157.6	0	6235.38	受限	不可开放
13815	10kV蓉南一线大馈线	盛泽电力调度控制中心	蓉南一线921开关	七里站	100000	是	553	9578.24	公线	524.72	95	9088.2	0	-1425.61	不受限	不可开放
13816	10kV十荷四线大馈线	无锡电力调度控制中心	十荷四线922开关	十陵	240000	是	553	9578.24	公线	489.2	88	8473	0	-810.41	不受限	不可开放
13817	10kV蠡南线大馈线	无锡电力调度控制中心	蠡南线922开关	杜石塘	63000	否	400	6928.2	公线	743.8	186	12882.2	0	-6647.32	不受限	不可开放
13818	10kV蓉南四线大馈线	无锡电力调度控制中心	蓉南五号线919开关	七里站	100000	是	553	9578.24	公线	534.54	97	9258.3	0	-1595.71	不受限	不可开放
13819	10kV园东路大馈线	无锡电力调度控制中心	园东路934开关	锡园	50000	否	400	6928.2	公线	518.71	130	8984	0	-2748.62	不受限	不可开放
13820	10kV蓉南一线大馈线	盛泽电力调度控制中心	蓉南1线916开关	七里站	100000	是	553	9578.24	公线	476.09	86	8245.4	0	-583.21	不受限	不可开放
13821	10kV吉华线大馈线	盛泽电力调度控制中心	吉华线911开关	吉安站	18000	是	211	3654.63	公线	293.56	139	5084.5	0	-2160.8	不受限	不可开放
13822	10kV黄雨路大馈线	无锡电力调度控制中心	黄雨路971开关	首甲	63000	否	400	6928.2	公线	574.54	144	9951	0	-4408.64	不受限	不可开放
13823	10kV蓉南二线大馈线	盛泽电力调度控制中心	蓉南二线926开关	七里站	100000	是	553	9578.24	公线	510.02	92	8833.5	500	-1670.91	不受限	不可开放
13824	10kV安锦线 911大馈线	无锡电力调度控制中心	安锦线911开关	安平站	16300	否	200	3464.1	公线	185.16	93	3206.9	0	-89.21	不受限	不可开放
13825	10kV粉金路大馈线	无锡电力调度控制中心	粉金路924开关	粉台	180000	否	600	10392.3	公线	588.4	98	10191.1	0	-848.03	不受限	不可开放
13826	10kV东空路大馈线	无锡电力调度控制中心	东空路950开关	东盛	63000	否	400	6928.2	公线	453.42	113	7853.3	0	-1617.92	不受限	不可开放
13827	10kV西塞一线大馈线	盛泽电力调度控制中心	西塞一线934开关	西山站	103000	否	380	6581.79	公线	462.15	122	8004.5	0	-2080.89	不受限	不可开放
13828	10kV西塞二线大馈线	盛泽电力调度控制中心	西塞二线924开关	西山站	103000	是	467	8088.68	公线	464.68	100	8048.1	0	-1577.36	不受限	不可开放
13829	10kV牧羽路大馈线	无锡电力调度控制中心	牧羽路909开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	479.78	120	8309.8	0	-2767.24	不受限	不可开放
13830	10kV创田线大馈线	无锡电力调度控制中心	创田线914开关	创新	63000	否	553	9578.24	公线	11.5	2	199.1	0	7662.59	受限	不可开放
13831	10kV工商路 907大馈线	无锡电力调度控制中心	工商路907开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	124.36	41	2154	0	9353.07	受限	不可开放
13832	10kV羽习路大馈线	无锡电力调度控制中心	羽习路931开关	锦溪	63000	是	400	6928.2	公线	122.98	22	2130	0	5542.56	受限	不可开放
13833	10kV甄习路大馈线	无锡电力调度控制中心	甄习线906开关	甄桥	31500	否	300	5196.15	公线	112.53	19	1992	0	4156.92	受限	不可开放
13834	10kV团基线 948大馈线	无锡电力调度控制中心	团基线948开关	团东	63000	否	600	10392.3	公线	124.57	42	2157.6	0	9353.07	受限	不可开放
13835	10kV东花线大馈线	无锡电力调度控制中心	东花路931开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	124.36	41	2154	0	5542.56	受限	不可开放
13836	10kV北洪线 906大馈线	无锡电力调度控制中心	北洪路906开关	文宝	6300	否	30	519.61	公线	11.5	2	199.1	0	4156.92	受限	不可开放
13837	10kV锦园路大馈线	无锡电力调度控制中心	锦园路923开关	坡龙	50000	否	400	6928.2	公线	360.74	90	6248	0	-12.62	受限	不可开放
13838	10kV霞石线大馈线	无锡电力调度控制中心	霞石线924开关	霞建	63000	否	553	9578.24	公线	112.53	19	1992	0	7662.59	受限	不可开放
13839	10kV金石线大馈线	无锡电力调度控制中心	金石线931开关	金鲤	50000	否	553	9578.24	公线	103	26	1784	0	7662.59	受限	不可开放
13840	10kV洪羽路大馈线	无锡电力调度控制中心	洪羽路949开关	洪东	63000	否	600	10392.3	公线	122.98	22	2130	0	9353.07	受限	不可开放
13841	10kV阳塘二路大馈线	无锡电力调度控制中心	阳塘二路907开关	牧马山	50000	是	400	6928.2	公线	479.78	120	8309.8	0	-2767.24	不受限	不可开放
13842	10kV仁远路大馈线	无锡电力调度控制中心	仁远路936开关	仁宝	63000	否	600	10392.3	公线	124.57	42	2157.6	0	9353.07	受限	不可开放
13843	10kV绿园路大馈线	无锡电力调度控制中心	绿园路910开关	绿亚	50000	否	400	6928.2	公线	335.33	84	5808	0	427.38	受限	不可开放
13844	10kV东都路大馈线	无锡电力调度控制中心	东都路952开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	108.82	27	1884.8	0	6235.38	受限	不可开放
13845	10kV塔庄线大馈线	盛泽电力调度控制中心	塔庄线K102开关	航空器开团所	100000	是	530	9179.87	公线	484.47	91	8391	800	-1847.1	不受限	不可开放
13846	10kV牧都路大馈线	无锡电力调度控制中心	牧都路940开关	牧马山	50000	否	600	10392.3	公线	124.36	41	2154	0	9353.07	受限	不可开放
13847	10kV通五线大馈线	盛泽电力调度控制中心	通五线K104开关	航空器开团所	100000	是	530	9179.87	公线	493.42	93	8546	200	-1402.1	不受限	不可开放
13848	10kV大众一路大馈线	无锡电力调度控制中心	大众一路919开关	大众	50000	否	600	10392.3	公线	122.98	22	2130	0	9353.07	受限	不可开放
13849	10kV塔创线大馈线	盛泽电力调度控制中心	塔创线K103开关	航空器开团所	100000	是	530	9179.87	公线	521.36	98	9030	2650	-4139.1	不受限	不可开放
13850	10kV黄五路大馈线	无锡电力调度控制中心	黄五路916开关	首甲	63000	否	400	6928.2	公线	402.21	101	6966.2	0	-730.82	不受限	不可开放
13851	10kV华闸路大馈线	无锡电力调度控制中心	华闸路951开关	华阳	50000	否	400	6928.2	公线	112.53	19	1992	0	6235.38	受限	不可开放
13852	10kV粉电二路大馈线	无锡电力调度控制中心	粉电二路918开关	粉台	180000	否	400	6928.2	公线	103	26	1784	0	6235.38	受限	不可开放
13853	10kV塔实线	盛泽电力调度控制中心	塔实线963开关	白荡站	100000	否	595	10305.7	公线	592.15	100	10256.1	0	-980.97	不受限	不可开放
13854	10kV黄后路大馈线	无锡电力调度控制中心	黄后路915开关	首甲	63000	否	400	6928.2	公线	450.95	113	7810.5	0	-1775.12	不受限	不可开放
13855	10kV东都路大馈线	无锡电力调度控制中心	东都路912开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	124.57	42	2157.6	0	5542.56	受限	不可开放
13856	10kV黄雨线大馈线	无锡电力调度控制中心	黄雨线923开关	首甲	63000	否	400	6928.2	公线	11.5	2	199.1	0	6235.38	受限	不可开放
13857	10kV罗安线大馈线	无锡电力调度控制中心	罗安线913开关	罗星区	240000	否	600	10392.3	公线	108.82	27	1884.8	0	9353.07	受限	不可开放
13858	10kV恒永线	盛泽电力调度控制中心	晋神变电站915	晋神变电站	360000	否	292	5057.59	专线	47.8	16	827.9	3700	23.93	不可受限	不可开放
13859	10kV骅晴线大馈线	无锡电力调度控制中心	骅晴线929开关	骅桥	63000	否	600	10392.3	公线	124.36	41	2154	0	9353.07	受限	不可开放
13860	10kV塔庄线	盛泽电力调度控制中心	塔庄线973开关	望施站	113000	否	595	10305.7	公线	254.83	43	4413.6	9160	-4298.47	受限	不可开放
13861	10kV锦园路大馈线	无锡电力调度控制中心	锦园路926开关	锦园	50000	否	400	6928.2	公线	506.29	127	8769	0	-2533.62	不受限	不可开放
13862	10kV红城线 945大馈线	无锡电力调度控制中心	红城线945开关	红桥	50000	否	552	9560.52	公线	112.53	19	1992	0	7662.74	受限	不可开放
13863	10kV塔扬线大馈线	盛泽电力调度控制中心	塔扬线976开关	白荡站	100000	否	595	10305.7	公线	37.14	6	643.3	0	9275.13	受限	不可开放
13864	10kV东川线大馈线	盛泽电力调度控制中心	东川线938开关	东山站	100000	否	595	10305.7	公线	41.16	7	712.9	0	9275.13	受限	不可开放
13865	10kV汉洪线 914大馈线	无锡电力调度控制中心	汉洪线914开关	北标区	63000	否	600	10392.3	公线	122.98	22	2130	0	9353.07	受限	不可开放
13866	10kV门羽二线大馈线	盛泽电力调度控制中心	门羽二线925开关	东门站	80000	否	595	10305.7	公线	490.96	83	8503.4	31880	-31108.27	不受限	不可开放
13867	10kV骅桥线大馈线	无锡电力调度控制中心	骅桥线944开关	骅桥	40000	否	400	6928.2	公线	468.42	117	8133	0	-2570.44	不受限	不可开放
13868	10kV东东线	威远电力调度控制中心	东东线923开关	东东变站	80000	是	259	4486.01	专线	47.23	18	818.1	0	2770.71	受限	不可开放
13869	10kV国文路大馈线	盛泽电力调度控制中心	国文路920开关	国盛	50000	否	553	9578.24	公线	523.1	95	9060.1	0	-1397.51	不受限	不可开放
13870	10kV东名路大馈线	盛泽电力调度控制中心	东名路917开关	坛厂	50000	是	400	6928.2	公线	394.2	99	6827.5	0	-1284.94	不受限	不可开放
13871	10kV海苏一线大馈线	盛泽电力调度控制中心	海苏一线914开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	627.49	105	10868.2	31890	-34513.64	不受限	不可开放
13872	10kV小乐线	盛泽电力调度控制中心	小乐线912开关	小河站	21300	否	300	5196.15	公线	88.29	29	1529.3	0	2627.82	受限	不可开放
13873	10kV莫名线大馈线	盛泽电力调度控制中心	莫名线926开关	首甲	63000	否	400	6928.2	公线	822.51	156	10781.8	0	-4546.42	不受限	不可开放
13874	10kV海江一线大馈线	盛泽电力调度控制中心	海江一线935开关	林海站	126000	是	595	10305.7	公线	539.57	91	9345.3	13900	-15000.74	不受限	不可开放
13875	10kV万邦线大馈线	盛泽电力调度控制中心	万邦线991开关	汾力	50000	否	400	6928.2	公线	11.5	2	199.1	0	5542.56	受限	不可开放
13876	10kV都甲一线	盛泽电力调度控制中心	10kV都甲1号912开关	都梁湖站	22300	否	530	9179.87	公线	130.55	25	2261.1	1000	5000.78	受限	不可开放
13877	10kV龙锦线大馈线	威远电力调度控制中心	龙锦线911开关	龙业站	22300	是	321	5555.88	公线	191.6	60	3367.25	0	1860.65	受限	不可开放
13878	10kV塔中二线	盛泽电力调度控制中心	塔中二线923开关	白荡站	100000	否	595	10305.7	公线	151.77	26	2628.7	11380	-4733.57	不受限	不可开放
13879	10kV北车一线	盛泽电力调度控制中心	北车一线917开关	吴苏拆站	71500	是	423	7326.57	公线	121.21	29	2099.3	0	3761.96	受限	不可开放
13880	10kV骅城线大馈线	无锡电力调度控制中心	骅城线922开关	骅桥	63000	否	553	9578.24	公线	600.64	109	10493	0	-2740.41	不受限	不可开放
13881	10kV杨同线大馈线	威远电力调度控制中心	杨同线915开关	杨富湾站	80000	是	232	4018.36	公线	185.39	84	3384.1	0	-169.41	不受限	不可开放
13882	10kV塔南线大馈线	盛泽电力调度控制中心	塔南线975开关	白荡站	100000	是	595	10305.7	公线	482.73	81	8360.9	3250	-3166.34	受限	不可开放
13883	10kV望都线大馈线	盛泽电力调度控制中心	望都线972开关	望施站	113000	否	595	10305.7	公线	346.76	58	6005.6	5830	-3591.34	受限	不可开放
13884	10kV香万线大馈线	盛泽电力调度控制中心	香万线912开关	香台	63000	否	465	7014.81	公线	413.33	122	7158.9	0	-1547.05	不受限	不可开放
13885	10kV东头线大馈线	盛泽电力调度控制中心	东头线923开关	东升	50000	否	400	6928.2	公线	426.79	107	7392	0	-1840.44	不受限	不可开放
13886	10kV毛迟路大馈线	无锡电力调度控制中心	毛迟路923开关	毛泉西	240000	否	600	10392.3	公线	103	26	1784	0	9353.07	受限	不可开放
13887	10kV望都线大馈线	盛泽电力调度控制中心	望都线971开关	望施站	113000	否	595	10305.7	公线	453.17	76	7848.9	19330	-18934.34	不受限	不可开放
13888	10kV东街一线大馈线	盛泽电力调度控制中心	东街一线935开关	东东站	126000	是	595	10305.7	公线	657.08	110	11380.8	5680	-8736.04	不受限	不可开放
13889	10kV山庙线大馈线	盛泽电力调度控制中心	山庙线913开关	山王站	12800	是	260	4503.33	公线	226.02	87	3916.6	160	-471.94	不受限	不可开放
13890	10kV东川二线大馈线	盛泽电力调度控制中心	东川二线937开关	东山站	126000	是	595	10305.7	公线	156.41	26	2709	1600	-3357.56	不受限	不可开放
13891	10kV塔中一线	盛泽电力调度控制中心	塔中一线962开关	白荡站	100000	是	595	10305.7	公线	61.85	10	1071.3	11380	-4206.74	不受限	不可开放
13892	10kV东园路大馈线	盛泽电力调度控制中心	东园路921开关	东升	50000	是	400	6928.2	公线	524.25	131	9080	0	-3537.44	不受限	不可开放
13893	10kV塔上线	盛泽电力调度控制中心	塔上线974开关	白荡站	100000	否	595	10305.7	公线	137.74	23	2385.7	12090	-5357.49	受限	不可开放
13894	10kV苏石线大馈线	盛泽电力调度控制中心	塔石线935开关	航空货站	100000	否	280	4849.74	专线	120.99	43	2095.6	3000	-730.83	受限	不可开放
13895	10kV万东线大馈线	盛泽电力调度控制中心	万东线935开关	汾

13974	10kV东腰二线	威远电力调度控制中心	东腰二线925开关	朱家沟站	80000	架	359	6218.06	专线	19.2	5	332.5	0	4641.95	受端	不可开放
13975	10kV门风线开关柜	高坪电力调度控制中心	门风线927开关	龙门站	80000	架	398	6893.56	专线	22.7	6	393.2	0	5811	受端	不可开放
13976	10kV镇桐线	威远电力调度控制中心	镇桐线913开关	镇西站	20000	架	300	5196.15	专线	115.36	38	1998	0	2678.53	受端	不可开放
13977	10kV东腰一线	威远电力调度控制中心	东腰一线913开关	朱家沟站	80000	架	359	6218.06	专线	0.91	0	15.8	0	4858.65	受端	不可开放
13978	10kV望共线开关柜	高坪电力调度控制中心	望共线925开关	望城站	113000	架	530	9179.87	公线	187.34	35	3244.8	10160	-6060.9	受端	不可开放
13979	10kV板里路X线路	天前电力调度控制中心	板里路944开关	板桥	31500	架	300	5196.15	专线	346.37	115	5999.2	0	-1322.67	不受理	不可开放
13980	10kV营向线X线路	高坪电力调度控制中心	营向线914开关	白营站	100000	架	530	9179.87	公线	109	58	5351.9	11750	-10758	受端	不可开放
13981	10kV门陆一线X线路	高坪电力调度控制中心	门陆一线912开关	龙门站	80000	架	490	8487.05	专线	128.25	26	2221.3	13860	-6256.86	不受理	不可开放
13982	10kV杏广线X线路	天前电力调度控制中心	杏广线916开关	杏山	63000	架	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0	9353.07	受端	不可开放
13983	10kV仁天线X线路	天前电力调度控制中心	仁天线915开关	仁宝	63000	架	600	10392.3	专线	103	26	1784	0	8313.84	受端	不可开放
13984	10kV通段一线X线路	高坪电力调度控制中心	通段1线916开关	航空港站	100000	架	530	9179.87	公线	410.98	78	7118.1	24505	-24279.2	受端	不可开放
13985	10kV新仁一线X线路	天前电力调度控制中心	新仁1开914开关	杨山站	20000	架	274	4745.82	专线	14.92	5	258.5	200	3812.74	受端	不可开放
13986	10kV力限线X线路	天前电力调度控制中心	力限路948开关	动力	50000	架	600	10392.3	专线	467.6	78	8098.8	0	1254.27	受端	不可开放
13987	10kV新石一线X线路	高坪电力调度控制中心	新石1开923开关	杨山站	20000	架	398	6893.56	公线	252.27	63	4369.3	2300	-1154.45	受端	不可开放
13988	10kV鹰7线开关柜	高坪电力调度控制中心	鹰7线912开关	东寨站	20000	架	398	6893.56	公线	204.85	51	3545	8415	-6448.15	受端	不可开放
13989	10kV雷镇线	威远电力调度控制中心	雷镇线917开关	雷家湾	210000	架	505	8746.86	公线	467.86	93	8103.3	0	-1105.81	不受理	不可开放
13990	10kV力顺路X线路	天前电力调度控制中心	力顺路926开关	动力	50000	架	400	6928.2	公线	404.16	101	7000	0	-1457.64	受端	不可开放
13991	10kV前南线X线路	天前电力调度控制中心	前南 II 段922开关	前田	40000	架	465	8054.04	公线	11.5	2	199.1	0	-7240.64	受端	不可开放
13992	10kV那基一线X线路	高坪电力调度控制中心	那基线916开关	那定湖站	22300	架	495	8573.65	公线	82.74	17	1433	400	7318.29	受端	不可开放
13993	10kV基高线	威远电力调度控制中心	基高线937开关	横果站	150000	架	645	11169.05	公线	24.38	4	422.2	0	3647.84	受端	不可开放
13994	10kV雷盛线	威远电力调度控制中心	雷盛线929开关	雷家湾	210000	架	505	8746.86	公线	33.19	7	574.8	0	6422.69	受端	不可开放
13995	10kV那基二线X线路	高坪电力调度控制中心	10kV那基II段914开关	那定湖站	22300	架	495	8573.65	公线	82.74	17	1433	0	6283.29	受端	不可开放
13996	10kV新民线	威远电力调度控制中心	新民线942开关	新山	135000	架	505	8746.86	公线	55.4	11	959.6	0	6037.89	受端	不可开放
13997	10kV东环一线	威远电力调度控制中心	东环一线917开关	东山	135000	架	505	8746.86	公线	38.99	8	675.3	0	6322.19	受端	不可开放
13998	10kV朱南线	威远电力调度控制中心	朱南线924开关	朱家沟站	80000	架	395	6841.6	公线	93.26	24	1615.2	0	3858.08	受端	不可开放
13999	10kV十陀二线X线路	天前电力调度控制中心	十陀二线912开关	十陀	240000	架	553	9578.24	公线	495.91	90	8589.1	0	-926.51	不受理	不可开放
14000	10kV街达一线	威远电力调度控制中心	街达一线913开关	威源站	150000	架	500	8660.25	公线	0.58	0	10.1	0	6918.1	受端	不可开放
14001	10kV龙飞一线	威远电力调度控制中心	龙飞一线922开关	龙华场站	71500	架	423	7326.57	公线	0	0	0	0	5861.26	受端	不可开放
14002	10kV范红二线	威远电力调度控制中心	范红二线936开关	龙华场站	71500	架	232	4018.36	公线	88.41	38	1531.2	0	1683.49	受端	不可开放
14003	10kV东友一线X线路	高坪电力调度控制中心	东友 II 段929开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	224.95	42	3896.4	0	3447.7	受端	不可开放
14004	10kV新北一线	威远电力调度控制中心	新北一线928开关	新山	135000	架	505	8746.86	公线	0	0	0	0	6897.48	受端	不可开放
14005	10kV花凤线	威远电力调度控制中心	花凤线916开关	花座站	20000	架	505	8746.86	公线	112.77	22	1953.2	0	5044.29	受端	不可开放
14006	10kV花思线	威远电力调度控制中心	花思线923开关	花座站	20000	架	505	8746.86	公线	219.21	43	3796.7	0	4220.79	受端	不可开放
14007	10kV无盛线X线路	天前电力调度控制中心	无盛线906开关	东寨站	240000	架	553	9578.24	公线	124.57	42	2157.6	0	8620.42	受端	不可开放
14008	10kV指珠线	威远电力调度控制中心	指珠线912开关	指解站	110000	架	505	8746.86	公线	229.57	45	3976.2	0	3021.29	受端	不可开放
14009	10kV花花线	威远电力调度控制中心	花花线921开关	花座站	20000	架	505	8746.86	公线	106.06	20	1836.9	0	5021.19	受端	不可开放
14010	10kV指胜线	威远电力调度控制中心	指胜线927开关	指解站	110000	架	505	8746.86	公线	197.04	39	3412.8	0	3584.69	受端	不可开放
14011	10kV指高线	威远电力调度控制中心	指高线938开关	指解站	100000	架	505	8746.86	公线	150.04	30	2598.7	0	4368.79	受端	不可开放
14012	10kV连蛇线	威远电力调度控制中心	连蛇线917开关	连界场站	71500	架	278	4815.1	公线	172.99	62	2996.2	0	1337.39	受端	不可开放
14013	10kV卫红线	威远电力调度控制中心	卫红线926开关	卫栋站	20000	架	505	8746.86	公线	140.61	28	2435.4	0	4562.09	受端	不可开放
14014	10kV北马线	威远电力调度控制中心	北马线915开关	北座站	20000	架	505	8746.86	公线	247.3	49	4283.1	0	2714.19	受端	不可开放
14015	10kV暨德线X线路	天前电力调度控制中心	暨德线926开关	暨龙	50000	架	400	6928.2	公线	449.42	112	7784	0	-2241.44	受端	不可开放
14016	10kV雷城一线	威远电力调度控制中心	雷城一线928开关	雷家湾	210000	架	613	10617.47	公线	322.57	53	5586.9	0	2907.08	受端	不可开放
14017	10kV界正路X线路	天前电力调度控制中心	界正路931开关	界路	40000	架	400	6928.2	公线	531.81	133	9211	0	-4648.44	受端	不可开放
14018	10kV三西线	高坪电力调度控制中心	三西线917开关	三西站	100000	架	384	6651.08	公线	65.02	17	1126.1	11030	-6170.13	不受理	不可开放
14019	10kV东马线	高坪电力调度控制中心	东马线903开关	35kV星界站	6300	架	200	3464.1	公线	381.75	91	6147.9	0	305	受端	不可开放
14020	10kV东回线X线路	高坪电力调度控制中心	东回线974开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	188.23	36	3260.1	0	5001.78	受端	不可开放
14021	10kV东京线X线路	高坪电力调度控制中心	东京线972开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	300	57	5196	3280	-1132.1	受端	不可开放
14022	10kV东宏线X线路	高坪电力调度控制中心	东宏线986开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	106.06	20	1836.9	32098	-26091	受端	不可开放
14023	10kV东汉一线X线路	高坪电力调度控制中心	东汉1线925开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	82.02	15	1420.6	1260	4663.3	受端	不可开放
14024	10kV巨源线 943 大馈线	高坪电力调度控制中心	巨源线943开关	巨源站	50000	架	553	9578.24	公线	112.53	19	1992	0	7662.59	受端	不可开放
14025	10kV东坪线X线路	高坪电力调度控制中心	东坪线927开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	425.55	80	7370.5	1515	-1541.6	受端	不可开放
14026	10kV马石线X线路	高坪电力调度控制中心	马石线911开关	马鞍山站	80000	架	482	8348.48	公线	257.16	53	4454	7400	-4340.37	不受理	不可开放
14027	10kV马鞍线X线路	高坪电力调度控制中心	马鞍线915开关	赤马站	26000	架	398	6893.56	公线	189.07	48	3274.7	3520	-1578.85	受端	不可开放
14028	10kV团结二线	高坪电力调度控制中心	团结二线927开关	团结站	100000	架	366	6339.31	公线	210.3	57	3642.4	1500	-70.95	不受理	不可开放
14029	10kV长福线X线路	天前电力调度控制中心	长福线913开关	长发站	20000	架	454	7863.51	公线	346.89	76	6004.7	5035	-3962.54	受端	不可开放
14030	10kV四向线X线路	天前电力调度控制中心	四向线926开关	横园	50000	架	400	6928.2	公线	124.36	41	2154	0	6235.38	受端	不可开放
14031	10kV毛加线X线路	天前电力调度控制中心	毛加线996开关	毛果湾	240000	架	485	8400.45	公线	11.5	3	199.1	0	7560.4	受端	不可开放
14032	10kV果城线X线路	天前电力调度控制中心	果城线983开关	长果站	63000	架	400	6928.2	公线	204.05	51	3548	600	1566.85	受端	不可开放
14033	10kV观老线X线路	天前电力调度控制中心	观老线914开关	东观站	20000	架	530	9179.87	公线	302.56	57	5240.4	2855	-751.5	受端	不可开放
14034	10kV仁梓线X线路	天前电力调度控制中心	仁梓线908开关	仁宝	63000	架	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0	9353.07	受端	不可开放
14035	10kV天峰线X线路	天前电力调度控制中心	天峰线913开关	天保	63000	架	553	9578.24	专线	115.01	19	1992	0	7662.59	受端	不可开放
14036	10kV九会路X线路	高坪电力调度控制中心	九会线996开关	九江	40000	架	400	6928.2	公线	112.53	19	1992	0	5542.56	受端	不可开放
14037	10kV长会线X线路	高坪电力调度控制中心	长会线912开关	长东站	20000	架	398	6893.56	公线	197.58	50	3422.1	6680	-3897.9	不受理	不可开放
14038	10kV九石线X线路	高坪电力调度控制中心	九石线934开关	九江	40000	架	400	6928.2	公线	527.82	132	9141.8	0	-3599.24	不受理	不可开放
14039	10kV东回线 915 大馈线	高坪电力调度控制中心	东回线915开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	564.54	107	9777.9	2750	-5184	受端	不可开放
14040	10kV万河线	高坪电力调度控制中心	万河线924开关	万里湾站	20000	架	300	5196.15	公线	96.73	32	1675.1	1278	1723.23	受端	不可开放
14041	10kV东盛线X线路	高坪电力调度控制中心	东盛线923开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	368.75	70	6386.8	8950	-7992.9	受端	不可开放
14042	10kV仁天线X线路	天前电力调度控制中心	仁天线922开关	仁宝	63000	架	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0	9353.07	受端	不可开放
14043	10kV暨南线X线路	天前电力调度控制中心	暨龙线926开关	暨龙	50000	架	400	6928.2	公线	11.5	2	199.1	0	6235.38	受端	不可开放
14044	10kV滨苑线X线路	天前电力调度控制中心	滨苑线922开关	滨苑	50000	架	400	6928.2	公线	439.82	110	7617.8	0	-2075.04	受端	不可开放
14045	10kV门陆二线X线路	高坪电力调度控制中心	门陆II段924开关	龙门站	80000	架	530	9179.87	公线	187.37	71	6536	21130	-20322.1	受端	不可开放
14046	10kV暨北线X线路	高坪电力调度控制中心	暨北线911开关	暨定湖站	22300	架	398	6893.56	公线	393.41	99	6813.9	0	-1299.05	受端	不可开放
14047	10kV那基二线X线路	高坪电力调度控制中心	10kV那基 II 线925开关	那定湖站	22300	架	530	9179.87	公线	48.61	9	841.9	0	8261.88	受端	不可开放
14048	10kV全会线	高坪电力调度控制中心	全会线911开关	全某站	30000	架	255	4416.73	公线	169	66	2940	3985	3391.616	受端	不可开放
14049	10kV塔都线X线路	高坪电力调度控制中心	塔都线929开关	白塔站	100000	架	530	9179.87	公线	175.39	33	3037.7	145	4161.2	受端	不可开放
14050	10kV思二线X线路	高坪电力调度控制中心	思二线924开关	航空港站	100000	架	530	9179.87	公线	376.17	71	6515.3	2000	-253.42	受端	不可开放
14051	10kV塔用二线X线路	高坪电力调度控制中心	塔用II段926开关	白塔站	100000	架	530	9179.87	公线	672.55	127	11648.6	13070	-1827.4	受端	不可开放
14052	10kV望陆一线X线路	高坪电力调度控制中心	望陆1线917开关	望城站	113000	架	530	9179.87	公线	486.08	92	8418.9	65487	-66562.01	受端	不可开放
14053	10kV华桐路X线路	天前电力调度控制中心	华桐路918开关	华阳	50000	架	400	6928.2	公线	387.44	97	6724.4	0	-1167.84	受端	不可开放
14054	10kV晨盛路X线路	天前电力调度控制中心	晨盛路924开关	晨甘	63000	架	400	6928.2	公线	732.76	183	12691.4	0	-6456.02	不受理	不可开放
14055	10kV长东线X线路	天前电力调度控制中心	长东线921开关	长东站	20000	架	398	6893.56	公线	363.73	91	6299.8	3710	-4494.95	受端	不可开放
14056	10kV银华线X线路	天前电力调度控制中心	银华线923开关	银山站	20000	架	338	5854.13	公线	12.08	4	209.2	0	5059.7	受端	不可开放
14057	10kV晨香路X线路	天前电力调度控制中心	晨香线933开关	腰圆	63000	架	553	9578.24	公线	440.67	80	7632.4	0	30.19	不受理	不可开放
14058	10kV华昌二线X线路	高坪电力调度控制中心	华昌II段927开关	华城站	113000	架	530	9179.87	公线	377.79	71	6543.3	31210	-30408.4	受端	不可开放
14059	10kV界福路X线路	天前电力调度控制中心	界福路906开关	界路	40000	架	400	6928.2	公线	520.09	130	9008	0	-2772.62	不受理	不可开放
14060	10kV门科线X线路	高坪电力调度控制中心	门科线922开关	龙门站	80000	架	530	9179.87	公线	202.26	38	3502.2	6815	-2974.3	不受理	不可开放
14061	10kV香环二线	高坪电力调度控制中心	香环二线923开关	航空港站	100000	架	595	10305.7	公线	336.09	56	5821.1	3000	454.03	受端	不可开放
14062	10kV暨迈线X线路	高坪电力调度控制中心	10kV暨迈线923开关	暨定湖站	22300	架	530	9179.87	公线	188.79	36	3269.9	15490	-30498.02	不受理	不可开放
14063	10kV张邵路X线路	天前电力调度控制中心	张邵路922开关	邵圆	63000	架	400	6928.2	公线	580.53	145	10054.7	0	-4512.14	不受理	不可开放
14064	10kV仁天线X线路	天前电力调度控制中心	仁天线915开关	仁宝	63000	架	600	10392.3	专线	112.53	19	1992	0	9353.07	受端	不可开放
14065	10kV牧卓路X线路	天前电力调度控制中心	牧卓路920开关	牧马山	50000	架	400	6928.2	公线	457.51	114	7924.1	0	-1688.72	不受理	不可开放
14066	10kV福隆一线	高坪电力调度控制中心	福隆一线939开关	牧平山	162000	架	482	8348.48	公线	475.05	99	8227.9	1945	-1684.12	受端	不可开放
14067	10kV东杰二线X线路	高坪电力调度控制中心	东杰II段917开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	144.65	27	2505.4	21360	-16421.5	受端	不可开放
14068	10kV永红线X线路	天前电力调度控制中心	永红线913开关	永安	10000	架	300	5196.15	公线	115.01	19	1992	0	4676.53	受端	不可开放
14069	10kV东回线 914 大馈线	高坪电力调度控制中心	东回线914开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	316.34	60	5479	0	3164.9	受端	不可开放
14070	10kV东雨线X线路	高坪电力调度控制中心	东雨线922开关	河东站	130000	架	530	9179.87	公线	288.5	54	4996.9	23290	-20943	受端	不可开放
14071	10kV界明路X线路	天前电力调度控制中心	界明路910开关	界路	40000	架	400	6928.2	公线	421.09	105	7293.2	0	-1057.82	不受理	不可开放
14072	10kV天江线X线路	天前电力调度控制中心	天江线924开关	天保	63000	架	600	10392.3	专线	672.79	112	11651.7	0	-2298.63	受端	不可开放
14073	10kV八规线	高坪电力调度控制中心	八规线926开关	八角井站	90000	架	400	6928.2	公线	397.88	99	6891.3	19475	-20823.74	不受理	不可开放
14074	10kV宏干线	高坪电力调度控制中心	宏干线926开关	宏某站	18000	架	210	3637.31	公线	147.25	70	2550.4	2040	-1316.82	受端	不可开放
14075	10kV塔建一线X线路	高坪电力调度控制中心	塔建一线919开关	白塔站	100000	架	595	10305.7	公线	477.33	80	8267.3	0	-22.74	受端	不可开放
14076	10kV帕众二路X线路	天前电力调度控制中心	帕众二路929开关	帕台	180000	架	600	10392.3	专线	122.98	22	2130	0	9353.07	受端	不可开放
14077	10kV塔通线X线路	高坪电力调度控制中心	塔通线914开关	航空港站	100000	架	530	9179.87	公线	491.48	93	8513.1	18065	-19233.6	受端	不可开放
14078	10kV黄前路X线路	天前电力调度控制中心	黄前路925开关	黄甘	63000	架	400	6928.2	公线	405.58	101	7024.6	0	-1482.04	不受理	不可开放
14079	10kV创园线X线路	天前电力调度控制中心	创园线935开关	创新	63000	架	553	9578.24	专线	11.5	2	199.1	0	7662.59	受端	不可开放
14080	10kV东泰线X线路	高坪电力调度控制中心	东泰线962开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	364.02	69	6304.8	1260	-220.9	受端	不可开放
14081	10kV东友一线X线路	高坪电力调度控制中心	东友 I 段913开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	156.41	30	2709	0	4634.9	受端	不可开放
14082	10kV东立线X线路	高坪电力调度控制中心	东立线906开关	东坪头	50000	架	400	6928.2	公线	427.76	107	7408.4	0	-1892.24	不受理	不可开放
14083	10kV塔用一线X线路	高坪电力调度控制中心	塔用线916开关	白塔站	100000	架	530	9179.87	公线	363.1	69	6288.9	22145	-21080	受端	不可开放
14084	10kV塔建线X线路	高坪电力调度控制中心	塔建线924开关	白塔站	100000	架	530	9179.87	公线	284.81	54	4932.9	4910	-2499	受端	不可开放
14085	10kV国福线X线路	天前电力调度控制中心	国福	国福	50000	架	600	10392.3	专线	12.86	3	214	0	9353.07	受端	不可开放
14086	10kV双桥一线X线路	高坪电力调度控制中心	双桥一线927开关	双东站	80000	架	423	7326.57	公线	305.24	72	5286.7	12556	-11981.44	不受理	不可开放
14087	10kV大会二路X线路	天前电力调度控制中心	大会二路909开关	大会	50000	架	600	10392.3	专线	183.89	36	3184.9	0	-1188.62	受端	不可开放
14088	10kV门陆一线X线路	高坪电力调度控制中心	门陆一线914开关	龙门站	80000	架	510	8833.46	专线	313.59	36	3184.9	13680	-8914.79	受端	不可开放
14089	10kV望陆二线X线路	高坪电力调度控制中心	望陆二线929开关	望城站	113000	架	530	9179.87	公线	537.11	101	9302.7	92725	-94683.8	受端	不可开放
14090	10kV暨南线X线路	天前电力调度控制中心	暨南线916开关	暨龙	50000	架	400	6928.2	公线	544.11	136	9424	0	-3188.62	不受理	不可开放
14091	10kV望阳一线X线路	高坪电力调度控制中心	望阳 I 段914开关	望城站	113000	架	530	9179.87	公线	333.46	63	5775.6	0	-1568.3	受端	不可开放
14092	10kV帕灯路X线路	天前电力调度控制中心	帕灯路933开关	帕台	180000	架	600	10392.3	专线	115.01	19	1992	0	9353.07	受端	不可开放
14093	10kV华山一路X线路	天前电力调度控制中心	华山一路927开关	华阳	50000	架	400	6928.2	公线	11.5	2	199.1	0	6235.38	受端	不可开放
14094	10kV龙前线	高坪电力调度控制中心	龙前线912开关	龙某站	32500	架	300	5196.15	公线	212.33	71	3677.5	3465	-2985.58	受端	不可开放
14095	10kV三陆一线	高坪电力调度控制中心	三陆一线912开关	三某站	100000	架	482	8348.48	公线	82	17	1394	0	-10634.21	受端	不可开放
14096	10kV门东一线X线路专变	高坪电力调度控制中心	门东一线8线开关	龙门站	80000	架	390	6755	专线	64.62	17	1119.3	0	4980.2	受端	不可开放
14097	10kV那南线X线路	天前电力调度控制中心	那南线922开关	那定湖站	22300	架	530	9179.87	公线	175.9	33	3046.6	16510	-11294.72	受端	不可开放
14098	10kV东杰一线X线路	高坪电力调度控制中心	东杰 I 线913开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	249.68	47	4324.4	16125	-13105.5	受端	不可开放
14099	10kV东民线 924 大馈线	高坪电力调度控制中心	东民线924开关	河东站	126000	架	390	6755	公线	270.81	69	4690.5	2120	-1406.5	受端	不可开放
14100	10kV腾西二线	高坪电力调度控制中心	腾西二线936开关	腾德站	140000	架	482	8348.48	公线	458.05	95	7940.4	60	1512.62	受端	不可开放
14101	10kV王土线 905 大馈线	天前电力调度控制中心	王土线905开关	王安	6300	架	300	5196.15	公线	112.53	19	1992	0	4156.92	受端	不可开放
14102	10kV观镇线X线路	天前电力调度控制中心	观镇线915开关	东观站	20000	架	530	9179.87	公线	192.61	36	3336	1050	2957.9	受端	不可开放
14103	10kV观观线X线路	天前电力调度控制中心	观观线911开关	东观站	20000	架	341	5905.29	公线	215.24	63	3728	12995	-11997.97	受端	不可开放
14104	10kV景棋路X线路	天前电力调度控制中心	景棋路918开关	景甘	63000	架	400	6928.2	公线	496.24	124	8594.9	0	-3052.34	不受理	不可开放
14105	10kV东汉一线X线路	高坪电力调度控制中心	东汉1线912开关	河东站	126000	架	530	9179.87	公线	237.25	45	4109.1	24750	-21470.2	受端	不可开放
14106	10kV温环线X线路	高坪电力调度控制中心	温环线915开关	航空港站	100000	架	530	9179.87	公线	329.06	62	5699.4	3000	-437.52	不受理	不可开放
14107	10kV国悦线 922 大馈线	天前电力调度控制中心	国悦线922开关	大国镇	240000	架	553	9578.24	公线	544.11	98	9424	0	-803.58	不受理	不可开放
14108	10kV国兴线X线路	天前电力调度控制中心	国兴线917开关	国兴	50000	架	550	9526.28	公线	11.5	2	199.1	0	7621.02	受端	不可开放
14109	10kV杏山线X线路	天前电力调度控制中心	杏山线913开关	杏山	63000	架	600	10392.3	公线	559.23	93	9685.8	0	-1371.96	不受理	不可开放
14110	10kV田畔线	高坪电力调度控制中心	田畔线913开关	田某站	16300	架	316	5473.28	公线	254.67	81	4410.8	2440	-2472.28	不受理	不可开放
14111	10kV门锦线X线路	高坪电力调度控制中心	门锦线930开关	龙门站	80000	架	398	6893.56	公线	235.17	59	4072.1	10595	-9153.75	受端	不可开放
14112	10kV门锦二线X线路	高坪电力调度控制中心	门锦II段921开关	龙门站	80000	架	510	8833.46	专线	88.83	17	1518.6	7720	-1308.49	不受理	不可开放
14113	10kV大通路X线路	天前电力调度控制中心	大通路948开关	大众	50000	架	600	10392.3	专线	12.36	3	214

14189	10kV田满线	区服电力调度控制中心	田满线914开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	176.96	88	3065	0	52.69	受损	不可开启		
14190	10kV高丽线	五通桥电力调度控制中心	高丽线914开关	高丽子站	81500	是	300	5196.15	公线	203.27	68	3520.7	1620	-983.78	不受损	不可开启		
14191	10kV二龙线	仪陇电力调度控制中心	二龙线914开关	三河站(仪陇)	10000	是	377	6529.83	公线	303.44	80	5255.6	0	-31.74	不受损	不可开启		
14192	10kV平望线912	五通桥电力调度控制中心	平望线912	平桥站	63000	是	495	8573.85	公线	243.85	49	4223.4	6610	-3974.48	不受损	不可开启		
14193	10kV竹易线	区服电力调度控制中心	竹易线918开关	竹船站	90000	是	455	7880.83	公线	327.71	72	5676	2460	-1043.25	不受损	不可开启		
14194	10kV平东线	五通桥电力调度控制中心	平东线915	平桥站	63000	是	275	4763.14	公线	262.83	96	4552.2	1330	-2071.69	不受损	不可开启		
14195	10kV龙兵线917	越西电力调度控制中心	龙兵线917开关	龚龙站	31500	是	610	10565.51	公线	492.56	81	8531.1	300	-178.69	不受损	不可开启		
14196	10kV田亚线	区服电力调度控制中心	田亚线921开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	84.35	42	1461	0	1656.69	受损	不可开启		
14197	10kV望东线	雅安电力调度控制中心	望东线926开关	望阳站	100000	否	400	6928.2	公线	407.74	102	7062	5000	-5826.62	受损	不可开启		
14198	10kV和田线	五通桥电力调度控制中心	和田线921开关	和平站	16000	是	300	5196.15	公线	170.9	90	4692	2040	-2575.08	不受损	不可开启		
14199	10kV龙足线923	越西电力调度控制中心	10kV龙足线923开关	青龙站	31500	是	610	10565.51	公线	494.07	81	8557.3	0	-104.89	不受损	不可开启		
14200	10kV牛二线	五通桥电力调度控制中心	牛二线923开关	牛华站	18000	否	335	5802.37	公线	249.88	75	4328	1600	-705.87	不受损	不可开启		
14201	10kV田田线	区服电力调度控制中心	田田线923开关	大田站	6300	否	200	3464.1	公线	78.06	39	1352	0	1765.69	受损	不可开启		
14202	10kV牛塘线	五通桥电力调度控制中心	牛塘线924开关	牛华站	18000	否	335	5802.37	公线	306.47	91	5308	1740	-1825.87	不受损	不可开启		
14203	10kV祥同线304	仪陇电力调度控制中心	祥同线304开关	牛庙站	163000	是	507	8781.5	公线	214.73	42	3719.1	630	3554.25	受损	不可开启		
14204	10kV熊紫线	仪陇电力调度控制中心	熊紫线305开关	仪陇开闭所	480000	是	507	8781.5	公线	33.75	7	584.6	0	6440.6	受损	不可开启		
14205	10kV营云线	仪陇电力调度控制中心	营云线305开关	仪陇开闭所	480000	是	565	9786.09	公线	289.59	51	5014.6	400	2414.27	受损	不可开启		
14206	10kV熊网线	仪陇电力调度控制中心	熊网线304开关	仪陇开闭所	480000	是	600	10392.3	公线	275.28	46	4767.9	0	3545.94	受损	不可开启		
14207	10kV望倍线	雅安电力调度控制中心	望倍线924开关	望阳站	100000	否	400	6928.2	公线	22.79	6	394.8	11710	-5869.42	受损	不可开启		
14208	10kV向田线	石棉电力调度控制中心	向田线956开关	麻柳站	20000	是	300	5196.15	公线	242.67	81	4203.2	0	-46.08	不受损	不可开启		
14209	10kV新天线	雅安配调	新天线923开关	新庄站	20000	否	380	6581.79	公线	353.03	93	6114.4	31185	-31375.79	不受损	不可开启		
14210	10kV熊灵线	仪陇电力调度控制中心	熊灵线320开关	仪陇开闭所	480000	否	507	8781.5	公线	211.47	42	3662.7	0	4240.65	受损	不可开启		
14211	10kV熊文线912大德线	仪陇电力调度控制中心	熊文线912开关	熊耀镇站(仪陇)	18000	是	178	3083.05	公线	140.09	79	2426.4	0	40.04	受损	不可开启		
14212	10kV全年一线大德线	乐山电力调度控制中心	全年一线914开关	全福站	40500	是	440	7621.02	公线	508.28	116	8803.4	0	-2706.58	不受损	不可开启		
14213	10kV熊双线924大德线	仪陇电力调度控制中心	熊双线925开关	熊耀镇站(仪陇)	18000	是	377	6529.83	公线	82.45	22	1428	0	4440.85	受损	不可开启		
14214	10kV熊晋线	乐山电力调度控制中心	晋熊线911开关	晋平站	10600	是	200	3464.1	公线	234.9	117	4068.4	0	-1297.12	不受损	不可开启		
14215	10kV旭兵线917大德线	越西电力调度控制中心	10kV旭兵线917开关	《越西县志》城关站	50000	是	465	8054.04	公线	394.46	85	6832.1	400	-788.87	不受损	不可开启		
14216	10kV晋城线	乐山电力调度控制中心	晋城线912开关	晋平站	16300	否	200	3464.1	公线	279.91	139	4839.8	0	-2059.52	不受损	不可开启		
14217	10kV双龙线大德线	仪陇电力调度控制中心	双龙线923开关	双动站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	187.44	50	3246.4	0	1977.46	受损	不可开启		
14218	10kV晋平线大德线	乐山电力调度控制中心	晋平线914开关	晋平站	16300	否	300	5196.15	公线	411.01	137	7118.7	0	-2961.78	不受损	不可开启		
14219	10kV立双线	仪陇电力调度控制中心	立双线921开关	立动站(仪陇)	20000	是	377	6529.83	公线	186.88	56	3237.6	0	2183.96	受损	不可开启		
14220	10kV立圣线	仪陇电力调度控制中心	立圣线912开关	立动站(仪陇)	20000	否	218	3775.87	公线	95.75	44	1658.4	0	1739.88	受损	不可开启		
14221	10kV望周线	雅安电力调度控制中心	望周线908开关	望阳站	100000	是	480	8313.84	公线	412.66	86	7147.2	1260	-1756.13	受损	不可开启		
14222	10kV茅鹿线	乐山电力调度控制中心	茅鹿线911开关	茅桥站	18150	否	150	2598.08	公线	402.94	289	7498.6	0	-5160.33	不受损	不可开启		
14223	10kV茅四线953大德线	乐山电力调度控制中心	茅四线913开关	茅桥站	18150	否	150	2598.08	公线	327.71	218	5676	0	-3597.54	不受损	不可开启		
14224	10kV九熊线	乐山电力调度控制中心	熊九线913开关	熊寨站(仪陇)	30000	否	323	5594.52	公线	406.05	126	7032.7	0	-1997.63	不受损	不可开启		
14225	10kV茅晋线	乐山电力调度控制中心	茅晋线912开关	茅桥站	13750	否	150	2598.08	公线	180.87	101	3133	0	-534.54	不受损	不可开启		
14226	10kV平河线	仪陇电力调度控制中心	平河线926开关	平凤站	50000	否	275	4763.14	公线	266.05	97	4608	0	-317.37	不受损	不可开启		
14227	10kV白马线944	乐山电力调度控制中心	白马线944开关	白马站	31300	否	200	3464.1	公线	385.95	193	6684.6	0	-3566.91	不受损	不可开启		
14228	10kV旭河线大德线	越西电力调度控制中心	10kV旭河线922开关	《越西县志》城关站	50000	否	220	3810.51	公线	201.93	92	3497.4	0	-67.94	不受损	不可开启		
14229	10kV俗银线	仪陇电力调度控制中心	俗银线948开关	俗桥站	80000	是	377	6529.83	公线	196.88	52	3409.9	0	1813.96	受损	不可开启		
14230	10kV俗新二线	仪陇电力调度控制中心	俗新卫线923开关	俗桥站	80000	是	565	9786.09	公线	429.61	76	7440.8	0	388.07	受损	不可开启		
14231	10kV怀广线大德线	越西电力调度控制中心	10kV怀广线915开关	铁马站	20050	否	220	3810.51	公线	211.25	96	3658.8	0	-229.34	不受损	不可开启		
14232	10kV洪成线	乐山电力调度控制中心	洪成线911开关	洪鹿站	6300	否	275	4763.14	公线	52.38	19	907.3	0	3853.96	受损	不可开启		
14233	10kV马鼓线	雅安电力调度控制中心	马鼓线913开关	马岭站	6350	否	220	3464.1	公线	162.82	81	2820	250	-47.69	受损	不可开启		
14234	10kV俗同线	仪陇电力调度控制中心	俗同线905开关	俗桥站	80000	是	507	8781.5	公线	362.46	71	6277.8	0	1625.55	受损	不可开启		
14235	10kV春西二线	乐山电力调度控制中心	春西二线915开关	春荷站	80000	是	507	8781.5	公线	464.42	92	8043.7	315	-1333.5	不受损	不可开启		
14236	10kV阳军线	乐山电力调度控制中心	阳军线978开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	485.5	110	8408.9	0	-2312.08	不受损	不可开启		
14237	10kV九熊线	乐山电力调度控制中心	九熊线913开关	九熊站	6300	否	300	5196.15	公线	194.17	65	3363	0	4076.53	受损	不可开启		
14238	10kV阳关一线	乐山电力调度控制中心	阳关线986开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	390.69	89	6756.4	0	-659.58	不受损	不可开启		
14239	10kV春晖线	乐山电力调度控制中心	春晖线914开关	春晖站	80000	否	507	8781.5	公线	40.43	8	702.2	0	7203.15	受损	不可开启		
14240	10kV万观线	仪陇电力调度控制中心	万观线914开关	万星站	50000	否	275	4763.14	公线	164.55	60	2850	0	4286.83	受损	不可开启		
14241	10kV马隆线	雅安电力调度控制中心	马隆线912开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	145.27	73	2516	650	-48.31	不受损	不可开启		
14242	10kV双观线	仪陇电力调度控制中心	双观线922开关	双柳站	80000	是	377	6529.83	公线	355.78	94	6162.2	0	-538.24	不受损	不可开启		
14243	10kV阳春线	乐山电力调度控制中心	阳春线994开关	阳光站	120000	是	440	7621.02	公线	407.39	93	7056	0	-959.18	不受损	不可开启		
14244	10kV罗高线	区服电力调度控制中心	罗高线912开关	罗卜顶站	31500	否	220	3810.51	公线	20.66	9	357.8	0	3071.66	受损	不可开启		
14245	10kV问通一线	越西电力调度控制中心	10kV问通一线916	问东街(南段)	14300	否	330	5715.77	公线	370.33	112	6414.1	0	-1269.91	不受损	不可开启		
14246	10kV土镇线	乐山电力调度控制中心	土镇线911开关	土主站	100700	否	220	3810.51	公线	271.53	123	4702.9	0	-1273.44	不受损	不可开启		
14247	10kV迎成线	乐山电力调度控制中心	迎成线911开关	迎成站(南部)	50000	否	377	6529.83	公线	358.31	95	6205	0	-329.15	不受损	不可开启		
14248	10kV土南二线大德线	乐山电力调度控制中心	土南二线922开关	土主站	100000	是	440	7621.02	公线	448.03	102	7759.8	0	-1862.98	不受损	不可开启		
14249	10kV瑞文线大德线	越西电力调度控制中心	10kV瑞文线912开关	大瑞站	6300	否	198	3429.46	公线	183.15	92	3172.2	0	-85.89	不受损	不可开启		
14250	10kV广平线	乐山电力调度控制中心	广平线925开关	千堰南站	50000	否	275	4763.14	公线	209.24	76	3624	0	1029.55	受损	不可开启		
14251	10kV马黑线	雅安电力调度控制中心	马黑线913开关	马岭站	6350	否	200	3464.1	公线	187.76	94	3252	500	-634.31	受损	不可开启		
14252	10kV土洪线	乐山电力调度控制中心	土洪线923开关	土主站	100000	是	300	5196.15	公线	420.54	140	7283.8	0	-3126.88	不受损	不可开启		
14253	10kV看付一线	乐山电力调度控制中心	看付一线944开关	通惠站	120000	是	440	7621.02	公线	294.46	67	5100	0	956.82	不受损	不可开启		
14254	10kV通一线大德线	乐山电力调度控制中心	通一线931开关	通惠站	120000	是	440	7621.02	公线	223.07	51	3863.6	0	2233.22	不受损	不可开启		
14255	10kV千环线	乐山电力调度控制中心	千环线916开关	千堰南站	50000	否	275	4763.14	公线	110.79	40	1918.8	3200	-831.97	不受损	不可开启		
14256	10kV黑马线	雅安电力调度控制中心	10kV黑马线911开关	其黑站(南部)	20000	否	377	6529.83	公线	470.1	125	8142.1	0	-2265.25	不受损	不可开启		
14257	10kV通环一线	乐山电力调度控制中心	通环1回924开关	通惠站	120000	否	440	7621.02	公线	365.81	83	6335.8	0	523.02	不受损	不可开启		
14258	10kV通惠二线	乐山电力调度控制中心	通惠县旧线路开关	通惠站	120000	否	440	7621.02	公线	42.37	10	733.9	0	6121.02	受损	不可开启		
14259	10kV旭河II线	雷波电力调度控制中心	10kV旭河II线923开关	《雷波县志》城关站	20000	否	255	4416.73	公线	252.5	99	4373.3	500	-898.24	受损	不可开启		
14260	10kV分田线	雷波电力调度控制中心	分田线922开关	月里站	50000	否	400	6928.2	公线	292.37	73	5067.7	0	1167.68	受损	不可开启		
14261	10kV红二线	雅安电力调度控制中心	红旗二线938开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	356.58	119	6176	4130	-5629.47	不受损	不可开启		
14262	10kV通天二线	乐山电力调度控制中心	通天二回928开关	通惠站	120000	否	440	7621.02	公线	53.48	12	926.3	0	5932.62	不受损	不可开启		
14263	10kV通峰线	乐山电力调度控制中心	通峰线938开关	通惠站	120000	否	440	7621.02	公线	386.59	88	6695.4	0	-598.98	不受损	不可开启		
14264	10kV雨华线	雷波电力调度控制中心	10kV雨华线931	起龙居站	113000	否	377	6529.83	公线	227.08	60	3933	2050	-106.15	不受损	不可开启		
14265	10kV通阳线	乐山电力调度控制中心	通阳线915开关	通惠站	120000	否	440	7621.02	公线	74.85	17	1296.4	0	5562.52	不受损	不可开启		
14266	10kV通三二线	乐山电力调度控制中心	通三二回944开关	通惠站	120000	否	440	7621.02	公线	304.85	69	5280	0	1578.32	不受损	不可开启		
14267	10kV联群线	雷波电力调度控制中心	10kV联群线914	联珠乡站(南部)	10000	否	377	6529.83	公线	436.87	116	7566.6	0	-1683.75	不受损	不可开启		
14268	10kV通通线	乐山电力调度控制中心	通通线934开关	通惠站	120000	否	440	7621.02	公线	350.2	80	6065.4	0	11.42	不受损	不可开启		
14269	10kV通万线大德线	乐山电力调度控制中心	通万线932开关	通惠站	120000	否	440	7621.02	公线	428	111	7662	0	6858.92	不受损	不可开启		
14270	10kV塔双线	雷波电力调度控制中心	塔双线911开关	鸣雁站	10000	否	220	3810.51	公线	85.78	39	1485.7	0	1562.71	受损	不可开启		
14271	10kV红四一线	雅安电力调度控制中心	红四一线938开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	400.83	134	6942.4	16650	-18515.87	不受损	不可开启		
14272	10kV通众线	乐山电力调度控制中心	通众线927开关	通惠站	120000	否	440	7621.02	公线	243.85	55	4223.4	0	2635.52	不受损	不可开启		
14273	10kV通昌线	乐山电力调度控制中心	通昌线918开关	通惠站	120000	否	440	7621.02	公线	110.66	25	1916.6	0	4942.32	不受损	不可开启		
14274	10kV通环二线	乐山电力调度控制中心	通环非回915开关	通惠站	120000	否	440	7621.02	公线	349.1	79	6046.4	0	812.52	不受损	不可开启		
14275	10kV通南线	乐山电力调度控制中心	通南线913开关	通惠站	120000	否	440	7621.02	公线	216.34	49	3747	0	3111.92	不受损	不可开启		
14276	10kV立元线	区服电力调度控制中心	立元东站	立东站	5000	否	275	4763.14	公线	111.82	41	1938.8	0	2350.03	受损	不可开启		
14277	10kV通茶一线	乐山电力调度控制中心	通茶1回916开关	通惠站	120000	是	440	7621.02	公线	499.4	113	8649.6	0	-1790.68	不受损	不可开启		
14278	10kV苏坪线	乐山电力调度控制中心	苏坪二回936开关	五幡站	100000	是	380	6581.79	公线	435.54	115	7543.5	0	-2278.07	不受损	不可开启		
14279	10kV海峡大德线	雷波电力调度控制中心	海峡线913小牛开关	五幡站	30000	否	255	4416.73	公线	267.08	105	4623.6	0	-650.74	不受损	不可开启		
14280	10kV罗共线	区服电力调度控制中心	罗共线911开关	罗卜顶站	31500	是	335	5802.37	公线	162.93	49	2822	0	1819.9	受损	不可开启		
14281	10kV红星线	雅安电力调度控制中心	红星线935开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	197.32	66	3417.4	7150	-5571.07	不受损	不可开启		
14282	10kV拉瓢线大德线	雷波电力调度控制中心	拉瓢线924小牛开关	拉瓢站	80000	否	255	4416.73	公线	299.17	117	5181.6	0	-1206.54	不受损	不可开启		
14283	10kV万环线	区服电力调度控制中心	万环东线926开关	万星站	50000	否	380	6581.79	公线	186.58	49	3231.6	800	1892.01	受损	不可开启		
14284	10kV东临线	雷波电力调度控制中心	东临线904开关	东鹏站	100000	否	400	6928.2	公线	386.59	97	6695.8	0	-660.42	不受损	不可开启		
14285	10kV盛白线大德线	雷波电力调度控制中心	10kV盛白线913开关	木盛站	100000	否	210	3637.31	公线	194.97	93	3376.8	0	-103.22	不受损	不可开启		
14286	10kV东鹏线	雷波电力调度控制中心	东鹏线937开关	东鹏站	100000	否	380	6581.79	公线	430.95	113	7464	0	-2198.57	不受损	不可开启		
14287	10kV鸣兴线	雅安电力调度控制中心	鸣兴线915开关	鸣雁站	10000	否	200	3464.1	公线	36.16	18	626.3	0	2491.39	受损	不可开启		
14288	10kV巨联线	雅安电力调度控制中心	巨联线924开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	216.72	72	3753.6	2600	-1677.07	受损	不可开启		
14289	10kV响玉线	雅安配调	响玉线924开关	响龙潭站	100000	否	380	6581.79	公线	251.57	57	4357.2	8270	-2346.39	受损	不可开启		
14290	10kV葛岛线	乐山电力调度控制中心	葛岛线939开关	葛幡站	80200	否	440	7621.02	公线	446.66	102	7736.1	0	-877.18	不受损	不可开启		
14291	10kV中联线913大德线	雷波电力调度控制中心	中联线913小牛开关	中山坪站	6300	否	255	4416.73	公线	377.92	148	6545.5	0	-2570.44	不受损	不可开启		
14292	10kV新林线	乐山电力调度控制中心	冯幡线1回936开关	五幡站	100000	否	440	7621.02	公线	521.02	118	9024	0	-2155.08	不受损	不可开启		
14293	10kV清黎线	区服电力调度控制中心	清黎线913开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	164.55	60	2820	0	4286.83	受损	不可开启		
14294	10kV东兴一线	乐山电力调度控制中心	东兴一线931开关	东鹏站	100000	是	440	7621.02	公线	407.46	113	8016	0	-1153.18	不受损	不可开启		
14295	10kV东金线973大德线	雷波电力调度控制中心	东金线973开关	木口站	102000	否	335	5802.37	公线	489.02	146	8469.8	0	-3247.67	不受损	不可开启		
14296	10kV马工线	区服电力调度控制中心	马工线918开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	321.53	93	5413	0	5222.13	受损	不可开启		
14297	10kV红鲜线	雅安电力调度控制中心	红鲜线904开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	255.15	85	4419.2	3275	-3017.67	受损	不可开启		
14298	10kV木河线大德线	乐山电力调度控制中心	木河线993开关	木口站	102000	否	100	1732.05	公线	338.78	339	5867.7	0	-4308.86	不受损	不可开启		
14299	10kV二铜线	区服电力调度控制中心	二铜线916开关	万工站	40000	否	275	4763.14	公线	103.35	18	1790	0	3496.83	受损	不可开启		
14300	10kV普棉线大德线	雷波电力调度控制中心	普棉线923小牛开关	永棉站	100000	否	255	4416.73	公线	271.88	107	4743.6	0	-768.54	不受损	不可开启		
14301	10kV新工一线	雷波电力调度控制中心	新工1号924开关	天御岭站	100000	是	599	10374.98	公线	509.06	85	8816.9	350	-866.92	不受损	不可开启		
14302	10kV鸣龙线	雅安电力调度控制中心	鸣龙线935开关	鸣雁站	10000	否	275	4763.14	公线	71.07	26	1233.8	0	3055.93	受损	不可开启		
14303	10kV红属线	雅安电力调度控制中心	红属线915开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	169.79	57	2940.8	2500	-764.27	受损	不可开启		
14304	10kV何营线	石棉电力调度控制中心	何营线972开关	向阳站	20000	是	300	5196.15	公线	260.33	87	4509	0	-352.08	不受损	不可开启		
14305	10kV宝元线	区服电力调度控制中心	宝元东站	立东站	5000	否	275	4763.14	公线	133.2	48	2307	0	1979.83	受损	不可开启		
14306	10kV华乐线 928大德线	乐山电力调度控制中心	华乐线918开关	乐山站	100000	否	440	7621.02	公线	416.4	95	7212	0	-353.08	不受损	不可开启		
14307	10kV华斗线	乐山电力调度控制中心	华斗线915开关	乐山站	100000	否	380	6581.79	公线	413.02	109	7153.5	0	-1220.89	不受损	不可开启		
14308	10kV宜指线	区服电力调度控制中心	宜指线921开关	五东站	5000	否	275	4763.14	公线	134.58	49	2331	0	1955.83	受损	不可开启		
14309	10kV红阳线	雅安电力调度控制中心	红阳线927开关	红星站	100000	否	300	5196.15	公线	396.49	132	6867.2	6930	-9640.28	受损	不可开启		
14310	10kV五天线	雷波电力调度控制中心	10kV五天东线913	施五店镇(南部)	40000	否	377	6529.83	公线	453.48	103	7854.3	0	-995.38	不受损	不可开启		
14311	10kV清洁线	区服电力调度控制中心	清洁线914开关	清溪站	6300	否	275	4763.14	公线	189.14	40	3572.9	0	4286.83	受损	不可开启		
14312	10kV东仙线	雅安电力调度控制中心	东仙线924开关	东山站	10000	是	300	5196.15	公线	405.57	135	7024.5	0	-2807.58	不受损	不可开启		
14313	10kV镇百线922大德线	雷波电力调度控制中心	10kV镇百线922开关	《雷波县志》城关站	20000	否	255	4416.73	公线	130.22	51	2253.4	400	-1319.66	受损	不可开启		
14314	10kV二好线	区服电力调度控制中心	二好线922开关	万工站	40000	否	335	5802.37	公线	38.68	12	670	0	4552.13	受损	不可开启		
14315	10kV黑月线	雅安电力调度控制中心	黑月线923开关	黑鹿站	30000	否	300	5196.15	公线	521.02	118	9024	0	-2155.08	不受损	不可开启		
14316	10kV黑幅线大德线	雷波电力调度控制中心	10kV黑幅线913开关	黄莱坪站	126000	否	599	10374.98	公线	517.22	90	9304.7	0	32.78	不受损	不可开启		
14317	10kV黄镇线922大德线	雷波电力调度控制中心	10kV黄镇线922小牛开关	黄镇站	12600	否	255	4416.73	公线	254.54	100	4408.8	0	-433.54	不受损	不可开启		
14318	10kV龙村线	雅安电力调度控制中心	龙村线973开关	大子山站	160000	是	380	6581.79	公线	414.11	114	7518.8	0	-2753.37	不受损	不可开启		
14319	10kV县棉线大德线	雷波电力调度控制中心	10kV县棉线917开关	县棉原井站	20000	否	335	5802.37	公线	107.31	32	1858.8	0	2783.3	受损	不可开启		
14320	10kV白棉线大德线	雷波电力调度控制中心	白棉线913小牛开关	白棉站	80000	否	255	4416.73	公线	190.94	75	3307.5	1600	-312.04	不受损	不可开启		
14321	10kV罗江二线	区服电力调度控制中心	罗江二线925开关	罗卜顶站	50000	是	580	10045.89	公线	308.41	53	5341.6	0	2695.11	受损	不可开启		
14322	10kV海团线	雷波电力调度控制中心	10kV海团线912开关	下面站	55200	是	300	5196.15	公线	282.77	94	4897.5	0	-760.58	不受损	不可开启		
14323	10kV双龙线	雷波电力调度控制中心	10kV双龙线922小牛开关	下面站	25000	是	240	4155.92	公线	221.37	92	3834.1	0	-508.56	不受损	不可开启		
14324	10kV盐熊线大德线	雷波电力调度控制中心	10kV盐熊线911开关	盐塘站	10000	否	200	3464.1	公线	172.59	86	2989.2	0	-217.92	不受损	不可开启		
14325	10kV东耐线	乐山电力调度控制中心	东耐线978开关	实子山站	160000	否	440	7

14404	10kV马坊线X塘线	蓝山撒瓶后岩岗电力调度控制中心	10kV马坊线935开关	马坊站	40000	台	352	6096.82	公线	8.24	2	142.8	0	5344.34	受痛	不可开交
14405	10kV骑飞线	雅安电力调度控制中心	骑飞线961开关	城西站	100000	座	400	6928.2	公线	373.03	93	6460.8	12730	-12955.42	不可开交	不可开交
14406	10kV晋统一线	乐山电力调度控制中心	晋统一线962开关	黄竹湾站	90200	台	440	7621.02	公线	705.31	160	12236	0	-5357.08	不可开交	不可开交
14407	10kV五万线951大塘线	蓝山撒瓶后岩岗电力调度控制中心	10kV五万线912开关	五和站	13000	座	352	6096.82	公线	190.15	54	3293.4	0	1584.06	受痛	不可开交
14408	10kV龙水线	雨城电力调度控制中心	10kV龙水线923开关	龙泉站	100000	座	440	7621.02	公线	387.02	88	6703.2	0	-606.38	不可开交	不可开交
14409	10kV松苗一线911线路	宁南电力调度控制中心	10kV松苗一线911开关	松新站	80000	座	377	6529.83	公线	32.06	8	520.7	0	4703.16	受痛	不可开交
14410	10kV武陈线941线路	宁南电力调度控制中心	武陈线912开关	武星站	20000	座	377	6529.83	公线	222.77	59	3858.4	0	1365.46	受痛	不可开交
14411	10kV周龙二线	雷波电力调度控制中心	周龙二线935开关	龙苍沟站	80000	座	400	6928.2	公线	657.52	164	11388.3	1000	-6152.92	不可开交	不可开交
14412	10kV竹卫线914大塘线	宁南电力调度控制中心	竹卫线924开关	竹寺站	13150	座	245	4243.52	公线	125.79	51	2178.6	0	1216.22	受痛	不可开交
14413	10kV武气线	宁南电力调度控制中心	武气线923开关	武星站	20000	座	377	6529.83	公线	108.28	29	1875.4	0	3348.46	受痛	不可开交
14414	10kV宁中二线926线路大塘线	宁南电力调度控制中心	宁中二线926开关	宁南站	80000	座	507	8781.5	公线	541.71	107	9382.5	0	-2357.3	不可开交	不可开交
14415	10kV晋得线981线路2	沙湾电力调度控制中心	晋得线981开关	晋山站	100700	座	260	4503.33	公线	342.85	93	6205.2	0	-603.54	不可开交	不可开交
14416	10kV骏菊线912线路	宁南电力调度控制中心	10kV骏菊线912开关	骏菊向站	10000	座	377	6529.83	公线	136.11	36	2357.5	0	2866.36	受痛	不可开交
14417	10kV喜得一线	沙湾电力调度控制中心	喜得一线934开关	喜农站	80200	座	503	8712.22	公线	503	19320	0.38	10700	-3730.22	不可开交	不可开交
14418	10kV宁中一线914线路	宁南电力调度控制中心	宁中一线924开关	宁南站	80000	座	507	8781.5	公线	157.77	31	2732.4	0	4264.89	受痛	不可开交
14419	10kV鹰杰线	沙湾电力调度控制中心	鹰杰线911开关	鹰坪站	110000	座	260	4503.33	公线	158.78	61	2750	19100	-18247.34	不可开交	不可开交
14420	10kV武大线914线路	宁南电力调度控制中心	武大线911开关	武星站	20000	座	507	8781.5	公线	312.54	62	5413.2	0	1612	受痛	不可开交
14421	10kV宁禁一线924线路	宁南电力调度控制中心	宁禁一线917开关	宁南站	80020	座	507	8781.5	公线	312.54	121	10849.3	0	-3624.1	不可开交	不可开交
14422	10kV喜新一线	沙湾电力调度控制中心	喜新一线963开关	喜农站	80200	座	503	8712.22	公线	463.2	92	8022.62	630	-1053.056	不可开交	不可开交
14423	10kV三河二线	雨城电力调度控制中心	三河二线923开关	长青站	80800	座	440	7621.02	公线	357.67	81	6194.2	2850	-2948.08	不可开交	不可开交
14424	10kV竹新线913线路	宁南电力调度控制中心	竹新线913开关	竹寺站	13150	座	275	4763.14	公线	137.27	50	2377.6	0	1432.91	受痛	不可开交
14425	10kV鹰双线	沙湾电力调度控制中心	鹰双线919开关	鹰坪站	90700	台	289	5005.63	公线	220.92	76	3826.4	31750	-31571.9	不可开交	不可开交
14426	10kV松王线	宁南电力调度控制中心	松王线913小车开关	松新站	80400	台	245	4243.52	公线	99.85	41	1726	0	1668.82	受痛	不可开交
14427	10kV松立线967线路	宁南电力调度控制中心	松立线927小车开关	松新站	80000	台	275	4763.14	公线	26	9	450.4	0	3836.43	受痛	不可开交
14428	10kV老龙线	宁南电力调度控制中心	老龙线925开关	老村站	10000	座	275	4763.14	公线	99.65	36	1726	0	2084.51	受痛	不可开交
14429	10kV喜新一线	沙湾电力调度控制中心	喜新一线	喜农站	80200	座	390	6755	公线	397.23	76	5148	8500	-8244	不可开交	不可开交
14430	10kV形南二线	宁南电力调度控制中心	10kV形南二线928开关	松新站	80000	座	377	6529.83	公线	69.46	18	1203	0	4020.86	受痛	不可开交
14431	10kV喜动线	沙湾电力调度控制中心	喜动线918开关	喜农站	80200	座	600	10392.3	公线	277.14	40	4800	6900	-188.16	不可开交	不可开交
14432	10kV城金二线918大塘线	宁南电力调度控制中心	城金二线918开关	城中站	26000	座	377	6529.83	公线	450.9	120	7809.6	0	-2585.74	受痛	不可开交
14433	10kV城视线914和陈港间联	沙湾电力调度控制中心	10kV城视线914开关	城中站	26000	座	505	8746.86	公线	500.06	99	8661.1	0	-1663.61	受痛	不可开交
14434	10kV沙城线	沙湾电力调度控制中心	沙城线918开关	沙西站	100700	座	503	8712.22	公线	390.71	78	6767.1	500	-297.32	不可开交	不可开交
14435	10kV双吗线	雨城电力调度控制中心	10kV双吗线937开关	汉横站	100400	座	440	7621.02	公线	206.74	47	3580.8	3960	-1443.98	不可开交	不可开交
14436	10kV城至线	雅安电力调度控制中心	城至线928开关	城南站	100000	座	440	7621.02	公线	361.84	90	6297	7465	-1602.82	不可开交	不可开交
14437	10kV沙城二线	沙湾电力调度控制中心	沙城二线935开关	沙西站	100700	座	503	8712.22	公线	454.66	90	7874.4	11250	-12154.62	不可开交	不可开交
14438	10kV羊环二线大塘线	东里藏族自治县电力调度控制中心	羊环二线916小车开关	羊瓦站	85200	座	430	7447.82	公线	307.1	71	5319	2800	-2160.74	不可开交	不可开交
14439	10kV汉东线	雨城电力调度控制中心	10kV汉东线965开关	汉横站	100400	座	440	7621.02	公线	341.94	55	4190.4	3050	-5143.58	不可开交	不可开交
14440	10kV双2 田新线	甘洛电力调度控制中心	10kV田新线912开关	田洞站	10000	座	225	3897.11	公线	201.24	89	3485.4	0	22	不可开交	不可开交
14441	10kV昂雅一线	沙湾电力调度控制中心	昂雅一线962开关	昂农站	80200	座	503	8712.22	公线	177.6	75	3076.08	3850	-1552.54	不可开交	不可开交
14442	10kV邻石一线	雨城电力调度控制中心	10kV邻石一线916开关	板桥站	100200	座	440	7621.02	公线	386.77	65	4966.9	5100	-3970.08	不可开交	不可开交
14443	10kV沙城五线	沙湾电力调度控制中心	沙城五线921开关	沙西站	100700	座	503	8712.22	公线	377.64	75	6540.7	3545	-3115.92	不可开交	不可开交
14444	10kV黑得线	雨城电力调度控制中心	10kV黑得线912开关	长黑站	100200	座	440	7621.02	公线	519	121	10048.3	0	-3624.1	不可开交	不可开交
14445	10kV普商线大塘线	甘洛电力调度控制中心	10kV普商线913开关	普昌站	9000	座	161	2788.6	公线	156.39	97	3717	0	-1207.26	不可开交	不可开交
14446	10kV附坪线大塘线	甘洛电力调度控制中心	10kV附坪线917开关	普田站	50000	座	225	3897.11	公线	114.07	51	1710	0	-184.82	不可开交	不可开交
14447	10kV铁术线	甘洛电力调度控制中心	10kV铁术线927开关	铁厥站	150200	座	320	5541.68	公线	41.44	8	752.4	10000	-9646.41	不可开交	不可开交
14448	10kV坦雨线大塘线	东里藏族自治县电力调度控制中心	10kV坦雨线912开关	坦望坪站	6350	座	165	2857.88	公线	100.48	61	1740.3	800	31.79	不可开交	不可开交
14449	10kV城用线	雅安电力调度控制中心	城用线924开关	城南站	100000	座	440	7621.02	公线	247.71	62	4290.4	2560	-1807.84	不可开交	不可开交
14450	10kV甘得线大塘线	甘洛电力调度控制中心	甘得线921开关	甘洛站	63000	座	335	5802.37	公线	298.37	89	5167.8	0	54.33	不可开交	不可开交
14451	10kV阿成线912	甘洛电力调度控制中心	10kV阿成线912开关	阿成变站	10000	座	225	3897.11	公线	120.36	53	1390	0	-1484.82	不可开交	不可开交
14452	10kV以中线大塘线	东里藏族自治县电力调度控制中心	10kV以中线932开关	以岸站	6350	座	230	3983.7	公线	151.04	66	2616	3050	-2080.65	不可开交	不可开交
14453	10kV双2 玉荷线	甘洛电力调度控制中心	玉荷线912开关	玉田站	7150	座	377	6529.83	公线	154.8	41	1510	0	-113	不可开交	不可开交
14454	10kV鹰西线大塘线	沙湾电力调度控制中心	鹰西线915开关	鹰坪站	90700	台	260	4503.33	公线	237.77	91	4118.2	0	-515.54	不可开交	不可开交
14455	10kV城警线 923大塘线	东里藏族自治县电力调度控制中心	城警线923开关	城北站东杨	51650	座	200	3464.1	公线	346.72	73	2541.2	0	576.49	不可开交	不可开交
14456	10kV羊环一线大塘线	东里藏族自治县电力调度控制中心	羊环一线914小车开关	羊瓦站	85200	座	430	7447.82	公线	341.45	79	5914	1765	-1720.74	不可开交	不可开交
14457	10kV新干线	沙湾电力调度控制中心	新干线935开关	新农站	53700	座	503	8712.22	公线	304.85	61	5280	4000	-2455.13	不可开交	不可开交
14458	10kV车东线	雅安电力调度控制中心	车东线914开关	车岭站	6300	座	300	5196.15	公线	92.38	31	1599	1800	-2876.53	受痛	不可开交
14459	10kV喇宝线	雅安电力调度控制中心	喇宝线933开关	喇木湖站	10000	座	380	6581.79	公线	159.76	42	2767	5900	-2743.39	不可开交	不可开交
14460	10kV江汽一线	雅安电力调度控制中心	江汽一线924开关	江益站	100000	座	600	10392.3	公线	126.06	21	2183.4	9665	-2455.13	不可开交	不可开交
14461	10kV名院线913大塘线	雅安电力调度控制中心	名院线913开关	名某站	2100	座	75	1299.04	公线	346.48	462	6001	0	-4831.86	不可开交	不可开交
14462	10kV名名线大塘线	雅安电力调度控制中心	名名线914开关	名某站	2100	座	75	1299.04	公线	346.02	461	5993	0	-4823.86	不可开交	不可开交
14463	10kV喜新二线大塘线	沙湾电力调度控制中心	喜新二线971开关	喜农站	80200	座	390	6755	公线	294.46	75	5100	4650	-4346	不可开交	不可开交
14464	10kV沙礼二线	沙湾电力调度控制中心	沙礼旧线946开关	沙西站	100700	座	300	5196.15	公线	66.04	22	1143.8	22000	-18988.88	不可开交	不可开交
14465	10kV雅用线	雅安电力调度控制中心	雅用线932开关	城西站	100000	座	100	1732.05	公线	157.51	158	2728	0	-5169.16	不可开交	不可开交
14466	10kV名雨二线	雨城电力调度控制中心	10kV名雨二线925开关	长兴站	100200	座	440	7621.02	公线	263.47	60	4563.3	9630	-8096.48	不可开交	不可开交
14467	10kV名领线大塘线	雅安电力调度控制中心	名领线912开关	名某站	2100	座	75	1299.04	公线	346.02	461	5993	0	-4823.86	不可开交	不可开交
14468	10kV沙都线大塘线	甘洛电力调度控制中心	沙都线911开关	都普卫城站	10000	座	335	5802.37	公线	309.17	92	5354.4	0	-712.9	不可开交	不可开交
14469	10kV名则线大塘线	雅安电力调度控制中心	名则线911开关	名某站	2100	座	75	1299.04	公线	346.02	461	5993	0	-4823.86	不可开交	不可开交
14470	10kV城视线大塘线	雅安电力调度控制中心	城视线922开关	城北站东杨	51650	座	200	3464.1	公线	247.99	124	4295.2	0	-1727.53	不可开交	不可开交
14471	10kV新能二线	沙湾电力调度控制中心	新能二线922开关	喜农站	80200	座	390	6755	公线	305.54	78	5292	1250	-1138	不可开交	不可开交
14472	10kV名农一线	雨城电力调度控制中心	10kV名农一线927小车开关	永兴站	100200	座	440	7621.02	公线	271.25	62	4698	8300	-6901.18	不可开交	不可开交
14473	10kV车东线	雅安电力调度控制中心	车东线913开关	车岭站	6300	座	300	5196.15	公线	185.78	62	3217.2	0	-1658.83	受痛	不可开交
14474	10kV晋观线 983线路	沙湾电力调度控制中心	晋观线983开关	晋山站	100700	座	200	3464.1	公线	138.45	69	2398	17900	-17526.72	不可开交	不可开交
14475	10kV名温线	雨城电力调度控制中心	10kV名温线922开关	名岸站	10813	座	335	5802.37	公线	192.24	57	3328.8	3880	-5917.47	不可开交	不可开交
14476	10kV晋观线	沙湾电力调度控制中心	晋观线904开关	晋槽站	10600	台	360	6235.38	公线	862.92	240	14945.8	0	-9957.5	不可开交	不可开交
14477	10kV车环线	雨城电力调度控制中心	10kV车环线914开关	车营站	11400	台	440	7621.02	公线	325.46	74	5637	1400	-178.08	不可开交	不可开交
14478	10kV大川线	雅安电力调度控制中心	大川线924开关	大田站	126000	座	500	8660.25	公线	347.26	69	6014.4	2200	-420.38	不可开交	不可开交
14479	10kV前商线	雨城电力调度控制中心	前商线924开关	前塘站	10000	座	200	3464.1	公线	171.98	86	2978.7	0	-207.42	不可开交	不可开交
14480	10kV车岭线	雅安电力调度控制中心	车岭线913开关	车岭站	6300	座	300	5196.15	公线	196.02	65	3395	125	1156.53	受痛	不可开交
14481	10kV双名线大塘线	沙湾电力调度控制中心	双名线914开关	双星站	24000	台	235	4070.12	公线	216.34	92	3747	315	-803.74	不可开交	不可开交
14482	10kV非二线	雨城电力调度控制中心	10kV非二线913开关	非营站	11400	台	440	7621.02	公线	546.48	124	9465	5400	-8006.08	不可开交	不可开交
14483	10kV晋环二线	雨城电力调度控制中心	晋环二线944开关	板坝站	90000	座	440	7621.02	公线	455.42	114	7887.8	5915	-6960.34	不可开交	不可开交
14484	10kV东晋线	雨城电力调度控制中心	10kV东晋线912开关	九步站	5050	座	270	4676.54	公线	235.35	87	4076.2	1965	-2299.97	不可开交	不可开交
14485	10kV干和线大塘线	雨城电力调度控制中心	10kV干和线915开关	干和站	25000	座	200	3464.1	公线	256.49	128	4442.4	0	-1324.71	不可开交	不可开交
14486	10kV新华线	雅安电力调度控制中心	10kV新华线915开关	新坪站	100000	座	335	5802.37	公线	609.96	182	10564.5	0	-5342.37	不可开交	不可开交
14487	10kV张城一线	蜡缸山电力调度控制中心	张城一线964开关	张家湾站	80100	座	423	7326.57	公线	303.45	72	5255.7	2050	-1444.44	受痛	不可开交
14488	10kV东城二线	蜡缸山电力调度控制中心	东城二线980开关	东梁湾站	50000	座	423	7326.57	公线	126.22	30	2186.2	3750	-74.94	受痛	不可开交
14489	10kV团观线	雅安电力调度控制中心	10kV团观线913开关	团家站	10000	座	200	3464.1	公线	190.76	95	3304	0	-186.31	受痛	不可开交
14490	10kV东北二线	蜡缸山电力调度控制中心	东北二线952开关	张家湾站	80100	座	423	7326.57	公线	477.14	113	8264.1	0	-2402.84	不可开交	不可开交
14491	10kV张湾二线	蜡缸山电力调度控制中心	张湾二线979开关	张家湾站	80100	座	423	7326.57	公线	401.55	95	6954.8	0	-1093.54	不可开交	不可开交
14492	10kV秀杨二线	雅安电力调度控制中心	秀杨924开关	秀湖站	90000	座	374	6477.87	公线	408.3	109	7037.1	2600	-4454.8	不可开交	不可开交
14493	10kV甲王线	雨城电力调度控制中心	10kV甲王线918开关	甲里站	80200	座	403	6980.16	公线	287.04	71	4971.6	800	-187.47	不可开交	不可开交
14494	10kV名晶线	蜡缸山电力调度控制中心	名晶线922开关	名岸站	50000	座	500	8660.25	公线	23.64	5	409.5	14440	-7621.3	不可开交	不可开交
14495	10kV秀新线	雅安电力调度控制中心	秀新线915开关	秀都站	80000	座	400	6928.2	公线	281.29	70	4872	2700	-1336.62	不可开交	不可开交
14496	10kV车东一线	蜡缸山电力调度控制中心	车东1线915开关	车都站	32000	座	338	5854.33	公线	118.78	35	2057.2	25475	-19948.74	不可开交	不可开交
14497	10kV前汗一线	蜡缸山电力调度控制中心	前汗一线951开关	前农站	90200	座	400	6928.2	公线	331.33	83	5738.6	6000	-6196.04	不可开交	不可开交
14498	10kV羽乐线	蜡缸山电力调度控制中心	羽乐线921开关	羽藏站	20000	座	178	3083.05	公线	1315.5	74	2277.6	6105	-5916.16	不可开交	不可开交
14499	10kV马1线	蜡缸山电力调度控制中心	马1线931开关	马坪站	40000	座	300	5196.15	公线	408.78	136	7080	5820	-8743.08	不可开交	不可开交
14500	10kV东二工线	蜡缸山电力调度控制中心	东二工线966开关	前农站	90000	座	400	6928.2	公线	318.19	80	5511	2050	-1325.62	不可开交	不可开交
14501	10kV七两线	雨城电力调度控制中心	10kV七两线922开关	七星站	30150	座	255	4416.73	公线	127.91	50	2213.4	5560	-4242.02	不可开交	不可开交
14502	10kV车牛线	雅安电力调度控制中心	车牛线927开关	车都站	32000	座	271	4693.86	公线	530.42	196	9186.8	3730	-9161.71	受痛	不可开交
14503	10kV七沙二线	雨城电力调度控制中心	10kV七沙二线925开关	七星站	80300	座	440	7621.02	公线	264.73	60	4585.1	3550	-2038.28	不可开交	不可开交
14504	10kV车龙线	蜡缸山电力调度控制中心	车龙线932开关	车岭站	30150	座	300	5196.15	公线	476.13	159	8246.6	16210	-20299.68	不可开交	不可开交
14505	10kV龙晴线	雨城电力调度控制中心	龙晴线915开关	龙场站	31200	座	200	3464.1	公线	405.57	203	7024.5	700	-4953.22	不可开交	不可开交
14506	10kV七二线	雨城电力调度控制中心	10kV七二线915开关	七星站	80300	座	255	4416.73	公线	189.39	74	3280.3	4130	-3876.92	不可开交	不可开交
14507	10kV前新线	蜡缸山电力调度控制中心	羽前线922开关	羽都站	32000	座	374	6477.87	公线	145.33	40	2586.4	1680	-995.9	受痛	不可开交
14508	10kV五调一线	雅安电力调度控制中心	10kV五调一线914	城龙站	20000	座	300	5196.15	公线	413.15	138	7155.7	0	-2479.17	受痛	不可开交
14509	10kV晋晶一线	蜡缸山电力调度控制中心	晋晶一线938开关	城都站	80200	座	328	5681.13	公线	523.79	160	9072	11960	-6187.1	不可开交	不可开交
14510	10kV七同一线	雨城电力调度控制中心	10kV七同一线912开关	七星站	80300	座	440	7621.02	公线	332.81	76	5764.2	2850	-2517.38	不可开交	不可开交
14511	10kV北秋线	平昌电力调度控制中心	10kV北秋线915	城龙站	20000	座	200	3464.1	公线	235.68	118	4082	0	-964.31	受痛	不可开交
14512	10kV晋统二线	雅安电力调度控制中心	晋统二线924开关	晋都站	80000	座	420	7274.61	公线	151.94	38	2631.6	20160	-9744.45	不可开交	不可开交
14513	10kV笔千线	平昌电力调度控制中心	10kV笔千线915	笔庙站	11300	座	200	3464.1	公线	184.62	92	3197.8	0	-79.91	受痛	不可开交
14514	10kV秀东二线	蜡缸山电力调度控制中心	秀东Ⅱ线924开关	秀都站	32000	座	374	6477.87	公线	303.45	94	5255.5	11775	-12541.23	不可开交	不可开交
14515	10kV东元一线	蜡缸山电力调度控制中心	东元一线917开关	东龙湾站	80000	座	374	6477.87	公线	476.08	127	8245.5	0	-4553.6	不可开交	不可开交
14516	10kV马杨线	蜡缸山电力调度控制中心	马杨线926开关	马坪站	40000	座	223	3862.47	公线	54.04	24	936	7135	-4594.78	不可开交	不可开交
14517	10kV东马线	蜡缸山电力调度控制中心	东马线933开关	马坪站	26700	台	370	6412.53	公线	341.07	91	5907.3	0	-46.04	不可开交	不可开交
14518	10kV马五线	蜡缸山电力调度控制中心	马五线934开关	马坪站	40000	座	300	5196.15	公线	365.72	122	6334.2	1315	-3492.28	不可开交	不可开交
14519	10kV秀印线	蜡缸山电力调度控制中心	秀印线927开关	秀都站	80000	座	374	6477.87	公线	350.2	94	6065.4	250	-485.32	不可开交	不可开交
14520	10kV秀城二线	蜡缸山电力调度控制中心	秀城二线934开关	秀都站	80000	座	328	5681.13	公线	533.31	163	9237	0	-4692.1	不可开交	不可开交
14521	10kV雅晶一线	蜡缸山电力调度控制中心	雅晶一线923开关	雅都站	80000	座	308	5334.72	公线	39.38	13	682	8350	-4764.22	不可开交	不可开交
14522	10kV雅晶二线	蜡缸山电力调度控制中心	雅晶二线926开关	雅都站	80200	座	400	6928.2	公线	360.99	90	6252.3	4620	-4630.82	不可开交	不可开交
14523	10kV秀城二线	蜡缸山电力调度控制中心	秀城二线923开关	秀都站	80000	座	328	5681.13	公线	45.23	14	783.4	5330	-1568.5	不可开交	不可开交
14524	10kV五双线	蜡缸山电力调度控制中心	五双线911开关	五星站	30000	座	335	5802.37	公线	139.57	42	2417.4	44708	-42483.5	不可开交	不可开交
14525	10kV寺高线	蜡缸山电力调度控制中心	寺高线932开关	龙潭站	32000	座	247	4278.17	公线	264	107	4572	12870	-15370	受痛	不可开交
14526	10kV长王四线	蜡缸山电力调度控制中心	长王四线966开关	板坝站	90000	座	400	6928.2	公线	387.21	97	6706.5	4630	-5101.12	不可开交	不可开交
14527	10kV晋铁线	雅江电力调度控制中心	10kV晋铁线953	杨国站	10000	台	220	3810.51	公线	249.26	113	4317.2	0	-887.74	受痛	不可开交
14528	10kV甘金线	蜡缸山电力调度控制中心	甘金线934开关	甘星站	20000	座	308	5334.72	公线	341.07	111	5907.2	2000	-3635.12	不可开交	不可开交
14529	10kV雅晶二线	蜡缸山电力调度控制中心	雅晶二线924开关	雅都站	80100	座	400	6928.2	公线	149.33	37	2586.4	2230	1418.98	受痛	不可开交
14530	10kV前子线	雅安电力调度控制中心	10kV前子线928开关	前都子站	100200	座	440	7621.02	公线	373.93	85	6476.4	0	-3756.58	不可开交	不可开交
14531	10kV龙田线	蜡缸山电力调度控制中心	龙田线912开关	龙场站	8000	座	150	2598.08	公线	80	53	1386	14945	-14252	不可开交	不可开交
14532	10kV秀桂一线	蜡缸山电力调度控制中心	秀桂一线913开关	秀都站	90000	座	328	5681.13	公线	144.21	44	2497.7	3250	-1202.8	不可开交	不可开交
14533	10kV甘十线	蜡缸山电力调度控制中心	甘十线922开关	甘星站	20000	座	223	3862.47	公线	390.36	175	6761	2730	-6401.02	不可开交	不可开交
14534	10kV晋港一线	雅安电力调度控制中心	晋港1 Ⅱ线924开关	晋都站	80000	座	420	7274.61	公线	305.54	73	5292	6790	-6262.31	不可开交	不可开交
14535	10kV晋双线	雅安电力调度控制中心	晋双线933开关	晋都站	80000	座	240	4159.38	公线	568	234	9838	4120	-1797.1	不可开交	不可开交
14536	10kV秀城一线	蜡缸山电力调度控制中心	秀城一线914开关	秀都站	80000	座	328	5681.13	公线	262.82	80	4552.2	2450	-2457.2	不可开交	不可开交
14537	10kV前新线	雅安电力调度控制中心	10kV前新线917开关	前坝子站	100200	座	440	7621.02	公线	243.19	55	4212	2280	-395.18	不可开交	不可开交
14538	10kV新二一线	蜡缸山电力调度控制中心	新二一线975开关	新农站	90000	座	400	6928.2	公线	179	45	3100	3600	-1158	不可开交	不可开交
14539	10kV张东一线	蜡缸山电力调度控制中

14619	10kV桦草线	画城电力调度控制中心	10kV桦草线919开关	航桥站	100320	类	440	7621.02	公线	313.37	71	5427.6	9275	-8605.78	不受限	不可开放
14620	10kV源印线	售安电力调度控制中心	源印线915开关	源顺输站	20130	类	300	5196.15	公线	174.32	58	3019.2	6450	-4792.67	受限	不可开放
14621	10kV军芝线	通江电力调度控制中心	10kV军芝线953开关	军成站	9450	类	192	3325.54	公线	205.22	107	3554.4	0	-561.41	受限	不可开放
14622	10kV学芝线953大馈线	沣川电力调度控制中心	学芝线953开关	芝龙站	12600	类	20	3604.1	公线	488.16	244	8457.8	0	-5340.11	不受限	不可开放
14623	10kV桥存线	画城电力调度控制中心	10kV桥存线918开关	航桥站	100320	类	440	7621.02	公线	270.42	61	4683.7	3415	-2001.88	不受限	不可开放
14624	10kV退东线	通江电力调度控制中心	10kV退东线928	退江站	26000	类	400	6928.2	公线	402.63	101	6973.8	0	-738.22	受限	不可开放
14625	10kV龙天线922大馈线	画城电力调度控制中心	龙天线922开关	龙升站	12600	类	10	173.21	公线	78.83	788	1365.3	0	-1205.41	不受限	不可开放
14626	10kV桥北二线	画城电力调度控制中心	10kV桥北二线924开关	航桥站	100320	类	440	7621.02	公线	273.27	62	4733.1	8320	-6394.18	不受限	不可开放
14627	10kV油新线	售安电力调度控制中心	油新线912开关	油塘输站	20130	类	300	5196.15	公线	303.17	101	5250.9	2830	-3404.37	受限	不可开放
14628	10kV存环线	太乡电力调度控制中心	存环线915开关	存坪站	100410	类	400	6928.2	公线	369.7	92	6402.2	200	-1060.64	受限	不可开放
14629	10kV黄街线 912大馈线	沣川电力调度控制中心	黄街线912开关	黄升站	12600	类	94	1628.13	公线	383.11	408	6635.5	0	-5170.18	不受限	不可开放
14630	10kV龙开线	通江电力调度控制中心	10kV龙开线913	赵坝站	10350	类	328	5681.12	公线	468.42	143	8113	0	-2895.98	受限	不可开放
14631	10kV存双线	通江电力调度控制中心	10kV存双线914	沙滩站	10000	类	275	4763.14	公线	350.34	127	6067.8	0	-1781.07	受限	不可开放
14632	10kV画江线	画城电力调度控制中心	10kV画江线911开关	大画站	200200	类	440	7621.02	公线	271.24	62	4697.9	11230	-9831.08	不受限	不可开放
14633	10kV源闸线	售安电力调度控制中心	源闸线924开关	油塘输站	20130	类	300	5196.15	公线	302.36	49	5313.2	500	-4176.53	受限	不可开放
14634	10kV大文线	巴州电力调度控制中心	10kV大文线858	大塘变站	100000	类	200	3464.1	公线	249.54	125	4322	0	-1204.31	受限	不可开放
14635	10kV桥存线	画城电力调度控制中心	10kV桥存线926开关	航桥站	100320	类	440	7621.02	公线	427.09	97	7397.2	750	-2050.38	不受限	不可开放
14636	10kV下五一线	巴州电力调度控制中心	10kV下五一线962	平昌站	120500	类	200	3464.1	公线	344.92	172	5974.1	0	-2834.41	受限	不可开放
14637	10kV桥南一线	画城电力调度控制中心	10kV桥南一线971开关	航桥站	100320	类	440	7621.02	公线	309.21	70	5355.6	8750	-8008.78	不受限	不可开放
14638	10kV永星线	售安电力调度控制中心	永星线914开关	永兴站	100000	类	600	10392.3	公线	255.92	43	4432.5	1400	7512.07	受限	不可开放
14639	10kV永化线	售安电力调度控制中心	永化线919开关	永兴站	100200	类	600	10392.3	公线	227.92	38	3947.7	2660	2745.57	受限	不可开放
14640	10kV韩牌二线	巴州电力调度控制中心	10kV韩牌二线925	韩家湾站	100000	类	170	2944.49	公线	316.52	186	5482.1	0	-2832.06	受限	不可开放
14641	10kV永红线	售安电力调度控制中心	永红线924开关	永兴站	100320	类	600	10392.3	公线	222.56	37	3854.5	7955	-2455.43	受限	不可开放
14642	10kV桂洞线	售安配调	桂洞线912开关	桂树坪站	9000	类	380	6581.79	公线	277.7	73	4810	8410	-3144.57	不受限	不可开放
14643	10kV永东线	售安电力调度控制中心	永东线913开关	永兴站	100000	类	600	10392.3	公线	539.84	87	9356.2	4525	4778.07	受限	不可开放
14644	10kV雪晴线	巴州电力调度控制中心	10kV雪晴线913	雪山站	10000	类	200	3464.1	公线	190.88	95	3306	0	-188.31	受限	不可开放
14645	10kV红·金二线 926小车开关	金东电力调度控制中心	红金二线 926小车开关	红岩站	81820	类	420	7274.61	公线	375.46	89	6502.9	0	44.25	不受限	不可开放
14646	10kV上马线	售安电力调度控制中心	三塘上马线924开关	三十桥站	126100	类	400	6928.2	公线	467.32	117	8094	720	-1594.8	受限	不可开放
14647	10kV新小陈914	金东电力调度控制中心	新小陈914开关	新州站	20500	类	335	5802.37	公线	345.95	103	5991.8	0	-769.67	不受限	不可开放
14648	10kV新塘 1 回	巴州电力调度控制中心	10kV新塘 1 回	渡渠站	100000	类	300	5196.15	公线	303.95	101	5264.4	0	-587.87	受限	不可开放
14649	10kV巴坪线915大馈线	金东电力调度控制中心	10kV巴坪线915开关	金东配坪站	5000	类	220	3810.51	公线	199.48	91	3455	0	-21.54	受限	不可开放
14650	10kV 卫柳四线	售安电力调度控制中心	卫柳四线927开关	卫十桥站	126100	类	400	6928.2	公线	370.61	93	6419	0	-183.62	受限	不可开放
14651	10kV卫红线	巴州电力调度控制中心	10kV卫红线932	卫红站	126100	类	170	2944.49	公线	205.25	121	3555	0	-504.06	受限	不可开放
14652	10kV 卫横线	售安电力调度控制中心	卫横八线928开关	卫十桥站	126100	类	400	6928.2	公线	342.73	136	9400	0	-3166.62	受限	不可开放
14653	10kV华铝线 912大馈线	金东电力调度控制中心	10kV华铝线912开关	金东大塘站	100000	类	275	4763.14	公线	124.71	45	2159.9	2500	-37.07	不受限	不可开放
14654	10kV 红光线	金东电力调度控制中心	红卫线914小车开关	红岩站	81820	类	420	7274.61	公线	398.3	94	6865.4	0	47.87	不受限	不可开放
14655	10kV 卫横九线	售安电力调度控制中心	卫横九线948开关	卫十桥站	126100	类	400	6928.2	公线	532.51	133	9223	0	-2987.62	受限	不可开放
14656	10kV红岩线 916大馈线	金东电力调度控制中心	红岩线916小车开关	红岩站	81820	类	420	7274.61	公线	333.12	79	5769.8	0	50.09	不受限	不可开放
14657	10kV 卫横八线	售安电力调度控制中心	卫横八线942开关	卫十桥站	126100	类	400	6928.2	公线	512.41	128	8875	0	-2639.62	受限	不可开放
14658	10kV铁潮线 924大馈线	金东电力调度控制中心	10kV铁潮线924开关	铁潮站	7500	类	275	4763.14	公线	292.11	106	5059.3	0	-772.47	不受限	不可开放
14659	10kV 卫新一线	售安电力调度控制中心	卫新一线942开关	卫十桥站	126300	类	400	6928.2	公线	125.46	31	2173	15800	9572.2	受限	不可开放
14660	10kV新凤线	售安配调	新凤线915开关	新庄站	20000	类	600	10392.3	公线	251.57	57	4357.2	17030	-8716.16	不受限	不可开放
14661	10kV天凤线	售安配调	天凤线916开关	天碧配站	6300	类	380	6581.79	公线	48.5	13	840	5335	-251.99	不受限	不可开放
14662	10kV新园 II 回	巴州电力调度控制中心	10kV新园 II 回949	新阳站	50000	类	377	6529.83	公线	378.64	100	6558.1	0	-681.25	受限	不可开放
14663	10kV煎沙线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV煎沙线926开关	煎城站	100000	类	420	7274.61	公线	342.66	82	5934.9	1150	-537.75	受限	不可开放
14664	10kV新开 II 回	金潭电力调度控制中心	10kV新开 II 回926	新阳站	50000	类	300	5196.15	公线	369.01	123	6391.3	0	-1716.77	受限	不可开放
14665	10kV 卫群一线	售安电力调度控制中心	卫群一线929开关	卫十桥站	126100	类	400	6928.2	公线	25.29	6	438	0	5797.38	受限	不可开放
14666	10kV煎龙线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV煎龙线926开关	煎城站	100000	类	500	8660.25	公线	156.32	31	2707.5	5750	-663.28	受限	不可开放
14667	10kV 卫阳一线	售安电力调度控制中心	卫阳一线934开关	卫十桥站	126300	类	400	6928.2	公线	37.01	9	641	0	5596.38	受限	不可开放
14668	10kV东阳线	仪陇电力调度控制中心	东阳线912开关	永龙站(仪陇)	10000	类	377	6529.83	公线	83.9	22	1453.3	0	3770.76	受限	不可开放
14669	10kV东桐线大馈线	仪陇电力调度控制中心	10kV东桐线912开关	东桐站	80000	类	275	4763.14	公线	371.79	134	6474	0	-2187.17	受限	不可开放
14670	10kV金白线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV金白线912开关	金门场	12600	类	235	4070.32	公线	224	95	3879.68	1920	-2136.5	受限	不可开放
14671	10kV外元线大馈线	金潭电力调度控制中心	外元线914开关	外龙站	12620	类	220	3810.51	公线	325.08	148	5630.4	2665	-4885.94	不受限	不可开放
14672	10kV天阳厂线大馈线	金潭电力调度控制中心	天阳厂线914开关	东龙站	12620	类	380	6581.79	公线	866.74	228	15012	2580	-11168.39	受限	不可开放
14673	10kV回普线大馈线	金潭电力调度控制中心	回普线912小车开关	河口站	9000	类	300	5196.15	公线	233.61	78	4046.1	5350	-4719.57	受限	不可开放
14674	10kV卫建一线	售安电力调度控制中心	卫建一线960开关	卫十桥站	126100	类	400	6928.2	公线	218.48	55	3784	0	2451.38	受限	不可开放
14675	10kV新南一线	售安电力调度控制中心	新南一线964开关	城黑站	80000	类	400	6928.2	公线	378.57	95	6553.4	0	2147.27	受限	不可开放
14676	10kV通江线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV通江线918开关	通安站	18800	类	335	5802.37	公线	78.05	23	1351.8	5820	-1949.67	受限	不可开放
14677	10kV新开 I 回	金潭电力调度控制中心	10kV新开 I 回926	城黑站	40000	类	400	6928.2	公线	469.75	117	8130	0	-1900.62	受限	不可开放
14678	10kV乐新线大馈线	金潭电力调度控制中心	乐新线913小车开关	乐阳站	80000	类	275	4763.14	公线	180.97	66	3134.4	2730	-1577.57	受限	不可开放
14679	10kV东乐线	巴州电力调度控制中心	10kV东乐线916	东阳站	10000	类	200	3464.1	公线	479.79	240	8310	0	-5192.31	受限	不可开放
14680	10kV新平线	巴州电力调度控制中心	10kV新平线911	新坪站	10000	类	200	3464.1	公线	183.35	92	3175.7	0	-58.01	受限	不可开放
14681	10kV柳思线	仪陇电力调度控制中心	柳思线915开关	柳屋站(仪陇)	18000	类	218	3775.87	公线	68.73	32	1190.4	0	2207.88	受限	不可开放
14682	10kV通安线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV通安线919开关	通安站	18800	类	300	5196.15	公线	221.22	74	3831.5	3250	-2404.97	受限	不可开放
14683	10kV 卫建二线	售安电力调度控制中心	卫建二线966开关	卫十桥站	126100	类	400	6928.2	公线	194.23	49	3364	0	-871.38	受限	不可开放
14684	10kV新充线大馈线	金潭电力调度控制中心	新充线912小车开关	新阳站	22500	类	380	6581.79	公线	319.64	84	5536.1	2220	-1832.49	受限	不可开放
14685	10kV新井线	仪陇电力调度控制中心	新井线1024开关	仪陇开闭所	480000	类	565	9786.09	公线	311.82	59	5781.8	0	2647.07	受限	不可开放
14686	10kV乃平线	售安电力调度控制中心	乃平线921开关	乃吉站	18000	类	300	5196.15	公线	303.33	101	5253.6	650	-1227.07	受限	不可开放
14687	10kV白万线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV白万线921开关	白简站	71500	类	335	5802.37	公线	386.24	115	6689.6	9590	-11057.47	受限	不可开放
14688	10kV云新线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV云新线915开关	云梁站	10000	类	220	3810.51	公线	186.43	85	3228.9675	1015	-414.8075	受限	不可开放
14689	10kV总天线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV总天线923开关	总门站	12600	类	175	3031.09	公线	74.53	43	1290.9	5280	-3842.92	受限	不可开放
14690	10kV 千思线	金潭电力调度控制中心	千思线962开关	千思湾站	50000	类	220	3810.51	公线	141.06	27	2443.2	200	5556.33	受限	不可开放
14691	10kV 千思八线	售安电力调度控制中心	千思线912开关	万吉站	18000	类	300	5196.15	公线	135.89	45	2353.8	4160	-1837.07	受限	不可开放
14692	10kV 玉交线	巴州电力调度控制中心	10kV 玉交线856	玉堂站	63000	类	220	3810.51	公线	326.21	148	5649.9	0	-2220.44	受限	不可开放
14693	10kV 玉斗线	巴州电力调度控制中心	10kV 玉斗线851	玉堂站	63000	类	220	3810.51	公线	258.01	117	4468.8	0	-1039.34	受限	不可开放
14694	10kV南两线大馈线	金潭电力调度控制中心	南两线912开关	（金潭县源：城南站	16050	类	300	5196.15	公线	204.38	68	3539.8	3420	-2283.27	受限	不可开放
14695	10kV郭厂线大馈线	金潭电力调度控制中心	郭厂线924小车开关	郭展站	100160	类	335	5802.37	公线	306.02	91	5300.2	625	-703.07	受限	不可开放
14696	10kV万展线	仪陇电力调度控制中心	万展线916开关	万里站	50000	类	400	6928.2	公线	346.86	87	5993.8	0	241.58	受限	不可开放
14697	10kV通南线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV通南线912开关	通安站	18800	类	275	4763.14	公线	246.8	90	4274.5	2940	-2927.67	受限	不可开放
14698	10kV南明线	巴州电力调度控制中心	南明线958	城黑站	80000	类	600	10392.3	公线	569	95	9855	0	-501.59	受限	不可开放
14699	10kV万工线	仪陇电力调度控制中心	万工线961开关	万工站	40000	类	220	3810.51	公线	68.13	20	1180	0	3429.46	受限	不可开放
14700	10kV前云线	售安电力调度控制中心	前云线914开关	前梁站	100000	类	300	5196.15	公线	262.03	87	4538.4	1400	-1261.87	受限	不可开放
14701	10kV新老线	巴州电力调度控制中心	10kV 新老线917	新荣站	10000	类	200	3464.1	公线	233.83	117	4050	0	-932.31	受限	不可开放
14702	10kV马合线大馈线	金潭电力调度控制中心	马合线912开关	九马河站	12700	类	220	3810.51	公线	267.06	121	4625.479	1250	-2666.1191	受限	不可开放
14703	10kV 玉田线	巴州电力调度控制中心	10kV 玉田 1 回	玉堂站	63000	类	220	3810.51	公线	300.68	137	5207.8	0	-1778.54	受限	不可开放
14704	10kV白斯东线923开关	仪陇电力调度控制中心	10kV白斯东线923开关	白简站	71500	类	400	6928.2	公线	315.94	79	5472	1260	-496.62	受限	不可开放
14705	10kV 玉文线	仪陇电力调度控制中心	玉文线962开关	万工站	40000	类	300	5196.15	乞线	2.31	1	40	0	4636.53	受限	不可开放
14706	10kV云雷线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV云雷线914开关	云梁站	10000	类	275	4763.14	公线	207	75	3585.24	4540	-738.54	受限	不可开放
14707	10kV白前线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV白前线914开关	白简站	71500	类	335	5802.37	公线	255.43	76	4424	1745	-946.87	受限	不可开放
14708	10kV前陶线	售安电力调度控制中心	前陶线923开关	前梁站	100000	类	300	5196.15	公线	355.31	118	6154	4000	-5477.47	不受限	不可开放
14709	10kV九陶八线	金潭电力调度控制中心	10kV_九陶八线923开关	九和站	40000	类	450	7794.23	公线	287.07	64	4972	1600	-3356.82	不受限	不可开放
14710	10kV前元线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV前元线915开关	前厂场	25000	类	335	5802.37	公线	369	110	5617.222	1750	-3535.2424	受限	不可开放
14711	10kV新雕线	金潭电力调度控制中心	新雕线911小车开关	新展站	10010	类	335	5802.37	公线	341.74	72	4187	2060	-1054.87	受限	不可开放
14712	10kV九东线	仪陇电力调度控制中心	九东线926开关	九和站	6300	类	220	3810.51	公线	68.13	20	1180	0	3429.46	受限	不可开放
14713	10kV太雷线	金潭电力调度控制中心	10kV_太雷线962开关	太和站	40000	类	550	9526.28	公线	448.64	82	7770.4	0	-149.38	不受限	不可开放
14714	10kV新平线	金潭电力调度控制中心	新平线936开关	新展站	100000	类	275	4763.14	公线	268.04	76	3603.3	1770	-1986.47	受限	不可开放
14715	10kV新红线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV新红线913开关	新阳站	12500	类	275	4763.14	公线	349	127	6044.68	2825	-3617.98	受限	不可开放
14716	10kV 玉田线	巴州电力调度控制中心	10kV 玉田 1 回	玉堂站	63000	类	220	3810.51	公线	300.68	137	5207.8	0	-1778.54	受限	不可开放
14717	10kV 汉天线	仪陇电力调度控制中心	汉天线912开关	汉东站	5000	类	275	4763.14	公线	55.7	20	964.8	0	3322.03	受限	不可开放
14718	10kV 城茶线	万雷电力调度控制中心	10kV_城茶线912开关	城区站	10000	类	272	4711.18	公线	179.23	66	3104.2	1400	-735.26	不受限	不可开放
14719	10kV三元线大馈线	万雷电力调度控制中心	10kV三元线923开关	永兴站	10000	类	220	3810.51	公线	166.65	76	2883	600	-53.54	受限	不可开放
14720	10kV城区一线	万雷电力调度控制中心	10kV_城区一线911开关	城区站	10000	类	550	9526.28	公线	456.62	83	7908.7	0	-287.68	不受限	不可开放
14721	10kV白鹤线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV白鹤线911开关	白简站	71500	类	335	5802.37	公线	343.6	103	5951.2	4250	-5559.3	受限	不可开放
14722	10kV斯伟线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV斯伟线922开关	（金牌县源：城南站	16000	类	240	4156.52	公线	228.08	95	3950.3457	6145	-6084.2156	受限	不可开放
14723	10kV乌东线	仪陇电力调度控制中心	乌东线913开关	乌振河站	5000	类	100	1732.05	公线	12.47	12	216	0	1342.84	受限	不可开放
14724	10kV前陶一线	售安电力调度控制中心	前陶一线963开关	前梁站	100000	类	665	11518.14	公线	338.9	51	5869.8	10000	-6955.29	不受限	不可开放
14725	10kV白双线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV白双线926开关	白简站	71500	类	400	6928.2	公线	372.61	93	6453.6	1230	-1468.22	受限	不可开放
14726	10kV 乌马线	仪陇电力调度控制中心	乌马线912开关	乌振河站	5000	类	275	4763.14	公线	17.9	7	310	0	3976.83	受限	不可开放
14727	10kV 万里二线	万雷电力调度控制中心	万雷二线914开关	万雷站	50000	类	300	5196.15	公线	132.11	44	2288.2	2050	-181.28	受限	不可开放
14728	10kV 陇水线	仪陇电力调度控制中心	陇水线928开关	仪陇开闭所	480000	类	600	10392.3	公线	388.67	65	6731.8	0	1582.04	受限	不可开放
14729	10kV芳柏线	仪陇电力调度控制中心	芳柏线916开关	芳风站	80000	类	377	6529.83	公线	234.15	62	4055.4	0	1168.46	受限	不可开放
14730	10kV柏思线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV柏思线922开关	柏思站	100000	类	380	6581.79	公线	31.73	9	549.1	0	-64.49	受限	不可开放
14731	10kV前二一线	售安电力调度控制中心	前二一线968开关	前虎站	100320	类	300	5196.15	公线	279.9	93	4830.6	4410	-4564.07	受限	不可开放
14732	10kV东国线	仪陇电力调度控制中心	东国线912开关	东国站	16300	类	300	5196.15	公线	257.37	86	4458.1	0	-1112.38	受限	不可开放
14733	10kV河云线	金潭电力调度控制中心	10kV河云线	河口站	9100	类	275	4763.14	公线	241.74	88	4187	300	-200.17	受限	不可开放
14734	10kV双双线	仪陇电力调度控制中心	双双线924开关	复兴站	80000	类	377	6529.83	公线	204.48	54	3541.8	0	1682.26	受限	不可开放
14735	10kV路阳线	万雷电力调度控制中心	10kV_路阳线912开关	乙路站(仪陇)	20000	类	377	6529.83	公线	147.45	39	2553.9	0	2669.96	受限	不可开放
14736	10kV玉城二线	万雷电力调度控制中心	10kV_玉城二线974开关	玉和站	40000	类	550	9526.28	公线	477.3	87	8266.9	0	-645.88	不受限	不可开放
14737	10kV白马线	仪陇电力调度控制中心	白马线912开关	白龙站	12620	类	170	2944.49	公线	360.38	202	6028.8	0	-2502.85	受限	不可开放
14738	10kV 铜河线	仪陇电力调度控制中心	铜河线913开关	铜皮站	10000	类	380	6581.79	公线	82.06	22	1421.2	0	3844.23	受限	不可开放
14739	10kV外玉线大馈线	万雷电力调度控制中心	10kV外玉线925开关	外龙站	12600	类	275	4763.14	公线	519.21	189	8992.7	1800	-6505.87	受限	不可开放
14740	10kV 雷梅线	万雷电力调度控制中心	10kV_雷梅线927开关	汉雷站	40000	类	380	6581.79	公线	295.32	84	5135	1550	-1515.26	受限	不可开放
14741	10kV铜新线	仪陇电力调度控制中心	铜新线915开关	铜皮站	10000	类	380	6581.79	公线	42.03	11	728	0	4537.43	受限	不可开放
14742	10kV前江一线	售安电力调度控制中心	前江一线927开关	前虎站	100320	类	300	5196.15	公线	127.03	42	2200.2	4160	-1683.67	受限	不可开放
14743	10kV前化二线	仪陇电力调度控制中心	前化二线935开关	牛角站	163920	类	507	8781.5	公线	450.89	89	7809.1	800	-1584.1	受限	不可开放
14744	10kV东江线大馈线	金潭电力调度控制中心	东江线911开关	陈东站	20000	类	275	4763.14	公线	133.85	49	2318.3	2830	-861.47	受限	不可开放
14745	10kV 汉雷线	万雷电力调度控制中心	10kV_汉雷线922开关	汉厂站	40000	类	565	9786.09	公线	547.86	97	9489	250	-3910.13	不受限	不可开放
14746	10kV 十天线	金潭电力调度控制中心	十天线914开关	十溪站	50000	类	380	6581.79	公线	379.88	100	6579.6	0	-655.99	受限	不可开放
14747	10kV 联天线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV联天线913开关	新厂场	25000	类	220	3810.51	公线	257.36	117	4457.5	2680	-3708.04	受限	不可开放
14748	10kV 雷仁线	万雷电力调度控制中心	雷仁线910开关	仪陇开闭所	480000	类	565	9786.09	公线	181.81	68	3633	0	1215.87	受限	不可开放
14749	10kV 门东线	万雷电力调度控制中心	门东线925开关	双门站	80000	类	377	6529.83	乞线	83.2	22	1441.1	0	4435.75	受限	不可开放
14750	10kV 节草线	万雷电力调度控制中心	10kV 节草线925开关	大竹河站	10000	类	100	1732.05	公线	97.46	27	1688	0	2042.36	受限	不可开放
14751	10kV 振都线	仪陇电力调度控制中心	振都线916开关	十里站	163920	类	377	6529.83	公线	176.92	47	3064.2	0	2159.66	受限	不可开放
14752	10kV 旭柳线	仪陇电力调度控制中心	旭柳线912开关	柳屋站(仪陇)	18000	类	527	8781.5	公线	24.04	5	416.4	0	7486.95	受限	不可开放
14753	10kV 土桥线	仪陇电力调度控制中心	土桥线924开关	土门场(仪陇)	20000	类	323	5384.52	公线	191.22	59	3312	400	553.62	受限	不可开放
14754	10kV白团线大馈线	金潭电力调度控制中心	10kV白团线927开关	白简站	71500	类	335	5802.37	公线	229.24	68	3970.4	1250	1.73	受限	不可开放
14755	10kV南灵线	仪陇电力调度控制中心	南灵线922开关	灵观站	100000	类	377	6529.83	公线	240.92	64	4172.8	0	1704.05	受限	不可开放
14756	10kV南鸟线	仪陇电力调度控制中心	南鸟线933开关	灵观站	150000	类	275	4675.54	公线	259.52	74	3952.6

14834	10kV 金龙线	仁和电力调度控制中心	金龙线953开关	金江站	16000	是	300	5196.15	公线	227.03	76	3932.2	420	-191.28	不受限	不可开放
14835	10kV 苏河线	仁和电力调度控制中心	苏河线954开关	彩龙湖站	50000	是	350	6062.18	公线	334.01	95	5785.1	0	-329.14	不受限	不可开放
14836	10kV 陈九线	达县电力调度控制中心	陈九线913开关	陈家站	20000	是	380	6581.79	公线	167.95	44	2908.9	0	3014.71	受限	不可开放
14837	10kV 河陈线	仁和电力调度控制中心	河陈线951开关	方田站	6300	是	200	3464.1	公线	155.87	78	2699.6	500	-81.91	不受限	不可开放
14838	10kV 托龙线	古蔺电力调度控制中心	10kV托龙线915开关	开桂	20000	是	308	5334.72	公线	262.17	85	4730	0	-462.22	受限	不可开放
14839	10kV 古建二线	古蔺电力调度控制中心	古建二线921开关	古蔺	120000	是	406	7032.13	公线	567.21	140	9824	0	-4198.3	不受限	不可开放
14840	10kV 五古一线	泸川电力调度控制中心	五古一线924开关	五通站	30000	是	310	5525.24	公线	269.42	84	4666.8	0	-246.11	不受限	不可开放
14841	10kV 白拜线	仁和电力调度控制中心	白拜线974开关	白岩子站	63000	是	450	7794.23	公线	260.99	58	4520.4	5250	-3535.02	不受限	不可开放
14842	10kV 平施线	仁和电力调度控制中心	平施线912开关	平施站	40000	否	220	3810.51	公线	174.27	79	3018.4	700	-288.94	不受限	不可开放
14843	10kV 合导线	仁和电力调度控制中心	合导线953开关	合发站	6300	是	30	1958.15	公线	110.64	37	1916.2	1000	-959.28	不受限	不可开放
14844	10kV 板湾线	仁和电力调度控制中心	板湾线955开关	王板桥站	50000	是	400	6928.2	公线	176.15	44	3051	5000	-2508.44	不受限	不可开放
14845	10kV 南清线	仁和电力调度控制中心	南清线952开关	南山站	50000	是	300	5196.15	公线	208.1	69	3589.7	3000	-2412.78	不受限	不可开放
14846	10kV 平良线	仁和电力调度控制中心	平良线923开关	平施站	63000	是	220	3810.51	公线	190.76	87	3304	0	-255.59	不受限	不可开放
14847	10kV 青珠线	仁和电力调度控制中心	青珠线941开关	青龙山	40000	是	300	5196.15	公线	360.09	120	6236.8	2500	-4579.88	不受限	不可开放
14848	10kV 南天线	仁和电力调度控制中心	南天线959开关	前进站	50000	是	330	5715.77	公线	312.62	101	5760.9	0	-618.71	不受限	不可开放
14849	10kV 园委线	攀枝花电力调度控制中心	园委线975开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	244.3	81	4231.2	0	-74.28	不受限	不可开放
14850	10kV 园锌线	攀枝花电力调度控制中心	园锌线983开关	园林站	40000	否	450	7794.23	公线	451.56	100	7821	2630	-806.4	不受限	不可开放
14851	10kV 新南线大线线	盐边电力调度控制中心	新南线925开关	新兴站	63000	否	600	10392.3	公线	622.83	104	10787.4	0	-1434.33	不受限	不可开放
14852	10kV 密阳线	攀枝花电力调度控制中心	密阳线922开关	密坪站	63000	是	400	6928.2	公线	433.98	108	7516.6	400	-2374.04	不受限	不可开放
14853	10kV 密和线	攀枝花电力调度控制中心	密和线930开关	密山站	50000	是	250	4330.13	公线	200.14	80	3455.4	250	-252.3	不受限	不可开放
14854	10kV 密格线	攀枝花电力调度控制中心	密格线961开关	密坪站	40000	是	220	3810.51	公线	169.39	77	2933.8	500	-385.39	不受限	不可开放
14855	10kV 密东线	攀枝花电力调度控制中心	密东线971开关	密坪站	63000	是	250	4330.13	公线	274.01	110	4756.2	1500	-2792.1	不受限	不可开放
14856	10kV 凤建南线	攀枝花电力调度控制中心	凤建南线939开关	凤凰站	40000	是	400	6928.2	公线	407.52	102	7034.2	0	-1513.8	不受限	不可开放
14857	10kV 凤建北线	攀枝花电力调度控制中心	凤建北线975开关	凤凰站	40000	是	400	6928.2	公线	403.2	101	6983.4	0	-1461	不受限	不可开放
14858	10kV 密金线	攀枝花电力调度控制中心	密金线935开关	密坪站	63000	是	450	7794.23	公线	538.99	120	9335.3	0	-3099.92	不受限	不可开放
14859	10kV 园密线	攀枝花电力调度控制中心	园密线955开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	393.73	98	5087.4	0	-930.48	不受限	不可开放
14860	10kV 荣坪线	攀枝花电力调度控制中心	荣坪线973开关	荣坪站	63000	是	430	7447.82	公线	457.64	106	7926.4	630	-2598.14	不受限	不可开放
14861	10kV 荣格线	攀枝花电力调度控制中心	荣格线963开关	荣坪站	40000	是	400	6928.2	公线	466.35	117	8077.2	0	-2534.64	不受限	不可开放
14862	10kV 园发线	攀枝花电力调度控制中心	园发线977开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	360.97	120	6252	0	-2095.08	不受限	不可开放
14863	10kV 兆瓦线	攀枝花电力调度控制中心	兆瓦线972开关	兆棉站	40000	是	400	6928.2	公线	479.79	120	8310	0	-2767.64	不受限	不可开放
14864	10kV 园达线	攀枝花电力调度控制中心	园达线984开关	园林站	40000	否	265	4589.93	公线	240.55	91	4166.4	0	-35.46	不受限	不可开放
14865	10kV 园密线	攀枝花电力调度控制中心	园密线954开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	370.67	124	6420	0	-2263.08	不受限	不可开放
14866	10kV 凤基二线	攀枝花电力调度控制中心	凤基二线962开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	340.9	114	5904.4	0	-1747.68	不受限	不可开放
14867	10kV 园学线	攀枝花电力调度控制中心	园学线972开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	383.56	128	6643.2	1250	-3736.28	不受限	不可开放
14868	10kV 园青线	攀枝花电力调度控制中心	园青线979开关	园林站	40000	是	400	6928.2	公线	393.44	98	6814.4	0	-1271.84	不受限	不可开放
14869	10kV 园格线	攀枝花电力调度控制中心	园格线951开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	324.18	108	5614.8	0	-4217.68	不受限	不可开放
14870	10kV 兴川线	攀枝花电力调度控制中心	兴川线923开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	301.31	100	5218.7	0	-1061.78	不受限	不可开放
14871	10kV 凤建线	攀枝花电力调度控制中心	凤建线984开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	360.25	120	6238.5	0	-2062.68	不受限	不可开放
14872	10kV 塘开线	古蔺电力调度控制中心	10kV塘开线914开关	塘家湾	20000	是	400	6928.2	公线	363.42	91	6294.5	0	-751.94	不受限	不可开放
14873	10kV 五振线 914 大铁线	泸川电力调度控制中心	五振线914开关	五通站	41000	是	250	4330.13	公线	235.83	94	4084.5	0	-820.4	不受限	不可开放
14874	10kV 密共线	攀枝花电力调度控制中心	密共线984开关	密坪站	63000	是	385	6668.4	公线	238.5	62	5138.6	2500	-1396.08	不受限	不可开放
14875	10kV 老和线	攀枝花电力调度控制中心	老和线953开关	老熊平站	31500	是	400	6928.2	公线	288.85	72	5002.8	630	-90.34	不受限	不可开放
14876	10kV 园隆线	攀枝花电力调度控制中心	园隆线958开关	园林站	40000	是	450	7794.23	公线	463.28	103	8024	315	-2103.62	不受限	不可开放
14877	10kV 老青线	攀枝花电力调度控制中心	老青线954开关	老熊平站	31500	是	400	6928.2	公线	322.59	81	5587.2	0	-44.64	不受限	不可开放
14878	10kV 园控线	攀枝花电力调度控制中心	园控线952开关	园林站	40000	是	300	5196.15	公线	297.82	99	5158.2	4615	-5616.28	不受限	不可开放
14879	10kV 双白线	攀枝花电力调度控制中心	双白线962开关	双白站	40000	是	300	5196.15	公线	277.86	93	4812.5	0	-655.58	不受限	不可开放
14880	10kV 铜研线	攀枝花电力调度控制中心	铜研线953开关	铜研站	12500	是	350	6062.18	公线	387.6	111	6713.2	0	-1863.46	不受限	不可开放
14881	10kV 园铜二线	攀枝花电力调度控制中心	园铜二线971开关	园林站	40000	是	350	6062.18	公线	222.54	64	3854.4	1830	-834.66	不受限	不可开放
14882	10kV 凤建线	攀枝花电力调度控制中心	凤建线975开关	兆棉站	40000	是	300	5196.15	公线	339.18	113	5874.6	2500	-4217.68	不受限	不可开放
14883	10kV 老德线	攀枝花电力调度控制中心	老德线971开关	老熊平站	31500	是	325	5629.37	公线	233.63	72	4046.4	2250	-1793.06	不受限	不可开放
14884	10kV 铜阳线	攀枝花电力调度控制中心	铜阳线976开关	园林站	40000	否	450	7794.23	公线	356.77	79	6179.2	800	-743.82	不受限	不可开放
14885	10kV 铜研线	攀枝花电力调度控制中心	铜研线952开关	铜草坪站	12500	是	250	4330.13	公线	122.36	49	2119.3	1890	-545.2	不受限	不可开放
14886	10kV 渡中线	达县电力调度控制中心	10kV 渡中线912开关	渡市站	11300	是	200	3464.1	公线	178.98	89	3100	0	-328.72	不受限	不可开放
14887	10kV 凤荣线	攀枝花电力调度控制中心	凤荣线917开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	330.28	110	5720.5	2000	-3583.58	不受限	不可开放
14888	10kV 铜老线	攀枝花电力调度控制中心	铜老线972开关	铜草坪站	12500	是	350	6062.18	公线	221.99	63	3844.8	1200	-195.06	不受限	不可开放
14889	10kV 高陈线	攀枝花电力调度控制中心	高陈线927开关	高望坪站	25000	是	300	5196.15	公线	263.8	88	4569	315	-727.08	不受限	不可开放
14890	10kV 托龙线	古蔺电力调度控制中心	托龙线923开关	塘家站	20000	是	380	6581.79	公线	293.32	74	5121.1	0	-1743.93	受限	不可开放
14891	10kV 铜密线	攀枝花电力调度控制中心	铜密线973开关	铜草坪站	12500	是	350	6062.18	公线	339.19	97	5874.8	1250	-2275.06	不受限	不可开放
14892	10kV 杨城线	达县电力调度控制中心	杨城线925开关	杨柳湾站	80000	是	500	8660.25	公线	235.38	47	4078.7	0	-2853.5	受限	不可开放
14893	10kV 高荷线	攀枝花电力调度控制中心	高荷线948开关	高坪站	40000	是	300	5196.15	公线	220.98	74	3827.4	4000	-3670.48	不受限	不可开放
14894	10kV 观化线	攀枝花电力调度控制中心	观化线913开关	观沙坡站	10000	是	287	4970.99	公线	179.05	62	3101.1	2230	-1354.31	不受限	不可开放
14895	10kV双龙线 99A8线	达县电力调度控制中心	双龙线914开关	双龙站	11300	是	50	866.03	公线	35.57	71	616.07	0	-779.43	受限	不可开放
14896	10kV 观北线	攀枝花电力调度控制中心	观北线912开关	观沙坡站	10000	是	220	3810.51	公线	269.11	122	4661	800	-2412.59	不受限	不可开放
14897	10kV 天东线	达县电力调度控制中心	天东线916开关	大树站	18000	是	300	5196.15	公线	321.82	107	5574	0	-1417.08	不受限	不可开放
14898	10kV 密龙线	攀枝花电力调度控制中心	密龙线966开关	密坪站	63000	是	400	6928.2	公线	373.8	93	6459.6	0	-897.04	不受限	不可开放
14899	10kV 荣草线	攀枝花电力调度控制中心	荣草线936开关	荣坪站	63000	是	350	6062.18	公线	503.72	144	8724.5	0	-3874.76	不受限	不可开放
14900	10kV 乐通东线	达县电力调度控制中心	10kV 乐通东线973开关	红二站	100000	否	500	8660.25	公线	484.99	97	8400	0	-1657.78	不受限	不可开放
14901	10kV 凤二线	攀枝花电力调度控制中心	凤二线977开关	凤凰站	40000	是	300	5196.15	公线	328.68	110	5692.8	0	-1535.88	不受限	不可开放
14902	10kV 凤振线	攀枝花电力调度控制中心	凤振线915开关	凤凰站	40000	是	350	6062.18	公线	414.24	118	7174.6	2000	-6324.86	不受限	不可开放
14903	10kV 望达线	广元电力调度控制中心	望达线915开关	望村站	18000	否	482	8348.48	公线	168.13	84	2912	0	-160.72	受限	不可开放
14904	10kV 中七线	广元电力调度控制中心	中七线927开关	中子站	80000	否	482	8348.48	公线	40.25	8	697.2	0	6816.43	受限	不可开放
14905	10kV 那沙线	广元电力调度控制中心	那沙线913开关	那里站	100000	否	516	8937.38	公线	131.85	27	2283.6	0	4955.18	受限	不可开放
14906	10kV 万巴二线	广元电力调度控制中心	万巴二线949开关	万源站	100000	否	516	8937.38	公线	395.81	77	6855.4	0	294.5	受限	不可开放
14907	10kV 南巴线	广元电力调度控制中心	南巴线919开关	熊家站	40000	否	482	8348.48	公线	460.16	95	7970	0	-1291.22	受限	不可开放
14908	10kV 万知线	广元电力调度控制中心	万知线928开关	万源站	100000	否	516	8937.38	公线	77.4	15	1340.5	0	5809.4	受限	不可开放
14909	10kV 万迁一线	广元电力调度控制中心	万迁一线939开关	万源站	100000	否	516	8937.38	公线	419.08	81	7258.4	0	-108.5	受限	不可开放
14910	10kV 迎回线	广元电力调度控制中心	迎回线914开关	迎沙站	100000	否	516	8937.38	公线	379.11	73	6566.2	0	1477.44	受限	不可开放
14911	10kV 万东一线	广元电力调度控制中心	万东一线918开关	万源站	100000	否	516	8937.38	公线	432.02	84	7482.1	0	-322.6	受限	不可开放
14912	10kV 双通线	广元电力调度控制中心	双通线926开关	黄家垭	246000	是	529	9162.55	公线	391.45	74	6779.9	0	550.14	受限	不可开放
14913	10kV 老铁线	广元电力调度控制中心	老铁线911开关	35kV老两站	16300	是	453	7846.19	公线	209.16	46	3622.6	0	3416.97	受限	不可开放
14914	10kV 广红一线	广元电力调度控制中心	广红一线924开关	狮土坡站	100000	否	482	8348.48	公线	367.14	55	4626.8	0	2051.98	受限	不可开放
14915	10kV 迎回二线	广元电力调度控制中心	迎回二线913开关	迎沙站	100000	否	441	7638.34	公线	298.06	68	5162.4	0	948.27	受限	不可开放
14916	10kV 迎回四线	广元电力调度控制中心	迎回四线928开关	迎沙站	100000	否	441	7638.34	公线	406.92	92	7047.9	0	-937.23	受限	不可开放
14917	10kV 迎盛线	广元电力调度控制中心	迎盛线922开关	迎沙站	100000	否	373	6460.55	公线	48.13	13	833.8	0	4880.89	受限	不可开放
14918	10kV 华回线	泸川电力调度控制中心	华回线919开关	合华	150000	是	435	7534.42	公线	516.39	119	8943.8	0	-2916.36	不受限	不可开放
14919	10kV 平安线	广元电力调度控制中心	平安线929开关	平乐站	80000	否	377	6529.83	公线	323.71	86	5606.6	0	-382.74	受限	不可开放
14920	10kV 云科二线	广元电力调度控制中心	云科二线912开关	云壹堤站	100000	否	482	8348.48	公线	229.13	48	3968.5	0	2710.28	受限	不可开放
14921	10kV 望曙线	广元电力调度控制中心	望村站	望村站	18000	否	355	6148.78	公线	203.42	57	3523.2	0	2010.7	受限	不可开放
14922	10kV 云菊二线	广元电力调度控制中心	云菊二线936开关	云壹堤站	100000	否	482	8348.48	公线	327.89	70	5852.2	0	826.58	受限	不可开放
14923	10kV 下望线	广元电力调度控制中心	下望线964开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	303.37	76	5254.4	0	980.98	受限	不可开放
14924	10kV 下王线	广元电力调度控制中心	下王线971开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	441.28	92	7643.2	0	-129.27	受限	不可开放
14925	10kV 智陈线 9968	达县电力调度控制中心	智陈线924开关	智村站	18000	否	200	3464.1	公线	22.84	11	395.8	0	2722.09	受限	不可开放
14926	10kV 金军线	古蔺电力调度控制中心	金军线914开关	金马	20000	是	300	5196.15	公线	305.55	102	5292.2	0	-1135.28	不受限	不可开放
14927	10kV 袁石一线	广元电力调度控制中心	袁石一线922开关	袁家坝	240000	否	600	10392.3	公线	307.04	51	5318	0	4035.07	受限	不可开放
14928	10kV 东大线	达县电力调度控制中心	东大线913开关	35kV东两站	7300	是	200	3464.1	公线	29.02	15	502.7	0	2614.99	受限	不可开放
14929	10kV 梅陶一线	达县电力调度控制中心	梅陶一线934开关	梅柳湾站	80000	是	520	8660.25	公线	411.34	82	7124.4	0	-196.2	受限	不可开放
14930	10kV 南等一线	广元电力调度控制中心	南等一线936开关	南河站	86000	否	400	6928.2	公线	406.77	102	7045.2	0	-1502.64	不受限	不可开放
14931	10kV 南等二线	广元电力调度控制中心	南等二线924开关	南河站	86000	否	400	6928.2	公线	371.96	93	6442.4	0	-899.94	受限	不可开放
14932	10kV 下大一线	广元电力调度控制中心	下大一线917开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	415.24	86	7191.9	0	321.73	受限	不可开放
14933	10kV 下大二线	广元电力调度控制中心	下大二线923开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	413.48	86	7161.4	0	352.23	受限	不可开放
14934	10kV 下万一线	广元电力调度控制中心	下万一线962开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	300.24	62	5200.2	0	2313.43	受限	不可开放
14935	10kV 下万二线	广元电力调度控制中心	下万二线963开关	下西站	100000	否	482	8348.48	公线	325.14	67	5631.5	0	1882.13	受限	不可开放
14936	10kV 熊东线	达县电力调度控制中心	熊东线911开关	熊家站	20000	是	380	6581.79	公线	151.96	40	2631.9	0	2633.53	受限	不可开放
14937	10kV 万元一线	广元电力调度控制中心	万元一线927开关	万源站	100000	否	482	8348.48	公线	322.85	67	5591.7	0	1087.08	受限	不可开放
14938	10kV 迎回二线	广元电力调度控制中心	迎回二线925开关	迎沙站	109000	否	516	8937.38	公线	314.94	61	5454.8	0	2588.84	受限	不可开放
14939	10kV 体建线	达县电力调度控制中心	体建线921开关	体育站	86000	是	300	5196.15	公线	208.41	69	3605.6	0	547.52	受限	不可开放
14940	10kV 迎回一线	广元电力调度控制中心	迎回一线912开关	迎沙站	109000	否	516	8937.38	公线	640.01	124	11085	0	-3041.36	受限	不可开放
14941	10kV 平足线	广元电力调度控制中心	平足线961开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	公线	142.37	31	2465.9	0	4595.67	受限	不可开放
14942	10kV 平延线	广元电力调度控制中心	平延线939开关	平乐站	86000	否	453	7846.19	公线	147.06	32	2547.1	0	4514.47	受限	不可开放
14943	10kV 熊城二线	达县电力调度控制中心	熊城二线926开关	熊柳湾站	80000	是	500	8660.25	公线	371.55	74	6435.2	0	493	受限	不可开放
14944	10kV 客石线	古蔺电力调度控制中心	10kV客石线911开关	客振堰	16300	是	308	5334.72	公线	278.88	91	5020	0	-752.22	不受限	不可开放
14945	10kV 万齐一线	广元电力调度控制中心	万齐一线917开关	万源站	100000	否	482	8348.48	公线	417.74	85	7108.4	0	420.62	受限	不可开放
14946	10kV 万迪二线	广元电力调度控制中心	万迪二线925开关	万源站	100000	否	482	8348.48	公线	405.83	84	7028.9	0	-350.12	受限	不可开放
14947	10kV 迎建一线	广元电力调度控制中心	迎建一线932开关	迎沙站	100000	否	482	8348.48	公线	461.74	96	8032	0	-1183.37	受限	不可开放
14948	10kV 梅陶二线	达县电力调度控制中心	10kV 梅陶二线924开关	梅柳湾站	80000	是	390	6755	公线	600.62	154	10402.2	0	-4323.2	不受限	不可开放
14949	10kV华和东二线 9461 大铁线	泸川电力调度控制中心	华和东二线 981 开关	龙华	150000	是	319	5525.24	公线	313.83	98	5433.5	0	-1015.31	不受限	不可开放
14950	10kV 竹新线	泸川电力调度控制中心	竹新线919开关	竹四站	80000	是	400	6928.2	公线	322.3	81	5582.2	0	-39.64	不受限	不可开放
14951	10kV 营柔线	达县电力调度控制中心	营柔线922开关	35kV营柔站	16300	是	264	4572.61	公线	245.65	93	4254.6	0	-596.51	不受限	不可开放
14952	10kV 营羊线	达县电力调度控制中心	营羊线914开关	营村站	18000	是	355	6148.78	公线	196.81	55	3408.3	0	1510.22	不受限	不可开放
14953	10kV 军阳线	古蔺电力调度控制中心	10kV军阳线924开关	军家嘴	16300	是	308	5334.72	公线	304.19	99	5268.8	0	-1500.82	不受限	不可开放
14954	10kV 甘大线	广元电力调度控制中心	甘大线925开关	甘村站	18000	是	300	5196.15	公线	186.24	62	3225.6	0	931.32	受限	不可开放
14955	10kV 下南一线	广元电力调度控制中心	下南一线913开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	363.51	80	6296	8050	-7284.43	受限	不可开放
14956	10kV 大万二线	达县电力调度控制中心	大万二线924开关	大树站	18000	否	300	5196.15	公线	82.9	28	1435.9	0	3240.63	受限	不可开放
14957	10kV 化通线	达县电力调度控制中心	化通线964开关	化二站	100000	否	500	8660.25	公线	409.08	82	7085.3	0	708.92	受限	不可开放
14958	10kV 万南线	广元电力调度控制中心	万南线914开关	万源站	100000	否	516	8937.38	公线	498.87	97	8640.5	0	-1400.6	受限	不可开放
14959	10kV 渠城线	达县电力调度控制中心	渠城线928开关	城坝站	80000	是	453	7846.19	公线	369.9	82	6406.7	0	-129.75	不受限	不可开放
14960	10kV 白飞线	广元电力调度控制中心	白飞线944开关	白石站	240000	否	251	4347.45	公线	196.05	96	4165.6	0	-252.9	不受限	不可开放
14961	10kV 金农线	达县电力调度控制中心	金农线921开关	金坝站	12600	是	260	4503.33	公线	31.02	12	537.3	0	3065.36	受限	不可开放
14962	10kV 渠东二线	达县电力调度控制中心	渠东二线923开关	城东站	80000	是	453	7846.19	公线	463.2	102	8022.8	0	-1745.65	不受限	不可开放
14963	10kV 龙阳线	广元电力调度控制中心	龙阳线975开关	龙斗	100000	是	520	9005.66	公线	415.83	84	7546.5	0	-343.17	不受限	不可开放
14964	10kV 回马线	古蔺电力调度控制中心	10kV回马线921开关	椒园	16300	是	308	5334.72	公线	279.42	91	4893.5	0	-571.72	不受限	不可开放
14965	10kV 迎通线	广元电力调度控制中心	迎通线924开关	迎沙站	100000	否	453	7846.19	公线	564.45	125	9776.5	0	-2714.73	受限	不可开放
14966	10kV 城南线	蓬溪电力调度控制中心	城南线914开关	会城	90000	是	455	7880.83	公线	395.61	87	6852	0	-547.34	不受限	不可开放
14967	10kV 下二二线	广元电力调度控制中心	下二二线922开关	下酒站	9000	否	205	3550.7	公线	6.33	3	109.6	0	3086.03	受限	不可开放
14968	10kV 大山线	广元电力调度控制中心	大山线922	35kV 大石站	31000	是	300	5196.15	公线	260.87	87	4518.8	3165	-3206.77	不受限	不可开放
14969	10kV 下三二线	广元电力调度控制中心	下三二线926开关	下西站	100000	否	453	7846.19	公线	470.39	104	8147.1	0	-1085.53	不受限	不可开放
14970	10kV 南两一线	广元电力调度控制中心	南两一线934开关	嘉陵站	86000	否	453	7846.19	公线	487.63	108	8445.8	0	-1384.23	不受限	不可开放
14971	10kV 红梅线	广元电力调度控制中心	红梅线914开关	35kV 红梅站	16300	是	200	3464.1	公线	174.88	87	3029	0	88.69	不受限	不可开放
14972	10kV 南岸线	射洪电力调度控制中心	南岸线966开关	南河	100000	是	495	8573.65	公线	370.44	75	6416	0	442.92	受限	不可开放
14973	10kV 万屏线	广元电力调度控制中心	万屏线914开关

15049	10kV 烟镇线	蓬溪电力调度控制中心	烟镇线911 开关	关镇	20000	是	275	4763.14	公线	175.69	64	3043	1000	-232.49		不受限	不可开放
15050	10kV 金华烟线	射洪电力调度控制中心	金华烟线 924 开关	柿子湾	100000	是	335	5802.37	公线	256.73	77	4446.5	565	-369.6		不可开放	不可开放
15051	10kV 万东二线	广元电力调度控制中心	万东二线 926 开关	万圆站	106000	是	516	8937.38	公线	321.17	62	5562.2	0	1587.2		受限	不可开放
15052	10kV 回梅线	广元电力调度控制中心	回梅线 917 开关	沙坝	33000	是	308	5334.72	公线	366.76	119	6320	0	-2052.22		不可开放	不可开放
15053	10kV 玉云线 912 大镇线	广元电力调度控制中心	10kV 玉云线 912 开关	玉龙圆	20000	是	377	6529.83	公线	366.33	97	6344.9	0	-1121.04		不受限	不可开放
15054	10kV 铝云线	广元电力调度控制中心	铝云线 919 开关	宝轮站	80000	是	400	6928.2	专线	351.7	88	6091.4	800	-656.02		不受限	不可开放
15055	10kV 乙昭线	广元电力调度控制中心	乙昭线 952 开关	土洲厂	8000	是	170	2944.49	公线	179.98	106	3117.3	0	-761.71		不受限	不可开放
15056	10kV 迎建线	广元电力调度控制中心	迎建线 923 开关	迎庆站	100000	是	453	7846.19	公线	434.84	96	7534.4	0	-469.83		不受限	不可开放
15057	10kV 龙辉线	射洪电力调度控制中心	龙辉线 924 开关	螺龙	100000	是	400	6928.2	公线	436.58	109	7561.8	0	-2010.04		不受限	不可开放
15058	10kV 旧电线 962 大镇线	广元电力调度控制中心	旧电线 962 开关	唐平	120000	是	482	8348.48	公线	392.19	81	6792.7	0	-113.92		不受限	不可开放
15059	10kV 下通线	广元电力调度控制中心	下通线 965 开关	下西站	100000	是	482	8348.48	公线	90.69	19	1570.8	0	5107.98		受限	不可开放
15060	10kV 九井线	广元电力调度控制中心	九井站 926 开关	九井站	80000	是	403	6980.14	公线	396.54	98	6868.1	0	-585.96		不受限	不可开放
15061	10kV 花苔线	射洪电力调度控制中心	花苔线 913 开关	杨花山	150000	是	490	8487.05	公线	326.29	67	5651.4	10000	-8861.76		不受限	不可开放
15062	10kV 铝镇线	广元电力调度控制中心	铝镇线 971 开关	宝轮站	80000	是	453	7846.19	公线	485.96	107	8416.8	4200	-5555.23		不受限	不可开放
15063	10kV 光坪线	广元电力调度控制中心	光坪线 912 开关	35kV光明站	16300	是	150	2598.08	公线	184.82	123	3201	0	-862.73		不受限	不可开放
15064	10kV 中黄线	蓬溪电力调度控制中心	中黄线 953 开关	中禾站	6300	是	235	4070.32	公线	81.29	35	1408	0	1848.26		受限	不可开放
15065	10kV 沿新线 961 大镇线	广元电力调度控制中心	沿新线 961 开关	沿平	126000	是	482	8348.48	公线	392.19	81	6792.7	0	-113.92		不受限	不可开放
15066	10kV 中甘线	蓬溪电力调度控制中心	中甘线 951 开关	中禾站	6300	是	302	5196.15	公线	160.74	54	2796	0	-1372.92		受限	不可开放
15067	10kV 中白线	蓬溪电力调度控制中心	中白线 973 开关	中禾站	6300	是	250	4330.13	公线	135.8	54	2352	0	1112.1		受限	不可开放
15068	10kV 三广线	广元电力调度控制中心	元福线 916 开关	元福站	100000	是	516	8937.38	公线	315.28	65	5307	1260	812.9		不受限	不可开放
15069	10kV 经彭线	蓬溪电力调度控制中心	经彭线 918 开关	经彭	100000	是	306	5300.08	公线	328.55	107	5690.5	0	-1450.44		不受限	不可开放
15070	10kV 大转线	广元电力调度控制中心	大转线 924	35kV 大石站	30000	是	300	5196.15	公线	246.86	82	4275.7	475	-593.78		不受限	不可开放
15071	10kV 九通二线	广元电力调度控制中心	九通二线 974 开关	九平站	80000	是	516	8937.38	公线	477.17	92	8264.5	0	-220.86		不受限	不可开放
15072	10kV 开石线	广元电力调度控制中心	开石线 913 开关	开石站	80000	是	302	5230.79	公线	346.82	115	6007	0	-1299.29		不受限	不可开放
15073	10kV 向加线	蓬溪电力调度控制中心	向加线 974 开关	向峰站	80000	是	300	5196.15	公线	152.74	51	2645.4	2500	-988.48		不受限	不可开放
15074	10kV 旺喜线	广元电力调度控制中心	旺喜线 927 开关	宝轮站	80000	是	400	6928.2	公线	373.62	93	6471.1	0	-235.72		不受限	不可开放
15075	10kV 工城线	广元电力调度控制中心	工城线 911 开关	上西站	80000	是	404	6997.49	公线	432.87	107	7497.1	0	-1199.56		不受限	不可开放
15076	10kV 广大线	广元电力调度控制中心	广大线 921 开关	懒土岸站	50000	是	276	4815.1	公线	97.06	35	1681	3200	-547.41		不受限	不可开放
15077	10kV 双镇线	古蔺电力调度控制中心	双镇线 915 开关	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	243.6	79	4219.1	0	48.68		受限	不可开放
15078	10kV 甘思线	古蔺电力调度控制中心	甘思线 919 开关	黄皮岭	63000	是	489	8469.73	公线	464.94	95	8052.7	0	-1276.92		不受限	不可开放
15079	10kV 云白线 963 大镇线	广元电力调度控制中心	云白线 963 开关	云圆	31000	是	423	7326.57	公线	367.45	87	6364.2	0	-512.04		不受限	不可开放
15080	10kV 东南一线	眉山电力调度控制中心	东南一线 914 开关	东坝站	81500	是	482	8348.48	公线	386.66	80	6697	3150	-3168.22		不受限	不可开放
15081	10kV 南环线	射洪电力调度控制中心	南环线 957 开关	城发	126000	是	490	8487.05	公线	367.41	75	6363.6	400	26.04		不受限	不可开放
15082	10kV 禹线线	蓬溪电力调度控制中心	禹线线 951 开关	禹易站	31500	是	380	6581.79	公线	395.57	104	6851.3	0	-1585.87		不受限	不可开放
15083	10kV 双屯线	古蔺电力调度控制中心	双屯线 921 开关	双沙	16300	是	308	5334.72	公线	277.86	90	4812.5	1200	-1744.72		受限	不可开放
15084	10kV 东天线	蓬溪电力调度控制中心	东天线 913 开关	东帝站	126000	是	550	9526.28	公线	292.63	53	5068.1	2500	52.72		不受限	不可开放
15085	10kV 琴车线	古蔺电力调度控制中心	琴车线 915 开关	皇皇坪	63000	是	489	8469.73	公线	450.08	92	7795.3	800	-1819.52		受限	不可开放
15086	10kV 铜镇线	蓬溪电力调度控制中心	铜镇线 954 开关	赵山站	6300	是	170	2944.49	公线	147.1	87	2547.7	0	-192.11		不受限	不可开放
15087	10kV 至工一线	眉山电力调度控制中心	至工一线 916 开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	295.8	61	5123.3	5045	-3489.52		不受限	不可开放
15088	10kV 柳新线	射洪电力调度控制中心	柳新线 923 开关	柳树	80000	是	495	8573.65	公线	340.88	69	5904	3830	-2875.08		不受限	不可开放
15089	10kV 双镇线 912 大镇线	广元电力调度控制中心	双镇线 912 开关	池幕	35000	是	337	5831.01	公线	319.46	93	5533	0	-1372.92		不受限	不可开放
15090	10kV 甘高网线	眉山电力调度控制中心	甘高网线 974 开关	甘智	180000	是	482	8348.48	公线	436.58	91	7563.5	9830	-30512.71		不受限	不可开放
15091	10kV 大够线	蓬溪电力调度控制中心	大够线 971 开关	大坪子站	10000	是	400	6928.2	公线	314.73	79	5451.2	0	91.36		不受限	不可开放
15092	10kV 银双线	眉山电力调度控制中心	银双线 915 开关	银双广站	80000	是	235	4070.32	公线	251.34	107	4349.8	0	-686.51		不受限	不可开放
15093	10kV 思蓝二线	眉山电力调度控制中心	思蓝二线 944 开关	思蓝站	80000	是	495	8573.65	公线	474.31	96	8215	12850	-16022.08		不受限	不可开放
15094	10kV 银苏线	射洪电力调度控制中心	银苏线 925 开关	银通	126000	是	490	8487.05	公线	254.77	85	4412.6	6300	-13505.07		不受限	不可开放
15095	10kV 柳牛线	眉山电力调度控制中心	柳牛线 912 开关	柳东站	20000	是	482	8348.48	公线	368.65	76	6385	2945	-2651.22		不受限	不可开放
15096	10kV 柏民一线	眉山电力调度控制中心	柏民一线 963 开关	柏江站	80000	是	482	8348.48	公线	379.08	79	6565.9	0	-1881.22		不受限	不可开放
15097	10kV 柏民二线	眉山电力调度控制中心	柏民二线 913 开关	柏江站	80000	是	482	8348.48	公线	507.68	105	8793	0	-1279.37		不受限	不可开放
15098	10kV 安中线	射洪电力调度控制中心	安中线 921 开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	374.68	84	6489.5	0	-323.4		不受限	不可开放
15099	10kV 万东线	蓬溪电力调度控制中心	万东线 931 开关	万东山站	28000	是	423	7326.57	公线	385.32	91	6673.7	1480	-1945.59		不受限	不可开放
15100	10kV 四民线	眉山电力调度控制中心	四民线 951 开关	四双站	10000	是	345	5975.58	公线	220.74	64	3823.3	0	957.16		受限	不可开放
15101	10kV 安武线	射洪电力调度控制中心	安武线 917 开关	武安	100000	是	335	5802.37	公线	206.18	62	3571.1	1930	-859.2		不受限	不可开放
15102	10kV 柏民一线	眉山电力调度控制中心	柏江站	柏江站	80000	是	495	8573.65	公线	454.39	92	7870	3250	-32601.08		不受限	不可开放
15103	10kV 平车线	眉山电力调度控制中心	平车线 922 开关	平车	180000	是	482	8348.48	公线	280.69	58	4861.6	1850	-32.82		不受限	不可开放
15104	10kV 四龙线	蓬溪电力调度控制中心	四龙线 953 开关	四双站	10000	是	380	6581.79	公线	194.38	51	3366.7	0	1898.72		受限	不可开放
15105	10kV 柳大线	蓬溪电力调度控制中心	柳大线 962 开关	柳子湾	30000	是	308	5334.72	公线	545.88	177	9454.4	0	-5186.82		不受限	不可开放
15106	10kV 广化线	眉山电力调度控制中心	广化线 914 开关	广济站	20000	是	600	10392.3	公线	263.46	44	4563.2	3965	-214.36		不受限	不可开放
15107	10kV 双花线	眉山电力调度控制中心	双花线 952 开关	双华站	30000	是	300	5196.15	公线	199.13	66	3448.3	0	708.02		受限	不可开放
15108	10kV 甘永二线	眉山电力调度控制中心	甘永二线 962 开关	甘智	180000	是	380	6581.79	公线	285.44	75	4943.9	6800	-6478.47		不受限	不可开放
15109	10kV 龙隆线	射洪电力调度控制中心	龙隆线 973 开关	螺龙	100000	是	436	7551.74	公线	334.92	77	5800.8	12000	-11759.41		不受限	不可开放
15110	10kV 平双线	眉山电力调度控制中心	平双线 918 开关	东坝站	40000	是	300	5196.15	公线	255.24	85	4420.8	2340	-3147.77		不受限	不可开放
15111	10kV 东化线	眉山电力调度控制中心	东化线 911 开关	东坝站	81500	是	380	6581.79	公线	292.03	77	5058	3975	-3767.57		不受限	不可开放
15112	10kV 多高线	眉山电力调度控制中心	多高线 931 开关	多坝站	40000	是	380	6581.79	公线	292.98	77	5074.5	5675	-5484.07		不受限	不可开放
15113	10kV 东武二线	眉山电力调度控制中心	东武二线 923 开关	东坝站	81500	是	482	8348.48	公线	365.07	76	6323	390	-34.22		不受限	不可开放
15114	10kV 大驰线	射洪电力调度控制中心	大驰线 924 开关	城发	36000	是	490	8487.05	公线	380.85	78	6596.4	400	-206.76		不受限	不可开放
15115	10kV 回陆一线	蓬溪电力调度控制中心	回陆一线 972 开关	回林站	40000	是	300	5196.15	公线	324.39	108	5614.48	880	-1041.48		不受限	不可开放
15116	10kV 爱隆一线	眉山电力调度控制中心	爱隆一线 915 开关	爱国	150000	是	482	8348.48	公线	295.8	61	5123.3	1600	-44.52		受限	不可开放
15117	10kV 柳龙线	蓬溪电力调度控制中心	柳龙线 922 开关	柳龙站	103000	是	495	8573.65	公线	409.53	83	7093.1	0	-234.18		不受限	不可开放
15118	10kV 甘永一线	眉山电力调度控制中心	甘永一线 961 开关	甘智	180000	是	482	8348.48	公线	40.6	8	703.2	15000	-25074.87		不受限	不可开放
15119	10kV 至花一线	眉山电力调度控制中心	至花一线 927 开关	爱国	150000	是	482	8348.48	专线	121.63	25	2106.7	0	5406.93		受限	不可开放
15120	10kV 平车一线	眉山电力调度控制中心	平车一线 962 开关	平车	180000	是	482	8348.48	公线	364.69	76	6316.4	3750	-2512.77		不受限	不可开放
15121	10kV 平东一线	眉山电力调度控制中心	平东一线 965 开关	平车	180000	是	482	8348.48	公线	63.5	13	1099.9	8650	-2236.27		不受限	不可开放
15122	10kV 下湖二线	眉山电力调度控制中心	下湖二线 961 开关	下湖二线	180000	是	482	8348.48	公线	414.75	86	7183.4	200	-704.62		不受限	不可开放
15123	10kV 柳大线	古蔺电力调度控制中心	10kV 柳大线 914 开关	柿子湾	30000	是	308	5334.72	公线	545.88	177	9454.4	0	-5186.82		不受限	不可开放
15124	10kV 城沙线	古蔺电力调度控制中心	10kV 城沙线 916 开关	城发	40000	是	196	3394.82	公线	187.25	96	3243.2	0	-527.34		不受限	不可开放
15125	10kV 平东一线	眉山电力调度控制中心	平东一线 964 开关	平车	180000	是	482	8348.48	公线	431.65	90	7476.2	0	-797.42		不受限	不可开放
15126	10kV 甘高一线	眉山电力调度控制中心	甘高一线 963	甘智	180000	是	482	8348.48	公线	104.35	22	1807.3	10800	-29158.12		不受限	不可开放
15127	10kV 科龙一线（变停复）	眉山电力调度控制中心	科龙一线 911 开关	象岭站	40000	是	495	8573.65	公线	425.58	86	7371	4665	-5177.08		不受限	不可开放
15128	10kV 科龙一线（科龙线转）	眉山电力调度控制中心	科龙一线 911 开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	415.06	84	7188.8	14470	-14799.88		不受限	不可开放
15129	10kV 福泉线	眉山电力调度控制中心	福泉线 927 开关	福盛	150000	是	482	8348.48	公线	207.68	43	3597	4000	-83.37		不受限	不可开放
15130	10kV 东苏线	眉山电力调度控制中心	东苏线 934 开关	东苏站	40000	是	380	6581.79	公线	255.18	67	4419.8	7365	-5861.19		不受限	不可开放
15131	10kV 回陆线	蓬溪电力调度控制中心	回陆线 954 开关	回林站	40000	是	300	5196.15	公线	261.34	87	4526.4	2380	-2749.48		不受限	不可开放
15132	10kV 东山线	眉山电力调度控制中心	东山线 933 开关	东坝站	40000	是	255	4416.73	公线	241.19	95	4177.4	1505	-2934.32		不受限	不可开放
15133	10kV 白江线	眉山电力调度控制中心	白江线 912 开关	白通	63000	是	300	5196.15	公线	180.7	60	3129.8	4960	-3832.88		不受限	不可开放
15134	10kV 东胜线	眉山电力调度控制中心	东胜线 915 开关	东坝站	81500	是	482	8348.48	公线	363.11	75	6289	132375	-131150.38		不受限	不可开放
15135	10kV 思蓝二线	眉山电力调度控制中心	思蓝二线 934 开关	思蓝站	80000	是	495	8573.65	公线	370.32	75	6414	10770	-3911.08		不受限	不可开放
15136	10kV 柳龙线	蓬溪电力调度控制中心	柳龙线 927 开关	柳子湾	100000	是	335	5802.37	公线	262.94	78	4554.2	30	57.7		不受限	不可开放
15137	10kV 安南一线	眉山电力调度控制中心	安南一线 911 开关	安平站	113000	是	482	8348.48	公线	251.96	52	4364	8900	-5750.37		不受限	不可开放
15138	10kV 思坚线	眉山电力调度控制中心	思坚线 946 开关	思蓝站	80000	是	390	6755	公线	362.07	93	6271.1	9190	-3786		不受限	不可开放
15139	10kV 铁金线	眉山电力调度控制中心	铁金线 914 开关	铁城站	80000	是	495	8573.65	公线	396.5	80	6867.4	0	-8.48		不受限	不可开放
15140	10kV 龙齐二线	眉山电力调度控制中心	龙齐二线 922 开关	龙华站	40000	是	550	9526.28	公线	506.33	92	8769.6	1250	-3847.58		不受限	不可开放
15141	10kV 龙大线	眉山电力调度控制中心	龙大线 928 开关	金龙站	103000	是	423	7326.57	公线	383.77	84	6646.9	1030	-5153.64		不受限	不可开放
15142	10kV 龙齐一线	眉山电力调度控制中心	龙齐一线 916 开关	龙华站	40000	是	550	9526.28	公线	446.67	81	7736.4	800	37.25		不受限	不可开放
15143	10kV 龙达一线	眉山电力调度控制中心	龙达一线 915 开关	龙井站	40000	是	600	10392.3	公线	266.26	44	4611.8	8300	-3758.53		不受限	不可开放
15144	10kV 石小线	眉山电力调度控制中心	石小线 924 开关	杨石站	150000	是	490	8487.05	公线	351.97	72	6096.1	2230	-1536.46		不受限	不可开放
15145	10kV 雨东一线	眉山电力调度控制中心	雨东一线 915 开关	四义站	100000	是	482	8348.48	公线	457.04	95	7916	5725	-7711.12		不受限	不可开放
15146	10kV 龙达二线	眉山电力调度控制中心	龙达二线 926 开关	龙井站	40000	是	600	10392.3	公线	467.77	78	8103.8	2000	-748.73		不受限	不可开放
15147	10kV 科银一线	眉山电力调度控制中心	科银一线 913 开关	科工园站	100000	是	423	7326.57	公线	64.31	15	1113.8	9445	-4697.54		不受限	不可开放
15148	10kV 科田线	眉山电力调度控制中心	科田线 915 开关	科工园站	100000	是	423	7326.57	公线	246.5	58	4269.4	22945	-16351.09		不受限	不可开放
15149	10kV 安田线	眉山电力调度控制中心	安田线 968 开关	安平站	113000	是	380	6581.79	公线	312.77	82	5417.2	1100	-1251.67		不受限	不可开放
15150	10kV 龙中线	古蔺电力调度控制中心	龙中线 914 开关	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	385.99	125	6800	0	-1998.75		不受限	不可开放
15151	10kV 古西线	古蔺电力调度控制中心	古西线 924 开关	古蔺	127000	是	489	8469.73	公线	409.19	84	7230	0	-844.22		不受限	不可开放
15152	10kV 科城线	眉山电力调度控制中心	科城线 977 开关	科工园站	100000	是	495	8573.65	公线	466.11	94	8073	0	-1214.08		不受限	不可开放
15153	10kV 金东线	眉山电力调度控制中心	金东线 929 开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	367.36	76	6362.8	5845	-5528.82		不受限	不可开放
15154	10kV 金隆一线	眉山电力调度控制中心	金隆一线 913 开关	金龙站	103000	是	482	8348.48	公线	257.06	53	4460.3	5780	-2417.27		不受限	不可开放
15155	10kV 江大一线 924	眉山电力调度控制中心	江大一线 924 开关	大石桥站	103000	是	495	8573.65	公线	400.31	81	6933.3	0	-1944.38		不受限	不可开放
15156	10kV 冬玉线 922 大镇线	广元电力调度控制中心	冬玉线 922 开关	冬峰	16000	是	400	6928.2	公线	408.63	102	7077.5	0	-1534.94		不受限	不可开放
15157	10kV 都仁线	眉山电力调度控制中心	都仁线 913 开关	都东站	20000	是	423	7326.57	公线	128.41	30	2224	4800	-1162.74		不受限	不可开放
15158	10kV 思解线	眉山电力调度控制中心	思解线 991 开关	思蒙站	80000	是	380	6581.79	公线	331.5	87	5741.7	5135	-5843.39		不受限	不可开放
15159	10kV 四老二线	眉山电力调度控制中心	四老二线 926 开关	四义站	100000	是	423	7326.57	公线	420.83	99	7288.8	3080	-3724.89		不受限	不可开放
15160	10kV 东南线	眉山电力调度控制中心	东南线 912 开关	联动站	20000	是	482	8348.48	公线	357.71	86	6195.6	0	-653.04		不受限	不可开放
15161	10kV 雨伊线	眉山电力调度控制中心	雨伊线 911 开关	四义站	100000	是	550	9526.28	公线	475.68	86	8238.7	8660	-1038.98		不受限	不可开放
15162	10kV 金凤线	眉山电力调度控制中心	金凤线 922 开关	金龙	126000	是	170	2944.49	公线	195.73	115	3390	160	-1194.41		不受限	不可开放
15163	10kV 龙龙线	眉山电力调度控制中心	龙龙线 925 开关	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	302.5	98	5370	0	-1102.22		不受限	不可开放
15164	10kV 铝文线	眉山电力调度控制中心	铝文线 913 开关	铝溪站	100000	是	423	7326.57	公线	238.39	56	4129	72152	-86290.74		不受限	不可开放
15165	10kV 铝白线	眉山电力调度控制中心	铝白线 967 开关	铝江站	80000	是	482	8348.48	公线	466.74	97	8084	0	-570.37		不受限	不可开放
15166	10kV 龙晋线	眉山电力调度控制中心	龙晋线 912 开关	龙华站	40000	是	600	10392.3	公线	455.4	78	7887.6	8940	-7474.53		不受限	不可开放
15167	10kV 东旭线	眉山电力调度控制中心	东旭线 915 开关	东旭站	81500	是	423	7326.57	公线	6.93	2	120	7180	-1440.74		不受限	不可开放
15168	10kV 大宇线	眉山电力调度控制中心	大宇线 918 开关	大石桥站	103000	是	600	10392.3	公线	390.36	65	6761.1	5760	-3168.03		不受限	不可开放
15169	10kV 大文一线	眉山电力调度控制中心	大文一线 928 开关	大石桥站	103000	是	423	7326.57	公线	262.29	62	4542.9	6040	-4721.64		不受限	不可开放
15170	10kV 龙江一线	眉山电力调度控制中心	龙江一线 917 开关	龙华站	40000	是	423	7326.57	公线	384.11	91	6652.8	400	-458.89		不受限	不可开放
15171	10kV 安阳线	眉山电力调度控制中心	安阳线 957 开关	安平站	113000	是	600	10392.3	专线	28.08	5	486.3	15850	-6983.23		不受限	不可开放
15172	10kV 龙集线	古蔺电力调度控制中心	龙集线 915 开关	龙山	80000	是	308	5334.72	公线	244.63	79	4237	0	30.78		不受限	不可开放
15173	10kV 镇大线 913 大镇线	广元电力调度控制中心	镇大线 913	鹿坪	30000	是	285	4936.34	公线	338.93	119	5870.2	250	-2171.13		不受限	不可开放
15174	10kV 桥梅线大塘线	蓬溪电力调度控制中心	桥梅线 915 开关	梅桥	180000	是	400	6928.2	公线	576.14	144	9978.7	0	-4436.14		不受限	不可开放
15175	10kV 柳双线	蓬溪电力调度控制中心	柳双线 925 开关	柳东站	20000	是	500	15588.46	公线	411.66	46	7130	9690	-2760.39		不受限	不可开放
15176	10kV 安南二线	眉山电力调度控制中心	安南二线 965 开关	安平站	113000	是	482	8348.48	公线	110.09	23	1906.7	18300	-12693.07		不受限	不可开放
15177	10kV 龙双线	眉山电力调度控制中心	龙双线 914 开关	龙双站	20000	是	255	4416.73	公线	232.55	91	4027.8	1580	-1632.74		不受限	不可开放
15178	10kV 柳树线	射洪电力调度控制中心	柳树线 924 开关	柳树	80000	是	400	6928.2	公线	279.91	46	4848	1600	-905.44		不受限	不可开放
15179	10kV 下东一线	眉山电力调度控制中心	下东一线 938 开关	平车	180000	是	600	10392.3	公线	340.38	57	5895.4	5080	-2581.56		不受限	不可开放
15180	10kV 下城二线	眉山电力调度控制中心	下城二线 927 开关	下湖站	100000	是	300	5196.15	公线	437.38	87	7575.5	0	-647.3		不受限	不可开放
15181	10kV 铝象二线	眉山电力调度控制中心	铝象二线 922 开关	铝溪站	100000	是	423	7326.57	公线	301.33	71	5219.1	6650	-6007.84		不受限	不可开放
15182	10kV 金龙一线	眉山电力调度控制中心	金龙一线 912 开关	金龙站	103000	是	650	11258.33	公线	562.69	87	9745.8	400	-1139.14		不受限	不可开放
15183	10kV 冬高线	眉山电力调度控制中心	冬高线 956 开关	金龙站	40000	是	300	5196.15	公线	268.89	90	4657.2	880	-1380.28		不受限	不可开

15264	10kV雨花二线	振阳电力调度控制中心	雨花二线986开关	振阳站	50000	是	600	10392.3	公线	610.47	102	10573.4	0	-2159.56	不受限	不可开放
15265	10kV红果线	盐边电力调度控制中心	红果线912开关	红格站	40000	是	265	4589.93	公线	285.45	108	4944	1250	-2522.06	受限	不可开放
15266	10kV红九线	盐边电力调度控制中心	红九线923开关	红格站	50000	是	325	5629.17	公线	311.09	96	5388	0	-884.66	受限	不可开放
15267	10kV宝降线	射洪电力调度控制中心	宝降线926开关	武安	100000	是	445	7707.63	公线	368.88	83	6389	0	-222.9	不受限	不可开放
15268	10kV新银线	盐边电力调度控制中心	新银线974开关	新城站	25000	是	300	5196.15	公线	210.53	70	3646.4	500	10.52	不受限	不可开放
15269	10kV展马线	古蔺电力调度控制中心	10kV展马线921开关	观文	16000	是	196	3394.82	公线	235.84	120	4070	0	-1154.14	受限	不可开放
15270	10kV省擎线	盐边电力调度控制中心	省擎线913开关	城南站	31500	是	220	3810.51	公线	220.37	100	3816.8	0	-387.34	受限	不可开放
15271	10kV龙七线	射洪电力调度控制中心	龙七线913开关	蟠龙	100000	是	495	8573.65	公线	420.69	85	7286.4	4600	-5027.48	不受限	不可开放
15272	10kV新鑫线	盐边电力调度控制中心	新鑫线913开关	新九站	31500	是	350	6062.18	公线	383.2	109	6637	0	-1787.26	受限	不可开放
15273	10kV安全线	盐边电力调度控制中心	安全线956开关	安顺站	12500	是	370	6408.59	公线	372.75	101	6456	3150	-3838.27	受限	不可开放
15274	10kV家荣线	射洪电力调度控制中心	家荣线925开关	张家口	63000	是	300	5196.15	公线	254.35	85	4405.4	10360	-10608.48	不受限	不可开放
15275	10kV金沐线	雅安配调	金沐线923开关	金花站	113000	是	600	10392.3	公线	209.29	35	3624.9	20265	-23536.83	不受限	不可开放
15276	10kV鸭燕线	盐边电力调度控制中心	鸭燕线973开关	鹤鹤向站	16000	是	220	3810.51	公线	187.83	85	3253.2	400	-223.74	受限	不可开放
15277	10kV视护线	古蔺电力调度控制中心	10kV观护线912开关	观文	16000	是	308	5334.72	公线	294.71	96	5060	0	-792.22	不受限	不可开放
15278	10kV鹤塘线 917大塘线	泸川电力调度控制中心	鹤塘线917	鹤龙	40000	是	423	7326.57	公线	348.56	82	6044	0	-182.74	不受限	不可开放
15279	10kV青益南线	盐边电力调度控制中心	南益南线925开关	城南站	31500	是	400	6928.2	公线	378.44	95	6554.5	0	-319.12	受限	不可开放
15280	10kV南民线	盐边电力调度控制中心	南民线911开关	城南站	31500	是	300	5196.15	公线	301.32	100	5218.9	0	-1061.98	受限	不可开放
15281	10kV干屋线 912大塘线	泸川电力调度控制中心	干屋线912	车滩	30000	是	423	7326.57	公线	330.46	80	5827.5	0	33.76	不受限	不可开放
15282	10kV巨晶线	盐边电力调度控制中心	巨晶线914开关	红格站	40000	是	200	3464.1	公线	177.31	89	3071	630	-929.72	受限	不可开放
15283	10kV双仁线	雅安配调	双仁线925开关	晋源站	100000	是	380	6581.79	公线	171.53	45	2970.9	13010	-10667.29	不受限	不可开放
15284	10kV鸭格线	盐边电力调度控制中心	鸭格线955开关	鹤鹤向站	16000	是	350	6062.18	公线	322.18	92	5580.2	0	-124.24	受限	不可开放
15285	10kV新和线	盐边电力调度控制中心	新和线929开关	新九站	31500	是	240	4156.92	公线	206.99	86	3585	0	-259.46	受限	不可开放
15286	10kV古蔺一线	古蔺电力调度控制中心	10kV古蔺一线961	古蔺	126000	是	489	8469.73	公线	377.89	77	6750	0	25.78	不受限	不可开放
15287	10kV若北线	雅安配调	若北线961开关	晋溪站	100000	是	600	10392.3	公线	251.57	57	4357.2	19040	-10726.16	不受限	不可开放
15288	10kV群德一线大塘线	振阳电力调度控制中心	群德一线917开关	群文	90000	否	600	10392.3	公用	689	115	11933.4	0	-2580.33	不受限	不可开放
15289	10kV望九一线大塘线	振阳电力调度控制中心	望九一线913开关	蘑菇望	240000	是	361	6252.7	公用	408.87	113	7081.8	0	-2079.44	不受限	不可开放
	10kV威马线	蜀江电力调度控制中心	威马线951开关	威州	10000	否	264	4572.48	公线	32.15	12.18%	557		3558.394	不受限	3558
	10kV威蜀线	蜀江电力调度控制中心	威蜀线952开关	威州	10000	否	200	3464	公线		0.00%	0	400	2717.6	不受限	2718
	10kV威黄线	蜀江电力调度控制中心	威黄线953开关	威州	10000	否	200	3464	公线	94.92	47.46%	1644		1473.5856	不受限	1474
	10kV威安线	蜀江电力调度控制中心	威安线956开关	威州	10000	否	200	3464	专线	9.01	4.51%	156		2961.5468	不受限	2962
	10kV威七线	蜀江电力调度控制中心	威七线958开关	威州	10000	是	300	5196	公线	187.45	62.48%	3247	500	929.766	不受限	930
	10kV威七线	蜀江电力调度控制中心	威七线951开关	七星沟	10000	是	300	5196	公线	132.36	44.12%	2292		2381.9248	不受限	2384
	10kV七阳线	蜀江电力调度控制中心	七阳线952开关	七星沟	10000	否	196	3394.72	公线	30.5	15.56%	528		2526.988	不受限	2527
	10kV七幅线	蜀江电力调度控制中心	七幅线953开关	七星沟	10000	否	196	3394.72	专线	11.6	5.92%	201		2854.336	不受限	2854
	10kV七快线	蜀江电力调度控制中心	七快线954开关	七星沟	10000	否	210	3637.2	专线	67.59	32.19%	1171		2102.8212	不受限	2103
	10kV七阿线	蜀江电力调度控制中心	七阿线955开关	七星沟	10000	否	300	5196	专线	0.09	0.03%	2		6674.8412	不受限	6675
	10kV达七线	蜀江电力调度控制中心	达七线956开关	七星沟	10000	否	260	4503.2	专线	65.39	25.15%	1133		2920.3252	不受限	2920
	10kV七甘线	蜀江电力调度控制中心	七甘线957开关	七星沟	10000	否	300	5196	专线	26.28	8.76%	455		4221.2304	不受限	4221
	10kV市政一线	蜀江电力调度控制中心	市政一线949开关	七星沟	10000	否	25	433	专线	8.77	35.08%	152		237.8036	不受限	238
	10kV七河线	蜀江电力调度控制中心	七河线948开关	七星沟	10000	否	210	3637.2	专线	32.52	15.49%	563		2710.2336	不受限	2710
	10kV七磨线	蜀江电力调度控制中心	七磨线947开关	七星沟	10000	否	300	5196	专线	0.79	0.26%	14		4662.7172	不受限	4663
	10kV七村线	蜀江电力调度控制中心	七村线946开关	七星沟	10000	否	160	2771.2	专线	33.13	20.71%	574	30	1890.2684	不受限	1890
	10kV龙大线	蜀江电力调度控制中心	龙大线952开关	龙威	6300	否	150	2598	专线	172.5	115.00%	2988		-649.5	不受限	-650
	10kV龙黄线	蜀江电力调度控制中心	龙黄线957开关	龙威	6300	否	150	2598	专线	157.2	104.80%	2723		-384.504	不受限	-385
	10kV雨鼎线	蜀江电力调度控制中心	雨鼎线952开关	箱底	31500	否	234	4052.88	专线		0.00%	0		3647.592	不受限	3648
	10kV箱二线	蜀江电力调度控制中心	箱二线953开关	箱底	31500	否	234	4052.88	专线	232.27	99.26%	4023		-375.3244	不受限	-375
	10kV箱南线	蜀江电力调度控制中心	箱南线954开关	箱底	31500	否	196	3394.72	专线	56.87	29.02%	985		2070.2596	不受限	2070
	10kV箱吴线	蜀江电力调度控制中心	箱吴线955开关	箱底	31500	否	196	3394.72	专线	205.41	104.80%	3558		-502.4532	不受限	-502
	10kV东效专线	蜀江电力调度控制中心	东效专线957开关	箱底	31500	否	196	3394.72	专线	5.92	3.02%	103		2952.7136	不受限	2953
	10kV箱横一线	蜀江电力调度控制中心	箱横一线958开关	箱底	31500	否	318	5507.76	专线	27.48	8.64%	476		4481.0304	不受限	4481
	10kV箱科线	蜀江电力调度控制中心	箱科线959开关	箱底	31500	否	196	3394.72	专线		0.00%	0		3053.248	不受限	3055
	10kV箱横二线	蜀江电力调度控制中心	箱横二线949开关	箱底	31500	否	380	6581.6	专线	62.3	16.39%	1079		4864.404	不受限	4864
	10kV溪南线	蜀江电力调度控制中心	溪南线952开关	古溪沟	20000	否	150	2598	专线	67.22	44.81%	1164		1173.9496	受限	0
	10kV溪横线	蜀江电力调度控制中心	溪横线953开关	古溪沟	20000	否	264	4572.48	专线	159.35	60.36%	2760		1355.29	受限	0
	10kV溪中线	蜀江电力调度控制中心	溪中线954开关	古溪沟	20000	否	264	4572.48	专线	195.75	74.15%	3390		724.842	受限	0
	10kV溪仁线	蜀江电力调度控制中心	溪仁线956开关	古溪沟	20000	否	376	6512.32	专线	2.75	0.73%	48	2000	3813.458	受限	0
	10kV箱杰一线	蜀江电力调度控制中心	箱杰一线951开关	箱吉	6300	否	196	3394.72	专线	194.84	99.41%	3375		-319.3808	受限	-319
	10kV箱杰二线	蜀江电力调度控制中心	箱杰二线952开关	箱吉	6300	否	196	3394.72	专线	103.4	52.76%	1791		1264.36	不受限	1264
	10kV油水线	蜀江电力调度控制中心	油水线916开关	油输站	50000	否	196	3394.72	专线	4.24	2.16%	73		2381.8112	不受限	2382
	10kV油板线	蜀江电力调度控制中心	油板线917开关	油输站	50000	否	318	5507.76	专线	133.75	42.06%	2317		2640.434	不受限	2640