国网四川阿坝州电力有限责任公司2026年10千伏配电线路反向重过载情况表

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配电线路名称	最大反向负载率（%）	最大反向负荷出现时间
1	阿坝州	小金县	35kV下马厂变电站	10kV下营线	112%	2026—06—04—02—30