国网四川省电力公司广元供电公司2026年10千伏配电线路反向重过载情况表

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配电线路名称	最大反向负载率（%）	最大反向负荷出现时间
1	广元市	昭化区	110kV卫子站	10kV卫镇线	86%	2026—09—25—13—30
2	广元市	昭化区	110kV卫子站	10kV卫石线	95%	2026—08—09—13—35