国网四川省电力公司内江供电公司2026年四季度
10千伏配变分布式光伏可开放容量表

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家镇太阳村7社新(04367)	79.72	绿
2	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家镇太阳村3社新变(04364)	159.60	绿
3	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家镇大梁村5社(04370)	161.76	绿
4	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家镇侍郎村6社新变(04368)	80.12	绿
5	内江市	市中区	35kV史家站	龚家乡金龟桥4社(04316)	78.35	绿
6	内江市	市中区	35kV史家站	龚家乡跨虹村7社（04351）	80.72	绿
7	内江市	市中区	35kV史家站	龚家乡跨虹村2社（04350）	80.68	绿
8	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家乡跨虹村10社（04352）	81.47	绿
9	内江市	市中区	35kV史家站	龚家乡狮阳村9社（04349）	79.19	绿
10	内江市	市中区	35kV史家站	龚家乡狮阳村8社(04312)	63.88	绿
11	内江市	资中县	35kV史家站	龚家乡汪家洞村9社（04356）	78.37	绿
12	内江市	市中区	35kV史家站	龚家乡汪家洞村3社（04355）	80.77	绿
13	内江市	市中区	35kV史家站	龚家乡汪家洞村11社(04357)	19.20	绿
14	内江市	市中区	35kV史家站	龚家乡汪家洞村10社(04353)	80.94	绿
15	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家乡桐梓坡村9社(04309)	40.88	绿
16	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家乡桐梓坡村7社公变（04340）	37.50	绿
17	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家乡桐梓坡村13社公变（04339）	80.05	绿
18	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家乡桐梓坡村10社公变（04341）	79.49	绿
19	内江市	市中区	35kV史家站	龚家乡学堂村5社（04358）	81.06	绿
20	内江市	市中区	35kV史家站	龚家乡学堂村4社（04346）	54.61	绿
21	内江市	市中区	35kV史家站	龚家乡学堂村3社公变（04343）	80.88	绿
22	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家乡太阳寺村3社(04303)	42.68	绿
23	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家乡大梁村9电社（04344）	81.17	绿
24	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家乡大梁村6社(04305)	40.47	绿
25	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家乡侍郎村5社公变(04334)	58.32	绿
26	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家乡侍郎村2社(04310)	40.10	绿
27	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	龚家乡侍郎村1社公变（04338）	62.46	绿
28	内江市	市中区	35kV龙门站	龙门村9社公变	159.13	绿
29	内江市	市中区	35kV龙门站	龙门村8社公变	79.24	绿
30	内江市	市中区	35kV龙门站	龙门村5社#2公变	136.58	绿
31	内江市	市中区	35kV龙门站	龙门村12社公变	80.26	绿
32	内江市	市中区	35kV龙门站	龙门村11社公变	157.20	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
33	内江市	市中区	35kV龙门站	龙门村10社公变	80.37	绿
34	内江市	市中区	35kV朝阳站	黄桷岭3#公变	80.55	绿
35	内江市	市中区	35kV朝阳站	黄桷岭#8公变	34.56	绿
36	内江市	市中区	35kV朝阳站	黄桷岭#7公变	79.93	绿
37	内江市	市中区	35kV朝阳站	黄桷岭#6公变	29.24	绿
38	内江市	市中区	35kV朝阳站	黄桷岭#4公变	79.88	绿
39	内江市	市中区	110kV大洲站	黄桷井农贸市场#2公变	317.44	绿
40	内江市	市中区	110kV大洲站	黄桷井农贸市场#1公变	823.46	绿
41	内江市	市中区	110kV大洲站	黄桷井#2公变3配电变压器	428.91	绿
42	内江市	市中区	110kV双苏站	黄家湾八号公变	250.69	绿
43	内江市	市中区	110kV双苏站	黄家湾五号公变	270.33	绿
44	内江市	市中区	35kV凌家站	鹿子村4#公变	128.40	绿
45	内江市	市中区	35kV龙门站	鹿子村10社公变	160.87	绿
46	内江市	市中区	35kV凌家站	鹿子村#6公变	112.54	绿
47	内江市	市中区	35kV凌家站	鹿子村#5公变	104.80	绿
48	内江市	市中区	35kV凌家站	鹿子村#3公变	40.99	绿
49	内江市	市中区	35kV凌家站	鹿子村#1公变	80.29	绿
50	内江市	市中区	110kV大洲站	鹭湾半岛三期配电站配电变压器	520.95	绿
51	内江市	威远县	110kV连界场站	鹏程3#公变中压配电变压器	544.74	绿
52	内江市	威远县	110kV连界场站	鹏程2#公变中压配电变压器	486.34	绿
53	内江市	威远县	110kV连界场站	鹏程1#公变中压配电变压器	807.94	绿
54	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通春天公园城6#配电室#14配电变压器	527.13	绿
55	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通春天公园城6#配电室#13配电变压器	511.79	绿
56	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通春天公园城5#配电室#17配电变压器	660.97	绿
57	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通春天公园城5#配电室#16配电变压器	659.88	绿
58	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通春天公园城#5变	649.96	绿
59	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通春天公园城#4变	649.59	绿
60	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通春天公园城#2公变	817.99	绿
61	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通春天公园城#18配电变压器	512.25	绿
62	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通春天公园城#15配电变压器	639.40	绿
63	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通公司春天公园8#变、26#楼	819.51	绿
64	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通公司春天公园7#变、23#楼	818.30	绿
65	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通公司春天公园3#变、7用电#楼	799.24	绿
66	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通公司春天公园1#变、2#楼	822.13	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
67	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通公司春天公园#9变、28#楼、29#楼	820.80	绿
68	内江市	市中区	110kV双苏站	鸿通公司春天公园#6变和19#和22#楼	826.12	绿
69	内江市	市中区	35kV凌家站	高洞村公变	39.18	绿
70	内江市	市中区	35kV龙门站	高峰村公变3#	80.32	绿
71	内江市	市中区	35kV龙门站	高峰村#7公变	80.93	绿
72	内江市	市中区	35kV龙门站	高峰村#6公变	80.01	绿
73	内江市	市中区	35kV龙门站	高峰村#4公变	127.72	绿
74	内江市	市中区	110kV三元站	高坝还房3#(箱)公变配电变压器	403.84	绿
75	内江市	市中区	110kV三元站	高坝还房2#(箱)公变配电变压器	634.61	绿
76	内江市	市中区	110kV三元站	高坝还房1#(箱)公变配电变压器	410.95	绿
77	内江市	市中区	110kV三元站	高坝村公变	321.84	绿
78	内江市	市中区	110kV三元站	高坝四社公变	251.92	绿
79	内江市	市中区	110kV三元站	高坝一社公变	161.13	绿
80	内江市	市中区	35kV朝阳站	马家寺#3公变	164.10	绿
81	内江市	市中区	110kV八角井站	飞来寺公变	324.56	绿
82	内江市	市中区	110kV大洲站	飘香园公变	273.74	绿
83	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民高阳村3社(04113)	79.70	绿
84	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇高阳村6社（04154）	30.24	绿
85	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇高阳村11社（04153）	81.90	绿
86	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇高梯村10社(04181)	14.50	绿
87	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇长安村4社（04166）	80.91	绿
88	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇长安村2社新(04365)	80.22	绿
89	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇长安村2社(04321)	79.93	绿
90	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇石马村4社公变（04173）	80.12	绿
91	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇石马村2社公变(04142)	80.14	绿
92	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇石马村10社公变（04174）	249.66	绿
93	内江市	市中区	110kV双苏站	靖民镇石谷村7社公变（04337）	78.56	绿
94	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇石谷村3社（04354）	80.55	绿
95	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇石桥村8社公变（04169）	80.31	绿
96	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇石桥村7社公变（04147）	81.74	绿
97	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇石桥村6社公变（04168）	80.02	绿
98	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇石桥村5社公变（04167）	80.19	绿
99	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇石桥村1社公变（04170）	80.07	绿
100	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇石坝村9社公变（04148）	80.63	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
101	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇石坝村2社公变（04171）	158.79	绿
102	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇柏林村10社(04180)	79.96	绿
103	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇双塘村9社（04163）	79.89	绿
104	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇双塘村5社(04162)	79.52	绿
105	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇双塘村3社（04161）	80.90	绿
106	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇双塘村2社（04158）	78.75	绿
107	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民镇双堰村4社（04165）	83.10	绿
108	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民石马村12社(04103)	128.96	绿
109	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民石桥村4社(04122)	40.98	绿
110	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民石坝村1社(04119)	40.49	绿
111	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民水库(04124)	64.77	绿
112	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民场镇4号公变(04182)	259.27	绿
113	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民场镇3#公变（04172）	251.70	绿
114	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民场镇2#(04102)	171.95	绿
115	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民双塘村8社新变(04139)	63.31	绿
116	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	靖民双埝村干堰塘(04106)	63.59	绿
117	内江市	市中区	110kV大洲站	阴家巷#1（箱）公变配电变压器	333.89	绿
118	内江市	市中区	110kV三元站	长途汽车站4号公变	346.22	绿
119	内江市	市中区	110kV三元站	长途汽车站3号公变	168.02	绿
120	内江市	市中区	110kV三元站	长途汽车站2号公变	220.49	绿
121	内江市	市中区	110kV三元站	长途汽车站#1公变	339.05	绿
122	内江市	市中区	110kV大洲站	长线局(箱)公变	316.64	绿
123	内江市	市中区	110kV三元站	长江机床电器厂公变	246.94	绿
124	内江市	市中区	110kV三元站	长富雅居#2公变	254.64	绿
125	内江市	市中区	110kV三元站	长富雅居#1公变	332.23	绿
126	内江市	市中区	110kV马鞍山站	长富花园#2公变	699.27	绿
127	内江市	市中区	110kV马鞍山站	长富花园#1公变	331.97	绿
128	内江市	市中区	110kV八角井站	长富房地产3#公变	431.64	绿
129	内江市	市中区	110kV八角井站	长富房地产2#公变	404.40	绿
130	内江市	市中区	110kV八角井站	长富房地产1#公变	503.03	绿
131	内江市	市中区	110kV马鞍山站	长富名苑#3公变	408.81	绿
132	内江市	市中区	110kV马鞍山站	长富名苑#2公变	514.69	绿
133	内江市	市中区	110kV马鞍山站	长富名苑#1公变	517.05	绿
134	内江市	市中区	110kV大洲站	长城大厦公变	333.59	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
135	内江市	资中县	110kV资中站	锦绣花园#3箱变新变压器	529.24	绿
136	内江市	市中区	110kV大洲站	锦绣左岸配电站2配电变压器	266.80	绿
137	内江市	市中区	110kV大洲站	锦绣左岸#1公变	421.91	绿
138	内江市	市中区	110kV大洲站	铭牌厂公变配电变压器	493.61	绿
139	内江市	市中区	110kV马鞍山站	铁路桥边公变	327.49	绿
140	内江市	市中区	110kV双苏站	铁站街4号公变	247.70	绿
141	内江市	市中区	110kV双苏站	铁站街3号公变	248.09	绿
142	内江市	市中区	110kV双苏站	铁站街2号公变	321.07	绿
143	内江市	市中区	110kV双苏站	铁站街1号公变	262.35	绿
144	内江市	市中区	110kV马鞍山站	铁二局箱变配电变压器	513.83	绿
145	内江市	市中区	110kV马鞍山站	针织厂#1公变	314.86	绿
146	内江市	市中区	35kV凌家站	金马村公变2#	41.70	绿
147	内江市	市中区	35kV凌家站	金马村5#公变	128.38	绿
148	内江市	市中区	35kV凌家站	金马村1#	79.59	绿
149	内江市	市中区	35kV万里坡站	金科百俊3B2配电变压器	807.63	绿
150	内江市	市中区	35kV万里坡站	金科百俊3B1配电变压器	806.58	绿
151	内江市	市中区	35kV万里坡站	金科百俊2B2#1250KVA2配电变压器	1005.61	绿
152	内江市	市中区	35kV万里坡站	金科百俊2B1#1250KVA配电变压器	1006.76	绿
153	内江市	市中区	35kV万里坡站	金科百俊1B2#2配电变压器	1004.37	绿
154	内江市	市中区	35kV万里坡站	金科百俊1B1#1250A2配电变压器	999.38	绿
155	内江市	市中区	110kV双苏站	金科时代#6配电变压器	804.10	绿
156	内江市	市中区	110kV双苏站	金科时代#5配电变压器	644.74	绿
157	内江市	市中区	110kV双苏站	金科时代#4配电变压器	651.18	绿
158	内江市	市中区	110kV双苏站	金科时代#3配电变压器	1008.21	绿
159	内江市	市中区	110kV双苏站	金科时代#2配电变压器	806.02	绿
160	内江市	市中区	110kV双苏站	金科时代#1配变	804.47	绿
161	内江市	市中区	110kV马鞍山站	金科利居时代中心二区#17变1250kVA	1007.42	绿
162	内江市	市中区	110kV马鞍山站	金科利居时代中心二区#10变1000kVA	806.92	绿
163	内江市	市中区	110kV三元站	金科中央公园9B2	1004.49	绿
164	内江市	市中区	110kV三元站	金科中央公园9B1	1002.64	绿
165	内江市	市中区	110kV三元站	金科中央公园8B2	999.92	绿
166	内江市	市中区	110kV三元站	金科中央公园8B1	1004.58	绿
167	内江市	市中区	110kV三元站	金科中央公园10B2	994.89	绿
168	内江市	市中区	110kV三元站	金科中央公园10B1	1001.36	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
169	内江市	市中区	110kV八角井站	金江美居公变2配电变压器	505.79	绿
170	内江市	市中区	110kV三元站	酵母厂公变	431.67	绿
171	内江市	市中区	110kV大洲站	酱园厂专线	262.60	绿
172	内江市	市中区	35kV凌家站	酒房沟村6社公变	394.31	绿
173	内江市	市中区	35kV凌家站	酒房沟村5社公变	319.43	绿
174	内江市	市中区	110kV大洲站	邮电小区箱公变配电变压器	503.81	绿
175	内江市	市中区	110kV大洲站	邮政局(箱)公变2配电变压器	399.60	绿
176	内江市	市中区	110kV马鞍山站	邮政局#2箱变配电变压器630KVA	502.21	绿
177	内江市	市中区	110kV马鞍山站	邮政局#1箱变配电变压器	515.90	绿
178	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	邓家坝还房生活二期9#箱变配电变压器	649.37	绿
179	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	邓家坝还房生活二期7#箱变配电变压器	648.40	绿
180	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	邓家坝还房生活二期6#箱变配电变压器	326.18	绿
181	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	邓家坝还房生活二期1#箱变配电变压器	649.15	绿
182	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	邓家坝还房17#变	500.99	绿
183	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	邓家坝还房16#变	799.22	绿
184	内江市	市中区	110kV双苏站	邓家坝还房15#变1000KVA	787.34	绿
185	内江市	市中区	110kV双苏站	邓家坝还房14#变1000KVA	794.11	绿
186	内江市	市中区	110kV大洲站	通讯城(箱)公变配变	365.52	绿
187	内江市	市中区	35kV龙门站	连湾村4社公变	80.44	绿
188	内江市	市中区	35kV龙门站	连湾村2社公变	81.58	绿
189	内江市	威远县	110kV连界场站	连兴花园#11.14楼变	508.06	绿
190	内江市	市中区	110kV大洲站	贝壳村(箱)公变配电变压器	521.92	绿
191	内江市	市中区	110kV马鞍山站	豹虎山公变	324.99	绿
192	内江市	市中区	110kV大洲站	诚信电器公变变压器	344.23	绿
193	内江市	市中区	110kV马鞍山站	设计院(箱)公变	333.83	绿
194	内江市	市中区	110kV大洲站	计量局公变变压器	408.84	绿
195	内江市	市中区	110kV三元站	警官楼公变	430.19	绿
196	内江市	市中区	110kV大洲站	西门桥公变	355.06	绿
197	内江市	市中区	110kV马鞍山站	西玉中队(箱)公变	340.66	绿
198	内江市	市中区	110kV双苏站	西浦官邸配电站3配电变压器	806.61	绿
199	内江市	市中区	110kV双苏站	西浦官邸配电站2配电变压器	802.03	绿
200	内江市	市中区	110kV双苏站	西浦官邸二号#3公变	811.65	绿
201	内江市	市中区	110kV双苏站	西浦官邸二号#2公变	639.72	绿
202	内江市	市中区	110kV双苏站	西浦官邸二号#1公变	809.30	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
203	内江市	市中区	110kV双苏站	西浦官邸#1配电变压器	647.43	绿
204	内江市	市中区	110kV双苏站	西城时代一号#8配变	638.01	绿
205	内江市	市中区	110kV双苏站	西城时代2TM#1配电变压器	502.10	绿
206	内江市	市中区	110kV双苏站	西城时代#2配电室#2配变	802.62	绿
207	内江市	市中区	110kV双苏站	西城时代#2公变630KVA	505.09	绿
208	内江市	市中区	110kV双苏站	西城时代#1公变1250KVA	1004.54	绿
209	内江市	市中区	110kV三元站	街心花园配电变压器	350.89	绿
210	内江市	市中区	110kV马鞍山站	行政服务中心（箱）公变3配电变压器	334.06	绿
211	内江市	市中区	110kV马鞍山站	血站公变变压器	332.26	绿
212	内江市	市中区	35kV凌家站	蟠龙寺村7社#2公变	508.74	绿
213	内江市	市中区	110kV三元站	蟠龙坝转盘新公变	334.98	绿
214	内江市	市中区	110kV大洲站	蛋市巷公用变	345.10	绿
215	内江市	市中区	110kV大洲站	蓝天装饰公变	253.99	绿
216	内江市	市中区	110kV三元站	蓝剑大道#2公变	262.74	绿
217	内江市	市中区	110kV八角井站	董家2社公变	161.52	绿
218	内江市	市中区	110kV双苏站	莲台寺安居廉租房#4变	252.20	绿
219	内江市	市中区	110kV双苏站	莲台寺安居廉租房#3变	637.20	绿
220	内江市	市中区	110kV双苏站	莲台寺安居廉租房#2变	402.54	绿
221	内江市	市中区	110kV双苏站	莲台寺安居廉租房#1变	512.07	绿
222	内江市	市中区	110kV双苏站	莲台寺二期还房#3配变配电变压器	667.23	绿
223	内江市	市中区	110kV双苏站	莲台寺二期还房#2配变配电变压器	403.99	绿
224	内江市	市中区	110kV双苏站	莲台寺二期还房#1配变配电变压器	673.15	绿
225	内江市	市中区	110kV三元站	荷枫水岸3#配电变压器	652.93	绿
226	内江市	市中区	110kV三元站	荷枫水岸1#配电变压器	641.75	绿
227	内江市	市中区	35kV龙门站	茅棚寺村8社公变	53.13	绿
228	内江市	市中区	35kV龙门站	茅棚寺村5社公变	78.35	绿
229	内江市	市中区	35kV龙门站	茅棚寺村2社公变	49.93	绿
230	内江市	市中区	35kV龙门站	茅棚寺村1社公变	79.93	绿
231	内江市	市中区	35kV龙门站	茅棚寺村12社公变	128.93	绿
232	内江市	市中区	35kV龙门站	茅棚寺村11社公变	81.75	绿
233	内江市	市中区	35kV龙门站	茅棚寺村10社公变	158.53	绿
234	内江市	市中区	35kV龙门站	茅棚寺场上3号公变	81.68	绿
235	内江市	市中区	35kV龙门站	茅棚寺场上1号公变	163.82	绿
236	内江市	市中区	110kV双苏站	英伦世家8#配变	804.23	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
237	内江市	市中区	110kV双苏站	英伦世家7#配变	804.38	绿
238	内江市	市中区	110kV双苏站	英伦世家6#配变	805.87	绿
239	内江市	市中区	110kV双苏站	英伦世家5#配变	655.48	绿
240	内江市	市中区	110kV马鞍山站	苏家村三社公变	78.55	绿
241	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	花洞村七社公变(1107)	79.52	绿
242	内江市	市中区	110kV三元站	芭蕉井公变	326.45	绿
243	内江市	市中区	35kV万里坡站	良种场集资房公变配电变压器	649.49	绿
244	内江市	威远县	110kV威远站	舒馨家苑#1变配电变压器	331.71	绿
245	内江市	威远县	110kV威远站	舒馨佳苑#2变配电变压器	511.46	绿
246	内江市	市中区	110kV马鞍山站	脚盆田廉租房公变	266.10	绿
247	内江市	市中区	110kV大洲站	肉市巷公变	419.37	绿
248	内江市	市中区	110kV八角井站	联四7社公变	158.68	绿
249	内江市	市中区	110kV八角井站	联四4社公变	164.59	绿
250	内江市	市中区	110kV八角井站	联四3社公变	158.32	绿
251	内江市	市中区	110kV八角井站	联四1社公变	159.25	绿
252	内江市	市中区	110kV八角井站	联四10社公变	160.18	绿
253	内江市	市中区	110kV马鞍山站	联合村五社公变	79.36	绿
254	内江市	市中区	110kV马鞍山站	联合村七社公变	80.15	绿
255	内江市	市中区	110kV三元站	老鸡市公变	332.61	绿
256	内江市	市中区	110kV马鞍山站	老干所公变	326.51	绿
257	内江市	市中区	110kV马鞍山站	老干所#2箱公变配电变压器	205.39	绿
258	内江市	市中区	110kV马鞍山站	翔龙路(箱)公变	318.85	绿
259	内江市	市中区	110kV马鞍山站	翔龙菜市口公变变压器	329.37	绿
260	内江市	市中区	110kV大洲站	绿色港湾公变配电变压器	511.34	绿
261	内江市	市中区	35kV龙门站	红牌坊村1#公变	157.97	绿
262	内江市	市中区	35kV龙门站	红牌坊3#公变	82.19	绿
263	内江市	市中区	35kV龙门站	红牌坊#6公变	158.31	绿
264	内江市	市中区	35kV龙门站	红牌坊#5公变	81.25	绿
265	内江市	市中区	110kV马鞍山站	红星村八社公变	161.53	绿
266	内江市	市中区	110kV马鞍山站	红星村五社公变	164.20	绿
267	内江市	市中区	110kV马鞍山站	红星村三社公变	42.01	绿
268	内江市	市中区	110kV马鞍山站	红星村七社公变	80.26	绿
269	内江市	市中区	110kV马鞍山站	红星村一社公变	82.04	绿
270	内江市	市中区	110kV大洲站	糖酒大楼公变	340.88	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
271	内江市	市中区	35kV凌家站	糖房坳村公变3#	39.65	绿
272	内江市	市中区	35kV凌家站	糖房坳村公变2#	24.67	绿
273	内江市	市中区	35kV凌家站	糖房坳公变4#	40.21	绿
274	内江市	市中区	35kV凌家站	糖房坳5#公变	42.05	绿
275	内江市	市中区	35kV凌家站	糖房坳#6公变	80.18	绿
276	内江市	市中区	110kV马鞍山站	科协公变	321.70	绿
277	内江市	市中区	110kV马鞍山站	祥和港都间隔配电变压器	820.43	绿
278	内江市	威远县	110kV连界场站	碧云天花苑二号公变	647.86	绿
279	内江市	市中区	110kV三元站	石油旅社公用变	270.27	绿
280	内江市	市中区	35kV龙门站	石板村6社公变	93.86	绿
281	内江市	市中区	35kV龙门站	石板村5社#2公变	158.30	绿
282	内江市	市中区	35kV龙门站	石板村1社公变	81.32	绿
283	内江市	市中区	110kV马鞍山站	石庙村三社公变	81.72	绿
284	内江市	市中区	110kV马鞍山站	石庙村一社公变	163.12	绿
285	内江市	市中区	110kV马鞍山站	省建4#台变	356.95	绿
286	内江市	市中区	110kV马鞍山站	省建3#台变	335.44	绿
287	内江市	市中区	110kV三元站	省建2号公变	321.44	绿
288	内江市	市中区	110kV马鞍山站	省建01#公变	322.67	绿
289	内江市	市中区	110kV大洲站	益民巷新公变	256.20	绿
290	内江市	市中区	110kV大洲站	益民巷2#公变	321.84	绿
291	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	皂角村三社(903)	40.02	绿
292	内江市	市中区	110kV八角井站	白马镇白塔村5社（04229）	84.07	绿
293	内江市	市中区	110kV八角井站	白马镇白塔村4社公变(04230)	172.82	绿
294	内江市	市中区	110kV八角井站	白马镇白塔村2社公变（04258）	132.67	绿
295	内江市	市中区	110kV八角井站	白马镇千子村9社铁路坝(04278)	63.70	绿
296	内江市	市中区	110kV八角井站	白马东马园4#公变2配电变压器	513.55	绿
297	内江市	市中区	110kV八角井站	白马东马园3#公变2配电变压器	411.67	绿
298	内江市	市中区	110kV八角井站	白蜡村2社公变(04254)	81.05	绿
299	内江市	市中区	110kV三元站	电影院公（箱）变	233.07	绿
300	内江市	市中区	110kV三元站	电业局家属区配电变压器	391.81	绿
301	内江市	市中区	110kV三元站	甜城路苑#2公变400KVA配电变压器	324.82	绿
302	内江市	市中区	110kV三元站	甜城路苑#1公变	643.31	绿
303	内江市	市中区	110kV双苏站	甜城印象2#配电室10#配电变压器	325.65	绿
304	内江市	市中区	110kV双苏站	甜城印象#4配电室#3变配电变压器	642.00	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
305	内江市	市中区	110kV双苏站	甜城印象#4配电室#2变配电变压器	657.24	绿
306	内江市	市中区	110kV双苏站	甜城印象#4配电室#1配电变压器	634.95	绿
307	内江市	市中区	110kV双苏站	甜城印象#4配电室#11配电变压器	501.75	绿
308	内江市	市中区	110kV双苏站	甜城印象#3配电室#5配电变压器	801.81	绿
309	内江市	市中区	110kV双苏站	甜城印象#3配电室#4配电变压器	505.88	绿
310	内江市	市中区	110kV双苏站	甜城印象#2配电室#7变压器	799.99	绿
311	内江市	市中区	110kV双苏站	甜城印象#2配电室#6变压器	503.86	绿
312	内江市	市中区	35kV龙门站	甘家渡村8社公变	54.41	绿
313	内江市	市中区	35kV龙门站	甘家渡村7社公变	127.22	绿
314	内江市	市中区	35kV龙门站	甘家渡村6社公变	79.98	绿
315	内江市	市中区	35kV龙门站	甘家渡村4社公变	139.22	绿
316	内江市	市中区	35kV龙门站	甘家渡村1社公变	314.16	绿
317	内江市	市中区	35kV龙门站	甘家渡村1社#2公变	71.76	绿
318	内江市	市中区	35kV龙门站	甘家渡村10社公变	158.57	绿
319	内江市	市中区	35kV龙门站	瓦堆湾村#7公变	80.52	绿
320	内江市	市中区	35kV龙门站	瓦堆湾村#6公变	80.75	绿
321	内江市	市中区	35kV龙门站	瓦堆湾#4公变	158.98	绿
322	内江市	市中区	35kV龙门站	瓦堆湾#3公变	81.49	绿
323	内江市	市中区	110kV马鞍山站	环城路幼儿园(箱)公变	402.60	绿
324	内江市	市中区	110kV马鞍山站	环城公变	196.07	绿
325	内江市	市中区	110kV大洲站	玉溪路房管所公变	493.61	绿
326	内江市	市中区	110kV马鞍山站	玉溪派出所公变变压器	339.14	绿
327	内江市	市中区	110kV马鞍山站	玉带街#3变	403.68	绿
328	内江市	市中区	110kV马鞍山站	玉带街#2公变	332.48	绿
329	内江市	市中区	110kV马鞍山站	玉带街#1变	330.04	绿
330	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	狮湾村黄莲嘴(103)	79.33	绿
331	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	狮湾村十三社(113)	63.72	绿
332	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	狮湾村五社公变(105)	79.19	绿
333	内江市	市中区	110kV马鞍山站	物质大楼公变变压器	206.05	绿
334	内江市	市中区	110kV大洲站	烟草公司公变	250.37	绿
335	内江市	市中区	35kV朝阳站	潘家坝村公变1#	40.28	绿
336	内江市	市中区	35kV朝阳站	潘家坝公变4#	80.22	绿
337	内江市	市中区	35kV凌家站	潘家坝5#公变	85.58	绿
338	内江市	市中区	35kV凌家站	潘家坝#9公变	79.50	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
339	内江市	市中区	35kV凌家站	潘家坝#6公变	126.45	绿
340	内江市	市中区	35kV凌家站	潘家坝#3公变	159.65	绿
341	内江市	市中区	35kV朝阳站	潘家坝#12公变	80.25	绿
342	内江市	市中区	35kV凌家站	潘家坝#11公变	80.56	绿
343	内江市	市中区	35kV凌家站	潘家坝#10公变	79.42	绿
344	内江市	市中区	35kV龙门站	漏棚湾村#5公变	83.09	绿
345	内江市	市中区	35kV龙门站	漏棚湾3#公变	40.29	绿
346	内江市	市中区	35kV龙门站	漏棚湾#4公变	85.77	绿
347	内江市	市中区	35kV龙门站	漏棚弯村2#	81.22	绿
348	内江市	市中区	35kV龙门站	漏棚弯村1#	64.42	绿
349	内江市	威远县	110kV连界场站	滨湖花园3#公变配电变压器	515.55	绿
350	内江市	威远县	110kV连界场站	滨湖花园2#变配电变压器	256.07	绿
351	内江市	威远县	110kV连界场站	滨湖花园1#公变中压配电变压器	404.52	绿
352	内江市	市中区	110kV大洲站	滨江路(箱)公变2配电变压器	501.26	绿
353	内江市	市中区	110kV大洲站	滨江公园公变	210.71	绿
354	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	湾桥村十二社(312)	42.23	绿
355	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	湾桥村九社公变(309)	80.94	绿
356	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	湾桥村七社配变(307)	80.70	绿
357	内江市	市中区	110kV八角井站	湛家9社公变	134.09	绿
358	内江市	市中区	110kV八角井站	湛家5社公变	44.38	绿
359	内江市	市中区	110kV双苏站	润江西岸#2专变间隔配电变压器	652.86	绿
360	内江市	市中区	110kV双苏站	润江西岸#1专变间隔配电变压器	658.15	绿
361	内江市	市中区	35kV朝阳站	洪坝村敬老院公变(601)	81.16	绿
362	内江市	市中区	110kV大洲站	法院公变配电变压器	256.65	绿
363	内江市	市中区	110kV大洲站	法院公变1	282.61	绿
364	内江市	市中区	110kV马鞍山站	沱江花园南区公变	544.43	绿
365	内江市	市中区	110kV马鞍山站	沱江花园北区(一)0配电变压器	658.32	绿
366	内江市	市中区	110kV马鞍山站	沱江花园北区#2公变	516.19	绿
367	内江市	市中区	110kV大洲站	沱江剧院#2公变	351.51	绿
368	内江市	市中区	110kV大洲站	沱江剧院#1公变	369.06	绿
369	内江市	市中区	110kV三元站	沱桥#2箱公变配电变压器	394.66	绿
370	内江市	市中区	110kV三元站	沱桥#1(箱)公变配变配电变压器	412.55	绿
371	内江市	市中区	110kV马鞍山站	沱动公变	328.40	绿
372	内江市	市中区	35kV朝阳站	汪洋村公变7#	79.54	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
373	内江市	市中区	35kV朝阳站	汪洋村公变3#	42.63	绿
374	内江市	市中区	35kV朝阳站	汪洋村公变2#	40.45	绿
375	内江市	市中区	35kV朝阳站	汪洋村#6公变	18.90	绿
376	内江市	市中区	35kV朝阳站	汪洋村#4公变	65.08	绿
377	内江市	市中区	35kV朝阳站	汪洋公变1#	80.08	绿
378	内江市	市中区	110kV三元站	江天路公变	327.60	绿
379	内江市	市中区	110kV三元站	江城花园电梯五号公变	655.26	绿
380	内江市	市中区	110kV三元站	江城花园二期电梯六号公变	652.51	绿
381	内江市	市中区	110kV三元站	江城花园二期多层十号公变	643.78	绿
382	内江市	市中区	110kV三元站	江城花园二期多层九号	516.30	绿
383	内江市	市中区	110kV三元站	江城花园二期公变（老）	428.60	绿
384	内江市	市中区	110kV三元站	江城三期#4公变	1011.75	绿
385	内江市	市中区	110kV三元站	江城三期#3公变	1009.24	绿
386	内江市	市中区	110kV三元站	江城三期#2公变	511.96	绿
387	内江市	市中区	110kV三元站	江城三期#1公变	509.88	绿
388	内江市	市中区	110kV双苏站	汉渝大道动迁还房#9配电变压器	800.39	绿
389	内江市	市中区	110kV双苏站	汉渝大道动迁还房#8配电变压器	811.93	绿
390	内江市	市中区	110kV双苏站	汉渝大道动迁还房#5配电变压器	505.96	绿
391	内江市	市中区	110kV双苏站	汉渝大道动迁还房#4配电变压器	501.69	绿
392	内江市	市中区	110kV双苏站	汉渝大道动迁还房#3配电变压器	798.69	绿
393	内江市	市中区	110kV双苏站	汉渝大道动迁还房#2配电变压器	801.26	绿
394	内江市	市中区	110kV双苏站	汉渝大道动迁还房#1配变	802.93	绿
395	内江市	市中区	110kV双苏站	汉渝大道动迁还房#11配电变压器	502.85	绿
396	内江市	市中区	110kV双苏站	汉渝大道动迁还房#10配电变压器	501.28	绿
397	内江市	市中区	110kV双苏站	汉晨路双苏廉租房—安居#14配电变压器	520.84	绿
398	内江市	市中区	110kV双苏站	汉晨路-安居#3公变	518.58	绿
399	内江市	市中区	110kV双苏站	汉晨路-安居#2公变	418.97	绿
400	内江市	市中区	110kV双苏站	汉晨社区#6(箱)公变2配电变压器	504.49	绿
401	内江市	市中区	110kV双苏站	汉晨社区#1(箱)公变3配电变压器	513.51	绿
402	内江市	市中区	110kV大洲站	汉安首座#2(箱)公变	805.80	绿
403	内江市	市中区	110kV大洲站	汉安首座#1(箱)公变	830.27	绿
404	内江市	市中区	35kV朝阳站	永远场上公变	71.87	绿
405	内江市	市中区	35kV朝阳站	永远场上#2公变	148.87	绿
406	内江市	市中区	35kV凌家站	永福1号	64.78	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
407	内江市	市中区	35kV朝阳站	永安场上公变2#	257.71	绿
408	内江市	市中区	35kV朝阳站	永安场上4#公变	170.90	绿
409	内江市	市中区	35kV朝阳站	永安场上#9号配变	408.64	绿
410	内江市	市中区	35kV朝阳站	永安场上#8公变	322.53	绿
411	内江市	市中区	110kV马鞍山站	永兴村六社公变	63.56	绿
412	内江市	市中区	110kV马鞍山站	永兴村五社公变	41.07	绿
413	内江市	市中区	110kV三元站	水韵天成#3公变	646.16	绿
414	内江市	市中区	110kV三元站	水韵天成#2公变	657.73	绿
415	内江市	市中区	110kV三元站	水韵天成#1公变	650.00	绿
416	内江市	威远县	110kV威远站	水晶国际三期1#变配电变压器	799.93	绿
417	内江市	市中区	110kV马鞍山站	水晶厂公变	250.99	绿
418	内江市	市中区	110kV大洲站	水厂#2(箱)公变2配电变压器	322.31	绿
419	内江市	市中区	110kV大洲站	水厂#1公变	362.87	绿
420	内江市	市中区	110kV大洲站	民族路公变	361.70	绿
421	内江市	市中区	110kV大洲站	民族路3#公变0	353.67	绿
422	内江市	市中区	110kV大洲站	民族路#3(箱)公变2	493.61	绿
423	内江市	市中区	110kV大洲站	民族路#1(箱)公变3配电变压器	493.61	绿
424	内江市	市中区	110kV大洲站	民乐公变	464.66	绿
425	内江市	市中区	110kV大洲站	武装部(箱)公变2配电变压器	522.25	绿
426	内江市	市中区	110kV三元站	棬子路4#公变	314.27	绿
427	内江市	市中区	110kV三元站	棬子路3#公变	276.67	绿
428	内江市	市中区	110kV马鞍山站	棚户区(箱)公变	329.10	绿
429	内江市	市中区	110kV三元站	棉麻站公变	206.74	绿
430	内江市	市中区	110kV三元站	棉麻站2#公变	250.29	绿
431	内江市	市中区	110kV大洲站	棉织社公变	334.57	绿
432	内江市	市中区	110kV大洲站	棉织社#2公变	337.54	绿
433	内江市	市中区	110kV马鞍山站	检察院公变变压器	201.75	绿
434	内江市	市中区	110kV三元站	梅家山(箱)公变	419.32	绿
435	内江市	市中区	35kV龙门站	梁家沟村6社#2公变	80.38	绿
436	内江市	市中区	35kV龙门站	梁家沟村5社公变	80.64	绿
437	内江市	市中区	35kV龙门站	梁家沟村4社公变	79.64	绿
438	内江市	市中区	35kV龙门站	梁家沟村3社公变	79.55	绿
439	内江市	市中区	35kV龙门站	梁家沟村2社公变	20.30	绿
440	内江市	市中区	35kV龙门站	梁家沟村1社公变	23.54	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
441	内江市	市中区	35kV龙门站	梁坝村4社公变	13.67	绿
442	内江市	市中区	35kV龙门站	梁坝村1社公变	202.08	绿
443	内江市	市中区	35kV龙门站	梁坝村10社公变	83.36	绿
444	内江市	市中区	35kV龙门站	桥板凼#1公变	162.81	绿
445	内江市	市中区	110kV大洲站	桂湖鱼市公变	329.56	绿
446	内江市	市中区	110kV大洲站	桂湖街鱼市#2公变	326.35	绿
447	内江市	市中区	110kV大洲站	桂湖街公变	346.92	绿
448	内江市	市中区	110kV八角井站	柏树9社公变	81.10	绿
449	内江市	市中区	110kV八角井站	柏树6社公变	159.58	绿
450	内江市	市中区	110kV八角井站	柏树2社公变	159.83	绿
451	内江市	市中区	110kV八角井站	柏树11社公变	79.51	绿
452	内江市	市中区	110kV八角井站	柏树10社公变	159.08	绿
453	内江市	市中区	35kV龙门站	柏杨村6社#2公变	79.97	绿
454	内江市	市中区	35kV龙门站	柏杨村3社公变	81.81	绿
455	内江市	市中区	35kV龙门站	柏杨村2社公变	162.00	绿
456	内江市	市中区	35kV龙门站	枷杷湾#4公变	127.41	绿
457	内江市	市中区	35kV凌家站	枷担湾村公变2#	66.21	绿
458	内江市	市中区	35kV凌家站	枷担湾#3公变	40.06	绿
459	内江市	市中区	110kV双苏站	松山东路3#公变	318.94	绿
460	内江市	市中区	110kV双苏站	松山东路#4	324.20	绿
461	内江市	市中区	110kV双苏站	松山东路#2	328.57	绿
462	内江市	市中区	110kV三元站	机床厂宿变压器	266.91	绿
463	内江市	市中区	110kV三元站	机床厂公变（新）	210.58	绿
464	内江市	市中区	110kV三元站	木材加工厂公用变	319.77	绿
465	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	朝阳镇洪家寺村4社（04298）	82.45	绿
466	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	朝阳镇洪家寺村3社（04297）	46.26	绿
467	内江市	市中区	35kV朝阳站	朝阳村1社#6公变	318.24	绿
468	内江市	市中区	35kV朝阳站	朝阳场上#6公变	238.21	绿
469	内江市	市中区	35kV朝阳站	朝阳场上#1公变	287.46	绿
470	内江市	市中区	110kV八角井站	望江雅苑公变3配电变压器	511.53	绿
471	内江市	市中区	35kV龙门站	望柱村6社公变	40.23	绿
472	内江市	市中区	35kV龙门站	望柱村5社公变	81.02	绿
473	内江市	市中区	35kV龙门站	望柱村3社公变	198.60	绿
474	内江市	市中区	35kV龙门站	望柱村1社公变	81.79	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
475	内江市	市中区	110kV双苏站	曙光村八社公变	157.68	绿
476	内江市	市中区	110kV三元站	智慧村公变	325.04	绿
477	内江市	市中区	110kV三元站	智慧村2#公变	330.65	绿
478	内江市	市中区	110kV双苏站	晨光村十社公变	264.09	绿
479	内江市	市中区	110kV双苏站	晨光村十四社公变	83.76	绿
480	内江市	市中区	110kV双苏站	晨光村十二社公变	82.27	绿
481	内江市	市中区	110kV双苏站	晨光村十三社公变	167.28	绿
482	内江市	市中区	110kV双苏站	晨光村六社公变	91.92	绿
483	内江市	市中区	110kV双苏站	晨光村八社公变	258.90	绿
484	内江市	市中区	110kV双苏站	晨光村五社公变	134.31	绿
485	内江市	市中区	110kV双苏站	晨光村九社公变	165.80	绿
486	内江市	市中区	110kV双苏站	晨光村七社公变	205.94	绿
487	内江市	市中区	110kV马鞍山站	晏家湾(箱)公变2配电变压器	341.13	绿
488	内江市	市中区	110kV马鞍山站	晏安路公变	329.51	绿
489	内江市	市中区	110kV双苏站	明大汽车(箱)公变配电变压器	327.22	绿
490	内江市	市中区	110kV马鞍山站	旱桥#2公变	345.69	绿
491	内江市	市中区	110kV大洲站	旧钢材市场公用变	340.40	绿
492	内江市	市中区	110kV马鞍山站	日报社公变变压器	326.39	绿
493	内江市	市中区	110kV八角井站	新联5社公变	80.69	绿
494	内江市	市中区	110kV八角井站	新联2社公变	129.00	绿
495	内江市	市中区	110kV三元站	新甘泉寺公变	331.84	绿
496	内江市	市中区	35kV朝阳站	新桥村公变3#	20.76	绿
497	内江市	市中区	35kV朝阳站	新桥村公变2#	81.33	绿
498	内江市	市中区	35kV朝阳站	新桥村公变1#	40.04	绿
499	内江市	市中区	35kV朝阳站	新桥村4#公变	80.21	绿
500	内江市	市中区	35kV朝阳站	新桥村#5公变	80.88	绿
501	内江市	市中区	35kV朝阳站	新房村4#公变	31.81	绿
502	内江市	市中区	35kV朝阳站	新房村#6公变	83.62	绿
503	内江市	市中区	35kV朝阳站	新房公变2#	40.42	绿
504	内江市	市中区	110kV三元站	新建村2#公变	204.97	绿
505	内江市	市中区	110kV三元站	新建村#3(箱)公变	324.54	绿
506	内江市	市中区	110kV三元站	新建村#1公变	256.46	绿
507	内江市	市中区	110kV马鞍山站	新华路口(箱)公变	401.15	绿
508	内江市	市中区	110kV马鞍山站	新华苑公变1	326.05	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
509	内江市	市中区	110kV大洲站	新华电器(箱)公变	328.87	绿
510	内江市	市中区	110kV大洲站	文轩书店(箱)公变	343.36	绿
511	内江市	市中区	110kV三元站	文化路公变	341.37	绿
512	内江市	市中区	110kV马鞍山站	政府花园(箱)公变	434.10	绿
513	内江市	市中区	110kV三元站	揽景苑#5公变配电变压器	524.13	绿
514	内江市	市中区	110kV三元站	揽景苑#4配电变压器	790.06	绿
515	内江市	市中区	110kV三元站	揽景苑#3公变	1013.32	绿
516	内江市	市中区	110kV三元站	揽景苑#1公变	1004.41	绿
517	内江市	市中区	110kV大洲站	成德广告(箱)公变2配电变压器	318.09	绿
518	内江市	市中区	110kV三元站	惠川房地产公司(和平街）配电变压器配电变压器	159.08	绿
519	内江市	市中区	110kV双苏站	恒达荷香园#4(箱)公变	1020.66	绿
520	内江市	市中区	110kV双苏站	恒达荷香园#3公变配电变压器	1014.39	绿
521	内江市	市中区	110kV大洲站	总工会公变配电变压器	528.58	绿
522	内江市	市中区	35kV朝阳站	徐家湾8队#4公变	79.45	绿
523	内江市	市中区	35kV朝阳站	徐家湾#1公变	80.44	绿
524	内江市	市中区	110kV三元站	征地办公变（238）	209.39	绿
525	内江市	市中区	110kV双苏站	开发区管理委员会四期还房公变	321.29	绿
526	内江市	市中区	110kV大洲站	建行公变（箱）公变配电变压器	681.01	绿
527	内江市	市中区	110kV大洲站	建委(箱)公变2配电变压器	654.11	绿
528	内江市	市中区	110kV三元站	庙儿山3#公变	207.02	绿
529	内江市	市中区	110kV三元站	庙儿山2#公变	319.72	绿
530	内江市	市中区	110kV三元站	庙儿山#1公变	249.98	绿
531	内江市	市中区	110kV马鞍山站	广电局公变变压器	338.56	绿
532	内江市	市中区	110kV马鞍山站	广电局#2公变跌落式变压器	326.18	绿
533	内江市	市中区	110kV三元站	广场路(箱)公变	435.28	绿
534	内江市	市中区	110kV三元站	广场路#2公（箱）变配电变压器	345.39	绿
535	内江市	市中区	110kV三元站	广场#2公变	333.18	绿
536	内江市	市中区	110kV三元站	广场#1公变	330.69	绿
537	内江市	市中区	110kV双苏站	幸福村三社公变	135.71	绿
538	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	平湖村八社公变(208)	82.03	绿
539	内江市	市中区	110kV八角井站	帝威恩波2号公变2配电变压器	797.86	绿
540	内江市	市中区	110kV八角井站	帝威恩波1号公变2配电变压器	523.09	绿
541	内江市	市中区	110kV大洲站	市民路(箱)公变3配电变压器	413.36	绿
542	内江市	市中区	110kV马鞍山站	市政府#2(箱)公变配电变压器	689.92	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
543	内江市	市中区	110kV大洲站	市政府#1(箱)公变2配电变压器	626.80	绿
544	内江市	市中区	110kV马鞍山站	市政公变	63.85	绿
545	内江市	市中区	110kV马鞍山站	市委(箱)公变	322.54	绿
546	内江市	市中区	110kV马鞍山站	市委#2公变	627.11	绿
547	内江市	市中区	110kV大洲站	市委#1公变配电变压器	729.42	绿
548	内江市	市中区	110kV大洲站	市中区教委公变	332.70	绿
549	内江市	市中区	35kV万里坡站	市中区房管局2配电变压器间隔配电变压器	250.77	绿
550	内江市	市中区	110kV三元站	巨安公变000	203.25	绿
551	内江市	市中区	110kV三元站	工行宿舍(箱)公变6配电变压器	320.85	绿
552	内江市	市中区	110kV马鞍山站	工商局家属区公变	402.25	绿
553	内江市	市中区	35kV万里坡站	工业区一期还房公变2配电变压器	509.01	绿
554	内江市	市中区	110kV大洲站	局宿舍公变配电变压器	511.93	绿
555	内江市	市中区	35kV龙门站	尤家沱村9社公变	36.66	绿
556	内江市	市中区	35kV龙门站	尤家沱村7社公变	40.58	绿
557	内江市	市中区	35kV龙门站	尤家沱村6社公变	79.65	绿
558	内江市	市中区	35kV龙门站	尤家沱村5社公变	79.64	绿
559	内江市	市中区	35kV龙门站	尤家沱村4社公变	80.56	绿
560	内江市	市中区	35kV龙门站	尤家沱村2社公变	81.01	绿
561	内江市	威远县	110kV威远站	尚座雅致#2公变配电变压器	642.12	绿
562	内江市	威远县	110kV威远站	尚座雅致#1公变配电变压器	663.82	绿
563	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	寿溪村二社公变	126.56	绿
564	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	寿溪村三社公变	78.41	绿
565	内江市	市中区	110kV马鞍山站	容器厂公变配电变压器	505.36	绿
566	内江市	市中区	110kV马鞍山站	家属区箱公变配电变压器	399.55	绿
567	内江市	市中区	110kV大洲站	家具城公变0	250.94	绿
568	内江市	市中区	110kV三元站	家兴苑公变	534.78	绿
569	内江市	东兴区	110kV东兴站	宝森新城10#变配电变压器	806.83	绿
570	内江市	市中区	110kV大洲站	宏业商厦公用变	401.81	绿
571	内江市	市中区	110kV马鞍山站	安顺达商贸公司#2配电室#1变压器	642.66	绿
572	内江市	市中区	110kV大洲站	安置房公变	201.08	绿
573	内江市	市中区	110kV三元站	安居公变	263.16	绿
574	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	威远龙鑫公变	397.91	绿
575	内江市	市中区	110kV大洲站	妇幼保健院(箱)公变2配电变压器	316.27	绿
576	内江市	市中区	110kV三元站	奥林啤酒厂#1公变	395.17	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
577	内江市	市中区	110kV马鞍山站	奇峰(箱)公变4配电变压器	317.74	绿
578	内江市	市中区	110kV大洲站	太原巷(箱)公变	332.95	绿
579	内江市	市中区	35kV朝阳站	太仆村公变2#	40.86	绿
580	内江市	市中区	35kV朝阳站	太仆村公变1#	40.54	绿
581	内江市	市中区	35kV朝阳站	太仆村5#公变	81.13	绿
582	内江市	市中区	35kV朝阳站	太仆村4#公变	161.06	绿
583	内江市	市中区	35kV朝阳站	太仆村3#公变	63.74	绿
584	内江市	市中区	35kV朝阳站	太仆村#8公变	80.53	绿
585	内江市	市中区	35kV朝阳站	太仆村#7公变	81.29	绿
586	内江市	市中区	35kV朝阳站	太仆村#6公变	28.01	绿
587	内江市	市中区	110kV八角井站	天成居委公变12配电变压器	316.19	绿
588	内江市	威远县	35kV朝阳站	天宝沟3#公变	79.18	绿
589	内江市	威远县	35kV朝阳站	天宝沟#4公变	158.84	绿
590	内江市	市中区	110kV大洲站	天主教堂(箱)公变3配电变压器	400.81	绿
591	内江市	市中区	110kV大洲站	大西街公变0	355.80	绿
592	内江市	市中区	110kV三元站	大盛现代城#2公变	652.16	绿
593	内江市	市中区	110kV三元站	大盛现代城#1公变	847.01	绿
594	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	大湾桥糖厂(301)	126.36	绿
595	内江市	市中区	35kV凌家站	大庄村1#公变	36.26	绿
596	内江市	市中区	35kV朝阳站	大堰村3#公变	107.43	绿
597	内江市	市中区	35kV朝阳站	大堰村2#公变	156.70	绿
598	内江市	市中区	35kV朝阳站	大堰村#4公变	81.83	绿
599	内江市	市中区	110kV大洲站	大同街公变	434.71	绿
600	内江市	市中区	110kV大洲站	大同街#2公变	326.84	绿
601	内江市	市中区	110kV大洲站	大千花园箱公变配电变压器	535.26	绿
602	内江市	市中区	110kV马鞍山站	大千市场（四）2配电变压器	657.61	绿
603	内江市	市中区	110kV马鞍山站	大千市场（二）2配电变压器	651.01	绿
604	内江市	市中区	110kV马鞍山站	大千市场（三）	507.59	绿
605	内江市	市中区	110kV马鞍山站	大千市场幸福（六）2配电变压器	525.88	绿
606	内江市	市中区	110kV马鞍山站	大千市场幸福（八）2配电变压器	519.32	绿
607	内江市	市中区	110kV马鞍山站	大千市场幸福（七）2配电变压器	321.33	绿
608	内江市	市中区	110kV马鞍山站	大修厂二号公变	266.66	绿
609	内江市	市中区	110kV马鞍山站	大修厂三号公变	253.10	绿
610	内江市	市中区	110kV马鞍山站	大修厂#1公变	319.50	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
611	内江市	市中区	35kV龙门站	多响湾村9社公变	24.35	绿
612	内江市	市中区	35kV龙门站	多响湾村6社公变	161.96	绿
613	内江市	市中区	35kV龙门站	多响湾村2社公变	81.72	绿
614	内江市	市中区	110kV三元站	复兴巷#2公变	340.41	绿
615	内江市	市中区	110kV三元站	复兴巷#1公变	268.29	绿
616	内江市	市中区	110kV马鞍山站	壕子口农贸市场配变	391.75	绿
617	内江市	市中区	110kV大洲站	城西派出所公变配电变压器	211.99	绿
618	内江市	市中区	110kV马鞍山站	垃圾库(箱)公变8配电变压器	325.19	绿
619	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	场镇#6公变315(006)	265.53	绿
620	内江市	市中区	35kV凌家站	圆坝#1公变	15.32	绿
621	内江市	市中区	110kV大洲站	国税局公变	415.47	绿
622	内江市	市中区	110kV马鞍山站	国土局(一)公变	324.78	绿
623	内江市	市中区	110kV双苏站	园林路四号公变	198.19	绿
624	内江市	市中区	110kV双苏站	园林路二号公变	272.65	绿
625	内江市	市中区	110kV双苏站	园林路三号公变	253.50	绿
626	内江市	市中区	110kV双苏站	园林路一号公变	209.15	绿
627	内江市	市中区	35kV龙门站	园园坡村公变3#	56.16	绿
628	内江市	市中区	35kV龙门站	园园坡村公变1#	79.07	绿
629	内江市	市中区	35kV龙门站	园园坡2#公变	64.18	绿
630	内江市	市中区	35kV龙门站	园园坡#6公变	79.80	绿
631	内江市	市中区	35kV龙门站	园园坡#5公变	79.98	绿
632	内江市	市中区	35kV龙门站	园园坡#4公变	80.00	绿
633	内江市	市中区	110kV大洲站	团结街#2公变	247.12	绿
634	内江市	市中区	35kV朝阳站	回龙桥公变2#	113.05	绿
635	内江市	市中区	35kV朝阳站	回龙桥公变1#	80.55	绿
636	内江市	市中区	35kV朝阳站	回龙桥#8公变	30.74	绿
637	内江市	市中区	35kV朝阳站	回龙桥#7公变	74.13	绿
638	内江市	市中区	35kV朝阳站	回龙桥#6公变	63.97	绿
639	内江市	市中区	35kV朝阳站	回龙桥#5公变	58.22	绿
640	内江市	市中区	35kV朝阳站	回龙桥#4公变	53.46	绿
641	内江市	市中区	35kV史家站	四川省甜城建材有限宿破产清算组（史家水泥厂）	396.04	绿
642	内江市	市中区	110kV马鞍山站	四川省工业设备安装公司#2变	318.33	绿
643	内江市	市中区	110kV马鞍山站	四川省工业设备安装公司#1变	324.92	绿
644	内江市	市中区	35kV万里坡站	四川省内江巨星水暖气压金器材厂配变	196.20	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
645	内江市	东兴区	35kV史家站	四川东马房地产开发有限公司配变3#	508.06	绿
646	内江市	东兴区	35kV史家站	四川东马房地产开发有限公司配变2#	505.98	绿
647	内江市	东兴区	35kV史家站	四川东马房地产开发有限公司配变1#	799.43	绿
648	内江市	市中区	110kV八角井站	四川东马房地产开发有限公司02	506.23	绿
649	内江市	市中区	110kV八角井站	四川东马房地产开发有限公司01	637.57	绿
650	内江市	市中区	35kV史家站	四合镇三山村十二社公变	79.99	绿
651	内江市	市中区	35kV史家站	四合镇三山村11社公变	146.65	绿
652	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡沱江村四社公变	198.93	绿
653	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡沱江村二社公变	124.48	绿
654	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡沱江村七社公变	157.32	绿
655	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡沱江村一社公变	78.37	绿
656	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡尖山村十一社公变	160.19	绿
657	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡尖山村12社公变	39.20	绿
658	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡寿溪一社公变	65.11	绿
659	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡园田村四社公变	172.44	绿
660	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡园田村公变	161.56	绿
661	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡园田村2社公变	191.20	绿
662	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡原敬老院公变	0.00	红
663	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡企办公变	64.31	绿
664	内江市	市中区	35kV史家站	四合乡三山村四社公变	120.17	绿
665	内江市	市中区	110kV三元站	啤酒厂#2公变	79.52	绿
666	内江市	市中区	110kV三元站	和平街#2公（箱）变	502.76	绿
667	内江市	市中区	110kV三元站	和平街#1公（箱）变	518.12	绿
668	内江市	市中区	35kV龙门站	和平水库公变	163.21	绿
669	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	吼冲村六社配变(406)	82.14	绿
670	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	吼冲村二社配变(402)	14.77	绿
671	内江市	市中区	110kV马鞍山站	后厂门#8(箱)公变1配电变压器	203.46	绿
672	内江市	市中区	110kV马鞍山站	同意村六社公变	80.15	绿
673	内江市	市中区	110kV马鞍山站	同意村八社公变	143.25	绿
674	内江市	市中区	110kV马鞍山站	同意村五社公变	80.07	绿
675	内江市	市中区	110kV马鞍山站	同意村二社公变	159.69	绿
676	内江市	市中区	110kV马鞍山站	同意村七社公变	132.25	绿
677	内江市	市中区	110kV马鞍山站	同意村一社公变	82.66	绿
678	内江市	市中区	110kV大洲站	司法局#2公变	424.02	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
679	内江市	市中区	110kV大洲站	司法局#1公变	331.08	绿
680	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇石梯村公变	132.65	绿
681	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇石梯村八社公变	65.63	绿
682	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇石梯村一社公变	136.76	绿
683	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇牛桥村六社公变	75.41	绿
684	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇牛桥村公变	57.99	绿
685	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇牛桥村二社公变	23.40	绿
686	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇牛桥村5社公变	160.52	绿
687	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇方田村九社公变	80.90	绿
688	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇干田村一社公变	160.07	绿
689	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇四美村八社公变	159.65	绿
690	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇四美一社公变	101.32	绿
691	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇吊钟村六社公变	30.10	绿
692	内江市	市中区	35kV史家站	史家镇吊钟村公变	159.34	绿
693	内江市	市中区	35kV史家站	史家场镇8#公变	259.71	绿
694	内江市	市中区	35kV史家站	史家场镇6#公变	158.49	绿
695	内江市	市中区	35kV史家站	史家场镇3#公变	205.82	绿
696	内江市	市中区	35kV史家站	史家场镇1#公变	268.10	绿
697	内江市	市中区	110kV大洲站	叠象街公变	333.87	绿
698	内江市	市中区	110kV双苏站	双雁居民楼9#配电变压器	799.41	绿
699	内江市	市中区	110kV双苏站	双雁居民楼8#配电变压器	802.59	绿
700	内江市	市中区	110kV双苏站	双雁居民楼7#配电变压器	802.74	绿
701	内江市	市中区	110kV双苏站	双雁居民楼5#配电变压器	513.34	绿
702	内江市	市中区	110kV双苏站	双雁居民楼4#配电变压器	503.59	绿
703	内江市	市中区	110kV双苏站	双雁居民楼3#配电变压器	506.35	绿
704	内江市	市中区	110kV双苏站	双雁居民楼2#配电变压器	636.26	绿
705	内江市	市中区	110kV双苏站	双雁居民楼11#配电变压器	798.72	绿
706	内江市	市中区	110kV双苏站	双雁居民楼10#配电变压器	501.01	绿
707	内江市	市中区	110kV双苏站	双雁居民楼1#配电变压器	644.43	绿
708	内江市	市中区	110kV双苏站	双苏管委会公变	173.79	绿
709	内江市	市中区	110kV双苏站	双苏管委会(原洗车场公变)	268.79	绿
710	内江市	市中区	110kV大洲站	县公安局公变0	200.12	绿
711	内江市	市中区	110kV马鞍山站	印刷厂(箱)公变	406.02	绿
712	内江市	市中区	110kV大洲站	卫防站(箱)公变2配电变压器	320.44	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
713	内江市	市中区	110kV大洲站	南门菜市公变变压器	373.66	绿
714	内江市	市中区	110kV大洲站	南门城恒变	344.28	绿
715	内江市	市中区	110kV三元站	南门公变	206.44	绿
716	内江市	市中区	110kV三元站	南山佳苑#4(箱)公变2配电变压器	410.19	绿
717	内江市	市中区	110kV三元站	南山佳苑#3(箱)公变	410.28	绿
718	内江市	市中区	110kV三元站	南山佳苑#2公变	405.23	绿
719	内江市	市中区	110kV三元站	南山佳苑#1公变	517.61	绿
720	内江市	市中区	110kV双苏站	协力村一台变	53.65	绿
721	内江市	市中区	110kV三元站	华电高坝电厂3#箱变配变	805.62	绿
722	内江市	市中区	110kV三元站	华电高坝电厂2#箱变配变	795.29	绿
723	内江市	市中区	110kV三元站	华电高坝电厂1#箱变配变	791.27	绿
724	内江市	市中区	110kV马鞍山站	区林业局箱变	402.68	绿
725	内江市	市中区	110kV三元站	区教委#2公变	363.52	绿
726	内江市	市中区	110kV三元站	区教委#1公变	325.25	绿
727	内江市	市中区	110kV三元站	区委(箱)公变间隔配电变压器	493.61	绿
728	内江市	市中区	110kV三元站	区地税局公变	400.51	绿
729	内江市	市中区	110kV马鞍山站	区国税局箱变4配电变压器	273.36	绿
730	内江市	市中区	110kV三元站	包装总厂公变2配电变压器	395.65	绿
731	内江市	市中区	110kV八角井站	包装厂#2公变	320.00	绿
732	内江市	市中区	110kV马鞍山站	前进村四社公变	79.87	绿
733	内江市	市中区	110kV马鞍山站	前进村六社公变	134.65	绿
734	内江市	市中区	110kV马鞍山站	前进村八社公变	85.99	绿
735	内江市	市中区	110kV马鞍山站	前进村五社公变	116.62	绿
736	内江市	市中区	110kV马鞍山站	前进村二社公变	127.21	绿
737	内江市	市中区	110kV马鞍山站	前进村一社公变	128.50	绿
738	内江市	市中区	110kV八角井站	凤鸣镇白蜡园村4社(042104)	81.70	绿
739	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇王板桥村8社（04291）	65.65	绿
740	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇王板桥村4社（04290）	80.12	绿
741	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇王板桥村11社（04289）	48.81	绿
742	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇天台村8社（04288）	141.97	绿
743	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇天台村7社（04287）	52.59	绿
744	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇天台村6社（04286）	45.21	绿
745	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇天台村5社(042111)	159.66	绿
746	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇天台村4社(042110)	34.93	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
747	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇天台村3社(042109)	79.23	绿
748	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇天台村1社(042108)	93.34	绿
749	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇天台村12社(042113)	79.82	绿
750	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇天台村10社(042112)	79.81	绿
751	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇凤鸣村17社新变(042107)	79.54	绿
752	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇凤鸣村13社（042102）	263.19	绿
753	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇凤鸣村12社（042101）	252.31	绿
754	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇书房湾村6社（04293）	80.96	绿
755	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇书房湾村5社新（04292）	82.56	绿
756	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇书房湾村12社（04295）	42.73	绿
757	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇三边冲村7社（042100）	80.01	绿
758	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣镇三边冲村5社（04299）	81.06	绿
759	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣王板桥1社公变（04245）	12.70	绿
760	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣场镇3#公变(04247)	135.94	绿
761	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣场镇1#（04201）	251.97	绿
762	内江市	市中区	110kV八角井站	凤鸣乡龙洞村新园（04203）	46.92	绿
763	内江市	市中区	110kV八角井站	凤鸣乡龙洞村9社小学公变(04249)	64.27	绿
764	内江市	市中区	110kV八角井站	凤鸣乡龙洞村6社（04279）	81.30	绿
765	内江市	市中区	110kV八角井站	凤鸣乡龙洞村15社公变（04264）	79.79	绿
766	内江市	市中区	110kV八角井站	凤鸣乡龙洞村13社（04280）	68.33	绿
767	内江市	市中区	110kV八角井站	凤鸣乡自来水站（04226）	80.07	绿
768	内江市	市中区	110kV八角井站	凤鸣乡白蜡园村6社新变(04250)	65.81	绿
769	内江市	市中区	110kV八角井站	凤鸣乡白蜡园村5社（04208）	39.78	绿
770	内江市	市中区	110kV八角井站	凤鸣乡白蜡园村15社（04211）	161.18	绿
771	内江市	市中区	110kV八角井站	凤鸣乡白蜡园村10社（04209）	80.40	绿
772	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡王板桥村6社(04251)	66.20	绿
773	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡王板桥村5社公变（04259)	53.56	绿
774	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡天台村小学公变(04214)	27.79	绿
775	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡天台村2社公变（04263）	46.36	绿
776	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡天台村14社公变（04271）	157.81	绿
777	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡天台村11社公变(04252)	65.29	绿
778	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡天台9社(04215)	79.71	绿
779	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡场镇2#(04202)	274.39	绿
780	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡凤鸣村9社（04276）	54.08	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
781	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡凤鸣村1社（04274）	80.48	绿
782	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡凤鸣村10社（04277）	63.76	绿
783	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡凤鸣中学(04224)	81.87	绿
784	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡书房湾村5社(04219)公变	80.31	绿
785	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡书房湾村1社（04281）	107.55	绿
786	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡书房湾村14社(04265)	79.74	绿
787	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡书房湾村13社(04282)	82.42	绿
788	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡书房湾村11社（04220）	80.04	绿
789	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡书房湾2社公变（04257）	80.18	绿
790	内江市	市中区	110kV八角井站	凤鸣乡三边冲村4社（04284）	55.06	绿
791	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡三边冲村3社公变（04269）	81.77	绿
792	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	凤鸣乡三边冲村11社公变（04270）	81.60	绿
793	内江市	市中区	110kV双苏站	冯鲢鱼(箱)公变6配电变压器	557.69	绿
794	内江市	市中区	110kV大洲站	军分区公变	260.52	绿
795	内江市	市中区	110kV大洲站	军分区1#公变	321.20	绿
796	内江市	市中区	110kV大洲站	军分区#2公变	317.76	绿
797	内江市	市中区	110kV双苏站	内江建工公租房#7公变配电变压器	806.52	绿
798	内江市	市中区	110kV双苏站	内江建工公租房#6公变配电变压器	806.89	绿
799	内江市	市中区	110kV双苏站	内江建工公租房#5公变630KVA配电变压器	507.01	绿
800	内江市	市中区	110kV双苏站	内江建工公租房#4公变630KVA配电变压器	504.91	绿
801	内江市	市中区	110kV双苏站	内江建工公租房#3公变配电变压器	645.19	绿
802	内江市	市中区	110kV双苏站	内江建工公租房#2公变630KVA配电变压器	507.05	绿
803	内江市	市中区	110kV双苏站	内江建工公租房#1公变630KVA配电变压器	505.59	绿
804	内江市	市中区	35kV史家站	内江市经开区四合镇尖山村16社公变	157.10	绿
805	内江市	市中区	110kV八角井站	内江市汇超建筑有限公司一期6#变(重要)	639.87	绿
806	内江市	市中区	110kV八角井站	内江市汇超建筑有限公司一期5#变	320.97	绿
807	内江市	市中区	110kV八角井站	内江市汇超建筑有限公司一期4#变	503.03	绿
808	内江市	市中区	110kV八角井站	内江市汇超建筑有限公司一期3#变	501.03	绿
809	内江市	市中区	110kV八角井站	内江市汇超建筑有限公司一期2#变	501.03	绿
810	内江市	市中区	110kV八角井站	内江市汇超建筑有限公司一期1#变	500.52	绿
811	内江市	市中区	35kV凌家站	内江市永安镇配变	405.58	绿
812	内江市	市中区	110kV马鞍山站	内江市农业机械技术推广所公变	314.01	绿
813	内江市	市中区	110kV双苏站	内江市中区四合乡寿溪四社公变	80.32	绿
814	内江市	市中区	35kV史家站	内江市中区史家镇干田8社公变	45.36	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
815	内江市	市中区	35kV史家站	内江市中区史家镇四美村3社公变	65.67	绿
816	内江市	市中区	35kV史家站	内江市中区史家镇四美6社	160.46	绿
817	内江市	市中区	35kV史家站	内江市中区史家场镇平桥村5社公变	81.74	绿
818	内江市	市中区	35kV史家站	内江市中区史家场镇9号公变	378.80	绿
819	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	内江华安投资有限2#	647.74	绿
820	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	内江华安投资有限1#	259.73	绿
821	内江市	市中区	110kV大洲站	内江二小箱变配电变压器	493.61	绿
822	内江市	市中区	110kV三元站	内旅#3公变	324.77	绿
823	内江市	市中区	110kV三元站	内旅#2公变	283.46	绿
824	内江市	市中区	110kV三元站	内旅#1公变	208.82	绿
825	内江市	市中区	110kV双苏站	兴元实业#6配电变压器	506.93	绿
826	内江市	市中区	110kV双苏站	兴元实业#5配电变压器	644.82	绿
827	内江市	市中区	110kV双苏站	兴元实业#4配电变压器	646.05	绿
828	内江市	市中区	110kV八角井站	关圣殿还房5#公变2配电变压器	207.32	绿
829	内江市	东兴区	110kV八角井站	关圣殿还房4#公变2配电变压器	396.96	绿
830	内江市	东兴区	110kV八角井站	关圣殿还房3#公变2配电变压器	502.10	绿
831	内江市	东兴区	110kV八角井站	关圣殿还房1#公变2配电变压器	398.32	绿
832	内江市	市中区	110kV八角井站	关圣殿公变2配电变压器	269.51	绿
833	内江市	市中区	110kV八角井站	共和街公变	444.73	绿
834	内江市	市中区	110kV八角井站	共和街2号公变	278.33	绿
835	内江市	市中区	35kV龙门站	兰沱村6社公变	99.44	绿
836	内江市	市中区	35kV龙门站	兰沱村5社公变	112.52	绿
837	内江市	市中区	35kV龙门站	兰沱村4社公变	81.33	绿
838	内江市	市中区	35kV龙门站	兰沱村1社公变	79.56	绿
839	内江市	市中区	35kV龙门站	兰沱村11社公变	81.62	绿
840	内江市	市中区	35kV龙门站	兰沱村10社公变	80.17	绿
841	内江市	市中区	35kV龙门站	兰家寺村7社公变	80.09	绿
842	内江市	市中区	35kV龙门站	兰家寺村6社公变	389.91	绿
843	内江市	市中区	35kV龙门站	兰家寺村3社公变	82.37	绿
844	内江市	市中区	35kV龙门站	兰家寺村2社公变	79.78	绿
845	内江市	市中区	35kV朝阳站	六公丘#5公变	35.10	绿
846	内江市	市中区	35kV朝阳站	六公丘#4公变	80.96	绿
847	内江市	市中区	110kV三元站	六中公变	340.01	绿
848	内江市	市中区	110kV三元站	六中(箱)公变间隔配电变压器	393.90	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
849	内江市	市中区	110kV大洲站	公安局(箱)公变1配电变压器	492.70	绿
850	内江市	市中区	110kV三元站	公园湾局宿(箱)舍公变配电变压器	524.93	绿
851	内江市	市中区	110kV三元站	公园湾#4公变	538.49	绿
852	内江市	市中区	110kV三元站	公园湾#2公变	328.40	绿
853	内江市	市中区	110kV大洲站	公园御景2#1250KVA	1017.03	绿
854	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	八一水库(408)	80.24	绿
855	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇花洞村6社(1106)	82.11	绿
856	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇皂角村9社(909)	79.52	绿
857	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇皂角村8社(908)	80.45	绿
858	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇皂角村7社2台区(907)	78.89	绿
859	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇皂角村7社1台区(907)	79.35	绿
860	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇皂角村6社(906)	80.21	绿
861	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇皂角村5社(905)	79.23	绿
862	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇皂角村4社新变(904)	30.56	绿
863	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇皂角村2社(902)	79.98	绿
864	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇皂角村1社(901)	0.00	红
865	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇狮湾村8社(108)	81.14	绿
866	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇狮湾村6社(106)	80.21	绿
867	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇狮湾村4社(104)	79.56	绿
868	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇狮湾村3社(103)	80.12	绿
869	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇狮湾村1社公变(101)	159.19	绿
870	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇狮湾村18社(118)	79.13	绿
871	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇狮湾村17社(117)	80.38	绿
872	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇狮湾村12社(112)	79.18	绿
873	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇湾桥村2社（302）	82.65	绿
874	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇湾桥村13社(313)	82.01	绿
875	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇湾桥村11社(311)	80.14	绿
876	内江市	市中区	35kV朝阳站	全安镇洪坝村9社(609)	318.50	绿
877	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇平湖村8社新变(208)	80.19	绿
878	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇平湖村5社新变(205)	79.81	绿
879	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇平湖村4社(204)	80.70	绿
880	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇平湖村3社新变(203)	81.81	绿
881	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇平湖村2社(202)	81.61	绿
882	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇平湖村1社新变(201)	79.43	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
883	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇平湖村1社(201)	79.11	绿
884	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇吼冲村9社(409)	81.08	绿
885	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇吼冲村7社(407)	83.41	绿
886	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇吼冲村5社(405)	83.49	绿
887	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇吼冲村3社(403)	79.56	绿
888	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇吼冲村12社(412)	80.73	绿
889	内江市	市中区	35kV朝阳站	全安镇余家坝村6社(1006)	40.35	绿
890	内江市	市中区	35kV朝阳站	全安镇余家坝村3社(1003)	81.04	绿
891	内江市	市中区	35kV朝阳站	全安镇余坝村2社（1002）	80.90	绿
892	内江市	市中区	35kV朝阳站	全安镇伍祠村13社(513)	60.00	绿
893	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇伍祠村10社公变（510）	79.04	绿
894	内江市	市中区	35kV朝阳站	全安镇伍店村4社(704)	79.84	绿
895	内江市	市中区	35kV朝阳站	全安镇伍店村1社(701)	81.75	绿
896	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇伍凤村7社(807)	81.36	绿
897	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	全安镇伍凤村2社(802)	81.65	绿
898	内江市	市中区	110kV马鞍山站	党校公变2#	319.67	绿
899	内江市	市中区	110kV马鞍山站	党校公变1#	326.47	绿
900	内江市	市中区	110kV大洲站	兆信(箱)公变2配电变压器	441.34	绿
901	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	元田村一社公变	158.74	绿
902	内江市	市中区	35kV朝阳站	元山村4#公变	79.12	绿
903	内江市	市中区	35kV朝阳站	元山村2#	40.23	绿
904	内江市	市中区	35kV朝阳站	元山村#9公变	159.69	绿
905	内江市	市中区	35kV朝阳站	元山村#8公变	64.09	绿
906	内江市	市中区	35kV朝阳站	元山村#7公变	22.02	绿
907	内江市	市中区	35kV朝阳站	元山村#6公变	41.72	绿
908	内江市	市中区	35kV朝阳站	元山村#5公变	80.68	绿
909	内江市	市中区	110kV大洲站	倒湾公变	338.63	绿
910	内江市	市中区	110kV大洲站	保险#2公变	333.73	绿
911	内江市	市中区	110kV大洲站	保险#1公变	338.64	绿
912	内江市	市中区	110kV马鞍山站	俊麟#2专变配电变压器	646.50	绿
913	内江市	市中区	110kV大洲站	侯家巷公变	267.95	绿
914	内江市	市中区	110kV大洲站	侯家巷(箱)公变2配电变压器	324.07	绿
915	内江市	市中区	35kV朝阳站	余坝村九社公变(1009)	81.64	绿
916	内江市	市中区	110kV三元站	体委(箱)公变5配电变压器	442.85	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
917	内江市	市中区	35kV朝阳站	伍祠村十二社公变(512)	71.18	绿
918	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	伍祠村一社公变(501)	53.67	绿
919	内江市	市中区	35kV朝阳站	伍店村六社公变(706)	80.97	绿
920	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	伍凤村八社	92.64	绿
921	内江市	市中区	35kV朝阳站	代家沟公变1#	64.82	绿
922	内江市	市中区	35kV朝阳站	代家沟5#公变	80.09	绿
923	内江市	市中区	35kV朝阳站	代家沟4#公变	80.54	绿
924	内江市	市中区	110kV大洲站	人行公变	250.78	绿
925	内江市	市中区	110kV马鞍山站	人大(箱)公变	493.61	绿
926	内江市	市中区	110kV三元站	交通局(箱)公变	421.46	绿
927	内江市	市中区	110kV双苏站	交通乡幸福村7社#2公变	201.72	绿
928	内江市	市中区	110kV双苏站	交通乡幸福村6社#1公变	207.55	绿
929	内江市	市中区	110kV双苏站	交通乡工办公变	156.88	绿
930	内江市	市中区	110kV大洲站	交警队公变	354.52	绿
931	内江市	市中区	110kV大洲站	交警队#2公变	325.25	绿
932	内江市	市中区	110kV八角井站	五居委公变2配电变压器	261.47	绿
933	内江市	市中区	35kV龙门站	云峰寺村6社公变	79.59	绿
934	内江市	市中区	35kV龙门站	云峰寺村4社公变	80.45	绿
935	内江市	市中区	35kV龙门站	云峰寺村3社2号公变	80.16	绿
936	内江市	市中区	35kV史家站	云友建筑	257.50	绿
937	内江市	市中区	110kV三元站	二中公变	326.70	绿
938	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	书房湾9社新变(04241)	101.48	绿
939	内江市	市中区	110kV八角井站	九盘3社公变	81.85	绿
940	内江市	市中区	110kV八角井站	九盘10社公变	117.61	绿
941	内江市	市中区	110kV大洲站	乐通线#4杆公变变压器	238.01	绿
942	内江市	市中区	35kV万里坡站	乐贤二期还房2#公变间隔配电变压器	499.48	绿
943	内江市	市中区	35kV万里坡站	乐贤二期还房1#公变间隔配电变压器	332.12	绿
944	内江市	市中区	35kV万里坡站	乐贤三期还房4#公变2配电变压器	498.33	绿
945	内江市	市中区	35kV万里坡站	乐贤三期还房3#公变2配电变压器	505.18	绿
946	内江市	市中区	35kV万里坡站	乐贤三期还房2#公变2配电变压器	504.33	绿
947	内江市	市中区	35kV万里坡站	乐贤三期还房1#公变2配电变压器	641.70	绿
948	内江市	市中区	35kV凌家站	乌鸡冲村公变3#	66.51	绿
949	内江市	市中区	35kV凌家站	乌鸡冲村2#	79.86	绿
950	内江市	市中区	35kV凌家站	乌鸡冲公变1#	165.53	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
951	内江市	市中区	35kV凌家站	乌鸡冲4#公变	78.54	绿
952	内江市	市中区	35kV凌家站	乌鸡冲#5公变	80.03	绿
953	内江市	市中区	110kV马鞍山站	丽锦苑#1公变	677.03	绿
954	内江市	市中区	110kV三元站	丽景花园（二）2配电变压器	694.05	绿
955	内江市	市中区	110kV三元站	丽景花园（一）2配电变压器	426.29	绿
956	内江市	市中区	110kV八角井站	临江阁公变3配电变压器	263.36	绿
957	内江市	市中区	110kV三元站	临江花园1期#6配电变压器	790.90	绿
958	内江市	市中区	110kV三元站	临江花园1期#5配电变压器	806.95	绿
959	内江市	市中区	110kV三元站	临江花园1期#4配电变压器	800.55	绿
960	内江市	市中区	110kV马鞍山站	临江15队加气站公变	196.40	绿
961	内江市	市中区	35kV龙门站	中心村7社公变	135.97	绿
962	内江市	市中区	35kV龙门站	中心村6社公变	159.56	绿
963	内江市	市中区	35kV龙门站	中心村5社公变	80.56	绿
964	内江市	市中区	35kV龙门站	中心村4社公变	58.74	绿
965	内江市	市中区	35kV龙门站	中心村3社#2公变	158.03	绿
966	内江市	市中区	35kV龙门站	中心村2社公变	159.26	绿
967	内江市	市中区	35kV龙门站	中心村1社公变	313.40	绿
968	内江市	市中区	110kV大洲站	中区建委公变	325.78	绿
969	内江市	市中区	35kV凌家站	中一房地产公司1-2配电变压器	658.94	绿
970	内江市	市中区	110kV大洲站	丝绸公司（箱）公变	345.83	绿
971	内江市	市中区	110kV八角井站	东马房产6#公变2配电变压器	516.10	绿
972	内江市	市中区	110kV八角井站	东马房产5#公变2配电变压器	818.70	绿
973	内江市	市中区	110kV八角井站	东马房产4#公变2配电变压器	647.49	绿
974	内江市	市中区	110kV八角井站	东马房产3#公变2配电变压器	637.99	绿
975	内江市	市中区	110kV八角井站	东马房产2#公变2配电变压器	990.97	绿
976	内江市	市中区	110kV八角井站	东马房产1#公变2配电变压器	635.36	绿
977	内江市	市中区	110kV三元站	东影公变	369.17	绿
978	内江市	市中区	110kV三元站	东影2#公变	345.01	绿
979	内江市	市中区	110kV大洲站	东坝街#2公变	334.25	绿
980	内江市	市中区	110kV大洲站	世纪滨江四期20#公变	827.36	绿
981	内江市	市中区	110kV大洲站	世纪滨江四期19#公变	811.03	绿
982	内江市	市中区	110kV大洲站	世纪滨江四期18#公变	809.82	绿
983	内江市	市中区	110kV大洲站	世纪滨江四期17#公变	648.92	绿
984	内江市	市中区	110kV大洲站	世纪滨江三期#6公变	511.22	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
985	内江市	市中区	110kV大洲站	世纪滨江三期#5公变	638.21	绿
986	内江市	市中区	35kV朝阳站	世纪朝阳#4公变	504.29	绿
987	内江市	市中区	35kV朝阳站	世纪朝阳#3公变	502.41	绿
988	内江市	市中区	35kV朝阳站	世纪朝阳#1公变	632.69	绿
989	内江市	市中区	110kV三元站	专一院(箱)公变9配电变压器	323.21	绿
990	内江市	市中区	110kV三元站	专一院#4公变	316.48	绿
991	内江市	市中区	110kV三元站	专一院#2公变	336.12	绿
992	内江市	市中区	110kV三元站	专一院#1公变	341.93	绿
993	内江市	市中区	35kV龙门站	下元村6社公变	137.65	绿
994	内江市	市中区	35kV龙门站	下元村5社公变	80.74	绿
995	内江市	市中区	35kV龙门站	下元村4社公变	82.64	绿
996	内江市	市中区	35kV龙门站	下元村2社公变	83.45	绿
997	内江市	市中区	35kV龙门站	下元村1社公变	202.53	绿
998	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	上府	251.20	绿
999	内江市	市中区	110kV三元站	上南街#2公变	354.05	绿
1000	内江市	市中区	110kV三元站	上南街#1公变	331.19	绿
1001	内江市	市中区	35kV龙门站	上元村6社公变	139.40	绿
1002	内江市	市中区	35kV龙门站	上元村4社公变	80.78	绿
1003	内江市	市中区	35kV龙门站	上元村3社公变	51.75	绿
1004	内江市	市中区	35kV龙门站	上元村1社#2公变	79.65	绿
1005	内江市	市中区	110kV三元站	上上东方#5配电变压器	324.73	绿
1006	内江市	市中区	110kV三元站	上上东方#4配电变压器	324.06	绿
1007	内江市	市中区	110kV三元站	三达公司公变	319.04	绿
1008	内江市	市中区	110kV大洲站	三达公司公变	334.46	绿
1009	内江市	市中区	110kV马鞍山站	三达公变3	335.38	绿
1010	内江市	市中区	110kV大洲站	三职中(箱)公变6配电变压器	435.36	绿
1011	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	三星村5社新变（04141）	79.06	绿
1012	内江市	市中区	35kV龙门站	三应寺村6社公变	80.64	绿
1013	内江市	市中区	35kV龙门站	三应寺村5社公变	79.79	绿
1014	内江市	市中区	35kV龙门站	三应寺村4社#2公变	82.28	绿
1015	内江市	市中区	35kV龙门站	三应寺村2社公变	81.01	绿
1016	内江市	市中区	110kV八角井站	三公司8#公变2配电变压器	398.48	绿
1017	内江市	市中区	110kV八角井站	三公司7#公变2配电变压器	318.98	绿
1018	内江市	市中区	110kV八角井站	三公司6#公变2配电变压器	320.38	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1019	内江市	市中区	110kV八角井站	三公司4#公变2配电变压器	638.15	绿
1020	内江市	市中区	110kV八角井站	三公司3#公变2配电变压器	315.79	绿
1021	内江市	市中区	110kV八角井站	三公司2#公变2配电变压器	631.44	绿
1022	内江市	市中区	110kV八角井站	三公司1#公变2配电变压器	317.18	绿
1023	内江市	市中区	110kV三元站	三元村四社公变	80.35	绿
1024	内江市	市中区	110kV三元站	三元村八社公变	167.04	绿
1025	内江市	市中区	110kV三元站	三元村五社公变	255.24	绿
1026	内江市	市中区	110kV三元站	三元村二社公变	160.73	绿
1027	内江市	市中区	110kV马鞍山站	三元村九社公变	88.56	绿
1028	内江市	市中区	35kV万里坡站	万里坡二社2#公变	86.11	绿
1029	内江市	市中区	35kV万里坡站	万里坡三、四社公变	204.78	绿
1030	内江市	市中区	110kV三元站	万里坡一社公变	126.33	绿
1031	内江市	市中区	35kV龙门站	万家场上3号公变	231.00	绿
1032	内江市	市中区	35kV龙门站	万家场上2号公变	179.35	绿
1033	内江市	市中区	35kV龙门站	万家场上1号公变	145.63	绿
1034	内江市	市中区	110kV三元站	七号楼公变（240）	213.11	绿
1035	内江市	市中区	110kV三元站	34队#2公变	320.03	绿
1036	内江市	市中区	110kV三元站	34队#1公变	354.93	绿
1037	内江市	威远县	110kV威远站	10k威西线蜂窝煤厂台变	251.47	绿
1038	内江市	威远县	110kV清溪站	10kv清河线国土局建司台变	343.85	绿
1039	内江市	市中区	110kV双苏站	10kv双工线曙光村6社台变	162.33	绿
1040	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线龙小台变	347.73	绿
1041	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线龙会镇台变	362.33	绿
1042	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线龙会粮站台变	169.09	绿
1043	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线龙会村4社台变	161.31	绿
1044	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线龙会新村(月圆）台变	216.70	绿
1045	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线龙会北街台变	281.25	绿
1046	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线龙会农贸市场12楼#2台变	202.28	绿
1047	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线龙会农贸市场12楼#1台变	256.00	绿
1048	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线龙会农贸市场#11楼台变	220.41	绿
1049	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线龙会6社台变	79.70	绿
1050	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线龙会3社台变	48.54	绿
1051	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线高梯6社台变	80.40	绿
1052	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线郭林村5社台变	80.96	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1053	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线郭林坳台变	83.60	绿
1054	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线郭林3社台变	80.56	绿
1055	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线郭林16社台变	159.73	绿
1056	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线郭家堰台变	79.06	绿
1057	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线莫堰塘台变	82.30	绿
1058	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线水岸居住台变	200.32	绿
1059	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线杨柳叉路台变	267.75	绿
1060	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线晓阳9社台变	79.73	绿
1061	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线晓阳14社台变	18.85	绿
1062	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线双塘街台变	309.55	绿
1063	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线互助8社台变	82.16	绿
1064	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线中节街台变	278.16	绿
1065	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙镇线一字路台变	17.15	绿
1066	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙石线鹿子村1社台变	161.11	绿
1067	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙石线鹿子二社二号台变	83.84	绿
1068	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙石线茅棚寺村7社公变	76.70	绿
1069	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙石线梁家沟6社台变	141.85	绿
1070	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙石线下元村四社二号台变	159.52	绿
1071	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙石线上元村5社台变	79.87	绿
1072	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙石线上元村1社台变	81.09	绿
1073	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙石线三应寺村5社#2台变	81.59	绿
1074	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙甘线茅棚寺场上2号台变	313.40	绿
1075	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙甘线甘家渡村5社公变	79.84	绿
1076	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙甘线甘家渡村3社台变	159.71	绿
1077	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙甘线梁坝村五社台变	83.27	绿
1078	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙甘线梁坝村三社台变	80.93	绿
1079	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙甘线梁坝村7社台变	12.40	绿
1080	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙甘线梁坝村6社台变	120.67	绿
1081	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙甘线梁坝村2社公变	80.96	绿
1082	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙甘线兰沱村7社台变	79.25	绿
1083	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙甘线兰沱村2社台变	79.95	绿
1084	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙甘线兰沱村12社台变	81.08	绿
1085	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙桥线高峰村#9台变	78.35	绿
1086	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙桥线高峰村#1台变	84.15	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1087	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙桥线红牌坊#4台变	82.70	绿
1088	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙桥线永福村#2台变	158.91	绿
1089	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙桥线永福#3台变	158.51	绿
1090	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙桥线桥板凼#4台变	84.12	绿
1091	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙桥线桥板凼#3台变	156.70	绿
1092	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙桥线枷担湾村#1台变	64.38	绿
1093	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙桥线徐家湾二号台变	80.19	绿
1094	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线鹿子村2社台变	159.59	绿
1095	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线连部湾村五社台变	82.42	绿
1096	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线石板村7社台变	60.96	绿
1097	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线石板村5社台变	82.72	绿
1098	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线石板村2社台变	0.00	红
1099	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线柏杨村九社台变	80.14	绿
1100	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线柏杨村七社台变	79.15	绿
1101	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线柏杨村8社台变	83.55	绿
1102	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线柏杨村6社台变	79.15	绿
1103	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线柏杨村6社#3台变	78.35	绿
1104	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线柏杨村5社台变	80.65	绿
1105	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线多响湾村5社台变	317.94	绿
1106	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线多响湾公变	172.91	绿
1107	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线多响湾#4台变	145.90	绿
1108	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线三应寺村4社台变	82.27	绿
1109	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线三应寺9社台变	158.76	绿
1110	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线三应寺7社台变	80.31	绿
1111	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙柏线三应寺3社台变	80.99	绿
1112	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线黄坡坳台变	252.31	绿
1113	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线高梯台变	42.38	绿
1114	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线高梯8社台变	160.96	绿
1115	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线高梯2.10社台变	79.36	绿
1116	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线高梯1社台变	79.31	绿
1117	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线青龙嘴台变	78.35	绿
1118	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线钢铁1社台变	69.29	绿
1119	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线郭林坡台变	79.47	绿
1120	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线郭林2社台变	156.70	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1121	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线郭林19社台变	69.81	绿
1122	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线郭林18社台变	80.05	绿
1123	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线跳磴台变	35.44	绿
1124	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线莫家湾台变	79.85	绿
1125	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线窑湾村台变	81.49	绿
1126	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线窑湾8社台变	53.46	绿
1127	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线窑湾7社台变	125.94	绿
1128	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线窑湾5社台变	80.87	绿
1129	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线窑湾2社台变	81.02	绿
1130	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线石鸭子台变	80.14	绿
1131	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线白坟坝台变	82.59	绿
1132	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线玻钢厂台变	159.83	绿
1133	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线梁家冲台变	80.76	绿
1134	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线柑子园台变	78.35	绿
1135	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线杨柳乡镇台变	81.28	绿
1136	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线杨岭村台变	158.70	绿
1137	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线杨岭坳台变	41.20	绿
1138	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线杨岭16社台变	81.83	绿
1139	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线杨岭15社台变	82.09	绿
1140	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线杨岭11社台变	80.68	绿
1141	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线晓阳石子湾台变	81.47	绿
1142	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线晓阳村台变	80.16	绿
1143	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线晓阳2社台变	79.99	绿
1144	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线晓阳10社台变	80.77	绿
1145	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线新桥台变	82.00	绿
1146	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线新塘台变	79.66	绿
1147	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线新塘3社公台变	59.25	绿
1148	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线建利16社台变	158.30	绿
1149	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线少里台变	159.01	绿
1150	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线少里9社台变	79.24	绿
1151	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线少里8社台变	81.98	绿
1152	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线少里5.6社台变	160.18	绿
1153	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线少里1社台变	82.78	绿
1154	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线学书坳台变	222.99	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1155	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线天桥台变	156.70	绿
1156	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线坝上台变	83.37	绿
1157	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线坝上9社公台变	81.44	绿
1158	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线坝上8社台变	79.07	绿
1159	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线坝上6社台变	79.69	绿
1160	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线坝上5社公台变	38.35	绿
1161	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线坝上3社台变	80.17	绿
1162	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线坝上1社台变	81.98	绿
1163	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线响锣台变	41.01	绿
1164	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线共同村台变	53.64	绿
1165	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线共同8社台变	47.07	绿
1166	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线共同6社台变	80.47	绿
1167	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线共同4社公台变	79.61	绿
1168	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线倪从坳台变	3.35	绿
1169	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线二台土台变	80.78	绿
1170	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线九龙桥台变	81.95	绿
1171	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙杨线两口塘台变	78.35	绿
1172	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙望线龙门村7社台变	78.35	绿
1173	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙望线龙门村5社台变	80.49	绿
1174	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙望线龙门村4社台变	79.48	绿
1175	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙望线龙门场上2号台变	174.06	绿
1176	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙望线龙门场上1号台变	313.40	绿
1177	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙望线龙门场上#4台变	167.23	绿
1178	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙望线龙门场上#3台变	176.05	绿
1179	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙望线望柱村7社台变	157.54	绿
1180	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙望线中心校公变	164.73	绿
1181	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙望线中心村3社台变	81.88	绿
1182	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线龙会27社台变	158.15	绿
1183	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线麻柳庙台变	131.10	绿
1184	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线高湾场镇台变	173.97	绿
1185	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线高湾4社台变	46.44	绿
1186	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线高湾2社台变	79.94	绿
1187	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线高湾20社台变	80.67	绿
1188	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线高湾19社台变	80.67	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1189	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线高湾17社台变	2.64	绿
1190	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线高湾10社台变	171.92	绿
1191	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线钢铁5社台变	79.35	绿
1192	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线钢铁2社台变	80.48	绿
1193	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线蛮洞坳台变	40.47	绿
1194	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线蚕种场台变	78.35	绿
1195	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线苟家冲台变	42.04	绿
1196	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线老娃山台变	145.59	绿
1197	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线罗家湾台变	127.55	绿
1198	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线矮桥子台变	138.76	绿
1199	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线甘冲台变	64.44	绿
1200	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线水库村台变	82.23	绿
1201	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线水库8社台变	79.75	绿
1202	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线水库4社台变	80.33	绿
1203	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线水库11社台变	161.52	绿
1204	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线水库1.2社台变	81.94	绿
1205	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线民政粮站台变	85.09	绿
1206	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线桑树湾台变	84.02	绿
1207	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线朱家坡台变	78.35	绿
1208	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线新花村台变	80.84	绿
1209	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线新花9社台变	127.77	绿
1210	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线新花7社台变	78.35	绿
1211	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线新花6社台变	79.56	绿
1212	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线新花5社台变	79.25	绿
1213	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线新花11社台变	58.17	绿
1214	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线新桥坝台变	79.48	绿
1215	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线政权9社台变	157.78	绿
1216	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线政权7社台变	81.83	绿
1217	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线政权6社台变	83.45	绿
1218	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线政权4.5社台变	37.97	绿
1219	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线宋家台变	82.38	绿
1220	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线双古井台变	82.40	绿
1221	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线互助村台变	82.61	绿
1222	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线互助村1社台变	80.38	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1223	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线互助9社台变	84.37	绿
1224	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线互助7社台变	79.77	绿
1225	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线互助6社台变	79.95	绿
1226	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线互助5社台变	39.82	绿
1227	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线互助4社台变	79.04	绿
1228	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线互助11社台变	78.95	绿
1229	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线上长土台变	119.83	绿
1230	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙建线七口塘台变	21.58	绿
1231	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线龙门村5社#3台变	313.40	绿
1232	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线望柱村9社公变	79.45	绿
1233	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线尤家沱电灌2#台变	27.72	绿
1234	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线尤家沱村电灌台变	91.75	绿
1235	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线尤家沱村6社2#台变	79.83	绿
1236	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线尤家沱村3社台变	65.36	绿
1237	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线尤家沱村11社台变	83.47	绿
1238	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线尤家沱村10社台变	79.23	绿
1239	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线尤家沱1社台变	55.26	绿
1240	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线兰家寺村9社台变	70.69	绿
1241	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线兰家寺村8社台变	160.85	绿
1242	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线兰家寺村4社台变	13.30	绿
1243	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线兰家寺一社台变	80.74	绿
1244	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线兰家寺8社#2台变	79.24	绿
1245	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线兰家寺4社#2台变	79.81	绿
1246	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线云峰寺村大队台变	81.52	绿
1247	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线云峰寺村9社台变	82.01	绿
1248	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线云峰寺村8社台变	81.20	绿
1249	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线云峰寺7社台变	313.40	绿
1250	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线云峰寺3社#1台变	78.94	绿
1251	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV龙尤线云峰寺1社台变	80.02	绿
1252	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线龙会1.2社台变	81.22	绿
1253	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线黄角坝台变	34.65	绿
1254	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线高楼4社台变	62.68	绿
1255	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线高楼4社2#台变	23.54	绿
1256	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线郭腾坡台变	78.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1257	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线花苑河台变	156.70	绿
1258	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线花冲台变	78.35	绿
1259	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线胜利台变	140.12	绿
1260	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线泡桐岩台变	42.21	绿
1261	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线河湾村12社台变	39.91	绿
1262	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线河湾7社台变	78.35	绿
1263	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线河湾1社台变	158.01	绿
1264	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线河湾11社台变	78.35	绿
1265	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线河湾10社台变	64.60	绿
1266	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线梨湾1社台变	60.66	绿
1267	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线宋家河沟台变	119.57	绿
1268	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线华场村17社台变	80.33	绿
1269	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线华场22社台变	59.41	绿
1270	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线华场15社台变	65.81	绿
1271	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线刘家湾台变	159.63	绿
1272	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线兽厂2#台变	142.86	绿
1273	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线共同13社台变	161.30	绿
1274	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线共同10社台变	63.32	绿
1275	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线佛尔岩7社台变	78.35	绿
1276	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙华线下刘家冲台变	162.16	绿
1277	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙东线龙会1社台变	79.79	绿
1278	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙东线陈德友台变	41.92	绿
1279	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙东线袁家嘴台变	79.05	绿
1280	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙东线袁家嘴2社台变	104.84	绿
1281	内江市	威远县	35kV龙会站	10kV龙东线刘家冲台变	80.71	绿
1282	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇黄家社区#9台变	156.75	绿
1283	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇黄家社区#8台变	301.67	绿
1284	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇黄家社区#7台变	274.79	绿
1285	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇黄家社区#5台变	268.80	绿
1286	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇黄家社区#4台变	252.84	绿
1287	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇黄家社区#2台变	274.72	绿
1288	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇黄家社区#1台变	498.49	绿
1289	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇黄家社区#16台变	343.08	绿
1290	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇黄家社区#13台变	392.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1291	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇黄家社区#10台变	297.50	绿
1292	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇金新花苑#2台变	318.98	绿
1293	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇金新花苑#1台变	215.88	绿
1294	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇社区#11台变	262.79	绿
1295	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇南华村四社#2台变	269.62	绿
1296	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家镇南华村二社台变	272.38	绿
1297	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线黄家社区#12台变	159.39	绿
1298	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄炉线七中居民楼箱变	499.63	绿
1299	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙王村四社台变	64.20	绿
1300	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙王村十社台变	158.97	绿
1301	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙王村十三社台变	158.12	绿
1302	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙王村六社台变	42.01	绿
1303	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙王村八社台变	82.27	绿
1304	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙王村二社台变	78.35	绿
1305	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙王村九社台变	92.76	绿
1306	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙王村三社台变	159.72	绿
1307	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙王村一社台变	78.35	绿
1308	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙威村四社台变	10.24	绿
1309	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙威村十社台变	81.01	绿
1310	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙威村十三社台变	78.35	绿
1311	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙威村六社台变	33.90	绿
1312	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙威村八社台变	67.44	绿
1313	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙威村二社台变	100.04	绿
1314	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙威村九社台变	83.87	绿
1315	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇龙威村三社台变	47.78	绿
1316	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇黔峰村二社台变	65.97	绿
1317	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇黄家社区#6台变	246.80	绿
1318	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇黄家社区#3台变	195.88	绿
1319	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇黄家社区#15台变	323.98	绿
1320	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇黄家社区#14台变	324.39	绿
1321	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇观音岩村六社台变	83.52	绿
1322	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇观音岩村八社台变	83.15	绿
1323	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇观音岩村五社台变	158.93	绿
1324	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇观音岩村二社台变	82.82	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1325	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇观音岩村九社#2台变	50.64	绿
1326	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇观音岩村九社#1台变	64.70	绿
1327	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇观音岩村三社台变	82.45	绿
1328	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇观音岩村七社台变	82.99	绿
1329	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇矮洞村十社台变	78.40	绿
1330	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇矮洞村八社台变	78.35	绿
1331	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇矮洞村五社台变	81.81	绿
1332	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇矮洞村二社台变	85.07	绿
1333	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇矮洞村九社台变	79.42	绿
1334	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇矮洞村三社台变	11.64	绿
1335	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇矮洞村七社台变	14.78	绿
1336	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇张狮村十一社台变	250.90	绿
1337	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇张狮村二社台变	56.84	绿
1338	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇张狮村一社台变	64.06	绿
1339	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇大佛村四社#2台变	48.97	绿
1340	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇大佛村四社#1台变	8.73	绿
1341	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇大佛村六社台变	81.13	绿
1342	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇大佛村三社台变	82.24	绿
1343	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇大佛村七社台变	66.40	绿
1344	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇大佛村一社台变	40.92	绿
1345	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇九子岩村四社台变	78.35	绿
1346	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇九子岩村六社台变	164.97	绿
1347	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇九子岩村五社台变	62.68	绿
1348	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇九子岩村一社#2台变	40.78	绿
1349	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线黄家镇九子岩村一社#1台变	174.50	绿
1350	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线隆昌东方房地产（御景华庭小区）箱变	321.13	绿
1351	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄桂线九子岩村一社#3台变	127.63	绿
1352	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇黔峰村五社台变	154.40	绿
1353	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇黔峰十一社台变	78.35	绿
1354	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇长螺村九社台变	159.93	绿
1355	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇长勇村三社台变	60.18	绿
1356	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇螺蛳村四社#2台变	80.23	绿
1357	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇螺蛳村八社台变	48.72	绿
1358	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇螺蛳村五社台变	159.91	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1359	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇螺蛳村九社台变	158.82	绿
1360	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇白龙村四社#2台变	136.94	绿
1361	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇白龙村七社台变	158.75	绿
1362	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇白龙村一社台变	160.28	绿
1363	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇白沙村四社台变	96.26	绿
1364	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇白沙村二社台变	160.29	绿
1365	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇白沙村三社台变	81.22	绿
1366	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇星光村八社#2台变	81.21	绿
1367	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇星光村七社台变	106.74	绿
1368	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇星光村七社#3台变	107.81	绿
1369	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇星光村七社#2台变	51.07	绿
1370	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇新凤村十一社台变	72.75	绿
1371	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇新凤村九社#2台变	80.14	绿
1372	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇新光村四社台变	8.09	绿
1373	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇新光村四社#2台变	15.11	绿
1374	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇新光村八社台变	130.88	绿
1375	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇新光村二社台变	103.75	绿
1376	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇塘湾村四社#2台变	47.61	绿
1377	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇塘湾村八社#2台变	20.92	绿
1378	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇塘湾村五社台变	131.87	绿
1379	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇塘湾村二社台变	131.32	绿
1380	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇塘湾村一社台变	125.80	绿
1381	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇利群村八社台变	94.72	绿
1382	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇利群村三社#3台变	197.71	绿
1383	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇利群村七社#2台变	80.72	绿
1384	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇共和村六社#2台变	80.00	绿
1385	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇共和村八社台变	124.35	绿
1386	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇共和村五社#2台变	159.87	绿
1387	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇共和村三社#2台变	80.39	绿
1388	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇先锋社区新市场#3台变	22.09	绿
1389	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇先锋社区新市场#2台变	33.20	绿
1390	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇先锋新市场台变	340.34	绿
1391	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇先锋下油房台变	329.02	绿
1392	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇何家村五社台变	162.11	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1393	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇何家村七社台变	161.29	绿
1394	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线黄家镇中心村三社#2台变	80.76	绿
1395	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线马槽村二社台变	160.42	绿
1396	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线长勇村2组台变	82.58	绿
1397	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线螺蛳村7组#2台变	159.86	绿
1398	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线螺蛳村4组台变	82.75	绿
1399	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线螺蛳村1组台变	156.76	绿
1400	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线莫家村6组台变	41.24	绿
1401	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线莫家村5组台变	90.87	绿
1402	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线莫家村4组台变	143.33	绿
1403	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线莫家村4组2#台变	130.05	绿
1404	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线石峡村9组台变	156.73	绿
1405	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线石峡村8组台变	122.06	绿
1406	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线石峡村6组#2台变	82.20	绿
1407	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线石峡村3组台变	80.28	绿
1408	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线石峡村1组台变	19.56	绿
1409	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线白龙村5组台变	35.06	绿
1410	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线白龙村4组台变	81.29	绿
1411	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线白龙村3组台变	132.69	绿
1412	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线白沙村4组2#台变	130.34	绿
1413	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线新凤村9组台变	30.17	绿
1414	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线新凤村6组台变	159.01	绿
1415	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线新凤村6组2#台变	161.02	绿
1416	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线新凤村5组台变	161.56	绿
1417	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线新凤村3组台变	129.87	绿
1418	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线新凤村2组台变	159.45	绿
1419	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线岩湾山水库台变	78.35	绿
1420	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线塘湾村8组台变	13.91	绿
1421	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线塘湾村4组台变	40.51	绿
1422	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线利群村7组台变	80.68	绿
1423	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线利群村3组台变	79.50	绿
1424	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线利群村3组#2台变	94.78	绿
1425	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线利群村2组台变	39.19	绿
1426	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线利群村2组#2台变	131.60	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1427	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线共和村6组台变	122.75	绿
1428	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线共和村5组台变	79.87	绿
1429	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线共和村3组台变	75.27	绿
1430	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线共和村2组台变	81.52	绿
1431	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线先锋综合市场#2台变	197.67	绿
1432	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线先锋综合市场#1台变	195.88	绿
1433	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线中心村7组台变	91.86	绿
1434	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线中心村3组台变	81.86	绿
1435	内江市	隆昌市	35kV黄家站	10kV黄先线中心村2组台变	109.06	绿
1436	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线鸣阳寺村#5台变	158.26	绿
1437	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线鸣阳寺村#4台变	95.55	绿
1438	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线鸣阳寺村#3台变	45.35	绿
1439	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线鸣阳寺村#2台变	80.71	绿
1440	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线鸣阳寺村#1台变	42.40	绿
1441	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线童家嘴村#6台变	156.70	绿
1442	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线童家嘴村#4台变	158.06	绿
1443	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线童家嘴村#3台变	136.15	绿
1444	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线童家嘴村#2台变	79.41	绿
1445	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线童家嘴村#1台变	82.19	绿
1446	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线祠堂村#5台变	163.00	绿
1447	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线祠堂村#4台变	157.96	绿
1448	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线祠堂村#3台变	136.86	绿
1449	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线祠堂村#2台变	80.69	绿
1450	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线祠堂村#1台变	80.72	绿
1451	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线石板坳村#4台变	160.92	绿
1452	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线石板坳村#3台变	79.86	绿
1453	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线石板坳村#2台变	78.77	绿
1454	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线石板坳村#1台变	81.14	绿
1455	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线特建村#6台变	160.48	绿
1456	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线特建村#5台变	160.20	绿
1457	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线特建村#4台变	157.74	绿
1458	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线特建村#3台变	158.24	绿
1459	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线特建村#2台变	80.63	绿
1460	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线特建村#1台变	83.01	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1461	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线滚子山村#4台变	119.15	绿
1462	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线滚子山村#3台变	159.49	绿
1463	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线滚子山村#2台变	83.58	绿
1464	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线滚子山村#1台变	157.84	绿
1465	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线李古坳村#4台变	79.68	绿
1466	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线李古坳村#3台变	159.72	绿
1467	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线李古坳村#2台变	159.15	绿
1468	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线李古坳村#1台变	81.26	绿
1469	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线曹古坪村#6台变	81.01	绿
1470	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线曹古坪村#5台变	80.15	绿
1471	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线曹古坪村#4台变	158.62	绿
1472	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线曹古坪村#3台变	34.49	绿
1473	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线曹古坪村#2台变	159.86	绿
1474	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线曹古坪村#1台变	80.54	绿
1475	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线新房子村#5台变	157.28	绿
1476	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线新房子村#4台变	157.54	绿
1477	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线新房子村#3台变	64.34	绿
1478	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线新房子村#2台变	17.36	绿
1479	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线新房子村#1台变	79.80	绿
1480	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线张家祠村#6台变	80.29	绿
1481	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线张家祠村#5台变	160.80	绿
1482	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线张家祠村#4台变	160.29	绿
1483	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线张家祠村#3台变	161.62	绿
1484	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线张家祠村#2台变	79.69	绿
1485	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线张家祠村#1台变	82.08	绿
1486	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线大伍嘴村#6台变	87.52	绿
1487	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线大伍嘴村#5台变	157.71	绿
1488	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线大伍嘴村#4台变	79.32	绿
1489	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线大伍嘴村#3台变	81.36	绿
1490	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线大伍嘴村#2台变	79.84	绿
1491	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线大伍嘴村#1台变	81.95	绿
1492	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线包家湾村#3台变	79.82	绿
1493	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线包家湾村#2台变	158.85	绿
1494	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线包家湾村#1台变	79.25	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1495	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线亢家山村#3台变	79.59	绿
1496	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线亢家山村#2台变	82.14	绿
1497	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高阳线亢家山村#1台变	80.04	绿
1498	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高镇线高梁场镇#9台变	201.60	绿
1499	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高镇线高梁场镇#8台变	265.19	绿
1500	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高镇线高梁场镇#7台变	258.82	绿
1501	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高镇线高梁场镇#6台变	279.67	绿
1502	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高镇线高梁场镇#5台变	257.36	绿
1503	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高镇线高梁场镇#4台变	225.65	绿
1504	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高镇线高梁场镇#3台变	338.23	绿
1505	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高镇线高梁场镇#2台变	141.06	绿
1506	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高镇线高梁场镇#1台变	219.60	绿
1507	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高镇线高梁场镇#12台变	316.62	绿
1508	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高镇线高梁场镇#11台变	332.56	绿
1509	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高镇线高梁场镇#10台变	317.55	绿
1510	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线高楼场镇#6台变	178.66	绿
1511	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线高楼场镇#5台变	272.10	绿
1512	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线高楼场镇#4台变	256.95	绿
1513	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线高楼场镇#3台变	275.76	绿
1514	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线高楼场镇#2台变	138.18	绿
1515	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线红旗村#5台变	80.88	绿
1516	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线红旗村#3台变	164.74	绿
1517	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线红旗村#1台变	84.02	绿
1518	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线清凉村#5台变	161.13	绿
1519	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线清凉村#4台变	161.63	绿
1520	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线清凉村#3台变	167.93	绿
1521	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线清凉村#2台变	154.52	绿
1522	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线清凉村#1台变	61.03	绿
1523	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线永定村#4台变	160.41	绿
1524	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线永定村#3台变	82.95	绿
1525	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线永定村#2台变	158.56	绿
1526	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线永定村#1台变	81.35	绿
1527	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线古锣村#4台变	161.51	绿
1528	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线古锣村#3台变	162.00	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1529	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线古锣村#2台变	65.33	绿
1530	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线古锣村#1台变	162.93	绿
1531	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线农民街#2台变	118.10	绿
1532	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线五四村#5台变	158.28	绿
1533	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线五四村#4台变	159.65	绿
1534	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线五四村#3台变	82.00	绿
1535	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线五四村#2台变	163.19	绿
1536	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线五四村#1台变	165.75	绿
1537	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线书房村#5台变	80.39	绿
1538	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线书房村#4台变	160.15	绿
1539	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线书房村#3台变	159.53	绿
1540	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线书房村#2台变	158.54	绿
1541	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高虎线书房村#1台变	79.77	绿
1542	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线齐心村#9台变	160.46	绿
1543	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线齐心村#8台变	162.16	绿
1544	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线齐心村#7台变	50.36	绿
1545	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线齐心村#6台变	81.69	绿
1546	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线齐心村#5台变	81.22	绿
1547	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线齐心村#4台变	44.00	绿
1548	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线齐心村#3台变	79.69	绿
1549	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线齐心村#2台变	82.05	绿
1550	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线齐心村#1台变	66.19	绿
1551	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线齐心村#11台变	78.35	绿
1552	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线齐心村#10台变	80.58	绿
1553	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪村#5台变	159.52	绿
1554	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪村#4台变	158.27	绿
1555	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪村#3台变	47.93	绿
1556	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪村#2台变	82.16	绿
1557	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪场镇#9台变	156.70	绿
1558	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪场镇#8台变	313.40	绿
1559	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪场镇#7台变	313.40	绿
1560	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪场镇#6台变	288.56	绿
1561	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪场镇#4台变	313.40	绿
1562	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪场镇#3台变	168.05	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1563	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪场镇#1台变	166.42	绿
1564	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪农机站#2台变	335.86	绿
1565	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线鱼溪农机站#1台变	82.64	绿
1566	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线集中村#7台变	159.22	绿
1567	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线集中村#6台变	82.41	绿
1568	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线集中村#5台变	160.23	绿
1569	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线集中村#4台变	80.58	绿
1570	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线集中村#3台变	79.95	绿
1571	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线集中村#2台变	63.69	绿
1572	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线集中村#1台变	81.96	绿
1573	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线长胜村#3台变	79.91	绿
1574	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线长胜村#2台变	132.19	绿
1575	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线长胜村#1台变	158.54	绿
1576	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线裕丰村#2台变	161.49	绿
1577	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线芋河村#2台变	65.12	绿
1578	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线芋河村#1台变	82.78	绿
1579	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线洪山村#4台变	80.39	绿
1580	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线洪山村#3台变	159.37	绿
1581	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线洪山村#2台变	80.32	绿
1582	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线洪山村#1台变	78.70	绿
1583	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线染房村#7台变	78.37	绿
1584	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线染房村#6台变	79.35	绿
1585	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线染房村#5台变	163.28	绿
1586	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线染房村#4台变	159.06	绿
1587	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线染房村#3台变	85.50	绿
1588	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线染房村#2台变	80.31	绿
1589	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线染房村#1台变	82.39	绿
1590	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线新庙村#2台变	80.37	绿
1591	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线新庙村#1台变	80.65	绿
1592	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线四化村#3台变	158.66	绿
1593	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线四化村#2台变	11.09	绿
1594	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线四化村#1台变	131.6082	绿
1595	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线双联村#5台变	158.17	绿
1596	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线双联村#3台变	78.466	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1597	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线双联村#2台变	164.48	绿
1598	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线兴义村#4台变	80.31	绿
1599	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线兴义村#3台变	79.77	绿
1600	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线兴义村#2台变	80.43	绿
1601	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线兴义村#1台变	81.11	绿
1602	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线公平村#3台变	159.1814	绿
1603	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线公平村#2台变	65.73	绿
1604	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线公平村#1台变	158.52	绿
1605	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线光明村#4台变	81.57	绿
1606	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线光明村#3台变	158.66	绿
1607	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线光明村#2台变	163.98	绿
1608	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线光明村#1台变	66.9072	绿
1609	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线人民村#5台变	159.8928	绿
1610	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线人民村#4台变	160.1649	绿
1611	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线人民村#3台变	246.8041	绿
1612	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线人民村#2台变	161.2784	绿
1613	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线人民村#1台变	268.40	绿
1614	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线五星村#4台变	160.12	绿
1615	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线五星村#3台变	158.85	绿
1616	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线五星村#2台变	39.99	绿
1617	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线五星村#1台变	159.63	绿
1618	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线三河村#4台变	157.5505	绿
1619	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线三河村#3台变	159.15	绿
1620	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线三河村#2台变	82.46	绿
1621	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线三河村#1台变	144.2309	绿
1622	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线三岔村#5台变	161.20	绿
1623	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线三岔村#4台变	158.32	绿
1624	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线三岔村#3台变	158.23	绿
1625	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线三岔村#2台变	159.79	绿
1626	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10kV高渔线三岔村#1台变	81.1794	绿
1627	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线龙凤村5社台变	41.31	绿
1628	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线龙凤村4社台变	158.72	绿
1629	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线龙凤村3社台变	80.05	绿
1630	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线鸦鹊寺村9社台变	79.6495	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1631	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线鸦鹊寺村8社台变	58.10	绿
1632	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线鸦鹊寺村7社台变	79.21	绿
1633	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线鸦鹊寺村6社台变	80.05	绿
1634	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线鸦鹊寺村5社台变	58.59	绿
1635	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线鸦鹊寺村3社台变	79.93	绿
1636	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线鸦鹊寺村2社台变	79.79	绿
1637	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线鸦鹊寺村1社台变	160.96	绿
1638	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线蒋家坪村5社台变	81.22	绿
1639	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线蒋家坪村4社台变	158.20	绿
1640	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线蒋家坪村3社台变	158.05	绿
1641	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线蒋家坪村1社台变	156.70	绿
1642	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线盘陀村7社台变	79.74	绿
1643	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线盘陀村6社台变	79.07	绿
1644	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线盘陀村5社台变	39.88	绿
1645	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线盘陀村4社台变	79.1505	绿
1646	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线盘陀村3社台变	79.6412	绿
1647	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线盘陀村2社台变	157.93	绿
1648	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线盘陀村2社#2台变	43.71	绿
1649	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线清溪村3社台变	79.66	绿
1650	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线清溪村2社台变	45.39	绿
1651	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线永久敬老院台变	85.3392	绿
1652	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线永久场镇台变	249.03	绿
1653	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线杨岭村7社台变	197.58	绿
1654	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线杨岭村5社台变	81.25	绿
1655	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线杨岭村4社台变	80.01	绿
1656	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线杨岭村2社台变	128.81	绿
1657	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线杨岭村2社#2台变	80.69	绿
1658	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线杨岭村1社台变	157.2433	绿
1659	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线杨岭村1社#2台变	156.70	绿
1660	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线曹家沟村6社台变	80.02	绿
1661	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线曹家沟村5社台变	80.35	绿
1662	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线曹家沟村4社台变	78.35	绿
1663	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线曹家沟村3社台变	157.56	绿
1664	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线曹家沟村2社台变	158.99	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1665	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线曹家沟村1社台变	78.35	绿
1666	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线曹家沟村12社台变	50.37	绿
1667	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线方家沟村7社台变	78.75	绿
1668	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线方家沟村6社台变	78.98	绿
1669	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线方家沟村6社#2台变	79.31	绿
1670	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线方家沟村5社台变	157.25	绿
1671	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线方家沟村4社台变	159.89	绿
1672	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线方家沟村3社台变	79.00	绿
1673	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线方家沟村1社台变	80.15	绿
1674	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线方家沟2社台变	61.41	绿
1675	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线新房沟村6社台变	81.11	绿
1676	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线新房沟村6社#2台变	79.68	绿
1677	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线新房沟村5社台变	57.35	绿
1678	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线新房沟村4社台变	79.37	绿
1679	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线新房沟村3社台变	79.09	绿
1680	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线新房沟村1社台变	80.38	绿
1681	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线慈花村8社台变	81.03	绿
1682	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线慈花村7社台变	80.04	绿
1683	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线慈花村6社台变	78.78	绿
1684	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线慈花村6社#2台变	156.70	绿
1685	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线慈花村5社台变	80.01	绿
1686	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线慈花村3社台变	64.31	绿
1687	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线慈花村2社台变	59.26	绿
1688	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线慈花村1社台变	79.13	绿
1689	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线安仁场镇台变	234.19	绿
1690	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线太安村5社台变	79.95	绿
1691	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线太安村4社台变	79.96	绿
1692	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线太安寺村7社台变	79.35	绿
1693	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线太安寺村5社#2台变	79.56	绿
1694	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线太安寺村4社#2台变	79.62	绿
1695	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线太安寺村3社台变	79.67	绿
1696	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线太安寺村2社台变	80.77	绿
1697	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线太安寺村1社台变	81.53	绿
1698	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线大堰坎村6社台变	79.66	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1699	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线夏家沟村9社台变	79.81	绿
1700	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线夏家沟村8社台变	162.27	绿
1701	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线夏家沟村6社台变	158.17	绿
1702	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线夏家沟村5社台变	82.82	绿
1703	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线夏家沟村3社台变	79.98	绿
1704	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线夏家沟村2社台变	63.45	绿
1705	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线夏家沟村1社台变	51.36	绿
1706	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线夏家沟村10社台变	80.81	绿
1707	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线夏家沟7社台变	79.99	绿
1708	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线夏家沟4社台变	80.90	绿
1709	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线四甲村9社台变	78.92	绿
1710	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线四甲村8社台变	78.83	绿
1711	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线四甲村7社台变	79.83	绿
1712	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线四甲村5社台变	78.35	绿
1713	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线四甲村3社台变	82.53	绿
1714	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线四甲村2社台变	79.93	绿
1715	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线四甲村1社台变	79.66	绿
1716	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线四甲村10社台变	79.30	绿
1717	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双石村8社台变	79.45	绿
1718	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双石村7社台变	159.78	绿
1719	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双石村6社台变	78.35	绿
1720	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双石村5社台变	131.35	绿
1721	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双石村4社台变	79.85	绿
1722	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双石村3社台变	79.77	绿
1723	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双石村2社台变	157.60	绿
1724	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双石村1社台变	79.80	绿
1725	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双河口村9社台变	80.87	绿
1726	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双河口村8社台变	80.22	绿
1727	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双河口村6社台变	79.48	绿
1728	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双河口村5社台变	80.47	绿
1729	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双河口村5社#2台变	79.21	绿
1730	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双河口村2社台变	79.86	绿
1731	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双河口村1社台变	81.08	绿
1732	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线双河口3社台变	81.86	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1733	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线八仙桥村9社台变	78.86	绿
1734	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线八仙桥村8社台变	26.18	绿
1735	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线八仙桥村7社台变	158.69	绿
1736	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线八仙桥村6社台变	79.33	绿
1737	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线八仙桥村5社台变	79.67	绿
1738	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线八仙桥村4社台变	79.57	绿
1739	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线八仙桥村3社台变	64.32	绿
1740	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线八仙桥村2社台变	79.53	绿
1741	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线八仙桥村1社台变	158.01	绿
1742	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线八仙桥村11社台变	158.40	绿
1743	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高永线八仙桥村10社台变	80.27	绿
1744	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线鸳鸯桥村8社台变	80.53	绿
1745	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线鸳鸯桥村7社台变	79.50	绿
1746	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线鸳鸯桥村6社台变	158.89	绿
1747	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线鸳鸯桥村4社台变	148.73	绿
1748	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线鸳鸯桥村3社台变	81.88	绿
1749	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线鸳鸯桥村1社台变	80.33	绿
1750	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线金藏村9社台变	80.69	绿
1751	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线金藏村7社台变	79.01	绿
1752	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线金藏村7社#2台变	78.73	绿
1753	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线金藏村6社台变	79.92	绿
1754	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线金藏村5社台变	80.49	绿
1755	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线金藏村3社台变	80.19	绿
1756	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线金藏村3社#2台变	78.35	绿
1757	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线金藏村2社台变	79.61	绿
1758	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线金藏村1社台变	83.29	绿
1759	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线邓河村5社台变	80.27	绿
1760	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线邓河村4社台变	78.35	绿
1761	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线邓河村3社台变	81.29	绿
1762	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线邓河村2社台变	80.30	绿
1763	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线邓河村1社台变	79.67	绿
1764	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线邓河村1社#2台变	49.37	绿
1765	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线白窑村8社台变	156.70	绿
1766	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线白窑村7社台变	166.01	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1767	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线白窑村6社台变	78.68	绿
1768	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线白窑村5社台变	157.17	绿
1769	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线白窑村4社台变	79.10	绿
1770	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线白窑村3社台变	158.83	绿
1771	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线白窑村2社台变	79.60	绿
1772	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线白窑村10社台变	165.22	绿
1773	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线田西狮子村2社台变	78.35	绿
1774	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线狮子村台变	81.01	绿
1775	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线桥坝村3社#2台变	78.35	绿
1776	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线桥坝村2社#2台变	78.84	绿
1777	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线旦家村8社台变	81.38	绿
1778	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线旦家村7社台变	52.54	绿
1779	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线旦家村7社#2台变	156.70	绿
1780	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线旦家村6社台变	80.05	绿
1781	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线旦家村5社台变	79.47	绿
1782	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线旦家村4社台变	46.21	绿
1783	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线旦家村3社台变	79.22	绿
1784	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线旦家村3社#2台变	79.33	绿
1785	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线旦家村2社台变	79.40	绿
1786	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线旦家村1社台变	158.82	绿
1787	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线新牌坊村7社台变	82.82	绿
1788	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线新牌坊村6社台变	81.91	绿
1789	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线新牌坊村5社台变	80.46	绿
1790	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线新牌坊村5社2台变	79.15	绿
1791	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线新牌坊村4社台变	82.66	绿
1792	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线新牌坊村1社#2台变	80.02	绿
1793	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线干坝村7社台变	79.92	绿
1794	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线干坝村6社台变	79.54	绿
1795	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线干坝村5社台变	61.83	绿
1796	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线干坝村4社台变	127.94	绿
1797	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线干坝村4社#2台变	80.06	绿
1798	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线干坝村3社台变	78.53	绿
1799	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线干坝村2社台变	146.84	绿
1800	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线干坝村2社#2台变	78.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1801	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线干坝村1社台变	49.86	绿
1802	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线干坝村1社#2台变	78.70	绿
1803	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线孟家村8社台变	37.92	绿
1804	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线孟家村7社台变	156.70	绿
1805	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线孟家村7社#2台变	156.70	绿
1806	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线孟家村5社台变	33.13	绿
1807	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线孟家村3社台变	81.47	绿
1808	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线孟家村2社台变	117.49	绿
1809	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线孟家村1社台变	78.61	绿
1810	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线孟家村1社#2台变	79.48	绿
1811	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线太平村5社台变	80.43	绿
1812	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线太平村4社台变	158.21	绿
1813	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线太平村3社台变	79.92	绿
1814	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线太平村2社台变	80.25	绿
1815	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线太平村1社台变	78.66	绿
1816	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线太平村1社2台变	78.96	绿
1817	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线太安果场台变	198.03	绿
1818	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线太安敬老院台变	248.42	绿
1819	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线太安场镇#4台变	156.70	绿
1820	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线太安场镇#3台变	256.65	绿
1821	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线太安场镇#2台变	340.53	绿
1822	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线太安场镇#1台变	339.21	绿
1823	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线天延村7社台变	157.84	绿
1824	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线天延村6社台变	78.35	绿
1825	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线天延村5社台变	158.39	绿
1826	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线天延村4社台变	81.57	绿
1827	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线天延村3社台变	79.80	绿
1828	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线天延村3社#2台变	157.32	绿
1829	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线天延村2社台变	79.51	绿
1830	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线天延村1社台变	156.70	绿
1831	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线九莲村5社#2台变	313.45	绿
1832	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线九莲村4社台变	81.12	绿
1833	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线九莲村3社台变	80.05	绿
1834	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线九莲村2社台变	37.63	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1835	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线九莲村1社台变	80.97	绿
1836	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线九莲冲村5社台变	80.24	绿
1837	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线万年村8社台变	0.48	绿
1838	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线万年村6社台变	78.35	绿
1839	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线万年村6社#2台变	75.19	绿
1840	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线万年村5社台变	80.72	绿
1841	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线万年村4社台变	158.32	绿
1842	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线万年村3社台变	78.35	绿
1843	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线万年村3社#2台变	116.70	绿
1844	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线万年村2社台变	81.82	绿
1845	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线万年村2社#2台变	97.94	绿
1846	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线七家嘴村8社台变	36.07	绿
1847	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线七家嘴村5社台变	80.64	绿
1848	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线七家嘴村4社台变	79.09	绿
1849	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线七家嘴村2社台变	66.18	绿
1850	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高新线七家嘴村1社台变	30.69	绿
1851	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线龙凤村2社台变	203.12	绿
1852	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黑狮村6社台变	78.75	绿
1853	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黑狮村5社台变	82.14	绿
1854	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黑狮村4社台变	79.92	绿
1855	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黑狮村3社台变	57.01	绿
1856	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黑狮村2社台变	80.73	绿
1857	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黑狮村1社台变	79.27	绿
1858	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黄荆村6社台变	79.07	绿
1859	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黄荆村5社台变	80.40	绿
1860	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黄荆村4社台变	16.01	绿
1861	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黄荆村3社台变	81.50	绿
1862	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黄荆村2社台变	78.35	绿
1863	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黄荆村2社#2台变	157.31	绿
1864	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线黄荆村1社台变	79.84	绿
1865	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线金龙村9社台变	80.33	绿
1866	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线金龙村8社台变	80.34	绿
1867	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线金龙村7社台变	79.08	绿
1868	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线金龙村5社台变	80.19	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1869	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线金龙村4社台变	55.41	绿
1870	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线金龙村3社台变	79.95	绿
1871	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线金龙村2社台变	64.24	绿
1872	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线金龙村1社台变	158.49	绿
1873	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线红祠村9社台变	52.83	绿
1874	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线红祠村8社台变	79.50	绿
1875	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线红祠村7社台变	79.90	绿
1876	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线红祠村6社台变	78.35	绿
1877	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线红祠村5社台变	157.71	绿
1878	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线红祠村3社台变	79.69	绿
1879	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线红祠村2社台变	43.39	绿
1880	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线红祠村2社#2台变	78.80	绿
1881	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线红祠村1社台变	78.94	绿
1882	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线清溪村9社台变	80.70	绿
1883	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线清溪村8社台变	79.54	绿
1884	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线清溪村7社台变	78.82	绿
1885	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线清溪村6社台变	78.85	绿
1886	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线清溪村6社#2台变	52.87	绿
1887	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线清溪村5社台变	79.46	绿
1888	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线清溪村1社台变	157.76	绿
1889	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线清溪村1社#2台变	80.35	绿
1890	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线永兴村8社台变	79.52	绿
1891	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线永兴村7社台变	80.18	绿
1892	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线永兴村6社台变	84.01	绿
1893	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线永兴村5社台变	34.16	绿
1894	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线永兴村5社#2台变	78.56	绿
1895	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线永兴村4社台变	79.93	绿
1896	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线永兴村3社台变	124.45	绿
1897	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线永兴村3社#2台变	156.70	绿
1898	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线永兴村2社台变	41.14	绿
1899	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线永兴村1社台变	158.49	绿
1900	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线柏子山村8社台变	80.99	绿
1901	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线柏子山村7社台变	81.02	绿
1902	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线柏子山村6社台变	79.66	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1903	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线柏子山村6社#2台变	59.84	绿
1904	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线柏子山村5社台变	79.61	绿
1905	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线柏子山村4社台变	62.18	绿
1906	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线柏子山村3社台变	45.34	绿
1907	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线柏子山村3社#2台变	28.35	绿
1908	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线柏子山村2社台变	78.89	绿
1909	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线柏子山村2社#2台变	78.35	绿
1910	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线柏子山村1社台变	106.70	绿
1911	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线板桥村6社台变	158.09	绿
1912	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线板桥村4社台变	159.87	绿
1913	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线板桥村3社台变	157.78	绿
1914	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线板桥村2社台变	78.35	绿
1915	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线板桥村1社台变	159.62	绿
1916	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线新牌坊村3社台变	79.53	绿
1917	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线新牌坊村2社台变	57.51	绿
1918	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线新牌坊村1社台变	79.38	绿
1919	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线开福村5社台变	81.11	绿
1920	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线川主村8社台变	83.11	绿
1921	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线川主村8社2台变	96.92	绿
1922	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线川主村7社台变	81.44	绿
1923	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线川主村7社2台变	158.46	绿
1924	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线川主村6社台变	83.32	绿
1925	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线川主村5社台变	78.35	绿
1926	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线川主村4社台变	81.57	绿
1927	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线川主村1社台变	126.21	绿
1928	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线大治场镇台变	260.10	绿
1929	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线大治场镇#4台变	166.93	绿
1930	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线大治场镇#3台变	128.19	绿
1931	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线大治场镇#2台变	255.54	绿
1932	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线大佛村6社台变	60.24	绿
1933	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线大佛村5社台变	82.29	绿
1934	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线大佛村3社台变	158	绿
1935	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线大佛村2社台变	203.56	绿
1936	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线大佛村2社#2台变	79.08	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1937	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线土主村9社台变	134.03	绿
1938	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线土主村7社台变	111.18	绿
1939	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线土主村6社台变	156.70	绿
1940	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线土主村5社台变	17.42	绿
1941	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线土主村4社台变	315.38	绿
1942	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线土主村3社台变	78.35	绿
1943	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线土主村2社台变	157.27	绿
1944	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线土主村2社#2台变	249.71	绿
1945	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线土主村1社台变	95.70	绿
1946	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线土主村1社#2台变	78.35	绿
1947	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线土主村10社台变	158.66	绿
1948	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线团结水库台变	80.31	绿
1949	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线团结村6社台变	79.41	绿
1950	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线团结村5社台变	79.49	绿
1951	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线团结村3社台变	80.60	绿
1952	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线团结村2社台变	80.99	绿
1953	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线团结村1社#2台变	79.26	绿
1954	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线余家河村7社台变	15.71	绿
1955	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线余家河村6社台变	79.61	绿
1956	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线余家河村5社台变	79.37	绿
1957	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线余家河村5社#2台变	78.35	绿
1958	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线余家河村4社台变	40.34	绿
1959	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线余家河村3社台变	250.71	绿
1960	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线余家河村2社台变	61.51	绿
1961	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线三块碑村4社台变	80.58	绿
1962	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线三块碑村4社#2台变	79.47	绿
1963	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线三块碑村3社台变	79.92	绿
1964	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线三块碑村2社台变	83.04	绿
1965	内江市	东兴区	35kV高梁站	10kV高大线三块碑村1社台变	80.12	绿
1966	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马邱线和乐雅居#3配变	998.93	绿
1967	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马邱线和乐雅居#2配变	992.29	绿
1968	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马邱线和乐雅居#1配变	995.42	绿
1969	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马蟠线沱鞍路公变	336.42	绿
1970	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马蟠线沱鞍路#2台变（233）	204.83	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
1971	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马蟠线新光村八社台变	156.70	绿
1972	内江市	市中区	110kV三元站	10kV马蟠线工商局（二）	276.4948	绿
1973	内江市	市中区	110kV三元站	10kV马蟠线工商局（一）	343.82	绿
1974	内江市	市中区	110kV三元站	10kV马蟠线城郊所公变#1公变	337.70	绿
1975	内江市	市中区	110kV三元站	10kV马蟠线城郊所#2公变	325.64	绿
1976	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马蟠线国土局宿楼	321.04	绿
1977	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马蟠线国土局台变	313.40	绿
1978	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马蟠线南鞍路五号楼台变	313.40	绿
1979	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马蟠线南鞍路三号楼	404.63	绿
1980	内江市	市中区	110kV三元站	10kV马蟠线云海楼公变	327.59	绿
1981	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马蟠线中铁二局第四公司三供一业#2箱变	639.87	绿
1982	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马蟠线中铁二局第四公司三供一业#1箱变	642.76	绿
1983	内江市	市中区	110kV三元站	10kV马蟠线一号楼公变（239）	313.40	绿
1984	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马蟠线9号楼台变	156.70	绿
1985	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马科线金科利居金科时代中心二区#9配变	636.60	绿
1986	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马科线金科利居金科时代中心二区#8配变	504.70	绿
1987	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马科线金科利居金科时代中心二区#7配变	503.88	绿
1988	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马科线金科利居时代中心二区13#配变	640.98	绿
1989	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马科线金科利居时代中心二区#12配变	639.94	绿
1990	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马科线昌建君悦府#5配变	991.42	绿
1991	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马科线内江昌建房地产有限公司#6配变	783.72	绿
1992	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马科线内江昌建房地产有限公司#4配变	980.28	绿
1993	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马科线内江昌建房地产有限公司#3配变	1000.91	绿
1994	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马科线内江昌建房地产有限公司#2配变	993.03	绿
1995	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马科线内江昌建房地产有限公司#1配变	992.54	绿
1996	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马石线红星村二社台变	163.70	绿
1997	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马石线红星村九社台变	82.09	绿
1998	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马石线石庙村二社台变	68.33	绿
1999	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马石线永兴村八社台变	159.03	绿
2000	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马石线永兴2社#2台变	156.70	绿
2001	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马石线大梁山台变	159.59	绿
2002	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马滨线翔龙菜市#1公变	325.50	绿
2003	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马滨线翔龙社区公变	332.53	绿
2004	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马滨线翔龙山广电小区公变配电变压器	321.37	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2005	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马滨线政协台变	313.40	绿
2006	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马滨线康正台变	313.40	绿
2007	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马滨线国税局箱变配电变压器	503.48	绿
2008	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马江线玉溪织布厂公变	264.54	绿
2009	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马江线新上城箱变低压台区	493.61	绿
2010	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马江线工商大楼箱变	493.61	绿
2011	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV马江线华光汽车公变	276.79	绿
2012	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马城线老年公寓配变	342.05	绿
2013	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马城线油库公变	127.22	绿
2014	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马城线就业局台变	338.79	绿
2015	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马城线商检局公变	331.39	绿
2016	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线联合村六社公变	80.29	绿
2017	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线红星村四社公变	157.86	绿
2018	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线石庙村五社台变	59.40	绿
2019	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线永兴村二社公变	79.35	绿
2020	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线永兴村一社台变	159.37	绿
2021	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线永兴九社台变	80.29	绿
2022	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线新光村4社台变	134.68	绿
2023	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线同意村4社台变	157.74	绿
2024	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线前进村太子湖	78.35	绿
2025	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线前进村7社台变	162.97	绿
2026	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线前进村6社台变	99.22	绿
2027	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线前进村4社台变	159.00	绿
2028	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线前进村2社#2台变	160.09	绿
2029	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线前进村1社#2台变	157.53	绿
2030	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马双线内江市九中台变	159.83	绿
2031	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线百货站#3公变	348.98	绿
2032	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线百货站#2公变	313.40	绿
2033	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线百货站#1公变	272.19	绿
2034	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线火车站#2公变	78.54	绿
2035	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线火车站#1公变	200.78	绿
2036	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线搬运站#2公变	480.18	绿
2037	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线搬运站#1公变	198.56	绿
2038	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线后厂门#2公变	315.53	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2039	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线号子口#2公变	249.21	绿
2040	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线前厂门#4公变	405.25	绿
2041	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线前厂门#3公变	393.60	绿
2042	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线前厂门#2公变	412.37	绿
2043	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线内棉支线第三幼儿园#7配变	336.71	绿
2044	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线内棉支线水电段#4配变	516.97	绿
2045	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线内棉支线旭园小区#5配变	512.41	绿
2046	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线内棉支线六医院配变	316.26	绿
2047	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线内棉支线俱乐部#6配变	501.81	绿
2048	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线内棉公变	212.68	绿
2049	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线付烧腊#2台变	313.40	绿
2050	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线付烧腊#1公变	205.47	绿
2051	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线人汽司#2公变	162.89	绿
2052	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马南线人汽司#1公变	255.46	绿
2053	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV马农线黄家湾四号公变	254.36	绿
2054	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV马农线黄家湾六号公变	400.64	绿
2055	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV马农线黄家湾二号公变	251.29	绿
2056	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV马农线黄家湾三号公变	320.64	绿
2057	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV马农线黄家湾七号公变	398.20	绿
2058	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV马农线黄家湾一号公变	293.32	绿
2059	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV马农线黄家湾#11配变	323.18	绿
2060	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV马农线黄家湾#10配变	348.95	绿
2061	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV马农线苏家村二社公变	85.88	绿
2062	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV马农线松山南路口公园城台变	160.62	绿
2063	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV马农线松山东路#5台变	161.67	绿
2064	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线高山社区#1台变	164.91	绿
2065	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线顺河粮站台变	161.79	绿
2066	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线顺河场镇#7台变	323.40	绿
2067	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线顺河场镇#6台变	338.44	绿
2068	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线顺河场镇#5台变	335.66	绿
2069	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线顺河场镇#4台变	265.31	绿
2070	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线顺河场镇#3台变	272.50	绿
2071	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线顺河场镇#2台变	289.10	绿
2072	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线顺河场镇#1台变	267.40	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2073	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线顺兴街#2台变	313.40	绿
2074	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线顺兴街#1台变	261.31	绿
2075	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线观音洞村#4台变	79.39	绿
2076	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线观音洞村#1台变	156.70	绿
2077	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线观音洞#3台变	81.53	绿
2078	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线观音洞#2台变	62.57	绿
2079	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线观音洞#1台变	81.69	绿
2080	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线花行台变	80.94	绿
2081	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线罗星村#5台变	78.35	绿
2082	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线罗星村#4台变	48.35	绿
2083	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线罗星村#3台变	80.36	绿
2084	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线罗星村#2台变	82.62	绿
2085	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线罗星村#1台变	78.35	绿
2086	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线白花村#7台变	158.26	绿
2087	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线白花村#6台变	26.64	绿
2088	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线白花村#5台变	143.43	绿
2089	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线白花村#4台变	162.14	绿
2090	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线白花村#3台变	79.56	绿
2091	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线白花村#2台变	82.75	绿
2092	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线白花村#1台变	64.23	绿
2093	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线寨花村#6台变	78.60	绿
2094	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线回龙村#8台变	79.65	绿
2095	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线回龙村#3台变	156.79	绿
2096	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线和顺园台变	317.39	绿
2097	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线南洋村#8台变	315.89	绿
2098	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线南洋村#7台变	79.67	绿
2099	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线南洋村#6台变	80.23	绿
2100	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线南洋村#5台变	79.88	绿
2101	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线南洋村#4台变	55.69	绿
2102	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线南洋村#3台变	157.29	绿
2103	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线南洋村#2台变	79.75	绿
2104	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线南洋村#1台变	79.63	绿
2105	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线利子村#6台变	79.14	绿
2106	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线利子村#1台变	79.11	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2107	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线凤兴村#7台变	81.53	绿
2108	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线农机楼台变	259.80	绿
2109	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线保桥村#9台变	20.01	绿
2110	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线保桥村#7台变	79.78	绿
2111	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线保桥村#5台变	80.56	绿
2112	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线保桥村#4台变	42.14	绿
2113	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺石线保桥村#1台变	79.10	绿
2114	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线龙兴村#8台变	81.27	绿
2115	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线龙兴村#7台变	35.62	绿
2116	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线龙兴村#6台变	79.53	绿
2117	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线龙兴村#5台变	80.64	绿
2118	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线龙兴村#4台变	62.22	绿
2119	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线龙兴村#3台变	66.24	绿
2120	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线龙兴村#1台变	116.70	绿
2121	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线高山社区#3台变	324.67	绿
2122	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线高山社区#2台变	165.65	绿
2123	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线骑龙村#9台变	79.46	绿
2124	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线骑龙村#8台变	79.13	绿
2125	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线骑龙村#7台变	51.57	绿
2126	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线骑龙村#6台变	26.47	绿
2127	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线骑龙村#5台变	79.61	绿
2128	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线骑龙村#4台变	37.07	绿
2129	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线骑龙村#3台变	46.18	绿
2130	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线骑龙村#2台变	68.69	绿
2131	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线骑龙村#1台变	43.07	绿
2132	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线骑龙村#11台变	63.70	绿
2133	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线骑龙村#10台变	80.76	绿
2134	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线袁家村#8台变	78.35	绿
2135	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线袁家村#6台变	79.26	绿
2136	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线袁家村#5台变	60.84	绿
2137	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线袁家村#4台变	64.67	绿
2138	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线袁家村#3台变	81.25	绿
2139	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线袁家村#2台变	156.99	绿
2140	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线袁家村#1台变	169.17	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2141	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线玉泉村#8台变	157.13	绿
2142	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线玉泉村#7台变	79.12	绿
2143	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线玉泉村#6台变	80.76	绿
2144	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线玉泉村#5台变	79.44	绿
2145	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线玉泉村#4台变	80.47	绿
2146	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线玉泉村#3台变	40.34	绿
2147	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线玉泉村#2台变	82.45	绿
2148	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线玉泉村#1台变	56.95	绿
2149	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线熊庙村#9台变	78.35	绿
2150	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线熊庙村#7台变	79.73	绿
2151	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线熊庙村#6台变	80.51	绿
2152	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线熊庙村#5台变	81.54	绿
2153	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线熊庙村#4台变	78.95	绿
2154	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线熊庙村#3台变	79.23	绿
2155	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线熊庙村#2台变	79.08	绿
2156	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线熊庙村#1台变	82.98	绿
2157	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线派出所台变	253.72	绿
2158	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线庙坡村#7台变	79.76	绿
2159	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线庙坡村#5台变	62.69	绿
2160	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线庙坡村#4台变	13.67	绿
2161	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线庙坡村#3台变	79.22	绿
2162	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线庙坡村#1台变	127.15	绿
2163	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线广化村#9台变	80.09	绿
2164	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线广化村#8台变	79.29	绿
2165	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线广化村#7台变	80.99	绿
2166	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线广化村#6台变	78.97	绿
2167	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线广化村#5台变	79.45	绿
2168	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线广化村#4台变	80.28	绿
2169	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线广化村#3台变	64.42	绿
2170	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线广化村#2台变	78.90	绿
2171	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线广化村#1台变	38.99	绿
2172	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线广化村#11台变	78.94	绿
2173	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线广化村#10台变	79.26	绿
2174	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线双树村#5台变	78.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2175	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线双树村#4台变	62.67	绿
2176	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线双树村#3台变	139.64	绿
2177	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线双树村#2台变	64.98	绿
2178	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线双树村#1台变	14.47	绿
2179	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线凤兴村#8台变	62.51	绿
2180	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线凤兴村#6台变	159.54	绿
2181	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线凤兴村#5台变	159.12	绿
2182	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线凤兴村#4台变	79.88	绿
2183	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线凤兴村#3台变	279.35	绿
2184	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线凤兴村#2台变	159.40	绿
2185	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线凤兴村#1台变	81.38	绿
2186	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线冷家村#9台变	79.13	绿
2187	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线冷家村#3台变	40.62	绿
2188	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线保桥村#8台变	57.34	绿
2189	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线保桥村#6台变	79.75	绿
2190	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线保桥村#3台变	78.75	绿
2191	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺广线保桥村#2台变	41.83	绿
2192	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线龙王村#6台变	81.48	绿
2193	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线龙王村#5台变	79.46	绿
2194	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线龙王村#4台变	81.15	绿
2195	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线龙王村#3台变	51.29	绿
2196	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线龙王村#2台变	80.28	绿
2197	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线龙王村#1台变	160.89	绿
2198	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线黄莲坪村#8台变	157.59	绿
2199	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线黄莲坪村#7台变	80.67	绿
2200	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线黄莲坪村#6台变	79.68	绿
2201	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线黄莲坪村#5台变	38.78	绿
2202	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线黄莲坪村#4台变	79.58	绿
2203	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线黄莲坪村#3台变	198.75	绿
2204	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线黄莲坪村#2台变	80.23	绿
2205	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线黄莲坪村#1台变	134.66	绿
2206	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线银沙村#6台变	79.55	绿
2207	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线银沙村#5台变	80.21	绿
2208	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线银沙村#4台变	80.02	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2209	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线银沙村#3台变	79.12	绿
2210	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线银沙村#2台变	79.28	绿
2211	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线银沙村#1台变	82.34	绿
2212	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线花祠村#4台变	158.05	绿
2213	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线花祠村#3台变	156.70	绿
2214	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线花祠村#2台变	81.22	绿
2215	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线花祠村#1台变	80.38	绿
2216	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线白云村#4台变	51.49	绿
2217	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线白云村#3台变	81.20	绿
2218	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线白云村#2台变	80.21	绿
2219	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线白云村#1台变	80.83	绿
2220	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线文星村#5台变	78.72	绿
2221	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线文星村#4台变	46.61	绿
2222	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线文星村#3台变	64.08	绿
2223	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线文星村#2台变	26.67	绿
2224	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线文星村#1台变	80.65	绿
2225	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线庙坡村#6台变	82.12	绿
2226	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线庙坡村#2台变	79.07	绿
2227	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线天宫水库#3台变	63.93	绿
2228	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线天宫村#8台变	79.13	绿
2229	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线天宫村#7台变	156.70	绿
2230	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线天宫村#6台变	63.02	绿
2231	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线天宫村#5台变	78.70	绿
2232	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线天宫村#4台变	45.04	绿
2233	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线天宫村#2台变	68.07	绿
2234	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线天宫村#1台变	130.89	绿
2235	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线回龙村#9台变	80.81	绿
2236	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线回龙村#7台变	317.99	绿
2237	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线回龙村#5台变	83.35	绿
2238	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线回龙村#4台变	78.35	绿
2239	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线回龙村#2台变	81.82	绿
2240	内江市	东兴区	35kV顺河站	10kV顺天线回龙村#1台变	79.39	绿
2241	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青镇线楠木寺场镇#8台变	318.86	绿
2242	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青镇线楠木寺场镇#7台变	315.65	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2243	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青镇线楠木寺场镇#6台变	165.09	绿
2244	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青镇线楠木寺场镇#5台变	317.46	绿
2245	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青镇线楠木寺场镇#4台变	319.77	绿
2246	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青镇线楠木寺场镇#3台变	325.15	绿
2247	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青镇线楠木寺场镇#2台变	332.32	绿
2248	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线罗成庙村#6台变	70.94	绿
2249	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线罗成庙村#5台变	158.78	绿
2250	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线罗成庙村#4台变	158.59	绿
2251	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线罗成庙村#3台变	158.24	绿
2252	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线罗成庙村#2台变	39.32	绿
2253	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线罗成庙村#1台变	55.17	绿
2254	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线楠木寺村#9台变	159.47	绿
2255	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线楠木寺村#8台变	14.7216	绿
2256	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线楠木寺场镇#9台变	159.19	绿
2257	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线楠木寺场镇#13台变	158.14	绿
2258	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线楠木寺场镇#12台变	315.99	绿
2259	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线楠木寺场镇#11台变	314.58	绿
2260	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线楠木寺场镇#10台变	313.91	绿
2261	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青罗线朝阳庵村#8台变	80.70	绿
2262	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线盘龙寺村#9台变	128.43	绿
2263	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线盘龙寺村#8台变	159.32	绿
2264	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线盘龙寺村#7台变	158.38	绿
2265	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线盘龙寺村#6台变	138.66	绿
2266	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线盘龙寺村#5台变	160.10	绿
2267	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线盘龙寺村#4台变	140.59	绿
2268	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线盘龙寺村#3台变	134.95	绿
2269	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线盘龙寺村#2台变	158.18	绿
2270	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线盘龙寺村#1台变	159.35	绿
2271	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线盘龙寺村#10台变	157.43	绿
2272	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线洞子湾村#9台变	159.52	绿
2273	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线洞子湾村#8台变	161.60	绿
2274	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线洞子湾村#7台变	136.68	绿
2275	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线洞子湾村#6台变	158.29	绿
2276	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线洞子湾村#5台变	163.34	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2277	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线洞子湾村#4台变	158.28	绿
2278	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线洞子湾村#3台变	128.31	绿
2279	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线洞子湾村#2台变	159.97	绿
2280	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线洞子湾村#1台变	149.65	绿
2281	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线洞子湾村#10台变	160.79	绿
2282	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线楠木寺场镇#1台变	185.36	绿
2283	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线楠木寺场镇#16台变	317.81	绿
2284	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线楠木寺场镇#15台变	143.10	绿
2285	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线楠木寺场镇#14台变	321.50	绿
2286	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线团山庙村#3台变	84.98	绿
2287	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线回龙桥村#7台变	159.51	绿
2288	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线回龙桥村#6台变	250.22	绿
2289	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线回龙桥村#5台变	250.11	绿
2290	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线回龙桥村#4台变	158.99	绿
2291	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线回龙桥村#3台变	158.80	绿
2292	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线回龙桥村#2台变	93.89	绿
2293	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青盘线回龙桥村#1台变	80.08	绿
2294	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线长堰塘村#4台变	141.66	绿
2295	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线长堰塘村#3台变	85.46	绿
2296	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线长堰塘村#2台变	82.53	绿
2297	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线长堰塘村#1台变	42.34	绿
2298	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线金锋寺村#9台变	151.61	绿
2299	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线金锋寺村#8台变	161.33	绿
2300	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线金锋寺村#7台变	156.70	绿
2301	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线金锋寺村#6台变	85.91	绿
2302	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线金锋寺村#5台变	87.97	绿
2303	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线金锋寺村#4台变	134.41	绿
2304	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线金锋寺村#3台变	159.68	绿
2305	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线金锋寺村#2台变	79.43	绿
2306	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线金锋寺村#1台变	159.63	绿
2307	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线向家扁村#4台变	81.34	绿
2308	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线双河场镇#9台变	164.79	绿
2309	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线上马门村#7台变	80.87	绿
2310	内江市	资中县	35kV青山站	10kV青双线上马门村#3台变	162.61	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2311	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV雅隆线银杏家园#3配变	399.30	绿
2312	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV雅隆线银杏家园#2配变	820.90	绿
2313	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV雅隆线银杏家园#1配变	820.22	绿
2314	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV雅翠线翡翠国际二期#6配变	799.43	绿
2315	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV雅翠线翡翠国际二期#5配变	815.27	绿
2316	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV雅翠线翡翠国际二期#4配变	1011.30	绿
2317	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV雅翠线翡翠国际二期#3配变	1009.81	绿
2318	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV雅翠线翡翠国际二期#2配变	644.20	绿
2319	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV雅翠线翡翠国际二期#1配变	646.40	绿
2320	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV雅岛线龙湾半岛2期#9配变	1016.00	绿
2321	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV雅岛线龙湾半岛2期#16配变	824.39	绿
2322	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV雅岛线龙湾半岛2期#12配变	1022.97	绿
2323	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院莱线赛峨村#9台变	146.84	绿
2324	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院莱线大明村#6台变	78.42	绿
2325	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院莱线圣林村#2台变	79.52	绿
2326	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线陡坎村#8台变	160.08	绿
2327	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线陡坎村#7台变	81.14	绿
2328	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线陡坎村#6台变	81.49	绿
2329	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线陡坎村#5台变	121.22	绿
2330	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线陡坎村#4台变	66.13	绿
2331	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线陡坎村#3台变	84.96	绿
2332	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线陡坎村#2台变	79.76	绿
2333	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线陡坎村#1台变	83.74	绿
2334	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线赛峨村#8台变	81.01	绿
2335	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线赛峨村#7台变	61.31	绿
2336	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线赛峨村#6台变	17.76	绿
2337	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线赛峨村#5台变	80.08	绿
2338	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线赛峨村#4台变	58.07	绿
2339	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线赛峨村#3台变	79.92	绿
2340	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线赛峨村#2台变	83.06	绿
2341	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线赛峨村#1台变	83.51	绿
2342	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#9台变	137.22	绿
2343	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#8台变	80.82	绿
2344	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#7台变	79.20	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2345	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#6台变	125.40	绿
2346	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#5台变	161.51	绿
2347	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#4台变	78.52	绿
2348	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#3台变	99.17	绿
2349	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#2台变	84.04	绿
2350	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#1台变	81.12	绿
2351	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#13台变	159.60	绿
2352	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#12台变	79.81	绿
2353	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#11台变	162.54	绿
2354	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV院新线新华村#10台变	80.26	绿
2355	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV长科线金科翡翠公园#12配变	410.39	绿
2356	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV长园线德克士公变	450.94	绿
2357	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV长园线天津街#1公变	409.14	绿
2358	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV长园线半节阴家巷公变	389.34	绿
2359	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线镇西一中学苑台变	78.37	绿
2360	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线营业所台变	264.79	绿
2361	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线老农贸市场台变	257.65	绿
2362	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线红林村18社台变	81.10	绿
2363	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线红林8社台变	80.69	绿
2364	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线红林5社台变	80.35	绿
2365	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线红林4社台变	78.36	绿
2366	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线红林3社台变	79.36	绿
2367	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线红林2社台变	48.59	绿
2368	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线红林22社台变	79.01	绿
2369	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线红林1社台变	81.79	绿
2370	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线红林11社台变	158.00	绿
2371	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线石围杆台变	79.02	绿
2372	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线炉丰龙池台变	133.88	绿
2373	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线炉丰6社台变	139.40	绿
2374	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线炉丰5社台变	50.09	绿
2375	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线炉丰4社台变	70.96	绿
2376	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线炉丰21社台变	159.73	绿
2377	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线炉丰1社台变	86.06	绿
2378	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线炉丰17社台变	6.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2379	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线炉丰10社台变	65.25	绿
2380	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线正荣路台变	231.07	绿
2381	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线正荣村刘平台变	159.08	绿
2382	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线正荣7社台变	295.30	绿
2383	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线正荣6社台变	79.39	绿
2384	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线正荣24社台变	39.18	绿
2385	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线正荣10社台变	254.20	绿
2386	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线正兴7社台变	78.35	绿
2387	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线核丰村8社台变	90.40	绿
2388	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线核丰9社台变	130.19	绿
2389	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线核丰7社台变	85.76	绿
2390	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线核丰4社台变	144.64	绿
2391	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线核丰3社台变	109.71	绿
2392	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线核丰19社台变	79.61	绿
2393	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线核丰18社台变	79.30	绿
2394	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线核丰17社台变	44.55	绿
2395	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线核丰16社台变	158.84	绿
2396	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线核丰15社台变	79.53	绿
2397	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线核丰13社台变	158.47	绿
2398	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线核丰1.2社台变	160.11	绿
2399	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新屋8社台变	65.44	绿
2400	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新屋8.9.10社台变	41.32	绿
2401	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新屋7社台变	63.88	绿
2402	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新屋6社台变	158.58	绿
2403	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新屋5社台变	127.30	绿
2404	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新屋3社台变	112.45	绿
2405	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新屋3社#2台变	197.39	绿
2406	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新屋13社台变	0.00	红
2407	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新华8社台变	158.65	绿
2408	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新华7社台变	160.69	绿
2409	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新华5社台变	100.10	绿
2410	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新华3社台变	80.51	绿
2411	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新华25社台变	133.88	绿
2412	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新华23社台变	61.95	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2413	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新华19社台变	159.89	绿
2414	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新华17社台变	158.28	绿
2415	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线新华1.6.10社台变	65.11	绿
2416	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护民乡镇台变	257.09	绿
2417	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护民6社台变	80.58	绿
2418	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护民5社台变	82.92	绿
2419	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护民4社台变	81.62	绿
2420	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护民11社#2台变	197.66	绿
2421	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护建9社台变	80.84	绿
2422	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护建7社台变	79.89	绿
2423	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护建6社台变	249.10	绿
2424	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护建5社台变	79.40	绿
2425	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护建4社台变	82.11	绿
2426	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护建3社台变	326.33	绿
2427	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护建2社台变	80.31	绿
2428	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护建21社台变	29.94	绿
2429	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护建2.3社台变	80.40	绿
2430	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护建1社台变	79.46	绿
2431	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护建13社台变	109.76	绿
2432	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护建11社台变	79.84	绿
2433	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护兴7社台变	79.98	绿
2434	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护兴6社台变	131.18	绿
2435	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护兴4社台变	78.35	绿
2436	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护兴3社台变	79.77	绿
2437	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护兴18社台变	157.80	绿
2438	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护兴15社台变	55.39	绿
2439	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护兴14社台变	79.66	绿
2440	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护兴12社台变	159.62	绿
2441	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护兴11社台变	80.13	绿
2442	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护兴10社台变	81.78	绿
2443	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护兴1.9社台变	80.12	绿
2444	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线护保一砖厂台变	65.34	绿
2445	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线建司#2楼台变	259.65	绿
2446	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线市场街台变	253.41	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2447	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线川主村4社台变	163.20	绿
2448	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线川主7社台变	161.46	绿
2449	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线川主5.6社台变	10.35	绿
2450	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线川主2社台变	158.46	绿
2451	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线川主20社台变	158.61	绿
2452	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线川主1社台变	79.78	绿
2453	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线川主18社台变	78.35	绿
2454	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线川主12社台变	81.09	绿
2455	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线大水井台变	80.78	绿
2456	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线大水井5.7社台变	157.68	绿
2457	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线商业街台变	263.85	绿
2458	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线商业街#2台变	329.21	绿
2459	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线兴星箱变	633.61	绿
2460	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线中节街台变	254.14	绿
2461	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线中心5社台变	81.39	绿
2462	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线中心20社台变	79.17	绿
2463	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线中心18社台变	161.18	绿
2464	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线中心17社台变	128.44	绿
2465	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线中心16社台变	80.91	绿
2466	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线中心14.15社台变	81.35	绿
2467	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线中心11社台变	81.18	绿
2468	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇理线下场315台变	274.56	绿
2469	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线龙王坝8社台变	159.46	绿
2470	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线龙王坝5社台变	78.89	绿
2471	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线龙王坝2社台变	81.18	绿
2472	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线黄坭龙门坎台变	81.94	绿
2473	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线黄坭9.13.15社台变	66.52	绿
2474	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线黄坭15社台变	51.29	绿
2475	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线黄坭11社台变	159.04	绿
2476	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线镇西大地坝台变	313.81	绿
2477	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线金龙村3社台变	158.18	绿
2478	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线金龙村12社台变	158.25	绿
2479	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线金龙8社台变	78.95	绿
2480	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线金龙6.7社台变	79.82	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2481	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线花祠文昌寺台变	81.46	绿
2482	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线花祠9社台变	80.29	绿
2483	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线花祠7社台变	255.35	绿
2484	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线花祠19社台变	80.71	绿
2485	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线老君7-9社台变	81.58	绿
2486	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线老君5社台变	79.48	绿
2487	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线老君1社台变	80.51	绿
2488	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线老君#2台变	81.25	绿
2489	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线河口水库一级站台变	157.27	绿
2490	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线河口厂台变	79.56	绿
2491	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线永团3社台变	41.28	绿
2492	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线永团2社台变	79.41	绿
2493	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线永团#3台变	81.02	绿
2494	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线永团#2兰土湾台变	78.49	绿
2495	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线永和8社台变	41.17	绿
2496	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线永和6社台变	79.57	绿
2497	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线永和3社台变	74.52	绿
2498	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线永和1社台变	79.87	绿
2499	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线永和14社台变	79.18	绿
2500	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线永和10社台变	78.91	绿
2501	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线永兴乡镇台变	251.08	绿
2502	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线桃李9社台变	79.33	绿
2503	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线桃李6社台变	64.16	绿
2504	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线桃李4社台变	78.35	绿
2505	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线桃李3社台变	65.66	绿
2506	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线桃李2社台变	81.45	绿
2507	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线桃李12社台变	81.08	绿
2508	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线桃李#1台变	160.64	绿
2509	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线新观音岩台变	158.21	绿
2510	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆安9社台变	248.54	绿
2511	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆安8社台变	0.00	红
2512	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆安6社台变	69.62	绿
2513	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆安5社台变	157.45	绿
2514	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆安15社台变	249.47	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2515	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆安14社台变	157.27	绿
2516	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆安13社台变	65.08	绿
2517	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆安10社台变	79.26	绿
2518	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆团村8社台变	157.85	绿
2519	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆团村7社台变	122.65	绿
2520	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆团村3社台变	160.06	绿
2521	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆团村2社台变	18.44	绿
2522	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆和村18社台变	80.07	绿
2523	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆和村11社台变	139.58	绿
2524	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆和9社台变	63.37	绿
2525	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆和8社台变	63.88	绿
2526	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆和6社台变	158.31	绿
2527	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆和3社台变	158.82	绿
2528	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆和15社台变	80.30	绿
2529	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆和13社台变	160.52	绿
2530	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆和10社台变	79.55	绿
2531	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆丰水库台变	92.25	绿
2532	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆丰村3社台变	129.25	绿
2533	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆丰9社台变	144.75	绿
2534	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆丰7社台变	41.80	绿
2535	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆丰6社台变	29.66	绿
2536	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆丰4社台变	93.31	绿
2537	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆丰2社台变	162.82	绿
2538	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆丰1社台变	79.64	绿
2539	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆丰12社台变	80.03	绿
2540	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线庆丰10社台变	157.99	绿
2541	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线古堰嘴台变	79.14	绿
2542	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线临江寺8.9.10社台变	82.23	绿
2543	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线临江寺4.6.7社台变	9.24	绿
2544	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇永线临江寺10社台变	80.01	绿
2545	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线黄石坡台变	80.99	绿
2546	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线镇台变	261.23	绿
2547	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线锄把巷台变	339.98	绿
2548	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线铜锣村台变	79.64	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2549	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线铜锣村八组台变	79.83	绿
2550	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线铜锣村二组台变	160.41	绿
2551	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线鑫兴台变	160.29	绿
2552	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线金竹村台变	79.50	绿
2553	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线金竹同建台变	79.79	绿
2554	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线金竹6社台变	80.26	绿
2555	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线金竹5社台变	157.73	绿
2556	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线金竹1社台变	79.75	绿
2557	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线金竹#3台变	81.03	绿
2558	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线车站#7楼台变	199.97	绿
2559	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线车站#6楼台变	128.16	绿
2560	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线车站#5楼台变	198.81	绿
2561	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线车站#3楼台变	249.75	绿
2562	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线车站#2楼台变	253.21	绿
2563	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线莲花村台变	80.91	绿
2564	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线莲花村2社台变	158.69	绿
2565	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线莲花6社台变	158.62	绿
2566	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线莲花5.7.10社台变	34.72	绿
2567	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线莲花3.9社台变	156.82	绿
2568	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线莲花1社台变	100.55	绿
2569	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线莲花15-17社台变	44.68	绿
2570	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线莲花14社配变	78.98	绿
2571	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线莲花14.19社台变	80.43	绿
2572	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线胜利街邮电支局台变	413.17	绿
2573	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线红光跳登4.5社台变	79.08	绿
2574	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线红光观山台变	18.22	绿
2575	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线红光林场台变	159.04	绿
2576	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线红光乡镇台变	161.69	绿
2577	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线红光7.10社台变	248.42	绿
2578	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线红光6.9社台变	81.81	绿
2579	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线红光5社台变	79.28	绿
2580	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线红光2.3.9社台变	158.80	绿
2581	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线红光13社台变	82.86	绿
2582	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线红光11社台变	79.08	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2583	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线粮站台变	160.62	绿
2584	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线移民新区台变	251.58	绿
2585	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线移民#2箱变	503.19	绿
2586	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线移民#1箱变	396.52	绿
2587	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线福祥1-5号楼箱变	398.98	绿
2588	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线清水9社台变	80.03	绿
2589	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线清水7社台变	79.95	绿
2590	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线清水6社台变	64.94	绿
2591	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线清水1社台变	79.70	绿
2592	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线清水17社台变	43.17	绿
2593	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线清水15、16社台变	79.87	绿
2594	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线清水#2台变	81.60	绿
2595	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线清水#1台变	158.76	绿
2596	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线正荣8社台变	249.30	绿
2597	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线正兴护利8社台变	248.11	绿
2598	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线正兴护利#2台变	40.57	绿
2599	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线正兴护利#1台变	229.63	绿
2600	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线正兴3.4社台变	158.52	绿
2601	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线正兴1社台变	134.44	绿
2602	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线正兴15社台变	78.99	绿
2603	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线正兴#2台变	249.86	绿
2604	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线正兴#1台变	82.00	绿
2605	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线梧桐村八组台变	156.70	绿
2606	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线杨家嘴村九组台变	16.10	绿
2607	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线杨家嘴五云#2台变	57.27	绿
2608	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线杨家嘴五云#1台变	44.08	绿
2609	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线杨家嘴12社台变	159.00	绿
2610	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线杨家嘴10社台变	80.54	绿
2611	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线杨家嘴#2台变	174.80	绿
2612	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线新建村台变	50.55	绿
2613	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线新建村六组台变	58.94	绿
2614	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线新农贸市场综合楼台变	127.56	绿
2615	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线建司#72楼台变	200.45	绿
2616	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线建司#5楼台变	259.61	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2617	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线幸福家苑4号楼箱变	640.46	绿
2618	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线幸福家苑#2箱变	643.46	绿
2619	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线幸福家苑#1箱变	506.00	绿
2620	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线常家冲箱变	640.07	绿
2621	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线场背巷#6、7楼公变箱变	505.44	绿
2622	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线场背巷#1箱变	401.73	绿
2623	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线团标4社台变	160.04	绿
2624	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线团标2社台变	80.03	绿
2625	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线团标1社台变	66.03	绿
2626	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线团标16社台变	250.34	绿
2627	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线团标15社台变	250.24	绿
2628	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线团标13社台变	79.68	绿
2629	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线商场台变	262.03	绿
2630	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线北干道#5楼台变	202.44	绿
2631	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线北干道#4楼台变	256.87	绿
2632	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线北干道#3楼台变	200.33	绿
2633	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线北干道#1楼台变	266.52	绿
2634	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线农副产品市场台变	136.95	绿
2635	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线伍星箱变	806.33	绿
2636	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线五星街台变	224.24	绿
2637	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线上场#2台变	209.89	绿
2638	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线上场#1台变	340.35	绿
2639	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇水线三中台变	323.69	绿
2640	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线黄坭村1社台变	160.70	绿
2641	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线黄坭6社台变	80.47	绿
2642	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线黄坭5社台变	158.21	绿
2643	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线黄坭3社台变	79.60	绿
2644	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线花祠3-6社台变	225.25	绿
2645	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线花祠21社台变	79.16	绿
2646	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线花祠15社台变	80.68	绿
2647	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线花祠12社台变	79.86	绿
2648	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线肖兵龙坝台变	78.98	绿
2649	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线肖兵村台变	252.52	绿
2650	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线肖兵6、7社台变	79.27	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2651	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线肖兵5.16.18社台变	73.11	绿
2652	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线肖兵3.4.9社台变	66.06	绿
2653	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线肖兵2社台变	79.45	绿
2654	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线肖兵1社台变	63.93	绿
2655	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线肖兵13.14社台变	160.53	绿
2656	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线肖兵12.19社台变	79.41	绿
2657	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线祥和#6、7楼箱变	319.12	绿
2658	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线祥和#4楼台变	198.3608	绿
2659	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线祥和#2楼台变	199.16	绿
2660	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线祥和#1楼台变	198.701	绿
2661	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线杨家嘴村八组台变	80.76	绿
2662	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线杨家嘴5社台变	9.59	绿
2663	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线杨家嘴2社台变	160.06	绿
2664	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线杨家咀#1台变	159.31	绿
2665	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线威远宏大开发有限7箱变	399.31	绿
2666	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线威远宏大地产开发有限公司5箱变	638.71	绿
2667	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线场背巷#2台变	203.20	绿
2668	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线团标群裕8社台变	317.31	绿
2669	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线团标群裕7-9社台变	161.53	绿
2670	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线团标群裕2-4社台变	80.34	绿
2671	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线北干道商住14号楼箱变	396.72	绿
2672	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线北干道商住12、13号楼箱变	396.67	绿
2673	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线北干道8号楼箱变	395.56	绿
2674	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线北干道6.8楼台变	250.87	绿
2675	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线北干道16#楼箱变	649.59	绿
2676	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇杨线北干道10、11号楼箱变	318.63	绿
2677	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线黄石9社台变	82.77	绿
2678	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线黄石9社#2台变	80.10	绿
2679	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线黄石7社台变	157.42	绿
2680	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线黄石7、8社台变	79.32	绿
2681	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线黄石4社台变	198.20	绿
2682	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线黄石3社台变	171.73	绿
2683	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线黄石17社台变	66.66	绿
2684	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线黄石15社台变	79.87	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2685	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线黄石14社台变	208.46	绿
2686	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线黄石12社台变	158.73	绿
2687	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线黄石12.13社台变	63.61	绿
2688	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线跳石河9社台变	45.52	绿
2689	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线跳石河8社台变	80.01	绿
2690	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线跳石河7社台变	80.13	绿
2691	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线跳石河5社台变	64.02	绿
2692	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线跳石河4.10社台变	80.19	绿
2693	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线跳石河3社台变	79.35	绿
2694	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线跳石河2社台变	79.31	绿
2695	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线跳石河12社台变	80.04	绿
2696	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线跳石河11社公变	79.00	绿
2697	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线跳石河10社台变	79.60	绿
2698	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线花祠2、9、10社台变	159.23	绿
2699	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线民建5社台变	157.53	绿
2700	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线护民9社台变	159.58	绿
2701	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线护民19社台变	160.36	绿
2702	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线护民18社台变	65.17	绿
2703	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线护民16社台变	157.29	绿
2704	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线护民14社台变	78.35	绿
2705	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线护民14社#2台变	40.02	绿
2706	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线护民13社#2台变	65.07	绿
2707	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线护民11社台变	110.52	绿
2708	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆安3社台变	158.39	绿
2709	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆安1社台变	80.63	绿
2710	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆安18社台变	127.60	绿
2711	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆安17社台变	81.10	绿
2712	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆安12社台变	65.55	绿
2713	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆安12社#2台变	159.15	绿
2714	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆卫镇台变	184.22	绿
2715	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆卫粉厂台变	330.60	绿
2716	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆卫电管站台变	204.29	绿
2717	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆卫新街台变	282.17	绿
2718	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆卫新桥台变	316.94	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2719	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆卫大桥台变	140.72	绿
2720	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线庆丰11社台变	65.62	绿
2721	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线合作台变	126.70	绿
2722	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线双河1社台变	79.68	绿
2723	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线临江寺马湾台变	78.67	绿
2724	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线临江寺致富树台变	156.70	绿
2725	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线临江寺3社台变	80.73	绿
2726	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线中心9社台变	159.55	绿
2727	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线中心8社台变	79.03	绿
2728	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线中心7社台变	156.70	绿
2729	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线中心3.4社台变	159.00	绿
2730	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线中心1社台变	41.27	绿
2731	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线中心10社台变	80.47	绿
2732	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线世和8社台变	159.07	绿
2733	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线世和6社台变	50.31	绿
2734	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线世和5社台变	158.30	绿
2735	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线世和4社台变	63.91	绿
2736	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线世和2社台变	67.93	绿
2737	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV镇庆线世和1社台变	158.43	绿
2738	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线银山场镇#9台变	339.02	绿
2739	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线银山场镇#8台变	362.71	绿
2740	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线银山场镇#6台变	289.05	绿
2741	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线银山场镇#5台变	276.82	绿
2742	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线银山场镇#4台变	285.62	绿
2743	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线银山场镇#3台变	299.20	绿
2744	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线银山场镇#2台变	265.69	绿
2745	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线银山场镇#1台变	281.99	绿
2746	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线银山场镇#11台变	316.04	绿
2747	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线银山场镇#10台变	332.34	绿
2748	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线银化4#台变	408.07	绿
2749	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线银化#5公变	512.21	绿
2750	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇线石田村#7台变	83.69	绿
2751	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇二线银糖#4箱变	509.20	绿
2752	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇二线银糖#3台变	251.73	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2753	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇二线银糖#2台变	325.66	绿
2754	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇二线银糖#1台变	326.63	绿
2755	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇二线银山粮站#1台变	331.14	绿
2756	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇二线银山场镇#7箱变	536.58	绿
2757	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇二线银化#6箱变	324.3381	绿
2758	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇二线银化#3台变	262.3175	绿
2759	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇二线银化#2台变	519.46	绿
2760	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇二线银化#1台变	440.35	绿
2761	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银镇二线古井村#10台变	78.35	绿
2762	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线马颈坳村#3台变	80.33	绿
2763	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线马颈坳村#2台变	65.30	绿
2764	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线马颈坳村#1台变	162.64	绿
2765	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线李桂坝村#5台变	79.64	绿
2766	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线李桂坝村#2台变	39.86	绿
2767	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线岗石村#5台变	79.89	绿
2768	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线岗石村#4台变	160.54	绿
2769	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线岗石村#3台变	81.23	绿
2770	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线岗石村#2台变	166.92	绿
2771	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线岗石五组#2台变	65.53	绿
2772	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线岗石五组#1台变	173.67	绿
2773	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线双塘坊村2#台变	159.35	绿
2774	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线双塘坊村#6台变	142.02	绿
2775	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线双塘坊村#5台变	159.96	绿
2776	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线双塘坊村#4台变	160.21	绿
2777	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线双塘坊村#3台变	161.72	绿
2778	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线双塘坊村#1台变	160.65	绿
2779	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线三岔冲村#7台变	80.11	绿
2780	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线三岔冲村#4台变	159.24	绿
2781	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线三岔冲村#3台变	79.62	绿
2782	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线三岔冲村#2台变	40.71	绿
2783	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线三岔冲村#1台变	79.1093	绿
2784	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线三岔冲#6台变	82.3093	绿
2785	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银铜线三岔冲#5台变	161.7113	绿
2786	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线高坡村6台变	78.3505	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2787	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线高坡村#5台变	160.6845	绿
2788	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线高坡村#4台变	63.1876	绿
2789	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线高坡村#3台变	69.2557	绿
2790	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线高坡村#2台变	161.0974	绿
2791	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线高坡村#1台变	48.01	绿
2792	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线学堂湾村#5台变	79.91	绿
2793	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线学堂湾村#4台变	80.84	绿
2794	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线学堂湾村#3台变	40.52	绿
2795	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线学堂湾村#2台变	45.88	绿
2796	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线学堂湾村#1台变	80.26	绿
2797	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线姜家沟村#5台变	157.79	绿
2798	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线姜家沟村#4台变	158.75	绿
2799	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线姜家沟村#3台变	63.46	绿
2800	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线姜家沟村#2台变	81.05	绿
2801	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线姜家沟村#1台变	159.95	绿
2802	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线古井村#7台变	80.42	绿
2803	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线古井村#6台变	79.62	绿
2804	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线古井村#2台变	82.08	绿
2805	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银爱线古井村#1台变	128.04	绿
2806	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线蔡家寺村#5台变	138.30	绿
2807	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线蔡家寺村#4台变	158.93	绿
2808	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线蔡家寺村#3台变	79.49	绿
2809	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线蔡家寺村#2台变	159.24	绿
2810	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线蔡家寺村#1台变	80.73	绿
2811	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线蔡家寺#6台变	110.16	绿
2812	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线石田村#6台变	41.00	绿
2813	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线石田村#4台变	64.9969	绿
2814	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线石田村#3台变	65.01	绿
2815	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线石田村#2台变	80.53	绿
2816	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线石田村#1台变	157.87	绿
2817	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线瓦厂沟村#2台变	159.12	绿
2818	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线瓦厂沟村#1台变	81.05	绿
2819	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线燃灯寺村#5台变	81.85	绿
2820	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线燃灯寺村#4台变	161.17	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2821	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线燃灯寺村#3台变	83.77	绿
2822	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线燃灯寺村#2台变	65.64	绿
2823	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线燃灯寺村#1台变	81.74	绿
2824	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线桐子湾村#5台变	79.48	绿
2825	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线桐子湾村#4台变	156.73	绿
2826	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线桐子湾村#3台变	82.83	绿
2827	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线桐子湾村#2台变	81.73	绿
2828	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线桐子湾村#1台变	79.02	绿
2829	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线杨柳坳村#8台变	75.71	绿
2830	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线杨柳坳村#7台变	79.74	绿
2831	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线杨柳坳村#6台变	159.74	绿
2832	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线杨柳坳村#5台变	231.87	绿
2833	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线杨柳坳村#4台变	80.26	绿
2834	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线杨柳坳村#3台变	79.56	绿
2835	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线杨柳坳村#2台变	41.78	绿
2836	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线杨柳坳村#1台变	127.82	绿
2837	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线张家寺村#7台变	160.65	绿
2838	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线张家寺村#6台变	82.24	绿
2839	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线张家寺村#5台变	80.22	绿
2840	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线张家寺村#4台变	80.00	绿
2841	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线张家寺村#3台变	81.94	绿
2842	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线张家寺村#2台变	79.23	绿
2843	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线张家寺村#1台变	60.92	绿
2844	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线大石村#5台变	158.17	绿
2845	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线大石村#4台变	157.64	绿
2846	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线大石村#3台变	78.97	绿
2847	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线大石村#2台变	132.69	绿
2848	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线大石村#1台变	80.29	绿
2849	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线大兴和村#3台变	79.15	绿
2850	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线大兴和村#2台变	80.55	绿
2851	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线大兴和村#1台变	80.07	绿
2852	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线古井村#9台变	78.81	绿
2853	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线古井村#8台变	158.28	绿
2854	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线古井村#5台变	81.83	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2855	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线古井村#4台变	50.31	绿
2856	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线古井村#3台变	53.68	绿
2857	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线凤凰嘴村#4台变	79.42	绿
2858	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线凤凰嘴村#3台变	159.08	绿
2859	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线凤凰嘴村#2台变	46.25	绿
2860	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线凤凰嘴村#1台变	67.62	绿
2861	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线六角嘴村#5台变	79.73	绿
2862	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线六角嘴村#4台变	79.22	绿
2863	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线六角嘴村#1台变	40.97	绿
2864	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线五皇村#6台变	78.35	绿
2865	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线五皇村#5台变	78.35	绿
2866	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线五皇村#4台变	53.88	绿
2867	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线五皇村#3台变	20.49	绿
2868	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线五皇村#2台变	82.94	绿
2869	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线五皇村#1台变	156.70	绿
2870	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线云峰寺村#6台变	79.81	绿
2871	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线云峰寺村#5台变	80.23	绿
2872	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线云峰寺村#4台变	80.24	绿
2873	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线云峰寺村#3台变	159.07	绿
2874	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线云峰寺村#2台变	142.24	绿
2875	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银杨线云峰寺村#1台变	63.88	绿
2876	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线黄莲树村#7台变	23.31	绿
2877	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线黄莲树村#6台变	80.40	绿
2878	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线黄莲树村#5台变	109.03	绿
2879	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线黄莲树村#4台变	159.41	绿
2880	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线黄莲树村#3台变	39.93	绿
2881	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线黄莲树村#2台变	61.04	绿
2882	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线黄莲树村#1台变	96.77	绿
2883	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线黄石坡村#4台变	79.04	绿
2884	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线黄石坡村#3台变	132.68	绿
2885	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线黄石坡村#2台变	70.36	绿
2886	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线黄石坡村#1台变	156.70	绿
2887	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线铜锣村#6台变	161.17	绿
2888	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线铜锣坝公变#1台变	328.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2889	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线观音寺村#6台变	80.55	绿
2890	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线观音寺村#5台变	163.07	绿
2891	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线观音寺村#4台变	166.47	绿
2892	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线观音寺村#3台变	161.25	绿
2893	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线观音寺村#2台变	158.70	绿
2894	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线观音寺村#1台变	161.36	绿
2895	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线莲花山村#3台变	157.24	绿
2896	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线莲花山村#2台变	64.51	绿
2897	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线莲花山村#1台变	78.35	绿
2898	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线老场村#2台变	162.19	绿
2899	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线老场村#1台变	137.01	绿
2900	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线碾子湾村办事处#3台变	158.22	绿
2901	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线碾子湾村办事处#2台变	83.51	绿
2902	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线碾子湾村办事处#1台变	89.84	绿
2903	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线碾子湾村#4台变	80.94	绿
2904	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线碾子湾村#3台变	146.93	绿
2905	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线碾子湾村#2台变	159.43	绿
2906	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线碾子湾村#1台变	161.78	绿
2907	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线田坝子村#2台变	161.84	绿
2908	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线田坝子村#1台变	327.11	绿
2909	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线狮子岭村#3台变	158.28	绿
2910	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线狮子岭村#2台变	157.30	绿
2911	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线狮子岭村#1台变	157.36	绿
2912	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线牛寨岭村#3台变	157.50	绿
2913	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线牛寨岭村#2台变	64.65	绿
2914	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线牛寨岭村#1台变	82.66	绿
2915	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线燕子岩村#3台变	161.45	绿
2916	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线燕子岩村#2台变	159.36	绿
2917	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线燕子岩村#1台变	81.09	绿
2918	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线海慧寺村#5台变	80.35	绿
2919	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线海慧寺村#4台变	158.83	绿
2920	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线海慧寺村#3台变	20.56	绿
2921	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线海慧寺村#2台变	37.40	绿
2922	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线海慧寺村#1台变	40.68	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2923	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线李桂坝村#4台变	71.51	绿
2924	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线李桂坝村#3台变	55.01	绿
2925	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线李桂坝村#1台变	161.85	绿
2926	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线朱家场镇#4台变	160.03	绿
2927	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线朱家场镇#3台变	142.24	绿
2928	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线朱家场镇#2台变	79.56	绿
2929	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线朱家场镇#1台变	184.58	绿
2930	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线平安寨村#4台变	44.40	绿
2931	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线平安寨村#3台变	79.92	绿
2932	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线平安寨村#2台变	67.29	绿
2933	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线平安寨村#1台变	82.12	绿
2934	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线平安寨岗石村园区综合体#2箱变	501.30	绿
2935	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线平安寨岗石村园区综合体#1箱变	504.33	绿
2936	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线岗石村#1台变	83.59	绿
2937	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线寿山村#4台变	159.02	绿
2938	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线寿山村#3台变	159.27	绿
2939	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线寿山村#2台变	36.34	绿
2940	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线寿山村#1台变	81.77	绿
2941	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线六角嘴村#3台变	80.00	绿
2942	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线六角嘴村#2台变	64.65	绿
2943	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银朱线六角嘴#6台变	109.52	绿
2944	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线铜锣村#8台变	81.99	绿
2945	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线铜锣村#7台变	80.59	绿
2946	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线铜锣村#5台变	152.21	绿
2947	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线铜锣村#4台变	160.06	绿
2948	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线铜锣村#3台变	83.64	绿
2949	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线铜锣村#2台变	53.24	绿
2950	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线铜锣村#1台变	82.27	绿
2951	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线铜锣公变#2台变	147.46	绿
2952	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线石田村#5台变	55.55	绿
2953	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线凌角滩村#4台变	83.08	绿
2954	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线凌角滩村#3台变	158.45	绿
2955	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线凌角滩村#2台变	79.41	绿
2956	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线凌角滩村#1台变	83.78	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2957	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线交通村#7台变	79.07	绿
2958	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线交通村#6台变	166.77	绿
2959	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线交通村#5台变	162.55	绿
2960	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线交通村#4台变	82.64	绿
2961	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线交通村#3台变	64.52	绿
2962	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线交通村#2台变	157.65	绿
2963	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线交通村#1台变	161.35	绿
2964	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线交通二队#2台变	166.83	绿
2965	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线交通二队#1台变	162.32	绿
2966	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线东陵寺村#8台变	159.52	绿
2967	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线东陵寺村#7台变	80.59	绿
2968	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线东陵寺村#1台变	127.34	绿
2969	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线东凌寺村#6台变	158.18	绿
2970	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线东凌寺村#5台变	34.83	绿
2971	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线东凌寺村#4台变	79.89	绿
2972	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线东凌寺村#3台变	40.89	绿
2973	内江市	资中县	110kV银山站	10kV银东线东凌寺村#2台变	40.81	绿
2974	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金隆线金鹅镇光胜村四社台变	83.00	绿
2975	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金隆线金鹅镇光胜村五社台变	81.01	绿
2976	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金隆线金鹅镇光星村九社台变	171.39	绿
2977	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金铁线碾盘#5台变	160.14	绿
2978	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金铁线碾盘#4台变	162.59	绿
2979	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金铁线碾盘#3台变	66.35	绿
2980	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金铁线碾盘#2台变	55.54	绿
2981	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金铁线碾盘#1台变	19.92	绿
2982	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金铁线新吉#2台变	80.75	绿
2983	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金铁线新吉#1台变	89.93	绿
2984	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金铁线幸福#4台变	47.27	绿
2985	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金铁线幸福#3台变	104.19	绿
2986	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金铁线幸福#2台变	83.24	绿
2987	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金铁线幸福#1台变	132.11	绿
2988	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金铁线土芦#3台变	153.20	绿
2989	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线马家坝#3台变	79.40	绿
2990	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线马家坝#2台变	84.56	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
2991	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线马家坝#1台变	54.68	绿
2992	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线蚂蝗坪#4台变	158.53	绿
2993	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线蚂蝗坪#3台变	42.86	绿
2994	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线蚂蝗坪#2台变	160.12	绿
2995	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线蚂蝗坪#1台变	82.45	绿
2996	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线禁碑村#6台变	80.29	绿
2997	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线禁碑村#5台变	79.68	绿
2998	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线禁碑村#4台变	81.88	绿
2999	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线禁碑村#3台变	86.37	绿
3000	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线禁碑村#2台变	82.13	绿
3001	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线禁碑村#1台变	127.21	绿
3002	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线瓦店子#4台变	79.13	绿
3003	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线瓦店子#3台变	79.63	绿
3004	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线瓦店子#2台变	82.21	绿
3005	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线瓦店子#1台变	85.44	绿
3006	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线猫猫岭#4台变	26.81	绿
3007	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线猫猫岭#3台变	81.81	绿
3008	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线猫猫岭#2台变	55.26	绿
3009	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线猫猫岭#1台变	160.14	绿
3010	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线桐梓坪#4台变	79.99	绿
3011	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线桐梓坪#3台变	14.98	绿
3012	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线桐梓坪#2台变	84.70	绿
3013	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线桐梓坪#1台变	80.55	绿
3014	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线新远村#6台变	78.35	绿
3015	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线新远村#5台变	78.35	绿
3016	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线新远村#4台变	127.16	绿
3017	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线新远村#1台变	156.70	绿
3018	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线新远#3台变	161.79	绿
3019	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线新远#2台变	82.96	绿
3020	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线新远#1台变	88.86	绿
3021	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线新吉#4台变	52.76	绿
3022	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线大堰村#5台变	78.35	绿
3023	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线大堰村#4台变	80.51	绿
3024	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线大堰村#3台变	198.86	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3025	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线大堰#2台变	78.37	绿
3026	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线大堰#1台变	82.56	绿
3027	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线和爱村#3台变	79.12	绿
3028	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线和爱#2台变	65.80	绿
3029	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线和爱#1台变	81.80	绿
3030	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线八合#3台变	79.97	绿
3031	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线八合#2台变	81.41	绿
3032	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线八合#1台变	80.51	绿
3033	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金豹线仁寿#3台变	165.33	绿
3034	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线金李井场镇#5台变	339.74	绿
3035	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线金李井场镇#4台变	262.80	绿
3036	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线金李井场镇#3台变	169.96	绿
3037	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线金李井场镇#2台变	279.50	绿
3038	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线金李井场镇#1台变	330.75	绿
3039	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线苦竹村#8台变	81.17	绿
3040	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线苦竹村#7台变	79.39	绿
3041	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线苦竹村#6台变	79.62	绿
3042	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线苦竹村#5台变	81.63	绿
3043	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线苦竹村#3台变	126.89	绿
3044	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线苦竹村#2台变	128.71	绿
3045	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线苦竹村#1台变	120.79	绿
3046	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线苦竹#4台变	80.34	绿
3047	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线老君#5台变	78.50	绿
3048	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线老君#4台变	79.91	绿
3049	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线老君#3台变	81.08	绿
3050	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线老君#2台变	160.16	绿
3051	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线老君#1台变	83.86	绿
3052	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线石板村#6台变	80.49	绿
3053	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线石板村#5台变	162.32	绿
3054	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线石板村#4台变	158.86	绿
3055	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线石板#3台变	81.94	绿
3056	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线石板#2台变	156.70	绿
3057	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线石板#1台变	79.91	绿
3058	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线白果村#3台变	80.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3059	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线白果村#2台变	80.80	绿
3060	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线白果村#1台变	317.09	绿
3061	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线玉皇村#6台变	160.42	绿
3062	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线玉皇村#5台变	158.30	绿
3063	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线玉皇村#1台变	79.48	绿
3064	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线玉皇#4台变	84.37	绿
3065	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线玉皇#3台变	78.56	绿
3066	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线玉皇#2台变	82.57	绿
3067	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线桃花村#4台变	79.92	绿
3068	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线桃花#3台变	83.02	绿
3069	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线桃花#2台变	81.68	绿
3070	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线桃花#1台变	156.70	绿
3071	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线土芦村#6台变	80.21	绿
3072	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线土芦村#1台变	160.45	绿
3073	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线土芦#5台变	81.47	绿
3074	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线土芦#4台变	146.94	绿
3075	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线土芦#2台变	269.68	绿
3076	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线仁寿#4台变	161.29	绿
3077	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线仁寿#2台变	127.42	绿
3078	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线仁寿#1公变	158.56	绿
3079	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线世和#4台变	162.43	绿
3080	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线世和#3台变	160.38	绿
3081	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线世和#2台变	83.31	绿
3082	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金渔线世和#1台变	162.90	绿
3083	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线高荣村#8台变	78.35	绿
3084	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线高荣村#7台变	80.60	绿
3085	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线高荣村#2台变	81.56	绿
3086	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线高荣#6台变	172.68	绿
3087	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线高荣#5台变	79.41	绿
3088	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线高荣#3台变	83.19	绿
3089	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线高荣#1台变	163.58	绿
3090	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线金香炉#3台变	80.24	绿
3091	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线金香炉#2台变	81.55	绿
3092	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线金香炉#1台变	84.01	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3093	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线权义村#8台变	78.35	绿
3094	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线权义村#7台变	79.01	绿
3095	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线权义#6台变	81.80	绿
3096	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线权义#5台变	159.98	绿
3097	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线权义#4台变	78.35	绿
3098	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线权义#3台变	83.78	绿
3099	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线权义#2台变	78.36	绿
3100	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线权义#1台变	89.67	绿
3101	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线新吉#3台变	81.33	绿
3102	内江市	资中县	35kV金李井站	10kV金星线土芦村#7台变	157.89	绿
3103	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村四社台变	126.50	绿
3104	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村十社台变	79.33	绿
3105	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村十社#2台变	49.58	绿
3106	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村十二社台变	79.37	绿
3107	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村十一社台变	54.00	绿
3108	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村六社台变	40.34	绿
3109	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村八社台变	125.82	绿
3110	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村八社#2台变	48.23	绿
3111	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村五社台变	82.95	绿
3112	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村二社台变	335.65	绿
3113	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村九社台变	79.69	绿
3114	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村三社台变	81.19	绿
3115	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村七社台变	50.26	绿
3116	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村一社台变	184.72	绿
3117	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村一社#3台变	320.10	绿
3118	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光辉村一社#2台变	79.94	绿
3119	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光星村十二社台变	79.15	绿
3120	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光星村五社台变	160.22	绿
3121	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光星村二社台变	81.44	绿
3122	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光星村三社台变	80.61	绿
3123	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光星村一社台变	78.75	绿
3124	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光复村十社台变	80.52	绿
3125	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光复村十五社台变	81.42	绿
3126	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光复村十二社台变	80.33	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3127	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光复村十一社台变	39.18	绿
3128	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光复村八社台变	80.21	绿
3129	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光复村八社#2台变	145.21	绿
3130	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光复村五社台变	55.05	绿
3131	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV金华一线金鹅镇光复村九社台变	80.39	绿
3132	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线黄土坡廉租房台变	255.26	绿
3133	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线黄土坡安置房二期#1箱变	642.45	绿
3134	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线黄土坡安置房三期箱变	399.78	绿
3135	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线黄土坡安置房#2箱变	493.61	绿
3136	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线裕盛台变	250.87	绿
3137	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线范其锦台变	79.70	绿
3138	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线立交桥加油站台变	345.79	绿
3139	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线和睦箱变	641.75	绿
3140	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线和睦人家台变	319.72	绿
3141	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线县农场台变	313.40	绿
3142	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线兴隆路7号安置房台变	335.16	绿
3143	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线东方佳苑台变	212.66	绿
3144	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配水线12号安置房箱变	315.61	绿
3145	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配光线金鹅镇光胜村三社台变	85.96	绿
3146	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配光线木材加工厂箱变	322.11	绿
3147	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV配光线农场台变	78.35	绿
3148	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线海棠雅居#6配变	675.15	绿
3149	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线海棠雅居#5配变	507.15	绿
3150	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线海棠雅居#4配变	508.76	绿
3151	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线海棠雅居#3配变	508.62	绿
3152	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线海棠雅居#2配变	508.63	绿
3153	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线海棠雅居#1配变	530.14	绿
3154	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线和都国际#8配变	704.06	绿
3155	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线和都国际#7配变	646.70	绿
3156	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线和都国际#6配变	1002.60	绿
3157	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线和都国际#5配变	997.40	绿
3158	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线和都国际#4配变	1003.63	绿
3159	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线和都国际#3配变	811.53	绿
3160	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线和都国际#2配变	649.64	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3161	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都千线和都国际#1配变	647.41	绿
3162	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都五线汉安天地#9配变	521.90	绿
3163	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都五线汉安天地#8配变	511.48	绿
3164	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都五线汉安天地#7配变	512.87	绿
3165	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都五线汉安天地#6配变	517.15	绿
3166	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都五线汉安天地#5配变	517.40	绿
3167	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都五线汉安天地#4配变	515.20	绿
3168	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都五线汉安天地#3配变	660.73	绿
3169	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都五线汉安天地#2配变	525.71	绿
3170	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都五线汉安天地#1配变	517.15	绿
3171	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都五线汉安天地#12配变	518.45	绿
3172	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都五线汉安天地#11配变	673.76	绿
3173	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV都五线汉安天地#10配变	523.96	绿
3174	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线长城台变	382.79	绿
3175	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线钢城华庭箱变	511.84	绿
3176	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线钒钛安置房#3箱变	476.98	绿
3177	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线钒钛安置房#2箱变	636.87	绿
3178	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线钒钛安置房#1箱变	639.55	绿
3179	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线连富小区箱变	999.69	绿
3180	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线连兴路#21楼台变	325.34	绿
3181	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线连兴#1箱变	659.51	绿
3182	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线连三社台变	346.08	绿
3183	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线职工医园台变	157.39	绿
3184	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线老街台变	393.93	绿
3185	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线结合新村#2台变	246.99	绿
3186	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线结合新村#1台变	320.58	绿
3187	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线祥和连心花苑箱变	648.08	绿
3188	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线碧云天6#,7#楼箱变	507.81	绿
3189	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线碧云天11#楼台变	257.30	绿
3190	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线碧云天#1箱变	680.22	绿
3191	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线碧云天#13楼箱变	992.35	绿
3192	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线建设街台变	348.59	绿
3193	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线建设街#2台变	261.38	绿
3194	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线广场台变	341.25	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3195	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线富民路#2台变	378.35	绿
3196	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线富民路#1台变	387.94	绿
3197	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线学苑#2台变	352.60	绿
3198	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线学苑#1台变	337.48	绿
3199	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线学付路#2台变	232.77	绿
3200	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线学付路#1台变	365.20	绿
3201	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线四川桂源开发有限台变	269.56	绿
3202	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线和谐花园房地产箱变	644.30	绿
3203	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线劳动街台变	333.53	绿
3204	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线劳动街#2台变	328.99	绿
3205	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线劲力台变	265.94	绿
3206	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线劲力21、22楼台变	320.66	绿
3207	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线兰天小区#2箱变	211.14	绿
3208	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线兰天#1箱变	647.59	绿
3209	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线先锋1社安置楼台变	253.33	绿
3210	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线云钢市场台变	378.97	绿
3211	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线下场口台变	344.02	绿
3212	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连镇线上场口#2台变	271.27	绿
3213	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线长寿山#2箱变	515.11	绿
3214	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线长寿山#1箱变	512.44	绿
3215	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线长寿#6箱变	333.80	绿
3216	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线长寿#5台变	199.60	绿
3217	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线长寿#4箱变	332.91	绿
3218	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线酒楼台变	321.67	绿
3219	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线邮电局台变	339.66	绿
3220	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线连界1社台变	130.00	绿
3221	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线车队台变	316.85	绿
3222	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线老街#2台变	323.59	绿
3223	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线红旗箱变	332.06	绿
3224	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线碧水湾#4箱变	510.01	绿
3225	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线碧水湾#3台变	205.61	绿
3226	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线碧水湾#2箱变	322.67	绿
3227	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线碧水湾#1箱变	517.04	绿
3228	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线狮子山#2台变	357.01	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3229	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线狮子山#1台变	323.95	绿
3230	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线狮子台变	266.10	绿
3231	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线滨湖B区箱变	801.75	绿
3232	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线消防队台变	317.38	绿
3233	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线步行街#2台变	351.87	绿
3234	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线步行街#1台变	333.84	绿
3235	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线居住区#2台变	320.72	绿
3236	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线居住区#1台变	203.10	绿
3237	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线半岛#3台变	256.35	绿
3238	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线半岛#2台变	325.03	绿
3239	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线半岛#1台变	326.05	绿
3240	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线劳动街集资楼台变	324.21	绿
3241	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线凉水井箱变	514.61	绿
3242	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线八一#3台变	256.67	绿
3243	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线八一#2台变	200.59	绿
3244	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线八一#1台变	254.98	绿
3245	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线人民路台变	331.99	绿
3246	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线人民山箱变	512.41	绿
3247	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连双线上场口台变	270.47	绿
3248	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线高坡8社台变	80.69	绿
3249	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线高坡6社台变	79.33	绿
3250	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线高坡2、9社台变	64.23	绿
3251	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线连界8社#2台变	156.70	绿
3252	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线连界4社台变	156.70	绿
3253	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线蜈蚣屋基抽水台变	159.06	绿
3254	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线蜈蚣屋基台变	160.68	绿
3255	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线船石湖台变	163.19	绿
3256	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线船石村3社台变	248.58	绿
3257	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线船石新村台变	207.42	绿
3258	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线船石9社台变	78.50	绿
3259	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线船石6社台变	263.48	绿
3260	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线船石2社台变	80.41	绿
3261	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线船石1社台变	162.96	绿
3262	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线船石15社台变	80.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3263	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线船石10社台变	78.90	绿
3264	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线结合陡梯子台变	78.40	绿
3265	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线结合茶山台变	78.85	绿
3266	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线磨子湾台变	79.20	绿
3267	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线白牛寨台变	90.31	绿
3268	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线水井湾台变	160.82	绿
3269	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线民新水库台变	79.20	绿
3270	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线民新村6社台变	161.07	绿
3271	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线民新5社台变	158.16	绿
3272	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线民新3、4、5社台变	158.48	绿
3273	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线民新13社台变	78.66	绿
3274	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线民主7社台变	79.74	绿
3275	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线李子坝7社台变	63.24	绿
3276	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线李子坝5社台变	79.03	绿
3277	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线李子坝4、10社台变	79.44	绿
3278	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线李子坝3社台变	161.54	绿
3279	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线李子坝2社台变	80.65	绿
3280	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线李子坝1社台变	162.04	绿
3281	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线李子坝17社台变	79.31	绿
3282	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线李子坝15社台变	157.83	绿
3283	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线木兰苑#3箱变	645.06	绿
3284	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线木兰苑#2箱变	643.78	绿
3285	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线木兰苑#1箱变	644.00	绿
3286	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线建设街#3台变	320.11	绿
3287	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线建强15社台变	250.26	绿
3288	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线建强14社台变	160.69	绿
3289	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线巩固7社台变	80.00	绿
3290	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线巩固4社台变	40.79	绿
3291	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线宏山岭地箱变	503.92	绿
3292	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线威十五井台变	258.44	绿
3293	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线天星9社台变	79.58	绿
3294	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线天星3社台变	80.11	绿
3295	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线天星2社台变	64.62	绿
3296	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线天星1社台变	156.70	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3297	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线土河沟脸子湾台变	159.04	绿
3298	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线土河沟7.8.9社台变	80.47	绿
3299	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线土河沟3社台变	85.57	绿
3300	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线土河沟1社台变	79.10	绿
3301	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线土河沟1、2社台变	80.61	绿
3302	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线国防9社台变	80.14	绿
3303	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线国防7社台变	161.04	绿
3304	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线国防2社台变	255.49	绿
3305	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线国防1社台变	82.00	绿
3306	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线团结磨子石台变	79.21	绿
3307	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线团结提灌站台变	79.34	绿
3308	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线唐家湾(一级站抽水)台变	157.24	绿
3309	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线反帝香炉石台变	157.82	绿
3310	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线反帝林玉如台变	82.58	绿
3311	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线反帝新台区台变	39.29	绿
3312	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线反帝9社台变	80.67	绿
3313	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线双桥4社台变	79.89	绿
3314	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线双桥1社台变	198.24	绿
3315	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线双桥16社台变	89.94	绿
3316	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线卢家湾台变	80.72	绿
3317	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线博威燃化台变	158.35	绿
3318	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线八角庙台变	80.49	绿
3319	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线交通茶场台变	65.77	绿
3320	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线五堡墩台变	78.54	绿
3321	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线五堡墩5、9社台变	197.18	绿
3322	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线五堡墩2社台变	63.87	绿
3323	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线五堡墩1墩子台变	158.11	绿
3324	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线五块石台变	159.68	绿
3325	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线九湾3社台变	78.89	绿
3326	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线九湾1社台变	78.69	绿
3327	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连保线丁木沱台变	63.59	绿
3328	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线金花坝台变	63.72	绿
3329	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线柏花新台区台变	55.14	绿
3330	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线柏花3社台变	79.02	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3331	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线川威大道台变	173.71	绿
3332	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线双桥9、10社台变	81.17	绿
3333	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线双桥7社台变	157.34	绿
3334	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线先锋9社台变	39.83	绿
3335	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线先锋4社台变	317.80	绿
3336	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线先锋3社安置楼台变	321.76	绿
3337	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线先锋2社台变	205.10	绿
3338	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线先锋24社台变	79.89	绿
3339	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线先锋19社台变	158.95	绿
3340	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连五线先锋11社台变	79.98	绿
3341	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线高屋村台变	78.36	绿
3342	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线高屋敬老院台变	212.84	绿
3343	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线高屋基台变	80.51	绿
3344	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线高屋5、6社台变	65.03	绿
3345	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线高屋13社台变	82.00	绿
3346	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线高屋11社台变	80.50	绿
3347	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线青岗堡台变	273.86	绿
3348	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线锅厂安置房台变	250.78	绿
3349	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线连界8社台变	93.69	绿
3350	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线连界6社台变	82.90	绿
3351	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线连界5社台变	12.13	绿
3352	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线连界12社台变	158.00	绿
3353	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线连兴3、4#楼箱变	399.24	绿
3354	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线过路厂台变	82.14	绿
3355	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线观音寺台变	80.99	绿
3356	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线结合梨子树台变	64.74	绿
3357	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线盘古村台变	11.96	绿
3358	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线盘古新台变	80.82	绿
3359	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线盘古寺台变	80.39	绿
3360	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线盘古3、4社台变	63.93	绿
3361	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线盘古2社台变台区	0.00	红
3362	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线盘古13社台变	157.17	绿
3363	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线狮子山台变	83.92	绿
3364	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线杀人坳台变	96.70	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3365	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线新生产楼台变	217.45	绿
3366	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线新农项家沟台变	20.75	绿
3367	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线新农新台变	159.43	绿
3368	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线新农加工房台变	43.40	绿
3369	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线新农8社台变	78.94	绿
3370	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线新农2、3社台变	38.78	绿
3371	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线新农21社台变	81.81	绿
3372	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线新农1社#2台变	157.62	绿
3373	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线新农1社#1台变	161.93	绿
3374	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线新农18社台变	79.74	绿
3375	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线新农14、15、18社台变	66.02	绿
3376	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线收购站台变	209.95	绿
3377	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线护林坡台变	63.48	绿
3378	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线建强9社台变	21.13	绿
3379	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线建强8社台变	80.05	绿
3380	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线建强7社台变	80.21	绿
3381	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线建强5社台变	156.87	绿
3382	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线建强3社台变	82.77	绿
3383	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线建强2社台变	313.40	绿
3384	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线建强1社台变	223.78	绿
3385	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线建强10社台变	79.35	绿
3386	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线庙山村台变	80.58	绿
3387	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线庙山新台变	80.74	绿
3388	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线庙山子台变	82.69	绿
3389	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线庙山9社台变	79.37	绿
3390	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线庙山1社台变	78.37	绿
3391	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线庙山16社台变	79.59	绿
3392	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线庙坝村台变	80.42	绿
3393	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线庙坝宴子片台变	126.66	绿
3394	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线庙坝1、2、7社台变	116.06	绿
3395	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线小磨坪台变	55.47	绿
3396	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线土沙坪台变	80.89	绿
3397	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线土桥台变	157.56	绿
3398	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线刘家坪台变	159.99	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3399	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线农民街台变	336.67	绿
3400	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线先锋1社#1台变	45.89	绿
3401	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线五松新台变	160.50	绿
3402	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线五松土地塘台变	134.29	绿
3403	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线云盘村台变台区	78.9845	绿
3404	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线云盘回龙湾台变	34.14	绿
3405	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线中峰寺台变	63.83	绿
3406	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线中峰9社台变	80.00	绿
3407	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线中峰19社台变	78.42	绿
3408	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线中峰11社台变	81.41	绿
3409	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线中丰7、8社台变	158.85	绿
3410	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连云线三叉沟台变	128.16	绿
3411	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线龙桥新台变	158.45	绿
3412	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线龙桥3社台变	126.25	绿
3413	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线高屋基台变	65.61	绿
3414	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线骑龙桥#2台变	85.95	绿
3415	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线骑龙桥#1台变	80.01	绿
3416	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线预制厂台变	159.3144	绿
3417	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线青山小学台变	163.07	绿
3418	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线青山三叉口台变	81.15	绿
3419	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线青山4社台变	80.86	绿
3420	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线青山20社台变	156.70	绿
3421	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线青山18社台变	80.45	绿
3422	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线青山15社台变	78.67	绿
3423	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线陆家坳台变	80.08	绿
3424	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线长土新台变	158.01	绿
3425	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线长土坝台变	156.73	绿
3426	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线赖家房子台变	80.00	绿
3427	内江市	资中县	110kV连界场站	10kV连一线解放水库台变	128.06	绿
3428	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线蒲田果场台变	158.26	绿
3429	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线蒲田4社台变	78.68	绿
3430	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线蒲田3.8社台变	80.99	绿
3431	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线蒲田2社台变	79.30	绿
3432	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线荣胜村12社台变	149.13	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3433	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线荣胜提灌站台变	101.66	绿
3434	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线荣胜三叉路台变	0.00	红
3435	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线荣胜9社台变	161.18	绿
3436	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线荣胜3社台变	131.88	绿
3437	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线荣胜22社台变	78.82	绿
3438	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线荣胜20社台变	157.57	绿
3439	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线荣胜1社台变	133.58	绿
3440	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线荣胜13社台变	40.51	绿
3441	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线竹塘3社台变	162.49	绿
3442	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线竹塘2社台变	157.81	绿
3443	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线竹塘14社台变	157.46	绿
3444	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线竹塘10社台变	160.03	绿
3445	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线石安台变	80.52	绿
3446	内江市	资中县	110kV连界场站	10kV连一线石关7社台变	80.93	绿
3447	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线白云新台变	64.30	绿
3448	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线白云提灌站台变	80.78	绿
3449	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线白云2社台变	78.37	绿
3450	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线田湾台变	79.32	绿
3451	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线王家大房子台变	64.85	绿
3452	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线烂沟台变	79.77	绿
3453	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线沙坝村砖厂台变	81.27	绿
3454	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线沙坝子台变	81.69	绿
3455	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线沙坝5社台变	80.05	绿
3456	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线民政高庙子台变	157.70	绿
3457	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线民政提灌站台变	63.19	绿
3458	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线民政8社台变	157.76	绿
3459	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线民政5.7社台变	80.43	绿
3460	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线民政20社台变	158.17	绿
3461	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线民政2.9社台变	80.26	绿
3462	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线民政16社台变	63.45	绿
3463	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线民政13社台变	81.40	绿
3464	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线民主21社台变	79.11	绿
3465	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线楠家扁台变	78.62	绿
3466	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线杨家湾台变	79.97	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3467	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线杨家湾19社台变	78.58	绿
3468	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线杨家房子台变	79.75	绿
3469	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线杨家坝台变	80.84	绿
3470	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线杉树新祠堂台变	37.49	绿
3471	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线杉树7.8社台变	160.24	绿
3472	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线杉树6社台变	81.19	绿
3473	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线杉树5社台变	62.76	绿
3474	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线杉树4社台变	159.02	绿
3475	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线杉树3社台变	93.67	绿
3476	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线杉树15社台变	79.52	绿
3477	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线杉树12社台变	158.95	绿
3478	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线新牌坊台变	40.35	绿
3479	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线崔古坳台变	159.78	绿
3480	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线宝珠寺台变	79.94	绿
3481	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线大石包#2台变	251.31	绿
3482	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线大石包#1台变	162.46	绿
3483	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线国宝屋基台变	79.38	绿
3484	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线四新老祠堂台变	156.91	绿
3485	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线四新大山台变	80.20	绿
3486	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线四新三社台变	78.71	绿
3487	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线四新17社台变	79.79	绿
3488	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线北干道台变	198.64	绿
3489	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线北坪红土地台变	79.80	绿
3490	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线北坪8.9.10社台变	39.36	绿
3491	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线北坪5社台变	81.90	绿
3492	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线北坪1.2.3社台变	63.97	绿
3493	内江市	资中县	110kV连界场站	10kV连一线劳动小学台变	80.03	绿
3494	内江市	资中县	110kV连界场站	10kV连一线劳动6社台变	80.32	绿
3495	内江市	资中县	110kV连界场站	10kV连一线劳动5社台变	160.37	绿
3496	内江市	资中县	110kV连界场站	10kV连一线劳动2社台变	79.87	绿
3497	内江市	资中县	110kV连界场站	10kV连一线劳动12社台变	160.46	绿
3498	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线凉井大堰塘台变	79.46	绿
3499	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线凉井三社台变	78.57	绿
3500	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线决心水库台变	126.71	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3501	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线先锋3社台变	78.35	绿
3502	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线先锋1社#2台变	80.25	绿
3503	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线先锋12社台变	80.50	绿
3504	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线保民6社台变	62.69	绿
3505	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线保民3社台变	79.10	绿
3506	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线保民14社台变	158.42	绿
3507	内江市	资中县	110kV连界场站	10kV连一线保民13社台变	156.77	绿
3508	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线保民12社台变	80.25	绿
3509	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线保民1.2.7社台变	159.68	绿
3510	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线中岭水库台变	78.82	绿
3511	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线中岭唱戏堡台变	63.65	绿
3512	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线中岭7.8社台变	63.08	绿
3513	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线中岭5社台变	158.08	绿
3514	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线中岭4社台变	80.37	绿
3515	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线中岭22社台变	45.18	绿
3516	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线中岭1社台变	81.90	绿
3517	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线中岭18.19.20社台变	66.12	绿
3518	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线东风渠台变	16.17	绿
3519	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线三宝屋基台变	81.49	绿
3520	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线一碗水场镇#2台变	252.78	绿
3521	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线一碗水场镇#1台变	163.05	绿
3522	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线一碗水8社台变	85.08	绿
3523	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线一碗水3社台变	79.55	绿
3524	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线一碗水17社台变	80.17	绿
3525	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线一碗水15社台变	79.43	绿
3526	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线一碗水14社箱变	498.04	绿
3527	内江市	威远县	110kV连界场站	10kV连一线一碗水1.2.7社台变	159.61	绿
3528	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线龙洞提灌台变	158.87	绿
3529	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线黄楠9社台变	40.45	绿
3530	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线黄楠6社台变	82.35	绿
3531	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线黄楠1社台变	63.55	绿
3532	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线顺河台变	123.50	绿
3533	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线金沙台变	80.79	绿
3534	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线越溪盐厂台变	9.19	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3535	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线越溪场镇市场台变	256.03	绿
3536	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线越溪场镇中心街台变	331.48	绿
3537	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线越溪场镇4#台变	260.62	绿
3538	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线越溪场镇3#台变	354.92	绿
3539	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线越溪场镇2#台变	275.86	绿
3540	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线越溪场镇1#台变	269.66	绿
3541	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线越溪医园台变	250.45	绿
3542	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线越三小台变	78.97	绿
3543	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线白果乡镇台变	137.64	绿
3544	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线海潮二级站台变	79.94	绿
3545	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线海潮一级站台变	127.67	绿
3546	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线海潮8社台变	246.80	绿
3547	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线海潮5社台变	82.70	绿
3548	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线海潮4.7社台变	159.35	绿
3549	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线海潮1社台变	126.38	绿
3550	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线海潮1.2.9社台变	25.41	绿
3551	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线水源砖厂台变	314.32	绿
3552	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线水源村台变	158.04	绿
3553	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线水源基站台变	40.07	绿
3554	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线水源7社台变	63.16	绿
3555	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线水源5社台变	8.82	绿
3556	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线水源3.4社台变	80.27	绿
3557	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线楠木台变	79.52	绿
3558	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线楠木7社台变	126.31	绿
3559	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线楠木5社台变	80.61	绿
3560	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线彭家山台变	157.80	绿
3561	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线大众台变	79.82	绿
3562	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线场镇5＃台变	322.58	绿
3563	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线吉祥村台变	0.00	红
3564	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线吉祥8社台变	136.24	绿
3565	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线吉祥4社台变	81.32	绿
3566	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线吉祥2社台变	78.91	绿
3567	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线吉祥20社台变	79.93	绿
3568	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线吉祥1社台变	79.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3569	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线吉祥15社台变	49.49	绿
3570	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线吉祥12社台变	78.82	绿
3571	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线吉祥10社台变	40.10	绿
3572	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线凤凰站开发区台变	128.34	绿
3573	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线光明台变	33.60	绿
3574	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越楠线光明2#台变	12.62	绿
3575	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线龙洞4社台变	158.31	绿
3576	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线龙洞3社台变	63.30	绿
3577	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线龙洞2社台变	28.96	绿
3578	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线龙洞13社台变	314.91	绿
3579	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线鱼儿石台变	78.95	绿
3580	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线青宁水库台变	159.72	绿
3581	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线青宁二级站台变	78.89	绿
3582	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线青宁8社台变	53.63	绿
3583	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线青宁5社提灌台变	157.00	绿
3584	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线青宁5社台变	69.71	绿
3585	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线青宁3社台变	81.01	绿
3586	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线青宁10社台变	7.56	绿
3587	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线王家湾煤矿台变	78.59	绿
3588	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线插旗9社台变	78.53	绿
3589	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线插旗7社台变	78.60	绿
3590	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线插旗5社台变	78.46	绿
3591	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线插旗4社台变	39.54	绿
3592	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线插旗3社台变	26.94	绿
3593	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线插旗1社台变	157.08	绿
3594	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线插旗11社台变	79.42	绿
3595	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线插旗10社台变	78.88	绿
3596	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线光荣村台变	78.41	绿
3597	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线光荣9社台变	41.32	绿
3598	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线光荣7社台变	79.19	绿
3599	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线光荣4社提灌台变	156.89	绿
3600	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线光荣2社台变	23.76	绿
3601	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线互相5社台变	79.97	绿
3602	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越宁线云茂学苑台变	80.42	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3603	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线龙洞8社台变	246.80	绿
3604	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线龙洞12、13社台变	25.27	绿
3605	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线青宁小学台变	64.58	绿
3606	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线越溪粮站台变	196.34	绿
3607	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线越溪乡台变	168.58	绿
3608	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线职中精煤厂台变	251.58	绿
3609	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线新桥（下）台变	314.67	绿
3610	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线新桥（上）台变	111.55	绿
3611	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线新桥纸厂台变	119.32	绿
3612	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线新桥6社台变	79.30	绿
3613	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线新桥5社台变	115.87	绿
3614	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线新桥1社台变	79.62	绿
3615	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线平安村4社台变（旧）	119.08	绿
3616	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线平安4社台变	219.94	绿
3617	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线平安3社台变	79.97	绿
3618	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线天宫洗煤厂台变	315.96	绿
3619	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线天宫村台变	273.40	绿
3620	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线天宫9社台变	70.40	绿
3621	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线天宫6社台变	49.01	绿
3622	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线天宫5社提灌台变	84.79	绿
3623	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线天宫3社台变	157.67	绿
3624	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线天宫3社2#台变	34.71	绿
3625	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线天宫2社台变	61.77	绿
3626	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线天宫1社台变	79.27	绿
3627	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线天宫12社台变	79.57	绿
3628	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线大屋沟台变	81.19	绿
3629	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线埝湾台变	247.42	绿
3630	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线埝湾2#台变	259.2247	绿
3631	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线埝湾1#台变	249.9464	绿
3632	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线义和5.6社台变	40.4402	绿
3633	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线义和2社台变	37.9588	绿
3634	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越和线义和10社台变	24.52	绿
3635	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线黄桷2级站台变	38.35	绿
3636	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线黄桷2.3社台变	79.29	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3637	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线顺利煤矿台变	157.52	绿
3638	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线金堂何家沟台变	81.50	绿
3639	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线金堂9社台变	90.83	绿
3640	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线金堂8社台变	65.20	绿
3641	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线金堂6社台变	80.40	绿
3642	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线金堂4.5社台变	156.70	绿
3643	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线金堂11社台变	18.40	绿
3644	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线邓家沟台变	128.95	绿
3645	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线苏华煤矿台变	157.27	绿
3646	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线玉林乡镇台变	127.99	绿
3647	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线玉林中学台变	53.95	绿
3648	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线牟家坡二级站台变	80.73	绿
3649	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线永胜台变	78.84	绿
3650	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线民众5社台变	80.0124	绿
3651	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线平安7社台变	24.15	绿
3652	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线平安10社台变	79.95	绿
3653	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线尖山台变	79.81	绿
3654	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线小湾台变	93.70	绿
3655	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线奇龙提灌台变	156.86	绿
3656	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线奇龙台变	160.56	绿
3657	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线奇龙5社台变	79.27	绿
3658	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线奇龙3社台变	126.90	绿
3659	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线发展7社台变	158.93	绿
3660	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线发展5社台变	82.21	绿
3661	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线发展3社台变	61.07	绿
3662	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线发展20社台变	79.52	绿
3663	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线发展1社台变	79.95	绿
3664	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线发展17社台变	80.13	绿
3665	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线发展16.17社台变	159.82	绿
3666	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线双土地台变	80.21	绿
3667	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线前进6社台变	81.76	绿
3668	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线前进4社台变	81.38	绿
3669	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线前进2社台变	35.24	绿
3670	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线前进13.14社台变	49.14	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3671	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线八一台变	163.67	绿
3672	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线八一5.6社台变	63.20	绿
3673	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线八一4社提灌台变	101.27	绿
3674	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线八一1社台变	80.00	绿
3675	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线八一11社台变	81.63	绿
3676	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线俩母山4社台变	19.65	绿
3677	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线俩母山2社台变	157.87	绿
3678	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线俩母山2.3社台变	79.09	绿
3679	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线二河（欧华才）台变	80.12	绿
3680	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线二河煤厂台变	81.00	绿
3681	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线二河6社台变	63.04	绿
3682	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线二河15社台变	196.2289	绿
3683	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线二河12.13社台变	79.23	绿
3684	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线中华咀台变	62.90	绿
3685	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线东风机砖厂台变	313.84	绿
3686	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线三星台变	78.35	绿
3687	内江市	威远县	35kV越溪站	10kV越一线三星4社台变	81.81	绿
3688	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线龙源小区箱变	500.899	绿
3689	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线鸿福花园箱变	405.13	绿
3690	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线高管所#1箱变	315.02	绿
3691	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线资威路口箱变	396.56	绿
3692	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线管委会还房D区#6变	807.63	绿
3693	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线管委会还房D区#5变	793.71	绿
3694	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线管委会还房D区#4变	800.48	绿
3695	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线管委会还房D区#3变	812.82	绿
3696	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线管委会还房D区#2变	507.96	绿
3697	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线管委会还房D区#1变	515.75	绿
3698	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线管委会还房C区#8箱变	628.54	绿
3699	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线管委会还房C区#7箱变	648.06	绿
3700	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线磐石首创城#4变	649.76	绿
3701	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线磐石首创城#3变	640.49	绿
3702	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线磐石首创城#2变	649.62	绿
3703	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线盐业公司台变	63.27	绿
3704	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线法院1#公变站内配变	325.30	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3705	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线汇源公司台变	318.12	绿
3706	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线家顺苑公变	317.63	绿
3707	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线城南路#5台变	320.85	绿
3708	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线城南路#4台变	315.49	绿
3709	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线城南路#3台变	322.92	绿
3710	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线城南路#2台变	330.39	绿
3711	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线城南路#1台变	320.19	绿
3712	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线城南路#12公变	524.36	绿
3713	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线六零八台变	322.25	绿
3714	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线三期廉租房三区#2箱变	639.05	绿
3715	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线三期廉租房三区#1箱变	646.15	绿
3716	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线608箱变	509.67	绿
3717	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线608#2箱变	521.09	绿
3718	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资高线321国道箱变	522.41	绿
3719	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资际线现代国际#9箱变	801.39	绿
3720	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资际线现代国际#8箱变	804.76	绿
3721	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资际线现代国际#7箱变	799.49	绿
3722	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资际线现代国际#6箱变	644.02	绿
3723	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资际线现代国际#5箱变	1011.79	绿
3724	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资际线现代国际#4箱变	1027.38	绿
3725	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资际线现代国际#2箱变	1019.80	绿
3726	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资际线现代国际#1箱变	658.10	绿
3727	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资际线现代国际#11箱变	798.30	绿
3728	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资际线现代国际#10箱变	644.37	绿
3729	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线长富苑#4箱变	503.31	绿
3730	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线长富苑#3箱变	507.91	绿
3731	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线长富苑#2箱变	511.09	绿
3732	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线长富苑#1箱变	397.21	绿
3733	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线鑫城花园#2箱变	508.64	绿
3734	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线鑫城花园#1箱变	518.50	绿
3735	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线邮通箱变	300.88	绿
3736	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线邮政花园#2箱变	325.97	绿
3737	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线邮政花园#1箱变	425.75	绿
3738	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线笔丰雅苑三期#2箱变	504.21	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3739	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线笔丰雅苑三期#1箱变	400.71	绿
3740	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线笔丰雅苑#4箱变	508.72	绿
3741	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线笔丰雅苑#3箱变	405.34	绿
3742	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线笔丰雅苑#2箱变	325.92	绿
3743	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线笔丰雅苑#1箱变	651.18	绿
3744	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线检察院#2台变	259.55	绿
3745	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线明景苑#2箱变	516.83	绿
3746	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线明景苑#1箱变	517.16	绿
3747	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线新东方箱变	584.29	绿
3748	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线广场花园箱变	572.56	绿
3749	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线广场花园#2箱变	435.92	绿
3750	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线广场花园#1箱变	436.21	绿
3751	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线博雅花园#2箱变	535.11	绿
3752	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线博雅花园#1箱变	320.92	绿
3753	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线丽景苑#6箱变	505.73	绿
3754	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线丽景苑#5箱变	511.28	绿
3755	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线丽景苑#4箱变	504.87	绿
3756	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线丽景苑#3箱变	503.06	绿
3757	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线丽景苑#2箱变	314.85	绿
3758	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线丽景苑#1箱变	328.36	绿
3759	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线丹桂华府#2箱变	644.02	绿
3760	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资配线世家花园箱变	516.80	绿
3761	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线翡翠园二期#3配电室#1变	1017.48	绿
3762	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线翡翠园二期#2配电室#2变	533.01	绿
3763	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线翡翠园二期#2配电室#1变	804.72	绿
3764	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线翡翠园二期#1配电室#2变	648.65	绿
3765	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线翡翠园二期#1配电室#1变	511.42	绿
3766	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线翡翠园一期#3配电室#2变	1036.66	绿
3767	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线翡翠园一期#3配电室#1变	1015.30	绿
3768	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线翡翠园一期#2配电室#1变压器	1051.34	绿
3769	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线翡翠园一期#1配电室#2变	1016.04	绿
3770	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线汇金天地C区配电室#2变	1008.62	绿
3771	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线汇金天地C区配电室#1变	988.49	绿
3772	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线汇金天地#3箱变	1200.45	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3773	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线汇金天地#2箱变	1156.33	绿
3774	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线汇金天地#1箱变	1107.88	绿
3775	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线御都花园#2配电室#2变	1011.13	绿
3776	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线御都花园#2配电室#1变	1020.21	绿
3777	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资福线御都花园#1配电室#1变	1063.96	绿
3778	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资石线天外天#2台变	82.15	绿
3779	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资石线内坊冲村#6台变	111.74	绿
3780	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资石线内坊冲村#3台变	161.62	绿
3781	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资石线内坊冲村#2台变	160.56	绿
3782	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资石线内坊冲村#1台变	165.80	绿
3783	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线财政局新增箱变	338.45	绿
3784	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线第一国际#2箱变	510.14	绿
3785	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线第一国际#1箱变	329.29	绿
3786	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线滨河花园#7箱变	590.13	绿
3787	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线滨河花园#6箱变	519.54	绿
3788	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线滨河花园#5箱变	592.23	绿
3789	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线滨河花园#4箱变	520.03	绿
3790	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线滨河花园#3箱变	522.27	绿
3791	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线滨河花园#2箱变	514.87	绿
3792	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线滨河花园#1箱变	513.36	绿
3793	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线水南街#4台变	338.19	绿
3794	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线水南街#3台变	338.94	绿
3795	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线水南街#2台变	334.79	绿
3796	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线水南街#1台变	357.88	绿
3797	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线水南下街#1台变	313.55	绿
3798	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线武陵晓区#1台变	280.68	绿
3799	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线武陵小区箱变	591.61	绿
3800	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线望江花圆#2台变	316.62	绿
3801	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线望江花圆#1台变	257.43	绿
3802	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线望江花园#2箱变	519.63	绿
3803	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线建兴市场#2箱变	436.31	绿
3804	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线建兴市场#1箱变	438.60	绿
3805	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资水线和平路#1台变	622.52	绿
3806	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线花圃街#3台变	344.80	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3807	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线花圃街#1公变	335.98	绿
3808	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线福星巷#3台变	317.99	绿
3809	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线福星巷#2台变	334.77	绿
3810	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线福星巷#1台变	341.67	绿
3811	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线水南政福公变	316.99	绿
3812	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线水南政府#1箱变	509.20	绿
3813	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线李五沟箱变	272.87	绿
3814	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线李五沟公变	321.72	绿
3815	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线李五沟#2箱变	329.20	绿
3816	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线李五下街#1台变	338.90	绿
3817	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线学府雅园箱变	649.38	绿
3818	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线城南路#3公变	325.98	绿
3819	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线城南路#1公变	327.73	绿
3820	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线城南供电局＃2箱变箱式变电站1号配变	503.96	绿
3821	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线城南供电局＃1箱变箱式变电站1号配变	532.31	绿
3822	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线南城丹府#1箱变	639.00	绿
3823	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线利民巷#1台变	333.10	绿
3824	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线东干道国税局#2台变	267.81	绿
3825	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资新线东干道国税局#1台变	326.43	绿
3826	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线马家砣台变	156.90	绿
3827	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线锦绣花园#2箱变	520.62	绿
3828	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线锦绣花园#1箱变	520.19	绿
3829	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线锦绣家园#3箱变	509.57	绿
3830	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线锦绣家园#2箱变	420.43	绿
3831	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线锦绣家园#1箱变	411.08	绿
3832	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线金海名苑#2箱变	512.43	绿
3833	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线金海名苑#1箱变	519.28	绿
3834	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线资中蜀阳花园箱变	507.75	绿
3835	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线蝶苑箱变	505.61	绿
3836	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线站西街#1箱变	315.52	绿
3837	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线站东街#2箱变	318.09	绿
3838	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线站东街#1箱变	317.44	绿
3839	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线火车站#4台变	317.88	绿
3840	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线火车站#3台变	248.59	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3841	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线火车站#2台变	333.95	绿
3842	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线火车站#1台变	323.34	绿
3843	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线水泥厂#2台变	313.64	绿
3844	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线水泥厂#1台变	314.49	绿
3845	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线春天广场#3箱变	695.06	绿
3846	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线春天广场#2箱变	527.67	绿
3847	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线春天广场#1箱变	545.63	绿
3848	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线凯利佳园#2箱变	662.38	绿
3849	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线凯利佳园#1箱变	648.75	绿
3850	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线丽景水映城#2变	808.65	绿
3851	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线丹桂华府#1箱变	626.80	绿
3852	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资广线万担仓粮站台变	254.66	绿
3853	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资城线锦绣东方#2箱变	343.49	绿
3854	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资城线锦绣东方#1箱变	325.67	绿
3855	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资城线邮政大厦#4箱变	668.64	绿
3856	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资城线邮政大厦#2箱变	410.19	绿
3857	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资城线邮政大厦#1箱变	649.88	绿
3858	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线翡翠园六期#2箱变	798.91	绿
3859	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线翡翠园六期#1箱变	1003.09	绿
3860	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线翡翠园五期#3变	1006.02	绿
3861	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线翡翠园五期#2变	803.82	绿
3862	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线翡翠园五期#1变	822.54	绿
3863	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线碧桂园#4变	644.94	绿
3864	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线碧桂园#3变	805.12	绿
3865	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线碧桂园#2变	809.48	绿
3866	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线碧桂园#1变	643.78	绿
3867	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线桂花小区#2箱变	504.72	绿
3868	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线桂花小区#1箱变	502.40	绿
3869	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线房管局衣期公租房#1箱变	796.19	绿
3870	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线惠民小区#4箱变	326.61	绿
3871	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线惠民小区#3箱变	405.81	绿
3872	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线惠民小区#2箱变	512.74	绿
3873	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线惠民小区#1箱变	330.39	绿
3874	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线廉租房二期箱变	658.67	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3875	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线幸福家园箱变	401.85	绿
3876	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线2012年公租房#4变	504.41	绿
3877	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线2012年公租房#3变	503.05	绿
3878	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线2012年公租房#2变	507.61	绿
3879	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资唐线2012年公租房#1变	635.81	绿
3880	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资品线金山一品三期#3箱变	1060.87	绿
3881	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资品线金山一品三期#2箱变	801.35	绿
3882	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资品线金山一品三期#1箱变	666.27	绿
3883	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资品线金山一品#2配电房#4变	995.46	绿
3884	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资品线金山一品#2配电室#3变	1007.84	绿
3885	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资品线金山一品#2配电室#2变	831.79	绿
3886	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资品线金山一品#2配电室#1变	834.89	绿
3887	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资品线金山一品#1配电房#2变	827.79	绿
3888	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资品线金山一品#1配电室#1变	1064.29	绿
3889	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资凯线长河堰还房7#箱变	402.36	绿
3890	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资凯线长河堰还房6#箱变	406.66	绿
3891	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资凯线长河堰还房5#箱变	321.67	绿
3892	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资凯线长河堰还房4#箱变	329.88	绿
3893	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资凯线长河堰还房3#箱变	399.01	绿
3894	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资凯线长河堰还房2#箱变	399.92	绿
3895	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资凯线长河堰还房1#箱变	530.14	绿
3896	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资凯线凯利融城6#箱变	523.59	绿
3897	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资凯线凯利融城5#箱变	510.95	绿
3898	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资凯线凯利融城3#箱变	643.60	绿
3899	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资凯线凯利融城2#箱变	649.17	绿
3900	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资凯线凯利融城1#箱变	642.86	绿
3901	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线西城首座#8变	1003.22	绿
3902	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线西城首座#6变	990.21	绿
3903	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线西城首座#5变	1005.57	绿
3904	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线西城首座#4变	1004.70	绿
3905	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线西城首座#3变	500.04	绿
3906	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线西城首座#2配电室#9变	795.51	绿
3907	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线西城首座#2配电室#10变	794.18	绿
3908	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线西城首座#2变	796.06	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3909	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线西城首座#1变	803.52	绿
3910	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线时代晶座#2箱变	799.56	绿
3911	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线时代广场#3配变	839.32	绿
3912	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线时代广场#2配变	1004.08	绿
3913	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线时代广场#1配变	509.20	绿
3914	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线南城国际1#变	994.47	绿
3915	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资代线一丝厂#2台变	323.61	绿
3916	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线饶三爷台变	286.92	绿
3917	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线金山工司1#台变	265.89	绿
3918	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线金山公示台变	545.56	绿
3919	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线金山公司2#箱变	513.38	绿
3920	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线茗弘丽景6#箱变	510.58	绿
3921	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线茗弘丽景5#箱变	513.44	绿
3922	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线茗弘丽景4#箱变	509.90	绿
3923	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线茗弘丽景3#箱变	505.30	绿
3924	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线茗弘丽景2#箱变	507.29	绿
3925	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线茗弘丽景1#箱变	507.98	绿
3926	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线船城美墅#2箱变	513.42	绿
3927	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线船城美墅#1箱变	425.25	绿
3928	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线成渝中街#2箱变	536.19	绿
3929	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线成渝中街#1箱变	506.00	绿
3930	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线南海宾馆公变	517.47	绿
3931	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线供电局俗舍#2台变	318.87	绿
3932	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线供电局俗舍#1台变	397.36	绿
3933	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线二中家属区#2箱变	403.10	绿
3934	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线二中家属区#1箱变	403.35	绿
3935	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线东干道13#公变	78.91	绿
3936	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线东干道#9台变	357.25	绿
3937	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线东干道#8台变	344.69	绿
3938	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线东干道#7台变	349.72	绿
3939	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线东干道#6台变	343.36	绿
3940	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线东干道#5台变	337.80	绿
3941	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线东干道#4台变	356.22	绿
3942	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线东干道#3台变	346.69	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3943	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线东干道#2台变	336.82	绿
3944	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线东干道#1台变	372.56	绿
3945	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线东干道#11台变	340.17	绿
3946	内江市	资中县	110kV资中站	10kV资东线东干道#10台变	329.11	绿
3947	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线西雅图水景苑#9箱变	504.58	绿
3948	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线西雅图水景苑#8箱变	401.32	绿
3949	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线西雅图水景苑#18箱变	408.70	绿
3950	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线西雅图水景苑#17箱变	405.24	绿
3951	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线西雅图水景苑#16箱变	505.90	绿
3952	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线西雅图水景苑#15箱变	646.78	绿
3953	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线西雅图水景苑#14箱变	509.77	绿
3954	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线西雅图水景苑#13箱变	506.78	绿
3955	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线西雅图水景苑#12箱变	508.78	绿
3956	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线西雅图水景苑#11箱变	647.43	绿
3957	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线西雅图水景苑#10箱变	504.99	绿
3958	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线欧城映象2期#2箱变	407.67	绿
3959	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西隆线欧城映象2期#1箱变	406.81	绿
3960	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西星线桐梓小区三期#2配变	326.29	绿
3961	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西星线桐梓小区三期#1配变	392.36	绿
3962	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西星线博凯幼儿园#1配变	401.12	绿
3963	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西岛线龙湾半岛#7配变	1050.00	绿
3964	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西岛线龙湾半岛#5配变	1019.01	绿
3965	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西岛线龙湾半岛#4配变	1022.27	绿
3966	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西岛线龙湾半岛#3配变	1013.15	绿
3967	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西岛线龙湾半岛#2配变	1015.01	绿
3968	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西岛线龙湾半岛#1配变	1015.01	绿
3969	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西兰线欧城映象1期#3箱变	504.19	绿
3970	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西兰线欧城映象1期#2箱变	507.79	绿
3971	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西兰线欧城映象1期#1箱变	526.78	绿
3972	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西兰线北渡家园#2箱变	401.52	绿
3973	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西兰线北渡家园#1箱变	412.14	绿
3974	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西兰线五星小区#4配变	511.75	绿
3975	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西兰线五星小区#3配变	507.94	绿
3976	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西兰线五星小区#2配变	638.88	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
3977	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西兰线五星小区#1配变	811.06	绿
3978	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV西兰线五星二社还房小区箱变	834.01	绿
3979	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长二线万晟城华俯#9配变	1089.24	绿
3980	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长二线万晟城华俯#8配变	1069.86	绿
3981	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长二线万晟城华俯#7配变	640.66	绿
3982	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长二线万晟城华俯#6配变	1008.49	绿
3983	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长二线万晟城华俯#5配变	640.21	绿
3984	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长二线万晟城华俯#4配变	642.00	绿
3985	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长二线万晟城华俯#3配变	643.53	绿
3986	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长二线万晟城华俯#2配变	1005.36	绿
3987	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长二线万晟城华俯#1配变	646.50	绿
3988	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长二线万晟城华俯#10配变	983.55	绿
3989	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城华俯#20配变	1003.09	绿
3990	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城华俯#19配变	1138.85	绿
3991	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城华俯#18配变	1126.02	绿
3992	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城华俯#17箱变	643.31	绿
3993	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城华俯#16配变	1004.78	绿
3994	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城华俯#15配变	643.83	绿
3995	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城华俯#14配变	643.43	绿
3996	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城华俯#13配变	639.62	绿
3997	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城华俯#12配变	1008.25	绿
3998	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城华俯#11配变	640.76	绿
3999	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯府5配变	641.33	绿
4000	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#9配变	640.21	绿
4001	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#8配变	506.64	绿
4002	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#7配变	636.58	绿
4003	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#6配变	640.91	绿
4004	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#4配变	507.44	绿
4005	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#3配变	505.44	绿
4006	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#2配变	641.67	绿
4007	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#1配变	640.44	绿
4008	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#16配变	783.51	绿
4009	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#15配变	802.65	绿
4010	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#14配变	315.90	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4011	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#13配变	366.75	绿
4012	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#12配变	815.48	绿
4013	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#11配变	823.28	绿
4014	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎长一线万晟城丽俯#10配变	639.42	绿
4015	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎远线远达御庭学府电桩配变	979.71	绿
4016	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎远线远达御庭学府#6配变	1000.41	绿
4017	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎远线远达御庭学府#5配变	998.85	绿
4018	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎远线远达御庭学府#4配变	992.74	绿
4019	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎远线远达御庭学府#3配变	996.16	绿
4020	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎远线远达御庭学府#2配变	799.40	绿
4021	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎远线远达御庭学府#1配变	398.20	绿
4022	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎虹线翰林苑#8配变	979.88	绿
4023	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎虹线翰林苑#7配变	811.49	绿
4024	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎虹线翰林苑#6配变	1002.97	绿
4025	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎虹线翰林苑#5配变	1004.25	绿
4026	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎虹线翰林苑#4配变	1002.31	绿
4027	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎虹线翰林苑#3配变	1002.35	绿
4028	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎虹线翰林苑#2配变	802.87	绿
4029	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎虹线翰林苑#1配变	505.42	绿
4030	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎云二线万晟城云府贰期#15配变	1121.77	绿
4031	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎云二线万晟城云府贰期#14配变	1113.20	绿
4032	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎云一线万晟城云府壹期#9配变	783.51	绿
4033	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎云一线万晟城云府壹期#8配变	792.26	绿
4034	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎云一线万晟城云府壹期#7配变	1028.12	绿
4035	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎云一线万晟城云府壹期#6配变	1006.68	绿
4036	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎云一线万晟城云府壹期#5配变	1005.98	绿
4037	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎云一线万晟城云府壹期#4配变	1007.09	绿
4038	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎云一线万晟城云府壹期#3配变	1005.28	绿
4039	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎云一线万晟城云府壹期#2配变	1008.62	绿
4040	内江市	东兴区	110kV虎湾站	10kV虎云一线万晟城云府壹期#1配变	654.61	绿
4041	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董镇线白荷4社台变	159.71	绿
4042	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董镇线白荷3、4社台变	159.48	绿
4043	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董镇线白荷2社台变	160.72	绿
4044	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董镇线永政3社台变	160.07	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4045	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董镇线永政1社台变	81.38	绿
4046	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董镇线民建村台变	163.54	绿
4047	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董镇线民建3社台变	84.29	绿
4048	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董镇线民建3、4社台变	80.60	绿
4049	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董镇线民建1社台变	156.70	绿
4050	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董镇线民建1、7、9社台变	313.40	绿
4051	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董镇线桂花8社台变	63.53	绿
4052	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董镇线桂花19社台变	79.27	绿
4053	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董贸一线万汇城公寓#4箱变	626.80	绿
4054	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董贸一线万汇城公寓#3箱变	979.38	绿
4055	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董贸一线万汇城公寓#2箱变	979.38	绿
4056	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董贸一线万汇城公寓#1箱变	626.80	绿
4057	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线龙洞大塘台变	129.94	绿
4058	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线龙泉9社台变	79.12	绿
4059	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线龙泉8社台变	79.35	绿
4060	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线龙泉3社台变	250.53	绿
4061	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线龙泉21社台变	156.78	绿
4062	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线龙泉1社台变	225.38	绿
4063	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线红豆坡台变	158.65	绿
4064	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线球顶山台变	252.30	绿
4065	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线渔秋坟台变	320.08	绿
4066	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线桥里9、10社台变	81.53	绿
4067	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线桥里5、8社台变	136.01	绿
4068	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线桥里3、4社台变	55.11	绿
4069	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线桥里2社台变	79.71	绿
4070	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线桥里1社台变	79.23	绿
4071	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线桥里14社台变	158.70	绿
4072	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线桥里12社台变	164.12	绿
4073	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线桂花9社台变	84.42	绿
4074	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线桂花7社台变	41.08	绿
4075	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线新义9社台变	81.77	绿
4076	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线护林提灌站台变	316.16	绿
4077	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线护林9、10社台变	159.24	绿
4078	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线护林6社台变	34.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4079	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线护林5社台变	157.96	绿
4080	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线护林4、7社台变	158.69	绿
4081	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线护林3社台变	136.22	绿
4082	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线护林1社台变	54.29	绿
4083	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线岐山7社台变	252.05	绿
4084	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线岐山5社台变	249.87	绿
4085	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线岐山4-6社台变	242.68	绿
4086	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线岐山2社台变	142.12	绿
4087	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线岐山13社台变	110.50	绿
4088	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线岐山10.11社台变	85.20	绿
4089	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线小冲台变	156.73	绿
4090	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线小冲3社台变	158.86	绿
4091	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线学阳2社台变	162.79	绿
4092	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线化工厂台变	248.08	绿
4093	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董庆线一和台变	62.83	绿
4094	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董城一线观澜云府#3箱变	979.38	绿
4095	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董城一线观澜云府#2箱变	1004.08	绿
4096	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV董城一线观澜云府#1箱变	1004.54	绿
4097	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线龚家湾台变	80.78	绿
4098	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线黄角岭台变	79.28	绿
4099	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线麻柳湾台变	79.93	绿
4100	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线麻枯坝台变	57.60	绿
4101	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线饮料厂台变	199.36	绿
4102	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线雷公滩台变	313.85	绿
4103	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线解放9组台变	82.53	绿
4104	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线解放7组台变	40.93	绿
4105	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线解放5组台变	161.48	绿
4106	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线解放15组台变	79.80	绿
4107	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线联胜台变	196.61	绿
4108	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线石牛抽水站台变	197.05	绿
4109	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线石牛寺台变	162.77	绿
4110	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线石牛寺8、9组台变	82.80	绿
4111	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线石牛寺4组台变	80.61	绿
4112	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线石牛加工房台变	83.16	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4113	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线盐厂台变	327.91	绿
4114	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线烧房头台变	80.57	绿
4115	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线烂祠堂台变	196.01	绿
4116	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线油螺田台变	200.12	绿
4117	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线核桃坝台变	79.48	绿
4118	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线枇杷9组台变	78.75	绿
4119	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线枇杷8组台变	79.58	绿
4120	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线枇杷7组台变	79.69	绿
4121	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线枇杷5组台变	80.40	绿
4122	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线枇杷4组台变	79.36	绿
4123	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线枇杷2组台变	40.23	绿
4124	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线枇杷1组台变	78.35	绿
4125	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线枇杷15组台变	78.87	绿
4126	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线枇杷13组台变	81.11	绿
4127	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线枇杷12组台变	79.61	绿
4128	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线小古桥台变	79.51	绿
4129	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线小古7组台变	83.22	绿
4130	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线小古5组台变	157.66	绿
4131	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线小古4组台变	158.99	绿
4132	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线小古2组台变	79.27	绿
4133	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线小古17组台变	157.49	绿
4134	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线小古14组台变	40.45	绿
4135	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线小古12组台变	80.39	绿
4136	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线小古10组台变	158.38	绿
4137	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线坳店子台变	38.93	绿
4138	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线冬瓜山台变	200.87	绿
4139	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲沙线五嘴5、6组台变	82.15	绿
4140	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线高硐柏杨冲台变	80.60	绿
4141	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线高硐开发区台变	325.30	绿
4142	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线高硐8组台变	79.77	绿
4143	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线高硐5组台变	158.54	绿
4144	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线高硐4组台变	82.34	绿
4145	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线高硐3组台变	157.99	绿
4146	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线高硐2组台变	79.86	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4147	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线高硐15组台变	78.80	绿
4148	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线高硐10组台变	160.33	绿
4149	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线顺山抽水站台变	79.02	绿
4150	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线顺山3组台变	39.56	绿
4151	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线顺山1组台变	39.79	绿
4152	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线青冈坳台变	80.06	绿
4153	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线雷片石台变	64.84	绿
4154	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线邱家湾台变	157.70	绿
4155	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线过堂湾台变	63.97	绿
4156	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线解放4组台变	80.69	绿
4157	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线解放2组台变	79.48	绿
4158	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线蒙子9组台变	79.66	绿
4159	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线萝卜山台变	78.98	绿
4160	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线纸箱厂台变	327.12	绿
4161	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线石坳口台变	78.62	绿
4162	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线猴子弯台变	80.27	绿
4163	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线江家店台变	79.72	绿
4164	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线桥头台变	243.98	绿
4165	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线柏林14组台变	157.99	绿
4166	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线果园台变	81.27	绿
4167	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线新田湾台变	78.42	绿
4168	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线新柏杨冲台变	159.15	绿
4169	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线新土桥台变	200.21	绿
4170	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线撮箕山台变	79.25	绿
4171	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线小古6组台变	313.88	绿
4172	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线大山台变	159.34	绿
4173	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线土桥新村箱变配电变压器	502.97	绿
4174	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线土桥抽水站台变	78.35	绿
4175	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线土桥台变	45.13	绿
4176	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线土桥8、9组台变	79.42	绿
4177	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线土桥7组台变	79.09	绿
4178	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线土桥14组台变	81.13	绿
4179	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线土桥13组台变	80.34	绿
4180	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线土桥12组台变	252.69	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4181	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线唐湾台变	55.73	绿
4182	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲李线吊炉子台变	158.82	绿
4183	内江市	威远县	自贡.莲花寺站	10kV莲容线桑树坝台变	149.67	绿
4184	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV荣高线铜锣村十八组台变	159.51	绿
4185	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV荣高线梧桐街道台变	81.10	绿
4186	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV荣高线梧桐村十六组台变	79.41	绿
4187	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV荣高线梧桐村十五组台变	79.46	绿
4188	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV荣高线六零水库台变	78.59	绿
4189	内江市	威远县	35kV镇西站	10kV荣高线六零村台变	80.87	绿
4190	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙山场镇#4台变	162.99	绿
4191	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙山场镇#3台变	161.90	绿
4192	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙山场镇#2台变	171.60	绿
4193	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙山场镇#1台变	72.62	绿
4194	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙头村#7台变	19.34	绿
4195	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙头村#6台变	79.81	绿
4196	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙头村#5台变	79.77	绿
4197	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙头村#4台变	60.06	绿
4198	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙头村#3台变	78.35	绿
4199	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙头村#2台变	28.37	绿
4200	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙头村#1台变	78.35	绿
4201	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙口村#7台变	79.39	绿
4202	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙口村#6台变	80.89	绿
4203	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙口村#5台变	81.46	绿
4204	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙口村#4台变	81.60	绿
4205	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙口村#3台变	83.55	绿
4206	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙口村#2台变	79.72	绿
4207	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线龙口村#1台变	29.39	绿
4208	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线韩家冲村#3台变	80.40	绿
4209	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线韩家冲村#2台变	79.86	绿
4210	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线韩家冲村#1台变	40.78	绿
4211	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线雨台山村#4台变	81.95	绿
4212	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线雨台山村#3台变	63.47	绿
4213	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线雨台山村#2台变	78.35	绿
4214	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线雨台山村#1台变	105.48	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4215	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线观音岩村#4台变	80.69	绿
4216	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线观音岩村#3台变	28.13	绿
4217	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线观音岩村#2台变	79.54	绿
4218	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线观音岩村#1台变	39.94	绿
4219	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线蒙溪口村#4台变	78.86	绿
4220	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线蒙溪口村#3台变	80.77	绿
4221	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线蒙溪口村#2台变	79.62	绿
4222	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线蒙溪口村#1台变	80.23	绿
4223	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线茯苓村#8台变	81.51	绿
4224	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线茯苓村#7台变	81.28	绿
4225	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线茯苓村#6台变	80.34	绿
4226	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线茯苓村#3台变	65.87	绿
4227	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线茯苓村#2台变	79.92	绿
4228	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线茯苓村#1台变	80.70	绿
4229	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线竹林湾村#7台变	158.78	绿
4230	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线竹林湾村#6台变	80.54	绿
4231	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线竹林湾村#5台变	79.36	绿
4232	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线竹林湾村#4台变	80.32	绿
4233	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线竹林湾村#3台变	41.28	绿
4234	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线竹林湾村#2台变	1.75	绿
4235	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线竹林湾村#1台变	79.86	绿
4236	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线洪门村#7台变	79.17	绿
4237	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线洪门村#6台变	82.17	绿
4238	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线洪门村#5台变	81.83	绿
4239	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线洪门村#4台变	59.23	绿
4240	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线洪门村#3台变	168.02	绿
4241	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线洪门村#2台变	79.62	绿
4242	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线洪门村#1台变	80.93	绿
4243	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线法王寺村#7台变	58.2722	绿
4244	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线法王寺村#6台变	63.58	绿
4245	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线法王寺村#5台变	36.42	绿
4246	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线法王寺村#4台变	79.61	绿
4247	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线法王寺村#3台变	83.51	绿
4248	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线法王寺村#2台变	40.06	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4249	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线法王寺村#1台变	50.04	绿
4250	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线梯子岩村#2台变	81.9918	绿
4251	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线梯子岩村#1台变	80.99	绿
4252	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线梯子岩#3台变	78.41	绿
4253	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线新观音村#6台变	79.75	绿
4254	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线新观音村#5台变	66.23	绿
4255	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线新观音村#4台变	22.15	绿
4256	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线新观音村#3台变	101.01	绿
4257	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线新观音村#2台变	42.71	绿
4258	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线新观音村#1台变	79.69	绿
4259	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线挂钟村#7台变	78.35	绿
4260	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线挂钟村#6台变	34.38	绿
4261	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线挂钟村#5台变	81.06	绿
4262	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线挂钟村#4台变	39.44	绿
4263	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线挂钟村#3台变	79.15	绿
4264	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线挂钟村#2台变	78.35	绿
4265	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线挂钟村#1台变	82.10	绿
4266	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线宝石桥村#5台变	80.08	绿
4267	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线宝石桥村#4台变	79.76	绿
4268	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线宝石桥村#3台变	82.68	绿
4269	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线宝石桥村#2台变	156.70	绿
4270	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线宝石桥村#1台变	78.35	绿
4271	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线官斗村#6台变	81.88	绿
4272	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线官斗村#5台变	79.63	绿
4273	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线官斗村#4台变	81.66	绿
4274	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线官斗村#3台变	64.93	绿
4275	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线官斗村#2台变	115.64	绿
4276	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线官斗村#1台变	161.49	绿
4277	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线奚家村#7台变	79.16	绿
4278	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线奚家村#6台变	157.89	绿
4279	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线奚家村#5台变	81.12	绿
4280	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线奚家村#4台变	79.50	绿
4281	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线奚家村#3台变	79.59	绿
4282	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线奚家村#2台变	45.49	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4283	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线奚家村#1台变	40.47	绿
4284	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线天宝寨村#4台变	61.28	绿
4285	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线天宝寨村#3台变	81.65	绿
4286	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线天宝寨村#2台变	82.94	绿
4287	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线天宝寨村#1台变	80.48	绿
4288	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线大鱼箭村#3台变	53.65	绿
4289	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线大鱼箭村#2台变	25.93	绿
4290	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线大鱼箭村#1台变	96.24	绿
4291	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线元通村#1台变	158.61	绿
4292	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线人和寨村#9台变	81.09	绿
4293	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线人和寨村#8台变	80.25	绿
4294	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线人和寨村#7台变	52.68	绿
4295	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线人和寨村#6台变	49.54	绿
4296	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线人和寨村#5台变	104.52	绿
4297	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线人和寨村#4台变	158.19	绿
4298	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线人和寨村#3台变	66.90	绿
4299	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线人和寨村#2台变	95.82	绿
4300	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线人和寨村#1台变	86.24	绿
4301	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线东兴村#7台变	160.36	绿
4302	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线东兴村#5台变	80.27	绿
4303	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线东兴村#4台变	79.76	绿
4304	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线东兴村#3台变	79.18	绿
4305	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线东兴村#2台变	79.22	绿
4306	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线东兴村#1台变	78.97	绿
4307	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线东兴#6台变	39.57	绿
4308	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线三圣村#8台变	79.39	绿
4309	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线三圣村#7台变	81.64	绿
4310	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线三圣村#6台变	78.84	绿
4311	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线三圣村#5台变	80.54	绿
4312	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线三圣村#4台变	59.79	绿
4313	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线三圣村#3台变	80.77	绿
4314	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线三圣村#2台变	79.76	绿
4315	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线三圣村#1台变	79.12	绿
4316	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线七根松村#5台变	40.29	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4317	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线七根松村#4台变	80.54	绿
4318	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线七根松村#3台变	81.72	绿
4319	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线七根松村#2台变	81.15	绿
4320	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏龙线七根松村#1台变	78.35	绿
4321	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线龙马村#7台变	81.55	绿
4322	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线龙马村#6台变	5.62	绿
4323	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线龙马村#5台变	81.94	绿
4324	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线龙马村#4台变	128.98	绿
4325	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线龙马村#3台变	41.21	绿
4326	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线龙马村#2台变	166.00	绿
4327	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线龙马村#1台变	86.74	绿
4328	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线菜子冲村#2台变	81.09	绿
4329	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线菜子冲村#1台变	39.85	绿
4330	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线茯苓村#5台变	87.41	绿
4331	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线茯苓村#4台变	159.52	绿
4332	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线苏家湾场镇#3台变	176.2289	绿
4333	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线苏家湾场镇#2台变	143.32	绿
4334	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线苏家湾场镇#1台变	260.00	绿
4335	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线章鱼箭村#4台变	81.16	绿
4336	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线章鱼箭村#3台变	79.62	绿
4337	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线章鱼箭村#2台变	46.20	绿
4338	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线章鱼箭村#1台变	81.78	绿
4339	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线石龙村#4台变	79.19	绿
4340	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线石龙村#3台变	79.67	绿
4341	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线石龙村#2台变	39.75	绿
4342	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线石龙村#1台变	38.35	绿
4343	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线万安村#6台变	80.74	绿
4344	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线万安村#4台变	82.30	绿
4345	内江市	资中县	35kV苏家湾站	10kV苏茅线万安村#1台变	41.47	绿
4346	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花高线田坝7、8社配变	80.85	绿
4347	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花高线田坝5社配变	159.28	绿
4348	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花高线田坝3社配变	131.23	绿
4349	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花高线田坝16社配变	40.93	绿
4350	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花高线田坝13社配变	161.77	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4351	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花高线田坝12社配变	79.58	绿
4352	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花高线田坝1.10社配变	80.14	绿
4353	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花高线漫水9社配变	80.39	绿
4354	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花高线漫水8、9、14社配变	156.70	绿
4355	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花高线汤陈配变	80.22	绿
4356	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花高线汤臣1组台变	78.35	绿
4357	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线马耳岩台变	44.94	绿
4358	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线贾山8社台变	79.35	绿
4359	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线贾山7社台变	52.69	绿
4360	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线贾山7、12社台变	41.08	绿
4361	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线贾山4社台变	80.08	绿
4362	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线贾山2社台变	81.07	绿
4363	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线贾山21社台变	158.36	绿
4364	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线贾山20社台变	79.05	绿
4365	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线贾山1社台变	158.72	绿
4366	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线贾山19社台变	79.58	绿
4367	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线贾山15社台变	40.55	绿
4368	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线贾山11社台变	79.81	绿
4369	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线贾山10社台变	79.60	绿
4370	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线石安台变	160.78	绿
4371	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线石关门台变	57.6619	绿
4372	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线界牌新村7#楼配变	198.16	绿
4373	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线界牌新村5#楼配变	200.79	绿
4374	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线界牌新村4#楼配变	204.39	绿
4375	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线界牌新村1#楼配变	203.21	绿
4376	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线界牌政府配变	249.9959	绿
4377	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线界牌场4#（派出所）配变	168.81	绿
4378	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线界牌场3#(界牌中学)配变	208.22	绿
4379	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线界牌场2#（中心街）配变	319.92	绿
4380	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线界牌场1#（交通街）配变	261.07	绿
4381	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线界牌中学配变	201.76	绿
4382	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线正安场台变	122.36	绿
4383	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线桥凼9社台变	54.0619	绿
4384	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线桥凼8、9、10社台变	79.84	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4385	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线桥凼7社台变	80.61	绿
4386	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线桥凼6社台变	79.16	绿
4387	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线桥凼5、6社台变	158.28	绿
4388	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线柏杨1社配变	160.54	绿
4389	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线林山村台变	127.64	绿
4390	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线林山8社台变	78.6474	绿
4391	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线林山4社台变	79.34	绿
4392	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线林山3社台变	156.70	绿
4393	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线林山2社台变	79.6392	绿
4394	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线林山1社台变	1.60	绿
4395	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线新胜台变台区	199.11	绿
4396	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线拱桥4组台变	79.6309	绿
4397	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线拱桥3组台变	159.74	绿
4398	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线市郊9社配变	157.76	绿
4399	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线市郊8社配变	160.58	绿
4400	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线市郊6社配变	80.54	绿
4401	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线市郊5社配变	161.12	绿
4402	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线市郊3社配变	80.07	绿
4403	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线市郊2社配变	64.2701	绿
4404	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线市郊1社配变	199.08	绿
4405	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线市郊13社配变	79.54	绿
4406	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线市郊12社配变	40.62	绿
4407	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线市郊10社台变	79.87	绿
4408	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线尤家祠配变	159.6206	绿
4409	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线小高洞台变	161.43	绿
4410	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线夏家加工房台变	160.47	绿
4411	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线夏家8社台变	80.24	绿
4412	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线夏家7社台变	159.21	绿
4413	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线夏家5社台变	40.02	绿
4414	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线夏家3社台变	58.45	绿
4415	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线夏家12社台变	80.0258	绿
4416	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线夏家10社台变	80.63	绿
4417	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线堰塘街配变	332.64	绿
4418	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线团结街配变	172.59	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4419	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线四合5社台变	81.89	绿
4420	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线四合2社台变	79.88	绿
4421	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线四合1社台变	40.31	绿
4422	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线四合15社台变	44.80	绿
4423	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线四合14社台变	80.17	绿
4424	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线啄啄桥配变	165.4742	绿
4425	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线啄啄桥2#配变	79.05	绿
4426	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线响罗村配变	54.45	绿
4427	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线响罗9、10社配变	42.41	绿
4428	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线响罗8社配变	81.42	绿
4429	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线响罗4社台变	160.75	绿
4430	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线响罗15社配变	247.95	绿
4431	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线响罗14社配变	39.71	绿
4432	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线响罗14社2#配变	79.13	绿
4433	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线响罗13社配变	159.46	绿
4434	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线光宝台变	157.90	绿
4435	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线余家坝台变	164.09	绿
4436	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线丰胜加工房台变	40.9753	绿
4437	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线丰胜9社台变台区	40.39	绿
4438	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线丰胜8社台变台区	163.04	绿
4439	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线丰胜8社2#台变	79.23	绿
4440	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线丰胜7社台变	79.167	绿
4441	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线丰胜1社台变	158.58	绿
4442	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线丰胜13社台变	78.35	绿
4443	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线丰胜12社台变	78.35	绿
4444	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线丰胜10社台变	79.13	绿
4445	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花胜线中坝13社配变	160.39	绿
4446	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线花荷一社配变	0.00	红
4447	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线花荷4社配变	80.44	绿
4448	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线花荷3社配变	157.47	绿
4449	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线花荷2社配变	80.09	绿
4450	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线漫水5社配变	79.19	绿
4451	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线漫水5、6、7社配变	39.74	绿
4452	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线漫水1社配变	251.84	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4453	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线水口8社配变	158.62	绿
4454	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线水口1社配变	54.59	绿
4455	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线水口1.2社配变	79.46	绿
4456	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线向义新街2#配变	323.4165	绿
4457	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线向义新街1#配变	331.89	绿
4458	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线向义政府配变	255.61	绿
4459	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线向义场镇配变	324.94	绿
4460	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线向义农民街配变	328.9031	绿
4461	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线向义农民街2#配变	319.68	绿
4462	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线向万9社配变	79.93	绿
4463	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线向万8社配变	80.9443	绿
4464	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线向万7社配变	79.8412	绿
4465	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线向万6社配变	163.31	绿
4466	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线向万1社配变	80.09	绿
4467	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线古井村配变	253.40	绿
4468	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线南强7社配变	79.71	绿
4469	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线南强6社配变	81.68	绿
4470	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线南强5组配变	40.09	绿
4471	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线南强4社配变	79.40	绿
4472	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线南强3社配变	79.99	绿
4473	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线南强2社配变	54.41	绿
4474	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花向线南强12社配变	80.6495	绿
4475	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花古线杨柳村台变	80.46	绿
4476	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花古线古井5社台变	79.40	绿
4477	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花古线古井3社台变	80.08	绿
4478	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花古线古井1社台变	40.72	绿
4479	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线花荷8社配变	79.71	绿
4480	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线花荷14社配变	10.77	绿
4481	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线花荷12、15社配变	110.26	绿
4482	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线花荷10社配变	82.08	绿
4483	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线漫水7社台变	79.75	绿
4484	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线水口村配变	39.699	绿
4485	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线水口新村2#箱变间隔配电变压器	250.21	绿
4486	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线水口新村1#箱变间隔配电变压器	499.57	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4487	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线水口5社配变	38.13	绿
4488	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线水口4社配变	80.13	绿
4489	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线水口16社配变	87.77	绿
4490	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线水口15社配变	79.88	绿
4491	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线殷达明配变	160.20	绿
4492	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线柏林村配变	80.83	绿
4493	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线柏林六组台变	80.50	绿
4494	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线柏林8组台变	80.58	绿
4495	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线柏林7社配变	78.96	绿
4496	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线柏林4社配变	81.89	绿
4497	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线柏林1社配变	161.69	绿
4498	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线柏林1社2#配变	79.79	绿
4499	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线姚家配变	58.33	绿
4500	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线姚家7社配变	157.95	绿
4501	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线姚家6、7社配变	159.00	绿
4502	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线大胜配变	78.3505	绿
4503	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线大胜七组配变	59.52	绿
4504	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线向义1社配变	160.65	绿
4505	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线向万5社配变	156.701	绿
4506	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线向万4社配变	81.81	绿
4507	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线向万3社配变	226.59	绿
4508	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线向万2社配变	79.82	绿
4509	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV花凤线七里配变	79.56	绿
4510	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV胜丰线响锣1组台变	139.85	绿
4511	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线麻柳村台变	200.26	绿
4512	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线麻柳8社台变	98.23	绿
4513	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线麻柳6社台变	157.13	绿
4514	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线麻柳3社台变	159.93	绿
4515	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线麻柳13社台变	80.70	绿
4516	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线高屋基台变	158.32	绿
4517	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线青岗山台变	28.35	绿
4518	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线雷家房子台变	81.98	绿
4519	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线谋子堰台变	37.82	绿
4520	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线裕河3社台变	158.14	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4521	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线花庙子台变	168.76	绿
4522	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线肖机田台变	197.03	绿
4523	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线老房子台变	158.62	绿
4524	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线小干沟台变	159.91	绿
4525	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线小坝子台变台区	79.54	绿
4526	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线商家山台变	157.59	绿
4527	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线刘家坟山台变	157.81	绿
4528	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线偏屋基台变	157.90	绿
4529	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线付家寺台变	63.53	绿
4530	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线付家坝台变	78.35	绿
4531	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线丰田水库台变	159.56	绿
4532	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线丰田6社台变	158.77	绿
4533	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线丰田6.7.8社台变台区	85.23	绿
4534	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红脱线丰田11社台变	157.21	绿
4535	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线龙洞坨台变	248.17	绿
4536	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线龙洞井台变	158.74	绿
4537	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线鸡公岭台变	79.31	绿
4538	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线雷公岩台变	79.41	绿
4539	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线长田堡台变	82.22	绿
4540	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线长凼台变	123.41	绿
4541	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线观音堂台变	129.45	绿
4542	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线西沟6社台变	127.86	绿
4543	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线西沟2社台变	162.29	绿
4544	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线西沟13社台变	160.52	绿
4545	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线蔡家9.10社台变	158.7216	绿
4546	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线蔡家6社台变	157.53	绿
4547	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线蔡家1.2社台变	158.72	绿
4548	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线董家坝台变	160.12	绿
4549	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线菜家7.8社台变	158.00	绿
4550	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线胜利22社台变	125.81	绿
4551	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线联丰村台变	78.36	绿
4552	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线老场乡镇台变	162.58	绿
4553	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线老场9社台变	159.58	绿
4554	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线老场4社台变	161.78	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4555	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线老场3社台变	158.21	绿
4556	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线老场1社台变	81.62	绿
4557	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线红土地台变	79.33	绿
4558	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线竹林湾台变	80.58	绿
4559	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线碾子湾台变	157.05	绿
4560	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线石椏口台变	34.21	绿
4561	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线白胜7.8社台变	59.99	绿
4562	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线白胜6社台变	156.9856	绿
4563	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线白胜5社台变	157.39	绿
4564	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线白胜15社台变	159.37	绿
4565	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线白云寺台变	157.44	绿
4566	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线王家沟台变	79.69	绿
4567	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线牛石台变	64.42	绿
4568	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线烂泥沟台变	39.41	绿
4569	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线渔家坝台变	115.24	绿
4570	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线水洪沟台变	79.02	绿
4571	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线水井坡台变	158.75	绿
4572	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线民胜1社台变	157.6536	绿
4573	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线桂花屋基台变	40.57	绿
4574	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线林场台变	68.62	绿
4575	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线板犁屋基台变	163.03	绿
4576	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线曹胜9社台变	158.5969	绿
4577	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线曹胜3社台变	159.59	绿
4578	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线曹胜15.16社台变	157.68	绿
4579	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线曹家坝台变	81.18	绿
4580	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线斜石坡台变	78.49	绿
4581	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线抬龙屋基台变	161.98	绿
4582	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线慈菇塘台变	158.64	绿
4583	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线庆安15社台变	78.68	绿
4584	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线庆双桥台变	81.64	绿
4585	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线小观音堂台变	158.34	绿
4586	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线宝光寺台变	79.03	绿
4587	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线子弟校台变	130.99	绿
4588	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线威79井台变	39.89	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4589	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线威21井台变	162.91	绿
4590	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线威12井台变	63.5711	绿
4591	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线土地凹台变	81.2454	绿
4592	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线圈圈田台变	142.5979	绿
4593	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线古伏顶台变	158.97	绿
4594	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线古伏7社台变	158.3464	绿
4595	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线古伏1.9社台变	158.05	绿
4596	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线卡房9.10社台变	157.96	绿
4597	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线卡房5.6社台变	158.84	绿
4598	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线卡房16社台变	157.40	绿
4599	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线卡房13社台变	156.73	绿
4600	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线半边丘台变	79.55	绿
4601	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线农机站台变	157.73	绿
4602	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线八块田台变	80.06	绿
4603	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线元坟台变	65.19	绿
4604	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线下院子台变	79.01	绿
4605	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线万祥8社台变	160.26	绿
4606	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线万祥7.9社台变	67.21	绿
4607	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红碳线万祥6社台变	158.93	绿
4608	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红机线电影院台变	315.47	绿
4609	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红机线球厂坝台变	169.85	绿
4610	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红机线川心店台变	90.43	绿
4611	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红化线臭水河台变	160.70	绿
4612	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红化线老场13、15社台变	78.35	绿
4613	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红化线欧家湾台变	42.37	绿
4614	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红化线曹胜13社台变	66.4021	绿
4615	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红化线万祥4社台变	160.87	绿
4616	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红化线万祥2社台变	43.28	绿
4617	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红化线6082接待所台变	319.65	绿
4618	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线黄泥沟台变	39.28	绿
4619	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线麻柳7社台变	80.44	绿
4620	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线麻柳2社台变	159.05	绿
4621	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线魏家湾台变	79.1113	绿
4622	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线预制厂台变	81.55	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4623	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线长膀田台变	78.9474	绿
4624	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线红村总部台变	138.51	绿
4625	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线红村三叉路台变	159.75	绿
4626	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线红村5社台变	158.66	绿
4627	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线红村2社台变	160.29	绿
4628	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线石灰坝台变台区	158.94	绿
4629	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线慧芯苑#2台变	634.1031	绿
4630	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线川心店三叉路台变台区	251.55	绿
4631	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线威63井台变	159.96	绿
4632	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线威45井台变	78.71	绿
4633	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线威43井台变	78.58	绿
4634	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线威40井台变	78.77	绿
4635	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线威39井台变	30.68	绿
4636	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线威33井台变	315.07	绿
4637	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线威2井台变	78.66	绿
4638	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线威28井台变	78.7897	绿
4639	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线威23井台变	158.36	绿
4640	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线周家湾台变	78.65	绿
4641	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线周家房子台变	79.83	绿
4642	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线吊脚楼台变	99.36	绿
4643	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线余家庙台变	126.90	绿
4644	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线余家寨台变	158.78	绿
4645	内江市	威远县	35kV新场站	10kV红东二线丰田25社台变	79.1546	绿
4646	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线联合村5社台变	81.31	绿
4647	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线联合村2社台变	80.46	绿
4648	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线联合村#1台变	83.19	绿
4649	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线平乐村1社#2台变	163.15	绿
4650	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线平乐村#1台变	79.41	绿
4651	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线和平村5社#2台变	163.36	绿
4652	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线和平村5社#1台变	166.12	绿
4653	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线和平村4社台变	160.85	绿
4654	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线和平村2社台变	158.80	绿
4655	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线和平村#9台变	158.50	绿
4656	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线和平村#3台变	158.87	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4657	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线和平村#10台变	159.60	绿
4658	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥胜线双凼村#5台变	80.88	绿
4659	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线谢冲村#7台变	82.11	绿
4660	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线谢冲村#6台变	80.38	绿
4661	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线谢冲村#5台变	55.46	绿
4662	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线谢冲村#4台变	145.54	绿
4663	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线谢冲村#3台变	79.14	绿
4664	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线谢冲村#2台变	65.74	绿
4665	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线谢冲村#1台变	152.65	绿
4666	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线般若村#9台变	79.15	绿
4667	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线般若村#8台变	79.49	绿
4668	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线般若村#7台变	79.33	绿
4669	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线般若村#6台变	78.95	绿
4670	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线般若村#5台变	50.04	绿
4671	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线般若村#4台变	79.53	绿
4672	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线般若村#3台变	80.48	绿
4673	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线般若村#2台变	80.60	绿
4674	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线般若村#1台变	159.54	绿
4675	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线瓢儿村#9台变	53.35	绿
4676	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线瓢儿村#7台变	79.33	绿
4677	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线瓢儿村#6台变	35.54	绿
4678	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线瓢儿村#5台变	79.20	绿
4679	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线瓢儿村#4台变	69.26	绿
4680	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线瓢儿村#3台变	80.47	绿
4681	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线瓢儿村#2台变	136.91	绿
4682	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线瓢儿村#1台变	38.12	绿
4683	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线瓢儿村#10台变	157.15	绿
4684	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线狮沟村#7台变	82.42	绿
4685	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线狮沟村#6台变	78.84	绿
4686	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线狮沟村#5台变	79.07	绿
4687	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线狮沟村#3台变	79.34	绿
4688	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线狮沟村#2台变	79.36	绿
4689	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线狮沟村#1台变	56.52	绿
4690	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线狮沟村#11台变	79.98	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4691	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线狮沟村#10台变	79.69	绿
4692	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线段冲村#6台变	81.14	绿
4693	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线段冲村#5台变	81.27	绿
4694	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线段冲村#4台变	80.45	绿
4695	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线段冲村#3台变	79.67	绿
4696	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线段冲村#2台变	80.73	绿
4697	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线段冲村#1台变	82.46	绿
4698	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线楠桥村#9台变	79.29	绿
4699	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线楠桥村#8台变	159.13	绿
4700	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线楠桥村#7台变	37.62	绿
4701	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线楠桥村#6台变	78.63	绿
4702	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线楠桥村#5台变	80.39	绿
4703	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线楠桥村#4台变	79.74	绿
4704	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线楠桥村#3台变	80.80	绿
4705	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线楠桥村#2台变	156.70	绿
4706	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线楠桥村#1台变	78.35	绿
4707	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线楠桥村#10台变	156.70	绿
4708	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线三溪村#6台变	79.41	绿
4709	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线三溪村#5台变	80.24	绿
4710	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线三溪村#4台变	79.46	绿
4711	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线三溪村#3台变	80.43	绿
4712	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线三溪村#2台变	159.46	绿
4713	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线三溪村#1台变	79.90	绿
4714	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线三溪农机站台变	307.99	绿
4715	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥溪线三溪农机站#2台变	251.06	绿
4716	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线老君村#5台变	79.18	绿
4717	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线老君村#4台变	81.32	绿
4718	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线老君村#3台变	158.84	绿
4719	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线老君村#2台变	81.38	绿
4720	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线老君村#1台变	158.46	绿
4721	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线石缸村#7台变	79.38	绿
4722	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线石缸村#6台变	78.99	绿
4723	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线石缸村#5台变	48.34	绿
4724	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线石缸村#4台变	79.23	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4725	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线石缸村#3台变	65.16	绿
4726	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线石缸村#2台变	140.67	绿
4727	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线石缸村#1台变	78.64	绿
4728	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线瓢儿村#8台变	59.29	绿
4729	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线涂家村#7台变	78.35	绿
4730	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线涂家村#6台变	157.38	绿
4731	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线涂家村#5台变	46.35	绿
4732	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线涂家村#4台变	39.18	绿
4733	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线涂家村#3台变	79.11	绿
4734	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线涂家村#2台变	63.53	绿
4735	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线涂家村#1台变	76.26	绿
4736	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线柳冲村#7台变	78.35	绿
4737	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线柳冲村#6台变	67.86	绿
4738	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线柳冲村#5台变	125.36	绿
4739	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线柳冲村#4台变	79.04	绿
4740	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线柳冲村#3台变	60.81	绿
4741	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线柳冲村#2台变	156.70	绿
4742	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线柳冲村#1台变	79.93	绿
4743	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线月亮村#7台变	80.73	绿
4744	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线月亮村#6台变	80.75	绿
4745	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线月亮村#5台变	80.44	绿
4746	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线月亮村#3台变	63.52	绿
4747	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线月亮村#2台变	79.12	绿
4748	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线月亮村#1台变	40.08	绿
4749	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福玉皇村#7台变	70.98	绿
4750	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福玉皇村#6台变	79.29	绿
4751	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福玉皇村#5台变	80.06	绿
4752	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福玉皇村#4台变	81.42	绿
4753	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福玉皇村#3台变	80.14	绿
4754	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福玉皇村#2台变	159.75	绿
4755	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福玉皇村#1台变	50.91	绿
4756	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福公变#7台变	156.70	绿
4757	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福公变#6台变	315.89	绿
4758	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福公变#5台变	321.27	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4759	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福公变#4台变	263.74	绿
4760	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福公变#3台变	202.90	绿
4761	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福公变#2台变	165.24	绿
4762	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线同福公变#1台变	223.96	绿
4763	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线双河村#7台变	159.71	绿
4764	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线双河村#5台变	81.17	绿
4765	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线双河村#4台变	128.16	绿
4766	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线双河村#3台变	127.45	绿
4767	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线双河村#2台变	127.12	绿
4768	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线双河村#1台变	125.36	绿
4769	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线双才村#8台变	53.30	绿
4770	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线佛祖岩村#6台变	159.58	绿
4771	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线佛祖岩村#5台变	48.35	绿
4772	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线佛祖岩村#4台变	81.06	绿
4773	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线佛祖岩村#3台变	248.94	绿
4774	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线佛祖岩村#2台变	41.58	绿
4775	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线佛祖岩村#1台变	49.40	绿
4776	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线云台村#7台变	159.98	绿
4777	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线云台村#6台变	158.41	绿
4778	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线云台村#5台变	156.70	绿
4779	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线云台村#4台变	159.87	绿
4780	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线云台村#3台变	160.27	绿
4781	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线云台村#2台变	79.44	绿
4782	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线云台村#1台变	138.40	绿
4783	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线三关村#9台变	45.92	绿
4784	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线三关村#7台变	78.50	绿
4785	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线三关村#6台变	65.37	绿
4786	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线三关村#4台变	79.9572	绿
4787	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线三关村#3台变	157.6907	绿
4788	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线三关村#2台变	81.2732	绿
4789	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线三关村#1台变	52.1716	绿
4790	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线三关村#11台变	158.23	绿
4791	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥同线三关村#10台变	91.77	绿
4792	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线长冲村#8台变	79.37	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4793	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线长冲村#7台变	79.39	绿
4794	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线长冲村#6台变	50.92	绿
4795	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线长冲村#5台变	42.0124	绿
4796	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线长冲村#4台变	120.701	绿
4797	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线长冲村#3台变	78.35	绿
4798	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线长冲村#2台变	31.73	绿
4799	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线长冲村#1台变	63.92	绿
4800	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线水田村#9台变	79.71	绿
4801	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线水田村#8台变	80.4247	绿
4802	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线水田村#7台变	82.22	绿
4803	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线水田村#6台变	162.50	绿
4804	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线水田村#5台变	164.8577	绿
4805	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线水田村#4台变	161.2124	绿
4806	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线水田村#3台变	80.6887	绿
4807	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线水田村#2台变	81.1015	绿
4808	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线水田村#1台变	55.2412	绿
4809	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线水田村#10台变	160.0825	绿
4810	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线新宏建筑双才棚户区房#3配变	639.2742	绿
4811	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线新宏建筑双才棚户区房#2配变	511.40	绿
4812	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线新宏建筑双才棚户区房#1配变	395.81	绿
4813	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线幼儿台变	63.5186	绿
4814	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线双才水库台变	158.6371	绿
4815	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线双才场镇#9台变	252.10	绿
4816	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线双才场镇#8台变	199.19	绿
4817	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线双才场镇#7台变	335.15	绿
4818	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线双才场镇#6台变	166.48	绿
4819	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线双才场镇#5台变	215.19	绿
4820	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线双才场镇#4台变	334.40	绿
4821	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线双才场镇#2台变	380.32	绿
4822	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线双才场镇#1台变	259.40	绿
4823	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线双才公变#3台变	321.09	绿
4824	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线十字村#7台变	105.59	绿
4825	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线十字村#5台变	147.4021	绿
4826	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线五龙村#9台变	82.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4827	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线五龙村#8台变	79.54	绿
4828	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线五龙村#7台变	50.74	绿
4829	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线五龙村#6台变	79.38	绿
4830	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线五龙村#5台变	81.63	绿
4831	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线五龙村#4台变	65.59	绿
4832	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线五龙村#3台变	80.51	绿
4833	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线五龙村#2台变	163.36	绿
4834	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线五龙村#1台变	78.85	绿
4835	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线二八村#9台变	53.28	绿
4836	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线二八村#8台变	162.61	绿
4837	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线二八村#7台变	79.8021	绿
4838	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线二八村#5台变	63.8856	绿
4839	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线二八村#4台变	163.2577	绿
4840	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线二八村#3台变	50.8216	绿
4841	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线二八村#2台变	80.32	绿
4842	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线二八村#1台变	201.62	绿
4843	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线二八村#12台变	314.63	绿
4844	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线二八村#11台变	80.52	绿
4845	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双二线二八村#10台变	81.50	绿
4846	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线芦音村#7台变	157.633	绿
4847	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线芦音村#6台变	158.52	绿
4848	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线芦音村#5台变	79.88	绿
4849	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线芦音村#4台变	160.00	绿
4850	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线芦音村#3台变	79.29	绿
4851	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线芦音村#2台变	159.37	绿
4852	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线芦音村#1台变	134.56	绿
4853	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线胡石村#8台变	80.59	绿
4854	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线胡石村#6台变	116.87	绿
4855	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线胡石村#5台变	80.45	绿
4856	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线胡石村#3台变	78.38	绿
4857	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线胡石村#2台变	81.96	绿
4858	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线胡石村#1台变	140.70	绿
4859	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线玉皇村#5台变	107.35	绿
4860	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线玉皇村#3台变	159.91	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4861	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线玉皇村#2台变	144.13	绿
4862	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线滴水村#8台变	156.701	绿
4863	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线滴水村#7台变	63.8887	绿
4864	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线滴水村#6台变	83.82	绿
4865	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线滴水村#5台变	83.5959	绿
4866	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线滴水村#4台变	80.5773	绿
4867	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线滴水村#3台变	79.5567	绿
4868	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线滴水村#2台变	82.78	绿
4869	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线滴水村#1台变	82.24	绿
4870	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线滴水村#11台变	78.35	绿
4871	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV祥双一线楠林村#3台变	83.72	绿
4872	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线双才村#6台变	81.60	绿
4873	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线双才村#5台变	64.26	绿
4874	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线双才村#4台变	80.1613	绿
4875	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线双才村#3台变	80.53	绿
4876	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线双才村#12台变	80.56	绿
4877	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线双才村#11台变	83.58	绿
4878	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线双才村#10台变	88.63	绿
4879	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥双一线双才场镇#10台变	316.1361	绿
4880	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线黄家坡村#6台变	52.36	绿
4881	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线黄家坡村#5台变	80.29	绿
4882	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线黄家坡村#4台变	80.24	绿
4883	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线黄家坡村#2台变	80.33	绿
4884	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线黄家坡村#1台变	116.70	绿
4885	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线黄家坡#3台变	19.25	绿
4886	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线长河村#5台变	82.10	绿
4887	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线长河村#4台变	41.77	绿
4888	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线长河村#3台变	53.99	绿
4889	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线长河村#2台变	31.44	绿
4890	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线长河村#1台变	80.15	绿
4891	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线胡石村#7台变	81.16	绿
4892	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线胡石村#4台变	77.38	绿
4893	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线罗皇村#8台变	80.72	绿
4894	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线罗皇村#7台变	79.43	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4895	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线罗皇村#6台变	80.85	绿
4896	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线罗皇村#5台变	80.26	绿
4897	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线罗皇村#4台变	78.36	绿
4898	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线罗皇村#3台变	41.04	绿
4899	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线罗皇村#2台变	80.81	绿
4900	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线罗皇村#1台变	79.4175	绿
4901	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线石门村#4台变	162.45	绿
4902	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线石门村#3台变	160.60	绿
4903	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线石门村#2台变	195.89	绿
4904	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线石门村#1台变	83.3639	绿
4905	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线石花村#5台变	78.35	绿
4906	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线石花村#4台变	79.79	绿
4907	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线石花村#3台变	65.28	绿
4908	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线石花村#2台变	97.91	绿
4909	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线石花村#1台变	79.70	绿
4910	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线瓦子村#4台变	80.98	绿
4911	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线瓦子村#3台变	80.72	绿
4912	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线瓦子村#2台变	81.41	绿
4913	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线瓦子村#1台变	81.01	绿
4914	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线滴水村#9台变	78.35	绿
4915	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线洪兴村#5台变	88.19	绿
4916	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线洪兴村#4台变	82.47	绿
4917	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线洪兴村#3台变	81.31	绿
4918	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线洪兴村#2台变	78.79	绿
4919	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线洪兴村#1台变	161.74	绿
4920	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线双才村#9台变	317.89	绿
4921	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线双才村#7台变	80.91	绿
4922	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线双才村#2台变	67.58	绿
4923	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线双才村#1台变	324.21	绿
4924	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线三烈公变#5台变	156.70	绿
4925	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线三烈公变#4台变	217.76	绿
4926	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线三烈公变#2台变	332.91	绿
4927	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线三烈公变#1台变	331.53	绿
4928	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV祥三线万里坡村#3台变	91.51	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4929	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑高线新渡村#5台变	81.40	绿
4930	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑高线新渡村#4台变	138.69	绿
4931	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑高线新渡村#2台变	160.18	绿
4932	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑高线四合村#1台变	55.68	绿
4933	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线石桥街台变	332.34	绿
4934	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线玉屏街台变	330.72	绿
4935	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线玉屏街二号台变	314.83	绿
4936	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线玉屏街#3台变	317.25	绿
4937	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线派出所台变	313.40	绿
4938	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线洞子山廉租房台变	198.94	绿
4939	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线洞子山台变	253.76	绿
4940	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线沱江街二号台变	219.84	绿
4941	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线沱江街三号台变	268.97	绿
4942	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线沱江街一号台变	298.22	绿
4943	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线椁木镇火车站居民楼配变	315.91	绿
4944	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线板板桥台变	286.60	绿
4945	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线川铁肉联厂居民楼公变	262.07	绿
4946	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线嘉和苑台变	509.20	绿
4947	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线劲云箱变	398.43	绿
4948	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线兴顺街水厂台变	209.32	绿
4949	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线兴顺街二号台变	210.33	绿
4950	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线兴顺街一号台变	274.16	绿
4951	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线兴隆街台变	397.62	绿
4952	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑镇线五德生台变	381.33	绿
4953	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线马道子二路#2台变	313.40	绿
4954	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线陈湾村#1台变	160.97	绿
4955	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线跃进村#2台变	100.54	绿
4956	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线跃进村#1台变	41.62	绿
4957	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线永安村#5台变	136.29	绿
4958	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线永安村#4台变	158.42	绿
4959	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线永安村#3台变	79.74	绿
4960	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线永安村#2台变	141.46	绿
4961	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线永安村#1台变	80.02	绿
4962	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线欣鑫苑#1配变	327.05	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4963	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线月池村#7台变	79.44	绿
4964	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线月池村#6台变	30.32	绿
4965	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线月池村#5台变	81.93	绿
4966	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线月池村#4台变	127.37	绿
4967	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线月池村#3台变	40.89	绿
4968	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线月池村#2台变	82.35	绿
4969	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线月池村#1台变	130.77	绿
4970	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线星光村#7台变	80.82	绿
4971	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线星光村#6台变	41.42	绿
4972	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线星光村#5台变	80.84	绿
4973	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线星光村#4台变	78.36	绿
4974	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线星光村#3台变	78.93	绿
4975	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线星光村#2台变	313.40	绿
4976	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线星光村#1台变	160.97	绿
4977	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线建设村#8台变	162.40	绿
4978	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线建设村#7台变	158.63	绿
4979	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线建设村#6台变	120.46	绿
4980	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线建设村#5台变	96.37	绿
4981	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线建设村#4台变	64.36	绿
4982	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线建设村#3台变	157.85	绿
4983	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线建设村#2台变	159.03	绿
4984	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线建设村#1台变	159.17	绿
4985	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线同乐村#9台变	78.35	绿
4986	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线同乐村#8台变	80.40	绿
4987	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线同乐村#7台变	157.41	绿
4988	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线同乐村#6台变	156.70	绿
4989	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线同乐村#5台变	83.80	绿
4990	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线同乐村#4台变	166.97	绿
4991	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线同乐村#3台变	65.94	绿
4992	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线同乐村#2台变	167.80	绿
4993	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线同乐村#1台变	128.21	绿
4994	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线共和村#6台变	99.81	绿
4995	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线共和村#5台变	133.44	绿
4996	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线共和村#4台变	80.11	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
4997	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线共和村#3台变	126.88	绿
4998	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线共和村#2台变	141.62	绿
4999	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线共和村#1台变	117.55	绿
5000	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线光荣村#1台变	167.02	绿
5001	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线光明村#4台变	80.09	绿
5002	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线光明村#3台变	313.40	绿
5003	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线光明村#2台变	56.15	绿
5004	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线光明村#1台变	42.14	绿
5005	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线光华村#7台变	78.63	绿
5006	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线光华村#6台变	39.78	绿
5007	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线光华村#5台变	124.18	绿
5008	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线光华村#4台变	49.66	绿
5009	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线光华村#3台变	293.40	绿
5010	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线光华村#2台变	79.30	绿
5011	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线光华村#1台变	80.82	绿
5012	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线三合村#5台变	78.35	绿
5013	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线三合村#4台变	80.09	绿
5014	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线三合村#3台变	66.12	绿
5015	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线三合村#2台变	41.85	绿
5016	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑联线三合村#1台变	80.73	绿
5017	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线麻袋厂#1箱变	490.78	绿
5018	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#9台变	78.16	绿
5019	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#8台变	84.00	绿
5020	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#7台变	36.74	绿
5021	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#6台变	156.70	绿
5022	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#5台变	86.70	绿
5023	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#4台变	111.70	绿
5024	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#3台变	39.25	绿
5025	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#2台变	253.72	绿
5026	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#1台变	143.39	绿
5027	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#13台变	126.48	绿
5028	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#12台变	112.12	绿
5029	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#11台变	38.15	绿
5030	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线高崇村#10台变	63.11	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5031	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线长滩村#9台变	78.35	绿
5032	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线长滩村#8台变	78.35	绿
5033	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线长滩村#5台变	69.06	绿
5034	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线长滩村#4台变	56.95	绿
5035	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线长滩村#3台变	128.95	绿
5036	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线长滩村#1台变	30.62	绿
5037	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线洪桥村#9台变	126.20	绿
5038	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线洪桥村#8台变	158.75	绿
5039	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线洪桥村#7台变	120.70	绿
5040	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线洪桥村#6台变	92.56	绿
5041	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线洪桥村#5台变	111.70	绿
5042	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线洪桥村#4台变	65.01	绿
5043	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线洪桥村#3台变	313.40	绿
5044	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线洪桥村#2台变	45.39	绿
5045	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线洪桥村#1台变	90.70	绿
5046	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线洪桥村#10台变	79.75	绿
5047	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线新渡村#3台变	161.59	绿
5048	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线新渡村#1台变	66.96	绿
5049	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线内糖#6台变	225.17	绿
5050	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线内糖#5台变	246.99	绿
5051	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线内糖#2台变	250.99	绿
5052	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线光荣村#6台变	164.05	绿
5053	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线光荣村#5台变	223.51	绿
5054	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线光荣村#2台变	159.19	绿
5055	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线互助村#9台变	40.23	绿
5056	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线互助村#8台变	105.89	绿
5057	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线互助村#7台变	138.60	绿
5058	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线互助村#6台变	80.28	绿
5059	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线互助村#5台变	80.56	绿
5060	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线互助村#4台变	81.45	绿
5061	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线互助村#3台变	59.06	绿
5062	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线互助村#2台变	65.00	绿
5063	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线互助村#1台变	81.35	绿
5064	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线互助村#11台变	78.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5065	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑永线互助村#10台变	156.70	绿
5066	内江市	东兴区	35kV碑木站	10kV碑工线光荣村#4台变	249.04	绿
5067	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV石黑线胡家镇新乐村三社#2台变	60.30	绿
5068	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇龙潭村五社台变	258.75	绿
5069	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇龙潭村七社台变	47.93	绿
5070	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇矮桥村三社台变	37.01	绿
5071	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇矮桥村一社台变	78.35	绿
5072	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇油房场镇#4台变	229.40	绿
5073	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇油房场镇#3台变	253.11	绿
5074	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇油房场镇#2台变	259.84	绿
5075	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇油房场镇#1台变	261.43	绿
5076	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇新店村十三社台变	79.40	绿
5077	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇新店村十一社台变	63.45	绿
5078	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇新店村六社台变	80.98	绿
5079	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇新店村九社台变	55.44	绿
5080	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇新店村九社#2台变	82.27	绿
5081	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇新店村七社台变	64.37	绿
5082	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇同济村四社台变	79.85	绿
5083	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇同济村十社台变	79.76	绿
5084	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇同济村十二社台变	50.79	绿
5085	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇同济村六社台变	79.61	绿
5086	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇同济村八社台变	51.56	绿
5087	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇同济村二社台变	79.98	绿
5088	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇同济村三社台变	249.74	绿
5089	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇古宇公司家属区台变	158.70	绿
5090	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇净土村四社台变	100.46	绿
5091	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇净土村十社台变	56.59	绿
5092	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇净土村十二社台变	78.68	绿
5093	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇净土村十三社台变	54.11	绿
5094	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇净土村六社台变	82.40	绿
5095	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇净土村五社台变	80.95	绿
5096	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇净土村二社台变	52.55	绿
5097	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇净土村九社台变	81.63	绿
5098	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇净土村三社台变	32.47	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5099	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇净土村七社台变	63.49	绿
5100	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇净土村七社#2台变	81.09	绿
5101	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇上流村四社#3台变	159.24	绿
5102	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇上流村四社#2台变	46.53	绿
5103	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇上流村四社#1台变	21.73	绿
5104	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇上流村二社台变	79.77	绿
5105	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇上流村三社台变	81.02	绿
5106	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线石燕桥镇上流村七社台变	41.22	黄
5107	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黑线永达家属区台变	167.91	绿
5108	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇矮桥村四社台变	210.96	绿
5109	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇矮桥村五社台变	32.69	绿
5110	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇四方井村六社台变	78.36	绿
5111	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇四方井村七社台变	45.51	绿
5112	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇四方井村一社#3台变	78.35	绿
5113	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇二号信箱#2台变	161.29	绿
5114	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇义达社区#8台变	168.03	绿
5115	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇义达社区#7台变	198.52	绿
5116	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇义达社区#5台变	204.20	绿
5117	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇义达社区#3台变	324.39	绿
5118	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇义达社区#2台变	160.11	绿
5119	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇义达社区#1台变	126.76	绿
5120	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇义大社区#6台变	256.68	绿
5121	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇义大社区#4台变	254.60	绿
5122	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥镇上流村五社台变	15.22	绿
5123	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石黄线石燕桥四方井村一社#2台变	80.26	绿
5124	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线老滩村#8台变	78.65	绿
5125	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线老滩村#7台变	160.21	绿
5126	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线老滩村#6台变	79.83	绿
5127	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线老滩村#5台变	80.59	绿
5128	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线老滩村#4台变	79.56	绿
5129	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线老滩村#3台变	80.03	绿
5130	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线老滩村#2台变	157.25	绿
5131	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线老滩村#1台变	81.43	绿
5132	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线石院村#8台变	79.64	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5133	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线石院村#7台变	80.48	绿
5134	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线石院村#6台变	79.56	绿
5135	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线石院村#5台变	79.86	绿
5136	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线石院村#4台变	79.86	绿
5137	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线石院村#3台变	80.00	绿
5138	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线石院村#2台变	86.35	绿
5139	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线石院村#1台变	80.35	绿
5140	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线水利村#9台变	18.81	绿
5141	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线水利村#8台变	157.41	绿
5142	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线水利村#7台变	157.07	绿
5143	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线水利村#6台变	81.41	绿
5144	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线水利村#5台变	79.93	绿
5145	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线水利村#4台变	79.05	绿
5146	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线水利村#3台变	78.96	绿
5147	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线水利村#2台变	78.35	绿
5148	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线水利村#1台变	81.13	绿
5149	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线水利村#12台变	78.35	绿
5150	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线水利村#11台变	78.3505	绿
5151	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线水利村#10台变	79.18	绿
5152	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线核桃村#8台变	157.82	绿
5153	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线核桃村#7台变	79.28	绿
5154	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线核桃村#6台变	79.75	绿
5155	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线核桃村#5台变	79.45	绿
5156	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线核桃村#4台变	79.78	绿
5157	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线核桃村#3台变	33.41	绿
5158	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线核桃村#2台变	80.32	绿
5159	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线核桃村#1台变	32.32	绿
5160	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线晒鱼村#9台变	83.35	绿
5161	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线晒鱼村#8台变	80.68	绿
5162	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线晒鱼村#7台变	82.71	绿
5163	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线晒鱼村#4台变	35.45	绿
5164	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线晒鱼村#3台变	58.94	绿
5165	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线晒鱼村#2台变	79.95	绿
5166	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线晒鱼村#1台变	80.71	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5167	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线晒鱼村#12台变	78.3505	绿
5168	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线晒鱼村#11台变	49.24	绿
5169	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线晒鱼村#10台变	157.56	绿
5170	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线成兴村#7台变	80.15	绿
5171	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线太河村台变	79.75	绿
5172	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线太河村#3台变	79.534	绿
5173	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线太河村#2台变	80.41	绿
5174	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线兰家村#8台变	78.57	绿
5175	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线兰家村#7台变	80.28	绿
5176	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线兰家村#6台变	75.33	绿
5177	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线兰家村#5台变	158.75	绿
5178	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线兰家村#4台变	80.37	绿
5179	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线兰家村#3台变	79.47	绿
5180	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线兰家村#2台变	81.14	绿
5181	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线兰家村#1台变	158.17	绿
5182	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线云峰村#7台变	80.40	绿
5183	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线云峰村#6台变	80.67	绿
5184	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线云峰村#5台变	79.34	绿
5185	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线云峰村#4台变	80.66	绿
5186	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线云峰村#3台变	79.87	绿
5187	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线云峰村#2台变	158.56	绿
5188	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线云峰村#1台变	156.70	绿
5189	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线上板村#8台变	80.38	绿
5190	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线上板村#7台变	78.40	绿
5191	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线上板村#6台变	80.02	绿
5192	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线上板村#5台变	80.36	绿
5193	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线上板村#4台变	80.30	绿
5194	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线上板村#3台变	79.64	绿
5195	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线上板村#2台变	79.92	绿
5196	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石顺线上板村#1台变	79.25	绿
5197	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇黄桐梓园村十二社台变	79.88	绿
5198	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇老君坝村七社台变	129.28	绿
5199	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇桐梓园村四社#2台变	41.14	绿
5200	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇桐梓园村十六社#2台变	126.70	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5201	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇桐梓园村十五社台变	61.56	绿
5202	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇桐梓园四社台变	49.06	绿
5203	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇桐梓园十六社台变	42.22	绿
5204	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇桐梓园二社台变	94.42	绿
5205	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇李家坝村四社台变	103.7629	绿
5206	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇李家坝村十社台变	80.74	绿
5207	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇李家坝村八社台变	58.96	绿
5208	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇李家坝村二社台变	79.48	绿
5209	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇李家坝村二社#2台变	104.02	绿
5210	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇李家坝村九社台变	40.72	绿
5211	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇大竹村八社台变	28.39	绿
5212	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线石燕桥镇大竹村九社台变	79.52	绿
5213	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇界牌村四社台变	79.94	绿
5214	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇界牌村十社台变	157.13	绿
5215	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇界牌村十一社台变	82.19	绿
5216	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇界牌村十一社#2台变	158.61	绿
5217	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇界牌村六社台变	80.44	绿
5218	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇界牌村八社台变	247.80	绿
5219	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇界牌村五社台变	65.13	绿
5220	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇界牌村二社台变	82.36	绿
5221	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇界牌村九社台变	313.65	绿
5222	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇界牌村九社#2台变	159.73	绿
5223	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇界牌村三社台变	30.85	绿
5224	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇界牌村一社台变	163.96	绿
5225	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇山川五村台变	248.26	绿
5226	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇山川二村#2台变	250.92	绿
5227	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇场镇#6台变	306.31	绿
5228	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇场镇#5台变	260.39	绿
5229	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇场镇#4台变	250.75	绿
5230	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇场镇#3台变	294.14	绿
5231	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇场镇#2台变	255.13	绿
5232	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇场镇#1台变	258.12	绿
5233	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇东风村四社台变	79.43	绿
5234	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇东风村十社台变	79.87	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5235	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇东风村六社台变	16.96	绿
5236	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇东风村二社台变	10.06	绿
5237	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇东风村九社台变	58.20	绿
5238	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇东风村三社台变	162.54	绿
5239	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇东风村七社台变	62.68	绿
5240	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇东风村一社台变	10.79	绿
5241	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇三龙村四社#2台变	159.11	绿
5242	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇三龙村十社台变	84.94	绿
5243	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇三龙村八社#3台变	63.49	绿
5244	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇三龙村八社#2台变	79.64	绿
5245	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇三龙村八社#1台变	80.35	绿
5246	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇三龙村二社台变	80.06	绿
5247	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇三龙村九社台变	80.60	绿
5248	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇三龙村七社台变	80.70	绿
5249	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线山川镇三龙村一社台变	80.56	绿
5250	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村十三社台变	41.06	绿
5251	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村一社台变	47.55	绿
5252	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇亲睦村十社台变	58.61	绿
5253	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇双河村四社台变	80.7722	绿
5254	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村四社#2变	51.64	绿
5255	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村四社#1台变	157.96	绿
5256	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村十社台变	79.26	绿
5257	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村十四社台变	78.83	绿
5258	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村十六社台变	143.26	绿
5259	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村十五社台变	79.27	绿
5260	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村十二社台变	40.48	绿
5261	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村十七社台变	63.46	绿
5262	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村六社台变	157.95	绿
5263	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村八社台变	22.68	绿
5264	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村九社台变	41.05	绿
5265	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石金线云顶镇加速村三社台变	65.53	绿
5266	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子村#9台变	79.96	绿
5267	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子村#8台变	117.16	绿
5268	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子村#7台变	160.95	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5269	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子村#6台变	80.31	绿
5270	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子村#5台变	81.47	绿
5271	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子村#4台变	62.16	绿
5272	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子村#3台变	156.70	绿
5273	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子村#2台变	80.08	绿
5274	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子村#1台变	158.32	绿
5275	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子场镇桂溪#1箱变	631.85	绿
5276	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子场镇#7台变	99.38	绿
5277	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子场镇#6台变	326.53	绿
5278	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子场镇#5台变	332.01	绿
5279	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子场镇#4台变	81.35	绿
5280	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子场镇#3台变	338.53	绿
5281	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子场镇#2台变	247.98	绿
5282	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线石子场镇#1台变	313.40	绿
5283	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线旱地村#5台变	82.43	绿
5284	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线旱地村#4台变	160.26	绿
5285	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线旱地村#3台变	313.40	绿
5286	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线旱地村#2台变	81.36	绿
5287	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线旱地村#1台变	159.64	绿
5288	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线太和村四队台变	80.59	绿
5289	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线太和村二队台变	80.55	绿
5290	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线太和村三队台变	79.63	绿
5291	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线七角村#7台变	78.88	绿
5292	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线七角村#6台变	79.66	绿
5293	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线七角村#5台变	0.00	红
5294	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线七角村#4台变	64.98	绿
5295	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线七角村#3台变	49.39	绿
5296	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线七角村#2台变	79.30	绿
5297	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石荣线七角村#1台变	80.43	绿
5298	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线谷嘴村一级站台变	79.78	绿
5299	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线谷嘴村#7台变	80.20	绿
5300	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线谷嘴村#6台变	158.85	绿
5301	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线谷嘴村#4台变	158.85	绿
5302	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线谷嘴村#1台变	158.41	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5303	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线谷嘴村#10台变	78.35	绿
5304	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线太和村十队台变	81.49	绿
5305	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线太和村五队台变	80.26	绿
5306	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线太和村#8台变	78.35	绿
5307	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线太和村#7台变	41.44	绿
5308	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线太和村#6台变	79.70	绿
5309	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线太和村#1台变	131.61	绿
5310	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线太和村#16台变	313.40	绿
5311	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线太和村#15台变	53.35	绿
5312	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线太和村#14台变	48.35	绿
5313	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线太和村#13台变	156.70	绿
5314	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线太和村#12台变	78.35	绿
5315	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石苏线太和村#11台变	126.81	绿
5316	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇黄牛垭村四社台变	59.66	绿
5317	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇黄牛垭村十社台变	81.76	绿
5318	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇黄牛垭村十社#2台变	79.00	绿
5319	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇黄牛垭村五社台变	81.79	绿
5320	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇黄牛垭村五社#2台变	78.35	绿
5321	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇黄牛垭村九社台变	79.39	绿
5322	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇高家村五社台变	82.71	绿
5323	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇石燕场镇#8台变	166.65	绿
5324	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇石燕场镇#7台变	241.95	绿
5325	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇石燕场镇#6台变	278.51	绿
5326	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇石燕场镇#5台变	260.59	绿
5327	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇石燕场镇#4台变	264.05	绿
5328	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇石燕场镇#3台变	267.25	绿
5329	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇石燕场镇#2台变	268.40	绿
5330	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇石燕场镇#1台变	268.02	绿
5331	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇四方井村十二社台变	165.88	绿
5332	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇四方井村五社台变	44.74	绿
5333	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇四方井村二社台变	80.33	绿
5334	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇四方井村一社台变	66.82	绿
5335	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线石燕桥镇东盛怡景箱变	645.86	绿
5336	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇高家村十社2#台变	80.07	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5337	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇高家村十社1#台变	79.4515	绿
5338	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇高家村十九社台变	80.3794	绿
5339	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇高家村六社台变	80.37	绿
5340	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇高家村八社台变	80.51	绿
5341	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇安家村十社台变	80.14	绿
5342	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇安家村八社台变	81.13	绿
5343	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇安家村七社台变	79.58	绿
5344	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村四社台变	127.35	绿
5345	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村四社#2台变	78.36	绿
5346	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村十九社台变	19.33	绿
5347	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村十九社#2台变	79.65	绿
5348	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村五社台变	25.72	绿
5349	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村二社台变	158.33	绿
5350	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村二十四社台变	82.09	绿
5351	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村二十二社台变	80.21	绿
5352	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村二十三社台变	129.25	绿
5353	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村二十一社台变	84.48	绿
5354	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村九社台变	81.22	绿
5355	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村三社台变	140.24	绿
5356	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎村七社台变	83.01	绿
5357	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇大佛坎十四社台变	159.29	绿
5358	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇三合村十四社台变	56.95	绿
5359	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇三合村十五社台变	82.15	绿
5360	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇三合村十九社台变	162.99	绿
5361	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇三合村八社台变	201.21	绿
5362	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇三合村八社#4台变	62.09	绿
5363	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇三合村八社#3台变	80.94	绿
5364	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇三合村三社台变	158.33	绿
5365	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石燕线李市镇三合村一社台变	319.90	绿
5366	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石永线石燕桥镇上流村三社#2台变	81.98	绿
5367	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇龙潭村四社台变	23.54	绿
5368	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇龙潭村五社#2台变	56.47	绿
5369	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇龙潭村三社台变	59.49	绿
5370	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇龙潭村一社台变	159.44	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5371	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇矮桥村七社台变	5.83	绿
5372	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇嘉谟村十二社台变	79.44	绿
5373	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇嘉谟村十三社台变	64.69	绿
5374	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇嘉谟村十一社台变	20.92	绿
5375	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇嘉谟村五社台变	80.31	绿
5376	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇嘉谟村二社1#台变	30.84	绿
5377	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇嘉谟村二社#2台变	58.31	绿
5378	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇嘉谟村三社台变	65.35	绿
5379	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇农乐村十社台变	80.37	绿
5380	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇仕郎村四社台变	0.72	绿
5381	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇仕郎村十社台变	79.83	绿
5382	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇仕郎村十四社台变	78.89	绿
5383	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇仕郎村十一社台变	9.90	绿
5384	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇仕郎村六社台变	51.05	绿
5385	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇仕郎村五社台变	3.82	绿
5386	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇仕郎村五社#2台变	80.17	绿
5387	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇仕郎村三社台变	45.17	绿
5388	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇仕郎村一社台变	44.18	绿
5389	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石水线石燕桥镇上流村三社#3台变	79.47	绿
5390	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线石燕桥镇大竹村四社台变	228.06	绿
5391	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线石燕桥镇大竹村四社#2台变	196.01	绿
5392	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线石燕桥镇大竹村七社台变	158.30	绿
5393	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇高家村二十社台变	62.16	绿
5394	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇高家村二十一社台变	54.82	绿
5395	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇高家村三社#2台变	59.07	绿
5396	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇秀水华庭#2箱变	403.15	绿
5397	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇秀水华庭#1箱变	397.23	绿
5398	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇李市场镇#9台变	68.70	绿
5399	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇李市场镇#8台变	403.94	绿
5400	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇李市场镇#7台变	252.42	绿
5401	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇李市场镇#6台变	252.22	绿
5402	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇李市场镇#5台变	222.93	绿
5403	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇李市场镇#4台变	262.66	绿
5404	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇李市场镇#3台变	252.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5405	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇李市场镇#2台变	251.30	绿
5406	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇李市场镇#1台变	285.14	绿
5407	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇安家村四社台变	129.97	绿
5408	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇安家村十五社台变	49.88	绿
5409	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇安家村十二社台变	79.46	绿
5410	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇安家村十三社台变	80.57	绿
5411	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇安家村十一社台变	80.63	绿
5412	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇安家村六社台变	130.80	绿
5413	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇安家村五社台变	56.56	绿
5414	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇安家村一社台变	82.05	绿
5415	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇三合村十六社台变	80.52	绿
5416	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇三合村十六社#2台变	81.92	绿
5417	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市镇三合村八社#2台变	79.66	绿
5418	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线李市火车站台变	79.50	绿
5419	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石桥线三合村九社台变	158.47	绿
5420	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇黄牛垭村八社台变	59.88	绿
5421	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇黄牛垭村二社台变	128.57	绿
5422	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇黄牛垭村二社2#台变	81.42	绿
5423	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇黄牛垭村三社台变	60.39	绿
5424	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇黄牛垭村七社台变	69.13	绿
5425	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇高家村九社台变	39.27	绿
5426	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇老君坝村四社台变	70.56	绿
5427	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇老君坝村四社#2台变	80.12	绿
5428	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇老君坝村八社台变	159.68	绿
5429	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇老君坝村八社#2台变	78.38	绿
5430	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇老君坝村五社台变	81.35	绿
5431	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇老君坝村三社台变	19.97	绿
5432	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇潘家村五社台变	88.50	绿
5433	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇潘家村二社台变	81.50	绿
5434	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇潘家村七社台变	109.75	绿
5435	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇潘家村一社台变	79.39	绿
5436	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇潘家坝村四社台变	53.67	绿
5437	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇潘家坝村五社#2台变	36.59	绿
5438	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇潘家坝村三社台变	43.23	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5439	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇潘家坝村七社台变	79.82	绿
5440	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇檬梓村七社台变	61.97	绿
5441	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇大竹村六社台变	79.48	绿
5442	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇大竹村五社台变	80.21	绿
5443	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇大竹村二社台变	140.02	绿
5444	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线石燕桥镇大竹村三社台变	178.96	绿
5445	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇高家村四社台变	69.01	绿
5446	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇高家村四社#2台变	78.35	绿
5447	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇高家村二十三社台变	79.16	绿
5448	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇高家村二十三社#2台变	158.19	绿
5449	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇高家村三社台变	78.83	绿
5450	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇高家村一社台变	41.45	绿
5451	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇檬梓村四社台变	82.38	绿
5452	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇檬梓村十社台变	161.56	绿
5453	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇檬梓村十六社台变	0.11	绿
5454	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇檬梓村十八社台变	33.97	绿
5455	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇檬梓村十八社#2台变	78.35	绿
5456	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇檬梓村十三社台变	59.38	绿
5457	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇檬梓村十七社台变	39.51	绿
5458	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇檬梓村六社台变	81.39	绿
5459	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇檬梓村五社台变	80.85	绿
5460	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇檬梓村二十二社台变	79.90	绿
5461	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇檬梓村二十三社台变	80.16	绿
5462	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石李线李市镇檬梓村三社台变	31.06	绿
5463	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线金鹅镇光胜村十二社台变	158.81	绿
5464	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线金鹅镇光胜村六社台变	56.26	绿
5465	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线金鹅镇光胜村七社台变	82.61	绿
5466	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线金鹅镇光明村四社台变	118.56	绿
5467	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线金鹅镇光明村四社#2台变	103.53	绿
5468	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线金鹅镇光明村六社台变	48.16	绿
5469	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线金鹅镇光明村五社台变	139.08	绿
5470	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线金鹅镇光明村三社台变	20.82	绿
5471	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线金鹅镇光明村三社#2台变	36.62	绿
5472	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇龙潭村二社台变	79.32	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5473	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇桐梓园村十社台变	106.45	绿
5474	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇桐梓园村十三社台变	241.68	绿
5475	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇桐梓园村七社台变	30.38	绿
5476	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇桐梓园八社台变	80.38	绿
5477	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇杨柳井村四社台变	79.61	绿
5478	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇杨柳井村十社台变	18.93	绿
5479	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇杨柳井村十四社台变	105.76	绿
5480	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇杨柳井村十四社#2台变	62.13	绿
5481	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇杨柳井村十一社台变	79.98	绿
5482	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇杨柳井村六社台变	158.41	绿
5483	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇杨柳井村三社台变	43.65	绿
5484	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇杨柳井村三社#2台变	80.95	绿
5485	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇杨柳井村一社台变	199.78	绿
5486	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇杨柳井村一社#2台变	19.61	绿
5487	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线石燕桥镇上流村一社#1台变	80.52	绿
5488	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线桐梓园火车站#1台变	313.40	绿
5489	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石城线杨柳井村五社台变	251.00	绿
5490	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线龙安村#8台变	158.33	绿
5491	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线龙安村#7台变	158.89	绿
5492	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线龙安村#6台变	81.24	绿
5493	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线龙安村#5台变	82.42	绿
5494	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线龙安村#4台变	82.54	绿
5495	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线龙安村#3台变	156.70	绿
5496	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线龙安村#2台变	80.83	绿
5497	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线龙安村#1台变	80.68	绿
5498	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线车星村童家冲#3台变	79.84	绿
5499	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线车星村干坝子台变	23.61	绿
5500	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线车星村安置还房1#配电变压器	401.78	绿
5501	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线车星村安置还房#3台变	395.83	绿
5502	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线车星村安置还房#2台变	396.04	绿
5503	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线车星村#1台变	156.70	绿
5504	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线谷嘴村#9台变	51.87	绿
5505	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线谷嘴村#8台变	79.38	绿
5506	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线谷嘴村#5台变	80.08	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5507	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线谷嘴村#2台变	78.66	绿
5508	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线谷嘴村#11台变	158.31	绿
5509	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线石家村#7台变	77.35	绿
5510	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线石家村#6台变	75.45	绿
5511	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线石家村#5台变	79.40	绿
5512	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线石家村#4台变	121.40	绿
5513	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线石家村#3台变	68.78	绿
5514	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线石家村#2台变	73.93	绿
5515	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线石家村#1台变	55.95	绿
5516	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线新屋村#9台变	79.19	绿
5517	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线新屋村#8台变	143.59	绿
5518	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线新屋村#7台变	146.06	绿
5519	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线新屋村#6台变	79.65	绿
5520	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线新屋村#5台变	45.82	绿
5521	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线新屋村#4台变	78.00	绿
5522	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线新屋村#3台变	79.99	绿
5523	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线新屋村#2台变	80.33	绿
5524	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线新屋村#1台变	52.90	绿
5525	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线新屋村#11台变	79.05	绿
5526	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线新屋村#10台变	158.48	绿
5527	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线安良村#3台变	78.35	绿
5528	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线安良村#2台变	160.92	绿
5529	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线太和村#10台变	158.69	绿
5530	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线天星村#8台变	156.70	绿
5531	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线天星村#7台变	80.50	绿
5532	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线天星村#6台变	79.74	绿
5533	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线天星村#5台变	160.21	绿
5534	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线天星村#4台变	80.24	绿
5535	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线天星村#3台变	106.70	绿
5536	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线天星村#2台变	51.88	绿
5537	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线天星村#1台变	156.74	绿
5538	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线团山村#7台变	79.76	绿
5539	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线团山村#6台变	79.81	绿
5540	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线团山村#5台变	80.68	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5541	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线团山村#4台变	157.91	绿
5542	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线团山村#3台变	81.08	绿
5543	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线团山村#2台变	79.30	绿
5544	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线团山村#1台变	80.29	绿
5545	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线元坝安良村台变	79.93	绿
5546	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线互助场镇#4台变	211.14	绿
5547	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线互助场镇#3台变	254.52	绿
5548	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线互助场镇#2台变	137.72	绿
5549	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线互助场镇#1台变	134.69	绿
5550	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线三县寺村安置房#3箱变配电变压器	398.83	绿
5551	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线三县寺村安置房#2箱变配电变压器	396.54	绿
5552	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线三县寺村安置房#1箱变配电变压器	399.37	绿
5553	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线三县寺村#4台变	246.80	绿
5554	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线七星村#8台变	156.70	绿
5555	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线七星村#7台变	32.93	绿
5556	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线七星村#6台变	128.28	绿
5557	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线七星村#5台变	71.24	绿
5558	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线七星村#4台变	0.00	红
5559	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线七星村#3台变	21.64	绿
5560	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线七星村#2台变	52.56	绿
5561	内江市	东兴区	35kV石子站	10kV石互线七星村#1台变	41.57	绿
5562	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石上线石燕桥镇矮桥村一社#2台变	4.51	绿
5563	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石上线石燕桥镇二号信箱#3台变	306.32	绿
5564	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石上线石燕桥镇二号信箱#1台变	211.88	绿
5565	内江市	隆昌市	110kV石燕桥站	10kV石上线石燕桥镇义达社区#9台变	161.44	绿
5566	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇雲霆箱变	499.26	绿
5567	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇白合桥B箱变	397.15	绿
5568	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇白合桥A箱变	402.01	绿
5569	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇三圣箱变	395.73	绿
5570	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇#9台变	249.64	绿
5571	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇#8台变	266.36	绿
5572	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇#7台变	326.68	绿
5573	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇#6台变	313.40	绿
5574	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇#5台变	296.16	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5575	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇#4台变	313.40	绿
5576	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇#3台变	313.40	绿
5577	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇#2台变	266.46	绿
5578	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇#1台变	323.20	绿
5579	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇#13台变	328.73	绿
5580	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇#11台变	351.46	绿
5581	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白镇线白合场镇#10台变	278.29	绿
5582	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线龙井村#9台变	79.44	绿
5583	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线龙井村#8台变	80.43	绿
5584	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线龙井村#7台变	78.92	绿
5585	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线龙井村#6台变	79.17	绿
5586	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线龙井村#5台变	80.04	绿
5587	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线龙井村#4台变	81.44	绿
5588	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线龙井村#3台变	81.25	绿
5589	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线龙井村#2台变	78.76	绿
5590	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线龙井村#1台变	81.69	绿
5591	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线龙井村#12台变	48.17	绿
5592	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线龙井村#11台变2社	102.18	绿
5593	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线龙井村#10台变	80.19	绿
5594	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线长河碥村#6台变	79.79	绿
5595	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线长河碥村#5台变	79.88	绿
5596	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线长河碥村#4台变	80.92	绿
5597	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线长河碥村#3台变	156.70	绿
5598	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线长河碥村#2台变	78.77	绿
5599	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线长河碥村#1台变	80.77	绿
5600	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线道生村#3台变	34.75	绿
5601	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线道生村#1台变	156.70	绿
5602	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线诸古寺村#9台变	78.35	绿
5603	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线诸古寺村#8台变	110.09	绿
5604	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线诸古寺村#7台变	79.88	绿
5605	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线诸古寺村#6台变	80.14	绿
5606	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线诸古寺村#5台变	80.98	绿
5607	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线诸古寺村#4台变	80.15	绿
5608	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线诸古寺村#3台变	161.63	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5609	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线诸古寺村#2台变	37.70	绿
5610	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线诸古寺村#1台变	83.19	绿
5611	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线观音井村#6台变	80.10	绿
5612	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线苏家村#4台变	41.09	绿
5613	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线苏家村#3台变	81.47	绿
5614	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线苏家村#2台变	259.40	绿
5615	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线苏家村#1台变	82.28	绿
5616	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线苏家场镇苏苑#1台变	395.84	绿
5617	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线苏家场镇粮站#2台变	314.86	绿
5618	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线苏家场镇粮站#1台变	315.27	绿
5619	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线苏家场镇#3台变	236.44	绿
5620	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线苏家场镇#2台变	253.40	绿
5621	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线苏家场镇#1台变	271.75	绿
5622	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石包村#9台变	40.25	绿
5623	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石包村#8台变	80.02	绿
5624	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石包村#7台变	82.80	绿
5625	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石包村#6台变	57.00	绿
5626	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石包村#5台变	52.14	绿
5627	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石包村#4台变	79.79	绿
5628	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石包村#3台变	78.57	绿
5629	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石包村#2台变	78.57	绿
5630	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石包村#1台变	78.35	绿
5631	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石包村#10台变	158.03	绿
5632	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石冲村#9台变	157.63	绿
5633	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石冲村#8台变	158.17	绿
5634	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石冲村#7台变	157.20	绿
5635	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石冲村#6台变	79.71	绿
5636	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石冲村#5台变	80.12	绿
5637	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石冲村#4台变	79.93	绿
5638	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石冲村#3台变	156.70	绿
5639	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石冲村#2台变	80.18	绿
5640	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石冲村#1台变	58.29	绿
5641	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线石冲村#10台变	158.90	绿
5642	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线喻家沟村#9台变	78.92	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5643	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线喻家沟村#8台变	79.29	绿
5644	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线喻家沟村#7台变	79.20	绿
5645	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线喻家沟村#6台变	160.05	绿
5646	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线喻家沟村#5台变	82.43	绿
5647	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线喻家沟村#4台变	79.81	绿
5648	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线喻家沟村#3台变	81.81	绿
5649	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线喻家沟村#2台变	78.44	绿
5650	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线喻家沟村#1台变	79.02	绿
5651	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线喻家沟村#10台变	78.37	绿
5652	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线交通村#9台变	157.65	绿
5653	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线交通村#8台变	79.25	绿
5654	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线交通村#7台变	82.43	绿
5655	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线交通村#6台变	158.00	绿
5656	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线交通村#5台变	80.04	绿
5657	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线交通村#4台变	79.76	绿
5658	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线交通村#3台变	78.92	绿
5659	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线交通村#2台变	0.00	红
5660	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线交通村#1台变	80.44	绿
5661	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线九岭村#7台变	79.74	绿
5662	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线九岭村#6台变	79.69	绿
5663	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线九岭村#5台变	64.97	绿
5664	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线九岭村#4台变	82.42	绿
5665	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线九岭村#3台变	79.81	绿
5666	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线九岭村#2台变	47.76	绿
5667	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线九岭村#1台变	159.08	绿
5668	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线临江村#5台变	78.35	绿
5669	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线临江村#4台变	58.41	绿
5670	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线临江村#3台变	80.65	绿
5671	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线临江村#2台变	64.40	绿
5672	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白苏线临江村#1台变	46.14	绿
5673	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线福台村6台变	80.19	绿
5674	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线福台村#9台变	158.48	绿
5675	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线福台村#8台变	31.06	绿
5676	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线福台村#7台变	55.41	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5677	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线福台村#5台变	55.07	绿
5678	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线福台村#4台变	40.43	绿
5679	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线福台村#3台变	58.72	绿
5680	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线福台村#2台变	44.34	绿
5681	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线福台村#1台变	80.34	绿
5682	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线福台村#11台变	118.96	绿
5683	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线福台村#10台变	132.05	绿
5684	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线破马村#9台变	137.58	绿
5685	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线破马村#8台变	45.13	绿
5686	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线破马村#7台变	80.61	绿
5687	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线破马村#6台变	71.29	绿
5688	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线破马村#5台变	34.23	绿
5689	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线破马村#4台变	56.64	绿
5690	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线破马村#3台变	39.67	绿
5691	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线破马村#2台变	81.53	绿
5692	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线破马村#1台变	53.02	绿
5693	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线破马村#12台变	156.70	绿
5694	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线破马村#10台变	80.30	绿
5695	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线白合村#5台变	79.32	绿
5696	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线白合村#4台变	48.61	绿
5697	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线白合村#3台变	137.21	绿
5698	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线白合村#2台变	79.84	绿
5699	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线白合村#1台变	80.83	绿
5700	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线白合场镇鹤林苑箱变	500.56	绿
5701	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线白合场镇廉租房配变	493.90	绿
5702	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线白合场镇#14台变	291.31	绿
5703	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线白合场镇#12台变	328.83	绿
5704	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线曙光村#9台变	78.35	绿
5705	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线曙光村#8台变	159.86	绿
5706	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线曙光村#7台变	39.40	绿
5707	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线曙光村#6台变	80.20	绿
5708	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线曙光村#5台变	80.54	绿
5709	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线曙光村#4台变	79.98	绿
5710	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线曙光村#3台变	25.56	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5711	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线曙光村#2台变	80.96	绿
5712	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线曙光村#1台变	82.39	绿
5713	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白福线宜家苑箱变	498.33	绿
5714	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线黄堰村#8台变	157.16	绿
5715	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线黄堰村#7台变	158.43	绿
5716	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线黄堰村#6台变	82.10	绿
5717	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线黄堰村#5台变	81.01	绿
5718	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线黄堰村#4台变	79.80	绿
5719	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线黄堰村#3台变	81.29	绿
5720	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线黄堰村#2台变	156.70	绿
5721	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线黄堰村#1台变	160.09	绿
5722	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线道生村#4台变	82.25	绿
5723	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线道生村#2台变	79.52	绿
5724	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线桐麻冲村#6台变	157.03	绿
5725	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线桐麻冲村#5台变	78.87	绿
5726	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线桐麻冲村#4台变	79.70	绿
5727	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线桐麻冲村#3台变	158.79	绿
5728	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线桐麻冲村#2台变	132.70	绿
5729	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线桐麻冲村#1台变	80.15	绿
5730	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线板桥村#9台变	79.77	绿
5731	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线板桥村#8台变	79.53	绿
5732	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线板桥村#7台变	158.18	绿
5733	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线板桥村#6台变	79.69	绿
5734	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线板桥村#5台变	79.50	绿
5735	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线板桥村#4台变	52.05	绿
5736	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线板桥村#3台变	158.24	绿
5737	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线板桥村#2台变	81.73	绿
5738	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线板桥村#1台变	143.79	绿
5739	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线板桥村#10台变	80.96	绿
5740	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线杨林村#9台变	13.56	绿
5741	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线杨林村#8台变	10.23	绿
5742	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线杨林村#7台变	55.45	绿
5743	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线杨林村#6台变	48.23	绿
5744	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线杨林村#5台变	24.90	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5745	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线杨林村#4台变	54.83	绿
5746	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线杨林村#3台变	156.70	绿
5747	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线杨林村#2台变	2.25	绿
5748	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线杨林村#1台变	80.72	绿
5749	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线杨林村#10台变	80.12	绿
5750	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线报恩寺村#5台变	161.25	绿
5751	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线报恩寺村#4台变	81.08	绿
5752	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线报恩寺村#3台变	80.40	绿
5753	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线报恩寺村#2台变	91.70	绿
5754	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线报恩寺村#1台变	80.36	绿
5755	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线尤家庙村#7台变	156.72	绿
5756	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线尤家庙村#6台变	33.42	绿
5757	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线尤家庙村#5台变	78.69	绿
5758	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线尤家庙村#4台变	79.34	绿
5759	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线尤家庙村#3台变	81.26	绿
5760	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线尤家庙村#2台变	79.83	绿
5761	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白杨线尤家庙村#1台变	79.84	绿
5762	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线金观村#8台变	79.19	绿
5763	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线金观村#7台变	140.17	绿
5764	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线金观村#6台变	74.48	绿
5765	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线金观村#5台变	79.20	绿
5766	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线金观村#4台变	81.51	绿
5767	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线金观村#3台变	79.01	绿
5768	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线金观村#2台变	80.09	绿
5769	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线金观村#1台变	79.19	黄
5770	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线观音溪村#5台变	78.95	绿
5771	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线观音溪村#4台变	158.00	绿
5772	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线观音溪村#3台变	127.51	绿
5773	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线观音溪村#2台变	52.44	绿
5774	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线观音溪村#1台变	79.66	绿
5775	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线西然村#8台变	71.77	绿
5776	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线西然村#7台变	79.55	绿
5777	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线西然村#6台变	79.88	绿
5778	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线西然村#5台变	64.11	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5779	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线西然村#4台变	80.01	绿
5780	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线西然村#3台变	84.43	绿
5781	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线西然村#2台变	80.04	绿
5782	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线西然村#1台变	52.67	绿
5783	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线破马村#11台变	80.95	绿
5784	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线石板田村#9台变	158.15	绿
5785	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线石板田村#8台变	158.93	绿
5786	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线石板田村#7台变	79.22	绿
5787	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线石板田村#6台变	79.05	绿
5788	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线石板田村#5台变	22.50	绿
5789	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线石板田村#4台变	79.41	绿
5790	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线石板田村#3台变	81.78	绿
5791	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线石板田村#2台变	78.95	绿
5792	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线石板田村#1台变	80.25	绿
5793	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线石板田村#10台变	157.80	绿
5794	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线白合村#6台变	157.59	绿
5795	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线永康村#9台变	79.29	绿
5796	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线永康村#8台变	156.73	绿
5797	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线永康村#7台变	145.02	绿
5798	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线永康村#6台变	140.32	绿
5799	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线永康村#5台变	80.79	绿
5800	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线永康村#4台变	78.87	绿
5801	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线永康村#3台变	53.70	绿
5802	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线永康村#2台变	79.96	绿
5803	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线永康村#1台变	60.00	绿
5804	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线幸福村#6台变	79.79	绿
5805	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线塘坊冲村#9台变	78.35	绿
5806	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线塘坊冲村#8台变	80.08	绿
5807	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线塘坊冲村#7台变	51.24	绿
5808	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线塘坊冲村#6台变	63.84	绿
5809	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线塘坊冲村#5台变	82.58	绿
5810	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线塘坊冲村#4台变	144.73	绿
5811	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线塘坊冲村#3台变	57.40	绿
5812	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线塘坊冲村#2台变	160.86	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5813	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线塘坊冲村#1台变	81.18	绿
5814	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线双龙村#3台变	80.28	绿
5815	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线双龙村#2台变	81.96	绿
5816	内江市	东兴区	110kV白合站	10kV白华线双龙村#1台变	80.57	绿
5817	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界镇线仁德苑#5台变	785.77	绿
5818	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界镇线仁德苑#4台变	785.57	绿
5819	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界镇线仁德苑#3台变	629.01	绿
5820	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界镇线仁德苑#2台变	494.41	绿
5821	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界镇线仁德苑#1台变	497.39	绿
5822	内江市	东兴区	35kV界市站	10kV界星线顺河镇蒋家村四社台变	161.90	绿
5823	内江市	东兴区	35kV界市站	10kV界星线顺河镇蒋家村十三社台变	38.02	绿
5824	内江市	东兴区	35kV界市站	10kV界星线顺河镇蒋家村六社台变	81.35	绿
5825	内江市	东兴区	35kV界市站	10kV界星线顺河镇蒋家村五社台变	78.76	绿
5826	内江市	东兴区	35kV界市站	10kV界星线顺河镇蒋家村二社台变	64.64	绿
5827	内江市	东兴区	35kV界市站	10kV界星线顺河镇蒋家村九社台变	60.89	绿
5828	内江市	东兴区	35kV界市站	10kV界星线顺河镇蒋家村三社台变	48.99	绿
5829	内江市	东兴区	35kV界市站	10kV界星线顺河镇蒋家村七社台变	79.31	绿
5830	内江市	东兴区	35kV界市站	10kV界星线顺河镇蒋家村一社台变	80.88	绿
5831	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇石印村十社台变	51.08	绿
5832	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇石印村十二社台变	247.69	绿
5833	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇石印村六社台变	316.94	绿
5834	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇石印村八社台变	39.86	绿
5835	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇石印村二社台变	80.81	绿
5836	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇石印村七社台变	81.22	绿
5837	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇李家嘴村四社台变	79.81	绿
5838	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇李家嘴村五社台变	79.53	绿
5839	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇李家嘴村二社台变	123.87	绿
5840	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇李家嘴村三社台变	13.60	绿
5841	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇朱家坪村四社台变	66.49	绿
5842	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇朱家坪村四社#2台变	79.77	绿
5843	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇朱家坪村十社台变	65.48	绿
5844	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇朱家坪村六社台变	22.63	绿
5845	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇朱家坪村八社台变	160.98	绿
5846	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇朱家坪村一社台变	8.82	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5847	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇朱家坪敬老院台变	159.46	绿
5848	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天宫村四社台变	81.22	绿
5849	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天宫村十社台变	80.08	绿
5850	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天宫村六社台变	80.88	绿
5851	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天宫村二社台变	41.79	绿
5852	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天宫村二社#2台变	80.41	绿
5853	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天宫村三社台变	159.15	绿
5854	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天宫村七社台变	59.34	绿
5855	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天宝村四社台变	84.02	绿
5856	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天宝村五社台变	79.77	绿
5857	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天宝村三社台变	79.15	绿
5858	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天宝村一社台变	61.31	绿
5859	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天华社区老街台变	273.04	绿
5860	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天华社区四社台变	70.96	绿
5861	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇天华社区五社台变	158.39	绿
5862	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇大星村四社台变	60.05	绿
5863	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇大星村十社台变	21.07	绿
5864	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇大星村六社台变	79.58	绿
5865	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇大星村八社台变	82.06	绿
5866	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇大星村五社台变	40.06	绿
5867	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇大星村七社台变	159.31	绿
5868	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇四平村四社台变	80.53	绿
5869	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇四平村六社台变	82.51	绿
5870	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇四平村八社台变	66.21	绿
5871	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇四平村五社台变	83.84	绿
5872	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇四平村五社#2台变	157.85	绿
5873	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇四平村九社台变	157.57	绿
5874	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇吴家祠村十一社台变	78.86	绿
5875	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇吴家祠村六社台变	79.99	绿
5876	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇吴家祠村八社台变	79.23	绿
5877	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇吴家祠村二社台变	79.07	绿
5878	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇吴家祠村三社台变	39.88	绿
5879	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇吴家祠村七社台变	83.12	绿
5880	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇吴家祠村七社#2台变	63.95	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5881	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇古堰村四社台变	79.77	绿
5882	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇古堰村四社#2台变	78.35	绿
5883	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇古堰村六社台变	79.55	绿
5884	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇古堰村九社台变	40.74	绿
5885	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇古堰村九社#2台变	79.86	绿
5886	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇古堰村七社台变	41.27	绿
5887	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界星线界市镇古堰村七社#2台变	79.53	绿
5888	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界旗线界市镇龙台村四社台变	78.98	绿
5889	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界旗线界市镇龙台村十社台变	41.87	绿
5890	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界旗线界市镇龙台村六社台变	60.38	绿
5891	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界旗线界市镇龙台村二社台变	78.76	绿
5892	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界旗线界市镇龙台八社台变	78.36	绿
5893	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界旗线界市镇石佛寺村七社台变	80.13	绿
5894	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界旗线普润镇陈东村一社台变	83.83	绿
5895	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界旗线普润镇普陀村六社台变	78.35	绿
5896	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界旗线普润镇普陀村二社台变	20.78	绿
5897	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界旗线普润镇普陀村三社台变	78.36	绿
5898	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线高屋村五社#2台变	79.85	绿
5899	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇龙台村九社台变	250.52	绿
5900	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇高屋村四社台变	41.61	绿
5901	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇高屋村十社台变	80.96	绿
5902	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇高屋村五社台变	42.76	绿
5903	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇高屋村二社台变	80.16	绿
5904	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇高屋村九社台变	79.29	绿
5905	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇金盆寺村四社台变	79.15	绿
5906	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇金盆寺村十一社台变	79.96	绿
5907	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇金盆寺村六社台变	79.91	绿
5908	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇金盆寺村八社台变	82.59	绿
5909	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇金盆寺村五社台变	80.19	绿
5910	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇金盆寺村二社台变	63.21	绿
5911	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇花坟村四社台变	42.92	绿
5912	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇花坟村四社#2台变	158.85	绿
5913	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇花坟村六社台变	157.57	绿
5914	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇花坟村八社台变	94.69	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5915	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇花坟村五社台变	80.95	绿
5916	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇花坟村三社台变	80.98	绿
5917	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇花坟村七社台变	80.99	绿
5918	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇花坟村一社台变	30.81	绿
5919	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇界新北路行政#2台变	284.85	绿
5920	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇界新北路行政#1台变	267.77	绿
5921	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇湖潭沟村四社台变	157.11	绿
5922	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇湖潭沟村六社台变	79.76	绿
5923	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇湖潭沟村二社台变	132.35	绿
5924	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇湖潭沟村三社台变	79.66	绿
5925	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇湖潭沟村七社台变	39.85	绿
5926	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇湖潭沟村一社台变	13.87	绿
5927	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇朱家坪村三社台变	82.35	绿
5928	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇大河村十社台变	79.90	绿
5929	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇大河村八社台变	85.48	绿
5930	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇大河村五社台变	86.02	绿
5931	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇大河村二社台变	81.31	绿
5932	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇大河村九社台变	161.69	绿
5933	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇大河村三社台变	79.68	绿
5934	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇四平村三社台变	315.87	绿
5935	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇和谐花苑台变	167.63	绿
5936	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇井场村二社台变	202.34	绿
5937	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇丽景苑#2箱变	506.06	绿
5938	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界天线界市镇丽景苑#1箱变	642.94	绿
5939	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线石碾镇船形村一社台变	78.68	绿
5940	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线润泽水务台变	156.70	绿
5941	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线斑竹林村九社台变	159.66	绿
5942	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇黄花寺村四社台变	35.47	绿
5943	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇黄花寺村十二社台变	82.39	绿
5944	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇黄花寺村十一社台变	51.39	绿
5945	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇黄花寺村五社台变	161.43	绿
5946	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇黄花寺村二社台变	32.55	绿
5947	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇黄花寺村三社台变	82.39	绿
5948	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇黄花寺村七社台变	57.93	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5949	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇阚家嘴村四社台变	38.87	绿
5950	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇阚家嘴村六社台变	160.61	绿
5951	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇阚家嘴村五社台变	23.14	绿
5952	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇阚家嘴村五社#2台变	229.65	绿
5953	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇阚家嘴村二社台变	81.15	绿
5954	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇阚家嘴村七社台变	68.81	绿
5955	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇阚家嘴村一社台变	29.19	绿
5956	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇街村邮电局台变	260.69	绿
5957	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇街村朱子贵桥台变	64.08	绿
5958	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇街村川北路台变	262.31	绿
5959	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇街村化纤市场台变	261.24	绿
5960	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇街村上街台变	201.86	绿
5961	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇茶子山村三社台变	79.86	绿
5962	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙村十五社台变	82.76	绿
5963	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙村十二社台变	64.26	绿
5964	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙村十三社台变	19.29	绿
5965	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙村十一社台变	156.70	绿
5966	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙村六社台变	59.84	绿
5967	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙村六社#2台变	79.47	绿
5968	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙村八社台变	31.55	绿
5969	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙村五社台变	160.62	绿
5970	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙村九社台变	46.33	绿
5971	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙村三社台变	79.51	绿
5972	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙村一社台变	81.69	绿
5973	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙十社台变	11.09	绿
5974	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇秦家庙二社台变	52.29	绿
5975	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇王布政村四社台变	43.95	绿
5976	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇王布政村四社#2台变	98.97	绿
5977	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇王布政村十社台变	83.92	绿
5978	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇王布政村十二社台变	87.51	绿
5979	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇王布政村六社台变	80.24	绿
5980	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇王布政村八社台变	82.79	绿
5981	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇王布政村七社台变	163.14	绿
5982	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇斑竹林村十社台变	161.43	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
5983	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇斑竹林村十一社#2台变	134.10	绿
5984	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇斑竹林村八社台变	60.55	绿
5985	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇斑竹林村五社台变	159.89	绿
5986	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇斑竹林村五社#2台变	157.84	绿
5987	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇斑竹林村二社台变	81.68	绿
5988	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇斑竹林村三社台变	53.25	绿
5989	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇斑竹林村七社台变	41.24	绿
5990	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇斑竹村十一社台变	79.81	绿
5991	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇川北路加油站台变	253.47	绿
5992	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇周兴小学台变	326.03	绿
5993	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇双河街台变	271.21	绿
5994	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇卫生院台变	315.46	绿
5995	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇兰家田村四社台变	254.13	绿
5996	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇兰家田村四社#2台变	156.70	绿
5997	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇兰家田村十社台变	136.61	绿
5998	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇兰家田村六社台变	106.08	绿
5999	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇兰家田村五社台变	157.86	绿
6000	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇兰家田村二社台变	78.35	绿
6001	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇兰家田村九社台变	159.14	绿
6002	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇兰家田村三社台变	158.73	绿
6003	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇兰家田村三社井井通台变	158.10	绿
6004	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇兰家田村七社台变	159.44	绿
6005	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇兰家田村8社台变	79.63	绿
6006	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇兰家田村8社井井通台变	78.38	绿
6007	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇佛洞村十一社台变	80.07	绿
6008	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇佛洞寺村十社台变	80.66	绿
6009	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇佛洞寺村六社台变	25.99	绿
6010	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇佛洞寺村八社台变	166.02	绿
6011	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇佛洞寺村二社#2台变	78.35	绿
6012	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇佛洞寺村九社台变	65.27	绿
6013	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇佛洞寺村三社台变	253.97	绿
6014	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇佛洞寺村三社#2台变	79.90	绿
6015	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇佛洞寺村一社台变	26.01	绿
6016	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇五马朝村六社台变	51.52	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6017	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇五马朝村三社台变	82.12	绿
6018	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线周兴镇五朝村五社台变	252.96	绿
6019	内江市	隆昌市	35kV界市站	10kV界周线兰家田村2社#2台变	79.11	绿
6020	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV电隆二线白马电厂基地箱变	1006.97	绿
6021	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电隆二线教师新村#1箱变	519.63	绿
6022	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV电隆二线广汇壹期#6箱变	505.81	绿
6023	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV电隆二线广汇壹期#5箱变	504.60	绿
6024	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV电隆二线广汇壹期#4箱变	506.41	绿
6025	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV电隆二线广汇壹期#3箱变	503.57	绿
6026	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV电隆二线广汇壹期#2箱变	505.94	绿
6027	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV电隆二线广汇壹期#1箱变	320.95	绿
6028	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电隆二线安居兴隆路箱变	201.15	绿
6029	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电隆二线国泰雅苑箱变	250.61	绿
6030	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电隆二线农业银行内江分行配变	413.11	绿
6031	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV电西线烟草公司家属区箱变	313.40	绿
6032	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV电西一线兴隆路#134台变	263.05	绿
6033	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV电西一线兴隆路#133台变	329.57	绿
6034	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV电西Ⅰ线德全保洁变压器	254.35	绿
6035	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电生一线电业局#139配变	498.22	绿
6036	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电生一线电业局#138配变	498.13	绿
6037	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电生一线电业局#137配变	498.41	绿
6038	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电生一线电业局#136配变	500.85	绿
6039	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电生一线电业局#135公变	319.08	绿
6040	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电生一线太白路366号电业局#170箱变	628.73	绿
6041	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电太二线市计生委箱变	263.33	绿
6042	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电太二线宏基台变	349.60	绿
6043	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电太二线华润燃气小区箱变	493.61	绿
6044	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电太二线内江市财政局#4箱变	500.52	绿
6045	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电太二线内江市财政局#3台变	200.49	绿
6046	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电太二线内江市人大箱变	313.90	绿
6047	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电太一线西林街道办事处箱变	810.47	绿
6048	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电太一线瀚文世家#2箱变	493.61	绿
6049	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电太一线瀚文世家#1箱变	493.61	绿
6050	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电太一线清华苑台变	144.57	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6051	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电太一线河畔人家箱变	823.99	绿
6052	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电太一线水文局箱变	313.40	绿
6053	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电太一线枇杷村#12箱变	313.40	绿
6054	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电太一线怡和苑配变	211.38	绿
6055	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电太一线市检查院配变	402.39	绿
6056	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电太一线市发展委员会#8变	259.97	绿
6057	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电太一线市发展委员会#7变	249.99	绿
6058	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV电太一线东桐路#9配变	512.95	绿
6059	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电太Ⅱ线10kV星桥路#2公变	214.78	绿
6060	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电太Ⅱ线10kV星桥路#1公变	265.48	绿
6061	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV电太Ⅱ线10kV星桥路#155公变	315.04	绿
6062	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线长桥村#8台变	157.76	绿
6063	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线长桥村#7台变	142.72	绿
6064	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线长桥村#6台变	162.60	绿
6065	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线长桥村#5台变	79.70	绿
6066	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线长桥村#4台变	79.56	绿
6067	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线长桥村#3台变	159.11	绿
6068	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线长桥村#2台变	79.88	绿
6069	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线长桥村#1台变	80.65	绿
6070	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线田东农机站台变	163.50	绿
6071	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线田东农机站#2台变	64.12	绿
6072	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线楠木村#7台变	157.51	绿
6073	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线楠木村#6台变	159.20	绿
6074	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线楠木村#5台变	158.19	绿
6075	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线楠木村#4台变	79.50	绿
6076	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线楠木村#3台变	81.06	绿
6077	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线楠木村#2台变	51.94	绿
6078	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线楠木村#1台变	79.47	绿
6079	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线桐麻村#6台变	78.35	绿
6080	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线桐麻村#5台变	161.96	绿
6081	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线桐麻村#4台变	80.27	绿
6082	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线桐麻村#3台变	83.55	绿
6083	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线林坡村#7台变	80.10	绿
6084	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线林坡村#6台变	80.13	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6085	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线林坡村#5台变	64.91	绿
6086	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线林坡村#4台变	62.91	绿
6087	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线林坡村#3台变	158.78	绿
6088	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线林坡村#2台变	80.91	绿
6089	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线林坡村#1台变	80.85	绿
6090	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线太平寺村#9台变	78.35	绿
6091	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线太平寺村#8台变	78.35	绿
6092	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线太平寺村#7台变	78.35	绿
6093	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线太平寺村#6台变	163.85	绿
6094	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线太平寺村#5台变	59.48	绿
6095	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线太平寺村#4台变	80.25	绿
6096	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线太平寺村#3台变	156.70	绿
6097	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线太平寺村#2台变	53.81	绿
6098	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线太平寺村#1台变	165.35	绿
6099	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线大明村#7台变	159.98	绿
6100	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线大明村#5台变	253.53	绿
6101	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线大明村#4台变	82.91	绿
6102	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线大明村#2台变	80.52	绿
6103	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线大明村#1台变	87.12	绿
6104	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线大夫村#7台变	79.61	绿
6105	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线大夫村#4台变	139.55	绿
6106	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线大夫村#3台变	156.70	绿
6107	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线大夫村#2台变	32.02	绿
6108	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线大夫村#1台变	78.84	绿
6109	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线回兰村#7台变	160.57	绿
6110	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线回兰村#6台变	101.92	绿
6111	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线回兰村#5台变	160.40	绿
6112	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线回兰村#4台变	79.77	绿
6113	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线回兰村#3台变	79.72	绿
6114	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线回兰村#2台变	79.78	绿
6115	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线回兰村#1台变	80.33	绿
6116	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线四方村#9台变	38.35	绿
6117	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线四方村#8台变	80.26	绿
6118	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线四方村#7台变	80.73	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6119	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线四方村#6台变	70.04	绿
6120	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线四方村#5台变	56.41	绿
6121	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田顺线四方村#1台变	159.81	绿
6122	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线田家粮站台变	157.35	绿
6123	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线田家场镇12#台变	350.63	绿
6124	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线田家场镇#7台变	273.03	绿
6125	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线田家场镇#5台变	538.06	绿
6126	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线田家场镇#4台变	252.69	绿
6127	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线田家场镇#3台变	161.34	绿
6128	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线田家场镇#2台变	172.88	绿
6129	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线田家场镇#1台变	255.91	绿
6130	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线田家场镇#15台变	320.47	绿
6131	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线田家场镇#14台变	331.51	绿
6132	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线田家场镇#13台变	356.34	绿
6133	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线田家场镇#11台变	528.56	绿
6134	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线四方村#3台变	160.44	绿
6135	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线四方村#2台变	146.27	绿
6136	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线三元村#5台变	80.51	绿
6137	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线三元村#4台变	164.22	绿
6138	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线三元村#3台变	159.98	绿
6139	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田纸线三元村#2台变	79.72	绿
6140	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龟山村#8台变	79.74	绿
6141	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龟山村#6台变	70.52	绿
6142	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龟山村#5台变	82.01	绿
6143	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龟山村#4台变	81.58	绿
6144	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龟山村#3台变	79.26	绿
6145	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龟山村#2台变	61.70	绿
6146	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龟山村#1台变	79.59	绿
6147	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龙桥村#7台变	157.53	绿
6148	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龙桥村#6台变	50.83	绿
6149	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龙桥村#5台变	79.31	绿
6150	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龙桥村#4台变	79.74	绿
6151	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龙桥村#3台变	161.39	绿
6152	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龙桥村#2台变	81.36	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6153	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线龙桥村#1台变	80.86	绿
6154	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线碧云寺村#7台变	159.91	绿
6155	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线碧云寺村#6台变	81.92	绿
6156	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线碧云寺村#5台变	79.90	绿
6157	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线碧云寺村#4台变	46.74	绿
6158	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线碧云寺村#3台变	79.44	绿
6159	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线碧云寺村#2台变	79.76	绿
6160	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线碧云寺村#1台变	58.77	绿
6161	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线白果村#8台变	79.52	绿
6162	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线白果村#7台变	66.64	绿
6163	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线白果村#6台变	55.10	绿
6164	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线白果村#5台变	158.49	绿
6165	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线白果村#4台变	44.57	绿
6166	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线白果村#3台变	159.84	绿
6167	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线白果村#2台变	80.08	绿
6168	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线白果村#1台变	53.13	绿
6169	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线正子村#8台变	161.65	绿
6170	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线正子村#7台变	249.15	绿
6171	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线正子村#6台变	159.12	绿
6172	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线正子村#4台变	325.87	绿
6173	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线正子村#3台变	162.70	绿
6174	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线正子村#2台变	249.05	绿
6175	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线正子村#1台变	140.30	绿
6176	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线正子村#10台变	160.10	绿
6177	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线柳桥场镇5#公变	323.63	绿
6178	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线柳桥场镇4#公变	285.38	绿
6179	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线柳桥场镇#3台变	251.81	绿
6180	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线柳桥场镇#2台变	225.19	绿
6181	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线柳桥场镇#1台变	239.57	绿
6182	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线杨柳村#6台变	197.22	绿
6183	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线杨柳村#5台变	135.27	绿
6184	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线杨柳村#4台变	79.41	绿
6185	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线杨柳村#3台变	80.93	绿
6186	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线杨柳村#2台变	80.62	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6187	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线杨柳村#1台变	151.47	绿
6188	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线斑竹村#9台变	79.96	绿
6189	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线斑竹村#8台变	29.84	绿
6190	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线斑竹村#7台变	79.40	绿
6191	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线斑竹村#6台变	41.50	绿
6192	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线斑竹村#5台变	80.08	绿
6193	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线斑竹村#4台变	80.67	绿
6194	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线斑竹村#3台变	79.57	绿
6195	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线斑竹村#2台变	46.15	绿
6196	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线斑竹村#1台变	129.15	绿
6197	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线斑竹村#10台变	141.10	绿
6198	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线四方村#4台变	133.80	绿
6199	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线双桥村#7台变	317.34	绿
6200	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线双桥村#6台变	158.02	绿
6201	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线双桥村#4台变	158.40	绿
6202	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线双桥村#3台变	80.88	绿
6203	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线双桥村#2台变	78.40	绿
6204	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线双桥村#1台变	159.63	绿
6205	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线余家湾村#9台变	156.70	绿
6206	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线余家湾村#8台变	78.35	绿
6207	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线余家湾村#7台变	156.70	绿
6208	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线余家湾村#6台变	78.35	绿
6209	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线余家湾村#5台变	80.39	绿
6210	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线余家湾村#4台变	84.34	绿
6211	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线余家湾村#3台变	63.90	绿
6212	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线余家湾村#2台变	78.92	绿
6213	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线余家湾村#1台变	156.70	绿
6214	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线五庙村#8台变	79.26	绿
6215	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线五庙村#7台变	79.52	绿
6216	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线五庙村#6台变	95.10	绿
6217	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线五庙村#5台变	49.43	绿
6218	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线五庙村#4台变	61.01	绿
6219	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线五庙村#3台变	80.91	绿
6220	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线五庙村#2台变	27.47	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6221	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田甄线五庙村#1台变	70.78	绿
6222	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线跳墩村#9台变	44.71	绿
6223	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线跳墩村#8台变	81.24	绿
6224	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线跳墩村#7台变	80.51	绿
6225	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线跳墩村#6台变	81.87	绿
6226	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线跳墩村#5台变	79.51	绿
6227	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线跳墩村#4台变	158.40	绿
6228	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线跳墩村#3台变	85.39	绿
6229	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线跳墩村#2台变	160.06	绿
6230	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线跳墩村#1台变	29.25	绿
6231	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红碑村#8台变	79.13	绿
6232	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红碑村#7台变	79.53	绿
6233	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红碑村#6台变	161.56	绿
6234	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红碑村#5台变	80.69	绿
6235	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红碑村#4台变	80.24	绿
6236	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红碑村#3台变	84.92	绿
6237	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红碑村#2台变	79.85	绿
6238	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红碑村#1台变	78.87	绿
6239	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红坝村#6台变	79.59	绿
6240	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红坝村#5台变	80.20	绿
6241	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红坝村#4台变	79.16	绿
6242	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红坝村#3台变	202.54	绿
6243	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红坝村#2台变	81.29	绿
6244	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线红坝村#1台变	168.74	绿
6245	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线田家场镇房保障办公室#9台变	249.31	绿
6246	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线田家场镇#6台变	266.84	绿
6247	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线田家场镇#17台变	316.43	绿
6248	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线田家场镇#16台变	163.08	绿
6249	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线田家三元村农排台变	64.46	绿
6250	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线田东敬老院台变	128.39	绿
6251	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线狮沟村#9台变	80.52	绿
6252	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线狮沟村#8台变	80.90	绿
6253	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线狮沟村#4台变	13.24	绿
6254	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线牛厂村村民委员会台变	283.23	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6255	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线牛厂村#8台变	3.35	绿
6256	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线牛厂村#7台变	79.78	绿
6257	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线牛厂村#6台变	160.11	绿
6258	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线牛厂村#5台变	43.57	绿
6259	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线牛厂村#4台变	72.64	绿
6260	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线牛厂村#3台变	78.35	绿
6261	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线牛厂村#2台变	81.29	绿
6262	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线牛厂村#1台变	84.60	绿
6263	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线清流雅园箱变	799.53	绿
6264	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线桐麻村#2台变	63.46	绿
6265	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线松柏村#8台变	79.98	绿
6266	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线松柏村#7台变	84.07	绿
6267	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线松柏村#6台变	84.33	绿
6268	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线松柏村#2台变	158.72	绿
6269	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线双烈村#6台变	80.82	绿
6270	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线双烈村#5台变	164.50	绿
6271	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线双烈村#4台变	158.92	绿
6272	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线双烈村#3台变	80.08	绿
6273	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线双烈村#2台变	159.80	绿
6274	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线双烈村#1台变	160.74	绿
6275	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线凤庙村#8台变	80.22	绿
6276	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线凤庙村#7台变	79.18	绿
6277	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线凤庙村#6台变	80.87	绿
6278	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线凤庙村#4台变	81.20	绿
6279	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线凤庙村#3台变	80.21	绿
6280	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线凤庙村#2台变	81.29	绿
6281	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田桥线凤庙村#1台变	204.19	绿
6282	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线都堂村#4台变	82.11	绿
6283	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线都堂村#3台变	158.34	绿
6284	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线都堂村#2台变	157.34	绿
6285	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线都堂村#1台变	156.70	绿
6286	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线肖湾村#5台变	78.35	绿
6287	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线肖湾村#4台变	134.89	绿
6288	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线肖湾村#3台变	80.23	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6289	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线肖湾村#2台变	82.46	绿
6290	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线肖湾村#1台变	65.04	绿
6291	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线翻身村#6台变	79.91	绿
6292	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线翻身村#5台变	79.10	绿
6293	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线翻身村#4台变	63.99	绿
6294	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线翻身村#3台变	80.21	绿
6295	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线翻身村#2台变	158.12	绿
6296	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线翻身村#1台变	66.67	绿
6297	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线田家镇天堂村提灌站台变	67.20	绿
6298	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线瑞景城乡赵家坝#3箱变	501.98	绿
6299	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线瑞景城乡赵家坝#2箱变	633.44	绿
6300	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线瑞景城乡赵家坝#1箱变	248.28	绿
6301	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线狮子村#4台变	79.70	绿
6302	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线狮子村#3台变	157.53	绿
6303	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线狮子村#2台变	65.37	绿
6304	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线狮子村#1台变	79.67	绿
6305	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线火花村#9台变	81.20	绿
6306	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线火花村#8台变	80.24	绿
6307	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线火花村#7台变	79.73	绿
6308	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线火花村#6台变	79.53	绿
6309	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线火花村#5台变	81.68	绿
6310	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线火花村#4台变	81.27	绿
6311	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线火花村#3台变	14.66	绿
6312	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线火花村#2台变	21.36	绿
6313	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线火花村#1台变	79.11	绿
6314	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线火花村#10台变	78.92	绿
6315	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线正觉村#7台变	156.70	绿
6316	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线正觉村#6台变	19.04	绿
6317	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线正觉村#5台变	81.31	绿
6318	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线正觉村#4台变	156.70	绿
6319	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线正觉村#3台变	79.97	绿
6320	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线正觉村#2台变	79.56	绿
6321	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线正觉村#1台变	83.07	绿
6322	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线正子村#9台变	79.42	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6323	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线正子村#5台变	158.84	绿
6324	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线桂花村#9台变	80.01	绿
6325	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线桂花村#8台变	78.94	绿
6326	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线桂花村#7台变	79.15	绿
6327	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线桂花村#6台变	0.00	红
6328	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线桂花村#5台变	41.58	绿
6329	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线桂花村#4台变	156.70	绿
6330	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线桂花村#3台变	40.66	绿
6331	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线桂花村#2台变	62.91	绿
6332	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线桂花村#1台变	66.56	绿
6333	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线尹井村#7台变	79.30	绿
6334	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线尹井村#6台变	54.31	绿
6335	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线尹井村#5台变	59.50	绿
6336	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线尹井村#4台变	81.92	绿
6337	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线尹井村#3台变	142.24	绿
6338	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线尹井村#2台变	23.53	绿
6339	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线尹井村#1台变	157.08	绿
6340	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线天堂村#6台变	79.45	绿
6341	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线天堂村#5台变	78.79	绿
6342	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线天堂村#4台变	79.48	绿
6343	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线天堂村#3台变	65.39	绿
6344	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线天堂村#2台变	40.28	绿
6345	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线天堂村#1台变	159.43	绿
6346	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线响滩村#8台变	157.99	绿
6347	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线响滩村#7台变	79.10	绿
6348	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线响滩村#6台变	80.87	绿
6349	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线响滩村#5台变	52.77	绿
6350	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线响滩村#4台变	159.87	绿
6351	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线响滩村#3台变	17.80	绿
6352	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线响滩村#2台变	32.85	绿
6353	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线响滩村#1台变	78.82	绿
6354	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV田坝线双桥村#5台变	79.44	绿
6355	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆壹期#6配变	653.95	绿
6356	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆壹期#3配变	522.90	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6357	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#9配变	510.95	绿
6358	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#8配变	520.70	绿
6359	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#7配变	509.73	绿
6360	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#5配变	523.48	绿
6361	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#4配变	651.77	绿
6362	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#2配变	531.88	绿
6363	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#22箱变	411.66	绿
6364	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#21箱变	405.76	绿
6365	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#20箱变	527.13	绿
6366	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#1配变	516.95	绿
6367	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#19箱变	502.02	绿
6368	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#18箱变	514.93	绿
6369	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#17配变	526.76	绿
6370	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#16配变	653.11	绿
6371	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#15配变	649.67	绿
6372	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#14配变	522.12	绿
6373	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#13箱变	509.20	绿
6374	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#12箱变	521.90	绿
6375	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#11箱变	509.61	绿
6376	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌邦线邦泰国际公馆#10箱变	525.92	绿
6377	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线龙兴福盛苑台变	402.05	绿
6378	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线门殿波箱变	493.61	绿
6379	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线运管所箱变	513.18	绿
6380	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线艾林商场#99公变	198.95	绿
6381	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线胜利政府#102台变	332.14	绿
6382	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线胜利复兴苑#7箱变	1005.15	绿
6383	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线胜利复兴苑#6箱变	647.44	绿
6384	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线胜利复兴苑#5箱变	807.13	绿
6385	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线胜利复兴苑#4箱变	811.25	绿
6386	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线胜利复兴苑#3箱变	805.19	绿
6387	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线胜利复兴苑#2箱变	506.10	绿
6388	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线胜利复兴苑#1箱变	806.18	绿
6389	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线米谷#96公变	329.37	绿
6390	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线福盛佳苑箱变	137.40	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6391	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线生园北环商住楼台变	271.19	绿
6392	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线生园#98台变	211.34	绿
6393	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线环保局#97箱变	332.14	绿
6394	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线和馨苑#3配变	501.11	绿
6395	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线和馨苑#2配变	498.14	绿
6396	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西二线和馨苑#1配变	406.08	绿
6397	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西一线汉安世纪城#3箱变	641.92	绿
6398	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西一线汉安世纪城#2箱变	1009.69	绿
6399	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西一线汉安世纪城#1箱变	502.66	绿
6400	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西一线新立村#1台变	132.76	绿
6401	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西一线尚品杰座#5配变	627.42	绿
6402	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西一线尚品杰座#2配变	809.70	绿
6403	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌西一线尚品杰座#1配变	804.20	绿
6404	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线龙珠茗苑#2箱变	516.87	绿
6405	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线龙珠茗苑#1箱变	403.71	绿
6406	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线谢冲村5社#1台变	159.40	绿
6407	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线西林纺织厂台变	156.70	绿
6408	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线蟠龙路5#公变	250.46	绿
6409	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线蟠龙路#7台变	162.63	绿
6410	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线蟠龙路#6台变	158.90	绿
6411	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线蟠龙路#3台变	263.99	绿
6412	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线蟠龙路#2台变	324.90	绿
6413	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线胜爱路#1台变	156.70	绿
6414	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线生产村7社#1台变	160.91	绿
6415	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线生产村6社台变	83.53	绿
6416	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线生产村6社#1台变	82.94	绿
6417	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线生产村5社#1台变	161.96	绿
6418	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线生产村3社台变	78.43	绿
6419	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线生产村3社#2台变	158.88	绿
6420	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线生产村1社#1台变	159.96	绿
6421	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线生产村#7台变	82.02	绿
6422	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线生产10社#4台变	128.66	绿
6423	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线新立村4社箱变	508.14	绿
6424	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线教师广厦平和苑3#变配电变压器	503.71	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6425	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线教师广厦平和苑2#变配电变压器	406.95	绿
6426	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线教师广厦平和苑1#变配电变压器	405.55	绿
6427	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平安路二号公变	79.75	绿
6428	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平安路三号公变	257.94	绿
6429	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平安路一号公变	249.02	绿
6430	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平安路#8台变	313.40	绿
6431	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平安路#7台变	313.40	绿
6432	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平安路#4台变	313.40	绿
6433	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平乐村8社台变	157.72	绿
6434	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平乐村#9台变	129.34	绿
6435	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平乐村#8台变	161.96	绿
6436	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平乐村#7台变	163.65	绿
6437	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平乐村#6台变	80.03	绿
6438	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平乐村#4台变	80.21	绿
6439	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平乐村#3台变	156.70	绿
6440	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平乐村#2台变	90.75	绿
6441	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线平乐村#10台变	157.88	绿
6442	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线园艺村8社#2台变	161.58	绿
6443	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线园艺村7社台变	125.55	绿
6444	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线园艺村6社#3台变	78.39	绿
6445	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线园艺村6社#2台变	156.75	绿
6446	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线园艺村2社#2台变	161.52	绿
6447	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线园艺村#7台变	135.58	绿
6448	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线园艺村#5台变	84.95	绿
6449	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线园艺村#4台变	81.64	绿
6450	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线农贸市场一号公变	256.39	绿
6451	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线农贸市场#5箱变配电变压器	504.89	绿
6452	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线农贸市场#4箱变	512.27	绿
6453	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线农贸市场#3台变	320.95	绿
6454	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线农贸市场#2台变	337.40	绿
6455	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线五星村#9台变	132.48	绿
6456	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌胜线五星村#3台变	98.35	绿
6457	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#9配变	650.26	绿
6458	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#8配变	648.82	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6459	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#7配变	644.82	绿
6460	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#6配变	650.16	绿
6461	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#5配变	651.92	绿
6462	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#4配变	650.98	绿
6463	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#3配变	659.29	绿
6464	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#2配变	651.13	绿
6465	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#1配变	645.21	绿
6466	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#13配变	820.96	绿
6467	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#12配变	662.15	绿
6468	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#11配变	652.34	绿
6469	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌科二线金科公园王府南区#10配变	645.81	绿
6470	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线鑫盛园箱变	835.99	绿
6471	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线蓝兴建筑公司配变	324.55	绿
6472	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线税务局箱变	337.07	绿
6473	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV牌福线生园开发商#1箱变	493.83	绿
6474	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线琼盛苑箱变	530.66	绿
6475	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线法院#105台变	352.00	绿
6476	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线幸福小区箱变	493.61	绿
6477	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线平安路胜利巷#77箱变	502.91	绿
6478	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线市地税局箱变	846.78	绿
6479	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线寿保台变	81.94	绿
6480	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线客运公司#78台变	338.71	绿
6481	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线华安大厦#2配变	500.64	绿
6482	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线华安大厦#1配变	1031.51	绿
6483	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线东兴供电局办公楼#91箱变	348.14	绿
6484	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌福线#106公变	285.37	绿
6485	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌石线金石广場#6配变	574.25	绿
6486	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌石线金石广場#4配变	867.26	绿
6487	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌石线金石广場#3配变	810.94	绿
6488	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌石线金石广場#2配变	649.67	绿
6489	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌石线金石广場#1配变	640.04	绿
6490	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌石线公园壹号#4配变	819.38	绿
6491	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌石线公园壹号#3配变	823.93	绿
6492	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌石线公园壹号#2配变	1011.01	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6493	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌石线公园壹号#1配变	515.11	绿
6494	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV牌电二线广汇壹期7配变	500.42	绿
6495	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌电一线金山国际#6箱变	493.61	绿
6496	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌电一线金山国际#5箱变	671.86	绿
6497	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌电一线金山国际#4箱变	493.65	绿
6498	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌电一线金山国际#3箱变	684.53	绿
6499	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌电一线金山国际#2箱变	522.93	绿
6500	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌电一线金山国际#1箱变	519.75	绿
6501	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌电一线电信公司宿舍#4配变	127.92	绿
6502	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌电一线电信公司宿舍#3配变	515.09	绿
6503	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌电一线电信公司宿舍#2配变	642.27	绿
6504	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌电一线电信公司宿舍#1配变	824.82	绿
6505	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线锦绣六期#1箱变	331.84	绿
6506	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线金鹏苑箱变	521.65	绿
6507	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线艾林商场#61台变	423.10	绿
6508	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线移动公司家属区#166箱变	322.88	绿
6509	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线福盛佳苑#127台变	323.77	绿
6510	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线教师进修校箱变	277.93	绿
6511	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线交警大队#101台变	267.56	绿
6512	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线二建司#60台变	258.27	绿
6513	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线东兴粮食局台变	206.62	绿
6514	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线东兴区卫生局公变	415.75	绿
6515	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线三湾菜市场#100台变	339.12	绿
6516	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线三湾农贸市场#21箱变	523.11	绿
6517	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌汉线三中家属楼#1箱变	493.61	绿
6518	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工二线金牛居民楼东区#8配变	641.75	绿
6519	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工二线金牛居民楼东区#7配变	643.43	绿
6520	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工二线金牛居民楼东区#6配变	508.95	绿
6521	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工二线金牛居民楼东区#5配变	637.62	绿
6522	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工二线金牛居民楼东区#4配变	641.48	绿
6523	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工二线金牛居民楼东区#3配变	504.16	绿
6524	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工二线金牛居民楼东区#2配变	508.39	绿
6525	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工二线金牛居民楼东区#1配变	634.74	绿
6526	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工一线金牛居民楼西区#6配变	802.06	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6527	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工一线金牛居民楼西区#5配变	802.59	绿
6528	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工一线金牛居民楼西区#4配变	801.60	绿
6529	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工一线金牛居民楼西区#3配变	811.68	绿
6530	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌工一线金牛居民楼西区#2配变	805.09	绿
6531	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线花萼村#3台变	126.75	绿
6532	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线花萼村#2台变	80.62	绿
6533	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线联合村9社台变	159.60	绿
6534	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线联合村8社台变	160.81	绿
6535	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线联合村7社台变	138.32	绿
6536	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线联合村10社台变	324.46	绿
6537	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线桑园村4社台变	160.54	绿
6538	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线桑园村#9台变	125.81	绿
6539	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线桑园村#8台变	127.56	绿
6540	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线桑园村#7台变	128.02	绿
6541	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线桑园村#6台变	79.49	绿
6542	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线桑园村#5台变	79.07	绿
6543	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线桑园村#4台变	78.64	绿
6544	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线桑园村#3台变	200.91	绿
6545	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线桑园村#2台变	58.86	绿
6546	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线桑园村#1台变	133.94	绿
6547	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线望山村7社#3台变	115.91	绿
6548	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线望山村7社#2台变	158.31	绿
6549	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线望山村6社台变	82.23	绿
6550	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线望山村5社台变	159.66	绿
6551	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线望山村4社台变	79.29	绿
6552	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线望山村3社台变	63.23	绿
6553	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线望山村#4台变	127.64	绿
6554	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线建华村11社台变	159.69	绿
6555	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线建华村#4台变	80.54	绿
6556	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线建华村#2台变	82.63	绿
6557	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线建华村#1台变	78.84	绿
6558	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线双凼村7社台变	158.52	绿
6559	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线双凼村4社台变	156.70	绿
6560	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线双凼村#7台变	71.93	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6561	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线双凼村#6台变	135.85	绿
6562	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线双凼村#4台变	79.94	绿
6563	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线双凼村#3台变	103.35	绿
6564	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线双凼村#2台变	160.58	绿
6565	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线双凼村#1台变	66.96	绿
6566	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线前进村9社台变	164.90	绿
6567	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线前进村8社台变	159.36	绿
6568	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线前进村7社台变	160.41	绿
6569	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线前进村4社台变	29.93	绿
6570	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线前进村#5台变	157.97	绿
6571	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线前进村#4台变	86.84	绿
6572	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线前进村#2台变	105.06	绿
6573	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线前进村#1台变	80.11	绿
6574	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线五星村#7台变	65.28	绿
6575	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线五星村#5台变	82.82	绿
6576	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线五星村#4台变	163.32	绿
6577	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌史线五星村#10台变	159.63	绿
6578	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线平乐村#5台变	253.46	绿
6579	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线和平村10社#7台变	83.34	绿
6580	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线和平村#5台变	84.57	绿
6581	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线和平村#4台变	156.87	绿
6582	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线和平村#1台变	160.26	绿
6583	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线和平村#12台变	146.07	绿
6584	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线和平村#11台变	158.67	绿
6585	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线十字村#9台变	78.35	绿
6586	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线十字村#8台变	78.35	绿
6587	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线十字村#6台变	59.22	绿
6588	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线十字村#4台变	101.21	绿
6589	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线十字村#3台变	26.11	绿
6590	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线十字村#2台变	38.03	绿
6591	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线十字村#1台变	241.35	绿
6592	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线十字村#10台变	48.35	绿
6593	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线五星村5社#2台变	156.70	绿
6594	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线五星村4社#2台变	158.90	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6595	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线五星村4社#1台变	81.96	绿
6596	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线五星村3社#2台变	158.47	绿
6597	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线五星村3社#1台变	81.74	绿
6598	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV牌双线五星村#8台变	133.50	绿
6599	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV溪莱线奥特莱斯#7配变	626.80	绿
6600	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV溪莱线奥特莱斯#6配变	783.51	绿
6601	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV溪莱线奥特莱斯#5配变	783.51	绿
6602	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV溪莱线奥特莱斯#4配变	783.51	绿
6603	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV溪莱线奥特莱斯#3配变	783.51	绿
6604	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV溪莱线奥特莱斯#2配变	313.40	绿
6605	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV溪莱线奥特莱斯#1配变	783.51	绿
6606	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线龚家场镇#3台变	247.53	绿
6607	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线龚家场镇#2台变	211.40	绿
6608	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线龚家场镇#1台变	313.40	绿
6609	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线靖民镇长安村六社台变	83.34	绿
6610	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线长安村5社新台变	83.09	绿
6611	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线长安8社台变	80.15	绿
6612	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线长安3社公变	80.67	绿
6613	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线石谷村4社老台变	81.53	绿
6614	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线桐梓村3社台变	64.39	绿
6615	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线桐梓坡村九社新台变	78.38	绿
6616	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线平湖村九社#1台变	80.33	绿
6617	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线平湖村七社台变	40.75	绿
6618	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线平湖村6社台变	52.90	绿
6619	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线大梁村9社台变	79.82	绿
6620	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾龚线大梁2社台变	81.79	绿
6621	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线龚家场镇#5台变	340.96	绿
6622	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线高阳村高阳寺台变	79.81	绿
6623	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线高阳村7社台变	26.87	绿
6624	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线高阳村1社台变	79.72	绿
6625	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线高阳村10社台变	158.70	绿
6626	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线高梯村兽药厂台变	65.33	绿
6627	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线高梯村8社台变	86.74	绿
6628	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线高梯村7社台变	82.44	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6629	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线高梯村4社台变	79.33	绿
6630	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线高梯村3社#2台变	41.79	绿
6631	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线高梯村3社#1台变	159.75	绿
6632	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线高梯村11社台变	80.53	绿
6633	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线靖民高梯村新变	80.42	绿
6634	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线靖民场镇#1台变	328.19	绿
6635	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线靖民三星村9社台变	79.03	绿
6636	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线镇高阳村1社台变	81.99	绿
6637	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线石马村7社台变	81.58	绿
6638	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线石桥村2社台变	167.05	绿
6639	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线石坝村6社台变	65.52	绿
6640	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线湾桥村村镇#1台变	84.47	绿
6641	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线湾桥村四社台变	81.22	绿
6642	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线柏林村新变台变	79.12	绿
6643	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线柏林村8社台变	199.84	绿
6644	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线柏林村7社台变	80.47	绿
6645	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线柏林村6社台变	80.45	绿
6646	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线柏林村4社台变	156.70	绿
6647	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线柏林村1社台变	81.68	绿
6648	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线大梁村3社台变	40.58	绿
6649	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾靖线双塘村6社台变	78.35	绿
6650	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线王板桥村九社台变	79.47	绿
6651	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线王板桥村4社#2台变	134.52	绿
6652	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线王板桥村3社台变	78.35	绿
6653	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线王板桥村3社#2台变	156.70	绿
6654	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线洪家寺村8社台变	60.70	绿
6655	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线洪家寺村1社台变	63.53	绿
6656	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线洪家寺村1社#2台变	80.07	绿
6657	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线吼冲村六社新台变	78.35	绿
6658	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线凤鸣村8社台变	54.72	绿
6659	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线凤鸣村4社台变	79.69	绿
6660	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线凤鸣村11社台变	11.70	绿
6661	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线凤鸣场镇#4台变	391.92	绿
6662	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线凤鸣乡三边冲村小学台变	80.42	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6663	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾凤线书房湾村3社台变熔断器	81.15	绿
6664	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾全线花洞村3社台变	44.65	绿
6665	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾全线皂角村4社台变熔断器	81.25	绿
6666	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾全线狮湾村十五社台变	79.36	绿
6667	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾全线狮湾村九社台变	160.38	绿
6668	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾全线狮湾村5社(千子坳)台变	83.09	绿
6669	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾全线场镇#8台变	313.40	绿
6670	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾全线场镇#1台变	174.55	绿
6671	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾全线吼冲村镇台变	80.95	绿
6672	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾全线全安场镇#4台变	274.71	绿
6673	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾全线全安场镇#3台变	219.89	绿
6674	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾全线伍祠村三社台变	69.50	绿
6675	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV湾全线伍凤村4社台变	154.72	绿
6676	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV渝浦线西浦观邸三期#5公变1250KVA	1016.99	绿
6677	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV渝浦线西浦观邸三期#4公变	818.14	绿
6678	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇黑水卤村四社台变	80.51	绿
6679	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇黑水卤村八社台变	81.01	绿
6680	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇黑水卤村五社台变	81.78	绿
6681	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇黑水卤村三社台变	78.35	绿
6682	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇黑水卤村七社台变	79.76	绿
6683	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇黑水卤六社台变	141.14	绿
6684	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇麒麟台变	298.83	绿
6685	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇陈家林台变	99.04	绿
6686	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇金盆村二社台变	43.65	绿
6687	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇金盆村一社台变	61.94	绿
6688	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇街村派出所台变	200.38	绿
6689	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇街村中学台变	173.23	绿
6690	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇行政台变	199.04	绿
6691	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇石庙子村四社台变	79.29	绿
6692	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇石庙子村四社#2台变	79.66	绿
6693	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇石庙子村六社台变	80.47	绿
6694	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇石庙子村六社#2台变	80.91	绿
6695	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇石庙子村八社台变	41.42	绿
6696	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇石庙子村二社台变	42.04	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6697	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇石庙子村一社台变	21.09	绿
6698	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇石庙子五社台变	159.88	绿
6699	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇王家店村二社台变	80.80	绿
6700	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇王家店村二社#2台变	51.91	绿
6701	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇王家店村三社台变	80.78	绿
6702	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇渔箭小学台变	327.26	绿
6703	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇汽车站台变	240.30	绿
6704	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇孙家湾村四社台变	154.58	绿
6705	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇孙家湾村六社台变	161.06	绿
6706	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇孙家湾村七社台变	56.63	绿
6707	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇孙家湾村一社台变	133.28	绿
6708	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇孙家湾五社台变	81.92	绿
6709	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇孙家湾二社台变	39.87	绿
6710	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇孙家湾三社台变	79.55	绿
6711	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇周家寺村四社台变	47.85	绿
6712	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇周家寺村十社台变	78.35	绿
6713	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇周家寺村十八社台变	143.42	绿
6714	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇周家寺村十三社台变	80.86	绿
6715	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇周家寺村九社台变	78.35	绿
6716	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇周家寺村九社#2台变	111.70	绿
6717	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇周家寺村七社台变	79.77	绿
6718	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇单池湾村六社台变	58.32	绿
6719	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇单池湾村五社台变	36.38	绿
6720	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇单池湾村一社台变	62.51	绿
6721	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇单池湾村一社2#台变	249.12	绿
6722	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇五块田村四社台变	80.61	绿
6723	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭镇五块田村五社台变	284.13	绿
6724	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线渔箭社区麒麟桥台变	101.55	绿
6725	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔黑线周兴镇周家寺村十二社台变	38.14	绿
6726	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇郭槽村六社台变	160.16	绿
6727	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇郭槽村六社#2台变	156.70	绿
6728	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇郭槽村八社台变	78.35	绿
6729	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇郭槽村八社#2台变	41.81	绿
6730	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇郭槽村五社台变	129.59	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6731	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇郭槽村二社台变	80.74	绿
6732	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇郭槽村三社台变	162.25	绿
6733	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇蒋家桥电排台变	81.64	绿
6734	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇碉楼村四社台变	82.01	绿
6735	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇碉楼村四社#2台变	114.39	绿
6736	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇碉楼村十社台变	40.68	绿
6737	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇碉楼村十二社台变	86.12	绿
6738	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇碉楼村十三社台变	80.74	绿
6739	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇碉楼村十一社台变	156.70	绿
6740	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇碉楼村六社台变	79.63	绿
6741	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇碉楼村九社台变	82.45	绿
6742	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇碉楼村七社台变	83.58	绿
6743	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇碉楼村一社台变	65.39	绿
6744	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇四季山村四社台变	81.57	绿
6745	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇四季山村十社台变	159.28	绿
6746	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇四季山村十二社台变	79.35	绿
6747	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇四季山村三社台变	81.06	绿
6748	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线石碾镇四季山村一社台变	82.66	绿
6749	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇锡门坎村十四社台变	78.35	绿
6750	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇锡门坎村十二社台变	30.68	绿
6751	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇锡门坎村六社台变	17.25	绿
6752	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇锡门坎村八社台变	139.91	绿
6753	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇锡门坎村五社台变	59.02	绿
6754	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇锡门坎村二社台变	158.41	绿
6755	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇锡门坎村九社台变	158.58	绿
6756	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇锡门坎村三社台变	81.91	绿
6757	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇锡门坎村一社台变	49.01	绿
6758	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇锡门坎十一社台变	31.00	绿
6759	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇王家店村四社台变	34.84	绿
6760	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇王家店村十三社台变	80.13	绿
6761	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇王家店村八社台变	51.11	绿
6762	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇王家店村五社台变	84.78	绿
6763	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇王家店村九社台变	95.48	绿
6764	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇王家店村九社#2台变	157.86	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6765	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线渔箭镇五块田村二社台变	82.05	绿
6766	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线伍坡镇四季山村十一社台变	43.07	绿
6767	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔高线伍坡四季山村九社台变	57.05	绿
6768	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇翟家村十社台变	62.74	绿
6769	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇翟家村五社台变	80.27	绿
6770	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇翟家村二社台变	49.73	绿
6771	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇翟家村三社台变	109.70	绿
6772	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇油房集中供水站台变	246.88	绿
6773	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇油房村八社台变	79.35	绿
6774	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇油房村五社台变	60.00	绿
6775	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇油房村二社台变	65.02	绿
6776	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇油房村九社台变	100.24	绿
6777	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇油房村三社台变	81.84	绿
6778	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇新店村四社台变	126.64	绿
6779	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇新店村四社#2台变	79.04	绿
6780	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇新店村十七社台变	42.35	绿
6781	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇新店村二社台变	20.15	绿
6782	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇叶家沟村四社#2台变	78.35	绿
6783	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇叶家沟村四社#1台变	43.94	绿
6784	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇叶家沟村十社台变	80.31	绿
6785	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇叶家沟村六社台变	157.71	绿
6786	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇叶家沟村八社#2台变	78.50	绿
6787	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇叶家沟村八社#1台变	42.34	绿
6788	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇叶家沟村九社台变	64.64	绿
6789	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇叶家沟村七社台变	158.64	绿
6790	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇叶家沟村一社台变	80.69	绿
6791	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇农乐村十五社台变	79.14	绿
6792	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇农乐村十一社台变	80.91	绿
6793	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇农乐村六社台变	78.81	绿
6794	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇农乐村八社台变	40.81	绿
6795	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇农乐村五社台变	79.38	绿
6796	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇农乐村二社#2台变	79.71	绿
6797	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇农乐村二社#1台变	81.60	绿
6798	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇农乐村七社台变	57.52	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6799	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥镇农乐村一社台变	79.55	绿
6800	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔油线石燕桥新店村一社台变	78.94	绿
6801	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇车家堰村十社台变	157.90	绿
6802	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇车家堰村十二社台变	49.56	绿
6803	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇车家堰村十一社台变	159.84	绿
6804	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇车家堰村六社#2台变	54.43	绿
6805	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇车家堰村六社#1台变	66.47	绿
6806	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇车家堰村五社台变	93.62	绿
6807	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇车家堰村二社台变	80.66	绿
6808	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇车家堰村九社台变	81.51	绿
6809	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇车家堰村三社台变	16.78	绿
6810	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇车家堰村七社台变	79.95	绿
6811	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇车家堰村一社台变	21.99	绿
6812	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇渔秀河村六社台变	48.36	绿
6813	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇渔秀河村五社台变	156.70	绿
6814	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇渔秀河村五社#2台变	79.24	绿
6815	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇渔秀河村二社台变	44.84	绿
6816	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇渔秀河村三社台变	80.90	绿
6817	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇渔秀河村一社台变	79.82	绿
6818	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇渔秀河村一社#2台变	160.10	绿
6819	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇徐家祠村十社台变	83.83	绿
6820	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇徐家祠村六社台变	156.70	绿
6821	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇徐家祠村八社台变	79.19	绿
6822	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇徐家祠村五社台变	80.29	绿
6823	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇徐家祠村九社台变	135.60	绿
6824	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇彭家祠村十社台变	80.17	绿
6825	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇彭家祠村六社台变	17.61	绿
6826	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇彭家祠村八社#2台变	80.95	绿
6827	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇彭家祠村八社#1台变	8.06	绿
6828	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇彭家祠村五社台变	82.71	绿
6829	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇彭家祠村三社台变	81.26	绿
6830	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇彭家祠村一社台变	83.26	绿
6831	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇彭家祠四社台变	80.57	绿
6832	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇彭家祠十二社台变	80.40	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6833	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇向家河村四社台变	33.05	绿
6834	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇向家河村十一社台变	82.55	绿
6835	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇向家河村六社台变	114.05	绿
6836	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇向家河村八社台变	51.39	绿
6837	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇向家河村五社台变	18.78	绿
6838	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇向家河村九社台变	41.39	绿
6839	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇向家河村九社#2台变	23.17	绿
6840	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇向家河村一社台变	42.20	绿
6841	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇向家河十三社台变	54.93	绿
6842	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石碾镇伍坡黄家寺村六社台变	80.92	绿
6843	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇翟家村四社台变	80.35	绿
6844	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇翟家村八社台变	80.38	绿
6845	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇翟家村九社台变	81.09	绿
6846	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇翟家村九社#2台变	79.59	绿
6847	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇翟家村七社台变	80.10	绿
6848	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇涂家坝村四社台变	80.13	绿
6849	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇涂家坝村十社台变	79.93	绿
6850	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇涂家坝村十二社台变	41.88	绿
6851	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇涂家坝村十二社#2台变	159.30	绿
6852	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇涂家坝村六社台变	79.98	绿
6853	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇涂家坝村八社台变	79.26	绿
6854	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇涂家坝村五社台变	40.52	绿
6855	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇涂家坝村二社台变	48.67	绿
6856	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇涂家坝村九社台变	37.11	绿
6857	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇涂家坝村三社台变	80.71	绿
6858	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇涂家坝村一社台变	80.82	绿
6859	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔水线石燕桥镇嘉谟村四社台变	51.00	绿
6860	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇黄家寺村四社台变	160.07	绿
6861	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇黄家寺村十社台变	35.05	绿
6862	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇黄家寺村九社台变	80.56	绿
6863	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇黄家寺村三社台变	81.26	绿
6864	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇黄家寺村七社台变	130.15	绿
6865	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇彭家祠村七社台变	80.33	绿
6866	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇小湾村八社台变	142.49	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6867	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇小湾村二社台变	80.86	绿
6868	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇小湾村三社台变	179.41	绿
6869	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇小湾村一社台变	82.06	绿
6870	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇伍坡村三社台变	158.47	绿
6871	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇伍坡小湾村六社台变	82.34	绿
6872	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇五坡街村八社台变	171.56	绿
6873	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇五坡街村二社台变	161.79	绿
6874	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇五坡聚居区台变	282.54	绿
6875	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇五坡村四社台变	161.01	绿
6876	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇五坡村一社台变	172.00	绿
6877	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线石碾镇五坡农贸市场台变	163.17	绿
6878	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线渔箭镇金盆村四社#2台变	78.83	绿
6879	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线渔箭镇金盆村六社台变	79.52	绿
6880	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线渔箭镇金盆村五社台变	80.12	绿
6881	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线渔箭镇金盆村九社台变	84.10	绿
6882	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线渔箭镇金盆村七社台变	80.82	绿
6883	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线渔箭镇金盆村4社台变	65.74	绿
6884	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线渔箭镇周家寺村十五社台变	81.55	绿
6885	内江市	隆昌市	35kV渔箭站	10kV渔坡线渔箭镇周家寺村一社台变	247.22	绿
6886	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线魏家十四社#2箱变	396.92	绿
6887	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线魏家十四社#1箱变	403.97	绿
6888	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线魏家八、九社#2台变	324.42	绿
6889	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线魏家八、九社#1台变	282.51	绿
6890	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线陆家湾综合楼箱变	397.04	绿
6891	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线城市花苑一号#4箱变	419.50	绿
6892	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线城市花苑一号#3箱变	697.66	绿
6893	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线城市花苑一号#2箱变	541.86	绿
6894	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线城市花苑一号#1箱变	689.68	绿
6895	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线丽景雅苑#6箱变	323.95	绿
6896	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线丽景雅苑#5箱变	326.55	绿
6897	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线丽景雅苑#4箱变	339.81	绿
6898	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线丽景雅苑#3箱变	409.26	绿
6899	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线丽景雅苑#2箱变	323.68	绿
6900	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清高线丽景雅苑#1箱变	416.99	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6901	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清荣一线荣威尚景#5箱变	522.43	绿
6902	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清荣一线荣威尚景#4箱变	989.88	绿
6903	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清荣一线荣威尚景#3箱变	812.16	绿
6904	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清荣一线荣威尚景#2箱变	648.61	绿
6905	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清荣一线荣威尚景#1箱变	511.94	绿
6906	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清荣一线荣威外滩#5箱变	670.08	绿
6907	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清荣一线荣威外滩#4箱变	682.38	绿
6908	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清荣一线荣威外滩#3箱变	810.47	绿
6909	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清荣一线荣威外滩#2箱变	1010.97	绿
6910	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清荣一线荣威外滩#1箱变	409.40	绿
6911	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清白线藕塘冲台变	63.72	绿
6912	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清白线白荷9、10社台变	156.73	绿
6913	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清白线白荷8社台变	64.40	绿
6914	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清白线白荷7社台变	80.22	绿
6915	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清白线白荷6社台变	81.00	绿
6916	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清白线白荷12社台变	78.48	绿
6917	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清白线桂花6社#2台变	62.72	绿
6918	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清澜线澜湾小区#4箱变	373.60	绿
6919	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清澜线澜湾#3箱变	650.44	绿
6920	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清澜线澜湾#2箱变	810.89	绿
6921	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清澜线澜湾#1箱变	811.01	绿
6922	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清澜线凤凰水岸#1箱变	1010.72	绿
6923	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清海线蓝色地中海二期#3箱变	318.07	绿
6924	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清海线蓝色地中海二期#2箱变	645.58	绿
6925	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清海线蓝色地中海二期#1箱变	645.34	绿
6926	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清海线蓝色地中海#7箱变	651.45	绿
6927	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清海线蓝色地中海#6箱变	650.95	绿
6928	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清海线蓝色地中海#5箱变	645.91	绿
6929	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清海线蓝色地中海#4箱变	645.95	绿
6930	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清海线蓝色地中海#3箱变	506.70	绿
6931	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清海线蓝色地中海#2箱变	648.13	绿
6932	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清海线蓝色地中海#1箱变	640.41	绿
6933	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线黑大湾台变	160.34	绿
6934	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线马道4社台变	78.90	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6935	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线马道1社台变	78.96	绿
6936	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线马道1、2、5社台变	160.73	绿
6937	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线香车坡台变	158.85	绿
6938	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线长竹林台变	82.36	绿
6939	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线长石17社台变	144.21	绿
6940	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线长丰5社台变	81.98	绿
6941	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线铺子湾砖厂台变	159.52	绿
6942	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线虾坝口台变	250.08	绿
6943	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线红星7社台变	159.46	绿
6944	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线红星6社台变	160.54	绿
6945	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线红星4社台变	131.14	绿
6946	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线红星2社台变	159.25	绿
6947	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线红星1社台变	143.80	绿
6948	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线红星18社台变	79.64	绿
6949	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线红星16社台变	255.98	绿
6950	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线王家山台变	254.09	绿
6951	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线王家坳台变	129.61	绿
6952	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线油草塘台变	115.24	绿
6953	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线汪家岩台变	157.65	绿
6954	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线桐子沟台变	42.96	绿
6955	内江市	威远县	220kV董家湾站	10kV清泉线桂花3、4社台变	64.40	绿
6956	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线柏腊树台变	158.49	绿
6957	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线新义5社台变	158.89	绿
6958	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线新义4、5、14社台变	66.66	绿
6959	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线新义3社台变	248.60	绿
6960	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线新义1社台变	165.39	绿
6961	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线平山7、8社台变	63.39	绿
6962	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线平山5社台变	81.80	绿
6963	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线平山4-6社台变	135.98	绿
6964	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线对窝石台变	80.53	绿
6965	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线大头山台变	265.10	绿
6966	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线夏家坳台变	264.67	绿
6967	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线古佛7、14、18社台变	78.39	绿
6968	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线古佛18社台变	79.95	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
6969	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线古佛13社台变	246.80	绿
6970	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线双岭9社台变	157.81	绿
6971	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线双岭5社台变	79.76	绿
6972	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线双岭4社台变	24.28	绿
6973	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线双岭3社台变	126.95	绿
6974	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线双岭20社台变	79.60	绿
6975	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线双岭1社台变	80.27	绿
6976	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线双岭18社台变	128.04	绿
6977	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线双岭16社台变	79.82	绿
6978	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线兰家片台变	127.06	绿
6979	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线二峨村4社台变	82.36	绿
6980	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线二峨村3社台变	79.63	绿
6981	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线二峨村1社台变	61.16	绿
6982	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线二峨8社台变	158.65	绿
6983	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线三佛村台变	128.57	绿
6984	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线三佛9-11社台变	79.45	绿
6985	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线三佛3、6社台变	80.15	绿
6986	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线三佛14社台变	78.35	绿
6987	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线三佛12社台变	64.78	绿
6988	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清泉线三佛10社台变	78.97	绿
6989	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线顺城西街#3台变	322.69	绿
6990	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线顺城西街#2台变	336.65	绿
6991	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线顺城西街#1台变	281.46	绿
6992	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线顺城街台变	323.99	绿
6993	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线长湖局台变	255.06	绿
6994	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线运政所台变	214.85	绿
6995	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线荷花安置房#2箱变	512.71	绿
6996	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线荷花安置房#1箱变	510.72	绿
6997	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线石油台变	342.25	绿
6998	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线电力实业台变	334.36	绿
6999	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线滨河路席草田台变	333.02	绿
7000	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线永泰杉树坳台变	315.47	绿
7001	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线气象局台变	257.15	绿
7002	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线检察院居住楼#2台变	271.19	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7003	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线检察院居住楼#1台变	271.24	绿
7004	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线林业局台变	410.78	绿
7005	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线杉树坳#2台变	260.66	绿
7006	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线杉树坳#1台变	329.60	绿
7007	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线教委安置楼箱变	643.94	绿
7008	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线房管局堰塘角台变	326.69	绿
7009	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线广顺一组台变	368.03	绿
7010	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线广场街8楼台变	317.20	绿
7011	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线席草田台变	359.88	绿
7012	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线工商局安置楼箱变	672.50	绿
7013	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线地税局生产楼台变	255.97	绿
7014	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线地税局居住楼台变	313.40	绿
7015	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线国税局#3台变	263.98	绿
7016	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线国税局#2台变	250.38	绿
7017	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线国税局#1台变	250.36	绿
7018	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线兴兴口#2台变	338.78	绿
7019	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线兴兴口#1台变	352.66	绿
7020	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线党校台变	266.39	绿
7021	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线交通局台变	283.70	绿
7022	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线五十二梯口台变	338.05	绿
7023	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线五十二梯#3台变	252.38	绿
7024	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线五十二梯#2台变	323.16	绿
7025	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线五十二梯#1台变	323.89	绿
7026	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线丽景苑一、二楼箱变	333.95	绿
7027	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线丽景苑#3楼台变	284.76	绿
7028	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线严建司西山#2台变	270.38	绿
7029	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线严建司西山#1台变	286.15	绿
7030	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清河线G组团9组台变	257.51	绿
7031	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线银桦小区居民#2箱变	806.18	绿
7032	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线银桦小区居民#1箱变	804.13	绿
7033	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线赵家坝#1箱变	209.39	绿
7034	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线西山六社安置房箱变	505.69	绿
7035	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线棚户A区#2箱变	400.64	绿
7036	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线棚户A区#1箱变	320.40	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7037	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线易家湾台变	85.74	绿
7038	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线新义13社台变	80.72	绿
7039	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线新义12社台变	79.85	绿
7040	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线新义10社台变	86.45	绿
7041	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线平山7.8社安置房#2箱变	635.81	绿
7042	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线平山7.8社安置房#1箱变	635.34	绿
7043	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠汇#4变	1008.62	绿
7044	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠汇#3变	998.85	绿
7045	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠汇#2变	999.05	绿
7046	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠汇#1变	1004.08	绿
7047	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠府商业#5箱变	704.08	绿
7048	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠府#4箱变	805.99	绿
7049	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠府#3箱变	806.58	绿
7050	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠府#2箱变	815.58	绿
7051	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠府#1箱变	1009.20	绿
7052	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠园#4箱变	816.01	绿
7053	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠园#3箱变	810.94	绿
7054	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠园#2箱变	1001.98	绿
7055	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清平线创宇叠翠园#1箱变	1008.41	绿
7056	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线馨泰苑#1箱变	508.99	绿
7057	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线锦星未来城#1箱变	807.09	绿
7058	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线蓝天苑#2台变	253.94	绿
7059	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线蓝天苑#1台变	257.25	绿
7060	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线烟草台变	317.73	绿
7061	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线易居商住楼#1箱变	400.02	绿
7062	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线山水印象#3箱变	803.50	绿
7063	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线山水印象#2箱变	811.25	绿
7064	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线山水印象#1变	818.31	绿
7065	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线宏达台变	258.71	绿
7066	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑高层二号#7箱变	503.13	绿
7067	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑高层二号#6箱变	647.77	绿
7068	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑高层二号#5箱变	804.69	绿
7069	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑高层二号#4箱变	878.05	绿
7070	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑高层二号#3箱变	653.92	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7071	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑高层二号#2箱变	815.00	绿
7072	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑二号#9箱变	641.86	绿
7073	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑二号#8箱变	320.14	绿
7074	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑二号#7箱变	322.75	绿
7075	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑二号#6箱变	357.27	绿
7076	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑二号#5箱变	335.28	绿
7077	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑二号#4箱变	427.88	绿
7078	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑二号#3箱变	410.85	绿
7079	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑二号#2箱变	522.01	绿
7080	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑二号#1箱变	519.93	绿
7081	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑二号#11箱变	639.63	绿
7082	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线城市花苑二号#10箱变	648.52	绿
7083	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线商业广场#1箱变	682.60	绿
7084	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线供电安司台变	500.50	绿
7085	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线丽景沁园C区#2台变	252.82	绿
7086	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线丽景沁园C区#1箱变	515.33	绿
7087	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线丽景沁园B区#2台变	328.37	绿
7088	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线丽景沁园B区#1台变	320.78	绿
7089	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线万荣小区#1变	321.40	绿
7090	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城线万荣#2台变	320.13	绿
7091	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线高石建司台变	350.92	绿
7092	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线青少年宫台变	226.36	绿
7093	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线鑫宏台变	265.05	绿
7094	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线美好家园#2箱变	741.53	绿
7095	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线粮站台变	364.15	绿
7096	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线电影商贸城安置房箱变	637.44	绿
7097	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线甘家冲台变	341.50	绿
7098	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线永强台变	330.19	绿
7099	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线广场街#2台变	280.00	绿
7100	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线广场街#1台变	297.43	绿
7101	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线师培中心台变	251.25	绿
7102	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线威一中生产楼台变	386.23	绿
7103	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线园林路台变	387.24	绿
7104	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线友信广场街台变	355.68	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7105	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线兰草街#7台变	405.86	绿
7106	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线兰草街#6台变	363.02	绿
7107	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线兰草街#5台变	367.93	绿
7108	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线兰草街#4台变	343.77	绿
7109	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线兰草街#3台变	368.99	绿
7110	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线兰草街#2台变	368.59	绿
7111	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线兰草街#1台变	285.31	绿
7112	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线兰草公寓台变	340.10	绿
7113	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线供排水台变	337.77	绿
7114	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线中心街#2台变	409.93	绿
7115	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中二线中心街#1台变	345.25	绿
7116	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线鸿运首座#2箱变	506.43	绿
7117	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线鸿运首座#1箱变	640.57	绿
7118	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线阳光台变	341.09	绿
7119	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线锦绣家苑#4箱变	644.94	绿
7120	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线锦绣家苑#3箱变	641.25	绿
7121	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线锦绣家苑#2箱变	642.37	绿
7122	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线锦绣家苑#1箱变	646.38	绿
7123	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线锦绣家园#6箱变	649.76	绿
7124	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线锦绣家园#5箱变	651.22	绿
7125	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线西山安置房#3台变	206.87	绿
7126	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线西山安置房#2台变	209.25	绿
7127	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线西山安置房#1台变	210.85	绿
7128	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线西山六社台变	335.42	绿
7129	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线西山七、十社#4箱变	510.43	绿
7130	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线西山七、十社#3箱变	506.25	绿
7131	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线西山七、十社#2箱变	405.56	绿
7132	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线西山七、十社#1箱变	322.10	绿
7133	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线碧水龙湾#2箱变	505.48	绿
7134	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线碧水龙湾#1箱变	505.46	绿
7135	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线政协台变	161.05	绿
7136	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线德生箱变	406.77	绿
7137	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线建业街台变	261.10	绿
7138	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线庆卫建司台变	337.10	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7139	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线广场路台变	287.08	绿
7140	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线广场电梯公寓箱变	507.59	绿
7141	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线广场台变	269.63	绿
7142	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线威一中家属房台变	163.15	绿
7143	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线友信建业街台变	312.01	绿
7144	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线兴和贸易台变	272.49	绿
7145	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线付建轩台变	160.06	绿
7146	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线严建司建业街台变	272.65	绿
7147	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线严建司外西街台变	248.90	绿
7148	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清城中一线万荣台变	530.40	绿
7149	内江市	威远县	110kV威远站	10kV清城中Ⅰ线罗家坝#2台变	252.11	绿
7150	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威珑悦府二期#5箱变	643.04	绿
7151	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威珑悦府二期#4箱变	1001.03	绿
7152	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威珑悦府二期#3箱变	996.45	绿
7153	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威珑悦府二期#1箱变	1006.27	绿
7154	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威后湾#4箱变	664.95	绿
7155	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威后湾#3箱变	1022.25	绿
7156	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威后湾#2箱变	652.33	绿
7157	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威后湾#1箱变	704.43	绿
7158	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威云岭#5箱变	405.14	绿
7159	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威云岭#4箱变	550.43	绿
7160	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威云岭#3箱变	517.82	绿
7161	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威云岭#2箱变	805.62	绿
7162	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线荣威云岭#1箱变	805.62	绿
7163	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线珑悦府商业#6变	398.63	绿
7164	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线珑悦府二期#2箱变	1007.88	绿
7165	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清后线宏达商住楼#1箱变	345.73	绿
7166	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线鹏程台变	253.55	绿
7167	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线魏家六社#3台变	259.92	绿
7168	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线魏家六社#2台变	254.12	绿
7169	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线魏家六社#1台变	323.91	绿
7170	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线高升花苑#6台变	257.37	绿
7171	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线高升花苑#5台变	298.76	绿
7172	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线高升花苑#4台变	294.21	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7173	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线高升花苑#3台变	253.29	绿
7174	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线高升花苑#2台变	252.15	绿
7175	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线高升花苑#1台变	253.10	绿
7176	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线高升市场台变	337.64	绿
7177	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线防疫站台变	249.11	绿
7178	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线远鸿A区箱变	336.42	绿
7179	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线荷花苑#4箱变	253.73	绿
7180	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线荷花苑#3台变	273.51	绿
7181	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线荷花苑#2台变	252.99	绿
7182	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线荷花苑#1台变	282.68	绿
7183	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线紫荆花园#3箱变	514.00	绿
7184	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线紫荆花园#2箱变	716.09	绿
7185	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线紫荆花园#1箱变	565.51	绿
7186	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线粉厂人民路2#台变	201.15	绿
7187	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线百兴佳苑二号#3箱变	634.14	绿
7188	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线百兴佳苑二号#2箱变	634.97	绿
7189	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线百兴佳苑二号#1箱变	401.12	绿
7190	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线百兴佳苑#2箱变	506.18	绿
7191	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线百兴佳苑#1箱变	508.90	绿
7192	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线小湾B区台变	251.40	绿
7193	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线小湾A区箱变	654.98	绿
7194	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线宏福台变	255.03	绿
7195	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线宏基台变	252.19	绿
7196	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线安装台变	317.08	绿
7197	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线县开发商业二街#3台变	199.89	绿
7198	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线县开发商业二街#2台变	253.57	绿
7199	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线县开发商业二街#1台变	261.87	绿
7200	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线人民大厦#1台变	637.26	绿
7201	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线丽景苑#3箱变	541.30	绿
7202	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线丽景苑#2箱变	526.82	绿
7203	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线丽景苑#1箱变	722.90	绿
7204	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线中行人民路台变	165.82	绿
7205	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线三河十三社#2箱变	254.60	绿
7206	内江市	威远县	110kV清溪站	10kV清东线三河十三社#1箱变	313.58	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7207	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇胡家村八社台变	50.01	绿
7208	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联盟村四社台变	81.43	绿
7209	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联盟村十社台变	40.70	绿
7210	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联盟村十二社台变	100.28	绿
7211	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联盟村十一社台变	80.10	绿
7212	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联盟村六社台变	20.96	绿
7213	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联盟村八社台变	81.51	绿
7214	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联盟村二社台变	80.12	绿
7215	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联盟村三社台变	25.56	绿
7216	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联盟村七社台变	48.35	绿
7217	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联盟村一社台变	158.48	绿
7218	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联和村四社台变	80.11	绿
7219	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联和村六社台变	81.37	绿
7220	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联和村五社台变	63.73	绿
7221	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联和村二社台变	40.96	绿
7222	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联和村三社台变	52.04	绿
7223	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇联和村一社台变	38.34	绿
7224	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇红岩村四社台变	80.31	绿
7225	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇红岩村二社台变	52.34	绿
7226	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇红岩村三社台变	82.03	绿
7227	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇红岩村一社台变	80.94	绿
7228	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇新华村四社台变	54.44	绿
7229	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇新华村八社台变	17.25	绿
7230	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇新华村三社台变	79.74	绿
7231	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇新华村七社台变	64.64	绿
7232	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇新华村一社台变	41.26	绿
7233	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇团结村四社台变	80.22	绿
7234	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇团结村六社台变	80.78	绿
7235	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇团结村五社台变	81.14	绿
7236	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇团结村二社台变	78.35	绿
7237	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇团结村七社台变	79.76	绿
7238	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇团结村一社台变	63.78	绿
7239	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪竹线胡家镇九块碑村一社台变	80.17	绿
7240	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇洪家村四社台变	83.26	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7241	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇洪家村十四社台变	58.55	绿
7242	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇洪家村六社台变	35.50	绿
7243	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇洪家村二社台变	81.23	绿
7244	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇洪家村九社台变	28.10	绿
7245	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇洪家村三社台变	21.96	绿
7246	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇泡桐村四社台变	156.78	绿
7247	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇泡桐村十社台变	81.94	绿
7248	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇泡桐村八社	6.76	绿
7249	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇泡桐村二社台变	83.66	绿
7250	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇泡桐村七社台变	80.59	绿
7251	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇泡桐村一社台变	79.84	绿
7252	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇学堂村大桥台变	156.74	绿
7253	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇学堂村六社台变	132.94	绿
7254	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇同心村四社台变	131.70	绿
7255	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇同心村六社台变	137.95	绿
7256	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇同心村五社台变	64.44	绿
7257	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇同心村二社台变	80.18	绿
7258	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇同心村九社台变	79.97	绿
7259	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇同心村三社台变	25.96	绿
7260	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇同心村三社#2台变	79.55	绿
7261	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇同心村七社台变	80.35	绿
7262	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇同心村一社台变	80.64	绿
7263	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇双龙村八社台变	83.46	绿
7264	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇双龙村五社台变	99.78	绿
7265	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇六一村八社台变	85.00	绿
7266	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇六一村五社新桥台变	55.94	绿
7267	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇六一村五社台变	40.38	绿
7268	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇六一村五社#2台变	79.79	绿
7269	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇六一村三社台变	79.95	绿
7270	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇付家村四社台变	78.46	绿
7271	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇付家村三社台变	82.39	绿
7272	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇付家村一社台变	24.90	绿
7273	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇九块碑村四社台变	78.35	绿
7274	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇九块碑村十社台变	80.46	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7275	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇九块碑村八社台变	79.03	绿
7276	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇九块碑村五社台变	158.60	绿
7277	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇九块碑村九社台变	55.00	绿
7278	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇九块碑村七社台变	80.07	绿
7279	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪石线胡家镇九块碑村一社#2台变	79.54	绿
7280	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇黄桷树村十一社台变	80.74	绿
7281	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇黄桷村十社台变	78.78	绿
7282	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇黄桷村十社#2台变	78.75	绿
7283	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇黄桷村十二社台变	79.62	绿
7284	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇黄桷村六社台变	17.39	绿
7285	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇黄桷村六社#2台变	32.20	绿
7286	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇黄桷村二社台变	63.30	绿
7287	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇黄桷村九社台变	63.73	绿
7288	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇黄桷村三社台变	60.86	绿
7289	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇黄桷村七社台变	83.48	绿
7290	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇黄桷村一社台变	79.88	绿
7291	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇黄桷村4社台变	80.56	绿
7292	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇跳墩子排灌台变	54.27	绿
7293	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇凤凰村四社台变	79.52	绿
7294	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇凤凰村六社台变	79.78	绿
7295	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇凤凰村二社台变	40.30	绿
7296	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇凤凰村二社#2台变	79.91	绿
7297	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇凤凰村三社台变	23.80	绿
7298	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇凤凰村三社#2台变	63.21	绿
7299	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇六一村七社台变	78.35	绿
7300	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇六一村七社#2台变	55.66	绿
7301	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线胡家镇九块碑村三社台变	79.36	绿
7302	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线前进村六社#2台变	80.96	绿
7303	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线凤林村九社台变	79.29	绿
7304	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇金竹村四社台变	54.98	绿
7305	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇金竹村十二社台变	158.37	绿
7306	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇金竹村十三社台变	160.73	绿
7307	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇金竹村二社台变	80.27	绿
7308	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇金竹村三社台变	43.99	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7309	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇金竹村一社台变	47.66	绿
7310	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇石渔村四社台变	80.71	绿
7311	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇石渔村六社台变	79.99	绿
7312	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇石渔村五社台变	159.42	绿
7313	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇石渔村三社#2台变	78.44	绿
7314	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇石渔村七社台变	78.35	绿
7315	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇石渔村一社台变	80.49	绿
7316	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇河嘴村四社台变	79.51	绿
7317	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇河嘴村六社#2台变	82.63	绿
7318	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇河嘴村五社台变	80.28	绿
7319	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇河嘴村二社台变	64.25	绿
7320	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇河嘴村三社台变	80.79	绿
7321	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇河嘴村一社台变	80.10	绿
7322	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇新农村十社台变	41.71	绿
7323	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇德星村十二社台变	79.99	绿
7324	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇德星村十一社#2台变	79.65	绿
7325	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇德星村六社#2台变	58.78	绿
7326	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇德星村六社#1台变	6.96	绿
7327	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇德星村八社台变	51.62	绿
7328	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇德星村二社台变	55.38	绿
7329	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇德星村九社台变	79.87	绿
7330	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇德星村三社#2台变	80.16	绿
7331	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇德星村三社#1台变	53.05	绿
7332	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇德星村七社台变	82.16	绿
7333	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇天堂村一社#2台变	78.80	绿
7334	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇天堂村一社#1台变	79.79	绿
7335	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇双河村一社#2台变	23.26	绿
7336	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇前进村四社台变	44.24	绿
7337	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇前进村六社台变	80.37	绿
7338	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇前进村五社台变	80.64	绿
7339	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇前进村三社台变	81.49	绿
7340	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇前进村一社台变	79.97	绿
7341	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇凤林村四社台变	45.97	绿
7342	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇凤林村五社台变	43.23	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7343	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇凤林村三社台变	130.73	绿
7344	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇凤林村三社#2台变	78.35	绿
7345	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪德线云顶镇凤林村七社台变	78.94	绿
7346	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇解放村四社台变	80.68	绿
7347	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇解放村十社台变	81.25	绿
7348	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇解放村六社台变	56.43	绿
7349	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇解放村八社台变	128.07	绿
7350	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇解放村五社台变	43.74	绿
7351	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇解放村二社台变	80.40	绿
7352	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇解放村九社台变	33.03	绿
7353	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇解放村三社台变	160.89	绿
7354	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇解放村七社台变	81.88	绿
7355	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇解放村一社台变	160.60	绿
7356	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇蒲芦村四社台变	160.83	绿
7357	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇蒲芦村十社台变	158.20	绿
7358	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇蒲芦村十五社台变	79.80	绿
7359	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇蒲芦村十二社台变	107.77	绿
7360	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇蒲芦村六社台变	81.39	绿
7361	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇蒲芦村八社台变	55.29	绿
7362	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇蒲芦村八社#2台变	101.70	绿
7363	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇蒲芦村五社台变	81.30	绿
7364	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇蒲芦村二社台变	82.61	绿
7365	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇蒲芦村七社台变	80.31	绿
7366	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇蒲芦村一社排灌台变	315.56	绿
7367	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇蒲芦村一社#2台变	158.77	绿
7368	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家社区金龙酒家台变	272.54	绿
7369	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家社区邮电所台变	260.88	绿
7370	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家社区草店子台变	164.04	绿
7371	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家社区粮站台变	167.16	绿
7372	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家社区商品房台变	335.84	绿
7373	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家社区农机服务中心台变	265.20	绿
7374	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家社区供电所台变	289.36	绿
7375	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家村四社台变	158.97	绿
7376	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家村十社台变	79.66	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7377	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家村二社台变	79.64	绿
7378	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家村三社台变	79.38	绿
7379	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家村七社台变	160.61	绿
7380	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家村七社#2台变	39.06	绿
7381	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胡家村一社台变	85.56	绿
7382	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胜利村四社台变	17.28	绿
7383	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胜利村六社台变	39.32	绿
7384	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胜利村八社台变	81.18	绿
7385	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胜利村三社台变	81.00	绿
7386	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胜利村一社台变	80.32	绿
7387	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇胜利五社台变	15.25	绿
7388	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇红岩村六社台变	32.70	绿
7389	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇红岩村八社台变	78.35	绿
7390	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇红岩村五社台变	127.51	绿
7391	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇红岩村七社台变	78.35	绿
7392	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇灯房村六社李德孝台变	78.35	绿
7393	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇灯房村六社台变	65.84	绿
7394	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇灯房村五社台变	78.35	绿
7395	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇灯房村九社台变	161.24	绿
7396	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇灯房村七社台变	80.70	绿
7397	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇灯房村一社台变	81.39	绿
7398	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇新华村六社台变	126.70	绿
7399	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇新华村六社#2台变	78.35	绿
7400	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇新华村二社台变	48.29	绿
7401	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇斑竹村六社台变	52.82	绿
7402	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇斑竹村八社台变	78.35	绿
7403	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇斑竹村五社台变	40.63	绿
7404	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇斑竹村二社台变	63.35	绿
7405	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇斑竹村二社#2台变	82.10	绿
7406	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇斑竹村三社台变	61.80	绿
7407	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇斑竹村一社台变	45.10	绿
7408	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇斑竹村7社台变	160.47	绿
7409	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇商品房2#台变	333.42	绿
7410	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇合兴村四社台变	40.86	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7411	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇合兴村办公室台变	78.36	绿
7412	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇合兴村二社台变	53.45	绿
7413	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇合兴村三社台变	80.35	绿
7414	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇合兴村七社台变	80.42	绿
7415	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇合兴村一社排灌台变	78.84	绿
7416	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇合兴村一社台变	80.02	绿
7417	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇叙街台变	251.83	绿
7418	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇双龙村四社台变	141.39	绿
7419	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇双龙村六社台变	54.64	绿
7420	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇双龙村二社台变	12.85	绿
7421	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇双龙村二社#2台变	81.98	绿
7422	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇双龙村三社台变	43.12	绿
7423	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇双龙村三社下湾子台变	24.00	绿
7424	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇双龙村一社台变	157.89	绿
7425	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇区卫生院台变	273.53	绿
7426	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇元咀村四社台变	80.81	绿
7427	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇元咀村十社台变	158.06	绿
7428	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇元咀村六社台变	80.55	绿
7429	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇元咀村八社台变	319.40	绿
7430	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇元咀村二社台变	80.33	绿
7431	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇元咀村二社#2台变	81.03	绿
7432	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇元咀村三社台变	39.18	绿
7433	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇元咀村三社#2台变	80.77	绿
7434	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇元咀村一社台变	313.40	绿
7435	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇付家村七社台变	236.75	绿
7436	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家镇付家村七社#2台变	49.80	绿
7437	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家双龙村七社台变	48.99	绿
7438	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胡家十中宿台变	263.73	绿
7439	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线胜利村六社#2台变	79.95	绿
7440	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV洪双线付家桥停车场台变	156.70	绿
7441	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线黄山桥台变	96.25	绿
7442	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线聂家湾台变	83.05	绿
7443	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线磨子桥台变	24.56	绿
7444	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线石牛6社台变	79.72	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7445	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线石牛3、7社台变	52.01	绿
7446	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线石坝台变	79.43	绿
7447	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线焦家山台变	84.12	绿
7448	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线泡桐村台变	85.29	绿
7449	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线泡桐9社台变	40.02	绿
7450	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线泡桐6社台变	78.35	绿
7451	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线泡桐4社台变	79.14	绿
7452	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线泡桐2社台变	80.96	绿
7453	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线泡桐1社台变	8.40	绿
7454	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线泡桐11社台变	79.89	绿
7455	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线止马村台变	78.35	绿
7456	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线止马9社台变	18.92	绿
7457	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线止马6社台变	79.58	绿
7458	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线止马5社台变	158.04	绿
7459	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线止马4社台变	80.10	绿
7460	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线止马15社台变	127.94	绿
7461	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线止马13社台变	82.00	绿
7462	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线告化冲台变	78.35	绿
7463	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线升子湾台变	64.99	绿
7464	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线升子8社台变	30.02	绿
7465	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线升子6社台变	80.48	绿
7466	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线升子5社台变	81.28	绿
7467	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线升子3社台变	79.25	绿
7468	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡高线升子1.2.12社台变	3.13	绿
7469	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线走马岭台变	160.05	绿
7470	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线豹子岩台变	124.56	绿
7471	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线花椒坡农民新村台变	328.24	绿
7472	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线联合8社台变	160.65	绿
7473	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线联合19社台变	79.98	绿
7474	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线联合17社台变	156.70	绿
7475	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线联合11社台变	156.93	绿
7476	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线罗家湾台变	159.21	绿
7477	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线罗家桥台变	164.11	绿
7478	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线水管站台变	127.91	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7479	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线林家湾台变	162.44	绿
7480	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线曾家祠堂台变	160.94	绿
7481	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线新家7社台变	158.93	绿
7482	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线新家5社台变	159.51	绿
7483	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线新家5、6、14社台变	81.22	绿
7484	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线新家3社台变	80.42	绿
7485	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线新家2社台变	159.31	绿
7486	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线新家1社台变	79.41	绿
7487	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线新家19社台变	159.52	绿
7488	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线新家17社台变	157.78	绿
7489	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线新家12社台变	158.53	绿
7490	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线新塘9社台变	62.57	绿
7491	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线新塘14社台变	79.96	绿
7492	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线新塘12社台变	79.91	绿
7493	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线抽水站台变	79.20	绿
7494	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线张家湾台变	137.39	绿
7495	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线建利村台变	159.37	绿
7496	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线建利8社台变	67.51	绿
7497	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线建利6社台变	158.34	绿
7498	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线建利3社台变	79.55	绿
7499	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线建利2社台变	158.11	绿
7500	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线建利14社台变	76.71	绿
7501	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线建利10社台变	161.37	绿
7502	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线双车坊台变	164.17	绿
7503	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线双柏9社台变	262.81	绿
7504	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线双柏8社台变	321.15	绿
7505	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线双柏12社台变	205.97	绿
7506	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线双柏10.11社台变	201.03	绿
7507	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线农机站台变	318.28	绿
7508	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线东风13社台变	240.56	绿
7509	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡胜线三胜27社台变	336.36	绿
7510	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线龙建17社台变	78.35	绿
7511	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线龙建12社台变	79.65	绿
7512	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线芭蕉咀台变	81.03	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7513	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线罗家坡台变	78.35	绿
7514	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线石滩台变	195.88	绿
7515	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线活麻冲台变	65.45	绿
7516	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线泡桐七社台变	40.60	绿
7517	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线泡桐8社台变	313.40	绿
7518	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线民新余恒久台变	79.40	绿
7519	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线桥上台变	313.40	绿
7520	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线所珠河台变	246.80	绿
7521	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线张家冲台变	78.35	绿
7522	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线小湾村台变	63.66	绿
7523	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线小湾村7社台变	157.23	绿
7524	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线小湾5社台变	159.40	绿
7525	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线小湾3、4社台变	159.37	绿
7526	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线小湾2社台变	79.77	绿
7527	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线大屋咀台变	64.95	绿
7528	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线坟坝咀台变	79.64	绿
7529	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线和平19社台变	79.31	绿
7530	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线和平17社台变	63.63	绿
7531	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线双桥子台变	64.57	绿
7532	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线农建6社台变	79.61	绿
7533	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线农建5、7社台变	156.70	绿
7534	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线农建1社台变	161.25	绿
7535	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线农建15社公台变	80.55	绿
7536	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线农建10社台变	156.94	绿
7537	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线兰田油库台变	37.00	绿
7538	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线兰田坳台变	65.00	绿
7539	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线兰田8社台变	78.36	绿
7540	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线兰田5社台变	83.76	绿
7541	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线兰田4社台变	40.13	绿
7542	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线兰田3社台变	164.83	绿
7543	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线兰田13社台变	79.42	绿
7544	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线伞岭坳台变	141.70	绿
7545	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线伞岭场台变	163.26	绿
7546	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线伞岭9社台变	81.69	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7547	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线伞岭7社台变	81.44	绿
7548	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线伞岭2、3社台变	81.50	绿
7549	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线伞岭13社台变	79.84	绿
7550	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线伞岭10社台变	80.74	绿
7551	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线三窝松台变	80.20	绿
7552	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线三元冲台变	41.35	绿
7553	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线万家山台变	65.04	绿
7554	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡珠线七里冲台变	83.52	绿
7555	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线麻柳9社台变	79.62	绿
7556	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线麻柳6社台变	78.35	绿
7557	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线麻柳4社台变	80.07	绿
7558	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线麻柳2社台变	80.67	绿
7559	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线麻柳15社台变	79.98	绿
7560	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线麻柳13社台变	80.04	绿
7561	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线麻柳12社台变	64.40	绿
7562	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线高湾7社台变	81.31	绿
7563	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线高湾5社台变	81.04	绿
7564	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线高湾1社台变	79.54	绿
7565	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线董家冲台变	79.43	绿
7566	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胡家村台变	79.16	绿
7567	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胡家冲台变	65.10	绿
7568	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胡家9社台变	80.27	绿
7569	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胡家14社台变	80.82	绿
7570	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胜丰村台变	79.08	绿
7571	内江市	资中县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胜丰8社台变	79.80	绿
7572	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胜丰6社台变	79.31	绿
7573	内江市	资中县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胜丰6、7社台变	78.35	绿
7574	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胜丰4.5.8社台变	158.98	绿
7575	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胜丰1、2社台变	82.21	绿
7576	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胜丰12社台变	156.70	绿
7577	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胜丰11、12社台变	80.73	绿
7578	内江市	资中县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线胜丰10、15社台变	79.85	绿
7579	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线群建7社台变	80.34	绿
7580	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线群建5社台变	40.33	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7581	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线群建4社台变	80.81	绿
7582	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线群建1社台变	79.97	绿
7583	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线群建18社台变	158.34	绿
7584	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线群建15社台变	79.43	绿
7585	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线群建14、15社台变	40.16	绿
7586	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线群建12、13社台变	80.86	绿
7587	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线矮子山台变	156.70	绿
7588	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线皂角咀台变	63.95	绿
7589	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线瓦房湾台变	65.79	绿
7590	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线瓦店子台变	136.79	绿
7591	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线瓦店4.5社台变	64.30	绿
7592	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线瓦店3.11社台变	20.94	绿
7593	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线瓦厂湾台变	80.31	绿
7594	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线王家冲台变	41.05	绿
7595	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线牛皮场12社台变	81.98	绿
7596	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线火柴厂台变	143.28	绿
7597	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线泡桐9、11社台变	40.19	绿
7598	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线曾家坡台变	78.35	绿
7599	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线曾二沟台变	81.18	绿
7600	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线录霞河台变	78.35	绿
7601	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线尹家7社台变	81.00	绿
7602	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线尹家4社台变	82.28	绿
7603	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线尹家2社台变	79.10	绿
7604	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线尹家1社台变	60.41	绿
7605	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线尹兴场镇台变	204.91	绿
7606	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线小肠冲台变	39.73	绿
7607	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线安仁台变	63.74	绿
7608	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线安仁凼台变	156.70	绿
7609	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线学堂湾台变	41.34	绿
7610	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线学堂咀台变	41.59	绿
7611	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线太意台变	83.61	绿
7612	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线和平村台变	63.11	绿
7613	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线和平9社台变	79.65	绿
7614	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线和平7、8社台变	80.01	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7615	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线和平4.5.6社台变	90.70	绿
7616	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线和平3、4社台变	78.35	绿
7617	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线和平1社台变	80.01	绿
7618	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线和平13社台变	80.06	绿
7619	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线和平12社台变	82.11	绿
7620	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线劳动场台变	78.35	绿
7621	内江市	资中县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线农建胜丰1、2、5、6社台变	63.14	绿
7622	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线兴旺村台变	64.42	绿
7623	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线兴旺5社台变	167.36	绿
7624	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线兴旺4.8社台变	83.04	绿
7625	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线兴旺2社台变	156.70	绿
7626	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线兴旺1、6社台变	79.64	绿
7627	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线何家山台变	78.98	绿
7628	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线五皇村台变	82.59	绿
7629	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线五皇5社台变	80.21	绿
7630	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线五皇3社台变	80.43	绿
7631	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线五皇2.9社台变	80.26	绿
7632	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线五皇18社台变	79.84	绿
7633	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线五皇17社台变	81.56	绿
7634	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线五个土地台变	30.37	绿
7635	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线久安台变	54.03	绿
7636	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线久安7社台变	35.74	绿
7637	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线久安6社台变	79.78	绿
7638	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线久安5社台变	63.14	绿
7639	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线久安4.5社台变	81.06	绿
7640	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线久安1社台变	60.61	绿
7641	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线久安10社台变	46.75	绿
7642	内江市	资中县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线东街台变	78.35	绿
7643	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线东岳台变	81.73	绿
7644	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线下棚台变	79.80	绿
7645	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线三万河村台变	27.10	绿
7646	内江市	威远县	110kV泡桐变电站	10kV泡万线三万河场镇台变	31.32	绿
7647	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥镇玲红#6台变	157.16	绿
7648	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥村场镇七号	195.97	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7649	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥村3、4组台变	79.82	绿
7650	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥村#4台变	160.43	绿
7651	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥村#3台变	80.56	绿
7652	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥廉租房台变	140.51	绿
7653	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥场镇13#台变	330.71	绿
7654	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥场镇#4台变	278.05	绿
7655	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥场镇#3台变	166.71	绿
7656	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥场镇#2台变	353.20	绿
7657	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥场镇#1台变	335.04	绿
7658	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥场镇#15台变	328.10	绿
7659	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥场镇#14台变	324.54	绿
7660	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥场镇#12台变	345.40	绿
7661	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥场镇#11台变	262.00	绿
7662	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥场镇#10台变	331.84	绿
7663	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线高桥八号台变	200.90	绿
7664	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线松柏村#5台变	82.46	绿
7665	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线松柏村#4台变	65.84	绿
7666	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV法桥线松柏村#3台变	78.67	绿
7667	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线尚品雅筑贰期#2配变	506.60	绿
7668	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线尚品雅筑2期#5配变	818.48	绿
7669	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线尚品雅筑2期#4配变	648.63	绿
7670	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线尚品雅筑2期#3配变	652.71	绿
7671	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线尚品雅筑2期#1配变	507.59	绿
7672	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线尚品雅筑1期#1配变	684.78	绿
7673	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线宴湾村#9台变	159.13	绿
7674	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线宴湾村#8台变	80.78	绿
7675	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线宴湾村#7台变	81.61	绿
7676	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线宴湾村#6台变	21.23	绿
7677	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线宴湾村#5台变	121.86	绿
7678	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线宴湾村#4台变	65.21	绿
7679	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线宴湾村#3台变	118.57	绿
7680	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线宴湾村#2台变	164.29	绿
7681	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线宴湾村#1台变	123.47	绿
7682	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线宴湾村#11台变	58.74	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7683	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线宴湾村#10台变	81.27	绿
7684	内江市	东兴区	35kV田家站	10kV法桥线凤庙村#5台变	81.71	绿
7685	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV法桥线住房保障办箱变	514.95	绿
7686	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线高升村#6台变	78.35	绿
7687	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线高升村#5台变	131.94	绿
7688	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线高升村#4台变	158.28	绿
7689	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线高升村#3台变	81.42	绿
7690	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线高升村#2台变	79.02	绿
7691	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线高升村#1台变	80.62	绿
7692	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线长坝村#6台变	79.18	绿
7693	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线长坝村#5台变	80.40	绿
7694	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线长坝村#4台变	60.07	绿
7695	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线长坝村#3台变	102.29	绿
7696	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线长坝村#2台变	156.70	绿
7697	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线长坝村#1台变	86.70	绿
7698	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线郭家村#2台变	83.47	绿
7699	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线进士村5组#6台变	80.94	绿
7700	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线进仕村#7台变	144.29	绿
7701	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线进仕村#5台变	80.14	绿
7702	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线进仕村#4台变	70.08	绿
7703	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线进仕村#3台变	64.14	绿
7704	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线进仕村#2台变	77.54	绿
7705	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线进仕村#1台变	161.12	绿
7706	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线观音桥村#4台变	79.28	绿
7707	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线观音桥村#3台变	62.10	绿
7708	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线观音桥村#2台变	78.35	绿
7709	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线观音桥村#1台变	81.29	绿
7710	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线见龙村#5台变	57.87	绿
7711	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线见龙村#4台变	157.97	绿
7712	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线见龙村#3台变	67.47	绿
7713	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线见龙村#2台变	160.03	绿
7714	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线见龙村#1台变	80.83	绿
7715	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线肖坝村#7台变	78.35	绿
7716	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线肖坝村#6台变	26.02	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7717	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线肖坝村#5台变	19.13	绿
7718	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线肖坝村#4台变	80.12	绿
7719	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线肖坝村#3台变	9.56	绿
7720	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线肖坝村#2台变	79.41	绿
7721	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线肖坝村#1台变	31.70	绿
7722	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线红林村9组#3台变	30.54	绿
7723	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线红林村#6台变	48.52	绿
7724	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线红林村#5台变	79.56	绿
7725	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线红林村#4台变	80.99	绿
7726	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线红林村#2台变	79.01	绿
7727	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线红林村#1台变	157.28	绿
7728	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线红岩村#3台变	144.39	绿
7729	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线红岩村#2台变	0.00	红
7730	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线红岩村#1台变	157.94	绿
7731	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线石锣村#4台变	31.34	绿
7732	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线石锣村#3台变	83.15	绿
7733	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线石锣村#2台变	80.94	绿
7734	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线石锣村#1台变	139.76	绿
7735	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线石庙村#8台变	78.35	绿
7736	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线石庙村#7台变	315.99	绿
7737	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线石庙村#6台变	79.83	绿
7738	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线石庙村#5台变	79.53	绿
7739	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线石庙村#4台变	78.35	绿
7740	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线石庙村#3台变	156.70	绿
7741	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线石庙村#2台变	35.34	绿
7742	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线石庙村#1台变	158.92	绿
7743	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线清流南路#8台变	247.89	绿
7744	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线清流南路#7家具厂台变	44.98	绿
7745	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线清流南路#5大堰村台变	252.10	绿
7746	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线清流南路#10台变	315.15	绿
7747	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线清流北路#3上桥村台变	247.79	绿
7748	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线清水村#7台变	130.30	绿
7749	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线清水村#6台变	19.58	绿
7750	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线清水村#5台变	224.89	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7751	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线清水村#4台变	82.90	绿
7752	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线清水村#3台变	80.73	绿
7753	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线清水村#2台变	40.19	绿
7754	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线清水村#1台变	79.49	绿
7755	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线江石村#9台变	80.91	绿
7756	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线江石村#6台变	81.28	绿
7757	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线江石村#2台变	80.93	绿
7758	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线树田村#2台变	78.35	绿
7759	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线松林村#7台变	78.35	绿
7760	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线松林村#6台变	79.47	绿
7761	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线松林村#5台变	81.04	绿
7762	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线松林村#4台变	66.62	绿
7763	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线松林村#3台变	156.70	绿
7764	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线松林村#2台变	159.15	绿
7765	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线松林村#1台变	82.21	绿
7766	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线景坡村6组#4台变	79.24	绿
7767	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线景坡村#5台变	79.29	绿
7768	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线景坡村#3台变	78.35	绿
7769	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线景坡村#2台变	80.07	绿
7770	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线景坡村#1台变	78.65	绿
7771	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线居士村#6台变	78.35	绿
7772	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线居士村#5台变	157.91	绿
7773	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线居士村#4台变	64.31	绿
7774	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线居士村#3台变	62.15	绿
7775	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线居士村#2台变	80.13	绿
7776	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线居士村#1台变	57.04	绿
7777	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线大堰村3组#4台变	80.65	绿
7778	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线大堰村#6台变	78.35	绿
7779	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线大堰村#5台变	82.19	绿
7780	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线大堰村#3台变	82.65	绿
7781	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线大堰村#2台变	132.96	绿
7782	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线大堰村#1台变	156.70	绿
7783	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线亢家村#7台变	82.46	绿
7784	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线亢家村#5台变	80.24	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7785	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线亢家村#2台变	79.41	绿
7786	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线九根树村#5台变	78.35	绿
7787	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线九根树村#4台变	157.67	绿
7788	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线九根树村#3台变	126.70	绿
7789	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线九根树村#2台变	63.96	绿
7790	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线九根树村#1台变	81.94	绿
7791	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线中河村#5台变	158.23	绿
7792	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线中河村#4台变	125.92	绿
7793	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线中河村#3台变	82.07	绿
7794	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线上桥村#3台变	27.37	绿
7795	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河长线上桥村#1台变	79.83	绿
7796	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线长青路#3台变	328.62	绿
7797	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线长青路#2台变	272.77	绿
7798	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线长青路#1台变	291.86	绿
7799	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线郭家村#7台变	313.40	绿
7800	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线郭家村#6台变	78.35	绿
7801	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线郭家村#5台变	102.31	绿
7802	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线郭家村#4台变	82.02	绿
7803	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线郭家村#3台变	81.81	绿
7804	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线郭家村#1台变	166.25	绿
7805	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线郭北镇博雅阁台变	396.11	绿
7806	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线清流南路#9台变	331.40	绿
7807	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线清流南路#6台变	249.76	绿
7808	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线清流南路#4台变	248.00	绿
7809	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线清流南路#3台变	313.40	绿
7810	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线清流南路#2台变	264.77	绿
7811	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线清流南路#1台变	342.76	绿
7812	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线清流北路供销社#2台变	267.35	绿
7813	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线清流北路#1台变	254.78	绿
7814	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线江石村#8台变	80.71	绿
7815	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线江石村#7台变	81.31	绿
7816	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线江石村#5台变	78.35	绿
7817	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线江石村#4台变	25.78	绿
7818	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线江石村#3台变	315.54	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7819	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线江石村#1台变	68.34	绿
7820	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线供电所台变	265.87	绿
7821	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线交通路#4台变	330.36	绿
7822	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线交通路#3台变	282.54	绿
7823	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线交通路#2台变	306.53	绿
7824	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线交通路#1台变	329.12	绿
7825	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线上桥村2社台变	307.09	绿
7826	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河郭线上桥村#4台变	78.35	绿
7827	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河红线高峰寺台变	159.84	绿
7828	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河红线高寺村4社台变	132.68	绿
7829	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河红线营门口台变	159.36	绿
7830	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河红线罗家咀台变	158.47	绿
7831	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河红线红光村瓦厂台变	163.04	绿
7832	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河红线红光村8社#3台变	80.12	绿
7833	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河红线红光村2社台变	118.25	绿
7834	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河红线红光村10社台变	156.70	绿
7835	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河红线清流村4社台变	79.26	绿
7836	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河红线制药厂菜市场#2台变	79.30	绿
7837	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河污线内江市第二污水处理厂#3潜污泵专变	195.88	绿
7838	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河污线内江市第二污水处理厂#2潜污泵专变	195.88	绿
7839	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河污线内江市第二污水处理厂#1潜污泵专变	195.88	绿
7840	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线鑫川台变	313.40	绿
7841	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村9社台变	31.27	绿
7842	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村8社#2台变	126.70	绿
7843	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村8社#1台变	126.70	绿
7844	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村7社台变	135.85	绿
7845	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村6社台变	127.62	绿
7846	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村6社#2台变	158.12	绿
7847	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村5社#3台变	158.22	绿
7848	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村5社#2台变	158.89	绿
7849	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村5社#1台变	111.53	绿
7850	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村4社#2台变	82.66	绿
7851	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村4社#1台变	23.93	绿
7852	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村3社#2台变	159.46	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7853	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村3社#1台变	127.33	绿
7854	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村2社台变	161.17	绿
7855	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村2社#2台变	131.04	绿
7856	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村1社#3台变	156.70	绿
7857	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村1社#2台变	125.27	绿
7858	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村1社#1台变	160.82	绿
7859	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村10社#2台变	128.60	绿
7860	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线红旗村10社#1台变	162.51	绿
7861	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线石锣村9社台变	157.18	绿
7862	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线石锣村7社台变	86.70	绿
7863	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线石锣村6社台变	81.01	绿
7864	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线石锣村5社台变	159.41	绿
7865	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线石锣村5社#2台变	78.35	绿
7866	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线石锣村4社台变	157.64	绿
7867	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线百货站台变	323.18	绿
7868	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线电杆厂台变	328.74	绿
7869	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线江石村14社台变	80.21	绿
7870	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线江石村13社台变	160.38	绿
7871	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线新江村7社台变	158.32	绿
7872	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线新江村7社#2台变	158.21	绿
7873	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线新江村6社#3台变	159.07	绿
7874	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线新江村6社#2台变	156.70	绿
7875	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线新江村6社#1台变	313.97	绿
7876	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线新江村5社#2台变	159.08	绿
7877	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线新江村5社#1台变	79.45	绿
7878	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线新江村4社台变	158.56	绿
7879	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线新江村3社台变	54.13	绿
7880	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线新江村3、4社台变	393.57	绿
7881	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线国光村9社台变	166.38	绿
7882	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线国光村6社台变	90.89	绿
7883	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线国光村5社台变	139.60	绿
7884	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线国光村4社台变	134.30	绿
7885	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线国光村3社台变	161.14	绿
7886	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线国光东站台变	156.70	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7887	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河机线农机站九龙庵台变	158.49	绿
7888	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线高寺村土地坳台变	127.02	绿
7889	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线高寺村6社台变	313.40	绿
7890	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线高寺村6社#3台变	157.12	绿
7891	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线高寺村6社#2台变	80.83	绿
7892	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线高寺村5社台变	158.43	绿
7893	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线高寺村3社台变	157.06	绿
7894	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线高寺村3社#3台变	82.11	绿
7895	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线高寺村3社#2台变	157.94	绿
7896	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线高寺村2社台变	78.97	绿
7897	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线高寺村1社台变	138.83	绿
7898	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线高寺村1社#2台变	157.76	绿
7899	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线菜市台变	252.61	绿
7900	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村猪场台变	133.55	绿
7901	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村9社台变	158.69	绿
7902	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村8社#2台变	161.73	绿
7903	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村8社#1台变	161.73	绿
7904	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村7社台变	162.53	绿
7905	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村7社#2台变	158.95	绿
7906	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村6社台变	139.61	绿
7907	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村3社台变	127.95	绿
7908	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村3社#2台变	161.10	绿
7909	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村2.4社台变	165.13	绿
7910	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村1社台变	160.01	绿
7911	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村1社#2台变	161.28	绿
7912	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村14社台变	130.47	绿
7913	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村14社#3台变	128.97	绿
7914	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村14社#2台变	161.72	绿
7915	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村13社#2台变	159.23	绿
7916	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村13社#1台变	80.62	绿
7917	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村12社台变	90.24	绿
7918	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村12社#2台变	159.29	绿
7919	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村11社台变	160.62	绿
7920	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线红光村10社#2台变	157.77	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7921	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线清流村4、5、6社台变	159.45	绿
7922	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线油建技研#1箱变配电变压器	500.54	绿
7923	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线油建总公司#1箱变配电变压器	803.64	绿
7924	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线油建总公司#1台变	198.95	绿
7925	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线沱桥台变	212.39	绿
7926	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线新江村2社台变	131.16	绿
7927	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线建辅材料厂台变	65.70	绿
7928	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线大冲台变	268.74	绿
7929	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线国光村7、8社台变	136.42	绿
7930	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线国光村5社#2台变	109.98	绿
7931	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线国光村1社台变	164.49	绿
7932	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线四川金隆实业有限公司台变	252.52	绿
7933	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线四川兴微电机厂台变	202.21	绿
7934	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线九龙村8社台变	157.95	绿
7935	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线九龙村6社台变	80.89	绿
7936	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线九龙村5社台变	159.73	绿
7937	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线九龙村4社大田角台变	80.99	绿
7938	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线九龙村4社台变	140.45	绿
7939	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线九龙村3社台变	129.54	绿
7940	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线九龙村2社台变	161.14	绿
7941	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线九龙村2社#6台变	248.32	绿
7942	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线九龙村2社#2台变	156.70	绿
7943	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV河东线九龙村1、3社台变	159.92	绿
7944	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙阳线尚璟#6台变	783.66	绿
7945	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙阳线尚璟#4台变	995.46	绿
7946	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙阳线尚璟#3台变	797.15	绿
7947	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙阳线尚璟#2台变	799.79	绿
7948	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙阳线尚璟#1台变	995.82	绿
7949	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线隆城锦翠锦苑#7台变	783.66	绿
7950	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠锦苑#6台变	659.31	绿
7951	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠锦苑#5台变	505.98	绿
7952	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠锦苑#4台变	1001.57	绿
7953	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠锦苑#3台变	803.98	绿
7954	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠锦苑#2台变	1003.38	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7955	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠锦苑#1台变	801.57	绿
7956	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠翠苑#7台变	784.22	绿
7957	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠翠苑#6台变	1003.75	绿
7958	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠翠苑#5台变	1000.74	绿
7959	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠翠苑#4台变	998.52	绿
7960	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠翠苑#3台变	634.85	绿
7961	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠翠苑#2台变	997.11	绿
7962	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线锦翠翠苑#1台变	503.92	绿
7963	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线西城世家#9台变	810.27	绿
7964	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线西城世家#8台变	802.80	绿
7965	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线西城世家#7台变	805.36	绿
7966	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线西城世家#6台变	802.76	绿
7967	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线西城世家#5台变	783.72	绿
7968	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线西城世家#4台变	783.91	绿
7969	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线西城世家#3台变	783.60	绿
7970	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线西城世家#2台变	799.72	绿
7971	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线西城世家#1台变	803.88	绿
7972	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线西城世家#11台变	804.58	绿
7973	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线西城世家#10台变	783.69	绿
7974	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线珑悦府#6台变	799.13	绿
7975	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线珑悦府#5台变	801.15	绿
7976	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线珑悦府#4台变	803.63	绿
7977	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线珑悦府#3台变	997.01	绿
7978	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线珑悦府#2台变	999.95	绿
7979	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线珑悦府#1台变	999.28	绿
7980	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线北晟名都#3台变	507.15	绿
7981	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线北晟名都#2台变	639.15	绿
7982	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙镜线北晟名都#1台变	504.91	绿
7983	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线隆昌苗圃台变	321.51	绿
7984	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线隆城雅苑商业台变	803.33	绿
7985	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线隆城雅苑#5台变	639.64	绿
7986	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线隆城雅苑#4台变	639.52	绿
7987	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线隆城雅苑#3台变	800.33	绿
7988	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线隆城雅苑#2台变	808.22	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
7989	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线隆城雅苑#1台变	802.65	绿
7990	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线金鹅镇春光村五社#2台变	78.38	绿
7991	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线都英#6台变	649.15	绿
7992	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线都英#5台变	988.31	绿
7993	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线都英#4台变	1003.84	绿
7994	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线都英#3台变	1001.53	绿
7995	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线都英#2台变	999.34	绿
7996	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线都英#1台变	1007.30	绿
7997	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线跃进街军供站台变	366.54	绿
7998	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线紫金苑#2箱变	630.09	绿
7999	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线紫金苑#1箱变	647.17	绿
8000	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线磷肥厂台变	179.65	绿
8001	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线火车站永荣旅社台变	368.39	绿
8002	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线火车站商业台变	314.79	绿
8003	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线火车站三建司台变	333.18	绿
8004	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线火车外站粮食市场台变	331.36	绿
8005	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线成铁家属区#4箱变	514.25	绿
8006	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线成铁家属区#3箱变	505.63	绿
8007	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线成铁家属区#2箱变	325.90	绿
8008	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线成铁家属区#1箱变	321.76	绿
8009	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线张拱桥群星村台变	166.77	绿
8010	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线张拱桥箱变	637.97	绿
8011	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线和悦A区#3箱变	403.28	绿
8012	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线和悦A区#2箱变	646.62	绿
8013	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线和悦A区#1箱变	636.92	绿
8014	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线古湖街道办春光村五社台变	313.43	绿
8015	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线古湖办建设村七台变	82.30	绿
8016	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线交通路矮子坡台变	336.64	绿
8017	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线中铁下家属区#3箱变	500.19	绿
8018	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线中铁下家属区#2箱变	635.64	绿
8019	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线中铁下家属区#1箱变	397.59	绿
8020	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线中铁上家属区#3箱变	503.03	绿
8021	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线中铁上家属区#2箱变	640.41	绿
8022	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙都二线中铁上家属区#1箱变	319.76	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8023	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线金鹅镇光荣村二社#2台变	158.61	绿
8024	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线金房苑#2箱变	325.54	绿
8025	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线金房苑#1箱变	319.21	绿
8026	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线迎宾大道安置房台变	503.90	绿
8027	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线群星#5箱变	636.18	绿
8028	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线群星#4箱变	399.04	绿
8029	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线群星#3箱变	319.51	绿
8030	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线群星#2箱变	406.00	绿
8031	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线群星#1箱变	651.02	绿
8032	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线立交桥建行台变	313.40	绿
8033	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线立交桥宾台变	268.23	绿
8034	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线禽苗市场台变	511.24	绿
8035	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线恒泰大楼台变	551.95	绿
8036	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线平安箱变	517.90	绿
8037	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线川东世纪城商业台变	813.29	绿
8038	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线川东世纪城台变	799.68	绿
8039	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线客运商城台变	432.33	绿
8040	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线城东尚景台变	806.72	绿
8041	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线光荣花园#5台变	982.31	绿
8042	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线光荣花园#4台变	629.77	绿
8043	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线光荣花园#3台变	785.70	绿
8044	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线光荣花园#2台变	788.52	绿
8045	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线光荣花园#1台变	791.48	绿
8046	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线光荣三社安置房箱变	494.83	绿
8047	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线光荣三社台变	527.09	绿
8048	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线东庭渝都#2台变	647.22	绿
8049	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙西线东庭渝都#1台变	331.84	绿
8050	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙瑞线消防队台变	252.94	绿
8051	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线金鹅镇星星村三社台变	263.85	绿
8052	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线金鹅镇光跃村六社台变	69.95	绿
8053	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线金鹅镇光跃村二社台变	158.56	绿
8054	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线星星#2箱变	635.14	绿
8055	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线星星#1箱变	792.10	绿
8056	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办群星村二社台变	82.07	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8057	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办群星村一社台变	81.25	绿
8058	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办罗星村四社台变	80.66	绿
8059	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办罗星村十社台变	65.97	绿
8060	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办罗星村十社#2台变	79.63	绿
8061	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办罗星村六社台变	80.82	绿
8062	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办罗星村八社台变	79.28	绿
8063	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办罗星村八社#2台变	81.23	绿
8064	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办罗星村五社台变	79.88	绿
8065	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办罗星村九社台变	54.51	绿
8066	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办罗星村七社台变	66.82	绿
8067	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办罗星村一社台变	84.85	绿
8068	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙物线古湖办建设村八社台变	64.94	绿
8069	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线鹅江花园农业局#2箱变	411.81	绿
8070	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线鹅江农业局箱变	404.42	绿
8071	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线飞泉卫生站台变	344.21	绿
8072	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线锦霞#4箱变	195.88	绿
8073	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线锦霞#3箱变	639.57	绿
8074	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线锦霞#1箱变	1015.01	绿
8075	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线金元亨#2台变	519.81	绿
8076	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线金元亨#1台变	515.69	绿
8077	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线百庆锦绣外滩台变	661.88	绿
8078	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线百庆名都#2箱变	545.85	绿
8079	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线百庆名都#1箱变	549.42	绿
8080	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线水利台变	271.64	绿
8081	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线林业局台变	66.53	绿
8082	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线春光路台变	256.63	绿
8083	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线春光#2台变	522.74	绿
8084	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线春光#1台变	525.81	绿
8085	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线新华路客运中心台变	357.14	绿
8086	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线新华路农业局台变	393.04	绿
8087	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线新华箱变	501.20	绿
8088	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线化纤市场箱变	333.99	绿
8089	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线化纤市场#1台变	671.54	绿
8090	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线兴隆路台变	265.13	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8091	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线兴隆路二七部队台变	342.95	绿
8092	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线交通路游乐园台变	197.78	绿
8093	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线东新街建行台变	379.53	绿
8094	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线东新街工商局台变	268.60	绿
8095	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线东新街名都台变	311.82	绿
8096	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙游线东新街#1台变	260.33	绿
8097	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV沙橡线金鹅镇工农村十二社台变	80.75	绿
8098	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙桥线隆都方缘台变	1008.08	绿
8099	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙桥线种子公司市场台变	338.38	绿
8100	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙桥线矮子坡黄槐树台变	330.24	绿
8101	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙桥线柏林台变	320.84	绿
8102	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙桥线春光路台变	322.24	绿
8103	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙桥线新华路长城旅社台变	339.62	绿
8104	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙桥线新华路三派台变	274.44	绿
8105	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙桥线县良种场宿舍台变	156.70	绿
8106	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙桥线交通路春光村台变	346.63	绿
8107	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙桥线交通路国土局台变	359.09	绿
8108	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙桥线交通路交通局台变	366.70	绿
8109	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙桥线交通局家属区台变	259.81	绿
8110	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线高分子材料厂台变	339.22	绿
8111	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线零星箱变	630.23	绿
8112	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线镇二中台变	258.68	绿
8113	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线金鹅镇光荣村4社台变	168.97	绿
8114	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线道观平箱变	330.14	绿
8115	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线跃进街隆圣#4箱变	313.40	绿
8116	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线蜀隆紫都电梯消防台变	398.28	绿
8117	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线蜀隆紫都#2台变	1011.96	绿
8118	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线花间集箱变	255.15	绿
8119	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线群利#2箱变	497.48	绿
8120	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线群利#1箱变	504.56	绿
8121	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线罗汉桥木材加工厂台变	260.99	绿
8122	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线立交桥停车场台变	313.40	绿
8123	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线禽苗市场居民台变	209.44	绿
8124	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线海棠箱变	638.04	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8125	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线板栗湾双英台变	334.68	绿
8126	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线板栗湾加油站台变	251.97	绿
8127	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线春光二社安置房#2箱变	643.70	绿
8128	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线春光二社安置房#1箱变	640.44	绿
8129	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线大北街廉租房#2箱变	404.39	绿
8130	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线大北街廉租房#1箱变	397.54	绿
8131	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线光荣村自建房台变	166.49	绿
8132	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线乾亨生态园#2箱变	540.70	绿
8133	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线乾亨生态园#1箱变	543.24	绿
8134	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线中铁八局家属区台变	247.72	绿
8135	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线万景峰#1台变	796.87	绿
8136	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙板线万景商业台变	318.39	绿
8137	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙普线古湖办星星村五社#2台变	80.29	绿
8138	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村四社台变	84.99	绿
8139	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村十四社台变	62.31	绿
8140	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村十五社台变	79.83	绿
8141	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村十二社台变	57.57	绿
8142	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村十三社台变	83.08	绿
8143	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村十一社台变	79.85	绿
8144	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村六社#1台变	201.23	绿
8145	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村八社台变	158.81	绿
8146	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村五社台变	83.75	绿
8147	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村二社台变	40.95	绿
8148	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村九社台变	27.12	绿
8149	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村三社台变	158.11	绿
8150	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇永星村七社台变	174.59	绿
8151	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇星星村十社台变	80.24	绿
8152	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇星星村十社#2台变	156.70	绿
8153	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇星星村十四社台变	156.74	绿
8154	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇星星村十四社#2台变	79.95	绿
8155	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇星星村十二社台变	143.18	绿
8156	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇星星村十三社台变	50.33	绿
8157	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇星星村十一社台变	39.53	绿
8158	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇星星村五社台变	163.14	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8159	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇明星村一社台变	79.32	绿
8160	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村四社台变	115.35	绿
8161	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村十四社台变	156.70	绿
8162	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村十四社#2台变	81.91	绿
8163	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村十六社台变	79.58	绿
8164	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村十五社台变	80.60	绿
8165	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村十一社台变	156.73	绿
8166	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村十一社#3台变	78.35	绿
8167	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村十一社#2台变	157.62	绿
8168	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村六社台变	80.43	绿
8169	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村六社#2台变	79.21	绿
8170	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村八社台变	64.72	绿
8171	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村二社台变	78.69	绿
8172	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村九社台变	79.62	绿
8173	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线金鹅镇五星村七社台变	56.24	绿
8174	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线普润镇黄龙村四社台变	78.35	绿
8175	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线普润镇黄龙村六社台变	82.22	绿
8176	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线普润镇黄龙村二社台变	82.79	绿
8177	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线普润镇黄龙村三社台变	80.77	绿
8178	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线普润镇黄龙村一社台变	2.15	绿
8179	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线星星村十一社#2台变	126.73	绿
8180	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线巨星村3社台变	159.41	绿
8181	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖街道办巨星村十社台变	147.85	绿
8182	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖街道办巨星村十七社台变	56.20	绿
8183	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖街道办巨星村一社#2台变	41.63	绿
8184	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖街道办事明星村四社台变	159.35	绿
8185	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办群星村十六社台变	79.57	绿
8186	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办群星村六社台变	252.86	绿
8187	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办群星村六社#2台变	161.79	绿
8188	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办群星村八社台变	108.80	绿
8189	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办群星村九社台变	83.59	绿
8190	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办罗星村十三社台变	52.76	绿
8191	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办明星村十社台变	1.44	绿
8192	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办明星村十四社台变	162.54	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8193	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办明星村十二社台变	79.51	绿
8194	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办明星村十一社台变	82.32	绿
8195	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办明星村十一社#2台变	79.34	绿
8196	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办明星村八社台变	78.38	绿
8197	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办明星村八社#2台变	22.66	绿
8198	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办明星村五社台变	20.14	绿
8199	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办明星村五社#2台变	158.49	绿
8200	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办明星村二社台变	56.24	绿
8201	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办明星村三社台变	79.78	绿
8202	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办明星村七社台变	163.81	绿
8203	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办巨星村四社台变	79.99	绿
8204	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办巨星村十四社台变	81.24	绿
8205	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办巨星村十二社台变	158.69	绿
8206	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办巨星村六社台变	80.79	绿
8207	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办巨星村五社台变	82.42	绿
8208	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办巨星村九社台变	81.95	绿
8209	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办巨星村九社#2台变	66.52	绿
8210	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办巨星村七社台变	40.89	绿
8211	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办巨星村七社#2台变	80.00	绿
8212	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开二线古湖办巨星村一社台变	83.55	绿
8213	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇星星村六社台变	81.90	绿
8214	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇星星村六社#2台变	158.33	绿
8215	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光跃村八社台变	128.22	绿
8216	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光照村十社台变	83.32	绿
8217	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光照村十社#2台变	81.90	绿
8218	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光照村十二社台变	160.74	绿
8219	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光照村六社台变	66.09	绿
8220	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光照村八社台变	66.87	绿
8221	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光照村二社#2台变	81.52	绿
8222	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光照村二社#1台变	164.40	绿
8223	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光照村九社台变	156.87	绿
8224	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光照村三社台变	80.02	绿
8225	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光照村一社台变	118.98	绿
8226	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光灿村十三社台变	81.18	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8227	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光灿村十一社台变	91.44	绿
8228	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光灿村六社台变	60.35	绿
8229	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光灿村八社台变	40.61	绿
8230	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光灿村九社台变	45.86	绿
8231	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光灿村三社台变	52.52	绿
8232	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光灿村七社台变	61.63	绿
8233	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光灿村一社台变	161.40	绿
8234	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光复村四社台变	82.67	绿
8235	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光复村十三社台变	80.27	绿
8236	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光复村二社台变	78.35	绿
8237	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光复村二十社台变	79.67	绿
8238	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光复村三社台变	43.71	绿
8239	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅镇光复村一社台变	57.30	绿
8240	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线金鹅街道办星星村八社台变	144.53	绿
8241	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇隆昌三中台变	315.75	绿
8242	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇镇中台变	90.89	绿
8243	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇街村广播站台变	151.55	绿
8244	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇街村垃圾场台变	269.53	绿
8245	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇街村卫生院台变	269.80	绿
8246	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇船形村十二社台变	64.22	绿
8247	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇粮站#2台变	265.53	绿
8248	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇粮站#1台变	259.18	绿
8249	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇福临门台变	250.35	绿
8250	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇白鹤林村四社台变	79.47	绿
8251	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇白鹤林村十社台变	55.59	绿
8252	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇白鹤林村十社#2台变	158.30	绿
8253	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇白鹤林村五社台变	57.95	绿
8254	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇白鹤林村二社台变	54.27	绿
8255	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇白鹤林村二社#2台变	119.70	绿
8256	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇白鹤林村九社台变	79.11	绿
8257	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇白鹤林村三社台变	26.14	绿
8258	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇松林坡台变	41.59	绿
8259	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇杨柳村四社台变	249.91	绿
8260	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇杨柳村六社台变	41.95	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8261	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇杨柳村五社台变	84.67	绿
8262	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇杨柳村二社台变	81.79	绿
8263	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇杨柳村三社台变	29.33	绿
8264	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇杨柳村一社台变	83.93	绿
8265	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇文化站台变	261.96	绿
8266	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇拱桥村四社台变	113.73	绿
8267	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇拱桥村六社台变	159.85	绿
8268	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇拱桥村八社台变	83.50	绿
8269	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇拱桥村二社台变	82.57	绿
8270	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇拱桥村一社台变	79.91	绿
8271	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇徐家祠村三社台变	82.85	绿
8272	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇大堰塘村四社台变	39.55	绿
8273	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇大堰塘村四社#2台变	79.48	绿
8274	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇大堰塘村六社台变	79.91	绿
8275	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇大堰塘村六社#2台变	135.39	绿
8276	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇大堰塘村五社台变	46.12	绿
8277	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇大堰塘村二社台变	41.65	绿
8278	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇大堰塘村三社台变	157.86	绿
8279	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇大堰塘村一社台变	57.52	绿
8280	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇大堰塘村一社#2台变	80.33	绿
8281	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇四龙村十社台变	78.89	绿
8282	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇四农村四社台变	53.33	绿
8283	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇四农村五社台变	80.14	绿
8284	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇四农村二社台变	59.68	绿
8285	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇四农村九社台变	82.26	绿
8286	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇四农村三社台变	61.81	绿
8287	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇四农村七社台变	60.25	绿
8288	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇唐家桥村四社台变	39.18	绿
8289	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇唐家桥村八社台变	29.75	绿
8290	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇唐家桥村九社台变	43.69	绿
8291	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇唐家桥村三社台变	84.29	绿
8292	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇唐家桥村一社台变	52.92	绿
8293	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇唐家桥五社台变	23.50	绿
8294	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇唐家坡台变	78.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8295	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇向家河村七社台变	159.22	绿
8296	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇华庭御景台变	322.15	绿
8297	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇加油站台变	253.19	绿
8298	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇农业银行台变	322.02	绿
8299	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇光照村五社台变	65.03	绿
8300	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇光照村七社台变	81.05	绿
8301	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇光灿村十社台变	37.34	绿
8302	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇光灿村十四社台变	94.67	绿
8303	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇中心街台变	259.80	绿
8304	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇两边岩村十社台变	54.80	绿
8305	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇两边岩村六社台变	51.43	绿
8306	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇两边岩村五社台变	80.74	绿
8307	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇两边岩村二社台变	80.73	绿
8308	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇两边岩村二社#2台变	161.69	绿
8309	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇两边岩村三社台变	53.36	绿
8310	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇两边岩村一社台变	46.22	绿
8311	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇三角店村四社台变	161.35	绿
8312	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇三角店村八社台变	82.52	绿
8313	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇三角店村八社#3台变	159.42	绿
8314	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇三角店村八社#2台变	134.74	绿
8315	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石碾镇三角店村三社台变	80.28	绿
8316	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石燕桥镇嘉谟村六社台变	27.86	绿
8317	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石燕桥镇嘉谟村九社台变	64.94	绿
8318	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线石燕桥镇嘉谟村七社台变	80.40	绿
8319	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV沙开一线杨柳村七社台变	158.56	绿
8320	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV汉西线西林印象公变	258.80	绿
8321	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV汉西线市纪委#84台变	270.36	绿
8322	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV汉西线市交通局#2台变	204.03	绿
8323	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV汉西线少公馆配电变压器	813.16	绿
8324	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV汉西线小军商贸#83台变	207.42	绿
8325	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV汉西线华翔商贸#82台变	326.72	绿
8326	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线高庙村#7台变	62.68	绿
8327	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线高庙村#6台变	156.70	绿
8328	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线高庙村#5台变	156.70	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8329	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线高庙村#4台变	79.66	绿
8330	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线高庙村#3台变	82.57	绿
8331	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线高庙村#2台变	84.42	绿
8332	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线高庙村#1台变	79.79	绿
8333	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线葫豆湾村#5台变	78.35	绿
8334	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线葫豆湾村#4台变	79.35	绿
8335	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线葫豆湾村#3台变	80.14	绿
8336	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线葫豆湾村#2台变	156.70	绿
8337	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线葫豆湾村#1台变	42.35	绿
8338	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线莲花村#3台变	0.00	红
8339	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线莲花村#2台变	8.54	绿
8340	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线莲花村#1台变	125.22	绿
8341	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线石滩村#5台变	6.82	绿
8342	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线石滩村#4台变	81.72	绿
8343	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线石滩村#3台变	83.85	绿
8344	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线石滩村#2台变	0.00	红
8345	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线石滩村#1台变	124.86	绿
8346	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线水口寺村#6台变	37.79	绿
8347	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线水口寺村#5台变	80.42	绿
8348	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线水口寺#2台变	79.88	绿
8349	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线核桃湾村#3台变	80.57	绿
8350	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线核桃湾村#2台变	83.38	绿
8351	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线核桃湾村#1台变	82.22	绿
8352	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线天宫堂村#6台变	158.75	绿
8353	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线天宫堂村#5台变	78.69	绿
8354	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线天宫堂村#4台变	51.88	绿
8355	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线天宫堂村#1台变	78.99	绿
8356	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线坳店村#5台变	79.74	绿
8357	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线坳店村#4台变	68.65	绿
8358	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线坳店村#3台变	81.08	绿
8359	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线坳店村#2台变	34.70	绿
8360	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线坳店村#1台变	84.11	绿
8361	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线团山村#4台变	123.70	绿
8362	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线团山村#3台变	142.05	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8363	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线团山村#2台变	30.30	绿
8364	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线团山村#1台变	92.32	绿
8365	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线卢家村#7台变	80.83	绿
8366	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线卢家村#6台变	33.31	绿
8367	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线卢家村#5台变	52.44	绿
8368	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线卢家村#4台变	81.50	绿
8369	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线卢家村#3台变	62.89	绿
8370	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线卢家村#2台变	78.35	绿
8371	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线卢家村#1台变	161.71	绿
8372	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线五里村#8台变	157.30	绿
8373	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线五里村#6台变	157.65	绿
8374	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线五里村#5台变	118.03	绿
8375	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线五里村#4台变	81.85	绿
8376	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线五里村#3台变	79.66	绿
8377	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线五里村#2台变	79.82	绿
8378	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永西线五里村#1台变	80.18	绿
8379	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线青龙村#7台变	78.35	绿
8380	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线青龙村#6台变	29.60	绿
8381	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线青龙村#5台变	46.95	绿
8382	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线青龙#4台变	35.84	绿
8383	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线青龙#3台变	40.89	绿
8384	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线青龙#2台变	82.03	绿
8385	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线青龙#1台变	52.84	绿
8386	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线石笋村#6台变	41.48	绿
8387	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线石笋村#5台变	64.17	绿
8388	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线石笋村#4台变	82.90	绿
8389	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线石笋村#3台变	87.67	绿
8390	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线石笋村#2台变	81.02	绿
8391	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线石笋#1台变	55.23	绿
8392	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线甘家桥村#9台变	78.35	绿
8393	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线甘家桥村#8台变	79.71	绿
8394	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线甘家桥村#7台变	82.41	绿
8395	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线甘家桥村#6台变	83.86	绿
8396	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线甘家桥村#5台变	83.18	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8397	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线甘家桥村#3台变	80.38	绿
8398	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线甘家桥村#2台变	51.92	绿
8399	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线甘家桥村#1台变	78.52	绿
8400	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线甘家桥#4台变	81.81	绿
8401	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线流油村#6台变	0.00	红
8402	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线流油村#5台变	80.35	绿
8403	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线流油村#4台变	54.13	绿
8404	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线流油村#3台变	200.97	绿
8405	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线流油村#2台变	53.30	绿
8406	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线流油#1台变	141.08	绿
8407	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线永东公变#5台变	254.28	绿
8408	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线永东公变#4台变	218.46	绿
8409	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线永东公变#3台变	335.05	绿
8410	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线永东公变#2台变	179.32	绿
8411	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线永东公变#1台变	313.40	绿
8412	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线水口寺村#7台变	0.00	红
8413	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线核桃湾村#5台变	80.88	绿
8414	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线核桃湾村#4台变	131.93	绿
8415	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线尧家坡村#9台变	79.18	绿
8416	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线尧家坡村#8台变	79.05	绿
8417	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线尧家坡村#7台变	81.50	绿
8418	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线尧家坡村#6台变	80.64	绿
8419	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线尧家坡村#5台变	158.89	绿
8420	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线尧家坡村#4台变	66.35	绿
8421	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线尧家坡村#3台变	87.21	绿
8422	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线尧家坡村#2台变	80.79	绿
8423	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线尧家坡村#1台变	251.03	绿
8424	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线半边山村#8台变	315.48	绿
8425	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线东岳村4组#4台变	54.93	绿
8426	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线东岳村10组#5台变	79.07	绿
8427	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线东岳村#7台变	29.08	绿
8428	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线东岳村#6台变	78.94	绿
8429	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线东岳村#3台变	0.00	红
8430	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线东岳村#2台变	78.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8431	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永甘线东岳村#1台变	30.75	绿
8432	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线麻湾村#7台变	157.92	绿
8433	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线陈家庙村#6台变	0.00	红
8434	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线陈家庙村#5台变	79.89	绿
8435	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线陈家庙村#4台变	79.34	绿
8436	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线陈家庙村#3台变	81.56	绿
8437	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线陈家庙村#2台变	79.40	绿
8438	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线陈家庙村#1台变	7.18	绿
8439	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线闻家村#8台变	78.35	绿
8440	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线闻家村#5台变	78.88	绿
8441	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线闻家村#4台变	79.03	绿
8442	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线闻家村#2台变	78.35	绿
8443	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线闻家村#1台变	33.35	绿
8444	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线碧云村#6台变	80.52	绿
8445	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线碧云村#5台变	80.09	绿
8446	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线碧云村#4台变	22.53	绿
8447	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线碧云村#3台变	48.20	绿
8448	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线碧云村#2台变	80.35	绿
8449	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线碧云村#1台变	81.10	绿
8450	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线玉河沟村#7台变	78.35	绿
8451	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线玉河沟村#6台变	79.66	绿
8452	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线玉河沟村#5台变	79.71	绿
8453	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线玉河沟村#4台变	79.45	绿
8454	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线玉河沟村#3台变	0.00	红
8455	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线玉河沟村#2台变	80.57	绿
8456	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线玉河沟村#1台变	84.28	绿
8457	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线流油村#8台变	36.73	绿
8458	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线流油村#7台变	42.96	绿
8459	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线水口寺村#3台变	84.10	绿
8460	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半边山村#9台变	52.81	绿
8461	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半边山村#7台变	138.78	绿
8462	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半边山村#6台变	79.78	绿
8463	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半边山村#5台变	175.71	绿
8464	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半边山村#4台变	80.66	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8465	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半边山村#3台变	160.92	绿
8466	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半边山村#2台变	119.35	绿
8467	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半边山村#1台变	23.76	绿
8468	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半坡村#8台变	156.70	绿
8469	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半坡村#7台变	0.00	红
8470	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半坡村#6台变	48.35	绿
8471	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半坡村#5台变	38.35	绿
8472	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半坡村#4台变	79.25	绿
8473	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半坡村#3台变	156.70	绿
8474	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半坡村#2台变	45.68	绿
8475	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永太线半坡村#1台变	18.79	绿
8476	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线黄泥村6组#6台变	138.70	绿
8477	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线黄泥村#7台变	156.70	绿
8478	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线黄泥村#5台变	82.55	绿
8479	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线黄泥村#4台变	81.67	绿
8480	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线黄泥村#3台变	161.89	绿
8481	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线黄泥村#2台变	80.39	绿
8482	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线黄泥村#1台变	160.67	绿
8483	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线青苔村#5台变	79.12	绿
8484	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线青苔村#4台变	82.65	绿
8485	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线青苔村#3台变	51.11	绿
8486	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线青苔村#2台变	80.47	绿
8487	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线青苔村#1台变	81.69	绿
8488	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线郭南公变	145.77	绿
8489	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线观音堂村#7台变	78.35	绿
8490	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线观音堂村#6台变	79.63	绿
8491	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线观音堂村#5台变	80.03	绿
8492	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线观音堂村#4台变	161.06	绿
8493	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线观音堂村#3台变	81.39	绿
8494	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线观音堂村#2台变	80.57	绿
8495	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线观音堂村#1台变	130.91	绿
8496	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线田坝村#5台变	26.78	绿
8497	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线田坝村#4台变	79.42	绿
8498	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线田坝村#3台变	82.37	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8499	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线田坝村#2台变	84.07	绿
8500	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线田坝村#1台变	47.86	绿
8501	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线水口寺村#4台变	79.35	绿
8502	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线水口寺村#1台变	59.19	绿
8503	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线树田村#5台变	79.41	绿
8504	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线树田村#4台变	158.70	绿
8505	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线树田村#3台变	82.05	绿
8506	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线树田村#1台变	80.07	绿
8507	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线林家观村#6台变	157.05	绿
8508	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线林家观村#5台变	156.90	绿
8509	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线林家观村#4台变	58.59	绿
8510	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线林家观村#3台变	0.00	红
8511	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线林家观村#2台变	78.35	绿
8512	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线林家观村#1台变	48.92	绿
8513	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线放生桥村#5台变	80.25	绿
8514	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线放生桥村#3台变	86.19	绿
8515	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线放生桥村#2台变	81.68	绿
8516	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线放生桥村#1台变	82.09	绿
8517	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线放生村#4台变	79.01	绿
8518	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线弓田村9组#3台变	79.02	绿
8519	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线弓田村#4台变	156.73	绿
8520	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线弓田村#2台变	79.08	绿
8521	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线弓田村#1台变	160.02	绿
8522	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线天宫堂村#7台变	78.35	绿
8523	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线天宫堂村#3台变	80.11	绿
8524	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线天宫堂村#2台变	80.94	绿
8525	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线亢家村#6台变	80.18	绿
8526	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线亢家村#4台变	85.18	绿
8527	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线亢家村#3台变	79.78	绿
8528	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线亢家村#1台变	79.83	绿
8529	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线中河村#7台变	157.54	绿
8530	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线中河村#6台变	132.70	绿
8531	内江市	东兴区	35kV永东站	10kV永南线中河村#2台变	80.80	绿
8532	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线长山村#4台变	127.27	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8533	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线长山村#3台变	80.52	绿
8534	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线长山村#2台变	262.35	绿
8535	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线长山村#1台变	80.73	绿
8536	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线金银村#7台变	158.24	绿
8537	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线金银村#6台变	81.43	绿
8538	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线金银村#5台变	79.62	绿
8539	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线金银村#4台变	78.76	绿
8540	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线金银村#3台变	81.35	绿
8541	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线金银村#2台变	43.61	绿
8542	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线金银村#1台变	130.24	绿
8543	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#9台变	78.89	绿
8544	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#8台变	159.96	绿
8545	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#7台变	80.30	绿
8546	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#6台变	78.72	绿
8547	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#5台变	79.88	绿
8548	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#4台变	80.38	绿
8549	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#3台变	80.70	绿
8550	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#2台变	80.83	绿
8551	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#1台变	127.91	绿
8552	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#14台变	78.82	绿
8553	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#13台变	61.46	绿
8554	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#12台变	80.79	绿
8555	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#11台变	78.78	绿
8556	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线清古村#10台变	80.26	绿
8557	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线汉桥村#7台变	80.16	绿
8558	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线汉桥村#6台变	55.83	绿
8559	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线汉桥村#5台变	79.72	绿
8560	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线汉桥村#4台变	79.83	绿
8561	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线汉桥村#3台变	80.11	绿
8562	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线汉桥村#2台变	79.66	绿
8563	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线汉桥村#1台变	79.69	绿
8564	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线柏梨村#7台变	78.76	绿
8565	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线柏梨村#6台变	80.49	绿
8566	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线柏梨村#5台变	80.18	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8567	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线柏梨村#4台变	79.01	绿
8568	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线柏梨村#3台变	161.00	绿
8569	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线柏梨村#1台变	80.32	绿
8570	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线杨家场镇#7台变	327.96	绿
8571	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线斗笠村#6台变	158.31	绿
8572	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线斗笠村#5台变	157.76	绿
8573	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线斗笠村#4台变	78.92	绿
8574	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线斗笠村#3台变	159.70	绿
8575	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线斗笠村#2台变	162.68	绿
8576	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线斗笠村#1台变	80.05	绿
8577	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线吴林村#8台变	79.01	绿
8578	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线吴林村#7台变	79.85	绿
8579	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线吴林村#6台变	81.25	绿
8580	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线吴林村#5台变	47.72	绿
8581	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线吴林村#4台变	78.66	绿
8582	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线吴林村#3台变	80.58	绿
8583	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线吴林村#2台变	79.39	绿
8584	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线吴林村#1台变	81.89	绿
8585	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线二龙村#3台变	83.09	绿
8586	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线二龙村#2台变	79.39	绿
8587	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨清线二龙村#1台变	161.37	绿
8588	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线鲤鱼塘村2社#2台变	156.70	绿
8589	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线鲤鱼塘村#5台变	158.78	绿
8590	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线鲤鱼塘村#4台变	79.92	绿
8591	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线鲤鱼塘村#3台变	54.95	绿
8592	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线鲤鱼塘村#2台变	69.61	绿
8593	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线鲤鱼塘村#1台变	82.06	绿
8594	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线玉泉山村6社台变	161.55	绿
8595	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线玉泉山村5社台变	81.11	绿
8596	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线玉泉山村2社台变	41.20	绿
8597	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线玉泉山村1社台变	5.08	绿
8598	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线玉泉山村1社#2台变	50.11	绿
8599	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线永福场镇#5台变	314.49	绿
8600	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线永福场镇#4台变	158.67	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8601	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线永福场镇#3台变	278.14	绿
8602	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线永福场镇#2台变	256.08	绿
8603	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线永福场镇#1台变	261.71	绿
8604	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线梯子岩村8社台变	83.80	绿
8605	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线梯子岩村5社台变	79.44	绿
8606	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线梯子岩村4社台变	78.91	绿
8607	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线梯子岩村3社台变	79.85	绿
8608	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线梯子岩村2社台变	79.77	绿
8609	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线梯子岩村1社台变	80.99	绿
8610	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线柏梨村#8台变	82.31	绿
8611	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线曹家沟村9社台变	62.38	绿
8612	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线曹家沟村8社台变	56.14	绿
8613	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线曹家沟村8社#2台变	156.70	绿
8614	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线曹家沟村7社台变	79.44	绿
8615	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线曹家沟村7社#2台变	79.58	绿
8616	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线新庙子村9社台变	10.96	绿
8617	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线新庙子村8社台变	81.47	绿
8618	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线新庙子村8社#2台变	157.21	绿
8619	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线新庙子村5社台变	79.28	绿
8620	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线新庙子村4社台变	80.41	绿
8621	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线新庙子村3社台变	80.52	绿
8622	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线新庙子村2社台变	81.01	绿
8623	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线新庙子村1社台变	158.85	绿
8624	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线新庙子村1社#2台变	78.91	绿
8625	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线新庙子村11社台变	78.37	绿
8626	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线新庙子村10社台变	79.58	绿
8627	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线山青庙沟村9社#2台变	156.74	绿
8628	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线山青庙村9社台变	78.96	绿
8629	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线山青庙村8社台变	79.58	绿
8630	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线山青庙村6社台变	79.44	绿
8631	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线山青庙村5社台变	81.16	绿
8632	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线山青庙村4社台变	80.41	绿
8633	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线山青庙村3社台变	51.69	绿
8634	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线山青庙村2社台变	51.43	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8635	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线山青庙村1社台变	0.00	红
8636	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大界坡村9社台变	78.35	绿
8637	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大界坡村8社台变	79.36	绿
8638	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大界坡村7社台变	79.29	绿
8639	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大界坡村6社台变	79.46	绿
8640	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大界坡村5社台变	81.11	绿
8641	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大界坡村4社台变	54.14	绿
8642	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大界坡村3社台变	156.70	绿
8643	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大界坡村2社台变	79.75	绿
8644	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大界坡村1社台变	16.29	绿
8645	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大界坡村11社台变	156.92	绿
8646	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大界坡村10社台变	82.91	绿
8647	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大堰坎村8社台变	78.35	绿
8648	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大堰坎村7社台变	80.08	绿
8649	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大堰坎村5社台变	40.39	绿
8650	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大堰坎村4社台变	79.26	绿
8651	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大堰坎村2社台变	82.00	绿
8652	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨永线大堰坎村1社台变	80.79	绿
8653	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线龙滩村#7台变	158.37	绿
8654	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线龙滩村#6台变	157.40	绿
8655	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线龙滩村#5台变	85.25	绿
8656	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线龙滩村#4台变	54.25	绿
8657	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线龙滩村#3台变	81.20	绿
8658	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线龙滩村#2台变	80.37	绿
8659	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线龙滩村#1台变	80.24	绿
8660	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线静居村#7台变	158.69	绿
8661	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线静居村#6台变	156.70	绿
8662	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线静居村#5台变	80.14	绿
8663	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线静居村#4台变	80.50	绿
8664	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线静居村#3台变	82.50	绿
8665	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线静居村#2台变	80.09	绿
8666	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线静居村#1台变	158.65	绿
8667	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线铁炉村#8台变	158.04	绿
8668	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线铁炉村#7台变	79.71	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8669	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线铁炉村#6台变	79.83	绿
8670	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线铁炉村#5台变	80.11	绿
8671	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线铁炉村#4台变	78.98	绿
8672	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线铁炉村#3台变	79.37	绿
8673	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线铁炉村#2台变	81.09	绿
8674	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线铁炉村#1台变	160.29	绿
8675	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线赵柏村#2台变	78.35	绿
8676	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线赵柏村#1台变	81.28	绿
8677	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线观音井村#7台变	79.13	绿
8678	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线观音井村#5台变	62.39	绿
8679	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线观音井村#4台变	79.32	绿
8680	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线观音井村#3台变	69.38	绿
8681	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线观音井村#2台变	157.85	绿
8682	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线观音井村#1台变	65.72	绿
8683	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线石盘村华堂寺台变	79.41	绿
8684	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线石盘村#9台变	157.67	绿
8685	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线石盘村#8台变	157.52	绿
8686	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线石盘村#7台变	161.33	绿
8687	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线石盘村#6台变	81.84	绿
8688	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线石盘村#5台变	79.55	绿
8689	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线石盘村#4台变	80.35	绿
8690	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线石盘村#3台变	80.51	绿
8691	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线石盘村#2台变	81.21	绿
8692	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线石盘村#1台变	156.70	绿
8693	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线王家庵村#8台变	159.55	绿
8694	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线王家庵村#7台变	158.04	绿
8695	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线王家庵村#6台变	66.22	绿
8696	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线王家庵村#5台变	78.35	绿
8697	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线王家庵村#4台变	80.23	绿
8698	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线王家庵村#3台变	157.78	绿
8699	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线王家庵村#2台变	80.87	绿
8700	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线王家庵村#1台变	81.37	绿
8701	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线熊家村#9台变	79.44	绿
8702	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线熊家村#8台变	79.33	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8703	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线熊家村#7台变	80.90	绿
8704	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线熊家村#6台变	80.64	绿
8705	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线熊家村#5台变	158.17	绿
8706	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线熊家村#4台变	79.23	绿
8707	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线熊家村#3台变	80.64	绿
8708	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线熊家村#2台变	80.03	绿
8709	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线熊家村#1台变	78.36	绿
8710	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线柏梨村#9台变	58.66	绿
8711	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线柏梨村#2台变	160.14	绿
8712	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线柏梨村#10台变	78.82	绿
8713	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线杨家场镇#6台变	328.64	绿
8714	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线杨家场镇#5台变	334.56	绿
8715	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线杨家场镇#4台变	252.99	绿
8716	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线杨家场镇#3台变	267.74	绿
8717	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线杨家场镇#2台变	313.40	绿
8718	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线杨家场镇#1台变	256.67	绿
8719	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线杨家团结鑫座箱变	626.84	绿
8720	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线堰口村#7台变	157.65	绿
8721	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线堰口村#6台变	80.41	绿
8722	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线堰口村#5台变	81.12	绿
8723	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线堰口村#4台变	80.70	绿
8724	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线堰口村#3台变	79.20	绿
8725	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线堰口村#2台变	79.66	绿
8726	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线堰口村#1台变	80.00	绿
8727	内江市	东兴区	35kV梨园变电站	10kV梨堰线二龙村#4台变	206.43	绿
8728	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁二线中铁城市中心#8箱变	649.74	绿
8729	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁二线中铁城市中心#7箱变	648.70	绿
8730	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁二线中铁城市中心#6箱变	645.19	绿
8731	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁二线中铁城市中心#5箱变	648.85	绿
8732	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁二线中铁城市中心#4箱变	643.33	绿
8733	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁二线中铁城市中心#3箱变	643.95	绿
8734	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁二线中铁城市中心#2箱变	642.86	绿
8735	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁二线中铁城市中心#1箱变	645.98	绿
8736	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁一线桥铁二线中铁城市中心#9箱变	1022.23	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8737	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁一线中铁城市中心二期#5配电室#2变	1013.57	绿
8738	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁一线中铁城市中心二期#5配电室#1变	1030.02	绿
8739	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁一线中铁城市中心二期#4配电室#2变	1003.38	绿
8740	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁一线中铁城市中心#15箱变	1014.72	绿
8741	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁一线中铁城市中心#14箱变	831.57	绿
8742	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁一线中铁城市中心#13箱变	818.89	绿
8743	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁一线中铁城市中心#12箱变	840.35	绿
8744	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁一线中铁城市中心#11箱变	818.79	绿
8745	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥铁一线中铁城市中心#10箱变	979.38	绿
8746	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城D区#7变	1031.46	绿
8747	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城D区#6变	1001.48	绿
8748	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城D区#5变	1004.62	绿
8749	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城D区#4变	998.64	绿
8750	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城D区#3变	994.64	绿
8751	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城D区#2变	995.75	绿
8752	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城D区#1变	993.36	绿
8753	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城C区配电室5#变	1007.56	绿
8754	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城C区配电室3#变	1001.36	绿
8755	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城C区配电室2#变	996.95	绿
8756	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城C区配电室1#变	1030.76	绿
8757	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城B区配电室#6变	1019.67	绿
8758	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城B区配电室#5变	998.76	绿
8759	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城B区配电室#4变	799.00	绿
8760	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城B区配电室#3变	801.29	绿
8761	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城B区配电室#2变	799.22	绿
8762	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达世纪城B区配电室#1变	1001.57	绿
8763	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达G区6#配电室#2变	783.75	绿
8764	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达G区6#配电室#1变	992.29	绿
8765	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达G区5#配电室#7变	635.39	绿
8766	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达G区5#配电室#10变	810.16	绿
8767	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达G区4#配电室#4变	993.36	绿
8768	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达G区4#配电室#3变	794.48	绿
8769	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达G区3#配电室#2变	995.38	绿
8770	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达G区2#配电室#6变	993.57	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8771	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达G区2#配电室#5变	991.09	绿
8772	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥远线远达G区2#配电室#11变	783.57	绿
8773	内江市	资中县	110kV资中站	10kV桥达线城南1号西苑#7箱变	1015.01	绿
8774	内江市	资中县	110kV资中站	10kV桥达线城南1号西苑#6箱变	1019.34	绿
8775	内江市	资中县	110kV资中站	10kV桥达线城南1号西苑#5箱变	521.01	绿
8776	内江市	资中县	110kV资中站	10kV桥达线城南1号西苑#4箱变	647.51	绿
8777	内江市	资中县	110kV资中站	10kV桥达线城南1号西苑#3箱变	830.27	绿
8778	内江市	资中县	110kV资中站	10kV桥达线城南1号西苑#2箱变	647.88	绿
8779	内江市	资中县	110kV资中站	10kV桥达线城南1号西苑#1箱变	649.94	绿
8780	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥达线城南1号东苑配电室#6箱变	798.38	绿
8781	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥达线城南1号东苑配电室#5箱变	811.19	绿
8782	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥达线城南1号东苑配电室#4箱变	996.12	绿
8783	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥达线城南1号东苑#9箱变	639.92	绿
8784	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥达线城南1号东苑#8箱变	665.58	绿
8785	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥达线城南1号东苑#7箱变	823.09	绿
8786	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥达线城南1号东苑#3箱变	997.61	绿
8787	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥达线城南1号东苑#2箱变	808.43	绿
8788	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥达线城南1号东苑#1箱变	805.77	绿
8789	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥达线城南1号东苑#10箱变	661.65	绿
8790	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥安线管委会A区还房#9箱变	806.67	绿
8791	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥安线管委会A区还房#8箱变	1017.24	绿
8792	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥安线管委会A区还房#7箱变	539.28	绿
8793	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥安线管委会A区还房#6箱变	626.95	绿
8794	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥安线管委会A区还房#5箱变	504.52	绿
8795	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥安线管委会A区还房#4箱变	804.97	绿
8796	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥安线管委会A区还房#3箱变	502.62	绿
8797	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥安线管委会A区还房#2箱变	800.42	绿
8798	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥安线管委会A区还房#1箱变	657.09	绿
8799	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线金山一品#4配电室#4箱变	783.55	绿
8800	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线金山一品#4配电室#3箱变	1022.31	绿
8801	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线金山一品#4配电室#2箱变	824.66	绿
8802	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线金山一品#4配电室#1箱变	818.31	绿
8803	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线金山一品#3配电房#2箱变	798.02	绿
8804	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线金山一品#3配电室#1配变	822.80	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8805	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线财富国际5#配变	796.56	绿
8806	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线财富国际4#配变	811.31	绿
8807	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线财富国际3#配变	786.44	绿
8808	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线财富国际2#配变	806.89	绿
8809	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线财富国际1#配变	509.78	绿
8810	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线现代国际#15箱变	642.96	绿
8811	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线现代国际#14箱变	644.99	绿
8812	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线现代国际#13箱变	641.55	绿
8813	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线现代国际#12箱变	640.76	绿
8814	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线御南台三期#2配电室#1变	998.14	绿
8815	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线御南台三期#1配电室#3变	626.88	绿
8816	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线御南台三期#1配电室#2变	800.42	绿
8817	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线御南台三期#1配电室#1变	997.98	绿
8818	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线廉租房三期#2箱变	403.79	绿
8819	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线廉租房三期#1箱变	509.71	绿
8820	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥品线孵化园二期#6变	784.09	绿
8821	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线金色夏威夷#5箱变	654.49	绿
8822	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线金色夏威夷#4箱变	672.18	绿
8823	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线金色夏威夷#3箱变	814.31	绿
8824	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线金色夏威夷#2箱变	812.27	绿
8825	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线金色夏威夷#1箱变	810.75	绿
8826	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线船锦中华园#3箱变	1024.62	绿
8827	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线船锦中华园#2箱变	1019.05	绿
8828	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线船锦中华园#1箱变	1018.23	绿
8829	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线翡翠园四期配电室#3变	825.32	绿
8830	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线翡翠园四期配电室#2变	648.43	绿
8831	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线翡翠园四期配电室#1变	646.60	绿
8832	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线凯利翡翠园三期配电室#2变	994.05	绿
8833	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线凯利翡翠园三期配电室#1变	679.92	绿
8834	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线凤凰城#4配电室#4变	1039.34	绿
8835	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线凤凰城#4配电室#3变	814.27	绿
8836	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线凤凰城#4配电室#2变	817.48	绿
8837	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线凤凰城#4配电室#1变	810.64	绿
8838	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线凤凰城#3配电室#2变	1021.11	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8839	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线凤凰城#3配电室#1变	1047.18	绿
8840	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤二线交通村#2公变	271.01	绿
8841	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线碧桂园配电室#3变	810.44	绿
8842	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线碧桂园配电室#2变	646.38	绿
8843	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线碧桂园配电室#1变	645.04	绿
8844	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#8配电室#5变	1004.95	绿
8845	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#8配电室#4变	1000.16	绿
8846	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#8配电室#3变	1011.01	绿
8847	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#6配电室#1变	1012.08	绿
8848	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#5配电室#2变	1010.68	绿
8849	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#5配电室#1变	990.60	绿
8850	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#2配电室4#变	1050.31	绿
8851	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#2配电室3#变	985.11	绿
8852	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#2配电室2#变	1002.64	绿
8853	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#2配电室1#变	871.71	绿
8854	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#1配电室1#变	659.22	绿
8855	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#1配电室#3变	998.27	绿
8856	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥凤一线凤凰城#1楼箱变	1020.04	绿
8857	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥中线产业孵化园1期#1箱变	792.47	绿
8858	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区改变衣期#6箱变	803.58	绿
8859	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区改变衣期#5箱变	809.21	绿
8860	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区改变衣期#4箱变	633.04	绿
8861	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区改变衣期#3箱变	644.57	绿
8862	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区改变衣期#2箱变	506.39	绿
8863	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区改变衣期#1箱变	506.25	绿
8864	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区二期B区配电室#3变	499.92	绿
8865	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区二期B区配电室#2变	798.63	绿
8866	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区二期A区#3配#3变	641.30	绿
8867	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区二期A区#3配#2变	655.11	绿
8868	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区二期A区#2配#3变	504.23	绿
8869	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区二期A区#2配#2变	504.62	绿
8870	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区二期A区#2配#1变	641.38	绿
8871	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区二期A区#1配#3变	638.58	绿
8872	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区二期A区#1配#2变	503.38	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8873	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区二期A区#1配#1变	506.80	绿
8874	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东二线东林坝棚户区二期A区#1变	641.03	绿
8875	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东一线站北街#1箱变	317.93	绿
8876	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东一线江语丽福#5配电室#8箱变	794.58	绿
8877	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东一线江语丽福#5配电室#5箱变	811.74	绿
8878	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东一线江语丽福#3配电室#4箱变	808.31	绿
8879	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东一线江语丽福#3配电室#3箱变	812.48	绿
8880	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东一线江语丽福#2配电室#6箱变	798.29	绿
8881	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东一线江语丽福#2配电室#2箱变	647.12	绿
8882	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东一线江语丽福#1配电室#1箱变	808.71	绿
8883	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东一线江语丽府#4配电室#7箱变	790.68	绿
8884	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥东一线松山村#1公变	172.07	绿
8885	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线黄泥埂村#6台变	78.35	绿
8886	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线黄泥埂村#5台变	156.70	绿
8887	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线黄泥埂村#4台变	80.24	绿
8888	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线黄泥埂村#3台变	79.81	绿
8889	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线黄泥埂村#2台变	159.03	绿
8890	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线黄泥埂村#1台变	41.18	绿
8891	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线长山村#1台变	39.49	绿
8892	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线莲池铺村#7台变	79.38	绿
8893	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线莲池铺村#6台变	81.72	绿
8894	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线莲池铺村#5台变	158.73	绿
8895	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线莲池铺村#4台变	80.53	绿
8896	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线莲池铺村#3台变	65.38	绿
8897	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线莲池铺村#2台变	160.16	绿
8898	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线莲池铺村#1台变	56.97	绿
8899	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#9台变	88.52	绿
8900	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#8台变	160.34	绿
8901	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#7台变	160.31	绿
8902	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#6台变	80.61	绿
8903	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#5台变	132.68	绿
8904	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#4台变	78.79	绿
8905	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#3台变	79.89	绿
8906	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#2台变	79.98	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8907	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#1台变	256.59	绿
8908	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#13台变	79.95	绿
8909	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#12台变	165.64	绿
8910	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#11台变	79.64	绿
8911	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线茅店子村#10台变	158.63	绿
8912	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线老寨子水库台变	81.12	绿
8913	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线老寨子村#5台变	79.63	绿
8914	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线老寨子村#4台变	80.19	绿
8915	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线老寨子村#3台变	79.79	绿
8916	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线老寨子村#2台变	159.16	绿
8917	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线老寨子村#1台变	42.75	绿
8918	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线空房坝台变	81.85	绿
8919	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线石笋湾村#4台变	161.22	绿
8920	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线石笋湾村#3台变	162.84	绿
8921	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线石笋湾村#2台变	63.30	绿
8922	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线石笋湾村#1台变	41.70	绿
8923	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线田坝村#5台变	163.34	绿
8924	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线田坝村#4台变	80.51	绿
8925	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线田坝村#3台变	338.90	绿
8926	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线田坝村#2台变	64.20	绿
8927	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线田坝村#1台变	157.06	绿
8928	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线王岗坪村#3台变	79.39	绿
8929	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线王岗坪村#2台变	134.21	绿
8930	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线王岗坪村#1台变	41.71	绿
8931	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线牌合村#6台变	156.70	绿
8932	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线牌合村#5台变	81.10	绿
8933	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线牌合村#4台变	159.72	绿
8934	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线牌合村#3台变	80.04	绿
8935	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线牌合村#2台变	131.91	绿
8936	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线牌合村#1台变	85.96	绿
8937	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线潮水屋基村#6台变	156.70	绿
8938	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线潮水屋基村#5台变	159.26	绿
8939	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线潮水屋基村#4台变	162.22	绿
8940	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线潮水屋基村#3台变	142.85	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8941	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线潮水屋基村#2台变	81.93	绿
8942	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线潮水屋基村#1台变	163.46	绿
8943	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线油坊山村#8台变	138.95	绿
8944	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线油坊山村#7台变	154.14	绿
8945	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线油坊山村#6台变	137.67	绿
8946	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线油坊山村#5台变	157.83	绿
8947	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线油坊山村#4台变	130.68	绿
8948	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线油坊山村#3台变	81.19	绿
8949	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线油坊山村#2台变	160.81	绿
8950	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线油坊山村#1台变	85.02	绿
8951	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线松山村#5台变	156.70	绿
8952	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线松山村#4台变	159.55	绿
8953	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线松山村#3台变	81.72	绿
8954	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线松山村#2台变	168.01	绿
8955	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线朝阳水库台变	78.35	绿
8956	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线明心场镇#3台变	158.30	绿
8957	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线明心场镇#2台变	164.59	绿
8958	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线明心场镇#1台变	212.28	绿
8959	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线明坝村#7台变	78.35	绿
8960	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线明坝村#6台变	82.18	绿
8961	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线明坝村#5台变	161.07	绿
8962	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线明坝村#4台变	84.51	绿
8963	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线明坝村#3台变	31.55	绿
8964	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线明坝村#2台变	85.74	绿
8965	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线明坝村#1台变	82.95	绿
8966	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线新塘坊村#7台变	139.22	绿
8967	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线新塘坊村#5台变	53.75	绿
8968	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线新塘坊村#4台变	80.54	绿
8969	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线新塘坊村#3台变	82.17	绿
8970	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线新塘坊村#2台变	41.95	绿
8971	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线新塘坊村#1台变	166.19	绿
8972	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线川硫#3台变	160.39	绿
8973	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线川硫#2台变	328.03	绿
8974	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线川硫#1台变	338.18	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
8975	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线宜古寺村#5台变	161.96	绿
8976	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线宜古寺村#4台变	84.19	绿
8977	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线宜古寺村#3台变	159.84	绿
8978	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线宜古寺村#2台变	40.67	绿
8979	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线宜古寺村#1台变	164.37	绿
8980	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线奉安村#9台变	161.20	绿
8981	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线奉安村#8台变	166.63	绿
8982	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线奉安村#7台变	87.04	绿
8983	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线奉安村#6台变	41.73	绿
8984	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线奉安村#5台变	64.83	绿
8985	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线奉安村#4台变	128.67	绿
8986	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线奉安村#3台变	84.10	绿
8987	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线奉安村#2台变	162.75	绿
8988	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线奉安村#1台变	41.92	绿
8989	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线奉安村#10台变	159.89	绿
8990	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线天灯坝村#4台变	158.51	绿
8991	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线天灯坝村#3台变	167.24	绿
8992	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线天灯坝村#2台变	81.60	绿
8993	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线天灯坝村#1台变	79.38	绿
8994	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线大柏树村#5台变	133.95	绿
8995	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线大柏树村#4台变	161.01	绿
8996	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线大柏树村#3台变	162.84	绿
8997	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线大柏树村#2台变	64.15	绿
8998	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线大柏树村#1台变	41.22	绿
8999	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线圣宫村#8台变	158.44	绿
9000	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线圣宫村#7台变	158.72	绿
9001	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线圣宫村#6台变	163.14	绿
9002	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线圣宫村#5台变	40.86	绿
9003	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线圣宫村#4台变	80.54	绿
9004	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线圣宫村#3台变	81.45	绿
9005	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线圣宫村#2台变	40.13	绿
9006	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线圣宫村#1台变	42.79	绿
9007	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线土墙堰村#5台变	161.26	绿
9008	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线土墙堰村#4台变	79.84	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9009	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线土墙堰村#3台变	159.14	绿
9010	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线土墙堰村#2台变	108.25	绿
9011	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线土墙堰村#1台变	40.41	绿
9012	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线唐明渡村#7台变	78.39	绿
9013	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线唐明渡村#6台变	157.51	绿
9014	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线唐明渡村#5台变	158.78	绿
9015	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线唐明渡村#4台变	158.15	绿
9016	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线唐明渡村#3台变	80.77	绿
9017	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线唐明渡村#2台变	40.50	绿
9018	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线唐明渡村#1台变	80.38	绿
9019	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线吴家山村#5台变	79.63	绿
9020	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线吴家山村#4台变	158.31	绿
9021	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线吴家山村#3台变	124.56	绿
9022	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线吴家山村#2台变	82.00	绿
9023	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线吴家山村#1台变	67.00	绿
9024	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线凉风坳村#6台变	80.74	绿
9025	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线凉风坳村#5台变	79.85	绿
9026	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线凉风坳村#4台变	161.94	绿
9027	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线凉风坳村#3台变	54.33	绿
9028	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线凉风坳村#2台变	40.02	绿
9029	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线凉风坳村#1台变	65.63	绿
9030	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线内拖厂#3台变	319.08	绿
9031	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线内拖厂#2台变	324.50	绿
9032	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线内拖厂#1台变	397.65	绿
9033	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线六角堰村#5台变	79.46	绿
9034	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线六角堰村#4台变	318.67	绿
9035	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线六角堰村#3台变	105.00	绿
9036	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线六角堰村#2台变	147.17	绿
9037	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线六角堰村#1台变	82.03	绿
9038	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线乘家村#5台变	171.10	绿
9039	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线乘家村#4台变	81.23	绿
9040	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线乘家村#3台变	167.88	绿
9041	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线乘家村#2台变	40.53	绿
9042	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线乘家村#1台变	38.07	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9043	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线万福场镇#4台变	162.83	绿
9044	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线万福场镇#3台变	82.75	绿
9045	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线万福场镇#2台变	178.63	绿
9046	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10kV桥万线万福场镇#1台变	171.88	绿
9047	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐西二线锦官新城#6配变	648.01	绿
9048	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐西二线锦官新城#3配变	1018.14	绿
9049	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐西二线锦官新城#2配变	510.45	绿
9050	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐西二线锦官新城#1配变	807.57	绿
9051	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐西二线桐梓小区四期#4箱变	508.82	绿
9052	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐西二线桐梓小区四期#3箱变	647.98	绿
9053	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐西二线桐梓小区四期#2箱变	509.29	绿
9054	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐西二线桐梓小区四期#1箱变	399.29	绿
9055	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐西一线兰桂一号#6配变	1047.22	绿
9056	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐西一线兰桂一号#2变	1086.43	绿
9057	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐西一线兰桂一号#1配变	985.57	绿
9058	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐联二线棕榈湾#4配变	1015.79	绿
9059	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐联二线棕榈湾#3配变	410.28	绿
9060	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐联二线棕榈湾#2配变	410.45	绿
9061	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐联二线棕榈湾#1配变	514.02	绿
9062	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐联二线北京华联#3配变	803.86	绿
9063	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐联二线北京华联#2配变	1006.93	绿
9064	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐联二线北京华联#1配变	805.03	绿
9065	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线翰林大厦箱变	542.47	绿
9066	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线翡翠国际社区#8配变	1095.46	绿
9067	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线翡翠国际#9配变	1017.27	绿
9068	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线翡翠国际#6配变	1002.79	绿
9069	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线翡翠国际#5配变	1017.82	绿
9070	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线翡翠国际#4配变	998.41	绿
9071	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线翡翠国际#3配变	643.16	绿
9072	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线翡翠国际#2配变	645.61	绿
9073	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线翡翠国际#1配变	647.36	绿
9074	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线文渊阁家属楼#1箱变	493.61	绿
9075	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线兰桂大厦配变	326.80	绿
9076	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线东桐路#6台变	196.14	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9077	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨二线一中家属区箱变	493.61	绿
9078	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨一线翡翠国际社区#16箱变	1070.19	绿
9079	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨一线翡翠国际#8配变	1023.22	绿
9080	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨一线翡翠国际#13配变	1054.85	绿
9081	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨一线翡翠国际#12配变	663.64	绿
9082	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨一线翡翠国际#11配变	675.70	绿
9083	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐滨一线翡翠国际#10配变	659.28	绿
9084	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐汉线锦绣福沃城#2配变	822.35	绿
9085	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐汉线锦绣福沃城#1配变	200.06	绿
9086	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐汉线邮政局#23箱变	497.86	绿
9087	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐汉线稽征处家属楼台变	313.40	绿
9088	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐汉线武装部#95台变	343.55	绿
9089	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐汉线榕树巷农贸市场箱变	533.96	绿
9090	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐汉线区粮食局#93台变	320.95	绿
9091	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV桐汉线供电局宿舍#90公变	313.40	绿
9092	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐汉线交警支队家属楼#1箱变	313.40	绿
9093	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐桥二线汇宇一品#9配变	1161.57	绿
9094	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐桥二线汇宇一品#7配变	816.41	绿
9095	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐桥二线汇宇一品#6配变	649.94	绿
9096	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐桥二线汇宇一品#5配变	649.15	绿
9097	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐桥二线汇宇一品#4配变	720.55	绿
9098	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐桥二线汇宇一品#2配变	653.55	绿
9099	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐桥二线汇宇一品#1配变	825.51	绿
9100	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐桥二线公园里#5箱变	402.97	绿
9101	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐桥二线公园里#4箱变	402.34	绿
9102	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐桥二线公园里#3箱变	509.59	绿
9103	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐桥二线公园里#2箱变	401.60	绿
9104	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐桥二线公园里#1箱变	647.49	绿
9105	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐桥一线金色夏威夷2期#3配变	877.33	绿
9106	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐桥一线金色夏威夷2期#2配变	507.53	绿
9107	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐桥一线金色夏威夷2期#1配变	830.61	绿
9108	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐桥一线金色夏威夷1期#2配变	518.58	绿
9109	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐桥一线金色夏威夷1期#1配变	807.55	绿
9110	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线西林盛景#4箱变	663.99	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9111	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线西林盛景#3配变	642.66	绿
9112	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线西林盛景#2配变	645.78	绿
9113	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线西林盛景#1配变	644.17	绿
9114	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线花满庭#2箱变	1023.92	绿
9115	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线花满庭#1配变	1026.64	绿
9116	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线电力名城#2配变	695.44	绿
9117	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线电力名城#1配变	685.72	绿
9118	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线汉安大厦箱变	709.72	绿
9119	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线汉安国际#4配变	818.98	绿
9120	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线汉安国际#3配变	815.36	绿
9121	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线汉安国际#2配变	825.47	绿
9122	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安二线汉安国际#1配变	806.89	绿
9123	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安一线尚华名城#3配变	648.78	绿
9124	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安一线尚华名城#2配变	818.85	绿
9125	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安一线尚华名城#1配变	652.99	绿
9126	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安一线中合新都汇#2箱变	803.61	绿
9127	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐安一线中合新都汇#1箱变	819.81	绿
9128	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线邦泰国际社区壹期#9配变	659.76	绿
9129	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线邦泰国际社区壹期#8配变	666.74	绿
9130	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线邦泰国际社区壹期#7配变	817.99	绿
9131	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线邦泰国际社区壹期#6配变	894.63	绿
9132	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线邦泰国际社区壹期#5配变	822.10	绿
9133	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线邦泰国际社区壹期#4配变	816.51	绿
9134	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线邦泰国际社区壹期#3配变	825.91	绿
9135	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线邦泰国际社区壹期#2配变	814.25	绿
9136	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线邦泰国际社区壹期#23配变	815.98	绿
9137	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线邦泰国际社区壹期#1配变	822.69	绿
9138	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线邦泰国际社区壹期#11配变	506.31	绿
9139	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线邦泰国际社区壹期#10配变	524.14	绿
9140	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线五星路双龙居民楼4#箱变	406.25	绿
9141	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线五星路双龙居民楼3#箱变	401.36	绿
9142	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线五星路双龙居民楼2#箱变	505.09	绿
9143	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV桐和一线五星路双龙居民楼1#箱变	515.69	绿
9144	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线西景园#2箱变	648.12	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9145	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线西景园#1箱变	345.42	绿
9146	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线灵秀清风苑#2箱变	527.57	绿
9147	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线灵秀清风苑#1箱变	494.07	绿
9148	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线民政小区配变	362.58	绿
9149	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线桐梓贰期#5公变	248.37	绿
9150	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线桐梓贰期#4公变	255.59	绿
9151	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线桐梓贰期#3公变	327.44	绿
9152	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线桐梓贰期#2公变	250.84	绿
9153	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线桐梓贰期#1公变	262.12	绿
9154	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV桐千二线桐梓小区农贸市场箱变	541.84	绿
9155	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线城市枫汇箱变	836.27	绿
9156	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线嘉宏还房#7配变	333.00	绿
9157	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线嘉宏还房#6配变	257.76	绿
9158	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线嘉宏还房#5配变	202.36	绿
9159	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线嘉宏还房#4配变	319.52	绿
9160	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线嘉宏还房#3配变	323.65	绿
9161	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线嘉宏还房#2配变	340.01	绿
9162	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线嘉宏还房#1配变	328.07	绿
9163	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线丰泽园#4箱变	533.46	绿
9164	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线丰泽园#3箱变	520.64	绿
9165	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线东兴建设局#2箱变	523.90	绿
9166	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千二线东兴建设局#1箱变	513.11	绿
9167	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线桐梓壹期#6变	262.06	绿
9168	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线桐梓壹期#5变	256.44	绿
9169	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线桐梓壹期#4变	259.24	绿
9170	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线桐梓壹期#3变	260.65	绿
9171	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线桐梓壹期#2变	258.56	绿
9172	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线桐梓壹期#1变	263.12	绿
9173	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线星原公寓#2配变	669.11	绿
9174	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线星原公寓#1配变	677.25	绿
9175	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线恒祥嘉苑箱变	844.84	绿
9176	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线广汇贰期#9配变	504.47	绿
9177	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线广汇贰期#8配变	627.20	绿
9178	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线广汇贰期#5配变	644.37	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9179	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线广汇贰期#3配变	535.18	绿
9180	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线广汇贰期#1配变	260.46	绿
9181	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线广汇贰期#11配变	406.71	绿
9182	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线广汇2期#7配变	686.46	绿
9183	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线广汇2期#6配变	508.82	绿
9184	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线广汇2期#4配变	658.29	绿
9185	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线广汇2期#2配变	665.03	绿
9186	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线广汇2期#12配变	408.15	绿
9187	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线广汇2期#10配变	661.29	绿
9188	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线市国税局箱变	657.45	绿
9189	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线北渡小区#3箱变	656.25	绿
9190	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线北渡小区#2箱变	511.28	绿
9191	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线北渡小区#1箱变	511.42	绿
9192	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线东兴财政局#2配变	517.40	绿
9193	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐千一线东兴财政局#1箱变	520.02	绿
9194	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV桐千II线西林北渡五社	78.51	绿
9195	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐中二线花千谷#4箱变	320.08	绿
9196	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐中二线花千谷#2箱变	526.10	绿
9197	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐中二线花千谷#1箱变	647.22	绿
9198	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐中二线太平村4社#2台变	159.14	绿
9199	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐中二线太平村3社台变	81.21	绿
9200	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐中二线太平村#5台变	78.36	绿
9201	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐中二线太平村#4台变	78.36	绿
9202	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐中二线太平村#3台变	62.79	绿
9203	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV桐中二线太平村#1台变	67.58	绿
9204	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线阳河村7社台变	30.40	绿
9205	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线阳河村4社台变	82.80	绿
9206	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线阳河村3社台变	55.34	绿
9207	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线阳河村3社#2台变	78.80	绿
9208	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线阳河村1社台变	61.55	绿
9209	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线郭湾村5社台变	0.00	红
9210	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线郭湾村1社台变	78.35	绿
9211	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线豆芽村9社台变	41.19	绿
9212	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线豆芽村7社台变	79.29	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9213	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线豆芽村6社台变	79.83	绿
9214	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线豆芽村3社台变	78.74	绿
9215	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线豆芽村3社#2台变	156.87	绿
9216	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线豆芽村2社台变	53.34	绿
9217	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线豆芽村10社台变	79.31	绿
9218	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线红庙子村6社台变	79.32	绿
9219	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线红庙子村5社台变	79.81	绿
9220	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线红庙子村4社台变	78.84	绿
9221	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线红庙子村3社台变	81.00	绿
9222	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线红庙子村1社台变	79.10	绿
9223	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线新店场镇#3台变	498.58	绿
9224	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线新店场镇#2台变	248.84	绿
9225	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果镇线新店场镇#1台变	175.58	绿
9226	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村水库台变	314.07	绿
9227	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村9社台变	80.07	绿
9228	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村8社台变	78.35	绿
9229	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村8社#2台变	78.35	绿
9230	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村7社台变	33.35	绿
9231	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村7社#2台变	156.70	绿
9232	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村6社台变	78.95	绿
9233	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村5社台变	123.70	绿
9234	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村5社#2台变	313.40	绿
9235	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村4社台变	79.46	绿
9236	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村3社台变	136.93	绿
9237	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村3社#2台变	80.12	绿
9238	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村2社台变	79.37	绿
9239	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村1社台变	120.70	绿
9240	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线金鼓村1社#2台变	248.40	绿
9241	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线郭湾村3社台变	35.74	绿
9242	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线郭湾村2社台变	81.11	绿
9243	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线豆芽村5社台变	157.36	绿
9244	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线豆芽村4社台变	79.87	绿
9245	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线豆芽村11台变	79.82	绿
9246	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线古冲村8社台变	78.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9247	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线古冲村7社台变	158.31	绿
9248	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线古冲村6社台变	78.35	绿
9249	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线古冲村5社台变	156.70	绿
9250	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线古冲村2社台变	158.02	绿
9251	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线古冲村1社台变	120.70	绿
9252	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线古冲村10社台变	156.70	绿
9253	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线双流村6社台变	156.70	绿
9254	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线双流村5社台变	78.35	绿
9255	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线双流村5社#2台变	313.40	绿
9256	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线双流村4社台变	78.35	绿
9257	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线双流村3社台变	63.48	绿
9258	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线双流村2社台变	79.38	绿
9259	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线双流村1社台变	78.52	绿
9260	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果金线双流村1社#2台变	160.45	绿
9261	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线黄龙村5社台变	53.72	绿
9262	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线鸳鸯桥村5社台变	80.50	绿
9263	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线桥坝村9社台变	78.35	绿
9264	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线桥坝村8社台变	81.06	绿
9265	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线桥坝村6社台变	81.27	绿
9266	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线桥坝村4社台变	79.36	绿
9267	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线桥坝村4社#2台变	156.70	绿
9268	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线桥坝村3社台变	82.74	绿
9269	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线桥坝村2社台变	78.35	绿
9270	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线桥坝村1社台变	157.26	绿
9271	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线果湾村6社台变	79.66	绿
9272	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线果湾村5社台变	58.50	绿
9273	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线果湾村4社台变	80.81	绿
9274	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线果湾村3社台变	22.10	绿
9275	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线果湾村2社台变	79.07	绿
9276	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线果湾村2社#2台变	79.43	绿
9277	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线果湾村1社台变	80.03	绿
9278	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线新庙场镇台变	6.21	绿
9279	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线天延村8社台变	64.84	绿
9280	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线司马村7社台变	160.47	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9281	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线司马村6社台变	79.29	绿
9282	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线司马村5社台变	79.38	绿
9283	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线司马村4社台变	79.55	绿
9284	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线司马村3社台变	80.25	绿
9285	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线司马村1社台变	130.94	绿
9286	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线五显村7社台变	78.71	绿
9287	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线五显村7社#2台变	159.72	绿
9288	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线五显村6社台变	107.36	绿
9289	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线五显村4社台变	79.38	绿
9290	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线五显村4社#2台变	79.19	绿
9291	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线五显村2社台变	79.17	绿
9292	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线五显村1社台变	79.51	绿
9293	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线五显村#3台变	80.41	绿
9294	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线书房村7社台变	80.50	绿
9295	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线书房村5社台变	82.58	绿
9296	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线书房村4社台变	79.36	绿
9297	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线书房村3社台变	78.35	绿
9298	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线书房村1社台变	80.02	绿
9299	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线书房村#8台变	79.30	绿
9300	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线书房村#6台变	80.18	绿
9301	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果庙线书房村#2台变	20.02	绿
9302	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线黄龙村9社台变	78.82	绿
9303	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线黄龙村7社台变	80.77	绿
9304	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线黄龙村6社台变	80.44	绿
9305	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线黄龙村4社台变	79.63	绿
9306	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线黄龙村3社台变	0.29	绿
9307	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线黄龙村2社台变	78.87	绿
9308	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线黄龙村1社台变	5.34	绿
9309	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线黄龙村10社台变	79.56	绿
9310	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线铁山村9社台变	79.55	绿
9311	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线铁山村8社台变	80.24	绿
9312	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线铁山村7社台变	80.51	绿
9313	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线铁山村6社台变	106.56	绿
9314	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线铁山村5社台变	22.93	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9315	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线铁山村4社台变	80.14	绿
9316	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线铁山村3社台变	84.03	绿
9317	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线铁山村1社台变	82.25	绿
9318	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线铁山村1社#2台变	84.89	绿
9319	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线果湾村7社台变	26.58	绿
9320	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线上塘坊村8社台变	80.59	绿
9321	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线上塘坊村8社#2台变	78.58	绿
9322	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线上塘坊村7社台变	82.27	绿
9323	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线上塘坊村5社台变	80.00	绿
9324	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线上塘坊村4社台变	80.09	绿
9325	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线上塘坊村4社#2台变	8.52	绿
9326	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线上塘坊村3社台变	87.83	绿
9327	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线上塘坊村3社#2台变	157.43	绿
9328	内江市	东兴区	35kV果湾站	10kV果大线上塘坊村2社台变	80.24	绿
9329	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线龙王沟村#2台变	78.35	绿
9330	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线钎子坟村#7台变	156.70	绿
9331	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线钎子坟村#6台变	159.83	绿
9332	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线钎子坟村#5台变	66.56	绿
9333	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线钎子坟村#4台变	40.93	绿
9334	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线钎子坟村#3台变	65.62	绿
9335	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线钎子坟村#2台变	161.41	绿
9336	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线钎子坟村#1台变	159.57	绿
9337	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线郑家沟村#3台变	80.87	绿
9338	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线郑家沟村#2台变	161.56	绿
9339	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线花香村#8台变	160.31	绿
9340	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线花香村#7台变	250.80	绿
9341	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线花香村#6台变	80.78	绿
9342	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线花香村#5台变	166.91	绿
9343	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线花香村#4台变	165.19	绿
9344	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线花香村#3台变	62.92	绿
9345	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线花香村#2台变	254.81	绿
9346	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线花香村#1台变	121.34	绿
9347	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线瓦窑坝村#5台变	158.31	绿
9348	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线瓦窑坝村#3台变	101.74	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9349	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线瓦窑坝村#2台变	63.56	绿
9350	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线瓦窑坝#1公变	256.01	绿
9351	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线水南职中公变	281.16	绿
9352	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线水南职中#1箱变	314.75	绿
9353	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线板栗桠村＃7台变	157.86	绿
9354	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线板栗桠村#8台变	156.70	绿
9355	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线板栗桠村#6台变	159.29	绿
9356	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线板栗桠村#5台变	79.79	绿
9357	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线板栗桠村#4台变	163.64	绿
9358	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线板栗桠村#3台变	85.53	绿
9359	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线板栗桠村#2台变	88.17	绿
9360	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线板栗桠村#1台变	123.48	绿
9361	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线李五沟村#4台变	249.51	绿
9362	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线李五沟村#2台变	81.85	绿
9363	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线李五沟村#1台变	78.75	绿
9364	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线元坝子村#3台变	83.07	绿
9365	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线元坝子村#2台变	81.85	绿
9366	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板香线元坝子村#1台变	165.97	绿
9367	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线龙王沟村#3台变	82.97	绿
9368	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线龙王沟村#1台变	152.85	绿
9369	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线青山村#4台变	80.81	绿
9370	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线青山村#3台变	66.49	绿
9371	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线青山村#2台变	64.96	绿
9372	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线青山村#1台变	140.92	绿
9373	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金钟村2#台变	86.98	绿
9374	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金钟村#4台变	58.88	绿
9375	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金钟村#3台变	81.32	绿
9376	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金钟村#1台变	41.82	绿
9377	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金带场镇#6台变	156.70	绿
9378	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金带场镇#5台变	269.85	绿
9379	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金带场镇#4台变	176.31	绿
9380	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金带场镇#3台变	170.76	绿
9381	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金带场镇#2台变	92.97	绿
9382	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金带场镇#1台变	169.07	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9383	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金华村#7台变	159.97	绿
9384	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金华村#6台变	159.04	绿
9385	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金华村#5台变	159.47	绿
9386	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金华村#4台变	109.46	绿
9387	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金华村#3台变	66.43	绿
9388	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金华村#2台变	253.08	绿
9389	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线金华村#1台变	120.12	绿
9390	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线郑家沟村#5台变	158.68	绿
9391	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线郑家沟村#4台变	160.69	绿
9392	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线郑家沟村#1台变	161.75	绿
9393	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线英雄村#8台变	158.89	绿
9394	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线英雄村#7台变	81.66	绿
9395	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线英雄村#6台变	80.23	绿
9396	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线英雄村#5台变	42.14	绿
9397	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线英雄村#4台变	81.39	绿
9398	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线英雄村#3台变	40.64	绿
9399	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线英雄村#2台变	41.32	绿
9400	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线英雄村#1台变	162.05	绿
9401	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线群众村#3台变	67.65	绿
9402	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线群众村#2台变	82.60	绿
9403	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线群众村#1台变	134.05	绿
9404	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线红莲村#6台变	56.48	绿
9405	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线红莲村#5台变	142.35	绿
9406	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线红莲村#4台变	83.88	绿
9407	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线红莲村#3台变	83.32	绿
9408	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线红莲村#2台变	83.65	绿
9409	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线红莲村#1台变	159.55	绿
9410	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线红花场镇#4台变	129.33	绿
9411	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线红花场镇#3台变	158.66	绿
9412	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线红花场镇#2台变	159.82	绿
9413	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线红花场镇#1台变	316.50	绿
9414	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线红平村#2台变	161.34	绿
9415	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线红平村#1台变	162.24	绿
9416	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线粟家村#4台变	53.41	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9417	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线粟家村#3台变	158.28	绿
9418	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线粟家村#2台变	42.53	绿
9419	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线粟家村#1台变	39.19	绿
9420	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线窑山村#4台变	79.51	绿
9421	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线窑山村#3台变	64.25	绿
9422	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线窑山村#2台变	81.08	绿
9423	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线窑山村#1台变	159.05	绿
9424	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线祠堂坝村#6台变	158.05	绿
9425	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线祠堂坝村#5台变	41.98	绿
9426	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线祠堂坝村#4台变	142.26	绿
9427	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线祠堂坝村#3台变	41.64	绿
9428	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线祠堂坝村#2台变	57.51	绿
9429	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线祠堂坝村#1台变	161.35	绿
9430	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线碑溪村#4台变	80.93	绿
9431	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线碑溪村#3台变	64.83	绿
9432	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线碑溪村#2台变	160.30	绿
9433	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线碑溪村#1台变	52.86	绿
9434	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线石膏村#6台变	81.40	绿
9435	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线石膏村#5台变	80.17	绿
9436	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线石膏村#4台变	67.85	绿
9437	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线石膏村#3台变	81.10	绿
9438	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线石膏村#2台变	127.24	绿
9439	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线石膏村#1台变	68.59	绿
9440	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线瓦窑坝村#4台变	160.75	绿
9441	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线瓦窑坝村#1台变	78.60	绿
9442	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线沱江村#2台变	157.73	绿
9443	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线沱江村#1台变	160.42	绿
9444	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线板栗场镇#1台变	248.41	绿
9445	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线干坡村#5台变	115.16	绿
9446	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线干坡村#4台变	159.76	绿
9447	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线干坡村#3台变	157.53	绿
9448	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线干坡村#2台变	158.06	绿
9449	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线干坡村#1台变	58.64	绿
9450	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线太阳河村#5台变	128.26	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9451	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线太阳河村#4台变	51.32	绿
9452	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线太阳河村#3台变	130.51	绿
9453	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线太阳河村#2台变	89.63	绿
9454	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线太阳河村#1台变	83.91	绿
9455	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线天台村#8台变	157.83	绿
9456	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线天台村#7台变	55.49	绿
9457	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线天台村#6台变	158.21	绿
9458	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线天台村#5台变	79.29	绿
9459	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线天台村#4台变	79.75	绿
9460	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线天台村#3台变	92.61	绿
9461	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线天台村#2台变	159.61	绿
9462	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线天台村#1台变	135.47	绿
9463	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线向阳村#3台变	83.50	绿
9464	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线向阳村#2台变	80.45	绿
9465	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线向阳村#1台变	156.70	绿
9466	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线向山村#3台变	160.00	绿
9467	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线向山村#2台变	158.06	绿
9468	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线向山村#1台变	39.99	绿
9469	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线协合村#7台变	79.90	绿
9470	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线协合村#6台变	158.89	绿
9471	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线协合村#5台变	162.06	绿
9472	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线协合村#4台变	79.06	绿
9473	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线协合村#3台变	64.44	绿
9474	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线协合村#2台变	159.19	绿
9475	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线协合村#1台变	162.72	绿
9476	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线利民村#5台变	159.38	绿
9477	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线利民村#4台变	83.71	绿
9478	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线利民村#3台变	64.42	绿
9479	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线利民村#2台变	42.07	绿
9480	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线利民村#1台变	160.74	绿
9481	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板金线公平村#1台变	80.63	绿
9482	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线石家村#6台变	158.77	绿
9483	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线石家村#5台变	81.73	绿
9484	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线石家村#4台变	160.23	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9485	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线石家村#3台变	111.90	绿
9486	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线石家村#2台变	163.05	绿
9487	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线石家村#1台变	81.66	绿
9488	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线太阳河村#6台变	138.36	绿
9489	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线太阳河村#2台变	162.31	绿
9490	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线太阳河村#1台变	79.50	绿
9491	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线五一村#7台变	135.86	绿
9492	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线五一村#6台变	85.10	绿
9493	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线五一村#5台变	78.41	绿
9494	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线五一村#4台变	149.71	绿
9495	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线五一村#3台变	160.31	绿
9496	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线五一村#2台变	160.78	绿
9497	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板石线五一村#1台变	83.80	绿
9498	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线龙王沟村#6台变	41.23	绿
9499	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线龙王沟村#5台变	83.12	绿
9500	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线龙王沟村#3台变	159.74	绿
9501	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线龙王沟村#2台变	82.35	绿
9502	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线龙王沟村#1台变	162.88	绿
9503	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线高峰村#1台变	40.77	绿
9504	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线金星村#5台变	49.80	绿
9505	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线金星村#4台变	165.17	绿
9506	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线金星村#3台变	87.20	绿
9507	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线金星村#2台变	162.75	绿
9508	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线金星村#1台变	157.60	绿
9509	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线玄天观村#8台变	159.21	绿
9510	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线玄天观村#4台变	81.03	绿
9511	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线玄天观村#3台变	79.64	绿
9512	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线玄天观村#2台变	18.49	绿
9513	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线兴松村#9台变	159.61	绿
9514	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线兴松村#7台变	161.16	绿
9515	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线兴松村#6台变	39.76	绿
9516	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线兴松村#5台变	160.43	绿
9517	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线三皇庙村#5台变	39.65	绿
9518	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线三皇庙村#4台变	132.05	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9519	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线三皇庙村#3台变	42.18	绿
9520	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线三皇庙村#2台变	137.95	绿
9521	内江市	资中县	35kV板栗站	10kV板桥线三皇庙村#1台变	160.78	绿
9522	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#9配变	639.37	绿
9523	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#8配变	506.70	绿
9524	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#7配变	648.97	绿
9525	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#6配变	809.05	绿
9526	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#5配变	806.58	绿
9527	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#4配变	804.38	绿
9528	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#3配变	804.38	绿
9529	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#2配变	505.81	绿
9530	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#1配变	505.30	绿
9531	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#16配变	503.46	绿
9532	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#15配变	513.57	绿
9533	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#12配变	783.51	绿
9534	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#11配变	783.51	绿
9535	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长二线万晟城峰阁#10配变	639.69	绿
9536	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长一线万晟城贰期#9配电室#13配变	507.20	绿
9537	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长一线万晟城贰期#8配电室#12配变	505.01	绿
9538	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长一线万晟城贰期#7配电室#11配变	507.79	绿
9539	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长一线万晟城贰期#7配电室#10配变	509.81	绿
9540	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长一线万晟城贰期#6配电室#9配变	506.33	绿
9541	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长一线万晟城贰期#5配电室#8配变	675.94	绿
9542	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长一线万晟城贰期#15配电室#16配变	379.29	绿
9543	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长一线万晟城贰期#15配电室#14配变	335.77	绿
9544	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长一线万晟城贰期#13配电室#19配变	809.98	绿
9545	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长一线万晟城贰期#12配电室#18配变	337.28	绿
9546	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长一线万晟城贰期#11配电室#17配变	508.80	绿
9547	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松长一线万晟城贰期#10配电室#15配变	512.51	绿
9548	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线高桥园区管理委员会#4配变	501.23	绿
9549	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线高桥园区管理委员会#3配变	412.14	绿
9550	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线高桥园区管理委员会#2配变	504.76	绿
9551	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线高桥园区管理委员会#1配变	506.16	绿
9552	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#9配变	362.77	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9553	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#8配变	800.08	绿
9554	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#7配变	1000.41	绿
9555	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#6配变	641.15	绿
9556	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#5配变	799.87	绿
9557	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#4配变	804.16	绿
9558	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#3配变	642.32	绿
9559	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#2配变	783.59	绿
9560	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#1配变	790.65	绿
9561	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#15配变	790.12	绿
9562	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#14配变	653.23	绿
9563	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#13配变	432.87	绿
9564	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#12配变	392.03	绿
9565	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#11配变	392.07	绿
9566	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线大学城1号#10配变	603.96	绿
9567	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法二线住建局#1箱变	659.12	绿
9568	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法一线内江浩盛建设有限公司配电变压器	401.93	绿
9569	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法一线万晟城壹期#4配变	505.77	绿
9570	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法一线万晟城壹期#3配变	506.62	绿
9571	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松法一线万晟城一期#1配变	330.75	绿
9572	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达文旅小镇#7配变	786.88	绿
9573	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达文旅小镇#6配变	787.71	绿
9574	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达文旅小镇#4配变	632.62	绿
9575	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达文旅小镇#3配变	792.60	绿
9576	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达文旅小镇#2配变	791.33	绿
9577	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达文旅小镇#1配变	793.77	绿
9578	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达文旅城B区#6配变	789.75	绿
9579	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达文旅城B区#4配变	989.69	绿
9580	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达文旅城B区#3配变	791.67	绿
9581	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达文旅城B区#2配变	800.42	绿
9582	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达文旅城B区#1配变	791.95	绿
9583	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达小镇A03地块#6配变	783.51	绿
9584	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达小镇A03地块#4配变	979.38	绿
9585	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达小镇A03地块#3配变	783.51	绿
9586	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达小镇A03地块#2配变	783.51	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9587	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松文二线万达小镇A03地块#1配变	783.51	绿
9588	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松创一线科创城B区#4配变	786.81	绿
9589	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松创一线科创城B区#2配变	814.68	绿
9590	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松创一线科创城B区#1配变	787.93	绿
9591	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV松创一线科创城A区#10配变	499.48	绿
9592	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨龙线阳坡村#3台变	82.74	绿
9593	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨龙线贾家村#5台变	79.93	绿
9594	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨龙线贾家村#2台变	66.10	绿
9595	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨龙线贾家公变#5台变	157.75	绿
9596	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨龙线贾家公变#3台变	272.86	绿
9597	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨龙线白马村3台变	80.58	绿
9598	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨龙线白马村#5台变	79.80	绿
9599	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨龙线白马村#4台变	79.94	绿
9600	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨龙线白马村#2台变	79.15	绿
9601	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨龙线白马村#1台变	78.32	绿
9602	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线黄连庙台变	39.28	绿
9603	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线黄荆沟场镇台变	158.20	绿
9604	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线黄荆沟场镇#3台变	172.98	绿
9605	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线黄荆沟场镇#2台变	314.39	绿
9606	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线雷打石台变	78.35	绿
9607	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线警区大门台变	257.11	绿
9608	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线警区保卫科台变	316.84	绿
9609	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线观英寺台变	78.49	绿
9610	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线菜市场#3台变	319.59	绿
9611	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线菜市场#2台变	186.13	绿
9612	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线菜市场#1台变	255.11	绿
9613	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线联盟8社台变	78.76	绿
9614	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线联盟6社台变	78.80	绿
9615	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线联盟3社台变	78.69	绿
9616	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线联盟1社台变	78.94	绿
9617	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线联盟16社台变	55.18	绿
9618	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线联盟15社台变	80.35	绿
9619	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线秀峰茶山台变	42.28	绿
9620	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线秀峰桥提灌站台变	80.65	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9621	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线秀峰9社台变	78.81	绿
9622	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线秀峰6、9社台变	119.09	绿
9623	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线秀峰2社台变	80.42	绿
9624	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线矿区配电室台变	315.13	绿
9625	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线矿区医院台变	315.60	绿
9626	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线矿区中学台变	318.21	绿
9627	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线真觉寺台变	63.19	绿
9628	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线白果场台变	130.08	绿
9629	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线水口庙台变	78.83	绿
9630	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线桥湾街#1台变	319.17	绿
9631	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线干烧房台变	79.15	绿
9632	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线巩固乡镇政府台变	79.29	绿
9633	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线工农村台变	79.32	绿
9634	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线工农村三角庄台变	64.15	绿
9635	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线工农村9社台变	79.50	绿
9636	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线工农3社台变	157.52	绿
9637	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线工农2社台变	157.28	绿
9638	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线小学背面台变	320.91	绿
9639	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线大湾子台变	63.34	绿
9640	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线响水洞台变	78.70	绿
9641	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线双堰塘台变	80.53	绿
9642	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线凤凰村三社台变	196.76	绿
9643	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线五金库房#2台变	315.12	绿
9644	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线五金库房#1台变	314.48	绿
9645	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线九道拐#2台变	78.37	绿
9646	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线九道拐#1台变	78.39	绿
9647	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨镇线东山坡#5台变	43.12	绿
9648	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线龙洞山台变	79.54	绿
9649	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线龙河台变	20.70	绿
9650	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线青岗坪台变	82.36	绿
9651	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线雷神洞台变	82.12	绿
9652	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线郭家湾台变	157.45	绿
9653	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线达木河渔场台变	157.93	绿
9654	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线达木河消防队台变	202.72	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9655	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线达木河场镇台变	202.41	绿
9656	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线达木河医园台变	200.11	绿
9657	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线豹山19社台变	40.25	绿
9658	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线豹山18社台变	79.04	绿
9659	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线菜子沟水库台变	42.78	绿
9660	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线红丰村台变	31.59	绿
9661	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线红丰8社台变	79.83	绿
9662	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线红丰6社台变	79.37	绿
9663	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线红丰5社台变	79.04	绿
9664	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线红丰3社台变	53.88	绿
9665	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线红丰2社台变	79.65	绿
9666	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线红丰1社台变	79.04	绿
9667	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线砚台6社台变	316.23	绿
9668	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线砚台4.5社台变	80.73	绿
9669	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线砚台3社变	67.77	绿
9670	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线砚台1、2社台变	125.81	绿
9671	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线砚台14.15社台变	50.90	绿
9672	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线砚台11社台变	13.50	绿
9673	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线砚台10社台变	80.03	绿
9674	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线王家桥台变	40.04	绿
9675	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线王家村台变	51.71	绿
9676	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线王家村2社台变	80.33	绿
9677	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线王家坝台变	79.53	绿
9678	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线王家6社台变	38.84	绿
9679	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线王家1社台变	79.64	绿
9680	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线泥河2社台变	79.81	绿
9681	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线檬子桥台变	64.08	绿
9682	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线幺塘村台变	39.89	绿
9683	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线幺塘冲台变	54.91	绿
9684	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线幺塘16社台变	81.43	绿
9685	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线太华村台变	160.15	绿
9686	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线大湾村台变	19.72	绿
9687	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线大湾9社台变	51.76	绿
9688	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线大湾5社台变	83.06	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9689	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线大湾4社台变	68.22	绿
9690	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线大湾13社台变	80.78	绿
9691	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线大湾11社台变	79.42	绿
9692	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线双龙5社台变	18.23	绿
9693	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线先觉18社台变	79.31	绿
9694	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线先觉16-19社台变	44.88	绿
9695	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨达线先觉14社台变	82.68	绿
9696	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨福线高屋村#7台变	159.39	绿
9697	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨福线高屋村#6台变	81.66	绿
9698	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨福线高屋村#5台变	68.64	绿
9699	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨福线高屋村#4台变	252.84	绿
9700	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨福线高屋村#3台变	81.66	绿
9701	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨福线高屋村#2台变	313.40	绿
9702	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨福线高屋村##1台变	157.79	绿
9703	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨福线阳坡村#6台变	156.70	绿
9704	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨福线月亮村#4台变	80.27	绿
9705	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线高石镇台变	132.09	绿
9706	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线高石场镇#4台变	322.62	绿
9707	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线高石场镇#3台变	301.79	绿
9708	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线高石场镇#2台变	64.89	绿
9709	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线高石场镇#1台变	326.75	绿
9710	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线高屋基台变	53.73	绿
9711	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线青岗山台变	63.86	绿
9712	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线陈家村1、9社台变	158.75	绿
9713	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线陈家村#3台变	161.86	绿
9714	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线陈家村#2台变	160.29	绿
9715	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线陈家村#1台变	80.42	绿
9716	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线陈家6社台变	144.79	绿
9717	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线陈家3社台变	81.14	绿
9718	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线西埝台变	127.95	绿
9719	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线藕塘村3社台变	79.58	绿
9720	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线藕塘村12社台变	36.33	绿
9721	内江市	资中县	110kV杨家湾站	10kV杨石线藕塘村#3台变	128.72	绿
9722	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线藕塘村#2台变	127.51	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9723	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线藕塘村#1台变	159.02	绿
9724	内江市	资中县	110kV杨家湾站	10kV杨石线藕塘5社台变	126.73	绿
9725	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线藕塘1、9社台变	81.69	绿
9726	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线藕塘19社台变	19.48	绿
9727	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线藕塘13社台变	81.04	绿
9728	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线董家湾台变	37.36	绿
9729	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线董家岩台变	64.25	绿
9730	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线粮站台变	182.53	绿
9731	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线童家村#3台变	15.05	绿
9732	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线童家村#2台变	80.78	绿
9733	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线童家村#1台变	83.24	绿
9734	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线童家8社台变	78.35	绿
9735	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线童家7社台变	127.68	绿
9736	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线童家6社台变	126.33	绿
9737	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线童家5社台变	59.27	绿
9738	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线童家1社台变	127.20	绿
9739	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线秀峰茶山台变	78.35	绿
9740	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线秀峰村5社台变	126.17	绿
9741	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线秀峰12社台变	126.17	绿
9742	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线秀峰10.12社台变	127.65	绿
9743	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线禾丰村#4台变	79.98	绿
9744	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线禾丰村#3台变	81.27	绿
9745	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线禾丰村#2台变	82.14	绿
9746	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线禾丰村#1台变	80.40	绿
9747	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线禾丰8社台变	126.91	绿
9748	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线禾丰3社台变	123.60	绿
9749	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线禾丰2社台变	127.25	绿
9750	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线禾丰12社台变	97.06	绿
9751	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线禾丰11社台变	127.85	绿
9752	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牛村#2台变	127.22	绿
9753	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牛村#1台变	50.06	绿
9754	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牛小学台变	83.55	绿
9755	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牛4.5.8社台变	99.25	绿
9756	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牛2社台变	126.33	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9757	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牛1社台变	246.80	绿
9758	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牛12社台变	125.36	绿
9759	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牌坊台变	64.40	绿
9760	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牌9社台变	126.00	绿
9761	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牌8社台变	79.55	绿
9762	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牌6社台变	128.45	绿
9763	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牌4社台变	86.77	绿
9764	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线石牌1社台变	126.64	绿
9765	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线矮桥#2台变	62.16	绿
9766	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线矮桥#1台变	79.48	绿
9767	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线泥河村台变	64.06	绿
9768	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线泥河9社台变	78.64	绿
9769	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线泥河7.8社台变	76.76	绿
9770	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线泥河5社台变	79.48	绿
9771	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线泥河3社台变	31.11	绿
9772	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线泥河13社台变	36.66	绿
9773	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线泥河11社台变	78.75	绿
9774	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线泥河1.2社台变	128.00	绿
9775	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线江豆台变	128.33	绿
9776	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线止马3社台变	126.53	绿
9777	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线止马20社台变	126.86	绿
9778	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线止马1社台变	126.14	绿
9779	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线止马17社台变	98.88	绿
9780	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线止马12社台变	129.54	绿
9781	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线止马10社台变	126.79	绿
9782	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线楠木冲台台变	80.90	绿
9783	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线未家堰台变	65.16	绿
9784	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线新街台变	205.22	绿
9785	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线新区台变	157.25	绿
9786	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线小湾9社台变	126.57	绿
9787	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线小河沟台变	79.39	绿
9788	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线土陶厂台变	99.11	绿
9789	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线叶家湾台变	129.34	绿
9790	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线双河厂台变	126.50	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9791	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线卡房店台变	128.36	绿
9792	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线刘家村#3台变	128.96	绿
9793	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线刘家村#2台变	129.16	绿
9794	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线刘家村#1台变	161.96	绿
9795	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线刘家4社台变	80.13	绿
9796	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线刘家1社台变	81.07	绿
9797	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线刘家12社台变	126.84	绿
9798	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线八洞桥台变	80.80	绿
9799	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线伞岭15社台变	126.69	绿
9800	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线九里村4社台变	127.06	绿
9801	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线九里村1、10社台变	100.54	绿
9802	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线九里7社台变	127.09	绿
9803	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线九里5社台变	80.78	绿
9804	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线九里2社台变	81.63	绿
9805	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线九里1社台变	125.80	绿
9806	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线九里10社台变	78.35	绿
9807	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨石线严家冲台变	64.85	绿
9808	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线贾家村#6台变	59.16	绿
9809	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线贾家村#4台变	41.10	绿
9810	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线贾家村#3台变	55.92	绿
9811	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线贾家村#1台变	79.50	绿
9812	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线贾家场镇#6台变	256.24	绿
9813	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线贾家公变#4台变	242.03	绿
9814	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线贾家公变#2台变	330.21	绿
9815	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线贾家公变#1台变	166.29	绿
9816	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线花庙村#9台变	313.40	绿
9817	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线花庙村#8台变	84.09	绿
9818	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线花庙村#7台变	80.80	绿
9819	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线花庙村#6台变	81.90	绿
9820	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线花庙村#5台变	55.98	绿
9821	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线花庙村#4台变	79.48	绿
9822	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线花庙村#3台变	145.48	绿
9823	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线花庙村#2台变	156.81	绿
9824	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线花庙村#1台变	156.70	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9825	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线花庙村#11台变	156.70	绿
9826	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线花庙村#10台变	18.35	绿
9827	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线梨园村#5台变	78.35	绿
9828	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线梨园村#4台变	17.27	绿
9829	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线梨园村#3台变	14.89	绿
9830	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线梨园村#2台变	42.99	绿
9831	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线梨园村#1台变	80.76	绿
9832	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线三关村#8台变	79.84	绿
9833	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨河线三关村#5台变	106.70	绿
9834	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线飞观音农排台变	39.20	绿
9835	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线秀峰3社台变	78.78	绿
9836	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线孔明厂台变	79.44	绿
9837	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线太阳村高山坡台变	63.17	绿
9838	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线太阳村台变	40.44	绿
9839	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线太阳村3社台变	78.87	绿
9840	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线太阳加工房台变	47.58	绿
9841	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线太阳9、10社台变	78.76	绿
9842	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线太平村1社台变	80.34	绿
9843	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线天星桥农排台变	126.02	绿
9844	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线刘家洞2#台变	249.00	绿
9845	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线刘家洞1#台变	79.45	绿
9846	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线凤凰村盐巴塘台变	79.05	绿
9847	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线凤凰村5社台变	80.01	绿
9848	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线凤凰村13社台变	79.04	绿
9849	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线凤凰寺台变	63.82	绿
9850	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线凤凰四社台变	40.74	绿
9851	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线凤凰农机站台变	40.94	绿
9852	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10kV杨巩线凤凰6社台变	157.28	绿
9853	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线阳坡村#5台变	78.35	绿
9854	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线阳坡村#4台变	80.65	绿
9855	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线阳坡村#2台变	61.89	绿
9856	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线阳坡村#1台变	316.43	绿
9857	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线玉皇村#6台变	78.35	绿
9858	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线玉皇村#4台变	160.79	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9859	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线玉皇村#1台变	164.29	绿
9860	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线楠林村#7台变	159.51	绿
9861	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线楠林村#6台变	46.72	绿
9862	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线楠林村#5台变	78.36	绿
9863	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线楠林村#4台变	316.43	绿
9864	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线楠林村#2台变	160.25	绿
9865	内江市	东兴区	35kV杨坡站	10kV杨双线楠林村#1台变	81.08	绿
9866	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线高联村#4台变	79.76	绿
9867	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线高联村#3台变	160.47	绿
9868	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线高联村#2台变	64.16	绿
9869	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线高联村#1台变	82.39	绿
9870	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线高楼场镇#8台变	314.42	绿
9871	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线高楼场镇#1台变	357.42	绿
9872	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线长沟村#2台变	67.32	绿
9873	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线长沟村#1台变	82.67	绿
9874	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线红旗村#4台变	160.41	绿
9875	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线红旗村#2台变	81.93	绿
9876	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线紫金村#9台变	97.84	绿
9877	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线紫金村#8箱变	328.12	绿
9878	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线紫金村#7台变	87.71	绿
9879	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线紫金村#6台变	122.80	绿
9880	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线紫金村#5台变	170.78	绿
9881	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线紫金村#4台变	161.97	绿
9882	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线紫金村#3台变	82.35	绿
9883	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线紫金村#2台变	156.70	绿
9884	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线紫金村#1台变	213.91	绿
9885	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线玉峰村#5台变	158.25	绿
9886	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线玉峰村#4台变	159.01	绿
9887	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线玉峰村#3台变	128.79	绿
9888	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线玉峰村#2台变	160.64	绿
9889	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线玉峰村#1台变	158.85	绿
9890	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线爱国村#2台变	157.31	绿
9891	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线爱国村#1台变	83.06	绿
9892	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线桥梁村#3台变	160.76	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9893	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线桥梁村#2台变	165.92	绿
9894	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线桥梁村#1台变	163.16	绿
9895	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线天星村#5台变	160.16	绿
9896	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线天星村#4台变	158.01	绿
9897	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线天星村#3台变	156.70	绿
9898	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线天星村#2台变	41.07	绿
9899	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线天星村#1台变	81.89	绿
9900	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线四明村#3台变	159.13	绿
9901	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线四明村#2台变	65.96	绿
9902	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线四明村#1台变	78.35	绿
9903	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线同德村#2台变	64.82	绿
9904	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线同德村#1台变	159.87	绿
9905	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线合群村#5台变	60.27	绿
9906	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线合群村#4台变	78.90	绿
9907	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线合群村#3台变	159.56	绿
9908	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线合群村#2台变	159.28	绿
9909	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线合群村#1台变	65.16	绿
9910	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线一心村#5台变	80.64	绿
9911	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线一心村#4台变	160.20	绿
9912	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线一心村#3台变	161.77	绿
9913	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线一心村#2台变	39.69	绿
9914	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权高线一心村#1台变	142.62	绿
9915	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线龙灯#6台变	103.82	绿
9916	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线龙灯#5台变	80.78	绿
9917	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线龙灯#4台变	38.51	绿
9918	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线龙灯#3台变	160.39	绿
9919	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线龙灯#2台变	158.58	绿
9920	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线龙灯#1台变	58.49	绿
9921	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线睢家坝#6台变	158.87	绿
9922	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线睢家坝#5台变	157.22	绿
9923	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线睢家坝#4台变	80.55	绿
9924	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线睢家坝#3台变	158.99	绿
9925	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线睢家坝#2台变	157.44	绿
9926	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线睢家坝#1台变	79.95	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9927	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线银家街#5台变	157.24	绿
9928	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线银家街#4台变	160.05	绿
9929	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线银家街#3台变	154.20	绿
9930	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线银家街#2台变	42.55	绿
9931	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线银家街#1台变	85.83	绿
9932	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线铁佛场镇#6台变	246.80	绿
9933	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线铁佛场镇#5台变	247.55	绿
9934	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线铁佛场镇#4台变	161.90	绿
9935	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线铁佛场镇#3台变	267.66	绿
9936	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石钟#5台变	330.87	绿
9937	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石钟#1台变	166.03	绿
9938	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石坪村#2台变	158.19	绿
9939	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石坪#4台变	79.04	绿
9940	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石坪#3台变	82.82	绿
9941	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石坪#1台变	111.43	绿
9942	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石关村#1台变	156.70	绿
9943	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石关#7台变	158.33	绿
9944	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石关#6台变	83.32	绿
9945	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石关#5台变	159.36	绿
9946	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石关#4台变	127.76	绿
9947	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石关#3台变	79.79	绿
9948	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线石关#2台变	85.82	绿
9949	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线板栗#6台变	50.83	绿
9950	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线板栗#5台变	80.05	绿
9951	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线板栗#4台变	64.59	绿
9952	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线板栗#3台变	82.61	绿
9953	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线板栗#2台变	160.32	绿
9954	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线板栗#1台变	80.89	绿
9955	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线板板桥#4台变	158.95	绿
9956	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线板板桥#3台变	159.58	绿
9957	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线板板桥#2台变	162.04	绿
9958	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线板板桥#1台变	61.73	绿
9959	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线曾家沟村#6台变	78.35	绿
9960	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线曾家沟#5台变	159.57	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9961	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线曾家沟#4台变	80.47	绿
9962	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线曾家沟#3台变	81.46	绿
9963	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线曾家沟#2台变	81.41	绿
9964	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线曾家沟#1台变	55.88	绿
9965	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线星船城三期还房#2箱变	500.45	绿
9966	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线星船城三期还房#1箱变	499.30	绿
9967	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线太平村#9台变	156.70	绿
9968	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线太平村#8台变	78.35	绿
9969	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线太平村#7台变	78.35	绿
9970	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线太平#6台变	158.73	绿
9971	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线太平#5台变	131.44	绿
9972	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线太平#4台变	130.95	绿
9973	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线太平#3台变	83.15	绿
9974	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线太平#2台变	166.44	绿
9975	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线太平#1台变	80.14	绿
9976	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权睢线板板桥村#5台变	163.46	绿
9977	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线铁佛场镇#7台变	348.83	绿
9978	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线铁佛场镇#2台变	255.54	绿
9979	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线铁佛场镇#1台变	313.40	绿
9980	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线袁家村#5台变	20.41	绿
9981	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线袁家#4台变	78.45	绿
9982	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线袁家#3台变	81.84	绿
9983	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线袁家#2台变	9.63	绿
9984	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线袁家#1台变	57.55	绿
9985	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线石钟#6台变	165.41	绿
9986	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线石钟#4台变	167.19	绿
9987	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线石钟#3台变	130.05	绿
9988	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线石钟#2台变	185.52	绿
9989	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线石堰#4台变	37.88	绿
9990	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线石堰#3台变	81.16	绿
9991	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线石堰#2台变	41.46	绿
9992	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线石堰#1台变	136.80	绿
9993	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线民主村#9台变	76.20	绿
9994	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线民主村#3台变	158.32	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
9995	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线民主#8台变	63.14	绿
9996	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线民主#7台变	136.40	绿
9997	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线民主#6台变	82.71	绿
9998	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线民主#5台变	81.15	绿
9999	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线民主#4台变	79.95	绿
10000	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线民主#2台变	54.50	绿
10001	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线民主#1台变	86.85	绿
10002	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线柏龙村#9台变	45.59	绿
10003	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线柏龙村#8台变	78.35	绿
10004	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线柏龙村#7台变	79.36	绿
10005	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线柏龙#6台变	159.18	绿
10006	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线柏龙#5台变	156.70	绿
10007	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线柏龙#4台变	82.77	绿
10008	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线柏龙#3台变	83.66	绿
10009	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线柏龙#2台变	83.69	绿
10010	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权水线柏龙#1台变	63.31	绿
10011	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线高荣村#4台变	39.22	绿
10012	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线权义村#9台变	40.01	绿
10013	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线新立村#5台变	124.04	绿
10014	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线新立村#4台变	83.56	绿
10015	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线新立村#3台变	80.07	绿
10016	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线新立村#2台变	82.80	绿
10017	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线新立村#1台变	80.14	绿
10018	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线干坝村#4台变	158.71	绿
10019	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线干坝村#3台变	50.84	绿
10020	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线干坝村#2台变	66.57	绿
10021	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线干坝村#1台变	47.37	绿
10022	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线中华村#3台变	18.17	绿
10023	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线中华村#2台变	84.82	绿
10024	内江市	资中县	35kV权义站	10kV权新线中华村#1台变	82.89	绿
10025	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线青龙村台变	130.40	绿
10026	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线青龙7社台变	80.11	绿
10027	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线青龙6社台变	81.14	绿
10028	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线青龙6社2＃台变	79.44	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10029	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线青龙4社台变	65.89	绿
10030	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线青龙3社台变	65.39	绿
10031	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线青龙1社台变	161.33	绿
10032	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线青龙12社台变	80.18	绿
10033	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线青龙11.12台变	141.95	绿
10034	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线青龙10社台变	79.18	绿
10035	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线胜利煤矿台变	273.48	绿
10036	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碧凤9社台变	79.49	绿
10037	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碧凤4.5社台变	39.87	绿
10038	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碧凤2社台变	66.24	绿
10039	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碧凤1社台变	42.29	绿
10040	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碧凤13社台变	78.86	绿
10041	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碧凤12社台变	78.40	绿
10042	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碧凤10社台变	64.06	绿
10043	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碗厂顺河街台变	264.06	绿
10044	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碗厂广场街台变	78.35	绿
10045	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碗厂农机站台变	319.62	绿
10046	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碗厂中学台变	125.46	绿
10047	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碗厂下桥台变	272.95	绿
10048	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碗厂上桥台变	251.08	绿
10049	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碗厂上桥3#台变	201.69	绿
10050	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线碗厂上桥2#台变	261.85	绿
10051	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线涌溪村提灌台变	39.21	绿
10052	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线涌溪9社台变	79.89	绿
10053	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线涌溪15社台变	40.17	绿
10054	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线涌溪14社台变	79.13	绿
10055	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线涌溪11社台变	78.35	绿
10056	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线天安台变	79.70	绿
10057	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线古埝9社台变	63.86	绿
10058	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线古埝8社台变	131.86	绿
10059	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线古埝4社台变	41.44	绿
10060	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线古埝1社台变	79.79	绿
10061	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线双石村台变	131.69	绿
10062	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线双石8社台变	83.13	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10063	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线双石5社台变	158.33	绿
10064	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线双石2社台变	82.00	绿
10065	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线南沟台变	129.80	绿
10066	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线前进煤矿台变	156.70	绿
10067	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线二轻台变	156.70	绿
10068	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线义和村台变	130.22	绿
10069	内江市	威远县	110kV朱家沟站	10kV朱碗线义和7社台变	79.98	绿
10070	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝永线朝阳村6社#8台变	80.06	绿
10071	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝永线朝阳村3社#7台变	80.47	绿
10072	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝永线朝阳村#2台变	81.12	绿
10073	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝永线朝阳村#1台变	113.97	绿
10074	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝永线朝阳场上#2台变	162.32	绿
10075	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝永线圆坝村#5台变	197.70	绿
10076	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝永线圆坝村#2台变	100.05	绿
10077	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝永线元坝六社台变	320.65	绿
10078	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝永线元坝五社台变	48.00	绿
10079	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝永线七里冲#3台变	159.17	绿
10080	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线画仙新村台变	320.11	绿
10081	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线潘家坝村#2台变	156.72	绿
10082	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线潘家坝#8公变	48.27	绿
10083	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线潘家坝#7公变	82.05	绿
10084	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线永安场上#7公变	252.87	绿
10085	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线永安场上#6公变	279.49	绿
10086	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线永安场上#5台变	264.12	绿
10087	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线永安场上#3台变	349.37	绿
10088	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线永安场上#1台变	359.55	绿
10089	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线朝阳村4社#9台变	80.31	绿
10090	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线朝阳村#5台变	80.17	绿
10091	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线朝阳村#3台变	158.28	绿
10092	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线朝阳场上#5台变	117.28	绿
10093	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线朝阳场上#3台变	145.11	绿
10094	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线新桥村四社台变	80.28	绿
10095	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线新桥村一社台变	79.12	绿
10096	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线新桥村#6台变	80.49	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10097	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线新桥五社台变	81.06	绿
10098	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线新桥2社#1台变	51.47	绿
10099	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线新桥1社#2台变	80.97	绿
10100	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线新房村2社台变	159.02	绿
10101	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线新房#3公变	78.35	绿
10102	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线徐家湾村八队台变	79.21	绿
10103	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线太平村四队台变	80.21	绿
10104	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线太平寺村#3台变	161.98	绿
10105	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线大堰村8社#6台变	79.60	绿
10106	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线大堰村6社#5台变	159.46	绿
10107	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线大堰村5社#8台变	53.04	绿
10108	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线大堰村2社#7台变	160.08	绿
10109	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线大堰村#1台变	156.70	绿
10110	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线大堰三社台变	80.21	绿
10111	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝新线大堰七社台变	159.21	绿
10112	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线黄桷桥#9公变	50.99	绿
10113	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线黄桷桥#8公变	80.32	绿
10114	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线黄桷桥#7公变	38.58	绿
10115	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线黄桷桥#6公变	61.09	绿
10116	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线黄桷桥#5公变	315.46	绿
10117	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线黄桷桥#4公变	80.59	绿
10118	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线黄桷桥#3公变	71.49	绿
10119	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线黄桷桥#2公变	46.10	绿
10120	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线黄桷桥#1公变	135.75	绿
10121	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线黄桷桥#10公变	83.68	绿
10122	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线道子田村6社台变	79.63	绿
10123	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线道子田四社台变	39.63	绿
10124	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线道子田七社台变	159.46	绿
10125	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线道子田#5公变	81.91	绿
10126	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线道子田#4公变	79.63	绿
10127	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线道子田#3公变	76.85	绿
10128	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线道子田#2公变	41.18	绿
10129	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线道子田#1公变	130.38	绿
10130	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线段家祠#8台变	80.30	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10131	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线段家祠#7台变	80.03	绿
10132	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线段家祠#6公变	79.94	绿
10133	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线段家祠#5公变	20.82	绿
10134	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线段家祠#4公变	137.69	绿
10135	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线段家祠#3台变	65.55	绿
10136	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线段家祠#2台变	78.35	绿
10137	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线段家祠#2公变	81.13	绿
10138	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线段家祠#1公变	17.49	绿
10139	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线梅堂湾五社公变	81.64	绿
10140	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线梅堂湾三社台变	79.76	绿
10141	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线梅堂湾#3公变	59.39	绿
10142	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线梅堂湾#2台变	84.20	绿
10143	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线梅堂湾#1公变	134.55	绿
10144	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线朝阳村8社#10公变	79.41	绿
10145	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线朝阳村11社#11公变	80.58	绿
10146	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线朝阳村#4公变	79.76	绿
10147	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线强安村2社#8台变	31.01	绿
10148	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线强安村#6公变	80.40	绿
10149	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线强安村#5公变	80.61	绿
10150	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线强安村#4公变	81.15	绿
10151	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线强安村#3台变	80.33	绿
10152	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线强安村#2公变	80.28	绿
10153	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线强安村#1台变	156.70	绿
10154	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线强安1社#7台变	80.36	绿
10155	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线回龙桥#3公变	45.30	绿
10156	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线周坡村#6公变	83.17	绿
10157	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线周坡村#5公变	79.17	绿
10158	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线周坡村#4台变	34.85	绿
10159	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线周坡村#3台变	315.88	绿
10160	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线周坡村#2台变	62.56	绿
10161	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线周坡村#1台变	81.82	绿
10162	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线下坝桥村#2台变	80.18	绿
10163	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线下坝桥#7公变	80.66	绿
10164	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线下坝桥#6公变	79.83	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10165	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线下坝桥#5公变	79.54	绿
10166	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线下坝桥#4公变	79.82	绿
10167	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线下坝桥#3公变	33.66	绿
10168	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝强线下坝桥#1台变	135.58	绿
10169	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线黄椑岭公变1#台变	57.17	绿
10170	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线汪洋二社台变	79.89	绿
10171	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线汪洋4社台变	79.14	绿
10172	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线汪洋#5台变	134.22	绿
10173	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线朝阳场上#7台变	308.79	绿
10174	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线朝阳场上#4台变	282.17	绿
10175	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线市中区朝阳镇配变	638.93	绿
10176	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线岩湾4社公变	28.98	绿
10177	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线太仆7社#10台变	41.90	绿
10178	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线太仆4社台变	158.09	绿
10179	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线太仆3社#9台变	80.21	绿
10180	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线太仆2社#12台变	80.27	绿
10181	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线太仆1社#11台变	81.44	绿
10182	内江市	威远县	35kV朝阳站	10kV朝大线天宝沟村八社台变	79.54	绿
10183	内江市	威远县	35kV朝阳站	10kV朝大线天宝沟村五社台变	80.77	绿
10184	内江市	威远县	35kV朝阳站	10kV朝大线天宝沟村三社台变	79.92	绿
10185	内江市	威远县	35kV朝阳站	10kV朝大线天宝沟村七社台变	81.29	绿
10186	内江市	威远县	35kV朝阳站	10kV朝大线天宝沟公变1#台变	80.84	绿
10187	内江市	威远县	35kV朝阳站	10kV朝大线天宝沟2#台变	79.95	绿
10188	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线大红山村#1台变	81.67	绿
10189	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线六公丘一社台变	15.32	绿
10190	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线六公丘#1台变	79.94	绿
10191	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线元山村公变1#台变	78.97	绿
10192	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线元山村4队#11台变	79.78	绿
10193	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线元山村1社#12台变	82.74	绿
10194	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线元山村#3台变	157.80	绿
10195	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线元山村#10台变	78.53	绿
10196	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线元山九社台变	78.87	绿
10197	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线元山一社台变	40.18	绿
10198	内江市	威远县	35kV朝阳站	10kV朝大线代家沟村六社台变	80.87	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10199	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线代家沟村八社台变	79.46	绿
10200	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线代家沟村二社台变	80.06	绿
10201	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线代家沟村一社台变	80.87	绿
10202	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝大线代家沟#2台变	157.48	绿
10203	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线花洞村五社#1台变	40.64	绿
10204	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线花洞村九社#1台变	40.82	绿
10205	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线花洞村8社台变	79.25	绿
10206	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线花洞村7社新变	31.27	绿
10207	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线花洞村6社新变	80.37	绿
10208	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线花洞村4社台变	80.01	绿
10209	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线花洞村3社新变	78.96	绿
10210	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线花洞村2社台变	79.64	绿
10211	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线王板桥村石洞子	48.64	绿
10212	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线王板桥村7社台变	40.98	绿
10213	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线狮湾村村镇#1台变	62.80	绿
10214	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线湾桥村十四社台变	81.85	绿
10215	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线湾桥村八社台变	80.61	绿
10216	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线湾桥村三社新台变	81.90	绿
10217	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线湾桥村三社台变	159.04	绿
10218	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线湾桥村一社台变	79.60	绿
10219	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线湾桥村#5台变	42.06	绿
10220	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线洪坝村四社#1台变	77.78	绿
10221	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线洪坝村六社#1台变	31.98	绿
10222	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线洪坝村八社新台变	56.59	绿
10223	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线洪坝村八社#1台变	41.05	绿
10224	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线洪坝村五社台变	108.75	绿
10225	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线洪坝村二社#1台变	95.17	绿
10226	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线洪坝村三社台变	79.60	绿
10227	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线洪坝村七社台变	17.62	绿
10228	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线洪坝村一社台变	83.23	绿
10229	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线平湖村5社公变	79.12	绿
10230	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线场镇#7台变	338.95	绿
10231	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线吼冲村四社#1台变	80.68	绿
10232	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线吼冲村十社台变	80.95	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10233	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线吼冲村八社台变	22.64	绿
10234	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线吼冲村二社台变	79.84	绿
10235	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线吼冲村一社台变	81.55	绿
10236	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线凤鸣乡书房湾村7社台变	52.98	绿
10237	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线全安场镇#5台变	313.40	绿
10238	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线全安场镇#2台变	313.40	绿
10239	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线余家坝村镇台变	136.85	绿
10240	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线余家坝村四社台变	80.59	绿
10241	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线余家坝村7社台变	79.86	绿
10242	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线余家坝五社台变	79.83	绿
10243	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线余家坝11社台变	80.10	绿
10244	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线余家坝10社台变	68.00	绿
10245	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线伍祠村四社台变	34.74	绿
10246	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线伍祠村十四社新变台变	80.65	绿
10247	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线伍祠村十四社台变	58.69	绿
10248	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线伍祠村十一社台变	73.38	绿
10249	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线伍祠村八社台变	34.45	绿
10250	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线伍祠村九社#1台变	82.67	绿
10251	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线伍祠村七社#1台变	85.83	绿
10252	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线伍店村五社#1台变	80.24	绿
10253	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线伍店村二社台变	136.37	绿
10254	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线伍店村三社台变	83.08	绿
10255	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV朝全线伍店村4社新台变	79.12	绿
10256	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线伍凤村六社台变	80.46	绿
10257	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线书房湾村8社台变	158.24	绿
10258	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线书房湾3社新变	58.49	绿
10259	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线书房湾15社新变	52.78	绿
10260	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV朝全线书房湾11社新变	80.74	绿
10261	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望隆线隆城1號二期#7台变	997.44	绿
10262	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望隆线隆城1號二期#6台变	1077.44	绿
10263	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望隆线隆城1號二期#5台变	1008.45	绿
10264	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望隆线隆城1號二期#4台变	1004.00	绿
10265	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望隆线隆城1號二期#3台变	806.33	绿
10266	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望隆线隆城1號二期#2台变	805.96	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10267	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望隆线隆城1號二期#1台变	810.91	绿
10268	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望隆线隆城1號一期电梯消防#2台变	1060.08	绿
10269	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望隆线隆城1號一期电梯消防#1台变	1017.36	绿
10270	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望隆线隆城1號一期#6台变	1011.84	绿
10271	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望隆线隆城1號一期#5台变	1025.94	绿
10272	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望隆线隆城1號一期#4台变	1009.98	绿
10273	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV望阳线珑悦府#8台变	997.99	绿
10274	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV望阳线珑悦府#7台变	998.87	绿
10275	内江市	隆昌市	110kV沙坝站	10kV望阳线珑悦府#11台变	793.53	绿
10276	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望阳线澜庭#1台变	1032.78	绿
10277	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望阳线博苑#9台变	995.98	绿
10278	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望阳线博苑#6台变	494.35	绿
10279	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望阳线博苑#5台变	1000.15	绿
10280	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望阳线博苑#4台变	801.44	绿
10281	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望阳线博苑#3台变	641.15	绿
10282	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望阳线博苑#2台变	1003.66	绿
10283	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望阳线博苑#1台变	1003.40	绿
10284	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景6-2#台变	666.59	绿
10285	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景6-1#台变	400.34	绿
10286	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景5-3#台变	400.71	绿
10287	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景5-2#变（4号楼居民）	406.10	绿
10288	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景5-1#变（11楼居民）	401.88	绿
10289	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景4-1#变（8号楼居民）	674.56	绿
10290	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景3-3#变（9、10楼商业）	644.00	绿
10291	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景3-2#变（10号楼居民）	641.20	绿
10292	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景2-2#变（3号楼居民）	643.90	绿
10293	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景2-1#变（2号楼居民）	651.35	绿
10294	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景#7台变	644.72	绿
10295	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景#4台变	646.67	绿
10296	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景#3台变	507.69	绿
10297	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景#2台变	642.37	绿
10298	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖郦景#1台变	406.47	绿
10299	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖逸品二期#4台变	804.81	绿
10300	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖逸品二期#3台变	804.41	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10301	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖逸品一区#4台变	1049.07	绿
10302	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖逸品一区#3台变	805.12	绿
10303	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖逸品一区#2台变	805.53	绿
10304	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望逸线西湖逸品一区#1台变	812.18	绿
10305	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线龙锦#2台变	664.38	绿
10306	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线龙锦#1台变	660.42	绿
10307	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线领地公馆#4台变	1067.79	绿
10308	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线领地公馆#3台变	1002.93	绿
10309	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线领地公馆#2台变	1049.40	绿
10310	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线领地公馆#1台变	1002.52	绿
10311	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线隆城湖畔小区#4台变	1026.43	绿
10312	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线隆城湖畔小区#3台变	1011.22	绿
10313	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线隆城湖畔小区#2台变	806.45	绿
10314	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线隆城湖畔小区#1台变	1008.62	绿
10315	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线疾控中心箱变	493.61	绿
10316	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线桃源里#4台变	246.93	绿
10317	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线桃源里#3台变	993.14	绿
10318	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线桃源里#2台变	995.57	绿
10319	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线桃源里#1台变	977.73	绿
10320	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线望城#2箱变	321.58	绿
10321	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线望城#1箱变	502.41	绿
10322	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线廊桥水岸商业台变	333.54	绿
10323	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线廊桥水岸#5台变	646.45	绿
10324	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线廊桥水岸#4台变	404.55	绿
10325	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线廊桥水岸#3台变	513.65	绿
10326	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线廊桥水岸#2台变	509.30	绿
10327	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西二线廊桥水岸#1台变	505.94	绿
10328	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线远达西城郡#8台变	659.88	绿
10329	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线远达西城郡#7台变	400.64	绿
10330	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线远达西城郡#6台变	647.46	绿
10331	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线远大西城郡#5台变	664.12	绿
10332	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线远大西城郡#4台变	654.91	绿
10333	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线远大西城郡#3台变	694.33	绿
10334	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线远大西城郡#2台变	809.33	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10335	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线远大西城郡#1台变	834.69	绿
10336	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线西城郡领域#5台变	679.04	绿
10337	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线西城郡领域#4台变	1014.93	绿
10338	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线西城郡领域#3台变	1017.86	绿
10339	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线西城郡领域#2台变	1018.31	绿
10340	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线西城郡领域#1台变	1006.80	绿
10341	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线望城苑箱变	325.85	绿
10342	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线望城A区#2箱变	320.73	绿
10343	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线望城A区#1箱变	403.40	绿
10344	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线恒信御景箱变	1008.92	绿
10345	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线古湖办望城村二社台变	157.27	绿
10346	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线古湖办望城村一社台变	159.56	绿
10347	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望西一线东昇御景台变	636.70	绿
10348	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线金鹅供电所箱变	321.30	绿
10349	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线莲峰花园#6台变	1016.91	绿
10350	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线莲峰花园#5台变	641.87	绿
10351	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线莲峰花园#4台变	1006.60	绿
10352	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线莲峰花园#3台变	505.59	绿
10353	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线莲峰花园#2台变	806.82	绿
10354	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线莲峰花园#1台变	636.63	绿
10355	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线紫云府#9台变	644.47	绿
10356	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线紫云府#8台变	648.63	绿
10357	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线紫云府#7台变	646.42	绿
10358	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线紫云府#6台变	1017.98	绿
10359	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线紫云府#5台变	647.56	绿
10360	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线紫云府#4台变	644.49	绿
10361	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线紫云府#3台变	647.76	绿
10362	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线紫云府#2台变	1015.30	绿
10363	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望湿线紫云府#1台变	819.32	绿
10364	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望水线锦霞#2台变	645.91	绿
10365	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望水线莲峰A#2箱变	664.63	绿
10366	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望水线莲峰A#1箱变	644.12	绿
10367	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望水线石油路一段200号台变	401.18	绿
10368	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望水线佳宴箱变	812.50	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10369	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望水线乾亨#1台变	418.13	绿
10370	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线龙市镇福庆村五社台变	78.35	绿
10371	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线隆城官邸#8箱变	505.26	绿
10372	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线隆城官邸#7箱变	503.36	绿
10373	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线隆城官邸#6箱变	799.46	绿
10374	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线隆城官邸#5箱变	641.65	绿
10375	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线隆城官邸#4箱变	653.61	绿
10376	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线隆城官邸#3箱变	990.39	绿
10377	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线隆城官邸#2箱变	639.99	绿
10378	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线隆城官邸#1箱变	1009.48	绿
10379	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线锦林尚品电梯消防台变	798.72	绿
10380	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线锦林尚品#6台变	678.99	绿
10381	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线锦林尚品#5台变	647.29	绿
10382	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线锦林尚品#4台变	660.03	绿
10383	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线锦林尚品#3台变	658.92	绿
10384	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线锦林尚品#2台变	647.96	绿
10385	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线锦林尚品#1台变	820.22	绿
10386	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线西城郡华庭小区#6台变	1004.87	绿
10387	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线西城郡华庭小区#5台变	1026.56	绿
10388	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线西城郡华庭小区#4台变	830.86	绿
10389	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线西城郡华庭小区#3台变	659.02	绿
10390	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线西城郡华庭小区#2台变	1016.37	绿
10391	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线西城郡华庭小区#1台变	804.72	绿
10392	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线西城学府#4箱变	1018.47	绿
10393	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线西城学府#3箱变	1006.23	绿
10394	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线西城学府#2箱变	1005.98	绿
10395	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线西城学府#1箱变	1006.64	绿
10396	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线水木世家#6台变	840.81	绿
10397	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线水木世家#5台变	817.68	绿
10398	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线水木世家#4台变	809.28	绿
10399	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线水木世家#3台变	807.35	绿
10400	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线水木世家#2台变	795.60	绿
10401	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线水木世家#1台变	817.44	绿
10402	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线古湖办恒星村四社台变	39.20	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10403	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线古湖办恒星村四社#2台变	79.79	绿
10404	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线古湖办恒星村十社台变	80.34	绿
10405	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线古湖办恒星村十一社台变	57.91	绿
10406	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线古湖办恒星村十一社#2台变	79.60	绿
10407	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线古湖办恒星村五社台变	13.03	绿
10408	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线古湖办恒星村二社台变	81.02	绿
10409	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线古湖办恒星村七社台变	82.97	绿
10410	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线古湖办恒星村一社台变	55.24	绿
10411	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线古湖办卫星村七社台变	89.58	绿
10412	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线卫星花园B区#4台变	646.55	绿
10413	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线卫星花园B区#2台变	634.38	绿
10414	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线卫星花园B区#1台变	815.58	绿
10415	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望民线卫星花园A1区商业台变	631.55	绿
10416	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望文线隆昌一中职工箱变	698.37	绿
10417	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望文线西怡苑三期箱变	672.67	绿
10418	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望文线西怡苑#2箱变	523.57	绿
10419	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望文线西怡苑#2台变	519.09	绿
10420	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望文线西怡苑#1台变	531.13	绿
10421	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望文线碧和苑台变	818.85	绿
10422	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望文线海棠苑台变	394.91	绿
10423	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望文线文庙坝考棚台变	326.08	绿
10424	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望文线文庙坝市场台变	313.40	绿
10425	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望文线仁和中巷26号台变	343.48	绿
10426	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望文线仁和2号箱变	553.17	绿
10427	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望文线中南街粮站台变	313.40	绿
10428	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线锦林盛峰商业台变	640.21	绿
10429	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线锦林盛峰#3台变	1003.26	绿
10430	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线锦林盛峰#2台变	797.79	绿
10431	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线锦林盛峰#1台变	1001.73	绿
10432	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线观岭国际#9台变	501.28	绿
10433	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线观岭国际#8台变	502.43	绿
10434	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线观岭国际#7台变	506.87	绿
10435	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线观岭国际#6台变	505.86	绿
10436	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线观岭国际#5台变	506.10	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10437	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线观岭国际#4台变	502.62	绿
10438	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线观岭国际#3台变	519.77	绿
10439	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线观岭国际#2台变	503.48	绿
10440	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线观岭国际#1台变	515.96	绿
10441	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线西湖国际#16台变	643.04	绿
10442	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线西湖国际#15台变	642.09	绿
10443	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线西湖国际#14台变	330.08	绿
10444	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线西湖国际#13台变	640.71	绿
10445	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线西湖国际#12台变	643.13	绿
10446	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线西湖国际#11台变	514.89	绿
10447	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线西湖国际#10台变	513.45	绿
10448	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线煤建公司居民村台变	334.94	绿
10449	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线春牛坪台变	347.20	绿
10450	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线新华路蔬菜市场台变	346.22	绿
10451	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线新华路水果市场台变	313.40	绿
10452	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线新华路居民村台变	274.65	绿
10453	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线新华路农经大楼台变	313.40	绿
10454	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线康复路蔬菜市场台变	299.73	绿
10455	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线居民村台变	330.71	绿
10456	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线天悦湾#2台变	638.41	绿
10457	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线天悦湾#1台变	797.08	绿
10458	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线国民建司康复路菜市箱变	209.58	绿
10459	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线嘉和宽庭#9台变	799.46	绿
10460	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线嘉和宽庭#8台变	644.49	绿
10461	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线嘉和宽庭#6台变	643.55	绿
10462	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线嘉和宽庭#4台变	692.37	绿
10463	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线嘉和宽庭#3台变	506.15	绿
10464	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线嘉和宽庭#11台变	642.39	绿
10465	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线嘉和宽庭#10台变	799.22	绿
10466	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线南河半岛二期#3台变	313.88	绿
10467	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线南河半岛二期#2台变	502.82	绿
10468	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊二线南河半岛二期#1台变	505.15	绿
10469	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线顺河街#5箱变	572.85	绿
10470	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线顺河街#4箱变	539.77	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10471	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线顺河街#3箱变	572.16	绿
10472	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线顺河街#2箱变	558.23	绿
10473	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线顺河街#1箱变	575.09	绿
10474	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖逸品二期#5台变	803.55	绿
10475	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖逸品二期#1台变	860.64	绿
10476	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖逸品#6台变	808.00	绿
10477	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖逸品#4台变	645.93	绿
10478	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖国际#9台变	650.33	绿
10479	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖国际#8台变	638.78	绿
10480	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖国际#7台变	654.81	绿
10481	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖国际#6台变	648.75	绿
10482	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖国际#5台变	642.74	绿
10483	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖国际#4台变	639.81	绿
10484	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖国际#3台变	641.15	绿
10485	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖国际#2台变	642.60	绿
10486	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线西湖国际#1台变	640.12	绿
10487	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线康复路飞龙宾台变	282.06	绿
10488	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线康复路政协台变	354.96	绿
10489	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线康复路信托大楼台变	332.19	绿
10490	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望坊一线城南汽车站台变	349.67	绿
10491	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线隆昌二中家属区#2箱变	504.56	绿
10492	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线隆昌二中家属区#1箱变	509.97	绿
10493	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线隆华西路88号#6箱变	403.17	绿
10494	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线隆华西路88号#5箱变	409.79	绿
10495	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线隆华西路88号#4箱变	647.71	绿
10496	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线隆华西路88号#3箱变	519.59	绿
10497	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线隆华西路88号#2箱变	511.21	绿
10498	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线隆华西路88号#1箱变	396.59	绿
10499	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线春光弥陀寺台变	163.96	绿
10500	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线恒信7-2安置房#2箱变	806.64	绿
10501	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线恒信7-2安置房#1箱变	651.89	绿
10502	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线天运#2台变	506.08	绿
10503	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线天运#1台变	520.64	绿
10504	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线和坊#9台变	516.65	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10505	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线和坊#7台变	512.41	绿
10506	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线和坊#6台变	516.45	绿
10507	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线和坊#5台变	649.42	绿
10508	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线和坊#4台变	649.04	绿
10509	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线和坊#3台变	801.13	绿
10510	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线和坊#2台变	533.47	绿
10511	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线和坊#1台变	511.15	绿
10512	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望和线和坊#10台变	647.31	绿
10513	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线青年路锁江桥台变	255.79	绿
10514	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线隆桥路武装台变	316.35	绿
10515	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线隆师校箱变	500.72	绿
10516	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线金泰台变	440.84	绿
10517	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线胡家巷箱变	414.58	绿
10518	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线老隆师校家属区箱变	493.61	绿
10519	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线紫苑台变	514.05	绿
10520	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线紫园箱变	511.13	绿
10521	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线第一初级中学教师宿舍楼#1箱变	403.53	绿
10522	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线环卫所台变	250.76	绿
10523	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线滨江路老镜业台变	277.57	绿
10524	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线大南街马家巷台变	281.00	绿
10525	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线大南街计生站台变	345.44	绿
10526	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线大南街菜市场台变	333.01	绿
10527	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线大南街水巷子箱变	414.21	绿
10528	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线大南街尾台变	534.71	绿
10529	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线大南街小学台变	263.37	绿
10530	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线大南街B区台变	255.92	绿
10531	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线大南街A区#2箱变	503.42	绿
10532	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线大南街A区#1箱变	426.47	绿
10533	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线垃圾填埋场#1箱变	403.08	绿
10534	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线国鼎台变	324.08	绿
10535	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线园林所宿台变	349.23	绿
10536	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线华景苑#2箱变	398.99	绿
10537	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线华景苑#1箱变	323.93	绿
10538	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望古线义隆苑台变	419.12	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10539	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线隆古路镇一中台变	336.69	绿
10540	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线隆古路锁江桥台变	332.52	绿
10541	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线锁江桥台变	421.86	绿
10542	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线罗家祠堂台变	344.05	绿
10543	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线粮油机械厂台变	322.31	绿
10544	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线百庆农贸市场台变	280.13	绿
10545	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线清真寺台变	362.60	绿
10546	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线新马路汽配厂台变	337.59	绿
10547	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线新华贸易公司台变	129.94	绿
10548	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线富顺街台变	436.78	绿
10549	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线富顺街县酒厂台变	259.50	绿
10550	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线大南街综合市场箱变	459.11	绿
10551	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线南景苑台变	345.55	绿
10552	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线南城郦景#2台变	323.07	绿
10553	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线南城郦景#1台变	650.90	绿
10554	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线元亨#2台变	546.95	绿
10555	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线元亨#1台变	695.12	绿
10556	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线仁和#2箱变	783.51	绿
10557	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线仁和#1箱变	435.51	绿
10558	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线2号安置房#2箱变	505.55	绿
10559	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线2号安置房#1箱变	510.41	绿
10560	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望南线162川东台变	255.38	绿
10561	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望北线锦林大厦台变	659.49	绿
10562	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望北线锦林#2箱变	783.51	绿
10563	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望北线锦林#1箱变	783.51	绿
10564	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望北线金廷怡都北#2箱变	821.20	绿
10565	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望北线金廷怡都北#1箱变	656.71	绿
10566	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望北线福利院箱变	493.61	绿
10567	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望北线福临台变	521.01	绿
10568	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望北线百庆世纪苑箱变	481.07	绿
10569	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望北线法院台变	313.40	绿
10570	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望北线国土局台变	313.40	绿
10571	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望北线元亨新村#2箱变	658.16	绿
10572	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望北线元亨新村#1箱变	669.02	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10573	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线隆庆苑#2台变	1008.45	绿
10574	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线隆庆苑#1台变	823.96	绿
10575	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线金廷怡都南#2箱变	824.21	绿
10576	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线金廷怡都南#1箱变	825.40	绿
10577	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线荣庭#2台变	257.48	绿
10578	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线荣庭#1台变	325.66	绿
10579	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线芳邻农贸市场台变	224.33	绿
10580	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线红旗路幼儿台变	436.55	绿
10581	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线红旗路台变	163.36	绿
10582	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线竹市街台变	268.95	绿
10583	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线石油路台变	420.00	绿
10584	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线石油路B2台变	348.67	绿
10585	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线油建粮校箱变	317.44	绿
10586	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线新华#2台变	257.40	绿
10587	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线文兴街二段36号#2台变	1046.56	绿
10588	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线文兴街二段36号#1台变	1317.27	绿
10589	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线大北街派出所台变	300.20	绿
10590	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线大北街A2台变	356.12	绿
10591	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线北街A1区教堂台变	453.99	绿
10592	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线东门口步行街箱变	611.38	绿
10593	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望兴线东门口台变	341.20	绿
10594	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线隆昌一中家属区宿舍#2箱变	505.32	绿
10595	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线隆昌一中家属区宿舍#1箱变	520.85	绿
10596	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线昌达广场台变	355.58	绿
10597	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线新华书店台变	278.41	绿
10598	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线成人中专台变	343.40	绿
10599	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线康复路教委台变	313.40	绿
10600	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线康复中路603号台变	493.61	绿
10601	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线川南建司台变	365.77	绿
10602	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线大东街市委台变	332.70	绿
10603	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线四通火锅台变	349.44	绿
10604	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线南方旅社台变	221.32	绿
10605	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线公安局市委箱变	547.15	绿
10606	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线保健站台变	370.27	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10607	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线供销社台变	290.02	绿
10608	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线交警队宿台变	64.91	绿
10609	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线中心街邮政宿台变	341.10	绿
10610	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线中心街邮政台变	370.11	绿
10611	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线中心街老电影院台变	401.67	绿
10612	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线中心街广电局台变	275.98	绿
10613	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线中心街广场台变	446.09	绿
10614	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10kV望东线东门口土产台变	286.50	绿
10615	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线青杠村五社#2台变	162.82	绿
10616	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线清滩村一社台变	79.94	绿
10617	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇黄荆村十社台变	54.22	绿
10618	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇黄荆村十社#2台变	160.09	绿
10619	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇黄荆村六社台变	163.26	绿
10620	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇黄荆村八社台变	158.78	绿
10621	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇黄荆村九社台变	82.20	绿
10622	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇黄荆村九社#2台变	157.88	绿
10623	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇黄荆村一社台变	162.01	绿
10624	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇高山村四社台变	52.11	绿
10625	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇高山村八社台变	248.13	绿
10626	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇高山村五社台变	57.90	绿
10627	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇高山村一社台变	82.49	绿
10628	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇青杠村四社台变	80.10	绿
10629	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇青杠村十一社台变	81.79	绿
10630	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇青杠村六社台变	81.27	绿
10631	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇青杠村六社#2台变	79.56	绿
10632	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇青杠村五社台变	81.01	绿
10633	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇青杠村五社#3台变	156.70	绿
10634	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇青杠村二社台变	82.21	绿
10635	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇青杠村二社#2台变	161.88	绿
10636	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇青杠村三社台变	82.93	绿
10637	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇镇瓦窑村六社台变	58.24	绿
10638	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇瓦窑村四社台变	80.13	绿
10639	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇瓦窑村十一社台变	80.25	绿
10640	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇瓦窑村八社台变	158.13	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10641	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇瓦窑村二社台变	81.09	绿
10642	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇瓦窑村九社台变	37.41	绿
10643	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇瓦窑村七社台变	20.22	绿
10644	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇瓦窑村七社#2台变	58.47	绿
10645	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇清澜御景#2箱变	640.56	绿
10646	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇清澜御景#1箱变	315.59	绿
10647	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇清滩村六社台变	156.73	绿
10648	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇清滩村五社台变	159.41	绿
10649	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇清滩村三社台变	93.98	绿
10650	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇清滩村七社台变	159.29	绿
10651	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇汪家村五社台变	233.38	绿
10652	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇汪家村二社台变	229.09	绿
10653	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇汪家村三社台变	160.58	绿
10654	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇普陀村五社台变	80.42	绿
10655	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇普润场镇社区镇中台变	175.90	绿
10656	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇普润场派出所台变	277.15	绿
10657	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇普润场4#台变	253.56	绿
10658	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇明水村十社台变	70.88	绿
10659	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇明水村八社台变	80.49	绿
10660	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇明水村五社台变	79.64	绿
10661	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇明水村九社台变	60.96	绿
10662	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇明水村三社台变	48.36	绿
10663	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇明水村七社台变	40.00	绿
10664	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇明水村七社#2台变	11.28	绿
10665	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇张佛山村十一社台变	41.77	绿
10666	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇张佛山村十一社#2台变	53.12	绿
10667	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇张佛山村六社台变	52.52	绿
10668	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇张佛山村六社#3台变	137.39	绿
10669	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇张佛山村六社#2台变	79.07	绿
10670	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇张佛山村五社台变	33.08	绿
10671	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇张佛山村二社台变	158.33	绿
10672	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇张佛山村三社台变	115.68	绿
10673	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇张佛山村一社台变	56.06	绿
10674	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇印坝村四社台变	80.00	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10675	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇印坝村六社台变	276.49	绿
10676	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇印坝村二社台变	95.27	绿
10677	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇印坝村三社台变	45.35	绿
10678	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇印坝村七社台变	81.34	绿
10679	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润镇印坝村一社台变	61.92	绿
10680	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润场镇镇中#2台变	330.91	绿
10681	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润乡综合市场箱变	393.96	绿
10682	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润乡普润场社区菜市场台变	336.33	绿
10683	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普星线普润乡印坝村五社台变	81.51	绿
10684	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线石碾镇船形村六社台变	81.80	绿
10685	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线石碾镇船形村五社台变	71.38	绿
10686	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线石碾镇船形村九社台变	159.98	绿
10687	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线石碾镇船形村三社台变	41.27	绿
10688	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线石碾镇杨柳村八社台变	57.08	绿
10689	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线石碾镇伍坡村十社台变	251.75	绿
10690	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线石碾镇伍坡小湾村七社台变	17.38	绿
10691	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇解元村八社台变	57.29	绿
10692	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇解元村二社台变	31.62	绿
10693	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇蔡家店村四社台变	79.08	绿
10694	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇蔡家店村五社台变	80.50	绿
10695	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇蔡家店村二社台变	42.60	绿
10696	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇蔡家店村七社台变	58.14	绿
10697	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇蔡家店村一社台变	80.83	绿
10698	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇松林村四社台变	160.72	绿
10699	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇松林村六社台变	82.23	绿
10700	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇松林村五社台变	80.38	绿
10701	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇松林村三社台变	2.66	绿
10702	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇松林村一社台变	29.01	绿
10703	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇普润派出所#2台变	321.29	绿
10704	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇大坟村四社台变	81.58	绿
10705	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇大坟村十社台变	78.35	绿
10706	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇大坟村六社台变	83.91	绿
10707	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇大坟村八社台变	82.14	绿
10708	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇大坟村五社台变	137.63	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10709	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇大坟村二社台变	67.83	绿
10710	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇大坟村七社台变	158.87	绿
10711	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇大坟村七社#2台变	78.35	绿
10712	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润镇大坟村一社台变	27.27	绿
10713	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润乡解元村四社台变	231.44	绿
10714	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润乡解元村四社#2台变	157.33	绿
10715	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线普润乡解元村六社台变	237.73	绿
10716	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇茶子山村四社台变	153.43	绿
10717	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇茶子山村十社台变	57.92	绿
10718	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇茶子山村六社台变	81.94	绿
10719	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇茶子山村八社台变	80.19	绿
10720	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇茶子山村五社台变	130.19	绿
10721	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇茶子山村九社台变	80.98	绿
10722	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇茶子山村七社台变	40.38	绿
10723	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇凤凰庙村四社台变	79.13	绿
10724	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇凤凰庙村十社台变	160.38	绿
10725	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇凤凰庙村十社#2台变	160.29	绿
10726	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇凤凰庙村十二社台变	58.01	绿
10727	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇凤凰庙村八社台变	79.28	绿
10728	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇凤凰庙村五社台变	31.97	绿
10729	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇凤凰庙村三社台变	44.50	绿
10730	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇凤凰庙村七社台变	79.81	绿
10731	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇凤凰庙村七社#2台变	45.35	绿
10732	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇佛洞寺村二社台变	129.56	绿
10733	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇五马朝村七社台变	80.28	绿
10734	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普坡线周兴镇五马朝村一社台变	53.07	绿
10735	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线蔡家滩1社#2台变	158.58	绿
10736	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线线界市镇柏树村八社台变	80.95	绿
10737	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇蔡家滩村四社台变	80.28	绿
10738	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇蔡家滩村六社台变	79.79	绿
10739	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇蔡家滩村八社台变	50.08	绿
10740	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇蔡家滩村二社台变	62.24	绿
10741	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇蔡家滩村七社台变	81.58	绿
10742	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇蔡家滩村一社台变	67.25	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10743	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇蔡家寺村四社台变	83.19	绿
10744	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇蔡家寺村六社台变	81.44	绿
10745	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇蔡家寺村八社台变	149.04	绿
10746	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇蔡家寺村二社台变	80.22	绿
10747	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇蔡家寺村三社台变	79.98	绿
10748	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇葛藤村四社台变	82.75	绿
10749	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇葛藤村二社台变	255.29	绿
10750	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇葛藤村七社台变	159.60	绿
10751	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇芋荷村四社台变	84.75	绿
10752	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇芋荷村六社台变	53.25	绿
10753	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇芋荷村五社台变	159.72	绿
10754	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇芋荷村二社台变	55.31	绿
10755	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇芋荷村三社台变	157.91	绿
10756	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇芋荷村一社台变	63.17	绿
10757	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇红旗水库台变	78.40	绿
10758	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇石佛寺村四社台变	160.50	绿
10759	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇石佛寺村四社#2台变	159.66	绿
10760	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇石佛寺村六社台变	82.00	绿
10761	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇石佛寺村八社台变	58.08	绿
10762	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇盐行街大操坝台变	280.69	绿
10763	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇界隆街邮电局台变	291.41	绿
10764	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇界隆街派出所#1台变	183.45	绿
10765	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇王家寺村四社台变	80.39	绿
10766	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇王家寺村二社台变	6.58	绿
10767	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇王家寺村二社#2台变	81.84	绿
10768	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇王家寺村三社台变	36.24	绿
10769	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇王家寺村七社台变	80.09	绿
10770	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇王家寺村一社台变	81.19	绿
10771	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇烂泥村六社台变	42.90	绿
10772	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇烂泥村八社台变	22.57	绿
10773	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇烂泥村五社台变	64.09	绿
10774	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇烂泥村三社台变	80.89	绿
10775	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇潮水村四社台变	86.31	绿
10776	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇潮水村六社台变	79.94	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10777	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇潮水村二社台变	83.64	绿
10778	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇潮水村九社台变	81.34	绿
10779	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇潮水村三社台变	78.84	绿
10780	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇潮水村三社#2台变	158.10	绿
10781	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇潮水村七社台变	83.77	绿
10782	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇段家村四社台变	59.17	绿
10783	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇段家村六社台变	79.96	绿
10784	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇段家村三社台变	78.35	绿
10785	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇段家村七社台变	82.32	绿
10786	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇段家村一社台变	81.07	绿
10787	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇槽房村六社台变	158.10	绿
10788	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇槽房村六社#2台变	80.30	绿
10789	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇槽房村八社台变	81.16	绿
10790	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇槽房村五社台变	84.27	绿
10791	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇槽房村五社#2台变	158.92	绿
10792	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇槽房村二社台变	87.23	绿
10793	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇槽房村九社台变	78.93	绿
10794	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇槽房村九社#2台变	157.90	绿
10795	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇槽房村一社台变	54.58	绿
10796	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇桂花村四社台变	0.00	红
10797	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇桂花村六社台变	126.32	绿
10798	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇桂花村五社台变	82.41	绿
10799	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇桂花村三社台变	159.37	绿
10800	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇柏树村四社台变	157.18	绿
10801	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇柏树村十社台变	78.86	绿
10802	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇柏树村六社台变	79.46	绿
10803	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇柏树村五社台变	78.64	绿
10804	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇柏树村五社#2台变	158.22	绿
10805	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇柏树村九社台变	158.92	绿
10806	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇柏树村三社台变	55.43	绿
10807	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇柏树村一社台变	79.14	绿
10808	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇柏树村一社#2台变	78.62	绿
10809	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇新房村四社台变	159.66	绿
10810	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇新房村十社台变	81.68	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10811	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇新房村六社台变	81.79	绿
10812	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇新房村三社台变	50.64	绿
10813	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇新南路供电所台变	257.00	绿
10814	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇恒丰家苑箱变	657.24	绿
10815	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇庆丰苑安置房#3箱变	496.58	绿
10816	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇庆丰苑安置房#2箱变	500.37	绿
10817	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇庆丰苑安置房#1箱变	498.56	绿
10818	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇团结街镇中台变	264.40	绿
10819	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇包家山村四社台变	159.80	绿
10820	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇包家山村六社台变	78.90	绿
10821	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇包家山村五社台变	79.93	绿
10822	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇包家山村二社台变	81.81	绿
10823	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇包家山村九社台变	63.59	绿
10824	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇包家山村三社台变	80.18	绿
10825	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇包家山村七社台变	80.82	绿
10826	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇井场村四社台变	159.62	绿
10827	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇井场村四社#2台变	157.41	绿
10828	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇井场村八社台变	79.41	绿
10829	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇井场村一社台变	83.18	绿
10830	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇井场村一社#2台变	160.75	绿
10831	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇五里村四社台变	79.72	绿
10832	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇五里村四社#2台变	161.01	绿
10833	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇五里村五社台变	82.75	绿
10834	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇五里村二社台变	81.70	绿
10835	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇五里村九社台变	59.80	绿
10836	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇五里村一社台变	81.56	绿
10837	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇中学路八中台变	212.09	绿
10838	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市镇中学路八中#2台变	346.07	绿
10839	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线界市菜场台变	174.93	绿
10840	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线烂泥村1社台变	125.15	绿
10841	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线段家村一社#2台变	80.00	绿
10842	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线普润镇陈东村四社台变	81.46	绿
10843	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线普润镇陈东村六社台变	67.14	绿
10844	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线普润镇陈东村五社台变	160.78	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10845	内江市	隆昌市	35kV普润站	10kV普北线普润镇汪家村一社台变	62.24	绿
10846	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线鸭子3社台变	157.10	绿
10847	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线鸭子3社2#台变	138.51	绿
10848	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线鸭子2、9社台变	79.68	绿
10849	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线鸭子1社台变	80.44	绿
10850	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线马兰沱台变	63.61	绿
10851	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线陈坝台变	159.83	绿
10852	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线长山5社台变	79.66	绿
10853	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线长山2社台变	82.90	绿
10854	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线长山1社台变	82.82	绿
10855	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线观音阁台变	162.29	绿
10856	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线观音扁台变	158.14	绿
10857	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线花园8社台变	81.67	绿
10858	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线花园8、9、10社台变	81.00	绿
10859	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线花园6社台变	39.70	绿
10860	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线花园6社2#台变	161.67	绿
10861	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线花园5社台变	43.21	绿
10862	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线花园3社台变	81.02	绿
10863	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线花园2社台变	80.41	绿
10864	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线花园13社台变	41.71	绿
10865	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线花园12社台变	70.24	绿
10866	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线花园10社台变	78.77	绿
10867	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线胡豆湾台变	78.35	绿
10868	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线瓦台村台变	79.96	绿
10869	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线瓦台4社台变	81.51	绿
10870	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线瓦台3社台变	79.28	绿
10871	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线沿河5社台变	79.36	绿
10872	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线沿河4、5社台变	64.64	绿
10873	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线水竹台变	160.27	绿
10874	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线正丰台变	199.07	绿
10875	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线正丰2#台变	250.41	绿
10876	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线桥凼村台变	160.33	绿
10877	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线桥凼3社台变	79.63	绿
10878	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线桥凼1社台变	251.26	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10879	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线桥凼1社2#台变	158.41	绿
10880	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线桥凼14社台变	182.85	绿
10881	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线桥凼11社台变	81.62	绿
10882	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线桥凼10、14社台变	43.57	绿
10883	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线柏杨村台变	42.11	绿
10884	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线柏杨9社台变	64.96	绿
10885	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线柏杨8社台变	78.86	绿
10886	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线柏杨7社台变	158.97	绿
10887	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线柏杨5社台变	63.82	绿
10888	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线柏杨4社台变	79.88	绿
10889	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线柏杨2社台变	80.19	绿
10890	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线柏杨11社台变	46.32	绿
10891	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线柏杨10社台变	79.73	绿
10892	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线李子林台变	160.46	绿
10893	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线朝阳村台变	161.15	绿
10894	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线朝阳9社台变	78.35	绿
10895	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线朝阳6社台变	78.89	绿
10896	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线朝阳5社台变	158.58	绿
10897	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线望乡村台变	160.61	绿
10898	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线望乡2、3社台变	158.95	绿
10899	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线张建村台变	161.99	绿
10900	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线张建9社台变	82.14	绿
10901	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线张建7社台变	48.34	绿
10902	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线张建6社台变	79.85	绿
10903	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线张建3社台变	80.44	绿
10904	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线张建3社2#台变	157.57	绿
10905	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线张建10社台变	79.18	绿
10906	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线帽塘4社台变	78.35	绿
10907	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线帽塘3社台变	159.57	绿
10908	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线帽塘15社台变	79.63	绿
10909	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线帽塘12社台变	79.54	绿
10910	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线帽塘11社台变	79.52	绿
10911	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线四合11社台变	49.65	绿
10912	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线同意村台变	78.87	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10913	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线凉山洞台变	79.17	绿
10914	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线八角7社台变	79.02	绿
10915	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线八角6社台变	52.58	绿
10916	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线八角5社台变	79.96	绿
10917	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线八角4社台变	125.16	绿
10918	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线八角3社台变	49.92	绿
10919	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线余家4社台变	54.71	绿
10920	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线二道桥台变	159.19	绿
10921	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线一品抽水站台变	128.48	绿
10922	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线一品店台变	42.67	绿
10923	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线一品川中台变	40.75	绿
10924	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新胜线一品7社台变	80.65	绿
10925	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线龙奉水库台变	79.22	绿
10926	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线龙奉周家湾台变	82.82	绿
10927	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线龙口石台变	24.06	绿
10928	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线车站台变	129.82	绿
10929	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线落马坑台变	162.78	绿
10930	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线胜利村1.9社台变	63.66	绿
10931	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线胜利学苑台变	42.82	绿
10932	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线红果村#2台变	79.88	绿
10933	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线红果1#台变	81.06	绿
10934	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线紫金庵台变	157.65	绿
10935	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线碑湾台变	64.34	绿
10936	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线瓷厂台变	340.92	绿
10937	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线沙漠石台变	79.21	绿
10938	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线李家祠堂台变	164.25	绿
10939	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线新车站台变	301.27	绿
10940	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线新权台变	81.16	绿
10941	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线新权4.5社台变	158.46	绿
10942	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线新权2社台变	78.35	绿
10943	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线新权10社台变	157.73	绿
10944	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线下场口台变	246.80	绿
10945	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新红线上游1社台变	253.22	绿
10946	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线矮桥子配变	160.47	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10947	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线漫水滩配变	251.68	绿
10948	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线漫水13社配变	80.87	绿
10949	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线漫水12社配变	78.35	绿
10950	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线文丰9社配变	140.53	绿
10951	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线文丰8社台变	248.92	绿
10952	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线张建4社配变	78.82	绿
10953	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线张建2社配变	80.79	绿
10954	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线张建1社配变	80.36	绿
10955	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线市郊14社配变	78.80	绿
10956	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线中坝村配变	81.25	绿
10957	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线中坝7社配变	196.92	绿
10958	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线中坝6社配变	5.88	绿
10959	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线中坝1社配变	81.00	绿
10960	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线中坝15社配变	81.42	绿
10961	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线中坝14社配变	65.13	绿
10962	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新田线中坝10社配变	79.04	绿
10963	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线高山3.4社台变	82.80	绿
10964	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线高山12社台变	48.41	绿
10965	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线高山10社台变	3.78	绿
10966	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线高丰村台变	81.29	绿
10967	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线高丰7社台变	78.35	绿
10968	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线高丰6.7.8社台变	80.94	绿
10969	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线面粉厂台变	340.07	绿
10970	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线陈章台变	75.45	绿
10971	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线阳光小区台变	252.35	绿
10972	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线长塘9社台变	51.58	绿
10973	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线长塘6社台变	78.36	绿
10974	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线长塘6.7社台变	100.47	绿
10975	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线长塘3社台变	79.30	绿
10976	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线长塘3.5.8社台变	157.99	绿
10977	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线长塘2社台变	78.92	绿
10978	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线长塘18社台变	40.71	绿
10979	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线长塘16社台变	63.40	绿
10980	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线长塘15社台变	80.14	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
10981	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线银鑫苑台变	159.48	绿
10982	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线粮站台变	203.36	绿
10983	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线社区2组台变	252.82	绿
10984	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线石桥井台变	156.70	绿
10985	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线白合台变	159.39	绿
10986	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线畜牧站台变	254.75	绿
10987	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线水竹村台变	80.68	绿
10988	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线民付街台变	273.40	绿
10989	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线民付村台变	126.54	绿
10990	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线民付8社台变	81.17	绿
10991	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线民付7社台变	90.70	绿
10992	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线民付6社台变	79.86	绿
10993	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线民付4.5.6台变	313.40	绿
10994	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线民付3社台变	79.24	绿
10995	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线民付2组台变	80.37	绿
10996	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线民付1社台变	79.80	绿
10997	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线民付12社台变	80.03	绿
10998	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线民付11社台变	79.60	绿
10999	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线民付10社台变	201.04	绿
11000	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线柏树村台变	127.60	绿
11001	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线柏树6社台变	62.03	绿
11002	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线柏树1社台变	79.81	绿
11003	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新店街村2组台变	79.27	绿
11004	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新和村村委会台变	252.94	绿
11005	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新和村委会	248.45	绿
11006	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新和村5.6#楼台变	250.72	绿
11007	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新和8社台变	80.87	绿
11008	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新和3社台变	57.11	绿
11009	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新和2社台变	95.07	绿
11010	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新和13社台变	80.39	绿
11011	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新和12社台变	79.90	绿
11012	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新和11社台变	252.19	绿
11013	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新和10社台变	85.66	绿
11014	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新和10.11社台变	79.74	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11015	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线新农贸市场台变	316.22	绿
11016	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线文丰4社台变	79.53	绿
11017	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线文丰1社台变	80.13	绿
11018	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线抽水站台变	169.10	绿
11019	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线建司台变	254.53	绿
11020	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线帽塘村台变	79.30	绿
11021	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线帽塘9社台变	79.60	绿
11022	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线帽塘8社台变	60.88	绿
11023	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线帽塘6.7社台变	131.77	绿
11024	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线帽塘2社台变	247.95	绿
11025	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线帽塘2社2#台变	49.51	绿
11026	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线富贵苑配变	249.65	绿
11027	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线场镇2#台变	345.33	绿
11028	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线场镇1#台变	339.27	绿
11029	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线和安企业台变	158.19	绿
11030	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线共和1社台变	78.91	绿
11031	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线供电所台变	255.53	绿
11032	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线交通街2#台变	277.24	绿
11033	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线交通街1#台变	344.97	绿
11034	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线世纪佳苑台变	325.93	绿
11035	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线七星街2#台变	250.27	绿
11036	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线七星街01#台变	336.57	绿
11037	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线七星椒苑8#、9#楼居民台变	251.52	绿
11038	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线七星椒苑4#—7#楼居民台变	253.11	绿
11039	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线七星椒苑4#—6#商业台变	324.03	绿
11040	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线一品3社台变	79.98	绿
11041	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线一品2社台变	42.51	绿
11042	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新永线一品1.2.3社台变	127.21	绿
11043	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线石坪十三社配变	131.61	绿
11044	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线石坪3社台变	248.83	绿
11045	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线石坪10社台变	157.94	绿
11046	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线文丰十二组台变	159.68	绿
11047	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线文丰三组配变	79.00	绿
11048	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线文丰5组配变	158.00	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11049	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线文丰14社台变	158.99	绿
11050	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线文丰13社配变	80.72	绿
11051	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线文丰12社2#台变	161.73	绿
11052	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线文丰10社配变	83.26	绿
11053	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方预制场配变	197.36	绿
11054	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方新街2#配变	320.27	绿
11055	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方新街1#配变	336.60	绿
11056	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方新村配变	317.26	绿
11057	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方四社配变	82.06	绿
11058	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方十一社配变	81.51	绿
11059	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方六社配变	78.35	绿
11060	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方一社配变	125.36	绿
11061	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方7.8社配变	82.35	绿
11062	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方3社配变	80.05	绿
11063	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方1社2#台变	159.35	绿
11064	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方15社配变	157.48	绿
11065	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方14社配变	80.09	绿
11066	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方13社配变	157.62	绿
11067	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方12社配变	79.09	绿
11068	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方11社2#配变	79.20	绿
11069	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线四方10社配变	116.39	绿
11070	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV新向线向义老街箱变间隔配电变压器	334.46	绿
11071	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线南强9社配变	79.95	绿
11072	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线南强8社配变	198.00	绿
11073	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线南强1社配变	156.70	绿
11074	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线南强16社配变	40.67	绿
11075	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线南强14、20社配变	64.54	绿
11076	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线南强10社配变	81.53	绿
11077	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线匣子湾配变	254.95	绿
11078	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新向线中坝2社配变	80.53	绿
11079	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线高山村台变	50.48	绿
11080	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线高山1社台变	79.34	绿
11081	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线高丰4.8社台变	79.51	绿
11082	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙村台变	158.75	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11083	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙9社台变	80.43	绿
11084	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙8社台变	126.17	绿
11085	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙7社台变	79.92	绿
11086	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙5社台变	79.47	绿
11087	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙4社台变	78.35	绿
11088	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙2社台变	78.92	绿
11089	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙1社台变	79.32	绿
11090	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙18社台变	157.37	绿
11091	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙17社台变	79.71	绿
11092	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙16社台变	79.54	绿
11093	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙15社台变	79.38	绿
11094	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙13社台变	40.40	绿
11095	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙12社台变	80.27	绿
11096	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线骑龙10社台变	158.71	绿
11097	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线长塘4社台变	156.70	绿
11098	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线长塘11社台变	61.58	绿
11099	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线金莲村台变	79.20	绿
11100	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线金莲八社台变	79.26	绿
11101	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线金莲6社台变	80.06	绿
11102	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线金莲5社台变	63.42	绿
11103	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线金莲4社台变	157.74	绿
11104	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线金莲4社2#台变	80.52	绿
11105	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线金莲3社台变	79.27	绿
11106	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线金莲2社台变	158.22	绿
11107	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线金莲1社台变	158.14	绿
11108	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线金莲15社台变	22.72	绿
11109	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线金莲13社台变	83.29	绿
11110	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线金莲12社台变	79.42	绿
11111	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线胜利村台变	80.02	绿
11112	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线胜利一社台变	81.75	绿
11113	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线胜利3社台变	78.35	绿
11114	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线石坪四社台变	79.35	绿
11115	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线石坪9社台变	78.83	绿
11116	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线石坪5社台变	79.12	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11117	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线石坪1社台变	79.24	绿
11118	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线瓦建村台变	62.79	绿
11119	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线瓦建1社台变	156.70	绿
11120	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线浸水村台变	80.99	绿
11121	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线浸水二社台变	46.69	绿
11122	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线民望场台变	162.15	绿
11123	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线民望场2#台变	81.17	绿
11124	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线民望场1#台变	80.27	绿
11125	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线新塘村台变	156.70	绿
11126	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线新塘8社台变	79.53	绿
11127	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线新塘1社台变	13.78	绿
11128	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线新和六组台变	156.70	绿
11129	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线新和1.7社台变	81.25	绿
11130	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线回龙村台变	78.54	绿
11131	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线回龙3社台变	79.04	绿
11132	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线十字村台变	52.56	绿
11133	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线十字9社台变	84.63	绿
11134	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线十字8社台变	40.21	绿
11135	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线十字7社台变	78.98	绿
11136	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线十字5社台区台变	80.02	绿
11137	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线十字3.4社台变	79.26	绿
11138	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线十字1社台变	50.78	绿
11139	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线十字18社台变	78.94	绿
11140	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线十字14社台变	79.27	绿
11141	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线十字11社台变	78.89	绿
11142	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线凤翔村台变	159.76	绿
11143	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线凤翔五社台变	79.44	绿
11144	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线凤翔二组台变	79.24	绿
11145	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线凤翔一社台变	198.33	绿
11146	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线凤翔9社台变	28.08	绿
11147	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线凤翔7社台变	79.63	绿
11148	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线凤翔5.6.7社台变	78.35	绿
11149	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线凤翔3社台变	79.01	绿
11150	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线凤翔18社台变	79.10	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11151	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新合线凤翔15社台变	79.96	绿
11152	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线静宁蚕茧站台变	247.23	绿
11153	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线静宁场台变	161.12	绿
11154	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线静宁场2#台变	79.82	绿
11155	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线静宁十四组台变	79.81	绿
11156	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线静宁刘草房台变	81.58	绿
11157	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线静宁农机站台变	83.46	绿
11158	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线静宁9社台变	80.45	绿
11159	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线静宁6社台变	43.39	绿
11160	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线静宁5社台变	80.79	绿
11161	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线静宁2社台变	80.90	绿
11162	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线静宁1社台变	80.11	绿
11163	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线静宁13社台变	78.35	绿
11164	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线金山台变	40.65	绿
11165	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石象村台变	79.53	绿
11166	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石象9社台变	156.70	绿
11167	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石象8社台变	156.70	绿
11168	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石象3社台变	78.80	绿
11169	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石象2社台变	79.87	绿
11170	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石象1社台变	79.47	绿
11171	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石象11社台变	78.70	绿
11172	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石象10社台变	79.35	绿
11173	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石庙村台变	78.93	绿
11174	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石庙9社台变	79.13	绿
11175	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石庙8社台变	78.92	绿
11176	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石庙6.8社台变	79.30	绿
11177	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石庙6.7社台变	55.41	绿
11178	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石庙4社台变	80.26	绿
11179	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石庙3社台变	136.90	绿
11180	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石庙2社台变	79.37	绿
11181	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石庙13社台变	79.06	绿
11182	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石庙11社台变	40.34	绿
11183	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石庙10社台变	158.20	绿
11184	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石坪村台变	78.85	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11185	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石坪8社台变	79.60	绿
11186	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石坪6社台变	79.16	绿
11187	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石坪14社台变	80.32	绿
11188	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线石坪11社台变	81.50	绿
11189	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线白石村台变	82.52	绿
11190	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线白石十三组台变	41.18	绿
11191	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线白石八组台变	78.84	绿
11192	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线白石9社台变	79.07	绿
11193	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线白石7社台变	78.35	绿
11194	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线白石4社台变	66.23	绿
11195	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线白石3社台变	79.70	绿
11196	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线白石1组台变	80.85	绿
11197	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线白水站台变	51.80	绿
11198	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线津胜机电台变	82.14	绿
11199	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线柳塘村台变	80.91	绿
11200	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线柳塘8.9社台变	78.65	绿
11201	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线成功村台变	78.93	绿
11202	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线富强村台变	81.22	绿
11203	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线太平街台变	81.93	绿
11204	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大石台变	81.09	绿
11205	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大山村台变	81.43	绿
11206	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大山8社台变	79.25	绿
11207	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大山6社台变	158.83	绿
11208	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大山5社台变	79.44	绿
11209	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大山4社台变	39.18	绿
11210	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大山18社台变	157.91	绿
11211	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大山16社台变	80.10	绿
11212	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大山15社台变	161.23	绿
11213	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大山12社台变	36.34	绿
11214	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大山11社台变	79.87	绿
11215	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大利村台变	130.62	绿
11216	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大冲5社台变	80.49	绿
11217	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大冲4社台变	79.45	绿
11218	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大冲4社2#台变	79.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11219	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大冲2组台变	130.01	绿
11220	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大冲1组台变	80.00	绿
11221	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大冲13社台变	82.90	绿
11222	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大冲11社台变	79.24	绿
11223	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线大冲10社台变	158.22	绿
11224	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线塘角六社台变	80.94	绿
11225	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线塘角九社台变	80.03	绿
11226	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线塘角三五社台变	80.98	绿
11227	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线塘角七社台变	80.12	绿
11228	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线塘角一、二社台变	159.80	绿
11229	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线塘角5社台变	110.88	绿
11230	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线塘角4社台变	158.60	绿
11231	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线塘角15社台变	80.26	绿
11232	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线塘角12社台变	79.07	绿
11233	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线塘角10社台变	80.00	绿
11234	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线四方九组台变	80.78	绿
11235	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线向万17社台变	80.31	绿
11236	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线向万15社台变	79.55	绿
11237	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线向万14社台变	157.86	绿
11238	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线向万12组台变	80.86	绿
11239	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线向万11社台变	79.44	绿
11240	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线同安村台变	80.82	绿
11241	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV新共线古井新村2#箱变间隔配电变压器	501.05	绿
11242	内江市	威远县	35kV花荷变电站	10kV新共线古井新村1#箱变间隔配电变压器	402.72	绿
11243	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线古井九社台变	79.60	绿
11244	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线古井8社台变	79.61	绿
11245	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线古井7社台变	79.59	绿
11246	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线古井10社台变	79.95	绿
11247	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线凤翔4组台变	158.82	绿
11248	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线五星水库台变	78.74	绿
11249	内江市	威远县	35kV新店站	10kV新共线七一水库台变	157.33	绿
11250	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线龙奉10社台变	79.71	绿
11251	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线龙奉1.2社台变	64.99	绿
11252	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线黄家大屋基台变	64.16	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11253	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线食站台变	345.55	绿
11254	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线顺河街台变	348.02	绿
11255	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线青峰寨台变	79.15	绿
11256	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线青岗山台变	133.34	绿
11257	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线邮电局台变	339.27	绿
11258	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线跃进门台变	127.29	绿
11259	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线茶元台变	80.07	绿
11260	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线老医园台变	172.88	绿
11261	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线红豆三叉路台变	78.81	绿
11262	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线红豆23社台变	157.47	绿
11263	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线红豆11.12社台变	80.98	绿
11264	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线红村抽水站台变	156.83	绿
11265	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线红村9.10社台变	80.68	绿
11266	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线红村18社台变	157.07	绿
11267	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线粮站台变	321.12	绿
11268	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线石滩小学台变	127.98	绿
11269	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线石河堰台变	251.44	绿
11270	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线王家院子台变	333.91	绿
11271	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线新权14社台变	163.40	绿
11272	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线新权13社台变	159.96	绿
11273	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线新权12社台变	79.29	绿
11274	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线新市街台变	340.26	绿
11275	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线周家沟台变	82.16	绿
11276	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线印刷厂台变	178.78	绿
11277	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线华富桥台变	161.06	绿
11278	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线华仲台变	158.74	绿
11279	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线兰子岭台变	80.12	绿
11280	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线供电所台变	332.59	绿
11281	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线丰田8社台变	78.35	绿
11282	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线上游6.7社台变	131.65	绿
11283	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线上游11社台变	166.14	绿
11284	内江市	威远县	35kV新权站	10kV新东线上场口台变	165.97	绿
11285	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线金鹅镇光丰村二社台变	128.87	绿
11286	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线金鹅镇上游村十社台变	80.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11287	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇蔡家村十社台变	22.01	绿
11288	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇蔡家村八社台变	81.70	绿
11289	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇蔡家村五社台变	51.10	绿
11290	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇蔡家村九社台变	163.40	绿
11291	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇蔡家村三社台变	63.89	绿
11292	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇蔡家村七社台变	158.23	绿
11293	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇蔡家村七社#2台变	82.55	绿
11294	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇蔡家村一社台变	80.55	绿
11295	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇红光村四社#2台变	79.43	绿
11296	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇红光村四社#1台变	162.92	绿
11297	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇红光村十社#2台变	81.40	绿
11298	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇红光村十一社台变	161.10	绿
11299	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇红光村十一社#2台变	92.48	绿
11300	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇红光村五社台变	156.70	绿
11301	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇红光村二社台变	160.88	绿
11302	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇红光村三社台变	321.70	绿
11303	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇新民村四社台变	166.61	绿
11304	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇新民村六社台变	86.60	绿
11305	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇新民村五社台变	316.42	绿
11306	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇新民村九社台变	169.79	绿
11307	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇新民村九社#2台变	177.67	绿
11308	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇新民村9社#3台变	104.77	绿
11309	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇和平村四社台变	79.15	绿
11310	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇和平村十二社台变	162.45	绿
11311	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇和平村十三社台变	164.50	绿
11312	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇和平村六社台变	71.54	绿
11313	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇和平村二社台变	110.20	绿
11314	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇和平村二社#2台变	157.08	绿
11315	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇和平村九社台变	158.61	绿
11316	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇和平村三社台变	159.41	绿
11317	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇和平村七社台变	158.22	绿
11318	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇和平村一社台变	80.29	绿
11319	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇光华村八社台变	48.87	绿
11320	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇光华村八社#2台变	63.64	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11321	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线山川镇光华村九社#2台变	81.40	绿
11322	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐隆线古湖街道办上游村二社台变	159.79	绿
11323	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐锦一线圣灯镇天螺村八社台变	156.72	绿
11324	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线观岭国际#5台变	505.20	绿
11325	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线观岭国际#4台变	505.30	绿
11326	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线观岭国际#3台变	504.47	绿
11327	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线观岭国际#2台变	801.34	绿
11328	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线观岭#1台变	508.97	绿
11329	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线西城御景#4台变	512.41	绿
11330	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线西城御景#3台变	499.15	绿
11331	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线西城御景#2台变	502.60	绿
11332	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线西城御景#1台变	507.34	绿
11333	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线莲峰大剧院箱变	493.72	绿
11334	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线古湖办金星村四社台变	39.18	绿
11335	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线古湖办金星村十社台变	79.39	绿
11336	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线古湖办金星村十三社台变	157.39	绿
11337	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线古湖办金星村十一社台变	82.84	绿
11338	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线古湖办金星村六社台变	80.01	绿
11339	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线古湖办金星村八社台变	158.76	绿
11340	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线古湖办金星村八社#2台变	86.16	绿
11341	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线古湖办金星村九社台变	160.42	绿
11342	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线古湖办金星村三社台变	156.86	绿
11343	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线古湖办金星村一社台变	79.34	绿
11344	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线古湖办红卫村四社台变	79.19	绿
11345	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西二线古湖办红卫村六社台变	78.65	绿
11346	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线飞泉#1箱变	640.44	绿
11347	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线福泉#2台变	398.10	绿
11348	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线福泉#1台变	320.36	绿
11349	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖街道办上游村一社台变	65.09	绿
11350	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办工农村十三社#1台变	83.60	绿
11351	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办工农村六社台变	164.23	绿
11352	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办工农村八社台变	81.75	绿
11353	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办工农村二社台变	156.74	绿
11354	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办工农村三社台变	79.42	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11355	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办工农村七社台变	82.29	绿
11356	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办工农三社#2台变	80.49	绿
11357	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办古宇村四社#2台变	81.25	绿
11358	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办古宇村四社#1台变	34.36	绿
11359	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办古宇村六社台变	79.07	绿
11360	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办古宇村六社#2台变	162.64	绿
11361	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办古宇村五社台变	79.69	绿
11362	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办古宇村二社台变	48.35	绿
11363	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办古宇村三社台变	83.72	绿
11364	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办古宇村七社台变	82.11	绿
11365	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办古宇一社龙凤岛台变	159.63	绿
11366	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线古湖办上游村四社台变	40.92	绿
11367	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线人民古湖办古宇新村#2箱变	506.21	绿
11368	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐西一线人民古湖办古宇新村#1箱变	317.87	绿
11369	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐胡线圣灯镇天螺村十四社台变	137.97	绿
11370	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐胡线圣灯镇天螺村六社台变	79.95	绿
11371	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线金鹅镇上游村六社台变	159.82	绿
11372	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线金鹅镇上游村三社台变	33.94	绿
11373	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线金鹅镇上游村七社台变	82.29	绿
11374	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线曙光村三社台变	81.77	绿
11375	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线山川镇红光村十社台变	184.74	绿
11376	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线山川镇曙光村四社台变	162.65	绿
11377	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线山川镇曙光村十社台变	74.93	绿
11378	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线山川镇曙光村十二社台变	137.22	绿
11379	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线山川镇曙光村十三社台变	88.92	绿
11380	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线山川镇曙光村六社台变	78.35	绿
11381	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线山川镇曙光村五社台变	109.60	绿
11382	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线山川镇曙光村九社台变	158.99	绿
11383	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线山川镇曙光村一社台变	93.71	绿
11384	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线山川镇曙光村一社#2台变	158.42	绿
11385	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线圣灯镇大桥村六社台变	70.03	绿
11386	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐新线圣灯镇大桥村五社台变	139.48	绿
11387	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线锦林江南里#8台变	630.27	绿
11388	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线锦林江南里#7台变	998.76	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11389	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线锦林江南里#6台变	502.93	绿
11390	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线锦林江南里#5台变	1000.52	绿
11391	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线锦林江南里#4台变	996.24	绿
11392	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线锦林江南里#3台变	638.37	绿
11393	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线锦林江南里#2台变	638.03	绿
11394	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线锦林江南里#1台变	636.08	绿
11395	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线金鹅镇工农村十社台变	39.20	绿
11396	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线金鹅镇工农村十六社台变	11.31	绿
11397	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线金鹅镇工农村十一社台变	84.85	绿
11398	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线山川镇新民村三社台变	320.78	绿
11399	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线山川镇新民村一社台变	161.72	绿
11400	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐坝线塔山坡台变	249.55	绿
11401	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐佳线圣灯镇石油家属区#3箱变	636.28	绿
11402	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐佳线圣灯街村台变	273.72	绿
11403	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐佳线圣灯街村#3台变	268.18	绿
11404	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐佳线圣灯街村#2台变	244.82	绿
11405	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线天堂村五社台变	42.81	绿
11406	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇牯牛村四社台变	24.86	绿
11407	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇牯牛村十社台变	54.97	绿
11408	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇牯牛村十五社台变	158.12	绿
11409	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇牯牛村十五社#2台变	80.20	绿
11410	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇牯牛村十七社台变	52.67	绿
11411	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇牯牛村六社台变	24.64	绿
11412	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇牯牛村五社台变	94.40	绿
11413	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇牯牛村二社台变	65.62	绿
11414	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇牯牛村九社台变	37.97	绿
11415	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇牯牛村三社台变	28.87	绿
11416	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇牯牛村七社台变	136.73	绿
11417	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇小河村四社台变	157.79	绿
11418	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇小河村十社台变	160.55	绿
11419	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇小河村五社台变	159.41	绿
11420	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇小河村二社台变	160.48	绿
11421	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇小河村三社台变	79.74	绿
11422	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇小河八社台变	224.85	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11423	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇天螺村十五社台变	41.94	绿
11424	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇天螺村十三社台变	162.61	绿
11425	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇天螺村五社台变	82.21	绿
11426	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇天螺村二社台变	141.06	绿
11427	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇天螺村二社#2台变	80.81	绿
11428	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇大桥村四社台变	131.77	绿
11429	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇大桥村四社#2台变	80.94	绿
11430	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇大桥村八社台变	135.75	绿
11431	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇大桥村二社台变	248.90	绿
11432	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇大桥村九社台变	78.89	绿
11433	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇大桥村七社台变	90.06	绿
11434	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇乐只街村台变	254.31	绿
11435	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇乐只猪市坝台变	166.86	绿
11436	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线圣灯镇乐只柑子园#2台变	313.40	绿
11437	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV徐乐线乐只街村广场台变	320.02	绿
11438	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归高线麻柳河村#6台变	159.15	绿
11439	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归高线鹤林村#6台变	78.35	绿
11440	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归高线鹤林村#5台变	78.35	绿
11441	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归高线鹤林村#4台变	157.98	绿
11442	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归高线鹤林村#3台变	160.46	绿
11443	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归高线鹤林村#2台变	78.35	绿
11444	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归高线鹤林村#1台变	159.99	绿
11445	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归高线荆竹林村#6台变	79.96	绿
11446	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归高线荆竹林村#5台变	79.64	绿
11447	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归高线荆竹林村#3台变	79.65	绿
11448	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归高线荆竹林村#2台变	79.85	绿
11449	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线龙台村#7台变	156.70	绿
11450	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线龙台村#6台变	131.56	绿
11451	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线龙台村#5台变	116.43	绿
11452	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线龙台村#4台变	160.99	绿
11453	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线龙台村#3台变	67.72	绿
11454	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线龙台村#2台变	159.92	绿
11455	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线龙台村#1台变	81.98	绿
11456	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线麻柳河村＃4台变	157.94	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11457	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线麻柳河村#3台变	158.76	绿
11458	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线麻柳河村#2台变	322.21	绿
11459	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线麻柳河村#1台变	80.80	绿
11460	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线霍麻村#5台变	157.57	绿
11461	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线雨台村#5台变	158.54	绿
11462	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线雨台村#4台变	158.83	绿
11463	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线雨台村#3台变	158.90	绿
11464	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线雨台村#2台变	65.30	绿
11465	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线雨台村#1台变	198.55	绿
11466	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线虎山村#7台变	81.08	绿
11467	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线虎山村#6台变	158.42	绿
11468	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线虎山村#5台变	159.10	绿
11469	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线虎山村#4台变	160.02	绿
11470	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线虎山村#3台变	128.32	绿
11471	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线虎山村#2台变	81.65	绿
11472	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线虎山村#1台变	159.76	绿
11473	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线霍麻村#4台变	134.52	绿
11474	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线霍麻村#3台变	159.68	绿
11475	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线霍麻村#2台变	79.67	绿
11476	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线霍麻村#1台变	82.10	绿
11477	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线荆竹林村#4台变	158.08	绿
11478	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线荆竹林村#1台变	159.06	绿
11479	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线芦高山村＃4台变	159.62	绿
11480	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线芦高山村2#台变	80.09	绿
11481	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线芦高山村#3台变	160.18	绿
11482	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线芦高山村#1台变	64.52	绿
11483	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线惜字村#6台变	79.60	绿
11484	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线惜字村#5台变	157.62	绿
11485	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线惜字村#4台变	158.68	绿
11486	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线惜字村#3台变	159.50	绿
11487	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线惜字村#2台变	63.98	绿
11488	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线惜字村#1台变	58.70	绿
11489	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线尾寨门村#4台变	159.60	绿
11490	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线尾寨门村#3台变	126.30	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11491	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线尾寨门村#2台变	39.26	绿
11492	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线尾寨门村#1台变	49.55	绿
11493	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线官斗山村#8台变	49.77	绿
11494	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线官斗山村#7台变	158.58	绿
11495	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线官斗山村#6台变	158.06	绿
11496	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线官斗山村#5台变	158.92	绿
11497	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线官斗山村#4台变	79.28	绿
11498	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线官斗山村#3台变	78.38	绿
11499	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线官斗山村#2台变	142.05	绿
11500	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线官斗山村#1台变	81.33	绿
11501	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线天鹅山村#5台变	80.19	绿
11502	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线天鹅山村#4台变	159.06	绿
11503	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线天鹅山村#3台变	161.25	绿
11504	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线天鹅山村#2台变	163.90	绿
11505	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线天鹅山村#1台变	80.68	绿
11506	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线圆坝村＃5台变	159.98	绿
11507	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线圆坝村＃4台变	81.32	绿
11508	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线圆坝村#3台变	79.99	绿
11509	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线圆坝村#2台变	158.93	绿
11510	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线圆坝村#1台变	80.27	绿
11511	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线四面村＃4台变	79.78	绿
11512	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线四免村#3台变	158.93	绿
11513	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线四免村#2台变	80.55	绿
11514	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线四免村#1台变	79.60	绿
11515	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线共家村#8台变	158.39	绿
11516	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线共家村#7台变	157.97	绿
11517	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线共家村#6台变	146.01	绿
11518	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线共家村#5台变	159.06	绿
11519	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线共家村#4台变	159.47	绿
11520	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线共家村#3台变	159.55	绿
11521	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线共家村#2台变	41.45	绿
11522	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线共家村#1台变	78.21	绿
11523	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线五台村#3台变	159.51	绿
11524	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线五台村#2台变	34.44	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11525	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线五台村#1台变	79.68	绿
11526	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线二丰村#7台变	96.06	绿
11527	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线二丰村#6台变	157.42	绿
11528	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线二丰村#5台变	157.76	绿
11529	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线二丰村#4台变	159.42	绿
11530	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线二丰村#3台变	56.13	绿
11531	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线二丰村#2台变	40.83	绿
11532	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归阳线二丰村#1台变	80.31	绿
11533	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线螺蛳沟村＃6台变	79.55	绿
11534	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线螺蛳沟村#7公变	78.35	绿
11535	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线螺蛳沟村#5台变	158.04	绿
11536	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线螺蛳沟村#4台变	160.57	绿
11537	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线螺蛳沟村#3台变	158.71	绿
11538	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线螺蛳沟村#2台变	83.25	绿
11539	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线螺蛳沟村#1台变	39.89	绿
11540	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线菠萝寺村#6台变	80.00	绿
11541	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线菠萝寺村#5台变	158.99	绿
11542	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线菠萝寺村#4台变	158.23	绿
11543	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线菠萝寺村#3台变	81.31	绿
11544	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线菠萝寺村#2台变	156.70	绿
11545	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线菠萝寺村#1台变	163.22	绿
11546	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线芦茅沟村#5台变	158.20	绿
11547	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线芦茅沟村#4台变	159.02	绿
11548	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线芦茅沟村#3台变	64.02	绿
11549	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线芦茅沟村#2台变	158.45	绿
11550	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线芦茅沟村#1台变	39.64	绿
11551	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线罗汉道村#6台变	158.99	绿
11552	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线罗汉道村#5台变	163.08	绿
11553	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线罗汉道村#4台变	158.84	绿
11554	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线罗汉道村#3台变	41.66	绿
11555	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线罗汉道村#2台变	79.35	绿
11556	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线罗汉道村#1台变	82.78	绿
11557	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线窑湾村#4台变	157.69	绿
11558	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线窑湾村#3台变	65.91	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11559	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线窑湾村#2台变	84.62	绿
11560	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线窑湾村#1台变	58.45	绿
11561	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘露寺村＃9台变	157.16	绿
11562	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘露寺村#4台变	157.46	绿
11563	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘露寺村#3台变	159.53	绿
11564	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘露寺村#2台变	78.88	绿
11565	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘露寺村#1台变	158.00	绿
11566	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘露场#4台变	327.01	绿
11567	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘露场#3台变	145.82	绿
11568	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘露场#2台变	164.66	绿
11569	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘露场#1台变	199.79	绿
11570	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘家村＃6台变	79.96	绿
11571	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘家村#5台变	159.14	绿
11572	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘家村#4台变	80.61	绿
11573	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘家村#3台变	63.34	绿
11574	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘家村#2台变	158.62	绿
11575	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线甘家村#1台变	143.37	绿
11576	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线牛碾砣村#4台变	158.76	绿
11577	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线牛碾砣村#3台变	157.30	绿
11578	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线牛碾砣村#2台变	157.98	绿
11579	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线牛碾砣村#1台变	80.20	绿
11580	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线牛碾沱村#5台变	158.14	绿
11581	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线楠木湾村#5台变	157.62	绿
11582	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线楠木湾村#4台变	132.29	绿
11583	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线楠木湾村#3台变	81.34	绿
11584	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线楠木湾村#2台变	27.79	绿
11585	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线楠木湾村#1台变	80.66	绿
11586	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线杨坪冲村#5台变	160.02	绿
11587	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线杨坪冲村#4台变	126.90	绿
11588	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线杨坪冲村#3台变	159.48	绿
11589	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线杨坪冲村#2台变	80.33	绿
11590	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线杨坪冲村#1台变	159.73	绿
11591	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线归德场镇#10台变	336.31	绿
11592	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线归德场#9台变	115.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11593	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线归德场#8台变	262.40	绿
11594	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线归德场#7台变	264.07	绿
11595	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线归德场#6台变	235.88	绿
11596	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线归德场#5台变	158.94	绿
11597	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线归德场#4台变	165.08	绿
11598	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线归德场#3台变	330.32	绿
11599	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线归德场#2台变	313.40	绿
11600	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线归德场#1台变	260.20	绿
11601	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线宝庄寺村6#台变	45.13	绿
11602	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线宝庄寺村5#台变	81.76	绿
11603	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线宝庄寺村#4台变	158.50	绿
11604	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线宝庄寺村#3台变	161.04	绿
11605	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线宝庄寺村#2台变	79.65	绿
11606	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线宝庄寺村#1台变	79.43	绿
11607	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线天灯新村#1台变	253.58	绿
11608	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线后边沟村#5台变	81.31	绿
11609	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线后边沟村#4台变	81.06	绿
11610	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线后边沟村#3台变	79.82	绿
11611	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线后边沟村#2台变	159.32	绿
11612	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归甘线后边沟村#1台变	81.22	绿
11613	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线麻柳河村#7台变	156.70	绿
11614	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线麻柳河村#5台变	82.80	绿
11615	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线麻柳河村#4台变	97.13	绿
11616	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线麻柳河村#3台变	81.98	绿
11617	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线麻柳河村#2台变	56.66	绿
11618	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线麻柳河村#1台变	62.68	绿
11619	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线鱼溪村#1台变	140.45	绿
11620	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线鱼溪场镇#5箱变	304.47	绿
11621	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线鱼溪场镇#2台变	269.85	绿
11622	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线过河村#4台变	79.20	绿
11623	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线过河村#3台变	81.20	绿
11624	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线过河村#2台变	28.00	绿
11625	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线过河村#1台变	41.41	绿
11626	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线裕丰村#3台变	81.32	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11627	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线裕丰村#1台变	78.35	绿
11628	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线民和村#4台变	81.24	绿
11629	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线民和村#3台变	159.24	绿
11630	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线民和村#2台变	83.13	绿
11631	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线民和村#1台变	80.47	绿
11632	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线棋盘村#6台变	78.35	绿
11633	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线棋盘村#5台变	158.31	绿
11634	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线棋盘村#4台变	156.70	绿
11635	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线棋盘村#3台变	79.62	绿
11636	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线棋盘村#2台变	156.70	绿
11637	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线棋盘村#1台变	42.05	绿
11638	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线杨家坝村#5台变	158.46	绿
11639	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线杨家坝村#4台变	159.35	绿
11640	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线杨家坝村#3台变	81.46	绿
11641	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线杨家坝村#2台变	41.78	绿
11642	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线杨家坝村#1台变	85.23	绿
11643	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线天灯村#3台变	161.59	绿
11644	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线天灯村#2台变	65.17	绿
11645	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线天灯村#1台变	162.19	绿
11646	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线双联村#6台变	78.35	绿
11647	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线双联村#4台变	83.70	绿
11648	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线双联村#1台变	83.31	绿
11649	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线双庙村#4台变	159.00	绿
11650	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线双庙村#3台变	40.54	绿
11651	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线双庙村#2台变	63.34	绿
11652	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线双庙村#1台变	159.29	绿
11653	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线亢溪桥村#1台变	165.45	绿
11654	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线亢溪农机站#3台变	116.39	绿
11655	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线亢溪农机站#2台变	162.05	绿
11656	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线亢溪农机站#1台变	159.40	绿
11657	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线九龙场村#4台变	80.64	绿
11658	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线九龙场村#3台变	197.84	绿
11659	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线九龙场村#2台变	71.58	绿
11660	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线九龙场村#1台变	112.80	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11661	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线七里沟村#3台变	80.16	绿
11662	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线七里沟村#2台变	81.53	绿
11663	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归渔线七里沟村#1台变	80.54	绿
11664	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线高峰村#6台变	49.53	绿
11665	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线高峰村#5台变	158.11	绿
11666	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线高峰村#4台变	110.88	绿
11667	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线高峰村#3台变	102.11	绿
11668	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线高峰村#2台变	80.40	绿
11669	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线高峰村#1台变	159.36	绿
11670	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线长兴村#4台变	158.84	绿
11671	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线长兴村#3台变	64.31	绿
11672	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线长兴村#2台变	65.10	绿
11673	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线长兴村#1台变	84.73	绿
11674	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线羊子岩村#5台变	157.41	绿
11675	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线羊子岩村#4台变	159.45	绿
11676	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线羊子岩村#3台变	82.03	绿
11677	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线羊子岩村#2台变	40.90	绿
11678	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线羊子岩村#1台变	81.55	绿
11679	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线糖房村#4台变	158.36	绿
11680	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线糖房村#3台变	98.55	绿
11681	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线糖房村#2台变	40.60	绿
11682	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线糖房村#1台变	80.22	绿
11683	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线甘露寺村#8台变	157.31	绿
11684	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线甘露寺村#7台变	158.31	绿
11685	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线甘露寺村#6台变	64.05	绿
11686	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线甘露寺村#5台变	80.05	绿
11687	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线玉皇村#7台变	55.72	绿
11688	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线玉皇村#6台变	158.62	绿
11689	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线玉皇村#5台变	116.21	绿
11690	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线玉皇村#4台变	142.16	绿
11691	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线玉皇村#3台变	66.37	绿
11692	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线玉皇村#2台变	40.44	绿
11693	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线玉皇村#1台变	83.25	绿
11694	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线河家坝村#5台变	161.30	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11695	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线河家坝村#4台变	159.28	绿
11696	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线河家坝村#3台变	82.51	绿
11697	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线河家坝村#2台变	81.22	绿
11698	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线河家坝村#1台变	81.75	绿
11699	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线沙湾村＃6台变	158.70	绿
11700	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线沙湾村#5台变	80.08	绿
11701	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线沙湾村#4台变	159.44	绿
11702	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线沙湾村#3台变	81.04	绿
11703	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线沙湾村#2台变	51.46	绿
11704	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线沙湾村#1台变	81.98	绿
11705	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线楠木厅村#6台变	159.56	绿
11706	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线楠木厅村#5台变	158.78	绿
11707	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线楠木厅村#4台变	159.31	绿
11708	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线楠木厅村#3台变	83.93	绿
11709	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线楠木厅村#2台变	158.00	绿
11710	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线楠木厅村#1台变	79.20	绿
11711	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线月亮峡村#6台变	157.22	绿
11712	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线月亮峡村#5台变	158.29	绿
11713	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线月亮峡村#4台变	158.18	绿
11714	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线月亮峡村#3台变	65.20	绿
11715	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线月亮峡村#2台变	80.62	绿
11716	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线月亮峡村#1台变	81.53	绿
11717	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线小尖山村#5台变	106.59	绿
11718	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线小尖山村#4台变	81.33	绿
11719	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线小尖山村#3台变	81.31	绿
11720	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线小尖山村#2台变	23.20	绿
11721	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线小尖山村#1台变	83.82	绿
11722	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线天灯村#5台变	158.84	绿
11723	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线天灯村#4台变	79.83	绿
11724	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线天灯村#3台变	39.31	绿
11725	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线天灯村#2台变	59.83	绿
11726	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线天灯村#1台变	80.81	绿
11727	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线大龙村#7台变	159.79	绿
11728	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线大龙村#6台变	157.63	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11729	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线大龙村#5台变	81.80	绿
11730	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线大龙村#4台变	86.92	绿
11731	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线大龙村#3台变	40.06	绿
11732	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线大龙村#2台变	162.92	绿
11733	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线大龙村#1台变	81.17	绿
11734	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线同心村#4台变	157.71	绿
11735	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线同心村#3台变	159.87	绿
11736	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线同心村#2台变	44.00	绿
11737	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线同心村#1台变	81.64	绿
11738	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线双民村＃5台变	80.70	绿
11739	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线双民村#4台变	161.28	绿
11740	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线双民村#3台变	158.49	绿
11741	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线双民村#2台变	80.50	绿
11742	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线双民村#1台变	79.57	绿
11743	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线印盒村#8台变	78.35	绿
11744	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线印盒村#7台变	40.89	绿
11745	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线印盒村#6台变	159.53	绿
11746	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线印盒村#5台变	158.91	绿
11747	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线印盒村#4台变	159.18	绿
11748	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线印盒村#3台变	41.62	绿
11749	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线印盒村#2台变	42.35	绿
11750	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线印盒村#1台变	79.97	绿
11751	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线凤凰村#6台变	158.20	绿
11752	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线凤凰村#5台变	158.67	绿
11753	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线凤凰村#4台变	80.56	绿
11754	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线凤凰村#3台变	82.21	绿
11755	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线凤凰村#2台变	82.22	绿
11756	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线凤凰村#1台变	85.12	绿
11757	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线五里班村#5台变	127.53	绿
11758	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线五里班村#4台变	160.06	绿
11759	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线五里班村#3台变	126.71	绿
11760	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线五里班村#2台变	82.39	绿
11761	内江市	资中县	35kV归德站	10kV归双线五里班村#1台变	82.11	绿
11762	内江市	市中区	110kV三元站	10kV广园二线水利局公变	262.71	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11763	内江市	市中区	110kV三元站	10kV广和二线成都铁路局内江供电段配变	258.24	绿
11764	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇龙溪村五社台变	34.06	绿
11765	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇锯子村六社#2台变	80.22	绿
11766	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇锯子村五社台变	80.93	绿
11767	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇金山村一社台变	141.28	绿
11768	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇芦稿村四社排灌台变	79.37	绿
11769	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇芦稿村4社#2台变	79.00	绿
11770	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇武棚村十社台变	158.22	绿
11771	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇武棚村八社台变	158.98	绿
11772	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇武棚村三社台变	159.44	绿
11773	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇堰塘湾村四社台变	84.89	绿
11774	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇堰塘湾村十五社台变	83.36	绿
11775	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇堰塘湾村十二社台变	61.56	绿
11776	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇堰塘湾村六社台变	41.83	绿
11777	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇堰塘湾村二社台变	50.19	绿
11778	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇堰塘湾村三社台变	80.10	绿
11779	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇堰塘湾村七社台变	65.63	绿
11780	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇关圣村十三社台变	157.18	绿
11781	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇五灵村二社台变	132.45	绿
11782	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇两路口村十七社#3台变	78.35	绿
11783	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇两路口村十七社#2台变	84.20	绿
11784	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇两路口村十七社#1台变	39.18	绿
11785	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线龙市镇两路口村七社台变	83.13	绿
11786	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇龙溪村四社台变	82.40	绿
11787	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇龙溪村三社台变	83.27	绿
11788	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇龙溪村七社台变	158.62	绿
11789	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇黄桷村四社台变	57.29	绿
11790	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇黄桷村六社台变	65.23	绿
11791	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇黄桷村八社台变	11.79	绿
11792	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇黄桷村五社台变	29.07	绿
11793	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇黄桷村三社台变	80.05	绿
11794	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇黄桷村一社台变	52.91	绿
11795	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇高家村十社台变	79.93	绿
11796	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇高家村六社#6台变	79.22	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11797	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇高家村八社台变	64.76	绿
11798	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇高家村五社#2台变	80.22	绿
11799	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇高家村五社#1台变	8.10	绿
11800	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇高家村九社台变	75.04	绿
11801	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇高家村三社台变	64.23	绿
11802	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇长坡村四社台变	60.43	绿
11803	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇长坡村五社台变	21.31	绿
11804	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇长坡村二社台变	41.49	绿
11805	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇长坡村二社#2台变	79.27	绿
11806	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇长坡村七社台变	60.67	绿
11807	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇长坡村一社台变	56.29	绿
11808	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇锯子村十二社台变	56.71	绿
11809	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇锯子村六社台变	80.78	绿
11810	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇金山村十一社台变	80.16	绿
11811	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇金山村八社台变	82.83	绿
11812	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇金山村二社台变	15.29	绿
11813	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇金山村七社台变	32.35	绿
11814	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇迎祥社区#8台变	242.81	绿
11815	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇迎祥社区#4台变	171.69	绿
11816	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇芦稿村四社台变	80.52	绿
11817	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇芦稿村八社台变	82.38	绿
11818	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇芦稿村三社台变	78.82	绿
11819	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇芦稿村一社台变	50.82	绿
11820	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇石塘村四社台变	31.30	绿
11821	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇石塘村十社台变	139.20	绿
11822	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇石塘村六社台变	36.75	绿
11823	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇石塘村八社台变	79.58	绿
11824	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇石塘村九社台变	65.94	绿
11825	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇石塘村七社台变	39.86	绿
11826	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇石塘村一社台变	81.30	绿
11827	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇武棚村四社台变	40.62	绿
11828	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇武棚村二社台变	159.46	绿
11829	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇武棚村七社台变	79.56	绿
11830	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇广田场镇台变	327.81	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11831	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇广付村二社台变	13.72	绿
11832	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇广付村三社台变	83.81	绿
11833	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇广付村七社台变	82.34	绿
11834	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇大碑村五社台变	111.63	绿
11835	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇关圣村十二社台变	80.31	绿
11836	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇关圣村七社台变	80.77	绿
11837	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇五灵村四社台变	60.08	绿
11838	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇五灵村十社台变	80.51	绿
11839	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇五灵村六社台变	64.41	绿
11840	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线迎祥镇五灵村七社台变	82.20	绿
11841	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线普润镇黄桷村十二社台变	48.16	绿
11842	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线普润镇黄桷村五社#2台变	80.00	绿
11843	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线普润镇金山村五社台变	40.34	绿
11844	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线普润镇金山村九社台变	52.93	绿
11845	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线普润镇石塘村四社#2台变	54.44	绿
11846	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线普润镇广付村四社台变	158.99	绿
11847	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线普润镇广付村二社#2台变	49.28	绿
11848	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线古湖办堰塘湾村十一社台变	12.12	绿
11849	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线古湖办堰塘湾村八社台变	158.09	绿
11850	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线古湖办堰塘湾村七社#2台变	157.51	绿
11851	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线双凤镇交通村四社台变	56.93	绿
11852	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平镇线双凤镇交通村五社#2台变	79.91	绿
11853	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇龙溪村九社台变	79.79	绿
11854	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇迎祥社区#9台变	289.74	绿
11855	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇迎祥社区#7台变	327.44	绿
11856	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇迎祥社区#6台变	279.64	绿
11857	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇迎祥社区#5台变	273.18	绿
11858	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇迎祥社区#3台变	174.07	绿
11859	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇迎祥社区#2台变	238.01	绿
11860	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇迎祥社区#1台变	353.86	绿
11861	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇迎祥社区#10台变	176.87	绿
11862	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇迎祥屠宰场台变	156.70	绿
11863	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇芦稿村五社台变	163.10	绿
11864	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇关圣村十一社台变	81.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11865	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇关圣村八社台变	64.98	绿
11866	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇关圣村二社台变	81.55	绿
11867	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线龙市镇两路口村十一社台变	79.82	绿
11868	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线迎祥镇锯子村八社台变	81.25	绿
11869	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线迎祥镇锯子村一社台变	160.40	绿
11870	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线迎祥镇武棚村十五社台变	80.00	绿
11871	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线迎祥镇大碑村四社台变	80.25	绿
11872	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线迎祥镇吉祥家苑箱变	250.75	绿
11873	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线迎祥镇关圣村四社台变	80.98	绿
11874	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线迎祥镇关圣村六社台变	40.34	绿
11875	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线迎祥镇关圣村三社台变	41.00	绿
11876	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线双凤镇交通村六社#3台变	79.94	绿
11877	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平迎线双凤镇交通村五社#1台变	41.47	绿
11878	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线龙市镇叶家村五社台变	80.19	绿
11879	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线龙市镇半边街村八社台变	78.44	绿
11880	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线龙市镇半边街村七社#2台变	80.38	绿
11881	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇黔峰村六社台变	80.32	绿
11882	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇黔峰村六社#2台变	35.31	绿
11883	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇黄家社区#17台变	246.80	绿
11884	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇长勇村四社台变	81.50	绿
11885	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇长勇村六社台变	65.53	绿
11886	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇长勇村八社台变	79.57	绿
11887	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇长勇村九社台变	0.00	红
11888	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇长勇村七社台变	158.73	绿
11889	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇酒谷村四社台变	45.14	绿
11890	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇酒谷村六社台变	78.51	绿
11891	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇酒谷村八社台变	41.23	绿
11892	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇酒谷村五社台变	40.75	绿
11893	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇酒谷村九社台变	45.49	绿
11894	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇酒谷村三社台变	23.71	绿
11895	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇酒谷村七社台变	59.48	绿
11896	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇酒谷村七社#2台变	80.40	绿
11897	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇酒谷村一社台变	81.57	绿
11898	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇郭家祠村四社台变	80.20	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11899	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇郭家祠村十社台变	80.49	绿
11900	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇郭家祠村六社台变	79.62	绿
11901	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇郭家祠村五社台变	65.76	绿
11902	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇郭家祠村二社台变	66.18	绿
11903	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇郭家祠村九社台变	79.13	绿
11904	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇郭家祠村三社台变	23.51	绿
11905	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇郭家祠村三社#2台变	80.48	绿
11906	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇郭家祠村七社台变	80.63	绿
11907	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇郭家祠村一社台变	64.67	绿
11908	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇皇家壹号#4台变	628.29	绿
11909	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇皇家壹号#3台变	992.49	绿
11910	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇皇家壹号#2台变	994.56	绿
11911	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇皇家壹号#1台变	994.64	绿
11912	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇熊家林村四社台变	41.70	绿
11913	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇熊家林村五社台变	81.19	绿
11914	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇熊家林村五社#2台变	84.09	绿
11915	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇熊家林村二社台变	25.13	绿
11916	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇熊家林村三社台变	55.86	绿
11917	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇熊家林村一社#2台变	2.69	绿
11918	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇熊家林村一社#1台变	40.29	绿
11919	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇大同村四社台变	31.05	绿
11920	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇大同村十社台变	81.25	绿
11921	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇大同村十一社台变	79.34	绿
11922	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇大同村十一社#2台变	158.42	绿
11923	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇大同村五社台变	81.38	绿
11924	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇大同村二社#2台变	80.04	绿
11925	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇大同村二社#1台变	85.51	绿
11926	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇大同村九社台变	129.95	绿
11927	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇大同村三社台变	123.11	绿
11928	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇大同村七社台变	82.29	绿
11929	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇大同村一社台变	50.59	绿
11930	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇南华村四社#3台变	66.88	绿
11931	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇南华村四社#1台变	65.25	绿
11932	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇南华村三社台变	62.10	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11933	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇九子岩村十社台变	65.84	绿
11934	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇九子岩村十社#2台变	260.24	绿
11935	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线黄家镇九子岩村八社台变	81.45	绿
11936	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线长勇村十社台变	93.11	绿
11937	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线长勇村九社#2台变	105.73	绿
11938	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线川东龙纸业家属区台变	253.69	绿
11939	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线双凤镇山峡村四社#3台变	64.07	绿
11940	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平炉线双凤镇山峡村五社#2台变	41.77	绿
11941	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇高星社区#7台变	163.38	绿
11942	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇高庙场镇#1台变	39.50	绿
11943	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇清和村四社#2台变	79.59	绿
11944	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇水竹村二社#2台变	81.95	绿
11945	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇水竹村七社#2台变	79.26	绿
11946	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇松杉村十社#2台变	78.35	绿
11947	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇松杉村八社台变	134.04	绿
11948	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇松杉村七社台变	61.87	绿
11949	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇杨家山村六社台变	79.05	绿
11950	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇杨家山村二社台变	78.71	绿
11951	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇杨家山七社台变	79.74	绿
11952	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇新庙村三社台变	55.03	绿
11953	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇大碑村二社#2台变	56.34	绿
11954	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇华盛村二社台变	80.19	绿
11955	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线龙市镇华盛村九社#2台变	79.84	绿
11956	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇黄桷村十社台变	78.35	绿
11957	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇高星社区#6台变	319.14	绿
11958	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇高星社区#5台变	67.95	绿
11959	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇高星社区#4台变	38.55	绿
11960	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇高星社区#3台变	162.89	绿
11961	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇高星社区#2台变	122.13	绿
11962	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇高星社区#1台变	167.08	绿
11963	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇高庙村四社台变	79.68	绿
11964	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇高庙村二社#2台变	79.96	绿
11965	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇高庙村二社#1台变	63.86	绿
11966	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇高庙村九社台变	79.83	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
11967	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇高庙村三社台变	65.31	绿
11968	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇飞蛾村四社台变	81.45	绿
11969	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇飞蛾村十一社台变	42.26	绿
11970	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇飞蛾村九社台变	83.55	绿
11971	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇飞蛾村七社台变	82.01	绿
11972	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇薄刀村十社台变	79.73	绿
11973	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇薄刀村十二社台变	78.37	绿
11974	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇薄刀村十一社台变	85.36	绿
11975	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇薄刀村五社#3台变	140.78	绿
11976	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇薄刀村五社#2台变	81.58	绿
11977	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇薄刀村五社#1台变	80.36	绿
11978	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇薄刀村二社台变	80.37	绿
11979	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇薄刀村九社台变	78.90	绿
11980	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇薄刀村一社台变	79.12	绿
11981	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇清和村四社台变	78.35	绿
11982	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇清和村六社台变	24.69	绿
11983	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇清和村五社台变	81.13	绿
11984	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇清和村九社台变	58.01	绿
11985	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇清和村三社台变	78.35	绿
11986	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇清和村一社#2台变	52.02	绿
11987	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇清和村一社#1台变	40.25	绿
11988	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水龙村四社台变	81.53	绿
11989	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水龙村十社台变	40.14	绿
11990	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水龙村十五社台变	66.79	绿
11991	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水龙村十三社台变	79.63	绿
11992	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水龙村六社台变	82.62	绿
11993	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水龙村八社台变	64.09	绿
11994	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水龙村九社台变	82.11	绿
11995	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水龙村三社台变	79.09	绿
11996	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水龙村七社台变	158.09	绿
11997	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水竹村四社台变	55.63	绿
11998	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水竹村二社台变	40.01	绿
11999	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水竹村九社台变	79.29	绿
12000	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇水竹村七社台变	79.75	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12001	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇松杉村四社台变	41.36	绿
12002	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇松杉村十社台变	83.42	绿
12003	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇松杉村二社台变	122.05	绿
12004	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇松杉村九社台变	81.01	绿
12005	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇杨家山村十社台变	39.92	绿
12006	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇杨家山村五社台变	39.41	绿
12007	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇杨家山村三社台变	64.09	绿
12008	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇杨家山村一社台变	82.47	绿
12009	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇新庙村四社台变	48.35	绿
12010	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇新庙村十四社台变	80.75	绿
12011	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇新庙村十六社台变	78.35	绿
12012	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇新庙村十二社台变	45.84	绿
12013	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇新庙村八社台变	80.82	绿
12014	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇新庙村五社台变	322.00	绿
12015	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇新庙村九社台变	13.94	绿
12016	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇大碑村二社台变	85.36	绿
12017	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇大碑村三社台变	56.90	绿
12018	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇大碑村一社台变	80.57	绿
12019	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇华盛村四社台变	38.79	绿
12020	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇华盛村十一社台变	30.58	绿
12021	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇华盛村九社台变	63.64	绿
12022	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇华盛村三社台变	40.42	绿
12023	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇华盛村一社台变	79.96	绿
12024	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇凉山村四社台变	42.40	绿
12025	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇凉山村十一社台变	80.15	绿
12026	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇凉山村六社台变	2.83	绿
12027	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇凉山村八社台变	81.43	绿
12028	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇凉山村五社台变	35.31	绿
12029	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇凉山村九社台变	81.89	绿
12030	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇凉山村七社台变	80.09	绿
12031	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇凉山村一社台变	78.35	绿
12032	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇关圣村九社台变	49.79	绿
12033	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇三会村四社台变	79.79	绿
12034	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇三会村六社台变	41.55	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12035	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇三会村八社台变	102.25	绿
12036	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇三会村九社台变	76.70	绿
12037	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇三会村七社#2台变	81.87	绿
12038	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇三会村七社#1台变	64.45	绿
12039	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥镇三会村一社台变	158.38	绿
12040	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线迎祥大碑村六社台变	160.46	绿
12041	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线界市镇高庙村一社台变	64.10	绿
12042	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线界市镇凉山村十社台变	79.50	绿
12043	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇麻柳村四社台变	79.64	绿
12044	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇麻柳村四社#2台变	38.25	绿
12045	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇麻柳村六社#2台变	80.41	绿
12046	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇麻柳村二社台变	25.23	绿
12047	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇麻柳村二社#2台变	34.55	绿
12048	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇麻柳村七社台变	79.28	绿
12049	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇朝阳村十一社台变	80.26	绿
12050	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇朝阳村八社台变	63.66	绿
12051	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇回龙村四社台变	50.37	绿
12052	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇回龙村十社台变	14.97	绿
12053	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇回龙村五社台变	65.45	绿
12054	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇回龙村七社台变	51.72	绿
12055	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇回龙村一社台变	56.34	绿
12056	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇七里村四社台变	34.47	绿
12057	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇七里村十社台变	79.77	绿
12058	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇七里村六社台变	47.24	绿
12059	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇七里村六社#2台变	47.96	绿
12060	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇七里村二社台变	80.04	绿
12061	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇七里村二社#3台变	81.66	绿
12062	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇七里村二社#2台变	82.45	绿
12063	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇七里村九社台变	79.76	绿
12064	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线双凤镇七里村三社台变	158.80	绿
12065	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平溪线七里村四社#2台变	79.88	绿
12066	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇高寺村一社台变	107.69	绿
12067	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇铙钹村四社台变	39.61	绿
12068	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇铙钹村六社台变	158.69	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12069	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇铙钹村八社台变	82.40	绿
12070	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇铙钹村五社台变	13.87	黄
12071	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇铙钹村二社台变	64.41	绿
12072	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇铙钹村九社台变	63.80	绿
12073	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇铙钹村三社台变	79.67	绿
12074	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇铙钹村七社台变	49.89	绿
12075	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇铙钹村一社台变	42.81	绿
12076	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇通盛村四社台变	81.71	绿
12077	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇通盛村六社台变	80.52	绿
12078	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇通盛村六社#2台变	30.47	绿
12079	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇通盛村五社台变	80.22	绿
12080	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇通盛村五社#2台变	158.66	绿
12081	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇通盛村三社台变	162.48	绿
12082	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇通盛村七社台变	80.51	绿
12083	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇花塘村四社台变	29.79	绿
12084	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇花塘村五社台变	0.79	绿
12085	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇花塘村九社台变	79.43	绿
12086	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇花塘村九社#2台变	159.06	绿
12087	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇花塘村七社台变	79.03	绿
12088	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇花塘村七社#2台变	157.66	绿
12089	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇红土村四社台变	160.59	绿
12090	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇红土村五社台变	82.52	绿
12091	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇红土村二社台变	80.76	绿
12092	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇红土村二社#2台变	80.15	绿
12093	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇红土村三社台变	79.34	绿
12094	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇红土村七社台变	80.55	绿
12095	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇红土村一社台变	26.75	绿
12096	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇紫云村五社台变	82.36	绿
12097	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇紫云村五社#2台变	78.35	绿
12098	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇紫云村九社台变	64.77	绿
12099	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇紫云村九社#2台变	79.11	绿
12100	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇紫云村三社#2台变	156.70	绿
12101	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇紫云村三社#1台变	156.70	绿
12102	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇紫云村七社台变	80.11	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12103	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇秧田村四社台变	13.50	黄
12104	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇秧田村五社台变	82.14	绿
12105	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇秧田村二社台变	31.36	绿
12106	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇秧田村三社台变	55.49	绿
12107	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇秧田村一社台变	63.07	绿
12108	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇庵堂村四社台变	83.41	绿
12109	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇庵堂村六社台变	60.86	绿
12110	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇庵堂村六社#2台变	156.70	绿
12111	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇庵堂村二社台变	128.34	绿
12112	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇庵堂村一社台变	139.97	绿
12113	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇山峡村二社台变	110.30	绿
12114	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇山峡村三社台变	15.91	绿
12115	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇山峡村一社台变	79.81	绿
12116	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇山峡村一社#2台变	21.94	绿
12117	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇太平村五社台变	134.69	绿
12118	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇太平村七社台变	165.19	绿
12119	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇太子村四社台变	47.97	绿
12120	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇太子村四社#2台变	64.85	绿
12121	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇太子村六社台变	53.80	绿
12122	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇太子村五社台变	79.87	绿
12123	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇太子村二社台变	80.48	绿
12124	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇太子村七社台变	49.25	绿
12125	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平斧线双凤镇交通村三社台变	79.41	绿
12126	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇鸦石村五社台变	63.74	绿
12127	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇鸦石山村四社台变	39.32	绿
12128	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇鸦石山村十社台变	80.36	绿
12129	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇鸦石山村十一社台变	61.53	绿
12130	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇鸦石山村六社台变	80.63	绿
12131	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇鸦石山村二社台变	86.81	绿
12132	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇鸦石山村七社台变	80.20	绿
12133	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇点灯村五社台变	51.10	绿
12134	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇点灯村二社台变	80.27	绿
12135	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇点灯村九社台变	80.96	绿
12136	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇点灯村三社台变	81.37	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12137	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇点灯村七社台变	81.63	绿
12138	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇江夏村四社台变	68.00	绿
12139	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇江夏村十社台变	81.18	绿
12140	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇江夏村六社台变	250.06	绿
12141	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇江夏村八社台变	82.38	绿
12142	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇江夏村五社台变	80.82	绿
12143	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇江夏村二社台变	79.81	绿
12144	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇江夏村七社台变	79.72	绿
12145	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇江夏村一社台变	51.32	绿
12146	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇席马村十二社台变	32.20	绿
12147	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇席马村六社台变	67.65	绿
12148	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇席马村八社台变	79.99	绿
12149	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇席马村五社台变	51.98	绿
12150	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇席马村九社台变	80.33	绿
12151	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇席马村三社台变	163.58	绿
12152	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇席马村三社#2台变	158.71	绿
12153	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇席马村七社台变	159.08	绿
12154	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇席马村一社台变	63.79	绿
12155	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇崇佛村九社台变	248.68	绿
12156	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇岩湾村四社台变	78.72	绿
12157	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇岩湾村十三社台变	12.80	绿
12158	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇岩湾村十一社台变	79.50	绿
12159	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇岩湾村八社台变	81.20	绿
12160	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇岩湾村五社台变	127.64	绿
12161	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇岩湾村二社台变	85.37	绿
12162	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇岩湾村九社台变	80.72	绿
12163	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇岩湾村三社台变	80.09	绿
12164	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇岩湾村七社台变	78.80	绿
12165	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇岩湾村七社#3台变	96.14	绿
12166	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇岩湾村七社#2台变	79.49	绿
12167	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇叶家村四社台变	52.84	绿
12168	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇叶家村四社#2台变	55.61	绿
12169	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇叶家村十社台变	57.78	绿
12170	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇叶家村十一社台变	83.39	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12171	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇叶家村八社台变	81.14	绿
12172	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇叶家村八社#2台变	78.60	绿
12173	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇双龙湾村九社台变	81.65	绿
12174	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇双龙村十社台变	80.71	绿
12175	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇双龙村十一社台变	64.54	绿
12176	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇双龙村六社台变	248.20	绿
12177	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇双龙村八社台变	80.30	绿
12178	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇双龙村二社台变	64.72	绿
12179	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇双龙村三社台变	79.74	绿
12180	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇双龙村七社台变	158.75	绿
12181	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇半边街村四社#8台变	80.97	绿
12182	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇半边街村十二社台变	182.65	绿
12183	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇半边街村六社台变	80.20	绿
12184	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇半边街村五社台变	80.57	绿
12185	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇半边街村二社台变	81.58	绿
12186	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇半边街村九社台变	79.22	绿
12187	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇半边街村三社台变	82.77	绿
12188	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇半边街村七社台变	65.77	绿
12189	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇半边街村一社台变	82.57	绿
12190	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇半边街村一社#2台变	78.56	绿
12191	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇云龙村四社台变	81.46	绿
12192	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇云龙村十社台变	80.06	绿
12193	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇云龙村六社台变	320.99	绿
12194	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇云龙村八社台变	81.80	绿
12195	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇云龙村五社台变	160.94	绿
12196	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇云龙村二社台变	80.81	绿
12197	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线龙市镇云龙村七社台变	79.56	绿
12198	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线点灯村八社#6台变	81.40	绿
12199	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线双凤镇庵堂村排灌台变	158.39	绿
12200	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线双凤镇土墙村四社#5台变	83.35	绿
12201	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线双凤镇土墙村六社#7台变	81.22	绿
12202	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线双凤镇土墙村五社台变	40.49	绿
12203	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线双凤镇土墙村五社#6台变	79.04	绿
12204	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线双凤镇土墙村二社台变	56.25	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12205	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线双凤镇土墙村三社台变	81.72	绿
12206	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线双凤镇土墙村一社台变	128.28	绿
12207	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线双凤镇交通村二社台变	80.82	绿
12208	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线双凤镇交通村三社#2台变	32.17	绿
12209	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平市线双凤镇交通村一社#4台变	159.67	绿
12210	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线朝阳村九社台变	52.24	绿
12211	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线朝阳村三社台变	79.79	绿
12212	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇龙灯村十社台变	158.05	绿
12213	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇龙灯村五社台变	1.11	绿
12214	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇龙灯村五社#2台变	79.64	绿
12215	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇龙灯村二社台变	82.78	绿
12216	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇龙灯村三社台变	79.82	绿
12217	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇龙灯村一社台变	44.40	绿
12218	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇麻柳村六社台变	158.43	绿
12219	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇高寺村六社台变	80.71	绿
12220	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇高寺村五社台变	80.39	绿
12221	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇高寺村三社#2台变	103.09	绿
12222	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇高寺村三社#1台变	63.60	绿
12223	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇韩家沟村四社台变	60.04	绿
12224	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇韩家沟村二社台变	80.40	绿
12225	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇韩家沟村二社#2台变	79.72	绿
12226	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇韩家沟村三社台变	81.37	绿
12227	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇韩家沟村一社台变	80.20	绿
12228	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇韩家沟四社#2台变	81.27	绿
12229	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇通盛村2社台变	81.00	绿
12230	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇紫云村2社台变	87.18	绿
12231	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇朝阳村四社台变	59.08	绿
12232	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇朝阳村十社台变	78.35	绿
12233	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇朝阳村五社台变	78.35	绿
12234	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇朝阳村一社台变	20.00	绿
12235	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇新建街#8台变	211.38	绿
12236	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇太平村二社台变	160.10	绿
12237	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇太平村九社台变	187.58	绿
12238	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇太平村三社台变	235.75	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12239	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇太平村一社台变	145.15	绿
12240	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇太平平安小学台变	229.08	绿
12241	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇太平交通路台变	238.47	绿
12242	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇太子村十社台变	159.30	绿
12243	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇场镇新建街#3台变	313.40	绿
12244	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇场镇凤驿路#5台变	313.40	绿
12245	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇双凤场镇#2台变	266.68	绿
12246	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇双凤场镇#1台变	242.81	绿
12247	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇双凤中学台变	134.28	绿
12248	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇凤翔花园箱变	248.61	绿
12249	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇凤翔名都台变	498.08	绿
12250	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤镇凤翔#1箱变	405.92	绿
12251	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤场镇吉凤苑台变	400.29	绿
12252	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤场镇#4台变	343.93	绿
12253	内江市	隆昌市	110kV平安站	10kV平双线双凤卫生院台变	279.86	绿
12254	内江市	威远县	自贡.左家坡站	10kV左天线青兰村台变	79.33	绿
12255	内江市	威远县	自贡.左家坡站	10kV左天线青兰9社台变	94.71	绿
12256	内江市	威远县	自贡.左家坡站	10kV左天线青兰1社台变	80.27	绿
12257	内江市	威远县	自贡.左家坡站	10kV左天线银广沟台变	81.54	绿
12258	内江市	威远县	自贡.左家坡站	10kV左天线威89井台变	158.39	绿
12259	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线龟形村烧房湾台变	64.81	绿
12260	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线龟形村6社台变	64.81	绿
12261	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线龟形村2社台变	64.95	绿
12262	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线龟形村11社台变	79.41	绿
12263	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线龟形3社台变	81.07	绿
12264	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线骑龙村猴儿寺台变	164.12	绿
12265	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线骑龙村岩峰山台变	41.68	绿
12266	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线骑龙村3社台变	80.15	绿
12267	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线骑龙村18社台变	80.13	绿
12268	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线骑龙村13社台变	79.22	绿
12269	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线骑龙台变	79.41	绿
12270	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线飞蛾村富顺岩台变	314.65	绿
12271	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线飞蛾村五社台变	68.46	绿
12272	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线飞蛾村三社台变	81.09	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12273	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线飞蛾村21社台变	157.82	绿
12274	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线飞蛾村16社台变	79.83	绿
12275	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线飞蛾村14社台变	202.97	绿
12276	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线飞蛾村14社2号变	257.17	绿
12277	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线飞蛾村10社台变	79.90	绿
12278	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线风桠村二社台变	81.29	绿
12279	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线风桠5社台变	78.35	绿
12280	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线风桠1社台变	64.89	绿
12281	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线金顶村高田坎台变	81.60	绿
12282	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线金顶村小干沟台变	78.89	绿
12283	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线金顶村学苑台变	78.37	绿
12284	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线金顶一级站台变	63.69	绿
12285	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线金顶5社台变	39.58	绿
12286	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线采石2社台变	63.64	绿
12287	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线采石1社台变	80.38	绿
12288	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线踏水煤矸砖厂台变	158.24	绿
12289	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线跃进村跃进台变	66.82	绿
12290	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线跃进村双车台变	127.84	绿
12291	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线跃进村7社台变	78.69	绿
12292	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线跃进村5、6社台变	79.01	绿
12293	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线跃进村10社台变	80.40	绿
12294	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线观音村9社台变	81.19	绿
12295	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线观英滩粮站台变	286.14	绿
12296	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线观英滩新农村台变	250.14	绿
12297	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线观英滩场镇台变	271.36	绿
12298	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线观英村大佛湾台变	158.13	绿
12299	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线观英村六社台变	80.12	绿
12300	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线观英村七社台变	229.62	绿
12301	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线观英村七社#2台变	157.23	绿
12302	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线观英村4社台变	79.26	绿
12303	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线观英村22社台变	128.98	绿
12304	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线观英村11社台变	80.66	绿
12305	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线观英场镇#2台变	343.02	绿
12306	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线穿岩洞台变	78.56	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12307	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线石笋沟台变	79.95	绿
12308	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线白香村1社台变	78.62	绿
12309	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线狮岭坳台变	78.89	绿
12310	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线狮子屋基台变	156.92	绿
12311	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线牛王村石庙子台变	79.08	绿
12312	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线牛王村牛王庙台变	81.15	绿
12313	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线牛王村1社台变	80.94	绿
12314	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线牛王村15社台变	79.74	绿
12315	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线牛王村11社台变	80.16	绿
12316	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线牛王5社台变	34.25	绿
12317	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线火烧坡台变	78.35	绿
12318	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线永兴村高桥沟台变	64.26	绿
12319	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线永兴村甘家房子台变	53.48	绿
12320	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线永兴村永兴桥台变	39.72	绿
12321	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线永兴村杨家坳台变	64.44	绿
12322	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线永兴村兴隆场台变	130.44	绿
12323	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线永兴村9社台变	79.80	绿
12324	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线永兴村2社台变	82.29	绿
12325	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线永兴村14社台变	79.60	绿
12326	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线永兴村12社台变	65.90	绿
12327	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线永兴村10社台变	79.05	绿
12328	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线水库管理站台变	161.70	绿
12329	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线民主瓦窑台变	41.81	绿
12330	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线民主村四方碑台变	79.58	绿
12331	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线民主村3社台变	80.47	绿
12332	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线民主12社台变	79.74	绿
12333	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线板厂湾煤矿台变	79.53	绿
12334	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线李寨村爬儿湾台变	196.76	绿
12335	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线李寨村李寨台变	79.46	绿
12336	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线李寨村李家湾台变	156.70	绿
12337	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线李寨村1社台变	79.98	绿
12338	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线李寨村13社台变	79.23	绿
12339	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线李寨村10社台变	78.91	绿
12340	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线李寨2社台变	80.18	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12341	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线新兴煤矿台变	78.59	绿
12342	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线张家坳台变	159.05	绿
12343	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线张家咀台变	156.78	绿
12344	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线山王机械厂台变	148.06	绿
12345	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线宏达肉联厂台变	169.21	绿
12346	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线大沟水库台变	78.76	绿
12347	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线云台村康兴台变	39.81	绿
12348	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线云台村云台寺台变	81.72	绿
12349	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线云台村4社台变台区	79.27	绿
12350	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线云台村3社台变台区	79.60	绿
12351	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线云台村1社台变	80.27	绿
12352	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线云台5社台变	63.94	绿
12353	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线云台11社台变	79.02	绿
12354	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线中心小学台变	103.00	绿
12355	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线三板桥煤矿台变	78.35	绿
12356	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山观线万高3社台变	80.29	绿
12357	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线高建台变	79.82	绿
12358	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线高塘台变台区	82.84	绿
12359	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线高塘2#台变	78.35	绿
12360	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线长胜煤矿台变	81.35	绿
12361	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线长岭果园台变	162.41	绿
12362	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线长岭村黄角平台变	65.39	绿
12363	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线长岭村甘家寺台变	81.55	绿
12364	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线长岭村台变	80.05	绿
12365	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线长岭村11社台变	79.40	绿
12366	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线长岭4社台变	80.11	绿
12367	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线长岭2社台变	80.59	绿
12368	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线长岭10社台变	56.85	绿
12369	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线长丰台变	80.02	绿
12370	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线豹山村环冲台变	41.82	绿
12371	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线豹山村猫沟堰台变	158.86	绿
12372	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线豹山8社台变	158.40	绿
12373	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线豹山6社台变	78.36	绿
12374	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线豹山2社台变	16.77	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12375	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线豹山15社台变	78.35	绿
12376	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线豹山10社台变	50.14	绿
12377	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线裕华村五社台变	62.69	绿
12378	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线裕华村4社台变	80.79	绿
12379	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线茶子林3#台变	8.35	绿
12380	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线碑湾台变	157.72	绿
12381	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线石家坡提灌站台变	157.36	绿
12382	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线白龙村张家沟台变	78.48	绿
12383	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线白龙村天宫堂台变	63.61	绿
12384	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线白龙村1社台变	79.40	绿
12385	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线白龙村11社台变	79.47	绿
12386	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线白龙6社台变	78.66	绿
12387	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线环冲2#台变	110.49	绿
12388	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线玉华煤矿台变	201.23	绿
12389	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线玉华村8社台变	81.39	绿
12390	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线玉华村11社台变	29.12	绿
12391	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线玉华6社台变	79.22	绿
12392	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线玉华1社台变	78.38	绿
12393	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线玉华12社台变	38.07	绿
12394	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线水井湾煤矿台变	157.39	绿
12395	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线水井土台变	39.41	绿
12396	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线山王镇街村台变	187.40	绿
12397	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线山王镇台变	169.43	绿
12398	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线山王小学台变	162.91	绿
12399	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线山王场镇台变	163.74	绿
12400	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线大湾台变	80.17	绿
12401	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线向毕村台变	82.58	绿
12402	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线向毕村5社台变	80.54	绿
12403	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线向毕村4社台变台区	44.68	绿
12404	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线向毕8社台变	78.88	绿
12405	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线向毕1社台变	81.26	绿
12406	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线双塘村马胫子台变	40.54	绿
12407	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线双塘村银子寺台变	41.21	绿
12408	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线双塘村茶子林台变	156.70	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12409	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线双塘村9-11社台变	81.51	绿
12410	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线双塘6社台变	78.85	绿
12411	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线华丰村麻柳塘台变	159.35	绿
12412	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线华丰村16社台变	79.82	绿
12413	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥线下烧房台变	157.30	绿
12414	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山泥华丰村10社台变	159.07	绿
12415	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV山机线隆昌经济开发区管委会箱变	400.66	绿
12416	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线金鹅镇光胜村八社台变	64.30	绿
12417	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线金鹅镇光胜村九社台变	100.15	绿
12418	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线金鹅镇光胜村一社台变	83.85	绿
12419	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线金鹅镇光胜村一社#3台变	29.88	绿
12420	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线金鹅镇光胜村一社#2台变	160.07	绿
12421	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线金鹅镇光明村二社台变	80.03	绿
12422	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线金鹅镇光明村二社#2台变	80.79	绿
12423	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线金鹅镇光明村七社台变	65.95	绿
12424	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线金鹅镇光明村一社台变	55.62	绿
12425	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线金鹅镇光丰村四社台变	161.85	绿
12426	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇蔡家村十一社台变	60.27	绿
12427	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇光华村四社台变	158.34	绿
12428	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇光华村十社台变	80.19	绿
12429	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇光华村十一社台变	81.44	绿
12430	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇光华村六社台变	0.00	红
12431	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇光华村六社#2台变	41.12	绿
12432	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇光华村五社台变	65.01	绿
12433	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇光华村五社#2台变	80.05	绿
12434	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇光华村二社台变	159.64	绿
12435	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇光华村九社台变	51.69	绿
12436	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇光华村七社台变	159.50	绿
12437	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇光华村一社台变	95.72	绿
12438	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山机线山川镇光华村一社#2台变	137.48	绿
12439	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山文线康复路外贸台变	333.16	绿
12440	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山文线云峰路五大机构台变	313.40	绿
12441	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山文线东昇怡景商业箱变	320.16	绿
12442	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山文线东方星座#3箱变	398.07	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12443	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山文线东方星座#2箱变	798.10	绿
12444	内江市	隆昌市	220kV金鹅站	10kV山文线东方星座#1箱变	392.76	绿
12445	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线风桠村风桠寺台变	160.71	绿
12446	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线长田片区台变	130.24	绿
12447	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线长沙村8社台变	78.66	绿
12448	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线长沙村1社台变	81.52	绿
12449	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线长沙学苑台变	65.09	绿
12450	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线金竹湾台变	39.78	绿
12451	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线石坝儿台变	126.04	绿
12452	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线师子嘴台变	78.35	绿
12453	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线巩固老井台变	99.79	绿
12454	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线山王焦厂台变	136.87	绿
12455	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线太平村水库台变	39.84	绿
12456	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线太平村台变	80.23	绿
12457	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线太平村9社台变	79.95	绿
12458	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线太平村12社台变	78.61	绿
12459	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线土店村建立井台变	157.58	绿
12460	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线土店村6社台变	80.50	绿
12461	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线土店村3社台变	78.67	绿
12462	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线土店乡镇台变	5.20	绿
12463	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线土包店台变	39.19	绿
12464	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线围杆坝台变	78.73	绿
12465	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线唐家山村学苑台变	23.06	绿
12466	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线唐家山村2社台变	159.12	绿
12467	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线唐家山东沟台变	40.76	绿
12468	内江市	威远县	35kV山王站	10kV山巩线元山堡台变	63.29	绿
12469	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线黄角埝台变	79.03	绿
12470	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线骑溪提灌台变	126.91	绿
12471	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线骑溪加工房台变	130.25	绿
12472	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线长埝一级站台变	88.68	绿
12473	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线长埝7社台变	80.34	绿
12474	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线猴子沟台变台区	39.18	绿
12475	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线牌坊12社台变	39.86	绿
12476	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线牌坊#2台变	253.21	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12477	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线牌坊#1台变	132.86	绿
12478	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线沙河台变	99.43	绿
12479	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线沙咀台变	68.95	绿
12480	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线民治4社台变	64.29	绿
12481	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线民治1、7社台变	52.21	绿
12482	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线新垮二级站台变	39.25	绿
12483	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线开元村台变	127.59	绿
12484	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线开元提灌台变	125.54	绿
12485	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线开元8社台变	79.62	绿
12486	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线开元7社台变	157.58	绿
12487	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线开元5社台变	81.67	绿
12488	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线开元3社台变	79.66	绿
12489	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线开元2社台变	65.49	绿
12490	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线开元1社台变	79.07	绿
12491	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线开元13社台变	80.65	绿
12492	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线大平山台变	198.56	绿
12493	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线大平山农场台变	84.69	绿
12494	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线书房村台变	66.30	绿
12495	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线书房4社台变	80.88	绿
12496	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线三羊沟台变	78.35	绿
12497	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线三羊提灌台变	40.05	绿
12498	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线三羊中和厂台变	80.26	绿
12499	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线三羊5社台变	37.81	绿
12500	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线三羊1社台变	63.56	绿
12501	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小高线三羊10社台变	79.42	绿
12502	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线骑溪耐火厂台变	79.59	绿
12503	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线远扬耐材厂台变	148.36	绿
12504	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线聚鑫台变	319.86	绿
12505	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线绕场#2台变	263.93	绿
12506	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线绕场#1台变	270.14	绿
12507	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线粮站新台变	339.48	绿
12508	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线石板台变	163.18	绿
12509	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线石板8社台变	132.14	绿
12510	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线石板5社台变	47.25	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12511	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线牌坊5社台变	250.20	绿
12512	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线牌坊4社台变	78.35	绿
12513	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线牌坊3、4社台变台区	67.88	绿
12514	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线牌坊1社台变台区	133.13	绿
12515	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线派出所台变	265.25	绿
12516	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线曹家坳台变	252.43	绿
12517	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线新同提灌站台变	157.16	绿
12518	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线新同7社台变	79.27	绿
12519	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线新同6、7、8社台变	82.92	绿
12520	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线新同5社台变	81.79	绿
12521	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线新同4社台变	78.79	绿
12522	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线新同2社台变	79.20	绿
12523	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线新同1社台变	79.32	绿
12524	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线教办台变	255.02	绿
12525	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线挖断山台变	81.20	绿
12526	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线平乐村台变	81.75	绿
12527	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线平乐7、9社台变	81.37	绿
12528	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线平乐6社台变	65.01	绿
12529	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线平乐5社台变	82.08	绿
12530	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线平乐3社台变	80.38	绿
12531	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线平乐10社台变	63.58	绿
12532	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线川主庙台变	165.93	绿
12533	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线小河村台变	254.82	绿
12534	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线小河村办公室台变	265.59	绿
12535	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线小河8社台变	79.64	绿
12536	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线小河7社台变	181.80	绿
12537	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线小河6社台变	248.52	绿
12538	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线小河5社台变	157.59	绿
12539	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线小河3社台变	258.30	绿
12540	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线富强茶厂台变	250.71	绿
12541	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线富强台变	249.96	绿
12542	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线大岩莲子梗台变	79.81	绿
12543	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线大岩村台变	157.68	绿
12544	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线大岩8社台变	24.53	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12545	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线大岩15社台变	65.76	绿
12546	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线大岩10社台变	79.36	绿
12547	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线哨棚山台变	264.92	绿
12548	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线响水6社台变	52.36	绿
12549	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线响水5社台变	160.93	绿
12550	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线响水3社台变	80.32	绿
12551	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线卫生院新台变	329.13	绿
12552	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线卫生院#2台变	293.11	绿
12553	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线南大街台变	340.94	绿
12554	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线加油站台变	261.55	绿
12555	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线刘庄台变	160.21	绿
12556	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线刘庄4社台变	24.39	绿
12557	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线侨联#2台变	217.15	绿
12558	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线供电所台变	266.30	绿
12559	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线休闲广场#2台变	163.44	绿
12560	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线休闲广场#1台变	264.14	绿
12561	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线交通街#4台变	248.20	绿
12562	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线交通街#3台变	252.63	绿
12563	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线交通街#2台变	256.74	绿
12564	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线交通街#1台变	260.71	绿
12565	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线五一台变	40.21	绿
12566	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线三合台变	80.16	绿
12567	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小新线三合2社台变	39.61	绿
12568	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线麦子提灌台变	125.92	绿
12569	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线麦子3社台变	127.51	绿
12570	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线铁炉台变	82.28	绿
12571	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线铁厂台变	129.05	绿
12572	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线铁厂7社台变	79.85	绿
12573	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线铁厂5社台变	78.74	绿
12574	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线铁厂1社台变	125.59	绿
12575	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线铁厂11社台变	79.56	绿
12576	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线葡萄村提灌台变	156.86	绿
12577	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线葡萄4社台变	81.63	绿
12578	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线葡萄2社台变	39.84	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12579	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线葡萄13社台变	33.34	绿
12580	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线碾子4社台变	78.99	绿
12581	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线碾子2社台变	79.58	绿
12582	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线碾子1社台变	158.28	绿
12583	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线碾子12社台变	80.12	绿
12584	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线玉麦7社台变	78.75	绿
12585	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线玉麦7社#2台变	156.74	绿
12586	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线玉麦2社台变	79.32	绿
12587	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线玉麦1社台变	41.39	绿
12588	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线月亮台变	66.46	绿
12589	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线新古台变	126.34	绿
12590	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线新古8社台变	125.38	绿
12591	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线新古7社台变	65.43	绿
12592	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线新古4社台变	252.47	绿
12593	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线新古13社台变	145.29	绿
12594	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线小河中学台变	251.89	绿
12595	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线小河1社台变	131.49	绿
12596	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线小河13社台变	78.77	绿
12597	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线小河10社台变	63.20	绿
12598	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线安宁桥台变	64.07	绿
12599	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线大沙坝台变	79.16	绿
12600	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线复立茶厂台变	316.91	绿
12601	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线复立场镇#2台变	168.01	绿
12602	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线复立场镇#1台变	158.77	绿
12603	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线古柏7社台变	247.41	绿
12604	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线二等岩台变	125.65	绿
12605	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线三合9社台变	79.30	绿
12606	内江市	威远县	35kV小河站	10kV小复线三合7社台变	247.18	绿
12607	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV寿甜线集美星辰#9配变	783.51	绿
12608	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV寿甜线集美星辰#8配变	979.38	绿
12609	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV寿甜线集美星辰#10配变	979.38	绿
12610	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV寿甜线寿溪14社台变	81.20	绿
12611	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV寿安二线石马村七社新台变	80.07	绿
12612	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV寿安二线双塘村八社台变	79.75	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12613	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV寿安二线三星村二社台变	79.02	绿
12614	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线高山村#9台变	79.17	绿
12615	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线高山村#7台变	316.17	绿
12616	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线高山村#5台变	82.05	绿
12617	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线高山村#3台变	160.27	绿
12618	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线高山村#2台变	163.22	绿
12619	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线高山村#1台变	250.03	绿
12620	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线顺江村#8台变	78.35	绿
12621	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线顺江村#7台变	81.16	绿
12622	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线顺江村#6台变	83.84	绿
12623	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线顺江村#5台变	67.52	绿
12624	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线顺江村#4台变	161.43	绿
12625	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线顺江村#3台变	162.65	绿
12626	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线顺江村#2台变	79.21	绿
12627	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线顺江村#1台变	165.26	绿
12628	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线罗井村#8台变	78.35	绿
12629	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线白马滩村#4台变	158.51	绿
12630	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线白马滩村#2台变	80.13	绿
12631	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线白马滩村#1台变	72.21	绿
12632	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线富溪场镇#6台变	328.25	绿
12633	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线富溪场镇#5台变	334.30	绿
12634	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线富溪场镇#4台变	286.93	绿
12635	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线富溪场镇#3台变	333.03	绿
12636	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线富溪场镇#2台变	176.41	绿
12637	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线富溪场镇#1台变	332.96	绿
12638	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线太平村#7台变	79.65	绿
12639	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线太平村#6台变	85.10	绿
12640	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线太平村#5台变	81.92	绿
12641	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线太平村#4台变	81.68	绿
12642	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线太平村#3台变	79.83	绿
12643	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线太平村#2台变	85.66	绿
12644	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线太平村#1台变	51.32	绿
12645	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线双井村#5台变	158.67	绿
12646	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线双井村#3台变	158.27	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12647	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线双井村#2台变	86.89	绿
12648	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线凤凰村#6台变	78.35	绿
12649	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线凤凰村#5台变	157.79	绿
12650	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线凤凰村#4台变	50.02	绿
12651	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线凤凰村#3台变	79.16	绿
12652	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线凤凰村#2台变	163.21	绿
12653	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富银线凤凰村#1台变	163.23	绿
12654	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线鸭子冲村#4台变	159.34	绿
12655	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线鸭子冲村#2台变	78.89	绿
12656	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线鸭子冲村#1台变	254.94	绿
12657	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线鸭子冲#3台变	81.41	绿
12658	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线高坪村#5台变	29.23	绿
12659	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线高坪村#4台变	156.70	绿
12660	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线高坪村#3台变	81.08	绿
12661	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线高坪村#1台变	116.70	绿
12662	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线长山村#7台变	79.25	绿
12663	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线长山村#6台变	158.35	绿
12664	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线长山村#3台变	156.70	绿
12665	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线长山村#1台变	79.70	绿
12666	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线芋河村2社#1台变	78.77	绿
12667	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线芋河村#6台变	20.48	绿
12668	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线芋河村#5台变	79.18	绿
12669	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线芋河村#4台变	160.60	绿
12670	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线芋河村#3台变	79.11	绿
12671	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线芋河村#2台变	79.50	绿
12672	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线白马滩村#3台变	36.03	绿
12673	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线田溪口村#3台变	85.88	绿
12674	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线田溪口村#2台变	114.16	绿
12675	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线田溪口村#1台变	127.12	绿
12676	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线牛皇村2社台变	82.18	绿
12677	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线牛皇村#5台变	158.09	绿
12678	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线牛皇村#4台变	80.57	绿
12679	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线牛皇村#3台变	80.78	绿
12680	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线牛皇村#1台变	81.37	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12681	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线来凤村#3台变	159.04	绿
12682	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线来凤村#2台变	79.41	绿
12683	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线来凤村#1台变	80.52	绿
12684	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线来凤场镇台变	199.55	绿
12685	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线来凤公变#2台变	251.69	绿
12686	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线富溪镇中心校台变	81.25	绿
12687	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线天赐村#6台变	80.40	绿
12688	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线天赐村#5台变	79.60	绿
12689	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线天赐村#4台变	81.62	绿
12690	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线天赐村#3台变	81.11	绿
12691	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线天赐村#2台变	79.19	绿
12692	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线天赐村#1台变	80.23	绿
12693	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线天桥村#6台变	79.28	绿
12694	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线天桥村#5台变	79.55	绿
12695	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线天桥村#4台变	65.32	绿
12696	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线天桥村#3台变	81.10	绿
12697	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线天桥村#2台变	85.17	绿
12698	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线天桥村#1台变	78.93	绿
12699	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线双井村#4台变	123.52	绿
12700	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富凤线双井村#1台变	110.39	绿
12701	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线高山村#8台变	82.39	绿
12702	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线高山村#6台变	78.36	绿
12703	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线高山村#4台变	161.87	绿
12704	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线高山村#10台变	78.35	绿
12705	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线长山村#5台变	82.09	绿
12706	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线长山村#4台变	79.97	绿
12707	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线长山村#2台变	81.42	绿
12708	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线芦音村#9台变	156.70	绿
12709	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线罗井村#7台变	157.87	绿
12710	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线罗井村#6台变	35.11	绿
12711	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线罗井村#5台变	80.92	绿
12712	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线罗井村#4台变	85.97	绿
12713	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线罗井村#3台变	84.20	绿
12714	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线罗井村#2台变	14.24	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12715	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线罗井村#1台变	84.21	绿
12716	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线染房坝村#7台变	79.86	绿
12717	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线染房坝村#6台变	79.47	绿
12718	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线染房坝村#5台变	79.67	绿
12719	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线染房坝村#4台变	80.69	绿
12720	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线染房坝村#3台变	81.36	绿
12721	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线染房坝村#2台变	82.79	绿
12722	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线染房坝村#1台变	80.97	绿
12723	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线建华村#4台变	79.10	绿
12724	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线建华村#3台变	159.91	绿
12725	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线建华村#2台变	61.39	绿
12726	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线建华村#1台变	133.98	绿
12727	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线对坡村#5台变	158.81	绿
12728	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线对坡村#4台变	158.41	绿
12729	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线对坡村#3台变	80.82	绿
12730	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线对坡村#2台变	161.22	绿
12731	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线对坡村#1台变	80.16	绿
12732	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线宁安桥村#7台变	314.42	绿
12733	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线宁安桥村#6台变	79.57	绿
12734	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线宁安桥村#5台变	80.43	绿
12735	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线宁安桥村#4台变	126.90	绿
12736	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线宁安桥村#3台变	63.84	绿
12737	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线宁安桥村#2台变	81.46	绿
12738	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线宁安桥村#1台变	81.27	绿
12739	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV富三线三烈公变#3台变	229.26	绿
12740	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线三元村#5台变	79.93	绿
12741	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线三元村#4台变	63.55	绿
12742	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线三元村#3台变	161.34	绿
12743	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线三元村#2台变	81.04	绿
12744	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线三元村#1台变	80.38	绿
12745	内江市	东兴区	110kV云祥变电站	10kV富三线万里坡村#2台变	161.44	绿
12746	内江市	东兴区	35kV富溪站	10kV富三线万里坡村#1台变	64.46	绿
12747	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线马安村#6台变	80.13	绿
12748	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线马安村#5台变	106.70	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12749	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线马安村#4台变	166.13	绿
12750	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线马安村#3台变	63.76	绿
12751	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线马安村#2台变	78.35	绿
12752	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线马安村#1台变	79.12	绿
12753	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线白家村#7台变	65.56	绿
12754	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线白家村#6台变	47.97	绿
12755	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线白家村#5台变	54.97	绿
12756	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线白家村#4台变	29.66	绿
12757	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线白家村#3台变	97.78	绿
12758	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线白家村#2台变	162.24	绿
12759	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线白家村#1台变	34.09	绿
12760	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线独石村#4台变	80.40	绿
12761	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线独石村#3台变	79.77	绿
12762	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线清凉村#8台变	13.93	绿
12763	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线清凉村#3台变	80.06	绿
12764	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线拱桥村#5台变	67.32	绿
12765	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线拱桥村#4台变	43.83	绿
12766	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线拱桥村#3台变	82.43	绿
12767	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线拱桥村#2台变	159.74	绿
12768	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线拱桥村#1台变	81.25	绿
12769	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线寨花村#5台变	58.11	绿
12770	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线寨花村#4台变	79.30	绿
12771	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线寨花村#3台变	79.72	绿
12772	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线寨花村#2台变	5.65	绿
12773	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线寨花村#1台变	74.70	绿
12774	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线利子村#5台变	79.13	绿
12775	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线利子村#4台变	80.17	绿
12776	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线利子村#3台变	127.25	绿
12777	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线利子村#2台变	64.49	绿
12778	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线冷家村#8台变	79.49	绿
12779	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线冷家村#7台变	80.19	绿
12780	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线冷家村#6台变	80.21	绿
12781	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线冷家村#5台变	80.16	绿
12782	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线冷家村#4台变	86.40	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12783	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线冷家村#2台变	79.40	绿
12784	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝马线冷家村#1台变	83.45	绿
12785	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线聚源村#8台变	79.09	绿
12786	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线聚源村#7台变	82.05	绿
12787	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线聚源村#6台变	79.74	绿
12788	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线聚源村#5台变	79.49	绿
12789	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线聚源村#4台变	80.12	绿
12790	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线聚源村#3台变	79.63	绿
12791	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线聚源村#2台变	80.02	绿
12792	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线聚源村#1台变	81.26	绿
12793	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线独石村#6台变	79.32	绿
12794	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线独石村#5台变	79.67	绿
12795	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线独石村#2台变	79.63	绿
12796	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线独石村#1台变	79.89	绿
12797	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线清凉村#9台变	79.82	绿
12798	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线清凉村#7台变	157.73	绿
12799	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线清凉村#6台变	79.82	绿
12800	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线清凉村#5台变	80.05	绿
12801	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线清凉村#4台变	80.67	绿
12802	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线清凉村#2台变	157.09	绿
12803	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线清凉村#1台变	79.19	绿
12804	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线晒鱼村#6台变	79.53	绿
12805	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线晒鱼村#5台变	80.38	绿
12806	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线成兴村#9台变	78.35	绿
12807	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线成兴村#6台变	81.22	绿
12808	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线成兴村#5台变	81.42	绿
12809	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线成兴村#4台变	159.28	绿
12810	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线成兴村#3台变	81.08	绿
12811	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线成兴村#2台变	82.01	绿
12812	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线成兴村#1台变	79.39	绿
12813	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线平坦场镇#8台变	323.51	绿
12814	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线平坦场镇#7台变	332.92	绿
12815	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线平坦场镇#6台变	320.01	绿
12816	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线平坦场镇#5台变	316.72	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12817	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线平坦场镇#4台变	249.04	绿
12818	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线平坦场镇#3台变	321.66	绿
12819	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线平坦场镇#2台变	265.81	绿
12820	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线平坦场镇#1台变	261.34	绿
12821	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线宝塔村#7台变	156.70	绿
12822	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线宝塔村#6台变	79.42	绿
12823	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线宝塔村#5台变	79.30	绿
12824	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线宝塔村#4台变	79.96	绿
12825	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线宝塔村#3台变	80.44	绿
12826	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线宝塔村#2台变	79.41	绿
12827	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线宝塔村#1台变	64.12	绿
12828	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线姜家村#6台变	80.13	绿
12829	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线姜家村#5台变	63.99	绿
12830	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线姜家村#4台变	42.55	绿
12831	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线姜家村#3台变	81.61	绿
12832	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线姜家村#2台变	81.40	绿
12833	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线姜家村#1台变	79.97	绿
12834	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线夏家村#4台变	63.71	绿
12835	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线夏家村#2台变	158.50	绿
12836	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线夏家村#1台变	13.80	绿
12837	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线夏家冲村#5台变	80.55	绿
12838	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝镇线夏家冲村#3台变	124.65	绿
12839	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线龙冲村#9台变	98.42	绿
12840	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线龙冲村#8台变	157.49	绿
12841	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线龙冲村#7台变	79.77	绿
12842	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线龙冲村#6台变	79.88	绿
12843	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线龙冲村#5台变	21.42	绿
12844	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线龙冲村#4台变	57.02	绿
12845	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线龙冲村#3台变	81.12	绿
12846	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线龙冲村#2台变	78.97	绿
12847	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线龙冲村#1台变	26.74	绿
12848	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线龙冲村#10台变	21.81	绿
12849	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线涂大山村#7台变	157.54	绿
12850	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线涂大山村#6台变	78.83	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12851	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线涂大山村#5台变	80.67	绿
12852	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线涂大山村#4台变	204.46	绿
12853	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线涂大山村#3台变	79.19	绿
12854	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线涂大山村#2台变	50.77	绿
12855	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线涂大山村#1台变	50.97	绿
12856	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线幸福村#8台变	162.12	绿
12857	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线幸福村#7台变	157.87	绿
12858	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线幸福村#5台变	78.36	绿
12859	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线幸福村#4台变	80.26	绿
12860	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线幸福村#3台变	79.41	绿
12861	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线幸福村#2台变	46.26	绿
12862	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线幸福村#1台变	79.94	绿
12863	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线双坝村#5台变	125.81	绿
12864	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线双坝村#4台变	40.26	绿
12865	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线双坝村#3台变	57.76	绿
12866	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线双坝村#2台变	78.78	绿
12867	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线双坝村#1台变	79.00	绿
12868	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线华山村村民委会台变	307.74	绿
12869	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线华山村场镇台变	223.61	绿
12870	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线华山村#6台变	158.06	绿
12871	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线华山村#5台变	110.84	绿
12872	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线华山村#4台变	158.73	绿
12873	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线华山村#3台变	158.81	绿
12874	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线华山村#2台变	61.86	绿
12875	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线华山村#1台变	79.91	绿
12876	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线十里村#9台变	79.46	绿
12877	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线十里村#8台变	78.85	绿
12878	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线十里村#7台变	59.67	绿
12879	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线十里村#6台变	79.76	绿
12880	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线十里村#5台变	82.10	绿
12881	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线十里村#4台变	118.55	绿
12882	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线十里村#3台变	78.66	绿
12883	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线十里村#2台变	79.72	绿
12884	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线十里村#1台变	80.03	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12885	内江市	东兴区	35kV宝塔变电站	10kV宝华线十里村#10台变	157.42	绿
12886	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线鸡腿山村#3台变	159.21	绿
12887	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线鸡腿山村#2台变	162.48	绿
12888	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线鸡腿山村#1台变	163.94	绿
12889	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线鲍家庄村#4台变	158.23	绿
12890	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线鲍家庄村#3台变	120.48	绿
12891	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线鲍家庄村#2台变	81.53	绿
12892	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线鲍家庄村#1台变	157.69	绿
12893	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线陈家场镇#7台变	173.67	绿
12894	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线陈家场镇#6台变	334.28	绿
12895	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线陈家场镇#5台变	169.38	绿
12896	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线陈家场镇#4台变	251.02	绿
12897	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线陈家场镇#3台变	209.92	绿
12898	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线陈家场镇#2台变	313.40	绿
12899	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线陈家场镇#1台变	332.83	绿
12900	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线陈家冲村#4台变	157.79	绿
12901	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线陈家冲村#3台变	80.53	绿
12902	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线陈家冲村#2台变	159.46	绿
12903	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线陈家冲村#1台变	164.87	绿
12904	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线篮子湾村#5台变	79.60	绿
12905	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线篮子湾村#4台变	161.85	绿
12906	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线篮子湾村#3台变	159.73	绿
12907	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线篮子湾村#2台变	159.58	绿
12908	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线篮子湾村#1台变	62.93	绿
12909	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线石庙子村#5台变	30.71	绿
12910	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线石庙子村#4台变	160.91	绿
12911	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线石庙子村#3台变	164.53	绿
12912	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线石庙子村#2台变	81.70	绿
12913	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线石庙子村#1台变	81.09	绿
12914	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线王家寺村#5台变	156.70	绿
12915	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线王家寺村#2台变	160.01	绿
12916	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线熊桥村#2台变	167.86	绿
12917	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线涧水坳村#4台变	136.57	绿
12918	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线涧水坳村#3台变	133.55	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12919	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线涧水坳村#2台变	136.96	绿
12920	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线涧水坳村#1台变	160.92	绿
12921	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线枇杷湾村#4台变	81.66	绿
12922	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线枇杷湾村#3台变	79.55	绿
12923	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线枇杷湾村#2台变	161.44	绿
12924	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线枇杷湾村#1台变	163.24	绿
12925	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线新店子村#6台变	79.19	绿
12926	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线新店子村#5台变	160.83	绿
12927	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线新店子村#4台变	135.13	绿
12928	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线新店子村#3台变	135.96	绿
12929	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线新店子村#2台变	163.53	绿
12930	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线新店子村#1台变	131.37	绿
12931	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线新峰坳村#5台变	52.28	绿
12932	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线新峰坳村#4台变	158.49	绿
12933	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线新峰坳村#3台变	160.59	绿
12934	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线新峰坳村#2台变	82.55	绿
12935	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线新峰坳村#1台变	81.14	绿
12936	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线宋家村#4台变	160.08	绿
12937	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线宋家村#2台变	139.14	绿
12938	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线宋家村#1台变	163.27	绿
12939	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线宋家场镇#9台变	83.45	绿
12940	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线宋家场镇#5台变	123.65	绿
12941	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线宋家场镇#4台变	272.81	绿
12942	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线宋家场镇#1台变	354.46	绿
12943	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线宋家场镇#11台变	340.58	绿
12944	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线宋家场镇#10台变	159.11	绿
12945	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线南岩寺村#3台变	159.92	绿
12946	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线南岩寺村#2台变	41.14	绿
12947	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线南岩寺村#1台变	134.42	绿
12948	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线半边街村#6台变	138.63	绿
12949	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线半边街村#5台变	162.10	绿
12950	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线半边街村#4台变	159.24	绿
12951	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线半边街村#3台变	263.52	绿
12952	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线半边街村#2台变	79.69	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12953	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线半边街村#1台变	163.10	绿
12954	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线冷家湾村#4台变	159.84	绿
12955	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线冷家湾村#3台变	160.49	绿
12956	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线冷家湾村#2台变	164.40	绿
12957	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线冷家湾村#1台变	63.90	绿
12958	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线何氏坝村#5台变	80.55	绿
12959	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线何氏坝村#4台变	161.58	绿
12960	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线何氏坝村#3台变	158.81	绿
12961	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线何氏坝村#2台变	113.41	绿
12962	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线何氏坝村#1台变	79.12	绿
12963	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线付氏祠村#4台变	160.92	绿
12964	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线付氏祠村#3台变	159.22	绿
12965	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线付氏祠村#2台变	162.01	绿
12966	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线付氏祠村#1台变	162.75	绿
12967	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线仁和庄村#3台变	78.98	绿
12968	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线仁和庄村#2台变	160.97	绿
12969	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线仁和庄村#1台变	65.63	绿
12970	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线中峰寺村#4台变	115.22	绿
12971	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线中峰寺村#3台变	80.51	绿
12972	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线中峰寺村#2台变	245.22	绿
12973	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋陈线中峰寺村#1台变	127.60	绿
12974	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋熊线熊桥站#2台变	329.02	绿
12975	内江市	威远县	35kV宋家站	10kV宋新线雷氏祠村#6台变	160.26	绿
12976	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线雷氏祠村#5台变	95.40	绿
12977	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线雷氏祠村#4台变	160.04	绿
12978	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线雷氏祠村#3台变	82.20	绿
12979	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线雷氏祠村#2台变	39.89	绿
12980	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线雷氏祠村#1台变	80.83	绿
12981	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线道田村#4台变	160.33	绿
12982	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线道田村#3台变	80.98	绿
12983	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线道田村#2台变	81.58	绿
12984	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线道田村#1台变	130.72	绿
12985	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线白云寺村#6台变	81.85	绿
12986	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线甘家寺村#7台变	78.36	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
12987	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线甘家寺村#6台变	79.95	绿
12988	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线甘家寺村#5台变	83.30	绿
12989	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线甘家寺村#4台变	159.64	绿
12990	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线甘家寺村#3台变	79.78	绿
12991	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线甘家寺村#2台变	18.79	绿
12992	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线甘家寺村#1台变	130.90	绿
12993	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线瓦烧房村#4台变	161.74	绿
12994	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线瓦烧房村#3台变	157.48	绿
12995	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线瓦烧房村#2台变	79.49	绿
12996	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线瓦烧房村#1台变	82.68	绿
12997	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线猫儿寨村#4台变	79.32	绿
12998	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线猫儿寨村#1台变	29.17	绿
12999	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线熊桥社区#1台变	172.37	绿
13000	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线熊桥村#8台变	159.50	绿
13001	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线熊桥村#7台变	65.25	绿
13002	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线熊桥村#6台变	23.54	绿
13003	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线熊桥村#4台变	221.89	绿
13004	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线熊桥村#3台变	158.73	绿
13005	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线熊桥村#1台变	81.62	绿
13006	内江市	威远县	35kV宋家站	10kV宋新线泥河片区#2台变	319.43	绿
13007	内江市	威远县	35kV宋家站	10kV宋新线泥河片区#1台变	315.91	绿
13008	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线河堰口村#6台变	163.97	绿
13009	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线河堰口村#3台变	156.18	绿
13010	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线河堰口村#2台变	160.09	绿
13011	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线河堰口村#1台变	160.81	绿
13012	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线汤氏祠村#5台变	162.80	绿
13013	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线汤氏祠村#4台变	131.39	绿
13014	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线汤氏祠村#3台变	160.90	绿
13015	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线汤氏祠村#2台变	161.73	绿
13016	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线汤氏祠村#1台变	60.10	绿
13017	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线斜龙村#4台变	80.27	绿
13018	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线斜龙村#3台变	162.04	绿
13019	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线斜龙村#2台变	161.11	绿
13020	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线斜龙村#1台变	159.43	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13021	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线宋家村#3台变	26.70	绿
13022	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线宋家场镇#8台变	80.54	绿
13023	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线宋家场镇#7台变	319.45	绿
13024	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线宋家场镇#6台变	252.63	绿
13025	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线宋家场镇#3台变	236.56	绿
13026	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线宋家场镇#2台变	329.48	绿
13027	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线宋家场镇#12台变	120.84	绿
13028	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线安木店村#8台变	81.74	绿
13029	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线安木店村#7台变	159.87	绿
13030	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线安木店村#6台变	161.12	绿
13031	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线安木店村#5台变	161.81	绿
13032	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线安木店村#4台变	160.96	绿
13033	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线安木店村#3台变	81.53	绿
13034	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线安木店村#2台变	43.87	绿
13035	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线安木店村#1台变	162.36	绿
13036	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线大湾村#6台变	156.70	绿
13037	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线大湾村#5台变	81.02	绿
13038	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线大湾村#4台变	81.11	绿
13039	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线大湾村#3台变	82.33	绿
13040	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线大湾村#2台变	81.91	绿
13041	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋新线大湾村#1台变	79.54	绿
13042	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线雁家嘴村#5台变	159.68	绿
13043	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线雁家嘴村#4台变	160.93	绿
13044	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线雁家嘴村#3台变	129.18	绿
13045	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线雁家嘴村#2台变	119.88	绿
13046	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线雁家嘴村#1台变	161.02	绿
13047	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线长山岭村#6台变	158.09	绿
13048	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线长山岭村#5台变	80.34	绿
13049	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线长山岭村#4台变	319.51	绿
13050	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线长山岭村#3台变	81.01	绿
13051	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线长山岭村#2台变	80.77	绿
13052	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线长山岭村#1台变	158.52	绿
13053	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线葫芦寺村#4台变	80.60	绿
13054	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线葫芦寺村#3台变	80.51	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13055	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线葫芦寺村#2台变	164.54	绿
13056	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线葫芦寺村#1台变	137.99	绿
13057	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线菩提寺村#6台变	12.94	绿
13058	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线菩提寺村#5台变	48.59	绿
13059	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线菩提寺村#4台变	117.37	绿
13060	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线菩提寺村#3台变	159.57	绿
13061	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线菩提寺村#2台变	158.62	绿
13062	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线菩提寺村#1台变	158.40	绿
13063	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线芦茅冲村#7台变	80.84	绿
13064	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线芦茅冲村#6台变	79.41	绿
13065	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线芦茅冲村#5台变	161.05	绿
13066	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线芦茅冲村#4台变	159.40	绿
13067	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线芦茅冲村#3台变	81.08	绿
13068	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线芦茅冲村#2台变	81.95	绿
13069	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线芦茅冲村#1台变	163.46	绿
13070	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线石家冲村#5台变	137.76	绿
13071	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线石家冲村#4台变	163.72	绿
13072	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线石家冲村#3台变	159.64	绿
13073	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线石家冲村#2台变	160.55	绿
13074	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线石家冲村#1台变	162.45	绿
13075	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线白云寺村#5台变	81.11	绿
13076	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线白云寺村#4台变	158.11	绿
13077	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线白云寺村#3台变	79.87	绿
13078	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线白云寺村#2台变	81.57	绿
13079	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线白云寺村#1台变	160.37	绿
13080	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线甘家坳村#5台变	81.31	绿
13081	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线甘家坳村#4台变	159.75	绿
13082	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线甘家坳村#3台变	82.33	绿
13083	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线甘家坳村#2台变	37.81	绿
13084	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线甘家坳村#1台变	163.95	绿
13085	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线猫儿寨村#6台变	157.30	绿
13086	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线猫儿寨村#5台变	127.04	绿
13087	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线猫儿寨村#3台变	80.89	绿
13088	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线猫儿寨村#2台变	80.48	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13089	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线熊桥村#9台变	79.49	绿
13090	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线熊桥村#5台变	80.78	绿
13091	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线灯树坝村#3台变	157.84	绿
13092	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线灯树坝村#2台变	39.62	绿
13093	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线灯树坝村#1台变	159.49	绿
13094	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线河堰口村#5台变	159.69	绿
13095	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线河堰口村#4台变	160.29	绿
13096	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线永福庵村#8台变	159.78	绿
13097	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线永福庵村#7台变	158.51	绿
13098	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线永福庵村#6台变	101.63	绿
13099	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线永福庵村#5台变	80.44	绿
13100	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线永福庵村#4台变	73.09	绿
13101	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线永福庵村#3台变	161.63	绿
13102	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线永福庵村#2台变	118.83	绿
13103	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线永福庵村#1台变	159.34	绿
13104	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线水口庙村#8台变	123.97	绿
13105	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线水口庙村#7台变	78.78	绿
13106	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线水口庙村#6台变	160.73	绿
13107	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线水口庙村#5台变	164.47	绿
13108	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线水口庙村#4台变	163.36	绿
13109	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线水口庙村#3台变	133.46	绿
13110	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线水口庙村#2台变	163.28	绿
13111	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线水口庙村#1台变	90.11	绿
13112	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线新峰坳村#6台变	79.11	绿
13113	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线拥跃村#3台变	159.74	绿
13114	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线拥跃村#2台变	115.65	绿
13115	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线拥跃村#1台变	159.71	绿
13116	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线天宫堂村#5台变	161.09	绿
13117	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线天宫堂村#4台变	80.68	绿
13118	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线天宫堂村#3台变	63.39	绿
13119	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线天宫堂村#2台变	79.36	绿
13120	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线天宫堂村#1台变	81.81	绿
13121	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线双河场镇#8台变	335.92	绿
13122	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线双河场镇#7台变	164.22	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13123	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线双河场镇#6台变	320.03	绿
13124	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线双河场镇#5台变	513.19	绿
13125	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线双河场镇#4台变	313.40	绿
13126	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线双河场镇#3台变	255.43	绿
13127	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线双河场镇#2台变	172.26	绿
13128	内江市	资中县	35kV宋家站	10kV宋双线双河场镇#1台变	284.89	绿
13129	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线龙翔花苑#3台变	199.01	绿
13130	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线龙祥花园#2箱变	524.35	绿
13131	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线龙祥花园#1箱变	509.59	绿
13132	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线西山五社安置楼二号箱变	502.95	绿
13133	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线西山五社安置楼一期箱变	323.94	绿
13134	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线自强中学#2台变	326.28	绿
13135	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线自强中学#1台变	246.80	绿
13136	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线白塔福地一号箱变	812.48	绿
13137	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线滨河花园台变	318.49	绿
13138	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线河东街#4台变	267.07	绿
13139	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线河东街#3台变	317.73	绿
13140	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线河东街#2台变	269.14	绿
13141	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线河东街#1台变	331.17	绿
13142	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线河东#2箱变	263.58	绿
13143	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线河东#1箱变	649.07	绿
13144	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线榕香华庭箱变	1002.02	绿
13145	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线布鞋厂台变	175.16	绿
13146	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线塔山园台变	332.34	绿
13147	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线塔山四社安置房箱变	797.55	绿
13148	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线塔山四社台变	318.76	绿
13149	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线塔山五社台变	265.36	绿
13150	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线圆湖#2台变	261.16	绿
13151	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线圆湖#1台变	163.80	绿
13152	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线创宇御景湾#3箱变	814.25	绿
13153	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线创宇御景湾#2箱变	805.77	绿
13154	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线创宇御景湾#1箱变	806.14	绿
13155	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线人民医园#2台变	248.94	绿
13156	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线人民医园#1台变	255.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13157	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威高线严建司河东街台变	260.21	绿
13158	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线悦城二期#5商业变	496.41	绿
13159	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线悦城二期#4变	504.60	绿
13160	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线悦城二期#3变	1000.66	绿
13161	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线悦城二期#2变	999.79	绿
13162	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线悦城二期#1变	998.14	绿
13163	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线威达B区#9箱变	252.34	绿
13164	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线威达B区#8箱变	257.84	绿
13165	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线威达B区#7箱变	255.70	绿
13166	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线威达B区#6箱变	636.47	绿
13167	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线威达B区#5箱变	502.51	绿
13168	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线威达B区#4箱变	505.67	绿
13169	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线威达B区#3箱变	506.47	绿
13170	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线威达B区#2箱变	503.03	绿
13171	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线威达B区#1箱变	502.64	绿
13172	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线创宇春天悦城小区#4箱变	806.45	绿
13173	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线创宇春天悦城小区#3箱变	808.46	绿
13174	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线创宇春天悦城小区#2箱变	1014.64	绿
13175	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线创宇春天悦城小区#1箱变	810.78	绿
13176	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风二线创宇春天悦城商业箱变	800.30	绿
13177	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风一线乐雅居#4箱变	627.03	绿
13178	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风一线乐雅居#3箱变	505.24	绿
13179	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风一线乐雅居#2箱变	626.98	绿
13180	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风一线乐雅居#1箱变	637.42	绿
13181	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风一线东风公租房#6箱变	500.23	绿
13182	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风一线东风公租房#5箱变	501.24	绿
13183	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风一线东风公租房#4箱变	497.73	绿
13184	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风一线东风公租房#3箱变	503.28	绿
13185	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风一线东风公租房#2箱变	503.79	绿
13186	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威风一线东风公租房#1箱变	503.88	绿
13187	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄二线雄飞二号#9箱变	642.09	绿
13188	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄二线雄飞二号#8箱变	805.59	绿
13189	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄二线雄飞二号#6箱变	639.77	绿
13190	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄二线雄飞二号#5箱变	402.57	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13191	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄二线雄飞二号#4箱变	808.22	绿
13192	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄二线雄飞二号#3箱变	1007.71	绿
13193	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄二线雄飞二号#2箱变	1009.15	绿
13194	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄二线雄飞二号#1箱变	1007.79	绿
13195	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄一线雄飞一号#8箱变	806.11	绿
13196	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄一线雄飞一号#7箱变	1007.30	绿
13197	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄一线雄飞一号#4箱变	405.69	绿
13198	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄一线雄飞一号#3箱变	807.69	绿
13199	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威雄一线雄飞一号#1箱变	1002.21	绿
13200	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线龙池台变	82.11	绿
13201	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线龙埝台变	83.31	绿
13202	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线龙埝8社台变	84.87	绿
13203	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线龙埝3、5社台变	159.85	绿
13204	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线龙埝12、13社台变	80.27	绿
13205	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线龙埝11社台变	64.05	绿
13206	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线马道子台变	125.17	绿
13207	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线马道17社台变	64.19	绿
13208	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线马道11、13社台变	134.42	绿
13209	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线马道10社台变	63.75	绿
13210	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线雷家堰台变	65.16	绿
13211	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线长石8、10社台变	30.07	绿
13212	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线长石5社台变	158.94	绿
13213	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线长石4社台变	160.43	绿
13214	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线长石3社台变	136.95	绿
13215	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线长石1社台变	159.23	绿
13216	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线长石13社台变	80.16	绿
13217	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线铺子湾滨河公园1号楼台变	317.84	绿
13218	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线邓家坳台变	308.19	绿
13219	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线花塘7社台变	80.80	绿
13220	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线粮丰坳台变	127.43	绿
13221	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线粮丰5社台变	249.14	绿
13222	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线粮丰3社台变	160.42	绿
13223	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线粮丰3、5社台变	257.59	绿
13224	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线粮丰2社台变	161.04	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13225	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线粮丰10社台变	160.49	绿
13226	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线田坝儿台变	162.22	绿
13227	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线王家9社台变	79.82	绿
13228	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线王家8、9社台变	122.73	绿
13229	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线王家4社台变	79.46	绿
13230	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线王家3社台变	23.44	绿
13231	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线王家15社台变	79.97	绿
13232	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线王家10社台变	249.14	绿
13233	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线牛屎湾台变	165.61	绿
13234	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线月亮山台变	161.14	绿
13235	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线捞草沟提灌站台变	157.28	绿
13236	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线宋埝2、5、10社台变	58.52	绿
13237	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线宋埝15社台变	159.01	绿
13238	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线宋埝14、15社台变	159.87	绿
13239	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线大田口台变	109.70	绿
13240	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线六一塘台变	160.37	绿
13241	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威陶线上街台变	263.71	绿
13242	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威锦线花塘建业台变	331.74	绿
13243	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威锦线花塘八、九社安置房台变	255.35	绿
13244	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威锦线花塘13社#2箱变	639.10	绿
13245	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威锦线花塘13社#1箱变	335.32	绿
13246	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威锦线建业杰座#3箱变	644.27	绿
13247	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威锦线建业杰座#2箱变	671.56	绿
13248	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威锦线建业杰座#1箱变	659.15	绿
13249	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线长葫灌区管理局台变	98.48	绿
13250	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线罗家坝#1台变	332.32	绿
13251	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线红旗仓#3台变	263.69	绿
13252	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线红旗仓#1台变	346.96	绿
13253	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线清溪鹭岛#5箱变	672.01	绿
13254	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线清溪鹭岛#4箱变	646.75	绿
13255	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线清溪鹭岛#3箱变	645.56	绿
13256	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线清溪鹭岛#2箱变	639.32	绿
13257	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线清溪鹭岛#1箱变	640.91	绿
13258	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线步行半边街台变	278.11	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13259	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线庆和建司台变	165.38	绿
13260	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线客运台变	195.88	绿
13261	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线大桥街#2台变	256.61	绿
13262	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线大桥街#1台变	353.30	绿
13263	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线大修厂台变	205.87	绿
13264	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线外北路台变	362.67	绿
13265	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线园丁街园丁村台变	265.89	绿
13266	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线园丁村台变	203.21	绿
13267	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线半边街七号楼台变	260.72	绿
13268	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线半边街#3台变	332.04	绿
13269	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线半边街#2台变	277.09	绿
13270	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线半边街#1台变	331.64	绿
13271	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线公气司台变	166.19	绿
13272	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线二医园#2台变	332.28	绿
13273	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线严中#2台变	250.09	绿
13274	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威西线三十五队集资楼台变	358.19	绿
13275	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威磷线水晶国际二号#3变	636.21	绿
13276	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威磷线水晶国际二号#2变	637.98	绿
13277	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威磷线水晶国际二号#1变	635.94	绿
13278	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威磷线水晶国际1期#6箱变	531.44	绿
13279	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威磷线水晶国际1期#5箱变	508.23	绿
13280	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威磷线水晶国际1期#4箱变	504.86	绿
13281	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威磷线水晶国际1期#3箱变	506.80	绿
13282	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威磷线水晶国际1期#2箱变	502.60	绿
13283	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威磷线水晶国际1期#1箱变	503.52	绿
13284	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威磷线先觉6社台变	64.29	绿
13285	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线黄角山台变	161.13	绿
13286	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线黄泥塘台变	203.01	绿
13287	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线黄桷树台变	168.77	绿
13288	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线鸭子滩台变	248.75	绿
13289	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线鸭子8社台变	157.93	绿
13290	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线鸭子6社台变	81.50	绿
13291	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线鸭子4、5、8社台变	96.25	绿
13292	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线鸭子17社台变	98.71	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13293	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线鲤鱼湾台变	157.19	绿
13294	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线马鞍山台变	316.95	绿
13295	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线食丰8、9社台变	65.69	绿
13296	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线食丰6、7社台变	95.31	绿
13297	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线食丰4、5社台变	143.84	绿
13298	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线食丰3社台变	159.92	绿
13299	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线食丰2、3社台变	159.90	绿
13300	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线食丰16社台变	158.69	绿
13301	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线食丰13社台变	162.62	绿
13302	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线长益7社台变	162.62	绿
13303	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线长益6社台变	127.29	绿
13304	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线长益6社#2台变	80.37	绿
13305	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线长益5、8社台变	322.26	绿
13306	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线长益4社台变	131.84	绿
13307	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线长益3社台变	322.40	绿
13308	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线酱园厂台变	70.41	绿
13309	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线路桥（长益6社）台变	200.05	绿
13310	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线莲花坝台变	161.13	绿
13311	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线荷花塘台变	159.39	绿
13312	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线石坳口台变	110.85	绿
13313	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线石坝儿台变	129.09	绿
13314	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线白塔集团箱变	508.80	绿
13315	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线白塔集团安置楼#2台变	250.11	绿
13316	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线白塔集团安置楼#1台变	252.33	绿
13317	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线白塔集团#1箱变	501.59	绿
13318	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线白塔山台变	264.17	绿
13319	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线白塔山315台变	313.94	绿
13320	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线班竹林台变	128.71	绿
13321	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线王家湾台变	128.87	绿
13322	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线王家冲台变	137.87	绿
13323	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线杨家河台变	25.56	绿
13324	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线朝天山台变	202.63	绿
13325	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线张家坝台变	129.07	绿
13326	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线建设9社台变	160.54	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13327	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线建设5、6社台变	127.23	绿
13328	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线建设1社台变	261.70	绿
13329	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线建设14社台变	79.55	绿
13330	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线建设12社台变	137.71	绿
13331	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线建设10社台变	136.09	绿
13332	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线希望小学台变	253.77	绿
13333	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线大塘台变	79.83	绿
13334	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线塔山一社安置房台变	252.20	绿
13335	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线塔山一社安置房#2台变	252.59	绿
13336	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线塔山8社台变	80.56	绿
13337	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线塔山6社台变	324.28	绿
13338	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线塔山6、8社台变	82.52	绿
13339	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线塔山3社台变	80.52	绿
13340	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线塔山2社台变	80.76	绿
13341	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线塔山16、17社台变	328.93	绿
13342	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线塔山15社台变	319.09	绿
13343	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线塔山14社台变	321.78	绿
13344	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线塔山13社台变	125.36	绿
13345	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线塔山10社台变	159.25	绿
13346	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线周家花苑台变	322.88	绿
13347	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线凉水井台变	92.88	绿
13348	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线余家桥台变	102.68	绿
13349	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线付谷场镇台变	257.42	绿
13350	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线付谷3社台变	164.01	绿
13351	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线付谷3、10社台变	251.03	绿
13352	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线付谷16社台变	159.27	绿
13353	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线付谷16、18社台变	79.90	绿
13354	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线付谷14社台变	315.71	绿
13355	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线付谷13社台变	159.75	绿
13356	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线付谷12社台变	80.08	绿
13357	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线付谷11社台变	81.65	绿
13358	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线人民医园160安置房台变	126.56	绿
13359	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线东风9社台变	161.56	绿
13360	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线东风7、8社台变	163.55	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13361	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线东风5社台变	319.60	绿
13362	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威白线七古坳台变	401.52	绿
13363	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线雄飞45号楼#3变	639.01	绿
13364	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线雄飞45号楼#2变	789.69	绿
13365	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线雄飞45号楼#1变	796.16	绿
13366	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线镇台变	267.35	绿
13367	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线镇#2台变	254.12	绿
13368	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线红星15社台变	80.74	绿
13369	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线红星13社台变	251.91	绿
13370	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线红星12社台变	131.25	绿
13371	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线红星11社台变	249.28	绿
13372	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线粮风6、7社台变	329.13	绿
13373	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线粮竹路台变	255.22	绿
13374	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线粮丰9社台变	111.01	绿
13375	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线粮丰8、9社台变	158.12	绿
13376	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线粮丰7社台变	251.88	绿
13377	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线粮丰1社台变	257.22	绿
13378	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线粮丰12社台变	248.32	绿
13379	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线粮丰11社台变	255.62	绿
13380	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线神源#4台变	249.22	绿
13381	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线神源#3台变	252.42	绿
13382	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线神源#2台变	250.59	绿
13383	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线火库台变	247.56	绿
13384	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线渔场台变	126.64	绿
13385	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线拘留所台变	168.53	绿
13386	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线成都远鸿#2箱变	313.40	绿
13387	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线成都远鸿#1箱变	313.40	绿
13388	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线平山1社台变	161.11	绿
13389	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线平山16社台变	266.82	绿
13390	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线平山12社台变	158.98	绿
13391	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线场镇台变	190.89	绿
13392	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线凉风路台变	323.78	绿
13393	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线余家湾台变	127.50	绿
13394	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线两河口道班台变	256.25	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13395	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线两河口场镇#2台变	186.56	绿
13396	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线两河口信用社台变	230.74	绿
13397	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威水线三叉路口安置房台变	218.28	绿
13398	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线锦城豪庭商业#3箱变	835.92	绿
13399	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线锦城豪庭#2箱变	516.69	绿
13400	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线锦城豪庭#1箱变	639.18	绿
13401	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线翡翠湾#8箱变	633.36	绿
13402	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线翡翠湾#7箱变	635.87	绿
13403	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线翡翠湾#6箱变	652.97	绿
13404	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线翡翠湾#5箱变	640.81	绿
13405	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线翡翠湾#4箱变	639.50	绿
13406	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线翡翠湾#3箱变	637.39	绿
13407	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线翡翠湾#2箱变	637.89	绿
13408	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线翡翠湾#1箱变	640.21	绿
13409	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线欧景城爱丁堡#6箱变	400.21	绿
13410	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线欧景城爱丁堡#4箱变	832.53	绿
13411	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线欧景城爱丁堡#3箱变	806.36	绿
13412	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线欧景城爱丁堡#2箱变	806.82	绿
13413	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线欧景城爱丁堡#1箱变	651.05	绿
13414	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线欧景城二号#4箱变	506.19	绿
13415	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线欧景城二号#3箱变	505.69	绿
13416	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线欧景城二号#2箱变	505.36	绿
13417	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开二线欧景城二号#1箱变	644.94	绿
13418	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线花塘安置房#5箱变	643.28	绿
13419	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线花塘安置房#4箱变	646.40	绿
13420	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线花塘安置房#3箱变	508.58	绿
13421	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线花塘安置房#2箱变	507.40	绿
13422	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线花塘安置房#1箱变	507.32	绿
13423	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线温莎公馆#7箱变	509.53	绿
13424	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线温莎公馆#5箱变	520.78	绿
13425	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线温莎公馆#4箱变	532.39	绿
13426	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线温莎公馆#3箱变	639.20	绿
13427	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线温莎公馆#2箱变	799.06	绿
13428	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线温莎公馆#1箱变	806.48	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13429	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线时代天街#7箱变	526.08	绿
13430	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线时代天街#6箱变	916.40	绿
13431	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线时代天街#5箱变	695.49	绿
13432	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线时代天街#4箱变	671.14	绿
13433	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线时代天街#3箱变	805.15	绿
13434	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线时代天街#2箱变	640.46	绿
13435	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线时代天街#1箱变	799.79	绿
13436	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线伊顿公馆#8箱变	528.40	绿
13437	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线伊顿公馆#7箱变	650.46	绿
13438	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线伊顿公馆#6箱变	647.75	绿
13439	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线伊顿公馆#5箱变	803.13	绿
13440	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线伊顿公馆#4箱变	804.41	绿
13441	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线伊顿公馆#3箱变	814.19	绿
13442	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线伊顿公馆#2箱变	532.87	绿
13443	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威开一线伊顿公馆#1箱变	640.44	绿
13444	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线预制厂台变	163.38	绿
13445	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线观音塘台变	155.28	绿
13446	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线花椒坡台变	79.87	绿
13447	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线花塘10社台变	162.75	绿
13448	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线联合4、5社台变	158.57	绿
13449	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线联合2、3社台变	128.10	绿
13450	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线联合1社台变	133.36	绿
13451	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线联合13、14社台变	160.52	绿
13452	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线联合12社台变	246.80	绿
13453	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线白岩子台变	64.72	绿
13454	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线瓦子坳台变	257.46	绿
13455	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线牛栏坳台变	195.88	绿
13456	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线楼子湾台变	161.50	绿
13457	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线梨儿湾台变	160.70	绿
13458	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线松林湾台变	160.15	绿
13459	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线朱家嘴台变	158.75	绿
13460	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线宋埝7、8、11社台变	144.94	绿
13461	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线宋埝6、9社台变	134.91	绿
13462	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线宋埝5社台变	161.81	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13463	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线宋埝13社台变	79.36	绿
13464	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线天付厂#3箱变	510.64	绿
13465	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线天付厂#2箱变	512.00	绿
13466	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线天付厂#1箱变	506.31	绿
13467	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线城北中学台变	73.22	绿
13468	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线坟坝湾台变	162.96	绿
13469	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线园山顶台变	110.50	绿
13470	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线双柏园台变	201.34	绿
13471	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线双柏7社台变	163.25	绿
13472	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线双柏5、6社台变	160.67	绿
13473	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线双柏3社台变	158.28	绿
13474	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线双柏1、2、5、6社台变	159.76	绿
13475	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线双柏16社安置楼#2台变	319.52	绿
13476	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线双柏16社安置楼#1台变	251.33	绿
13477	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线半天云台变	158.83	绿
13478	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线先觉1、2、9社台变	161.58	绿
13479	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线先觉12社台变	158.16	绿
13480	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线先觉11、13社台变	160.80	绿
13481	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线九洞桥台变	318.38	绿
13482	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线三胜8社台变	158.73	绿
13483	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线三胜7、13、14社台变	162.27	绿
13484	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线三胜4、5、10社台变	162.66	绿
13485	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线三胜1社台变	158.62	绿
13486	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线三胜18社台变	158.24	绿
13487	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线三胜16社台变	158.00	绿
13488	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威建线三胜10社台变	80.98	绿
13489	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线青龙别院商业箱变	991.92	绿
13490	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线青龙别院#3箱变	800.76	绿
13491	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线青龙别院#2箱变	995.44	绿
13492	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线青龙别院#1箱变	660.82	绿
13493	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线花塘#2台变	333.36	绿
13494	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线罗家坝#3台变	247.16	绿
13495	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线红旗仓#2台变	338.11	绿
13496	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线环卫路台变	265.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13497	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线河北街台变	271.09	绿
13498	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线水岸居住#4台变	317.27	绿
13499	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线水岸居住#3台变	202.56	绿
13500	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线水岸居住#2箱变	321.15	绿
13501	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线水岸居住#1箱变	403.04	绿
13502	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线工行河北街台变	263.33	绿
13503	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线威波路台变	269.18	绿
13504	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线外北路#7楼台变	164.94	绿
13505	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线县邸集资楼台变	330.85	绿
13506	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线县开发威玻路台变	266.81	绿
13507	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线半岛华庭箱变	806.30	绿
13508	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线凤凰兰亭#5箱变	1004.34	绿
13509	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线凤凰兰亭#4箱变	628.96	绿
13510	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线凤凰兰亭#3箱变	984.82	绿
13511	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线凤凰兰亭#2箱变	1010.80	绿
13512	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线凤凰兰亭#1箱变	996.58	绿
13513	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线关家湾台变	267.81	绿
13514	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线公交医园台变	334.27	绿
13515	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线供电外北路台变	315.39	绿
13516	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线人行半边街台变	343.13	绿
13517	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线严建司威玻路台变	330.64	绿
13518	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线严建司园丁街台变	267.28	绿
13519	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城线严中园丁街台变	256.28	绿
13520	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线黄荆沟建司台变	346.62	绿
13521	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线萝卜巷#2台变	340.43	绿
13522	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线萝卜巷#1台变	353.67	绿
13523	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线白塔福地名苑三期#2箱变	261.63	绿
13524	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线白塔福地名苑三期#1箱变	999.42	绿
13525	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线滨河路#2台变	261.57	绿
13526	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线滨河路#1台变	365.21	绿
13527	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线桃花山安置房#2箱变	643.33	绿
13528	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线桃花山安置房#1箱变	518.13	绿
13529	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线桂花街台变	358.87	绿
13530	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线曾家街台变	344.75	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13531	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线新市街#3台变	352.41	绿
13532	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线新市街#2台变	348.57	绿
13533	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线新市街#1台变	358.84	绿
13534	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线外南街#4台变	329.47	绿
13535	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线外南街#3台变	81.55	绿
13536	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线外南街#2台变	365.42	绿
13537	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线外南街#1台变	360.65	绿
13538	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线南街台变	355.13	绿
13539	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线十字口台变	347.51	绿
13540	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线农业局#2台变	331.71	绿
13541	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线农业局#1台变	334.12	绿
13542	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线兴达商场台变	401.40	绿
13543	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中二线下南街台变	386.49	绿
13544	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线西街#2台变	278.18	绿
13545	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线西街#1台变	345.90	绿
13546	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线福地名苑#4变	505.77	绿
13547	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线福地名苑#3箱变	641.28	绿
13548	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线福地名苑#2箱变	645.68	绿
13549	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线福地名苑#1箱变	521.09	绿
13550	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线电影院台变	323.66	绿
13551	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线瓷厂台变	271.95	绿
13552	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线武装台变	323.51	绿
13553	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线检查院台变	261.08	绿
13554	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线桃花源箱变	709.91	绿
13555	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线桃花山廉租房#2箱变	503.42	绿
13556	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线桃花山廉租房#1箱变	518.41	绿
13557	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线广播局台变	371.09	绿
13558	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线川剧团台变	317.97	绿
13559	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线国土局台变	264.45	绿
13560	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线县邸#1台变	358.96	绿
13561	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线县府#2箱变	648.48	绿
13562	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线县委#2箱变	659.49	绿
13563	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线县委#1台变	338.24	绿
13564	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线北街台变	352.68	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13565	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线保险台变	105.78	绿
13566	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线东街#4台变	339.53	绿
13567	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线东街#3台变	276.59	绿
13568	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线东街#2台变	348.86	绿
13569	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威城中一线东街#1台变	334.92	绿
13570	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威双线涂瓦桥台变	315.86	绿
13571	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威双线新家10社台变	82.91	绿
13572	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威双线尚座雅致#6箱变	519.49	绿
13573	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威双线尚座雅致#5箱变	802.52	绿
13574	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威双线尚座雅致#4箱变	804.78	绿
13575	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威双线尚座雅致#3箱变	506.57	绿
13576	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威双线东风12社台变	167.84	绿
13577	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威双线东风11社台变	79.04	绿
13578	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威凰线威达A区#5箱变	247.66	绿
13579	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威凰线威达A区#4箱变	321.75	绿
13580	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威凰线威达A区#3箱变	318.61	绿
13581	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威凰线威达A区#2箱变	500.45	绿
13582	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威凰线威达A区#1箱变	502.45	绿
13583	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威凰线凤凰华庭#4箱变	1007.01	绿
13584	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威凰线凤凰华庭#3箱变	645.26	绿
13585	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威凰线凤凰华庭#2箱变	506.39	绿
13586	内江市	威远县	110kV威远站	10kV威凰线凤凰华庭#1箱变	651.15	绿
13587	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV好美佳140#公变	514.45	绿
13588	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥都一线汉安天地B区#2配变	1010.68	绿
13589	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥都一线双龙小区#3配变	806.21	绿
13590	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥都一线双龙小区#2配变	804.94	绿
13591	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥都一线双龙小区#1配变	801.05	绿
13592	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#9箱变	509.07	绿
13593	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#8箱变	513.38	绿
13594	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#7箱变	512.64	绿
13595	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#6箱变	510.25	绿
13596	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#5箱变	510.89	绿
13597	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#4箱变	508.70	绿
13598	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#3箱变	511.03	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13599	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#2箱变	510.39	绿
13600	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#1箱变	510.31	绿
13601	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#15箱变	507.05	绿
13602	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#14箱变	517.18	绿
13603	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#13配变	515.90	绿
13604	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#12配变	509.94	绿
13605	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#11配变	510.35	绿
13606	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥邦线邦泰铂仕公馆#10箱变	510.08	绿
13607	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥甜线山水豪庭#8配变	812.33	绿
13608	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥甜线山水豪庭#7配变	493.61	绿
13609	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥甜线山水豪庭#6配变	1042.06	绿
13610	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥甜线山水豪庭#5配变	661.54	绿
13611	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥甜线山水豪庭#4配变	995.75	绿
13612	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥甜线山水豪庭#3配变	1011.92	绿
13613	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥甜线山水豪庭#2配变	1014.02	绿
13614	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥甜线山水豪庭#1配变	1013.28	绿
13615	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥泰线邦泰国际社区贰期#22配变	504.43	绿
13616	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥泰线邦泰国际社区贰期#21配变	658.82	绿
13617	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥泰线邦泰国际社区贰期#20配变	660.85	绿
13618	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥泰线邦泰国际社区贰期#19配变	1011.67	绿
13619	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥泰线邦泰国际社区贰期#18配变	539.51	绿
13620	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥泰线邦泰国际社区贰期#17配变	508.37	绿
13621	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥泰线邦泰国际社区贰期#16配变	816.38	绿
13622	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥泰线邦泰国际社区贰期#15配变	815.02	绿
13623	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥泰线邦泰国际社区贰期#14配变	813.32	绿
13624	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥泰线邦泰国际社区贰期#13配变	820.00	绿
13625	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥泰线邦泰国际社区贰期#12配变	822.66	绿
13626	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥桥一线香颂湖#3配变	647.84	绿
13627	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥桥一线香颂湖#2配变	260.62	绿
13628	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥桥一线香颂湖#1配变	647.76	绿
13629	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥桥一线绿岛银座#3配变	508.54	绿
13630	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥桥一线绿岛银座#2配变	414.76	绿
13631	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥桥一线绿岛银座#1配变	423.05	绿
13632	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥桥一线新坝小区#4箱变	512.82	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13633	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥桥一线新坝小区#3箱变	648.07	绿
13634	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥桥一线新坝小区#2箱变	522.49	绿
13635	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥桥一线新坝小区#1箱变	647.11	绿
13636	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥栖北线太平村#6台变	78.35	绿
13637	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#9配变	668.10	绿
13638	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#8配变	662.95	绿
13639	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#7配变	1060.87	绿
13640	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#6配变	855.97	绿
13641	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#5配变	518.19	绿
13642	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#4配变	1012.44	绿
13643	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#3配变	658.28	绿
13644	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#2配变	1012.23	绿
13645	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#1配变	1042.02	绿
13646	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#16配变	626.80	绿
13647	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#15配变	640.59	绿
13648	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#14配变	1010.14	绿
13649	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#11配变	646.50	绿
13650	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥春线春天江与城#10配变	520.19	绿
13651	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华二线万达中央华城2期#8配变	1054.02	绿
13652	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华二线万达中央华城2期#6配变	1323.63	绿
13653	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华二线万达中央华城2期#4配变	812.79	绿
13654	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华二线万达中央华城2期#3配变	814.37	绿
13655	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华二线万达中央华城2期#2配变	820.09	绿
13656	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华二线万达中央华城2期#1配变	818.36	绿
13657	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华二线万达中央华城1期#A2ZB2配变	1334.22	绿
13658	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华二线万达中央华城1期#A1ZB2配变	1255.71	绿
13659	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华一线万达广场#8B2配变	1182.56	绿
13660	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华一线万达广场#8B1配变	1072.04	绿
13661	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华一线万达中央华城2期#7配变	1113.53	绿
13662	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华一线万达中央华城2期#5配变	1408.49	绿
13663	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华一线万达中央华城1期#A2ZB1配变	1529.86	绿
13664	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华一线万达中央华城1期#A1ZB1配变	1254.47	绿
13665	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华一线万达中央华城1期#4B2配变	806.55	绿
13666	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华一线万达中央华城1期#4B1配变	809.98	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13667	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华一线万达中央华城1期#3配变	807.32	绿
13668	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华一线万达中央华城1期#2配变	807.32	绿
13669	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV奥华一线万达中央华城1期#1配变	808.56	绿
13670	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大长线钟楼配变	626.80	绿
13671	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大西线税务局家属区公变	320.44	绿
13672	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大西线四方块箱变	522.12	绿
13673	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大西线中医院公变	344.59	绿
13674	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大英线眼科台变	271.80	绿
13675	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大英线市中区劳动巷2#公变	328.54	绿
13676	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大英线劳动巷台变	323.14	绿
13677	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大英线劳动巷#3公变	322.59	绿
13678	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线金海花園箱变	650.28	绿
13679	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线金帝大厦贰期台变	210.65	绿
13680	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线金帝大厦#156箱变	501.43	绿
13681	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线金属厂#51箱变	265.81	绿
13682	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线金属厂#146箱变	428.70	绿
13683	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线金南街#132台变	255.11	绿
13684	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线财产保险公司台变	129.62	绿
13685	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线自来水厂宿社箱变	322.47	绿
13686	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线福都还房#54台变	255.79	绿
13687	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线福都广场#1配变	1801.81	绿
13688	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线消防支队台变	437.41	绿
13689	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线河堤动迁房#2箱变	499.81	绿
13690	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线河堤动迁房#1箱变	406.97	绿
13691	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线江家街#49台变	247.34	绿
13692	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线朝宇建筑#121台变	251.31	绿
13693	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线望江花園台变	330.25	绿
13694	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线星桥街#94台变	338.82	绿
13695	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线星桥街#123箱变	520.52	绿
13696	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线星桥街#120台变	257.77	绿
13697	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线教师进修校宿舍龙凤大厦箱变	323.84	绿
13698	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线建设局#122台变	330.03	绿
13699	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线建行宿社箱变	503.42	绿
13700	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线广汇小户型箱变	650.90	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13701	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线市防疫站台变	200.89	绿
13702	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线市戒毒所#145台变	253.26	绿
13703	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线市卫生局箱变	503.57	绿
13704	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线市公安局家属区台变	131.56	绿
13705	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线太白路#126台变	261.04	绿
13706	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线大千华庭#2配变	652.04	绿
13707	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线大千华庭#1配变	667.60	绿
13708	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线大佛寺#53箱变	258.91	绿
13709	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线国贸大厦#50台变	263.99	绿
13710	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线器械厂#57台变	248.55	绿
13711	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线器械厂#56箱变	322.95	绿
13712	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线华阳巷#147台变	251.58	绿
13713	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线医大厦#124台变	399.04	绿
13714	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线凤窝街酱园厂还房台变	326.71	绿
13715	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线凤窝街#5箱变	408.46	绿
13716	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线凤窝街#41箱变	420.50	绿
13717	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线凤窝街#40台变	253.91	绿
13718	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线凤窝街#39台变	259.70	绿
13719	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线凤窝街#38箱变	393.90	绿
13720	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线凤窝街#37箱变	396.93	绿
13721	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线凤窝街#36箱变	438.30	绿
13722	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线凤窝街#35箱变	415.41	绿
13723	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线中房公司#55台变	199.48	绿
13724	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线中房公司#125台变	255.01	绿
13725	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV大福二线中国银行箱变	689.01	绿
13726	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福二线中兴佳苑#1箱变	398.56	绿
13727	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线龙都花園#4箱变	673.52	绿
13728	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线龙都花園#3箱变	668.37	绿
13729	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线龙都花園#1箱变	674.83	绿
13730	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线龙都花园#5箱变	564.02	绿
13731	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线龙凼街菜市#164公变	322.90	绿
13732	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV大福一线龙凼街#52台变	246.90	绿
13733	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线金鹏家園箱变	507.92	绿
13734	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线金都丽苑房产箱变	265.42	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13735	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线福新面粉厂#115台变	248.78	绿
13736	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线滨河沙洲#1配变	801.66	绿
13737	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线月儿湾#118箱变	518.80	绿
13738	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线月儿湾#117台变	348.75	绿
13739	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线月儿湾#116台变	350.93	绿
13740	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线大千豪庭#2箱变	502.97	绿
13741	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线大千豪庭#1箱变	505.38	绿
13742	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV大福一线九龙生活广场#1箱变	803.27	绿
13743	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线中房公司#119台变	315.44	绿
13744	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线丝绸公司#114台变	160.04	绿
13745	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线东兴区农行#1台变	320.35	绿
13746	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大福一线一建司台变	249.39	绿
13747	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大电一线电业局营销大楼#162箱变	520.70	绿
13748	内江市	东兴区	110kV大洲站	10kV大电一线安居工程箱变	324.08	绿
13749	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大滨东二线就业局台变	313.40	绿
13750	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大河二线江西巷棚户区#5配变	639.69	绿
13751	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大河二线江西巷棚户区#2配变	501.88	绿
13752	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大河二线江西巷棚户区#1配变	799.93	绿
13753	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大河二线内江市安居建设配变	983.38	绿
13754	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大河一线鹭湾半岛#3配变	513.46	绿
13755	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大河一线鹭湾半岛#2配变	504.08	绿
13756	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大河一线鹭湾半岛#1配变	637.90	绿
13757	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大河一线九龙盛景#2配变	502.16	绿
13758	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大河一线九龙盛景#1配变	324.21	绿
13759	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大河一线专一后门配变	328.34	绿
13760	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大民线民族路电视台二期公变配电变压器	315.86	绿
13761	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大民线农干班公变	334.12	绿
13762	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大桂线玉带楼盘#4配变	323.05	绿
13763	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大桂线玉带楼盘#3配变	510.16	绿
13764	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大桂线玉带楼盘#2配变	327.11	绿
13765	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大桂线玉带楼盘#1配变	319.92	绿
13766	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大桂线审计局公变	324.42	绿
13767	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大桂线劳保厂台变	427.90	绿
13768	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大市线酱园厂#2箱变配电变压器	320.87	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13769	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大市线科委公变	315.71	绿
13770	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大号线内江市力信置业#9配变	628.19	绿
13771	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大号线内江市力信置业#8配变	634.99	绿
13772	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大号线内江市力信置业#7配变	797.61	绿
13773	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大号线内江市力信置业#6配变	500.60	绿
13774	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大号线内江市力信置业#5配变	502.02	绿
13775	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大号线内江市力信置业#4配变	505.81	绿
13776	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大号线内江市力信置业#3配变	503.01	绿
13777	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大号线内江市力信置业#2配变	503.18	绿
13778	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大号线内江市力信置业#1配变	503.92	绿
13779	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大号线内江市力信置业#10配变	400.58	绿
13780	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大中线鼓楼配变	493.61	绿
13781	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大中线金紫门公变	335.16	绿
13782	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大中线武警支队#2公变	329.03	绿
13783	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大中线武警支队#1公变	371.11	绿
13784	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大中线建行公变	356.32	绿
13785	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大中线天乐宫公变	349.84	绿
13786	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大中线北街公变	334.99	绿
13787	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大中线六小公变	454.15	绿
13788	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大中线公证处公变	359.44	绿
13789	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大中线中心巷公变	423.90	绿
13790	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV大中线东坝街#1公变	318.39	绿
13791	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙都#1台变	501.57	绿
13792	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇龙景农贸市场台变	646.26	绿
13793	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇龙市社区酱园台变	313.40	绿
13794	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇龙市社区仿古特色街台变	408.82	绿
13795	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇龙市社区#8台变	269.78	绿
13796	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇龙市社区#7台变	266.75	绿
13797	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇龙市社区#5台变	246.80	绿
13798	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇龙市社区#4台变	254.97	绿
13799	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇龙市社区#3台变	277.96	绿
13800	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇龙市社区#2台变	253.39	绿
13801	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇龙市社区#1台变	260.70	绿
13802	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇龙市社区#11台变	332.96	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13803	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇龙市社区#10台变	320.44	绿
13804	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇鸦石村一社台变	82.59	绿
13805	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇鸦石山村一社#2台变	79.17	绿
13806	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇贺家湾村十社#7台变	79.23	绿
13807	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇贺家湾村十二社台变	41.28	绿
13808	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇贺家湾村十三社台变	79.20	绿
13809	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇贺家湾村六社台变	82.80	绿
13810	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇贺家湾村九社#8台变	79.90	绿
13811	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇贺家湾村九社#1台变	82.71	绿
13812	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇贺家湾村七社台变	80.51	绿
13813	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇贺家湾村一社#4台变	71.79	绿
13814	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇福庆村四社台变	83.04	绿
13815	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇福庆村六社台变	183.67	绿
13816	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇福庆村六社#2台变	53.59	绿
13817	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇福庆村八社台变	80.68	绿
13818	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇福庆村九社台变	80.85	绿
13819	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇福庆村七社台变	82.91	绿
13820	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇川鑫#1箱变	631.26	绿
13821	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇崇佛村四社台变	82.23	绿
13822	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇崇佛村十社台变	81.14	绿
13823	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇崇佛村十一社台变	81.76	绿
13824	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇崇佛村六社台变	270.66	绿
13825	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇崇佛村八社台变	80.49	绿
13826	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇崇佛村五社台变	81.67	绿
13827	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇崇佛村七社台变	82.46	绿
13828	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇崇佛村七社#2台变	156.70	绿
13829	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大牌坊村四社台变	131.76	绿
13830	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大牌坊村四社#2台变	158.90	绿
13831	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大牌坊村四社#1台变	82.62	绿
13832	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大牌坊村十三社台变	80.58	绿
13833	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大牌坊村六社台变	79.98	绿
13834	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大牌坊村八社台变	65.57	绿
13835	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大牌坊村五社台变	78.78	绿
13836	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大牌坊村二社台变	82.19	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13837	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大牌坊村九社台变	81.00	绿
13838	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大云村四社台变	51.07	绿
13839	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大云村十社台变	79.91	绿
13840	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大云村十一社#7台变	78.35	绿
13841	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大云村六社#9台变	82.24	绿
13842	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大云村八社台变	55.84	绿
13843	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大云村三社台变	80.42	绿
13844	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大云村三社#2台变	63.78	绿
13845	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇大云村七社#8台变	81.39	绿
13846	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇云龙村一社台变	249.49	绿
13847	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇两路口村十五社台变	42.99	绿
13848	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇两路口村十二社台变	79.80	绿
13849	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇两路口村十三社台变	80.54	绿
13850	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇两路口村八社台变	80.59	绿
13851	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇两路口村五社台变	78.36	绿
13852	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线龙市镇两路口村九社台变	158.66	绿
13853	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线福庆村#1变	80.14	绿
13854	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线古湖办贺家湾村十一社台变	80.45	绿
13855	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线古湖办贺家湾村二社台变	159.33	绿
13856	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线古湖办贺家湾村九社#2台变	78.35	绿
13857	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复镇线古湖办贺家湾村七社#9台变	159.48	绿
13858	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇济元村十社台变	80.49	绿
13859	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇济元村六社台变	81.58	绿
13860	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇济元村八社台变	81.82	绿
13861	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇济元村二社台变	79.76	绿
13862	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇济元村二社#2台变	159.14	绿
13863	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇济元村三社台变	51.02	绿
13864	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇济元村三社#2台变	49.88	绿
13865	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇济元村七社台变	81.08	绿
13866	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇朱家坝村村九社台变	78.90	绿
13867	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇朱家坝村六社台变	218.00	绿
13868	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇朱家坝村八社台变	82.56	绿
13869	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇朱家坝村二社台变	78.35	绿
13870	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇朱家坝村三社台变	132.93	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13871	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇朱家坝村七社台变	81.60	绿
13872	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇叶家村一社台变	79.36	绿
13873	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇叶家村一社#2台变	78.95	绿
13874	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇双院村十社台变	48.35	绿
13875	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇双院村十社#2台变	18.35	绿
13876	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇双院村八社台变	79.48	绿
13877	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇双院村五社台变	83.20	绿
13878	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇双院村九社台变	79.74	绿
13879	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇双院村三社台变	57.67	绿
13880	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇双院村七社台变	18.42	绿
13881	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇付家湾村十一社台变	81.74	绿
13882	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇付家湾村八社台变	79.99	绿
13883	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇付家湾村五社台变	80.29	绿
13884	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇付家湾村九社台变	80.02	绿
13885	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙市镇付家湾村一社台变	82.07	绿
13886	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线龙凤村十二社台变	78.93	绿
13887	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线酱园村五社台变	81.10	绿
13888	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线石夹村4社公变	157.47	绿
13889	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线水口村十八社台变	80.18	绿
13890	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线巫山村十五社台变	49.79	绿
13891	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇龙凤村十社台变	32.45	绿
13892	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇龙凤村八社台变	43.85	绿
13893	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇龙凤村五社台变	49.71	绿
13894	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇龙凤村二社台变	80.54	绿
13895	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇龙凤村三社台变	80.86	绿
13896	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇龙凤村七社台变	35.16	绿
13897	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇龙凤村七社#2台变	62.68	绿
13898	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇龙凤村一社台变	80.16	绿
13899	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇黄乐路锦鑫#3台变	395.05	绿
13900	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇高洞村六社台变	61.32	绿
13901	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇高洞村八社台变	79.33	绿
13902	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇高洞村五社台变	64.25	绿
13903	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇高洞村九社台变	63.42	绿
13904	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇高洞村三社台变	38.13	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13905	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇高洞村七社台变	33.45	绿
13906	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇高洞村七社#2台变	79.35	绿
13907	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇高洞村一社台变	64.45	绿
13908	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇高洞村一社#2台变	5.86	绿
13909	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇长桥村四社台变	82.51	绿
13910	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇长桥村六社台变	81.88	绿
13911	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇长桥村八社台变	53.99	绿
13912	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇长桥村五社台变	78.96	绿
13913	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇长桥村二社台变	54.42	绿
13914	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇长桥村九社台变	78.88	绿
13915	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇长桥村七社台变	80.17	绿
13916	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇长桥村一社台变	80.87	绿
13917	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇锣鼓村四社台变	79.74	绿
13918	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇锣鼓村十一社台变	79.27	绿
13919	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇锣鼓村八社台变	50.05	绿
13920	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇锣鼓村五社台变	80.04	绿
13921	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇锣鼓村九社台变	81.52	绿
13922	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇锣鼓村三社台变	80.95	绿
13923	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇锣鼓村三社#2台变	79.01	绿
13924	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇锣鼓村一社台变	79.97	绿
13925	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇锣堂村四社台变	80.91	绿
13926	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇锣堂村五社台变	53.85	绿
13927	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇锣堂村三社台变	79.17	绿
13928	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇锣堂村2社公变	81.05	绿
13929	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇铁炉沟台变	183.66	绿
13930	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇酱园村十四社台变	130.46	绿
13931	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇酱园村二社台变	125.62	绿
13932	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇酱园村三社台变	80.01	绿
13933	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇观音村四社台变	81.81	绿
13934	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇观音村八社台变	78.94	绿
13935	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇观音村五社台变	52.61	绿
13936	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇观音村二社台变	27.32	绿
13937	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇观音村三社台变	79.88	绿
13938	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇牌坊街台变	161.47	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13939	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇烈士陵园台变	322.85	绿
13940	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇永高村四社台变	82.14	绿
13941	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇永高村十社台变	80.54	绿
13942	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇永高村十六社台变	81.35	绿
13943	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇永高村十一社台变	80.85	绿
13944	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇永高村五社台变	22.11	绿
13945	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇永高村二社台变	80.89	绿
13946	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇永高村九社台变	81.07	绿
13947	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇永高村一社台变	32.22	绿
13948	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇水口村八社#2台变	78.35	绿
13949	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇水口村三社台变	80.39	绿
13950	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇巫山村十一社台变	81.03	绿
13951	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇官主村五社台变	30.03	绿
13952	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇官主村二社台变	41.75	绿
13953	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇官主村三社台变	80.55	绿
13954	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇响前街台变	161.15	绿
13955	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇南冲村六社台变	80.81	绿
13956	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇南冲村八社台变	81.53	绿
13957	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇南冲村五社台变	102.47	绿
13958	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇南冲村二社台变	53.49	绿
13959	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇南冲村九社台变	79.41	绿
13960	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇南冲村七社台变	83.53	绿
13961	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇南冲村七社#2台变	80.14	绿
13962	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇南冲村一社台变	80.57	绿
13963	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇华庭俪景台变	198.38	绿
13964	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇前锋酒厂台变	42.32	绿
13965	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇前锋车站台变	87.53	绿
13966	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇前锋新市场台变	33.10	绿
13967	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇前锋便民中心台变	85.82	绿
13968	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇前锋中学台变	82.78	绿
13969	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线响石镇前锋中学#2台变	316.60	绿
13970	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复螺线前锋新市场#2台变	84.74	绿
13971	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复响线天成村五社#2台变	157.98	绿
13972	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复响线响石镇宝峰村四社台变	79.12	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
13973	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复响线响石镇宝峰村二社台变	79.91	绿
13974	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复响线响石镇宝峰村三社#2台变	36.84	绿
13975	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复响线响石镇宝峰村三社#1台变	80.38	绿
13976	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复响线响石镇宝峰村7社台变	141.25	绿
13977	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复响线响石镇官主村六社台变	79.91	绿
13978	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复响线响石镇官主村一社台变	10.25	绿
13979	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复响线响石镇天成村四社台变	79.95	绿
13980	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复响线响石镇天成村十一社台变	45.14	绿
13981	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复响线响石镇天成村六社台变	54.32	绿
13982	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复响线响石天成村五社台变	79.07	绿
13983	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇龙市社区#9台变	262.39	绿
13984	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇龙市社区#6台变	225.91	绿
13985	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇黄坡村四社台变	82.62	绿
13986	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇黄坡村十二社台变	81.57	绿
13987	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇黄坡村十三社台变	66.03	绿
13988	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇黄坡村六社台变	80.35	绿
13989	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇黄坡村八社台变	161.95	绿
13990	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇黄坡村五社台变	80.81	绿
13991	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇黄坡村三社台变	78.65	绿
13992	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇黄坡村一社台变	80.51	绿
13993	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇骑龙村四社台变	66.47	绿
13994	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇骑龙村十四社台变	35.42	绿
13995	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇骑龙村十二社台变	58.61	绿
13996	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇骑龙村十一社台变	20.17	绿
13997	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇骑龙村六社台变	33.69	绿
13998	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇骑龙村五社台变	38.35	绿
13999	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇骑龙村七社台变	127.52	绿
14000	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇甲子湾村四社台变	80.68	绿
14001	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇甲子湾村六社台变	158.54	绿
14002	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇甲子湾村八社台变	79.89	绿
14003	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇甲子湾村五社台变	65.71	绿
14004	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇甲子湾村二社台变	64.71	绿
14005	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇甲子湾村七社台变	78.35	绿
14006	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇甲子湾村一社台变	81.57	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14007	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇涂家场村四社台变	50.09	绿
14008	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇涂家场村六社台变	159.75	绿
14009	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇涂家场村八社台变	81.94	绿
14010	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇涂家场村三社台变	247.68	绿
14011	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇涂家场村七社台变	79.88	绿
14012	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇涂家场村一社#2台变	63.17	绿
14013	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇涂家场村一社#1台变	79.98	绿
14014	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇槐树村二社台变	42.20	绿
14015	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇槐树村九社台变	79.08	绿
14016	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇槐树村三社台变	79.28	绿
14017	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇槐树村一社台变	80.48	绿
14018	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇林峰村六社台变	80.09	绿
14019	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇林峰村三社台变	80.80	绿
14020	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇普照村十一社台变	84.98	绿
14021	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇普照村二社台变	78.44	绿
14022	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇普照村二社公变	127.51	绿
14023	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇普照村九社台变	81.13	绿
14024	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇普照村七社台变	85.40	绿
14025	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇普照村一社台变	82.27	绿
14026	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇双院村二社台变	79.73	绿
14027	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇付家湾村十三社台变	80.61	绿
14028	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇东岳村四社台变	84.84	绿
14029	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇东岳村六社台变	52.92	绿
14030	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇东岳村二社台变	14.84	绿
14031	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇东岳村三社台变	60.38	绿
14032	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇东岳村一社台变	82.33	绿
14033	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇东岳十社台变	82.35	绿
14034	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇东岳十一社台变	82.02	绿
14035	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇三块碑村六社台变	80.59	绿
14036	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇三块碑村五社台变	64.66	绿
14037	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇三块碑村二社台变	78.35	绿
14038	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇三块碑村三社#2台变	79.63	绿
14039	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇三块碑村三社#1台变	41.20	绿
14040	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线龙市镇三块碑村一社台变	63.97	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14041	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线槐树村六社#3台变	80.38	绿
14042	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线响石镇天成村十二社台变	81.12	绿
14043	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线响石镇天成村二社台变	80.76	绿
14044	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线古湖街道黄坡村一社#2台变	39.18	绿
14045	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线古湖街道涂家场村五社台变	313.40	绿
14046	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线古湖街道涂家场村二社台变	46.98	绿
14047	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线古湖街道普照村8社台变	80.71	绿
14048	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线古湖街道普照村4社台变	79.74	绿
14049	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线古湖街道普照村10社台变	30.46	绿
14050	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线古湖办林峰村十一社台变	78.35	绿
14051	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线古湖办林峰村六社#2台变	79.07	绿
14052	内江市	隆昌市	35kV复生站	10kV复东线付家湾村六社#7台变	79.49	绿
14053	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇集和村五社台变	38.96	绿
14054	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇集和村二社台变	30.43	绿
14055	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇集和村七社#2台变	80.79	绿
14056	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇长田村四社台变	159.86	绿
14057	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇长田村五社#2台变	158.32	绿
14058	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇长田村九社#2台变	158.31	绿
14059	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇豹子村九社台变	79.75	绿
14060	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇秧草村四社台变	80.09	绿
14061	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇秧草村四社#2台变	29.22	绿
14062	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇秧草村十三社台变	78.35	绿
14063	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇秧草村六社台变	79.84	绿
14064	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇秧草村八社台变	157.58	绿
14065	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇秧草村五社台变	159.35	绿
14066	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇秧草村九社台变	159.14	绿
14067	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇秧草村三社台变	48.72	绿
14068	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇秧草村七社#2台变	80.31	绿
14069	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇桂花井社区#4台变	127.12	绿
14070	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇桂花井社区#3台变	315.38	绿
14071	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇木匠村二社台变	55.38	绿
14072	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇木匠冲村四社#3台变	81.13	绿
14073	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇木匠冲村四社#2台变	36.08	绿
14074	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇木匠冲村四社#1台变	54.96	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14075	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇木匠冲村六社台变	158.45	绿
14076	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇施家村四社台变	66.45	绿
14077	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇施家村六社台变	78.91	绿
14078	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇施家村五社台变	63.78	绿
14079	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇施家村三社#2台变	78.37	绿
14080	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇施家村三社#1台变	132.18	绿
14081	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇施家村七社台变	79.40	绿
14082	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇张狮村四社台变	48.77	绿
14083	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇张狮村八社台变	129.28	绿
14084	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇张狮村五社台变	66.76	绿
14085	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇张狮村五社#2台变	157.91	绿
14086	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇张狮村九社台变	40.59	绿
14087	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇张狮村七社台变	160.06	绿
14088	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇广安村十社台变	79.99	绿
14089	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇广安村六社#2台变	79.73	绿
14090	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇广安村五社台变	80.38	绿
14091	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇广安村九社#2台变	49.53	绿
14092	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇塘边村八社#2台变	56.77	绿
14093	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇塘边村九社#2台变	156.91	绿
14094	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线黄家镇九龙村三社#2台变	79.76	绿
14095	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线马槽村7组台变	7.62	绿
14096	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线马槽村6组台变	10.90	绿
14097	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线马槽村5组台变	160.16	绿
14098	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线马槽村4组台变	162.28	绿
14099	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线集和村7组#1台变	78.79	绿
14100	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线集和村4组台变	158.41	绿
14101	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线集合村3组台变	157.30	绿
14102	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线长田村9组台变	79.55	绿
14103	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线长田村5组台变	40.74	绿
14104	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线长田村11组台变	80.43	绿
14105	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线秧草村二社台变	80.68	绿
14106	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线秧草村8组#3台变	81.16	绿
14107	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线秧草村8组#2台变	161.71	绿
14108	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线秧草村7组台变	160.02	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14109	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线秧草村1组台变	160.57	绿
14110	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线秧草村10组台变	34.30	绿
14111	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井镇豹子村三社台变	62.60	绿
14112	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井镇豹子村一社#2台变	80.84	绿
14113	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井镇广安村八社台变	81.27	绿
14114	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井豹子村2社台变	79.61	绿
14115	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井社区#2台变	170.88	绿
14116	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井社区#1台变	338.79	绿
14117	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井乡豹子村四社台变	156.70	绿
14118	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井乡豹子村四社#2台变	161.19	绿
14119	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井乡豹子村十社台变	64.38	绿
14120	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井乡豹子村十二社台变	79.36	绿
14121	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井乡豹子村十一社台变	93.85	绿
14122	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井乡豹子村六社台变	84.80	绿
14123	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井乡豹子村一社台变	23.29	绿
14124	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线桂花井乡广安村七社台变	80.92	绿
14125	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线政府广场开发商台变	251.37	绿
14126	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线广安村9组台变	79.79	绿
14127	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线广安村6组台变	11.50	绿
14128	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线安置房#2台变	202.83	绿
14129	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线安置房#1台变	161.19	绿
14130	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线塘边村9组台变	81.16	绿
14131	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线塘边村8组台变	80.80	绿
14132	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线九龙村6组台变	39.27	绿
14133	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线九龙村6组#2台变	80.38	绿
14134	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线九龙村4组台变	81.41	绿
14135	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线九龙村3组台变	95.06	绿
14136	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线九龙村2组台变	134.14	绿
14137	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线九龙村2组#2台变	80.49	绿
14138	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘雷线九龙村1组台变	79.51	绿
14139	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线黄家镇高房村六社台变	41.43	绿
14140	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线黄家镇广安村二社台变	91.96	绿
14141	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线黄家镇广安村一社台变	21.54	绿
14142	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线黄家镇广安村一社#2台变	128.89	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14143	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线黄家镇塘边村六社台变	160.62	绿
14144	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线黄家镇塘边村二社#2台变	160.12	绿
14145	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线高房村9组台变	79.91	绿
14146	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线高房村8组台变	56.47	绿
14147	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线高房村7组台变	80.53	绿
14148	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线高房村5组#2台变	80.56	绿
14149	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线高房村5组#1台变	64.54	绿
14150	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线高房村4组台变	80.92	绿
14151	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线高房村3组#2台变	80.15	绿
14152	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线高房村3组#1台变	40.81	绿
14153	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线高房村1组台变	160.54	绿
14154	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线广安村三组台变	161.24	绿
14155	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线广安村4组台变	16.40	绿
14156	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线塘边村七社台变	161.14	绿
14157	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线塘边村5组#1台变	160.26	绿
14158	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线塘边村4组台变	81.67	绿
14159	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线塘边村2组#1台变	79.20	绿
14160	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线塘边村1组台变	159.86	绿
14161	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线塘边村10组台变	158.83	绿
14162	内江市	隆昌市	35kV塘边站	10kV塘庙线塘边3组台变	79.62	绿
14163	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线胡家镇学堂村四社台变	159.56	绿
14164	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线胡家镇学堂村二社台变	41.16	绿
14165	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线胡家镇学堂村三社台变	82.30	绿
14166	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线胡家镇学堂村七社台变	163.16	绿
14167	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线胡家镇学堂村一社台变	84.46	绿
14168	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV圣胡线胡家镇天富花苑#2箱变	631.11	绿
14169	内江市	隆昌市	35kV洪家变电站	10kV圣胡线胡家镇天富花苑#1箱变	401.40	绿
14170	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线胡家镇付家老市场#1台变	255.06	绿
14171	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线胡家镇付家桥社区苗莆台变	164.50	绿
14172	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线胡家镇付家桥社区猫儿堰台变	143.29	绿
14173	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线胡家镇付家桥社区六社台变	206.57	绿
14174	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线胡家镇付家桥社区供销社台变	259.67	绿
14175	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线胡家镇付家村八社台变	286.38	绿
14176	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线胡家镇付家村九社台变	161.19	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14177	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣胡线圣灯镇五口村一社台变	80.75	绿
14178	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线黄家镇红星村六社台变	52.25	绿
14179	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线黄家镇红星村六社#2台变	79.84	绿
14180	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线黄家镇红星村五社台变	81.09	绿
14181	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线黄家镇红星村三社台变	80.04	绿
14182	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线黄家镇红星村七社台变	79.82	绿
14183	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线黄家镇何家村十社台变	57.51	绿
14184	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线酱园村十三社台变	79.91	绿
14185	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线海螺村四社台变	80.56	绿
14186	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线海螺村十三社台变	80.05	绿
14187	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线海螺村一社台变	79.84	绿
14188	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线河坝村十四社台变	79.57	绿
14189	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线巫山村十二社台变	79.47	绿
14190	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线圣灯镇二郎村二社台变	161.48	绿
14191	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇酱园村十社台变	79.98	绿
14192	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇英咀村四社台变	79.21	绿
14193	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇英咀村六社台变	136.77	绿
14194	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇英咀村五社台变	80.45	绿
14195	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇群乐村一社台变	20.02	绿
14196	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇群乐村一社#2台变	53.62	绿
14197	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇红星村十社台变	83.34	绿
14198	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇红星村十一社台变	80.01	绿
14199	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇石庙村四社台变	78.88	绿
14200	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇石庙村十社台变	80.72	绿
14201	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇石庙村六社台变	41.15	绿
14202	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇石庙村二社台变	83.60	绿
14203	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇海螺村十社台变	51.81	绿
14204	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇海螺村六社台变	79.42	绿
14205	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇海螺村五社台变	79.75	绿
14206	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇海螺村三社台变	158.59	绿
14207	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇海螺村七社台变	82.08	绿
14208	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇河坝村十三社台变	80.40	绿
14209	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇河坝村六社台变	38.83	绿
14210	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇河坝村二社台变	79.66	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14211	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇河坝村九社台变	157.45	绿
14212	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇河坝村七社台变	79.69	绿
14213	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇永安村四社台变	43.92	绿
14214	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇永安村六社台变	79.40	绿
14215	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇永安村八社台变	80.44	绿
14216	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇永安村五社台变	46.24	绿
14217	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇永安村二社台变	39.01	绿
14218	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇永安村九社台变	32.68	绿
14219	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇永安村三社台变	79.62	绿
14220	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇水口村十社台变	52.55	绿
14221	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇水口村十四社台变	81.69	绿
14222	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇水口村十五社台变	81.97	绿
14223	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇水口村十二社台变	78.77	绿
14224	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇水口村十七社台变	43.77	绿
14225	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇水口村六社台变	21.00	绿
14226	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇水口村六社#2台变	78.35	绿
14227	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇水口村八社台变	34.31	绿
14228	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇水口村五社台变	60.21	绿
14229	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇水口村七社台变	26.41	绿
14230	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇桃子滩台变	79.29	绿
14231	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇桃园村四社台变	78.35	绿
14232	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇桃园村十社台变	82.16	绿
14233	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇桃园村十三社台变	79.62	绿
14234	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇桃园村六社台变	80.76	绿
14235	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇桃园村六社#2台变	157.83	绿
14236	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇桃园村八社台变	252.44	绿
14237	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇桃园村九社台变	80.94	绿
14238	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇柿子村四社台变	81.79	绿
14239	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇柿子村六社台变	82.82	绿
14240	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇柿子村八社台变	43.72	绿
14241	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇柿子村八社#2台变	11.08	绿
14242	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇柿子村五社台变	81.03	绿
14243	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇柿子村二社台变	80.02	绿
14244	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇柿子村九社台变	83.01	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14245	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇柿子村一社台变	46.10	绿
14246	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇柿子村一社#2台变	79.20	绿
14247	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇巴山村五社台变	16.43	绿
14248	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇巴山村二社台变	15.46	绿
14249	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇巴山村三社台变	19.05	绿
14250	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇巴山村七社台变	28.56	绿
14251	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇巫山村十社台变	82.19	绿
14252	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇巫山村十四社台变	64.14	绿
14253	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇巫山村六社台变	83.15	绿
14254	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇巫山村二社台变	80.86	绿
14255	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇巫山村七社台变	14.63	绿
14256	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇巫山村一社台变	80.32	绿
14257	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇小咀村十社台变	12.08	绿
14258	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇小咀村二社台变	32.44	绿
14259	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇大屋村六社台变	80.98	绿
14260	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇大屋村五社台变	101.15	绿
14261	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇大屋村二社台变	63.11	绿
14262	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇大屋村三社台变	39.65	绿
14263	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇大屋村七社台变	55.44	绿
14264	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇坝上村四社台变	28.28	绿
14265	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇坝上村四社#2台变	60.49	绿
14266	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇坝上村六社台变	33.81	绿
14267	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇坝上村五社台变	78.35	绿
14268	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇坝上村二社台变	79.87	绿
14269	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇坝上村中学台变	94.37	绿
14270	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇坝上村三社台变	81.22	绿
14271	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇坝上村七社台变	79.44	绿
14272	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇坝上村一社台变	78.35	绿
14273	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇响石法庭台变	159.56	绿
14274	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇响永街台变	255.32	绿
14275	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇吉庆村十社台变	79.40	绿
14276	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇吉庆村六社台变	249.21	绿
14277	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇吉庆村八社台变	80.82	绿
14278	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇吉庆村五社台变	82.61	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14279	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇吉庆村二社台变	79.18	绿
14280	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇吉庆村三社台变	84.02	绿
14281	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇元仓村四社台变	78.37	绿
14282	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇元仓村十社台变	69.04	绿
14283	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇元仓村十二社台变	79.90	绿
14284	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇元仓村六社台变	81.47	绿
14285	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇元仓村八社台变	80.02	绿
14286	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇元仓村五社台变	78.35	绿
14287	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇元仓村五社#2台变	80.90	绿
14288	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇元仓村九社台变	57.57	绿
14289	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇元仓村三社台变	54.92	绿
14290	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇元仓村七社台变	79.43	绿
14291	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇何家村二社公变	83.08	绿
14292	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线响石镇东方地产台变	313.40	绿
14293	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣桃线何家村三社台变	16.26	绿
14294	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线黄金村三社#2台变	127.69	绿
14295	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇黄金村四社台变	289.32	绿
14296	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇黄金村十社台变	100.93	绿
14297	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇黄金村六社台变	83.78	绿
14298	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇黄金村五社台变	65.67	绿
14299	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇黄金村九社台变	81.09	绿
14300	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇黄金村三社台变	100.88	绿
14301	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇黄金村七社台变	43.37	绿
14302	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇黄金村一社台变	37.93	绿
14303	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇石龙村四社台变	84.21	绿
14304	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇石龙村六社台变	28.04	绿
14305	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇石龙村六社#2台变	79.44	绿
14306	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇石龙村八社台变	81.31	绿
14307	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇石龙村九社台变	80.75	绿
14308	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇石龙村三社台变	54.73	绿
14309	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇石龙村七社台变	78.35	绿
14310	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇盘石村四社台变	160.18	绿
14311	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇盘石村十社台变	106.95	绿
14312	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇盘石村六社台变	57.14	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14313	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇盘石村二社台变	19.24	绿
14314	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇盘石村三社台变	79.14	绿
14315	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇盘石村三社#2台变	80.39	绿
14316	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇盘石村七社台变	21.97	绿
14317	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇盘石村一社排灌台变	27.34	绿
14318	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇盘石村一社台变	37.91	绿
14319	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线胡家镇学堂村五社台变	80.32	绿
14320	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣方线圣灯镇白荆村三社#2台变	147.96	绿
14321	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣平线圣灯镇五口村十社台变	34.23	绿
14322	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣平线圣灯镇五口村八社台变	59.31	绿
14323	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线龙市镇林峰村九社台变	41.23	绿
14324	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线龙市镇林峰村三社#2台变	79.65	绿
14325	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线天成村十三社台变	80.05	绿
14326	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇行政台变	321.09	绿
14327	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇石油家属区#2箱变	625.86	绿
14328	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇石油家属区#1箱变	632.62	绿
14329	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇白荆村二社台变	254.77	绿
14330	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇梨园村八社台变	83.33	绿
14331	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇梨园村五社台变	80.66	绿
14332	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇梨园村二社台变	82.54	绿
14333	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇梨园村七社台变	79.11	绿
14334	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇天峰村六社台变	39.48	绿
14335	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇天峰村八社台变	79.32	绿
14336	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇天峰村五社台变	78.95	绿
14337	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇天峰村二社台变	197.77	绿
14338	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇天峰村一社台变	52.26	绿
14339	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线圣灯镇五口村七社台变	80.04	绿
14340	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇黄乐路锦鑫#2台变	801.75	绿
14341	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇黄乐路锦鑫#1台变	502.25	绿
14342	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇行政台变	271.84	绿
14343	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇草街子台变	259.69	绿
14344	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇老林村六社台变	79.28	绿
14345	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇老林村五社台变	45.26	绿
14346	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇老林村二社台变	80.69	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14347	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇老林村三社台变	40.91	绿
14348	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇老林村一社台变	79.69	绿
14349	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇群乐村四社台变	160.34	绿
14350	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇群乐村八社台变	247.54	绿
14351	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇祥福花苑#1台变	411.15	绿
14352	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇滴潭酒楼台变	270.51	绿
14353	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇清香苑台变	250.84	绿
14354	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇派出所台变	260.18	绿
14355	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇桃园御景箱变	397.69	绿
14356	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇天成村十社台变	79.65	绿
14357	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇天成村十四社台变	44.37	绿
14358	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇天成村九社台变	52.90	绿
14359	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇喜神村四社台变	80.35	绿
14360	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇喜神村六社台变	82.61	绿
14361	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇喜神村五社台变	31.90	绿
14362	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇喜神村二社台变	53.19	绿
14363	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇喜神村三社台变	40.66	绿
14364	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇喜神村一社台变	80.53	绿
14365	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇响石卫生院台变	209.89	绿
14366	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇响石中学台变	223.95	绿
14367	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇和顺家苑台变	319.32	绿
14368	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇十字路口台变	283.09	绿
14369	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇农贸市场台变	325.87	绿
14370	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇农业银行台变	269.29	绿
14371	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇兴和苑台变	252.75	绿
14372	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线响石镇供电所台变	259.96	绿
14373	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣天线二郎村1社台变	81.24	绿
14374	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇白荆村四社台变	20.03	绿
14375	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇白荆村十社台变	40.25	绿
14376	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇白荆村十四社台变	54.53	绿
14377	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇白荆村十八社台变	34.62	绿
14378	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇白荆村十五社台变	43.21	绿
14379	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇白荆村十二社台变	101.47	绿
14380	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇白荆村十一社台变	79.31	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14381	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇白荆村六社台变	69.72	绿
14382	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇白荆村八社台变	80.06	绿
14383	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇白荆村二十社台变	82.15	绿
14384	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇白荆村三社台变	79.97	绿
14385	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇白荆村一社台变	28.16	绿
14386	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇二郎村四社台变	79.12	绿
14387	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇二郎村十社台变	29.03	绿
14388	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇二郎村十四社台变	79.72	绿
14389	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇二郎村十五社台变	65.81	绿
14390	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇二郎村十二社台变	80.09	绿
14391	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇二郎村十一社台变	80.13	绿
14392	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇二郎村三社台变	83.56	绿
14393	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇二郎村七社台变	81.28	绿
14394	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇三台村四社台变	67.43	绿
14395	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇三台村十五社台变	83.40	绿
14396	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇三台村十二社台变	83.69	绿
14397	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇三台村八社台变	142.14	绿
14398	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇三台村五社台变	67.36	绿
14399	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇三台村三社台变	12.28	绿
14400	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇三台村七社台变	83.76	绿
14401	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线圣灯镇三台村一社台变	81.91	绿
14402	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇英咀村十社台变	101.90	绿
14403	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇英咀村十一社台变	81.25	绿
14404	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇英咀村八社台变	47.29	绿
14405	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇英咀村九社台变	82.33	绿
14406	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇英咀村九社#2台变	119.84	绿
14407	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇英咀村七社台变	80.89	绿
14408	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇群乐村五社台变	81.87	绿
14409	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇群乐村三社台变	78.37	绿
14410	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇永安村一社台变	26.32	绿
14411	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇小咀村四社台变	47.99	绿
14412	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇小咀村四社#2台变	27.76	绿
14413	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇小咀村十一社台变	99.28	绿
14414	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇小咀村六社台变	103.91	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14415	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇小咀村三社台变	80.75	绿
14416	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣响线响石镇小咀村七社台变	67.10	绿
14417	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新建村十社台变	77.27	绿
14418	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新建村六社台变	63.53	绿
14419	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新建村八社台变	158.00	绿
14420	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新建村五社台变	83.35	绿
14421	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新建村五社#2台变	81.25	绿
14422	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新建村九社台变	129.42	绿
14423	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新建村三社台变	82.43	绿
14424	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新建村七社台变	47.73	绿
14425	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新建村一社台变	80.68	绿
14426	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新乐村四社台变	83.41	绿
14427	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新乐村六社台变	15.37	绿
14428	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新乐村八社台变	20.44	绿
14429	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新乐村八社#2台变	80.76	绿
14430	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新乐村二社台变	157.76	绿
14431	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新乐村二社#3台变	157.95	绿
14432	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新乐村二社#2台变	158.33	绿
14433	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新乐村九社台变	81.90	绿
14434	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新乐村三社台变	139.66	绿
14435	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新乐村七社台变	127.39	绿
14436	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新乐村七社#2台变	79.41	绿
14437	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线胡家镇新乐村一社台变	125.80	绿
14438	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线王家湾农民用水户协会台变	78.41	绿
14439	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV圣乐线山川镇曙光村八社台变	79.51	绿
14440	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇石板村六社台变	159.32	绿
14441	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇石板村八社台变	159.96	绿
14442	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇石板村井井通台变	81.16	绿
14443	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇石板村五社台变	51.74	绿
14444	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇石板村七社台变	80.99	绿
14445	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇石板村一社台变	80.44	绿
14446	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇牯牛村十三社台变	80.14	绿
14447	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇牯牛村一社台变	119.25	绿
14448	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇牯牛村一社#2台变	79.60	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14449	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV圣乐线圣灯镇新乐园#1箱变	398.48	绿
14450	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇小河村六社台变	122.32	绿
14451	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇小河村九社台变	124.68	绿
14452	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV圣乐线圣灯镇天螺村十社台变	81.10	绿
14453	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV圣乐线圣灯镇大桥村一社台变	274.36	绿
14454	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇圣光村四社台变	81.77	绿
14455	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇圣光村十社台变	79.16	绿
14456	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇圣光村十四社台变	136.18	绿
14457	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇圣光村十三社台变	81.05	绿
14458	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇圣光村六社台变	80.29	绿
14459	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇圣光村八社台变	64.48	绿
14460	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇圣光村五社台变	79.76	绿
14461	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇圣光村一社台变	81.00	绿
14462	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇五口村四社台变	160.39	绿
14463	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇五口村十二社台变	80.01	绿
14464	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇五口村十一社台变	79.32	绿
14465	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇五口村五社台变	317.98	绿
14466	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇五口村二社台变	50.70	绿
14467	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇五口工农煤矿#2台变	314.97	绿
14468	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线圣灯镇五口工农煤矿#1台变	248.34	绿
14469	内江市	隆昌市	110kV徐家桥站	10kV圣乐线圣灯镇乐只柑子园台变	224.70	绿
14470	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线五口村三社台变	55.68	绿
14471	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线云顶镇天堂村四社台变	129.22	绿
14472	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线云顶镇天堂村十社台变	157.75	绿
14473	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线云顶镇天堂村六社台变	80.02	绿
14474	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线云顶镇天堂村八社#2台变	65.83	绿
14475	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线云顶镇天堂村八社#1台变	159.91	绿
14476	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线云顶镇天堂村二社台变	159.30	绿
14477	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10kV圣乐线云顶镇天堂村九社台变	80.16	绿
14478	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV国长线丽锦苑3号配变	642.06	绿
14479	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV国华二线东站山上箱变配变	317.50	绿
14480	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线高速公路出口台变	292.67	绿
14481	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线高速公路出口#2台变	317.51	绿
14482	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线马道子二路#1台变	313.40	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14483	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线邓家湾台变	202.42	绿
14484	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线肖家湾廉租房箱变	408.21	绿
14485	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线石桥街#2台变	339.55	绿
14486	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线欣鑫苑#2箱变	130.92	绿
14487	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线椑木马道子一路#1台变	360.73	绿
14488	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线星辉台变	395.56	绿
14489	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线天坛台变	313.40	绿
14490	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线团结村#8台变	247.43	绿
14491	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线名辰场镇#2台变	347.17	绿
14492	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线名辰三号台变	261.92	绿
14493	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线名辰#1台变	313.40	绿
14494	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线吊井坎台变	218.31	绿
14495	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线供电所台变	202.39	绿
14496	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线付家槽台变	326.10	绿
14497	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线中山路#2台变	340.19	绿
14498	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇二线中山路#1台变	266.10	绿
14499	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线金子村#6台变	15.81	绿
14500	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线红庙村#8台变	159.47	绿
14501	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线红庙村#7台变	159.70	绿
14502	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线红庙村#5台变	39.25	绿
14503	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线红庙村#4台变	28.35	绿
14504	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线红庙村#3台变	54.70	绿
14505	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线红庙村#1台变	125.71	绿
14506	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线红庙村#10台变	78.35	绿
14507	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线田圃村#9台变	131.25	绿
14508	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线田圃村#8台变	159.05	绿
14509	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线田圃村#3台变	82.42	绿
14510	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线庙儿坡村#9台变	159.05	绿
14511	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线庙儿坡村#8台变	54.18	绿
14512	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线庙儿坡村#7台变	80.64	绿
14513	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线庙儿坡村#6台变	80.84	绿
14514	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线庙儿坡村#5台变	70.28	绿
14515	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线庙儿坡村#4台变	64.63	绿
14516	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线庙儿坡村#3台变	2.52	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14517	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线庙儿坡村#2台变	25.68	绿
14518	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线庙儿坡村#1台变	50.65	绿
14519	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线干堰村#7台变	80.58	绿
14520	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线干堰村#6台变	158.48	绿
14521	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线干堰村#5台变	23.50	绿
14522	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线干堰村#4台变	157.64	绿
14523	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线干堰村#3台变	9.25	绿
14524	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线干堰村#2台变	158.52	绿
14525	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线干堰村#1台变	159.92	绿
14526	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线团结村#9台变	83.69	绿
14527	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线团结村#6台变	82.44	绿
14528	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线团结村#4台变	79.76	绿
14529	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线团结村#3台变	82.52	绿
14530	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线团结村#2台变	258.99	绿
14531	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线团结村#13台变	81.33	绿
14532	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线团结村#12台变	160.31	绿
14533	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线团结村#11台变	80.42	绿
14534	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线团结村#10台变	80.38	绿
14535	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线四合村#2台变	161.95	绿
14536	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线凉水井村#9台变	78.35	绿
14537	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线凉水井村#8台变	16.43	绿
14538	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线凉水井村#7台变	54.69	绿
14539	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线凉水井村#6台变	57.71	绿
14540	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线凉水井村#5台变	24.00	绿
14541	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线凉水井村#3台变	78.35	绿
14542	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线凉水井村#1台变	87.92	绿
14543	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线光荣村#3台变	78.35	绿
14544	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团镇一线东风村#5台变	157.92	绿
14545	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线青苔村#4台变	161.62	绿
14546	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线青苔村#3台变	82.59	绿
14547	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线青苔村#2台变	79.93	绿
14548	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线青苔村#1台变	81.30	绿
14549	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线长滩村#2台变	131.34	绿
14550	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线金子村#7台变	80.90	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14551	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线金子村#5台变	61.27	绿
14552	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线金子村#4台变	79.91	绿
14553	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线金子村#3台变	0.00	红
14554	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线金子村#2台变	25.84	绿
14555	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线金子村#1台变	147.83	绿
14556	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线蒋家寺村#7台变	79.13	绿
14557	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线蒋家寺村#6台变	79.58	绿
14558	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线蒋家寺村#5台变	50.42	绿
14559	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线蒋家寺村#4台变	80.55	绿
14560	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线蒋家寺村#3台变	174.50	绿
14561	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线蒋家寺村#2台变	66.03	绿
14562	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线蒋家寺村#1台变	64.71	绿
14563	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线红梅村#5台变	79.13	绿
14564	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线红梅村#4台变	42.78	绿
14565	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线红梅村#3台变	79.83	绿
14566	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线红梅村#2台变	0.00	红
14567	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线红梅村#1台变	80.38	绿
14568	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线烧房村#5台变	81.99	绿
14569	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线游家坝村#7台变	78.68	绿
14570	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线游家坝村#6台变	0.00	红
14571	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线游家坝村#5台变	79.93	绿
14572	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线游家坝村#4台变	48.64	绿
14573	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线游家坝村#3台变	21.74	绿
14574	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线游家坝村#2台变	247.72	绿
14575	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线游家坝村#1台变	53.52	绿
14576	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线河口村#7台变	79.73	绿
14577	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线河口村#6台变	79.43	绿
14578	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线河口村#5台变	32.80	绿
14579	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线河口村#4台变	45.76	绿
14580	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线河口村#3台变	80.03	绿
14581	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线河口村#2台变	80.86	绿
14582	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线河口村#1台变	157.81	绿
14583	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线新田村#8台变	161.01	绿
14584	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线新田村#7台变	82.96	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14585	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线新田村#6台变	133.30	绿
14586	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线新田村#5台变	119.90	绿
14587	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线新田村#4台变	0.00	红
14588	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线新田村#3台变	78.35	绿
14589	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线新田村#2台变	134.87	绿
14590	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线新田村#1台变	130.09	绿
14591	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线大冲村#6台变	79.91	绿
14592	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线大冲村#5台变	80.04	绿
14593	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线大冲村#4台变	80.60	绿
14594	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线大冲村#3台变	80.73	绿
14595	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线大冲村#2台变	24.92	绿
14596	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线大冲村#1台变	22.30	绿
14597	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线团结村#7台变	158.74	绿
14598	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线团结村#1台变	62.92	绿
14599	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线团结村#14台变	160.28	绿
14600	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团永线亢家村#1台变	81.25	绿
14601	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线长滩村#7台变	66.59	绿
14602	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线长滩村#6台变	139.82	绿
14603	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线峨柴#5台变	333.67	绿
14604	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线峨柴#4台变	258.35	绿
14605	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线峨柴#2台变	313.40	绿
14606	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线峨柴#1台变	313.40	绿
14607	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线团结村#5台变	163.66	绿
14608	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线光荣三社安置还房#2箱变	316.85	绿
14609	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线光荣三社安置还房#1箱变	797.92	绿
14610	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线万讯国际#4箱变	632.76	绿
14611	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线万讯国际#3箱变	642.29	绿
14612	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线万讯国际#2箱变	642.84	绿
14613	内江市	东兴区	110kV团结站	10kV团企线万讯国际#1箱变	509.54	绿
14614	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV和汉线汉安天地B区#7配变	659.69	绿
14615	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV和汉线汉安天地B区#6配变	637.86	绿
14616	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV和汉线汉安天地B区#5配变	509.81	绿
14617	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV和汉线汉安天地B区#4配变	1012.33	绿
14618	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV和汉线汉安天地B区#3配变	1010.60	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14619	内江市	东兴区	110kV奥体站	10kV和汉线汉安天地B区#1配变	655.04	绿
14620	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV合江线十里江湾#9配变	979.38	绿
14621	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV合江线十里江湾#8配变	979.38	绿
14622	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV合江线十里江湾#7配变	979.38	绿
14623	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV合江线十里江湾#6配变	979.38	绿
14624	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV合江线十里江湾#5配变	979.38	绿
14625	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV合江线十里江湾#4配变	979.38	绿
14626	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV合江线十里江湾#3配变	979.38	绿
14627	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV合江线十里江湾#2配变	979.38	绿
14628	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV合江线十里江湾#1配变	979.38	绿
14629	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV合江线十里江湾#12配变	979.38	绿
14630	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV合江线十里江湾#11配变	979.38	绿
14631	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV合江线十里江湾#10配变	979.38	绿
14632	内江市	资中县	35kV史家站	10kV史金线龚家镇金龟桥村5社台变	79.84	绿
14633	内江市	资中县	35kV史家站	10kV史金线龚家镇金龟桥村3社台变	79.32	绿
14634	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线龚家镇金龟桥村2社台变	7.29	绿
14635	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV史金线龚家大梁村四社台变	158.92	绿
14636	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV史金线龚家乡黄莲村7社公变（04359）	79.95	绿
14637	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线龚家乡黄莲三社老台变	158.46	绿
14638	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线龚家乡金龟桥村6社公变（04363）	56.85	绿
14639	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线龚家乡狮阳村4社公变（04361）	81.41	绿
14640	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV史金线龚家乡桐梓坡村六社台变	81.86	绿
14641	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV史金线龚家乡桐梓坡村二社台变	61.01	绿
14642	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线龚家乡学堂村7社公变（04362）	78.87	绿
14643	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线黄莲村4社台变	59.98	绿
14644	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线黄莲村4社#2台变	79.77	绿
14645	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线黄莲一社台变	67.42	绿
14646	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV史金线长安村7社台变	80.31	绿
14647	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线金龟桥村1社(水库)(04315)	159.69	绿
14648	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线跨虹村8社老台变	80.23	绿
14649	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线跨虹村5社台变	159.76	绿
14650	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV史金线石谷村4社新台变	79.55	绿
14651	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV史金线石坝村三社台变	79.83	绿
14652	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线狮阳村二社台变	79.76	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14653	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线狮阳村7社台变	83.08	绿
14654	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线狮阳村5社台变	79.59	绿
14655	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线狮阳村3社台变	79.98	绿
14656	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线汪家洞7社台变	79.24	绿
14657	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线汪家洞6社台变	80.61	绿
14658	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线汪家洞4社台变	80.87	绿
14659	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV史金线桐梓坡村8社台变	23.93	绿
14660	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线干田村三社台变	123.96	绿
14661	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线学堂村6社台变	83.51	绿
14662	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线学堂村1社台变	162.40	绿
14663	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV史金线大梁村7社台变	80.14	绿
14664	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线吊钟村五社台变	161.44	绿
14665	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线吊钟村三社台变	313.40	绿
14666	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线吊钟村一社台变	79.52	绿
14667	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线史家镇干田村二社	156.71	绿
14668	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV史金线侍郎村四社台变	80.25	绿
14669	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线侍郎村3社台变	80.45	绿
14670	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线三山山下台变	160.82	绿
14671	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史金线三山山上台变	164.22	绿
14672	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史牛线方田二社台变	83.09	绿
14673	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史牛线场镇#2台变	255.69	绿
14674	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史牛线史家镇方田村六社公变	83.04	绿
14675	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史牛线史家镇方田十一社台区公变	306.24	绿
14676	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史牛线史家油库台变	156.73	绿
14677	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史牛线史家场镇7#台变	219.62	绿
14678	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史牛线史家场镇4#台变	167.83	绿
14679	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史牛线史家场镇#5台变	198.90	绿
14680	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史牛线史家场镇#11配变	325.59	绿
14681	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史牛线史家场镇#10台变	78.40	绿
14682	内江市	东兴区	35kV史家站	10kV史牛线史家东马#4配变	502.16	绿
14683	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线石梯村十一社台变	1.79	绿
14684	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线石梯四社台变	26.43	绿
14685	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线石梯五社台变	163.77	绿
14686	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线石梯二社台变	82.73	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14687	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线石梯七社台变	121.38	绿
14688	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线牛桥村十社台变	79.70	绿
14689	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线牛桥村九社台变	81.70	绿
14690	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线方田村四社公变	79.76	绿
14691	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线平桥三社台变	319.08	绿
14692	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线平桥三社#2台变	81.20	绿
14693	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线平桥一社台变	87.52	绿
14694	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线干田村台变	37.27	绿
14695	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线干田村十社台变	80.77	绿
14696	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线干田村六社台变	67.78	绿
14697	内江市	资中县	35kV史家站	10kV史桥线干田村12社台变	79.06	绿
14698	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线四美村九社台变	80.96	绿
14699	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线史家镇干田村十一社台变	132.65	绿
14700	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史桥线史家镇四美村台变	78.38	绿
14701	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史寿线沱江村1社#2台变	80.65	绿
14702	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史寿线园田村三社台变	83.36	绿
14703	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史寿线四合乡尖山村公变	80.48	绿
14704	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史寿线四合乡农机站公变	162.89	绿
14705	内江市	市中区	35kV史家站	10kV史寿线三山村一社台变	162.91	绿
14706	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV口碑线清流村9、10社台变	128.36	绿
14707	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV口碑线清流村7社台变	103.93	绿
14708	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV口碑线清流村1社台变	157.99	绿
14709	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV口碑线清流村13社台变	82.24	绿
14710	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV口碑线清流村13社#2台变	158.07	绿
14711	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV口碑线清流村10社台变	157.72	绿
14712	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV口碑线建材厂台变	280.40	绿
14713	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV口碑线小河口台变	280.40	绿
14714	内江市	东兴区	110kV河口站	10kV口碑线国光村8社台变	161.06	绿
14715	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双马线内江浩盛甜城印象商业#12配变	794.89	绿
14716	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线邓家坝还房一号8#配变	649.52	绿
14717	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线邓家坝还房一号4#配变	646.67	绿
14718	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线邓家坝还房一号3#配变	817.84	绿
14719	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线邓家坝还房一号2#配变	816.57	绿
14720	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线邓家坝还房一号11#配变	322.48	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14721	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线邓家坝还房一号10#配变	648.16	绿
14722	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线莲台寺安居公租房#4公变	503.88	绿
14723	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线莲台寺安居公租房#3公变	503.15	绿
14724	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线莲台寺安居公租房#2公变	503.30	绿
14725	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线莲台寺安居公租房#1公变	503.01	绿
14726	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线莲台寺公租房#9配变	795.72	绿
14727	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线莲台寺公租房#10配变	631.31	绿
14728	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双贸二线莲台寺保障房#6配变	504.78	绿
14729	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双汉二线西浦5#配变	412.26	绿
14730	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双汉二线西浦2#配变	795.88	绿
14731	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双汉二线西浦1#配变	641.08	绿
14732	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双汉二线西浦#8配变	640.78	绿
14733	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双汉二线西浦#7配变	646.33	绿
14734	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双汉二线西城时代一号4#配变	803.86	绿
14735	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双汉二线汉渝大道二号配电室#1配变	801.54	绿
14736	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双汉二线汉渝大道二号配电室#14配变	998.80	绿
14737	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双汉二线汉渝大道二号配电室#13配变	1001.77	绿
14738	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双汉一线四川嘉顺3#配变	707.84	绿
14739	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双汉一线四川嘉顺2#配变	803.05	绿
14740	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双汉一线四川嘉顺1#配变	507.46	绿
14741	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双桥二线石谷村六社台变	82.40	绿
14742	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双桥二线石谷村2社台变	79.84	绿
14743	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双桥二线幸福七社小区台变	161.30	绿
14744	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV双桥一线集美星辰#3配变	813.07	绿
14745	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV双桥一线集美星辰#2配变	1005.20	绿
14746	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV双桥一线集美星辰#1配变	999.26	绿
14747	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV双桥一线邓家坝还房二号5#配变	811.93	绿
14748	内江市	市中区	220kV寿溪桥站	10kV双桥一线四合寿溪桥#1台变	209.44	绿
14749	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双桥一线交通乡幸福村九社#3台变	208.45	绿
14750	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV双松线长城台变	206.63	绿
14751	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线金科集美天宸二期1#变	1001.90	绿
14752	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线金科集美天宸一号#7配变	505.26	绿
14753	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线金科集美天宸一号#6配变	1000.58	绿
14754	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线金科集美天宸一号#5配变	638.66	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14755	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线金科集美天宸一号#4配变	1008.87	绿
14756	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线金科集美天宸一号#3配变	805.00	绿
14757	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线观岭云庭#9配变	714.34	绿
14758	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线观岭云庭#8配变	520.02	绿
14759	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线观岭云庭#7配变	644.79	绿
14760	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线观岭云庭#6配变	804.72	绿
14761	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线观岭云庭#5配变	803.24	绿
14762	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线观岭云庭#4配变	646.05	绿
14763	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线观岭云庭#3配变	643.88	绿
14764	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线观岭云庭#2配变	650.06	绿
14765	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线观岭云庭#1配变	638.83	绿
14766	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线翡翠华庭重要#11箱变	653.75	绿
14767	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线翡翠华庭重要#10箱变	635.66	绿
14768	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线星和#2台变	333.31	绿
14769	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线御珑台#3配变	639.40	绿
14770	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线御珑台#2配变	637.44	绿
14771	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线御珑台#1配变	804.94	绿
14772	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线和喜御景台#9配变	545.46	绿
14773	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线和喜御景台#8配变	639.03	绿
14774	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线和喜御景台#7配变	995.59	绿
14775	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线和喜御景台#6配变	996.25	绿
14776	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线和喜御景台#4配变	997.11	绿
14777	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线和喜御景台#3配变	999.51	绿
14778	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线和喜御景台#2配变	1000.16	绿
14779	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双松线和喜御景台#1配变	1003.92	绿
14780	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双工线曙光村七社公变	84.23	绿
14781	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线龚家镇大梁村1社(04179)	64.24	绿
14782	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线龚家场镇#4台变	270.63	绿
14783	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线高梯村二社台变	78.39	绿
14784	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线靖民镇高梯村6社(04178)	79.51	绿
14785	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线靖民镇三星村6社(04177)	80.13	绿
14786	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线靖民镇三星村3社(04176)	81.07	绿
14787	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线靖民镇三星村1社公变（04175）	80.40	绿
14788	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线靖民双塘村4社台变	35.77	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14789	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线石坝村四社台变	79.68	绿
14790	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线石坝村八社台变	161.06	绿
14791	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线石坝村5社	81.99	绿
14792	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线石坝村10社台变	82.87	绿
14793	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线烈士陵园(双塘6社)台变	79.96	绿
14794	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线柏林村11社	81.48	绿
14795	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线柏林九社台变	157.31	绿
14796	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双动线安吉街#2配变	515.46	绿
14797	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双动线安吉街#1配变	530.15	绿
14798	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV双动线四川隆昌德树生态农庄股份有限公司配变	247.91	绿
14799	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双农线锻压厂支线万象花园配变	524.85	绿
14800	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双农线铁中配变	319.51	绿
14801	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV双农线园林路支线铁机校家属区（箱）变	503.38	绿
14802	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线黄角坝台变	3.35	绿
14803	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线马荡台变	41.37	绿
14804	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线预制场台变	40.05	绿
14805	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线长山岭台变	81.12	绿
14806	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线金鸡湾台变	41.46	绿
14807	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线街芯花苑台变	207.09	绿
14808	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线菜籽湾台变	160.36	绿
14809	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线菜籽湾9社台变	82.87	绿
14810	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线菜籽湾10社台变	79.72	绿
14811	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线菜子湾7社台变	78.35	绿
14812	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线菜子湾6社台变	80.52	绿
14813	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线牛皮场台变	86.69	绿
14814	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线牛皮场9社台变	79.80	绿
14815	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线牛皮场5社台变	79.06	绿
14816	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线牛皮场5.6社台变	65.00	绿
14817	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线牛皮场1社台变	79.43	绿
14818	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线牛皮场18社台变	65.49	绿
14819	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线牛皮场17社台变	79.35	绿
14820	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线牛皮场15社台变	160.31	绿
14821	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线牛皮场14社台变	80.05	绿
14822	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线深堰塘台变	78.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14823	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线淀粉厂台变	202.00	绿
14824	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线油库台变	175.82	绿
14825	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线水口寺台变	79.67	绿
14826	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线档竹湾5社台变	81.04	绿
14827	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线档竹湾2社台变	157.59	绿
14828	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线档竹湾1社台变	79.12	绿
14829	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线档竹湾10社台变	80.05	绿
14830	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线李家坪18社台变	40.56	绿
14831	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线新坝子台变	51.17	绿
14832	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线坨坨土台变	39.48	绿
14833	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线吴孟冲台变	41.27	绿
14834	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线吊脚楼台变	156.70	绿
14835	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线吊脚楼9社台变	81.13	绿
14836	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线吊脚楼8社台变	158.96	绿
14837	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线吊脚楼6社台变	78.35	绿
14838	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线吊脚楼4社台变	79.04	绿
14839	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线吊脚楼2社台变	80.91	绿
14840	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线南街台变	256.84	绿
14841	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线南街2#台变	214.51	绿
14842	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线刘家沟台变	56.67	绿
14843	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线刘家沟8社台变	50.04	绿
14844	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线刘家沟13社台变	80.27	绿
14845	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线刘家沟12社台变	161.06	绿
14846	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线凡六井台变	81.21	绿
14847	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线倒马坎台变	78.80	绿
14848	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线二郎桥台变	158.62	绿
14849	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线东联镇台变	269.18	绿
14850	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线下南街台变	161.58	绿
14851	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线上威街台变	213.60	绿
14852	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线上威街2#台变	160.41	绿
14853	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线三河冲台变	43.15	绿
14854	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫镇线七村四组台变	78.86	绿
14855	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线马基台变	159.92	绿
14856	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线马基8社台变	79.88	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14857	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线马基7社台变	81.63	绿
14858	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线马基5社台变	80.04	绿
14859	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线马基3社台变	79.35	绿
14860	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线马基2社台变	78.35	绿
14861	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线马基10社台变	79.14	绿
14862	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线长河堰台变	22.04	绿
14863	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线郭家冲台变	81.38	绿
14864	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线花祠村台变	185.29	绿
14865	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线花祠7社台变	81.06	绿
14866	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线花祠4社台变	65.86	绿
14867	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线花祠1社台变	78.35	绿
14868	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线花祠16社台变	41.54	绿
14869	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线红星堰盐井台变	160.72	绿
14870	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线红星堰场镇台变	207.60	绿
14871	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线石桥台变	160.08	绿
14872	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线石岭3社台变	158.26	绿
14873	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线石岭1社台变	80.16	绿
14874	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线石岭17社台变	79.88	绿
14875	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线石岭10社台变	78.35	绿
14876	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线盐井8社台变	78.35	绿
14877	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线盐井6社台变	79.79	绿
14878	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线盐井3社台变	79.78	绿
14879	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线盐井1社台变	78.35	绿
14880	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线盐井12社台变	22.99	绿
14881	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线白坡台变	51.56	绿
14882	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线狮子台变	80.54	绿
14883	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线民乐砖厂台变	166.05	绿
14884	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线条粉厂台变	128.19	绿
14885	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线木瓜寺场镇台变	252.60	绿
14886	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线木瓜寺台变	81.42	绿
14887	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线木瓜寺1#台变	158.67	绿
14888	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线木瓜8社台变	81.14	绿
14889	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线木瓜6社台变	79.13	绿
14890	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线木瓜5社台变	79.67	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14891	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线木瓜4社台变	82.15	绿
14892	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线木瓜2社台变	82.58	绿
14893	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线木瓜21社台变	82.44	绿
14894	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线木瓜16社台变	81.34	绿
14895	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线木瓜13社台变	78.87	绿
14896	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线摇宝山台变	80.48	绿
14897	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线张家冲台变	29.81	绿
14898	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线塘湾台变	79.87	绿
14899	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线倒土台变	63.30	绿
14900	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫红线三望四社台变	61.18	绿
14901	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线高楼村台变	0.00	红
14902	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线高楼8社台变	78.35	绿
14903	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线高楼5社台变	159.93	绿
14904	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线高楼3社台变	159.59	绿
14905	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线高楼16社台变	65.67	绿
14906	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线高楼14社台变	46.07	绿
14907	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线高坡台变	81.33	绿
14908	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线高坡5社台变	80.19	绿
14909	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线预制场台变	257.05	绿
14910	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线靖和镇台变	221.15	绿
14911	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线道冲台变	78.35	绿
14912	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线赵家湾台变	65.16	绿
14913	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线赵家坡台变	80.72	绿
14914	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线老虎山台变	36.74	绿
14915	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线罗家大房子台变	44.41	绿
14916	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线石岭18社台变	80.28	绿
14917	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线石岭13社台变	83.60	绿
14918	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线石丹台变	57.66	绿
14919	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线盐井14社台变	81.38	绿
14920	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线王家台变	41.78	绿
14921	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线王家8社台变	82.71	绿
14922	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线猫山寺台变	24.98	绿
14923	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线猪儿山台变	82.19	绿
14924	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线火焰山台变	200.26	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14925	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线李学清台变	201.21	绿
14926	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线易家沟台变	56.24	绿
14927	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线幺磨坝5社台变	157.97	绿
14928	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线幺磨坝1社台变	156.72	绿
14929	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线幺么坝12社台变	64.10	绿
14930	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线娃娃山台变	159.54	绿
14931	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线娃娃山9社台变	79.18	绿
14932	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线娃娃山7社台变	79.55	绿
14933	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线娃娃山4社台变	8.11	绿
14934	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线娃娃山1社台变	79.91	绿
14935	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线大头坝台变	80.26	绿
14936	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线卢家祠堂台变	40.53	绿
14937	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线华家8社台变	78.35	绿
14938	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线华家3社台变	80.05	绿
14939	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线华家2社台变	79.92	绿
14940	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线华家12社台变	88.64	绿
14941	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线华场饲料厂台变	313.40	绿
14942	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线华场老街台变	313.40	绿
14943	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线华场村8组台变	81.01	绿
14944	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线华场村10社台变	81.77	绿
14945	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线华场新街台变	243.85	绿
14946	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线华场3社台变	161.76	绿
14947	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线华场11社台变	83.38	绿
14948	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线华丰台变	65.21	绿
14949	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线三望寺台变	40.62	绿
14950	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线三望8社台变	131.33	绿
14951	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线三望6社台变	34.96	绿
14952	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线三望14社台变	80.42	绿
14953	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线三望13社台变	78.89	绿
14954	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线万年村台变	67.72	绿
14955	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线万年9社台变	63.92	绿
14956	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线万年7社台变	79.25	绿
14957	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线万年6社台变	122.62	绿
14958	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线万年4社台变	26.22	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14959	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线万年1社台变	78.35	绿
14960	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫祠线万年12社台变	79.92	绿
14961	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线龙头沟台变	159.09	绿
14962	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线黄荆沟台变	168.65	绿
14963	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线针匠街场镇台变	52.04	绿
14964	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线针匠街2社台变	83.71	绿
14965	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线金圣寺8社台变	80.84	绿
14966	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线金圣寺5社台变	79.09	绿
14967	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线金圣寺2社台变	80.61	绿
14968	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线郑家沟台变	64.32	绿
14969	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线袁家嘴6社台变	79.90	绿
14970	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线芋头沟台变	64.03	绿
14971	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线梨儿湾台变	48.39	绿
14972	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线曾家湾台变	138.36	绿
14973	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线新湾台变	80.62	绿
14974	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线新房子台变	65.79	绿
14975	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线新大佛寺台变	131.08	绿
14976	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线房子湾台变	80.41	绿
14977	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线幺么坝台变	28.49	绿
14978	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线幺么坝3社台变	79.74	绿
14979	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线大坟坝台变	160.67	绿
14980	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线大佛寺台变	78.35	绿
14981	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线坳店子台变	79.29	绿
14982	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线凤金山5社台变	81.06	绿
14983	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线凤金山5.6社台变	159.06	绿
14984	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线凤金山18社台变	79.59	绿
14985	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线凤金山11社台变	80.23	绿
14986	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线佛尔岩17社台变	80.64	绿
14987	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线佛尔岩16社台变	0.00	红
14988	内江市	威远县	35kV卫林站	10kV卫东线佛尔岩13社台变	78.35	绿
14989	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线高山7社台变	79.11	绿
14990	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线高山5社台变	78.94	绿
14991	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线笋子湾台变	80.94	绿
14992	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线灯房台变	4.34	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
14993	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永结8社台变	79.78	绿
14994	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永结7社台变	79.93	绿
14995	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永结5社台变	80.08	绿
14996	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永结4社台变	79.11	绿
14997	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永结3社台变	79.45	绿
14998	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永结1社台变	79.84	绿
14999	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永结1、5社台变	64.28	绿
15000	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永结10社台变	80.22	绿
15001	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永红9社台变	79.04	绿
15002	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永红4社台变	80.31	绿
15003	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永红3社台变	80.78	绿
15004	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永红1社台变	64.52	绿
15005	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永政村台变	65.96	绿
15006	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永政村7、8社台变	83.26	绿
15007	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永政9社台变	63.27	绿
15008	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线永政13、14社台变	313.95	绿
15009	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线民建15社台变	78.90	绿
15010	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线民建14社台变	52.11	绿
15011	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线民建13社台变	40.94	绿
15012	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线民建11社台变	79.17	绿
15013	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线民建10社台变	40.51	绿
15014	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线民丰5、6社台变	82.69	绿
15015	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线毛狗坳台变	57.17	绿
15016	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线成自泸泸州方向箱变	493.61	绿
15017	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线成自泸成都方向箱变	493.61	绿
15018	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线大竹林台变	64.71	绿
15019	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线大沙函台变	23.45	绿
15020	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线坳店子台变	82.50	绿
15021	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线吊脚楼台变	79.73	绿
15022	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线八角庙台变	85.70	绿
15023	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南高线下市坝台变	40.74	绿
15024	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线鸿运佳苑#4箱变	648.35	绿
15025	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线鸿运佳苑#3箱变	527.65	绿
15026	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线鸿运佳苑#2变	510.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15027	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线鸿运佳苑#1变	506.25	绿
15028	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线车站巷安置楼台变	199.84	绿
15029	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线西山五组安置房#2箱变	501.79	绿
15030	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线畜牧局台变	328.05	绿
15031	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线电信#2台变	249.74	绿
15032	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线电信#1台变	250.45	绿
15033	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线清溪花苑#4台变	250.21	绿
15034	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线清溪花苑#3台变	318.61	绿
15035	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线清溪花苑#2台变	251.23	绿
15036	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线清溪花苑#1台变	317.11	绿
15037	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线法院台变	252.30	绿
15038	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线新威中箱变	551.53	绿
15039	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线房管局清溪花苑台变	254.00	绿
15040	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线建业晶座箱变	401.80	绿
15041	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线学府苑#6箱变	331.30	绿
15042	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线学府苑#5箱变	327.99	绿
15043	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线学府苑#4箱变	477.44	绿
15044	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线学府苑#3箱变	506.72	绿
15045	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线学府苑#2箱变	649.17	绿
15046	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线学府苑#1箱变	651.99	绿
15047	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线威中居住楼台变	260.68	绿
15048	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线城南车站#2台变	264.58	绿
15049	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线城南车站#1台变	261.93	绿
15050	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线国土局#2台变	268.09	绿
15051	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线国土局#1台变	326.20	绿
15052	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线南山苑箱变	321.22	绿
15053	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线劳动局台变	317.80	绿
15054	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线供电清溪花苑#2台变	160.20	绿
15055	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线供电清溪花苑#1台变	161.02	绿
15056	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线人事局台变	166.02	绿
15057	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线临溪小区B区#1箱变	393.27	绿
15058	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线临溪小区A区#2箱变	502.27	绿
15059	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线临溪小区A区#1箱变	636.87	绿
15060	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线中油台变	334.04	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15061	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线严建司#8楼台变	315.31	绿
15062	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南河线三河一社箱变	804.13	绿
15063	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线高家湾台变	80.60	绿
15064	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线熊华堂台变	205.54	绿
15065	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线火葬场台变	162.90	绿
15066	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线清水塘台变	313.40	绿
15067	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线清明村台变	79.74	绿
15068	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永红17社台变	81.51	绿
15069	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永红14社台变	79.16	绿
15070	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永强7、9社台变	249.78	绿
15071	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永强15社台变	79.38	绿
15072	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永强14社台变	69.20	绿
15073	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永强13社台变	316.92	绿
15074	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永强12社台变	80.91	绿
15075	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永强11社台变	79.23	绿
15076	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永强10社台变	79.30	绿
15077	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永华村加气站台变	162.54	绿
15078	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永华9、10社台变	81.07	绿
15079	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永华7社台变	81.64	绿
15080	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永华6社台变	130.16	绿
15081	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永华5社台变	254.09	绿
15082	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永华4社台变	68.28	绿
15083	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永华10社台变	157.62	绿
15084	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永利3、4社台变	79.38	绿
15085	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永利1、8社台变	64.03	绿
15086	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线永丰4、5社台变	63.23	绿
15087	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线敬老院台变	82.29	绿
15088	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线官家坝台变	79.70	绿
15089	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线坟坝湾台变	79.15	绿
15090	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线唐树钦台变	161.49	绿
15091	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线响滩子台变	159.94	绿
15092	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线凉家桥台变	81.51	绿
15093	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南永线一品4社台变	79.38	黄
15094	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南城线远鸿B区#2箱变	643.38	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15095	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南城线远鸿B区#1箱变	507.24	绿
15096	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南城线祥和商住楼箱变	317.39	绿
15097	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南城线焦化厂#2台变	250.03	绿
15098	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南城线焦化厂#1台变	249.44	绿
15099	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南城线威玻怡景苑#3箱变	501.86	绿
15100	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南城线威玻怡景苑#2箱变	505.32	绿
15101	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南城线威玻怡景苑#1箱变	505.18	绿
15102	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南城线三河路箱变	499.84	绿
15103	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南园线巩固泵业箱变	320.55	绿
15104	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线鹅公岭台变	81.03	绿
15105	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线高河坝台变	64.89	绿
15106	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线甘家寺台变	82.55	绿
15107	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线永龙5社台变	20.26	绿
15108	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线永强9社台变	80.73	绿
15109	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线永强8社台变	80.65	绿
15110	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线永强3社台变	158.27	绿
15111	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线永强2社台变	81.45	绿
15112	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线永庆7社台变	11.16	黄
15113	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线永华14、15社台变	80.70	绿
15114	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线永华12社台变	80.22	绿
15115	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线永农3社台变	49.49	绿
15116	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线卷子坳台变	84.21	绿
15117	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线二级站台变	44.70	绿
15118	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线上河坝台变	78.37	绿
15119	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线三河8社台变	64.60	绿
15120	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线三河5社台变	198.46	绿
15121	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线三河4社台变	157.29	绿
15122	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线三河3社台变	79.37	绿
15123	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南品线一级站台变	79.74	绿
15124	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南北二线印象阳光商业#6箱变	536.35	绿
15125	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南北二线印象阳光#5箱变	634.20	绿
15126	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南北二线印象阳光#4箱变	635.07	绿
15127	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南北二线印象阳光#3箱变	998.19	绿
15128	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南北二线印象阳光#2箱变	1005.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15129	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南北二线印象阳光#1箱变	802.19	绿
15130	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南北一线富康#6箱变	639.99	绿
15131	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南北一线富康#5箱变	506.56	绿
15132	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南北一线富康#4箱变	508.06	绿
15133	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南北一线富康#3箱变	641.77	绿
15134	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南北一线富康#2箱变	639.05	绿
15135	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南北一线富康#1箱变	638.48	绿
15136	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV南化线传化广场锦园5#配电变压器	505.18	绿
15137	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV南化线传化广场锦园#9公变	626.80	绿
15138	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV南化线传化广场锦园#8公变	501.90	绿
15139	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV南化线传化广场锦园#7公变	524.62	绿
15140	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV南化线传化广场锦园#4配变	509.26	绿
15141	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV南化线传化广场锦园#3配变	508.99	绿
15142	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV南化线传化广场锦园#2公变	658.05	绿
15143	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV南化线传化广场锦园#1公变	819.20	绿
15144	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV南亚线南亚风情#5公变	983.51	绿
15145	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV南亚线南亚风情#4配变	339.84	绿
15146	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线魏家七、八社台变	328.76	绿
15147	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线铁工厂箱变	251.55	绿
15148	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线远达商住楼台变	250.70	绿
15149	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线绸厂台变	315.25	绿
15150	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线焊管厂台变	345.29	绿
15151	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线永泰建设路台变	270.63	绿
15152	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线开发焊管厂台变	161.46	绿
15153	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线商业步行街#4台变	322.31	绿
15154	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线商业步行街#3台变	322.43	绿
15155	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线商业步行街#2台变	320.07	绿
15156	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线商业步行街#1台变	331.54	绿
15157	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线和谐家苑#1台变	201.85	绿
15158	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线和谐家园#2箱变	204.60	绿
15159	内江市	威远县	110kV威南站	10kV南东线农具厂台变	64.23	绿
15160	内江市	东兴区	110kV桐梓坝站	10kV区审计局#92公变	217.29	绿
15161	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线黑马箱变	498.00	绿
15162	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线锦州花园箱变	504.98	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15163	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线金山静逸楼#1台变	248.83	绿
15164	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线资中三中#1箱变配变	401.70	绿
15165	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线蘸坛山村#9台变	80.10	绿
15166	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线蘸坛山村#8台变	80.09	绿
15167	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线蘸坛山村#7台变	80.17	绿
15168	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线蘸坛山村#6台变	83.01	绿
15169	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线蘸坛山村#4台变	80.87	绿
15170	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线蘸坛山村#3台变	81.06	绿
15171	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线蘸坛山村#2台变	130.43	绿
15172	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线蘸坛山村#1台变	81.04	绿
15173	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线蘸坛山村#11台变	166.42	绿
15174	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线蘸坛山村#10台变	82.71	绿
15175	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线种子公司箱变	497.84	绿
15176	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线祥瑞大厦#1箱变	997.97	绿
15177	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线电信小区箱变	396.01	绿
15178	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线环城路#1台变	324.72	绿
15179	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线滨江大道还房#1箱变	795.13	绿
15180	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线桥南路#3公变	334.00	绿
15181	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线桥南路#2公变	351.06	绿
15182	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线桥南路#1公变	328.84	绿
15183	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线时代豪庭箱变	505.37	绿
15184	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线方家沟#2变	158.95	绿
15185	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线方家沟#1台变	236.97	绿
15186	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线文庙口村#8台变	79.53	绿
15187	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线文庙口村#3台变	82.19	绿
15188	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线成渝上街1#公变	324.02	绿
15189	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线成渝上街#7台变	330.55	绿
15190	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线成渝上街#6公变	335.99	绿
15191	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线成渝上街#5台变	339.93	绿
15192	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线成渝上街#4台变	348.47	绿
15193	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线成渝上街#3台变	332.55	绿
15194	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线成渝上街#2台变	332.33	绿
15195	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线建兴市场二期箱变	402.95	绿
15196	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线广播器材厂#3公变	506.18	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15197	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线广播器材厂#2公变	495.88	绿
15198	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线广播器材厂#1台变	317.95	绿
15199	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线城镇房产公司新增箱变	253.68	绿
15200	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线城南路#1台变	323.62	绿
15201	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线城南路#17台变	321.06	绿
15202	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线国奥公馆配电室#3变	997.48	绿
15203	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线国奥公馆配电室#2变	996.12	绿
15204	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线四通路#2台变	333.72	绿
15205	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线四通路#1台变	326.79	绿
15206	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线古家大院台变	313.40	绿
15207	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线二丝厂#2箱变	508.91	绿
15208	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷二线二丝厂#1箱变	457.48	绿
15209	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线鼓楼坝2#箱变	502.54	绿
15210	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线鼓楼坝1#箱变	620.93	绿
15211	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线顺城街#3台变	364.07	绿
15212	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线顺城街#2台变	355.41	绿
15213	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线顺城街#1台变	332.38	绿
15214	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线金山银座#2箱变	584.37	绿
15215	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线金山银座#1箱变	783.63	绿
15216	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线重龙镇还房箱变	128.29	绿
15217	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线西街#9台变	373.44	绿
15218	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线西街#8台变	321.37	绿
15219	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线西街#7台变	369.79	绿
15220	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线西街#6台变	368.79	绿
15221	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线西街#5台变	343.06	绿
15222	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线西街#4台变	339.56	绿
15223	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线西街#3台变	362.53	绿
15224	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线西街#2台变	334.75	绿
15225	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线西街#1台变	357.65	绿
15226	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线磨盘南路#1变	320.50	绿
15227	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线环城路财政局#4箱变	327.65	绿
15228	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线环城路#2箱变	533.79	绿
15229	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线环城路#2台变	330.66	绿
15230	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线环城路#1台变	343.72	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15231	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线滨江路#3台变	330.86	绿
15232	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线滨江路#2台变	334.69	绿
15233	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线滨江路#1台变	347.09	绿
15234	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线滨江花园箱变	256.43	绿
15235	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线滨江公园5#箱变	508.33	绿
15236	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线滨江公园4#箱变	503.79	绿
15237	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线文庙口市场#1箱变	509.48	绿
15238	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线南华街箱变	520.04	绿
15239	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线南华街#2台变	329.84	绿
15240	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北谷一线南华街#1台变	337.12	绿
15241	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线龙马桥村#4台变	79.05	绿
15242	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线龙马桥村#3台变	80.80	绿
15243	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线龙马桥村#2台变	82.27	绿
15244	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线龙马桥村#1台变	159.46	绿
15245	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线香炉山村#6台变	85.29	绿
15246	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线香炉山村#5台变	160.38	绿
15247	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线香炉山村#4台变	83.70	绿
15248	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线香炉山村#3台变	101.34	绿
15249	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线香炉山村#2台变	156.70	绿
15250	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线香炉山村#1台变	168.49	绿
15251	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线铧头村#2台变	80.30	绿
15252	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线铧头村#1台变	78.53	绿
15253	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线谷田坝村#3台变	104.30	绿
15254	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线谷田坝村#2台变	84.01	绿
15255	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线谷田坝村#1台变	135.59	绿
15256	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线茨菇桥村#6台变	163.52	绿
15257	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线茨菇桥村#3台变	161.44	绿
15258	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线茨菇桥村#1台变	100.51	绿
15259	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线茅庵村#4台变	51.35	绿
15260	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线茅庵村#3台变	81.91	绿
15261	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线茅庵村#2台变	69.05	绿
15262	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线茅庵村#1台变	89.58	绿
15263	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线竹花村#6台变	45.79	绿
15264	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线竹花村#5台变	80.92	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15265	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线竹花村#4台变	63.20	绿
15266	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线竹花村#3台变	157.81	绿
15267	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线竹花村#2台变	158.56	绿
15268	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线竹花村#1台变	80.37	绿
15269	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线石坝子村#7台变	79.31	绿
15270	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线石坝子村#6台变	82.56	绿
15271	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线石坝子村#5台变	46.04	绿
15272	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线石坝子村#4台变	83.15	绿
15273	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线石坝子村#3台变	81.64	绿
15274	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线石坝子村#2台变	80.40	绿
15275	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线石坝子村#1台变	84.25	绿
15276	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线歇山庙村#3台变	164.68	绿
15277	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线歇山庙村#2台变	79.33	绿
15278	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线歇山庙村#1台变	79.40	绿
15279	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线歇山庙#5台变	158.07	绿
15280	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线歇山庙#4台变	54.54	绿
15281	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线桐江村#5台变	78.41	绿
15282	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线桐江村#4台变	82.66	绿
15283	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线桐江村#3台变	164.12	绿
15284	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线桐江村#2台变	39.77	绿
15285	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线桐江村#1台变	80.24	绿
15286	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线文庙口村#6台变	333.94	绿
15287	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线文庙口村#5台变	171.86	绿
15288	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线文庙口村#4台变	160.66	绿
15289	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线小河村#5台变	31.71	绿
15290	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线小河村#4台变	69.81	绿
15291	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线小河村#3台变	81.27	绿
15292	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线小河村#2台变	120.42	绿
15293	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线小河村#1台变	79.81	绿
15294	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线宁国寺村#6台变	42.87	绿
15295	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线宁国寺村#5台变	114.64	绿
15296	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线宁国寺村#3台变	32.22	绿
15297	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线宁国寺村#2台变	176.10	绿
15298	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线宁国寺村#1台变	78.46	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15299	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线土地桥村#5台变	78.86	绿
15300	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线土地桥村#4台变	82.80	绿
15301	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线土地桥村#3台变	79.67	绿
15302	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线土地桥村#2台变	63.96	绿
15303	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线土地桥村#1台变	41.67	绿
15304	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线千弓堰村#7台变	160.36	绿
15305	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线千弓堰村#6台变	168.33	绿
15306	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线千弓堰村#5台变	80.32	绿
15307	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线千弓堰村#4台变	80.87	绿
15308	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线千弓堰村#3台变	48.01	绿
15309	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线千弓堰村#2台变	63.61	绿
15310	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线千弓堰村#1台变	260.87	绿
15311	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线兴隆场村#6台变	81.75	绿
15312	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线兴隆场村#5台变	80.93	绿
15313	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线兴隆场村#4台变	81.31	绿
15314	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线兴隆场村#3台变	54.73	绿
15315	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线兴隆场村#2台变	63.82	绿
15316	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线兴隆场村#1台变	162.60	绿
15317	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线八字墙村#5台变	81.92	绿
15318	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线八字墙村#4台变	81.44	绿
15319	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线八字墙村#3台变	82.87	绿
15320	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线八字墙村#2台变	82.27	绿
15321	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线八字墙村#1台变	129.71	绿
15322	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线万安村#5台变	80.14	绿
15323	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线万安村#3台变	133.97	绿
15324	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北茅线万安村#2台变	81.69	绿
15325	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线陈太学小区箱变	494.42	绿
15326	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线金山晶座#2配电室#8箱变	1005.24	绿
15327	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线金山晶座#2配电室#5箱变	997.10	绿
15328	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线金山晶座#2配电室#4箱变	801.75	绿
15329	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线金山晶座#2配电室#3箱变	802.53	绿
15330	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线金山晶座#1配电室#2箱变	648.60	绿
15331	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线金山晶座#1配电室#1箱变	640.88	绿
15332	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线蘸坛山村台变	80.84	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15333	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线蘸坛山村#5台变	21.94	绿
15334	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线船城首座#7箱变	635.17	绿
15335	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线船城首座#6箱变	802.56	绿
15336	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线船城首座#5箱变	801.04	绿
15337	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线船城首座#4箱变	812.24	绿
15338	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线船城首座#2箱变	986.23	绿
15339	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线船城首座#1箱变	813.01	绿
15340	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线文庙口村#2台变	40.25	绿
15341	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线文庙口村#1台变	156.70	绿
15342	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线尚河半岛5#箱变	649.02	绿
15343	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线尚河半岛4#箱变	669.65	绿
15344	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线尚河半岛2#箱变	525.03	绿
15345	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线尚河半岛1#箱变	510.18	绿
15346	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北水线尚河半岛#3箱变	515.77	绿
15347	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线黑龙江#2台变	334.92	绿
15348	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线黑龙江#1台变	330.10	绿
15349	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线衣铺街台变	394.69	绿
15350	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线老血站台变	325.96	绿
15351	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线正东街免粉厂公变	259.18	绿
15352	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线正东街#3台变	249.34	绿
15353	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线正东街#2台变	338.66	绿
15354	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线正东街#1台变	340.58	绿
15355	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线文星街#2台变	261.93	绿
15356	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线文星街#1台变	331.80	绿
15357	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线小东街5#公变	349.60	绿
15358	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线小东街4#公变	374.71	绿
15359	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线小东街3#公变	327.91	绿
15360	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线小东街2#公变	384.67	绿
15361	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线小东街1#公变	374.53	绿
15362	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线地税局台变	366.91	绿
15363	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线后西街#4台变	343.60	绿
15364	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线后西街#3台变	347.14	绿
15365	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线后西街#2台变	359.91	绿
15366	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线后西街#1台变	350.55	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15367	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线后西街#10台变	345.31	绿
15368	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线县委宿舍#1箱变	505.88	绿
15369	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线南街#1台变	292.33	绿
15370	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线前西街#1箱变	511.65	绿
15371	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线中泰小区#2箱变	583.59	绿
15372	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北楼线中泰小区#1箱变	537.44	绿
15373	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线黄金庙村＃5台变	79.75	绿
15374	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线黄金庙村#4台变	161.23	绿
15375	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线黄金庙村#3台变	79.97	绿
15376	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线黄金庙村#2台变	39.50	绿
15377	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线黄金庙村#1台变	42.91	绿
15378	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线高山村#7台变	158.02	绿
15379	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线高山村#6台变	79.53	绿
15380	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线高山村#5台变	137.66	绿
15381	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线高山村#4台变	97.32	绿
15382	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线高山村#3台变	39.80	绿
15383	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线高山村#2台变	82.17	绿
15384	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线高山村#1台变	80.96	绿
15385	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线谷田坝村#7台变	163.70	绿
15386	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线线板桥村#3台变	39.72	绿
15387	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线红庙村#6台变	79.67	绿
15388	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线红庙村#5台变	157.40	绿
15389	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线红庙村#4台变	81.49	绿
15390	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线红庙村#3台变	163.32	绿
15391	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线红庙村#2台变	40.71	绿
15392	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线红庙村#1台变	81.83	绿
15393	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线碑溪村#5台变	83.81	绿
15394	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线梁山村＃6台变	80.66	绿
15395	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线梁山村#7台变	79.27	绿
15396	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线梁山村#5台变	42.30	绿
15397	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线梁山村#4台变	127.97	绿
15398	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线梁山村#3台变	127.05	绿
15399	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线梁山村#2台变	41.34	绿
15400	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线梁山村#1台变	82.03	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15401	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线板桥村#5台变	137.63	绿
15402	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线板桥村#4台变	129.21	绿
15403	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线板桥村#2台变	163.67	绿
15404	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线板桥村#1台变	40.58	绿
15405	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线杨柳滩村5#台变	63.71	绿
15406	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线杨柳滩村#4台变	98.03	绿
15407	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线杨柳滩村#3台变	16.39	绿
15408	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线杨柳滩村#2台变	321.98	绿
15409	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线杨柳滩村#1台变	43.88	绿
15410	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线文锋村#4台变	158.04	绿
15411	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线文锋村#3台变	82.63	绿
15412	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线文锋村#2台变	158.33	绿
15413	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线文锋村#1台变	35.55	绿
15414	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线文江场镇#3台变	162.07	绿
15415	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线文江场镇#2台变	251.28	绿
15416	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线文江场镇#1台变	281.11	绿
15417	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线尖峰村#8台变	79.62	绿
15418	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线尖峰村#7台变	81.22	绿
15419	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线尖峰村#6台变	63.99	绿
15420	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线尖峰村#5台变	73.71	绿
15421	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线尖峰村#4台变	36.81	绿
15422	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线尖峰村#3台变	84.57	绿
15423	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线尖峰村#2台变	88.42	绿
15424	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线尖峰村#1台变	118.29	绿
15425	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线宁国寺村#7台变	79.93	绿
15426	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线宁国寺村#4台变	165.82	绿
15427	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线大桠村#8台变	80.83	绿
15428	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线大桠村#7台变	79.35	绿
15429	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线大桠村#6台变	79.58	绿
15430	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线大桠村#5台变	158.42	绿
15431	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线大桠村#4台变	159.01	绿
15432	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线大桠村#3台变	79.71	绿
15433	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线大桠村#2台变	81.56	绿
15434	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线大桠村#1台变	40.38	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15435	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线回湾村#4台变	0.00	红
15436	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线回湾村#3台变	79.63	绿
15437	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线回湾村#2台变	163.01	绿
15438	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线回湾村#1台变	70.57	绿
15439	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线元兴村#4台变	159.37	绿
15440	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线元兴村#3台变	81.29	绿
15441	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线元兴村#2台变	86.65	绿
15442	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线元兴村#1台变	116.54	绿
15443	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线五里店村#3台变	168.21	绿
15444	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线五里店村#2台变	73.78	绿
15445	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北文线五里店村#1台变	79.68	绿
15446	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线迎宾路#5台变	373.15	绿
15447	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线迎宾路#4台变	331.06	绿
15448	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线迎宾路#3台变	336.85	绿
15449	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线迎宾路#2台变	332.71	绿
15450	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线迎宾路#1台变	326.68	绿
15451	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线荷花池1#公变	335.48	绿
15452	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线荷花池#3台变	323.11	绿
15453	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线荷花池#2台变	337.72	绿
15454	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线浙江商城#3台变	337.64	绿
15455	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线浙江商城#2台变	329.39	绿
15456	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线浙江商城#1台变	345.52	绿
15457	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线广场路#2台变	339.27	绿
15458	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线宏翔房第产台变	253.53	绿
15459	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线宏翔地产箱变	405.74	绿
15460	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线天然气公司公变	284.66	绿
15461	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线大东门#5台变	321.37	绿
15462	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线大东门#4台变	316.09	绿
15463	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线大东门#3台变	319.40	绿
15464	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线大东门#2台变	338.12	绿
15465	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线中东街#1台变	325.60	绿
15466	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线东林新城#4箱变	513.93	绿
15467	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线东林新城#3箱变	416.87	绿
15468	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线东林新城#2箱变	427.80	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15469	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线东林新城#1箱变	524.52	绿
15470	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北城线一中南校区#1箱变	499.11	绿
15471	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线重龙山供电局宿舍台变	252.45	绿
15472	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线重龙中学台变	356.39	绿
15473	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线荷花池台变	321.16	绿
15474	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线状元街#2箱变	559.77	绿
15475	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线状元街#1箱变	556.82	绿
15476	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线武装部台变	313.49	绿
15477	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线武装部#2箱变	343.60	绿
15478	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线房产公司B区台变	339.25	绿
15479	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线房产公司A区台变	335.89	绿
15480	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线城北市场台变	315.89	绿
15481	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线后西街#9台变	339.18	绿
15482	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线后西街#8台变	590.91	绿
15483	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线后西街#7台变	565.57	绿
15484	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线后西街#6台变	534.62	绿
15485	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线后西街#5台变	361.46	绿
15486	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线北门外#1箱变	315.58	绿
15487	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线北街#5台变	321.34	绿
15488	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线北街#4台变	333.05	绿
15489	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线北街#3台变	329.26	绿
15490	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线北街#2台变	380.32	绿
15491	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线北街#1台变	352.52	绿
15492	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线北外台变	363.86	绿
15493	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线凤翎家园箱变	640.72	绿
15494	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北元线凤翎家园#2箱变	509.42	绿
15495	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线香炉山村#7台变	78.35	绿
15496	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线迎宾桥村3社台变	157.87	绿
15497	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线迎宾桥村#5变	319.67	绿
15498	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线迎宾桥村#4公变	161.56	绿
15499	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线迎宾桥村#3公变	321.86	绿
15500	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线迎宾桥村#2公变	257.96	绿
15501	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线迎宾桥村#1台变	323.21	绿
15502	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线谷田坝村#9台变	314.29	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15503	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线谷田坝村#8台变	165.58	绿
15504	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线谷田坝村#6台变	65.18	绿
15505	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线谷田坝村#5台变	82.49	绿
15506	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线谷田坝村#4台变	80.27	绿
15507	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线茨菇桥村#7台变	79.29	绿
15508	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线茨菇桥村#5台变	80.96	绿
15509	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线茨菇桥村#2台变	98.88	绿
15510	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线芋子田村二组台变	125.36	绿
15511	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线罗汉洞村#9台变	158.08	绿
15512	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线罗汉洞村#7台变	161.77	绿
15513	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线罗汉洞村#6台变	131.11	绿
15514	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线罗汉洞村#5台变	128.19	绿
15515	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线罗汉洞村#4台变	159.65	绿
15516	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线罗汉洞村#3台变	84.48	绿
15517	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线罗汉洞村#2台变	313.40	绿
15518	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线罗汉洞村#1台变	165.65	绿
15519	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线罗汉洞村#10台变	162.62	绿
15520	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线罗汉洞#8台变	162.09	绿
15521	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线状元街2#台变	162.64	绿
15522	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线状元街1#台变	163.69	绿
15523	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线泥巴湾村#7台变	147.44	绿
15524	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线泥巴湾村#6台变	163.93	绿
15525	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线泥巴湾村#5台变	164.82	绿
15526	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线泥巴湾村#4台变	161.36	绿
15527	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线泥巴湾村#3台变	79.85	绿
15528	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线泥巴湾村#2台变	67.52	绿
15529	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线泥巴湾村#1台变	64.41	绿
15530	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线文庙口村#7台变	317.42	绿
15531	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线天才坝村#4台变	87.18	绿
15532	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线天才坝村#3台变	78.59	绿
15533	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线天才坝村#2台变	164.87	绿
15534	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线天才坝村#1台变	125.38	绿
15535	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线人民医院#2箱变	413.92	绿
15536	内江市	资中县	110kV城北站	10kV北东线人民医院#1箱变	509.42	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15537	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线鹿子村9社台变	78.35	绿
15538	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线鹿子村#2台变	156.70	绿
15539	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线鹿子四社台变	56.78	绿
15540	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线高洞村#3公变	78.68	绿
15541	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线糖房坳村8社#9台变	157.71	绿
15542	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线糖房坳村5社#10台变	51.58	绿
15543	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线糖房坳村3社#11台变	79.22	绿
15544	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线糖房坳村1#台变	81.31	绿
15545	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线糖房坳#4台变	78.35	绿
15546	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线潘家坝#13台变	57.72	绿
15547	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线枷担湾6社台变	81.13	绿
15548	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线枷担湾1社#8台变	79.32	绿
15549	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线凌家镇潘家坝村九社#14台变	163.40	绿
15550	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线乌鸡冲2社公变	159.53	绿
15551	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌黄线中央储蓄粮库家属楼配变	314.64	绿
15552	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线龙腾园小区配电变压器	641.72	绿
15553	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线黄荆村6社台变	80.10	绿
15554	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线黄荆村5社台变	82.42	绿
15555	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线黄荆村4社台变	80.41	绿
15556	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线黄荆村3社台变	80.80	绿
15557	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线黄荆村#1台变	80.46	绿
15558	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线黄荆七社台变	79.95	绿
15559	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线黄荆一社台变	79.28	绿
15560	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线酒房沟村3社台变	79.08	绿
15561	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线酒房沟村#3台变	157.08	绿
15562	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线酒房沟村#1台变	41.58	绿
15563	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线酒房沟#2台变	62.78	绿
15564	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线花红村9社台变	81.52	绿
15565	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线花红村8社台变	81.23	绿
15566	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线花红村5社台变	79.39	绿
15567	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线花红村4社台变	80.58	绿
15568	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线花红村1社台变	81.85	绿
15569	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线花红村#4台变	81.66	绿
15570	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线花红村#3台变	41.58	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15571	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线花红村#2台变	162.29	绿
15572	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线花红村#1台变	82.29	绿
15573	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线砖房村四社台变	79.68	绿
15574	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线砖房村五社台变	80.35	绿
15575	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线砖房村七社台变	80.94	绿
15576	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线砖房村6社台变	79.57	绿
15577	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线砖房村#3台变	80.57	绿
15578	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线砖房村#2台变	80.07	绿
15579	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线砖房村#1台变	79.56	绿
15580	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线盘龙寺村8社台变	45.22	绿
15581	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线盘龙寺村7社台变	80.24	绿
15582	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线盘龙寺村1社台变	38.39	绿
15583	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线盘龙寺村10社台变	83.66	绿
15584	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线盘龙寺村#4台变	79.59	绿
15585	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线盘龙寺村#3台变	12.24	绿
15586	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线盘龙寺村#2台变	3.88	绿
15587	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线盘龙寺#1台变	40.94	绿
15588	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线牌坊村#3台变	30.89	绿
15589	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线牌坊坝村6社台变	81.95	绿
15590	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线牌坊坝村4社台变	79.88	绿
15591	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线牌坊坝村#4台变	67.87	绿
15592	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线牌坊坝村#2台变	66.65	绿
15593	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线牌坊坝五社台变	80.19	绿
15594	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线牌坊坝一社台变	79.43	绿
15595	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线牌坊坝#1台变	81.77	绿
15596	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑糖厂台变	161.96	绿
15597	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑水库#1台变	121.67	绿
15598	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑村9社台变	80.84	绿
15599	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑村8社台变	40.25	绿
15600	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑村7社台变	79.74	绿
15601	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑村6社台变	198.83	绿
15602	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑村3社台变	157.29	绿
15603	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑村1社台变	225.34	绿
15604	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑村#3台变	64.25	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15605	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑村#2台变	40.26	绿
15606	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑村#1台变	80.63	绿
15607	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线方碑崖湾村#3台变	79.24	绿
15608	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线方碑尖山村#2台变	81.15	绿
15609	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑场上台变	71.78	绿
15610	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线方碑场上#2台变	59.12	绿
15611	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线岩湾村2社台变	80.26	绿
15612	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线岩湾村#1台变	40.40	绿
15613	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线岩湾3社公变	80.06	绿
15614	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线岩弯村#2台变	79.81	绿
15615	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线尖山村6社台变	79.23	绿
15616	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线尖山村5社台变	81.68	绿
15617	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线尖山村4社台变	81.75	绿
15618	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线尖山村2社台变	82.68	绿
15619	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线尖山村#3台变	80.13	绿
15620	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线尖山村#1台变	42.04	绿
15621	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线大红山村#2台变	42.59	绿
15622	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线大洪山村4社5社台变	81.43	绿
15623	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线大洪山村1社台变	99.69	绿
15624	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线大洪山几家河台变	79.67	绿
15625	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线印合村四社台变	79.49	绿
15626	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线印合村十社台变	80.92	绿
15627	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线印合村六社台变	79.72	绿
15628	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线印合村2社台变	79.91	绿
15629	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线印合村1社台变	87.65	绿
15630	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线印合村#1台变	41.23	绿
15631	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线印合五社台变	156.70	绿
15632	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线印合7社台变	78.35	绿
15633	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线华匠冲村三社台变	20.21	绿
15634	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线华匠冲村4、6社台变	81.27	绿
15635	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线华匠冲村#2台变	80.58	绿
15636	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌郎线华匠冲村#1台变	158.84	绿
15637	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线凌家场上#5台变	159.82	绿
15638	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线凌家场上#4台变	349.13	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15639	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线八楞碑村#1台变	41.05	绿
15640	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线八楞村三社台变	80.15	绿
15641	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线八楞村4社台变	79.85	绿
15642	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线八楞村2社台变	79.56	绿
15643	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线八楞村#2台变	79.72	绿
15644	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线八楞五社台变	82.35	绿
15645	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线八楞七社台变	66.40	绿
15646	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线何家坡#5台变	156.70	绿
15647	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线乌鸡冲村5社台变	67.89	绿
15648	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线乌鸡冲屠宰场台变	130.64	绿
15649	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线乌鸡冲六台变	81.38	绿
15650	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌郎线乌鸡冲八社台变	79.40	绿
15651	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌朝线黄桷岭#5公变	80.33	绿
15652	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌朝线黄桷岭#2公变	81.20	绿
15653	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线马家寺村二社台变	6.03	绿
15654	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线马家寺#5台变	62.99	绿
15655	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线马家寺#4台变	79.27	绿
15656	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线马家寺#2台变	160.72	绿
15657	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线马家寺#1台变	80.99	绿
15658	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线金马村二社台变	80.54	绿
15659	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线金马村七社台变	79.89	绿
15660	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线金马村一社台变	50.92	绿
15661	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线金马村#4台变	80.11	绿
15662	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线金马村#3公变	38.59	绿
15663	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线酿香居台变	169.05	绿
15664	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线糖房坳村2社#8台变	98.05	绿
15665	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线糖房坳村#3台变	78.35	绿
15666	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线糖房坳#7台变	65.04	绿
15667	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线盘龙寺五社台变	81.06	绿
15668	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线桥板凼#2台变	79.88	绿
15669	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线枷担湾#5台变	81.67	绿
15670	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线新房村四社台变	79.83	绿
15671	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线新房村六社台变	80.09	绿
15672	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线新房村五社台变	53.69	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15673	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线新房村#7台变	52.33	绿
15674	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线新房村#5台变	11.64	绿
15675	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线徐家湾#3台变	161.80	绿
15676	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线太平村二队台变	81.07	绿
15677	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线太平寺#5台变	79.33	绿
15678	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线太平寺#4台变	85.46	绿
15679	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线太平寺#2台变	41.24	绿
15680	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线太平寺#1台变	80.91	绿
15681	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线大庄村#5台变	81.04	绿
15682	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线大庄村#3台变	46.00	绿
15683	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线大庄村#2台变	84.50	绿
15684	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线大庄4社#6台变	80.62	绿
15685	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线大庄#4台变	79.77	绿
15686	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线圆坝村#3公变	44.01	绿
15687	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线凌家场上#7台变	265.34	绿
15688	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线凌家场上#6台变	203.67	绿
15689	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线凌家场上#15台变	336.67	绿
15690	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线凌家场上#14台变	339.13	绿
15691	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线凌家场上#12台变	328.25	绿
15692	内江市	市中区	35kV朝阳站	10kV凌朝线六公丘#2公变	33.10	绿
15693	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线元坝村1社#7台变	44.39	绿
15694	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线乌鸡冲七社台变	81.95	绿
15695	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线七里冲村1社台变	157.66	绿
15696	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线七里冲村#1台变	68.49	绿
15697	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线七里冲#5台变	82.64	绿
15698	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线七里冲#4台变	126.91	绿
15699	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌朝线七里冲#2台变	68.28	绿
15700	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线高洞村4社台变	46.16	绿
15701	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线高洞村#3台变	156.70	绿
15702	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线高洞村#2台变	45.38	绿
15703	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线高洞村#1台变	69.56	绿
15704	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线高洞8社公变	80.75	绿
15705	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线石鼓村5社台变	81.51	绿
15706	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线石鼓村3社台变	79.86	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15707	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线石鼓村2社台变	82.55	绿
15708	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线石鼓村1社台变	54.82	绿
15709	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线石鼓村#3台变	39.18	绿
15710	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线石鼓村#2台变	63.74	绿
15711	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线石鼓村#1台变	96.70	绿
15712	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线牛角田村9社台变	80.56	绿
15713	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线牛角田村6社台变	80.37	绿
15714	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线牛角田村4社台变	80.24	绿
15715	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线牛角田村1社台变	80.51	绿
15716	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线牛角田村#3台变	65.72	绿
15717	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线牛角田村#2台变	41.48	绿
15718	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线牛角田村#1台变	158.40	绿
15719	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线牛角田5社台变	80.35	绿
15720	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线牛角三社台变	167.06	绿
15721	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线牛口桥村7社台变	79.86	绿
15722	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线牛口桥村6社台变	58.29	绿
15723	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线河坝冲水库台变	80.64	绿
15724	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线水口村9社台变	80.39	绿
15725	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线水口村8社台变	64.94	绿
15726	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线水口村5社台变	79.76	绿
15727	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线水口村4社台变	65.32	绿
15728	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线水口村1社台变	80.37	绿
15729	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线水口村#5台变	63.88	绿
15730	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线水口村#4台变	81.00	绿
15731	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线水口村#3台变	41.21	绿
15732	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线水口村#2台变	40.83	绿
15733	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线水口村#1台变	163.98	绿
15734	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线横房村五社台变	158.42	绿
15735	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线横房村一社台变	159.28	绿
15736	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线横房村8社台变	80.09	绿
15737	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线横房村6社台变	160.18	绿
15738	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线横房村#5台变	25.65	绿
15739	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线横房村#4台变	79.64	绿
15740	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线横房村#3台变	41.01	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15741	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线横房村#2台变	98.32	绿
15742	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线横房村#1台变	80.12	绿
15743	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线横房九社台变	50.65	绿
15744	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线横房三社台变	31.60	绿
15745	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线横房4社台变	36.63	绿
15746	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线柳家咀村一社台变	43.03	绿
15747	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线柳家咀村4社台变	85.48	绿
15748	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线柳家咀村3社台变	69.16	绿
15749	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线柳家咀村2社台变	81.34	绿
15750	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线柳家咀村#1台变	55.98	绿
15751	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线柳家咀二社#1台变	79.08	绿
15752	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线新祠堂村8社台变	79.87	绿
15753	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线新祠堂村7社台变	80.58	绿
15754	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线新祠堂村3社台变	84.09	绿
15755	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线新祠堂村2社台变	81.71	绿
15756	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线新祠堂村1社台变	83.12	绿
15757	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线新祠堂村#2台变	64.76	绿
15758	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线新祠堂#1台变	64.91	绿
15759	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线彻天寺村6社台变	41.16	绿
15760	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线彻天寺村4社台变	79.97	绿
15761	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线彻天寺村2社台变	158.49	绿
15762	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线彻天寺村#1台变	110.25	绿
15763	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线彻天寺7社台变	56.48	绿
15764	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线彻天寺4社#2台变	30.02	绿
15765	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线彻天寺3社台变	79.62	绿
15766	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线彻天寺#3台变	12.34	绿
15767	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线彻天寺#2台变	35.83	绿
15768	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大田村四社台变	79.79	绿
15769	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大田村六社台变	12.40	绿
15770	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大田村一社公变	51.51	绿
15771	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大田村9社台变	79.88	绿
15772	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大田村7社台变	162.15	绿
15773	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大田村3社台变	80.01	绿
15774	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大田村#2台变	65.04	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15775	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大田村#1台变	64.73	绿
15776	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大田8社台变	315.10	绿
15777	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大田1社王家桥台变	78.94	绿
15778	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大田#3台变	159.38	绿
15779	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大湾村8社台变	79.59	绿
15780	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大湾村4社台变	80.35	绿
15781	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大湾村1社台变	80.58	绿
15782	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大湾村#5台变	80.46	绿
15783	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大湾村#4台变	41.45	绿
15784	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大湾村#3台变	200.49	绿
15785	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大湾村#2台变	162.38	绿
15786	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大湾村#1台变	28.33	绿
15787	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大湾六社台变	314.40	绿
15788	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大屋村9社台变	313.40	绿
15789	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大屋村7社台变	29.63	绿
15790	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大屋村5社台变	79.94	绿
15791	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大屋村4社台变	79.64	绿
15792	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大屋村2社台变	161.93	绿
15793	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大屋村#3台变	60.68	绿
15794	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线大屋村#1台变	156.22	绿
15795	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线古楼村6社台变	79.11	绿
15796	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线古楼村3号台变	136.29	绿
15797	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线古楼村#2台变	82.07	绿
15798	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线古楼村#1台变	81.34	绿
15799	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线古楼三社台变	160.67	绿
15800	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线区公所#1台变	157.75	绿
15801	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线何家坡村9社台变	80.53	绿
15802	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线何家坡村#6台变	81.19	绿
15803	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线伏龙敬老院台变	81.36	绿
15804	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线伏龙场上台变	161.30	绿
15805	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线伏龙场上#2台变	211.24	绿
15806	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌千线三应寺1社台变	59.88	绿
15807	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线青杠坡村7社台变	80.80	绿
15808	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线青杠坡村5社台变	82.80	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15809	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线青杠坡三社台变	64.84	绿
15810	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线青杠坡1社台变	79.63	绿
15811	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线青杠坡#2台变	80.36	绿
15812	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线青杠坡#1台变	83.48	绿
15813	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线牛口桥村4社台变	79.95	绿
15814	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线牛口桥村2社台变	80.18	绿
15815	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线牛口桥村#3台变	72.81	绿
15816	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线牛口桥村#2台变	251.64	绿
15817	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线牛口桥村#1台变	80.45	绿
15818	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线小湾子村2社台变	162.34	绿
15819	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线小湾子村#2台变	65.17	绿
15820	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线小湾子村#1台变	62.68	绿
15821	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线天和圆#1台变	509.09	绿
15822	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线凌家场上#9台变	259.96	绿
15823	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线凌家场上#8台变	258.85	绿
15824	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线凌家场上#3台变	232.87	绿
15825	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线凌家场上#2台变	205.18	绿
15826	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线凌家场上#1台变	265.29	绿
15827	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线凌家场上#13台变	290.56	绿
15828	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线凌家场上#11台变	258.59	绿
15829	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线凌家场上#10台变	276.28	绿
15830	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线何家坡村六社台变	81.70	绿
15831	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线何家坡村8社台变	80.43	绿
15832	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线何家坡村2社台变	80.64	绿
15833	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线何家坡村11社台变	83.03	绿
15834	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线何家坡村#4台变	159.91	绿
15835	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线何家坡村#3台变	81.16	绿
15836	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线何家坡村#1台变	161.43	绿
15837	内江市	市中区	35kV凌家站	10kV凌三线何家坡1社台变	80.12	绿
15838	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线高石坝子村#5台变	79.74	绿
15839	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线高石坝子村#4台变	81.18	绿
15840	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线高石坝子村#3台变	10.61	绿
15841	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线高石坝子村#2台变	78.35	绿
15842	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线高石坝子村#1台变	53.91	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15843	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线高峰村#6台变	13.39	绿
15844	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线高峰村#5台变	54.37	绿
15845	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线高峰村#4台变	81.79	绿
15846	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线高峰村#3台变	26.14	绿
15847	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线高峰村#2台变	79.37	绿
15848	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线高峰村#1台变	103.99	绿
15849	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线长河堰村#3台变	319.86	绿
15850	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线解放村#9台变	157.99	绿
15851	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线解放村#8台变	158.62	绿
15852	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线解放村#7台变	158.25	绿
15853	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线解放村#6台变	131.58	绿
15854	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线解放村#5台变	157.64	绿
15855	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线解放村#4台变	43.08	绿
15856	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线解放村#3台变	127.00	绿
15857	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线解放村#2台变	20.33	绿
15858	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线解放村#1台变	100.40	绿
15859	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线解放村#10台变	158.71	绿
15860	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线芦茅湾村#4台变	158.89	绿
15861	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线芦茅湾村#3台变	81.40	绿
15862	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线芦茅湾村#2台变	80.66	绿
15863	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线芦茅湾村#1台变	15.96	绿
15864	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线石堰河村4#台变	81.45	绿
15865	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线石堰河村#6台变	158.63	绿
15866	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线石堰河村#5台变	81.10	绿
15867	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线石堰河村#3台变	161.68	绿
15868	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线石堰河村#2台变	35.52	绿
15869	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线石堰河村#1台变	53.10	绿
15870	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线河联坝村#6台变	168.86	绿
15871	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线河联坝村#5台变	157.58	绿
15872	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线河联坝村#3台变	79.79	绿
15873	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线河联坝村#2台变	156.74	绿
15874	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线河联坝村#1台变	163.88	绿
15875	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线桥亭子台变	80.90	绿
15876	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线姊妹桥村#9台变	160.17	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15877	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线姊妹桥村#8台变	158.93	绿
15878	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线姊妹桥村#7台变	126.34	绿
15879	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线姊妹桥村#6台变	153.67	绿
15880	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线姊妹桥村#5台变	106.11	绿
15881	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线姊妹桥村#4台变	83.14	绿
15882	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线姊妹桥村#3台变	165.25	绿
15883	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线姊妹桥村#2台变	26.78	绿
15884	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线姊妹桥村#1台变	83.19	绿
15885	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线大石桥村#5台变	83.05	绿
15886	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线大石桥村#4台变	163.62	绿
15887	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线大石桥村#3台变	261.90	绿
15888	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线大石桥村#2台变	314.95	绿
15889	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线大石桥村#1台变	68.71	绿
15890	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线坳泉村#5台变	159.85	绿
15891	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线坳泉村#4台变	140.88	绿
15892	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线坳泉村#3台变	79.64	绿
15893	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线坳泉村#2台变	164.42	绿
15894	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线坳泉村#1台变	160.81	绿
15895	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线华光村#8台变	14.42	绿
15896	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线华光村#7台变	85.17	绿
15897	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线华光村#6台变	157.81	绿
15898	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线华光村#5台变	56.80	绿
15899	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线华光村#4台变	51.66	绿
15900	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线华光村#3台变	81.10	绿
15901	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线华光村#2台变	157.60	绿
15902	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线华光村#1台变	79.70	绿
15903	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线凉水井村#8台变	18.28	绿
15904	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线凉水井村#7台变	132.18	绿
15905	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线凉水井村#6台变	159.76	绿
15906	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线凉水井村#5台变	160.63	绿
15907	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线凉水井村#4台变	165.00	绿
15908	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线凉水井村#3台变	40.87	绿
15909	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线凉水井村#2台变	78.52	绿
15910	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线凉水井村#1台变	51.36	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15911	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线内坊冲村#8台变	78.35	绿
15912	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线内坊冲村#7台变	81.18	绿
15913	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线内坊冲村#5台变	164.62	绿
15914	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线内坊冲村#4台变	80.24	绿
15915	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线兰家坝村#8台变	158.37	绿
15916	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线兰家坝村#7台变	157.70	绿
15917	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线兰家坝村#6台变	74.17	绿
15918	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线兰家坝村#5台变	161.32	绿
15919	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线兰家坝村#4台变	158.86	绿
15920	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线兰家坝村#3台变	40.21	绿
15921	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线兰家坝村#2台变	39.82	绿
15922	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线兰家坝村#1台变	17.53	绿
15923	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线元坝子村#7台变	80.00	绿
15924	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线元坝子村#6台变	80.10	绿
15925	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线元坝子村#5台变	158.14	绿
15926	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线元坝子村#4台变	164.72	绿
15927	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线元坝子村#3台变	48.31	绿
15928	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线元坝子村#2台变	78.35	绿
15929	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线元坝子村#1台变	158.61	绿
15930	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线五马村#8台变	79.56	绿
15931	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线五马村#7台变	140.88	绿
15932	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线五马村#6台变	126.02	绿
15933	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线五马村#5台变	162.76	绿
15934	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线五马村#4台变	129.21	绿
15935	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线五马村#3台变	127.97	绿
15936	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线五马村#2台变	80.33	绿
15937	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线五马村#1台变	130.11	绿
15938	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线五马村#10台变	156.70	绿
15939	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线九郎庙村#5台变	37.21	绿
15940	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线九郎庙村#4台变	45.10	绿
15941	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线九郎庙村#3台变	31.13	绿
15942	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线九郎庙村#2台变	46.39	绿
15943	内江市	资中县	220kV凉水井站	10kV凉石线九郎庙村#1台变	83.53	绿
15944	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线高温厂#1台变	82.22	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15945	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线顺河村#3台变	82.32	绿
15946	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线顺河村#2台变	162.30	绿
15947	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线阳鹊村#3台变	130.21	绿
15948	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线阳鹊村#2台变	157.44	绿
15949	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线阳鹊村#1台变	159.51	绿
15950	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线耐火厂#1台变	79.85	绿
15951	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线石庙场镇#1台变	164.22	绿
15952	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线石岭村#2台变	40.54	绿
15953	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线石岭村#1台变	157.85	绿
15954	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线石坝村#4台变	71.09	绿
15955	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线石坝村#3台变	82.43	绿
15956	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线石坝村#2台变	42.58	绿
15957	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线石响村#2台变	77.80	绿
15958	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线石响村#1台变	161.52	绿
15959	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线烟火村#3台变	145.33	绿
15960	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线烟火村#2台变	42.67	绿
15961	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线烟火村#1台变	101.62	绿
15962	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线清平村#3台变	169.91	绿
15963	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线清平村#2台变	83.08	绿
15964	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线清平村#1台变	83.20	绿
15965	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线新桥场镇#1台变	274.52	绿
15966	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线文化村#2台变	52.30	绿
15967	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线文化村#1台变	158.35	绿
15968	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线大石堡台变	117.86	绿
15969	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线大田村#2台变	138.05	绿
15970	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线大田村#1台变	158.90	绿
15971	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线复兴村#2台变	69.28	绿
15972	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线和睦村#2台变	161.43	绿
15973	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线和睦村#1台变	163.44	绿
15974	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线凉风村#3台变	160.26	绿
15975	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线凉风村#2台变	160.54	绿
15976	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线凉风村#1台变	158.04	绿
15977	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线先进村#3台变	78.35	绿
15978	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线先进村#2台变	159.44	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
15979	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线先进村#1台变	65.08	绿
15980	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线付家村#3台变	42.11	绿
15981	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线付家村#2台变	159.71	绿
15982	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴风线付家村#1台变	159.01	绿
15983	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线顺河村#1台变	71.54	绿
15984	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线长胜村#4台变	158.99	绿
15985	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线长胜村#3台变	123.44	绿
15986	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线长胜村#2台变	160.10	绿
15987	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线长胜村#1台变	164.29	绿
15988	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线白岩洞#2台变	160.05	绿
15989	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线白岩洞#1台变	82.58	绿
15990	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线余侍郎#2台变	67.44	绿
15991	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线余侍郎#1台变	163.44	绿
15992	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线东升村#6台变	158.10	绿
15993	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线东升村#5台变	129.70	绿
15994	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线东升村#4台变	42.14	绿
15995	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线东升村#3台变	66.13	绿
15996	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线东升村#2台变	162.38	绿
15997	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴石线东升村#1台变	159.33	绿
15998	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线玄天观村#7台变	247.55	绿
15999	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线玄天观村#6台变	65.83	绿
16000	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线玄天观村#5台变	162.60	绿
16001	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线玄天观村#1台变	80.41	绿
16002	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线山水坡村#2台变	162.65	绿
16003	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线山水坡村#1台变	160.86	绿
16004	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线大松树台变	61.33	绿
16005	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线复兴村#3台变	81.76	绿
16006	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线复兴村#1台变	159.33	绿
16007	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线双桥村#8台变	159.92	绿
16008	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线双桥村#7台变	0.00	红
16009	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线双桥村#6台变	78.85	绿
16010	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线双桥村#5台变	80.32	绿
16011	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线双桥村#4台变	161.99	绿
16012	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线双桥村#3台变	172.60	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16013	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线双桥村#2台变	41.81	绿
16014	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线双桥村#1台变	157.73	绿
16015	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线兴松村#8台变	255.61	绿
16016	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线兴松村#4台变	83.67	绿
16017	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线兴松村#3台变	125.40	绿
16018	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线兴松村#2台变	56.37	绿
16019	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线兴松村#1台变	127.87	绿
16020	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线八块田村#5台变	159.72	绿
16021	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线八块田村#4台变	83.08	绿
16022	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线八块田村#3台变	53.51	绿
16023	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线余家村#2台变	137.44	绿
16024	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线余家村#1台变	59.34	绿
16025	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线三元村#5台变	86.54	绿
16026	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线三元村#4台变	128.61	绿
16027	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线三元村#3台变	129.15	绿
16028	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线三元村#2台变	9.83	绿
16029	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴天线三元村#1台变	82.06	绿
16030	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线骑兰村#4台变	78.36	绿
16031	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线骑兰村#3台变	79.06	绿
16032	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线骑兰村#2台变	82.03	绿
16033	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线骑兰村#1台变	79.11	绿
16034	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线金盆村#2台变	81.73	绿
16035	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线金盆村#1台变	27.38	绿
16036	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线种子工区#1台变	80.91	绿
16037	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线石坝村#1台变	159.83	绿
16038	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线白庙场镇#2台变	112.70	绿
16039	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线白庙场镇#1台变	161.76	绿
16040	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线杨柳村#3台变	48.95	绿
16041	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线杨柳村#2台变	163.30	绿
16042	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线杨柳村#1台变	163.60	绿
16043	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线杉树村#1台变	107.43	绿
16044	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线新桥场镇#3台变	238.71	绿
16045	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线新桥场镇#2台变	184.88	绿
16046	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线山水坡村#4台变	79.44	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16047	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线山水坡村#3台变	158.05	绿
16048	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线太河村#2台变	159.86	绿
16049	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线太河村#1台变	159.55	绿
16050	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线大河沟村#3台变	157.46	绿
16051	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线大河沟村#2台变	159.91	绿
16052	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线大河沟村#1台变	157.67	绿
16053	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线八块田村#2台变	164.62	绿
16054	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线八块田村#1台变	103.31	绿
16055	内江市	资中县	35kV兴隆站	10kV兴兰线余家村#3台变	82.75	绿
16056	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线黄连桥村#2台变	159.09	绿
16057	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线黄连桥村#1台变	72.78	绿
16058	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线高峰山村#4台变	66.71	绿
16059	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线高峰山村#3台变	56.23	绿
16060	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线高峰山村#2台变	83.97	绿
16061	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线高峰山村#1台变	159.66	绿
16062	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线高家坝村#4台变	159.86	绿
16063	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线高家坝村#3台变	135.51	绿
16064	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线高家坝村#2台变	136.64	绿
16065	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线高家坝村#1台变	82.85	绿
16066	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线陡沟子村#3台变	158.17	绿
16067	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线陡沟子村#2台变	80.23	绿
16068	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线陡沟子村#1台变	80.89	绿
16069	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线陈家坡村#3台变	78.35	绿
16070	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线陈家坡村#2台变	96.43	绿
16071	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线陈家坡村#1台变	156.70	绿
16072	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线葛麻寺村#5台变	157.32	绿
16073	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线葛麻寺村#4台变	158.41	绿
16074	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线葛麻寺村#3台变	158.94	绿
16075	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线葛麻寺村#2台变	80.25	绿
16076	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线葛麻寺村#1台变	160.07	绿
16077	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线落锅田村#5台变	157.99	绿
16078	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线落锅田村#4台变	81.48	绿
16079	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线落锅田村#3台变	158.05	绿
16080	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线落锅田村#2台变	81.43	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16081	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线落锅田村#1台变	80.22	绿
16082	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线芦稿冲村#7台变	78.35	绿
16083	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线芦稿冲村#6台变	51.89	绿
16084	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线芦稿冲村#5台变	40.38	绿
16085	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线芦稿冲村#4台变	156.70	绿
16086	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线芦稿冲村#3台变	159.81	绿
16087	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线芦稿冲村#2台变	157.87	绿
16088	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线芦稿冲村#1台变	161.80	绿
16089	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线老罐堂村#5台变	64.42	绿
16090	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线老罐堂村#4台变	159.86	绿
16091	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线老罐堂村#3台变	38.31	绿
16092	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线老罐堂村#2台变	96.37	绿
16093	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线老罐堂村#1台变	160.16	绿
16094	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线简家冲村#7台变	156.70	绿
16095	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线简家冲村#6台变	40.32	绿
16096	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线简家冲村#5台变	79.68	绿
16097	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线简家冲村#4台变	156.72	绿
16098	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线简家冲村#3台变	81.76	绿
16099	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线简家冲村#2台变	20.43	绿
16100	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线简家冲村#1台变	78.35	绿
16101	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线竹林坳村#4台变	158.94	绿
16102	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线竹林坳村#3台变	121.37	绿
16103	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线竹林坳村#2台变	125.29	绿
16104	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线竹林坳村#1台变	38.47	绿
16105	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线碾盘寺村#5台变	44.69	绿
16106	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线碾盘寺村#4台变	160.16	绿
16107	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线碾盘寺村#3台变	156.70	绿
16108	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线碾盘寺村#2台变	87.43	绿
16109	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线碾盘寺村#1台变	156.70	绿
16110	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线王家寺村#4台变	158.87	绿
16111	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线王家寺村#3台变	160.57	绿
16112	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线王家寺村#1台变	159.31	绿
16113	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线王家坪村#5台变	158.45	绿
16114	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线王家坪村#4台变	159.27	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16115	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线王家坪村#3台变	78.37	绿
16116	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线王家坪村#2台变	79.32	绿
16117	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线王家坪村#1台变	164.27	绿
16118	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线玉皇观村#2台变	161.35	绿
16119	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线玉皇观村#1台变	156.70	绿
16120	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线牌坊村#6台变	78.35	绿
16121	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线牌坊村#5台变	79.27	绿
16122	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线牌坊村#4台变	158.71	绿
16123	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线牌坊村#3台变	163.22	绿
16124	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线牌坊村#2台变	161.37	绿
16125	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线牌坊村#1台变	62.87	绿
16126	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线溪家冲村#1台变	157.44	绿
16127	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线桂家山村#6台变	19.78	绿
16128	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线桂家山村#5台变	158.40	绿
16129	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线桂家山村#4台变	157.91	绿
16130	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线桂家山村#3台变	158.33	绿
16131	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线桂家山村#2台变	81.92	绿
16132	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线桂家山村#1台变	64.34	绿
16133	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线新华场镇#5台变	158.39	绿
16134	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线新华场镇#4台变	157.46	绿
16135	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线新华场镇#3台变	158.18	绿
16136	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线新华场镇#2台变	69.82	绿
16137	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线新华场镇#1台变	266.02	绿
16138	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线拥共场镇#9台变	79.59	绿
16139	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线拥共场镇#8台变	159.61	绿
16140	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线拥共场镇#7台变	159.22	绿
16141	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线拥共场镇#6台变	160.02	绿
16142	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线拥共场镇#5台变	157.04	绿
16143	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线拥共场镇#4台变	158.46	绿
16144	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线拥共场镇#3台变	322.01	绿
16145	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线拥共场镇#2台变	84.55	绿
16146	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线拥共场镇#1台变	328.85	绿
16147	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线拥共场镇#11台变	158.21	绿
16148	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线拥共场镇#10台变	80.45	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16149	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线徐家冲村#5台变	157.95	绿
16150	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线徐家冲村#4台变	157.62	绿
16151	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线徐家冲村#3台变	160.18	绿
16152	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线徐家冲村#2台变	24.15	绿
16153	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线徐家冲村#1台变	81.95	绿
16154	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线大井村#5台变	158.07	绿
16155	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线双堰坳村#4台变	157.55	绿
16156	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线双堰坳村#3台变	158.44	绿
16157	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线双堰坳村#2台变	81.94	绿
16158	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线双堰坳村#1台变	43.31	绿
16159	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线其林场镇#5台变	23.61	绿
16160	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线其林场镇#4台变	136.99	绿
16161	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线其林场镇#3台变	51.47	绿
16162	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线其林场镇#2台变	80.48	绿
16163	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线其林场镇#1台变	82.94	绿
16164	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线五凤桥村#5台变	159.60	绿
16165	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线五凤桥村#4台变	158.01	绿
16166	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线五凤桥村#3台变	159.29	绿
16167	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线五凤桥村#2台变	42.84	绿
16168	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公陈线五凤桥村#1台变	78.93	绿
16169	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线霍麻山村#5台变	79.73	绿
16170	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线霍麻山村#4台变	161.11	绿
16171	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线霍麻山村#3台变	39.65	绿
16172	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线霍麻山村#2台变	57.25	绿
16173	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线霍麻山村#1台变	80.16	绿
16174	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线老王天村#4台变	159.69	绿
16175	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线老王天村#3台变	161.36	绿
16176	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线老王天村#2台变	78.35	绿
16177	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线老王天村#1台变	82.00	绿
16178	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线盐棚子村#8台变	156.70	绿
16179	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线盐棚子村#7台变	158.65	绿
16180	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线盐棚子村#6台变	156.90	绿
16181	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线盐棚子村#5台变	157.64	绿
16182	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线盐棚子村#4台变	159.60	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16183	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线盐棚子村#3台变	65.92	绿
16184	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线盐棚子村#2台变	39.19	绿
16185	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线盐棚子村#1台变	80.63	绿
16186	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线王家嘴村#5台变	157.39	绿
16187	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线王家嘴村#4台变	159.23	绿
16188	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线王家嘴村#3台变	80.05	绿
16189	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线王家嘴村#2台变	79.17	绿
16190	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线王家嘴村#1台变	160.17	绿
16191	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线桂家庙村#8台变	158.14	绿
16192	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线桂家庙村#7台变	160.31	绿
16193	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线桂家庙村#6台变	162.36	绿
16194	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线桂家庙村#5台变	130.04	绿
16195	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线桂家庙村#4台变	73.68	绿
16196	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线桂家庙村#3台变	66.95	绿
16197	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线桂家庙村#2台变	83.46	绿
16198	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线桂家庙村#1台变	80.98	绿
16199	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线感应庵村#7台变	80.14	绿
16200	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线感应庵村#6台变	162.05	绿
16201	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线感应庵村#5台变	164.30	绿
16202	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线感应庵村#4台变	159.05	绿
16203	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线感应庵村#3台变	113.53	绿
16204	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线感应庵村#2台变	15.82	绿
16205	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线感应庵村#1台变	83.15	绿
16206	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线川祖庙村#9台变	80.43	绿
16207	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线川祖庙村#8台变	80.68	绿
16208	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线川祖庙村#7台变	158.02	绿
16209	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线川祖庙村#6台变	158.12	绿
16210	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线川祖庙村#5台变	158.95	绿
16211	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线川祖庙村#4台变	131.48	绿
16212	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线川祖庙村#3台变	53.02	绿
16213	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线川祖庙村#2台变	160.88	绿
16214	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线川祖庙村#1台变	83.50	绿
16215	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线太平寺村#4台变	109.06	绿
16216	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线太平寺村#3台变	158.83	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16217	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线太平寺村#2台变	37.17	绿
16218	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线太平寺村#1台变	39.69	绿
16219	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线大井村#8台变	118.17	绿
16220	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线大井村#7台变	81.35	绿
16221	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线大井村#6台变	41.35	绿
16222	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线大井村#4台变	158.52	绿
16223	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线大井村#3台变	46.34	绿
16224	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线大井村#2台变	183.32	绿
16225	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线大井村#1台变	65.73	绿
16226	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线团山庙村#2台变	158.56	绿
16227	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线团山庙村#1台变	256.09	绿
16228	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线公民场镇#9台变	333.59	绿
16229	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线公民场镇#8台变	200.87	绿
16230	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线公民场镇#7台变	160.25	绿
16231	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线公民场镇#6台变	251.65	绿
16232	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线公民场镇#5台变	251.04	绿
16233	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线公民场镇#4台变	267.90	绿
16234	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线公民场镇#3台变	174.39	绿
16235	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线公民场镇#2台变	264.52	绿
16236	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线公民场镇#1台变	277.89	绿
16237	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公拥线公民场镇#10台变	328.66	绿
16238	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线董家堰村#9台变	158.30	绿
16239	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线董家堰村#8台变	82.23	绿
16240	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线董家堰村#7台变	41.74	绿
16241	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线董家堰村#6台变	134.96	绿
16242	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线董家堰村#5台变	80.33	绿
16243	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线董家堰村#4台变	39.93	绿
16244	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线董家堰村#3台变	160.28	绿
16245	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线董家堰村#2台变	80.54	绿
16246	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线董家堰村#1台变	42.85	绿
16247	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线董家堰村#11台变	132.08	绿
16248	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线董家堰村#10台变	157.29	绿
16249	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线猴子店村#5台变	160.54	绿
16250	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线猴子店村#4台变	159.04	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16251	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线猴子店村#3台变	159.55	绿
16252	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线猴子店村#2台变	81.26	绿
16253	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线猴子店村#1台变	79.49	绿
16254	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线团山庙村#8台变	159.55	绿
16255	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线团山庙村#7台变	138.33	绿
16256	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线团山庙村#6台变	68.72	绿
16257	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线团山庙村#5台变	157.81	绿
16258	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线团山庙村#4台变	159.07	绿
16259	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线向家扁村#5台变	134.14	绿
16260	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线向家扁村#3台变	80.63	绿
16261	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线向家扁村#2台变	159.63	绿
16262	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线向家扁村#1台变	60.44	绿
16263	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线上马门村#8台变	81.86	绿
16264	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线上马门村#6台变	159.61	绿
16265	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线上马门村#5台变	158.40	绿
16266	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线上马门村#4台变	159.65	绿
16267	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线上马门村#2台变	159.05	绿
16268	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公双线上马门村#1台变	165.46	绿
16269	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线高石坝子村#2台变	79.43	绿
16270	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线高石坝子村#1台变	160.37	绿
16271	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线金竹林村#3台变	80.73	绿
16272	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线金竹林村#2台变	160.91	绿
16273	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线金竹林村#1台变	57.98	绿
16274	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线沈家坝村#8台变	81.64	绿
16275	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线沈家坝村#7台变	158.70	绿
16276	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线沈家坝村#6台变	159.60	绿
16277	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线沈家坝村#5台变	162.24	绿
16278	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线沈家坝村#4台变	135.99	绿
16279	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线沈家坝村#3台变	81.31	绿
16280	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线沈家坝村#2台变	82.56	绿
16281	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线沈家坝村#1台变	81.22	绿
16282	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线楠木寺村#7台变	158.94	绿
16283	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线楠木寺村#6台变	138.07	绿
16284	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线楠木寺村#5台变	98.92	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16285	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线楠木寺村#4台变	56.59	绿
16286	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线楠木寺村#3台变	158.82	绿
16287	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线楠木寺村#2台变	160.38	绿
16288	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线楠木寺村#1台变	157.23	绿
16289	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线桂家桥村#6台变	82.39	绿
16290	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线桂家桥村#5台变	143.05	绿
16291	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线桂家桥村#4台变	161.75	绿
16292	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线桂家桥村#3台变	131.57	绿
16293	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线桂家桥村#2台变	80.63	绿
16294	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线桂家桥村#1台变	41.57	绿
16295	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线杨家嘴村#6台变	79.45	绿
16296	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线杨家嘴村#5台变	82.67	绿
16297	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线杨家嘴村#4台变	157.86	绿
16298	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线杨家嘴村#3台变	53.00	绿
16299	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线杨家嘴村#2台变	248.57	绿
16300	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线杨家嘴村#1台变	23.41	绿
16301	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线李家村#5台变	80.06	绿
16302	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线李家村#4台变	158.20	绿
16303	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线李家村#3台变	131.19	绿
16304	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线李家村#2台变	40.75	绿
16305	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线李家村#1台变	41.36	绿
16306	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线朝阳庵村#9台变	200.73	绿
16307	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线朝阳庵村#7台变	79.12	绿
16308	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线朝阳庵村#6台变	79.80	绿
16309	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线朝阳庵村#5台变	58.07	绿
16310	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线朝阳庵村#4台变	136.28	绿
16311	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线朝阳庵村#3台变	158.99	绿
16312	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线朝阳庵村#2台变	25.60	绿
16313	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线朝阳庵村#1台变	41.91	绿
16314	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线大竹山村#4台变	159.13	绿
16315	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线大竹山村#3台变	159.39	绿
16316	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线大竹山村#2台变	82.22	绿
16317	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线大竹山村#1台变	56.20	绿
16318	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线三块石场镇#4台变	160.36	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16319	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线三块石场镇#3台变	160.20	绿
16320	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线三块石场镇#2台变	233.73	绿
16321	内江市	资中县	35kV公民站	10kV公三线三块石场镇#1台变	94.26	绿
16322	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八高线董家7社公变	202.00	绿
16323	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八高线董家6社	199.79	绿
16324	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八高线董家4社台变	161.43	绿
16325	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八高线纤维板厂公变	501.72	绿
16326	内江市	东兴区	110kV八角井站	10kV八高线白马片区三供一业#7箱变配电变压器	630.79	绿
16327	内江市	东兴区	110kV八角井站	10kV八高线白马片区三供一业#6箱变配电变压器	508.68	绿
16328	内江市	东兴区	110kV八角井站	10kV八高线白马片区三供一业#5箱变配电变压器	633.19	绿
16329	内江市	东兴区	110kV八角井站	10kV八高线白马片区三供一业#4箱变配电变压器	645.66	绿
16330	内江市	东兴区	110kV八角井站	10kV八高线白马片区三供一业#3箱变配电变压器	628.09	绿
16331	内江市	东兴区	110kV八角井站	10kV八高线白马片区三供一业#2箱变配电变压器	497.63	绿
16332	内江市	东兴区	110kV八角井站	10kV八高线白马片区三供一业#1箱变配电变压器	505.79	绿
16333	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八高线王公石台变	205.53	绿
16334	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八高线帝威恩波3号配变	506.62	绿
16335	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八高线小学#2配变	540.45	绿
16336	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八高线小学#1箱变配电变压器	448.37	绿
16337	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八高线关圣殿还房#2配变	399.06	绿
16338	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八高线三达建筑公变	329.58	绿
16339	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八电线火车站台变	161.41	绿
16340	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八电线桃子山公变	198.56	绿
16341	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八电线千子村11社公变	79.97	绿
16342	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八电线三公司5#配变	503.44	绿
16343	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线跃进水库公变	324.67	绿
16344	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线讯达公变	163.33	绿
16345	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线湛家8社公变	78.47	绿
16346	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线湛家6社台变	80.40	绿
16347	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线海棠7社公变	158.85	绿
16348	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线海棠6社公变	65.32	绿
16349	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线海棠5社公变	65.17	绿
16350	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线海棠4社公变	161.21	绿
16351	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线海棠4社#2公变	158.41	绿
16352	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线海棠3社公变	158.74	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16353	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线海棠2社公变	127.76	绿
16354	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线污水厂还房#3配变	397.81	绿
16355	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线八角井台变	313.40	绿
16356	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线九盘2社台变	195.88	绿
16357	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八火线九盘1社台变	258.99	绿
16358	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八沱线黄毛溪公变	205.43	绿
16359	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV八沱线高峰村公变2#	79.48	绿
16360	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV八沱线高峰村八队台变	79.61	绿
16361	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV八沱线高峰村七队台变	313.40	绿
16362	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV八沱线红牌坊村#7台变	158.52	绿
16363	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV八沱线红牌坊2#台变	162.33	绿
16364	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV八沱线瓦堆湾#5公变	160.95	绿
16365	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV八沱线瓦堆湾#2台变	318.16	绿
16366	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV八沱线漏棚湾村四社台变	79.31	绿
16367	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV八沱线漏棚湾村二社台变	78.81	绿
16368	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV八沱线漏棚湾村七社台变	49.81	绿
16369	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八沱线柏树7社公变	157.87	绿
16370	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八沱线柏树4社台变	56.97	绿
16371	内江市	市中区	35kV龙门站	10kV八沱线枷担湾4社台变	79.43	绿
16372	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八沱线新联3社台变	140.37	绿
16373	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八沱线市中区房管局公变	512.87	绿
16374	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八沱线园艺场台变	339.62	绿
16375	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八沱线包装厂公变	374.31	绿
16376	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八沱线共和街3号公变配电变压器	361.61	绿
16377	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八汉二线九盘5社台变	63.70	绿
16378	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八庭线红联村5社配变	316.61	绿
16379	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八庭线和平8社台变	79.03	绿
16380	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八庭线和平7社公变	169.90	绿
16381	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八广线凯盛银杏园#7箱变	662.33	绿
16382	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八广线凯盛银杏园#3箱变	507.61	绿
16383	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八广线凯盛银杏园#2箱变	806.95	绿
16384	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八广线凯盛银杏园#1箱变	797.95	绿
16385	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八广线东马园#2配变	654.52	绿
16386	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八广线东马园#1配变	500.06	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16387	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线黄石配电室#2台变	293.97	绿
16388	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线黄石7社台变	250.99	绿
16389	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线黄石5社台变	159.58	绿
16390	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线联合4社台变	107.63	绿
16391	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线联合2社台变	163.82	绿
16392	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线联合1社台变	80.87	绿
16393	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线老井居委会台变	200.45	绿
16394	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线红联6社#2箱变配电变压器	198.51	绿
16395	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线双河7社台变	158.40	绿
16396	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线双河6社台变	78.35	绿
16397	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线双河5社台变	156.93	绿
16398	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线双河3社台变	247.06	绿
16399	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线双河2社台变	195.96	绿
16400	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八工线双河1社台变	83.70	绿
16401	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞村二社#2台变	81.27	绿
16402	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞村9社新变	162.72	绿
16403	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞村1社台变	81.88	绿
16404	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞村14社新台变	81.92	绿
16405	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞村14社台变	79.91	绿
16406	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞十六社台变	158.14	绿
16407	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞十二社台变	133.47	绿
16408	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞十七社台变	158.18	绿
16409	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞五社台变	159.32	绿
16410	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞三社台变	160.80	绿
16411	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞七社台变	161.99	绿
16412	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞2社新变	81.21	绿
16413	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线龙洞2社公变	28.97	绿
16414	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线皂角村村镇台变	79.43	绿
16415	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线白蜡园村9社台变	82.15	绿
16416	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线白蜡园村7社台变	80.00	绿
16417	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线白蜡园村2社台变	79.71	绿
16418	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线白蜡园村1社台变	79.93	绿
16419	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线白蜡园村16社台变	79.64	绿
16420	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线白蜡园村14社台变	79.85	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16421	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线白蜡园村13社新台变	79.86	绿
16422	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线白蜡园村13社台变	31.88	绿
16423	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线白蜡园村12社台变	36.16	绿
16424	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线洪家寺七社台变	97.73	绿
16425	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线朝阳镇洪家寺六社台变	158.77	绿
16426	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线朝阳镇洪家寺五社台变	157.34	绿
16427	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线天台村13社台变	62.89	绿
16428	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线千子村高速公路台变	43.68	绿
16429	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线千子村十社公变	159.93	绿
16430	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线千子村七社新台变	32.52	绿
16431	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线千子村7社台变	79.58	绿
16432	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线千子村6社台变	159.42	绿
16433	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线凤鸣村农场台变	79.95	绿
16434	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线凤鸣村二社新台变	80.38	绿
16435	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线凤鸣村6社新变	80.14	绿
16436	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线凤鸣村5社新变	20.02	绿
16437	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线凤鸣村14社台变	13.80	绿
16438	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线凤鸣乡龙洞村九社台变	79.58	绿
16439	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八凤线凤鸣乡龙洞四社龙洞罐台变	159.95	绿
16440	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线凤鸣乡凤鸣村17社台变	80.69	绿
16441	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线凤鸣乡三边冲村新台变	81.82	绿
16442	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线全安镇皂角村3社新变(903)	79.46	绿
16443	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线全安镇狮湾村2社(102)	79.32	绿
16444	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线书房湾2社新变	37.96	绿
16445	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线三边冲二社台变	160.46	绿
16446	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线三边冲九社台变	156.70	绿
16447	内江市	市中区	35kV湾桥变电站	10kV八凤线三边冲6社台变	158.53	绿
16448	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线石龙7社台变	156.70	绿
16449	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线石龙6社台变	23.35	绿
16450	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线石龙1社台变	62.79	绿
16451	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线石盘8社台变	79.60	绿
16452	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线石盘7社台变	82.73	绿
16453	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线石盘5社台变	80.34	绿
16454	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线石盘4社台变	160.33	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16455	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线石庙9社台变	56.55	绿
16456	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线石庙8社台变	158.92	绿
16457	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线石庙6社台变	203.32	绿
16458	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线石庙4社台变	202.80	绿
16459	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线宏康化工厂台变	195.90	绿
16460	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线双河9社台变	250.58	绿
16461	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线云坛八社台变	82.29	绿
16462	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线云坛7社台变	79.75	绿
16463	内江市	市中区	110kV八角井站	10kV八五线云坛6社台变	156.71	绿
16464	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线新桂村八社#4台变	158.28	绿
16465	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线供电所台变	306.13	绿
16466	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇黄利村二社台变	78.98	绿
16467	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇黄利村一社台变	158.51	绿
16468	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇金墨村十一社台变	81.39	绿
16469	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇金墨村五社台变	163.81	绿
16470	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇金墨村二社台变	158.68	绿
16471	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇金墨村三社台变	203.22	绿
16472	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇金墨村一社台变	108.24	绿
16473	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇金墨场镇四号台变	150.51	绿
16474	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇金墨场镇#7台变	314.96	绿
16475	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇金墨场镇#6箱变	502.62	绿
16476	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇金墨场镇#1台变	227.66	绿
16477	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇新桂村八社台变	160.37	绿
16478	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇新桂村八社#3台变	82.41	绿
16479	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇新桂村二社台变	160.08	绿
16480	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇新桂村七社台变	43.82	绿
16481	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇新桂村一社台变	123.86	绿
16482	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇新桂村一社#2台变	81.74	绿
16483	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇云峰村四社台变	79.66	绿
16484	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇云峰村二社#1台变	79.98	绿
16485	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇云峰村三社台变	78.36	绿
16486	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇丁家村五社台变	130.79	绿
16487	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇丁家村二社台变	70.77	绿
16488	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云顶镇丁家村二社#2台变	158.53	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16489	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云峰村二社#2台变	314.12	绿
16490	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线云峰村一社台变	317.79	绿
16491	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云金线丁家小学台变	156.70	绿
16492	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线新农村十社#2台变	78.35	绿
16493	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线新农村十二社台变	79.90	绿
16494	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线新农村五社#2台变	49.17	绿
16495	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线新农村一社台变	79.63	绿
16496	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线信用社台变	331.60	绿
16497	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇黄利村四社台变	158.99	绿
16498	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇黄利村六社台变	23.02	绿
16499	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇黄利村五社台变	14.61	绿
16500	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇黄利村三社台变	126.68	绿
16501	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金竹村十社台变	78.35	绿
16502	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金竹村十四社台变	79.52	绿
16503	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金竹村十一社台变	80.61	绿
16504	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金竹村六社台变	15.48	绿
16505	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金竹村八社台变	80.03	绿
16506	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金竹村五社台变	62.02	绿
16507	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金竹村五社#2台变	62.68	绿
16508	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金竹村九社台变	157.95	绿
16509	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金竹村七社台变	10.37	绿
16510	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金墨村十社#1台变	167.57	绿
16511	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金墨村六社台变	52.32	绿
16512	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金墨场镇五号台变	228.79	绿
16513	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金墨场镇#3台变	259.12	绿
16514	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇金墨场镇#2台变	213.09	绿
16515	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇民主村四社台变	79.59	绿
16516	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇民主村六社台变	204.45	绿
16517	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇民主村八社台变	133.13	绿
16518	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇民主村五社台变	8.32	绿
16519	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇民主村一社台变	79.61	绿
16520	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇方田村四社台变	80.26	绿
16521	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇方田村十社台变	159.62	绿
16522	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇方田村六社台变	80.87	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16523	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇方田村八社台变	80.74	绿
16524	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇方田村五社台变	44.48	绿
16525	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇方田村二社台变	45.22	绿
16526	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇方田村九社台变	136.45	绿
16527	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇方田村三社台变	82.04	绿
16528	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇方田村七社台变	81.36	绿
16529	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇方田村一社台变	79.56	绿
16530	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新龙村四社台变	41.45	绿
16531	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新龙村九社台变	80.17	绿
16532	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新龙村七社台变	53.74	绿
16533	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新桥村四社台变	124.32	绿
16534	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新桥村五社台变	15.38	绿
16535	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新桥村二社台变	43.55	绿
16536	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新桥村二社#2台变	126.85	绿
16537	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新桥村一社台变	157.46	绿
16538	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新农村六社台变	64.12	绿
16539	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新农村八社台变	83.94	绿
16540	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新农村五社台变	161.63	绿
16541	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新农村二社台变	79.86	绿
16542	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新农村三社台变	80.03	绿
16543	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇新农村一社#2台变	78.82	绿
16544	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇九一村四社台变	58.60	绿
16545	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇九一村八社台变	57.84	绿
16546	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇九一村五社#3台变	157.71	绿
16547	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇九一村五社#1台变	79.93	绿
16548	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇九一村七社台变	59.06	绿
16549	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇九一村一社台变	158.94	绿
16550	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇丁家村四社台变	84.75	绿
16551	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇丁家村八社台变	82.20	绿
16552	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇丁家村三社#2台变	19.30	绿
16553	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇丁家村三社#1台变	56.86	绿
16554	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云桥线云顶镇丁家村一社台变	80.82	绿
16555	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线白水滩街村#2台变	249.88	绿
16556	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线川西南矿区（十二公里生活区）箱变	497.07	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16557	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇金墨村八社台变	98.58	绿
16558	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇金墨村八社#2台变	156.70	绿
16559	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇金墨村七社台变	159.34	绿
16560	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇白水滩街村台变	117.27	绿
16561	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇双河村六社台变	37.29	绿
16562	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇双河村六社#2台变	53.08	绿
16563	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇双河村五社台变	78.36	绿
16564	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇双河村二社台变	51.68	绿
16565	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇双河村一社#1台变	80.41	绿
16566	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇亲睦村四社台变	80.97	绿
16567	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇亲睦村六社台变	127.15	绿
16568	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇亲睦村八社台变	26.85	绿
16569	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇亲睦村二社#3台变	221.80	绿
16570	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇亲睦村二社#2台变	158.66	绿
16571	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇亲睦村二社#1台变	184.23	绿
16572	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇亲睦村九社台变	126.61	绿
16573	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇亲睦村七社台变	37.98	绿
16574	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇亲睦村一社#2台变	79.74	绿
16575	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云山线云顶镇亲睦村一社#1台变	98.74	绿
16576	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线板栗村九社台变	99.85	绿
16577	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线堰塘村七社台变	79.95	绿
16578	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线凤林村七社#2台变	26.03	绿
16579	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线凤林村一社台变	41.23	绿
16580	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇金墨村十社#2台变	164.87	绿
16581	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇金墨村九社台变	159.09	绿
16582	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇联丰村四社台变	80.14	绿
16583	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇联丰村六社台变	81.14	绿
16584	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇联丰村五社台变	158.50	绿
16585	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇联丰村二社台变	80.78	绿
16586	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇联丰村九社台变	65.47	绿
16587	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇联丰村九社#2台变	158.05	绿
16588	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇联丰村三社台变	79.68	绿
16589	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇联丰村七社台变	159.58	绿
16590	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅村六社#2台变	80.25	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16591	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅村六社#1台变	27.34	绿
16592	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅村八社台变	40.70	绿
16593	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅村五社台变	159.94	绿
16594	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅村二社台变	79.91	绿
16595	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅村二社#2台变	79.98	绿
16596	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅村九社台变	19.05	绿
16597	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅村一社台变	248.54	绿
16598	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅场镇#7台变	299.68	绿
16599	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅场镇#6箱变	246.80	绿
16600	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅场镇#5台变	219.62	绿
16601	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅场镇#4台变	247.31	绿
16602	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅场镇#3台变	195.91	绿
16603	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅场镇#2台变	244.24	绿
16604	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石鹅场镇#1台变	263.91	绿
16605	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇石渔村二社台变	80.48	绿
16606	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇板粟村五社#1台变	80.59	绿
16607	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇板粟村三社#1台变	79.84	绿
16608	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇板粟村七社台变	81.11	绿
16609	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇板栗村五社#2台变	81.48	绿
16610	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇板栗村二社台变	63.37	绿
16611	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇板栗村三社#2台变	80.48	绿
16612	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇德星村一社台变	80.68	绿
16613	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大田村四社台变	81.08	绿
16614	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大田村六社台变	80.01	绿
16615	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大田村五社#2台变	158.92	绿
16616	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大田村五社#1台变	79.82	绿
16617	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大田村二社台变	66.35	绿
16618	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大田村三社台变	80.20	绿
16619	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大田村一社台变	79.86	绿
16620	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大田村10社台变	78.88	绿
16621	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村四社台变	80.40	绿
16622	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村十社台变	37.70	绿
16623	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村十二社台变	83.02	绿
16624	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村十二社#2台变	39.84	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16625	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村十三社#2台变	50.26	绿
16626	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村十三社#1台变	79.52	绿
16627	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村八社台变	52.19	绿
16628	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村五社台变	81.60	绿
16629	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村二社台变	66.24	绿
16630	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村九社台变	79.23	绿
16631	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村三社台变	73.12	绿
16632	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村三社#2台变	126.82	绿
16633	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村七社台变	80.39	绿
16634	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇大坳村一社台变	146.34	绿
16635	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇堰塘村四社台变	81.07	绿
16636	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇堰塘村四社#2台变	63.95	绿
16637	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇堰塘村六社台变	40.35	绿
16638	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇堰塘村六社#2台变	79.57	绿
16639	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇堰塘村八社#2台变	79.09	绿
16640	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇堰塘村八社#1台变	40.50	绿
16641	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇堰塘村五社#2台变	79.69	绿
16642	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇堰塘村五社#1台变	39.53	绿
16643	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇堰塘村二社台变	79.93	绿
16644	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇圣水村四社台变	81.88	绿
16645	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇圣水村十社台变	79.58	绿
16646	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇圣水村六社台变	80.33	绿
16647	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇圣水村八社台变	80.92	绿
16648	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇圣水村二社台变	82.32	绿
16649	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇圣水村九社台变	80.26	绿
16650	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10kV云光线云顶镇凤林村六社#2台变	15.49	绿
16651	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV乐中线鑫鑫金店公变	402.77	绿
16652	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV乐中线朝阳巷公变	327.86	绿
16653	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV乐中线新民巷公变	330.82	绿
16654	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV乐中线市政协公变	330.52	绿
16655	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV乐中线工商街公变	379.97	绿
16656	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV乐中线工商街#1公变	343.93	绿
16657	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV乐中线工业局公变	345.96	绿
16658	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV乐中线小东街#2公变	324.70	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16659	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV乐中线小东街#1公变	442.74	绿
16660	内江市	市中区	110kV大洲站	10kV乐中线三八街公变	327.57	绿
16661	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中西二线花马村#8台变	78.35	绿
16662	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中西二线花马村#7台变	80.71	绿
16663	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中西二线花马村#6台变	69.20	绿
16664	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中西二线花马村#5台变	81.55	绿
16665	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中西二线花马村#4台变	81.90	绿
16666	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中西二线花马村#3台变	82.88	绿
16667	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中西二线花马村#2台变	80.98	绿
16668	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中西二线花马村#1台变	85.90	绿
16669	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线斧光村#2台变	81.22	绿
16670	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线斧光村#1台变	53.73	绿
16671	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中西二线岔冲村#2台变	39.90	绿
16672	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇花塘村二社台变	160.21	绿
16673	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇花塘村三社台变	10.89	绿
16674	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇花塘村一社台变	40.21	绿
16675	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇芭蕉村四社台变	63.85	绿
16676	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇芭蕉村四社#2台变	78.87	绿
16677	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇芭蕉村六社台变	90.58	绿
16678	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇芭蕉村五社台变	157.62	绿
16679	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇芭蕉村二社台变	159.23	绿
16680	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇芭蕉村三社台变	107.23	绿
16681	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇芭蕉村三社#2台变	158.90	绿
16682	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇芭蕉村一社台变	103.35	绿
16683	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇芭蕉村一社#2台变	127.03	绿
16684	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇红花村四社台变	98.05	绿
16685	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇红花村十社台变	157.41	绿
16686	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇红花村十一社台变	156.93	绿
16687	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇红花村六社台变	78.35	绿
16688	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇红花村八社台变	157.03	绿
16689	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇红花村五社台变	53.18	绿
16690	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇红花村三社#2台变	159.10	绿
16691	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇红花村三社#1台变	54.29	绿
16692	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇白庙村四社台变	80.16	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16693	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇白庙村六社台变	11.04	绿
16694	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇白庙村八社台变	155.17	绿
16695	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇白庙村八社#2台变	79.18	绿
16696	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇白庙村五社台变	158.73	绿
16697	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇白庙村二社台变	79.58	绿
16698	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇白庙村九社台变	158.00	绿
16699	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇白庙村三社台变	81.08	绿
16700	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇白庙村七社台变	79.67	绿
16701	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇白庙村一社台变	79.63	绿
16702	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇河口村四社台变	11.05	绿
16703	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇河口村六社台变	83.53	绿
16704	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇河口村八社台变	64.68	绿
16705	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇河口村五社台变	80.55	绿
16706	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇河口村二社台变	67.02	绿
16707	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇河口村一社台变	156.70	绿
16708	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇斧光敬老院台变	160.38	绿
16709	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇斧光场镇#2台变	81.18	绿
16710	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇斧光场镇#1台变	51.65	绿
16711	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇天湾村四社#2台变	80.41	绿
16712	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇天湾村四社#1台变	41.19	绿
16713	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇天湾村十一社台变	80.47	绿
16714	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇天湾村六社台变	78.35	绿
16715	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇天湾村八社台变	79.05	绿
16716	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇天湾村五社台变	23.50	绿
16717	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇天湾村二社台变	79.78	绿
16718	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇天湾村九社台变	66.14	绿
16719	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇天湾村三社台变	80.09	绿
16720	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇天湾村七社台变	12.23	绿
16721	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇天湾村一社台变	51.56	绿
16722	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇天湾村一社#2台变	159.01	绿
16723	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇双石村十二组台变	43.14	绿
16724	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇双石村十一组台变	69.21	绿
16725	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇双石村十一社#2台变	78.35	绿
16726	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇双石村八社#2台变	48.69	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16727	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇双石村八社#1台变	54.46	绿
16728	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇双石村三组台变	127.29	绿
16729	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇双石村三社#2台变	90.55	绿
16730	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇双石村七社台变	78.35	绿
16731	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇双石村4组台变	159.76	绿
16732	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇余家桥村六社台变	82.01	绿
16733	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇余家桥村五社台变	78.35	绿
16734	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇余家桥村二社台变	122.20	绿
16735	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇余家桥村三社台变	161.13	绿
16736	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇余家桥村七社台变	158.28	绿
16737	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇余家桥二社#2台变	0.00	红
16738	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇人民村四社台变	160.78	绿
16739	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇人民村十社台变	81.81	绿
16740	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇人民村八社台变	78.95	绿
16741	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇人民村五社台变	54.81	绿
16742	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇人民村二社台变	78.06	绿
16743	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇人民村三社#2台变	53.43	绿
16744	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇人民村三社#1台变	16.54	绿
16745	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇人民村七社台变	107.59	绿
16746	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇人民村一社台变	86.40	绿
16747	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇万安村四社台变	79.60	绿
16748	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇万安村十社台变	159.04	绿
16749	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇万安村十一社台变	33.26	绿
16750	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇万安村六社台变	206.34	绿
16751	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇万安村五社台变	80.75	绿
16752	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇万安村五社#2台变	157.77	绿
16753	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇万安村九社台变	58.21	绿
16754	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇万安村三社台变	49.98	绿
16755	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中西二线双凤镇万安村一社台变	114.80	绿
16756	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中西二线东兴区花马村一社台变	159.61	绿
16757	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线黄棚村#4台变	80.21	绿
16758	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线黄棚村#3台变	81.91	绿
16759	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线黄棚村#2台变	81.20	绿
16760	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线黄棚村#1台变	102.12	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16761	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线陈湾村#7台变	133.95	绿
16762	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线陈湾村#6台变	159.69	绿
16763	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线陈湾村#5台变	80.87	绿
16764	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线陈湾村#4台变	161.33	绿
16765	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线陈湾村#3台变	81.43	绿
16766	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线陈湾村#2台变	40.75	绿
16767	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线长丰村#6台变	0.00	红
16768	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线长丰村#5台变	24.54	绿
16769	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线长丰村#4台变	159.64	绿
16770	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线长丰村#3台变	125.61	绿
16771	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线长丰村#2台变	129.68	绿
16772	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线长丰村#1台变	156.70	绿
16773	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线金银村#5台变	79.16	绿
16774	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线金银村#4台变	79.31	绿
16775	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线金银村#3台变	78.36	绿
16776	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线金银村#2台变	80.95	绿
16777	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线金银村#1台变	41.01	绿
16778	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线红庙村#9台变	79.21	绿
16779	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线红庙村#6台变	159.48	绿
16780	内江市	隆昌市	35kV中山站	10kV中联线海螺村#6台变	62.68	黄
16781	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线海螺村#5台变	78.35	绿
16782	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线海螺村#4台变	64.67	绿
16783	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线海螺村#3台变	157.71	绿
16784	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线海螺村#2台变	126.41	绿
16785	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线海螺村#1台变	156.70	绿
16786	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线水心坝村#7台变	81.47	绿
16787	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线水心坝村#6台变	63.69	绿
16788	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线水心坝村#5台变	85.56	绿
16789	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线水心坝村#4台变	159.48	绿
16790	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线水心坝村#3台变	83.22	绿
16791	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线水心坝村#2台变	200.52	绿
16792	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线水心坝村#1台变	161.19	绿
16793	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线杨桥村#7台变	78.35	绿
16794	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线杨桥村#6台变	123.70	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16795	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线杨桥村#5台变	78.35	绿
16796	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线杨桥村#4台变	78.72	绿
16797	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线杨桥村#3台变	75.70	绿
16798	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线杨桥村#2台变	78.35	绿
16799	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线杨桥村#1台变	78.35	绿
16800	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线岔冲村#4台变	33.94	绿
16801	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线岔冲村#3台变	160.75	绿
16802	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线岔冲村#1台变	79.58	绿
16803	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线叶家坳村#6台变	158.01	绿
16804	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线叶家坳村#5台变	160.97	绿
16805	内江市	市中区	35kV中山站	10kV中联线叶家坳村#4台变	57.24	绿
16806	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线叶家坳村#3台变	128.74	绿
16807	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线叶家坳村#2台变	157.27	绿
16808	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线叶家坳村#1台变	82.77	绿
16809	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线南棚村#7台变	159.58	绿
16810	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线南棚村#6台变	160.84	绿
16811	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线南棚村#5台变	158.52	绿
16812	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线南棚村#4台变	81.37	绿
16813	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线南棚村#3台变	159.20	绿
16814	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线南棚村#2台变	159.06	绿
16815	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线南棚村#1台变	81.22	绿
16816	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线凉水井村#2台变	95.48	绿
16817	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中棚村#6台变	80.17	绿
16818	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中棚村#5台变	79.07	绿
16819	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中棚村#4台变	164.87	绿
16820	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中棚村#3台变	66.73	绿
16821	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中棚村#2台变	79.75	绿
16822	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中棚村#1台变	41.03	绿
16823	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中山村#5台变	49.75	绿
16824	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中山村#4台变	83.75	绿
16825	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中山村#3台变	33.07	绿
16826	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中山村#2台变	0.00	红
16827	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中山村#1台变	129.98	绿
16828	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中山场镇#4台变	158.82	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16829	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中山场镇#3台变	136.31	绿
16830	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中山场镇#2台变	233.40	绿
16831	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中山场镇#1台变	316.68	绿
16832	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中再生还房#2台变	255.56	绿
16833	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线中再生#1箱变	262.89	绿
16834	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线东风村#6台变	78.35	绿
16835	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线东风村#4台变	78.35	绿
16836	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线东风村#3台变	248.34	绿
16837	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线东风村#2台变	160.98	绿
16838	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中联线东风村#1台变	40.05	绿
16839	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线龙湾村#6台变	42.17	绿
16840	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线龙湾村#5台变	157.77	绿
16841	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线龙湾村#4台变	78.82	绿
16842	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线龙湾村#3台变	79.72	绿
16843	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线龙湾村#2台变	133.99	绿
16844	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线龙湾村#1台变	78.35	绿
16845	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线麻湾村#6台变	79.49	绿
16846	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线麻湾村#5台变	80.44	绿
16847	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线麻湾村#4台变	80.69	绿
16848	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线麻湾村#3台变	204.40	绿
16849	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线麻湾村#2台变	111.70	绿
16850	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线麻湾村#1台变	80.67	绿
16851	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线迁河村#4台变	161.28	绿
16852	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线迁河村#3台变	158.18	绿
16853	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线迁河村#2台变	44.23	绿
16854	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线迁河村#1台变	79.60	绿
16855	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线资圣村#6台变	0.00	红
16856	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线资圣村#5台变	268.40	绿
16857	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线资圣村#4台变	80.73	绿
16858	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线资圣村#3台变	156.70	绿
16859	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线资圣村#2台变	63.03	绿
16860	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线资圣村#1台变	76.74	绿
16861	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线田圃村#7台变	96.45	绿
16862	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线田圃村#6台变	64.21	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16863	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线田圃村#5台变	52.72	绿
16864	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线田圃村#4台变	80.76	绿
16865	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线田圃村#2台变	198.54	绿
16866	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线田圃村#1台变	82.22	绿
16867	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线田圃村#10台变	157.12	绿
16868	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#9台变	235.95	绿
16869	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#8台变	129.36	绿
16870	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#7台变	51.23	绿
16871	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#6台变	313.40	绿
16872	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#5台变	207.44	绿
16873	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#4台变	166.78	绿
16874	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#3台变	67.15	绿
16875	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#2台变	45.65	绿
16876	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#1台变	130.77	绿
16877	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#13台变	79.60	绿
16878	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#12台变	204.42	绿
16879	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#11台变	51.35	绿
16880	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线牛棚村#10台变	158.61	绿
16881	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线烧房村#7台变	143.70	绿
16882	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线烧房村#6台变	79.34	绿
16883	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线烧房村#4台变	82.59	绿
16884	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线烧房村#2台变	80.03	绿
16885	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线烧房村#1台变	158.93	绿
16886	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线沙石村#9台变	111.03	绿
16887	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线沙石村#8台变	79.52	绿
16888	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线沙石村#7台变	158.40	绿
16889	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线沙石村#6台变	157.98	绿
16890	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线沙石村#5台变	158.38	绿
16891	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线沙石村#4台变	57.22	绿
16892	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线沙石村#3台变	81.31	绿
16893	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线沙石村#2台变	80.08	绿
16894	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线沙石村#1台变	156.70	绿
16895	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四方碑村#8台变	78.35	绿
16896	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四方碑村#7台变	82.23	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16897	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四方碑村#6台变	124.84	绿
16898	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四方碑村#5台变	160.20	绿
16899	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四方碑村#4台变	80.51	绿
16900	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四方碑村#3台变	48.23	绿
16901	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四方碑村#2台变	80.58	绿
16902	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四方碑村#1台变	156.70	绿
16903	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四发村#9台变	119.79	绿
16904	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四发村#8台变	121.61	绿
16905	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四发村#7台变	78.79	绿
16906	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四发村#6台变	81.79	绿
16907	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四发村#5台变	113.64	绿
16908	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四发村#2台变	158.51	绿
16909	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四发村#1台变	63.91	绿
16910	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四发村#12台变	62.68	绿
16911	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四发村#11台变	78.80	绿
16912	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线四发村#10台变	50.35	绿
16913	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线凉水井村#4台变	179.81	绿
16914	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线中再生还房#4台变	396.21	绿
16915	内江市	东兴区	35kV中山站	10kV中牛线中再生还房#3台变	402.61	绿
16916	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两镇线沙湾5#台变	318.24	绿
16917	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两镇线沙湾4#台变	317.95	绿
16918	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两镇线沙湾3#台变	319.41	绿
16919	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两镇线沙湾2#台变	326.03	绿
16920	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两镇线沙湾1#台变	329.18	绿
16921	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两镇线两河镇镇台变	165.63	绿
16922	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两镇线两河镇砖厂台变	133.56	绿
16923	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两镇线两河镇信用社台变	333.55	绿
16924	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两镇线两河镇中学台变	159.55	绿
16925	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线铁门坎台变	79.24	绿
16926	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线禾家湾台变	157.68	绿
16927	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线相合村１０社台变	81.69	绿
16928	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线相合村大同小学台变	126.67	绿
16929	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线相合村土庙子台变	160.49	绿
16930	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线相合村南丰台变	80.38	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16931	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线相合村7社台变	126.93	绿
16932	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线相合村4社台变	128.06	绿
16933	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线相合村20社台变	80.21	绿
16934	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线相合村12.13社台变	81.17	绿
16935	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线相合15社台变	80.55	绿
16936	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线广阳村水口庙台变	158.78	绿
16937	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线广阳村三叉路台变	158.10	绿
16938	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线广阳村8社台变	79.02	绿
16939	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线广阳村4.5社台变	79.11	绿
16940	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线广阳村13社台变	157.91	绿
16941	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线广阳村12社台变	11.15	绿
16942	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线广阳11社台变	79.62	绿
16943	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线勇敢村向家寨台变	79.01	绿
16944	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线勇敢村台变	78.35	绿
16945	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线勇敢村8.9社台变	79.82	绿
16946	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线勇敢村4社台变	80.82	绿
16947	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线勇敢村3社台变	64.82	绿
16948	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线勇敢村1社台变	82.68	绿
16949	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两广线二河村3.7社台变	39.51	绿
16950	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线黄林村9社台变	158.48	绿
16951	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线黄林村7.8社台变	39.02	绿
16952	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线黄林村3社台变	81.43	绿
16953	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线黄林村2社台变	78.87	绿
16954	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线黄林7社台变	161.18	绿
16955	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线黄林5社台变	78.45	绿
16956	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线镇江村鹏胜台变	78.35	绿
16957	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线镇江村9社台变	66.29	绿
16958	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线镇江村8.12社台变	63.81	绿
16959	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线镇江村7社台变	199.23	绿
16960	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线镇江村6社台变	164.15	绿
16961	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线镇江村4.10社台变	160.34	绿
16962	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线镇江村2社台变	64.98	绿
16963	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线镇江村11社台变	79.27	绿
16964	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线镇江小学台变	247.34	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16965	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线致富台变	80.59	绿
16966	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线玉河坝台变	78.82	绿
16967	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线永付村老马门台变	39.36	绿
16968	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线永付村8社台变	79.40	绿
16969	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线永付村2.7社台变	39.38	绿
16970	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线永付村1社台变	39.55	绿
16971	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线永付村11社台变	79.33	绿
16972	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线永付4社台变	157.44	绿
16973	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线新国村茶厂台变	79.17	绿
16974	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线新国村太平桥台变台区	82.00	绿
16975	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线新国村6社台变	160.39	绿
16976	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线新国村4社台变台区	248.46	绿
16977	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线新国村2、3社台变台区	78.94	绿
16978	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线新国村1社台变台区	80.85	绿
16979	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线新国7社台变	157.25	绿
16980	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线断桥村7社台变	47.44	绿
16981	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线断桥村3社台变	82.65	绿
16982	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线断桥村11社台变	62.94	绿
16983	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线断桥6社台变	78.81	绿
16984	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线断桥2社台变	79.52	绿
16985	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凤凰3#台变	157.55	绿
16986	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凤凰2#台变	204.04	绿
16987	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凤凰1#台变	157.48	绿
16988	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凉山茶果场台变	159.20	绿
16989	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凉山村水库台变	156.77	绿
16990	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凉山村杜家沟提灌站台变	79.90	绿
16991	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凉山村9社台变	78.83	绿
16992	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凉山村6社台变	247.38	绿
16993	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凉山村5社台变	158.50	绿
16994	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凉山村2社台变	79.53	绿
16995	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凉山村15社台变	58.33	绿
16996	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凉山村11社台变	79.22	绿
16997	内江市	威远县	35kV两河站	10kV两华线凉山1社台变	18.81	绿
16998	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#9配变	506.47	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
16999	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#8配变	504.97	绿
17000	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#7配变	507.07	绿
17001	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#6配变	508.08	绿
17002	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#3配变	511.53	绿
17003	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#2配变	507.28	绿
17004	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#1配变	508.45	绿
17005	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#19配变	547.11	绿
17006	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#18配变	497.15	绿
17007	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#17配变	529.93	绿
17008	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#16配变	506.41	绿
17009	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#15配变	505.98	绿
17010	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#14配变	506.04	绿
17011	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#13配变	512.16	绿
17012	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#12配变	807.23	绿
17013	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#11配变	504.78	绿
17014	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长二线锦华都#10配变	508.35	绿
17015	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV东长二线新建村#9台变	78.35	绿
17016	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV东长二线住建局#2箱变	660.90	绿
17017	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长一线锦华都伍期#5配变	404.39	绿
17018	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长一线锦华都伍期#4配变	809.30	绿
17019	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长一线红兴苑#5箱变	641.77	绿
17020	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长一线红兴苑#4箱变	642.44	绿
17021	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长一线红兴苑#3箱变	643.95	绿
17022	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东长一线红兴苑#2箱变	641.33	绿
17023	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线龙凤世家#1配变	1005.81	绿
17024	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线金山城B4箱变	825.24	绿
17025	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线金山城B3箱变	828.08	绿
17026	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线金山城B2箱变	1031.34	绿
17027	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线金山城B1箱变	1023.55	绿
17028	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线金山城A4箱变	827.96	绿
17029	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线金山城A3箱变	812.62	绿
17030	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线金山城A2箱变	1028.25	绿
17031	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线金山城A1箱变	1037.34	绿
17032	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线金山城#2配变	661.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17033	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线金山城#1配变	809.82	绿
17034	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线607所#168配变	524.21	绿
17035	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东金线607所#167配变	519.54	绿
17036	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线飞泉园丁台变	329.65	绿
17037	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线隆桥化工家属区台变	328.82	绿
17038	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线隆昌供电公司箱变	570.72	绿
17039	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线金鹅镇行政箱变	335.55	绿
17040	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线金鹅镇居民台变	520.66	绿
17041	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线石盘滩家属区台变	205.58	绿
17042	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线石牌坊#5箱变	315.60	绿
17043	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线电信家属区#1箱变	493.61	绿
17044	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线建委箱变	504.49	绿
17045	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线康复路建设局台变	339.44	绿
17046	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线康复东路地税箱变	495.51	绿
17047	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线工农煤矿家属区台变	253.07	绿
17048	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线山川家属宿舍箱变	409.64	绿
17049	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线印象南城#5台变	987.67	绿
17050	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线印象南城#4台变	504.25	绿
17051	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线印象南城#2台变	785.39	绿
17052	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线印象南城#1台变	1007.05	绿
17053	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线云峰路妇联中心台变	313.40	绿
17054	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线云峰路天使台变	493.61	绿
17055	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线云峰路体育场台变	340.38	绿
17056	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线云峰台变	414.04	绿
17057	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线东区农贸市场台变	258.84	绿
17058	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线8号安置房台变	502.56	绿
17059	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线4号安置房#2台变	256.78	绿
17060	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东纺线4号安置房#1箱变	322.22	绿
17061	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线龙兴大厦箱变	329.01	绿
17062	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线金河水利#48台变	328.57	绿
17063	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线西林旅社#28箱变	404.98	绿
17064	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线西林旅社#27公变箱变	406.10	绿
17065	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线蛇王#29箱变	439.14	绿
17066	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线检察院#30箱变	585.68	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17067	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线机械厂#25公变	211.80	绿
17068	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线机械厂#24公变	211.16	绿
17069	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线大渊龙居1期#2箱变	158.50	绿
17070	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线大渊龙居1期#1箱变	644.80	绿
17071	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线司法局#32箱变	418.69	绿
17072	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线区检察院#31台变	253.24	绿
17073	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线区办大楼#59箱变	494.66	绿
17074	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线加州蓝湾#5箱变	515.85	绿
17075	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线加州蓝湾#4箱变	647.03	绿
17076	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线加州蓝湾#3箱变	648.33	绿
17077	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线加州蓝湾#2箱变	645.02	绿
17078	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线加州蓝湾#1箱变	415.65	绿
17079	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线农校街#46箱变	583.79	绿
17080	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线农校街#45箱变	334.00	绿
17081	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线农校街#44箱变	335.88	绿
17082	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线农校街#43箱变	265.20	绿
17083	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线农校街#151箱变	279.88	绿
17084	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线东城花园#129箱变	324.20	绿
17085	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线东兴老街#3配变	411.25	绿
17086	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线东兴老街#2配变	403.93	绿
17087	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线东兴老街#1配变	411.00	绿
17088	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线东兴区教委#58箱变	418.61	绿
17089	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线东兴供销社箱变	700.51	绿
17090	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东红线一职中#34箱变	409.48	绿
17091	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东瑞线隆泸公路运输二司台变	274.23	绿
17092	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东瑞线云峰路华裕台变	654.45	绿
17093	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东法二线龙观村7社#3台变	227.17	绿
17094	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东法二线龙观村7社#2台变	254.68	绿
17095	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东法二线龙观村7社#1台变	169.41	绿
17096	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东法二线新民村#3台变	160.73	绿
17097	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东法二线新民村#2台变	158.52	绿
17098	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东法二线新民村#1台变	161.42	绿
17099	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线防化团#149台变	196.03	绿
17100	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线轴承厂还房#2公变	325.16	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17101	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线轴承厂还房#1公变	254.10	绿
17102	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线第二人民病院专家楼配电室#3箱变	643.93	绿
17103	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线第二人民病院专家楼配电室#2箱变	650.06	绿
17104	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线清心园2期#2箱变	523.03	绿
17105	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线新江村8社台变	39.22	绿
17106	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线战旗实业#142台变	160.58	绿
17107	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线平桥#159台变	165.47	绿
17108	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线君临名邸#2箱变	982.19	绿
17109	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线君临名邸#1箱变	785.67	绿
17110	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线二医院家属区箱变	493.61	绿
17111	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东沱线中医校#131台变	247.08	绿
17112	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东汉线新立四社公变	255.05	绿
17113	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东汉线三湾计生委#86箱变	327.43	绿
17114	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东汉线三湾机筛厂#85箱变	325.50	绿
17115	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东汉线三湾工艺厂#89台变	295.81	绿
17116	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东汉线三湾嘉运#88台变	253.90	绿
17117	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东汉线三湾#87台变	202.76	绿
17118	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#9配变	1006.31	绿
17119	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#8配变	1003.34	绿
17120	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#7配变	644.25	绿
17121	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#6配变	644.25	绿
17122	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#5配变	647.19	绿
17123	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#4配变	641.06	绿
17124	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#3配变	1002.89	绿
17125	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#2配变	506.66	绿
17126	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#1配变	642.34	绿
17127	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#14配变	319.97	绿
17128	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#13配变	322.87	绿
17129	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#12配变	252.49	绿
17130	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东民线嘉云庭#11配变	508.24	绿
17131	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东康线飞泉路39号台变	510.74	绿
17132	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东康线紫东领域#2箱变	532.25	绿
17133	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东康线紫东领域#1箱变	504.60	绿
17134	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东康线东明#2台变	665.28	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17135	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线红牌路还房#3公变	650.58	绿
17136	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线清心园小区#2箱变	654.79	绿
17137	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线清心园小区#1箱变	320.08	绿
17138	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线平安花园#3箱变	398.37	绿
17139	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线平安居民楼4#公变	397.21	绿
17140	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线平安居民楼2#配电室配电变压器	639.25	绿
17141	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线平安居民楼1#配电室配电变压器	641.08	绿
17142	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线大渊龙居2期3期#1配变	415.66	绿
17143	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线大渊龙居2.3期#3配变	801.67	绿
17144	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线大渊龙居2.3期#2配变	638.56	绿
17145	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线和兴美庐#2箱变	495.09	绿
17146	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线和兴美庐#1箱变	647.05	绿
17147	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线凤凰社区#5箱变	536.00	绿
17148	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线凤凰社区#4箱变	426.97	绿
17149	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线凤凰社区#3箱变	515.11	绿
17150	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线凤凰社区#2箱变	553.34	绿
17151	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平二线凤凰社区#1箱变	525.98	绿
17152	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线福利厂#154公变	422.75	绿
17153	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线玉都花园五期公变	255.98	绿
17154	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线玉都花园6期#4配变	637.10	绿
17155	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线玉都花园6期#3配变	504.47	绿
17156	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线玉都花园6期#2配变	805.09	绿
17157	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线玉都花园6期#1配变	505.84	绿
17158	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线汽车73队#79台变	206.04	绿
17159	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线德富苑箱变	546.66	绿
17160	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线平安路#63箱变	422.98	绿
17161	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线平安路#62箱变	412.22	绿
17162	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线平安花苑箱变	471.65	绿
17163	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线天和新城#8配变	645.78	绿
17164	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线天和新城#7配变	986.59	绿
17165	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线天和新城#6配变	1029.73	绿
17166	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线天和新城#5配变	263.00	绿
17167	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线天和新城#4配变	1001.28	绿
17168	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线天和新城#3配变	1005.20	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17169	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线天和新城#2配变	813.44	绿
17170	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线天和新城#1配变	1007.71	绿
17171	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线和平桥#80台变	262.57	绿
17172	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线和平广场#2箱变	667.97	绿
17173	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线和平广场#1箱变	679.54	绿
17174	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平一线华企建司箱变	509.29	绿
17175	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平II线红牌路还房#2箱变	508.62	绿
17176	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东平II线红牌路还房#1箱变	506.64	绿
17177	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东工线龙观小区#2箱变	320.47	绿
17178	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东工线龙观小区#1箱变	510.62	绿
17179	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东工线枣子路上海居民楼6#配电变压器	639.60	绿
17180	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东工线枣子路上海居民楼5#配电变压器	652.81	绿
17181	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东工线枣子路上海居民楼4#配电变压器	512.99	绿
17182	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东工线枣子路上海居民楼3#配电变压器	507.07	绿
17183	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东工线枣子路上海居民楼2#配电变压器	508.49	绿
17184	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东工线枣子路上海居民楼1#配电变压器	514.62	绿
17185	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东工线平桥5社台变	156.70	绿
17186	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东工线一职中家属区箱变	493.61	绿
17187	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东岭线隆华西路88号#5台变	643.42	绿
17188	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东岭线隆华西路88号#4台变	805.90	绿
17189	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东岭线隆华西路88号#3台变	1012.16	绿
17190	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东岭线隆华西路88号#2台变	637.78	绿
17191	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东岭线隆华西路88号#1台变	805.90	绿
17192	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东岭线白塔路蜀东商业台变	1003.42	绿
17193	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东岭线公园美岭#3箱变	640.61	绿
17194	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东岭线公园美岭#2箱变	411.60	绿
17195	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东岭线公园美岭#1箱变	643.06	绿
17196	内江市	东兴区	220kV松柏站	10kV东山线红庙村#5台变	162.33	绿
17197	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线桂香园#6配变	804.41	绿
17198	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线桂香园#4箱变	513.38	绿
17199	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线桂香园#3箱变	514.85	绿
17200	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线桂香园#2箱变	509.69	绿
17201	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线桂香园#1箱变	654.14	绿
17202	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线新民村4社#2台变	157.21	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17203	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线新民村#3台变	81.62	绿
17204	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线天成国际#5配变	646.97	绿
17205	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线天成国际#4配变	1009.24	绿
17206	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线天成国际#3配变	810.29	绿
17207	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线天成国际#2配变	829.77	绿
17208	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线天成国际#1配变	327.07	绿
17209	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东山线天成国际#11配变	500.93	绿
17210	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东宝线鹅江工会箱变	461.64	绿
17211	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东宝线隆泸大道聚龙轩台变	284.83	绿
17212	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东宝线隆泸大道水厂台变	329.91	绿
17213	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东宝线隆泸大道城区联社台变	267.67	绿
17214	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东宝线隆泸大道623台台变	273.95	绿
17215	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东宝线隆桥路供电局台变	336.29	绿
17216	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东宝线环联#2台变	464.30	绿
17217	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东宝线新华路锦林阁台变	346.68	绿
17218	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东宝线新华路知行中学台变	313.40	绿
17219	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东宝线农机台变	539.20	绿
17220	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东宝线交警队台变	156.70	绿
17221	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东大线隆泸大道镜业公司台变	353.50	绿
17222	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东大线金鹅镇光丰村三社台变	157.12	绿
17223	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东大线光丰廉租房II期台变	508.18	绿
17224	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东大线光丰#6箱变	401.48	绿
17225	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东大线光丰#5箱变	397.93	绿
17226	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东大线光丰#4箱变	505.46	绿
17227	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东大线光丰#3箱变	506.58	绿
17228	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东大线光丰#2箱变	509.86	绿
17229	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东大线光丰#1箱变	504.00	绿
17230	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东城中线防疫站台变	330.93	绿
17231	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东城中线康复路#2台变	313.40	绿
17232	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东城中线康复路#1台变	257.69	绿
17233	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东城中线工商银行家属区箱变	505.93	绿
17234	内江市	隆昌市	35kV东区站	10kV东城中线农业银行家属区箱变	201.94	绿
17235	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线宝森新城#9箱变	803.48	绿
17236	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线宝森新城#8箱变	807.11	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17237	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线宝森新城#6配变	408.26	绿
17238	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线宝森新城#5配变	507.57	绿
17239	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线宝森新城#4配变	804.13	绿
17240	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线宝森新城#3配变	805.09	绿
17241	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线宝森新城#2配变	638.11	绿
17242	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线宝森新城#1配变	644.25	绿
17243	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线卢浮春天#8配变	403.34	绿
17244	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线卢浮春天#7配变	406.63	绿
17245	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线卢浮春天#6配变	402.41	绿
17246	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线卢浮春天#5配变	510.54	绿
17247	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线卢浮春天#4配变	407.23	绿
17248	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线卢浮春天#3配变	404.97	绿
17249	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线卢浮春天#2配变	405.72	绿
17250	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东卢线卢浮春天#1配变	509.81	绿
17251	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东南线南亚风情苑#3箱变	522.59	绿
17252	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东南线南亚风情苑#2箱变	1018.72	绿
17253	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东南线南亚风情苑#1箱变	1029.30	绿
17254	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线锦绣1期#2台变	201.66	绿
17255	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线锦绣1期#1台变	203.79	绿
17256	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线金洲贸易公司台变	287.32	绿
17257	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线西林批发市场#68箱变	510.19	绿
17258	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线西林中学七号路台变	259.48	绿
17259	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线胜利新民8队台变	78.37	绿
17260	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线翠庭山庄箱变	514.08	绿
17261	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线生园房产B区#1箱变	680.19	绿
17262	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线生园房产A区#2箱变	711.02	绿
17263	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线生园四期兴盛路配变	167.84	绿
17264	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线海博尔#165箱变	495.02	绿
17265	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线平安路胜利巷#76台变	257.31	绿
17266	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线平安路胜利巷#75台变	256.71	绿
17267	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线平安路胜利巷#74台变	258.37	绿
17268	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线平安路胜利巷#73台变	262.10	绿
17269	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV东八二线平安路#67箱变	510.20	绿
17270	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线平安路#66箱变	408.79	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17271	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线平安路#65箱变	792.41	绿
17272	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线平安路#64箱变	424.41	绿
17273	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线平安小区#71台变	257.06	绿
17274	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线平安小区#70台变	284.70	绿
17275	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线平安小区#148台变	79.92	绿
17276	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10kV东八二线市政箱变	519.22	绿
17277	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线兴盛路#110箱变	508.01	绿
17278	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八二线东兴区党校台变	102.34	绿
17279	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线锦绣四期#2配变	435.76	绿
17280	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线锦绣四期#1配变	425.70	绿
17281	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线锦绣五期#2箱变	415.75	绿
17282	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线锦绣五期#1箱变	340.32	绿
17283	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线锦绣三期#2箱变	394.33	绿
17284	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线锦绣三期#1箱变	437.51	绿
17285	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线运业居民楼公变	343.69	绿
17286	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线艾琳建筑德馨苑箱变	679.32	绿
17287	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线玉都花园三期四期箱变	830.79	绿
17288	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线土地统征中心公变	260.98	绿
17289	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线国土局公变	426.89	绿
17290	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线兴盛路#72箱变	525.01	绿
17291	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线兴盛路#112台变	250.35	绿
17292	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线兴盛路#111台变	254.94	绿
17293	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线兴盛路#109箱变	513.38	绿
17294	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线兴盛路#108箱变	554.70	绿
17295	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线云信红都#2配变	991.98	绿
17296	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线云信红都#1配变	605.05	绿
17297	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线云信居民楼#2箱变	348.59	绿
17298	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线云信居民楼#1箱变	400.55	绿
17299	内江市	东兴区	110kV东兴站	10kV东八一线东兴消防大队台变	281.60	绿
17300	内江市	市中区	110kV双苏站	10kV专福线幸福村二社台变	82.41	绿
17301	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三维线新华维港置业有限公司#8配变	1002.31	绿
17302	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三维线新华维港置业有限公司#7配变	1000.70	绿
17303	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三维线新华维港置业有限公司#6配变	993.48	绿
17304	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三维线新华维港置业有限公司#5配变	993.86	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17305	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三维线新华维港置业有限公司#4配变	994.23	绿
17306	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三维线新华维港置业有限公司#3配变	645.73	绿
17307	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三维线新华维港置业有限公司#2配变	1003.09	绿
17308	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三维线新华维港置业有限公司#1配变	997.57	绿
17309	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三滨线国联东湖御景9TM配变	787.53	绿
17310	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三滨线国联东湖御景8TM配变	503.61	绿
17311	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三滨线国联东湖御景7TM配变	794.61	绿
17312	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三滨线国联东湖御景6TM配变	504.85	绿
17313	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三滨线国联东湖御景5TM配变	792.63	绿
17314	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三滨线国联东湖御景4TM配变	498.02	绿
17315	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三滨线国联东湖御景3TM配变	789.75	绿
17316	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三滨线国联东湖御景2TM配变	394.95	绿
17317	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三滨线国联东湖御景1TM配变	784.96	绿
17318	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三沿一线世纪滨江二期#3配变	513.53	绿
17319	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三沿一线世纪滨江二期#2配变	833.46	绿
17320	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三沿一线世纪滨江二期#1配变	833.03	绿
17321	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三沿一线世纪滨江一号#3配变	1049.69	绿
17322	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三沿一线世纪滨江一号#2配变	668.99	绿
17323	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三沿一线世纪滨江一号#1配变	663.67	绿
17324	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三江线万为江南里#7配变	493.61	绿
17325	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三江线万为江南里#6配变	493.61	绿
17326	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三江线万为江南里#5配变	787.56	绿
17327	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三江线万为江南里#4配变	799.90	绿
17328	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三江线万为江南里#3配变	796.15	绿
17329	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三江线万为江南里#2配变	806.67	绿
17330	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三江线万为江南里#1配变	1000.16	绿
17331	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三墅线江山墅#8配变	500.10	绿
17332	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三墅线江山墅#7配变	640.14	绿
17333	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三墅线江山墅#6配变	645.48	绿
17334	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三墅线江山墅#5配变	643.63	绿
17335	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三墅线江山墅#4配变	642.94	绿
17336	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三墅线江山墅#3配变	643.04	绿
17337	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三墅线江山墅#2配变	645.14	绿
17338	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三墅线江山墅#1配变	941.24	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17339	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国二线江宁街#3台变	207.24	绿
17340	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国二线江宁街#2台变	313.40	绿
17341	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国二线江宁街#1台变	313.40	绿
17342	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国二线江城花园#4公变配电变压器	360.41	绿
17343	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国二线江城花园#2公变配电变压器	333.44	绿
17344	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国二线江城花园#1公变配电变压器	317.95	绿
17345	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国二线南环路#2台变（236）	313.40	绿
17346	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国二线内江水文资源勘测大队台变	78.35	绿
17347	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国一线金苹果#2公变630KVA	534.99	绿
17348	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国一线金苹果#1公变	810.23	绿
17349	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国一线江城花园#8公变配电变压器	511.09	绿
17350	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国一线江城花园#3公变配电变压器	323.08	绿
17351	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三国一线江城花园#14公变配电变压器	514.82	绿
17352	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10kV三国一线和平街#1公变	317.01	绿
17353	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三和二线老干局公变	417.39	绿
17354	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三和二线球场坝台变	321.70	绿
17355	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三和二线帝景商厦#2箱变	493.61	绿
17356	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三和二线帝景商厦#1箱变	493.61	绿
17357	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三和二线三达公变	335.83	绿
17358	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三内二线货场箱变配变	534.10	绿
17359	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三内二线蓝剑大道#4台变	323.77	绿
17360	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三内二线洞佛寺箱变配变	503.07	绿
17361	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三内一线老干所公变	402.17	绿
17362	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三内一线百货大楼公变	264.87	绿
17363	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三临二线腾飞路临江二号#5配变	996.41	绿
17364	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三临二线腾飞路临江二号#2配变	998.89	绿
17365	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三临二线腾飞路临江二号#1配变	402.52	绿
17366	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三临一线腾飞路保障一号#2配变	1001.34	绿
17367	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三临一线腾飞路保障一#5配变	1001.44	绿
17368	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三临一线腾飞路保障一#3配变	999.39	绿
17369	内江市	市中区	110kV三元站	10kV三万一线乐贤大道#1台变	313.40	绿
17370	内江市	市中区	110kV三元站	10kV万蟠线高坝四社#2台变	319.24	绿
17371	内江市	市中区	110kV三元站	10kV万蟠线高坝三社公变	79.69	绿
17372	内江市	市中区	110kV三元站	10kV万蟠线长江机床电器厂#2公变配电变压器	507.88	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17373	内江市	市中区	110kV三元站	10kV万蟠线肉联厂公变配电变压器	399.97	绿
17374	内江市	市中区	110kV三元站	10kV万蟠线肉联厂#2公变配电变压器	531.67	绿
17375	内江市	市中区	110kV三元站	10kV万蟠线三元村三社公变	159.43	绿
17376	内江市	市中区	110kV三元站	10kV万蟠线万里坡二社#1台变	315.33	绿
17377	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万工线生化厂台变	159.98	绿
17378	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万工线供电所公变配电变压器	206.91	绿
17379	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万工线乐贤台变	313.40	绿
17380	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万工线丁和七社公变	156.88	绿
17381	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线黄荆坝村二社台变	79.75	绿
17382	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线黄荆坝村二、三社台变	198.13	绿
17383	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线黄荆坝村一社台变	128.03	绿
17384	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线黄荆坝六社台变	156.70	绿
17385	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线黄荆坝五社台变	81.96	绿
17386	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线谢家坝台变	253.69	绿
17387	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线良种场台变	253.96	绿
17388	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线汉安兴城一号2#变	503.11	绿
17389	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线汉安兴城一号1#变	798.60	绿
17390	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线无专厂台变	283.40	绿
17391	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线乐贤三社台变	160.08	绿
17392	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线乐贤一社队台变	8.00	绿
17393	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线丁和四社台变	84.31	绿
17394	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线丁和六社台变	81.76	绿
17395	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线丁和八社台变	62.70	绿
17396	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线丁和五社台变	78.72	绿
17397	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线丁和二街#1配变（汉安府）	502.08	绿
17398	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线丁和二社台变	80.02	绿
17399	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线丁和九社台变	64.73	绿
17400	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线丁和三社台变	100.03	绿
17401	内江市	市中区	35kV万里坡站	10kV万丁线丁和一社台变	62.73	绿
17402	内江市	市中区	110kV三元站	10Kv马蟠线城郊所#3台变	338.68	绿
17403	内江市	威远县	110kV杨家湾站	10Kv杨镇线石关门台变	157.30	绿
17404	内江市	资中县	35kV高楼变电站	10KV高阳线童家嘴村#5台变	80.39	绿
17405	内江市	市中区	110kV双苏站	10KV马双线松山南路口#3配变	503.32	绿
17406	内江市	东兴区	35kV顺河站	10KV顺广线龙兴村#2台变	59.69	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17407	内江市	威远县	35kV镇西站	10KV镇理线大水井6社台变	313.40	绿
17408	内江市	威远县	35kV镇西站	10KV镇永线庆安4社台变	120.38	绿
17409	内江市	威远县	35kV镇西站	10KV镇水线幸福家苑3号箱变	399.09	绿
17410	内江市	威远县	35kV镇西站	10KV镇水线五房台变	199.48	绿
17411	内江市	威远县	110kV连界场站	10KV连保线民新4社台变	81.95	绿
17412	内江市	威远县	110kV连界场站	10KV连五线先锋7.8.10社台变	49.09	绿
17413	内江市	威远县	110kV连界场站	10KV连云线新农17社台变	80.12	绿
17414	内江市	威远县	110kV连界场站	10KV连云线建强4社台变	25.94	绿
17415	内江市	威远县	110kV连界场站	10KV连云线工农煤矿老井台变	79.28	绿
17416	内江市	威远县	110kV连界场站	10KV连一线青山17社台变	81.92	绿
17417	内江市	威远县	35kV新场站	10KV红化线老场15社台变	80.76	绿
17418	内江市	东兴区	110kV牌楼站	10KV牌史线建华村#3台变	80.18	绿
17419	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10KV桥万线新塘坊村#6台变	126.00	绿
17420	内江市	资中县	110kV倒石桥站	10KV桥万线乘家村#6台变	160.02	绿
17421	内江市	资中县	35kV板栗站	10KV板桥线三皇庙村＃6台变	81.81	绿
17422	内江市	隆昌市	110kV望城坡站	10KV望水线乾亨#2台变	407.57	绿
17423	内江市	隆昌市	35kV普润站	10KV普北线界市镇卫生院台变	378.94	绿
17424	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新永线高丰8社台变	78.35	绿
17425	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新永线长塘14社台变	158.07	绿
17426	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新永线永和10.11社台变	79.53	绿
17427	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新永线新店中学台变	323.98	绿
17428	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新永线新和5社台变	316.48	绿
17429	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新永线大湾台变	314.49	绿
17430	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新合线骑龙11社台变	157.75	绿
17431	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新合线十字村村委会台变	7.70	绿
17432	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新合线十字6社台变	87.62	绿
17433	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新合线凤翔17社台变	157.61	绿
17434	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新共线静宁1社广场台变	159.04	绿
17435	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新共线石庙1社台变	15.18	绿
17436	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新共线石厂湾台变	157.95	绿
17437	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新共线白石头13社台变	79.31	绿
17438	内江市	威远县	35kV新店站	10KV新共线大冲木桥台变	158.16	绿
17439	内江市	威远县	35kV新权站	10KV新东线上游5社台变	324.66	绿
17440	内江市	资中县	35kV归德站	10KV归甘线芦茅沟村#6台变	78.35	绿

序号	所在市州	所在区县	所属变电站	配变名称	可开放并网容量（kW）	评估等级（红、黄、绿）
17441	内江市	资中县	35kV归德站	10KV归双线小尖山村#7台变	78.35	绿
17442	内江市	资中县	35kV归德站	10KV归双线小尖山村#6台变	78.35	绿
17443	内江市	威远县	35kV山王站	10KV山观线飞蛾11社台变	78.86	绿
17444	内江市	威远县	35kV山王站	10KV山观线金顶2社台变	79.66	绿
17445	内江市	威远县	35kV山王站	10KV山观线跃进4社台变	81.11	绿
17446	内江市	威远县	35kV山王站	10KV山观线观英8社台变	322.43	绿
17447	内江市	威远县	35kV山王站	10KV山观线九角湾台变	80.10	绿
17448	内江市	威远县	35kV山王站	10KV山泥线豹山村5社提灌站台变	78.35	绿
17449	内江市	威远县	35kV山王站	10KV山泥线华丰2社台变	79.79	绿
17450	内江市	威远县	35kV小河站	10KV小新线新同台变	64.36	绿
17451	内江市	威远县	110kV威远站	10KV威水线神源门铺台变	162.73	绿
17452	内江市	市中区	110kV大洲站	10KV大市线人大支线畜牧局公变	519.19	绿
17453	内江市	市中区	110kV大洲站	10KV大号线神洲药业#2配变	326.19	绿
17454	内江市	市中区	110kV大洲站	10KV大号线火车站#3配变	344.26	绿
17455	内江市	市中区	110kV大洲站	10KV大号线搬运站#1配变	322.11	绿
17456	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10KV圣桃线石庙村九社台变	79.35	绿
17457	内江市	隆昌市	35kV圣灯站	10KV圣桃线河坝村四社台变	78.36	绿
17458	内江市	市中区	110kV马鞍山站	10KV国华二线电业局宿和平街2#公变	318.76	绿
17459	内江市	威远县	35kV卫林站	10KV卫东线袁家咀8社台变	43.79	绿
17460	内江市	市中区	35kV凌家站	10KV凌千线高洞村委会公变	296.66	绿
17461	内江市	市中区	35kV凌家站	10KV凌千线三应寺村8社公变	79.36	绿
17462	内江市	资中县	35kV公民站	10KV公拥线王家嘴村#9台变	79.46	绿
17463	内江市	资中县	35kV公民站	10KV公拥线王家嘴村#8台变	79.79	绿
17464	内江市	资中县	35kV公民站	10KV公拥线王家嘴村#7台变	158.38	绿
17465	内江市	资中县	35kV公民站	10KV公拥线王家嘴村#6台变	85.31	绿
17466	内江市	市中区	110kV八角井站	10KV八庭线富圣集团白马还房#13台变	803.48	绿
17467	内江市	隆昌市	35kV云顶站	10KV云山线亲睦村六社#2台变	141.16	绿
17468	内江市	隆昌市	35kV中山站	10KV中西二线双凤镇芭蕉村六社#2台变	157.60	绿
17469	内江市	东兴区	35kV中山站	10KV中牛线烧房村#3台变	196.55	绿