# 国网四川雅安电力（集团）股份有限公司2026年四季度10千伏配变分布式光伏可开放容量表

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10姜安线安顺北区箱变（移民） | 513.99 | 绿 |
| 2 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kv龙玉线大柏树2#公变 | 81.54 | 绿 |
| 3 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kv龙南线青元2组台变 | 0.00 | 红 |
| 4 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kv金纪一线林业局箱变间隔配电变压器 | 503.10 | 绿 |
| 5 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kv蒙新线上瓦6社#2台变 | 79.49 | 绿 |
| 6 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kv蒙山线蒙山7社2#公变 | 81.51 | 绿 |
| 7 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kv董宰线坪阳3组#2台变 | 12.93 | 绿 |
| 8 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kv董宰线坪阳3组#1台变 | 98.85 | 绿 |
| 9 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kv董宰线坪阳1组台变 | 112.28 | 绿 |
| 10 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kv草水线草科3组#2台变 | 76.70 | 绿 |
| 11 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kv先靖线安靖1组#2台变 | 162.18 | 绿 |
| 12 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kv仁大线瓦坪4组台变 | 15.68 | 绿 |
| 13 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kv严场线新和村三家坝台变 | 136.70 | 绿 |
| 14 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kv严场线三江村陈沟台变 | 42.21 | 绿 |
| 15 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kv严场线三江村张坝台变 | 159.48 | 绿 |
| 16 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kv严场线三江村三江台变 | 198.63 | 绿 |
| 17 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙陶线陶家坝安置点#3专变 | 503.49 | 绿 |
| 18 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙陶线陶家坝安置点#2箱变 | 511.55 | 绿 |
| 19 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙陶线陶家坝安置点#1专变 | 521.08 | 绿 |
| 20 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线经河村红光组#2台变 | 314.00 | 绿 |
| 21 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线经河村红光组#1台变 | 158.55 | 绿 |
| 22 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线经河村福利组台变 | 100.15 | 绿 |
| 23 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线经河村田坝组台变 | 47.98 | 绿 |
| 24 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线经河村17组台变 | 320.49 | 绿 |
| 25 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线热溪沟村罗底下组台变 | 80.58 | 绿 |
| 26 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线热溪沟村杜家沟台变 | 79.41 | 绿 |
| 27 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线热溪沟村岩桑树台变 | 78.95 | 绿 |
| 28 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线热溪沟村大茶地台变 | 78.78 | 绿 |
| 29 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线烟溪沟村朱家山组台变 | 159.36 | 绿 |
| 30 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线坪阳村金子滩组#2台变 | 78.84 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线坪阳村金子滩组#1台变 | 157.67 | 绿 |
| 32 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线万年红岩组台变 | 159.77 | 绿 |
| 33 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线万年村梓柏组台变 | 79.21 | 绿 |
| 34 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线万年村桥梁组台变 | 39.19 | 绿 |
| 35 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线万年村双河组台变 | 157.48 | 绿 |
| 36 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线万年村26组台变 | 78.35 | 绿 |
| 37 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线万年村24组台变 | 79.43 | 绿 |
| 38 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙附线万年村23组台变 | 79.83 | 绿 |
| 39 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线龙门供电所公变 | 82.82 | 绿 |
| 40 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线高家边安置点公变 | 82.02 | 绿 |
| 41 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线青龙场村#1箱变 | 802.77 | 绿 |
| 42 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线青龙场张伙安置点箱变 | 629.82 | 绿 |
| 43 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线青龙场农贸市场箱变 | 250.30 | 绿 |
| 44 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线老鸭鱼2#公变 | 151.50 | 绿 |
| 45 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线老鸭鱼1#公变 | 80.30 | 绿 |
| 46 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线紫房山3#公变 | 78.70 | 绿 |
| 47 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线紫房山2#公变 | 79.30 | 绿 |
| 48 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线紫房山1#公变 | 160.03 | 绿 |
| 49 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线白伙公变 | 156.90 | 绿 |
| 50 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线白伙2#公变 | 160.71 | 绿 |
| 51 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线王家沟3#公变 | 160.30 | 绿 |
| 52 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线王家沟2#公变 | 315.25 | 绿 |
| 53 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线王家沟1#公变 | 166.71 | 绿 |
| 54 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线王伙安置点公变 | 85.06 | 绿 |
| 55 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线王伙3#公变 | 81.88 | 绿 |
| 56 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线王伙2#公变 | 18.06 | 绿 |
| 57 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线王伙1#公变 | 217.26 | 绿 |
| 58 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线河心安置点3#公变 | 200.81 | 绿 |
| 59 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线河心安置点2#公变 | 316.66 | 绿 |
| 60 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线河心安置点1#公变 | 316.67 | 绿 |
| 61 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线河心2#公变 | 159.26 | 绿 |
| 62 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线河心1#公变 | 134.00 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线武家坝2#公变 | 29.95 | 绿 |
| 64 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线武家坝1#公变 | 137.69 | 绿 |
| 65 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线李家沟公变 | 15.17 | 绿 |
| 66 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线李伙2#公变 | 249.64 | 绿 |
| 67 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线月光山3#公变 | 79.35 | 绿 |
| 68 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线月光山2#公变 | 165.95 | 绿 |
| 69 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线月光山1#公变 | 167.18 | 绿 |
| 70 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线新街公变 | 348.40 | 绿 |
| 71 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线新街2#公变 | 318.63 | 绿 |
| 72 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线张家沟4#公变 | 84.50 | 绿 |
| 73 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线张家沟3#公变 | 48.18 | 绿 |
| 74 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线张家沟2#公变 | 249.87 | 绿 |
| 75 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线张家沟1#公变 | 0.00 | 红 |
| 76 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线张伙公变 | 72.80 | 绿 |
| 77 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线季家坝2#公变 | 162.07 | 绿 |
| 78 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线季家坝1#公变 | 82.24 | 绿 |
| 79 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线古城坪2#公变 | 166.68 | 绿 |
| 80 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线古城坪1#公变 | 94.28 | 绿 |
| 81 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线冻包山公变 | 128.10 | 绿 |
| 82 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线付家营安置点公变 | 323.66 | 绿 |
| 83 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线付家营3#公变 | 158.09 | 绿 |
| 84 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线付家营2#公变 | 160.04 | 绿 |
| 85 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线付家营1#公变 | 251.19 | 绿 |
| 86 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线中坝公变 | 79.99 | 绿 |
| 87 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线下场口聚集点箱变 | 638.06 | 绿 |
| 88 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙门线上场口公变 | 324.30 | 绿 |
| 89 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线龙岗2组#2台变 | 346.01 | 绿 |
| 90 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线西大街箱变 | 565.54 | 绿 |
| 91 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线武安街台变 | 329.73 | 绿 |
| 92 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线武安街#2台变 | 353.01 | 绿 |
| 93 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线新康石棉矿专变 | 496.97 | 绿 |
| 94 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线文定街台变 | 324.15 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线建设路台变 | 344.43 | 绿 |
| 96 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线天力小区#2箱变 | 999.76 | 绿 |
| 97 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线天力小区#1箱变 | 999.62 | 绿 |
| 98 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线天力#2箱变配电变压器 | 249.21 | 绿 |
| 99 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线大众路#2箱变 | 394.29 | 绿 |
| 100 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线大众路#1箱变 | 677.25 | 绿 |
| 101 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线南正街台变 | 257.87 | 绿 |
| 102 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙西线八一路台变 | 360.53 | 绿 |
| 103 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线老场2组台变 | 80.24 | 绿 |
| 104 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线老场1组#2台变 | 201.23 | 绿 |
| 105 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线老场1组#1台变 | 84.05 | 绿 |
| 106 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线向明一组公变 | 78.59 | 绿 |
| 107 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线向明2组台变 | 40.56 | 绿 |
| 108 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线向前2组台变 | 40.10 | 黄 |
| 109 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线向前1组台变 | 80.81 | 绿 |
| 110 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线向兴4组台变 | 79.19 | 绿 |
| 111 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线向兴3组台变 | 105.37 | 黄 |
| 112 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线向兴2组台变 | 80.86 | 黄 |
| 113 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线向兴1组台变 | 79.28 | 绿 |
| 114 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线先锋3组#1台变 | 79.25 | 绿 |
| 115 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线先锋2组#2台变 | 79.33 | 绿 |
| 116 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线先锋1组台变 | 80.24 | 绿 |
| 117 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线先进2组台变 | 116.60 | 绿 |
| 118 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙若线先峰2组#1台变 | 82.12 | 绿 |
| 119 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线青江7组台变 | 79.00 | 绿 |
| 120 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线青江6组台变 | 0.12 | 绿 |
| 121 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线青江5组台变 | 39.26 | 绿 |
| 122 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线青江4组台变 | 39.23 | 绿 |
| 123 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线青江3组台变 | 79.86 | 绿 |
| 124 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线青江2组台变 | 198.98 | 绿 |
| 125 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线青江1组台变 | 82.52 | 绿 |
| 126 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线苏村5组台变 | 78.51 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线苏村4组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 128 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线苏村3组台变 | 80.16 | 绿 |
| 129 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线苏村2组台变 | 80.47 | 绿 |
| 130 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线苏村2组#1台变 | 39.54 | 绿 |
| 131 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线苏村1组台变 | 159.37 | 绿 |
| 132 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线星火4组台变 | 80.30 | 绿 |
| 133 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线星火3组台变 | 78.91 | 绿 |
| 134 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线星火2组台变 | 80.66 | 绿 |
| 135 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线星火1组台变 | 81.49 | 绿 |
| 136 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线周河坝台变 | 247.71 | 绿 |
| 137 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线初旭山台变 | 78.60 | 绿 |
| 138 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线先进2组2#台变 | 13.60 | 绿 |
| 139 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙苏线先进1组台变 | 200.46 | 绿 |
| 140 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙玉线马牛山2#公变 | 126.44 | 绿 |
| 141 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙玉线玉溪马牛山公变 | 157.06 | 绿 |
| 142 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙玉线玉溪村学堂头2#公变 | 162.04 | 绿 |
| 143 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙玉线玉溪村学堂头1#公变 | 324.35 | 绿 |
| 144 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙玉线玉溪八队公变 | 81.05 | 绿 |
| 145 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙玉线玉溪九队公变 | 78.82 | 绿 |
| 146 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙玉线玉溪七队公变 | 78.40 | 绿 |
| 147 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV龙门变电站 | 10kV龙玉线大柏树公变 | 304.85 | 绿 |
| 148 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙渔二线杨湾村陶纸厂台变 | 39.24 | 绿 |
| 149 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙渔二线杨湾村粗糠坝组台变 | 39.24 | 绿 |
| 150 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙渔二线杨湾村段家山台变 | 78.71 | 绿 |
| 151 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙渔二线万年村19组台变 | 39.49 | 绿 |
| 152 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙渔一线快乐村15组台变 | 79.08 | 绿 |
| 153 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙渔一线万年村新华组台变 | 39.24 | 绿 |
| 154 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV龙渔一线万年村20组台变 | 39.20 | 绿 |
| 155 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙水线通江路台变 | 338.91 | 绿 |
| 156 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙水线电脑城台变 | 558.64 | 绿 |
| 157 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙水线沿江中路#2箱变 | 541.03 | 绿 |
| 158 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙水线沿江中路#1箱变 | 511.92 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙水线朝阳街#4箱变 | 555.42 | 绿 |
| 160 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙水线朝阳街#3箱变 | 514.65 | 绿 |
| 161 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙水线朝阳街#2箱变 | 569.62 | 绿 |
| 162 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙水线朝阳街#1箱变 | 509.72 | 绿 |
| 163 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV龙水线大北街口台变 | 569.75 | 绿 |
| 164 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙水线大北街#2箱变 | 501.77 | 绿 |
| 165 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙水线大北街#1箱变 | 552.81 | 绿 |
| 166 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙水线军分区台变 | 494.96 | 绿 |
| 167 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙建线新安巷解困房箱变 | 522.27 | 绿 |
| 168 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙建线康北解困房台变 | 131.40 | 绿 |
| 169 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙建线川西厂箱变 | 816.61 | 绿 |
| 170 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙建线川藏路台变 | 360.55 | 绿 |
| 171 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙建线川藏路#1箱变 | 519.93 | 绿 |
| 172 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙建线南四路台变 | 338.34 | 绿 |
| 173 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线顺渡5组台变 | 272.21 | 绿 |
| 174 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线运发花园公变 | 258.25 | 绿 |
| 175 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线斗胆社区台变 | 341.29 | 绿 |
| 176 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线斗胆4组台变 | 359.67 | 绿 |
| 177 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线平江路台变 | 330.19 | 绿 |
| 178 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线平安小区河边台变 | 258.66 | 绿 |
| 179 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线平安小区#4台变 | 261.73 | 绿 |
| 180 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线平安小区#3台变 | 271.30 | 绿 |
| 181 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线平安小区#2台变 | 267.33 | 绿 |
| 182 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线平安小区#1台变 | 270.30 | 绿 |
| 183 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线川藏路箱变 | 524.04 | 绿 |
| 184 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线川藏路#3台变 | 329.95 | 绿 |
| 185 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线川藏路#2台变 | 319.42 | 绿 |
| 186 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙康线川藏路#1箱变 | 535.04 | 绿 |
| 187 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙川线小宝洞台变 | 548.27 | 绿 |
| 188 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙川线人民路箱变变压器 | 520.82 | 绿 |
| 189 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙多线顺渡4组台变 | 139.11 | 绿 |
| 190 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙多线顺渡3组#2台变 | 257.06 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙多线顺渡3组#1台变 | 164.32 | 绿 |
| 192 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙多线顺渡1组台变 | 129.52 | 绿 |
| 193 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙多线五营1组#2台变 | 207.89 | 绿 |
| 194 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙城线苍坪山隧道台变 | 526.45 | 绿 |
| 195 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙城线泛华厂#6箱变 | 401.99 | 绿 |
| 196 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙城线泛华厂#5箱变 | 642.72 | 绿 |
| 197 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙城线泛华厂#4箱变 | 635.30 | 绿 |
| 198 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙城线泛华厂#3箱变 | 676.92 | 绿 |
| 199 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙城线泛华厂#2箱变 | 1005.94 | 绿 |
| 200 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙城线泛华厂#1箱变 | 251.18 | 绿 |
| 201 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙城线木城街箱变 | 1024.93 | 绿 |
| 202 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙城线市医院台变 | 533.82 | 绿 |
| 203 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙城线学府花园台变 | 523.92 | 绿 |
| 204 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙城线城南路台变 | 274.72 | 绿 |
| 205 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙城线城南巷台变 | 326.59 | 绿 |
| 206 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园二线龙岗3组4# | 93.04 | 绿 |
| 207 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园二线坎坡安置点台变 | 170.06 | 绿 |
| 208 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园二线坎坡6组台变 | 197.95 | 绿 |
| 209 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园二线坎坡6组#1台变 | 82.24 | 绿 |
| 210 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园二线坎坡5组台变 | 327.12 | 绿 |
| 211 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园二线坎坡4组台变 | 163.92 | 绿 |
| 212 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园二线坎坡3组台变 | 84.14 | 绿 |
| 213 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线龙岗1组#2台变 | 254.32 | 绿 |
| 214 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线龙岗1组#1台变 | 159.65 | 绿 |
| 215 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线葫芦8组台变 | 83.57 | 绿 |
| 216 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线葫芦7组台变 | 83.88 | 绿 |
| 217 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线葫芦5组台变 | 325.44 | 绿 |
| 218 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线葫芦5组#2台变 | 164.77 | 绿 |
| 219 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线葫芦4组台变 | 193.22 | 绿 |
| 220 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线葫芦3组台变 | 84.58 | 绿 |
| 221 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线葫芦2组台变 | 157.72 | 绿 |
| 222 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线葫芦2组#2台变 | 158.78 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线葫芦1组台变 | 267.61 | 绿 |
| 224 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线紫石8组台变 | 131.59 | 绿 |
| 225 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线紫石7组台变 | 100.08 | 绿 |
| 226 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线紫石7组#3台变 | 79.44 | 绿 |
| 227 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线紫石7组#2台变 | 80.44 | 绿 |
| 228 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线石龙4组台变 | 0.00 | 红 |
| 229 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线石龙4组#2台变 | 79.12 | 绿 |
| 230 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线石龙2组台变 | 39.61 | 绿 |
| 231 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线石龙2组#2台变 | 83.36 | 绿 |
| 232 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线石龙1组台变 | 25.02 | 绿 |
| 233 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线白云5组台变 | 80.12 | 绿 |
| 234 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线白云4组台变 | 158.34 | 绿 |
| 235 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线白云3组台变 | 65.78 | 绿 |
| 236 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线白云1组台变 | 78.83 | 绿 |
| 237 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线枫木4组台变 | 90.39 | 绿 |
| 238 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线枫木4组#2台变 | 161.31 | 绿 |
| 239 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线枫木3组台变 | 63.07 | 绿 |
| 240 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线枫木2组台变 | 328.50 | 绿 |
| 241 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线枫木2组1号台变 | 316.60 | 绿 |
| 242 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线枫木1组台变 | 66.96 | 绿 |
| 243 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线对岩5组台变 | 300.93 | 绿 |
| 244 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线对岩4组台变 | 250.16 | 绿 |
| 245 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线对岩3组台变 | 105.48 | 绿 |
| 246 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线对岩2组台变 | 141.71 | 绿 |
| 247 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线对岩1组台变 | 143.15 | 绿 |
| 248 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线坎坡3组#1台变 | 164.04 | 绿 |
| 249 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线坎坡1组台变 | 171.43 | 绿 |
| 250 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙园一线坎坡1组#2台变 | 159.53 | 绿 |
| 251 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线龙岗3组3#台变 | 205.12 | 绿 |
| 252 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线龙岗3组#1台变 | 265.58 | 绿 |
| 253 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线青江4组台变 | 151.47 | 绿 |
| 254 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线青江3组台变 | 173.35 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线青元4组#2台变 | 173.91 | 绿 |
| 256 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线青元4组#1台变 | 319.61 | 绿 |
| 257 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线青元3组台变 | 111.19 | 绿 |
| 258 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线青元3组#2台变 | 62.06 | 绿 |
| 259 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线青元2组#2台变 | 79.22 | 绿 |
| 260 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线青元1组#3台变 | 167.88 | 绿 |
| 261 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线青元1组#2台变 | 45.76 | 绿 |
| 262 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线青元1组#1台变 | 322.21 | 绿 |
| 263 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线王家沟口台变 | 351.52 | 绿 |
| 264 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线桃花巷#2台变 | 327.50 | 绿 |
| 265 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线桃花巷#1台变 | 357.15 | 绿 |
| 266 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线张家山路#2台变 | 339.64 | 绿 |
| 267 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙南线张家山#1台变 | 342.42 | 绿 |
| 268 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙人线龙岗3组#2台变 | 318.20 | 绿 |
| 269 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙人线龙岗2组#5台变 | 328.21 | 绿 |
| 270 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙人线龙岗2组#2台变 | 331.96 | 绿 |
| 271 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV龙人线牛奶厂住房台变 | 314.93 | 绿 |
| 272 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线顺江2组台变 | 78.88 | 绿 |
| 273 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线顺江1组台变 | 78.88 | 绿 |
| 274 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线辅助2组#2台变 | 78.72 | 绿 |
| 275 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线辅助1-2组台变 | 79.68 | 绿 |
| 276 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线赶羊沟电站台变 | 39.18 | 绿 |
| 277 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线红庄组2#台变 | 79.24 | 绿 |
| 278 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线红庄公变 | 156.70 | 绿 |
| 279 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线新江5组公变 | 78.35 | 绿 |
| 280 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线新江4组公变 | 78.35 | 绿 |
| 281 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线新江3组台变 | 78.71 | 绿 |
| 282 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线新江2组台变 | 79.56 | 绿 |
| 283 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线新江1组公变 | 156.70 | 绿 |
| 284 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线崇兴村2组台变 | 79.15 | 绿 |
| 285 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线崇兴3组#2台变 | 81.07 | 绿 |
| 286 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线崇兴3组#1台变 | 79.63 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线崇兴1组#2台变 | 78.88 | 绿 |
| 288 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线崇兴1组#1台变 | 80.05 | 绿 |
| 289 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线刘河坝公变 | 78.35 | 绿 |
| 290 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线健康3组台变 | 158.83 | 绿 |
| 291 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线健康2组台变 | 78.84 | 绿 |
| 292 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV五龙变电站 | 10kV龙东线健康1组公变 | 156.70 | 绿 |
| 293 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线龙兴新村台变 | 249.00 | 绿 |
| 294 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线龙兴7社台变 | 159.17 | 绿 |
| 295 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线龙兴6社#1台变 | 111.63 | 绿 |
| 296 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线龙兴4社台变 | 272.80 | 绿 |
| 297 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线龙兴3社台变 | 77.87 | 绿 |
| 298 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线龙兴2社台变 | 81.49 | 绿 |
| 299 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线龙兴2社1#台变 | 121.02 | 绿 |
| 300 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线龙兴1社台变 | 274.31 | 绿 |
| 301 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线龙兴1社#2台变 | 94.28 | 绿 |
| 302 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线香水3社台变 | 130.98 | 绿 |
| 303 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线香水3社#1台变 | 156.73 | 绿 |
| 304 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线香水2社台变 | 158.84 | 绿 |
| 305 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线香水2社1#台变 | 158.86 | 绿 |
| 306 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线香水1社台变 | 123.85 | 绿 |
| 307 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线香水1社#2台变 | 163.23 | 绿 |
| 308 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线野马亭台变 | 160.96 | 绿 |
| 309 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线茅河村5社台变 | 35.12 | 绿 |
| 310 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线茅河村5社#2台变 | 28.39 | 绿 |
| 311 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线茅河村3社#2台变 | 156.93 | 绿 |
| 312 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线茅河下街2#台变 | 205.71 | 绿 |
| 313 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线茅河下街1#台变 | 319.46 | 绿 |
| 314 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线茅河下街#3台变 | 293.86 | 绿 |
| 315 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线茅河上街2#台变 | 164.87 | 绿 |
| 316 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线茅河上街1#台变 | 197.45 | 绿 |
| 317 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线茅河3社台变 | 55.26 | 绿 |
| 318 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白鹤村4社台变 | 160.20 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白鹤7社台变 | 108.64 | 绿 |
| 320 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白鹤6社台变 | 130.67 | 绿 |
| 321 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白鹤5社台变 | 134.71 | 绿 |
| 322 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白鹤2组安置点台变 | 158.39 | 绿 |
| 323 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白鹤2社台变 | 256.65 | 绿 |
| 324 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白鹤1社台变 | 158.37 | 绿 |
| 325 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白鹤1社#2台变 | 158.43 | 绿 |
| 326 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白蜡7社台变 | 0.00 | 红 |
| 327 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白蜡6社2#台变 | 80.48 | 绿 |
| 328 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白蜡6社1#台变 | 81.10 | 绿 |
| 329 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白蜡5社台变 | 81.81 | 绿 |
| 330 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线白蜡1社台变 | 322.94 | 绿 |
| 331 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线临溪新村箱变 | 631.09 | 绿 |
| 332 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线临溪5社台变 | 163.06 | 绿 |
| 333 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线临溪4社台变 | 125.96 | 绿 |
| 334 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线临溪3社台变 | 157.99 | 绿 |
| 335 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线临溪3社1#台变 | 163.60 | 绿 |
| 336 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线临溪2社台变 | 140.64 | 绿 |
| 337 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线临溪1社台变 | 159.73 | 绿 |
| 338 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山新区台变 | 257.19 | 绿 |
| 339 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山新区#2台变 | 83.56 | 绿 |
| 340 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山8社台变 | 82.63 | 绿 |
| 341 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山6社台变 | 160.74 | 绿 |
| 342 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山6社#2台变 | 142.52 | 绿 |
| 343 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山5社2#台变 | 160.18 | 绿 |
| 344 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山5社#1台变 | 63.50 | 绿 |
| 345 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山4社台变 | 64.16 | 绿 |
| 346 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山4社#2台变 | 79.17 | 绿 |
| 347 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山3社台变 | 41.29 | 绿 |
| 348 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山2社台变 | 40.44 | 绿 |
| 349 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山2社#1台变 | 39.18 | 绿 |
| 350 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑茅线万山1社台变 | 52.82 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹街公变 | 281.44 | 绿 |
| 352 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹街3#公变 | 323.71 | 绿 |
| 353 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹街2#公变 | 359.37 | 绿 |
| 354 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹关村新区公变 | 327.35 | 绿 |
| 355 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹关8社2#公变 | 80.22 | 绿 |
| 356 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹关8社1#移民公变 | 319.46 | 绿 |
| 357 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹关6社公变 | 161.01 | 绿 |
| 358 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹关4社公变 | 158.93 | 绿 |
| 359 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹关4社#2台变 | 159.22 | 绿 |
| 360 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹关2社2#公变 | 160.57 | 绿 |
| 361 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹关2社1#公变 | 158.46 | 绿 |
| 362 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹关2社#3台变 | 158.62 | 绿 |
| 363 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹关11组安置点台变 | 161.75 | 绿 |
| 364 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线黑竹关11社#2台变 | 286.88 | 绿 |
| 365 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线鹤林8社2#公变 | 161.48 | 绿 |
| 366 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线鹤林8社1#公变 | 42.53 | 绿 |
| 367 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线鹤林2社公变 | 80.26 | 绿 |
| 368 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线观音街#1台变 | 259.91 | 绿 |
| 369 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线观音新区台变 | 254.59 | 绿 |
| 370 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线观音7社台变 | 139.26 | 绿 |
| 371 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线观音5社#3台变 | 158.71 | 绿 |
| 372 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线观音5社#1台变 | 128.72 | 绿 |
| 373 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘村5社公变 | 160.06 | 绿 |
| 374 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘村5社2#公变 | 80.59 | 绿 |
| 375 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘6社公变 | 79.93 | 绿 |
| 376 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘6社2#公变 | 80.01 | 绿 |
| 377 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘5社3#公变 | 158.66 | 绿 |
| 378 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘4、7社公变 | 79.74 | 绿 |
| 379 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘4、7社2#台变 | 160.45 | 绿 |
| 380 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘4.7社3#台变 | 319.16 | 绿 |
| 381 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘3社4#公变 | 80.86 | 绿 |
| 382 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘3社3#公变 | 79.43 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 383 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘3社2#台变 | 5.40 | 绿 |
| 384 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘3社1#公变 | 160.59 | 绿 |
| 385 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘2社公变 | 159.20 | 绿 |
| 386 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘2社2#公变 | 80.60 | 绿 |
| 387 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线藕塘1社公变 | 159.32 | 绿 |
| 388 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线白蜡4社公变 | 40.16 | 绿 |
| 389 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线白蜡4社1#公变 | 47.01 | 绿 |
| 390 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线白蜡3社移民公变 | 83.59 | 绿 |
| 391 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线白蜡3社1#公变 | 82.91 | 绿 |
| 392 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线桂芳村1社公变 | 39.81 | 绿 |
| 393 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线桂芳4社公变 | 317.03 | 绿 |
| 394 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线桂芳4社2#公变 | 39.83 | 绿 |
| 395 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线新场5社公变 | 80.60 | 绿 |
| 396 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线新场5社1#公变 | 82.48 | 绿 |
| 397 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线新场5社#2台变 | 158.27 | 绿 |
| 398 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线新场4社公变 | 158.26 | 绿 |
| 399 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线新场4社1#公变 | 157.64 | 绿 |
| 400 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线新场4社#3台变 | 79.65 | 绿 |
| 401 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线新场3社公变 | 80.34 | 绿 |
| 402 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线新场3社#2台变 | 160.44 | 绿 |
| 403 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线新场1社2#公变 | 82.75 | 绿 |
| 404 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线新场1社1#公变 | 51.97 | 绿 |
| 405 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线幺冲扁街台变 | 325.21 | 绿 |
| 406 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑竹线幺冲扁街2#移民公变 | 324.65 | 绿 |
| 407 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线黑竹街#5台变 | 322.75 | 绿 |
| 408 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线莲花4社台变 | 172.55 | 绿 |
| 409 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线莲花3社台变 | 59.74 | 绿 |
| 410 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线莲花2社2#台变 | 156.70 | 绿 |
| 411 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线莲花2社1#台变 | 133.34 | 绿 |
| 412 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线莲花1社#2台变 | 156.70 | 绿 |
| 413 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线莲花1社#1台变 | 80.30 | 绿 |
| 414 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线王山6社3#台变 | 81.42 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线王山6社2#台变 | 79.96 | 绿 |
| 416 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线王山6社1#台变 | 159.04 | 绿 |
| 417 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线王山5社台变 | 81.31 | 绿 |
| 418 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线王山4社2#台变 | 128.20 | 绿 |
| 419 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线王山4社1#移民台变 | 326.76 | 绿 |
| 420 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线王山3社台变 | 128.02 | 绿 |
| 421 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线王山2社台变 | 84.01 | 绿 |
| 422 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线王山1社台变 | 128.60 | 绿 |
| 423 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线廖场街#2台变 | 206.68 | 绿 |
| 424 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线廖场村4社台变 | 127.81 | 绿 |
| 425 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线廖场村4社3#台变 | 80.41 | 绿 |
| 426 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线廖场村4社2#台变 | 79.33 | 绿 |
| 427 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线廖场村3社台变 | 65.56 | 绿 |
| 428 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线廖场村3社2#台变 | 78.82 | 绿 |
| 429 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线廖场5社#3台变 | 57.23 | 绿 |
| 430 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线廖场5社#2台变 | 79.18 | 绿 |
| 431 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线廖场5社#1台变 | 82.66 | 绿 |
| 432 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线廖场1社#2台变 | 317.24 | 绿 |
| 433 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线廖场1社#1台变 | 81.71 | 绿 |
| 434 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线万坝8社台变 | 65.30 | 绿 |
| 435 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线万坝7社台变 | 81.04 | 绿 |
| 436 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线万坝6社台变 | 80.83 | 绿 |
| 437 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线万坝6社#2台变 | 81.60 | 绿 |
| 438 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线万坝5社台变 | 80.49 | 绿 |
| 439 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线万坝5社2#台变 | 80.28 | 绿 |
| 440 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线万坝4社台变 | 84.01 | 绿 |
| 441 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线万坝3社台变 | 45.50 | 绿 |
| 442 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线万坝2社台变 | 159.74 | 绿 |
| 443 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线万坝1社台变 | 158.30 | 绿 |
| 444 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线万坝10社台变 | 79.69 | 绿 |
| 445 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑廖线万坝10社#2台变 | 80.52 | 绿 |
| 446 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线黑竹关9社台变 | 160.17 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线黑竹关3社台变 | 79.86 | 绿 |
| 448 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线黑竹关11社移民台变 | 256.08 | 绿 |
| 449 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线黑竹关10社台变 | 159.65 | 绿 |
| 450 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线肖坪1社#3台变 | 80.37 | 绿 |
| 451 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线叶山新区台变 | 158.50 | 绿 |
| 452 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线叶山6社#4台变 | 82.69 | 绿 |
| 453 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线叶山6社#3台变 | 159.56 | 绿 |
| 454 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线叶山6社#2台变 | 250.44 | 绿 |
| 455 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线叶山6社#1台变 | 80.38 | 绿 |
| 456 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线叶山5社台变 | 82.63 | 绿 |
| 457 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线叶山4社台变 | 81.53 | 绿 |
| 458 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线叶山3社#3台变 | 80.68 | 绿 |
| 459 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线叶山3社#2台变 | 41.11 | 绿 |
| 460 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线叶山3社#1台变 | 66.56 | 绿 |
| 461 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线叶山2社台变 | 100.06 | 绿 |
| 462 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线叶山1社台变 | 159.86 | 绿 |
| 463 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线冯山3社台变 | 158.50 | 绿 |
| 464 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线冯山3社#4台变 | 160.56 | 绿 |
| 465 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线冯山3社#3台变 | 79.85 | 绿 |
| 466 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线冯山3社#2台变 | 161.24 | 绿 |
| 467 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线冯山2社#2台变 | 160.79 | 绿 |
| 468 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线冯山2社#1台变 | 160.68 | 绿 |
| 469 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线冯山1社#2台变 | 79.19 | 绿 |
| 470 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑岗线冯山1社#1台变 | 74.93 | 绿 |
| 471 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑园一线黑竹街4#台变 | 323.05 | 绿 |
| 472 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑园一线黑竹兵站台变 | 328.75 | 绿 |
| 473 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑园一线黑竹兵站#2台变 | 316.06 | 绿 |
| 474 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑园一线白蜡2社1#台变 | 169.34 | 绿 |
| 475 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑园一线白蜡2社#3台变 | 142.55 | 绿 |
| 476 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV黑园一线白蜡2社#2台变 | 81.69 | 绿 |
| 477 | 雅安市 | 宝兴县 | 220kV黄岗变电站 | 10kV黄开一线新场1组2#台变 | 160.06 | 绿 |
| 478 | 雅安市 | 宝兴县 | 220kV黄岗变电站 | 10kV黄兴线电力公司#2专变 | 506.18 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 雅安市 | 宝兴县 | 220kV黄岗变电站 | 10kV黄兴线电力公司#1专变 | 494.86 | 绿 |
| 480 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线麦地四组台变 | 42.35 | 绿 |
| 481 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线麦地四组#2台变 | 25.17 | 绿 |
| 482 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线麦地#1台变 | 95.10 | 绿 |
| 483 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线鹞子岩安置点台变 | 101.64 | 绿 |
| 484 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线鸣鹿鹞子岩台变 | 85.65 | 绿 |
| 485 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线鸣鹿六组台变 | 320.56 | 绿 |
| 486 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线鸣鹿八组台变 | 123.40 | 绿 |
| 487 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线鸣鹿二组台变 | 160.25 | 绿 |
| 488 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线鸣鹿七组台变 | 124.87 | 绿 |
| 489 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线西沟置换房台变 | 99.21 | 绿 |
| 490 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线西沟移民台变 | 80.68 | 绿 |
| 491 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线西沟#2台变 | 198.11 | 绿 |
| 492 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线西沟#1台变 | 163.02 | 绿 |
| 493 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线窑子岩集镇台变 | 125.37 | 绿 |
| 494 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线王家坟台变 | 126.29 | 绿 |
| 495 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线建全四组台变 | 158.21 | 绿 |
| 496 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线建全六组台变 | 115.01 | 绿 |
| 497 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线建全八组台变 | 34.69 | 绿 |
| 498 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线建全五组台变 | 0.00 | 红 |
| 499 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线建全二组台变 | 157.10 | 绿 |
| 500 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线建全三组台变 | 157.80 | 绿 |
| 501 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线建全一组台变 | 87.44 | 绿 |
| 502 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣麦线尖尖山台变 | 32.42 | 绿 |
| 503 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线黑石沟台变 | 131.21 | 绿 |
| 504 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线香树三组台变 | 139.59 | 绿 |
| 505 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线香树七组台变 | 23.52 | 绿 |
| 506 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线香树一组台变 | 78.75 | 绿 |
| 507 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线胡叶四组台变 | 157.62 | 绿 |
| 508 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线胡叶六组台变 | 39.57 | 绿 |
| 509 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线胡叶五组台变 | 159.13 | 绿 |
| 510 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线胡叶三组台变 | 24.06 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线胡叶七组台变 | 78.35 | 绿 |
| 512 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线胡叶一二组台变 | 22.55 | 绿 |
| 513 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线广源一组台变 | 30.08 | 绿 |
| 514 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线富泉集镇移民#3台变 | 346.58 | 绿 |
| 515 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线富泉集镇移民#2箱变配电变压器 | 410.61 | 绿 |
| 516 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线富泉集镇移民#1箱变配电变压器 | 551.76 | 绿 |
| 517 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线富泉集镇临湖观景台变 | 171.18 | 绿 |
| 518 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线富泉社区2组2#台变 | 325.95 | 绿 |
| 519 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线富泉社区2组1#台变 | 329.84 | 绿 |
| 520 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线大龙五组台变 | 39.20 | 绿 |
| 521 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线大龙一组台变 | 157.29 | 绿 |
| 522 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线大地头中桥#2台变 | 357.32 | 绿 |
| 523 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线加油站桥头台变 | 159.58 | 绿 |
| 524 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线兰家四组台变 | 163.15 | 绿 |
| 525 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线兰家十组#2台变 | 63.71 | 绿 |
| 526 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线兰家十组#1台变 | 158.83 | 绿 |
| 527 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线兰家十四组台变 | 342.02 | 绿 |
| 528 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线兰家十五组台变 | 78.86 | 绿 |
| 529 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线兰家十三组台变 | 354.93 | 绿 |
| 530 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线兰家十一组台变 | 81.09 | 绿 |
| 531 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线兰家五组#2台变 | 166.84 | 绿 |
| 532 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线兰家五组#1台变 | 53.38 | 绿 |
| 533 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣富线兰家一组台变 | 126.76 | 绿 |
| 534 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线桃湾四组台变 | 0.00 | 红 |
| 535 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线桃湾五组台变 | 40.55 | 绿 |
| 536 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线桃湾二组台变 | 36.47 | 绿 |
| 537 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线桃湾三组台变 | 0.00 | 红 |
| 538 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线桃湾一组台变 | 0.00 | 红 |
| 539 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线向明四组台变 | 126.41 | 绿 |
| 540 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线向明六组台变 | 284.70 | 绿 |
| 541 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线向明五组台变 | 42.75 | 绿 |
| 542 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线向明二组台变 | 64.63 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线向明三组台变 | 40.84 | 绿 |
| 544 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线向明七组台变 | 28.85 | 绿 |
| 545 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线向明一组台变 | 3.05 | 绿 |
| 546 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV鸣鹿变电站 | 10kV鸣向线伏龙二组台变 | 36.08 | 绿 |
| 547 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线龚店6社台变 | 40.32 | 绿 |
| 548 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线龚店6社#2台变 | 318.13 | 绿 |
| 549 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线龚店6社#1台变 | 159.52 | 绿 |
| 550 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线龚店5社台变 | 119.09 | 绿 |
| 551 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线龚店4社#3台变 | 157.97 | 绿 |
| 552 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线龚店4社#2台变 | 11.83 | 绿 |
| 553 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线龚店4社#1台变 | 80.60 | 绿 |
| 554 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线龚店3社#2台变 | 166.26 | 绿 |
| 555 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线邓坪3社台变 | 81.54 | 绿 |
| 556 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线邓坪2社台变 | 54.24 | 绿 |
| 557 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线邓坪2社#1台变 | 135.17 | 绿 |
| 558 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线新桥1社台变 | 214.02 | 绿 |
| 559 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线兰坝5社台变 | 82.05 | 绿 |
| 560 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线兰坝4社台变 | 59.22 | 绿 |
| 561 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线兰坝3社#2台变 | 162.58 | 绿 |
| 562 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线兰坝3社#1台变 | 161.51 | 绿 |
| 563 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线兰坝2社台变 | 278.98 | 绿 |
| 564 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线兰坝2社#1台变 | 25.12 | 绿 |
| 565 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线兰坝1社台变 | 84.80 | 绿 |
| 566 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马7社台变 | 122.53 | 绿 |
| 567 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马6社#4台变 | 157.82 | 绿 |
| 568 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马6社#3台变 | 159.30 | 绿 |
| 569 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马6社#2台变 | 49.96 | 绿 |
| 570 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马6社#1台变 | 115.52 | 绿 |
| 571 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马5社台变 | 59.78 | 绿 |
| 572 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马5社#1台变 | 242.70 | 绿 |
| 573 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马4社台变 | 69.44 | 绿 |
| 574 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马4社#2台变 | 159.99 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马4社#1台变 | 61.87 | 绿 |
| 576 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马3社台变 | 80.82 | 绿 |
| 577 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马2社台变 | 64.51 | 绿 |
| 578 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马2社#1台变 | 159.18 | 绿 |
| 579 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马1社#2台变 | 41.99 | 绿 |
| 580 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马龚线上马1社#1台变 | 156.71 | 绿 |
| 581 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线富银四组台变 | 39.35 | 黄 |
| 582 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线富银三组台变 | 39.28 | 黄 |
| 583 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线富银七组台变 | 12.85 | 黄 |
| 584 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线富银一组台变 | 4.26 | 黄 |
| 585 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线大营四组台变 | 17.56 | 黄 |
| 586 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线大营六组台变 | 35.69 | 黄 |
| 587 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线大营八组台变 | 157.94 | 黄 |
| 588 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线大营五组台变 | 0.00 | 红 |
| 589 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线大营二组台变 | 159.45 | 黄 |
| 590 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线大营三组台变 | 41.64 | 黄 |
| 591 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线大营七组台变 | 8.45 | 黄 |
| 592 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线大营一组台变 | 20.17 | 黄 |
| 593 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马营线中心六组台变 | 27.12 | 黄 |
| 594 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线马岭中街台变 | 252.19 | 绿 |
| 595 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线马岭下街台变 | 357.38 | 绿 |
| 596 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线马岭下街#2台变 | 321.27 | 绿 |
| 597 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线紫萝5社台变 | 126.33 | 绿 |
| 598 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线紫萝4社台变 | 41.68 | 绿 |
| 599 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线紫萝4社#1台变 | 157.78 | 绿 |
| 600 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线紫萝2社台变 | 159.84 | 绿 |
| 601 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线紫萝1社台变 | 81.04 | 绿 |
| 602 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线江坝村台变 | 158.42 | 绿 |
| 603 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线江坝9社台变 | 83.54 | 绿 |
| 604 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线江坝7社台变 | 153.28 | 绿 |
| 605 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线江坝6社台变 | 128.03 | 绿 |
| 606 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线江坝5社台变 | 10.02 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线江坝4社台变 | 159.82 | 绿 |
| 608 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线江坝2社台变 | 158.69 | 绿 |
| 609 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线新桥村台变 | 108.10 | 绿 |
| 610 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线新桥村#1台变 | 78.36 | 绿 |
| 611 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线新桥4社台变 | 101.77 | 绿 |
| 612 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线新桥3社台变 | 64.24 | 绿 |
| 613 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线新桥3社#1台变 | 159.81 | 绿 |
| 614 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马联线新桥2社台变 | 158.72 | 绿 |
| 615 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线松林二组台变 | 28.50 | 黄 |
| 616 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线松林三组台变 | 20.51 | 黄 |
| 617 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线大维四组台变 | 30.72 | 黄 |
| 618 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线大维十组台变 | 158.38 | 黄 |
| 619 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线大维十二组台变 | 180.96 | 黄 |
| 620 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线大维十一组台变 | 125.74 | 黄 |
| 621 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线大维八组台变 | 51.65 | 黄 |
| 622 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线大维五组台变 | 54.10 | 黄 |
| 623 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线大维二组台变 | 41.50 | 黄 |
| 624 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线大维九组台变 | 40.87 | 黄 |
| 625 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线大维七组台变 | 44.95 | 黄 |
| 626 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线大维一组台变 | 23.97 | 黄 |
| 627 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线兰家岗安置点台变 | 63.83 | 黄 |
| 628 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线中心二组台变 | 37.01 | 黄 |
| 629 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线中心三组台变 | 32.41 | 黄 |
| 630 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马维线中心一组台变 | 39.17 | 黄 |
| 631 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线茶林四组台变 | 0.00 | 红 |
| 632 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线茶林五组台变 | 40.05 | 黄 |
| 633 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线茶林二组台变 | 2.05 | 黄 |
| 634 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线茶林三组台变 | 39.31 | 黄 |
| 635 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线茶林一组台变 | 7.17 | 黄 |
| 636 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线片马四组台变 | 39.86 | 黄 |
| 637 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线片马五组台变 | 39.31 | 黄 |
| 638 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线片马二组台变 | 79.34 | 黄 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线片马三组台变 | 63.63 | 黄 |
| 640 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线片马一组台变 | 258.19 | 黄 |
| 641 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线然莫四组台变 | 63.05 | 黄 |
| 642 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线然莫六组台变 | 131.67 | 黄 |
| 643 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线然莫五组台变 | 5.54 | 黄 |
| 644 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线然莫二组台变 | 39.39 | 黄 |
| 645 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线然莫三组台变 | 62.78 | 黄 |
| 646 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线然莫一组台变 | 39.54 | 黄 |
| 647 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线富银六组台变 | 82.76 | 黄 |
| 648 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线富银五组台变 | 39.55 | 黄 |
| 649 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线富银二组台变 | 111.62 | 黄 |
| 650 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线中心四组台变 | 47.84 | 黄 |
| 651 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线万坪四组台变 | 78.39 | 黄 |
| 652 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线万坪十组台变 | 90.41 | 黄 |
| 653 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线万坪十一组台变 | 63.35 | 黄 |
| 654 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线万坪六组台变 | 39.45 | 黄 |
| 655 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线万坪八组台变 | 192.42 | 黄 |
| 656 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线万坪五组台变 | 17.45 | 黄 |
| 657 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线万坪二组台变 | 0.00 | 红 |
| 658 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线万坪九组台变 | 1.43 | 黄 |
| 659 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线万坪三组台变 | 0.00 | 红 |
| 660 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线万坪七组台变 | 23.61 | 黄 |
| 661 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马片线万坪一组台变 | 23.62 | 黄 |
| 662 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马木线木甘四组台变 | 23.53 | 黄 |
| 663 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马木线木甘五组台变 | 35.34 | 黄 |
| 664 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马木线木甘二组#2台变 | 79.86 | 黄 |
| 665 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马木线木甘二组#1台变 | 23.62 | 黄 |
| 666 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马木线木甘三组台变 | 78.40 | 黄 |
| 667 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马木线木甘一组#2台变 | 105.62 | 黄 |
| 668 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马木线木甘一组#1台变 | 35.02 | 黄 |
| 669 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV马木线中心五组台变 | 33.42 | 黄 |
| 670 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线马岭下街#1台变 | 252.43 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线马岭上街台变 | 331.73 | 绿 |
| 672 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线邓坪6社台变 | 156.70 | 绿 |
| 673 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线邓坪5社台变 | 162.65 | 绿 |
| 674 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线邓坪4社台变 | 162.56 | 绿 |
| 675 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线邓坪4社#1台变 | 313.90 | 绿 |
| 676 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线邓坪1社台变 | 160.38 | 绿 |
| 677 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线石门村台变 | 162.98 | 绿 |
| 678 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线石门2社台变 | 160.37 | 绿 |
| 679 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线石门1社台变 | 159.84 | 绿 |
| 680 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线康乐安置点台变 | 316.04 | 绿 |
| 681 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线康乐6社#2台变 | 159.32 | 绿 |
| 682 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线康乐6社#1台变 | 80.19 | 绿 |
| 683 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线康乐5社台变 | 159.35 | 绿 |
| 684 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线康乐4社台变 | 131.21 | 绿 |
| 685 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线康乐3社台变 | 78.97 | 绿 |
| 686 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线康乐3社#1台变 | 158.24 | 绿 |
| 687 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线康乐1社台变 | 159.09 | 绿 |
| 688 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线康乐1社2#台变 | 78.35 | 绿 |
| 689 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线山娇8社台变 | 130.36 | 绿 |
| 690 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线山娇7社台变 | 161.47 | 绿 |
| 691 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线山娇5社台变 | 128.95 | 绿 |
| 692 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线山娇4社台变 | 159.53 | 绿 |
| 693 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线山娇4社#1台变 | 159.64 | 绿 |
| 694 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线山娇3社台变 | 158.30 | 绿 |
| 695 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线山娇2社台变 | 161.58 | 绿 |
| 696 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线山娇1社台变 | 160.98 | 绿 |
| 697 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线天目5社台变 | 80.19 | 绿 |
| 698 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线天目3社台变 | 157.95 | 绿 |
| 699 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线天目3社#1台变 | 158.09 | 绿 |
| 700 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线天目2社台变 | 80.43 | 绿 |
| 701 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线天目2社#1台变 | 157.61 | 绿 |
| 702 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线天目1社台变 | 79.87 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线大田坎台变 | 41.70 | 绿 |
| 704 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线余沟村台变 | 159.89 | 绿 |
| 705 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线余沟4社台变 | 157.82 | 绿 |
| 706 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线余沟3社台变 | 80.30 | 绿 |
| 707 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线余沟3社#1台变 | 158.59 | 绿 |
| 708 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线余沟2社#2台变 | 40.47 | 绿 |
| 709 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线余沟2社#1台变 | 162.49 | 绿 |
| 710 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线余沟1社#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 711 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线七星5社台变 | 80.47 | 绿 |
| 712 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线七星4社台变 | 157.80 | 绿 |
| 713 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线七星3社台变 | 158.46 | 绿 |
| 714 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线七星2社台变 | 79.33 | 绿 |
| 715 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线七星1社台变 | 158.74 | 绿 |
| 716 | 雅安市 | 名山区 | 35kV马岭变电站 | 10kV马康线七星1社#1台变 | 157.74 | 绿 |
| 717 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV铜龙一线龙苍沟镇政府台变 | 320.61 | 绿 |
| 718 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV铜龙一线聂河坝安置点台变 | 138.50 | 绿 |
| 719 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV铜龙一线经河村胜利组台变 | 315.53 | 绿 |
| 720 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV铜龙一线经河村新建组台变 | 39.21 | 绿 |
| 721 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV铜龙一线经河村大树组台变 | 98.07 | 绿 |
| 722 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV铜龙一线经河村和平组台变 | 81.68 | 绿 |
| 723 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV铜龙一线经河村优先组台变 | 160.95 | 绿 |
| 724 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV铜龙一线经河村22组台变 | 79.15 | 绿 |
| 725 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV铜龙一线经河村21组台变 | 78.73 | 绿 |
| 726 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV铜龙一线经河村18组台变 | 160.23 | 绿 |
| 727 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV龙苍沟变电站 | 10kV铜龙一线经河村16组台变 | 115.81 | 绿 |
| 728 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线骆家坝安置点公变 | 203.48 | 绿 |
| 729 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线骆家坝安置点2#公变（未用） | 50.65 | 绿 |
| 730 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线骆家坝3#公变 | 79.35 | 绿 |
| 731 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线骆家坝2#公变 | 72.97 | 绿 |
| 732 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线骆家坝1#公变 | 125.71 | 绿 |
| 733 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线隆兴粮站1#公变 | 168.88 | 绿 |
| 734 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线铜鼓2组#4公变 | 314.69 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线铜古安置点公变 | 84.34 | 绿 |
| 736 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线铜古4组公变 | 160.92 | 绿 |
| 737 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线铜古3组公变 | 80.81 | 绿 |
| 738 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线铜古2组3#公变 | 79.19 | 绿 |
| 739 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线铜古2组2#公变 | 310.77 | 绿 |
| 740 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线铜古2组1#公变 | 134.94 | 绿 |
| 741 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线铜古1组公变 | 95.65 | 绿 |
| 742 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线红星安置点公变 | 257.86 | 绿 |
| 743 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线红星7组2#公变 | 161.69 | 绿 |
| 744 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线红星7组1#公变 | 81.42 | 绿 |
| 745 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线红星6组公变 | 99.63 | 绿 |
| 746 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线红星5、8队3#公变 | 66.22 | 绿 |
| 747 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线红星5、8队2#公变 | 0.00 | 红 |
| 748 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线红星5、8队1#公变 | 87.73 | 绿 |
| 749 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线红星4组公变 | 81.77 | 绿 |
| 750 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线红星3组3#公变 | 64.54 | 绿 |
| 751 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线红星3组2#公变 | 135.03 | 绿 |
| 752 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线粮站3#公变 | 82.69 | 绿 |
| 753 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线粮站2#公变 | 34.75 | 绿 |
| 754 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线石刀3组公变 | 79.91 | 绿 |
| 755 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线石刀2组公变 | 162.48 | 绿 |
| 756 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线石刀2组2#公变 | 78.35 | 绿 |
| 757 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线石刀1组公变 | 291.74 | 绿 |
| 758 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线王家村安置点公变 | 260.32 | 绿 |
| 759 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线王家安置点2#公变 | 158.80 | 绿 |
| 760 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线王家5队1#公变 | 32.57 | 绿 |
| 761 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线王家3#公变 | 131.96 | 绿 |
| 762 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线王家2#公变 | 178.62 | 绿 |
| 763 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线王家1组公变 | 56.71 | 绿 |
| 764 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线王家1#公变 | 330.17 | 绿 |
| 765 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线樊伙安置点公变 | 81.81 | 绿 |
| 766 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线机砖厂安置点台变 | 128.63 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线山溪沟安置点公变 | 37.54 | 绿 |
| 768 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线山溪沟2#公变 | 21.56 | 绿 |
| 769 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线山溪沟1#公变 | 81.94 | 绿 |
| 770 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线大水井安置点公变 | 101.24 | 绿 |
| 771 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线大水井2#公变 | 160.44 | 绿 |
| 772 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线大水井1#公变 | 28.11 | 绿 |
| 773 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线大水井#3公变 | 157.31 | 绿 |
| 774 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线同盟3#公变 | 101.21 | 绿 |
| 775 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线同盟2#公变 | 83.46 | 绿 |
| 776 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线双石桥安置点#2箱变 | 100.78 | 绿 |
| 777 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线上马6队公变 | 79.57 | 绿 |
| 778 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线上马5队公变 | 136.06 | 绿 |
| 779 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线上马4组公变 | 257.52 | 绿 |
| 780 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线上马3组公变 | 325.21 | 绿 |
| 781 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线上马2组公变 | 255.71 | 绿 |
| 782 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线上马1队公变 | 129.35 | 绿 |
| 783 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线上里村5#公变 | 163.01 | 绿 |
| 784 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线上里村4#公变 | 84.95 | 绿 |
| 785 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线上里村3#公变 | 161.79 | 绿 |
| 786 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线上里村2#公变 | 78.55 | 绿 |
| 787 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金隆线上里村1#公变 | 79.88 | 绿 |
| 788 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线马河安置点公变 | 204.41 | 绿 |
| 789 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线石羊二期2#地块2#箱变 | 503.71 | 绿 |
| 790 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线石羊二期2#地块1#箱变 | 501.39 | 绿 |
| 791 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线盛世春天小区4#公变 | 633.12 | 绿 |
| 792 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线盛世春天小区3#公变 | 634.75 | 绿 |
| 793 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线盛世春天小区2#公变 | 635.10 | 绿 |
| 794 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线盛世春天小区1#公变 | 632.58 | 绿 |
| 795 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线幸福首座6#箱变 | 401.35 | 绿 |
| 796 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线幸福首座5#箱变 | 502.31 | 绿 |
| 797 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线幸福首座4#箱变 | 403.76 | 绿 |
| 798 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线幸福首座3#箱变 | 325.11 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线幸福首座2#箱变 | 500.33 | 绿 |
| 800 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线幸福首座1#箱变 | 501.42 | 绿 |
| 801 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪二线姜城印象公变 | 328.58 | 绿 |
| 802 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线美庐花园2#公变 | 510.62 | 绿 |
| 803 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线美庐花园1#公变 | 518.14 | 绿 |
| 804 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线消防队箱变 | 405.23 | 绿 |
| 805 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线武装部箱变 | 319.60 | 绿 |
| 806 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪一线步行街#1配变 | 313.40 | 绿 |
| 807 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金纪一线教育局箱变 | 254.45 | 绿 |
| 808 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线平安路安居房一期2#箱变 | 638.49 | 绿 |
| 809 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线平安路安居房一期1#箱变 | 1003.57 | 绿 |
| 810 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线平安路二期安居房4#箱变 | 645.08 | 绿 |
| 811 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线平安路二期安居房3#箱变 | 1315.09 | 绿 |
| 812 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线平安路二期安居房2#箱变 | 1299.14 | 绿 |
| 813 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线平安路二期安居房1#箱变 | 1053.21 | 绿 |
| 814 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线嘉瑞御景3#公变 | 650.29 | 绿 |
| 815 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线嘉瑞御景2#公变 | 662.31 | 绿 |
| 816 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV金纪一线嘉瑞御景1#箱变 | 398.33 | 绿 |
| 817 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线金硕#3箱变 | 793.98 | 绿 |
| 818 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线金硕#2箱变 | 795.34 | 绿 |
| 819 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线金硕#1箱变 | 788.24 | 绿 |
| 820 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线联建小区#2台变 | 341.15 | 绿 |
| 821 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线联建小区#1台变 | 325.62 | 绿 |
| 822 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线滨河小区公变 | 333.89 | 绿 |
| 823 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线樊家寺#1配电变压器 | 493.61 | 绿 |
| 824 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线山后头台变 | 165.47 | 绿 |
| 825 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线安置小区#2台变 | 336.70 | 绿 |
| 826 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线安置小区#1台变 | 346.92 | 绿 |
| 827 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线国网家园公变 | 510.90 | 绿 |
| 828 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线县医院箱变 | 370.66 | 绿 |
| 829 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线万鑫综合市场2#公变 | 201.10 | 绿 |
| 830 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金禾线万鑫综合市场1#公变 | 495.01 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV金溪线向阳坝2#公变 | 75.69 | 绿 |
| 832 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV金溪线佛子岩安置点箱变 | 787.34 | 绿 |
| 833 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线龙腾御景箱变 | 639.30 | 绿 |
| 834 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线骆伙2#公变 | 78.35 | 绿 |
| 835 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线骆伙1#公变 | 127.31 | 绿 |
| 836 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线金花库房公变 | 81.63 | 绿 |
| 837 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线纪家店2#公变 | 352.37 | 绿 |
| 838 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线磨刀沟2#公变 | 227.89 | 绿 |
| 839 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线磨刀沟1#公变 | 80.52 | 绿 |
| 840 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线石羊安置点二期#3箱变 | 510.13 | 绿 |
| 841 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线石羊安置点二期#2箱变 | 499.81 | 绿 |
| 842 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线石羊安置点二期#1箱变 | 500.78 | 绿 |
| 843 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线石羊安置点一期箱变 | 504.23 | 绿 |
| 844 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线田沟公变 | 78.35 | 绿 |
| 845 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线沫水书香箱变 | 197.39 | 绿 |
| 846 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线水务局公变 | 320.05 | 绿 |
| 847 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线樊家寺安置点箱变 | 663.90 | 绿 |
| 848 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线樊家寺2#公变 | 327.21 | 绿 |
| 849 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线栏杆头公变 | 79.30 | 绿 |
| 850 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线杨山2#公变 | 78.35 | 绿 |
| 851 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线杨山1#公变 | 83.96 | 绿 |
| 852 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线李家坎2#公变 | 322.34 | 绿 |
| 853 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线李家坎1#公变 | 348.87 | 绿 |
| 854 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线时代景城2#箱变 | 399.84 | 绿 |
| 855 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线时代景城1#箱变 | 808.36 | 绿 |
| 856 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线时代天骄2#箱变 | 319.00 | 绿 |
| 857 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线幸福小区公变 | 214.47 | 绿 |
| 858 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线国税局幸福家园公变 | 403.34 | 绿 |
| 859 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线国税局3#箱变 | 268.95 | 绿 |
| 860 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线国税局1#箱变 | 326.82 | 绿 |
| 861 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线刘沟3#公变 | 130.62 | 绿 |
| 862 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线刘沟2#公变 | 315.96 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线刘沟1#公变 | 78.35 | 绿 |
| 864 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线公租房箱变 | 644.08 | 绿 |
| 865 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线仁坝2#公变 | 329.73 | 绿 |
| 866 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金沫线仁坝1#公变 | 154.43 | 绿 |
| 867 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金南线金花安居房#2箱变 | 497.89 | 绿 |
| 868 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金南线金花安居房#1箱变 | 1610.53 | 绿 |
| 869 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金南线转盘#1配变 | 493.61 | 绿 |
| 870 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金南线赵家坝安置小区#2公变 | 509.06 | 绿 |
| 871 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金南线赵家坝安置小区#1公变 | 503.51 | 绿 |
| 872 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金南线岳家坝#1公变 | 135.84 | 绿 |
| 873 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金南线乐家坝安居房二期#2箱变 | 1259.98 | 绿 |
| 874 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金南线乐家坝安居房二期#1箱变 | 826.50 | 绿 |
| 875 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金南线乐家坝安居房一期#2箱变 | 980.67 | 绿 |
| 876 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金南线乐家坝安居房一期#1箱变 | 1003.43 | 绿 |
| 877 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金北线赵家坝#2公变 | 421.59 | 绿 |
| 878 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金北线赵家坝#1公变 | 333.09 | 绿 |
| 879 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金北线水井坎台变 | 259.62 | 绿 |
| 880 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金北线岳坝#2台变 | 281.27 | 绿 |
| 881 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金北线就业培训中心公变 | 324.51 | 绿 |
| 882 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金北线大川河台变 | 202.65 | 绿 |
| 883 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金北线东风大道#2公变 | 593.50 | 绿 |
| 884 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金北线东风大道#1公变 | 621.10 | 绿 |
| 885 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线黄土岗公变 | 114.98 | 绿 |
| 886 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线高车4组公变 | 129.99 | 绿 |
| 887 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线高车3组公变 | 167.92 | 绿 |
| 888 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线高车2组公变 | 214.01 | 绿 |
| 889 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线高车1组公变 | 168.42 | 绿 |
| 890 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线程家坝安置点公变 | 283.87 | 绿 |
| 891 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线程家坝2#公变 | 162.85 | 绿 |
| 892 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线泉水源公变 | 165.72 | 绿 |
| 893 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线吕村坝安置点箱变 | 251.22 | 绿 |
| 894 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线吕村坝2#公变 | 70.14 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线吕村坝1#公变 | 147.68 | 绿 |
| 896 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线同盟1#公变 | 77.46 | 绿 |
| 897 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线五星村8组公变 | 167.51 | 绿 |
| 898 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线五星村7组公变 | 128.58 | 绿 |
| 899 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线五星村10组公变 | 163.97 | 绿 |
| 900 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV金花变电站 | 10kV金五线五星九组公变 | 137.20 | 绿 |
| 901 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线长沙8社台变 | 78.71 | 绿 |
| 902 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线长沙7社台变 | 79.46 | 绿 |
| 903 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线长沙6社台变 | 68.45 | 绿 |
| 904 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线长沙6社#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 905 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线长沙4社台变 | 79.72 | 绿 |
| 906 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线长沙3社台变 | 81.84 | 绿 |
| 907 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线长沙2社台变 | 84.94 | 绿 |
| 908 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线金鼓9社台变 | 125.36 | 绿 |
| 909 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线金鼓8社台变 | 158.40 | 绿 |
| 910 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线金鼓3社台变 | 129.94 | 绿 |
| 911 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线金鼓2社台变 | 79.39 | 绿 |
| 912 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线金鼓1社台变 | 128.62 | 绿 |
| 913 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线金鼓1社#1台变 | 313.40 | 绿 |
| 914 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线金鼓11社台变 | 54.42 | 绿 |
| 915 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线金鼓10社台变 | 160.90 | 绿 |
| 916 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线扎营9社#2台变 | 110.37 | 绿 |
| 917 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线扎营9社#1台变 | 157.85 | 绿 |
| 918 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线扎营8社台变 | 159.70 | 绿 |
| 919 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线扎营7社#2台变 | 125.76 | 绿 |
| 920 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线扎营6社台变 | 159.75 | 绿 |
| 921 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线扎营6社#2台变 | 162.29 | 绿 |
| 922 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线扎营5社台变 | 159.47 | 绿 |
| 923 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线双河街4#台变 | 323.88 | 绿 |
| 924 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线双河街3#台变 | 259.35 | 绿 |
| 925 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线双河街2#台变 | 319.92 | 绿 |
| 926 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线双河街1#台变 | 259.78 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 927 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车河线双河街#7台变 | 317.01 | 绿 |
| 928 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线骑岗5社台变 | 19.32 | 绿 |
| 929 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线骑岗4社台变 | 49.36 | 绿 |
| 930 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线骑岗4社#1台变 | 89.05 | 绿 |
| 931 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线骑岗3社台变 | 83.21 | 绿 |
| 932 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线金刚新村台变 | 225.00 | 绿 |
| 933 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线金刚8社台变 | 316.52 | 绿 |
| 934 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线金刚7社台变 | 62.01 | 绿 |
| 935 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线金刚6社台变 | 156.89 | 绿 |
| 936 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线金刚4社台变 | 158.92 | 绿 |
| 937 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线金刚4社2#台变 | 129.49 | 绿 |
| 938 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线金刚3社1#台变 | 32.22 | 绿 |
| 939 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线金刚1社台变 | 118.18 | 绿 |
| 940 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线金刚1社2#台变 | 272.55 | 绿 |
| 941 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线金刚1社1#台变 | 121.32 | 绿 |
| 942 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线车岭街1#台变 | 211.59 | 绿 |
| 943 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线石城8社台变 | 108.63 | 绿 |
| 944 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线石城7社台变 | 79.14 | 绿 |
| 945 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线石城1社台变 | 48.02 | 绿 |
| 946 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线悔沟水库台变 | 81.03 | 绿 |
| 947 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线悔沟新村台变 | 162.22 | 绿 |
| 948 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线悔沟8社台变 | 78.58 | 绿 |
| 949 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线悔沟7社台变 | 52.48 | 绿 |
| 950 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线悔沟7社1#台变 | 157.87 | 绿 |
| 951 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线悔沟6社台变 | 144.18 | 绿 |
| 952 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线悔沟4社台变 | 40.94 | 绿 |
| 953 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线悔沟2社台变 | 157.01 | 绿 |
| 954 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线悔沟1社台变 | 128.95 | 绿 |
| 955 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线悔沟1社2#台变 | 157.76 | 绿 |
| 956 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线五花新村台变 | 160.38 | 绿 |
| 957 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线五花8社台变 | 40.54 | 绿 |
| 958 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线五花7社台变 | 39.31 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车沟线五花7社#2台变 | 71.54 | 绿 |
| 960 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线龙水7社台变 | 82.17 | 绿 |
| 961 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线龙水6社台变 | 80.45 | 绿 |
| 962 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线龙水5社#2台变 | 80.24 | 绿 |
| 963 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线龙水5社#1台变 | 48.66 | 绿 |
| 964 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线龙水4社台变 | 41.09 | 绿 |
| 965 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线龙水1社台变 | 82.52 | 绿 |
| 966 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线骑岗6社台变 | 33.82 | 绿 |
| 967 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线骑岗3社2#台变 | 92.72 | 绿 |
| 968 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线骑岗2社2#台变 | 80.05 | 绿 |
| 969 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线骑岗1社台变 | 51.76 | 绿 |
| 970 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线车岭街7#台变 | 202.42 | 绿 |
| 971 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石堰村台变 | 0.00 | 红 |
| 972 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石堰上台台变 | 80.00 | 绿 |
| 973 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石堰9社台变 | 63.29 | 绿 |
| 974 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石堰3社台变 | 132.27 | 绿 |
| 975 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石堰1社台变 | 93.88 | 绿 |
| 976 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石堰1社3#台变 | 79.57 | 绿 |
| 977 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石堰1社2#台变 | 58.54 | 绿 |
| 978 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石堰1社1#台变 | 86.75 | 绿 |
| 979 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石城5社台变 | 162.63 | 绿 |
| 980 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石城2社台变 | 128.62 | 绿 |
| 981 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石城2社2#台变 | 14.47 | 绿 |
| 982 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石城2社1#台变 | 95.55 | 绿 |
| 983 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线石城1社2#台变 | 140.01 | 绿 |
| 984 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线清河小区台变 | 234.76 | 绿 |
| 985 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线清河5社台变 | 161.71 | 绿 |
| 986 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线清河3社台变 | 131.48 | 绿 |
| 987 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线岱宗二社台变 | 54.72 | 绿 |
| 988 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线岱宗三社台变 | 89.90 | 绿 |
| 989 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线岱宗一社台变 | 158.26 | 绿 |
| 990 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线岱宗2社2#台变 | 126.00 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线姜山4社台变 | 80.60 | 绿 |
| 992 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线姜山3社台变 | 49.39 | 绿 |
| 993 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线姜山3社1#台变 | 79.77 | 绿 |
| 994 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线姜山1社2#台变 | 158.03 | 绿 |
| 995 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线姜山1社1#台变 | 78.63 | 绿 |
| 996 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线城新村台变 | 161.74 | 绿 |
| 997 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线五花4社台变 | 80.93 | 绿 |
| 998 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线五花3社台变 | 53.68 | 绿 |
| 999 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线五花2社台变 | 49.09 | 绿 |
| 1000 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线五花2社#2台变 | 159.16 | 绿 |
| 1001 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线五花1社台变 | 160.21 | 绿 |
| 1002 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居8社台变 | 24.14 | 绿 |
| 1003 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居8社#2台变 | 124.61 | 绿 |
| 1004 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居8社#1台变 | 81.00 | 绿 |
| 1005 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居7社台变 | 257.13 | 绿 |
| 1006 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居5社台变 | 125.15 | 绿 |
| 1007 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居4社台变 | 79.55 | 绿 |
| 1008 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居4社1#台变 | 159.03 | 绿 |
| 1009 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居4社#2台变 | 101.16 | 绿 |
| 1010 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居3社2#台变 | 137.50 | 绿 |
| 1011 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居3社1#台变 | 76.01 | 绿 |
| 1012 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居3社#3台变 | 140.32 | 绿 |
| 1013 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居2社台变 | 161.36 | 绿 |
| 1014 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车张线中居1社台变 | 40.74 | 绿 |
| 1015 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线龙水9社台变 | 79.04 | 绿 |
| 1016 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线龙水8社台变 | 28.78 | 绿 |
| 1017 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线龙水3社2#台变 | 78.35 | 绿 |
| 1018 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线龙水3社1#台变 | 158.67 | 绿 |
| 1019 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线龙水2社台变 | 81.19 | 绿 |
| 1020 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线龙水12社台变 | 78.98 | 绿 |
| 1021 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线龙水10社台变 | 79.36 | 绿 |
| 1022 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线车岭街6#台变 | 242.48 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1023 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线车岭街5#台变 | 148.98 | 绿 |
| 1024 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线车岭街4#台变 | 261.24 | 绿 |
| 1025 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线车岭街3#台变 | 297.96 | 绿 |
| 1026 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线车岭街2#台变 | 304.55 | 绿 |
| 1027 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线车岭街#9台变 | 334.58 | 绿 |
| 1028 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线车岭街#8台变 | 347.18 | 绿 |
| 1029 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线车岭综合市场3#台变 | 791.52 | 绿 |
| 1030 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线车岭综合市场2#台变 | 812.71 | 绿 |
| 1031 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线车岭综合市场1#台变 | 793.49 | 绿 |
| 1032 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线水月7社台变 | 140.57 | 绿 |
| 1033 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线水月5社台变 | 162.61 | 绿 |
| 1034 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线几安9社台变 | 158.73 | 绿 |
| 1035 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线几安8社台变 | 94.98 | 绿 |
| 1036 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线几安7社台变 | 50.70 | 绿 |
| 1037 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线几安6社台变 | 138.74 | 绿 |
| 1038 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线几安5社台变 | 120.01 | 绿 |
| 1039 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线几安4社台变 | 159.53 | 绿 |
| 1040 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线几安3社台变 | 162.67 | 绿 |
| 1041 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线几安2社台变 | 159.79 | 绿 |
| 1042 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线几安1社2#台变 | 114.00 | 绿 |
| 1043 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线几安1社1#台变 | 315.53 | 绿 |
| 1044 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线几安11社台变 | 23.31 | 绿 |
| 1045 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车岭线几安10社台变1 | 317.65 | 绿 |
| 1046 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线骑龙新村台变 | 160.73 | 绿 |
| 1047 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线骑龙5社台变 | 159.45 | 绿 |
| 1048 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线骑龙4社台变 | 314.43 | 绿 |
| 1049 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线骑龙4社#1台变 | 162.62 | 绿 |
| 1050 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线骑龙3社台变1 | 158.64 | 绿 |
| 1051 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线骑龙3社#1台变 | 157.95 | 绿 |
| 1052 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线骑龙2社台变 | 163.22 | 绿 |
| 1053 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线骑龙2社#1台变 | 158.94 | 绿 |
| 1054 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线骑龙1社台变 | 161.28 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线金狮4社台变 | 157.86 | 绿 |
| 1056 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线金狮3社台变 | 79.45 | 绿 |
| 1057 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线金狮2社台变 | 79.74 | 绿 |
| 1058 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线金狮1社台变 | 158.77 | 绿 |
| 1059 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线扎营4社台变 | 162.17 | 绿 |
| 1060 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线扎营3社台变 | 160.50 | 绿 |
| 1061 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线扎营3社#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 1062 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线扎营2社台变 | 79.01 | 绿 |
| 1063 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线延源6社台变 | 78.80 | 绿 |
| 1064 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线延源5社台变 | 99.21 | 绿 |
| 1065 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线延源4社台变 | 160.78 | 绿 |
| 1066 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线延源3社台变 | 80.71 | 绿 |
| 1067 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线延源2社台变 | 79.03 | 绿 |
| 1068 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线延源1社台变 | 186.01 | 绿 |
| 1069 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线延源1社2#台变 | 152.19 | 绿 |
| 1070 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线双河街6#台变 | 183.25 | 绿 |
| 1071 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线双河街5#台变 | 320.17 | 绿 |
| 1072 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线六合7社台变 | 0.00 | 红 |
| 1073 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线六合6社台变 | 167.19 | 绿 |
| 1074 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线六合6社1#台变 | 316.31 | 绿 |
| 1075 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线六合5社台变 | 99.62 | 绿 |
| 1076 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线六合4社台变 | 160.21 | 绿 |
| 1077 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线六合2社台变 | 136.32 | 绿 |
| 1078 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线六合1社台变 | 66.11 | 绿 |
| 1079 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线六合1-4社台变 | 159.55 | 绿 |
| 1080 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线云台9社台变 | 79.49 | 绿 |
| 1081 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线云台8社台变 | 65.23 | 绿 |
| 1082 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线云台7社台变 | 80.30 | 绿 |
| 1083 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线云台6社台变 | 79.83 | 绿 |
| 1084 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线云台5社台变 | 80.44 | 绿 |
| 1085 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线云台4社台变 | 59.45 | 绿 |
| 1086 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线云台3社台变 | 122.91 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线云台2社台变 | 38.14 | 绿 |
| 1088 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线云台1社台变 | 132.80 | 绿 |
| 1089 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线云台11社台变 | 79.81 | 绿 |
| 1090 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车双线云台10社台变 | 80.74 | 绿 |
| 1091 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线陆坪6社台变 | 139.41 | 绿 |
| 1092 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线陆坪5社2#台变 | 79.96 | 绿 |
| 1093 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线陆坪5社1#台变 | 107.63 | 绿 |
| 1094 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线陆坪4社台变 | 138.01 | 绿 |
| 1095 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线陆坪4社2#台变 | 200.58 | 绿 |
| 1096 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线陆坪2社1#台变 | 79.34 | 绿 |
| 1097 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线苏山1社台变 | 126.65 | 绿 |
| 1098 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线线陆坪2社2#台变 | 215.53 | 绿 |
| 1099 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线石堰6社台变 | 161.75 | 绿 |
| 1100 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线石堰5社台变 | 78.72 | 绿 |
| 1101 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线石堰4社台变 | 82.08 | 绿 |
| 1102 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线岱宗8社台变 | 47.18 | 绿 |
| 1103 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线岱宗7社台变 | 157.89 | 绿 |
| 1104 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线岱宗6社台变 | 250.29 | 绿 |
| 1105 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线岱宗5社台变 | 17.85 | 绿 |
| 1106 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线岱宗4社台变 | 66.07 | 绿 |
| 1107 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线岱宗4社2#台变 | 91.15 | 绿 |
| 1108 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线南水3社台变 | 158.95 | 绿 |
| 1109 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线前进街1#台变 | 335.03 | 绿 |
| 1110 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线凤凰8社台变 | 158.51 | 绿 |
| 1111 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线凤凰7社台变 | 118.72 | 绿 |
| 1112 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线凤凰6社台变 | 225.37 | 绿 |
| 1113 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线凤凰6社2#台变 | 75.25 | 绿 |
| 1114 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线凤凰5社台变 | 160.23 | 绿 |
| 1115 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线凤凰4社台变 | 111.58 | 绿 |
| 1116 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线凤凰3社台变 | 62.68 | 绿 |
| 1117 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线凤凰2社台变 | 43.55 | 绿 |
| 1118 | 雅安市 | 名山区 | 35kV车岭变电站 | 10kV车凤线凤凰1社台变 | 78.69 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV西油房变电站 | 10kV西猛线猛种5组台变 | 79.26 | 绿 |
| 1120 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV西油房变电站 | 10kV西猛线猛种4组台变 | 78.53 | 绿 |
| 1121 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV西油房变电站 | 10kV西猛线猛种3组台变 | 132.62 | 绿 |
| 1122 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV西油房变电站 | 10kV西猛线猛种2组台变 | 159.65 | 绿 |
| 1123 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV西油房变电站 | 10kV西猛线猛种1组台变 | 157.43 | 绿 |
| 1124 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV西油房变电站 | 10kV西猛线新乐3组台变 | 80.63 | 绿 |
| 1125 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV西油房变电站 | 10kV西猛线新乐2组#3台变 | 80.19 | 绿 |
| 1126 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV西油房变电站 | 10kV西猛线新乐2组#2台变 | 160.68 | 绿 |
| 1127 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV西油房变电站 | 10kV西猛线新乐2组#1台变 | 79.53 | 绿 |
| 1128 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV西油房变电站 | 10kV西猛线新乐1组#2台变 | 78.67 | 绿 |
| 1129 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV西油房变电站 | 10kV西猛线新乐1组#1台变 | 25.23 | 绿 |
| 1130 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线青平村14组#3台变 | 81.44 | 绿 |
| 1131 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线青坪村14组#2台变 | 78.64 | 绿 |
| 1132 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线青坪村14组#1台变 | 158.72 | 绿 |
| 1133 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线青坪村13组台变 | 79.68 | 绿 |
| 1134 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线青坪村12组#2台变 | 79.03 | 绿 |
| 1135 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线青坪村12组#1台变 | 81.08 | 绿 |
| 1136 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线移民区台变 | 80.28 | 绿 |
| 1137 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线清坪村15组台变 | 126.64 | 绿 |
| 1138 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线新华6组台变 | 133.56 | 绿 |
| 1139 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线新华3组台变 | 65.14 | 绿 |
| 1140 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线换新天安置点新区公变 | 254.27 | 绿 |
| 1141 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线戴维新村1#公变 | 313.40 | 绿 |
| 1142 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线和平18组公变 | 79.47 | 绿 |
| 1143 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线和平17组台变 | 82.54 | 绿 |
| 1144 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂邓线和平16组台变 | 159.42 | 绿 |
| 1145 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线顺山村11组台变 | 65.41 | 绿 |
| 1146 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线顺山9组#2台变 | 78.49 | 绿 |
| 1147 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线顺山9组#1台变 | 80.52 | 绿 |
| 1148 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线顺山8组台变 | 80.63 | 绿 |
| 1149 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线顺山10组台变 | 80.45 | 绿 |
| 1150 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线胡家湾台变 | 39.92 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线盐井坪中街台变 | 247.59 | 绿 |
| 1152 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线盐井坪下街台变 | 256.24 | 绿 |
| 1153 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线盐井坪上街台变 | 250.43 | 绿 |
| 1154 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线盐井坪3组台变 | 78.98 | 绿 |
| 1155 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线盐井坪2组台变 | 80.49 | 绿 |
| 1156 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线杨家河坝台变 | 51.75 | 绿 |
| 1157 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线快乐沟7组台变 | 78.37 | 绿 |
| 1158 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线快乐沟6组台变 | 78.39 | 绿 |
| 1159 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线快乐沟5组台变 | 78.49 | 绿 |
| 1160 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂盐线加油站台变 | 47.45 | 绿 |
| 1161 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂民线新华2组#3台变 | 79.47 | 绿 |
| 1162 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂民线新华2组#2台变 | 78.36 | 绿 |
| 1163 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂民线新华2组#1台变 | 80.00 | 绿 |
| 1164 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂民线新华1组台变 | 39.61 | 绿 |
| 1165 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂民线大池沟口台变 | 247.70 | 绿 |
| 1166 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂民线光明2组台变 | 318.59 | 绿 |
| 1167 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂民线光明1组台变 | 81.44 | 绿 |
| 1168 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂民线乡镇府台变 | 126.05 | 绿 |
| 1169 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线民和5组台变 | 157.94 | 绿 |
| 1170 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线民和5组#1台变 | 78.68 | 绿 |
| 1171 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线民和4组台变 | 79.93 | 绿 |
| 1172 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线民和3组#2台变 | 39.80 | 绿 |
| 1173 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线民和3组#1台变 | 79.35 | 绿 |
| 1174 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线民和2组台变 | 78.46 | 绿 |
| 1175 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线民和1组台变 | 127.97 | 绿 |
| 1176 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线新康7组台变 | 40.08 | 绿 |
| 1177 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线新康5、6组台变 | 63.80 | 绿 |
| 1178 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线新康4组台变 | 62.86 | 绿 |
| 1179 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线新康3组台变 | 39.25 | 绿 |
| 1180 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线新康2组台变 | 157.00 | 绿 |
| 1181 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线新康1组台变 | 79.11 | 绿 |
| 1182 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线光明4组台变 | 79.57 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV蜂桶寨变电站 | 10kV蜂大线光明3组台变 | 39.27 | 绿 |
| 1184 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙阳一线伯爵公馆5#专变 | 618.25 | 绿 |
| 1185 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙阳一线伯爵公馆2#专变 | 1001.90 | 绿 |
| 1186 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙阳一线伯爵公馆1#专变 | 1003.37 | 绿 |
| 1187 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线陵园路2#台变 | 313.84 | 绿 |
| 1188 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线陵园路1#台变 | 347.26 | 绿 |
| 1189 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线迎春路台变 | 315.36 | 绿 |
| 1190 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线茗邸小区2#公变 | 644.15 | 绿 |
| 1191 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线茗邸小区1#公变 | 633.73 | 绿 |
| 1192 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线紫霞街2#台变 | 351.73 | 绿 |
| 1193 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线紫霞街1#台变 | 326.26 | 绿 |
| 1194 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线紫霞街#3台变 | 325.94 | 绿 |
| 1195 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线碧水云天公变 | 509.27 | 绿 |
| 1196 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线监狱民警经济适用房2#公变 | 791.82 | 绿 |
| 1197 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线监狱民警经济适用房1#箱变 | 801.43 | 绿 |
| 1198 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线新民路2#台变 | 351.27 | 绿 |
| 1199 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线新民路#3台变 | 313.40 | 绿 |
| 1200 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线新民路#1箱变 | 252.64 | 绿 |
| 1201 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线幼儿小区台变 | 264.94 | 绿 |
| 1202 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线市政安置房公变 | 1020.48 | 绿 |
| 1203 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线川西茶叶市场台变 | 271.43 | 绿 |
| 1204 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线地税局台变 | 354.35 | 绿 |
| 1205 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线名车路台变 | 246.80 | 绿 |
| 1206 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线名车路#1台变 | 324.01 | 绿 |
| 1207 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线名城御景小区2#台变 | 998.66 | 绿 |
| 1208 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线名城御景小区1#台变 | 1278.97 | 绿 |
| 1209 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线公租房台变 | 317.72 | 绿 |
| 1210 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线公共租赁房3#公变 | 635.46 | 绿 |
| 1211 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙西线公共租赁小区#1公变 | 634.71 | 绿 |
| 1212 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线长坪8社台变 | 7.25 | 绿 |
| 1213 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线长坪7社1#台变 | 43.77 | 绿 |
| 1214 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线长坪6社台变 | 158.97 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线长坪5社台变 | 158.56 | 绿 |
| 1216 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线长坪4社台变 | 163.09 | 绿 |
| 1217 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线长坪4社3#台变 | 138.62 | 绿 |
| 1218 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线长坪4社2#台变 | 89.75 | 绿 |
| 1219 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线长坪3社台变 | 159.27 | 绿 |
| 1220 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线长坪2社台变 | 159.03 | 绿 |
| 1221 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线长坪1社台变 | 160.22 | 绿 |
| 1222 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线红光村台变 | 201.19 | 绿 |
| 1223 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线红光6社台变 | 123.34 | 绿 |
| 1224 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线红光4社台变 | 81.63 | 绿 |
| 1225 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线红光3社台变 | 139.55 | 绿 |
| 1226 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线红光3社#2台变 | 80.69 | 绿 |
| 1227 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线红光2社台变 | 162.38 | 绿 |
| 1228 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线红光1社台变 | 84.19 | 绿 |
| 1229 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线汪岗#2台变 | 156.70 | 绿 |
| 1230 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线新安村台变 | 257.65 | 绿 |
| 1231 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线新安安置区台变 | 249.54 | 绿 |
| 1232 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线新安6社台变 | 45.20 | 绿 |
| 1233 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线新安5社台变 | 165.01 | 绿 |
| 1234 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线新安4社台变 | 161.20 | 绿 |
| 1235 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线新安3社台变 | 157.98 | 绿 |
| 1236 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线新安2社台变 | 157.44 | 绿 |
| 1237 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线新安2社#1台变 | 159.17 | 绿 |
| 1238 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线新安1社台变 | 80.03 | 绿 |
| 1239 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线新安1社2#台变 | 156.99 | 绿 |
| 1240 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线律沟 7 社台变 | 36.30 | 绿 |
| 1241 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线律沟 6 社台变 | 125.36 | 绿 |
| 1242 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线律沟 5 社台变 | 82.55 | 绿 |
| 1243 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线律沟 3 社台变 | 20.69 | 绿 |
| 1244 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线律沟4社台变 | 80.56 | 绿 |
| 1245 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线律沟2社台变 | 80.82 | 绿 |
| 1246 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线律沟1社台变 | 25.06 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线安坪 5 社台变 | 33.45 | 绿 |
| 1248 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线安坪 3 社台变 | 58.15 | 绿 |
| 1249 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线安坪6社台变 | 81.79 | 绿 |
| 1250 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线安坪5社1#台变 | 112.16 | 绿 |
| 1251 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线安坪2社台变 | 156.70 | 绿 |
| 1252 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线安坪1.2社台变 | 162.04 | 绿 |
| 1253 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线大同4社台变 | 40.11 | 绿 |
| 1254 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线大同3社台变 | 159.93 | 绿 |
| 1255 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线大同2.3社台变 | 162.88 | 绿 |
| 1256 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线大同1社台变 | 79.41 | 绿 |
| 1257 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线大同1.5社台变 | 160.92 | 绿 |
| 1258 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线古城汪岗台变 | 313.82 | 绿 |
| 1259 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线古城5社台变 | 249.14 | 绿 |
| 1260 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线古城3社台变 | 101.24 | 绿 |
| 1261 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线古城2社台变 | 250.87 | 绿 |
| 1262 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线古城2社#1台变 | 83.86 | 绿 |
| 1263 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线古城1社台变 | 316.61 | 绿 |
| 1264 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双田 1 社台变 | 160.58 | 绿 |
| 1265 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双田6社台变 | 79.61 | 绿 |
| 1266 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双田5社台变 | 81.87 | 绿 |
| 1267 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双田4社台变 | 81.30 | 绿 |
| 1268 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双田3社2#台变 | 41.82 | 绿 |
| 1269 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双田3社1#台变 | 219.74 | 绿 |
| 1270 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双田2社台变 | 60.16 | 绿 |
| 1271 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双田1社2#台变 | 128.70 | 绿 |
| 1272 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双溪 2 社公变 | 81.06 | 绿 |
| 1273 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双溪4社台变 | 78.35 | 绿 |
| 1274 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双溪3社台变 | 84.44 | 绿 |
| 1275 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双溪1社#3台变 | 79.23 | 绿 |
| 1276 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双溪1社#2台变 | 162.49 | 绿 |
| 1277 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线双溪1社#1台变 | 80.36 | 绿 |
| 1278 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线南林新村台变 | 97.42 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线南林5社台变 | 80.77 | 绿 |
| 1280 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线南林4社台变 | 82.06 | 绿 |
| 1281 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线南林1社台变 | 49.94 | 绿 |
| 1282 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线五里 7 社台变 | 80.91 | 绿 |
| 1283 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线五里 5 社台变 | 290.68 | 绿 |
| 1284 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线五里 4 社台变 | 159.49 | 绿 |
| 1285 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线五里开发区#4台变 | 115.60 | 绿 |
| 1286 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线五里开发区#3台变 | 332.66 | 绿 |
| 1287 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线五里开发区#2台变 | 347.30 | 绿 |
| 1288 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线五里开发区#1台变 | 143.44 | 绿 |
| 1289 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线五里6社2#台变 | 158.03 | 绿 |
| 1290 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线五里6社1#台变 | 79.81 | 绿 |
| 1291 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线五里1社台变 | 66.50 | 绿 |
| 1292 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线中坝新区台变 | 121.27 | 绿 |
| 1293 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线中坝9社台变 | 79.21 | 绿 |
| 1294 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线中坝9社#2台变 | 78.64 | 绿 |
| 1295 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线中坝8社2#台变 | 79.30 | 绿 |
| 1296 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线中坝8社1#台变 | 80.06 | 绿 |
| 1297 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线中坝7社台变 | 39.83 | 绿 |
| 1298 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线中坝7社2#台变 | 78.78 | 绿 |
| 1299 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线中坝6社台变 | 35.30 | 绿 |
| 1300 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线中坝5社台变 | 162.42 | 绿 |
| 1301 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线中坝4社台变 | 79.91 | 绿 |
| 1302 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线中坝2社台变 | 158.48 | 绿 |
| 1303 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线上瓦 6 社#1台变 | 81.41 | 绿 |
| 1304 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线上瓦 4 社台变 | 136.58 | 绿 |
| 1305 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线上瓦 3 社台变 | 62.06 | 绿 |
| 1306 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线上瓦村10社台变 | 83.04 | 绿 |
| 1307 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线上瓦9社台变 | 23.68 | 绿 |
| 1308 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线上瓦8社台变 | 57.68 | 绿 |
| 1309 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线上瓦5社台变 | 142.75 | 绿 |
| 1310 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙新线三星5社公变 | 325.24 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线箭竹村2社台变 | 316.02 | 绿 |
| 1312 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线望月街2#台变 | 343.43 | 绿 |
| 1313 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线望月街#1台变 | 345.56 | 绿 |
| 1314 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线徐沟村2#台变 | 79.60 | 绿 |
| 1315 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线徐沟村1#台变 | 160.70 | 绿 |
| 1316 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线平桥6社2#台变 | 158.01 | 绿 |
| 1317 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线平桥6社1#台变 | 156.82 | 绿 |
| 1318 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线平桥5社台变 | 82.86 | 绿 |
| 1319 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线平桥2社2#台变 | 159.02 | 绿 |
| 1320 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线平桥2社1#台变 | 129.91 | 绿 |
| 1321 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线官田新村#2专变 | 247.51 | 绿 |
| 1322 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线官田新村#1专变 | 331.90 | 绿 |
| 1323 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线官田6社台变 | 108.86 | 绿 |
| 1324 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线官田5社台变 | 39.81 | 绿 |
| 1325 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线官田4社台变 | 157.77 | 绿 |
| 1326 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线官田2社台变 | 257.65 | 绿 |
| 1327 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线余光4社2#台变 | 66.99 | 绿 |
| 1328 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线余光3社3#台变 | 26.08 | 绿 |
| 1329 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线余光3社2#台变 | 49.06 | 绿 |
| 1330 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线余光3社1#台变 | 80.78 | 绿 |
| 1331 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线余光2社3#台变 | 42.88 | 绿 |
| 1332 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线余光2社2#台变 | 159.19 | 绿 |
| 1333 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线余光2社1#台变 | 160.71 | 绿 |
| 1334 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线余光1社3#台变 | 79.19 | 绿 |
| 1335 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线余光1社2#台变 | 161.69 | 绿 |
| 1336 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线余光1社#1台变 | 161.18 | 绿 |
| 1337 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线中里7社台变 | 78.69 | 绿 |
| 1338 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙平线三汇市场专变 | 643.85 | 绿 |
| 1339 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线贯坪新村公变 | 316.97 | 绿 |
| 1340 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线贯坪新村2#台变 | 199.10 | 绿 |
| 1341 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线贯坪6社台变 | 15.37 | 绿 |
| 1342 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线贯坪6社2#台变 | 78.61 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线贯坪5社台变 | 82.89 | 绿 |
| 1344 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线贯坪5社2#台变 | 78.77 | 绿 |
| 1345 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线贯坪4社2#台变 | 161.51 | 绿 |
| 1346 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线贯坪4社1#台变 | 143.56 | 绿 |
| 1347 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线贯坪4、7社2#台变 | 56.09 | 绿 |
| 1348 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线贯坪3社台变 | 80.68 | 绿 |
| 1349 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线贯坪1社3#台变 | 80.87 | 绿 |
| 1350 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线贯坪1社2#台变 | 166.49 | 绿 |
| 1351 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线拴马6社台变 | 79.94 | 绿 |
| 1352 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线拴马4社台变 | 160.24 | 绿 |
| 1353 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线拴马3社台变 | 158.11 | 绿 |
| 1354 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线拴马3.5社台变 | 82.10 | 绿 |
| 1355 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线拴马2社台变 | 132.84 | 绿 |
| 1356 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线拴马1社台变 | 159.52 | 绿 |
| 1357 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线德光6社2#台变 | 162.80 | 绿 |
| 1358 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线德光6社1#台变 | 316.84 | 绿 |
| 1359 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线德光5社台变 | 39.31 | 绿 |
| 1360 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线安坪4社台变 | 78.35 | 绿 |
| 1361 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线中瓦5社台变 | 82.96 | 绿 |
| 1362 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线中瓦4社台变 | 157.49 | 绿 |
| 1363 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线中瓦3社台变 | 81.04 | 绿 |
| 1364 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线中瓦2社台变 | 79.54 | 绿 |
| 1365 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线中瓦1社台变 | 86.29 | 绿 |
| 1366 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线上瓦2社台变 | 157.10 | 绿 |
| 1367 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙工线上瓦1社台变 | 160.29 | 绿 |
| 1368 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线金花6社台变 | 160.51 | 绿 |
| 1369 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线金花5社台变 | 159.61 | 绿 |
| 1370 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线金花4社公变 | 158.37 | 绿 |
| 1371 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线金花4社#2台变 | 157.92 | 绿 |
| 1372 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线金花3社#3台变 | 317.49 | 绿 |
| 1373 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线金花3社#2公变 | 156.70 | 绿 |
| 1374 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线金花3社#1公变 | 160.65 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1375 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线金花2社台变 | 159.54 | 绿 |
| 1376 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线金花1社台变 | 161.47 | 绿 |
| 1377 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线金花1社#2台变 | 159.67 | 绿 |
| 1378 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山新村2#公变 | 250.33 | 绿 |
| 1379 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山新村1#公变 | 314.39 | 绿 |
| 1380 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山7社1#公变 | 80.61 | 绿 |
| 1381 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山6社2#公变 | 81.62 | 绿 |
| 1382 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山6社1#公变 | 158.41 | 绿 |
| 1383 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山5社公变 | 162.12 | 绿 |
| 1384 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山5社1#公变 | 162.46 | 绿 |
| 1385 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山4社公变 | 163.99 | 绿 |
| 1386 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山4社2#台变 | 158.67 | 绿 |
| 1387 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山4社#3台变 | 78.59 | 绿 |
| 1388 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山3社公变 | 79.23 | 绿 |
| 1389 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山1社台变 | 81.88 | 绿 |
| 1390 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线蒙山1.3社公变 | 79.64 | 绿 |
| 1391 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线箭竹4社台变 | 315.01 | 绿 |
| 1392 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线箭竹3社3#公变 | 314.14 | 绿 |
| 1393 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线箭竹3社2#台变 | 162.91 | 绿 |
| 1394 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线箭竹3社1#公变 | 161.07 | 绿 |
| 1395 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线河坪5社2#公变 | 161.42 | 绿 |
| 1396 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线河坪5社#1公变 | 165.44 | 绿 |
| 1397 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线河坪4社公变 | 317.20 | 绿 |
| 1398 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线河坪3社公变 | 320.33 | 绿 |
| 1399 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线槐溪6社#2台变 | 160.56 | 绿 |
| 1400 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线槐溪6社#1台变 | 78.78 | 绿 |
| 1401 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线德福4社1#台变 | 159.54 | 绿 |
| 1402 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线德福3社公变 | 161.78 | 绿 |
| 1403 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线德福2社公变 | 318.44 | 绿 |
| 1404 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线德福1社公变 | 158.73 | 绿 |
| 1405 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线徐沟4社台变 | 78.97 | 绿 |
| 1406 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线平桥4社公变 | 298.28 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线平桥3社台变 | 161.44 | 绿 |
| 1408 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线关口6社公变 | 157.53 | 绿 |
| 1409 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线关口5社公变 | 131.66 | 绿 |
| 1410 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线关口5社#2台变 | 78.41 | 绿 |
| 1411 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线关口4社2#台变 | 157.75 | 绿 |
| 1412 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线关口4社1#公变 | 159.02 | 绿 |
| 1413 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线关口3社公变 | 63.44 | 绿 |
| 1414 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线关口3社2#公变 | 159.20 | 绿 |
| 1415 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线关口2社公变 | 63.59 | 绿 |
| 1416 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线关口2社2#台变 | 265.90 | 绿 |
| 1417 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线关口1社公变 | 158.31 | 绿 |
| 1418 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙山线东升宾馆公变 | 43.00 | 绿 |
| 1419 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线贯坪2社台变 | 163.06 | 绿 |
| 1420 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线贯坪1社#1台变 | 169.80 | 绿 |
| 1421 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线西河桥公变 | 538.42 | 绿 |
| 1422 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线蒙茶街3#台变 | 344.11 | 绿 |
| 1423 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线蒙茶街2#台变 | 259.80 | 绿 |
| 1424 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线蒙茶街1#台变 | 286.11 | 绿 |
| 1425 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线蒙茶街#5台变 | 313.40 | 绿 |
| 1426 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线蒙茶街#4台变 | 369.06 | 绿 |
| 1427 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线蒙山花园2#台变1 | 320.60 | 绿 |
| 1428 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线蒙山花园1#台变1 | 323.46 | 绿 |
| 1429 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线茶都大道3#台变 | 285.00 | 绿 |
| 1430 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线茶都大道2#台变 | 264.49 | 绿 |
| 1431 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线茶都大道1#台变 | 267.48 | 绿 |
| 1432 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线茶都大道#4台变 | 313.40 | 绿 |
| 1433 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线茗茶街台变 | 363.85 | 绿 |
| 1434 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线育才路台变 | 313.40 | 绿 |
| 1435 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线盛达雅苑2#公变 | 656.75 | 绿 |
| 1436 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线盛达雅苑1#公变 | 851.27 | 绿 |
| 1437 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线玉管处台变 | 322.36 | 绿 |
| 1438 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线玉林西街2#台变 | 365.86 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1439 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线玉林西街1#台变 | 356.68 | 绿 |
| 1440 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线玉林家苑小区公变 | 822.94 | 绿 |
| 1441 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线沿江中路台变 | 334.51 | 绿 |
| 1442 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线德光1社台变 | 171.90 | 绿 |
| 1443 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线彩虹路台变 | 246.80 | 绿 |
| 1444 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线彩虹民居2#公变 | 796.08 | 绿 |
| 1445 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线彩虹民居1#公变 | 798.29 | 绿 |
| 1446 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线广电局专变 | 526.30 | 绿 |
| 1447 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线川江印务住宿楼公变 | 197.35 | 绿 |
| 1448 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线城南站台变 | 39.74 | 绿 |
| 1449 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线国土局台变 | 139.90 | 绿 |
| 1450 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线印象名城公变 | 509.38 | 绿 |
| 1451 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线仙茶街箱变 | 49.36 | 绿 |
| 1452 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线五里8社台变 | 161.00 | 绿 |
| 1453 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线五里3社台变 | 161.20 | 绿 |
| 1454 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线丽都家园小区公变 | 663.35 | 绿 |
| 1455 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线丝绸小区台变 | 323.64 | 绿 |
| 1456 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙坝线东方明珠台变 | 359.49 | 绿 |
| 1457 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线西大街2#台变 | 304.05 | 绿 |
| 1458 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线西大街1#台变 | 284.58 | 绿 |
| 1459 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线茗都广场台变 | 278.04 | 绿 |
| 1460 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线老电力公司台变 | 303.79 | 绿 |
| 1461 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线滨河#3台变 | 313.40 | 绿 |
| 1462 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线滨河#2台变 | 369.27 | 绿 |
| 1463 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线滨河#1台变 | 388.24 | 绿 |
| 1464 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线游泳路2#台变 | 317.65 | 绿 |
| 1465 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线民政局台变 | 166.79 | 绿 |
| 1466 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线柳岸茗居公变 | 651.69 | 绿 |
| 1467 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线新东街2#台变 | 269.96 | 绿 |
| 1468 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线新东街1#台变 | 269.49 | 绿 |
| 1469 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线新东街#3台变 | 327.31 | 绿 |
| 1470 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线建设路台变 | 300.95 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1471 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线平桥街2#台变 | 336.52 | 绿 |
| 1472 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线平桥街#1台变 | 379.25 | 绿 |
| 1473 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线小桥丽景台变 | 259.97 | 绿 |
| 1474 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线大板桥台变 | 326.87 | 绿 |
| 1475 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线城关电站台变 | 84.36 | 绿 |
| 1476 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线国税局台变 | 209.00 | 绿 |
| 1477 | 雅安市 | 名山区 | 110kV蒙阳变电站 | 10kV蒙东线半边街台变 | 372.04 | 绿 |
| 1478 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董阳线八牌集镇#4台变 | 315.24 | 绿 |
| 1479 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董阳线八牌集镇#3台变 | 57.39 | 绿 |
| 1480 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董阳线八牌集镇#2台变 | 163.17 | 绿 |
| 1481 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董阳线八牌集镇#1台变 | 60.68 | 绿 |
| 1482 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董阳线八牌5组#2台变 | 12.29 | 绿 |
| 1483 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董阳线八牌3组台变 | 268.61 | 绿 |
| 1484 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董阳线八牌3组#2台变 | 81.38 | 绿 |
| 1485 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董阳线八牌2组#2台变 | 10.30 | 绿 |
| 1486 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董阳线八牌2组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 1487 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董阳线八牌1组台变 | 49.44 | 绿 |
| 1488 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董阳线三合4组#2台变 | 258.64 | 绿 |
| 1489 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线狮子8组台变 | 182.69 | 绿 |
| 1490 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线狮子5组#2台变 | 159.88 | 绿 |
| 1491 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线狮子5组#1台变 | 41.90 | 绿 |
| 1492 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线狮子4组台变 | 20.20 | 绿 |
| 1493 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线狮子3组#2台变 | 70.61 | 绿 |
| 1494 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线狮子3组#1台变 | 159.43 | 绿 |
| 1495 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线狮子2组台变 | 123.83 | 绿 |
| 1496 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线狮子1组台变 | 111.66 | 绿 |
| 1497 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线牟家5组台变 | 55.00 | 绿 |
| 1498 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线牟家4组台变 | 18.22 | 绿 |
| 1499 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线牟家3组台变 | 127.27 | 绿 |
| 1500 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线牟家2组#2台变 | 1.41 | 绿 |
| 1501 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线牟家2组#1台变 | 11.95 | 绿 |
| 1502 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线牟家1组台变 | 22.11 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线方元村4组台变 | 224.85 | 绿 |
| 1504 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线方元7组台变 | 32.09 | 绿 |
| 1505 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线方元6组台变 | 141.50 | 绿 |
| 1506 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线方元5组#3台变 | 189.19 | 绿 |
| 1507 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线方元5组#2台变 | 318.59 | 绿 |
| 1508 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线方元5组#1台变 | 271.32 | 绿 |
| 1509 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线方元3组台变 | 270.75 | 绿 |
| 1510 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线方元2组台变 | 316.23 | 绿 |
| 1511 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线方元1组台变 | 103.96 | 绿 |
| 1512 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线平头7组台变 | 70.02 | 绿 |
| 1513 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线平头6组台变 | 93.65 | 绿 |
| 1514 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线平头5组#2台变 | 158.04 | 绿 |
| 1515 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线平头5组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 1516 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线平头4组台变 | 115.17 | 绿 |
| 1517 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线平头3组台变 | 131.34 | 绿 |
| 1518 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线平头2组#2台变 | 174.99 | 绿 |
| 1519 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线平头2组#1台变 | 46.22 | 绿 |
| 1520 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线山泉5组台变 | 0.98 | 绿 |
| 1521 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线山泉4组台变 | 133.33 | 绿 |
| 1522 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线山泉3组台变 | 245.14 | 绿 |
| 1523 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线山泉1组#2台变 | 62.41 | 绿 |
| 1524 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线山泉1组#1台变 | 103.15 | 绿 |
| 1525 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线大佛庙台变 | 78.55 | 绿 |
| 1526 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线保卫8组台变 | 116.68 | 绿 |
| 1527 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线保卫7组台变 | 0.00 | 红 |
| 1528 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线保卫5组台变 | 0.00 | 红 |
| 1529 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线保卫4组台变 | 157.50 | 绿 |
| 1530 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线保卫3组台变 | 159.64 | 绿 |
| 1531 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董美线保卫2组台变 | 14.95 | 绿 |
| 1532 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线裕隆5组台变 | 20.85 | 绿 |
| 1533 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线裕隆4组#2台变 | 0.18 | 绿 |
| 1534 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线裕隆4组#1台变 | 56.09 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线裕隆3组台变 | 78.84 | 绿 |
| 1536 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线裕隆2组台变 | 160.26 | 绿 |
| 1537 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV董永一线石棉服务区快充站#2箱变 | 493.67 | 绿 |
| 1538 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV董永一线石棉服务区快充站#1箱变 | 493.64 | 绿 |
| 1539 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马集镇#2箱变 | 233.23 | 绿 |
| 1540 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马集镇#1箱变 | 116.64 | 绿 |
| 1541 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马5组#3台变 | 9.44 | 绿 |
| 1542 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马5组#2台变 | 21.02 | 绿 |
| 1543 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马5组#1台变 | 28.03 | 绿 |
| 1544 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马4组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 1545 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马4组#1台变 | 31.98 | 绿 |
| 1546 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马3组#3台变 | 3.86 | 绿 |
| 1547 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马3组#2台变 | 28.09 | 绿 |
| 1548 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马3组#1台变 | 56.17 | 绿 |
| 1549 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马2组#2台变 | 24.22 | 绿 |
| 1550 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马2组#1台变 | 16.03 | 绿 |
| 1551 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马1组#2台变 | 39.26 | 绿 |
| 1552 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线白马1组#1台变 | 180.20 | 绿 |
| 1553 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大林7组#2台变 | 55.48 | 绿 |
| 1554 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大林7组#1台变 | 79.04 | 绿 |
| 1555 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大林6组台变 | 78.42 | 绿 |
| 1556 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大林5组台变 | 71.30 | 绿 |
| 1557 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大林4组#2台变 | 35.77 | 绿 |
| 1558 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大林4组#1台变 | 60.70 | 绿 |
| 1559 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大林3组台变 | 17.17 | 绿 |
| 1560 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大林2组#2台变 | 25.47 | 绿 |
| 1561 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大林2组#1台变 | 31.81 | 绿 |
| 1562 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大林1组#3台变 | 35.37 | 绿 |
| 1563 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大林1组#2台变 | 57.78 | 绿 |
| 1564 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大林1组#1台变 | 51.14 | 绿 |
| 1565 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大堡3组台变 | 7.67 | 绿 |
| 1566 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大堡2组#2台变 | 44.22 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大堡2组#1台变 | 78.37 | 绿 |
| 1568 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董永一线大堡1组台变 | 158.86 | 绿 |
| 1569 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线红旗5组台变 | 36.32 | 绿 |
| 1570 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线红旗4组台变 | 33.13 | 绿 |
| 1571 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线红旗4组#2台变 | 156.70 | 绿 |
| 1572 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线红旗3组台变 | 37.69 | 绿 |
| 1573 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线红旗2组台变 | 20.61 | 绿 |
| 1574 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线红旗1组台变 | 14.90 | 绿 |
| 1575 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线新民5组台变 | 19.79 | 绿 |
| 1576 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线新民4组台变 | 229.75 | 绿 |
| 1577 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线新民3组#2台变 | 17.71 | 绿 |
| 1578 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线新民3组#1台变 | 88.12 | 绿 |
| 1579 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线新民2组台变 | 197.75 | 绿 |
| 1580 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线新民1组#2台变 | 17.04 | 绿 |
| 1581 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线新民1组#1台变 | 24.10 | 绿 |
| 1582 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线前进4组台变 | 15.67 | 绿 |
| 1583 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线前进3组#2台变 | 3.52 | 绿 |
| 1584 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线前进3组#1台变 | 5.88 | 绿 |
| 1585 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线前进2组台变 | 47.52 | 绿 |
| 1586 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线前进1组台变 | 38.33 | 绿 |
| 1587 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线八牌6组台变 | 42.96 | 绿 |
| 1588 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线八牌6组#2台变 | 5.42 | 绿 |
| 1589 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线八牌5组台变 | 120.51 | 绿 |
| 1590 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线八牌4组台变 | 111.15 | 绿 |
| 1591 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线八牌1组#2台变 | 8.24 | 绿 |
| 1592 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线三合6组#2台变 | 96.96 | 绿 |
| 1593 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线三合6组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 1594 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线三合5组台变 | 30.22 | 绿 |
| 1595 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线三合4组#1台变 | 79.23 | 绿 |
| 1596 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线三合3组#3台变 | 6.44 | 绿 |
| 1597 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线三合3组#2台变 | 80.06 | 绿 |
| 1598 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线三合3组#1台变 | 25.88 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1599 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线三合2组台变 | 24.92 | 绿 |
| 1600 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线三合1组#3台变 | 157.95 | 绿 |
| 1601 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线三合1组#2台变 | 90.59 | 绿 |
| 1602 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董民线三合1组#1台变 | 6.44 | 绿 |
| 1603 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线马富1组#2台变 | 126.70 | 绿 |
| 1604 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线马富1组#1台变 | 76.69 | 绿 |
| 1605 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线碾子集镇#2台变 | 130.24 | 绿 |
| 1606 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线碾子集镇#1台变 | 249.37 | 绿 |
| 1607 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线碾子5组台变 | 104.14 | 绿 |
| 1608 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线碾子4组台变 | 59.04 | 绿 |
| 1609 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线碾子3组台变 | 51.84 | 绿 |
| 1610 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线碾子2组#3台变 | 132.81 | 绿 |
| 1611 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线碾子2组#2台变 | 159.36 | 绿 |
| 1612 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线碾子2组#1台变 | 177.51 | 绿 |
| 1613 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线碾子1组台变 | 163.56 | 绿 |
| 1614 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线狮子6组台变 | 3.40 | 绿 |
| 1615 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线坪阳5组#2台变 | 55.14 | 绿 |
| 1616 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线坪阳5组#1台变 | 50.90 | 绿 |
| 1617 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线坪阳4组台变 | 21.28 | 绿 |
| 1618 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线坪阳4组#2台变 | 44.97 | 绿 |
| 1619 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线坪阳2组台变 | 60.98 | 绿 |
| 1620 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线三明4组台变 | 10.36 | 绿 |
| 1621 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线三明3组台变 | 9.65 | 绿 |
| 1622 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线三明2组台变 | 17.19 | 绿 |
| 1623 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线三明1组#2台变 | 22.65 | 绿 |
| 1624 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10kV董宰线三明1组#1台变 | 9.82 | 绿 |
| 1625 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝青线青富四组台变 | 79.64 | 绿 |
| 1626 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝青线青富十组台变 | 80.24 | 绿 |
| 1627 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝青线青富八组台变 | 197.54 | 绿 |
| 1628 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝青线青富五组#2台变 | 38.25 | 绿 |
| 1629 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝青线青富五组#1台变 | 79.04 | 绿 |
| 1630 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝青线青富二组台变 | 13.67 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝青线青富九组台变 | 78.50 | 绿 |
| 1632 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝青线青富九组#2台变 | 53.41 | 绿 |
| 1633 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝青线青富七组#2台变 | 157.65 | 绿 |
| 1634 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝青线青富七组#1台变 | 63.55 | 绿 |
| 1635 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝青线青富一组台变 | 194.56 | 绿 |
| 1636 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝青线青富一组#2台变 | 156.74 | 绿 |
| 1637 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝荣线桃坪九组台变 | 163.42 | 绿 |
| 1638 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝荣线教职工宿舍箱变配电变压器 | 316.05 | 绿 |
| 1639 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝荣线教师宿舍箱变配电变压器 | 325.86 | 绿 |
| 1640 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝荣线市荣集镇移民#3箱变配电变压器 | 360.19 | 绿 |
| 1641 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝荣线市荣集镇移民#2箱变配电变压器 | 263.74 | 绿 |
| 1642 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝荣线市荣集镇移民#1台变 | 260.62 | 绿 |
| 1643 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝荣线山冒顶八组台变 | 78.74 | 绿 |
| 1644 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线齐兴小区台变 | 158.94 | 绿 |
| 1645 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线铁汉码头#5箱变配电变压器 | 638.65 | 绿 |
| 1646 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线铁汉码头#4箱变配电变压器 | 638.82 | 绿 |
| 1647 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线铁汉码头#3箱变配电变压器 | 493.61 | 绿 |
| 1648 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线铁汉码头#1箱变配电变压器 | 636.49 | 绿 |
| 1649 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线金鑫路灯专变配电变压器 | 393.76 | 绿 |
| 1650 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线通达小区箱变配电变压器 | 507.35 | 绿 |
| 1651 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线迎宾路口路灯箱变配电变压器 | 391.81 | 绿 |
| 1652 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线路苑小区箱变配电变压器 | 658.89 | 绿 |
| 1653 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线滨湖路R地块箱变配电变压器 | 422.09 | 绿 |
| 1654 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线水运处箱变配电变压器 | 507.16 | 绿 |
| 1655 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线工业公司#2箱变配电变压器 | 516.12 | 绿 |
| 1656 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线工业公司#1箱变配电变压器 | 527.35 | 绿 |
| 1657 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线供电公司专变配电变压器 | 522.07 | 绿 |
| 1658 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线供电公司#3箱变配电变压器 | 505.96 | 绿 |
| 1659 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线供电公司#2箱变配电变压器 | 507.51 | 绿 |
| 1660 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线供电公司#1箱变配电变压器 | 511.44 | 绿 |
| 1661 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线七号自谋路灯专变配电变压器 | 313.54 | 绿 |
| 1662 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝滨线七号自谋职业箱变配电变压器 | 346.64 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线黎州大道一段#1台变 | 400.17 | 绿 |
| 1664 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线碧源路#2箱变配电变压器 | 547.28 | 绿 |
| 1665 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线碧源路#1箱变配电变压器 | 550.60 | 绿 |
| 1666 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线源祥路#4箱变配电变压器 | 407.58 | 绿 |
| 1667 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线源祥路#3箱变配电变压器 | 410.41 | 绿 |
| 1668 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线源祥路#2箱变配电变压器 | 519.72 | 绿 |
| 1669 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线源祥路#1箱变配电变压器 | 422.06 | 绿 |
| 1670 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线沁园小区#5箱变配电变压器 | 251.28 | 绿 |
| 1671 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线沁园小区#4箱变配电变压器 | 251.81 | 绿 |
| 1672 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线沁园小区#3箱变配电变压器 | 321.44 | 绿 |
| 1673 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线沁园小区#2箱变配电变压器 | 321.40 | 绿 |
| 1674 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线沁园小区#1箱变配电变压器 | 320.32 | 绿 |
| 1675 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线橄榄小区箱变配电变压器 | 248.04 | 绿 |
| 1676 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线广芸居小区#1箱变配电变压器 | 506.99 | 绿 |
| 1677 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线广芸居#2箱变配电变压器 | 649.64 | 绿 |
| 1678 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线幸福路#2箱变配电变压器 | 529.29 | 绿 |
| 1679 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线幸福路#1箱变配电变压器 | 527.75 | 绿 |
| 1680 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线国资公司台变 | 329.28 | 绿 |
| 1681 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线四号自谋箱变配电变压器 | 680.98 | 绿 |
| 1682 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线四号安置#2箱变配电变压器 | 543.87 | 绿 |
| 1683 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线四号安置#1箱变配电变压器 | 540.34 | 绿 |
| 1684 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线信合小区箱变配电变压器 | 502.42 | 绿 |
| 1685 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线亮丽小区箱变配电变压器 | 507.48 | 绿 |
| 1686 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线二号安置箱变配电变压器 | 513.41 | 绿 |
| 1687 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线三号自谋箱变配电变压器 | 421.40 | 绿 |
| 1688 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线W地块箱变配电变压器 | 325.49 | 绿 |
| 1689 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线V块地箱变配电变压器 | 397.94 | 绿 |
| 1690 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线F地块箱变配电变压器 | 350.73 | 绿 |
| 1691 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝源线E地块台变 | 127.64 | 绿 |
| 1692 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线银丰小区箱变配电变压器 | 211.97 | 绿 |
| 1693 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线正义小区箱变配电变压器 | 405.16 | 绿 |
| 1694 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线松林街箱变配电变压器 | 527.94 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线星光小区移民#3箱变配电变压器 | 525.69 | 绿 |
| 1696 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线星光小区移民#2箱变配电变压器 | 523.18 | 绿 |
| 1697 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线星光小区移民#1箱变配电变压器 | 556.11 | 绿 |
| 1698 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线新黎路口#1箱变配电变压器 | 536.49 | 绿 |
| 1699 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线新建路箱变配电变压器 | 539.32 | 绿 |
| 1700 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线新建路#1台变 | 259.57 | 绿 |
| 1701 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线新区童话#3箱变配电变压器 | 534.21 | 绿 |
| 1702 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线文化大厦路灯箱变配电变压器 | 313.46 | 绿 |
| 1703 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线建筑总公司小区箱变配电变压器 | 335.02 | 绿 |
| 1704 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线国资公司台变 | 331.99 | 绿 |
| 1705 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线和苑小区箱变配电变压器 | 196.16 | 绿 |
| 1706 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线十九号地块箱变配电变压器 | 426.22 | 绿 |
| 1707 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线供销社小区#4箱变配电变压器 | 859.69 | 绿 |
| 1708 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线供销社小区#3箱变配电变压器 | 653.37 | 绿 |
| 1709 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线供销社小区#2箱变配电变压器 | 655.42 | 绿 |
| 1710 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线供销社小区#1箱变配电变压器 | 657.55 | 绿 |
| 1711 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线二轻印刷厂台变 | 82.59 | 绿 |
| 1712 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线X地块台变 | 191.38 | 绿 |
| 1713 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线K组团#4箱变配电变压器 | 508.01 | 绿 |
| 1714 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线K组团#3箱变配电变压器 | 505.63 | 绿 |
| 1715 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线K组团#2箱变配电变压器 | 509.43 | 绿 |
| 1716 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线K组团#1箱变变压器配电变压器 | 252.55 | 绿 |
| 1717 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线C地块箱变配电变压器 | 339.50 | 绿 |
| 1718 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江二线B地块#2箱变配电变压器 | 512.27 | 绿 |
| 1719 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线黎兴物质箱变配电变压器 | 128.19 | 绿 |
| 1720 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线金融小区箱变配电变压器 | 508.30 | 绿 |
| 1721 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线邮电路灯专变配电变压器 | 313.51 | 绿 |
| 1722 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线财富商业中心#1箱变配电变压器 | 504.47 | 绿 |
| 1723 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线红湖西城小区箱变配电变压器 | 638.97 | 绿 |
| 1724 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线碧瑞园小区#3箱变配电变压器 | 400.23 | 绿 |
| 1725 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线碧瑞园小区#2箱变配电变压器 | 400.21 | 绿 |
| 1726 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线碧瑞园小区#1箱变配电变压器 | 398.67 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线沿城路#3箱变配电变压器 | 519.52 | 绿 |
| 1728 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线沿城路#2箱变配电变压器 | 418.60 | 绿 |
| 1729 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线沿城路#1箱变配电变压器 | 328.40 | 绿 |
| 1730 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线松林沟路灯箱变配电变压器 | 157.28 | 绿 |
| 1731 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线康宁路口箱变配电变压器 | 332.97 | 绿 |
| 1732 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线市政路灯医院后门箱变配电变压器 | 313.64 | 绿 |
| 1733 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线富林镇X地块箱变配电变压器 | 159.32 | 绿 |
| 1734 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线富林镇E地块居民台变 | 169.84 | 绿 |
| 1735 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线富林镇8号地块箱变配电变压器 | 210.00 | 绿 |
| 1736 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线和平路#2箱变配电变压器 | 320.90 | 绿 |
| 1737 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线和平路#1箱变配电变压器 | 260.53 | 绿 |
| 1738 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线D地块箱变配电变压器 | 529.70 | 绿 |
| 1739 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝江一线B地块箱变配电变压器 | 555.58 | 绿 |
| 1740 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线音乐喷泉专变配电变压器 | 391.97 | 绿 |
| 1741 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线锰业小区#2箱变站内配电变压器 | 523.12 | 绿 |
| 1742 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线锰业小区#1箱变站内配电变压器 | 523.14 | 绿 |
| 1743 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线铅锌矿箱变站内配电变压器 | 517.73 | 绿 |
| 1744 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线鑫苑小区箱变配电变压器 | 321.94 | 绿 |
| 1745 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线邮电小区箱变站内配电变压器 | 498.20 | 绿 |
| 1746 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线警苑小区#2箱变站内配电变压器 | 334.20 | 绿 |
| 1747 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线警苑小区#1箱变站内配电变压器 | 322.21 | 绿 |
| 1748 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线良苑小区箱变配电变压器 | 419.49 | 绿 |
| 1749 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线紫苑小区#2箱变站内配电变压器 | 324.68 | 绿 |
| 1750 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线紫苑小区#1箱变站内配电变压器 | 321.27 | 绿 |
| 1751 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线杏林小区箱变站内配电变压器 | 511.76 | 绿 |
| 1752 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线德馨小区#6箱变配电变压器 | 253.15 | 绿 |
| 1753 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线德馨小区#5箱变配电变压器 | 253.34 | 绿 |
| 1754 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线德馨小区#4箱变配电变压器 | 251.16 | 绿 |
| 1755 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线德馨小区#3箱变配电变压器 | 257.42 | 绿 |
| 1756 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线德馨小区#2箱变配电变压器 | 256.57 | 绿 |
| 1757 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线德馨小区#1箱变配电变压器 | 254.53 | 绿 |
| 1758 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线御景香山#3箱变配电变压器 | 799.29 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1759 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线御景香山#2箱变站内配电变压器 | 397.04 | 绿 |
| 1760 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线御景香山#1箱变站内配电变压器 | 639.17 | 绿 |
| 1761 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线团结路箱变配电变压器 | 434.36 | 绿 |
| 1762 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线十四号地块箱配电变压器 | 270.48 | 绿 |
| 1763 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线东区菜市路灯专变配电变压器 | 313.42 | 绿 |
| 1764 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线P地块箱变站内配电变压器 | 403.76 | 绿 |
| 1765 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线N地块箱变配电变压器 | 522.46 | 绿 |
| 1766 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线M地块箱变配电变压器 | 558.53 | 绿 |
| 1767 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线L地块箱变配电变压器 | 221.02 | 绿 |
| 1768 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线K地块箱变配电变压器 | 513.18 | 绿 |
| 1769 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线D组团箱变配电变压器 | 508.92 | 绿 |
| 1770 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民二线A地块箱变配电变压器 | 562.55 | 绿 |
| 1771 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民一线粮食局门市箱变站内配电变压器 | 258.91 | 绿 |
| 1772 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民一线滨湖大道4段石墩子大桥箱变站内配电变压器 | 63.09 | 绿 |
| 1773 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民一线安泰小区箱变站内配电变压器 | 251.31 | 绿 |
| 1774 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民一线友谊路社区站内#1箱变配电变压器 | 530.60 | 绿 |
| 1775 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民一线友谊路社区#2箱变站内配电变压器 | 543.99 | 绿 |
| 1776 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民一线T5地块移民箱变配电变压器 | 543.30 | 绿 |
| 1777 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民一线T3地块移民箱变配电变压器 | 520.66 | 绿 |
| 1778 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民一线S地块箱变站内配电变压器 | 164.81 | 绿 |
| 1779 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民一线J地块小区#2箱变站内配电变压器 | 410.39 | 绿 |
| 1780 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民一线J地块小区#1箱变站内配电变压器 | 505.23 | 绿 |
| 1781 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝民一线G地块路灯箱变站内配电变压器 | 431.76 | 绿 |
| 1782 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线龙潭街箱变配电变压器 | 416.16 | 绿 |
| 1783 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线黎州一段#4箱变配电变压器 | 526.88 | 绿 |
| 1784 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线黎州一段#3箱变配电变压器 | 274.96 | 绿 |
| 1785 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线黎州一段#2箱变配电变压器 | 540.72 | 绿 |
| 1786 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线黎州一段#1箱变配电变压器 | 539.03 | 绿 |
| 1787 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线田园路箱变配电变压器 | 414.56 | 绿 |
| 1788 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线枕星苑小区箱变配电变压器 | 383.09 | 绿 |
| 1789 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线春风路箱变配电变压器 | 408.60 | 绿 |
| 1790 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线广场路#3箱变配电变压器 | 510.29 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线广场路#2箱变配电变压器 | 548.05 | 绿 |
| 1792 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线富塘苑小区箱变配电变压器 | 398.88 | 绿 |
| 1793 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线前进一组台变 | 167.19 | 绿 |
| 1794 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线二号桥居民台变 | 162.92 | 绿 |
| 1795 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝武线三号安置点箱变配电变压器 | 531.73 | 绿 |
| 1796 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝康线饮泉社区#2箱变配电变压器 | 535.10 | 绿 |
| 1797 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝康线饮泉社区#1箱变配电变压器 | 519.93 | 绿 |
| 1798 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝康线锰业小区箱变配电变压器 | 521.13 | 绿 |
| 1799 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝康线汉光小区箱变配电变压器 | 514.09 | 绿 |
| 1800 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝康线市龙八组台变 | 70.98 | 绿 |
| 1801 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝康线市龙九组台变 | 246.80 | 绿 |
| 1802 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝康线富塘村安置点箱变配电变压器 | 80.25 | 绿 |
| 1803 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝康线十四号地块箱变配电变压器 | 522.81 | 绿 |
| 1804 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝康线十五号地块台变 | 281.83 | 绿 |
| 1805 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝康线十七#地块#2箱变配电变压器 | 569.36 | 绿 |
| 1806 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝康线十七#地块#1箱变配电变压器 | 526.88 | 绿 |
| 1807 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝康线元康小区箱变配电变压器 | 514.63 | 绿 |
| 1808 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝富线野猪塘箱变配电变压器 | 134.68 | 绿 |
| 1809 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝富线富塘村委台变 | 107.06 | 绿 |
| 1810 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝富线富塘村#2箱变配电变压器 | 79.12 | 绿 |
| 1811 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝富线富塘村#1箱变配电变压器 | 500.75 | 绿 |
| 1812 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线麦子坪台变 | 16.66 | 绿 |
| 1813 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线富塘四组台变 | 0.00 | 红 |
| 1814 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线富塘十组台变 | 3.16 | 绿 |
| 1815 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线富塘十四组台变 | 30.30 | 绿 |
| 1816 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线富塘十五组台变 | 45.17 | 绿 |
| 1817 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线富塘十五组#2台变 | 2.78 | 绿 |
| 1818 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线富塘十二组台变 | 39.42 | 绿 |
| 1819 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线富塘十一组台变 | 19.81 | 绿 |
| 1820 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线富塘十一组2#台变 | 27.66 | 绿 |
| 1821 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线富塘二组台变 | 92.02 | 绿 |
| 1822 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线富塘九组#2台变 | 159.19 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1823 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线富塘九组#1台变 | 79.82 | 绿 |
| 1824 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线富塘三组台变 | 79.48 | 绿 |
| 1825 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线富塘一组台变 | 51.50 | 绿 |
| 1826 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线富塘一组#2台变 | 78.60 | 黄 |
| 1827 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线富塘7组台变 | 166.49 | 绿 |
| 1828 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线太平果园台变 | 157.95 | 绿 |
| 1829 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线太平果园#2台变 | 78.61 | 绿 |
| 1830 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线太平村卫生室台变 | 51.95 | 绿 |
| 1831 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线太平十组台变 | 0.00 | 红 |
| 1832 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线太平十二组台变 | 160.32 | 绿 |
| 1833 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线太平十一组台变 | 6.44 | 绿 |
| 1834 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线太平八组台变 | 78.77 | 绿 |
| 1835 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线太平五组台变 | 0.00 | 红 |
| 1836 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线太平二组台变 | 12.75 | 绿 |
| 1837 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线太平三组台变 | 51.25 | 绿 |
| 1838 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线前进村雪区#2台变 | 161.16 | 绿 |
| 1839 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线前进村雪区#1台变 | 127.25 | 绿 |
| 1840 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线前进二组台变 | 331.01 | 绿 |
| 1841 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线共和四组台变 | 79.93 | 绿 |
| 1842 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV萝共线共和六组台变 | 50.76 | 绿 |
| 1843 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线共和二组移民安置点台变 | 327.13 | 绿 |
| 1844 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线共和二组台变 | 158.12 | 绿 |
| 1845 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线共和三组移民安置点台变 | 163.25 | 绿 |
| 1846 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线共和三组台变 | 11.19 | 绿 |
| 1847 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线共和七组台变 | 68.52 | 黄 |
| 1848 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV萝卜岗变电站 | 10kV萝共线共和一组台变 | 39.60 | 绿 |
| 1849 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线红星村车家沟台变 | 0.00 | 红 |
| 1850 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线红星村王家山组台变 | 0.00 | 红 |
| 1851 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线红星村漆山组台变 | 0.00 | 红 |
| 1852 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线红星村杨槐树组台变 | 0.00 | 红 |
| 1853 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线红星村杨槐树组2#台变 | 0.00 | 红 |
| 1854 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线红星村李河组台变 | 0.00 | 红 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线红星村大湾组台变 | 0.00 | 红 |
| 1856 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线红星村大湾组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 1857 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线红星村9组台变 | 0.00 | 红 |
| 1858 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线红星村11组台变 | 0.00 | 红 |
| 1859 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线楠木村9组台变 | 0.00 | 红 |
| 1860 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线楠木村7、8组台变 | 0.00 | 红 |
| 1861 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线楠木村6组台变 | 0.00 | 红 |
| 1862 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线楠木村4组台变 | 0.00 | 红 |
| 1863 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线楠木村3组#3台变 | 0.00 | 红 |
| 1864 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线楠木村3组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 1865 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线楠木村3组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 1866 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线楠木村2组台变 | 0.00 | 红 |
| 1867 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线楠木村1组台变 | 0.00 | 红 |
| 1868 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线周家村9组台变 | 0.00 | 红 |
| 1869 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线周家村8组台变 | 0.00 | 红 |
| 1870 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线周家村7组台变 | 0.00 | 红 |
| 1871 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线周家村4组2#台变 | 0.00 | 红 |
| 1872 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥自线周家村4组1#台变 | 0.00 | 红 |
| 1873 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线紫炉6组台变 | 0.00 | 红 |
| 1874 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线紫炉4组2#台变 | 0.00 | 红 |
| 1875 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线紫炉4组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 1876 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线紫炉3组台变 | 0.00 | 红 |
| 1877 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线紫炉3组2#台变 | 0.00 | 红 |
| 1878 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线紫炉2组台变 | 0.00 | 红 |
| 1879 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线河林7组台变 | 0.00 | 红 |
| 1880 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线河林6组台变 | 0.00 | 红 |
| 1881 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线河林6组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 1882 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线河林5组台变 | 0.00 | 红 |
| 1883 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线河林4组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 1884 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线河林4组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 1885 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线河林3组台变 | 0.00 | 红 |
| 1886 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线河林2组台变 | 0.00 | 红 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线工业6组台变 | 0.00 | 红 |
| 1888 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线工业4组1#台变 | 0.00 | 红 |
| 1889 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线工业4组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 1890 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线工业3组台变 | 0.00 | 红 |
| 1891 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线工业3组2#台变 | 0.00 | 红 |
| 1892 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线工业1组台变 | 0.00 | 红 |
| 1893 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线和平6组台变 | 0.00 | 红 |
| 1894 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线和平4组台变 | 0.00 | 红 |
| 1895 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线和平3组台变 | 0.00 | 红 |
| 1896 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线和平2组台变 | 0.00 | 红 |
| 1897 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥新线和平1组台变 | 0.00 | 红 |
| 1898 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线竹阳3组台变 | 23.83 | 绿 |
| 1899 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线大理新强组台变 | 158.33 | 绿 |
| 1900 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线大理光辉组#3台变 | 78.43 | 绿 |
| 1901 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线大理光辉组#2台变 | 78.75 | 绿 |
| 1902 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线大理光辉组#1台变 | 127.03 | 绿 |
| 1903 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线光和金星组台变 | 81.41 | 绿 |
| 1904 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线光和美丽组#2台变 | 79.45 | 绿 |
| 1905 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线光和美丽组#1台变 | 39.65 | 绿 |
| 1906 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线光和红星组台变 | 79.71 | 绿 |
| 1907 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线光和红光组#2台变 | 78.39 | 绿 |
| 1908 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线光和红光组#1台变 | 39.55 | 绿 |
| 1909 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线临江联河组台变 | 29.62 | 绿 |
| 1910 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线临江新荥组台变 | 156.70 | 绿 |
| 1911 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线临江新立组台变 | 157.71 | 绿 |
| 1912 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥河变电站 | 10kV荥堡线临江新河组台变 | 158.72 | 绿 |
| 1913 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草田线爱国2组台变 | 78.67 | 绿 |
| 1914 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草田线爱国1组#3台变 | 125.71 | 绿 |
| 1915 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草田线爱国1组#2台变 | 156.83 | 绿 |
| 1916 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草田线爱国1组#1台变 | 157.74 | 绿 |
| 1917 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草田线新华3组台变 | 131.49 | 绿 |
| 1918 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草田线新华2组台变 | 43.45 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草田线新华1组台变 | 79.08 | 绿 |
| 1920 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草田线大发3组台变 | 80.23 | 绿 |
| 1921 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草田线大发2组台变 | 23.59 | 绿 |
| 1922 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草田线大发1组台变 | 93.70 | 绿 |
| 1923 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线草科4组#2台变 | 162.35 | 绿 |
| 1924 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线草科4组#1台变 | 81.07 | 绿 |
| 1925 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线草科3组#3台变 | 129.17 | 绿 |
| 1926 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线草科3组#1台变 | 86.82 | 绿 |
| 1927 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线草科2组台变 | 39.21 | 绿 |
| 1928 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线草科1组台变 | 42.42 | 绿 |
| 1929 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线大泥2组#2台变 | 78.54 | 绿 |
| 1930 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线大泥2组#1台变 | 80.13 | 绿 |
| 1931 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线大泥1组台变 | 78.51 | 绿 |
| 1932 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线友爱2组台变 | 163.17 | 绿 |
| 1933 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线友爱1组台变 | 158.74 | 绿 |
| 1934 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线农家4组台变 | 20.68 | 绿 |
| 1935 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线农家3、5组台变 | 161.74 | 绿 |
| 1936 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线农家2组台变 | 79.26 | 绿 |
| 1937 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV草科变电站 | 10kV草水线农家1组台变 | 78.92 | 绿 |
| 1938 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗潘一线西江村安置点#3配变 | 493.61 | 绿 |
| 1939 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗潘一线西江村安置小区2#箱变 | 509.39 | 绿 |
| 1940 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗潘一线西江村安置小区1#箱变 | 503.48 | 绿 |
| 1941 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗潘一线西江村#2台变 | 261.36 | 绿 |
| 1942 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗潘一线西江村#1台变 | 328.31 | 绿 |
| 1943 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗潘一线潘河安置小区箱变 | 503.19 | 绿 |
| 1944 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗潘一线南兴街口台变 | 323.60 | 绿 |
| 1945 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗潘一线交通局箱变 | 499.44 | 绿 |
| 1946 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线管家窝1#公变 | 79.29 | 绿 |
| 1947 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线福鑫山庄公变 | 316.39 | 绿 |
| 1948 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线社区外公变 | 135.20 | 绿 |
| 1949 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线社区内公变 | 81.84 | 绿 |
| 1950 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线皮件厂1#公变 | 313.52 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线灵鹫山公变 | 16.05 | 绿 |
| 1952 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线灵鹫宫公变 | 62.74 | 绿 |
| 1953 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线收费点1#公变 | 247.38 | 绿 |
| 1954 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线幼儿园公变 | 78.60 | 绿 |
| 1955 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线医院公变 | 78.61 | 绿 |
| 1956 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线光荣2#公变 | 296.97 | 绿 |
| 1957 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线光荣1#公变 | 83.14 | 绿 |
| 1958 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线光华2#公变 | 81.59 | 绿 |
| 1959 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线光华1#公变 | 161.13 | 绿 |
| 1960 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗溪线二大队公变 | 157.06 | 绿 |
| 1961 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线西河3队3#公变 | 109.48 | 绿 |
| 1962 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线西河3队2#公变 | 57.07 | 绿 |
| 1963 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线西河3队1#公变 | 38.08 | 绿 |
| 1964 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线西河2组公变 | 84.13 | 绿 |
| 1965 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线西河1组公变 | 159.22 | 绿 |
| 1966 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线西河1组1#公变 | 157.61 | 绿 |
| 1967 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线周村七组1#公变 | 54.50 | 绿 |
| 1968 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线周村7组公变 | 48.86 | 绿 |
| 1969 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线周村6组公变 | 76.46 | 绿 |
| 1970 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线周村5组管家窝公变 | 22.16 | 绿 |
| 1971 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线周村5组1#公变 | 79.39 | 绿 |
| 1972 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线周村4组公变 | 29.78 | 绿 |
| 1973 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线周村4组1#公变 | 63.78 | 绿 |
| 1974 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线周村3组公变 | 102.04 | 绿 |
| 1975 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线周村2组公变 | 0.37 | 绿 |
| 1976 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线周村1组公变 | 19.66 | 绿 |
| 1977 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗思线向阳3#公变 | 133.16 | 绿 |
| 1978 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线玉溪花园3#公变 | 500.84 | 绿 |
| 1979 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线玉溪花园2#公变 | 506.05 | 绿 |
| 1980 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线玉溪花园1#公变 | 502.53 | 绿 |
| 1981 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线沙坝组台变 | 336.64 | 绿 |
| 1982 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线姜城精品酒店箱变 | 499.44 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线姜城水岸箱变 | 635.94 | 绿 |
| 1984 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线姜城月夜箱变 | 785.39 | 绿 |
| 1985 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线姜城故里箱变 | 1005.17 | 绿 |
| 1986 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线姜城往事小区2#箱变 | 788.44 | 绿 |
| 1987 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线姜城往事小区1#箱变 | 988.71 | 绿 |
| 1988 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线姜城往事商业区箱变 | 990.44 | 绿 |
| 1989 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线向前村2#公变 | 533.07 | 绿 |
| 1990 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线向前村#3台变 | 336.98 | 绿 |
| 1991 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线向前村#1台变 | 343.17 | 绿 |
| 1992 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线南街4#公变 | 374.19 | 绿 |
| 1993 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗南线南街#5台变 | 372.95 | 绿 |
| 1994 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线骆家营安置点#4箱变配电变压器 | 498.82 | 绿 |
| 1995 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线骆家营安置点#1箱变间隔台变 | 317.40 | 绿 |
| 1996 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线骆家营安置小区3#箱变 | 249.12 | 绿 |
| 1997 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线骆家营安置小区2#箱变 | 499.57 | 绿 |
| 1998 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线骆家营#2台变 | 262.69 | 绿 |
| 1999 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线骆家营#1台变 | 317.47 | 绿 |
| 2000 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线计生局台变 | 334.39 | 绿 |
| 2001 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线老政府#2台变柱上变压器 | 317.22 | 绿 |
| 2002 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线红光#5台变 | 321.77 | 绿 |
| 2003 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线红光#4台变 | 343.95 | 绿 |
| 2004 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线红光#3台变 | 540.73 | 绿 |
| 2005 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线红光#2台变 | 418.52 | 绿 |
| 2006 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线盐井坡3#台变 | 320.41 | 绿 |
| 2007 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线盐井坡#2台变 | 505.80 | 绿 |
| 2008 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线烟草公司台变 | 182.07 | 绿 |
| 2009 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线学前街#2台变 | 320.39 | 绿 |
| 2010 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线学前街#1台变 | 252.33 | 绿 |
| 2011 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线向阳坝#1台变 | 235.48 | 绿 |
| 2012 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线凯丽滨江台变 | 354.48 | 绿 |
| 2013 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线交警队台变 | 250.81 | 绿 |
| 2014 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线中心广场台变 | 367.08 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗北线东街#1箱变 | 619.38 | 绿 |
| 2016 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线骆伙2#公变 | 162.09 | 绿 |
| 2017 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线骆伙1#公变 | 260.34 | 绿 |
| 2018 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线顺江2#公变 | 75.84 | 绿 |
| 2019 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线顺江1#公变 | 138.70 | 绿 |
| 2020 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线青冈林公变 | 157.08 | 绿 |
| 2021 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线解放2#公变 | 161.30 | 绿 |
| 2022 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线解放#1公变 | 87.07 | 绿 |
| 2023 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线芦溪2#公变 | 42.65 | 绿 |
| 2024 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线芦溪1#公变 | 120.49 | 绿 |
| 2025 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线芦林公变 | 138.55 | 绿 |
| 2026 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线联合3#公变 | 66.53 | 绿 |
| 2027 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线联合2#公变 | 68.58 | 绿 |
| 2028 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线联合1#公变 | 128.89 | 绿 |
| 2029 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线爱国公变 | 80.92 | 绿 |
| 2030 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线河湾公变 | 53.51 | 绿 |
| 2031 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线横溪安置点公变 | 256.42 | 绿 |
| 2032 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线横溪2#公变 | 38.85 | 绿 |
| 2033 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线横溪1#公变 | 38.99 | 绿 |
| 2034 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线张家坝4#公变 | 272.67 | 绿 |
| 2035 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV苗仁线张家坝3#公变 | 182.71 | 绿 |
| 2036 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线张家坝2#公变 | 230.82 | 绿 |
| 2037 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线张家坝1#公变 | 156.15 | 绿 |
| 2038 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线小板2#公变 | 286.95 | 绿 |
| 2039 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线小板1#公变 | 304.35 | 绿 |
| 2040 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线寇家坝安置点公变 | 160.34 | 绿 |
| 2041 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线寇家坝公变 | 135.35 | 绿 |
| 2042 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线安营4#公变 | 326.45 | 绿 |
| 2043 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线安营3#公变 | 319.41 | 绿 |
| 2044 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线安营2#公变 | 297.04 | 绿 |
| 2045 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线安营#1公变 | 79.79 | 绿 |
| 2046 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线大板2#公变 | 127.83 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线大板1#公变 | 263.72 | 绿 |
| 2048 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线大同安置点2#公变 | 250.47 | 绿 |
| 2049 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线大同安置小区公变 | 159.97 | 绿 |
| 2050 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线四家坝3#公变 | 19.71 | 绿 |
| 2051 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线四家坝2#公变 | 101.17 | 绿 |
| 2052 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线四家坝1#公变 | 80.73 | 绿 |
| 2053 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线向阳4#公变 | 275.77 | 绿 |
| 2054 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线后沟公变 | 89.95 | 绿 |
| 2055 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线前进公变 | 164.33 | 绿 |
| 2056 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV苗溪变电站 | 10kV苗仁线前沟台变 | 82.35 | 绿 |
| 2057 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线龚店3社台变 | 99.85 | 绿 |
| 2058 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线龚店3社#1台变 | 159.56 | 绿 |
| 2059 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线龚店2社台变 | 158.32 | 绿 |
| 2060 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线龚店2社#1台变 | 138.12 | 绿 |
| 2061 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线龚店1社台变 | 81.33 | 绿 |
| 2062 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线龚店1社#2台变 | 133.66 | 绿 |
| 2063 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线龚店1社#1台变 | 131.51 | 绿 |
| 2064 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线高岗5社#2台变 | 149.85 | 绿 |
| 2065 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线高岗5社#1台变 | 33.73 | 绿 |
| 2066 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线高岗4社台变 | 318.81 | 绿 |
| 2067 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线高岗3社台变 | 113.74 | 绿 |
| 2068 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线高岗3社#1台变 | 158.34 | 绿 |
| 2069 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线高岗2社台变 | 8.29 | 绿 |
| 2070 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线高岗1社台变 | 48.96 | 绿 |
| 2071 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线银木4社台变 | 159.12 | 绿 |
| 2072 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线银木3社台变 | 320.15 | 绿 |
| 2073 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线银木2社台变 | 172.69 | 绿 |
| 2074 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线银木2社#3台变 | 317.02 | 绿 |
| 2075 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线银木2社#1台变 | 122.11 | 绿 |
| 2076 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线银木1社台变 | 315.75 | 绿 |
| 2077 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线银木1社#2台变 | 160.38 | 绿 |
| 2078 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线银木1社#1台变 | 316.79 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2079 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线红星老街台变 | 364.05 | 绿 |
| 2080 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线太平8社台变 | 80.38 | 绿 |
| 2081 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线太平7社台变 | 84.98 | 绿 |
| 2082 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线太平5社台变 | 42.16 | 绿 |
| 2083 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线太平5社#1台变 | 51.90 | 绿 |
| 2084 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线太平4社台变 | 116.73 | 绿 |
| 2085 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线太平4社#2台变 | 156.70 | 绿 |
| 2086 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红龚线太平3社台变 | 161.97 | 绿 |
| 2087 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红青线青龙安置房台变 | 81.45 | 绿 |
| 2088 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红青线桂花村4组台变 | 37.50 | 绿 |
| 2089 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红青线桂花村2组台变 | 168.60 | 绿 |
| 2090 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红青线桂花村1组台变 | 123.55 | 绿 |
| 2091 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红青线柏香村7组#2台变 | 320.37 | 绿 |
| 2092 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红青线柏香村7组#1台变 | 81.81 | 绿 |
| 2093 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红青线柏香村6组台变 | 116.52 | 绿 |
| 2094 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红青线柏香村4组#3台变 | 79.42 | 绿 |
| 2095 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红青线柏香村4组#2台变 | 157.56 | 绿 |
| 2096 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红青线柏香村4组#1台变 | 78.23 | 绿 |
| 2097 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红青线柏香村3组台变 | 165.92 | 绿 |
| 2098 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红青线柏香村1组#3台变 | 351.09 | 绿 |
| 2099 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红雅二线余坝2社台变 | 110.83 | 绿 |
| 2100 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红雅三线天宫1社#2台变 | 79.72 | 绿 |
| 2101 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红雅三线余坝5社#1台变 | 173.96 | 绿 |
| 2102 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线银木6社台变 | 64.21 | 绿 |
| 2103 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线银木6社#1台变 | 160.33 | 绿 |
| 2104 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线银木5社#3台变 | 159.58 | 绿 |
| 2105 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线银木5社#2台变 | 158.81 | 绿 |
| 2106 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线银木5社#1台变 | 158.48 | 绿 |
| 2107 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线银木4社#1台变 | 158.32 | 绿 |
| 2108 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线银木3社#1台变 | 158.54 | 绿 |
| 2109 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线银木2社2#台变 | 159.69 | 绿 |
| 2110 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线金鼓5社台变 | 27.45 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线金鼓4社台变 | 64.01 | 绿 |
| 2112 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线解放街台变 | 281.00 | 绿 |
| 2113 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线解放街#1台变 | 200.38 | 绿 |
| 2114 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线解放新街台变 | 121.78 | 绿 |
| 2115 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线解放下街台变 | 152.38 | 绿 |
| 2116 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线罗湾4社台变 | 157.91 | 绿 |
| 2117 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线罗湾3社#2台变 | 53.85 | 绿 |
| 2118 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线罗湾3社#1台变 | 159.09 | 绿 |
| 2119 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线罗湾2社台变 | 81.65 | 绿 |
| 2120 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线罗湾2社#1台变 | 109.79 | 绿 |
| 2121 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线罗湾1社台变 | 216.31 | 绿 |
| 2122 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线罗湾1社#1台变 | 42.89 | 绿 |
| 2123 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线白墙6社台变 | 20.21 | 绿 |
| 2124 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线白墙6社#1台变 | 199.02 | 绿 |
| 2125 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线白墙5社#2台变 | 26.84 | 绿 |
| 2126 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线白墙5社#1台变 | 61.08 | 绿 |
| 2127 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线白墙4社台变 | 0.00 | 红 |
| 2128 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线白墙4社#1台变 | 22.11 | 绿 |
| 2129 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线白墙3社台变 | 81.69 | 绿 |
| 2130 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线白墙2社台变 | 251.47 | 绿 |
| 2131 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线白墙1社台变 | 20.49 | 绿 |
| 2132 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线白墙1社#2台变 | 104.94 | 绿 |
| 2133 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线白墙1社#1台变 | 78.65 | 绿 |
| 2134 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线瓦子6社#2台变 | 23.80 | 绿 |
| 2135 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线瓦子6社#1台变 | 129.12 | 绿 |
| 2136 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线瓦子5社台变 | 97.30 | 绿 |
| 2137 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线瓦子3社#2台变 | 31.61 | 绿 |
| 2138 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线瓦子3社#1台变 | 130.50 | 绿 |
| 2139 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线瓦子1社台变 | 117.18 | 绿 |
| 2140 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线月岗5社台变 | 80.76 | 绿 |
| 2141 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线月岗1社台变 | 46.42 | 绿 |
| 2142 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线文昌4社台变 | 0.00 | 红 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2143 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线文昌3社台变 | 110.30 | 绿 |
| 2144 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线文昌3社#2台变 | 66.13 | 绿 |
| 2145 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线文昌3社#1台变 | 138.13 | 绿 |
| 2146 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线文昌2社台变 | 131.14 | 绿 |
| 2147 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线文昌1社台变 | 13.41 | 绿 |
| 2148 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线吴岗8社台变 | 84.38 | 绿 |
| 2149 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线吴岗7社台变 | 26.16 | 绿 |
| 2150 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线吴岗6社台变 | 83.59 | 绿 |
| 2151 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线吴岗5社台变 | 122.74 | 绿 |
| 2152 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线吴岗4社台变 | 8.97 | 绿 |
| 2153 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线吴岗3社台变 | 129.52 | 绿 |
| 2154 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线吴岗2社台变 | 129.52 | 绿 |
| 2155 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线吴岗1社台变 | 316.62 | 绿 |
| 2156 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线五岔路#2台变 | 80.53 | 绿 |
| 2157 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红解线五岔路#1台变 | 54.68 | 绿 |
| 2158 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红蔬二线打锣坪安置房台变 | 319.13 | 绿 |
| 2159 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红蔬二线南罗坝村红旗组台变 | 129.91 | 绿 |
| 2160 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红蔬二线南罗坝村打锣坪1组台变 | 156.70 | 绿 |
| 2161 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红蔬二线南罗坝村4组安置房台变 | 319.21 | 绿 |
| 2162 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红蔬二线南罗坝村4组台变 | 324.52 | 绿 |
| 2163 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红蔬二线严四小台变 | 159.80 | 绿 |
| 2164 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线茶桩新城台变 | 633.40 | 绿 |
| 2165 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线联江中街台变 | 326.52 | 绿 |
| 2166 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线联江中街#1台变 | 153.54 | 绿 |
| 2167 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线联江下街#2台变 | 159.41 | 绿 |
| 2168 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线联江下街#1台变 | 253.64 | 绿 |
| 2169 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线联江上街#1台变 | 324.25 | 绿 |
| 2170 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线续元6社台变 | 158.46 | 绿 |
| 2171 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线续元5社台变 | 119.90 | 绿 |
| 2172 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线续元4社台变 | 78.42 | 绿 |
| 2173 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线续元4社#2台变 | 86.78 | 绿 |
| 2174 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线续元4社#1台变 | 159.36 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线续元2社台变 | 315.79 | 绿 |
| 2176 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线续元2社#2台变 | 79.10 | 绿 |
| 2177 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线续元2社#1台变 | 161.47 | 绿 |
| 2178 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线续元1社台变 | 82.28 | 绿 |
| 2179 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线续元1社#1台变 | 159.20 | 绿 |
| 2180 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线红星下街台变 | 338.30 | 绿 |
| 2181 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线孙道6社台变 | 158.18 | 绿 |
| 2182 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线孙道6社#1台变 | 79.99 | 绿 |
| 2183 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线孙道5社台变 | 159.29 | 绿 |
| 2184 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线孙道3社台变 | 164.36 | 绿 |
| 2185 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线孙道2社台变 | 81.77 | 绿 |
| 2186 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线孙道1社台变 | 161.23 | 绿 |
| 2187 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线孙道1社#1台变 | 157.76 | 绿 |
| 2188 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线太平2社台变 | 201.34 | 绿 |
| 2189 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线太平1社台变 | 80.26 | 绿 |
| 2190 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线天王6社台变 | 160.17 | 绿 |
| 2191 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线天王5社台变 | 81.07 | 绿 |
| 2192 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线天王4社#1台变 | 257.12 | 绿 |
| 2193 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线天王3社#2台变 | 168.27 | 绿 |
| 2194 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线天王1社台变 | 260.75 | 绿 |
| 2195 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线土墩5社台变 | 39.98 | 绿 |
| 2196 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线土墩5社#1台变 | 159.44 | 绿 |
| 2197 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线土墩4社台变 | 237.17 | 绿 |
| 2198 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线土墩4社#1台变 | 159.85 | 绿 |
| 2199 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线土墩3社台变 | 160.30 | 绿 |
| 2200 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线土墩2社台变 | 158.88 | 绿 |
| 2201 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线土墩2社#1台变 | 157.56 | 绿 |
| 2202 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线土墩1社台变 | 12.08 | 绿 |
| 2203 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线土墩1社#1台变 | 91.32 | 绿 |
| 2204 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线合江7社台变 | 39.34 | 绿 |
| 2205 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线合江6社台变 | 249.93 | 绿 |
| 2206 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线合江5社#2台变 | 320.04 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线合江5社#1台变 | 81.06 | 绿 |
| 2208 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线余坝3社台变 | 160.30 | 绿 |
| 2209 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线九龙6社台变 | 158.51 | 绿 |
| 2210 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线九龙5社台变 | 158.29 | 绿 |
| 2211 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线九龙4社台变 | 162.32 | 绿 |
| 2212 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线九龙3社台变 | 159.55 | 绿 |
| 2213 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线九龙3社#1台变 | 158.38 | 绿 |
| 2214 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线九龙2社台变 | 160.68 | 绿 |
| 2215 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线九龙1社台变 | 161.49 | 绿 |
| 2216 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线九龙1社#1台变 | 161.60 | 绿 |
| 2217 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线万安4社台变 | 14.91 | 绿 |
| 2218 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线万安3社台变 | 160.95 | 绿 |
| 2219 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线万安2社台变 | 112.02 | 绿 |
| 2220 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线万安2社#1台变 | 158.97 | 绿 |
| 2221 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红联线万安1社台变 | 137.10 | 绿 |
| 2222 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红桂二线莲花村1组台变 | 103.69 | 绿 |
| 2223 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红桂二线红岩桥安置房台变 | 126.41 | 绿 |
| 2224 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红桂二线桂花村3组台变 | 106.62 | 绿 |
| 2225 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红桂二线桂花9组台变 | 156.77 | 绿 |
| 2226 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红桂二线柏香村1组#4台变 | 157.41 | 绿 |
| 2227 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红桂二线柏香村1组#2台变 | 160.11 | 绿 |
| 2228 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线藕花5社台变 | 82.26 | 绿 |
| 2229 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线藕花5社#1台变 | 158.28 | 绿 |
| 2230 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线藕花4社台变 | 160.58 | 绿 |
| 2231 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线藕花3社#3台变 | 126.75 | 绿 |
| 2232 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线藕花3社#2台变 | 315.15 | 绿 |
| 2233 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线藕花3社#1台变 | 130.02 | 绿 |
| 2234 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线藕花2社台变 | 158.05 | 绿 |
| 2235 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线藕花1社#2台变 | 159.87 | 绿 |
| 2236 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线藕花1社#1台变 | 157.99 | 绿 |
| 2237 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线联江上街台变 | 341.84 | 绿 |
| 2238 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线红星街#3台变 | 369.06 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2239 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线红星街#2台变 | 270.86 | 绿 |
| 2240 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线红星街#1台变 | 365.76 | 绿 |
| 2241 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线红星上街台变 | 315.90 | 绿 |
| 2242 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线王山包提灌站台变 | 63.11 | 绿 |
| 2243 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线安居房#2箱变 | 507.59 | 绿 |
| 2244 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线安居房#1箱变 | 793.18 | 绿 |
| 2245 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线太平3社台变 | 205.77 | 绿 |
| 2246 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线天王6社#1台变 | 80.35 | 绿 |
| 2247 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线天王4社#2台变 | 162.71 | 绿 |
| 2248 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线天王3社#1台变 | 248.71 | 绿 |
| 2249 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线天王2社台变 | 159.59 | 绿 |
| 2250 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线合江4社台变 | 81.41 | 绿 |
| 2251 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线合江3社台变 | 161.36 | 绿 |
| 2252 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线华光4社台变 | 63.79 | 绿 |
| 2253 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线华光4社#1台变 | 79.27 | 绿 |
| 2254 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线华光3社台变 | 64.99 | 绿 |
| 2255 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线华光3社#1台变 | 78.99 | 绿 |
| 2256 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线华光2社台变 | 159.62 | 绿 |
| 2257 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线华光2社#1台变 | 79.50 | 绿 |
| 2258 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线华光1社台变 | 102.25 | 绿 |
| 2259 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线华光1社#1台变 | 79.76 | 绿 |
| 2260 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线凉水5社台变 | 103.78 | 绿 |
| 2261 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线凉水4社台变 | 158.82 | 绿 |
| 2262 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线凉水3社台变 | 162.05 | 绿 |
| 2263 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线凉水2社台变 | 78.06 | 绿 |
| 2264 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线凉水2社#2台变 | 159.23 | 绿 |
| 2265 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线凉水2社#1台变 | 158.87 | 绿 |
| 2266 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线凉水1社台变 | 159.99 | 绿 |
| 2267 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线凉水1社#1台变 | 158.05 | 绿 |
| 2268 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红星线余坝5社#2台变 | 83.42 | 绿 |
| 2269 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红开线黄家6组台变 | 163.62 | 绿 |
| 2270 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红开线黄家1组台变 | 327.26 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2271 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红开线车家坪台变 | 76.84 | 绿 |
| 2272 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV红开线若水公园#2箱变 | 425.44 | 绿 |
| 2273 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红开线体育场台变 | 329.07 | 绿 |
| 2274 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红开线东经桃苑台变 | 329.98 | 绿 |
| 2275 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线高岗1社台变 | 158.44 | 绿 |
| 2276 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线肖坪6社台变 | 41.28 | 绿 |
| 2277 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线肖坪5社台变 | 161.15 | 绿 |
| 2278 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线肖坪4社#2台变 | 79.67 | 绿 |
| 2279 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线肖坪4社#1台变 | 79.85 | 绿 |
| 2280 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线肖坪2社台变 | 156.70 | 绿 |
| 2281 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线肖坪1社#2台变 | 129.44 | 绿 |
| 2282 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线肖坪1社#1台变 | 79.03 | 绿 |
| 2283 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线百马街#3台变 | 313.40 | 绿 |
| 2284 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线百马街#2台变 | 266.55 | 绿 |
| 2285 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线百马街#1台变 | 313.40 | 绿 |
| 2286 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线百家4社台变 | 42.20 | 绿 |
| 2287 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线百家3社#2台变 | 31.41 | 绿 |
| 2288 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线百家3社#1台变 | 40.70 | 绿 |
| 2289 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线百家2社台变 | 24.43 | 绿 |
| 2290 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线百家1社台变 | 42.13 | 绿 |
| 2291 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线百丈上街台变 | 115.52 | 绿 |
| 2292 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线涌泉7社台变 | 81.49 | 绿 |
| 2293 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线涌泉6社#1台变 | 132.27 | 绿 |
| 2294 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线涌泉5社#2台变 | 159.41 | 绿 |
| 2295 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线涌泉5社#1台变 | 50.46 | 绿 |
| 2296 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线涌泉2社台变 | 43.36 | 绿 |
| 2297 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线涌泉1社#3台变 | 25.53 | 绿 |
| 2298 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线涌泉1社#2台变 | 27.48 | 绿 |
| 2299 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线涌泉1社#1台变 | 80.25 | 绿 |
| 2300 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线曹公5社台变 | 79.62 | 绿 |
| 2301 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线天宫4社#3台变 | 80.65 | 绿 |
| 2302 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线天宫4社#2台变 | 320.56 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线天宫4社#1台变 | 164.31 | 绿 |
| 2304 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线天宫3社台变 | 161.61 | 绿 |
| 2305 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线天宫1社#3台变 | 80.09 | 绿 |
| 2306 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红岗线天宫1社#1台变 | 47.24 | 绿 |
| 2307 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线附城3组安置房台变 | 324.37 | 绿 |
| 2308 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线莲花村莲花红星组台变 | 319.26 | 绿 |
| 2309 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线若水商务酒店专变 | 102.74 | 绿 |
| 2310 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线廉租房#3箱变 | 499.60 | 绿 |
| 2311 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线廉租房#1箱变 | 251.78 | 绿 |
| 2312 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线廉租房#1台变 | 201.05 | 绿 |
| 2313 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线小溪街#3台变 | 331.57 | 绿 |
| 2314 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线小溪街#2台变 | 196.95 | 绿 |
| 2315 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线小溪街#1台变 | 326.07 | 绿 |
| 2316 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线妇幼保健站台变 | 42.77 | 绿 |
| 2317 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线塔子山家属楼台变 | 320.27 | 绿 |
| 2318 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线南罗坝村3组#4台变 | 340.51 | 绿 |
| 2319 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线南罗坝村3组#2台变 | 341.86 | 绿 |
| 2320 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线南罗坝村3组#1台变 | 335.48 | 绿 |
| 2321 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线南罗坝村2组1#台变 | 170.99 | 绿 |
| 2322 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线南罗坝村2组#3台变 | 162.52 | 绿 |
| 2323 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线南罗坝2组#4台变 | 157.12 | 绿 |
| 2324 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV红小线南罗坝2组#2台变 | 329.32 | 绿 |
| 2325 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红大线黄家3组台变 | 206.78 | 绿 |
| 2326 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV红大线双汇村3组台变 | 78.65 | 绿 |
| 2327 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红园四线肖坪3社台变 | 81.97 | 绿 |
| 2328 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红园四线涌泉3社#2台变 | 156.70 | 绿 |
| 2329 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红园四线涌泉3社#1台变 | 80.74 | 绿 |
| 2330 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红园二线园区#1台变 | 78.35 | 绿 |
| 2331 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红园二线余坝6社台变 | 161.88 | 绿 |
| 2332 | 雅安市 | 名山区 | 110kV红星变电站 | 10kV红园二线余坝5社#1台变 | 247.35 | 绿 |
| 2333 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线雪山组台变 | 157.76 | 绿 |
| 2334 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线胜利组公变 | 57.17 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2335 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线真武宫公变 | 160.44 | 绿 |
| 2336 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线潘族安置点公变 | 80.79 | 绿 |
| 2337 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线潘族公变 | 40.02 | 绿 |
| 2338 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线潘族2#公变 | 78.74 | 绿 |
| 2339 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线新光队道班台变 | 18.06 | 绿 |
| 2340 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线新光组公变 | 79.90 | 绿 |
| 2341 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线小穆坪箱变公变 | 493.66 | 绿 |
| 2342 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线小渔队公变 | 65.90 | 绿 |
| 2343 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线宝兴县穆坪新光村安置点 | 202.17 | 绿 |
| 2344 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线大坪台变 | 62.71 | 绿 |
| 2345 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线关言组#02公变 | 45.21 | 绿 |
| 2346 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线关言组#01公变 | 56.20 | 绿 |
| 2347 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆老线中宝公变 | 160.61 | 绿 |
| 2348 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线都会名苑穆坪镇安居房箱变配变配电变压器公变 | 995.14 | 绿 |
| 2349 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线都会名苑#02箱变新变压器 | 1010.18 | 绿 |
| 2350 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线都会名苑#01箱变新变压器 | 638.15 | 绿 |
| 2351 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线邮电公寓箱变新变压器 | 515.37 | 绿 |
| 2352 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线解困房台变 | 495.53 | 绿 |
| 2353 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线老法院路灯配变 | 63.04 | 绿 |
| 2354 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线老法院箱变新变压器 | 538.32 | 绿 |
| 2355 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线老中学箱变新变压器 | 497.57 | 绿 |
| 2356 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线熊猫广场安置房#2新变压器 | 503.61 | 绿 |
| 2357 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线熊猫广场安置房#1新变压器 | 500.41 | 绿 |
| 2358 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线熊猫广场02号公变 | 494.30 | 绿 |
| 2359 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线熊猫广场#01箱变新变压器 | 512.93 | 绿 |
| 2360 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线水务局箱变变压器间隔配电公变 | 502.66 | 绿 |
| 2361 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线文献山公变 | 318.29 | 绿 |
| 2362 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线夹林局箱变站内变压器 | 506.11 | 绿 |
| 2363 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线大通台变 | 499.51 | 绿 |
| 2364 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆民线供电公司箱变站内变压器 | 502.41 | 绿 |
| 2365 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆五线红军广场#1配变 | 515.16 | 绿 |
| 2366 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆五线检查院#1公变 | 324.38 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2367 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆五线丰收组公变 | 260.92 | 绿 |
| 2368 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆五线两河口电站公变 | 509.53 | 绿 |
| 2369 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆下线财富坐标配变 | 664.42 | 绿 |
| 2370 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆下线西河下小区路灯配变 | 63.81 | 绿 |
| 2371 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆下线老车站配变 | 572.48 | 绿 |
| 2372 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆下线红军广场路灯配变 | 63.04 | 绿 |
| 2373 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆下线红军广场#2配变 | 528.32 | 绿 |
| 2374 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV穆坪变电站 | 10kV穆下线幸福广场配变 | 796.15 | 绿 |
| 2375 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV白玉沟变电站 | 10kV白盐线盐井4队#1台变 | 79.99 | 绿 |
| 2376 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV白玉沟变电站 | 10kV白盐线盐井19队公变 | 78.35 | 绿 |
| 2377 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV白玉沟变电站 | 10kV白盐线桦柒林台变 | 78.71 | 绿 |
| 2378 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV白玉沟变电站 | 10kV白盐线保护区台变 | 161.10 | 绿 |
| 2379 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV白玉沟变电站 | 10kV白盐线4队台变 | 84.24 | 绿 |
| 2380 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV界渔线渔泉村茶房组台变 | 20.57 | 绿 |
| 2381 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV界渔线渔泉村大磅组#2台变 | 78.76 | 绿 |
| 2382 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV界渔线渔泉村3组台变 | 78.85 | 绿 |
| 2383 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV界渔线杨湾村芋头湾台变 | 39.27 | 绿 |
| 2384 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV界渔线杨湾村磨盘溪台变 | 265.38 | 绿 |
| 2385 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV界渔线杨湾村梁纸厂台变 | 37.97 | 绿 |
| 2386 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV界渔线杨湾村大磅组#3台变 | 0.00 | 红 |
| 2387 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV界渔线杨湾村大磅组#1台变 | 80.55 | 绿 |
| 2388 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV界渔线杨湾村大火地台变 | 156.70 | 绿 |
| 2389 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV界渔线岗上村红茶园台变 | 78.51 | 绿 |
| 2390 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV界渔线岗上村江岩坝台变 | 80.90 | 绿 |
| 2391 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV界渔线岗上村岗上组台变 | 157.90 | 绿 |
| 2392 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线齐心富强组台变 | 158.27 | 绿 |
| 2393 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线齐心复兴组台变 | 158.20 | 绿 |
| 2394 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线齐心合心组#2台变 | 79.83 | 绿 |
| 2395 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线齐心合心组#1台变 | 158.03 | 绿 |
| 2396 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线齐心双河组台变 | 159.30 | 绿 |
| 2397 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线齐心光明组台变 | 157.27 | 绿 |
| 2398 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线靖口1组#1台变 | 126.39 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2399 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线花滩村新春组#1台变 | 113.60 | 绿 |
| 2400 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线花滩新林组台变 | 222.99 | 绿 |
| 2401 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线米溪金星组台变 | 158.68 | 绿 |
| 2402 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线米溪金星组#2台变 | 156.83 | 绿 |
| 2403 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线米溪红星组台变 | 157.61 | 绿 |
| 2404 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线米溪村米溪组台变 | 161.22 | 绿 |
| 2405 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线石桥村桥梁组#2台变 | 79.07 | 绿 |
| 2406 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线石桥村桥梁组#1台变 | 159.23 | 绿 |
| 2407 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线石桥新立组台变 | 156.92 | 绿 |
| 2408 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线石桥快乐组台变 | 159.75 | 绿 |
| 2409 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线石桥先锋组#2台变 | 78.71 | 绿 |
| 2410 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线石桥先锋组#1台变 | 78.80 | 绿 |
| 2411 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线新春组#3台变 | 321.46 | 绿 |
| 2412 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线幸福村幸福组#1台变 | 166.10 | 绿 |
| 2413 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线幸福新民组#2台变 | 157.45 | 绿 |
| 2414 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线幸福新民组#1台变 | 161.84 | 绿 |
| 2415 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线幸福新丰组台变 | 78.35 | 绿 |
| 2416 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线幸福幸福组#2台变 | 158.40 | 绿 |
| 2417 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线幸福丰收组台变 | 159.68 | 绿 |
| 2418 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线富林村安置点＃2台变 | 317.77 | 绿 |
| 2419 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线富林6组#2台变 | 157.16 | 绿 |
| 2420 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线富林6组#1台变 | 63.04 | 绿 |
| 2421 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线富林5组台变 | 141.29 | 绿 |
| 2422 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线富林4组台变 | 133.70 | 绿 |
| 2423 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线富林3组台变 | 156.74 | 绿 |
| 2424 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线富林2组台变 | 162.98 | 绿 |
| 2425 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线富林1组#2台变 | 158.31 | 绿 |
| 2426 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线富林1组#1台变 | 157.73 | 绿 |
| 2427 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线团结金光组台变 | 80.30 | 绿 |
| 2428 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线团结村金鸡组台变 | 119.87 | 绿 |
| 2429 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线团结凤鸣组台变 | 79.85 | 绿 |
| 2430 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV界桐线团结凤凰组台变 | 157.21 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线白鹤集镇#4箱变配电变压器 | 522.36 | 绿 |
| 2432 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线白鹤集镇#3箱变配电变压器 | 525.81 | 绿 |
| 2433 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线白鹤集镇#2箱变配电变压器 | 530.33 | 绿 |
| 2434 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线白鹤集镇#1箱变配电变压器 | 435.85 | 绿 |
| 2435 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线白鹤一组#2台变 | 179.25 | 绿 |
| 2436 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线河西四组#2台变 | 52.51 | 绿 |
| 2437 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线河西四组#1台变 | 126.95 | 绿 |
| 2438 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线河西五组台变 | 118.24 | 绿 |
| 2439 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线河西二组#2台变 | 318.28 | 绿 |
| 2440 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线河西二组#1台变 | 65.87 | 绿 |
| 2441 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线河西三组台变 | 0.00 | 红 |
| 2442 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线河西一组#2台变 | 160.03 | 绿 |
| 2443 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线河西一组#1台变 | 158.02 | 绿 |
| 2444 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线新中观光产业台变 | 125.72 | 绿 |
| 2445 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线周家四组#1台变 | 157.11 | 绿 |
| 2446 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线周家五组#2台变 | 319.99 | 绿 |
| 2447 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线周家五组#1台变 | 330.05 | 绿 |
| 2448 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田白线周家三组#3台变 | 172.40 | 绿 |
| 2449 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线大木五组#3台变 | 158.03 | 绿 |
| 2450 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线大木五组#2台变 | 163.40 | 绿 |
| 2451 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线大木五组#1台变 | 335.71 | 绿 |
| 2452 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线大木一组#2台变 | 319.56 | 绿 |
| 2453 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线周家村二组#2台变 | 359.21 | 绿 |
| 2454 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线周家四组台变 | 165.01 | 绿 |
| 2455 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线周家二组#3台变 | 333.29 | 绿 |
| 2456 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线周家二组#1台变 | 331.70 | 绿 |
| 2457 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线周家三组#2台变 | 264.01 | 绿 |
| 2458 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线周家一组#2台变 | 335.03 | 绿 |
| 2459 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线周家一组#1台变 | 370.72 | 绿 |
| 2460 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线周家3组台变 | 329.12 | 绿 |
| 2461 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线刘家四组台变 | 208.79 | 绿 |
| 2462 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线刘家二组台变 | 140.32 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2463 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田满线刘家一组台变 | 328.18 | 绿 |
| 2464 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线石牌坊安置点#3箱变配电变压器 | 496.05 | 绿 |
| 2465 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线清泉移民台变 | 127.48 | 绿 |
| 2466 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线清泉村八组台变 | 164.11 | 绿 |
| 2467 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线清泉六组台变 | 132.87 | 绿 |
| 2468 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线清泉五组台变 | 138.45 | 绿 |
| 2469 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线清泉二组台变 | 180.64 | 绿 |
| 2470 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线梨坪移民#2台变 | 201.02 | 绿 |
| 2471 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线梨坪村移民台变 | 242.32 | 绿 |
| 2472 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线梨坪四组台变 | 41.46 | 绿 |
| 2473 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线梨坪五组台变 | 65.40 | 绿 |
| 2474 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线梨坪三组台变 | 130.60 | 绿 |
| 2475 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线梨坪一组台变 | 101.61 | 绿 |
| 2476 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线梨坪一组#2台变 | 162.24 | 绿 |
| 2477 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线周家村移民台变 | 323.69 | 绿 |
| 2478 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田清线刘家五组台变 | 167.58 | 绿 |
| 2479 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田槿线木林八组#3台变 | 260.54 | 绿 |
| 2480 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田富线木林移民#2台变 | 258.31 | 绿 |
| 2481 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田富线木林移民#1台变 | 160.97 | 绿 |
| 2482 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田富线木林大棚台变 | 126.97 | 绿 |
| 2483 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田富线木林五组#2台变 | 164.23 | 绿 |
| 2484 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田富线新中三组台变 | 311.39 | 绿 |
| 2485 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田富线向阳移民#2台变 | 268.24 | 绿 |
| 2486 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田富线向阳移民#1台变 | 325.76 | 绿 |
| 2487 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田富线全合二组移民#2台变 | 258.52 | 绿 |
| 2488 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田富线全合二组移民#1台变 | 324.84 | 绿 |
| 2489 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田富线全合三组移民#2台变 | 158.01 | 绿 |
| 2490 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV田富线全合三组移民#1台变 | 316.87 | 绿 |
| 2491 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线永安四组台变 | 165.89 | 绿 |
| 2492 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线永安五组台变 | 159.62 | 绿 |
| 2493 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线永安二组台变 | 197.03 | 绿 |
| 2494 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线永安三组台变 | 163.50 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2495 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线永安一组台变 | 42.33 | 绿 |
| 2496 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线新黎五组台变 | 322.91 | 绿 |
| 2497 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线启明二组台变 | 159.11 | 绿 |
| 2498 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线启明三组台变 | 118.28 | 绿 |
| 2499 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线启明一组#2台变 | 158.83 | 绿 |
| 2500 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线启明一组#1台变 | 79.32 | 绿 |
| 2501 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线同明四组台变 | 4.50 | 绿 |
| 2502 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线同明二组台变 | 27.90 | 绿 |
| 2503 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线同明三组台变 | 38.40 | 绿 |
| 2504 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线同明三组#2台变 | 74.05 | 绿 |
| 2505 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线同明一组台变 | 186.23 | 绿 |
| 2506 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线同兴四组台变 | 315.28 | 绿 |
| 2507 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线同兴二组台变 | 81.44 | 绿 |
| 2508 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线同兴三组台变 | 79.59 | 绿 |
| 2509 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线同兴一组台变 | 248.74 | 绿 |
| 2510 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线双坪四组台变 | 191.98 | 绿 |
| 2511 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线双坪二组台变 | 84.87 | 绿 |
| 2512 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线双坪三组台变 | 79.51 | 绿 |
| 2513 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清黎线双坪一组台变 | 123.82 | 绿 |
| 2514 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线顺利四组台变 | 56.35 | 绿 |
| 2515 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线顺利六组台变 | 161.81 | 绿 |
| 2516 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线顺利五组台变 | 7.47 | 绿 |
| 2517 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线顺利二组台变 | 78.71 | 绿 |
| 2518 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线顺利三组台变 | 78.50 | 绿 |
| 2519 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线顺利一组台变 | 186.90 | 绿 |
| 2520 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线西河二组台变 | 45.08 | 绿 |
| 2521 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线西河三组台变 | 2.26 | 绿 |
| 2522 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线西河一组台变 | 0.12 | 绿 |
| 2523 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线虎岗四组台变 | 39.34 | 绿 |
| 2524 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线虎岗二组台变 | 0.62 | 绿 |
| 2525 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线虎岗三组台变 | 0.00 | 红 |
| 2526 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线虎岗一组台变 | 11.73 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2527 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线新黎四组台变 | 165.67 | 绿 |
| 2528 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线新黎二组台变 | 160.04 | 绿 |
| 2529 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线新黎三组台变 | 23.62 | 绿 |
| 2530 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线新黎三组#1台变 | 78.88 | 绿 |
| 2531 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线新黎一组台变 | 129.40 | 绿 |
| 2532 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线富民四组台变 | 163.14 | 绿 |
| 2533 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线富民六组台变 | 252.23 | 绿 |
| 2534 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线富民五组台变 | 258.21 | 绿 |
| 2535 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线富民二组台变 | 127.98 | 绿 |
| 2536 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线富民三组台变 | 313.40 | 绿 |
| 2537 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清溪线富民一组台变 | 82.97 | 绿 |
| 2538 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线柴坪二组台变 | 79.76 | 绿 |
| 2539 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线柴坪三组台变 | 79.88 | 绿 |
| 2540 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线柴坪一组台变 | 159.74 | 绿 |
| 2541 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线松合移民安置点台变 | 200.45 | 绿 |
| 2542 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线松合四组台变 | 158.60 | 绿 |
| 2543 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线松合四组#1台变 | 318.04 | 绿 |
| 2544 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线松合六组台变 | 78.35 | 绿 |
| 2545 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线松合六组#2台变 | 81.15 | 绿 |
| 2546 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线松合八组台变 | 56.13 | 绿 |
| 2547 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线松合五组台变 | 158.94 | 绿 |
| 2548 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线松合三组台变 | 53.35 | 绿 |
| 2549 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线富民七组台变 | 168.14 | 绿 |
| 2550 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线富民一组#2台变 | 317.78 | 绿 |
| 2551 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线东乐四组台变 | 81.54 | 绿 |
| 2552 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线东乐六组台变 | 54.86 | 绿 |
| 2553 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线东乐五组台变 | 133.20 | 绿 |
| 2554 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线东乐二组台变 | 79.07 | 绿 |
| 2555 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线东乐三组台变 | 158.44 | 绿 |
| 2556 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV清溪变电站 | 10kV清双线东乐一组台变 | 89.57 | 绿 |
| 2557 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油茶线安桥6社#2台变 | 162.36 | 绿 |
| 2558 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油茶线安桥5社台变 | 105.24 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油茶线安桥4社#1台变 | 181.57 | 绿 |
| 2560 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油茶线安桥3社#2台变 | 80.84 | 绿 |
| 2561 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油茶线安桥3社#1台变 | 26.51 | 绿 |
| 2562 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鹤林7社台变 | 159.66 | 绿 |
| 2563 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鹤林6社台变 | 159.48 | 绿 |
| 2564 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鹤林5社台变 | 160.08 | 绿 |
| 2565 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鹤林4社#2台变 | 161.20 | 绿 |
| 2566 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鹤林4社#1台变 | 79.88 | 绿 |
| 2567 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鹤林3社#2台变 | 47.08 | 绿 |
| 2568 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鹤林3社#1台变 | 41.58 | 绿 |
| 2569 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鹤林1社#2台变 | 93.52 | 绿 |
| 2570 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鹤林1社#1台变 | 81.70 | 绿 |
| 2571 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鞍山5社#2台变 | 79.18 | 绿 |
| 2572 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鞍山5社#1台变 | 102.60 | 绿 |
| 2573 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鞍山4社#2台变 | 161.00 | 绿 |
| 2574 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鞍山4社#1台变 | 36.22 | 绿 |
| 2575 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鞍山3社#2台变 | 51.00 | 绿 |
| 2576 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鞍山3社#1台变 | 156.71 | 绿 |
| 2577 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鞍山1社#2台变 | 164.03 | 绿 |
| 2578 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线鞍山1社#1台变 | 80.03 | 绿 |
| 2579 | 雅安市 | 名山区 | 35kV黑竹变电站 | 10kV油竹线观音街#3台变 | 304.22 | 绿 |
| 2580 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线观音街#2台变 | 315.91 | 绿 |
| 2581 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线观音8社台变 | 80.52 | 绿 |
| 2582 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线观音4社台变 | 159.78 | 绿 |
| 2583 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线观音3社台变 | 157.74 | 绿 |
| 2584 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线观音2社公变 | 163.91 | 绿 |
| 2585 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线观音2社#2台变 | 158.30 | 绿 |
| 2586 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线观音1社#2台变 | 130.10 | 绿 |
| 2587 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线观音1社#1台变 | 159.32 | 绿 |
| 2588 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线蔡坪5社#2台变 | 161.55 | 绿 |
| 2589 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线蔡坪5社#1台变 | 47.47 | 绿 |
| 2590 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线蔡坪3社#2台变 | 66.16 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2591 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线蔡坪2社台变 | 129.56 | 绿 |
| 2592 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线蔡坪1社台变 | 157.41 | 绿 |
| 2593 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线蔡坪1社#2台变 | 80.96 | 绿 |
| 2594 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线石栗5社台变 | 119.59 | 绿 |
| 2595 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线石栗4社台变 | 131.35 | 绿 |
| 2596 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线石栗3社台变 | 53.31 | 绿 |
| 2597 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线石栗3社#1台变 | 75.79 | 绿 |
| 2598 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线石栗2社台变 | 70.78 | 绿 |
| 2599 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线石栗1社#2台变 | 160.21 | 绿 |
| 2600 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线石栗1社#1台变 | 80.65 | 绿 |
| 2601 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线百丈下街#2台变 | 331.30 | 绿 |
| 2602 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线王家新村台变 | 396.98 | 绿 |
| 2603 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线王家8社台变 | 158.64 | 绿 |
| 2604 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线王家7社台变 | 156.72 | 绿 |
| 2605 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线王家6社台变 | 160.77 | 绿 |
| 2606 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线王家5社台变 | 163.47 | 绿 |
| 2607 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线王家4社#2台变 | 318.55 | 绿 |
| 2608 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线王家4社#1台变 | 129.78 | 绿 |
| 2609 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线王家2社公变 | 244.02 | 绿 |
| 2610 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线王家1社台变 | 80.30 | 绿 |
| 2611 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线桂芳4社#1台变 | 83.46 | 绿 |
| 2612 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线桂芳3社台变 | 102.49 | 绿 |
| 2613 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线曹公4社#5台变 | 158.81 | 绿 |
| 2614 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线曹公4社#4台变 | 286.39 | 绿 |
| 2615 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线曹公4社#3台变 | 159.96 | 绿 |
| 2616 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线曹公4社#2台变 | 163.77 | 绿 |
| 2617 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线曹公4社#1台变 | 226.97 | 绿 |
| 2618 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线新场2社台变 | 317.19 | 绿 |
| 2619 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线万工街#3台变 | 323.83 | 绿 |
| 2620 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线万工街#2台变 | 280.86 | 绿 |
| 2621 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油竹线万工街#1台变 | 294.96 | 绿 |
| 2622 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线迎宾壹号箱变 | 324.76 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2623 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线西河桥台变 | 134.23 | 绿 |
| 2624 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线蔡坪4社#3台变 | 157.31 | 绿 |
| 2625 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线蔡坪4社#2台变 | 135.98 | 绿 |
| 2626 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线蔡坪4社#1台变 | 130.94 | 绿 |
| 2627 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线蔡坪3社#1台变 | 159.32 | 绿 |
| 2628 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线石栗6社#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 2629 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线百丈湖十字街#3台变 | 313.40 | 绿 |
| 2630 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线百丈湖十字街#2台变 | 81.40 | 绿 |
| 2631 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线百丈湖十字街#1台变 | 257.23 | 绿 |
| 2632 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线百丈湖上段#3台变 | 129.54 | 绿 |
| 2633 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线百丈湖上段#2台变 | 324.24 | 绿 |
| 2634 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线百丈湖上段#1台变 | 160.44 | 绿 |
| 2635 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线百丈安居房#1台变 | 495.56 | 绿 |
| 2636 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线百丈下街台变 | 266.89 | 绿 |
| 2637 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线百丈下街#1台变 | 313.40 | 绿 |
| 2638 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线百丈上街台变 | 343.26 | 绿 |
| 2639 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线瓦子村4社#1台变 | 71.92 | 绿 |
| 2640 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线瓦子4社#2台变 | 41.57 | 绿 |
| 2641 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线瓦子2社台变 | 80.24 | 绿 |
| 2642 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线朱坝2社#2台变 | 80.99 | 绿 |
| 2643 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线朱坝2社#1台变 | 160.87 | 绿 |
| 2644 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线曹公3社#3台变 | 158.60 | 绿 |
| 2645 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线曹公3社#2台变 | 80.79 | 绿 |
| 2646 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线曹公3社#1台变 | 40.05 | 绿 |
| 2647 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线安桥7社台变 | 81.90 | 绿 |
| 2648 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线安桥6社#1台变 | 157.94 | 绿 |
| 2649 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线安居房#3台变 | 500.33 | 绿 |
| 2650 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线安居房#2台变 | 501.59 | 绿 |
| 2651 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线千尺5社3#台变 | 79.40 | 绿 |
| 2652 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线千尺5社2#台变 | 79.90 | 绿 |
| 2653 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线千尺5社1#台变 | 316.29 | 绿 |
| 2654 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线千尺1社台变 | 14.94 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2655 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线凉江5社台变 | 158.89 | 绿 |
| 2656 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线凉江4社台变 | 103.59 | 绿 |
| 2657 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线凉江3社台变 | 312.23 | 绿 |
| 2658 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油湖线万工街#4台变 | 335.80 | 绿 |
| 2659 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线长春5社台变 | 135.10 | 绿 |
| 2660 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线长春3、4社台变 | 317.50 | 绿 |
| 2661 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线长春2社台变 | 163.72 | 绿 |
| 2662 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线长春1、2、5社台变 | 121.11 | 绿 |
| 2663 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线新店下街台变 | 327.29 | 绿 |
| 2664 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线新坝6社台变 | 14.40 | 绿 |
| 2665 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线新坝5社台变 | 162.15 | 绿 |
| 2666 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线新坝4社台变 | 156.70 | 绿 |
| 2667 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线新坝3社台变 | 319.38 | 绿 |
| 2668 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线新坝3.4社台变 | 332.70 | 绿 |
| 2669 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线新坝2社台变 | 81.12 | 绿 |
| 2670 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线新坝1社台变 | 82.32 | 绿 |
| 2671 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线安桥4社2#公变 | 109.51 | 绿 |
| 2672 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线安桥2社台变 | 251.60 | 绿 |
| 2673 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线安桥1社台变 | 79.99 | 绿 |
| 2674 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线大坪5社台变 | 94.67 | 绿 |
| 2675 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线大坪4社台变 | 50.27 | 绿 |
| 2676 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线大坪2社台变 | 313.89 | 绿 |
| 2677 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线大坪1社台变 | 44.17 | 绿 |
| 2678 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油新线大坪1.2社台变 | 40.00 | 绿 |
| 2679 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线长春7社台变 | 161.20 | 绿 |
| 2680 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线长春6社台变 | 50.05 | 绿 |
| 2681 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线长春6、7社台变 | 142.10 | 绿 |
| 2682 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线滨水百丈小区#2台变 | 626.80 | 绿 |
| 2683 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线滨水百丈小区#1台变 | 626.80 | 绿 |
| 2684 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线桂花4社3#台变 | 79.33 | 绿 |
| 2685 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线桂花4社#2台变 | 160.18 | 绿 |
| 2686 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线桂花4社#1台变 | 128.90 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2687 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线桂花3社#2台变 | 64.16 | 绿 |
| 2688 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线桂花3社#1台变 | 39.48 | 绿 |
| 2689 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线桂花2社#3台变 | 80.52 | 绿 |
| 2690 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线桂花2社#2台变 | 79.16 | 绿 |
| 2691 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线桂花1社台变 | 157.06 | 绿 |
| 2692 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线安桥8社#2台变 | 58.97 | 绿 |
| 2693 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线安桥8社#1台变 | 158.04 | 绿 |
| 2694 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线大冲7社台变 | 318.76 | 绿 |
| 2695 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线大冲6社台变 | 319.65 | 绿 |
| 2696 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线大冲6社2#台变 | 313.78 | 绿 |
| 2697 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线大冲5社台变 | 160.76 | 绿 |
| 2698 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线大冲4社台变 | 93.02 | 绿 |
| 2699 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线大冲3社台变 | 162.93 | 绿 |
| 2700 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线大冲2社台变 | 79.27 | 绿 |
| 2701 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线大冲1社台变 | 290.43 | 绿 |
| 2702 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线大冲1社2#台变 | 294.49 | 绿 |
| 2703 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线大冲1社#1台变 | 315.86 | 绿 |
| 2704 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线三江6社台变 | 249.51 | 绿 |
| 2705 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线三江5社台变 | 250.59 | 绿 |
| 2706 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线三江5社2#台变 | 319.52 | 绿 |
| 2707 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线三江4社台变 | 320.43 | 绿 |
| 2708 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线三江4社2#台变 | 79.68 | 绿 |
| 2709 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线三江3社台变 | 317.45 | 绿 |
| 2710 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线三江3社2#台变 | 159.01 | 绿 |
| 2711 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线三江2社台变 | 127.74 | 绿 |
| 2712 | 雅安市 | 名山区 | 35kV油墙碥变电站 | 10kV油印线三江1社台变 | 134.94 | 绿 |
| 2713 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线风吹林台变 | 79.14 | 绿 |
| 2714 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线青石桥台变 | 108.72 | 绿 |
| 2715 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线青石桥2#台变 | 157.90 | 绿 |
| 2716 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线脚基坪（紫石1组）台变 | 163.33 | 绿 |
| 2717 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线红瓦房（红星3组）台变 | 81.89 | 绿 |
| 2718 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线紫石新农村(紫石2组2#)配变 | 319.99 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2719 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线紫石2组#1公变 | 326.03 | 绿 |
| 2720 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线稗子地（红星4组）台变 | 64.22 | 绿 |
| 2721 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线瓦窑关（紫石6组）台变 | 159.48 | 绿 |
| 2722 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线沙湾村台变 | 156.70 | 绿 |
| 2723 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线水洞溪村#1台变 | 78.70 | 绿 |
| 2724 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线水洞溪#2台变 | 159.81 | 绿 |
| 2725 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线武安村4.5组台变 | 161.56 | 绿 |
| 2726 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线武安上坪台变 | 124.60 | 绿 |
| 2727 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线果木沟台变 | 132.44 | 绿 |
| 2728 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线干溪坡（红星2组)台变 | 84.20 | 绿 |
| 2729 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线大坪台变 | 79.15 | 绿 |
| 2730 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线响水溪安置点台变 | 127.15 | 绿 |
| 2731 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线响水溪4.6组公变 | 141.61 | 绿 |
| 2732 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙紫线响水溪2.3.5组台变 | 108.07 | 绿 |
| 2733 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线龙府花园2#公变 | 510.32 | 绿 |
| 2734 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线龙府花园1#公变 | 508.11 | 绿 |
| 2735 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线龙宇小区箱变间隔配电变压器 | 527.25 | 绿 |
| 2736 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线黄铜安置区台变 | 252.37 | 绿 |
| 2737 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线黄铜、西城安置点箱变配电变压器 | 503.62 | 绿 |
| 2738 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线黄铜8队#2公变 | 168.56 | 绿 |
| 2739 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线黄铜8队#1台变 | 160.95 | 绿 |
| 2740 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线解放街#3台变 | 329.21 | 绿 |
| 2741 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线解放街#2台变 | 346.59 | 绿 |
| 2742 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线解放街#1台变 | 348.47 | 绿 |
| 2743 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线葡萄巷台变 | 324.34 | 绿 |
| 2744 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线禁门关台变 | 335.48 | 绿 |
| 2745 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线正西街箱变间隔配电变压器 | 561.97 | 绿 |
| 2746 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线月池巷台变 | 323.93 | 绿 |
| 2747 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线新民街廉租房台变 | 252.12 | 绿 |
| 2748 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线新民街#2台变 | 269.23 | 绿 |
| 2749 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线新民街#1公变 | 263.29 | 绿 |
| 2750 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线文昌宫台变 | 332.28 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线忠心台变 | 383.49 | 绿 |
| 2752 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线小黄铜台变 | 338.18 | 绿 |
| 2753 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线大黄铜台变 | 331.18 | 绿 |
| 2754 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线华联商住台变 | 325.05 | 绿 |
| 2755 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线北城街老民政局台变 | 313.44 | 绿 |
| 2756 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙禁线一品天下箱变配变 | 344.31 | 绿 |
| 2757 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线龙门村4组台变 | 78.62 | 绿 |
| 2758 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线龙门村1组台变 | 75.24 | 绿 |
| 2759 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线龙门2组台变 | 156.70 | 绿 |
| 2760 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线顺河村3.4组台变 | 10.79 | 绿 |
| 2761 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线顺河村2组台变 | 166.64 | 绿 |
| 2762 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线顺河村1组台变 | 160.15 | 绿 |
| 2763 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线顺河6组台变 | 52.21 | 绿 |
| 2764 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线顺河5组台变 | 125.36 | 绿 |
| 2765 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线秋丰村安置点台变 | 228.63 | 绿 |
| 2766 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线秋丰村7.8.9.12.13组台变 | 300.86 | 绿 |
| 2767 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线秋丰村4.5.6组台变 | 275.19 | 绿 |
| 2768 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线秋丰村3.4组台变 | 163.74 | 绿 |
| 2769 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线秋丰村1组台变 | 163.20 | 绿 |
| 2770 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线秋丰村10.11组台变 | 326.82 | 绿 |
| 2771 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线曙光村6.7.8组台变 | 295.65 | 绿 |
| 2772 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线曙光村3.4.5组台变 | 5.08 | 绿 |
| 2773 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线曙光村1.2组台变 | 184.00 | 绿 |
| 2774 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线关家村6.7.8组台变 | 0.00 | 红 |
| 2775 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线关家村6.7.8组#2台变 | 55.29 | 绿 |
| 2776 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线关家村5组台变 | 83.63 | 绿 |
| 2777 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线关家村3.4组台变 | 158.26 | 绿 |
| 2778 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线关家村1.2组台变 | 122.31 | 绿 |
| 2779 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙小线关家3.4组2#台变 | 78.37 | 绿 |
| 2780 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线皂角湾台变 | 24.08 | 绿 |
| 2781 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线皂角湾#2台变 | 98.01 | 绿 |
| 2782 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线沙坪村3组台变 | 294.34 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2783 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线沙坪安置点台变 | 313.40 | 绿 |
| 2784 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线沙坪9组台变 | 209.81 | 绿 |
| 2785 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线沙坪8组台变 | 161.71 | 绿 |
| 2786 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线沙坪2组#2台变 | 296.78 | 绿 |
| 2787 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线沙坪2组#1台变 | 233.63 | 绿 |
| 2788 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线沙坝下村台变 | 156.70 | 绿 |
| 2789 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线沙坝4组#2台变 | 161.29 | 绿 |
| 2790 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线沙坝4组#1台变 | 88.30 | 绿 |
| 2791 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线沙坝1组#2台变 | 79.49 | 绿 |
| 2792 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV沙坝线污水处理厂箱变间隔配电变压器 | 504.29 | 绿 |
| 2793 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江纪一线派出所箱变 | 513.74 | 绿 |
| 2794 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江纪一线建行箱变 | 524.42 | 绿 |
| 2795 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江纪一线平安路#2箱变 | 541.34 | 绿 |
| 2796 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江纪一线平安路#1箱变 | 580.83 | 绿 |
| 2797 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江纪一线国税局#2台变 | 320.60 | 绿 |
| 2798 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线高边组2#公变 | 83.41 | 绿 |
| 2799 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线高边组1#公变 | 166.55 | 绿 |
| 2800 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线胡沟3#公变 | 78.64 | 绿 |
| 2801 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线胡沟2#公变 | 78.60 | 绿 |
| 2802 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线胡沟1#公变 | 84.54 | 绿 |
| 2803 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线纪家店1#公变 | 316.57 | 绿 |
| 2804 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线王边3#公变 | 130.29 | 绿 |
| 2805 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线王边2#公变 | 64.16 | 绿 |
| 2806 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线王边1#公变 | 129.10 | 绿 |
| 2807 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线根雕艺术城南区2#公变配电变压器 | 494.58 | 绿 |
| 2808 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线根雕艺术城南区#1公变 | 628.71 | 绿 |
| 2809 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线杨沟4#公变 | 157.77 | 绿 |
| 2810 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线杨沟3#公变 | 23.85 | 绿 |
| 2811 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线杨沟2#公变 | 80.74 | 绿 |
| 2812 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线杨沟1#公变 | 80.16 | 绿 |
| 2813 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线大石板3#公变 | 260.62 | 绿 |
| 2814 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线大石板2#公变 | 165.17 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2815 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线大石板1#公变 | 133.55 | 绿 |
| 2816 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线余坎4#公变 | 63.62 | 绿 |
| 2817 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线余坎3#公变 | 128.11 | 绿 |
| 2818 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线余坎2#公变 | 24.37 | 绿 |
| 2819 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江禾线乐家坎公变 | 85.91 | 绿 |
| 2820 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线香炉3组公变 | 313.40 | 绿 |
| 2821 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线香炉2组公变 | 318.48 | 绿 |
| 2822 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线香炉2组2#公变 | 159.69 | 绿 |
| 2823 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线香炉2组1#公变 | 156.70 | 绿 |
| 2824 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线香炉1组公变 | 159.00 | 绿 |
| 2825 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线铜头5组2#公变 | 321.62 | 绿 |
| 2826 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线铜头5组1#公变 | 95.37 | 绿 |
| 2827 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线铜头3组3#公变 | 99.54 | 绿 |
| 2828 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线铜头3组2#公变 | 82.69 | 绿 |
| 2829 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线铜头3组1#公变 | 136.38 | 绿 |
| 2830 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线铜头2组3#公变 | 79.49 | 绿 |
| 2831 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线铜头2组2#公变 | 164.12 | 绿 |
| 2832 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线铜头2组1#公变 | 136.26 | 绿 |
| 2833 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线铜头1组2#公变 | 162.88 | 绿 |
| 2834 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线铜头1组1#公变 | 129.91 | 绿 |
| 2835 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线草坪4组1#公变 | 159.97 | 绿 |
| 2836 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线草坪3组公变 | 144.60 | 绿 |
| 2837 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线草坪2组公变 | 81.73 | 绿 |
| 2838 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线草坪1组公变 | 78.40 | 绿 |
| 2839 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线周村5组2#公变 | 109.42 | 绿 |
| 2840 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江溪线五成坎安置点台变 | 156.70 | 绿 |
| 2841 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线陈家河公变 | 161.07 | 绿 |
| 2842 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线草坪9组公变 | 121.32 | 绿 |
| 2843 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线草坪8组2#公变 | 66.12 | 绿 |
| 2844 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线草坪8组1#公变 | 60.88 | 绿 |
| 2845 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线草坪7组公变 | 169.68 | 绿 |
| 2846 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线草坪6组公变 | 83.76 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2847 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线草坪5组公变 | 80.59 | 绿 |
| 2848 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线草坪4组4#公变 | 84.58 | 绿 |
| 2849 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线草坪4组3#公变 | 64.81 | 绿 |
| 2850 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线草坪4组2#公变 | 81.88 | 绿 |
| 2851 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江安置点公变 | 164.38 | 绿 |
| 2852 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江六组1#公变 | 159.84 | 绿 |
| 2853 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江二组1#公变 | 113.01 | 绿 |
| 2854 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江三组1#公变 | 159.39 | 绿 |
| 2855 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江一组1#公变 | 143.18 | 绿 |
| 2856 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江7组3#公变 | 109.04 | 绿 |
| 2857 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江7组2#公变 | 166.37 | 绿 |
| 2858 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江7组1#公变 | 162.08 | 绿 |
| 2859 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江6组公变 | 65.72 | 绿 |
| 2860 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江5组1#公变 | 320.17 | 绿 |
| 2861 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江4组公变 | 136.82 | 绿 |
| 2862 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江4#路安置点公变 | 314.81 | 绿 |
| 2863 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江3组公变 | 81.25 | 绿 |
| 2864 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江2组公变 | 58.67 | 绿 |
| 2865 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线清江1组公变 | 160.04 | 绿 |
| 2866 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线侨爱新村公变 | 253.20 | 绿 |
| 2867 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线侨爱3#公变 | 251.12 | 绿 |
| 2868 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线侨爱2#公变 | 249.71 | 绿 |
| 2869 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线侨爱1#公变 | 260.90 | 绿 |
| 2870 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线三角3组公变 | 282.51 | 绿 |
| 2871 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线三角2组公变 | 158.72 | 绿 |
| 2872 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江延线三角1组公变 | 97.36 | 绿 |
| 2873 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线黄家坎2#公变 | 41.03 | 绿 |
| 2874 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线黄家坎1#公变 | 129.00 | 绿 |
| 2875 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线胡家沟公变 | 112.12 | 绿 |
| 2876 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线石佛2#公变 | 128.79 | 绿 |
| 2877 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线石佛1#公变 | 316.05 | 绿 |
| 2878 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线田家坪2#公变 | 65.12 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2879 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线田家坪1#公变 | 107.78 | 绿 |
| 2880 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线杨家河安置小区公变 | 167.25 | 绿 |
| 2881 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线杨家河2#公变 | 81.32 | 绿 |
| 2882 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线杨家河1#公变 | 128.81 | 绿 |
| 2883 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线李家沟2#公变 | 63.90 | 绿 |
| 2884 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线李家沟1#公变 | 63.72 | 绿 |
| 2885 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线新安铺2#公变 | 26.81 | 绿 |
| 2886 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线新安铺1#公变 | 37.94 | 绿 |
| 2887 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线唐家山5#公变 | 24.53 | 绿 |
| 2888 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线唐家山4#公变 | 40.13 | 绿 |
| 2889 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线唐家山3#公变 | 25.11 | 绿 |
| 2890 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线唐家山2#公变 | 41.10 | 绿 |
| 2891 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤二线唐家山1#公变 | 63.44 | 绿 |
| 2892 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线陆家河2#公变 | 28.62 | 绿 |
| 2893 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线陆家河1#公变 | 313.80 | 绿 |
| 2894 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线禾茂组3#公变 | 39.87 | 绿 |
| 2895 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线禾茂组2#公变 | 33.44 | 绿 |
| 2896 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线禾茂组1#公变 | 29.13 | 绿 |
| 2897 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线百家店4#公变 | 78.20 | 绿 |
| 2898 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线百家店2#公变 | 89.37 | 绿 |
| 2899 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线百家店1#公变 | 40.08 | 绿 |
| 2900 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线环路公变 | 126.28 | 绿 |
| 2901 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线烂坝安置小区公变 | 42.65 | 绿 |
| 2902 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线沙田坝3#公变 | 72.37 | 绿 |
| 2903 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线沙田坝2#公变 | 24.76 | 绿 |
| 2904 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线沙田坝1#公变 | 87.55 | 绿 |
| 2905 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线宋家沟组3#公变 | 78.63 | 绿 |
| 2906 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线宋家沟组2#公变 | 80.91 | 绿 |
| 2907 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线塔子坪4#公变 | 85.51 | 绿 |
| 2908 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线塔子坪3#公变 | 127.92 | 绿 |
| 2909 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线塔子坪2#公变 | 160.53 | 绿 |
| 2910 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线塔子坪1#公变 | 80.87 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线凤凰村安置点公变 | 318.59 | 绿 |
| 2912 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV三江变电站 | 10kV江凤一线八斗种安置小区台变 | 156.70 | 绿 |
| 2913 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线龙船5组台变 | 59.50 | 绿 |
| 2914 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线龙船3组台变 | 328.01 | 绿 |
| 2915 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线龙船3组2#台变 | 79.44 | 绿 |
| 2916 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线龙船2组台变 | 237.62 | 绿 |
| 2917 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线龙船1组台变 | 164.73 | 绿 |
| 2918 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线金鸡4组配变 | 159.17 | 绿 |
| 2919 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线金鸡4组1#台变 | 313.52 | 绿 |
| 2920 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线金鸡3组2#配变 | 162.00 | 绿 |
| 2921 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线蒙子6组台变 | 170.40 | 绿 |
| 2922 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线蒙子4组台变 | 321.14 | 绿 |
| 2923 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线蒙子2组台变 | 165.76 | 绿 |
| 2924 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线硝坝7组台变 | 129.80 | 绿 |
| 2925 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线硝坝6组台变 | 58.45 | 绿 |
| 2926 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线硝坝5组台变 | 120.98 | 绿 |
| 2927 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线硝坝4组台变 | 80.69 | 绿 |
| 2928 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线硝坝3组台变 | 30.75 | 绿 |
| 2929 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线硝坝2组台变 | 206.30 | 绿 |
| 2930 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线硝坝2组#2台变 | 156.70 | 绿 |
| 2931 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线硝坝1组台变 | 60.16 | 绿 |
| 2932 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线汉碑3组1#台变 | 262.40 | 绿 |
| 2933 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线桂花安置小区台变 | 90.97 | 绿 |
| 2934 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线桂花6组台变 | 14.26 | 绿 |
| 2935 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线桂花5组台变 | 130.64 | 绿 |
| 2936 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线桂花5组#2台变 | 159.84 | 绿 |
| 2937 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线桂花4组#1台变 | 160.29 | 绿 |
| 2938 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线桂花1组台变 | 104.66 | 绿 |
| 2939 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线桂花1组#2台变 | 316.61 | 绿 |
| 2940 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线柳良安置点台变 | 318.55 | 绿 |
| 2941 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线柳良8组台变 | 330.46 | 绿 |
| 2942 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线柳良7组台变 | 63.25 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2943 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线柳良5组台变 | 100.69 | 绿 |
| 2944 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线柳良5组#2台变 | 82.04 | 绿 |
| 2945 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线柳良4组3#配变 | 158.56 | 绿 |
| 2946 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线柳良4组#2台变 | 254.63 | 绿 |
| 2947 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线柳良3组#2台变 | 79.69 | 绿 |
| 2948 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线庆丰5组＃2台变 | 218.67 | 绿 |
| 2949 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线庆丰5组＃1台变 | 316.92 | 绿 |
| 2950 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线庆丰4组台变 | 72.30 | 绿 |
| 2951 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线庆丰4组1#台变 | 251.14 | 绿 |
| 2952 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线庆丰2组台变 | 32.77 | 绿 |
| 2953 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线庆丰2组#1台变 | 79.51 | 绿 |
| 2954 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线庆丰1组台变 | 94.44 | 绿 |
| 2955 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线大元安置点箱变 | 78.97 | 绿 |
| 2956 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线大元9组台变 | 316.10 | 绿 |
| 2957 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线大元8组台变 | 252.16 | 绿 |
| 2958 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线大元6组台变 | 248.38 | 绿 |
| 2959 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线大元6组#2台变 | 317.64 | 绿 |
| 2960 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线大元5组台变 | 321.58 | 绿 |
| 2961 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线大元4台变 | 164.34 | 绿 |
| 2962 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线大元3组台变 | 161.53 | 绿 |
| 2963 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线大元2组台变 | 314.58 | 绿 |
| 2964 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉鸣线大元1组台变 | 163.29 | 绿 |
| 2965 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉飞线姚桥小区箱变 | 512.66 | 绿 |
| 2966 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉青线神驰车业台变 | 322.46 | 绿 |
| 2967 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉青线加气站箱变 | 511.19 | 绿 |
| 2968 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉线柳良3组台变 | 129.83 | 绿 |
| 2969 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉湾线斑鸠井箱变 | 522.08 | 绿 |
| 2970 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉湾线宁雅路口箱变 | 498.59 | 绿 |
| 2971 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉沙线邮政局箱变 | 499.43 | 绿 |
| 2972 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉沙线老干局箱变 | 520.43 | 绿 |
| 2973 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉沙线市检察院专变 | 527.45 | 绿 |
| 2974 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉沙线土桥8组台变 | 318.42 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2975 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉江线青江路箱变 | 534.76 | 绿 |
| 2976 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉江线青江厂台变 | 649.80 | 绿 |
| 2977 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉水线新华街箱变 | 509.22 | 绿 |
| 2978 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉和线和平中路箱变 | 508.85 | 绿 |
| 2979 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉北二线新一4组台变 | 221.00 | 绿 |
| 2980 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉北二线新一3组台变 | 197.27 | 绿 |
| 2981 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉凤线高颐阙箱变 | 501.16 | 绿 |
| 2982 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉凤线青衣雅苑箱变 | 549.46 | 绿 |
| 2983 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉凤线姚桥场台变 | 232.61 | 绿 |
| 2984 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉凤线姚桥乡政府箱变 | 513.85 | 绿 |
| 2985 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV汉碑变电站 | 10kV汉凤线人民医院箱变 | 543.21 | 绿 |
| 2986 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨二线飞梁8组台变 | 54.90 | 绿 |
| 2987 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨二线飞梁7组#2台变 | 21.15 | 绿 |
| 2988 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨二线飞梁7组#1台变 | 294.79 | 绿 |
| 2989 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨二线飞梁5组台变 | 134.18 | 绿 |
| 2990 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨二线飞梁3组台变 | 255.62 | 绿 |
| 2991 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨二线飞梁2组台变 | 144.22 | 绿 |
| 2992 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨二线飞梁1组#2台变 | 163.01 | 绿 |
| 2993 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨二线飞梁1组#1台变 | 114.66 | 绿 |
| 2994 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨二线清溪4组#2台变 | 150.67 | 绿 |
| 2995 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨二线清溪3组台变 | 250.60 | 绿 |
| 2996 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨二线清溪2组台变 | 100.63 | 绿 |
| 2997 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨二线清溪1组#2台变 | 102.89 | 绿 |
| 2998 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨一线雨城园区台变 | 314.46 | 绿 |
| 2999 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永雨一线天全园区台变 | 496.21 | 绿 |
| 3000 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线陆坪8社台变 | 161.19 | 绿 |
| 3001 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线陆坪7社台变 | 156.78 | 绿 |
| 3002 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线陆坪1社台变 | 110.28 | 绿 |
| 3003 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线金桥 3 社台变 | 55.79 | 绿 |
| 3004 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线金桥4社台变 | 159.93 | 绿 |
| 3005 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线金桥2社台变 | 78.92 | 绿 |
| 3006 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线金桥1社台变 | 159.92 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线郑岩 5 社台变 | 40.78 | 绿 |
| 3008 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线郑岩 4 社台变 | 160.72 | 绿 |
| 3009 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线郑岩 3 社台变 | 81.16 | 绿 |
| 3010 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线郑岩 1 社台变 | 0.00 | 红 |
| 3011 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线郑岩5社#2台变 | 158.54 | 绿 |
| 3012 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线郑岩2社台变 | 80.05 | 绿 |
| 3013 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线郑岩1社#2台变 | 79.24 | 绿 |
| 3014 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线苏山 2 社台变 | 0.00 | 红 |
| 3015 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线苏山4社台变 | 47.22 | 绿 |
| 3016 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线苏山3社台变 | 26.82 | 绿 |
| 3017 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线笔山 6 社台变 | 85.81 | 绿 |
| 3018 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线笔山 4 社台变 | 81.62 | 绿 |
| 3019 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV永车线笔山 3 社台变 | 81.52 | 绿 |
| 3020 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线笔山1社台变 | 65.82 | 绿 |
| 3021 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线码头4社台变 | 99.89 | 绿 |
| 3022 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线码头4社2#台变 | 119.21 | 绿 |
| 3023 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线码头2社台变 | 160.38 | 绿 |
| 3024 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线码头1社台变 | 159.71 | 绿 |
| 3025 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线清河 2 社台变 | 82.57 | 绿 |
| 3026 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线清河新村台变 | 162.31 | 绿 |
| 3027 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线清河8社台变 | 158.51 | 绿 |
| 3028 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线清河7社台变 | 55.30 | 绿 |
| 3029 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线清河6社台变 | 23.34 | 绿 |
| 3030 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线沿河 4 社台变 | 57.76 | 绿 |
| 3031 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线沿河 2 社台变 | 79.11 | 绿 |
| 3032 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线沿河 1 社台变 | 55.26 | 绿 |
| 3033 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线桥楼 5 社台变 | 80.68 | 绿 |
| 3034 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线桥楼 2 社台变 | 158.04 | 绿 |
| 3035 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线岩板滩#1台变 | 252.71 | 绿 |
| 3036 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线回龙新村2#台变 | 250.92 | 绿 |
| 3037 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线回龙新村1#台变 | 321.07 | 绿 |
| 3038 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线南岭6社台变 | 81.65 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3039 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线化成3社台变 | 317.46 | 绿 |
| 3040 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线前进街 2 ＃台变 | 312.49 | 绿 |
| 3041 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线前进街3#台变 | 323.44 | 绿 |
| 3042 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线两河村台变 | 156.95 | 绿 |
| 3043 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线两河6社台变 | 158.05 | 绿 |
| 3044 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线两河5社台变 | 160.67 | 绿 |
| 3045 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线两河1社台变 | 159.62 | 绿 |
| 3046 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永车线三岔安置房专变 | 398.96 | 绿 |
| 3047 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线若碧二台变 | 79.05 | 绿 |
| 3048 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线若碧一组台变 | 80.18 | 绿 |
| 3049 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线若碧5组台变 | 24.63 | 绿 |
| 3050 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线若碧2组#2台变 | 78.47 | 绿 |
| 3051 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线若碧2组#1台变 | 160.29 | 绿 |
| 3052 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线自兴3组#2台变 | 78.43 | 绿 |
| 3053 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线自兴3组#1台变 | 79.29 | 绿 |
| 3054 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线自兴2组台变 | 158.33 | 绿 |
| 3055 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线自兴1组台变 | 40.95 | 绿 |
| 3056 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线自云2组台变 | 40.09 | 绿 |
| 3057 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线自云1组台变 | 78.53 | 绿 |
| 3058 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线肖家湾台变 | 157.06 | 绿 |
| 3059 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线永和6组台变 | 78.56 | 绿 |
| 3060 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线新椒子坪台变 | 157.77 | 绿 |
| 3061 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永若线先锋3组#2台变 | 79.99 | 绿 |
| 3062 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线贾托四组台变 | 4.29 | 绿 |
| 3063 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线贾托六组台变 | 82.86 | 绿 |
| 3064 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线贾托五组#2台变 | 79.17 | 绿 |
| 3065 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线贾托五组#1台变 | 79.20 | 绿 |
| 3066 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线贾托二组台变 | 116.00 | 绿 |
| 3067 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线贾托三组#1台变 | 33.87 | 绿 |
| 3068 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线贾托一组台变 | 78.35 | 绿 |
| 3069 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线罗扁6社台变 | 157.55 | 绿 |
| 3070 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线红花四组#2台变 | 129.78 | 黄 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3071 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线红花四组#1台变 | 158.36 | 绿 |
| 3072 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线红花二组#2台变 | 40.08 | 绿 |
| 3073 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线红花二组#1台变 | 108.82 | 绿 |
| 3074 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线红花三组#1台变 | 160.19 | 绿 |
| 3075 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线红花一组#2台变 | 79.02 | 绿 |
| 3076 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线红花一组#1台变 | 79.46 | 绿 |
| 3077 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线石家沟二组台变 | 62.82 | 绿 |
| 3078 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线石家沟三组台变 | 51.67 | 绿 |
| 3079 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线石家沟一组台变 | 23.60 | 绿 |
| 3080 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线清江5社2#台变 | 161.27 | 绿 |
| 3081 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线大塘 3 社台变 | 128.67 | 绿 |
| 3082 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线大塘 1 社台变 | 67.31 | 绿 |
| 3083 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线大塘2社#2台变 | 81.95 | 绿 |
| 3084 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线大塘2社#1台变 | 159.75 | 绿 |
| 3085 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线双墙新村台变 | 157.10 | 绿 |
| 3086 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线双墙8社台变 | 158.03 | 绿 |
| 3087 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线双墙7社2#台变 | 156.80 | 绿 |
| 3088 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线双墙6社2#台变 | 159.10 | 绿 |
| 3089 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线双墙6社1#台变 | 160.33 | 绿 |
| 3090 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线双墙4社台变 | 157.77 | 绿 |
| 3091 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线双墙4社2#台变 | 158.45 | 绿 |
| 3092 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线双墙3社台变 | 160.70 | 绿 |
| 3093 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线双墙1社台变 | 157.61 | 绿 |
| 3094 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永红线双墙1社2#台变 | 158.80 | 绿 |
| 3095 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线万盛六组#2台变 | 160.27 | 绿 |
| 3096 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永红线万盛五组#1台变 | 80.40 | 绿 |
| 3097 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永河线万里村四组#2台变 | 69.35 | 绿 |
| 3098 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永河线万里村四组#1台变 | 157.73 | 绿 |
| 3099 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永河线万里村二组#1台变 | 35.56 | 绿 |
| 3100 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永河线万里村三组#3台变 | 157.24 | 绿 |
| 3101 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永河线万里村三组#2台变 | 158.31 | 绿 |
| 3102 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永河线万里村三组#1台变 | 158.29 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3103 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永河线万里村一组#2台变 | 23.23 | 绿 |
| 3104 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永河线万里村一组#1台变 | 193.66 | 绿 |
| 3105 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永河线万里四组#3台变 | 80.70 | 绿 |
| 3106 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永河线万里二组#2台变 | 41.87 | 绿 |
| 3107 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线永和十组台变 | 79.97 | 绿 |
| 3108 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线永和八组台变 | 80.53 | 绿 |
| 3109 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线永和9组2#台变 | 157.79 | 绿 |
| 3110 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线永和9组1#公变 | 161.71 | 绿 |
| 3111 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线永和7组#2台变 | 156.81 | 绿 |
| 3112 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线永和7组#1台变 | 80.83 | 绿 |
| 3113 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线中岗村15组#3台变 | 78.42 | 绿 |
| 3114 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线中岗15组#2台变 | 80.25 | 绿 |
| 3115 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线中岗15组#1台变 | 79.05 | 绿 |
| 3116 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线中岗14组#2台变 | 80.46 | 绿 |
| 3117 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线中岗14组#1台变 | 159.62 | 绿 |
| 3118 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线中岗13组台变 | 318.56 | 绿 |
| 3119 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线中岗12组#2台变 | 79.08 | 绿 |
| 3120 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线中岗12组#1台变 | 79.51 | 绿 |
| 3121 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV永富变电站 | 10kV永富线中岗11组台变 | 79.11 | 绿 |
| 3122 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线马坪四组台变 | 39.26 | 绿 |
| 3123 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线马坪六组台变 | 39.93 | 绿 |
| 3124 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线马坪五组台变 | 23.71 | 绿 |
| 3125 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线马坪二组台变 | 157.51 | 绿 |
| 3126 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线马坪三组台变 | 41.39 | 绿 |
| 3127 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线马坪一组台变 | 78.43 | 绿 |
| 3128 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线莫朵四组台变 | 318.32 | 绿 |
| 3129 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线莫朵四组#2台变 | 78.14 | 黄 |
| 3130 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线莫朵五组台变 | 123.17 | 绿 |
| 3131 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线莫朵二组台变 | 126.84 | 绿 |
| 3132 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线莫朵三组台变 | 39.90 | 绿 |
| 3133 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线莫朵一组台变 | 157.77 | 绿 |
| 3134 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线竹坪四组台变 | 78.68 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3135 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线竹坪二组台变 | 39.22 | 绿 |
| 3136 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线竹坪二组#2台变 | 79.31 | 绿 |
| 3137 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线竹坪三组#2台变 | 78.47 | 绿 |
| 3138 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线竹坪三组#1台变 | 39.25 | 绿 |
| 3139 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线竹坪一组台变 | 204.80 | 绿 |
| 3140 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线皇木政府台变 | 127.70 | 绿 |
| 3141 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪四组#2台变 | 109.73 | 绿 |
| 3142 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪四组#1台变 | 26.53 | 绿 |
| 3143 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪六组#5台变 | 79.31 | 绿 |
| 3144 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪六组#4台变 | 78.40 | 绿 |
| 3145 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪六组#3台变 | 134.86 | 绿 |
| 3146 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪六组#2台变 | 40.44 | 绿 |
| 3147 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪六组#1台变 | 79.55 | 绿 |
| 3148 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪八组#3台变 | 157.19 | 绿 |
| 3149 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪八组#2台变 | 7.95 | 绿 |
| 3150 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪八组#1台变 | 157.49 | 绿 |
| 3151 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪五组#2台变 | 64.81 | 绿 |
| 3152 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪五组#1台变 | 66.17 | 绿 |
| 3153 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪二组#3台变 | 80.54 | 绿 |
| 3154 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪二组#2台变 | 199.65 | 绿 |
| 3155 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪二组#1台变 | 20.71 | 绿 |
| 3156 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪三组#2台变 | 80.56 | 绿 |
| 3157 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪三组#1台变 | 80.01 | 绿 |
| 3158 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪七组#3台变 | 157.66 | 绿 |
| 3159 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪七组#2台变 | 196.04 | 绿 |
| 3160 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪七组#1台变 | 157.21 | 绿 |
| 3161 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪一组#4台变 | 158.41 | 绿 |
| 3162 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪一组#3台变 | 41.40 | 绿 |
| 3163 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪一组#2台变 | 221.96 | 绿 |
| 3164 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线松坪一组#1台变 | 1.82 | 绿 |
| 3165 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线杉树二组台变 | 10.35 | 绿 |
| 3166 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线杉树三组台变 | 158.14 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3167 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线杉树一组台变 | 23.53 | 绿 |
| 3168 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线古路四组台变 | 40.85 | 绿 |
| 3169 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线古路六组台变 | 0.00 | 红 |
| 3170 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线古路八组台变 | 118.38 | 绿 |
| 3171 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线古路五组台变 | 0.00 | 红 |
| 3172 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线古路二组台变 | 39.18 | 绿 |
| 3173 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线古路三组台变 | 0.00 | 红 |
| 3174 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线古路七组台变 | 0.00 | 红 |
| 3175 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万盛四组#2台变 | 160.27 | 绿 |
| 3176 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万盛四组#1台变 | 130.10 | 绿 |
| 3177 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万盛六组#1台变 | 159.66 | 绿 |
| 3178 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万盛五组台变 | 162.64 | 绿 |
| 3179 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万盛五组#2台变 | 138.92 | 绿 |
| 3180 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万盛二组#1台变 | 255.89 | 绿 |
| 3181 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万盛三组#2台变 | 165.20 | 绿 |
| 3182 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万盛三组#1台变 | 134.35 | 绿 |
| 3183 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万盛一组#2台变 | 172.14 | 绿 |
| 3184 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万盛一组#1台变 | 248.54 | 绿 |
| 3185 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万家四组台变 | 79.21 | 绿 |
| 3186 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万家五组台变 | 0.00 | 红 |
| 3187 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万家五组#2台变 | 157.24 | 绿 |
| 3188 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万家二组台变 | 51.79 | 绿 |
| 3189 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万家三组台变 | 47.57 | 绿 |
| 3190 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV永利变电站 | 10kV永古线万家一组台变 | 24.09 | 绿 |
| 3191 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线箭道移民台变 | 80.73 | 绿 |
| 3192 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线箭道移民#2台变S20-200kVA | 158.64 | 绿 |
| 3193 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线箭道8社台变 | 314.81 | 绿 |
| 3194 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线箭道4社台变 | 83.22 | 绿 |
| 3195 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线箭道1社台变 | 313.82 | 绿 |
| 3196 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线清江5社台变 | 79.79 | 绿 |
| 3197 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线清江5社#3台变 | 158.50 | 绿 |
| 3198 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线清江3社台变 | 159.47 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3199 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线永兴街#9台变 | 313.40 | 绿 |
| 3200 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线永兴街#7台变 | 320.10 | 绿 |
| 3201 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线大塘5社1#台变 | 177.77 | 绿 |
| 3202 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线三岔移民台变 | 250.59 | 绿 |
| 3203 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线三岔移民#2台变 | 319.53 | 绿 |
| 3204 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线三岔河台变 | 253.51 | 绿 |
| 3205 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线三岔河2#台变 | 162.92 | 绿 |
| 3206 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线三岔7社台变 | 39.20 | 绿 |
| 3207 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线三岔5社台变 | 159.94 | 绿 |
| 3208 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永化线三岔1.2.6社台变 | 313.61 | 绿 |
| 3209 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线双合 7 社台变 | 45.97 | 绿 |
| 3210 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线双合9社2#台变 | 0.00 | 红 |
| 3211 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线双合9社1#台变 | 158.30 | 绿 |
| 3212 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线双合5社台变 | 298.29 | 绿 |
| 3213 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线双合4社台变 | 135.02 | 绿 |
| 3214 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线双合3社台变 | 100.29 | 绿 |
| 3215 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线双合2社台变 | 128.02 | 绿 |
| 3216 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线双合1社台变 | 229.45 | 绿 |
| 3217 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线南水9社台变 | 80.21 | 绿 |
| 3218 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线南水8社台变 | 111.33 | 绿 |
| 3219 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线南水7社台变 | 45.30 | 绿 |
| 3220 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线南水6社台变 | 131.14 | 绿 |
| 3221 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线南水2社台变 | 59.99 | 绿 |
| 3222 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线南水12社台变 | 137.67 | 绿 |
| 3223 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线南水12社#2台变 | 157.93 | 绿 |
| 3224 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线南水11社#2台变 | 81.42 | 绿 |
| 3225 | 雅安市 | 名山区 | 110kV永兴变电站 | 10kV永前线化成 2 社台变 | 78.51 | 绿 |
| 3226 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线阿君岗台变 | 80.01 | 绿 |
| 3227 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线银坪村5组台变 | 81.23 | 绿 |
| 3228 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线银坪村2组台变 | 79.61 | 绿 |
| 3229 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线铜山村3组台变 | 249.95 | 绿 |
| 3230 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线铜山5.6组台变 | 161.39 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3231 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线落改村1组台变 | 80.67 | 绿 |
| 3232 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线莲花小区台变 | 322.29 | 绿 |
| 3233 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线石桥村黄地头台变 | 78.68 | 绿 |
| 3234 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线石桥村3组台变 | 81.55 | 绿 |
| 3235 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线石桥村2.5.6组台变 | 158.23 | 绿 |
| 3236 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线石桥村1.8组台变 | 157.71 | 绿 |
| 3237 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线石桥村1.8.10组台变 | 158.86 | 绿 |
| 3238 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线河堰村1组台变 | 55.51 | 绿 |
| 3239 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线河堰4.5组台变 | 136.01 | 绿 |
| 3240 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线河下村1.2组台变 | 80.52 | 绿 |
| 3241 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线河下6.7组台变 | 80.34 | 绿 |
| 3242 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线河下3.4组台变 | 79.94 | 绿 |
| 3243 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线永安安置小区#4台变 | 254.33 | 绿 |
| 3244 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线永安安置小区#3台变 | 253.00 | 绿 |
| 3245 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线永安安置小区#1台变 | 249.14 | 绿 |
| 3246 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线永兴6组(龙顶山)台变 | 79.46 | 绿 |
| 3247 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡银萍村（水井窝）台变 | 84.89 | 绿 |
| 3248 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡银萍村3.4组台变 | 82.56 | 绿 |
| 3249 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡银萍村1组（罗家窝）台变 | 81.73 | 绿 |
| 3250 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡银坪村4组台变 | 79.71 | 绿 |
| 3251 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡铜山村4组台变 | 85.06 | 绿 |
| 3252 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡铜山村1.2组台变 | 249.94 | 绿 |
| 3253 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡落改村4.5组台变 | 113.18 | 绿 |
| 3254 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡落改村3组台变 | 70.68 | 绿 |
| 3255 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡落改村1.2组台变 | 215.08 | 绿 |
| 3256 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡河堰村3组台变 | 43.73 | 绿 |
| 3257 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡河堰村1.2组台变 | 82.27 | 绿 |
| 3258 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡永安村安置小区#2台变 | 501.40 | 绿 |
| 3259 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡永安村8组台变 | 58.42 | 绿 |
| 3260 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡永安村5.7组台变 | 30.41 | 绿 |
| 3261 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡永安村2.3.4组台变 | 35.55 | 绿 |
| 3262 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡永安村1组台变 | 172.58 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3263 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡柏树村4.5组台变 | 151.45 | 绿 |
| 3264 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡柏树村3台变 | 163.50 | 绿 |
| 3265 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡柏树村1.2.7组台变 | 81.16 | 绿 |
| 3266 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡新华村（肖井）台变 | 80.55 | 绿 |
| 3267 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡新华村5组台变 | 39.68 | 绿 |
| 3268 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡新华村4组台变 | 41.40 | 绿 |
| 3269 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡新华村2组台变 | 0.00 | 红 |
| 3270 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡新华村1组台变 | 96.62 | 绿 |
| 3271 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡孝联村6组台变 | 79.47 | 绿 |
| 3272 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡孝联村4组台变 | 57.83 | 绿 |
| 3273 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡孝联村3组台变 | 57.13 | 绿 |
| 3274 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡孝联村2.4.5组台变 | 55.85 | 绿 |
| 3275 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡下冷村台变 | 84.12 | 绿 |
| 3276 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线新华乡下冷村4组台变 | 39.34 | 绿 |
| 3277 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线孝联村1.5组台变 | 38.49 | 绿 |
| 3278 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线仁义镇红军村4组台变 | 315.84 | 绿 |
| 3279 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线仁义镇红军村1组高歇头台变 | 160.81 | 绿 |
| 3280 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线仁义镇红军村1组大坡上台变 | 158.70 | 绿 |
| 3281 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV永仁线仁义乡石桥村安置小区台变 | 128.14 | 绿 |
| 3282 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线观化8组台变 | 157.87 | 绿 |
| 3283 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线观化7组台变 | 126.09 | 绿 |
| 3284 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线观化4组台变 | 98.97 | 绿 |
| 3285 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线观化2组台变 | 69.38 | 绿 |
| 3286 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线观化2组#2台变 | 157.06 | 绿 |
| 3287 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线观化1组台变 | 63.21 | 绿 |
| 3288 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线袁家4组台变 | 131.95 | 绿 |
| 3289 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线袁家3组台变 | 237.30 | 绿 |
| 3290 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线袁家2组台变 | 161.60 | 绿 |
| 3291 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线袁家2组#1台变 | 163.51 | 绿 |
| 3292 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线杨家6组台变 | 63.93 | 绿 |
| 3293 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线杨家5组#2台变 | 79.04 | 绿 |
| 3294 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线杨家4组#2台变 | 59.57 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3295 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线杨家3组台变 | 160.71 | 绿 |
| 3296 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线杨家1组#2台变 | 78.82 | 绿 |
| 3297 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线周沙7组台变 | 158.42 | 绿 |
| 3298 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线周沙5组台变 | 80.49 | 绿 |
| 3299 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线周沙4组台变 | 158.79 | 绿 |
| 3300 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线周沙3组台变 | 158.88 | 绿 |
| 3301 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线周沙2组台变 | 65.77 | 绿 |
| 3302 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线周沙2组#2台变 | 160.42 | 绿 |
| 3303 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线刘家4组台变 | 158.85 | 绿 |
| 3304 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线刘家3组台变 | 158.08 | 绿 |
| 3305 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线刘家3组#2台变 | 78.66 | 绿 |
| 3306 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线刘家2组台变 | 159.25 | 绿 |
| 3307 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线刘家2组#2台变 | 315.37 | 绿 |
| 3308 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线上横5组台变 | 98.73 | 绿 |
| 3309 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线上横4组#2台变 | 45.05 | 绿 |
| 3310 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线上横4组#1台变 | 83.94 | 绿 |
| 3311 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线上横3组台变 | 64.88 | 绿 |
| 3312 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步观线上横1组台变 | 115.91 | 绿 |
| 3313 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线金花5组台变 | 73.32 | 绿 |
| 3314 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线金花2组台变 | 100.12 | 绿 |
| 3315 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线金花1组台变 | 131.89 | 绿 |
| 3316 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线紫石5组台变 | 161.91 | 绿 |
| 3317 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线紫石5组#2台变 | 80.99 | 绿 |
| 3318 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线紫石4组台变 | 82.65 | 绿 |
| 3319 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线紫石3组台变 | 260.55 | 绿 |
| 3320 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线紫石2组台变 | 313.40 | 绿 |
| 3321 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线紫石1组台变 | 81.12 | 绿 |
| 3322 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线紫石1组#2台变 | 162.90 | 绿 |
| 3323 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线石缸4组台变 | 102.54 | 绿 |
| 3324 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线石缸3组台变 | 49.29 | 绿 |
| 3325 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线石缸2组台变 | 131.61 | 绿 |
| 3326 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线石缸1组台变 | 80.94 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3327 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线李家8组台变 | 157.19 | 绿 |
| 3328 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线李家7组台变 | 40.53 | 绿 |
| 3329 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线李家5组台变 | 160.14 | 绿 |
| 3330 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线李家4组台变 | 79.20 | 绿 |
| 3331 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线李家3组台变 | 45.88 | 绿 |
| 3332 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线李家1组台变 | 43.13 | 绿 |
| 3333 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线八步7组台变 | 106.53 | 绿 |
| 3334 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线八步3组台变 | 40.19 | 黄 |
| 3335 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线八步3组#2台变 | 250.61 | 绿 |
| 3336 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线八步2组台变 | 101.31 | 绿 |
| 3337 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10kV步紫线八步1组台变 | 115.08 | 绿 |
| 3338 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线黑土溪公变 | 81.86 | 绿 |
| 3339 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线黄家窝公变 | 79.74 | 绿 |
| 3340 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线高家边公变 | 159.24 | 绿 |
| 3341 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线马桑溪公变 | 80.30 | 绿 |
| 3342 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线马桑坪公变 | 78.69 | 绿 |
| 3343 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线赵家坪公变 | 79.85 | 绿 |
| 3344 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线董家沟2#公变 | 158.69 | 绿 |
| 3345 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线董家沟1#公变 | 79.80 | 绿 |
| 3346 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线茨竹坪公变 | 78.43 | 绿 |
| 3347 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线花田岗公变 | 160.65 | 绿 |
| 3348 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线肖油坊公变 | 58.35 | 绿 |
| 3349 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线老桦棺公变 | 159.89 | 绿 |
| 3350 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线程家湾公变 | 79.99 | 绿 |
| 3351 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线百合溪公变 | 158.36 | 绿 |
| 3352 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线瓦窑溪公变 | 79.76 | 绿 |
| 3353 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线王家窝公变 | 161.54 | 绿 |
| 3354 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线烂田坝公变 | 158.93 | 绿 |
| 3355 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线溪口上公变 | 80.65 | 绿 |
| 3356 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线沙房沟公变 | 329.94 | 绿 |
| 3357 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线水潼溪公变 | 321.14 | 绿 |
| 3358 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线核桃树公变 | 162.70 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3359 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线杨寺庙公变 | 324.61 | 绿 |
| 3360 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线杨家湾公变 | 167.90 | 绿 |
| 3361 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线李家湾公变 | 158.70 | 绿 |
| 3362 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线木坪子公变 | 79.65 | 绿 |
| 3363 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线方家山公变 | 159.16 | 绿 |
| 3364 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线安子杠公变 | 159.79 | 绿 |
| 3365 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线太平镇政府公变 | 346.82 | 绿 |
| 3366 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线大老坝公变 | 273.01 | 绿 |
| 3367 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线大河安置点公变 | 195.50 | 绿 |
| 3368 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线大水田新公变 | 160.89 | 绿 |
| 3369 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线大岩窝公变 | 90.37 | 绿 |
| 3370 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线大土地公变 | 261.98 | 绿 |
| 3371 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线坪溪学校公变 | 82.71 | 绿 |
| 3372 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线卷洞桥公变 | 158.74 | 绿 |
| 3373 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线冉家公变 | 81.52 | 绿 |
| 3374 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线乐家坝公变 | 162.07 | 绿 |
| 3375 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕洞线三龙山公变 | 164.01 | 绿 |
| 3376 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线鸦雀岩公变 | 79.98 | 绿 |
| 3377 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线高店子公变 | 79.22 | 绿 |
| 3378 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线马店子公变 | 78.94 | 绿 |
| 3379 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线钟灵安置点公变 | 320.35 | 绿 |
| 3380 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线进食堂公变 | 157.97 | 绿 |
| 3381 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线茶园坪公变 | 80.58 | 绿 |
| 3382 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线苦蒿坪公变 | 79.53 | 绿 |
| 3383 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线花龙门公变 | 160.77 | 绿 |
| 3384 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线老熊桥公变 | 78.77 | 绿 |
| 3385 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线竹和坪公变 | 39.51 | 绿 |
| 3386 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线磨刀溪公变 | 159.58 | 绿 |
| 3387 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线瓦爪溪公变 | 79.42 | 绿 |
| 3388 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线王店子公变 | 160.07 | 绿 |
| 3389 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线烟溪子公变 | 79.36 | 绿 |
| 3390 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线洞口上公变 | 159.57 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线水堰头公变 | 79.94 | 绿 |
| 3392 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线棕树坪公变 | 163.05 | 绿 |
| 3393 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线格枣子公变 | 81.14 | 绿 |
| 3394 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线大水田公变 | 160.45 | 绿 |
| 3395 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线大岩上公变 | 78.59 | 绿 |
| 3396 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线兴林王家公变 | 78.73 | 绿 |
| 3397 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线兴林渔家坪公变 | 79.18 | 绿 |
| 3398 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线兴林村委会公变 | 80.19 | 绿 |
| 3399 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线兴林店子上公变 | 80.40 | 绿 |
| 3400 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线兴林坪上公变 | 79.56 | 绿 |
| 3401 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线兴林地坝头公变 | 158.13 | 绿 |
| 3402 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV棕树坪变电站 | 10kV棕康线中岗山公变 | 162.25 | 绿 |
| 3403 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线香花7组台变 | 98.98 | 绿 |
| 3404 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线香花5组台变 | 254.84 | 绿 |
| 3405 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线香花4组台变 | 127.08 | 绿 |
| 3406 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线香花3组台变 | 126.19 | 绿 |
| 3407 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线香花3组#2台变 | 81.38 | 绿 |
| 3408 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线香花1组#4台变 | 158.24 | 绿 |
| 3409 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线香花1组#3台变 | 250.97 | 绿 |
| 3410 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线香花1组#2台变 | 130.12 | 绿 |
| 3411 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线香花1组#1台变 | 261.71 | 绿 |
| 3412 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线石桥5组台变 | 159.44 | 绿 |
| 3413 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线石桥4组台变 | 166.59 | 绿 |
| 3414 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线石桥3组#2台变 | 128.98 | 绿 |
| 3415 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线石桥3组#1台变 | 89.47 | 绿 |
| 3416 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线石桥2组台变 | 156.70 | 绿 |
| 3417 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线石桥1组#2台变 | 126.26 | 绿 |
| 3418 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线石桥1组#1台变 | 157.90 | 绿 |
| 3419 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线清溪5组#2台变 | 157.99 | 绿 |
| 3420 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线清溪5组#1台变 | 158.91 | 绿 |
| 3421 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线洪川7组台变 | 126.34 | 绿 |
| 3422 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线洪川4组#2台变 | 159.02 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3423 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线洪川3组台变 | 322.14 | 绿 |
| 3424 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线洪川2组台变 | 109.21 | 绿 |
| 3425 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线洪川2组#1台变 | 78.81 | 绿 |
| 3426 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线洪川1组台变 | 158.81 | 绿 |
| 3427 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线栗子4组#3台变 | 156.93 | 绿 |
| 3428 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线栗子4组#2台变 | 126.88 | 绿 |
| 3429 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线广华6组台变 | 103.35 | 绿 |
| 3430 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线广华5组台变 | 128.33 | 绿 |
| 3431 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线广华4组#2台变 | 246.83 | 绿 |
| 3432 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线广华4组#1台变 | 247.02 | 绿 |
| 3433 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线广华3组台变 | 158.64 | 绿 |
| 3434 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线广华2组#2台变 | 92.16 | 绿 |
| 3435 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线广华2组#1台变 | 129.02 | 绿 |
| 3436 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线广华1组台变 | 197.44 | 绿 |
| 3437 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线安置房#2台变 | 325.35 | 绿 |
| 3438 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线安置房#1台变 | 252.73 | 绿 |
| 3439 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线均田6组台变 | 65.60 | 绿 |
| 3440 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线均田6组#3台变 | 79.97 | 绿 |
| 3441 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线均田6组#2台变 | 248.20 | 绿 |
| 3442 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线均田5组台变 | 128.27 | 绿 |
| 3443 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线均田3组#3台变 | 156.70 | 绿 |
| 3444 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线均田3组#2台变 | 196.14 | 绿 |
| 3445 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线均田3组#1台变 | 84.19 | 绿 |
| 3446 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线均田2组台变 | 79.51 | 绿 |
| 3447 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥香线均田1组台变 | 250.79 | 绿 |
| 3448 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线草坝金袅商贸城 | 198.68 | 绿 |
| 3449 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线草坝8组台变 | 0.00 | 红 |
| 3450 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线草坝8组2#台变 | 159.80 | 绿 |
| 3451 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线草坝7组#1台变 | 414.73 | 绿 |
| 3452 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线草坝5组#5台变 | 509.95 | 绿 |
| 3453 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线草坝5组#4台变 | 322.88 | 绿 |
| 3454 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线草坝1组#3台变 | 522.93 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3455 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线草坝1组#1台变 | 263.33 | 绿 |
| 3456 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线草坝10组#2台变 | 250.51 | 绿 |
| 3457 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线草坝10组#1台变 | 338.04 | 绿 |
| 3458 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线滨江馨苑箱变 | 505.47 | 绿 |
| 3459 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线河岗2组台变 | 328.10 | 绿 |
| 3460 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥草线幸福3组#2台变 | 39.19 | 绿 |
| 3461 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线范山安置点台变 | 316.44 | 绿 |
| 3462 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线范山4组台变 | 63.19 | 绿 |
| 3463 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线范山4组#1台变 | 129.64 | 绿 |
| 3464 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线范山3组台变 | 162.72 | 绿 |
| 3465 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线范山2组台变 | 160.74 | 绿 |
| 3466 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线范山1组配变 | 63.58 | 绿 |
| 3467 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线石坪5组台变 | 65.71 | 绿 |
| 3468 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线石坪4组台变 | 317.57 | 绿 |
| 3469 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线石坪3组#2台变 | 79.52 | 绿 |
| 3470 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线石坪3组#1台变 | 82.08 | 绿 |
| 3471 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线水口6组#2台变 | 157.49 | 绿 |
| 3472 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线水口6组#1台变 | 159.70 | 绿 |
| 3473 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线水口5组台变 | 160.56 | 绿 |
| 3474 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线水口4组台变 | 257.52 | 绿 |
| 3475 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线水口4组#2台变 | 162.23 | 绿 |
| 3476 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线水口2组台变 | 204.96 | 绿 |
| 3477 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线林口1组#2台变 | 316.09 | 绿 |
| 3478 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线林口1组#1台变 | 85.26 | 绿 |
| 3479 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥石一线幸福4组台变 | 157.77 | 绿 |
| 3480 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线金沙3组台变 | 168.52 | 绿 |
| 3481 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线金沙2组台变 | 168.72 | 绿 |
| 3482 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线金沙1组台变 | 220.61 | 绿 |
| 3483 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线水津4组台变 | 19.33 | 绿 |
| 3484 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线水津3组台变 | 132.70 | 绿 |
| 3485 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线水津2组#1台变 | 318.68 | 绿 |
| 3486 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线周山5组台变 | 314.46 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3487 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线周山2组#2台变 | 39.85 | 绿 |
| 3488 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线周山2组#1台变 | 210.92 | 绿 |
| 3489 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线周山1组台变 | 126.20 | 绿 |
| 3490 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线九龙3组台变 | 159.80 | 绿 |
| 3491 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线九龙2组台变 | 158.35 | 绿 |
| 3492 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线九龙1组台变 | 157.08 | 绿 |
| 3493 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线万坪6组台变 | 78.83 | 绿 |
| 3494 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线万坪5组台变 | 314.94 | 绿 |
| 3495 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线万坪5组#2台变 | 156.78 | 绿 |
| 3496 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线万坪4组台变 | 39.52 | 绿 |
| 3497 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线万坪2组台变 | 169.84 | 绿 |
| 3498 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥滨二线万坪2组#2台变 | 254.04 | 绿 |
| 3499 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥械二线草坝4组台变 | 264.56 | 绿 |
| 3500 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥械二线草坝3组台变 | 273.04 | 绿 |
| 3501 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥械二线草坝2组#3台变 | 314.60 | 绿 |
| 3502 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥械二线草坝2组#2台变 | 363.85 | 绿 |
| 3503 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥械二线草坝2组#01台变 | 537.90 | 绿 |
| 3504 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥械二线草坝1组台变 | 317.04 | 绿 |
| 3505 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥械二线草坝10组#3台变 | 316.87 | 绿 |
| 3506 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥械二线新时5组台变 | 214.68 | 绿 |
| 3507 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥械二线新时5组#1台变 | 251.82 | 绿 |
| 3508 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线顶峰7组台变 | 134.61 | 绿 |
| 3509 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线顶峰6组台变 | 129.74 | 绿 |
| 3510 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线顶峰5组台变 | 160.46 | 绿 |
| 3511 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线顶峰4组台变 | 99.00 | 绿 |
| 3512 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线顶峰4组#2台变 | 169.74 | 绿 |
| 3513 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线顶峰3组#2台变 | 46.09 | 绿 |
| 3514 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线顶峰3组#1台变 | 37.10 | 绿 |
| 3515 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线顶峰2组台变 | 160.94 | 绿 |
| 3516 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线顶峰2组#2台变 | 95.71 | 绿 |
| 3517 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线顶峰1组台变 | 103.37 | 绿 |
| 3518 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线水津2组#2台变 | 158.66 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3519 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线水津1组台变 | 163.90 | 绿 |
| 3520 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线栗子9组台变 | 78.35 | 绿 |
| 3521 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线栗子8组#2台变 | 125.91 | 绿 |
| 3522 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线栗子8组#1台变 | 249.06 | 绿 |
| 3523 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线栗子7组台变 | 157.72 | 绿 |
| 3524 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线栗子7组#1台变 | 80.34 | 绿 |
| 3525 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线栗子6组台变 | 85.06 | 绿 |
| 3526 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线栗子5组台变 | 156.70 | 绿 |
| 3527 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线栗子4组#1台变 | 77.76 | 绿 |
| 3528 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线栗子3组台变 | 63.04 | 绿 |
| 3529 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线栗子2组台变 | 163.82 | 绿 |
| 3530 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥峰线栗子1组台变 | 160.45 | 绿 |
| 3531 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线魏家4组台变 | 213.99 | 绿 |
| 3532 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线魏家3组#2台变 | 208.95 | 绿 |
| 3533 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线魏家3组#1台变 | 316.36 | 绿 |
| 3534 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线魏家2组3#配变 | 319.05 | 绿 |
| 3535 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线魏家2组1#配变 | 314.91 | 绿 |
| 3536 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线魏家2组#2台变 | 313.93 | 绿 |
| 3537 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线魏家1组台变 | 304.16 | 绿 |
| 3538 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线青龙5组台变 | 78.49 | 绿 |
| 3539 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线蟠龙3组台变 | 73.02 | 绿 |
| 3540 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线蟠龙2组台变 | 158.82 | 绿 |
| 3541 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线蟠龙1组#2台变 | 72.44 | 绿 |
| 3542 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线蟠龙1组#1台变 | 66.27 | 绿 |
| 3543 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线茶韵小区台变 | 262.54 | 绿 |
| 3544 | 雅安市 | 名山区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线罗碥5组#2台变 | 191.55 | 绿 |
| 3545 | 雅安市 | 名山区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线罗扁5组#1台变 | 289.78 | 绿 |
| 3546 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线穆坪4组台变 | 124.82 | 绿 |
| 3547 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线穆坪3组#2台变 | 135.72 | 绿 |
| 3548 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线穆坪3组#1配变 | 268.67 | 绿 |
| 3549 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线穆坪2组台变 | 54.28 | 绿 |
| 3550 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线穆坪2组#1台变 | 61.70 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | 雅安市 | 名山区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线穆坪1组台变 | 123.46 | 绿 |
| 3552 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线洪雅汉王杨嘴5组#2台变 | 313.81 | 绿 |
| 3553 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线洪川8组台变 | 159.24 | 绿 |
| 3554 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线横岩7组台变 | 158.61 | 绿 |
| 3555 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线横岩6组台变 | 156.72 | 绿 |
| 3556 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线横岩6组#1台变 | 318.59 | 绿 |
| 3557 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线横岩5组台变 | 39.45 | 绿 |
| 3558 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线横岩4组台变 | 78.36 | 绿 |
| 3559 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线横岩2组#1台变 | 63.63 | 绿 |
| 3560 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线柏腊5组台变 | 233.45 | 绿 |
| 3561 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线柏腊4组台变 | 314.48 | 绿 |
| 3562 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线柏腊3组台变 | 313.40 | 绿 |
| 3563 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线柏腊2组台变 | 160.49 | 绿 |
| 3564 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线柏腊2组#2台变 | 156.70 | 绿 |
| 3565 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线柏腊1组台变 | 313.40 | 绿 |
| 3566 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线林口4组台变 | 321.76 | 绿 |
| 3567 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线林口4组#1台变 | 296.53 | 绿 |
| 3568 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线林口3组台变 | 160.25 | 绿 |
| 3569 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线徐坪7组#2台变 | 123.04 | 绿 |
| 3570 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线徐坪7组#1台变 | 80.19 | 绿 |
| 3571 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线徐坪5组#2台变 | 138.03 | 绿 |
| 3572 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线徐坪5组#1台变 | 125.83 | 绿 |
| 3573 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线徐坪4组台变 | 25.56 | 绿 |
| 3574 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线徐坪2组#2台变 | 131.07 | 绿 |
| 3575 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线徐坪2组#1台变 | 63.71 | 绿 |
| 3576 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线幸福3组#1台变 | 129.79 | 绿 |
| 3577 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线幸福2组台变 | 156.70 | 绿 |
| 3578 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线幸福1组台变 | 182.90 | 绿 |
| 3579 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线太平7组台变 | 107.99 | 绿 |
| 3580 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线太平6组台变 | 53.10 | 绿 |
| 3581 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线太平4组台变 | 247.31 | 绿 |
| 3582 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线太平3组台变 | 315.97 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3583 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线太平2组台变 | 77.18 | 绿 |
| 3584 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线太平1组台变 | 313.40 | 绿 |
| 3585 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线太坪7组#1台变 | 26.44 | 绿 |
| 3586 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线塘坝6组台变 | 317.79 | 绿 |
| 3587 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线塘坝3组2#配变 | 111.13 | 绿 |
| 3588 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线塘坝3组#3台变 | 315.19 | 绿 |
| 3589 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线塘坝3组#1台变 | 299.52 | 绿 |
| 3590 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线塘坝2组台变 | 315.97 | 绿 |
| 3591 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线塘坝2组#2台变 | 161.49 | 绿 |
| 3592 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线塘坝1组台变 | 317.22 | 绿 |
| 3593 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线名山红岩青龙1组台变 | 23.93 | 绿 |
| 3594 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线双合6组台变 | 229.67 | 绿 |
| 3595 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线双合4组台变 | 314.14 | 绿 |
| 3596 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线双合3组台变 | 99.38 | 绿 |
| 3597 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线双合1组#3台变 | 322.51 | 绿 |
| 3598 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线双合1组#2台变 | 257.00 | 绿 |
| 3599 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥岩线双合1组#1台变 | 249.07 | 绿 |
| 3600 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化二线青江映月2#箱式配变 | 640.27 | 绿 |
| 3601 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化二线河岗5组配变 | 247.51 | 绿 |
| 3602 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化二线河岗5组1#配变 | 78.39 | 绿 |
| 3603 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化二线幸福5组配变 | 264.23 | 绿 |
| 3604 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线简坝6组台变 | 252.69 | 绿 |
| 3605 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线简坝5组台变 | 80.13 | 绿 |
| 3606 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线简坝4组台变 | 79.18 | 绿 |
| 3607 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线简坝3组台变 | 80.57 | 绿 |
| 3608 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线简坝2组台变 | 257.81 | 绿 |
| 3609 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线简坝1组#2台变 | 79.71 | 绿 |
| 3610 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线简坝1组#1台变 | 78.35 | 绿 |
| 3611 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线河岗6组配变 | 196.28 | 绿 |
| 3612 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线河岗4组配变 | 255.90 | 绿 |
| 3613 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线河岗3组配变 | 252.94 | 绿 |
| 3614 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线徐山6组台变 | 78.68 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3615 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线徐山5组台变 | 80.62 | 绿 |
| 3616 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线徐山4组台变 | 80.00 | 绿 |
| 3617 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线徐山3组台变 | 260.81 | 绿 |
| 3618 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10kV桥化一线徐山1组台变 | 162.03 | 绿 |
| 3619 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线顺河村2组安置点台变 | 315.59 | 绿 |
| 3620 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线顺河5组台变 | 116.43 | 绿 |
| 3621 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线顺河4组台变 | 159.78 | 绿 |
| 3622 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线顺河3组台变 | 127.50 | 绿 |
| 3623 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线顺河2组台变 | 79.04 | 绿 |
| 3624 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线顺河1组台变 | 78.63 | 绿 |
| 3625 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线青杠组台变 | 143.87 | 绿 |
| 3626 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线青杠村民丰组台变 | 247.96 | 绿 |
| 3627 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线青杠村云峰组台变 | 80.57 | 绿 |
| 3628 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线青岗村安置点台变 | 316.33 | 绿 |
| 3629 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线金鱼村3组#2台变 | 59.10 | 绿 |
| 3630 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线金鱼3组#1台变 | 39.63 | 绿 |
| 3631 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线金鱼2组#2台变 | 139.51 | 绿 |
| 3632 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线金鱼2组#1台变 | 43.31 | 绿 |
| 3633 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线金鱼1组台变 | 58.32 | 绿 |
| 3634 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线花滩村新华组#2台变 | 266.86 | 绿 |
| 3635 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线花滩新春组#2台变 | 77.22 | 绿 |
| 3636 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线花滩新凡组台变 | 305.47 | 绿 |
| 3637 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线花滩新光组#2台变 | 243.38 | 绿 |
| 3638 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线竹阳3组#1台变 | 91.67 | 绿 |
| 3639 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线竹阳1组#2台变 | 158.54 | 绿 |
| 3640 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线知青场台变 | 165.22 | 绿 |
| 3641 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线建乐四组台变 | 80.05 | 绿 |
| 3642 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线建乐5组台变 | 130.36 | 绿 |
| 3643 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线建乐3组台变 | 85.26 | 绿 |
| 3644 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线建乐2组台变 | 284.62 | 绿 |
| 3645 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线大坪山5组台变 | 23.54 | 绿 |
| 3646 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线大坪山4组台变 | 157.91 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3647 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线大坪山1组#1台变 | 80.33 | 绿 |
| 3648 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线大坪1组#2台变 | 159.55 | 绿 |
| 3649 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线塔子山4组台变 | 78.72 | 绿 |
| 3650 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线塔子山2组#1台变 | 82.78 | 绿 |
| 3651 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐大线塔子山1组台变 | 39.24 | 绿 |
| 3652 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐堡线花滩新街组台变 | 351.14 | 绿 |
| 3653 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐堡线花滩新华组#1台变 | 282.14 | 绿 |
| 3654 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐堡线花滩新光组#1台变 | 330.05 | 绿 |
| 3655 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐光线花滩下街组台变 | 330.05 | 绿 |
| 3656 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV桐光线水池村富兴组#2台变 | 86.68 | 绿 |
| 3657 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线西冲村3组#2台变 | 79.16 | 绿 |
| 3658 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线西冲村3组#1台变 | 39.37 | 绿 |
| 3659 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线西冲村2组#2台变 | 158.80 | 绿 |
| 3660 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线西冲村2组#1台变 | 79.53 | 绿 |
| 3661 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线西冲村1组#2台变 | 0.80 | 绿 |
| 3662 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线西冲村1组#1台变 | 54.36 | 绿 |
| 3663 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线栗子坪服务区快充站#2箱变 | 493.64 | 绿 |
| 3664 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线栗子坪服务区快充站#1箱变 | 493.68 | 绿 |
| 3665 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线栗子5组1号台变 | 83.71 | 绿 |
| 3666 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线栗子4组台变 | 7.03 | 绿 |
| 3667 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线栗子4组#3台变 | 247.25 | 绿 |
| 3668 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线公益村3组台变 | 100.27 | 绿 |
| 3669 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线公益村2组2号台变 | 78.47 | 绿 |
| 3670 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线公益村2组1号台变 | 157.91 | 绿 |
| 3671 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线公益村1组#3台变 | 78.14 | 绿 |
| 3672 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线公益村1组#2台变 | 83.45 | 绿 |
| 3673 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线公益村1组#1台变 | 46.05 | 绿 |
| 3674 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线元根村5组台变 | 26.15 | 绿 |
| 3675 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线元根村4组#3台变 | 81.16 | 绿 |
| 3676 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线元根村4组#2台变 | 15.29 | 绿 |
| 3677 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线元根村4组#1台变 | 78.89 | 绿 |
| 3678 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线元根村3组#4台变 | 2.55 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3679 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线元根村3组#3台变 | 25.59 | 绿 |
| 3680 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线元根村3组#2台变 | 48.30 | 绿 |
| 3681 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线元根村3组#1台变 | 78.84 | 绿 |
| 3682 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线元根村2组台变 | 81.46 | 绿 |
| 3683 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗擦线元根村#1台变 | 40.31 | 绿 |
| 3684 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线紫马村2组2号台变 | 79.10 | 绿 |
| 3685 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线紫马村2组1号台变 | 79.11 | 绿 |
| 3686 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线紫马村2组#4台变 | 79.60 | 绿 |
| 3687 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线紫马村2组#3台变 | 79.09 | 绿 |
| 3688 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线紫马村1组2号台变 | 20.23 | 绿 |
| 3689 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线紫马村1组1号台变 | 0.00 | 红 |
| 3690 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线栗子贰组台变 | 64.77 | 绿 |
| 3691 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线栗子村3组2号台变 | 26.98 | 绿 |
| 3692 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线栗子村2组2号台变 | 15.71 | 绿 |
| 3693 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线栗子村1组#2台变 | 160.33 | 绿 |
| 3694 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线栗子村1组#1台变 | 5.06 | 绿 |
| 3695 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线栗子坪派出所台变 | 14.31 | 绿 |
| 3696 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线栗子坪乡政府台变 | 130.45 | 绿 |
| 3697 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线栗子坪中心校台变 | 165.42 | 绿 |
| 3698 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线栗子卫生院台变 | 23.60 | 绿 |
| 3699 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线栗子5组2号台变 | 127.58 | 绿 |
| 3700 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线栗子3组#1台变 | 14.60 | 绿 |
| 3701 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线大兴村3组台变 | 51.87 | 绿 |
| 3702 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线大兴村3组#1台变 | 20.18 | 绿 |
| 3703 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV栗孟线大兴村1组台变 | 77.75 | 绿 |
| 3704 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线马洛六组台变 | 79.15 | 黄 |
| 3705 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线马洛五组#3台变 | 51.39 | 黄 |
| 3706 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线马洛五组#2台变 | 48.72 | 黄 |
| 3707 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线马洛五组#1台变 | 78.40 | 黄 |
| 3708 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线银政四组台变 | 159.29 | 黄 |
| 3709 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线银政八组台变 | 46.82 | 黄 |
| 3710 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线银政五组台变 | 41.55 | 黄 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3711 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线银政二组台变 | 157.66 | 黄 |
| 3712 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线银政三组台变 | 62.88 | 黄 |
| 3713 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线银政七组台变 | 79.28 | 黄 |
| 3714 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线桂荣一组台变 | 81.34 | 黄 |
| 3715 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线松林安置点台变 | 191.53 | 黄 |
| 3716 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线松林四组台变 | 11.51 | 黄 |
| 3717 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线松林十组台变 | 0.00 | 红 |
| 3718 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线松林六组台变 | 30.98 | 黄 |
| 3719 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线松林八组台变 | 2.05 | 黄 |
| 3720 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线松林五组台变 | 8.60 | 黄 |
| 3721 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线松林九组台变 | 22.77 | 黄 |
| 3722 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线松林七组台变 | 26.05 | 黄 |
| 3723 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线松林一组台变 | 49.07 | 黄 |
| 3724 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线天心眼移民安置点台变 | 39.88 | 黄 |
| 3725 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线大维六组台变 | 50.32 | 黄 |
| 3726 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线大维三组台变 | 0.00 | 红 |
| 3727 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线大林四组台变 | 23.93 | 黄 |
| 3728 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线大林六组台变 | 85.78 | 黄 |
| 3729 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线大林八组台变 | 157.34 | 黄 |
| 3730 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线大林二组台变 | 54.92 | 黄 |
| 3731 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线大林三组台变 | 14.75 | 黄 |
| 3732 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李片线大林七组台变 | 78.76 | 黄 |
| 3733 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线麦坪六组台变 | 75.80 | 黄 |
| 3734 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线麦坪八组台变 | 126.69 | 黄 |
| 3735 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线麦坪二组台变 | 55.95 | 黄 |
| 3736 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线麦坪七组台变 | 95.54 | 黄 |
| 3737 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线高家地安置点台变 | 250.32 | 黄 |
| 3738 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线银政六组台变 | 49.28 | 黄 |
| 3739 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线银政一组台变 | 228.34 | 黄 |
| 3740 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线片马安置点台变 | 193.78 | 黄 |
| 3741 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线新沟安置点台变 | 126.65 | 黄 |
| 3742 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线新民二组台变 | 275.38 | 黄 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3743 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线新民三组台变 | 10.72 | 黄 |
| 3744 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线新民一组移民台变 | 326.13 | 黄 |
| 3745 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线摆鱼五组台变 | 23.65 | 黄 |
| 3746 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线摆鱼二组台变 | 24.25 | 黄 |
| 3747 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线摆鱼三组台变 | 23.51 | 黄 |
| 3748 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线摆鱼一组台变 | 0.37 | 黄 |
| 3749 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线山羊坪#4箱变配电变压器 | 332.08 | 黄 |
| 3750 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线山羊坪#3箱变配电变压器 | 332.08 | 黄 |
| 3751 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线山羊坪#2台变 | 332.08 | 黄 |
| 3752 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线山羊坪#1箱变配电变压器 | 216.02 | 黄 |
| 3753 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线富华二组移民台变 | 329.38 | 黄 |
| 3754 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线富华三组移民台变 | 319.48 | 黄 |
| 3755 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线富华一组移民台变 | 332.08 | 黄 |
| 3756 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线大瑶二组安置点台变 | 130.36 | 黄 |
| 3757 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线大瑶一组安置点台变 | 321.78 | 黄 |
| 3758 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线大树镇非农三区箱变配电变压器 | 247.77 | 黄 |
| 3759 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李新线供销社箱变配电变压器 | 314.48 | 黄 |
| 3760 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李坭线马落二组#2台变 | 78.88 | 黄 |
| 3761 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李坭线马洛四组台变 | 15.73 | 黄 |
| 3762 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李坭线马洛二组#3台变 | 16.46 | 黄 |
| 3763 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李坭线马洛二组#1台变 | 96.07 | 黄 |
| 3764 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李坭线马洛三组台变 | 78.52 | 黄 |
| 3765 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李坭线马洛一组台变 | 6.65 | 黄 |
| 3766 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李坭线新村三组台变 | 159.43 | 黄 |
| 3767 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李坭线料林四组台变 | 79.83 | 黄 |
| 3768 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李坭线料林五组台变 | 91.95 | 黄 |
| 3769 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李坭线大林五组台变 | 18.40 | 黄 |
| 3770 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV李坭线大林一组台变 | 53.50 | 黄 |
| 3771 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV木界线石灰窑台变 | 62.70 | 绿 |
| 3772 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV木界线峡麓樱桃坡台变 | 78.77 | 绿 |
| 3773 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV木界线峡麓二台子组台变 | 62.74 | 绿 |
| 3774 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV木界线峡麓下场口组台变 | 49.88 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3775 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV木界线崃麓上场口组台变 | 79.85 | 绿 |
| 3776 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV木界线南坝村南坝组台变 | 63.71 | 绿 |
| 3777 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线顺坪四组台变 | 5.12 | 绿 |
| 3778 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线顺坪五组台变 | 0.00 | 红 |
| 3779 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线顺坪二组台变 | 30.07 | 绿 |
| 3780 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线顺坪三组台变 | 12.96 | 绿 |
| 3781 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线顺坪一组台变 | 70.96 | 绿 |
| 3782 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线盐井四组#2台变 | 79.18 | 绿 |
| 3783 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线盐井四组#1台变 | 81.28 | 绿 |
| 3784 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线盐井五组#2台变 | 79.37 | 绿 |
| 3785 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线盐井五组#1台变 | 40.57 | 绿 |
| 3786 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线盐井二组#3台变 | 39.75 | 绿 |
| 3787 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线盐井二组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 3788 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线盐井二组#1台变 | 32.68 | 绿 |
| 3789 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线盐井三组#3台变 | 51.90 | 绿 |
| 3790 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线盐井三组#2台变 | 4.68 | 绿 |
| 3791 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线盐井三组#1台变 | 26.54 | 绿 |
| 3792 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线盐井一组#2台变 | 3.98 | 绿 |
| 3793 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线盐井一组#1台变 | 39.78 | 黄 |
| 3794 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线王家顶台变 | 78.36 | 绿 |
| 3795 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线河南四组#3台变 | 0.00 | 红 |
| 3796 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线河南四组#2台变 | 4.66 | 绿 |
| 3797 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线河南四组#1台变 | 2.63 | 绿 |
| 3798 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线河南六组#2台变 | 120.05 | 绿 |
| 3799 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线河南六组#1台变 | 319.69 | 绿 |
| 3800 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线河南二组台变 | 315.64 | 绿 |
| 3801 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线河南三组#2台变 | 47.40 | 绿 |
| 3802 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线河南三组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 3803 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线柏树二组台变 | 38.46 | 绿 |
| 3804 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线柏树三组台变 | 256.75 | 绿 |
| 3805 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线柏树一组台变 | 79.24 | 绿 |
| 3806 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线平等六组#2台变 | 78.38 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3807 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线平等六组#1台变 | 78.36 | 绿 |
| 3808 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线平等五组台变 | 79.48 | 绿 |
| 3809 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线平等二组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 3810 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线平等二组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 3811 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线平等三组台变 | 23.85 | 绿 |
| 3812 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线平等一组#1箱变配电变压器 | 247.73 | 绿 |
| 3813 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒河线平等一组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 3814 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线解放村二组台变 | 15.68 | 绿 |
| 3815 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线解放村一组台变 | 23.52 | 绿 |
| 3816 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线晒经十组台变 | 8.63 | 黄 |
| 3817 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线晒经一组台变 | 6.18 | 绿 |
| 3818 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线小堡集镇#2箱变配电变压器 | 50.58 | 绿 |
| 3819 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线小堡集镇#1箱变配电变压器 | 52.94 | 绿 |
| 3820 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结四组台变 | 39.47 | 绿 |
| 3821 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结五组#2台变 | 127.06 | 绿 |
| 3822 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结五组#1台变 | 40.27 | 绿 |
| 3823 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结二组#5台变 | 62.77 | 绿 |
| 3824 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结二组#4台变 | 78.70 | 绿 |
| 3825 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结二组#3台变 | 39.49 | 绿 |
| 3826 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结二组#2台变 | 39.33 | 绿 |
| 3827 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结二组#1台变 | 39.20 | 绿 |
| 3828 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结三组#2台变 | 39.34 | 绿 |
| 3829 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结三组#1台变 | 39.19 | 绿 |
| 3830 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结一组#4台变 | 125.04 | 绿 |
| 3831 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结一组#3台变 | 112.69 | 绿 |
| 3832 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结一组#2台变 | 160.82 | 绿 |
| 3833 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线团结一组#1台变 | 78.79 | 绿 |
| 3834 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线丁家村二组台变 | 3.61 | 绿 |
| 3835 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线丁家村三组台变 | 0.00 | 红 |
| 3836 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒新线丁家村一组台变 | 0.00 | 红 |
| 3837 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线铁厂四组台变 | 17.86 | 绿 |
| 3838 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线铁厂四组#2台变 | 78.35 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3839 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线铁厂五组台变 | 19.50 | 绿 |
| 3840 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线铁厂二组台变 | 0.00 | 红 |
| 3841 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线铁厂三组台变 | 6.41 | 绿 |
| 3842 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线铁厂一组台变 | 130.59 | 绿 |
| 3843 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线罗家湾台变 | 56.32 | 绿 |
| 3844 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线石泉村#2台变 | 36.97 | 绿 |
| 3845 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线石泉村#1台变 | 248.88 | 绿 |
| 3846 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线白玉四组台变 | 157.04 | 绿 |
| 3847 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线白玉二组台变 | 80.70 | 绿 |
| 3848 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线白玉三组台变 | 62.91 | 绿 |
| 3849 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线白玉一组台变 | 7.16 | 绿 |
| 3850 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线沙岱二组台变 | 78.75 | 绿 |
| 3851 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线李子四组台变 | 0.00 | 红 |
| 3852 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线李子五组台变 | 0.00 | 红 |
| 3853 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线李子二组台变 | 24.45 | 绿 |
| 3854 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线李子三组台变 | 0.00 | 红 |
| 3855 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线李子一组台变 | 261.20 | 绿 |
| 3856 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线晒经四组台变 | 83.01 | 绿 |
| 3857 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线晒经六组台变 | 0.00 | 红 |
| 3858 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线晒经八组#3台变 | 156.78 | 绿 |
| 3859 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线晒经八组#2台变 | 158.12 | 绿 |
| 3860 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线晒经八组#1台变 | 78.52 | 绿 |
| 3861 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线晒经五组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 3862 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线晒经五组#1台变 | 24.27 | 绿 |
| 3863 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线晒经二组台变 | 106.48 | 绿 |
| 3864 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线晒经七组#2台变 | 125.40 | 绿 |
| 3865 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线晒经七组#1台变 | 37.06 | 绿 |
| 3866 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新龙四组台变 | 94.18 | 绿 |
| 3867 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新龙六组台变 | 78.92 | 绿 |
| 3868 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新龙五组台变 | 0.00 | 红 |
| 3869 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新龙二组台变 | 0.00 | 红 |
| 3870 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新龙三组台变 | 14.80 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3871 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新龙一组台变 | 76.25 | 绿 |
| 3872 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新沟二组台变 | 23.64 | 绿 |
| 3873 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新沟一组台变 | 62.74 | 绿 |
| 3874 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV晒大线新民十一组台变 | 45.03 | 黄 |
| 3875 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV晒大线新民八组#2台变 | 128.74 | 黄 |
| 3876 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV晒大线新民八组#1台变 | 83.26 | 黄 |
| 3877 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新民二组台变 | 46.86 | 绿 |
| 3878 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新民九组台变 | 75.06 | 绿 |
| 3879 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV李子坪变电站 | 10kV晒大线新村五组台变 | 126.42 | 黄 |
| 3880 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新塘二组台变 | 2.60 | 绿 |
| 3881 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新塘三组台变 | 0.00 | 红 |
| 3882 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线新塘一组台变 | 55.78 | 绿 |
| 3883 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线料林六组台变 | 248.89 | 绿 |
| 3884 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线料林二组台变 | 39.25 | 绿 |
| 3885 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线料林三组台变 | 97.49 | 绿 |
| 3886 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线料林一组台变 | 23.29 | 绿 |
| 3887 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线和爱四组台变 | 321.05 | 绿 |
| 3888 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线和爱六组台变 | 158.28 | 绿 |
| 3889 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线和爱八组台变 | 157.58 | 绿 |
| 3890 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线和爱五组台变 | 161.91 | 绿 |
| 3891 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线和爱二组#2台变 | 157.70 | 绿 |
| 3892 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线和爱二组#1台变 | 78.49 | 绿 |
| 3893 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线和爱三组台变 | 63.48 | 绿 |
| 3894 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线先锋村台变 | 23.88 | 绿 |
| 3895 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线下火地安置点箱变配电变压器 | 125.51 | 绿 |
| 3896 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线上火地台变 | 80.12 | 绿 |
| 3897 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV晒经变电站 | 10kV晒大线万富村台变 | 0.00 | 红 |
| 3898 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV新碧线黄龙7组配变 | 158.73 | 绿 |
| 3899 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗二线新建大中坝组#3台变 | 142.84 | 绿 |
| 3900 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗二线新建大中坝组#2台变 | 79.32 | 绿 |
| 3901 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗二线常富苏家坪组台变 | 164.87 | 绿 |
| 3902 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗二线常富苏家坪新街组台变 | 134.66 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3903 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗二线常富老王坪组台变 | 130.26 | 绿 |
| 3904 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗二线常富村鲤鱼溪组台变 | 233.85 | 绿 |
| 3905 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗二线常富李泗溪组台变 | 44.94 | 绿 |
| 3906 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗二线常富头道水组台变 | 14.07 | 绿 |
| 3907 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗一线泗坪供电所台变 | 157.21 | 绿 |
| 3908 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗一线新建草岗子组台变 | 158.50 | 绿 |
| 3909 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗一线新建王家口组台变 | 158.79 | 绿 |
| 3910 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗一线新建大中坝组台变 | 0.00 | 红 |
| 3911 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗一线新建夏家湾组台变 | 79.63 | 绿 |
| 3912 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗一线德义陈家坝组台变 | 78.92 | 绿 |
| 3913 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗一线德义对门山组台变 | 0.00 | 红 |
| 3914 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗一线德义宋家坎组台变 | 68.16 | 绿 |
| 3915 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗一线德义6组台变 | 39.06 | 绿 |
| 3916 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV荥经变电站 | 10kV新泗一线德义5组台变 | 79.19 | 绿 |
| 3917 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV新庄变电站 | 10kV新庄线龙池沟支线龙池沟2#公变 | 23.61 | 绿 |
| 3918 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV新庄变电站 | 10kV新庄线龙池沟支线龙池沟1#公变 | 40.45 | 绿 |
| 3919 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新庄线黄家村2#公变 | 109.32 | 绿 |
| 3920 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新庄线百家沟1#公变 | 43.89 | 绿 |
| 3921 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新庄线堰坎组3#公变 | 83.17 | 绿 |
| 3922 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线鲜家村2#公变 | 23.62 | 绿 |
| 3923 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线鲜家村1#公变 | 77.00 | 绿 |
| 3924 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线车家湾2#公变 | 0.00 | 红 |
| 3925 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线车家湾1#公变 | 51.00 | 绿 |
| 3926 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线百家店3#公变 | 89.85 | 绿 |
| 3927 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线田坝组公变 | 132.06 | 绿 |
| 3928 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线田坝安置小区公变 | 80.26 | 绿 |
| 3929 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线甘溪沟2#公变 | 79.60 | 绿 |
| 3930 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线甘溪沟1#公变 | 79.66 | 绿 |
| 3931 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线新庄百家沟3#公变 | 81.86 | 绿 |
| 3932 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线新庄百家沟2#公变 | 43.29 | 绿 |
| 3933 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线新庄李家湾2#公变 | 85.10 | 绿 |
| 3934 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线新庄李家湾1#公变 | 132.57 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3935 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线大坪组3#公变 | 56.49 | 绿 |
| 3936 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线大坪组1#公变 | 82.31 | 绿 |
| 3937 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线大坪2#公变 | 45.97 | 绿 |
| 3938 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线八桥沟安置小区#1公变 | 63.71 | 绿 |
| 3939 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线八桥沟2#公变 | 43.20 | 绿 |
| 3940 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新凤线八桥沟1#公变 | 81.38 | 绿 |
| 3941 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线黄家村组1#公变 | 102.83 | 绿 |
| 3942 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线飞仙上关路边公变 | 83.80 | 绿 |
| 3943 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线熊河坝6#箱变 | 248.74 | 绿 |
| 3944 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线熊河坝5#箱变 | 79.58 | 绿 |
| 3945 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线熊河坝4#箱变 | 501.00 | 绿 |
| 3946 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线熊河坝2#箱变 | 787.16 | 绿 |
| 3947 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线熊河坝1#箱变 | 199.54 | 绿 |
| 3948 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线堰坎7#箱变 | 501.04 | 绿 |
| 3949 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线堰坎6#箱变 | 498.46 | 绿 |
| 3950 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线堰坎5#箱变 | 501.43 | 绿 |
| 3951 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线堰坎4#箱变 | 203.23 | 绿 |
| 3952 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线堰坎2#公变 | 79.09 | 绿 |
| 3953 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线堰坎1#公变 | 136.46 | 绿 |
| 3954 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV新庄变电站 | 10kV新关线上关山上公变 | 137.47 | 绿 |
| 3955 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀镇二线新场镇4#公变 | 327.66 | 绿 |
| 3956 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀镇二线新场镇3#箱变配电变压器 | 514.37 | 绿 |
| 3957 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀镇一线新场镇2#公变 | 320.87 | 绿 |
| 3958 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀镇一线新场镇1#公变 | 335.59 | 绿 |
| 3959 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀镇一线新场镇#4台变 | 158.42 | 绿 |
| 3960 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀镇一线新场镇#3台变 | 257.65 | 绿 |
| 3961 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线龚家河坝台变 | 78.62 | 绿 |
| 3962 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线青龙沟尾阴山台变 | 79.63 | 黄 |
| 3963 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线青龙沟尾台变 | 78.70 | 黄 |
| 3964 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线青龙沟口台变 | 35.58 | 绿 |
| 3965 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线郭先富公变 | 78.35 | 绿 |
| 3966 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线硗丰山下台变 | 82.30 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3967 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线硗丰山上台变 | 80.08 | 绿 |
| 3968 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线白玉沟站公变 | 78.53 | 绿 |
| 3969 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线瓦斯沟台变 | 81.58 | 绿 |
| 3970 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线灯光支线灯光下台区变压器 | 80.52 | 绿 |
| 3971 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线灯光上公变 | 79.67 | 绿 |
| 3972 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线渔通沟台变 | 79.27 | 绿 |
| 3973 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线清衣江沟口台变 | 39.38 | 绿 |
| 3974 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线泽二靠山台变 | 79.43 | 绿 |
| 3975 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线泽二阴山台变 | 81.26 | 绿 |
| 3976 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线泽二阳山台变 | 80.56 | 绿 |
| 3977 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线泽二浆宵台变 | 157.86 | 绿 |
| 3978 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线泽二沟边台变 | 160.07 | 绿 |
| 3979 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线泽一路边台变 | 79.38 | 绿 |
| 3980 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线泽一梁子台变 | 79.55 | 绿 |
| 3981 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线泽一山上台变 | 78.70 | 绿 |
| 3982 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线张卡台变 | 23.70 | 绿 |
| 3983 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线夹林局蚂蝗沟工段台变 | 80.51 | 绿 |
| 3984 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线和平路边台变 | 318.81 | 绿 |
| 3985 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线和平浆宵台变 | 251.74 | 绿 |
| 3986 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线华能住房台变 | 78.82 | 绿 |
| 3987 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线勒乐马能青台变 | 79.12 | 绿 |
| 3988 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线勒乐阴山台变 | 81.08 | 绿 |
| 3989 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线勒乐穷松坝台变 | 78.70 | 绿 |
| 3990 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线勒乐浆宵台变 | 159.91 | 绿 |
| 3991 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线勒乐杨晓龙台变 | 157.58 | 绿 |
| 3992 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线勒乐杨晓龙#2台变 | 78.35 | 绿 |
| 3993 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线勒乐徐成台变 | 159.21 | 绿 |
| 3994 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线凉水井台变 | 158.61 | 绿 |
| 3995 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线仁朵居民点台变 | 322.38 | 绿 |
| 3996 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线三工段#1台变 | 159.03 | 绿 |
| 3997 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀硗线三家寨台变 | 81.53 | 绿 |
| 3998 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线金堂台变 | 79.21 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3999 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线蒙古#2台变 | 248.07 | 绿 |
| 4000 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线杨明光台变 | 198.55 | 绿 |
| 4001 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线杨明光#1台变 | 78.35 | 绿 |
| 4002 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线嘎日达瓦台变 | 320.42 | 绿 |
| 4003 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线嘎日沟尾台变 | 156.89 | 绿 |
| 4004 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线嘎日沟口#2台变 | 317.20 | 绿 |
| 4005 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线嘎日沟口#1台变 | 313.40 | 绿 |
| 4006 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线嘎日水海子#4台变 | 313.40 | 绿 |
| 4007 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线嘎日水海子#3台变 | 313.40 | 绿 |
| 4008 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线嘎日水海子#2台变 | 78.35 | 绿 |
| 4009 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线嘎日水海子#1台变 | 158.58 | 绿 |
| 4010 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线嘎日干海子公变 | 156.70 | 绿 |
| 4011 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线嘎日公段台变 | 78.36 | 绿 |
| 4012 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线冰峰沟尾公变 | 156.70 | 绿 |
| 4013 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线冰峰沟口台变 | 79.12 | 绿 |
| 4014 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线冰峰沟口#2台变 | 157.44 | 绿 |
| 4015 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线五号桥台变 | 158.93 | 绿 |
| 4016 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线云顶台变 | 158.61 | 绿 |
| 4017 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线丰收青钢坡台变 | 79.83 | 绿 |
| 4018 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线丰收铁塔台变 | 82.86 | 绿 |
| 4019 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线丰收苹果园台变 | 156.71 | 绿 |
| 4020 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线丰收烝宵台变 | 79.35 | 绿 |
| 4021 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线丰收水海子台变 | 80.08 | 绿 |
| 4022 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV攀超变电站 | 10kV攀嘎线三公段台变 | 158.80 | 绿 |
| 4023 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线新桥4、5组台变 | 0.87 | 绿 |
| 4024 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线新桥3、6组#2台变 | 39.21 | 绿 |
| 4025 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线新桥2组台变 | 63.79 | 绿 |
| 4026 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角集镇#2箱变 | 514.22 | 绿 |
| 4027 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角集镇#1箱变 | 505.00 | 绿 |
| 4028 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角二期移民房#3箱变 | 127.04 | 绿 |
| 4029 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角二期移民房#2箱变 | 508.73 | 绿 |
| 4030 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角二期移民房#1箱变 | 506.84 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角七组台变 | 79.68 | 绿 |
| 4032 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角6组台变 | 128.14 | 绿 |
| 4033 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角4组#4台变 | 78.41 | 绿 |
| 4034 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角4组#3台变 | 313.90 | 绿 |
| 4035 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角4组#2台变 | 156.76 | 绿 |
| 4036 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角4组#1台变 | 164.79 | 绿 |
| 4037 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角3组#3台变 | 16.64 | 绿 |
| 4038 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角3组#1台变 | 159.09 | 绿 |
| 4039 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角1、2组台变 | 196.78 | 绿 |
| 4040 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角1、2组#2箱变 | 246.80 | 绿 |
| 4041 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线挖角15组台变 | 798.88 | 绿 |
| 4042 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒角线小马2组#2台变 | 78.38 | 绿 |
| 4043 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线足富台变 | 14.32 | 绿 |
| 4044 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线海尔1组台变 | 78.36 | 绿 |
| 4045 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线海子1、2组台变 | 39.95 | 绿 |
| 4046 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线新民集镇#3箱变 | 493.61 | 绿 |
| 4047 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线新民集镇#2箱变 | 493.61 | 绿 |
| 4048 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线新民集镇#1箱变 | 411.53 | 绿 |
| 4049 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线挖角8组#2台变 | 63.22 | 绿 |
| 4050 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线小马6组台变 | 0.00 | 红 |
| 4051 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线小马5组台变 | 79.64 | 绿 |
| 4052 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线小马5组#2台变 | 37.63 | 绿 |
| 4053 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线小马4组台变 | 79.79 | 绿 |
| 4054 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线小马3组台变 | 163.56 | 绿 |
| 4055 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线小马2组台变 | 101.94 | 绿 |
| 4056 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪9、10组台变 | 65.30 | 绿 |
| 4057 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪8组台变 | 24.11 | 绿 |
| 4058 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪7组台变 | 139.10 | 绿 |
| 4059 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪6组#2台变 | 54.29 | 绿 |
| 4060 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪6组#1台变 | 80.56 | 绿 |
| 4061 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪5组台变 | 0.00 | 红 |
| 4062 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪4组台变 | 48.95 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪3组台变 | 89.58 | 绿 |
| 4064 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪2组#2台变 | 143.08 | 绿 |
| 4065 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪2组#1台变 | 15.13 | 绿 |
| 4066 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪1组#3台变 | 84.56 | 绿 |
| 4067 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪1组#2台变 | 80.31 | 绿 |
| 4068 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线太坪1组#1台变 | 161.30 | 绿 |
| 4069 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线大马5组台变 | 79.61 | 绿 |
| 4070 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线大马4组台变 | 78.51 | 绿 |
| 4071 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线大马3组台变 | 90.68 | 绿 |
| 4072 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线大马2组#3台变 | 39.28 | 绿 |
| 4073 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线大马2组#2台变 | 79.26 | 绿 |
| 4074 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线大马1组台变 | 0.00 | 红 |
| 4075 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线大马1、2组台变 | 158.36 | 绿 |
| 4076 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线团结1、2、5组台变 | 65.70 | 绿 |
| 4077 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线双坪4组台变（农网） | 46.61 | 绿 |
| 4078 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线双坪3组台变（农网） | 157.58 | 绿 |
| 4079 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线双坪2组#2台变（农网） | 52.71 | 绿 |
| 4080 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线双坪2组#1台变（农网） | 87.88 | 绿 |
| 4081 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线双坪1组台变（农网） | 119.32 | 绿 |
| 4082 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线勤劳4组台变 | 12.37 | 绿 |
| 4083 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线勤劳1组台变 | 16.39 | 绿 |
| 4084 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线农乡7组#2台变 | 159.20 | 绿 |
| 4085 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线农乡7组#1台变 | 159.41 | 绿 |
| 4086 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线农乡6组#2台变 | 86.63 | 绿 |
| 4087 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线农乡6组#1台变 | 25.34 | 绿 |
| 4088 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线农乡5组台变 | 123.57 | 绿 |
| 4089 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线农乡4组台变 | 159.59 | 绿 |
| 4090 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线农乡4组#2台变 | 81.34 | 绿 |
| 4091 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线农乡3组台变 | 23.14 | 绿 |
| 4092 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV撒新线农乡1组台变 | 288.04 | 绿 |
| 4093 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思龙线龙尾7组台变 | 39.44 | 绿 |
| 4094 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思龙线龙尾6组台变 | 34.57 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4095 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思龙线龙尾5组台变 | 64.90 | 绿 |
| 4096 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思龙线龙尾3组台变 | 129.36 | 绿 |
| 4097 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思龙线龙尾2组#1台变 | 23.75 | 绿 |
| 4098 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思龙线龙尾12组台变 | 24.93 | 绿 |
| 4099 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思龙线百家5组台变 | 78.66 | 绿 |
| 4100 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思龙线百家4组台变 | 23.90 | 绿 |
| 4101 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思龙线民主6组台变 | 253.64 | 绿 |
| 4102 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思龙线民主12组台变 | 78.93 | 绿 |
| 4103 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思马线马渡6组台变 | 158.52 | 绿 |
| 4104 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思马线马渡3组台变 | 79.59 | 绿 |
| 4105 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思马线马渡2组台变 | 255.24 | 绿 |
| 4106 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思马线马渡1组台变 | 82.31 | 绿 |
| 4107 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思马线马渡10组台变 | 79.19 | 绿 |
| 4108 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思马线思经3组台变 | 325.91 | 绿 |
| 4109 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线鱼泉4组台变 | 79.87 | 绿 |
| 4110 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线鱼泉1.2.3组台变 | 131.90 | 绿 |
| 4111 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线青元7组台变 | 78.70 | 绿 |
| 4112 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线青元6组台变 | 54.09 | 绿 |
| 4113 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线青元5组台变 | 81.15 | 绿 |
| 4114 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线青元4组台变 | 78.85 | 绿 |
| 4115 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线青元3组台变 | 80.07 | 绿 |
| 4116 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线青元2.3组台变 | 47.02 | 绿 |
| 4117 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线青元1组台变 | 57.98 | 绿 |
| 4118 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线联合7组台变 | 24.25 | 绿 |
| 4119 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线联合5.6组台变 | 31.79 | 绿 |
| 4120 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线联合4组台变 | 80.19 | 绿 |
| 4121 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线联合3组台变 | 47.12 | 绿 |
| 4122 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线联合2组台变 | 63.76 | 绿 |
| 4123 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线联合1组台变 | 80.54 | 绿 |
| 4124 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线民主安置点台变 | 129.54 | 绿 |
| 4125 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线民主8.9组台变 | 80.26 | 绿 |
| 4126 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线民主5组台变 | 79.60 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4127 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线民主3.4组台变 | 128.46 | 绿 |
| 4128 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线民主1组台变 | 139.14 | 绿 |
| 4129 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线思经5组台变 | 331.90 | 绿 |
| 4130 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线干河8组台变 | 40.27 | 绿 |
| 4131 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线干河6.7组台变 | 135.23 | 绿 |
| 4132 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线干河5组台变 | 64.02 | 绿 |
| 4133 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线干河4组台变 | 139.79 | 绿 |
| 4134 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线干河3.4组公变 | 49.59 | 绿 |
| 4135 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思干线干河1.2组台变 | 158.13 | 绿 |
| 4136 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线黍子6组台变 | 78.82 | 绿 |
| 4137 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线黍子4.5组台变 | 160.05 | 绿 |
| 4138 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线黍子1.2.3组台变 | 157.68 | 绿 |
| 4139 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线新政6组台变 | 161.58 | 绿 |
| 4140 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线新政5组台变 | 78.74 | 绿 |
| 4141 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线新政4组台变 | 79.07 | 绿 |
| 4142 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线新政3.7组台变 | 159.38 | 绿 |
| 4143 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线新政2组台变 | 79.38 | 绿 |
| 4144 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线新政1组台变 | 159.86 | 绿 |
| 4145 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线思经村7组台变 | 163.85 | 绿 |
| 4146 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线思经新村台变 | 256.18 | 绿 |
| 4147 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线思经8组台变 | 256.77 | 绿 |
| 4148 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线思经8组#2台变 | 313.40 | 绿 |
| 4149 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线思经2组台变 | 165.75 | 绿 |
| 4150 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线思经1组公变 | 237.63 | 绿 |
| 4151 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线山坪村2.3组台变 | 149.07 | 绿 |
| 4152 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线山坪7组台变 | 156.82 | 绿 |
| 4153 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线山坪5组台变 | 78.58 | 绿 |
| 4154 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线山坪4组台变 | 159.19 | 绿 |
| 4155 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线山坪1组台变 | 160.10 | 绿 |
| 4156 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线小沟5组台变 | 78.70 | 绿 |
| 4157 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线小沟4组台变 | 80.37 | 绿 |
| 4158 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线小沟3.6组台变 | 78.80 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4159 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线小沟2组台变 | 78.65 | 绿 |
| 4160 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线小沟1组台变 | 78.40 | 绿 |
| 4161 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线太阳6组台变 | 78.37 | 绿 |
| 4162 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线太阳1.5组台变 | 158.00 | 绿 |
| 4163 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线大河安置点台变 | 257.72 | 绿 |
| 4164 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线大河6组台变 | 79.73 | 绿 |
| 4165 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线大河5组台变 | 159.04 | 绿 |
| 4166 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线大河3组台变 | 161.30 | 绿 |
| 4167 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线大河2组台变 | 159.16 | 绿 |
| 4168 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线大河1组台变 | 158.22 | 绿 |
| 4169 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线团结4组台变 | 257.33 | 绿 |
| 4170 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线团结3组台变 | 323.33 | 绿 |
| 4171 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线团结2组台变 | 319.51 | 绿 |
| 4172 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线团结1组台变 | 323.52 | 绿 |
| 4173 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线劳动村5组台变 | 78.41 | 绿 |
| 4174 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线劳动村4组台变 | 80.24 | 绿 |
| 4175 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线劳动村3组台变 | 81.27 | 绿 |
| 4176 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线劳动村1.2组台变 | 158.13 | 绿 |
| 4177 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线互助5.6组台变 | 158.14 | 绿 |
| 4178 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线互助3.4组台变 | 157.32 | 绿 |
| 4179 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV思大线互助1.2组台变 | 322.17 | 绿 |
| 4180 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线石龙村黑林组台变 | 128.45 | 绿 |
| 4181 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线石龙村集中安置点台变 | 11.19 | 绿 |
| 4182 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线石龙村老熊沟台变 | 1.25 | 绿 |
| 4183 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线石龙村石龙组台变 | 42.50 | 绿 |
| 4184 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线石龙村海子组台变 | 11.29 | 绿 |
| 4185 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线石龙村国光组台变 | 18.52 | 绿 |
| 4186 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线石龙村五星组台变 | 78.81 | 绿 |
| 4187 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线回隆村金星组#1台变 | 72.48 | 绿 |
| 4188 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线回隆村苏坪组台变 | 127.95 | 绿 |
| 4189 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线回隆村杠子组台变 | 0.60 | 绿 |
| 4190 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线回隆村幺站组#3台变 | 159.59 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4191 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线回隆村幺站组#2台变 | 162.33 | 绿 |
| 4192 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线回隆村幺站组#1台变 | 80.88 | 绿 |
| 4193 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线回隆村同心组台变 | 335.62 | 绿 |
| 4194 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线回隆村凉风组台变 | 88.21 | 绿 |
| 4195 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线回隆村万坪组台变 | 68.63 | 绿 |
| 4196 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线凉桥村罗家坪组#2台变 | 112.77 | 绿 |
| 4197 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线凉桥村罗家坪#1台变 | 25.05 | 绿 |
| 4198 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康隆线凉桥村凉桥组台变 | 320.93 | 绿 |
| 4199 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线联合村铁索组台变 | 156.70 | 绿 |
| 4200 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线联合村草理马组#2台变 | 159.28 | 绿 |
| 4201 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线联合村草理马组#1台变 | 158.31 | 绿 |
| 4202 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线联合村石门坎组#2台变 | 157.99 | 绿 |
| 4203 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线联合村大林子组#3台变 | 82.59 | 绿 |
| 4204 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线联合村大林子组#2台变 | 78.78 | 绿 |
| 4205 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线联合村大林子组#1台变 | 79.31 | 绿 |
| 4206 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线竹马村6组台变 | 79.86 | 绿 |
| 4207 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线新康集镇台变 | 319.47 | 绿 |
| 4208 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线新康廉租房箱变 | 393.73 | 绿 |
| 4209 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线彝家新寨安置点台变 | 256.54 | 绿 |
| 4210 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线叶坪村牛蹄岗组台变 | 79.81 | 绿 |
| 4211 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线叶坪村新康4大队台变 | 158.96 | 绿 |
| 4212 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线叶坪村团结组台变 | 158.00 | 绿 |
| 4213 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线叶坪村团结组#1台变 | 39.48 | 绿 |
| 4214 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线叶坪村卫生院台变 | 161.14 | 绿 |
| 4215 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线叶坪村八一小学台变 | 315.00 | 绿 |
| 4216 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线叶坪村下叶坪组#2台变 | 79.13 | 绿 |
| 4217 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线叶坪村下叶坪组#1台变 | 160.82 | 绿 |
| 4218 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线叶坪村上叶坪组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 4219 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线叶坪村上叶坪组#1台变 | 59.38 | 绿 |
| 4220 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线叶坪村1组台变 | 317.45 | 绿 |
| 4221 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线凉桥村金竹林组台变 | 78.42 | 绿 |
| 4222 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV新康变电站 | 10kV康学线凉桥村伍家曼台变 | 80.05 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4223 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄鹤线胜利林场台变 | 78.35 | 绿 |
| 4224 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄鹤线胜利四组#2台变 | 39.80 | 绿 |
| 4225 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄鹤线胜利四组#1台变 | 31.14 | 绿 |
| 4226 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄鹤线胜利六组台变 | 25.76 | 绿 |
| 4227 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄鹤线胜利五组台变 | 160.52 | 绿 |
| 4228 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄鹤线胜利二组台变 | 38.95 | 绿 |
| 4229 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄鹤线胜利三组台变 | 30.56 | 绿 |
| 4230 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄鹤线胜利一组台变 | 45.98 | 绿 |
| 4231 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄花线百挑四组#2台变 | 160.55 | 绿 |
| 4232 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄花线百挑四组#1台变 | 66.88 | 绿 |
| 4233 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄花线百挑三组台变 | 256.91 | 绿 |
| 4234 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄花线枣林九组台变 | 162.05 | 绿 |
| 4235 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄花线堰坪二组#2台变 | 161.31 | 绿 |
| 4236 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线金银坪移民台变 | 183.85 | 绿 |
| 4237 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线金银坪移民2#台变 | 317.71 | 绿 |
| 4238 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线白鹤五组台变 | 84.35 | 绿 |
| 4239 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线建设四组台变 | 78.35 | 绿 |
| 4240 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线建设八组#2台变 | 125.46 | 绿 |
| 4241 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线建设八组#1台变 | 32.84 | 绿 |
| 4242 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线建设五组台变 | 105.36 | 绿 |
| 4243 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线建设二组台变 | 0.00 | 红 |
| 4244 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线建设三组台变 | 39.00 | 绿 |
| 4245 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线建设七组#2台变 | 41.11 | 绿 |
| 4246 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线建设七组#1台变 | 158.56 | 绿 |
| 4247 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线建设一组台变 | 79.67 | 绿 |
| 4248 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线向阳二组台变 | 213.00 | 绿 |
| 4249 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线前锋四组台变 | 78.74 | 绿 |
| 4250 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线前锋二组台变 | 119.00 | 绿 |
| 4251 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线前锋三组台变 | 157.31 | 绿 |
| 4252 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线全合四组台变 | 128.19 | 绿 |
| 4253 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线全合五组台变 | 21.18 | 绿 |
| 4254 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线全合二组台变 | 161.25 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4255 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线全合三组台变 | 85.08 | 绿 |
| 4256 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄白线全合一组台变 | 103.64 | 绿 |
| 4257 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄槿线满堰八组台变 | 312.92 | 绿 |
| 4258 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线满堰四组台变 | 255.88 | 绿 |
| 4259 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线满堰四组#2台变 | 81.23 | 绿 |
| 4260 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线满堰六组台变 | 78.97 | 绿 |
| 4261 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线满堰二组#2台变 | 298.45 | 绿 |
| 4262 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线满堰九组台变 | 247.73 | 绿 |
| 4263 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线满堰七组台变 | 128.21 | 绿 |
| 4264 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线满堰一组台变 | 131.47 | 绿 |
| 4265 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线枣林三组台变 | 251.99 | 绿 |
| 4266 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线枣林一组台变 | 164.71 | 绿 |
| 4267 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线廉租房台变 | 392.42 | 绿 |
| 4268 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线官坝移民台变 | 323.88 | 绿 |
| 4269 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线大木八组台变 | 130.04 | 绿 |
| 4270 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线大木五组台变 | 134.63 | 绿 |
| 4271 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线大木二号安置点台变 | 313.40 | 绿 |
| 4272 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄新线大木一组台变 | 259.38 | 绿 |
| 4273 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线申沟村四组台变 | 132.85 | 绿 |
| 4274 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线申沟村六组台变 | 79.73 | 绿 |
| 4275 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线申沟村三组台变 | 159.11 | 绿 |
| 4276 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线申沟五组台变 | 23.75 | 绿 |
| 4277 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线申沟二组台变 | 83.40 | 绿 |
| 4278 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线申沟七组台变 | 318.95 | 绿 |
| 4279 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线申沟一组台变 | 132.36 | 绿 |
| 4280 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线涂家村移民安置点台变 | 160.29 | 绿 |
| 4281 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线涂家四组台变 | 112.07 | 绿 |
| 4282 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线涂家五组台变 | 198.67 | 绿 |
| 4283 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线涂家二组台变 | 91.17 | 绿 |
| 4284 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线涂家三组台变 | 135.80 | 绿 |
| 4285 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线涂家一组台变 | 81.70 | 绿 |
| 4286 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线松合二组台变 | 160.52 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4287 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线松合二组#2台变 | 80.63 | 绿 |
| 4288 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线松合七组台变 | 127.73 | 绿 |
| 4289 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线松合一组台变 | 161.35 | 绿 |
| 4290 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线木楠三组台变 | 59.96 | 绿 |
| 4291 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线木楠一组台变 | 79.99 | 绿 |
| 4292 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄双线木兰二组台变 | 166.39 | 绿 |
| 4293 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV富庄变电站 | 10kV庄南线百挑七组台变 | 29.25 | 绿 |
| 4294 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干襄线司法所台变 | 342.46 | 绿 |
| 4295 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线梨花七组台变 | 128.86 | 绿 |
| 4296 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线幸福二组台变 | 258.47 | 绿 |
| 4297 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线富源五组台变 | 144.32 | 绿 |
| 4298 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线富源七组台变 | 162.57 | 绿 |
| 4299 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线堰沟村三棵松新村聚居点配电变压器 | 248.80 | 绿 |
| 4300 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线堰沟十二组台变 | 79.00 | 绿 |
| 4301 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线堰沟十一组台变 | 0.00 | 红 |
| 4302 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线堰沟八组#2台变 | 39.31 | 绿 |
| 4303 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线堰沟八组#1台变 | 129.57 | 绿 |
| 4304 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线堰沟五组台变 | 82.30 | 绿 |
| 4305 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线堰沟二组台变 | 111.06 | 绿 |
| 4306 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线堰沟九组台变 | 39.28 | 绿 |
| 4307 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线堰沟七组台变 | 42.96 | 绿 |
| 4308 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线堰沟一组台变 | 52.59 | 绿 |
| 4309 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线堰沟一组#2台变 | 88.33 | 绿 |
| 4310 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线三强集中安置箱变配电变压器 | 158.29 | 绿 |
| 4311 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干花线三强村二组2#台变 | 76.66 | 绿 |
| 4312 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线龙塘四组台变 | 0.00 | 红 |
| 4313 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线龙塘五组#2台变 | 112.77 | 绿 |
| 4314 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线龙塘五组#1台变 | 156.95 | 绿 |
| 4315 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线龙塘二组#2台变 | 79.10 | 绿 |
| 4316 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线龙塘二组#1台变 | 80.84 | 绿 |
| 4317 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线龙塘三组台变 | 30.83 | 绿 |
| 4318 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线龙塘一组#2台变 | 79.56 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4319 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线龙塘一组#1台变 | 63.47 | 绿 |
| 4320 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林四组台变 | 111.37 | 绿 |
| 4321 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林四组#4台变 | 78.35 | 绿 |
| 4322 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林四组#3台变 | 166.97 | 绿 |
| 4323 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林四组#2台变 | 253.49 | 绿 |
| 4324 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林十组#2台变 | 12.11 | 绿 |
| 4325 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林十组#1台变 | 209.64 | 绿 |
| 4326 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林六组台变 | 21.10 | 绿 |
| 4327 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林八组#2台变 | 39.87 | 绿 |
| 4328 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林八组#1台变 | 126.70 | 绿 |
| 4329 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林五组#2台变 | 140.09 | 绿 |
| 4330 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林五组#1台变 | 206.24 | 绿 |
| 4331 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林九组#1台变 | 226.23 | 绿 |
| 4332 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线香林三组台变 | 256.11 | 绿 |
| 4333 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线羊山四组台变 | 31.01 | 绿 |
| 4334 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线羊山二组#2台变 | 106.50 | 绿 |
| 4335 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线羊山二组#1台变 | 177.40 | 绿 |
| 4336 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线羊山一组#2台变 | 121.69 | 绿 |
| 4337 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线羊山一组#1台变 | 78.35 | 绿 |
| 4338 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线梨坪三组#1台变 | 39.26 | 绿 |
| 4339 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线庄子四组#2台变 | 17.13 | 绿 |
| 4340 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线庄子四组#1台变 | 158.33 | 绿 |
| 4341 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线庄子六组#2台变 | 62.80 | 绿 |
| 4342 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线庄子六组#1台变 | 79.15 | 绿 |
| 4343 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线庄子五组台变 | 62.97 | 绿 |
| 4344 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线庄子五组#2台变 | 78.35 | 绿 |
| 4345 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线庄子五组#1台变 | 125.52 | 绿 |
| 4346 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线庄子二组台变 | 52.48 | 黄 |
| 4347 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线庄子三组台变 | 96.30 | 绿 |
| 4348 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线尚礼二组#2台变 | 12.56 | 绿 |
| 4349 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线尚礼二组#1台变 | 79.28 | 绿 |
| 4350 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线尚礼三组#4台变 | 78.35 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线尚礼三组#3台变 | 38.65 | 绿 |
| 4352 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线尚礼三组#2台变 | 314.93 | 绿 |
| 4353 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线尚礼三组#1台变 | 79.10 | 绿 |
| 4354 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线太平十四组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 4355 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线太平十四组#1台变 | 7.66 | 绿 |
| 4356 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线太平十六组#2台变 | 157.06 | 绿 |
| 4357 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线太平十六组#1台变 | 10.76 | 绿 |
| 4358 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线太平十五组台变 | 0.00 | 红 |
| 4359 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线太平十三组台变 | 0.00 | 红 |
| 4360 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干礼线太平八组台变 | 45.35 | 绿 |
| 4361 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线蚕桑站台变 | 316.42 | 绿 |
| 4362 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线红光四组台变 | 331.62 | 绿 |
| 4363 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线瓷厂台变 | 317.67 | 绿 |
| 4364 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线满堰二组台变 | 350.49 | 绿 |
| 4365 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线满堰二组#3台变 | 246.80 | 绿 |
| 4366 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线满堰三组台变 | 131.02 | 绿 |
| 4367 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线清泉七组台变 | 170.89 | 绿 |
| 4368 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线清泉七组#2台变 | 159.87 | 绿 |
| 4369 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线民主村安置点#3台变 | 313.51 | 绿 |
| 4370 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线民主村安置点#2台变 | 313.76 | 绿 |
| 4371 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线民主村安置点#1台变 | 313.67 | 绿 |
| 4372 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线欣科园箱变 | 318.94 | 绿 |
| 4373 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线枣林四组#2台变 | 331.14 | 绿 |
| 4374 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线枣林四组#1台变 | 249.12 | 绿 |
| 4375 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线枣林十组台变 | 165.38 | 绿 |
| 4376 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线枣林六组#2台变 | 161.99 | 绿 |
| 4377 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线枣林六组#1台变 | 81.53 | 绿 |
| 4378 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线枣林八组台变 | 342.65 | 绿 |
| 4379 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线枣林五组#2台变 | 159.94 | 绿 |
| 4380 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线枣林五组#1台变 | 162.16 | 绿 |
| 4381 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线枣林三组#2台变 | 320.20 | 绿 |
| 4382 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线枣林七组台变 | 65.50 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4383 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干源线国税局箱变配电变压器 | 125.87 | 绿 |
| 4384 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线联合四组#2台变 | 33.59 | 绿 |
| 4385 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线联合四组#1台变 | 33.76 | 绿 |
| 4386 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线联合二组台变 | 40.48 | 绿 |
| 4387 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线联合二组#2台变 | 78.89 | 绿 |
| 4388 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线联合三组#2台变 | 78.48 | 绿 |
| 4389 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线联合三组#1台变 | 40.35 | 绿 |
| 4390 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线联合一组#4台变 | 126.46 | 绿 |
| 4391 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线联合一组#3台变 | 64.80 | 绿 |
| 4392 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线联合一组#2台变 | 56.55 | 绿 |
| 4393 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线联合一组#1台变 | 63.27 | 绿 |
| 4394 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线洪水四组台变 | 39.29 | 绿 |
| 4395 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线洪水六组台变 | 161.43 | 绿 |
| 4396 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线洪水八组台变 | 0.00 | 红 |
| 4397 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线洪水八组#3台变 | 131.70 | 绿 |
| 4398 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线洪水八组#2台变 | 160.60 | 绿 |
| 4399 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线洪水五组#2台变 | 58.53 | 绿 |
| 4400 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线洪水三组#2台变 | 81.61 | 绿 |
| 4401 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线洪水三组#1台变 | 100.31 | 绿 |
| 4402 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线洪水七组台变 | 83.96 | 绿 |
| 4403 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线洪水一组台变 | 163.37 | 绿 |
| 4404 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线新场四组#2台变 | 42.30 | 绿 |
| 4405 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线新场四组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 4406 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线新场五组台变 | 87.62 | 绿 |
| 4407 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线新场二组台变 | 184.89 | 绿 |
| 4408 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线新场三组台变 | 131.73 | 绿 |
| 4409 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线新场一组#2台变 | 159.96 | 绿 |
| 4410 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线新场一组#1台变 | 137.98 | 绿 |
| 4411 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线小关四组#2台变 | 52.76 | 绿 |
| 4412 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线小关四组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 4413 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线小关二组台变 | 0.00 | 红 |
| 4414 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线小关三组台变 | 164.01 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4415 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线小关一组台变 | 162.36 | 绿 |
| 4416 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线五里六组#3台变 | 0.00 | 红 |
| 4417 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线五里六组#2台变 | 81.09 | 绿 |
| 4418 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线五里六组#1台变 | 81.04 | 绿 |
| 4419 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线五里二组台变 | 79.74 | 绿 |
| 4420 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线五里三组#1台变 | 137.09 | 绿 |
| 4421 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干洪线五里一组台变 | 114.80 | 绿 |
| 4422 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线黎家四组台变 | 338.77 | 绿 |
| 4423 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线黎家五组台变 | 203.90 | 绿 |
| 4424 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线香林七组#2台变 | 56.50 | 绿 |
| 4425 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线香林七组#1台变 | 148.78 | 绿 |
| 4426 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南四组#2台变 | 80.12 | 绿 |
| 4427 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南四组#1台变 | 39.74 | 绿 |
| 4428 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南十组#2台变 | 80.00 | 绿 |
| 4429 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南十组#1台变 | 23.67 | 绿 |
| 4430 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南十一组台变 | 19.20 | 绿 |
| 4431 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南八组#2台变 | 293.29 | 绿 |
| 4432 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南八组#1台变 | 113.62 | 绿 |
| 4433 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南五组台变 | 159.06 | 绿 |
| 4434 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南二组台变 | 86.38 | 绿 |
| 4435 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南九组台变 | 230.62 | 绿 |
| 4436 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南三组#2台变 | 83.27 | 绿 |
| 4437 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南三组#1台变 | 16.09 | 绿 |
| 4438 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南一组#2台变 | 20.00 | 绿 |
| 4439 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线西南一组#1台变 | 96.69 | 绿 |
| 4440 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线苟云六组移民台变 | 79.97 | 绿 |
| 4441 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线苟云一组#2台变 | 142.21 | 绿 |
| 4442 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线苟云一组#1台变 | 210.98 | 绿 |
| 4443 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子四组台变 | 79.51 | 绿 |
| 4444 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子十二组台变 | 12.93 | 绿 |
| 4445 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子十一组台变 | 1.20 | 绿 |
| 4446 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子六组台变 | 14.34 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4447 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子八组台变 | 80.35 | 绿 |
| 4448 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子五组#2台变 | 83.44 | 绿 |
| 4449 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子五组#1台变 | 39.41 | 绿 |
| 4450 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子二组台变 | 27.13 | 绿 |
| 4451 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子九组台变 | 71.62 | 绿 |
| 4452 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子九组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 4453 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子三组台变 | 158.87 | 绿 |
| 4454 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子七组#1台变 | 123.07 | 绿 |
| 4455 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线海子一组台变 | 78.78 | 绿 |
| 4456 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线干溪坝移民#4台变 | 265.16 | 绿 |
| 4457 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线干溪坝移民#3台变 | 208.53 | 绿 |
| 4458 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线干溪坝移民#2台变 | 336.66 | 绿 |
| 4459 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线干溪坝移民#1台变 | 279.96 | 绿 |
| 4460 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线合同八组移民台变 | 319.88 | 绿 |
| 4461 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线合同一组#2台变 | 133.25 | 绿 |
| 4462 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线合同一组#1台变 | 162.20 | 绿 |
| 4463 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线五里五组#2台变 | 322.18 | 绿 |
| 4464 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线二道坪移民#2台变 | 251.32 | 绿 |
| 4465 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干河线二道坪移民#1台变 | 250.82 | 绿 |
| 4466 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线辛坪村二组台变 | 78.75 | 绿 |
| 4467 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线辛坪村一组台变 | 271.30 | 绿 |
| 4468 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线白鹤六组台变 | 160.07 | 绿 |
| 4469 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线白鹤二组台变 | 132.14 | 绿 |
| 4470 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线白鹤三组台变 | 321.90 | 绿 |
| 4471 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线白鹤一组台变 | 163.19 | 绿 |
| 4472 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线白云四组台变 | 279.42 | 绿 |
| 4473 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线白云六组台变 | 55.23 | 黄 |
| 4474 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线清泉移民#2台变 | 47.69 | 绿 |
| 4475 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线清泉三组台变 | 164.00 | 绿 |
| 4476 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线永康四组台变 | 319.24 | 绿 |
| 4477 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线永康六组#2台变 | 206.60 | 绿 |
| 4478 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线永康六组#1台变 | 78.35 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4479 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线永康二组台变 | 1.41 | 绿 |
| 4480 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线永康三组台变 | 126.70 | 绿 |
| 4481 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线永康七组台变 | 0.00 | 红 |
| 4482 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线永康一组#2台变 | 90.43 | 绿 |
| 4483 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线永康一组#1台变 | 41.63 | 绿 |
| 4484 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线新中安置点台变 | 156.71 | 绿 |
| 4485 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线新中四组台变 | 129.10 | 绿 |
| 4486 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线新中五组台变 | 85.41 | 绿 |
| 4487 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线新中五组#3台变 | 322.17 | 绿 |
| 4488 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线新中五组#2台变 | 312.58 | 绿 |
| 4489 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV干富线新中七组台变 | 329.41 | 绿 |
| 4490 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线建设四组台变 | 134.60 | 绿 |
| 4491 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线建设五组台变 | 51.78 | 绿 |
| 4492 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线大坪四组台变 | 78.35 | 绿 |
| 4493 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线大坪十组#2台变 | 62.79 | 绿 |
| 4494 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线大坪十组#1台变 | 126.76 | 绿 |
| 4495 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线大坪五组台变 | 26.15 | 绿 |
| 4496 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线大坪二组#2台变 | 126.80 | 绿 |
| 4497 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线大坪二组#1台变 | 116.70 | 绿 |
| 4498 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线大坪三组台变 | 78.35 | 绿 |
| 4499 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线大坪七组台变 | 78.61 | 绿 |
| 4500 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线向阳四组台变 | 129.43 | 绿 |
| 4501 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线向阳四组#2台变 | 141.31 | 绿 |
| 4502 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线向阳八组台变 | 127.34 | 绿 |
| 4503 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线向阳五组台变 | 165.91 | 绿 |
| 4504 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线向阳七组台变 | 323.50 | 绿 |
| 4505 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线后域千峰一组台变 | 111.11 | 绿 |
| 4506 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线后域全新六组台变 | 64.60 | 绿 |
| 4507 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线后域全新五组台变 | 126.11 | 绿 |
| 4508 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线千峰六组台变 | 79.20 | 绿 |
| 4509 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线千峰五组台变 | 65.19 | 绿 |
| 4510 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线千峰三组台变 | 168.59 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4511 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线全新十一组台变 | 40.26 | 绿 |
| 4512 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线全新三组台变 | 80.29 | 绿 |
| 4513 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干富线全新一组台变 | 303.91 | 绿 |
| 4514 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线车站台变 | 468.41 | 绿 |
| 4515 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV干城线襄香饭店箱变 | 538.06 | 绿 |
| 4516 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线老电影院台变 | 291.85 | 绿 |
| 4517 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV干城线老派出所箱变 | 537.26 | 绿 |
| 4518 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线经营站台变 | 351.84 | 绿 |
| 4519 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线粮站箱变 | 505.52 | 绿 |
| 4520 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线水厂箱变 | 515.14 | 绿 |
| 4521 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线梨城社区台变 | 292.59 | 绿 |
| 4522 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV干城线桉树林箱变 | 554.96 | 绿 |
| 4523 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线新派出所台变 | 397.41 | 绿 |
| 4524 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线弘达园台变 | 279.40 | 绿 |
| 4525 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线工行台变 | 484.04 | 绿 |
| 4526 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线商业广场#1箱变 | 547.01 | 绿 |
| 4527 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线农行台变 | 367.10 | 绿 |
| 4528 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线中医院箱变 | 528.02 | 绿 |
| 4529 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线东风路广场台变 | 313.40 | 绿 |
| 4530 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线东风路口停车场台变 | 330.57 | 绿 |
| 4531 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线东风路#4台变 | 246.80 | 绿 |
| 4532 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线东风路#3台变 | 340.15 | 绿 |
| 4533 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线东风路#2台变 | 355.88 | 绿 |
| 4534 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线东风路#1箱变配电变压器 | 351.16 | 绿 |
| 4535 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干城线东风路#1台变 | 323.32 | 绿 |
| 4536 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线黎家二组#1台变 | 81.47 | 绿 |
| 4537 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线黎家三组#2台变 | 166.72 | 绿 |
| 4538 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线黎家三组#1台变 | 261.34 | 绿 |
| 4539 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线黎家一组台变 | 125.36 | 绿 |
| 4540 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线集贤村四组#2台变 | 276.96 | 绿 |
| 4541 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线集贤四组#1台变 | 254.77 | 绿 |
| 4542 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线集贤二组#2台变 | 169.60 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4543 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线集贤二组#1台变 | 127.51 | 绿 |
| 4544 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线集贤一组#2台变 | 321.72 | 绿 |
| 4545 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线集贤一组#1台变 | 279.44 | 绿 |
| 4546 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线苟云四组#2台变 | 165.55 | 绿 |
| 4547 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线苟云四组#1台变 | 161.46 | 绿 |
| 4548 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线苟云五组台变 | 233.41 | 绿 |
| 4549 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线苟云二组台变 | 333.05 | 绿 |
| 4550 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线苟云三组台变 | 320.15 | 绿 |
| 4551 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线楠木四组台变 | 42.66 | 绿 |
| 4552 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线楠木五组台变 | 19.84 | 绿 |
| 4553 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线楠木二组台变 | 79.94 | 绿 |
| 4554 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线楠木三组台变 | 126.22 | 绿 |
| 4555 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线楠木一组台变 | 42.25 | 绿 |
| 4556 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线新场一组#3台变 | 160.03 | 绿 |
| 4557 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线富源八组台变 | 171.15 | 绿 |
| 4558 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线富源五组#1台变 | 168.32 | 绿 |
| 4559 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线富源二组台变 | 24.73 | 绿 |
| 4560 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线富源三组台变 | 90.31 | 绿 |
| 4561 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线富源一组台变 | 82.04 | 绿 |
| 4562 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线五里四组#2台变 | 267.80 | 绿 |
| 4563 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线五里四组#1台变 | 158.95 | 绿 |
| 4564 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线五里五组#1台变 | 285.73 | 绿 |
| 4565 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线五里三组#3台变 | 277.59 | 绿 |
| 4566 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干唐线五里三组#2台变 | 260.96 | 绿 |
| 4567 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线黎家六组移民台变 | 324.68 | 绿 |
| 4568 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线富源六组台变 | 39.93 | 绿 |
| 4569 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄移民十三组台变 | 254.99 | 绿 |
| 4570 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄移民十三组#2台变 | 39.51 | 绿 |
| 4571 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄四组移民安置点台变 | 33.68 | 绿 |
| 4572 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄四组台变 | 260.20 | 绿 |
| 4573 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄十一组台变 | 265.50 | 绿 |
| 4574 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄六组台变 | 204.75 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4575 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄八组移民台变 | 129.25 | 绿 |
| 4576 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄八组台变 | 185.94 | 绿 |
| 4577 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄五组台变 | 236.81 | 绿 |
| 4578 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄九组台变 | 29.14 | 绿 |
| 4579 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄九组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 4580 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄三组台变 | 170.00 | 绿 |
| 4581 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄七组台变 | 182.82 | 绿 |
| 4582 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干南线大庄一组台变 | 254.72 | 绿 |
| 4583 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线黎家四组台变 | 172.40 | 绿 |
| 4584 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线黎家三组台变 | 159.32 | 绿 |
| 4585 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线香林四组#1台变 | 302.07 | 绿 |
| 4586 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线香林五组#1台变 | 190.92 | 绿 |
| 4587 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线羊山六组台变 | 79.78 | 绿 |
| 4588 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线羊山六组#1台变 | 315.12 | 绿 |
| 4589 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线羊山五组台变 | 118.97 | 绿 |
| 4590 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线羊山七组台变 | 86.59 | 绿 |
| 4591 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线羊山七组#3台变 | 158.08 | 绿 |
| 4592 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线羊山七组#1台变 | 8.60 | 绿 |
| 4593 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线小关村六组台变 | 254.48 | 绿 |
| 4594 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线小关富全台变 | 318.64 | 绿 |
| 4595 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线小关六组#2台变 | 74.63 | 绿 |
| 4596 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线小关八组台变 | 172.48 | 绿 |
| 4597 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线小关五组台变 | 176.01 | 绿 |
| 4598 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线合同四组台变 | 129.40 | 绿 |
| 4599 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线合同六组台变 | 275.80 | 绿 |
| 4600 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线合同五组移民#2台变 | 42.35 | 绿 |
| 4601 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线合同五组移民#1台变 | 160.00 | 绿 |
| 4602 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线合同五组#2台变 | 144.14 | 绿 |
| 4603 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线合同二组台变 | 68.18 | 绿 |
| 4604 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线合同三组台变 | 35.74 | 绿 |
| 4605 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV干关线合同七组台变 | 264.66 | 绿 |
| 4606 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线顺河乡大岩五组台变 | 78.38 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4607 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线苏古十一组台变 | 0.00 | 红 |
| 4608 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线洛尔四组新增台变 | 19.12 | 绿 |
| 4609 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线洛尔四组台变 | 15.73 | 绿 |
| 4610 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线洛尔八组台变 | 117.10 | 绿 |
| 4611 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线洛尔五组台变 | 5.93 | 绿 |
| 4612 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线洛尔七组台变 | 156.72 | 绿 |
| 4613 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线板羊四组台变 | 15.68 | 绿 |
| 4614 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线板羊五组台变 | 23.52 | 绿 |
| 4615 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线板羊九组台变 | 9.65 | 绿 |
| 4616 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线大岩三组台变 | 23.51 | 绿 |
| 4617 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线大岩一组台变 | 23.55 | 绿 |
| 4618 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线南山四组台变 | 78.91 | 绿 |
| 4619 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线南山六组台变 | 39.70 | 绿 |
| 4620 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线南山八组台变 | 39.27 | 绿 |
| 4621 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线南山五组台变 | 14.46 | 绿 |
| 4622 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线南山二组台变 | 78.64 | 绿 |
| 4623 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线南山九组台变 | 63.01 | 绿 |
| 4624 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线南山三组台变 | 78.54 | 绿 |
| 4625 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线南山七组台变 | 29.24 | 绿 |
| 4626 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工顺线南山一组台变 | 79.37 | 绿 |
| 4627 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线麦地台变 | 158.75 | 绿 |
| 4628 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线鹞子岩移民安置点台变 | 40.52 | 绿 |
| 4629 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线管山移民安置点台变 | 0.00 | 红 |
| 4630 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线管山四组台变 | 29.19 | 绿 |
| 4631 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线管山二组台变 | 63.45 | 绿 |
| 4632 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线管山三组台变 | 78.56 | 绿 |
| 4633 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线管山一组台变 | 47.66 | 绿 |
| 4634 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线白岩岗移民台变 | 126.51 | 绿 |
| 4635 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线炒米岗二台变 | 82.34 | 绿 |
| 4636 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线双海新3台变 | 158.96 | 绿 |
| 4637 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线双海四组台变 | 200.46 | 绿 |
| 4638 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线双海五组台变 | 100.48 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4639 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线双海二组台变 | 191.03 | 绿 |
| 4640 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线双海三组台变 | 128.79 | 绿 |
| 4641 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线双海一组台变 | 28.96 | 绿 |
| 4642 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线伏龙四组台变 | 4.18 | 绿 |
| 4643 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线伏龙六组台变 | 24.19 | 绿 |
| 4644 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线伏龙五组台变 | 14.35 | 绿 |
| 4645 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线伏龙三组台变 | 73.77 | 绿 |
| 4646 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线伏龙七组台变 | 0.00 | 红 |
| 4647 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线伏龙一组台变 | 5.65 | 绿 |
| 4648 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线云盘顶移民安置点台变 | 105.78 | 绿 |
| 4649 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线中海四组台变 | 80.56 | 绿 |
| 4650 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线中海六组台变 | 14.01 | 绿 |
| 4651 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线中海八组台变 | 0.00 | 红 |
| 4652 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线中海三组#2台变 | 50.08 | 绿 |
| 4653 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线中海三组#1台变 | 18.15 | 绿 |
| 4654 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线中海七组台变 | 40.56 | 绿 |
| 4655 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线中海一台变 | 12.18 | 绿 |
| 4656 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线上海子移民安置点#3台变 | 0.00 | 红 |
| 4657 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线上海子移民安置点#2台变 | 98.45 | 绿 |
| 4658 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工海线上海子移民安置点#1台变 | 248.48 | 绿 |
| 4659 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线鹤梧八组台变 | 112.92 | 绿 |
| 4660 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线鹤梧九组台变 | 23.94 | 绿 |
| 4661 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线马烈新华四组台变 | 246.80 | 绿 |
| 4662 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线马烈新华二组台变 | 78.35 | 绿 |
| 4663 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线马烈四组台变 | 105.48 | 绿 |
| 4664 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线马烈六组台变 | 45.35 | 绿 |
| 4665 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线马烈八组台变 | 60.55 | 绿 |
| 4666 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线马烈五组台变 | 78.35 | 绿 |
| 4667 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线马烈二组台变 | 2.37 | 绿 |
| 4668 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线马烈二组#1台变 | 49.85 | 绿 |
| 4669 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线马烈九组台变 | 51.13 | 绿 |
| 4670 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线马烈三组台变 | 78.35 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4671 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线马烈七组台变 | 0.00 | 红 |
| 4672 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线马烈一组台变 | 43.35 | 绿 |
| 4673 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线洪福一组台变 | 14.01 | 绿 |
| 4674 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线方村四组台变 | 48.54 | 绿 |
| 4675 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线方村二组台变 | 17.69 | 绿 |
| 4676 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线方村三组台变 | 23.60 | 绿 |
| 4677 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线方村一组台变 | 0.00 | 红 |
| 4678 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线新合四组#2台变 | 23.35 | 绿 |
| 4679 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线新合五组台变 | 79.19 | 绿 |
| 4680 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线新合一组台变 | 78.35 | 绿 |
| 4681 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线新合一组#2台变 | 79.05 | 绿 |
| 4682 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线新华村一组#2台变 | 81.18 | 绿 |
| 4683 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线新华五组台变 | 131.70 | 绿 |
| 4684 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线新华三组台变 | 160.54 | 绿 |
| 4685 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线新华一组台变 | 3.75 | 绿 |
| 4686 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线三坪村二组台变 | 81.36 | 绿 |
| 4687 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线三坪村三组台变 | 79.39 | 绿 |
| 4688 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工方线三坪村一组台变 | 128.61 | 绿 |
| 4689 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线鹤梧四组台变 | 0.00 | 红 |
| 4690 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线鹤梧六组台变 | 71.06 | 绿 |
| 4691 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线鹤梧五组台变 | 0.00 | 红 |
| 4692 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线鹤梧二组台变 | 0.00 | 红 |
| 4693 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线鹤梧二组1#台变 | 158.03 | 绿 |
| 4694 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线鹤梧三组台变 | 86.70 | 绿 |
| 4695 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线鹤梧三组#1台变 | 112.66 | 绿 |
| 4696 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线鹤梧一组台变 | 0.00 | 红 |
| 4697 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线红岩四组台变 | 29.12 | 绿 |
| 4698 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线红岩五台变 | 52.60 | 绿 |
| 4699 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线红岩二组台变 | 5.48 | 绿 |
| 4700 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线红岩三组台变 | 80.04 | 绿 |
| 4701 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线红岩一组#1台变 | 92.99 | 绿 |
| 4702 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线深溪四组台变 | 24.28 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4703 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线深溪五组台变 | 97.72 | 绿 |
| 4704 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线深溪三组台变 | 19.59 | 绿 |
| 4705 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线深溪一组台变 | 316.43 | 绿 |
| 4706 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线洪顺四组台变 | 15.49 | 绿 |
| 4707 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线洪顺二组台变 | 0.00 | 红 |
| 4708 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线洪顺三组台变 | 17.40 | 绿 |
| 4709 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线洪顺一组台变 | 5.52 | 绿 |
| 4710 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线洪福五组台变 | 21.89 | 绿 |
| 4711 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线洪福二组台变 | 43.74 | 绿 |
| 4712 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线洪福三组台变 | 52.36 | 绿 |
| 4713 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线治安四组台变 | 39.87 | 绿 |
| 4714 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线治安六组台变 | 79.42 | 绿 |
| 4715 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线治安五组台变 | 79.57 | 绿 |
| 4716 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线治安二组台变 | 158.59 | 绿 |
| 4717 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线治安三组台变 | 39.62 | 绿 |
| 4718 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线治安七组台变 | 79.34 | 绿 |
| 4719 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线治安一组台变 | 24.94 | 黄 |
| 4720 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线水沟二组台变 | 103.12 | 绿 |
| 4721 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线水沟一组台变 | 52.00 | 黄 |
| 4722 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线安乐四组台变 | 13.38 | 绿 |
| 4723 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线安乐六组台变 | 63.44 | 绿 |
| 4724 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线安乐五组台变 | 132.17 | 绿 |
| 4725 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线安乐二组台变 | 243.72 | 绿 |
| 4726 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线安乐三组台变 | 41.87 | 绿 |
| 4727 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线安乐一组台变 | 1.12 | 绿 |
| 4728 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线坪安四组台变 | 157.50 | 绿 |
| 4729 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线和平四组台变 | 80.53 | 绿 |
| 4730 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线和平六组台变 | 66.61 | 绿 |
| 4731 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线和平八组台变 | 110.08 | 绿 |
| 4732 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线和平五组台变 | 65.11 | 绿 |
| 4733 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线和平二组台变 | 83.06 | 绿 |
| 4734 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线和平三组台变 | 52.99 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4735 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线和平七组台变 | 49.16 | 绿 |
| 4736 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线和平一组台变 | 34.43 | 绿 |
| 4737 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线两河二组台变 | 40.59 | 绿 |
| 4738 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线两河三组台变 | 158.49 | 绿 |
| 4739 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线两河一组台变 | 65.53 | 绿 |
| 4740 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工安线两河一组#2台变 | 2.16 | 绿 |
| 4741 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工万线双合四组台变 | 80.88 | 绿 |
| 4742 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工万线双合二组台变 | 112.69 | 绿 |
| 4743 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工万线双合三组台变 | 22.98 | 绿 |
| 4744 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工万线双合一组台变 | 0.00 | 红 |
| 4745 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工万线万工集镇移民箱变配电变压器 | 203.41 | 绿 |
| 4746 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万工变电站 | 10kV工万线万工移民集镇开闭锁台变 | 223.39 | 绿 |
| 4747 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV岔三线建政4组台变 | 39.18 | 绿 |
| 4748 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线附城乡政府台变 | 162.81 | 绿 |
| 4749 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线毛坪村平溪河组#2台变 | 164.28 | 绿 |
| 4750 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线毛坪村平溪河组#1台变 | 163.63 | 绿 |
| 4751 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线坪阳村走马坪组#2台变 | 319.05 | 绿 |
| 4752 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线坪阳村走马坪组#1台变 | 144.04 | 绿 |
| 4753 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线坪阳村白云组#2台变 | 159.32 | 绿 |
| 4754 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线坪阳村白云组#1台变 | 316.05 | 绿 |
| 4755 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线坪阳村玉平组台变 | 273.40 | 绿 |
| 4756 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线坪阳村大院子组台变 | 316.32 | 绿 |
| 4757 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线坪阳村大院子组#2台变 | 316.02 | 绿 |
| 4758 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线坪阳村大田嘴组1#台变 | 270.41 | 绿 |
| 4759 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线坪阳村大田嘴组#2台变 | 161.49 | 绿 |
| 4760 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线坪阳村坪阳台变 | 134.76 | 绿 |
| 4761 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线南罗坝村团结组台变 | 321.23 | 绿 |
| 4762 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线南罗坝村6组#1台变 | 163.22 | 绿 |
| 4763 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线南罗坝村5组台变 | 117.21 | 绿 |
| 4764 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线南罗坝村3组#3台变 | 337.63 | 绿 |
| 4765 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线南罗坝6组#2台变 | 142.54 | 绿 |
| 4766 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线南村坝村移民台变 | 79.59 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4767 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线南村坝村安置点#2台变 | 326.26 | 绿 |
| 4768 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线南村坝村安置点#1台变 | 321.69 | 绿 |
| 4769 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线南村坝村9组台变 | 81.26 | 绿 |
| 4770 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线南村坝村8组台变 | 160.13 | 绿 |
| 4771 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线南村坝村7组台变 | 327.63 | 绿 |
| 4772 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小龙线五宪乡政府台变 | 330.44 | 绿 |
| 4773 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线青仁8社台变 | 158.02 | 绿 |
| 4774 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线豆子山村豆子山组台变 | 97.44 | 绿 |
| 4775 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线豆子山村胥家湾组台变 | 80.39 | 绿 |
| 4776 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线豆子山村王河坝组台变 | 127.14 | 绿 |
| 4777 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线豆子山村张家湾组台变 | 78.88 | 绿 |
| 4778 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线豆子山村堰坎组台变 | 94.16 | 绿 |
| 4779 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线豆子山村冯家湾组台变 | 59.19 | 绿 |
| 4780 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线豆子山村中院子组台变 | 148.91 | 绿 |
| 4781 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线烟溪沟村朱何组台变 | 78.62 | 绿 |
| 4782 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线烟溪沟村16组台变 | 158.84 | 绿 |
| 4783 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线烟溪沟村15组台变 | 40.26 | 绿 |
| 4784 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线烟溪沟村14组台变 | 78.39 | 绿 |
| 4785 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线烟溪沟村13组台变 | 80.34 | 绿 |
| 4786 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线烟溪沟村12组台变 | 0.00 | 红 |
| 4787 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线烟溪沟村11组台变 | 0.00 | 红 |
| 4788 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线毛坪村观山组台变 | 62.92 | 绿 |
| 4789 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线毛坪村张石桥组台变 | 280.32 | 绿 |
| 4790 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线毛坪村小毛坪组台变 | 318.10 | 绿 |
| 4791 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线毛坪村安置点台变 | 321.02 | 绿 |
| 4792 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线毛坪村丁家沟组台变 | 167.66 | 绿 |
| 4793 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线平溪河安置房箱变 | 511.13 | 绿 |
| 4794 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线南村坝村10组#2台变 | 91.35 | 绿 |
| 4795 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小附线南村坝村10组#1台变 | 39.95 | 绿 |
| 4796 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线水池集体组台变 | 78.86 | 绿 |
| 4797 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线水池富美组台变 | 0.00 | 红 |
| 4798 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线水池富兴组台变 | 161.40 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4799 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线水池安置点#1台变 | 320.84 | 绿 |
| 4800 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线水池上组2#台变 | 144.91 | 绿 |
| 4801 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线水池上组#1台变 | 266.08 | 绿 |
| 4802 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线水池4组台变 | 158.12 | 绿 |
| 4803 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线星星小区安置点#3台变 | 271.40 | 绿 |
| 4804 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线星星小区#1台变 | 121.56 | 绿 |
| 4805 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线星星9组台变 | 325.71 | 绿 |
| 4806 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线星星9组#2台变 | 309.33 | 绿 |
| 4807 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线星星3组台变 | 59.97 | 绿 |
| 4808 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线星星1组#3台变 | 329.33 | 绿 |
| 4809 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线星星1组#2台变 | 164.46 | 绿 |
| 4810 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线星星1组#1台变 | 102.42 | 绿 |
| 4811 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线星星13组台变 | 143.64 | 绿 |
| 4812 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线星星12组台变 | 92.62 | 绿 |
| 4813 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线星星11组台变 | 120.52 | 绿 |
| 4814 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线星星10组台变 | 326.89 | 绿 |
| 4815 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线宝积6组台变 | 128.60 | 绿 |
| 4816 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线宝积5组台变 | 39.56 | 绿 |
| 4817 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线宝积4组台变 | 39.70 | 绿 |
| 4818 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线宝积3组台变 | 39.87 | 绿 |
| 4819 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线宝积2组#2台变 | 159.28 | 绿 |
| 4820 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线宝积2组#1台变 | 96.68 | 绿 |
| 4821 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线宝积1组#2台变 | 79.07 | 绿 |
| 4822 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV桐子林变电站 | 10kV小桐线宝积1组#1台变 | 126.70 | 绿 |
| 4823 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小开线青华6队台变 | 340.89 | 绿 |
| 4824 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小开线街老头台变 | 313.40 | 绿 |
| 4825 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小开线街老头#2台变 | 264.44 | 绿 |
| 4826 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小开线电力公司箱变 | 709.83 | 绿 |
| 4827 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小开线电力公司台变 | 364.55 | 绿 |
| 4828 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小开线烈士陵园台变 | 341.93 | 绿 |
| 4829 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小开线康宁路西二段台变 | 339.23 | 绿 |
| 4830 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小开线康宁路箱变 | 493.61 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4831 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小开线小坪山台变 | 335.57 | 绿 |
| 4832 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小开线人才公寓箱变 | 360.85 | 绿 |
| 4833 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线鸿林小区箱变 | 441.39 | 绿 |
| 4834 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线金河广场#3台变 | 376.03 | 绿 |
| 4835 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线金河广场#2箱变 | 556.31 | 绿 |
| 4836 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线金河广场#2台变 | 368.15 | 绿 |
| 4837 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线金河广场#1箱变 | 459.89 | 绿 |
| 4838 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线金河广场#1台变 | 383.89 | 绿 |
| 4839 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线金宇广场#2箱变 | 517.32 | 绿 |
| 4840 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线金宇广场#1箱变 | 448.85 | 绿 |
| 4841 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线新民上街箱变 | 570.28 | 绿 |
| 4842 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线新民上街#2台变 | 329.79 | 绿 |
| 4843 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线县政府箱变 | 565.22 | 绿 |
| 4844 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线人民路西段#1台变 | 342.82 | 绿 |
| 4845 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV小坪山变电站 | 10kV小城线人民路东段箱变 | 523.66 | 绿 |
| 4846 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线黄村组台变 | 156.96 | 绿 |
| 4847 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线黄村廖家组台变 | 87.04 | 绿 |
| 4848 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线黄村大竹组台变 | 157.13 | 绿 |
| 4849 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线黄村周家组台变 | 156.80 | 绿 |
| 4850 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线顺河村#3组台变 | 316.94 | 绿 |
| 4851 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线顺河村#2组台变 | 84.93 | 绿 |
| 4852 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线顺河#4组台变 | 317.35 | 绿 |
| 4853 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线陡滩老家山组台变 | 157.44 | 绿 |
| 4854 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线陡滩组台变 | 158.08 | 绿 |
| 4855 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线陡滩红旗组#2台变 | 156.96 | 绿 |
| 4856 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线陡滩村红旗组#1台变 | 127.64 | 绿 |
| 4857 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线陡滩弯头组台变 | 143.32 | 绿 |
| 4858 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线陡滩余家沟组#2台变 | 157.01 | 绿 |
| 4859 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线陡滩余家沟组#1台变 | 127.47 | 绿 |
| 4860 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线规划村#5组台变 | 123.98 | 绿 |
| 4861 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线规划村#1组台变 | 158.17 | 绿 |
| 4862 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线三台村红星组台变 | 157.58 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4863 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线三台村红星小区台变 | 158.46 | 绿 |
| 4864 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线三台村桑河组台变 | 158.84 | 绿 |
| 4865 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线三台村桑河组#2台变 | 78.60 | 绿 |
| 4866 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线三台村彭家山组台变 | 158.00 | 绿 |
| 4867 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线三台村大坪山组台变 | 128.82 | 绿 |
| 4868 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将顺线三台村代家组台变 | 161.74 | 绿 |
| 4869 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将海二线罗坝1组台变 | 305.44 | 绿 |
| 4870 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将海二线线村委会组台变 | 158.79 | 绿 |
| 4871 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将海二线沙坝组台变 | 78.61 | 绿 |
| 4872 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将海二线张坝组台变 | 157.88 | 绿 |
| 4873 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线龚湾组台变 | 46.71 | 绿 |
| 4874 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线顺河村1组台变 | 331.52 | 绿 |
| 4875 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将山线青竹湾台变 | 78.36 | 绿 |
| 4876 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将山线阳山组台变 | 80.13 | 绿 |
| 4877 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将山线钱坝台变 | 39.98 | 绿 |
| 4878 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线蒋山组台变 | 39.55 | 绿 |
| 4879 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将山线罗坝2组台变 | 326.76 | 绿 |
| 4880 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线石桥#2台变 | 79.33 | 绿 |
| 4881 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线石桥#1台变 | 39.27 | 绿 |
| 4882 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线溪口鱼洞子台变 | 157.39 | 绿 |
| 4883 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线溪口线台变 | 157.28 | 绿 |
| 4884 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线溪口村共和组台变 | 315.69 | 绿 |
| 4885 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线溪口小坪溪组台变 | 160.27 | 绿 |
| 4886 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线溪口大坪溪组台变 | 158.50 | 绿 |
| 4887 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线溪口兰岗组台变 | 132.30 | 绿 |
| 4888 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将山线沙亚坡组台变 | 79.46 | 绿 |
| 4889 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线望鱼组台变 | 322.47 | 绿 |
| 4890 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将山线曹万村瓦窑坪组台变 | 160.41 | 绿 |
| 4891 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线新民组台变 | 160.56 | 绿 |
| 4892 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线张湾组台变 | 98.12 | 绿 |
| 4893 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将山线小沙坪组台变 | 39.38 | 绿 |
| 4894 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10kV将山线太平组台变 | 158.49 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4895 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线唐口村台变 | 136.41 | 绿 |
| 4896 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将山线后坝组台变 | 315.95 | 绿 |
| 4897 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线古镇组台变 | 253.74 | 绿 |
| 4898 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线兴隆烟芦坎线台变 | 157.95 | 绿 |
| 4899 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线兴隆河院子线台变 | 157.78 | 绿 |
| 4900 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线兴隆#2台变 | 78.72 | 绿 |
| 4901 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV将军坡电站（用户）110kV将军坡电站 | 10kV将山线兴隆#1配变 | 79.47 | 绿 |
| 4902 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将山线修山湾台变 | 78.81 | 绿 |
| 4903 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将山线三合村石坎坏台变 | 157.37 | 绿 |
| 4904 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将山线三合村棕树坪台变 | 78.79 | 绿 |
| 4905 | 雅安市 | 雨城区 | 220kV名山变电站 | 10kV将山线三合村吴坪台变 | 79.66 | 绿 |
| 4906 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线赵院六组台变 | 118.12 | 绿 |
| 4907 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线赵院八组台变 | 0.00 | 红 |
| 4908 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线赵院五组台变 | 159.81 | 绿 |
| 4909 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线赵院九组台变 | 157.19 | 绿 |
| 4910 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线赵院三组#2台变 | 79.75 | 绿 |
| 4911 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线赵院三组#1台变 | 41.18 | 绿 |
| 4912 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线联络十五组台变 | 253.34 | 绿 |
| 4913 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线联络十二组台变 | 0.00 | 红 |
| 4914 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线联络十三组台变 | 80.29 | 绿 |
| 4915 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线联络八组台变 | 78.35 | 绿 |
| 4916 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线联络五组台变 | 121.80 | 绿 |
| 4917 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线联络二组台变 | 80.14 | 绿 |
| 4918 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线联络九组台变 | 40.77 | 绿 |
| 4919 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线联络三组台变 | 80.13 | 绿 |
| 4920 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线联络七组台变 | 82.13 | 绿 |
| 4921 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV富埝线江湾安置点箱变配电变压器 | 126.98 | 绿 |
| 4922 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV富埝线槽路2组台变 | 157.75 | 绿 |
| 4923 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线果园村四组#2台变 | 158.33 | 绿 |
| 4924 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线果园四组台变 | 80.24 | 绿 |
| 4925 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线果园十组#1台变 | 80.23 | 绿 |
| 4926 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富埝线果园十三组台变 | 105.11 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4927 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线果园十三组#2台变 | 158.10 | 绿 |
| 4928 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线果园十一组台变 | 159.09 | 绿 |
| 4929 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线果园六组#2台变 | 109.87 | 绿 |
| 4930 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线果园六组#1台变 | 109.31 | 绿 |
| 4931 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线果园八组台变 | 104.48 | 绿 |
| 4932 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线果园五组台变 | 157.97 | 绿 |
| 4933 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线果园二组台变 | 159.60 | 绿 |
| 4934 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线果园九组#2台变 | 38.78 | 绿 |
| 4935 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线果园九组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 4936 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线果园三组台变 | 63.55 | 绿 |
| 4937 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线果园七组台变 | 15.69 | 绿 |
| 4938 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线果园一组台变 | 159.25 | 绿 |
| 4939 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富强四组台变 | 79.03 | 绿 |
| 4940 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富强十组台变 | 49.63 | 绿 |
| 4941 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富强五组台变 | 78.56 | 绿 |
| 4942 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富强九组台变 | 126.84 | 绿 |
| 4943 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富强三组台变 | 158.09 | 绿 |
| 4944 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富康四组台变 | 78.35 | 绿 |
| 4945 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富康五组台变 | 95.74 | 绿 |
| 4946 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富康二组#2台变 | 39.80 | 绿 |
| 4947 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富康二组#1台变 | 159.17 | 绿 |
| 4948 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富康三组台变 | 100.56 | 绿 |
| 4949 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富康一组#2台变 | 42.63 | 绿 |
| 4950 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富康一组#1台变 | 251.83 | 绿 |
| 4951 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富庄二组#2台变 | 253.18 | 绿 |
| 4952 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富庄二组#1台变 | 37.64 | 绿 |
| 4953 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富庄三组台变 | 91.69 | 绿 |
| 4954 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富庄一组台变 | 158.33 | 绿 |
| 4955 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富和十二组台变 | 125.30 | 绿 |
| 4956 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富和十三组台变 | 83.30 | 绿 |
| 4957 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富和八组台变 | 55.07 | 绿 |
| 4958 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富和二组台变 | 28.99 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4959 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富和九组台变 | 65.34 | 绿 |
| 4960 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富和三组台变 | 40.25 | 绿 |
| 4961 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富和一组台变 | 65.21 | 绿 |
| 4962 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富厚二组台变 | 46.07 | 绿 |
| 4963 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富厚三组#2台变 | 126.47 | 绿 |
| 4964 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富厚三组#1台变 | 159.62 | 绿 |
| 4965 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线富厚一组#2台变 | 27.43 | 绿 |
| 4966 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV富垮线太红6组台变 | 135.61 | 绿 |
| 4967 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV富垮线太红4组台变 | 78.70 | 绿 |
| 4968 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV富垮线太红2组台变 | 79.38 | 绿 |
| 4969 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV富垮线同义四组台变 | 158.75 | 绿 |
| 4970 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV富垮线同义五组台变 | 40.68 | 绿 |
| 4971 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV富垮线同义五组#2台变 | 82.18 | 绿 |
| 4972 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV富垮线同义二组#2台变 | 160.14 | 绿 |
| 4973 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV富垮线同义二组#1台变 | 160.64 | 绿 |
| 4974 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV富垮线同义三组台变 | 18.62 | 绿 |
| 4975 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV富垮线同义七组台变 | 0.00 | 红 |
| 4976 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线双江四组台变 | 45.82 | 绿 |
| 4977 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线双江六组台变 | 79.59 | 绿 |
| 4978 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线双江二组台变 | 40.12 | 绿 |
| 4979 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线双江三组台变 | 161.18 | 绿 |
| 4980 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线双江七组台变 | 78.37 | 绿 |
| 4981 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线五星二组台变 | 37.45 | 绿 |
| 4982 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线五星三组台变 | 0.00 | 红 |
| 4983 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富垮线五星一组台变 | 79.27 | 绿 |
| 4984 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线陈河四组台变 | 13.93 | 绿 |
| 4985 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线陈河五组台变 | 40.70 | 绿 |
| 4986 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线陈河二组台变 | 33.92 | 绿 |
| 4987 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线陈河三组#2台变 | 63.52 | 绿 |
| 4988 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线陈河三组#1台变 | 157.86 | 绿 |
| 4989 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线陈河一组台变 | 132.84 | 绿 |
| 4990 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线火烧石移民点台变 | 120.48 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4991 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线河东移民点台变 | 318.88 | 绿 |
| 4992 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线河东六组台变 | 251.76 | 绿 |
| 4993 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线河东五组台变 | 14.74 | 绿 |
| 4994 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线河东三组台变 | 137.05 | 绿 |
| 4995 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线河东一组#1台变 | 262.79 | 绿 |
| 4996 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线永兴十二组台变 | 158.23 | 绿 |
| 4997 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线永兴十一组台变 | 25.51 | 绿 |
| 4998 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线永兴六组#2台变 | 158.94 | 绿 |
| 4999 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线永兴六组#1台变 | 5.98 | 绿 |
| 5000 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线永兴九组台变 | 15.12 | 绿 |
| 5001 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线永兴三组台变 | 42.26 | 绿 |
| 5002 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线永兴七组#2台变 | 14.71 | 绿 |
| 5003 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线永兴七组#1台变 | 40.05 | 绿 |
| 5004 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线永兴一组#2台变 | 158.88 | 绿 |
| 5005 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线永兴一组#1台变 | 95.84 | 绿 |
| 5006 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线民安四组台变 | 0.00 | 红 |
| 5007 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线民安五组台变 | 0.00 | 红 |
| 5008 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线民安三组台变 | 28.22 | 绿 |
| 5009 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线民安七组台变 | 0.00 | 红 |
| 5010 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线民安一组台变 | 39.87 | 绿 |
| 5011 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线松江四组台变 | 2.15 | 绿 |
| 5012 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线松江六组台变 | 0.00 | 红 |
| 5013 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线松江八组台变 | 56.70 | 绿 |
| 5014 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线松江五组台变 | 157.72 | 绿 |
| 5015 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线松江二组台变 | 63.37 | 绿 |
| 5016 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线松江三组台变 | 225.35 | 绿 |
| 5017 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线新立二组台变 | 79.44 | 绿 |
| 5018 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线新立三组台变 | 157.76 | 绿 |
| 5019 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线新立一组台变 | 103.22 | 绿 |
| 5020 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线平河四组台变 | 22.97 | 绿 |
| 5021 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线平河三组台变 | 208.14 | 绿 |
| 5022 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线平河一组台变 | 33.54 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线富庄移民安置点台变 | 161.74 | 绿 |
| 5024 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线富庄六组#2台变 | 281.96 | 绿 |
| 5025 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线富庄六组#1台变 | 149.46 | 绿 |
| 5026 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线合江四组台变 | 164.26 | 绿 |
| 5027 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线合江二组台变 | 39.30 | 绿 |
| 5028 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV富前线合江一组台变 | 90.05 | 绿 |
| 5029 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线道班台变 | 160.31 | 绿 |
| 5030 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线粮食局配变 | 494.37 | 绿 |
| 5031 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线穆坪二期廉租房配变 | 493.71 | 绿 |
| 5032 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线环保局配变 | 497.16 | 绿 |
| 5033 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线烈士陵园公变 | 327.15 | 绿 |
| 5034 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线消防大队公变 | 325.14 | 绿 |
| 5035 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线泸州街广场1#配变 | 986.28 | 绿 |
| 5036 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线沙湾台变 | 314.87 | 绿 |
| 5037 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线气象局#3台变 | 158.94 | 绿 |
| 5038 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线气象局#2配变 | 313.94 | 绿 |
| 5039 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线气象局#1配变 | 503.12 | 绿 |
| 5040 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线廉租房公变 | 496.61 | 绿 |
| 5041 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线天合锦城路灯配变 | 62.69 | 绿 |
| 5042 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线地税局配变 | 514.82 | 绿 |
| 5043 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线医疗中心配变 | 506.79 | 绿 |
| 5044 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线冷木沟公变 | 80.39 | 绿 |
| 5045 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线冷木沟2#公变 | 79.05 | 绿 |
| 5046 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线两河口移民区公变 | 160.70 | 绿 |
| 5047 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线上街#2配变 | 535.44 | 绿 |
| 5048 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝沙线上街#1配变 | 802.87 | 绿 |
| 5049 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线龙威厂公变 | 196.43 | 绿 |
| 5050 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线顺江村一组台变 | 79.44 | 绿 |
| 5051 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线顺江村一组#1台变 | 78.81 | 绿 |
| 5052 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线顺江安置点配变 | 503.80 | 绿 |
| 5053 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线苟山三组台变 | 79.11 | 绿 |
| 5054 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线苟山一组台变 | 78.54 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5055 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线苟山5组#03公变 | 79.22 | 绿 |
| 5056 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线苟山5组#02公变 | 78.46 | 绿 |
| 5057 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线苟山4组公变 | 40.00 | 绿 |
| 5058 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线水塘台变 | 158.76 | 绿 |
| 5059 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线新民四组台变 | 78.74 | 绿 |
| 5060 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线新民二组台变 | 78.80 | 绿 |
| 5061 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线新民一组2#台变 | 78.43 | 绿 |
| 5062 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线新民4、5组公变 | 80.37 | 绿 |
| 5063 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线新民3组公变 | 79.80 | 绿 |
| 5064 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线新民1组公变 | 40.20 | 绿 |
| 5065 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线干木沟安置点公变 | 41.75 | 绿 |
| 5066 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线合江3组台变 | 158.82 | 绿 |
| 5067 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线合江2组#2台变 | 165.68 | 绿 |
| 5068 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线合江1组公变 | 78.41 | 绿 |
| 5069 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线华磊石材厂公变 | 78.42 | 绿 |
| 5070 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线兴隆小学公变 | 158.87 | 绿 |
| 5071 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线五星二组公变 | 197.84 | 绿 |
| 5072 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线五星一组#1公变 | 106.11 | 绿 |
| 5073 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线中心二组公变 | 82.61 | 绿 |
| 5074 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线中心3组公变 | 160.74 | 绿 |
| 5075 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线中心1组#2台变 | 80.45 | 绿 |
| 5076 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝民线中心1组#01公变 | 79.36 | 绿 |
| 5077 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线莲池村胡家组台变 | 79.00 | 绿 |
| 5078 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线莲池村胡家组#2台变 | 80.15 | 绿 |
| 5079 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线莲池村联合组台变 | 119.79 | 绿 |
| 5080 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线莲池村星星组台变 | 143.71 | 绿 |
| 5081 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线莲池村富强组台变 | 133.18 | 绿 |
| 5082 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线莲池村合心组台变 | 55.21 | 绿 |
| 5083 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线莲池村光明组台变 | 0.00 | 红 |
| 5084 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线聚民村青杠组台变 | 26.89 | 绿 |
| 5085 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线聚民村民主1组台变 | 74.56 | 绿 |
| 5086 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线聚民村天池上组台变 | 70.11 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5087 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线聚民村光辉2组台变 | 230.56 | 绿 |
| 5088 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线聚民村11组台变 | 80.07 | 绿 |
| 5089 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线石泉村民丰组台变 | 79.87 | 绿 |
| 5090 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线石泉村民丰组#2台变 | 79.47 | 绿 |
| 5091 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线石泉村加琪组台变 | 148.01 | 绿 |
| 5092 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线田坝村青春组台变 | 123.37 | 绿 |
| 5093 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线田坝村联盟组台变 | 158.48 | 绿 |
| 5094 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线田坝村五四组台变 | 38.40 | 绿 |
| 5095 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线田坝村五一组台变 | 334.16 | 绿 |
| 5096 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线杏家村踊跃组台变 | 158.90 | 绿 |
| 5097 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线杏家村云峰组台变 | 158.89 | 绿 |
| 5098 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线杏家村三合组#2台变 | 61.01 | 绿 |
| 5099 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线杏家村三合组#1台变 | 159.45 | 绿 |
| 5100 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线建设村河沟组台变 | 15.32 | 绿 |
| 5101 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线建设村十八下组台变 | 108.20 | 绿 |
| 5102 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线建设村七一组台变 | 160.08 | 绿 |
| 5103 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线建设村10组台变 | 46.73 | 绿 |
| 5104 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线下坝村一组台变 | 305.59 | 绿 |
| 5105 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线下坝村一组2#台变 | 82.42 | 绿 |
| 5106 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线下坝村4组台变 | 160.79 | 绿 |
| 5107 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线下坝村3组台变 | 284.07 | 绿 |
| 5108 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线下坝村2组台变 | 204.97 | 绿 |
| 5109 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝新线下坝村11组台变 | 235.83 | 绿 |
| 5110 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线龙渔村3组#2台变 | 157.90 | 绿 |
| 5111 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线龙渔村3组#1台变 | 158.70 | 绿 |
| 5112 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线龙渔村2组台变 | 115.71 | 绿 |
| 5113 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线龙渔村1组台变 | 87.18 | 绿 |
| 5114 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线黄禄村6组台变 | 61.70 | 绿 |
| 5115 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线黄禄村5组台变 | 78.47 | 绿 |
| 5116 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线黄禄村2组#2台变 | 78.64 | 绿 |
| 5117 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线黄禄村2组#1台变 | 79.04 | 绿 |
| 5118 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线麻柳村4组台变 | 78.35 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5119 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线麻柳村3组台变 | 161.13 | 绿 |
| 5120 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线麻柳村1组#2台变 | 78.66 | 绿 |
| 5121 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线麻柳村1组#1台变 | 64.81 | 绿 |
| 5122 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线石家村6组台变 | 60.17 | 绿 |
| 5123 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线石家村5组台变 | 98.63 | 绿 |
| 5124 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线石家村4组#1台变 | 72.63 | 绿 |
| 5125 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线石家村3组台变 | 158.41 | 绿 |
| 5126 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线石家村2组台变 | 80.68 | 绿 |
| 5127 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线新添村8组#2台变 | 303.98 | 绿 |
| 5128 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线新添村8组#1台变 | 168.33 | 绿 |
| 5129 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线新添村2组台变 | 78.97 | 绿 |
| 5130 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线凤槐村9组台变 | 79.61 | 绿 |
| 5131 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线凤槐村16组#2台变 | 191.22 | 绿 |
| 5132 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线凤槐村16组#1台变 | 10.72 | 绿 |
| 5133 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线凤槐村15组台变 | 78.73 | 绿 |
| 5134 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线凤槐村14组台变 | 15.43 | 绿 |
| 5135 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线下坝村10组台变 | 56.02 | 绿 |
| 5136 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线上坝村4组台变 | 351.61 | 绿 |
| 5137 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线上坝村3组台变 | 159.10 | 绿 |
| 5138 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV宝峰变电站 | 10kV宝川线上坝村13组台变 | 73.67 | 绿 |
| 5139 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线高河坝台变 | 79.21 | 绿 |
| 5140 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线胜利小区台变 | 80.84 | 绿 |
| 5141 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线胜利6组台变 | 79.59 | 绿 |
| 5142 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线胜利5组台变 | 79.20 | 绿 |
| 5143 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线胜利4组台变 | 82.69 | 绿 |
| 5144 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线胜利3组公变 | 40.83 | 绿 |
| 5145 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线胜利2组台变 | 24.25 | 绿 |
| 5146 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线胜利1组3号公变 | 78.36 | 绿 |
| 5147 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线胜利1组#2台变 | 26.74 | 绿 |
| 5148 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线胜利1组#1台变 | 16.28 | 绿 |
| 5149 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线联合3组台变 | 39.83 | 绿 |
| 5150 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线联合2组台变 | 79.45 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5151 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线联合1组台变 | 27.08 | 绿 |
| 5152 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线百里二组台变 | 156.70 | 绿 |
| 5153 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线百里三组台变 | 78.35 | 绿 |
| 5154 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线百里5组台变 | 79.63 | 绿 |
| 5155 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线百里4组台变 | 39.33 | 绿 |
| 5156 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线百里1组台变 | 64.37 | 绿 |
| 5157 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线百里1、2组台变 | 78.35 | 绿 |
| 5158 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线庄子晓区台变 | 160.55 | 绿 |
| 5159 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线庄子5组台变 | 80.58 | 绿 |
| 5160 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线庄子4组台变 | 79.70 | 绿 |
| 5161 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线庄子3组台变 | 39.38 | 绿 |
| 5162 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线庄子2组台变 | 79.01 | 绿 |
| 5163 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线庄子2、3组台变 | 78.72 | 绿 |
| 5164 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线庄子1组#2台变 | 80.35 | 绿 |
| 5165 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线庄子1组#1台变 | 164.54 | 绿 |
| 5166 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线峡口头台变 | 39.56 | 绿 |
| 5167 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线团结晓区台变 | 250.63 | 绿 |
| 5168 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线团结8组台变 | 40.17 | 绿 |
| 5169 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线团结7组台变 | 39.60 | 绿 |
| 5170 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线团结6组台变 | 159.75 | 绿 |
| 5171 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线团结5组台变 | 0.00 | 红 |
| 5172 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线团结4组#3台变 | 78.51 | 绿 |
| 5173 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线团结4组#2台变 | 40.83 | 绿 |
| 5174 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线团结4组#1台变 | 84.20 | 绿 |
| 5175 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线团结3组台变 | 39.19 | 绿 |
| 5176 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线团结2组#2台变 | 79.61 | 绿 |
| 5177 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线团结1组#2公变 | 78.35 | 绿 |
| 5178 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线团结1组#1台变 | 199.93 | 绿 |
| 5179 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线供电所台变 | 321.17 | 绿 |
| 5180 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线东风9组台变 | 13.06 | 绿 |
| 5181 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线东风9、10组台变 | 217.32 | 绿 |
| 5182 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线东风4组2号公变 | 168.77 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5183 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五二线东风3组#2台变 | 84.69 | 绿 |
| 5184 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线龙包小区台变 | 327.66 | 绿 |
| 5185 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线派出所台变 | 215.88 | 绿 |
| 5186 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线战斗安置点台变 | 198.56 | 绿 |
| 5187 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线战斗一组台变 | 141.98 | 绿 |
| 5188 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线战斗4组公变 | 156.70 | 绿 |
| 5189 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线战斗3组台变 | 84.45 | 绿 |
| 5190 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线战斗2组台变 | 161.04 | 绿 |
| 5191 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线医园台变 | 330.70 | 绿 |
| 5192 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东风8组台变 | 160.30 | 绿 |
| 5193 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东风7组台变 | 41.05 | 绿 |
| 5194 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东风6组#3台变 | 79.81 | 绿 |
| 5195 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东风6组#2台变 | 40.34 | 绿 |
| 5196 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东风6组#1台变 | 64.24 | 绿 |
| 5197 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东风5组台变 | 255.87 | 绿 |
| 5198 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东风3组#1台变 | 82.02 | 绿 |
| 5199 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东风2组台变 | 330.53 | 绿 |
| 5200 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东风1组台变 | 173.30 | 绿 |
| 5201 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东风11组台变 | 79.84 | 绿 |
| 5202 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东升晓区台变 | 79.33 | 绿 |
| 5203 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东升5组台变 | 79.57 | 绿 |
| 5204 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东升4组台变 | 40.00 | 绿 |
| 5205 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东升4组#1台变 | 39.36 | 绿 |
| 5206 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东升4、5组台变 | 39.25 | 绿 |
| 5207 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东升3组台变 | 40.09 | 绿 |
| 5208 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东升2组台变 | 79.48 | 绿 |
| 5209 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝五一线东升1组台变 | 161.05 | 绿 |
| 5210 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝中线质监局配电变压器 | 504.08 | 绿 |
| 5211 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝中线质监局路灯箱式变配变 | 62.70 | 绿 |
| 5212 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝中线清衣源配变 | 503.84 | 绿 |
| 5213 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝中线木材加工厂公变 | 161.64 | 绿 |
| 5214 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝中线新江队2#公变 | 202.28 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5215 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝中线新江队1#公变 | 128.68 | 绿 |
| 5216 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝中线五星二组台变 | 79.76 | 绿 |
| 5217 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV宝兴变电站 | 10kV宝中线两河口国税局配变 | 503.11 | 绿 |
| 5218 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线长荣十一组台变 | 39.88 | 绿 |
| 5219 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线长荣六组台变 | 198.51 | 绿 |
| 5220 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线长荣六组#2台变 | 65.32 | 绿 |
| 5221 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线长荣九组台变 | 148.17 | 绿 |
| 5222 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线长荣三组台变 | 160.98 | 绿 |
| 5223 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线长荣一组台变 | 262.42 | 绿 |
| 5224 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭四组台变 | 23.11 | 绿 |
| 5225 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭四组#2台变 | 79.20 | 绿 |
| 5226 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭六组台变 | 19.94 | 绿 |
| 5227 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭八组台变 | 80.16 | 绿 |
| 5228 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭五组台变 | 31.35 | 绿 |
| 5229 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭二组#3台变 | 8.61 | 绿 |
| 5230 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭二组#2台变 | 95.05 | 绿 |
| 5231 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭二组#1台变 | 3.59 | 绿 |
| 5232 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭九组#2台变 | 46.85 | 绿 |
| 5233 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭九组#1台变 | 159.12 | 绿 |
| 5234 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭三组台变 | 73.33 | 绿 |
| 5235 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭七组台变 | 165.51 | 绿 |
| 5236 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭七组#2台变 | 120.58 | 绿 |
| 5237 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线海亭一组台变 | 0.00 | 红 |
| 5238 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线林政四组台变 | 81.47 | 绿 |
| 5239 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线林政六组台变 | 16.43 | 绿 |
| 5240 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线林政五组台变 | 108.76 | 绿 |
| 5241 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线林政二组台变 | 9.67 | 绿 |
| 5242 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线林政二组#2台变 | 130.45 | 绿 |
| 5243 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线林政三组台变 | 68.88 | 绿 |
| 5244 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线林政七组台变 | 40.27 | 绿 |
| 5245 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线林政一组台变 | 8.62 | 绿 |
| 5246 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线新林聚集点台变 | 249.49 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5247 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线新林四组台变 | 0.00 | 红 |
| 5248 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线新林五组台变 | 107.78 | 绿 |
| 5249 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线新林二组台变 | 0.00 | 红 |
| 5250 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线新林三组台变 | 2.33 | 绿 |
| 5251 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线新林七组台变 | 21.25 | 绿 |
| 5252 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线新林一组台变 | 2.86 | 绿 |
| 5253 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线广安二组台变 | 254.12 | 绿 |
| 5254 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线广安三组台变 | 189.35 | 绿 |
| 5255 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线太红五组台变 | 158.15 | 绿 |
| 5256 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线太红一组台变 | 78.69 | 绿 |
| 5257 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线大安二组台变 | 295.79 | 绿 |
| 5258 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线大安九组台变 | 157.99 | 绿 |
| 5259 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线大安三组台变 | 317.63 | 绿 |
| 5260 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜海线大安一组台变 | 318.93 | 绿 |
| 5261 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线长荣四组台变 | 79.07 | 绿 |
| 5262 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线长荣十组台变 | 47.78 | 绿 |
| 5263 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线长荣五组台变 | 80.10 | 绿 |
| 5264 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线长荣七组台变 | 210.15 | 绿 |
| 5265 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线梨园小学台变 | 90.13 | 绿 |
| 5266 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线栗园二组台变 | 159.71 | 绿 |
| 5267 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线栗园三组#2台变 | 40.39 | 绿 |
| 5268 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线栗园三组#1台变 | 41.50 | 绿 |
| 5269 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线栗园一组#2台变 | 39.19 | 绿 |
| 5270 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线栗园一组#1台变 | 40.14 | 绿 |
| 5271 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大树村四组#2台变 | 128.12 | 绿 |
| 5272 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大树四组#1台变 | 48.35 | 绿 |
| 5273 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大树六组台变 | 82.85 | 绿 |
| 5274 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大树五组#2台变 | 39.29 | 绿 |
| 5275 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大树二组台变 | 0.00 | 红 |
| 5276 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大树三组#3台变 | 40.52 | 绿 |
| 5277 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大树三组#2台变 | 37.15 | 绿 |
| 5278 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大树三组#1台变 | 13.89 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5279 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大树一组#2台变 | 116.97 | 绿 |
| 5280 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大地四组台变 | 158.55 | 绿 |
| 5281 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大地八组#2台变 | 39.19 | 绿 |
| 5282 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大地八组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 5283 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大地五组台变 | 79.69 | 绿 |
| 5284 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大地二组台变 | 79.37 | 绿 |
| 5285 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大地三组台变 | 82.80 | 绿 |
| 5286 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大地七组台变 | 156.70 | 绿 |
| 5287 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线大地一组台变 | 154.43 | 绿 |
| 5288 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线三江四、五组台变 | 56.59 | 绿 |
| 5289 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线三江六组台变 | 79.96 | 绿 |
| 5290 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线三江二组#2台变 | 39.60 | 绿 |
| 5291 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线三江二组#1台变 | 80.34 | 绿 |
| 5292 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线三江三组台变 | 108.10 | 绿 |
| 5293 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线三江一组#2台变 | 79.64 | 绿 |
| 5294 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜梨线三江一组#1台变 | 41.09 | 绿 |
| 5295 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线茂盛八组台变 | 327.33 | 绿 |
| 5296 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线茂盛二组台变 | 334.28 | 绿 |
| 5297 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线茂盛三组台变 | 329.07 | 绿 |
| 5298 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线茂盛三组#2台变 | 120.88 | 绿 |
| 5299 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线茂盛一组台变 | 353.77 | 绿 |
| 5300 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线群安四组台变 | 79.19 | 绿 |
| 5301 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线群安五组台变 | 78.57 | 绿 |
| 5302 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线群安二组台变 | 79.52 | 绿 |
| 5303 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线群安三组台变 | 80.58 | 绿 |
| 5304 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线群安一组#2台变 | 79.35 | 绿 |
| 5305 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线永定村二组台变 | 39.37 | 绿 |
| 5306 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线永定村三组台变 | 39.47 | 绿 |
| 5307 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线永定村一组台变 | 78.88 | 绿 |
| 5308 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线永定四组#2台变 | 78.62 | 绿 |
| 5309 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线永定四组#1台变 | 79.05 | 绿 |
| 5310 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线富乡二组台变 | 161.32 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5311 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线富乡一组台变 | 127.01 | 绿 |
| 5312 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线宜东镇政府台变 | 41.25 | 绿 |
| 5313 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线天罡四组台变 | 320.61 | 绿 |
| 5314 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线天罡十组台变 | 323.24 | 绿 |
| 5315 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线天罡六组#1台变 | 252.21 | 绿 |
| 5316 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线天罡八组台变 | 78.35 | 绿 |
| 5317 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线天罡九组台变 | 98.29 | 绿 |
| 5318 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线天罡七组台变 | 255.93 | 绿 |
| 5319 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线天罡七组#2台变 | 334.58 | 绿 |
| 5320 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线天罡一组台变 | 269.14 | 绿 |
| 5321 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线大安村四组台变 | 327.36 | 绿 |
| 5322 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线大安村十组台变 | 159.87 | 绿 |
| 5323 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线大安村七组台变 | 126.43 | 绿 |
| 5324 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线大安村七组#2台变 | 79.90 | 绿 |
| 5325 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线众安村二组台变 | 17.60 | 绿 |
| 5326 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线众安四组台变 | 79.78 | 绿 |
| 5327 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜定线众安一组台变 | 127.80 | 绿 |
| 5328 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线银安村四组台变 | 23.54 | 绿 |
| 5329 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线银安村六组台变 | 138.24 | 绿 |
| 5330 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线银安村二组台变 | 50.37 | 绿 |
| 5331 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线银安村七组台变 | 29.12 | 绿 |
| 5332 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线银安村一组台变 | 37.69 | 绿 |
| 5333 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线海银村六组台变 | 165.05 | 绿 |
| 5334 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线海银村二组台变 | 158.29 | 绿 |
| 5335 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线海银村三组台变 | 160.87 | 绿 |
| 5336 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线海银村一组台变 | 161.00 | 绿 |
| 5337 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线新市村四组台变 | 79.35 | 绿 |
| 5338 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线新市村二组台变 | 80.65 | 绿 |
| 5339 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线新市村三组台变 | 80.02 | 绿 |
| 5340 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线新市村一组台变 | 79.10 | 绿 |
| 5341 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线富乡村四组台变 | 127.63 | 绿 |
| 5342 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线富乡村十组台变 | 40.20 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5343 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线富乡村十一组台变 | 160.12 | 绿 |
| 5344 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线富乡村八组台变 | 128.15 | 绿 |
| 5345 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线富乡村五组台变 | 100.34 | 绿 |
| 5346 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线富乡村九组台变 | 79.37 | 绿 |
| 5347 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线富乡村三组台变 | 158.38 | 绿 |
| 5348 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜大线富乡村七组台变 | 79.56 | 绿 |
| 5349 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线高桥四组台变 | 80.17 | 绿 |
| 5350 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线高桥六组台变 | 67.39 | 绿 |
| 5351 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线高桥三组台变 | 80.25 | 绿 |
| 5352 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线高桥七组台变 | 80.12 | 绿 |
| 5353 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线高桥一组#2台变 | 54.16 | 绿 |
| 5354 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线高桥一组#1台变 | 30.28 | 绿 |
| 5355 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线汉恩四组台变 | 41.00 | 绿 |
| 5356 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线汉恩六、七组台变 | 187.11 | 绿 |
| 5357 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线汉恩六、七组#2台变 | 79.59 | 绿 |
| 5358 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线汉恩五组台变 | 159.93 | 绿 |
| 5359 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线汉恩三组台变 | 109.37 | 绿 |
| 5360 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线汉恩一、二组#2台变 | 126.05 | 绿 |
| 5361 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线汉恩一、二组#1台变 | 158.95 | 绿 |
| 5362 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永河一组#2台变 | 78.35 | 绿 |
| 5363 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永和四组台变 | 79.03 | 绿 |
| 5364 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永和四组#2台变 | 78.77 | 绿 |
| 5365 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永和十一组台变 | 125.99 | 绿 |
| 5366 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永和十一组#2台变 | 78.44 | 绿 |
| 5367 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永和六组台变 | 79.04 | 绿 |
| 5368 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永和八组#2台变 | 39.32 | 绿 |
| 5369 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永和八组#1台变 | 78.72 | 绿 |
| 5370 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永和五组台变 | 83.16 | 绿 |
| 5371 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永和九组台变 | 158.41 | 绿 |
| 5372 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永和三组台变 | 79.38 | 绿 |
| 5373 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永和七组台变 | 159.26 | 绿 |
| 5374 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线永和一组台变 | 160.52 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5375 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线大山移民安置点台变 | 248.96 | 绿 |
| 5376 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线关华四组台变 | 48.07 | 绿 |
| 5377 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线关华四组#2台变 | 78.90 | 绿 |
| 5378 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线关华五组台变 | 79.16 | 绿 |
| 5379 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线关华二组台变 | 80.78 | 绿 |
| 5380 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线关华二组#2台变 | 79.23 | 绿 |
| 5381 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线关华三组#2台变 | 78.35 | 绿 |
| 5382 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线关华三组#1台变 | 80.00 | 绿 |
| 5383 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线关华一组台变 | 78.58 | 绿 |
| 5384 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线关华一组#2台变 | 14.60 | 绿 |
| 5385 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线三交四组台变 | 78.39 | 绿 |
| 5386 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线三交五组台变 | 162.51 | 绿 |
| 5387 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线三交五组#1台变 | 79.46 | 绿 |
| 5388 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线三交二组台变 | 80.64 | 绿 |
| 5389 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线三交三组台变 | 283.41 | 绿 |
| 5390 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线三交三组#2台变 | 79.89 | 绿 |
| 5391 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV宜东变电站 | 10kV宜交线三交一组台变 | 39.23 | 绿 |
| 5392 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安龙线勤劳6组台变 | 18.45 | 绿 |
| 5393 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安龙线勤劳6组#2台变 | 39.18 | 绿 |
| 5394 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安礼线礼约6组台变 | 23.69 | 绿 |
| 5395 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安礼线礼约5组台变 | 196.68 | 绿 |
| 5396 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安礼线礼约4组台变 | 32.79 | 绿 |
| 5397 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安礼线礼约3组台变 | 83.67 | 绿 |
| 5398 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安礼线礼约2组#3台变 | 39.38 | 绿 |
| 5399 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安礼线礼约2组#2台变 | 126.51 | 绿 |
| 5400 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安礼线礼约2组#1台变 | 42.40 | 绿 |
| 5401 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安礼线礼约1组台变 | 81.92 | 绿 |
| 5402 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安礼线安全1组#2台变 | 108.21 | 绿 |
| 5403 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安礼线安全1组#1台变 | 11.81 | 绿 |
| 5404 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线顺江7组台变 | 78.99 | 绿 |
| 5405 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线顺江6组台变 | 79.45 | 绿 |
| 5406 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线顺江4组台变 | 80.06 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5407 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线顺江2组台变 | 159.47 | 绿 |
| 5408 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线顺江1组#2台变 | 143.85 | 绿 |
| 5409 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线顺江1组#1台变 | 81.36 | 绿 |
| 5410 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线靖口3组台变 | 132.47 | 绿 |
| 5411 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线靖口2组台变 | 74.63 | 绿 |
| 5412 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线靖口1组#2台变 | 157.30 | 绿 |
| 5413 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线长胜9组台变 | 78.47 | 绿 |
| 5414 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线长胜7组#2台变 | 78.60 | 绿 |
| 5415 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线长胜7组#1台变 | 156.77 | 绿 |
| 5416 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线长胜5组台变 | 78.90 | 绿 |
| 5417 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线长胜4组台变 | 79.04 | 绿 |
| 5418 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线长胜2组台变 | 157.61 | 绿 |
| 5419 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线民治5组台变 | 39.41 | 绿 |
| 5420 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线民治4组台变 | 78.38 | 绿 |
| 5421 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线民治3组台变 | 160.12 | 绿 |
| 5422 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线民治2组台变 | 156.70 | 绿 |
| 5423 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线民治1组台变 | 81.84 | 绿 |
| 5424 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线民建村安置点#1台变 | 320.16 | 绿 |
| 5425 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线民建安置点#2台变 | 322.65 | 绿 |
| 5426 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线民建4组台变 | 23.54 | 绿 |
| 5427 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线民建3组台变 | 157.21 | 绿 |
| 5428 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线民建2组台变 | 259.14 | 绿 |
| 5429 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线民建1组＃1台变 | 79.02 | 绿 |
| 5430 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线民建1组#2台变 | 64.64 | 绿 |
| 5431 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线幸福新龙组台变 | 20.60 | 绿 |
| 5432 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线安乐5组台变 | 140.07 | 绿 |
| 5433 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线安乐4组#2台变 | 58.05 | 绿 |
| 5434 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线安乐4组#1台变 | 0.00 | 红 |
| 5435 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线安乐3组台变 | 78.39 | 绿 |
| 5436 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线安乐2组#2台变 | 0.06 | 绿 |
| 5437 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线安乐2组#1台变 | 137.94 | 绿 |
| 5438 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线安乐1组#3台变 | 78.51 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5439 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV界牌变电站 | 10kV安界线安乐1组#2台变 | 55.81 | 绿 |
| 5440 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安新线安全3组台变 | 79.16 | 绿 |
| 5441 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安新线安全2组台变 | 157.40 | 绿 |
| 5442 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安新线农乡2组#3台变 | 159.96 | 绿 |
| 5443 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安新线农乡2组#2台变 | 94.13 | 绿 |
| 5444 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10kV安新线农乡2组#1台变 | 13.03 | 绿 |
| 5445 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV孟村线孟获村4组2号台变 | 161.92 | 绿 |
| 5446 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV孟村线孟获村4组1号台变 | 157.41 | 绿 |
| 5447 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV孟村线孟获村3组#2台变 | 78.59 | 绿 |
| 5448 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV孟村线孟获村3组#1台变 | 81.27 | 绿 |
| 5449 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10kV孟村线孟获村2组台变 | 78.97 | 绿 |
| 5450 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线石门子#2台变 | 139.06 | 绿 |
| 5451 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线石门子#1台变 | 287.90 | 绿 |
| 5452 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线漆树6组台变 | 37.40 | 绿 |
| 5453 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线漆树5组台变 | 78.92 | 绿 |
| 5454 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线漆树4组台变 | 51.37 | 绿 |
| 5455 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线漆树2组台变 | 156.70 | 绿 |
| 5456 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线河坎5组台变 | 157.04 | 绿 |
| 5457 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线河坎4组台变 | 156.77 | 绿 |
| 5458 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线河坎3组台变 | 159.25 | 绿 |
| 5459 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线李坝7组#2台变 | 259.65 | 绿 |
| 5460 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线李坝5组台变 | 158.08 | 绿 |
| 5461 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线李坝2组#1台变 | 78.40 | 绿 |
| 5462 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线李坝1组台变 | 157.35 | 绿 |
| 5463 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新荣4组台变 | 135.90 | 绿 |
| 5464 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新荣3组#2台变 | 236.71 | 绿 |
| 5465 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新荣3组#1台变 | 46.08 | 绿 |
| 5466 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新荣2组台变 | 282.58 | 绿 |
| 5467 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新荣1组台变 | 219.70 | 绿 |
| 5468 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新民8组台变 | 66.48 | 绿 |
| 5469 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新民7组台变 | 156.70 | 绿 |
| 5470 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新民6组台变 | 156.70 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5471 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新民5组台变 | 158.54 | 绿 |
| 5472 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新民4组#2台变 | 158.39 | 绿 |
| 5473 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新民4组#1台变 | 162.46 | 绿 |
| 5474 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新民3组台变 | 157.74 | 绿 |
| 5475 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新民2组台变 | 137.46 | 绿 |
| 5476 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新村河坎小区台变 | 146.83 | 绿 |
| 5477 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新村农贸市场台变 | 141.27 | 绿 |
| 5478 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新村3、4组台变 | 266.04 | 绿 |
| 5479 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新村2组台变 | 226.00 | 绿 |
| 5480 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线新村2组#2台变 | 322.20 | 绿 |
| 5481 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线文山9组#2台变 | 79.61 | 绿 |
| 5482 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线太源4组台变 | 157.60 | 绿 |
| 5483 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线太源3组台变 | 78.59 | 绿 |
| 5484 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线关龙村6组台变 | 101.65 | 绿 |
| 5485 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线关龙村1组台变 | 128.17 | 绿 |
| 5486 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线关龙5组台变 | 94.11 | 绿 |
| 5487 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线关龙4组台变 | 127.00 | 绿 |
| 5488 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线关龙3组台变 | 81.01 | 绿 |
| 5489 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线关龙2组台变 | 56.36 | 绿 |
| 5490 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线八角6组台变 | 157.26 | 绿 |
| 5491 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线八角5组台变 | 157.95 | 绿 |
| 5492 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线八角4组台变 | 157.99 | 绿 |
| 5493 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线八角3组台变 | 41.87 | 绿 |
| 5494 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线八角2组台变 | 78.35 | 绿 |
| 5495 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线八角1组台变 | 57.08 | 绿 |
| 5496 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线余新村3组台变 | 127.89 | 绿 |
| 5497 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线余新村2组台变 | 152.29 | 绿 |
| 5498 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔温线余新村1组台变 | 203.79 | 绿 |
| 5499 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线毛楠村5组台变 | 160.88 | 绿 |
| 5500 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线毛楠村4组台变 | 97.69 | 绿 |
| 5501 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线毛楠村3组台变 | 157.55 | 绿 |
| 5502 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线毛楠村2组2#台变 | 158.02 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5503 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线毛楠村2组1#台变 | 157.83 | 绿 |
| 5504 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线毛楠村1组台变 | 88.60 | 绿 |
| 5505 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线柏香8组台变 | 78.83 | 绿 |
| 5506 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线柏香7组台变 | 78.92 | 绿 |
| 5507 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线柏香6组台变 | 32.72 | 绿 |
| 5508 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线柏香5组台变 | 102.83 | 绿 |
| 5509 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线柏香4组台变 | 94.25 | 绿 |
| 5510 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线柏香3组台变 | 126.48 | 绿 |
| 5511 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线柏香2组台变 | 128.14 | 绿 |
| 5512 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线柏香1组台变 | 102.26 | 绿 |
| 5513 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线李坝3组2#台变 | 158.03 | 绿 |
| 5514 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线景春移民台变 | 328.99 | 绿 |
| 5515 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线新村1组台变 | 146.41 | 绿 |
| 5516 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大竹6组台变 | 80.09 | 绿 |
| 5517 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大竹5组台变 | 158.22 | 绿 |
| 5518 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大竹4组台变 | 127.61 | 绿 |
| 5519 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大竹3组台变 | 79.22 | 绿 |
| 5520 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大竹2组台变 | 79.08 | 绿 |
| 5521 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大竹1组台变 | 79.05 | 绿 |
| 5522 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大田7组台变 | 79.08 | 绿 |
| 5523 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大田6组台变 | 128.08 | 绿 |
| 5524 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大田5组台变 | 135.87 | 绿 |
| 5525 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大田4组台变 | 80.31 | 绿 |
| 5526 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大田3组台变 | 78.95 | 绿 |
| 5527 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大田2组台变 | 79.94 | 绿 |
| 5528 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线大田1组台变 | 0.00 | 红 |
| 5529 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线中坝支线中坝3组台变 | 159.61 | 绿 |
| 5530 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线中坝5组台变 | 78.97 | 绿 |
| 5531 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔沙线中坝2组台变 | 250.56 | 绿 |
| 5532 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线规划村4组配变 | 159.45 | 绿 |
| 5533 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线规划村3组配变 | 159.27 | 绿 |
| 5534 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线规划村2组2#台变 | 132.97 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5535 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线规划村2组1#台变 | 158.31 | 绿 |
| 5536 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线景村沙坪场镇台变 | 338.06 | 绿 |
| 5537 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线景春村7组台变 | 254.52 | 绿 |
| 5538 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线景春村6组台变 | 71.36 | 绿 |
| 5539 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线景春村5组台变 | 276.42 | 绿 |
| 5540 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线景春村4组台变 | 286.41 | 绿 |
| 5541 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线景春村1组台变 | 319.54 | 绿 |
| 5542 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线大溪村6组台变 | 157.35 | 绿 |
| 5543 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线大溪村4组台变 | 157.94 | 绿 |
| 5544 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线大溪村3组台变 | 158.49 | 绿 |
| 5545 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线大溪村2组台变 | 128.90 | 绿 |
| 5546 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线大溪村1组台变 | 157.99 | 绿 |
| 5547 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线四方村6组台变 | 157.44 | 绿 |
| 5548 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线四方5组台变 | 158.54 | 绿 |
| 5549 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线四方3组台变 | 138.15 | 绿 |
| 5550 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线四方1组台变 | 137.68 | 绿 |
| 5551 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线四岗村7组台变 | 79.18 | 绿 |
| 5552 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线四岗村5组台变 | 159.68 | 绿 |
| 5553 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线四岗村3组台变 | 159.82 | 绿 |
| 5554 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线四岗村2组台变 | 80.21 | 绿 |
| 5555 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线四岗村1组2#台变 | 100.29 | 绿 |
| 5556 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10kV孔望线四岗村1组1#台变 | 79.44 | 绿 |
| 5557 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线麂子坪9组台变 | 23.76 | 绿 |
| 5558 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线麂子坪8组台变 | 128.64 | 绿 |
| 5559 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线麂子坪7组台变 | 60.54 | 绿 |
| 5560 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线麂子坪6组台变 | 22.67 | 绿 |
| 5561 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线麂子坪5组#2台变 | 78.91 | 绿 |
| 5562 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线麂子坪5组#1台变 | 62.82 | 绿 |
| 5563 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线麂子坪4组台变 | 62.61 | 绿 |
| 5564 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线麂子坪3组#2台变 | 29.58 | 绿 |
| 5565 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线麂子坪3组#1台变 | 87.91 | 绿 |
| 5566 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线麂子坪1、2组台变 | 74.37 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5567 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线麂子坪1、2组#2台变 | 9.67 | 绿 |
| 5568 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线麂子坪10组台变 | 48.35 | 绿 |
| 5569 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线新场大包山#2台变 | 78.46 | 绿 |
| 5570 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线新场大包山#1台变 | 19.70 | 绿 |
| 5571 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线新场7组台变 | 13.37 | 绿 |
| 5572 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线新场6组台变（移民） | 17.19 | 绿 |
| 5573 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线新场5组台变 | 41.94 | 绿 |
| 5574 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线新场4组台变（移民） | 2.44 | 绿 |
| 5575 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线新场4组#1台变 | 158.16 | 绿 |
| 5576 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线新场3组#3台变 | 45.96 | 绿 |
| 5577 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线新场3组#2台变 | 6.94 | 绿 |
| 5578 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜麂线新场3组#1台变 | 81.06 | 绿 |
| 5579 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线魁沙5组台变 | 63.16 | 绿 |
| 5580 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线魁沙3组台变（移民） | 0.00 | 红 |
| 5581 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线魁沙2、4组台变 | 27.13 | 绿 |
| 5582 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线魁沙1组台变 | 22.27 | 绿 |
| 5583 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线松岗3组台变 | 70.32 | 绿 |
| 5584 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线松岗3组#2台变 | 78.93 | 绿 |
| 5585 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线松岗2组台变 | 79.30 | 绿 |
| 5586 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线松岗1、4组#2台变 | 34.37 | 绿 |
| 5587 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线松岗1、4组#1台变 | 31.14 | 绿 |
| 5588 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线新场8组台变 | 79.27 | 绿 |
| 5589 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线新场2组台变 | 215.60 | 绿 |
| 5590 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线新场1组台变 | 22.76 | 绿 |
| 5591 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线小水7组#2台变 | 250.71 | 绿 |
| 5592 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线小水7组#1台变 | 158.27 | 绿 |
| 5593 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线小水6组台变 | 254.99 | 绿 |
| 5594 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线小水5组台变 | 138.12 | 绿 |
| 5595 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线小水5组#2台变 | 196.34 | 绿 |
| 5596 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线小水3、4组台变 | 28.20 | 绿 |
| 5597 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线小水2组台变 | 47.67 | 绿 |
| 5598 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线小水1组台变 | 12.17 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5599 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺核心区箱变（移民） | 398.05 | 绿 |
| 5600 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺卫生院台变 | 100.77 | 绿 |
| 5601 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺南区#3箱变（移民） | 508.63 | 绿 |
| 5602 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺南区#2箱变（移民） | 320.98 | 绿 |
| 5603 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺南区#1箱变（移民） | 322.94 | 绿 |
| 5604 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺8、9组台变（移民） | 354.52 | 绿 |
| 5605 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺7组#4台变 | 29.14 | 绿 |
| 5606 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺7组#3台变 | 30.51 | 绿 |
| 5607 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺7组#2台变 | 78.58 | 绿 |
| 5608 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺7组#1台变 | 29.72 | 绿 |
| 5609 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺6组#3台变 | 156.70 | 绿 |
| 5610 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺6组#2台变 | 90.72 | 绿 |
| 5611 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺6组#1台变 | 80.79 | 绿 |
| 5612 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺5组#2台变 | 80.18 | 绿 |
| 5613 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺5组#1箱变 | 208.87 | 绿 |
| 5614 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺1组#2台变 | 125.61 | 绿 |
| 5615 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺1组#1台变 | 221.63 | 绿 |
| 5616 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV姜安线安顺10组台变（移民） | 219.50 | 绿 |
| 5617 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV姜安线安靖3组台变 | 317.10 | 绿 |
| 5618 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV姜安线安靖2组#2台变 | 321.81 | 绿 |
| 5619 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV姜安线安靖2组#1台变 | 136.28 | 绿 |
| 5620 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线秧田村1组台变 | 148.86 | 绿 |
| 5621 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线秧田9组台变 | 72.23 | 绿 |
| 5622 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线秧田8组台变 | 162.27 | 绿 |
| 5623 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线秧田6组台变 | 157.88 | 绿 |
| 5624 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线秧田5组安置点台变 | 319.09 | 绿 |
| 5625 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线秧田4组台变 | 323.16 | 绿 |
| 5626 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线秧田3组台变 | 156.87 | 绿 |
| 5627 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线秧田2组台变 | 158.18 | 绿 |
| 5628 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线石家2组台变 | 40.83 | 绿 |
| 5629 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线石家1组台变 | 41.27 | 绿 |
| 5630 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线新民5组（部队后）台变 | 261.61 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5631 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线新民3组台变 | 170.97 | 绿 |
| 5632 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线新村7组台变 | 165.33 | 绿 |
| 5633 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线新村5组（老蚕桑站）#2台变 | 164.87 | 绿 |
| 5634 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线新村4组台变 | 162.45 | 绿 |
| 5635 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线新村3组台变 | 163.98 | 绿 |
| 5636 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线新村2组台变 | 102.62 | 绿 |
| 5637 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线新村1组#2台变 | 64.02 | 绿 |
| 5638 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线新村1组#1台变 | 83.47 | 绿 |
| 5639 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线兴中村1组（郭家大院）台变 | 329.61 | 绿 |
| 5640 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线兴中7组台变 | 162.77 | 绿 |
| 5641 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线兴中6组台变 | 163.88 | 绿 |
| 5642 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线兴中5组供销社台变 | 259.52 | 绿 |
| 5643 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线兴中4组台变 | 317.96 | 绿 |
| 5644 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线兴中3组（郭老五门口）#2台变 | 272.39 | 绿 |
| 5645 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始阳线兴中3组（卫生院门口）#1台变 | 247.47 | 绿 |
| 5646 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始柳线破磷2组#2台变 | 166.88 | 绿 |
| 5647 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始柳线破磷2组#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 5648 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始柳线沙漩4组台变 | 115.39 | 绿 |
| 5649 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始柳线沙漩3组台变 | 194.15 | 绿 |
| 5650 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始柳线沙漩2组台变 | 127.50 | 绿 |
| 5651 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始柳线沙漩1组#1台变 | 52.12 | 绿 |
| 5652 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始柳线柳家4组台变 | 68.53 | 绿 |
| 5653 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始柳线柳家2组台变 | 64.21 | 绿 |
| 5654 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始柳线柳家1组台变 | 132.22 | 绿 |
| 5655 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线苏家4组#2台变 | 0.23 | 绿 |
| 5656 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线苏家4组#1台变 | 41.76 | 绿 |
| 5657 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线苏家3组台变 | 40.04 | 绿 |
| 5658 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线苏家2组台变 | 79.99 | 绿 |
| 5659 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线苏家1组台变 | 321.76 | 绿 |
| 5660 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线罗代4组台变 | 62.88 | 绿 |
| 5661 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线罗代3组台变 | 84.00 | 绿 |
| 5662 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线罗代2组台变 | 308.96 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5663 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线罗代1组台变 | 79.69 | 绿 |
| 5664 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线破磷1组台变 | 69.32 | 绿 |
| 5665 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线破磷1组#2台变 | 160.48 | 绿 |
| 5666 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线毛山安置点台变 | 194.93 | 绿 |
| 5667 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线毛山7组台变 | 64.08 | 绿 |
| 5668 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线毛山5组台变 | 139.60 | 绿 |
| 5669 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线毛山3组台变 | 64.44 | 绿 |
| 5670 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线毛山2组台变 | 315.69 | 绿 |
| 5671 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线徐家5组台变 | 81.54 | 绿 |
| 5672 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线徐家4组台变 | 57.93 | 绿 |
| 5673 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线徐家2组台变 | 80.98 | 绿 |
| 5674 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线徐家1组台变 | 80.67 | 绿 |
| 5675 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线徐家10组台变 | 79.57 | 绿 |
| 5676 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大窝村8组台变 | 79.92 | 绿 |
| 5677 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大窝9组台变 | 134.97 | 绿 |
| 5678 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大窝7组台变 | 51.98 | 绿 |
| 5679 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大窝6组台变 | 80.55 | 绿 |
| 5680 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大窝5组台变 | 161.26 | 绿 |
| 5681 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大窝3组台变 | 82.67 | 绿 |
| 5682 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大窝11组台变 | 79.74 | 绿 |
| 5683 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大坪6组台变 | 279.60 | 绿 |
| 5684 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大坪5组安置点台变 | 241.49 | 绿 |
| 5685 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大坪5组台变 | 259.73 | 绿 |
| 5686 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大坪4组台变 | 74.45 | 绿 |
| 5687 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大坪2组台变 | 160.14 | 绿 |
| 5688 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线大坪1组台变 | 77.30 | 绿 |
| 5689 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线半沟5组台变 | 39.66 | 绿 |
| 5690 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线半沟4组台变 | 42.80 | 绿 |
| 5691 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线半沟3组台变 | 79.68 | 绿 |
| 5692 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线半沟1组台变 | 39.82 | 绿 |
| 5693 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线九十6组台变 | 79.44 | 绿 |
| 5694 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线九十5组台变 | 39.29 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5695 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线九十3组台变 | 79.31 | 绿 |
| 5696 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线九十2组台变 | 78.71 | 绿 |
| 5697 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线九十1组#3台变 | 313.52 | 绿 |
| 5698 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线九十1组#2台变 | 158.87 | 绿 |
| 5699 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始大线九十1组#1台变 | 159.18 | 绿 |
| 5700 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线群山8组台变 | 64.25 | 绿 |
| 5701 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线群山6.7组台变 | 143.96 | 绿 |
| 5702 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线群山5组2#台变 | 79.51 | 绿 |
| 5703 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线群山5组1#台变 | 80.09 | 绿 |
| 5704 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线群山4组台变 | 195.73 | 绿 |
| 5705 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线群山3组台变 | 249.91 | 绿 |
| 5706 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线群山2组台变 | 161.54 | 绿 |
| 5707 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线群山1组台变 | 148.14 | 绿 |
| 5708 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线盐店村5组移民台变 | 160.29 | 绿 |
| 5709 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线盐店安置点台变 | 325.20 | 绿 |
| 5710 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线盐店4组台变 | 281.45 | 绿 |
| 5711 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线盐店2组台变 | 228.35 | 绿 |
| 5712 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线盐店1组台变 | 128.30 | 绿 |
| 5713 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线王家营5组台变 | 78.33 | 绿 |
| 5714 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线王家营3组台变 | 87.12 | 绿 |
| 5715 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线王家营1组台变 | 166.74 | 绿 |
| 5716 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线爱国5组台变 | 317.91 | 绿 |
| 5717 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线爱国4组台变 | 159.45 | 绿 |
| 5718 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线爱国3组台变 | 160.65 | 绿 |
| 5719 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线爱国2组台变 | 79.83 | 绿 |
| 5720 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线爱国1组台变 | 61.33 | 绿 |
| 5721 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线幸福4组台变 | 163.31 | 绿 |
| 5722 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线幸福1组台变 | 131.82 | 绿 |
| 5723 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线安乐9组台变 | 324.60 | 绿 |
| 5724 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线安乐8组台变 | 130.79 | 绿 |
| 5725 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线安乐7组台变 | 260.26 | 绿 |
| 5726 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线安乐6组#2台变 | 319.28 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5727 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线安乐6组#1台变 | 276.80 | 绿 |
| 5728 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线安乐5组台变 | 300.66 | 绿 |
| 5729 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线安乐4组安置点台变 | 157.52 | 绿 |
| 5730 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线安乐4组台变 | 205.67 | 绿 |
| 5731 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线安乐3组台变 | 159.23 | 绿 |
| 5732 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线安乐2组台变 | 134.05 | 绿 |
| 5733 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线安乐1组台变 | 272.24 | 绿 |
| 5734 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线安乐10组台变 | 116.98 | 绿 |
| 5735 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线姜家5组台变 | 90.86 | 绿 |
| 5736 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线姜家4组台变 | 166.63 | 绿 |
| 5737 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线姜家3组台变 | 249.28 | 绿 |
| 5738 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线姜家2组台变 | 270.61 | 绿 |
| 5739 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线姜家1组台变 | 215.31 | 绿 |
| 5740 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线多功村4组安置点台变 | 317.00 | 绿 |
| 5741 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线多功7组台变 | 14.37 | 绿 |
| 5742 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线多功6组台变 | 88.61 | 绿 |
| 5743 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线多功5组安置点#2箱变间隔配电变压器 | 509.21 | 绿 |
| 5744 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线多功5组安置点#1箱变间隔配电变压器 | 516.47 | 绿 |
| 5745 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线多功4组#3台变 | 161.63 | 绿 |
| 5746 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线多功4组#2台变 | 158.62 | 绿 |
| 5747 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线多功3组台变 | 163.12 | 绿 |
| 5748 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线多功2组#2台变 | 296.29 | 绿 |
| 5749 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线多功2组#1台变 | 80.84 | 绿 |
| 5750 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线多功1组台变 | 164.45 | 绿 |
| 5751 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线切山村7组移民台变 | 159.84 | 绿 |
| 5752 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线切山村1组台变 | 323.31 | 绿 |
| 5753 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线切山6组台变 | 151.34 | 绿 |
| 5754 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线切山5组台变 | 95.49 | 绿 |
| 5755 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线切山4组#3台变 | 156.70 | 绿 |
| 5756 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线切山4组#2台变 | 98.70 | 绿 |
| 5757 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线切山4组#1台变 | 143.10 | 绿 |
| 5758 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线切山3组台变 | 163.40 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5759 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线切山2、3组台变 | 310.42 | 绿 |
| 5760 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线仁义村安置点台变 | 323.98 | 绿 |
| 5761 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线仁义4组台变 | 79.62 | 绿 |
| 5762 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线仁义2组台变 | 256.20 | 绿 |
| 5763 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线乐坝安置点台变 | 160.37 | 绿 |
| 5764 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线乐坝5组台变 | 158.66 | 绿 |
| 5765 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线乐坝4组台变 | 324.17 | 绿 |
| 5766 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线乐坝3组台变 | 317.96 | 绿 |
| 5767 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线乐坝2组#2台变 | 324.43 | 绿 |
| 5768 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线乐坝2组#1台变 | 156.72 | 绿 |
| 5769 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始多线乐坝1组台变 | 326.41 | 绿 |
| 5770 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始凤线新民7组台变 | 246.80 | 绿 |
| 5771 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始凤线新民6组（朝天门）#2台变 | 135.94 | 绿 |
| 5772 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始凤线新民6组#1台变 | 239.28 | 绿 |
| 5773 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始凤线新民5组台变 | 336.27 | 绿 |
| 5774 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始凤线光荣4组台变 | 71.91 | 绿 |
| 5775 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线道班门口台变 | 339.61 | 绿 |
| 5776 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线荡村7组台变 | 80.37 | 绿 |
| 5777 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线荡村5组台变 | 80.19 | 绿 |
| 5778 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线荡村4组台变 | 114.98 | 绿 |
| 5779 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线荡村1组台变 | 84.66 | 绿 |
| 5780 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线粮站后门口台变 | 260.68 | 绿 |
| 5781 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线水库台变 | 40.32 | 绿 |
| 5782 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新民安置点#3台变 | 257.35 | 绿 |
| 5783 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新民安置点#2台变 | 322.42 | 绿 |
| 5784 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新民安置点#1台变 | 254.06 | 绿 |
| 5785 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新民8组移民台变 | 159.21 | 绿 |
| 5786 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新民3组（粮站旁）台变 | 84.22 | 绿 |
| 5787 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新民3组台变 | 268.68 | 绿 |
| 5788 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新民3组#2台变 | 313.51 | 绿 |
| 5789 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新民1组台变 | 77.20 | 绿 |
| 5790 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新村9组移民台变 | 100.83 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5791 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新村6组开发区#3台变 | 266.60 | 绿 |
| 5792 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新村6组开发区#2台变 | 258.11 | 绿 |
| 5793 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新村6组开发区#1台变 | 263.19 | 绿 |
| 5794 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新村3、4组台变 | 162.94 | 绿 |
| 5795 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新村2组台变 | 259.94 | 绿 |
| 5796 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新村2组2＃台变 | 176.58 | 绿 |
| 5797 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线新村1组台变 | 87.74 | 绿 |
| 5798 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线政门口#2台变 | 319.91 | 绿 |
| 5799 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线政府门口台变 | 277.70 | 绿 |
| 5800 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线华协医院台变 | 312.58 | 绿 |
| 5801 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线兴中8组安置点台变 | 168.61 | 绿 |
| 5802 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线兴中5组（商业街）台变 | 350.03 | 绿 |
| 5803 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线兴中5组台变 | 347.01 | 绿 |
| 5804 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线光荣3组台变 | 109.37 | 绿 |
| 5805 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线光荣2组台变 | 160.19 | 绿 |
| 5806 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线光荣1组台变 | 79.05 | 绿 |
| 5807 | 雅安市 | 天全县 | 110kV始阳变电站 | 10kV始三线供电所台变 | 314.45 | 绿 |
| 5808 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV大黄线新文2组台变 | 114.77 | 绿 |
| 5809 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV大黄线唐家4组台变 | 78.57 | 绿 |
| 5810 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV大黄线唐家2组台变 | 38.91 | 绿 |
| 5811 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV大黄线唐家1组台变 | 78.71 | 绿 |
| 5812 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线谢家湾公变 | 79.16 | 绿 |
| 5813 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线西川村委会公变 | 165.74 | 绿 |
| 5814 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线西川九环地庙岗公变 | 79.13 | 绿 |
| 5815 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线西川三组公变 | 161.37 | 绿 |
| 5816 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线西川1组公变 | 80.31 | 绿 |
| 5817 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线脚基坪公变 | 79.05 | 绿 |
| 5818 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线老街公变 | 324.81 | 绿 |
| 5819 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线环山坪2#公变 | 79.02 | 绿 |
| 5820 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线环山坪1#公变 | 157.82 | 绿 |
| 5821 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线林峡组2#公变 | 78.87 | 绿 |
| 5822 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线林峡组1#公变 | 158.92 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5823 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线林峡安置点公变 | 162.29 | 绿 |
| 5824 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线新街安置点1#公变 | 248.33 | 绿 |
| 5825 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线新街公变 | 256.73 | 绿 |
| 5826 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线宝林场公变 | 162.96 | 绿 |
| 5827 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线大河公变 | 78.50 | 绿 |
| 5828 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线堰坎组公变 | 79.58 | 绿 |
| 5829 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线下朱家湾公变 | 83.86 | 绿 |
| 5830 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大西线上朱家湾公变 | 160.11 | 绿 |
| 5831 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线林业局台变 | 330.34 | 绿 |
| 5832 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线新村街#2台变 | 332.18 | 绿 |
| 5833 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线新村街#1台变 | 273.61 | 绿 |
| 5834 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线新文村8组台变 | 77.82 | 绿 |
| 5835 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线新文村4组#2台变 | 171.12 | 绿 |
| 5836 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线新文村13组台变 | 333.04 | 绿 |
| 5837 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线新文村11组台变 | 162.50 | 绿 |
| 5838 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线新文村10组台变 | 242.06 | 绿 |
| 5839 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线庙岗村5组台变 | 327.83 | 绿 |
| 5840 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线庙岗村4组台变 | 165.06 | 绿 |
| 5841 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线县委小区箱变 | 500.05 | 绿 |
| 5842 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线创业街台变 | 403.48 | 绿 |
| 5843 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线凤凰集团小区台变 | 79.90 | 绿 |
| 5844 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线兰院子#2台变 | 337.58 | 绿 |
| 5845 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大荥线兰院子#1台变 | 340.30 | 绿 |
| 5846 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大线路水坝子台变 | 129.69 | 绿 |
| 5847 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大紫线道昌木台变 | 79.68 | 绿 |
| 5848 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大紫线紫石4组台变 | 241.74 | 绿 |
| 5849 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大紫线李子平台变 | 83.38 | 绿 |
| 5850 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大紫线新地头台变 | 148.09 | 绿 |
| 5851 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大紫线新地头3组#1台变 | 82.61 | 绿 |
| 5852 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大紫线新地头1组(黄大牙)公变 | 127.09 | 绿 |
| 5853 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大紫线小仁烟台变 | 319.33 | 绿 |
| 5854 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大紫线小仁烟4组#2台变 | 39.18 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5855 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大紫线小仁烟4组#1公变 | 158.28 | 绿 |
| 5856 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大紫线安乐宫台变 | 127.73 | 绿 |
| 5857 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大紫线大仁烟#2台变 | 65.96 | 绿 |
| 5858 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大紫线大仁烟#1台变 | 133.86 | 绿 |
| 5859 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大电线鹏鑫苑箱变 | 505.92 | 绿 |
| 5860 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV大电线邮电局台变 | 285.92 | 绿 |
| 5861 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV大电线运管所箱变 | 1120.16 | 绿 |
| 5862 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大电线荥兴路东三段#2箱变 | 519.63 | 绿 |
| 5863 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大电线荥兴路东三段#1箱变 | 547.84 | 绿 |
| 5864 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大电线石材路#1台变 | 268.27 | 绿 |
| 5865 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大电线电力村箱变 | 452.15 | 绿 |
| 5866 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大电线梓潼宫下街台变 | 271.04 | 绿 |
| 5867 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大电线教师小区台变 | 326.13 | 绿 |
| 5868 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV大电线同心下街箱变 | 335.76 | 绿 |
| 5869 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大电线县委小区台变 | 346.89 | 绿 |
| 5870 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大电线华锦名苑箱变 | 322.26 | 绿 |
| 5871 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大电线公安局家属房台变 | 165.86 | 绿 |
| 5872 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线龙池台变 | 40.83 | 绿 |
| 5873 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线龙坊坪公变 | 130.49 | 绿 |
| 5874 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线麻柳湾安置点台变 | 163.29 | 绿 |
| 5875 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线麻柳湾台变 | 158.79 | 绿 |
| 5876 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线高田坝安置点台变 | 80.83 | 绿 |
| 5877 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线高田坝台变 | 79.45 | 绿 |
| 5878 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线草坪台变 | 39.86 | 绿 |
| 5879 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线老林坪#2台变 | 40.60 | 绿 |
| 5880 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线老林坪#1台变 | 40.35 | 绿 |
| 5881 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线秧秧坪#2台变 | 80.45 | 绿 |
| 5882 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线秧秧坪#1台变 | 78.35 | 绿 |
| 5883 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线横岩上公变 | 79.77 | 绿 |
| 5884 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线横山岗台变 | 39.78 | 绿 |
| 5885 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线横山八组台变 | 40.33 | 绿 |
| 5886 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线核桃坪台变 | 81.54 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5887 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线夏家坪#2台变 | 126.78 | 绿 |
| 5888 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线夏家坪#1台变 | 79.51 | 绿 |
| 5889 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线圈树沟台变 | 80.14 | 绿 |
| 5890 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大河线五权树台变 | 79.26 | 绿 |
| 5891 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大江线马家坪台变 | 103.82 | 绿 |
| 5892 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大江线西岭大道#4台变 | 163.82 | 绿 |
| 5893 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大江线西岭大道#3台变 | 282.32 | 绿 |
| 5894 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大江线西岭大道#2台变 | 311.96 | 绿 |
| 5895 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大江线西岭大道#1台变 | 273.40 | 绿 |
| 5896 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大江线石笋沟台变 | 159.17 | 绿 |
| 5897 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大江线白石河2#公变 | 39.88 | 绿 |
| 5898 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大江线白石河1#公变 | 127.29 | 绿 |
| 5899 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大江线旧街1#台变 | 236.58 | 绿 |
| 5900 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大江线安家坡台变 | 159.36 | 绿 |
| 5901 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大江线供电所台变 | 39.59 | 绿 |
| 5902 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线黑子岩公变 | 41.03 | 绿 |
| 5903 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线西岭大道#1台变 | 313.40 | 绿 |
| 5904 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线皮罗寺台变 | 39.45 | 绿 |
| 5905 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线皂角湾安置点台变 | 253.16 | 绿 |
| 5906 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线皂角湾台变 | 163.79 | 绿 |
| 5907 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线皂角湾#1台变 | 313.40 | 绿 |
| 5908 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线洞峡子台变 | 39.47 | 绿 |
| 5909 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV大杨线杨柳河箱变 | 429.22 | 绿 |
| 5910 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线杨坎门台变 | 315.84 | 绿 |
| 5911 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线杨坎门#2台变 | 315.83 | 绿 |
| 5912 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线小清水台变 | 40.17 | 绿 |
| 5913 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线官竹山台变 | 39.39 | 绿 |
| 5914 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线安置点台变 | 270.17 | 绿 |
| 5915 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大杨线同乐村4组#2台变 | 127.08 | 绿 |
| 5916 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大杨线同乐村1组台变 | 163.37 | 绿 |
| 5917 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大杨线凤鸣村8组台变 | 158.88 | 绿 |
| 5918 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大杨线凤鸣村4组#1台变 | 79.56 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5919 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线保卫3组台变 | 79.44 | 绿 |
| 5920 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线保卫2组台变 | 39.58 | 绿 |
| 5921 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大杨线保卫1组台变 | 80.85 | 绿 |
| 5922 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线龙胆溪台变 | 156.70 | 绿 |
| 5923 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线鸳鸯岩台变 | 78.54 | 绿 |
| 5924 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线长陡坡台变 | 78.55 | 绿 |
| 5925 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线长河坝安置点台变 | 164.52 | 绿 |
| 5926 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线长河坝3组台变 | 79.59 | 绿 |
| 5927 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线紫柏岗台变 | 99.16 | 绿 |
| 5928 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线状元坪台变 | 78.68 | 绿 |
| 5929 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线火草坪#2台变 | 273.38 | 绿 |
| 5930 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线火草坪#1公变 | 135.01 | 绿 |
| 5931 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线深沟子台变 | 158.43 | 绿 |
| 5932 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线民福村7组#2台变 | 142.91 | 绿 |
| 5933 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线民福村7组#1台变 | 137.78 | 绿 |
| 5934 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线民福村5组台变 | 80.55 | 绿 |
| 5935 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线民福村3组台变 | 78.41 | 绿 |
| 5936 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线民福村2组台变 | 159.15 | 绿 |
| 5937 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线民福村1组台变 | 163.53 | 绿 |
| 5938 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线民福6组台变 | 157.52 | 绿 |
| 5939 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线新沟街上台变 | 147.16 | 绿 |
| 5940 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线新沟增音站台变 | 130.47 | 绿 |
| 5941 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线新文村5组台变 | 320.04 | 绿 |
| 5942 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线新文村4组#1台变 | 322.21 | 绿 |
| 5943 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线打罗坪台变 | 162.22 | 绿 |
| 5944 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线太阳村9组台变 | 39.21 | 绿 |
| 5945 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线太阳村7组台变 | 156.70 | 绿 |
| 5946 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线太阳村4组台变 | 39.66 | 绿 |
| 5947 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线太阳村1组台变 | 156.97 | 绿 |
| 5948 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线太阳村10组台变 | 157.69 | 绿 |
| 5949 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线同乐村6组台变 | 160.03 | 绿 |
| 5950 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线同乐村5组台变 | 79.17 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5951 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线同乐村4组#1台变 | 6.72 | 绿 |
| 5952 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线同乐村3组台变 | 161.00 | 绿 |
| 5953 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线同乐村2组台变 | 159.78 | 绿 |
| 5954 | 雅安市 | 天全县 | 110kV沙坪变电站 | 10kV大新线南坝子台变 | 161.61 | 绿 |
| 5955 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线冒水孔台变 | 159.13 | 绿 |
| 5956 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线二郎山洞子口台变 | 313.40 | 绿 |
| 5957 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线两路口#2台变 | 161.14 | 绿 |
| 5958 | 雅安市 | 天全县 | 220kV顺河变电站 | 10kV大新线两路口#1台变 | 293.54 | 绿 |
| 5959 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线上坝村七组台变 | 250.83 | 绿 |
| 5960 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线上坝村9组台变 | 140.26 | 绿 |
| 5961 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线上坝村6组台变 | 227.76 | 绿 |
| 5962 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线上坝村6组#2台变 | 157.29 | 绿 |
| 5963 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线上坝村2组#2台变 | 321.35 | 绿 |
| 5964 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线上坝村2组#1台变 | 329.98 | 绿 |
| 5965 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线上坝村1组台变 | 160.49 | 绿 |
| 5966 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线上坝村1组#2台变 | 323.20 | 绿 |
| 5967 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大新线上坝村11组台变 | 78.35 | 绿 |
| 5968 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线龙池岗台变 | 21.31 | 绿 |
| 5969 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线马河坝安置点台变 | 161.23 | 绿 |
| 5970 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线马河坝台变 | 199.36 | 绿 |
| 5971 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线豹子岗台变 | 160.30 | 绿 |
| 5972 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线草米岗台变 | 79.20 | 绿 |
| 5973 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线茶店头台变 | 131.13 | 绿 |
| 5974 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线红纸厂台变 | 39.43 | 绿 |
| 5975 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线漆树坪台变 | 79.03 | 绿 |
| 5976 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线沙坪子公变 | 93.39 | 绿 |
| 5977 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线李磨子台变 | 80.44 | 绿 |
| 5978 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线土栗坪台变 | 81.37 | 绿 |
| 5979 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线困龙山台变 | 163.98 | 绿 |
| 5980 | 雅安市 | 芦山县 | 110kV大川变电站 | 10kV大快线两河口台变 | 42.28 | 绿 |
| 5981 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线新文村1组台变 | 255.69 | 绿 |
| 5982 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线庙岗村9组台变 | 159.50 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5983 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线庙岗村7组#1台变 | 167.55 | 绿 |
| 5984 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线庙岗村6组台变 | 323.01 | 绿 |
| 5985 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线庙岗村4组#2台变 | 161.79 | 绿 |
| 5986 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线庙岗村3组#2台变 | 319.96 | 绿 |
| 5987 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线庙岗村3组#1台变 | 158.53 | 绿 |
| 5988 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线庙岗村1组台变 | 81.26 | 绿 |
| 5989 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线山河村8组#1台变 | 159.29 | 绿 |
| 5990 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线山河村5组#2台变 | 80.38 | 绿 |
| 5991 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线山河村5组#1台变 | 158.78 | 绿 |
| 5992 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线山河村3组台变 | 80.18 | 绿 |
| 5993 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线山河村2组台变 | 80.17 | 绿 |
| 5994 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线唐家村6组台变 | 39.18 | 绿 |
| 5995 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV大田变电站 | 10kV大川线唐家村5组台变 | 40.17 | 绿 |
| 5996 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线青华2#公变 | 81.00 | 绿 |
| 5997 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线青华1#公变 | 159.58 | 绿 |
| 5998 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线陈家坝2#公变 | 39.29 | 绿 |
| 5999 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线陈家坝#1公变 | 108.44 | 绿 |
| 6000 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线石家沟公变 | 126.24 | 绿 |
| 6001 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线清泉小区公变 | 125.46 | 绿 |
| 6002 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线河西2#公变 | 158.85 | 绿 |
| 6003 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线河西1#公变 | 116.62 | 绿 |
| 6004 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线大岩腔公变 | 40.00 | 绿 |
| 6005 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线后坝安置点公变 | 303.35 | 绿 |
| 6006 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线前坝安置点2#公变 | 278.60 | 绿 |
| 6007 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线前坝安置点1#公变 | 273.85 | 绿 |
| 6008 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线仁家4#公变 | 129.04 | 绿 |
| 6009 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线仁加3#公变 | 131.51 | 绿 |
| 6010 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线仁加2#公变 | 14.60 | 绿 |
| 6011 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大官变电站 | 10kV大官线仁加1#公变 | 321.27 | 绿 |
| 6012 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大围线茨竹坡2#公变 | 79.85 | 绿 |
| 6013 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大围线茨竹坡1#公变 | 156.70 | 绿 |
| 6014 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大围线新街安置点2#公变 | 255.28 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6015 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大围线新街#2台变 | 339.76 | 绿 |
| 6016 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大围线围塔4组3#公变 | 79.36 | 绿 |
| 6017 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大围线围塔4组2#公变 | 79.63 | 绿 |
| 6018 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大围线围塔4组1#公变 | 161.12 | 绿 |
| 6019 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大围线围塔3组2#公变 | 159.32 | 绿 |
| 6020 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大围线围塔3组1#公变 | 79.74 | 绿 |
| 6021 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大围线围塔2组公变 | 81.00 | 绿 |
| 6022 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大围线围塔1组公变 | 159.81 | 绿 |
| 6023 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大围线周家偏公变 | 136.62 | 绿 |
| 6024 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线黑水堰公变 | 87.65 | 绿 |
| 6025 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线马河坝2#公变 | 79.01 | 绿 |
| 6026 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线马河坝1#公变 | 159.11 | 绿 |
| 6027 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线马加林公变 | 78.62 | 绿 |
| 6028 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线茶叶担公变 | 157.87 | 绿 |
| 6029 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线石宝3#公变 | 79.15 | 绿 |
| 6030 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线石宝2#公变 | 80.76 | 绿 |
| 6031 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线石宝1#公变 | 79.79 | 绿 |
| 6032 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线石凤小区2#公变 | 159.31 | 绿 |
| 6033 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线石凤小区1#公变 | 251.27 | 绿 |
| 6034 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线河边杨家1队公变 | 79.74 | 绿 |
| 6035 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线河边2组公变 | 159.05 | 绿 |
| 6036 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线河边1组公变 | 162.65 | 绿 |
| 6037 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线梨儿坪公变 | 79.41 | 绿 |
| 6038 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线梅子坪2#公变 | 79.14 | 绿 |
| 6039 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线梅子坪1#公变 | 39.87 | 绿 |
| 6040 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线杨家组安置点公变 | 162.23 | 绿 |
| 6041 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线康家沟公变 | 160.05 | 绿 |
| 6042 | 雅安市 | 宝兴县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线大面山公变 | 88.55 | 绿 |
| 6043 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线周家山安置点公变 | 160.79 | 绿 |
| 6044 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线双河6组2#公变 | 136.69 | 绿 |
| 6045 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线双河6组1#公变 | 159.61 | 绿 |
| 6046 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线两岔溪公变 | 80.32 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6047 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV大岩腔变电站 | 10kV大凤线上桥组公变 | 159.32 | 绿 |
| 6048 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多深线陆王4组配变 | 101.40 | 绿 |
| 6049 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多深线陆王4组2#配变 | 161.37 | 绿 |
| 6050 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多深线陆王2组配变 | 161.91 | 绿 |
| 6051 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多深线陆王2组2#配变 | 158.58 | 绿 |
| 6052 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多深线陆王1组配变 | 65.81 | 绿 |
| 6053 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多深线五营5组#1台变 | 163.02 | 绿 |
| 6054 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多深线五营3组配变 | 83.32 | 绿 |
| 6055 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多深线五营3组3#配变 | 318.21 | 绿 |
| 6056 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多深线五营3组2#配变 | 158.56 | 绿 |
| 6057 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多深线五营1组1#配变 | 103.56 | 绿 |
| 6058 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多深线下坝7组台变 | 51.41 | 绿 |
| 6059 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多深线下坝6组配变 | 158.04 | 绿 |
| 6060 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多下线下坝8组配变 | 80.59 | 绿 |
| 6061 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多下线下坝3组4#配变 | 498.82 | 绿 |
| 6062 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多下线下坝1组3#台变 | 353.00 | 绿 |
| 6063 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多下线下坝1组2#配变 | 515.43 | 绿 |
| 6064 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多下线下坝1组1#配变 | 347.41 | 绿 |
| 6065 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上二线多营下坝3组#1台变 | 137.07 | 绿 |
| 6066 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上二线下坝4组2#配变 | 82.85 | 绿 |
| 6067 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上二线下坝4组1#配变 | 336.99 | 绿 |
| 6068 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上二线上坝5组台变 | 313.40 | 绿 |
| 6069 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上二线上坝5组#2台变 | 331.46 | 绿 |
| 6070 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线源电苑配变 | 316.10 | 绿 |
| 6071 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线殷家7组台变 | 156.84 | 绿 |
| 6072 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线殷家6组台变 | 258.26 | 绿 |
| 6073 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线殷家5组台变 | 164.67 | 绿 |
| 6074 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线殷家4组台变 | 63.56 | 绿 |
| 6075 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线殷家4组#2台变 | 78.89 | 绿 |
| 6076 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线殷家2组台变 | 49.59 | 绿 |
| 6077 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线殷家2组#2台变 | 78.69 | 绿 |
| 6078 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线殷家1组台变 | 62.91 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6079 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线殷家1组#2台变 | 78.58 | 绿 |
| 6080 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线彭家4组台变 | 159.95 | 绿 |
| 6081 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线彭家3组台变 | 63.79 | 绿 |
| 6082 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线彭家2组台变 | 82.28 | 绿 |
| 6083 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线彭家1组台变 | 63.38 | 绿 |
| 6084 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线大深7组台变 | 160.53 | 绿 |
| 6085 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线大深5组台变 | 157.23 | 绿 |
| 6086 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线大深4组台变 | 158.23 | 绿 |
| 6087 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线大深3组台变 | 157.87 | 绿 |
| 6088 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线大深2组台变 | 157.63 | 绿 |
| 6089 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线多营上坝6组台变 | 208.14 | 绿 |
| 6090 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线多营上坝4组#2台变 | 260.76 | 绿 |
| 6091 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线多营上坝2组台变变 | 255.12 | 绿 |
| 6092 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线中鑫房产小区 | 199.61 | 绿 |
| 6093 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线下坝3组#2台变 | 263.56 | 绿 |
| 6094 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线上坝8组台变 | 325.31 | 绿 |
| 6095 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线上坝7组2#台变 | 262.73 | 绿 |
| 6096 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线上坝7组1#台变 | 336.57 | 绿 |
| 6097 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线上坝4组1#台变 | 268.54 | 绿 |
| 6098 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线上坝3组台变 | 350.76 | 绿 |
| 6099 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV多营变电站 | 10kV多上一线上坝1组台变 | 332.50 | 绿 |
| 6100 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰蜀线天宝1组台变 | 139.49 | 绿 |
| 6101 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰穆线顺路4组台变 | 113.51 | 绿 |
| 6102 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰穆线穆家4组台变 | 317.59 | 绿 |
| 6103 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰穆线穆家1组台变 | 248.51 | 绿 |
| 6104 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰均线龙溪3组#2台变 | 163.99 | 绿 |
| 6105 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰均线龙溪1组台变 | 159.09 | 绿 |
| 6106 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰均线大埝1组台变 | 328.44 | 绿 |
| 6107 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰均二线龙溪8组台变 | 263.33 | 绿 |
| 6108 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰均二线龙溪8组#2台变 | 313.40 | 绿 |
| 6109 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰均二线龙溪7组台变 | 83.22 | 绿 |
| 6110 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰均二线龙溪6组台变 | 156.70 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6111 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰均二线龙溪6组#2台变 | 142.96 | 绿 |
| 6112 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰均二线周山5组#2台变 | 80.78 | 绿 |
| 6113 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线顺路6组台变 | 206.68 | 绿 |
| 6114 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线寨坪5组台变 | 79.18 | 绿 |
| 6115 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线寨坪4组台变 | 39.68 | 绿 |
| 6116 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线寨坪3组台变 | 207.27 | 绿 |
| 6117 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线寨坪2组台变 | 79.70 | 绿 |
| 6118 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线寨坪1组台变 | 171.13 | 绿 |
| 6119 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线前进9组3#台变 | 346.63 | 绿 |
| 6120 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线前进9组#4台变 | 323.53 | 绿 |
| 6121 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线前进9组#2台变 | 337.72 | 绿 |
| 6122 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线前进9组#1台变 | 267.10 | 绿 |
| 6123 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线前进7组#4台变 | 78.66 | 绿 |
| 6124 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线前进7组#3台变 | 67.70 | 绿 |
| 6125 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线前进7组#2台变 | 254.23 | 绿 |
| 6126 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线前进7组#1台变 | 270.05 | 绿 |
| 6127 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线前进5组台变 | 403.96 | 绿 |
| 6128 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线前进5组#2台变 | 260.70 | 绿 |
| 6129 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV大堰变电站 | 10kV堰前线前进4组#1台变 | 315.86 | 绿 |
| 6130 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城龙线财政局公变 | 502.92 | 绿 |
| 6131 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城龙线红军广场专变 | 159.18 | 绿 |
| 6132 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城龙线新教育局台变 | 322.52 | 绿 |
| 6133 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城龙线向阳村9组箱变 | 505.55 | 绿 |
| 6134 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城龙线向阳8组台变 | 277.90 | 绿 |
| 6135 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城马线两岔村#5台变 | 53.32 | 绿 |
| 6136 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城马线两岔村#4台变 | 26.98 | 绿 |
| 6137 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城马线两岔村#3台变 | 82.22 | 绿 |
| 6138 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城马线两岔村#2.8组台变 | 81.02 | 绿 |
| 6139 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城马线两岔村#1台变 | 163.26 | 绿 |
| 6140 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城阳线职业中学台变 | 259.92 | 绿 |
| 6141 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城西线大弓安置区台变 | 335.09 | 绿 |
| 6142 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城西线大弓安置区#2台变 | 327.76 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6143 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城茶线花香首府#4公变 | 979.47 | 绿 |
| 6144 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城茶线花香首府#3公变 | 989.72 | 绿 |
| 6145 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城茶线花香首府#2公变 | 1006.00 | 绿 |
| 6146 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城茶线花香首府#1公变 | 802.64 | 绿 |
| 6147 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城茶线箭竹1社台变 | 156.70 | 绿 |
| 6148 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城茶线广场坝#2台变 | 339.79 | 绿 |
| 6149 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城茶线七彩雅安二期箱变 | 422.33 | 绿 |
| 6150 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城茶线七彩雅安一期台变 | 512.66 | 绿 |
| 6151 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城花线茶马古城GF区T1 | 808.73 | 绿 |
| 6152 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城花线茶马古城D区公变 | 804.48 | 绿 |
| 6153 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城花线槐溪7社台变 | 80.29 | 绿 |
| 6154 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城花线槐溪3社公变 | 98.27 | 绿 |
| 6155 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城花线槐溪2社公变 | 78.85 | 绿 |
| 6156 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城花线梨花新村公变 | 170.34 | 绿 |
| 6157 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城花线梨花4社台变 | 161.15 | 绿 |
| 6158 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城花线城西农机站台变 | 313.40 | 绿 |
| 6159 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线水碾8社台变 | 160.61 | 绿 |
| 6160 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线水碾7社台变 | 161.05 | 绿 |
| 6161 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线梨花6社#2台变 | 161.28 | 绿 |
| 6162 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线梨花6社#1台变 | 142.04 | 绿 |
| 6163 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线梨花5社台变 | 321.87 | 绿 |
| 6164 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线培训中心#2专变 | 493.61 | 绿 |
| 6165 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线培训中心#1专变 | 500.77 | 绿 |
| 6166 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线名雅8社台变 | 156.88 | 绿 |
| 6167 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线名雅7社台变 | 164.67 | 绿 |
| 6168 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线名雅6社台变 | 158.00 | 绿 |
| 6169 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线名雅6社2#台变 | 157.22 | 绿 |
| 6170 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线名雅5社台变 | 134.99 | 绿 |
| 6171 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线名雅4社2#台变 | 157.84 | 绿 |
| 6172 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线名雅4社#1台变 | 39.93 | 绿 |
| 6173 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线名雅3社2#台变 | 135.02 | 绿 |
| 6174 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线名雅3社1#台变 | 158.49 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6175 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线名雅2社台变 | 39.56 | 绿 |
| 6176 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城绿线名雅1社台变 | 160.74 | 绿 |
| 6177 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城灵线金港小区公变 | 317.91 | 绿 |
| 6178 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城灵线苗溪电站公变 | 510.98 | 绿 |
| 6179 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城灵线灵关廉租房公变 | 501.23 | 绿 |
| 6180 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城灵线游泳池公变 | 514.00 | 绿 |
| 6181 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城灵线水巷子公变母线间隔配电变压器 | 572.67 | 绿 |
| 6182 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城灵线文化路箱变配电变压器 | 507.98 | 绿 |
| 6183 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城灵线政府台区箱变配电变压器公变 | 511.65 | 绿 |
| 6184 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城灵线宝兴县粮食局灵关粮站公变 | 128.60 | 绿 |
| 6185 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城灵线夹林局河边公变 | 512.70 | 绿 |
| 6186 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城灵线和平街公变 | 575.84 | 绿 |
| 6187 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城灵线供电所公变 | 510.22 | 绿 |
| 6188 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线顺山路台区公变 | 319.63 | 绿 |
| 6189 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线邮电局公变 | 626.19 | 绿 |
| 6190 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线屠宰场公变 | 533.63 | 绿 |
| 6191 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线夹林局后马路公变 | 609.43 | 绿 |
| 6192 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线大渔村8、9组公变 | 80.40 | 绿 |
| 6193 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线大渔村7组公变 | 39.95 | 绿 |
| 6194 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线大渔村5、6组公变 | 40.76 | 绿 |
| 6195 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线大渔村4组公变 | 39.34 | 绿 |
| 6196 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线大渔村3组台变 | 79.25 | 绿 |
| 6197 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线大渔村2组公变 | 81.67 | 绿 |
| 6198 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线大渔村2组2#公变 | 158.93 | 绿 |
| 6199 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线大渔村1组区2#公变 | 197.90 | 绿 |
| 6200 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线大渔村1组区1#公变 | 251.97 | 绿 |
| 6201 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线大渔村1组公变 | 131.47 | 绿 |
| 6202 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城渔线大渔村1组2#公变 | 82.40 | 绿 |
| 6203 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线河口一组台变 | 164.89 | 绿 |
| 6204 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线河口3组公变 | 106.50 | 绿 |
| 6205 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线河口2组公变 | 81.73 | 绿 |
| 6206 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线河口1组小区2#公变 | 317.40 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6207 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线河口1组小区1#公变 | 503.55 | 绿 |
| 6208 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线河口1组2#公变 | 84.41 | 绿 |
| 6209 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线新场小区4#公变 | 321.26 | 绿 |
| 6210 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线新场小区3#公变 | 401.16 | 绿 |
| 6211 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线大沟7组公变 | 83.02 | 绿 |
| 6212 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线大沟5、6组公变 | 101.76 | 绿 |
| 6213 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线大沟4组公变 | 79.12 | 绿 |
| 6214 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线大沟3组新村公变 | 81.69 | 绿 |
| 6215 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线大沟2组公变 | 79.39 | 绿 |
| 6216 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线大沟2组2#公变 | 130.83 | 绿 |
| 6217 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线大沟1组公变 | 159.50 | 绿 |
| 6218 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城水线932大沟3、4组公变 | 39.37 | 绿 |
| 6219 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城民线翔鸿公寓配电变压器 | 514.85 | 绿 |
| 6220 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城民线移民大道配变 | 509.34 | 绿 |
| 6221 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城民线检察院配电变压器 | 555.61 | 绿 |
| 6222 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城民线新调度大楼配变 | 407.84 | 绿 |
| 6223 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城民线建设路中段箱变配电变压器 | 544.15 | 绿 |
| 6224 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城民线建设路下段箱变配电变压器 | 526.83 | 绿 |
| 6225 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线金鸡5组台变 | 316.00 | 绿 |
| 6226 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线童成文专变 | 635.20 | 绿 |
| 6227 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线玉林国际3#公变 | 1005.87 | 绿 |
| 6228 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线玉林国际2#公变 | 1062.77 | 绿 |
| 6229 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线玉林国际1#公变 | 991.43 | 绿 |
| 6230 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线水碾4社台变 | 163.34 | 绿 |
| 6231 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线水碾3社台变 | 162.72 | 绿 |
| 6232 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线水碾2社台变 | 160.51 | 绿 |
| 6233 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线水碾2社#2台变 | 160.52 | 绿 |
| 6234 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线水碾1社台变 | 161.46 | 绿 |
| 6235 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线快速通道#4台变 | 326.11 | 绿 |
| 6236 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线安置区#7台变 | 313.40 | 绿 |
| 6237 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线安置区#6台变 | 428.67 | 绿 |
| 6238 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线安置区#5台变 | 168.62 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6239 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线安置区#4台变 | 265.97 | 绿 |
| 6240 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线安置区#3台变 | 276.12 | 绿 |
| 6241 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线安置区#2台变 | 265.79 | 绿 |
| 6242 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线城西开发区#3台变 | 493.61 | 绿 |
| 6243 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线城西开发区#2台变 | 334.91 | 绿 |
| 6244 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线城西开发区#1台变 | 335.54 | 绿 |
| 6245 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线名雅快速通道#3台变 | 326.73 | 绿 |
| 6246 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线名雅快速通道#2台变 | 328.65 | 绿 |
| 6247 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线名雅快速通道#1台变 | 332.84 | 绿 |
| 6248 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线东科房产#3专变 | 992.98 | 绿 |
| 6249 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线东科2#公变 | 500.87 | 绿 |
| 6250 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城槐线东科1#公变 | 985.10 | 绿 |
| 6251 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线马溪村7组2#台变 | 158.27 | 绿 |
| 6252 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线马溪村7组1#台变 | 158.02 | 绿 |
| 6253 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线马溪村5组2#台变 | 40.96 | 绿 |
| 6254 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线马溪村3组台变 | 79.35 | 绿 |
| 6255 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线马溪村1组台变 | 56.38 | 绿 |
| 6256 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线马溪6组台变 | 164.72 | 绿 |
| 6257 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线马溪5组#1台变 | 34.29 | 绿 |
| 6258 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线马溪2组台变 | 80.42 | 绿 |
| 6259 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线梅子村4、5组台变 | 159.69 | 绿 |
| 6260 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线梅子新农村建设台变 | 47.37 | 绿 |
| 6261 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线梅子8组台变 | 65.85 | 绿 |
| 6262 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线梅子7组台变 | 100.04 | 绿 |
| 6263 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线梅子6组台变 | 122.68 | 绿 |
| 6264 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线梅子3组台变 | 127.66 | 绿 |
| 6265 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线梅子2组台变 | 32.97 | 绿 |
| 6266 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线梅子1.3组台变 | 134.16 | 绿 |
| 6267 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线向阳村7组台变 | 205.62 | 绿 |
| 6268 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线任家村#2台变 | 49.48 | 绿 |
| 6269 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城梅线任家村#1台变 | 11.98 | 绿 |
| 6270 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城文线鲲鹏广场箱变配电变压器 | 535.80 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6271 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城文线甘田子#1台变 | 198.08 | 绿 |
| 6272 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城文线洪川路#2台变 | 344.23 | 绿 |
| 6273 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城文线洪川路#1台变 | 335.04 | 绿 |
| 6274 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城文线民政局箱变配电变压器 | 512.99 | 绿 |
| 6275 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城文线春天花园台变 | 504.64 | 绿 |
| 6276 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城文线文定街配电变压器 | 493.61 | 绿 |
| 6277 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城文线文兴小区公变 | 253.75 | 绿 |
| 6278 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城文线幸福家园台变 | 163.22 | 绿 |
| 6279 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城文线城建廉租房公变 | 250.11 | 绿 |
| 6280 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城文线向阳6、10队配电变压器 | 520.77 | 绿 |
| 6281 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城文线09廉租房台变 | 795.07 | 绿 |
| 6282 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线龙尾村1组台变 | 320.55 | 绿 |
| 6283 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线龙尾9组台变 | 23.98 | 绿 |
| 6284 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线龙尾8组台变 | 40.05 | 绿 |
| 6285 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线龙尾2组#2台变 | 163.21 | 绿 |
| 6286 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线龙尾1组#2台变 | 165.09 | 绿 |
| 6287 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线进步6组台变 | 81.80 | 绿 |
| 6288 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线进步4组台变 | 71.45 | 绿 |
| 6289 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线进步3组台变 | 160.13 | 绿 |
| 6290 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线进步2组台变 | 81.79 | 绿 |
| 6291 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线进步1组台变 | 127.55 | 绿 |
| 6292 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线百家3组台变 | 167.68 | 绿 |
| 6293 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线百家1组台变 | 82.65 | 绿 |
| 6294 | 雅安市 | 天全县 | 35kV思经变电站 | 10kV城思线杉木林台变 | 79.33 | 绿 |
| 6295 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城建线天老路上段公变 | 321.91 | 绿 |
| 6296 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城建线向阳5组#2台变 | 162.57 | 绿 |
| 6297 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城建线公墓台变 | 197.95 | 绿 |
| 6298 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线钟灵9组公变 | 160.33 | 绿 |
| 6299 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线钟灵11组公变 | 41.74 | 绿 |
| 6300 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线钟灵10组公变 | 129.58 | 绿 |
| 6301 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线灵关R01地块2#公变 | 497.95 | 绿 |
| 6302 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线宝灵小区公变 | 499.55 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6303 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线安居小区2#公变 | 499.45 | 绿 |
| 6304 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线安居小区1#公变 | 398.97 | 绿 |
| 6305 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线W01地块公变 | 499.31 | 绿 |
| 6306 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线V02地块公变 | 397.04 | 绿 |
| 6307 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线V01地块4号公变 | 395.36 | 绿 |
| 6308 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线V01地块3号公变 | 393.85 | 绿 |
| 6309 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线V01地块2号公变 | 394.97 | 绿 |
| 6310 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线V01地块1号公变 | 397.12 | 绿 |
| 6311 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线J01望远小区(2#)公变 | 497.19 | 绿 |
| 6312 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线J01望远小区(1#)公变 | 504.57 | 绿 |
| 6313 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线G02福临小区(2#)公变 | 500.20 | 绿 |
| 6314 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线G02福临小区(1#)公变 | 504.64 | 绿 |
| 6315 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城幼线C09小区公变 | 212.76 | 绿 |
| 6316 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线青衣江宿舍箱变配变 | 540.25 | 绿 |
| 6317 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线茶厂商业中心台变 | 375.37 | 绿 |
| 6318 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线环城农行箱变配电变压器 | 537.34 | 绿 |
| 6319 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线滨河商苑配电变压器 | 539.66 | 绿 |
| 6320 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线活性炭厂宿舍台变 | 278.47 | 绿 |
| 6321 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线林业局箱变配变 | 515.00 | 绿 |
| 6322 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线明珠春天箱变配电变压器 | 536.58 | 绿 |
| 6323 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线新车站配电变压器 | 591.72 | 绿 |
| 6324 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线文化巷箱变配电变压器 | 518.76 | 绿 |
| 6325 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线建设路上段台变 | 370.61 | 绿 |
| 6326 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线天老路中段台变 | 333.19 | 绿 |
| 6327 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线天老路下段台变 | 330.75 | 绿 |
| 6328 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线天兴苑箱变配电变压器 | 573.54 | 绿 |
| 6329 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线向阳巷商业中心#2台变 | 356.85 | 绿 |
| 6330 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城安线向阳巷商业中心#1台变 | 382.59 | 绿 |
| 6331 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城夹线新场村安置点公变 | 163.02 | 绿 |
| 6332 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城夹线新场小区配变 | 493.61 | 绿 |
| 6333 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城夹线新场1组公变 | 136.47 | 绿 |
| 6334 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线烟溪村2、3组公变 | 162.35 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6335 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线烟溪村1组公变 | 80.38 | 绿 |
| 6336 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线烟溪村1组2#公变 | 159.60 | 绿 |
| 6337 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线烟溪7组公变 | 46.79 | 绿 |
| 6338 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线烟溪6组公变 | 39.49 | 绿 |
| 6339 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线烟溪5组公变 | 128.20 | 绿 |
| 6340 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线烟溪5组2#公变 | 29.32 | 绿 |
| 6341 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线烟溪4、8组公变 | 82.10 | 绿 |
| 6342 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线烟溪2组2#公变 | 62.95 | 绿 |
| 6343 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线烟溪1组3#公变 | 251.44 | 绿 |
| 6344 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线曹家7组公变 | 158.90 | 绿 |
| 6345 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线曹家5、6、7组公变 | 80.56 | 绿 |
| 6346 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线曹家4组公变 | 40.96 | 绿 |
| 6347 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线曹家2组公变 | 157.19 | 绿 |
| 6348 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线曹家1、2、3组公变 | 42.03 | 绿 |
| 6349 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线新场村6组公变 | 160.46 | 绿 |
| 6350 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线新场5组公变 | 39.73 | 绿 |
| 6351 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线新场4组公变 | 39.22 | 绿 |
| 6352 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线新场3组台变 | 78.65 | 绿 |
| 6353 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线新场2组2#公变 | 127.87 | 绿 |
| 6354 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线新场2组1#公变 | 159.54 | 绿 |
| 6355 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线大溪脑村5组公变 | 39.48 | 绿 |
| 6356 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线大溪脑4组公变 | 79.41 | 绿 |
| 6357 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线大溪脑3组公变 | 80.78 | 绿 |
| 6358 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线大溪脑2组公变 | 79.06 | 绿 |
| 6359 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城大线大溪脑1组公变 | 157.25 | 绿 |
| 6360 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城坝线金邦置业四季名城二期2#公变 | 1264.47 | 绿 |
| 6361 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城坝线金邦置业四季名城二期1#公变 | 1312.68 | 绿 |
| 6362 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城坝线金邦置业四季名城1期2#公变 | 1048.23 | 绿 |
| 6363 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城坝线金邦置业四季名城1期1#公变 | 1048.23 | 绿 |
| 6364 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城坝线电力公司箱变 | 255.03 | 绿 |
| 6365 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城坝线电力公司公变 | 269.99 | 绿 |
| 6366 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城坝线汇森茗门公变 | 418.24 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6367 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城坝线市政园林管理路灯台变 | 339.57 | 绿 |
| 6368 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线河口7组2#公变 | 200.94 | 绿 |
| 6369 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线河口5组2#公变 | 156.83 | 绿 |
| 6370 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线河口5组1#公变 | 8.53 | 绿 |
| 6371 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线河口4组1#公变 | 163.57 | 绿 |
| 6372 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线水桶坪安置点公变 | 201.23 | 绿 |
| 6373 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联社区公变 | 199.78 | 绿 |
| 6374 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联安置点公变 | 61.84 | 绿 |
| 6375 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联孙家院子公变 | 197.47 | 绿 |
| 6376 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联9组公变 | 78.75 | 绿 |
| 6377 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联8组公变 | 78.54 | 绿 |
| 6378 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联7组公变 | 78.59 | 绿 |
| 6379 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联6组公变 | 39.44 | 绿 |
| 6380 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联5组公变 | 40.34 | 绿 |
| 6381 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联4组公变 | 78.86 | 绿 |
| 6382 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联3组公变 | 54.15 | 绿 |
| 6383 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联2组公变 | 85.93 | 绿 |
| 6384 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联2组#1台区 | 39.69 | 绿 |
| 6385 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联1组公变 | 117.19 | 绿 |
| 6386 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线建联10组公变 | 78.65 | 绿 |
| 6387 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线上坝孵化园公变 | 783.66 | 绿 |
| 6388 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线上坝5组台变 | 0.00 | 红 |
| 6389 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线上坝4组公变 | 144.96 | 绿 |
| 6390 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线上坝3组2#公变 | 280.31 | 绿 |
| 6391 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城园线上坝2组公变 | 83.52 | 绿 |
| 6392 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城向线移民安置区配电变压器 | 503.42 | 绿 |
| 6393 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城向线疾控中心公变 | 250.11 | 绿 |
| 6394 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城向线电力公司箱变配电变压器 | 514.98 | 绿 |
| 6395 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城向线滨河路#1台变 | 325.25 | 绿 |
| 6396 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城向线樱桃小区#2台变 | 318.05 | 绿 |
| 6397 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城向线樱桃小区#1台变 | 328.90 | 绿 |
| 6398 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城向线庆丰苑台变 | 313.40 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6399 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城向线天康厂台变 | 340.52 | 绿 |
| 6400 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城向线大西康台变 | 354.03 | 绿 |
| 6401 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城向线地税局台变 | 313.40 | 绿 |
| 6402 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城向线国税局台变 | 351.74 | 绿 |
| 6403 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城向线农业局台变 | 204.57 | 绿 |
| 6404 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线龙湾湖路灯箱变配电变压器 | 516.41 | 绿 |
| 6405 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线音乐广场2#箱变配电变压器 | 569.99 | 绿 |
| 6406 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线音乐广场1#箱变配电变压器 | 547.54 | 绿 |
| 6407 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线音乐广场#3配电变压器 | 536.63 | 绿 |
| 6408 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线洪川家园箱变配电变压器 | 403.31 | 绿 |
| 6409 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线法院箱变配电变压器 | 518.38 | 绿 |
| 6410 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线建行、广播箱变配电变压器 | 279.66 | 绿 |
| 6411 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线建材南路2#箱变配电变压器 | 535.69 | 绿 |
| 6412 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线建材南路1#箱变配电变压器 | 554.98 | 绿 |
| 6413 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线康河丽景箱变间隔配电变压器 | 416.28 | 绿 |
| 6414 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线工商局台变 | 202.12 | 绿 |
| 6415 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线安居北路箱变配电变压器 | 518.29 | 绿 |
| 6416 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线国土资源局箱变间隔配电变压器 | 513.04 | 绿 |
| 6417 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线司法局台变 | 162.40 | 绿 |
| 6418 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10kV城南线供排水公司公变 | 159.35 | 绿 |
| 6419 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线槐树5社#2台变 | 40.93 | 绿 |
| 6420 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线槐树5社#1台变 | 145.73 | 绿 |
| 6421 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线槐树4社台变 | 161.49 | 绿 |
| 6422 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线槐树3社台变 | 84.18 | 绿 |
| 6423 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线槐树2社台变 | 85.54 | 绿 |
| 6424 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线梨花3社台变 | 81.50 | 绿 |
| 6425 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线大弓5社台变 | 81.47 | 绿 |
| 6426 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线大弓4社台变 | 79.43 | 绿 |
| 6427 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线大弓4社#1台变 | 79.34 | 绿 |
| 6428 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线大弓3社台变 | 69.25 | 绿 |
| 6429 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线大弓3社#1台变 | 80.48 | 绿 |
| 6430 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线名凤3社台变 | 160.85 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6431 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线名凤2社台变 | 81.78 | 绿 |
| 6432 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城凤线名凤1社台变 | 85.93 | 绿 |
| 6433 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线雨顺小区公变 | 501.36 | 绿 |
| 6434 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线雨阳小区公变 | 506.93 | 绿 |
| 6435 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线雨润小区公变 | 505.80 | 绿 |
| 6436 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线致远小区公变 | 400.04 | 绿 |
| 6437 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线自建3区公变 | 510.21 | 绿 |
| 6438 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线罗家社区2#公变 | 647.28 | 绿 |
| 6439 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线罗家社区1#公变 | 645.39 | 绿 |
| 6440 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线罗家六组 | 41.70 | 绿 |
| 6441 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线罗家7组台变 | 79.14 | 绿 |
| 6442 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线罗家5组公变 | 41.00 | 绿 |
| 6443 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线罗家4组公变 | 39.98 | 绿 |
| 6444 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线罗家3组公变 | 86.82 | 绿 |
| 6445 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线罗家2组公变 | 85.63 | 绿 |
| 6446 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线罗家1组公变 | 70.24 | 绿 |
| 6447 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线秀灵小区公变 | 499.73 | 绿 |
| 6448 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线秀灵小区2#公变 | 499.35 | 绿 |
| 6449 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线磨刀村二期安置点公变 | 126.72 | 绿 |
| 6450 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线磨刀小区2#公变 | 319.77 | 绿 |
| 6451 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线磨刀小区1#公变 | 322.08 | 绿 |
| 6452 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线磨刀8、9、10组(公变) | 80.68 | 绿 |
| 6453 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线磨刀6组公变 | 157.12 | 绿 |
| 6454 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线磨刀5组公变 | 78.82 | 绿 |
| 6455 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线磨刀4组#1台变 | 158.88 | 绿 |
| 6456 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线磨刀3、6、7组公变 | 94.70 | 绿 |
| 6457 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线磨刀2组2#台变 | 78.35 | 绿 |
| 6458 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线磨刀2组1#台变 | 78.35 | 绿 |
| 6459 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线磨刀1组公变 | 161.20 | 绿 |
| 6460 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线灵关文化中心(公变) | 496.50 | 绿 |
| 6461 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线渔歌小区2#公变 | 318.81 | 绿 |
| 6462 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线渔歌小区1#公变 | 316.21 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6463 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线梦园小区5#公变 | 632.00 | 绿 |
| 6464 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线梦园小区4#公变 | 497.75 | 绿 |
| 6465 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线梦园小区3#公变 | 499.06 | 绿 |
| 6466 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线梦园小区2#公变 | 316.62 | 绿 |
| 6467 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线梦园小区1#公变 | 318.53 | 绿 |
| 6468 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线夹林局二期小区2#公变 | 505.28 | 绿 |
| 6469 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线夹林局二期小区1#公变 | 506.53 | 绿 |
| 6470 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线S02地块公变 | 316.36 | 绿 |
| 6471 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线Q02地块2#公变 | 394.65 | 绿 |
| 6472 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线Q02地块1#公变 | 394.85 | 绿 |
| 6473 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线P05小区2#公变 | 497.26 | 绿 |
| 6474 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线P05小区1#公变 | 501.49 | 绿 |
| 6475 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城兴线L03小区公变 | 397.59 | 绿 |
| 6476 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城充线充电站#2配变 | 493.87 | 绿 |
| 6477 | 雅安市 | 名山区 | 110kV城西变电站 | 10kV城充线充电站#1配变 | 494.63 | 绿 |
| 6478 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线紫云6组公变 | 39.74 | 绿 |
| 6479 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线紫云6组#1台变 | 78.45 | 绿 |
| 6480 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线紫云5组公变 | 78.48 | 绿 |
| 6481 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线紫云5组3#公变 | 78.72 | 绿 |
| 6482 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线紫云5组2#公变 | 157.11 | 绿 |
| 6483 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线紫云4组公变 | 47.94 | 绿 |
| 6484 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线紫云4组2#公变 | 78.68 | 绿 |
| 6485 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线紫云3组公变 | 79.01 | 绿 |
| 6486 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线紫云2组公变 | 78.44 | 绿 |
| 6487 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线紫云2组2#公变 | 79.18 | 绿 |
| 6488 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线紫云1组公变 | 79.10 | 绿 |
| 6489 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线新场小区2#公变 | 401.32 | 绿 |
| 6490 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线新场小区1#公变 | 480.66 | 绿 |
| 6491 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线安坪6、8组公变 | 79.67 | 绿 |
| 6492 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线安坪6、8组#2台变 | 78.38 | 绿 |
| 6493 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线安坪5组公变 | 80.21 | 绿 |
| 6494 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线安坪4组公变 | 79.31 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6495 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线安坪4、7、9组公变 | 41.07 | 绿 |
| 6496 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线安坪1组公变 | 80.63 | 绿 |
| 6497 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线安坪1组2#公变 | 48.55 | 绿 |
| 6498 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线后山5组公变 | 80.57 | 绿 |
| 6499 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线后山4组公变 | 64.03 | 绿 |
| 6500 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线后山3组公变 | 39.23 | 绿 |
| 6501 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线后山3组2#公变 | 79.74 | 绿 |
| 6502 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线后山2组公变 | 160.00 | 绿 |
| 6503 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线后山1组#1台变 | 78.35 | 绿 |
| 6504 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线中坝安置点3#公变 | 771.64 | 绿 |
| 6505 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线中坝4组公变 | 161.76 | 绿 |
| 6506 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线中坝4组2#公变 | 159.46 | 绿 |
| 6507 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线中坝3组公变 | 249.54 | 绿 |
| 6508 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线中坝2组公变 | 14.96 | 绿 |
| 6509 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线中坝2组2#公变 | 198.57 | 绿 |
| 6510 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线中坝1组公变 | 250.74 | 绿 |
| 6511 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线中坝1、2、6组公变 | 159.22 | 绿 |
| 6512 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城中线934安坪2、3组公变 | 78.79 | 绿 |
| 6513 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城上线中坝小区公变 | 802.54 | 绿 |
| 6514 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城上线中坝3组3#公变 | 78.89 | 绿 |
| 6515 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城上线上坝1组新区公变 | 324.65 | 绿 |
| 6516 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10kV城上线上坝1组公变 | 256.19 | 绿 |
| 6517 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV园区变电站 | 10kV园水线竹马村廉房2期箱变 | 628.81 | 绿 |
| 6518 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV园区变电站 | 10kV园水线竹马村廉房1期箱变 | 247.64 | 绿 |
| 6519 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV园区变电站 | 10kV园水线工业园区商业服务台变 | 317.86 | 绿 |
| 6520 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV园区变电站 | 10kV园拉线竹马村青杠组#2台变 | 125.46 | 绿 |
| 6521 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV园区变电站 | 10kV园拉线竹马村青杠组#1台变 | 78.48 | 绿 |
| 6522 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV园区变电站 | 10kV园拉线竹马村拉呷坡组台变 | 34.01 | 绿 |
| 6523 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV园区变电站 | 10kV园拉线竹马村小堡组台变 | 0.00 | 红 |
| 6524 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV回隆变电站 | 10kV回喜线高速公路安置房箱变 | 316.76 | 绿 |
| 6525 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV回隆变电站 | 10kV回喜线顺河2组台变 | 494.06 | 绿 |
| 6526 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV回隆变电站 | 10kV回喜线新棉六组#2台变 | 168.46 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6527 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV回隆变电站 | 10kV回喜线新棉6组台变 | 268.81 | 绿 |
| 6528 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV回隆变电站 | 10kV回喜线新棉5组台变 | 268.03 | 绿 |
| 6529 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV回隆变电站 | 10kV回喜线新康汽修厂箱变 | 327.08 | 绿 |
| 6530 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV回隆变电站 | 10kV回喜线兴辰旅馆箱变配电变压器 | 319.93 | 绿 |
| 6531 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV唐家沟变电站 | 10kV唐水线草科4组#4台变 | 39.18 | 绿 |
| 6532 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV唐家沟变电站 | 10kV唐水线和平4组#4台变 | 39.59 | 绿 |
| 6533 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV唐家沟变电站 | 10kV唐水线和平4组#3台变 | 39.19 | 绿 |
| 6534 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV唐家沟变电站 | 10kV唐水线和平4组#2台变 | 80.14 | 绿 |
| 6535 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV唐家沟变电站 | 10kV唐水线和平4组#1台变 | 112.83 | 绿 |
| 6536 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV唐家沟变电站 | 10kV唐水线和平3组台变 | 157.51 | 绿 |
| 6537 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV唐家沟变电站 | 10kV唐水线和平3组#2台变 | 78.63 | 绿 |
| 6538 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV唐家沟变电站 | 10kV唐水线和平2组台变 | 81.08 | 绿 |
| 6539 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV唐家沟变电站 | 10kV唐水线和平1组台变 | 5.62 | 绿 |
| 6540 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线飞水山小区公变 | 79.91 | 绿 |
| 6541 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线红岩子公变 | 80.70 | 绿 |
| 6542 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线河家坝公变 | 82.15 | 绿 |
| 6543 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线沙坝子公变 | 109.60 | 绿 |
| 6544 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线杨家扁安置点2#公变 | 313.40 | 绿 |
| 6545 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线杨家扁安置点#1公变 | 324.97 | 绿 |
| 6546 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线杨家扁#2公变 | 323.92 | 绿 |
| 6547 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线岩堰口公变 | 161.64 | 绿 |
| 6548 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线小钟山公变 | 80.57 | 绿 |
| 6549 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线大钟山公变 | 84.86 | 绿 |
| 6550 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线凤山组1#公变 | 78.87 | 绿 |
| 6551 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线公议场公变 | 163.05 | 绿 |
| 6552 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线余支坪公变 | 82.98 | 绿 |
| 6553 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线中坝村柒口2#公变 | 66.79 | 绿 |
| 6554 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线中坝村柒口1#公变 | 164.82 | 绿 |
| 6555 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线中坝村下村子公变 | 166.66 | 绿 |
| 6556 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线中坝村上村子公变 | 133.31 | 绿 |
| 6557 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线中坝安置小区公变 | 81.48 | 绿 |
| 6558 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响玉线三渡水公变 | 126.84 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6559 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响宝线河边上组2#公变 | 168.21 | 绿 |
| 6560 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响宝线河边上组1#公变 | 158.11 | 绿 |
| 6561 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响宝线水田组公变 | 158.70 | 绿 |
| 6562 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响宝线杨家扁1#公变 | 158.79 | 绿 |
| 6563 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响宝线大井坪公变 | 80.50 | 绿 |
| 6564 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响宝线凤山组2#公变 | 79.66 | 绿 |
| 6565 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响太线高家岗公变 | 249.21 | 绿 |
| 6566 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响太线铁匠沟下公变 | 78.35 | 绿 |
| 6567 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响太线铁匠沟上公变 | 156.87 | 绿 |
| 6568 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响太线石桥上2#公变 | 158.50 | 绿 |
| 6569 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响太线石桥上1#公变 | 52.61 | 绿 |
| 6570 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响太线白象寺公变 | 81.11 | 绿 |
| 6571 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响太线王河坝公变 | 116.20 | 绿 |
| 6572 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响太线渔泉公变 | 84.32 | 绿 |
| 6573 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响太线岩脚下公变 | 0.20 | 绿 |
| 6574 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响太线射箭坪2#公变 | 27.66 | 绿 |
| 6575 | 雅安市 | 芦山县 | 35kV响水滩变电站 | 10kV响太线射箭坪1#公变 | 0.00 | 红 |
| 6576 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周龙一线快乐村银船组台变 | 159.44 | 绿 |
| 6577 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周龙一线快乐村复建组台变 | 79.94 | 绿 |
| 6578 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周龙一线快乐村29组台变 | 159.38 | 绿 |
| 6579 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周龙一线快乐村14组台变 | 79.16 | 绿 |
| 6580 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周龙一线发展村新河组台变 | 40.18 | 绿 |
| 6581 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周龙一线发展村壁山组台变 | 122.60 | 绿 |
| 6582 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周龙一线发展村前进组台变 | 163.48 | 绿 |
| 6583 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周龙一线发展村余家坝台变 | 313.94 | 绿 |
| 6584 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周龙一线发展村13组台变 | 39.69 | 绿 |
| 6585 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周龙一线发展村12组台变 | 157.75 | 绿 |
| 6586 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周龙一线发展村11组台变 | 39.62 | 绿 |
| 6587 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周金线银山组#2台变 | 158.46 | 绿 |
| 6588 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周金线发展村银山组#1台变 | 79.03 | 绿 |
| 6589 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周金线发展村金山组#2台变 | 324.62 | 绿 |
| 6590 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周金线发展村金山组#1台变 | 319.08 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6591 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周发线发展村石马组台变 | 158.86 | 绿 |
| 6592 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周发线发展村周坪组台变 | 316.07 | 绿 |
| 6593 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周发线发展村周坪组#3台变 | 313.40 | 绿 |
| 6594 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV周坪变电站 | 10kV周发线发展村周坪组#2台变 | 324.32 | 绿 |
| 6595 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向阳线向阳四组台变 | 92.84 | 绿 |
| 6596 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向阳线向阳三组#2台变 | 105.95 | 绿 |
| 6597 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向阳线向阳三组#1台变 | 313.40 | 绿 |
| 6598 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向营线鸡公山制品厂台变 | 39.31 | 绿 |
| 6599 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向营线解放路张志军配变 | 80.81 | 绿 |
| 6600 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向营线新棉5组箱变 | 517.29 | 绿 |
| 6601 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向营线新棉5组台变 | 248.15 | 绿 |
| 6602 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向营线招待所台变 | 132.93 | 绿 |
| 6603 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向营线广播局台变 | 263.29 | 绿 |
| 6604 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向营线广播局#1台变 | 337.11 | 绿 |
| 6605 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向营线医药公司台变 | 296.08 | 绿 |
| 6606 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向营线假日宾馆台变 | 270.66 | 绿 |
| 6607 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向营线佳园小区台变 | 165.28 | 绿 |
| 6608 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向营线人民路小区箱变 | 576.55 | 绿 |
| 6609 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向山线棉沙坝箱变 | 502.29 | 绿 |
| 6610 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向安线向阳安置房#3箱变 | 670.55 | 绿 |
| 6611 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向安线向阳安置房#2箱变 | 1007.63 | 绿 |
| 6612 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向安线向阳安置房#1箱变 | 1007.71 | 绿 |
| 6613 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向北线漂木管理站箱变2 | 157.94 | 绿 |
| 6614 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向北线河北路二段#4专变 | 633.67 | 绿 |
| 6615 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向北线河北路二段#3专变 | 845.70 | 绿 |
| 6616 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向北线河北路二段#2专变 | 808.58 | 绿 |
| 6617 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向北线河北路二段#1专变 | 1009.60 | 绿 |
| 6618 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向北线城北安置房#4箱变 | 513.97 | 绿 |
| 6619 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向北线城北安置房#3箱变 | 503.39 | 绿 |
| 6620 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向北线城北安置房#2箱变 | 493.61 | 绿 |
| 6621 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向北线城北安置房#1箱变 | 321.85 | 绿 |
| 6622 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线水天名城#3台变 | 197.76 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6623 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线水天名城#1箱变 | 847.09 | 绿 |
| 6624 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线岩子村安置房#4箱变 | 320.04 | 绿 |
| 6625 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线岩子村安置房#3箱变 | 248.80 | 绿 |
| 6626 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线岩子村安置房#2箱变 | 493.61 | 绿 |
| 6627 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线岩子村安置房#1箱变 | 405.20 | 绿 |
| 6628 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线向阳移民房台变 | 259.03 | 绿 |
| 6629 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线向阳廉租房台变 | 313.40 | 绿 |
| 6630 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线向阳五组台变 | 246.92 | 绿 |
| 6631 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线向阳6组#2台变 | 78.35 | 绿 |
| 6632 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线向阳6组#1台变 | 38.67 | 绿 |
| 6633 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线养鸡场台变 | 157.68 | 绿 |
| 6634 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV向中线养路段住宿楼箱变 | 323.79 | 绿 |
| 6635 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线青龙 5 社台变 | 79.52 | 绿 |
| 6636 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线青龙 4 社台变 | 79.87 | 绿 |
| 6637 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线青龙 2 社台变 | 79.57 | 绿 |
| 6638 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线青龙3社台变 | 41.29 | 绿 |
| 6639 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线青龙1社台变 | 22.45 | 绿 |
| 6640 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线金龙 8 社台变 | 11.38 | 绿 |
| 6641 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线金龙 7 社台变 | 122.85 | 绿 |
| 6642 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线金龙 5 社台变 | 15.75 | 绿 |
| 6643 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线金龙9社台变 | 26.85 | 绿 |
| 6644 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线金龙6社台变1 | 158.70 | 绿 |
| 6645 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线金龙5社#2台变1 | 47.43 | 绿 |
| 6646 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线金龙4社台变 | 55.02 | 绿 |
| 6647 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线金龙2社台变 | 317.47 | 绿 |
| 6648 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线肖扁8社台变 | 24.39 | 绿 |
| 6649 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线肖扁7社台变 | 109.89 | 绿 |
| 6650 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线肖扁5社台变 | 119.74 | 绿 |
| 6651 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线肖扁4社1#台变 | 80.77 | 绿 |
| 6652 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线肖扁4社#2台变 | 139.29 | 绿 |
| 6653 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线肖扁3社台变 | 88.27 | 绿 |
| 6654 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线肖扁2社台变 | 143.78 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6655 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线肖扁1社台变 | 125.72 | 绿 |
| 6656 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线罗扁4社台变 | 114.73 | 绿 |
| 6657 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线罗扁4社2#台变 | 140.23 | 绿 |
| 6658 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线罗扁3社台变 | 133.82 | 绿 |
| 6659 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线罗扁2社台变 | 158.23 | 绿 |
| 6660 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线罗扁1社台变 | 159.15 | 绿 |
| 6661 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩街 2 ＃台变 | 127.81 | 绿 |
| 6662 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩街4#台变 | 292.94 | 绿 |
| 6663 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩街3#台变 | 157.68 | 绿 |
| 6664 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩街1#台变 | 229.05 | 绿 |
| 6665 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩街#5台变1 | 232.35 | 绿 |
| 6666 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩新村台变 | 328.52 | 绿 |
| 6667 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩新村#2台变 | 300.30 | 绿 |
| 6668 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩双龙新村台变 | 316.53 | 绿 |
| 6669 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩9社台变 | 87.59 | 绿 |
| 6670 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩8社台变 | 159.61 | 绿 |
| 6671 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩7社台变 | 157.85 | 绿 |
| 6672 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩6社台变 | 158.24 | 绿 |
| 6673 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩5社台变 | 158.12 | 绿 |
| 6674 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩4社台变 | 142.04 | 绿 |
| 6675 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩4社2#台变 | 160.20 | 绿 |
| 6676 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩3社台变 | 201.88 | 绿 |
| 6677 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩1社台变 | 161.52 | 绿 |
| 6678 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩1社2#台变 | 157.75 | 绿 |
| 6679 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线红岩10社台变 | 159.47 | 绿 |
| 6680 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双红线双龙新村#2台变1 | 162.14 | 绿 |
| 6681 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线箭道 2 社台变 | 80.15 | 绿 |
| 6682 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线箭道7社台变 | 80.37 | 绿 |
| 6683 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线箭道7社#2台变 | 159.99 | 绿 |
| 6684 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线瓦窑5社台变 | 81.09 | 绿 |
| 6685 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线瓦窑4社台变 | 40.28 | 绿 |
| 6686 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线江落6社台变 | 23.88 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6687 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线永兴街5#台变 | 163.67 | 绿 |
| 6688 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线永兴街4#台变 | 230.69 | 绿 |
| 6689 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线永兴街3#台变 | 203.25 | 绿 |
| 6690 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线永兴街1#台变 | 160.89 | 绿 |
| 6691 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线永兴街#8台变 | 270.80 | 绿 |
| 6692 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线永兴街#6台变S11-200kVA | 110.59 | 绿 |
| 6693 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线大塘 6 社台变 | 81.75 | 绿 |
| 6694 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线大塘5社#2台变 | 80.60 | 绿 |
| 6695 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线周坪新村台变 | 197.64 | 绿 |
| 6696 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线周坪7社台变 | 159.15 | 绿 |
| 6697 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线周坪6社台变 | 160.67 | 绿 |
| 6698 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线周坪5社台变 | 164.26 | 绿 |
| 6699 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线周坪3社台变 | 163.37 | 绿 |
| 6700 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线周坪2社台变 | 128.18 | 绿 |
| 6701 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线周坪1社台变 | 107.83 | 绿 |
| 6702 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线古房4社台变 | 80.96 | 绿 |
| 6703 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线古房3社台变 | 83.95 | 绿 |
| 6704 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线古房2社台变 | 158.86 | 绿 |
| 6705 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线古房2社2#台变 | 158.18 | 绿 |
| 6706 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线古房1社台变 | 156.70 | 绿 |
| 6707 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线化成移民台变 | 202.68 | 绿 |
| 6708 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线化成新村台变 | 159.87 | 绿 |
| 6709 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线化成6社台变 | 159.06 | 绿 |
| 6710 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线化成5社台变 | 79.93 | 绿 |
| 6711 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线化成5社#2台变 | 79.60 | 绿 |
| 6712 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线化成4社2#台变 | 313.40 | 绿 |
| 6713 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线化成4社1#台变 | 168.42 | 绿 |
| 6714 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线化成1社台变 | 59.86 | 绿 |
| 6715 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双江线中瓦3社#1台变 | 20.64 | 绿 |
| 6716 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线泉水5社台变 | 159.75 | 绿 |
| 6717 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线泉水3社台变 | 156.70 | 绿 |
| 6718 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线泉水3社2#台变 | 119.33 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6719 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线泉水2社台变 | 156.70 | 绿 |
| 6720 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线泉水1社台变 | 158.52 | 绿 |
| 6721 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线林泉5社台变 | 157.50 | 绿 |
| 6722 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线林泉4社台变 | 44.47 | 绿 |
| 6723 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线林泉3社台变 | 11.87 | 绿 |
| 6724 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线林泉2社台变 | 59.53 | 绿 |
| 6725 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线林泉1社台变 | 20.61 | 绿 |
| 6726 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线新市新村台变 | 127.49 | 绿 |
| 6727 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线新市9社台变 | 161.58 | 绿 |
| 6728 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线新市7社台变 | 80.84 | 绿 |
| 6729 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线新市6社台变 | 80.85 | 绿 |
| 6730 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线新市5社台变 | 81.73 | 绿 |
| 6731 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线新市4社台变 | 29.07 | 绿 |
| 6732 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线新市3社台变 | 42.29 | 绿 |
| 6733 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线新市2社台变 | 80.08 | 绿 |
| 6734 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线新市1社台变 | 136.06 | 绿 |
| 6735 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线张山村台变 | 159.52 | 绿 |
| 6736 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线张山4社台变 | 158.79 | 绿 |
| 6737 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线张山3社台变 | 158.16 | 绿 |
| 6738 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线张山1社台变 | 98.33 | 绿 |
| 6739 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线尖峰8社台变 | 141.12 | 绿 |
| 6740 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线尖峰8社2#台变 | 38.65 | 绿 |
| 6741 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线尖峰6社台变 | 140.30 | 绿 |
| 6742 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线尖峰5社台变 | 40.04 | 绿 |
| 6743 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线尖峰4社台变 | 40.37 | 绿 |
| 6744 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线尖峰3社台变 | 40.94 | 绿 |
| 6745 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线尖峰2社台变 | 139.40 | 绿 |
| 6746 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线尖峰1社台变 | 36.04 | 绿 |
| 6747 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线南水5社台变 | 38.50 | 绿 |
| 6748 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线南水4社台变 | 158.37 | 绿 |
| 6749 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线南水4社#2台变 | 80.01 | 绿 |
| 6750 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线南水3社#2台变 | 80.31 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线南水1社台变 | 159.60 | 绿 |
| 6752 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线南水11社台变 | 138.17 | 绿 |
| 6753 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线南水10社台变 | 81.18 | 绿 |
| 6754 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线凤凰9社台变 | 49.59 | 绿 |
| 6755 | 雅安市 | 名山区 | 110kV双墙变电站 | 10kV双南线凤凰9社#2台变 | 158.09 | 绿 |
| 6756 | 雅安市 | 名山区 | 110kV卫干桥变电站 | 10kV卫新二线江落4社台变 | 161.97 | 绿 |
| 6757 | 雅安市 | 名山区 | 110kV卫干桥变电站 | 10kV卫新二线江落2社台变 | 85.60 | 绿 |
| 6758 | 雅安市 | 名山区 | 110kV卫干桥变电站 | 10kV卫新二线江落10社台变 | 79.64 | 绿 |
| 6759 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线龙洞4组台变 | 321.20 | 绿 |
| 6760 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线龙洞2组台变 | 241.20 | 绿 |
| 6761 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线高山4组台变 | 23.52 | 绿 |
| 6762 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线高山4组#2台变 | 195.99 | 绿 |
| 6763 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线高山3组台变 | 157.64 | 绿 |
| 6764 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线高山2组台变 | 6.02 | 绿 |
| 6765 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线高山1组#2台变 | 160.18 | 绿 |
| 6766 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线高山1组#1台变 | 161.56 | 绿 |
| 6767 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线陇阳7组台变 | 14.00 | 绿 |
| 6768 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线陇阳5组#2台变 | 161.70 | 绿 |
| 6769 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线陇阳5组#1台变 | 128.29 | 绿 |
| 6770 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线陇阳3组#2台变 | 158.70 | 绿 |
| 6771 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线陇阳3组#1台变 | 158.01 | 绿 |
| 6772 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线陇阳2组台变 | 101.50 | 绿 |
| 6773 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线狮子7组#2台变 | 114.36 | 绿 |
| 6774 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线狮子7组#1台变 | 173.16 | 绿 |
| 6775 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线狮子6组台变 | 165.59 | 绿 |
| 6776 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线狮子5组台变 | 319.83 | 绿 |
| 6777 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线狮子4组#2台变 | 320.84 | 绿 |
| 6778 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线狮子4组#1台变 | 139.78 | 绿 |
| 6779 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线狮子3组台变 | 130.46 | 绿 |
| 6780 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线狮子3组2#台变 | 156.70 | 绿 |
| 6781 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线狮子2组台变 | 109.07 | 绿 |
| 6782 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线狮子1组台变 | 159.67 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6783 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线澄清6组台变 | 313.40 | 绿 |
| 6784 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线澄清4组2#台变 | 200.03 | 绿 |
| 6785 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线澄清4组1#台变 | 333.21 | 绿 |
| 6786 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线澄清3组台变 | 149.74 | 绿 |
| 6787 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线澄清2组台变 | 162.75 | 绿 |
| 6788 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线澄清1组台变 | 160.12 | 绿 |
| 6789 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线柳阳7组台变 | 138.45 | 绿 |
| 6790 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线柳阳6组台变 | 158.56 | 绿 |
| 6791 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线柳阳5组台变 | 32.24 | 绿 |
| 6792 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线柳阳4组台变 | 139.63 | 绿 |
| 6793 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线柳阳3组台变 | 81.58 | 绿 |
| 6794 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线柳阳2组#1台变 | 103.18 | 绿 |
| 6795 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线柳阳1组台变 | 155.80 | 绿 |
| 6796 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线咎村9组台变 | 100.47 | 绿 |
| 6797 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线咎村9组#2台变 | 158.79 | 绿 |
| 6798 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线咎村7组台变 | 102.68 | 绿 |
| 6799 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线咎村4组台变 | 79.10 | 绿 |
| 6800 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线咎村4组#2台变 | 52.19 | 绿 |
| 6801 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线咎村2组台变 | 118.65 | 绿 |
| 6802 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线咎村1组台变 | 100.14 | 绿 |
| 6803 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线咎村1组#2台变 | 205.54 | 绿 |
| 6804 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线太源1组#2台变 | 158.97 | 绿 |
| 6805 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线太源#1组台变 | 158.06 | 绿 |
| 6806 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线坪石6组#2台变 | 335.65 | 绿 |
| 6807 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线坪石6组#1台变 | 140.40 | 绿 |
| 6808 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线坪石4组台变 | 339.34 | 绿 |
| 6809 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线坪石3组台变 | 333.39 | 绿 |
| 6810 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线坪石3组2#台变 | 256.17 | 绿 |
| 6811 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线坪石3组#3台变 | 317.08 | 绿 |
| 6812 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线坪石1组台变 | 331.54 | 绿 |
| 6813 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线坪石1组#2台变 | 163.89 | 绿 |
| 6814 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线周公河台变 | 79.06 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6815 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线南坝东街台变 | 157.29 | 绿 |
| 6816 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线南坝东街#2台变 | 157.59 | 绿 |
| 6817 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线余家3组#2组台变 | 89.61 | 绿 |
| 6818 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线余家3组#1台变 | 105.41 | 绿 |
| 6819 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线余家2组台变 | 293.05 | 绿 |
| 6820 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南郊线余家1组台变 | 209.26 | 绿 |
| 6821 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南蜀线南坝台变 | 340.25 | 绿 |
| 6822 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南羌线茶厂台变 | 331.66 | 绿 |
| 6823 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南羌线盐业公司箱变 | 547.30 | 绿 |
| 6824 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南羌线环保局台变 | 520.11 | 绿 |
| 6825 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南羌线林运处台变 | 268.29 | 绿 |
| 6826 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南羌线广电局箱变 | 517.88 | 绿 |
| 6827 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南羌线双江路箱变 | 515.60 | 绿 |
| 6828 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南羌线云母厂幼儿园台变 | 276.91 | 绿 |
| 6829 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南羌线云母厂宿舍台变 | 416.73 | 绿 |
| 6830 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线雅通市场台变 | 338.41 | 绿 |
| 6831 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线电力公司箱变 | 511.12 | 绿 |
| 6832 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线电信宿舍#2箱变 | 528.94 | 绿 |
| 6833 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线电信宿舍#1箱变 | 509.59 | 绿 |
| 6834 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线沿江北路#3箱变 | 543.38 | 绿 |
| 6835 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线沿江北路#2箱变 | 561.12 | 绿 |
| 6836 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线沿江北路#1箱变 | 541.44 | 绿 |
| 6837 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线河横街#2箱变 | 561.47 | 绿 |
| 6838 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线河横街#1箱变 | 585.18 | 绿 |
| 6839 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线挺进路台变 | 333.54 | 绿 |
| 6840 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线挺进路#2台变 | 342.46 | 绿 |
| 6841 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线挺进路#1台变 | 313.40 | 绿 |
| 6842 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线协和广场#4箱变 | 499.76 | 绿 |
| 6843 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线协和广场#3箱变 | 496.85 | 绿 |
| 6844 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线协和广场#2箱变 | 511.62 | 绿 |
| 6845 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线协和广场#1箱变 | 500.50 | 绿 |
| 6846 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南水线北一路台变 | 321.65 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6847 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南朝线新生路箱变 | 589.68 | 绿 |
| 6848 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南朝线文化路箱变 | 498.69 | 绿 |
| 6849 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南朝线市委宿舍公变 | 707.19 | 绿 |
| 6850 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南朝线123Z台变 | 343.52 | 绿 |
| 6851 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线福龙村9组台变 | 163.75 | 绿 |
| 6852 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线福龙村8组台变 | 75.40 | 绿 |
| 6853 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线福龙村5组台变 | 45.77 | 绿 |
| 6854 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线福龙村4组台变 | 79.81 | 绿 |
| 6855 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线福龙村3组台变 | 3.14 | 绿 |
| 6856 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线福龙村2组台变 | 286.23 | 绿 |
| 6857 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线福龙村1组台变 | 25.92 | 绿 |
| 6858 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线福龙村10组台变 | 35.38 | 绿 |
| 6859 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线海洋村3组台变 | 63.38 | 绿 |
| 6860 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线海洋村1组台变 | 79.29 | 绿 |
| 6861 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线楠桠村6组台变 | 78.54 | 绿 |
| 6862 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线楠桠村5组台变 | 73.84 | 绿 |
| 6863 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线楠桠村3组台变 | 65.99 | 绿 |
| 6864 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线楠桠村2组台变 | 9.61 | 绿 |
| 6865 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线楠桠村1组台变 | 29.66 | 绿 |
| 6866 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线晏如村海子边台变 | 62.70 | 绿 |
| 6867 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线晏如村7组台变 | 79.20 | 绿 |
| 6868 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线晏如村6组台变 | 129.42 | 绿 |
| 6869 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线晏如村6组#2台变 | 16.40 | 绿 |
| 6870 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线晏如村5组台变 | 5.38 | 绿 |
| 6871 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线晏如村3组台变 | 1.17 | 绿 |
| 6872 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线晏如村2组台变 | 39.68 | 绿 |
| 6873 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线晏如村1组台变 | 39.38 | 绿 |
| 6874 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线凉桥村上鸡都组台变 | 23.54 | 绿 |
| 6875 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线上里村4组台变 | 126.27 | 绿 |
| 6876 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线上里村3组#2台变 | 95.36 | 绿 |
| 6877 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线上里村3组#1台变 | 50.26 | 绿 |
| 6878 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线上里村2组配变 | 21.41 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6879 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南擦线上里村1组台变 | 43.32 | 绿 |
| 6880 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南才线西大街箱变 | 551.51 | 绿 |
| 6881 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南才线珠峰房产配变 | 230.72 | 绿 |
| 6882 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南才线小北街箱变 | 563.20 | 绿 |
| 6883 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南才线大众路#2箱变 | 503.22 | 绿 |
| 6884 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南才线大众路#1箱变 | 564.43 | 绿 |
| 6885 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南才线兴贤街箱变 | 539.12 | 绿 |
| 6886 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南才线中大街#2箱变 | 539.76 | 绿 |
| 6887 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南才线中大街#1箱变 | 674.26 | 绿 |
| 6888 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南才线138号大院箱变 | 534.35 | 绿 |
| 6889 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南岛一线英模路#2台变 | 359.13 | 绿 |
| 6890 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南岛一线英模路#1箱变 | 616.84 | 绿 |
| 6891 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南岛一线英模路#1台变 | 334.32 | 绿 |
| 6892 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南岛一线苍坪商住楼专变 | 543.73 | 绿 |
| 6893 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南岛一线人民路#2台变 | 320.62 | 绿 |
| 6894 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南城一线金沙路台变 | 258.24 | 绿 |
| 6895 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南城一线熊猫基地台变 | 363.23 | 绿 |
| 6896 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南城一线沙湾5组台变 | 255.50 | 绿 |
| 6897 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南城一线凤仪路口箱变 | 502.77 | 绿 |
| 6898 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南均线天宝4组#1台变 | 82.04 | 绿 |
| 6899 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南均线大埝6组台变 | 158.37 | 绿 |
| 6900 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南均线大埝4组台变 | 327.69 | 绿 |
| 6901 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南均线大埝3组台变 | 158.04 | 绿 |
| 6902 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南均线大埝3组#2台变 | 78.46 | 绿 |
| 6903 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南均线大埝2组台变 | 251.53 | 绿 |
| 6904 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南华线青少年宫路#2台变 | 266.53 | 绿 |
| 6905 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南华线青少年宫路#1箱变 | 512.19 | 绿 |
| 6906 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南华线羌江南路台变 | 246.80 | 绿 |
| 6907 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南华线桃花巷台变 | 358.47 | 绿 |
| 6908 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南华线新民街#2台变 | 356.35 | 绿 |
| 6909 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南华线新民街#1箱变 | 632.86 | 绿 |
| 6910 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南华线张家山路箱变 | 526.80 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6911 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南华线华兴街#3箱变 | 499.06 | 绿 |
| 6912 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南华线华兴街#2箱变 | 560.56 | 绿 |
| 6913 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南华线华兴街#1箱变 | 555.77 | 绿 |
| 6914 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南华线东大街台变 | 398.66 | 绿 |
| 6915 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线高家4组台变 | 78.37 | 绿 |
| 6916 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线高家3组#2台变 | 160.31 | 绿 |
| 6917 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线高家3组#1台变 | 202.44 | 绿 |
| 6918 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线高家2组台变 | 318.66 | 绿 |
| 6919 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线顺路1组台变 | 249.81 | 绿 |
| 6920 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线天宝5组台变 | 159.07 | 绿 |
| 6921 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线天宝4组#2台变 | 78.88 | 绿 |
| 6922 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线天宝3组#2台变 | 159.10 | 绿 |
| 6923 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线天宝3组#1台变 | 158.86 | 绿 |
| 6924 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线天宝2组#2台变 | 53.26 | 绿 |
| 6925 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线天宝2组#1台变 | 251.93 | 绿 |
| 6926 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线南坝4组台变 | 79.92 | 绿 |
| 6927 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线南坝3组台变 | 158.39 | 绿 |
| 6928 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线南坝2组#2台变 | 162.17 | 绿 |
| 6929 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南兴线南坝2组#1台变 | 41.62 | 绿 |
| 6930 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南东线育才路#2箱变 | 502.05 | 绿 |
| 6931 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南东线育才路#2台变 | 355.38 | 绿 |
| 6932 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南东线育才路#1箱变 | 686.59 | 绿 |
| 6933 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南东线育才路#1台变 | 343.99 | 绿 |
| 6934 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南东线皮革厂公变 | 580.24 | 绿 |
| 6935 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南东线张家山#2箱变 | 510.11 | 绿 |
| 6936 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南东线张家山#1箱变 | 540.65 | 绿 |
| 6937 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南东线建新路台变 | 333.59 | 绿 |
| 6938 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南东线友谊路#3台变 | 327.24 | 绿 |
| 6939 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南东线友谊路#2台变 | 333.45 | 绿 |
| 6940 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南东线友谊路#1台变 | 329.15 | 绿 |
| 6941 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南上线建新路#1台变 | 378.92 | 绿 |
| 6942 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南上线友谊路#2台变 | 335.25 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6943 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南上线农机局台变 | 334.76 | 绿 |
| 6944 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南上线上坝路#3台变 | 343.96 | 绿 |
| 6945 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南上线上坝路#2台变 | 343.17 | 绿 |
| 6946 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南上线上坝路#1台变 | 346.89 | 绿 |
| 6947 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10kV南上线上坝东路台变 | 361.89 | 绿 |
| 6948 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前江二线瓦窑安置房二期2#台变 | 255.32 | 绿 |
| 6949 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前江二线瓦窑安置房二期1#台变 | 797.53 | 绿 |
| 6950 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前江二线瓦窑安置房2#台变 | 992.57 | 绿 |
| 6951 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前江二线瓦窑安置房1#台变 | 996.12 | 绿 |
| 6952 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前江二线江落9社台变 | 85.60 | 绿 |
| 6953 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前江一线瓦窑3社 | 78.40 | 绿 |
| 6954 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前江一线瓦窑1社 | 79.52 | 绿 |
| 6955 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前江一线德坤置业商业广场3号公变 | 983.97 | 绿 |
| 6956 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前江一线德坤置业商业广场2号公变 | 1011.19 | 绿 |
| 6957 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前江一线德坤置业商业广场1号公变 | 1027.59 | 绿 |
| 6958 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前江一线前物支线桥楼 4 社台变 | 63.56 | 绿 |
| 6959 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前园线园区路台变 | 328.86 | 绿 |
| 6960 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前云线西康国际小区2#台变 | 800.11 | 绿 |
| 6961 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前云线西康国际小区1#台变 | 823.19 | 绿 |
| 6962 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前云线瑞和房产专变 | 323.64 | 绿 |
| 6963 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前云线海峰商城专变 | 638.34 | 绿 |
| 6964 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前云线槐溪4社台变 | 174.08 | 绿 |
| 6965 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前云线德福4社2#台变 | 78.35 | 绿 |
| 6966 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前云线半岛小区2#公变 | 505.60 | 绿 |
| 6967 | 雅安市 | 名山区 | 110kV前进变电站 | 10kV前云线半岛小区1#公变 | 506.32 | 绿 |
| 6968 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线龙源泉河台变 | 250.90 | 绿 |
| 6969 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线顺河保障房台变 | 501.26 | 绿 |
| 6970 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线顺河4组台变 | 200.85 | 绿 |
| 6971 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线邮政局箱变配电变压器 | 552.49 | 绿 |
| 6972 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线超市台变 | 278.02 | 绿 |
| 6973 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线解放路工行箱变 | 366.05 | 绿 |
| 6974 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线玉泉山庄箱变 | 496.24 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6975 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线煤建公司箱变 | 556.87 | 绿 |
| 6976 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线消防队箱变 | 493.61 | 绿 |
| 6977 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线派出所#2台变 | 313.40 | 绿 |
| 6978 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线检察院箱变配电变压器 | 571.78 | 绿 |
| 6979 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线新棉派出所#1台变 | 141.93 | 绿 |
| 6980 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV利营线新棉3组#4台变 | 274.32 | 绿 |
| 6981 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV利营线新棉3组#3台变 | 185.83 | 绿 |
| 6982 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV利营线新棉3组#2台变 | 350.16 | 绿 |
| 6983 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线新棉3组#1箱变 | 514.68 | 绿 |
| 6984 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线天一仟台变 | 359.40 | 绿 |
| 6985 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV利营线县医院住宿区台变 | 254.99 | 绿 |
| 6986 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线利吉堡台变 | 159.20 | 绿 |
| 6987 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线农行箱变 | 446.17 | 绿 |
| 6988 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线农行台变 | 274.90 | 绿 |
| 6989 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线农村信用联社住宿台变 | 334.99 | 绿 |
| 6990 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线农大公路箱变 | 590.99 | 绿 |
| 6991 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线人民路县委#1台变 | 272.28 | 绿 |
| 6992 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线中易大厦#2箱变 | 497.72 | 绿 |
| 6993 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线中易大厦#1箱变 | 504.69 | 绿 |
| 6994 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利营线三桥菜市台变 | 335.07 | 绿 |
| 6995 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV利约线烈士陵园台变 | 39.33 | 绿 |
| 6996 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利约线岩子5组台变 | 156.73 | 绿 |
| 6997 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV利约线小水8组台变 | 13.08 | 绿 |
| 6998 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利约线安靖1组#3台变 | 82.13 | 绿 |
| 6999 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利约线城北五组#1台变 | 49.92 | 绿 |
| 7000 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV向阳变电站 | 10kV利约线城北中学台变 | 325.89 | 绿 |
| 7001 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利约线城北三组#4台变 | 33.22 | 绿 |
| 7002 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利约线城北三组#2台变 | 162.32 | 绿 |
| 7003 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利约线城北三组#1台变 | 126.40 | 绿 |
| 7004 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利约线城北5组#2台变 | 106.71 | 绿 |
| 7005 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利约线城北4组安置房台变 | 86.04 | 绿 |
| 7006 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利约线城北4组台变 | 49.12 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7007 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利约线城北3组#3台变 | 218.69 | 绿 |
| 7008 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线顺河6组#3箱变 | 322.86 | 绿 |
| 7009 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线顺河6组#1箱变 | 429.72 | 绿 |
| 7010 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线西区水厂#2箱变 | 255.44 | 绿 |
| 7011 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线西区水厂#1台变 | 335.30 | 绿 |
| 7012 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线西区政府住宿楼箱变 | 319.13 | 绿 |
| 7013 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线西区廉租房箱变 | 323.05 | 绿 |
| 7014 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线石中后门箱变 | 327.93 | 绿 |
| 7015 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线燃气公司箱变 | 156.76 | 绿 |
| 7016 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线水文站箱变 | 248.33 | 绿 |
| 7017 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线工商局箱变 | 409.40 | 绿 |
| 7018 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线地税局箱变 | 159.44 | 绿 |
| 7019 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线国资公司台变 | 175.79 | 绿 |
| 7020 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线县委住宿楼箱变 | 324.72 | 绿 |
| 7021 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线利吉堡路口台变 | 70.63 | 绿 |
| 7022 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线农资公司台变 | 265.54 | 绿 |
| 7023 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线农机局箱变 | 336.60 | 绿 |
| 7024 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线党校箱变 | 325.06 | 绿 |
| 7025 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线伐木场厂部箱变 | 252.32 | 绿 |
| 7026 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利楠线伐木场住宿区箱变 | 98.46 | 绿 |
| 7027 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利政线富源公司#3箱变 | 495.96 | 绿 |
| 7028 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利政线富源公司#2箱变 | 513.97 | 绿 |
| 7029 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利政线富源公司#1箱变 | 501.22 | 绿 |
| 7030 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线驾校箱变 | 521.88 | 绿 |
| 7031 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线顺河六组#2箱变 | 356.15 | 绿 |
| 7032 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线邮政局箱变 | 523.38 | 绿 |
| 7033 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线老街廉租房台变 | 396.65 | 绿 |
| 7034 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线老地方路灯箱变 | 392.27 | 绿 |
| 7035 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线滨河水厂台变 | 319.52 | 绿 |
| 7036 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线滨河加油站台变 | 334.15 | 绿 |
| 7037 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线滨江新天地#1箱变 | 844.02 | 绿 |
| 7038 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线林业局箱变 | 531.18 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7039 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线新棉镇箱变 | 567.46 | 绿 |
| 7040 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线新建二巷停车场箱变 | 531.25 | 绿 |
| 7041 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线新建二巷停车场#2箱变 | 493.61 | 绿 |
| 7042 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线政协箱变 | 541.29 | 绿 |
| 7043 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线希望小学#1箱变 | 528.20 | 绿 |
| 7044 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利农线三把伞箱变 | 535.28 | 绿 |
| 7045 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线食品公司#2箱变 | 626.80 | 绿 |
| 7046 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线食品公司#1箱变 | 584.23 | 绿 |
| 7047 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线鑫馨超市箱变 | 566.41 | 绿 |
| 7048 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线石儿山路灯箱变 | 391.86 | 绿 |
| 7049 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线盐业箱变 | 535.84 | 绿 |
| 7050 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线百度#2箱变 | 493.61 | 绿 |
| 7051 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线百度#1箱变 | 493.61 | 绿 |
| 7052 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线烟草公司箱变 | 323.43 | 绿 |
| 7053 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线汽车站#3箱变 | 493.61 | 绿 |
| 7054 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线汽车站#2箱变 | 590.99 | 绿 |
| 7055 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线汽车站#1箱变 | 315.62 | 绿 |
| 7056 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线时代华庭#2箱变 | 638.61 | 绿 |
| 7057 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线时代华庭#1箱变 | 817.99 | 绿 |
| 7058 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线文化路箱变 | 591.12 | 绿 |
| 7059 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线天仁商场#1台变 | 343.81 | 绿 |
| 7060 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线天仁公司#2台变 | 364.88 | 绿 |
| 7061 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线养路段箱变 | 494.32 | 绿 |
| 7062 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV利中线两江箱变配电变压器 | 551.24 | 绿 |
| 7063 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线高桥7.8.9组台变 | 158.94 | 绿 |
| 7064 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线高桥4.5.6组台变 | 83.53 | 绿 |
| 7065 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线高桥3组台变 | 178.06 | 绿 |
| 7066 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线高桥1.2组台变 | 0.00 | 红 |
| 7067 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线陈家村7组台变 | 78.43 | 绿 |
| 7068 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线陈家村6.10组台变 | 48.55 | 绿 |
| 7069 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线陈家村5.9组台变 | 62.37 | 绿 |
| 7070 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线陈家村2.3组台变 | 82.91 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7071 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线陈家村1组台变 | 128.12 | 绿 |
| 7072 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线陇窝7组台变 | 30.38 | 绿 |
| 7073 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线陇窝5.9组台变 | 203.77 | 绿 |
| 7074 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线陇窝4.8组台变 | 80.54 | 绿 |
| 7075 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线陇窝2.3组台变 | 158.11 | 绿 |
| 7076 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线陇窝1组台变 | 84.14 | 绿 |
| 7077 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线铜厂村2.3.4.5组台变 | 78.35 | 绿 |
| 7078 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线铜厂村16组台变 | 159.36 | 绿 |
| 7079 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线白岩村1.2组台变 | 160.54 | 绿 |
| 7080 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线白岩3组台变 | 62.71 | 绿 |
| 7081 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线滥池村4.8.9组台变 | 160.01 | 绿 |
| 7082 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线滥池村3.6组台变 | 67.10 | 绿 |
| 7083 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线滥池村2.5组台变 | 83.65 | 绿 |
| 7084 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线滥池村1.7组台变 | 79.42 | 绿 |
| 7085 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线柑子村5组台变 | 158.09 | 绿 |
| 7086 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线柑子村3.8组台变 | 130.20 | 绿 |
| 7087 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线柑子村2.4组台变 | 145.43 | 绿 |
| 7088 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线柑子村1.6组台变 | 159.22 | 绿 |
| 7089 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线峡口村台变 | 248.04 | 绿 |
| 7090 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线峡口1.2组台变 | 202.36 | 绿 |
| 7091 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线大深村3组台变 | 78.41 | 绿 |
| 7092 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线大深6组台变 | 39.31 | 绿 |
| 7093 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线大深4.5组台变 | 80.05 | 绿 |
| 7094 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线大深2组台变 | 80.11 | 绿 |
| 7095 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线大深1组台变 | 63.61 | 绿 |
| 7096 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线复兴村3组台变 | 78.61 | 绿 |
| 7097 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线复兴村2组台变 | 78.86 | 绿 |
| 7098 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴铜线复兴村1.4组台变 | 157.93 | 绿 |
| 7099 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线罗李村4.5组台变 | 116.40 | 绿 |
| 7100 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线罗李村2.3组台变 | 161.44 | 绿 |
| 7101 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线罗李村1.6组台变 | 79.24 | 绿 |
| 7102 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线罗家村3组台变 | 29.01 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7103 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线罗家3.4.5组台变 | 0.00 | 红 |
| 7104 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线罗家2组安置点台变 | 14.87 | 绿 |
| 7105 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线罗家2组台变 | 18.73 | 绿 |
| 7106 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线罗家1组台变 | 0.00 | 红 |
| 7107 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线罗家1.2组台变 | 46.12 | 绿 |
| 7108 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线甘云村5.6组台变 | 78.53 | 绿 |
| 7109 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线甘云村3.4组台变 | 92.30 | 绿 |
| 7110 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线甘云村12组台变 | 71.28 | 绿 |
| 7111 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线峡口9组台变 | 316.04 | 绿 |
| 7112 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线峡口5组台变 | 313.40 | 绿 |
| 7113 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线峡口4组台变 | 225.18 | 绿 |
| 7114 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴甘线丁村5组台变 | 39.55 | 绿 |
| 7115 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线泉水村#2台变 | 78.56 | 绿 |
| 7116 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线民政2组台变 | 156.82 | 绿 |
| 7117 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线新立村台变 | 82.17 | 绿 |
| 7118 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线新立4组台变 | 40.01 | 绿 |
| 7119 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线新立1组台变 | 82.40 | 绿 |
| 7120 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线志同6组台变 | 79.14 | 绿 |
| 7121 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线志同5组台变 | 81.32 | 绿 |
| 7122 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线志同3组台 | 78.86 | 绿 |
| 7123 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线志同1组台变 | 121.76 | 绿 |
| 7124 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线岩下村4组台变 | 157.34 | 绿 |
| 7125 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线岩下村1组台变 | 158.25 | 绿 |
| 7126 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线岩下村1.2组台变 | 156.71 | 绿 |
| 7127 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线和平村6组台变 | 19.83 | 绿 |
| 7128 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线和平村4组台变 | 36.78 | 绿 |
| 7129 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线和平村2组台变 | 157.74 | 绿 |
| 7130 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线和平村1组台变 | 78.68 | 绿 |
| 7131 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线后阳5组台变 | 40.37 | 绿 |
| 7132 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线后阳4组台变 | 39.64 | 绿 |
| 7133 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线后阳3组台变 | 160.49 | 绿 |
| 7134 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线后阳1组台变 | 157.96 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7135 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线前阳移民台变 | 6.34 | 绿 |
| 7136 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线前阳6组台变 | 64.22 | 绿 |
| 7137 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线前阳2组台变 | 236.22 | 绿 |
| 7138 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴泉线前阳1组台变 | 30.41 | 绿 |
| 7139 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线马子村3组台变 | 79.95 | 绿 |
| 7140 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线马子村2组台变 | 101.31 | 绿 |
| 7141 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线马子村1组台变 | 158.74 | 绿 |
| 7142 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线韩家村1组台变 | 209.63 | 绿 |
| 7143 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线韩家7组台变 | 250.00 | 绿 |
| 7144 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线韩家5.6组台变 | 127.99 | 绿 |
| 7145 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线韩家3.4组台变 | 159.74 | 绿 |
| 7146 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线韩家1.2组台变 | 111.15 | 绿 |
| 7147 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线董家村山上#1台变 | 135.06 | 绿 |
| 7148 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线董家山下#2台变 | 83.65 | 绿 |
| 7149 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线董家山下#1台变 | 161.51 | 绿 |
| 7150 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线董家山上#2台变 | 81.63 | 绿 |
| 7151 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线董家7组台变 | 78.36 | 绿 |
| 7152 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线结里7组台变 | 123.11 | 绿 |
| 7153 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线结里5.6组#2台变 | 80.32 | 绿 |
| 7154 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线结里5.6组#1台变 | 84.59 | 绿 |
| 7155 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线结里4组台变 | 39.44 | 绿 |
| 7156 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线结里2.3组#2台变 | 8.57 | 绿 |
| 7157 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线结里2.3组#1台变 | 184.57 | 绿 |
| 7158 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线玉阳2组台变 | 126.00 | 绿 |
| 7159 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线玉阳1组台变 | 135.35 | 绿 |
| 7160 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线杨柳6组台变 | 2.08 | 绿 |
| 7161 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线杨柳5组台变 | 158.86 | 绿 |
| 7162 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线杨柳4.5.7组台变 | 80.30 | 绿 |
| 7163 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线杨柳2.3组台变 | 1.76 | 绿 |
| 7164 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线杨柳1组台变 | 40.13 | 绿 |
| 7165 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线新场村台变 | 315.17 | 绿 |
| 7166 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线新场乡政府#2台变 | 74.42 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7167 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线新场下街台变 | 169.68 | 绿 |
| 7168 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线新场5.6组台变 | 70.42 | 绿 |
| 7169 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线新场4组#2台变 | 163.69 | 绿 |
| 7170 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线新场4组#1台变 | 53.37 | 绿 |
| 7171 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线新场1.2组台变 | 137.48 | 绿 |
| 7172 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线山后4.5组台变 | 80.40 | 绿 |
| 7173 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线山后3组台变 | 80.44 | 绿 |
| 7174 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线山后2组台变 | 80.68 | 绿 |
| 7175 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线山后1组台变 | 79.59 | 绿 |
| 7176 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线丁村7组台变 | 78.35 | 绿 |
| 7177 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线丁村4.5组#2台变 | 58.11 | 绿 |
| 7178 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线丁村4.5组#1台变 | 85.28 | 绿 |
| 7179 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线丁村3.9组#2台变 | 21.27 | 绿 |
| 7180 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线丁村3.9组#1台变 | 80.74 | 绿 |
| 7181 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线丁村2.8组台变 | 15.03 | 绿 |
| 7182 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10kV兴新线丁村1.7组台变 | 104.15 | 绿 |
| 7183 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV姜家沟变电站 | 10kV先靖线滨河路停车场台变 | 246.86 | 绿 |
| 7184 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先靖线安靖村委会台变 | 39.18 | 绿 |
| 7185 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先靖线安靖6组台变 | 64.32 | 绿 |
| 7186 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先靖线安靖5组台变 | 26.55 | 绿 |
| 7187 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先靖线安靖4组#3台变 | 130.27 | 绿 |
| 7188 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先靖线安靖4组#2台变 | 67.51 | 绿 |
| 7189 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先靖线安靖4组#1台变 | 175.31 | 绿 |
| 7190 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV利吉堡变电站 | 10kV先靖线安靖1组#1台变 | 53.62 | 绿 |
| 7191 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先镇线松林1组#2台变（移民） | 132.14 | 绿 |
| 7192 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先镇线松林1组#1台变 | 129.70 | 绿 |
| 7193 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线金坪5组台变 | 1.62 | 绿 |
| 7194 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线金坪4组台变 | 39.19 | 绿 |
| 7195 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线金坪3组台变 | 23.52 | 绿 |
| 7196 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线金坪2组#2台变 | 21.95 | 绿 |
| 7197 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线金坪2组#1台变 | 56.41 | 绿 |
| 7198 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线金坪1组台变 | 14.50 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7199 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线解放2组台变 | 22.84 | 绿 |
| 7200 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线解放1组台变 | 91.04 | 绿 |
| 7201 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线田坪4组台变 | 131.70 | 绿 |
| 7202 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线田坪3组台变 | 17.94 | 绿 |
| 7203 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线田坪2组台变 | 39.40 | 绿 |
| 7204 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线田坪1组#3台变 | 79.07 | 绿 |
| 7205 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线田坪1组#2台变 | 42.00 | 绿 |
| 7206 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线田坪1组#1台变 | 53.47 | 绿 |
| 7207 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线江坝6组台变 | 78.65 | 绿 |
| 7208 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线江坝5组台变 | 160.90 | 绿 |
| 7209 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线江坝4组移民安置点台变 | 79.18 | 绿 |
| 7210 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线江坝3组台变 | 40.65 | 绿 |
| 7211 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线江坝2组#2台变 | 157.16 | 绿 |
| 7212 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线江坝2组#1台变 | 134.83 | 绿 |
| 7213 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线江坝1组台变 | 98.02 | 绿 |
| 7214 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线松林4组台变 | 105.06 | 绿 |
| 7215 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线松林4组#2台变 | 159.99 | 绿 |
| 7216 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线松林3组#2台变 | 323.29 | 绿 |
| 7217 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线松林3组#1台变 | 26.56 | 绿 |
| 7218 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线松林2组#2台变 | 44.50 | 绿 |
| 7219 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线松林2组#1台变 | 243.06 | 绿 |
| 7220 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线大湾4组台变 | 78.39 | 绿 |
| 7221 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线大湾3组台变 | 79.49 | 绿 |
| 7222 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线大湾2组台变 | 12.67 | 绿 |
| 7223 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线大湾1组台变 | 18.42 | 绿 |
| 7224 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线大坪2组台变 | 78.90 | 绿 |
| 7225 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先蟹线大坪1组台变 | 79.39 | 绿 |
| 7226 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先安线松林5组#3台变（移民） | 158.05 | 绿 |
| 7227 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先安线松林5组#2台变 | 136.70 | 绿 |
| 7228 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先安线松林5组#1台变 | 19.54 | 绿 |
| 7229 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先安线安全1组#3台变（移民） | 80.38 | 绿 |
| 7230 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线出路2组#2台变 | 49.88 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7231 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线出路2组#1台变 | 30.63 | 绿 |
| 7232 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线出路1组台变 | 49.14 | 绿 |
| 7233 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和6组台变 | 17.89 | 绿 |
| 7234 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和5组台变 | 12.15 | 绿 |
| 7235 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和4组台变旧 | 2.46 | 绿 |
| 7236 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和3组#3台变 | 9.46 | 绿 |
| 7237 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和3组#2台变 | 17.15 | 绿 |
| 7238 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和3组#1台变 | 39.58 | 绿 |
| 7239 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和2组#3台变 | 2.19 | 绿 |
| 7240 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和2组#2台变 | 79.15 | 绿 |
| 7241 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和2组#1台变 | 128.53 | 绿 |
| 7242 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和1组安置点台变 | 104.01 | 绿 |
| 7243 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和1组#4台变 | 78.35 | 绿 |
| 7244 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和1组#2台变 | 7.91 | 绿 |
| 7245 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV先锋变电站 | 10kV先共线共和1组#1台变 | 83.71 | 绿 |
| 7246 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线香林5组台变 | 156.70 | 绿 |
| 7247 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线香林3组台变 | 78.35 | 绿 |
| 7248 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线陆城村安置小区台变 | 252.56 | 绿 |
| 7249 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线陆城村5组台变 | 80.75 | 绿 |
| 7250 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线陆城村4组台变 | 78.91 | 绿 |
| 7251 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线陆城村3.6组台变 | 160.60 | 绿 |
| 7252 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线陆城村1.2.7组台变 | 198.92 | 绿 |
| 7253 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场街2#台变 | 322.50 | 绿 |
| 7254 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场街#1台变 | 250.92 | 绿 |
| 7255 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场乡香林村1.2组台变 | 19.32 | 绿 |
| 7256 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场乡老场村5.6组台变 | 80.36 | 绿 |
| 7257 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场乡禾林村安置小区台变 | 106.21 | 绿 |
| 7258 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场乡小落村5组台变 | 124.66 | 绿 |
| 7259 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场乡小落村3.4组台变 | 79.96 | 绿 |
| 7260 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场乡小落村2.6组台变 | 198.16 | 绿 |
| 7261 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场乡小落村1组台变 | 92.80 | 绿 |
| 7262 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场乡共和村2组台变 | 81.05 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7263 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场乡共和3.4组台变 | 122.22 | 绿 |
| 7264 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场乡共和1.7组台变 | 86.56 | 绿 |
| 7265 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场乡上坝村4组台变 | 13.52 | 绿 |
| 7266 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线老场3组台变 | 161.81 | 绿 |
| 7267 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线红岩牛仔坎台变 | 52.33 | 绿 |
| 7268 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线红岩村5.6组台变 | 167.03 | 绿 |
| 7269 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线红岩村2组台变 | 46.22 | 绿 |
| 7270 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线红岩4组台变 | 121.16 | 绿 |
| 7271 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线禾林村4组台变 | 176.48 | 绿 |
| 7272 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线禾林村2.3组台变 | 223.47 | 绿 |
| 7273 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线禾林1.5组台变 | 131.24 | 绿 |
| 7274 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线永兴1组(天王寺)台变 | 157.87 | 绿 |
| 7275 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线永兴11组台变 | 158.12 | 绿 |
| 7276 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线大庙村台变 | 156.70 | 绿 |
| 7277 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线大坪山林厂大坪坡台变 | 156.74 | 绿 |
| 7278 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线大坪山林厂大厂坪台变 | 156.93 | 绿 |
| 7279 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线大坪山岩口上（大队部）台变 | 156.76 | 绿 |
| 7280 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线大坪山九角坪（六中队）台变 | 158.09 | 绿 |
| 7281 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线共和村6组台变 | 78.95 | 绿 |
| 7282 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线共和村5组台变 | 90.31 | 绿 |
| 7283 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线仁义镇红岩村3组台变 | 146.64 | 绿 |
| 7284 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线仁义镇红军村4组（李家池）台变 | 160.07 | 绿 |
| 7285 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线仁义乡永兴村安置小区台变 | 207.36 | 绿 |
| 7286 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线上坝村2组台变 | 0.00 | 红 |
| 7287 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线上坝6组台变 | 39.72 | 绿 |
| 7288 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线上坝6组#2台变 | 78.35 | 绿 |
| 7289 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线上坝5组台变 | 156.70 | 绿 |
| 7290 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁老线上坝3组台变 | 111.90 | 绿 |
| 7291 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线瓦坪7组台变 | 55.35 | 绿 |
| 7292 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线瓦坪3组台变 | 47.12 | 绿 |
| 7293 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线瓦坪2组台变 | 0.00 | 红 |
| 7294 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线瓦坪1组台变 | 116.33 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7295 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线桐林安置小区台变 | 43.14 | 绿 |
| 7296 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线桐林5组台变 | 157.54 | 绿 |
| 7297 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线桐林4组台变 | 51.00 | 绿 |
| 7298 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线桐林2组台变 | 160.75 | 绿 |
| 7299 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线桐林1组台变 | 117.58 | 绿 |
| 7300 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线张家村5组台变 | 12.45 | 绿 |
| 7301 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线张家村4组台变 | 30.62 | 绿 |
| 7302 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线张家村3组台变 | 80.12 | 绿 |
| 7303 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线张家村2组台变 | 160.93 | 绿 |
| 7304 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线张家村1组台变 | 71.16 | 绿 |
| 7305 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线大田村6组台变 | 51.08 | 绿 |
| 7306 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线大田村4组台变 | 80.16 | 绿 |
| 7307 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线大田村3组台变 | 2.16 | 绿 |
| 7308 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线大田村2组台变 | 162.32 | 绿 |
| 7309 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线大田村1.7组台变 | 79.72 | 绿 |
| 7310 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线十里5.6组(牟家窝)台变 | 79.45 | 绿 |
| 7311 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线十里4组(双雁窝)台变 | 161.82 | 绿 |
| 7312 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线仁义镇红军村5组（河底下）1#台变 | 160.01 | 绿 |
| 7313 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线仁义镇红军村5组2#台变 | 79.68 | 绿 |
| 7314 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线仁义镇红军村2组（大水塘）台变 | 87.59 | 绿 |
| 7315 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线云顶村3组（大路岗）台变 | 49.82 | 绿 |
| 7316 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线云顶4组台变 | 160.38 | 绿 |
| 7317 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线云顶2组台变 | 158.88 | 绿 |
| 7318 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线云顶1组台变 | 161.09 | 绿 |
| 7319 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁大线两岔村6组台变 | 78.82 | 绿 |
| 7320 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁城线黄铜1组台变 | 78.35 | 绿 |
| 7321 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁城线白石3组台变 | 82.56 | 绿 |
| 7322 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁城线白石2组台变 | 45.59 | 绿 |
| 7323 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁城线白石2.5组台变 | 324.70 | 绿 |
| 7324 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁城线白石1组台变 | 163.96 | 绿 |
| 7325 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁城线城厢镇白石4组台变 | 252.89 | 绿 |
| 7326 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁城线十里村1.2组台变 | 129.17 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7327 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁城线十里3组台变 | 56.86 | 绿 |
| 7328 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁城线十里1组台变 | 159.36 | 绿 |
| 7329 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁城线仁义镇红军村8组（龙岗堰）台变 | 160.07 | 绿 |
| 7330 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁城线仁义镇红军村6组（酒房窝）台变 | 163.49 | 绿 |
| 7331 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁城线仁义镇溪口村1组台变 | 60.29 | 绿 |
| 7332 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线高家窝台变 | 158.24 | 绿 |
| 7333 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线陆城村2组台变 | 315.51 | 绿 |
| 7334 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线溪口6组台变 | 78.35 | 绿 |
| 7335 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线溪口5组台变 | 9.48 | 绿 |
| 7336 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线溪口2组台变 | 156.70 | 绿 |
| 7337 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线永兴街#2台变台变 | 333.41 | 绿 |
| 7338 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线永兴9组(岩烟坡)台变 | 135.73 | 绿 |
| 7339 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线永兴9组(宅头上)台变 | 159.57 | 绿 |
| 7340 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线永兴5组台变 | 87.33 | 绿 |
| 7341 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线岩烟坡安置点台变 | 253.34 | 绿 |
| 7342 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线岩峰村9组台变 | 80.26 | 绿 |
| 7343 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线岩峰村6组台变 | 159.93 | 绿 |
| 7344 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线岩峰村5组台变 | 318.58 | 绿 |
| 7345 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线岩峰村1组台变 | 79.39 | 绿 |
| 7346 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线岩峰村10组台变 | 78.45 | 绿 |
| 7347 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线岩峰村10组2#台变 | 78.48 | 绿 |
| 7348 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线岩峰3组台变 | 277.20 | 绿 |
| 7349 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线岩峰2组（白其窝）台变 | 79.64 | 绿 |
| 7350 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线大坪寨台变 | 128.14 | 绿 |
| 7351 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线仁义镇红军村7组（坎脚下）台变 | 158.87 | 绿 |
| 7352 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线仁义镇红军村3组（程家窝）台变 | 299.93 | 绿 |
| 7353 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线仁义乡溪口村4组台变 | 78.58 | 绿 |
| 7354 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线仁义乡永兴12组台变 | 37.30 | 绿 |
| 7355 | 雅安市 | 天全县 | 35kV仁义变电站 | 10kV仁义线仁义乡(永兴区)1#台变 | 90.36 | 绿 |
| 7356 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线莲花村和平组台变 | 315.25 | 绿 |
| 7357 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线莲花村6组台变 | 305.88 | 绿 |
| 7358 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线莲花村5组台变 | 260.15 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7359 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线莲花村4组台变 | 157.97 | 绿 |
| 7360 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线莲花村3组台变 | 109.34 | 绿 |
| 7361 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线莲花村2组台变 | 255.38 | 绿 |
| 7362 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线花神广场台变 | 326.74 | 绿 |
| 7363 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线红光四组#3台变 | 160.91 | 绿 |
| 7364 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线红光四组#1台变 | 126.63 | 绿 |
| 7365 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线红光五组台变 | 331.48 | 绿 |
| 7366 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线红光二组台变 | 320.69 | 绿 |
| 7367 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线红光三组#2台变 | 85.25 | 绿 |
| 7368 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线红光三组#1台变 | 318.24 | 绿 |
| 7369 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线红光一组台变 | 164.04 | 绿 |
| 7370 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV九红线梨花村二组台变 | 327.96 | 绿 |
| 7371 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV九红线梨花四组台变 | 129.05 | 绿 |
| 7372 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV九红线梨花五组台变 | 78.75 | 绿 |
| 7373 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV九红线梨花三组台变 | 42.97 | 绿 |
| 7374 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线幸福村大世界台变 | 156.82 | 绿 |
| 7375 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线幸福四组台变 | 241.84 | 绿 |
| 7376 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线幸福五组台变 | 316.28 | 绿 |
| 7377 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线幸福三组台变 | 293.64 | 绿 |
| 7378 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线幸福三组#2台变 | 315.68 | 绿 |
| 7379 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线幸福一组台变 | 242.78 | 绿 |
| 7380 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线堰坪四组台变 | 327.89 | 绿 |
| 7381 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线堰坪二组台变 | 168.67 | 绿 |
| 7382 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线后山四组台变 | 158.04 | 绿 |
| 7383 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线后山六组台变 | 157.37 | 绿 |
| 7384 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线后山二组台变 | 40.58 | 绿 |
| 7385 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线后山三组台变 | 159.97 | 绿 |
| 7386 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线后山一组台变 | 126.26 | 绿 |
| 7387 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线双红村翻身组#2台变 | 161.25 | 绿 |
| 7388 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线双红村翻身组#1台变 | 78.44 | 绿 |
| 7389 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线双红村张家组台变 | 95.37 | 绿 |
| 7390 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线双红村何院子台变 | 47.01 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7391 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线双红村九龙组台变 | 80.10 | 绿 |
| 7392 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线双红村8组台变 | 79.43 | 绿 |
| 7393 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线双红9组台变 | 130.02 | 绿 |
| 7394 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线凤凰村新华组台变 | 78.35 | 绿 |
| 7395 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线凤凰村12组台变 | 80.75 | 绿 |
| 7396 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线凤凰村11组台变 | 58.83 | 绿 |
| 7397 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线凤凰大茶组台变 | 79.71 | 绿 |
| 7398 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线凉山二组台变 | 131.82 | 绿 |
| 7399 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线凉山三组台变 | 130.72 | 绿 |
| 7400 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线凉山一组台变 | 79.79 | 绿 |
| 7401 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九红线凉山一组2#台变 | 159.30 | 绿 |
| 7402 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV红岩桥变电站 | 10kV九红线充电站#1专变 | 493.80 | 绿 |
| 7403 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV九红线三强村五组台变 | 142.09 | 绿 |
| 7404 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV九红线三强村二组台变 | 41.21 | 绿 |
| 7405 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV九红线三强村三组台变 | 110.42 | 绿 |
| 7406 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九田线经营站台变 | 301.21 | 绿 |
| 7407 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九田线水轮泵台变 | 313.29 | 绿 |
| 7408 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九田线梨花仙子台变 | 456.86 | 绿 |
| 7409 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九田线木槿大道#2台变 | 343.03 | 绿 |
| 7410 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九田线木槿大道#1台变 | 327.56 | 绿 |
| 7411 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线木林四组#1台变 | 168.30 | 绿 |
| 7412 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线木林十组台变 | 350.95 | 绿 |
| 7413 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线木林十组#2台变 | 259.58 | 绿 |
| 7414 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线木林十一组台变 | 284.34 | 绿 |
| 7415 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线木林十一组#2台变 | 219.79 | 绿 |
| 7416 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线木林八组#2台变 | 263.60 | 绿 |
| 7417 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线木林八组#1台变 | 19.74 | 绿 |
| 7418 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线木林五组台变 | 138.67 | 绿 |
| 7419 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线木林二组台变 | 267.74 | 绿 |
| 7420 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线木林七组台变 | 100.60 | 绿 |
| 7421 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线新堰四组台变 | 158.84 | 绿 |
| 7422 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线新堰六组#2台变 | 163.17 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7423 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线新堰六组#1台变 | 160.56 | 绿 |
| 7424 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线新堰五组#2台变 | 79.69 | 绿 |
| 7425 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线新堰五组#1台变 | 129.69 | 绿 |
| 7426 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线新堰二组台变 | 314.88 | 绿 |
| 7427 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线新堰三组台变 | 156.70 | 绿 |
| 7428 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线新堰七组3#台变 | 320.05 | 绿 |
| 7429 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线新堰七组#4台变 | 324.39 | 绿 |
| 7430 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线新堰七组#2台变 | 125.66 | 绿 |
| 7431 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线新堰一组台变 | 256.13 | 绿 |
| 7432 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV大田变电站 | 10kV九田线新中九组台变 | 336.84 | 绿 |
| 7433 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九田线华联超市台变 | 370.06 | 绿 |
| 7434 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九田线兴襄路十四号台变 | 339.15 | 绿 |
| 7435 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九田线信用社台变 | 377.55 | 绿 |
| 7436 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九田线供销社台变 | 372.05 | 绿 |
| 7437 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九农线老供电所箱变 | 482.27 | 绿 |
| 7438 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九农线大木四组#2台变 | 170.44 | 绿 |
| 7439 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九中线黎州台变 | 347.40 | 绿 |
| 7440 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九中线飞播林场台变 | 79.37 | 绿 |
| 7441 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九中线花海果都台变 | 315.85 | 绿 |
| 7442 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九中线职高宿舍台变 | 339.23 | 绿 |
| 7443 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV九中线老供电所台变 | 79.31 | 绿 |
| 7444 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV九中线沙子坡台变 | 284.92 | 绿 |
| 7445 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九中线大佛地台变 | 82.72 | 绿 |
| 7446 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV九襄变电站 | 10kV九中线九龙桥社区台变 | 351.09 | 绿 |
| 7447 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV干溪坝变电站 | 10kV九中线下医院台变 | 413.19 | 绿 |
| 7448 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线苏古村十一组台变 | 39.27 | 绿 |
| 7449 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线苏古四组#1台变 | 79.83 | 绿 |
| 7450 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线苏古六组台变 | 42.99 | 绿 |
| 7451 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线苏古五组台变 | 78.64 | 绿 |
| 7452 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线苏古二组台变 | 78.60 | 绿 |
| 7453 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线苏古九组台变 | 43.77 | 绿 |
| 7454 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线苏古三组台变 | 78.92 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7455 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线苏古一组#1台变 | 40.77 | 绿 |
| 7456 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线甘密四组台变 | 134.99 | 绿 |
| 7457 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线甘密二组台变 | 69.88 | 绿 |
| 7458 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线甘密三组台变 | 14.12 | 黄 |
| 7459 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线甘密一组台变 | 68.45 | 绿 |
| 7460 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线沙觉四组台变 | 78.54 | 绿 |
| 7461 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线沙觉五组台变 | 78.85 | 绿 |
| 7462 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线沙觉二组台变 | 20.73 | 黄 |
| 7463 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线沙觉二组#2台变 | 74.88 | 绿 |
| 7464 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线沙觉三组台变 | 0.00 | 红 |
| 7465 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线沙觉一组台变 | 34.37 | 绿 |
| 7466 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线毛头码台变 | 64.89 | 绿 |
| 7467 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线大堡二组台变 | 51.81 | 绿 |
| 7468 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线大堡三组台变 | 206.09 | 绿 |
| 7469 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线大堡一组台变 | 59.07 | 绿 |
| 7470 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线复兴二组台变 | 299.40 | 绿 |
| 7471 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线复兴三组台变 | 164.72 | 绿 |
| 7472 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线复兴一组台变 | 302.47 | 绿 |
| 7473 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌马线下沙坝#2台变 | 80.84 | 绿 |
| 7474 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌斯线苏古一组#3台变 | 82.07 | 绿 |
| 7475 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌斯线苏古一组#2箱变变压器 | 196.08 | 绿 |
| 7476 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌斯线苏古一组#2台变 | 39.24 | 绿 |
| 7477 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌斯线苏古一组#1箱变配电变压器 | 248.79 | 绿 |
| 7478 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌斯线学校台变 | 200.45 | 绿 |
| 7479 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌斯线下沙坝台变 | 162.94 | 绿 |
| 7480 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌斯线上沙坝移民安置点台变 | 210.68 | 绿 |
| 7481 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌斯线上沙坝#3台变 | 81.43 | 绿 |
| 7482 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌斯线上沙坝#2台变 | 249.14 | 绿 |
| 7483 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌斯线上沙坝#1台变 | 353.93 | 绿 |
| 7484 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌业线长河坝台变 | 128.90 | 绿 |
| 7485 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌业线苏古八组#2台变 | 80.65 | 绿 |
| 7486 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌业线苏古八组#1台变 | 40.07 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7487 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌业线万里村六组#1台变 | 18.71 | 绿 |
| 7488 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌业线万里村五组台变 | 14.38 | 绿 |
| 7489 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌业线万里村七组台变 | 8.91 | 绿 |
| 7490 | 雅安市 | 汉源县 | 35kV乌斯河变电站 | 10kV乌业线万里六组#2台变 | 35.47 | 绿 |
| 7491 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰董线三星集镇#2台变 | 160.92 | 绿 |
| 7492 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰董线三星集镇#1台变 | 200.02 | 绿 |
| 7493 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰董线三星5组台变 | 75.18 | 绿 |
| 7494 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰董线三星2组台变 | 202.22 | 绿 |
| 7495 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰董线三星1组#2台变 | 160.30 | 绿 |
| 7496 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰董线三星1组#1台变 | 134.96 | 绿 |
| 7497 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线高桥2组#2台变 | 48.71 | 绿 |
| 7498 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线高桥2组#1台变 | 13.33 | 绿 |
| 7499 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线高桥1组台变 | 78.55 | 绿 |
| 7500 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线蜡树6组#2台变 | 39.27 | 绿 |
| 7501 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线蜡树4组#2台变1 | 2.45 | 绿 |
| 7502 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线蜡树4组#1台变 | 53.66 | 绿 |
| 7503 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线蜡树3组台变 | 7.05 | 绿 |
| 7504 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线蜡树3组#2台变 | 10.44 | 绿 |
| 7505 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线田湾1组台变 | 0.57 | 绿 |
| 7506 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线松树3组台变 | 78.79 | 绿 |
| 7507 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线松树2组台变 | 53.47 | 绿 |
| 7508 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线松树1组#3台变 | 64.06 | 绿 |
| 7509 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线松树1组#2台变 | 0.00 | 红 |
| 7510 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线松树1组#1台变 | 0.83 | 绿 |
| 7511 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线三星6组台变 | 0.00 | 红 |
| 7512 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线三星4组台变 | 49.28 | 绿 |
| 7513 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰桥线三星3组台变 | 80.02 | 绿 |
| 7514 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰松线蜡树6组台变 | 78.37 | 绿 |
| 7515 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰松线蜡树2组台变 | 9.78 | 绿 |
| 7516 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰松线蜡树1组台变 | 39.19 | 绿 |
| 7517 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰松线田湾4组台变 | 78.39 | 绿 |
| 7518 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV丰乐变电站 | 10kV丰松线唐家台变 | 5.72 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7519 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线龙泉9组台变 | 253.06 | 绿 |
| 7520 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线龙泉8组台变 | 110.79 | 绿 |
| 7521 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线郑湾9组#1台变 | 39.64 | 绿 |
| 7522 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线郑湾8组#2台变 | 158.09 | 绿 |
| 7523 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线郑湾8组#1台变 | 161.54 | 绿 |
| 7524 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线郑湾7组#1台变 | 65.40 | 绿 |
| 7525 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线郑湾6组#2台变 | 159.59 | 绿 |
| 7526 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线郑湾6组#1台变 | 40.80 | 绿 |
| 7527 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线郑湾4组台变 | 40.30 | 绿 |
| 7528 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线郑湾4组#2台变 | 157.32 | 绿 |
| 7529 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线郑湾3组#1台变 | 64.43 | 绿 |
| 7530 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线郑湾1组#2台变 | 162.03 | 绿 |
| 7531 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线郑湾1组#1台变 | 159.08 | 绿 |
| 7532 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线郑湾10组台变 | 160.79 | 绿 |
| 7533 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线移民台变 | 130.84 | 绿 |
| 7534 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线杨家大院台变 | 225.00 | 绿 |
| 7535 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线张沟9组#1台变 | 101.96 | 绿 |
| 7536 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线张沟8组台变 | 66.86 | 绿 |
| 7537 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线张沟7组#2组台变 | 160.03 | 绿 |
| 7538 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线张沟7组#1台变 | 80.20 | 绿 |
| 7539 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线张沟6组#1台变 | 159.95 | 绿 |
| 7540 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线张沟5组#1台变 | 79.33 | 绿 |
| 7541 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线张沟2组#1台变 | 65.70 | 绿 |
| 7542 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线张沟1组#1台变 | 65.73 | 绿 |
| 7543 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线建新8组#2台变 | 157.97 | 绿 |
| 7544 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线建新8组#1台变 | 20.02 | 绿 |
| 7545 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线建新7组#2台变 | 157.97 | 绿 |
| 7546 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线建新7组#1台变 | 156.79 | 绿 |
| 7547 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线建新5组#1台变 | 46.34 | 绿 |
| 7548 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线建新4组#1台变 | 161.43 | 绿 |
| 7549 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线建新3组#1台变 | 99.04 | 绿 |
| 7550 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线建新2组台变 | 160.29 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7551 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线建新1组台变 | 38.11 | 绿 |
| 7552 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线建强3组#1台变 | 102.50 | 绿 |
| 7553 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线建强2组#2台变 | 334.89 | 绿 |
| 7554 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线建强1组#1台变 | 130.29 | 绿 |
| 7555 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线中里6组#1台变 | 24.78 | 绿 |
| 7556 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线中里5组#1台变 | 164.61 | 绿 |
| 7557 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线中里4组#2台变 | 175.44 | 绿 |
| 7558 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线中里4组#1台变 | 344.12 | 绿 |
| 7559 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线中里3组台变 | 270.28 | 绿 |
| 7560 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线中里3组#2台变 | 164.44 | 绿 |
| 7561 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线中里2组#2台变 | 319.92 | 绿 |
| 7562 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线中里1组#1台变 | 142.95 | 绿 |
| 7563 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线中里10组台变 | 158.20 | 绿 |
| 7564 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线中里10组#2台变 | 158.96 | 绿 |
| 7565 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中里线三江新村小区台变 | 122.34 | 绿 |
| 7566 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线龙泉村东风小区台变 | 196.93 | 绿 |
| 7567 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线龙泉4组#2台变 | 118.62 | 绿 |
| 7568 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线郑湾5组#1台变 | 80.75 | 绿 |
| 7569 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线箭杆林小区台变 | 157.46 | 绿 |
| 7570 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线箭杆林3组#1台变 | 39.18 | 绿 |
| 7571 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线箭杆林2组#1台变 | 80.32 | 绿 |
| 7572 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线箭杆林1组#1台变 | 79.86 | 绿 |
| 7573 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线治安8组#1台变 | 62.77 | 绿 |
| 7574 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线治安6组#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 7575 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线治安4组#1台变 | 132.05 | 绿 |
| 7576 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线治安3组#2台变 | 161.08 | 绿 |
| 7577 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线治安3组#1台变 | 315.17 | 绿 |
| 7578 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线治安2组#1台变 | 323.39 | 绿 |
| 7579 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线治安1组#2台变 | 321.29 | 绿 |
| 7580 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线治安1组#1台变 | 250.62 | 绿 |
| 7581 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线建强7组#1台变 | 161.82 | 绿 |
| 7582 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线建强6组#1台变 | 95.22 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7583 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线建强5组#1台变 | 132.09 | 绿 |
| 7584 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线庙下小区台变 | 131.93 | 绿 |
| 7585 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线庙下7组#1台变 | 3.11 | 绿 |
| 7586 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线庙下6组#1台变 | 248.64 | 绿 |
| 7587 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线庙下4组#1台变 | 35.71 | 绿 |
| 7588 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线庙下2组#1台变 | 86.85 | 绿 |
| 7589 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线庙下1组#2台变 | 52.72 | 绿 |
| 7590 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线庙下1组#1台变 | 20.82 | 绿 |
| 7591 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线复兴小区台变 | 170.64 | 绿 |
| 7592 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线复兴6组#1台变 | 82.46 | 绿 |
| 7593 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线复兴4组#1台变 | 319.05 | 绿 |
| 7594 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线复兴3组1#台变 | 182.33 | 绿 |
| 7595 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线复兴2组#1台变 | 42.39 | 绿 |
| 7596 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线复兴1组#1台变 | 79.23 | 绿 |
| 7597 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线共和安置小区#2台变 | 200.57 | 绿 |
| 7598 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线共和安置小区#1台变 | 250.64 | 绿 |
| 7599 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线共和8组#1台变 | 134.62 | 绿 |
| 7600 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线共和7组#1台变 | 161.56 | 绿 |
| 7601 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线共和6组#1台变 | 81.45 | 绿 |
| 7602 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线共和5组#1台变 | 47.23 | 绿 |
| 7603 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线共和4组#2台变 | 67.82 | 绿 |
| 7604 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线共和4组#1台变 | 77.08 | 绿 |
| 7605 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线共和3组#1台变 | 103.15 | 绿 |
| 7606 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线共和1组#1台变 | 82.01 | 绿 |
| 7607 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线六家8组#1台变 | 127.94 | 绿 |
| 7608 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线六家7组#1台变 | 64.23 | 绿 |
| 7609 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线六家6组#2台变 | 157.65 | 绿 |
| 7610 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线六家6组#1台变 | 40.20 | 绿 |
| 7611 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线六家5组#1台变 | 100.25 | 绿 |
| 7612 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线六家4组#2台变 | 225.29 | 绿 |
| 7613 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线六家4组#1台变 | 14.55 | 绿 |
| 7614 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线七家村小区台变 | 249.16 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7615 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线七家7组#1台变 | 158.73 | 绿 |
| 7616 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线七家6组#1台变 | 64.14 | 绿 |
| 7617 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线七家5组#2台变 | 80.17 | 绿 |
| 7618 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线七家5组#1台变 | 11.64 | 黄 |
| 7619 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线七家4组#1台变 | 102.62 | 绿 |
| 7620 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线七家3组#1台变 | 79.91 | 绿 |
| 7621 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线七家2组#1台变 | 249.03 | 绿 |
| 7622 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中箭线七家1组#1台变 | 317.74 | 绿 |
| 7623 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线黄龙6组#1台变 | 157.67 | 绿 |
| 7624 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线黄龙3组#2台变 | 157.77 | 绿 |
| 7625 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线黄龙3组#1台变 | 78.62 | 绿 |
| 7626 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线黄龙2组#1台变 | 80.02 | 绿 |
| 7627 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线黄龙1组#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 7628 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线联合4组#3台变 | 157.37 | 绿 |
| 7629 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线联合4组#2台变 | 126.19 | 绿 |
| 7630 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线联合4组#1台变 | 158.79 | 绿 |
| 7631 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线联合1组台变 | 73.68 | 绿 |
| 7632 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线柏树3组#1台变 | 78.35 | 绿 |
| 7633 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线后盐6组台变 | 127.58 | 绿 |
| 7634 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线后盐5组#1台变 | 157.90 | 绿 |
| 7635 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线后盐4组台变 | 79.83 | 绿 |
| 7636 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线后盐3组#1台变 | 159.25 | 绿 |
| 7637 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线后盐2组#1台变 | 318.03 | 绿 |
| 7638 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线后盐1组台变 | 160.78 | 绿 |
| 7639 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线名扬9组#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 7640 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线名扬7组#2台变 | 159.15 | 绿 |
| 7641 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线名扬7组#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 7642 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线名扬5组#1台变 | 40.77 | 绿 |
| 7643 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线名扬4组#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 7644 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线名扬3组#1台变 | 80.11 | 绿 |
| 7645 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线名扬2组#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 7646 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线名扬10组#1台变 | 250.26 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7647 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线三益小区台变 | 322.55 | 绿 |
| 7648 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线三益9组#2台变 | 169.04 | 绿 |
| 7649 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线三益8组#1台变 | 160.15 | 绿 |
| 7650 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线三益7组#2台变 | 158.70 | 绿 |
| 7651 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线三益7组#1台变 | 261.85 | 绿 |
| 7652 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线三益6组#1台变 | 129.08 | 绿 |
| 7653 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线三益5组#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 7654 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线三益4组#1台变 | 158.86 | 绿 |
| 7655 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线三益3组#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 7656 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线三益2组#2台变 | 164.64 | 绿 |
| 7657 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中碧线三益2组#1台变 | 162.15 | 绿 |
| 7658 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线碧峰6组台变 | 129.33 | 绿 |
| 7659 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线碧峰6组#2台变 | 323.00 | 绿 |
| 7660 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线碧峰5组台变 | 256.46 | 绿 |
| 7661 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线碧峰4组#1台变 | 78.67 | 绿 |
| 7662 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线碧峰3组#3台变 | 316.80 | 绿 |
| 7663 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线碧峰3组#2台变 | 318.57 | 绿 |
| 7664 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线碧峰3组#1台变 | 129.49 | 绿 |
| 7665 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线碧峰2组台变 | 324.81 | 绿 |
| 7666 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线碧峰2组#2台变 | 248.22 | 绿 |
| 7667 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线碧峰2组#1台变 | 254.52 | 绿 |
| 7668 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线碧峰1组#1台变 | 160.34 | 绿 |
| 7669 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线庙后6组台变 | 79.17 | 绿 |
| 7670 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线庙后4组#1台变 | 80.97 | 绿 |
| 7671 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线庙后3组#6台变 | 313.40 | 绿 |
| 7672 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线庙后3组#5台变 | 318.09 | 绿 |
| 7673 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线庙后3组#4台变 | 248.56 | 绿 |
| 7674 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线庙后3组#3台变 | 319.04 | 绿 |
| 7675 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线庙后3组#2台变 | 156.72 | 绿 |
| 7676 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线庙后3组#1台变 | 161.64 | 绿 |
| 7677 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线庙后1组台变 | 159.95 | 绿 |
| 7678 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线庙后1组#1台变 | 168.21 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7679 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线名扬6组台变 | 249.29 | 绿 |
| 7680 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中熊线三益10组#1台变 | 161.75 | 绿 |
| 7681 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线柏树6组#1台变 | 129.09 | 绿 |
| 7682 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线柏树5组#1台变 | 84.18 | 绿 |
| 7683 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线柏树4组#1台变 | 324.49 | 绿 |
| 7684 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线柏树2组台变 | 81.18 | 绿 |
| 7685 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线柏树1组1#台变 | 314.57 | 绿 |
| 7686 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线柏树1组#2台变 | 162.08 | 绿 |
| 7687 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线八家9组#1台变 | 66.44 | 绿 |
| 7688 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线八家7组台变 | 82.62 | 绿 |
| 7689 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线八家7组#2台变 | 80.62 | 绿 |
| 7690 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线八家6组台变 | 108.59 | 绿 |
| 7691 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线八家4组#2台变 | 66.48 | 绿 |
| 7692 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线八家4组#1台变 | 130.73 | 绿 |
| 7693 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线八家3组台变 | 127.95 | 绿 |
| 7694 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线八家2组#3台变 | 158.42 | 绿 |
| 7695 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线八家2组#2台变 | 79.98 | 绿 |
| 7696 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线八家2组#1台变 | 316.40 | 绿 |
| 7697 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线七老小区台变 | 199.96 | 绿 |
| 7698 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线七老5组台变 | 127.92 | 绿 |
| 7699 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线七老4组#1台变 | 40.20 | 绿 |
| 7700 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线七老3组#1台变 | 130.85 | 绿 |
| 7701 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中柏线七老2组1#台变 | 163.54 | 绿 |
| 7702 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线龙泉移民台变 | 251.97 | 绿 |
| 7703 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线龙泉7组台变 | 163.13 | 绿 |
| 7704 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线龙泉6组#1台变 | 66.67 | 绿 |
| 7705 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线龙泉5组#2台变 | 164.68 | 绿 |
| 7706 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线龙泉5组#1台变 | 200.67 | 绿 |
| 7707 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线龙泉2组#1台变 | 313.40 | 绿 |
| 7708 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线龙泉1组台变 | 258.19 | 绿 |
| 7709 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线龙泉10组台变 | 199.24 | 绿 |
| 7710 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线黄家坝5组#1台变 | 163.61 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7711 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线黄家坝4组台变 | 313.43 | 绿 |
| 7712 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线黄家坝3组台变 | 330.65 | 绿 |
| 7713 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线黄家坝2组#1台变 | 260.66 | 绿 |
| 7714 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线黄家坝1组#1台变 | 329.78 | 绿 |
| 7715 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线白马5组#2台变 | 159.85 | 绿 |
| 7716 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线白马5组#1台变 | 158.56 | 绿 |
| 7717 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线白马4组#1台变 | 161.37 | 绿 |
| 7718 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线白马3组#2台变 | 198.86 | 绿 |
| 7719 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线白马3组#1台变 | 200.63 | 绿 |
| 7720 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线白马2组#3台变 | 157.23 | 绿 |
| 7721 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线白马2组#2台变 | 157.15 | 绿 |
| 7722 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线白马2组#1台变 | 160.90 | 绿 |
| 7723 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线白马1组#1台变 | 79.34 | 绿 |
| 7724 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线治安小区台变 | 162.85 | 绿 |
| 7725 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线建强移民台变 | 78.98 | 绿 |
| 7726 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线建强4组#1台变 | 58.77 | 绿 |
| 7727 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线建强2组#1台变 | 50.51 | 绿 |
| 7728 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线四家移民台变 | 198.97 | 绿 |
| 7729 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线四家9组#2台变 | 292.88 | 绿 |
| 7730 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线四家9组#1台变 | 238.57 | 绿 |
| 7731 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线四家8组#1台变 | 315.79 | 绿 |
| 7732 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线四家7组#1台变 | 52.77 | 绿 |
| 7733 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线四家6组#1台变 | 128.64 | 绿 |
| 7734 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线四家5组#1台变 | 160.90 | 绿 |
| 7735 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线四家4组台变 | 318.45 | 绿 |
| 7736 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线四家3组#2台变 | 317.47 | 绿 |
| 7737 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线四家3组#1台变 | 100.61 | 绿 |
| 7738 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线四家10组#1台变 | 64.58 | 绿 |
| 7739 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线六家安置小区台变 | 171.89 | 绿 |
| 7740 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线六家3组#1台变 | 41.69 | 绿 |
| 7741 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线六家2组#2台变 | 253.05 | 绿 |
| 7742 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线六家2组#1台变 | 132.00 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7743 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线五家6组#1台变 | 251.23 | 绿 |
| 7744 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线五家4组#2台变 | 251.98 | 绿 |
| 7745 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线五家4组#1台变 | 259.97 | 绿 |
| 7746 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10kV中上线五家3组#1台变 | 329.10 | 绿 |
| 7747 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严虎线齐心组台变 | 157.63 | 绿 |
| 7748 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严虎线虎岗石岗组台变 | 159.76 | 绿 |
| 7749 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严虎线虎岗白岩组#2台变 | 39.40 | 绿 |
| 7750 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严虎线虎岗白岩组#1台变 | 80.02 | 绿 |
| 7751 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严虎线虎岗塔子组#2台变 | 80.86 | 绿 |
| 7752 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严虎线虎岗塔子组#1台变 | 79.40 | 绿 |
| 7753 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严虎线虎岗兴旺组台变 | 158.65 | 绿 |
| 7754 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严虎线红岩组台变 | 157.02 | 绿 |
| 7755 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严虎线和平组台变 | 161.63 | 绿 |
| 7756 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐二线水池下组台变 | 201.92 | 绿 |
| 7757 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐二线太平顺河组台变 | 165.12 | 绿 |
| 7758 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐二线太平村自强组台变 | 333.68 | 绿 |
| 7759 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐二线太平村平丰组台变 | 255.96 | 绿 |
| 7760 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐二线太平村平丰组#2台变 | 162.39 | 绿 |
| 7761 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐二线太平村太平组台变 | 169.05 | 绿 |
| 7762 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐二线太平康庄组台变 | 322.41 | 绿 |
| 7763 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐二线堡子石桥组#2台变 | 162.88 | 绿 |
| 7764 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐二线堡子石桥组#1台变 | 161.78 | 绿 |
| 7765 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐二线堡子曹家组#2台变 | 79.95 | 绿 |
| 7766 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐二线堡子曹家组#1台变 | 78.35 | 绿 |
| 7767 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐一线堡子村民强组台变 | 169.02 | 绿 |
| 7768 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐一线堡子村堡子组#2台变 | 133.61 | 绿 |
| 7769 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严桐一线堡子村堡子组#1台变 | 167.11 | 绿 |
| 7770 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严杨线黑沙广场台变 | 333.29 | 绿 |
| 7771 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严杨线荥兴路西段1#台变 | 248.18 | 绿 |
| 7772 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严杨线荥兴路西段#3台变 | 276.90 | 绿 |
| 7773 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严杨线泡草湾家属房台变 | 349.34 | 绿 |
| 7774 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严杨线少年宫台变 | 316.94 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7775 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严杨线卫生小区台变 | 331.09 | 绿 |
| 7776 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线李湾#2台变 | 158.86 | 绿 |
| 7777 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线大里村陈桥台变 | 161.71 | 绿 |
| 7778 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线大里村水打坝台变 | 320.31 | 绿 |
| 7779 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线大里村李湾台变 | 198.76 | 绿 |
| 7780 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线大里村大里台变 | 161.13 | 绿 |
| 7781 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线大里村周山台变 | 160.05 | 绿 |
| 7782 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线大里村冯坏台变 | 159.96 | 绿 |
| 7783 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线大里村冯坏#2台变 | 158.18 | 绿 |
| 7784 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线大里村全兴台变 | 159.67 | 绿 |
| 7785 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线大里村五星台变 | 157.04 | 绿 |
| 7786 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线团结村高车台变 | 158.80 | 绿 |
| 7787 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线团结村王湾台变 | 159.07 | 绿 |
| 7788 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线团结村王沟台变 | 158.90 | 绿 |
| 7789 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线团结村孔沟台变 | 158.54 | 绿 |
| 7790 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线团结村严湾台变 | 161.04 | 绿 |
| 7791 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线凤凰村下街台变 | 250.09 | 绿 |
| 7792 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线严桥村王碥2#台变 | 126.55 | 绿 |
| 7793 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线严桥村王扁1#台变 | 103.97 | 绿 |
| 7794 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严大线严桥村上街台变 | 228.52 | 绿 |
| 7795 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线青华5队#1台变 | 339.08 | 绿 |
| 7796 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线青华4队#2台变 | 253.95 | 绿 |
| 7797 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线青华4队#1台变 | 156.70 | 绿 |
| 7798 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线青华3队台变 | 333.26 | 绿 |
| 7799 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线青华2队台变 | 324.78 | 绿 |
| 7800 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线青仁街台变 | 352.94 | 绿 |
| 7801 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线营业厅台变 | 315.22 | 绿 |
| 7802 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线煤管局台变 | 340.00 | 绿 |
| 7803 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线水务局小区台变 | 333.29 | 绿 |
| 7804 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线建设路#2台变 | 345.02 | 绿 |
| 7805 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线建设路#1台变 | 342.82 | 绿 |
| 7806 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线国税局台变 | 358.90 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7807 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线听涛苑台变 | 316.28 | 绿 |
| 7808 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线县医院台变 | 279.87 | 绿 |
| 7809 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线凤鸣1组#2台变 | 330.71 | 绿 |
| 7810 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线凤鸣1组#1台变 | 329.71 | 绿 |
| 7811 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严城一线信合小区台变 | 325.06 | 绿 |
| 7812 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线小坪山台变 | 165.15 | 绿 |
| 7813 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线古城村4组#2台变 | 170.64 | 绿 |
| 7814 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线古城村4组#1台变 | 243.34 | 绿 |
| 7815 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线古城村3组台变 | 331.46 | 绿 |
| 7816 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线古城村2组台变 | 163.68 | 绿 |
| 7817 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线古城安置点台变 | 134.97 | 绿 |
| 7818 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线古城1组台变 | 157.94 | 绿 |
| 7819 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线古城1组#2台变 | 79.34 | 绿 |
| 7820 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线五宪梁家湾台变 | 157.90 | 绿 |
| 7821 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线上虎村4组#2台变 | 138.38 | 绿 |
| 7822 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线上虎6组台变 | 120.89 | 绿 |
| 7823 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线上虎4组1#台变 | 189.27 | 绿 |
| 7824 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线上虎1组#2台变 | 170.77 | 绿 |
| 7825 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪二线上虎1组#1台变 | 136.77 | 绿 |
| 7826 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线荥兴大厦箱变 | 407.08 | 绿 |
| 7827 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线繁荣街#2箱变 | 448.58 | 绿 |
| 7828 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线繁荣街#1箱变 | 426.62 | 绿 |
| 7829 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线精耕街台变 | 354.62 | 绿 |
| 7830 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线盐库台变 | 336.40 | 绿 |
| 7831 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线电力公司台变 | 320.26 | 绿 |
| 7832 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线洗脚沟台变 | 331.20 | 绿 |
| 7833 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线水厂箱变 | 457.80 | 绿 |
| 7834 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线新民下街#2箱变 | 464.03 | 绿 |
| 7835 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线新民下街#1箱变 | 478.88 | 绿 |
| 7836 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线大礼堂台变 | 210.90 | 绿 |
| 7837 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线地税局专变 | 81.06 | 绿 |
| 7838 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线团结街#2箱变 | 508.10 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7839 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线团结街#1箱变 | 571.13 | 绿 |
| 7840 | 雅安市 | 荥经县 | 110kV严道变电站 | 10kV严坪一线严道镇家属房台变 | 159.53 | 绿 |
| 7841 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线青龙#2台变 | 80.13 | 绿 |
| 7842 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线陈银#2台变 | 157.47 | 绿 |
| 7843 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线许桥村许沟台变 | 160.33 | 绿 |
| 7844 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线许桥村许桥台变 | 317.86 | 绿 |
| 7845 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线许桥村立新台变 | 159.87 | 绿 |
| 7846 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线许桥村祁坝台变 | 288.97 | 绿 |
| 7847 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线许桥村王邑台变 | 272.64 | 绿 |
| 7848 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线许桥村平地台变 | 125.95 | 绿 |
| 7849 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线许桥村平地#2台变 | 158.90 | 绿 |
| 7850 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线线许桥村高山台变 | 252.29 | 绿 |
| 7851 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村高河台变 | 159.28 | 绿 |
| 7852 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村赵沟台变 | 36.93 | 绿 |
| 7853 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村李湾台变 | 133.16 | 绿 |
| 7854 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村李沟台变 | 36.33 | 绿 |
| 7855 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村李沟2#台变 | 79.54 | 绿 |
| 7856 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村新弯台变 | 21.93 | 绿 |
| 7857 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村新双台变 | 159.26 | 绿 |
| 7858 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村斑竹林台变 | 157.68 | 绿 |
| 7859 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村姜沟台变 | 61.37 | 绿 |
| 7860 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村姜山台变 | 79.64 | 绿 |
| 7861 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村大河碥台变 | 162.49 | 绿 |
| 7862 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村大沟台变 | 10.32 | 绿 |
| 7863 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村合江台变 | 80.09 | 绿 |
| 7864 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线福兴村双桥台变 | 157.91 | 绿 |
| 7865 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线海子沟#2台变 | 157.88 | 绿 |
| 7866 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线晏场村鸡马虾台变 | 79.43 | 绿 |
| 7867 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线晏场村马河冲2#台变 | 39.99 | 绿 |
| 7868 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线晏场村马河冲1#台变 | 40.45 | 绿 |
| 7869 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线晏场村顺路台变 | 131.34 | 绿 |
| 7870 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线晏场村袁坪台变 | 39.18 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7871 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线晏场村扁担田台变 | 79.49 | 绿 |
| 7872 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线晏场村当门台变 | 52.18 | 绿 |
| 7873 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线晏场村张沟台变 | 65.50 | 绿 |
| 7874 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线晏场村大桥台变 | 137.63 | 绿 |
| 7875 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线晏场村博爱新村台变 | 306.02 | 绿 |
| 7876 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线晏场村刘沟台变 | 39.26 | 绿 |
| 7877 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线晏场村五里6#台变 | 63.39 | 绿 |
| 7878 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村青龙台变 | 66.00 | 绿 |
| 7879 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村银田坝#2台变 | 196.64 | 绿 |
| 7880 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村银田坝#1台变 | 159.24 | 绿 |
| 7881 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村赵坏台变 | 70.17 | 绿 |
| 7882 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村肖井台变 | 100.15 | 绿 |
| 7883 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村缸沟台变 | 101.15 | 绿 |
| 7884 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村缸沟#2台变 | 157.30 | 绿 |
| 7885 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村白合#2台变 | 157.43 | 绿 |
| 7886 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村王咀台变 | 132.30 | 绿 |
| 7887 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村湾坏台变 | 316.18 | 绿 |
| 7888 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村新沟台变 | 24.00 | 绿 |
| 7889 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村新房台变 | 79.72 | 绿 |
| 7890 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村新和台变 | 160.46 | 绿 |
| 7891 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村余坝台变 | 158.64 | 绿 |
| 7892 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村两岔河台变 | 161.25 | 绿 |
| 7893 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村丛树台变 | 64.49 | 绿 |
| 7894 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线新和村下房组台变 | 158.65 | 绿 |
| 7895 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线庙岗#2台变 | 159.34 | 绿 |
| 7896 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线左坡#2台变 | 158.12 | 绿 |
| 7897 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线宝田村陈银台变 | 80.15 | 绿 |
| 7898 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线宝田村郭桥台变 | 159.40 | 绿 |
| 7899 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线宝田村郭岩台变 | 42.32 | 绿 |
| 7900 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线宝田村火烧坡台变 | 78.76 | 绿 |
| 7901 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线宝田村海子沟台变 | 80.66 | 绿 |
| 7902 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线宝田村庙岗台变 | 64.86 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7903 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线宝田村左坡台变 | 50.84 | 绿 |
| 7904 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线宝田村和坪台变 | 80.80 | 绿 |
| 7905 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线宝田村代坝台变 | 159.12 | 绿 |
| 7906 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线宝田村三星桥台变 | 165.07 | 绿 |
| 7907 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线宝田支线晏场村石柱房台变 | 157.68 | 绿 |
| 7908 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线团结村罗湾台变 | 159.43 | 绿 |
| 7909 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线团结村白岩子台变 | 256.97 | 绿 |
| 7910 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线团结村曹楼台变 | 158.66 | 绿 |
| 7911 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线团结村吴沟台变 | 39.89 | 绿 |
| 7912 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线后经支线李屋台变 | 159.82 | 绿 |
| 7913 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线后经干膀子台变 | 158.01 | 绿 |
| 7914 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线博爱新村支线晏场村饶扁台变 | 251.62 | 绿 |
| 7915 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线代坝#2台变 | 158.26 | 绿 |
| 7916 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线严场村晏沟台变 | 100.85 | 绿 |
| 7917 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江村雷坏台变 | 125.25 | 绿 |
| 7918 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江村罗沟台变 | 80.58 | 绿 |
| 7919 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江村罗山台变 | 64.80 | 绿 |
| 7920 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江村田湾台变 | 79.20 | 绿 |
| 7921 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江村王山台变 | 63.27 | 绿 |
| 7922 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江村王山2#台变 | 158.03 | 绿 |
| 7923 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江村潭沟台变 | 80.12 | 绿 |
| 7924 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江村泥河坏台变 | 159.21 | 绿 |
| 7925 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江村河坝台变 | 160.12 | 绿 |
| 7926 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江村楼房沟台变 | 159.17 | 绿 |
| 7927 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江村冯坎台变 | 157.71 | 绿 |
| 7928 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江支线晏场村王弯台变 | 88.35 | 绿 |
| 7929 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10kV严场线三江支线严场村泥沟台变 | 42.30 | 绿 |
| 7930 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线楠林6组台变 | 157.24 | 绿 |
| 7931 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线楠林6组上队台变 | 126.61 | 绿 |
| 7932 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线楠林4组台变 | 96.28 | 绿 |
| 7933 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线楠林3组台变 | 79.08 | 绿 |
| 7934 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线楠林2组台变 | 157.48 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7935 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线楠林2组下街台变 | 158.61 | 绿 |
| 7936 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线楠林2组上街台变 | 169.26 | 绿 |
| 7937 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线建政4组台变 | 159.63 | 绿 |
| 7938 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线建政2组台变 | 124.09 | 绿 |
| 7939 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线建政1组台变 | 158.94 | 绿 |
| 7940 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线双林4组台变 | 79.29 | 绿 |
| 7941 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线双林3组台变 | 80.09 | 绿 |
| 7942 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线双林2组台变 | 39.59 | 绿 |
| 7943 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线保民4组台变 | 79.83 | 绿 |
| 7944 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三双线保民2组台变 | 79.10 | 绿 |
| 7945 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三五线楠林1组台变 | 7.47 | 绿 |
| 7946 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三五线常富蒲花塘组台变 | 39.59 | 绿 |
| 7947 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三五线保民3组台变 | 173.13 | 绿 |
| 7948 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三五线保民2组台变 | 156.71 | 绿 |
| 7949 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三五线保名1组台变 | 27.48 | 绿 |
| 7950 | 雅安市 | 荥经县 | 35kV三合变电站 | 10kV三五线丁木坪组台变 | 13.57 | 绿 |
| 7951 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线虫林五组台变 | 44.77 | 绿 |
| 7952 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线虫林二组#2台变 | 11.80 | 绿 |
| 7953 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线虫林二组#1台变 | 81.35 | 绿 |
| 7954 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线虫林三组台变 | 17.00 | 绿 |
| 7955 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线虫林一组#2台变 | 54.81 | 绿 |
| 7956 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线虫林一组#1台变 | 48.86 | 绿 |
| 7957 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线沙坪村二组台变 | 0.00 | 红 |
| 7958 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线沙坪四组台变 | 126.00 | 绿 |
| 7959 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线沙坪四组#2台变 | 81.88 | 绿 |
| 7960 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线沙坪十组台变 | 79.04 | 绿 |
| 7961 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线沙坪六组台变 | 29.29 | 黄 |
| 7962 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线沙坪五组台变 | 3.86 | 绿 |
| 7963 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线沙坪九组台变 | 196.72 | 绿 |
| 7964 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线沙坪三组台变 | 128.85 | 绿 |
| 7965 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线沙坪七组台变 | 62.80 | 绿 |
| 7966 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线沙坪一组台变 | 10.41 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7967 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线坪安六组台变 | 156.91 | 绿 |
| 7968 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线坪安五组台变 | 136.70 | 绿 |
| 7969 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线坪安二组台变 | 158.17 | 绿 |
| 7970 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线坪安三组台变 | 65.04 | 绿 |
| 7971 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万虫线坪安一组台变 | 44.33 | 绿 |
| 7972 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万罗线里坪一组#2台变 | 39.34 | 绿 |
| 7973 | 雅安市 | 汉源县 | 110kV万里变电站 | 10kV万罗线里坪一组#1台变 | 40.93 | 绿 |
| 7974 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线高山坡村台变 | 158.46 | 绿 |
| 7975 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线高山坡8社台变 | 39.81 | 绿 |
| 7976 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线高山坡7社台变 | 118.73 | 绿 |
| 7977 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线高山坡7社2#台变 | 158.55 | 绿 |
| 7978 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线高山坡6社台变 | 322.13 | 绿 |
| 7979 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线高山坡6社2#台变 | 180.68 | 绿 |
| 7980 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线高山坡5社台变 | 163.90 | 绿 |
| 7981 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线高山坡4社台变 | 315.77 | 绿 |
| 7982 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线高山坡3社台变 | 57.69 | 绿 |
| 7983 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线高山坡2社台变 | 162.81 | 绿 |
| 7984 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线高山坡1社台变 | 80.99 | 绿 |
| 7985 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线钟滩6社台变 | 113.65 | 绿 |
| 7986 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线钟滩6社2#台变 | 80.37 | 绿 |
| 7987 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线钟滩6社#3台变 | 158.90 | 绿 |
| 7988 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线钟滩5社台变 | 81.78 | 绿 |
| 7989 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线钟滩4社台变 | 292.26 | 绿 |
| 7990 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线钟滩3社台变 | 246.20 | 绿 |
| 7991 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线钟滩2社台变 | 158.99 | 绿 |
| 7992 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线钟滩1社台变 | 41.41 | 绿 |
| 7993 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线钟滩1、2社台变 | 131.03 | 绿 |
| 7994 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线红草9社台变 | 160.79 | 绿 |
| 7995 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线红光村5社台变 | 160.44 | 绿 |
| 7996 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线红光9社台变 | 82.23 | 绿 |
| 7997 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线红光8社台变 | 101.52 | 绿 |
| 7998 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线红光7社台变 | 58.74 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7999 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线清漪湖台变 | 78.98 | 绿 |
| 8000 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线沙河5社台变 | 102.50 | 绿 |
| 8001 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万清线新庙1社台变 | 57.86 | 绿 |
| 8002 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线高河4社台变 | 249.44 | 绿 |
| 8003 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线高河3社台变 | 106.08 | 绿 |
| 8004 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线高河3社2#台变 | 80.60 | 绿 |
| 8005 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线红草10社台变 | 206.43 | 绿 |
| 8006 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线海棠4社台变 | 321.68 | 绿 |
| 8007 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线海棠4社#1台变 | 165.19 | 绿 |
| 8008 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线海棠3社台变 | 317.24 | 绿 |
| 8009 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线海棠2社公变 | 125.42 | 绿 |
| 8010 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线海棠1社台变 | 161.07 | 绿 |
| 8011 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线沙河6社2#台变 | 120.92 | 绿 |
| 8012 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线沙河4社台变 | 251.84 | 绿 |
| 8013 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线沙河3社台变 | 159.09 | 绿 |
| 8014 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线沙河1社台变 | 39.65 | 绿 |
| 8015 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线沙河1社2#台变 | 80.30 | 绿 |
| 8016 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线寺岗6社台变 | 137.90 | 绿 |
| 8017 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线寺岗6社#1台变 | 135.77 | 绿 |
| 8018 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线寺岗5社台变 | 159.31 | 绿 |
| 8019 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线寺岗1社台变 | 56.90 | 绿 |
| 8020 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线大冲2社台变 | 157.16 | 绿 |
| 8021 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线中峰街2#台变 | 295.93 | 绿 |
| 8022 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线一颗印6社台变 | 149.11 | 绿 |
| 8023 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线一颗印6社2#台变 | 79.23 | 绿 |
| 8024 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线一颗印5社台变 | 160.76 | 绿 |
| 8025 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线一颗印4社台变 | 159.38 | 绿 |
| 8026 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线一颗印3社台变 | 101.85 | 绿 |
| 8027 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线一颗印3社#2台变 | 159.55 | 绿 |
| 8028 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线一颗印2社台变 | 160.97 | 绿 |
| 8029 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线一颗印2社2#台变 | 158.63 | 绿 |
| 8030 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线一颗印1社台变 | 158.73 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8031 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万海线一颗印1社#2台变 | 115.75 | 绿 |
| 8032 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线阳坪新区台变 | 90.75 | 绿 |
| 8033 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线阳坪7社台变 | 127.66 | 绿 |
| 8034 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线阳坪7社#1台变 | 79.10 | 绿 |
| 8035 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线阳坪6社2#台变 | 79.67 | 绿 |
| 8036 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线阳坪6社1#台变 | 126.56 | 绿 |
| 8037 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线阳坪4社台变 | 41.13 | 绿 |
| 8038 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线阳坪2社台变 | 158.08 | 绿 |
| 8039 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线阳坪2.3社台变 | 161.40 | 绿 |
| 8040 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线阳坪1社台变 | 85.62 | 绿 |
| 8041 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线阳坪1.5社台变 | 53.48 | 绿 |
| 8042 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线石桥8社台变 | 160.09 | 绿 |
| 8043 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线石桥7社台变 | 296.16 | 绿 |
| 8044 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线石桥6社台变 | 80.78 | 绿 |
| 8045 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线石桥6社2#台变 | 158.42 | 绿 |
| 8046 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线石桥5社台变 | 158.57 | 绿 |
| 8047 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线石桥4社台变 | 124.54 | 绿 |
| 8048 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线石桥4社2#台变 | 280.39 | 绿 |
| 8049 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线石桥3社台变 | 156.19 | 绿 |
| 8050 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线石桥1社台变 | 232.10 | 绿 |
| 8051 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线石桥1社2#台变 | 138.32 | 绿 |
| 8052 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线白马5社台变 | 79.97 | 绿 |
| 8053 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线白马4社台变 | 80.62 | 绿 |
| 8054 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线白马4、5社台变 | 157.79 | 绿 |
| 8055 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线白马3社台变 | 67.72 | 绿 |
| 8056 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线白马2社公变 | 40.51 | 绿 |
| 8057 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线白马2社1#台变 | 159.06 | 绿 |
| 8058 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线白马1社台变 | 81.36 | 绿 |
| 8059 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线桥路4社台变 | 80.01 | 绿 |
| 8060 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线桥路3社台变 | 112.46 | 绿 |
| 8061 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线桥路2社台变 | 46.49 | 绿 |
| 8062 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线桥路1社台变 | 160.57 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8063 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线新星村安置点基建2#台变 | 257.40 | 绿 |
| 8064 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线新星村安置点基建1#台变 | 233.48 | 绿 |
| 8065 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线新店老街台变 | 331.26 | 绿 |
| 8066 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线新店中街台变 | 324.89 | 绿 |
| 8067 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线新店中街#1台变 | 345.77 | 绿 |
| 8068 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线新店下街2#台变 | 201.59 | 绿 |
| 8069 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线新店下街1#台变 | 257.08 | 绿 |
| 8070 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线新店下街#3台变 | 161.48 | 绿 |
| 8071 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线新店上街2#台变 | 329.07 | 绿 |
| 8072 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线新店上街1#台变 | 277.60 | 绿 |
| 8073 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线新店上街#3台变 | 320.31 | 绿 |
| 8074 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线山河新区安置点配变 | 80.52 | 绿 |
| 8075 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线山河5社台变 | 159.42 | 绿 |
| 8076 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线山河5社2#台变 | 129.88 | 绿 |
| 8077 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线山河4社台变 | 16.62 | 绿 |
| 8078 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线山河3、4社台变 | 139.40 | 绿 |
| 8079 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线山河2社台变 | 80.80 | 绿 |
| 8080 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线山河1、2社台变 | 81.15 | 绿 |
| 8081 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线天池7社台变 | 55.16 | 绿 |
| 8082 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线天池7社#1台变 | 37.94 | 绿 |
| 8083 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线天池6社台变 | 13.58 | 绿 |
| 8084 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线天池5社台变 | 313.40 | 绿 |
| 8085 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线天池5社1#台变 | 158.97 | 绿 |
| 8086 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线天池4社台变 | 59.04 | 绿 |
| 8087 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线天池3社台变 | 14.41 | 绿 |
| 8088 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线天池1社台变 | 79.84 | 绿 |
| 8089 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线天池1、2社台变 | 54.47 | 绿 |
| 8090 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线大坪3社台变 | 16.19 | 绿 |
| 8091 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线大坪3社1#台变 | 38.77 | 绿 |
| 8092 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线古城7社台变 | 15.57 | 绿 |
| 8093 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线古城6社台变 | 127.73 | 绿 |
| 8094 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线古城6社1#台变 | 79.96 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8095 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线古城6社#2台变 | 156.70 | 绿 |
| 8096 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线三星4社台变 | 98.65 | 绿 |
| 8097 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线三星4社2#台变 | 160.36 | 绿 |
| 8098 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线三星3社台变 | 161.18 | 绿 |
| 8099 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线三星2社台变 | 161.23 | 绿 |
| 8100 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线三星2社#2台变 | 79.40 | 绿 |
| 8101 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万油线三星1.6社台变 | 318.79 | 绿 |
| 8102 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线飞水 7 社台变 | 79.88 | 绿 |
| 8103 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线飞水8社台变 | 41.11 | 绿 |
| 8104 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线飞水6社台变 | 40.57 | 绿 |
| 8105 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线飞水5社台变 | 159.74 | 绿 |
| 8106 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线飞水4社台变 | 121.16 | 绿 |
| 8107 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线飞水3社台变 | 112.95 | 绿 |
| 8108 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线飞水3社1#台变 | 28.34 | 绿 |
| 8109 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线飞水2社台变 | 47.74 | 绿 |
| 8110 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线飞水1社台变 | 79.96 | 绿 |
| 8111 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线红草6、7社台变 | 158.72 | 绿 |
| 8112 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线秦场 3 社台变 | 27.88 | 绿 |
| 8113 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线秦场 2 社台变 | 14.84 | 绿 |
| 8114 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线秦场8社台变 | 131.20 | 绿 |
| 8115 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线秦场7社台变 | 80.53 | 绿 |
| 8116 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线秦场6社台变 | 79.30 | 绿 |
| 8117 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线秦场5社台变 | 81.79 | 绿 |
| 8118 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线秦场4社台变 | 46.14 | 绿 |
| 8119 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线止观8社台变 | 80.36 | 绿 |
| 8120 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线止观7社台变 | 160.80 | 绿 |
| 8121 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线止观6社台变 | 30.47 | 绿 |
| 8122 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线止观5社台变 | 68.66 | 绿 |
| 8123 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线止观5社2#台变 | 79.33 | 绿 |
| 8124 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线止观4社台变 | 30.84 | 绿 |
| 8125 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线止观3社公变 | 65.27 | 绿 |
| 8126 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线止观3、4社台变 | 81.25 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8127 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线止观2社台变 | 82.03 | 绿 |
| 8128 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线止观1社公变 | 159.97 | 绿 |
| 8129 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线止观1、2社台变 | 250.64 | 绿 |
| 8130 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线横山9社台变 | 40.20 | 绿 |
| 8131 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线横山8社台变 | 160.46 | 绿 |
| 8132 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线横山7社台变 | 40.84 | 绿 |
| 8133 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线横山6社台变 | 40.53 | 绿 |
| 8134 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线横山4社台变 | 107.58 | 绿 |
| 8135 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线横山3社台变 | 58.35 | 绿 |
| 8136 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线横山2社台变 | 65.21 | 绿 |
| 8137 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线横山1社台变 | 70.51 | 绿 |
| 8138 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线朱场5社台变 | 79.41 | 绿 |
| 8139 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线朱场3社台变 | 95.85 | 绿 |
| 8140 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线朱场2社台变 | 78.54 | 绿 |
| 8141 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线朱场1社台变 | 80.03 | 绿 |
| 8142 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线朱场1、2社台变 | 34.24 | 绿 |
| 8143 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建阳新区台变 | 317.36 | 绿 |
| 8144 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建阳8社台变 | 158.71 | 绿 |
| 8145 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建阳7社台变 | 159.13 | 绿 |
| 8146 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建阳6社台变 | 34.59 | 绿 |
| 8147 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建阳6社2#台变 | 102.75 | 绿 |
| 8148 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建阳6社#1台变 | 78.98 | 绿 |
| 8149 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建阳4、5社台变 | 81.51 | 绿 |
| 8150 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建阳3社台变 | 80.79 | 绿 |
| 8151 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建阳3、7社台变 | 80.78 | 绿 |
| 8152 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建阳2社台变 | 82.59 | 绿 |
| 8153 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建阳1社台变 | 162.92 | 绿 |
| 8154 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建阳1社2#台变 | 316.93 | 绿 |
| 8155 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建山街台变 | 303.81 | 绿 |
| 8156 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线建山安吉台变 | 80.71 | 绿 |
| 8157 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安吉 3 社台变 | 27.37 | 绿 |
| 8158 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安吉9社台变 | 79.91 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8159 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安吉8社台变 | 80.39 | 绿 |
| 8160 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安吉7、8社台变 | 80.62 | 绿 |
| 8161 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安吉6社#2台变 | 83.21 | 绿 |
| 8162 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安吉6、9社台变 | 42.18 | 绿 |
| 8163 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安吉5社台变 | 158.37 | 绿 |
| 8164 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安吉1社台变 | 17.00 | 绿 |
| 8165 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安吉1、2社台变 | 91.67 | 绿 |
| 8166 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安乐新区箱变 | 497.09 | 绿 |
| 8167 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安乐6社台变 | 157.15 | 绿 |
| 8168 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安乐5社台变 | 83.41 | 绿 |
| 8169 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安乐4社台变 | 64.89 | 绿 |
| 8170 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安乐3社台变 | 31.54 | 绿 |
| 8171 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线安乐2社台变 | 41.77 | 绿 |
| 8172 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线四包新区台变 | 317.82 | 绿 |
| 8173 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线四包7社台变 | 79.20 | 绿 |
| 8174 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线四包6社台变 | 79.76 | 绿 |
| 8175 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线四包5社台变 | 31.17 | 绿 |
| 8176 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线四包3社台变 | 0.00 | 红 |
| 8177 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线四包1社台变 | 229.50 | 绿 |
| 8178 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线下坝4社台变 | 79.39 | 绿 |
| 8179 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线下坝4社2#台变 | 79.53 | 绿 |
| 8180 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线下坝3社台变 | 159.62 | 绿 |
| 8181 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线下坝1社台变 | 160.60 | 绿 |
| 8182 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万建线下坝1社2#台变 | 157.98 | 绿 |
| 8183 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线莫家4社台变 | 24.86 | 绿 |
| 8184 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线莫家3社台变 | 64.12 | 绿 |
| 8185 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线莫家3社2#台变 | 81.83 | 绿 |
| 8186 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线莫家2社台变 | 81.27 | 绿 |
| 8187 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线莫家2社#2台变 | 0.00 | 红 |
| 8188 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线莫家1社台变 | 79.04 | 绿 |
| 8189 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线莫家1.5社台变 | 35.10 | 绿 |
| 8190 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线红草村1社#2台变 | 115.67 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8191 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线红草新区配变 | 322.03 | 绿 |
| 8192 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线红草7社台变 | 292.48 | 绿 |
| 8193 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线红草6社2#台变 | 114.91 | 绿 |
| 8194 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线红草5社台变 | 120.26 | 绿 |
| 8195 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线红草4、5社台变 | 109.64 | 绿 |
| 8196 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线红草3社台变 | 78.69 | 绿 |
| 8197 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线红草2社台变 | 159.44 | 绿 |
| 8198 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线红草2社2#台变 | 162.36 | 绿 |
| 8199 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线红草1社台变 | 103.27 | 绿 |
| 8200 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线新庙6社台变 | 61.52 | 绿 |
| 8201 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线新庙5社台变 | 42.98 | 绿 |
| 8202 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线新庙4社台变 | 11.02 | 绿 |
| 8203 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线新庙4社#1台变 | 159.33 | 绿 |
| 8204 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线新庙3社台变 | 98.54 | 绿 |
| 8205 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线新庙2社台变 | 51.83 | 绿 |
| 8206 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线九间5社台变 | 30.26 | 绿 |
| 8207 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线九间4社台变 | 81.88 | 绿 |
| 8208 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线九间3社台变 | 58.15 | 绿 |
| 8209 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线九间2社台变 | 81.28 | 绿 |
| 8210 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线九间1社台变 | 82.98 | 绿 |
| 8211 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万古线万古街2#台变 | 257.41 | 绿 |
| 8212 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线高河2社台变 | 194.25 | 绿 |
| 8213 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线高河1社台变 | 82.70 | 绿 |
| 8214 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线红草10社#1台变 | 79.16 | 绿 |
| 8215 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线甘溪8社台变 | 140.61 | 绿 |
| 8216 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线甘溪7社台变 | 160.00 | 绿 |
| 8217 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线甘溪6社台变 | 159.38 | 绿 |
| 8218 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线甘溪5社台变 | 157.93 | 绿 |
| 8219 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线甘溪5社2#台变 | 56.12 | 绿 |
| 8220 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线甘溪4社台变 | 80.91 | 绿 |
| 8221 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线甘溪4社1#台变 | 160.95 | 绿 |
| 8222 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线甘溪3社台变 | 25.59 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8223 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线甘溪2社台变 | 158.35 | 绿 |
| 8224 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线甘溪2.8社台变 | 48.18 | 绿 |
| 8225 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线甘溪1社台变 | 80.43 | 绿 |
| 8226 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线甘溪1社2#台变 | 160.87 | 绿 |
| 8227 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线河口6社台变 | 111.42 | 绿 |
| 8228 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线河口5社台变 | 119.50 | 绿 |
| 8229 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线河口5社2#台变 | 80.62 | 绿 |
| 8230 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线河口4社#2台变 | 39.46 | 绿 |
| 8231 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线河口4社#1台变 | 264.49 | 绿 |
| 8232 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线河口3社台变 | 80.38 | 绿 |
| 8233 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线河口2社台变 | 130.98 | 绿 |
| 8234 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线河口2社2#台变 | 160.07 | 绿 |
| 8235 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线河口1社台变 | 127.32 | 绿 |
| 8236 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线沙河6社1#台变 | 104.49 | 绿 |
| 8237 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线沙河2社台变 | 48.07 | 绿 |
| 8238 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线沙河2社2#台变 | 55.07 | 绿 |
| 8239 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线寺岗4社台变 | 82.67 | 绿 |
| 8240 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线寺岗4社#1台变 | 79.34 | 绿 |
| 8241 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线寺岗3社台变 | 104.01 | 绿 |
| 8242 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线中峰街老街台变 | 174.16 | 绿 |
| 8243 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线中峰街2社台变 | 276.30 | 绿 |
| 8244 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10kV万中线万古街台变 | 275.31 | 绿 |
| 8245 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七都线红星5组#2台变 | 264.23 | 绿 |
| 8246 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七都线红星3组台变 | 130.54 | 绿 |
| 8247 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七都线福国2组#2台变 | 167.74 | 绿 |
| 8248 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七都线梓桐灌台变 | 247.02 | 绿 |
| 8249 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七都线化工厂#2台变 | 329.36 | 绿 |
| 8250 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七都线化工厂#1台变 | 326.87 | 绿 |
| 8251 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线联坪4组2#配变 | 313.40 | 绿 |
| 8252 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线联坪4组1#配变 | 163.45 | 绿 |
| 8253 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线红星6组2#配变 | 250.67 | 绿 |
| 8254 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线红星6组#4台变 | 164.61 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8255 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线红星6组#3台变 | 338.21 | 绿 |
| 8256 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线红星6组#1台变 | 163.33 | 绿 |
| 8257 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线红星5组3#配变 | 157.42 | 绿 |
| 8258 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线红星2组台变 | 161.43 | 绿 |
| 8259 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线福国5组配变 | 146.54 | 绿 |
| 8260 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线碧峰7组台变 | 98.47 | 绿 |
| 8261 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线白塔4组台变 | 259.67 | 绿 |
| 8262 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线白塔3组配变 | 82.05 | 绿 |
| 8263 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线白塔3组2#配变 | 256.79 | 绿 |
| 8264 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线桥楼4组#2台变 | 162.14 | 绿 |
| 8265 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线桥楼4组#1台变 | 319.52 | 绿 |
| 8266 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线桥楼3组配变 | 138.76 | 绿 |
| 8267 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线桥楼3组#2台变 | 159.00 | 绿 |
| 8268 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线桥楼2组配变 | 253.91 | 绿 |
| 8269 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线桥楼1组配变 | 203.70 | 绿 |
| 8270 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线桥楼1组#2台变 | 163.93 | 绿 |
| 8271 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线峡口4组台变 | 84.16 | 绿 |
| 8272 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线大石4组2#配变 | 94.74 | 绿 |
| 8273 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线大石3组1#台变 | 135.70 | 绿 |
| 8274 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线大石3组#2台变 | 157.86 | 绿 |
| 8275 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线大石2组#1台变 | 317.52 | 绿 |
| 8276 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线大石1组3号配变 | 132.06 | 绿 |
| 8277 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线大石1组2#配变 | 86.15 | 绿 |
| 8278 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线大石1组1#配变 | 247.15 | 绿 |
| 8279 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线七盘6组配变 | 160.68 | 绿 |
| 8280 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线七盘6组#2台变 | 158.23 | 绿 |
| 8281 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线七盘5组台变 | 78.35 | 绿 |
| 8282 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线七盘5组#2台变 | 163.72 | 绿 |
| 8283 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线七盘3组配变 | 79.65 | 绿 |
| 8284 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线七盘2组配变 | 63.40 | 绿 |
| 8285 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线七盘2组#3台变 | 160.36 | 绿 |
| 8286 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七湾线七盘2组#2台变 | 105.86 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8287 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线青春2组台变 | 322.51 | 绿 |
| 8288 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线货运站台变 | 318.56 | 绿 |
| 8289 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线西门北路台变 | 342.04 | 绿 |
| 8290 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线联坪2组#2台变 | 161.24 | 绿 |
| 8291 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线联坪2组#1台变 | 106.87 | 绿 |
| 8292 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线老王沟台变 | 199.99 | 绿 |
| 8293 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线红星6组#3台变 | 63.90 | 绿 |
| 8294 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线皮鞋城箱变 | 542.43 | 绿 |
| 8295 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线特勤大队台变 | 325.83 | 绿 |
| 8296 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线沙溪路#1台变 | 347.50 | 绿 |
| 8297 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线江西路台变 | 336.47 | 绿 |
| 8298 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线斗胆1组#1台变 | 258.39 | 绿 |
| 8299 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线幸福路台变 | 357.07 | 绿 |
| 8300 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河二线如意街台变 | 333.05 | 绿 |
| 8301 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河一线红星5组#4台变 | 163.08 | 绿 |
| 8302 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河一线挺进路箱变 | 512.69 | 绿 |
| 8303 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河一线挺进路#3台变 | 325.62 | 绿 |
| 8304 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河一线挺进路#2台变 | 364.87 | 绿 |
| 8305 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河一线挺进路#1台变 | 352.48 | 绿 |
| 8306 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河一线工商银行台变 | 253.16 | 绿 |
| 8307 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河一线川藏路#2箱变 | 542.38 | 绿 |
| 8308 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河一线北二路台变 | 366.86 | 绿 |
| 8309 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七河一线六小北台变 | 317.14 | 绿 |
| 8310 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七沙二线青江路箱变 | 517.40 | 绿 |
| 8311 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七沙二线红星1组#2台变 | 126.76 | 绿 |
| 8312 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线陇西5组配变 | 264.03 | 绿 |
| 8313 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线陇西5组#2台变 | 317.84 | 绿 |
| 8314 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线陇西4组配变 | 82.72 | 绿 |
| 8315 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线陇西3组 | 205.39 | 绿 |
| 8316 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线陇西2组台变 | 132.90 | 绿 |
| 8317 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线陇西1组台变 | 156.70 | 绿 |
| 8318 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线陇西1组#2台变 | 170.72 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8319 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线蒙泉3组台变 | 158.36 | 绿 |
| 8320 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线蒙泉10组3#台变 | 126.12 | 绿 |
| 8321 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线蒙泉10组2#台变 | 156.70 | 绿 |
| 8322 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线蒙泉10组#6台变 | 330.81 | 绿 |
| 8323 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线蒙泉10组#5台变 | 324.22 | 绿 |
| 8324 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线蒙泉10组#4台变 | 322.45 | 绿 |
| 8325 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线蒙泉10组#1台变 | 319.53 | 绿 |
| 8326 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线线丁家4组配变 | 24.18 | 绿 |
| 8327 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福坪6组配变 | 159.06 | 绿 |
| 8328 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福坪5组配变 | 161.49 | 绿 |
| 8329 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福坪3组配变 | 100.48 | 绿 |
| 8330 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福坪2组配变 | 160.65 | 绿 |
| 8331 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福坪1组配变 | 163.39 | 绿 |
| 8332 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福国4组台变 | 62.83 | 绿 |
| 8333 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福国3组台变 | 83.89 | 绿 |
| 8334 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福国2组#4台变 | 78.35 | 绿 |
| 8335 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福国2组#3台变 | 78.99 | 绿 |
| 8336 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福国2组#1台变 | 165.09 | 绿 |
| 8337 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福国1组3#配变 | 173.42 | 绿 |
| 8338 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福国1组1#配变 | 156.71 | 绿 |
| 8339 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线福国1组#2台变 | 313.40 | 绿 |
| 8340 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线永兴7组台变 | 174.79 | 绿 |
| 8341 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线永兴5组台变 | 164.12 | 绿 |
| 8342 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线永兴4组台变 | 159.99 | 绿 |
| 8343 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线永兴3组台变 | 165.26 | 绿 |
| 8344 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线永兴1组台变 | 158.23 | 绿 |
| 8345 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线峡口3组台变 | 158.71 | 绿 |
| 8346 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线峡口2组台变 | 134.89 | 绿 |
| 8347 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线丁家3组台变 | 159.33 | 绿 |
| 8348 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线丁家2组配变 | 212.13 | 绿 |
| 8349 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七新线丁家1组配变 | 241.91 | 绿 |
| 8350 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线金鸡1组台变 | 65.85 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8351 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线金凤5组台变 | 65.17 | 绿 |
| 8352 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线金凤3组台变 | 165.66 | 绿 |
| 8353 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线金凤1组台变 | 84.28 | 绿 |
| 8354 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线蒙泉6组台变 | 158.81 | 绿 |
| 8355 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线蒙泉5组台变 | 158.33 | 绿 |
| 8356 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线蒙泉4组台变 | 161.03 | 绿 |
| 8357 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线蒙泉1组台变 | 159.81 | 绿 |
| 8358 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线蒙泉1组#2台变 | 121.11 | 绿 |
| 8359 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线白塔2组台变 | 254.72 | 绿 |
| 8360 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线白塔1组台变 | 167.29 | 绿 |
| 8361 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线张碗9组台变 | 86.63 | 绿 |
| 8362 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线张碗8组台变 | 79.76 | 绿 |
| 8363 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线张碗7组台变 | 127.57 | 绿 |
| 8364 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线张碗6组1#台变 | 66.94 | 绿 |
| 8365 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线张碗6组#2台变 | 158.58 | 绿 |
| 8366 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线张碗5组台变 | 160.91 | 绿 |
| 8367 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线张碗4组台变 | 160.06 | 绿 |
| 8368 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线张碗3组台变 | 106.56 | 绿 |
| 8369 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线张碗3组#1台变 | 100.89 | 绿 |
| 8370 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线张碗2组台变 | 84.86 | 绿 |
| 8371 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线席草 9 组台变 | 157.85 | 绿 |
| 8372 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线席草8组台变 | 63.68 | 绿 |
| 8373 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线席草8组2#台变 | 128.21 | 绿 |
| 8374 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线席草7组台变 | 160.71 | 绿 |
| 8375 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线席草6组台变 | 131.94 | 绿 |
| 8376 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线席草4组台变 | 131.48 | 绿 |
| 8377 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线席草3组台变 | 80.73 | 绿 |
| 8378 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线席草3组#2台变 | 165.89 | 绿 |
| 8379 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10kV七三线席草1组台变 | 158.16 | 绿 |
| 8380 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10KV龙西线龙岗2组#1台变 | 342.78 | 绿 |
| 8381 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV龙观变电站 | 10KV龙多线龙岗2组#3台变 | 102.00 | 绿 |
| 8382 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10KV董宰线马富4组台变 | 42.85 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8383 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10KV董宰线马富3组台变 | 8.17 | 绿 |
| 8384 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV董家坡变电站 | 10KV董宰线马富2组台变 | 0.00 | 红 |
| 8385 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10KV步紫线金花5组#2台变 | 81.17 | 绿 |
| 8386 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10KV步紫线轱辘新村#2台变 | 336.19 | 绿 |
| 8387 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10KV步紫线轱辘新村#1台变 | 327.51 | 绿 |
| 8388 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10KV步紫线紫石3组#2台变 | 173.64 | 绿 |
| 8389 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV八步变电站 | 10KV步紫线八步7组#2台变 | 251.83 | 绿 |
| 8390 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV板桥变电站 | 10KV桥化一线徐山2组台变 | 24.96 | 绿 |
| 8391 | 雅安市 | 石棉县 | 35kV安全变电站 | 10KV撒新线农乡8组台变 | 0.50 | 绿 |
| 8392 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10KV孟村线孟获集中安置点2#箱变 | 247.00 | 绿 |
| 8393 | 雅安市 | 石棉县 | 110kV栗子坪变电站 | 10KV孟村线孟获集中安置点1#箱变 | 247.24 | 绿 |
| 8394 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10KV孔温线河坎村8组台变 | 157.73 | 绿 |
| 8395 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10KV孔温线李坝村7组台变 | 296.27 | 绿 |
| 8396 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10KV孔温线李坝2组#2台变 | 159.37 | 绿 |
| 8397 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10KV孔温线新民1组台变 | 158.53 | 绿 |
| 8398 | 雅安市 | 雨城区 | 35kV孔坪变电站 | 10KV孔沙线李坝3组1#台变 | 158.30 | 绿 |
| 8399 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10KV城民线安居工#2台变 | 263.97 | 绿 |
| 8400 | 雅安市 | 天全县 | 110kV城厢变电站 | 10KV城民线安居工#1台变 | 266.17 | 绿 |
| 8401 | 雅安市 | 宝兴县 | 110kV城南变电站 | 10KV城幼线灵关R01地块1#公变 | 498.60 | 绿 |
| 8402 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10KV南水线果园路台变 | 352.47 | 绿 |
| 8403 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV南坝子变电站 | 10KV南上线幸福家园台变 | 363.90 | 绿 |
| 8404 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10KV兴甘线甘云2组台变 | 0.00 | 红 |
| 8405 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10KV兴甘线峡口3组台变 | 284.54 | 绿 |
| 8406 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10KV兴泉线民政6组台变 | 157.69 | 绿 |
| 8407 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10KV兴泉线民政4组台变 | 158.10 | 绿 |
| 8408 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10KV兴泉线民政1组台变 | 80.74 | 绿 |
| 8409 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10KV兴泉线前阳4组台变 | 64.16 | 黄 |
| 8410 | 雅安市 | 天全县 | 35kV兴业变电站 | 10KV兴新线新场乡政#1台变 | 293.07 | 绿 |
| 8411 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10KV中里线郑湾9组2#配变 | 134.58 | 绿 |
| 8412 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10KV中里线郑湾2组#1台变 | 136.52 | 绿 |
| 8413 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10KV中里线中里2组台变 | 80.48 | 绿 |
| 8414 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10KV中箭线治安2组#2台变 | 253.26 | 绿 |

| 序号 | 所在市州 | 所在区县 | 所属变电站 | 配变名称 | 可开放并网容量（kW） | 评估等级（红、黄、绿） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8415 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV中里变电站 | 10KV中上线四家8组#2台变 | 318.33 | 绿 |
| 8416 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV严桥变电站 | 10KV严大线严桥村新街台变 | 224.47 | 绿 |
| 8417 | 雅安市 | 名山区 | 35kV万古变电站 | 10KV万清线钟滩6社#1台变 | 81.26 | 绿 |
| 8418 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10KV七河二线联坪1组#2台变 | 161.47 | 绿 |
| 8419 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10KV七河二线联坪1组#1台变 | 161.73 | 绿 |
| 8420 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10KV七河二线沙溪路#2台变 | 345.54 | 绿 |
| 8421 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10KV七河二线斗胆1组#2台变 | 318.58 | 绿 |
| 8422 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10KV七新线蒙泉7组#2台变 | 82.11 | 绿 |
| 8423 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10KV七新线蒙泉7组#1台变 | 203.08 | 绿 |
| 8424 | 雅安市 | 雨城区 | 110kV七盘变电站 | 10KV七三线金鸡1组#1台变 | 126.75 | 绿 |